

2025年三季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

| 序号 | 供电单位 | 变电站名称 | 线路名称 | 电压等级 | 线路限额(A) | 最大电流(A) | 一年内最大负载率(%) | 异常次数 | 发生累计时长 | 上年度最大负载率 | 计算可开放容量(kVA) | 审核可开放容量(kVA) | 列入负面清单时间 | 是否纳入整改计划 | 计划整改完成时间 | 线路近3年负荷增长率 |
|----|------|-------------|----------|------|---------|---------|-------------|------|--------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|------------|
| 1 | 本溪县 | 山城子66kV变电站 | 山铁线 | 10千伏 | 552.12 | 357.80 | 95.93% | | | 78.04% | 263.18 | 0.00 | 2025.1 | 否 | 无 | 18.68% |
| 2 | 本溪县 | 小市66kV变电站 | 氮肥线 | 10千伏 | 552.12 | 334.80 | 60.64% | | | 54.47% | 3763.98 | 0.00 | 2025.1 | 否 | 无 | 31.58% |
| 3 | 桓仁县 | 江南66kV变电站 | 天健线 | 10千伏 | 552.12 | 293.55 | 72.84% | | | 24.74% | 1895.74 | 0.00 | 2025.1 | 否 | 无 | 5.50% |
| 4 | 明山区 | 明山66kV变电站 | 地工线530 | 10千伏 | 552.12 | 360.00 | 74.82% | | | 46.94% | 2098.66 | 15.20 | 2025.1 | 否 | 无 | 4.49% |
| 5 | 南芬区 | 桥头66kV变电站 | 桥街线 | 10千伏 | 552.12 | 423.11 | 82.00% | | | 42.68% | 1608.93 | 0.00 | 2025.1 | 否 | 无 | 10.00% |
| 6 | 溪湖区 | 彩屯66kV变电站 | 彩街线 | 10千伏 | 516 | 524.05 | 94.92% | | | 45.03% | 486.16 | 0.00 | 2025.1 | 否 | 无 | 12.89% |
| 7 | 溪湖区 | 彩屯66kV变电站 | 彩水线 | 10千伏 | 516 | 411.33 | 74.50% | | | 3.78% | 2438.52 | 0.00 | 2025.1 | 否 | 无 | 9.69% |
| 8 | 溪湖区 | 欢喜岭66kV变电站 | 喜欢线 | 10千伏 | 552.12 | 114.90 | 71.81% | | | 16.48% | 781.22 | 0.00 | 2025.1 | 否 | 无 | 14.96% |
| 9 | 溪湖区 | 欢喜岭66kV变电站 | 喜硷线 | 10千伏 | 552.12 | 415.12 | 75.19% | | | 0.00% | 2372.82 | 0.00 | 2025.1 | 否 | 无 | 4.96% |
| 10 | 溪湖区 | 牛心台66kV变电站 | 牛街线 | 10千伏 | 481.17 | 492.10 | 95.37% | | | 29.04% | 413.95 | 0.00 | 2025.1 | 否 | 无 | 21.72% |
| 11 | 南芬区 | 爱国66kV变电站 | 爱国2#线 | 10千伏 | 373 | 478.13 | 118.06% | | | 4.42% | 0.00 | 0.00 | 2025.2 | 否 | 无 | 6.38% |
| 12 | 南芬区 | 后塔66kV变电站 | 塔冰线 | 10千伏 | 403 | 465.60 | 84.33% | | | 16.35% | 1498.53 | 0.00 | 2025.2 | 否 | 无 | 12.13% |
| 13 | 本溪县 | 南阳66kV变电站 | 南沟线 | 10千伏 | 552.12 | 380.17 | 68.86% | | | 36.77% | 2978.16 | 0.00 | 2025.3 | 否 | 无 | -4.43% |
| 14 | 平山区 | 中心66kV变电站 | 中消线5535 | 10千伏 | 552.12 | 340.16 | 61.61% | | | 22.22% | 3671.08 | 0.00 | 2025.3 | 否 | 无 | -13.04% |
| 15 | 桓仁县 | 二棚甸子66kV变电站 | 10kV二西线 | 10千伏 | 405 | 435.73 | 78.92% | | | 46.45% | 2015.94 | 0.00 | 2025.4 | 否 | 无 | 2.84% |
| 16 | 桓仁县 | 江南66kV变电站 | 10kV联网线 | 10千伏 | 552.12 | 350.27 | 63.44% | | | 29.68% | 3496.07 | 0.00 | 2025.4 | 否 | 无 | 6.92% |
| 17 | 南芬区 | 何家66kV变电站 | 何金1# | 10千伏 | 160 | 365.77 | 66.25% | | | 70.18% | 3227.50 | 0.00 | 2025.4 | 否 | 无 | 11.60% |
| 18 | 本溪县 | 草河城66kV变电站 | 城初线 | 10千伏 | 428 | 1.02 | 0.24% | | | 28.15% | 7395.35 | 4430.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -12.80% |
| 19 | 本溪县 | 草河城66kV变电站 | 城街线 | 10千伏 | 240 | 57.04 | 23.77% | | | 5.31% | 3168.83 | 1506.11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.72% |
| 20 | 本溪县 | 草河城66kV变电站 | 城口联网2537 | 10千伏 | 355 | 0.36 | 0.10% | | | 11.09% | 6142.41 | 3682.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.57% |
| 21 | 本溪县 | 草河城66kV变电站 | 城矿线 | 10千伏 | 355 | 283.48 | 79.85% | | | 0.64% | 1238.66 | 623.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -17.87% |
| 22 | 本溪县 | 草河城66kV变电站 | 城套线2536 | 10千伏 | 240 | 1.44 | 0.60% | | | 47.52% | 4131.91 | 2469.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.48% |
| 23 | 本溪县 | 草河城66kV变电站 | 城王线2530 | 10千伏 | 355 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 6148.60 | 3689.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.47% |
| 24 | 本溪县 | 草河城66kV变电站 | 城徐线 | 10千伏 | 428 | 115.97 | 27.10% | | | 5.18% | 5404.28 | 2439.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 10.33% |
| 25 | 本溪县 | 草河掌66kV变电站 | 汤沟线 | 10千伏 | 428 | 37.77 | 8.82% | | | 43.20% | 6758.82 | 3793.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.71% |
| 26 | 本溪县 | 草河掌66kV变电站 | 掌崔线 | 10千伏 | 428 | 38.39 | 8.97% | | | 25.55% | 6748.08 | 3782.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -35.56% |
| 27 | 本溪县 | 东营房66kV变电站 | 东碱线 | 10千伏 | 552.12 | 181.22 | 32.82% | | | 59.11% | 6424.02 | 4033.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.25% |
| 28 | 本溪县 | 东营房66kV变电站 | 东洋线 | 10千伏 | 552.12 | 172.07 | 31.17% | | | 20.15% | 6582.39 | 2757.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -78.58% |
| 29 | 本溪县 | 法台66kV变电站 | 法高线 | 10千伏 | 428 | 5.44 | 1.27% | | | 17.92% | 7318.74 | 4353.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.71% |
| 30 | 本溪县 | 法台66kV变电站 | 法合线 | 10千伏 | 428 | 0.18 | 0.04% | | | 22.87% | 7409.84 | 4444.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.25% |
| 31 | 本溪县 | 法台66kV变电站 | 法偏线 | 10千伏 | 405 | 5.76 | 1.42% | | | 9.41% | 6914.84 | 4109.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -20.42% |
| 32 | 本溪县 | 法台66kV变电站 | 法清线 | 10千伏 | 428 | 69.84 | 16.32% | | | 91.83% | 6203.33 | 5462.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.20% |
| 33 | 本溪县 | 法台66kV变电站 | 法松线 | 10千伏 | 355 | 161.82 | 45.58% | | | 7.18% | 3345.88 | 886.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.65% |
| 34 | 本溪县 | 法台66kV变电站 | 法铁线 | 10千伏 | 355 | 51.76 | 14.58% | | | 11.31% | 5252.12 | 2792.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -45.16% |
| 35 | 本溪县 | 高官66kV变电站 | 高滚线 | 10千伏 | 428 | 135.24 | 31.60% | | | 38.91% | 5070.60 | 4329.31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.42% |
| 36 | 本溪县 | 高官66kV变电站 | 高矿线 | 10千伏 | 310 | 30.39 | 9.80% | | | 43.97% | 4842.85 | 4305.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.22% |
| 37 | 本溪县 | 高官66kV变电站 | 高偏线 | 10千伏 | 552.12 | 0.80 | 0.14% | | | 0.00% | 9548.86 | 5723.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -46.15% |
| 38 | 本溪县 | 高官66kV变电站 | 高田2号线 | 10千伏 | 355 | 240.96 | 67.88% | | | 40.45% | 1975.17 | 1360.31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.33% |
| 39 | 本溪县 | 高官66kV变电站 | 高田线 | 10千伏 | 200 | 53.40 | 26.70% | | | 8.72% | 2539.11 | 2192.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.67% |
| 40 | 本溪县 | 高官66kV变电站 | 高硝线 | 10千伏 | 428 | 121.36 | 28.36% | | | 22.22% | 5311.00 | 2345.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.33% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-----------|------|--------|--------|--------|--|--|--------|---------|---------|---------|---|---|---------|
| 41 | 本溪县 | 碱厂66kV变电站 | 碱街线 | 10千伏 | 352 | 93.44 | 26.55% | | | 14.13% | 4478.26 | 3868.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.44% |
| 42 | 本溪县 | 碱厂66kV变电站 | 碱兰线 | 10千伏 | 428 | 23.52 | 5.50% | | | 82.73% | 7005.59 | 4040.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.55% |
| 43 | 本溪县 | 碱厂66kV变电站 | 碱水线 | 10千伏 | 428 | 196.64 | 45.94% | | | 0.06% | 4007.16 | 3265.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -19.63% |
| 44 | 本溪县 | 碱厂66kV变电站 | 碱魏2号线1575 | 10千伏 | 428 | 108.80 | 25.42% | | | 9.08% | 5528.54 | 2563.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.91% |
| 45 | 本溪县 | 碱厂66kV变电站 | 碱魏线 | 10千伏 | 428 | 233.76 | 54.62% | | | 18.15% | 3364.24 | 399.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -17.26% |
| 46 | 本溪县 | 碱厂66kV变电站 | 碱洋线 | 10千伏 | 352 | 113.76 | 32.32% | | | 9.12% | 4126.32 | 3516.65 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.50% |
| 47 | 本溪县 | 兰河峪66kV变电站 | 兰城线 | 10千伏 | 160 | 137.46 | 85.91% | | | 68.40% | 390.39 | 113.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.68% |
| 48 | 本溪县 | 兰河峪66kV变电站 | 兰南线 | 10千伏 | 160 | 130.43 | 81.52% | | | 45.36% | 512.17 | 235.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -27.00% |
| 49 | 本溪县 | 兰河峪66kV变电站 | 兰台线 | 10千伏 | 428 | 136.41 | 31.87% | | | 8.89% | 5050.42 | 2085.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.95% |
| 50 | 本溪县 | 连山关66kV变电站 | 连街线 | 10千伏 | 428 | 191.95 | 44.85% | | | 63.77% | 4088.33 | 2235.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.00% |
| 51 | 本溪县 | 连山关66kV变电站 | 连矿线 | 10千伏 | 428 | 35.98 | 8.41% | | | 10.44% | 6789.85 | 6048.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.50% |
| 52 | 本溪县 | 连山关66kV变电站 | 连通线 | 10千伏 | 160 | 0.00 | 0.00% | | | 0.13% | 2771.20 | 2494.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.22% |
| 53 | 本溪县 | 连山关66kV变电站 | 连微线 | 10千伏 | 428 | 20.86 | 4.87% | | | 35.31% | 7051.68 | 4086.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.50% |
| 54 | 本溪县 | 南阳66kV变电站 | 南碱线1042 | 10千伏 | 552.12 | 51.24 | 9.28% | | | 35.70% | 8675.24 | 4850.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.89% |
| 55 | 本溪县 | 南阳66kV变电站 | 南石线 | 10千伏 | 552.12 | 43.56 | 7.89% | | | 67.44% | 8808.26 | 6417.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 17.82% |
| 56 | 本溪县 | 南阳66kV变电站 | 南田线 | 10千伏 | 552.12 | 30.12 | 5.46% | | | 46.00% | 9041.04 | 5215.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 23.72% |
| 57 | 本溪县 | 盘岭66kV变电站 | 盘崔线 | 10千伏 | 552.12 | 38.49 | 6.97% | | | 0.06% | 8896.11 | 5071.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 58 | 本溪县 | 盘岭66kV变电站 | 盘套线 | 10千伏 | 552.12 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 9562.72 | 5737.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.60% |
| 59 | 本溪县 | 偏岭66kV变电站 | 偏家线 | 10千伏 | 552.12 | 59.04 | 10.69% | | | 24.56% | 8540.11 | 4715.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.89% |
| 60 | 本溪县 | 偏岭66kV变电站 | 偏水线 | 10千伏 | 405 | 142.94 | 35.29% | | | 85.47% | 4538.82 | 2785.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.12% |
| 61 | 本溪县 | 偏岭66kV变电站 | 偏瓦线 | 10千伏 | 405 | 41.80 | 10.32% | | | 14.80% | 6290.70 | 3484.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.67% |
| 62 | 本溪县 | 偏岭66kV变电站 | 偏沿线 | 10千伏 | 352 | 138.13 | 39.24% | | | 11.00% | 3704.28 | 2180.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.25% |
| 63 | 本溪县 | 祁家堡66kV变电站 | 部队线 | 10千伏 | 428 | 36.21 | 8.46% | | | 28.59% | 6785.79 | 6044.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 27.58% |
| 64 | 本溪县 | 祁家堡66kV变电站 | 祁北线 | 10千伏 | 428 | 30.59 | 7.15% | | | 0.21% | 6883.21 | 6141.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.00% |
| 65 | 本溪县 | 祁家堡66kV变电站 | 祁街线 | 10千伏 | 428 | 80.86 | 18.89% | | | 0.00% | 6012.48 | 3047.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -22.66% |
| 66 | 本溪县 | 祁家堡66kV变电站 | 祁镁线 | 10千伏 | 428 | 67.50 | 15.77% | | | 23.44% | 6243.86 | 3278.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.13% |
| 67 | 本溪县 | 清河城66kV变电站 | 清陈线 | 10千伏 | 240 | 39.17 | 16.32% | | | 2.55% | 3478.36 | 2439.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 23.00% |
| 68 | 本溪县 | 清河城66kV变电站 | 清城线 | 10千伏 | 373 | 98.88 | 26.51% | | | 1.08% | 4747.74 | 2163.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.52% |
| 69 | 本溪县 | 清河城66kV变电站 | 清纺线 | 10千伏 | 428 | 25.53 | 5.97% | | | 0.57% | 6970.70 | 6229.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.67% |
| 70 | 本溪县 | 清河城66kV变电站 | 清街线 | 10千伏 | 160 | 27.00 | 16.87% | | | 23.56% | 2303.58 | 2026.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.59% |
| 71 | 本溪县 | 清河城66kV变电站 | 清万线 | 10千伏 | 160 | 64.74 | 40.46% | | | 1.21% | 1649.96 | 1372.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -14.37% |
| 72 | 本溪县 | 山城子66kV变电站 | 山关线 | 10千伏 | 552.12 | 177.16 | 32.09% | | | 47.96% | 6494.28 | 4103.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.80% |
| 73 | 本溪县 | 山城子66kV变电站 | 山柜线 | 10千伏 | 240 | 79.58 | 33.16% | | | 6.92% | 2778.44 | 2362.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.48% |
| 74 | 本溪县 | 山城子66kV变电站 | 山矿线 | 10千伏 | 310 | 159.95 | 51.60% | | | 48.15% | 2598.84 | 2061.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.67% |
| 75 | 本溪县 | 山城子66kV变电站 | 山连线 | 10千伏 | 552.12 | 396.68 | 71.85% | | | 38.89% | 2692.26 | 1735.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.85% |
| 76 | 本溪县 | 山城子66kV变电站 | 山煤线 | 10千伏 | 552.12 | 134.19 | 24.30% | | | 73.11% | 7238.58 | 3413.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.89% |
| 77 | 本溪县 | 山城子66kV变电站 | 山燕线 | 10千伏 | 552.12 | 15.50 | 2.81% | | | 39.01% | 9294.30 | 5469.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -24.75% |
| 78 | 本溪县 | 汤沟66kV变电站 | 汤关线 | 10千伏 | 552.12 | 56.46 | 10.23% | | | 36.87% | 8584.89 | 4759.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 79 | 本溪县 | 汤沟66kV变电站 | 汤宋1号线 | 10千伏 | 552.12 | 66.84 | 12.11% | | | 7.72% | 8405.12 | 7448.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 10.40% |
| 80 | 本溪县 | 汤沟66kV变电站 | 汤宋2号线 | 10千伏 | 552.12 | 97.05 | 17.58% | | | 40.06% | 7881.78 | 6925.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 23.30% |
| 81 | 本溪县 | 汤沟66kV变电站 | 汤小线 | 10千伏 | 552.12 | 307.97 | 55.78% | | | 14.75% | 4228.72 | 3272.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 82 | 本溪县 | 汤沟66kV变电站 | 汤掌2号线 | 10千伏 | 552.12 | 56.51 | 10.23% | | | 1.42% | 8584.04 | 7627.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 39.22% |
| 83 | 本溪县 | 汤沟66kV变电站 | 汤掌线 | 10千伏 | 552.12 | 39.75 | 7.20% | | | 0.04% | 8874.25 | 5049.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.36% |
| 84 | 本溪县 | 田师傅66kV变电站 | 田煤线 | 10千伏 | 240 | 67.56 | 28.15% | | | 34.48% | 2986.66 | 2570.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.65% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|---------|------|--------|--------|--------|--|--|--------|---------|---------|---------|---|---|---------|
| 85 | 本溪县 | 田师傅66kV变电站 | 田南线 | 10千伏 | 352 | 177.12 | 50.32% | | | 20.20% | 3028.92 | 590.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.18% |
| 86 | 本溪县 | 田师傅66kV变电站 | 田全线 | 10千伏 | 355 | 36.00 | 10.14% | | | 19.79% | 5525.08 | 3065.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.71% |
| 87 | 本溪县 | 田师傅66kV变电站 | 田石线 | 10千伏 | 428 | 149.76 | 34.99% | | | 28.64% | 4819.12 | 1853.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.86% |
| 88 | 本溪县 | 田师傅66kV变电站 | 田双线 | 10千伏 | 355 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 6148.60 | 5533.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.23% |
| 89 | 本溪县 | 田师傅66kV变电站 | 田魏线 | 10千伏 | 552.12 | 117.12 | 21.21% | | | 17.58% | 7534.20 | 3709.11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.46% |
| 90 | 本溪县 | 田师傅66kV变电站 | 田粘线 | 10千伏 | 355 | 45.36 | 12.78% | | | 28.27% | 5362.96 | 2903.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.60% |
| 91 | 本溪县 | 田师傅66kV变电站 | 小区线8050 | 10千伏 | 403 | 127.68 | 31.68% | | | 42.26% | 4768.54 | 4070.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.57% |
| 92 | 本溪县 | 温泉寺66kV变电站 | 温发1号线 | 10千伏 | 552.12 | 15.47 | 2.80% | | | 72.78% | 9294.80 | 8338.53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.21% |
| 93 | 本溪县 | 温泉寺66kV变电站 | 温发2号线 | 10千伏 | 552.12 | 0.35 | 0.06% | | | 0.00% | 9556.63 | 8600.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.99% |
| 94 | 本溪县 | 温泉寺66kV变电站 | 温市线 | 10千伏 | 552.12 | 0.35 | 0.06% | | | 13.64% | 9556.63 | 7165.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.32% |
| 95 | 本溪县 | 温泉寺66kV变电站 | 温松线 | 10千伏 | 552.12 | 60.82 | 11.02% | | | 48.58% | 8509.31 | 6118.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -21.58% |
| 96 | 本溪县 | 温泉寺66kV变电站 | 温铁线 | 10千伏 | 552.12 | 0.35 | 0.06% | | | 0.00% | 9556.63 | 8600.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.15% |
| 97 | 本溪县 | 温泉寺66kV变电站 | 温下线 | 10千伏 | 552.12 | 0.35 | 0.06% | | | 0.00% | 9556.63 | 5731.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.55% |
| 98 | 本溪县 | 温泉寺66kV变电站 | 温燕线 | 10千伏 | 552.12 | 2.46 | 0.45% | | | 0.06% | 9520.09 | 5695.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 26.36% |
| 99 | 本溪县 | 温泉寺66kV变电站 | 温园线 | 10千伏 | 552.12 | 6.68 | 1.21% | | | 37.29% | 9447.03 | 5621.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.84% |
| 100 | 本溪县 | 温泉寺66kV变电站 | 温著线 | 10千伏 | 552.12 | 33.05 | 5.99% | | | 34.76% | 8990.34 | 8034.07 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.71% |
| 101 | 本溪县 | 小市66kV变电站 | 氮肥2号线 | 10千伏 | 552.12 | 31.64 | 5.73% | | | 88.87% | 9014.70 | 6624.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.58% |
| 102 | 本溪县 | 小市66kV变电站 | 市陈2号线 | 10千伏 | 552.12 | 310.43 | 56.23% | | | 17.38% | 4186.07 | 1795.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.55% |
| 103 | 本溪县 | 小市66kV变电站 | 市陈线 | 10千伏 | 552.12 | 177.19 | 32.09% | | | 60.94% | 6493.83 | 4193.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 36.88% |
| 104 | 本溪县 | 小市66kV变电站 | 市纺线 | 10千伏 | 552.12 | 172.09 | 31.17% | | | 80.99% | 6582.12 | 4101.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -24.86% |
| 105 | 本溪县 | 小市66kV变电站 | 市关线 | 10千伏 | 552.12 | 49.92 | 9.04% | | | 21.64% | 8698.07 | 6307.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -14.09% |
| 106 | 本溪县 | 小市66kV变电站 | 市街线 | 10千伏 | 552.12 | 335.39 | 60.75% | | | 34.48% | 3753.75 | 1363.07 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -12.98% |
| 107 | 本溪县 | 小市66kV变电站 | 市煤线 | 10千伏 | 552.12 | 274.92 | 49.79% | | | 86.90% | 4801.07 | 975.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 22.58% |
| 108 | 本溪县 | 小市66kV变电站 | 市泉线 | 10千伏 | 552.12 | 192.89 | 34.94% | | | 55.66% | 6221.85 | 3831.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.27% |
| 109 | 本溪县 | 小市66kV变电站 | 市山线 | 10千伏 | 552.12 | 207.25 | 37.54% | | | 49.67% | 5973.22 | 3582.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.67% |
| 110 | 本溪县 | 小市66kV变电站 | 市温1号线 | 10千伏 | 552.12 | 283.36 | 51.32% | | | 2.80% | 4654.94 | 829.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.62% |
| 111 | 本溪县 | 小市66kV变电站 | 市温2号线 | 10千伏 | 552.12 | 111.33 | 20.16% | | | 61.00% | 7634.52 | 5243.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.80% |
| 112 | 本溪县 | 燕东66kV变电站 | 宾馆线 | 10千伏 | 428 | 60.47 | 14.13% | | | 86.18% | 6365.64 | 5624.35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.68% |
| 113 | 本溪县 | 燕东66kV变电站 | 厚德线 | 10千伏 | 428 | 259.45 | 60.62% | | | 31.40% | 2919.23 | 1065.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -13.24% |
| 114 | 本溪县 | 燕东66kV变电站 | 曲轴线 | 10千伏 | 428 | 195.47 | 45.67% | | | 35.75% | 4027.44 | 1062.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.28% |
| 115 | 本溪县 | 燕东66kV变电站 | 温泉线 | 10千伏 | 352 | 192.66 | 54.73% | | | 33.59% | 2759.84 | 1235.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.78% |
| 116 | 本溪县 | 燕东66kV变电站 | 燕温线6951 | 10千伏 | 355 | 177.89 | 50.11% | | | 60.52% | 3067.54 | 608.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 36.17% |
| 117 | 本溪县 | 燕东66kV变电站 | 寨东联网 | 10千伏 | 552.12 | 155.74 | 28.21% | | | 31.83% | 6865.30 | 3040.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.72% |
| 118 | 本溪县 | 右寨子66kV变电站 | 电站线 | 10千伏 | 428 | 201.80 | 47.15% | | | 27.79% | 3917.84 | 952.65 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.68% |
| 119 | 本溪县 | 右寨子66kV变电站 | 福润线 | 10千伏 | 428 | 82.03 | 19.17% | | | 67.75% | 5992.14 | 5250.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.68% |
| 120 | 本溪县 | 右寨子66kV变电站 | 工业园线 | 10千伏 | 428 | 0.00 | 0.00% | | | 41.61% | 7412.96 | 4447.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.99% |
| 121 | 本溪县 | 右寨子66kV变电站 | 辉山线 | 10千伏 | 428 | 79.92 | 18.67% | | | 0.00% | 6028.68 | 3063.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -41.04% |
| 122 | 本溪县 | 右寨子66kV变电站 | 汇源线 | 10千伏 | 428 | 236.78 | 55.32% | | | 42.66% | 3311.87 | 1458.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.61% |
| 123 | 本溪县 | 右寨子66kV变电站 | 佳宝线 | 10千伏 | 428 | 140.28 | 32.77% | | | 52.98% | 4983.36 | 3130.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.38% |
| 124 | 本溪县 | 右寨子66kV变电站 | 金属钙线 | 10千伏 | 552.12 | 289.11 | 52.36% | | | 36.88% | 4555.36 | 730.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.12% |
| 125 | 本溪县 | 右寨子66kV变电站 | 森秀线 | 10千伏 | 428 | 97.62 | 22.81% | | | 53.47% | 5722.19 | 3868.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.25% |
| 126 | 本溪县 | 右寨子66kV变电站 | 水源线 | 10千伏 | 428 | 58.95 | 13.77% | | | 25.05% | 6392.00 | 3426.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.52% |
| 127 | 本溪县 | 右寨子66kV变电站 | 铁逸线 | 10千伏 | 428 | 0.00 | 0.00% | | | 44.98% | 7412.96 | 6671.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -19.15% |
| 128 | 本溪县 | 右寨子66kV变电站 | 污水线 | 10千伏 | 428 | 37.38 | 8.73% | | | 69.92% | 6765.47 | 6024.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 10.18% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----------|------|--------|--------|--------|--|--|---------|---------|---------|---------|---|---|---------|
| 129 | 本溪县 | 云盘66kV变电站 | 云城线 | 10千伏 | 373 | 11.96 | 3.21% | | | 21.59% | 6253.28 | 3669.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.15% |
| 130 | 本溪县 | 云盘66kV变电站 | 云街线 | 10千伏 | 552.12 | 311.33 | 56.39% | | | 34.35% | 4170.55 | 345.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.11% |
| 131 | 本溪县 | 云盘66kV变电站 | 云祁线 | 10千伏 | 428 | 0.00 | 0.00% | | | 111.67% | 7412.96 | 4447.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.55% |
| 132 | 本溪县 | 云盘66kV变电站 | 云酸线 | 10千伏 | 552.12 | 19.11 | 3.46% | | | 6.42% | 9231.80 | 5406.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.20% |
| 133 | 本溪县 | 张家堡66kV变电站 | 张陈线 | 10千伏 | 552.12 | 27.95 | 5.06% | | | 10.69% | 9078.60 | 8122.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 19.62% |
| 134 | 本溪县 | 张家堡66kV变电站 | 张煤线 | 10千伏 | 428 | 16.26 | 3.80% | | | 55.32% | 7131.40 | 6390.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -30.97% |
| 135 | 本溪县 | 张家堡66kV变电站 | 张泉线 | 10千伏 | 428 | 193.31 | 45.17% | | | 60.00% | 4064.80 | 3323.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -19.15% |
| 136 | 本溪县 | 张家堡66kV变电站 | 张水线 | 10千伏 | 428 | 137.96 | 32.23% | | | 12.82% | 5023.50 | 2058.31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.96% |
| 137 | 本溪县 | 张家堡66kV变电站 | 张谭线 | 10千伏 | 355 | 74.48 | 20.98% | | | 16.63% | 4858.60 | 3321.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.06% |
| 138 | 本溪县 | 张家堡66kV变电站 | 张网线 | 10千伏 | 428 | 165.74 | 38.72% | | | 17.12% | 4542.29 | 2689.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.86% |
| 139 | 本溪县 | 张家堡66kV变电站 | 张香线 | 10千伏 | 428 | 0.01 | 0.00% | | | 49.50% | 7412.74 | 4447.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -41.04% |
| 140 | 高新区 | 火连寨66kV变电站 | 大矿线2134 | 10千伏 | 428 | 52.04 | 12.16% | | | 0.00% | 6511.56 | 3546.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.63% |
| 141 | 高新区 | 火连寨66kV变电站 | 火影线2135 | 10千伏 | 428 | 209.05 | 48.84% | | | 4.72% | 3792.13 | 826.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -14.90% |
| 142 | 高新区 | 火连寨66kV变电站 | 火硅线2138 | 10千伏 | 428 | 135.47 | 31.65% | | | 7.76% | 5066.58 | 2101.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.09% |
| 143 | 高新区 | 火连寨66kV变电站 | 火桥线2146 | 10千伏 | 552.12 | 271.56 | 49.19% | | | 0.07% | 4859.29 | 1034.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.48% |
| 144 | 高新区 | 火连寨66kV变电站 | 火水线2149 | 10千伏 | 428 | 35.52 | 8.30% | | | 54.11% | 6797.81 | 3832.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -13.26% |
| 145 | 高新区 | 火连寨66kV变电站 | 火溪线2141 | 10千伏 | 428 | 21.54 | 5.03% | | | 65.07% | 7039.91 | 4074.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.09% |
| 146 | 高新区 | 火连寨66kV变电站 | 梨树线2136 | 10千伏 | 428 | 68.92 | 16.10% | | | 29.43% | 6219.21 | 3254.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.04% |
| 147 | 高新区 | 火连寨66kV变电站 | 牛毛线2144 | 10千伏 | 428 | 75.60 | 17.66% | | | 54.04% | 6103.49 | 4250.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.93% |
| 148 | 高新区 | 梨树66kV变电站 | 梨堡线4441 | 10千伏 | 428 | 238.77 | 55.79% | | | 4.35% | 3277.48 | 312.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.38% |
| 149 | 高新区 | 梨树66kV变电站 | 梨火#1线 | 10千伏 | 428 | 295.38 | 69.02% | | | 1.44% | 2296.90 | 443.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.42% |
| 150 | 高新区 | 梨树66kV变电站 | 梨火2号线4434 | 10千伏 | 428 | 43.78 | 10.23% | | | 19.82% | 6654.69 | 3689.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.60% |
| 151 | 高新区 | 梨树66kV变电站 | 梨矿线 | 10千伏 | 428 | 161.76 | 37.79% | | | 49.54% | 4611.31 | 1646.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -34.52% |
| 152 | 高新区 | 石桥子66kV变电站 | 石工线443 | 10千伏 | 428 | 248.15 | 57.98% | | | 28.95% | 3115.01 | 149.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 39.01% |
| 153 | 高新区 | 石桥子66kV变电站 | 石管线 | 10千伏 | 428 | 254.76 | 59.52% | | | 76.70% | 3000.45 | 2259.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 154 | 高新区 | 石桥子66kV变电站 | 石红线 | 10千伏 | 428 | 92.67 | 21.65% | | | 48.13% | 5807.93 | 2842.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -13.10% |
| 155 | 高新区 | 石桥子66kV变电站 | 石化线 | 10千伏 | 428 | 239.94 | 56.06% | | | 74.68% | 3257.24 | 1404.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.39% |
| 156 | 高新区 | 石桥子66kV变电站 | 石街线 | 10千伏 | 428 | 157.44 | 36.79% | | | 0.41% | 4686.09 | 2832.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.47% |
| 157 | 高新区 | 石桥子66kV变电站 | 石平线 | 10千伏 | 428 | 189.18 | 44.20% | | | 26.11% | 4136.33 | 3395.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.50% |
| 158 | 高新区 | 石桥子66kV变电站 | 石歪线 | 10千伏 | 428 | 65.51 | 15.31% | | | 46.20% | 6278.28 | 3313.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.89% |
| 159 | 高新区 | 石桥子66kV变电站 | 石药线 | 10千伏 | 428 | 179.80 | 42.01% | | | 21.33% | 4298.74 | 1333.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -20.82% |
| 160 | 高新区 | 石桥子66kV变电站 | 石医线 | 10千伏 | 552.12 | 92.15 | 16.69% | | | 84.07% | 7966.68 | 7010.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.09% |
| 161 | 高新区 | 石桥子66kV变电站 | 石中线 | 10千伏 | 552.12 | 68.91 | 12.48% | | | 18.32% | 8369.18 | 4544.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.13% |
| 162 | 高新区 | 石桥子66kV变电站 | 药园线(备用) | 10千伏 | 428 | 192.42 | 44.96% | | | 10.19% | 4080.27 | 1115.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.60% |
| 163 | 高新区 | 西高堡66kV变电站 | 高宝线1241 | 10千伏 | 428 | 17.48 | 4.08% | | | 23.19% | 7110.20 | 5256.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.87% |
| 164 | 高新区 | 西高堡66kV变电站 | 高堡1号线1231 | 10千伏 | 428 | 214.50 | 50.12% | | | 23.36% | 3697.74 | 732.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.42% |
| 165 | 高新区 | 西高堡66kV变电站 | 高堡2号线1251 | 10千伏 | 552.12 | 270.72 | 49.03% | | | 11.64% | 4873.81 | 1048.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.64% |
| 166 | 高新区 | 西高堡66kV变电站 | 高堡3号线1237 | 10千伏 | 428 | 87.40 | 20.42% | | | 0.00% | 5899.18 | 5157.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -12.29% |
| 167 | 高新区 | 西高堡66kV变电站 | 高堡4号线1252 | 10千伏 | 428 | 226.98 | 53.03% | | | 30.56% | 3481.69 | 2740.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -27.83% |
| 168 | 高新区 | 西高堡66kV变电站 | 高成线1242 | 10千伏 | 428 | 263.17 | 61.49% | | | 71.50% | 2854.89 | 2113.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.98% |
| 169 | 高新区 | 西高堡66kV变电站 | 高西1号线1233 | 10千伏 | 428 | 169.53 | 39.61% | | | 84.04% | 4476.69 | 1511.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.80% |
| 170 | 高新区 | 西高堡66kV变电站 | 高西2号线1249 | 10千伏 | 428 | 74.22 | 17.34% | | | 39.77% | 6127.39 | 3162.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -25.94% |
| 171 | 高新区 | 西高堡66kV变电站 | 古榆1号线1232 | 10千伏 | 428 | 0.00 | 0.00% | | | 21.10% | 7412.96 | 4447.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -21.27% |
| 172 | 高新区 | 西高堡66kV变电站 | 古榆2号线1250 | 10千伏 | 428 | 96.36 | 22.51% | | | 55.35% | 5744.00 | 2778.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -19.30% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------|------------|------|--------|--------|--------|--|--|---------|---------|---------|---------|---|---|---------|
| 173 | 高新区 | 西沟66kV变电站 | 成大线 | 10千伏 | 428 | 270.70 | 63.25% | | | 22.92% | 2724.36 | 1983.07 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.40% |
| 174 | 高新区 | 西沟66kV变电站 | 西党线 | 10千伏 | 428 | 44.03 | 10.29% | | | 29.45% | 6650.30 | 3685.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -43.84% |
| 175 | 高新区 | 西沟66kV变电站 | 西火线 | 10千伏 | 428 | 111.80 | 26.12% | | | 55.04% | 5476.63 | 2511.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 176 | 高新区 | 西沟66kV变电站 | 西石线 | 10千伏 | 428 | 160.05 | 37.39% | | | 75.85% | 4640.90 | 1675.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.53% |
| 177 | 高新区 | 西沟66kV变电站 | 西药1#线 | 10千伏 | 428 | 0.53 | 0.12% | | | 30.29% | 7403.83 | 4438.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.82% |
| 178 | 高新区 | 西沟66kV变电站 | 西药2#线 | 10千伏 | 428 | 3.16 | 0.74% | | | 29.33% | 7358.16 | 4392.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -20.68% |
| 179 | 高新区 | 西沟66kV变电站 | 学院1#线 | 10千伏 | 428 | 193.36 | 45.18% | | | 0.74% | 4063.96 | 1098.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.86% |
| 180 | 高新区 | 西沟66kV变电站 | 学院2#线 | 10千伏 | 428 | 88.15 | 20.60% | | | 11.78% | 5886.12 | 5144.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 46.57% |
| 181 | 高新区 | 西沟66kV变电站 | 榆林1#线 | 10千伏 | 428 | 136.67 | 31.93% | | | 36.88% | 5045.83 | 4304.53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -17.61% |
| 182 | 高新区 | 西沟66kV变电站 | 榆林2#线 | 10千伏 | 428 | 92.81 | 21.69% | | | 71.63% | 5805.44 | 5064.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.71% |
| 183 | 高新区 | 新歪头山66kV变电站 | 聚丰线5631 | 10千伏 | 428 | 105.82 | 24.72% | | | 6.19% | 5580.16 | 2614.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.13% |
| 184 | 高新区 | 新歪头山66kV变电站 | 开发线5642 | 10千伏 | 428 | 152.93 | 35.73% | | | 44.37% | 4764.23 | 1799.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.09% |
| 185 | 高新区 | 新歪头山66kV变电站 | 歪堡二线5647 | 10千伏 | 373 | 23.20 | 6.22% | | | 11.79% | 6058.48 | 5412.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -21.75% |
| 186 | 高新区 | 新歪头山66kV变电站 | 歪堡一线5660 | 10千伏 | 428 | 146.25 | 34.17% | | | 11.99% | 4879.92 | 3026.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.84% |
| 187 | 高新区 | 新歪头山66kV变电站 | 歪街线5641 | 10千伏 | 428 | 98.09 | 22.92% | | | 79.18% | 5714.12 | 2748.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.00% |
| 188 | 高新区 | 新歪头山66kV变电站 | 歪金线5661 | 10千伏 | 552.12 | 298.48 | 54.06% | | | 32.53% | 4393.13 | 568.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.13% |
| 189 | 高新区 | 新歪头山66kV变电站 | 歪矿线5646 | 10千伏 | 428 | 228.87 | 53.47% | | | 63.92% | 3449.00 | 1595.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.22% |
| 190 | 高新区 | 新歪头山66kV变电站 | 歪蓝线5648 | 10千伏 | 428 | 55.20 | 12.90% | | | 0.75% | 6456.98 | 4603.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.78% |
| 191 | 高新区 | 新歪头山66kV变电站 | 歪石线5633 | 10千伏 | 403 | 25.31 | 6.28% | | | 35.98% | 6541.55 | 4796.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.57% |
| 192 | 高新区 | 新歪头山66kV变电站 | 歪中线5654 | 10千伏 | 373 | 1.05 | 0.28% | | | 29.08% | 6442.09 | 5796.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.53% |
| 193 | 高新区 | 张其寨66kV变电站 | 张沟线2217 | 10千伏 | 428 | 140.27 | 32.77% | | | 37.70% | 4983.44 | 2018.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.33% |
| 194 | 高新区 | 张其寨66kV变电站 | 张街线 | 10千伏 | 428 | 83.85 | 19.59% | | | 0.47% | 5960.72 | 2995.53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.24% |
| 195 | 高新区 | 张其寨66kV变电站 | 张蓝线2229 | 10千伏 | 428 | 10.20 | 2.38% | | | 21.27% | 7236.38 | 6495.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -40.75% |
| 196 | 高新区 | 张其寨66kV变电站 | 张歪线2216 | 10千伏 | 428 | 16.52 | 3.86% | | | 100.13% | 7126.78 | 4161.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 197 | 高新区 | 张其寨66kV变电站 | 中线2228(备用) | 10千伏 | 428 | 39.73 | 9.28% | | | 23.70% | 6724.90 | 3759.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.89% |
| 198 | 桓仁县 | 八里甸子66kV变电站 | 10kV八岱线 | 10千伏 | 310 | 169.80 | 54.77% | | | 15.09% | 2428.26 | 1891.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 199 | 桓仁县 | 八里甸子66kV变电站 | 10kV八木线 | 10千伏 | 552.12 | 78.84 | 14.28% | | | 7.55% | 8197.21 | 4372.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -34.99% |
| 200 | 桓仁县 | 八里甸子66kV变电站 | 10kV八于线 | 10千伏 | 310 | 92.04 | 29.69% | | | 8.26% | 3775.07 | 1627.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 201 | 桓仁县 | 八里甸子66kV变电站 | 10kV八镇线 | 10千伏 | 310 | 134.76 | 43.47% | | | 20.88% | 3035.16 | 2498.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 202 | 桓仁县 | 八里甸子66kV变电站 | 10kV造纸线 | 10千伏 | 552.12 | 12.36 | 2.24% | | | 8.96% | 9348.64 | 8392.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 203 | 桓仁县 | 北甸子66kV变电站 | 北牛线 | 10千伏 | 240 | 72.86 | 30.36% | | | 30.08% | 2894.95 | 1232.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -13.24% |
| 204 | 桓仁县 | 北甸子66kV变电站 | 北屯线 | 10千伏 | 552.12 | 52.97 | 9.59% | | | 52.47% | 8645.30 | 6254.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 205 | 桓仁县 | 北甸子66kV变电站 | 北长线 | 10千伏 | 552.12 | 35.47 | 6.42% | | | 17.15% | 8948.34 | 6557.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.36% |
| 206 | 桓仁县 | 北甸子66kV变电站 | 北镇线 | 10千伏 | 552.12 | 35.17 | 6.37% | | | 15.41% | 8953.55 | 6562.87 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 34.88% |
| 207 | 桓仁县 | 北山66kV变电站 | 北城线 | 10千伏 | 552.12 | 115.36 | 20.89% | | | 26.97% | 7564.74 | 3739.65 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -13.95% |
| 208 | 桓仁县 | 北山66kV变电站 | 北六线 | 10千伏 | 552.12 | 20.08 | 3.64% | | | 2.87% | 9214.86 | 5389.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 209 | 桓仁县 | 北山66kV变电站 | 北园线 | 10千伏 | 552.12 | 42.76 | 7.75% | | | 28.31% | 8822.04 | 4996.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.06% |
| 210 | 桓仁县 | 崔家街66kV变电站 | 10kV崔六线 | 10千伏 | 552.12 | 163.44 | 29.60% | | | 8.36% | 6731.88 | 2906.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -32.44% |
| 211 | 桓仁县 | 崔家街66kV变电站 | 10kV崔四线 | 10千伏 | 552.12 | 156.72 | 28.39% | | | 0.00% | 6848.30 | 3023.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -18.50% |
| 212 | 桓仁县 | 崔家街66kV变电站 | 崔城线 | 10千伏 | 552.12 | 48.82 | 8.84% | | | 16.01% | 8717.14 | 4892.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.95% |
| 213 | 桓仁县 | 二棚甸子66kV变电站 | 10kV二甸线 | 10千伏 | 552.12 | 69.61 | 12.61% | | | 25.01% | 8357.08 | 7400.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 214 | 桓仁县 | 二棚甸子66kV变电站 | 10kV二四线 | 10千伏 | 552.12 | 170.51 | 30.88% | | | 9.37% | 6609.52 | 2784.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.31% |
| 215 | 桓仁县 | 二棚甸子66kV变电站 | 10kV二镇线 | 10千伏 | 405 | 170.51 | 42.10% | | | 20.34% | 4061.40 | 3359.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 216 | 桓仁县 | 黑沟66kV变电站 | 黑北线 | 10千伏 | 552.12 | 24.96 | 4.52% | | | 59.86% | 9130.41 | 5305.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 26.68% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----------|------|--------|---------|---------|--|--|--------|---------|---------|---------|---|---|---------|
| 217 | 桓仁县 | 黑沟66kV变电站 | 黑六线 | 10千伏 | 552.12 | 133.68 | 24.21% | | | 10.78% | 7247.38 | 3422.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.97% |
| 218 | 桓仁县 | 黑沟66kV变电站 | 黑双线 | 10千伏 | 552.12 | 5.64 | 1.02% | | | 40.53% | 9465.03 | 5639.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.44% |
| 219 | 桓仁县 | 黑沟66kV变电站 | 黑柞线 | 10千伏 | 240 | 78.24 | 32.60% | | | 23.17% | 2801.68 | 2386.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.04% |
| 220 | 桓仁县 | 铧尖子66kV变电站 | 10kV铧东线 | 10千伏 | 310 | 77.72 | 25.07% | | | 7.57% | 4023.09 | 1875.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.57% |
| 221 | 桓仁县 | 铧尖子66kV变电站 | 10kV铧二线 | 10千伏 | 552.12 | 178.80 | 32.38% | | | 21.04% | 6465.90 | 4075.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.07% |
| 222 | 桓仁县 | 铧尖子66kV变电站 | 10kV铧煤线 | 10千伏 | 552.12 | 2.24 | 0.41% | | | 20.47% | 9523.92 | 8567.65 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 27.91% |
| 223 | 桓仁县 | 铧尖子66kV变电站 | 10kV铧木线 | 10千伏 | 355 | 37.96 | 10.69% | | | 13.65% | 5491.13 | 3031.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 15.80% |
| 224 | 桓仁县 | 铧尖子66kV变电站 | 10kV铧西线 | 10千伏 | 310 | 85.60 | 27.61% | | | 30.47% | 3886.61 | 3349.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.35% |
| 225 | 桓仁县 | 铧尖子66kV变电站 | 10kV铧纤线 | 10千伏 | 355 | 126.48 | 35.63% | | | 19.45% | 3957.97 | 1498.53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 20.78% |
| 226 | 桓仁县 | 铧尖子66kV变电站 | 铧江联网线420 | 10千伏 | 373 | 166.48 | 44.63% | | | 52.73% | 3576.93 | 992.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.24% |
| 227 | 桓仁县 | 江北66kV变电站 | 10kV江桓线 | 10千伏 | 552.12 | 255.14 | 46.21% | | | 22.83% | 5143.62 | 2752.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.00% |
| 228 | 桓仁县 | 江北66kV变电站 | 10kV江汇线 | 10千伏 | 552.12 | 378.49 | 68.55% | | | 30.90% | 3007.24 | 616.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.95% |
| 229 | 桓仁县 | 江北66kV变电站 | 10kV江润线 | 10千伏 | 552.12 | 404.10 | 73.19% | | | 58.41% | 2563.71 | 173.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.54% |
| 230 | 桓仁县 | 江北66kV变电站 | 10kV江沿线 | 10千伏 | 405 | 80.86 | 19.96% | | | 53.26% | 5614.17 | 3860.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.00% |
| 231 | 桓仁县 | 江北66kV变电站 | 10kV六河线 | 10千伏 | 552.12 | 218.86 | 39.64% | | | 82.17% | 5772.13 | 1947.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.75% |
| 232 | 桓仁县 | 江北66kV变电站 | 江城线 | 10千伏 | 552.12 | 122.29 | 22.15% | | | 29.68% | 7444.62 | 3619.53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 27.42% |
| 233 | 桓仁县 | 江北66kV变电站 | 江源线 | 10千伏 | 552.12 | 174.98 | 31.69% | | | 62.73% | 6532.00 | 2706.91 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -46.64% |
| 234 | 桓仁县 | 江南66kV变电站 | 10kV凤鸣线 | 10千伏 | 405 | 60.11 | 14.84% | | | 39.13% | 5973.49 | 5272.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.13% |
| 235 | 桓仁县 | 江南66kV变电站 | 10kV浑江线 | 10千伏 | 552.12 | 309.26 | 56.01% | | | 5.50% | 4206.38 | 1815.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.11% |
| 236 | 桓仁县 | 江南66kV变电站 | 10kV兰家线 | 10千伏 | 552.12 | 260.13 | 47.11% | | | 87.18% | 5057.29 | 2666.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.65% |
| 237 | 桓仁县 | 江南66kV变电站 | 10kV莲花线 | 10千伏 | 552.12 | 167.63 | 30.36% | | | 7.05% | 6659.37 | 2834.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.28% |
| 238 | 桓仁县 | 江南66kV变电站 | 10kV通天线 | 10千伏 | 552.12 | 67.27 | 12.18% | | | 32.84% | 8397.57 | 7441.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.24% |
| 239 | 桓仁县 | 江南66kV变电站 | 10kV中心线 | 10千伏 | 552.12 | 247.27 | 44.79% | | | 76.16% | 5280.02 | 1454.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.13% |
| 240 | 桓仁县 | 江南66kV变电站 | 黄河线 | 10千伏 | 552.12 | 167.63 | 30.36% | | | 12.40% | 6659.37 | 2834.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -13.00% |
| 241 | 桓仁县 | 江南66kV变电站 | 章桦线 | 10千伏 | 552.12 | 1474.35 | 267.03% | | | 23.70% | 0.00 | 0.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -21.44% |
| 242 | 桓仁县 | 木孟子66kV变电站 | 10kV木八线 | 10千伏 | 552.12 | 20.28 | 3.67% | | | 27.64% | 9211.50 | 6820.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.50% |
| 243 | 桓仁县 | 木孟子66kV变电站 | 10kV木河线 | 10千伏 | 552.12 | 36.22 | 6.56% | | | 38.21% | 8935.39 | 6544.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 10.00% |
| 244 | 桓仁县 | 木孟子66kV变电站 | 10kV木煤线 | 10千伏 | 552.12 | 0.00 | 0.00% | | | 83.49% | 9562.72 | 8606.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.68% |
| 245 | 桓仁县 | 木孟子66kV变电站 | 10kV木新线 | 10千伏 | 552.12 | 42.55 | 7.71% | | | 62.38% | 8825.76 | 5000.67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 27.14% |
| 246 | 桓仁县 | 木孟子66kV变电站 | 10kV木镇线 | 10千伏 | 552.12 | 70.10 | 12.70% | | | 67.22% | 8348.67 | 4523.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -18.50% |
| 247 | 桓仁县 | 南江66kV变电站 | 10kV南坤#1线 | 10千伏 | 552.12 | 0.23 | 0.04% | | | 44.77% | 9558.66 | 5733.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.28% |
| 248 | 桓仁县 | 南江66kV变电站 | 10kV南坤#2线 | 10千伏 | 552.12 | 11.95 | 2.16% | | | 27.92% | 9355.69 | 5530.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.81% |
| 249 | 桓仁县 | 南江66kV变电站 | 10kV南米线 | 10千伏 | 552.12 | 99.84 | 18.08% | | | 0.04% | 7833.42 | 4008.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 250 | 桓仁县 | 南江66kV变电站 | 10kV南雅线 | 10千伏 | 552.12 | 107.34 | 19.44% | | | 0.04% | 7703.52 | 5312.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 251 | 桓仁县 | 南江66kV变电站 | 南工2号线 | 10千伏 | 552.12 | 316.88 | 57.39% | | | 17.96% | 4074.44 | 249.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 252 | 桓仁县 | 普乐堡66kV变电站 | 10kV普夹线 | 10千伏 | 552.12 | 108.08 | 19.58% | | | 6.22% | 7690.77 | 6734.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.18% |
| 253 | 桓仁县 | 普乐堡66kV变电站 | 10kV普联线 | 10千伏 | 405 | 87.85 | 21.69% | | | 11.57% | 5493.07 | 2687.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 254 | 桓仁县 | 普乐堡66kV变电站 | 普拐线 | 10千伏 | 552.12 | 121.52 | 22.01% | | | 9.77% | 7457.99 | 6501.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.18% |
| 255 | 桓仁县 | 沙尖子66kV变电站 | 10kV沙金线 | 10千伏 | 405 | 31.12 | 7.68% | | | 43.88% | 6475.60 | 5774.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.67% |
| 256 | 桓仁县 | 沙尖子66kV变电站 | 10kV沙五2线 | 10千伏 | 552.12 | 33.32 | 6.03% | | | 27.11% | 8985.62 | 5160.53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.36% |
| 257 | 桓仁县 | 沙尖子66kV变电站 | 10kV沙五线 | 10千伏 | 552.12 | 149.20 | 27.02% | | | 11.39% | 6978.57 | 3153.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -15.31% |
| 258 | 桓仁县 | 沙尖子66kV变电站 | 10kV沙影线 | 10千伏 | 552.12 | 170.72 | 30.92% | | | 0.36% | 6605.85 | 2780.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.31% |
| 259 | 桓仁县 | 沙尖子66kV变电站 | 10kV沙镇线 | 10千伏 | 200 | 61.76 | 30.88% | | | 55.25% | 2394.32 | 2047.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.42% |
| 260 | 桓仁县 | 双岭子66kV变电站 | 10kV双北线 | 10千伏 | 355 | 47.56 | 13.40% | | | 0.15% | 5324.86 | 2865.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.89% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|----------|------|--------|--------|--------|--|--|---------|---------|---------|---------|---|---|---------|
| 261 | 桓仁县 | 双岭子66kV变电站 | 10kV双车线 | 10千伏 | 373 | 0.56 | 0.15% | | | 96.93% | 6450.66 | 3866.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.68% |
| 262 | 桓仁县 | 双岭子66kV变电站 | 10kV双沟线 | 10千伏 | 373 | 114.84 | 30.79% | | | 45.10% | 4471.33 | 1887.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.25% |
| 263 | 桓仁县 | 双岭子66kV变电站 | 10kV双拐线 | 10千伏 | 373 | 190.80 | 51.15% | | | 6.79% | 3155.70 | 571.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -37.67% |
| 264 | 桓仁县 | 双岭子66kV变电站 | 10kV双业线 | 10千伏 | 373 | 146.48 | 39.27% | | | 28.80% | 3923.33 | 1339.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 25.18% |
| 265 | 桓仁县 | 四平66kV变电站 | 四红线 | 10千伏 | 552.12 | 46.21 | 8.37% | | | 1.46% | 8762.37 | 4937.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 20.97% |
| 266 | 桓仁县 | 四平66kV变电站 | 四巨线 | 10千伏 | 552.12 | 178.82 | 32.39% | | | 33.65% | 6465.61 | 4074.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.22% |
| 267 | 桓仁县 | 四平66kV变电站 | 四摇线 | 10千伏 | 552.12 | 50.46 | 9.14% | | | 7.32% | 8688.69 | 4863.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -13.08% |
| 268 | 桓仁县 | 向阳66kV变电站 | 10kV北岔线 | 10千伏 | 240 | 41.20 | 17.17% | | | 20.31% | 3443.22 | 3027.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.20% |
| 269 | 桓仁县 | 向阳66kV变电站 | 10kV回龙线 | 10千伏 | 373 | 90.72 | 24.32% | | | 52.52% | 4889.09 | 2304.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.95% |
| 270 | 桓仁县 | 向阳66kV变电站 | 10kV铜矿线 | 10千伏 | 240 | 65.28 | 27.20% | | | 18.48% | 3026.15 | 1363.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.27% |
| 271 | 桓仁县 | 向阳66kV变电站 | 10kV铁矿线 | 10千伏 | 373 | 0.48 | 0.13% | | | 37.19% | 6452.05 | 4836.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.50% |
| 272 | 桓仁县 | 雅河66kV变电站 | 10kV雅边线 | 10千伏 | 552.12 | 50.60 | 9.16% | | | 47.37% | 8686.33 | 4861.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.72% |
| 273 | 桓仁县 | 雅河66kV变电站 | 10kV雅河线 | 10千伏 | 355 | 167.10 | 47.07% | | | 14.67% | 3254.43 | 1717.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.67% |
| 274 | 桓仁县 | 雅河66kV变电站 | 10kV雅桓线 | 10千伏 | 355 | 94.40 | 26.59% | | | 19.05% | 4513.59 | 2054.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.67% |
| 275 | 桓仁县 | 雅河66kV变电站 | 10kV雅龙线 | 10千伏 | 240 | 59.00 | 24.58% | | | 8.30% | 3134.92 | 2719.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -25.46% |
| 276 | 桓仁县 | 雅河66kV变电站 | 10kV雅园线 | 10千伏 | 552.12 | 0.05 | 0.01% | | | 11.51% | 9561.85 | 5736.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.69% |
| 277 | 桓仁县 | 雅河66kV变电站 | 雅边二线 | 10千伏 | 552.12 | 71.35 | 12.92% | | | 22.13% | 8326.94 | 4501.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 31.01% |
| 278 | 明山区 | 大峪66kV变电站 | 姚家线4345 | 10千伏 | 552.12 | 110.57 | 20.03% | | | 18.87% | 7647.71 | 4778.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -15.13% |
| 279 | 明山区 | 大峪66kV变电站 | 银行线4338 | 10千伏 | 552.12 | 154.86 | 28.05% | | | 16.14% | 6880.49 | 3055.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.61% |
| 280 | 明山区 | 大峪66kV变电站 | 峪滨线4340 | 10千伏 | 552.12 | 99.49 | 18.02% | | | 52.18% | 7839.51 | 4970.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.53% |
| 281 | 明山区 | 大峪66kV变电站 | 峪华线4352 | 10千伏 | 317.34 | 161.72 | 50.96% | | | 29.23% | 2695.36 | 496.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.60% |
| 282 | 明山区 | 大峪66kV变电站 | 峪金线4348 | 10千伏 | 552.12 | 108.81 | 19.71% | | | 21.36% | 7678.15 | 4809.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -13.04% |
| 283 | 明山区 | 大峪66kV变电站 | 峪明线4342 | 10千伏 | 552.12 | 190.37 | 34.48% | | | 16.59% | 6265.49 | 3396.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.95% |
| 284 | 明山区 | 合金66kV变电站 | 地照线1137 | 10千伏 | 552.12 | 160.61 | 29.09% | | | 36.24% | 6780.99 | 3912.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.27% |
| 285 | 明山区 | 合金66kV变电站 | 合百线1134 | 10千伏 | 552.12 | 66.08 | 11.97% | | | 18.60% | 8418.14 | 5549.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.71% |
| 286 | 明山区 | 合金66kV变电站 | 合明线1143 | 10千伏 | 552.12 | 78.43 | 14.21% | | | 31.71% | 8204.28 | 5335.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.49% |
| 287 | 明山区 | 合金66kV变电站 | 合姚线1140 | 10千伏 | 358 | 83.04 | 23.20% | | | 3.42% | 4762.31 | 2902.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.95% |
| 288 | 明山区 | 合金66kV变电站 | 合峪线1141 | 10千伏 | 552.12 | 0.00 | 0.00% | | | 7.27% | 9562.72 | 6693.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.50% |
| 289 | 明山区 | 合金66kV变电站 | 合源2号线 | 10千伏 | 481.17 | 144.04 | 29.93% | | | 25.17% | 5839.16 | 2505.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.15% |
| 290 | 明山区 | 合金66kV变电站 | 合源三线 | 10千伏 | 552.12 | 64.90 | 11.75% | | | 11.82% | 8438.72 | 7482.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.53% |
| 291 | 明山区 | 合金66kV变电站 | 合源线1148 | 10千伏 | 552.12 | 28.45 | 5.15% | | | 14.81% | 9069.93 | 5244.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.24% |
| 292 | 明山区 | 合金66kV变电站 | 烫金线1145 | 10千伏 | 403 | 72.95 | 18.10% | | | 19.37% | 5716.50 | 2924.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.53% |
| 293 | 明山区 | 合金66kV变电站 | 铜铂线1146 | 10千伏 | 481.17 | 167.52 | 34.82% | | | 13.70% | 5432.42 | 2098.87 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.31% |
| 294 | 明山区 | 合金66kV变电站 | 研究所线1135 | 10千伏 | 481.17 | 275.63 | 57.28% | | | 35.34% | 3559.99 | 1059.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.49% |
| 295 | 明山区 | 明山66kV变电站 | 北地2号线545 | 10千伏 | 552.12 | 119.91 | 21.72% | | | 0.41% | 7485.84 | 4617.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 296 | 明山区 | 明山66kV变电站 | 北地线529 | 10千伏 | 552.12 | 360.97 | 65.38% | | | 148.13% | 3310.77 | 441.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.13% |
| 297 | 明山区 | 明山66kV变电站 | 大峪线534 | 10千伏 | 405 | 60.31 | 14.89% | | | 60.95% | 5970.07 | 3865.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.78% |
| 298 | 明山区 | 明山66kV变电站 | 地工2号线537 | 10千伏 | 552.12 | 349.71 | 63.34% | | | 20.29% | 3505.67 | 636.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.18% |
| 299 | 明山区 | 明山66kV变电站 | 钢管线524 | 10千伏 | 552.12 | 209.18 | 37.89% | | | 65.20% | 5939.73 | 3070.91 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.82% |
| 300 | 明山区 | 明山66kV变电站 | 合成线535 | 10千伏 | 405 | 94.07 | 23.23% | | | 79.87% | 5385.38 | 3281.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.75% |
| 301 | 明山区 | 明山66kV变电站 | 明博线538 | 10千伏 | 552.12 | 242.99 | 44.01% | | | 40.37% | 5354.15 | 2485.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.75% |
| 302 | 明山区 | 明山66kV变电站 | 明崔联532 | 10千伏 | 552.12 | 162.64 | 29.46% | | | 71.09% | 6745.84 | 3877.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -26.50% |
| 303 | 明山区 | 明山66kV变电站 | 明溪线525 | 10千伏 | 552.12 | 120.09 | 21.75% | | | 40.79% | 7482.80 | 4613.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.24% |
| 304 | 明山区 | 明山66kV变电站 | 唐家线524 | 10千伏 | 358 | 0.00 | 0.00% | | | 67.31% | 6200.56 | 4340.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -17.97% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----------|------|--------|--------|--------|--|--|---------|---------|---------|---------|---|---|--------|
| 305 | 明山区 | 明山66kV变电站 | 体明1号线526 | 10千伏 | 552.12 | 233.14 | 42.23% | | | 7.99% | 5524.69 | 2655.87 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.26% |
| 306 | 明山区 | 明山66kV变电站 | 体明2号线528 | 10千伏 | 552.12 | 221.45 | 40.11% | | | 31.04% | 5727.19 | 2858.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.49% |
| 307 | 明山区 | 明山66kV变电站 | 武山线539 | 10千伏 | 552.12 | 0.70 | 0.13% | | | 16.04% | 9550.54 | 5725.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.71% |
| 308 | 明山区 | 明山66kV变电站 | 新立线531 | 10千伏 | 552.12 | 152.79 | 27.67% | | | 0.00% | 6916.38 | 3091.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.25% |
| 309 | 明山区 | 体育66kV变电站 | 体车1号线4040 | 10千伏 | 552.12 | 120.59 | 21.84% | | | 17.48% | 7474.16 | 4605.35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.25% |
| 310 | 明山区 | 体育66kV变电站 | 体车2号线4048 | 10千伏 | 552.12 | 108.63 | 19.68% | | | 15.54% | 7681.19 | 4812.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.36% |
| 311 | 明山区 | 体育66kV变电站 | 体车3号线4050 | 10千伏 | 552.12 | 106.61 | 19.31% | | | 88.06% | 7716.21 | 3891.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.50% |
| 312 | 明山区 | 体育66kV变电站 | 体东线4033 | 10千伏 | 481.17 | 211.29 | 43.91% | | | 21.78% | 4674.32 | 1340.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.50% |
| 313 | 明山区 | 体育66kV变电站 | 体化线4039 | 10千伏 | 552.12 | 72.77 | 13.18% | | | 109.27% | 8302.28 | 4477.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.11% |
| 314 | 明山区 | 体育66kV变电站 | 体江2号线4049 | 10千伏 | 552.12 | 1.23 | 0.22% | | | 66.16% | 9541.41 | 5716.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.75% |
| 315 | 明山区 | 体育66kV变电站 | 体江线4041 | 10千伏 | 552.12 | 246.45 | 44.64% | | | 47.46% | 5294.27 | 2425.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.25% |
| 316 | 明山区 | 体育66kV变电站 | 体联1号线4037 | 10千伏 | 552.12 | 352.62 | 63.87% | | | 0.48% | 3455.36 | 586.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.75% |
| 317 | 明山区 | 体育66kV变电站 | 体联2号线4044 | 10千伏 | 552.12 | 269.30 | 48.78% | | | 59.66% | 4898.48 | 2029.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.00% |
| 318 | 明山区 | 体育66kV变电站 | 体消线4047 | 10千伏 | 552.12 | 384.96 | 69.72% | | | 58.90% | 2895.17 | 26.35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.45% |
| 319 | 明山区 | 体育66kV变电站 | 体中线4046 | 10千伏 | 481.17 | 243.46 | 50.60% | | | 24.10% | 4117.17 | 1617.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.50% |
| 320 | 明山区 | 体育66kV变电站 | 西芬线4034 | 10千伏 | 552.12 | 345.59 | 62.59% | | | 46.58% | 3577.14 | 708.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.25% |
| 321 | 明山区 | 新立屯66kV变电站 | 平顶山线5744 | 10千伏 | 310 | 43.37 | 13.99% | | | 86.75% | 4618.03 | 4081.11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.33% |
| 322 | 明山区 | 新立屯66kV变电站 | 新春2号线5737 | 10千伏 | 552.12 | 272.88 | 49.42% | | | 3.99% | 4836.46 | 1011.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.65% |
| 323 | 明山区 | 新立屯66kV变电站 | 新春三线 | 10千伏 | 552.12 | 0.00 | 0.00% | | | 26.30% | 9562.72 | 8606.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.91% |
| 324 | 明山区 | 新立屯66kV变电站 | 新春线5733 | 10千伏 | 552.12 | 180.28 | 32.65% | | | 68.64% | 6440.30 | 2615.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 325 | 明山区 | 新立屯66kV变电站 | 新崔线5732 | 10千伏 | 552.12 | 317.01 | 57.42% | | | 50.70% | 4072.09 | 247.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.13% |
| 326 | 明山区 | 新立屯66kV变电站 | 新华线5740 | 10千伏 | 317.34 | 67.87 | 21.39% | | | 85.64% | 4320.85 | 3771.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.78% |
| 327 | 明山区 | 新立屯66kV变电站 | 新技线5746 | 10千伏 | 552.12 | 172.31 | 31.21% | | | 16.35% | 6578.35 | 3709.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.06% |
| 328 | 明山区 | 新立屯66kV变电站 | 新街线5742 | 10千伏 | 412.8 | 97.17 | 23.54% | | | 57.62% | 5466.68 | 2606.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.24% |
| 329 | 明山区 | 新立屯66kV变电站 | 新路1号线5731 | 10千伏 | 405 | 20.51 | 5.06% | | | 53.63% | 6659.32 | 4554.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.31% |
| 330 | 明山区 | 新立屯66kV变电站 | 新路2号线5747 | 10千伏 | 405 | 67.99 | 16.79% | | | 24.76% | 5837.09 | 3031.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.75% |
| 331 | 明山区 | 新立屯66kV变电站 | 新明线5745 | 10千伏 | 552.12 | 129.99 | 23.54% | | | 11.78% | 7311.25 | 4442.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.55% |
| 332 | 明山区 | 新立屯66kV变电站 | 新云1号线5738 | 10千伏 | 552.12 | 16.88 | 3.06% | | | 51.97% | 9270.37 | 8314.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 10.17% |
| 333 | 明山区 | 新立屯66kV变电站 | 新云二线 | 10千伏 | 552.12 | 0.00 | 0.00% | | | 65.20% | 9562.72 | 8606.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.20% |
| 334 | 南芬区 | 爱国66kV变电站 | 爱国1#线 | 10千伏 | 552.12 | 299.58 | 54.26% | | | 4.05% | 4373.91 | 1983.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.53% |
| 335 | 南芬区 | 爱国66kV变电站 | 爱街线 | 10千伏 | 373 | 12.47 | 3.34% | | | 57.67% | 6244.29 | 4629.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.04% |
| 336 | 南芬区 | 爱国66kV变电站 | 爱金线 | 10千伏 | 373 | 270.79 | 72.60% | | | 19.63% | 1770.34 | 155.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 337 | 南芬区 | 爱国66kV变电站 | 爱石线 | 10千伏 | 373 | 7.75 | 2.08% | | | 1.08% | 6326.10 | 4711.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.98% |
| 338 | 南芬区 | 东山66kV变电站 | 东沟线 | 10千伏 | 373 | 162.96 | 43.69% | | | 0.00% | 3637.89 | 1053.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.89% |
| 339 | 南芬区 | 东山66kV变电站 | 东街#1线 | 10千伏 | 373 | 77.76 | 20.85% | | | 0.00% | 5113.56 | 2529.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.86% |
| 340 | 南芬区 | 东山66kV变电站 | 东街#2线 | 10千伏 | 373 | 57.12 | 15.31% | | | 19.83% | 5471.04 | 2886.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.13% |
| 341 | 南芬区 | 东山66kV变电站 | 东桥线 | 10千伏 | 373 | 176.76 | 47.39% | | | 26.61% | 3398.88 | 1460.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.00% |
| 342 | 南芬区 | 东山66kV变电站 | 东营线 | 10千伏 | 373 | 96.12 | 25.77% | | | 3.91% | 4795.56 | 2857.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.69% |
| 343 | 南芬区 | 何家66kV变电站 | 何房线 | 10千伏 | 373 | 59.20 | 15.87% | | | 91.72% | 5434.94 | 2850.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 19.38% |
| 344 | 南芬区 | 何家66kV变电站 | 何富线 | 10千伏 | 552.12 | 258.60 | 46.84% | | | 15.37% | 5083.73 | 1258.65 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.55% |
| 345 | 南芬区 | 何家66kV变电站 | 何金2# | 10千伏 | 373 | 0.00 | 0.00% | | | 84.87% | 6460.36 | 4522.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 15.13% |
| 346 | 南芬区 | 何家66kV变电站 | 何犁线 | 10千伏 | 373 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 6460.36 | 4522.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 41.61% |
| 347 | 南芬区 | 何家66kV变电站 | 何耐线 | 10千伏 | 552.12 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 9562.72 | 8606.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.78% |
| 348 | 南芬区 | 何家66kV变电站 | 何宁线 | 10千伏 | 352 | 48.14 | 13.68% | | | 96.51% | 5262.92 | 2824.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.50% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----------|------|--------|--------|--------|--|--|---------|---------|---------|---------|---|---|---------|
| 349 | 南芬区 | 后塔66kV变电站 | 塔沟线2042 | 10千伏 | 373 | 274.34 | 73.55% | | | 0.00% | 1708.76 | 1062.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.96% |
| 350 | 南芬区 | 后塔66kV变电站 | 塔河线2044 | 10千伏 | 373 | 30.98 | 8.31% | | | 66.33% | 5923.80 | 3339.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.84% |
| 351 | 南芬区 | 后塔66kV变电站 | 塔南1号线2038 | 10千伏 | 373 | 0.00 | 0.00% | | | 2.51% | 6460.36 | 5814.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.78% |
| 352 | 南芬区 | 后塔66kV变电站 | 塔南2号线2041 | 10千伏 | 373 | 18.95 | 5.08% | | | 0.47% | 6132.17 | 5486.13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.02% |
| 353 | 南芬区 | 后塔66kV变电站 | 塔新线 | 10千伏 | 552.12 | 277.39 | 50.24% | | | 0.00% | 4758.38 | 933.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.02% |
| 354 | 南芬区 | 金岭66kV变电站 | 金玻线 | 10千伏 | 373 | 157.73 | 42.29% | | | 0.00% | 3728.52 | 1144.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.22% |
| 355 | 南芬区 | 金岭66kV变电站 | 金队线 | 10千伏 | 373 | 8.29 | 2.22% | | | 151.41% | 6316.82 | 3732.67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.98% |
| 356 | 南芬区 | 金岭66kV变电站 | 金桥线 | 10千伏 | 373 | 47.74 | 12.80% | | | 42.40% | 5633.57 | 3049.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.26% |
| 357 | 南芬区 | 连山关66kV变电站 | 连路线 | 10千伏 | 373 | 14.77 | 3.96% | | | 7.91% | 6204.62 | 3620.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.00% |
| 358 | 南芬区 | 连山关66kV变电站 | 连下线 | 10千伏 | 373 | 3.34 | 0.90% | | | 5.92% | 6402.51 | 3818.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.75% |
| 359 | 南芬区 | 林家66kV变电站 | 林爱1#线 | 10千伏 | 552.12 | 299.54 | 54.25% | | | 0.00% | 4374.72 | 1984.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.92% |
| 360 | 南芬区 | 林家66kV变电站 | 林爱2#线 | 10千伏 | 552.12 | 204.66 | 37.07% | | | 3.14% | 6017.95 | 2192.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.60% |
| 361 | 南芬区 | 林家66kV变电站 | 林金线 | 10千伏 | 373 | 15.71 | 4.21% | | | 0.00% | 6188.32 | 3604.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -19.39% |
| 362 | 南芬区 | 南芬66kV变电站 | 机修线 | 20千伏 | 403 | 31.65 | 7.85% | | | 2.94% | 6431.78 | 5733.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.58% |
| 363 | 南芬区 | 南芬66kV变电站 | 露天矿线 | 20千伏 | 403 | 105.14 | 26.09% | | | 47.48% | 5158.94 | 4460.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.51% |
| 364 | 南芬区 | 南芬66kV变电站 | 南玻线 | 20千伏 | 428 | 212.92 | 49.75% | | | 0.01% | 3725.19 | 2983.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.42% |
| 365 | 南芬区 | 南芬66kV变电站 | 南街线 | 20千伏 | 428 | 340.22 | 79.49% | | | 4.10% | 1520.35 | 779.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.72% |
| 366 | 南芬区 | 南芬66kV变电站 | 南路线 | 20千伏 | 373 | 15.82 | 4.24% | | | 2.30% | 6186.36 | 5540.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.13% |
| 367 | 南芬区 | 南芬66kV变电站 | 南铁线 | 20千伏 | 373 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 6460.36 | 3876.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.27% |
| 368 | 南芬区 | 南芬66kV变电站 | 选矿线 | 20千伏 | 403 | 217.85 | 54.06% | | | 4.25% | 3206.80 | 2508.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 369 | 南芬区 | 桥头66kV变电站 | 桥玻线 | 10千伏 | 373 | 115.20 | 30.88% | | | 5.71% | 4465.10 | 3819.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.84% |
| 370 | 南芬区 | 桥头66kV变电站 | 桥房线 | 10千伏 | 240 | 79.80 | 33.25% | | | 30.08% | 2774.66 | 1111.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.53% |
| 371 | 南芬区 | 桥头66kV变电站 | 桥梨线 | 10千伏 | 373 | 61.20 | 16.41% | | | 125.63% | 5400.38 | 2816.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.15% |
| 372 | 南芬区 | 桥头66kV变电站 | 桥恩线 | 10千伏 | 373 | 113.40 | 30.40% | | | 101.97% | 4496.27 | 1912.13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.80% |
| 373 | 南芬区 | 施家66kV变电站 | 沈家线 | 10千伏 | 373 | 197.93 | 35.85% | | | 1.13% | 6134.57 | 2309.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.36% |
| 374 | 南芬区 | 施家66kV变电站 | 施家线 | 10千伏 | 310 | 7.79 | 2.51% | | | 24.50% | 5234.23 | 3086.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.60% |
| 375 | 南芬区 | 施家66kV变电站 | 施矿线 | 10千伏 | 373 | 22.15 | 5.94% | | | 32.01% | 6076.71 | 3492.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.80% |
| 376 | 南芬区 | 施家66kV变电站 | 施兴线 | 10千伏 | 373 | 112.86 | 30.26% | | | 6.13% | 4505.56 | 1921.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.73% |
| 377 | 南芬区 | 下马塘66kV变电站 | 下街线 | 10千伏 | 373 | 148.20 | 39.73% | | | 49.67% | 3893.53 | 1309.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.43% |
| 378 | 南芬区 | 下马塘66kV变电站 | 下金线 | 10千伏 | 373 | 0.00 | 0.00% | | | 25.80% | 6460.36 | 3876.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.55% |
| 379 | 南芬区 | 下马塘66kV变电站 | 下路线 | 10千伏 | 373 | 39.40 | 10.56% | | | 47.81% | 5778.04 | 3193.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -12.73% |
| 380 | 南芬区 | 下马塘66kV变电站 | 下施1#线 | 10千伏 | 373 | 160.73 | 43.09% | | | 0.00% | 3676.60 | 1092.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -18.30% |
| 381 | 南芬区 | 下马塘66kV变电站 | 下施2#线 | 10千伏 | 373 | 186.97 | 50.13% | | | 15.60% | 3222.01 | 637.87 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.59% |
| 382 | 平山区 | 崔东66kV变电站 | 春明1号线3233 | 10千伏 | 552.12 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 9562.72 | 6693.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -26.50% |
| 383 | 平山区 | 崔东66kV变电站 | 春明2号线3235 | 10千伏 | 552.12 | 93.69 | 16.97% | | | 27.03% | 7939.98 | 5071.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.15% |
| 384 | 平山区 | 崔东66kV变电站 | 春明3号线3222 | 10千伏 | 552.12 | 74.18 | 13.44% | | | 27.57% | 8277.93 | 4452.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.18% |
| 385 | 平山区 | 崔东66kV变电站 | 崔立线3237 | 10千伏 | 552.12 | 160.66 | 29.10% | | | 30.50% | 6780.02 | 2954.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.20% |
| 386 | 平山区 | 崔东66kV变电站 | 崔南线 | 10千伏 | 552.12 | 130.96 | 23.72% | | | 22.51% | 7294.49 | 3469.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.78% |
| 387 | 平山区 | 崔东66kV变电站 | 崔永线3219 | 10千伏 | 552.12 | 66.80 | 12.10% | | | 28.91% | 8405.80 | 5536.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.71% |
| 388 | 平山区 | 崔东66kV变电站 | 东路线3224 | 10千伏 | 552.12 | 368.96 | 66.83% | | | 66.51% | 3172.25 | 303.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.24% |
| 389 | 平山区 | 崔东66kV变电站 | 东明线3225 | 10千伏 | 552.12 | 244.34 | 44.25% | | | 45.78% | 5330.82 | 2462.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 390 | 平山区 | 崔东66kV变电站 | 建工线3223 | 10千伏 | 403 | 110.04 | 27.30% | | | 39.17% | 5074.08 | 4376.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.49% |
| 391 | 平山区 | 崔东66kV变电站 | 南地线3221 | 10千伏 | 552.12 | 171.91 | 31.14% | | | 31.01% | 6585.17 | 3716.35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.51% |
| 392 | 平山区 | 崔东66kV变电站 | 千金1号线3218 | 10千伏 | 552.12 | 99.14 | 17.96% | | | 18.34% | 7845.60 | 4020.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----------|------|--------|--------|--------|--|--|--------|---------|---------|---------|---|---|---------|
| 393 | 平山区 | 崔东66kV变电站 | 千金2号线3227 | 10千伏 | 552.12 | 140.45 | 25.44% | | | 23.69% | 7130.14 | 4261.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -12.29% |
| 394 | 平山区 | 崔东66kV变电站 | 铁中线3232 | 10千伏 | 552.12 | 117.07 | 21.20% | | | 29.67% | 7535.06 | 3709.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.95% |
| 395 | 平山区 | 崔东66kV变电站 | 永丰线3220 | 10千伏 | 552.12 | 273.69 | 49.57% | | | 60.20% | 4822.38 | 1953.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.75% |
| 396 | 平山区 | 崔东66kV变电站 | 站前线3230 | 10千伏 | 552.12 | 244.86 | 44.35% | | | 48.01% | 5321.69 | 1496.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.26% |
| 397 | 平山区 | 崔东66kV变电站 | 转山线3217 | 10千伏 | 552.12 | 142.03 | 25.72% | | | 55.94% | 7102.74 | 6146.47 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.13% |
| 398 | 平山区 | 南地66kV变电站 | 广山线5833 | 10千伏 | 373 | 64.69 | 17.34% | | | 23.57% | 5339.85 | 3401.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.91% |
| 399 | 平山区 | 南地66kV变电站 | 南崔1号线5838 | 10千伏 | 552.12 | 25.84 | 4.68% | | | 7.16% | 9115.12 | 5290.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 400 | 平山区 | 南地66kV变电站 | 南崔2号线5842 | 10千伏 | 552.12 | 116.73 | 21.14% | | | 20.41% | 7540.93 | 3715.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.13% |
| 401 | 平山区 | 南地66kV变电站 | 南解线5844 | 10千伏 | 552.12 | 333.84 | 60.47% | | | 66.42% | 3780.54 | 911.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.06% |
| 402 | 平山区 | 南地66kV变电站 | 南金#4线 | 10千伏 | 552.12 | 96.69 | 17.51% | | | 26.93% | 7888.05 | 4062.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.13% |
| 403 | 平山区 | 南地66kV变电站 | 南金1号线5835 | 10千伏 | 552.12 | 38.68 | 7.00% | | | 6.24% | 8892.85 | 5067.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.31% |
| 404 | 平山区 | 南地66kV变电站 | 南金2号线5846 | 10千伏 | 552.12 | 106.89 | 19.36% | | | 17.13% | 7711.45 | 3886.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.55% |
| 405 | 平山区 | 南地66kV变电站 | 南金3号线5834 | 10千伏 | 552.12 | 342.46 | 62.03% | | | 61.23% | 3631.34 | 2675.07 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.33% |
| 406 | 平山区 | 南地66kV变电站 | 南泊线5837 | 10千伏 | 552.12 | 268.97 | 48.72% | | | 46.87% | 4904.09 | 3947.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.78% |
| 407 | 平山区 | 南地66kV变电站 | 南永线5845 | 10千伏 | 552.12 | 0.00 | 0.00% | | | 38.75% | 9562.72 | 6693.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.26% |
| 408 | 平山区 | 南地66kV变电站 | 长山1号线5839 | 10千伏 | 552.12 | 88.43 | 16.02% | | | 21.01% | 8031.16 | 5162.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 10.17% |
| 409 | 平山区 | 南地66kV变电站 | 长山2号线5848 | 10千伏 | 552.12 | 114.62 | 20.76% | | | 19.61% | 7577.47 | 4708.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.20% |
| 410 | 平山区 | 南地66kV变电站 | 长山3号线5847 | 10千伏 | 552.12 | 143.98 | 26.08% | | | 26.11% | 7068.98 | 3243.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.65% |
| 411 | 平山区 | 兴安220kV变电站 | 团山线 | 10千伏 | 403 | 72.77 | 18.06% | | | 44.58% | 5719.52 | 5021.53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.24% |
| 412 | 平山区 | 兴安220kV变电站 | 兴金#1线 | 10千伏 | 552.12 | 0.70 | 0.13% | | | 0.13% | 9550.54 | 5725.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -15.13% |
| 413 | 平山区 | 兴安220kV变电站 | 兴金#2线 | 10千伏 | 552.12 | 0.00 | 0.00% | | | 52.18% | 9562.72 | 6693.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.75% |
| 414 | 平山区 | 中心66kV变电站 | 中东线5533 | 10千伏 | 552.12 | 331.26 | 60.00% | | | 95.24% | 3825.37 | 956.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.98% |
| 415 | 平山区 | 中心66kV变电站 | 中化线5534 | 10千伏 | 552.12 | 229.43 | 41.56% | | | 41.47% | 5588.91 | 4632.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.25% |
| 416 | 平山区 | 中心66kV变电站 | 中解线5560 | 10千伏 | 552.12 | 328.36 | 59.47% | | | 63.45% | 3875.60 | 1006.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.27% |
| 417 | 平山区 | 中心66kV变电站 | 中南线5547 | 10千伏 | 552.12 | 381.55 | 69.11% | | | 74.93% | 2954.36 | 85.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.88% |
| 418 | 平山区 | 中心66kV变电站 | 中体线5543 | 10千伏 | 552.12 | 0.00 | 0.00% | | | 73.64% | 9562.72 | 5737.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.66% |
| 419 | 平山区 | 中心66kV变电站 | 中永线5544 | 10千伏 | 552.12 | 284.90 | 51.60% | | | 47.20% | 4628.20 | 1759.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.10% |
| 420 | 溪湖区 | 彩北66kV变电站 | 北胺线 | 10千伏 | 552.12 | 172.41 | 31.23% | | | 30.48% | 6576.56 | 4185.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.22% |
| 421 | 溪湖区 | 彩北66kV变电站 | 北管线 | 10千伏 | 403 | 8.05 | 2.00% | | | 10.14% | 6840.59 | 5095.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -15.00% |
| 422 | 溪湖区 | 彩北66kV变电站 | 北惠线 | 10千伏 | 373 | 95.66 | 25.65% | | | 40.40% | 4803.45 | 2219.31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.13% |
| 423 | 溪湖区 | 彩北66kV变电站 | 北街线 | 10千伏 | 552.12 | 52.05 | 9.43% | | | 15.68% | 8661.15 | 4836.07 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.60% |
| 424 | 溪湖区 | 彩北66kV变电站 | 北联线 | 10千伏 | 552.12 | 50.50 | 9.15% | | | 27.05% | 8688.09 | 4863.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.33% |
| 425 | 溪湖区 | 彩北66kV变电站 | 北宁线 | 10千伏 | 373 | 54.56 | 14.63% | | | 16.72% | 5515.30 | 2931.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.59% |
| 426 | 溪湖区 | 彩北66kV变电站 | 北三线 | 10千伏 | 552.12 | 19.16 | 3.47% | | | 38.96% | 9230.89 | 6840.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.25% |
| 427 | 溪湖区 | 彩北66kV变电站 | 北新线 | 10千伏 | 552.12 | 218.56 | 39.59% | | | 53.62% | 5777.20 | 3386.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.57% |
| 428 | 溪湖区 | 彩屯66kV变电站 | 彩车线 | 10千伏 | 516 | 253.30 | 49.09% | | | 15.93% | 4549.95 | 3656.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.02% |
| 429 | 溪湖区 | 彩屯66kV变电站 | 彩红线 | 10千伏 | 552.12 | 102.83 | 18.62% | | | 22.82% | 7781.67 | 6825.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.65% |
| 430 | 溪湖区 | 彩屯66kV变电站 | 彩明联线 | 10千伏 | 516 | 170.02 | 32.95% | | | 47.42% | 5992.30 | 3758.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.13% |
| 431 | 溪湖区 | 彩屯66kV变电站 | 彩三线 | 10千伏 | 516 | 148.91 | 28.86% | | | 10.32% | 6358.02 | 4123.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.91% |
| 432 | 溪湖区 | 彩屯66kV变电站 | 彩铁线 | 10千伏 | 516 | 70.31 | 13.63% | | | 22.18% | 7719.31 | 4144.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.24% |
| 433 | 溪湖区 | 彩屯66kV变电站 | 彩西线 | 10千伏 | 552.12 | 55.66 | 10.08% | | | 58.69% | 8598.74 | 4773.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 434 | 溪湖区 | 彩屯66kV变电站 | 彩新线 | 10千伏 | 552.12 | 129.11 | 23.38% | | | 66.28% | 7326.51 | 3501.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 18.91% |
| 435 | 溪湖区 | 大峪66kV变电站 | 程家1#线 | 10千伏 | 481.17 | 142.91 | 29.70% | | | 32.52% | 5858.66 | 5025.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -18.61% |
| 436 | 溪湖区 | 大峪66kV变电站 | 程家2#线 | 10千伏 | 481.17 | 247.68 | 51.47% | | | 29.03% | 4044.12 | 3210.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----------|------|--------|--------|--------|--|--|--------|---------|---------|---------|---|---|---------|
| 437 | 溪湖区 | 大峪66kV变电站 | 广电线 | 10千伏 | 373 | 119.53 | 32.05% | | | 14.60% | 4390.08 | 3744.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.25% |
| 438 | 溪湖区 | 大峪66kV变电站 | 峪党线 | 10千伏 | 481.17 | 65.21 | 13.55% | | | 71.82% | 7204.34 | 3870.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.67% |
| 439 | 溪湖区 | 大峪66kV变电站 | 峪红线 | 10千伏 | 552.12 | 85.25 | 15.44% | | | 23.71% | 8086.12 | 7129.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.18% |
| 440 | 溪湖区 | 大峪66kV变电站 | 峪梁线 | 10千伏 | 481.17 | 256.11 | 53.23% | | | 56.66% | 3897.98 | 1814.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.36% |
| 441 | 溪湖区 | 大峪66kV变电站 | 峪桃1#线 | 10千伏 | 481.17 | 159.61 | 33.17% | | | 22.39% | 5569.43 | 2235.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.89% |
| 442 | 溪湖区 | 大峪66kV变电站 | 峪桃2#线 | 10千伏 | 481.17 | 117.42 | 24.40% | | | 31.92% | 6300.12 | 5466.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.24% |
| 443 | 溪湖区 | 党校66kV变电站 | 北沟线 | 10千伏 | 481.17 | 109.16 | 22.69% | | | 20.67% | 6443.28 | 3109.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.18% |
| 444 | 溪湖区 | 党校66kV变电站 | 党石线 | 10千伏 | 481.17 | 41.61 | 8.65% | | | 22.41% | 7613.17 | 4279.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.42% |
| 445 | 溪湖区 | 党校66kV变电站 | 党校线 | 10千伏 | 552.12 | 119.79 | 21.70% | | | 35.31% | 7488.02 | 5097.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.65% |
| 446 | 溪湖区 | 党校66kV变电站 | 党兴线 | 10千伏 | 552.12 | 0.62 | 0.11% | | | 21.58% | 9552.01 | 8595.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.36% |
| 447 | 溪湖区 | 党校66kV变电站 | 梁家线 | 10千伏 | 552.12 | 139.03 | 25.18% | | | 0.00% | 7154.74 | 4764.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.75% |
| 448 | 溪湖区 | 党校66kV变电站 | 前厂线 | 10千伏 | 552.12 | 138.66 | 25.11% | | | 31.39% | 7161.08 | 3336.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.82% |
| 449 | 溪湖区 | 党校66kV变电站 | 奚堡线 | 10千伏 | 481.17 | 93.76 | 19.49% | | | 27.73% | 6709.98 | 3376.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.75% |
| 450 | 溪湖区 | 河沿66kV变电站 | 大堡线 | 10千伏 | 481.17 | 187.56 | 38.98% | | | 76.10% | 5085.33 | 3001.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.62% |
| 451 | 溪湖区 | 河沿66kV变电站 | 大明沟线 | 10千伏 | 481.17 | 0.00 | 0.00% | | | 57.14% | 8333.86 | 7500.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 39.01% |
| 452 | 溪湖区 | 河沿66kV变电站 | 河东线 | 10千伏 | 552.12 | 222.36 | 40.27% | | | 0.00% | 5711.44 | 1886.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 10.17% |
| 453 | 溪湖区 | 河沿66kV变电站 | 河畔线4533 | 10千伏 | 481.17 | 46.92 | 9.75% | | | 0.00% | 7521.21 | 6687.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.95% |
| 454 | 溪湖区 | 河沿66kV变电站 | 柳塘线 | 10千伏 | 481.17 | 166.68 | 34.64% | | | 47.14% | 5446.97 | 2113.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.49% |
| 455 | 溪湖区 | 河沿66kV变电站 | 氟胺线 | 10千伏 | 481.17 | 231.36 | 48.08% | | | 45.84% | 4326.71 | 993.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.93% |
| 456 | 溪湖区 | 河沿66kV变电站 | 溪体联线4532 | 10千伏 | 481.17 | 0.00 | 0.00% | | | 1.75% | 8333.86 | 7500.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.07% |
| 457 | 溪湖区 | 河沿66kV变电站 | 溪峪联线 | 10千伏 | 481.17 | 98.64 | 20.50% | | | 3.65% | 6625.42 | 4541.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.07% |
| 458 | 溪湖区 | 河沿66kV变电站 | 斜坑线 | 10千伏 | 481.17 | 0.00 | 0.00% | | | 0.26% | 8333.86 | 7500.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.24% |
| 459 | 溪湖区 | 后湖66kV变电站 | 后堡线 | 10千伏 | 552.12 | 183.52 | 33.24% | | | 18.24% | 6384.23 | 2559.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.02% |
| 460 | 溪湖区 | 后湖66kV变电站 | 后北线 | 10千伏 | 552.12 | 3.69 | 0.67% | | | 13.50% | 9498.78 | 5673.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.71% |
| 461 | 溪湖区 | 后湖66kV变电站 | 后钢线 | 10千伏 | 552.12 | 10.55 | 1.91% | | | 33.97% | 9380.05 | 8423.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.75% |
| 462 | 溪湖区 | 后湖66kV变电站 | 后硅线 | 10千伏 | 552.12 | 135.53 | 24.55% | | | 38.87% | 7215.38 | 4824.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.00% |
| 463 | 溪湖区 | 后湖66kV变电站 | 后牛线 | 10千伏 | 552.12 | 102.89 | 18.64% | | | 0.10% | 7780.65 | 3955.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 29.71% |
| 464 | 溪湖区 | 后湖66kV变电站 | 后氟线 | 10千伏 | 552.12 | 18.75 | 3.40% | | | 3.02% | 9237.97 | 5412.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.24% |
| 465 | 溪湖区 | 后湖66kV变电站 | 后溪线 | 10千伏 | 481.17 | 33.22 | 6.90% | | | 29.44% | 7758.45 | 4424.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.83% |
| 466 | 溪湖区 | 欢喜岭66kV变电站 | 大阳线 | 10千伏 | 552.12 | 132.89 | 24.07% | | | 8.08% | 7261.00 | 6304.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.51% |
| 467 | 溪湖区 | 欢喜岭66kV变电站 | 韩家线 | 10千伏 | 552.12 | 286.28 | 51.85% | | | 48.28% | 4604.32 | 3648.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.55% |
| 468 | 溪湖区 | 欢喜岭66kV变电站 | 喜金线 | 10千伏 | 552.12 | 70.22 | 12.72% | | | 47.55% | 8346.58 | 4521.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.15% |
| 469 | 溪湖区 | 欢喜岭66kV变电站 | 喜牛线 | 10千伏 | 552.12 | 191.10 | 34.61% | | | 71.32% | 6252.95 | 2427.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.07% |
| 470 | 溪湖区 | 梁家66kV变电站 | 梁姚1号线2321 | 10千伏 | 552.12 | 281.72 | 51.03% | | | 22.52% | 4683.33 | 858.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.24% |
| 471 | 溪湖区 | 梁家66kV变电站 | 梁姚2号线 | 10千伏 | 552.12 | 47.42 | 8.59% | | | 86.08% | 8741.40 | 4916.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.86% |
| 472 | 溪湖区 | 牛心台66kV变电站 | 煤二线 | 10千伏 | 481.17 | 346.82 | 72.08% | | | 38.50% | 2327.00 | 243.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -20.55% |
| 473 | 溪湖区 | 牛心台66kV变电站 | 煤一线 | 10千伏 | 481.17 | 18.46 | 3.84% | | | 33.43% | 8014.19 | 7180.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -19.75% |
| 474 | 溪湖区 | 牛心台66kV变电站 | 牛兴线 | 10千伏 | 481.17 | 222.54 | 46.25% | | | 27.47% | 4479.49 | 1145.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.24% |
| 475 | 溪湖区 | 牛心台66kV变电站 | 啤酒线 | 10千伏 | 481.17 | 176.13 | 36.61% | | | 27.91% | 5283.24 | 4449.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.75% |
| 476 | 溪湖区 | 牛心台66kV变电站 | 偏岭线 | 10千伏 | 481.17 | 39.73 | 8.26% | | | 0.16% | 7645.80 | 4312.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.25% |
| 477 | 溪湖区 | 牛心台66kV变电站 | 水源1#线 | 10千伏 | 481.17 | 0.70 | 0.15% | | | 9.61% | 8321.69 | 7488.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.25% |
| 478 | 溪湖区 | 牛心台66kV变电站 | 水源2#线 | 10千伏 | 481.17 | 9.14 | 1.90% | | | 66.60% | 8175.55 | 7342.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.44% |
| 479 | 溪湖区 | 牛心台66kV变电站 | 药厂1#线 | 10千伏 | 481.17 | 1.23 | 0.26% | | | 4.31% | 8312.55 | 7479.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -13.75% |
| 480 | 溪湖区 | 卧龙220kV变电站 | 欢岭线 | 10千伏 | 481.17 | 0.35 | 0.07% | | | 21.44% | 8327.77 | 4994.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.18% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|-------------|------|--------|--------|--------|--|--|--------|---------|---------|---------|---|---|---------|
| 481 | 溪湖区 | 卧龙220kV变电站 | 夹砬子线1625 | 10千伏 | 481.17 | 96.38 | 20.03% | | | 44.11% | 6664.65 | 3331.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.66% |
| 482 | 溪湖区 | 卧龙220kV变电站 | 新区1号线 | 10千伏 | 481.17 | 70.11 | 14.57% | | | 41.96% | 7119.52 | 6286.13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 10.40% |
| 483 | 溪湖区 | 卧龙220kV变电站 | 新区2号线 | 10千伏 | 481.17 | 67.88 | 14.11% | | | 11.47% | 7158.10 | 5074.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.69% |
| 484 | 溪湖区 | 姚家66kV变电站 | YHG 姚太1#线 | 10千伏 | 552.12 | 105.93 | 19.19% | | | 20.67% | 7727.94 | 3902.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.78% |
| 485 | 溪湖区 | 姚家66kV变电站 | YHG 姚太2#线 | 10千伏 | 552.12 | 73.41 | 13.30% | | | 9.63% | 8291.32 | 4466.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.65% |
| 486 | 溪湖区 | 姚家66kV变电站 | 姚富#1线 | 10千伏 | 552.12 | 0.88 | 0.16% | | | 29.59% | 9547.49 | 5722.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.24% |
| 487 | 溪湖区 | 姚家66kV变电站 | 姚富#2线 | 10千伏 | 552.12 | 168.35 | 30.49% | | | 3.11% | 6646.87 | 2821.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.04% |
| 488 | 溪湖区 | 姚家66kV变电站 | 姚富#3线 | 10千伏 | 552.12 | 25.32 | 4.59% | | | 33.36% | 9124.20 | 5299.11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.09% |
| 489 | 溪湖区 | 姚家66kV变电站 | 姚金线 | 10千伏 | 552.12 | 151.50 | 27.44% | | | 0.16% | 6938.71 | 4548.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 21.28% |
| 490 | 溪湖区 | 姚家66kV变电站 | 姚溪线 | 10千伏 | 552.12 | 1.17 | 0.21% | | | 27.63% | 9542.42 | 7151.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.75% |
| 491 | 溪湖区 | 姚家66kV变电站 | 姚峪线 | 10千伏 | 373 | 105.20 | 28.20% | | | 5.51% | 4638.27 | 2054.13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -16.78% |
| 492 | 溪湖区 | 郑家66kV变电站 | 胺线2429 (备用) | 10千伏 | 552.12 | 149.05 | 27.00% | | | 3.08% | 6981.14 | 3156.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.11% |
| 493 | 溪湖区 | 郑家66kV变电站 | 郑北线 | 10千伏 | 481.17 | 0.77 | 0.16% | | | 28.40% | 8320.56 | 6237.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.92% |
| 494 | 溪湖区 | 郑家66kV变电站 | 郑管线2428 | 10千伏 | 552.12 | 144.25 | 26.13% | | | 3.78% | 7064.27 | 4673.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.36% |
| 495 | 溪湖区 | 郑家66kV变电站 | 三线2427 (备用) | 10千伏 | 552.12 | 149.41 | 27.06% | | | 29.12% | 6974.90 | 4584.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.62% |
| 496 | 溪湖区 | 郑家66kV变电站 | 新线2415 (备用) | 10千伏 | 552.12 | 42.58 | 7.71% | | | 9.77% | 8825.30 | 5000.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.42% |
| 497 | 溪湖区 | 中心66kV变电站 | 中彩#2线 | 10千伏 | 481.17 | 0.00 | 0.00% | | | 0.67% | 8333.86 | 6250.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.25% |
| 498 | 溪湖区 | 中心66kV变电站 | 中彩1#线 | 10千伏 | 481.17 | 63.70 | 13.24% | | | 22.30% | 7230.53 | 5147.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.25% |

2025年三季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

| 序号 | 供电单位 | 线路名称 | 变压器名称 | 额定容量(kVA) | 最大负载率(%) | 计算可开放容量(KVA) | 审核可开放容量(kVA) | 列入负面清单时间 | 是否纳入整改计划 | 计划整改完成时间 | 配变近3年负荷增长率 |
|----|------|------|-------------|-----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|------------|
| 1 | 本溪县 | 城初线 | 草河城初家沟C台区 | 50 | 28.64 | 25.68 | 25.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2 | 本溪县 | 城初线 | 草河城大地沟B台区 | 50 | 7.32 | 36.34 | 36.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3 | 本溪县 | 城初线 | 草河城后堡B台区变压器 | 200 | 14.14 | 131.72 | 131.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4 | 本溪县 | 城初线 | 草河城刘堡B台区 | 50 | 9.88 | 35.06 | 35.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5 | 本溪县 | 城初线 | 草河城石门B台区 | 50 | 10 | 35.00 | 35.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6 | 本溪县 | 城初线 | 草河城宋堡B台区 | 50 | 33.72 | 23.14 | 23.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7 | 本溪县 | 城初线 | 草河城西沟B台区 | 100 | 18.8 | 61.20 | 61.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8 | 本溪县 | 城初线 | 草河城小白堡C变压器 | 50 | 53.6 | 13.20 | 13.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 9 | 本溪县 | 城初线 | 草河城小地沟B台区 | 50 | 5.88 | 37.06 | 37.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 10 | 本溪县 | 城初线 | 草河城小河沿B台区 | 100 | 23.96 | 56.04 | 56.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 11 | 本溪县 | 城初线 | 城街线小白堡B变压器 | 50 | 32.8 | 23.60 | 23.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 12 | 本溪县 | 城初线 | 初家沟A变压器 | 50 | 34.32 | 22.84 | 22.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 13 | 本溪县 | 城初线 | 初家沟B变压器 | 50 | 37.24 | 21.38 | 21.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 14 | 本溪县 | 城初线 | 初家沟D台区 | 50 | 11.72 | 34.14 | 34.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 15 | 本溪县 | 城初线 | 大白堡变压器 | 100 | 24.92 | 55.08 | 55.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 16 | 本溪县 | 城初线 | 大地沟变压器 | 50 | 7.44 | 36.28 | 36.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 17 | 本溪县 | 城初线 | 东瓦变压器 | 100 | 27.46 | 52.54 | 52.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 18 | 本溪县 | 城初线 | 陡岭变压器 | 100 | 22.16 | 57.84 | 57.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 19 | 本溪县 | 城初线 | 古砬子变压器 | 100 | 6.41 | 73.59 | 73.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 20 | 本溪县 | 城初线 | 康堡变压器 | 100 | 6.37 | 73.63 | 73.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 21 | 本溪县 | 城初线 | 林堡变压器 | 100 | 14.48 | 65.52 | 65.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 22 | 本溪县 | 城初线 | 林东沟B变压器 | 50 | 21.52 | 29.24 | 29.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 23 | 本溪县 | 城初线 | 林东沟变压器 | 200 | 11.52 | 136.96 | 136.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 24 | 本溪县 | 城初线 | 刘堡变压器 | 200 | 4.84 | 150.32 | 150.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 25 | 本溪县 | 城初线 | 马岭B台区柱上-变压器 | 50 | 33.44 | 23.28 | 23.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 26 | 本溪县 | 城初线 | 马岭C台区柱上-变压器 | 50 | 57.24 | 11.38 | 11.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 27 | 本溪县 | 城初线 | 马岭变压器 | 50 | 53.8 | 13.10 | 13.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 28 | 本溪县 | 城初线 | 上佟变压器 | 200 | 12.39 | 135.22 | 135.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 29 | 本溪县 | 城初线 | 石门变压器 | 200 | 14.01 | 131.98 | 131.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 30 | 本溪县 | 城初线 | 四棵树变压器 | 400 | 5.35 | 298.60 | 298.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 31 | 本溪县 | 城初线 | 四木B台区变压器 | 200 | 9.36 | 141.28 | 141.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 32 | 本溪县 | 城初线 | 四木C变台变压器 | 100 | 13.68 | 66.32 | 66.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 33 | 本溪县 | 城初线 | 四木D变台变压器 | 50 | 11.28 | 34.36 | 34.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 34 | 本溪县 | 城初线 | 宋堡变压器 | 200 | 4.96 | 150.08 | 150.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 35 | 本溪县 | 城初线 | 瓦堡变压器 | 200 | 9.84 | 140.32 | 140.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 36 | 本溪县 | 城初线 | 西沟变压器 | 200 | 12 | 136.00 | 136.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 37 | 本溪县 | 城初线 | 西瓦变压器 | 100 | 8.92 | 71.08 | 71.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 38 | 本溪县 | 城初线 | 下佟B台区变压器 | 50 | 16 | 32.00 | 32.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 39 | 本溪县 | 城初线 | 下佟C台区柱上-变压器 | 50 | 40.88 | 19.56 | 19.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 40 | 本溪县 | 城初线 | 下佟变压器 | 100 | 26.72 | 53.28 | 53.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 41 | 本溪县 | 城初线 | 小白堡D台区柱上-变压器 | 100 | 8.76 | 71.24 | 71.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 42 | 本溪县 | 城初线 | 小白堡E台区柱上-变压器 | 50 | 18.48 | 30.76 | 30.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 43 | 本溪县 | 城初线 | 小白堡变压器 | 200 | 22.98 | 114.04 | 114.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 44 | 本溪县 | 城初线 | 小地沟变压器 | 50 | 11.8 | 34.10 | 34.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 45 | 本溪县 | 城初线 | 小河沿变压器 | 200 | 17.94 | 124.12 | 124.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 46 | 本溪县 | 城初线 | 亚安岭变压器 | 200 | 7.2 | 145.60 | 145.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 47 | 本溪县 | 城街线 | 草河城A变压器 | 200 | 19.52 | 120.96 | 120.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-----------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 48 | 本溪县 | 城街线 | 草河城B变压器 | 200 | 13.88 | 132.24 | 132.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 49 | 本溪县 | 城街线 | 草河城C变压器 | 200 | 19.14 | 121.72 | 121.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 50 | 本溪县 | 城街线 | 草河城D变压器 | 100 | 22.26 | 57.74 | 57.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 51 | 本溪县 | 城街线 | 草河城E变压器 | 50 | 22.62 | 28.69 | 28.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 52 | 本溪县 | 城街线 | 草河城供电所变压器 | 200 | 19.76 | 120.48 | 120.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 53 | 本溪县 | 城街线 | 草河城河南B台区 | 100 | 13.44 | 66.56 | 66.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 54 | 本溪县 | 城街线 | 草河城河南C台区 | 200 | 42.48 | 75.04 | 75.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 55 | 本溪县 | 城街线 | 关口西沟B变压器 | 100 | 19 | 61.00 | 61.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 56 | 本溪县 | 城街线 | 关口西沟变压器 | 200 | 9.54 | 140.92 | 140.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 57 | 本溪县 | 城街线 | 果茶厂B变压器 | 200 | 13.8 | 132.40 | 132.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 58 | 本溪县 | 城街线 | 果茶厂变压器 | 100 | 18.76 | 61.24 | 61.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 59 | 本溪县 | 城街线 | 河南变压器 | 100 | 29.44 | 50.56 | 50.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 60 | 本溪县 | 城街线 | 后堡变压器 | 200 | 7.29 | 145.42 | 145.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 61 | 本溪县 | 城街线 | 教师楼变压器 | 100 | 22.4 | 57.60 | 57.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 62 | 本溪县 | 城街线 | 屈堡B变压器 | 100 | 26.45 | 53.55 | 53.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 63 | 本溪县 | 城街线 | 屈堡变压器 | 200 | 36.09 | 87.82 | 87.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 64 | 本溪县 | 城街线 | 吴堡B变压器 | 200 | 8.75 | 142.50 | 142.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 65 | 本溪县 | 城街线 | 吴堡变压器 | 200 | 7.66 | 144.68 | 144.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 66 | 本溪县 | 城街线 | 向阳沟B变台 | 50 | 29.12 | 25.44 | 25.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 67 | 本溪县 | 城街线 | 向阳沟变压器 | 100 | 19.42 | 60.58 | 60.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 68 | 本溪县 | 城街线 | 张家堡变压器 | 200 | 17.49 | 125.02 | 125.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 69 | 本溪县 | 城套线2536 | 白水沟门变压器 | 200 | 11.22 | 137.56 | 137.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 70 | 本溪县 | 城套线2536 | 草河城车堡B台区 | 100 | 29.66 | 50.34 | 50.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 71 | 本溪县 | 城套线2536 | 草河城荒套沟C台区 | 50 | 11.64 | 34.18 | 34.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 72 | 本溪县 | 城套线2536 | 草河城王房B台区 | 100 | 29.84 | 50.16 | 50.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 73 | 本溪县 | 城套线2536 | 车堡变压器 | 100 | 33.48 | 46.52 | 46.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 74 | 本溪县 | 城套线2536 | 陈南沟变压器 | 50 | 40.87 | 19.57 | 19.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 75 | 本溪县 | 城套线2536 | 城套线荒沟A变压器 | 50 | 19.84 | 30.08 | 30.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 76 | 本溪县 | 城套线2536 | 城套线岭下变压器 | 200 | 7.24 | 145.52 | 145.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 77 | 本溪县 | 城套线2536 | 城套线套峪李堡变压器 | 100 | 13.72 | 66.28 | 66.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 78 | 本溪县 | 城套线2536 | 城套线瓦房C台区 | 50 | 31.6 | 24.20 | 24.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 79 | 本溪县 | 城套线2536 | 郭堡变压器 | 100 | 17.08 | 62.92 | 62.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 80 | 本溪县 | 城套线2536 | 河东变压器 | 100 | 13.44 | 66.56 | 66.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 81 | 本溪县 | 城套线2536 | 河沿A变压器 | 100 | 13.56 | 66.44 | 66.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 82 | 本溪县 | 城套线2536 | 河沿B变压器 | 100 | 16.24 | 63.76 | 63.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 83 | 本溪县 | 城套线2536 | 姜堡变压器. | 200 | 14.37 | 131.26 | 131.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 84 | 本溪县 | 城套线2536 | 老金厂变压器 | 200 | 9.84 | 140.32 | 140.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 85 | 本溪县 | 城套线2536 | 李大院变压器 | 100 | 6.39 | 73.61 | 73.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 86 | 本溪县 | 城套线2536 | 栗堡变压器 | 200 | 24.24 | 111.52 | 111.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 87 | 本溪县 | 城套线2536 | 栗大沟变压器 | 200 | 15 | 130.00 | 130.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 88 | 本溪县 | 城套线2536 | 岭后吴堡变压器 | 50 | 13.44 | 33.28 | 33.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 89 | 本溪县 | 城套线2536 | 上谢变压器 | 200 | 10.96 | 138.08 | 138.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 90 | 本溪县 | 城套线2536 | 双山头B台区 | 100 | 4.18 | 75.82 | 75.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 91 | 本溪县 | 城套线2536 | 双头山变压器 | 50 | 20.08 | 29.96 | 29.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 92 | 本溪县 | 城套线2536 | 瓦房A变压器 | 200 | 9.86 | 140.28 | 140.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 93 | 本溪县 | 城套线2536 | 瓦房B变压器 | 30 | 51.67 | 8.50 | 8.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 94 | 本溪县 | 城套线2536 | 王房变压器 | 100 | 13.04 | 66.96 | 66.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 95 | 本溪县 | 城套线2536 | 谢堡A变压器 | 200 | 12.03 | 135.94 | 135.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 96 | 本溪县 | 城套线2536 | 谢堡B变压器 | 100 | 15.08 | 64.92 | 64.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 97 | 本溪县 | 城套线2536 | 阳沟B台区 | 50 | 14.4 | 32.80 | 32.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 98 | 本溪县 | 城套线2536 | 阳沟变压器 | 400 | 7.02 | 291.92 | 291.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 99 | 本溪县 | 城套线2536 | 赵堡变压器 | 200 | 4.09 | 151.82 | 151.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 100 | 本溪县 | 城套线2536 | 郑堡B变压器 | 200 | 14.9 | 130.20 | 130.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 101 | 本溪县 | 城套线2536 | 郑堡支#03变台 | 100 | 15.6 | 64.40 | 64.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 102 | 本溪县 | 城徐线 | 草河城林场住宅变台 | 200 | 19.48 | 121.04 | 121.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 103 | 本溪县 | 城徐线 | 草河城阳沟门B台区 | 200 | 11.26 | 137.48 | 137.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 104 | 本溪县 | 城徐线 | 城徐线孙堡B台区 | 50 | 21.28 | 29.36 | 29.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 105 | 本溪县 | 城徐线 | 关口变压器 | 200 | 11.7 | 136.60 | 136.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 106 | 本溪县 | 城徐线 | 贺堡B变压器 | 100 | 9.72 | 70.28 | 70.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 107 | 本溪县 | 城徐线 | 贺堡C变压器 | 100 | 7.42 | 72.58 | 72.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 108 | 本溪县 | 城徐线 | 贺堡变压器 | 200 | 11.49 | 137.02 | 137.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 109 | 本溪县 | 城徐线 | 梁堡变压器 | 200 | 6.86 | 146.28 | 146.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 110 | 本溪县 | 城徐线 | 林场中心组变压器 | 200 | 7.84 | 144.32 | 144.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 111 | 本溪县 | 城徐线 | 孙堡变压器 | 200 | 13.8 | 132.40 | 132.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 112 | 本溪县 | 城徐线 | 汪堡变压器 | 100 | 11.2 | 68.80 | 68.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 113 | 本溪县 | 城徐线 | 王堡变压器 | 200 | 40.32 | 79.36 | 79.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 114 | 本溪县 | 城徐线 | 徐东变压器 | 200 | 14.61 | 130.78 | 130.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 115 | 本溪县 | 城徐线 | 徐西变压器 | 200 | 13.38 | 133.24 | 133.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 116 | 本溪县 | 城徐线 | 阳沟门变压器 | 100 | 24.8 | 55.20 | 55.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 117 | 本溪县 | 城徐线 | 千西沟变压器 | 200 | 8.64 | 142.72 | 142.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 118 | 本溪县 | 氮肥线 | 香山变台 | 400 | 27.74 | 209.04 | 209.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 119 | 本溪县 | 东碱线 | 冰沟新区变压器 | 10 | 40.89 | 3.91 | 3.91 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 120 | 本溪县 | 东碱线 | 初忠海 | 80 | 45.25 | 27.80 | 27.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 121 | 本溪县 | 东碱线 | 大东沟B台区 | 50 | 10.12 | 34.94 | 34.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 122 | 本溪县 | 东碱线 | 碱洋线冰零号变台 | 50 | 18.04 | 30.98 | 30.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|---------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 123 | 本溪县 | 东碱线 | 碱洋线车轱辘沟变台 | 50 | 19.21 | 30.40 | 30.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 124 | 本溪县 | 东碱线 | 碱洋线大东沟A变台 | 200 | 14.91 | 130.18 | 130.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 125 | 本溪县 | 东碱线 | 碱洋线红土冰沟子B变台 | 50 | 6.68 | 36.66 | 36.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 126 | 本溪县 | 东碱线 | 碱洋线红土东组A照明变压器 | 50 | 22.76 | 28.62 | 28.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 127 | 本溪县 | 东碱线 | 碱洋线红土东组B变台 | 100 | 21.2 | 58.80 | 58.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 128 | 本溪县 | 东碱线 | 碱洋线红土沟变台 | 100 | 14.56 | 65.44 | 65.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 129 | 本溪县 | 东碱线 | 碱洋线红土岭前A变台 | 50 | 38.72 | 20.64 | 20.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 130 | 本溪县 | 东碱线 | 碱洋线红土岭前B变台 | 50 | 17.84 | 31.08 | 31.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 131 | 本溪县 | 东碱线 | 碱洋线红土西组变压器 | 200 | 15.66 | 128.68 | 128.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 132 | 本溪县 | 东碱线 | 碱洋线后湾子变压器 | 200 | 38.79 | 82.42 | 82.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 133 | 本溪县 | 东碱线 | 碱洋线湖里A变压器 | 200 | 25.38 | 109.24 | 109.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 134 | 本溪县 | 东碱线 | 碱洋线鹿厂新区变台 | 50 | 0.16 | 39.92 | 39.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 135 | 本溪县 | 东碱线 | 碱洋线孙家堡变压器 | 200 | 21.33 | 117.34 | 117.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 136 | 本溪县 | 东碱线 | 碱洋线洋沟子变台 | 200 | 16.92 | 126.16 | 126.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 137 | 本溪县 | 东碱线 | 鹿厂变台 | 50 | 3.44 | 38.28 | 38.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 138 | 本溪县 | 东碱线 | 水栅栏组照明变台 | 50 | 75.8 | 2.10 | 2.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 139 | 本溪县 | 东洋线 | 大阳中心组C台区 | 50 | 29.09 | 25.46 | 25.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 140 | 本溪县 | 东洋线 | 碱洋线大川A变台 | 100 | 29.52 | 50.48 | 50.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 141 | 本溪县 | 东洋线 | 碱洋线大川B变台 | 30 | 22.95 | 17.12 | 17.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 142 | 本溪县 | 东洋线 | 碱洋线大阳A变台 | 200 | 25.14 | 109.72 | 109.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 143 | 本溪县 | 东洋线 | 碱洋线大阳B变台 | 200 | 11.31 | 137.38 | 137.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 144 | 本溪县 | 东洋线 | 碱洋线大阳C变台 | 200 | 11.58 | 136.84 | 136.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 145 | 本溪县 | 东洋线 | 碱洋线大阳D变台 | 50 | 28.2 | 25.90 | 25.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 146 | 本溪县 | 东洋线 | 碱洋线河东变压器 | 100 | 50 | 30.00 | 30.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 147 | 本溪县 | 东洋线 | 碱洋线老营沟C台区 | 100 | 0.02 | 79.98 | 79.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 148 | 本溪县 | 东洋线 | 碱洋线老营沟变压器 | 200 | 10.98 | 138.04 | 138.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 149 | 本溪县 | 东洋线 | 碱洋线留名地变台 | 50 | 17.85 | 31.08 | 31.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 150 | 本溪县 | 东洋线 | 碱洋线四道坎变压器 | 50 | 0 | 40.00 | 40.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 151 | 本溪县 | 东洋线 | 碱洋线小东沟后组A变台 | 50 | 49.32 | 15.34 | 15.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 152 | 本溪县 | 东洋线 | 碱洋线小东沟后组B变台 | 50 | 27.68 | 26.16 | 26.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 153 | 本溪县 | 东洋线 | 碱洋线小东沟前组A变压器 | 200 | 19.11 | 121.78 | 121.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 154 | 本溪县 | 东洋线 | 碱洋线小东沟前组B台区 | 50 | 0.08 | 39.96 | 39.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 155 | 本溪县 | 东洋线 | 碱洋线洋湖沟河北变压器 | 200 | 12.3 | 135.40 | 135.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 156 | 本溪县 | 东洋线 | 碱洋线洋湖沟河南变压器 | 200 | 9.18 | 141.64 | 141.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 157 | 本溪县 | 东洋线 | 碱洋线洋湖沟林场变压器 | 100 | 25.64 | 54.36 | 54.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 158 | 本溪县 | 东洋线 | 小四平分#56变台（小四平A台） | 50 | 50.82 | 14.59 | 14.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 159 | 本溪县 | 东洋线 | 洋湖沟老营沟B台区 | 50 | 9.02 | 35.49 | 35.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 160 | 本溪县 | 法高线 | 高官偏岭F台区 | 50 | 11.28 | 34.36 | 34.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 161 | 本溪县 | 法偏线 | 法台六组台区 | 400 | 8.84 | 284.64 | 284.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 162 | 本溪县 | 法偏线 | 法台七组B台区 | 50 | 41.68 | 19.16 | 19.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 163 | 本溪县 | 法清线 | 法高线法台五组B台区 | 50 | 39.96 | 20.02 | 20.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 164 | 本溪县 | 法清线 | 法清线直河一组B变压器 | 50 | 15.76 | 32.12 | 32.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 165 | 本溪县 | 法清线 | 高官红光村B台区 | 200 | 20.22 | 119.56 | 119.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 166 | 本溪县 | 法清线 | 红光白旗沟变台 | 50 | 16.53 | 31.74 | 31.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 167 | 本溪县 | 法清线 | 红光村台区 | 100 | 29.88 | 50.12 | 50.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 168 | 本溪县 | 法清线 | 红光西沟变台 | 200 | 11.82 | 136.36 | 136.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 169 | 本溪县 | 法清线 | 西麻户一组台区 | 100 | 14.04 | 65.96 | 65.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 170 | 本溪县 | 法清线 | 直河二道河子台区 | 50 | 32 | 24.00 | 24.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 171 | 本溪县 | 法清线 | 直河三组变台 | 200 | 11.01 | 137.98 | 137.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 172 | 本溪县 | 法清线 | 直河一组变台 | 100 | 17.92 | 62.08 | 62.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 173 | 本溪县 | 法松线 | 法台三组台区 | 100 | 11.28 | 68.72 | 68.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 174 | 本溪县 | 法松线 | 法台四组变台 | 100 | 21.6 | 58.40 | 58.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 175 | 本溪县 | 法松线 | 法台一组变台 | 200 | 13.6 | 132.80 | 132.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 176 | 本溪县 | 法松线 | 高官中寨子一组B台区 | 50 | 71.4 | 4.30 | 4.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 177 | 本溪县 | 法松线 | 后崴子村B台区 | 100 | 14.07 | 65.93 | 65.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 178 | 本溪县 | 法松线 | 后崴子村台区 | 200 | 7.66 | 144.68 | 144.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 179 | 本溪县 | 法松线 | 后崴子一组B台区 | 50 | 20.22 | 29.89 | 29.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 180 | 本溪县 | 法松线 | 后崴子一组台区 | 100 | 13.56 | 66.44 | 66.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 181 | 本溪县 | 法松线 | 松树台二组变台 | 200 | 11.6 | 136.80 | 136.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 182 | 本溪县 | 法松线 | 松树台三组变台 | 200 | 24.47 | 111.06 | 111.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 183 | 本溪县 | 法松线 | 松树台一组变台 | 200 | 12.09 | 135.82 | 135.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 184 | 本溪县 | 法松线 | 中寨子六组台区 | 200 | 5.24 | 149.52 | 149.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 185 | 本溪县 | 法松线 | 中寨子五组台区 | 100 | 17.8 | 62.20 | 62.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 186 | 本溪县 | 法松线 | 中寨子一组台区 | 50 | 70.2 | 4.90 | 4.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 187 | 本溪县 | 法松线 | 中寨子中心组台区 | 200 | 29.82 | 100.36 | 100.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 188 | 本溪县 | 法铁线 | 法铁线西麻户五组台区 | 200 | 11.64 | 136.72 | 136.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 189 | 本溪县 | 法铁线 | 法铁线西麻六组台区 | 100 | 12.08 | 67.92 | 67.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 190 | 本溪县 | 法铁线 | 法铁线西麻七组台区 | 200 | 10.12 | 139.76 | 139.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 191 | 本溪县 | 法铁线 | 高官红光村C台区 | 200 | 16.5 | 127.00 | 127.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 192 | 本溪县 | 法铁线 | 高官新农一组B台区 | 50 | 43.84 | 18.08 | 18.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 193 | 本溪县 | 法铁线 | 西麻户二组台区 | 200 | 13.29 | 133.42 | 133.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 194 | 本溪县 | 法铁线 | 西麻户三组台区 | 100 | 12.6 | 67.40 | 67.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 195 | 本溪县 | 法铁线 | 西麻户四组台区 | 100 | 60.24 | 19.76 | 19.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 196 | 本溪县 | 法铁线 | 新农村台区 | 200 | 60.54 | 38.92 | 38.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 197 | 本溪县 | 法铁线 | 新农东沟A台区 | 100 | 18.72 | 61.28 | 61.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 198 | 本溪县 | 法铁线 | 新农东沟B台区 | 100 | 20.16 | 59.84 | 59.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 199 | 本溪县 | 法铁线 | 新农西沟台区 | 100 | 11.76 | 68.24 | 68.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 200 | 本溪县 | 法铁线 | 新农一组台区 | 100 | 26.12 | 53.88 | 53.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 201 | 本溪县 | 法铁线 | 直河六组A台区 | 50 | 66 | 7.00 | 7.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 202 | 本溪县 | 法铁线 | 直河四组台区 | 100 | 16.6 | 63.40 | 63.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 203 | 本溪县 | 福润线 | 汤河福湾2#箱变配电变压器 | 400 | 41.5 | 154.00 | 154.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 204 | 本溪县 | 福润线 | 汤河福湾3#箱变配电变压器 | 630 | 38.73 | 260.00 | 260.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 205 | 本溪县 | 福润线 | 汤河福湾4#箱变配电变压器 | 630 | 38.7 | 260.19 | 260.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 206 | 本溪县 | 福润线 | 汤河福湾6#箱变配电变压器 | 630 | 29.78 | 316.39 | 316.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 207 | 本溪县 | 福润线 | 汤河福湾二期箱变配电变压器 | 630 | 29.36 | 319.03 | 319.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 208 | 本溪县 | 高滚线 | 高滚线安家二组A变压器 | 50 | 28.62 | 25.69 | 25.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 209 | 本溪县 | 高滚线 | 高滚线安家二组B台区 | 50 | 26.48 | 26.76 | 26.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 210 | 本溪县 | 高滚线 | 高滚线安家六组台区 | 100 | 56.64 | 23.36 | 23.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 211 | 本溪县 | 高滚线 | 高滚线安家七组变压器（大央） | 100 | 22 | 58.00 | 58.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 212 | 本溪县 | 高滚线 | 高滚线安家四组台区 | 100 | 18 | 62.00 | 62.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 213 | 本溪县 | 高滚线 | 高滚线安家五组变压器 | 100 | 11.76 | 68.24 | 68.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 214 | 本溪县 | 高滚线 | 高滚线安家新村变压器 | 200 | 48.32 | 63.36 | 63.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 215 | 本溪县 | 高滚线 | 高滚线滚子沟村变压器 | 200 | 15.58 | 128.84 | 128.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 216 | 本溪县 | 高滚线 | 高滚线滚子沟七组变压器 | 100 | 15.64 | 64.36 | 64.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 217 | 本溪县 | 高滚线 | 高滚线滚子沟三组台区 | 100 | 35.64 | 44.36 | 44.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 218 | 本溪县 | 高滚线 | 高滚线红石堡变台 | 100 | 14.92 | 65.08 | 65.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 219 | 本溪县 | 高滚线 | 高滚线红石三组台区 | 80 | 50.9 | 23.28 | 23.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 220 | 本溪县 | 高滚线 | 高滚线红石一组台区 | 200 | 7.53 | 144.94 | 144.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 221 | 本溪县 | 高滚线 | 高滚线花岭八组台区（西沟） | 100 | 19.6 | 60.40 | 60.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 222 | 本溪县 | 高滚线 | 高滚线花岭堡台区 | 200 | 23.52 | 112.96 | 112.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 223 | 本溪县 | 高滚线 | 高滚线花岭七组变 | 100 | 9.84 | 70.16 | 70.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 224 | 本溪县 | 高滚线 | 高滚线花岭十组（新开岭） | 100 | 42.6 | 37.40 | 37.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 225 | 本溪县 | 高滚线 | 高滚线门家堡子变压器 | 200 | 60.84 | 38.32 | 38.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 226 | 本溪县 | 高滚线 | 滚子沟B台区 | 200 | 22.71 | 114.58 | 114.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 227 | 本溪县 | 高滚线 | 花岭堡B台区 | 200 | 13.47 | 133.06 | 133.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 228 | 本溪县 | 高矿线 | 高官村B台区 | 200 | 23.43 | 113.14 | 113.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 229 | 本溪县 | 高矿线 | 高矿线高官A台区 | 200 | 10.6 | 138.80 | 138.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 230 | 本溪县 | 高矿线 | 高矿线高官B台区 | 200 | 38.6 | 82.80 | 82.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 231 | 本溪县 | 高田线 | 高田线高官三组台区 | 200 | 10.92 | 138.16 | 138.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 232 | 本溪县 | 高田线 | 高田线高官四组台区 | 100 | 15.78 | 64.22 | 64.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 233 | 本溪县 | 高田线 | 高田线水库住宅变压器 | 200 | 9.51 | 140.98 | 140.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 234 | 本溪县 | 高田线 | 高田线田家堡B台区 | 200 | 14.13 | 131.74 | 131.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 235 | 本溪县 | 高田线 | 高田线田家堡三组台区 | 100 | 63.52 | 16.48 | 16.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 236 | 本溪县 | 高田线 | 高田线田家堡台区 | 200 | 11.6 | 136.80 | 136.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 237 | 本溪县 | 高硝线 | 高硝线联通分高关二号台支#01变台（高官二号） | 200 | 27.21 | 105.58 | 105.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 238 | 本溪县 | 高硝线 | 高硝线五日地堡变台 | 200 | 18.99 | 122.02 | 122.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 239 | 本溪县 | 高硝线 | 高硝线五日地分新村支#04变台 | 200 | 19.3 | 121.40 | 121.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 240 | 本溪县 | 高硝线 | 高硝线右分祁家沟支#07变台（肖家河六组） | 200 | 6.96 | 146.08 | 146.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 241 | 本溪县 | 高硝线 | 高肖线高官供电所台区 | 50 | 42.35 | 18.83 | 18.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 242 | 本溪县 | 高硝线 | 高肖线高官石场台区 | 100 | 31.12 | 48.88 | 48.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 243 | 本溪县 | 高硝线 | 高肖线花岭二组台区 | 100 | 22.81 | 57.19 | 57.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 244 | 本溪县 | 高硝线 | 高肖线花岭一组台区 | 100 | 50.36 | 29.64 | 29.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 245 | 本溪县 | 高硝线 | 高肖线瓦厂台区 | 50 | 67.6 | 6.20 | 6.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 246 | 本溪县 | 高硝线 | 高肖线五日地一组台区 | 50 | 17.32 | 31.34 | 31.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 247 | 本溪县 | 高硝线 | 高肖线肖家河村台区 | 200 | 26.82 | 106.36 | 106.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 248 | 本溪县 | 高硝线 | 高肖线肖家河四组台区 | 50 | 27.7 | 26.15 | 26.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 249 | 本溪县 | 高硝线 | 高肖线肖家河五组台区 | 100 | 15.04 | 64.96 | 64.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 250 | 本溪县 | 厚德线 | YHG_嘉乐园东1#箱变配电变压器 | 400 | 48.65 | 125.40 | 125.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 251 | 本溪县 | 厚德线 | YHG_嘉乐园西2#箱变配电变压器 | 400 | 55.68 | 97.28 | 97.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 252 | 本溪县 | 厚德线 | 阿朵小镇#1箱变配电变压器 | 400 | 42.75 | 149.00 | 149.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 253 | 本溪县 | 厚德线 | 阿朵小镇#2箱变变压器 | 500 | 66.94 | 65.30 | 65.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 254 | 本溪县 | 厚德线 | 德源佳园1#箱变配电变压器 | 630 | 20.38 | 375.61 | 375.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 255 | 本溪县 | 厚德线 | 德源佳园2#箱变配电变压器 | 400 | 77.28 | 10.88 | 10.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 256 | 本溪县 | 厚德线 | 德源佳园3#箱变配电变压器 | 500 | 66.19 | 69.05 | 69.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 257 | 本溪县 | 厚德线 | 供热#2变台 | 200 | 78.04 | 3.92 | 3.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 258 | 本溪县 | 厚德线 | 供热#3变台 | 400 | 38.88 | 164.48 | 164.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 259 | 本溪县 | 厚德线 | 供热#4变台 | 400 | 36.15 | 175.40 | 175.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 260 | 本溪县 | 厚德线 | 供热#5变台 | 200 | 26.08 | 107.84 | 107.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 261 | 本溪县 | 厚德线 | 观音山变台 | 400 | 5.45 | 298.20 | 298.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 262 | 本溪县 | 厚德线 | 厚德家园1#箱变配电变压器 | 630 | 39.9 | 252.63 | 252.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 263 | 本溪县 | 厚德线 | 厚德家园2#箱变配电变压器 | 630 | 30.95 | 309.02 | 309.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 264 | 本溪县 | 厚德线 | 厚德家园3#箱变配电变压器 | 630 | 42.32 | 237.38 | 237.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 265 | 本溪县 | 厚德线 | 厚德家园4#箱变配电变压器 | 500 | 21.29 | 293.55 | 293.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 266 | 本溪县 | 厚德线 | 厚德家园5#箱变配电变压器 | 500 | 35.81 | 220.95 | 220.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 267 | 本溪县 | 厚德线 | 嘉乐园南3#箱变 | 400 | 30 | 200.00 | 200.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 268 | 本溪县 | 厚德线 | 养路段变台 | 400 | 4.04 | 303.84 | 303.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 269 | 本溪县 | 汇源线 | 城达分山城后变压器(下堡山城后新区台区) | 400 | 7.73 | 289.08 | 289.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 270 | 本溪县 | 汇源线 | 城沟二三组 | 400 | 16.49 | 254.04 | 254.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 271 | 本溪县 | 汇源线 | 城沟二三组B台区 | 400 | 1.13 | 315.48 | 315.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 272 | 本溪县 | 汇源线 | 城沟二组B台区 | 100 | 31.44 | 48.56 | 48.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 273 | 本溪县 | 汇源线 | 城沟二组综合变压器 | 200 | 37.86 | 84.28 | 84.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 274 | 本溪县 | 汇源线 | 城沟四五组变压器 | 200 | 28.32 | 103.36 | 103.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 275 | 本溪县 | 汇源线 | 城沟新区2#变台 | 200 | 25.11 | 109.78 | 109.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 276 | 本溪县 | 汇源线 | 城沟新区一组变压器 | 200 | 29.49 | 101.02 | 101.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 277 | 本溪县 | 汇源线 | 达官寨村变压器 | 400 | 8.09 | 287.64 | 287.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 278 | 本溪县 | 汇源线 | 达官寨村一组变压器 | 400 | 5.22 | 299.12 | 299.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 279 | 本溪县 | 汇源线 | 达官寨新区变压器 | 30 | 57.73 | 6.68 | 6.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 280 | 本溪县 | 汇源线 | 达官寨一组B台区 | 200 | 20.1 | 119.80 | 119.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 281 | 本溪县 | 汇源线 | 赛梨寨5台区 | 400 | 3.75 | 305.00 | 305.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 282 | 本溪县 | 汇源线 | 赛梨寨A变压器 | 400 | 7.26 | 290.96 | 290.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 283 | 本溪县 | 汇源线 | 赛梨寨变压器 | 400 | 6.59 | 293.64 | 293.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 284 | 本溪县 | 汇源线 | 赛梨寨五组B台区 | 200 | 35.36 | 89.28 | 89.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 285 | 本溪县 | 汇源线 | 赛梨寨小客站台区 | 100 | 12.4 | 67.60 | 67.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 286 | 本溪县 | 汇源线 | 上堡村部变压器 | 400 | 26.15 | 215.40 | 215.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 287 | 本溪县 | 汇源线 | 上堡村东街变台 | 200 | 37.56 | 84.88 | 84.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 288 | 本溪县 | 汇源线 | 上堡村西街变压器 | 400 | 8.73 | 285.08 | 285.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 289 | 本溪县 | 汇源线 | 上堡东街B台区 | 200 | 14.16 | 131.68 | 131.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 290 | 本溪县 | 汇源线 | 上堡西街B台区 | 200 | 58.04 | 43.92 | 43.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 291 | 本溪县 | 汇源线 | 上堡新区B台区 | 200 | 69.86 | 20.28 | 20.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 292 | 本溪县 | 汇源线 | 上堡新区道南变压器 | 200 | 69.16 | 21.68 | 21.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 293 | 本溪县 | 汇源线 | 上堡新区三组B台区 | 200 | 20.68 | 118.64 | 118.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 294 | 本溪县 | 汇源线 | 上堡新区三组变压器 | 400 | 18.51 | 245.96 | 245.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 295 | 本溪县 | 汇源线 | 上堡新区四组变压器 | 400 | 73.26 | 26.96 | 26.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 296 | 本溪县 | 汇源线 | 上堡新区一组变压器 | 200 | 11.16 | 137.68 | 137.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 297 | 本溪县 | 汇源线 | 王飞 | 400 | 6.01 | 295.96 | 295.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----------------------|------|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 298 | 本溪县 | 汇源线 | 下堡分#2右#4变压器 | 200 | 36.9 | 86.20 | 86.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 299 | 本溪县 | 汇源线 | 张付学 | 200 | 14.56 | 130.88 | 130.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 300 | 本溪县 | 佳宝线 | 二建住宅变压器 | 200 | 29.48 | 101.04 | 101.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 301 | 本溪县 | 佳宝线 | 二马路左分#17天缘梦支#05变台 | 400 | 36.51 | 173.96 | 173.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 302 | 本溪县 | 佳宝线 | 二马路左分观二队2#台 | 315 | 20.79 | 186.51 | 186.51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 303 | 本溪县 | 佳宝线 | 观音阁二组变压器 | 250 | 56.32 | 59.20 | 59.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 304 | 本溪县 | 佳宝线 | 观音阁新区变压器 | 400 | 11.76 | 272.96 | 272.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 305 | 本溪县 | 佳宝线 | 佳宝线30#左分#10变台 | 400 | 44.05 | 143.80 | 143.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 306 | 本溪县 | 佳宝线 | 佳鑫国际三期配电站变压器 | 630 | 23.84 | 353.81 | 353.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 307 | 本溪县 | 佳宝线 | 市街线二马路分#16变台 | 250 | 47.56 | 81.10 | 81.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 308 | 本溪县 | 佳宝线 | 市街线二马路分#18变台 | 315 | 22.48 | 181.19 | 181.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 309 | 本溪县 | 佳宝线 | 市街线二马路分#21变台 | 250 | 15.1 | 162.25 | 162.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 310 | 本溪县 | 佳宝线 | 市街线二马路分#23变台 | 315 | 33.08 | 147.80 | 147.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 311 | 本溪县 | 佳宝线 | 线二马路分天缘梦支中兴小区箱式变电站内变 | 1000 | 22.66 | 573.40 | 573.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 312 | 本溪县 | 佳宝线 | 市街线二马路左中兴小区箱式变电站内变压器 | 500 | 10.66 | 346.70 | 346.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 313 | 本溪县 | 佳宝线 | 天缘梦支#09变台 | 315 | 77.02 | 9.39 | 9.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 314 | 本溪县 | 碱街线 | 白堡组 | 200 | 17.82 | 124.36 | 124.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 315 | 本溪县 | 碱街线 | 白卜新区变台 | 200 | 9.98 | 140.04 | 140.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 316 | 本溪县 | 碱街线 | 东街法庭分#07变台 | 200 | 14.2 | 131.60 | 131.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 317 | 本溪县 | 碱街线 | 东街法庭分#12变台 | 200 | 27.96 | 104.08 | 104.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 318 | 本溪县 | 碱街线 | 冯堡支#09变台 | 100 | 26.92 | 53.08 | 53.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 319 | 本溪县 | 碱街线 | 化皮峪西组B台区 | 200 | 6.27 | 147.46 | 147.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 320 | 本溪县 | 碱街线 | 碱厂客运站变压器 | 100 | 15.16 | 64.84 | 64.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 321 | 本溪县 | 碱街线 | 碱街线40#变台 | 400 | 20.55 | 237.80 | 237.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 322 | 本溪县 | 碱街线 | 碱街线56#变台 | 400 | 8.82 | 284.72 | 284.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|----------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 323 | 本溪县 | 碱街线 | 碱街线化皮峪大房子变台 | 400 | 12.27 | 270.92 | 270.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 324 | 本溪县 | 碱街线 | 碱街线化皮峪东村变台 | 200 | 22.14 | 115.72 | 115.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 325 | 本溪县 | 碱街线 | 碱街线化皮峪河东变台 | 200 | 9.48 | 141.04 | 141.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 326 | 本溪县 | 碱街线 | 碱街线化皮峪三道沟A台 | 100 | 14.12 | 65.88 | 65.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 327 | 本溪县 | 碱街线 | 碱街线化皮峪三道沟B台 | 100 | 29.16 | 50.84 | 50.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 328 | 本溪县 | 碱街线 | 碱街线山咀B台 | 100 | 17.82 | 62.18 | 62.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 329 | 本溪县 | 碱街线 | 碱街线山嘴A台区 | 200 | 22.2 | 115.60 | 115.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 330 | 本溪县 | 碱街线 | 碱街线石墙沟台 | 50 | 9.32 | 35.34 | 35.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 331 | 本溪县 | 碱街线 | 碱街线头道沟变台 | 200 | 7.36 | 145.28 | 145.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 332 | 本溪县 | 碱街线 | 碱街线西岭B变台 | 200 | 9.72 | 140.56 | 140.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 333 | 本溪县 | 碱街线 | 碱街线小平岭B | 200 | 8.94 | 142.12 | 142.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 334 | 本溪县 | 碱街线 | 金堡B台区 | 100 | 36.4 | 43.60 | 43.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 335 | 本溪县 | 碱街线 | 杨木沟变压器 | 100 | 7.04 | 72.96 | 72.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 336 | 本溪县 | 碱街线 | 长咀动迁分#02变台 | 400 | 29.88 | 200.48 | 200.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 337 | 本溪县 | 碱街线 | 长咀一组分#06变台 | 100 | 47.86 | 32.14 | 32.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 338 | 本溪县 | 碱兰线 | 台山二组B台区 | 200 | 23.79 | 112.42 | 112.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 339 | 本溪县 | 碱兰线 | 台山林场住宅变台 | 400 | 1.8 | 312.80 | 312.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 340 | 本溪县 | 碱兰线 | 台山三组B台区 | 100 | 34.32 | 45.68 | 45.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 341 | 本溪县 | 碱兰线 | 台山三组变台 | 200 | 8.4 | 143.20 | 143.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 342 | 本溪县 | 碱兰线 | 台山新增台分#09变台 | 100 | 66.7 | 13.30 | 13.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 343 | 本溪县 | 碱兰线 | 台山一组分#10变台 | 100 | 36.28 | 43.72 | 43.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 344 | 本溪县 | 碱兰线 | 谢家崴子新区台区 | 200 | 1.54 | 156.92 | 156.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 345 | 本溪县 | 碱兰线 | 长咀一组B变台 | 50 | 56.96 | 11.52 | 11.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 346 | 本溪县 | 碱魏2号线1575 | 106#王崴排子分#12变台 | 200 | 9.75 | 140.50 | 140.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 347 | 本溪县 | 碱魏2号线1575 | YHG_王崴动迁区 | 100 | 31.74 | 48.26 | 48.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|-----------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 348 | 本溪县 | 碱魏2号线1575 | 胡堡岭前支#29变台 | 50 | 14.44 | 32.78 | 32.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 349 | 本溪县 | 碱魏2号线1575 | 黄堡河东台区 | 400 | 5.1 | 299.60 | 299.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 350 | 本溪县 | 碱魏2号线1575 | 碱魏2号线黄堡东组变台 | 200 | 16.97 | 126.06 | 126.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 351 | 本溪县 | 碱魏2号线1575 | 碱魏线黄堡西大棚变压器 | 400 | 1.59 | 313.64 | 313.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 352 | 本溪县 | 碱魏2号线1575 | 碱魏线黄堡西组A变台 | 200 | 43.62 | 72.76 | 72.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 353 | 本溪县 | 碱魏2号线1575 | 碱魏线黄堡西组B变台 | 400 | 9.78 | 280.88 | 280.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 354 | 本溪县 | 碱魏2号线1575 | 碱魏线南山变台 | 200 | 8.76 | 142.48 | 142.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 355 | 本溪县 | 碱魏2号线1575 | 碱魏线彦堡A变台 | 200 | 20.55 | 118.90 | 118.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 356 | 本溪县 | 碱魏2号线1575 | 碱魏线彦堡B变台 | 400 | 4.4 | 302.40 | 302.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 357 | 本溪县 | 碱魏线 | 121#左王崴岭下分#19变台 | 200 | 3.86 | 152.28 | 152.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 358 | 本溪县 | 碱魏线 | 123#右柳堡分#1变台 | 100 | 29.76 | 50.24 | 50.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 359 | 本溪县 | 碱魏线 | YHG_碱厂医院台区 | 100 | 38.88 | 41.12 | 41.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 360 | 本溪县 | 碱魏线 | YHG_粮库小区箱变配电变压器 | 630 | 36.41 | 274.62 | 274.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 361 | 本溪县 | 碱魏线 | 本溪满族自治县龙游祥乐浴池 | 200 | 15.92 | 128.16 | 128.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 362 | 本溪县 | 碱魏线 | 黄堡动迁分#25变台 | 100 | 30.96 | 49.04 | 49.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 363 | 本溪县 | 碱魏线 | 碱厂二中变台 | 400 | 53.52 | 105.92 | 105.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 364 | 本溪县 | 碱魏线 | 碱厂二组B台#01变台1 | 400 | 8.09 | 287.64 | 287.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 365 | 本溪县 | 碱魏线 | 碱厂二组D台区 | 200 | 30.46 | 99.08 | 99.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 366 | 本溪县 | 碱魏线 | 碱厂老医院台区 | 400 | 37.56 | 169.76 | 169.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 367 | 本溪县 | 碱魏线 | 碱厂林场分#04变台 | 200 | 16.4 | 127.20 | 127.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 368 | 本溪县 | 碱魏线 | 碱厂水利站台区 | 100 | 51.99 | 28.01 | 28.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 369 | 本溪县 | 碱魏线 | 碱厂四组A变台 | 200 | 38.01 | 83.98 | 83.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 370 | 本溪县 | 碱魏线 | 碱厂停车场变台 | 315 | 56.13 | 75.19 | 75.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 371 | 本溪县 | 碱魏线 | 碱厂小学变台 | 400 | 59.85 | 80.60 | 80.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 372 | 本溪县 | 碱魏线 | 碱魏线黄堡河北A台区 | 400 | 0.08 | 319.68 | 319.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 373 | 本溪县 | 碱魏线 | 碱魏线黄堡河北B台区 | 400 | 0.93 | 316.28 | 316.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 374 | 本溪县 | 碱魏线 | 碱魏线碱厂二组C台区 | 400 | 25.82 | 216.72 | 216.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 375 | 本溪县 | 碱魏线 | 碱魏线碱厂四组B变压器 | 200 | 15.81 | 128.38 | 128.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 376 | 本溪县 | 碱魏线 | 碱魏线碱厂五组 | 400 | 42.18 | 151.28 | 151.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 377 | 本溪县 | 碱魏线 | 碱魏线碱厂一组变台 | 400 | 30.73 | 197.08 | 197.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 378 | 本溪县 | 碱魏线 | 碱魏线老医院B台区 | 100 | 33.76 | 46.24 | 46.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 379 | 本溪县 | 碱魏线 | 碱魏线赵堡一组B变压器 | 100 | 18.62 | 61.38 | 61.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 380 | 本溪县 | 碱魏线 | 碱魏线赵洼变台 | 400 | 13.26 | 266.96 | 266.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 381 | 本溪县 | 碱魏线 | 九龙分#009变台 | 400 | 9.02 | 283.92 | 283.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 382 | 本溪县 | 碱魏线 | 九龙新区A分#02变台 | 400 | 9.62 | 281.52 | 281.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 383 | 本溪县 | 碱魏线 | 九龙新区B分#05变台 | 200 | 27.28 | 105.44 | 105.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 384 | 本溪县 | 碱魏线 | 田魏线王崴西组变台 | 400 | 10.35 | 278.60 | 278.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 385 | 本溪县 | 碱魏线 | 王崴70沙 | 50 | 5.64 | 37.18 | 37.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 386 | 本溪县 | 碱魏线 | 祥和家园二期1#箱变配电变压器 | 630 | 14.44 | 413.03 | 413.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 387 | 本溪县 | 碱魏线 | 祥和家园二期2#箱变变压器 | 500 | 17.02 | 314.90 | 314.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 388 | 本溪县 | 碱魏线 | 赵堡二道沟支#07变台 | 50 | 26.08 | 26.96 | 26.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 389 | 本溪县 | 碱魏线 | 赵堡二组支#06变台 | 200 | 30.26 | 99.48 | 99.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 390 | 本溪县 | 碱魏线 | 赵堡分#09变台 | 200 | 32.79 | 94.42 | 94.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 391 | 本溪县 | 碱魏线 | 赵堡分#54变台 | 100 | 34.96 | 45.04 | 45.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 392 | 本溪县 | 碱魏线 | 赵堡三组B变台 | 100 | 34.28 | 45.72 | 45.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 393 | 本溪县 | 碱魏线 | 赵堡三组支#05变台 | 100 | 44.6 | 35.40 | 35.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 394 | 本溪县 | 碱魏线 | 赵堡四组支#02变台 | 400 | 3.84 | 304.64 | 304.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 395 | 本溪县 | 碱魏线 | 赵堡一组支#04变台 | 200 | 8.25 | 143.50 | 143.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 396 | 本溪县 | 碱魏线 | 赵卜动迁 | 100 | 19.52 | 60.48 | 60.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 397 | 本溪县 | 碱魏线 | 郑堡支#03变台 | 200 | 15.24 | 129.52 | 129.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 398 | 本溪县 | 碱洋线 | 东营房F变压器 | 200 | 15.51 | 128.98 | 128.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 399 | 本溪县 | 碱洋线 | 东营房二组C变压器 | 100 | 15.48 | 64.52 | 64.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 400 | 本溪县 | 碱洋线 | 荒沟A台区 | 200 | 24.45 | 111.10 | 111.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 401 | 本溪县 | 碱洋线 | 贾家沟变台 | 50 | 24.08 | 27.96 | 27.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 402 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线东营坊A变台 | 200 | 13.68 | 132.64 | 132.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 403 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线东营坊B变台 | 200 | 13.65 | 132.70 | 132.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 404 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线东营坊C变台 | 200 | 14.16 | 131.68 | 131.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 405 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线东营坊D变台 | 200 | 53.46 | 53.08 | 53.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 406 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线东营坊E变台 | 50 | 36.72 | 21.64 | 21.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 407 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线东营坊二组A变台 | 400 | 15.06 | 259.76 | 259.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 408 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线东营坊河西B变台 | 50 | 22.52 | 28.74 | 28.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 409 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线东营坊河西变台 | 200 | 16.62 | 126.76 | 126.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 410 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线东营坊乡政府变台 | 100 | 26.76 | 53.24 | 53.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 411 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线东营房二组B变压器 | 200 | 20.22 | 119.56 | 119.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 412 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线官堡A变台 | 200 | 10.89 | 138.22 | 138.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 413 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线官堡B变台 | 200 | 9.96 | 140.08 | 140.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 414 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线官堡C变台 | 100 | 12.84 | 67.16 | 67.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 415 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线官堡D变台 | 50 | 24.76 | 27.62 | 27.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 416 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线官堡洋地沟变台 | 200 | 12.39 | 135.22 | 135.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 417 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线荒沟B变台 | 200 | 21.06 | 117.88 | 117.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 418 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线荒沟C变台 | 50 | 29.76 | 25.12 | 25.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 419 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线荒沟边门变台 | 200 | 23.37 | 113.26 | 113.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 420 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线敬老院变台 | 50 | 41.96 | 19.02 | 19.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 421 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线牯牛库变台 | 50 | 18.84 | 30.58 | 30.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 422 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线山西组照明变压器 | 200 | 9.03 | 141.94 | 141.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 423 | 本溪县 | 碱洋线 | 碱洋线汪沟子变台 | 200 | 15.96 | 128.08 | 128.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 424 | 本溪县 | 兰城线 | 城后A变台 | 200 | 28.2 | 103.60 | 103.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 425 | 本溪县 | 兰城线 | 城后B变台 | 30 | 20.13 | 17.96 | 17.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 426 | 本溪县 | 兰城线 | 城门二组变台 | 200 | 13.65 | 132.70 | 132.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 427 | 本溪县 | 兰城线 | 城门六组A变台 | 50 | 37.96 | 21.02 | 21.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 428 | 本溪县 | 兰城线 | 城门七组A变台 | 200 | 6.84 | 146.32 | 146.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 429 | 本溪县 | 兰城线 | 城门七组C台区 | 100 | 7.52 | 72.48 | 72.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 430 | 本溪县 | 兰城线 | 城门三组变台 | 200 | 11.82 | 136.36 | 136.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 431 | 本溪县 | 兰城线 | 城门五组B台区 | 100 | 46.56 | 33.44 | 33.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 432 | 本溪县 | 兰城线 | 城门一组A变台 | 200 | 8.38 | 143.24 | 143.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 433 | 本溪县 | 兰城线 | 城门一组B变台 | 100 | 35.6 | 44.40 | 44.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 434 | 本溪县 | 兰城线 | 城门一组C台区 | 100 | 11.36 | 68.64 | 68.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 435 | 本溪县 | 兰城线 | 孤山子B变台 | 200 | 12.09 | 135.82 | 135.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 436 | 本溪县 | 兰城线 | 黄岭A变台 | 50 | 49.92 | 15.04 | 15.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 437 | 本溪县 | 兰城线 | 碱兰线_莱岱岭新区1变台 | 50 | 9.13 | 35.44 | 35.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 438 | 本溪县 | 兰城线 | 碱兰线孤山堡A变台 | 400 | 11.09 | 275.64 | 275.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 439 | 本溪县 | 兰城线 | 碱兰线孤山堡B变台 | 100 | 15.84 | 64.16 | 64.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 440 | 本溪县 | 兰城线 | 碱兰线莱岱岭A变台 | 400 | 5.4 | 298.40 | 298.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 441 | 本溪县 | 兰城线 | 碱兰线莱岱岭新区2变台 | 10 | 43.71 | 3.63 | 3.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 442 | 本溪县 | 兰城线 | 莱莱岭B变压器 | 30 | 10.02 | 20.99 | 20.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 443 | 本溪县 | 兰城线 | 兰城线城门六组B台区 | 50 | 22.36 | 28.82 | 28.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 444 | 本溪县 | 兰城线 | 兰城线城门七组B变压器 | 200 | 0.78 | 158.44 | 158.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 445 | 本溪县 | 兰城线 | 兰城线黄岭B组台区 | 50 | 50.52 | 14.74 | 14.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 446 | 本溪县 | 兰城线 | 兰城线张家沟分#04变台 | 50 | 34.2 | 22.90 | 22.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 447 | 本溪县 | 兰城线 | 兰台线城门五组变台 | 400 | 5.07 | 299.72 | 299.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 448 | 本溪县 | 兰南线 | 边沟B变台 | 100 | 37.82 | 42.18 | 42.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 449 | 本溪县 | 兰南线 | 大甸子B台区 | 50 | 46.16 | 16.92 | 16.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 450 | 本溪县 | 兰南线 | 大石湖C台区 | 200 | 13.8 | 132.40 | 132.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 451 | 本溪县 | 兰南线 | 碱洋线南营坊河北B台区 | 50 | 29.08 | 25.46 | 25.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 452 | 本溪县 | 兰南线 | 兰南线大甸子变台 | 200 | 28.14 | 103.72 | 103.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 453 | 本溪县 | 兰南线 | 兰南线大石湖A变台 | 200 | 60.3 | 39.40 | 39.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 454 | 本溪县 | 兰南线 | 兰南线大石湖B变台 | 100 | 61.2 | 18.80 | 18.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 455 | 本溪县 | 兰南线 | 兰南线桦树A变台 | 200 | 51.42 | 57.16 | 57.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 456 | 本溪县 | 兰南线 | 兰南线桦树B变台 | 100 | 13.72 | 66.28 | 66.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 457 | 本溪县 | 兰南线 | 兰南线南营房A变台 | 200 | 23.97 | 112.06 | 112.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 458 | 本溪县 | 兰南线 | 兰南线小石湖变台 | 100 | 23.48 | 56.52 | 56.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 459 | 本溪县 | 兰南线 | 兰南线新城子A变台 | 100 | 27.72 | 52.28 | 52.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 460 | 本溪县 | 兰南线 | 兰南线新城子B变压器 | 200 | 26.58 | 106.84 | 106.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 461 | 本溪县 | 兰南线 | 兰南线长嘴A变台 | 200 | 77.82 | 4.36 | 4.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 462 | 本溪县 | 兰南线 | 南营房C台区 | 100 | 27.04 | 52.96 | 52.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 463 | 本溪县 | 兰南线 | 南营房河北变压器 | 100 | 26.36 | 53.64 | 53.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 464 | 本溪县 | 兰南线 | 小石湖C台区 | 100 | 50.08 | 29.92 | 29.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 465 | 本溪县 | 兰南线 | 新城子C台区 | 100 | 16.32 | 63.68 | 63.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 466 | 本溪县 | 兰南线 | 中国铁塔股份有限公司本溪市分公司 | 200 | 20.82 | 118.36 | 118.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 467 | 本溪县 | 兰台线 | 陈堡变台 | 200 | 11.61 | 136.78 | 136.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 468 | 本溪县 | 兰台线 | 兰河A变台 | 200 | 21.4 | 117.20 | 117.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 469 | 本溪县 | 兰台线 | 兰河B变台 | 200 | 15.09 | 129.82 | 129.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 470 | 本溪县 | 兰台线 | 兰河北岭台区 | 200 | 25.89 | 108.22 | 108.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 471 | 本溪县 | 兰台线 | 兰河二道沟变台 | 30 | 43.4 | 10.98 | 10.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 472 | 本溪县 | 兰台线 | 兰河柳堡B台 | 200 | 5.78 | 148.44 | 148.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 473 | 本溪县 | 兰台线 | 兰河柳卜A台 | 200 | 10.32 | 139.36 | 139.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 474 | 本溪县 | 兰台线 | 兰河三道沟变台 | 200 | 42.33 | 75.34 | 75.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 475 | 本溪县 | 兰台线 | 兰河四道沟变台 | 200 | 10.96 | 138.08 | 138.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 476 | 本溪县 | 兰台线 | 兰河台沟A台 | 200 | 11.64 | 136.72 | 136.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 477 | 本溪县 | 兰台线 | 兰河谢家崴子B台区 | 100 | 35.64 | 44.36 | 44.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 478 | 本溪县 | 兰台线 | 兰台线于家沟变台 | 200 | 11.7 | 136.60 | 136.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 479 | 本溪县 | 兰台线 | 四道沟B台区 | 50 | 68.12 | 5.94 | 5.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 480 | 本溪县 | 兰台线 | 西沟分#09变台 | 50 | 6.8 | 36.60 | 36.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 481 | 本溪县 | 连街线 | 棒岭组变压器 | 50 | 25 | 27.50 | 27.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 482 | 本溪县 | 连街线 | 北正沟变压器 | 50 | 8.16 | 35.92 | 35.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 483 | 本溪县 | 连街线 | 陈堡变压器 | 100 | 11 | 69.00 | 69.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 484 | 本溪县 | 连街线 | 阎家堡变压器 | 100 | 17.32 | 62.68 | 62.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 485 | 本溪县 | 连街线 | 达子堡B台区 | 50 | 21.16 | 29.42 | 29.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 486 | 本溪县 | 连街线 | 达子堡变压器 | 50 | 25.96 | 27.02 | 27.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 487 | 本溪县 | 连街线 | 翟家沟变压器 | 30 | 53.73 | 7.88 | 7.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 488 | 本溪县 | 连街线 | 东地变压器 | 200 | 3.68 | 152.64 | 152.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 489 | 本溪县 | 连街线 | 东山变压器 | 100 | 9.68 | 70.32 | 70.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 490 | 本溪县 | 连街线 | 二道沟变压器 | 30 | 51.4 | 8.58 | 8.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 491 | 本溪县 | 连街线 | 冯绪朋 | 100 | 13.6 | 66.40 | 66.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 492 | 本溪县 | 连街线 | 高家堡变压器 | 50 | 27.84 | 26.08 | 26.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 493 | 本溪县 | 连街线 | 高炉变压器 | 30 | 52.4 | 8.28 | 8.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 494 | 本溪县 | 连街线 | 供销社A变压器 | 400 | 21.84 | 232.64 | 232.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 495 | 本溪县 | 连街线 | 供销社B变压器 | 100 | 36.66 | 43.34 | 43.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 496 | 本溪县 | 连街线 | 汞洞沟变压器 | 50 | 15.92 | 32.04 | 32.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 497 | 本溪县 | 连街线 | 古家变压器 | 200 | 17.88 | 124.24 | 124.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 498 | 本溪县 | 连街线 | 顾家屯变压器 | 100 | 10 | 70.00 | 70.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 499 | 本溪县 | 连街线 | 关马地变压器 | 100 | 25.88 | 54.12 | 54.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 500 | 本溪县 | 连街线 | 河东B台区 | 200 | 61.8 | 36.40 | 36.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 501 | 本溪县 | 连街线 | 河东分B-2台区 | 50 | 20.92 | 29.54 | 29.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 502 | 本溪县 | 连街线 | 河坎子变压器 | 400 | 10.48 | 278.08 | 278.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 503 | 本溪县 | 连街线 | 红庙变压器 | 50 | 30.36 | 24.82 | 24.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 504 | 本溪县 | 连街线 | 黄岭米石厂变压器 | 50 | 13.62 | 33.19 | 33.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 505 | 本溪县 | 连街线 | 金场子变压器 | 200 | 8.36 | 143.28 | 143.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 506 | 本溪县 | 连街线 | 开发楼变压器 | 200 | 14.37 | 131.26 | 131.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 507 | 本溪县 | 连街线 | 兰花岭变压器 | 10 | 60.2 | 1.98 | 1.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 508 | 本溪县 | 连街线 | 老街变压器 | 200 | 14.2 | 131.60 | 131.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 509 | 本溪县 | 连街线 | 老院变压器 | 50 | 14.28 | 32.86 | 32.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 510 | 本溪县 | 连街线 | 连街线粮库居民区变台 | 160 | 15.7 | 102.88 | 102.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 511 | 本溪县 | 连街线 | 连街线吴家峪B台区 | 50 | 16.16 | 31.92 | 31.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 512 | 本溪县 | 连街线 | 连街线邮局变压器 | 400 | 11.49 | 274.04 | 274.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 513 | 本溪县 | 连街线 | 连街线中学变压器 | 200 | 21.38 | 117.24 | 117.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 514 | 本溪县 | 连街线 | 连山关北正沟台区 | 50 | 33.68 | 23.16 | 23.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 515 | 本溪县 | 连街线 | 连山关阎家堡B台区 | 100 | 16.92 | 63.08 | 63.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 516 | 本溪县 | 连街线 | 连山关东地B台区 | 50 | 26.96 | 26.52 | 26.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 517 | 本溪县 | 连街线 | 连山关高家堡B台区 | 50 | 16.12 | 31.94 | 31.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 518 | 本溪县 | 连街线 | 连山关河西B台区 | 50 | 12.52 | 33.74 | 33.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 519 | 本溪县 | 连街线 | 连山关金场B台区 | 100 | 8.64 | 71.36 | 71.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 520 | 本溪县 | 连街线 | 连山关李堡B台区 | 50 | 14.16 | 32.92 | 32.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 521 | 本溪县 | 连街线 | 连山关磨子沟B台区 | 50 | 18.48 | 30.76 | 30.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 522 | 本溪县 | 连街线 | 连山关石哈八组B台区 | 50 | 6.92 | 36.54 | 36.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 523 | 本溪县 | 连街线 | 连山关王家堡B台区 | 50 | 22.76 | 28.62 | 28.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 524 | 本溪县 | 连街线 | 连山关西堡B台区 | 50 | 51.32 | 14.34 | 14.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 525 | 本溪县 | 连街线 | 连山关杨家堡B台区 | 100 | 15.8 | 64.20 | 64.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 526 | 本溪县 | 连街线 | 连山关周堡B台区 | 50 | 13.36 | 33.32 | 33.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 527 | 本溪县 | 连街线 | 岭西组变压器 | 200 | 5.53 | 148.94 | 148.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 528 | 本溪县 | 连街线 | 刘家岭B台区 | 50 | 14.36 | 32.82 | 32.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 529 | 本溪县 | 连街线 | 刘家岭变压器 | 200 | 30.16 | 99.68 | 99.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 530 | 本溪县 | 连街线 | 六道沟变压器 | 200 | 12.14 | 135.72 | 135.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 531 | 本溪县 | 连街线 | 鹿圈子变压器 | 100 | 13 | 67.00 | 67.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 532 | 本溪县 | 连街线 | 罗圈背变压器 | 100 | 11.68 | 68.32 | 68.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 533 | 本溪县 | 连街线 | 磨子沟变压器 | 50 | 39.6 | 20.20 | 20.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 534 | 本溪县 | 连街线 | 南洼B台区变压器 | 200 | 27.2 | 105.60 | 105.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 535 | 本溪县 | 连街线 | 南洼变压器 | 30 | 50.67 | 8.80 | 8.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 536 | 本溪县 | 连街线 | 前街B变压器 | 200 | 8.94 | 142.12 | 142.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 537 | 本溪县 | 连街线 | 前街变压器 | 200 | 16.98 | 126.04 | 126.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 538 | 本溪县 | 连街线 | 三道河B变台变压器 | 100 | 33.68 | 46.32 | 46.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 539 | 本溪县 | 连街线 | 石宝地变压器 | 50 | 29.28 | 25.36 | 25.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 540 | 本溪县 | 连街线 | 石哈八组变压器 | 50 | 15.48 | 32.26 | 32.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 541 | 本溪县 | 连街线 | 石哈二组B台区 | 50 | 14.84 | 32.58 | 32.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 542 | 本溪县 | 连街线 | 石哈二组变压器 | 50 | 19.68 | 30.16 | 30.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 543 | 本溪县 | 连街线 | 石哈六组变压器 | 200 | 9.87 | 140.26 | 140.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 544 | 本溪县 | 连街线 | 石哈七组变压器 | 200 | 14.61 | 130.78 | 130.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 545 | 本溪县 | 连街线 | 石哈三组B台区 | 50 | 18.84 | 30.58 | 30.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 546 | 本溪县 | 连街线 | 石哈三组变压器 | 50 | 26.16 | 26.92 | 26.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 547 | 本溪县 | 连街线 | 石哈四组变压器 | 30 | 28.73 | 15.38 | 15.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 548 | 本溪县 | 连街线 | 石哈五组B变压器 | 50 | 70.16 | 4.92 | 4.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 549 | 本溪县 | 连街线 | 石哈五组变压器 | 100 | 32.82 | 47.18 | 47.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 550 | 本溪县 | 连街线 | 石哈一组B台区 | 100 | 20.6 | 59.40 | 59.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 551 | 本溪县 | 连街线 | 苏家堡变压器 | 30 | 69.33 | 3.20 | 3.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 552 | 本溪县 | 连街线 | 苏家沟变压器 | 100 | 8.82 | 71.18 | 71.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 553 | 本溪县 | 连街线 | 苏家李堡变压器 | 30 | 46.2 | 10.14 | 10.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 554 | 本溪县 | 连街线 | 吴家峪变压器 | 50 | 20.12 | 29.94 | 29.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 555 | 本溪县 | 连街线 | 五道河变压器 | 50 | 23.44 | 28.28 | 28.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 556 | 本溪县 | 连街线 | 西堡变压器 | 100 | 14.8 | 65.20 | 65.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 557 | 本溪县 | 连街线 | 西沟变压器 | 100 | 16.8 | 63.20 | 63.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 558 | 本溪县 | 连街线 | 细河沿变压器 | 100 | 21.74 | 58.26 | 58.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 559 | 本溪县 | 连街线 | 小南沟变压器 | 50 | 9.12 | 35.44 | 35.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 560 | 本溪县 | 连街线 | 新开王家堡变压器 | 50 | 25.2 | 27.40 | 27.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 561 | 本溪县 | 连街线 | 新市街变压器 | 400 | 19.05 | 243.80 | 243.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 562 | 本溪县 | 连街线 | 杨家堡变压器 | 100 | 16.44 | 63.56 | 63.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 563 | 本溪县 | 连街线 | 腰堡变压器 | 50 | 24.24 | 27.88 | 27.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 564 | 本溪县 | 连街线 | 饮料厂变压器 | 400 | 24.69 | 221.24 | 221.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 565 | 本溪县 | 连街线 | 中河三道河变压器 | 100 | 27.22 | 52.78 | 52.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 566 | 本溪县 | 连街线 | 中河王家堡变压器 | 100 | 20.58 | 59.42 | 59.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 567 | 本溪县 | 连矿线 | 大宇台B台区 | 50 | 11 | 34.50 | 34.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 568 | 本溪县 | 连矿线 | 大宇台变压器 | 50 | 23.48 | 28.26 | 28.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 569 | 本溪县 | 连矿线 | 东街变压器 | 100 | 11.64 | 68.36 | 68.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 570 | 本溪县 | 连矿线 | 花家堡变压器 | 100 | 36.68 | 43.32 | 43.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 571 | 本溪县 | 连矿线 | 黄岭村变压器 | 200 | 10.38 | 139.24 | 139.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 572 | 本溪县 | 连矿线 | 黄岭组B | 100 | 10.9 | 69.10 | 69.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 573 | 本溪县 | 连矿线 | 黄岭组变压器 | 100 | 18.52 | 61.48 | 61.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 574 | 本溪县 | 连矿线 | 连街线张家堡变压器 | 50 | 23.32 | 28.34 | 28.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 575 | 本溪县 | 连矿线 | 连山关东街B台区 | 50 | 44.2 | 17.90 | 17.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 576 | 本溪县 | 连矿线 | 连山关李家堡B台区 | 100 | 24.2 | 55.80 | 55.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 577 | 本溪县 | 连矿线 | 连山关铁匠沟B台区 | 50 | 20.44 | 29.78 | 29.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 578 | 本溪县 | 连矿线 | 连山关西街B台区 | 50 | 15.08 | 32.46 | 32.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 579 | 本溪县 | 连矿线 | 连山关张家堡B台区 | 100 | 12 | 68.00 | 68.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 580 | 本溪县 | 连矿线 | 庙后沟变压器 | 50 | 32.36 | 23.82 | 23.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 581 | 本溪县 | 连矿线 | 摩天岭李家堡变压器 | 200 | 6.85 | 146.30 | 146.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 582 | 本溪县 | 连矿线 | 摩天岭三道河变压器 | 200 | 14.46 | 131.08 | 131.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 583 | 本溪县 | 连矿线 | 铁匠沟变压器 | 200 | 8.1 | 143.80 | 143.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 584 | 本溪县 | 连矿线 | 西街变压器 | 50 | 34.6 | 22.70 | 22.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 585 | 本溪县 | 连微线 | 402变压器 | 100 | 30.82 | 49.18 | 49.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 586 | 本溪县 | 连微线 | 河南变压器 | 400 | 2.58 | 309.68 | 309.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 587 | 本溪县 | 连微线 | 河西变压器 | 200 | 8.28 | 143.44 | 143.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 588 | 本溪县 | 连微线 | 黄家沟变压器 | 50 | 28.04 | 25.98 | 25.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 589 | 本溪县 | 连微线 | 连山关河坎子B变台 | 100 | 10 | 70.00 | 70.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 590 | 本溪县 | 连微线 | 连山关细河沿B台区 | 50 | 16.04 | 31.98 | 31.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 591 | 本溪县 | 南沟线 | 北甸#197变台 | 100 | 24.96 | 55.04 | 55.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 592 | 本溪县 | 南沟线 | 才北#02变台 | 50 | 30.44 | 24.78 | 24.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 593 | 本溪县 | 南沟线 | 大龙湾#04变台 | 50 | 18.96 | 30.52 | 30.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 594 | 本溪县 | 南沟线 | 滴东#09变台 | 400 | 5.76 | 296.96 | 296.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 595 | 本溪县 | 南沟线 | 滴西#01变台 | 200 | 26.25 | 107.50 | 107.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 596 | 本溪县 | 南沟线 | 东山#99变台 | 100 | 9.98 | 70.02 | 70.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 597 | 本溪县 | 南沟线 | 二道#139变台 | 200 | 8.62 | 142.76 | 142.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 598 | 本溪县 | 南沟线 | 废品#020变台 | 200 | 9.78 | 140.44 | 140.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 599 | 本溪县 | 南沟线 | 粉坊#045变台 | 200 | 11.04 | 137.92 | 137.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 600 | 本溪县 | 南沟线 | 沟门#120变台 | 200 | 1.02 | 157.96 | 157.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 601 | 本溪县 | 南沟线 | 蛤蟆岭#19变台 | 100 | 8.3 | 71.70 | 71.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 602 | 本溪县 | 南沟线 | 河东#91变台 | 50 | 28.24 | 25.88 | 25.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 603 | 本溪县 | 南沟线 | 后堡#07变台 | 100 | 13.76 | 66.24 | 66.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 604 | 本溪县 | 南沟线 | 后台子#05变台 | 400 | 7.67 | 289.32 | 289.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 605 | 本溪县 | 南沟线 | 后台子新村#02变台 | 100 | 13.4 | 66.60 | 66.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 606 | 本溪县 | 南沟线 | 街里#051变台 | 200 | 21.03 | 117.94 | 117.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 607 | 本溪县 | 南沟线 | 客运#062变台 | 200 | 11.76 | 136.48 | 136.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 608 | 本溪县 | 南沟线 | 老南甸#02变台 | 200 | 12.51 | 134.98 | 134.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 609 | 本溪县 | 南沟线 | 林业处#11变台 | 100 | 36.28 | 43.72 | 43.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 610 | 本溪县 | 南沟线 | 马城子#115变台 | 400 | 8.01 | 287.96 | 287.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 611 | 本溪县 | 南沟线 | 马城子B台区 | 500 | 1.84 | 390.80 | 390.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 612 | 本溪县 | 南沟线 | 南甸才北B台区 | 50 | 26.36 | 26.82 | 26.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 613 | 本溪县 | 南沟线 | 南甸畜牧场B台区柱上-变压器 | 50 | 17.4 | 31.30 | 31.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 614 | 本溪县 | 南沟线 | 南甸滴东B台区柱上-变压器 | 100 | 17.04 | 62.96 | 62.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 615 | 本溪县 | 南沟线 | 南甸东明学校B台区 | 200 | 10.74 | 138.52 | 138.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 616 | 本溪县 | 南沟线 | 南甸废品B台区柱上-变压器 | 200 | 13.47 | 133.06 | 133.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 617 | 本溪县 | 南沟线 | 南甸蛤蟆岭C台区 | 50 | 10.24 | 34.88 | 34.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 618 | 本溪县 | 南沟线 | 南甸街里B台区 | 200 | 8.22 | 143.56 | 143.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 619 | 本溪县 | 南沟线 | 南甸客运B台区 | 200 | 9.3 | 141.40 | 141.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 620 | 本溪县 | 南沟线 | 南甸南台B台区柱上-变压器 | 50 | 21 | 29.50 | 29.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 621 | 本溪县 | 南沟线 | 南甸政府B台区柱上-变压器 | 200 | 7.54 | 144.92 | 144.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 622 | 本溪县 | 南沟线 | 前堡#76变台 | 100 | 14.76 | 65.24 | 65.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|---------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 623 | 本溪县 | 南沟线 | 太阳#033变台 | 200 | 16.95 | 126.10 | 126.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 624 | 本溪县 | 南沟线 | 太阳新村#021变台 | 200 | 11.4 | 137.20 | 137.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 625 | 本溪县 | 南沟线 | 糖房#46变台 | 200 | 9 | 142.00 | 142.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 626 | 本溪县 | 南沟线 | 小河沿#05变台 | 200 | 8.08 | 143.84 | 143.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 627 | 本溪县 | 南沟线 | 政府#043变台 | 400 | 16.19 | 255.24 | 255.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 628 | 本溪县 | 南沟线 | 中学#01变台 | 315 | 53.41 | 83.76 | 83.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 629 | 本溪县 | 南碱线1042 | 北阳#23变台 | 200 | 7.02 | 145.96 | 145.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 630 | 本溪县 | 南碱线1042 | 惠安小区\$ | 630 | 16 | 403.20 | 403.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 631 | 本溪县 | 南碱线1042 | 机械厂变台 | 200 | 12.48 | 135.04 | 135.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 632 | 本溪县 | 南碱线1042 | 南甸北阳B台区 | 50 | 14.04 | 32.98 | 32.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 633 | 本溪县 | 南碱线1042 | 南甸东明惠安二期#1箱变间隔配电变压器 | 400 | 20 | 240.00 | 240.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 634 | 本溪县 | 南碱线1042 | 南甸小峪B台区 | 50 | 30.6 | 24.70 | 24.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 635 | 本溪县 | 南碱线1042 | 南甸小峪C台区 | 100 | 15.84 | 64.16 | 64.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 636 | 本溪县 | 南碱线1042 | 南阳三组#55变台 | 400 | 8.97 | 284.12 | 284.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 637 | 本溪县 | 南碱线1042 | 南阳新村A#03变台 | 400 | 13.7 | 265.20 | 265.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 638 | 本溪县 | 南碱线1042 | 南阳新村B#02变台 | 400 | 8.18 | 287.28 | 287.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 639 | 本溪县 | 南碱线1042 | 小峪#07变台 | 200 | 8.04 | 143.92 | 143.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 640 | 本溪县 | 南碱线1042 | 小峪河南A台区 | 100 | 35.24 | 44.76 | 44.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 641 | 本溪县 | 南碱线1042 | 小峪河南B台区 | 200 | 15.96 | 128.08 | 128.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 642 | 本溪县 | 南石线 | 黄岗子分#01变台 | 200 | 14.43 | 131.14 | 131.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 643 | 本溪县 | 南石线 | 酒厂A#05变台 | 200 | 31.68 | 96.64 | 96.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 644 | 本溪县 | 南石线 | 酒厂B变台 | 200 | 30.84 | 98.32 | 98.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 645 | 本溪县 | 南石线 | 茅庵#01变台 | 200 | 16.23 | 127.54 | 127.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 646 | 本溪县 | 南石线 | 南甸石矿1#箱变间隔配电变压器 | 500 | 12.64 | 336.80 | 336.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 647 | 本溪县 | 南石线 | 南甸石矿2#箱变间隔配电变压器 | 630 | 11.68 | 430.42 | 430.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-----------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 648 | 本溪县 | 南石线 | 南甸石矿3#箱变间隔配电变压器 | 400 | 0 | 320.00 | 320.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 649 | 本溪县 | 南石线 | 南甸石矿4#箱变配电变压器 | 200 | 0.16 | 159.68 | 159.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 650 | 本溪县 | 南石线 | 南甸铁路电子称台区 | 100 | 4.93 | 75.07 | 75.07 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 651 | 本溪县 | 南石线 | 石矿A#28变台 | 315 | 1.3 | 247.91 | 247.91 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 652 | 本溪县 | 南石线 | 石矿B#35变台 | 100 | 7.8 | 72.20 | 72.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 653 | 本溪县 | 南石线 | 石矿C#43变台 | 200 | 1.18 | 157.64 | 157.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 654 | 本溪县 | 南石线 | 税务变台 | 200 | 14 | 132.00 | 132.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 655 | 本溪县 | 南田线 | 东明小队变台 | 400 | 3.57 | 305.72 | 305.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 656 | 本溪县 | 盘崔线0153 | 半砬子变压器 | 100 | 30.16 | 49.84 | 49.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 657 | 本溪县 | 盘崔线0153 | 草甸子变压器 | 100 | 19.28 | 60.72 | 60.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 658 | 本溪县 | 盘崔线0153 | 草河掌西堡B台区 | 100 | 26.4 | 53.60 | 53.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 659 | 本溪县 | 盘崔线0153 | 东堡变压器 | 100 | 26.12 | 53.88 | 53.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 660 | 本溪县 | 盘崔线0153 | 红日沟变压器 | 50 | 17.76 | 31.12 | 31.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 661 | 本溪县 | 盘崔线0153 | 六道沟变压器 | 200 | 9.57 | 140.86 | 140.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 662 | 本溪县 | 盘崔线0153 | 盘岭B台区 | 100 | 18.76 | 61.24 | 61.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 663 | 本溪县 | 盘崔线0153 | 盘岭变压器 | 200 | 41.44 | 77.12 | 77.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 664 | 本溪县 | 盘崔线0153 | 瓦房A台区 | 100 | 23.46 | 56.54 | 56.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 665 | 本溪县 | 盘崔线0153 | 瓦房变压器 | 200 | 12.51 | 134.98 | 134.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 666 | 本溪县 | 盘崔线0153 | 西崴子变压器 | 400 | 2.76 | 308.96 | 308.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 667 | 本溪县 | 偏水线 | 法偏线岭东变台（夹河八组） | 100 | 39.84 | 40.16 | 40.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 668 | 本溪县 | 偏水线 | 法偏线偏岭动迁台区 | 200 | 15.75 | 128.50 | 128.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 669 | 本溪县 | 偏水线 | 法偏线前山台区 | 200 | 7.06 | 145.88 | 145.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 670 | 本溪县 | 偏水线 | 高官夹河C台区 | 200 | 27.03 | 105.94 | 105.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 671 | 本溪县 | 偏水线 | 高官偏岭E台区 | 200 | 19.8 | 120.40 | 120.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 672 | 本溪县 | 偏水线 | 高官前山B台区 | 200 | 11.1 | 137.80 | 137.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 673 | 本溪县 | 偏水线 | 高官沿龙村B台区柱上-变压器 | 200 | 17.43 | 125.14 | 125.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 674 | 本溪县 | 偏水线 | 夹河B台区 | 100 | 17.38 | 62.62 | 62.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 675 | 本溪县 | 偏水线 | 夹河六组变台 | 50 | 34.83 | 22.59 | 22.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 676 | 本溪县 | 偏水线 | 夹河一组A台区变台 | 200 | 20.01 | 119.98 | 119.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 677 | 本溪县 | 偏水线 | 夹河一组B台区变台 | 200 | 13.11 | 133.78 | 133.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 678 | 本溪县 | 偏水线 | 泥塔A台区 | 200 | 15.78 | 128.44 | 128.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 679 | 本溪县 | 偏水线 | 泥塔C台区变台 | 50 | 49.16 | 15.42 | 15.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 680 | 本溪县 | 偏水线 | 泥塔台沟变台 | 100 | 18.28 | 61.72 | 61.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 681 | 本溪县 | 偏水线 | 偏岭A台区 | 200 | 14.79 | 130.42 | 130.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 682 | 本溪县 | 偏水线 | 偏岭B台区 | 200 | 35.43 | 89.14 | 89.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 683 | 本溪县 | 偏水线 | 偏岭C台区 | 200 | 15.69 | 128.62 | 128.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 684 | 本溪县 | 偏水线 | 偏岭二铁台区 | 200 | 3.51 | 152.98 | 152.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 685 | 本溪县 | 偏水线 | 偏岭供电所台区 | 200 | 25.84 | 108.32 | 108.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 686 | 本溪县 | 偏水线 | 偏岭泥塔B台区 | 100 | 12.76 | 67.24 | 67.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 687 | 本溪县 | 偏水线 | 朴永海 | 315 | 3.43 | 241.20 | 241.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 688 | 本溪县 | 偏水线 | 沿龙三道沟台区 | 200 | 16.44 | 127.12 | 127.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 689 | 本溪县 | 偏水线 | 沿龙头道沟台区 | 50 | 37.81 | 21.10 | 21.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 690 | 本溪县 | 偏水线 | 沿龙新村台区 | 100 | 20.2 | 59.80 | 59.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 691 | 本溪县 | 偏瓦线 | 法偏线岭七组台区（孤甸台区） | 200 | 20.79 | 118.42 | 118.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 692 | 本溪县 | 偏瓦线 | 法偏线泥塔头道沟台区 | 50 | 46.64 | 16.68 | 16.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 693 | 本溪县 | 偏瓦线 | 高官偏岭村B台区 | 100 | 19.52 | 60.48 | 60.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 694 | 本溪县 | 偏瓦线 | 偏岭车站住宅台区 | 200 | 11.88 | 136.24 | 136.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 695 | 本溪县 | 偏瓦线 | 偏岭村台区 | 200 | 18.52 | 122.96 | 122.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 696 | 本溪县 | 偏沿线 | 法合线三家子村B台区 | 200 | 14.96 | 130.08 | 130.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 697 | 本溪县 | 偏沿线 | 法合线三家子村台区 | 400 | 13.95 | 264.20 | 264.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 698 | 本溪县 | 偏沿线 | 法合线三家子二组台区 | 50 | 60.6 | 9.70 | 9.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 699 | 本溪县 | 偏沿线 | 法合线三家子桃园台区 | 100 | 17.44 | 62.56 | 62.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 700 | 本溪县 | 偏沿线 | 法合线三家子崆崆台区 | 50 | 33.44 | 23.28 | 23.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 701 | 本溪县 | 祁北线 | 北沟六组变压器 | 200 | 11.34 | 137.32 | 137.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 702 | 本溪县 | 祁北线 | 北沟七组变压器 | 200 | 12.01 | 135.98 | 135.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 703 | 本溪县 | 祁北线 | 北沟三组变压器 | 200 | 6.99 | 146.02 | 146.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 704 | 本溪县 | 祁北线 | 北沟四组B台区 | 50 | 54.44 | 12.78 | 12.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 705 | 本溪县 | 祁北线 | 北沟四组C台区 | 50 | 8.8 | 35.60 | 35.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 706 | 本溪县 | 祁北线 | 北沟四组变压器 | 100 | 30.12 | 49.88 | 49.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 707 | 本溪县 | 祁北线 | 北沟一组变压器 | 50 | 33.44 | 23.28 | 23.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 708 | 本溪县 | 祁街线 | 406变压器 | 200 | 15.27 | 129.46 | 129.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 709 | 本溪县 | 祁街线 | 707A变压器 | 200 | 10.17 | 139.66 | 139.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 710 | 本溪县 | 祁街线 | 707B变压器 | 200 | 35.16 | 89.68 | 89.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 711 | 本溪县 | 祁街线 | 707C变压器 | 50 | 30.4 | 24.80 | 24.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 712 | 本溪县 | 祁街线 | 北沟八组B台区 | 100 | 30 | 50.00 | 50.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 713 | 本溪县 | 祁街线 | 北沟八组变压器 | 400 | 10.86 | 276.56 | 276.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 714 | 本溪县 | 祁街线 | 草河口707D变台 | 200 | 5.67 | 148.66 | 148.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 715 | 本溪县 | 祁街线 | 草河口西沟四组B台区 | 30 | 13.87 | 19.84 | 19.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 716 | 本溪县 | 祁街线 | 草河口西沟四组C台区 | 50 | 21.28 | 29.36 | 29.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 717 | 本溪县 | 祁街线 | 东沟三组B台区 | 50 | 24.08 | 27.96 | 27.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 718 | 本溪县 | 祁街线 | 东沟三组变压器 | 100 | 14.8 | 65.20 | 65.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 719 | 本溪县 | 祁街线 | 东沟四组变压器 | 200 | 6.72 | 146.56 | 146.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 720 | 本溪县 | 祁街线 | 东沟一组变压器 | 100 | 17.68 | 62.32 | 62.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 721 | 本溪县 | 祁街线 | 街道变压器 | 200 | 39.9 | 80.20 | 80.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 722 | 本溪县 | 祁街线 | 李家堡变压器 | 200 | 33 | 94.00 | 94.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 723 | 本溪县 | 祁街线 | 祁家堡七组变压器 | 100 | 11.16 | 68.84 | 68.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 724 | 本溪县 | 祁街线 | 祁家堡五组变压器 | 100 | 3.35 | 76.65 | 76.65 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 725 | 本溪县 | 祁街线 | 祁街线二组变压器 | 50 | 21.52 | 29.24 | 29.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 726 | 本溪县 | 祁街线 | 祁街线中学变压器 | 100 | 21.48 | 58.52 | 58.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 727 | 本溪县 | 祁街线 | 铁采B变压器 | 200 | 3.06 | 153.88 | 153.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 728 | 本溪县 | 祁街线 | 西沟二组变压器 | 100 | 56.82 | 23.18 | 23.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 729 | 本溪县 | 祁街线 | 西沟七组变压器 | 50 | 14.92 | 32.54 | 32.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 730 | 本溪县 | 祁街线 | 西沟三组变压器 | 50 | 37.63 | 21.19 | 21.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 731 | 本溪县 | 祁街线 | 西沟四组变压器 | 100 | 14 | 66.00 | 66.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 732 | 本溪县 | 祁街线 | 西沟五组变压器 | 50 | 24.44 | 27.78 | 27.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 733 | 本溪县 | 祁街线 | 西沟一组B变台 | 50 | 14.8 | 32.60 | 32.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 734 | 本溪县 | 祁街线 | 西沟一组变压器 | 50 | 15.28 | 32.36 | 32.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 735 | 本溪县 | 祁街线 | 正沟二组变压器 | 30 | 40.34 | 11.90 | 11.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 736 | 本溪县 | 祁街线 | 正沟五组B变压器 | 50 | 20.57 | 29.72 | 29.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 737 | 本溪县 | 祁街线 | 正沟五组变压器 | 200 | 8.06 | 143.88 | 143.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 738 | 本溪县 | 祁街线 | 正沟一组变压器 | 30 | 41.8 | 11.46 | 11.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 739 | 本溪县 | 祁镁线 | 云盘八组A变压器 | 200 | 11.62 | 136.76 | 136.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 740 | 本溪县 | 祁镁线 | 云盘八组B变压器 | 200 | 9.13 | 141.74 | 141.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 741 | 本溪县 | 祁镁线 | 云盘后六组B台区 | 50 | 70.76 | 4.62 | 4.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 742 | 本溪县 | 祁镁线 | 云盘七组变压器 | 200 | 16.15 | 127.70 | 127.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 743 | 本溪县 | 祁镁线 | 云盘前六组变压器 | 200 | 12.9 | 134.20 | 134.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 744 | 本溪县 | 祁镁线 | 云盘三组C台区 | 100 | 16 | 64.00 | 64.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 745 | 本溪县 | 祁镁线 | 云盘三组D台区 | 100 | 20.8 | 59.20 | 59.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 746 | 本溪县 | 祁镁线 | 云盘三组变压器 | 400 | 20.17 | 239.32 | 239.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 747 | 本溪县 | 祁镁线 | 云盘四组B台区 | 200 | 11.13 | 137.74 | 137.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 748 | 本溪县 | 祁镁线 | 云盘四组变压器 | 200 | 11.49 | 137.02 | 137.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 749 | 本溪县 | 祁镁线 | 云盘五组B台区 | 50 | 40.52 | 19.74 | 19.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 750 | 本溪县 | 祁镁线 | 云盘五组C台区 | 100 | 19.56 | 60.44 | 60.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 751 | 本溪县 | 祁镁线 | 云盘五组变压器 | 100 | 22.68 | 57.32 | 57.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 752 | 本溪县 | 清陈线 | 陈贾一二组B台区 | 100 | 51 | 29.00 | 29.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 753 | 本溪县 | 清陈线 | 清陈线陈贾三、四组变台 | 200 | 17.67 | 124.66 | 124.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 754 | 本溪县 | 清陈线 | 清陈线陈贾一、二组变台 | 100 | 26.8 | 53.20 | 53.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 755 | 本溪县 | 清陈线 | 清陈线清陈线陈贾五组变台 | 50 | 24.96 | 27.52 | 27.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 756 | 本溪县 | 清陈线 | 清陈线清陈线粮库居民区变台 | 200 | 8.76 | 142.48 | 142.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 757 | 本溪县 | 清陈线 | 清陈线清陈线台后二组变台 | 200 | 9.03 | 141.94 | 141.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 758 | 本溪县 | 清陈线 | 清陈线双岭三、四组变台 | 400 | 9.42 | 282.32 | 282.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 759 | 本溪县 | 清陈线 | 清陈线台后一组变台 | 200 | 8.13 | 143.74 | 143.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 760 | 本溪县 | 清陈线 | 清陈线望城泉眼沟变台 | 100 | 21.92 | 58.08 | 58.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 761 | 本溪县 | 清陈线 | 双岭三四组B台区 | 400 | 6.96 | 292.16 | 292.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 762 | 本溪县 | 清陈线 | 双岭三四组C台区 | 50 | 15.64 | 32.18 | 32.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 763 | 本溪县 | 清陈线 | 双岭三四组D台区 | 50 | 40.52 | 19.74 | 19.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 764 | 本溪县 | 清城线 | 付城峪村B台区 | 200 | 3.6 | 152.80 | 152.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 765 | 本溪县 | 清城线 | 付楼西沟B台区 | 50 | 18.76 | 30.62 | 30.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 766 | 本溪县 | 清城线 | 马家沟五组B台区 | 100 | 12.48 | 67.52 | 67.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 767 | 本溪县 | 清城线 | 马家沟新区变台 | 200 | 10.56 | 138.88 | 138.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 768 | 本溪县 | 清城线 | 清陈线#30城西分望孟支#18望城B组变台 | 50 | 19 | 30.50 | 30.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 769 | 本溪县 | 清城线 | 清城线城西八组变台 | 50 | 3.92 | 38.04 | 38.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 770 | 本溪县 | 清城线 | 清城线城西六组变台 | 100 | 11.64 | 68.36 | 68.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 771 | 本溪县 | 清城线 | 清城线城西七组变台 | 50 | 65.2 | 7.40 | 7.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 772 | 本溪县 | 清城线 | 清城线城西三组变台 | 200 | 13.05 | 133.90 | 133.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 773 | 本溪县 | 清城线 | 清城线城西四五组变台 | 200 | 11.58 | 136.84 | 136.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 774 | 本溪县 | 清城线 | 清城线城西一二组B变台 | 100 | 10.41 | 69.59 | 69.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 775 | 本溪县 | 清城线 | 清城线城西一二组变台 | 200 | 14.43 | 131.14 | 131.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 776 | 本溪县 | 清城线 | 清城线马家沟分付楼西沟变台 | 50 | 32.72 | 23.64 | 23.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 777 | 本溪县 | 清城线 | 清城线马家沟分马家沟九组变台 | 50 | 16.48 | 31.76 | 31.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 778 | 本溪县 | 清城线 | 清城线马家沟分马家沟六组变台 | 50 | 22.44 | 28.78 | 28.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 779 | 本溪县 | 清城线 | 清城线马家沟分马家沟五组变台 | 100 | 41.72 | 38.28 | 38.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 780 | 本溪县 | 清城线 | 清城线马家沟分望城一组B变台 | 50 | 16.2 | 31.90 | 31.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 781 | 本溪县 | 清城线 | 清城线马家沟分望城一组变台 | 100 | 11.52 | 68.48 | 68.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 782 | 本溪县 | 清城线 | 清城线望城二组变台 | 80 | 33.38 | 37.30 | 37.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 783 | 本溪县 | 清城线 | 清城线望城四组变台 | 100 | 23.46 | 56.54 | 56.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 784 | 本溪县 | 清城线 | 清城线望孟分孟家六组变台 | 100 | 29.74 | 50.26 | 50.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 785 | 本溪县 | 清城线 | 清城线望孟分孟家七组变台 | 50 | 32.98 | 23.51 | 23.51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 786 | 本溪县 | 清城线 | 清城线望孟分孟家三组变台 | 50 | 74.72 | 2.64 | 2.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 787 | 本溪县 | 清城线 | 清城线望孟分孟家四五组变台 | 100 | 54.54 | 25.46 | 25.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 788 | 本溪县 | 清城线 | 清城线望孟分望城六组变台 | 200 | 11.22 | 137.56 | 137.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 789 | 本溪县 | 清城线 | 清城线望孟分望城七组变台 | 200 | 5.4 | 149.20 | 149.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 790 | 本溪县 | 清城线 | 清城线望孟分望城五组变台 | 200 | 11.1 | 137.80 | 137.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 791 | 本溪县 | 清城线 | 望城二组B台区 | 100 | 19.84 | 60.16 | 60.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 792 | 本溪县 | 清城线 | 望城林场台区 | 200 | 14.04 | 131.92 | 131.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 793 | 本溪县 | 清城线 | 望孟支#65孟家二组分支#01孟家二组变台 | 200 | 11.07 | 137.86 | 137.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 794 | 本溪县 | 清纺线 | 清河城供电所变压器1 | 200 | 4.82 | 150.36 | 150.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 795 | 本溪县 | 清街线 | 东街B台区 | 200 | 13.08 | 133.84 | 133.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 796 | 本溪县 | 清街线 | 东阳二组台区 | 200 | 11.49 | 137.02 | 137.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 797 | 本溪县 | 清街线 | 东阳分东阳一组台区 | 200 | 8.07 | 143.86 | 143.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 798 | 本溪县 | 清街线 | 东阳六组变压器 | 100 | 11.16 | 68.84 | 68.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 799 | 本溪县 | 清街线 | 东阳七、八组变台 | 200 | 8.88 | 142.24 | 142.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 800 | 本溪县 | 清街线 | 东阳七八组B台区 | 200 | 12.96 | 134.08 | 134.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 801 | 本溪县 | 清街线 | 东阳四组支变台 | 100 | 27.54 | 52.46 | 52.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 802 | 本溪县 | 清街线 | 东阳五组B台区 | 50 | 13.56 | 33.22 | 33.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 803 | 本溪县 | 清街线 | 后街B台区 | 200 | 7.62 | 144.76 | 144.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 804 | 本溪县 | 清街线 | 清江城东街变台 | 200 | 9.18 | 141.64 | 141.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 805 | 本溪县 | 清街线 | 清江城后街A台区 | 200 | 18.96 | 122.08 | 122.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 806 | 本溪县 | 清街线 | 清江城西街台区 | 200 | 14.1 | 131.80 | 131.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 807 | 本溪县 | 清街线 | 清街线#04清江城新区变台 | 315 | 23.08 | 179.30 | 179.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 808 | 本溪县 | 清街线 | 清万线东阳分东阳三组变台 | 200 | 13.05 | 133.90 | 133.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 809 | 本溪县 | 清街线 | 清万线东阳分东阳五组支#05变台 | 50 | 14.56 | 32.72 | 32.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 810 | 本溪县 | 清街线 | 西街B台区 | 200 | 9.45 | 141.10 | 141.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 811 | 本溪县 | 清万线 | 前央六组变台 | 100 | 12.12 | 67.88 | 67.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 812 | 本溪县 | 清万线 | 前央三组变台 | 50 | 41.74 | 19.13 | 19.13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 813 | 本溪县 | 清万线 | 前央四组变台 | 200 | 7.5 | 145.00 | 145.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 814 | 本溪县 | 清万线 | 前央一组变台 | 100 | 16.14 | 63.86 | 63.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 815 | 本溪县 | 清万线 | 清万线前央二组变台 | 50 | 16.32 | 31.84 | 31.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 816 | 本溪县 | 清万线 | 清万线前央七组变台 | 100 | 12.44 | 67.56 | 67.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 817 | 本溪县 | 清万线 | 清万线前央五组变台 | 100 | 24.56 | 55.44 | 55.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 818 | 本溪县 | 清万线 | 清万线团山子台区台区 | 30 | 54 | 7.80 | 7.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 819 | 本溪县 | 清万线 | 清万线团山子新区 | 200 | 4.2 | 151.60 | 151.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 820 | 本溪县 | 清万线 | 清万线万利北沟新区台区 | 200 | 14.67 | 130.66 | 130.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 821 | 本溪县 | 清万线 | 清万线万利六组台区 | 100 | 14.12 | 65.88 | 65.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 822 | 本溪县 | 清万线 | 清万线万利五组台区 | 100 | 27.68 | 52.32 | 52.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----------------------|------|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 823 | 本溪县 | 清万线 | 清万线窑后山新区台区 | 100 | 18.28 | 61.72 | 61.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 824 | 本溪县 | 清万线 | 万利村台沟二组 | 200 | 2.97 | 154.06 | 154.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 825 | 本溪县 | 清万线 | 万利村台沟三组 | 400 | 1.17 | 315.32 | 315.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 826 | 本溪县 | 清万线 | 万利村台沟一组 | 100 | 35.64 | 44.36 | 44.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 827 | 本溪县 | 清万线 | 万利村英守台区 | 200 | 8.24 | 143.52 | 143.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 828 | 本溪县 | 清万线 | 万利七组B台区 | 50 | 30.96 | 24.52 | 24.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 829 | 本溪县 | 清万线 | 万利七组台区 | 200 | 21.42 | 117.16 | 117.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 830 | 本溪县 | 清万线 | 周堡变压器 | 100 | 16.36 | 63.64 | 63.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 831 | 本溪县 | 森秀线 | 本溪米高酒店管理置业有限公司 | 400 | 18.48 | 246.08 | 246.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 832 | 本溪县 | 森秀线 | 酒店管理置业有限公司(枫叶公寓1#箱变)配 | 630 | 25.52 | 343.22 | 343.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 833 | 本溪县 | 森秀线 | 酒店管理置业有限公司(枫叶公寓2#箱变)配 | 500 | 29.25 | 253.75 | 253.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 834 | 本溪县 | 森秀线 | 高中体育场箱变电站内配电变压器 | 315 | 14.54 | 206.20 | 206.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 835 | 本溪县 | 森秀线 | 龙湾#1箱变变压器 | 1000 | 3.84 | 761.60 | 761.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 836 | 本溪县 | 森秀线 | 职高变压器 | 315 | 35.87 | 139.01 | 139.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 837 | 本溪县 | 森秀线 | 职高河东变压器 | 250 | 8.04 | 179.90 | 179.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 838 | 本溪县 | 山关线 | 陈英二组变台 | 100 | 35.68 | 44.32 | 44.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 839 | 本溪县 | 山关线 | 陈英四组变台 | 400 | 50.25 | 119.00 | 119.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 840 | 本溪县 | 山关线 | 陈英一组C台区 | 50 | 27.8 | 26.10 | 26.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 841 | 本溪县 | 山关线 | 陈英一组变台 | 200 | 20.31 | 119.38 | 119.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 842 | 本溪县 | 山关线 | 化皮峪横道河子变台 | 100 | 13.71 | 66.29 | 66.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 843 | 本溪县 | 山关线 | 化皮峪六组B台区 | 50 | 7.08 | 36.46 | 36.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 844 | 本溪县 | 山关线 | 化皮峪六组变台 | 50 | 31.48 | 24.26 | 24.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 845 | 本溪县 | 山关线 | 化皮峪七组变台 | 100 | 18.88 | 61.12 | 61.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 846 | 本溪县 | 山关线 | 化皮峪四组B变台 | 30 | 56 | 7.20 | 7.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 847 | 本溪县 | 山关线 | 化皮峪四组变台 | 200 | 12.78 | 134.44 | 134.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|---------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 848 | 本溪县 | 山关线 | 化皮峪五组2#台 | 50 | 46.32 | 16.84 | 16.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 849 | 本溪县 | 山关线 | 化皮峪五组变台 | 100 | 27.62 | 52.38 | 52.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 850 | 本溪县 | 山关线 | 化皮峪一组变台 | 200 | 9.27 | 141.46 | 141.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 851 | 本溪县 | 山关线 | 碱厂堡村四组 | 200 | 4.68 | 150.64 | 150.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 852 | 本溪县 | 山关线 | 碱厂堡二组变台 | 400 | 20.01 | 239.96 | 239.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 853 | 本溪县 | 山关线 | 碱厂堡三组变台 | 80 | 57.9 | 17.68 | 17.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 854 | 本溪县 | 山关线 | 久才峪二三组3#台 | 200 | 16.77 | 126.46 | 126.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 855 | 本溪县 | 山关线 | 久才峪二三组B台区 | 200 | 21.08 | 117.84 | 117.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 856 | 本溪县 | 山关线 | 久才峪六组变台 | 30 | 56.6 | 7.02 | 7.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 857 | 本溪县 | 山关线 | 久才峪七组B变台 | 50 | 22.08 | 28.96 | 28.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 858 | 本溪县 | 山关线 | 久才峪七组变台 | 100 | 15.88 | 64.12 | 64.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 859 | 本溪县 | 山关线 | 久才峪四组B台区 | 200 | 23.24 | 113.52 | 113.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 860 | 本溪县 | 山关线 | 久才峪四组变台 | 400 | 9.21 | 283.16 | 283.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 861 | 本溪县 | 山关线 | 久才峪一组变台 | 100 | 28.32 | 51.68 | 51.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 862 | 本溪县 | 山关线 | 门坎哨 | 50 | 72.75 | 3.63 | 3.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 863 | 本溪县 | 山关线 | 朴堡二三组A变台 | 400 | 17.39 | 250.44 | 250.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 864 | 本溪县 | 山关线 | 朴堡一组变台 | 400 | 15.83 | 256.68 | 256.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 865 | 本溪县 | 山关线 | 山城子五组B台区 | 100 | 27.32 | 52.68 | 52.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 866 | 本溪县 | 山关线 | 山城子一组B台区 | 200 | 3.81 | 152.38 | 152.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 867 | 本溪县 | 山关线 | 山城子一组变台 | 400 | 29.32 | 202.72 | 202.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 868 | 本溪县 | 山关线 | 山关线化皮峪二组B台区 | 50 | 14.48 | 32.76 | 32.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 869 | 本溪县 | 山关线 | 山关线化皮峪二组变台 | 200 | 12.3 | 135.40 | 135.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 870 | 本溪县 | 山关线 | 山关线碱厂堡四组B台区 | 100 | 30.21 | 49.79 | 49.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 871 | 本溪县 | 山关线 | 山关线山煤分山城子中学变台 | 50 | 30.48 | 24.76 | 24.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 872 | 本溪县 | 山关线 | 山煤分#14山城子三组变台 | 200 | 23.22 | 113.56 | 113.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 873 | 本溪县 | 山关线 | 小市陈英二组B台区 | 100 | 27.64 | 52.36 | 52.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 874 | 本溪县 | 山关线 | 小市陈英一组B台区 | 50 | 25.96 | 27.02 | 27.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 875 | 本溪县 | 山关线 | 小市化皮峪一组B台区 | 200 | 8.52 | 142.96 | 142.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 876 | 本溪县 | 山关线 | 小市山城子三组B台区 | 200 | 15.27 | 129.46 | 129.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 877 | 本溪县 | 山柜线 | 陈英三组B台区 | 50 | 17.28 | 31.36 | 31.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 878 | 本溪县 | 山柜线 | 二柜分陈英三组支#14变台 | 50 | 21.48 | 29.26 | 29.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 879 | 本溪县 | 山柜线 | 二柜分陈英三组支#32变台 | 100 | 18.18 | 61.82 | 61.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 880 | 本溪县 | 山柜线 | 二柜分陈英三组支#68变台 | 50 | 19.36 | 30.32 | 30.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 881 | 本溪县 | 山柜线 | 二柜分柜子石二组支#02变压器 | 100 | 38.68 | 41.32 | 41.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 882 | 本溪县 | 山柜线 | 二柜分柜子石一组支#02变台 | 200 | 7.23 | 145.54 | 145.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 883 | 本溪县 | 山柜线 | 柜子石八组 | 100 | 15.68 | 64.32 | 64.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 884 | 本溪县 | 山柜线 | 柜子石二组B台区 | 100 | 17.76 | 62.24 | 62.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 885 | 本溪县 | 山柜线 | 柜子石六组 | 100 | 13.12 | 66.88 | 66.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 886 | 本溪县 | 山柜线 | 柜子石五组A台区 | 50 | 44.84 | 17.58 | 17.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 887 | 本溪县 | 山柜线 | 柜子石五组B台区 | 50 | 15.84 | 32.08 | 32.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 888 | 本溪县 | 山柜线 | 柜子石五组C台区 | 50 | 18.56 | 30.72 | 30.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 889 | 本溪县 | 山柜线 | 柜子石五组E台区 | 50 | 25.24 | 27.38 | 27.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 890 | 本溪县 | 山矿线 | 磨石峪六组B台区 | 50 | 33.36 | 23.32 | 23.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 891 | 本溪县 | 山矿线 | 小市国营林场 | 50 | 6.99 | 36.51 | 36.51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 892 | 本溪县 | 山连线 | 磨石峪六组A台 | 30 | 35.07 | 13.48 | 13.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 893 | 本溪县 | 山连线 | 磨石峪五组 | 30 | 41.73 | 11.48 | 11.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 894 | 本溪县 | 山煤线 | 二道河子A台区 | 100 | 45.16 | 34.84 | 34.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 895 | 本溪县 | 山煤线 | 二柜分磨石峪四组支#03变台 | 200 | 14.4 | 131.20 | 131.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 896 | 本溪县 | 山煤线 | 二柜分磨石峪支#03变台 | 400 | 4.54 | 301.84 | 301.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 897 | 本溪县 | 山煤线 | 磨石峪小区B台区 | 100 | 34.84 | 45.16 | 45.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---------------------|------|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 898 | 本溪县 | 山煤线 | 磨石峪小区变台 | 100 | 50.32 | 29.68 | 29.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 899 | 本溪县 | 山煤线 | 磨石峪一组（A） | 200 | 9.69 | 140.62 | 140.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 900 | 本溪县 | 山煤线 | 磨石峪一组B台区 | 200 | 17.72 | 124.56 | 124.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 901 | 本溪县 | 山煤线 | 磨石峪支二组分#03变台 | 100 | 39.34 | 40.66 | 40.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 902 | 本溪县 | 山煤线 | 朴卜二、三组B台 | 200 | 10.02 | 139.96 | 139.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 903 | 本溪县 | 山煤线 | 山城子四组 | 100 | 50.48 | 29.52 | 29.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 904 | 本溪县 | 山煤线 | 小市山城子四组B台区 | 100 | 15.48 | 64.52 | 64.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 905 | 本溪县 | 山燕线 | 磨石峪二道河子B台区 | 200 | 22.06 | 115.88 | 115.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 906 | 本溪县 | 山燕线 | 磨石峪四组B台区 | 100 | 66.68 | 13.32 | 13.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 907 | 本溪县 | 市陈2号线 | YHG_锦绣二号箱变配电变压器 | 400 | 59.7 | 81.20 | 81.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 908 | 本溪县 | 市陈2号线 | YHG_锦绣配电变压器 | 400 | 40.65 | 157.40 | 157.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 909 | 本溪县 | 市陈2号线 | YHG_丽水佳园1#箱变配电变压器 | 400 | 27.04 | 211.84 | 211.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 910 | 本溪县 | 市陈2号线 | YHG_丽水佳园2#箱变配电变压器\$ | 400 | 29.76 | 200.96 | 200.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 911 | 本溪县 | 市陈2号线 | YHG_丽水佳园3#箱变配电变压器\$ | 400 | 56.05 | 95.80 | 95.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 912 | 本溪县 | 市陈2号线 | YHG_阳光花园二期（2#）配电变压器 | 1600 | 34.7 | 724.80 | 724.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 913 | 本溪县 | 市陈2号线 | YHG_阳光花园一期1#配电变压器 | 400 | 40.95 | 156.20 | 156.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 914 | 本溪县 | 市陈2号线 | YHG_阳光花园一期2#配电变压器 | 400 | 33.35 | 186.60 | 186.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 915 | 本溪县 | 市陈2号线 | YHG_阳光花园一期3#配电变压器 | 400 | 37 | 172.00 | 172.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 916 | 本溪县 | 市陈2号线 | YHG_阳光花园一期4#配电变压器 | 400 | 39.4 | 162.40 | 162.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 917 | 本溪县 | 市陈2号线 | 锅炉厂变台（市陈2号线#1变台） | 80 | 11.88 | 54.50 | 54.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 918 | 本溪县 | 市陈2号线 | 轮胎厂变台（市陈2号线#2变台） | 250 | 69.5 | 26.25 | 26.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 919 | 本溪县 | 市陈2号线 | 市街线二马路右分#06变台 | 500 | 48.26 | 158.70 | 158.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 920 | 本溪县 | 市陈2号线 | 市街线二马路右分#07变台 | 315 | 33.08 | 147.80 | 147.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 921 | 本溪县 | 市陈2号线 | 阳光花园二期（1#） | 1600 | 23.23 | 908.32 | 908.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 922 | 本溪县 | 市陈2号线 | 阳光花园三期箱变间隔配电变压器 | 1600 | 32.58 | 758.72 | 758.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----------------------|------|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 923 | 本溪县 | 市陈线 | YHG_丰泽园1#箱变配电变压器 | 400 | 70.25 | 39.00 | 39.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 924 | 本溪县 | 市陈线 | 煤炭巷#1变压器 | 500 | 46.2 | 169.00 | 169.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 925 | 本溪县 | 市陈线 | 煤炭巷#2变压器 | 400 | 40.28 | 158.88 | 158.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 926 | 本溪县 | 市陈线 | 煤炭巷#3变压器 | 250 | 44.83 | 87.93 | 87.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 927 | 本溪县 | 市陈线 | 闵家巷箱式变开关柜站内变压器 | 630 | 42.18 | 238.27 | 238.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 928 | 本溪县 | 市陈线 | 市陈线#1变压器 | 200 | 39.76 | 80.48 | 80.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 929 | 本溪县 | 市陈线 | 市陈线#2变压器 | 400 | 47 | 132.00 | 132.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 930 | 本溪县 | 市陈线 | 市陈线#3变压器 | 400 | 46.32 | 134.72 | 134.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 931 | 本溪县 | 市陈线 | 市陈线#4变压器 | 500 | 37.04 | 214.80 | 214.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 932 | 本溪县 | 市陈线 | 市陈线煤炭巷#1箱式变电站内变压器 | 500 | 35.6 | 222.00 | 222.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 933 | 本溪县 | 市陈线 | 市陈线煤炭巷蓝门支#2箱式变电站内变压器 | 500 | 33.95 | 230.25 | 230.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 934 | 本溪县 | 市陈线 | 市陈线迎宾小区#2箱变电站内变压器 | 500 | 33.98 | 230.10 | 230.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 935 | 本溪县 | 市纺线 | 1#变压器 | 1600 | 30.33 | 794.72 | 794.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 936 | 本溪县 | 市纺线 | 2#变压器 | 1600 | 20.25 | 956.00 | 956.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 937 | 本溪县 | 市纺线 | YHG_黄金家园1#箱变配电变压器 | 630 | 42.57 | 235.81 | 235.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 938 | 本溪县 | 市纺线 | YHG_黄金家园二号配电变压器 | 400 | 33.03 | 187.88 | 187.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 939 | 本溪县 | 市纺线 | YHG_燕兴世福二号配电变压器 | 630 | 30.41 | 312.42 | 312.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 940 | 本溪县 | 市纺线 | YHG_燕兴世福三号配电变压器 | 500 | 34.36 | 228.20 | 228.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 941 | 本溪县 | 市纺线 | YHG_燕兴世福四号配电变压器 | 630 | 39.02 | 258.17 | 258.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 942 | 本溪县 | 市纺线 | YHG_燕兴世福一号配电变压器 | 630 | 27.84 | 328.61 | 328.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 943 | 本溪县 | 市纺线 | 黄金街1台区 | 400 | 60.06 | 79.76 | 79.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 944 | 本溪县 | 市纺线 | 黄金街2台区 | 315 | 18.74 | 192.97 | 192.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 945 | 本溪县 | 市纺线 | 三角地A台区 | 315 | 55.59 | 76.89 | 76.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 946 | 本溪县 | 市纺线 | 三角地B台区 | 315 | 43.46 | 115.10 | 115.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 947 | 本溪县 | 市纺线 | 市纺线计生委变压器 | 315 | 69.56 | 32.89 | 32.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|---------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 948 | 本溪县 | 市纺线 | 市纺线迎宾小区二期3#箱变电站内变压器 | 400 | 21.95 | 232.20 | 232.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 949 | 本溪县 | 市纺线 | 市纺线迎宾小区二期4#箱变电站内变压器 | 400 | 19.35 | 242.60 | 242.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 950 | 本溪县 | 市纺线 | 市纺线迎宾小区二期5#箱变电站内变压器 | 400 | 25.85 | 216.60 | 216.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 951 | 本溪县 | 市纺线 | 迎宾C区3号箱变配电变压器 | 400 | 25.4 | 218.40 | 218.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 952 | 本溪县 | 市关线 | 市温2号线青石岭分#07变台 | 200 | 15.93 | 128.14 | 128.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 953 | 本溪县 | 市关线 | 田魏线王崴东组变台 | 315 | 7.11 | 229.60 | 229.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 954 | 本溪县 | 市关线 | 小市村#1变压器 | 400 | 11.68 | 273.28 | 273.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 955 | 本溪县 | 市关线 | 小市村#2变压器 | 200 | 50.12 | 59.76 | 59.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 956 | 本溪县 | 市关线 | 小市新村#3变压器 | 200 | 44.84 | 70.32 | 70.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 957 | 本溪县 | 市关线 | 张网线香磨一组B台区 | 100 | 52 | 28.00 | 28.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 958 | 本溪县 | 市街线 | YHG_佳鑫国际1#箱变2配电变压器 | 400 | 34.32 | 182.72 | 182.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 959 | 本溪县 | 市街线 | YHG_佳鑫国际2#箱变1配电变压器 | 400 | 39.72 | 161.12 | 161.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 960 | 本溪县 | 市街线 | YHG_佳鑫国际2#箱变2配电变压器 | 400 | 22.24 | 231.04 | 231.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 961 | 本溪县 | 市街线 | YHG_佳鑫国际4#箱变配电变压器 | 400 | 39.1 | 163.60 | 163.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 962 | 本溪县 | 市街线 | YHG_荣盛小区箱变配电变压器 | 630 | 58.34 | 136.46 | 136.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 963 | 本溪县 | 市街线 | YHG_外贸箱变配电变压器 | 400 | 28.5 | 206.00 | 206.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 964 | 本溪县 | 市街线 | YHG_燕东新天地箱变配电变压器 | 400 | 56.6 | 93.60 | 93.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 965 | 本溪县 | 市街线 | YHG_正佳1#箱变1#配电变压器 | 500 | 34.21 | 228.95 | 228.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 966 | 本溪县 | 市街线 | YHG_正佳3#箱变配电变压器 | 400 | 40.55 | 157.80 | 157.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 967 | 本溪县 | 市街线 | YHG_正佳4#箱变配电变压器 | 400 | 46.85 | 132.60 | 132.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 968 | 本溪县 | 市街线 | 河畔花园1#箱变2配电变压器 | 400 | 44.28 | 142.88 | 142.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 969 | 本溪县 | 市街线 | 河畔花园2#箱变 | 400 | 53 | 108.00 | 108.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 970 | 本溪县 | 市街线 | 华龙箱式变柜内变压器 | 315 | 25.21 | 172.59 | 172.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 971 | 本溪县 | 市街线 | 市街线#06变台 | 200 | 49.95 | 60.10 | 60.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 972 | 本溪县 | 市街线 | 市街线#11变台 | 315 | 5.14 | 235.81 | 235.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|---------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 973 | 本溪县 | 市街线 | 市街线#16变台 | 500 | 41.8 | 191.00 | 191.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 974 | 本溪县 | 市街线 | 市街线#27变台 | 400 | 44.13 | 143.48 | 143.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 975 | 本溪县 | 市街线 | 市街线二马路分#08变台 | 250 | 74 | 15.00 | 15.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 976 | 本溪县 | 市街线 | 市街线二马路分#11变台 | 315 | 37.71 | 133.21 | 133.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 977 | 本溪县 | 市街线 | 市街线右分鑫宇小区#2箱变电站内变压器 | 400 | 34.88 | 180.48 | 180.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 978 | 本溪县 | 市街线 | 市街线站北箱式变电站内变压器 | 400 | 17.73 | 249.08 | 249.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 979 | 本溪县 | 市街线 | 铁路住宅分支变压器 | 315 | 38.95 | 129.31 | 129.31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 980 | 本溪县 | 市街线 | 幸福家园1# | 630 | 62.63 | 109.43 | 109.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 981 | 本溪县 | 市煤线 | YHG_供热分2#箱变 | 630 | 40.56 | 248.47 | 248.47 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 982 | 本溪县 | 市煤线 | YHG_太子河林场住宅变压器 | 630 | 13.02 | 421.97 | 421.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 983 | 本溪县 | 市煤线 | YHG_文化街分1#箱变配电变压器 | 630 | 35.94 | 277.58 | 277.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 984 | 本溪县 | 市煤线 | YHG_育才雅苑1号配电变压器 | 400 | 18.9 | 244.40 | 244.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 985 | 本溪县 | 市煤线 | YHG_育才雅苑2号配电变压器\$ | 400 | 34.5 | 182.00 | 182.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 986 | 本溪县 | 市煤线 | YHG_育才雅苑3号配电变压器\$ | 400 | 30.2 | 199.20 | 199.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 987 | 本溪县 | 市煤线 | 恒美嘉园1#箱变间隔配电变压器 | 400 | 13.4 | 266.40 | 266.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 988 | 本溪县 | 市煤线 | 恒美嘉园3#箱变配电变压器 | 630 | 11.94 | 428.78 | 428.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 989 | 本溪县 | 市煤线 | 市煤供热分1#变压器 | 315 | 6.69 | 230.93 | 230.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 990 | 本溪县 | 市煤线 | 市煤供热分2#变压器 | 250 | 27.71 | 130.73 | 130.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 991 | 本溪县 | 市煤线 | 市煤供热分3#变压器 | 200 | 25.64 | 108.72 | 108.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 992 | 本溪县 | 市煤线 | 市煤线雅尔公寓支#1箱式变柜内变压器 | 400 | 23.56 | 225.76 | 225.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 993 | 本溪县 | 市煤线 | 市煤线液化气站变压器 | 200 | 41.08 | 77.84 | 77.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 994 | 本溪县 | 市煤线 | 文化街#1箱式变柜内变压器 | 630 | 43.24 | 231.59 | 231.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 995 | 本溪县 | 市煤线 | 文化街#2箱式变电站内变压器 | 630 | 70.06 | 62.62 | 62.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 996 | 本溪县 | 市泉线 | YHG_山水丽城1#箱变1配电变压器 | 400 | 51.8 | 112.80 | 112.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 997 | 本溪县 | 市泉线 | YHG_山水丽城1#箱变2配电变压器 | 400 | 42.2 | 151.20 | 151.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|--------------------|------|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 998 | 本溪县 | 市泉线 | YHG_山水丽城2#箱变1配电变压器 | 400 | 27.05 | 211.80 | 211.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 999 | 本溪县 | 市泉线 | YHG_山水丽城2#箱变2配电变压器 | 400 | 26.8 | 212.80 | 212.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1000 | 本溪县 | 市泉线 | YHG_山水丽城3号箱变变压器 | 630 | 23.9 | 353.43 | 353.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1001 | 本溪县 | 市泉线 | YHG_山水丽城4#箱变1配电变压器 | 400 | 23.2 | 227.20 | 227.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1002 | 本溪县 | 市泉线 | 充电桩配电变压器 | 630 | 27.52 | 330.62 | 330.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1003 | 本溪县 | 市泉线 | 二三一#1变压器 | 200 | 28.84 | 102.32 | 102.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1004 | 本溪县 | 市泉线 | 二三一变压器 | 200 | 0.84 | 158.32 | 158.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1005 | 本溪县 | 市泉线 | 过境路#1变压器 | 200 | 54.76 | 50.48 | 50.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1006 | 本溪县 | 市泉线 | 过境路#2变压器 | 400 | 35.04 | 179.84 | 179.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1007 | 本溪县 | 市泉线 | 山水丽城5号箱变\$ | 400 | 39.25 | 163.00 | 163.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1008 | 本溪县 | 市泉线 | 山水丽城5号箱变2\$ | 400 | 34.6 | 181.60 | 181.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1009 | 本溪县 | 市泉线 | 市泉线左分加油站箱变站内变压器 | 630 | 12.11 | 427.71 | 427.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1010 | 本溪县 | 市泉线 | 首府壹号院小区配电站1#变压器 | 800 | 9.56 | 563.52 | 563.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1011 | 本溪县 | 市泉线 | 首府壹号院小区配电站2#变压器 | 800 | 11.76 | 545.92 | 545.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1012 | 本溪县 | 市泉线 | 首府壹号院小区配电站3#变压器 | 1000 | 12.57 | 674.30 | 674.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1013 | 本溪县 | 市泉线 | 首府壹号院小区配电站4#变压器 | 1000 | 13.01 | 669.90 | 669.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1014 | 本溪县 | 市泉线 | 中金泓府1#箱变变压器 | 630 | 17.95 | 390.92 | 390.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1015 | 本溪县 | 市泉线 | 中金泓府2#箱变变压器 | 630 | 18.24 | 389.09 | 389.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1016 | 本溪县 | 市泉线 | 中金泓府3#箱变变压器 | 400 | 8.3 | 286.80 | 286.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1017 | 本溪县 | 市山线 | YHG_嘉禾园1#箱变配电变压器 | 630 | 37.49 | 267.81 | 267.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1018 | 本溪县 | 市山线 | 八一小学变台 | 100 | 30 | 50.00 | 50.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1019 | 本溪县 | 市山线 | 服务社变台 | 50 | 3.42 | 38.29 | 38.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1020 | 本溪县 | 市山线 | 锅炉房变台 | 200 | 0.72 | 158.56 | 158.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1021 | 本溪县 | 市山线 | 黄金新城1#箱变配电变压器 | 500 | 22.02 | 289.90 | 289.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1022 | 本溪县 | 市山线 | 黄金新城2#箱变配电变压器 | 630 | 19.52 | 381.02 | 381.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|-----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1023 | 本溪县 | 市山线 | 黄金新城3#箱变配电变压器 | 400 | 14.64 | 261.44 | 261.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1024 | 本溪县 | 市山线 | 黄金新城4#箱变配电变压器 | 630 | 16.19 | 402.00 | 402.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1025 | 本溪县 | 市山线 | 黄金新城6#箱变配电变压器 | 630 | 14.29 | 413.97 | 413.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1026 | 本溪县 | 市山线 | 黄金新城7#箱变配电变压器 | 500 | 20.74 | 296.30 | 296.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1027 | 本溪县 | 市山线 | 客运站变台 | 400 | 24.39 | 222.44 | 222.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1028 | 本溪县 | 市山线 | 老纺变台 | 200 | 13.5 | 133.00 | 133.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1029 | 本溪县 | 市山线 | 老邢煤矿变压器 | 50 | 42.16 | 18.92 | 18.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1030 | 本溪县 | 市山线 | 马平沟A变压器 | 100 | 6.9 | 73.10 | 73.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1031 | 本溪县 | 市山线 | 马平沟B变压器 | 315 | 41.88 | 120.08 | 120.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1032 | 本溪县 | 市山线 | 马平沟C变压器 | 200 | 9.48 | 141.04 | 141.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1033 | 本溪县 | 市山线 | 马平沟D变压器 | 200 | 7.58 | 144.84 | 144.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1034 | 本溪县 | 市山线 | 马平沟E台区 | 100 | 51.24 | 28.76 | 28.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1035 | 本溪县 | 市山线 | 马平沟F变压器 | 100 | 22.72 | 57.28 | 57.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1036 | 本溪县 | 市山线 | 炮指连A变压器 | 50 | 47.27 | 16.37 | 16.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1037 | 本溪县 | 市山线 | 炮指连B变压器 | 100 | 8.12 | 71.88 | 71.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1038 | 本溪县 | 市山线 | 市政苗圃变压器 | 200 | 15.96 | 128.08 | 128.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1039 | 本溪县 | 市山线 | 水库变压器 | 200 | 34.58 | 90.84 | 90.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1040 | 本溪县 | 市温1号线 | YHG_惠泽园箱变配电变压器 | 400 | 57.5 | 90.00 | 90.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1041 | 本溪县 | 市温1号线 | YHG_香山花园二期1#箱变配电变压器 | 400 | 25 | 220.00 | 220.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1042 | 本溪县 | 市温1号线 | YHG_香山花园二期3#箱变配电变压器 | 400 | 23.1 | 227.60 | 227.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1043 | 本溪县 | 市温1号线 | YHG_香山花园二期5#箱变配电变压器\$ | 400 | 37.65 | 169.40 | 169.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1044 | 本溪县 | 市温1号线 | 城西#1变台 | 315 | 36.65 | 136.55 | 136.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1045 | 本溪县 | 市温1号线 | 城西#2变台 | 400 | 44.58 | 141.68 | 141.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1046 | 本溪县 | 市温1号线 | 惠泽园#6变台 | 250 | 63 | 42.50 | 42.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1047 | 本溪县 | 市温1号线 | 惠泽园1#变台 | 200 | 77 | 6.00 | 6.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1048 | 本溪县 | 市温1号线 | 惠泽园11#变台 | 315 | 74 | 18.90 | 18.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1049 | 本溪县 | 市温1号线 | 惠泽园12#变台 | 250 | 46.85 | 82.88 | 82.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1050 | 本溪县 | 市温1号线 | 惠泽园2#变台 | 315 | 64.63 | 48.42 | 48.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1051 | 本溪县 | 市温1号线 | 惠泽园3#变台 | 200 | 70.45 | 19.10 | 19.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1052 | 本溪县 | 市温1号线 | 惠泽园4#变台 | 250 | 58.4 | 54.00 | 54.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1053 | 本溪县 | 市温1号线 | 惠泽园5#变台 | 315 | 78.7 | 4.09 | 4.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1054 | 本溪县 | 市温1号线 | 惠泽园8#变台 | 315 | 69.66 | 32.57 | 32.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1055 | 本溪县 | 市温1号线 | 惠泽园9#变台 | 250 | 45.18 | 87.05 | 87.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1056 | 本溪县 | 市温1号线 | 惠泽园三期5#变台 | 250 | 52.36 | 69.10 | 69.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1057 | 本溪县 | 市温1号线 | 市温1号线惠泽园1#变台 | 250 | 47.78 | 80.55 | 80.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1058 | 本溪县 | 市温1号线 | 市温1号线惠泽园2#变台 | 200 | 48.2 | 63.60 | 63.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1059 | 本溪县 | 市温1号线 | 市温1号线惠泽园3#变台 | 315 | 39.3 | 128.21 | 128.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1060 | 本溪县 | 市温1号线 | 市温1号线惠泽园4#变台 | 315 | 27.59 | 165.09 | 165.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1061 | 本溪县 | 市温1号线 | 香山花园二期4#箱变 | 400 | 33.7 | 185.20 | 185.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1062 | 本溪县 | 市温1号线 | 紫荆花园二期1#箱变配电变压器 | 400 | 22.8 | 228.80 | 228.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1063 | 本溪县 | 市温1号线 | 紫荆花园二期2#箱变配电变压器 | 400 | 44.05 | 143.80 | 143.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1064 | 本溪县 | 市温1号线 | 紫荆花园一期1#箱变配电变压器 | 400 | 41.1 | 155.60 | 155.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1065 | 本溪县 | 市温1号线 | 紫荆花园一期2#箱变配电变压器 | 400 | 49.95 | 120.20 | 120.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1066 | 本溪县 | 市温1号线 | 紫荆花园一期3#箱变 配电变压器 | 400 | 44.3 | 142.80 | 142.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1067 | 本溪县 | 市温2号线 | YHG_下堡三五组台区\$ | 400 | 11.8 | 272.80 | 272.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1068 | 本溪县 | 市温2号线 | 城西#4台区 | 200 | 21.84 | 116.32 | 116.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1069 | 本溪县 | 市温2号线 | 公安局住宅变台 | 315 | 33.02 | 147.99 | 147.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1070 | 本溪县 | 市温2号线 | 供电住宅变台 | 100 | 2.4 | 77.60 | 77.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1071 | 本溪县 | 市温2号线 | 供热#1变台 | 315 | 15.72 | 202.48 | 202.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1072 | 本溪县 | 市温2号线 | 曲轴厂住宅箱变站内变压器 | 315 | 18.13 | 194.89 | 194.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1073 | 本溪县 | 市温2号线 | 瑞景新城箱变配电变压器 | 630 | 11.73 | 430.10 | 430.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1074 | 本溪县 | 市温2号线 | 市温#2线#027变台 | 315 | 2.03 | 245.61 | 245.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1075 | 本溪县 | 市温2号线 | 市温2#线六栋房分#07变台 | 200 | 59.8 | 40.40 | 40.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1076 | 本溪县 | 市温2号线 | 市温2#线六栋房分#09变台 | 200 | 57.72 | 44.56 | 44.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1077 | 本溪县 | 市温2号线 | 市温2#线曲轴厂住宅分#02变台 | 400 | 43.15 | 147.40 | 147.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1078 | 本溪县 | 市温2号线 | 市温2#线下堡分#02变台 | 250 | 9.5 | 176.25 | 176.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1079 | 本溪县 | 市温2号线 | 水库住宅2号箱变配电变压器 | 200 | 45.24 | 69.52 | 69.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1080 | 本溪县 | 市温2号线 | 水库住宅箱变 | 200 | 42.54 | 74.92 | 74.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1081 | 本溪县 | 市温2号线 | 下堡铁道南B台区 | 200 | 16.41 | 127.18 | 127.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1082 | 本溪县 | 市温2号线 | 下卜村台区 | 200 | 13.92 | 132.16 | 132.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1083 | 本溪县 | 市温2号线 | 右寨子新区支#33变台 | 200 | 11.31 | 137.38 | 137.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1084 | 本溪县 | 市温2号线 | 右寨子新区支#34变台 | 200 | 20.64 | 118.72 | 118.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1085 | 本溪县 | 汤沟线 | 碑界岭B台区 | 50 | 6.92 | 36.54 | 36.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1086 | 本溪县 | 汤沟线 | 草河掌曹家堡变压器 | 100 | 6 | 74.00 | 74.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1087 | 本溪县 | 汤沟线 | 草河掌村变压器 | 200 | 5.76 | 148.48 | 148.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1088 | 本溪县 | 汤沟线 | 草河掌刘堡B台区 | 100 | 17.24 | 62.76 | 62.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1089 | 本溪县 | 汤沟线 | 草河掌围子一组B台区 | 200 | 15.39 | 129.22 | 129.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1090 | 本溪县 | 汤沟线 | 草河掌围子一组C台区 | 200 | 6.87 | 146.26 | 146.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1091 | 本溪县 | 汤沟线 | 大庙变压器 | 100 | 22.48 | 57.52 | 57.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1092 | 本溪县 | 汤沟线 | 干河变压器 | 50 | 11.76 | 34.12 | 34.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1093 | 本溪县 | 汤沟线 | 碾子沟变压器 | 50 | 28.8 | 25.60 | 25.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1094 | 本溪县 | 汤沟线 | 界碑岭变压器 | 100 | 12.54 | 67.46 | 67.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1095 | 本溪县 | 汤沟线 | 马冀变压器 | 200 | 8.64 | 142.72 | 142.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1096 | 本溪县 | 汤沟线 | 苗堡变压器 | 30 | 70.6 | 2.82 | 2.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1097 | 本溪县 | 汤沟线 | 沙堡变压器 | 200 | 13.53 | 132.94 | 132.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1098 | 本溪县 | 汤沟线 | 沙前变压器 | 100 | 14.81 | 65.19 | 65.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1099 | 本溪县 | 汤沟线 | 汤沟线二道沟变压器 | 50 | 24.44 | 27.78 | 27.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1100 | 本溪县 | 汤沟线 | 汤沟线刘堡变压器 | 200 | 8.55 | 142.90 | 142.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1101 | 本溪县 | 汤沟线 | 汤沟线五道沟变压器 | 100 | 23.6 | 56.40 | 56.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1102 | 本溪县 | 汤沟线 | 佟堡河沿变压器 | 200 | 40.25 | 79.50 | 79.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1103 | 本溪县 | 汤沟线 | 围子二组变压器 | 400 | 10.07 | 279.72 | 279.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1104 | 本溪县 | 汤沟线 | 围子一组变压器 | 100 | 31.6 | 48.40 | 48.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1105 | 本溪县 | 汤沟线 | 杨堡变压器 | 50 | 20.28 | 29.86 | 29.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1106 | 本溪县 | 汤沟线 | 苑堡B台区 | 100 | 17.06 | 62.94 | 62.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1107 | 本溪县 | 汤沟线 | 苑堡变压器 | 200 | 6.15 | 147.70 | 147.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1108 | 本溪县 | 汤沟线 | 詹家街变压器 | 100 | 52 | 28.00 | 28.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1109 | 本溪县 | 汤沟线 | 张堡变压器 | 400 | 8.67 | 285.32 | 285.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1110 | 本溪县 | 汤沟线 | 郑家大院变压器 | 200 | 5.23 | 149.54 | 149.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1111 | 本溪县 | 汤关线 | 草河掌胡堡后屯B台区 | 50 | 9.32 | 35.34 | 35.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1112 | 本溪县 | 汤关线 | 汤关线榆树西沟变压器 | 50 | 57.76 | 11.12 | 11.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1113 | 本溪县 | 汤关线 | 汤关线后屯变压器 | 200 | 10.68 | 138.64 | 138.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1114 | 本溪县 | 汤关线 | 汤关线荒六变压器 | 80 | 20.55 | 47.56 | 47.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1115 | 本溪县 | 汤关线 | 汤关线榆树变压器 | 200 | 22.52 | 114.96 | 114.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1116 | 本溪县 | 汤关线 | 汤关线榆树河沿变压器 | 100 | 14.04 | 65.96 | 65.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1117 | 本溪县 | 汤宋1号线 | 东沟变压器 | 30 | 46.27 | 10.12 | 10.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1118 | 本溪县 | 汤宋1号线 | 汤沟D台区 | 200 | 73.67 | 12.66 | 12.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1119 | 本溪县 | 汤宋1号线 | 汤沟线四道沟A台区 | 200 | 40.74 | 78.52 | 78.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1120 | 本溪县 | 汤宋1号线 | 汤沟线四道沟B变压器 | 400 | 23.07 | 227.72 | 227.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1121 | 本溪县 | 汤宋1号线 | 汤沟线溪谷温泉小镇1#箱变间隔配电变压器 | 630 | 48.22 | 200.21 | 200.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1122 | 本溪县 | 汤宋1号线 | 汤沟线溪谷温泉小镇2#箱变间隔配电变压器 | 630 | 34.76 | 285.01 | 285.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1123 | 本溪县 | 汤宋1号线 | 新区变压器 | 20 | 52.7 | 5.46 | 5.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1124 | 本溪县 | 汤宋2号线 | 本溪电力宾馆 | 315 | 26.89 | 167.30 | 167.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1125 | 本溪县 | 汤宋2号线 | 惠泽园10#变台 | 315 | 27.94 | 163.99 | 163.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1126 | 本溪县 | 汤宋2号线 | 汤沟A台 | 315 | 43.71 | 114.31 | 114.31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1127 | 本溪县 | 汤宋2号线 | 汤沟B台 | 315 | 40.35 | 124.90 | 124.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1128 | 本溪县 | 汤小线 | 和福家园门市箱变配电变压器 | 630 | 5.94 | 466.58 | 466.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1129 | 本溪县 | 汤小线 | 辽宁汤沟国际温泉旅游度假有限公司 | 500 | 16.56 | 317.20 | 317.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1130 | 本溪县 | 汤小线 | 辽宁汤沟国际温泉旅游度假有限公司 | 500 | 15.8 | 321.00 | 321.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1131 | 本溪县 | 汤掌2号线 | 大院B台区 | 100 | 16.28 | 63.72 | 63.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1132 | 本溪县 | 汤掌线 | 汤掌线下崴子变压器 | 100 | 9.92 | 70.08 | 70.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1133 | 本溪县 | 田南线 | 白云#38变台 | 50 | 23.58 | 28.21 | 28.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1134 | 本溪县 | 田南线 | 被服厂分#01变台 | 100 | 7.96 | 72.04 | 72.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1135 | 本溪县 | 田南线 | 大东里#15变台 | 30 | 41.6 | 11.52 | 11.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1136 | 本溪县 | 田南线 | 大东外#07变台 | 100 | 14.72 | 65.28 | 65.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1137 | 本溪县 | 田南线 | 屠宰厂分变台 | 200 | 9.6 | 140.80 | 140.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1138 | 本溪县 | 田南线 | 小东#64变台 | 200 | 18.78 | 122.44 | 122.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1139 | 本溪县 | 田南线 | 腰堡变台 | 200 | 13.65 | 132.70 | 132.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1140 | 本溪县 | 田全线 | 代家沟变压器 | 400 | 3.11 | 307.56 | 307.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1141 | 本溪县 | 田全线 | 高站台变压器 | 200 | 10.05 | 139.90 | 139.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1142 | 本溪县 | 田全线 | 贵石沟变压器 | 100 | 15.6 | 64.40 | 64.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1143 | 本溪县 | 田全线 | 果家街变压器 | 100 | 33.16 | 46.84 | 46.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1144 | 本溪县 | 田全线 | 六区变压器 | 200 | 6.12 | 147.76 | 147.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1145 | 本溪县 | 田全线 | 全堡河南变压器 | 200 | 16.77 | 126.46 | 126.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1146 | 本溪县 | 田全线 | 田师傅铁路货二台区 | 100 | 10.4 | 69.60 | 69.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1147 | 本溪县 | 田全线 | 万梁子变压器 | 100 | 7.08 | 72.92 | 72.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|--------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1148 | 本溪县 | 田全线 | 小住宅变压器 | 400 | 4.95 | 300.20 | 300.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1149 | 本溪县 | 田全线 | 长梁下变压器 | 100 | 13.52 | 66.48 | 66.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1150 | 本溪县 | 田全线 | 长梁小队变压器 | 200 | 25.47 | 109.06 | 109.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1151 | 本溪县 | 田石线 | 3-8楼2号\$ | 400 | 27.45 | 210.20 | 210.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1152 | 本溪县 | 田石线 | YHG_大堡1-2#楼箱变配电变压器 | 400 | 35.13 | 179.48 | 179.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1153 | 本溪县 | 田石线 | 八街#006变台 | 200 | 10.8 | 138.40 | 138.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1154 | 本溪县 | 田石线 | 八盘A#091变台 | 200 | 60.27 | 39.46 | 39.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1155 | 本溪县 | 田石线 | 八盘B#05变台 | 200 | 14.01 | 131.98 | 131.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1156 | 本溪县 | 田石线 | 白灰厂变台 | 100 | 8.8 | 71.20 | 71.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1157 | 本溪县 | 田石线 | 大堡河北台#01变台 | 200 | 31.28 | 97.44 | 97.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1158 | 本溪县 | 田石线 | 大堡小学#01变台 | 400 | 18.95 | 244.20 | 244.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1159 | 本溪县 | 田石线 | 大堡中学#58变台 | 400 | 4.19 | 303.24 | 303.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1160 | 本溪县 | 田石线 | 二号楼后#04变台 | 400 | 9.55 | 281.80 | 281.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1161 | 本溪县 | 田石线 | 阀门厂#24变台 | 100 | 9.2 | 70.80 | 70.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1162 | 本溪县 | 田石线 | 官堡支#02变台 | 100 | 27.76 | 52.24 | 52.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1163 | 本溪县 | 田石线 | 和谐2号配电变压器 | 500 | 16.42 | 317.90 | 317.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1164 | 本溪县 | 田石线 | 和谐小区1配电变压器 | 500 | 15.2 | 324.00 | 324.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1165 | 本溪县 | 田石线 | 河北锅炉房分#02变台 | 400 | 17.7 | 249.20 | 249.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1166 | 本溪县 | 田石线 | 荒上#64变台 | 30 | 50.2 | 8.94 | 8.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1167 | 本溪县 | 田石线 | 荒下#05变台 | 100 | 25.6 | 54.40 | 54.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1168 | 本溪县 | 田石线 | 孔堡分#042变台 | 200 | 20.82 | 118.36 | 118.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1169 | 本溪县 | 田石线 | 孔堡小区#056变台 | 200 | 5.52 | 148.96 | 148.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1170 | 本溪县 | 田石线 | 刘堡支#02变台 | 50 | 37.92 | 21.04 | 21.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1171 | 本溪县 | 田石线 | 六街果园 | 315 | 4.48 | 237.89 | 237.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1172 | 本溪县 | 田石线 | 茅庵#20变台 | 200 | 15.96 | 128.08 | 128.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1173 | 本溪县 | 田石线 | 上沟#136变台 | 50 | 33.36 | 23.32 | 23.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1174 | 本溪县 | 田石线 | 上英虎背支#01变台 | 100 | 12.06 | 67.94 | 67.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1175 | 本溪县 | 田石线 | 田石线太平中心箱式变电站间隔配电变压器 | 500 | 10.61 | 346.95 | 346.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1176 | 本溪县 | 田石线 | 西山分支#06变台 | 30 | 75.8 | 1.26 | 1.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1177 | 本溪县 | 田石线 | 下沟#112变台 | 50 | 20 | 30.00 | 30.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1178 | 本溪县 | 田石线 | 下沟甸子支#08变台 | 100 | 38.76 | 41.24 | 41.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1179 | 本溪县 | 田石线 | 下英虎背#071变台 | 50 | 39.76 | 20.12 | 20.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1180 | 本溪县 | 田石线 | 医院A#27变台 | 200 | 63.18 | 33.64 | 33.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1181 | 本溪县 | 田石线 | 医院C#32变台 | 400 | 17.5 | 250.00 | 250.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1182 | 本溪县 | 田石线 | 右东岭支#05变台 | 50 | 72.32 | 3.84 | 3.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1183 | 本溪县 | 田石线 | 转山子#012变台 | 200 | 59.24 | 41.52 | 41.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1184 | 本溪县 | 田魏线 | 67#南沟分#10变台 | 200 | 3.12 | 153.76 | 153.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1185 | 本溪县 | 田魏线 | YHG_魏堡洼子庙东台区 | 30 | 36.07 | 13.18 | 13.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1186 | 本溪县 | 田魏线 | 田魏线#015变台 | 100 | 7.4 | 72.60 | 72.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1187 | 本溪县 | 田魏线 | 魏堡八楞树变台 | 400 | 12.74 | 269.04 | 269.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1188 | 本溪县 | 田魏线 | 魏堡村变压器 | 50 | 17.28 | 31.36 | 31.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1189 | 本溪县 | 田魏线 | 魏堡洼子B台 | 100 | 24.64 | 55.36 | 55.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1190 | 本溪县 | 田魏线 | 中国铁塔股份有限公司本溪市分公司 | 400 | 23.76 | 224.96 | 224.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1191 | 本溪县 | 田粘线 | 北沟分#07变台 | 200 | 5.25 | 149.50 | 149.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1192 | 本溪县 | 田粘线 | 电业#014变台 | 400 | 31.47 | 194.12 | 194.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1193 | 本溪县 | 田粘线 | 二十九中学#051变台 | 200 | 3.36 | 153.28 | 153.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1194 | 本溪县 | 田粘线 | 南沟#112变台 | 100 | 18.12 | 61.88 | 61.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1195 | 本溪县 | 田粘线 | 七街#02变台 | 200 | 5.01 | 149.98 | 149.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1196 | 本溪县 | 田粘线 | 全堡商店#058变台 | 200 | 15.72 | 128.56 | 128.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1197 | 本溪县 | 田粘线 | 田师傅火车站房产产区配电变压器 | 400 | 5.61 | 297.56 | 297.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|-------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1198 | 本溪县 | 田粘线 | 田粘线七街小区 | 50 | 11.46 | 34.27 | 34.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1199 | 本溪县 | 田粘线 | 佟岭下#073变台 | 200 | 14.73 | 130.54 | 130.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1200 | 本溪县 | 田粘线 | 佟岭小队#01变台 | 200 | 14.22 | 131.56 | 131.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1201 | 本溪县 | 田粘线 | 西崴子变台 | 50 | 9.12 | 35.44 | 35.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1202 | 本溪县 | 田粘线 | 西窑地#068变台 | 200 | 10.65 | 138.70 | 138.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1203 | 本溪县 | 田粘线 | 粘土矿院内#045变台 | 315 | 20.88 | 186.23 | 186.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1204 | 本溪县 | 田粘线 | 粘土矿院外#047变台 | 400 | 16.56 | 253.76 | 253.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1205 | 本溪县 | 田粘线 | 总店#021变台 | 200 | 10.56 | 138.88 | 138.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1206 | 本溪县 | 温发1号线 | 发家峪分发家峪村支#02变台 | 100 | 9.4 | 70.60 | 70.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1207 | 本溪县 | 温泉线 | 国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司 | 630 | 34.32 | 287.78 | 287.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1208 | 本溪县 | 温泉线 | 青石岭四组变台 | 100 | 13.3 | 66.70 | 66.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1209 | 本溪县 | 温泉线 | 水泵房变台 | 100 | 34.71 | 45.29 | 45.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1210 | 本溪县 | 温泉线 | 铁路变台 | 200 | 5.04 | 149.92 | 149.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1211 | 本溪县 | 温泉线 | 同江峪八组变台 | 200 | 21.03 | 117.94 | 117.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1212 | 本溪县 | 温泉线 | 同江峪村委会 | 400 | 25.46 | 218.16 | 218.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1213 | 本溪县 | 温泉线 | 同江峪六组变台 | 200 | 30.57 | 98.86 | 98.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1214 | 本溪县 | 温泉线 | 同江峪三组D台区 | 400 | 42.54 | 149.84 | 149.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1215 | 本溪县 | 温泉线 | 同江峪三组变台 | 100 | 53.4 | 26.60 | 26.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1216 | 本溪县 | 温泉线 | 同江峪五组B台区 | 50 | 27.63 | 26.19 | 26.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1217 | 本溪县 | 温泉线 | 同江峪五组变台 | 200 | 17.76 | 124.48 | 124.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1218 | 本溪县 | 温泉线 | 谢家崴子C台区 | 200 | 25.68 | 108.64 | 108.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1219 | 本溪县 | 温泉线 | 谢家崴子D台区 | 400 | 34.78 | 180.88 | 180.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1220 | 本溪县 | 温泉线 | 谢家崴子变台A | 400 | 31.71 | 193.16 | 193.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1221 | 本溪县 | 温泉线 | 谢家崴子变台B | 200 | 20.52 | 118.96 | 118.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1222 | 本溪县 | 温市线 | 下堡村C台区 | 200 | 28.08 | 103.84 | 103.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|-----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1223 | 本溪县 | 温松线 | 本溪大略房地产开发有限公司1#配电变压器 | 630 | 10.21 | 439.68 | 439.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1224 | 本溪县 | 温松线 | 本溪大略房地产开发有限公司2#配电变压器 | 630 | 21.71 | 367.23 | 367.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1225 | 本溪县 | 温松线 | 本溪大略房地产开发有限公司3#配电变压器 | 630 | 10.02 | 440.87 | 440.87 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1226 | 本溪县 | 小区线8050 | YHG_大堡菜地平房1#箱变配电变压器 | 400 | 10.38 | 278.48 | 278.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1227 | 本溪县 | 小区线8050 | YHG_和谐家园二期(2#箱变)配电变压器 | 400 | 14 | 264.00 | 264.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1228 | 本溪县 | 小区线8050 | YHG_惠民二期3#箱变配电变压器 | 400 | 20.65 | 237.40 | 237.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1229 | 本溪县 | 小区线8050 | YHG_惠民二期4#箱变配电变压器 | 400 | 17.88 | 248.48 | 248.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1230 | 本溪县 | 小区线8050 | YHG_开发楼变压器 | 400 | 23.68 | 225.28 | 225.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1231 | 本溪县 | 小区线8050 | 和谐家园二期(1#箱变)配电变压器 | 400 | 11.6 | 273.60 | 273.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1232 | 本溪县 | 小区线8050 | 惠民三期#1箱变 | 630 | 5.52 | 469.22 | 469.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1233 | 本溪县 | 小区线8050 | 惠民三期#2箱变配电变压器 | 630 | 10.98 | 434.83 | 434.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1234 | 本溪县 | 小区线8050 | 惠民三期#3箱变配电变压器 | 500 | 10.05 | 349.75 | 349.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1235 | 本溪县 | 小区线8050 | 惠民小区1#配电变压器 | 400 | 17.65 | 249.40 | 249.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1236 | 本溪县 | 小区线8050 | 惠民小区2#配电变压器 | 400 | 14.3 | 262.80 | 262.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1237 | 本溪县 | 小区线8050 | 惠民小区3#配电变压器 | 400 | 17.1 | 251.60 | 251.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1238 | 本溪县 | 小区线8050 | 林业楼#01变台 | 200 | 33.99 | 92.02 | 92.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1239 | 本溪县 | 小区线8050 | 农行变台 | 200 | 14.55 | 130.90 | 130.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1240 | 本溪县 | 小区线8050 | 迎宾C区1号箱变间隔配电变压器 | 500 | 17.47 | 312.65 | 312.65 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1241 | 本溪县 | 小区线8050 | 迎宾C区2号箱变配电变压器 | 500 | 16.38 | 318.10 | 318.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1242 | 本溪县 | 小区线8050 | 迎宾小区12341号箱变配电变压器 | 400 | 25.64 | 217.44 | 217.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1243 | 本溪县 | 小区线8050 | 迎宾小区52号箱变配电变压器 | 400 | 34.72 | 181.12 | 181.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1244 | 本溪县 | 燕温线6951 | 同江峪村委会变台 | 400 | 59.52 | 81.92 | 81.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1245 | 本溪县 | 燕温线6951 | 同江峪三组B台区 | 200 | 63.4 | 33.20 | 33.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1246 | 本溪县 | 燕温线6951 | 同江峪三组C台区 | 400 | 48.84 | 124.64 | 124.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1247 | 本溪县 | 燕温线6951 | 温泉寺山麓一期#1箱变配电变压器 | 500 | 11.64 | 341.80 | 341.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1248 | 本溪县 | 燕温线6951 | 温泉寺山麓一期#2箱变配电变压器 | 630 | 9.52 | 444.02 | 444.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1249 | 本溪县 | 燕温线6951 | 温泉寺山麓一期#3箱变配电变压器 | 500 | 8.32 | 358.40 | 358.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1250 | 本溪县 | 燕温线6951 | 小市一庄充电桩箱变变压器 | 630 | 46.38 | 211.81 | 211.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1251 | 本溪县 | 云街线 | YHG_丰汇小区箱变配电变压器 | 630 | 24.6 | 349.02 | 349.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1252 | 本溪县 | 云街线 | YHG_镇兴鑫城1箱变配电变压器 | 630 | 15.71 | 405.03 | 405.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1253 | 本溪县 | 云街线 | YHG_镇兴鑫城2箱变配电变压器 | 630 | 21.49 | 368.61 | 368.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1254 | 本溪县 | 云街线 | 百合小区变压器 | 400 | 25.74 | 217.04 | 217.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1255 | 本溪县 | 云街线 | 草河口尖山变压器 | 50 | 45.4 | 17.30 | 17.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1256 | 本溪县 | 云街线 | 草河口七组B | 100 | 15.72 | 64.28 | 64.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1257 | 本溪县 | 云街线 | 草河口七组C变压器 | 50 | 67.96 | 6.02 | 6.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1258 | 本溪县 | 云街线 | 草河口七组D台区 | 50 | 7.76 | 36.12 | 36.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1259 | 本溪县 | 云街线 | 草河口七组变压器 | 50 | 24.84 | 27.58 | 27.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1260 | 本溪县 | 云街线 | 草河口十组变压器 | 30 | 27.6 | 15.72 | 15.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1261 | 本溪县 | 云街线 | 草河口四组变压器 | 400 | 11.91 | 272.36 | 272.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1262 | 本溪县 | 云街线 | 草河口铁路车站台区配电变压器 | 100 | 18.31 | 61.69 | 61.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1263 | 本溪县 | 云街线 | 草河口五组变压器 | 100 | 25.26 | 54.74 | 54.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1264 | 本溪县 | 云街线 | 草河口一组B台区 | 50 | 18.52 | 30.74 | 30.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1265 | 本溪县 | 云街线 | 草河口政府C台区 | 400 | 15.14 | 259.44 | 259.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1266 | 本溪县 | 云街线 | 道东变压器 | 200 | 22.32 | 115.36 | 115.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1267 | 本溪县 | 云街线 | 东沟五组变压器 | 30 | 24.02 | 16.79 | 16.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1268 | 本溪县 | 云街线 | 供销社变压器 | 400 | 14.61 | 261.56 | 261.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1269 | 本溪县 | 云街线 | 河西八组变压器 | 400 | 11.01 | 275.96 | 275.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1270 | 本溪县 | 云街线 | 红叶变压器 | 200 | 43.59 | 72.82 | 72.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1271 | 本溪县 | 云街线 | 茆草八组变压器 | 400 | 11.73 | 273.08 | 273.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1272 | 本溪县 | 云街线 | 茆草村变压器 | 250 | 19.79 | 150.53 | 150.53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1273 | 本溪县 | 云街线 | 茈草二组B台区 | 100 | 11.84 | 68.16 | 68.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1274 | 本溪县 | 云街线 | 茈草二组变压器 | 100 | 14.63 | 65.37 | 65.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1275 | 本溪县 | 云街线 | 茈草九组变压器 | 400 | 6.17 | 295.32 | 295.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1276 | 本溪县 | 云街线 | 茈草六组B台区 | 100 | 14.28 | 65.72 | 65.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1277 | 本溪县 | 云街线 | 茈草六组C台区 | 200 | 3.37 | 153.26 | 153.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1278 | 本溪县 | 云街线 | 茈草六组变压器 | 200 | 9.94 | 140.12 | 140.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1279 | 本溪县 | 云街线 | 茈草七组变压器 | 400 | 6.01 | 295.96 | 295.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1280 | 本溪县 | 云街线 | 茈草三组B台区 | 100 | 38.8 | 41.20 | 41.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1281 | 本溪县 | 云街线 | 茈草三组C台区 | 50 | 8.64 | 35.68 | 35.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1282 | 本溪县 | 云街线 | 茈草三组变压器 | 100 | 17.96 | 62.04 | 62.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1283 | 本溪县 | 云街线 | 茈草上十变压器 | 50 | 23.07 | 28.47 | 28.47 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1284 | 本溪县 | 云街线 | 茈草上一组B台区 | 50 | 11.85 | 34.08 | 34.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1285 | 本溪县 | 云街线 | 茈草四组变压器 | 200 | 10.76 | 138.48 | 138.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1286 | 本溪县 | 云街线 | 茈草五组B台区 | 50 | 9.76 | 35.12 | 35.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1287 | 本溪县 | 云街线 | 茈草五组变压器 | 200 | 14.37 | 131.26 | 131.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1288 | 本溪县 | 云街线 | 茈草下十组变压器 | 100 | 20.88 | 59.12 | 59.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1289 | 本溪县 | 云街线 | 茈草下一组变压器 | 100 | 13 | 67.00 | 67.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1290 | 本溪县 | 云街线 | 粮库变压器 | 200 | 51.92 | 56.16 | 56.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1291 | 本溪县 | 云街线 | 林场变压器 | 200 | 27.6 | 104.80 | 104.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1292 | 本溪县 | 云街线 | 林科所变压器 | 200 | 41.12 | 77.76 | 77.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1293 | 本溪县 | 云街线 | 南翠雅苑#1箱变变压器 | 500 | 17.73 | 311.35 | 311.35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1294 | 本溪县 | 云街线 | 南翠雅苑#3箱变配电变压器 | 500 | 14.85 | 325.75 | 325.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1295 | 本溪县 | 云街线 | 南林苑小区箱变配电变压器 | 315 | 0 | 252.00 | 252.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1296 | 本溪县 | 云街线 | 农机校变压器 | 100 | 46.64 | 33.36 | 33.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1297 | 本溪县 | 云街线 | 气象站变压器 | 200 | 47.22 | 65.56 | 65.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1298 | 本溪县 | 云街线 | 三号井变压器 | 400 | 6.98 | 292.08 | 292.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1299 | 本溪县 | 云街线 | 烟酒变压器 | 400 | 19.94 | 240.24 | 240.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1300 | 本溪县 | 云街线 | 医院变压器 | 315 | 63.09 | 53.27 | 53.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1301 | 本溪县 | 云街线 | 邮局变压器 | 400 | 61.25 | 75.00 | 75.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1302 | 本溪县 | 云街线 | 元件变压器 | 200 | 19.14 | 121.72 | 121.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1303 | 本溪县 | 云街线 | 云盘九组变压器 | 200 | 25.21 | 109.58 | 109.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1304 | 本溪县 | 云街线 | 载波变压器 | 400 | 22.17 | 231.32 | 231.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1305 | 本溪县 | 云街线 | 镇政府变压器 | 315 | 69.71 | 32.41 | 32.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1306 | 本溪县 | 云街线 | 制鞋厂变压器 | 200 | 12.78 | 134.44 | 134.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1307 | 本溪县 | 云酸线 | 草河口地质B台区 | 200 | 18.96 | 122.08 | 122.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1308 | 本溪县 | 云酸线 | 草河口化工厂B台区 | 200 | 24.6 | 110.80 | 110.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1309 | 本溪县 | 云酸线 | 草河口铁路给水台区配电变压器 | 100 | 16.22 | 63.78 | 63.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1310 | 本溪县 | 云酸线 | 草河口小学（车队供暖） | 200 | 0 | 160.00 | 160.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1311 | 本溪县 | 云酸线 | 地质变压器 | 200 | 15.93 | 128.14 | 128.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1312 | 本溪县 | 云酸线 | 国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司 | 315 | 39.65 | 127.10 | 127.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1313 | 本溪县 | 云酸线 | 河西八组B台区 | 100 | 9.44 | 70.56 | 70.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1314 | 本溪县 | 云酸线 | 化工住宅变压器 | 400 | 9.51 | 281.96 | 281.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1315 | 本溪县 | 云酸线 | 冷库变压器 | 200 | 16.16 | 127.68 | 127.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1316 | 本溪县 | 云酸线 | 宋家堡变压器 | 100 | 10.08 | 69.92 | 69.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1317 | 本溪县 | 云酸线 | 液化气变压器 | 200 | 14.38 | 131.24 | 131.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1318 | 本溪县 | 云酸线 | 云盘二组B台区 | 100 | 23.84 | 56.16 | 56.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1319 | 本溪县 | 云酸线 | 云盘二组变压器 | 200 | 18.34 | 123.32 | 123.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1320 | 本溪县 | 云酸线 | 云盘一组变压器 | 200 | 17.51 | 124.98 | 124.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1321 | 本溪县 | 云酸线 | 中学变压器 | 200 | 40.44 | 79.12 | 79.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1322 | 本溪县 | 张陈线 | 天龙家园1#箱变配电变压器 | 400 | 7.55 | 289.80 | 289.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1323 | 本溪县 | 张陈线 | 天龙家园2#箱变配电变压器 | 630 | 8 | 453.60 | 453.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1324 | 本溪县 | 张陈线 | 天龙家园3#箱变配电变压器 | 630 | 11.81 | 429.60 | 429.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1325 | 本溪县 | 张陈线 | 天龙家园4#箱变配电变压器 | 630 | 12.73 | 423.80 | 423.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1326 | 本溪县 | 张陈线 | 天龙家园5#箱变配电变压器 | 630 | 7.33 | 457.82 | 457.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1327 | 本溪县 | 张陈线 | 天龙家园6#箱变配电变压器 | 630 | 18.73 | 386.00 | 386.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1328 | 本溪县 | 张陈线 | 天龙家园7#箱变配电变压器 | 630 | 12.29 | 426.57 | 426.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1329 | 本溪县 | 张煤线 | 张煤线干沟分#14变台 | 100 | 47.8 | 32.20 | 32.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1330 | 本溪县 | 张泉线 | 蜂村二组台区 | 400 | 7.92 | 288.32 | 288.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1331 | 本溪县 | 张泉线 | 蜂村九组台区 | 100 | 12.12 | 67.88 | 67.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1332 | 本溪县 | 张泉线 | 蜂村十一组台区 | 50 | 37.4 | 21.30 | 21.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1333 | 本溪县 | 张泉线 | 蜂村十组台区 | 200 | 13.94 | 132.12 | 132.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1334 | 本溪县 | 张泉线 | 蜂村一组台区 | 400 | 1.83 | 312.68 | 312.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1335 | 本溪县 | 张泉线 | 青山背二台区 | 100 | 10.42 | 69.58 | 69.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1336 | 本溪县 | 张泉线 | 青山背一台区 | 200 | 6.76 | 146.48 | 146.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1337 | 本溪县 | 张泉线 | 泉水洞口台区 | 50 | 18.36 | 30.82 | 30.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1338 | 本溪县 | 张泉线 | 谭家堡二台区 | 200 | 6.42 | 147.16 | 147.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1339 | 本溪县 | 张泉线 | 谭家堡二组B台区用户变压器 | 100 | 36.28 | 43.72 | 43.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1340 | 本溪县 | 张泉线 | 谭家堡二组变台 | 200 | 10.52 | 138.96 | 138.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1341 | 本溪县 | 张泉线 | 谭家堡三台区 | 100 | 18.66 | 61.34 | 61.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1342 | 本溪县 | 张泉线 | 谭家堡三组变台 | 80 | 32.05 | 38.36 | 38.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1343 | 本溪县 | 张泉线 | 谭家堡一台区 | 200 | 8.73 | 142.54 | 142.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1344 | 本溪县 | 张泉线 | 谭家堡一组B-变压器 | 100 | 9.84 | 70.16 | 70.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1345 | 本溪县 | 张泉线 | 张家堡七组变压器 | 100 | 40.88 | 39.12 | 39.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1346 | 本溪县 | 张谭线 | 大孤石台区 | 400 | 3.98 | 304.08 | 304.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1347 | 本溪县 | 张谭线 | 东山二台区 | 50 | 24.04 | 27.98 | 27.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1348 | 本溪县 | 张谭线 | 蜂村八组台区 | 200 | 9.26 | 141.48 | 141.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1349 | 本溪县 | 张谭线 | 蜂村六七组变台 | 400 | 12.52 | 269.92 | 269.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1350 | 本溪县 | 张谭线 | 蜂村四组台区 | 200 | 4.89 | 150.22 | 150.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1351 | 本溪县 | 张谭线 | 蜂村台区 | 50 | 33.96 | 23.02 | 23.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1352 | 本溪县 | 张谭线 | 蜂村五组台区 | 20 | 17.41 | 12.52 | 12.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1353 | 本溪县 | 张谭线 | 季堡B台区 | 100 | 12.72 | 67.28 | 67.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1354 | 本溪县 | 张谭线 | 季家堡二台区 | 200 | 7.05 | 145.90 | 145.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1355 | 本溪县 | 张谭线 | 季家堡一台区 | 400 | 2.31 | 310.76 | 310.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1356 | 本溪县 | 张谭线 | 马家庄新区变台 | 200 | 6.84 | 146.32 | 146.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1357 | 本溪县 | 张谭线 | 泉水镇政府变台 | 200 | 11.26 | 137.48 | 137.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1358 | 本溪县 | 张谭线 | 三官阁二组台区 | 200 | 4.05 | 151.90 | 151.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1359 | 本溪县 | 张谭线 | 三官阁三组台区 | 200 | 7.76 | 144.48 | 144.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1360 | 本溪县 | 张谭线 | 三官阁新村台区 | 100 | 6.34 | 73.66 | 73.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1361 | 本溪县 | 张谭线 | 三官阁一组B台区 | 100 | 20.92 | 59.08 | 59.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1362 | 本溪县 | 张谭线 | 三官阁一组台区 | 400 | 3.18 | 307.28 | 307.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1363 | 本溪县 | 张谭线 | 谭家堡村台区 | 200 | 10.54 | 138.92 | 138.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1364 | 本溪县 | 张谭线 | 谭家堡四组变台 | 400 | 6.45 | 294.20 | 294.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1365 | 本溪县 | 张谭线 | 谭家堡五组变台 | 100 | 10.04 | 69.96 | 69.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1366 | 本溪县 | 张谭线 | 小市镇大孤石B台区 | 100 | 7.28 | 72.72 | 72.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1367 | 本溪县 | 张谭线 | 腰堡B台区 | 100 | 18.5 | 61.50 | 61.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1368 | 本溪县 | 张谭线 | 腰堡村变台 | 100 | 41.68 | 38.32 | 38.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1369 | 本溪县 | 张谭线 | 腰堡五组变台 | 50 | 48.96 | 15.52 | 15.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1370 | 本溪县 | 张谭线 | 腰堡西岭变台 | 50 | 17.52 | 31.24 | 31.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1371 | 本溪县 | 张谭线 | 腰堡一台区 | 50 | 34.56 | 22.72 | 22.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1372 | 本溪县 | 张谭线 | 右寨子村C台区 | 200 | 20.88 | 118.24 | 118.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1373 | 本溪县 | 张谭线 | 张家堡六组B变压器 | 100 | 5.12 | 74.88 | 74.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1374 | 本溪县 | 张网线 | YHG_山水徕城小区i组1#箱变配电变压器 | 500 | 16.8 | 316.00 | 316.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1375 | 本溪县 | 张网线 | YHG_山水徕城小区i组2#箱变配电变压器 | 500 | 11.95 | 340.25 | 340.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1376 | 本溪县 | 张网线 | YHG_山水徕城小区i组3#箱变配电变压器 | 500 | 17.96 | 310.20 | 310.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1377 | 本溪县 | 张网线 | YHG_张家堡1#箱变配电变压器\$ | 630 | 23.05 | 358.79 | 358.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1378 | 本溪县 | 张网线 | YHG_张家堡10#箱变配电变压器 | 630 | 39.43 | 255.59 | 255.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1379 | 本溪县 | 张网线 | YHG_张家堡6#箱变配电变压器 | 630 | 23.27 | 357.40 | 357.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1380 | 本溪县 | 张网线 | 本溪县交通队门前变压器 | 315 | 21.24 | 185.09 | 185.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1381 | 本溪县 | 张网线 | 河东变压器 | 30 | 13.2 | 20.04 | 20.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1382 | 本溪县 | 张网线 | 黄岭岗B变台 | 400 | 1.03 | 315.88 | 315.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1383 | 本溪县 | 张网线 | 黄岭岗变压器 | 400 | 22.74 | 229.04 | 229.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1384 | 本溪县 | 张网线 | 交通队2号变压器 | 200 | 31.98 | 96.04 | 96.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1385 | 本溪县 | 张网线 | 山水郦城二期#11箱变配电变压器 | 630 | 15.28 | 407.74 | 407.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1386 | 本溪县 | 张网线 | 山水郦城二期#4箱变配电变压器 | 630 | 23.81 | 354.00 | 354.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1387 | 本溪县 | 张网线 | 山水郦城二期#5箱变配电变压器 | 500 | 24.28 | 278.60 | 278.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1388 | 本溪县 | 张网线 | 山水郦城二期#6箱变配电变压器 | 630 | 20.61 | 374.16 | 374.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1389 | 本溪县 | 张网线 | 山水郦城二期#7箱变配电变压器 | 630 | 16.5 | 400.05 | 400.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1390 | 本溪县 | 张网线 | 山水徕城二期#10箱变配电变压器 | 630 | 12.8 | 423.36 | 423.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1391 | 本溪县 | 张网线 | 山水徕城二期#12箱变配电变压器 | 630 | 11.91 | 428.97 | 428.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1392 | 本溪县 | 张网线 | 山水徕城二期#8箱变配电变压器 | 630 | 25.45 | 343.67 | 343.67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1393 | 本溪县 | 张网线 | 山水徕城二期#9箱变配电变压器 | 630 | 17.18 | 395.77 | 395.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1394 | 本溪县 | 张网线 | 水岸新城#1箱变配电变压器 | 630 | 12.7 | 423.99 | 423.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1395 | 本溪县 | 张网线 | 水岸新城#2箱变配电变压器 | 630 | 18.51 | 387.39 | 387.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1396 | 本溪县 | 张网线 | 水岸新城#3箱变变压器 | 630 | 23.05 | 358.79 | 358.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1397 | 本溪县 | 张网线 | 水岸新城#4箱变变压器 | 630 | 22.16 | 364.39 | 364.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1398 | 本溪县 | 张网线 | 香磨二组变压器 | 200 | 29.01 | 101.98 | 101.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1399 | 本溪县 | 张网线 | 香磨河南变压器 | 400 | 12.45 | 270.20 | 270.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1400 | 本溪县 | 张网线 | 香磨七组变压器 | 400 | 26.68 | 213.28 | 213.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1401 | 本溪县 | 张网线 | 香磨三台区 | 400 | 15.36 | 258.56 | 258.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1402 | 本溪县 | 张网线 | 香磨新区支#07变台 | 100 | 51.24 | 28.76 | 28.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1403 | 本溪县 | 张网线 | 张家堡B变压器 | 315 | 24.9 | 173.57 | 173.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1404 | 本溪县 | 张网线 | 张家堡C台区支#09变台（食品厂#2台区） | 160 | 11.95 | 108.88 | 108.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1405 | 本溪县 | 张网线 | 张家堡加油站台区 | 100 | 21.52 | 58.48 | 58.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1406 | 本溪县 | 张网线 | 张家堡五组砖厂变台 | 100 | 36.52 | 43.48 | 43.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1407 | 本溪县 | 张网线 | 张家堡新区1台 | 200 | 43.96 | 72.08 | 72.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1408 | 本溪县 | 掌崔线 | 艾堡变压器 | 200 | 11.64 | 136.72 | 136.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1409 | 本溪县 | 掌崔线 | 北崴子变压器 | 200 | 10.95 | 138.10 | 138.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1410 | 本溪县 | 掌崔线 | 草河掌姜堡B台区 | 50 | 15 | 32.50 | 32.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1411 | 本溪县 | 掌崔线 | 草河掌围子二组B台区 | 100 | 11.16 | 68.84 | 68.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1412 | 本溪县 | 掌崔线 | 大甸子变压器 | 200 | 14.46 | 131.08 | 131.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1413 | 本溪县 | 掌崔线 | 滴咀子台区 | 50 | 11.8 | 34.10 | 34.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1414 | 本溪县 | 掌崔线 | 黄岭台区 | 50 | 19.64 | 30.18 | 30.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1415 | 本溪县 | 掌崔线 | 姜堡变压器 | 200 | 13.38 | 133.24 | 133.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1416 | 本溪县 | 掌崔线 | 敬老院变压器 | 50 | 43.08 | 18.46 | 18.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1417 | 本溪县 | 掌崔线 | 三道沟变压器 | 200 | 23.61 | 112.78 | 112.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1418 | 本溪县 | 掌崔线 | 社里沟A台区 | 50 | 44.12 | 17.94 | 17.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1419 | 本溪县 | 掌崔线 | 社里沟B台区 | 100 | 24.34 | 55.66 | 55.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1420 | 本溪县 | 掌崔线 | 弯甸子B台区 | 50 | 13.52 | 33.24 | 33.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1421 | 本溪县 | 掌崔线 | 弯甸子变压器 | 200 | 9.4 | 141.20 | 141.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1422 | 本溪县 | 掌崔线 | 五道沟A变压器 | 100 | 24.2 | 55.80 | 55.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|-------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1423 | 本溪县 | 掌崔线 | 小围子变压器 | 100 | 11.88 | 68.12 | 68.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1424 | 本溪县 | 掌崔线 | 掌崔线五道沟B变压器 | 100 | 14.19 | 65.81 | 65.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1425 | 高新区 | 成大线 | 成大线#81变压器 | 50 | 45.08 | 17.46 | 17.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1426 | 高新区 | 成大线 | 成大线西沟分#15变压器 | 400 | 3.58 | 305.68 | 305.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1427 | 高新区 | 成大线 | 成大线西沟分#8变压器 | 200 | 17.28 | 125.44 | 125.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1428 | 高新区 | 高宝线1241 | 高宝线#6左1变压器 | 50 | 6.8 | 36.60 | 36.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1429 | 高新区 | 高宝线1241 | 红旗社区#1箱变配电变压器 | 500 | 17.6 | 312.00 | 312.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1430 | 高新区 | 高宝线1241 | 红旗社区2#箱变配电变压器 | 500 | 14.94 | 325.30 | 325.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1431 | 高新区 | 高堡2号线1251 | 高堡2#线#141左1柱上变压器 | 200 | 4.14 | 151.72 | 151.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1432 | 高新区 | 高堡2号线1251 | 高堡2#线红旗沟支18变压器 | 100 | 11.04 | 68.96 | 68.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1433 | 高新区 | 高堡4号线1252 | 高堡4#线#32左14变压器 | 100 | 9.24 | 70.76 | 70.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1434 | 高新区 | 高堡4号线1252 | 高堡4线#15前1变压器 | 50 | 21.92 | 29.04 | 29.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1435 | 高新区 | 高堡4号线1252 | 高堡4线#68右7变压器 | 50 | 41.84 | 19.08 | 19.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1436 | 高新区 | 高堡4号线1252 | 西高堡社区#4箱变变压器 | 630 | 16.48 | 400.18 | 400.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1437 | 高新区 | 高堡4号线1252 | 西高堡社区2#箱变变压器 | 400 | 33.72 | 185.12 | 185.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1438 | 高新区 | 高堡4号线1252 | 西高堡社区3#箱变变压器 | 400 | 27.48 | 210.08 | 210.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1439 | 高新区 | 高堡4号线1252 | 西高堡社区4#箱变变压器 | 315 | 5.46 | 234.80 | 234.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1440 | 高新区 | 高堡4号线1252 | 学府雅居#1箱变高压间隔配电变压器 | 500 | 16.13 | 319.35 | 319.35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1441 | 高新区 | 高堡4号线1252 | 学府雅居#2箱变高压间隔配电变压器 | 630 | 17.87 | 391.42 | 391.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1442 | 高新区 | 高堡4号线1252 | 学府雅居#3箱变高压间隔配电变压器 | 630 | 17.81 | 391.80 | 391.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1443 | 高新区 | 高堡4号线1252 | 学府雅居#4箱变高压间隔配电变压器 | 400 | 19.68 | 241.28 | 241.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1444 | 高新区 | 高堡4号线1252 | 学府雅居（二期）#1箱变配电变压器 | 500 | 8.54 | 357.30 | 357.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1445 | 高新区 | 高堡4号线1252 | 学府雅居（二期）#2箱变配电变压器 | 500 | 3.36 | 383.20 | 383.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1446 | 高新区 | 高堡4号线1252 | 学府雅居（二期）#3箱变配电变压器 | 630 | 12.95 | 422.42 | 422.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1447 | 高新区 | 高堡4号线1252 | 学府雅居（三期）#1箱变配电变压器 | 500 | 14.94 | 325.30 | 325.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|--------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1448 | 高新区 | 高西1号线1233 | 高西1#线#29变压器 | 50 | 9.6 | 35.20 | 35.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1449 | 高新区 | 高西1号线1233 | 高西1#线#34左1变压器 | 100 | 12.08 | 67.92 | 67.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1450 | 高新区 | 高西2号线1249 | 高西2#线#82右3变压器 | 200 | 21.72 | 116.56 | 116.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1451 | 高新区 | 高西2号线1249 | 高西2#线#90变压器 | 200 | 6.6 | 146.80 | 146.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1452 | 高新区 | 古榆2号线1250 | 古榆#2线部队#2分#40右3 | 30 | 52.53 | 8.24 | 8.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1453 | 高新区 | 古榆2号线1250 | 古榆#2线部队#2分#44左10 | 400 | 23.85 | 224.60 | 224.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1454 | 高新区 | 古榆2号线1250 | 古榆2#线#2右2变压器 | 100 | 8.56 | 71.44 | 71.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1455 | 高新区 | 古榆2号线1250 | 古榆2#线部队#2分#16右1变压器 | 50 | 24.68 | 27.66 | 27.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1456 | 高新区 | 古榆2号线1250 | 古榆2#线部队#2分#42变压器 | 100 | 12.84 | 67.16 | 67.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1457 | 高新区 | 古榆2号线1250 | 古榆2#线部队#2分#50变压器 | 100 | 12.48 | 67.52 | 67.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1458 | 高新区 | 古榆2号线1250 | 古榆2#线山城沟分#16右10变压器 | 10 | 62.4 | 1.76 | 1.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1459 | 高新区 | 火彩线2135 | 火彩线#37变压器 | 100 | 4.68 | 75.32 | 75.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1460 | 高新区 | 火彩线2135 | 火彩线#4左1变压器 | 100 | 35.46 | 44.54 | 44.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1461 | 高新区 | 火彩线2135 | 火彩线#63右5变压器 | 315 | 12.67 | 212.09 | 212.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1462 | 高新区 | 火彩线2135 | 火彩线#74右3变压器 | 400 | 6.15 | 295.40 | 295.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1463 | 高新区 | 火彩线2135 | 火彩线#75变压器 | 100 | 2.5 | 77.50 | 77.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1464 | 高新区 | 火彩线2135 | 火彩线新洞分#4变压器 | 100 | 13.68 | 66.32 | 66.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1465 | 高新区 | 火桥线2146 | 火桥线#111变压器 | 200 | 51.57 | 56.86 | 56.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1466 | 高新区 | 火桥线2146 | 火桥线#112右23变压器 | 200 | 12.12 | 135.76 | 135.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1467 | 高新区 | 火桥线2146 | 火桥线#124变压器 | 200 | 12.74 | 134.52 | 134.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1468 | 高新区 | 火桥线2146 | 火桥线#13右3变压器 | 200 | 6 | 148.00 | 148.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1469 | 高新区 | 火桥线2146 | 火桥线#30变压器 | 200 | 9.06 | 141.88 | 141.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1470 | 高新区 | 火桥线2146 | 火桥线#35变压器 | 200 | 35.16 | 89.68 | 89.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1471 | 高新区 | 火桥线2146 | 火桥线23变压器 | 200 | 16.05 | 127.90 | 127.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1472 | 高新区 | 火桥线2146 | 火桥线80#变压器 | 200 | 3.54 | 152.92 | 152.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|-----------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1473 | 高新区 | 火桥线2146 | 火桥线合金分#10变压器 | 100 | 3.38 | 76.62 | 76.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1474 | 高新区 | 火桥线2146 | 火桥线合金分#60变压器 | 200 | 10.56 | 138.88 | 138.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1475 | 高新区 | 火桥线2146 | 火桥线合金分30变压器 | 315 | 6.99 | 229.98 | 229.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1476 | 高新区 | 火桥线2146 | 火桥线响山子分#1左5变压器 | 400 | 7.47 | 290.12 | 290.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1477 | 高新区 | 火桥线2146 | 火桥线响山子分4#变压器 | 200 | 10.84 | 138.32 | 138.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1478 | 高新区 | 火桥线2146 | 火桥线响山子分41右8变压器 | 400 | 6.12 | 295.52 | 295.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1479 | 高新区 | 火水线2149 | 火水线#31左7变压器 | 400 | 6.6 | 293.60 | 293.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1480 | 高新区 | 火水线2149 | 火水线#33变压器 | 400 | 10.45 | 278.20 | 278.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1481 | 高新区 | 火水线2149 | 火水线#37左10变压器 | 200 | 3.1 | 153.80 | 153.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1482 | 高新区 | 火水线2149 | 火水线#37左16变压器 | 400 | 0.69 | 317.24 | 317.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1483 | 高新区 | 火溪线2141 | 火溪线#20左9变压器 | 200 | 10.64 | 138.72 | 138.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1484 | 高新区 | 火溪线2141 | 火溪线#11变压器 | 400 | 22.65 | 229.40 | 229.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1485 | 高新区 | 火溪线2141 | 火溪线#17变压器 | 80 | 16.95 | 50.44 | 50.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1486 | 高新区 | 火溪线2141 | 火溪线#2-1变压器 | 100 | 12.76 | 67.24 | 67.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1487 | 高新区 | 火溪线2141 | 火溪线#27变压器 | 50 | 3.16 | 38.42 | 38.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1488 | 高新区 | 火溪线2141 | 火溪线#34右1变压器 | 400 | 1.74 | 313.04 | 313.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1489 | 高新区 | 火溪线2141 | 火溪线#35右4变压器 | 100 | 20.96 | 59.04 | 59.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1490 | 高新区 | 火溪线2141 | 火溪线#41右3变压器 | 400 | 9 | 284.00 | 284.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1491 | 高新区 | 火溪线2141 | 火溪线#41左5-1柱上变压器 | 100 | 4.84 | 75.16 | 75.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1492 | 高新区 | 火溪线2141 | 火溪线#41左8变压器 | 200 | 5.68 | 148.64 | 148.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1493 | 高新区 | 火溪线2141 | 火溪线#7左2变压器 | 400 | 13.52 | 265.92 | 265.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1494 | 高新区 | 开发线5642 | 开发线38左3#变压器 | 200 | 72 | 16.00 | 16.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1495 | 高新区 | 开发线5642 | 开发线57左8#变压器 | 100 | 24.48 | 55.52 | 55.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1496 | 高新区 | 开发线5642 | 开发线61#变压器 | 315 | 11.27 | 216.50 | 216.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1497 | 高新区 | 开发线5642 | 开发线69#变压器 | 50 | 16.16 | 31.92 | 31.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|--------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1498 | 高新区 | 梨堡线4441 | 梨矿线梨矿线#45-1右分#3变压器 | 30 | 12.33 | 20.30 | 20.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1499 | 高新区 | 梨火#1线 | 梨火1#线#12右2变压器 | 100 | 68.72 | 11.28 | 11.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1500 | 高新区 | 梨火2号线4434 | 梨火1#线#23变压器 | 100 | 0 | 80.00 | 80.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1501 | 高新区 | 梨火2号线4434 | 梨火1#线#7左3变压器 | 100 | 51.48 | 28.52 | 28.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1502 | 高新区 | 梨矿线 | 梨矿线#24右1变压器 | 50 | 56.28 | 11.86 | 11.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1503 | 高新区 | 梨矿线 | 梨矿线#8右1变压器 | 200 | 13.84 | 132.32 | 132.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1504 | 高新区 | 梨矿线 | 梨矿线梨矿线下堡分28#变压器 | 200 | 6.06 | 147.88 | 147.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1505 | 高新区 | 梨矿线 | 梨矿线曲家分#18右4变压器 | 400 | 5.61 | 297.56 | 297.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1506 | 高新区 | 梨矿线 | 梨矿线曲家分#29变压器 | 400 | 2.49 | 310.04 | 310.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1507 | 高新区 | 梨矿线 | 梨矿线曲家分#39变压器 | 200 | 12.24 | 135.52 | 135.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1508 | 高新区 | 梨矿线 | 梨矿线下堡分#15柱上变压器 | 200 | 8.7 | 142.60 | 142.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1509 | 高新区 | 梨矿线 | 梨矿线下堡分#38变压器 | 200 | 11.58 | 136.84 | 136.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1510 | 高新区 | 梨矿线 | 梨矿线下堡分#43左12变压器 | 200 | 9.96 | 140.08 | 140.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1511 | 高新区 | 梨矿线 | 梨矿线下堡分#54变压器 | 100 | 17.94 | 62.06 | 62.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1512 | 高新区 | 梨矿线 | 梨矿线下堡分#67变压器 | 200 | 7.72 | 144.56 | 144.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1513 | 高新区 | 梨树线2136 | 梨树线#20变压器 | 400 | 16.25 | 255.00 | 255.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1514 | 高新区 | 牛毛线2144 | 牛毛线#22变压器 | 200 | 4.4 | 151.20 | 151.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1515 | 高新区 | 牛毛线2144 | 牛毛线#60变压器 | 50 | 1.86 | 39.07 | 39.07 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1516 | 高新区 | 牛毛线2144 | 牛毛线72右4#变压器 | 200 | 66.84 | 26.32 | 26.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1517 | 高新区 | 石管线 | 石管线#31左2变压器 | 200 | 2.94 | 154.12 | 154.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1518 | 高新区 | 石化线 | 石化线#44变压器 | 400 | 50.3 | 118.80 | 118.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1519 | 高新区 | 石化线 | 石化线26左1#变压器 | 100 | 19.96 | 60.04 | 60.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1520 | 高新区 | 石化线 | 石化线39#变压器 | 315 | 73.71 | 19.81 | 19.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1521 | 高新区 | 石化线 | 石化线40#柱上变压器1 | 315 | 62.25 | 55.91 | 55.91 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1522 | 高新区 | 石化线 | 石化线40#柱上变压器2 | 315 | 34.86 | 142.19 | 142.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|--------------------|------|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1523 | 高新区 | 石化线 | 石化线银石1#配电变压器 | 1000 | 15.52 | 644.80 | 644.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1524 | 高新区 | 石化线 | 石化线银石2#配电变压器 | 1000 | 14.78 | 652.20 | 652.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1525 | 高新区 | 石化线 | 石化线银石3#配电变压器 | 1000 | 16.62 | 633.80 | 633.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1526 | 高新区 | 石化线 | 石桥子百合二期1#箱变配电变压器 | 630 | 20.38 | 375.61 | 375.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1527 | 高新区 | 石化线 | 石桥子百合二期2#箱变配电变压器 | 630 | 23.24 | 357.59 | 357.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1528 | 高新区 | 石化线 | 医药产业园安置房1#配电变压器 | 630 | 12.73 | 423.80 | 423.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1529 | 高新区 | 石化线 | 医药产业园安置房2#配电变压器 | 630 | 8.29 | 451.77 | 451.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1530 | 高新区 | 石街线 | 金永斌商住楼配电变压器 | 630 | 3.24 | 483.59 | 483.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1531 | 高新区 | 石街线 | 南风1#箱变变压器 | 500 | 21.52 | 292.40 | 292.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1532 | 高新区 | 石街线 | 南风2#箱变变压器 | 315 | 62.6 | 54.81 | 54.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1533 | 高新区 | 石街线 | 南风新苑二期1#箱变变压器 | 400 | 32.4 | 190.40 | 190.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1534 | 高新区 | 石街线 | 南风新苑二期2#箱变变压器 | 400 | 30.21 | 199.16 | 199.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1535 | 高新区 | 石街线 | 南风新苑二期3#箱变配电变压器 | 500 | 19.82 | 300.90 | 300.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1536 | 高新区 | 石街线 | 南风新苑二期4#箱变变压器 | 500 | 22.42 | 287.90 | 287.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1537 | 高新区 | 石街线 | 石街线35#箱变变压器 | 500 | 11.72 | 341.40 | 341.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1538 | 高新区 | 石街线 | 石街线37-1#箱变变压器 | 400 | 7.55 | 289.80 | 289.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1539 | 高新区 | 石街线 | 石街线55-1右2#变压器 | 315 | 60.55 | 61.27 | 61.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1540 | 高新区 | 石街线 | 石街线56#变压器 | 315 | 39.77 | 126.72 | 126.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1541 | 高新区 | 石街线 | 石街线铁道西分#11左5变压器 | 400 | 10.57 | 277.72 | 277.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1542 | 高新区 | 石街线 | 石街线铁道西分#4右3变压器 | 200 | 65.58 | 28.84 | 28.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1543 | 高新区 | 石街线 | 石街线铁道西分11左3左3柱上变压器 | 100 | 10 | 70.00 | 70.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1544 | 高新区 | 石歪线 | 石歪线20右1#变压器 | 30 | 11.07 | 20.68 | 20.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1545 | 高新区 | 石歪线 | 石歪线充电桩#1箱式变电站配电变压器 | 630 | 46.98 | 208.03 | 208.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1546 | 高新区 | 石药线 | 石药线109#柱上变压器 | 400 | 8.33 | 286.68 | 286.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1547 | 高新区 | 石药线 | 石药线59#左2左9柱上变压器 | 200 | 22.04 | 115.92 | 115.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----------|--------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1548 | 高新区 | 石药线 | 石药线59#左7左3柱上变压器 | 400 | 10.18 | 279.28 | 279.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1549 | 高新区 | 石药线 | 石药线91右1-1#变压器 | 200 | 4.74 | 150.52 | 150.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1550 | 高新区 | 石药线 | 石药线黄木厂分55#右24柱上变压器 | 100 | 23.12 | 56.88 | 56.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1551 | 高新区 | 石药线 | 石药线黄木厂分55#右8柱上变压器 | 50 | 23.44 | 28.28 | 28.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1552 | 高新区 | 石医线0161 | 石红线#4右47#变压器 | 50 | 25.96 | 27.02 | 27.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1553 | 高新区 | 歪堡一线5660 | 歪堡#1线#10左6变压器 | 100 | 24.4 | 55.60 | 55.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1554 | 高新区 | 歪堡一线5660 | 歪堡#1线大柳峪分#18变压器 | 200 | 13.98 | 132.04 | 132.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1555 | 高新区 | 歪堡一线5660 | 歪堡#1线大柳峪分#39变压器 | 100 | 58.5 | 21.50 | 21.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1556 | 高新区 | 歪堡一线5660 | 歪堡#1线大柳峪分#4变压器 | 250 | 0 | 200.00 | 200.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1557 | 高新区 | 歪堡一线5660 | 歪堡#1线大柳峪分#9变压器 | 50 | 33.28 | 23.36 | 23.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1558 | 高新区 | 歪华二线5651 | 歪金线#54左13变压器 | 315 | 4.72 | 237.13 | 237.13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1559 | 高新区 | 歪华二线5651 | 歪金线#77左12变压器 | 200 | 9.1 | 141.80 | 141.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1560 | 高新区 | 歪华二线5651 | 歪金线#77左3变压器 | 50 | 4.88 | 37.56 | 37.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1561 | 高新区 | 歪街线5641 | 歪街线#131变压器 | 100 | 32.08 | 47.92 | 47.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1562 | 高新区 | 歪街线5641 | 歪街线105#变压器 | 50 | 19.04 | 30.48 | 30.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1563 | 高新区 | 歪街线5641 | 歪街线109右3#变压器 | 100 | 6.24 | 73.76 | 73.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1564 | 高新区 | 歪街线5641 | 歪街线129右4#变压器 | 50 | 28.48 | 25.76 | 25.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1565 | 高新区 | 歪街线5641 | 歪街线145#变压器 | 200 | 10.44 | 139.12 | 139.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1566 | 高新区 | 歪街线5641 | 歪街线161#变压器 | 50 | 55.76 | 12.12 | 12.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1567 | 高新区 | 歪街线5641 | 歪街线17#变压器 | 50 | 30.76 | 24.62 | 24.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1568 | 高新区 | 歪街线5641 | 歪街线174#变压器 | 50 | 71.52 | 4.24 | 4.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1569 | 高新区 | 歪街线5641 | 歪街线44#变压器 | 100 | 30.24 | 49.76 | 49.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1570 | 高新区 | 歪街线5641 | 歪街线53#变压器 | 100 | 14.64 | 65.36 | 65.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1571 | 高新区 | 歪街线5641 | 歪街线5左7#变压器 | 200 | 21.44 | 117.12 | 117.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1572 | 高新区 | 歪街线5641 | 歪街线76#变压器 | 30 | 13.27 | 20.02 | 20.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|-------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1573 | 高新区 | 歪街线5641 | 歪街线悦澜湾分#34右5变压器 | 200 | 3.69 | 152.62 | 152.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1574 | 高新区 | 歪街线5641 | 悦蓝湾1#箱变配电变压器 | 630 | 0 | 504.00 | 504.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1575 | 高新区 | 歪街线5641 | 悦蓝湾10#箱变配电变压器 | 400 | 2.7 | 309.20 | 309.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1576 | 高新区 | 歪街线5641 | 悦蓝湾2#箱变配电变压器 | 500 | 19.32 | 303.40 | 303.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1577 | 高新区 | 歪街线5641 | 悦蓝湾3#箱变配电变压器 | 500 | 19.76 | 301.20 | 301.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1578 | 高新区 | 歪街线5641 | 悦蓝湾4#箱变配电变压器 | 400 | 22.98 | 228.08 | 228.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1579 | 高新区 | 歪街线5641 | 悦蓝湾5#箱变配电变压器 | 400 | 14.58 | 261.68 | 261.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1580 | 高新区 | 歪街线5641 | 悦蓝湾6#箱变配电变压器 | 315 | 22.63 | 180.72 | 180.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1581 | 高新区 | 歪街线5641 | 悦蓝湾7#箱变配电变压器 | 400 | 8.94 | 284.24 | 284.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1582 | 高新区 | 歪街线5641 | 悦蓝湾8#箱变配电变压器 | 400 | 11.55 | 273.80 | 273.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1583 | 高新区 | 歪街线5641 | 悦蓝湾9#箱变配电变压器 | 400 | 13.89 | 264.44 | 264.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1584 | 高新区 | 歪金线5661 | 歪金线#104变压器 | 200 | 12.16 | 135.68 | 135.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1585 | 高新区 | 歪金线5661 | 歪金线#60变压器 | 100 | 11.84 | 68.16 | 68.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1586 | 高新区 | 歪金线5661 | 歪金线#63变压器 | 400 | 3.61 | 305.56 | 305.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1587 | 高新区 | 歪金线5661 | 歪金线#72变压器 | 100 | 18.72 | 61.28 | 61.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1588 | 高新区 | 歪金线5661 | 歪金线#82左7变压器 | 315 | 1.1 | 248.54 | 248.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1589 | 高新区 | 歪金线5661 | 歪金线#89变压器 | 315 | 37.66 | 133.37 | 133.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1590 | 高新区 | 歪矿线5646 | 歪街线岱金峪分#4左1变压器 | 200 | 38.48 | 83.04 | 83.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1591 | 高新区 | 歪矿线5646 | 歪街线岱金峪分大队支#4左2变压器 | 400 | 37.32 | 170.72 | 170.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1592 | 高新区 | 歪矿线5646 | 歪矿线#1箱变高压间隔配电变压器 | 630 | 31.3 | 306.81 | 306.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1593 | 高新区 | 歪矿线5646 | 歪矿线#23柱上变压器 | 100 | 36.48 | 43.52 | 43.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1594 | 高新区 | 歪矿线5646 | 歪矿线#2箱变高压母线配电变压器 | 630 | 16.16 | 402.19 | 402.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1595 | 高新区 | 歪矿线5646 | 歪矿线#2柱上变压器 | 100 | 13.68 | 66.32 | 66.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1596 | 高新区 | 歪矿线5646 | 歪矿线#3箱变高压间隔配电变压器 | 630 | 17.02 | 396.77 | 396.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1597 | 高新区 | 歪矿线5646 | 歪矿线#46变压器 | 400 | 20.85 | 236.60 | 236.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|--------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1598 | 高新区 | 歪矿线5646 | 歪矿线#4箱变高压间隔配电变压器 | 630 | 29.59 | 317.58 | 317.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1599 | 高新区 | 歪矿线5646 | 歪矿线#54右1柱上变压器 | 400 | 21.64 | 233.44 | 233.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1600 | 高新区 | 歪矿线5646 | 歪矿线#56变压器 | 400 | 25 | 220.00 | 220.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1601 | 高新区 | 歪矿线5646 | 歪矿线#59柱上变压器 | 315 | 26.21 | 169.44 | 169.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1602 | 高新区 | 歪矿线5646 | 歪矿线大队分#13左6柱上变压器 | 100 | 29.68 | 50.32 | 50.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1603 | 高新区 | 歪矿线5646 | 歪矿线大队分#18右2柱上变压器 | 50 | 35.76 | 22.12 | 22.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1604 | 高新区 | 歪矿线5646 | 歪矿线大队分#26柱上变压器 | 50 | 19.84 | 30.08 | 30.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1605 | 高新区 | 歪矿线5646 | 歪矿线矿山分#18左1变压器 | 400 | 39.96 | 160.16 | 160.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1606 | 高新区 | 歪矿线5646 | 歪矿线矿山分#18左2柱上变压器 | 400 | 16.2 | 255.20 | 255.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1607 | 高新区 | 歪矿线5646 | 歪矿线矿山分#19变压器 | 400 | 32 | 192.00 | 192.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1608 | 高新区 | 歪矿线5646 | 歪矿线矿山分#5柱上变压器 | 400 | 29.92 | 200.32 | 200.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1609 | 高新区 | 歪矿线5646 | 歪矿线矿山分#8左#5柱上变压器 | 400 | 24.36 | 222.56 | 222.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1610 | 高新区 | 歪矿线5646 | 歪矿线矿山分#8左4右1柱上变压器 | 400 | 34.92 | 180.32 | 180.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1611 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 蓝远名城#10箱变高压间隔配电变压器 | 630 | 6.06 | 465.82 | 465.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1612 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 蓝远名城#11箱变高压间隔配电变压器 | 400 | 3.92 | 304.32 | 304.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1613 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 蓝远名城#12箱变高压间隔配电变压器 | 630 | 3.28 | 483.34 | 483.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1614 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 蓝远名城#13箱变高压间隔配电变压器 | 630 | 6.63 | 462.23 | 462.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1615 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 蓝远名城#14箱变高压间隔配电变压器 | 630 | 3.89 | 479.49 | 479.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1616 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 蓝远名城#2箱变间隔配电变压器 | 400 | 7.64 | 289.44 | 289.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1617 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 蓝远名城#7箱变高压间隔配电变压器 | 630 | 0 | 504.00 | 504.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1618 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 蓝远名城#8箱变高压间隔配电变压器 | 315 | 5.3 | 235.31 | 235.31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1619 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 蓝远名城#9箱变高压间隔配电变压器 | 630 | 0.15 | 503.06 | 503.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1620 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 蓝远名城1#箱变1间隔配电变压器 | 315 | 12.5 | 212.63 | 212.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1621 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 蓝远名城3#箱变间隔配电变压器 | 400 | 6.08 | 295.68 | 295.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1622 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 蓝远名城4#箱变高压间隔配电变压器1 | 500 | 2.76 | 386.20 | 386.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|-------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1623 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 蓝远名城5#箱变高压间隔配电变压器 | 315 | 4.35 | 238.30 | 238.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1624 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 蓝远名城6#高压间隔配电变压器 | 630 | 5.68 | 468.22 | 468.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1625 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 歪蓝线#21左4变压器 | 30 | 30.27 | 14.92 | 14.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1626 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 歪蓝线#24变压器 | 200 | 3.36 | 153.28 | 153.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1627 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 歪蓝线#32右5变压器 | 315 | 2.44 | 244.31 | 244.31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1628 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 歪蓝线#38变压器 | 100 | 25.28 | 54.72 | 54.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1629 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 歪蓝线#40右5变压器 | 100 | 6.64 | 73.36 | 73.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1630 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 歪蓝线剑桥分#4变压器 | 200 | 4.49 | 151.02 | 151.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1631 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 歪蓝线松蓝分#34变压器 | 200 | 19.68 | 120.64 | 120.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1632 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 歪蓝线松蓝分#43变压器 | 200 | 9.55 | 140.90 | 140.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1633 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 歪蓝线松蓝分#48变压器 | 200 | 15.64 | 128.72 | 128.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1634 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 歪蓝线岳家分16变压器 | 200 | 11.04 | 137.92 | 137.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1635 | 高新区 | 歪蓝线5648 | 歪蓝线岳家分24变压器 | 100 | 7.36 | 72.64 | 72.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1636 | 高新区 | 歪石线5633 | 歪石线小柳峪分#19右1变压器 | 200 | 11.25 | 137.50 | 137.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1637 | 高新区 | 歪石线5633 | 歪石线小柳峪分#27变压器 | 50 | 17.52 | 31.24 | 31.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1638 | 高新区 | 歪石线5633 | 歪石线小柳峪分#7右10柱上变压器 | 50 | 17.36 | 31.32 | 31.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1639 | 高新区 | 歪石线5633 | 歪石线小柳峪分#7右2变压器 | 50 | 14.2 | 32.90 | 32.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1640 | 高新区 | 西党线 | 西党线102#柱上变压器 | 200 | 19 | 122.00 | 122.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1641 | 高新区 | 西党线 | 西党线111#左1左3柱上变压器 | 100 | 11.64 | 68.36 | 68.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1642 | 高新区 | 西党线 | 西党线14#柱上变压器 | 200 | 48.7 | 62.60 | 62.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1643 | 高新区 | 西党线 | 西党线20#左2柱上变压器 | 400 | 14.97 | 260.12 | 260.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1644 | 高新区 | 西党线 | 西党线31#右1柱上变压器 | 100 | 24 | 56.00 | 56.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1645 | 高新区 | 西党线 | 西党线39#柱上变压器 | 200 | 19.04 | 121.92 | 121.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1646 | 高新区 | 西党线 | 西党线63#柱上变压器 | 200 | 12.14 | 135.72 | 135.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1647 | 高新区 | 西党线 | 西党线71#右10柱上变压器 | 200 | 35.58 | 88.84 | 88.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----------|-------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1648 | 高新区 | 西党线 | 西党线71#右3右1柱上变压器 | 200 | 9.36 | 141.28 | 141.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1649 | 高新区 | 西党线 | 西党线79#左3柱上变压器 | 100 | 14.55 | 65.45 | 65.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1650 | 高新区 | 西党线 | 西党线老虎洞分18#左2柱上变压器 | 400 | 6.46 | 294.16 | 294.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1651 | 高新区 | 西党线 | 西党线老虎洞分35#柱上变压器 | 200 | 32.5 | 95.00 | 95.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1652 | 高新区 | 西党线 | 西党线老虎洞分6#柱上变压器 | 200 | 2.76 | 154.48 | 154.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1653 | 高新区 | 西高二线9047 | 辽宁未来生物科技有限公司配电变压器 | 630 | 11.83 | 429.47 | 429.47 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1654 | 高新区 | 西高二线9047 | 石桥子御龙山语湾1#箱变配电变压器 | 400 | 11.8 | 272.80 | 272.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1655 | 高新区 | 西高二线9047 | 石桥子御龙山语湾2#箱变配电变压器 | 400 | 14.95 | 260.20 | 260.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1656 | 高新区 | 西高二线9047 | 石桥子御龙山语湾3#箱变配电变压器 | 400 | 9.6 | 281.60 | 281.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1657 | 高新区 | 西高二线9047 | 石桥子御龙山语湾4#箱变配电变压器 | 400 | 12.06 | 271.76 | 271.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1658 | 高新区 | 西高二线9047 | 石桥子御龙山语湾5#箱变配电变压器 | 400 | 15.3 | 258.80 | 258.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1659 | 高新区 | 西高二线9047 | 石桥子御龙山语湾6#箱变配电变压器 | 630 | 6.72 | 461.66 | 461.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1660 | 高新区 | 西火线 | 西火线95#右6柱上变压器 | 200 | 2.85 | 154.30 | 154.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1661 | 高新区 | 西石线 | 鸿泰新城配电变压器 | 630 | 32.79 | 297.42 | 297.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1662 | 高新区 | 西石线 | 金穗1#箱变1#配电变压器 | 500 | 21.24 | 293.80 | 293.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1663 | 高新区 | 西石线 | 金穗1#箱变2#配电变压器 | 500 | 19 | 305.00 | 305.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1664 | 高新区 | 西石线 | 金穗2#箱变1#配电变压器 | 500 | 17.08 | 314.60 | 314.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1665 | 高新区 | 西石线 | 金穗2#箱变2#配电变压器 | 500 | 18.84 | 305.80 | 305.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1666 | 高新区 | 西石线 | 西石线12#柱上变压器 | 200 | 17.58 | 124.84 | 124.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1667 | 高新区 | 西石线 | 西石线22#右3柱上变压器 | 400 | 9.66 | 281.36 | 281.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1668 | 高新区 | 西石线 | 西石线25#柱上变压器 | 200 | 6.63 | 146.74 | 146.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1669 | 高新区 | 西石线 | 西石线27#柱上变压器 | 400 | 47.6 | 129.60 | 129.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1670 | 高新区 | 西石线 | 西石线32#右13柱上变压器 | 400 | 6.15 | 295.40 | 295.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1671 | 高新区 | 西石线 | 西石线32#右3右1柱上变压器 | 100 | 60.12 | 19.88 | 19.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1672 | 高新区 | 西石线 | 西石线32#右8柱上变压器 | 100 | 22.36 | 57.64 | 57.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|-----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1673 | 高新区 | 西石线 | 西石线34#柱上变压器 | 315 | 22.74 | 180.37 | 180.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1674 | 高新区 | 西石线 | 西石线37#左1右2柱上变压器（铁路摘转） | 100 | 10.96 | 69.04 | 69.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1675 | 高新区 | 西石线 | 西石线37左2-1箱变压器配电变压器 | 630 | 9.6 | 443.52 | 443.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1676 | 高新区 | 西石线 | 西石线6#右3柱上变压器 | 30 | 18.13 | 18.56 | 18.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1677 | 高新区 | 西石线 | 西石线6#左10柱上变压器 | 100 | 18.96 | 61.04 | 61.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1678 | 高新区 | 西石线 | 西石线8#右4柱上变压器 | 200 | 7 | 146.00 | 146.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1679 | 高新区 | 西石线 | 银座小区配电变压器 | 315 | 13.45 | 209.63 | 209.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1680 | 高新区 | 学院1#线 | 辽科馨苑1#箱变变压器 | 400 | 26.88 | 212.48 | 212.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1681 | 高新区 | 学院1#线 | 辽科馨苑2#箱变变压器 | 400 | 55.47 | 98.12 | 98.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1682 | 高新区 | 学院1#线 | 辽科馨苑3#箱变变压器 | 400 | 42.93 | 148.28 | 148.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1683 | 高新区 | 学院1#线 | 长风房产1箱变配电变压器 | 630 | 19.77 | 379.45 | 379.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1684 | 高新区 | 学院1#线 | 长风房地产2箱变配电变压器 | 630 | 25.79 | 341.52 | 341.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1685 | 高新区 | 学院2#线 | 旺力学府1配电变压器 | 400 | 74.4 | 22.40 | 22.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1686 | 高新区 | 学院2#线 | 旺力学府2配电变压器 | 400 | 70.38 | 38.48 | 38.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1687 | 高新区 | 学院2#线 | 旺力学府3#箱变高压间隔配电变压器 | 500 | 35.04 | 224.80 | 224.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1688 | 高新区 | 学院2#线 | 旺力学府4#箱变高压间隔配电变压器 | 400 | 19.5 | 242.00 | 242.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1689 | 高新区 | 学院2#线 | 旺力学府5#箱变高压间隔配电变压器 | 630 | 40.3 | 250.11 | 250.11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1690 | 高新区 | 学院2#线 | 学院2#线高中分12#变压器 | 80 | 29.5 | 40.40 | 40.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1691 | 高新区 | 榆林1#线 | 榆林1#箱变1#变压器 | 630 | 51.43 | 179.99 | 179.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1692 | 高新区 | 榆林1#线 | 榆林1#箱变2#变压器 | 630 | 26.29 | 338.37 | 338.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1693 | 高新区 | 榆林1#线 | 榆林2#箱变2#变压器 | 630 | 49.94 | 189.38 | 189.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1694 | 高新区 | 榆林1#线 | 榆林3#箱变1#变压器 | 630 | 26.51 | 336.99 | 336.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1695 | 高新区 | 榆林1#线 | 榆林3#箱变2#变压器 | 630 | 72.98 | 44.23 | 44.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1696 | 高新区 | 榆林1#线 | 榆林4#箱变1#变压器 | 630 | 25.03 | 346.31 | 346.31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1697 | 高新区 | 榆林1#线 | 榆林4#箱变2#变压器 | 630 | 15.96 | 403.45 | 403.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|-----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1698 | 高新区 | 榆林2#线 | 襄市郡望房地产开发有限公司 1#箱变配电变 | 400 | 19.9 | 240.40 | 240.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1699 | 高新区 | 榆林2#线 | 襄市郡望房地产开发有限公司 2#箱变配电变 | 400 | 25.9 | 216.40 | 216.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1700 | 高新区 | 张沟线2217 | 张沟线#107变压器 | 80 | 44.75 | 28.20 | 28.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1701 | 高新区 | 张沟线2217 | 张沟线#165左3变压器 | 10 | 44.4 | 3.56 | 3.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1702 | 高新区 | 张沟线2217 | 张沟线#203右2变压器 | 200 | 29.42 | 101.16 | 101.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1703 | 高新区 | 张沟线2217 | 张沟线#212变压器 | 80 | 60.65 | 15.48 | 15.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1704 | 高新区 | 张沟线2217 | 张沟线#230变压器 | 100 | 35.6 | 44.40 | 44.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1705 | 高新区 | 张沟线2217 | 张沟线#39右1变压器 | 200 | 16 | 128.00 | 128.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1706 | 高新区 | 张沟线2217 | 张沟线#64变压器 | 50 | 40.88 | 19.56 | 19.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1707 | 高新区 | 张沟线2217 | 张沟线#88变压器 | 100 | 22.44 | 57.56 | 57.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1708 | 高新区 | 张沟线2217 | 张沟线大黑贝支#24右3柱上变压器 | 100 | 2.96 | 77.04 | 77.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1709 | 高新区 | 张沟线2217 | 张沟线大黑贝支#28-1变压器 | 100 | 13.76 | 66.24 | 66.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1710 | 高新区 | 张沟线2217 | 张沟线大黑贝支#2变压器 | 400 | 11.73 | 273.08 | 273.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1711 | 高新区 | 张沟线2217 | 张沟线大黑贝支#39右5变压器 | 50 | 41.12 | 19.44 | 19.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1712 | 高新区 | 张沟线2217 | 张沟线上沟分#47变压器 | 200 | 14.56 | 130.88 | 130.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1713 | 高新区 | 张沟线2217 | 张沟线上沟分#8右5变压器 | 200 | 12.12 | 135.76 | 135.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1714 | 高新区 | 张沟线2217 | 张沟线小黑贝支#2右3变压器 | 400 | 7.1 | 291.60 | 291.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1715 | 高新区 | 张沟线2217 | 张沟线小黑贝支16#变压器 | 200 | 11.2 | 137.60 | 137.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1716 | 高新区 | 张沟线2217 | 张沟线张沟线#110左10变压器 | 50 | 14.2 | 32.90 | 32.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1717 | 高新区 | 张沟线2217 | 张沟线张沟线大黑贝支39#变压器 | 100 | 22.56 | 57.44 | 57.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1718 | 高新区 | 张沟线2217 | 张沟线张沟线下房分#11变压器 | 100 | 51.2 | 28.80 | 28.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1719 | 高新区 | 张沟线2217 | 张沟线张沟线下房分#18变压器 | 100 | 41.68 | 38.32 | 38.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1720 | 高新区 | 张沟线2217 | 张沟线张沟线下房分房身支#9变压器 | 200 | 20.28 | 119.44 | 119.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1721 | 高新区 | 张街线 | 张沟线南沟分#23变压器 | 30 | 67.47 | 3.76 | 3.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1722 | 高新区 | 张街线 | 张沟线长沟分#41变压器 | 200 | 13.96 | 132.08 | 132.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|-------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1723 | 高新区 | 张街线 | 张沟线长沟分#71变压器 | 100 | 15.84 | 64.16 | 64.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1724 | 高新区 | 张街线 | 张街线#116变压器 | 200 | 10.88 | 138.24 | 138.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1725 | 高新区 | 张街线 | 张街线#35变压器 | 200 | 61.68 | 36.64 | 36.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1726 | 高新区 | 张街线 | 张街线#51变压器 | 400 | 29.67 | 201.32 | 201.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1727 | 高新区 | 张街线 | 张街线#64变压器 | 400 | 10.64 | 277.44 | 277.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1728 | 高新区 | 张街线 | 张街线#69变压器 | 100 | 11.88 | 68.12 | 68.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1729 | 高新区 | 张街线 | 张街线#74变压器 | 400 | 11.79 | 272.84 | 272.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1730 | 高新区 | 张街线 | 张街线#92变压器 | 200 | 15.92 | 128.16 | 128.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1731 | 高新区 | 张街线 | 张街线长沟分55-1柱上变压器 | 100 | 7.28 | 72.72 | 72.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1732 | 高新区 | 张街线 | 张街线长沟分北沟支23#变压器 | 200 | 39.18 | 81.64 | 81.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1733 | 高新区 | 张蓝线2229 | 花岭社区#1箱变高压间隔配电变压器 | 500 | 11.26 | 343.70 | 343.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1734 | 高新区 | 张蓝线2229 | 花岭社区#2箱变高压间隔配电变压器 | 500 | 0.96 | 395.20 | 395.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1735 | 高新区 | 张蓝线2229 | 花岭社区#3箱变高压间隔配电变压器 | 500 | 2.75 | 386.25 | 386.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1736 | 高新区 | 张蓝线2229 | 张蓝线#22左#1柱上变压器 | 100 | 12.84 | 67.16 | 67.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1737 | 高新区 | 张蓝线2229 | 张蓝线#35右1变压器 | 200 | 10.85 | 138.30 | 138.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1738 | 高新区 | 张蓝线2229 | 张蓝线104#左1柱上变压器 | 50 | 41.76 | 19.12 | 19.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1739 | 高新区 | 张歪线2216 | 张歪线#17左2变压器 | 100 | 22.56 | 57.44 | 57.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1740 | 高新区 | 张歪线2216 | 张歪线#99右9变压器 | 100 | 26.4 | 53.60 | 53.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1741 | 高新区 | 张歪线2216 | 张歪线#99左10变压器 | 50 | 48.6 | 15.70 | 15.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1742 | 高新区 | 张歪线2216 | 张歪线#99左17变压器 | 200 | 24.24 | 111.52 | 111.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1743 | 高新区 | 中线2228（备用 | 张中线#109右6柱上变压器 | 200 | 12.96 | 134.08 | 134.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1744 | 高新区 | 中线2228（备用 | 张中线枣沟分#22柱上变压器 | 30 | 30.4 | 14.88 | 14.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1745 | 高新区 | 中线2228（备用 | 张中线枣沟分#30柱上变压器 | 50 | 5.76 | 37.12 | 37.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1746 | 高新区 | 中线2228（备用 | 张中线枣沟分#40变压器 | 200 | 21.08 | 117.84 | 117.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1747 | 桓仁县 | 八岱线 | 岱龙江村2号 | 400 | 29.1 | 203.60 | 203.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1748 | 桓仁县 | 八岱线 | 岱龙江四组 | 315 | 9.38 | 222.45 | 222.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1749 | 桓仁县 | 八岱线 | 岱龙江五组2号 | 50 | 12.09 | 33.96 | 33.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1750 | 桓仁县 | 八岱线 | 韭菜沟2号 | 100 | 22.44 | 57.56 | 57.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1751 | 桓仁县 | 八岱线 | 韭菜园村2号 | 200 | 27.27 | 105.46 | 105.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1752 | 桓仁县 | 八岱线 | 韭菜园村3号 | 100 | 4.99 | 75.01 | 75.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1753 | 桓仁县 | 八岱线 | 韭菜园二组 | 200 | 24.36 | 111.28 | 111.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1754 | 桓仁县 | 八岱线 | 韭菜园六组 | 200 | 13.99 | 132.02 | 132.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1755 | 桓仁县 | 八岱线 | 韭菜园七组 | 100 | 23.58 | 56.42 | 56.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1756 | 桓仁县 | 八岱线 | 韭菜园五组 | 315 | 12.83 | 211.59 | 211.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1757 | 桓仁县 | 八岱线 | 秀里村1号 | 200 | 36.39 | 87.22 | 87.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1758 | 桓仁县 | 八岱线 | 秀里村2号 | 400 | 46.55 | 133.80 | 133.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1759 | 桓仁县 | 八岱线 | 秀里村3号 | 100 | 9.9 | 70.10 | 70.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1760 | 桓仁县 | 八岱线 | 秀里六组 | 100 | 39.56 | 40.44 | 40.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1761 | 桓仁县 | 八岱线 | 秀里七组 | 100 | 19.94 | 60.06 | 60.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1762 | 桓仁县 | 八岱线 | 秀里五组 | 315 | 28.91 | 160.93 | 160.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1763 | 桓仁县 | 八岱线 | 秀里一组 | 315 | 15.11 | 204.40 | 204.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1764 | 桓仁县 | 八木线 | 岱龙江村3号 | 50 | 0.05 | 39.98 | 39.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1765 | 桓仁县 | 八木线 | 岱龙江大棚 | 400 | 3.64 | 305.44 | 305.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1766 | 桓仁县 | 八于线 | 川头八组1号 | 100 | 7.08 | 72.92 | 72.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1767 | 桓仁县 | 八于线 | 川头八组2号 | 100 | 15 | 65.00 | 65.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1768 | 桓仁县 | 八于线 | 川头村 | 400 | 20 | 240.00 | 240.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1769 | 桓仁县 | 八于线 | 川头村2号 | 100 | 29.56 | 50.44 | 50.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1770 | 桓仁县 | 八于线 | 川头河东 | 100 | 28.4 | 51.60 | 51.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1771 | 桓仁县 | 八于线 | 川头九组 | 5 | 0 | 4.00 | 4.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1772 | 桓仁县 | 八于线 | 川头七、八组 | 315 | 10.96 | 217.48 | 217.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1773 | 桓仁县 | 八于线 | 川头五、六组 | 200 | 29.6 | 100.80 | 100.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1774 | 桓仁县 | 八于线 | 岱龙江村1号 | 400 | 19.9 | 240.40 | 240.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1775 | 桓仁县 | 八于线 | 老岭沟村 | 200 | 18.58 | 122.84 | 122.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1776 | 桓仁县 | 八于线 | 老岭沟村2号 | 100 | 10.3 | 69.70 | 69.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1777 | 桓仁县 | 八于线 | 老岭沟一组 | 315 | 11.87 | 214.61 | 214.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1778 | 桓仁县 | 八于线 | 于家堡八组 | 50 | 37.68 | 21.16 | 21.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1779 | 桓仁县 | 八于线 | 于家堡村 | 200 | 30.48 | 99.04 | 99.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1780 | 桓仁县 | 八于线 | 于家堡六组 | 100 | 16.66 | 63.34 | 63.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1781 | 桓仁县 | 八于线 | 于家堡七组 | 100 | 6.44 | 73.56 | 73.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1782 | 桓仁县 | 八于线 | 于家堡四组 | 100 | 25.84 | 54.16 | 54.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1783 | 桓仁县 | 八于线 | 于家堡五组2号 | 100 | 0.06 | 79.94 | 79.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1784 | 桓仁县 | 八于线 | 于家堡五组3号 | 100 | 0.12 | 79.88 | 79.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1785 | 桓仁县 | 八镇线 | 八里甸二组 | 400 | 18.94 | 244.24 | 244.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1786 | 桓仁县 | 八镇线 | 八里甸六组 | 100 | 30.42 | 49.58 | 49.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1787 | 桓仁县 | 八镇线 | 八里甸七组2号 | 100 | 6.52 | 73.48 | 73.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1788 | 桓仁县 | 八镇线 | 八里甸三组 | 400 | 34.18 | 183.28 | 183.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1789 | 桓仁县 | 八镇线 | 八里甸四组 | 400 | 38.08 | 167.68 | 167.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1790 | 桓仁县 | 八镇线 | 八里甸五组 | 100 | 19.76 | 60.24 | 60.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1791 | 桓仁县 | 八镇线 | 八里甸小样沟 | 50 | 54.08 | 12.96 | 12.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1792 | 桓仁县 | 八镇线 | 八里甸一组 | 200 | 19.05 | 121.90 | 121.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1793 | 桓仁县 | 八镇线 | 八里甸一组2号 | 50 | 39.89 | 20.06 | 20.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1794 | 桓仁县 | 八镇线 | 大南沟村1号 | 250 | 18.82 | 152.95 | 152.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1795 | 桓仁县 | 八镇线 | 大南沟村2号 | 400 | 11.52 | 273.92 | 273.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1796 | 桓仁县 | 八镇线 | 大南沟四组 | 315 | 13.54 | 209.35 | 209.35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1797 | 桓仁县 | 八镇线 | 大南沟五组 | 315 | 14.19 | 207.30 | 207.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1798 | 桓仁县 | 八镇线 | 大南沟一组2号 | 200 | 31.7 | 96.60 | 96.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1799 | 桓仁县 | 八镇线 | 大南沟一组3号 | 200 | 26.84 | 106.32 | 106.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1800 | 桓仁县 | 八镇线 | 国营林厂家属照明 | 100 | 11.16 | 68.84 | 68.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1801 | 桓仁县 | 八镇线 | 马鹿泡八组 | 100 | 24.3 | 55.70 | 55.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1802 | 桓仁县 | 八镇线 | 马鹿泡村1号 | 100 | 24.45 | 55.55 | 55.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1803 | 桓仁县 | 八镇线 | 马鹿泡村2号 | 200 | 19.75 | 120.50 | 120.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1804 | 桓仁县 | 八镇线 | 马鹿泡六组 | 200 | 9.53 | 140.94 | 140.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1805 | 桓仁县 | 八镇线 | 马鹿泡七组 | 200 | 37.35 | 85.30 | 85.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1806 | 桓仁县 | 八镇线 | 马鹿泡四组 | 200 | 16.52 | 126.96 | 126.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1807 | 桓仁县 | 八镇线 | 马鹿泡五组1号 | 50 | 39.16 | 20.42 | 20.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1808 | 桓仁县 | 八镇线 | 马鹿泡五组2号 | 100 | 35.38 | 44.62 | 44.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1809 | 桓仁县 | 八镇线 | 马鹿泡一组 | 200 | 17.16 | 125.68 | 125.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1810 | 桓仁县 | 八镇线 | 马鹿泡一组2号 | 50 | 20.44 | 29.78 | 29.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1811 | 桓仁县 | 八镇线 | 柞木台八组 | 100 | 25.4 | 54.60 | 54.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1812 | 桓仁县 | 八镇线 | 柞木台村1号 | 400 | 23.05 | 227.80 | 227.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1813 | 桓仁县 | 八镇线 | 柞木台村2号 | 400 | 17.55 | 249.80 | 249.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1814 | 桓仁县 | 八镇线 | 柞木台九组 | 100 | 26.19 | 53.81 | 53.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1815 | 桓仁县 | 八镇线 | 柞木台七组 | 315 | 8.06 | 226.61 | 226.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1816 | 桓仁县 | 八镇线 | 柞木台十一组 | 200 | 19.04 | 121.92 | 121.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1817 | 桓仁县 | 八镇线 | 柞木台十一组2号 | 30 | 0 | 24.00 | 24.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1818 | 桓仁县 | 八镇线 | 柞木台十一组3号 | 50 | 17.13 | 31.44 | 31.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1819 | 桓仁县 | 八镇线 | 柞木台四组 | 315 | 6.43 | 231.75 | 231.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1820 | 桓仁县 | 八镇线 | 柞木台五组 | 315 | 10.47 | 219.02 | 219.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1821 | 桓仁县 | 八镇线 | 柞木台五组2号 | 50 | 26.16 | 26.92 | 26.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1822 | 桓仁县 | 北岔线 | 北岔二组 | 100 | 22.82 | 57.18 | 57.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1823 | 桓仁县 | 北岔线 | 北岔七组1号 | 100 | 16.28 | 63.72 | 63.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1824 | 桓仁县 | 北岔线 | 北岔七组2号 | 100 | 23.62 | 56.38 | 56.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1825 | 桓仁县 | 北岔线 | 北岔七组3号 | 50 | 19.08 | 30.46 | 30.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1826 | 桓仁县 | 北岔线 | 北岔三、四组 | 200 | 11.43 | 137.14 | 137.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1827 | 桓仁县 | 北岔线 | 北岔五组 | 100 | 7.34 | 72.66 | 72.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1828 | 桓仁县 | 北岔线 | 北岔一组 | 200 | 10.45 | 139.10 | 139.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1829 | 桓仁县 | 北岔线 | 北岔一组2号 | 30 | 0 | 24.00 | 24.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1830 | 桓仁县 | 北岔线 | 双合八组 | 100 | 22.58 | 57.42 | 57.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1831 | 桓仁县 | 北岔线 | 双合二组 | 100 | 17.2 | 62.80 | 62.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1832 | 桓仁县 | 北岔线 | 双合九组 | 100 | 18.6 | 61.40 | 61.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1833 | 桓仁县 | 北岔线 | 双合六组 | 200 | 7.57 | 144.86 | 144.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1834 | 桓仁县 | 北岔线 | 双合七组 | 100 | 30.54 | 49.46 | 49.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1835 | 桓仁县 | 北岔线 | 双合三组 | 200 | 7.56 | 144.88 | 144.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1836 | 桓仁县 | 北岔线 | 双合十一组 | 30 | 35.13 | 13.46 | 13.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1837 | 桓仁县 | 北岔线 | 双合十组 | 100 | 11.14 | 68.86 | 68.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1838 | 桓仁县 | 北岔线 | 双合四组 | 100 | 15.3 | 64.70 | 64.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1839 | 桓仁县 | 北岔线 | 双合五组 | 200 | 20.7 | 118.60 | 118.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1840 | 桓仁县 | 北岔线 | 双合一组 | 200 | 9.6 | 140.80 | 140.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1841 | 桓仁县 | 北岔线 | 双合一组2号 | 200 | 13.53 | 132.94 | 132.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1842 | 桓仁县 | 北岔线 | 向阳七组 | 100 | 11.84 | 68.16 | 68.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1843 | 桓仁县 | 北岔线 | 向阳三组1号 | 200 | 9.67 | 140.66 | 140.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1844 | 桓仁县 | 北岔线 | 向阳四组 | 100 | 15.26 | 64.74 | 64.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1845 | 桓仁县 | 北岔线 | 向阳一、二组 | 315 | 23.11 | 179.20 | 179.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1846 | 桓仁县 | 北城线 | 东北参茸城A区#1箱变压器 | 630 | 13.21 | 420.78 | 420.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1847 | 桓仁县 | 北城线 | 东北参茸城A区#2箱变压器 | 630 | 12.76 | 423.61 | 423.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1848 | 桓仁县 | 北城线 | 东老台2号 | 200 | 35.92 | 88.16 | 88.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1849 | 桓仁县 | 北城线 | 东老台3号 | 100 | 32.42 | 47.58 | 47.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1850 | 桓仁县 | 北城线 | 龙宝国际花园1号箱变配电变压器 | 630 | 11.52 | 431.42 | 431.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1851 | 桓仁县 | 北城线 | 龙宝国际花园2号箱变配电变压器 | 630 | 6.13 | 465.38 | 465.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1852 | 桓仁县 | 北城线 | 龙宝国际花园3号箱变配电变压器 | 630 | 7.05 | 459.59 | 459.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1853 | 桓仁县 | 北城线 | 龙宝国际花园4号箱变配电变压器 | 630 | 9.68 | 443.02 | 443.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1854 | 桓仁县 | 北城线 | 龙宝国际花园5号箱变配电变压器 | 630 | 11.71 | 430.23 | 430.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1855 | 桓仁县 | 北城线 | 龙宝酒吧一条街箱变配电变压器 | 400 | 6.42 | 294.32 | 294.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1856 | 桓仁县 | 北城线 | 上古城半截街 | 100 | 41.24 | 38.76 | 38.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1857 | 桓仁县 | 北城线 | 上古城村 | 315 | 47.56 | 102.19 | 102.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1858 | 桓仁县 | 北城线 | 上古城村2号 | 100 | 31.72 | 48.28 | 48.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1859 | 桓仁县 | 北城线 | 下古城子小区箱变 | 400 | 17.58 | 249.68 | 249.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1860 | 桓仁县 | 北六线 | 泡子沿三、四组3号 | 200 | 62.88 | 34.24 | 34.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1861 | 桓仁县 | 北牛线 | 大牛沟三组 | 315 | 11.16 | 216.85 | 216.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1862 | 桓仁县 | 北牛线 | 大牛沟四组 | 315 | 10.13 | 220.09 | 220.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1863 | 桓仁县 | 北牛线 | 大牛沟四组2号 | 30 | 19.07 | 18.28 | 18.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1864 | 桓仁县 | 北牛线 | 湾龙背村 | 200 | 21.62 | 116.76 | 116.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1865 | 桓仁县 | 北牛线 | 湾龙背村2号 | 100 | 23.28 | 56.72 | 56.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1866 | 桓仁县 | 北牛线 | 湾龙背村3号 | 50 | 68.88 | 5.56 | 5.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1867 | 桓仁县 | 北牛线 | 湾龙背二组 | 200 | 11.05 | 137.90 | 137.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1868 | 桓仁县 | 北牛线 | 湾龙背二组2号 | 50 | 41.2 | 19.40 | 19.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1869 | 桓仁县 | 北牛线 | 湾龙背九组 | 315 | 9.12 | 223.27 | 223.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1870 | 桓仁县 | 北牛线 | 湾龙背六组 | 100 | 22.12 | 57.88 | 57.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1871 | 桓仁县 | 北牛线 | 湾龙背三组 | 200 | 17.22 | 125.56 | 125.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1872 | 桓仁县 | 北牛线 | 湾龙背十一组 | 50 | 39.32 | 20.34 | 20.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1873 | 桓仁县 | 北牛线 | 湾龙背十组 | 100 | 36.81 | 43.19 | 43.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1874 | 桓仁县 | 北牛线 | 湾龙背四组 | 200 | 16.37 | 127.26 | 127.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1875 | 桓仁县 | 北牛线 | 湾龙背一组2号 | 30 | 16.73 | 18.98 | 18.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1876 | 桓仁县 | 北牛线 | 湾龙背一组3号 | 200 | 0 | 160.00 | 160.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1877 | 桓仁县 | 北牛线 | 友谊三组 | 50 | 18 | 31.00 | 31.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1878 | 桓仁县 | 北屯线 | 北甸秋皮沟村 | 30 | 20.3 | 17.91 | 17.91 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1879 | 桓仁县 | 北屯线 | 英英沟村 | 315 | 21.89 | 183.05 | 183.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1880 | 桓仁县 | 北屯线 | 英英沟二组 | 315 | 9.61 | 221.73 | 221.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1881 | 桓仁县 | 北屯线 | 英英沟经济开发区 | 100 | 6.72 | 73.28 | 73.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1882 | 桓仁县 | 北屯线 | 英英沟林厂 | 30 | 44.73 | 10.58 | 10.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1883 | 桓仁县 | 北屯线 | 英英沟三组 | 200 | 9.83 | 140.34 | 140.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1884 | 桓仁县 | 北屯线 | 英英沟四组 | 100 | 21.96 | 58.04 | 58.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1885 | 桓仁县 | 北屯线 | 英英沟渔场住户 | 100 | 13.56 | 66.44 | 66.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1886 | 桓仁县 | 北屯线 | 友谊四组 | 100 | 19.26 | 60.74 | 60.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1887 | 桓仁县 | 北屯线 | 友谊一组 | 315 | 11.02 | 217.29 | 217.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1888 | 桓仁县 | 北屯线 | 友谊住户2号 | 315 | 11.62 | 215.40 | 215.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1889 | 桓仁县 | 北园线 | 泡子沿三、四组 | 315 | 34.83 | 142.29 | 142.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1890 | 桓仁县 | 北长线 | 横道川八组 | 100 | 16.84 | 63.16 | 63.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1891 | 桓仁县 | 北长线 | 横道川九组 | 30 | 59.67 | 6.10 | 6.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1892 | 桓仁县 | 北长线 | 横道川六组 | 20 | 25.78 | 10.84 | 10.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1893 | 桓仁县 | 北长线 | 横道川七组 | 20 | 71.37 | 1.73 | 1.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1894 | 桓仁县 | 北长线 | 横道川四组 | 30 | 34.4 | 13.68 | 13.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1895 | 桓仁县 | 北长线 | 横道川五组2号 | 30 | 33.4 | 13.98 | 13.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1896 | 桓仁县 | 北长线 | 长春沟村 | 400 | 11.34 | 274.64 | 274.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1897 | 桓仁县 | 北长线 | 长春沟村2号 | 50 | 24.84 | 27.58 | 27.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1898 | 桓仁县 | 北长线 | 长春沟三组 | 50 | 15.48 | 32.26 | 32.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1899 | 桓仁县 | 北长线 | 长春沟四组 | 200 | 17.01 | 125.98 | 125.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1900 | 桓仁县 | 北长线 | 长春沟一组 | 50 | 23.84 | 28.08 | 28.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1901 | 桓仁县 | 北长线 | 长春沟一组2号 | 100 | 10.51 | 69.49 | 69.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1902 | 桓仁县 | 北镇线 | 北甸子二组 | 200 | 15.93 | 128.14 | 128.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1903 | 桓仁县 | 北镇线 | 北甸子三组 | 100 | 37.44 | 42.56 | 42.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1904 | 桓仁县 | 北镇线 | 北甸子三组2号 | 200 | 15.48 | 129.04 | 129.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1905 | 桓仁县 | 北镇线 | 友谊二组 | 315 | 7.67 | 227.84 | 227.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1906 | 桓仁县 | 北镇线 | 友谊二组2号 | 50 | 47.76 | 16.12 | 16.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1907 | 桓仁县 | 北镇线 | 友谊住户3号 | 400 | 9.59 | 281.64 | 281.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1908 | 桓仁县 | 崔城线 | 崔家街八组 | 100 | 27.56 | 52.44 | 52.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1909 | 桓仁县 | 崔城线 | 崔家街村 | 200 | 65.72 | 28.56 | 28.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1910 | 桓仁县 | 崔城线 | 崔家街村2号 | 100 | 16.71 | 63.29 | 63.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1911 | 桓仁县 | 崔城线 | 崔家街六组 | 20 | 41.03 | 7.79 | 7.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1912 | 桓仁县 | 崔城线 | 崔家街五组 | 315 | 22.92 | 179.80 | 179.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1913 | 桓仁县 | 崔城线 | 崔家街五组2号 | 200 | 12.06 | 135.88 | 135.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1914 | 桓仁县 | 崔城线 | 六河八组2号 | 50 | 10.24 | 34.88 | 34.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1915 | 桓仁县 | 崔城线 | 六河村新房2号 | 100 | 37.56 | 42.44 | 42.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1916 | 桓仁县 | 崔城线 | 六河方塘 | 50 | 0.03 | 39.99 | 39.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1917 | 桓仁县 | 崔六线 | 韩家大院 | 50 | 28.4 | 25.80 | 25.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1918 | 桓仁县 | 崔六线 | 荒沟村 | 315 | 63.14 | 53.11 | 53.11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1919 | 桓仁县 | 崔六线 | 季家街 | 100 | 19.26 | 60.74 | 60.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1920 | 桓仁县 | 崔六线 | 季家街1号 | 100 | 10.2 | 69.80 | 69.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1921 | 桓仁县 | 崔六线 | 六河村2号 | 200 | 7.59 | 144.82 | 144.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1922 | 桓仁县 | 崔六线 | 六河村3号 | 315 | 15.87 | 202.01 | 202.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1923 | 桓仁县 | 崔六线 | 六河六组 | 100 | 36.54 | 43.46 | 43.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1924 | 桓仁县 | 崔六线 | 五道河八组 | 100 | 32.48 | 47.52 | 47.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1925 | 桓仁县 | 崔六线 | 西沟 | 100 | 15.06 | 64.94 | 64.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1926 | 桓仁县 | 崔六线 | 杨家街街道上 | 200 | 32.8 | 94.40 | 94.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1927 | 桓仁县 | 崔六线 | 杨家街街道下 | 200 | 46.44 | 67.12 | 67.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1928 | 桓仁县 | 崔六线 | 杨家街道下2号 | 200 | 61.77 | 36.46 | 36.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1929 | 桓仁县 | 崔六线 | 杨家街老围子 | 100 | 35.72 | 44.28 | 44.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1930 | 桓仁县 | 崔六线 | 杨家街老围子2号 | 100 | 71.84 | 8.16 | 8.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1931 | 桓仁县 | 崔六线 | 杨家街四组 | 100 | 13.36 | 66.64 | 66.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1932 | 桓仁县 | 崔四线 | 半截沟 | 100 | 7.72 | 72.28 | 72.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1933 | 桓仁县 | 崔四线 | 大甸子村 | 400 | 18.14 | 247.44 | 247.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1934 | 桓仁县 | 崔四线 | 大甸子村2号 | 100 | 36.15 | 43.85 | 43.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1935 | 桓仁县 | 崔四线 | 大甸子村3号 | 100 | 4.54 | 75.46 | 75.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1936 | 桓仁县 | 崔四线 | 大甸子村4号 | 100 | 9.54 | 70.46 | 70.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1937 | 桓仁县 | 崔四线 | 大甸子九组 | 100 | 21.2 | 58.80 | 58.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1938 | 桓仁县 | 崔四线 | 大甸子南沟 | 100 | 8.73 | 71.27 | 71.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1939 | 桓仁县 | 崔四线 | 大甸子西山 | 100 | 37.28 | 42.72 | 42.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1940 | 桓仁县 | 崔四线 | 大院 | 200 | 17.07 | 125.86 | 125.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1941 | 桓仁县 | 崔四线 | 三道河北沟 | 200 | 8.24 | 143.52 | 143.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1942 | 桓仁县 | 崔四线 | 三道河村 | 400 | 39.09 | 163.64 | 163.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1943 | 桓仁县 | 崔四线 | 三道河村2号 | 315 | 13.33 | 210.01 | 210.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1944 | 桓仁县 | 崔四线 | 三道河七组 | 100 | 28.68 | 51.32 | 51.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1945 | 桓仁县 | 崔四线 | 三道河一组 | 100 | 29.8 | 50.20 | 50.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1946 | 桓仁县 | 崔四线 | 四河八组 | 315 | 7.66 | 227.87 | 227.87 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1947 | 桓仁县 | 崔四线 | 四河北沟 | 20 | 29.56 | 10.09 | 10.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1948 | 桓仁县 | 崔四线 | 四河村 | 400 | 26.85 | 212.60 | 212.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1949 | 桓仁县 | 崔四线 | 四河村2号 | 315 | 20.7 | 186.80 | 186.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1950 | 桓仁县 | 崔四线 | 四河二道沟1号 | 50 | 40.88 | 19.56 | 19.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1951 | 桓仁县 | 崔四线 | 四河二道沟2号 | 80 | 10.2 | 55.84 | 55.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1952 | 桓仁县 | 崔四线 | 四河九组 | 100 | 11.28 | 68.72 | 68.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1953 | 桓仁县 | 崔四线 | 四河九组2号 | 400 | 14.3 | 262.80 | 262.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1954 | 桓仁县 | 崔四线 | 四河三组 | 100 | 74.52 | 5.48 | 5.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1955 | 桓仁县 | 崔四线 | 四河三组2号 | 200 | 17.25 | 125.50 | 125.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1956 | 桓仁县 | 崔四线 | 四河十二组 | 100 | 18.32 | 61.68 | 61.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1957 | 桓仁县 | 崔四线 | 五道沟二组 | 100 | 22.76 | 57.24 | 57.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1958 | 桓仁县 | 崔四线 | 五道沟三组 | 200 | 25.68 | 108.64 | 108.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1959 | 桓仁县 | 崔四线 | 五道沟四组 | 315 | 24.25 | 175.61 | 175.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1960 | 桓仁县 | 崔四线 | 五道沟四组2号 | 100 | 53.97 | 26.03 | 26.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1961 | 桓仁县 | 崔四线 | 五道沟一组 | 100 | 24.93 | 55.07 | 55.07 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1962 | 桓仁县 | 崔四线 | 五道沟一组2号 | 100 | 7.2 | 72.80 | 72.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1963 | 桓仁县 | 崔四线 | 五道河二组 | 200 | 8.84 | 142.32 | 142.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1964 | 桓仁县 | 崔四线 | 五道河四、六组 | 200 | 23.09 | 113.82 | 113.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1965 | 桓仁县 | 崔四线 | 五道河五、七组 | 200 | 11.28 | 137.44 | 137.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1966 | 桓仁县 | 崔四线 | 五道河五、七组2号 | 400 | 20.31 | 238.76 | 238.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1967 | 桓仁县 | 崔四线 | 五道河一组 | 100 | 15.48 | 64.52 | 64.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1968 | 桓仁县 | 二甸线 | 二棚甸八组 | 100 | 10.4 | 69.60 | 69.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1969 | 桓仁县 | 二甸线 | 二棚甸村 | 315 | 24.63 | 174.42 | 174.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1970 | 桓仁县 | 二甸线 | 二棚甸二组 | 50 | 17.6 | 31.20 | 31.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1971 | 桓仁县 | 二甸线 | 二棚甸九组 | 100 | 13.2 | 66.80 | 66.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1972 | 桓仁县 | 二甸线 | 二棚甸六组 | 100 | 18.8 | 61.20 | 61.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1973 | 桓仁县 | 二甸线 | 二棚甸七组 | 100 | 33.32 | 46.68 | 46.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1974 | 桓仁县 | 二甸线 | 二棚甸七组2号 | 50 | 8 | 36.00 | 36.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1975 | 桓仁县 | 二甸线 | 二棚甸十一组 | 100 | 15.15 | 64.85 | 64.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1976 | 桓仁县 | 二甸线 | 二棚甸十组 | 400 | 4.17 | 303.32 | 303.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1977 | 桓仁县 | 二甸线 | 二棚甸一组 | 100 | 48.8 | 31.20 | 31.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1978 | 桓仁县 | 二甸线 | 鸡冠砬一组2号 | 100 | 14.43 | 65.57 | 65.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1979 | 桓仁县 | 二甸线 | 鸡冠砬子村 | 100 | 16.24 | 63.76 | 63.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1980 | 桓仁县 | 二甸线 | 鸡冠砬子二组 | 200 | 13.73 | 132.54 | 132.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1981 | 桓仁县 | 二甸线 | 鸡冠砬子三组 | 200 | 12.38 | 135.24 | 135.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1982 | 桓仁县 | 二甸线 | 鸡冠砬子四组 | 100 | 17.84 | 62.16 | 62.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1983 | 桓仁县 | 二甸线 | 鸡冠砬子一组 | 200 | 11.22 | 137.56 | 137.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1984 | 桓仁县 | 二甸线 | 鸡心沟四组 | 100 | 11.08 | 68.92 | 68.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1985 | 桓仁县 | 二甸线 | 鸡心沟四组2号 | 50 | 30.38 | 24.81 | 24.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1986 | 桓仁县 | 二甸线 | 马达营村 | 200 | 10.93 | 138.14 | 138.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1987 | 桓仁县 | 二甸线 | 马达营四组 | 100 | 27.08 | 52.92 | 52.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1988 | 桓仁县 | 二甸线 | 马达营一组 | 100 | 21.08 | 58.92 | 58.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1989 | 桓仁县 | 二甸线 | 马达营一组2号 | 30 | 25.39 | 16.38 | 16.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1990 | 桓仁县 | 二甸线 | 四道岭村 | 400 | 7.28 | 290.88 | 290.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1991 | 桓仁县 | 二甸线 | 四道岭二组 | 50 | 23.43 | 28.29 | 28.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1992 | 桓仁县 | 二四线 | 横道川二组 | 100 | 20.44 | 59.56 | 59.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1993 | 桓仁县 | 二四线 | 横道川二组2号 | 100 | 11.8 | 68.20 | 68.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1994 | 桓仁县 | 二四线 | 横道川三组 | 100 | 12.15 | 67.85 | 67.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1995 | 桓仁县 | 二四线 | 横道川十一组 | 100 | 25.16 | 54.84 | 54.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1996 | 桓仁县 | 二四线 | 横道川十组 | 30 | 27.12 | 15.86 | 15.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1997 | 桓仁县 | 二四线 | 横道川五组 | 30 | 25.69 | 16.29 | 16.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 1998 | 桓仁县 | 二西线 | 四道岭五组 | 100 | 20.55 | 59.45 | 59.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1999 | 桓仁县 | 二西线 | 和平1号 | 315 | 17.6 | 196.56 | 196.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2000 | 桓仁县 | 二西线 | 和平2号 | 315 | 22.9 | 179.87 | 179.87 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2001 | 桓仁县 | 二西线 | 和平3号 | 200 | 5.67 | 148.66 | 148.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2002 | 桓仁县 | 二西线 | 老八号 | 200 | 8.85 | 142.30 | 142.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2003 | 桓仁县 | 二西线 | 松兰1号 | 315 | 6.51 | 231.49 | 231.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2004 | 桓仁县 | 二西线 | 松兰2号 | 315 | 1.79 | 246.36 | 246.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2005 | 桓仁县 | 二西线 | 松兰3号 | 315 | 1.64 | 246.83 | 246.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2006 | 桓仁县 | 二西线 | 松兰4号 | 100 | 0.04 | 79.96 | 79.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2007 | 桓仁县 | 二西线 | 西北天 | 200 | 8.09 | 143.82 | 143.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2008 | 桓仁县 | 二西线 | 西岔1号 | 100 | 14.97 | 65.03 | 65.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2009 | 桓仁县 | 二西线 | 新八号 | 200 | 4.2 | 151.60 | 151.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2010 | 桓仁县 | 二镇线 | 104队 | 100 | 13.08 | 66.92 | 66.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2011 | 桓仁县 | 二镇线 | 48家变台 | 200 | 4.14 | 151.72 | 151.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2012 | 桓仁县 | 二镇线 | 66户变台 | 315 | 7.87 | 227.21 | 227.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2013 | 桓仁县 | 二镇线 | 百货变台 | 200 | 33.81 | 92.38 | 92.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2014 | 桓仁县 | 二镇线 | 东风变台 | 400 | 7.3 | 290.80 | 290.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2015 | 桓仁县 | 二镇线 | 东风新区二期箱变变压器 | 630 | 17.43 | 394.19 | 394.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2016 | 桓仁县 | 二镇线 | 东风新区一期1号箱变配电变压器 | 630 | 16.16 | 402.19 | 402.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2017 | 桓仁县 | 二镇线 | 二棚甸子棚户区二期1号箱变变压器 | 400 | 19.17 | 243.32 | 243.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2018 | 桓仁县 | 二镇线 | 二棚甸子棚户区二期2号箱变配电变压器 | 400 | 19.47 | 242.12 | 242.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2019 | 桓仁县 | 二镇线 | 二棚甸子棚户区二期3号箱变变压器 | 400 | 26.4 | 214.40 | 214.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2020 | 桓仁县 | 二镇线 | 二棚甸子卫星新区二期1号箱变变压器 | 400 | 14.94 | 260.24 | 260.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2021 | 桓仁县 | 二镇线 | 二棚甸子卫星新区二期2号箱变变压器 | 400 | 16.29 | 254.84 | 254.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2022 | 桓仁县 | 二镇线 | 二棚甸子卫星新区二期3号箱变配电变压器 | 400 | 13.53 | 265.88 | 265.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2023 | 桓仁县 | 二镇线 | 二棚甸子政府变台 | 200 | 12.21 | 135.58 | 135.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2024 | 桓仁县 | 二镇线 | 红星小区箱变变压器 | 800 | 37.95 | 336.40 | 336.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2025 | 桓仁县 | 二镇线 | 九间房 | 200 | 9.17 | 141.66 | 141.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2026 | 桓仁县 | 二镇线 | 客运站 | 315 | 28.54 | 162.10 | 162.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2027 | 桓仁县 | 二镇线 | 市场变台 | 315 | 40.19 | 125.40 | 125.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2028 | 桓仁县 | 二镇线 | 松兰新区箱变变压器 | 800 | 22.63 | 458.96 | 458.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2029 | 桓仁县 | 二镇线 | 小区1号 | 400 | 11.13 | 275.48 | 275.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2030 | 桓仁县 | 二镇线 | 小区2号 | 400 | 24.55 | 221.80 | 221.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2031 | 桓仁县 | 二镇线 | 医院楼 | 200 | 24.04 | 111.92 | 111.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2032 | 桓仁县 | 二镇线 | 制钉厂 | 200 | 13.35 | 133.30 | 133.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2033 | 桓仁县 | 凤鸣线 | 东关大桥北 | 315 | 15.97 | 201.69 | 201.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2034 | 桓仁县 | 凤鸣线 | 东关大桥南 | 315 | 26.22 | 169.41 | 169.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2035 | 桓仁县 | 凤鸣线 | 凤鸣村 | 400 | 37.35 | 170.60 | 170.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2036 | 桓仁县 | 凤鸣线 | 凤鸣三组 | 200 | 27.98 | 104.04 | 104.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2037 | 桓仁县 | 凤鸣线 | 凤鸣三组2号 | 100 | 55 | 25.00 | 25.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2038 | 桓仁县 | 凤鸣线 | 凤鸣四组 | 315 | 18.6 | 193.41 | 193.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2039 | 桓仁县 | 凤鸣线 | 凤鸣五组 | 400 | 12.71 | 269.16 | 269.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2040 | 桓仁县 | 凤鸣线 | 凤鸣五组2号 | 50 | 23.96 | 28.02 | 28.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2041 | 桓仁县 | 凤鸣线 | 凤鸣五组3号 | 100 | 23.85 | 56.15 | 56.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2042 | 桓仁县 | 凤鸣线 | 清真寺 | 315 | 16.83 | 198.99 | 198.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2043 | 桓仁县 | 黑六线 | 大东沟村 | 400 | 8.62 | 285.52 | 285.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2044 | 桓仁县 | 黑六线 | 大东沟二组3号 | 100 | 14.68 | 65.32 | 65.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2045 | 桓仁县 | 黑六线 | 工业园区5号变台 | 80 | 45.8 | 27.36 | 27.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2046 | 桓仁县 | 黑六线 | 黑沟八组1号 | 100 | 54.1 | 25.90 | 25.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2047 | 桓仁县 | 黑六线 | 黑沟村 | 400 | 27.12 | 211.52 | 211.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2048 | 桓仁县 | 黑六线 | 黑沟水利 | 400 | 7.42 | 290.32 | 290.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2049 | 桓仁县 | 黑六线 | 桓仁县公安局长岗子派出所变台 | 5 | 22.7 | 2.87 | 2.87 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2050 | 桓仁县 | 黑六线 | 刘家沟村3号 | 200 | 16.5 | 127.00 | 127.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2051 | 桓仁县 | 黑六线 | 刘家沟六组 | 315 | 18.86 | 192.59 | 192.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2052 | 桓仁县 | 黑六线 | 六道沟村3号 | 100 | 11.12 | 68.88 | 68.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2053 | 桓仁县 | 黑六线 | 六道沟大棚 | 50 | 14.88 | 32.56 | 32.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2054 | 桓仁县 | 黑六线 | 六道沟六组2号 | 100 | 18.32 | 61.68 | 61.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2055 | 桓仁县 | 黑六线 | 六道沟小区 | 100 | 19.28 | 60.72 | 60.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2056 | 桓仁县 | 黑六线 | 六道沟一组2号 | 50 | 56.76 | 11.62 | 11.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2057 | 桓仁县 | 黑柞线 | 大川村 | 400 | 19.46 | 242.16 | 242.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2058 | 桓仁县 | 黑柞线 | 大川村2号 | 50 | 19.08 | 30.46 | 30.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2059 | 桓仁县 | 黑柞线 | 黑沟敬老院 | 200 | 52.48 | 55.04 | 55.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2060 | 桓仁县 | 黑柞线 | 红石九组2号 | 100 | 22.32 | 57.68 | 57.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2061 | 桓仁县 | 黑柞线 | 红石十组 | 100 | 28.84 | 51.16 | 51.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2062 | 桓仁县 | 黑柞线 | 红石一组2号 | 50 | 66.76 | 6.62 | 6.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2063 | 桓仁县 | 黑柞线 | 石虎子五组1号 | 200 | 10.92 | 138.16 | 138.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2064 | 桓仁县 | 黑柞线 | 石虎子五组2号 | 50 | 72.04 | 3.98 | 3.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2065 | 桓仁县 | 黑柞线 | 柞树岭子村 | 200 | 23.28 | 113.44 | 113.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2066 | 桓仁县 | 黑柞线 | 柞树岭子九组2号 | 400 | 0.96 | 316.16 | 316.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2067 | 桓仁县 | 黑柞线 | 柞树岭子九组3号 | 400 | 0 | 320.00 | 320.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2068 | 桓仁县 | 黑柞线 | 柞树岭子九组5号 | 400 | 0.57 | 317.72 | 317.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2069 | 桓仁县 | 黑柞线 | 柞树岭子七组 | 100 | 10.92 | 69.08 | 69.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2070 | 桓仁县 | 黑柞线 | 柞树岭子一组 | 50 | 78.32 | 0.84 | 0.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2071 | 桓仁县 | 铤东线 | 碑登五组 | 30 | 5.53 | 22.34 | 22.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2072 | 桓仁县 | 铤东线 | 东堡村2号 | 400 | 36.51 | 173.96 | 173.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2073 | 桓仁县 | 铍东线 | 东堡村3号 | 400 | 29.1 | 203.60 | 203.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2074 | 桓仁县 | 铍东线 | 红塘石村1号 | 400 | 13.11 | 267.56 | 267.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2075 | 桓仁县 | 铍东线 | 红塘石村2号 | 200 | 35.24 | 89.52 | 89.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2076 | 桓仁县 | 铍东线 | 红塘石村3号 | 400 | 3.54 | 305.84 | 305.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2077 | 桓仁县 | 铍东线 | 洼子沟村3号 | 100 | 20.94 | 59.06 | 59.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2078 | 桓仁县 | 铍东线 | 洼子沟村4号 | 200 | 3.89 | 152.22 | 152.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2079 | 桓仁县 | 铍东线 | 洼子沟村5号 | 100 | 45.18 | 34.82 | 34.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2080 | 桓仁县 | 铍东线 | 洼子沟村6号 | 50 | 45.96 | 17.02 | 17.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2081 | 桓仁县 | 铍东线 | 小洼子沟 | 100 | 14.04 | 65.96 | 65.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2082 | 桓仁县 | 铍二线 | 碑登七组2号 | 50 | 6.59 | 36.71 | 36.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2083 | 桓仁县 | 铍二线 | 碑登四组2号 | 400 | 16.56 | 253.76 | 253.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2084 | 桓仁县 | 铍二线 | 碑登一组 | 315 | 12.34 | 213.13 | 213.13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2085 | 桓仁县 | 铍二线 | 釜山村1号 | 400 | 44.06 | 143.76 | 143.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2086 | 桓仁县 | 铍二线 | 釜山村2号 | 200 | 29.92 | 100.16 | 100.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2087 | 桓仁县 | 铍二线 | 釜山村6号 | 400 | 7.7 | 289.20 | 289.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2088 | 桓仁县 | 铍二线 | 光复村1号 | 400 | 51.98 | 112.08 | 112.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2089 | 桓仁县 | 铍二线 | 光复村2号 | 400 | 21.66 | 233.36 | 233.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2090 | 桓仁县 | 铍二线 | 光复村3号 | 400 | 26.2 | 215.20 | 215.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2091 | 桓仁县 | 铍二线 | 光复村4号 | 400 | 35.44 | 178.24 | 178.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2092 | 桓仁县 | 铍二线 | 红塘石三组 | 400 | 16.78 | 252.88 | 252.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2093 | 桓仁县 | 铍二线 | 华来镇农民新区 | 400 | 21.75 | 233.00 | 233.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2094 | 桓仁县 | 铍二线 | 文治沟5号 | 50 | 0.08 | 39.96 | 39.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2095 | 桓仁县 | 铍二线 | 文治沟村 | 200 | 37.84 | 84.32 | 84.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2096 | 桓仁县 | 铍二线 | 文治沟村2号 | 100 | 11.04 | 68.96 | 68.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2097 | 桓仁县 | 铍二线 | 文治沟六组 | 100 | 12.22 | 67.78 | 67.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----------|---------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2098 | 桓仁县 | 铎二线 | 文治沟七组 | 315 | 9.45 | 222.23 | 222.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2099 | 桓仁县 | 铎二线 | 文治沟五组 | 50 | 27.42 | 26.29 | 26.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2100 | 桓仁县 | 铎二线 | 中心村2号 | 400 | 44.58 | 141.68 | 141.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2101 | 桓仁县 | 铎二线 | 中心村3号 | 315 | 45.16 | 109.75 | 109.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2102 | 桓仁县 | 铎江联网线420 | 大恩堡四组 | 200 | 20.1 | 119.80 | 119.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2103 | 桓仁县 | 铎江联网线420 | 大恩堡四组2号 | 50 | 30.12 | 24.94 | 24.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2104 | 桓仁县 | 铎江联网线420 | 大恩堡五组2号 | 50 | 35.37 | 22.32 | 22.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2105 | 桓仁县 | 铎江联网线420 | 冯家堡村3号 | 315 | 10.63 | 218.52 | 218.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2106 | 桓仁县 | 铎江联网线420 | 冯家堡村5号 | 200 | 31.56 | 96.88 | 96.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2107 | 桓仁县 | 铎江联网线420 | 冯家堡村6号 | 400 | 15.1 | 259.60 | 259.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2108 | 桓仁县 | 铎江联网线420 | 冯家堡村7号 | 50 | 25.37 | 27.32 | 27.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2109 | 桓仁县 | 铎江联网线420 | 釜山村4号 | 50 | 21.2 | 29.40 | 29.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2110 | 桓仁县 | 铎江联网线420 | 果松川二组 | 100 | 27.48 | 52.52 | 52.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2111 | 桓仁县 | 铎江联网线420 | 果松川六组2号 | 100 | 22.44 | 57.56 | 57.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2112 | 桓仁县 | 铎江联网线420 | 果松川七组 | 50 | 55.6 | 12.20 | 12.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2113 | 桓仁县 | 铎江联网线420 | 果松川三、四组 | 400 | 30.27 | 198.92 | 198.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2114 | 桓仁县 | 铎江联网线420 | 果松川五组 | 400 | 2.7 | 309.20 | 309.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2115 | 桓仁县 | 铎江联网线420 | 果松川一组 | 200 | 12.23 | 135.54 | 135.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2116 | 桓仁县 | 铎江联网线420 | 黑卧子村3号 | 400 | 15.72 | 257.12 | 257.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2117 | 桓仁县 | 铎江联网线420 | 红塘石七组2号 | 50 | 22.28 | 28.86 | 28.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2118 | 桓仁县 | 铎江联网线420 | 柳林子村 | 400 | 40.82 | 156.72 | 156.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2119 | 桓仁县 | 铎江联网线420 | 柳林子三组2号 | 100 | 4.81 | 75.19 | 75.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2120 | 桓仁县 | 铎江联网线420 | 柳林子四组 | 200 | 17.82 | 124.36 | 124.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2121 | 桓仁县 | 铎江联网线420 | 三道河三组 | 100 | 21.72 | 58.28 | 58.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2122 | 桓仁县 | 铎江联网线420 | 小恩堡村 | 400 | 32.46 | 190.16 | 190.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----------|---------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2123 | 桓仁县 | 铔江联网线420 | 小恩堡三组 | 200 | 23.8 | 112.40 | 112.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2124 | 桓仁县 | 铔江联网线420 | 小恩堡三组2号 | 50 | 61.45 | 9.28 | 9.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2125 | 桓仁县 | 铔煤线 | 东堡七组2号 | 50 | 39.1 | 20.45 | 20.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2126 | 桓仁县 | 铔木线 | 蔡俄堡八组 | 100 | 13.58 | 66.42 | 66.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2127 | 桓仁县 | 铔木线 | 蔡俄堡村内 | 400 | 18.7 | 245.20 | 245.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2128 | 桓仁县 | 铔木线 | 蔡俄堡六组 | 200 | 18.2 | 123.60 | 123.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2129 | 桓仁县 | 铔木线 | 蔡俄堡七组 | 100 | 36.08 | 43.92 | 43.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2130 | 桓仁县 | 铔木线 | 蔡俄堡七组2号 | 100 | 8.42 | 71.58 | 71.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2131 | 桓仁县 | 铔木线 | 蔡俄堡五组 | 200 | 12.12 | 135.76 | 135.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2132 | 桓仁县 | 铔木线 | 蔡俄堡五组2台 | 30 | 16.69 | 18.99 | 18.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2133 | 桓仁县 | 铔木线 | 东堡八组 | 100 | 13.44 | 66.56 | 66.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2134 | 桓仁县 | 铔木线 | 木孟子四组 | 315 | 10.32 | 219.49 | 219.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2135 | 桓仁县 | 铔西线 | 川里八组 | 100 | 19.68 | 60.32 | 60.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2136 | 桓仁县 | 铔西线 | 川里八组2号 | 50 | 11.36 | 34.32 | 34.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2137 | 桓仁县 | 铔西线 | 川里村 | 200 | 23.36 | 113.28 | 113.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2138 | 桓仁县 | 铔西线 | 川里村2号 | 400 | 19.37 | 242.52 | 242.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2139 | 桓仁县 | 铔西线 | 川里二组 | 200 | 17.52 | 124.96 | 124.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2140 | 桓仁县 | 铔西线 | 川里九组 | 315 | 12.15 | 213.73 | 213.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2141 | 桓仁县 | 铔西线 | 川里六、十组 | 250 | 13.86 | 165.35 | 165.35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2142 | 桓仁县 | 铔西线 | 川里七组 | 200 | 12.84 | 134.32 | 134.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2143 | 桓仁县 | 铔西线 | 川里五组 | 100 | 19.8 | 60.20 | 60.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2144 | 桓仁县 | 铔西线 | 高台子村 | 400 | 12.1 | 271.60 | 271.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2145 | 桓仁县 | 铔西线 | 高台子村2号 | 200 | 22.6 | 114.80 | 114.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2146 | 桓仁县 | 铔西线 | 横道河子村 | 400 | 15.13 | 259.48 | 259.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2147 | 桓仁县 | 铔西线 | 横道河子三组 | 315 | 12.17 | 213.66 | 213.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2148 | 桓仁县 | 铍西线 | 横道河子四组 | 100 | 20.16 | 59.84 | 59.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2149 | 桓仁县 | 铍西线 | 西堡八组 | 100 | 12.92 | 67.08 | 67.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2150 | 桓仁县 | 铍西线 | 西堡村1号 | 400 | 32.46 | 190.16 | 190.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2151 | 桓仁县 | 铍西线 | 西堡村3号 | 200 | 48.8 | 62.40 | 62.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2152 | 桓仁县 | 铍西线 | 西堡九组 | 315 | 7.18 | 229.38 | 229.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2153 | 桓仁县 | 铍西线 | 西堡九组2号 | 200 | 2.16 | 155.68 | 155.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2154 | 桓仁县 | 铍西线 | 西堡七组 | 100 | 41.4 | 38.60 | 38.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2155 | 桓仁县 | 铍西线 | 新农村1号 | 200 | 17.44 | 125.12 | 125.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2156 | 桓仁县 | 铍西线 | 新农村2号 | 200 | 20.44 | 119.12 | 119.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2157 | 桓仁县 | 铍西线 | 新农村四组 | 100 | 38.64 | 41.36 | 41.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2158 | 桓仁县 | 铍西线 | 新农村四组2号 | 50 | 17.24 | 31.38 | 31.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2159 | 桓仁县 | 铍西线 | 新农村新兴 | 315 | 8.25 | 226.01 | 226.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2160 | 桓仁县 | 铍纤线 | 釜山村5号 | 400 | 20.7 | 237.20 | 237.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2161 | 桓仁县 | 铍纤线 | 拉古甲村1号 | 315 | 25.35 | 172.15 | 172.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2162 | 桓仁县 | 铍纤线 | 拉古甲村2号 | 100 | 29.22 | 50.78 | 50.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2163 | 桓仁县 | 铍纤线 | 拉古甲村3号 | 200 | 4.73 | 150.54 | 150.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2164 | 桓仁县 | 铍纤线 | 拉古甲村4号 | 50 | 40.26 | 19.87 | 19.87 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2165 | 桓仁县 | 铍纤线 | 拉古甲村5号 | 100 | 19.69 | 60.31 | 60.31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2166 | 桓仁县 | 铍纤线 | 拉古甲村6号 | 200 | 10.35 | 139.30 | 139.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2167 | 桓仁县 | 铍纤线 | 朱家堡村 | 200 | 42.08 | 75.84 | 75.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2168 | 桓仁县 | 黄河线 | 大市场箱变配电变压器 | 630 | 13.59 | 418.38 | 418.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2169 | 桓仁县 | 黄河线 | 地税变台 | 250 | 54.32 | 64.20 | 64.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2170 | 桓仁县 | 黄河线 | 地税箱变变压器 | 250 | 16.68 | 158.30 | 158.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2171 | 桓仁县 | 黄河线 | 点式楼1号箱变配电变压器 | 630 | 12.5 | 425.25 | 425.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2172 | 桓仁县 | 黄河线 | 点式楼2号箱变配电变压器 | 630 | 25.57 | 342.91 | 342.91 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2173 | 桓仁县 | 黄河线 | 东城小区箱变变压器 | 630 | 28.32 | 325.58 | 325.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2174 | 桓仁县 | 黄河线 | 东景骊濠1号箱变 | 630 | 15.65 | 405.41 | 405.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2175 | 桓仁县 | 黄河线 | 东景骊濠2号箱变 | 630 | 12.41 | 425.82 | 425.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2176 | 桓仁县 | 黄河线 | 东景骊濠3号箱变 | 400 | 9.87 | 280.52 | 280.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2177 | 桓仁县 | 黄河线 | 鹞鸣花园一期箱变配电变压器 | 500 | 27.74 | 261.30 | 261.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2178 | 桓仁县 | 黄河线 | 人大箱变配电变压器 | 630 | 16.98 | 397.03 | 397.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2179 | 桓仁县 | 黄河线 | 人民银行 | 315 | 25.17 | 172.71 | 172.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2180 | 桓仁县 | 黄河线 | 三粮站箱变配电变压器 | 630 | 12.09 | 427.83 | 427.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2181 | 桓仁县 | 黄河线 | 森茂2号箱变配电变压器 | 630 | 15.7 | 405.09 | 405.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2182 | 桓仁县 | 黄河线 | 森茂箱变变压器 | 630 | 26.83 | 334.97 | 334.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2183 | 桓仁县 | 黄河线 | 石油小区箱变变压器 | 630 | 22.06 | 365.02 | 365.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2184 | 桓仁县 | 黄河线 | 顺城小区 | 315 | 28.93 | 160.87 | 160.87 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2185 | 桓仁县 | 黄河线 | 正阳箱变变压器 | 630 | 22.48 | 362.38 | 362.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2186 | 桓仁县 | 回龙线 | 和平二组 | 100 | 16.52 | 63.48 | 63.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2187 | 桓仁县 | 回龙线 | 和平三组 | 100 | 6.12 | 73.88 | 73.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2188 | 桓仁县 | 回龙线 | 和平四组 | 100 | 61.28 | 18.72 | 18.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2189 | 桓仁县 | 回龙线 | 和平四组2号 | 100 | 9.66 | 70.34 | 70.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2190 | 桓仁县 | 回龙线 | 和平五组 | 100 | 15.5 | 64.50 | 64.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2191 | 桓仁县 | 回龙线 | 和平一组 | 100 | 14.1 | 65.90 | 65.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2192 | 桓仁县 | 回龙线 | 回龙二组 | 200 | 18.58 | 122.84 | 122.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2193 | 桓仁县 | 回龙线 | 回龙二组2号 | 100 | 42.72 | 37.28 | 37.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2194 | 桓仁县 | 回龙线 | 回龙三、四组 | 400 | 12.04 | 271.84 | 271.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2195 | 桓仁县 | 回龙线 | 回龙五组1号 | 200 | 24.46 | 111.08 | 111.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2196 | 桓仁县 | 回龙线 | 回龙五组2号 | 100 | 11.86 | 68.14 | 68.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2197 | 桓仁县 | 回龙线 | 回龙一组 | 315 | 22.23 | 181.98 | 181.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2198 | 桓仁县 | 回龙线 | 砬门村部小区 | 315 | 10.73 | 218.20 | 218.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2199 | 桓仁县 | 回龙线 | 砬门二组 | 200 | 10.65 | 138.70 | 138.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2200 | 桓仁县 | 回龙线 | 砬门六组 | 400 | 8.01 | 287.96 | 287.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2201 | 桓仁县 | 回龙线 | 砬门六组2号 | 100 | 22.56 | 57.44 | 57.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2202 | 桓仁县 | 回龙线 | 砬门三组 | 50 | 43.24 | 18.38 | 18.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2203 | 桓仁县 | 回龙线 | 砬门四组 | 100 | 50.52 | 29.48 | 29.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2204 | 桓仁县 | 回龙线 | 砬门五组 | 200 | 21.33 | 117.34 | 117.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2205 | 桓仁县 | 回龙线 | 砬门五组2号 | 50 | 8.28 | 35.86 | 35.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2206 | 桓仁县 | 回龙线 | 砬门一组 | 200 | 9.24 | 141.52 | 141.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2207 | 桓仁县 | 回龙线 | 爬宝二组 | 200 | 12.15 | 135.70 | 135.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2208 | 桓仁县 | 回龙线 | 爬宝六组 | 100 | 18.28 | 61.72 | 61.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2209 | 桓仁县 | 回龙线 | 爬宝三组 | 200 | 14.54 | 130.92 | 130.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2210 | 桓仁县 | 回龙线 | 爬宝四组 | 200 | 14.59 | 130.82 | 130.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2211 | 桓仁县 | 回龙线 | 爬宝五组 | 100 | 15.52 | 64.48 | 64.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2212 | 桓仁县 | 回龙线 | 爬宝一组 | 200 | 9.87 | 140.26 | 140.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2213 | 桓仁县 | 回龙线 | 爬宝一组2号 | 50 | 25.92 | 27.04 | 27.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2214 | 桓仁县 | 回龙线 | 向阳六组 | 100 | 16.98 | 63.02 | 63.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2215 | 桓仁县 | 回龙线 | 向阳五组 | 100 | 16.2 | 63.80 | 63.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2216 | 桓仁县 | 浑江线 | 北小变台 | 315 | 29.26 | 159.83 | 159.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2217 | 桓仁县 | 浑江线 | 东坡新居箱变#2配电变压器 | 400 | 30.65 | 197.40 | 197.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2218 | 桓仁县 | 浑江线 | 东山中学 | 315 | 10.79 | 218.01 | 218.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2219 | 桓仁县 | 浑江线 | 东油站 | 400 | 36.72 | 173.12 | 173.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2220 | 桓仁县 | 浑江线 | 法院箱变变压器 | 400 | 23.34 | 226.64 | 226.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2221 | 桓仁县 | 浑江线 | 府西箱变配电变压器 | 630 | 16.95 | 397.22 | 397.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2222 | 桓仁县 | 浑江线 | 华泰#3箱变变压器 | 315 | 20.34 | 187.93 | 187.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------------|------|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2223 | 桓仁县 | 浑江线 | 华一箱变变压器 | 400 | 41.4 | 154.40 | 154.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2224 | 桓仁县 | 浑江线 | 桓仁县政府变台 | 315 | 31.97 | 151.29 | 151.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2225 | 桓仁县 | 浑江线 | 建行变台 | 315 | 31.43 | 153.00 | 153.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2226 | 桓仁县 | 浑江线 | 教师楼 | 315 | 44.5 | 111.83 | 111.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2227 | 桓仁县 | 浑江线 | 金剑小区箱变变压器 | 315 | 34.16 | 144.40 | 144.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2228 | 桓仁县 | 浑江线 | 金庭雅院箱变配电变压器 | 500 | 16.54 | 317.30 | 317.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2229 | 桓仁县 | 浑江线 | 黎明新区#1箱变变压器 | 1250 | 15.65 | 804.38 | 804.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2230 | 桓仁县 | 浑江线 | 黎明新区#2箱变变压器 | 800 | 10.31 | 557.52 | 557.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2231 | 桓仁县 | 浑江线 | 龙宝家园箱变#2变压器 | 800 | 20.16 | 478.72 | 478.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2232 | 桓仁县 | 浑江线 | 天泰花园二期#3箱变变压器 | 630 | 16.91 | 397.47 | 397.47 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2233 | 桓仁县 | 浑江线 | 天泰花园二期#4箱变变压器 | 630 | 17.17 | 395.83 | 395.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2234 | 桓仁县 | 浑江线 | 天泰花园二期1号箱变配电变压器 | 400 | 13.47 | 266.12 | 266.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2235 | 桓仁县 | 浑江线 | 天泰花园二期2号箱变变压器 | 630 | 20.57 | 374.41 | 374.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2236 | 桓仁县 | 浑江线 | 天韵#1箱变变压器 | 800 | 42.94 | 296.48 | 296.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2237 | 桓仁县 | 浑江线 | 天韵#2箱变变压器 | 800 | 34.3 | 365.60 | 365.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2238 | 桓仁县 | 浑江线 | 土产变台 | 315 | 10.74 | 218.17 | 218.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2239 | 桓仁县 | 浑江线 | 五大机关箱变变压器 | 630 | 21.59 | 367.98 | 367.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2240 | 桓仁县 | 浑江线 | 新市箱变#2变压器 | 630 | 19.63 | 380.33 | 380.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2241 | 桓仁县 | 浑江线 | 一建变台 | 400 | 16.43 | 254.28 | 254.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2242 | 桓仁县 | 浑江线 | 御铭府邸#1箱变#1变压器 | 1000 | 52.64 | 273.60 | 273.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2243 | 桓仁县 | 浑江线 | 御铭府邸2号箱变 | 800 | 43.65 | 290.80 | 290.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2244 | 桓仁县 | 浑江线 | 政府箱变变压器 | 800 | 25.88 | 432.96 | 432.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2245 | 桓仁县 | 浑江线 | 综合楼箱变变压器 | 400 | 46.24 | 135.04 | 135.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2246 | 桓仁县 | 江城线 | 北岭 | 200 | 16.44 | 127.12 | 127.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2247 | 桓仁县 | 江城线 | 朝中箱变变压器 | 630 | 31.37 | 306.37 | 306.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------------|------|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2248 | 桓仁县 | 江城线 | 二供热 | 400 | 54.88 | 100.48 | 100.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2249 | 桓仁县 | 江城线 | 公路段箱变变压器 | 400 | 41.44 | 154.24 | 154.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2250 | 桓仁县 | 江城线 | 江城#1箱变变压器 | 1600 | 37.63 | 677.92 | 677.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2251 | 桓仁县 | 江城线 | 江城#2箱变变压器 | 1600 | 22.75 | 916.00 | 916.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2252 | 桓仁县 | 江城线 | 清四区箱变#1变压器 | 630 | 40.41 | 249.42 | 249.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2253 | 桓仁县 | 江桓线 | 八千平箱变变压器 | 630 | 33.37 | 293.77 | 293.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2254 | 桓仁县 | 江桓线 | 地震办 | 315 | 31.16 | 153.85 | 153.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2255 | 桓仁县 | 江桓线 | 浑江公寓 | 315 | 18.7 | 193.10 | 193.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2256 | 桓仁县 | 江桓线 | 农二区箱变#1变压器 | 630 | 27.71 | 329.43 | 329.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2257 | 桓仁县 | 江桓线 | 农民新居 | 200 | 30.96 | 98.08 | 98.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2258 | 桓仁县 | 江桓线 | 清二区箱变#2变压器 | 630 | 31.08 | 308.20 | 308.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2259 | 桓仁县 | 江桓线 | 清三区#1箱变#1变压器 | 630 | 23.97 | 352.99 | 352.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2260 | 桓仁县 | 江桓线 | 清三区#2箱变变压器 | 800 | 18.41 | 492.72 | 492.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2261 | 桓仁县 | 江桓线 | 清一区箱变变压器 | 800 | 21.64 | 466.88 | 466.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2262 | 桓仁县 | 江桓线 | 荣丰二区#1箱变变压器 | 1000 | 19.64 | 603.60 | 603.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2263 | 桓仁县 | 江桓线 | 荣丰二区#2箱变变压器 | 1000 | 15.96 | 640.40 | 640.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2264 | 桓仁县 | 江桓线 | 天华佳园箱变变压器 | 630 | 17.21 | 395.58 | 395.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2265 | 桓仁县 | 江桓线 | 天泰#1箱变#2变压器 | 800 | 28.61 | 411.12 | 411.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2266 | 桓仁县 | 江桓线 | 天泰#2箱变变压器 | 1250 | 17.57 | 780.38 | 780.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2267 | 桓仁县 | 江桓线 | 西关九组2号 | 315 | 26.44 | 168.71 | 168.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2268 | 桓仁县 | 江桓线 | 西关四组 | 315 | 45.52 | 108.61 | 108.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2269 | 桓仁县 | 江桓线 | 西关五组 | 315 | 34.86 | 142.19 | 142.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2270 | 桓仁县 | 江桓线 | 西关新村三区#1箱变变压器 | 1000 | 22.84 | 571.60 | 571.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2271 | 桓仁县 | 江桓线 | 西关新村三区#2箱变变压器 | 1250 | 12.8 | 840.00 | 840.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2272 | 桓仁县 | 江桓线 | 西园小学 | 315 | 13.56 | 209.29 | 209.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------------|------|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2273 | 桓仁县 | 江汇线 | 昌鑫雅苑2号箱变配电变压器 | 500 | 28.58 | 257.10 | 257.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2274 | 桓仁县 | 江汇线 | 昌鑫雅苑3号箱变配电变压器 | 500 | 20.83 | 295.85 | 295.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2275 | 桓仁县 | 江汇线 | 城建佳园1号箱变配电变压器 | 500 | 23.17 | 284.15 | 284.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2276 | 桓仁县 | 江汇线 | 城建佳园2号箱变配电变压器 | 500 | 31.04 | 244.80 | 244.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2277 | 桓仁县 | 江汇线 | 城建佳园3号箱变配电变压器 | 500 | 15.23 | 323.85 | 323.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2278 | 桓仁县 | 江汇线 | 恒泰华庭 | 500 | 9.41 | 352.95 | 352.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2279 | 桓仁县 | 江汇线 | 桓仁昌鑫雅苑4号箱变配电变压器 | 500 | 23.17 | 284.15 | 284.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2280 | 桓仁县 | 江汇线 | 汇景华苑二期1号箱变变压器 | 630 | 11.09 | 434.13 | 434.13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2281 | 桓仁县 | 江汇线 | 汇景华苑二期2号箱变变压器 | 630 | 9.1 | 446.67 | 446.67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2282 | 桓仁县 | 江汇线 | 汇景华苑二期3号箱变变压器 | 630 | 11.73 | 430.10 | 430.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2283 | 桓仁县 | 江汇线 | 汇景华苑二期4号箱变变压器 | 630 | 10.25 | 439.43 | 439.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2284 | 桓仁县 | 江汇线 | 汇景华苑一期1号箱变 | 630 | 13.94 | 416.18 | 416.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2285 | 桓仁县 | 江汇线 | 汇景华苑一期6号箱变变压器 | 630 | 13.14 | 421.22 | 421.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2286 | 桓仁县 | 江汇线 | 汇景华苑一期7号箱变变压器 | 630 | 2.9 | 485.73 | 485.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2287 | 桓仁县 | 江汇线 | 汇景华苑一期8号箱变配电变压器 | 630 | 17.75 | 392.18 | 392.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2288 | 桓仁县 | 江汇线 | 锦绣家园1号箱变配电变压器 | 630 | 26.7 | 335.79 | 335.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2289 | 桓仁县 | 江汇线 | 锦绣家园2号箱变配电变压器 | 630 | 16.16 | 402.19 | 402.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2290 | 桓仁县 | 江汇线 | 龙宝城市广场箱变配电变压器 | 1250 | 14.3 | 821.25 | 821.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2291 | 桓仁县 | 江汇线 | 西关六组 | 200 | 32.08 | 95.84 | 95.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2292 | 桓仁县 | 江汇线 | 西江电站 | 315 | 16.04 | 201.47 | 201.47 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2293 | 桓仁县 | 江汇线 | 西江新村箱变变压器 | 500 | 34.05 | 229.75 | 229.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2294 | 桓仁县 | 江汇线 | 学府家园1号箱变配电变压器 | 630 | 15.17 | 408.43 | 408.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2295 | 桓仁县 | 江汇线 | 学府家园2号箱变配电变压器 | 630 | 14.41 | 413.22 | 413.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2296 | 桓仁县 | 江汇线 | 学府家园4号箱变配电变压器 | 315 | 21.62 | 183.90 | 183.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2297 | 桓仁县 | 江汇线 | 学府家园5号箱变配电变压器 | 630 | 14.32 | 413.78 | 413.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------------|------|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2298 | 桓仁县 | 江汇线 | 养路段 | 315 | 25.56 | 171.49 | 171.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2299 | 桓仁县 | 江汇线 | 综合厂 | 315 | 22.59 | 180.84 | 180.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2300 | 桓仁县 | 江润线 | 城建名都1号箱变 | 630 | 46.76 | 209.41 | 209.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2301 | 桓仁县 | 江润线 | 城建名都2号箱变 | 630 | 62.19 | 112.20 | 112.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2302 | 桓仁县 | 江润线 | 城建名都3号箱变 | 630 | 76.73 | 20.60 | 20.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2303 | 桓仁县 | 江润线 | 城建名都4号箱变 | 630 | 30.16 | 313.99 | 313.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2304 | 桓仁县 | 江润线 | 城建名都5号箱变 | 630 | 54.38 | 161.41 | 161.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2305 | 桓仁县 | 江润线 | 城建名都6号箱变 | 630 | 42 | 239.40 | 239.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2306 | 桓仁县 | 江润线 | 华韵水岸#1箱变变压器 | 800 | 24.83 | 441.36 | 441.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2307 | 桓仁县 | 江润线 | 华韵水岸2号箱变变压器 | 500 | 20.1 | 299.50 | 299.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2308 | 桓仁县 | 江润线 | 华韵水岸东区2号箱变变压器 | 500 | 16.26 | 318.70 | 318.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2309 | 桓仁县 | 江润线 | 华韵水岸东区3号箱变变压器 | 630 | 28.51 | 324.39 | 324.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2310 | 桓仁县 | 江润线 | 华韵水岸三期1号箱变配电变压器 | 630 | 24.73 | 348.20 | 348.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2311 | 桓仁县 | 江润线 | 华韵水岸三期3号箱变配电变压器 | 500 | 23.74 | 281.30 | 281.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2312 | 桓仁县 | 江润线 | 华韵水岸三期4号箱变配电变压器 | 630 | 26.54 | 336.80 | 336.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2313 | 桓仁县 | 江润线 | 华韵水岸三期5号箱变配电变压器 | 500 | 25.34 | 273.30 | 273.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2314 | 桓仁县 | 江润线 | 华韵水岸四期1号箱变变压器 | 630 | 21.3 | 369.81 | 369.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2315 | 桓仁县 | 江润线 | 华韵水岸四期2号箱变配电变压器 | 630 | 22.79 | 360.42 | 360.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2316 | 桓仁县 | 江润线 | 华韵水岸四期3号箱变配电变压器 | 630 | 21.68 | 367.42 | 367.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2317 | 桓仁县 | 江润线 | 华韵水岸四期4号箱变配电变压器 | 630 | 20.03 | 377.81 | 377.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2318 | 桓仁县 | 江润线 | 建材小区#2箱变变压器 | 630 | 13.02 | 421.97 | 421.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2319 | 桓仁县 | 江润线 | 建材小区#3箱变变压器 | 400 | 39.96 | 160.16 | 160.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2320 | 桓仁县 | 江润线 | 建材小区#4箱变变压器 | 1000 | 15.52 | 644.80 | 644.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2321 | 桓仁县 | 江润线 | 金盛二期1号箱变配电变压器 | 630 | 21.37 | 369.37 | 369.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2322 | 桓仁县 | 江润线 | 金盛二期2号箱变配电变压器 | 630 | 16.63 | 399.23 | 399.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2323 | 桓仁县 | 江润线 | 金盛佳园三期1号箱变配电变压器 | 630 | 20.89 | 372.39 | 372.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2324 | 桓仁县 | 江润线 | 金盛佳园三期2号箱变配电变压器 | 630 | 23.65 | 355.01 | 355.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2325 | 桓仁县 | 江润线 | 金盛佳园三期3号箱变配电变压器 | 630 | 17.56 | 393.37 | 393.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2326 | 桓仁县 | 江润线 | 金盛佳园三期4号箱变配电变压器 | 630 | 19.11 | 383.61 | 383.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2327 | 桓仁县 | 江润线 | 金盛佳园三期5号箱变配电变压器 | 630 | 18.19 | 389.40 | 389.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2328 | 桓仁县 | 江润线 | 丽水二区2号箱变配电变压器 | 400 | 21.28 | 234.88 | 234.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2329 | 桓仁县 | 江润线 | 农民新区箱变#2变压器 | 630 | 15.87 | 404.02 | 404.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2330 | 桓仁县 | 江润线 | 农民住户 | 50 | 21.72 | 29.14 | 29.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2331 | 桓仁县 | 江润线 | 荣丰一区#1箱变变压器 | 400 | 49.4 | 122.40 | 122.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2332 | 桓仁县 | 江润线 | 荣丰一区#2箱变变压器 | 400 | 31.65 | 193.40 | 193.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2333 | 桓仁县 | 江润线 | 西关新村4区#1箱变#1变压器 | 630 | 32.16 | 301.39 | 301.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2334 | 桓仁县 | 江润线 | 西关新村4区#2箱变#1变压器 | 800 | 30.3 | 397.60 | 397.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2335 | 桓仁县 | 江润线 | 西关新村4区#3箱变变压器 | 400 | 41.7 | 153.20 | 153.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2336 | 桓仁县 | 江润线 | 月亮湾小区箱变#1变压器 | 800 | 17.18 | 502.56 | 502.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2337 | 桓仁县 | 江沿线 | 泡沿二组 | 200 | 24.76 | 110.48 | 110.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2338 | 桓仁县 | 江沿线 | 泡沿一组 | 400 | 32.85 | 188.60 | 188.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2339 | 桓仁县 | 江沿线 | 阳光保健 | 315 | 32.98 | 148.11 | 148.11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2340 | 桓仁县 | 兰家线 | 东关三组 | 315 | 8.04 | 226.67 | 226.67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2341 | 桓仁县 | 兰家线 | 富荣花园1号箱变 | 500 | 23.1 | 284.50 | 284.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2342 | 桓仁县 | 兰家线 | 富荣花园2号箱变 | 500 | 22.94 | 285.30 | 285.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2343 | 桓仁县 | 兰家线 | 金城花园#3箱变变压器 | 630 | 18.02 | 390.47 | 390.47 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2344 | 桓仁县 | 兰家线 | 金城花园4号箱变配电变压器 | 630 | 15.11 | 408.81 | 408.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2345 | 桓仁县 | 兰家线 | 金城花园5号箱变配电变压器 | 500 | 20.54 | 297.30 | 297.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2346 | 桓仁县 | 兰家线 | 敬老院箱变配电变压器 | 400 | 16.5 | 254.00 | 254.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2347 | 桓仁县 | 兰家线 | 鹞鸣山庄二期1号箱变 | 630 | 20.67 | 373.78 | 373.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------------|------|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2348 | 桓仁县 | 兰家线 | 鹧鸣山庄二期2号箱变 | 630 | 20.27 | 376.30 | 376.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2349 | 桓仁县 | 兰家线 | 鹧鸣山庄二期3号箱变 | 630 | 23.21 | 357.78 | 357.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2350 | 桓仁县 | 兰家线 | 鹧鸣山庄三期箱变变压器 | 630 | 22.76 | 360.61 | 360.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2351 | 桓仁县 | 兰家线 | 鹧鸣一期2号箱变#1变压器 | 400 | 77.93 | 8.28 | 8.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2352 | 桓仁县 | 兰家线 | 鹧鸣山庄一期#1箱变变压器 | 800 | 17.21 | 502.32 | 502.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2353 | 桓仁县 | 兰家线 | 龙启豪苑二期1号箱变 | 500 | 24.21 | 278.95 | 278.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2354 | 桓仁县 | 兰家线 | 龙启豪苑二期2号箱变 | 500 | 23.01 | 284.95 | 284.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2355 | 桓仁县 | 兰家线 | 龙启豪苑二期4号箱变 | 500 | 27.1 | 264.50 | 264.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2356 | 桓仁县 | 兰家线 | 龙启豪苑二期5号箱变 | 630 | 25.27 | 344.80 | 344.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2357 | 桓仁县 | 兰家线 | 龙启豪苑一期1号箱变 | 1000 | 26.88 | 531.20 | 531.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2358 | 桓仁县 | 兰家线 | 龙启豪苑一期2号箱变 | 1250 | 20.35 | 745.63 | 745.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2359 | 桓仁县 | 兰家线 | 世纪金阳二期1号箱变配电变压器 | 630 | 19.05 | 383.99 | 383.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2360 | 桓仁县 | 兰家线 | 世纪金阳二期2号箱变配电变压器 | 630 | 19.78 | 379.39 | 379.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2361 | 桓仁县 | 兰家线 | 世纪金阳二期3号箱变配电变压器 | 200 | 15.63 | 128.74 | 128.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2362 | 桓仁县 | 兰家线 | 世纪金阳一期1号箱变配电变压器 | 630 | 22.48 | 362.38 | 362.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2363 | 桓仁县 | 兰家线 | 世纪金阳一期3号箱变配电变压器 | 630 | 20.29 | 376.17 | 376.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2364 | 桓仁县 | 兰家线 | 世纪金阳一期4号箱变配电变压器 | 630 | 14.38 | 413.41 | 413.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2365 | 桓仁县 | 兰家线 | 水利服务队 | 200 | 10.32 | 139.36 | 139.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2366 | 桓仁县 | 莲花线 | 东关村 | 400 | 25.9 | 216.40 | 216.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2367 | 桓仁县 | 莲花线 | 东关六组 | 315 | 12.67 | 212.09 | 212.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2368 | 桓仁县 | 莲花线 | 东关四组 | 400 | 50.25 | 119.00 | 119.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2369 | 桓仁县 | 莲花线 | 东关五组 | 400 | 30.78 | 196.88 | 196.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2370 | 桓仁县 | 莲花线 | 龙泽湾1号箱变配电变压器 | 630 | 22.44 | 362.63 | 362.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2371 | 桓仁县 | 莲花线 | 龙泽湾2号箱变配电变压器 | 630 | 13.65 | 418.01 | 418.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2372 | 桓仁县 | 莲花线 | 龙泽湾3号箱变配电变压器 | 630 | 20.19 | 376.80 | 376.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2373 | 桓仁县 | 莲花线 | 龙泽湾4号箱变配电变压器 | 630 | 17.14 | 396.02 | 396.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2374 | 桓仁县 | 莲花线 | 天健线民族广场变压器 | 315 | 3.94 | 239.59 | 239.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2375 | 桓仁县 | 联网线 | 电力工程公司 | 50 | 22.36 | 28.82 | 28.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2376 | 桓仁县 | 联网线 | 副食 | 200 | 17.43 | 125.14 | 125.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2377 | 桓仁县 | 联网线 | 高炉山东 | 200 | 12.48 | 135.04 | 135.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2378 | 桓仁县 | 联网线 | 高炉山西 | 100 | 32.88 | 47.12 | 47.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2379 | 桓仁县 | 联网线 | 和禹10号 | 200 | 13.65 | 132.70 | 132.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2380 | 桓仁县 | 联网线 | 和禹11号 | 200 | 24.06 | 111.88 | 111.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2381 | 桓仁县 | 联网线 | 和禹12号 | 200 | 24.06 | 111.88 | 111.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2382 | 桓仁县 | 联网线 | 和禹13号 | 100 | 62.7 | 17.30 | 17.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2383 | 桓仁县 | 联网线 | 和禹14号 | 200 | 40.23 | 79.54 | 79.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2384 | 桓仁县 | 联网线 | 和禹15号 | 200 | 48.6 | 62.80 | 62.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2385 | 桓仁县 | 联网线 | 和禹16号 | 400 | 34.68 | 181.28 | 181.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2386 | 桓仁县 | 联网线 | 和禹18号 | 200 | 49.83 | 60.34 | 60.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2387 | 桓仁县 | 联网线 | 和禹19号 | 200 | 15.63 | 128.74 | 128.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2388 | 桓仁县 | 联网线 | 和禹1号 | 200 | 17.49 | 125.02 | 125.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2389 | 桓仁县 | 联网线 | 和禹1号箱变配电变压器 | 630 | 4.1 | 478.17 | 478.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2390 | 桓仁县 | 联网线 | 和禹2号 | 400 | 20.07 | 239.72 | 239.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2391 | 桓仁县 | 联网线 | 和禹2号箱变配电变压器 | 400 | 8.01 | 287.96 | 287.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2392 | 桓仁县 | 联网线 | 和禹3号 | 400 | 22.59 | 229.64 | 229.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2393 | 桓仁县 | 联网线 | 和禹3号箱变配电变压器 | 400 | 9.24 | 283.04 | 283.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2394 | 桓仁县 | 联网线 | 和禹4号 | 200 | 16.77 | 126.46 | 126.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2395 | 桓仁县 | 联网线 | 和禹5号 | 200 | 29.97 | 100.06 | 100.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2396 | 桓仁县 | 联网线 | 和禹6号 | 100 | 41.64 | 38.36 | 38.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2397 | 桓仁县 | 联网线 | 和禹7号 | 100 | 50.36 | 29.64 | 29.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2398 | 桓仁县 | 联网线 | 和禹8号 | 400 | 20.37 | 238.52 | 238.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2399 | 桓仁县 | 联网线 | 和禹9号 | 200 | 38.61 | 82.78 | 82.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2400 | 桓仁县 | 联网线 | 家属房 | 100 | 20.37 | 59.63 | 59.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2401 | 桓仁县 | 联网线 | 江北廉租房1号箱变配电变压器 | 630 | 9.46 | 444.40 | 444.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2402 | 桓仁县 | 联网线 | 江北廉租房2号箱变配电变压器 | 500 | 14.46 | 327.70 | 327.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2403 | 桓仁县 | 联网线 | 江北廉租房3号箱变配电变压器 | 500 | 9.86 | 350.70 | 350.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2404 | 桓仁县 | 联网线 | 江北天泰嘉园1号箱变 | 500 | 21.7 | 291.50 | 291.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2405 | 桓仁县 | 联网线 | 江北天泰嘉园3号箱变 | 500 | 16.58 | 317.10 | 317.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2406 | 桓仁县 | 联网线 | 江北天泰嘉园4号箱变 | 400 | 13.56 | 265.76 | 265.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2407 | 桓仁县 | 联网线 | 江北天泰嘉园5号箱变配电变压器 | 400 | 31.45 | 194.20 | 194.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2408 | 桓仁县 | 联网线 | 联网线五女南区2#箱变#2变压器 | 500 | 34.04 | 229.80 | 229.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2409 | 桓仁县 | 联网线 | 刘家沟五组 | 30 | 27.9 | 15.63 | 15.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2410 | 桓仁县 | 联网线 | 四中 | 200 | 16.37 | 127.26 | 127.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2411 | 桓仁县 | 联网线 | 四中2号 | 50 | 14.81 | 32.60 | 32.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2412 | 桓仁县 | 联网线 | 通天八组 | 100 | 40.38 | 39.62 | 39.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2413 | 桓仁县 | 联网线 | 通天五组2号 | 100 | 20.4 | 59.60 | 59.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2414 | 桓仁县 | 联网线 | 五女北区#1箱变#2变压器 | 500 | 35.68 | 221.60 | 221.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2415 | 桓仁县 | 联网线 | 五女北区2#箱变#2变压器 | 500 | 37.44 | 212.80 | 212.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2416 | 桓仁县 | 联网线 | 五女南区1#箱变#2变压器 | 500 | 51.08 | 144.60 | 144.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2417 | 桓仁县 | 联网线 | 五女新城二期1号箱变 | 630 | 41.75 | 240.98 | 240.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2418 | 桓仁县 | 联网线 | 五女新城三期1号箱变 | 630 | 24.8 | 347.76 | 347.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2419 | 桓仁县 | 联网线 | 五女新城三期2号箱变 | 630 | 26.13 | 339.38 | 339.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2420 | 桓仁县 | 联网线 | 新安2号箱变配电变压器 | 630 | 14.74 | 411.14 | 411.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2421 | 桓仁县 | 联网线 | 新安3 | 200 | 12.84 | 134.32 | 134.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2422 | 桓仁县 | 联网线 | 星宇佳苑A区1号箱变配电变压器 | 630 | 15.75 | 404.78 | 404.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2423 | 桓仁县 | 联网线 | 星宇佳苑A区2号箱变配电变压器 | 630 | 13.43 | 419.39 | 419.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2424 | 桓仁县 | 联网线 | 星宇佳苑B区2号箱变配电变压器 | 630 | 17.27 | 395.20 | 395.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2425 | 桓仁县 | 联网线 | 星宇佳苑C区1号箱变配电变压器 | 630 | 51.33 | 180.62 | 180.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2426 | 桓仁县 | 联网线 | 星宇佳苑C区2号箱变配电变压器 | 630 | 30.22 | 313.61 | 313.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2427 | 桓仁县 | 六河线 | 泡沿二组2号 | 80 | 9.39 | 56.49 | 56.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2428 | 桓仁县 | 木八线 | 暖河子村内2号 | 400 | 6.65 | 293.40 | 293.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2429 | 桓仁县 | 木八线 | 暖河子五组 | 315 | 8.6 | 224.91 | 224.91 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2430 | 桓仁县 | 木河线 | 老秃顶子管理局变台 | 100 | 8.24 | 71.76 | 71.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2431 | 桓仁县 | 木河线 | 暖河子八号 | 100 | 5.76 | 74.24 | 74.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2432 | 桓仁县 | 木河线 | 暖河子村 | 250 | 25.46 | 136.35 | 136.35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2433 | 桓仁县 | 木河线 | 暖河子国矿家属 | 100 | 13.24 | 66.76 | 66.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2434 | 桓仁县 | 木河线 | 暖河子六组 | 315 | 6.93 | 230.17 | 230.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2435 | 桓仁县 | 木河线 | 暖河子煤洞沟 | 100 | 23.7 | 56.30 | 56.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2436 | 桓仁县 | 木新线 | 高俭地八组 | 100 | 20.06 | 59.94 | 59.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2437 | 桓仁县 | 木新线 | 高俭地村 | 400 | 14.6 | 261.60 | 261.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2438 | 桓仁县 | 木新线 | 高俭地村2号 | 50 | 44.65 | 17.68 | 17.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2439 | 桓仁县 | 木新线 | 高俭地九组 | 315 | 8.18 | 226.23 | 226.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2440 | 桓仁县 | 木新线 | 高俭地六组 | 315 | 12.52 | 212.56 | 212.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2441 | 桓仁县 | 木新线 | 高俭地七组 | 100 | 27 | 53.00 | 53.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2442 | 桓仁县 | 木新线 | 高俭地十组 | 100 | 12.34 | 67.66 | 67.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2443 | 桓仁县 | 木新线 | 木孟子六栋 | 315 | 9.92 | 220.75 | 220.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2444 | 桓仁县 | 木新线 | 木孟子马圈沟 | 250 | 32.51 | 118.73 | 118.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2445 | 桓仁县 | 木新线 | 木孟子五组 | 315 | 13.64 | 209.03 | 209.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2446 | 桓仁县 | 木镇线 | 木孟子陈家崴子 | 315 | 10.48 | 218.99 | 218.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2447 | 桓仁县 | 木镇线 | 木孟子村 | 315 | 40.32 | 124.99 | 124.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2448 | 桓仁县 | 木镇线 | 木孟子村内2号 | 400 | 5.68 | 297.28 | 297.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2449 | 桓仁县 | 木镇线 | 木孟子东台 | 400 | 12.33 | 270.68 | 270.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2450 | 桓仁县 | 木镇线 | 木孟子河北 | 315 | 11.63 | 215.37 | 215.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2451 | 桓仁县 | 木镇线 | 木孟子棚户区箱变配电变压器 | 500 | 19.9 | 300.50 | 300.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2452 | 桓仁县 | 木镇线 | 暖河子大坎子 | 315 | 12.04 | 214.07 | 214.07 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2453 | 桓仁县 | 木镇线 | 仙人洞村 | 400 | 10.14 | 279.44 | 279.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2454 | 桓仁县 | 木镇线 | 仙人洞村内2号 | 400 | 6.83 | 292.68 | 292.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2455 | 桓仁县 | 木镇线 | 仙人洞五组 | 315 | 32.79 | 148.71 | 148.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2456 | 桓仁县 | 木镇线 | 仙人洞五组2号 | 100 | 17.25 | 62.75 | 62.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2457 | 桓仁县 | 南米线 | 大泉眼二组 | 315 | 8.58 | 224.97 | 224.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2458 | 桓仁县 | 南米线 | 大泉眼三组 | 100 | 21.02 | 58.98 | 58.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2459 | 桓仁县 | 南米线 | 大泉眼一组 | 200 | 16.36 | 127.28 | 127.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2460 | 桓仁县 | 南米线 | 董船营村 | 400 | 13.02 | 267.92 | 267.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2461 | 桓仁县 | 南米线 | 董船营二组 | 400 | 10.22 | 279.12 | 279.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2462 | 桓仁县 | 南米线 | 董船营二组2号 | 400 | 6.93 | 292.28 | 292.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2463 | 桓仁县 | 南米线 | 董船营二组3号 | 315 | 13.94 | 208.09 | 208.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2464 | 桓仁县 | 南米线 | 董船营二组4号 | 315 | 10.67 | 218.39 | 218.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2465 | 桓仁县 | 南米线 | 董船营二组5号 | 400 | 4.65 | 301.40 | 301.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2466 | 桓仁县 | 南米线 | 董船营六组 | 200 | 13.86 | 132.28 | 132.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2467 | 桓仁县 | 南米线 | 董船营七组 | 200 | 24.34 | 111.32 | 111.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2468 | 桓仁县 | 南米线 | 董船营三组 | 315 | 33.16 | 147.55 | 147.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2469 | 桓仁县 | 南米线 | 董船营三组2号 | 400 | 7.53 | 289.88 | 289.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2470 | 桓仁县 | 南米线 | 董船营五组 | 100 | 75.46 | 4.54 | 4.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2471 | 桓仁县 | 南米线 | 董船营一组 | 200 | 15.28 | 129.44 | 129.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2472 | 桓仁县 | 南米线 | 荒沟甸八组 | 200 | 13.43 | 133.14 | 133.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2473 | 桓仁县 | 南米线 | 荒沟甸村 | 400 | 22.5 | 230.00 | 230.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2474 | 桓仁县 | 南米线 | 荒沟甸村2号 | 400 | 8.25 | 287.00 | 287.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2475 | 桓仁县 | 南米线 | 荒沟甸二组 | 200 | 13.93 | 132.14 | 132.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2476 | 桓仁县 | 南米线 | 荒沟甸二组2号 | 400 | 6.69 | 293.24 | 293.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2477 | 桓仁县 | 南米线 | 荒沟甸九组 | 315 | 16.7 | 199.40 | 199.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2478 | 桓仁县 | 南米线 | 荒沟甸九组2号 | 400 | 4.53 | 301.88 | 301.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2479 | 桓仁县 | 南米线 | 荒沟甸七组 | 200 | 27.66 | 104.68 | 104.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2480 | 桓仁县 | 南米线 | 荒沟甸一组 | 100 | 14.38 | 65.62 | 65.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2481 | 桓仁县 | 南米线 | 荒沟里二组 | 315 | 9.42 | 222.33 | 222.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2482 | 桓仁县 | 南米线 | 荒沟里三组 | 100 | 18.88 | 61.12 | 61.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2483 | 桓仁县 | 南米线 | 荒沟里四、五组 | 100 | 12.52 | 67.48 | 67.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2484 | 桓仁县 | 南米线 | 荒沟里五组 | 50 | 28.16 | 25.92 | 25.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2485 | 桓仁县 | 南米线 | 荒沟里一组 | 100 | 24.98 | 55.02 | 55.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2486 | 桓仁县 | 南米线 | 米仓沟八组 | 100 | 41.34 | 38.66 | 38.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2487 | 桓仁县 | 南米线 | 米仓沟村 | 400 | 24.4 | 222.40 | 222.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2488 | 桓仁县 | 南米线 | 米仓沟村2号 | 200 | 16.46 | 127.08 | 127.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2489 | 桓仁县 | 南米线 | 米仓沟村3号 | 50 | 0.96 | 39.52 | 39.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2490 | 桓仁县 | 南米线 | 米仓沟九组 | 100 | 11.46 | 68.54 | 68.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2491 | 桓仁县 | 南米线 | 米仓沟六组 | 200 | 25.19 | 109.62 | 109.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2492 | 桓仁县 | 南米线 | 米仓沟六组2号 | 100 | 30.5 | 49.50 | 49.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2493 | 桓仁县 | 南米线 | 米仓沟七组 | 100 | 17.13 | 62.87 | 62.87 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2494 | 桓仁县 | 南米线 | 米仓沟七组2号 | 200 | 9.59 | 140.82 | 140.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2495 | 桓仁县 | 南米线 | 米仓沟十组 | 200 | 18.01 | 123.98 | 123.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2496 | 桓仁县 | 南米线 | 米仓沟五组 | 315 | 15.15 | 204.28 | 204.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2497 | 桓仁县 | 南米线 | 米仓沟五组2号 | 100 | 28.56 | 51.44 | 51.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2498 | 桓仁县 | 南米线 | 米仓沟五组3号 | 200 | 10.1 | 139.80 | 139.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2499 | 桓仁县 | 南米线 | 排路沟二组 | 100 | 12.3 | 67.70 | 67.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2500 | 桓仁县 | 南米线 | 排路沟三组 | 200 | 11.71 | 136.58 | 136.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2501 | 桓仁县 | 南米线 | 排路沟一组 | 200 | 7.15 | 145.70 | 145.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2502 | 桓仁县 | 南雅线 | 大泉眼四组 | 315 | 9.05 | 223.49 | 223.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2503 | 桓仁县 | 南雅线 | 雅河村 | 400 | 12.84 | 268.64 | 268.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2504 | 桓仁县 | 南雅线 | 雅河五组 | 50 | 26.8 | 26.60 | 26.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2505 | 桓仁县 | 南雅线 | 雅河一组 | 200 | 16.52 | 126.96 | 126.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2506 | 桓仁县 | 普拐线 | 拐磨子八组 | 200 | 19.94 | 120.12 | 120.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2507 | 桓仁县 | 普拐线 | 拐磨子九组 | 100 | 14.96 | 65.04 | 65.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2508 | 桓仁县 | 普拐线 | 拐磨子六组 | 100 | 24.48 | 55.52 | 55.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2509 | 桓仁县 | 普拐线 | 拐磨子五组 | 100 | 37.16 | 42.84 | 42.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2510 | 桓仁县 | 普拐线 | 拐磨子一组 | 100 | 13.2 | 66.80 | 66.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2511 | 桓仁县 | 普拐线 | 拐磨子一组2号 | 200 | 4.2 | 151.60 | 151.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2512 | 桓仁县 | 普拐线 | 梨树沟八组 | 50 | 16.38 | 31.81 | 31.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2513 | 桓仁县 | 普拐线 | 梨树沟二组 | 50 | 18.71 | 30.65 | 30.65 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2514 | 桓仁县 | 普拐线 | 梨树沟九组 | 100 | 10.52 | 69.48 | 69.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2515 | 桓仁县 | 普拐线 | 梨树沟七组 | 100 | 31.4 | 48.60 | 48.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2516 | 桓仁县 | 普拐线 | 梨树沟三组 | 100 | 7.68 | 72.32 | 72.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2517 | 桓仁县 | 普拐线 | 梨树沟四组 | 200 | 7.35 | 145.30 | 145.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2518 | 桓仁县 | 普拐线 | 梨树沟五组 | 315 | 8.76 | 224.41 | 224.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2519 | 桓仁县 | 普拐线 | 梨树沟一组 | 100 | 32.84 | 47.16 | 47.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2520 | 桓仁县 | 普拐线 | 龙泉村 | 200 | 13.98 | 132.04 | 132.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2521 | 桓仁县 | 普拐线 | 牛毛沟村 | 400 | 21.02 | 235.92 | 235.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2522 | 桓仁县 | 普拐线 | 牛毛沟村2号 | 125 | 15.74 | 80.33 | 80.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2523 | 桓仁县 | 普拐线 | 牛毛沟村3号 | 200 | 15.81 | 128.38 | 128.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2524 | 桓仁县 | 普拐线 | 牛毛沟十组 | 100 | 11.32 | 68.68 | 68.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2525 | 桓仁县 | 普拐线 | 牛毛沟四组 | 100 | 15.12 | 64.88 | 64.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2526 | 桓仁县 | 普拐线 | 普乐堡村 | 315 | 14.73 | 205.60 | 205.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2527 | 桓仁县 | 普拐线 | 普乐堡七组 | 100 | 24.48 | 55.52 | 55.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2528 | 桓仁县 | 普拐线 | 普乐堡一、九组 | 400 | 31.55 | 193.80 | 193.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2529 | 桓仁县 | 普拐线 | 普乐堡政府变台 | 315 | 31.94 | 151.39 | 151.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2530 | 桓仁县 | 普拐线 | 胜利六组 | 200 | 17.27 | 125.46 | 125.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2531 | 桓仁县 | 普拐线 | 胜利七组 | 200 | 38.24 | 83.52 | 83.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2532 | 桓仁县 | 普拐线 | 胜利三组 | 200 | 16.41 | 127.18 | 127.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2533 | 桓仁县 | 普拐线 | 胜利五组 | 200 | 22.5 | 115.00 | 115.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2534 | 桓仁县 | 普拐线 | 胜利一、五组 | 400 | 22.35 | 230.60 | 230.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2535 | 桓仁县 | 普拐线 | 瓦房二组 | 50 | 41.16 | 19.42 | 19.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2536 | 桓仁县 | 普拐线 | 瓦房九组 | 200 | 20.84 | 118.32 | 118.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2537 | 桓仁县 | 普拐线 | 瓦房林场工区变台 | 50 | 23.28 | 28.36 | 28.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2538 | 桓仁县 | 普拐线 | 瓦房六组 | 100 | 58.84 | 21.16 | 21.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2539 | 桓仁县 | 普拐线 | 瓦房七组 | 200 | 7.72 | 144.56 | 144.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2540 | 桓仁县 | 普拐线 | 瓦房三组 | 100 | 10.04 | 69.96 | 69.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2541 | 桓仁县 | 普拐线 | 瓦房十组 | 50 | 21.01 | 29.50 | 29.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2542 | 桓仁县 | 普拐线 | 瓦房四、八组 | 315 | 11.81 | 214.80 | 214.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2543 | 桓仁县 | 普拐线 | 瓦房五组 | 100 | 18.12 | 61.88 | 61.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2544 | 桓仁县 | 普拐线 | 瓦房一组1号 | 100 | 21.47 | 58.53 | 58.53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2545 | 桓仁县 | 普拐线 | 瓦房一组2号 | 50 | 22.73 | 28.64 | 28.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2546 | 桓仁县 | 普夹线 | 大青沟八组 | 315 | 13.07 | 210.83 | 210.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2547 | 桓仁县 | 普夹线 | 大青沟九组 | 200 | 16.24 | 127.52 | 127.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2548 | 桓仁县 | 普夹线 | 大青沟七组 | 100 | 14.66 | 65.34 | 65.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2549 | 桓仁县 | 普夹线 | 大青沟十一组 | 100 | 15.3 | 64.70 | 64.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2550 | 桓仁县 | 普夹线 | 大青沟十组 | 100 | 17.64 | 62.36 | 62.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2551 | 桓仁县 | 普夹线 | 大青沟十组2号 | 50 | 12.54 | 33.73 | 33.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2552 | 桓仁县 | 普夹线 | 大青沟十组3号 | 200 | 15.66 | 128.68 | 128.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2553 | 桓仁县 | 普夹线 | 大青沟一、六组 | 315 | 20.13 | 188.59 | 188.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2554 | 桓仁县 | 普夹线 | 夹道子二组 | 315 | 6.62 | 231.15 | 231.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2555 | 桓仁县 | 普夹线 | 夹道子三组 | 100 | 13 | 67.00 | 67.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2556 | 桓仁县 | 普夹线 | 夹道子三组2号 | 50 | 4.62 | 37.69 | 37.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2557 | 桓仁县 | 普夹线 | 夹道子四组 | 100 | 15.54 | 64.46 | 64.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2558 | 桓仁县 | 普夹线 | 夹道子五组 | 50 | 25.46 | 27.27 | 27.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2559 | 桓仁县 | 普夹线 | 坎川沟八组 | 100 | 9.26 | 70.74 | 70.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2560 | 桓仁县 | 普夹线 | 坎川沟六组 | 100 | 14.84 | 65.16 | 65.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2561 | 桓仁县 | 普夹线 | 坎川沟七组 | 50 | 20.32 | 29.84 | 29.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2562 | 桓仁县 | 普夹线 | 坎川沟三组 | 100 | 11.29 | 68.71 | 68.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2563 | 桓仁县 | 普夹线 | 坎川沟五组 | 200 | 11.52 | 136.96 | 136.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2564 | 桓仁县 | 普夹线 | 坎川沟五组2号 | 400 | 3.75 | 305.00 | 305.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2565 | 桓仁县 | 普夹线 | 坎川沟一组 | 400 | 16.18 | 255.28 | 255.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2566 | 桓仁县 | 普夹线 | 老漫子八组 | 315 | 49.24 | 96.89 | 96.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2567 | 桓仁县 | 普夹线 | 老漫子二组 | 315 | 12.17 | 213.66 | 213.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2568 | 桓仁县 | 普夹线 | 老漫子六组 | 315 | 6.79 | 230.61 | 230.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2569 | 桓仁县 | 普夹线 | 老漫子七组 | 100 | 9.94 | 70.06 | 70.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2570 | 桓仁县 | 普夹线 | 老漫子三组 | 315 | 5.37 | 235.08 | 235.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2571 | 桓仁县 | 普夹线 | 老漫子四组 | 315 | 10.58 | 218.67 | 218.67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2572 | 桓仁县 | 普夹线 | 老漫子五组 | 100 | 19.41 | 60.59 | 60.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2573 | 桓仁县 | 普夹线 | 老漫子五组2号 | 50 | 13.32 | 33.34 | 33.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2574 | 桓仁县 | 普夹线 | 老漫子一组 | 100 | 52.58 | 27.42 | 27.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2575 | 桓仁县 | 普夹线 | 普乐堡镇大清沟里变台 | 30 | 32.28 | 14.32 | 14.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2576 | 桓仁县 | 普联线 | 胜利四组2号 | 400 | 0.24 | 319.04 | 319.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2577 | 桓仁县 | 沙金线 | 金坑村 | 400 | 10.91 | 276.36 | 276.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2578 | 桓仁县 | 沙金线 | 金坑二组 | 100 | 22.58 | 57.42 | 57.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2579 | 桓仁县 | 沙金线 | 金坑二组2号 | 50 | 19.04 | 30.48 | 30.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2580 | 桓仁县 | 沙金线 | 金坑三组 | 50 | 70.84 | 4.58 | 4.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2581 | 桓仁县 | 沙金线 | 金坑五组 | 100 | 13.92 | 66.08 | 66.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2582 | 桓仁县 | 沙金线 | 金坑一组 | 200 | 8.31 | 143.38 | 143.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2583 | 桓仁县 | 沙金线 | 四林村 | 200 | 14.7 | 130.60 | 130.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2584 | 桓仁县 | 沙金线 | 四林二组 | 200 | 11.26 | 137.48 | 137.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2585 | 桓仁县 | 沙金线 | 四林四组 | 100 | 11.86 | 68.14 | 68.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2586 | 桓仁县 | 沙金线 | 四林五组 | 200 | 12.19 | 135.62 | 135.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2587 | 桓仁县 | 沙金线 | 四林五组2号 | 100 | 10 | 70.00 | 70.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2588 | 桓仁县 | 沙金线 | 四林五组3号 | 30 | 39 | 12.30 | 12.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2589 | 桓仁县 | 沙金线 | 四林一组 | 100 | 15.56 | 64.44 | 64.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2590 | 桓仁县 | 沙金线 | 四林一组2号 | 50 | 18.9 | 30.55 | 30.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2591 | 桓仁县 | 沙金线 | 下甸子九组 | 200 | 21 | 118.00 | 118.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2592 | 桓仁县 | 沙金线 | 下甸子九组3号 | 200 | 9.74 | 140.52 | 140.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2593 | 桓仁县 | 沙金线 | 下甸子三组 | 200 | 16.09 | 127.82 | 127.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2594 | 桓仁县 | 沙五2线 | 夹皮沟八组 | 100 | 13.8 | 66.20 | 66.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2595 | 桓仁县 | 沙五2线 | 夹皮沟二组 | 100 | 15.5 | 64.50 | 64.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2596 | 桓仁县 | 沙五2线 | 夹皮沟六组 | 50 | 27.84 | 26.08 | 26.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2597 | 桓仁县 | 沙五2线 | 夹皮沟七组 | 100 | 14.3 | 65.70 | 65.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|---------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2598 | 桓仁县 | 沙五2线 | 夹皮沟七组2号 | 50 | 12.76 | 33.62 | 33.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2599 | 桓仁县 | 沙五2线 | 夹皮沟三组 | 100 | 16.66 | 63.34 | 63.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2600 | 桓仁县 | 沙五2线 | 夹皮沟十一组 | 50 | 17.12 | 31.44 | 31.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2601 | 桓仁县 | 沙五2线 | 夹皮沟四组 | 100 | 18.72 | 61.28 | 61.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2602 | 桓仁县 | 沙五2线 | 夹皮沟五组 | 200 | 16.86 | 126.28 | 126.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2603 | 桓仁县 | 沙五2线 | 夹皮沟一组 | 100 | 10.56 | 69.44 | 69.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2604 | 桓仁县 | 沙五2线 | 头道河八组 | 100 | 8.78 | 71.22 | 71.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2605 | 桓仁县 | 沙五2线 | 头道河六组 | 400 | 16.1 | 255.60 | 255.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2606 | 桓仁县 | 沙五2线 | 头道河六组2号 | 100 | 12.95 | 67.05 | 67.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2607 | 桓仁县 | 沙五2线 | 头道河七组 | 100 | 29.94 | 50.06 | 50.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2608 | 桓仁县 | 沙五2线 | 头道河三组 | 100 | 45.69 | 34.31 | 34.31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2609 | 桓仁县 | 沙五2线 | 头道河三组2号 | 100 | 55.1 | 24.90 | 24.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2610 | 桓仁县 | 沙五2线 | 头道河四组 | 100 | 17.36 | 62.64 | 62.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2611 | 桓仁县 | 沙五2线 | 头道河一组 | 100 | 23 | 57.00 | 57.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2612 | 桓仁县 | 沙五2线 | 五里甸一组 | 200 | 14.88 | 130.24 | 130.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2613 | 桓仁县 | 沙五2线 | 五里甸一组2号 | 250 | 10.56 | 173.60 | 173.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2614 | 桓仁县 | 沙五线 | 下甸子七组 | 50 | 48.48 | 15.76 | 15.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2615 | 桓仁县 | 沙影线 | 北沟八组 | 50 | 21.9 | 29.05 | 29.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2616 | 桓仁县 | 沙影线 | 北沟村 | 200 | 18.96 | 122.08 | 122.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2617 | 桓仁县 | 沙影线 | 北沟二组 | 200 | 11.88 | 136.24 | 136.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2618 | 桓仁县 | 沙影线 | 北沟二组2号 | 50 | 20.8 | 29.60 | 29.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2619 | 桓仁县 | 沙影线 | 北沟九组 | 100 | 13.62 | 66.38 | 66.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2620 | 桓仁县 | 沙影线 | 北沟七组 | 100 | 21 | 59.00 | 59.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2621 | 桓仁县 | 沙影线 | 北沟三组 | 100 | 17.28 | 62.72 | 62.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2622 | 桓仁县 | 沙影线 | 北沟十二组 | 100 | 9.69 | 70.31 | 70.31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2623 | 桓仁县 | 沙影线 | 北沟十一组 | 100 | 9.2 | 70.80 | 70.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2624 | 桓仁县 | 沙影线 | 北沟十组 | 100 | 16.66 | 63.34 | 63.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2625 | 桓仁县 | 沙影线 | 北沟四组 | 200 | 5.5 | 149.00 | 149.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2626 | 桓仁县 | 沙影线 | 北沟五组 | 100 | 57.6 | 22.40 | 22.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2627 | 桓仁县 | 沙影线 | 北沟小区 | 50 | 31.2 | 24.40 | 24.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2628 | 桓仁县 | 沙影线 | 北沟一组 | 100 | 10.6 | 69.40 | 69.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2629 | 桓仁县 | 沙影线 | 二道阳岔村 | 100 | 32.4 | 47.60 | 47.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2630 | 桓仁县 | 沙影线 | 二道阳岔村2号 | 200 | 25.2 | 109.60 | 109.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2631 | 桓仁县 | 沙影线 | 二道阳岔二组 | 100 | 23.72 | 56.28 | 56.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2632 | 桓仁县 | 沙影线 | 二道阳岔三组 | 100 | 19.44 | 60.56 | 60.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2633 | 桓仁县 | 沙影线 | 千沟八、九组 | 50 | 38.68 | 20.66 | 20.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2634 | 桓仁县 | 沙影线 | 千沟村 | 400 | 18.7 | 245.20 | 245.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2635 | 桓仁县 | 沙影线 | 千沟九组 | 100 | 20.07 | 59.93 | 59.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2636 | 桓仁县 | 沙影线 | 千沟六、七组 | 315 | 8.66 | 224.72 | 224.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2637 | 桓仁县 | 沙影线 | 千沟六、七组2号 | 50 | 28.68 | 25.66 | 25.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2638 | 桓仁县 | 沙影线 | 千沟十组 | 200 | 14.52 | 130.96 | 130.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2639 | 桓仁县 | 沙影线 | 千沟四组 | 200 | 10.54 | 138.92 | 138.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2640 | 桓仁县 | 沙影线 | 千沟五组 | 100 | 17.44 | 62.56 | 62.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2641 | 桓仁县 | 沙影线 | 千沟一组 | 100 | 14.72 | 65.28 | 65.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2642 | 桓仁县 | 沙影线 | 头道阳岔二组 | 100 | 14.55 | 65.45 | 65.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2643 | 桓仁县 | 沙影线 | 头道阳岔六、七组 | 100 | 8.41 | 71.59 | 71.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2644 | 桓仁县 | 沙影线 | 头道阳岔六组 | 50 | 54.32 | 12.84 | 12.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2645 | 桓仁县 | 沙影线 | 头道阳岔三组 | 400 | 4.05 | 303.80 | 303.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2646 | 桓仁县 | 沙影线 | 头道阳岔四、五组 | 100 | 20.12 | 59.88 | 59.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2647 | 桓仁县 | 沙影线 | 头道阳岔四组2号 | 100 | 6.97 | 73.03 | 73.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2648 | 桓仁县 | 沙影线 | 头道阳岔天桥沟 | 50 | 20.64 | 29.68 | 29.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2649 | 桓仁县 | 沙影线 | 头道阳岔一组 | 100 | 17.3 | 62.70 | 62.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2650 | 桓仁县 | 沙影线 | 下甸子八组 | 200 | 18.01 | 123.98 | 123.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2651 | 桓仁县 | 沙影线 | 下甸子五组 | 315 | 10.55 | 218.77 | 218.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2652 | 桓仁县 | 沙影线 | 下甸子五组3号 | 400 | 12.78 | 268.88 | 268.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2653 | 桓仁县 | 沙影线 | 小围子八组 | 100 | 14.16 | 65.84 | 65.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2654 | 桓仁县 | 沙影线 | 小围子村 | 315 | 12.37 | 213.03 | 213.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2655 | 桓仁县 | 沙影线 | 小围子九组 | 50 | 53.51 | 13.25 | 13.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2656 | 桓仁县 | 沙影线 | 小围子六组 | 100 | 14.39 | 65.61 | 65.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2657 | 桓仁县 | 沙影线 | 小围子七组 | 50 | 16.19 | 31.91 | 31.91 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2658 | 桓仁县 | 沙影线 | 小围子三组 | 100 | 18.22 | 61.78 | 61.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2659 | 桓仁县 | 沙影线 | 小围子十组 | 100 | 7.84 | 72.16 | 72.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2660 | 桓仁县 | 沙影线 | 小围子四组 | 100 | 15.44 | 64.56 | 64.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2661 | 桓仁县 | 沙影线 | 小围子五组2号 | 50 | 62.32 | 8.84 | 8.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2662 | 桓仁县 | 沙影线 | 小围子五组3号 | 315 | 53 | 85.05 | 85.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2663 | 桓仁县 | 沙影线 | 小围子一组 | 200 | 10.07 | 139.86 | 139.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2664 | 桓仁县 | 沙影线 | 小围子一组2号 | 50 | 34.76 | 22.62 | 22.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2665 | 桓仁县 | 沙影线 | 影壁山八组 | 50 | 34.76 | 22.62 | 22.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2666 | 桓仁县 | 沙影线 | 影壁山村 | 200 | 13.62 | 132.76 | 132.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2667 | 桓仁县 | 沙影线 | 影壁山二组 | 50 | 8.39 | 35.81 | 35.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2668 | 桓仁县 | 沙影线 | 影壁山九组 | 100 | 20.1 | 59.90 | 59.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2669 | 桓仁县 | 沙影线 | 影壁山六组1号 | 5 | 48.02 | 1.60 | 1.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2670 | 桓仁县 | 沙影线 | 影壁山六组2号 | 10 | 1.1 | 7.89 | 7.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2671 | 桓仁县 | 沙影线 | 影壁山七组1号 | 5 | 47.5 | 1.63 | 1.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2672 | 桓仁县 | 沙影线 | 影壁山七组2号 | 20 | 42.19 | 7.56 | 7.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2673 | 桓仁县 | 沙影线 | 影壁山十二组 | 200 | 2.74 | 154.52 | 154.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2674 | 桓仁县 | 沙影线 | 影壁山十三组 | 200 | 11.73 | 136.54 | 136.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2675 | 桓仁县 | 沙影线 | 影壁山十四组 | 50 | 15.15 | 32.43 | 32.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2676 | 桓仁县 | 沙影线 | 影壁山十一组 | 100 | 14.62 | 65.38 | 65.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2677 | 桓仁县 | 沙影线 | 影壁山十一组2号 | 50 | 5.52 | 37.24 | 37.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2678 | 桓仁县 | 沙影线 | 影壁山十组 | 100 | 19.08 | 60.92 | 60.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2679 | 桓仁县 | 沙影线 | 影壁山四组 | 200 | 14.11 | 131.78 | 131.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2680 | 桓仁县 | 沙影线 | 影壁山五组 | 100 | 12.18 | 67.82 | 67.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2681 | 桓仁县 | 沙影线 | 影壁山一组 | 100 | 18.66 | 61.34 | 61.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2682 | 桓仁县 | 沙镇线 | 秋皮沟八组 | 50 | 30.72 | 24.64 | 24.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2683 | 桓仁县 | 沙镇线 | 秋皮沟六组 | 100 | 10.8 | 69.20 | 69.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2684 | 桓仁县 | 沙镇线 | 秋皮沟七、八组 | 100 | 9.36 | 70.64 | 70.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2685 | 桓仁县 | 沙镇线 | 秋皮沟五组 | 100 | 15.48 | 64.52 | 64.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2686 | 桓仁县 | 沙镇线 | 秋皮沟五组2号 | 100 | 16.12 | 63.88 | 63.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2687 | 桓仁县 | 沙镇线 | 秋皮沟一组 | 100 | 6.08 | 73.92 | 73.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2688 | 桓仁县 | 沙镇线 | 秋皮沟一组2号 | 30 | 21.4 | 17.58 | 17.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2689 | 桓仁县 | 沙镇线 | 沙尖子村 | 200 | 27.44 | 105.12 | 105.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2690 | 桓仁县 | 沙镇线 | 沙尖子六组 | 30 | 18.13 | 18.56 | 18.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2691 | 桓仁县 | 沙镇线 | 沙尖子五组 | 50 | 33.96 | 23.02 | 23.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2692 | 桓仁县 | 沙镇线 | 沙尖子一组 | 200 | 12.38 | 135.24 | 135.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2693 | 桓仁县 | 沙镇线 | 下甸子村 | 400 | 34.34 | 182.64 | 182.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2694 | 桓仁县 | 沙镇线 | 下甸子十一组 | 200 | 16.12 | 127.76 | 127.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2695 | 桓仁县 | 沙镇线 | 下甸子一组 | 100 | 20.08 | 59.92 | 59.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2696 | 桓仁县 | 双北线 | 偏岭村2号 | 200 | 13.71 | 132.58 | 132.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2697 | 桓仁县 | 双拐线 | 岔路子村 | 400 | 11.32 | 274.72 | 274.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2698 | 桓仁县 | 双拐线 | 岔路子村3号 | 50 | 24.08 | 27.96 | 27.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2699 | 桓仁县 | 双拐线 | 岔路子二组 | 100 | 5.58 | 74.42 | 74.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2700 | 桓仁县 | 双拐线 | 岔路子一组 | 315 | 9.31 | 222.67 | 222.67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2701 | 桓仁县 | 双拐线 | 大荒沟村2号 | 50 | 0.81 | 39.60 | 39.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2702 | 桓仁县 | 双拐线 | 大荒沟五组 | 20 | 63.02 | 3.40 | 3.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2703 | 桓仁县 | 双拐线 | 樊家屯村 | 400 | 13.54 | 265.84 | 265.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2704 | 桓仁县 | 双拐线 | 樊家屯四组 | 100 | 25.3 | 54.70 | 54.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2705 | 桓仁县 | 双拐线 | 樊家屯四组2号 | 50 | 53.88 | 13.06 | 13.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2706 | 桓仁县 | 双拐线 | 古年岭二组 | 200 | 5.41 | 149.18 | 149.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2707 | 桓仁县 | 双拐线 | 古年岭三组 | 200 | 16.54 | 126.92 | 126.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2708 | 桓仁县 | 双拐线 | 古年岭一组 | 100 | 15.84 | 64.16 | 64.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2709 | 桓仁县 | 双拐线 | 拐磨子村2号 | 400 | 19.6 | 241.60 | 241.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2710 | 桓仁县 | 双拐线 | 拐磨子村3号 | 80 | 79.05 | 0.76 | 0.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2711 | 桓仁县 | 双拐线 | 拐磨子村4号 | 50 | 77.24 | 1.38 | 1.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2712 | 桓仁县 | 双拐线 | 老黑背村 | 400 | 13.86 | 264.56 | 264.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2713 | 桓仁县 | 双拐线 | 老黑背四组 | 100 | 29.88 | 50.12 | 50.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2714 | 桓仁县 | 双拐线 | 西古城村 | 315 | 13.63 | 209.07 | 209.07 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2715 | 桓仁县 | 双拐线 | 西古城村2号 | 400 | 2.73 | 309.08 | 309.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2716 | 桓仁县 | 双拐线 | 小荒沟村 | 315 | 10.06 | 220.31 | 220.31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2717 | 桓仁县 | 双拐线 | 小荒沟四组 | 100 | 10.12 | 69.88 | 69.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2718 | 桓仁县 | 双拐线 | 小荒沟一组 | 315 | 16.38 | 200.40 | 200.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2719 | 桓仁县 | 双拐线 | 新江村3号 | 50 | 28.84 | 25.58 | 25.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2720 | 桓仁县 | 双拐线 | 新开岭村1号 | 80 | 53.65 | 21.08 | 21.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2721 | 桓仁县 | 双拐线 | 新开岭村2号 | 200 | 14.88 | 130.24 | 130.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2722 | 桓仁县 | 双拐线 | 新开岭村3号 | 160 | 21.61 | 93.42 | 93.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2723 | 桓仁县 | 双拐线 | 新开岭村4号 | 200 | 23.73 | 112.54 | 112.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2724 | 桓仁县 | 双拐线 | 新开岭村5号 | 100 | 21.85 | 58.15 | 58.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2725 | 桓仁县 | 双拐线 | 新开岭三组 | 100 | 20.06 | 59.94 | 59.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2726 | 桓仁县 | 双拐线 | 新开岭一组 | 315 | 11.89 | 214.55 | 214.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2727 | 桓仁县 | 双业线 | 八道沟二组 | 100 | 17.07 | 62.93 | 62.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2728 | 桓仁县 | 双业线 | 八道沟四、五组 | 315 | 12.06 | 214.01 | 214.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2729 | 桓仁县 | 双业线 | 八道沟四、五组2号 | 50 | 0.08 | 39.96 | 39.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2730 | 桓仁县 | 双业线 | 八道沟一组 | 80 | 13.67 | 53.06 | 53.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2731 | 桓仁县 | 双业线 | 北沟三组2号 | 50 | 17.62 | 31.19 | 31.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2732 | 桓仁县 | 双业线 | 北崴子村 | 315 | 15.84 | 202.10 | 202.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2733 | 桓仁县 | 双业线 | 东升六组2号 | 200 | 4.55 | 150.90 | 150.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2734 | 桓仁县 | 双业线 | 东升三组 | 100 | 14.28 | 65.72 | 65.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2735 | 桓仁县 | 双业线 | 东升三组2号 | 50 | 58.4 | 10.80 | 10.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2736 | 桓仁县 | 双业线 | 东升四组 | 100 | 16.66 | 63.34 | 63.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2737 | 桓仁县 | 双业线 | 东升一、二组2号 | 50 | 25.16 | 27.42 | 27.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2738 | 桓仁县 | 双业线 | 二道沟三组2号 | 50 | 21.56 | 29.22 | 29.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2739 | 桓仁县 | 双业线 | 二道沟一组 | 315 | 19.94 | 189.19 | 189.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2740 | 桓仁县 | 双业线 | 二道沟一组2号 | 200 | 18.87 | 122.26 | 122.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2741 | 桓仁县 | 双业线 | 红升二组 | 100 | 10.58 | 69.42 | 69.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2742 | 桓仁县 | 双业线 | 红升一组 | 200 | 10.69 | 138.62 | 138.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2743 | 桓仁县 | 双业线 | 碱厂沟八组 | 100 | 24.6 | 55.40 | 55.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2744 | 桓仁县 | 双业线 | 碱厂沟村1号 | 315 | 17.9 | 195.62 | 195.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2745 | 桓仁县 | 双业线 | 碱厂沟村2号 | 315 | 10.5 | 218.93 | 218.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2746 | 桓仁县 | 双业线 | 碱厂沟二组 | 100 | 24.32 | 55.68 | 55.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2747 | 桓仁县 | 双业线 | 碱厂沟九组 | 50 | 18.64 | 30.68 | 30.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2748 | 桓仁县 | 双业线 | 碱厂沟一组 | 200 | 12.34 | 135.32 | 135.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2749 | 桓仁县 | 双业线 | 老砬子二组 | 200 | 5.54 | 148.92 | 148.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2750 | 桓仁县 | 双业线 | 老砬子三组 | 100 | 31.32 | 48.68 | 48.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2751 | 桓仁县 | 双业线 | 老砬子一组 | 315 | 8.75 | 224.44 | 224.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2752 | 桓仁县 | 双业线 | 双岭子村 | 315 | 16.28 | 200.72 | 200.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2753 | 桓仁县 | 双业线 | 双岭子六组 | 100 | 7.84 | 72.16 | 72.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2754 | 桓仁县 | 双业线 | 双岭子一组 | 100 | 17.6 | 62.40 | 62.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2755 | 桓仁县 | 双业线 | 双业线北沟三组3号 | 200 | 18.39 | 123.22 | 123.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2756 | 桓仁县 | 双业线 | 业主沟三组 | 100 | 68.48 | 11.52 | 11.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2757 | 桓仁县 | 双业线 | 业主沟三组2号 | 100 | 2.31 | 77.69 | 77.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2758 | 桓仁县 | 四红线 | 红汀子二组 | 200 | 19.11 | 121.78 | 121.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2759 | 桓仁县 | 四红线 | 红汀子二组2号 | 50 | 22.74 | 28.63 | 28.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2760 | 桓仁县 | 四红线 | 红汀子林场工区变台 | 50 | 6.36 | 36.82 | 36.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2761 | 桓仁县 | 四红线 | 红汀子六组 | 100 | 20.22 | 59.78 | 59.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2762 | 桓仁县 | 四红线 | 红汀子四组 | 50 | 14.88 | 32.56 | 32.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2763 | 桓仁县 | 四红线 | 红汀子五组 | 100 | 36.52 | 43.48 | 43.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2764 | 桓仁县 | 四红线 | 红汀子一组 | 200 | 16.23 | 127.54 | 127.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2765 | 桓仁县 | 四红线 | 四平六组 | 400 | 11.49 | 274.04 | 274.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2766 | 桓仁县 | 四巨线 | 横道川一组 | 315 | 7.59 | 228.09 | 228.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2767 | 桓仁县 | 四巨线 | 巨户沟八组 | 100 | 26.54 | 53.46 | 53.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2768 | 桓仁县 | 四巨线 | 巨户沟八组2号 | 50 | 23.02 | 28.49 | 28.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2769 | 桓仁县 | 四巨线 | 巨户沟二、六组 | 315 | 37.59 | 133.59 | 133.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2770 | 桓仁县 | 四巨线 | 巨户沟三、七组 | 200 | 12.69 | 134.62 | 134.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2771 | 桓仁县 | 四巨线 | 巨户沟四组 | 200 | 34.5 | 91.00 | 91.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2772 | 桓仁县 | 四巨线 | 巨户沟五组 | 100 | 25.11 | 54.89 | 54.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------------|------|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2773 | 桓仁县 | 四巨线 | 巨户沟一组 | 100 | 51.82 | 28.18 | 28.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2774 | 桓仁县 | 四摇线 | 刀尖岭二组 | 100 | 8.72 | 71.28 | 71.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2775 | 桓仁县 | 四摇线 | 刀尖岭三组 | 100 | 21.16 | 58.84 | 58.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2776 | 桓仁县 | 四摇线 | 刀尖岭四组 | 100 | 18.16 | 61.84 | 61.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2777 | 桓仁县 | 四摇线 | 刀尖岭一组 | 100 | 15.2 | 64.80 | 64.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2778 | 桓仁县 | 四摇线 | 四平八组 | 200 | 8.94 | 142.12 | 142.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2779 | 桓仁县 | 四摇线 | 四平二、五组 | 315 | 38.16 | 131.80 | 131.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2780 | 桓仁县 | 四摇线 | 四平二、五组2号 | 100 | 10.88 | 69.12 | 69.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2781 | 桓仁县 | 四摇线 | 四平七组 | 100 | 25.38 | 54.62 | 54.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2782 | 桓仁县 | 四摇线 | 四平五组 | 100 | 28.35 | 51.65 | 51.65 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2783 | 桓仁县 | 四摇线 | 四平一组 | 100 | 25.98 | 54.02 | 54.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2784 | 桓仁县 | 四摇线 | 摇钱八组 | 50 | 24.25 | 27.88 | 27.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2785 | 桓仁县 | 四摇线 | 摇钱八组2号 | 10 | 0.69 | 7.93 | 7.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2786 | 桓仁县 | 四摇线 | 摇钱九组2号 | 50 | 11.18 | 34.41 | 34.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2787 | 桓仁县 | 四摇线 | 摇钱六组 | 100 | 16.88 | 63.12 | 63.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2788 | 桓仁县 | 四摇线 | 摇钱七组 | 100 | 22.78 | 57.22 | 57.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2789 | 桓仁县 | 四摇线 | 摇钱三组 | 100 | 15.16 | 64.84 | 64.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2790 | 桓仁县 | 四摇线 | 摇钱四组 | 100 | 24.56 | 55.44 | 55.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2791 | 桓仁县 | 四摇线 | 摇钱五组 | 100 | 19.16 | 60.84 | 60.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2792 | 桓仁县 | 四摇线 | 摇钱五组2号 | 100 | 19.04 | 60.96 | 60.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2793 | 桓仁县 | 天健线 | 金盛佳园一期3号箱变配电变压器 | 630 | 22.98 | 359.23 | 359.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2794 | 桓仁县 | 天健线 | 丽水2区箱变#1变压器 | 800 | 36.4 | 348.80 | 348.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2795 | 桓仁县 | 天健线 | 丽水3区#1箱变变压器 | 1250 | 14.85 | 814.38 | 814.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2796 | 桓仁县 | 天健线 | 丽水4区箱变#1变压器 | 800 | 54.53 | 203.76 | 203.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2797 | 桓仁县 | 天健线 | 丽水三区#2箱变变压器 | 500 | 30.91 | 245.45 | 245.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------------|------|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2798 | 桓仁县 | 天健线 | 丽水四区#1箱变变压器 | 1250 | 14.85 | 814.38 | 814.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2799 | 桓仁县 | 天健线 | 丽水四区二期#2箱变#1变压器 | 800 | 42.9 | 296.80 | 296.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2800 | 桓仁县 | 天健线 | 丽水一区箱变变压器 | 800 | 19.09 | 487.28 | 487.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2801 | 桓仁县 | 天健线 | 龙锦花园1号箱变配电变压器 | 630 | 21.17 | 370.63 | 370.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2802 | 桓仁县 | 天健线 | 龙锦花园2号箱变 | 500 | 23.17 | 284.15 | 284.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2803 | 桓仁县 | 天健线 | 龙锦花园3号箱变 | 400 | 25.89 | 216.44 | 216.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2804 | 桓仁县 | 天健线 | 龙锦花园4号箱变 | 400 | 30.51 | 197.96 | 197.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2805 | 桓仁县 | 天健线 | 龙锦花园5号箱变 | 400 | 28.95 | 204.20 | 204.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2806 | 桓仁县 | 天健线 | 隆兴#2箱变变压器 | 400 | 16.12 | 255.52 | 255.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2807 | 桓仁县 | 天健线 | 隆兴国际#1箱变变压器 | 400 | 36.68 | 173.28 | 173.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2808 | 桓仁县 | 天健线 | 民东1号 | 400 | 19 | 244.00 | 244.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2809 | 桓仁县 | 天健线 | 民东3号 | 315 | 41.24 | 122.09 | 122.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2810 | 桓仁县 | 天健线 | 民西1号 | 315 | 38.81 | 129.75 | 129.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2811 | 桓仁县 | 天健线 | 民西2箱变配电变压器 | 630 | 35.65 | 279.41 | 279.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2812 | 桓仁县 | 天健线 | 民西3号 | 400 | 22.26 | 230.96 | 230.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2813 | 桓仁县 | 天健线 | 民西4号 | 400 | 53.5 | 106.00 | 106.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2814 | 桓仁县 | 天健线 | 民西5箱变配电变压器 | 400 | 65.55 | 57.80 | 57.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2815 | 桓仁县 | 天健线 | 荣华上苑1号箱变配电变压器 | 500 | 14.02 | 329.90 | 329.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2816 | 桓仁县 | 天健线 | 荣华上苑2号箱变配电变压器 | 630 | 13.75 | 417.38 | 417.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2817 | 桓仁县 | 天健线 | 荣华上苑3号箱变配电变压器 | 630 | 14.03 | 415.61 | 415.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2818 | 桓仁县 | 天健线 | 荣华上苑4号箱变配电变压器 | 630 | 18.19 | 389.40 | 389.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2819 | 桓仁县 | 天健线 | 盛世华府1号箱变配电变压器 | 630 | 24.06 | 352.42 | 352.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2820 | 桓仁县 | 天健线 | 盛世华府2号箱变配电变压器 | 630 | 16.38 | 400.81 | 400.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2821 | 桓仁县 | 天健线 | 盛世华府3号箱变配电变压器 | 630 | 25.4 | 343.98 | 343.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2822 | 桓仁县 | 天健线 | 盛世华府4号箱变配电变压器 | 630 | 20.13 | 377.18 | 377.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2823 | 桓仁县 | 天健线 | 西关小学 | 315 | 48.27 | 99.95 | 99.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2824 | 桓仁县 | 天健线 | 幸福里1号箱变配电变压器 | 500 | 18.98 | 305.10 | 305.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2825 | 桓仁县 | 天健线 | 幸福里2号箱变配电变压器 | 500 | 10.56 | 347.20 | 347.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2826 | 桓仁县 | 天健线 | 阳光#1箱变#1变压器 | 400 | 42.72 | 149.12 | 149.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2827 | 桓仁县 | 天健线 | 阳光#2箱变#1变压器 | 400 | 21.4 | 234.40 | 234.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2828 | 桓仁县 | 天健线 | 阳光#3箱变#1变压器 | 800 | 36.7 | 346.40 | 346.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2829 | 桓仁县 | 通天线 | 鸡心沟二组 | 100 | 19.56 | 60.44 | 60.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2830 | 桓仁县 | 通天线 | 鸡心沟二组2号 | 50 | 33.96 | 23.02 | 23.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2831 | 桓仁县 | 通天线 | 鸡心沟三组 | 100 | 11.44 | 68.56 | 68.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2832 | 桓仁县 | 通天线 | 鸡心沟一组 | 100 | 10.41 | 69.59 | 69.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2833 | 桓仁县 | 通天线 | 曲柳川船厂 | 80 | 18.94 | 48.85 | 48.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2834 | 桓仁县 | 通天线 | 曲柳川二组 | 200 | 15.1 | 129.80 | 129.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2835 | 桓仁县 | 通天线 | 曲柳川三组 | 200 | 17.02 | 125.96 | 125.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2836 | 桓仁县 | 通天线 | 曲柳川四组 | 200 | 12.43 | 135.14 | 135.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2837 | 桓仁县 | 通天线 | 曲柳川一组 | 200 | 19.94 | 120.12 | 120.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2838 | 桓仁县 | 通天线 | 曲柳川一组2号 | 100 | 35.62 | 44.38 | 44.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2839 | 桓仁县 | 通天线 | 通天二组 | 100 | 22.72 | 57.28 | 57.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2840 | 桓仁县 | 通天线 | 通天二组2号 | 200 | 11.4 | 137.20 | 137.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2841 | 桓仁县 | 通天线 | 通天库区林场1号变台 | 50 | 15.84 | 32.08 | 32.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2842 | 桓仁县 | 通天线 | 通天路 | 315 | 20.63 | 187.02 | 187.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2843 | 桓仁县 | 通天线 | 通天七组 | 400 | 12.92 | 268.32 | 268.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2844 | 桓仁县 | 通天线 | 通天三组 | 315 | 16.42 | 200.28 | 200.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2845 | 桓仁县 | 通天线 | 通天四组 | 400 | 20.3 | 238.80 | 238.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2846 | 桓仁县 | 通天线 | 通天五组 | 200 | 17.61 | 124.78 | 124.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2847 | 桓仁县 | 通天线 | 通天一组 | 200 | 27.34 | 105.32 | 105.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2848 | 桓仁县 | 通天线 | 渔场楼 | 315 | 18.57 | 193.50 | 193.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2849 | 桓仁县 | 五桦线 | 桦树甸九组 | 200 | 17.2 | 125.60 | 125.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2850 | 桓仁县 | 五桦线 | 桦树甸七组 | 200 | 21.4 | 117.20 | 117.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2851 | 桓仁县 | 五桦线 | 桦树甸三组 | 100 | 44.29 | 35.71 | 35.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2852 | 桓仁县 | 五桦线 | 桦树甸十二组 | 200 | 20.68 | 118.64 | 118.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2853 | 桓仁县 | 五桦线 | 桦树甸十六组 | 30 | 36.27 | 13.12 | 13.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2854 | 桓仁县 | 五桦线 | 桦树甸十四组 | 200 | 22.82 | 114.36 | 114.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2855 | 桓仁县 | 五桦线 | 桦树甸十一组 | 50 | 22.04 | 28.98 | 28.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2856 | 桓仁县 | 五桦线 | 桦树甸五组 | 200 | 8.98 | 142.04 | 142.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2857 | 桓仁县 | 五桦线 | 腰营三组2号 | 100 | 16.32 | 63.68 | 63.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2858 | 桓仁县 | 五三线 | 大镜沟八组 | 100 | 18.84 | 61.16 | 61.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2859 | 桓仁县 | 五三线 | 大镜沟二组 | 50 | 11.33 | 34.34 | 34.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2860 | 桓仁县 | 五三线 | 大镜沟九组 | 30 | 32.93 | 14.12 | 14.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2861 | 桓仁县 | 五三线 | 大镜沟七组 | 100 | 15.28 | 64.72 | 64.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2862 | 桓仁县 | 五三线 | 大镜沟三组 | 315 | 14.03 | 207.81 | 207.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2863 | 桓仁县 | 五三线 | 大镜沟四组 | 100 | 8.97 | 71.03 | 71.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2864 | 桓仁县 | 五三线 | 大镜沟一组 | 100 | 15.3 | 64.70 | 64.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2865 | 桓仁县 | 五三线 | 大镜沟一组2号 | 50 | 20.64 | 29.68 | 29.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2866 | 桓仁县 | 五三线 | 桦树甸二组 | 100 | 23.25 | 56.75 | 56.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2867 | 桓仁县 | 五三线 | 三家窝棚五组3号 | 100 | 2.14 | 77.86 | 77.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2868 | 桓仁县 | 五三线 | 三架窝棚八组 | 200 | 14.67 | 130.66 | 130.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2869 | 桓仁县 | 五三线 | 三架窝棚二组 | 400 | 15.61 | 257.56 | 257.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2870 | 桓仁县 | 五三线 | 三架窝棚二组2号 | 100 | 30.84 | 49.16 | 49.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2871 | 桓仁县 | 五三线 | 三架窝棚六组 | 200 | 8.49 | 143.02 | 143.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2872 | 桓仁县 | 五三线 | 三架窝棚七组 | 30 | 61.02 | 5.69 | 5.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2873 | 桓仁县 | 五三线 | 三架窝棚十组2号 | 100 | 8.55 | 71.45 | 71.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2874 | 桓仁县 | 五三线 | 三架窝棚五组 | 100 | 42.96 | 37.04 | 37.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2875 | 桓仁县 | 五三线 | 三架窝棚五组2号 | 50 | 31.12 | 24.44 | 24.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2876 | 桓仁县 | 五三线 | 三架窝棚一组 | 200 | 17.88 | 124.24 | 124.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2877 | 桓仁县 | 五三线 | 腰营六组 | 200 | 17.57 | 124.86 | 124.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2878 | 桓仁县 | 五三线 | 腰营五组 | 50 | 15 | 32.50 | 32.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2879 | 桓仁县 | 五镇线 | 五里甸六组 | 315 | 24.39 | 175.17 | 175.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2880 | 桓仁县 | 五镇线 | 五里甸六组2号 | 50 | 59 | 10.50 | 10.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2881 | 桓仁县 | 五镇线 | 五里甸七组 | 100 | 23.76 | 56.24 | 56.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2882 | 桓仁县 | 五镇线 | 五里甸五组 | 100 | 15.62 | 64.38 | 64.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2883 | 桓仁县 | 五镇线 | 五里甸五组2号 | 50 | 9.72 | 35.14 | 35.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2884 | 桓仁县 | 五镇线 | 五里甸中心1号 | 400 | 27.18 | 211.28 | 211.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2885 | 桓仁县 | 五镇线 | 五里甸中心2号 | 200 | 52.04 | 55.92 | 55.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2886 | 桓仁县 | 五镇线 | 五里甸中心3号 | 50 | 19.32 | 30.34 | 30.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2887 | 桓仁县 | 五镇线 | 腰营二组 | 100 | 29.68 | 50.32 | 50.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2888 | 桓仁县 | 五镇线 | 腰营三组 | 100 | 34.48 | 45.52 | 45.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2889 | 桓仁县 | 五镇线 | 腰营四组 | 30 | 48.6 | 9.42 | 9.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2890 | 桓仁县 | 五镇线 | 腰营一组 | 100 | 49.48 | 30.52 | 30.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2891 | 桓仁县 | 雅边线 | 边哈子八组 | 100 | 25.77 | 54.23 | 54.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2892 | 桓仁县 | 雅边线 | 边哈子村 | 400 | 19.01 | 243.96 | 243.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2893 | 桓仁县 | 雅边线 | 边哈子二组 | 50 | 13.32 | 33.34 | 33.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2894 | 桓仁县 | 雅边线 | 边哈子九组 | 200 | 10.74 | 138.52 | 138.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2895 | 桓仁县 | 雅边线 | 边哈子九组2号 | 30 | 8.62 | 21.41 | 21.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2896 | 桓仁县 | 雅边线 | 边哈子九组3号 | 200 | 1.44 | 157.12 | 157.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2897 | 桓仁县 | 雅边线 | 边哈子六、七组 | 400 | 11.79 | 272.84 | 272.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2898 | 桓仁县 | 雅边线 | 边哈子一组 | 100 | 37.8 | 42.20 | 42.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2899 | 桓仁县 | 雅边线 | 老台八组 | 200 | 12.98 | 134.04 | 134.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2900 | 桓仁县 | 雅边线 | 老台九组 | 100 | 13.56 | 66.44 | 66.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2901 | 桓仁县 | 雅边线 | 老台九组2号 | 400 | 48.78 | 124.88 | 124.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2902 | 桓仁县 | 雅边线 | 老台十组2号 | 100 | 17.08 | 62.92 | 62.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2903 | 桓仁县 | 雅河线 | 老台六组 | 100 | 19.2 | 60.80 | 60.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2904 | 桓仁县 | 雅河线 | 老台七组 | 100 | 19.3 | 60.70 | 60.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2905 | 桓仁县 | 雅河线 | 老台四组 | 200 | 42.64 | 74.72 | 74.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2906 | 桓仁县 | 雅河线 | 老台五组 | 100 | 55.92 | 24.08 | 24.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2907 | 桓仁县 | 雅河线 | 老台五组2号 | 100 | 31.08 | 48.92 | 48.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2908 | 桓仁县 | 雅河线 | 联合二组 | 400 | 14.43 | 262.28 | 262.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2909 | 桓仁县 | 雅河线 | 联合二组2号 | 315 | 23.42 | 178.23 | 178.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2910 | 桓仁县 | 雅河线 | 联合六组 | 200 | 10.89 | 138.22 | 138.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2911 | 桓仁县 | 雅河线 | 联合七组 | 250 | 7.81 | 180.48 | 180.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2912 | 桓仁县 | 雅河线 | 联合五组 | 400 | 9.61 | 281.56 | 281.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2913 | 桓仁县 | 雅河线 | 湾湾川村 | 315 | 19.87 | 189.41 | 189.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2914 | 桓仁县 | 雅河线 | 湾湾川六组 | 50 | 10.47 | 34.77 | 34.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2915 | 桓仁县 | 雅河线 | 湾湾川七组 | 80 | 31.35 | 38.92 | 38.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2916 | 桓仁县 | 雅河线 | 湾湾川四组 | 200 | 14.57 | 130.86 | 130.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2917 | 桓仁县 | 雅河线 | 湾湾川五组 | 200 | 17.82 | 124.36 | 124.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2918 | 桓仁县 | 雅河线 | 湾湾川五组2号 | 200 | 46.68 | 66.64 | 66.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2919 | 桓仁县 | 雅河线 | 湾湾川一组 | 315 | 17.41 | 197.16 | 197.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2920 | 桓仁县 | 雅河线 | 湾湾川一组2号 | 100 | 19.26 | 60.74 | 60.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2921 | 桓仁县 | 雅河线 | 乡政府1号 | 315 | 23.3 | 178.61 | 178.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2922 | 桓仁县 | 雅河线 | 乡政府2号 | 100 | 15.76 | 64.24 | 64.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2923 | 桓仁县 | 雅河线 | 乡政府3号 | 200 | 23.46 | 113.08 | 113.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2924 | 桓仁县 | 雅河线 | 雅河村3号 | 200 | 33.9 | 92.20 | 92.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2925 | 桓仁县 | 雅河线 | 雅河九组 | 100 | 11.32 | 68.68 | 68.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2926 | 桓仁县 | 雅桓线 | 下古城五、七组 | 200 | 20.85 | 118.30 | 118.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2927 | 桓仁县 | 雅桓线 | 下古城五、七组2号 | 100 | 31.71 | 48.29 | 48.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2928 | 桓仁县 | 雅龙线 | 董船营八组2号 | 100 | 24.6 | 55.40 | 55.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2929 | 桓仁县 | 雅龙线 | 董船营八组小区箱变 | 315 | 15.24 | 203.99 | 203.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2930 | 桓仁县 | 雅龙线 | 老台村 | 400 | 11.82 | 272.72 | 272.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2931 | 桓仁县 | 章槌线 | 丽水蓝湾2号箱变变压器 | 630 | 16.57 | 399.61 | 399.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2932 | 桓仁县 | 章槌线 | 丽水蓝湾A区1号箱变变压器 | 630 | 27.68 | 329.62 | 329.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2933 | 桓仁县 | 章槌线 | 丽水蓝湾A区3号箱变变压器 | 400 | 19.08 | 243.68 | 243.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2934 | 桓仁县 | 章槌线 | 丽水蓝湾B区3号箱变配电变压器 | 630 | 23.81 | 354.00 | 354.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2935 | 桓仁县 | 章槌线 | 天健凤凰城1号箱变变压器 | 630 | 12.13 | 427.58 | 427.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2936 | 桓仁县 | 章槌线 | 天健凤凰城2号箱变 | 630 | 10.51 | 437.79 | 437.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2937 | 桓仁县 | 章槌线 | 天健凤凰城3号箱变 | 630 | 7.27 | 458.20 | 458.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2938 | 桓仁县 | 章槌线 | 天健凤凰城4号箱变 | 630 | 18.51 | 387.39 | 387.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2939 | 桓仁县 | 章槌线 | 天健凤凰城5号箱变 | 400 | 11.96 | 272.16 | 272.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2940 | 桓仁县 | 章槌线 | 天健凤凰城6号箱变 | 500 | 14.53 | 327.35 | 327.35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2941 | 桓仁县 | 章槌线 | 天健凤凰城7号箱变 | 500 | 16.45 | 317.75 | 317.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2942 | 桓仁县 | 章槌线 | 天健凤凰城8号箱变 | 630 | 11.81 | 429.60 | 429.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2943 | 桓仁县 | 章槌线 | 天健凤凰城C区1号箱变变压器 | 630 | 17.3 | 395.01 | 395.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2944 | 桓仁县 | 章槌线 | 天健凤凰城C区2号箱变变压器 | 630 | 16.71 | 398.73 | 398.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2945 | 桓仁县 | 章槌线 | 天健凤凰城C区3号箱变变压器 | 500 | 18.02 | 309.90 | 309.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2946 | 桓仁县 | 章槌线 | 天健凤凰城C区4号箱变变压器 | 630 | 21.59 | 367.98 | 367.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2947 | 桓仁县 | 章槌线 | 天健凤凰城C区5号箱变变压器 | 630 | 25.65 | 342.41 | 342.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----------|------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2948 | 桓仁县 | 中心线 | 安居1号 | 315 | 42.29 | 118.79 | 118.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2949 | 桓仁县 | 中心线 | 安居2号 | 315 | 48.76 | 98.41 | 98.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2950 | 桓仁县 | 中心线 | 东海家园箱变配电变压器 | 500 | 19.78 | 301.10 | 301.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2951 | 桓仁县 | 中心线 | 东批发市场箱变变压器 | 630 | 22.19 | 364.20 | 364.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2952 | 桓仁县 | 中心线 | 桓南1号箱变配电变压器 | 630 | 17.93 | 391.04 | 391.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2953 | 桓仁县 | 中心线 | 桓南2号 | 400 | 14.82 | 260.72 | 260.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2954 | 桓仁县 | 中心线 | 坤街商业街箱变配电变压器 | 500 | 36.38 | 218.10 | 218.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2955 | 桓仁县 | 中心线 | 农民统建楼箱变变压器 | 500 | 15.87 | 320.65 | 320.65 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2956 | 桓仁县 | 中心线 | 农行箱变站内变压器 | 400 | 54 | 104.00 | 104.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2957 | 桓仁县 | 中心线 | 鹏翔东箱变变压器 | 315 | 54.79 | 79.41 | 79.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2958 | 桓仁县 | 中心线 | 乾街商业街箱变配电变压器 | 500 | 25.52 | 272.40 | 272.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2959 | 桓仁县 | 中心线 | 清荷香郡1号箱变配电变压器 | 400 | 20.76 | 236.96 | 236.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2960 | 桓仁县 | 中心线 | 清荷香郡2号箱变配电变压器 | 500 | 10.7 | 346.50 | 346.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2961 | 桓仁县 | 中心线 | 清荷香郡3号箱变配电变压器 | 400 | 6.3 | 294.80 | 294.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2962 | 桓仁县 | 中心线 | 商贸配电站变压器 | 800 | 19.5 | 484.00 | 484.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2963 | 桓仁县 | 中心线 | 少年宫1号箱变配电变压器 | 400 | 19.17 | 243.32 | 243.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2964 | 桓仁县 | 中心线 | 少年宫2号箱变配电变压器 | 630 | 8.61 | 449.76 | 449.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2965 | 桓仁县 | 中心线 | 天河#1箱变#1变压器 | 800 | 23.36 | 453.12 | 453.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2966 | 桓仁县 | 中心线 | 天河#2箱变#2变压器 | 630 | 15.29 | 407.67 | 407.67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2967 | 桓仁县 | 中心线 | 向阳人家箱变变压器 | 630 | 19.78 | 379.39 | 379.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2968 | 桓仁县 | 中心线 | 迎熏门箱变变压器 | 315 | 41.37 | 121.68 | 121.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2969 | 桓仁县 | 中心线 | 正阳花园箱变变压器 | 500 | 20.56 | 297.20 | 297.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2970 | 明山区 | 北地2号线545 | 地#2线碧春园#1箱式变电站171间隔配电变 | 500 | 31.84 | 240.80 | 240.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2971 | 明山区 | 北地2号线545 | 地#2线碧春园#2箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 42.57 | 235.81 | 235.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2972 | 明山区 | 北地2号线545 | 地#2线碧春园#3箱式变电站171间隔配电变 | 400 | 31.53 | 193.88 | 193.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----------|--------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2973 | 明山区 | 北地2号线545 | 地#2线碧春园#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 33.49 | 293.01 | 293.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2974 | 明山区 | 北地线529 | YHG_北地线北光分天信房地产开发 1# | 630 | 18.73 | 386.00 | 386.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2975 | 明山区 | 北地线529 | 北地线#33箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 44.99 | 175.05 | 175.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2976 | 明山区 | 北地线529 | 北地线63左2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 16.1 | 402.57 | 402.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2977 | 明山区 | 北地线529 | 地线北光分#14箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 18.42 | 246.32 | 246.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2978 | 明山区 | 北地线529 | 北地线北光分#14左3柱上变压器 | 315 | 46.36 | 105.97 | 105.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2979 | 明山区 | 北地线529 | 北地线北光分#14左6柱上变压器 | 315 | 39.19 | 128.55 | 128.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2980 | 明山区 | 北地线529 | 北地线高光配电室171间隔配电变压器 | 315 | 56.69 | 73.43 | 73.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2981 | 明山区 | 北地线529 | 北地线高明配电室171间隔配电变压器 | 500 | 47.88 | 160.60 | 160.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2982 | 明山区 | 北地线529 | 北地线工字楼#3配电室171间隔配电变压器 | 630 | 39.5 | 255.15 | 255.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2983 | 明山区 | 北地线529 | 北地线景康箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 8.48 | 357.60 | 357.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2984 | 明山区 | 北地线529 | 北地线军区#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 33.92 | 230.40 | 230.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2985 | 明山区 | 北地线529 | 北地线军区#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 200 | 20.6 | 118.80 | 118.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2986 | 明山区 | 北地线529 | 北地线军区配电室171间隔配电变压器 | 630 | 17.75 | 392.18 | 392.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2987 | 明山区 | 北地线529 | 北地线商校配电室171间隔配电变压器 | 400 | 34.48 | 182.08 | 182.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2988 | 明山区 | 北地线529 | 北地线武山#2配电室171间隔配电变压器 | 630 | 54.16 | 162.79 | 162.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2989 | 明山区 | 北地线529 | 北地线武山配电室171间隔配电变压器 | 630 | 43.14 | 232.22 | 232.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2990 | 明山区 | 北地线529 | 北地线西坟#4配电室172间隔配电变压器 | 400 | 30.88 | 196.48 | 196.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2991 | 明山区 | 北地线529 | 北地线学府箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 57.59 | 141.18 | 141.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2992 | 明山区 | 北地线529 | 北地线永光配电室171间隔配电变压器 | 400 | 71.61 | 33.56 | 33.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2993 | 明山区 | 北地线529 | 北地线永光配电室172间隔配电变压器 | 630 | 60.93 | 120.14 | 120.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2994 | 明山区 | 北地线529 | 北地线紫南#2配电室171间隔配电变压器 | 630 | 39.12 | 257.54 | 257.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2995 | 明山区 | 北地线529 | 北地线紫南配电室171间隔配电变压器 | 630 | 26.76 | 335.41 | 335.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2996 | 明山区 | 大峪线534 | 大峪线宏峪#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 20.51 | 374.79 | 374.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2997 | 明山区 | 大峪线534 | 大峪线宏峪#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 27.37 | 331.57 | 331.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----------|---------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 2998 | 明山区 | 大峪线534 | 大峪线宏峪#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 27.52 | 330.62 | 330.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2999 | 明山区 | 大峪线534 | 大峪线宏峪#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 32.7 | 297.99 | 297.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3000 | 明山区 | 地工2号线537 | 工#2线欧洲城#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 22.6 | 287.00 | 287.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3001 | 明山区 | 地工2号线537 | 工#2线欧洲城#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 25.64 | 271.80 | 271.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3002 | 明山区 | 地工2号线537 | 工#2线欧洲城#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 24.27 | 351.10 | 351.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3003 | 明山区 | 地工2号线537 | 工#2线欧洲城#6箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 32.76 | 236.20 | 236.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3004 | 明山区 | 地工2号线537 | 工#2线欧洲城#7箱式变电站171间隔配电变压器 | 315 | 31.81 | 151.80 | 151.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3005 | 明山区 | 地工2号线537 | 工#2线欧洲城#8箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 37.44 | 212.80 | 212.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3006 | 明山区 | 地工2号线537 | 工#2线欧洲城#9箱式变电站171间隔配电变压器 | 315 | 20.57 | 187.20 | 187.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3007 | 明山区 | 地工2号线537 | 2线欧洲城五期#10箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 33.39 | 186.44 | 186.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3008 | 明山区 | 地工2号线537 | 2线欧洲城五期#11箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 24.48 | 222.08 | 222.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3009 | 明山区 | 地工2号线537 | 2线欧洲城五期#12箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 22.98 | 285.10 | 285.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3010 | 明山区 | 地工2号线537 | 2线欧洲城五期#13箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 25.49 | 343.41 | 343.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3011 | 明山区 | 地工2号线537 | 2线欧洲城五期#14箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 23.94 | 280.30 | 280.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3012 | 明山区 | 地工2号线537 | 2线欧洲城五期#15箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 22.94 | 285.30 | 285.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3013 | 明山区 | 地工2号线537 | 2线欧洲城五期#16箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 19.27 | 382.60 | 382.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3014 | 明山区 | 地工2号线537 | 2线欧洲城五期#8箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 25.94 | 340.58 | 340.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3015 | 明山区 | 地工2号线537 | 2线欧洲城五期#9箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 26.27 | 268.65 | 268.65 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3016 | 明山区 | 地工2号线537 | 博线巴黎印象#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 47.73 | 203.30 | 203.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3017 | 明山区 | 地工2号线537 | 博线巴黎印象#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 40.65 | 247.91 | 247.91 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3018 | 明山区 | 地工2号线537 | 博线巴黎印象#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 42.51 | 236.19 | 236.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3019 | 明山区 | 地工2号线537 | 博线巴黎印象#6箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 28.94 | 255.30 | 255.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3020 | 明山区 | 地工线530 | 伏地工线吾悦华庭1号箱变171号间隔配电变压器 | 630 | 8.44 | 450.83 | 450.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3021 | 明山区 | 地工线530 | 伏地工线吾悦华庭2号箱变171号间隔配电变压器 | 630 | 7.33 | 457.82 | 457.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3022 | 明山区 | 地工线530 | 伏地工线吾悦华庭3号箱变171号间隔配电变压器 | 630 | 4.35 | 476.60 | 476.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|--------|------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3023 | 明山区 | 地工线530 | 伏地工线吾悦华庭4号箱变171号间隔配电变 | 630 | 11.37 | 432.37 | 432.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3024 | 明山区 | 地工线530 | 伏地工线吾悦华庭5号箱变171号间隔配电变 | 630 | 13.14 | 421.22 | 421.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3025 | 明山区 | 地工线530 | 北地线立志箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 45.2 | 139.20 | 139.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3026 | 明山区 | 地工线530 | 地工线#14箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 28.47 | 206.12 | 206.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3027 | 明山区 | 地工线530 | 地工线#20左6左1柱上变压器 | 400 | 8.22 | 287.12 | 287.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3028 | 明山区 | 地工线530 | 地工线#21箱式变电站171间隔配电变压器 | 200 | 26.64 | 106.72 | 106.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3029 | 明山区 | 地工线530 | 地工线#43箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 8.61 | 285.56 | 285.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3030 | 明山区 | 地工线530 | 地工线金鼎箱式变电站171间隔配电变压器 | 315 | 16.04 | 201.47 | 201.47 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3031 | 明山区 | 地工线530 | 工线立信家苑#1箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 13.07 | 421.66 | 421.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3032 | 明山区 | 地工线530 | 工线立信家苑#2箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 28.15 | 326.66 | 326.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3033 | 明山区 | 地工线530 | 地工线民政配电室171间隔配电变压器 | 630 | 50.03 | 188.81 | 188.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3034 | 明山区 | 地工线530 | 地工线新地#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 35.2 | 179.20 | 179.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3035 | 明山区 | 地工线530 | 地工线新地#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 21.78 | 232.88 | 232.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3036 | 明山区 | 地工线530 | 地工线新地#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 25.77 | 216.92 | 216.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3037 | 明山区 | 地工线530 | 地工线新地#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 13.58 | 418.45 | 418.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3038 | 明山区 | 地工线530 | 地工线鑫达箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 19.12 | 304.40 | 304.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3039 | 明山区 | 地工线530 | 地工线亿泰箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 18.86 | 385.18 | 385.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3040 | 明山区 | 地工线530 | 地工线育山配电室171间隔配电变压器 | 630 | 48.92 | 195.80 | 195.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3041 | 明山区 | 地工线530 | 地工线紫金分#14左4柱上变压器 | 315 | 48.48 | 99.29 | 99.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3042 | 明山区 | 地工线530 | 地工线紫金分#17柱上变压器 | 400 | 20.88 | 236.48 | 236.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3043 | 明山区 | 地工线530 | 地工线紫金分#20柱上变压器 | 315 | 50.4 | 93.24 | 93.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3044 | 明山区 | 地工线530 | 地工线紫金分#27柱上变压器 | 315 | 26.38 | 168.90 | 168.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3045 | 明山区 | 地工线530 | 地工线紫金分#27左2柱上变压器 | 315 | 40.27 | 125.15 | 125.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3046 | 明山区 | 地工线530 | 地工线紫金分#9柱上变压器 | 400 | 1.23 | 315.08 | 315.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3047 | 明山区 | 地工线530 | 地工线紫金苑箱式变电站171间隔配电变 | 400 | 49.05 | 123.80 | 123.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|-------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3048 | 明山区 | 地工线530 | 新枝线龙凤配电室171间隔配电变压器 | 400 | 34.4 | 182.40 | 182.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3049 | 明山区 | 地工线530 | 线新兴佳园三期#1箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 13.81 | 417.00 | 417.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3050 | 明山区 | 地工线530 | 线新兴佳园三期#2箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 14.38 | 413.41 | 413.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3051 | 明山区 | 地工线530 | 新兴家园#1箱变变压器 | 630 | 39.77 | 253.45 | 253.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3052 | 明山区 | 地工线530 | 新兴家园#2箱变变压器 | 630 | 36.46 | 274.30 | 274.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3053 | 明山区 | 地照线1137 | 地照线#25柱上变压器 | 315 | 10.82 | 217.92 | 217.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3054 | 明山区 | 地照线1137 | 地照线#28-1左1箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 2.67 | 487.18 | 487.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3055 | 明山区 | 地照线1137 | 地照线#28柱上变压器 | 400 | 5.34 | 298.64 | 298.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3056 | 明山区 | 地照线1137 | 地照线#29右1柱上变压器 | 400 | 19.65 | 241.40 | 241.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3057 | 明山区 | 地照线1137 | 地照线#36柱上变压器 | 400 | 12.33 | 270.68 | 270.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3058 | 明山区 | 地照线1137 | 照线碧水云天#1箱式变电站171间隔配电变 | 400 | 27.32 | 210.72 | 210.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3059 | 明山区 | 地照线1137 | 照线碧水云天#2箱式变电站171间隔配电变 | 400 | 22.4 | 230.40 | 230.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3060 | 明山区 | 地照线1137 | 照线碧水云天#3箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 9.9 | 441.63 | 441.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3061 | 明山区 | 地照线1137 | 照线碧水云天#4箱式变电站171间隔配电变 | 400 | 6.52 | 293.92 | 293.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3062 | 明山区 | 地照线1137 | 照线碧水云天#5箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 5.98 | 466.33 | 466.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3063 | 明山区 | 地照线1137 | 照线碧水云天#6箱式变电站171间隔配电变 | 400 | 16.48 | 254.08 | 254.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3064 | 明山区 | 地照线1137 | 地照线荣山#1箱式变电站171间隔配电变 | 315 | 29.78 | 158.19 | 158.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3065 | 明山区 | 地照线1137 | 地照线荣山#2箱式变电站171间隔配电变 | 500 | 30.82 | 245.90 | 245.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3066 | 明山区 | 地照线1137 | 地照线荣山#3箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 13.16 | 421.09 | 421.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3067 | 明山区 | 地照线1137 | 地照线荣山配电室172间隔配电变压器 | 630 | 21.4 | 369.18 | 369.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3068 | 明山区 | 地照线1137 | 地照线书香名邸箱式变电站171间隔配电变 | 500 | 34.84 | 225.80 | 225.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3069 | 明山区 | 地照线1137 | 地照线天福苑#1箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 15.43 | 406.79 | 406.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3070 | 明山区 | 地照线1137 | 地照线天福苑#2箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 13.24 | 420.59 | 420.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3071 | 明山区 | 地照线1137 | 地照线天福苑#3箱式变电站171间隔配电变 | 400 | 38.68 | 165.28 | 165.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3072 | 明山区 | 地照线1137 | 地照线天福苑#4箱式变电站171间隔配电变 | 500 | 20.12 | 299.40 | 299.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|-------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3073 | 明山区 | 地照线1137 | 地照线天福苑#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 35.36 | 178.56 | 178.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3074 | 明山区 | 地照线1137 | 地照线天福苑#6箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 16.96 | 315.20 | 315.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3075 | 明山区 | 钢管线524 | 钢管线银亿#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 10.67 | 436.78 | 436.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3076 | 明山区 | 钢管线524 | 钢管线银亿#1箱式变电站172间隔配电变压器 | 630 | 36.7 | 272.79 | 272.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3077 | 明山区 | 钢管线524 | 钢管线银亿#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 28.27 | 325.90 | 325.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3078 | 明山区 | 钢管线524 | 钢管线银亿#2箱式变电站172间隔配电变压器 | 630 | 20.23 | 376.55 | 376.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3079 | 明山区 | 钢管线524 | 钢管线银亿#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 23.24 | 227.04 | 227.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3080 | 明山区 | 钢管线524 | 钢管线银亿#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 37.64 | 211.80 | 211.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3081 | 明山区 | 钢管线524 | 钢管线银亿#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 28.34 | 325.46 | 325.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3082 | 明山区 | 钢管线524 | 钢管线银亿#6箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 45.22 | 173.90 | 173.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3083 | 明山区 | 钢管线524 | 钢管线银亿#7箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 42.44 | 236.63 | 236.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3084 | 明山区 | 钢管线524 | 钢管线张家#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 315 | 32.76 | 148.81 | 148.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3085 | 明山区 | 合百线1134 | 合百线合峪#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 34.2 | 183.20 | 183.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3086 | 明山区 | 合百线1134 | 合百线合峪#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 30.08 | 249.60 | 249.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3087 | 明山区 | 合百线1134 | 合百线合峪#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 315 | 22.78 | 180.24 | 180.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3088 | 明山区 | 合百线1134 | 合百线合峪#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 41.94 | 152.24 | 152.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3089 | 明山区 | 合百线1134 | 合百线合峪#6箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 49.98 | 120.08 | 120.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3090 | 明山区 | 合百线1134 | 合百线合峪#7箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 19.12 | 383.54 | 383.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3091 | 明山区 | 合百线1134 | 合百线合峪#8箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 18.54 | 387.20 | 387.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3092 | 明山区 | 合成线535 | 金线幸福一家#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 23.92 | 353.30 | 353.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3093 | 明山区 | 合成线535 | 金线幸福一家#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 27.28 | 210.88 | 210.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3094 | 明山区 | 合成线535 | 金线幸福一家#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 21.6 | 233.60 | 233.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3095 | 明山区 | 合成线535 | 金线幸福一家#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 23.1 | 227.60 | 227.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3096 | 明山区 | 合成线535 | 金线幸福一家#6箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 17.98 | 390.73 | 390.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3097 | 明山区 | 合成线535 | 金线幸福一家#7箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 16.62 | 253.52 | 253.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3098 | 明山区 | 合明线1143 | 合明线如意#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 26.1 | 339.57 | 339.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3099 | 明山区 | 合明线1143 | 合明线如意#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 29.56 | 317.77 | 317.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3100 | 明山区 | 合明线1143 | 合明线如意#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 26.28 | 268.60 | 268.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3101 | 明山区 | 合明线1143 | 合明线如意#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 66.76 | 52.96 | 52.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3102 | 明山区 | 合明线1143 | 合明线如意#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 20.11 | 377.31 | 377.31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3103 | 明山区 | 合明线1143 | 合明线如意#6箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 20.7 | 237.20 | 237.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3104 | 明山区 | 合明线1143 | 合明线如意#7箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 21.57 | 233.72 | 233.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3105 | 明山区 | 合明线1143 | 合明线如意#8箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 25.32 | 218.72 | 218.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3106 | 明山区 | 合明线1143 | 合明线如意#9箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 21.45 | 234.20 | 234.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3107 | 明山区 | 合姚线1140 | 合姚线峪明#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 21.24 | 293.80 | 293.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3108 | 明山区 | 合姚线1140 | 合姚线峪明#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 19.84 | 379.01 | 379.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3109 | 明山区 | 合姚线1140 | 合姚线峪明#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 24.75 | 221.00 | 221.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3110 | 明山区 | 合源2号线 | 合源2号线碧桂园二期2号箱变171号间隔配电 | 630 | 11.94 | 428.78 | 428.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3111 | 明山区 | 合源2号线 | 合源2号线碧桂园二期5号箱变171间隔配电 | 630 | 13.71 | 417.63 | 417.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3112 | 明山区 | 合源2号线 | 合源2号线碧桂园二期6箱变171间隔配电 | 630 | 10.03 | 440.81 | 440.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3113 | 明山区 | 合源2号线 | 2线碧桂园一期#1箱式变电站171间隔配电 | 630 | 15.56 | 405.97 | 405.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3114 | 明山区 | 合源2号线 | 2线碧桂园一期#3箱式变电站171间隔配电 | 500 | 14.62 | 326.90 | 326.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3115 | 明山区 | 合源2号线 | 2线碧桂园一期#4箱式变电站171间隔配电 | 500 | 13.86 | 330.70 | 330.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3116 | 明山区 | 合源2号线 | 2线碧桂园一期#5箱式变电站171间隔配电 | 630 | 20 | 378.00 | 378.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3117 | 明山区 | 合源2号线 | 2线碧桂园一期#6箱式变电站171间隔配电 | 630 | 26.48 | 337.18 | 337.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3118 | 明山区 | 合源线1148 | 合源线子雄箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 14.89 | 410.19 | 410.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3119 | 明山区 | 明博线538 | 工#2线欧洲城#1箱式变电站171间隔配电 | 500 | 25.84 | 270.80 | 270.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3120 | 明山区 | 明博线538 | 明博线博林#5箱式变电站172间隔配电 | 400 | 55 | 100.00 | 100.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3121 | 明山区 | 明博线538 | 明博线博林#6箱式变电站171间隔配电 | 400 | 66.48 | 54.08 | 54.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3122 | 明山区 | 明博线538 | 明博线博林#7箱式变电站171间隔配电 | 400 | 36.6 | 173.60 | 173.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|--------|--------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3123 | 明山区 | 明博线538 | 明博线枫丹#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 55.9 | 120.50 | 120.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3124 | 明山区 | 明博线538 | 明博线枫丹#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 36.38 | 218.10 | 218.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3125 | 明山区 | 明博线538 | 明博线枫丹#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 53.03 | 169.91 | 169.91 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3126 | 明山区 | 明博线538 | 明博线枫丹#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 46.51 | 210.99 | 210.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3127 | 明山区 | 明博线538 | 明博线枫丹#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 46.02 | 214.07 | 214.07 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3128 | 明山区 | 明博线538 | 明博线枫丹#7箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 12.88 | 268.48 | 268.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3129 | 明山区 | 明博线538 | 博线景康名苑#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 51.6 | 142.00 | 142.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3130 | 明山区 | 明博线538 | 博线景康名苑#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 32.3 | 238.50 | 238.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3131 | 明山区 | 明博线538 | 博线景康名苑#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 40.22 | 198.90 | 198.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3132 | 明山区 | 明博线538 | 博线景康名苑#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 10.08 | 349.60 | 349.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3133 | 明山区 | 明博线538 | 欧洲城三期#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 23.68 | 354.82 | 354.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3134 | 明山区 | 明博线538 | 博线欧洲城三期#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 12.03 | 428.21 | 428.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3135 | 明山区 | 明博线538 | 博线欧洲城三期#6箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 11.75 | 429.98 | 429.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3136 | 明山区 | 明博线538 | 博线欧洲城三期#7箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 11.52 | 431.42 | 431.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3137 | 明山区 | 明博线538 | 明博线颐泉谷箱式变电站171间隔配电变压器 | 315 | 68.35 | 36.70 | 36.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3138 | 明山区 | 明博线538 | 大古里#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 22.7 | 360.99 | 360.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3139 | 明山区 | 明博线538 | 大古里#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 20.92 | 372.20 | 372.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3140 | 明山区 | 明博线538 | 大古里#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 18.95 | 384.62 | 384.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3141 | 明山区 | 明博线538 | 大古里#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 12.7 | 423.99 | 423.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3142 | 明山区 | 明博线538 | 大古里#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 7.14 | 459.02 | 459.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3143 | 明山区 | 明博线538 | 大古里#6箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 23.24 | 357.59 | 357.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3144 | 明山区 | 明博线538 | 大古里#7箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 7.97 | 453.79 | 453.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3145 | 明山区 | 明博线538 | 体东线景康#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 30.84 | 196.64 | 196.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3146 | 明山区 | 明崔联532 | 线路新兴家园箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 64.56 | 61.76 | 61.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3147 | 明山区 | 明崔联532 | 明崔联#16箱式变电站171间隔配电变压器 | 100 | 74.16 | 5.84 | 5.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----------|-------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3148 | 明山区 | 明溪线525 | 合姚线峪明#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 39.56 | 202.20 | 202.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3149 | 明山区 | 明溪线525 | 合姚线峪明#1箱式变电站172间隔配电变压器 | 500 | 18 | 310.00 | 310.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3150 | 明山区 | 明溪线525 | 明溪线#53箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 17.33 | 394.82 | 394.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3151 | 明山区 | 平顶山线5744 | 平顶山线#17柱上变压器 | 100 | 4.36 | 75.64 | 75.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3152 | 明山区 | 平顶山线5744 | 平顶山线#35左2柱上变压器 | 400 | 10.02 | 279.92 | 279.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3153 | 明山区 | 平顶山线5744 | 平顶山线#46右6柱上变压器 | 200 | 11.88 | 136.24 | 136.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3154 | 明山区 | 平顶山线5744 | 平顶山线#66柱上变压器 | 315 | 10.44 | 219.11 | 219.11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3155 | 明山区 | 平顶山线5744 | 平顶山线#6柱上变压器 | 400 | 22.44 | 230.24 | 230.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3156 | 明山区 | 平顶山线5744 | 平顶山线平顶山配电室171间隔配电变压器 | 315 | 33.75 | 145.69 | 145.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3157 | 明山区 | 唐家线524 | 唐家线锦程#10箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 22.2 | 289.00 | 289.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3158 | 明山区 | 唐家线524 | 唐家线锦程#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 25.27 | 344.80 | 344.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3159 | 明山区 | 唐家线524 | 唐家线锦程#2箱式变电站172间隔配电变压器 | 500 | 18.6 | 307.00 | 307.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3160 | 明山区 | 唐家线524 | 唐家线锦程#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 24.04 | 223.84 | 223.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3161 | 明山区 | 唐家线524 | 唐家线锦程#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 26.19 | 339.00 | 339.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3162 | 明山区 | 唐家线524 | 唐家线锦程#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 27.08 | 211.68 | 211.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3163 | 明山区 | 唐家线524 | 唐家线锦程#6箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 22.7 | 360.99 | 360.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3164 | 明山区 | 唐家线524 | 唐家线锦程#7箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 28.7 | 323.19 | 323.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3165 | 明山区 | 唐家线524 | 唐家线锦程#8箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 34 | 184.00 | 184.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3166 | 明山区 | 唐家线524 | 唐家线锦程#9箱式变电站171间隔配电变压器 | 315 | 23.31 | 178.57 | 178.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3167 | 明山区 | 唐家线524 | 唐家线育建配电室171间隔配电变压器 | 630 | 23.81 | 354.00 | 354.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3168 | 明山区 | 烫金线1145 | 烫金线百兴#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 21.07 | 371.26 | 371.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3169 | 明山区 | 烫金线1145 | 烫金线百兴#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 10.4 | 438.48 | 438.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3170 | 明山区 | 烫金线1145 | 烫金线百兴#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 18.55 | 387.14 | 387.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3171 | 明山区 | 烫金线1145 | 烫金线合金#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 20.68 | 237.28 | 237.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3172 | 明山区 | 烫金线1145 | 烫金线合金#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 14.93 | 409.94 | 409.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|--------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3173 | 明山区 | 烫金线1145 | 烫金线合金#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 24.8 | 347.76 | 347.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3174 | 明山区 | 烫金线1145 | 烫金线合金#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 30.64 | 197.44 | 197.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3175 | 明山区 | 烫金线1145 | 烫金线合金#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 28.76 | 204.96 | 204.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3176 | 明山区 | 烫金线1145 | 烫金线合金#6箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 40.52 | 157.92 | 157.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3177 | 明山区 | 烫金线1145 | 烫金线合金#7箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 24.4 | 222.40 | 222.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3178 | 明山区 | 体车1号线4040 | 体车#1线#31-1柱上变压器 | 400 | 4.62 | 301.52 | 301.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3179 | 明山区 | 体车1号线4040 | 体车#1线工字楼#1配电室171间隔配电变压器 | 630 | 30.67 | 310.78 | 310.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3180 | 明山区 | 体车1号线4040 | 体车#1线工字楼#1配电室172间隔配电变压器 | 630 | 21.79 | 366.72 | 366.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3181 | 明山区 | 体车1号线4040 | 体车#1线工字楼#2配电室171间隔配电变压器 | 630 | 21.43 | 368.99 | 368.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3182 | 明山区 | 体车1号线4040 | 体车#1线工字楼#2配电室172间隔配电变压器 | 630 | 22.38 | 363.01 | 363.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3183 | 明山区 | 体车1号线4040 | 体车#1线矿建配电室171间隔配电变压器 | 315 | 30.92 | 154.60 | 154.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3184 | 明山区 | 体车1号线4040 | 体车#1线万佳箱式变电站172间隔配电变压器 | 630 | 19.37 | 381.97 | 381.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3185 | 明山区 | 体车1号线4040 | 体车#1线西芬#1配电室171间隔配电变压器 | 630 | 47.67 | 203.68 | 203.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3186 | 明山区 | 体车1号线4040 | 体车#1线友谊箱式变电站172间隔配电变压器 | 630 | 17.46 | 394.00 | 394.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3187 | 明山区 | 体车2号线4048 | 体车#2线#8右1右3柱上变压器 | 200 | 35.32 | 89.36 | 89.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3188 | 明山区 | 体车2号线4048 | 体车#2线#8右1左2柱上变压器 | 400 | 0 | 320.00 | 320.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3189 | 明山区 | 体车2号线4048 | 体车#2线#8右1左3柱上变压器 | 400 | 21.27 | 234.92 | 234.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3190 | 明山区 | 体车2号线4048 | 体车#2线城建站配电室171间隔配电变压器 | 400 | 55 | 100.00 | 100.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3191 | 明山区 | 体车2号线4048 | 体车#2线城建站配电室172间隔配电变压器 | 400 | 53.96 | 104.16 | 104.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3192 | 明山区 | 体车2号线4048 | #2线翰林一品#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 38.51 | 261.39 | 261.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3193 | 明山区 | 体车2号线4048 | #2线翰林一品#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 32.46 | 299.50 | 299.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3194 | 明山区 | 体车2号线4048 | 体车#2线立建站配电室171间隔配电变压器 | 315 | 57.17 | 71.91 | 71.91 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3195 | 明山区 | 体车2号线4048 | 体车#2线新城配电室171间隔配电变压器 | 630 | 23.47 | 356.14 | 356.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3196 | 明山区 | 体车2号线4048 | 体车2#线8右1左1#富尔顿公寓 | 630 | 17.87 | 391.42 | 391.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3197 | 明山区 | 体车3号线4050 | 体车#1线西芬#2配电室172间隔配电变压器 | 630 | 43.81 | 228.00 | 228.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|--------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3198 | 明山区 | 体车3号线4050 | 体车#1线西芬配电室171间隔配电变压器 | 400 | 61.58 | 73.68 | 73.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3199 | 明山区 | 体车3号线4050 | #3线幸福阳光#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 10.86 | 276.56 | 276.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3200 | 明山区 | 体车3号线4050 | #3线幸福阳光#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 15.87 | 320.65 | 320.65 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3201 | 明山区 | 体东线4033 | 体东线景康#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 21.71 | 367.23 | 367.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3202 | 明山区 | 体东线4033 | 体东线明东#2配电室171间隔配电变压器 | 630 | 14.32 | 413.78 | 413.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3203 | 明山区 | 体东线4033 | 体东线明东#3配电室171间隔配电变压器 | 630 | 13.1 | 421.47 | 421.47 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3204 | 明山区 | 体东线4033 | 体东线明东#3配电室172间隔配电变压器 | 630 | 7.28 | 458.14 | 458.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3205 | 明山区 | 体东线4033 | 体东线明东#3配电室173间隔配电变压器 | 630 | 5.37 | 470.17 | 470.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3206 | 明山区 | 体东线4033 | 体东线明东#3配电室174间隔配电变压器 | 630 | 11.2 | 433.44 | 433.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3207 | 明山区 | 体东线4033 | 体东线明东配电室172间隔配电变压器 | 630 | 29.03 | 321.11 | 321.11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3208 | 明山区 | 体东线4033 | 东线水岸府邸#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 23.84 | 353.81 | 353.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3209 | 明山区 | 体东线4033 | 东线水岸府邸#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 27.71 | 329.43 | 329.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3210 | 明山区 | 体东线4033 | 东线水岸府邸#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 17.49 | 393.81 | 393.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3211 | 明山区 | 体东线4033 | 体东线桃园#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 25.83 | 341.27 | 341.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3212 | 明山区 | 体东线4033 | 体东线桃园#2箱式变电站172间隔配电变压器 | 630 | 30.02 | 314.87 | 314.87 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3213 | 明山区 | 体东线4033 | 体东线桃园#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 15.21 | 408.18 | 408.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3214 | 明山区 | 体东线4033 | 体东线桃园#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 17.47 | 312.65 | 312.65 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3215 | 明山区 | 体化线4039 | 体化线#11柱上变压器 | 200 | 9.15 | 141.70 | 141.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3216 | 明山区 | 体化线4039 | 体化线#5柱上变压器 | 200 | 33.68 | 92.64 | 92.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3217 | 明山区 | 体化线4039 | 体化线#9右10柱上变压器 | 315 | 6.16 | 232.60 | 232.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3218 | 明山区 | 体化线4039 | 体化线#9右6柱上变压器 | 315 | 22.22 | 182.01 | 182.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3219 | 明山区 | 体化线4039 | 体化线万有#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 30.35 | 312.80 | 312.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3220 | 明山区 | 体化线4039 | 体化线万有#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 24.16 | 351.79 | 351.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3221 | 明山区 | 体化线4039 | 体化线万有#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 20.38 | 375.61 | 375.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3222 | 明山区 | 体江线4041 | 体江线#16右1金城蓝湾#1柱上变压器 | 315 | 36.84 | 135.95 | 135.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|-----------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3223 | 明山区 | 体江线4041 | 体江线#16右1金城蓝湾#2柱上变压器 | 315 | 63.66 | 51.47 | 51.47 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3224 | 明山区 | 体江线4041 | 体江线#20右1金城蓝湾#3柱上变压器 | 315 | 49.68 | 95.51 | 95.51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3225 | 明山区 | 体江线4041 | 体江线#20右1金城蓝湾#4柱上变压器 | 315 | 55.47 | 77.27 | 77.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3226 | 明山区 | 体江线4041 | 体江线#23柱上变压器 | 315 | 10.22 | 219.81 | 219.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3227 | 明山区 | 体江线4041 | 体江线胜建配电室171间隔配电变压器 | 630 | 33.33 | 294.02 | 294.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3228 | 明山区 | 体江线4041 | 体江线胜建配电室172间隔配电变压器 | 630 | 61.17 | 118.63 | 118.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3229 | 明山区 | 体江线4041 | 体江线万豪花园#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 315 | 28.44 | 162.41 | 162.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3230 | 明山区 | 体江线4041 | 体江线万豪花园#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 32.03 | 302.21 | 302.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3231 | 明山区 | 体江线4041 | 体江线西胜#1配电室172间隔配电变压器 | 630 | 37.68 | 266.62 | 266.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3232 | 明山区 | 体江线4041 | 体江线西胜#2配电站172间隔配电变压器 | 630 | 45.94 | 214.58 | 214.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3233 | 明山区 | 体江线4041 | 体江线#2线天龙佳园#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 52.36 | 110.56 | 110.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3234 | 明山区 | 体江线4041 | 体江线#2线天龙佳园#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 41.56 | 153.76 | 153.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3235 | 明山区 | 体江线4041 | 体江线#2线天龙佳园#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 315 | 31.05 | 154.19 | 154.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3236 | 明山区 | 体江线4041 | 体江线#2线天龙佳园#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 64.96 | 60.16 | 60.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3237 | 明山区 | 体联1号线4037 | 体联#1线#29左3柱上变压器 | 400 | 77.45 | 10.20 | 10.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3238 | 明山区 | 体联1号线4037 | 体联#1线东坎配电室171间隔配电变压器 | 630 | 25.14 | 345.62 | 345.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3239 | 明山区 | 体联1号线4037 | 体联#1线废品配电室171间隔配电变压器 | 500 | 26.78 | 266.10 | 266.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3240 | 明山区 | 体联1号线4037 | 体联#1线华强箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 26.1 | 339.57 | 339.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3241 | 明山区 | 体联1号线4037 | 体联#1线立矿配电室171间隔配电变压器 | 500 | 55.88 | 120.60 | 120.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3242 | 明山区 | 体联1号线4037 | 体联#1线联丰#2配电室171间隔配电变压器 | 630 | 30.76 | 310.21 | 310.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3243 | 明山区 | 体联1号线4037 | 体联#1线民建配电室171间隔配电变压器 | 400 | 28.53 | 205.88 | 205.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3244 | 明山区 | 体联1号线4037 | 体联#1线石油箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 34.36 | 182.56 | 182.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3245 | 明山区 | 体联1号线4037 | 体联#1线水塔#2配电室171间隔配电变压器 | 400 | 34.96 | 180.16 | 180.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3246 | 明山区 | 体联1号线4037 | 体联#1线糖酒配电室171间隔配电变压器 | 400 | 23.76 | 224.96 | 224.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3247 | 明山区 | 体联1号线4037 | 体联#1线土杂配电室171间隔配电变压器 | 315 | 30.76 | 155.11 | 155.11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3248 | 明山区 | 体联1号线4037 | 体联#1线紫西支#10左2柱上变压器 | 200 | 27.66 | 104.68 | 104.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3249 | 明山区 | 体联1号线4037 | 1号线金山分市委箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 18.36 | 388.33 | 388.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3250 | 明山区 | 体联2号线4044 | 体联#2线#33柱上变压器 | 400 | 42.42 | 150.32 | 150.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3251 | 明山区 | 体联2号线4044 | 体联#2线#3右4柱上变压器 | 100 | 12.4 | 67.60 | 67.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3252 | 明山区 | 体联2号线4044 | 体联#2线#42柱上变压器 | 400 | 33.63 | 185.48 | 185.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3253 | 明山区 | 体联2号线4044 | 体联#2线#56左3柱上变压器 | 200 | 32.19 | 95.62 | 95.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3254 | 明山区 | 体联2号线4044 | 体联#2线二轻配电室171间隔配电变压器 | 630 | 22.8 | 360.36 | 360.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3255 | 明山区 | 体联2号线4044 | 体联#2线二轻配电室172间隔配电变压器 | 630 | 26.88 | 334.66 | 334.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3256 | 明山区 | 体联2号线4044 | 体联#2线环卫配电室171间隔配电变压器 | 315 | 35.25 | 140.96 | 140.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3257 | 明山区 | 体联2号线4044 | 体联#2线大河箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 52.38 | 174.01 | 174.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3258 | 明山区 | 体联2号线4044 | 体联#2线新丰配电室171间隔配电变压器 | 400 | 44.88 | 140.48 | 140.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3259 | 明山区 | 体联2号线4044 | 体联#2线新丰配电室172间隔配电变 | 630 | 59.68 | 128.02 | 128.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3260 | 明山区 | 体联2号线4044 | 体联#2线一中#2箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 43.37 | 230.77 | 230.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3261 | 明山区 | 体联2号线4044 | 体联#2线一中配电室171间隔配电变 | 630 | 17.94 | 390.98 | 390.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3262 | 明山区 | 体联2号线4044 | 体联#2线永民配电室171间隔配电变 | 630 | 39.24 | 256.79 | 256.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3263 | 明山区 | 体联2号线4044 | 体联#2线永平#2配电室171间隔配电变 | 630 | 23.52 | 355.82 | 355.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3264 | 明山区 | 体联2号线4044 | 体联#2线永平配电室171间隔配电变 | 630 | 22.29 | 363.57 | 363.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3265 | 明山区 | 体联2号线4044 | 体联#2线永新配电室171间隔配电变 | 500 | 47.44 | 162.80 | 162.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3266 | 明山区 | 体明1号线526 | 丽舍箱变 | 630 | 33.64 | 292.07 | 292.07 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3267 | 明山区 | 体明1号线526 | 体明#1线#77-1柱上变压器 | 200 | 39.32 | 81.36 | 81.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3268 | 明山区 | 体明1号线526 | 体明#1线明检箱式变电站171间隔配电变 | 200 | 72.95 | 14.10 | 14.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3269 | 明山区 | 体明1号线526 | 体明#1线铁路#1箱式变电站171间隔配电变 | 500 | 25 | 275.00 | 275.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3270 | 明山区 | 体明1号线526 | 体明#1线铁明#2箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 27.2 | 332.64 | 332.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3271 | 明山区 | 体明1号线526 | 体明#1线铁明#3配电室171间隔配电变 | 630 | 23.33 | 357.02 | 357.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3272 | 明山区 | 体明1号线526 | 体明#1线铁明#4配电室171间隔配电变 | 630 | 10.86 | 435.58 | 435.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----------|----------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3273 | 明山区 | 体明1号线526 | 体明#1线峪明配电室171间隔配电变压器 | 630 | 31.77 | 303.85 | 303.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3274 | 明山区 | 体明1号线526 | 天华#1箱变变压器 | 630 | 20.67 | 373.78 | 373.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3275 | 明山区 | 体明1号线526 | 天华#2箱变变压器 | 315 | 15.65 | 202.70 | 202.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3276 | 明山区 | 体明2号线528 | 体明#2线#73左2变台 | 400 | 5.03 | 299.88 | 299.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3277 | 明山区 | 体明2号线528 | 体明#2线唐家#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 19.24 | 243.04 | 243.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3278 | 明山区 | 体明2号线528 | 体明#2线唐家配电室172间隔配电变压器 | 630 | 35.9 | 277.83 | 277.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3279 | 明山区 | 体消线4047 | 体联#1线金山分#31左2-2变压器 | 315 | 38.48 | 130.79 | 130.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3280 | 明山区 | 体消线4047 | 体联#1线市委配电室172间隔配电变压器 | 400 | 33 | 188.00 | 188.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3281 | 明山区 | 体消线4047 | 体联#1线香山花园箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 22.8 | 228.80 | 228.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3282 | 明山区 | 体消线4047 | 体联#1线紫西支#13柱上变压器 | 315 | 26.36 | 168.97 | 168.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3283 | 明山区 | 体消线4047 | 体联#1线紫西支#15右5柱上变压器 | 315 | 32.15 | 150.73 | 150.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3284 | 明山区 | 体消线4047 | 体联#1线紫西支#18柱上变压器 | 200 | 52.64 | 54.72 | 54.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3285 | 明山区 | 体消线4047 | 体联#1线紫西支#22柱上变压器 | 200 | 18.81 | 122.38 | 122.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3286 | 明山区 | 体消线4047 | 体联#1线紫西支#24柱上变压器 | 315 | 19.31 | 191.17 | 191.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3287 | 明山区 | 体消线4047 | 体联#1线紫西支#4柱上变压器 | 315 | 30.48 | 155.99 | 155.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3288 | 明山区 | 体消线4047 | 体联#1线紫西支#5右1柱上变压器 | 315 | 44.19 | 112.80 | 112.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3289 | 明山区 | 体消线4047 | 体联#1线紫西支紫荆苑箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 27.33 | 331.82 | 331.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3290 | 明山区 | 体消线4047 | 体消线#25右10柱上变压器 | 315 | 49.07 | 97.43 | 97.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3291 | 明山区 | 体消线4047 | 体消线#36+1柱上变压器 | 400 | 35.13 | 179.48 | 179.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3292 | 明山区 | 体消线4047 | 体消线#37柱上变压器 | 315 | 48.91 | 97.93 | 97.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3293 | 明山区 | 体消线4047 | 体消线北光分20#开闭所锦城小区 | 500 | 11.39 | 343.05 | 343.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3294 | 明山区 | 体消线4047 | 体消线滨西#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 12.95 | 422.42 | 422.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3295 | 明山区 | 体消线4047 | 体消线华夏#2配电室172间隔配电变压器 | 630 | 15.97 | 403.39 | 403.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3296 | 明山区 | 体消线4047 | 体消线华夏配电室171间隔配电变压器 | 630 | 21.56 | 368.17 | 368.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3297 | 明山区 | 体消线4047 | 体消线华夏配电室172间隔配电变压器 | 630 | 11.16 | 433.69 | 433.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3298 | 明山区 | 体消线4047 | 体消线毛纺配变室171间隔配电变压器 | 400 | 40 | 160.00 | 160.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3299 | 明山区 | 体消线4047 | 体消线毛纺配变室172间隔配电变压器 | 630 | 39.37 | 255.97 | 255.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3300 | 明山区 | 体消线4047 | 体消线水塔#1配变室171间隔配电变压器 | 630 | 42.74 | 234.74 | 234.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3301 | 明山区 | 体消线4047 | 体消线塔东#2配变室171间隔配电变压器 | 630 | 35.78 | 278.59 | 278.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3302 | 明山区 | 体消线4047 | 体消线塔东#2配变室172间隔配电变压器 | 630 | 30 | 315.00 | 315.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3303 | 明山区 | 体消线4047 | 体消线塔东配变室171间隔配电变压器 | 630 | 50.22 | 187.61 | 187.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3304 | 明山区 | 体消线4047 | 体消线天龙配变室172间隔配电变压器 | 400 | 52.04 | 111.84 | 111.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3305 | 明山区 | 体消线4047 | 体消线新家园箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 28.97 | 255.15 | 255.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3306 | 明山区 | 体消线4047 | 体消线永安配变室171间隔配电变压器 | 630 | 68.76 | 70.81 | 70.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3307 | 明山区 | 体中线4046 | 配电变压器 | 400 | 12.52 | 269.92 | 269.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3308 | 明山区 | 体中线4046 | 体中线#33左3柱上变压器 | 400 | 77.62 | 9.52 | 9.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3309 | 明山区 | 体中线4046 | 体中线23右2#分支箱证卷楼上间隔 | 630 | 15.64 | 405.47 | 405.47 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3310 | 明山区 | 体中线4046 | 体中线29#环网柜世纪花园800027759 | 500 | 17.64 | 311.80 | 311.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3311 | 明山区 | 体中线4046 | 体中线果品配电室171间隔配电变压器 | 400 | 33.85 | 184.60 | 184.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3312 | 明山区 | 体中线4046 | 体中线红光#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 14.08 | 329.60 | 329.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3313 | 明山区 | 体中线4046 | 体中线红光箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 15.44 | 258.24 | 258.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3314 | 明山区 | 体中线4046 | 体中线花旗#2站配电室171间隔配电变压器 | 630 | 31.2 | 307.44 | 307.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3315 | 明山区 | 体中线4046 | 体中线花旗#2站配电室173间隔配电变压器 | 630 | 9.22 | 445.91 | 445.91 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3316 | 明山区 | 体中线4046 | 体中线花旗箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 39.76 | 201.20 | 201.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3317 | 明山区 | 体中线4046 | 体中线联丰配电室171间隔配电变压器 | 400 | 48.48 | 126.08 | 126.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3318 | 明山区 | 铜铂线1146 | 铜铂线富祥#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 22.9 | 359.73 | 359.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3319 | 明山区 | 铜铂线1146 | 铜铂线富祥#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 31.31 | 306.75 | 306.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3320 | 明山区 | 铜铂线1146 | 铜铂线富祥#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 315 | 27.39 | 165.72 | 165.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3321 | 明山区 | 铜铂线1146 | 铜铂线富祥#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 24.04 | 352.55 | 352.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3322 | 明山区 | 铜铂线1146 | 合金大院B区二期#1箱式变电站171间隔配电 | 630 | 20.72 | 373.46 | 373.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|-------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3323 | 明山区 | 铜铂线1146 | 合金大院B区二期#2箱式变电站171间隔配电 | 630 | 34.29 | 287.97 | 287.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3324 | 明山区 | 铜铂线1146 | 合金大院B区二期#3箱式变电站171间隔配电 | 630 | 29.79 | 316.32 | 316.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3325 | 明山区 | 铜铂线1146 | 线合金大院B区#10箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 30.16 | 313.99 | 313.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3326 | 明山区 | 铜铂线1146 | 线合金大院B区#4箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 22.1 | 364.77 | 364.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3327 | 明山区 | 铜铂线1146 | 合金大院B区二期#2箱式变电站171间隔配电 | 630 | 49.26 | 193.66 | 193.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3328 | 明山区 | 铜铂线1146 | 合金大院B区二期#3箱式变电站171间隔配电 | 630 | 51.77 | 177.85 | 177.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3329 | 明山区 | 铜铂线1146 | 合金大院B区二期#4箱式变电站171间隔配电 | 630 | 33.98 | 289.93 | 289.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3330 | 明山区 | 铜铂线1146 | 合金大院B区二期#5箱式变电站171间隔配电 | 630 | 42.02 | 239.27 | 239.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3331 | 明山区 | 铜铂线1146 | 合金大院B区二期#6箱式变电站171间隔配电 | 630 | 22.11 | 364.71 | 364.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3332 | 明山区 | 武山线539 | 地工线#42左8武山#3站#1变压器 | 630 | 37.02 | 270.77 | 270.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3333 | 明山区 | 武山线539 | 武山线明兴#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 16.19 | 402.00 | 402.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3334 | 明山区 | 武山线539 | 武山线明兴#3箱式变电站172间隔配电变压器 | 630 | 11.81 | 429.60 | 429.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3335 | 明山区 | 武山线539 | 武山线明兴#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 13.16 | 334.20 | 334.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3336 | 明山区 | 武山线539 | 武山线明兴#4箱式变电站172间隔配电变压器 | 500 | 25.04 | 274.80 | 274.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3337 | 明山区 | 武山线539 | 武山线明兴#6箱式变电站172间隔配电变压器 | 630 | 8.86 | 448.18 | 448.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3338 | 明山区 | 武山线539 | 武山线唐人街#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 44.64 | 176.80 | 176.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3339 | 明山区 | 武山线539 | 武山线唐人街#2箱式变电站172间隔配电变压器 | 500 | 64.52 | 77.40 | 77.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3340 | 明山区 | 武山线539 | 武山线唐人街#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 315 | 39.54 | 127.45 | 127.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3341 | 明山区 | 武山线539 | 武山线鑫城#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 31.21 | 307.38 | 307.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3342 | 明山区 | 武山线539 | 武山线鑫城#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 30.67 | 310.78 | 310.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3343 | 明山区 | 西芬线4034 | 西芬线#13右14柱上变压器 | 315 | 58.06 | 69.11 | 69.11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3344 | 明山区 | 西芬线4034 | 西芬线#13右2柱上变压器 | 315 | 40.83 | 123.39 | 123.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3345 | 明山区 | 西芬线4034 | 西芬线胜建#1配电室172间隔配电变压器 | 630 | 29.49 | 318.21 | 318.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3346 | 明山区 | 西芬线4034 | 西芬线胜建#2配电室172间隔配电变压器 | 630 | 24.38 | 350.41 | 350.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3347 | 明山区 | 西芬线4034 | 西芬线胜建#3配电室172间隔配电变压器 | 630 | 16.5 | 400.05 | 400.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3348 | 明山区 | 西芬线4034 | 西芬线胜建#4配电室171间隔配电变压器 | 630 | 27.28 | 332.14 | 332.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3349 | 明山区 | 西芬线4034 | 西芬线胜建#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 14.19 | 414.60 | 414.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3350 | 明山区 | 西芬线4034 | 西芬线胜建#6箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 14.79 | 410.82 | 410.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3351 | 明山区 | 西芬线4034 | 西芬线胜建#7箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 27.24 | 211.04 | 211.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3352 | 明山区 | 西芬线4034 | 西芬线天龙#2配电室172间隔配电变压器 | 630 | 32.73 | 297.80 | 297.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3353 | 明山区 | 西芬线4034 | 西芬线天龙#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 16.52 | 399.92 | 399.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3354 | 明山区 | 西芬线4034 | 西芬线天龙#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 19.58 | 380.65 | 380.65 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3355 | 明山区 | 西芬线4034 | 西芬线天龙#6箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 15.8 | 256.80 | 256.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3356 | 明山区 | 西芬线4034 | 西芬线西芬#10配电室173间隔配电变压器 | 630 | 44.19 | 225.60 | 225.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3357 | 明山区 | 西芬线4034 | 西芬线西坟#3配电室171间隔配电变压器 | 500 | 78.12 | 9.40 | 9.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3358 | 明山区 | 西芬线4034 | 西芬线西坟#6配电室171间隔配电变压器 | 630 | 47.12 | 207.14 | 207.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3359 | 明山区 | 西芬线4034 | 西芬线西坟#7配电室171间隔配电变压器 | 630 | 29.33 | 319.22 | 319.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3360 | 明山区 | 西芬线4034 | 西芬线西坟#8配电室171间隔配电变压器 | 630 | 53.94 | 164.18 | 164.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3361 | 明山区 | 西芬线4034 | 西芬线西坟#9配电室171间隔配电变压器 | 630 | 27.28 | 332.14 | 332.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3362 | 明山区 | 新春2号线5737 | #2线新立屯加油站箱式变电站171间隔配电变 | 400 | 2.76 | 308.96 | 308.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3363 | 明山区 | 新春线5733 | 新春线#105左2柱上变压器 | 315 | 57.17 | 71.91 | 71.91 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3364 | 明山区 | 新春线5733 | 新春线#85左5左3柱上变压器 | 315 | 20.41 | 187.71 | 187.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3365 | 明山区 | 新春线5733 | 新春线#88柱上变压器 | 400 | 76.12 | 15.52 | 15.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3366 | 明山区 | 新春线5733 | 新春线#95左1柱上变压器 | 200 | 42 | 76.00 | 76.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3367 | 明山区 | 新春线5733 | 春线华夏馨苑#1箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 16.81 | 398.10 | 398.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3368 | 明山区 | 新春线5733 | 春线华夏馨苑#2箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 16.41 | 400.62 | 400.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3369 | 明山区 | 新春线5733 | 春线华夏馨苑#3箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 12.67 | 424.18 | 424.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3370 | 明山区 | 新春线5733 | 春线华夏馨苑#4箱式变电站171间隔配电变 | 500 | 27.36 | 263.20 | 263.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3371 | 明山区 | 新春线5733 | 新春线平山#1配电室171间隔配电变压器 | 315 | 39.01 | 129.12 | 129.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3372 | 明山区 | 新春线5733 | 新春线平山#1配电室172间隔配电变压器 | 315 | 70.86 | 28.79 | 28.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|-------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3373 | 明山区 | 新春线5733 | 新春线平山#3配电室171间隔配电变压器 | 630 | 34.51 | 286.59 | 286.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3374 | 明山区 | 新春线5733 | 新春线冶专#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 8.92 | 284.32 | 284.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3375 | 明山区 | 新春线5733 | 新春线冶专#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 10.13 | 440.18 | 440.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3376 | 明山区 | 新春线5733 | 新春线冶专#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 13.21 | 420.78 | 420.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3377 | 明山区 | 新崔线5732 | 山水人家DE区1#箱变 | 630 | 7.52 | 456.62 | 456.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3378 | 明山区 | 新崔线5732 | 山水人家DE区3#箱变 | 630 | 11.28 | 432.94 | 432.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3379 | 明山区 | 新崔线5732 | 新崔线#102左2柱上变压器 | 315 | 18.19 | 194.70 | 194.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3380 | 明山区 | 新崔线5732 | 新崔线#105柱上变压器 | 315 | 17.59 | 196.59 | 196.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3381 | 明山区 | 新崔线5732 | 新崔线#31右2柱上变压器 | 100 | 27.64 | 52.36 | 52.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3382 | 明山区 | 新崔线5732 | 新崔线#36柱上变压器 | 315 | 10.92 | 217.60 | 217.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3383 | 明山区 | 新崔线5732 | 新崔线#50柱上变压器 | 400 | 19.2 | 243.20 | 243.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3384 | 明山区 | 新崔线5732 | 新崔线#58柱上变压器 | 400 | 34.95 | 180.20 | 180.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3385 | 明山区 | 新崔线5732 | 新崔线#73左3柱上变压器 | 315 | 2.8 | 243.18 | 243.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3386 | 明山区 | 新崔线5732 | 线#75右1环网柜闵商大厦箱变171间隔配电变 | 400 | 23.76 | 224.96 | 224.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3387 | 明山区 | 新崔线5732 | 新崔线#81左8柱上变压器 | 315 | 38.48 | 130.79 | 130.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3388 | 明山区 | 新崔线5732 | 新崔线宾馆配电室172间隔配电变压器 | 630 | 18.98 | 384.43 | 384.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3389 | 明山区 | 新崔线5732 | 新崔线部队箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 18.21 | 389.28 | 389.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3390 | 明山区 | 新崔线5732 | 新崔线大学配电室171间隔配电变压器 | 315 | 40.15 | 125.53 | 125.53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3391 | 明山区 | 新崔线5732 | 新崔线化工配电室171间隔配电变压器 | 315 | 39.87 | 126.41 | 126.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3392 | 明山区 | 新崔线5732 | 新崔线南岭配电室171间隔配电变压器 | 400 | 71.4 | 34.40 | 34.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3393 | 明山区 | 新崔线5732 | 新崔线平山#2配电室171间隔配电变压器 | 315 | 40.65 | 123.95 | 123.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3394 | 明山区 | 新崔线5732 | 新崔线平山#2配电室172间隔配电变压器 | 315 | 72.82 | 22.62 | 22.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3395 | 明山区 | 新崔线5732 | 新崔线平山#5配电室172间隔配电变压器 | 630 | 78 | 12.60 | 12.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3396 | 明山区 | 新崔线5732 | 新崔线万友箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 28.54 | 324.20 | 324.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3397 | 明山区 | 新崔线5732 | 新崔线育仁#2配电室171间隔配电变压器 | 630 | 2.06 | 491.02 | 491.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|-------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3398 | 明山区 | 新崔线5732 | 新崔线育仁#2配电室173间隔配电变压器 | 630 | 15.75 | 404.78 | 404.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3399 | 明山区 | 新华线5740 | 新华线山水人家#3右1柱上变压器 | 200 | 5.25 | 149.50 | 149.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3400 | 明山区 | 新华线5740 | 线山水人家A区#1箱式变电站171间隔配电变 | 500 | 16.35 | 318.25 | 318.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3401 | 明山区 | 新华线5740 | 线山水人家A区#2箱式变电站171间隔配电变 | 400 | 23.61 | 225.56 | 225.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3402 | 明山区 | 新华线5740 | 线山水人家B区#1箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 16.65 | 399.11 | 399.11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3403 | 明山区 | 新华线5740 | 线山水人家B区#2箱式变电站171间隔配电变 | 500 | 14.11 | 329.45 | 329.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3404 | 明山区 | 新华线5740 | 线山水人家B区#3箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 8.53 | 450.26 | 450.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3405 | 明山区 | 新华线5740 | 线山水人家B区#5箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 11.2 | 433.44 | 433.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3406 | 明山区 | 新华线5740 | 线新华分山水人家C区#1箱变171间隔配电变 | 400 | 30.12 | 199.52 | 199.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3407 | 明山区 | 新华线5740 | 线新华分山水人家C区#2箱变171间隔配电变 | 500 | 21.36 | 293.20 | 293.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3408 | 明山区 | 新华线5740 | 线新华分山水人家C区#3箱变171间隔配电变 | 500 | 23.16 | 284.20 | 284.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3409 | 明山区 | 新华线5740 | 线新华分山水人家C区#4箱变171间隔配电变 | 315 | 20.27 | 188.15 | 188.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3410 | 明山区 | 新华线5740 | 线新华分山水人家C区#5箱变171间隔配电变 | 630 | 29.37 | 318.97 | 318.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3411 | 明山区 | 新华线5740 | 新街线新街#12箱式变电站171间隔配电变压器 | 315 | 27.62 | 165.00 | 165.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3412 | 明山区 | 新华线5740 | 新街线新街#13箱式变电站171间隔配电变压器 | 315 | 1.9 | 246.02 | 246.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3413 | 明山区 | 新华线5740 | 新立屯采煤沉陷#1箱变 | 630 | 7.62 | 455.99 | 455.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3414 | 明山区 | 新华线5740 | 新立屯采煤沉陷#2箱变 | 630 | 2.86 | 485.98 | 485.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3415 | 明山区 | 新技线5746 | 新技线博林#2箱式变电站172间隔配电变压器 | 630 | 30.9 | 309.33 | 309.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3416 | 明山区 | 新技线5746 | 新技线博林#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 28.99 | 321.36 | 321.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3417 | 明山区 | 新技线5746 | 新技线丰华#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 23.24 | 357.59 | 357.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3418 | 明山区 | 新技线5746 | 新技线丰华#1箱式变电站172间隔配电变压器 | 630 | 20.42 | 375.35 | 375.35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3419 | 明山区 | 新技线5746 | 新技线丰华#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 25.71 | 342.03 | 342.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3420 | 明山区 | 新技线5746 | 新技线丰华#2箱式变电站172间隔配电变压器 | 630 | 18.93 | 384.74 | 384.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3421 | 明山区 | 新技线5746 | 新技线丰华#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 7.37 | 457.57 | 457.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3422 | 明山区 | 新技线5746 | 新技线丰华#3箱式变电站172间隔配电变压器 | 630 | 38.54 | 261.20 | 261.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|-------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3423 | 明山区 | 新技线5746 | 新技线新平配电室171间隔配电变压器 | 630 | 46.89 | 208.59 | 208.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3424 | 明山区 | 新技线5746 | 新技线新平配电室172间隔配电变压器 | 630 | 30.51 | 311.79 | 311.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3425 | 明山区 | 新技线5746 | 新技线育仁#1配电室172间隔配电变压器 | 630 | 16.86 | 397.78 | 397.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3426 | 明山区 | 新街线5742 | 新街线新街#10箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 16.06 | 402.82 | 402.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3427 | 明山区 | 新街线5742 | 新街线新街#11箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 17.56 | 393.37 | 393.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3428 | 明山区 | 新街线5742 | 新街线新街#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 14.16 | 414.79 | 414.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3429 | 明山区 | 新街线5742 | 新街线新街#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 21.3 | 369.81 | 369.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3430 | 明山区 | 新街线5742 | 新街线新街#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 14.38 | 413.41 | 413.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3431 | 明山区 | 新街线5742 | 新街线新街#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 11.02 | 434.57 | 434.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3432 | 明山区 | 新街线5742 | 新街线新街#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 16.44 | 400.43 | 400.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3433 | 明山区 | 新街线5742 | 新街线新街#6箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 20.35 | 375.80 | 375.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3434 | 明山区 | 新街线5742 | 新街线新街#7箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 22.13 | 364.58 | 364.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3435 | 明山区 | 新街线5742 | 新街线新街#8箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 16.63 | 399.23 | 399.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3436 | 明山区 | 新街线5742 | 新街线新街#9箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 16.44 | 400.43 | 400.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3437 | 明山区 | 新立线531 | 新街线新立#14箱式变压器171间隔配电变压器 | 315 | 9.14 | 223.21 | 223.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3438 | 明山区 | 新立线531 | 新立线#14柱上变压器 | 315 | 26.55 | 168.37 | 168.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3439 | 明山区 | 新立线531 | 新立线#17柱上变压器 | 400 | 54.63 | 101.48 | 101.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3440 | 明山区 | 新立线531 | 新立线#27左8柱上变压器 | 315 | 41.59 | 120.99 | 120.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3441 | 明山区 | 新立线531 | 新立线朝中箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 13.87 | 416.62 | 416.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3442 | 明山区 | 新立线531 | 新立线观山阅#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 26.96 | 265.20 | 265.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3443 | 明山区 | 新立线531 | 新立线观山阅#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 27 | 265.00 | 265.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3444 | 明山区 | 新立线531 | 新立线观山阅#2箱式变电站172间隔配电变压器 | 500 | 25.68 | 271.60 | 271.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3445 | 明山区 | 新立线531 | 新立线观山阅#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 25.26 | 344.86 | 344.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3446 | 明山区 | 新立线531 | 新立线观山阅#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 30.32 | 248.40 | 248.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3447 | 明山区 | 新立线531 | 新立线观山阅#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 27.85 | 328.55 | 328.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|--------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3448 | 明山区 | 新立线531 | 新立线观山阅#6箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 12.51 | 425.19 | 425.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3449 | 明山区 | 新立线531 | 新立线观山阅#7箱式变电站171间隔配电变压器 | 315 | 52.8 | 85.68 | 85.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3450 | 明山区 | 新立线531 | 新立线观山阅#8箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 21.6 | 367.92 | 367.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3451 | 明山区 | 新立线531 | 新立线唐人街#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 20.76 | 296.20 | 296.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3452 | 明山区 | 新立线531 | 新立线唐人街#1箱式变电站172间隔配电变压器 | 500 | 15.84 | 320.80 | 320.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3453 | 明山区 | 新立线531 | 新立线育才配电室172间隔配电变压器 | 315 | 53.78 | 82.59 | 82.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3454 | 明山区 | 新立线531 | 新立线育红#1箱变171间隔配电变压器 | 630 | 8.03 | 453.41 | 453.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3455 | 明山区 | 新路1号线5731 | 新路#1线#10柱上变压器 | 100 | 14.29 | 65.71 | 65.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3456 | 明山区 | 新路1号线5731 | 新路#1线#3左1右14柱上-变压器 | 100 | 38 | 42.00 | 42.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3457 | 明山区 | 新路1号线5731 | 新路#1线#3左1柱上变压器 | 100 | 17.84 | 62.16 | 62.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3458 | 明山区 | 新路2号线5747 | 新路#2线#19左12柱上变压器 | 200 | 10.02 | 139.96 | 139.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3459 | 明山区 | 新路2号线5747 | 新路#2线#19左25柱上变压器 | 315 | 7.92 | 227.05 | 227.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3460 | 明山区 | 新路2号线5747 | 新路#2线#19左3柱上变压器 | 400 | 16.68 | 253.28 | 253.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3461 | 明山区 | 新路2号线5747 | 新路#2线#42柱上变压器 | 100 | 4.62 | 75.38 | 75.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3462 | 明山区 | 新明线5745 | 新明线#69柱上变压器 | 399 | 25.94 | 215.70 | 215.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3463 | 明山区 | 新明线5745 | 新明线#79柱上变压器 | 400 | 24.9 | 220.40 | 220.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3464 | 明山区 | 新明线5745 | 明线观山公馆#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 17.14 | 396.02 | 396.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3465 | 明山区 | 新明线5745 | 明线观山公馆#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 27.66 | 329.74 | 329.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3466 | 明山区 | 新明线5745 | 明线观山阅3期#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 24.73 | 348.20 | 348.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3467 | 明山区 | 新明线5745 | 明线观山阅3期#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 20.35 | 375.80 | 375.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3468 | 明山区 | 新明线5745 | 明线欧陆本府#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 6.13 | 465.38 | 465.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3469 | 明山区 | 新明线5745 | 明线欧陆本府#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 27.02 | 333.77 | 333.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3470 | 明山区 | 新明线5745 | 明线欧陆本府#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 19.87 | 378.82 | 378.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3471 | 明山区 | 新明线5745 | 明线欧陆本府#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 14.73 | 411.20 | 411.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3472 | 明山区 | 新明线5745 | 明线欧陆本府#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 16.03 | 403.01 | 403.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|-------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3473 | 明山区 | 新明线5745 | 明线欧陆本府#6箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 10.41 | 438.42 | 438.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3474 | 明山区 | 新明线5745 | 新明线冶专#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 14.52 | 261.92 | 261.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3475 | 明山区 | 新云1号线5738 | 平顶山线#29左23柱上变压器 | 100 | 9.36 | 70.64 | 70.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3476 | 明山区 | 研究所线1135 | 研究所线#18左12右2柱上变压器 | 200 | 8.92 | 142.16 | 142.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3477 | 明山区 | 研究所线1135 | 研究所线#18左16柱上变压器 | 200 | 29.08 | 101.84 | 101.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3478 | 明山区 | 研究所线1135 | 研究所线#18左8左1柱上变压器 | 200 | 20.76 | 118.48 | 118.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3479 | 明山区 | 研究所线1135 | 研究所线#18左9柱上变压器 | 315 | 11.78 | 214.89 | 214.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3480 | 明山区 | 姚家线4345 | 姚家线#28右16柱上变压器 | 50 | 56.72 | 11.64 | 11.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3481 | 明山区 | 姚家线4345 | 姚家线大峪#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 16.8 | 316.00 | 316.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3482 | 明山区 | 姚家线4345 | 姚家线大峪#1箱式变电站172间隔配电变压器 | 500 | 30.4 | 248.00 | 248.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3483 | 明山区 | 姚家线4345 | 姚家线大峪#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 29.02 | 254.90 | 254.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3484 | 明山区 | 姚家线4345 | 姚家线大峪#3配电室171间隔配电变压器 | 630 | 24.89 | 347.19 | 347.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3485 | 明山区 | 姚家线4345 | 姚家线大峪#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 16.04 | 319.80 | 319.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3486 | 明山区 | 姚家线4345 | 姚家线大峪#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 10.04 | 349.80 | 349.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3487 | 明山区 | 姚家线4345 | 姚家线大峪#5箱式变电站172间隔配电变压器 | 500 | 20.88 | 295.60 | 295.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3488 | 明山区 | 姚家线4345 | 姚家线大峪#6箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 33.84 | 290.81 | 290.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3489 | 明山区 | 姚家线4345 | 姚家线大峪#7箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 31.14 | 307.82 | 307.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3490 | 明山区 | 银行线4338 | 银行线银行箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 13.96 | 330.20 | 330.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3491 | 明山区 | 银行线4338 | 银行线银行箱式变电站172间隔配电变压器 | 500 | 14.72 | 326.40 | 326.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3492 | 明山区 | 峪滨线4340 | 峪滨线大峪#10箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 20.15 | 377.06 | 377.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3493 | 明山区 | 峪滨线4340 | 峪滨线大峪#10箱式变电站172间隔配电变压器 | 630 | 14.97 | 409.69 | 409.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3494 | 明山区 | 峪滨线4340 | 峪滨线大峪#11箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 14.16 | 329.20 | 329.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3495 | 明山区 | 峪滨线4340 | 峪滨线大峪#8箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 10.57 | 437.41 | 437.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3496 | 明山区 | 峪滨线4340 | 峪滨线大峪#8箱式变电站172间隔配电变压器 | 630 | 11.94 | 428.78 | 428.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3497 | 明山区 | 峪滨线4340 | 峪滨线大峪#9箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 13.14 | 421.22 | 421.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|----------------------------|------|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3498 | 明山区 | 峪滨线4340 | 峪滨线大峪#9箱式变电站172间隔配电变压器 | 630 | 15.35 | 407.30 | 407.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3499 | 明山区 | 峪滨线4340 | 峪滨线大峪#9箱式变电站171间隔配电变压器 | 1250 | 20.7 | 741.25 | 741.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3500 | 明山区 | 峪滨线4340 | 峪滨线大峪#9箱式变电站172间隔配电变压器 | 1250 | 4.06 | 949.25 | 949.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3501 | 明山区 | 峪华线4352 | 峪华线龙凤#1箱式配电站171间隔配电变压器 | 315 | 17.75 | 196.09 | 196.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3502 | 明山区 | 峪华线4352 | 峪华线龙凤#1箱式配电站172间隔配电变压器 | 315 | 18.54 | 193.60 | 193.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3503 | 明山区 | 峪华线4352 | 峪华线龙凤#2箱式配电站171间隔配电变压器 | 500 | 20.2 | 299.00 | 299.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3504 | 明山区 | 峪华线4352 | 峪华线龙凤#3箱式配电站171间隔配电变压器 | 630 | 19.29 | 382.47 | 382.47 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3505 | 明山区 | 峪华线4352 | 峪华线龙凤#3箱式配电站172间隔配电变压器 | 630 | 22.63 | 361.43 | 361.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3506 | 明山区 | 峪华线4352 | 峪华线名仕华庭二期#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 31.16 | 244.20 | 244.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3507 | 明山区 | 峪华线4352 | 峪华线名仕华庭二期#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 31.68 | 241.60 | 241.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3508 | 明山区 | 峪华线4352 | 峪华线世福#2箱式配电站171间隔配电变压器 | 630 | 23.2 | 357.84 | 357.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3509 | 明山区 | 峪华线4352 | 峪华线世福#3箱式配电站171间隔配电变压器 | 500 | 23.36 | 283.20 | 283.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3510 | 明山区 | 峪华线4352 | 峪华线世福箱式配电站171间隔配电变压器 | 630 | 36.83 | 271.97 | 271.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3511 | 明山区 | 峪华线4352 | 峪华线世福箱式配电站172间隔配电变压器 | 630 | 20.35 | 375.80 | 375.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3512 | 明山区 | 峪华线4352 | 峪华线峪华#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 34.36 | 182.56 | 182.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3513 | 明山区 | 峪华线4352 | 峪华线峪华#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 33.12 | 187.52 | 187.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3514 | 明山区 | 峪华线4352 | 峪华线峪华#4箱式变电站172间隔配电变压器 | 630 | 18.69 | 386.25 | 386.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3515 | 明山区 | 峪金线4348 | 峪金线水木兰亭#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 26.73 | 335.60 | 335.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3516 | 明山区 | 峪金线4348 | 峪金线水木兰亭#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 28.22 | 326.21 | 326.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3517 | 明山区 | 峪金线4348 | 峪金线水木兰亭#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 33.63 | 231.85 | 231.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3518 | 明山区 | 峪明线4342 | 峪明线电业箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 12.24 | 271.04 | 271.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3519 | 明山区 | 峪明线4342 | 峪明线砬砬子分#105柱上变压器 | 200 | 16.44 | 127.12 | 127.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3520 | 明山区 | 峪明线4342 | 峪明线砬砬子分#120柱上变压器 | 200 | 31.11 | 97.78 | 97.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3521 | 明山区 | 峪明线4342 | 峪明线砬砬子分#124柱上变压器 | 200 | 12.9 | 134.20 | 134.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3522 | 明山区 | 峪明线4342 | 峪明线砬砬子分#128柱上变压器 | 200 | 11.5 | 137.00 | 137.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|-------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3523 | 明山区 | 峪明线4342 | 峪明线砬砬子分#144柱上变压器 | 200 | 15.99 | 128.02 | 128.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3524 | 明山区 | 峪明线4342 | 峪明线砬砬子分#16柱上变压器 | 315 | 6.16 | 232.60 | 232.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3525 | 明山区 | 峪明线4342 | 峪明线砬砬子分#29柱上变压器 | 315 | 10.78 | 218.04 | 218.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3526 | 明山区 | 峪明线4342 | 峪明线砬砬子分#41柱上变压器 | 200 | 19.31 | 121.38 | 121.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3527 | 明山区 | 峪明线4342 | 峪明线砬砬子分#52柱上变压器 | 200 | 26.16 | 107.68 | 107.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3528 | 明山区 | 峪明线4342 | 峪明线砬砬子分#57柱上变压器 | 400 | 8.64 | 285.44 | 285.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3529 | 明山区 | 峪明线4342 | 峪明线砬砬子分#68柱上变压器 | 315 | 18.41 | 194.01 | 194.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3530 | 明山区 | 峪明线4342 | 峪明线砬砬子分#76柱上变压器 | 100 | 19.46 | 60.54 | 60.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3531 | 明山区 | 峪明线4342 | 峪明线砬砬子分#83号柱上变压器 | 400 | 7.83 | 288.68 | 288.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3532 | 明山区 | 峪明线4342 | 峪明线砬砬子分#96柱上变压器 | 100 | 32.28 | 47.72 | 47.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3533 | 明山区 | 峪明线4342 | 峪明线玉龙湖#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 50.13 | 119.48 | 119.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3534 | 明山区 | 峪明线4342 | 峪明线玉龙湖#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 34.71 | 181.16 | 181.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3535 | 明山区 | 峪明线4342 | 峪明线玉龙湖#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 26.59 | 336.48 | 336.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3536 | 明山区 | 峪明线4342 | 峪明线玉龙湖#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 27.66 | 329.74 | 329.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3537 | 南芬区 | 东沟线 | 东沟线#14左#26变台 | 100 | 6.45 | 73.55 | 73.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3538 | 南芬区 | 东沟线 | 东沟线#8右#3 | 400 | 9.18 | 283.28 | 283.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3539 | 南芬区 | 东街#1线 | 东街#1线#10箱变变压器2 | 400 | 22.72 | 229.12 | 229.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3540 | 南芬区 | 东街#1线 | 东街#1线#13箱变变压器2 | 500 | 16.08 | 319.60 | 319.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3541 | 南芬区 | 东街#2线 | 北台华联1号箱变进线间隔配电变压器 | 400 | 23.37 | 226.52 | 226.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3542 | 南芬区 | 东街#2线 | 北台华联2号箱变进线间隔配电变压器 | 400 | 23.85 | 224.60 | 224.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3543 | 南芬区 | 东街#2线 | 东街#2线#25右#7 | 400 | 26.82 | 212.72 | 212.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3544 | 南芬区 | 东街#2线 | 东街#2线#34 | 400 | 10.72 | 277.12 | 277.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3545 | 南芬区 | 东桥线 | 东桥线#56柱上-变压器 | 200 | 29.04 | 101.92 | 101.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3546 | 南芬区 | 东桥线 | 东桥线#60变台 | 100 | 31.5 | 48.50 | 48.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3547 | 南芬区 | 东桥线 | 东桥线74左1变台 | 200 | 21.14 | 117.72 | 117.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3548 | 南芬区 | 东桥线 | 东桥线村部支#4 | 200 | 20.85 | 118.30 | 118.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3549 | 南芬区 | 东桥线 | 东桥线村部支10变台 | 200 | 23 | 114.00 | 114.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3550 | 南芬区 | 东桥线 | 东桥线猪场支#13左1变台 | 315 | 31.66 | 152.27 | 152.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3551 | 南芬区 | 东桥线 | 东桥线猪场支#17 | 400 | 5.94 | 296.24 | 296.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3552 | 南芬区 | 东桥线 | 东桥线猪场支#4变台 | 200 | 17.72 | 124.56 | 124.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3553 | 南芬区 | 东桥线 | 东桥线猪场支#8 | 400 | 8.96 | 284.16 | 284.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3554 | 南芬区 | 东桥线 | 东桥线砖厂支9 | 200 | 16.8 | 126.40 | 126.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3555 | 南芬区 | 东桥线 | 砖厂支16箱变配电变压器 | 250 | 2.11 | 194.73 | 194.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3556 | 南芬区 | 东营线 | 北台茶萃园箱变配电变压器 | 630 | 17.71 | 392.43 | 392.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3557 | 南芬区 | 东营线 | 东营线#18右#11左#3变台 | 400 | 10.05 | 279.80 | 279.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3558 | 南芬区 | 东营线 | 东营线#39 | 400 | 20.79 | 236.84 | 236.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3559 | 南芬区 | 东营线 | 东营线#42 | 400 | 35.91 | 176.36 | 176.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3560 | 南芬区 | 东营线 | 东营线东营线38左#1变台 | 315 | 0.88 | 249.23 | 249.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3561 | 南芬区 | 东营线 | 东营线黑沟支#14 | 400 | 9.92 | 280.32 | 280.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3562 | 南芬区 | 东营线 | 东营线黑沟支#15左4 | 400 | 4.08 | 303.68 | 303.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3563 | 南芬区 | 东营线 | 黑沟支2号箱变配电变压器 | 100 | 15.06 | 64.94 | 64.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3564 | 南芬区 | 东营线 | 黑沟支3号箱变配电变压器 | 160 | 8.59 | 114.26 | 114.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3565 | 南芬区 | 何富线 | 何富线#76 | 400 | 9.78 | 280.88 | 280.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3566 | 南芬区 | 何富线 | 何富线#96柱上变压器 | 100 | 21.28 | 58.72 | 58.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3567 | 南芬区 | 何富线 | 何富线104# | 400 | 25.41 | 218.36 | 218.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3568 | 南芬区 | 何富线 | 何富线95# | 200 | 5.73 | 148.54 | 148.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3569 | 南芬区 | 何富线 | 何富线梨沟分#35柱上变压器 | 315 | 3.56 | 240.79 | 240.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3570 | 南芬区 | 何富线 | 何富线梨沟分28号 | 400 | 11.12 | 275.52 | 275.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3571 | 南芬区 | 何富线 | 何富线梨沟分59号左4 | 400 | 3.57 | 305.72 | 305.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3572 | 南芬区 | 何富线 | 何富线梨沟分78# | 200 | 9.86 | 140.28 | 140.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3573 | 南芬区 | 何富线 | 何富线梨沟分8号右7 | 200 | 11.49 | 137.02 | 137.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3574 | 南芬区 | 何富线 | 何富线梨沟分98# | 200 | 6.56 | 146.88 | 146.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3575 | 南芬区 | 何富线 | 何富线梨沟分通条沟支6# | 400 | 7.64 | 289.44 | 289.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3576 | 南芬区 | 何富线 | 何富线梨沟分通条沟支9号 | 400 | 6.12 | 295.52 | 295.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3577 | 南芬区 | 何金1# | 何金1号线#19左分5# | 400 | 8.61 | 285.56 | 285.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3578 | 南芬区 | 何金1# | 何金1号线#33 | 400 | 2.05 | 311.80 | 311.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3579 | 南芬区 | 何宁线 | 何宁线#67右10 | 200 | 5.46 | 149.08 | 149.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3580 | 南芬区 | 何宁线 | 何宁线20# | 50 | 9.96 | 35.02 | 35.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3581 | 南芬区 | 何宁线 | 何宁线34# | 100 | 1.17 | 78.83 | 78.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3582 | 南芬区 | 何宁线 | 何宁线50# | 315 | 4.92 | 236.50 | 236.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3583 | 南芬区 | 何宁线 | 何宁线58号 | 315 | 16.87 | 198.86 | 198.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3584 | 南芬区 | 何宁线 | 何宁线花红沟分19# | 200 | 13.89 | 132.22 | 132.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3585 | 南芬区 | 何宁线 | 何宁线花红沟分38# | 200 | 10.12 | 139.76 | 139.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3586 | 南芬区 | 何宁线 | 何宁线花红沟分52# | 200 | 7.83 | 144.34 | 144.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3587 | 南芬区 | 何宁线 | 何宁线花红沟分55# | 200 | 10.43 | 139.14 | 139.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3588 | 南芬区 | 何宁线 | 何宁线花红沟分67# | 200 | 4.08 | 151.84 | 151.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3589 | 南芬区 | 机修线 | 20kV机修线润庭佳苑#1箱变间隔配电变压器 | 630 | 18.29 | 388.77 | 388.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3590 | 南芬区 | 机修线 | 20kV机修线润庭佳苑#2箱变间隔配电变压器 | 630 | 14.63 | 411.83 | 411.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3591 | 南芬区 | 机修线 | 20kV机修线润庭佳苑#3箱变间隔配电变压器 | 630 | 26.13 | 339.38 | 339.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3592 | 南芬区 | 机修线 | 20kV机修线润庭佳苑#4箱变间隔配电变压器 | 630 | 14.54 | 412.40 | 412.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3593 | 南芬区 | 机修线 | 20kV机修线润庭佳苑#5箱变间隔配电变压器 | 630 | 21.17 | 370.63 | 370.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3594 | 南芬区 | 机修线 | 机修线#13 | 400 | 1.92 | 312.32 | 312.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3595 | 南芬区 | 机修线 | 机修线电业箱变变压器 | 500 | 17.06 | 314.70 | 314.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3596 | 南芬区 | 机修线 | 机修线夹皮沟分#4右1 | 200 | 0.08 | 159.84 | 159.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3597 | 南芬区 | 林爱线0167 | 爱国1#线44# | 200 | 7.58 | 144.84 | 144.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|-------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3598 | 南芬区 | 林爱线0167 | 爱国1#线60# | 200 | 4.85 | 150.30 | 150.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3599 | 南芬区 | 林金线0154 | 爱国1#线#98 | 200 | 7.24 | 145.52 | 145.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3600 | 南芬区 | 露天矿线 | 露天矿线#106前2 | 315 | 20.54 | 187.30 | 187.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3601 | 南芬区 | 露天矿线 | 露天矿线#24 | 315 | 33.3 | 147.11 | 147.11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3602 | 南芬区 | 露天矿线 | 露天矿线#93 | 315 | 23.47 | 178.07 | 178.07 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3603 | 南芬区 | 露天矿线 | 露天矿线茶信沟分#11右11 | 315 | 10.41 | 219.21 | 219.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3604 | 南芬区 | 露天矿线 | 露天矿线茶信沟分#15 | 50 | 6.96 | 36.52 | 36.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3605 | 南芬区 | 露天矿线 | 露天矿线茶信沟分#38 | 30 | 23.13 | 17.06 | 17.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3606 | 南芬区 | 露天矿线 | 露天矿线茶信沟分#7 | 200 | 24.89 | 110.22 | 110.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3607 | 南芬区 | 南玻线 | 20kV南玻线#31右2变台 | 100 | 7.16 | 72.84 | 72.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3608 | 南芬区 | 南玻线 | 20kV南玻线解放分#16右1台区 | 100 | 11.96 | 68.04 | 68.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3609 | 南芬区 | 南玻线 | 20kV南玻线金坑分#7左3左6 | 50 | 17.76 | 31.12 | 31.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3610 | 南芬区 | 南玻线 | 20kV南玻线细河分#29台区 | 100 | 8.72 | 71.28 | 71.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3611 | 南芬区 | 南玻线 | 南玻线#77 | 10 | 4.24 | 7.58 | 7.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3612 | 南芬区 | 南玻线 | 南玻线解放分#101 | 100 | 14.08 | 65.92 | 65.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3613 | 南芬区 | 南玻线 | 南玻线解放分#38 | 315 | 17.37 | 197.28 | 197.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3614 | 南芬区 | 南玻线 | 南玻线解放分#5 | 100 | 24.4 | 55.60 | 55.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3615 | 南芬区 | 南玻线 | 南玻线解放分#77 | 100 | 65.2 | 14.80 | 14.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3616 | 南芬区 | 南玻线 | 南玻线解放分#93 | 100 | 38.88 | 41.12 | 41.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3617 | 南芬区 | 南玻线 | 南玻线金坑分#19左3 | 400 | 10.61 | 277.56 | 277.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3618 | 南芬区 | 南玻线 | 南玻线金坑分#5 | 200 | 9.48 | 141.04 | 141.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3619 | 南芬区 | 南玻线 | 南玻线金坑分#7左3 | 100 | 12.16 | 67.84 | 67.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3620 | 南芬区 | 南玻线 | 南玻线细河分#15左1 | 100 | 48.24 | 31.76 | 31.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3621 | 南芬区 | 南玻线 | 南玻线细河分#20 | 160 | 12.23 | 108.43 | 108.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3622 | 南芬区 | 南街线 | 翠海华庭#2箱变配电变压器 | 400 | 20.31 | 238.76 | 238.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3623 | 南芬区 | 南街线 | 翠海华庭#3箱变变压器配电变压器 | 315 | 29.9 | 157.82 | 157.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3624 | 南芬区 | 南街线 | 翠海华庭#4箱变变压器配电变压器 | 315 | 22.67 | 180.59 | 180.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3625 | 南芬区 | 南街线 | 翠海华庭1#箱变变压器 | 400 | 25.41 | 218.36 | 218.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3626 | 南芬区 | 南街线 | 德和祥苑小区#1箱变出线间隔配电变压器 | 630 | 12.48 | 425.38 | 425.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3627 | 南芬区 | 南街线 | 德和祥苑小区#2箱变出线间隔配电变压器 | 630 | 10.7 | 436.59 | 436.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3628 | 南芬区 | 南街线 | 河畔新城一期#1箱变变压器 | 500 | 20.04 | 299.80 | 299.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3629 | 南芬区 | 南街线 | 河畔新城一期#2箱变变压器 | 630 | 18.76 | 385.81 | 385.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3630 | 南芬区 | 南街线 | 河畔新城一期#3箱变变压器 | 630 | 29.17 | 320.23 | 320.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3631 | 南芬区 | 南街线 | 河畔新城一期#4箱变变压器 | 500 | 24.2 | 279.00 | 279.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3632 | 南芬区 | 南街线 | 丽景小区箱变#1配电变压器 | 500 | 19.28 | 303.60 | 303.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3633 | 南芬区 | 南街线 | 丽景小区箱变#2配电变压器 | 500 | 12.84 | 335.80 | 335.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3634 | 南芬区 | 南街线 | 粮库箱变配电变压器 | 400 | 30.7 | 197.20 | 197.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3635 | 南芬区 | 南街线 | 龙华新城1#变压器 | 315 | 28.98 | 160.71 | 160.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3636 | 南芬区 | 南街线 | 龙华新城2#变压器 | 315 | 23.43 | 178.20 | 178.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3637 | 南芬区 | 南街线 | 龙湾新城1号箱变高压间隔配电变压器 | 400 | 13.23 | 267.08 | 267.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3638 | 南芬区 | 南街线 | 龙湾新城2号箱变高压间隔配电变压器 | 400 | 10.56 | 277.76 | 277.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3639 | 南芬区 | 南街线 | 南街线#19右2 | 400 | 28.89 | 204.44 | 204.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3640 | 南芬区 | 南街线 | 南街线#19右3左3 | 200 | 43.85 | 72.30 | 72.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3641 | 南芬区 | 南街线 | 南街线#2 | 315 | 39.19 | 128.55 | 128.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3642 | 南芬区 | 南街线 | 南街线#20右1 | 315 | 25.11 | 172.90 | 172.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3643 | 南芬区 | 南街线 | 南街线#31左15右5左3柱上变压器 | 400 | 7.52 | 289.92 | 289.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3644 | 南芬区 | 南街线 | 南街线#31左2左2 | 400 | 30.54 | 197.84 | 197.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3645 | 南芬区 | 南街线 | 南街线#31左4 | 200 | 39.6 | 80.80 | 80.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3646 | 南芬区 | 南街线 | 南街线#97 | 200 | 7.64 | 144.72 | 144.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3647 | 南芬区 | 南街线 | 南街线柏峪分#1 | 200 | 13.41 | 133.18 | 133.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3648 | 南芬区 | 南街线 | 南街线永安分#195 | 200 | 5.34 | 149.32 | 149.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3649 | 南芬区 | 南街线 | 南街线永安分#214 | 200 | 5.16 | 149.68 | 149.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3650 | 南芬区 | 南街线 | 南街线永安分#48 | 100 | 24.7 | 55.30 | 55.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3651 | 南芬区 | 南街线 | 南街线永安分#51右#8 | 200 | 10.32 | 139.36 | 139.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3652 | 南芬区 | 南街线 | 南街线永安分三组支#53右8柱上-变压器 | 315 | 1.43 | 247.50 | 247.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3653 | 南芬区 | 南街线 | 南街线永安分支柏峪七组支#4柱上-变压器 | 100 | 18.24 | 61.76 | 61.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3654 | 南芬区 | 南街线 | 南山小区#1箱变变压器 | 630 | 13.33 | 420.02 | 420.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3655 | 南芬区 | 南街线 | 南山小区#2箱变变压器 | 630 | 14.25 | 414.23 | 414.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3656 | 南芬区 | 南街线 | 南山小区#3箱变变压器 | 630 | 14.51 | 412.59 | 412.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3657 | 南芬区 | 南街线 | 南山小区#4箱变变压器 | 630 | 13.65 | 418.01 | 418.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3658 | 南芬区 | 南路线 | 河畔小区#1箱变#1配电变压器 | 630 | 21.52 | 368.42 | 368.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3659 | 南芬区 | 南路线 | 河畔小区#3箱变#1配电变压器 | 400 | 22.29 | 230.84 | 230.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3660 | 南芬区 | 桥玻线 | 桥玻线#12 | 200 | 4.79 | 150.42 | 150.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3661 | 南芬区 | 桥玻线 | 桥玻线#13左6 | 200 | 33.66 | 92.68 | 92.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3662 | 南芬区 | 桥玻线 | 桥玻线#67柱上变压器 | 100 | 8.44 | 71.56 | 71.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3663 | 南芬区 | 桥玻线 | 桥玻线#86左1 | 200 | 1.42 | 157.16 | 157.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3664 | 南芬区 | 桥玻线 | 桥玻线尚家分#3左21 | 200 | 4.56 | 150.88 | 150.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3665 | 南芬区 | 桥玻线 | 桥玻线尚家分#3左28 | 400 | 5.41 | 298.36 | 298.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3666 | 南芬区 | 桥玻线 | 桥玻线尚家分#3左6右2 | 400 | 22.22 | 231.12 | 231.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3667 | 南芬区 | 桥玻线 | 桥玻线尚家分21# | 200 | 15.44 | 129.12 | 129.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3668 | 南芬区 | 桥玻线 | 桥玻线尚家分5# | 200 | 10.26 | 139.48 | 139.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3669 | 南芬区 | 桥房线 | 桥房线#22 | 400 | 4.49 | 302.04 | 302.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3670 | 南芬区 | 桥房线 | 桥房线#30右分#12 | 400 | 6.83 | 292.68 | 292.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3671 | 南芬区 | 桥房线 | 桥房线#40 | 400 | 6.33 | 294.68 | 294.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3672 | 南芬区 | 桥房线 | 桥房线29# | 100 | 16.56 | 63.44 | 63.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3673 | 南芬区 | 桥房线 | 桥房线30#右分2#右1# | 200 | 2.35 | 155.30 | 155.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3674 | 南芬区 | 桥街线 | 北投资置业有限公司桥头铁欣佳苑1#箱变配电 | 400 | 51.23 | 115.08 | 115.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3675 | 南芬区 | 桥街线 | 北投资置业有限公司桥头铁欣佳苑2#箱变配电 | 400 | 50.78 | 116.88 | 116.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3676 | 南芬区 | 桥街线 | 北投资置业有限公司桥头铁欣佳苑3#箱变配电 | 400 | 41.9 | 152.40 | 152.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3677 | 南芬区 | 桥街线 | 北投资置业有限公司桥头铁欣佳苑4#箱变配电 | 400 | 38.65 | 165.40 | 165.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3678 | 南芬区 | 桥街线 | 金水湾小区#1箱变出线间隔配电变压器 | 800 | 19.2 | 486.40 | 486.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3679 | 南芬区 | 桥街线 | 金水湾小区#2箱变出线间隔配电变压器 | 400 | 9.33 | 282.68 | 282.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3680 | 南芬区 | 桥街线 | 金水湾小区#3箱变出线间隔配电变压器 | 800 | 5.76 | 593.92 | 593.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3681 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线#17 | 200 | 13.12 | 133.76 | 133.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3682 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线#2 | 200 | 13.44 | 133.12 | 133.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3683 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线#20左4柱上变压器 | 200 | 2.4 | 155.20 | 155.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3684 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线#23台 | 400 | 7.24 | 291.04 | 291.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3685 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线#23右1 | 400 | 12.8 | 268.80 | 268.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3686 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线#30左3柱上变压器 | 100 | 45.88 | 34.12 | 34.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3687 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线#32 | 400 | 10.56 | 277.76 | 277.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3688 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线#41左2 | 400 | 21.86 | 232.56 | 232.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3689 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线#44 | 400 | 8.58 | 285.68 | 285.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3690 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线#47左4左1柱上变压器 | 100 | 35.2 | 44.80 | 44.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3691 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线#52 | 400 | 19.44 | 242.24 | 242.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3692 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线#55 | 400 | 6.54 | 293.84 | 293.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3693 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线#76左9 | 100 | 9.6 | 70.40 | 70.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3694 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线#80左13变压器 | 100 | 9.96 | 70.04 | 70.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3695 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线#92柱上变压器 | 50 | 0 | 40.00 | 40.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3696 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线56#右6 | 200 | 13.3 | 133.40 | 133.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3697 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线80# | 200 | 0.09 | 159.82 | 159.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3698 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线88#右9 | 200 | 10.25 | 139.50 | 139.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3699 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线河东分#10 | 200 | 3.04 | 153.92 | 153.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3700 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线河东分#1右9 | 400 | 5.72 | 297.12 | 297.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3701 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线河东分#32左5 | 200 | 24.65 | 110.70 | 110.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3702 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线河东分#5左3 | 315 | 0 | 252.00 | 252.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3703 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线河东分#5左3箱变进线间隔配电变压器 | 400 | 19.2 | 243.20 | 243.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3704 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线河东分小黄柏峪#59 | 100 | 33.12 | 46.88 | 46.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3705 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线河东分小黄柏峪支#21 | 200 | 10.42 | 139.16 | 139.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3706 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线河东分小黄柏峪支#52 | 200 | 17.5 | 125.00 | 125.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3707 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线街里分#12 | 400 | 16.36 | 254.56 | 254.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3708 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线街里分#14右3 | 400 | 9.71 | 281.16 | 281.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3709 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线街里分#15 | 400 | 4.98 | 300.08 | 300.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3710 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线街里分#30 | 200 | 4.06 | 151.88 | 151.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3711 | 南芬区 | 桥街线 | 桥街线街里分#6 | 400 | 30.48 | 198.08 | 198.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3712 | 南芬区 | 桥思线 | 桥思线#113 | 100 | 30.72 | 49.28 | 49.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3713 | 南芬区 | 桥思线 | 桥思线#153 | 80 | 25.43 | 43.66 | 43.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3714 | 南芬区 | 桥思线 | 桥思线#161 | 100 | 36.52 | 43.48 | 43.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3715 | 南芬区 | 桥思线 | 桥思线#168 | 50 | 24.96 | 27.52 | 27.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3716 | 南芬区 | 桥思线 | 桥思线#181 | 100 | 16.32 | 63.68 | 63.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3717 | 南芬区 | 桥思线 | 桥思线二道河支#19 | 400 | 8.88 | 284.48 | 284.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3718 | 南芬区 | 桥思线 | 桥思线科研所支#5 | 50 | 18 | 31.00 | 31.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3719 | 南芬区 | 桥思线 | 桥思线无害化支#13 | 100 | 19.92 | 60.08 | 60.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3720 | 南芬区 | 沈家线 | 沈家线128#右1 | 200 | 8.12 | 143.76 | 143.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3721 | 南芬区 | 沈家线 | 沈家线二道沟分14#变台 | 50 | 17.88 | 31.06 | 31.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3722 | 南芬区 | 沈家线 | 沈家线二道沟分20# | 200 | 18.47 | 123.06 | 123.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3723 | 南芬区 | 沈家线 | 沈家线马家分#73 | 200 | 12.76 | 134.48 | 134.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3724 | 南芬区 | 沈家线 | 沈家线马家分17# | 50 | 3.92 | 38.04 | 38.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3725 | 南芬区 | 沈家线 | 沈家线马家分2# | 200 | 8.49 | 143.02 | 143.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3726 | 南芬区 | 沈家线 | 沈家线马家分31# | 200 | 3.7 | 152.60 | 152.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3727 | 南芬区 | 沈家线 | 沈家线马家分49# | 200 | 7.85 | 144.30 | 144.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3728 | 南芬区 | 沈家线 | 沈家线马家分89# | 200 | 7.6 | 144.80 | 144.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3729 | 南芬区 | 沈家线 | 沈家线马家分杨木沟支22# | 200 | 6.83 | 146.34 | 146.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3730 | 南芬区 | 沈家线 | 沈家线马家分杨木沟支38# | 200 | 2.32 | 155.36 | 155.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3731 | 南芬区 | 施家线 | 施家线#100 | 30 | 16 | 19.20 | 19.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3732 | 南芬区 | 施家线 | 施家线#80 | 200 | 7.05 | 145.90 | 145.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3733 | 南芬区 | 施家线 | 施家线87# | 200 | 7.08 | 145.84 | 145.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3734 | 南芬区 | 施矿线 | 施矿线84#变台 | 50 | 19.36 | 30.32 | 30.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3735 | 南芬区 | 施矿线 | 施矿线闹沟分#50 | 200 | 3.84 | 152.32 | 152.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3736 | 南芬区 | 施矿线 | 施矿线闹沟分17#左1变台 | 50 | 29.2 | 25.40 | 25.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3737 | 南芬区 | 施矿线 | 施矿线三道沟分#18 | 200 | 6.06 | 147.88 | 147.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3738 | 南芬区 | 施矿线 | 施矿线沈家分#3柱上变压器 | 200 | 5 | 150.00 | 150.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3739 | 南芬区 | 塔冰线 | 塔冰线#116 | 100 | 41.28 | 38.72 | 38.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3740 | 南芬区 | 塔冰线 | 塔冰线#128柱上-变压器 | 100 | 10.29 | 69.71 | 69.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3741 | 南芬区 | 塔冰线 | 塔冰线#154左1-1 | 400 | 0 | 320.00 | 320.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3742 | 南芬区 | 塔冰线 | 冰线#169台区(思山岭街道三台子村民委员会 | 100 | 43.76 | 36.24 | 36.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3743 | 南芬区 | 塔冰线 | 塔冰线#181 | 400 | 12.88 | 268.48 | 268.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3744 | 南芬区 | 塔冰线 | 塔冰线#308 | 400 | 6.08 | 295.68 | 295.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3745 | 南芬区 | 塔冰线 | 塔冰线#361 | 100 | 30.68 | 49.32 | 49.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3746 | 南芬区 | 塔冰线 | 塔冰线东沟分#56 | 400 | 10.36 | 278.56 | 278.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3747 | 南芬区 | 塔冰线 | 塔冰线东沟分#7 | 200 | 3.28 | 153.44 | 153.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|-----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3748 | 南芬区 | 塔冰线 | 塔冰线东沟分#86 | 200 | 7.28 | 145.44 | 145.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3749 | 南芬区 | 塔冰线 | 塔冰线葺子分#11 | 30 | 52.87 | 8.14 | 8.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3750 | 南芬区 | 塔冰线 | 塔冰线葺子分#29 | 100 | 47.6 | 32.40 | 32.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3751 | 南芬区 | 塔冰线 | 塔冰线杨木沟分#18 | 200 | 3.96 | 152.08 | 152.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3752 | 南芬区 | 塔沟线2042 | 奚龙新矿业有限公司(思山岭新居)配电变压器 | 400 | 18.12 | 247.52 | 247.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3753 | 南芬区 | 塔沟线2042 | 塔沟线塔沟线#125 | 100 | 14.64 | 65.36 | 65.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3754 | 南芬区 | 塔沟线2042 | 塔沟线桃源分#2右1右4 | 200 | 28.16 | 103.68 | 103.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3755 | 南芬区 | 塔沟线2042 | 塔沟线桃源分#6 | 200 | 21.4 | 117.20 | 117.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3756 | 南芬区 | 塔南2号线2041 | 塔南#2线#60左6 | 100 | 15.44 | 64.56 | 64.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3757 | 南芬区 | 塔南2号线2041 | 塔南#2线#王家分#17 | 100 | 42.24 | 37.76 | 37.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3758 | 南芬区 | 塔南2号线2041 | 塔南#2线#王家分#26 | 100 | 16.08 | 63.92 | 63.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3759 | 南芬区 | 塔南2号线2041 | 塔南#2线王家分#7右2 | 100 | 14.92 | 65.08 | 65.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3760 | 南芬区 | 塔新线 | 塔新线#206 | 100 | 65.32 | 14.68 | 14.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3761 | 南芬区 | 塔新线 | 塔新线#228左2 | 100 | 36.16 | 43.84 | 43.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3762 | 南芬区 | 塔新线 | 塔新线#284左2柱上-变压器 | 315 | 2.59 | 243.84 | 243.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3763 | 南芬区 | 下街线 | 金塘佳苑#1箱变间隔配电变压器 | 400 | 20.55 | 237.80 | 237.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3764 | 南芬区 | 下街线 | 金塘佳苑#2箱变间隔配电变压器 | 400 | 30.75 | 197.00 | 197.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3765 | 南芬区 | 下街线 | 下街线#100左9变台(新) | 200 | 4.56 | 150.88 | 150.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3766 | 南芬区 | 下街线 | 下街线#43左5变台 | 100 | 5.42 | 74.58 | 74.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3767 | 南芬区 | 下街线 | 下街线#82 | 50 | 15.64 | 32.18 | 32.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3768 | 南芬区 | 下街线 | 下街线12#右4# | 200 | 29.69 | 100.62 | 100.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3769 | 南芬区 | 下街线 | 下街线头道沟分#6 | 400 | 7.86 | 288.56 | 288.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3770 | 南芬区 | 下街线 | 下街线下街线#32 | 315 | 52.67 | 86.09 | 86.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3771 | 南芬区 | 下街线 | 下街线下深分#70左1变台 | 50 | 19.56 | 30.22 | 30.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3772 | 南芬区 | 下街线 | 下街线下深分94# | 200 | 7.35 | 145.30 | 145.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|-------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3773 | 南芬区 | 下施1#线 | 下施1#线苗家分#20 | 200 | 5.36 | 149.28 | 149.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3774 | 南芬区 | 下施1#线 | 下施1#线苗家分5#变台 | 50 | 21.48 | 29.26 | 29.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3775 | 南芬区 | 下施1#线 | 下施1#线苗家分52# | 200 | 5.19 | 149.62 | 149.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3776 | 南芬区 | 下施1#线 | 下施1#线苗家分69#变台 | 100 | 10.8 | 69.20 | 69.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3777 | 南芬区 | 下施2#线 | 下施2#线#27左45柱上变压器 | 100 | 5.68 | 74.32 | 74.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3778 | 南芬区 | 下施2#线 | 下施2#线47#右13 | 200 | 10.46 | 139.08 | 139.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3779 | 南芬区 | 选矿线 | 丰华二期#2箱变间隔配电变压器 | 400 | 10.32 | 278.72 | 278.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3780 | 南芬区 | 选矿线 | 丰华二期#3箱变变压器 | 400 | 21.18 | 235.28 | 235.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3781 | 南芬区 | 选矿线 | 南芬丰华二期1#箱变配电变压器 | 315 | 23.12 | 179.17 | 179.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3782 | 南芬区 | 选矿线 | 南芬选矿俱乐部变压器配电变压器 | 500 | 16.72 | 316.40 | 316.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3783 | 南芬区 | 选矿线 | 尚品阳光#1箱变出线间隔配电变压器 | 630 | 9.45 | 444.47 | 444.47 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3784 | 南芬区 | 选矿线 | 尚品阳光2号箱变出线间隔配电变压器 | 630 | 4.86 | 473.38 | 473.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3785 | 南芬区 | 选矿线 | 尚品阳光3号箱变出线间隔配电变压器 | 400 | 0 | 320.00 | 320.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3786 | 南芬区 | 选矿线 | 选矿线#111 | 200 | 42.52 | 74.96 | 74.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3787 | 南芬区 | 选矿线 | 选矿线#124 | 200 | 0.72 | 158.56 | 158.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3788 | 南芬区 | 选矿线 | 选矿线#43 | 400 | 36.28 | 174.88 | 174.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3789 | 南芬区 | 选矿线 | 选矿线#53右13 | 315 | 5.81 | 233.70 | 233.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3790 | 南芬区 | 选矿线 | 选矿线#57右1 | 315 | 48.86 | 98.09 | 98.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3791 | 南芬区 | 选矿线 | 选矿线#80右2柱上-变压器 | 315 | 2.63 | 243.72 | 243.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3792 | 南芬区 | 选矿线 | 选矿线#85右1左2 | 315 | 18.51 | 193.69 | 193.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3793 | 南芬区 | 选矿线 | 选矿线#85右1左4 | 315 | 20.44 | 187.61 | 187.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3794 | 南芬区 | 选矿线 | 选矿线#8右3 | 200 | 39.21 | 81.58 | 81.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3795 | 南芬区 | 选矿线 | 选矿线水泥分#12左4 | 100 | 37.65 | 42.35 | 42.35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3796 | 南芬区 | 选矿线 | 选矿线太阳沟分#13 | 315 | 33.17 | 147.51 | 147.51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3797 | 南芬区 | 选矿线 | 选矿线太阳沟分#15右2 | 200 | 11.34 | 137.32 | 137.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|--------------------------|------|-------|---------|---------|---------|---|---|--|
| 3798 | 南芬区 | 选矿线 | 选矿线太阳沟分#2右2右1 | 315 | 20.7 | 186.80 | 186.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3799 | 南芬区 | 选矿线 | 选矿线太阳沟分#2右4 | 315 | 21.27 | 185.00 | 185.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3800 | 南芬区 | 选矿线 | 选矿线太阳沟分#2右5 | 200 | 18.69 | 122.62 | 122.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3801 | 南芬区 | 选矿线 | 选矿线液化气分#14 | 100 | 61.68 | 18.32 | 18.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3802 | 南芬区 | 选矿线 | 选矿线液化气分#23 | 200 | 30.04 | 99.92 | 99.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3803 | 平山区 | 春明1号线3233 | 春明#1线三合#1配电室171间隔配电变压器 | 630 | 50.73 | 184.40 | 184.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3804 | 平山区 | 春明1号线3233 | 春明#1线三合#2配电室171间隔配电变压器 | 630 | 20.89 | 372.39 | 372.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3805 | 平山区 | 春明1号线3233 | 春明#1线三合#3配电室171间隔配电变压器 | 630 | 32.76 | 297.61 | 297.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3806 | 平山区 | 春明1号线3233 | 春明#1线三合#4配电室171间隔配电变压器 | 630 | 15.65 | 405.41 | 405.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3807 | 平山区 | 春明1号线3233 | #1线双拥#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 17.28 | 313.60 | 313.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3808 | 平山区 | 春明1号线3233 | #1线双拥#1箱式变电站172间隔配电变压器 | 500 | 18.68 | 306.60 | 306.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3809 | 平山区 | 春明1号线3233 | #1线双拥#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 16.96 | 315.20 | 315.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3810 | 平山区 | 春明1号线3233 | #1线双拥#2箱式变电站172间隔配电变压器 | 500 | 15.8 | 321.00 | 321.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3811 | 平山区 | 春明1号线3233 | 春明#1线向荣配电室171间隔配电变压器 | 400 | 41.08 | 155.68 | 155.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3812 | 平山区 | 春明1号线3233 | 春明#1线乙楼箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 12.96 | 335.20 | 335.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3813 | 平山区 | 春明1号线3233 | 春明#1线乙楼箱式变电站172间隔配电变压器 | 500 | 8.16 | 359.20 | 359.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3814 | 平山区 | 春明1号线3233 | 春明#3线万达广场配电室171间隔配电变压器 | 1600 | 7.97 | 1152.48 | 1152.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3815 | 平山区 | 春明1号线3233 | 春明#3线万达广场配电室172间隔配电变压器 | 1600 | 8.75 | 1140.00 | 1140.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3816 | 平山区 | 春明1号线3233 | 春明线#24左5柱上变压器 | 315 | 67.89 | 38.15 | 38.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3817 | 平山区 | 春明1号线3233 | 春明线#40左4柱上变压器 | 315 | 29.3 | 159.71 | 159.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3818 | 平山区 | 春明1号线3233 | 春明线#45左3柱上变压器 | 200 | 6.38 | 147.24 | 147.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3819 | 平山区 | 春明2号线3235 | 明#2线平东园#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 38.98 | 258.43 | 258.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3820 | 平山区 | 春明2号线3235 | 明#2线平东园#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 38.32 | 262.58 | 262.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3821 | 平山区 | 春明2号线3235 | 崔立线#11柱上变压器 | 200 | 40.56 | 78.88 | 78.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3822 | 平山区 | 春明3号线3222 | 明#3线旺业雄箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 3.06 | 307.76 | 307.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|----------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3823 | 平山区 | 崔立线3237 | 崔立线#21右1柱上变压器 | 200 | 20.04 | 119.92 | 119.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3824 | 平山区 | 崔立线3237 | 崔立线#27右8柱上变压器 | 200 | 36.64 | 86.72 | 86.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3825 | 平山区 | 东路线3224 | 东光配电站171间隔配电变压器 | 630 | 26.38 | 337.81 | 337.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3826 | 平山区 | 东路线3224 | 东光配电站172间隔配电变压器 | 630 | 32.54 | 299.00 | 299.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3827 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线#33环网柜#171开关右2柱上变压器 | 400 | 36.45 | 174.20 | 174.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3828 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线#33环网柜#171右7右1柱上变压器 | 315 | 77.26 | 8.63 | 8.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3829 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线#33环网柜#173左3柱上变压器 | 315 | 6.74 | 230.77 | 230.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3830 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线东风配电室173间隔配电变压器 | 400 | 69.36 | 42.56 | 42.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3831 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线高中#1箱式变电站171间隔(新)配电变压器 | 500 | 11.04 | 344.80 | 344.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3832 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线高中分#13左10柱上变压器 | 315 | 45.46 | 108.80 | 108.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3833 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线高中分#13左2柱上变压器 | 315 | 43.07 | 116.33 | 116.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3834 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线高中分#13左5柱上变压器 | 315 | 17.56 | 196.69 | 196.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3835 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线高中分#17箱式变电站171间隔配电变压器 | 200 | 77.35 | 5.30 | 5.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3836 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线高中分#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 200 | 76.56 | 6.88 | 6.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3837 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线高中分#8右3-5柱上变压器 | 315 | 53.23 | 84.33 | 84.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3838 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线高中分#8左4右2柱上变压器 | 315 | 47.96 | 100.93 | 100.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3839 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线高中分步行街一期箱式变电站172间隔配电变压器 | 630 | 36.41 | 274.62 | 274.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3840 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线群策箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 31.24 | 307.19 | 307.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3841 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线群艺箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 28.76 | 256.20 | 256.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3842 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线溪园#2配电室172间隔配电变压器 | 500 | 25.2 | 274.00 | 274.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3843 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线溪园3#箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 11.24 | 275.04 | 275.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3844 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线修缮#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 55.5 | 98.00 | 98.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3845 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线修缮#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 34.95 | 180.20 | 180.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3846 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线修缮配电室172间隔配电变压器 | 315 | 33.22 | 147.36 | 147.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3847 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线艺红#2箱式变电站171间隔(新)配电变压器 | 630 | 33.71 | 291.63 | 291.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|--------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3848 | 平山区 | 东路线3224 | 东路线艺虹配电室171间隔配电变压器 | 630 | 37.62 | 266.99 | 266.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3849 | 平山区 | 东明线3225 | 东明线#46柱上变压器 | 400 | 61.59 | 73.64 | 73.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3850 | 平山区 | 东明线3225 | 东明线#49柱上变压器 | 400 | 57.08 | 91.68 | 91.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3851 | 平山区 | 东明线3225 | 东明线市府配电室171间隔配电变压器 | 630 | 20.13 | 377.18 | 377.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3852 | 平山区 | 东明线3225 | 东明线图书馆箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 50.1 | 119.60 | 119.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3853 | 平山区 | 东明线3225 | 东明线中心配电室171间隔配电变压器 | 400 | 44.88 | 140.48 | 140.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3854 | 平山区 | 广山线5833 | 广山#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 15.96 | 403.45 | 403.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3855 | 平山区 | 广山线5833 | 广山#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 12.95 | 422.42 | 422.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3856 | 平山区 | 广山线5833 | 广山#3箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 16.24 | 318.80 | 318.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3857 | 平山区 | 广山线5833 | 广山#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 10.21 | 439.68 | 439.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3858 | 平山区 | 广山线5833 | 广山线广山#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 10.8 | 276.80 | 276.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3859 | 平山区 | 广山线5833 | 广山线乾易三期#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 33.02 | 295.97 | 295.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3860 | 平山区 | 建工线3223 | 建工线清光#2配电室171间隔配电变压器 | 630 | 33.33 | 294.02 | 294.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3861 | 平山区 | 建工线3223 | 建工线清光配变室171间隔配电变压器 | 630 | 41.35 | 243.50 | 243.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3862 | 平山区 | 建工线3223 | 建工线向阳#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 21.41 | 369.12 | 369.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3863 | 平山区 | 建工线3223 | 建工线向阳#2箱式变电站172间隔配电变压器 | 630 | 62.7 | 108.99 | 108.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3864 | 平山区 | 建工线3223 | 建工线向阳配电室172间隔配电变压器 | 630 | 56.73 | 146.60 | 146.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3865 | 平山区 | 南崔1号线5838 | 南崔#1线#36柱上变压器 | 315 | 17.87 | 195.71 | 195.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3866 | 平山区 | 南崔1号线5838 | 南崔#1线#41柱上变压器 | 400 | 17.97 | 248.12 | 248.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3867 | 平山区 | 南崔1号线5838 | 南崔#1线#53柱上变压器 | 315 | 4.93 | 236.47 | 236.47 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3868 | 平山区 | 南崔2号线5842 | 南崔#2线#12右1柱上变压器 | 200 | 7.84 | 144.32 | 144.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3869 | 平山区 | 南崔2号线5842 | 南崔#2线#25右1前1柱上变压器 | 200 | 14.76 | 130.48 | 130.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3870 | 平山区 | 南崔2号线5842 | 南崔#2线#25右5柱上变压器 | 100 | 14.12 | 65.88 | 65.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3871 | 平山区 | 南崔2号线5842 | 南崔#2线#26柱上变压器 | 100 | 18.4 | 61.60 | 61.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3872 | 平山区 | 南崔2号线5842 | 南崔#2线#35柱上变压器 | 315 | 9.96 | 220.63 | 220.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|--------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3873 | 平山区 | 南崔2号线5842 | 南崔#2线#50柱上变压器 | 400 | 19.59 | 241.64 | 241.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3874 | 平山区 | 南崔2号线5842 | 山#1线独立苑#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 16.03 | 319.85 | 319.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3875 | 平山区 | 南崔2号线5842 | 山#1线独立苑#1箱式变电站172间隔配电变压器 | 500 | 10.27 | 348.65 | 348.65 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3876 | 平山区 | 南崔2号线5842 | 山#1线独立苑#2箱式变电站172间隔配电变压器 | 500 | 12.04 | 339.80 | 339.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3877 | 平山区 | 南地线3221 | 南地线#17柱上变压器 | 315 | 55.85 | 76.07 | 76.07 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3878 | 平山区 | 南地线3221 | 南地线丰泽花园箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 24.1 | 223.60 | 223.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3879 | 平山区 | 南地线3221 | 南地线建工配电站171间隔配电变压器 | 800 | 57.21 | 182.32 | 182.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3880 | 平山区 | 南地线3221 | 南地线建平配电站171间隔配电变压器 | 630 | 23.71 | 354.63 | 354.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3881 | 平山区 | 南地线3221 | 南地线群山配电站172间隔配电变压器 | 630 | 26.63 | 336.23 | 336.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3882 | 平山区 | 南地线3221 | 南地线舒心家园箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 21.96 | 290.20 | 290.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3883 | 平山区 | 南解线5844 | 南解线#44柱上变压器 | 315 | 58.59 | 67.44 | 67.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3884 | 平山区 | 南解线5844 | 南解线#49柱上变压器 | 400 | 38.33 | 166.68 | 166.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3885 | 平山区 | 南解线5844 | 南解线#64柱上变压器 | 315 | 6.9 | 230.27 | 230.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3886 | 平山区 | 南解线5844 | 南解线德大配电站171间隔配电变压器 | 315 | 52.51 | 86.59 | 86.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3887 | 平山区 | 南解线5844 | 南解线反贪配电站171间隔配电变压器 | 630 | 14.72 | 411.26 | 411.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3888 | 平山区 | 南解线5844 | 南解线南地#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 38.92 | 205.40 | 205.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3889 | 平山区 | 南解线5844 | 南解线齐心配电站171间隔配电变压器 | 630 | 37.09 | 270.33 | 270.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3890 | 平山区 | 南解线5844 | 南解线石子街#2配电站171间隔配电变压器 | 630 | 29.3 | 319.41 | 319.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3891 | 平山区 | 南解线5844 | 南解线石子街配电站171间隔配电变压器 | 630 | 43.85 | 227.75 | 227.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3892 | 平山区 | 南解线5844 | 南解线西泊子#1配电站171间隔配电变压器 | 400 | 48.36 | 126.56 | 126.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3893 | 平山区 | 南解线5844 | 南解线西泊子#3配电站171间隔配电变压器 | 400 | 32.04 | 191.84 | 191.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3894 | 平山区 | 南解线5844 | 南解线新源配电站171间隔配电变压器 | 630 | 38.13 | 263.78 | 263.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3895 | 平山区 | 南解线5844 | 南永线兴胜配电站171间隔配电变压器 | 630 | 45.14 | 219.62 | 219.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3896 | 平山区 | 南金1号线5835 | 南金#1线福金#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 14.1 | 415.17 | 415.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3897 | 平山区 | 南金1号线5835 | 南金#1线福金#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 3.58 | 481.45 | 481.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|-----------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3898 | 平山区 | 南金1号线5835 | 兴金#1线福金#4箱式变电站#171间隔配电变压器 | 400 | 12.96 | 268.16 | 268.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3899 | 平山区 | 南金1号线5835 | 兴金#1线福金分#16右1柱上变压器 | 200 | 2.88 | 154.24 | 154.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3900 | 平山区 | 南金1号线5835 | 兴金#1线福金分#24柱上变压器 | 200 | 11.37 | 137.26 | 137.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3901 | 平山区 | 南金1号线5835 | 兴金#1线福金分#37柱上变压器 | 200 | 15.42 | 129.16 | 129.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3902 | 平山区 | 南金1号线5835 | 兴金#1线福金分#38右11柱上变压器 | 400 | 6.15 | 295.40 | 295.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3903 | 平山区 | 南金1号线5835 | 兴金#1线福金分#42柱上变压器 | 200 | 18.3 | 123.40 | 123.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3904 | 平山区 | 南金1号线5835 | 兴金#1线福金分#49柱上变压器 | 315 | 25.33 | 172.21 | 172.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3905 | 平山区 | 南金1号线5835 | 兴金#1线福金分#6柱上变压器 | 200 | 7.25 | 145.50 | 145.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3906 | 平山区 | 南金1号线5835 | 兴金#1线福金配电室171间隔配电变压器 | 315 | 22.55 | 180.97 | 180.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3907 | 平山区 | 南金1号线5835 | 兴金#1线福金配电室172间隔配电变压器 | 315 | 14.67 | 205.79 | 205.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3908 | 平山区 | 南金2号线5846 | 南地#2线香溪园#1箱变171间隔配电变压器 | 630 | 22.78 | 360.49 | 360.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3909 | 平山区 | 南金2号线5846 | 南地#2线香溪园#2箱变17间隔配电变压器 | 630 | 12.15 | 427.46 | 427.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3910 | 平山区 | 南金2号线5846 | 南金#2线#102右1杆柱上变压器 | 50 | 8.04 | 35.98 | 35.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3911 | 平山区 | 南金2号线5846 | 南金#2线#15柱上变压器 | 200 | 0 | 160.00 | 160.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3912 | 平山区 | 南金2号线5846 | 南金#2线#45柱上变压器 | 200 | 31.98 | 96.04 | 96.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3913 | 平山区 | 南金2号线5846 | 南金#2线#49-柱上变压器1 | 50 | 19.14 | 30.43 | 30.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3914 | 平山区 | 南金2号线5846 | 南金#2线#6柱上变压器 | 315 | 6.16 | 232.60 | 232.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3915 | 平山区 | 南金2号线5846 | 南金#2线#97柱上变压器 | 200 | 26.84 | 106.32 | 106.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3916 | 平山区 | 南金2号线5846 | 南金#2线千金#8地#1箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 20.8 | 236.80 | 236.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3917 | 平山区 | 南金2号线5846 | 南金#2线千金#8地#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 11.2 | 275.20 | 275.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3918 | 平山区 | 南金2号线5846 | 南金#2线千金#8地#4箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 15.92 | 256.32 | 256.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3919 | 平山区 | 南金2号线5846 | 南金#2线千金#8地#5箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 11.47 | 431.74 | 431.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3920 | 平山区 | 南金2号线5846 | 南金#2线千金#8地#6箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 13.14 | 421.22 | 421.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3921 | 平山区 | 南金2号线5846 | 南金#2线千金#8地#7箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 7.89 | 454.29 | 454.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3922 | 平山区 | 南金2号线5846 | 南金#2线千金#8地#8箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 6.63 | 462.23 | 462.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|-------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3923 | 平山区 | 南金2号线5846 | 钱千金嘉合园#10箱式变电站(用户)171间隔 | 500 | 8.4 | 358.00 | 358.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3924 | 平山区 | 南金2号线5846 | 乾易家园#1箱变变压器 | 630 | 20.76 | 373.21 | 373.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3925 | 平山区 | 南金2号线5846 | 乾易家园#2箱变变压器 | 630 | 22.86 | 359.98 | 359.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3926 | 平山区 | 南金2号线5846 | 乾易家园#3箱变变压器 | 630 | 12.08 | 427.90 | 427.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3927 | 平山区 | 南金2号线5846 | 乾易家园#4箱变变压器 | 630 | 19.73 | 379.70 | 379.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3928 | 平山区 | 南金3号线5834 | 南金#3线南城分#16变压器台 | 315 | 14.83 | 205.29 | 205.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3929 | 平山区 | 南金3号线5834 | 南金#3线南城分#21右13柱上变 | 200 | 11.37 | 137.26 | 137.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3930 | 平山区 | 南金3号线5834 | 南金#3线南城分#28变压器台 | 200 | 11.6 | 136.80 | 136.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3931 | 平山区 | 南金3号线5834 | 南金#3线南城分#29右1左17柱上变压器 | 200 | 2.31 | 155.38 | 155.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3932 | 平山区 | 南金3号线5834 | 南金#3线南城分#29右1左分#7变压器台 | 200 | 33.2 | 93.60 | 93.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3933 | 平山区 | 南金3号线5834 | 南金#3线南城分#29右4变压器台 | 100 | 3.68 | 76.32 | 76.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3934 | 平山区 | 南金3号线5834 | 南金#3线南城分#29右分#13变压器台 | 50 | 15.84 | 32.08 | 32.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3935 | 平山区 | 南金3号线5834 | 南金#3线南城分#2变压器 | 200 | 25.28 | 109.44 | 109.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3936 | 平山区 | 南金3号线5834 | 南金#3线南城分#44变压器 | 100 | 25.34 | 54.66 | 54.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3937 | 平山区 | 南金3号线5834 | 南金#3线南城分#9变压器 | 100 | 24.36 | 55.64 | 55.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3938 | 平山区 | 南泊线5837 | 线乾易家园一期#1箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 32.38 | 300.01 | 300.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3939 | 平山区 | 南泊线5837 | 线乾易家园一期#1箱式变电站172间隔配电变 | 630 | 34.17 | 288.73 | 288.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3940 | 平山区 | 南泊线5837 | 线泉涌#1箱式变电站171间隔(新)配电变 | 500 | 20.48 | 297.60 | 297.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3941 | 平山区 | 南泊线5837 | 南永线#41左18左17柱上变压器 | 315 | 5.59 | 234.39 | 234.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3942 | 平山区 | 南泊线5837 | 南永线#41左19右4柱上变压器 | 315 | 21.64 | 183.83 | 183.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3943 | 平山区 | 南泊线5837 | 南永线#41左20柱上变压器 | 200 | 38.15 | 83.70 | 83.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3944 | 平山区 | 南泊线5837 | 南永线#41左8柱上变压器 | 200 | 75.48 | 9.04 | 9.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3945 | 平山区 | 南泊线5837 | 南永线南地#5配电室171间隔配电变压器 | 630 | 20.95 | 372.02 | 372.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3946 | 平山区 | 南泊线5837 | 南永线大运箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 18.86 | 305.70 | 305.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3947 | 平山区 | 南泊线5837 | 南永线特钢#1配电室171间隔配电变压器 | 630 | 28.19 | 326.40 | 326.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|-----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3948 | 平山区 | 南泊线5837 | 南永线特钢#1配电室172间隔配电变压器 | 630 | 0 | 504.00 | 504.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3949 | 平山区 | 南泊线5837 | 南永线特钢#2配电室171间隔配电变压器 | 630 | 21.24 | 370.19 | 370.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3950 | 平山区 | 南永线5845 | 南永线明珠配电室271间隔配电变压器 | 630 | 12.38 | 426.01 | 426.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3951 | 平山区 | 千金1号线3218 | 千金#1线富强配电室171间隔配电变压器 | 400 | 46.48 | 134.08 | 134.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3952 | 平山区 | 千金2号线3227 | 千金#2线#13柱上变压器 | 400 | 64.38 | 62.48 | 62.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3953 | 平山区 | 千金2号线3227 | 千金#2线#26柱上变压器 | 315 | 33.52 | 146.41 | 146.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3954 | 平山区 | 千金2号线3227 | 千金#2线#50柱上变压器 | 315 | 20.77 | 186.57 | 186.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3955 | 平山区 | 千金2号线3227 | 千金#2线#6柱上变压器 | 315 | 56.72 | 73.33 | 73.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3956 | 平山区 | 千金2号线3227 | 千金#2线崔胜配电室171间隔配电变压器 | 630 | 52.1 | 175.77 | 175.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3957 | 平山区 | 千金2号线3227 | 千金#2线崔西配电室171间隔配电变压器 | 400 | 79.85 | 0.60 | 0.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3958 | 平山区 | 体联1号线4037 | 南永线明珠配电室171间隔配电变压器 | 630 | 15.68 | 405.22 | 405.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3959 | 平山区 | 铁中线3232 | 铁中线铜锣湾箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 39.8 | 160.80 | 160.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3960 | 平山区 | 团山线 | 团山线#10左2柱上变压器 | 315 | 23.21 | 178.89 | 178.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3961 | 平山区 | 团山线 | 团山线#2柱上变压器 | 315 | 12.85 | 211.52 | 211.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3962 | 平山区 | 团山线 | 团山线#30柱上变压器 | 315 | 10.11 | 220.15 | 220.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3963 | 平山区 | 团山线 | 团山线#43柱上变压器 | 315 | 11.85 | 214.67 | 214.67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3964 | 平山区 | 兴金#2线 | 兴金#2线#13左1柱上变压器 | 400 | 18.9 | 244.40 | 244.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3965 | 平山区 | 兴金#2线 | 兴金#2线#44柱上变压器 | 200 | 22.2 | 115.60 | 115.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3966 | 平山区 | 兴金#2线 | 兴金#2线#79右1左1柱上变压器 | 200 | 7.96 | 144.08 | 144.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3967 | 平山区 | 兴金#2线 | 兴金#2线29柱上变压器 | 100 | 47.91 | 32.09 | 32.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3968 | 平山区 | 兴金#2线 | 兴金#2线化肥配电室171间隔配电变压器 | 630 | 8.38 | 451.21 | 451.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3969 | 平山区 | 兴金#2线 | 兴金#2线朴家分#12柱上变压器 | 315 | 18.86 | 192.59 | 192.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3970 | 平山区 | 兴金#2线 | 兴金#2线朴家分#3左2柱上变压器 | 400 | 33.28 | 186.88 | 186.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3971 | 平山区 | 兴金#2线 | 兴金#2线朴家分#5柱上变压器 | 315 | 21.14 | 185.41 | 185.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3972 | 平山区 | 兴金#2线 | 兴金#2线朴家分#6柱上变压器 | 315 | 16.61 | 199.68 | 199.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3973 | 平山区 | 兴金#2线 | 兴金#2线兴安#2配电室172间隔配电变压器 | 400 | 36.48 | 174.08 | 174.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3974 | 平山区 | 兴金#2线 | 兴金#2线兴安村配电室171间隔配电变压器 | 400 | 27.2 | 211.20 | 211.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3975 | 平山区 | 兴金#2线 | 兴金#2线13右4左3左2变压器台 | 400 | 19.92 | 240.32 | 240.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3976 | 平山区 | 永丰线3220 | 永丰线大连渔港配电室171间隔配电变压器 | 630 | 21.78 | 366.79 | 366.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3977 | 平山区 | 永丰线3220 | 永丰线铁路#1配电站172间隔配电变压器 | 630 | 15.52 | 406.22 | 406.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3978 | 平山区 | 永丰线3220 | 永丰线铁路#4配电室171间隔配电变压器 | 800 | 37.18 | 342.56 | 342.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3979 | 平山区 | 永丰线3220 | 永丰线永丰#9配变室171间隔配电变压器 | 630 | 19.38 | 381.91 | 381.91 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3980 | 平山区 | 站前线3230 | 站前线#173右1柱上变压器 | 400 | 39.12 | 163.52 | 163.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3981 | 平山区 | 长山1号线5839 | 长山#1线#39右3柱上变压器 | 400 | 24.93 | 220.28 | 220.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3982 | 平山区 | 长山1号线5839 | 长山#1线广裕#1配电室172间隔配电变压器 | 315 | 56.28 | 74.72 | 74.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3983 | 平山区 | 长山1号线5839 | 长山#1线广裕#2配电站171间隔配电变压器 | 500 | 49.64 | 151.80 | 151.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3984 | 平山区 | 长山1号线5839 | 长山#3配电站171间隔配电变压器 | 400 | 50.52 | 117.92 | 117.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3985 | 平山区 | 长山2号线5848 | 长山#2配电站171间隔配电变压器 | 500 | 62.3 | 88.50 | 88.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3986 | 平山区 | 长山2号线5848 | 长山#2线#32柱上变压器 | 400 | 59 | 84.00 | 84.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3987 | 平山区 | 长山2号线5848 | 长山#2线#37柱上变压器 | 315 | 17.32 | 197.44 | 197.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3988 | 平山区 | 长山2号线5848 | 长山#2线卫东配电室171间隔配电变压器 | 400 | 53.52 | 105.92 | 105.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3989 | 平山区 | 长山2号线5848 | 长山#2线永顺配电室171间隔配电变压器 | 630 | 51.81 | 177.60 | 177.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3990 | 平山区 | 长山2号线5848 | 长山#2线长山#1配电室171间隔配电变压器 | 400 | 31.55 | 193.80 | 193.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3991 | 平山区 | 中东线5533 | 中东线#338左2柱上变压器 | 315 | 26.51 | 168.49 | 168.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3992 | 平山区 | 中东线5533 | 中东线#35箱式变电站171间隔负荷开关 | 400 | 46.68 | 133.28 | 133.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3993 | 平山区 | 中东线5533 | 中东线#38左1柱上变压器 | 400 | 36.3 | 174.80 | 174.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3994 | 平山区 | 中东线5533 | 东线步行街二期箱式变电站171间隔配电变压器 | 400 | 22.05 | 231.80 | 231.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3995 | 平山区 | 中东线5533 | 中东线东小#2箱式变电站171间隔配电变压器 | 315 | 28.06 | 163.61 | 163.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3996 | 平山区 | 中解线5545 | 解线世佳商业城箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 22.88 | 285.60 | 285.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3997 | 平山区 | 中解线5545 | 中解线#3-1柱上变压器 | 400 | 20.08 | 239.68 | 239.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|-----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 3998 | 平山区 | 中解线5545 | 中解线#3柱上变压器 | 315 | 34.1 | 144.59 | 144.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3999 | 平山区 | 中解线5545 | 中解线开元箱式变电站171间隔配电变压器 | 500 | 12.08 | 339.60 | 339.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4000 | 平山区 | 中解线5545 | 中解线联胜配电室171间隔配电变压器 | 400 | 22 | 232.00 | 232.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4001 | 平山区 | 中解线5545 | 中解线铁工箱式变电站171间隔配电变压器 | 630 | 7.3 | 458.01 | 458.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4002 | 平山区 | 中南线5544 | 伏南永线国资委箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 29.17 | 320.23 | 320.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4003 | 平山区 | 中南线5544 | 线国美#1箱式变电站172间隔(新)配电变 | 630 | 13.02 | 421.97 | 421.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4004 | 平山区 | 中南线5544 | 永线好利来#1箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 16.35 | 401.00 | 401.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4005 | 平山区 | 中南线5544 | 永线市场街#1箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 11.46 | 431.80 | 431.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4006 | 平山区 | 中南线5544 | 永线市场街#2箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 8.13 | 452.78 | 452.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4007 | 平山区 | 中南线5544 | 永线水电段箱式变电站171间隔配电变 | 630 | 41.21 | 244.38 | 244.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4008 | 平山区 | 中南线5544 | 南永线铁运配电室171间隔配电变 | 630 | 50.67 | 184.78 | 184.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4009 | 平山区 | 中南线5544 | 永线一所箱式变电站171间隔配电变 | 500 | 34.62 | 226.90 | 226.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4010 | 平山区 | 中南线5544 | 银座箱式变电站配电变压器间隔(新)配 | 630 | 38.4 | 262.08 | 262.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4011 | 平山区 | 中南线5544 | 线中法箱式变电站变压器间隔(新)配 | 400 | 29.36 | 202.56 | 202.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4012 | 平山区 | 中南线5544 | 中南线#11右1柱上变压器 | 315 | 34.15 | 144.43 | 144.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4013 | 平山区 | 中南线5544 | 中南线#13柱上变压器 | 100 | 72.76 | 7.24 | 7.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4014 | 平山区 | 中南线5544 | 中南线福利配电室171间隔配电变 | 630 | 28.35 | 325.40 | 325.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4015 | 平山区 | 中南线5544 | 中南线西货场箱式变电站171间隔配 | 100 | 13.98 | 66.02 | 66.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4016 | 平山区 | 中消线5535 | 北地线北光分立信配电站271间隔配 | 630 | 44.57 | 223.21 | 223.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4017 | 平山区 | 中消线5535 | 中消线#39柱上变压器 | 400 | 40.65 | 157.40 | 157.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4018 | 平山区 | 中消线5535 | 中消线#41右3-2柱上变压器 | 400 | 52.5 | 110.00 | 110.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4019 | 平山区 | 中消线5535 | 中消线纪委箱式变电站171间隔配 | 400 | 33.54 | 185.84 | 185.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4020 | 平山区 | 中消线5535 | 中消线世佳箱式变电站171间隔配 | 630 | 26.48 | 337.18 | 337.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4021 | 平山区 | 中永线5532 | 南解线电建配电站171间隔配 | 630 | 40.54 | 248.60 | 248.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4022 | 平山区 | 中永线5532 | 南解线五中箱式变电站171间隔配 | 630 | 37.84 | 265.61 | 265.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|-----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4023 | 平山区 | 中永线5532 | 南解线永丰配变室171间隔配电变压器 | 630 | 34.02 | 289.67 | 289.67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4024 | 平山区 | 中永线5532 | 永线大河市场加油站箱变171间隔配电变压器 | 100 | 60.2 | 19.80 | 19.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4025 | 溪湖区 | YHG_姚太1#线 | 水岸新都#10箱式配电站变压器 | 400 | 20.2 | 239.20 | 239.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4026 | 溪湖区 | YHG_姚太1#线 | 水岸新都#11箱式配电站变压器 | 400 | 40.6 | 157.60 | 157.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4027 | 溪湖区 | YHG_姚太1#线 | 水岸新都#12箱式配电站变压器 | 400 | 28.83 | 204.68 | 204.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4028 | 溪湖区 | YHG_姚太1#线 | 水岸新都#13箱式配电站变压器 | 400 | 28.2 | 207.20 | 207.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4029 | 溪湖区 | YHG_姚太1#线 | 水岸新都#14箱式配电站配电变压器 | 400 | 33.45 | 186.20 | 186.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4030 | 溪湖区 | YHG_姚太1#线 | 水岸新都#15箱式变电站间隔配电变压器 | 400 | 5.94 | 296.24 | 296.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4031 | 溪湖区 | YHG_姚太1#线 | 水岸新都#1箱式配电站变压器 | 500 | 17.5 | 312.50 | 312.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4032 | 溪湖区 | YHG_姚太1#线 | 水岸新都#2箱式配电站变压器 | 400 | 19.6 | 241.60 | 241.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4033 | 溪湖区 | YHG_姚太1#线 | 水岸新都#3箱式配电站变压器 | 500 | 28.83 | 255.85 | 255.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4034 | 溪湖区 | YHG_姚太1#线 | 水岸新都#4箱式配电站变压器 | 400 | 27 | 212.00 | 212.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4035 | 溪湖区 | YHG_姚太1#线 | 水岸新都#5箱式配电站变压器 | 400 | 29.04 | 203.84 | 203.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4036 | 溪湖区 | YHG_姚太1#线 | 水岸新都#6箱式配电站变压器 | 500 | 16.61 | 316.95 | 316.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4037 | 溪湖区 | YHG_姚太1#线 | 水岸新都#7箱式配电站变压器 | 500 | 22.88 | 285.60 | 285.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4038 | 溪湖区 | YHG_姚太1#线 | 水岸新都#8箱式配电站变压器 | 500 | 26.88 | 265.60 | 265.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4039 | 溪湖区 | YHG_姚太1#线 | 水岸新都#9箱式配电站变压器 | 500 | 24.92 | 275.40 | 275.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4040 | 溪湖区 | YHG_姚太1#线 | 姚太1号线#1箱变配电变压器 | 630 | 1.97 | 491.59 | 491.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4041 | 溪湖区 | YHG_姚太2#线 | 绿地中央广场#10箱式配电站变压器 | 400 | 7.56 | 289.76 | 289.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4042 | 溪湖区 | YHG_姚太2#线 | 绿地中央广场#11箱式配电站变压器 | 400 | 1.55 | 313.80 | 313.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4043 | 溪湖区 | YHG_姚太2#线 | 绿地中央广场#12箱式配电站变压器 | 400 | 0 | 320.00 | 320.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4044 | 溪湖区 | YHG_姚太2#线 | 绿地中央广场#13箱式配电站变压器 | 400 | 15.28 | 258.88 | 258.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4045 | 溪湖区 | YHG_姚太2#线 | 绿地中央广场#14箱式配电站变压器 | 400 | 0 | 320.00 | 320.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4046 | 溪湖区 | YHG_姚太2#线 | 绿地中央广场#15箱式配电站变压器 | 400 | 0 | 320.00 | 320.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4047 | 溪湖区 | YHG_姚太2#线 | 绿地中央广场#1箱式配电站变压器 | 630 | 9.49 | 444.21 | 444.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4048 | 溪湖区 | YHG_姚太2#线 | 绿地中央广场#2箱式配电站变压器 | 400 | 7.92 | 288.32 | 288.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4049 | 溪湖区 | YHG_姚太2#线 | 绿地中央广场#3箱式配电站变压器 | 500 | 0.48 | 397.60 | 397.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4050 | 溪湖区 | YHG_姚太2#线 | 绿地中央广场#4箱式配电站变压器 | 400 | 7.77 | 288.92 | 288.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4051 | 溪湖区 | YHG_姚太2#线 | 绿地中央广场#5箱式配电站变压器 | 500 | 3.89 | 380.55 | 380.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4052 | 溪湖区 | YHG_姚太2#线 | 绿地中央广场#6箱式配电站变压器 | 500 | 1.06 | 394.70 | 394.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4053 | 溪湖区 | YHG_姚太2#线 | 绿地中央广场#7箱式配电站变压器 | 400 | 0 | 320.00 | 320.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4054 | 溪湖区 | YHG_姚太2#线 | 绿地中央广场#8箱式配电站变压器 | 400 | 19.65 | 241.40 | 241.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4055 | 溪湖区 | YHG_姚太2#线 | 绿地中央广场#9箱式配电站变压器 | 400 | 2.72 | 309.12 | 309.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4056 | 溪湖区 | YHG_姚太2#线 | 地中央广场7号地1#箱式变电站间隔配电变 | 630 | 12.5 | 425.25 | 425.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4057 | 溪湖区 | YHG_姚太2#线 | 地中央广场7号地2#箱式变电站间隔配电变 | 630 | 11.7 | 430.29 | 430.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4058 | 溪湖区 | 北胺线 | 北胺线#101 | 20 | 27.3 | 10.54 | 10.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4059 | 溪湖区 | 北胺线 | 北胺线85左5 | 80 | 65.14 | 11.89 | 11.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4060 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#116柱上变压器（新） | 400 | 10.47 | 278.12 | 278.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4061 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#125右8柱上变压器（新） | 100 | 31.52 | 48.48 | 48.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4062 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#131柱上变压器（新） | 50 | 13.26 | 33.37 | 33.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4063 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#141柱上变压器 | 200 | 32.31 | 95.38 | 95.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4064 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#155柱上变压器 | 200 | 11.58 | 136.84 | 136.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4065 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#166右2柱上变压器（新） | 200 | 14.09 | 131.82 | 131.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4066 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#177柱上变压器 | 100 | 17.64 | 62.36 | 62.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4067 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#1左1柱上变压器 | 200 | 11.35 | 137.30 | 137.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4068 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#211柱上变压器（新） | 100 | 21.3 | 58.70 | 58.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4069 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#216右7柱上变压器（新） | 50 | 21.52 | 29.24 | 29.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4070 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#216柱上变压器（新） | 200 | 22.38 | 115.24 | 115.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4071 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#253左3柱上变压器（新） | 100 | 15.16 | 64.84 | 64.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4072 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#256右3柱上变压器（新） | 200 | 7.95 | 144.10 | 144.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4073 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#25左3柱上变压器（新） | 100 | 21.45 | 58.55 | 58.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4074 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#267右2柱上变压器（新） | 200 | 28.68 | 102.64 | 102.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4075 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#272左5柱上变压器（新） | 100 | 30.63 | 49.37 | 49.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4076 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#276柱上变压器 | 80 | 10.95 | 55.24 | 55.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4077 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#289柱上变压器（新） | 200 | 19.86 | 120.28 | 120.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4078 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#311柱上变压器（新） | 200 | 10.97 | 138.06 | 138.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4079 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#60左7柱上变压器（新） | 400 | 11.27 | 274.92 | 274.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4080 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#65柱上变压器 | 200 | 3.82 | 152.36 | 152.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4081 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#75左13柱上变压器（新） | 400 | 7.21 | 291.16 | 291.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4082 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#75左2柱上变压器 | 30 | 53.29 | 8.01 | 8.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4083 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线#90柱上变压器（新） | 200 | 18.81 | 122.38 | 122.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4084 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线红草沟支#17柱上变压器 | 200 | 23.46 | 113.08 | 113.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4085 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线红草沟支#25柱上变压器（新） | 50 | 20.22 | 29.89 | 29.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4086 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线旧孩岭分#30右25柱上变压器 | 100 | 7.47 | 72.53 | 72.53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4087 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线旧孩岭分#53柱上变压器 | 80 | 22.43 | 46.06 | 46.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4088 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线旧孩岭分#83柱上变压器（新） | 100 | 22.86 | 57.14 | 57.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4089 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线刘壅沟支#15（新） | 50 | 19.44 | 30.28 | 30.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4090 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线平安岭分#13左2（新） | 200 | 12.89 | 134.22 | 134.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4091 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线平安岭分#32（新） | 200 | 19.77 | 120.46 | 120.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4092 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线平安岭分#39左11（新） | 200 | 9.45 | 141.10 | 141.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4093 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线平安岭分#54（新） | 100 | 13.83 | 66.17 | 66.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4094 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线胜利分#14左4柱上变压器（新） | 400 | 10.77 | 276.92 | 276.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4095 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线胜利分#19柱上变压器（新） | 50 | 51.72 | 14.14 | 14.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4096 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线胜利分#38柱上变压器（新） | 200 | 15.29 | 129.42 | 129.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4097 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线胜利分#47左2柱上变压器（新） | 200 | 18.78 | 122.44 | 122.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4098 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线胜利分#64柱上变压器（新） | 100 | 19.41 | 60.59 | 60.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4099 | 溪湖区 | 北沟线 | 北沟线胜利分#7左4柱上变压器（新） | 200 | 23.22 | 113.56 | 113.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4100 | 溪湖区 | 北沟线 | 党校线旧孩岭支91# | 30 | 42.3 | 11.31 | 11.31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4101 | 溪湖区 | 北管线 | 北管线#12右7 | 200 | 31.6 | 96.80 | 96.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4102 | 溪湖区 | 北管线 | 北管线#9右分1# | 200 | 9.54 | 140.92 | 140.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4103 | 溪湖区 | 北管线 | 北管线#9右分4# | 200 | 4.46 | 151.08 | 151.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4104 | 溪湖区 | 北惠线 | 北惠线11#配电站1#变压器 | 500 | 23.2 | 284.00 | 284.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4105 | 溪湖区 | 北惠线 | 北惠线12#配电站1#变压器 | 500 | 26.78 | 266.10 | 266.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4106 | 溪湖区 | 北惠线 | 北惠线13#配电站1#变压器 | 500 | 27.36 | 263.20 | 263.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4107 | 溪湖区 | 北惠线 | 北惠线14#配电站1#变压器 | 500 | 20.02 | 299.90 | 299.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4108 | 溪湖区 | 北惠线 | 北惠线15#配电站1#变压器 | 500 | 18.24 | 308.80 | 308.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4109 | 溪湖区 | 北惠线 | 北惠线16#配电站1#变压器 | 500 | 20.86 | 295.70 | 295.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4110 | 溪湖区 | 北惠线 | 北惠线17#配电站1#变压器 | 500 | 20.59 | 297.05 | 297.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4111 | 溪湖区 | 北惠线 | 北惠线21#配电站1#变压器 | 500 | 22.9 | 285.50 | 285.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4112 | 溪湖区 | 北惠线 | 北惠线22#配电站1#变压器 | 500 | 22.51 | 287.45 | 287.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4113 | 溪湖区 | 北惠线 | 北惠线23#配电站1#变压器 | 500 | 14.64 | 326.80 | 326.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4114 | 溪湖区 | 北惠线 | 北惠线24#配电站1#变压器 | 500 | 35.62 | 221.90 | 221.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4115 | 溪湖区 | 北惠线 | 北惠线25#配电站2#变压器 | 500 | 14.59 | 327.05 | 327.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4116 | 溪湖区 | 北惠线 | 北惠线城乡开发1#（临时台带） | 400 | 16.14 | 255.44 | 255.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4117 | 溪湖区 | 北惠线 | 北惠线城乡开发2#（临时台带）柱上变压器 | 400 | 19.23 | 243.08 | 243.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4118 | 溪湖区 | 北街线 | 北街线#40左9 | 400 | 2.96 | 308.16 | 308.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4119 | 溪湖区 | 北街线 | 北街线#47左2右2 | 200 | 7.24 | 145.52 | 145.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4120 | 溪湖区 | 北街线 | 北街线#48左3 | 200 | 10.76 | 138.48 | 138.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4121 | 溪湖区 | 北街线 | 北街线16#右分3# | 50 | 9.92 | 35.04 | 35.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4122 | 溪湖区 | 北街线 | 北街线21# | 200 | 5.16 | 149.68 | 149.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4123 | 溪湖区 | 北街线 | 北街线29#右3 | 200 | 48.45 | 63.10 | 63.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4124 | 溪湖区 | 北街线 | 北街线30# | 200 | 2.8 | 154.40 | 154.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4125 | 溪湖区 | 北街线 | 北街线36#右6 | 200 | 12.81 | 134.38 | 134.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4126 | 溪湖区 | 北街线 | 北街线36#右分12# | 200 | 39.96 | 80.08 | 80.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4127 | 溪湖区 | 北街线 | 北街线38# | 400 | 5.58 | 297.68 | 297.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4128 | 溪湖区 | 北街线 | 北街线40左22左5# | 200 | 8.04 | 143.92 | 143.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4129 | 溪湖区 | 北街线 | 北街线46#左1 | 200 | 10.96 | 138.08 | 138.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4130 | 溪湖区 | 北街线 | 北街线47#左15 | 200 | 5.44 | 149.12 | 149.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4131 | 溪湖区 | 北街线 | 北街线47#左8 | 200 | 3.24 | 153.52 | 153.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4132 | 溪湖区 | 北街线 | 北街线47左4右1# | 200 | 10.48 | 139.04 | 139.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4133 | 溪湖区 | 北街线 | 北街线48左2右3# | 400 | 6.24 | 295.04 | 295.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4134 | 溪湖区 | 北联线 | 北联线#10 | 200 | 31.24 | 97.52 | 97.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4135 | 溪湖区 | 北联线 | 北联线#16-1 | 315 | 0.03 | 251.91 | 251.91 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4136 | 溪湖区 | 北联线 | 北联线#26 | 100 | 11 | 69.00 | 69.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4137 | 溪湖区 | 北联线 | 北联线#28右1右3左1 | 200 | 20.61 | 118.78 | 118.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4138 | 溪湖区 | 北联线 | 北联线#30右4#右分#2 | 200 | 25.52 | 108.96 | 108.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4139 | 溪湖区 | 北联线 | 北联线#30右分9# | 200 | 52.28 | 55.44 | 55.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4140 | 溪湖区 | 北联线 | 北联线#42 | 100 | 11.19 | 68.81 | 68.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4141 | 溪湖区 | 北宁线 | 北宁线1#配电站1#变压器 | 500 | 13.92 | 330.40 | 330.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4142 | 溪湖区 | 北宁线 | 北宁线2#配电站2#变压器 | 500 | 20.26 | 298.70 | 298.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4143 | 溪湖区 | 北宁线 | 北宁线3#配电站1#变压器 | 500 | 20.12 | 299.40 | 299.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4144 | 溪湖区 | 北宁线 | 北宁线4#配电站1#变压器 | 500 | 19.96 | 300.20 | 300.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4145 | 溪湖区 | 北宁线 | 北宁线5#配电站1#变压器 | 500 | 17.76 | 311.20 | 311.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4146 | 溪湖区 | 北宁线 | 北宁线6#配电站1#变压器 | 500 | 16.96 | 315.20 | 315.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4147 | 溪湖区 | 北宁线 | 北宁线8#配电站1#变压器 | 500 | 20.16 | 299.20 | 299.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|--------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4148 | 溪湖区 | 北宁线 | 北宁线9#配电站1#变压器 | 500 | 23.28 | 283.60 | 283.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4149 | 溪湖区 | 北三线 | 北三线#17右3 | 315 | 10.57 | 218.70 | 218.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4150 | 溪湖区 | 北三线 | 北三线#22 | 200 | 3.72 | 152.56 | 152.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4151 | 溪湖区 | 北三线 | 北三线14#柱上变压器 | 315 | 25.94 | 170.29 | 170.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4152 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线#13 | 315 | 16.91 | 198.73 | 198.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4153 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线#17 | 200 | 25.4 | 109.20 | 109.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4154 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线#24 | 315 | 45.83 | 107.64 | 107.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4155 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线#26右10右13 | 200 | 4.32 | 151.36 | 151.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4156 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线#26右10右5 | 200 | 6.45 | 147.10 | 147.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4157 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线#26右17 | 315 | 2.51 | 244.09 | 244.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4158 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线#26右6右5柱上变压器 | 200 | 29.36 | 101.28 | 101.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4159 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线#26右8 | 200 | 20.22 | 119.56 | 119.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4160 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线#26左8柱上变压器 | 315 | 23.64 | 177.53 | 177.53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4161 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线#33 | 100 | 64.04 | 15.96 | 15.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4162 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线#37 | 315 | 24.03 | 176.31 | 176.31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4163 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线#41左6柱上变压器 | 200 | 18.68 | 122.64 | 122.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4164 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线#51右2 | 100 | 43.95 | 36.05 | 36.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4165 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线#52 | 200 | 27.21 | 105.58 | 105.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4166 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线#54左9 | 80 | 24.34 | 44.53 | 44.53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4167 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线#59 | 315 | 51.71 | 89.11 | 89.11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4168 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线10#配电站#1变压器 | 315 | 17.22 | 197.76 | 197.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4169 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线11#配电站#1变压器 | 500 | 17.32 | 313.40 | 313.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4170 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线12#配电站#1变压器 | 315 | 48.54 | 99.10 | 99.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4171 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线19右2金达2#箱变间隔配电变压器 | 400 | 26.31 | 214.76 | 214.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4172 | 溪湖区 | 北新线 | 新线36T接井建1#分支箱井建1#箱变配电变压器 | 630 | 23.08 | 358.60 | 358.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4173 | 溪湖区 | 北新线 | 线36T接井建1#分支箱井建2#箱变间隔配电变 | 630 | 23.78 | 354.19 | 354.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4174 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线42#右17 | 315 | 9.22 | 222.96 | 222.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4175 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线42#右3 | 200 | 42.68 | 74.64 | 74.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4176 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线42#右6 | 315 | 18.78 | 192.84 | 192.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4177 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线8#配电站#1变压器 | 315 | 12.13 | 213.79 | 213.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4178 | 溪湖区 | 北新线 | 北新线9#配电站#1变压器 | 400 | 14.32 | 262.72 | 262.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4179 | 溪湖区 | 北新线 | 彩北#4配电站变压器 | 500 | 10.43 | 347.85 | 347.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4180 | 溪湖区 | 北新线 | 彩北#5配电站变压器 | 500 | 10.72 | 346.40 | 346.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4181 | 溪湖区 | 北新线 | 彩北1#配电站变压器 | 500 | 15.2 | 324.00 | 324.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4182 | 溪湖区 | 北新线 | 彩北3#配电站变压器 | 630 | 17.83 | 391.67 | 391.67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4183 | 溪湖区 | 北新线 | 彩北街坊配电站变压器 | 500 | 17.09 | 314.55 | 314.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4184 | 溪湖区 | 北新线 | 彩北亭式配电站#1变压器 | 630 | 33.81 | 291.00 | 291.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4185 | 溪湖区 | 北新线 | 彩建配电站变压器 | 630 | 38.1 | 263.97 | 263.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4186 | 溪湖区 | 北新线 | 彩新1#配电站变压器 | 400 | 21.7 | 233.20 | 233.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4187 | 溪湖区 | 北新线 | 彩新配电站1#变压器 | 630 | 39.77 | 253.45 | 253.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4188 | 溪湖区 | 北新线 | 彩新配电站2#变压器 | 630 | 12.95 | 422.42 | 422.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4189 | 溪湖区 | 北新线 | 金达配电站变压器 | 200 | 15 | 130.00 | 130.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4190 | 溪湖区 | 彩红线 | 彩红线#33 | 100 | 12.51 | 67.49 | 67.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4191 | 溪湖区 | 彩红线 | 彩红线1#箱式变电站配电变压器 | 160 | 9.53 | 112.75 | 112.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4192 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩纺箱变#1变压器 | 400 | 52.15 | 111.40 | 111.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4193 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩纺箱变#2变压器 | 400 | 12.25 | 271.00 | 271.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4194 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩街线#11左3 | 315 | 33.62 | 146.10 | 146.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4195 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩街线#19 | 100 | 38.64 | 41.36 | 41.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4196 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩街线#32 | 200 | 7.88 | 144.24 | 144.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4197 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩街线#35左1 | 200 | 10.2 | 139.60 | 139.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4198 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩街线#45左11 | 200 | 59.52 | 40.96 | 40.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4199 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩街线#45左12左1 | 400 | 33.63 | 185.48 | 185.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4200 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩街线#45左14 | 400 | 7.96 | 288.16 | 288.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4201 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩街线#45左3右2柱上-变压器 | 400 | 15.62 | 257.52 | 257.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4202 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩街线#45左5 | 400 | 32.43 | 190.28 | 190.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4203 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩街线#52右1右1 | 200 | 2.44 | 155.12 | 155.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4204 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩街线#52右6 | 200 | 4.89 | 150.22 | 150.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4205 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩街线#56右2 | 100 | 7.02 | 72.98 | 72.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4206 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩街线二电分#45 | 100 | 8.19 | 71.81 | 71.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4207 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩力#2配电室变压器 | 500 | 25.06 | 274.70 | 274.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4208 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩力#3配电室变压器 | 500 | 28.61 | 256.95 | 256.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4209 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩力#4配电站变压器 | 500 | 22.18 | 289.10 | 289.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4210 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩力#5配电室变压器 | 500 | 33.6 | 232.00 | 232.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4211 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩力#6配电室变压器 | 500 | 17.38 | 313.10 | 313.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4212 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩力#7配电室变压器 | 500 | 16.03 | 319.85 | 319.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4213 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩力#8配电室变压器 | 500 | 38.72 | 206.40 | 206.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4214 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩力#9配电室变压器 | 500 | 2.59 | 387.05 | 387.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4215 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩明#1箱变变压器 | 500 | 26.92 | 265.40 | 265.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4216 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩明#2配电站变压器 | 400 | 14.2 | 263.20 | 263.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4217 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩生配电室1#变压器 | 400 | 19.28 | 242.88 | 242.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4218 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩生配电室2#变压器 | 400 | 46.88 | 132.48 | 132.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4219 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩胜#1配电室1#变压器 | 500 | 49.16 | 154.20 | 154.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4220 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩胜#1配电室2#变压器 | 500 | 45.24 | 173.80 | 173.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4221 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩胜#2配电室变压器 | 630 | 31.47 | 305.74 | 305.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4222 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩胜3#配电站1#变压器 | 500 | 29.73 | 251.35 | 251.35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|-------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4223 | 溪湖区 | 彩街线 | 彩玉配电室1#变压器 | 400 | 55.92 | 96.32 | 96.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4224 | 溪湖区 | 彩街线 | 二电分#12左7 | 200 | 1.74 | 156.52 | 156.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4225 | 溪湖区 | 彩街线 | 二电分#30 | 50 | 22.73 | 28.64 | 28.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4226 | 溪湖区 | 彩街线 | 二电分#5 | 315 | 0.89 | 249.20 | 249.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4227 | 溪湖区 | 彩街线 | 工业#1箱变变压器 | 500 | 18.04 | 309.80 | 309.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4228 | 溪湖区 | 彩街线 | 工业#2箱变 | 315 | 17.11 | 198.10 | 198.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4229 | 溪湖区 | 彩街线 | 工业#3配电站171间隔配电变压器 | 500 | 10.16 | 349.20 | 349.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4230 | 溪湖区 | 彩街线 | 工业#4箱变变压器 | 315 | 8.35 | 225.70 | 225.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4231 | 溪湖区 | 彩街线 | 工业#5箱变变压器 | 500 | 17.84 | 310.80 | 310.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4232 | 溪湖区 | 彩街线 | 工业#6配电站变压器 | 630 | 15.47 | 406.54 | 406.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4233 | 溪湖区 | 彩街线 | 三纺#1箱变#1变压器 | 315 | 13.08 | 210.80 | 210.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4234 | 溪湖区 | 彩街线 | 三纺#1箱变#2变压器 | 315 | 15.33 | 203.71 | 203.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4235 | 溪湖区 | 彩街线 | 三纺#3箱变#1变压器 | 500 | 26.44 | 267.80 | 267.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4236 | 溪湖区 | 彩明联线 | 彩滨亭式配电站#1变压器 | 500 | 47.24 | 163.80 | 163.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4237 | 溪湖区 | 彩明联线 | 彩明联18#(新) | 400 | 12.11 | 271.56 | 271.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4238 | 溪湖区 | 彩明联线 | 彩明联线#21右7 | 100 | 6.52 | 73.48 | 73.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4239 | 溪湖区 | 彩明联线 | 彩明联线#25 | 400 | 8.8 | 284.80 | 284.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4240 | 溪湖区 | 彩明联线 | 彩明联线#28柱上变压器(新) | 200 | 22.74 | 114.52 | 114.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4241 | 溪湖区 | 彩明联线 | 彩明联线#30右3 | 315 | 5.74 | 233.92 | 233.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4242 | 溪湖区 | 彩明联线 | 排涝1#箱变变压器 | 500 | 22.52 | 287.40 | 287.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4243 | 溪湖区 | 彩明联线 | 排涝2#箱变变压器 | 500 | 29 | 255.00 | 255.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4244 | 溪湖区 | 彩三线 | 白石分#17 | 100 | 32.2 | 47.80 | 47.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4245 | 溪湖区 | 彩三线 | 彩三线#118左3柱上变压器 | 30 | 62.4 | 5.28 | 5.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4246 | 溪湖区 | 彩三线 | 彩三线#25右1 | 200 | 21 | 118.00 | 118.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4247 | 溪湖区 | 彩三线 | 彩三线#25右8 | 100 | 44.4 | 35.60 | 35.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4248 | 溪湖区 | 彩三线 | 彩三线#25右9柱上-变压器 | 100 | 33.92 | 46.08 | 46.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4249 | 溪湖区 | 彩三线 | 彩三线#70右2 | 50 | 13.15 | 33.43 | 33.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4250 | 溪湖区 | 彩水线 | 彩水线1#环网柜T接海景3#箱变配电变压器 | 630 | 12.53 | 425.06 | 425.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4251 | 溪湖区 | 彩水线 | 大东#11配电站变压器 | 400 | 21.72 | 233.12 | 233.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4252 | 溪湖区 | 彩水线 | 大东#1配电站变压器 | 400 | 10.6 | 277.60 | 277.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4253 | 溪湖区 | 彩水线 | 大东10#配电站配电站 | 250 | 18.62 | 153.45 | 153.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4254 | 溪湖区 | 彩水线 | 大东2#配电站变压器 | 500 | 18.28 | 308.60 | 308.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4255 | 溪湖区 | 彩水线 | 大东3#配电站变压器 | 500 | 21.2 | 294.00 | 294.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4256 | 溪湖区 | 彩水线 | 大东4#配电站变压器 | 500 | 17.6 | 312.00 | 312.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4257 | 溪湖区 | 彩水线 | 大东5#配电站变压器 | 400 | 24.4 | 222.40 | 222.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4258 | 溪湖区 | 彩水线 | 大东6#配电站变压器 | 500 | 14.08 | 329.60 | 329.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4259 | 溪湖区 | 彩水线 | 大东9#配电站变压器 | 500 | 18.56 | 307.20 | 307.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4260 | 溪湖区 | 彩水线 | 二十二中箱式变电站变压器 | 400 | 12.08 | 271.68 | 271.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4261 | 溪湖区 | 彩水线 | 海景#1箱变#1变压器 | 500 | 61.04 | 94.80 | 94.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4262 | 溪湖区 | 彩水线 | 海景#2箱变变压器 | 500 | 30.72 | 246.40 | 246.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4263 | 溪湖区 | 彩水线 | 华阳1#配电站变压器 | 400 | 3.8 | 304.80 | 304.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4264 | 溪湖区 | 彩水线 | 华阳亭式配电站#2变压器 | 500 | 69.36 | 53.20 | 53.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4265 | 溪湖区 | 彩水线 | 建工#1箱变#1变压器 | 500 | 31.58 | 242.10 | 242.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4266 | 溪湖区 | 彩水线 | 建工#2箱变#1变压器 | 500 | 34.72 | 226.40 | 226.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4267 | 溪湖区 | 彩水线 | 建工#3箱变#1变压器 | 500 | 33.41 | 232.95 | 232.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4268 | 溪湖区 | 彩水线 | 建工#4箱变#1变压器 | 500 | 23.84 | 280.80 | 280.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4269 | 溪湖区 | 彩水线 | 建工#4箱变#2变压器 | 500 | 4.72 | 376.40 | 376.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4270 | 溪湖区 | 彩水线 | 建工#5箱变#1变压器 | 500 | 25.88 | 270.60 | 270.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4271 | 溪湖区 | 彩水线 | 建工#6箱变#1变压器 | 500 | 33.28 | 233.60 | 233.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4272 | 溪湖区 | 彩铁线 | 彩进#7配电站变压器 | 250 | 70.48 | 23.80 | 23.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|----------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4273 | 溪湖区 | 彩铁线 | 彩进1#配电站#1变压器 | 500 | 21.88 | 290.60 | 290.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4274 | 溪湖区 | 彩铁线 | 彩进2#配电站#1变压器01 | 500 | 32.9 | 235.50 | 235.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4275 | 溪湖区 | 彩铁线 | 彩进3#配电站#1变压器 | 500 | 36.4 | 218.00 | 218.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4276 | 溪湖区 | 彩铁线 | 彩进4#配电站#1变压器 | 500 | 19.46 | 302.70 | 302.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4277 | 溪湖区 | 彩铁线 | 彩进5#配电站#1变压器 | 500 | 28.51 | 257.45 | 257.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4278 | 溪湖区 | 彩铁线 | 彩进6#配电站#1变压器 | 500 | 26.04 | 269.80 | 269.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4279 | 溪湖区 | 程家1#线 | 程家#16箱式配电站变压器 | 500 | 12.4 | 338.00 | 338.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4280 | 溪湖区 | 程家1#线 | 程家#17箱式配电站变压器 | 630 | 10.13 | 440.18 | 440.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4281 | 溪湖区 | 程家1#线 | 程家#18箱式配电站变压器 | 630 | 13.51 | 418.89 | 418.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4282 | 溪湖区 | 程家1#线 | 程家#19箱式配电站变压器 | 630 | 8.46 | 450.70 | 450.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4283 | 溪湖区 | 程家1#线 | 程家#20箱式配电站变压器 | 630 | 10.13 | 440.18 | 440.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4284 | 溪湖区 | 程家1#线 | 程家#21箱式配电站变压器 | 630 | 10.79 | 436.02 | 436.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4285 | 溪湖区 | 程家1#线 | 程家#22箱式配电站变压器 | 500 | 12.2 | 339.00 | 339.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4286 | 溪湖区 | 程家1#线 | 程家#23箱式配电站变压器 | 500 | 15 | 325.00 | 325.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4287 | 溪湖区 | 程家1#线 | 程家#24箱式配电站变压器 | 630 | 10.89 | 435.39 | 435.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4288 | 溪湖区 | 程家1#线 | 程家#25箱式配电站变压器 | 500 | 17.88 | 310.60 | 310.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4289 | 溪湖区 | 程家1#线 | 程家#26箱式配电站变压器 | 315 | 15.11 | 204.40 | 204.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4290 | 溪湖区 | 程家1#线 | 程家#27箱式配电站变压器 | 500 | 15.5 | 322.50 | 322.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4291 | 溪湖区 | 程家1#线 | 程家#28箱式配电站变压器 | 400 | 18.1 | 247.60 | 247.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4292 | 溪湖区 | 程家1#线 | 程家#29箱式配电站变压器 | 315 | 24.89 | 173.60 | 173.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4293 | 溪湖区 | 程家1#线 | 程家#30箱式配电站变压器 | 500 | 16.9 | 315.50 | 315.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4294 | 溪湖区 | 程家1#线 | 金地阳光1#配电站配电变压器 | 630 | 16.63 | 399.23 | 399.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4295 | 溪湖区 | 程家1#线 | 金地阳光2#配电站配电变压器 | 630 | 13.24 | 420.59 | 420.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4296 | 溪湖区 | 程家1#线 | 金地阳光3#配电站配电变压器 | 400 | 11.97 | 272.12 | 272.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4297 | 溪湖区 | 程家2#线 | 程家#11箱式配电站变压器 | 500 | 9.2 | 354.00 | 354.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|-----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4298 | 溪湖区 | 程家2#线 | 程家#13箱式配电站变压器 | 630 | 13.03 | 421.91 | 421.91 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4299 | 溪湖区 | 程家2#线 | 程家#14箱式配电站变压器 | 630 | 10.29 | 439.17 | 439.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4300 | 溪湖区 | 程家2#线 | 程家#15箱式配电站变压器 | 315 | 14.22 | 207.21 | 207.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4301 | 溪湖区 | 程家2#线 | 峪桃1号2左16国网辽宁电力（充电桩） | 630 | 0 | 504.00 | 504.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4302 | 溪湖区 | 大堡线 | 大堡线#14右3 | 315 | 15.73 | 202.45 | 202.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4303 | 溪湖区 | 大堡线 | 大堡线#22 | 400 | 6.8 | 292.80 | 292.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4304 | 溪湖区 | 大堡线 | 大堡线#23左2箱式配电站变压器 | 400 | 13.05 | 267.80 | 267.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4305 | 溪湖区 | 大堡线 | 大堡线#41 | 315 | 14.6 | 206.01 | 206.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4306 | 溪湖区 | 大堡线 | 大堡线#68左5箱式配电站变压器 | 400 | 77.3 | 10.80 | 10.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4307 | 溪湖区 | 大堡线 | 大堡线14右2右2#柱上变压器 | 315 | 22.13 | 182.29 | 182.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4308 | 溪湖区 | 大堡线 | 大堡线15-1左2# | 315 | 70.63 | 29.52 | 29.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4309 | 溪湖区 | 大堡线 | 大堡线37#箱式变电站#1变压器配电变压器 | 630 | 0 | 504.00 | 504.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4310 | 溪湖区 | 大堡线 | 大堡线37#箱式变电站#2变压器配电变压器 | 630 | 64.42 | 98.15 | 98.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4311 | 溪湖区 | 大堡线 | 大堡线石坑分#8 | 315 | 30.29 | 156.59 | 156.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4312 | 溪湖区 | 大堡线 | 河东配电站站内变压器 | 630 | 38.54 | 261.20 | 261.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4313 | 溪湖区 | 大堡线 | 民主配电站#1变压器 | 630 | 57.98 | 138.73 | 138.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4314 | 溪湖区 | 大阳线 | 大阳线#100左2变压器 | 200 | 11.67 | 136.66 | 136.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4315 | 溪湖区 | 大阳线 | 大阳线#117左3变压器 | 200 | 3.63 | 152.74 | 152.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4316 | 溪湖区 | 大阳线 | 大阳线#133变压器（新） | 200 | 20.31 | 119.38 | 119.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4317 | 溪湖区 | 大阳线 | 大阳线#138柱上变压器 | 50 | 27.64 | 26.18 | 26.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4318 | 溪湖区 | 大阳线 | 大阳线#151左12柱上变压器 | 100 | 2.76 | 77.24 | 77.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4319 | 溪湖区 | 大阳线 | 大阳线#165变压器（新） | 100 | 18.42 | 61.58 | 61.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4320 | 溪湖区 | 大阳线 | 大阳线#175柱上变压器 | 100 | 6.96 | 73.04 | 73.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4321 | 溪湖区 | 大阳线 | 大阳线#193变压器 | 200 | 18.03 | 123.94 | 123.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4322 | 溪湖区 | 大阳线 | 大阳线#201变压器（新） | 100 | 8.52 | 71.48 | 71.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4323 | 溪湖区 | 大阳线 | 大阳线达子卜分#25柱上变压器 | 50 | 18.28 | 30.86 | 30.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4324 | 溪湖区 | 大阳线 | 大阳线达子卜分#33变压器（新） | 50 | 35.92 | 22.04 | 22.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4325 | 溪湖区 | 大阳线 | 大阳线达子卜分#7左1变压器（新） | 100 | 14.67 | 65.33 | 65.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4326 | 溪湖区 | 大阳线 | 大阳线后沟分#4变压器 | 100 | 18.88 | 61.12 | 61.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4327 | 溪湖区 | 大阳线 | 大阳线佟家沟分#15变压器（新） | 100 | 16.2 | 63.80 | 63.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4328 | 溪湖区 | 大阳线 | 大阳线佟家沟分#28变压器（新） | 100 | 13.02 | 66.98 | 66.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4329 | 溪湖区 | 党石线 | 党石线#16右4柱上变压器 | 100 | 29.13 | 50.87 | 50.87 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4330 | 溪湖区 | 党石线 | 党石线#21柱上变压器（新） | 200 | 11.9 | 136.20 | 136.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4331 | 溪湖区 | 党石线 | 党石线#29柱上变压器（新） | 400 | 10.07 | 279.72 | 279.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4332 | 溪湖区 | 党石线 | 党石线#61柱上变压器（新） | 315 | 22.06 | 182.51 | 182.51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4333 | 溪湖区 | 党石线 | 党石线#82右3柱上变压器 | 200 | 19.76 | 120.48 | 120.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4334 | 溪湖区 | 党石线 | 党石线#85柱上变压器 | 100 | 12.6 | 67.40 | 67.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4335 | 溪湖区 | 党石线 | 党石线#88左7（新） | 200 | 6 | 148.00 | 148.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4336 | 溪湖区 | 党石线 | 党石线30-1右3柱上变压器 | 400 | 57.78 | 88.88 | 88.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4337 | 溪湖区 | 党石线 | 党石线崔地沟支#15-1柱上变压器（新） | 200 | 12.83 | 134.34 | 134.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4338 | 溪湖区 | 党石线 | 党石线崔地沟支#19柱上变压器（新） | 50 | 22.5 | 28.75 | 28.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4339 | 溪湖区 | 党石线 | 党石线张蛮沟23左5柱上变压器（新） | 50 | 61.8 | 9.10 | 9.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4340 | 溪湖区 | 党石线 | 党石线张蛮沟分#27柱上变压器（新） | 200 | 11.63 | 136.74 | 136.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4341 | 溪湖区 | 党石线 | 党石线张蛮沟支#10右3柱上变压器（新） | 200 | 10.86 | 138.28 | 138.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4342 | 溪湖区 | 党石线 | 党石线张蛮沟支7-1右2柱上变压器 | 50 | 61.92 | 9.04 | 9.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4343 | 溪湖区 | 党石线 | 党石线赵地沟支#9柱上变压器（新） | 200 | 14.55 | 130.90 | 130.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4344 | 溪湖区 | 党石线 | 党石线赵地沟支9#柱上变压器（新） | 200 | 4.44 | 151.12 | 151.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4345 | 溪湖区 | 党校线 | 党校线#27柱上变压器 | 200 | 14.6 | 130.80 | 130.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4346 | 溪湖区 | 党校线 | 党校线#31右15柱上变压器（新） | 200 | 30.23 | 99.54 | 99.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4347 | 溪湖区 | 党校线 | 党校线#59左1柱上变压器（新） | 200 | 30.84 | 98.32 | 98.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4348 | 溪湖区 | 党校线 | 党校线#5右9柱上变压器（新） | 200 | 12.9 | 134.20 | 134.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4349 | 溪湖区 | 党校线 | 党校线#5左4柱上变压器 | 400 | 6.8 | 292.80 | 292.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4350 | 溪湖区 | 党校线 | 绿地山水城#1箱式配电站变压器 | 500 | 26.36 | 268.20 | 268.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4351 | 溪湖区 | 党校线 | 绿地山水城#2箱式配电站变压器 | 630 | 27.33 | 331.82 | 331.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4352 | 溪湖区 | 党校线 | 绿地山水城#3箱式配电站变压器 | 500 | 21.52 | 292.40 | 292.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4353 | 溪湖区 | 党校线 | 绿地山水城#4箱式配电站间隔配电变压器 | 630 | 11.94 | 428.78 | 428.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4354 | 溪湖区 | 党校线 | 绿地山水城#5箱式配电站间隔配电变压器 | 500 | 9.8 | 351.00 | 351.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4355 | 溪湖区 | 党校线 | 绿地山水城#6箱式配电站间隔配电变压器 | 500 | 7.36 | 363.20 | 363.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4356 | 溪湖区 | 党校线 | 绿地山水城#7箱式配电站间隔配电变压器 | 630 | 8.7 | 449.19 | 449.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4357 | 溪湖区 | 党校线 | 绿地山水城#8箱式配电站间隔配电变压器 | 630 | 12.95 | 422.42 | 422.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4358 | 溪湖区 | 党校线 | 绿地山水城#9箱式配电站间隔配电变压器 | 630 | 18.76 | 385.81 | 385.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4359 | 溪湖区 | 党兴线 | 党兴线#25左1柱上变压器 | 100 | 6.36 | 73.64 | 73.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4360 | 溪湖区 | 广电线 | 金地#1箱式配电站变压器 | 500 | 20.72 | 296.40 | 296.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4361 | 溪湖区 | 广电线 | 金地#2箱式配电站变压器 | 500 | 24.68 | 276.60 | 276.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4362 | 溪湖区 | 广电线 | 金地#3箱式配电站变压器 | 630 | 37.56 | 267.37 | 267.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4363 | 溪湖区 | 广电线 | 金地#4箱式配电站变压器 | 500 | 20.24 | 298.80 | 298.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4364 | 溪湖区 | 广电线 | 金地#5箱式配电站变压器 | 630 | 19.71 | 379.83 | 379.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4365 | 溪湖区 | 广电线 | 金地#6箱式配电站变压器 | 630 | 19.12 | 383.54 | 383.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4366 | 溪湖区 | 广电线 | 壹号公馆1#箱式变电站（居民）配电变 | 630 | 29.43 | 318.59 | 318.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4367 | 溪湖区 | 广电线 | 壹号公馆2#箱式变电站（公建）配电变 | 630 | 16.22 | 401.81 | 401.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4368 | 溪湖区 | 韩家线 | 韩家线#66柱上变压器 | 100 | 10.44 | 69.56 | 69.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4369 | 溪湖区 | 韩家线 | 韩家线韩家分#20变压器 | 30 | 24.47 | 16.66 | 16.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4370 | 溪湖区 | 韩家线 | 韩家线韩家分#31变压器（新） | 100 | 25.5 | 54.50 | 54.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4371 | 溪湖区 | 韩家线 | 韩家线韩家分#50变压器（新） | 100 | 9.93 | 70.07 | 70.07 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4372 | 溪湖区 | 韩家线 | 韩家线韩家分#58变压器 | 100 | 40.14 | 39.86 | 39.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4373 | 溪湖区 | 韩家线 | 韩家线韩家分城子沟支#13变压器（新） | 100 | 9.63 | 70.37 | 70.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4374 | 溪湖区 | 韩家线 | 韩家线韩家分黄沟支#11变压器（新） | 100 | 13.17 | 66.83 | 66.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4375 | 溪湖区 | 韩家线 | 韩家线三家子分#2变压器（新） | 400 | 5.78 | 296.88 | 296.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4376 | 溪湖区 | 河东线 | 宝桐#1配电站变压器 | 630 | 23.7 | 354.69 | 354.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4377 | 溪湖区 | 河东线 | 宝桐#2箱式变电站站内变压器 | 500 | 17.86 | 310.70 | 310.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4378 | 溪湖区 | 河东线 | 大明沟线3左7#T接宝桐3#箱变配电变压器 | 500 | 21.7 | 291.50 | 291.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4379 | 溪湖区 | 河东线 | 大明沟线3左7#T接宝桐4#箱变 | 500 | 20.7 | 296.50 | 296.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4380 | 溪湖区 | 河东线 | 大明沟线3左7#T接宝桐5#箱变 | 400 | 7.64 | 289.44 | 289.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4381 | 溪湖区 | 河东线 | 河东线峪中11#箱变（东山峪前区域1#） | 630 | 16.72 | 398.66 | 398.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4382 | 溪湖区 | 河东线 | 河东线峪中12#箱变配电变压器 | 630 | 11.52 | 431.42 | 431.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4383 | 溪湖区 | 河东线 | 河东线峪中13#箱变（东山峪前区域4#）配电变 | 400 | 13.52 | 265.92 | 265.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4384 | 溪湖区 | 河东线 | 河东线峪中14#箱变（东山峪前区域3#）配电变 | 630 | 15.84 | 404.21 | 404.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4385 | 溪湖区 | 河东线 | 河东线峪中15#箱变（东山峪前区域5#箱变）配电变 | 630 | 17.83 | 391.67 | 391.67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4386 | 溪湖区 | 河东线 | 河东线峪中17#箱变配电变压器 | 400 | 28.74 | 205.04 | 205.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4387 | 溪湖区 | 河东线 | 河东线峪中19#配电站间隔配电变压器 | 630 | 15.14 | 408.62 | 408.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4388 | 溪湖区 | 河东线 | 河畔#1配电站#1变压器 | 630 | 9.87 | 441.82 | 441.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4389 | 溪湖区 | 河东线 | 河畔#1配电站#2变压器 | 630 | 6.93 | 460.34 | 460.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4390 | 溪湖区 | 河东线 | 河畔#2配电站#1变压器 | 630 | 10.59 | 437.28 | 437.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4391 | 溪湖区 | 河东线 | 河畔#2配电站#2变压器 | 630 | 13.98 | 415.93 | 415.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4392 | 溪湖区 | 河东线 | 河畔#3配电站#1变压器 | 630 | 14.1 | 415.17 | 415.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4393 | 溪湖区 | 河东线 | 明翠山庄1#箱式变电站母线间隔配电变压器 | 630 | 15.56 | 405.97 | 405.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4394 | 溪湖区 | 河东线 | 明翠山庄2#箱式变电站母线间隔配电变压器 | 400 | 13.41 | 266.36 | 266.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4395 | 溪湖区 | 河东线 | 明翠山庄3#箱式变电站母线间隔配电变压器 | 630 | 26.44 | 337.43 | 337.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4396 | 溪湖区 | 河东线 | 一铁#1配电室#1变压器 | 630 | 36.76 | 272.41 | 272.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4397 | 溪湖区 | 河东线 | 峪中1#变压器 | 630 | 20.29 | 376.17 | 376.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|-------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4398 | 溪湖区 | 河东线 | 峪中10#配电站变压器 | 500 | 22.84 | 285.80 | 285.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4399 | 溪湖区 | 河东线 | 峪中2#配电站变压器 | 630 | 18.97 | 384.49 | 384.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4400 | 溪湖区 | 河东线 | 峪中3#配电站变压器 | 630 | 21.75 | 366.98 | 366.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4401 | 溪湖区 | 河东线 | 峪中4#配电站变压器 | 500 | 23.88 | 280.60 | 280.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4402 | 溪湖区 | 河东线 | 峪中5#配电站变压器 | 630 | 28.29 | 325.77 | 325.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4403 | 溪湖区 | 河东线 | 峪中6#配电站变压器 | 500 | 25.12 | 274.40 | 274.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4404 | 溪湖区 | 河东线 | 峪中7#配电站变压器 | 400 | 30.8 | 196.80 | 196.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4405 | 溪湖区 | 河东线 | 峪中8#配电站变压器 | 630 | 17.78 | 391.99 | 391.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4406 | 溪湖区 | 河东线 | 峪中9#配电站变压器 | 630 | 10.98 | 434.83 | 434.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4407 | 溪湖区 | 河畔线4533 | 河畔#4配电站#1变压器 | 500 | 28 | 260.00 | 260.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4408 | 溪湖区 | 河畔线4533 | 河畔#4配电站#2变压器 | 500 | 23.12 | 284.40 | 284.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4409 | 溪湖区 | 河畔线4533 | 河畔#5配电站#1变压器 | 630 | 8.88 | 448.06 | 448.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4410 | 溪湖区 | 河畔线4533 | 河畔#5配电站#2变压器 | 630 | 7.2 | 458.64 | 458.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4411 | 溪湖区 | 河畔线4533 | 河畔#6配电站#1变压器 | 630 | 9.3 | 445.41 | 445.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4412 | 溪湖区 | 河畔线4533 | 河畔#6配电站#2变压器 | 630 | 13.1 | 421.47 | 421.47 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4413 | 溪湖区 | 河畔线4533 | 河畔#7配电站#1变压器 | 630 | 8.72 | 449.06 | 449.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4414 | 溪湖区 | 河畔线4533 | 河畔#8配电站#1变压器 | 630 | 3.96 | 479.05 | 479.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4415 | 溪湖区 | 河畔线4533 | 河畔#8配电站#2变压器 | 630 | 2.36 | 489.13 | 489.13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4416 | 溪湖区 | 河畔线4533 | 河畔线#13 | 315 | 12.5 | 212.63 | 212.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4417 | 溪湖区 | 河畔线4533 | 河畔线17右分#3 | 200 | 30.88 | 98.24 | 98.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4418 | 溪湖区 | 后堡线 | 59#楼箱变（瑞馨佳园#7地块#6）间隔配电变 | 400 | 18.66 | 245.36 | 245.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4419 | 溪湖区 | 后堡线 | 后堡线#25 | 400 | 28.23 | 207.08 | 207.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4420 | 溪湖区 | 后堡线 | 后堡线#26右1大堡配电亭站内变压器 | 400 | 22.75 | 229.00 | 229.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4421 | 溪湖区 | 后堡线 | 后堡线#30左11柱上变压器 | 200 | 7.4 | 145.20 | 145.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4422 | 溪湖区 | 后堡线 | 后堡线#30左3 | 200 | 61.68 | 36.64 | 36.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4423 | 溪湖区 | 后堡线 | 后堡线#35右2 | 400 | 26.82 | 212.72 | 212.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4424 | 溪湖区 | 后堡线 | 后堡线#4左2 | 200 | 24 | 112.00 | 112.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4425 | 溪湖区 | 后堡线 | 后堡线#5左4柱上变压器（新） | 200 | 9.48 | 141.04 | 141.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4426 | 溪湖区 | 后堡线 | 后堡线#9 | 200 | 24.24 | 111.52 | 111.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4427 | 溪湖区 | 后堡线 | 瑞馨#1配电站变压器 | 400 | 17.37 | 250.52 | 250.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4428 | 溪湖区 | 后堡线 | 瑞馨#2配电站变压器 | 630 | 22.38 | 363.01 | 363.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4429 | 溪湖区 | 后堡线 | 瑞馨#3配电站变压器 | 630 | 22.13 | 364.58 | 364.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4430 | 溪湖区 | 后堡线 | 瑞馨#4配电站变压器 | 630 | 26.44 | 337.43 | 337.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4431 | 溪湖区 | 后堡线 | 佳园小区#5#11地块#1箱式箱式变电站间隔配电 | 630 | 11.37 | 432.37 | 432.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4432 | 溪湖区 | 后堡线 | 佳园小区#5、#11地块#2箱式变电站间隔配电 | 630 | 17.62 | 392.99 | 392.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4433 | 溪湖区 | 后堡线 | 佳园小区#5、#11地块#3箱变高压间隔配电变 | 630 | 13.71 | 417.63 | 417.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4434 | 溪湖区 | 后堡线 | 瑞馨佳园小区#58箱式变电站间隔配电变压器 | 630 | 14.95 | 409.82 | 409.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4435 | 溪湖区 | 后堡线 | 瑞馨佳园小区#7地块#10箱式变电站配电变压器 | 630 | 7.19 | 458.70 | 458.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4436 | 溪湖区 | 后堡线 | 佳园小区#7地块#1箱式配电站高压间隔配电变 | 630 | 10.03 | 440.81 | 440.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4437 | 溪湖区 | 后堡线 | 佳园小区#7地块#3箱式变电站高压间隔配电变 | 630 | 7.11 | 459.21 | 459.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4438 | 溪湖区 | 后堡线 | 佳园小区#7地块#48、#49、#60、#91、#92楼、别墅 | 630 | 4.83 | 473.57 | 473.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4439 | 溪湖区 | 后堡线 | 瑞馨佳园小区#7地块#4箱式变电站间隔配电变 | 630 | 13.89 | 416.49 | 416.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4440 | 溪湖区 | 后堡线 | 瑞馨佳园小区#7地块#7箱式变电站间隔配电变 | 630 | 9.87 | 441.82 | 441.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4441 | 溪湖区 | 后堡线 | 瑞馨佳园小区#7地块#8箱变配电变压器 | 630 | 9.24 | 445.79 | 445.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4442 | 溪湖区 | 后堡线 | 瑞馨佳园小区#7地块#9箱变高压间隔配电变 | 630 | 7.57 | 456.31 | 456.31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4443 | 溪湖区 | 后堡线 | 瑞馨佳园小区#7地块#5箱式变电站间隔配电变 | 630 | 9.4 | 444.78 | 444.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4444 | 溪湖区 | 后硅线 | 后硅线#42左4 | 100 | 8.49 | 71.51 | 71.51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4445 | 溪湖区 | 后牛线 | 牛线#35-富民解困箱式变电站间隔配电变 | 315 | 16.71 | 199.36 | 199.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4446 | 溪湖区 | 后牛线 | 后牛线#43 | 100 | 7.97 | 72.03 | 72.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4447 | 溪湖区 | 后牛线 | 后牛线#53 | 315 | 42.48 | 118.19 | 118.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4448 | 溪湖区 | 后牛线 | 后牛线#56左1城乡开发箱式配电站#1变压器 | 400 | 4.97 | 300.12 | 300.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4449 | 溪湖区 | 后牛线 | 后牛线#60左20 | 100 | 26.84 | 53.16 | 53.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4450 | 溪湖区 | 后牛线 | 后牛线#60左5 | 400 | 2.43 | 310.28 | 310.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4451 | 溪湖区 | 后牛线 | 后牛线#69 | 315 | 13.33 | 210.01 | 210.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4452 | 溪湖区 | 后牛线 | 后牛线#76 | 200 | 18.57 | 122.86 | 122.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4453 | 溪湖区 | 后牛线 | 后牛线青石沟分#14 | 200 | 9.28 | 141.44 | 141.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4454 | 溪湖区 | 后牛线 | 后牛线青石沟分#2(新) | 400 | 16.62 | 253.52 | 253.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4455 | 溪湖区 | 后牛线 | 后牛线太平分#10 | 200 | 9.64 | 140.72 | 140.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4456 | 溪湖区 | 后牛线 | 后牛线太平分#15 | 315 | 3.14 | 242.11 | 242.11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4457 | 溪湖区 | 后牛线 | 后牛线太平分#3 | 100 | 5.12 | 74.88 | 74.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4458 | 溪湖区 | 后牛线 | 柳北#1箱式配电站变压器 | 400 | 10.41 | 278.36 | 278.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4459 | 溪湖区 | 后牛线 | 柳北#2箱式配电站变压器 | 400 | 23.88 | 224.48 | 224.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4460 | 溪湖区 | 后牛线 | 柳北#3箱式配电站变压器 | 400 | 15.21 | 259.16 | 259.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4461 | 溪湖区 | 后牛线 | 柳塘#10配电站站内变压器 | 630 | 6.7 | 461.79 | 461.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4462 | 溪湖区 | 后牛线 | 柳塘#11配电站变压器 | 630 | 8.29 | 451.77 | 451.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4463 | 溪湖区 | 后牛线 | 柳塘#12配电站站内变压器 | 630 | 9.02 | 447.17 | 447.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4464 | 溪湖区 | 后牛线 | 柳塘#13配电站变压器 | 630 | 6.7 | 461.79 | 461.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4465 | 溪湖区 | 后牛线 | 柳塘#14配电站#1变压器 | 400 | 6.8 | 292.80 | 292.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4466 | 溪湖区 | 后牛线 | 柳塘#14配电站#2变压器 | 400 | 13.56 | 265.76 | 265.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4467 | 溪湖区 | 后牛线 | 柳塘#2配电站变压器 | 630 | 13.71 | 417.63 | 417.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4468 | 溪湖区 | 后牛线 | 柳塘#3配电站变压器 | 400 | 15.08 | 259.68 | 259.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4469 | 溪湖区 | 后牛线 | 柳塘#4配电站变压器 | 400 | 13.84 | 264.64 | 264.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4470 | 溪湖区 | 后牛线 | 柳塘#5配电站变压器 | 400 | 15.08 | 259.68 | 259.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4471 | 溪湖区 | 后牛线 | 柳塘#7配电站变压器 | 630 | 12.67 | 424.18 | 424.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4472 | 溪湖区 | 后牛线 | 柳塘#8配电站#1变压器 | 500 | 6.56 | 367.20 | 367.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-------------------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4473 | 溪湖区 | 后牛线 | 柳塘#9配电站#2变压器 | 630 | 7.59 | 456.18 | 456.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4474 | 溪湖区 | 后牛线 | 柳塘配电站变压器 | 500 | 11.12 | 344.40 | 344.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4475 | 溪湖区 | 后氟线 | pms_后氟线#19左6左2柱上变压器 | 200 | 13.88 | 132.24 | 132.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4476 | 溪湖区 | 后氟线 | 后氟线#19左30骆驼岭柱上变压器 | 200 | 5.4 | 149.20 | 149.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4477 | 溪湖区 | 后氟线 | 后氟线9号台区（临时台带柱上变压器） | 630 | 0.02 | 503.87 | 503.87 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4478 | 溪湖区 | 后氟线 | 溪湖区#6、#10地块#57、#69、#73、#74、#76柱上变压器 | 630 | 11.78 | 429.79 | 429.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4479 | 溪湖区 | 后氟线 | 瑞鑫佳园6号地3#箱变高压间隔配电变压器 | 630 | 3.24 | 483.59 | 483.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4480 | 溪湖区 | 后溪线 | 后溪线#18 | 200 | 9.2 | 141.60 | 141.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4481 | 溪湖区 | 后溪线 | 后溪线#27柱上变压器 | 200 | 35.25 | 89.50 | 89.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4482 | 溪湖区 | 后溪线 | 后溪线#28右2左1柱上变压器 | 100 | 22.04 | 57.96 | 57.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4483 | 溪湖区 | 后溪线 | 后溪线#28右5 | 315 | 35.85 | 139.07 | 139.07 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4484 | 溪湖区 | 后溪线 | 溪湖区#6、#10地块#57、#69、#73、#74、#76柱上变压器 | 630 | 7.87 | 454.42 | 454.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4485 | 溪湖区 | 梁家线 | 成德#1亭式配电站#1变压器 | 400 | 32.24 | 191.04 | 191.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4486 | 溪湖区 | 梁家线 | 成德#2亭式配电站#1变压器 | 500 | 12.32 | 338.40 | 338.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4487 | 溪湖区 | 梁家线 | 成德#2亭式配电站#2变压器 | 500 | 37.22 | 213.90 | 213.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4488 | 溪湖区 | 梁家线 | 成德3#配电站变压器 | 400 | 48.65 | 125.40 | 125.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4489 | 溪湖区 | 梁家线 | 成德4#配电站变压器 | 400 | 27.84 | 208.64 | 208.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4490 | 溪湖区 | 梁家线 | 成德5#配电站变压器 | 400 | 30.99 | 196.04 | 196.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4491 | 溪湖区 | 梁家线 | 成德6#配电站变压器 | 630 | 15.66 | 405.34 | 405.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4492 | 溪湖区 | 梁家线 | 成德7#配电站变压器 | 400 | 29.75 | 201.00 | 201.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4493 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线#110左1变压器 | 100 | 0 | 80.00 | 80.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4494 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线#113变压器 | 100 | 27.04 | 52.96 | 52.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4495 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线#121右2变压器 | 200 | 67.08 | 25.84 | 25.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4496 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线#121右5变压器 | 100 | 27.44 | 52.56 | 52.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4497 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线#127右7柱上变压器 | 200 | 13.62 | 132.76 | 132.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|--------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4498 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线#154右15变压器 | 200 | 22.32 | 115.36 | 115.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4499 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线#162右6柱上变压器 | 50 | 0.05 | 39.98 | 39.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4500 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线#35变压器 | 315 | 19.52 | 190.51 | 190.51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4501 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线#38变压器 | 200 | 28.44 | 103.12 | 103.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4502 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线#61 | 200 | 65.48 | 29.04 | 29.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4503 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线#81变压器（新） | 200 | 8.34 | 143.32 | 143.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4504 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线#91变压器（新） | 200 | 11.6 | 136.80 | 136.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4505 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线#9变压器 | 100 | 44.12 | 35.88 | 35.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4506 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线162T接8#箱变 | 400 | 20.37 | 238.52 | 238.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4507 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线赫地分#11变压器 | 200 | 8.97 | 142.06 | 142.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4508 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线赫地分#17右1变压器 | 200 | 1.68 | 156.64 | 156.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4509 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线赫地分#17右7左1变压器 | 200 | 21.63 | 116.74 | 116.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4510 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线赫地分#22右1变压器 | 100 | 3.7 | 76.30 | 76.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4511 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线赫地分#34变压器 | 200 | 10.55 | 138.90 | 138.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4512 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线赫地分#3变压器 | 315 | 54.55 | 80.17 | 80.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4513 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线赫地分#49右7柱上变压器（新） | 400 | 11.46 | 274.16 | 274.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4514 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线赫地分#9右4柱上变压器 | 50 | 0.28 | 39.86 | 39.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4515 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线小明沟支#16变压器（新） | 200 | 10.83 | 138.34 | 138.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4516 | 溪湖区 | 梁家线 | 梁家线小明沟支#36变压器 | 100 | 71.72 | 8.28 | 8.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4517 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线恒大绿洲#10箱式变电站间隔单元配电变压器 | 630 | 0.81 | 498.90 | 498.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4518 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线恒大绿洲#7箱式变电站间隔单元配电变压器 | 630 | 22.35 | 363.20 | 363.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4519 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线恒大绿洲#8箱式变电站间隔单元配电变压器 | 630 | 22.48 | 362.38 | 362.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4520 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线恒大绿洲#9箱式变电站间隔单元配电变压器 | 630 | 4.04 | 478.55 | 478.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4521 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线恒大绿洲1#箱变配电变压器 | 630 | 27.21 | 332.58 | 332.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4522 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线恒大绿洲2#箱变配电变压器 | 400 | 25.05 | 219.80 | 219.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|---------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4523 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线恒大绿洲3#箱变配电变压器 | 630 | 24 | 352.80 | 352.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4524 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线恒大绿洲4#箱变配电变压器 | 630 | 39.08 | 257.80 | 257.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4525 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线梁家分#18左6变压器 | 100 | 9.12 | 70.88 | 70.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4526 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线梁家分#21变压器 | 100 | 0 | 80.00 | 80.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4527 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线梁家分#26变压器（新） | 100 | 12.96 | 67.04 | 67.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4528 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线梁家分#44变压器 | 100 | 4.52 | 75.48 | 75.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4529 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线梁家分#6左14变压器 | 100 | 32.4 | 47.60 | 47.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4530 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线梁家分#6左5右4变压器 | 200 | 33.24 | 93.52 | 93.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4531 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线梁家分#6左9变压器 | 200 | 8.52 | 142.96 | 142.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4532 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线梁家分49#T接梁山路1#箱变间隔配电变压器 | 500 | 16.42 | 317.90 | 317.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4533 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家分49#T接梁山路2#箱式变电站间隔配电 | 500 | 19.73 | 301.35 | 301.35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4534 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线梁家分爱河支#11变压器 | 100 | 1.23 | 78.77 | 78.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4535 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线梁家分梁家支#11变压器 | 100 | 7.95 | 72.05 | 72.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4536 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线梁家分梁家支#22变压器 | 315 | 21.79 | 183.36 | 183.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4537 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线梁家分梁家支#39变压器 | 100 | 31.98 | 48.02 | 48.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4538 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线梁家分梁家支#50变压器（新） | 200 | 10.8 | 138.40 | 138.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4539 | 溪湖区 | 梁姚1号线2321 | 梁家线梁家线梁家分14左6#柱上变压器 | 200 | 0 | 160.00 | 160.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4540 | 溪湖区 | 柳塘线 | 车站配电站变压器 | 400 | 33.6 | 185.60 | 185.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4541 | 溪湖区 | 柳塘线 | 茨沟13#柱上变压器 | 315 | 9.78 | 221.19 | 221.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4542 | 溪湖区 | 柳塘线 | 茨沟分2左分#1柱上变压器 | 200 | 72.7 | 14.60 | 14.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4543 | 溪湖区 | 柳塘线 | 广场配电站变压器 | 200 | 31.04 | 97.92 | 97.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4544 | 溪湖区 | 柳塘线 | 河东配电站 | 400 | 41.55 | 153.80 | 153.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4545 | 溪湖区 | 柳塘线 | 湖馨配电站#1变压器 | 630 | 21.33 | 369.62 | 369.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4546 | 溪湖区 | 柳塘线 | 柳塘线#48左1分支箱配电站变压器 | 500 | 22.28 | 288.60 | 288.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4547 | 溪湖区 | 柳塘线 | 柳塘线河西#2箱式配电站#1变压器 | 400 | 17.76 | 248.96 | 248.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4548 | 溪湖区 | 柳塘线 | 柳塘线河西#3箱式配电站变压器 | 630 | 10.82 | 435.83 | 435.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4549 | 溪湖区 | 柳塘线 | 柳塘线河西#4箱式配电站#1变压器 | 400 | 17.48 | 250.08 | 250.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4550 | 溪湖区 | 柳塘线 | 柳塘线河西#5箱式配电站变压器 | 630 | 8.5 | 450.45 | 450.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4551 | 溪湖区 | 柳塘线 | 柳塘线解困开发#4箱式配电站变压器 | 630 | 20.24 | 376.49 | 376.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4552 | 溪湖区 | 柳塘线 | 柳塘线南山分#8柱上-变压器 | 100 | 6.44 | 73.56 | 73.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4553 | 溪湖区 | 柳塘线 | 柳塘线实华茨沟分4右1柱上变压器 | 315 | 14.48 | 206.39 | 206.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4554 | 溪湖区 | 柳塘线 | 柳塘线实华茨沟分4右2柱上变压器 | 315 | 38.86 | 129.59 | 129.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4555 | 溪湖区 | 柳塘线 | 柳塘线实华仕仁沟分#10柱上变压器 | 315 | 37.64 | 133.43 | 133.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4556 | 溪湖区 | 柳塘线 | 柳塘线实华仕仁沟分12右1#柱上变压器 | 315 | 35.54 | 140.05 | 140.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4557 | 溪湖区 | 柳塘线 | 柳塘线实华仕仁沟分16#柱上变压器 | 315 | 26.51 | 168.49 | 168.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4558 | 溪湖区 | 柳塘线 | 柳塘线实华仕仁沟分16-1#柱上变压器 | 315 | 48.19 | 100.20 | 100.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4559 | 溪湖区 | 柳塘线 | 柳塘线实华仕仁沟分18#柱上变压器 | 315 | 29.94 | 157.69 | 157.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4560 | 溪湖区 | 柳塘线 | 顺山亭式配电站#1变压器 | 400 | 61.68 | 73.28 | 73.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4561 | 溪湖区 | 柳塘线 | 铁路供暖箱变配电变压器 | 50 | 0.04 | 39.98 | 39.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4562 | 溪湖区 | 柳塘线 | 铁运配电站#1变压器 | 630 | 46.59 | 210.48 | 210.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4563 | 溪湖区 | 柳塘线 | 站前亭式配电站#1变压器 | 630 | 43.58 | 229.45 | 229.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4564 | 溪湖区 | 煤二线 | 煤二线大楼分#13左6柱上变压器 | 200 | 5.94 | 148.12 | 148.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4565 | 溪湖区 | 煤二线 | 煤二线大楼分#25右2柱上变压器 | 100 | 26.82 | 53.18 | 53.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4566 | 溪湖区 | 煤二线 | 煤二线金坑分#11柱上变压器（新） | 200 | 10.5 | 139.00 | 139.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4567 | 溪湖区 | 煤二线 | 煤二线金坑分#124左3柱上变压器（新） | 100 | 18.5 | 61.50 | 61.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4568 | 溪湖区 | 煤二线 | 煤二线金坑分#135柱上变压器（新） | 100 | 14.34 | 65.66 | 65.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4569 | 溪湖区 | 煤二线 | 煤二线金坑分#170柱上变压器（新） | 200 | 4.62 | 150.76 | 150.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4570 | 溪湖区 | 煤二线 | 煤二线金坑分#18柱上变压器（新） | 200 | 5.92 | 148.16 | 148.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4571 | 溪湖区 | 煤二线 | 煤二线金坑分#50柱上变压器（新） | 200 | 12.46 | 135.08 | 135.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4572 | 溪湖区 | 煤二线 | 煤二线金坑分#50左30#柱上变压器 | 100 | 0.16 | 79.84 | 79.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4573 | 溪湖区 | 煤二线 | 煤二线金坑分#6柱上变压器（新） | 100 | 7.58 | 72.42 | 72.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4574 | 溪湖区 | 煤二线 | 煤二线金坑分#73右12柱上变压器（新） | 100 | 13.18 | 66.82 | 66.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4575 | 溪湖区 | 煤二线 | 煤二线金坑分#73右30柱上变压器（新） | 200 | 15.38 | 129.24 | 129.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4576 | 溪湖区 | 煤二线 | 煤二线金坑分#9前22右3柱上变压器 | 100 | 11.1 | 68.90 | 68.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4577 | 溪湖区 | 煤二线 | 煤二线金坑分#9前24柱上变压器 | 100 | 9.96 | 70.04 | 70.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4578 | 溪湖区 | 煤二线 | 煤二线金坑分#9左15柱上变压器 | 200 | 3.16 | 153.68 | 153.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4579 | 溪湖区 | 煤二线 | 煤二线金坑分#9左8右6柱上变压器 | 50 | 45.12 | 17.44 | 17.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4580 | 溪湖区 | 牛街线 | 本桓路#1箱式配电站#1变压器 | 630 | 13.98 | 415.93 | 415.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4581 | 溪湖区 | 牛街线 | 本桓路#1箱式配电站#2变压器 | 630 | 0 | 504.00 | 504.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4582 | 溪湖区 | 牛街线 | 本桓路#2箱式配电站#1变压器 | 500 | 14.78 | 326.10 | 326.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4583 | 溪湖区 | 牛街线 | 本桓路#2箱式配电站#2变压器 | 500 | 0 | 400.00 | 400.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4584 | 溪湖区 | 牛街线 | 本桓路#3箱式配电站#1变压器 | 630 | 19.01 | 384.24 | 384.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4585 | 溪湖区 | 牛街线 | 本桓路#3箱式配电站#2变压器 | 630 | 0 | 504.00 | 504.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4586 | 溪湖区 | 牛街线 | 本桓路#4箱式配电站#1变压器 | 630 | 23.5 | 355.95 | 355.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4587 | 溪湖区 | 牛街线 | 本桓路#4箱式配电站#2变压器 | 630 | 0 | 504.00 | 504.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4588 | 溪湖区 | 牛街线 | 本桓路#5箱式配电站变压器 | 630 | 12.57 | 424.81 | 424.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4589 | 溪湖区 | 牛街线 | 本桓路#6箱式配电站#1变压器 | 630 | 17.33 | 394.82 | 394.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4590 | 溪湖区 | 牛街线 | 本桓路#6箱式配电站#2变压器 | 630 | 0 | 504.00 | 504.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4591 | 溪湖区 | 牛街线 | 牛街线#11左2箱式配电站#1变压器 | 300 | 16.53 | 190.41 | 190.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4592 | 溪湖区 | 牛街线 | 牛街线#11左6柱上变压器（新） | 200 | 15.18 | 129.64 | 129.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4593 | 溪湖区 | 牛街线 | 牛街线#67左11柱上变压器 | 200 | 8.76 | 142.48 | 142.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4594 | 溪湖区 | 牛街线 | 牛街线#90（用户公） | 200 | 32.83 | 94.34 | 94.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4595 | 溪湖区 | 牛街线 | 牛街线粮库分#18柱上变压器（新） | 200 | 1.38 | 157.24 | 157.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4596 | 溪湖区 | 牛街线 | 牛街线小南分#2右3柱上变压器（新） | 400 | 21.03 | 235.88 | 235.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4597 | 溪湖区 | 牛街线 | 牛街线小南分#4柱上变压器（新） | 400 | 12.27 | 270.92 | 270.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4598 | 溪湖区 | 牛街线 | 卧龙新村1#箱式变电站间隔配电变压器 | 630 | 33.18 | 294.97 | 294.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4599 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线#109柱上变压器 | 200 | 34.34 | 91.32 | 91.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4600 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线#10柱上变压器（新） | 400 | 9.99 | 280.04 | 280.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4601 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线#15左3柱上变压器（新） | 200 | 11.01 | 137.98 | 137.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4602 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线#17柱上变压器（新） | 400 | 34.77 | 180.92 | 180.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4603 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线#22住上变压器 | 200 | 39.75 | 80.50 | 80.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4604 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线#30右10柱上变压器（新） | 400 | 18.75 | 245.00 | 245.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4605 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线#35柱上变压器 | 200 | 3.6 | 152.80 | 152.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4606 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线#43左5柱上变压器 | 315 | 28.06 | 163.61 | 163.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4607 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线#46柱上变压器 | 400 | 36.36 | 174.56 | 174.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4608 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线#54右1右1柱上变压器 | 315 | 58.82 | 66.72 | 66.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4609 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线#59柱上变压器 | 200 | 30.18 | 99.64 | 99.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4610 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线#69柱上变压器 | 200 | 38.28 | 83.44 | 83.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4611 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线#73右9柱上变压器（新） | 400 | 6.66 | 293.36 | 293.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4612 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线#76左4柱上变压器（新） | 200 | 16.35 | 127.30 | 127.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4613 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线#82柱上变压器（新） | 200 | 59.85 | 40.30 | 40.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4614 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线#89柱上变压器（新） | 30 | 77.4 | 0.78 | 0.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4615 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线26#杆T接卧龙自维3#箱变变压器 | 500 | 14.69 | 326.55 | 326.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4616 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线26#杆T接卧龙自维4#箱变 | 500 | 13.95 | 330.25 | 330.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4617 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线26#杆T接卧龙自维5#箱变变压器 | 500 | 15.74 | 321.30 | 321.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4618 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线36#T接本恒路7#配电站配电变压器 | 400 | 28.3 | 206.80 | 206.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4619 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线36#T接本恒路8#配电站 | 500 | 8.48 | 357.60 | 357.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4620 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线大沟分#11柱上变压器 | 100 | 26.7 | 53.30 | 53.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4621 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线大沟分#1右1柱上变压器（新） | 400 | 16.74 | 253.04 | 253.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4622 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线大沟分#1右2柱上变压器（新） | 400 | 14.46 | 262.16 | 262.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4623 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线红旗沟分#33柱上变压器 | 400 | 39 | 164.00 | 164.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4624 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线红旗沟分#44柱上变压器（新） | 200 | 18.06 | 123.88 | 123.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4625 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线红旗沟分#5右3右1左1柱上变压器 | 100 | 5.96 | 74.04 | 74.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4626 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线红旗沟分#7柱上变压器 | 200 | 7.12 | 145.76 | 145.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4627 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线卧龙分#11右11柱上变压器 | 200 | 14.05 | 131.90 | 131.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4628 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线卧龙分#11右3右2柱上变压器（新） | 400 | 29.34 | 202.64 | 202.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4629 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线卧龙分#11右7柱上变压器 | 200 | 14.52 | 130.96 | 130.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4630 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线卧龙分#11右9柱上变压器（新） | 400 | 21.45 | 234.20 | 234.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4631 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线卧龙分#13柱上变压器（新） | 400 | 21.66 | 233.36 | 233.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4632 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线卧龙分#26左6柱上变压器（新） | 400 | 22.11 | 231.56 | 231.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4633 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线卧龙分#4左3柱上变压器 | 200 | 40.14 | 79.72 | 79.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4634 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线卧龙分#9柱上变压器 | 200 | 32.4 | 95.20 | 95.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4635 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线卧龙分26左5-1左1柱上变压器 | 400 | 26.76 | 212.96 | 212.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4636 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线赵家沟分#18右1柱上变压器（新） | 400 | 10.92 | 276.32 | 276.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4637 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2#线赵家沟分#8柱上变压器（新） | 400 | 15.81 | 256.76 | 256.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4638 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2号线绢纺分#16左1柱上变压器 | 200 | 12.24 | 135.52 | 135.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4639 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2号线绢纺分#30柱上变压器 | 200 | 11.76 | 136.48 | 136.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4640 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区2号线新区#2线卧龙分#21柱上变压器 | 100 | 75.12 | 4.88 | 4.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4641 | 溪湖区 | 牛街线 | 新区二号线52右2 | 200 | 50.32 | 59.36 | 59.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4642 | 溪湖区 | 牛兴线 | 工农#1箱式配电站变压器 | 630 | 9.56 | 443.77 | 443.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4643 | 溪湖区 | 牛兴线 | 工农#2箱式配电站变压器 | 630 | 14.38 | 413.41 | 413.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4644 | 溪湖区 | 牛兴线 | 工农#3箱式配电站变压器 | 630 | 12.51 | 425.19 | 425.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4645 | 溪湖区 | 牛兴线 | 工农#4箱式配电站变压器 | 400 | 12.78 | 268.88 | 268.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4646 | 溪湖区 | 牛兴线 | 煤铁#1箱式配电站变压器 | 500 | 14.02 | 329.90 | 329.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4647 | 溪湖区 | 牛兴线 | 煤铁#2箱式配电站变压器 | 500 | 15.46 | 322.70 | 322.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4648 | 溪湖区 | 牛兴线 | 煤铁#3箱式配电站变压器 | 500 | 10.78 | 346.10 | 346.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4649 | 溪湖区 | 牛兴线 | 牛街线松树岭分#19柱上变压器 | 100 | 15.54 | 64.46 | 64.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4650 | 溪湖区 | 牛兴线 | 牛街线松树岭分#4右1柱上变压器（新） | 400 | 8.91 | 284.36 | 284.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4651 | 溪湖区 | 牛兴线 | 牛街线松树岭分#8柱上变压器 | 200 | 8.28 | 143.44 | 143.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4652 | 溪湖区 | 牛兴线 | 牛鑫佳苑1#箱式变电站配电变压器 | 630 | 17.21 | 395.58 | 395.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4653 | 溪湖区 | 牛兴线 | 牛鑫佳苑1#箱式变电站配电变压器（72户） | 315 | 13.84 | 208.40 | 208.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4654 | 溪湖区 | 牛兴线 | 牛鑫佳苑2#箱式变电站配电变压器 | 630 | 7.49 | 456.81 | 456.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4655 | 溪湖区 | 牛兴线 | 牛兴线#30柱上变压器 | 200 | 26.94 | 106.12 | 106.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4656 | 溪湖区 | 牛兴线 | 牛兴线#34柱上变压器 | 200 | 12.54 | 134.92 | 134.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4657 | 溪湖区 | 牛兴线 | 牛兴线#43柱上变压器（新） | 400 | 22.44 | 230.24 | 230.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4658 | 溪湖区 | 牛兴线 | 牛兴线#62柱上变压器 | 315 | 16.42 | 200.28 | 200.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4659 | 溪湖区 | 牛兴线 | 牛兴线#70柱上变压器 | 315 | 32.91 | 148.33 | 148.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4660 | 溪湖区 | 牛兴线 | 牛兴线#84柱上变压器 | 200 | 40.71 | 78.58 | 78.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4661 | 溪湖区 | 牛兴线 | 牛兴线34#站前1#分支箱自维1#配电站 | 500 | 13.82 | 330.90 | 330.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4662 | 溪湖区 | 牛兴线 | 牛兴线34#站前2#分支箱自维2#配电站 | 630 | 12.53 | 425.06 | 425.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4663 | 溪湖区 | 啤酒线 | 啤酒线#13右3柱上变压器 | 315 | 10.62 | 218.55 | 218.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4664 | 溪湖区 | 偏岭线 | 偏岭线#15左1柱上变压器 | 200 | 10.44 | 139.12 | 139.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4665 | 溪湖区 | 偏岭线 | 偏岭线#24柱上变压器 | 50 | 19.08 | 30.46 | 30.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4666 | 溪湖区 | 偏岭线 | 偏岭线#28右10柱上变压器（新） | 400 | 9.05 | 283.80 | 283.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4667 | 溪湖区 | 偏岭线 | 偏岭线#28右1柱上变压器（新） | 200 | 21.78 | 116.44 | 116.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4668 | 溪湖区 | 偏岭线 | 偏岭线#28右9右4柱上变压器（新） | 100 | 20.82 | 59.18 | 59.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4669 | 溪湖区 | 偏岭线 | 偏岭线#47柱上变压器（新） | 200 | 11.22 | 137.56 | 137.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4670 | 溪湖区 | 偏岭线 | 偏岭线#48左4柱上变压器 | 200 | 10.14 | 139.72 | 139.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4671 | 溪湖区 | 偏岭线 | 偏岭线#5左1柱上变压器（新） | 100 | 13.98 | 66.02 | 66.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4672 | 溪湖区 | 偏岭线 | 偏岭线#80柱上变压器 | 200 | 7.92 | 144.16 | 144.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4673 | 溪湖区 | 偏岭线 | 偏岭线王官沟分#11左5柱上变压器（新） | 200 | 13.53 | 132.94 | 132.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4674 | 溪湖区 | 偏岭线 | 偏岭线王官沟分#14柱上变压器 | 100 | 10.86 | 69.14 | 69.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4675 | 溪湖区 | 偏岭线 | 偏岭线王官沟分#20柱上变压器 | 50 | 32.52 | 23.74 | 23.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4676 | 溪湖区 | 偏岭线 | 偏岭线王官沟分#22右5柱上变压器 | 200 | 8.35 | 143.30 | 143.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4677 | 溪湖区 | 偏岭线 | 偏岭线王官沟分#29柱上变压器 | 200 | 33.6 | 92.80 | 92.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4678 | 溪湖区 | 偏岭线 | 偏岭线王官沟分#8柱上变压器 | 100 | 66.42 | 13.58 | 13.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4679 | 溪湖区 | 前厂线 | 前厂线#36右3柱上变压器 | 315 | 0.86 | 249.29 | 249.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4680 | 溪湖区 | 前厂线 | 前厂线#43右6柱上变压器（新） | 400 | 10.86 | 276.56 | 276.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4681 | 溪湖区 | 前厂线 | 前厂线#43左2柱上变压器（新） | 200 | 11.73 | 136.54 | 136.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4682 | 溪湖区 | 前厂线 | 前厂线#57左3柱上变压器（新） | 400 | 5.52 | 297.92 | 297.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4683 | 溪湖区 | 前厂线 | 前厂线#68柱上变压器（新） | 200 | 30.48 | 99.04 | 99.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4684 | 溪湖区 | 前厂线 | 前厂线窑沟口分#36柱上变压器（新） | 400 | 26.11 | 215.56 | 215.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4685 | 溪湖区 | 前厂线 | 前厂线窑沟口分#11柱上变压器（新） | 50 | 31.2 | 24.40 | 24.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4686 | 溪湖区 | 前厂线 | 前厂线窑沟口分#29左1-1 | 100 | 48.3 | 31.70 | 31.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4687 | 溪湖区 | 氟胺线 | 大堡线后石分14# | 200 | 14.16 | 131.68 | 131.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4688 | 溪湖区 | 氟胺线 | 和谐1#配电站变压器 | 630 | 31.27 | 307.00 | 307.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4689 | 溪湖区 | 氟胺线 | 和谐2#配电站变压器 | 630 | 22.7 | 360.99 | 360.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4690 | 溪湖区 | 氟胺线 | 和谐3#配电站变压器 | 630 | 12.95 | 422.42 | 422.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4691 | 溪湖区 | 氟胺线 | 和谐4#配电站变压器 | 630 | 41.05 | 245.39 | 245.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4692 | 溪湖区 | 氟胺线 | 和谐5#配电站变压器 | 630 | 40.57 | 248.41 | 248.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4693 | 溪湖区 | 氟胺线 | 和谐6#配电站变压器 | 630 | 30.63 | 311.03 | 311.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4694 | 溪湖区 | 氟胺线 | 和谐7#配电站变压器 | 630 | 17.56 | 393.37 | 393.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4695 | 溪湖区 | 氟胺线 | 居仁#1配电站#1变压器 | 315 | 29.97 | 157.59 | 157.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4696 | 溪湖区 | 氟胺线 | 居仁#1配电站#2变压器 | 315 | 26.86 | 167.39 | 167.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4697 | 溪湖区 | 氟胺线 | 居仁#2配电站#1变压器 | 315 | 19.71 | 189.91 | 189.91 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4698 | 溪湖区 | 氟胺线 | 居仁#2配电室#2变压器 | 315 | 17.08 | 198.20 | 198.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4699 | 溪湖区 | 氟胺线 | 偃城E区3#配电站高压间隔配电变压器 | 630 | 28.86 | 322.18 | 322.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4700 | 溪湖区 | 氟胺线 | 偃城E区4#配电站高压间隔配电变压器 | 630 | 7.97 | 453.79 | 453.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4701 | 溪湖区 | 氟胺线 | 偃城E区5#配电站配电变压器 | 630 | 39.71 | 253.83 | 253.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4702 | 溪湖区 | 氟胺线 | 偃城F区2#配电站高压间隔配电变压器 | 630 | 28.1 | 326.97 | 326.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4703 | 溪湖区 | 氟胺线 | 氟胺线43右14# | 80 | 30.85 | 39.32 | 39.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4704 | 溪湖区 | 氟胺线 | 氟胺线后石#1配电站变压器 | 400 | 51.5 | 114.00 | 114.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4705 | 溪湖区 | 氟胺线 | 氟胺线后石#2配电站变压器 | 500 | 28.26 | 258.70 | 258.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4706 | 溪湖区 | 氟胺线 | 氟胺线后石分#24柱上变压器 | 50 | 14.07 | 32.97 | 32.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4707 | 溪湖区 | 氟胺线 | 氟胺线偃城分#6 | 315 | 27.2 | 166.32 | 166.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4708 | 溪湖区 | 氟胺线 | 氟胺线偃城分（下）18#台（新台）柱上变压器 | 315 | 58.02 | 69.24 | 69.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4709 | 溪湖区 | 氟胺线 | 氟胺线偃城分（下）18-1#台 | 315 | 50.17 | 93.96 | 93.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4710 | 溪湖区 | 水源2#线 | 水源2号线#17-1柱上变压器 | 200 | 15.84 | 128.32 | 128.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4711 | 溪湖区 | 奚堡线 | 奚堡线#139右5柱上变压器 | 30 | 20.2 | 17.94 | 17.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4712 | 溪湖区 | 奚堡线 | 奚堡线#13左5柱上变压器 | 160 | 48.44 | 50.50 | 50.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4713 | 溪湖区 | 奚堡线 | 奚堡线#15柱上变压器 | 200 | 15.06 | 129.88 | 129.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4714 | 溪湖区 | 奚堡线 | 奚堡线170右9新建100变台 | 50 | 74.76 | 2.62 | 2.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4715 | 溪湖区 | 奚堡线 | 奚堡线政府分#12柱上变压器 | 400 | 27.71 | 209.16 | 209.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4716 | 溪湖区 | 奚堡线 | 奚堡线政府分#2柱上变压器 | 100 | 50.46 | 29.54 | 29.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4717 | 溪湖区 | 溪峪连线 | 大兵营箱式配电站#2变压器 | 400 | 20.3 | 238.80 | 238.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4718 | 溪湖区 | 溪峪连线 | 富虹太子城#10配电站变压器 | 500 | 17.44 | 312.80 | 312.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4719 | 溪湖区 | 溪峪连线 | 富虹太子城#11配电站变压器 | 630 | 26.67 | 335.98 | 335.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4720 | 溪湖区 | 溪峪连线 | 富虹太子城#7配电站变压器 | 630 | 18.41 | 388.02 | 388.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4721 | 溪湖区 | 溪峪连线 | 富虹太子城#8配电站变压器 | 630 | 17.71 | 392.43 | 392.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4722 | 溪湖区 | 溪峪连线 | 富虹太子城#9配电站变压器 | 630 | 18.51 | 387.39 | 387.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|--------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4723 | 溪湖区 | 溪峪联线 | 溪湖山庄箱式配电站#1变压器 | 400 | 7.64 | 289.44 | 289.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4724 | 溪湖区 | 溪峪联线 | 溪湖山庄箱式配电站#2变压器 | 400 | 7.92 | 288.32 | 288.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4725 | 溪湖区 | 溪峪联线 | 溪峪联26右1#柱上变压器 | 160 | 43.8 | 57.92 | 57.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4726 | 溪湖区 | 溪峪联线 | 溪峪联线#14柱上变压器 | 315 | 25.22 | 172.56 | 172.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4727 | 溪湖区 | 溪峪联线 | 溪峪联线#18 | 315 | 26.48 | 168.59 | 168.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4728 | 溪湖区 | 溪峪联线 | 溪峪联线#19左4左1柱上变压器 | 315 | 27.54 | 165.25 | 165.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4729 | 溪湖区 | 溪峪联线 | 溪峪联线#1右3 | 100 | 25.16 | 54.84 | 54.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4730 | 溪湖区 | 溪峪联线 | 溪峪联线#37左分1# | 200 | 8.2 | 143.60 | 143.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4731 | 溪湖区 | 溪峪联线 | 溪峪联线#9柱上变压器 | 200 | 54.12 | 51.76 | 51.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4732 | 溪湖区 | 溪峪联线 | 溪峪联线1右3T接峪中16#箱变（东山峪前区域6 | 500 | 15.74 | 321.30 | 321.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4733 | 溪湖区 | 溪峪联线 | 溪峪联线一铁#2配电亭#2变压器 | 500 | 31.15 | 244.25 | 244.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4734 | 溪湖区 | 喜欢线 | 欢岭线#4左1柱上变压器 | 400 | 10.77 | 276.92 | 276.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4735 | 溪湖区 | 喜欢线 | 欢岭线峡沟分#53柱上变压器（新） | 200 | 7.96 | 144.08 | 144.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4736 | 溪湖区 | 喜欢线 | 峡沟分#12柱上变压器（新） | 200 | 9.06 | 141.88 | 141.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4737 | 溪湖区 | 喜欢线 | 峡沟分#22柱上变压器（新） | 200 | 13.7 | 132.60 | 132.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4738 | 溪湖区 | 喜欢线 | 峡沟分#32柱上变压器（新） | 200 | 16.38 | 127.24 | 127.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4739 | 溪湖区 | 喜欢线 | 峡沟分#44柱上变压器 | 20 | 21.3 | 11.74 | 11.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4740 | 溪湖区 | 喜砬线 | 滨河3#箱式配电站开关柜#1变压器 | 630 | 36.04 | 276.95 | 276.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4741 | 溪湖区 | 喜砬线 | 滨河3#箱式配电站开关柜#2变压器 | 630 | 0 | 504.00 | 504.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4742 | 溪湖区 | 喜砬线 | 滨河4#箱式配电站#1变压器 | 630 | 32.34 | 300.26 | 300.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4743 | 溪湖区 | 喜砬线 | 滨河4#箱式配电站#2变压器 | 630 | 0 | 504.00 | 504.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4744 | 溪湖区 | 喜砬线 | 滨河5#箱式配电站#1变压器 | 630 | 12.72 | 423.86 | 423.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4745 | 溪湖区 | 喜砬线 | 滨河路#1箱式配电站#1变压器 | 630 | 21.94 | 365.78 | 365.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4746 | 溪湖区 | 喜砬线 | 滨河路#1箱式配电站#2变压器 | 630 | 0 | 504.00 | 504.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4747 | 溪湖区 | 喜砬线 | 滨河路#2箱式配电站#1变压器 | 630 | 17.41 | 394.32 | 394.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4748 | 溪湖区 | 喜砬线 | 夹砬子线#14柱上变压器 | 400 | 22.71 | 229.16 | 229.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4749 | 溪湖区 | 喜砬线 | 夹砬子线#19柱上变压器（新） | 400 | 14.64 | 261.44 | 261.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4750 | 溪湖区 | 喜砬线 | 夹砬子线#28柱上变压器 | 400 | 6.24 | 295.04 | 295.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4751 | 溪湖区 | 喜砬线 | 夹砬子线#54左1柱上变压器（新） | 200 | 15.45 | 129.10 | 129.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4752 | 溪湖区 | 喜砬线 | 夹砬子线#60柱上变压器 | 200 | 32.67 | 94.66 | 94.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4753 | 溪湖区 | 喜砬线 | 夹砬子线#85柱上变压器 | 315 | 19.94 | 189.19 | 189.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4754 | 溪湖区 | 喜砬线 | 夹砬子线茨沟分#5柱上变压器 | 315 | 33.49 | 146.51 | 146.51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4755 | 溪湖区 | 喜砬线 | 喜砬线#44右11柱上变压器 | 100 | 30.52 | 49.48 | 49.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4756 | 溪湖区 | 喜砬线 | 喜砬线#44右3变压器 | 315 | 12.88 | 211.43 | 211.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4757 | 溪湖区 | 喜砬线 | 喜砬线碾子沟支#21变压器 | 50 | 54.48 | 12.76 | 12.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4758 | 溪湖区 | 喜砬线 | 喜砬线兴隆分#102变压器（新） | 200 | 30.84 | 98.32 | 98.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4759 | 溪湖区 | 喜砬线 | 喜砬线兴隆分#113变压器 | 100 | 79.32 | 0.68 | 0.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4760 | 溪湖区 | 喜砬线 | 喜砬线兴隆分#133变压器（新） | 100 | 13.38 | 66.62 | 66.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4761 | 溪湖区 | 喜砬线 | 喜砬线兴隆分#163变压器 | 30 | 69.2 | 3.24 | 3.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4762 | 溪湖区 | 喜砬线 | 喜砬线兴隆分#177柱上变压器 | 100 | 14.61 | 65.39 | 65.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4763 | 溪湖区 | 喜砬线 | 喜砬线兴隆分#182变压器 | 30 | 39.33 | 12.20 | 12.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4764 | 溪湖区 | 喜砬线 | 喜砬线兴隆分#195变压器（新） | 100 | 11.88 | 68.12 | 68.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4765 | 溪湖区 | 喜砬线 | 喜砬线兴隆分#21变压器 | 100 | 25.8 | 54.20 | 54.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4766 | 溪湖区 | 喜砬线 | 喜砬线兴隆分#48变压器（新） | 200 | 12.51 | 134.98 | 134.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4767 | 溪湖区 | 喜砬线 | 喜砬线兴隆分#57变压器 | 30 | 56.4 | 7.08 | 7.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4768 | 溪湖区 | 喜砬线 | 喜砬线兴隆分#71变压器 | 100 | 16.86 | 63.14 | 63.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4769 | 溪湖区 | 喜砬线 | 喜砬线兴隆分123右1#柱上变压器 | 200 | 15.52 | 128.96 | 128.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4770 | 溪湖区 | 喜砬线 | 喜砬线兴隆分碾子沟分8#柱上变压器 | 30 | 30.69 | 14.79 | 14.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4771 | 溪湖区 | 喜砬线 | 喜砬线兴隆分玉石支#7变压器 | 50 | 25.36 | 27.32 | 27.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4772 | 溪湖区 | 喜牛线 | 牛街线小南分#11右2柱上变压器（新） | 200 | 6.33 | 147.34 | 147.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4773 | 溪湖区 | 喜牛线 | 牛街线小南分#28左4柱上变压器 | 315 | 64.76 | 48.01 | 48.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4774 | 溪湖区 | 喜牛线 | 牛街线小南分#34右1柱上变压器（新） | 200 | 21.66 | 116.68 | 116.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4775 | 溪湖区 | 喜牛线 | 牛街线小南分#34右8柱上变压器 | 100 | 11.22 | 68.78 | 68.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4776 | 溪湖区 | 喜牛线 | 牛街线小南分#44柱上变压器（新） | 200 | 15.87 | 128.26 | 128.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4777 | 溪湖区 | 喜牛线 | 牛街线小南分#62左2柱上变压器 | 200 | 38.25 | 83.50 | 83.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4778 | 溪湖区 | 喜牛线 | 牛街线小南分#65右5柱上变压器（新） | 315 | 22.34 | 181.63 | 181.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4779 | 溪湖区 | 喜牛线 | 牛街线小南分#34右11右4柱上变压器（新） | 200 | 39.48 | 81.04 | 81.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4780 | 溪湖区 | 姚富#2线 | 富虹太子城1#箱式变电站间隔配电变压器 | 630 | 25.9 | 340.83 | 340.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4781 | 溪湖区 | 姚富#2线 | 富虹太子城10#箱式变电站间隔配电变压器 | 500 | 32.52 | 237.40 | 237.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4782 | 溪湖区 | 姚富#2线 | 富虹太子城2#箱式变电站间隔配电变压器 | 630 | 22.32 | 363.38 | 363.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4783 | 溪湖区 | 姚富#2线 | 富虹太子城3#箱式变电站间隔配电变压器 | 630 | 25.19 | 345.30 | 345.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4784 | 溪湖区 | 姚富#2线 | 富虹太子城4#箱式变电站间隔配电变压器 | 400 | 47.03 | 131.88 | 131.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4785 | 溪湖区 | 姚富#2线 | 富虹太子城5#箱式变电站间隔配电变压器 | 630 | 31.24 | 307.19 | 307.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4786 | 溪湖区 | 姚富#2线 | 富虹太子城6#箱式变电站间隔配电变压器 | 500 | 28.76 | 256.20 | 256.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4787 | 溪湖区 | 姚富#2线 | 富虹太子城7#箱式变电站间隔配电变压器 | 630 | 24.86 | 347.38 | 347.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4788 | 溪湖区 | 姚富#2线 | 富虹太子城8#箱式变电站间隔配电变压器 | 500 | 26.08 | 269.60 | 269.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4789 | 溪湖区 | 姚富#2线 | 富虹太子城9#箱式变电站间隔配电变压器 | 630 | 23.24 | 357.59 | 357.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4790 | 溪湖区 | 姚富#2线 | 华溪#1箱式配电站变压器 | 315 | 17.08 | 198.20 | 198.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4791 | 溪湖区 | 姚富#2线 | 华溪#2箱式配电站变压器 | 400 | 27.32 | 210.72 | 210.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4792 | 溪湖区 | 姚富#2线 | 华溪#3箱式配电站变压器 | 630 | 25.52 | 343.22 | 343.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4793 | 溪湖区 | 姚富#2线 | 华溪#4箱式配电站变压器 | 400 | 33.56 | 185.76 | 185.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4794 | 溪湖区 | 姚富#2线 | 姚富#2线#3柱上变压器 | 200 | 9.69 | 140.62 | 140.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4795 | 溪湖区 | 姚富#2线 | 姚溪线太子城别墅区#1箱式配电站变压器 | 200 | 18.08 | 123.84 | 123.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4796 | 溪湖区 | 姚富#2线 | 姚溪线太子城别墅区#2箱式配电站变压器 | 315 | 32.19 | 150.60 | 150.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4797 | 溪湖区 | 姚富#2线 | 姚溪线太子城别墅区#3箱式配电站变压器 | 500 | 19.85 | 300.75 | 300.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4798 | 溪湖区 | 姚金线 | 本溪富虹房地产开发建筑有限公司配电变压器 | 500 | 13.63 | 331.85 | 331.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4799 | 溪湖区 | 姚金线 | 枫叶广场配电站间隔配电变压器 | 630 | 0 | 504.00 | 504.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4800 | 溪湖区 | 姚金线 | 富虹太子城#1配电站#1变压器 | 500 | 44.84 | 175.80 | 175.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4801 | 溪湖区 | 姚金线 | 富虹太子城#2配电站#1变压器 | 500 | 51.84 | 140.80 | 140.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4802 | 溪湖区 | 姚金线 | 富虹太子城#3配电站#1变压器 | 630 | 73.12 | 43.34 | 43.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4803 | 溪湖区 | 姚金线 | 富虹太子城#4配电站#1变压器 | 630 | 28.83 | 322.37 | 322.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4804 | 溪湖区 | 姚金线 | 富虹太子城#5配电站变压器 | 315 | 34.32 | 143.89 | 143.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4805 | 溪湖区 | 姚金线 | 富虹太子城#6配电站变压器 | 500 | 18.85 | 305.75 | 305.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4806 | 溪湖区 | 姚溪线 | 姚溪1#20 | 100 | 23.46 | 56.54 | 56.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4807 | 溪湖区 | 姚峪线 | 太子城五期1#箱变配电变压器 | 630 | 25.14 | 345.62 | 345.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4808 | 溪湖区 | 姚峪线 | 太子城五期10#箱变配电变压器 | 400 | 21.12 | 235.52 | 235.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4809 | 溪湖区 | 姚峪线 | 太子城五期2#箱变配电变压器 | 630 | 23.71 | 354.63 | 354.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4810 | 溪湖区 | 姚峪线 | 太子城五期3#箱变配电变压器 | 500 | 35.14 | 224.30 | 224.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4811 | 溪湖区 | 姚峪线 | 太子城五期4#箱变配电变压器 | 630 | 45.49 | 217.41 | 217.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4812 | 溪湖区 | 姚峪线 | 太子城五期5#箱变配电变压器 | 630 | 34.98 | 283.63 | 283.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4813 | 溪湖区 | 姚峪线 | 太子城五期6#箱变配电变压器 | 630 | 30.6 | 311.22 | 311.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4814 | 溪湖区 | 姚峪线 | 太子城五期7#箱变配电变压器 | 500 | 40.61 | 196.95 | 196.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4815 | 溪湖区 | 姚峪线 | 太子城五期8#箱变配电变压器 | 400 | 26.61 | 213.56 | 213.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4816 | 溪湖区 | 姚峪线 | 太子城五期9#箱变配电变压器 | 400 | 17.28 | 250.88 | 250.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4817 | 溪湖区 | 峪党线 | 半山公馆#1箱式变电站间隔配电变压器 | 630 | 23.12 | 358.34 | 358.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4818 | 溪湖区 | 峪党线 | 半山公馆#2箱式变电站间隔配电变压器 | 400 | 24.27 | 222.92 | 222.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4819 | 溪湖区 | 峪党线 | 半山公馆#3箱式变电站间隔配电变压器 | 500 | 28.48 | 257.60 | 257.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4820 | 溪湖区 | 峪党线 | 新宇#1箱式配电站#1变压器 | 400 | 20.32 | 238.72 | 238.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4821 | 溪湖区 | 峪党线 | 新宇#3箱式配电站变压器 | 630 | 19.7 | 379.89 | 379.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4822 | 溪湖区 | 峪党线 | 峪党线#11-1柱上变压器 | 200 | 28.52 | 102.96 | 102.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4823 | 溪湖区 | 峪党线 | 峪党线#11柱上变压器 | 200 | 19.68 | 120.64 | 120.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4824 | 溪湖区 | 峪党线 | 峪党线#16右3柱上变压器 | 50 | 0.66 | 39.67 | 39.67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4825 | 溪湖区 | 峪党线 | 峪党线#16柱上变压器 | 200 | 36.02 | 87.96 | 87.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4826 | 溪湖区 | 峪党线 | 峪党线小堡分#11柱上变压器 | 200 | 40.62 | 78.76 | 78.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4827 | 溪湖区 | 峪党线 | 峪党线小堡分21右29#（待查） | 400 | 1.86 | 312.56 | 312.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4828 | 溪湖区 | 峪红线4333 | 峪桃1#线红星谷6#箱变高压间隔配电变压器 | 315 | 22.06 | 182.51 | 182.51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4829 | 溪湖区 | 峪红线4333 | 峪桃1#线红星谷7#箱变配电变压器 | 315 | 10.25 | 219.71 | 219.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4830 | 溪湖区 | 峪红线4333 | 峪桃1#线红星谷8#箱变高压间隔配电变压器 | 200 | 8.58 | 142.84 | 142.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4831 | 溪湖区 | 峪梁线 | 成德#1亭式配电站#2变压器 | 400 | 27.88 | 208.48 | 208.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4832 | 溪湖区 | 峪梁线 | 右1国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司 | 630 | 60.63 | 122.03 | 122.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4833 | 溪湖区 | 峪梁线 | 峪梁线#29右4柱上变压器 | 315 | 9.45 | 222.23 | 222.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4834 | 溪湖区 | 峪桃1#线 | 峪党线6#右3丽景花园箱变#2变压器 | 315 | 15.17 | 204.21 | 204.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4835 | 溪湖区 | 峪桃1#线 | 峪桃#1线#2左5左10左4柱上变压器 | 200 | 25.16 | 109.68 | 109.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4836 | 溪湖区 | 峪桃1#线 | 峪桃#1线#2左5左8柱上变压器 | 400 | 24.48 | 222.08 | 222.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4837 | 溪湖区 | 峪桃1#线 | 峪桃1#线#12柱上变压器 | 200 | 61.6 | 36.80 | 36.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4838 | 溪湖区 | 峪桃1#线 | 峪桃1#线#22柱上变压器（新） | 200 | 14.64 | 130.72 | 130.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4839 | 溪湖区 | 峪桃1#线 | 峪桃1号线#39柱上变压器 | 200 | 19.8 | 120.40 | 120.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4840 | 溪湖区 | 峪桃1#线 | 峪桃1号线解困小区2#箱变（用户） | 500 | 13.54 | 332.30 | 332.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4841 | 溪湖区 | 峪桃2#线 | 英达#1箱式配电站变压器 | 315 | 55.24 | 77.99 | 77.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4842 | 溪湖区 | 峪桃2#线 | 英达#2箱式配电站#2变压器 | 500 | 14.46 | 327.70 | 327.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4843 | 溪湖区 | 峪桃2#线 | 峪桃2号线适用住房小区3#-2箱变 | 630 | 10.06 | 440.62 | 440.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4844 | 溪湖区 | 胺线2429（备用 | 彩北新村12#箱式变电站变压器间隔配电变压器 | 630 | 9.87 | 441.82 | 441.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4845 | 溪湖区 | 胺线2429（备用 | 彩北新村14#箱式变电站间隔配电变压器 | 500 | 12.86 | 335.70 | 335.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4846 | 溪湖区 | 胺线2429（备用 | 彩北新村15#箱式变电站间隔配电变压器 | 630 | 6.1 | 465.57 | 465.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4847 | 溪湖区 | 胺线2429（备用 | 彩北新村16#箱式变电站间隔配电变压器 | 500 | 11.55 | 342.25 | 342.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------------|-----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4848 | 溪湖区 | 胺线2429 (备用) | 彩北新村5#箱式变电站变压器间隔配电变压器 | 315 | 16.57 | 199.80 | 199.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4849 | 溪湖区 | 胺线2429 (备用) | 彩北新村6#箱式变电站变压器间隔配电变压器 | 630 | 16.65 | 399.11 | 399.11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4850 | 溪湖区 | 胺线2429 (备用) | 彩北新村8#箱式变电站间隔配电变压器 | 630 | 7.66 | 455.74 | 455.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4851 | 溪湖区 | 胺线2429 (备用) | 胺线彩北新村13#箱式变电站间隔配电变压器 | 500 | 6.02 | 369.90 | 369.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4852 | 溪湖区 | 胺线2429 (备用) | 胺线彩北新村7#箱式变电站间隔配电变压器 | 500 | 11.36 | 343.20 | 343.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4853 | 溪湖区 | 郑管线2428 | 郑管线11#柱上变压器1 | 30 | 24.94 | 16.52 | 16.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4854 | 溪湖区 | 郑管线2428 | 郑管线核桃沟分#6柱上变压器 | 200 | 35.72 | 88.56 | 88.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4855 | 溪湖区 | 郑管线2428 | 郑管线政府分44左#3柱上变压器 | 315 | 14.06 | 207.71 | 207.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4856 | 溪湖区 | 郑管线2428 | 郑管线政府分右#11柱上变压器 | 200 | 22.88 | 114.24 | 114.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4857 | 溪湖区 | 三线2427 (备用) | 北三线#101 | 50 | 40.84 | 19.58 | 19.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4858 | 溪湖区 | 三线2427 (备用) | 北三线#119 | 100 | 18.48 | 61.52 | 61.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4859 | 溪湖区 | 三线2427 (备用) | 北三线#122左10 | 200 | 4.53 | 150.94 | 150.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4860 | 溪湖区 | 三线2427 (备用) | 北三线#129 | 100 | 54.08 | 25.92 | 25.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4861 | 溪湖区 | 三线2427 (备用) | 北三线#42右7 | 200 | 33.9 | 92.20 | 92.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4862 | 溪湖区 | 三线2427 (备用) | 北三线#44 | 200 | 6.21 | 147.58 | 147.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4863 | 溪湖区 | 三线2427 (备用) | 北三线#54 | 100 | 52.74 | 27.26 | 27.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4864 | 溪湖区 | 三线2427 (备用) | 北三线#59 | 200 | 2.57 | 154.86 | 154.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4865 | 溪湖区 | 三线2427 (备用) | 北三线#70 | 100 | 52.6 | 27.40 | 27.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4866 | 溪湖区 | 三线2427 (备用) | 北三线#83右分#4 | 200 | 56.32 | 47.36 | 47.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4867 | 溪湖区 | 三线2427 (备用) | 北三线#89 | 200 | 7 | 146.00 | 146.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4868 | 溪湖区 | 三线2427 (备用) | 北三线#94 | 100 | 44.2 | 35.80 | 35.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4869 | 溪湖区 | 三线2427 (备用) | 北三线80# | 160 | 18.73 | 98.03 | 98.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4870 | 溪湖区 | 三线2427 (备用) | 北三线南沟分#13 | 100 | 43.89 | 36.11 | 36.11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4871 | 溪湖区 | 三线2427 (备用) | 北三线南沟分#21 | 30 | 70.4 | 2.88 | 2.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4872 | 溪湖区 | 三线2427 (备用) | 北三线南沟分#51 | 400 | 13.32 | 266.72 | 266.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|-----------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4873 | 溪湖区 | 三线2427（备用 | 北三线南沟分35#柱上变压器 | 200 | 9.93 | 140.14 | 140.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4874 | 溪湖区 | 三线2427（备用 | 北三线小青沟分#18 | 200 | 15.69 | 128.62 | 128.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4875 | 溪湖区 | 三线2427（备用 | 郑三线#24柱上变压器（新） | 100 | 40.5 | 39.50 | 39.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4876 | 溪湖区 | 三线2427（备用 | 郑三线曹家沟分#14柱上变压器 | 200 | 1.59 | 156.82 | 156.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4877 | 溪湖区 | 三线2427（备用 | 郑三线南沟分26#柱上变压器 | 100 | 18 | 62.00 | 62.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4878 | 溪湖区 | 三线2427（备用 | 郑三线南沟分35#左13#柱上变压器 | 200 | 9.06 | 141.88 | 141.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4879 | 溪湖区 | 三线2427（备用 | 郑三线小青沟分#15右1#柱上变压器 | 160 | 4.61 | 120.62 | 120.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4880 | 溪湖区 | 三线2427（备用 | 郑三线小青沟分青沟支15#柱上变压器 | 200 | 16.41 | 127.18 | 127.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4881 | 溪湖区 | 新线2415（备用 | 彩北新村1#箱式变电站变压器间隔配电变压器 | 500 | 16.1 | 319.50 | 319.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4882 | 溪湖区 | 新线2415（备用 | 彩北新村10#箱式变电站间隔配电变压器 | 500 | 8.35 | 358.25 | 358.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4883 | 溪湖区 | 新线2415（备用 | 彩北新村11#箱式变电站间隔配电变压器 | 500 | 5.73 | 371.35 | 371.35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4884 | 溪湖区 | 新线2415（备用 | 彩北新村2#箱式变电站变压器间隔配电变压器 | 630 | 15.85 | 404.15 | 404.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4885 | 溪湖区 | 新线2415（备用 | 彩北新村3#箱式变电站变压器间隔配电变压器 | 630 | 19.54 | 380.90 | 380.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4886 | 溪湖区 | 新线2415（备用 | 彩北新村4#箱式变电站变压器间隔配电变压器 | 500 | 18.91 | 305.45 | 305.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4887 | 溪湖区 | 新线2415（备用 | 彩北新村9#箱式变电站间隔配电变压器 | 500 | 12.16 | 339.20 | 339.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4888 | 溪湖区 | 新线2415（备用 | 郑新线#20-2右5柱上变压器 | 200 | 10.65 | 138.70 | 138.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4889 | 溪湖区 | 中彩#2线 | 华新配电亭变压器 | 315 | 49.46 | 96.20 | 96.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4890 | 溪湖区 | 中彩#2线 | 华新配电站变压器 | 400 | 23.4 | 226.40 | 226.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4891 | 溪湖区 | 中彩#2线 | 华中3#配电站变压器 | 500 | 48.36 | 158.20 | 158.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4892 | 溪湖区 | 中彩#2线 | 中彩#2线#9柱上变压器 | 315 | 6.83 | 230.49 | 230.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4893 | 溪湖区 | 中彩#2线 | 中彩#2线11柱上变压器 | 315 | 26.89 | 167.30 | 167.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4894 | 溪湖区 | 中彩1#线 | 彩河配电站1#变压器 | 630 | 20.1 | 377.37 | 377.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4895 | 溪湖区 | 中彩1#线 | 华南配电站变压器 | 250 | 22.94 | 142.65 | 142.65 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4896 | 溪湖区 | 中彩1#线 | 华中#1配电站变压器 | 500 | 34.61 | 226.95 | 226.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4897 | 溪湖区 | 中彩1#线 | 水泥#2配电站变压器 | 500 | 21.6 | 292.00 | 292.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|-------------------|-----|-------|--------|--------|---------|---|---|--|
| 4898 | 溪湖区 | 中彩1#线 | 水泥#3配电站变压器 | 500 | 11.74 | 341.30 | 341.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4899 | 溪湖区 | 中彩1#线 | 水泥#4配电站变压器 | 500 | 14.56 | 327.20 | 327.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4900 | 溪湖区 | 中彩1#线 | 水泥#5配电站变压器 | 500 | 18 | 310.00 | 310.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4901 | 溪湖区 | 中彩1#线 | 水泥1#配电站变压器 | 500 | 15.36 | 323.20 | 323.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4902 | 溪湖区 | 中彩1#线 | 中彩#1彩云分#11变压器 | 200 | 1.17 | 157.66 | 157.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4903 | 溪湖区 | 中彩1#线 | 中彩1#线4#彩华配电站1#变压器 | 630 | 31.27 | 307.00 | 307.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |