国网抚顺供电公司2025年三季度主变容量负面清单

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量（MVA）	有功（MW）	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量（MVA）	是否纳入计划	计划整改时间	备注
1	国网抚顺供电公司	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

国网抚顺供电公司2025年三季度主变间隔负面清单

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否改否纳计入划整	计划整改完成时间	备注							
1	国网抚顺供电公司	和平变	66kV	0	未进入负面清单	否	无								
2	国网抚顺供电公司	工农变	66kV	0	未进入负面清单	否	无								
3	国网抚顺供电公司	友爱变	66kV	6	未进入负面清单	否	无								
4	国网抚顺供电公司	河北变	66kV	1	未进入负面清单	否	无								
5	国网抚顺供电公司	金木变	66kV	6	未进入负面清单	否	无								
6	国网抚顺供电公司	柳林变	66kV	4	未进入负面清单	否	无								
7	国网抚顺供电公司	高山变	66kV	8	未进入负面清单	否	无								
8	国网抚顺供电公司	元龙变	66kV	0	未进入负面清单	否	无								
9	国网抚顺供电公司	胜利变	66kV	0	未进入负面清单	否	无								
10	国网抚顺供电公司	兰新变	66kV	6	未进入负面清单	否	无								
11	国网抚顺供电公司	后安变	66kV	6	未进入负面清单	否	无								
12	国网抚顺供电公司	永陵变	66kV	6	未进入负面清单	否	无								
13	国网抚顺供电公司	中寨变	66kV	0	未进入负面清单	否	无								
14	国网抚顺供电公司	李石寨变	66kV	0	未进入负面清单	否	无								
15	国网抚顺供电公司	乾武变	66kV	2	未进入负面清单	否	无								
16	国网抚顺供电公司	顺阳变	66kV	4	未进入负面清单	否	无								

国网抚顺供电公司2025年三季度10千伏线路负面清单

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级（kV）	线路限额（A）	最大电流（A）	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量值（kVA）	审核可开放容量值（kVA）	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1	国网抚顺供电公司		无													

国网抚顺供电公司2025年三季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	10千伏线路名称	额定电流(A)	最大负荷电流（A）	最大负载率(%)	可开放容量(kVA)	是否列入负面清单	预计整改完成时间	备注		
1	国网顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	423	336	0.7943262	33	否				
2	国网抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	320	254	0.79375	28	否				
3	国网清原县供电分公司	南杂木66kV变电	采石线	196	153	0.7806122	53	否				
4	国网顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	423	328	0.7754137	144	否				

5	国网开发区供电分公司	高新66kV变电站	高新三线	423	327	0.7730496	158	否				
6	国网新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	河南线	403	310	0.7692308	172	否				
7	国网顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	423	325	0.7683215	186	否				
8	国网清原县供电分公司	南杂木66kV变电	清农北杂木线	240	183	0.7625	125	否				
9	国网抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章木一线	155	118	0.7612903	83	否				
10	国网抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	花岭干线	423	322	0.7612293	227	否				
11	国网清原县供电分公司	马前66kV变电站	马工二线	423	305	0.7210402	463	否				
12	国网抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	杨木线	285	205	0.7192982	319	否				
13	国网新宾县供电分公司	老城66kV变电站	永陵二线	240	172	0.7166667	277	否				
14	国网新抚区供电分公司	华山66kV变电站	水泥二线	423	302	0.713948	504	否				
15	国网开发区供电分公司	中兴街66kV变电	中兴街二线	423	302	0.713948	504	否				
16	国网新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电	下夹河线	150	106	0.7066667	194	否				
17	国网新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南大街一线	400	282	0.705	527	否				
18	国网抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	320	222	0.69375	471	否				
19	国网清原县供电分公司	南口前66kV变电	王家堡线	240	163	0.6791667	402	否				
20	国网开发区供电分公司	高新66kV变电站	高开三线	423	287	0.678487	712	否				
21	国网开发区供电分公司	高新66kV变电站	高新二线	423	284	0.6713948	754	否				
22	国网顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	423	279	0.6595745	823	否				
23	国网望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	377	247	0.6551724	757	否				
24	国网清原县供电分公司	马前66kV变电站	马清一线	320	204	0.6375	721	否				
25	国网新宾县供电分公司	西山66kV变电站	西园一线	352	224	0.6363636	798	否				
26	国网新宾县供电分公司	红庙子66kV变电	红二号线	160	101	0.63125	374	否				
27	国网抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	抚农望花线	320	202	0.63125	748	否				

28	国网开发区供电分公司	中兴街66kV变电	山推一线	423	266	0.6288416	1003	否				
29	国网清原县供电分公司	清原66kV变电站	北干线	405	252	0.6222222	998	否				
30	国网顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹北二线	423	263	0.6217494	1045	否				
31	国网清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	405	251	0.6197531	1011	否				
32	国网顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	雷锋干线	423	261	0.6170213	1072	否				
33	国网新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电	苇二号线	160	98	0.6125	416	否				
34	国网开发区供电分公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	400	245	0.6125	1039	否				
35	国网顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	423	256	0.6052009	1142	否				
36	国网抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	马和线	423	254	0.6004728	1169	否				
37	国网开发区供电分公司	中兴街66kV变电	山推二线	423	253	0.5981087	1183	否				
38	国网顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	423	253	0.5981087	1183	否				
39	国网顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	377	224	0.5941645	1075	否				
40	国网顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	423	247	0.5839243	1266	否				
41	国网清原县供电分公司	北三家66kV变电	中继线	240	140	0.5833333	721	否				
42	国网望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	292	169	0.5787671	895	否				
43	国网顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	400	231	0.5775	1233	否				
44	国网顺城区供电分公司	北站66kV变电站	北东一线	423	244	0.5768322	1308	否				
45	国网开发区供电分公司	高新66kV变电站	高新四线	423	243	0.5744681	1322	否				
46	国网抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	千金线	320	182	0.56875	1025	否				
47	国网顺城区供电分公司	北站66kV变电站	北东二线	423	239	0.5650118	1377	否				
48	国网抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	肖家线	475	265	0.5578947	1593	否				
49	国网新抚区供电分公司	华山66kV变电站	水泥一线	423	234	0.5531915	1447	否				
50	国网顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	423	234	0.5531915	1447	否				

51	国网新宾县供电分公司	南杂木66kV变电	南杂木一线	352	194	0.5511364	1214	否				
52	国网顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	423	233	0.5508274	1460	否				
53	国网望花区供电分公司	光明66kV变电站	玫瑰一线	423	233	0.5508274	1460	否				
54	国网抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	太平洋二线	423	233	0.5508274	1460	否				
55	国网抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	黄旗线	240	132	0.55	831	否				
56	国网开发区供电分公司	四方66kV变电站	四海线	423	228	0.5390071	1530	否				
57	国网抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪线	320	172	0.5375	1164	否				
58	国网开发区供电分公司	高新66kV变电站	高新一线	423	227	0.536643	1544	否				
59	国网清原县供电分公司	马前66kV变电站	马工一线	423	226	0.534279	1557	否				
60	国网清原县供电分公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	405	215	0.5308642	1510	否				
61	国网顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	423	224	0.5295508	1585	否				
62	国网顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	377	199	0.5278515	1422	否				
63	国网新宾县供电分公司	西山66kV变电站	西园二线	352	185	0.5255682	1338	否				
64	国网新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	377	198	0.5251989	1435	否				
65	国网新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	解放干线	400	210	0.525	1524	否				
66	国网顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	423	222	0.5248227	1613	否				
67	国网新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	377	197	0.5225464	1449	否				
68	国网东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	423	220	0.5200946	1641	否				
69	国网顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	423	219	0.5177305	1654	否				
70	国网新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福中二线	377	195	0.5172414	1477	否				
71	国网新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	377	194	0.5145889	1491	否				
72	国网望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	292	149	0.510274	1172	否				
73	国网顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	400	203	0.5075	1621	否				

74	国网清原县供电分公司	北三家66kV变电	清农北海线	195	97	0.4974359	818	否				
75	国网清原县供电分公司	敖家堡66kV变电	西干线	195	95	0.4871795	845	否				
76	国网新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	河北二线	403	196	0.4863524	1751	否				
77	国网开发区供电分公司	李开66kV变电站	开四一线	423	205	0.4846336	1848	否				
78	国网开发区供电分公司	李开66kV变电站	开发区五线	320	155	0.484375	1399	否				
79	国网望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光一线	400	193	0.4825	1760	否				
80	国网抚顺县供电分公司	南章党66kV变电	后安干线	423	204	0.4822695	1862	否				
81	国网东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	423	204	0.4822695	1862	否				
82	国网开发区供电分公司	李开66kV变电站	开发区二线	423	202	0.4775414	1890	否				
83	国网清原县供电分公司	复兴66kV变电站	兴湾联线	292	139	0.4760274	1311	否				
84	国网清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	423	201	0.4751773	1904	否				
85	国网东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	423	200	0.4728132	1918	否				
86	国网望花区供电分公司	和平220kV变电站	滴临线	377	176	0.4668435	1740	否				
87	国网抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	关口线	240	112	0.4666667	1108	否				
88	国网东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	423	197	0.465721	1959	否				
89	国网顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	400	186	0.465	1857	否				
90	国网抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家干线	423	196	0.463357	1973	否				
91	国网开发区供电分公司	桓仁66kV变电站	砂石干线	423	195	0.4609929	1987	否				
92	国网顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	423	195	0.4609929	1987	否				
93	国网清原县供电分公司	汪家沟66kV变电	大孤家线	200	92	0.46	942	否				
94	国网顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	423	194	0.4586288	2001	否				
95	国网望花区供电分公司	演武66kV变电站	五老一线	423	194	0.4586288	2001	否				
96	国网开发区供电分公司	高新66kV变电站	高方二线	423	193	0.4562648	2015	否				

97	国网清原县供电分公司	汪家沟66kV变电	罗圈沟线	200	91	0.455	956	否				
98	国网新宾县供电分公司	老城66kV变电站	永四线	240	109	0.4541667	1150	否				
99	国网开发区供电分公司	工农220kV变电站	凤工联线	400	181	0.4525	1926	否				
100	国网新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	河北一线	403	182	0.4516129	1945	否				
101	国网开发区供电分公司	望花66kV变电站	望开北线	423	190	0.4491726	2056	否				
102	国网望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	400	179	0.4475	1954	否				
103	国网清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	423	189	0.4468085	2070	否				
104	国网东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	423	186	0.4397163	2112	否				
105	国网抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	青台子线	352	154	0.4375	1768	否				
106	国网望花区供电分公司	光明66kV变电站	玫瑰二线	423	185	0.4373522	2126	否				
107	国网东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	武洲一线	423	185	0.4373522	2126	否				
108	国网抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站	海浪线	285	123	0.4315789	1455	否				
109	国网顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	423	182	0.43026	2167	否				
110	国网顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	423	182	0.43026	2167	否				
111	国网顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	400	171	0.4275	2065	否				
112	国网新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆工线	465	198	0.4258065	2411	否				
113	国网新宾县供电分公司	南杂木66kV变电	新农南聂线	319	134	0.4200627	1679	否				
114	国网东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	400	168	0.42	2106	否				
115	国网顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	377	158	0.4190981	1990	否				
116	国网顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	423	177	0.4184397	2236	否				
117	国网开发区供电分公司	四方66kV变电站	沈链干线	285	119	0.4175439	1510	否				
118	国网新宾县供电分公司	南杂木66kV变电	南杂木二线	352	146	0.4147727	1879	否				
119	国网新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电	苇一号线	249	103	0.4136546	1333	否				

120	国网东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	东洲干线	423	174	0.4113475	2278	否				
121	国网顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	423	173	0.4089835	2292	否				
122	国网新宾县供电分公司	红庙子66kV变电	红一号线	160	65	0.40625	873	否				
123	国网顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	377	153	0.4058355	2059	否				
124	国网东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	423	171	0.4042553	2319	否				
125	国网新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	423	171	0.4042553	2319	否				
126	国网抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	方大二线	423	170	0.4018913	2333	否				
127	国网望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武干线	423	169	0.3995272	2347	否				
128	国网清原县供电分公司	汪家沟66kV变电	草汪联线	235	93	0.3957447	1316	否				
129	国网抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马环联线	377	149	0.3952255	2114	否				
130	国网望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	423	166	0.392435	2389	否				
131	国网东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	423	166	0.392435	2389	否				
132	国网新抚区供电分公司	青年66kV变电站	电瓷干线	320	125	0.390625	1815	否				
133	国网顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	423	165	0.3900709	2403	否				
134	国网清原县供电分公司	清原66kV变电站	五○三线	423	164	0.3877069	2416	否				
135	国网东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	423	164	0.3877069	2416	否				
136	国网望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	423	164	0.3877069	2416	否				
137	国网清原县供电分公司	清原66kV变电站	化纤线	240	93	0.3875	1372	否				
138	国网抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	田屯线	320	124	0.3875	1829	否				
139	国网抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前一线	400	155	0.3875	2286	否				
140	国网抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	胜子线	240	93	0.3875	1372	否				
141	国网顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	423	163	0.3853428	2430	否				
142	国网望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	400	154	0.385	2300	否				

143	国网抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	洋湖线	200	77	0.385	1150	否				
144	国网清原县供电分公司	南口前66kV变电	市街线	195	75	0.3846154	1122	否				
145	国网抚顺县供电分公司	拉古66kV变电站	拉古园区一线	423	162	0.3829787	2444	否				
146	国网望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	400	152	0.38	2328	否				
147	国网清原县供电分公司	汪家沟66kV变电	土仁干线	200	76	0.38	1164	否				
148	国网新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	新农木下线	423	160	0.3782506	2472	否				
149	国网顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	400	151	0.3775	2342	否				
150	国网新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	400	151	0.3775	2342	否				
151	国网东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线	400	151	0.3775	2342	否				
152	国网东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	423	159	0.3758865	2486	否				
153	国网新宾县供电分公司	大四平66kV变电	大杨线	200	75	0.375	1178	否				
154	国网抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	台山干线	400	149	0.3725	2369	否				
155	国网东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金一线	423	156	0.3687943	2527	否				
156	国网新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	423	156	0.3687943	2527	否				
157	国网开发区供电分公司	四方66kV变电站	科技一线	423	156	0.3687943	2527	否				
158	国网新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	400	147	0.3675	2397	否				
159	国网清原县供电分公司	苍石66kV变电站	六家子线	283	104	0.3674912	1696	否				
160	国网望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	423	155	0.3664303	2541	否				
161	国网新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	423	155	0.3664303	2541	否				
162	国网顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	423	155	0.3664303	2541	否				
163	国网望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	423	154	0.3640662	2555	否				
164	国网抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	王木线	400	145	0.3625	2425	否				
165	国网开发区供电分公司	高新66kV变电站	高新六线	423	153	0.3617021	2569	否				

166	国网望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和一线	292	105	0.359589	1782	否				
167	国网顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	423	152	0.3593381	2583	否				
168	国网顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	423	151	0.356974	2597	否				
169	国网抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	抚农河清线	320	114	0.35625	1968	否				
170	国网望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工三线	400	141	0.3525	2480	否				
171	国网新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	400	141	0.3525	2480	否				
172	国网新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	400	140	0.35	2494	否				
173	国网顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	423	146	0.3451537	2666	否				
174	国网清原县供电分公司	杨树66kV变电站	杨南联线	200	69	0.345	1261	否				
175	国网新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	377	130	0.3448276	2378	否				
176	国网抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	抚农上年线	320	110	0.34375	2023	否				
177	国网东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	423	145	0.3427896	2680	否				
178	国网清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电	北甸子线	200	68	0.34	1275	否				
179	国网抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	郎士线	400	136	0.34	2550	否				
180	国网新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	423	143	0.3380615	2707	否				
181	国网新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	新兴四线	403	134	0.3325062	2610	否				
182	国网抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马金二线	475	157	0.3305263	3090	否				
183	国网抚顺县供电分公司	南章党66kV变电	台沟干线	403	133	0.3300248	2624	否				
184	国网开发区供电分公司	工农220kV变电站	高湾干线	285	94	0.3298246	1857	否				
185	国网望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	423	139	0.3286052	2763	否				
186	国网抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	南庙干线	195	64	0.3282051	1275	否				
187	国网东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	千户干线	423	137	0.3238771	2791	否				
188	国网新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新兴三线	352	113	0.3210227	2336	否				

189	国网新宾县供电分公司	大四平66kV变电	小四平线	240	77	0.3208333	1593	否				
190	国网顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹恒二线	800	255	0.31875	5335	否				
191	国网新宾县供电分公司	大四平66kV变电	大马联线	352	112	0.3181818	2350	否				
192	国网新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	377	119	0.3156499	2530	否				
193	国网抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	台沟线	320	101	0.315625	2148	否				
194	国网东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	423	133	0.3144208	2846	否				
195	国网开发区供电分公司	锦桥66kV变电站	极地干线	423	133	0.3144208	2846	否				
196	国网抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	423	133	0.3144208	2846	否				
197	国网顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	423	132	0.3120567	2860	否				
198	国网抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前二线	400	124	0.31	2716	否				
199	国网新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	423	131	0.3096927	2874	否				
200	国网抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	方大一线	423	130	0.3073286	2888	否				
201	国网望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	423	130	0.3073286	2888	否				
202	国网抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	万和线	240	73	0.3041667	1649	否				
203	国网清原县供电分公司	北三家66kV变电	清农北树线	240	73	0.3041667	1649	否				
204	国网顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	万豪干线	423	128	0.3026005	2915	否				
205	国网开发区供电分公司	工农220kV变电站	耐火线	400	121	0.3025	2757	否				
206	国网开发区供电分公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	400	121	0.3025	2757	否				
207	国网新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆边线	565	170	0.300885	3907	否				
208	国网抚顺县供电分公司	拉古66kV变电站	大甸子线	423	127	0.3002364	2929	否				
209	国网顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	423	127	0.3002364	2929	否				
210	国网清原县供电分公司	南杂木66kV变电	铁路线	50	15	0.3	346	否				
211	国网抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵线	285	85	0.2982456	1981	否				

212	国网顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	423	126	0.2978723	2943	否				
213	国网东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	423	125	0.2955083	2957	否				
214	国网顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	377	111	0.2944297	2641	否				
215	国网东洲区供电分公司	土口子66kV变电	黑虎干线	423	124	0.2931442	2971	否				
216	国网顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	423	124	0.2931442	2971	否				
217	国网顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	400	117	0.2925	2813	否				
218	国网抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	二伙络线	195	57	0.2923077	1372	否				
219	国网东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	423	123	0.2907801	2985	否				
220	国网望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东二线	423	123	0.2907801	2985	否				
221	国网东洲区供电分公司	青年路66kV变电	张甸干线	423	122	0.2884161	2998	否				
222	国网顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新跃联线	423	122	0.2884161	2998	否				
223	国网抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	320	92	0.2875	2272	否				
224	国网抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	友爱线	300	86	0.2866667	2134	否				
225	国网新抚区供电分公司	华山66kV变电站	水源专线	423	121	0.286052	3012	否				
226	国网望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	423	121	0.286052	3012	否				
227	国网清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苗沿线	195	55	0.2820513	1399	否				
228	国网顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	423	119	0.2813239	3040	否				
229	国网顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	377	106	0.2811671	2710	否				
230	国网抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	方晓线	285	80	0.2807018	2051	否				
231	国网开发区供电分公司	李开66kV变电站	开发区六线	423	118	0.2789598	3053.8624	否				
232	国网顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	423	118	0.2789598	3054	否				
233	国网开发区供电分公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	423	117	0.2765957	3068	否				
234	国网东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	423	117	0.2765957	3068	否				

235	国网清原县供电分公司	南山城66kV变电	南柳线	200	55	0.275	1455	否				
236	国网顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	400	110	0.275	2910	否				
237	国网清原县供电分公司	夏家堡66kV变电	西主干线	300	82	0.2733333	2189	否				
238	国网抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	抚农大柳线	320	87	0.271875	2342	否				
239	国网顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城府一线	423	115	0.2718676	3095	否				
240	国网新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新兴二线	423	115	0.2718676	3095	否				
241	国网顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	423	114	0.2695035	3109	否				
242	国网开发区供电分公司	李开66kV变电站	开四二线	423	113	0.2671395	3123	否				
243	国网东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	423	113	0.2671395	3123	否				
244	国网抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	孟家线	285	76	0.2666667	2106	否				
245	国网顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	423	112	0.2647754	3137	否				
246	国网新宾县供电分公司	旺清门66kV变电	旺清门线	400	105	0.2625	2979	否				
247	国网东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	423	110	0.2600473	3165	否				
248	国网抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	松树线	285	74	0.2596491	2134	否				
249	国网抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方和线	405	105	0.2592593	3034	否				
250	国网新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆红线	553	143	0.2585895	4148	否				
251	国网东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	423	109	0.2576832	3179	否				
252	国网顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	423	109	0.2576832	3179	否				
253	国网抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	横道线	285	73	0.2561404	2148	否				
254	国网开发区供电分公司	李开66kV变电站	开发区三线	423	107	0.2529551	3206	否				
255	国网新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	423	107	0.2529551	3206	否				
256	国网抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	峡河线	195	49	0.2512821	1483	否				
257	国网东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	423	106	0.250591	3220	否				

258	国网顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城府二线	423	106	0.250591	3220	否				
259	国网开发区供电分公司	砂石66kV变电站	绿地一线	423	105	0.248227	3234	否				
260	国网顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	423	105	0.248227	3234	否				
261	国网抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	锦丰一线	423	105	0.248227	3234	否				
262	国网抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	污水干线	319	79	0.2476489	2441	否				
263	国网抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高丰线	377	93	0.2466844	2890	否				
264	国网清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	405	98	0.2419753	3131	否				
265	国网望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华二线	423	102	0.2411348	3276	否				
266	国网东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	400	96	0.24	3104	否				
267	国网东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	423	101	0.2387707	3289	否				
268	国网抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	423	101	0.2387707	3289	否				
269	国网东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇青联线	377	90	0.2387268	2932	否				
270	国网新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	400	95	0.2375	3118	否				
271	国网清原县供电分公司	敖家堡66kV变电	东干线	320	76	0.2375	2494	否				
272	国网新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	400	94	0.235	3131	否				
273	国网新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	新农七0六线	405	95	0.2345679	3173	否				
274	国网抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高阳线	405	94	0.2320988	3187	否				
275	国网顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西线	423	98	0.2316785	3331	否				
276	国网顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	423	98	0.2316785	3331	否				
277	国网新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华农联线	423	98	0.2316785	3331	否				
278	国网望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	423	97	0.2293144	3345	否				
279	国网抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	李其干线	320	73	0.228125	2536	否				
280	国网抚顺县供电分公司	南章党66kV变电	抚农上马线	285	65	0.2280702	2259	否				

281	国网顺城区供电分公司	北站66kV变电站	临江干线	400	91	0.2275	3173	否				
282	国网新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	423	96	0.2269504	3359	否				
283	国网抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	板城干线	400	90	0.225	3187	否				
284	国网抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤林干线	405	91	0.2246914	3228	否				
285	国网抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	阿及干线	285	64	0.2245614	2272	否				
286	国网东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平二线	400	89	0.2225	3201	否				
287	国网新宾县供电分公司	上夹河66kV变电	上西线	352	78	0.2215909	2821	否				
288	国网东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	400	88	0.22	3215	否				
289	国网东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金二线	423	93	0.2198582	3400	否				
290	国网抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	莲岛线	285	62	0.2175439	2300	否				
291	国网望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	423	92	0.2174941	3414	否				
292	国网开发区供电分公司	望花66kV变电站	望开南线	423	92	0.2174941	3414	否				
293	国网开发区供电分公司	刘尔66kV变电站	核心二线	423	91	0.21513	3428	否				
294	国网新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	423	90	0.212766	3442	否				
295	国网顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	400	85	0.2125	3256	否				
296	国网抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	通什线	240	51	0.2125	1954	否				
297	国网东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	423	89	0.2104019	3456	否				
298	国网顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	423	89	0.2104019	3456	否				
299	国网新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	富民线	195	41	0.2102564	1593	否				
300	国网清原县供电分公司	孤山子66kV变电	二洼干线	240	50	0.2083333	1968	否				
301	国网顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	423	88	0.2080378	3470	否				
302	国网东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	423	88	0.2080378	3470	否				
303	国网抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站	纺织线	320	66	0.20625	2633	否				

304	国网开发区供电分公司	李开66kV变电站	开发区一线	423	87	0.2056738	3483	否				
305	国网新宾县供电分公司	南杂木66kV变电	五一厂线	283	58	0.204947	2333	否				
306	国网抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	抚农马圈子线	320	64	0.2	2660	否				
307	国网东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	423	84	0.1985816	3525	否				
308	国网抚顺县供电分公司	土口子66kV变电	抚农土口子线	285	56	0.1964912	2383	否				
309	国网新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新红线	565	111	0.1964602	4725	否				
310	国网新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	423	83	0.1962175	3539	否				
311	国网开发区供电分公司	四方66kV变电站	科技二线	423	83	0.1962175	3539	否				
312	国网新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	423	83	0.1962175	3539	否				
313	国网抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	抚农马金线	553	108	0.1952984	4633	否				
314	国网新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	320	62	0.19375	2688	否				
315	国网新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨林线	553	107	0.1934901	4647	否				
316	国网清原县供电分公司	苍石66kV变电站	安居二线	352	68	0.1931818	2960	否				
317	国网开发区供电分公司	桓仁66kV变电站	桓火联线	405	78	0.1925926	3409	否				
318	国网东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	423	81	0.1914894	3567	否				
319	国网新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	富江线	320	61	0.190625	2702	否				
320	国网抚顺县供电分公司	南章党66kV变电	抚农五龙线	285	54	0.1894737	2411	否				
321	国网清原县供电分公司	苍石66kV变电站	安居一线	352	66	0.1875	2987	否				
322	国网抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	赵尔干线	423	79	0.1867612	3594	否				
323	国网抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	太平洋一线	423	79	0.1867612	3594	否				
324	国网开发区供电分公司	刘尔66kV变电站	刘方二线	423	79	0.1867612	3594	否				
325	国网顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	423	79	0.1867612	3594	否				
326	国网抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	碾盘线	423	78	0.1843972	3608	否				

327	国网开发区供电分公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	423	78	0.1843972	3608	否				
328	国网抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站	民政线	285	52	0.1824561	2439	否				
329	国网抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	抚农郑家线	300	54	0.18	2577	否				
330	国网清原县供电分公司	大苏河66kV变电	转水湖线	200	36	0.18	1718	否				
331	国网新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	千西干线	423	76	0.179669	3636	否				
332	国网开发区供电分公司	高新66kV变电站	高新五线	423	76	0.179669	3636	否				
333	国网望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	423	76	0.179669	3636	否				
334	国网望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和二线	292	52	0.1780822	2516	否				
335	国网新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	城郊线	423	75	0.177305	3650	否				
336	国网新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	423	75	0.177305	3650	否				
337	国网新宾县供电分公司	北四平66kV变电	新北联线	565	100	0.1769912	4877	否				
338	国网清原县供电分公司	金鼎66kV变电站	金苍联线	352	62	0.1761364	3043	否				
339	国网开发区供电分公司	高新66kV变电站	高开二线	423	74	0.1749409	3664	否				
340	国网开发区供电分公司	砂石66kV变电站	砂四一线	423	73	0.1725768	3677	否				
341	国网新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	423	73	0.1725768	3677	否				
342	国网顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹府一线	423	73	0.1725768	3677	否				
343	国网开发区供电分公司	砂石66kV变电站	绿地二线	423	73	0.1725768	3677	否				
344	国网新宾县供电分公司	老城66kV变电站	永驿线	475	81	0.1705263	4143	否				
345	国网清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	195	33	0.1692308	1704	否				
346	国网清原县供电分公司	南口前66kV变电	五零九线	160	27	0.16875	1399	否				
347	国网清原县供电分公司	南山城66kV变电	南山城线	200	33	0.165	1760	否				
348	国网新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	423	69	0.1631206	3733	否				
349	国网清原县供电分公司	苍石66kV变电站	红透山线	319	52	0.1630094	2816	否				

350	国网望花区供电分公司	演武66kV变电站	五老二线	423	67	0.1583924	3761	否				
351	国网清原县供电分公司	北三家66kV变电	黑石木线	377	59	0.1564987	3361	否				
352	国网望花区供电分公司	光明66kV变电站	和光一线	423	66	0.1560284	3774	否				
353	国网清原县供电分公司	杨树66kV变电站	北阳沟线	195	30	0.1538462	1746	否				
354	国网新宾县供电分公司	老城66kV变电站	永陡线	475	73	0.1536842	4254	否				
355	国网顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	423	64	0.1513002	3802	否				
356	国网抚顺县供电分公司	胜开66kV变电站	经开一线	423	64	0.1513002	3802	否				
357	国网新宾县供电分公司	老城66kV变电站	永陵一线	553	82	0.1482821	4994	否				
358	国网新宾县供电分公司	北四平66kV变电	北宝线	320	47	0.146875	2896	否				
359	国网顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	423	62	0.1465721	3830	否				
360	国网开发区供电分公司	中兴街66kV变电	中兴街一线	423	62	0.1465721	3830	否				
361	国网抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	423	62	0.1465721	3830	否				
362	国网抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	达山干线	352	51	0.1448864	3195	否				
363	国网抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	北环线	553	80	0.1446655	5021	否				
364	国网东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东青二线	423	61	0.144208	3844	否				
365	国网新宾县供电分公司	上夹河66kV变电	上邵线	320	46	0.14375	2910	否				
366	国网新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	六道街一线	423	60	0.141844	3858	否				
367	国网清原县供电分公司	草市66kV变电站	长兴线	405	57	0.1407407	3700	否				
368	国网新抚区供电分公司	福民66kV变电站	体育干线	377	53	0.1405836	3445	否				
369	国网新宾县供电分公司	马架子66kV变电	四方台线	100	14	0.14	914	否				
370	国网望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	423	59	0.1394799	3871	否				
371	国网清原县供电分公司	北三家66kV变电	清农北下线	195	27	0.1384615	1787	否				
372	国网新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	423	58	0.1371158	3885	否				

373	国网开发区供电分公司	刘尔66kV变电站	腾远一线	423	58	0.1371158	3885	否				
374	国网新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东三专线	423	58	0.1371158	3885	否				
375	国网开发区供电分公司	刘尔66kV变电站	北湖干线	423	57	0.1347518	3899	否				
376	国网新宾县供电分公司	上夹河66kV变电	上大线	240	32	0.1333333	2217	否				
377	国网东洲区供电分公司	青年路66kV变电	化二干线	377	50	0.132626	3486	否				
378	国网顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹恒一线	800	106	0.1325	7399	否				
379	国网抚顺县供电分公司	胜开66kV变电站	胜和线	423	56	0.1323877	3913	否				
380	国网清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电	马架子线	292	38	0.130137	2710	否				
381	国网顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城一线	423	55	0.1300236	3927	否				
382	国网顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤一线	423	55	0.1300236	3927	否				
383	国网新宾县供电分公司	马架子66kV变电	民用线	100	13	0.13	928	否				
384	国网清原县供电分公司	夏家堡66kV变电	夏杨线	300	39	0.13	2785	否				
385	国网东洲区供电分公司	张甸66kV变电站	张环干线	423	54	0.1276596	3941	否				
386	国网东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	423	54	0.1276596	3941	否				
387	国网抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站	景长线	285	36	0.1263158	2660	否				
388	国网清原县供电分公司	夏家堡66kV变电	硅厂线	300	37	0.1233333	2813	否				
389	国网新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	照阳线	195	24	0.1230769	1829	否				
390	国网抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	竖碑线	195	24	0.1230769	1829	否				
391	国网顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	423	52	0.1229314	3968	否				
392	国网顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北二线	400	49	0.1225	3755	否				
393	国网东洲区供电分公司	青年路66kV变电	印染线	352	43	0.1221591	3306	否				
394	国网开发区供电分公司	李开66kV变电站	开四三线	423	51	0.1205674	3982	否				
395	国网顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	423	51	0.1205674	3982	否				

396	国网望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演二线	423	51	0.1205674	3982	否				
397	国网新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	400	48	0.12	3769	否				
398	国网新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油三污水线	320	38	0.11875	3021	否				
399	国网东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	423	50	0.1182033	3996	否				
400	国网开发区供电分公司	砂石66kV变电站	浑河城一线	423	50	0.1182033	3996	否				
401	国网东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋一线	423	50	0.1182033	3996	否				
402	国网新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	377	44	0.1167109	3569	否				
403	国网新宾县供电分公司	北四平66kV变电	北六干线	320	37	0.115625	3034	否				
404	国网抚顺县供电分公司	胜开66kV变电站	胜碾线	352	40	0.1136364	3348	否				
405	国网开发区供电分公司	和平220kV变电站	东沟干线	405	46	0.1135802	3852	否				
406	国网抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方工线	423	48	0.1134752	4024	否				
407	国网新抚区供电分公司	中新66kV变电站	民主专线	423	48	0.1134752	4024	否				
408	国网开发区供电分公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	423	47	0.1111111	4038	否				
409	国网清原县供电分公司	夏家堡66kV变电	夏湾线	300	33	0.11	2868	否				
410	国网新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	天朗二线	423	45	0.106383	4065	否				
411	国网新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	天朗一线	423	44	0.1040189	4079	否				
412	国网新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴园二线	423	44	0.1040189	4079	否				
413	国网开发区供电分公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	423	44	0.1040189	4079	否				
414	国网清原县供电分公司	马前66kV变电站	中寨子线	423	44	0.1040189	4079	否				
415	国网抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	马郎线	352	36	0.1022727	3403	否				
416	国网望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西二线	423	43	0.1016548	4093	否				
417	国网新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东六专线	423	43	0.1016548	4093	否				
418	国网新抚区供电分公司	华山66kV变电站	大官一线	423	43	0.1016548	4093	否				

419	国网望花区供电分公司	光明66kV变电站	光裕线	423	42	0.0992908	4107	否				
420	国网开发区供电分公司	高新66kV变电站	高方一线	423	40	0.0945626	4135	否				
421	国网抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	三道线	195	18	0.0923077	1912	否				
422	国网新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油库二线	423	39	0.0921986	4148	否				
423	国网抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	二零五线	240	22	0.0916667	2356	否				
424	国网东洲区供电分公司	土口子66kV变电	水库干线	320	29	0.090625	3145	否				
425	国网新抚区供电分公司	天水66kV变电站	裕民干线	377	34	0.0901857	3708	否				
426	国网新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	423	38	0.0898345	4162	否				
427	国网新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨红线	553	49	0.0886076	5451	否				
428	国网新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆林干线	377	33	0.0875332	3722	否				
429	国网开发区供电分公司	刘尔66kV变电站	刘尔二线	423	37	0.0874704	4176	否				
430	国网清原县供电分公司	清原66kV变电站	枸乃甸线	264	23	0.0871212	2608	否				
431	国网清原县供电分公司	夏家堡66kV变电	东主干线	300	26	0.0866667	2965	否				
432	国网抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤家联线	405	34	0.0839506	4018	否				
433	国网清原县供电分公司	孤山子66kV变电	孤新线	240	20	0.0833333	2383	否				
434	国网新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆岔线	423	35	0.0827423	4204	否				
435	国网新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆新联线	377	31	0.0822281	3749	否				
436	国网清原县供电分公司	苍石66kV变电站	十八道岭线	195	16	0.0820513	1940	否				
437	国网开发区供电分公司	高新66kV变电站	高开一线	423	34	0.0803783	4218	否				
438	国网抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗高二线	423	34	0.0803783	4218	否				
439	国网新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园二线	423	34	0.0803783	4218	否				
440	国网顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	377	30	0.0795756	3763	否				
441	国网抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	拉古线	320	25	0.078125	3201	否				

442	国网新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中天二线	423	33	0.0780142	4232	否				
443	国网新宾县供电分公司	旺清门66kV变电	旺南线	400	31	0.0775	4004	否				
444	国网清原县供电分公司	高家街66kV变电	北大林线	200	15	0.075	2009	否				
445	国网清原县供电分公司	北三家66kV变电	镁砂线	283	21	0.0742049	2846	否				
446	国网新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨甸线	553	41	0.074141	5562	否				
447	国网开发区供电分公司	刘尔66kV变电站	总部一线	423	31	0.0732861	4259	否				
448	国网开发区供电分公司	同城66kV变电站	金风干线	423	30	0.070922	4273	否				
449	国网抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线	320	22	0.06875	3242	否				
450	国网新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新兴一线	423	29	0.0685579	4287	否				
451	国网清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电	湾七线	292	20	0.0684932	2960	否				
452	国网新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金二线	377	25	0.066313	3833	否				
453	国网抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	马醇线	423	28	0.0661939	4301	否				
454	国网东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	423	28	0.0661939	4301	否				
455	国网抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	锦兴二线	423	28	0.0661939	4301	否				
456	国网开发区供电分公司	锦桥66kV变电站	锦三联线	423	27	0.0638298	4315	否				
457	国网新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福中一线	377	24	0.0636605	3846	否				
458	国网清原县供电分公司	工业园区66kV变电	工业二号线	264	16	0.0606061	2705	否				
459	国网开发区供电分公司	刘尔66kV变电站	核心一线	423	25	0.0591017	4342	否				
460	国网东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	423	25	0.0591017	4342	否				
461	国网清原县供电分公司	孤山子66kV变电	英额门线	240	14	0.0583333	2466	否				
462	国网开发区供电分公司	刘尔66kV变电站	亿丰专线	423	24	0.0567376	4356	否				
463	国网清原县供电分公司	大苏河66kV变电	复兴线	195	11	0.0564103	2009	否				
464	国网开发区供电分公司	工农220kV变电站	三二五库线	377	21	0.0557029	3888	否				

465	国网清原县供电分公司	椴木沟66kV变电	小孤家线	200	11	0.055	2065	否				
466	国网清原县供电分公司	工业园区66kV变电	吴家沟线	200	11	0.055	2065	否				
467	国网开发区供电分公司	锦桥66kV变电站	锦河一线	423	23	0.0543735	4370	否				
468	国网新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	377	19	0.0503979	3916	否				
469	国网清原县供电分公司	复兴66kV变电站	石庙子线	240	12	0.05	2494	否				
470	国网开发区供电分公司	砂石66kV变电站	浑河城二线	423	21	0.0496454	4398	否				
471	国网顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	423	21	0.0496454	4398	否				
472	国网新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	602线	565	27	0.0477876	5889	否				
473	国网望花区供电分公司	光明66kV变电站	和光二线	423	20	0.0472813	4412	否				
474	国网抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	西川干线	300	14	0.0466667	3131	否				
475	国网抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站	燕石一线	285	13	0.045614	2979	否				
476	国网东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋二线	423	19	0.0449173	4426	否				
477	国网开发区供电分公司	中兴街66kV变电	科研一线	423	19	0.0449173	4426	否				
478	国网新抚区供电分公司	天水66kV变电站	东一路干线	423	18	0.0425532	4439	否				
479	国网抚顺县供电分公司	胜开66kV变电站	经开二线	423	18	0.0425532	4439	否				
480	国网新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	377	16	0.0424403	3957	否				
481	国网东洲区供电分公司	台东66kV变电站	郎台联线	423	17	0.0401891	4453	否				
482	国网开发区供电分公司	刘尔66kV变电站	总部二线	423	17	0.0401891	4453	否				
483	国网望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌一线	423	17	0.0401891	4453	否				
484	国网抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗丰一线	423	17	0.0401891	4453	否				
485	国网抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	锦丰二线	423	17	0.0401891	4453	否				
486	国网开发区供电分公司	锦桥66kV变电站	海岸干线	423	17	0.0401891	4453	否				
487	国网清原县供电分公司	马前66kV变电站	马清二线	423	16	0.0378251	4467	否				

488	国网新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	富旺联线	400	15	0.0375	4226	否				
489	国网新宾县供电分公司	大四平66kV变电	大四平线	195	7	0.0358974	2065	否				
490	国网清原县供电分公司	南山城66kV变电	南小线	200	7	0.035	2120	否				
491	国网清原县供电分公司	高家街66kV变电	下甸子线	200	7	0.035	2120	否				
492	国网清原县供电分公司	椴木沟66kV变电	东岭线	200	7	0.035	2120	否				
493	国网抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	板古二线	377	13	0.0344828	3999	否				
494	国网新宾县供电分公司	南杂木66kV变电	西南二线	352	12	0.0340909	3736	否				
495	国网开发区供电分公司	高新66kV变电站	深井干线	423	14	0.0330969	4495	否				
496	国网抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	前甸一线	423	14	0.0330969	4495	否				
497	国网望花区供电分公司	工农220kV变电站	抚农工农线	320	10	0.03125	3409	否				
498	国网开发区供电分公司	锦桥66kV变电站	御龙湾二线	423	13	0.0307329	4509	否				
499	国网新抚区供电分公司	华山66kV变电站	戈华联线	377	11	0.0291777	4027	否				
500	国网东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	张碾二线	423	11	0.0260047	4536	否				
501	国网东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	绥阳干线	423	11	0.0260047	4536	否				
502	国网清原县供电分公司	工业园区66kV变电	安格药业	200	5	0.025	2148	否				
503	国网清原县供电分公司	南口前66kV变电	苍石干线	377	9	0.0238727	4054	否				
504	国网开发区供电分公司	刘尔66kV变电站	刘同一线	423	10	0.0236407	4550	否				
505	国网抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	园区线	320	7	0.021875	3450	否				
506	国网新抚区供电分公司	中新66kV变电站	永安二线	423	8	0.0189125	4578	否				
507	国网新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和二线	377	7	0.0185676	4082	否				
508	国网新宾县供电分公司	南杂木66kV变电	西南一线	283	5	0.0176678	3068	否				
509	国网抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站	燕石二线	285	5	0.0175439	3090	否				
510	国网新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南大街二线	400	7	0.0175	4337	否				

511	国网清原县供电分公司	草市66kV变电站	草杨联线	352	6	0.0170455	3819	否				
512	国网顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园二线	423	7	0.0165485	4592	否				
513	国网新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中天一线	423	7	0.0165485	4592	否				
514	国网东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东青一线	423	7	0.0165485	4592	否				
515	国网抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文一线	423	7	0.0165485	4592	否				
516	国网抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	前甸二线	423	7	0.0165485	4592	否				
517	国网开发区供电分公司	刘尔66kV变电站	腾远二线	423	7	0.0165485	4592	否				
518	国网抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	黄旗沟线	200	3	0.015	2175	否				
519	国网清原县供电分公司	椴木沟66kV变电	长山堡线	200	3	0.015	2175	否				
520	国网顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹府二线	423	6	0.0141844	4606	否				
521	国网抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗高一线	423	6	0.0141844	4606	否				
522	国网东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	张碾一线	423	6	0.0141844	4606	否				
523	国网清原县供电分公司	工业园区66kV变电	工业一号线	319	4	0.0125392	3481	否				
524	国网开发区供电分公司	锦桥66kV变电站	锦河二线	423	5	0.0118203	4620	否				
525	国网新抚区供电分公司	华山66kV变电站	大官二线	423	5	0.0118203	4620	否				
526	国网望花区供电分公司	和平220kV变电站	和裕线	423	5	0.0118203	4620	否				
527	国网新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	千东干线	423	5	0.0118203	4620	否				
528	国网新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中央专线	423	5	0.0118203	4620	否				
529	国网新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油库一线	423	5	0.0118203	4620	否				
530	国网开发区供电分公司	刘尔66kV变电站	刘同二线	423	5	0.0118203	4620	否				
531	国网顺城区供电分公司	长春66kV变电站	新春二线	423	5	0.0118203	4620	否				
532	国网东洲区供电分公司	张甸66kV变电站	张甸一线	423	5	0.0118203	4620	否				
533	国网顺城区供电分公司	长春66kV变电站	新春一线	423	5	0.0118203	4620	否				

534	国网新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中天三线	423	5	0.0118203	4620	否				
535	国网开发区供电分公司	李开66kV变电站	开发区四线	320	3	0.009375	3506	否				
536	国网新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电	五苇线	553	5	0.0090416	6061	否				
537	国网抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	板古一线	377	3	0.0079576	4137	否				
538	国网清原县供电分公司	马前66kV变电站	九道河线	423	3	0.0070922	4647	否				
539	国网新抚区供电分公司	中新66kV变电站	永安一线	423	3	0.0070922	4647	否				
540	国网新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴园一线	423	3	0.0070922	4647	否				
541	国网顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街二线	423	3	0.0070922	4647	否				
542	国网开发区供电分公司	锦桥66kV变电站	御龙湾一线	423	3	0.0070922	4647	否				
543	国网新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	六道街二线	423	3	0.0070922	4647	否				
544	国网开发区供电分公司	刘尔66kV变电站	刘方一线	423	3	0.0070922	4647	否				

国网抚顺供电公司2025年三季度10千伏配变负面清单

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量（kVA）	最大负载率（%）	计算可开放容量值（kVA）	审核可开放容量值（kVA）	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1	国网抚顺供电公司			无								

国网抚顺供电公司2025年三季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量（kVA）	最大负载率（%）	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量（KVA）	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线新民屯岐线10号新民屯变压器	50	80	5	5	未进入负面清单	否	无	
2	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线140号杆T接蔡家分线13号蔡家变压器	100	79.6	10	10	未进入负面清单	否	无	

3	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#17柱上变压器	250	79.37	27	27	未进入负面清单	否	无	
4	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	新太干线66右2-变台	315	79.35	34	34	未进入负面清单	否	无	
5	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#21柱上变压器	250	79.3	27	27	未进入负面清单	否	无	
6	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	10kV方大一线大田支001#大田南台变压器	50	79.2	5	5	未进入负面清单	否	无	
7	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线大央分线黄旗后堡支线03号黄旗后堡变压器	100	79.03	11	11	未进入负面清单	否	无	
8	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线15右1号林业局变压器	400	79.01	44	44	未进入负面清单	否	无	
9	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线唐力二分5号唐力二台变压器	200	78.91	22	22	未进入负面清单	否	无	
10	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线宏业猪厂支2号石门南山变压器	10	78.85	1	1	未进入负面清单	否	无	
11	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线老虎林分线020号老虎林变压器	50	78.81	6	6	未进入负面清单	否	无	
12	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV东主干线赵堡支线4号赵堡村变压器	50	78.81	6	6	未进入负面清单	否	无	
13	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线沟外分线1号沟外变压器	10	78.75	1	1	未进入负面清单	否	无	
14	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆林干线	榆林干线33左2柱上变压器	250	78.7	28	28	未进入负面清单	否	无	
15	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线杨木三台分6号杨木三台变压器	100	78.7	11	11	未进入负面清单	否	无	
16	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	小孤家线	10kV小孤家线13号小孤家变压器	100	78.62	11	11	未进入负面清单	否	无	
17	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线冯家上吕分线01号冯家上吕变压器	50	78.61	6	6	未进入负面清单	否	无	

18	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线26	200	78.52	23	23	未进入负面清单	否	无	
19	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈1号配变站2号变压器	400	78.51	46	46	未进入负面清单	否	无	
20	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线泉眼头公用变分线5号泉眼头公用变变压器	100	78.49	12	12	未进入负面清单	否	无	
21	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线小堡西支线002号小堡西变压器	200	78.44	23	23	未进入负面清单	否	无	
22	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV马架子线南边沟公用变支线5号南边沟公用变变压器	200	78.38	23	23	未进入负面清单	否	无	
23	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	西七干线12右2柱上变压器	315	78.27	37	37	未进入负面清单	否	无	
24	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线庄家支线002号庄家变压器	20	78.21	2	2	未进入负面清单	否	无	
25	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线93号庙家沟公用变变压器	50	78.18	6	6	未进入负面清单	否	无	
26	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线29号建行变台变压器	100	78.15	12	12	未进入负面清单	否	无	
27	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线144号胜利大队变台变压器	400	78.1	48	48	未进入负面清单	否	无	
28	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线赵任分线81号任家街变压器	50	78.1	6	6	未进入负面清单	否	无	
29	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线王关分线42号关家街变压器	50	77.98	6	6	未进入负面清单	否	无	
30	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线大院分线11号大院变压器	100	77.98	12	12	未进入负面清单	否	无	
31	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线137号孟旗沟变压器	100	77.94	12	12	未进入负面清单	否	无	
32	国网抚顺市顺城区供电分公司			高山干线49变压器	200	77.92	24	24	未进入负面清单	否	无	

33	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线151号杆T接红石二队分线02号红石二队变压器	30	77.9	4	4	未进入负面清单	否	无	
34	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	凤工一线机住分线3右1	200	77.86	24	24	未进入负面清单	否	无	
35	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线南天门大冰沟支线22号朱树春蛤蟆塘变压器	5	77.83	1	1	未进入负面清单	否	无	
36	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	古城子小区3#配变站1#变压器	315	77.79	38	38	未进入负面清单	否	无	
37	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线木材分35右7	200	77.78	24	24	未进入负面清单	否	无	
38	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线101号赵家三台变压器（新）	200	77.77	24	24	未进入负面清单	否	无	
39	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线王家堡公用变分线4号王家堡公用变压器	200	77.75	25	25	未进入负面清单	否	无	
40	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电	黑虎干线	黑虎干线36-4#箱变2#变压器	315	77.72	39	39	未进入负面清单	否	无	
41	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线268号五队变压器	50	77.7	6	6	未进入负面清单	否	无	
42	国网抚顺市顺城区供电分公司			将戈一线45#变压器	100	77.7	12	12	未进入负面清单	否	无	
43	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线46左2柱上变压器	315	77.68	39	39	未进入负面清单	否	无	
44	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线047号703台区变压器	200	77.67	25	25	未进入负面清单	否	无	
45	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线大堡分线006号大堡北变压器	200	77.67	25	25	未进入负面清单	否	无	
46	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线秋木分线26号秋木变台变压器	200	77.67	25	25	未进入负面清单	否	无	

47	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线半拉山公2组支线2号半拉山公2组变压器	200	77.59	25	25	未进入负面清单	否	无	
48	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线48#变压器	400	77.58	50	50	未进入负面清单	否	无	
49	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线邱皮沟支线019号邱皮沟变压器	200	77.54	25	25	未进入负面清单	否	无	
50	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线265号杆金家二队公变变压器	10	77.53	1	1	未进入负面清单	否	无	
51	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线12右2柱上变压器	315	77.53	39	39	未进入负面清单	否	无	
52	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线将军商场南2号配变站1号变压器	500	77.52	62	62	未进入负面清单	否	无	
53	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线黄沟支线001号黄沟新变压器	50	77.44	6	6	未进入负面清单	否	无	
54	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线将军嘉苑2号箱变1号变压器	400	77.36	51	51	未进入负面清单	否	无	
55	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线台沟支72号台沟村变压器	100	77.34	13	13	未进入负面清单	否	无	
56	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线12-2	315	77.31	40	40	未进入负面清单	否	无	
57	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线东昌分线南沟二台支线04号南沟二台变压器	100	77.29	13	13	未进入负面清单	否	无	
58	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期4号变压器	630	77.25	80	80	未进入负面清单	否	无	
59	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线中寨南山分线03号中寨南山变压器	100	77.24	13	13	未进入负面清单	否	无	
60	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线69号大洛下卜变压器	80	77.22	10	10	未进入负面清单	否	无	
61	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	新太干线苗圃分6左7#	100	77.21	13	13	未进入负面清单	否	无	

62	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线大琵琶新支线001号大琵琶新变压器	200	77.18	26	26	未进入负面清单	否	无	
63	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分17#-二厂小区10#配电站	315	77.18	40	40	未进入负面清单	否	无	
64	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线西一分线12号滨河三台变压器	250	77.18	32	32	未进入负面清单	否	无	
65	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线康家支线佟家支线02号佟家台变压器	100	77.12	13	13	未进入负面清单	否	无	
66	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干线板城分030号板城二台变压器	200	77.12	26	26	未进入负面清单	否	无	
67	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北1#站内变压器	630	77.06	82	82	未进入负面清单	否	无	
68	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线民族住宅支线02号民族住宅台变压器	315	77.04	41	41	未进入负面清单	否	无	
69	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线三道河分线五道河支线02号五道河变台变压器	20	77.03	3	3	未进入负面清单	否	无	
70	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分连刀支连刀外大支001#连外大变压器	50	77.01	6	6	未进入负面清单	否	无	
71	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线243号上寺村变压器	200	76.94	26	26	未进入负面清单	否	无	
72	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线转水湖分线7号转水湖变压器	20	76.93	3	3	未进入负面清单	否	无	
73	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线大泉眼分线143号大泉眼村变压器	50	76.92	7	7	未进入负面清单	否	无	

74	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线万宝坡支线4号万宝坡变压器	50	76.88	7	7	未进入负面清单	否	无	
75	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线172号苍石村变压器	200	76.86	26	26	未进入负面清单	否	无	
76	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	翰林苑小区2#配变站1#变压器	500	76.86	66	66	未进入负面清单	否	无	
77	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线台宝支线57号台宝变压器	50	76.83	7	7	未进入负面清单	否	无	
78	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线水手一二队支05号一二队变压器	50	76.83	7	7	未进入负面清单	否	无	
79	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线36号红河小区变压器	400	76.82	53	53	未进入负面清单	否	无	
80	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线河北分线10号公变五号变压器	50	76.82	7	7	未进入负面清单	否	无	
81	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线20#变压器	100	76.81	13	13	未进入负面清单	否	无	
82	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线大秧下堡支线2号大秧下堡变压器	50	76.79	7	7	未进入负面清单	否	无	
83	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线客运四号支线02号客运9#变台变压器	100	76.78	13	13	未进入负面清单	否	无	
84	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	挖掘机住宅2#配电站变压器	315	76.77	42	42	未进入负面清单	否	无	
85	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富旺联线55#南江沿变压器	30	76.77	4	4	未进入负面清单	否	无	
86	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线轻工厅3#站内变压器	500	76.72	66	66	未进入负面清单	否	无	
87	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线拐抹沟分线077号拐抹沟村变压器	100	76.72	13	13	未进入负面清单	否	无	
88	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	台山分线#56	315	76.66	42	42	未进入负面清单	否	无	

89	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线小蛤螨塘村支线6号小蛤螨塘村变压器	100	76.63	13	13	未进入负面清单	否	无	
90	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	三二五干线	三二五干线#70变压器	160	76.6	21	21	未进入负面清单	否	无	
91	国网抚顺市顺城区供电分公司			将军干线42配电变压器	315	76.59	42	42	未进入负面清单	否	无	
92	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分线15右2#-乙烯小区3#配电站变压器	500	76.59	67	67	未进入负面清单	否	无	
93	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	高兴苑小区箱变配电变压器	315	76.57	42	42	未进入负面清单	否	无	
94	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线半拉山1组支线4号半拉山1组变压器	50	76.56	7	7	未进入负面清单	否	无	
95	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	铁岭小区1#配变站1	400	76.52	54	54	未进入负面清单	否	无	
96	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线前二道2台支012号前二道2台变压器	100	76.51	13	13	未进入负面清单	否	无	
97	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线8右3	315	76.47	43	43	未进入负面清单	否	无	
98	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线东岗支线3号东岗变压器	100	76.42	14	14	未进入负面清单	否	无	
99	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线40右1柱上变压器	315	76.42	43	43	未进入负面清单	否	无	
100	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线271号岔路子变台变压器	100	76.36	14	14	未进入负面清单	否	无	
101	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线清南二分线（右）3号二小学变压器	400	76.34	55	55	未进入负面清单	否	无	
102	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线7	315	76.32	43	43	未进入负面清单	否	无	
103	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线东猴分线42号东猴村变压器	50	76.31	7	7	未进入负面清单	否	无	

104	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV胜碾线戈布沟台区分7#戈布沟台变压器	100	76.29	14	14	未进入负面清单	否	无	
105	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线12号政府台变压器	200	76.29	27	27	未进入负面清单	否	无	
106	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线邱窝棚支线10号邱窝棚村公变变压器	100	76.29	14	14	未进入负面清单	否	无	
107	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线杨树崴木器分线7号杨树崴木器变压器	400	76.24	55	55	未进入负面清单	否	无	
108	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线东大道新村分线10号东大道新村变压器	200	76.23	28	28	未进入负面清单	否	无	
109	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线#12	250	76.22	34	34	未进入负面清单	否	无	
110	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线小板河分线28号小板河变压器	50	76.21	7	7	未进入负面清单	否	无	
111	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线197号杆T接边山分线42号何家二台变压器	100	76.19	14	14	未进入负面清单	否	无	
112	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	金凤春城3#箱变-1号变压器	400	76.19	55	55	未进入负面清单	否	无	
113	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	前甸一线	顺前二线114	100	76.12	14	14	未进入负面清单	否	无	
114	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线峡河三家子分001号峡河三家子西队变压器	315	76.11	44	44	未进入负面清单	否	无	
115	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线刘家沟支线14号刘家沟村变压器	50	76.1	7	7	未进入负面清单	否	无	
116	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线黄岗子东分线002号岗子东变压器	100	76.1	14	14	未进入负面清单	否	无	
117	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线12变台	100	76.09	14	14	未进入负面清单	否	无	

118	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线多木支线20号多木变压器	50	76.04	7	7	未进入负面清单	否	无	
119	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线026号706台区变压器	200	76.04	28	28	未进入负面清单	否	无	
120	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线太平沟分线13号太平沟变压器	200	76.03	28	28	未进入负面清单	否	无	
121	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线木家岭分线3号木家岭变压器	50	76.01	7	7	未进入负面清单	否	无	
122	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线永胜分线29号永胜一组变压器	50	75.98	7	7	未进入负面清单	否	无	
123	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线西沟分34号西沟变压器	50	75.96	7	7	未进入负面清单	否	无	
124	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线卜屯公用变分线2号卜屯公用变变压器	100	75.96	14	14	未进入负面清单	否	无	
125	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑3#箱变1#变压器	400	75.94	56	56	未进入负面清单	否	无	
126	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线长兴沟支线24号长兴沟变压器	50	75.91	7	7	未进入负面清单	否	无	
127	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线松树嘴西支线5号松树嘴西变压器	100	75.91	14	14	未进入负面清单	否	无	
128	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线8右#6变压器	500	75.88	71	71	未进入负面清单	否	无	
129	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线庙沟变压器	50	75.87	7	7	未进入负面清单	否	无	
130	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线幸福里2#配电站变压器1	315	75.85	45	45	未进入负面清单	否	无	
131	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	煤研小区1#配变站2#变压器	315	75.85	45	45	未进入负面清单	否	无	
132	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线河东小区2#配变站变压器	630	75.85	89	89	未进入负面清单	否	无	

133	国网抚顺市望花区供电分公司			辽中小区2#配变站1#变压器	630	75.85	89	89	未进入负面清单	否	无	
134	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线三道背支线23号祁家卜公四变压器	10	75.85	1	1	未进入负面清单	否	无	
135	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线314号大孤家村变压器	400	75.84	57	57	未进入负面清单	否	无	
136	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线128箱变1#变压器	250	75.83	35	35	未进入负面清单	否	无	
137	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线砍椽沟分线109号复兴屯变压器	200	75.81	28	28	未进入负面清单	否	无	
138	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线49号下海浪五变压器	100	75.8	14	14	未进入负面清单	否	无	
139	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV夏杨线卢堡支线04号卢堡村变压器	200	75.73	29	29	未进入负面清单	否	无	
140	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线泉源分线21号北道变压器	50	75.71	7	7	未进入负面清单	否	无	
141	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线015号哈达村变压器	200	75.7	29	29	未进入负面清单	否	无	
142	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线甘井沟分线43号甘井沟公变变压器	50	75.7	7	7	未进入负面清单	否	无	
143	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线耿家台分线01号耿家变台变压器	100	75.68	14	14	未进入负面清单	否	无	
144	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线五龙分线96号五龙四队变压器	20	75.67	3	3	未进入负面清单	否	无	
145	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	辽中小区1#配变站1#变压器	400	75.66	57	57	未进入负面清单	否	无	
146	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线大荒沟支线118号南岔变压器	50	75.65	7	7	未进入负面清单	否	无	

147	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线老城道北分线07号老城汉队道北变压器	100	75.64	14	14	未进入负面清单	否	无	
148	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线79左2变压器	100	75.63	14	14	未进入负面清单	否	无	
149	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线六十垄地分线4号六十垄地变压器	50	75.62	7	7	未进入负面清单	否	无	
150	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线152号树基沟变压器	200	75.62	29	29	未进入负面清单	否	无	
151	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线106号大莱河变压器	50	75.61	7	7	未进入负面清单	否	无	
152	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线佟家沟支线3号佟家沟变压器	100	75.6	14	14	未进入负面清单	否	无	
153	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线宁家店支线1号宁家店变压器	50	75.56	7	7	未进入负面清单	否	无	
154	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线36号杆T接新立屯分线09号杆河北一队支线10号河北一队变压器	315	75.54	46	46	未进入负面清单	否	无	
155	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂东分3#	250	75.5	36	36	未进入负面清单	否	无	
156	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线双河南支线2号双河南变压器	100	75.45	15	15	未进入负面清单	否	无	
157	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线转祁支线139号祁家卜公二变压器	20	75.44	3	3	未进入负面清单	否	无	
158	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线杉松上堡东支线01号上堡东变压器	200	75.44	29	29	未进入负面清单	否	无	
159	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	香山美墅一期1箱变-02	315	75.44	46	46	未进入负面清单	否	无	

160	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线林场家属分线01号林场家属变压器	315	75.37	46	46	未进入负面清单	否	无	
161	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线半拉山村支线3号半拉山村变压器	100	75.36	15	15	未进入负面清单	否	无	
162	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线小流域支线20号孙焕文小流域变压器	5	75.34	1	1	未进入负面清单	否	无	
163	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线南粮库支线7号试验场村变压器	200	75.31	29	29	未进入负面清单	否	无	
164	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线25号夏家堡3号变压器	315	75.31	46	46	未进入负面清单	否	无	
165	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线公用一号支线04号公变一号变压器	200	75.31	29	29	未进入负面清单	否	无	
166	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	听涛雅苑二台第一间隔配电变压器	500	75.3	74	74	未进入负面清单	否	无	
167	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线南四平变压器	100	75.3	15	15	未进入负面清单	否	无	
168	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线二十三中分线4变压器	100	75.26	15	15	未进入负面清单	否	无	
169	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变345抚农纺织线	10kV燕石一线燕卜村分006号燕卜村分变压器	100	75.26	15	15	未进入负面清单	否	无	
170	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	10kV新兴三线南茶棚分线12号南茶棚二台变压器	100	75.25	15	15	未进入负面清单	否	无	
171	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘三台分17号养殖厂住宅变压器	80	75.22	12	12	未进入负面清单	否	无	

172	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线黄沙汀分线45号大堡河西变压器	20	75.19	3	3	未进入负面清单	否	无	
173	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线弯沟分1号洪光机井变压器	100	75.18	15	15	未进入负面清单	否	无	
174	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线大蛤蟆塘支线34号大蛤蟆塘村变压器	100	75.15	15	15	未进入负面清单	否	无	
175	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	化纤线	10kV清南一分线14号林场西502变压器	200	75.15	30	30	未进入负面清单	否	无	
176	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干线60右12号液化气站527变压器	100	75.14	15	15	未进入负面清单	否	无	
177	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线兴隆台公用变分线10号兴隆台公用变变压器	200	75.14	30	30	未进入负面清单	否	无	
178	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分红石支007号红石村变压器	50	75.13	7	7	未进入负面清单	否	无	
179	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线5	315	75.13	47	47	未进入负面清单	否	无	
180	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分柏家一台支2号变压器（新）	200	75.12	30	30	未进入负面清单	否	无	
181	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线大庙村支线2号大庙村变压器	50	75.11	7	7	未进入负面清单	否	无	
182	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	1	500	75.11	74	74	未进入负面清单	否	无	
183	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线#14	315	75.08	47	47	未进入负面清单	否	无	
184	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	水木山城2箱式变变压器间隔配电变压器	500	75.05	75	75	未进入负面清单	否	无	
185	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线述德分线河北村支线29号河北村变压器	50	75.05	7	7	未进入负面清单	否	无	

186	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分三家子南台支003#三家子南变压器	100	75.02	15	15	未进入负面清单	否	无	
187	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前一线	顺前一线129	100	75.01	15	15	未进入负面清单	否	无	
188	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线78号二高东343变压器	50	75	8	8	未进入负面清单	否	无	
189	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分线2#-乙烯小区2#配电站变压器	400	74.99	60	60	未进入负面清单	否	无	
190	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线甘井子二组支线1号甘井子二组变压器	50	74.98	8	8	未进入负面清单	否	无	
191	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤工一线12	315	74.95	47	47	未进入负面清单	否	无	
192	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线腰岭子分7号南台区变压器	100	74.95	15	15	未进入负面清单	否	无	
193	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线368号西岭北变压器	100	74.94	15	15	未进入负面清单	否	无	
194	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线磙子沟分线032号磙子沟变压器	50	74.93	8	8	未进入负面清单	否	无	
195	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线文屯支线4号文屯变压器	100	74.91	15	15	未进入负面清单	否	无	
196	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变952五西二线	西矸子小区3#配变站1#变压器	315	74.91	48	48	未进入负面清单	否	无	
197	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	千西干线	千金一线千金路北5#站内变压器	400	74.91	60	60	未进入负面清单	否	无	
198	国网抚顺市东洲区供电分公司			万台二线疗北分线7左1#柱上变压器	200	74.89	30	30	未进入负面清单	否	无	
199	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线将军八方块1号配变站	500	74.88	76	76	未进入负面清单	否	无	

200	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线六道河分线1号六道河变压器	50	74.86	8	8	未进入负面清单	否	无	
201	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线36号杆T接新立屯分线25号河北三队变压器	100	74.86	15	15	未进入负面清单	否	无	
202	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线南波湾分2柱上变压器	315	74.85	48	48	未进入负面清单	否	无	
203	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线西堡分线3号西堡公用变变压器	200	74.84	30	30	未进入负面清单	否	无	
204	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	和平市场2#配变站1#变压器	400	74.83	61	61	未进入负面清单	否	无	
205	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线汪良支008号汪良南变压器	100	74.82	15	15	未进入负面清单	否	无	
206	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线于家分线04号苇鲜队变压器	400	74.82	61	61	未进入负面清单	否	无	
207	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线三道沟支线号三道沟变压器	50	74.77	8	8	未进入负面清单	否	无	
208	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线夏家分096号夏家台变压器	50	74.77	8	8	未进入负面清单	否	无	
209	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线55#邮局住宅变压器	100	74.73	15	15	未进入负面清单	否	无	
210	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线光明分线10左1	315	74.7	48	48	未进入负面清单	否	无	
211	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线头道岭山分线001号头道岭变台变压器	50	74.66	8	8	未进入负面清单	否	无	
212	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线得胜堡分线02号得胜卜变压器	80	74.65	12	12	未进入负面清单	否	无	
213	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线台沟二组支线2号台沟二组变压器	50	74.64	8	8	未进入负面清单	否	无	

214	国网抚顺市东洲区供电分公司			张甸干线66左5右1#柱上变压器	200	74.63	31	31	未进入负面清单	否	无	
215	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线下营子东分线07号下营子东变压器	100	74.62	15	15	未进入负面清单	否	无	
216	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线大房子分线163号大房子村变压器	50	74.62	8	8	未进入负面清单	否	无	
217	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	古城子小区4#配变站1#变压器	400	74.61	62	62	未进入负面清单	否	无	
218	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线40号大百货变压器	400	74.6	62	62	未进入负面清单	否	无	
219	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线水泥分线14右4号水泥厂西610变压器	200	74.6	31	31	未进入负面清单	否	无	
220	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	凤城小区4#配变站2	400	74.59	62	62	未进入负面清单	否	无	
221	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线122号椽子沟变压器	50	74.59	8	8	未进入负面清单	否	无	
222	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线61号四道河变压器	80	74.58	12	12	未进入负面清单	否	无	
223	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线11柱上变压器	200	74.54	31	31	未进入负面清单	否	无	
224	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线#28变压器	315	74.54	49	49	未进入负面清单	否	无	
225	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分131#南庙东台变压器	100	74.51	15	15	未进入负面清单	否	无	
226	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿杨分线大东沟支线21号大东沟变压器	50	74.5	8	8	未进入负面清单	否	无	
227	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线022号北三家三队变压器	100	74.49	16	16	未进入负面清单	否	无	

228	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线百货分线10号百货一台变压器	630	74.47	98	98	未进入负面清单	否	无	
229	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线双台子分线松树支线3号松树变压器	100	74.46	16	16	未进入负面清单	否	无	
230	国网抚顺市东洲区供电分公司			夜台联线20#柱上变压器	100	74.43	16	16	未进入负面清单	否	无	
231	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线高砬子支线2号高砬子公变变压器	100	74.42	16	16	未进入负面清单	否	无	
232	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43+1右2#-2#箱变-1#变压器	250	74.39	39	39	未进入负面清单	否	无	
233	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡北分支线头道砬子四队分线08号头道砬子四队变压器	50	74.34	8	8	未进入负面清单	否	无	
234	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线湾龙背分线29号茧厂沟变压器	50	74.28	8	8	未进入负面清单	否	无	
235	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	化纤线	10kV清南一分线25号西卜变压器	80	74.26	13	13	未进入负面清单	否	无	
236	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	阳光丽景2#箱变-1变压器	500	74.23	79	79	未进入负面清单	否	无	
237	国网清原满族自治县供电公司			10kV复兴线016号前街变压器	100	74.22	16	16	未进入负面清单	否	无	
238	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	千户干线	千户干线48右#1	50	74.19	8	8	未进入负面清单	否	无	
239	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线甘井子二号支线2号甘井子2号村变压器	100	74.16	16	16	未进入负面清单	否	无	
240	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线172号新卜大队变压器	30	74.16	5	5	未进入负面清单	否	无	
241	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线3#智能变变压器	400	74.14	63	63	未进入负面清单	否	无	

242	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线153号下甸子变压器	20	74.13	3	3	未进入负面清单	否	无	
243	国网抚顺市望花区供电分公司			凤和一线雷锋分线01	400	74.13	63	63	未进入负面清单	否	无	
244	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线30#	160	74.12	25	25	未进入负面清单	否	无	
245	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线11左14变压器（原粮库干线11左13）	315	74.09	50	50	未进入负面清单	否	无	
246	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线疗养分11号田屯南台变压器	100	74.09	16	16	未进入负面清单	否	无	
247	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线老虎洞支线009号老虎洞变压器	10	74.09	2	2	未进入负面清单	否	无	
248	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城一起6#配变站1#变压器	315	74.06	50	50	未进入负面清单	否	无	
249	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分线19左2#腈纶小区4#配电站1#变压器	800	74.06	128	128	未进入负面清单	否	无	
250	国网清原满族自治县供电公司			10kV市街线709台区支线003号709台区变压器	100	74.06	16	16	未进入负面清单	否	无	
251	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线037号710台区变压器	200	74.05	32	32	未进入负面清单	否	无	
252	国网抚顺市东洲区供电分公司			张甸干线64右1#柱上变压器	200	74.04	32	32	未进入负面清单	否	无	
253	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线钟灵寺分线003号钟灵寺变压器	30	74.03	5	5	未进入负面清单	否	无	
254	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线林业加工厂支线2号公变五号变压器	100	74.01	16	16	未进入负面清单	否	无	
255	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线林场家属分线02号林场家属变台变压器	50	74	8	8	未进入负面清单	否	无	

256	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤和三线9左08	250	73.98	40	40	未进入负面清单	否	无	
257	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线2#环网柜-乙烯小区1#配电站-1#变压器	400	73.98	64	64	未进入负面清单	否	无	
258	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	千西干线	千金一线千金路北1#站内变压器	500	73.97	80	80	未进入负面清单	否	无	
259	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分047号北李变压器	50	73.97	8	8	未进入负面清单	否	无	
260	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线瓦窑分线17号八里村变压器	80	73.96	13	13	未进入负面清单	否	无	
261	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线前安分前安二台支004号变压器	200	73.95	32	32	未进入负面清单	否	无	
262	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线三道河支线54号三道河变台变压器	50	73.94	8	8	未进入负面清单	否	无	
263	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线永六分线二龙支线60号四道卜前队变压器	200	73.93	32	32	未进入负面清单	否	无	
264	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干线银矿分1号救兵西分变压器（新）	100	73.93	16	16	未进入负面清单	否	无	
265	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线萝卜坎四台03#萝卜坎村北变压器	100	73.93	16	16	未进入负面清单	否	无	
266	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线北沟分当中沟支45号当中沟（七队）变压器	50	73.92	8	8	未进入负面清单	否	无	
267	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤和三线6	160	73.92	26	26	未进入负面清单	否	无	
268	国网抚顺市新抚区供电分公司			北台一线6右2柱上变压器1	315	73.91	51	51	未进入负面清单	否	无	

269	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	福南一线22#柱上变压器	315	73.9	51	51	未进入负面清单	否	无	
270	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线西山支14号长岭七组变压器	100	73.89	16	16	未进入负面清单	否	无	
271	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线石碑分线石碑上堡支线13号上堡变压器	50	73.86	8	8	未进入负面清单	否	无	
272	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线大南分线187号大南沟变压器	200	73.84	32	32	未进入负面清单	否	无	
273	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线074号锅炉房台区	400	73.83	65	65	未进入负面清单	否	无	
274	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线燕家分线02号燕家变变压器	50	73.8	8	8	未进入负面清单	否	无	
275	国网抚顺县供电公司			10kV孟家线孟家二台分24号孟家二台变压器	100	73.77	16	16	未进入负面清单	否	无	
276	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	张甸线	张甸干线66左2	400	73.74	65	65	未进入负面清单	否	无	
277	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线望山三台分001号望花三台（供电所）变压器	100	73.74	16	16	未进入负面清单	否	无	
278	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	南台一线1左2柱上变压器2	200	73.72	33	33	未进入负面清单	否	无	
279	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线胡家支线003号胡家变压器	50	73.7	8	8	未进入负面清单	否	无	
280	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线北岔沟支线5号北岔村变压器	50	73.68	8	8	未进入负面清单	否	无	
281	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线后乱泥支7号后乱泥变压器	100	73.67	16	16	未进入负面清单	否	无	
282	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线8#柱上变压器	100	73.67	16	16	未进入负面清单	否	无	
283	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线农场分姚家山前分001号姚家山前变压器	200	73.66	33	33	未进入负面清单	否	无	

284	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线大柳树分线富裕九队支线07号富裕九队变压器	50	73.65	8	8	未进入负面清单	否	无	
285	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线258号崴子变压器	100	73.65	16	16	未进入负面清单	否	无	
286	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线091号路家五队变压器	200	73.64	33	33	未进入负面清单	否	无	
287	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	千户干线	千户干线#37	100	73.63	16	16	未进入负面清单	否	无	
288	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线55#环网箱配出3#箱式变电站母线间隔配电变压器	400	73.59	66	66	未进入负面清单	否	无	
289	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线大秧上堡支线3号大秧上堡变压器	100	73.57	16	16	未进入负面清单	否	无	
290	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线支家支线3号支家变压器	50	73.56	8	8	未进入负面清单	否	无	
291	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线马金九队分10号马金九队变压器	315	73.54	52	52	未进入负面清单	否	无	
292	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线长春街4#配变站变压器	160	73.54	26	26	未进入负面清单	否	无	
293	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线18左1#柱上变压器	100	73.53	16	16	未进入负面清单	否	无	
294	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线松树嘴公用变支线2号松树嘴公用变变压器	100	73.5	17	17	未进入负面清单	否	无	
295	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线同太沟分4号同太沟变压器	200	73.49	33	33	未进入负面清单	否	无	
296	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分11左06右09左003号河西变压器	315	73.47	52	52	未进入负面清单	否	无	

297	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线大坡子支线2号大坡村变压器	50	73.47	8	8	未进入负面清单	否	无	
298	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线胜利鲜分线02号胜利鲜变压器	100	73.47	17	17	未进入负面清单	否	无	
299	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV湾七线尖山子支线1号尖山子变压器	100	73.46	17	17	未进入负面清单	否	无	
300	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线096号赵家二台变压器	100	73.46	17	17	未进入负面清单	否	无	
301	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线二道河分线143号二道河村变压器	100	73.44	17	17	未进入负面清单	否	无	
302	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线和平自来水分005号1532台区变压器	200	73.42	33	33	未进入负面清单	否	无	
303	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	二区住宅箱变变压器间隔配电变压器	315	73.41	52	52	未进入负面清单	否	无	
304	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线唐屯支线2号唐屯公变变压器	100	73.4	17	17	未进入负面清单	否	无	
305	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线下湾子3号分线05号下湾子三号变压器	200	73.4	33	33	未进入负面清单	否	无	
306	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线马丈沟分线29号杆金家一队变压器	5	73.39	1	1	未进入负面清单	否	无	
307	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	中阳一线21右3右1柱上变压器	200	73.39	33	33	未进入负面清单	否	无	
308	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	福南二线44#南分苑1#变压器	500	73.37	83	83	未进入负面清单	否	无	
309	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线东沟支24号小寨子东沟变压器	50	73.36	8	8	未进入负面清单	否	无	
310	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线13左3柱上变压器	400	73.33	67	67	未进入负面清单	否	无	

311	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分窝朋沟支5号窝朋沟变压器变压器	100	73.33	17	17	未进入负面清单	否	无	
312	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线168号聂尔库西变压器	200	73.33	33	33	未进入负面清单	否	无	
313	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线019右003号黑石木205号变压器	250	73.31	42	42	未进入负面清单	否	无	
314	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	日新箱式变供暖配变间隔配电变压器	315	73.28	53	53	未进入负面清单	否	无	
315	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线红土庙支线11号红土庙变压器	50	73.28	8	8	未进入负面清单	否	无	
316	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线31号醋精台区变压器	200	73.27	33	33	未进入负面清单	否	无	
317	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线苇南子线20号苇南变压器	50	73.23	8	8	未进入负面清单	否	无	
318	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线英家支021号英家台变压器	100	73.21	17	17	未进入负面清单	否	无	
319	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线樱桃分4号樱桃变压器	50	73.18	8	8	未进入负面清单	否	无	
320	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线榆木沟支线27号榆木沟变压器	20	73.17	3	3	未进入负面清单	否	无	
321	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线邓家沟支线14号下湖公一变压器	10	73.16	2	2	未进入负面清单	否	无	
322	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线11号楼支线02号开发7#楼变台变压器	250	73.14	42	42	未进入负面清单	否	无	

323	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线街东分支线07号前街西台区变压器	100	73.13	17	17	未进入负面清单	否	无	
324	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线大背分线1号大背变压器	50	73.12	8	8	未进入负面清单	否	无	
325	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大二线恒大华府7#箱变间隔配电变压器	400	73.12	68	68	未进入负面清单	否	无	
326	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线朴葳分线15号刘家堡变压器	200	73.05	34	34	未进入负面清单	否	无	
327	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线小苏河支线2号小苏河变压器	50	73.01	8	8	未进入负面清单	否	无	
328	国网抚顺市开发区供电公司			绿地二线充电桩箱变配电变压器	400	73	68	68	未进入负面清单	否	无	
329	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线3号林场公变	50	73	9	9	未进入负面清单	否	无	
330	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线公用变3号分线1号公变三号变压器	100	72.98	17	17	未进入负面清单	否	无	
331	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线后屯支线4号后屯变压器	50	72.97	9	9	未进入负面清单	否	无	
332	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线头道沟分线108号头道沟变压器	50	72.95	9	9	未进入负面清单	否	无	
333	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线马金部队支6号马金西沟变压器	200	72.95	34	34	未进入负面清单	否	无	
334	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线187号北山变压器	50	72.94	9	9	未进入负面清单	否	无	
335	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	东沟干线煤研分线16右10#变压器	80	72.93	14	14	未进入负面清单	否	无	
336	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	凤城小区2#配变站1#变压器	315	72.9	54	54	未进入负面清单	否	无	

337	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线马家店村分线3号马家店村变压器	100	72.88	17	17	未进入负面清单	否	无	
338	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线40号杆T接红旗二台分线02号红旗二台变压器	100	72.87	17	17	未进入负面清单	否	无	
339	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV友爱线72大泗分006#大泗水变压器	200	72.86	34	34	未进入负面清单	否	无	
340	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线英家大棚支006号英家大棚变压器	50	72.85	9	9	未进入负面清单	否	无	
341	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变151望花线	10kV抚农望花线(下)30号河东二队变压器	200	72.78	34	34	未进入负面清单	否	无	
342	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	化二干线	化二干线纺织小区1#-1变压器	400	72.74	69	69	未进入负面清单	否	无	
343	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线双平支线胭脂房支线4号前胭脂房变压器	50	72.74	9	9	未进入负面清单	否	无	
344	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线文屯公用变支线1号文屯公用变压器	50	72.73	9	9	未进入负面清单	否	无	
345	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	福中二线#34柱上变压器	315	72.72	54	54	未进入负面清单	否	无	
346	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线开发支线03号开发二台变压器	250	72.7	43	43	未进入负面清单	否	无	
347	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线赵加新分黑背西支001号黑背西变压器	400	72.69	69	69	未进入负面清单	否	无	
348	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线平山分线22#平山村变压器	100	72.68	17	17	未进入负面清单	否	无	
349	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线土窝棚分线003号土窝棚变压器	100	72.68	17	17	未进入负面清单	否	无	

350	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉二台分上鲜支上鲜二台柱上变压器	100	72.66	17	17	未进入负面清单	否	无	
351	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线兴隆河家属分线3号兴隆河公变变压器	50	72.64	9	9	未进入负面清单	否	无	
352	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线大那路支线1号大那路变压器	50	72.59	9	9	未进入负面清单	否	无	
353	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线二龙支线31号三道卜后队变压器	100	72.57	17	17	未进入负面清单	否	无	
354	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线267号新农村变压器	200	72.57	35	35	未进入负面清单	否	无	
355	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线14左3#变压器	315	72.57	55	55	未进入负面清单	否	无	
356	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线34变压器	315	72.56	55	55	未进入负面清单	否	无	
357	国网抚顺市东洲区供电分公司			平塑一线37#柱上变压器	100	72.55	17	17	未进入负面清单	否	无	
358	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线东砬沟分线009号东砬沟变压器	50	72.55	9	9	未进入负面清单	否	无	
359	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV西主干线24号公用1号公变变压器	50	72.53	9	9	未进入负面清单	否	无	
360	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线西川支线074号西川变压器	100	72.53	17	17	未进入负面清单	否	无	
361	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线二枉沟上堡支线54号二枉沟下堡变压器	20	72.52	3	3	未进入负面清单	否	无	
362	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线054号王什路变压器	50	72.52	9	9	未进入负面清单	否	无	
363	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线221#塔二丈一台变压器	100	72.5	18	18	未进入负面清单	否	无	

364	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线西三嘴支线005号西山嘴变压器	400	72.49	70	70	未进入负面清单	否	无	
365	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线067号铁路变压器	100	72.49	18	18	未进入负面清单	否	无	
366	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线097号东卜变压器	200	72.48	35	35	未进入负面清单	否	无	
367	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线房产分线网通支线04号网通变压器	100	72.45	18	18	未进入负面清单	否	无	
368	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线渠道西分002#农电楼变压器	400	72.37	71	71	未进入负面清单	否	无	
369	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线刘家崴子村分线16号刘家崴子村变压器	30	72.35	5	5	未进入负面清单	否	无	
370	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线松树嘴六队8号松六队变压器	100	72.33	18	18	未进入负面清单	否	无	
371	国网抚顺市新抚区供电分公司			福华北线48柱上变压器	315	72.33	56	56	未进入负面清单	否	无	
372	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线69	250	72.33	44	44	未进入负面清单	否	无	
373	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分陆家支004号那家村变压器	100	72.32	18	18	未进入负面清单	否	无	
374	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线134号通什二台变压器	50	72.32	9	9	未进入负面清单	否	无	
375	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	桓火联线	桓火联线18右#2	200	72.32	35	35	未进入负面清单	否	无	
376	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金一线	阿金一线56左#2	200	72.3	35	35	未进入负面清单	否	无	
377	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线供电所分线11号公用变5号变压器(二批)	100	72.26	18	18	未进入负面清单	否	无	

378	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富民线配件支线配件变压器	100	72.24	18	18	未进入负面清单	否	无	
379	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分051号施家五队变压器	630	72.23	112	112	未进入负面清单	否	无	
380	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线200号王大郎沟变压器	50	72.23	9	9	未进入负面清单	否	无	
381	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线王家支线02号王家台变压器	100	72.22	18	18	未进入负面清单	否	无	
382	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线11右4#柱上变压器	200	72.21	36	36	未进入负面清单	否	无	
383	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线2#地变	250	72.21	44	44	未进入负面清单	否	无	
384	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线富江东变压器	80	72.21	14	14	未进入负面清单	否	无	
385	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线二洼分线5号二洼变压器	160	72.16	29	29	未进入负面清单	否	无	
386	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线102号上烟沟变压器	100	72.13	18	18	未进入负面清单	否	无	
387	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	张甸线	张甸干线36箱变-2#变压器	500	72.11	89	89	未进入负面清单	否	无	
388	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线7左1变台	160	72.09	29	29	未进入负面清单	否	无	
389	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	10kV抚农景长线	10kV抚农景长线前斗分24号前斗变压器（新）	160	72.08	29	29	未进入负面清单	否	无	
390	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线农药分线29#变压器(原农药分线	200	72.08	36	36	未进入负面清单	否	无	
391	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV燕石一线景家分景004号景家台变压器	200	72.02	36	36	未进入负面清单	否	无	
392	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线大顺店分线03号大顺店变压器	30	72.01	5	5	未进入负面清单	否	无	
393	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	师范附小北2#配变站变压器	500	72	90	90	未进入负面清单	否	无	

394	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线外加剂分013号塔峪北台变压器	315	71.99	57	57	未进入负面清单	否	无	
395	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河南线河南二线西四分线邮政支线01号小栏桥台变压器	200	71.98	36	36	未进入负面清单	否	无	
396	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	凤工联线76左4#变压器	400	71.97	72	72	未进入负面清单	否	无	
397	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	千西干线	千金一线51右1柱上变压器	200	71.97	36	36	未进入负面清单	否	无	
398	国网抚顺市顺城区供电分公司			将军干线16左1配变站将军市场北1#	400	71.93	72	72	未进入负面清单	否	无	
399	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	YHG_东沟干线19右1，滴水湾1#箱变A开关间隔配电变	250	71.93	45	45	未进入负面清单	否	无	
400	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线四平二队分线28号四平二队公用台变压器	50	71.9	9	9	未进入负面清单	否	无	
401	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV郎士线关山分034号水库移民住宅变压器	200	71.89	36	36	未进入负面清单	否	无	
402	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线秀水甸公用变支线2号秀水甸公用变变压器	50	71.86	9	9	未进入负面清单	否	无	
403	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	听涛雅苑一台箱变出线间隔配电变压器	400	71.84	73	73	未进入负面清单	否	无	
404	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变345抚农纺织线	10kV纺织线119号养树二台变压器	100	71.84	18	18	未进入负面清单	否	无	
405	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线暖泉子分线013号暖泉子变压器	100	71.82	18	18	未进入负面清单	否	无	
406	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线北台1#配变站变压器	100	71.82	18	18	未进入负面清单	否	无	

407	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线兴隆台七组支线15号兴隆台七组变压器	50	71.81	9	9	未进入负面清单	否	无	
408	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线关家街分线王家窑支线20号王家窑变压器	50	71.79	9	9	未进入负面清单	否	无	
409	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块1#箱变变压器间隔配电变压器	630	71.74	115	115	未进入负面清单	否	无	
410	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线大堡分线013#大堡南变压器	200	71.72	37	37	未进入负面清单	否	无	
411	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线丰大分线071号大河东二台变压器	50	71.69	9	9	未进入负面清单	否	无	
412	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线妈妈伙落分线66号妈妈伙落变压器	100	71.69	18	18	未进入负面清单	否	无	
413	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV西主干线夏家堡村3号分线03号夏家堡村3号变压器	50	71.68	9	9	未进入负面清单	否	无	
414	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分水库局支014号白家店东岭变压器	100	71.68	18	18	未进入负面清单	否	无	
415	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线29左3#柱上变压器	400	71.64	73	73	未进入负面清单	否	无	
416	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线前安分003号后安三台变压器	200	71.63	37	37	未进入负面清单	否	无	
417	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线罗圈沟分线13号罗圈沟村变压器	50	71.62	9	9	未进入负面清单	否	无	
418	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线西山支1号长岭西山变压器	50	71.61	9	9	未进入负面清单	否	无	
419	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线245号公用变4号变压器	200	71.61	37	37	未进入负面清单	否	无	

420	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV清南干线61号东园小区517变压器	400	71.6	74	74	未进入负面清单	否	无	
421	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线12左1变台	250	71.6	46	46	未进入负面清单	否	无	
422	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线荒沟支线1号荒沟变压器	50	71.59	9	9	未进入负面清单	否	无	
423	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线斗虎沟分线48号斗虎沟变压器	20	71.56	4	4	未进入负面清单	否	无	
424	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线87#变压器	315	71.55	58	58	未进入负面清单	否	无	
425	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线敬老院分004号马和一台变压器	200	71.55	37	37	未进入负面清单	否	无	
426	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线铁矿分龙凤沟支26#龙凤沟二台区变压器	50	71.48	9	9	未进入负面清单	否	无	
427	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线六家子分056号北房子村变压器	50	71.46	9	9	未进入负面清单	否	无	
428	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	琥珀分线14左3右#1柱上变压器	400	71.45	74	74	未进入负面清单	否	无	
429	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线教师楼分007号程家1540变压器	100	71.45	19	19	未进入负面清单	否	无	
430	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线修理连分20号变压器	50	71.42	9	9	未进入负面清单	否	无	
431	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗南分线7变台	400	71.41	74	74	未进入负面清单	否	无	
432	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线桦树哨支线41号桦树哨变压器	50	71.4	9	9	未进入负面清单	否	无	
433	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线坎上工区一号台分线02号坎上工区一号台变压器	50	71.39	9	9	未进入负面清单	否	无	

434	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线上青二台支线001号上青二台变压器	50	71.39	9	9	未进入负面清单	否	无	
435	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线唐力一分3号唐力四台变压器	200	71.39	37	37	未进入负面清单	否	无	
436	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	千西干线	千金一线千金路北3#站内变压器	400	71.36	75	75	未进入负面清单	否	无	
437	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线#9变压器	400	71.35	75	75	未进入负面清单	否	无	
438	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线泡子沿分线3号泡子沿变压器	100	71.34	19	19	未进入负面清单	否	无	
439	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线西猴分线72号西猴公变变压器	20	71.33	4	4	未进入负面清单	否	无	
440	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线城郊分线15号15419部队家属台区变压器	50	71.33	9	9	未进入负面清单	否	无	
441	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线大柳树分线富裕村支线03号富裕村变台变压器	200	71.32	37	37	未进入负面清单	否	无	
442	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	凤翔干线#37柱上变压器	315	71.31	59	59	未进入负面清单	否	无	
443	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线董家街分线3号董家街村变压器	100	71.31	19	19	未进入负面清单	否	无	
444	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线68#变台	200	71.29	37	37	未进入负面清单	否	无	
445	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区4#配变站1#变压器	500	71.28	94	94	未进入负面清单	否	无	
446	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线康家街分线5号康家街村变压器	50	71.28	9	9	未进入负面清单	否	无	
447	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线254号杆金家二队变压器	200	71.27	37	37	未进入负面清单	否	无	
448	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线蜂蜜砾子2号支线蜂蜜砾子2#变压器	50	71.27	9	9	未进入负面清单	否	无	

449	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线前安分滨河小区支后安四台分支004号后安四台变压器	200	71.24	38	38	未进入负面清单	否	无	
450	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	锦绣澜湾1#箱变变压器1	315	71.24	59	59	未进入负面清单	否	无	
451	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线百货分线01号林业小区变台变压器	200	71.22	38	38	未进入负面清单	否	无	
452	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线搭连分13左#3	200	71.21	38	38	未进入负面清单	否	无	
453	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线308号大孤家供销社变压器	50	71.2	9	9	未进入负面清单	否	无	
454	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线北旺清南台支线05号北旺清南台变压器	160	71.19	30	30	未进入负面清单	否	无	
455	国网抚顺市顺城区供电分公司			粮库干线永安小区1#配电站2#变压器	400	71.17	75	75	未进入负面清单	否	无	
456	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	凤城小区4#配变站1#变压器	400	71.17	75	75	未进入负面清单	否	无	
457	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线150号大堡河南变压器	10	71.16	2	2	未进入负面清单	否	无	
458	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线松树嘴村支线14号松树嘴村变压器	315	71.16	59	59	未进入负面清单	否	无	
459	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线012号立交桥一号变压器	100	71.14	19	19	未进入负面清单	否	无	
460	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线26左4变压器	315	71.14	59	59	未进入负面清单	否	无	
461	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦三联线	锦三联线力城分线6左6-1#变压器	200	71.14	38	38	未进入负面清单	否	无	
462	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线东昌分线南沟一台支线03号南沟一台变压器	200	71.13	38	38	未进入负面清单	否	无	

463	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	古城子小区8#配变站1#变压器	400	71.13	75	75	未进入负面清单	否	无	
464	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线小堡中分线002号小堡中变压器	100	71.13	19	19	未进入负面清单	否	无	
465	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线洪发分006号黄旗北台变压器	160	71.11	30	30	未进入负面清单	否	无	
466	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线192号小堡变压器	100	71.1	19	19	未进入负面清单	否	无	
467	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线述德分线述贤支线62号述贤村变压器	100	71.05	19	19	未进入负面清单	否	无	
468	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线121号杨木二变压器	100	70.99	19	19	未进入负面清单	否	无	
469	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线199号杆T接边罗分线147号罗圈一台变压器	100	70.98	19	19	未进入负面清单	否	无	
470	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	电宅分线5左3柱上变压器2	100	70.97	19	19	未进入负面清单	否	无	
471	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线河西分48号哈达河西变压器	100	70.96	19	19	未进入负面清单	否	无	
472	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线局典式楼配电变压器	400	70.95	76	76	未进入负面清单	否	无	
473	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	翰林苑小区1#配变站1#变压器	500	70.91	95	95	未进入负面清单	否	无	
474	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线供电所分线7号公用变2号变压器	200	70.89	38	38	未进入负面清单	否	无	
475	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线四道支002号四道台变压器	100	70.84	19	19	未进入负面清单	否	无	

476	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线山城堡分013#三家东台变压器	160	70.81	31	31	未进入负面清单	否	无	
477	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线330号大板河变压器	200	70.81	38	38	未进入负面清单	否	无	
478	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线移动支线009号十八岭公三变压器(二批)	50	70.8	10	10	未进入负面清单	否	无	
479	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#13柱上变压器	400	70.76	77	77	未进入负面清单	否	无	
480	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线山河支线005号山河变压器	50	70.74	10	10	未进入负面清单	否	无	
481	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线平三队分线006号福寿楼变压器	160	70.73	31	31	未进入负面清单	否	无	
482	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线2右8号北山大庙601变压器	250	70.72	48	48	未进入负面清单	否	无	
483	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	凤和二线05+1	315	70.67	61	61	未进入负面清单	否	无	
484	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线驿马一台分12号驿马一变压器	200	70.67	39	39	未进入负面清单	否	无	
485	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线银虎沟分线26号银虎沟村变压器	50	70.66	10	10	未进入负面清单	否	无	
486	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线2#环网柜-石油机械厂楼1#配电站	500	70.65	97	97	未进入负面清单	否	无	
487	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线西一分线10号滨河二台变压器	200	70.64	39	39	未进入负面清单	否	无	
488	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线西岔支线046号西岔变压器	50	70.64	10	10	未进入负面清单	否	无	
489	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	前甸一线	顺前二线118右5	100	70.63	19	19	未进入负面清单	否	无	

490	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线22号自来水厂变压器	200	70.6	39	39	未进入负面清单	否	无	
491	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	高新二线大南分线14#	160	70.6	31	31	未进入负面清单	否	无	
492	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线开发区2号支线002号开发区2号变压器	200	70.58	39	39	未进入负面清单	否	无	
493	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线贵石分线04号马尔敦大队变压器	50	70.56	10	10	未进入负面清单	否	无	
494	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV工业一号线西八家支线8号西八家公变	100	70.55	19	19	未进入负面清单	否	无	
495	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线95号英六队变压器	100	70.55	19	19	未进入负面清单	否	无	
496	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线30号长春屯四队变压器	50	70.55	10	10	未进入负面清单	否	无	
497	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线大窝棚南分线2号大窝棚南变压器	50	70.55	10	10	未进入负面清单	否	无	
498	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线46柱上变压器1	315	70.55	61	61	未进入负面清单	否	无	
499	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	水木山城1号箱变变压器间隔配电变压器	400	70.55	78	78	未进入负面清单	否	无	
500	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	裕民干线	裕民干线28柱上变压器	400	70.55	78	78	未进入负面清单	否	无	
501	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	中和一线幸福里1#配电站变压器	315	70.54	61	61	未进入负面清单	否	无	
502	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线150号南三家北变压器	50	70.54	10	10	未进入负面清单	否	无	
503	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	凤城小区1#配变站2#变压器	400	70.53	78	78	未进入负面清单	否	无	
504	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	西矸子小区2#配变站1#变压器	250	70.53	49	49	未进入负面清单	否	无	

505	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线129变台	200	70.52	39	39	未进入负面清单	否	无	
506	国网抚顺县供电公司			10kV抚农马圈子线太平2台区柱上变压器	200	70.48	39	39	未进入负面清单	否	无	
507	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变650玫瑰一线	玫瑰城小区5#配变站1#变压器	315	70.47	62	62	未进入负面清单	否	无	
508	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线小青岛分29号石富一台变压器（新）	200	70.45	39	39	未进入负面清单	否	无	
509	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线46左2#变压器	500	70.44	98	98	未进入负面清单	否	无	
510	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	金凤春城3#箱变-2号变压器	400	70.44	78	78	未进入负面清单	否	无	
511	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线西一分线18号游泳馆变台变压器	315	70.43	62	62	未进入负面清单	否	无	
512	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭7#箱变变压器	630	70.43	123	123	未进入负面清单	否	无	
513	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线放牛沟分线34号放牛沟公变变压器	50	70.42	10	10	未进入负面清单	否	无	
514	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线后安中学分同安三支001号同安三台变压器	200	70.4	39	39	未进入负面清单	否	无	
515	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分荒地支南花园支005号南花园台区变压器	50	70.4	10	10	未进入负面清单	否	无	
516	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤林分线083号石鹏子南台变压器	200	70.39	39	39	未进入负面清单	否	无	
517	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	万科隆小区台区箱式变电站第一间隔配电变压器	200	70.37	39	39	未进入负面清单	否	无	

518	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线王大堡支线5号王大堡村变压器	80	70.36	16	16	未进入负面清单	否	无	
519	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线邱家三台分1号邱家三台变压器	315	70.36	62	62	未进入负面清单	否	无	
520	国网抚顺市顺城区供电分公司			北关干线18右1智能变	315	70.34	62	62	未进入负面清单	否	无	
521	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线排水支1号三宝河西变压器	200	70.33	39	39	未进入负面清单	否	无	
522	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线12右3配电站变压器	500	70.33	98	98	未进入负面清单	否	无	
523	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线瓦房分线2号瓦房变压器	200	70.32	39	39	未进入负面清单	否	无	
524	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线15号西卜东变台变压器	200	70.31	39	39	未进入负面清单	否	无	
525	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分12右6	315	70.3	62	62	未进入负面清单	否	无	
526	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇支线03号木奇三号台区变压器	200	70.25	40	40	未进入负面清单	否	无	
527	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	千西干线	千金一线39右2柱上变压器	250	70.22	49	49	未进入负面清单	否	无	
528	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线西堡东台分支线02号西堡东台变压器	160	70.22	32	32	未进入负面清单	否	无	
529	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线11右6柱上变压器1	315	70.17	62	62	未进入负面清单	否	无	
530	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线小洛三队分线07号小洛三队变台变压器	50	70.17	10	10	未进入负面清单	否	无	
531	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线14号苏水2#楼台变压器	315	70.11	63	63	未进入负面清单	否	无	
532	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线张家堡支线3号张家堡变压器	50	70.09	10	10	未进入负面清单	否	无	

533	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线三胜堡公用变支线4号三胜堡公用变变压器	50	70.09	10	10	未进入负面清单	否	无	
534	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线塔二丈三台分2#塔二丈三台变压器	100	70.07	20	20	未进入负面清单	否	无	
535	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线24变压器	400	70.07	80	80	未进入负面清单	否	无	
536	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线#27柱上变压器	315	70.06	63	63	未进入负面清单	否	无	
537	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线127号黑石木西卜变压器	50	70.05	10	10	未进入负面清单	否	无	
538	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线梨树沟分线016号梨树沟变压器	200	70.04	40	40	未进入负面清单	否	无	
539	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线106号27号楼变压器	315	69.89	63	63	未进入负面清单	否	无	
540	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线097号祝西变压器	100	69.88	20	20	未进入负面清单	否	无	
541	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线供热支线01号供热住宅变台变压器	100	69.84	20	20	未进入负面清单	否	无	
542	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线下坎子支线2号下坎子变压器	100	69.83	20	20	未进入负面清单	否	无	
543	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线川高分线168号高窝棚公变变压器	100	69.82	20	20	未进入负面清单	否	无	
544	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线太平甸支线14号太平甸村变压器	200	69.82	40	40	未进入负面清单	否	无	
545	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线西一分线15号滨河四台变压器	400	69.82	81	81	未进入负面清单	否	无	

546	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线罗坎店分线043号王家卜3队变压器	50	69.81	10	10	未进入负面清单	否	无	
547	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	草大干线	10kV草大干线水帘洞分线30号水帘洞南变压器	50	69.8	10	10	未进入负面清单	否	无	
548	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线双台子分线90号双台子变压器	100	69.8	20	20	未进入负面清单	否	无	
549	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线达子营分线09号达子营台变压器	100	69.78	20	20	未进入负面清单	否	无	
550	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线171#六中变压器	50	69.77	10	10	未进入负面清单	否	无	
551	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线邱窝棚公用变支线5号邱窝棚公变变压器	50	69.76	10	10	未进入负面清单	否	无	
552	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分17#-二厂小区9#配电站	315	69.67	64	64	未进入负面清单	否	无	
553	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线145号大房子变压器	200	69.64	41	41	未进入负面清单	否	无	
554	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线英守支英守中台支002#英守中台变压器	200	69.63	41	41	未进入负面清单	否	无	
555	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分106号杨树村变压器	63	69.63	13	13	未进入负面清单	否	无	
556	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线红草沟分016+2号红草沟变压	30	69.61	6	6	未进入负面清单	否	无	
557	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线六家子支线002号六家子公用变压器	200	69.6	41	41	未进入负面清单	否	无	
558	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线136变台	315	69.59	64	64	未进入负面清单	否	无	

559	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线166号新卜一队变压器	50	69.58	10	10	未进入负面清单	否	无	
560	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线五龙林场分001号五龙林场变压器	200	69.55	41	41	未进入负面清单	否	无	
561	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线20右2变台	315	69.53	64	64	未进入负面清单	否	无	
562	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线鸡厂支001号鸡场台区变压器	100	69.47	21	21	未进入负面清单	否	无	
563	国网抚顺市新抚区供电分公司			北市分线2柱上变压器1	200	69.44	41	41	未进入负面清单	否	无	
564	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线孙会东羊场支线20号孙会东羊场变压器	10	69.42	2	2	未进入负面清单	否	无	
565	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线汇丰集材支线3号镇东村公用变变压器	160	69.38	33	33	未进入负面清单	否	无	
566	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线33号公用3号变压器	400	69.37	83	83	未进入负面清单	否	无	
567	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线七百支线11+1	400	69.28	83	83	未进入负面清单	否	无	
568	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区1#配变站2#变压器	500	69.28	104	104	未进入负面清单	否	无	
569	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线39支1变压器	100	69.24	21	21	未进入负面清单	否	无	
570	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线岔沟一台分线02号岔沟一台变压器	10	69.22	2	2	未进入负面清单	否	无	
571	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV清南干线61+1号东园小区518变压器	200	69.22	42	42	未进入负面清单	否	无	
572	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	钢北小区1#配变站1#变压器	400	69.21	83	83	未进入负面清单	否	无	

573	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线夹皮沟西队分线2号夹皮沟西队变压器	50	69.18	10	10	未进入负面清单	否	无	
574	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线小甸子分线009号小甸子变压器	100	69.17	21	21	未进入负面清单	否	无	
575	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线91号郑家二台变压器	200	69.13	42	42	未进入负面清单	否	无	
576	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变952五西二线	窑地小区3#配变站1#变压器	315	69.08	66	66	未进入负面清单	否	无	
577	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV西主干线15号夏家堡村2号变压器	50	69.03	10	10	未进入负面清单	否	无	
578	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线湾龙背分线63号湾龙背变压器	50	69	11	11	未进入负面清单	否	无	
579	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	临江干线	临江干线18#变压器	200	68.9	42	42	未进入负面清单	否	无	
580	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV东主干线杨堡支线8号杨堡村变压器	50	68.89	11	11	未进入负面清单	否	无	
581	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线西崴子分007号西崴子变压器	50	68.88	11	11	未进入负面清单	否	无	
582	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线东猴分线17号东猴三组变压器	30	68.86	6	6	未进入负面清单	否	无	
583	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线永安分#7	315	68.84	67	67	未进入负面清单	否	无	
584	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线11	400	68.83	85	85	未进入负面清单	否	无	
585	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线琥珀分线#15柱上变压器	315	68.82	67	67	未进入负面清单	否	无	
586	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线马前分16号马前村变压器（新）	200	68.78	42	42	未进入负面清单	否	无	
587	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线64右6柱上变压器	200	68.78	42	42	未进入负面清单	否	无	
588	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分04号碾盘村变压器	100	68.75	21	21	未进入负面清单	否	无	

589	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分千金堡支011号千金堡一台变压器	160	68.71	34	34	未进入负面清单	否	无	
590	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线大四平镇内分线029号集资楼变压器	160	68.65	34	34	未进入负面清单	否	无	
591	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平沟分线136号双泉沟变压器	50	68.64	11	11	未进入负面清单	否	无	
592	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	10kV抚农大柳线建联分003号建联鑫都变压器	315	68.61	67	67	未进入负面清单	否	无	
593	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线黄旗三组支线41号黄旗三组公变	10	68.6	2	2	未进入负面清单	否	无	
594	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线治安九队分线15号治安九队变压器	50	68.6	11	11	未进入负面清单	否	无	
595	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	本溪路一线36	200	68.59	43	43	未进入负面清单	否	无	
596	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线36号英八队变压器	20	68.53	4	4	未进入负面清单	否	无	
597	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线半拉背分线45号半拉背村变压器	80	68.43	17	17	未进入负面清单	否	无	
598	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线聋哑支线02号聋哑厂变台变压器	200	68.4	43	43	未进入负面清单	否	无	
599	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线兴京宾馆支线06号统建3台变压器	250	68.36	54	54	未进入负面清单	否	无	
600	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线五里分线19号五里变压器	200	68.29	43	43	未进入负面清单	否	无	

601	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线红林分线96号贾屯变压器	160	68.27	35	35	未进入负面清单	否	无	
602	国网清原满族自治县供电公司	金鼎66kV变电站	苍石干线	10kV苍石干线北苍石分线24号镇政府北变压器	315	68.27	68	68	未进入负面清单	否	无	
603	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分三家子北台004#三家子北变压器	50	68.26	11	11	未进入负面清单	否	无	
604	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西三分线09号盐业台变压器	200	68.26	43	43	未进入负面清单	否	无	
605	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV北部干线74左3号五里庙312变压器	100	68.16	22	22	未进入负面清单	否	无	
606	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线政府分线001号711电信变压器	50	68.15	11	11	未进入负面清单	否	无	
607	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线板庙分线106号板庙村变压器	50	68.14	11	11	未进入负面清单	否	无	
608	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城1#箱变-2变压器	315	68.13	69	69	未进入负面清单	否	无	
609	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线274号马圈子一台变压器	200	68.12	44	44	未进入负面清单	否	无	
610	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线靠山屯支线12号靠山屯支村变压器	100	68.11	22	22	未进入负面清单	否	无	
611	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线房申分021号房申西台变压器	200	68.07	44	44	未进入负面清单	否	无	
612	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线119号胜子村变压器	200	68.04	44	44	未进入负面清单	否	无	
613	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线27号东三环变压器	400	68.03	88	88	未进入负面清单	否	无	
614	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线二伙洛四台分2号二伙洛四台变压器	100	68.03	22	22	未进入负面清单	否	无	

615	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线榆树三台分6号榆树三台变压器	50	68.03	11	11	未进入负面清单	否	无	
616	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府5#变压器	630	68.03	138	138	未进入负面清单	否	无	
617	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑7#箱变2#变压器	315	68.01	69	69	未进入负面清单	否	无	
618	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线六家子分六家子村支001号六家子村变压器	100	67.99	22	22	未进入负面清单	否	无	
619	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分傲牛二台区支003号傲牛二台变压器	100	67.97	22	22	未进入负面清单	否	无	
620	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线客运四号支线04号客运4#变台变压器	160	67.96	35	35	未进入负面清单	否	无	
621	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线70号老水厂西311变压器	200	67.92	44	44	未进入负面清单	否	无	
622	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线大堡河北庙前支线004号庙前变压器	30	67.9	7	7	未进入负面清单	否	无	
623	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线徐国小流域支线49号徐国小流域变压器	5	67.86	1	1	未进入负面清单	否	无	
624	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV燕石二线091#苏子村台变压器	400	67.71	89	89	未进入负面清单	否	无	
625	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线大庙公用变支线3号大庙公用变变压器	50	67.62	11	11	未进入负面清单	否	无	
626	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线半拉山公用变支线7号半拉山公用变变压器	50	67.61	11	11	未进入负面清单	否	无	

627	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线北一分线4右#7柱上变压器	200	67.6	45	45	未进入负面清单	否	无	
628	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线41智能变压器	400	67.59	90	90	未进入负面清单	否	无	
629	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线06号杆T接榆树街里分线03号T接榆树二台支线09号榆树二台变压器	200	67.59	45	45	未进入负面清单	否	无	
630	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分040号施家四队变压器	315	67.55	71	71	未进入负面清单	否	无	
631	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变252五老二线	五老二线70右5	100	67.49	23	23	未进入负面清单	否	无	
632	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变151望花线	10kV抚农望花线东方支7号有机化住宅变压器	100	67.49	23	23	未进入负面清单	否	无	
633	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线开发区分线018+1号开发区三号变压	200	67.38	45	45	未进入负面清单	否	无	
634	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线西岔工区分线西岔工区变压器	10	67.36	2	2	未进入负面清单	否	无	
635	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线林场分线01号林场公用变变压器	100	67.36	23	23	未进入负面清单	否	无	
636	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线9左1	160	67.35	36	36	未进入负面清单	否	无	
637	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线油坊分36号油坊村变压器	400	67.32	91	91	未进入负面清单	否	无	
638	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线农电支线04号农电变台变台变压器	315	67.26	72	72	未进入负面清单	否	无	
639	国网抚顺县供电公司			10kV马环联线马金十队分15号马金五队变压器	400	67.24	91	91	未进入负面清单	否	无	

640	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线南平山分线6号南平山变压器	100	67.22	23	23	未进入负面清单	否	无	
641	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线迟家分010号林场住宅变压器	200	67.21	46	46	未进入负面清单	否	无	
642	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线大四平镇内分线009号大四平村台变压器	400	67.2	91	91	未进入负面清单	否	无	
643	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线12号箱变1号变压器	160	67.19	36	36	未进入负面清单	否	无	
644	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线29左4将军尚层1#变压器	400	67.18	91	91	未进入负面清单	否	无	
645	国网抚顺市新抚区供电分公司			南台一线1左2柱上变压器1	500	67.16	114	114	未进入负面清单	否	无	
646	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线137号丁堡村公用变变压器	50	67.14	11	11	未进入负面清单	否	无	
647	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分后楼五间房支26号后楼村变压器	50	67.13	11	11	未进入负面清单	否	无	
648	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线大甸子分060号新古村二台变压器	80	67.11	18	18	未进入负面清单	否	无	
649	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV上马线八盘分章党二台003号章党二台变压器	200	67.07	46	46	未进入负面清单	否	无	
650	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线065号36号楼2号变压器	315	67.02	72	72	未进入负面清单	否	无	
651	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	新邻居与贤华小区台区箱式变电站第一间隔配电变压器	315	66.9	73	73	未进入负面清单	否	无	
652	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	古城子小区5#配变站1#变压器	400	66.9	92	92	未进入负面清单	否	无	
653	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线会元分线2#环网柜右1变压器	100	66.76	23	23	未进入负面清单	否	无	

654	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线西岗支线33号西岗变压器	10	66.73	2	2	未进入负面清单	否	无	
655	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线荒地支线7号荒地公变变压器	200	66.67	47	47	未进入负面清单	否	无	
656	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线火车站分线2号西街一表变压器	50	66.65	12	12	未进入负面清单	否	无	
657	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线马前分47号马前六队变压器	20	66.62	5	5	未进入负面清单	否	无	
658	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干线54右2号消防队西变压器	200	66.61	47	47	未进入负面清单	否	无	
659	国网抚顺市顺城区供电分公司			西戈干线#51柱上变压器	160	66.54	38	38	未进入负面清单	否	无	
660	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线北一分线4右#5柱上变压器	100	66.54	23	23	未进入负面清单	否	无	
661	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线79号大地变压器	50	66.53	12	12	未进入负面清单	否	无	
662	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV西主干线20号夏家堡村一号变压器	100	66.48	24	24	未进入负面清单	否	无	
663	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线62左2柱上变压器	160	66.46	38	38	未进入负面清单	否	无	
664	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线庄家支小李家支039号小李家变压器	50	66.29	12	12	未进入负面清单	否	无	
665	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	花仁联线64变压器	100	66.25	24	24	未进入负面清单	否	无	
666	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线太阳沟分线32号太阳沟变压器	20	66.2	5	5	未进入负面清单	否	无	
667	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线五龙分线五龙街里支线02号五龙街里变压器	100	66.2	24	24	未进入负面清单	否	无	
668	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV东主干线朱堡支线5号朱堡村变压器	100	66.18	24	24	未进入负面清单	否	无	

669	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左3号所带3#箱变配电变压器	315	66.14	75	75	未进入负面清单	否	无	
670	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线112号腰卜变压器	100	66.05	24	24	未进入负面清单	否	无	
671	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	凤城小区1#配变站1#变压器	400	65.96	96	96	未进入负面清单	否	无	
672	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	郎士干线162#小红沟台变压器	30	65.9	7	7	未进入负面清单	否	无	
673	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线11右4左#4柱上变压器	100	65.88	24	24	未进入负面清单	否	无	
674	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	丹东路小区6#配变站1#变压器	315	65.87	76	76	未进入负面清单	否	无	
675	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电	黑虎干线	黑虎干线36-5#箱变2#变压器	250	65.85	60	60	未进入负面清单	否	无	
676	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变142新农六0二线	10kV新农六0二线132号台沟三队变台变压器	100	65.83	24	24	未进入负面清单	否	无	
677	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	昌图小区2#配变站2#变压器	500	65.82	121	121	未进入负面清单	否	无	
678	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线大荒沟支线052号变压器	100	65.82	24	24	未进入负面清单	否	无	
679	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线98号公变四号变压器	160	65.82	39	39	未进入负面清单	否	无	
680	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线章京二队支线04号章京二队变压器	200	65.79	48	48	未进入负面清单	否	无	
681	国网抚顺县供电公司			关岭干线部队分1	400	65.78	97	97	未进入负面清单	否	无	
682	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线12左3#变压器	315	65.75	76	76	未进入负面清单	否	无	
683	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线丁家街西分线1号丁家街西公变变压器	50	65.74	12	12	未进入负面清单	否	无	

684	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线二道支89号二道变压器	50	65.73	12	12	未进入负面清单	否	无	
685	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	草大干线	10kV草大干线粘泥岭分线8号粘泥岭变压器	100	65.71	24	24	未进入负面清单	否	无	
686	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线06号夏家堡5号变压器	315	65.7	77	77	未进入负面清单	否	无	
687	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线牟家沟分线5号大苏河村变压器	50	65.67	12	12	未进入负面清单	否	无	
688	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北4#间隔配电变压器	630	65.65	153	153	未进入负面清单	否	无	
689	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	中阳一线南台9#配变站变压器	400	65.62	98	98	未进入负面清单	否	无	
690	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线121号石家卜变压器	200	65.59	49	49	未进入负面清单	否	无	
691	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	丹东路小区4#配变站1#变压器	400	65.53	98	98	未进入负面清单	否	无	
692	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线瓦房分线004号瓦房变压器	100	65.53	24	24	未进入负面清单	否	无	
693	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈3号配变站1号变压器	400	65.51	98	98	未进入负面清单	否	无	
694	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线193号新卜三队变压器	50	65.51	12	12	未进入负面清单	否	无	
695	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线23号李家南台变压器	100	65.49	25	25	未进入负面清单	否	无	
696	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线18左#2	315	65.47	77	77	未进入负面清单	否	无	
697	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	东十干线民主小区1#变压器	500	65.44	123	123	未进入负面清单	否	无	
698	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线西街分线004号西街北台变压器	100	65.4	25	25	未进入负面清单	否	无	

699	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富旺联线转水湖支线01号转水湖变压器	50	65.35	12	12	未进入负面清单	否	无	
700	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线予制分线12左6支1变压器	400	65.35	99	99	未进入负面清单	否	无	
701	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线棒槌沟分线棒槌沟变压器	50	65.34	12	12	未进入负面清单	否	无	
702	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	YHG_戈跃联线88#箱变开关间隔配电变压	500	65.33	123	123	未进入负面清单	否	无	
703	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线马前二台支1号马前二台变压器	50	65.3	12	12	未进入负面清单	否	无	
704	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线四平二队分线02号四平三队公用台变压器	50	65.24	12	12	未进入负面清单	否	无	
705	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线70右#1	250	65.22	62	62	未进入负面清单	否	无	
706	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	东洲干线	东洲干线57-变台	100	65.18	25	25	未进入负面清单	否	无	
707	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV燕石二线105#瓦房一队变压器	100	65.15	25	25	未进入负面清单	否	无	
708	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	台山分4（原关岭干线台山分1）	200	65.13	50	50	未进入负面清单	否	无	
709	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线汤甸子支线16号赵斌小流域变压器	5	65.12	1	1	未进入负面清单	否	无	
710	国网抚顺市顺城区供电分公司			站东干线乾安小区1配电站1#变压器	315	65.09	78	78	未进入负面清单	否	无	
711	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线18号胜利村台变压器	200	65.02	50	50	未进入负面清单	否	无	
712	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线卜屯分线9号卜屯公变变压器	100	65.01	25	25	未进入负面清单	否	无	

713	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线兴京宾馆支线01号京东台变压器	250	65.01	62	62	未进入负面清单	否	无	
714	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线二干沟支线037号正岔变压器	50	65	13	13	未进入负面清单	否	无	
715	国网抚顺市顺城区供电分公司			花园一线半岛假日4#配变站2#变压器	500	65	125	125	未进入负面清单	否	无	
716	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线275号小北岔村变压器	50	65	13	13	未进入负面清单	否	无	
717	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线小桥子台分线04号小桥子变台变压器	100	64.97	25	25	未进入负面清单	否	无	
718	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线95	315	64.97	79	79	未进入负面清单	否	无	
719	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线西五队一台分线001号东五队一台变压器	50	64.93	13	13	未进入负面清单	否	无	
720	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线周家沟分线10号周家沟变台变压器	50	64.88	13	13	未进入负面清单	否	无	
721	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线61#柱上变压器	100	64.85	25	25	未进入负面清单	否	无	
722	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线南关分线9智能变	400	64.84	101	101	未进入负面清单	否	无	
723	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线长兴支线6号长兴公变变压器	200	64.84	50	50	未进入负面清单	否	无	
724	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线和庆村支线1号和庆村变压器	50	64.82	13	13	未进入负面清单	否	无	
725	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线柳青分线柳青2#支线01号柳青二号变压器	160	64.82	40	40	未进入负面清单	否	无	

726	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线11号楼支线04号开发11#楼变台变压器	250	64.8	63	63	未进入负面清单	否	无	
727	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线祁家支051号小四1519台变压器	100	64.74	25	25	未进入负面清单	否	无	
728	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线治安村分线8号治安村变压器	200	64.72	51	51	未进入负面清单	否	无	
729	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老八家子二台3号变压器	200	64.72	51	51	未进入负面清单	否	无	
730	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线十八岭村二支线004号十八岭村二变压器	50	64.72	13	13	未进入负面清单	否	无	
731	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	北住宅小区1#配变站2#变压器	315	64.71	80	80	未进入负面清单	否	无	
732	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线述德分线124号述德村变压器	100	64.71	25	25	未进入负面清单	否	无	
733	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线22号下海浪一变压器	200	64.69	51	51	未进入负面清单	否	无	
734	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线后小卜公用变支线2号后小卜公用变变压器	50	64.62	13	13	未进入负面清单	否	无	
735	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线东卜支线5号东卜变压器	100	64.58	25	25	未进入负面清单	否	无	
736	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线孟家分大东一台006号变压器	200	64.5	51	51	未进入负面清单	否	无	
737	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线百花分021号百花台变压器	200	64.5	51	51	未进入负面清单	否	无	
738	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线小寨二台支3号小寨子村变压器	100	64.45	26	26	未进入负面清单	否	无	
739	国网抚顺市开发区供电公司			三二五干线#65变压器	160	64.42	41	41	未进入负面清单	否	无	

740	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线（左）33号地税变压器	160	64.4	41	41	未进入负面清单	否	无	
741	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线联通支线02号信用社住宅变压器	80	64.38	20	20	未进入负面清单	否	无	
742	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	前甸一线	关岭二队柱上变压器	200	64.36	51	51	未进入负面清单	否	无	
743	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线19变压器	315	64.33	81	81	未进入负面清单	否	无	
744	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线公变1号支线4号公变1号变压器	100	64.3	26	26	未进入负面清单	否	无	
745	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线庙北支线1号庙北变压器	100	64.29	26	26	未进入负面清单	否	无	
746	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变444三道线	10kV三道线三道沟分002#三道沟变压器	50	64.28	13	13	未进入负面清单	否	无	
747	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线红哈分线查家变压器	200	64.24	52	52	未进入负面清单	否	无	
748	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线猴石村支线4号猴石村变压器	200	64.22	52	52	未进入负面清单	否	无	
749	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	石庙子线	10kV石庙子线砍椽沟分线135号石庙子变压器	50	64.2	13	13	未进入负面清单	否	无	
750	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线53左1右4	400	64.16	103	103	未进入负面清单	否	无	
751	国网抚顺市望花区供电分公司			五西一线51右1左12右3左1	50	64.14	13	13	未进入负面清单	否	无	
752	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线马前寨南山西分线05号马前寨南山西变压器	100	64.12	26	26	未进入负面清单	否	无	
753	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	和工中一线雷锋分线1	250	64.03	65	65	未进入负面清单	否	无	

754	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线移动子线005号苍石矿务局林场变压器	100	63.95	26	26	未进入负面清单	否	无	
755	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	市内专线28柱上变压器	250	63.93	65	65	未进入负面清单	否	无	
756	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线018号马架子一队变压器	50	63.88	13	13	未进入负面清单	否	无	
757	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	锦州路2#配变站1#变压器	315	63.87	82	82	未进入负面清单	否	无	
758	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线宝汤分线07号宝汤变压器	200	63.86	52	52	未进入负面清单	否	无	
759	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线2#环网柜琥珀泉配电站3	630	63.85	165	165	未进入负面清单	否	无	
760	国网抚顺市开发区供电公司			三二五干线#54变压器	315	63.82	82	82	未进入负面清单	否	无	
761	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线范家支线001号范家变压器	100	63.79	26	26	未进入负面清单	否	无	
762	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线下黄村分4号下黄村变压器（新）	200	63.79	52	52	未进入负面清单	否	无	
763	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线新村分线26号新村小学329变压器	100	63.75	26	26	未进入负面清单	否	无	
764	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	北住宅小区1#配变站1	315	63.7	83	83	未进入负面清单	否	无	
765	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变650玫瑰一线	玫瑰城小区4#配变站1#变压器	315	63.67	83	83	未进入负面清单	否	无	
766	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线城郊分线2号八里村小学105变压器	50	63.6	13	13	未进入负面清单	否	无	
767	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线268号莲岛三队变压器	315	63.6	83	83	未进入负面清单	否	无	

768	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线驿马小区分线02号皇寺新区变压器	50	63.58	13	13	未进入负面清单	否	无	
769	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线华丰支线2号华丰变压器	100	63.56	26	26	未进入负面清单	否	无	
770	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线偏道子公用变分线5号偏道子公用变变压器	50	63.55	13	13	未进入负面清单	否	无	
771	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线八旗街支线04号水利变台变压器	315	63.51	83	83	未进入负面清单	否	无	
772	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	金凤春城1#箱变-1号变压器	400	63.5	106	106	未进入负面清单	否	无	
773	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干线25号(1414)东山变压器（新）	400	63.48	106	106	未进入负面清单	否	无	
774	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗北分线78号五道沟变压器	20	63.41	5	5	未进入负面清单	否	无	
775	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线东兴支线004号东兴变压器	100	63.37	27	27	未进入负面清单	否	无	
776	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分孤家子支005号孤家子一台变压器	100	63.35	27	27	未进入负面清单	否	无	
777	国网抚顺市顺城区供电分公司			将军干线16左3将军市场北2#配变站	315	63.35	84	84	未进入负面清单	否	无	
778	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆林干线	榆林干线#29柱上变压器	100	63.35	27	27	未进入负面清单	否	无	
779	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线17#	200	63.33	53	53	未进入负面清单	否	无	
780	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线苗圃支2号田屯苗圃变压器	250	63.31	67	67	未进入负面清单	否	无	
781	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线西川分068号西川村变压器	200	63.3	53	53	未进入负面清单	否	无	

782	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线230号台沟二台变压器	200	63.25	54	54	未进入负面清单	否	无	
783	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线西堡西台分支线03号西堡西台变压器	100	63.25	27	27	未进入负面清单	否	无	
784	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河南线河南二线西四分线联通支线04号联通住宅变台变压器	250	63.2	67	67	未进入负面清单	否	无	
785	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	县局关岭85#台区柱上变压器	200	63.2	54	54	未进入负面清单	否	无	
786	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平沟分线068号阿尔当变压器	315	63.17	85	85	未进入负面清单	否	无	
787	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线350号高丽一台变压器	100	63.16	27	27	未进入负面清单	否	无	
788	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线兴隆台八组支线2号兴隆台八组变压器	160	63.03	43	43	未进入负面清单	否	无	
789	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线建兴小区支线04号建兴小区变压器	250	63	68	68	未进入负面清单	否	无	
790	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线汪良支019号汪良北1548变压器	200	62.98	54	54	未进入负面清单	否	无	
791	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线镀锌厂分10号粮库住宅变压器	50	62.97	14	14	未进入负面清单	否	无	
792	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线190号前邓村变压器（新）	315	62.92	85	85	未进入负面清单	否	无	
793	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线供销社4号楼分线001号供销社4号楼变压器	160	62.91	43	43	未进入负面清单	否	无	

794	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西三分线13号制药住宅台变压器	160	62.78	44	44	未进入负面清单	否	无	
795	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线庄家支014号庄家台变压器	50	62.75	14	14	未进入负面清单	否	无	
796	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线132+1号下青新变压器	50	62.74	14	14	未进入负面清单	否	无	
797	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	千东干线	千金二线13支4柱上变压器	400	62.73	109	109	未进入负面清单	否	无	
798	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线武功街1#配电站变压器	500	62.66	137	137	未进入负面清单	否	无	
799	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆青联线#83柱上变压器	315	62.64	86	86	未进入负面清单	否	无	
800	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线2左#1	160	62.64	44	44	未进入负面清单	否	无	
801	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线11左4变压器	315	62.61	86	86	未进入负面清单	否	无	
802	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线甸心子分线58号甸心子公用变变压器	20	62.59	5	5	未进入负面清单	否	无	
803	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线河南分线030号河南变压器	50	62.56	14	14	未进入负面清单	否	无	
804	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线40左3柱上变压器	160	62.55	44	44	未进入负面清单	否	无	
805	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线前小卜支线3号前小卜变压器	50	62.53	14	14	未进入负面清单	否	无	
806	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	幸福城2#配变站1#变压器	315	62.5	87	87	未进入负面清单	否	无	
807	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	海城小区1#配变站1#变压器	400	62.5	110	110	未进入负面清单	否	无	
808	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线1号公变三号变压器	100	62.5	28	28	未进入负面清单	否	无	
809	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线134号黄旗东台变压器	200	62.47	55	55	未进入负面清单	否	无	
810	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV湾七线31号南边沟变压器	160	62.46	44	44	未进入负面清单	否	无	

811	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线26右4变压器	315	62.43	87	87	未进入负面清单	否	无	
812	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤工一线22	400	62.37	111	111	未进入负面清单	否	无	
813	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线温家一台分005号温家一台变压器	200	62.35	55	55	未进入负面清单	否	无	
814	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线17号教师学校302变压器	400	62.34	111	111	未进入负面清单	否	无	
815	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线蚊子沟支线002号蚊子沟变压器	50	62.31	14	14	未进入负面清单	否	无	
816	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分029号施家南台变压器	315	62.24	87	87	未进入负面清单	否	无	
817	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV西主干线夏家堡村4号分线1号夏家堡村4号变压器	315	62.21	88	88	未进入负面清单	否	无	
818	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线江五队支线001号江五队变压器	30	62.2	8	8	未进入负面清单	否	无	
819	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线双井沟支线5号双井沟变压器	100	62.2	28	28	未进入负面清单	否	无	
820	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线15	200	62.1	56	56	未进入负面清单	否	无	
821	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线前安分前安一台支004号前安一台变压器	200	62.07	56	56	未进入负面清单	否	无	
822	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线33左4左3石油机械厂2#配电站变压器	630	62.06	176	176	未进入负面清单	否	无	
823	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线028号房申综合变压器	50	62.04	14	14	未进入负面清单	否	无	
824	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线大央支线03号大央变压器	50	62.03	14	14	未进入负面清单	否	无	

825	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线小西卜支线015+1号小西堡二号变压器	100	62.01	28	28	未进入负面清单	否	无	
826	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线065号36号楼变压器	315	62.01	88	88	未进入负面清单	否	无	
827	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线712台区支线003号712台区变压器	100	61.98	28	28	未进入负面清单	否	无	
828	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线新村分线22右15号老农科所住宅变压器	160	61.89	45	45	未进入负面清单	否	无	
829	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线121号小甸子变压器	100	61.87	28	28	未进入负面清单	否	无	
830	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线柳圈沟分线35号柳圈沟公用变变压器	30	61.85	8	8	未进入负面清单	否	无	
831	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南干线52#县社513-1变压器	400	61.85	113	113	未进入负面清单	否	无	
832	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤和三线9左03	315	61.83	89	89	未进入负面清单	否	无	
833	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线祁家支084号大四村台1546变压器	100	61.77	28	28	未进入负面清单	否	无	
834	国网抚顺市顺城区供电分公司			西戈干线前戈分线#9变压器	400	61.7	113	113	未进入负面清单	否	无	
835	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线养蜂沟支线002号养蜂沟变压器	50	61.68	14	14	未进入负面清单	否	无	
836	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线刘家东台支线001号变压器	50	61.59	14	14	未进入负面清单	否	无	
837	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV新农城郊线照阳分线佟家沟支线下坎支线03号下坎变压器	100	61.55	28	28	未进入负面清单	否	无	

838	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线予制分线21	200	61.48	57	57	未进入负面清单	否	无	
839	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线153号九道河变压器	20	61.47	6	6	未进入负面清单	否	无	
840	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线二道支线02号二道变台变压器	100	61.46	29	29	未进入负面清单	否	无	
841	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线14右#1变压器	315	61.43	90	90	未进入负面清单	否	无	
842	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线桦树哨支线58号桦树哨公用变变压器	50	61.43	14	14	未进入负面清单	否	无	
843	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线150号吴家沟一三组变压器	80	61.4	23	23	未进入负面清单	否	无	
844	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线49柱上变压器	500	61.39	143	143	未进入负面清单	否	无	
845	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线长岭二组分4号长岭二组变压器	50	61.38	14	14	未进入负面清单	否	无	
846	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线51号草庙子变压器	20	61.34	6	6	未进入负面清单	否	无	
847	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线幸福城4#配变站1#变压器	250	61.33	72	72	未进入负面清单	否	无	
848	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	桃园雅居小区1#配变站1#变压器	315	61.28	90	90	未进入负面清单	否	无	
849	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线夏园东村分支线01号夏园东村变压器	100	61.22	29	29	未进入负面清单	否	无	
850	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线河东小区1#配电站变压器	500	61.2	144	144	未进入负面清单	否	无	
851	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上头支040号下头变压器	100	61.01	29	29	未进入负面清单	否	无	
852	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线21支4#柱上变压器	400	60.99	116	116	未进入负面清单	否	无	

853	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	和平市场1#配变站2	400	60.99	116	116	未进入负面清单	否	无	
854	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线109号门脸村变变压器	100	60.98	29	29	未进入负面清单	否	无	
855	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线刘山二台分004号刘山二台变压器	100	60.96	29	29	未进入负面清单	否	无	
856	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线022左001号后道一台变压器	200	60.94	58	58	未进入负面清单	否	无	
857	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线123号斗虎屯变压器	200	60.89	58	58	未进入负面清单	否	无	
858	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV清南干线53号清原供电分公司变压器	200	60.87	58	58	未进入负面清单	否	无	
859	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线七百支线2#配变站1#变压器	315	60.84	92	92	未进入负面清单	否	无	
860	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线肖尔岭分一营支1号一营变压器	200	60.8	58	58	未进入负面清单	否	无	
861	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	达山干线	10kV达山干线达山分12号达山村变压器	100	60.8	29	29	未进入负面清单	否	无	
862	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线北岭分线19号北岭变压器	50	60.73	15	15	未进入负面清单	否	无	
863	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河南线西四分中心小学支03号中心小学变压器	200	60.68	59	59	未进入负面清单	否	无	
864	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线下寨沟支线008号下寨沟变压器	50	60.64	15	15	未进入负面清单	否	无	
865	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线15右4号卫生局变压器	400	60.62	118	118	未进入负面清单	否	无	
866	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线采购站支线04号采购站变压器	200	60.58	59	59	未进入负面清单	否	无	

867	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线61左3	200	60.57	59	59	未进入负面清单	否	无	
868	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	北部干线39	160	60.52	47	47	未进入负面清单	否	无	
869	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线大边沟林场家属变压器	200	60.47	59	59	未进入负面清单	否	无	
870	国网抚顺供电公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线惠缘分线11	100	60.45	30	30	未进入负面清单	否	无	
871	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线北头号支线08号北头变台变压器	100	60.41	30	30	未进入负面清单	否	无	
872	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线腰卜一台分001号腰卜一台变压器	100	60.37	30	30	未进入负面清单	否	无	
873	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘北小区5#配变站2#变压器	315	60.31	94	94	未进入负面清单	否	无	
874	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线169号综合厂变压器	100	60.25	30	30	未进入负面清单	否	无	
875	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线26左2变压器	400	60.24	119	119	未进入负面清单	否	无	
876	国网抚顺市开发区供电公司	凤城66kV变电站	凤工联线	凤工联线84#煤研西小区配变站变压器	630	60.24	187	187	未进入负面清单	否	无	
877	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线9柱上变压器	200	60.21	60	60	未进入负面清单	否	无	
878	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线75所带箱变变压器备用	250	60.2	75	75	未进入负面清单	否	无	
879	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	建设小区1#配变站1#变压器	400	60.2	119	119	未进入负面清单	否	无	
880	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线金太分线100号太平沟变压器	200	60.08	60	60	未进入负面清单	否	无	
881	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电	黑虎干线	黑虎干线42-箱变-2#变压器	250	60.06	75	75	未进入负面清单	否	无	
882	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线小城子分线27号小城子变压器	100	59.99	30	30	未进入负面清单	否	无	

883	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线#25柱上变压器	200	59.91	60	60	未进入负面清单	否	无	
884	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线007号林业站变压器	50	59.91	15	15	未进入负面清单	否	无	
885	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线前进九队分线33号下堡台变压器	100	59.9	30	30	未进入负面清单	否	无	
886	国网抚顺市顺城区供电分公司			北关干线南关小区1#配电站变压器	630	59.9	190	190	未进入负面清单	否	无	
887	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线220号台沟三台变压器	200	59.89	60	60	未进入负面清单	否	无	
888	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线公用变5号分线7号公用变5号变压器	200	59.89	60	60	未进入负面清单	否	无	
889	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线36号杆T接新立屯分线49号杆T接李大沟分线03号李大沟变压器	100	59.87	30	30	未进入负面清单	否	无	
890	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线两家子分009#两家子村变压器	100	59.84	30	30	未进入负面清单	否	无	
891	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线42左#4变压器	100	59.84	30	30	未进入负面清单	否	无	
892	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	琥珀分线9号柱上变压器	100	59.84	30	30	未进入负面清单	否	无	
893	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	琥珀分线#25柱上变压器	200	59.83	60	60	未进入负面清单	否	无	
894	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	凤和联线工行分线9右1	315	59.8	95	95	未进入负面清单	否	无	
895	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线48右3#变压器	315	59.8	95	95	未进入负面清单	否	无	
896	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线述德分线述贤支线增庆屯子线5号增庆屯变压器	50	59.78	15	15	未进入负面清单	否	无	
897	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线电业分15柱上变压器	315	59.74	95	95	未进入负面清单	否	无	

898	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线河东分17号河东台变压器	80	59.72	24	24	未进入负面清单	否	无	
899	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线下汉移民分05号下汉移民台区变压器	100	59.71	30	30	未进入负面清单	否	无	
900	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线45智能变压器	400	59.7	121	121	未进入负面清单	否	无	
901	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线下湾子3号分线01号下湾子一号变压器	200	59.69	61	61	未进入负面清单	否	无	
902	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	10kV抚农大柳线073号后岗村变压器	315	59.68	96	96	未进入负面清单	否	无	
903	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线甘井子支线3号甘井子变压器	200	59.68	61	61	未进入负面清单	否	无	
904	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线108号解家村台区变压器	100	59.67	30	30	未进入负面清单	否	无	
905	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV清南干线41号二小学北510变压器	400	59.65	121	121	未进入负面清单	否	无	
906	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线筐子沟分线45号筐子沟变压器	20	59.63	6	6	未进入负面清单	否	无	
907	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线粮古支线桥南支6号桥南变压器	50	59.61	15	15	未进入负面清单	否	无	
908	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线86#	160	59.59	49	49	未进入负面清单	否	无	
909	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	武洲一线	公寓分#19左6	315	59.52	96	96	未进入负面清单	否	无	
910	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	和平路南小区1#配变站1#变压器	630	59.52	192	192	未进入负面清单	否	无	
911	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线九组支线3号九组变压器	100	59.49	31	31	未进入负面清单	否	无	
912	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西小区3#配变站1#变压器	250	59.47	76	76	未进入负面清单	否	无	

913	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线登厂分线002号登厂变压器	100	59.47	31	31	未进入负面清单	否	无	
914	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇河西支线02号木奇河西公用台区变压器	100	59.45	31	31	未进入负面清单	否	无	
915	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线于家堡公变支线3号于家堡公变变压器	50	59.34	15	15	未进入负面清单	否	无	
916	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	开源小区1#配变站1#变压器	315	59.33	97	97	未进入负面清单	否	无	
917	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线朝阳分线朝阳东新变压器	50	59.3	15	15	未进入负面清单	否	无	
918	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分东沟支050号东沟村变压器	200	59.2	62	62	未进入负面清单	否	无	
919	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线网通分线2右1#柱上变压器	400	59.17	123	123	未进入负面清单	否	无	
920	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线15右8号岗山小区变压器	400	59.13	123	123	未进入负面清单	否	无	
921	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线大孤家11组分线1号政府变压器	100	59.12	31	31	未进入负面清单	否	无	
922	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府4#变压器	630	59.11	195	195	未进入负面清单	否	无	
923	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线北山分线014号毛纺台变压器	100	59.1	31	31	未进入负面清单	否	无	
924	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线281号嘎叭寨变压器	50	59.01	15	15	未进入负面清单	否	无	
925	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继线253号南三家公用变一号变压器	50	58.93	16	16	未进入负面清单	否	无	

926	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	YHG_东沟干线19右1，滴水湾1#箱变B配电变压器	250	58.93	78	78	未进入负面清单	否	无	
927	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线153号(1408)五牛西队变压器（新）	200	58.88	62	62	未进入负面清单	否	无	
928	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北5#站内变压器	630	58.86	196	196	未进入负面清单	否	无	
929	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	詹顺一线盛世华庭8#箱变配电变压器	630	58.84	196	196	未进入负面清单	否	无	
930	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线06号嘉禾动迁小区变压器	200	58.82	62	62	未进入负面清单	否	无	
931	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	古城子小区14#配变站1#变压器	400	58.81	125	125	未进入负面清单	否	无	
932	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线板石庙支线10号橡子沟五队变压器	20	58.79	6	6	未进入负面清单	否	无	
933	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北7#站内变压器	630	58.7	197	197	未进入负面清单	否	无	
934	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线双台子分线蜂蜜沟支线50号蜂蜜沟变压器	50	58.7	16	16	未进入负面清单	否	无	
935	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	丹东路小区2#配变站1	630	58.69	197	197	未进入负面清单	否	无	
936	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线09号丽怡小区301变压器	250	58.63	78	78	未进入负面清单	否	无	
937	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线06号杆T接榆树街里分线23号榆树三台变压器	315	58.62	99	99	未进入负面清单	否	无	
938	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	宏钢家园小区3#配变站1#变压器	400	58.62	126	126	未进入负面清单	否	无	

939	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线二十四间房支6号二十四间房变压器	50	58.5	16	16	未进入负面清单	否	无	
940	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线汪家沟村支线3号汪家沟村变压器	200	58.49	63	63	未进入负面清单	否	无	
941	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	YHG_泵站一线42#开关间隔配电变压器	500	58.42	158	158	未进入负面清单	否	无	
942	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	花仁联线国化分线#6	315	58.4	100	100	未进入负面清单	否	无	
943	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	体育干线	体育干线24右4柱上变压器	315	58.39	100	100	未进入负面清单	否	无	
944	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	詹顺一线新河家园1#配变站2#配电变压器	500	58.39	158	158	未进入负面清单	否	无	
945	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期6号变压器	630	58.38	199	199	未进入负面清单	否	无	
946	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤工一线37	160	58.34	51	51	未进入负面清单	否	无	
947	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43+1右4-1#箱变1#变压器	400	58.34	127	127	未进入负面清单	否	无	
948	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	古城子小区2#配变站1#变压器	400	58.33	127	127	未进入负面清单	否	无	
949	国网抚顺市顺城区供电分公司			将军干线16左7将军商场北市场3#配变站	800	58.29	254	254	未进入负面清单	否	无	
950	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线195号六道变台变压器	50	58.29	16	16	未进入负面清单	否	无	
951	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林小镇3号箱变1号变压器	250	58.23	79	79	未进入负面清单	否	无	
952	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	西七干线38柱上变压器	315	58.22	100	100	未进入负面清单	否	无	
953	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线1变台	160	58.19	51	51	未进入负面清单	否	无	
954	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈3号配变站2号变压器	400	58.19	127	127	未进入负面清单	否	无	

955	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线237号小东沟变压器	30	58.18	10	10	未进入负面清单	否	无	
956	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线大哪分线182#大哪变压器	200	58.14	64	64	未进入负面清单	否	无	
957	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线18左2（原市场分8右2）	315	58.11	100	100	未进入负面清单	否	无	
958	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线上黄村分06号上黄村变压器	200	58.08	64	64	未进入负面清单	否	无	
959	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分线18#腈纶小区3#配电站变压器	630	58.05	201	201	未进入负面清单	否	无	
960	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线长山卜分线8号长山卜变压器	100	58.04	32	32	未进入负面清单	否	无	
961	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	中阳二线23柱上变压器	315	58.04	101	101	未进入负面清单	否	无	
962	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线023号鸽子村一台变压器	100	57.96	32	32	未进入负面清单	否	无	
963	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线七百支线5	400	57.94	128	128	未进入负面清单	否	无	
964	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线房产支线05号房产台变压器	250	57.91	80	80	未进入负面清单	否	无	
965	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线103右1号117变压器	20	57.88	6	6	未进入负面清单	否	无	
966	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线57#小学住宅变压器	100	57.87	32	32	未进入负面清单	否	无	
967	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线后街支线008号二级站综合台区变压器	200	57.87	64	64	未进入负面清单	否	无	
968	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线41号打石场变台变压器	80	57.82	26	26	未进入负面清单	否	无	

969	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线西石场分线07号西石场台变压器	100	57.82	32	32	未进入负面清单	否	无	
970	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线栏木桥公变子线7#栏木桥公变一	100	57.77	32	32	未进入负面清单	否	无	
971	国网抚顺市顺城区供电分公司			城东一线水岸东城8#配变站1#变压器	400	57.75	129	129	未进入负面清单	否	无	
972	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线30#柱上变压器	315	57.72	102	102	未进入负面清单	否	无	
973	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	教委开发1#配变站1	400	57.72	129	129	未进入负面清单	否	无	
974	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	腰二支18#柱上变压器	100	57.7	32	32	未进入负面清单	否	无	
975	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线北关小区1#配变站变压器	500	57.7	162	162	未进入负面清单	否	无	
976	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北11#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	57.69	129	129	未进入负面清单	否	无	
977	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线小孤家支线3号小孤家公变变压器	100	57.69	32	32	未进入负面清单	否	无	
978	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线百货分线04号农机住宅楼变台变压器	200	57.56	65	65	未进入负面清单	否	无	
979	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线二道河公用1号分线1号二道河公用1号变压器	50	57.55	16	16	未进入负面清单	否	无	
980	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线下黄二台分03号下黄二台变压器	100	57.54	32	32	未进入负面清单	否	无	
981	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线偏道子分线5号偏道子村变压器	50	57.52	16	16	未进入负面清单	否	无	
982	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线（右）36号广播局509变压器	315	57.45	103	103	未进入负面清单	否	无	

983	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分205号石棚子变压器	100	57.42	33	33	未进入负面清单	否	无	
984	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线二道沟分线120号二道沟变压器	50	57.42	16	16	未进入负面清单	否	无	
985	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线钓鱼台支线59号钓鱼台村变压器	100	57.4	33	33	未进入负面清单	否	无	
986	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分42号白家店一台变压器（新）	200	57.39	65	65	未进入负面清单	否	无	
987	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线80左1变压器	315	57.32	103	103	未进入负面清单	否	无	
988	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线瓦窑分线25号八里村小区变压器	160	57.24	52	52	未进入负面清单	否	无	
989	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线附件厂分线税务支线07号税务变压器	200	57.22	66	66	未进入负面清单	否	无	
990	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线44右4柱上变压器	500	57.22	164	164	未进入负面清单	否	无	
991	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右25#柱上变压器	200	57.18	66	66	未进入负面清单	否	无	
992	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	明泽家园小区1#配变站2#变压器	315	57.12	104	104	未进入负面清单	否	无	
993	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线将北小区3号箱变1号变压器	400	57.09	132	132	未进入负面清单	否	无	
994	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	天通苑小区1#箱变1#变压器	500	57.06	165	165	未进入负面清单	否	无	
995	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV郎士线房申分004号王木一台变压器	160	57.06	53	53	未进入负面清单	否	无	
996	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线前堡分16号前卜变压器（新）	200	57.04	66	66	未进入负面清单	否	无	
997	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线30号人民银行418变压器	400	57.03	132	132	未进入负面清单	否	无	

998	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线116右2	100	56.99	33	33	未进入负面清单	否	无	
999	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线32左2左3#箱变2#变压器	400	56.98	132	132	未进入负面清单	否	无	
1000	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	碧海馨居3#配变站2#变压器	315	56.94	104	104	未进入负面清单	否	无	
1001	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线大四平镇内分线023号南台变压器	400	56.87	133	133	未进入负面清单	否	无	
1002	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	油三小区2#配变站1#变压器	400	56.87	133	133	未进入负面清单	否	无	
1003	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线永安分#7-2	315	56.85	104	104	未进入负面清单	否	无	
1004	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线23右1号工行变压器	400	56.82	133	133	未进入负面清单	否	无	
1005	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线11	315	56.81	105	105	未进入负面清单	否	无	
1006	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金一线	阿金一线塔湾支线#13左2	200	56.81	66	66	未进入负面清单	否	无	
1007	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干线75左1号老造纸厂变压器	10	56.79	3	3	未进入负面清单	否	无	
1008	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	新河家园2#配变站2#	500	56.78	166	166	未进入负面清单	否	无	
1009	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线36左4#所带3#箱变-2#变压器	400	56.74	133	133	未进入负面清单	否	无	
1010	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线19左4#	160	56.73	53	53	未进入负面清单	否	无	
1011	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线东沟分线31号东沟变压器	100	56.72	33	33	未进入负面清单	否	无	
1012	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线七百支线1#配变站1#变压器	315	56.71	105	105	未进入负面清单	否	无	
1013	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线参场支线参场变压器	50	56.71	17	17	未进入负面清单	否	无	
1014	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线尖山子分线002号尖山子变压器	50	56.66	17	17	未进入负面清单	否	无	

1015	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线38右4所带1#箱变变压器主用	250	56.64	83	83	未进入负面清单	否	无	
1016	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线金太分线天桥公用变支线4号天桥村变压器	200	56.64	67	67	未进入负面清单	否	无	
1017	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线26号支25号会元三台变压器	315	56.63	105	105	未进入负面清单	否	无	
1018	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	郎台联线	郎台联线37	100	56.56	33	33	未进入负面清单	否	无	
1019	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线92号上岗子变压器	50	56.54	17	17	未进入负面清单	否	无	
1020	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线徐家分线08号徐家变台变压器	100	56.49	34	34	未进入负面清单	否	无	
1021	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	古城子小区7#配变站1#变压器	315	56.49	106	106	未进入负面清单	否	无	
1022	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线008号颜家沟变压器	100	56.47	34	34	未进入负面清单	否	无	
1023	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线-1#25柱上变压器	200	56.47	67	67	未进入负面清单	否	无	
1024	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线红林分线红土庙支线5号红土庙变压器	200	56.47	67	67	未进入负面清单	否	无	
1025	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线将军商场1#配变站1号变压器	500	56.45	168	168	未进入负面清单	否	无	
1026	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线贵石分线63号贵石变压器	50	56.45	17	17	未进入负面清单	否	无	
1027	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线46右3柱上变压器	315	56.43	106	106	未进入负面清单	否	无	
1028	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干线34号政府住宅台区变压器	200	56.41	67	67	未进入负面清单	否	无	
1029	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分8-8#箱变	250	56.36	84	84	未进入负面清单	否	无	
1030	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线马寨沟支线34号小井沟变压器	100	56.35	34	34	未进入负面清单	否	无	

1031	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线北道南支线02号北道南变台变压器	250	56.33	84	84	未进入负面清单	否	无	
1032	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	凤工二线钢中分线03	400	56.33	135	135	未进入负面清单	否	无	
1033	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭15#箱变母线间隔配电变压器	400	56.31	135	135	未进入负面清单	否	无	
1034	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线11左10变压器	315	56.28	106	106	未进入负面清单	否	无	
1035	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期3#箱变变压器	630	56.27	212	212	未进入负面清单	否	无	
1036	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线城郊分线24号粘土矿家属台区变压器	50	56.26	17	17	未进入负面清单	否	无	
1037	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	丹东路小区5#配变站1#变压器	400	56.25	135	135	未进入负面清单	否	无	
1038	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期2#箱变变压器	630	56.21	213	213	未进入负面清单	否	无	
1039	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线倒穴沟分线7号倒穴沟变压器	100	56.2	34	34	未进入负面清单	否	无	
1040	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线#10	250	56.19	85	85	未进入负面清单	否	无	
1041	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线庙沟分线冰湖沟南台分线07号冰湖沟南台变变压器	50	56.19	17	17	未进入负面清单	否	无	
1042	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10kV北环线69号何家街变压器	200	56.18	68	68	未进入负面清单	否	无	
1043	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线柳木桥支线4号柳木桥变压器	50	56.18	17	17	未进入负面清单	否	无	
1044	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科7号变压器	800	56.18	271	271	未进入负面清单	否	无	

1045	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线果木分001号眼望村变压器	200	56.14	68	68	未进入负面清单	否	无	
1046	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线神树沟分线37号神树沟变压器	20	56.11	7	7	未进入负面清单	否	无	
1047	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线21右6变压器	400	56.1	136	136	未进入负面清单	否	无	
1048	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线15右9号副食一门变压器	200	56.1	68	68	未进入负面清单	否	无	
1049	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线下营子小区支线07号下营子小区变压器	30	56.09	10	10	未进入负面清单	否	无	
1050	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV工业一号线西八家东支线1号西八家东公变	50	56.05	17	17	未进入负面清单	否	无	
1051	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线牟家沟分线89号牟家沟变压器	50	56.03	17	17	未进入负面清单	否	无	
1052	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金二线	阿金二线21右1	30	56.03	10	10	未进入负面清单	否	无	
1053	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线#37	250	56.01	85	85	未进入负面清单	否	无	
1054	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线4号乡政府变压器	200	55.99	68	68	未进入负面清单	否	无	
1055	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线3#变压器	315	55.99	107	107	未进入负面清单	否	无	
1056	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线马寨沟公变支线30号马寨沟公变变压器	50	55.99	17	17	未进入负面清单	否	无	
1057	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北一分线9柱上变压器	200	55.96	68	68	未进入负面清单	否	无	
1058	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	三二五干线	三二五干线方晓分线12#	315	55.95	107	107	未进入负面清单	否	无	
1059	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线敖家堡村支线04号敖家堡村变压器	200	55.93	68	68	未进入负面清单	否	无	

1060	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线治安公变支线5号治安公用变变压器	400	55.91	136	136	未进入负面清单	否	无	
1061	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线40#上汉二台	100	55.89	34	34	未进入负面清单	否	无	
1062	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线供电分线3右2#柱上变压器	400	55.84	137	137	未进入负面清单	否	无	
1063	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	挖掘机厂北3#配变站2#变压器	400	55.82	137	137	未进入负面清单	否	无	
1064	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线4	400	55.8	137	137	未进入负面清单	否	无	
1065	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线北道北支线08号北道北变台变压器	200	55.76	68	68	未进入负面清单	否	无	
1066	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分松树支42号松树村变压器（新）	100	55.69	34	34	未进入负面清单	否	无	
1067	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线胜龙子支线27号胜龙村变压器(二批)	100	55.66	34	34	未进入负面清单	否	无	
1068	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	道街干线11左2柱上变压器	315	55.64	108	108	未进入负面清单	否	无	
1069	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线洼子三台支6号洼子三台变压器	50	55.64	17	17	未进入负面清单	否	无	
1070	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线养殖场分3#右五台区柱上变压器	400	55.62	138	138	未进入负面清单	否	无	
1071	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线小二道分丝绸厂支007#丝绸小区变压器	30	55.6	10	10	未进入负面清单	否	无	
1072	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线三家子分3号三家子变压器	100	55.58	34	34	未进入负面清单	否	无	

1073	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线9变压器	160	55.53	55	55	未进入负面清单	否	无	
1074	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	东沟干线41右1#变压器	200	55.49	69	69	未进入负面清单	否	无	
1075	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线冷沟分线3号冷沟变压器	50	55.47	17	17	未进入负面清单	否	无	
1076	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线081号十八岭村一变压器	100	55.46	35	35	未进入负面清单	否	无	
1077	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线开发支线02号开发一台变压器	250	55.46	86	86	未进入负面清单	否	无	
1078	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	华城小区箱变变压器间隔配电变压器	400	55.45	138	138	未进入负面清单	否	无	
1079	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线金星支线04号金星台变压器	50	55.44	17	17	未进入负面清单	否	无	
1080	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变952五西二线	窑地小区6#配变站1#变压器	315	55.44	109	109	未进入负面清单	否	无	
1081	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	福中一线33右2柱上变压器	400	55.44	138	138	未进入负面清单	否	无	
1082	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线14号李家北台变压器	200	55.43	69	69	未进入负面清单	否	无	
1083	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟分045号排房一队变压器	50	55.38	17	17	未进入负面清单	否	无	
1084	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二线37支1柱上变压器	200	55.36	69	69	未进入负面清单	否	无	
1085	国网抚顺市新抚区供电分公司			凤翔干线28柱上变压器	200	55.33	69	69	未进入负面清单	否	无	
1086	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线交行小区1#变压器	400	55.32	139	139	未进入负面清单	否	无	
1087	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富民线响汉2#变台	200	55.26	69	69	未进入负面清单	否	无	
1088	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	青岛分46+1右1#变压器	100	55.26	35	35	未进入负面清单	否	无	
1089	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	局营销综合楼智能变配电变压器	315	55.25	109	109	未进入负面清单	否	无	

1090	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线唐力三分5号唐力三台变压器	160	55.25	56	56	未进入负面清单	否	无	
1091	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线安居北区5-1#站内变压器	400	55.24	139	139	未进入负面清单	否	无	
1092	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线6右2#变压器	315	55.22	110	110	未进入负面清单	否	无	
1093	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线王家分线01号王家变台变压器	50	55.19	17	17	未进入负面清单	否	无	
1094	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线211号黄旗六组变压器	50	55.18	17	17	未进入负面清单	否	无	
1095	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线24号三建台区变压器	200	55.12	70	70	未进入负面清单	否	无	
1096	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线黑背三台分001号黑背三台变压器	200	55.11	70	70	未进入负面清单	否	无	
1097	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块10#配变站1#变压器	400	55.1	140	140	未进入负面清单	否	无	
1098	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线32左6	200	55.1	70	70	未进入负面清单	否	无	
1099	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线马架子西台分线002号马架子西变压器	100	55.08	35	35	未进入负面清单	否	无	
1100	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区二线2#变压器	800	55.08	279	279	未进入负面清单	否	无	
1101	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线22左6#变压器	160	55.07	56	56	未进入负面清单	否	无	
1102	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	红光小区3#配变站配电变压器	500	55.06	175	175	未进入负面清单	否	无	
1103	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线秀水甸公变1号支线7号秀水甸公用变1号变压器	50	55.06	17	17	未进入负面清单	否	无	
1104	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线道石沟分线51号道石沟里组变压器	50	55.05	17	17	未进入负面清单	否	无	

1105	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干线鹿队分西沟支009号西沟村变压器	20	55.05	7	7	未进入负面清单	否	无	
1106	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线电业分线12柱上变压器	400	55.04	140	140	未进入负面清单	否	无	
1107	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线古城分线15号古城公变变压器	400	55.04	140	140	未进入负面清单	否	无	
1108	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘佳居小区4#配变站2#变压器	400	55.01	140	140	未进入负面清单	否	无	
1109	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线北工地分线02号北工地变压器	200	54.99	70	70	未进入负面清单	否	无	
1110	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	腰二支28#柱上变压器	315	54.96	110	110	未进入负面清单	否	无	
1111	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线付尔哈村东台支2号变压器	50	54.93	18	18	未进入负面清单	否	无	
1112	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线30变压器	315	54.89	111	111	未进入负面清单	否	无	
1113	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线50#-二厂小区1#配电站-1#变压器	500	54.89	176	176	未进入负面清单	否	无	
1114	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线32右5左1变压器	315	54.86	111	111	未进入负面清单	否	无	
1115	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线（右）25号一小学505变压器	200	54.83	70	70	未进入负面清单	否	无	
1116	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	本溪路一线18	315	54.78	111	111	未进入负面清单	否	无	
1117	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	10千伏中阳一线19号柱上变压器2	315	54.77	111	111	未进入负面清单	否	无	
1118	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡北支线后堡五队分支线04号后堡五队变压器	100	54.77	35	35	未进入负面清单	否	无	
1119	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线79左29#柱上变压器	200	54.75	71	71	未进入负面清单	否	无	

1120	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	金顺小区1号箱变变压器间隔配电变压器	630	54.75	222	222	未进入负面清单	否	无	
1121	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线#84变压器	200	54.74	71	71	未进入负面清单	否	无	
1122	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线七道河公用变分线3号七道河公用变变压器	100	54.71	35	35	未进入负面清单	否	无	
1123	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线台沟分039号徐家变压器	100	54.7	35	35	未进入负面清单	否	无	
1124	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线华源1#配变站1#变压器	500	54.68	177	177	未进入负面清单	否	无	
1125	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线黄屯支线4号黄屯变压器	100	54.68	35	35	未进入负面清单	否	无	
1126	国网抚顺市顺城区供电分公司			花园一线半岛假日4#配变站1#变压器	500	54.68	177	177	未进入负面清单	否	无	
1127	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	千西干线	千金一线千金路北2#站内变压器	315	54.64	111	111	未进入负面清单	否	无	
1128	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富民线响汉3#支线响汉3#变压器	200	54.61	71	71	未进入负面清单	否	无	
1129	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线关家支线57号张家坎变压器	50	54.54	18	18	未进入负面清单	否	无	
1130	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV清南干线48号印刷厂512变压器	400	54.52	142	142	未进入负面清单	否	无	
1131	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线河北分线05号河南台变压器	200	54.49	71	71	未进入负面清单	否	无	
1132	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	演华联线30右2柱上变压器	400	54.45	142	142	未进入负面清单	否	无	
1133	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北小区8-1#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	54.44	142	142	未进入负面清单	否	无	
1134	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线袁庙公变支线7号变压器	160	54.43	57	57	未进入负面清单	否	无	

1135	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线崔家街支线2号崔家街变压器	50	54.41	18	18	未进入负面清单	否	无	
1136	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线育才小区分线供热支线04号教师公寓变压器	200	54.4	71	71	未进入负面清单	否	无	
1137	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线11左5	315	54.33	112	112	未进入负面清单	否	无	
1138	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线西岔分线赵家支线01号赵家变压器	200	54.31	71	71	未进入负面清单	否	无	
1139	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线92号杆T接彭家分线03号彭家一台变压器	200	54.29	71	71	未进入负面清单	否	无	
1140	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线窑沟村西支2号窑沟村变压器	200	54.29	71	71	未进入负面清单	否	无	
1141	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV苍石干线70号韩家堡变压器	100	54.29	36	36	未进入负面清单	否	无	
1142	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线峡河西队分005号峡河西队变压器	200	54.26	71	71	未进入负面清单	否	无	
1143	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线二中分线04号二中变压器	200	54.22	72	72	未进入负面清单	否	无	
1144	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	新太干线罗台分线13-变台	200	54.2	72	72	未进入负面清单	否	无	
1145	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线上河套支线02号上河套台变压器	100	54.19	36	36	未进入负面清单	否	无	
1146	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线#33柱上变压器	400	54.18	143	143	未进入负面清单	否	无	
1147	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线双河北支线3号双河北变压器	30	54.17	11	11	未进入负面清单	否	无	
1148	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	宾馆二线22	315	54.16	113	113	未进入负面清单	否	无	

1149	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线林场公用变分线1号林场公变2#变压器	200	54.15	72	72	未进入负面清单	否	无	
1150	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线87右3	315	54.11	113	113	未进入负面清单	否	无	
1151	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线镇内分线09号金华路六号变压器	250	54.1	90	90	未进入负面清单	否	无	
1152	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期1#箱变2#变压器	400	54.08	144	144	未进入负面清单	否	无	
1153	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线对窝沟门支线022号窝沟门变压器	200	54.07	72	72	未进入负面清单	否	无	
1154	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线安居南区4#配变站1#变压器	500	54.04	180	180	未进入负面清单	否	无	
1155	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线城建支线03号城建台变压器	250	54.02	90	90	未进入负面清单	否	无	
1156	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤一线	河堤一线15右1#变压器	50	54.01	18	18	未进入负面清单	否	无	
1157	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线西一分线08号滨河一台变压器	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	
1158	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线下湖分线4号椴木沟变压器	50	53.97	18	18	未进入负面清单	否	无	
1159	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线15#柱上变压器	160	53.94	58	58	未进入负面清单	否	无	
1160	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线予制分线15左#2变压器	100	53.92	36	36	未进入负面清单	否	无	
1161	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线38号苏水花园2#变压器	315	53.92	114	114	未进入负面清单	否	无	
1162	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线18号食品台区变压器	400	53.91	144	144	未进入负面清单	否	无	

1163	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉二台分04号邱家二台区变压器	80	53.9	29	29	未进入负面清单	否	无	
1164	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期6#箱变变压器	630	53.89	227	227	未进入负面清单	否	无	
1165	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线五道沟变压器	250	53.89	90	90	未进入负面清单	否	无	
1166	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分11左016号西沟台区变压	80	53.89	29	29	未进入负面清单	否	无	
1167	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前一线	前甸北山一队台区柱上变压器	100	53.88	36	36	未进入负面清单	否	无	
1168	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线光明分线13变台	400	53.87	145	145	未进入负面清单	否	无	
1169	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线农场分线9号农场变压器	100	53.86	36	36	未进入负面清单	否	无	
1170	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	幸福城1#配变站1#变压器	315	53.85	114	114	未进入负面清单	否	无	
1171	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线太平沟村分线17号太平沟村变压器	50	53.8	18	18	未进入负面清单	否	无	
1172	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分前楼支7号前楼村变压器	160	53.76	58	58	未进入负面清单	否	无	
1173	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10KV红二号线油站分线中街南台支线中街南台变压器	200	53.74	73	73	未进入负面清单	否	无	
1174	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线111号营城山头六队变压器	200	53.69	73	73	未进入负面清单	否	无	
1175	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	西七干线12右1柱上变压器	315	53.68	114	114	未进入负面清单	否	无	
1176	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线林场分线2号林场公变变压器	100	53.64	36	36	未进入负面清单	否	无	
1177	国网抚顺市顺城区供电分公司			英石干线37左2变压器	315	53.63	115	115	未进入负面清单	否	无	

1178	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	新抚一线西七路开闭所43#配变站01变压器	630	53.61	229	229	未进入负面清单	否	无	
1179	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线高家分007号高家村变压器	100	53.6	36	36	未进入负面清单	否	无	
1180	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线路家村分002号路家一台变压器	200	53.59	73	73	未进入负面清单	否	无	
1181	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	春光印象小区1#配变站1#变压器	400	53.58	146	146	未进入负面清单	否	无	
1182	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线街西分支线01号前街东台区变压器	400	53.58	146	146	未进入负面清单	否	无	
1183	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分吴家支057号八家子一变压器	315	53.57	115	115	未进入负面清单	否	无	
1184	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘北小区6#配变站1#变压器	250	53.51	91	91	未进入负面清单	否	无	
1185	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线林青分线003号林青变压器	100	53.51	36	36	未进入负面清单	否	无	
1186	国网抚顺市顺城区供电分公司			城东一线六方块2#配变变压器北01	500	53.51	182	182	未进入负面清单	否	无	
1187	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线43右6#变压器	200	53.5	73	73	未进入负面清单	否	无	
1188	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线78变压器	200	53.49	73	73	未进入负面清单	否	无	
1189	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	宏钢家园小区1#配变站1#变压器	315	53.47	115	115	未进入负面清单	否	无	
1190	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	窑地小区5#配变站1#变压器	315	53.47	115	115	未进入负面清单	否	无	
1191	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线22#变压器	315	53.43	115	115	未进入负面清单	否	无	
1192	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线111号刘家卜子变压器	50	53.41	18	18	未进入负面清单	否	无	
1193	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线连刀分检查站支005号镰刀三台变压器	30	53.38	11	11	未进入负面清单	否	无	

1194	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	凤和二线邮电分线10	315	53.36	115	115	未进入负面清单	否	无	
1195	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭18#箱变变压器间隔配电变压器	500	53.26	184	184	未进入负面清单	否	无	
1196	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线093号陡岭子村南变压器	200	53.23	74	74	未进入负面清单	否	无	
1197	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	挖掘机住宅1#配变站2#变压器	315	53.21	116	116	未进入负面清单	否	无	
1198	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV清南干线清南二分线10左7号邮政局522变压器	400	53.2	147	147	未进入负面清单	否	无	
1199	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线74左4	400	53.2	147	147	未进入负面清单	否	无	
1200	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线荒地沟支线47号荒地沟台变压器	50	53.19	18	18	未进入负面清单	否	无	
1201	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线北夹沟分线15号北夹沟变压器	50	53.15	18	18	未进入负面清单	否	无	
1202	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线西大林村分线003号西大林村变压器	200	53.15	74	74	未进入负面清单	否	无	
1203	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线四方台支线026号四方台二台变压器	100	53.08	37	37	未进入负面清单	否	无	
1204	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期3号变压器	400	53.07	148	148	未进入负面清单	否	无	
1205	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线56#所带17#箱变站内变	315	53.07	116	116	未进入负面清单	否	无	
1206	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV清农北下线大家沟支线009号大家沟变压器	100	53.05	37	37	未进入负面清单	否	无	
1207	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑5#箱变1#	400	53.03	148	148	未进入负面清单	否	无	

1208	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分荒地支024号荒地一变压器	100	53.01	37	37	未进入负面清单	否	无	
1209	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块6#配变站1#变压器	630	52.99	233	233	未进入负面清单	否	无	
1210	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线大窝棚北分线10号大窝棚北变压器	100	52.97	37	37	未进入负面清单	否	无	
1211	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线74左5变压器	200	52.96	74	74	未进入负面清单	否	无	
1212	国网抚顺市新抚区供电分公司			北台一线北一分线4左#1柱上变压器	200	52.93	74	74	未进入负面清单	否	无	
1213	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线后安二台分后安二台箱变变压器间隔配电变压器	400	52.92	148	148	未进入负面清单	否	无	
1214	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线32#箱变变压器主用	250	52.92	93	93	未进入负面清单	否	无	
1215	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线甘井沟上堡分线33号甘井沟上卜变压器	50	52.83	19	19	未进入负面清单	否	无	
1216	国网抚顺市新抚区供电分公司			南台一线12柱上变压器	400	52.83	149	149	未进入负面清单	否	无	
1217	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线#19柱上变压器	315	52.83	117	117	未进入负面清单	否	无	
1218	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷线电台分线8左11柱上变压器	200	52.76	74	74	未进入负面清单	否	无	
1219	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线93右6所带箱变配电变压器	250	52.76	93	93	未进入负面清单	否	无	
1220	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线8右2	100	52.74	37	37	未进入负面清单	否	无	
1221	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东青一线	东青一线22变台	100	52.74	37	37	未进入负面清单	否	无	
1222	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线上堡支线3号上堡1号变压器	50	52.72	19	19	未进入负面清单	否	无	
1223	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	顺安分线#15变压器	200	52.69	75	75	未进入负面清单	否	无	

1224	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	靠山分17右20	50	52.67	19	19	未进入负面清单	否	无	
1225	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线129号冰湖沟变压器	80	52.67	30	30	未进入负面清单	否	无	
1226	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	望开南线22右2#变压器	200	52.66	75	75	未进入负面清单	否	无	
1227	国网抚顺市顺城区供电分公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐分五小队分12#康乐五小队变压器	100	52.66	37	37	未进入负面清单	否	无	
1228	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区1#配变站2#变压器	500	52.59	187	187	未进入负面清单	否	无	
1229	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线大甸子分线06号大甸子变压器	100	52.59	37	37	未进入负面清单	否	无	
1230	国网抚顺市顺城区供电分公司			詹北一线32	200	52.58	75	75	未进入负面清单	否	无	
1231	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线水炉分线2变台	160	52.54	60	60	未进入负面清单	否	无	
1232	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线下通什分2号下通什变压器	30	52.5	11	11	未进入负面清单	否	无	
1233	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷线电台分线5左3柱上变压器	315	52.47	118	118	未进入负面清单	否	无	
1234	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线南坦子分线25号南坦子变压器	50	52.47	19	19	未进入负面清单	否	无	
1235	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线77号转山村一台变压器	200	52.46	75	75	未进入负面清单	否	无	
1236	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线庙沟分线10号二砖家属房变变压器	200	52.45	75	75	未进入负面清单	否	无	
1237	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分21右3	200	52.42	75	75	未进入负面清单	否	无	
1238	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线外加剂分011号塔峪1504变压器	200	52.39	75	75	未进入负面清单	否	无	

1239	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线058号北三家西卜变压器	100	52.36	38	38	未进入负面清单	否	无	
1240	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府1#变压器	630	52.34	237	237	未进入负面清单	否	无	
1241	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线26变压器	400	52.33	151	151	未进入负面清单	否	无	
1242	国网清原满族自治县供电公司	金鼎66kV变电站	苍石干线	10kV苍石干线北苍石分线027+1号红透山二组变压器	400	52.32	151	151	未进入负面清单	否	无	
1243	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线065号刘山四台变压器	50	52.31	19	19	未进入负面清单	否	无	
1244	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	双阳花园1号台区柱上变压器	200	52.31	75	75	未进入负面清单	否	无	
1245	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线73左3	200	52.31	75	75	未进入负面清单	否	无	
1246	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤和三线12右1	400	52.3	151	151	未进入负面清单	否	无	
1247	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线9#所带23#箱变站内变	400	52.3	151	151	未进入负面清单	否	无	
1248	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线12左1号凤阳小区345变压器	250	52.27	94	94	未进入负面清单	否	无	
1249	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线#46变压器	200	52.23	76	76	未进入负面清单	否	无	
1250	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤一线	河堤一线4#变压器	100	52.19	38	38	未进入负面清单	否	无	
1251	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线草市村分线8号草市村变压器	400	52.19	151	151	未进入负面清单	否	无	
1252	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线57号鲜四队台变压器	100	52.19	38	38	未进入负面清单	否	无	
1253	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	化纤线	10kV清南一分线05号554台区变压器	50	52.15	19	19	未进入负面清单	否	无	
1254	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线44#变压器	100	52.12	38	38	未进入负面清单	否	无	
1255	国网抚顺市望花区供电分公司			五平二线21支1柱上-变压器	200	52.11	76	76	未进入负面清单	否	无	

1256	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV清南干线50号县社513变压器	500	52.1	190	190	未进入负面清单	否	无	
1257	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线大东分005号大东三台变压器	200	52.1	76	76	未进入负面清单	否	无	
1258	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平沟分线116号新立屯变压器	100	52.07	38	38	未进入负面清单	否	无	
1259	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线43右#2柱上变压器	315	52.07	119	119	未进入负面清单	否	无	
1260	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线东猴分线公变支线9号东猴三组公变变压器	20	52.05	8	8	未进入负面清单	否	无	
1261	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线局教培2-1#站内变压器	400	52.04	152	152	未进入负面清单	否	无	
1262	国网抚顺市新抚区供电分公司			凤翔干线34柱上变压器	315	52.03	120	120	未进入负面清单	否	无	
1263	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线93号村办林场变压器	100	52.02	38	38	未进入负面清单	否	无	
1264	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线石阳村支线5号石阳村变压器	200	52.01	76	76	未进入负面清单	否	无	
1265	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线70#变压器	400	51.99	152	152	未进入负面清单	否	无	
1266	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	东沟小区1#配变站1#变压器	315	51.98	120	120	未进入负面清单	否	无	
1267	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线丝绸厂住宅分006#石文二队变压器	315	51.98	120	120	未进入负面清单	否	无	
1268	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线永安小区2#配变站1#配电变压器	500	51.94	190	190	未进入负面清单	否	无	
1269	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线小王家分009号小王家变压器	30	51.94	11	11	未进入负面清单	否	无	
1270	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期4#箱变变压器	630	51.9	240	240	未进入负面清单	否	无	
1271	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线2	315	51.9	120	120	未进入负面清单	否	无	

1272	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区1#配变站1#变压器	500	51.9	191	191	未进入负面清单	否	无	
1273	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分3左5#	250	51.88	95	95	未进入负面清单	否	无	
1274	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线117号驿马一队变压器	50	51.82	19	19	未进入负面清单	否	无	
1275	国网抚顺市开发区供电公司			花仁联线46#	100	51.81	38	38	未进入负面清单	否	无	
1276	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线30右2智能变压器	400	51.78	153	153	未进入负面清单	否	无	
1277	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线12左#2变压器	400	51.75	153	153	未进入负面清单	否	无	
1278	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线03号剧场变台变压器	200	51.74	77	77	未进入负面清单	否	无	
1279	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美墅一期4箱变-01	400	51.73	153	153	未进入负面清单	否	无	
1280	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线政府住宅支线001号政府住宅变压器	80	51.69	31	31	未进入负面清单	否	无	
1281	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线109号李家下堡台变压器	50	51.69	19	19	未进入负面清单	否	无	
1282	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分29#柱上变压器	50	51.59	19	19	未进入负面清单	否	无	
1283	国网新宾满族自治县供电公司			10kV下夹河线284号下房子变压器	200	51.56	77	77	未进入负面清单	否	无	
1284	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	武洲一线	武洲一线公寓分线22-变压器	200	51.55	77	77	未进入负面清单	否	无	
1285	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分三家子中台支007#三家中支变压器	200	51.54	77	77	未进入负面清单	否	无	
1286	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	矿前分线5左#4	200	51.54	77	77	未进入负面清单	否	无	
1287	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线46右1柱上变压器	200	51.54	77	77	未进入负面清单	否	无	

1288	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线120号冰湖沟公用变变压器	50	51.53	19	19	未进入负面清单	否	无	
1289	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大二线恒大9#箱变母线配电变压器	630	51.52	242	242	未进入负面清单	否	无	
1290	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	和平市场1#配变站1	400	51.46	154	154	未进入负面清单	否	无	
1291	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线窑沟五组支2号窑沟五变压器	50	51.42	19	19	未进入负面清单	否	无	
1292	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线化工二分008号塔峪1535变压器	200	51.41	77	77	未进入负面清单	否	无	
1293	国网抚顺市望花区供电分公司			风工二线法库南分06右1	400	51.39	154	154	未进入负面清单	否	无	
1294	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带1#箱变备变	315	51.34	122	122	未进入负面清单	否	无	
1295	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线岔沟分线岔沟变压器	50	51.32	19	19	未进入负面清单	否	无	
1296	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线20左#2	315	51.3	122	122	未进入负面清单	否	无	
1297	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线22左2左1#柱上变压器	315	51.29	122	122	未进入负面清单	否	无	
1298	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线永六分线二龙支线133号五道卜变压器	100	51.28	39	39	未进入负面清单	否	无	
1299	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线64号四号公变变压器	200	51.23	78	78	未进入负面清单	否	无	
1300	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线黄旗一组支线17号黄旗一组变压器	30	51.21	12	12	未进入负面清单	否	无	
1301	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线英守支028#英守南变压器	200	51.19	78	78	未进入负面清单	否	无	
1302	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线水炉分线7	315	51.19	122	122	未进入负面清单	否	无	
1303	国网抚顺市开发区供电公司			花仁联线国化分线9右4	315	51.17	122	122	未进入负面清单	否	无	

1304	国网新宾满族自治县供电公司			10kV上大线五龙分线五龙三队支线03号五龙三队变压器	100	51.14	39	39	未进入负面清单	否	无	
1305	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线197号杆T接边山分线115号山前变压器	100	51.13	39	39	未进入负面清单	否	无	
1306	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线油医分线16变压器	315	51.13	122	122	未进入负面清单	否	无	
1307	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线(下)27号会元一台变压器	200	51.12	78	78	未进入负面清单	否	无	
1308	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富民线响汉1#变台	200	51.11	78	78	未进入负面清单	否	无	
1309	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线于小分线62号小莱河公变变压器	100	51.1	39	39	未进入负面清单	否	无	
1310	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线吴忠业鸡场支线12号吴忠业鸡场变压器	10	51.09	4	4	未进入负面清单	否	无	
1311	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	腾远一线	德商春天里2#箱变变压器配电变压器	400	51.08	156	156	未进入负面清单	否	无	
1312	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所44#配变站变压器	500	51.07	195	195	未进入负面清单	否	无	
1313	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线南甸队支线03号南甸队变台变压器	100	50.99	39	39	未进入负面清单	否	无	
1314	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线太平分004号太平村变压器	100	50.99	39	39	未进入负面清单	否	无	
1315	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	新钢小区2号箱变变压器间隔配电变压器	315	50.99	123	123	未进入负面清单	否	无	
1316	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线123号王家卜二队东街变压器	100	50.94	39	39	未进入负面清单	否	无	

1317	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线台宝支线下房子支线02号下房子变压器	200	50.91	78	78	未进入负面清单	否	无	
1318	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	东洲干线	东洲干线扁前分#12	50	50.9	20	20	未进入负面清单	否	无	
1319	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线70左4-1#箱变-2#变压器	400	50.88	156	156	未进入负面清单	否	无	
1320	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线黄沟支线028号黄沟变压器	30	50.87	12	12	未进入负面清单	否	无	
1321	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线汇银东第三期2号配电变压器	500	50.84	196	196	未进入负面清单	否	无	
1322	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线东三嘴支线010号东三嘴变压器	100	50.8	39	39	未进入负面清单	否	无	
1323	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线后三道支09左026号占贝西沟变压	50	50.8	20	20	未进入负面清单	否	无	
1324	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	凤工二线法库南分线05	400	50.8	157	157	未进入负面清单	否	无	
1325	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线夹关分线06号夹皮沟东村变压器	50	50.79	20	20	未进入负面清单	否	无	
1326	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线砍椽沟分线67号东山变压器	50	50.72	20	20	未进入负面清单	否	无	
1327	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线大琵琶支线004号大琵琶变压器	200	50.69	79	79	未进入负面清单	否	无	
1328	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线黄金一队01号黄金一队变压器	100	50.67	39	39	未进入负面清单	否	无	
1329	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐四队支21号康乐四队变压器	200	50.67	79	79	未进入负面清单	否	无	
1330	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线72所带箱变变压器主用	250	50.67	98	98	未进入负面清单	否	无	

1331	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线11右5右1	160	50.64	63	63	未进入负面清单	否	无	
1332	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线19#配电站	400	50.64	157	157	未进入负面清单	否	无	
1333	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	古城子小区9#配变站1#变压器	315	50.63	124	124	未进入负面清单	否	无	
1334	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线114号吴家沟二组变压器	200	50.63	79	79	未进入负面清单	否	无	
1335	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线粮食住宅支线01号粮食住宅台变压器	315	50.62	124	124	未进入负面清单	否	无	
1336	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线新卜二队支线29号新卜二队变压器	20	50.56	8	8	未进入负面清单	否	无	
1337	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	溪岸家园箱式变电站低压间隔配电变压器	400	50.56	158	158	未进入负面清单	否	无	
1338	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	在水一方1#配变站1#变压器	500	50.55	197	197	未进入负面清单	否	无	
1339	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线048号移民小区变压器	50	50.52	20	20	未进入负面清单	否	无	
1340	国网抚顺市顺城区供电分公司			城东四线十方块9#配变站2#变压器	400	50.52	158	158	未进入负面清单	否	无	
1341	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤工一线机住分线6	315	50.51	124	124	未进入负面清单	否	无	
1342	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线汇银东第三期1号配电变压器	500	50.51	197	197	未进入负面清单	否	无	
1343	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线电信住宅支线01号电信住宅台变压器	250	50.51	99	99	未进入负面清单	否	无	
1344	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线丝绸厂住宅分015#丝绸住宅变压器	100	50.45	40	40	未进入负面清单	否	无	

1345	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线8右101#箱变2#变压器	500	50.43	198	198	未进入负面清单	否	无	
1346	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	古城子小区15#配变站1#变压器	400	50.43	158	158	未进入负面清单	否	无	
1347	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线木器分011号后安一台变压器	315	50.41	125	125	未进入负面清单	否	无	
1348	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线石门车站住宅分3#石门车站住宅变压器	30	50.4	12	12	未进入负面清单	否	无	
1349	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	翠岭明珠1号箱变变压器间隔配电变压器	400	50.36	159	159	未进入负面清单	否	无	
1350	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分156号九组变压器	50	50.36	20	20	未进入负面清单	否	无	
1351	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线太阳沟支线7号太阳沟变压器	200	50.36	79	79	未进入负面清单	否	无	
1352	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线上砖分57号下砖分变压器	100	50.33	40	40	未进入负面清单	否	无	
1353	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	部队分3左1变压器	400	50.26	159	159	未进入负面清单	否	无	
1354	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线115变台	315	50.25	125	125	未进入负面清单	否	无	
1355	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线新村分线08号锅炉厂家属院325变压器	315	50.23	125	125	未进入负面清单	否	无	
1356	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	19左11号2#箱变1号变压器	250	50.2	100	100	未进入负面清单	否	无	
1357	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线新村分线32号新村330变压器	100	50.2	40	40	未进入负面清单	否	无	
1358	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线得胜分线2号得胜变压器	50	50.2	20	20	未进入负面清单	否	无	
1359	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤林分线石鹏北台支004号石棚子北台变压器	160	50.2	64	64	未进入负面清单	否	无	

1360	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线市场分线09号市场变台变压器	315	50.18	125	125	未进入负面清单	否	无	
1361	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线林场分线6号林场公用变变压器	100	50.18	40	40	未进入负面清单	否	无	
1362	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线中寨子分线06号中寨七队变压器	80	50.18	32	32	未进入负面清单	否	无	
1363	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分3#环网柜6#变压器	200	50.17	80	80	未进入负面清单	否	无	
1364	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线西街分8号下哈达四队变压器	200	50.15	80	80	未进入负面清单	否	无	
1365	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线老二校综合变分线001号富丽皇变压器	400	50.15	159	159	未进入负面清单	否	无	
1366	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线岔沟二台分线01号岔沟二台变压器	50	50.13	20	20	未进入负面清单	否	无	
1367	国网抚顺市东洲区供电分公司			章土二线30#柱上变压器	200	50.12	80	80	未进入负面清单	否	无	
1368	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线袁庙支线13号公变变压器	160	50.11	64	64	未进入负面清单	否	无	
1369	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	宏钢家园小区4#配变站1#变压器	315	50.1	126	126	未进入负面清单	否	无	
1370	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线108右5变台	200	50.08	80	80	未进入负面清单	否	无	
1371	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV郎士线房申分王木支3号王木村变压器	200	50.08	80	80	未进入负面清单	否	无	
1372	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线240号红石六队变压器	30	50.08	12	12	未进入负面清单	否	无	

1373	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线北道北支线02号朝小北变台变压器	160	50.08	64	64	未进入负面清单	否	无	
1374	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线15号养路段住宅变压器	200	50.05	80	80	未进入负面清单	否	无	
1375	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变952五西二线	窑地小区1#配变站1#变压器	250	50.04	100	100	未进入负面清单	否	无	
1376	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线教师楼分011号程家北台变压器	100	50.03	40	40	未进入负面清单	否	无	
1377	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	和工中二线法库南分线2	250	50.01	100	100	未进入负面清单	否	无	
1378	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线台沟分线48号台沟变压器	30	50.01	12	12	未进入负面清单	否	无	
1379	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线四道分前古北台支前古台区分一台9号前古北台分一台（新）	200	49.97	80	80	未进入负面清单	否	无	
1380	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	A区一线3#变压器	800	49.93	321	321	未进入负面清单	否	无	
1381	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线下洼分线11	200	49.91	80	80	未进入负面清单	否	无	
1382	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV东主干线甸心子支线4号甸心子村变压器	50	49.89	20	20	未进入负面清单	否	无	
1383	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线树脂分线7变压器	315	49.87	126	126	未进入负面清单	否	无	
1384	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV峡河线	10kV峡河线075号三道村变压器	30	49.86	12	12	未进入负面清单	否	无	
1385	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线140号三人村变压器（新）	200	49.84	80	80	未进入负面清单	否	无	
1386	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分13#-14#箱变	250	49.81	100	100	未进入负面清单	否	无	

1387	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线二伙洛五台分7号二伙洛五台变压器	200	49.8	80	80	未进入负面清单	否	无	
1388	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线沔阳分线021号沔阳四组变压器	100	49.79	40	40	未进入负面清单	否	无	
1389	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线柳条分南沟支020号南沟变压器	100	49.79	40	40	未进入负面清单	否	无	
1390	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线29左4#	315	49.76	127	127	未进入负面清单	否	无	
1391	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河南线河南二线西四分线衍水支线03号衍水3#号楼变压器	200	49.76	80	80	未进入负面清单	否	无	
1392	国网抚顺市顺城区供电分公司			花园一线半岛假日3#配变站2#变压器	500	49.76	201	201	未进入负面清单	否	无	
1393	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	琥珀分线14左1#柱上变压器	200	49.74	81	81	未进入负面清单	否	无	
1394	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线肉联厂小区5箱变1#变压器	400	49.74	161	161	未进入负面清单	否	无	
1395	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线羊台分支线03号羊台变压器	100	49.73	40	40	未进入负面清单	否	无	
1396	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线新区分线1号下夹河新区变压器	50	49.72	20	20	未进入负面清单	否	无	
1397	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线16号夏家堡4号变压器	250	49.71	101	101	未进入负面清单	否	无	
1398	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线38号新世界变压器	400	49.7	161	161	未进入负面清单	否	无	
1399	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉北线51#柱上变压器	400	49.68	161	161	未进入负面清单	否	无	
1400	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线桦树河北分线005号桦树河北变压器	50	49.66	20	20	未进入负面清单	否	无	

1401	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线220+1号暖泉子一队变压器	100	49.66	40	40	未进入负面清单	否	无	
1402	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线迟家分由家支002号由家变压器	80	49.65	32	32	未进入负面清单	否	无	
1403	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线040号二级站变压器	80	49.64	32	32	未进入负面清单	否	无	
1404	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线网户分线11号网户一队台变变压器	100	49.61	40	40	未进入负面清单	否	无	
1405	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线48变压器	200	49.61	81	81	未进入负面清单	否	无	
1406	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线大庙西山支线7号大庙西山变压器	50	49.6	20	20	未进入负面清单	否	无	
1407	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线21号上夹河东山变压器	100	49.6	40	40	未进入负面清单	否	无	
1408	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线抄道分017号抄道村变压器	100	49.6	40	40	未进入负面清单	否	无	
1409	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线鹞鸽窝分线38号鹞鸽窝变压器	50	49.55	20	20	未进入负面清单	否	无	
1410	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	宏钢家园小区2#配变站1#变压器	500	49.55	202	202	未进入负面清单	否	无	
1411	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线会元分线2柜左2变压器	50	49.54	20	20	未进入负面清单	否	无	
1412	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线26左7变压器	400	49.5	162	162	未进入负面清单	否	无	
1413	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线赵家街支线3号赵家街变压器	200	49.49	81	81	未进入负面清单	否	无	
1414	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	东六专线东六路开闭所16#配变站变压器	630	49.48	255	255	未进入负面清单	否	无	
1415	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线17左1变压器	630	49.44	256	256	未进入负面清单	否	无	

1416	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线031号东山二号变压器	80	49.41	32	32	未进入负面清单	否	无	
1417	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线朝阳子线3#沔阳四组一	100	49.41	41	41	未进入负面清单	否	无	
1418	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线李家堡公用变一支线002号李家堡二号公用变压器	20	49.38	8	8	未进入负面清单	否	无	
1419	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北14-1#站内变压器	500	49.37	203	203	未进入负面清单	否	无	
1420	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线2#所带24#箱变变压器	315	49.34	128	128	未进入负面清单	否	无	
1421	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线砬子后支线13号砬子后公变变压器	50	49.34	20	20	未进入负面清单	否	无	
1422	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	三二五干线	三五干线#43变压器	315	49.31	128	128	未进入负面清单	否	无	
1423	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子四队支线004号转弯子四队变压器	50	49.27	20	20	未进入负面清单	否	无	
1424	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线响鲜分线响鲜变台变压器	100	49.26	41	41	未进入负面清单	否	无	
1425	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线腰站分55号腰站一台区变压器	100	49.24	41	41	未进入负面清单	否	无	
1426	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线38右4所带3#箱变配电变压器	315	49.22	128	128	未进入负面清单	否	无	
1427	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线砬和分线98号和睦西台变压器	160	49.21	65	65	未进入负面清单	否	无	
1428	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线河清分30号河清西变压器	200	49.19	82	82	未进入负面清单	否	无	
1429	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线制镜分线1-1变压器	250	49.17	102	102	未进入负面清单	否	无	

1430	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河东南分2左1	315	49.17	129	129	未进入负面清单	否	无	
1431	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑1#箱变2#变压器	315	49.13	129	129	未进入负面清单	否	无	
1432	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线15号公变二号变压器	200	49.08	82	82	未进入负面清单	否	无	
1433	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	建设小区1#配变站2	400	49.07	164	164	未进入负面清单	否	无	
1434	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	张甸线	张甸干线64右1#	200	49.07	82	82	未进入负面清单	否	无	
1435	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线鹿甸沟分043号鹿甸沟二台变压器	50	49.05	20	20	未进入负面清单	否	无	
1436	国网抚顺市开发区供电公司			花仁联线油库分线12左1	200	49.05	82	82	未进入负面清单	否	无	
1437	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线031号马架子公用变变压器	100	49.02	41	41	未进入负面清单	否	无	
1438	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线宋家街分线030号宋家街变压器	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	
1439	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	丹东路小区1#配变站1#变压器	500	48.98	205	205	未进入负面清单	否	无	
1440	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线上二道分线050号上二道沟变压器	50	48.98	21	21	未进入负面清单	否	无	
1441	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线123右1-变台	315	48.98	129	129	未进入负面清单	否	无	
1442	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV北部干线12左3号读秀花园348变压器	400	48.95	164	164	未进入负面清单	否	无	
1443	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线145号杨树葳村变压器	100	48.94	41	41	未进入负面清单	否	无	
1444	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线青石村支3号青石村变压器	200	48.94	82	82	未进入负面清单	否	无	
1445	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线67柱上变压器	200	48.87	82	82	未进入负面清单	否	无	

1446	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	盘北小区2期2#配变站1#变压器	315	48.84	130	130	未进入负面清单	否	无	
1447	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线沔阳公用变支线1号沔阳公用变变压器	200	48.82	82	82	未进入负面清单	否	无	
1448	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#18柱上变压器	315	48.81	130	130	未进入负面清单	否	无	
1449	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府2#变压器	630	48.79	260	260	未进入负面清单	否	无	
1450	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线针织分线29#变压器	200	48.79	82	82	未进入负面清单	否	无	
1451	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东三专线	2	500	48.78	206	206	未进入负面清单	否	无	
1452	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分015号施家仓库变压器	400	48.75	165	165	未进入负面清单	否	无	
1453	国网抚顺市开发区供电公司			花仁联线60#	200	48.73	83	83	未进入负面清单	否	无	
1454	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线32号新世界北331变压器	400	48.72	165	165	未进入负面清单	否	无	
1455	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线074号任家堡变压器	100	48.71	41	41	未进入负面清单	否	无	
1456	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线驿马二队分线23号驿马二队变压器	50	48.69	21	21	未进入负面清单	否	无	
1457	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线永胜分线55号永胜二组变压器	50	48.68	21	21	未进入负面清单	否	无	
1458	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线43右2#所带5#箱变配电变压器	400	48.67	165	165	未进入负面清单	否	无	
1459	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线北站分线15右3柱上变压器	200	48.65	83	83	未进入负面清单	否	无	
1460	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线283号马圈子二台变压器	200	48.6	83	83	未进入负面清单	否	无	
1461	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线北市分线#14柱上变压器	315	48.6	130	130	未进入负面清单	否	无	

1462	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线驿马四队分线01号驿马四队变压器	50	48.58	21	21	未进入负面清单	否	无	
1463	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线双曲分线下围子变压器	200	48.53	83	83	未进入负面清单	否	无	
1464	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西二分线02号商贸街用变压器	200	48.52	83	83	未进入负面清单	否	无	
1465	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗北分线大央支线1号大央变压器	50	48.51	21	21	未进入负面清单	否	无	
1466	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线下老坎公变支线2号下老坎公变变压器	200	48.47	83	83	未进入负面清单	否	无	
1467	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线后背分线18号后背变压器	50	48.46	21	21	未进入负面清单	否	无	
1468	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线256号孤家河东变压器	50	48.46	21	21	未进入负面清单	否	无	
1469	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线126号吴家变压器	80	48.44	33	33	未进入负面清单	否	无	
1470	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	工光二线5	315	48.42	131	131	未进入负面清单	否	无	
1471	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV西主干线夏家堡5号分线1号夏家堡5号变压器	200	48.39	83	83	未进入负面清单	否	无	
1472	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	凤和二线03	315	48.39	131	131	未进入负面清单	否	无	
1473	国网抚顺市顺城区供电分公司			詹北二线#84变压器	200	48.37	83	83	未进入负面清单	否	无	
1474	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期6#箱变配电变压器	630	48.37	262	262	未进入负面清单	否	无	
1475	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线89#-2#箱变-2#变压器	400	48.34	167	167	未进入负面清单	否	无	

1476	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线金丰园3#东变压器	630	48.34	262	262	未进入负面清单	否	无	
1477	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	古城子小区11#配变站1#变压器	400	48.32	167	167	未进入负面清单	否	无	
1478	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线191号红升道南台变压器	200	48.31	83	83	未进入负面清单	否	无	
1479	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线前进东河沟支线01号前进东河沟台变压器	160	48.29	67	67	未进入负面清单	否	无	
1480	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	前甸新村联社住宅台区柱上变压器	315	48.28	131	131	未进入负面清单	否	无	
1481	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线004号新通路4号（自来水）变压器	250	48.27	104	104	未进入负面清单	否	无	
1482	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线牛千号支线3号牛千号村变压器	50	48.26	21	21	未进入负面清单	否	无	
1483	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	枫泽家苑小区3#配变站2#变压器	500	48.25	209	209	未进入负面清单	否	无	
1484	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线丁堡三队分线5号丁堡三队变压器	50	48.24	21	21	未进入负面清单	否	无	
1485	国网抚顺市新抚区供电分公司			南台一线26柱上变压器1	50	48.22	21	21	未进入负面清单	否	无	
1486	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	凤工三线11	315	48.22	132	132	未进入负面清单	否	无	
1487	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线板石分033号板石村变压器	50	48.19	21	21	未进入负面清单	否	无	
1488	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	凤翔干线凤翔路北1#变压器	400	48.18	167	167	未进入负面清单	否	无	
1489	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	安逸小区箱变变压器间隔配电变压器	315	48.18	132	132	未进入负面清单	否	无	
1490	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线5柱上变压器	315	48.17	132	132	未进入负面清单	否	无	

1491	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线21右8#变压器	315	48.16	132	132	未进入负面清单	否	无	
1492	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	花仁联线氧气分线2变压器	250	48.14	105	105	未进入负面清单	否	无	
1493	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线034号北腰卜变压器	200	48.1	84	84	未进入负面清单	否	无	
1494	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线24号西卜西变台变压器	100	48.1	42	42	未进入负面清单	否	无	
1495	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线28号东方台变压器	200	48.05	84	84	未进入负面清单	否	无	
1496	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线#44柱上变压器	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	
1497	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31#环网柜悦鑫国际3#	400	47.99	168	168	未进入负面清单	否	无	
1498	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线中街分线008号步行街变压器	200	47.96	84	84	未进入负面清单	否	无	
1499	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线33左2左1	315	47.94	132	132	未进入负面清单	否	无	
1500	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线35号大东二台变压器（新）	200	47.94	84	84	未进入负面清单	否	无	
1501	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北5#站内变压器	630	47.93	265	265	未进入负面清单	否	无	
1502	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线174号杆T接样子沟分线54号样子二队变压器	80	47.93	34	34	未进入负面清单	否	无	
1503	国网抚顺市望花区供电分公司			南住宅小区1#配变站2#变压器	630	47.92	265	265	未进入负面清单	否	无	
1504	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线74右8-箱变-2#变压器	315	47.89	133	133	未进入负面清单	否	无	
1505	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线072号农贸台变压器	100	47.88	42	42	未进入负面清单	否	无	

1506	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线后三道河支025号栏河哨变压器	30	47.85	13	13	未进入负面清单	否	无	
1507	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线转弯河支线2号转弯河变压器	200	47.83	84	84	未进入负面清单	否	无	
1508	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富民线响汉分线响汉支线杆响汉5号变压器	200	47.82	84	84	未进入负面清单	否	无	
1509	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线川高分线8号下川公变变压器	100	47.82	42	42	未进入负面清单	否	无	
1510	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线清南二分线5支1号镇医院520变压器	160	47.82	67	67	未进入负面清单	否	无	
1511	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线学校分8变压器	315	47.79	133	133	未进入负面清单	否	无	
1512	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	新太干线37右1#柱上变压器	100	47.79	42	42	未进入负面清单	否	无	
1513	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线机关南山支线6号机关南山公用变2号变压器	20	47.78	8	8	未进入负面清单	否	无	
1514	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线戈布北小区2号箱变-2	315	47.77	133	133	未进入负面清单	否	无	
1515	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线336号王家店变压器（新）	100	47.76	42	42	未进入负面清单	否	无	
1516	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线16柱上变压器	160	47.76	68	68	未进入负面清单	否	无	
1517	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	翰林苑小区2#配变站2#变压器	500	47.75	211	211	未进入负面清单	否	无	
1518	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线12左#5	315	47.71	133	133	未进入负面清单	否	无	
1519	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线老政府分线004号老颜门前台区变压器	200	47.71	85	85	未进入负面清单	否	无	

1520	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV东主干线马堡支线2号马堡村变压器	160	47.69	68	68	未进入负面清单	否	无	
1521	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线北站分14变压器	315	47.67	133	133	未进入负面清单	否	无	
1522	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线159号偏砍村变压器	200	47.61	85	85	未进入负面清单	否	无	
1523	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线32变台	315	47.6	134	134	未进入负面清单	否	无	
1524	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线三道背支线1号三道背变压器	50	47.58	21	21	未进入负面清单	否	无	
1525	国网抚顺市顺城区供电分公司			北关干线23变压器	200	47.58	85	85	未进入负面清单	否	无	
1526	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线(下)85号金花变压器	200	47.58	85	85	未进入负面清单	否	无	
1527	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	工光二线3右3	250	47.55	106	106	未进入负面清单	否	无	
1528	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	挖掘机住宅1#配变站变压器	400	47.55	170	170	未进入负面清单	否	无	
1529	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	山城雅居第一间隔配电变压器	315	47.52	134	134	未进入负面清单	否	无	
1530	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线59左6#所带10#楼小区变压器2#	400	47.52	170	170	未进入负面清单	否	无	
1531	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林小镇1号箱变1号变压器	400	47.5	170	170	未进入负面清单	否	无	
1532	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线#44柱上变压器	100	47.49	43	43	未进入负面清单	否	无	
1533	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线大东沟分线86号西堡变压器	50	47.45	21	21	未进入负面清单	否	无	
1534	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金一线	阿金一线龙凤分线28左15	200	47.44	85	85	未进入负面清单	否	无	
1535	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	高丽街箱变新2配电变压器	630	47.4	268	268	未进入负面清单	否	无	
1536	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草汪联线分水岭分线52号分水岭变压器	50	47.4	21	21	未进入负面清单	否	无	
1537	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区二线1#变压器	800	47.37	341	341	未进入负面清单	否	无	

1538	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线62左1柱上变压器	400	47.36	171	171	未进入负面清单	否	无	
1539	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线光明分线3	315	47.33	134	134	未进入负面清单	否	无	
1540	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	证券大楼1#配变站配电变压器	400	47.32	171	171	未进入负面清单	否	无	
1541	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线70#箱变1#变压器	315	47.31	134	134	未进入负面清单	否	无	
1542	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线3#环网柜-金帝浴业箱变-1#变压器	315	47.29	135	135	未进入负面清单	否	无	
1543	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线光明沟支线15号新卜四队变压器	50	47.29	21	21	未进入负面清单	否	无	
1544	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金一线	阿金一线龙凤分33—变压器	315	47.27	135	135	未进入负面清单	否	无	
1545	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线8柱上变压器	400	47.25	171	171	未进入负面清单	否	无	
1546	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	YHG_油毡干线10# 开关间隔配电变压器	630	47.22	270	270	未进入负面清单	否	无	
1547	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线抚挖机住宅2#箱变变压器	630	47.2	270	270	未进入负面清单	否	无	
1548	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆林干线21左1柱上变压器	315	47.19	135	135	未进入负面清单	否	无	
1549	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线32左3-2	200	47.18	86	86	未进入负面清单	否	无	
1550	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线56号长春屯公二变压器	50	47.17	21	21	未进入负面清单	否	无	
1551	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线017左010号小学变压器	200	47.16	86	86	未进入负面清单	否	无	
1552	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北1#站内变压器	630	47.15	270	270	未进入负面清单	否	无	
1553	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线69号自来水变压器	100	47.13	43	43	未进入负面清单	否	无	
1554	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线兰鲜分线07号兰鲜台变压器	100	47.11	43	43	未进入负面清单	否	无	

1555	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线58右3柱上变压器	315	47.1	135	135	未进入负面清单	否	无	
1556	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左3#-1#箱变02变压器	400	47.09	172	172	未进入负面清单	否	无	
1557	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭1#箱变变压器	630	47.09	270	270	未进入负面清单	否	无	
1558	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	新抚一线西七路开闭所区政府配变站变压器	500	47.07	215	215	未进入负面清单	否	无	
1559	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线351号张士变压器	100	47.06	43	43	未进入负面清单	否	无	
1560	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线上通什南台分1号上通什南变压器	100	47.03	43	43	未进入负面清单	否	无	
1561	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分段树支23号段树沟变压器	80	47.02	34	34	未进入负面清单	否	无	
1562	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	汽贸小区1#配变站母线配电变压器	400	47.01	172	172	未进入负面清单	否	无	
1563	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线下南沟分线27号阿及九队变压器	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	
1564	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线南荒地分线015号南荒地变压器	200	46.99	86	86	未进入负面清单	否	无	
1565	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	天朗二线	天朗国际1#变电所变压器	1250	46.97	538	538	未进入负面清单	否	无	
1566	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线马前寨堡里支线3号马前寨村变压器	315	46.96	136	136	未进入负面清单	否	无	
1567	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线上窑子支线22号上窑公变变压器	50	46.96	22	22	未进入负面清单	否	无	
1568	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	鑫花园箱变变压器间隔配电变压器	200	46.96	86	86	未进入负面清单	否	无	

1569	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线19左4号箱内2号变压器	315	46.96	136	136	未进入负面清单	否	无	
1570	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线20号教育台变压器	200	46.94	86	86	未进入负面清单	否	无	
1571	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	凤工三线法库北分线05	315	46.94	136	136	未进入负面清单	否	无	
1572	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线23变压器	400	46.93	172	172	未进入负面清单	否	无	
1573	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇4号支线09号木奇四号台区变压器	400	46.9	172	172	未进入负面清单	否	无	
1574	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	盛世嘉苑第一间隔配电变压器	200	46.9	86	86	未进入负面清单	否	无	
1575	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电	电瓷干线	电瓷线84柱上变压器	100	46.88	43	43	未进入负面清单	否	无	
1576	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线河南分线24号河南变压器	100	46.86	43	43	未进入负面清单	否	无	
1577	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线636家属支线002号636家属变压器	200	46.82	86	86	未进入负面清单	否	无	
1578	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北1#站内变压器	630	46.82	272	272	未进入负面清单	否	无	
1579	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线51#所带8#箱变变压器主用	315	46.74	136	136	未进入负面清单	否	无	
1580	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	中部一线4	400	46.73	173	173	未进入负面清单	否	无	
1581	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分11右14#柱上变压器	50	46.73	22	22	未进入负面清单	否	无	
1582	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线06号杆T接榆树街里分线03号T接榆树二台支线02号榆树一台变压器	200	46.71	87	87	未进入负面清单	否	无	

1583	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	10kV高阳线金湾雅居小区箱变变压器间隔配电变压器	400	46.71	173	173	未进入负面清单	否	无	
1584	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线49变压器	400	46.69	173	173	未进入负面清单	否	无	
1585	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线千金乡政府分9号乡政府变压器	200	46.66	87	87	未进入负面清单	否	无	
1586	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分047号楼子村变压器	100	46.61	43	43	未进入负面清单	否	无	
1587	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV东主干线赵下分线222号下王堡村变压器	200	46.59	87	87	未进入负面清单	否	无	
1588	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线49变压器	315	46.58	137	137	未进入负面清单	否	无	
1589	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线英德分017号英德四台变压器	100	46.57	43	43	未进入负面清单	否	无	
1590	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线将军堡公变支线4号将军堡变压器	100	46.56	43	43	未进入负面清单	否	无	
1591	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线33号京都商厦变压器	400	46.54	174	174	未进入负面清单	否	无	
1592	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线唐力二分9号唐力二台变压器	200	46.52	87	87	未进入负面清单	否	无	
1593	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线四方台支线020号四方台一台变压器	100	46.52	43	43	未进入负面清单	否	无	
1594	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线8右102#箱变-1#变压器	500	46.48	218	218	未进入负面清单	否	无	
1595	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV河南线东二分线21号东盛小区变压器	400	46.48	174	174	未进入负面清单	否	无	
1596	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线予制分线3	100	46.47	44	44	未进入负面清单	否	无	
1597	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线278号莲岛大队变压器	200	46.46	87	87	未进入负面清单	否	无	

1598	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分19右12新建变压器	400	46.46	174	174	未进入负面清单	否	无	
1599	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	曙光世家小区2#配变站变压器	400	46.44	174	174	未进入负面清单	否	无	
1600	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线057号十八道岭五队变压器	50	46.43	22	22	未进入负面清单	否	无	
1601	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线海洋公二分线001号海洋公二变压器	100	46.39	44	44	未进入负面清单	否	无	
1602	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线281号下湾子四号变压器	50	46.38	22	22	未进入负面清单	否	无	
1603	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线89	80	46.38	35	35	未进入负面清单	否	无	
1604	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线将军八方块2号箱变2号	630	46.35	275	275	未进入负面清单	否	无	
1605	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线面厂分线1变压器	315	46.35	137	137	未进入负面清单	否	无	
1606	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线天宇小区2号箱变1号配电变压器	315	46.31	138	138	未进入负面清单	否	无	
1607	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线48号柱上变压器	200	46.31	87	87	未进入负面清单	否	无	
1608	国网抚顺市顺城区供电分公司			幸福城3#配变站1#变压器	315	46.29	138	138	未进入负面清单	否	无	
1609	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线#9变压器	315	46.29	138	138	未进入负面清单	否	无	
1610	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	新太干线青岛分线14#	315	46.29	138	138	未进入负面清单	否	无	
1611	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线戈布新区1#配电站1号变压器	315	46.28	138	138	未进入负面清单	否	无	
1612	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线栏木桥公用变支线6号栏木桥公用变变压器	200	46.28	87	87	未进入负面清单	否	无	
1613	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线东靠山分14号东靠山村变压器	200	46.26	87	87	未进入负面清单	否	无	

1614	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线古城分线5号古城变压器	315	46.26	138	138	未进入负面清单	否	无	
1615	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分043号陡山村变压器	200	46.25	88	88	未进入负面清单	否	无	
1616	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	挖掘机厂北1#配变站1#变压器	400	46.23	175	175	未进入负面清单	否	无	
1617	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线砬子沟支线16号天桥八队变压器	20	46.23	9	9	未进入负面清单	否	无	
1618	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	星光社区小区1#配变站1#变压器	500	46.23	219	219	未进入负面清单	否	无	
1619	国网抚顺市顺城区供电分公司			城东一线六方块1#配变站1#变压器	500	46.22	219	219	未进入负面清单	否	无	
1620	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线17-1变压器	315	46.22	138	138	未进入负面清单	否	无	
1621	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线8右103#箱变1#变压器	500	46.19	219	219	未进入负面清单	否	无	
1622	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线33右#3变压器	400	46.11	176	176	未进入负面清单	否	无	
1623	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线参茸厂分线17号参茸厂变压器	50	46.1	22	22	未进入负面清单	否	无	
1624	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	YHG_油毡干线21# 开关间隔配电变压器	630	46.09	277	277	未进入负面清单	否	无	
1625	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线新村分线22右12号幸福家园东328变压器	160	46.09	70	70	未进入负面清单	否	无	
1626	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭16#箱变配出配电变压器	400	46.08	176	176	未进入负面清单	否	无	
1627	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	挪威一台	500	46.08	220	220	未进入负面清单	否	无	
1628	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	古城子小区10#配变站2#变压器	315	46.06	138	138	未进入负面清单	否	无	

1629	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线赵家二队分线02号赵家二队变压器	100	46.01	44	44	未进入负面清单	否	无	
1630	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线17变压器	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	
1631	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线024号东山一号变压器	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	
1632	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线07号造纸厂变台变压器	100	45.99	44	44	未进入负面清单	否	无	
1633	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线#49柱上变压器	200	45.97	88	88	未进入负面清单	否	无	
1634	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线黄旗八组分线31号黄旗八组变压器	50	45.96	22	22	未进入负面清单	否	无	
1635	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线南土口村支线003号南土口村变压器	200	45.95	88	88	未进入负面清单	否	无	
1636	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北二线	将北二线3柜左1	160	45.93	71	71	未进入负面清单	否	无	
1637	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线55#环网箱配出2#箱式变电站母线间隔配电变压器	400	45.86	177	177	未进入负面清单	否	无	
1638	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台一线矿前分线11右1右1#柱上变压器	200	45.85	88	88	未进入负面清单	否	无	
1639	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线130#椽子沟二号变压器	200	45.82	88	88	未进入负面清单	否	无	
1640	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	枫泽家苑小区1#配变站1#变压器	500	45.82	221	221	未进入负面清单	否	无	
1641	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线学校分线12#变压器	400	45.75	177	177	未进入负面清单	否	无	
1642	国网抚顺市东洲区供电分公司			新苑小区1#开闭所配出2#配电室配电变压器1	400	45.75	177	177	未进入负面清单	否	无	

1643	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线22右4号中信超市110变压器	200	45.74	89	89	未进入负面清单	否	无	
1644	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线228#太平变压器	200	45.71	89	89	未进入负面清单	否	无	
1645	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线100号猴石东变压器	200	45.71	89	89	未进入负面清单	否	无	
1646	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10kV北环线前兴安分14号前兴安分变压器	315	45.7	140	140	未进入负面清单	否	无	
1647	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线299号转湘湖变压器	200	45.67	89	89	未进入负面清单	否	无	
1648	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线74#变压器	200	45.64	89	89	未进入负面清单	否	无	
1649	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变444三道线	10kV三道线四道沟柱上变压器	30	45.63	13	13	未进入负面清单	否	无	
1650	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线6#所带21#箱变站内变	315	45.63	140	140	未进入负面清单	否	无	
1651	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线73号西山变压器	100	45.62	44	44	未进入负面清单	否	无	
1652	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北6-1#站内变压器	400	45.62	178	178	未进入负面清单	否	无	
1653	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线马金八队分31号马金八队变压器	100	45.61	44	44	未进入负面清单	否	无	
1654	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线西五里堡支线3号西五里堡村变压器	100	45.61	44	44	未进入负面清单	否	无	
1655	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	天宇小区3号箱变1号变压器	315	45.6	140	140	未进入负面清单	否	无	
1656	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线腰岭沟支线18号腰岭沟变压器	50	45.55	22	22	未进入负面清单	否	无	

1657	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线军工分线16号红帽沟115变压器	50	45.55	22	22	未进入负面清单	否	无	
1658	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线41+1左1#柱上变压器	200	45.55	89	89	未进入负面清单	否	无	
1659	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线027号新农二台变压器	80	45.54	36	36	未进入负面清单	否	无	
1660	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线88	400	45.54	178	178	未进入负面清单	否	无	
1661	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线小夹河支线4号小夹河变压器	200	45.53	89	89	未进入负面清单	否	无	
1662	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线33号新华书店变压器	400	45.52	178	178	未进入负面清单	否	无	
1663	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线石门分石门一队1号石门一队变压器（新）	100	45.52	44	44	未进入负面清单	否	无	
1664	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	幸福城5#配变站2#变压器	315	45.5	140	140	未进入负面清单	否	无	
1665	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线34左1变压器	315	45.5	140	140	未进入负面清单	否	无	
1666	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西小区2#配变站2#变压器	315	45.49	140	140	未进入负面清单	否	无	
1667	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线45左2所带6#箱变变压器	400	45.49	178	178	未进入负面清单	否	无	
1668	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线林场分线3号林场公用二号变压器	160	45.48	71	71	未进入负面清单	否	无	
1669	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分22右1#	160	45.46	71	71	未进入负面清单	否	无	
1670	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线79号张家四队台区变压器	100	45.45	45	45	未进入负面清单	否	无	
1671	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干线60右6号清原高中变压器	200	45.43	89	89	未进入负面清单	否	无	

1672	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	煤研小区1#配变站1#变压器	315	45.42	140	140	未进入负面清单	否	无	
1673	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线10左6	315	45.42	140	140	未进入负面清单	否	无	
1674	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线陡岭沟支线058号陡岭沟南变压器	50	45.41	22	22	未进入负面清单	否	无	
1675	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	凤和联线20右1柱上变压器	400	45.4	178	178	未进入负面清单	否	无	
1676	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分17右4#环网柜-17#箱变	200	45.38	89	89	未进入负面清单	否	无	
1677	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线009号北台变压器	80	45.36	36	36	未进入负面清单	否	无	
1678	国网抚顺市望花区供电分公司			中部二线光明分线3	400	45.36	179	179	未进入负面清单	否	无	
1679	国网抚顺市开发区供电公司			桓火联线13#	250	45.35	112	112	未进入负面清单	否	无	
1680	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线救兵五台柱上变压器	200	45.34	89	89	未进入负面清单	否	无	
1681	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线红升北分线14号河北台变压器	200	45.27	89	89	未进入负面清单	否	无	
1682	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线75变压器	315	45.24	141	141	未进入负面清单	否	无	
1683	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆青联线11右6柱上变压器2	400	45.22	179	179	未进入负面清单	否	无	
1684	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	东沟干线72变压器	200	45.2	90	90	未进入负面清单	否	无	
1685	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块11#配变站2#变压器	400	45.17	179	179	未进入负面清单	否	无	
1686	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线#53左3	160	45.13	72	72	未进入负面清单	否	无	
1687	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线北崴子支线001号北崴子变压器	200	45.13	90	90	未进入负面清单	否	无	
1688	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线33#	315	45.12	141	141	未进入负面清单	否	无	
1689	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线098号六家子新屯变压器	100	45.12	45	45	未进入负面清单	否	无	

1690	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线121号上年三台变压器	200	45.11	90	90	未进入负面清单	否	无	
1691	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线三家子支1号三家子村变压器	100	45.11	45	45	未进入负面清单	否	无	
1692	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线三道河村支线5号三道河村变压器	50	45.1	22	22	未进入负面清单	否	无	
1693	国网抚顺市顺城区供电分公司			粮库干线永安小区1#配电站1#变压器	500	45.1	225	225	未进入负面清单	否	无	
1694	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线高山明珠小区1#配电变压器	315	45.08	141	141	未进入负面清单	否	无	
1695	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线五组分线7号吴家沟五组变压器	30	45.07	13	13	未进入负面清单	否	无	
1696	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线164号红石三队变压器	30	45.07	13	13	未进入负面清单	否	无	
1697	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭9#箱变变压器	630	45.07	283	283	未进入负面清单	否	无	
1698	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	城顺二线二十二方块18#箱变2#配电变压器	500	45.05	225	225	未进入负面清单	否	无	
1699	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	新太干线6右1#柱上变压器	200	45.05	90	90	未进入负面清单	否	无	
1700	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线祝东分018号祝东变压器	100	45.05	45	45	未进入负面清单	否	无	
1701	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线62变压器	200	45.02	90	90	未进入负面清单	否	无	
1702	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV湾七线红小学支线1号红树沟小学变压器	100	44.99	45	45	未进入负面清单	否	无	
1703	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继线下烟沟公变分线1#下烟沟公变变压器	50	44.99	23	23	未进入负面清单	否	无	
1704	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线310号七道河变压器	100	44.96	45	45	未进入负面清单	否	无	

1705	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤和三线3	315	44.95	142	142	未进入负面清单	否	无	
1706	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线哥俩好家属楼分线007号开发2号楼台变压器	400	44.95	180	180	未进入负面清单	否	无	
1707	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线河北村分线3号河北村变压器	200	44.94	90	90	未进入负面清单	否	无	
1708	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线关东厂支线32号关东厂变压器	50	44.91	23	23	未进入负面清单	否	无	
1709	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线金木沟村东支线007号金木沟村东变压器	200	44.9	90	90	未进入负面清单	否	无	
1710	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线008号大东沟台变压器	100	44.9	45	45	未进入负面清单	否	无	
1711	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线信合支线04号信合台变变压器	400	44.88	180	180	未进入负面清单	否	无	
1712	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线哈塘分3号哈塘村变压器	100	44.88	45	45	未进入负面清单	否	无	
1713	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线双曲分线双汉支线双汉变压器	100	44.88	45	45	未进入负面清单	否	无	
1714	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线小林北分004号小林北变压器	100	44.87	45	45	未进入负面清单	否	无	
1715	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线#42柱上变压器	315	44.87	142	142	未进入负面清单	否	无	
1716	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线409号邵家变台变压器	50	44.86	23	23	未进入负面清单	否	无	
1717	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线94#杆所带箱变变压器备用	315	44.82	142	142	未进入负面清单	否	无	
1718	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	安居小区1#配变站2#变压器	400	44.79	181	181	未进入负面清单	否	无	

1719	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线161号鸽子洞变压器	50	44.76	23	23	未进入负面清单	否	无	
1720	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线金太分线天桥公用变支线9号天桥公用变	200	44.75	91	91	未进入负面清单	否	无	
1721	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分14左5-8#箱变	250	44.73	113	113	未进入负面清单	否	无	
1722	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线安居北区2-2#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	44.72	181	181	未进入负面清单	否	无	
1723	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	东沟小区4#配变站1#变压器	500	44.72	226	226	未进入负面清单	否	无	
1724	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线67号杆T接关家一队分线02号关家一队变压器	30	44.69	14	14	未进入负面清单	否	无	
1725	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV胜碾线146#腰沟台变压器	100	44.68	45	45	未进入负面清单	否	无	
1726	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	枫泽家苑小区4#配变站2#变压器	500	44.67	227	227	未进入负面清单	否	无	
1727	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线（右）33号老粮食局508变压器	400	44.66	181	181	未进入负面清单	否	无	
1728	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期3#箱变1#变压器	400	44.65	181	181	未进入负面清单	否	无	
1729	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线18左2	315	44.63	143	143	未进入负面清单	否	无	
1730	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线33-变压器	200	44.61	91	91	未进入负面清单	否	无	
1731	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线西街分线007号王家卜西街变压器	50	44.59	23	23	未进入负面清单	否	无	
1732	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线姚家后山分002号姚家后山变压器	50	44.59	23	23	未进入负面清单	否	无	

1733	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	幼师小区1#配变站1#变压器	500	44.57	227	227	未进入负面清单	否	无	
1734	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	永安小区2#配变站2#变压器	630	44.57	286	286	未进入负面清单	否	无	
1735	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线55号八队北山变压器	50	44.56	23	23	未进入负面清单	否	无	
1736	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线北道北支线14号北山变台变压器	315	44.53	143	143	未进入负面清单	否	无	
1737	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线前古二台支010号前古北台变压器	200	44.52	91	91	未进入负面清单	否	无	
1738	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线91#-3#箱变-1#变压器	315	44.5	143	143	未进入负面清单	否	无	
1739	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章支线悠山美地分线01号悠山美地变台变压器	160	44.48	73	73	未进入负面清单	否	无	
1740	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线赵家分线根艺市场支线02号根艺市场变压器	200	44.42	91	91	未进入负面清单	否	无	
1741	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线格林书香苑1#配变站2#变压器	315	44.42	144	144	未进入负面清单	否	无	
1742	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线临江路小区1#配变站2#变压器	500	44.42	228	228	未进入负面清单	否	无	
1743	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	铁岭小区2#配变站2	630	44.38	287	287	未进入负面清单	否	无	
1744	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线冯家分线02号冯家变台变压器	200	44.38	91	91	未进入负面清单	否	无	
1745	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线部队分5	315	44.37	144	144	未进入负面清单	否	无	
1746	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线44#所带11#箱变站内变	315	44.33	144	144	未进入负面清单	否	无	

1747	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线208号驿马二变压器	200	44.32	91	91	未进入负面清单	否	无	
1748	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线29左3#	315	44.32	144	144	未进入负面清单	否	无	
1749	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线28右4	400	44.29	183	183	未进入负面清单	否	无	
1750	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线碧海馨居1#配变站2#变压器	400	44.28	183	183	未进入负面清单	否	无	
1751	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	桓火联线	桓火联线22右#8	200	44.26	91	91	未进入负面清单	否	无	
1752	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变345抚农纺织线	10kV燕石一线毛公河东分009号毛公河东变压器	100	44.26	46	46	未进入负面清单	否	无	
1753	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	凤工三线08	315	44.25	144	144	未进入负面清单	否	无	
1754	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线夹河北分线007号夹河北变压器	200	44.22	92	92	未进入负面清单	否	无	
1755	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线安居南区3-1#站内变压器	500	44.18	229	229	未进入负面清单	否	无	
1756	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线8右6	100	44.18	46	46	未进入负面清单	否	无	
1757	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线朱家分线001号101台区变压器	160	44.17	73	73	未进入负面清单	否	无	
1758	国网抚顺市东洲区供电分公司			黑虎干线28#柱上变压器	200	44.14	92	92	未进入负面清单	否	无	
1759	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线西山支线05号刘家河西台变压器	100	44.12	46	46	未进入负面清单	否	无	
1760	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线15智能变压器	400	44.12	184	184	未进入负面清单	否	无	
1761	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线南关分线17变压器	400	44.11	184	184	未进入负面清单	否	无	
1762	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线头道沟支线1号头道沟变	50	44.11	23	23	未进入负面清单	否	无	

1763	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线五棵杨树支线4号五棵杨树变压器	50	44.1	23	23	未进入负面清单	否	无	
1764	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线印象新城5#配电变压器	630	44.07	289	289	未进入负面清单	否	无	
1765	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线三道河子分线004号三道河子变压器	50	44.06	23	23	未进入负面清单	否	无	
1766	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线186号(1421)小虎台二台区变压器	100	44.01	46	46	未进入负面清单	否	无	
1767	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线东岭分线2#萝卜坎东岭变压器	100	44	46	46	未进入负面清单	否	无	
1768	国网抚顺市顺城区供电分公司			新区二线水岸东城1#箱变2#变压器	500	43.99	230	230	未进入负面清单	否	无	
1769	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南小区2#配变站1#变压器	400	43.99	184	184	未进入负面清单	否	无	
1770	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线30#1号箱变	315	43.98	145	145	未进入负面清单	否	无	
1771	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线海洋公三分线005号海洋公三变压器	100	43.97	46	46	未进入负面清单	否	无	
1772	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV湾七线东屯支线3号东屯里变压器	50	43.94	23	23	未进入负面清单	否	无	
1773	国网抚顺市顺城区供电分公司			花园一线半岛假日2#配变站1#变压器	500	43.94	230	230	未进入负面清单	否	无	
1774	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线6配变站2变压器	500	43.94	230	230	未进入负面清单	否	无	
1775	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤和三线9左09	400	43.94	184	184	未进入负面清单	否	无	
1776	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线于家堡分线3号于家堡变压器	200	43.92	92	92	未进入负面清单	否	无	
1777	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	3#环网柜裕景上都4#配变站1#	315	43.92	145	145	未进入负面清单	否	无	

1778	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭5#箱变变压器	630	43.89	290	290	未进入负面清单	否	无	
1779	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	前甸一线	顺前二线154	160	43.89	74	74	未进入负面清单	否	无	
1780	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分27#德才房地产1#变压器	400	43.85	185	185	未进入负面清单	否	无	
1781	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线迟家分115号迟家变压器	100	43.82	46	46	未进入负面清单	否	无	
1782	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭4#箱变变压器	400	43.81	185	185	未进入负面清单	否	无	
1783	国网抚顺市顺城区供电分公司			油毡干线33右4#柱上变压器	200	43.81	92	92	未进入负面清单	否	无	
1784	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线21#变压器	160	43.8	74	74	未进入负面清单	否	无	
1785	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	县局(台山大队南总表)	400	43.8	185	185	未进入负面清单	否	无	
1786	国网抚顺市开发区供电公司			三二五干线#77变压器	160	43.78	74	74	未进入负面清单	否	无	
1787	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分2#柱上变压器	200	43.78	92	92	未进入负面清单	否	无	
1788	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线老城城里分线03号老城城里变台变压器	200	43.77	92	92	未进入负面清单	否	无	
1789	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府15#箱变配变变压器配电变压器	630	43.76	291	291	未进入负面清单	否	无	
1790	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	星河城小区5#配变站配电变压器	400	43.76	185	185	未进入负面清单	否	无	
1791	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线管厂支线001号管厂2号变压器	100	43.74	46	46	未进入负面清单	否	无	
1792	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北4#站内变压器	630	43.71	292	292	未进入负面清单	否	无	
1793	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线29左2变压器	315	43.71	146	146	未进入负面清单	否	无	
1794	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分线8#变压器	315	43.69	146	146	未进入负面清单	否	无	

1795	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线靖宇街1号箱变1号变压器	400	43.69	185	185	未进入负面清单	否	无	
1796	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线41+1左2#柱上变压器	200	43.67	93	93	未进入负面清单	否	无	
1797	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线东猴分线东猴一组支线38号东猴一组变压器	50	43.66	23	23	未进入负面清单	否	无	
1798	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线高新分线107号蚂蚁岭变压器	50	43.65	23	23	未进入负面清单	否	无	
1799	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线310号陡岭东台变变压器	200	43.65	93	93	未进入负面清单	否	无	
1800	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线北沟分9号郑家一台变压器	400	43.64	185	185	未进入负面清单	否	无	
1801	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	千金家园1台区第一间隔配电变压器	500	43.63	232	232	未进入负面清单	否	无	
1802	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线陈单支线50号单家岗变压器	200	43.62	93	93	未进入负面清单	否	无	
1803	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	星光社区小区2#配变站1#变压器	500	43.61	232	232	未进入负面清单	否	无	
1804	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线新村分线19号教会变压器	50	43.55	23	23	未进入负面清单	否	无	
1805	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线199号杆T接边罗分线68号杆T接纪家支线03号纪家变压	100	43.55	46	46	未进入负面清单	否	无	
1806	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线暖泉子七队支线36号暖泉子三队公变	50	43.55	23	23	未进入负面清单	否	无	
1807	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	电宅分线9柱上变压器	200	43.53	93	93	未进入负面清单	否	无	
1808	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线2#环网柜7#地块A	400	43.52	186	186	未进入负面清单	否	无	

1809	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块6#配变站2#变压器	400	43.51	186	186	未进入负面清单	否	无	
1810	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线南夹河分线12号南夹河二台变压器	80	43.49	37	37	未进入负面清单	否	无	
1811	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线述德分线小荒沟公用变支线01号小荒沟公二变压器	200	43.45	93	93	未进入负面清单	否	无	
1812	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线河上沟分线37号南天门村变压器	100	43.42	47	47	未进入负面清单	否	无	
1813	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	高新二线大南分线8左2#	315	43.39	147	147	未进入负面清单	否	无	
1814	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线北站分13变压器	315	43.37	147	147	未进入负面清单	否	无	
1815	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线（农电局）配电变压器	315	43.36	147	147	未进入负面清单	否	无	
1816	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线50#所带16#箱变站内变	400	43.33	187	187	未进入负面清单	否	无	
1817	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期2#箱变2#变压器	400	43.28	187	187	未进入负面清单	否	无	
1818	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线小区分10#-二厂小区13#配电站2#变压器	315	43.27	147	147	未进入负面清单	否	无	
1819	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线104右3变压器	200	43.27	93	93	未进入负面清单	否	无	
1820	国网抚顺市新抚区供电分公司			体育干线24右1柱上变压器	315	43.27	147	147	未进入负面清单	否	无	
1821	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线8右104#箱变-2#变压器	500	43.27	234	234	未进入负面清单	否	无	
1822	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线东街支线003号东街商店变压器	400	43.25	187	187	未进入负面清单	否	无	
1823	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV湾七线北甸子分线97号北甸子变压器	50	43.25	23	23	未进入负面清单	否	无	

1824	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	开原小区2#配变站1	630	43.24	295	295	未进入负面清单	否	无	
1825	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线27右7号1105变压器	200	43.21	94	94	未进入负面清单	否	无	
1826	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线赫家支线07号赫家变压器	200	43.19	94	94	未进入负面清单	否	无	
1827	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	双阳花园3号台区柱上变压器	200	43.18	94	94	未进入负面清单	否	无	
1828	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线苇西分线07号苇西变压器	200	43.18	94	94	未进入负面清单	否	无	
1829	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	砂石干线	砂石干线叉车分线1	100	43.17	47	47	未进入负面清单	否	无	
1830	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线王油坊分线5号王油坊变压器	200	43.14	94	94	未进入负面清单	否	无	
1831	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	阳光馨城1号箱变2号变压器	315	43.14	148	148	未进入负面清单	否	无	
1832	国网抚顺市顺城区供电分公司			城顺一线碧海金阁2#配变站2#变压器	400	43.14	187	187	未进入负面清单	否	无	
1833	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线红土崖子支线3号红土崖子变压器	50	43.12	23	23	未进入负面清单	否	无	
1834	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线林场工区分线2号林场工区变压器	80	43.12	38	38	未进入负面清单	否	无	
1835	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线三道沟分线19号三道沟变压器	50	43.11	23	23	未进入负面清单	否	无	
1836	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北9-1#站内变压器	630	43.11	295	295	未进入负面清单	否	无	
1837	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分107#柱上变压器	250	43.06	117	117	未进入负面清单	否	无	
1838	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线23智能变压器	400	43.02	188	188	未进入负面清单	否	无	
1839	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线宁远西小区1#配变站2#变压器	400	43.02	188	188	未进入负面清单	否	无	

1840	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线52左4#所带3#箱变-1#变压器	315	43.01	148	148	未进入负面清单	否	无	
1841	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线幼儿园分后腰二台支003号变压器	200	42.96	94	94	未进入负面清单	否	无	
1842	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线黄屯支线12号黄屯公用变变压器	50	42.96	24	24	未进入负面清单	否	无	
1843	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线53号前进东台变压器	200	42.93	94	94	未进入负面清单	否	无	
1844	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线前进七队支线36号前进七队变台变压器	100	42.93	47	47	未进入负面清单	否	无	
1845	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线51#所带8#箱变变压器备用	315	42.92	148	148	未进入负面清单	否	无	
1846	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤工一线7右5	315	42.92	148	148	未进入负面清单	否	无	
1847	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分84号五组变压器	50	42.92	24	24	未进入负面清单	否	无	
1848	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线盘抚小区1#配变站变压器	400	42.9	188	188	未进入负面清单	否	无	
1849	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	河东南分2左2	315	42.9	148	148	未进入负面清单	否	无	
1850	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线南大棚分015号山城子南大棚变压器	50	42.89	24	24	未进入负面清单	否	无	
1851	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线#38	250	42.88	118	118	未进入负面清单	否	无	
1852	国网抚顺县供电公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分11左011号挖掘机住宅1变压器	160	42.87	75	75	未进入负面清单	否	无	
1853	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV胜碾线126#郎士二台变压器	100	42.85	47	47	未进入负面清单	否	无	

1854	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分5号下马变压器（新）	200	42.85	94	94	未进入负面清单	否	无	
1855	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线华第支线05号华第一号变变压器	250	42.82	118	118	未进入负面清单	否	无	
1856	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线47右#1柱上变压器	200	42.82	94	94	未进入负面清单	否	无	
1857	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线107所带箱变变压器备用	500	42.81	236	236	未进入负面清单	否	无	
1858	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	金凤春城2#箱变-2号变压器	400	42.8	189	189	未进入负面清单	否	无	
1859	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线长沙屯支线1号长沙屯变压器	400	42.8	189	189	未进入负面清单	否	无	
1860	国网抚顺市顺城区供电分公司			石化干线21#柱上变压器	250	42.79	118	118	未进入负面清单	否	无	
1861	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分线19右11号变压器	400	42.78	189	189	未进入负面清单	否	无	
1862	国网新宾满族自治县供电公司			10kV红二号线红西街变压器	400	42.73	189	189	未进入负面清单	否	无	
1863	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线那大路支线1号那大路公变变压器	50	42.73	24	24	未进入负面清单	否	无	
1864	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV兰山线金家西二分金家西四台区柱上变压器	50	42.73	24	24	未进入负面清单	否	无	
1865	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线44#石文一队变压器	400	42.71	189	189	未进入负面清单	否	无	
1866	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分关山四台支004#关山四台变压器	100	42.68	47	47	未进入负面清单	否	无	
1867	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤工一线机住分线3右1	315	42.68	149	149	未进入负面清单	否	无	
1868	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线68#-2#箱变-2#变压器	400	42.66	189	189	未进入负面清单	否	无	

1869	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线41+1柱上变压器	315	42.65	149	149	未进入负面清单	否	无	
1870	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线百货分线11号百货二台变压器	250	42.64	118	118	未进入负面清单	否	无	
1871	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线58号四道河公用变变压器	80	42.62	38	38	未进入负面清单	否	无	
1872	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线上章党车队分线1号上章党车队变压器	50	42.59	24	24	未进入负面清单	否	无	
1873	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	印染线	印染干线32右5#柱上变压器	200	42.57	95	95	未进入负面清单	否	无	
1874	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线下青分线006号下青变压器	200	42.55	95	95	未进入负面清单	否	无	
1875	国网新宾满族自治县供电公司			10kV上邵线南夹河分线08号南夹河一台变压器	200	42.54	95	95	未进入负面清单	否	无	
1876	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	挖掘机住宅1#配变站1#变压器	630	42.53	299	299	未进入负面清单	否	无	
1877	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线台沟一台分007号台沟一台变压器	100	42.51	47	47	未进入负面清单	否	无	
1878	国网抚顺县供电公司			10kV台沟线果木分064号果木村变压器（新）	50	42.49	24	24	未进入负面清单	否	无	
1879	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线101右4变台	200	42.48	95	95	未进入负面清单	否	无	
1880	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线长垄地支线1号长垄地公变变压器	50	42.48	24	24	未进入负面清单	否	无	
1881	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线河上沟分线105号三道河村变压器	30	42.47	14	14	未进入负面清单	否	无	
1882	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线小三道分033号小三道变压器	100	42.47	48	48	未进入负面清单	否	无	

1883	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区三线1#变压器	800	42.46	380	380	未进入负面清单	否	无	
1884	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线小板河2号水库支线8号小板河2号水库变压器	10	42.43	5	5	未进入负面清单	否	无	
1885	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线新农村分线新农村变压器	50	42.4	24	24	未进入负面清单	否	无	
1886	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分柏家二台支001号柏家二台变压器	50	42.39	24	24	未进入负面清单	否	无	
1887	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线后二道四台分6号后二道四台（新）	200	42.38	95	95	未进入负面清单	否	无	
1888	国网抚顺市新抚区供电分公司			体育干线24右3柱上变压器	315	42.37	150	150	未进入负面清单	否	无	
1889	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分先前进桥东分线05号前进桥东变压器	400	42.34	191	191	未进入负面清单	否	无	
1890	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河西分2#	315	42.34	150	150	未进入负面清单	否	无	
1891	国网抚顺市东洲区供电分公司			东武一线32左3#柱上变压器	200	42.33	95	95	未进入负面清单	否	无	
1892	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变345抚农纺织线	毛公村住宅楼1号台区第一间隔配电变压器	400	42.32	191	191	未进入负面清单	否	无	
1893	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分8-9#箱变	200	42.32	95	95	未进入负面清单	否	无	
1894	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	詹顺一线24箱变变压器	250	42.31	119	119	未进入负面清单	否	无	
1895	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线新村分线02号土产公司323变压器	160	42.28	76	76	未进入负面清单	否	无	
1896	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线二十三中分线9变压器	200	42.28	95	95	未进入负面清单	否	无	
1897	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线100左3所带箱变变压器备用	315	42.27	150	150	未进入负面清单	否	无	
1898	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线089号赵家一台变压器	50	42.24	24	24	未进入负面清单	否	无	

1899	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线#64变压器	400	42.23	191	191	未进入负面清单	否	无	
1900	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线一面山河沿支线10号一面山河沿变压器	100	42.22	48	48	未进入负面清单	否	无	
1901	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线288号莲岛一队变压器（新）	200	42.2	96	96	未进入负面清单	否	无	
1902	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园二线	花园二线半岛假日1#配变站1#变压器	400	42.2	191	191	未进入负面清单	否	无	
1903	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线6箱变-站内变压器01	500	42.19	239	239	未进入负面清单	否	无	
1904	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线13	400	42.19	191	191	未进入负面清单	否	无	
1905	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV郎士线新堡分017号新堡村变压器	200	42.15	96	96	未进入负面清单	否	无	
1906	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线朝阳村分线008号朝阳变压器	200	42.13	96	96	未进入负面清单	否	无	
1907	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城12#箱变变压器	630	42.12	302	302	未进入负面清单	否	无	
1908	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线78所带箱变变压器主用	250	42.1	120	120	未进入负面清单	否	无	
1909	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线化工二分017号和平1537变压器	100	42.09	48	48	未进入负面清单	否	无	
1910	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线3#环网柜-金帝浴业箱变-2#变压器	315	42.08	151	151	未进入负面清单	否	无	
1911	国网抚顺市顺城区供电分公司			花园一线半岛假日2#配变站2#变压器	500	42.08	240	240	未进入负面清单	否	无	
1912	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线7	315	42.06	151	151	未进入负面清单	否	无	
1913	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期4#配变站2#变压器	400	41.99	192	192	未进入负面清单	否	无	
1914	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	石油销售办公室1#配变站1号变压器	500	41.98	240	240	未进入负面清单	否	无	

1915	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线西一分线保险支线01号保险变台变压器	250	41.97	120	120	未进入负面清单	否	无	
1916	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线西猴分线40号西猴四组变压器	30	41.97	14	14	未进入负面清单	否	无	
1917	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线政府分线002号政府变压器	250	41.96	120	120	未进入负面清单	否	无	
1918	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#49柱上变压器	315	41.94	151	151	未进入负面清单	否	无	
1919	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	三二五干线	三二五干线#60左2变压器	400	41.93	192	192	未进入负面清单	否	无	
1920	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆林干线99左8柱上变压器	500	41.92	240	240	未进入负面清单	否	无	
1921	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线南甸子支线南甸子变压器	20	41.92	10	10	未进入负面清单	否	无	
1922	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线石文三队分006#石文三队分变压器	160	41.92	77	77	未进入负面清单	否	无	
1923	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线上夹河小区分线03号上夹河小区变压器	400	41.9	192	192	未进入负面清单	否	无	
1924	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV峡河线	10kV峡河线马郡五台分3号柱上变压器	400	41.88	192	192	未进入负面清单	否	无	
1925	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线甘苇塘沟支线10号甘苇塘沟变压器	50	41.88	24	24	未进入负面清单	否	无	
1926	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线望山分望山东支001号变压器	100	41.87	48	48	未进入负面清单	否	无	
1927	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线24	50	41.86	24	24	未进入负面清单	否	无	
1928	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线大院分线42号大院变压器	50	41.86	24	24	未进入负面清单	否	无	
1929	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线69#柱上变压器	100	41.84	48	48	未进入负面清单	否	无	

1930	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	中部一线辽中分线7	315	41.83	152	152	未进入负面清单	否	无	
1931	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分3#环网柜7#	200	41.82	96	96	未进入负面清单	否	无	
1932	国网抚顺市东洲区供电分公司			万平二线8支3所带箱变变压器主用	315	41.76	152	152	未进入负面清单	否	无	
1933	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线上堡3号支线50号上堡3号变压器	10	41.76	5	5	未进入负面清单	否	无	
1934	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大8号箱变变压器间隔配电变压器	315	41.75	152	152	未进入负面清单	否	无	
1935	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	天麒嘉苑小区1#配变站1#变压器	315	41.73	152	152	未进入负面清单	否	无	
1936	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线丰大分线蜂蜜沟支线006号蜂蜜沟台变压器	100	41.72	48	48	未进入负面清单	否	无	
1937	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	矿前分线5左#6	250	41.71	121	121	未进入负面清单	否	无	
1938	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线高家沟支线16号椽子沟三队变压器	50	41.71	24	24	未进入负面清单	否	无	
1939	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线黑石头分线29号黑石头变压器	50	41.66	24	24	未进入负面清单	否	无	
1940	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线新区支线006号新区变压器	50	41.66	24	24	未进入负面清单	否	无	
1941	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	凤工三线29	200	41.66	97	97	未进入负面清单	否	无	
1942	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	东洲干线	东洲干线－4环网柜-1#智能变	400	41.64	193	193	未进入负面清单	否	无	
1943	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分张家支007号张家村变压器	100	41.63	48	48	未进入负面清单	否	无	
1944	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线河西分线50号河西变台变压器	200	41.63	97	97	未进入负面清单	否	无	

1945	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线兴林嘉苑支线02号变台变压器	200	41.61	97	97	未进入负面清单	否	无	
1946	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线东江道分线038号东江道台变压器	30	41.61	15	15	未进入负面清单	否	无	
1947	国网抚顺市顺城区供电分公司			将军干线45左4#柱上变压器	400	41.59	194	194	未进入负面清单	否	无	
1948	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区2#配变站2#变压器	500	41.58	242	242	未进入负面清单	否	无	
1949	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣澜湾2#B	400	41.58	194	194	未进入负面清单	否	无	
1950	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线化工二分011号塔峪1505变压器	200	41.57	97	97	未进入负面清单	否	无	
1951	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#41柱上变压器	315	41.52	153	153	未进入负面清单	否	无	
1952	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左3号所带5#箱变配电变压器	315	41.52	153	153	未进入负面清单	否	无	
1953	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线下古台区分3号下古变压器（新）	200	41.51	97	97	未进入负面清单	否	无	
1954	国网抚顺市顺城区供电分公司			泵站二线#33柱上变压器	400	41.5	194	194	未进入负面清单	否	无	
1955	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线45号小山城变压器	80	41.5	39	39	未进入负面清单	否	无	
1956	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线清南二分线（右）8号花溪521变压器	400	41.48	194	194	未进入负面清单	否	无	
1957	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分荒地二支9号荒地二变压器（新）	200	41.42	97	97	未进入负面清单	否	无	
1958	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线13号教委变压器	200	41.41	97	97	未进入负面清单	否	无	
1959	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	光明城市小区1#配变站2#变压器	500	41.41	243	243	未进入负面清单	否	无	

1960	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	农民公寓3#箱变-2	315	41.38	153	153	未进入负面清单	否	无	
1961	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤林分线腰卜支004号腰卜变压器	200	41.38	97	97	未进入负面清单	否	无	
1962	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线路家分线5号路家变压器	200	41.38	97	97	未进入负面清单	否	无	
1963	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线盛隆开发3#变压器	630	41.37	306	306	未进入负面清单	否	无	
1964	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV马金线118#马金三队一台	200	41.37	97	97	未进入负面清单	否	无	
1965	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区三线4#变压器	800	41.37	389	389	未进入负面清单	否	无	
1966	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线陈家沟支线5号陈家沟变压器	160	41.3	78	78	未进入负面清单	否	无	
1967	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线肉联厂小区2箱变2#变压器	400	41.3	195	195	未进入负面清单	否	无	
1968	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线马家大院支线039号马家大院变压器	50	41.29	24	24	未进入负面清单	否	无	
1969	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线李家分线004号李家变压器	200	41.27	97	97	未进入负面清单	否	无	
1970	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线84所带箱变变压器主用	400	41.27	195	195	未进入负面清单	否	无	
1971	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线和平一支003号和平大队1503变压器	200	41.27	97	97	未进入负面清单	否	无	
1972	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	君安小区2号箱变2号变压器间隔配电变压器	315	41.23	154	154	未进入负面清单	否	无	
1973	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线6#所带20#箱变站内变	315	41.23	154	154	未进入负面清单	否	无	
1974	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线九旺沟分线29号九旺沟变压器	20	41.23	10	10	未进入负面清单	否	无	

1975	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线康大分005号康大村变压器	200	41.19	98	98	未进入负面清单	否	无	
1976	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块12#配变站2#变压器	400	41.19	195	195	未进入负面清单	否	无	
1977	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线上沟分017号上沟变压器	200	41.18	98	98	未进入负面清单	否	无	
1978	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线龙王庙分线23号龙王庙变压器	100	41.18	49	49	未进入负面清单	否	无	
1979	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右5#所带3#箱变变压器	315	41.16	154	154	未进入负面清单	否	无	
1980	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线刘山一台分004号刘山一台变压器	200	41.15	98	98	未进入负面清单	否	无	
1981	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线21号朝中西台变压器	160	41.14	78	78	未进入负面清单	否	无	
1982	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线高河分线01号高河汀变台变压器	50	41.13	24	24	未进入负面清单	否	无	
1983	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线台沟分20号台沟村变压器	100	41.13	49	49	未进入负面清单	否	无	
1984	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线窑沟分80号窑沟六队变压器	50	41.13	24	24	未进入负面清单	否	无	
1985	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线63	160	41.12	78	78	未进入负面清单	否	无	
1986	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑3#箱变1#	500	41.09	245	245	未进入负面清单	否	无	
1987	国网抚顺市新抚区供电分公司			福中一线37右1#柱上变压器	200	41.09	98	98	未进入负面清单	否	无	
1988	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线马鹿沟分线7号马鹿沟变压器	200	41.08	98	98	未进入负面清单	否	无	
1989	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线18右5柱上变压器	200	41.07	98	98	未进入负面清单	否	无	

1990	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线金鼎世纪城1#箱变变压器1间隔配电变压器	400	41.07	196	196	未进入负面清单	否	无	
1991	国网抚顺市顺城区供电分公司	十二方块开闭所（用户自维）	新区二线	新区二线十三方块11#配变站1#变压器	630	41.06	308	308	未进入负面清单	否	无	
1992	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线粮古支线古佛峪新区支线1号古佛峪新区变压器	50	41.06	24	24	未进入负面清单	否	无	
1993	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分龚家支线007号龚家联社变压器	315	41.05	154	154	未进入负面清单	否	无	
1994	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线96#变压器	200	41.05	98	98	未进入负面清单	否	无	
1995	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐村01号康乐村变压器	200	41.03	98	98	未进入负面清单	否	无	
1996	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	矿前分线11左#2	250	41.02	122	122	未进入负面清单	否	无	
1997	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区1#配变站1#变压器	500	41.02	245	245	未进入负面清单	否	无	
1998	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线46左1柱上变压器	315	41	154	154	未进入负面清单	否	无	
1999	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线前腰一二队分50号前腰一二队变压器（新）	200	40.99	98	98	未进入负面清单	否	无	
2000	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线24号二伙洛三台变压器	200	40.99	98	98	未进入负面清单	否	无	
2001	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线双汉支线号双鲜变压器	100	40.96	49	49	未进入负面清单	否	无	
2002	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线4#变台	200	40.95	98	98	未进入负面清单	否	无	
2003	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线92号杆T接彭家分线11号彭家三台变压器	100	40.94	49	49	未进入负面清单	否	无	
2004	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线南梁分线43号南梁变压器	50	40.93	25	25	未进入负面清单	否	无	

2005	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV峡河线	10kV峡河线头道分036号头道村变压器	100	40.93	49	49	未进入负面清单	否	无	
2006	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线青年分线4柱上变压器	315	40.92	155	155	未进入负面清单	否	无	
2007	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线治安十队分线12号治安十队变压器	100	40.91	49	49	未进入负面清单	否	无	
2008	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前一线	顺前一线31右28	100	40.84	49	49	未进入负面清单	否	无	
2009	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线参厂分线大青沟支线大清沟变压器	50	40.83	25	25	未进入负面清单	否	无	
2010	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中天二线	粮栈二线18柱上变压器	200	40.82	98	98	未进入负面清单	否	无	
2011	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	翔安家园箱式变电站第一间隔配电变压器	200	40.82	98	98	未进入负面清单	否	无	
2012	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线3号箱变1号变压器	400	40.82	197	197	未进入负面清单	否	无	
2013	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线永六分线二龙支线156号龙头变压器	50	40.81	25	25	未进入负面清单	否	无	
2014	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10kV北环线后兴安分7+1号后兴安分变压器	200	40.8	98	98	未进入负面清单	否	无	
2015	国网抚顺市新抚区供电分公司			新抚一线西七路开闭所29-1#配变站	500	40.77	246	246	未进入负面清单	否	无	
2016	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线301号北沟村变压器	50	40.76	25	25	未进入负面清单	否	无	
2017	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线刘家农场分线02号刘家农场台变压器	80	40.76	39	39	未进入负面清单	否	无	
2018	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干线鹿队分兰山支014号兰山北变压器	200	40.75	99	99	未进入负面清单	否	无	

2019	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线暖泉子七队支线31号暖泉子三队变压器	100	40.75	49	49	未进入负面清单	否	无	
2020	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	富甲之邦一期3#箱变	630	40.74	310	310	未进入负面清单	否	无	
2021	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线160号太平屯变压器	50	40.71	25	25	未进入负面清单	否	无	
2022	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金一线	阿金一线50左3#柱上变压器	200	40.7	99	99	未进入负面清单	否	无	
2023	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城5#箱变变压器	630	40.68	311	311	未进入负面清单	否	无	
2024	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线南岔子线15号南岔公用变变压器	50	40.68	25	25	未进入负面清单	否	无	
2025	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线柳青分线液化气支线04号柳青一号变压器	250	40.67	123	123	未进入负面清单	否	无	
2026	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线肉联厂小区4箱变1#变压器	400	40.67	197	197	未进入负面清单	否	无	
2027	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线6#环网柜-移动通信箱变1#变压器	500	40.61	247	247	未进入负面清单	否	无	
2028	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线40变压器	315	40.6	156	156	未进入负面清单	否	无	
2029	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分031号施家北台变压器	200	40.58	99	99	未进入负面清单	否	无	
2030	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线富丰屯支线37号富丰屯变压器	50	40.56	25	25	未进入负面清单	否	无	
2031	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线环卫分线19#	250	40.55	124	124	未进入负面清单	否	无	
2032	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	印染线	印染干线13-变台	50	40.51	25	25	未进入负面清单	否	无	
2033	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区17#配变站1#变压器	400	40.51	198	198	未进入负面清单	否	无	
2034	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线－3环网柜-5#智能变－变压器	100	40.5	50	50	未进入负面清单	否	无	

2035	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线公变1号支线4号公变1号变压器	50	40.46	25	25	未进入负面清单	否	无	
2036	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线粮库支011号汤图北北台变压器	400	40.45	198	198	未进入负面清单	否	无	
2037	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线080号营城子村水果店变压器	100	40.45	50	50	未进入负面清单	否	无	
2038	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线戈布新区3#配电站1号变压器	400	40.43	198	198	未进入负面清单	否	无	
2039	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西小区4#配变站变压器	250	40.42	124	124	未进入负面清单	否	无	
2040	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘四队分17号营盘四队变压器	100	40.42	50	50	未进入负面清单	否	无	
2041	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线北山分线5号北山村变压器	50	40.42	25	25	未进入负面清单	否	无	
2042	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	新河家园1#配变站1#	500	40.42	248	248	未进入负面清单	否	无	
2043	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线124号小堡村变压器	50	40.42	25	25	未进入负面清单	否	无	
2044	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线大洛上卜支线02号大洛上卜变压器	100	40.4	50	50	未进入负面清单	否	无	
2045	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线069号阿及村（东）变压器	315	40.39	156	156	未进入负面清单	否	无	
2046	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	中和一线幸福里1#配电站变压器2	315	40.36	156	156	未进入负面清单	否	无	
2047	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线杨西支线72号西岔村变压器	20	40.36	10	10	未进入负面清单	否	无	
2048	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	高安小区1号箱变变压器间隔配电变压器	400	40.35	199	199	未进入负面清单	否	无	

2049	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分连刀支连刀外小支004#连外小变压器（新）	30	40.35	15	15	未进入负面清单	否	无	
2050	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线124左7变台	200	40.35	99	99	未进入负面清单	否	无	
2051	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右2#所带2#箱变变压器主用	315	40.34	156	156	未进入负面清单	否	无	
2052	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线55右7变压器	200	40.28	99	99	未进入负面清单	否	无	
2053	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线22左2左4#柱上变压器	315	40.27	157	157	未进入负面清单	否	无	
2054	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	锦工联线1左1#	30	40.25	15	15	未进入负面清单	否	无	
2055	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线东一地块2号楼分线001号东一地块2号楼变压器	160	40.25	80	80	未进入负面清单	否	无	
2056	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑6#箱变1#变压器	315	40.24	157	157	未进入负面清单	否	无	
2057	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线滴水砬子分线9号滴水砬子变压器	100	40.22	50	50	未进入负面清单	否	无	
2058	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城1#箱变-1变压器	400	40.22	199	199	未进入负面清单	否	无	
2059	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	枫泽家苑小区4#配变站1#变压器	500	40.21	249	249	未进入负面清单	否	无	
2060	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线木材分30智能变	160	40.2	80	80	未进入负面清单	否	无	
2061	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线塔二丈分67#塔二丈二台变压器	200	40.2	100	100	未进入负面清单	否	无	
2062	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	10千伏中阳一线27号柱上变压器	200	40.19	100	100	未进入负面清单	否	无	
2063	国网抚顺县供电公司			10kV杨木线西沟分营盘一支15号营盘一变压器	200	40.18	100	100	未进入负面清单	否	无	

2064	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线大湖分线05号长沙滩变压器	160	40.18	80	80	未进入负面清单	否	无	
2065	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油三污水	油三污水74柱上变压器	160	40.17	80	80	未进入负面清单	否	无	
2066	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线拉古二台分005号拉古二台变压器	400	40.16	199	199	未进入负面清单	否	无	
2067	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线27变压器	315	40.15	157	157	未进入负面清单	否	无	
2068	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线43右8所带6#箱变变压器备用	250	40.14	125	125	未进入负面清单	否	无	
2069	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43+1右3-3#箱变1#变压器	315	40.12	157	157	未进入负面清单	否	无	
2070	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线排子分线15号排子变压器	30	40.12	15	15	未进入负面清单	否	无	
2071	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	安居小区2#配变站2#变压器	500	40.11	249	249	未进入负面清单	否	无	
2072	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线21 2号箱变高压间隔配电变压器	400	40.09	200	200	未进入负面清单	否	无	
2073	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分050号千金堡二台变压器	100	40.07	50	50	未进入负面清单	否	无	
2074	国网抚顺市顺城区供电分公司			中跃西线吉顺小区1号箱变2号变压器	315	40.06	157	157	未进入负面清单	否	无	
2075	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线小青岛分石富二台支001号石富二台变压器	200	40.05	100	100	未进入负面清单	否	无	
2076	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分11左013号抚挖机住宅2变压器	315	40.03	157	157	未进入负面清单	否	无	
2077	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线面厂分线7变压器	200	40.01	100	100	未进入负面清单	否	无	
2078	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线#31	315	40.01	157	157	未进入负面清单	否	无	
2079	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线19	315	40	158	158	未进入负面清单	否	无	
2080	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线3柱上变压器	315	39.98	158	158	未进入负面清单	否	无	

2081	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北市分线5柱上变压器	200	39.97	100	100	未进入负面清单	否	无	
2082	国网抚顺市新抚区供电分公司			千金一线47右1柱上变压器	400	39.97	200	200	未进入负面清单	否	无	
2083	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线43右6右1所带箱变变压器	250	39.93	125	125	未进入负面清单	否	无	
2084	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	拉古二台（二）变压器	200	39.91	100	100	未进入负面清单	否	无	
2085	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线政府分线06号苇东变压器	400	39.91	200	200	未进入负面清单	否	无	
2086	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线板庙分线25号南大号变压器	100	39.87	50	50	未进入负面清单	否	无	
2087	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线二道河支009号二道河变压器	50	39.84	25	25	未进入负面清单	否	无	
2088	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	凤城小区3#配变站1#变压器	315	39.82	158	158	未进入负面清单	否	无	
2089	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线巨航分线4右6号柱上变压器	100	39.81	50	50	未进入负面清单	否	无	
2090	国网抚顺市开发区供电公司			三二五干线机场北分线6#变压器	160	39.8	80	80	未进入负面清单	否	无	
2091	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线大荒沟支线1号大荒沟变压器	50	39.77	25	25	未进入负面清单	否	无	
2092	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河南线河南二线西四分三教寺支线15号供电所配电变压器	80	39.75	40	40	未进入负面清单	否	无	
2093	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分7左1#	250	39.75	126	126	未进入负面清单	否	无	
2094	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线287号四道二台变压器	50	39.73	25	25	未进入负面清单	否	无	
2095	国网抚顺市东洲区供电分公司			东武一线8右105#箱变-1#变压器	400	39.73	201	201	未进入负面清单	否	无	

2096	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线#60	50	39.71	25	25	未进入负面清单	否	无	
2097	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线新卜二队支线09号新卜二队公变变压器	20	39.71	10	10	未进入负面清单	否	无	
2098	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线15左#1	315	39.71	158	158	未进入负面清单	否	无	
2099	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线莱河背支线6号西地公用变变压器	50	39.69	25	25	未进入负面清单	否	无	
2100	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线查家北山分线查家北山变压器	200	39.69	101	101	未进入负面清单	否	无	
2101	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线柳树泉眼分线24号柳树泉眼变压器	50	39.67	25	25	未进入负面清单	否	无	
2102	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块大自然二期10#配变站1#变压器	400	39.63	201	201	未进入负面清单	否	无	
2103	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	解放干线	解放干线23柱上变压器	250	39.62	126	126	未进入负面清单	否	无	
2104	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变345抚农纺织线	10kV纺织线110号养树村变压器	100	39.61	50	50	未进入负面清单	否	无	
2105	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线安居南区2-1#站内变压器	400	39.61	202	202	未进入负面清单	否	无	
2106	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线农药分线13	100	39.58	50	50	未进入负面清单	否	无	
2107	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线8号椴木沟公变变压器	50	39.58	25	25	未进入负面清单	否	无	
2108	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线200号都督一台变压器	100	39.55	50	50	未进入负面清单	否	无	
2109	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线柳青分线国税支线04号国税变台变压器	250	39.54	126	126	未进入负面清单	否	无	

2110	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV清南干线46号万客隆511变压器	500	39.53	252	252	未进入负面清单	否	无	
2111	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分连刀支连刀里支001#镰刀里变压器	200	39.52	101	101	未进入负面清单	否	无	
2112	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线洼子二台支6号洼子二台变压器	200	39.49	101	101	未进入负面清单	否	无	
2113	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭3#箱变变压器	630	39.49	318	318	未进入负面清单	否	无	
2114	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变548小四平线	10kV小四平线腰段支线005号腰段变压器	100	39.48	51	51	未进入负面清单	否	无	
2115	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线林场分6号林场二道沟变压器	50	39.48	25	25	未进入负面清单	否	无	
2116	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线二道沟公用变一变压器	100	39.45	51	51	未进入负面清单	否	无	
2117	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线钢球厂分012号和平1529变压器	200	39.43	101	101	未进入负面清单	否	无	
2118	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	煤研小区2#配变站1#变压器	250	39.42	126	126	未进入负面清单	否	无	
2119	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线大南沟分线038号大南沟变压器	50	39.42	25	25	未进入负面清单	否	无	
2120	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线赵尔村支04号赵尔村变压器	200	39.41	101	101	未进入负面清单	否	无	
2121	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤工一线14左2	315	39.4	159	159	未进入负面清单	否	无	
2122	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线12所带4#箱变站内变	315	39.39	159	159	未进入负面清单	否	无	
2123	国网抚顺市顺城区供电分公司			中跃西线20智能变压器	400	39.38	202	202	未进入负面清单	否	无	
2124	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	北部干线36	315	39.38	159	159	未进入负面清单	否	无	
2125	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线47右3变台	160	39.37	81	81	未进入负面清单	否	无	

2126	国网抚顺市新抚区供电分公司			新抚一线西七路开闭所47#配变站变压器	500	39.34	253	253	未进入负面清单	否	无	
2127	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出2#环网箱8A-1#箱变配电变压器	400	39.33	203	203	未进入负面清单	否	无	
2128	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线59号加油站变压器	200	39.31	101	101	未进入负面清单	否	无	
2129	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线十八道岭三队分线014号十八岭公一变压器	200	39.3	101	101	未进入负面清单	否	无	
2130	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线138	315	39.23	160	160	未进入负面清单	否	无	
2131	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线团山子支线3号新富屯变压器	100	39.22	51	51	未进入负面清单	否	无	
2132	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线中寨村公用变支线5号中寨村公用变变压器	160	39.2	81	81	未进入负面清单	否	无	
2133	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线甘林场住宅支线1号甘林场住宅变压器	200	39.2	102	102	未进入负面清单	否	无	
2134	国网抚顺市东洲区供电分公司			台青一线31#柱上变压器	400	39.19	203	203	未进入负面清单	否	无	
2135	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线后二道二台分001号后道二台变压器	200	39.18	102	102	未进入负面清单	否	无	
2136	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分35号一区西小井变压器	100	39.16	51	51	未进入负面清单	否	无	
2137	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV郎士线康西三台柱上变（新）	30	39.15	15	15	未进入负面清单	否	无	
2138	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31#环网柜悦鑫国际1#	630	39.15	320	320	未进入负面清单	否	无	

2139	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线南街分线018号西街南变压器	400	39.13	203	203	未进入负面清单	否	无	
2140	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区3#配变站2号变压器	800	39.13	407	407	未进入负面清单	否	无	
2141	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线57#柱上变压器	200	39.1	102	102	未进入负面清单	否	无	
2142	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线27#变压器	160	39.08	81	81	未进入负面清单	否	无	
2143	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线杉松分线58号杉松上堡西变压器	100	39.08	51	51	未进入负面清单	否	无	
2144	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	裕民干线	裕民干线25柱上变压器	400	39.07	204	204	未进入负面清单	否	无	
2145	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线31#带4#箱变-2#变压器	315	39.07	160	160	未进入负面清单	否	无	
2146	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	挪威二台	400	39.05	204	204	未进入负面清单	否	无	
2147	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线1#箱变变压器	315	39.04	161	161	未进入负面清单	否	无	
2148	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线吕家分线04号吕家变台变压器	200	39.04	102	102	未进入负面清单	否	无	
2149	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线板石分28右2号杆板石二台（新）	200	39.04	102	102	未进入负面清单	否	无	
2150	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	福中二线32#轻工厅1#站内变压器	315	39.04	161	161	未进入负面清单	否	无	
2151	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘同二线(备用)	沈链干线46变压器	50	39.02	25	25	未进入负面清单	否	无	
2152	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线敬老院分线40号庙西沟村变压器	50	39	26	26	未进入负面清单	否	无	
2153	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线#21变压器	100	38.99	51	51	未进入负面清单	否	无	
2154	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线31左3柱上变压器	315	38.99	161	161	未进入负面清单	否	无	
2155	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线西猴分线西猴石沟一队1号西猴一组变压器	30	38.96	15	15	未进入负面清单	否	无	

2156	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线关家支线66号关家变压器	100	38.96	51	51	未进入负面清单	否	无	
2157	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线铁道分线006号铁道南变压器	50	38.95	26	26	未进入负面清单	否	无	
2158	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线佟家沟分线41号佟家沟公变-后堡变压器	50	38.95	26	26	未进入负面清单	否	无	
2159	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线51右1左15柱上变压器	200	38.95	102	102	未进入负面清单	否	无	
2160	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河西分10#	315	38.92	161	161	未进入负面清单	否	无	
2161	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分7右3#	315	38.92	161	161	未进入负面清单	否	无	
2162	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线99右5-1#变压器	315	38.9	161	161	未进入负面清单	否	无	
2163	国网抚顺市顺城区供电分公司			河堤二线30右2智能变压器	400	38.89	204	204	未进入负面清单	否	无	
2164	国网抚顺市东洲区供电分公司			张甸干线80+1左1#柱上变压器	200	38.88	102	102	未进入负面清单	否	无	
2165	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线滨河国际2号箱变变压器	400	38.88	204	204	未进入负面清单	否	无	
2166	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线西山支线刘鲜支线04号刘鲜台变压器	200	38.87	102	102	未进入负面清单	否	无	
2167	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV清南干线59号美食城南516变压器	400	38.87	205	205	未进入负面清单	否	无	
2168	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑5#箱变1#变压器	400	38.86	205	205	未进入负面清单	否	无	
2169	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线85右#8变压器	200	38.86	102	102	未进入负面清单	否	无	
2170	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线韩家支线17号王家变台变压器	100	38.86	51	51	未进入负面清单	否	无	

2171	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线瓦窑分线10号八里庙桥头变压器	200	38.85	102	102	未进入负面清单	否	无	
2172	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线大公2号分线2号大公2号变压器	100	38.85	51	51	未进入负面清单	否	无	
2173	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线06号胜利南山台变压器	250	38.84	128	128	未进入负面清单	否	无	
2174	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线前房子支线003号前房子综合变压器	100	38.8	51	51	未进入负面清单	否	无	
2175	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	水司嘉苑小区1#配变站1#变压器	400	38.78	205	205	未进入负面清单	否	无	
2176	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线82-1配电变压器	630	38.77	323	323	未进入负面清单	否	无	
2177	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	新太干线青岛分24#	200	38.76	102	102	未进入负面清单	否	无	
2178	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分一区东支9号一区东台变压器	315	38.75	161	161	未进入负面清单	否	无	
2179	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线66号河东前组变压器	100	38.74	51	51	未进入负面清单	否	无	
2180	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线制镜分线6	315	38.71	162	162	未进入负面清单	否	无	
2181	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋小区8#箱变配电变压器	315	38.7	162	162	未进入负面清单	否	无	
2182	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变952五西二线	古城子小区16#配变站2#变压器	400	38.69	205	205	未进入负面清单	否	无	
2183	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线鲜族教堂支线02号鲜族变台变压器	100	38.68	51	51	未进入负面清单	否	无	
2184	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线47右#3柱上变压器	315	38.68	162	162	未进入负面清单	否	无	

2185	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线056号刘山三台变压器	200	38.68	103	103	未进入负面清单	否	无	
2186	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡7#配变站1#变压器	315	38.66	162	162	未进入负面清单	否	无	
2187	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线绿色实业支003号下二电井变压器	200	38.65	103	103	未进入负面清单	否	无	
2188	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线28	200	38.65	103	103	未进入负面清单	否	无	
2189	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线37#柱上变压器	200	38.65	103	103	未进入负面清单	否	无	
2190	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线070号楼南台区变压器	80	38.65	41	41	未进入负面清单	否	无	
2191	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘佳居小区3#配变站2#变压器	315	38.64	162	162	未进入负面清单	否	无	
2192	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线29左1变压器	400	38.64	205	205	未进入负面清单	否	无	
2193	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线（右）12号天桥528变压器	400	38.63	205	205	未进入负面清单	否	无	
2194	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线20号三星宾馆东303变压器	315	38.63	162	162	未进入负面清单	否	无	
2195	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线钢厂分线01号钢厂居民变台变压器	100	38.63	51	51	未进入负面清单	否	无	
2196	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	城顺二线二十一方块8#箱变2#变压器	500	38.61	257	257	未进入负面清单	否	无	
2197	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区3-3#箱变配电变压器	250	38.59	129	129	未进入负面清单	否	无	
2198	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线47#所带7#箱变变压器主用	315	38.57	162	162	未进入负面清单	否	无	
2199	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线中学支线01号中学变压器	50	38.54	26	26	未进入负面清单	否	无	
2200	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线124号夏园西村变压器	200	38.54	103	103	未进入负面清单	否	无	

2201	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线#17	315	38.53	162	162	未进入负面清单	否	无	
2202	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线台宝支线啊伙洛支线03号啊伙洛变压器	100	38.51	51	51	未进入负面清单	否	无	
2203	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	昌图小区1#配变站1#变压器	500	38.5	258	258	未进入负面清单	否	无	
2204	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	中华源2#配变站1#变压器	400	38.5	206	206	未进入负面清单	否	无	
2205	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线荒草沟支线021号807台区变压器	50	38.49	26	26	未进入负面清单	否	无	
2206	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线092号拉古三台变压器	200	38.48	103	103	未进入负面清单	否	无	
2207	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线4#地块2#箱变2#变压器	400	38.48	206	206	未进入负面清单	否	无	
2208	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线造纸前台分线01号造纸前台变台变压器	250	38.44	129	129	未进入负面清单	否	无	
2209	国网抚顺市新抚区供电分公司			千金一线10柱上变压器	400	38.43	206	206	未进入负面清单	否	无	
2210	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线062号中学台区变压器	100	38.43	52	52	未进入负面清单	否	无	
2211	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线农药分线21左5	200	38.42	103	103	未进入负面清单	否	无	
2212	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线丁家分线丁家变压器	100	38.41	52	52	未进入负面清单	否	无	
2213	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	网通分线2右6柱上变压器	500	38.41	258	258	未进入负面清单	否	无	
2214	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线催化剂支008号程家村2台1501变压器	315	38.39	163	163	未进入负面清单	否	无	
2215	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线劳模公寓2号箱变1号变压器	500	38.39	258	258	未进入负面清单	否	无	
2216	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭9#箱变变压器	630	38.39	325	325	未进入负面清单	否	无	

2217	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线024号塔鲜变压器	200	38.38	103	103	未进入负面清单	否	无	
2218	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线兴京宾馆支线07号统建6台变压器	250	38.37	129	129	未进入负面清单	否	无	
2219	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线13号公变七号变压器	50	38.34	26	26	未进入负面清单	否	无	
2220	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线2#环网柜（裕景上都1）	315	38.34	163	163	未进入负面清单	否	无	
2221	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线腰站分门进支06号门进村台区变压器	200	38.32	103	103	未进入负面清单	否	无	
2222	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	新湖国际2#配变站1#变压器	400	38.28	207	207	未进入负面清单	否	无	
2223	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线22右7号煤场西116变压器	315	38.27	163	163	未进入负面清单	否	无	
2224	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线上堡分线177号上堡村变压器	100	38.27	52	52	未进入负面清单	否	无	
2225	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线康家堡公用变支线007号康家堡公用变压器	100	38.26	52	52	未进入负面清单	否	无	
2226	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南小区2期1#配变站1变压器	315	38.26	163	163	未进入负面清单	否	无	
2227	国网抚顺市顺城区供电分公司			花园一线半岛假日3#配变站1#变压器	500	38.26	259	259	未进入负面清单	否	无	
2228	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金二线	阿金二线55#箱变-1#变压器	250	38.22	129	129	未进入负面清单	否	无	
2229	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线43右4+1变压器	200	38.2	104	104	未进入负面清单	否	无	
2230	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线新立屯分线016号新立屯变压器	50	38.19	26	26	未进入负面清单	否	无	
2231	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	枫丹雅筑小区1#配变站1#变压器	630	38.19	326	326	未进入负面清单	否	无	

2232	国网抚顺市开发区供电公司			花仁联线国化分线15	250	38.18	130	130	未进入负面清单	否	无	
2233	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线工农支1号牛毛沟变压器	200	38.18	104	104	未进入负面清单	否	无	
2234	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线小西卜支线6+1号小西卜变压器	315	38.15	163	163	未进入负面清单	否	无	
2235	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线格林书香苑4#配变站2#变压器	315	38.14	163	163	未进入负面清单	否	无	
2236	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线丰大分线河东一台支线01号大河东一台变压器	50	38.13	26	26	未进入负面清单	否	无	
2237	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线36号铁路3#楼305变压器	400	38.12	208	208	未进入负面清单	否	无	
2238	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线088号营城子变压器	200	38.12	104	104	未进入负面清单	否	无	
2239	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	中部一线台安分线2#配变站1#变压器	315	38.11	163	163	未进入负面清单	否	无	
2240	国网抚顺市望花区供电分公司			工光二线8	315	38.1	163	163	未进入负面清单	否	无	
2241	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线孤家村支07号孤家村变压器	200	38.06	104	104	未进入负面清单	否	无	
2242	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分12右8	500	38.05	260	260	未进入负面清单	否	无	
2243	国网抚顺市新抚区供电分公司			琥珀分线3柱上变压器	315	38.01	164	164	未进入负面清单	否	无	
2244	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期7号变压器	630	37.99	328	328	未进入负面清单	否	无	
2245	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线前进南沟支线01号前进南河沟台变压器	100	37.98	52	52	未进入负面清单	否	无	
2246	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期7#箱变变压器	400	37.97	208	208	未进入负面清单	否	无	

2247	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分2-配电站二厂小区7#配电站	500	37.96	260	260	未进入负面清单	否	无	
2248	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线土口子村分线006号土口子村变压器	400	37.96	208	208	未进入负面清单	否	无	
2249	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线孤家四队支35号孤家四队变压器	200	37.93	104	104	未进入负面清单	否	无	
2250	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线双曲分线上围子三组变压器	50	37.92	26	26	未进入负面清单	否	无	
2251	国网清原满族自治县供电公司			10kV东岭线36#长春屯4队公变变压器	200	37.92	104	104	未进入负面清单	否	无	
2252	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线西井分线106号西井三组变压器	100	37.91	52	52	未进入负面清单	否	无	
2253	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线果品支线03号果品变台变压器	160	37.89	83	83	未进入负面清单	否	无	
2254	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线河北分线22号河北变台变压器	50	37.82	26	26	未进入负面清单	否	无	
2255	国网抚顺市望花区供电分公司			裕宝新城小区1#配变站1#变压器	630	37.81	329	329	未进入负面清单	否	无	
2256	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线802支线023号榔头沟新台支线02#杆榔头沟新台变压器	100	37.8	52	52	未进入负面清单	否	无	
2257	国网清原满族自治县供电公司	金鼎66kV变电站	苍石干线	10kV苍石干线新进小区支线001号新进小区变压器	160	37.79	84	84	未进入负面清单	否	无	
2258	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分三宝北支6号三宝北变压器	200	37.78	104	104	未进入负面清单	否	无	
2259	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线46左#3	315	37.75	165	165	未进入负面清单	否	无	

2260	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线295号杨家变压器	100	37.73	52	52	未进入负面清单	否	无	
2261	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	凤和一线12左2	200	37.7	105	105	未进入负面清单	否	无	
2262	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分21#-23#箱变	315	37.66	165	165	未进入负面清单	否	无	
2263	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线金丰园西3#配变站1#变压器	500	37.66	262	262	未进入负面清单	否	无	
2264	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线坎木沟支线12号坎木沟公变变压器	20	37.66	10	10	未进入负面清单	否	无	
2265	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富民线岗山林场小区分线岗山林场小区变压器	250	37.66	131	131	未进入负面清单	否	无	
2266	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线沔阳分线012号沔阳村变压器	400	37.66	209	209	未进入负面清单	否	无	
2267	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期8#箱变变压器	630	37.64	330	330	未进入负面清单	否	无	
2268	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线哈塘沟分线1号哈塘沟变压器	50	37.64	26	26	未进入负面清单	否	无	
2269	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分沙石井支20号三宝沙石井变压器	200	37.62	105	105	未进入负面清单	否	无	
2270	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线东井支线60号东井一组变压器	200	37.61	105	105	未进入负面清单	否	无	
2271	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线大四平镇内分线003号大四平二台变压器	400	37.6	210	210	未进入负面清单	否	无	
2272	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线颜小卜支线017号孙小卜变压器	50	37.59	26	26	未进入负面清单	否	无	

2273	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分三道关动迁小区变压器	30	37.59	16	16	未进入负面清单	否	无	
2274	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分99#柱上变压器	315	37.58	165	165	未进入负面清单	否	无	
2275	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线55右4-2号变压器	400	37.55	210	210	未进入负面清单	否	无	
2276	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线19号分支箱2号箱变1号变压器	400	37.55	210	210	未进入负面清单	否	无	
2277	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电	黑虎干线	黑虎干线#34	100	37.55	52	52	未进入负面清单	否	无	
2278	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线大王家分005号大王家变压器	100	37.53	52	52	未进入负面清单	否	无	
2279	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线37右3柱上变压器	315	37.52	165	165	未进入负面清单	否	无	
2280	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北8-1#站内变压器	630	37.51	331	331	未进入负面清单	否	无	
2281	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑5#箱变2#	400	37.48	210	210	未进入负面清单	否	无	
2282	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线朱家分线003号朱家台区变压器	160	37.47	84	84	未进入负面清单	否	无	
2283	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区24#配变站配电变压器	400	37.47	210	210	未进入负面清单	否	无	
2284	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线06号杆T接榆树街里分线17号榆树四台变压器	315	37.44	166	166	未进入负面清单	否	无	
2285	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线新屯支线2号新屯变压器	50	37.43	26	26	未进入负面清单	否	无	
2286	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线12号货运住宅台变压器	250	37.41	131	131	未进入负面清单	否	无	
2287	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变952五西二线	古城子小区17#配变站1#变压器	400	37.4	210	210	未进入负面清单	否	无	
2288	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线热电分1智能变	160	37.39	84	84	未进入负面清单	否	无	

2289	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线金厂支线86号线金厂公变变压器	50	37.35	26	26	未进入负面清单	否	无	
2290	国网抚顺市顺城区供电分公司			城东一线六方块4#配变站1#变压器	400	37.33	211	211	未进入负面清单	否	无	
2291	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变659光裕线	裕宝新城小区3#配变站1#变压器	315	37.32	166	166	未进入负面清单	否	无	
2292	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线蛤蟆沟北分线01号蛤蟆沟北变压器	50	37.29	26	26	未进入负面清单	否	无	
2293	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线1号智能变	500	37.28	264	264	未进入负面清单	否	无	
2294	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线韩家分线95号上房子变台变压器	30	37.28	16	16	未进入负面清单	否	无	
2295	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线孙家分044号小桥村变压器	100	37.22	53	53	未进入负面清单	否	无	
2296	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线步兵连分团部支14号部队锅炉房变压器	100	37.21	53	53	未进入负面清单	否	无	
2297	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北市分线11柱上变压器2	100	37.2	53	53	未进入负面清单	否	无	
2298	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线24号苏水一号变台变压器	400	37.2	211	211	未进入负面清单	否	无	
2299	国网抚顺市望花区供电分公司			凤工二线法库南分线07	400	37.2	211	211	未进入负面清单	否	无	
2300	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线51#箱变1#配电变压器	250	37.2	132	132	未进入负面清单	否	无	
2301	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线59左6#所带10#楼小区变压器1#	400	37.18	211	211	未进入负面清单	否	无	
2302	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线44#所带12#箱变站内变	400	37.18	211	211	未进入负面清单	否	无	
2303	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电	水库干线	水库干线16左7#柱上变压器	100	37.16	53	53	未进入负面清单	否	无	

2304	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线13变压器	315	37.16	166	166	未进入负面清单	否	无	
2305	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	友爱西台1变压器	200	37.15	106	106	未进入负面清单	否	无	
2306	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线8配变站2变压器	500	37.15	264	264	未进入负面清单	否	无	
2307	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线029号705台区变压器	100	37.15	53	53	未进入负面清单	否	无	
2308	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变650玫瑰一线	玫瑰城小区2#配变站1#变压器	250	37.15	132	132	未进入负面清单	否	无	
2309	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线医院支线007号医院变压器	80	37.14	42	42	未进入负面清单	否	无	
2310	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线北山二号台支线001号北山台变压器	80	37.13	42	42	未进入负面清单	否	无	
2311	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线草库分001号草库变压器	100	37.13	53	53	未进入负面清单	否	无	
2312	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	郎台联线	郎台联线#82	100	37.11	53	53	未进入负面清单	否	无	
2313	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分东大支37号东大沟村变压器	100	37.1	53	53	未进入负面清单	否	无	
2314	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线5	315	37.1	167	167	未进入负面清单	否	无	
2315	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线马金新村分1号马金新村变压器（新）	315	37.08	167	167	未进入负面清单	否	无	
2316	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线上偏砬河子支线001号上偏砬河子变压器	100	37.07	53	53	未进入负面清单	否	无	
2317	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	欧景华庭小区2#配变站1#变压器	500	37.04	265	265	未进入负面清单	否	无	
2318	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线15左3右3	200	37.01	106	106	未进入负面清单	否	无	
2319	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线大北岔村支线2号大北岔变压器	200	37.01	106	106	未进入负面清单	否	无	

2320	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	东沟干线化工分线11变压器	315	36.99	167	167	未进入负面清单	否	无	
2321	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线前进九队分线47号上堡台变压器	200	36.99	106	106	未进入负面清单	否	无	
2322	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线17右4#-鼎新国际-2-2#变压器	400	36.98	212	212	未进入负面清单	否	无	
2323	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线陡岭沟支线049号陡岭沟北变压器	30	36.95	16	16	未进入负面清单	否	无	
2324	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线泊林铭郡1号箱变1号变压器	315	36.95	167	167	未进入负面清单	否	无	
2325	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分7号上年一台变压器	160	36.93	85	85	未进入负面清单	否	无	
2326	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线上通什北台分2号上通什北台变压器	100	36.93	53	53	未进入负面清单	否	无	
2327	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线11左9变台	315	36.89	167	167	未进入负面清单	否	无	
2328	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	锦东联线御龙湾6#箱变B	400	36.88	212	212	未进入负面清单	否	无	
2329	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线长岭三组分5号长岭三组变压器	200	36.86	106	106	未进入负面清单	否	无	
2330	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分014号右1号三道村变压器	200	36.84	106	106	未进入负面清单	否	无	
2331	国网抚顺县供电公司			10kV北环线何家街五台分6号何家街五台变压器	200	36.83	106	106	未进入负面清单	否	无	
2332	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线104号公变二号变压器	160	36.81	85	85	未进入负面清单	否	无	
2333	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线09号头道卜变压器	315	36.8	168	168	未进入负面清单	否	无	

2334	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线北山分北山三台支线002号变压器	100	36.78	53	53	未进入负面清单	否	无	
2335	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	东沟干线56#	315	36.78	168	168	未进入负面清单	否	无	
2336	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线双曲分线上围子变压器	100	36.76	53	53	未进入负面清单	否	无	
2337	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线70#-箱变-变压器	250	36.74	133	133	未进入负面清单	否	无	
2338	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线水炉分线4右2	315	36.71	168	168	未进入负面清单	否	无	
2339	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线大南分线149号三道关林家属区变压器	200	36.7	107	107	未进入负面清单	否	无	
2340	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线199号(1406)小虎台村变压器	200	36.66	107	107	未进入负面清单	否	无	
2341	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线马鹿沟村支线3号马鹿沟村变压器	100	36.66	53	53	未进入负面清单	否	无	
2342	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线东猴分线东猴一组支线49号东猴一组公变变压器	20	36.65	11	11	未进入负面清单	否	无	
2343	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线257号山龙村变压器（新）	315	36.63	168	168	未进入负面清单	否	无	
2344	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区3#配变站1#变压器	500	36.62	267	267	未进入负面清单	否	无	
2345	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线太阳沟支线019号太阳沟变压器	50	36.62	27	27	未进入负面清单	否	无	
2346	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线关家分2#关家村变压器	80	36.62	43	43	未进入负面清单	否	无	
2347	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	曙光世家小区1#配变站变压器	630	36.61	336	336	未进入负面清单	否	无	

2348	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线183号白草甸变压器	200	36.61	107	107	未进入负面清单	否	无	
2349	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	西七干线15右3柱上变压器	315	36.6	168	168	未进入负面清单	否	无	
2350	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗高二线	小泗水1号箱变变压器间隔配电变压器	400	36.6	214	214	未进入负面清单	否	无	
2351	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线44#所带6#箱变站内变	315	36.59	168	168	未进入负面清单	否	无	
2352	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线75号杆T接月亮分线17号月亮一台变压器	100	36.59	53	53	未进入负面清单	否	无	
2353	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线东升分线009号东升变压器	400	36.57	214	214	未进入负面清单	否	无	
2354	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线黄代沟支线1号黄代沟变压器	50	36.57	27	27	未进入负面清单	否	无	
2355	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线54#被服厂（直供十三）变压器	315	36.56	168	168	未进入负面清单	否	无	
2356	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线砍椽沟分线55号砍椽西组变压器	100	36.55	53	53	未进入负面清单	否	无	
2357	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南太分050号变压器	100	36.55	53	53	未进入负面清单	否	无	
2358	国网抚顺县供电公司			10kV李汤线汤河分龙凤三台变压器	100	36.55	53	53	未进入负面清单	否	无	
2359	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线西沟分营盘一支12右15号营盘二变压器（新）	100	36.53	53	53	未进入负面清单	否	无	
2360	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线15号红山变台变压器	160	36.53	86	86	未进入负面清单	否	无	

2361	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线下老坎支线6号下老坎公用变变压器	200	36.52	107	107	未进入负面清单	否	无	
2362	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭2#箱变变压器	400	36.51	214	214	未进入负面清单	否	无	
2363	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线3#环网柜（裕景上都3.1）	315	36.51	168	168	未进入负面清单	否	无	
2364	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线085号下寨子二号变压器	200	36.5	107	107	未进入负面清单	否	无	
2365	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福中二线	福中二线2#环网柜左2柱上变压器	315	36.49	169	169	未进入负面清单	否	无	
2366	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线93右7所带箱变	400	36.48	214	214	未进入负面清单	否	无	
2367	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线小二道分小二道村支002#小二道变压器	100	36.47	54	54	未进入负面清单	否	无	
2368	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线034号双河西堡变压器	200	36.47	107	107	未进入负面清单	否	无	
2369	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	YHG_油毡干线56左19# 开关间隔配电变压器	630	36.44	337	337	未进入负面清单	否	无	
2370	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线新华现代城2#箱变1#配电变压器	400	36.43	214	214	未进入负面清单	否	无	
2371	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线4变压器	200	36.41	107	107	未进入负面清单	否	无	
2372	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	凤和一线开源分线06	400	36.39	214	214	未进入负面清单	否	无	
2373	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发六线	开发六线万科一期箱变变压器2	800	36.37	429	429	未进入负面清单	否	无	
2374	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变650玫瑰一线	玫瑰城小区3#配变站1#变压器	315	36.37	169	169	未进入负面清单	否	无	
2375	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城2#箱变-2变压器	500	36.36	268	268	未进入负面清单	否	无	

2376	国网抚顺市顺城区供电分公司	十二方块开闭所（用户自维）	新区二线	十二方块1#箱变2#变压器	250	36.33	134	134	未进入负面清单	否	无	
2377	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线电信局分线上01号夹河街里变压器	400	36.32	215	215	未进入负面清单	否	无	
2378	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线河南林场分线8号河南林场变压器	50	36.3	27	27	未进入负面清单	否	无	
2379	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线58-3#箱变-2	315	36.3	169	169	未进入负面清单	否	无	
2380	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区19#配变站配电变压器	400	36.28	215	215	未进入负面清单	否	无	
2381	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电	黑虎干线	黑虎干线#6左8	50	36.25	27	27	未进入负面清单	否	无	
2382	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线14号马峰沟台变变压器	30	36.25	16	16	未进入负面清单	否	无	
2383	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线296号挡石河村变压器	400	36.25	215	215	未进入负面清单	否	无	
2384	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期1#箱变变压器	630	36.24	339	339	未进入负面清单	否	无	
2385	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	中央专线中央大街开闭所30#配变站变压器	630	36.24	339	339	未进入负面清单	否	无	
2386	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福的家箱变变压器	400	36.23	215	215	未进入负面清单	否	无	
2387	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线7柱上变压器	315	36.22	169	169	未进入负面清单	否	无	
2388	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城10#箱变变压器	630	36.22	339	339	未进入负面清单	否	无	
2389	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线90号公八变压器	200	36.21	108	108	未进入负面清单	否	无	
2390	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线101左1#学苑社区1#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	36.21	215	215	未进入负面清单	否	无	

2391	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线23右3号电信局变压器	400	36.19	215	215	未进入负面清单	否	无	
2392	国网抚顺市东洲区供电分公司			茨沟干线70左2#带6#箱变变压器	400	36.18	215	215	未进入负面清单	否	无	
2393	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线聂尔库分线005号聂尔库动迁楼变压器	50	36.16	27	27	未进入负面清单	否	无	
2394	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线70号城郊林场住宅变压器	80	36.15	43	43	未进入负面清单	否	无	
2395	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电	黑虎干线	黑虎干线43变台	200	36.15	108	108	未进入负面清单	否	无	
2396	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	阳光丽景1#箱变-2变压器	400	36.14	215	215	未进入负面清单	否	无	
2397	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线卜家沟分线78号卜家沟变压器	50	36.13	27	27	未进入负面清单	否	无	
2398	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线赵家林场1号台分线1号赵家林场一号台变压器	20	36.09	11	11	未进入负面清单	否	无	
2399	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线韩家分线黄家支线02号黄家变台变压器	50	36.08	27	27	未进入负面清单	否	无	
2400	国网抚顺市望花区供电分公司			五东一线13右1柱上变压器	100	36.06	54	54	未进入负面清单	否	无	
2401	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线戈布新区2#配电站1号变压器	500	36.05	270	270	未进入负面清单	否	无	
2402	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线肉联厂小区1箱变2#变压器	400	36.04	216	216	未进入负面清单	否	无	
2403	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线坎上支线03号坎上变台变压器	200	36.04	108	108	未进入负面清单	否	无	
2404	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线长春街1#配变站变压器	315	36.03	170	170	未进入负面清单	否	无	

2405	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	石化油三小区2#配变站配电变压器	500	36.01	270	270	未进入负面清单	否	无	
2406	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分7右2#	315	35.97	170	170	未进入负面清单	否	无	
2407	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线71#柱上变压器	200	35.97	108	108	未进入负面清单	否	无	
2408	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线124左3变台	315	35.95	170	170	未进入负面清单	否	无	
2409	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线上寺库里分32号库里村变压器	100	35.93	54	54	未进入负面清单	否	无	
2410	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线23#-2#箱变-1#变压器	315	35.93	170	170	未进入负面清单	否	无	
2411	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变952五西二线	古城子小区16#配变站1#变压器	400	35.92	216	216	未进入负面清单	否	无	
2412	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	10kV抚农大柳线044号新北联社变压器	315	35.92	170	170	未进入负面清单	否	无	
2413	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分岑泰小区三期变压器	160	35.92	87	87	未进入负面清单	否	无	
2414	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	千西干线	千金一线千金路北4#站内变压器	400	35.91	216	216	未进入负面清单	否	无	
2415	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线47号索家沟变压器	200	35.88	108	108	未进入负面清单	否	无	
2416	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线湾龙背一组支线2号湾龙背一组变压器	50	35.88	27	27	未进入负面清单	否	无	
2417	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分10#	250	35.85	135	135	未进入负面清单	否	无	
2418	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线北市分线7左3柱上变压器	200	35.85	108	108	未进入负面清单	否	无	
2419	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分6左1配电站	315	35.83	171	171	未进入负面清单	否	无	
2420	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV燕石二线111#瓦房村变压器	160	35.82	87	87	未进入负面清单	否	无	

2421	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线199号杆T接边罗分线06号杆T接边外二台支线05号边外二台变压器	200	35.82	108	108	未进入负面清单	否	无	
2422	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线23#箱变2#变压器	315	35.82	171	171	未进入负面清单	否	无	
2423	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线大棚2支9号大棚2台变压器	100	35.82	54	54	未进入负面清单	否	无	
2424	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线54柱上变压器	200	35.8	108	108	未进入负面清单	否	无	
2425	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	塔二丈线碾盘三台分2#碾盘三台变压器	160	35.8	87	87	未进入负面清单	否	无	
2426	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线47#所带7#箱变变压器备用	315	35.79	171	171	未进入负面清单	否	无	
2427	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线6#所带19#箱变站内变	400	35.79	217	217	未进入负面清单	否	无	
2428	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线111右1号蓄电池厂106变压器	50	35.77	27	27	未进入负面清单	否	无	
2429	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线庙沟分线56号庙沟变变压器	50	35.77	27	27	未进入负面清单	否	无	
2430	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分荒地支003号新发沟变压器	100	35.77	54	54	未进入负面清单	否	无	
2431	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线130号红石一队变压器	50	35.76	27	27	未进入负面清单	否	无	
2432	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线22右5号种子公司108变压器	200	35.75	109	109	未进入负面清单	否	无	
2433	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线51变压器	315	35.75	171	171	未进入负面清单	否	无	
2434	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	后安供电所台区变压器	80	35.73	43	43	未进入负面清单	否	无	

2435	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线马寨沟支线66号马寨沟变压器	200	35.73	109	109	未进入负面清单	否	无	
2436	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线上马分003号上马变压器	100	35.73	54	54	未进入负面清单	否	无	
2437	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草汪联线上甸子支线4号上甸子变压器	160	35.73	87	87	未进入负面清单	否	无	
2438	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘佳居小区3#配变站1#变压器	315	35.71	171	171	未进入负面清单	否	无	
2439	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩5#箱变变压器	630	35.71	342	342	未进入负面清单	否	无	
2440	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线泊林铭郡3号箱变1号变压器	315	35.7	171	171	未进入负面清单	否	无	
2441	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	欧景华庭小区3#配变站2#变压器	400	35.7	217	217	未进入负面清单	否	无	
2442	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV东主干线于小堡支线30号于小堡村变压器	20	35.7	11	11	未进入负面清单	否	无	
2443	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	新太干线17+1右1#变压器	200	35.68	109	109	未进入负面清单	否	无	
2444	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线新立屯分线85号新立屯变压器	100	35.67	54	54	未进入负面清单	否	无	
2445	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分后楼五间房支60号五间房变压器	50	35.66	27	27	未进入负面清单	否	无	
2446	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西小区3#配变站2#变压器	250	35.66	136	136	未进入负面清单	否	无	
2447	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期4#箱变变压器	400	35.65	217	217	未进入负面清单	否	无	
2448	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河西分5#	315	35.65	171	171	未进入负面清单	否	无	
2449	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线31号长山堡公一变压器	400	35.63	217	217	未进入负面清单	否	无	

2450	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线平湖峰影2号箱变1号变压器	400	35.6	218	218	未进入负面清单	否	无	
2451	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线水泥分线2左5号村部612变压器	100	35.6	54	54	未进入负面清单	否	无	
2452	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线红哈分线哈塘工区变压器	50	35.58	27	27	未进入负面清单	否	无	
2453	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线转祁支线95号祁家卜公一变压器	50	35.57	27	27	未进入负面清单	否	无	
2454	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	东沟干线煤研分线5变压器	200	35.57	109	109	未进入负面清单	否	无	
2455	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府13#箱变间隔配电变压器	500	35.57	272	272	未进入负面清单	否	无	
2456	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分3#环网柜5#变压器	200	35.55	109	109	未进入负面清单	否	无	
2457	国网抚顺市新抚区供电分公司			南台二分线13支1柱上变压器	315	35.55	172	172	未进入负面清单	否	无	
2458	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线41# 开关间隔配电变压器	630	35.52	343	343	未进入负面清单	否	无	
2459	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线029号梨树沟变压器	160	35.52	87	87	未进入负面清单	否	无	
2460	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线下湖分线52号下湖变压器	50	35.51	27	27	未进入负面清单	否	无	
2461	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线化工分4+1左3#柱上变压器	100	35.49	55	55	未进入负面清单	否	无	
2462	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块8#配变站1#变压器	400	35.49	218	218	未进入负面清单	否	无	
2463	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线黑沟子分线010号黑沟子台变压器	50	35.48	27	27	未进入负面清单	否	无	
2464	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆青联线#12柱上变压器	400	35.48	218	218	未进入负面清单	否	无	
2465	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	古城子小区11#配变站2#变压器	400	35.47	218	218	未进入负面清单	否	无	

2466	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线韩家支线03号韩家变台变压器	200	35.47	109	109	未进入负面清单	否	无	
2467	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线干河子支线003号干河子变压器	100	35.46	55	55	未进入负面清单	否	无	
2468	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西一分线28号针织住宅变压器	200	35.46	109	109	未进入负面清单	否	无	
2469	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线腰岗分线腰堡1#变压器	100	35.45	55	55	未进入负面清单	否	无	
2470	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线183号黄旗五组变压器	50	35.44	27	27	未进入负面清单	否	无	
2471	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线159号海洋村变压器	200	35.43	109	109	未进入负面清单	否	无	
2472	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线53#所带9#箱变变压器主用	400	35.41	218	218	未进入负面清单	否	无	
2473	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线四平联络分线北四平北台支线4号杆北台变压器	200	35.4	109	109	未进入负面清单	否	无	
2474	国网抚顺市新抚区供电分公司			体育干线24右2右1柱上变压器	315	35.39	172	172	未进入负面清单	否	无	
2475	国网抚顺市顺城区供电分公司			城东一线水岸东城5#配变站1#变压器	400	35.38	218	218	未进入负面清单	否	无	
2476	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线99	250	35.36	137	137	未进入负面清单	否	无	
2477	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线赵家一队分线02号赵家一队变台变压器	200	35.35	109	109	未进入负面清单	否	无	
2478	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供3#箱式开闭所供8#箱变	400	35.35	219	219	未进入负面清单	否	无	
2479	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	起重分线4左1柱上变压器	100	35.34	55	55	未进入负面清单	否	无	

2480	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线11左11变台	315	35.34	172	172	未进入负面清单	否	无	
2481	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美墅一期3箱变-01	400	35.34	219	219	未进入负面清单	否	无	
2482	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	高丽街箱变新1配电变压器	630	35.33	344	344	未进入负面清单	否	无	
2483	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线葫芦头分线17号葫芦头变压器	20	35.31	11	11	未进入负面清单	否	无	
2484	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤林分线新立屯支062号新立屯变压器	200	35.31	109	109	未进入负面清单	否	无	
2485	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线47#所带1#箱变-1#变压器	315	35.3	172	172	未进入负面清单	否	无	
2486	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线052号中街变压器	80	35.3	44	44	未进入负面清单	否	无	
2487	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线网户分线25号网户三队台变变压器	200	35.29	109	109	未进入负面清单	否	无	
2488	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线36号箱变2号变压器	315	35.28	172	172	未进入负面清单	否	无	
2489	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	新太干线#61	50	35.27	27	27	未进入负面清单	否	无	
2490	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分槽子支004号槽子变压器（新）	100	35.24	55	55	未进入负面清单	否	无	
2491	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线黑沟分线黑沟变压器	100	35.23	55	55	未进入负面清单	否	无	
2492	国网抚顺市望花区供电分公司			五西一线古城子分线6左6柱上-变压器	100	35.23	55	55	未进入负面清单	否	无	
2493	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线54号民主七八队变台变压器	100	35.23	55	55	未进入负面清单	否	无	
2494	国网抚顺市望花区供电分公司			演武干线18支1柱上-变压器	100	35.22	55	55	未进入负面清单	否	无	

2495	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线8右4右3#变压器	400	35.21	219	219	未进入负面清单	否	无	
2496	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线边强分042#边强北台变压器	100	35.2	55	55	未进入负面清单	否	无	
2497	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线驿205号驿马六队变压器	200	35.19	110	110	未进入负面清单	否	无	
2498	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线砬和分线森林公园支线03号和睦东台变压器	100	35.17	55	55	未进入负面清单	否	无	
2499	国网抚顺市顺城区供电分公司			城东一线水岸东城4#配变站2#变压器	400	35.16	219	219	未进入负面清单	否	无	
2500	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线下哈达村北台分2号变压器	100	35.15	55	55	未进入负面清单	否	无	
2501	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线9右5所带环卫小区配电站变压器	630	35.15	346	346	未进入负面清单	否	无	
2502	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线中学分线11号中学变压器	50	35.15	27	27	未进入负面清单	否	无	
2503	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线下崴子支线05号下崴子变压器	20	35.14	11	11	未进入负面清单	否	无	
2504	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	农民公寓1#箱变-2	400	35.13	219	219	未进入负面清单	否	无	
2505	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线133号南屯变压器	100	35.12	55	55	未进入负面清单	否	无	
2506	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线邓家分邓家一支003号邓家一变压器	100	35.12	55	55	未进入负面清单	否	无	
2507	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区三线3#变压器	800	35.11	439	439	未进入负面清单	否	无	
2508	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线50#所带15#箱变站内变	315	35.09	173	173	未进入负面清单	否	无	
2509	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线36变压器	400	35.07	220	220	未进入负面清单	否	无	
2510	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线16柱上变压器	250	35.07	137	137	未进入负面清单	否	无	

2511	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	工光二线新民分线4左7	160	35.07	88	88	未进入负面清单	否	无	
2512	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线庄家支062号庄家村变压器	200	35.05	110	110	未进入负面清单	否	无	
2513	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线26左6号箱变1号变压器	400	35.05	220	220	未进入负面清单	否	无	
2514	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭17#箱变变压器间隔配电变压器	500	35.01	275	275	未进入负面清单	否	无	
2515	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线西沟分线32号西沟村变压器	50	35.01	27	27	未进入负面清单	否	无	
2516	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线30号公用变二变压器	100	35	55	55	未进入负面清单	否	无	
2517	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV燕石二线145#新村变压器	200	34.99	110	110	未进入负面清单	否	无	
2518	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线146左2#柱上变压器	400	34.95	220	220	未进入负面清单	否	无	
2519	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线72所带箱变变压器备用	250	34.95	138	138	未进入负面清单	否	无	
2520	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线187号五龙一台变压器（新）	200	34.92	110	110	未进入负面清单	否	无	
2521	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线北沟分57号北沟村变压器	100	34.92	55	55	未进入负面清单	否	无	
2522	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤工一线机住分线3右5	315	34.91	174	174	未进入负面清单	否	无	
2523	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	欧景华庭小区1#配变站1#变压器	400	34.9	220	220	未进入负面清单	否	无	
2524	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线139号通什村变压器	200	34.9	110	110	未进入负面清单	否	无	
2525	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤林分线长垄地支002号长垄地变压器	200	34.89	110	110	未进入负面清单	否	无	

2526	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线20智能变压器	400	34.89	220	220	未进入负面清单	否	无	
2527	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城6#箱变变压器2	400	34.88	220	220	未进入负面清单	否	无	
2528	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线夏家分炮首支28号炮首台变压器（新）	200	34.88	110	110	未进入负面清单	否	无	
2529	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线吕家分线12号吕家二台变压器	30	34.87	17	17	未进入负面清单	否	无	
2530	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线09右1号前进村变压器	400	34.85	221	221	未进入负面清单	否	无	
2531	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线22所带9号地5#箱变2#变压器	315	34.81	174	174	未进入负面清单	否	无	
2532	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗高二线	小泗水2号箱变变压器间隔配电变压器	400	34.8	221	221	未进入负面清单	否	无	
2533	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线78-7D#箱变	160	34.78	88	88	未进入负面清单	否	无	
2534	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线17左5东方家园箱变-1#变压器	250	34.78	138	138	未进入负面清单	否	无	
2535	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线B#环网柜城东小区2#配变站1#变压器	630	34.77	348	348	未进入负面清单	否	无	
2536	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线77左#4变压器	100	34.76	55	55	未进入负面清单	否	无	
2537	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭1#变压器	630	34.74	348	348	未进入负面清单	否	无	
2538	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线9柱上变	200	34.71	111	111	未进入负面清单	否	无	
2539	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线83+1左1#柱上变压器	200	34.68	111	111	未进入负面清单	否	无	
2540	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北3#配变站01变压器	630	34.66	349	349	未进入负面清单	否	无	
2541	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线53#所带9#箱变变压器备用	400	34.65	221	221	未进入负面清单	否	无	

2542	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线国道旁分线002号国道旁综合变压器	200	34.65	111	111	未进入负面清单	否	无	
2543	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线岭前上堡支线01号岭前上堡台变压器	80	34.65	44	44	未进入负面清单	否	无	
2544	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31#环网柜悦鑫国际2#	630	34.64	349	349	未进入负面清单	否	无	
2545	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线刘家分线007号刘家变压器	200	34.64	111	111	未进入负面清单	否	无	
2546	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线21号箱变1号变压器	315	34.62	174	174	未进入负面清单	否	无	
2547	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣澜湾3#A	500	34.62	277	277	未进入负面清单	否	无	
2548	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线荒草沟支线008号荒草沟公用变压器	50	34.6	28	28	未进入负面清单	否	无	
2549	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	古城子小区1#配变站1#变压器	630	34.59	349	349	未进入负面清单	否	无	
2550	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线庄家支052号庄西河变压器	50	34.59	28	28	未进入负面清单	否	无	
2551	国网抚顺市顺城区供电分公司			城东一线六方块5#配变站1#变压器	400	34.56	222	222	未进入负面清单	否	无	
2552	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线二道沟分支线06号二道河变压器	200	34.56	111	111	未进入负面清单	否	无	
2553	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线57#阿金湾佳苑小区1#箱变变压器	630	34.56	349	349	未进入负面清单	否	无	
2554	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线河南组支线2号河南组变压器	200	34.54	111	111	未进入负面清单	否	无	
2555	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线3右4#变压器	200	34.54	111	111	未进入负面清单	否	无	

2556	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV东主干线赵下分线186号上王堡村变压器	50	34.5	28	28	未进入负面清单	否	无	
2557	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平沟分线169号太平公用变压器	100	34.47	56	56	未进入负面清单	否	无	
2558	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线北杂木村分线005号北杂木村变压器	400	34.45	222	222	未进入负面清单	否	无	
2559	国网抚顺市东洲区供电分公司			茨沟干线70左2#带7#箱变变压器	400	34.45	222	222	未进入负面清单	否	无	
2560	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线150号怀宝沟变压器	100	34.43	56	56	未进入负面清单	否	无	
2561	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡10配变站1#变压器	315	34.4	175	175	未进入负面清单	否	无	
2562	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大御府四台区箱变第一间隔配电变压器	400	34.39	222	222	未进入负面清单	否	无	
2563	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线小林南分002号小林南变压器	400	34.39	222	222	未进入负面清单	否	无	
2564	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科地下变电站2号变压器	500	34.38	278	278	未进入负面清单	否	无	
2565	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线蜂蜜砾子支线蜂蜜砾子1#变压器	50	34.38	28	28	未进入负面清单	否	无	
2566	国网抚顺市顺城区供电分公司			21方块3#配变站1#变压器	500	34.35	278	278	未进入负面清单	否	无	
2567	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线西山支线19号刘家西山台变压器	100	34.34	56	56	未进入负面清单	否	无	
2568	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线－2环网柜-6#智能变-变压器	100	34.34	56	56	未进入负面清单	否	无	
2569	国网抚顺县供电公司			10kV石文二线被服厂二台变压器	200	34.33	111	111	未进入负面清单	否	无	
2570	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线56左#5变压器	50	34.33	28	28	未进入负面清单	否	无	

2571	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线窑才分025号窑材村变压器	200	34.33	111	111	未进入负面清单	否	无	
2572	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线银行箱变变压器配电变压器	400	34.32	223	223	未进入负面清单	否	无	
2573	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香墅湾一期3号配电变压器	400	34.32	223	223	未进入负面清单	否	无	
2574	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线65号下年一台变压器	100	34.32	56	56	未进入负面清单	否	无	
2575	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线水泥厂住宅支4号水泥厂住宅变压器	20	34.32	11	11	未进入负面清单	否	无	
2576	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线朴葳分线52号朴葳子变压器	50	34.31	28	28	未进入负面清单	否	无	
2577	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线徐家分39号徐家村变压器	100	34.31	56	56	未进入负面清单	否	无	
2578	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块11#配变站2#变压器	500	34.3	279	279	未进入负面清单	否	无	
2579	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线东岔支线001号东岔变压器	80	34.28	45	45	未进入负面清单	否	无	
2580	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	琥珀分线27左7#柱上变压器	315	34.27	176	176	未进入负面清单	否	无	
2581	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线上河郡3#箱变2#变压器	315	34.26	176	176	未进入负面清单	否	无	
2582	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线49#所带4#箱变站内变	400	34.26	223	223	未进入负面清单	否	无	
2583	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	农民公寓7#箱变-1	400	34.24	223	223	未进入负面清单	否	无	
2584	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	油三小区1#配变站2#变压器	400	34.23	223	223	未进入负面清单	否	无	
2585	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期7#箱变变压器配电变压器	630	34.23	351	351	未进入负面清单	否	无	
2586	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线6右4箱变2号变压器	400	34.22	223	223	未进入负面清单	否	无	

2587	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线151号忠直门台区变压器	250	34.2	140	140	未进入负面清单	否	无	
2588	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线上海浪分豆子沟支5号豆子沟二变压器	160	34.2	89	89	未进入负面清单	否	无	
2589	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线56柱上变压器	160	34.19	89	89	未进入负面清单	否	无	
2590	国网抚顺市望花区供电分公司			石化公寓1#配变站2#变压器	400	34.18	223	223	未进入负面清单	否	无	
2591	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台二线制钉分线2左6#柱上变压器	200	34.17	112	112	未进入负面清单	否	无	
2592	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘佳居小区5#配变站1#变压器	250	34.16	140	140	未进入负面清单	否	无	
2593	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福中二线	10千伏福中二线电业局5#配变站1号变压器	630	34.16	352	352	未进入负面清单	否	无	
2594	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线马家分线07号马家变台变压器	100	34.16	56	56	未进入负面清单	否	无	
2595	国网新宾满族自治县供电公司			10kV富民线响汉6号变台	400	34.16	223	223	未进入负面清单	否	无	
2596	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变658光华二线	香水湾小区5#配变站1#变压器	630	34.14	352	352	未进入负面清单	否	无	
2597	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线168号王家卜4队变压器	100	34.14	56	56	未进入负面清单	否	无	
2598	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	高新二线大南分线四家支线31#	200	34.14	112	112	未进入负面清单	否	无	
2599	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西一分线22号西门变台变压	100	34.13	56	56	未进入负面清单	否	无	
2600	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线25三相（原市场分2）	160	34.13	89	89	未进入负面清单	否	无	
2601	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线南岔分线18号南岔变压器	50	34.1	28	28	未进入负面清单	否	无	
2602	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	顺安分线#2变压器	400	34.1	224	224	未进入负面清单	否	无	

2603	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线105号小台沟变压器（新）	100	34.09	56	56	未进入负面清单	否	无	
2604	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV湾七线红树沟支线2号红树沟变压器	50	34.08	28	28	未进入负面清单	否	无	
2605	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	道街干线新抚路南1#站内变压器	400	34.08	224	224	未进入负面清单	否	无	
2606	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线035号江西小区台变压器	100	34.07	56	56	未进入负面清单	否	无	
2607	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线苗沿分线217号沿小沟变压器	200	34.07	112	112	未进入负面清单	否	无	
2608	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线78所带箱变配电变压器	250	34.05	140	140	未进入负面清单	否	无	
2609	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线69	250	34.04	140	140	未进入负面清单	否	无	
2610	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线YHG_前戈分线23# 开关间隔配电变压器	630	34.03	353	353	未进入负面清单	否	无	
2611	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线柳青分线修家支线01号修家变台变压器	400	34.01	224	224	未进入负面清单	否	无	
2612	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线37右2柱上变压器	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	
2613	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线35#	100	33.99	56	56	未进入负面清单	否	无	
2614	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线23右1#变压器	315	33.98	176	176	未进入负面清单	否	无	
2615	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线东大道支线5号东大道变压器	160	33.97	90	90	未进入负面清单	否	无	
2616	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线9右2	315	33.97	176	176	未进入负面清单	否	无	
2617	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV民政线杜家分044#陡山二台	100	33.97	56	56	未进入负面清单	否	无	

2618	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线任霸分线023号工区变压器(二批)	50	33.97	28	28	未进入负面清单	否	无	
2619	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线076号阿及村（西）变压器	200	33.96	112	112	未进入负面清单	否	无	
2620	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线204号清沟子台变压器	100	33.95	56	56	未进入负面清单	否	无	
2621	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线41右2	315	33.94	177	177	未进入负面清单	否	无	
2622	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角4#箱变1#变压器	400	33.94	224	224	未进入负面清单	否	无	
2623	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线68柱上变压器	400	33.94	224	224	未进入负面清单	否	无	
2624	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分8#	315	33.92	177	177	未进入负面清单	否	无	
2625	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	古城子小区12#配变站1#变压器	500	33.9	281	281	未进入负面清单	否	无	
2626	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线8右3所带2#箱变站内变	400	33.89	224	224	未进入负面清单	否	无	
2627	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线51#所带2#箱变-2#变压器	315	33.88	177	177	未进入负面清单	否	无	
2628	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线09号葡萄酒变台变压器	160	33.88	90	90	未进入负面清单	否	无	
2629	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分15#-16#箱变	200	33.87	112	112	未进入负面清单	否	无	
2630	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线120杆T接大石沟分线11号大石沟变压器	50	33.87	28	28	未进入负面清单	否	无	
2631	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线332号林家沟变压器	100	33.86	56	56	未进入负面清单	否	无	
2632	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线房身沟二队支线2号房身沟二台区变压器	100	33.86	56	56	未进入负面清单	否	无	

2633	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线8右3所带7#箱变站内变	315	33.85	177	177	未进入负面清单	否	无	
2634	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科2号配电室母线6配电变压器	1000	33.85	562	562	未进入负面清单	否	无	
2635	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线51右#1变压器	400	33.84	225	225	未进入负面清单	否	无	
2636	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线143右1右3#柱上变压器	200	33.84	112	112	未进入负面清单	否	无	
2637	国网抚顺市顺城区供电分公司			净水干线新城一品2配变站2变压器	315	33.83	177	177	未进入负面清单	否	无	
2638	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线8右1号国际公寓地下变电所1#变压器	1250	33.78	703	703	未进入负面清单	否	无	
2639	国网抚顺市望花区供电分公司			五老二线天宝分线9右2柱上-变压器	200	33.78	112	112	未进入负面清单	否	无	
2640	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	印象新城1#变压器	630	33.78	354	354	未进入负面清单	否	无	
2641	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	教委开发1#配变站2	400	33.77	225	225	未进入负面清单	否	无	
2642	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线印象新城3#配电变压器	630	33.75	354	354	未进入负面清单	否	无	
2643	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线正岔公用变支线1号正岔公用变变压器	50	33.71	28	28	未进入负面清单	否	无	
2644	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋小区3#箱变变压器	315	33.71	177	177	未进入负面清单	否	无	
2645	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	塔二丈线碾盘小学分3#碾盘二台变压器	80	33.69	45	45	未进入负面清单	否	无	
2646	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变658光华二线	联发香水湾小区2#配变站变压器	630	33.69	355	355	未进入负面清单	否	无	
2647	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西二分线08号粮食住宅变台变压器	200	33.68	113	113	未进入负面清单	否	无	

2648	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线20变台	315	33.66	177	177	未进入负面清单	否	无	
2649	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线杉松下堡东支线03号杉松下堡东变压器	200	33.66	113	113	未进入负面清单	否	无	
2650	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线渠道西分008#渠道西变压器	200	33.65	113	113	未进入负面清单	否	无	
2651	国网抚顺县供电公司			10kV孟家线22右5台区柱上变压器	200	33.63	113	113	未进入负面清单	否	无	
2652	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线39#教导队住宅变压器	160	33.62	90	90	未进入负面清单	否	无	
2653	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线古城子分线2#变压器	400	33.62	226	226	未进入负面清单	否	无	
2654	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线北边分线善道支线002号善道变压器	50	33.6	28	28	未进入负面清单	否	无	
2655	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块1#配变站2#变压器	400	33.58	226	226	未进入负面清单	否	无	
2656	国网抚顺市东洲区供电分公司			万台二线125#柱上变压器	400	33.57	226	226	未进入负面清单	否	无	
2657	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线水晶宫支线4号水晶宫变压器	50	33.57	28	28	未进入负面清单	否	无	
2658	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	金凤春城2#箱变-1号变压器	400	33.56	226	226	未进入负面清单	否	无	
2659	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府6#变压器	630	33.54	356	356	未进入负面清单	否	无	
2660	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线77#变台	250	33.54	141	141	未进入负面清单	否	无	
2661	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线甘井沟分线25号王小堡公变变压器	50	33.53	28	28	未进入负面清单	否	无	
2662	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线32右8变压器	400	33.52	226	226	未进入负面清单	否	无	
2663	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线峡河三家子分006号峡河三家子东队变压器	160	33.52	90	90	未进入负面清单	否	无	

2664	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线关家支线何家分支线01号何家变压器	200	33.51	113	113	未进入负面清单	否	无	
2665	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马清一线	10kV马清一线48号西卜电井变压器	50	33.51	28	28	未进入负面清单	否	无	
2666	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线房产分线02号蔬菜村变压器	10	33.5	6	6	未进入负面清单	否	无	
2667	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北2-2#站内变压器	500	33.49	283	283	未进入负面清单	否	无	
2668	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	深井干线小瓦分线05#变压器	100	33.47	57	57	未进入负面清单	否	无	
2669	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线工业楼支线02号工业楼台变压器	250	33.47	141	141	未进入负面清单	否	无	
2670	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左6刘山2#箱变变压器主用	315	33.47	178	178	未进入负面清单	否	无	
2671	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	枫泽家苑小区3#配变站1#变压器	500	33.46	283	283	未进入负面清单	否	无	
2672	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线8右102#箱变-2#变压器	500	33.45	283	283	未进入负面清单	否	无	
2673	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤工一线机住分线3右3	315	33.44	178	178	未进入负面清单	否	无	
2674	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线116号东猴四组变压器	50	33.41	28	28	未进入负面清单	否	无	
2675	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线水库家属支线7号后楼水库家属变压器	80	33.4	45	45	未进入负面清单	否	无	
2676	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变659光裕线	裕宝新城小区2#配变站1#变压器	800	33.39	453	453	未进入负面清单	否	无	
2677	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西三分线国税宾馆支线02号国税变台变压器	250	33.39	142	142	未进入负面清单	否	无	

2678	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期5#箱变变压器	630	33.38	357	357	未进入负面清单	否	无	
2679	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线油医分线18#柱上变压器	200	33.38	113	113	未进入负面清单	否	无	
2680	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线206号边外三台变压器	400	33.37	227	227	未进入负面清单	否	无	
2681	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线大道分线8右1变压器	100	33.37	57	57	未进入负面清单	否	无	
2682	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	千东干线	新抚变所用	315	33.37	178	178	未进入负面清单	否	无	
2683	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区6#配变站1#变压器	500	33.35	283	283	未进入负面清单	否	无	
2684	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线7所带2#箱变站内变	250	33.35	142	142	未进入负面清单	否	无	
2685	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	洗化东小区1#配电室1#配电变压器	630	33.34	357	357	未进入负面清单	否	无	
2686	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区25#配变站配电变压器	400	33.33	227	227	未进入负面清单	否	无	
2687	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线双岭沟支线1号双岭沟变压器	50	33.32	28	28	未进入负面清单	否	无	
2688	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑4#箱变1#变压器	400	33.32	227	227	未进入负面清单	否	无	
2689	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线19号西三环变压器	400	33.31	227	227	未进入负面清单	否	无	
2690	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线后街支线003号后街变压器	315	33.31	179	179	未进入负面清单	否	无	
2691	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线华泰支线002号邮局台变压器	200	33.3	113	113	未进入负面清单	否	无	
2692	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线格林书香苑2#配变站1#变压器	400	33.28	227	227	未进入负面清单	否	无	
2693	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡9#配变站1#变压器	315	33.26	179	179	未进入负面清单	否	无	

2694	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线023号老百货车库变压器	250	33.23	142	142	未进入负面清单	否	无	
2695	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线4#环网柜睛纶小区1#配电站	500	33.23	284	284	未进入负面清单	否	无	
2696	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线碧海馨居2#配变站2#变压器	315	33.23	179	179	未进入负面清单	否	无	
2697	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线29左1#变台	50	33.23	28	28	未进入负面清单	否	无	
2698	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线关家分线张家北支线02号张家村变压器	200	33.22	114	114	未进入负面清单	否	无	
2699	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线047号靠山屯变压器	315	33.21	179	179	未进入负面清单	否	无	
2700	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV燕石一线008号景家二台变压器	200	33.19	114	114	未进入负面清单	否	无	
2701	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变952五西二线	古城子小区18#配变站1#变压器	500	33.19	284	284	未进入负面清单	否	无	
2702	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋小区1#箱变配电变压器	630	33.18	358	358	未进入负面清单	否	无	
2703	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线黄旗八组分线10号黄旗二组变压器	50	33.17	28	28	未进入负面清单	否	无	
2704	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线大石沟支线048号尤家卜变压器	50	33.17	28	28	未进入负面清单	否	无	
2705	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	西矸子小区1#配变站1#变压器	400	33.17	227	227	未进入负面清单	否	无	
2706	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台一线矿前分1+1#柱上变压器	100	33.16	57	57	未进入负面清单	否	无	
2707	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区6-1#配变站1#变压器	400	33.16	227	227	未进入负面清单	否	无	

2708	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变650玫瑰一线	玫瑰城小区1#配变站1#变压器	315	33.16	179	179	未进入负面清单	否	无	
2709	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑2#箱变1#变压器	400	33.14	227	227	未进入负面清单	否	无	
2710	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线16+1#柱上变	50	33.13	28	28	未进入负面清单	否	无	
2711	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线119号佟家变压器	100	33.13	57	57	未进入负面清单	否	无	
2712	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	翠岭明珠2号箱变2号变压器间隔配电变压器	315	33.13	179	179	未进入负面清单	否	无	
2713	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	千户干线	千户干线48右#3	100	33.11	57	57	未进入负面清单	否	无	
2714	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线55#变台	315	33.1	179	179	未进入负面清单	否	无	
2715	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	汇银东第小区10#箱变变压器间隔配电变压器	630	33.09	359	359	未进入负面清单	否	无	
2716	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线教师楼分029号教师楼变压器	200	33.09	114	114	未进入负面清单	否	无	
2717	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期1#箱变变压器	630	33.08	359	359	未进入负面清单	否	无	
2718	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府3#变压器	630	33.06	359	359	未进入负面清单	否	无	
2719	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线143右5变台	315	33.06	179	179	未进入负面清单	否	无	
2720	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	YHG_将跃联线30#2开关间隔配电变压器	500	33.05	285	285	未进入负面清单	否	无	
2721	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线金庄四队分线1#金庄四队变压器	50	33.05	28	28	未进入负面清单	否	无	
2722	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分2#变台	200	33.04	114	114	未进入负面清单	否	无	
2723	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线74所带箱变变压器	315	33.03	179	179	未进入负面清单	否	无	
2724	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线45#所带1#箱变站内变	315	33.03	179	179	未进入负面清单	否	无	

2725	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	B区一线3#变压器	800	33.03	456	456	未进入负面清单	否	无	
2726	国网抚顺市顺城区供电分公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐分坤华园支4#康乐一队变压器	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	
2727	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线195号下湾子二号变压器	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	
2728	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线12所带5#箱变站内变	400	32.99	228	228	未进入负面清单	否	无	
2729	国网抚顺市望花区供电分公司			演工联线95	400	32.97	228	228	未进入负面清单	否	无	
2730	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线61香山美墅一期2箱变-02	400	32.95	228	228	未进入负面清单	否	无	
2731	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分3#环网柜4#变压器	200	32.93	114	114	未进入负面清单	否	无	
2732	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变345抚农纺织线	10kV纺织线养树四队分008号养树四队变压器	100	32.93	57	57	未进入负面清单	否	无	
2733	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV上年线小寨子二台支3号小寨子村柱上变压器	100	32.92	57	57	未进入负面清单	否	无	
2734	国网抚顺市顺城区供电分公司			净水干线新城一品2配变站1变压器	315	32.89	180	180	未进入负面清单	否	无	
2735	国网抚顺市顺城区供电分公司			英石干线37左2变压器	400	32.89	228	228	未进入负面清单	否	无	
2736	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线任霸分线092号高立屯1号公用变	100	32.87	57	57	未进入负面清单	否	无	
2737	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线78#-8B#智能变	200	32.87	114	114	未进入负面清单	否	无	
2738	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	中阳二线25左1柱上变压器	315	32.87	180	180	未进入负面清单	否	无	
2739	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线英汉分线英西支线英汉西变压器	400	32.86	229	229	未进入负面清单	否	无	
2740	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线黑瞎沟支线35号黑瞎沟变压器	160	32.86	91	91	未进入负面清单	否	无	

2741	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线183变台	250	32.86	143	143	未进入负面清单	否	无	
2742	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#20柱上变压器	315	32.85	180	180	未进入负面清单	否	无	
2743	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV兰山线金家西2分013号金家西2变压器（新）	50	32.83	29	29	未进入负面清单	否	无	
2744	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线老城沟支线040号老城沟变压器	100	32.83	57	57	未进入负面清单	否	无	
2745	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线258号榆树二台变压器	100	32.82	57	57	未进入负面清单	否	无	
2746	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线西川支线020号草盆政府变压器	200	32.82	114	114	未进入负面清单	否	无	
2747	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分12#-2#箱变	315	32.81	180	180	未进入负面清单	否	无	
2748	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线柳青分线液化气支线13号民主新村变压器	160	32.81	92	92	未进入负面清单	否	无	
2749	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分线10	315	32.81	180	180	未进入负面清单	否	无	
2750	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线109甲帮一台区变压器	200	32.81	114	114	未进入负面清单	否	无	
2751	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线黄西坎分线003号黄西坎变压器	100	32.8	57	57	未进入负面清单	否	无	
2752	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线52左11-变台	100	32.8	57	57	未进入负面清单	否	无	
2753	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线杨家店分线138号正岔变压器	50	32.79	29	29	未进入负面清单	否	无	
2754	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	本溪路二线45	200	32.79	114	114	未进入负面清单	否	无	
2755	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿杨分线130号团飘变压器	50	32.78	29	29	未进入负面清单	否	无	

2756	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线外和睦北台支线28号外和睦北台变压器	200	32.78	114	114	未进入负面清单	否	无	
2757	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	启运家园小区1#配变站1#变压器	630	32.77	361	361	未进入负面清单	否	无	
2758	国网清原满族自治县供电公司	金鼎66kV变电站	苍石干线	10kV苍石干线东岭支线002号东岭变压器	200	32.77	114	114	未进入负面清单	否	无	
2759	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线#57变压器	400	32.76	229	229	未进入负面清单	否	无	
2760	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际1B#箱变变压器	400	32.75	229	229	未进入负面清单	否	无	
2761	国网抚顺市顺城区供电分公司			城东一线水岸东城7#配变站2#变压器	315	32.73	180	180	未进入负面清单	否	无	
2762	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	星光社区小区3#配变站1#变压器	500	32.73	286	286	未进入负面清单	否	无	
2763	国网抚顺市顺城区供电分公司			新华干线附中西配变站2#变压器	315	32.73	180	180	未进入负面清单	否	无	
2764	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线5号分支箱2号箱变2号变压器	400	32.72	229	229	未进入负面清单	否	无	
2765	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线红西分线红西变压器	200	32.71	115	115	未进入负面清单	否	无	
2766	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线乱基石支线03号乱查石变台变压器	100	32.71	57	57	未进入负面清单	否	无	
2767	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线下北台分线003号下寨子村变压器	200	32.71	115	115	未进入负面清单	否	无	
2768	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线122号蛤蟆沟变压器	200	32.7	115	115	未进入负面清单	否	无	
2769	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线胜利小学分线02号胜利小学变台变压器	50	32.7	29	29	未进入负面清单	否	无	

2770	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	辽阳社区小区2#配变站1#变压器	630	32.7	361	361	未进入负面清单	否	无	
2771	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	曙光世家小区3#配变站变压器	630	32.7	361	361	未进入负面清单	否	无	
2772	国网抚顺市顺城区供电分公司			新东二线装饰分线3变压器	400	32.68	229	229	未进入负面清单	否	无	
2773	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线93右8所带箱变1#变压器	250	32.67	143	143	未进入负面清单	否	无	
2774	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	农民公寓5#箱变-1	400	32.67	229	229	未进入负面清单	否	无	
2775	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线北甸子村支线18号北甸子村变压器	50	32.66	29	29	未进入负面清单	否	无	
2776	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线网户分线21号网户二队台变变压器	400	32.64	229	229	未进入负面清单	否	无	
2777	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	19左11号1#箱变2号变压器	315	32.64	181	181	未进入负面清单	否	无	
2778	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	南一雅苑二期2#配变站变压器	315	32.64	181	181	未进入负面清单	否	无	
2779	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线后窑沟支28号后窑沟变压器	50	32.63	29	29	未进入负面清单	否	无	
2780	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线黄烟沟分线14号木家岭公用变变压器	50	32.62	29	29	未进入负面清单	否	无	
2781	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河西分2左2#	315	32.61	181	181	未进入负面清单	否	无	
2782	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线金庄一支线2号金庄公用一变压器	100	32.6	57	57	未进入负面清单	否	无	
2783	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线2变压器	315	32.6	181	181	未进入负面清单	否	无	
2784	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区2#配变站2#变压器	500	32.6	287	287	未进入负面清单	否	无	

2785	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线汇银东第一期4#箱变变压器间隔	630	32.6	362	362	未进入负面清单	否	无	
2786	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城7#箱变变压器	630	32.59	362	362	未进入负面清单	否	无	
2787	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线造纸厂后山分线07号造纸厂后山变压器	100	32.56	57	57	未进入负面清单	否	无	
2788	国网抚顺市新抚区供电分公司			北市分线10左1柱上变压器	200	32.56	115	115	未进入负面清单	否	无	
2789	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线上海浪分12号上海浪一变压器（新）	200	32.55	115	115	未进入负面清单	否	无	
2790	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线62号长春屯公一变压器	400	32.54	230	230	未进入负面清单	否	无	
2791	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分六号支木奇五号变压器	200	32.54	115	115	未进入负面清单	否	无	
2792	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线排山分40号排山村变压器	315	32.54	181	181	未进入负面清单	否	无	
2793	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线047号小八队变压器	50	32.54	29	29	未进入负面清单	否	无	
2794	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分矿山支3号矿山机械锻造变压器	200	32.52	115	115	未进入负面清单	否	无	
2795	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线010号木器厂变压器	315	32.5	181	181	未进入负面清单	否	无	
2796	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线甘井子一号支线6号甘井子1号变压器	400	32.49	230	230	未进入负面清单	否	无	
2797	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线43右3右1所带箱变变压器	315	32.49	181	181	未进入负面清单	否	无	
2798	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	农民公寓4#箱变-2	315	32.48	181	181	未进入负面清单	否	无	
2799	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科2号配电室母线5号配电变压器	800	32.48	460	460	未进入负面清单	否	无	

2800	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线小大院分线21号塘房组变压器	50	32.48	29	29	未进入负面清单	否	无	
2801	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区3#配变站1号变压器	800	32.48	460	460	未进入负面清单	否	无	
2802	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线前腰三队分002号前腰三队变压器	200	32.48	115	115	未进入负面清单	否	无	
2803	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期8#箱变变压器配电变压器	630	32.47	362	362	未进入负面清单	否	无	
2804	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	新城一品4配变站2变压器	315	32.46	181	181	未进入负面清单	否	无	
2805	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线192+1号(1512)小虎台三台区变压器	200	32.45	115	115	未进入负面清单	否	无	
2806	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线百货分线人民银行支线03号人民银行变台变压器	400	32.44	230	230	未进入负面清单	否	无	
2807	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线国营林场支线001号北三家国营林场变压器	250	32.44	144	144	未进入负面清单	否	无	
2808	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	远洋小区5#箱变变压器	315	32.43	181	181	未进入负面清单	否	无	
2809	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线385号台沟变台变压器	30	32.41	17	17	未进入负面清单	否	无	
2810	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线53#带莫地3#箱变1#配电变压器	400	32.4	230	230	未进入负面清单	否	无	
2811	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线4所带15#箱变站内变	250	32.4	144	144	未进入负面清单	否	无	
2812	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线安居北区4-1#站内变压器	400	32.39	230	230	未进入负面清单	否	无	
2813	国网抚顺市东洲区供电分公司			平塑一线55#柱上变压器	400	32.39	230	230	未进入负面清单	否	无	

2814	国网抚顺市顺城区供电分公司			高山干线26变压器	400	32.38	230	230	未进入负面清单	否	无	
2815	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线50#所带13#箱变站内变	315	32.36	182	182	未进入负面清单	否	无	
2816	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	新华国际5#箱变1#变压器	400	32.36	231	231	未进入负面清单	否	无	
2817	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大6号箱变变压器间隔配电变压器	400	32.36	231	231	未进入负面清单	否	无	
2818	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分房申二台支6号房申二变压器	100	32.35	58	58	未进入负面清单	否	无	
2819	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线46号祥云小区307变压器	315	32.34	182	182	未进入负面清单	否	无	
2820	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线青年分线2柱上变压器	315	32.34	182	182	未进入负面清单	否	无	
2821	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋小区6#箱变配电变压器	315	32.32	182	182	未进入负面清单	否	无	
2822	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变548小四平线	10kV小四平线078号烟筒沟变压器	200	32.32	115	115	未进入负面清单	否	无	
2823	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线33# 开关间隔配电变压器	630	32.3	364	364	未进入负面清单	否	无	
2824	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线29左4号将军尚层2#变压器	400	32.29	231	231	未进入负面清单	否	无	
2825	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV峡河线	10kV峡河线马郡二分1号马郡二台变压器（新）	400	32.27	231	231	未进入负面清单	否	无	
2826	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分龚家支线21左007号水库总表变压	400	32.27	231	231	未进入负面清单	否	无	
2827	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线瓦厂分8号田屯水井变压器	100	32.27	58	58	未进入负面清单	否	无	
2828	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线夏园政府分支线01号夏园政府变压器	100	32.27	58	58	未进入负面清单	否	无	

2829	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	石文农贸市场1号台区第一间隔配电变压器	200	32.27	115	115	未进入负面清单	否	无	
2830	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线东井支线19号东井二组变压器	100	32.26	58	58	未进入负面清单	否	无	
2831	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线曲小堡分线004号曲小卜台区变压器	100	32.26	58	58	未进入负面清单	否	无	
2832	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线90右5	100	32.25	58	58	未进入负面清单	否	无	
2833	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	东沟干线56左7#变压器	100	32.24	58	58	未进入负面清单	否	无	
2834	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线17分支箱-3号变压器	315	32.23	182	182	未进入负面清单	否	无	
2835	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线网通分线2右2柱上变压器	400	32.22	231	231	未进入负面清单	否	无	
2836	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线杨树葳子林场分线14号杨树葳子林场变压器	200	32.2	116	116	未进入负面清单	否	无	
2837	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线145号小河东变压器	50	32.2	29	29	未进入负面清单	否	无	
2838	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大御府二台区箱变第一间隔配电变压器	500	32.2	289	289	未进入负面清单	否	无	
2839	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线英守支020#英守北变压器	200	32.19	116	116	未进入负面清单	否	无	
2840	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线246号暖泉子四队东大队变压器	200	32.19	116	116	未进入负面清单	否	无	
2841	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线2配变站1变压器	400	32.19	231	231	未进入负面清单	否	无	
2842	国网抚顺市顺城区供电分公司			泵站二线43右4+1变压器	200	32.18	116	116	未进入负面清单	否	无	
2843	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线朝阳沟支线2号朝阳沟变压器	50	32.16	29	29	未进入负面清单	否	无	

2844	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	香山美墅一期1箱变-01	315	32.16	182	182	未进入负面清单	否	无	
2845	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区27#配变站配电变压器	400	32.14	231	231	未进入负面清单	否	无	
2846	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线将北小区2号箱变1号变压器	400	32.14	231	231	未进入负面清单	否	无	
2847	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分17右4#-19#箱变	200	32.13	116	116	未进入负面清单	否	无	
2848	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线18#箱变1	315	32.12	182	182	未进入负面清单	否	无	
2849	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43+1右3-3#箱变2#变压器	315	32.12	182	182	未进入负面清单	否	无	
2850	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河西分14#	315	32.09	182	182	未进入负面清单	否	无	
2851	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线西岔工区分线大院变压器	100	32.09	58	58	未进入负面清单	否	无	
2852	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线19左2号箱内变压器	400	32.08	232	232	未进入负面清单	否	无	
2853	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线116号西藏子公用变变压器	50	32.07	29	29	未进入负面清单	否	无	
2854	国网抚顺市顺城区供电分公司			净水干线轻轨高层2配变站1变压器	500	32.05	290	290	未进入负面清单	否	无	
2855	国网抚顺市开发区供电公司			高丽家园二期1#箱变配电变压器	400	32.04	232	232	未进入负面清单	否	无	
2856	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线26右1变压器	315	32.01	183	183	未进入负面清单	否	无	
2857	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线团结村支线01号木业变台变压器	200	32.01	116	116	未进入负面清单	否	无	
2858	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线15左#2	200	32.01	116	116	未进入负面清单	否	无	
2859	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线13#	315	31.98	183	183	未进入负面清单	否	无	
2860	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线印象新城4#配电变压器	400	31.97	232	232	未进入负面清单	否	无	

2861	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线安居北区4-2#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	31.94	232	232	未进入负面清单	否	无	
2862	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	北厚小区1#箱变-2	250	31.94	145	145	未进入负面清单	否	无	
2863	国网抚顺市望花区供电分公司			凤工一线37	400	31.94	232	232	未进入负面清单	否	无	
2864	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线51#所带2#箱变-1#变压器	315	31.93	183	183	未进入负面清单	否	无	
2865	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线047号松树沟三台变压器	100	31.92	58	58	未进入负面清单	否	无	
2866	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线63#所带23#箱变站内变	400	31.91	232	232	未进入负面清单	否	无	
2867	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	矿前分线11右1左3	400	31.9	232	232	未进入负面清单	否	无	
2868	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线夹皮沟分线1号夹皮沟变压器	50	31.88	29	29	未进入负面清单	否	无	
2869	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线河清东支3号河清东变压器	200	31.87	116	116	未进入负面清单	否	无	
2870	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香墅湾三期2#箱变配电变压器	630	31.87	366	366	未进入负面清单	否	无	
2871	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	华城三期1号箱变变压器间隔配电变压器	630	31.86	366	366	未进入负面清单	否	无	
2872	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线张刘分线34号张道沟变压器	200	31.85	116	116	未进入负面清单	否	无	
2873	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线董家街分线24号董家街变压器	50	31.85	29	29	未进入负面清单	否	无	
2874	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品3#箱变2#变压器	400	31.85	233	233	未进入负面清单	否	无	
2875	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金二线	阿金二线48右2#箱变变压器	315	31.83	183	183	未进入负面清单	否	无	
2876	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线34#柱上变压器	200	31.83	116	116	未进入负面清单	否	无	

2877	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线皇木厂分线002号皇木厂变压器	200	31.82	116	116	未进入负面清单	否	无	
2878	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品2#箱变2#变压器	400	31.81	233	233	未进入负面清单	否	无	
2879	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马6配变站1变压器	500	31.8	291	291	未进入负面清单	否	无	
2880	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线82#-15#变压器	315	31.79	183	183	未进入负面清单	否	无	
2881	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线葫头沟水库分线21号萌头沟水库英九对变压器	10	31.79	6	6	未进入负面清单	否	无	
2882	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线曲柳树分17号洼子移民变压器	50	31.78	29	29	未进入负面清单	否	无	
2883	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线安居南区1-1#站内变压器	630	31.77	367	367	未进入负面清单	否	无	
2884	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线英树分025号英树分变压器	50	31.76	29	29	未进入负面清单	否	无	
2885	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	石庙子线	10kV石庙子线地车沟分线72号地车沟变压器	50	31.74	29	29	未进入负面清单	否	无	
2886	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线8右3所带1#箱变站内变	400	31.73	233	233	未进入负面清单	否	无	
2887	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线李其分6号李其变压器	200	31.73	117	117	未进入负面清单	否	无	
2888	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线辖子村台分1号辖子村台变压器	100	31.7	58	58	未进入负面清单	否	无	
2889	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分14右7#	250	31.7	146	146	未进入负面清单	否	无	
2890	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	高安小区2号箱变变压器间隔配电变压器	400	31.68	233	233	未进入负面清单	否	无	

2891	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线戈布南1号箱变1号变压器	315	31.66	184	184	未进入负面清单	否	无	
2892	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分17#-二厂小区11#配电站	315	31.66	184	184	未进入负面清单	否	无	
2893	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线17右4#-鼎新国际-1B	500	31.65	292	292	未进入负面清单	否	无	
2894	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线43# 开关间隔配电变压器	630	31.64	368	368	未进入负面清单	否	无	
2895	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线大院分线2号大边沟变压器	200	31.62	117	117	未进入负面清单	否	无	
2896	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘北小区4#配变站1#变压器	315	31.61	184	184	未进入负面清单	否	无	
2897	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线31	315	31.61	184	184	未进入负面清单	否	无	
2898	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带2#箱变主变	400	31.61	234	234	未进入负面清单	否	无	
2899	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线腰岭子分4号竖碑北台区变压器	400	31.61	234	234	未进入负面清单	否	无	
2900	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	凤和联线4左2	315	31.6	184	184	未进入负面清单	否	无	
2901	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线养殖分005号前腰四台变压器	200	31.6	117	117	未进入负面清单	否	无	
2902	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分104号六组变压器	50	31.58	29	29	未进入负面清单	否	无	
2903	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	东三专线东三路开闭所所内1#配变站变压器	500	31.58	292	292	未进入负面清单	否	无	
2904	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分12右4	315	31.57	184	184	未进入负面清单	否	无	
2905	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角1#箱变1#变压器	500	31.56	292	292	未进入负面清单	否	无	
2906	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块1#配变站1#变压器	400	31.55	234	234	未进入负面清单	否	无	
2907	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线6#所带18#箱变站内变	400	31.54	234	234	未进入负面清单	否	无	

2908	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋城二期2#箱变配电变压器	630	31.54	368	368	未进入负面清单	否	无	
2909	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分22#	160	31.54	94	94	未进入负面清单	否	无	
2910	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东六专线	东六专线东六路开闭所26#配变站变压器	630	31.52	368	368	未进入负面清单	否	无	
2911	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	挖掘机厂北2#配变站1#变压器	400	31.52	234	234	未进入负面清单	否	无	
2912	国网抚顺市顺城区供电分公司			净水干线轻轨高层1配变站2变压器	500	31.49	293	293	未进入负面清单	否	无	
2913	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线84所带箱变变压器备用	400	31.47	234	234	未进入负面清单	否	无	
2914	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线大甸分甸东沟支15号东沟变压器（新）	100	31.47	59	59	未进入负面清单	否	无	
2915	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线丁庄支线15#丁庄村变压器	400	31.46	234	234	未进入负面清单	否	无	
2916	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线28号大商304变压器	400	31.46	234	234	未进入负面清单	否	无	
2917	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线王家堡一队分线002号王小卜变压器	315	31.44	184	184	未进入负面清单	否	无	
2918	国网抚顺市望花区供电分公司			开原小区3#配变站1#变压器	400	31.43	234	234	未进入负面清单	否	无	
2919	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线服务处支线31号服务处三号变压器	50	31.43	29	29	未进入负面清单	否	无	
2920	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	和平1532分台柱上变压器	100	31.42	59	59	未进入负面清单	否	无	
2921	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线小哪吽支线002号小哪吽变压器	400	31.42	234	234	未进入负面清单	否	无	
2922	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线#41	315	31.41	185	185	未进入负面清单	否	无	

2923	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线29号六家西台变压器	100	31.4	59	59	未进入负面清单	否	无	
2924	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	10kV金地小区1号箱变变压器间隔配电变压器	400	31.4	234	234	未进入负面清单	否	无	
2925	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线10左2	315	31.4	185	185	未进入负面清单	否	无	
2926	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	蓝天水岸1#箱变-1变压器	500	31.39	293	293	未进入负面清单	否	无	
2927	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线24#开关间隔1配电变压器	630	31.39	369	369	未进入负面清单	否	无	
2928	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际2B#箱变变压器	400	31.38	234	234	未进入负面清单	否	无	
2929	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线三道河分线三道河二台支线02号三道河二台变台变压器	50	31.37	29	29	未进入负面清单	否	无	
2930	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线063号701台区变压器	50	31.36	29	29	未进入负面清单	否	无	
2931	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马清一线	10kV马清一线大沙沟分线008号大沙沟变压器	200	31.36	117	117	未进入负面清单	否	无	
2932	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区21#配变站配电变压器	400	31.35	235	235	未进入负面清单	否	无	
2933	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线三道岭河东分线4号三道岭河东变压器	50	31.33	29	29	未进入负面清单	否	无	
2934	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线四平联络分线北四平南台支线1号杆南台变压器	200	31.33	117	117	未进入负面清单	否	无	
2935	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块2#配变站1#变压器	500	31.31	293	293	未进入负面清单	否	无	
2936	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北边分线杨树支线04号杨树河北变台变压器	200	31.3	117	117	未进入负面清单	否	无	

2937	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科9号变压器	800	31.29	470	470	未进入负面清单	否	无	
2938	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	石化公寓3#配变站1#变压器	315	31.29	185	185	未进入负面清单	否	无	
2939	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南小区3#配变站1#变压器	400	31.28	235	235	未进入负面清单	否	无	
2940	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分14右2左1#	315	31.27	185	185	未进入负面清单	否	无	
2941	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	网通分线3柱上变压器	500	31.25	294	294	未进入负面清单	否	无	
2942	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线74右5-箱变-2#变压器	315	31.25	185	185	未进入负面清单	否	无	
2943	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1左2#柱上变压器	200	31.24	118	118	未进入负面清单	否	无	
2944	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线64号金家沟变压器	160	31.23	94	94	未进入负面清单	否	无	
2945	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二分线5柱上变压器	315	31.22	185	185	未进入负面清单	否	无	
2946	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线河马分线235号马鹿沟变压器	200	31.22	118	118	未进入负面清单	否	无	
2947	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线葫头沟分线036号葫头沟九队变压器	50	31.22	29	29	未进入负面清单	否	无	
2948	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品2#箱变1#变压器	400	31.21	235	235	未进入负面清单	否	无	
2949	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线哈达背分50号哈达背变压器	100	31.2	59	59	未进入负面清单	否	无	
2950	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线对窝沟门支线005号对窝沟门变压器	100	31.2	59	59	未进入负面清单	否	无	
2951	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前一线	顺前一线63左8	100	31.18	59	59	未进入负面清单	否	无	
2952	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际3B#箱变变压器	400	31.15	235	235	未进入负面清单	否	无	
2953	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线16号高家街变压器	100	31.14	59	59	未进入负面清单	否	无	

2954	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马5配变站1变压器	400	31.14	235	235	未进入负面清单	否	无	
2955	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线124号西藏子变压器	50	31.12	29	29	未进入负面清单	否	无	
2956	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线8右3所带6#箱变站内变	315	31.12	185	185	未进入负面清单	否	无	
2957	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科地下变电站4号变压器	800	31.1	471	471	未进入负面清单	否	无	
2958	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	惠湾小区箱变变压器间隔配电变压器	400	31.09	236	236	未进入负面清单	否	无	
2959	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线84右2号斗虎屯中学609变压器	100	31.08	59	59	未进入负面清单	否	无	
2960	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四一线	绿地剑桥1#开闭站1#箱变变压器B	315	31.08	186	186	未进入负面清单	否	无	
2961	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线五里庙支线2号五里庙开发区变压器	200	31.07	118	118	未进入负面清单	否	无	
2962	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线度假村分11#杆左15#杆柱上变压器	100	31.05	59	59	未进入负面清单	否	无	
2963	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区23#配变站配电变压器	400	31.04	236	236	未进入负面清单	否	无	
2964	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科地下变电站3号变压器	500	31.03	295	295	未进入负面清单	否	无	
2965	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科8号变压器	800	31.03	472	472	未进入负面清单	否	无	
2966	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	金鼎世纪城2#箱变变压器1间隔配电变压器	400	31.03	236	236	未进入负面清单	否	无	
2967	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线惠缘分线9	315	31.02	186	186	未进入负面清单	否	无	
2968	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带1#箱变主变	315	31.01	186	186	未进入负面清单	否	无	
2969	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右4#柱上变压器	200	31.01	118	118	未进入负面清单	否	无	

2970	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线37变台	100	30.99	59	59	未进入负面清单	否	无	
2971	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣澜湾4#B	400	30.99	236	236	未进入负面清单	否	无	
2972	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线台南华府3#箱变站内变压器	630	30.99	372	372	未进入负面清单	否	无	
2973	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线26右8	400	30.98	236	236	未进入负面清单	否	无	
2974	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线6右8右14柱上变压器	200	30.97	118	118	未进入负面清单	否	无	
2975	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	汇银东第小区12#箱变配电变压器间隔配电变压器	400	30.96	236	236	未进入负面清单	否	无	
2976	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线国际鑫城3期4#A	500	30.96	295	295	未进入负面清单	否	无	
2977	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线（平山）	南平一线44+1#左1支5#柱上变压器	400	30.95	236	236	未进入负面清单	否	无	
2978	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线赵家河南分线02号赵家河南变台变压器	100	30.95	59	59	未进入负面清单	否	无	
2979	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线25号假日变压器	400	30.93	236	236	未进入负面清单	否	无	
2980	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分11#柱上变压器	100	30.93	59	59	未进入负面清单	否	无	
2981	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线(下)102+1号开发区一号变压器	315	30.91	186	186	未进入负面清单	否	无	
2982	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线017左001号老乡政府变压器	200	30.9	118	118	未进入负面清单	否	无	
2983	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城2#箱变-1变压器	500	30.9	296	296	未进入负面清单	否	无	
2984	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	矿前分线11右1右1	200	30.89	118	118	未进入负面清单	否	无	
2985	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区8-1箱变配电变压器	200	30.89	118	118	未进入负面清单	否	无	

2986	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线泊林铭郡2号箱变1号变压器	315	30.89	186	186	未进入负面清单	否	无	
2987	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	君安小区1号箱变出线间隔配电变压器	400	30.86	237	237	未进入负面清单	否	无	
2988	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线二道南台分线06号二道南台变变压器	400	30.85	237	237	未进入负面清单	否	无	
2989	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线4#环网柜睛纶小区2#配电站	630	30.85	373	373	未进入负面清单	否	无	
2990	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	富甲之邦一期4#箱变	630	30.84	373	373	未进入负面清单	否	无	
2991	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	草大干线	10kV草大干线水帘洞分线38号水帘洞北变压器	50	30.84	30	30	未进入负面清单	否	无	
2992	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期9#箱变变压器配电变压器	630	30.84	373	373	未进入负面清单	否	无	
2993	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线87+1左3#柱上变压器	200	30.84	118	118	未进入负面清单	否	无	
2994	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线匠人沟支线07号河沿公用2/匠人沟变压器	50	30.84	30	30	未进入负面清单	否	无	
2995	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线8右1号国际公寓地下变电所2#变压器	1250	30.83	740	740	未进入负面清单	否	无	
2996	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线巨里支线6号巨匠沟变压器	100	30.81	59	59	未进入负面清单	否	无	
2997	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线沙河子后沟支线8号沙河子后沟变压器	20	30.81	12	12	未进入负面清单	否	无	
2998	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV郎士线新堡分新堡二台变压器	80	30.78	47	47	未进入负面清单	否	无	
2999	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑4#箱变1#	315	30.77	187	187	未进入负面清单	否	无	

3000	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变142新农六0二线	10kV新农六0二线105号台沟二台变压器	100	30.77	59	59	未进入负面清单	否	无	
3001	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福中一线	福中一线0#环网柜配出1#智能变01#变压器	400	30.77	237	237	未进入负面清单	否	无	
3002	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期2#箱变变压器	630	30.75	373	373	未进入负面清单	否	无	
3003	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	在水一方1#配变站2#变压器	500	30.75	296	296	未进入负面清单	否	无	
3004	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线31#带4#箱变-1#变压器	315	30.74	187	187	未进入负面清单	否	无	
3005	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线48#石文街道变压器	400	30.73	237	237	未进入负面清单	否	无	
3006	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线79#-14#变压器	315	30.73	187	187	未进入负面清单	否	无	
3007	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线69#柱上变压器	100	30.73	59	59	未进入负面清单	否	无	
3008	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线房申沟分线05号房申沟变台变压器	30	30.71	18	18	未进入负面清单	否	无	
3009	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线学校分10变压器	315	30.71	187	187	未进入负面清单	否	无	
3010	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线下坎子支线1号下坎子公用变压器	160	30.7	95	95	未进入负面清单	否	无	
3011	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变658光华二线	香水湾小区4#配变站1#变压器	630	30.69	374	374	未进入负面清单	否	无	
3012	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线小洛一二队分线05号小洛一二队变压器	80	30.69	47	47	未进入负面清单	否	无	
3013	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线74+1-19#箱变	315	30.69	187	187	未进入负面清单	否	无	
3014	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线376号高丽三台变压器	100	30.68	59	59	未进入负面清单	否	无	
3015	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	窑地小区7#配变站1#变压器	400	30.68	237	237	未进入负面清单	否	无	

3016	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线#41	315	30.68	187	187	未进入负面清单	否	无	
3017	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高方二线	高方二线104高科公寓A	400	30.66	237	237	未进入负面清单	否	无	
3018	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带2#箱变1#配电变压器	315	30.66	187	187	未进入负面清单	否	无	
3019	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	新湖国际3#配变站1#变压器	400	30.65	237	237	未进入负面清单	否	无	
3020	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线湾龙背分线28号湾龙背变压器	50	30.63	30	30	未进入负面清单	否	无	
3021	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线22右11号煤场109变压器	400	30.63	237	237	未进入负面清单	否	无	
3022	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区4#配变站1#变压器	400	30.62	238	238	未进入负面清单	否	无	
3023	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑二期3#箱变1#变压器	500	30.6	297	297	未进入负面清单	否	无	
3024	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线连刀分顺意支004号镰刀二台变压器	100	30.58	59	59	未进入负面清单	否	无	
3025	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马清一线	10kV马清一线59号镇西公变变压器	80	30.58	48	48	未进入负面清单	否	无	
3026	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸4号箱变配电变压器	630	30.58	374	374	未进入负面清单	否	无	
3027	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线32左2左5#二厂小区4#箱变1#变压器	400	30.55	238	238	未进入负面清单	否	无	
3028	国网抚顺市望花区供电分公司			枫丹雅筑小区1#配变站新变压器	630	30.55	375	375	未进入负面清单	否	无	
3029	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河西分4#	315	30.55	187	187	未进入负面清单	否	无	
3030	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线99右5-2#变压器	315	30.55	187	187	未进入负面清单	否	无	

3031	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线夹板支线002号夹板变压器	100	30.54	59	59	未进入负面清单	否	无	
3032	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	新太干线68左1#	315	30.53	187	187	未进入负面清单	否	无	
3033	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城9#箱变变压器	630	30.5	375	375	未进入负面清单	否	无	
3034	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	矿前分线5支#2	160	30.5	95	95	未进入负面清单	否	无	
3035	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线53# 开关间隔配电变压器	630	30.47	375	375	未进入负面清单	否	无	
3036	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线43右8所带6#箱变变压器主用	250	30.47	149	149	未进入负面清单	否	无	
3037	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	海城小区1#配变站2#变压器	400	30.46	238	238	未进入负面清单	否	无	
3038	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分15#柱上变压器	100	30.46	60	60	未进入负面清单	否	无	
3039	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科10号变压器	800	30.46	476	476	未进入负面清单	否	无	
3040	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	10千伏北台一线18号柱上变压器	100	30.45	60	60	未进入负面清单	否	无	
3041	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆中联线1#环网柜	榆中联线1#环网柜配出北台SOHO电缆头	北台SOHO配电站变压器03间隔配电变压器	1000	30.44	596	596	未进入负面清单	否	无	
3042	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线汪家沟分线30号汪家沟公用变变压器	200	30.44	119	119	未进入负面清单	否	无	
3043	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	盖平宝居小区1#配变站1#变压器	500	30.44	298	298	未进入负面清单	否	无	
3044	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河西分15#	315	30.42	188	188	未进入负面清单	否	无	
3045	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线69柱上变压器	400	30.4	238	238	未进入负面清单	否	无	
3046	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉北线琥珀分线27左7+1#柱上变压器	400	30.4	238	238	未进入负面清单	否	无	

3047	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线农科站支线农科站变压器	100	30.39	60	60	未进入负面清单	否	无	
3048	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左8#柱上变压器	200	30.38	119	119	未进入负面清单	否	无	
3049	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线2右#4	160	30.38	95	95	未进入负面清单	否	无	
3050	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线84号南天门变压器	200	30.36	119	119	未进入负面清单	否	无	
3051	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线马丈沟分线65号杆马丈沟变压器	50	30.35	30	30	未进入负面清单	否	无	
3052	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线纵横开发2-1#站内变压器	315	30.31	188	188	未进入负面清单	否	无	
3053	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑4#箱变2#	315	30.3	188	188	未进入负面清单	否	无	
3054	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线16#柱上变压器	315	30.29	188	188	未进入负面清单	否	无	
3055	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线放牛沟分线12号猴石公变二变压器	200	30.29	119	119	未进入负面清单	否	无	
3056	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线宏兴集团支线001号宏兴集团台变压器	100	30.29	60	60	未进入负面清单	否	无	
3057	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块13#配变站2#变压器	250	30.29	149	149	未进入负面清单	否	无	
3058	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑二期2号箱变变压器	500	30.28	299	299	未进入负面清单	否	无	
3059	国网抚顺市顺城区供电分公司			油毡干线33右#3变压器	400	30.28	239	239	未进入负面清单	否	无	
3060	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线东江沿支线012号东江沿南台变压器	200	30.27	119	119	未进入负面清单	否	无	
3061	国网抚顺市顺城区供电分公司			将戈一线针织分线45#柱上变压器	200	30.26	119	119	未进入负面清单	否	无	
3062	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区6#配变站配电变压器	630	30.26	376	376	未进入负面清单	否	无	

3063	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线碱厂沟分线016号碱厂沟变压器	100	30.26	60	60	未进入负面清单	否	无	
3064	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线125号李家上堡台变压器	100	30.26	60	60	未进入负面清单	否	无	
3065	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线18#箱变2	315	30.23	188	188	未进入负面清单	否	无	
3066	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线青石分112号付哈村变压器	160	30.23	96	96	未进入负面清单	否	无	
3067	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变444三道线	10kV三道线大西沟分046#大西沟变压器	50	30.23	30	30	未进入负面清单	否	无	
3068	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	东沟干线19右3#变压器	100	30.22	60	60	未进入负面清单	否	无	
3069	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇支线24号木奇一号台区变压器	200	30.21	120	120	未进入负面清单	否	无	
3070	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	顺城小学西1#配电站变压器	500	30.2	299	299	未进入负面清单	否	无	
3071	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线4号变压器	200	30.19	120	120	未进入负面清单	否	无	
3072	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线62#所带21#箱变站内变	400	30.18	239	239	未进入负面清单	否	无	
3073	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线西沟分线029号树基沟公用变1号变压器	200	30.16	120	120	未进入负面清单	否	无	
3074	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线67#带8#莫地2#配电变压器	315	30.16	188	188	未进入负面清单	否	无	
3075	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线公用变2号支线2号公用变3号变压器	400	30.16	239	239	未进入负面清单	否	无	
3076	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线3配变站2变压器	400	30.15	239	239	未进入负面清单	否	无	
3077	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分19右7柱上变压器	315	30.15	189	189	未进入负面清单	否	无	

3078	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电	黑虎干线	黑虎干线#61	50	30.14	30	30	未进入负面清单	否	无	
3079	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线18右1#	250	30.12	150	150	未进入负面清单	否	无	
3080	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	台山分线#18变压器	400	30.12	240	240	未进入负面清单	否	无	
3081	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线皇家马德里2#环网柜7#箱变2	500	30.11	299	299	未进入负面清单	否	无	
3082	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左3刘山4#箱变变压器主用	315	30.11	189	189	未进入负面清单	否	无	
3083	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	东沟小区6#配变站1#变压器	400	30.09	240	240	未进入负面清单	否	无	
3084	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	抚铝小区1#配变站1#变压器	400	30.09	240	240	未进入负面清单	否	无	
3085	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线55#所带4#箱变-1#变压器	315	30.07	189	189	未进入负面清单	否	无	
3086	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线33号林森变台变压器	200	30.06	120	120	未进入负面清单	否	无	
3087	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘三台分23号营盘三变压器	30	30.06	18	18	未进入负面清单	否	无	
3088	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤工一线10	315	30.03	189	189	未进入负面清单	否	无	
3089	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线24#开关间隔2配电变压器	630	30.02	378	378	未进入负面清单	否	无	
3090	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	A区一线1#变压器	800	30.02	480	480	未进入负面清单	否	无	
3091	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV西主干线10号公用2号变压器	200	30.01	120	120	未进入负面清单	否	无	
3092	国网抚顺市顺城区供电分公司			新区二线十二方块3#箱变2#变压器	250	30.01	150	150	未进入负面清单	否	无	
3093	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线古城沟公用变支线019号古城沟公用变压器	50	30.01	30	30	未进入负面清单	否	无	

3094	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	张甸线	张甸干线142左1-变台	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	
3095	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右6#所带1#箱变站内变	400	29.99	240	240	未进入负面清单	否	无	
3096	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#3柱上变压器	315	29.98	189	189	未进入负面清单	否	无	
3097	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线学校分线11变压器	315	29.98	189	189	未进入负面清单	否	无	
3098	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线35号前进西台变压器	200	29.98	120	120	未进入负面清单	否	无	
3099	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭11#箱变变压器	630	29.94	378	378	未进入负面清单	否	无	
3100	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线胜利分线9号胜利村变压器	200	29.93	120	120	未进入负面清单	否	无	
3101	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线西山新台区支线002号西山二台变压器	100	29.92	60	60	未进入负面清单	否	无	
3102	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	解放干线	解放干线解放路开闭所所内配变站变压器	500	29.92	300	300	未进入负面清单	否	无	
3103	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线后古分后古三台支1号后古三台（新）	200	29.9	120	120	未进入负面清单	否	无	
3104	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城4#箱变变压器	630	29.89	379	379	未进入负面清单	否	无	
3105	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线14-1#变压器	400	29.89	240	240	未进入负面清单	否	无	
3106	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线龙头分线9号龙头变压器	200	29.88	120	120	未进入负面清单	否	无	
3107	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线刘小堡一队支线2号公变变压器	50	29.87	30	30	未进入负面清单	否	无	
3108	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线树脂分线3变压器	200	29.87	120	120	未进入负面清单	否	无	

3109	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线兴林嘉苑支线01号变台变压器	200	29.86	120	120	未进入负面清单	否	无	
3110	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线93右3所带箱变变压器主用	315	29.86	189	189	未进入负面清单	否	无	
3111	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分87#柱上变压器	200	29.85	120	120	未进入负面清单	否	无	
3112	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线#56	100	29.85	60	60	未进入负面清单	否	无	
3113	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线29左2#变压器	250	29.85	150	150	未进入负面清单	否	无	
3114	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线96左1#柱上变压器	200	29.83	120	120	未进入负面清单	否	无	
3115	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	B区一线2#变压器	800	29.82	481	481	未进入负面清单	否	无	
3116	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线萝卜坎分06#萝卜坎村变压器	400	29.81	241	241	未进入负面清单	否	无	
3117	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块8#配变站1#变压器	400	29.81	241	241	未进入负面清单	否	无	
3118	国网清原满族自治县供电公司	金鼎66kV变电站	苍石干线	10kV苍石干线北苍石分线003号东卜变压器	400	29.79	241	241	未进入负面清单	否	无	
3119	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线14左1柱上变压器1	200	29.79	120	120	未进入负面清单	否	无	
3120	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左3#-2#箱变02变压器	400	29.78	241	241	未进入负面清单	否	无	
3121	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷干线榆金分线62左1柱上变压器(原130+1)	400	29.78	241	241	未进入负面清单	否	无	
3122	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线438号林子头变压器	50	29.77	30	30	未进入负面清单	否	无	
3123	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋城二期4#箱变配电变压器	630	29.77	379	379	未进入负面清单	否	无	
3124	国网抚顺市顺城区供电分公司			新区二线十二方块8#箱变2#变压器	315	29.76	190	190	未进入负面清单	否	无	

3125	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线120号公变一号变压器	160	29.76	96	96	未进入负面清单	否	无	
3126	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线永安分2	315	29.75	190	190	未进入负面清单	否	无	
3127	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线金坑公用变二号变压器	50	29.72	30	30	未进入负面清单	否	无	
3128	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线100左3所带箱变变压器主用	315	29.72	190	190	未进入负面清单	否	无	
3129	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线32#柱上变压器	200	29.71	121	121	未进入负面清单	否	无	
3130	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线戈布南2号箱变-1变压器	315	29.71	190	190	未进入负面清单	否	无	
3131	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	窑地小区4#配变站1#变压器	400	29.7	241	241	未进入负面清单	否	无	
3132	国网抚顺市望花区供电分公司			南住宅小区1#配变站1#变压器	630	29.7	380	380	未进入负面清单	否	无	
3133	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	枫泽家苑小区1#配变站2#变压器	500	29.69	302	302	未进入负面清单	否	无	
3134	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	矿前分线8左#2	315	29.68	190	190	未进入负面清单	否	无	
3135	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线安居南区5#站内变压器	500	29.68	302	302	未进入负面清单	否	无	
3136	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋小区4#箱变配电变压器	630	29.66	380	380	未进入负面清单	否	无	
3137	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	国化小区4#箱变新配电变压器	400	29.64	241	241	未进入负面清单	否	无	
3138	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线国际鑫城3期4#B	500	29.64	302	302	未进入负面清单	否	无	
3139	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线谭家岭支线001号谭家岭变压器	100	29.63	60	60	未进入负面清单	否	无	
3140	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	道街干线14柱上变压器	315	29.62	190	190	未进入负面清单	否	无	

3141	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线老政府分线001号金马台区变压器	400	29.59	242	242	未进入负面清单	否	无	
3142	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线油房支线002号油房变压器	100	29.59	60	60	未进入负面清单	否	无	
3143	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线农电家属支线02号农电家属变压器	100	29.58	60	60	未进入负面清单	否	无	
3144	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	水库住宅箱变变压器	500	29.56	302	302	未进入负面清单	否	无	
3145	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工农南分线9变压器	100	29.56	60	60	未进入负面清单	否	无	
3146	国网新宾满族自治县供电公司			国网(辽宁)电动汽车服务公司	630	29.56	381	381	未进入负面清单	否	无	
3147	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线演武支002号五道东变压器（新）	200	29.56	121	121	未进入负面清单	否	无	
3148	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分南李台区支001号南李变压器	100	29.55	60	60	未进入负面清单	否	无	
3149	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线汇银东第一期1#变压器	630	29.55	381	381	未进入负面清单	否	无	
3150	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东洼支线上北头支线02号洞上北头变压器	50	29.53	30	30	未进入负面清单	否	无	
3151	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	城东开发局2#箱变母线配电变压器	400	29.52	242	242	未进入负面清单	否	无	
3152	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分084号栗子台变压器	200	29.52	121	121	未进入负面清单	否	无	
3153	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	福南二线新世纪嘉园1#配变站1#变压器	500	29.51	302	302	未进入负面清单	否	无	
3154	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线富江二组变压器	50	29.51	30	30	未进入负面清单	否	无	

3155	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分051号白家店二台变压器	400	29.49	242	242	未进入负面清单	否	无	
3156	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线苗沿分线074号下大卜变压器	400	29.48	242	242	未进入负面清单	否	无	
3157	国网抚顺市开发区供电公司			花仁联线国化分线13左2#	200	29.48	121	121	未进入负面清单	否	无	
3158	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线63#箱变配电变压器	250	29.47	151	151	未进入负面清单	否	无	
3159	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线排子分线9号排子公变变压器	30	29.46	18	18	未进入负面清单	否	无	
3160	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线10号变压器	250	29.45	151	151	未进入负面清单	否	无	
3161	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线3右#4	400	29.45	242	242	未进入负面清单	否	无	
3162	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线8右3-箱变1号变压器	315	29.43	191	191	未进入负面清单	否	无	
3163	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	台南华府1#配变站变压器	630	29.4	382	382	未进入负面清单	否	无	
3164	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期1号变压器	630	29.4	382	382	未进入负面清单	否	无	
3165	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线15#-2箱变间隔配电变压器	630	29.4	382	382	未进入负面清单	否	无	
3166	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	富邦华润万家小区1#配变站变压器	630	29.4	382	382	未进入负面清单	否	无	
3167	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线新立屯支线2号新立屯变压器	50	29.38	30	30	未进入负面清单	否	无	
3168	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块5#配变站1#变压器	315	29.37	191	191	未进入负面清单	否	无	
3169	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线四合支线1号四合变压器	100	29.37	61	61	未进入负面清单	否	无	
3170	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线2左#2	200	29.36	121	121	未进入负面清单	否	无	
3171	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园6#箱变-2	250	29.36	152	152	未进入负面清单	否	无	
3172	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线面厂分线5变压器	315	29.36	191	191	未进入负面清单	否	无	
3173	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分12#-3#箱变	315	29.35	191	191	未进入负面清单	否	无	

3174	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	锦东联线御龙湾6#箱变A	400	29.35	243	243	未进入负面清单	否	无	
3175	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线38右8所带4#箱变变压器	400	29.34	243	243	未进入负面清单	否	无	
3176	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线12所带3#箱变站内变	315	29.34	191	191	未进入负面清单	否	无	
3177	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线16左1#柱上变压器	200	29.32	121	121	未进入负面清单	否	无	
3178	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	阳光丽城4#变压器	630	29.31	382	382	未进入负面清单	否	无	
3179	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西一分线11号南山教堂变压器	100	29.31	61	61	未进入负面清单	否	无	
3180	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线93右8所带箱变主用配电变压器	250	29.28	152	152	未进入负面清单	否	无	
3181	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线南窑分线008号南窑变压器	100	29.26	61	61	未进入负面清单	否	无	
3182	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线128箱变2#变压器	250	29.26	152	152	未进入负面清单	否	无	
3183	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块4#配变站2#变压器	400	29.25	243	243	未进入负面清单	否	无	
3184	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV清南干线57号美食城515变压器	400	29.23	243	243	未进入负面清单	否	无	
3185	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金一线	阿金一线塔湾支线#11	100	29.23	61	61	未进入负面清单	否	无	
3186	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区8#配电室间隔配电变压器	800	29.21	486	486	未进入负面清单	否	无	
3187	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线演武支019号小演武变压器	200	29.2	122	122	未进入负面清单	否	无	
3188	国网抚顺市顺城区供电分公司			新区二线十二方块5#箱变1#变压器	400	29.2	243	243	未进入负面清单	否	无	
3189	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线新屯南山分10号新屯南山变压器	50	29.19	30	30	未进入负面清单	否	无	

3190	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	10千伏北台一线6右2号柱上变压器2	315	29.19	192	192	未进入负面清单	否	无	
3191	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线大四平六台支线004号大四平六台变压器	400	29.19	243	243	未进入负面清单	否	无	
3192	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带4#箱变备变	500	29.19	304	304	未进入负面清单	否	无	
3193	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	中阳二线启元花园2#落地智能变	500	29.18	304	304	未进入负面清单	否	无	
3194	国网抚顺市顺城区供电分公司			新区二线水岸东城3#箱变2#变压器	500	29.16	304	304	未进入负面清单	否	无	
3195	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左6刘山1#箱变变压器主用	400	29.16	243	243	未进入负面清单	否	无	
3196	国网抚顺市顺城区供电分公司			万豪干线24	200	29.15	122	122	未进入负面清单	否	无	
3197	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线38左2#柱上变压器	200	29.14	122	122	未进入负面清单	否	无	
3198	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线国际鑫城3期3#A	400	29.14	243	243	未进入负面清单	否	无	
3199	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线夹关分线01号夹皮沟村变压器	100	29.14	61	61	未进入负面清单	否	无	
3200	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线26右7变压器	315	29.13	192	192	未进入负面清单	否	无	
3201	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线礼泉路北1#变压器	500	29.13	304	304	未进入负面清单	否	无	
3202	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右9#柱上变压器	200	29.12	122	122	未进入负面清单	否	无	
3203	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	隆达世纪花园小区3#配变站1#变压器	315	29.12	192	192	未进入负面清单	否	无	
3204	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线9右1变台	50	29.11	30	30	未进入负面清单	否	无	
3205	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线兴旺小区支线002号兴旺小区变压器	400	29.09	244	244	未进入负面清单	否	无	
3206	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期5#箱变2#变压器	400	29.09	244	244	未进入负面清单	否	无	

3207	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分15#-15#箱变	200	29.08	122	122	未进入负面清单	否	无	
3208	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线82#-16#变压器	400	29.07	244	244	未进入负面清单	否	无	
3209	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	壹品楼小区1#配变站1#变压器	500	29.06	305	305	未进入负面清单	否	无	
3210	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线82#-17#变压器	315	29.06	192	192	未进入负面清单	否	无	
3211	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角2#箱变1#变压器	400	29.05	244	244	未进入负面清单	否	无	
3212	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线上河郡1#箱变2#配电变压器	315	29.05	192	192	未进入负面清单	否	无	
3213	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区15#配变站1#变压器	500	29.04	305	305	未进入负面清单	否	无	
3214	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线二龙支线09号二道堡变压器	200	29.03	122	122	未进入负面清单	否	无	
3215	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线220号杆金窝棚村变压器	400	29.03	244	244	未进入负面清单	否	无	
3216	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋城二期3#箱变配电变压器	630	29.02	384	384	未进入负面清单	否	无	
3217	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品5#箱变2#变压器	400	28.98	244	244	未进入负面清单	否	无	
3218	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线丁山拐分线57号丁山拐变压器	30	28.98	18	18	未进入负面清单	否	无	
3219	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线189号章京胃口变压器	100	28.97	61	61	未进入负面清单	否	无	
3220	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	中华源3#配变站2#变压器	200	28.96	122	122	未进入负面清单	否	无	
3221	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大御府一台区箱变第一间隔配电变压器	500	28.96	305	305	未进入负面清单	否	无	
3222	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线澳海澜庭6#变压器	630	28.96	385	385	未进入负面清单	否	无	

3223	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV马金线122#马金大队一台1	315	28.95	192	192	未进入负面清单	否	无	
3224	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线196号北葳子公用变变压器	100	28.95	61	61	未进入负面清单	否	无	
3225	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	砂石干线	砂石干线40	250	28.94	153	153	未进入负面清单	否	无	
3226	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线38右4所带2#箱变变压器	400	28.94	244	244	未进入负面清单	否	无	
3227	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸1号箱变配电变压器	630	28.93	385	385	未进入负面清单	否	无	
3228	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线33号湾西组一变压器	315	28.93	192	192	未进入负面清单	否	无	
3229	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	星河城小区2#配变站配电变压器	630	28.93	385	385	未进入负面清单	否	无	
3230	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线水泥分线2右4号火车站南607变压器	100	28.93	61	61	未进入负面清单	否	无	
3231	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线123左#1	315	28.93	192	192	未进入负面清单	否	无	
3232	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线70+1#箱变1#	315	28.91	192	192	未进入负面清单	否	无	
3233	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线草市村分线2号草市1队变压器	200	28.91	122	122	未进入负面清单	否	无	
3234	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线新湖国际1#配变站1#配电变压器	500	28.88	306	306	未进入负面清单	否	无	
3235	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线土口子村分线010号公用变2号变压器	200	28.88	122	122	未进入负面清单	否	无	
3236	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线25棚户区安置工程1#	315	28.85	193	193	未进入负面清单	否	无	
3237	国网抚顺市顺城区供电分公司			英石干线良种分19#柱上变压器	400	28.85	245	245	未进入负面清单	否	无	

3238	国网抚顺市望花区供电分公司			五平一线25支1变压器	315	28.84	193	193	未进入负面清单	否	无	
3239	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区2#配变站1号变压器	800	28.84	489	489	未进入负面清单	否	无	
3240	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	三二五干线	三二五干线方晓分线#9变压器	315	28.83	193	193	未进入负面清单	否	无	
3241	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块4#配变站1#变压器	400	28.82	245	245	未进入负面清单	否	无	
3242	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线31号二道岭变压器	315	28.81	193	193	未进入负面清单	否	无	
3243	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV友爱线117胡西分006#胡家西晟辉工贸变压器	100	28.79	61	61	未进入负面清单	否	无	
3244	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV金家干线砖厂分碳素支9号五味西沟台区变压器	50	28.77	31	31	未进入负面清单	否	无	
3245	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香墅湾一期1号配电变压器	630	28.76	386	386	未进入负面清单	否	无	
3246	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线5号分支箱1号箱变1号变压器	400	28.76	245	245	未进入负面清单	否	无	
3247	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区20#配变站配电变压器	400	28.75	245	245	未进入负面清单	否	无	
3248	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线36号农业小区变压器	250	28.74	153	153	未进入负面清单	否	无	
3249	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右13#柱上变压器	200	28.74	123	123	未进入负面清单	否	无	
3250	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	北部干线41	315	28.73	193	193	未进入负面清单	否	无	
3251	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭2#箱变变压器	630	28.72	386	386	未进入负面清单	否	无	
3252	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV河清线71#关山村东台分001#柱上变压器	200	28.7	123	123	未进入负面清单	否	无	
3253	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线青年分线19右1柱上变压器	315	28.67	193	193	未进入负面清单	否	无	

3254	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	望开南线18	160	28.67	98	98	未进入负面清单	否	无	
3255	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线28左#1变压器	200	28.67	123	123	未进入负面清单	否	无	
3256	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘佳居小区1#配变站1#变压器	400	28.67	245	245	未进入负面清单	否	无	
3257	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城3#箱变-2变压器	400	28.66	245	245	未进入负面清单	否	无	
3258	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发六线	开发六线圣大2期箱变变压器	800	28.65	491	491	未进入负面清单	否	无	
3259	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线下营子西支线01号下营子西一号变压器	200	28.64	123	123	未进入负面清单	否	无	
3260	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线前古一台分003号前古南台变压器	200	28.64	123	123	未进入负面清单	否	无	
3261	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线澳海澜庭4#变压器	630	28.64	387	387	未进入负面清单	否	无	
3262	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带4#箱变2#配电变压器	500	28.64	307	307	未进入负面清单	否	无	
3263	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	新华国际4#箱变2#变压器	400	28.63	245	245	未进入负面清单	否	无	
3264	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线54#柱上变压器	315	28.62	193	193	未进入负面清单	否	无	
3265	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线翁泉支线15号翁泉村变压器	50	28.62	31	31	未进入负面清单	否	无	
3266	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线养殖场分线7#青草沟食用菌小区	200	28.62	123	123	未进入负面清单	否	无	
3267	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线45号12队变压器	160	28.6	98	98	未进入负面清单	否	无	
3268	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城6#箱变变压器	630	28.6	387	387	未进入负面清单	否	无	
3269	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线大央分线黄旗前堡支线03号黄旗前堡变压器	200	28.59	123	123	未进入负面清单	否	无	

3270	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右1右1#柱上变压器	200	28.58	123	123	未进入负面清单	否	无	
3271	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线城东小区3#配变站	500	28.57	307	307	未进入负面清单	否	无	
3272	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	解放干线	解放干线5右2柱上变压器	315	28.57	194	194	未进入负面清单	否	无	
3273	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线古城子分线12#变压器	400	28.56	246	246	未进入负面清单	否	无	
3274	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线殷家变分线008号殷家变压器	100	28.55	61	61	未进入负面清单	否	无	
3275	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线古城子分线9#变压器	400	28.55	246	246	未进入负面清单	否	无	
3276	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	学府壹品2#配变站配电变压器	630	28.52	387	387	未进入负面清单	否	无	
3277	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线弯沟支线2号大东沟变压器	400	28.51	246	246	未进入负面清单	否	无	
3278	国网抚顺市顺城区供电分公司			城顺一线碧海金阁1#配变站1#变压器	400	28.49	246	246	未进入负面清单	否	无	
3279	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块6#箱变变压器间隔配电变压器	630	28.48	388	388	未进入负面清单	否	无	
3280	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线014号饲料公司变压器	200	28.47	123	123	未进入负面清单	否	无	
3281	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线六家子东分04号六家子中台变压器	100	28.46	62	62	未进入负面清单	否	无	
3282	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线56#所带18#箱变站内变	250	28.45	154	154	未进入负面清单	否	无	
3283	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩3#箱变变压器	630	28.45	388	388	未进入负面清单	否	无	
3284	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	中阳一线19柱上变压器1	200	28.45	123	123	未进入负面清单	否	无	
3285	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科地下变电站1号变压器	800	28.44	492	492	未进入负面清单	否	无	

3286	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	2#环网柜裕景上都2#配变站2#	400	28.41	246	246	未进入负面清单	否	无	
3287	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线下夹河东支线5号下夹河东变压器	200	28.41	123	123	未进入负面清单	否	无	
3288	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线2#所带14#箱变站内变	400	28.41	246	246	未进入负面清单	否	无	
3289	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线林场分线7#大孤家林场公用变三号变压器	200	28.4	123	123	未进入负面清单	否	无	
3290	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线马架子南台分线004号南台变压器	100	28.4	62	62	未进入负面清单	否	无	
3291	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	8-2#地块1#箱变变压器1	400	28.4	246	246	未进入负面清单	否	无	
3292	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线21支3+1变压器	315	28.4	194	194	未进入负面清单	否	无	
3293	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	昌图小区1#配变站2#变压器	500	28.37	308	308	未进入负面清单	否	无	
3294	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左1#柱上变压器	200	28.37	123	123	未进入负面清单	否	无	
3295	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线2#环网柜7#地块B	400	28.35	247	247	未进入负面清单	否	无	
3296	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	农民公寓6#箱变-1	400	28.35	247	247	未进入负面清单	否	无	
3297	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块2#配变站1#变压器	315	28.34	194	194	未进入负面清单	否	无	
3298	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线烟筒沟分线043号烟筒沟变压器	200	28.34	123	123	未进入负面清单	否	无	
3299	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	格林水馨苑小区1#配电站1#变压器	400	28.33	247	247	未进入负面清单	否	无	
3300	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV工业一号线工业园区公变2号变压器	160	28.32	99	99	未进入负面清单	否	无	

3301	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	福中一线38右2-1柱上变压器	200	28.32	123	123	未进入负面清单	否	无	
3302	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园3#箱变-2	315	28.32	194	194	未进入负面清单	否	无	
3303	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美墅二期2箱变-变压器	315	28.31	194	194	未进入负面清单	否	无	
3304	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新北联线北边分线南头支线03号南头变压器	100	28.31	62	62	未进入负面清单	否	无	
3305	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线四平一队分线01号四平一队公用台变压器	50	28.3	31	31	未进入负面清单	否	无	
3306	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	何家街二台变压器	200	28.29	123	123	未进入负面清单	否	无	
3307	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区17#配变站2#变压器	400	28.28	247	247	未进入负面清单	否	无	
3308	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	10kV抚农大柳线092号后岗三队变压器	200	28.28	123	123	未进入负面清单	否	无	
3309	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线174号崔庄子变压器变压器	100	28.28	62	62	未进入负面清单	否	无	
3310	国网抚顺市新抚区供电分公司			千金一线35右2柱上变压器	400	28.27	247	247	未进入负面清单	否	无	
3311	国网抚顺市顺城区供电分公司			净水干线新城一品3配变站1变压器	315	28.27	194	194	未进入负面清单	否	无	
3312	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分142号矫家变压器	50	28.27	31	31	未进入负面清单	否	无	
3313	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线57号前组烘炉变压器	80	28.25	49	49	未进入负面清单	否	无	
3314	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线015号北口前变压器	100	28.24	62	62	未进入负面清单	否	无	
3315	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香墅湾一期2号配电变压器	500	28.24	309	309	未进入负面清单	否	无	

3316	国网抚顺市顺城区供电分公司			河堤二线45智能变压器	400	28.22	247	247	未进入负面清单	否	无	
3317	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块1#配变站2#变压器	400	28.21	247	247	未进入负面清单	否	无	
3318	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线26+1号博雅居2#变压器	400	28.21	247	247	未进入负面清单	否	无	
3319	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线澳海澜庭8#变压器	630	28.2	389	389	未进入负面清单	否	无	
3320	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	YHG_将跃联线30#1开关间隔配电变压器	500	28.19	309	309	未进入负面清单	否	无	
3321	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线砍椽二组支线3号砍椽二组变压器	250	28.17	155	155	未进入负面清单	否	无	
3322	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分5#	315	28.16	195	195	未进入负面清单	否	无	
3323	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV南聂线008号房申新台变压器	100	28.15	62	62	未进入负面清单	否	无	
3324	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南小区1#配变站1#变压器	400	28.14	247	247	未进入负面清单	否	无	
3325	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆中联线1#环网柜	榆中联线1#环网柜配出北台SOHO电缆头	北台SOHO配电站变压器04间隔配电变压器	1000	28.13	619	619	未进入负面清单	否	无	
3326	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线344号边外林场变压器	80	28.13	49	49	未进入负面清单	否	无	
3327	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线50左2左1#柱上变压器	200	28.11	124	124	未进入负面清单	否	无	
3328	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线1配变站1变压器	500	28.1	310	310	未进入负面清单	否	无	
3329	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左20#柱上变压器	200	28.1	124	124	未进入负面清单	否	无	
3330	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品4#箱变1#变压器	500	28.1	310	310	未进入负面清单	否	无	

3331	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线58-1#箱变-2	400	28.09	248	248	未进入负面清单	否	无	
3332	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭11#箱变变压器	630	28.07	390	390	未进入负面清单	否	无	
3333	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线79#-12#变压器	400	28.07	248	248	未进入负面清单	否	无	
3334	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北边分线西清沟支线15号西清沟台变压器	100	28.06	62	62	未进入负面清单	否	无	
3335	国网抚顺市顺城区供电分公司			河堤二线21+1智能变压器	200	28.06	124	124	未进入负面清单	否	无	
3336	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线2#所带8#箱变站内变	400	28.03	248	248	未进入负面清单	否	无	
3337	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	浙商星座1#变压器配电变压器	630	28.03	390	390	未进入负面清单	否	无	
3338	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	春光印象小区5#配变站2#变压器	500	28.01	310	310	未进入负面清单	否	无	
3339	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	锦州路1#配变站1#变压器	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	
3340	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线91号小夏园变压器	400	27.99	248	248	未进入负面清单	否	无	
3341	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	农民公寓2#箱变-1	400	27.97	248	248	未进入负面清单	否	无	
3342	国网抚顺市顺城区供电分公司			净水干线新城一品1配变站1变压器	315	27.96	195	195	未进入负面清单	否	无	
3343	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸3号箱变配电变压器	630	27.96	391	391	未进入负面清单	否	无	
3344	国网抚顺市顺城区供电分公司			西戈干线格林小镇2号箱变2号变压器	400	27.94	248	248	未进入负面清单	否	无	
3345	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭6#箱变变压器	630	27.94	391	391	未进入负面清单	否	无	
3346	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线17所带6#箱变站内变	315	27.93	196	196	未进入负面清单	否	无	
3347	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线115号北杂木公用变压器	400	27.91	248	248	未进入负面清单	否	无	

3348	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线青石分187号青石二队变压器	100	27.91	62	62	未进入负面清单	否	无	
3349	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线高山明珠小区2#配电变压器	315	27.9	196	196	未进入负面清单	否	无	
3350	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇六号支线03号木奇六号台区变压器	400	27.89	248	248	未进入负面清单	否	无	
3351	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	三二五干线	三二五干线#52左2变压器	200	27.89	124	124	未进入负面清单	否	无	
3352	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区16#配电站1#变压器	400	27.88	248	248	未进入负面清单	否	无	
3353	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线103#大柳南台变压器	200	27.88	124	124	未进入负面清单	否	无	
3354	国网抚顺市新抚区供电分公司			道街干线45柱上变压器	400	27.87	249	249	未进入负面清单	否	无	
3355	国网新宾满族自治县供电公司			10kV榆边线140号杆T接蔡家分线26号蔡家二台变压器	100	27.87	62	62	未进入负面清单	否	无	
3356	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际4B#箱变变压器	400	27.87	249	249	未进入负面清单	否	无	
3357	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线16右1-5#箱变变压器	400	27.87	249	249	未进入负面清单	否	无	
3358	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	锦工联线左岸公园3#箱变变压器1	500	27.86	311	311	未进入负面清单	否	无	
3359	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线48左10柱上变压器1	400	27.84	249	249	未进入负面清单	否	无	
3360	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线50右6柱上变压器	400	27.83	249	249	未进入负面清单	否	无	
3361	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府16#箱变配变变压器配电变压器	630	27.83	392	392	未进入负面清单	否	无	
3362	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线下大堡三队支线004号大堡三队变压器	100	27.82	62	62	未进入负面清单	否	无	

3363	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩1#箱变变压器	400	27.82	249	249	未进入负面清单	否	无	
3364	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二线南台2#站内变压器	400	27.82	249	249	未进入负面清单	否	无	
3365	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分54右1#柱上变压器	100	27.82	62	62	未进入负面清单	否	无	
3366	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带4#箱变主变	500	27.81	311	311	未进入负面清单	否	无	
3367	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线东沟分线48号东沟村变压器	50	27.8	31	31	未进入负面清单	否	无	
3368	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线水炉分线4右3	315	27.8	196	196	未进入负面清单	否	无	
3369	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	光明城市小区1#配变站1#变压器	500	27.79	311	311	未进入负面清单	否	无	
3370	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线326号高家店村变压器	400	27.79	249	249	未进入负面清单	否	无	
3371	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	星河城小区6#配变站配电变压器	630	27.79	392	392	未进入负面清单	否	无	
3372	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线53左1	400	27.77	249	249	未进入负面清单	否	无	
3373	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线孙家分071号孙家村变压器	100	27.77	62	62	未进入负面清单	否	无	
3374	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线后沟分线4号湾西组二变压器	200	27.77	124	124	未进入负面清单	否	无	
3375	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线木材分35支3#柱上变压器	200	27.76	124	124	未进入负面清单	否	无	
3376	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆林干线89左2#柱上变压器	400	27.76	249	249	未进入负面清单	否	无	
3377	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV燕石二线苏子分001#苏子二变压器	200	27.75	125	125	未进入负面清单	否	无	
3378	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	阳光城小区4#配变站间隔配电变压器	630	27.74	392	392	未进入负面清单	否	无	
3379	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线肉联厂小区3#箱变1#变压器	400	27.73	249	249	未进入负面清单	否	无	

3380	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线任霸分线142号霸王沟变压器	200	27.73	125	125	未进入负面清单	否	无	
3381	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分022号施家台区变压器	315	27.72	196	196	未进入负面清单	否	无	
3382	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分18号窝棚沟二变压器	100	27.71	62	62	未进入负面清单	否	无	
3383	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中连线63柱上变压器	200	27.69	125	125	未进入负面清单	否	无	
3384	国网抚顺市顺城区供电分公司			城顺一线碧海金阁1#配变站2#变压器	400	27.68	249	249	未进入负面清单	否	无	
3385	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线山城堡分门进支017#小门进变压器	100	27.67	62	62	未进入负面清单	否	无	
3386	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线51#箱变2#配电变压器	250	27.67	156	156	未进入负面清单	否	无	
3387	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区18#配变站1#变压器	315	27.66	196	196	未进入负面清单	否	无	
3388	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线北甸分线02号北甸变压器	50	27.65	31	31	未进入负面清单	否	无	
3389	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线3配变站1变压器	400	27.65	249	249	未进入负面清单	否	无	
3390	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分023号杜家村变压器	400	27.64	249	249	未进入负面清单	否	无	
3391	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线50右3柱上变压器	400	27.64	249	249	未进入负面清单	否	无	
3392	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线军工分线6左10号林产公司101变压器	315	27.63	196	196	未进入负面清单	否	无	
3393	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线153号红雁变压器	100	27.63	62	62	未进入负面清单	否	无	
3394	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线江东支线006号江东变压器	100	27.63	62	62	未进入负面清单	否	无	

3395	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线3	315	27.63	196	196	未进入负面清单	否	无	
3396	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	望开南线13左2	315	27.62	196	196	未进入负面清单	否	无	
3397	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	师范附小北1#配变站2#变压器	630	27.62	393	393	未进入负面清单	否	无	
3398	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线老城道南分线04号老城鲜队道变压器	400	27.61	250	250	未进入负面清单	否	无	
3399	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	19左11号1#箱变1号变压器	315	27.61	197	197	未进入负面清单	否	无	
3400	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线110变台	315	27.6	197	197	未进入负面清单	否	无	
3401	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线任霸分线080号高立屯变压器(二批)	200	27.6	125	125	未进入负面清单	否	无	
3402	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线8右103#箱变2#变压器	500	27.6	312	312	未进入负面清单	否	无	
3403	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线37变压器	400	27.6	250	250	未进入负面清单	否	无	
3404	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线马金一队支19号马金一队变压器	200	27.6	125	125	未进入负面清单	否	无	
3405	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	核心一线	中立诚悦府1#箱变变压器间隔配电变压器	630	27.6	393	393	未进入负面清单	否	无	
3406	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线4#地块变压器2	315	27.58	197	197	未进入负面清单	否	无	
3407	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分69号四组变压器	200	27.58	125	125	未进入负面清单	否	无	
3408	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线39+1左1#柱上变压器	200	27.57	125	125	未进入负面清单	否	无	
3409	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线南关门砬子分线07号南关门砬子变压器	200	27.55	125	125	未进入负面清单	否	无	
3410	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	御龙湾分14，2#箱变A	315	27.53	197	197	未进入负面清单	否	无	

3411	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线荒地分线15#荒地公用变1#变压器	200	27.53	125	125	未进入负面清单	否	无	
3412	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区三线2#变压器	800	27.52	500	500	未进入负面清单	否	无	
3413	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线62#所带22#箱变站内变	315	27.52	197	197	未进入负面清单	否	无	
3414	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线69+1#柱上变	200	27.52	125	125	未进入负面清单	否	无	
3415	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分14右2左2#	315	27.51	197	197	未进入负面清单	否	无	
3416	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线牛肺沟分线125号张小卜变压器	50	27.51	31	31	未进入负面清单	否	无	
3417	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线将北小区1号箱变1号配电变压器	400	27.5	250	250	未进入负面清单	否	无	
3418	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区15#配变站2#变压器	500	27.5	313	313	未进入负面清单	否	无	
3419	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线78-7C#箱变	250	27.5	156	156	未进入负面清单	否	无	
3420	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线27左1所带17#箱变站内变	315	27.5	197	197	未进入负面清单	否	无	
3421	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷干线榆金分线28-1柱上变压器（原99左1）	50	27.49	31	31	未进入负面清单	否	无	
3422	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线尹家三队支01号尹家三队变压器	100	27.49	63	63	未进入负面清单	否	无	
3423	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线47#所带8#箱变站内变	250	27.47	156	156	未进入负面清单	否	无	
3424	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线20-2#变压器	400	27.47	250	250	未进入负面清单	否	无	
3425	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线68右4号铁路泵房310变压器	80	27.46	50	50	未进入负面清单	否	无	

3426	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区26#配变站配电变压器	400	27.45	250	250	未进入负面清单	否	无	
3427	国网抚顺市顺城区供电分公司			新区二线十二方块2#箱变1#变压器	315	27.45	197	197	未进入负面清单	否	无	
3428	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城3#箱变变压器	630	27.44	394	394	未进入负面清单	否	无	
3429	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线什排地支线008号什排地变压器	200	27.44	125	125	未进入负面清单	否	无	
3430	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线查家小北山支线查家小北山变压器	100	27.43	63	63	未进入负面清单	否	无	
3431	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	水岸虹桥1号分支箱1号箱变1号变压器	400	27.43	250	250	未进入负面清单	否	无	
3432	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线西沟分030号西沟二台变压器	200	27.42	125	125	未进入负面清单	否	无	
3433	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线杨西支线7号巨外村变压器	50	27.42	31	31	未进入负面清单	否	无	
3434	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线关东厂支线47号关东厂公用变变压器	50	27.4	31	31	未进入负面清单	否	无	
3435	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线丰大分线016号窑地台变压器	200	27.4	125	125	未进入负面清单	否	无	
3436	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线11左1所带3#箱变站内变	315	27.38	197	197	未进入负面清单	否	无	
3437	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	化二干线	化二干线29柱上变压器	315	27.38	197	197	未进入负面清单	否	无	
3438	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线58-1#箱变-1	400	27.37	251	251	未进入负面清单	否	无	
3439	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	阳光丽城2#变压器	630	27.37	395	395	未进入负面清单	否	无	
3440	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线21右1	200	27.35	125	125	未进入负面清单	否	无	
3441	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	福中一线38#柱上变压器	400	27.35	251	251	未进入负面清单	否	无	
3442	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线监狱分35#柱上变压器	100	27.35	63	63	未进入负面清单	否	无	

3443	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城4#箱变A	400	27.34	251	251	未进入负面清单	否	无	
3444	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线2配变站2变压器	400	27.33	251	251	未进入负面清单	否	无	
3445	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府11#箱变间隔配电变压器	630	27.33	395	395	未进入负面清单	否	无	
3446	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分4-5#箱变	250	27.31	157	157	未进入负面清单	否	无	
3447	国网抚顺市顺城区供电分公司	十二方块开闭所（用户自维）	新区二线	新区二线十三方块8#箱变变压器	630	27.3	395	395	未进入负面清单	否	无	
3448	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南小区2期3#配变站1变压器	400	27.3	251	251	未进入负面清单	否	无	
3449	国网抚顺市顺城区供电分公司			中跃西线工商公寓1号变压器	315	27.3	198	198	未进入负面清单	否	无	
3450	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变546大四平线	10kV大四平线西河掌分线004号西河掌变压器	400	27.3	251	251	未进入负面清单	否	无	
3451	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区4-2箱变配电变压器	400	27.29	251	251	未进入负面清单	否	无	
3452	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	皇家海岸4期3#箱变变压器	630	27.28	395	395	未进入负面清单	否	无	
3453	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	国化小区2#箱变-1变压器	315	27.28	198	198	未进入负面清单	否	无	
3454	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线28右8	315	27.27	198	198	未进入负面清单	否	无	
3455	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线31右3	315	27.27	198	198	未进入负面清单	否	无	
3456	国网抚顺市顺城区供电分公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐分77号杆72台区	400	27.27	251	251	未进入负面清单	否	无	
3457	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南小区2期2#配变站1变压器	315	27.26	198	198	未进入负面清单	否	无	
3458	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线东五里堡村分线7号东五里堡村变压器	200	27.26	125	125	未进入负面清单	否	无	
3459	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线二十三中分线10变压器	315	27.25	198	198	未进入负面清单	否	无	

3460	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线兴隆台四组分线1号隆台四组变压器	50	27.24	31	31	未进入负面清单	否	无	
3461	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带4#箱变1#配电变压器	500	27.24	314	314	未进入负面清单	否	无	
3462	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线外加剂分004号塔峪1507变压器	400	27.23	251	251	未进入负面清单	否	无	
3463	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线古城子分线15#变压器	400	27.23	251	251	未进入负面清单	否	无	
3464	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线和平二支001号和平井1502变压器	200	27.22	126	126	未进入负面清单	否	无	
3465	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	古城子小区6#配变站1#变压器	400	27.22	251	251	未进入负面清单	否	无	
3466	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线31左7柱上变压器	315	27.22	198	198	未进入负面清单	否	无	
3467	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线三组支线腰堡4#变压器	200	27.21	126	126	未进入负面清单	否	无	
3468	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线国际鑫城3期3#B	400	27.21	251	251	未进入负面清单	否	无	
3469	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网柜带李石8-2地块3#箱变B	315	27.21	198	198	未进入负面清单	否	无	
3470	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线12左1左2变压器	400	27.2	251	251	未进入负面清单	否	无	
3471	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘佳居小区2#配变站1#变压器	250	27.2	157	157	未进入负面清单	否	无	
3472	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线4#环网柜带国际鑫城3期1#箱变B	400	27.2	251	251	未进入负面清单	否	无	
3473	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线37左4变压器	100	27.19	63	63	未进入负面清单	否	无	

3474	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线90左1柱上变压器	315	27.18	198	198	未进入负面清单	否	无	
3475	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线45#所带2#箱变站内变	315	27.18	198	198	未进入负面清单	否	无	
3476	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线窦家支线65号红顺子变台变压器	100	27.17	63	63	未进入负面清单	否	无	
3477	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块2#配变站1#变压器	400	27.16	251	251	未进入负面清单	否	无	
3478	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线沔阳分线060号栏木桥村变压器	400	27.16	251	251	未进入负面清单	否	无	
3479	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线七百支线8	400	27.16	251	251	未进入负面清单	否	无	
3480	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线北拨分线08号北拨变压器	50	27.15	31	31	未进入负面清单	否	无	
3481	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块14#配变站1#变压器	400	27.15	251	251	未进入负面清单	否	无	
3482	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV东主干线赵下分线161号蔺堡村变压器	50	27.15	31	31	未进入负面清单	否	无	
3483	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线101地质队3#配电变压器	630	27.13	396	396	未进入负面清单	否	无	
3484	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分023号山城子二台变压器	200	27.12	126	126	未进入负面清单	否	无	
3485	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线前二道一台分005号前二道一台变压器	200	27.12	126	126	未进入负面清单	否	无	
3486	国网抚顺市望花区供电分公司			本溪路二线08	400	27.11	252	252	未进入负面清单	否	无	
3487	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分013号安家村变压器	200	27.11	126	126	未进入负面清单	否	无	
3488	国网抚顺市东洲区供电分公司			碾醇一线夜海分82右1#柱上变压器	200	27.11	126	126	未进入负面清单	否	无	

3489	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线中街箱式变电站001号配电变压器	250	27.1	157	157	未进入负面清单	否	无	
3490	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑3#箱变2#	500	27.1	315	315	未进入负面清单	否	无	
3491	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线#39柱上变压器	200	27.09	126	126	未进入负面清单	否	无	
3492	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	腾远一线	德商春天里3#箱变变压器配电变压器	630	27.09	396	396	未进入负面清单	否	无	
3493	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线陆家分线43号陆家变压器	200	27.09	126	126	未进入负面清单	否	无	
3494	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分21#-20#箱变	250	27.08	157	157	未进入负面清单	否	无	
3495	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线050号程家台1533变压器	100	27.07	63	63	未进入负面清单	否	无	
3496	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线1#地变	315	27.07	198	198	未进入负面清单	否	无	
3497	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘车站支2号营盘车站变压器	100	27.07	63	63	未进入负面清单	否	无	
3498	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线军工分线10右3左3号矿山住宅楼113变压器	315	27.07	198	198	未进入负面清单	否	无	
3499	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线45#开关间隔配电变压器	630	27.06	397	397	未进入负面清单	否	无	
3500	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	望开南线教堂分线7变压器	80	27.06	50	50	未进入负面清单	否	无	
3501	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线121甲帮二台区变压器	200	27.05	126	126	未进入负面清单	否	无	
3502	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分10左1右1#柱上变压器	200	27.04	126	126	未进入负面清单	否	无	
3503	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区5#配电变压器	630	27.04	397	397	未进入负面清单	否	无	
3504	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	凤和二线9#	160	27.04	101	101	未进入负面清单	否	无	

3505	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	宏钢家园小区4#配变站2#变压器	315	27.04	198	198	未进入负面清单	否	无	
3506	国网抚顺市新抚区供电分公司			解放干线解放路开闭所33-1#配变站变压器	500	27.03	315	315	未进入负面清单	否	无	
3507	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	水岸虹桥1号分支箱2号箱变1号变压器	315	27.03	198	198	未进入负面清单	否	无	
3508	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线#13	315	27.02	198	198	未进入负面清单	否	无	
3509	国网抚顺县供电公司			10kV郎士线49左7号台区柱上变压器	200	27.02	126	126	未进入负面清单	否	无	
3510	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线敖石哈分线3号敖石哈村变压器	100	27	63	63	未进入负面清单	否	无	
3511	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	阳光城小区2#配变站间隔配电变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	
3512	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	华城三期2号箱变变压器间隔配电变压器	400	26.99	252	252	未进入负面清单	否	无	
3513	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分3+1#所带2#箱变1#变压器	315	26.99	198	198	未进入负面清单	否	无	
3514	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线青年分线7柱上变压器	315	26.98	199	199	未进入负面清单	否	无	
3515	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线21右3变压器	315	26.97	199	199	未进入负面清单	否	无	
3516	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二线南台3#站内变压器	400	26.95	252	252	未进入负面清单	否	无	
3517	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区3#配变站3号变压器	800	26.95	504	504	未进入负面清单	否	无	
3518	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	西矸子小区4#配变站1#变压器	500	26.95	315	315	未进入负面清单	否	无	
3519	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品3#箱变1#变压器	400	26.94	252	252	未进入负面清单	否	无	
3520	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分036号龚家村委会变压器	315	26.94	199	199	未进入负面清单	否	无	
3521	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块3#配变站1#变压器	400	26.93	252	252	未进入负面清单	否	无	

3522	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线7配变站1变压器	400	26.91	252	252	未进入负面清单	否	无	
3523	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线87+1左1右1#柱上变压器	200	26.9	126	126	未进入负面清单	否	无	
3524	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	石化公寓5#配变站1#变压器	400	26.9	252	252	未进入负面清单	否	无	
3525	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线5配变站2变压器	400	26.89	252	252	未进入负面清单	否	无	
3526	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区2#配变站2号变压器	800	26.89	505	505	未进入负面清单	否	无	
3527	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线河南分线02号河南变压器	200	26.87	126	126	未进入负面清单	否	无	
3528	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩2#箱变变压器	400	26.87	253	253	未进入负面清单	否	无	
3529	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线五冲支11号五冲村变压器	200	26.84	126	126	未进入负面清单	否	无	
3530	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右2右3#柱上变压器	200	26.83	126	126	未进入负面清单	否	无	
3531	国网抚顺县供电公司			10kV李汤线223号汤图西河住宅变压器	100	26.82	63	63	未进入负面清单	否	无	
3532	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线193号五龙二台变压器	200	26.82	126	126	未进入负面清单	否	无	
3533	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线110号杨木一变压器	400	26.82	253	253	未进入负面清单	否	无	
3534	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线外和睦支线24号外和睦南台变压器	200	26.82	126	126	未进入负面清单	否	无	
3535	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	盘北小区2#配变站1#变压器	400	26.82	253	253	未进入负面清单	否	无	
3536	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑7#箱变1#变压器	315	26.82	199	199	未进入负面清单	否	无	
3537	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城3期2#箱变变压器2	400	26.8	253	253	未进入负面清单	否	无	

3538	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左15所带箱变变压器	630	26.8	398	398	未进入负面清单	否	无	
3539	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	天朗二线	天朗二线天朗国际2#变电所2#变压器配电变压器	1250	26.8	790	790	未进入负面清单	否	无	
3540	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块2#配变站1#变压器	400	26.78	253	253	未进入负面清单	否	无	
3541	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	四海干线	皇家海岸1#箱变-2	400	26.78	253	253	未进入负面清单	否	无	
3542	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线双泉沟支线002号双泉沟1号变压器	200	26.78	126	126	未进入负面清单	否	无	
3543	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	皇家海岸4期4#箱变变压器	630	26.77	398	398	未进入负面清单	否	无	
3544	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角3#箱变1#变压器	400	26.76	253	253	未进入负面清单	否	无	
3545	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线一0九库分1号坎木村西台区变压器	200	26.76	126	126	未进入负面清单	否	无	
3546	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线13号石庙子变压器	200	26.76	126	126	未进入负面清单	否	无	
3547	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线蛤蟆灰分027号蛤蟆灰变压器	200	26.76	126	126	未进入负面清单	否	无	
3548	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线朝阳子线026号朝阳村变压器	200	26.76	126	126	未进入负面清单	否	无	
3549	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期2号变压器	630	26.75	398	398	未进入负面清单	否	无	
3550	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线343号旧门一台变压器	400	26.75	253	253	未进入负面清单	否	无	
3551	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	极地干线海岸分线皇家海岸2#箱变变压器1	500	26.75	316	316	未进入负面清单	否	无	
3552	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线4配变站2变压器	500	26.75	316	316	未进入负面清单	否	无	

3553	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩6#箱变变压器	630	26.75	398	398	未进入负面清单	否	无	
3554	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线南岗子分线012号南土口公用变变压器	200	26.74	127	127	未进入负面清单	否	无	
3555	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线004右1号黑石木变压器	160	26.73	101	101	未进入负面清单	否	无	
3556	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	上河郡4#箱变2#变压器	400	26.73	253	253	未进入负面清单	否	无	
3557	国网抚顺市顺城区供电分公司			城顺一线碧海金阁2#配变站1#变压器	400	26.73	253	253	未进入负面清单	否	无	
3558	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	10千伏福中一线新抚供电1#变压器	630	26.72	399	399	未进入负面清单	否	无	
3559	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线20+2号箱变2号变压器	315	26.72	199	199	未进入负面清单	否	无	
3560	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线样子沟分线3号样子沟变压器	100	26.72	63	63	未进入负面清单	否	无	
3561	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线4#环网柜带国际鑫城3期1#箱变A	400	26.71	253	253	未进入负面清单	否	无	
3562	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	洗化西小区2#配变站配电变压器	630	26.71	399	399	未进入负面清单	否	无	
3563	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线后小卜支线3号后小卜变压器	100	26.71	63	63	未进入负面清单	否	无	
3564	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线18右2#变压器	200	26.7	127	127	未进入负面清单	否	无	
3565	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线55# 开关间隔配电变压器	630	26.7	399	399	未进入负面清单	否	无	
3566	国网抚顺市东洲区供电分公司			化二干线24左2#柱上变压器	400	26.69	253	253	未进入负面清单	否	无	
3567	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线59右2柱上变压器	400	26.68	253	253	未进入负面清单	否	无	
3568	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线39+1左2#柱上变压器	200	26.66	127	127	未进入负面清单	否	无	

3569	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	东沟小区2#配变站1#变压器	500	26.66	317	317	未进入负面清单	否	无	
3570	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线杉松下堡西支线05号杉松下堡西变压器	200	26.65	127	127	未进入负面清单	否	无	
3571	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线公五号分线10号公用变1号变压器	400	26.63	253	253	未进入负面清单	否	无	
3572	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分083#关山三台变压器	100	26.63	63	63	未进入负面清单	否	无	
3573	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品5#箱变1#变压器	400	26.63	253	253	未进入负面清单	否	无	
3574	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右4所带1#箱变主变	315	26.62	200	200	未进入负面清单	否	无	
3575	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分170号阁老一变压器	200	26.62	127	127	未进入负面清单	否	无	
3576	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV胜碾线130#戈布沟二台变压器	200	26.61	127	127	未进入负面清单	否	无	
3577	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	上河郡1#箱变1#变压器	315	26.6	200	200	未进入负面清单	否	无	
3578	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	中部一线辽中分线4+1	315	26.6	200	200	未进入负面清单	否	无	
3579	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	凤和二线邮电分线3	315	26.59	200	200	未进入负面清单	否	无	
3580	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区1#配变站1号变压器	800	26.58	507	507	未进入负面清单	否	无	
3581	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线123左3左1#-3	800	26.57	507	507	未进入负面清单	否	无	
3582	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸7号箱变配电变压器	630	26.57	400	400	未进入负面清单	否	无	
3583	国网抚顺市顺城区供电分公司			净水干线新城一品1配变站2变压器	315	26.56	200	200	未进入负面清单	否	无	

3584	国网抚顺市东洲区供电分公司			新苑小区1#开闭所配出1#箱变配电变压器	400	26.55	254	254	未进入负面清单	否	无	
3585	国网抚顺市东洲区供电分公司			食品干线53+1-东方清华园-2#变压器	500	26.55	317	317	未进入负面清单	否	无	
3586	国网抚顺市顺城区供电分公司			城顺一线碧海金阁小区3#配变站1变压器	400	26.55	254	254	未进入负面清单	否	无	
3587	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线大棚支6号上年大棚变压器	100	26.55	63	63	未进入负面清单	否	无	
3588	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分7左2#	250	26.53	159	159	未进入负面清单	否	无	
3589	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线清沟子分线07号清沟子变压器	200	26.52	127	127	未进入负面清单	否	无	
3590	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线28#柱上变压器	400	26.51	254	254	未进入负面清单	否	无	
3591	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线4#地块2#箱变1#变压器	315	26.5	200	200	未进入负面清单	否	无	
3592	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线6配变站1变压器	500	26.5	318	318	未进入负面清单	否	无	
3593	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左23#柱上变压器	200	26.49	127	127	未进入负面清单	否	无	
3594	国网抚顺市顺城区供电分公司			大甲干线77左6前甸村变压器	315	26.49	200	200	未进入负面清单	否	无	
3595	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV金家干线五味分4号五味二台区变压器	200	26.49	127	127	未进入负面清单	否	无	
3596	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分16#-1#箱变	315	26.49	200	200	未进入负面清单	否	无	
3597	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	东三专线东三路开闭所1#配变站变压器	630	26.48	400	400	未进入负面清单	否	无	
3598	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线平四队分线01号商住楼变压器	160	26.48	102	102	未进入负面清单	否	无	
3599	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线幸福分线长二队支线7号长春屯二队变压器	160	26.47	102	102	未进入负面清单	否	无	
3600	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左6刘山1#箱变变压器备用	400	26.45	254	254	未进入负面清单	否	无	

3601	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线68左3#箱变1#箱变	400	26.45	254	254	未进入负面清单	否	无	
3602	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河西分9#	315	26.45	200	200	未进入负面清单	否	无	
3603	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线康乐农沟支11号康乐东沟变压器	200	26.45	127	127	未进入负面清单	否	无	
3604	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北3#站内变压器	630	26.44	400	400	未进入负面清单	否	无	
3605	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线10左3	315	26.44	200	200	未进入负面清单	否	无	
3606	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线连刀分020号连刀村变压器	200	26.44	127	127	未进入负面清单	否	无	
3607	国网抚顺市东洲区供电分公司			万台二线疗北分线12#柱上变压器	315	26.43	200	200	未进入负面清单	否	无	
3608	国网抚顺市顺城区供电分公司	十二方块开闭所（用户自维）	新区二线	新区二线十三方块10#配变站1#变压器	500	26.43	318	318	未进入负面清单	否	无	
3609	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线东堡支线004号海洋公一变压器	50	26.41	32	32	未进入负面清单	否	无	
3610	国网抚顺市望花区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分95左7#柱上变压器	315	26.4	200	200	未进入负面清单	否	无	
3611	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园5#箱变-2	400	26.4	254	254	未进入负面清单	否	无	
3612	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分132号八组变压器	50	26.39	32	32	未进入负面清单	否	无	
3613	国网抚顺市新抚区供电分公司			南台二线#28柱上变压器	315	26.39	200	200	未进入负面清单	否	无	
3614	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	家和美1#配电室1#配电变压器	800	26.39	509	509	未进入负面清单	否	无	
3615	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线二道河公用2号支线29号二道河公用2号变压器	50	26.39	32	32	未进入负面清单	否	无	
3616	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线46号山崴子变压器	50	26.39	32	32	未进入负面清单	否	无	

3617	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带2#箱变备变	400	26.38	254	254	未进入负面清单	否	无	
3618	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线158号小堡村变压器	200	26.37	127	127	未进入负面清单	否	无	
3619	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线2左8#柱上变压器	315	26.37	200	200	未进入负面清单	否	无	
3620	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线29#变压器	315	26.36	200	200	未进入负面清单	否	无	
3621	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线二道河北分线06号二道河北变变压器	100	26.36	64	64	未进入负面清单	否	无	
3622	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线36左2所带2#箱变-变压器	400	26.33	255	255	未进入负面清单	否	无	
3623	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线上沟分林场住宅支001号后腰林场变压器	100	26.32	64	64	未进入负面清单	否	无	
3624	国网抚顺市望花区供电分公司			凤工二线法库南分线02	400	26.32	255	255	未进入负面清单	否	无	
3625	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线4所带14#箱变站内变	250	26.32	159	159	未进入负面清单	否	无	
3626	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV河清线82#关山一队东台分001#柱上变压器	200	26.3	127	127	未进入负面清单	否	无	
3627	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	YHG_东南书香苑配电变压器	315	26.3	201	201	未进入负面清单	否	无	
3628	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线山嘴村支003号山嘴村变压器	200	26.29	127	127	未进入负面清单	否	无	
3629	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线康家堡分线003号康家卜变压器	200	26.28	127	127	未进入负面清单	否	无	
3630	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	监狱分线23变台	200	26.27	127	127	未进入负面清单	否	无	
3631	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	10kV关岭干线台山分线30#台山三台柱上变压器	80	26.26	51	51	未进入负面清单	否	无	
3632	国网抚顺市顺城区供电分公司			将戈一线56右7柱上变压器	315	26.26	201	201	未进入负面清单	否	无	

3633	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带9#箱变变压器	315	26.26	201	201	未进入负面清单	否	无	
3634	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线林业分线61号林业小区变压器	200	26.26	127	127	未进入负面清单	否	无	
3635	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	中华源1#配变站1#变压器	500	26.26	319	319	未进入负面清单	否	无	
3636	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线房产分线粮仓分线01号满乡家园变压器	200	26.26	127	127	未进入负面清单	否	无	
3637	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线押虎沟分线013号押虎沟变压器	50	26.25	32	32	未进入负面清单	否	无	
3638	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	明泽家园小区1#配变站1#变压器	315	26.24	201	201	未进入负面清单	否	无	
3639	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线112号石门村三台变压器	200	26.23	128	128	未进入负面清单	否	无	
3640	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线下偏砬河子支线001号下偏砬河子变压器	200	26.23	128	128	未进入负面清单	否	无	
3641	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线石庙子支线1号石庙子变压器	50	26.22	32	32	未进入负面清单	否	无	
3642	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	澳海澜庭20#箱变变压器间隔配电变压器	630	26.21	402	402	未进入负面清单	否	无	
3643	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线（右）5号榆树街501变压器	200	26.21	128	128	未进入负面清单	否	无	
3644	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	东六专线东六路开闭所所内变变压器	630	26.21	402	402	未进入负面清单	否	无	
3645	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	枫泽家苑小区2#配变站2#变压器	400	26.21	255	255	未进入负面清单	否	无	
3646	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中天二线	中天二线粮栈二分线21#柱上变压器	250	26.21	159	159	未进入负面清单	否	无	

3647	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线皇木厂腰站分线005号皇木厂腰站变压器	100	26.2	64	64	未进入负面清单	否	无	
3648	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块13#配变站1#变压器	250	26.2	160	160	未进入负面清单	否	无	
3649	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变142新农六0二线	10kV新农六0二线02号台沟门台变压器	20	26.2	13	13	未进入负面清单	否	无	
3650	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	新华国际4#箱变1#变压器	400	26.19	255	255	未进入负面清单	否	无	
3651	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变952五西二线	古城子小区19#配变站1#变压器	500	26.19	319	319	未进入负面清单	否	无	
3652	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	油院小区1#配变站1#变压器	630	26.18	402	402	未进入负面清单	否	无	
3653	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线#3柱上变压器	400	26.17	255	255	未进入负面清单	否	无	
3654	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	东一路干线	东方新天地CDE座配电室高压间隔1#配电变压器	800	26.16	511	511	未进入负面清单	否	无	
3655	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区3#配变站2#变压器	400	26.16	255	255	未进入负面清单	否	无	
3656	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	前戈分18左4#1箱变变压器间隔配电变压	500	26.16	319	319	未进入负面清单	否	无	
3657	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线14-2#变压器	400	26.15	255	255	未进入负面清单	否	无	
3658	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块5#配变站1#变压器	400	26.13	255	255	未进入负面清单	否	无	
3659	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	汇银东第小区11#箱变配电变压器间隔配电变压器	400	26.13	255	255	未进入负面清单	否	无	
3660	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线6变压器	400	26.12	256	256	未进入负面清单	否	无	
3661	国网抚顺市顺城区供电分公司			新区二线十二方块6#箱变1#变压器	315	26.12	201	201	未进入负面清单	否	无	
3662	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分龚家支线015号施家二队变压器	315	26.1	201	201	未进入负面清单	否	无	

3663	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线十八道岭三队公变	50	26.1	32	32	未进入负面清单	否	无	
3664	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线123左7#所带箱变	500	26.09	320	320	未进入负面清单	否	无	
3665	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	新城家园2#箱变开关柜	630	26.09	403	403	未进入负面清单	否	无	
3666	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区22#配变站配电变压器	400	26.09	256	256	未进入负面清单	否	无	
3667	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	刘尔家园1#箱变变压器1	400	26.08	256	256	未进入负面清单	否	无	
3668	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带1#箱变2#配电变压器	400	26.08	256	256	未进入负面清单	否	无	
3669	国网抚顺市望花区供电分公司			工光二线5	400	26.06	256	256	未进入负面清单	否	无	
3670	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1右1#柱上变压器	200	26.06	128	128	未进入负面清单	否	无	
3671	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	新太干线66右6#柱上变压器	400	26.06	256	256	未进入负面清单	否	无	
3672	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分12#-4#箱变	315	26.06	201	201	未进入负面清单	否	无	
3673	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线34	315	26.06	201	201	未进入负面清单	否	无	
3674	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线42号11队变压器(二批)	200	26.05	128	128	未进入负面清单	否	无	
3675	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线6变台	400	26.03	256	256	未进入负面清单	否	无	
3676	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左3刘山4#箱变变压器备用	315	26.03	202	202	未进入负面清单	否	无	
3677	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线冬涛源分线002号冬涛源变压器	200	26.02	128	128	未进入负面清单	否	无	
3678	国网抚顺市开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	绿地二期1#箱变变压器间隔配电变压器	630	26.01	403	403	未进入负面清单	否	无	
3679	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区12#配变站1#变压器	400	26.01	256	256	未进入负面清单	否	无	

3680	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线大堡支线03号大堡变压器	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	
3681	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线四家子二台分003号四家子二台变压器	100	25.97	64	64	未进入负面清单	否	无	
3682	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线八盘分章党一台005号章党一台变压器	400	25.97	256	256	未进入负面清单	否	无	
3683	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线37号实验小学变压器	400	25.96	256	256	未进入负面清单	否	无	
3684	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右4#柱上变压器	200	25.96	128	128	未进入负面清单	否	无	
3685	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大一线恒大华府14#箱变间隔配电变压器	500	25.96	320	320	未进入负面清单	否	无	
3686	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线汇银东第三期5号箱变变压器	630	25.95	404	404	未进入负面清单	否	无	
3687	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线安居北区1-1#站内变压器	400	25.94	256	256	未进入负面清单	否	无	
3688	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线水厂分线6	50	25.94	32	32	未进入负面清单	否	无	
3689	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美墅二期5箱变-变压器	315	25.93	202	202	未进入负面清单	否	无	
3690	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园11#箱变B	250	25.92	160	160	未进入负面清单	否	无	
3691	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线142号606变压器	200	25.92	128	128	未进入负面清单	否	无	
3692	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线56#所带20#箱变站内变	315	25.92	202	202	未进入负面清单	否	无	
3693	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	新太干线45#柱上变压器	400	25.92	256	256	未进入负面清单	否	无	
3694	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分16右4#	315	25.92	202	202	未进入负面清单	否	无	
3695	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右3#柱上变压器	200	25.92	128	128	未进入负面清单	否	无	

3696	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右4所带2#箱变主变	400	25.91	256	256	未进入负面清单	否	无	
3697	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线后古分008号后古台变压器	200	25.91	128	128	未进入负面清单	否	无	
3698	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	安居小区3#配变站1#变压器	400	25.9	256	256	未进入负面清单	否	无	
3699	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线53左#7	400	25.9	256	256	未进入负面清单	否	无	
3700	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南2#箱变变压器	400	25.9	256	256	未进入负面清单	否	无	
3701	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线28左2金丰国际配电变压器	400	25.89	256	256	未进入负面清单	否	无	
3702	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线1#环网柜右3#变压器	100	25.88	64	64	未进入负面清单	否	无	
3703	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变345抚农纺织线	10kV燕石二线毛公南矿分002号毛公南矿住宅变压器	100	25.86	64	64	未进入负面清单	否	无	
3704	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区4#配电变压器	630	25.86	404	404	未进入负面清单	否	无	
3705	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分8#柱上变压器	200	25.85	128	128	未进入负面清单	否	无	
3706	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线5号分支箱2号箱变1号变压器	400	25.84	257	257	未进入负面清单	否	无	
3707	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线汇银东第一期7#汇银变压器配电变压器	630	25.84	404	404	未进入负面清单	否	无	
3708	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线鲍家分005号鲍家村变压器	200	25.84	128	128	未进入负面清单	否	无	
3709	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线南关分线4智能变	400	25.83	257	257	未进入负面清单	否	无	
3710	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	矿前分线11右1右#3	200	25.83	128	128	未进入负面清单	否	无	
3711	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南二期东1#变压器	500	25.82	321	321	未进入负面清单	否	无	
3712	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线监狱分4右1#柱上变压器	200	25.81	128	128	未进入负面清单	否	无	

3713	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线18右7柱上变压器	400	25.8	257	257	未进入负面清单	否	无	
3714	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋小区7#箱变变压器	630	25.8	404	404	未进入负面清单	否	无	
3715	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线二枉沟上堡支线80号二枉沟上堡变压器	50	25.8	32	32	未进入负面清单	否	无	
3716	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线庙沟支022号庙沟台变压器	200	25.79	128	128	未进入负面清单	否	无	
3717	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线09号刘家河东台变压器	400	25.78	257	257	未进入负面清单	否	无	
3718	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线猪场分线01号猪场变压器	50	25.78	32	32	未进入负面清单	否	无	
3719	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右3#柱上变压器	200	25.78	128	128	未进入负面清单	否	无	
3720	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线#24	400	25.77	257	257	未进入负面清单	否	无	
3721	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右10左1#柱上变压器	200	25.76	128	128	未进入负面清单	否	无	
3722	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线腰岭子分18号鸡厂变压器	100	25.75	64	64	未进入负面清单	否	无	
3723	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线20-1#变压器	400	25.74	257	257	未进入负面清单	否	无	
3724	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线16右1-4#箱变变压器	630	25.74	405	405	未进入负面清单	否	无	
3725	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线57号箱变变压器	160	25.73	103	103	未进入负面清单	否	无	
3726	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线001号上青变压器	100	25.73	64	64	未进入负面清单	否	无	
3727	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线安居北区6-2#站内变压器	500	25.72	321	321	未进入负面清单	否	无	
3728	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线75柱上变压器	400	25.72	257	257	未进入负面清单	否	无	

3729	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	荔景庭苑小区1#配变站1#变压器	315	25.7	203	203	未进入负面清单	否	无	
3730	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线岭前下堡支线01号岭前下堡台变压器	50	25.69	32	32	未进入负面清单	否	无	
3731	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期5号变压器	630	25.69	405	405	未进入负面清单	否	无	
3732	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	华城三期3号箱变变压器间隔配电变压器	630	25.68	405	405	未进入负面清单	否	无	
3733	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线暖泉子七队公变支线10号暖泉子七队公变	50	25.68	32	32	未进入负面清单	否	无	
3734	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线社办林场支线52号潘家店公用变变压器	50	25.68	32	32	未进入负面清单	否	无	
3735	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	明泽家园小区2#配变站2#变压器	250	25.67	161	161	未进入负面清单	否	无	
3736	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线泊林铭郡2号箱变2号变压器	315	25.65	203	203	未进入负面清单	否	无	
3737	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线109库分坎木西分台变压器	100	25.64	64	64	未进入负面清单	否	无	
3738	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园二线	半岛假日1#配变站2#变压器	500	25.63	322	322	未进入负面清单	否	无	
3739	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线湾龙背二组支线2号湾龙背二组变压器	50	25.63	32	32	未进入负面清单	否	无	
3740	国网抚顺市顺城区供电分公司			英石干线49变压器	400	25.63	257	257	未进入负面清单	否	无	
3741	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电	电瓷干线	电瓷线75右4柱上变压器	100	25.63	64	64	未进入负面清单	否	无	
3742	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线56左#16变压器	315	25.62	203	203	未进入负面清单	否	无	
3743	国网抚顺市望花区供电分公司			演武干线29支1柱上-变压器	200	25.62	129	129	未进入负面清单	否	无	

3744	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线小堡老学校支线003号小堡老学校变压器	30	25.62	19	19	未进入负面清单	否	无	
3745	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线16右1-2#箱变变压器	630	25.62	406	406	未进入负面清单	否	无	
3746	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线丰大分线008号粮库家属变压器	100	25.6	64	64	未进入负面清单	否	无	
3747	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河南线河南二线西四分线印刷支线04号印刷住宅变压器	200	25.6	129	129	未进入负面清单	否	无	
3748	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线前二道三台分002号前二道三台变压器	200	25.59	129	129	未进入负面清单	否	无	
3749	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线转祁支线74号张家卜变压器	100	25.59	64	64	未进入负面清单	否	无	
3750	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分5右5#柱上变压器	200	25.58	129	129	未进入负面清单	否	无	
3751	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带8#箱变变压器	400	25.58	258	258	未进入负面清单	否	无	
3752	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期5#箱变变压器	630	25.58	406	406	未进入负面清单	否	无	
3753	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右5#柱上变压器	200	25.57	129	129	未进入负面清单	否	无	
3754	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线#86变压器	400	25.57	258	258	未进入负面清单	否	无	
3755	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台二线搭连分13左#4	200	25.55	129	129	未进入负面清单	否	无	
3756	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线双曲分线双汉支线双汉3号变压器	200	25.55	129	129	未进入负面清单	否	无	
3757	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	博雅居然2#箱变母线间隔配电变压器	400	25.55	258	258	未进入负面清单	否	无	

3758	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	新世纪嘉园2#配变站2#变压器	500	25.54	322	322	未进入负面清单	否	无	
3759	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线38号河东公变变压器	50	25.54	32	32	未进入负面清单	否	无	
3760	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	新华国际5#箱变2#变压器	400	25.54	258	258	未进入负面清单	否	无	
3761	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线文治号支线37号文治号公变变压器	5	25.52	3	3	未进入负面清单	否	无	
3762	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上二分149号上二变压器	315	25.51	203	203	未进入负面清单	否	无	
3763	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤和三线19	250	25.51	161	161	未进入负面清单	否	无	
3764	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	张甸线	张甸干线38-2#箱变-2#变压器	315	25.5	203	203	未进入负面清单	否	无	
3765	国网抚顺市顺城区供电分公司			城东一线六方块3#配变站1#变压器	500	25.5	323	323	未进入负面清单	否	无	
3766	国网抚顺市望花区供电分公司			凤和二线邮电分线3#变台	400	25.5	258	258	未进入负面清单	否	无	
3767	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线8右101#箱变1#变压器	500	25.48	323	323	未进入负面清单	否	无	
3768	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线16右1-3#箱变变压器	630	25.48	406	406	未进入负面清单	否	无	
3769	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	国化小区2#箱变-2变压器	315	25.46	203	203	未进入负面清单	否	无	
3770	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇支线03号木奇三号1台区变压器	200	25.46	129	129	未进入负面清单	否	无	
3771	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV东主干线赵堡公用支线2号赵堡公用变压器	50	25.46	32	32	未进入负面清单	否	无	
3772	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	3	500	25.45	323	323	未进入负面清单	否	无	

3773	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分北山支037号龙须岭变压器	100	25.44	65	65	未进入负面清单	否	无	
3774	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线45左#3柱上变压器	315	25.44	203	203	未进入负面清单	否	无	
3775	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分15#	315	25.44	203	203	未进入负面清单	否	无	
3776	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区4#配变站2#变压器	400	25.44	258	258	未进入负面清单	否	无	
3777	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线小青岛分049号石富三台变压器	200	25.44	129	129	未进入负面清单	否	无	
3778	国网抚顺县供电公司			10kV章木一线腰站四台支5号腰站四台区变压器	100	25.44	65	65	未进入负面清单	否	无	
3779	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV友爱线160#友爱西台变压器（新）	200	25.43	129	129	未进入负面清单	否	无	
3780	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	新湖国际1#配变站2#变压器	500	25.43	323	323	未进入负面清单	否	无	
3781	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期4号箱变2号变压器间隔配电变压器	315	25.42	203	203	未进入负面清单	否	无	
3782	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线5右9变台	200	25.42	129	129	未进入负面清单	否	无	
3783	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线西大林公用变支线001号西大林公用变变压器	200	25.42	129	129	未进入负面清单	否	无	
3784	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期4#箱变变压器	630	25.4	407	407	未进入负面清单	否	无	
3785	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线梁家屯分线2号梁家屯变压器	200	25.4	129	129	未进入负面清单	否	无	
3786	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线2#环网柜四地块1#箱变	400	25.38	258	258	未进入负面清单	否	无	
3787	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线69#箱变2#箱变	400	25.38	258	258	未进入负面清单	否	无	

3788	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	国化小区3#箱变新配电变压器	400	25.37	259	259	未进入负面清单	否	无	
3789	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城5#箱变变压器1	315	25.37	204	204	未进入负面清单	否	无	
3790	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线33+1号变压器	400	25.36	259	259	未进入负面清单	否	无	
3791	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块7#配变站2#变压器	315	25.36	204	204	未进入负面清单	否	无	
3792	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分3+1#所带2#箱变2#变压器	315	25.36	204	204	未进入负面清单	否	无	
3793	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油三污水	10千伏油三污水线42号柱上变压器	315	25.35	204	204	未进入负面清单	否	无	
3794	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电	黑虎干线	黑虎干线43+1右12#	100	25.33	65	65	未进入负面清单	否	无	
3795	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘家居小区二期1#配变站1#变压器	400	25.33	259	259	未进入负面清单	否	无	
3796	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分8-10#箱变	315	25.33	204	204	未进入负面清单	否	无	
3797	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	琥珀分线14左10#柱上变压器	200	25.32	129	129	未进入负面清单	否	无	
3798	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线11左8左3变台	200	25.31	129	129	未进入负面清单	否	无	
3799	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	星河城小区8#配变站配电变压器	630	25.3	408	408	未进入负面清单	否	无	
3800	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线52左1#-2#箱变变压器	400	25.3	259	259	未进入负面清单	否	无	
3801	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	星河城小区1#配变站配电变压器	630	25.29	408	408	未进入负面清单	否	无	
3802	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线17所带7#箱变站内变	315	25.29	204	204	未进入负面清单	否	无	
3803	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线28号下海浪二变压器（新）	200	25.27	129	129	未进入负面清单	否	无	
3804	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线莱河背支线55号莱河背中街变压器	200	25.27	129	129	未进入负面清单	否	无	

3805	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线104变台	315	25.26	204	204	未进入负面清单	否	无	
3806	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	华城三期4号箱变变压器间隔配电变压器	630	25.25	408	408	未进入负面清单	否	无	
3807	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线尹家九队分线03号尹家九队台变压器	100	25.24	65	65	未进入负面清单	否	无	
3808	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金二线	阿金二线52#箱变变压器	315	25.24	204	204	未进入负面清单	否	无	
3809	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线杨木林分线2号杆杨木林村(二批)	200	25.24	130	130	未进入负面清单	否	无	
3810	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区18#配变站2#变压器	315	25.24	204	204	未进入负面清单	否	无	
3811	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线杨家沟分线1号杨家沟变压器	50	25.24	32	32	未进入负面清单	否	无	
3812	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	石化油三小区1#配变站配电变压器	500	25.23	324	324	未进入负面清单	否	无	
3813	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线刘尔分009号刘尔变压器	200	25.22	130	130	未进入负面清单	否	无	
3814	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分17右4#-18#箱变	315	25.22	204	204	未进入负面清单	否	无	
3815	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线宏福郦景1#配变站1#变压器	500	25.21	324	324	未进入负面清单	否	无	
3816	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	东沟小区5#配变站1#变压器	400	25.21	259	259	未进入负面清单	否	无	
3817	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线大泉眼分线94号平安堡村变压器(二批)	200	25.21	130	130	未进入负面清单	否	无	
3818	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线毛纺道口支线003号气压机台区变压器	200	25.2	130	130	未进入负面清单	否	无	

3819	国网抚顺市顺城区供电分公司			净水干线新城一品3配变站2变压器	315	25.2	204	204	未进入负面清单	否	无	
3820	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑4号箱变2#变压器	400	25.19	259	259	未进入负面清单	否	无	
3821	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	澳海澜庭5#变压器	630	25.19	408	408	未进入负面清单	否	无	
3822	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线香墅湾2#箱变变压器	630	25.18	408	408	未进入负面清单	否	无	
3823	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城4#箱变B	400	25.18	259	259	未进入负面清单	否	无	
3824	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	春光印象小区5#配变站1#变压器	500	25.18	324	324	未进入负面清单	否	无	
3825	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	刘尔家园3#箱变变压器1	400	25.16	259	259	未进入负面清单	否	无	
3826	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	望花供电1#配变站1#变压器	630	25.16	408	408	未进入负面清单	否	无	
3827	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线86	315	25.16	204	204	未进入负面清单	否	无	
3828	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线长刘分线41号刘大房变压器	50	25.15	32	32	未进入负面清单	否	无	
3829	国网抚顺市开发区供电公司			花仁联线国化分线18	315	25.15	204	204	未进入负面清单	否	无	
3830	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	东沟小区3#配变站1#变压器	400	25.13	259	259	未进入负面清单	否	无	
3831	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	抚铝小区2#配变站1#变压器	400	25.13	259	259	未进入负面清单	否	无	
3832	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线砖厂分03号田屯一队二队变压器	200	25.12	130	130	未进入负面清单	否	无	
3833	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分14左5-9#箱变	315	25.12	204	204	未进入负面清单	否	无	
3834	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线38带2#箱变-2	400	25.12	260	260	未进入负面清单	否	无	
3835	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线61#所带5#箱变-2#变压器	200	25.12	130	130	未进入负面清单	否	无	

3836	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东六专线	3	500	25.11	324	324	未进入负面清单	否	无	
3837	国网抚顺市顺城区供电分公司			油毡干线96#变压器	200	25.1	130	130	未进入负面清单	否	无	
3838	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线夏家分007号夏家村变压器	200	25.1	130	130	未进入负面清单	否	无	
3839	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分6右1#柱上变压器	200	25.1	130	130	未进入负面清单	否	无	
3840	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线汇银东第三期4号箱变变压器	630	25.1	409	409	未进入负面清单	否	无	
3841	国网抚顺市东洲区供电分公司			新苑小区2#开闭所配出3#环网箱7-2#箱变配电变压器	400	25.09	260	260	未进入负面清单	否	无	
3842	国网抚顺市顺城区供电分公司			新区二线十二方块7#箱变2#变压器	315	25.07	205	205	未进入负面清单	否	无	
3843	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分14右2右1#	315	25.05	205	205	未进入负面清单	否	无	
3844	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线缸窑分线003号缸窑变压器	400	25.05	260	260	未进入负面清单	否	无	
3845	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线9配变站2变压器	400	25.04	260	260	未进入负面清单	否	无	
3846	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	皇家海岸4期2#箱变变压器	630	25.03	409	409	未进入负面清单	否	无	
3847	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	阳光城小区5#配变站间隔配电变压器	500	25.03	325	325	未进入负面清单	否	无	
3848	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期9#箱变变压器	630	25.03	409	409	未进入负面清单	否	无	
3849	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马1配变站1变压器	400	25.01	260	260	未进入负面清单	否	无	
3850	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	福中一线38右#2柱上变压器	315	25	205	205	未进入负面清单	否	无	
3851	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线59左1柱上变压器	400	25	260	260	未进入负面清单	否	无	
3852	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线56#所带19#箱变站内变	315	25	205	205	未进入负面清单	否	无	

3853	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	隆达世纪花园小区4#配变站1#变压器	630	24.99	410	410	未进入负面清单	否	无	
3854	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线牛肺沟分线006号三道关变压器	200	24.98	130	130	未进入负面清单	否	无	
3855	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分7左1#柱上变压器	200	24.97	130	130	未进入负面清单	否	无	
3856	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	紫龙小区1号箱变变压器间隔配电变压器	630	24.97	410	410	未进入负面清单	否	无	
3857	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线榆树分028号榆树村变压器	50	24.96	33	33	未进入负面清单	否	无	
3858	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	新华现代城1#箱变2#变压器	315	24.96	205	205	未进入负面清单	否	无	
3859	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北小区6#箱式变电站母线间隔配电变压器	630	24.95	410	410	未进入负面清单	否	无	
3860	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园6#箱变-1	250	24.94	163	163	未进入负面清单	否	无	
3861	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	矿前分线11左#5	200	24.94	130	130	未进入负面清单	否	无	
3862	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线51#柱上变压器	400	24.94	260	260	未进入负面清单	否	无	
3863	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线45#所带3#箱变站内变	315	24.93	205	205	未进入负面清单	否	无	
3864	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线红东街变压器	400	24.93	260	260	未进入负面清单	否	无	
3865	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线马架子分线5号马架子变压器	100	24.93	65	65	未进入负面清单	否	无	
3866	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大五期4号箱变变压器间隔配电变压器	315	24.92	205	205	未进入负面清单	否	无	
3867	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	千金家园2箱式变电站第一间隔配电变压器	500	24.92	325	325	未进入负面清单	否	无	
3868	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线75#-1变压器	160	24.89	104	104	未进入负面清单	否	无	

3869	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分63号二组变压器	100	24.89	65	65	未进入负面清单	否	无	
3870	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分养树台支001号养树村变压器	200	24.89	130	130	未进入负面清单	否	无	
3871	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线44#所带10#箱变站内变	315	24.89	205	205	未进入负面清单	否	无	
3872	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线东千号支线4号东千号变压器	100	24.88	65	65	未进入负面清单	否	无	
3873	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线苇塘沟公用变支线2号苇塘沟公用变变压器	50	24.88	33	33	未进入负面清单	否	无	
3874	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线树权沟支线15号树权沟变压器	160	24.87	104	104	未进入负面清单	否	无	
3875	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干线鹿队分紫花二台柱上变压器	100	24.86	65	65	未进入负面清单	否	无	
3876	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线毛纺道口支线007号冬涛一、二号变压器	400	24.86	261	261	未进入负面清单	否	无	
3877	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分20号三宝西变压器	100	24.84	65	65	未进入负面清单	否	无	
3878	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV峡河线	10kV峡河线035号马郡三台变压器	400	24.84	261	261	未进入负面清单	否	无	
3879	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	皇家海岸4期1#箱变变压器	630	24.84	411	411	未进入负面清单	否	无	
3880	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	前戈分18左4#2箱变变压器配电变压器	500	24.83	326	326	未进入负面清单	否	无	
3881	国网抚顺市顺城区供电分公司			新华干线附中西配变站1#变压器	315	24.83	205	205	未进入负面清单	否	无	
3882	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线大东沟分线27号大东沟变压器	50	24.83	33	33	未进入负面清单	否	无	
3883	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块16#配变站1#变压器	400	24.83	261	261	未进入负面清单	否	无	

3884	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大御府三台区箱变第一间隔配电变压器	400	24.82	261	261	未进入负面清单	否	无	
3885	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线小东分001号小东村变压器	200	24.82	130	130	未进入负面清单	否	无	
3886	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园4#箱变-2	315	24.79	205	205	未进入负面清单	否	无	
3887	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭14号配电变压器	630	24.78	411	411	未进入负面清单	否	无	
3888	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分17右4#-21#箱变	315	24.78	205	205	未进入负面清单	否	无	
3889	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸5号箱变配电变压器	630	24.77	411	411	未进入负面清单	否	无	
3890	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线河上沟分线136号庙上变压器	50	24.77	33	33	未进入负面清单	否	无	
3891	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分南李支028号林场住宅变压器	50	24.77	33	33	未进入负面清单	否	无	
3892	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线八宝分线后仓支线06号后仓台变压器	400	24.76	261	261	未进入负面清单	否	无	
3893	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线向阳楼分线002号向阳楼变压器	200	24.76	130	130	未进入负面清单	否	无	
3894	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线公用变1号分线7号公用变1号变压器	200	24.74	131	131	未进入负面清单	否	无	
3895	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线吴家分线01号吴家变台变压器	100	24.74	65	65	未进入负面清单	否	无	
3896	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线22所带9号地5#箱变1#变压器	315	24.73	206	206	未进入负面清单	否	无	
3897	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块35#箱变变压器	400	24.71	261	261	未进入负面清单	否	无	

3898	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线综合楼支线01号综合楼台变压器	200	24.71	131	131	未进入负面清单	否	无	
3899	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线北沟新支线002号北沟新变压器	100	24.71	65	65	未进入负面清单	否	无	
3900	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出5A-1#箱变配电变压器	400	24.69	261	261	未进入负面清单	否	无	
3901	国网抚顺市东洲区供电分公司			台青一线木材分20#柱上变压器	100	24.68	65	65	未进入负面清单	否	无	
3902	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线66号万金屯变压器	200	24.68	131	131	未进入负面清单	否	无	
3903	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线牟家沟分线10号公变2号变压器	160	24.67	105	105	未进入负面清单	否	无	
3904	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线富贵佳苑2号箱变2#变压器	400	24.67	261	261	未进入负面清单	否	无	
3905	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线11左1所带4#箱变站内变	315	24.66	206	206	未进入负面清单	否	无	
3906	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线17左6变台	315	24.66	206	206	未进入负面清单	否	无	
3907	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	阳光丽城3#变压器	630	24.65	412	412	未进入负面清单	否	无	
3908	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	顺美家园13#箱变B	500	24.64	327	327	未进入负面清单	否	无	
3909	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线香墅湾5#箱变变压器	630	24.63	412	412	未进入负面清单	否	无	
3910	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	李其线187左1号柱上变压器	100	24.62	65	65	未进入负面清单	否	无	
3911	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线皇家马德里2#环网柜7号箱变1	500	24.62	327	327	未进入负面清单	否	无	
3912	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线一面山村支线6号一面山村变压器	100	24.62	65	65	未进入负面清单	否	无	

3913	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右5左3#柱上变压器	100	24.61	65	65	未进入负面清单	否	无	
3914	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线苏龙背支线27号苏龙背变压器	50	24.61	33	33	未进入负面清单	否	无	
3915	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台一线矿前分线11左2#柱上变压器	400	24.61	262	262	未进入负面清单	否	无	
3916	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线#104变压器	200	24.6	131	131	未进入负面清单	否	无	
3917	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线构乃甸村支线3号构乃甸变压器	400	24.6	262	262	未进入负面清单	否	无	
3918	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线哈达一组分线4号下哈达车街变压器	400	24.6	262	262	未进入负面清单	否	无	
3919	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线61#柱上变压器	250	24.59	164	164	未进入负面清单	否	无	
3920	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线新华现代城1#箱变1#配电变压器	315	24.58	206	206	未进入负面清单	否	无	
3921	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	新世纪嘉园3#配变站2#变压器	500	24.57	327	327	未进入负面清单	否	无	
3922	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电	水库干线	水库干线16左4三相	100	24.56	65	65	未进入负面清单	否	无	
3923	国网抚顺市望花区供电分公司			演武干线22	200	24.56	131	131	未进入负面清单	否	无	
3924	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线101号石门村二台变压器	400	24.55	262	262	未进入负面清单	否	无	
3925	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城2#箱变变压器	630	24.55	412	412	未进入负面清单	否	无	
3926	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线董家街分线10号坑许变压器	50	24.54	33	33	未进入负面清单	否	无	
3927	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品4#箱变2#变压器	500	24.54	327	327	未进入负面清单	否	无	

3928	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线什排地公用子线006号什排地公用变压器	100	24.52	65	65	未进入负面清单	否	无	
3929	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	御龙湾分14，1#箱变A	315	24.52	206	206	未进入负面清单	否	无	
3930	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	2	500	24.51	327	327	未进入负面清单	否	无	
3931	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线四平联络分线北四平支线12号杆北二台变压器	200	24.5	131	131	未进入负面清单	否	无	
3932	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大7号箱式变变压器间隔配电变压器	400	24.5	262	262	未进入负面清单	否	无	
3933	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	塔峪线26号塔鲜中台（新）	200	24.5	131	131	未进入负面清单	否	无	
3934	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	方大七期一号箱变出线间隔配电变压器	630	24.49	413	413	未进入负面清单	否	无	
3935	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块7#配变站1#变压器	500	24.48	328	328	未进入负面清单	否	无	
3936	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线监狱分4右4#柱上变压器	200	24.48	131	131	未进入负面清单	否	无	
3937	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线汇银东第一期8#变压器	400	24.47	262	262	未进入负面清单	否	无	
3938	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线033左5号西瓦厂变压器	200	24.46	131	131	未进入负面清单	否	无	
3939	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线小三道分005号前二道南台变压器	100	24.46	66	66	未进入负面清单	否	无	
3940	国网抚顺市东洲区供电分公司			东武一线8右105#箱变-2#变压器	400	24.45	262	262	未进入负面清单	否	无	
3941	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	A区一线2#变压器	800	24.44	524	524	未进入负面清单	否	无	
3942	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干线80号老农科所513变压器	100	24.43	66	66	未进入负面清单	否	无	

3943	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	澳海澜庭19#箱变变压器间隔配电变压器	500	24.43	328	328	未进入负面清单	否	无	
3944	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线66号关山村变压器（新）	200	24.42	131	131	未进入负面清单	否	无	
3945	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块5#配变站1#变压器	500	24.42	328	328	未进入负面清单	否	无	
3946	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线边强分032#边强变压器	100	24.41	66	66	未进入负面清单	否	无	
3947	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线62#所带24#箱变站内变	315	24.4	207	207	未进入负面清单	否	无	
3948	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线38右8	315	24.39	207	207	未进入负面清单	否	无	
3949	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线澳海澜庭10#变压器	630	24.38	413	413	未进入负面清单	否	无	
3950	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东站分线二队支线04号东站西台变压器	200	24.38	131	131	未进入负面清单	否	无	
3951	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线38变压器	315	24.38	207	207	未进入负面清单	否	无	
3952	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线114号门脸公用变变压器	100	24.38	66	66	未进入负面清单	否	无	
3953	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线朝阳沟支线2号朝阳公变变压器	200	24.38	131	131	未进入负面清单	否	无	
3954	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋一线	10kV凯旋一线巴黎都市3#箱变进线间隔配电变压器	630	24.38	413	413	未进入负面清单	否	无	
3955	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	南一雅苑二期3#配变站变压器	400	24.37	263	263	未进入负面清单	否	无	
3956	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线74+1-9B#箱变	315	24.35	207	207	未进入负面清单	否	无	
3957	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城3#箱变-1变压器	400	24.35	263	263	未进入负面清单	否	无	
3958	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线50#所带14#箱变站内变	315	24.34	207	207	未进入负面清单	否	无	

3959	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城14#箱变变压器	630	24.34	414	414	未进入负面清单	否	无	
3960	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线油医分线14右2变压器	200	24.34	131	131	未进入负面清单	否	无	
3961	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线苇塘沟村支线3号苇塘沟村变压器	100	24.34	66	66	未进入负面清单	否	无	
3962	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	腰二支分线12-变台	100	24.33	66	66	未进入负面清单	否	无	
3963	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块6#配变站1#变压器	315	24.31	207	207	未进入负面清单	否	无	
3964	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左7右1#柱上变压器	200	24.3	131	131	未进入负面清单	否	无	
3965	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	本溪路一线22	315	24.28	207	207	未进入负面清单	否	无	
3966	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线朱家沟分10号朱家沟村变压器（新）	100	24.28	66	66	未进入负面清单	否	无	
3967	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	抚铝小区2#配变站2#变压器	315	24.28	207	207	未进入负面清单	否	无	
3968	国网抚顺县供电公司			10kV友爱线156友爱东分001#友爱东台变压器（新）	100	24.25	66	66	未进入负面清单	否	无	
3969	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线22+1#所带1#箱变变压	630	24.25	414	414	未进入负面清单	否	无	
3970	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园2#箱变-2	315	24.23	207	207	未进入负面清单	否	无	
3971	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线大南沟分线001号莱河变压器	50	24.23	33	33	未进入负面清单	否	无	
3972	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	10kV高阳线明德小区2号箱变变压器配电变压器	400	24.23	263	263	未进入负面清单	否	无	
3973	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区2#配变站1#变压器	500	24.22	329	329	未进入负面清单	否	无	

3974	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线林家沟下台分线002号林家沟下台变压器	50	24.22	33	33	未进入负面清单	否	无	
3975	国网抚顺市顺城区供电分公司			北关干线南关分线4智能变	400	24.21	263	263	未进入负面清单	否	无	
3976	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线24左1#柱上变压器	200	24.2	132	132	未进入负面清单	否	无	
3977	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线二道支66号三道变压器	200	24.2	132	132	未进入负面清单	否	无	
3978	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	水岸虹桥1号分支箱2号箱变2号变压器	315	24.2	207	207	未进入负面清单	否	无	
3979	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线051号孟家村变压器	400	24.2	263	263	未进入负面清单	否	无	
3980	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线军工分线10右3左1号金亿源小区104变压器	200	24.19	132	132	未进入负面清单	否	无	
3981	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线什付匠沟036号什付匠变压器	200	24.18	132	132	未进入负面清单	否	无	
3982	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线前葳子分线2号前葳子变压器	200	24.16	132	132	未进入负面清单	否	无	
3983	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线八宝分线前岗支线04号前岗变台变压器	50	24.15	33	33	未进入负面清单	否	无	
3984	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线碧海馨居4#配变站1#变压器	400	24.14	263	263	未进入负面清单	否	无	
3985	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线5配变站1变压器	400	24.13	263	263	未进入负面清单	否	无	
3986	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线白庙子分线50号白庙子变压器	200	24.13	132	132	未进入负面清单	否	无	
3987	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分线61+1左1-变台	100	24.13	66	66	未进入负面清单	否	无	
3988	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金二线	阿金二线55#箱变-2#变压器	250	24.12	165	165	未进入负面清单	否	无	

3989	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线针织分线54#柱上变压器	200	24.11	132	132	未进入负面清单	否	无	
3990	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	山城北大棚2变压器	100	24.11	66	66	未进入负面清单	否	无	
3991	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线黄旗七组支线3号黄旗七组变压器	50	24.1	33	33	未进入负面清单	否	无	
3992	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线32右2	315	24.1	208	208	未进入负面清单	否	无	
3993	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区1#配变站3号变压器	800	24.1	527	527	未进入负面清单	否	无	
3994	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西小区1#配变站1#变压器	400	24.09	264	264	未进入负面清单	否	无	
3995	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	深井干线大瓦分线20左04#变压器	100	24.06	66	66	未进入负面清单	否	无	
3996	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	新太干线40#柱上变压器	400	24.05	264	264	未进入负面清单	否	无	
3997	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马3配变站1变压器	400	24.05	264	264	未进入负面清单	否	无	
3998	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	锦工联线左岸公园1#箱变A	400	24.04	264	264	未进入负面清单	否	无	
3999	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线河西分6号新村小区变压器	50	24.04	33	33	未进入负面清单	否	无	
4000	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	武警住宅小区1#配变站1#变压器	400	24.04	264	264	未进入负面清单	否	无	
4001	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线123号宋家卜子变压器	100	24.04	66	66	未进入负面清单	否	无	
4002	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线油机社区2#箱变变压器	315	24.03	208	208	未进入负面清单	否	无	
4003	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带1#箱变站内变	400	24.02	264	264	未进入负面清单	否	无	
4004	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网柜带李石医院东地块2#箱变A	250	24.02	165	165	未进入负面清单	否	无	

4005	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分9左1#柱上变压器	200	24.01	132	132	未进入负面清单	否	无	
4006	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大12#箱变变压器	630	24.01	416	416	未进入负面清单	否	无	
4007	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线四道沟变压器	400	24.01	264	264	未进入负面清单	否	无	
4008	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西环网柜卫校西5#配变站1#	500	23.98	330	330	未进入负面清单	否	无	
4009	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线沙河子村分线1号沙河子村变压器	100	23.97	66	66	未进入负面清单	否	无	
4010	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线汇银东第一期9#汇银变压器配电变压器	630	23.95	416	416	未进入负面清单	否	无	
4011	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线3#林场公用变1#变压器	100	23.94	66	66	未进入负面清单	否	无	
4012	国网抚顺市东洲区供电分公司			新苑小区2#开闭所配出3#环网箱6B-1#箱变配电变压器	400	23.94	264	264	未进入负面清单	否	无	
4013	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线茨戈支线026号茨戈变压器	50	23.93	33	33	未进入负面清单	否	无	
4014	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分13#-13#箱变	200	23.92	132	132	未进入负面清单	否	无	
4015	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线荒草沟支线003号荒草沟变压器	50	23.91	33	33	未进入负面清单	否	无	
4016	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线212号板桥子变压器	200	23.91	132	132	未进入负面清单	否	无	
4017	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块26#箱变变压器间隔配电变压器	630	23.9	416	416	未进入负面清单	否	无	
4018	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线管厂支线001号车队台变压器	200	23.9	132	132	未进入负面清单	否	无	

4019	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线样儿沟支线007号样儿沟变压器	400	23.9	264	264	未进入负面清单	否	无	
4020	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线小西沟分线004号小西沟变压器	50	23.89	33	33	未进入负面清单	否	无	
4021	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	前戈西箱变变压器间隔配电变压器	400	23.89	264	264	未进入负面清单	否	无	
4022	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线196号驿马三变压器	100	23.89	66	66	未进入负面清单	否	无	
4023	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线大东沟分线二八沟支线04号二八沟变压器	50	23.89	33	33	未进入负面清单	否	无	
4024	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大2号箱变变压器间隔配电变压器	315	23.88	208	208	未进入负面清单	否	无	
4025	国网抚顺市望花区供电分公司			五老一线39左1柱上-变压器	50	23.88	33	33	未进入负面清单	否	无	
4026	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块10#箱变变压器间隔配电变压器	630	23.88	417	417	未进入负面清单	否	无	
4027	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干线鹿队分簸其支004号簸其一台变压器（新）	100	23.88	66	66	未进入负面清单	否	无	
4028	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线朝阳子线013号朝阳公用变压器	100	23.86	66	66	未进入负面清单	否	无	
4029	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所37#配变站变压器	630	23.86	417	417	未进入负面清单	否	无	
4030	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线24号箱变2号变压器	400	23.84	265	265	未进入负面清单	否	无	
4031	国网抚顺市顺城区供电分公司			城顺一线碧海金阁小区3#配变站2变压器	400	23.84	265	265	未进入负面清单	否	无	
4032	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线上河郡2#箱变1#变压器	315	23.83	208	208	未进入负面清单	否	无	
4033	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线李三队支线024号李三队变压器	100	23.82	66	66	未进入负面清单	否	无	

4034	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线河上沟分线158号河上沟变压器	50	23.81	33	33	未进入负面清单	否	无	
4035	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线上砖分34号四会村变压器	315	23.8	209	209	未进入负面清单	否	无	
4036	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线面厂分线3左4变压器	315	23.79	209	209	未进入负面清单	否	无	
4037	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	石油医院1号箱变1号变压器	500	23.79	331	331	未进入负面清单	否	无	
4038	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线46	200	23.77	132	132	未进入负面清单	否	无	
4039	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线格林书香苑3#配变站1#变压器	400	23.74	265	265	未进入负面清单	否	无	
4040	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线苇东分线65号苇东村变压器	50	23.74	33	33	未进入负面清单	否	无	
4041	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线48左2#-2#箱变-2#变压器	315	23.74	209	209	未进入负面清单	否	无	
4042	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线上河郡2#箱变2#变压器	315	23.72	209	209	未进入负面清单	否	无	
4043	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	浙商佳苑1#箱变1变压器间隔配电变压器	630	23.7	418	418	未进入负面清单	否	无	
4044	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	春光印象小区3#配变站1#变压器	500	23.7	332	332	未进入负面清单	否	无	
4045	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1#柱上变压器	200	23.7	133	133	未进入负面清单	否	无	
4046	国网抚顺市新抚区供电分公司			北台二线28柱上变压器	200	23.69	133	133	未进入负面清单	否	无	
4047	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区2#配变站3号变压器	800	23.68	531	531	未进入负面清单	否	无	
4048	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线19变台	200	23.65	133	133	未进入负面清单	否	无	
4049	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线55#1箱变间隔配电变压器	630	23.65	418	418	未进入负面清单	否	无	
4050	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线汇银东第一期6#变压器	630	23.64	418	418	未进入负面清单	否	无	

4051	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线23#-2#箱变-2#变压器	315	23.63	209	209	未进入负面清单	否	无	
4052	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线11左1所带10#箱变站内变	400	23.62	266	266	未进入负面清单	否	无	
4053	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	石化海城小区2#箱变配电变压器	630	23.61	418	418	未进入负面清单	否	无	
4054	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块27#箱变变压器间隔配电变压器	630	23.61	418	418	未进入负面清单	否	无	
4055	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线140号永安卜变压器	200	23.6	133	133	未进入负面清单	否	无	
4056	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带2#箱变2#配电变压器	315	23.6	209	209	未进入负面清单	否	无	
4057	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线4所带13#箱变站内变	250	23.6	166	166	未进入负面清单	否	无	
4058	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线61香山美墅一期2箱变-01	400	23.59	266	266	未进入负面清单	否	无	
4059	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线红墅湾1#箱变1#配电变压器	400	23.59	266	266	未进入负面清单	否	无	
4060	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	城东三线银河湾小区6#配变站配电变压器	630	23.59	418	418	未进入负面清单	否	无	
4061	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	上河郡4#箱变1#变压器	400	23.58	266	266	未进入负面清单	否	无	
4062	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块1#配变站变压器	500	23.58	332	332	未进入负面清单	否	无	
4063	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分庙沟村西支001#南庙一台变压器	200	23.58	133	133	未进入负面清单	否	无	
4064	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV兰山线金家分4#金家东一台	100	23.58	66	66	未进入负面清单	否	无	
4065	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块7#配变站1#变压器	315	23.57	209	209	未进入负面清单	否	无	

4066	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线2#所带16#箱变站内变	250	23.57	166	166	未进入负面清单	否	无	
4067	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线44右6#变压器	100	23.57	66	66	未进入负面清单	否	无	
4068	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块14#配变站2#变压器	400	23.56	266	266	未进入负面清单	否	无	
4069	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线14支1#柱上变压器	200	23.56	133	133	未进入负面清单	否	无	
4070	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区1#配变站2号变压器	800	23.56	532	532	未进入负面清单	否	无	
4071	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线凯顺小区1#配变站母线间隔配电变压器	630	23.56	419	419	未进入负面清单	否	无	
4072	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线56号金庄村变压器	200	23.56	133	133	未进入负面清单	否	无	
4073	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分11#柱上变压器	200	23.56	133	133	未进入负面清单	否	无	
4074	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线79号关山一组变压器	200	23.55	133	133	未进入负面清单	否	无	
4075	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中天二线	中天二线粮栈二分线17#柱上变压器	315	23.54	209	209	未进入负面清单	否	无	
4076	国网抚顺市顺城区供电分公司			中跃西线15智能变压器	400	23.53	266	266	未进入负面清单	否	无	
4077	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线19右1#变压器	400	23.53	266	266	未进入负面清单	否	无	
4078	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块4#配变站2#变压器	630	23.52	419	419	未进入负面清单	否	无	
4079	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线46柱上变压器	315	23.5	209	209	未进入负面清单	否	无	
4080	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线皇家马德里4#箱变2#配电变压器	400	23.5	266	266	未进入负面清单	否	无	
4081	国网抚顺市新抚区供电分公司			中央专线中央大街开闭所27#配变站变压器	500	23.49	333	333	未进入负面清单	否	无	

4082	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	隆达世纪花园小区1#配变站1#变压器	630	23.49	419	419	未进入负面清单	否	无	
4083	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线87+1左7#柱上变压器	200	23.49	133	133	未进入负面清单	否	无	
4084	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线57#阿金湾佳苑小区2#箱变变压器	630	23.48	419	419	未进入负面清单	否	无	
4085	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线韩家分线50号韩家变台变压器	100	23.47	67	67	未进入负面清单	否	无	
4086	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线27左1所带21#箱变站内变	400	23.46	266	266	未进入负面清单	否	无	
4087	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线弘福郦景2#配变站2#变压器	500	23.45	333	333	未进入负面清单	否	无	
4088	国网抚顺市顺城区供电分公司			北关干线南关分线9智能变	400	23.44	266	266	未进入负面清单	否	无	
4089	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期5#箱变1#变压器	400	23.44	266	266	未进入负面清单	否	无	
4090	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块3#配变站变压器	500	23.44	333	333	未进入负面清单	否	无	
4091	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分84#柱上变压器	100	23.44	67	67	未进入负面清单	否	无	
4092	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线72#变压器	200	23.43	133	133	未进入负面清单	否	无	
4093	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	新河家园2#配变站1#	500	23.42	333	333	未进入负面清单	否	无	
4094	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出8B-2#箱变配电变压器	400	23.41	266	266	未进入负面清单	否	无	
4095	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线7右3变台	200	23.41	133	133	未进入负面清单	否	无	
4096	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线60柱上变压器	400	23.41	266	266	未进入负面清单	否	无	
4097	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋一线	10kV凯旋一线巴黎都市1#箱变进线间隔配电变压器	630	23.4	420	420	未进入负面清单	否	无	
4098	国网抚顺市望花区供电分公司			二院东小区1#配电站新变压器	630	23.4	420	420	未进入负面清单	否	无	

4099	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带1#箱变1#配电变压器	400	23.4	266	266	未进入负面清单	否	无	
4100	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线天桥分线23号天桥变压器	50	23.4	33	33	未进入负面清单	否	无	
4101	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线敬老院分线08号敬老院变台变压器	100	23.39	67	67	未进入负面清单	否	无	
4102	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左3左3#柱上变压器	200	23.39	133	133	未进入负面清单	否	无	
4103	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线代东沟支线35号代东沟变压器	50	23.38	33	33	未进入负面清单	否	无	
4104	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分2+1左4#柱上变压器	200	23.38	133	133	未进入负面清单	否	无	
4105	国网抚顺市东洲区供电分公司			1#配电站变压器间隔1配电变压器	400	23.37	267	267	未进入负面清单	否	无	
4106	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线张刘分线99号刘小堡变压器	400	23.36	267	267	未进入负面清单	否	无	
4107	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	格林晟博苑1#箱变变压器	630	23.36	420	420	未进入负面清单	否	无	
4108	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右2右1支1#柱上变压器	200	23.36	133	133	未进入负面清单	否	无	
4109	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线李家南台分线03号李家南台变变压器	200	23.35	133	133	未进入负面清单	否	无	
4110	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干线64号腰站523变压器	250	23.35	167	167	未进入负面清单	否	无	
4111	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带6#箱变站内变	400	23.35	267	267	未进入负面清单	否	无	
4112	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福中二线	福中二线电业局5#配变站2号变压器	400	23.33	267	267	未进入负面清单	否	无	
4113	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线两家分005号两家村变压器	100	23.32	67	67	未进入负面清单	否	无	

4114	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线大柳树分线148号哑巴岭变台变压器	100	23.32	67	67	未进入负面清单	否	无	
4115	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线南山分线南山变压器	50	23.32	33	33	未进入负面清单	否	无	
4116	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大五期2号箱变变压器间隔配电变压器	630	23.31	420	420	未进入负面清单	否	无	
4117	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线二组分线022号吴家沟公变变压器	30	23.31	20	20	未进入负面清单	否	无	
4118	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷干线55柱上变压器（原48右7）	200	23.3	133	133	未进入负面清单	否	无	
4119	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线夏家分杜家东支004号变压器	315	23.28	210	210	未进入负面清单	否	无	
4120	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线49#所带5#箱变站内变	315	23.28	210	210	未进入负面清单	否	无	
4121	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园8#箱变B	400	23.27	267	267	未进入负面清单	否	无	
4122	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线搭连分19左#4	100	23.27	67	67	未进入负面清单	否	无	
4123	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线巨龙家园配变站变压器间隔1配电变压器	400	23.26	267	267	未进入负面清单	否	无	
4124	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	卧龙湾1#箱变1#变压器	630	23.25	421	421	未进入负面清单	否	无	
4125	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工农南分线18变压器	160	23.24	107	107	未进入负面清单	否	无	
4126	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块9#箱变变压器间隔配电变压器	400	23.24	267	267	未进入负面清单	否	无	
4127	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	阳光丽景1#箱变-1#变压器	400	23.23	267	267	未进入负面清单	否	无	
4128	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园2#箱变-1	315	23.22	210	210	未进入负面清单	否	无	
4129	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线16-3号变压器	250	23.21	167	167	未进入负面清单	否	无	

4130	国网抚顺市顺城区供电分公司			新区二线十二方块4#箱变2#变压器	400	23.21	267	267	未进入负面清单	否	无	
4131	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线什排地支线021号什排地公变二号变	100	23.21	67	67	未进入负面清单	否	无	
4132	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线孤家一队支02号孤家一队变压器	400	23.21	267	267	未进入负面清单	否	无	
4133	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线九道沟分线8号九道沟村变压器	200	23.2	134	134	未进入负面清单	否	无	
4134	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西一分线04号和平新村变压器	200	23.19	134	134	未进入负面清单	否	无	
4135	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	阳光丽城5#变压器	630	23.19	421	421	未进入负面清单	否	无	
4136	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线张家台分04号张家台区变压器	315	23.18	210	210	未进入负面清单	否	无	
4137	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分12#柱上变压器	200	23.17	134	134	未进入负面清单	否	无	
4138	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线代东沟公变支线1号代东沟公变变压器	50	23.17	33	33	未进入负面清单	否	无	
4139	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线8右4右1#变压器	315	23.16	211	211	未进入负面清单	否	无	
4140	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北小区7#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	23.16	267	267	未进入负面清单	否	无	
4141	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园5#箱变-1	400	23.15	267	267	未进入负面清单	否	无	
4142	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分汽配支5号三宝南变压器	400	23.15	267	267	未进入负面清单	否	无	

4143	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线宁远西小区2#配变站变压器	400	23.15	267	267	未进入负面清单	否	无	
4144	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线44#所带7#箱变站内变	250	23.14	167	167	未进入负面清单	否	无	
4145	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线香墅湾1#箱变变压器	630	23.13	421	421	未进入负面清单	否	无	
4146	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金一线	阿金一线#66	50	23.13	33	33	未进入负面清单	否	无	
4147	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带5#箱变站内变	400	23.12	268	268	未进入负面清单	否	无	
4148	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	明骏小区1#配变站变配电变压器	500	23.12	334	334	未进入负面清单	否	无	
4149	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大3号箱变变压器间隔配电变压器	400	23.12	268	268	未进入负面清单	否	无	
4150	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线猴石一分线1号猴石一变压器	200	23.12	134	134	未进入负面清单	否	无	
4151	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线平塑二线61右4右9左3#变台	315	23.1	211	211	未进入负面清单	否	无	
4152	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	极地干线海岸分线皇家海岸3期5#箱变变压器B	500	23.07	335	335	未进入负面清单	否	无	
4153	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线568庄园1#箱变变压器间隔1配电变压器	800	23.06	536	536	未进入负面清单	否	无	
4154	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分线美庭雅居箱变变压器	315	23.06	211	211	未进入负面清单	否	无	
4155	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	锦工联线左岸公园2#箱变B	400	23.05	268	268	未进入负面清单	否	无	
4156	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线台南华府4#配变站站内变压器	315	23.05	211	211	未进入负面清单	否	无	
4157	国网抚顺市开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	绿地二期3#箱变变压器间隔配电变压器	630	23.05	422	422	未进入负面清单	否	无	
4158	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	青云林海5#箱变变压器	630	23.05	422	422	未进入负面清单	否	无	

4159	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右8所带1#箱变主变	315	23.04	211	211	未进入负面清单	否	无	
4160	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线时代养猪场分线3号双圆住宅变压器	200	23.04	134	134	未进入负面清单	否	无	
4161	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV达山干线59号青台子北变压器	200	23.03	134	134	未进入负面清单	否	无	
4162	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分17左8所带1#箱变变压器	630	23.03	422	422	未进入负面清单	否	无	
4163	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线090号下寨子三号变压器	160	23.01	107	107	未进入负面清单	否	无	
4164	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分7右3#	250	22.98	168	168	未进入负面清单	否	无	
4165	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出2#环网箱6A-1#箱变配电变压器	315	22.98	211	211	未进入负面清单	否	无	
4166	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所45#配变站变压器	630	22.98	422	422	未进入负面清单	否	无	
4167	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期10#箱变变压器	400	22.98	268	268	未进入负面清单	否	无	
4168	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线霸王沟一队支线2号霸王沟西变压器(二批)	200	22.96	134	134	未进入负面清单	否	无	
4169	国网抚顺市新抚区供电分公司			解放干线解放路开闭所32-2#变压器	500	22.95	335	335	未进入负面清单	否	无	
4170	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线10#-1#箱变间隔配电变压器	630	22.95	422	422	未进入负面清单	否	无	
4171	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线二道岭公用分线2号二道岭公用变变压器	100	22.94	67	67	未进入负面清单	否	无	
4172	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块12#箱变变压器配电变压器	630	22.93	423	423	未进入负面清单	否	无	

4173	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区7-3配电变压器	630	22.92	423	423	未进入负面清单	否	无	
4174	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线安家沟支线3号安家沟变压器	100	22.92	67	67	未进入负面清单	否	无	
4175	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线白旗沟支线19号白旗沟变压器	30	22.92	20	20	未进入负面清单	否	无	
4176	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡8#配变站1#变压器	400	22.92	268	268	未进入负面清单	否	无	
4177	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	B区二线1#变压器	800	22.91	537	537	未进入负面清单	否	无	
4178	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	东洲干线	油机社区1#箱变变压器	400	22.91	268	268	未进入负面清单	否	无	
4179	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	开发一线1#环网柜带阳光丽景三期A区配电室变压器2配电变压器	800	22.9	537	537	未进入负面清单	否	无	
4180	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干线60右23号公路工程段534变压器	100	22.9	67	67	未进入负面清单	否	无	
4181	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马1配变站变压器	400	22.9	268	268	未进入负面清单	否	无	
4182	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	道街干线28#新抚路北10-1#变压器	400	22.9	268	268	未进入负面清单	否	无	
4183	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线108号大柳三台变压器（新）	200	22.9	134	134	未进入负面清单	否	无	
4184	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	YHG_本溪路一线20油三房产处维护开关间隔配电变压	800	22.89	537	537	未进入负面清单	否	无	
4185	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线52变压器	100	22.89	67	67	未进入负面清单	否	无	
4186	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	印染线	印染干线32右1#柱上变压器	200	22.88	134	134	未进入负面清单	否	无	
4187	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	本溪路二线08	315	22.88	211	211	未进入负面清单	否	无	
4188	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线21 1号箱变配电变压器	500	22.86	336	336	未进入负面清单	否	无	

4189	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线孤山子分线1号孤山子西公变变压器	400	22.86	269	269	未进入负面清单	否	无	
4190	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区9-1#箱变变压器	315	22.86	211	211	未进入负面清单	否	无	
4191	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线北市分线北台3#配变站变压器	315	22.85	212	212	未进入负面清单	否	无	
4192	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线南关分线13变压器	400	22.85	269	269	未进入负面清单	否	无	
4193	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线腰领分线腰领变压器	100	22.85	67	67	未进入负面清单	否	无	
4194	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡8#配变站2#变压器	400	22.84	269	269	未进入负面清单	否	无	
4195	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东26#乾安小区2#箱变变压器	630	22.81	423	423	未进入负面清单	否	无	
4196	国网抚顺市东洲区供电分公司			阿金一线66#柱上变压器	200	22.81	134	134	未进入负面清单	否	无	
4197	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线房申分038号房申东台变压器	200	22.8	134	134	未进入负面清单	否	无	
4198	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	辽阳社区小区3#配变站1#变压器	630	22.79	423	423	未进入负面清单	否	无	
4199	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线35+1左2#柱上变压器	200	22.79	134	134	未进入负面清单	否	无	
4200	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1右4#柱上变压器	200	22.79	134	134	未进入负面清单	否	无	
4201	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线9配变站1变压器	400	22.78	269	269	未进入负面清单	否	无	
4202	国网抚顺市东洲区供电分公司			新苑小区1#开闭所配出3A-2#箱变配电变压器	630	22.78	423	423	未进入负面清单	否	无	
4203	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业二号线	10kV二建住宅楼530箱变负荷柜间隔配电变压器	400	22.77	269	269	未进入负面清单	否	无	
4204	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	盘北小区1#配变站1#变压器	400	22.77	269	269	未进入负面清单	否	无	

4205	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭13号配电变压器	630	22.77	424	424	未进入负面清单	否	无	
4206	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出8B-1#箱变配电变压器	400	22.77	269	269	未进入负面清单	否	无	
4207	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线新屯二台分2号新屯二台变压器	100	22.77	67	67	未进入负面清单	否	无	
4208	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线粮库分线003号粮库变压器	100	22.76	67	67	未进入负面清单	否	无	
4209	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线#89	200	22.76	134	134	未进入负面清单	否	无	
4210	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线西沟支47号小寨子西沟变压器	200	22.75	135	135	未进入负面清单	否	无	
4211	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	解放干线	配电变压器666	630	22.75	424	424	未进入负面清单	否	无	
4212	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	工光二线新民分线4左6	315	22.73	212	212	未进入负面清单	否	无	
4213	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	御龙湾分14，4#箱变A	315	22.73	212	212	未进入负面清单	否	无	
4214	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线弘福郦景2#配变站1#配电变压器	500	22.73	336	336	未进入负面清单	否	无	
4215	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	本溪路一线38	160	22.71	108	108	未进入负面清单	否	无	
4216	国网抚顺市望花区供电分公司			二院东小区1#配变站1#变压器	630	22.71	424	424	未进入负面清单	否	无	
4217	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	富甲之邦一期2#箱变	315	22.71	212	212	未进入负面清单	否	无	
4218	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线皇家马德里4#箱变1#变压器	400	22.7	269	269	未进入负面清单	否	无	
4219	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区1#配变站1号变压器	800	22.7	538	538	未进入负面清单	否	无	
4220	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线7所带9#箱变站内变	315	22.7	212	212	未进入负面清单	否	无	

4221	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园1#箱变-2变压器	400	22.69	269	269	未进入负面清单	否	无	
4222	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干线板城分302号大坎村变压器	200	22.68	135	135	未进入负面清单	否	无	
4223	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	星河城小区7#配变站配电变压器	630	22.68	424	424	未进入负面清单	否	无	
4224	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所38#配变站变压器	630	22.67	424	424	未进入负面清单	否	无	
4225	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线179号猴石变压器	100	22.66	67	67	未进入负面清单	否	无	
4226	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸6号箱变配电变压器	630	22.66	424	424	未进入负面清单	否	无	
4227	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右4#柱上变压器	200	22.66	135	135	未进入负面清单	否	无	
4228	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	YHG_南台一线25#开关间隔配电变压器	630	22.64	424	424	未进入负面清单	否	无	
4229	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	宏钢家园小区5#配变站1#变压器	630	22.63	424	424	未进入负面清单	否	无	
4230	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线11#变压器	400	22.62	270	270	未进入负面清单	否	无	
4231	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑二期1号-2箱变变压器	500	22.61	337	337	未进入负面清单	否	无	
4232	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线8#杨木林公用变变压器	200	22.61	135	135	未进入负面清单	否	无	
4233	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线4所带12#箱变站内变	315	22.61	212	212	未进入负面清单	否	无	
4234	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线甘井沟水库支线17号甘井沟水库变压器	10	22.61	7	7	未进入负面清单	否	无	
4235	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线丁堡公用2号支线19号丁堡公用2变压器	50	22.61	34	34	未进入负面清单	否	无	

4236	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线78-5B#箱变	200	22.6	135	135	未进入负面清单	否	无	
4237	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线70右1箱变1#变压器	400	22.6	270	270	未进入负面清单	否	无	
4238	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1左3#柱上变压器	200	22.59	135	135	未进入负面清单	否	无	
4239	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美墅二期3箱变-变压器	630	22.59	425	425	未进入负面清单	否	无	
4240	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马5配变站2变压器	400	22.59	270	270	未进入负面清单	否	无	
4241	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线兴隆摩尔世界2号配电变压器	1000	22.58	674	674	未进入负面清单	否	无	
4242	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块12#配变站1#变压器	400	22.57	270	270	未进入负面清单	否	无	
4243	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城13#箱变变压器	630	22.56	425	425	未进入负面清单	否	无	
4244	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	隆达世纪花园小区2#配变站1#变压器	630	22.56	425	425	未进入负面清单	否	无	
4245	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	凤和二线12右1	315	22.55	212	212	未进入负面清单	否	无	
4246	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线7配变站2变压器	400	22.54	270	270	未进入负面清单	否	无	
4247	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大4号箱变变压器间隔配电变压器	400	22.54	270	270	未进入负面清单	否	无	
4248	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	监狱分线1变台	400	22.54	270	270	未进入负面清单	否	无	
4249	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑二期1号箱变变压器	500	22.54	337	337	未进入负面清单	否	无	
4250	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线北庙子支线4号北庙子变压器	50	22.53	34	34	未进入负面清单	否	无	
4251	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	汽贸小区3#配变站母线配电变压器	630	22.53	425	425	未进入负面清单	否	无	
4252	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线任霸分线136号霸王沟西队公变	100	22.51	67	67	未进入负面清单	否	无	

4253	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线西沟分线060号王小堡变压器	50	22.5	34	34	未进入负面清单	否	无	
4254	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香墅湾三期1#箱变配电变压器	630	22.49	425	425	未进入负面清单	否	无	
4255	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带1#箱变变压器	400	22.47	270	270	未进入负面清单	否	无	
4256	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线2#所带11#箱变站内变	400	22.47	270	270	未进入负面清单	否	无	
4257	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线7号变压器	315	22.47	213	213	未进入负面清单	否	无	
4258	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线上西分线391号新屯变压器	100	22.46	68	68	未进入负面清单	否	无	
4259	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线171号柴家店变压器	200	22.46	135	135	未进入负面清单	否	无	
4260	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分17右1#	200	22.46	135	135	未进入负面清单	否	无	
4261	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线上砖分102号上砖分变压器	400	22.45	270	270	未进入负面清单	否	无	
4262	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	盘北小区3#配变站1#变压器	315	22.45	213	213	未进入负面清单	否	无	
4263	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	东洲干线	东洲干线48+1所带2#箱变	630	22.44	426	426	未进入负面清单	否	无	
4264	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块4#配变站1#变压器	400	22.43	270	270	未进入负面清单	否	无	
4265	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线21号东河沟变压器	200	22.43	135	135	未进入负面清单	否	无	
4266	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区16#配电站2#变压器	400	22.42	270	270	未进入负面清单	否	无	
4267	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右5#柱上变压器	200	22.42	135	135	未进入负面清单	否	无	
4268	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线101地质队2#配电变压器	500	22.42	338	338	未进入负面清单	否	无	

4269	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期3#箱变变压器	630	22.41	426	426	未进入负面清单	否	无	
4270	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供2#环网柜供1#箱变变压器	400	22.4	270	270	未进入负面清单	否	无	
4271	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变415五一厂线	10kV南杂木五一厂线五一厂分线001号五一厂沟里变压器	200	22.39	135	135	未进入负面清单	否	无	
4272	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线21号孤山子东公变变压器	400	22.38	270	270	未进入负面清单	否	无	
4273	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区4-3箱变配电变压器	250	22.38	169	169	未进入负面清单	否	无	
4274	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线100左6变台	100	22.36	68	68	未进入负面清单	否	无	
4275	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线78#-6B#智能变	200	22.35	135	135	未进入负面清单	否	无	
4276	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线上龙湾南台分线1号上龙湾南台变压器	200	22.35	135	135	未进入负面清单	否	无	
4277	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	富邦华润万家小区2#配变站变压器	630	22.34	426	426	未进入负面清单	否	无	
4278	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线#95	250	22.34	169	169	未进入负面清单	否	无	
4279	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线78#-6A#智能变	315	22.32	213	213	未进入负面清单	否	无	
4280	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分006号施家西台变压器	315	22.32	213	213	未进入负面清单	否	无	
4281	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上二分上头支93#上头二台变压器	200	22.31	135	135	未进入负面清单	否	无	
4282	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线82变台	315	22.31	213	213	未进入负面清单	否	无	
4283	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	博雅居然1#箱变母线间隔配电变压器	400	22.31	271	271	未进入负面清单	否	无	
4284	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分8-11#箱变	315	22.29	213	213	未进入负面清单	否	无	

4285	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线零道街1#配变站变压器	630	22.28	427	427	未进入负面清单	否	无	
4286	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	红光小区4#配变站配电变压器	500	22.28	339	339	未进入负面清单	否	无	
4287	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线47#所带9#箱变站内变	400	22.27	271	271	未进入负面清单	否	无	
4288	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线9+1柱上变压器	315	22.27	213	213	未进入负面清单	否	无	
4289	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭3#箱变变压器	630	22.27	427	427	未进入负面清单	否	无	
4290	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线红林分线86号贾屯公用变变压器	100	22.26	68	68	未进入负面清单	否	无	
4291	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线高立屯公变三号分线05号高立屯公变三号	200	22.26	135	135	未进入负面清单	否	无	
4292	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	油三小区1#配变站1#变压器	400	22.25	271	271	未进入负面清单	否	无	
4293	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城8#箱变变压器	630	22.25	427	427	未进入负面清单	否	无	
4294	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线11左1所带11#箱变站内变	250	22.25	169	169	未进入负面清单	否	无	
4295	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线顺前二线靠山分线12	315	22.25	213	213	未进入负面清单	否	无	
4296	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区3#配变站配电变压器	630	22.23	427	427	未进入负面清单	否	无	
4297	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线蚕种厂支线2号蚕种厂变压器	100	22.23	68	68	未进入负面清单	否	无	
4298	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线小甘河村支线2号小甘河村变压器	400	22.23	271	271	未进入负面清单	否	无	
4299	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	天朗二线	天朗国际2#变电所变压器	1250	22.22	847	847	未进入负面清单	否	无	

4300	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线公用变4号分线3号公用变4号南山城公用变	200	22.22	136	136	未进入负面清单	否	无	
4301	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线将北小区2号箱变2号变压器	400	22.22	271	271	未进入负面清单	否	无	
4302	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线房申支010号房申村变压器	200	22.21	136	136	未进入负面清单	否	无	
4303	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线神树沟分线9号长岭屯变压器	100	22.2	68	68	未进入负面清单	否	无	
4304	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线22右1#	315	22.19	214	214	未进入负面清单	否	无	
4305	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线瓦厂分3号李一变住宅变压器	100	22.19	68	68	未进入负面清单	否	无	
4306	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分13#柱上变压器	200	22.19	136	136	未进入负面清单	否	无	
4307	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带10#箱变变压器	400	22.18	271	271	未进入负面清单	否	无	
4308	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	10kV方大一线大田支006#大田北台变压器	200	22.17	136	136	未进入负面清单	否	无	
4309	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分17左4#	315	22.16	214	214	未进入负面清单	否	无	
4310	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线崴子村支线1号崴子村变压器	100	22.16	68	68	未进入负面清单	否	无	
4311	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线17分支箱-2号变压器	400	22.15	271	271	未进入负面清单	否	无	
4312	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	御龙湾分14，2#箱变B	400	22.15	271	271	未进入负面清单	否	无	
4313	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线黑背东分001号黑背东变压器	400	22.15	271	271	未进入负面清单	否	无	
4314	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线中街分线005号电业门前台变压器	315	22.15	214	214	未进入负面清单	否	无	

4315	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线61#所带5#箱变-1#变压器	200	22.14	136	136	未进入负面清单	否	无	
4316	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东六专线	1	500	22.14	339	339	未进入负面清单	否	无	
4317	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线174号杆T接样子沟分线96号样子三队变压器	30	22.13	20	20	未进入负面清单	否	无	
4318	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线7所带8#箱变站内变	400	22.13	271	271	未进入负面清单	否	无	
4319	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线61右1#小老虎沟5#变压器	400	22.13	271	271	未进入负面清单	否	无	
4320	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线071号门坎哨变压器	200	22.12	136	136	未进入负面清单	否	无	
4321	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区6#箱变新1#变压器	400	22.12	272	272	未进入负面清单	否	无	
4322	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线78#-8A#智能变	315	22.12	214	214	未进入负面清单	否	无	
4323	国网抚顺市东洲区供电分公司			新苑小区1#开闭所配出3A-1#箱变配电变压器	630	22.11	428	428	未进入负面清单	否	无	
4324	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线4#环网柜带国际鑫城3期2#箱变A	400	22.11	272	272	未进入负面清单	否	无	
4325	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡5#箱变1#变压器	400	22.09	272	272	未进入负面清单	否	无	
4326	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块11#配变站1#变压器	500	22.09	340	340	未进入负面清单	否	无	
4327	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分020号山城子一台变压器（新）	200	22.08	136	136	未进入负面清单	否	无	
4328	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线17左5东方家园箱变-2#变压器	250	22.08	170	170	未进入负面清单	否	无	

4329	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线湾龙背三组支线3号湾龙背三组变压器	200	22.08	136	136	未进入负面清单	否	无	
4330	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线67#带8#莫地1#配电变压器	315	22.07	214	214	未进入负面清单	否	无	
4331	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线6#所带22#箱变站内变	400	22.07	272	272	未进入负面清单	否	无	
4332	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋二线	10kV凯旋二线巴黎都市2#箱变进线间隔配电变压器	500	22.07	340	340	未进入负面清单	否	无	
4333	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋一线	10kV凯旋一线巴黎都市2#箱变进线间隔配电变压器	400	22.03	272	272	未进入负面清单	否	无	
4334	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线新民屯岐线3号新民屯变压器	200	22.02	136	136	未进入负面清单	否	无	
4335	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线地震台分线2号地震台变压器	200	22.02	136	136	未进入负面清单	否	无	
4336	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线大甘河村支线5号大甘河村变压器	400	21.98	272	272	未进入负面清单	否	无	
4337	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分9右2#柱上变压器	100	21.98	68	68	未进入负面清单	否	无	
4338	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线马圈沟分20号上黄五队变压器	100	21.98	68	68	未进入负面清单	否	无	
4339	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线185号瓦房二台变压器	50	21.98	34	34	未进入负面清单	否	无	
4340	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块6#配变站2#变压器	400	21.98	272	272	未进入负面清单	否	无	
4341	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线北岔支线042号北岔变压器	50	21.98	34	34	未进入负面清单	否	无	
4342	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带3#箱变1#配电变压器	400	21.97	272	272	未进入负面清单	否	无	

4343	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	凤工三线18	630	21.97	429	429	未进入负面清单	否	无	
4344	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线16-3号变压器	400	21.97	272	272	未进入负面清单	否	无	
4345	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线79#-11#变压器	250	21.96	170	170	未进入负面清单	否	无	
4346	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线哈塘沟分线哈塘沟变压器	100	21.93	68	68	未进入负面清单	否	无	
4347	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉二台分上鲜台支03号上鲜台村区变压器	200	21.93	136	136	未进入负面清单	否	无	
4348	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线敬老院分线01号敬老院变压器	50	21.92	34	34	未进入负面清单	否	无	
4349	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线四平联络分线北四平南二台支1号杆南二台变压器	200	21.9	136	136	未进入负面清单	否	无	
4350	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线荒地二台柱上变压器	100	21.9	68	68	未进入负面清单	否	无	
4351	国网抚顺市顺城区供电分公司			油毡干线69左3+1支2柱上变压器	400	21.9	272	272	未进入负面清单	否	无	
4352	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线18，金鼎世纪城1#箱变A	400	21.89	272	272	未进入负面清单	否	无	
4353	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	隆达世纪花园小区5#配变站1#变压器	400	21.88	272	272	未进入负面清单	否	无	
4354	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线21+1智能变压器	200	21.88	136	136	未进入负面清单	否	无	
4355	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31#环网柜悦鑫国际5#	630	21.88	429	429	未进入负面清单	否	无	
4356	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线16-2号变压器	250	21.88	170	170	未进入负面清单	否	无	
4357	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线北大井分002#北大井变压器	200	21.88	136	136	未进入负面清单	否	无	

4358	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩4#箱变变压器	630	21.87	429	429	未进入负面清单	否	无	
4359	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	新钢小区4号箱变变压器间隔配电变压器	400	21.87	273	273	未进入负面清单	否	无	
4360	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右8所带2#箱变主变	400	21.87	273	273	未进入负面清单	否	无	
4361	国网抚顺县供电公司			10kV横道线河东分2号会元2台变压器	400	21.85	273	273	未进入负面清单	否	无	
4362	国网清原满族自治县供电公司	金鼎66kV变电站	苍石干线	10kV苍石干线北苍石分线034号红透山公用变压器	400	21.85	273	273	未进入负面清单	否	无	
4363	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线育才小区分线供热支线02号合作七号楼变压器	200	21.85	136	136	未进入负面清单	否	无	
4364	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线68号砬子后变压器	20	21.84	14	14	未进入负面清单	否	无	
4365	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	雷锋干线	雷锋干线19	50	21.81	34	34	未进入负面清单	否	无	
4366	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线金沟支线大秧变压器	100	21.81	68	68	未进入负面清单	否	无	
4367	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线49#所带5#箱变站内变	315	21.81	215	215	未进入负面清单	否	无	
4368	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	曙光世家小区4#配变站变压器	630	21.8	430	430	未进入负面清单	否	无	
4369	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	沈抚新城回迁楼3、4、5期1#箱变配电变压器	630	21.8	430	430	未进入负面清单	否	无	
4370	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	澳海澜庭7#变压器	630	21.8	430	430	未进入负面清单	否	无	
4371	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV海浪线果木分果木村二台区（新）柱上变压器	200	21.8	136	136	未进入负面清单	否	无	
4372	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分21#-22#箱变	200	21.79	136	136	未进入负面清单	否	无	

4373	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线58-2#箱变-2	400	21.79	273	273	未进入负面清单	否	无	
4374	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线15号气象南山台变压器	160	21.78	109	109	未进入负面清单	否	无	
4375	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电	孤新线	10kV孤新线36号806库变压器	50	21.78	34	34	未进入负面清单	否	无	
4376	国网清原满族自治县供电公司			10kV市街线什排地支线5#什排地南公变变压器	200	21.78	136	136	未进入负面清单	否	无	
4377	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线南小堡支线4号南小堡村变压器	200	21.78	136	136	未进入负面清单	否	无	
4378	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线（平山）	南平一线44+1左6#柱上变压器	200	21.77	136	136	未进入负面清单	否	无	
4379	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区4#配变站配电变压器	630	21.77	430	430	未进入负面清单	否	无	
4380	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线55右4-1号变压器	400	21.76	273	273	未进入负面清单	否	无	
4381	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城11#箱变变压器	630	21.76	430	430	未进入负面清单	否	无	
4382	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线46柱上变压器2	315	21.76	215	215	未进入负面清单	否	无	
4383	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美墅二期4箱变-变压器	630	21.75	430	430	未进入负面清单	否	无	
4384	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线尹家七队分线14号尹家四队台变压器	100	21.72	68	68	未进入负面清单	否	无	
4385	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线32右10	200	21.72	137	137	未进入负面清单	否	无	
4386	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线38右9变台	315	21.72	215	215	未进入负面清单	否	无	
4387	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线皇家马德里2#箱变1#变压器	400	21.72	273	273	未进入负面清单	否	无	
4388	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园3#箱变-1	315	21.71	215	215	未进入负面清单	否	无	

4389	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线北太支018号变压器	100	21.7	68	68	未进入负面清单	否	无	
4390	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马3配变站2变压器	400	21.7	273	273	未进入负面清单	否	无	
4391	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线长砬沟分043号长砬村变压器	100	21.7	68	68	未进入负面清单	否	无	
4392	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线山城子北大棚支018号山城子北大棚变压器	100	21.69	68	68	未进入负面清单	否	无	
4393	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大五期3号箱变变压器间隔配电变压器	630	21.68	430	430	未进入负面清单	否	无	
4394	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变644建昌一线	帝景翰苑小区11#配变站配电变压器	500	21.66	342	342	未进入负面清单	否	无	
4395	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	南一雅苑小区2#配变站1#变压器	630	21.66	431	431	未进入负面清单	否	无	
4396	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	郎台联线	郎台联线炭黑分1+1#柱上变压器	100	21.65	68	68	未进入负面清单	否	无	
4397	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	格林晟博苑2#箱变变压器	630	21.64	431	431	未进入负面清单	否	无	
4398	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线大孤家二组支线2号大孤家二组变压器	200	21.64	137	137	未进入负面清单	否	无	
4399	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马6配变站2变压器	500	21.63	342	342	未进入负面清单	否	无	
4400	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线王小堡分线147号王小堡公变变压器	400	21.61	274	274	未进入负面清单	否	无	
4401	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网柜带李石8-2地块1#箱变B	400	21.61	274	274	未进入负面清单	否	无	
4402	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	本溪路一线24左5	160	21.61	109	109	未进入负面清单	否	无	
4403	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线高新分线172号大金厂变压器	200	21.6	137	137	未进入负面清单	否	无	

4404	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	御龙湾分14，1#箱变B	250	21.6	171	171	未进入负面清单	否	无	
4405	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线碧水庭园1#配变站1#变压器	400	21.59	274	274	未进入负面清单	否	无	
4406	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大二期洋房1号箱变变压器间隔配电变压器	400	21.58	274	274	未进入负面清单	否	无	
4407	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线137号曲家变压器	100	21.58	68	68	未进入负面清单	否	无	
4408	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	科技二线	科技二线59#变压器	50	21.57	34	34	未进入负面清单	否	无	
4409	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带7#箱变变压器	400	21.57	274	274	未进入负面清单	否	无	
4410	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	辽阳社区小区1#配变站1#变压器	630	21.57	431	431	未进入负面清单	否	无	
4411	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线大甸分034号大甸子村变压器	400	21.56	274	274	未进入负面清单	否	无	
4412	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	监狱分线24右9右1变台	100	21.55	68	68	未进入负面清单	否	无	
4413	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线甸心子支线2号甸心子变压器	200	21.54	137	137	未进入负面清单	否	无	
4414	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线宏福郦景1#配变站2#变压器	500	21.53	342	342	未进入负面清单	否	无	
4415	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	千户干线	千户干线园区分线33右11#变台	100	21.53	68	68	未进入负面清单	否	无	
4416	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10KV红一号线长岭子东台分线长岭子东台变压器	200	21.53	137	137	未进入负面清单	否	无	
4417	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线红墅湾2#箱变1#配电变压器	315	21.52	216	216	未进入负面清单	否	无	
4418	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线四合堡支线004号四合堡变压器	200	21.52	137	137	未进入负面清单	否	无	
4419	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	B区一线1#变压器	800	21.51	548	548	未进入负面清单	否	无	

4420	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线5右1#柱上变压器	200	21.5	137	137	未进入负面清单	否	无	
4421	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线东岔支线东岔变压器	100	21.49	69	69	未进入负面清单	否	无	
4422	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1左5#柱上变压器	200	21.49	137	137	未进入负面清单	否	无	
4423	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电	黑虎干线	黑虎干线27变台	315	21.48	216	216	未进入负面清单	否	无	
4424	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	裕民干线	裕民干线16左1柱上变压器	400	21.48	274	274	未进入负面清单	否	无	
4425	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线山嘴分线010号山嘴变压器	50	21.48	34	34	未进入负面清单	否	无	
4426	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线74右5-箱变-1#变压器	315	21.47	216	216	未进入负面清单	否	无	
4427	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	锦工联线左岸公园3#箱变变压器2	500	21.47	343	343	未进入负面清单	否	无	
4428	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线四道分后古二台支7号后古二台（新）	200	21.47	137	137	未进入负面清单	否	无	
4429	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右8所带2#箱变备变	400	21.47	274	274	未进入负面清单	否	无	
4430	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线55#箱变-2配电变压器	315	21.46	216	216	未进入负面清单	否	无	
4431	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线河南分线东2台支线下夹河东2号变压器	200	21.46	137	137	未进入负面清单	否	无	
4432	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	拉古三台（三）变压器	200	21.45	137	137	未进入负面清单	否	无	
4433	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线坎木分1号坎木东台区变压器	200	21.43	137	137	未进入负面清单	否	无	
4434	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	枫泽家苑小区2#配变站1#变压器	400	21.42	274	274	未进入负面清单	否	无	
4435	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	印染线	印染干线33#柱上变压器	200	21.42	137	137	未进入负面清单	否	无	

4436	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线甸东沟支6左1号大甸子二台变压器	200	21.41	137	137	未进入负面清单	否	无	
4437	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网柜带李石8-2地块3#箱变A	315	21.41	216	216	未进入负面清单	否	无	
4438	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大6号箱变2号变压器间隔配电变压器	400	21.4	274	274	未进入负面清单	否	无	
4439	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线窝瓜沟分线014号窝瓜沟变压器	50	21.39	34	34	未进入负面清单	否	无	
4440	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	施家六队三台	400	21.39	274	274	未进入负面清单	否	无	
4441	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线鸽子分001号鸽子村二台变压器	100	21.37	69	69	未进入负面清单	否	无	
4442	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分21#1514二台支山城子村分台变压器	200	21.35	137	137	未进入负面清单	否	无	
4443	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线汇银东第三期3号箱变变压器	630	21.34	433	433	未进入负面清单	否	无	
4444	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期5#箱变变压器	630	21.33	433	433	未进入负面清单	否	无	
4445	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线13柱上变压器	400	21.32	275	275	未进入负面清单	否	无	
4446	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线61支3	315	21.31	216	216	未进入负面清单	否	无	
4447	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带3#箱变主变	400	21.3	275	275	未进入负面清单	否	无	
4448	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线2#所带15#箱变站内变	400	21.3	275	275	未进入负面清单	否	无	
4449	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线184号梁家卜子变压器	100	21.3	69	69	未进入负面清单	否	无	
4450	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	幸福小区1#配变站1#变压器	315	21.3	216	216	未进入负面清单	否	无	

4451	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	北厚小区1#箱变-1	250	21.29	172	172	未进入负面清单	否	无	
4452	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线15左3#柱上变压器	200	21.28	137	137	未进入负面清单	否	无	
4453	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线后古四台分9号后古四台（新）	200	21.28	137	137	未进入负面清单	否	无	
4454	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	星河城小区3#配变站配电变压器	630	21.27	433	433	未进入负面清单	否	无	
4455	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑二期3#箱变2#变压器	500	21.27	344	344	未进入负面清单	否	无	
4456	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线123左3左1#-1	800	21.27	550	550	未进入负面清单	否	无	
4457	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线7所带1#箱变站内变	400	21.22	275	275	未进入负面清单	否	无	
4458	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线南三家南分线003号南三家变压器	200	21.22	138	138	未进入负面清单	否	无	
4459	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线53#带莫地3#箱变2#变压器	400	21.21	275	275	未进入负面清单	否	无	
4460	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	顺美家园13#箱变A	500	21.21	344	344	未进入负面清单	否	无	
4461	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	窑地小区2#配变站1#变压器	500	21.2	344	344	未进入负面清单	否	无	
4462	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线鹅脖二台分004号变压器	100	21.2	69	69	未进入负面清单	否	无	
4463	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线草盆西台分线002号草盆西台变压器	400	21.19	275	275	未进入负面清单	否	无	
4464	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	曙光世家小区5#配变站变压器	630	21.18	434	434	未进入负面清单	否	无	
4465	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线52左4#所带3#箱变-2#变压器	315	21.18	217	217	未进入负面清单	否	无	

4466	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右3左1左1#柱上变压器	200	21.17	138	138	未进入负面清单	否	无	
4467	国网抚顺市东洲区供电分公司			南平一线44+1左1支4左1#柱上变压器	400	21.16	275	275	未进入负面清单	否	无	
4468	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	印染线	印染干线29#柱上变压器	200	21.15	138	138	未进入负面清单	否	无	
4469	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线18左6左2变压器	315	21.15	217	217	未进入负面清单	否	无	
4470	国网抚顺市顺城区供电分公司			油毡干线#57变压器	400	21.15	275	275	未进入负面清单	否	无	
4471	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区5#配变站配电变压器	630	21.15	434	434	未进入负面清单	否	无	
4472	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线096号邹家一台变压器	400	21.15	275	275	未进入负面清单	否	无	
4473	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线柳圈沟分线21号柳圈沟村变压器	50	21.15	34	34	未进入负面清单	否	无	
4474	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区2#配变站配电变压器	500	21.14	344	344	未进入负面清单	否	无	
4475	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河南线河南二线西四分线三教寺支线30号双庙子北台变压器	160	21.13	110	110	未进入负面清单	否	无	
4476	国网抚顺市东洲区供电分公司			台青二线虎坡分#16	315	21.13	217	217	未进入负面清单	否	无	
4477	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供3#箱式开闭所供7#箱变	400	21.13	275	275	未进入负面清单	否	无	
4478	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线45左1柱上变压器	200	21.12	138	138	未进入负面清单	否	无	
4479	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV郎士线房申分019号王木房申变压器	200	21.11	138	138	未进入负面清单	否	无	
4480	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线2#所带10#箱变站内变	400	21.09	276	276	未进入负面清单	否	无	

4481	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线27左1所带16#箱变站内变	400	21.09	276	276	未进入负面清单	否	无	
4482	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线138号河北公用变变压器	50	21.08	34	34	未进入负面清单	否	无	
4483	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线仓库支6#柱上变压器	200	21.08	138	138	未进入负面清单	否	无	
4484	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分13#-12#箱变	200	21.07	138	138	未进入负面清单	否	无	
4485	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线大沔阳沟分线044号大沔阳八队变压器	100	21.06	69	69	未进入负面清单	否	无	
4486	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分17左8所带3#箱变变压器	630	21.06	434	434	未进入负面清单	否	无	
4487	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	城东三线银河湾小区7#配变站母线间隔配电变压器	630	21.06	434	434	未进入负面清单	否	无	
4488	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分支尹家五队分06号尹家五队变压器	100	21.06	69	69	未进入负面清单	否	无	
4489	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	高开三线沈抚新城回迁楼1#箱变变压器	630	21.05	434	434	未进入负面清单	否	无	
4490	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡林场后沟分支线01号林场住宅变压器	30	21.04	21	21	未进入负面清单	否	无	
4491	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	中部一线辽中分线3+1柱上变压器	400	21.04	276	276	未进入负面清单	否	无	
4492	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线24左1#	160	21.04	110	110	未进入负面清单	否	无	
4493	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线小西卜支线14#小西卜三号变压器	100	21.04	69	69	未进入负面清单	否	无	
4494	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线上河郡5#箱变2#配电变压器	400	21.01	276	276	未进入负面清单	否	无	

4495	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农木下农科队分线农科队变台变压器	100	21.01	69	69	未进入负面清单	否	无	
4496	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线12-1配电变压器	315	21.01	217	217	未进入负面清单	否	无	
4497	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期3号箱变变压器间隔配电变压器	400	21	276	276	未进入负面清单	否	无	
4498	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘佳居小区2#配变站2#变压器	250	20.98	173	173	未进入负面清单	否	无	
4499	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线18右2#	315	20.97	217	217	未进入负面清单	否	无	
4500	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区1#配变站2号变压器	800	20.97	552	552	未进入负面清单	否	无	
4501	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线前戈分8左1开关间隔配电变压器	630	20.97	435	435	未进入负面清单	否	无	
4502	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线东泰家园箱变变压器	400	20.96	276	276	未进入负面清单	否	无	
4503	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线8号变压器	400	20.96	276	276	未进入负面清单	否	无	
4504	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线兴隆摩尔世界4号配电变压器	1000	20.95	691	691	未进入负面清单	否	无	
4505	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线王小堡分线031号沟门口村变压器	400	20.93	276	276	未进入负面清单	否	无	
4506	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线门坎哨分线002号门坎哨变压器	315	20.93	218	218	未进入负面清单	否	无	
4507	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV马圈子线金斗分孤家子二台柱上变压器	100	20.92	69	69	未进入负面清单	否	无	
4508	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分014号关口三台变压器	400	20.91	276	276	未进入负面清单	否	无	
4509	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线萝卜坎分14#萝卜坎二台变压器	200	20.91	138	138	未进入负面清单	否	无	

4510	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线179号台堡村变压器（新）	200	20.9	138	138	未进入负面清单	否	无	
4511	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线秋皮沟支线秋皮沟变压器	50	20.88	35	35	未进入负面清单	否	无	
4512	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31#环网柜悦鑫国际4#	630	20.88	435	435	未进入负面清单	否	无	
4513	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园5#箱变-1变压器	400	20.87	277	277	未进入负面清单	否	无	
4514	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园1#箱变-2	315	20.86	218	218	未进入负面清单	否	无	
4515	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线029号苍石中街变压器	400	20.85	277	277	未进入负面清单	否	无	
4516	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线上河郡6#箱变2#配电变压器	500	20.85	346	346	未进入负面清单	否	无	
4517	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4#柱上变压器	200	20.84	138	138	未进入负面清单	否	无	
4518	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	新钢小区1号箱变变压器间隔配电变压器	400	20.83	277	277	未进入负面清单	否	无	
4519	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	贵族家园小区1#箱式配变站间隔	400	20.81	277	277	未进入负面清单	否	无	
4520	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线90右9	50	20.8	35	35	未进入负面清单	否	无	
4521	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线082号水电营业所变压器	400	20.78	277	277	未进入负面清单	否	无	
4522	国网抚顺市顺城区供电分公司	十二方块开闭所（用户自维）	新区二线	新区二线十三方块7#箱变变压器	630	20.78	436	436	未进入负面清单	否	无	
4523	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线90右3#柱上变压器	200	20.78	138	138	未进入负面清单	否	无	
4524	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分147号松树一变压器	200	20.76	138	138	未进入负面清单	否	无	
4525	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网柜带李石8-2地块2#箱变A	400	20.75	277	277	未进入负面清单	否	无	

4526	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线转弯子支线4号转弯子公变变压器	50	20.75	35	35	未进入负面清单	否	无	
4527	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线板石分028号板石变压器	200	20.74	139	139	未进入负面清单	否	无	
4528	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区3-2#箱变配电变压器	200	20.74	139	139	未进入负面清单	否	无	
4529	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区2-1箱变配电变压器	315	20.73	218	218	未进入负面清单	否	无	
4530	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线219号庙上变压器	100	20.73	69	69	未进入负面清单	否	无	
4531	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二分线8柱上变压器	400	20.71	277	277	未进入负面清单	否	无	
4532	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	东方房地产1#箱变1#变压器间隔配电变压器	315	20.71	218	218	未进入负面清单	否	无	
4533	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线48左2#-1#箱变1#变压器	400	20.7	277	277	未进入负面清单	否	无	
4534	国网抚顺市顺城区供电分公司			新区二线水岸东城2#箱变1#变压器	400	20.69	277	277	未进入负面清单	否	无	
4535	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区1#配变站配电变压器	630	20.69	437	437	未进入负面清单	否	无	
4536	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线70号下年二台变压器	200	20.68	139	139	未进入负面清单	否	无	
4537	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线哥俩好家属楼分线005号哥俩好家属楼变压器	100	20.68	69	69	未进入负面清单	否	无	
4538	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线10#箱变1#间隔配电变压器	500	20.67	347	347	未进入负面清单	否	无	
4539	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	台山分线#12变压器	315	20.66	218	218	未进入负面清单	否	无	

4540	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线大庙工区支线2号大庙工区变压器	50	20.66	35	35	未进入负面清单	否	无	
4541	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线香墅湾3#箱变变压器	400	20.65	277	277	未进入负面清单	否	无	
4542	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变658光华二线	玫瑰城小区6#配变站1#变压器	400	20.65	277	277	未进入负面清单	否	无	
4543	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分5右2#柱上变压器	200	20.64	139	139	未进入负面清单	否	无	
4544	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	阳光丽城1#变压器	630	20.64	437	437	未进入负面清单	否	无	
4545	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV北海线037北三家供电所变压器	315	20.64	218	218	未进入负面清单	否	无	
4546	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线大石沟支线012号碰子前变压器	200	20.64	139	139	未进入负面清单	否	无	
4547	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线078号腰岭子变压器	50	20.64	35	35	未进入负面清单	否	无	
4548	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线16-1号变压器	400	20.64	277	277	未进入负面清单	否	无	
4549	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线四平联络分线北四平南一台支1号杆南一台变压器	200	20.62	139	139	未进入负面清单	否	无	
4550	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线古城子分线7#变压器	400	20.61	278	278	未进入负面清单	否	无	
4551	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带2#箱变变压器	400	20.61	278	278	未进入负面清单	否	无	
4552	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线油匠沟分线7号河东变压器	200	20.6	139	139	未进入负面清单	否	无	
4553	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线柳条分030号柳条二台变压器	200	20.6	139	139	未进入负面清单	否	无	

4554	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸2号箱变配电变压器	630	20.58	437	437	未进入负面清单	否	无	
4555	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	天贵小区1#配变站1#变压器	500	20.57	347	347	未进入负面清单	否	无	
4556	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分长山支005号长山村变压器（新）	200	20.57	139	139	未进入负面清单	否	无	
4557	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线44号碾盘沟变压器	50	20.56	35	35	未进入负面清单	否	无	
4558	国网抚顺市东洲区供电分公司			平塑二线11右5#柱上变压器	100	20.55	69	69	未进入负面清单	否	无	
4559	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋一线	10kV凯旋一线巴黎都市4#箱变进线间隔配电变压器	630	20.55	438	438	未进入负面清单	否	无	
4560	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线西井分线1号朱家卜变压器	50	20.53	35	35	未进入负面清单	否	无	
4561	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城5#箱变变压器2	315	20.52	219	219	未进入负面清单	否	无	
4562	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线和美馨居2#箱变变压器	400	20.51	278	278	未进入负面清单	否	无	
4563	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	春光印象小区4#配变站2#变压器	500	20.51	347	347	未进入负面清单	否	无	
4564	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	明泽家园小区2#配变站1#变压器	250	20.51	174	174	未进入负面清单	否	无	
4565	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线74+1-9A#箱变	200	20.5	139	139	未进入负面清单	否	无	
4566	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	洗化小区4#配变站间隔配电变压器	500	20.5	348	348	未进入负面清单	否	无	
4567	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线13-1号变压器	250	20.5	174	174	未进入负面清单	否	无	
4568	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变658光华二线	联发香水湾小区1#配变站变压器	630	20.5	438	438	未进入负面清单	否	无	
4569	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线57#带莫地5#箱变配电变压器	400	20.49	278	278	未进入负面清单	否	无	

4570	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线三道岭分线3号三道岭村变压器	400	20.48	278	278	未进入负面清单	否	无	
4571	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线50右3#柱上变压器	200	20.47	139	139	未进入负面清单	否	无	
4572	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线103号皇寺驿马小区变压器	50	20.47	35	35	未进入负面清单	否	无	
4573	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	腾远一线	德商春天里1#箱变变压器配电变压器	630	20.46	438	438	未进入负面清单	否	无	
4574	国网抚顺市顺城区供电分公司			净水干线新城一品4配变站1变压器	315	20.45	219	219	未进入负面清单	否	无	
4575	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线20+1支1#柱上变压器	200	20.45	139	139	未进入负面清单	否	无	
4576	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线农电支线02号华帝6号变压器	160	20.43	111	111	未进入负面清单	否	无	
4577	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左4右3#柱上变压器	200	20.41	139	139	未进入负面清单	否	无	
4578	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线16右1-1#箱变变压器	630	20.41	438	438	未进入负面清单	否	无	
4579	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线油匠沟分线38号油匠沟变压器	100	20.39	70	70	未进入负面清单	否	无	
4580	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线甸心子分线31号甸心子变压器	200	20.39	139	139	未进入负面清单	否	无	
4581	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线小荒沟村支线4号述德分线小荒沟村变压器	200	20.39	139	139	未进入负面清单	否	无	
4582	国网抚顺市顺城区供电分公司			北关干线28右7#柱上变压器	400	20.39	278	278	未进入负面清单	否	无	
4583	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线24号箱变1号变压器	400	20.36	279	279	未进入负面清单	否	无	
4584	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园5#箱变-2变压器	400	20.36	279	279	未进入负面清单	否	无	

4585	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区3#配变站1#变压器	400	20.36	279	279	未进入负面清单	否	无	
4586	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线监狱分5右1#柱上变压器	200	20.36	139	139	未进入负面清单	否	无	
4587	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	南台一线南台1#站内变压器	400	20.36	279	279	未进入负面清单	否	无	
4588	国网抚顺市东洲区供电分公司			章土二线33#柱上变压器	400	20.35	279	279	未进入负面清单	否	无	
4589	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线48左2#-2#箱变-1#变压器	315	20.35	219	219	未进入负面清单	否	无	
4590	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线东河堤分线09号河堤路变台变压器	100	20.35	70	70	未进入负面清单	否	无	
4591	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右7#柱上变压器	200	20.35	139	139	未进入负面清单	否	无	
4592	国网抚顺市开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线10456	绿地二期8#箱变变压器间隔配电变压器	400	20.35	279	279	未进入负面清单	否	无	
4593	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电	黑虎干线	黑虎干线#52	200	20.35	139	139	未进入负面清单	否	无	
4594	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右3右2#柱上变压器	200	20.32	139	139	未进入负面清单	否	无	
4595	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线61左1变压器	400	20.32	279	279	未进入负面清单	否	无	
4596	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区9#配电室间隔配电变压器	800	20.32	557	557	未进入负面清单	否	无	
4597	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	竖碑线130左3哈唐东台区变压器	200	20.3	139	139	未进入负面清单	否	无	
4598	国网抚顺市东洲区供电分公司			章土二线章党分22右1#柱上变压器	200	20.3	139	139	未进入负面清单	否	无	
4599	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区2#配变站2号变压器	800	20.29	558	558	未进入负面清单	否	无	
4600	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台二线搭连分线1左1#柱上变压器	200	20.28	139	139	未进入负面清单	否	无	

4601	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	下年二台区（二）上年线74左2#变压器	200	20.27	139	139	未进入负面清单	否	无	
4602	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线马湾分线51号金坑公用变一变压器	50	20.27	35	35	未进入负面清单	否	无	
4603	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大4号箱变2号变压器间隔配电变压器	400	20.27	279	279	未进入负面清单	否	无	
4604	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右2#柱上变压器	200	20.27	139	139	未进入负面清单	否	无	
4605	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇支线18号木奇二号台区变压器	400	20.27	279	279	未进入负面清单	否	无	
4606	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线53 2#箱变间隔配电变压器	500	20.27	349	349	未进入负面清单	否	无	
4607	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线仓库支3#柱上变压器	200	20.26	139	139	未进入负面清单	否	无	
4608	国网抚顺市开发区供电公司			开发五线万科二期1#箱变变压器间隔配电变压器	630	20.24	439	439	未进入负面清单	否	无	
4609	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线半拉背支线27号杆天桥六队变压器	50	20.24	35	35	未进入负面清单	否	无	
4610	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线王小堡分线155号王小堡村变压器	400	20.24	279	279	未进入负面清单	否	无	
4611	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分14右3#	400	20.22	279	279	未进入负面清单	否	无	
4612	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区3#配电室间隔变压器	1000	20.22	698	698	未进入负面清单	否	无	
4613	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	方大七期二号箱变出现间隔配电变压器	630	20.2	440	440	未进入负面清单	否	无	
4614	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线杨木沟分线杨木沟变压器	100	20.2	70	70	未进入负面清单	否	无	

4615	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线香墅湾4#箱变变压器	400	20.2	279	279	未进入负面清单	否	无	
4616	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	锦工联线左岸公园1#箱变B	400	20.18	279	279	未进入负面清单	否	无	
4617	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左22#柱上变压器	200	20.18	140	140	未进入负面清单	否	无	
4618	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干线板城分032号板城村变压器	400	20.18	279	279	未进入负面清单	否	无	
4619	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线170号大坎子变压器	200	20.16	140	140	未进入负面清单	否	无	
4620	国网抚顺市新抚区供电分公司			西七干线15柱上变压器	315	20.15	220	220	未进入负面清单	否	无	
4621	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线27左1所带18#箱变站内变	400	20.14	279	279	未进入负面清单	否	无	
4622	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线104号房申村变压器	200	20.14	140	140	未进入负面清单	否	无	
4623	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线祁家支064号小四1520台变压器	200	20.14	140	140	未进入负面清单	否	无	
4624	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸8号箱变配电变压器	630	20.14	440	440	未进入负面清单	否	无	
4625	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	天宇小区1号箱变2号变压器	400	20.13	279	279	未进入负面清单	否	无	
4626	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左7#柱上变压器	200	20.13	140	140	未进入负面清单	否	无	
4627	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	前街分8#，8#箱变	400	20.13	279	279	未进入负面清单	否	无	
4628	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演二线	抚铝南住宅小区2#配变站配电变压器	630	20.13	440	440	未进入负面清单	否	无	
4629	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右8#柱上变压器	200	20.13	140	140	未进入负面清单	否	无	
4630	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线英家支038号英家二台变压器	200	20.12	140	140	未进入负面清单	否	无	
4631	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	开发一线柏宁宾馆箱变变压器	500	20.11	349	349	未进入负面清单	否	无	

4632	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园11#箱变A	250	20.1	175	175	未进入负面清单	否	无	
4633	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线大孤家11组分线6号大孤家11组变压器	400	20.1	280	280	未进入负面清单	否	无	
4634	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线桦树分线11号桦树变台变压器	200	20.1	140	140	未进入负面清单	否	无	
4635	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区5-2箱变变压器间隔配电变压器	315	20.09	220	220	未进入负面清单	否	无	
4636	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网柜带李石医院东地块2#箱变B	250	20.09	175	175	未进入负面清单	否	无	
4637	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线城东小区1#箱变间隔配电变压器	630	20.09	440	440	未进入负面清单	否	无	
4638	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线半拉背支线74号杆天桥七队变压器	10	20.08	7	7	未进入负面清单	否	无	
4639	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV清农北下线拴马树支线030号拴马树变压器	200	20.07	140	140	未进入负面清单	否	无	
4640	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变444三道线	10kV三道线046#三栋房变压器	50	20.07	35	35	未进入负面清单	否	无	
4641	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	东洲干线	东洲干线48+1所带1#箱变	630	20.07	441	441	未进入负面清单	否	无	
4642	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线157号头道岭南变压器	200	20.06	140	140	未进入负面清单	否	无	
4643	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美墅二期1箱变-变压器	630	20.06	441	441	未进入负面清单	否	无	
4644	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线77+1#柱上变	200	20.06	140	140	未进入负面清单	否	无	
4645	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河南线河南二线西四分线消防支线02号消防队台变压器	200	20.04	140	140	未进入负面清单	否	无	

4646	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电	电瓷干线	电瓷线52左2柱上变压器	400	20.03	280	280	未进入负面清单	否	无	
4647	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	四海干线	皇家海岸2#箱变-2	400	20.02	280	280	未进入负面清单	否	无	
4648	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线盛隆开发4#变压器	630	20.01	441	441	未进入负面清单	否	无	
4649	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线西矸子分线23柱上变压器	400	20.01	280	280	未进入负面清单	否	无	
4650	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支2#柱上变压器	200	20.01	140	140	未进入负面清单	否	无	
4651	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	10kV高阳线明德小区1号箱变出线配电变压器	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	
4652	国网抚顺市顺城区供电分公司			高山干线37变压器	400	20	280	280	未进入负面清单	否	无	
4653	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿杨分线176号冯家街变压器	50	20	35	35	未进入负面清单	否	无	
4654	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线明馨居1号配电变压器	500	20	350	350	未进入负面清单	否	无	
4655	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线大蒿分031号大蒿村变压器	200	20	140	140	未进入负面清单	否	无	
4656	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线23－2号变压器	315	19.99	221	221	未进入负面清单	否	无	
4657	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线#2柱上变压器	100	19.97	70	70	未进入负面清单	否	无	
4658	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台一线矿前分线5支2#柱上变压器	200	19.97	140	140	未进入负面清单	否	无	
4659	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	星河城小区4#配变站配电变压器	630	19.97	441	441	未进入负面清单	否	无	
4660	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线西甸子分线01号西甸子变压器	200	19.95	140	140	未进入负面清单	否	无	
4661	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线23分支箱-3号变压器	315	19.95	221	221	未进入负面清单	否	无	

4662	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线市政支线01号市政变台变压器	400	19.94	280	280	未进入负面清单	否	无	
4663	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线47左1#柱上变压器	400	19.93	280	280	未进入负面清单	否	无	
4664	国网抚顺市新抚区供电分公司			解放干线解放路开闭所32-1#配变站变压器	500	19.92	350	350	未进入负面清单	否	无	
4665	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV燕石二线168#饲料住宅变压器	200	19.91	140	140	未进入负面清单	否	无	
4666	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带7#箱变站内变	400	19.91	280	280	未进入负面清单	否	无	
4667	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分花红沟支30号花红沟变压器	200	19.9	140	140	未进入负面清单	否	无	
4668	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线8右104#箱变-1#变压器	500	19.9	351	351	未进入负面清单	否	无	
4669	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线221号福民屯变压器	200	19.9	140	140	未进入负面清单	否	无	
4670	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线北市分线7左2柱上变压器	315	19.89	221	221	未进入负面清单	否	无	
4671	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线碧水庭园2#配变站2#变压器	500	19.89	351	351	未进入负面清单	否	无	
4672	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发六线	开发六线圣大英伦箱变变压器1	630	19.89	442	442	未进入负面清单	否	无	
4673	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分109号金斗后变压器	400	19.89	280	280	未进入负面清单	否	无	
4674	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区8#配变站配电变压器	630	19.88	442	442	未进入负面清单	否	无	
4675	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	小孤家线	10kV小孤家线小孤家水库分线6号小孤家公变变压器	100	19.88	70	70	未进入负面清单	否	无	

4676	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线巨龙家园配变站变压器间隔2配电变压器	400	19.88	280	280	未进入负面清单	否	无	
4677	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线草盆腰站分线002号草盆腰站变压器	100	19.88	70	70	未进入负面清单	否	无	
4678	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台一线矿前分线11右1右3#柱上变压器	200	19.88	140	140	未进入负面清单	否	无	
4679	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分9右4#柱上变压器	200	19.88	140	140	未进入负面清单	否	无	
4680	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	青云林海4#箱变变压器	400	19.87	281	281	未进入负面清单	否	无	
4681	国网抚顺市顺城区供电分公司			新北一线6变压器	400	19.87	281	281	未进入负面清单	否	无	
4682	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	四海干线	皇家海岸1#箱变-1	400	19.87	281	281	未进入负面清单	否	无	
4683	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	翠岭明珠2号箱变变压器间隔配电变压器	315	19.87	221	221	未进入负面清单	否	无	
4684	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线棒槌沟芳草支线芳草变压器	30	19.85	21	21	未进入负面清单	否	无	
4685	国网抚顺市东洲区供电分公司			平塑二线61右15#柱上变压器	100	19.85	70	70	未进入负面清单	否	无	
4686	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线2#所带9#箱变站内变	400	19.85	281	281	未进入负面清单	否	无	
4687	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线44变压器	200	19.85	140	140	未进入负面清单	否	无	
4688	国网抚顺市望花区供电分公司			演工联线69	400	19.84	281	281	未进入负面清单	否	无	
4689	国网抚顺市开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线10456	绿地二期9#箱变变压器间隔配电变压器	400	19.84	281	281	未进入负面清单	否	无	
4690	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线23#01变压器	315	19.83	221	221	未进入负面清单	否	无	
4691	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线月亮沟支线2号月亮沟变压器	100	19.83	70	70	未进入负面清单	否	无	
4692	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四一线	绿地剑桥1#开闭站3#箱变变压器A	315	19.82	221	221	未进入负面清单	否	无	

4693	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	卧龙湾3#箱变1#变压器	630	19.81	442	442	未进入负面清单	否	无	
4694	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线江六队支线004号江六队变压器	100	19.8	70	70	未进入负面清单	否	无	
4695	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线#31柱上变压器	250	19.8	176	176	未进入负面清单	否	无	
4696	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线54#变台	200	19.8	140	140	未进入负面清单	否	无	
4697	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线39右6左4号台区柱上变压器	400	19.8	281	281	未进入负面清单	否	无	
4698	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线21#,金鼎世纪城3#箱变	630	19.79	442	442	未进入负面清单	否	无	
4699	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	丹北小区2#箱变配电变压器	630	19.79	442	442	未进入负面清单	否	无	
4700	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左2-3号变压器	250	19.78	176	176	未进入负面清单	否	无	
4701	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	演华联线59柱上变压器	400	19.78	281	281	未进入负面清单	否	无	
4702	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线青年分线12左3柱上变压器	250	19.77	176	176	未进入负面清单	否	无	
4703	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区8-2箱变变压器间隔配电变压器	250	19.77	176	176	未进入负面清单	否	无	
4704	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路南10#站内变压器	630	19.76	443	443	未进入负面清单	否	无	
4705	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	红光小区2#配变站配电变压器	500	19.76	351	351	未进入负面清单	否	无	
4706	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演二线	抚铝南住宅小区1#配变站配电变压器	630	19.75	443	443	未进入负面清单	否	无	
4707	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	凤和联线15右2柱上变压器	400	19.75	281	281	未进入负面清单	否	无	
4708	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期6#箱变变压器	630	19.74	443	443	未进入负面清单	否	无	
4709	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区2-3箱变配电变压器	315	19.74	221	221	未进入负面清单	否	无	

4710	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大1号箱变变压器间隔配电变压器	400	19.74	281	281	未进入负面清单	否	无	
4711	国网抚顺市东洲区供电分公司			茨沟干线72#带10#箱变变压器	400	19.71	281	281	未进入负面清单	否	无	
4712	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线5#柱上变压器	200	19.71	141	141	未进入负面清单	否	无	
4713	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右4#柱上变压器	200	19.71	141	141	未进入负面清单	否	无	
4714	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线远洋城四期4#箱变变压器配电变压器	630	19.7	443	443	未进入负面清单	否	无	
4715	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线窑才分40号马连沟台区柱上变压器	200	19.7	141	141	未进入负面清单	否	无	
4716	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分38号爱山变压器	160	19.69	112	112	未进入负面清单	否	无	
4717	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线25棚户区安置工程2#	315	19.68	222	222	未进入负面清单	否	无	
4718	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线上大堡支线001号上大堡支线变压器	400	19.68	281	281	未进入负面清单	否	无	
4719	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园6#箱变-2变压器	400	19.67	281	281	未进入负面清单	否	无	
4720	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电	黑虎干线	黑虎干线#6左1	50	19.67	35	35	未进入负面清单	否	无	
4721	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线143号色家变变压器	400	19.66	281	281	未进入负面清单	否	无	
4722	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线古城子分线014号古城子变压器	50	19.66	35	35	未进入负面清单	否	无	
4723	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘佳居小区1#配变站2#变压器	400	19.66	281	281	未进入负面清单	否	无	
4724	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线034右1号瓦厂气站变压器	200	19.65	141	141	未进入负面清单	否	无	

4725	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV兰山线金家西2分003号金家西一变压器（新）	200	19.64	141	141	未进入负面清单	否	无	
4726	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线河宝分004号河宝村变压器	50	19.64	35	35	未进入负面清单	否	无	
4727	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分4#柱上变压器	200	19.63	141	141	未进入负面清单	否	无	
4728	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	10千伏福华北线43号柱上变压器	100	19.63	70	70	未进入负面清单	否	无	
4729	国网抚顺市新抚区供电分公司			南台一线#24柱上变压器	400	19.62	282	282	未进入负面清单	否	无	
4730	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线23左4#变压器	400	19.62	282	282	未进入负面清单	否	无	
4731	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线三胜堡村支线7号三胜堡村变压器	200	19.62	141	141	未进入负面清单	否	无	
4732	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分034号山城子三台变压器	160	19.61	113	113	未进入负面清单	否	无	
4733	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线新立屯分线夏家卜支线05号夏家卜变压器	100	19.61	70	70	未进入负面清单	否	无	
4734	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线20支1#柱上变压器	200	19.6	141	141	未进入负面清单	否	无	
4735	国网抚顺市新抚区供电分公司			解放干线解放路开闭所33-2#配变站变压器	500	19.6	352	352	未进入负面清单	否	无	
4736	国网抚顺市开发区供电公司			东沟干线滴水湾小区2#箱变配电变压器	400	19.6	282	282	未进入负面清单	否	无	
4737	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	星光社区小区4#配变站1#变压器	315	19.6	222	222	未进入负面清单	否	无	
4738	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变252五老二线	五老二线47左1	100	19.6	70	70	未进入负面清单	否	无	

4739	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线157左03左分线014号部队住宅变压器	100	19.59	70	70	未进入负面清单	否	无	
4740	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	橡胶坝1#配变站变压器	315	19.58	222	222	未进入负面清单	否	无	
4741	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线87+1左8#柱上变压器	200	19.58	141	141	未进入负面清单	否	无	
4742	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右2#所带2#箱变变压器备用	315	19.58	222	222	未进入负面清单	否	无	
4743	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线黄旗三组支线32号黄旗三组变压器	50	19.56	35	35	未进入负面清单	否	无	
4744	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	阳光城小区3#配变站间隔配电变压器	500	19.56	352	352	未进入负面清单	否	无	
4745	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线66左5柱上变压器	200	19.56	141	141	未进入负面清单	否	无	
4746	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线米家堡支线27号米家堡变压器	50	19.55	35	35	未进入负面清单	否	无	
4747	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	东六专线金汇广场住宅变电站变压器01	1250	19.54	881	881	未进入负面清单	否	无	
4748	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园1#箱变-1变压器	400	19.53	282	282	未进入负面清单	否	无	
4749	国网抚顺市东洲区供电分公司			新苑小区2#开闭所配出3#环网箱7-1#箱变配电变压器	400	19.52	282	282	未进入负面清单	否	无	
4750	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线后二道五台分1号后二道五台（新）	200	19.52	141	141	未进入负面清单	否	无	
4751	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线066号关口一台变压器	200	19.51	141	141	未进入负面清单	否	无	
4752	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园6#箱变-1变压器	400	19.51	282	282	未进入负面清单	否	无	
4753	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线秀水甸支线3号秀水甸村变压器	200	19.51	141	141	未进入负面清单	否	无	

4754	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左2左1#柱上变压器	200	19.5	141	141	未进入负面清单	否	无	
4755	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#15柱上变压器	315	19.49	222	222	未进入负面清单	否	无	
4756	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线汇银东第一期3#变压器	630	19.48	444	444	未进入负面清单	否	无	
4757	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线28+1柱上变压器	400	19.48	282	282	未进入负面清单	否	无	
4758	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线51右1左5左2柱上变压器	400	19.47	282	282	未进入负面清单	否	无	
4759	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1左2#柱上变压器	200	19.47	141	141	未进入负面清单	否	无	
4760	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分79#柱上变压器	100	19.46	71	71	未进入负面清单	否	无	
4761	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线小呼伦支线006号小呼伦变压器	200	19.46	141	141	未进入负面清单	否	无	
4762	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线月亮沟公变支线2号月亮沟公变变压器	100	19.46	71	71	未进入负面清单	否	无	
4763	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线大枉沟分线18号大枉沟变压器	400	19.45	282	282	未进入负面清单	否	无	
4764	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线三道河支线06号河沿公用1三道河变压器	50	19.45	35	35	未进入负面清单	否	无	
4765	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线89+1#柱上变	200	19.45	141	141	未进入负面清单	否	无	
4766	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线2#所带17#箱变站内变	250	19.45	176	176	未进入负面清单	否	无	
4767	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	蓝天水岸3#箱变-1变压器	500	19.44	353	353	未进入负面清单	否	无	
4768	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线南岔支线15号南叉变压器	50	19.44	35	35	未进入负面清单	否	无	

4769	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园4#箱变-2变压器	400	19.44	282	282	未进入负面清单	否	无	
4770	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线三道关支线004号三道关变压器	400	19.43	282	282	未进入负面清单	否	无	
4771	国网抚顺市顺城区供电分公司			北街一线金地富山7#变压器	400	19.43	282	282	未进入负面清单	否	无	
4772	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网柜带李石8-2地块2#箱变B	400	19.43	282	282	未进入负面清单	否	无	
4773	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线45#柱上变压器	400	19.42	282	282	未进入负面清单	否	无	
4774	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块3#配变站2#变压器	315	19.41	222	222	未进入负面清单	否	无	
4775	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山8#变压器	630	19.41	445	445	未进入负面清单	否	无	
4776	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	詹顺一线8号变压器	160	19.4	113	113	未进入负面清单	否	无	
4777	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线碧水庭园1#配变站2#变压器	400	19.39	282	282	未进入负面清单	否	无	
4778	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分17左8所带2#箱变变压器	630	19.38	445	445	未进入负面清单	否	无	
4779	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分9#柱上变压器	200	19.38	141	141	未进入负面清单	否	无	
4780	国网抚顺市顺城区供电分公司			花园一线浑河花园7#变压器	630	19.37	445	445	未进入负面清单	否	无	
4781	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分52号爱林变压器	315	19.37	222	222	未进入负面清单	否	无	
4782	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线政府居民楼支线1号政府居民楼变压器	200	19.36	141	141	未进入负面清单	否	无	
4783	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右3左2左1#柱上变压器	200	19.34	141	141	未进入负面清单	否	无	
4784	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线164#六家子村一号变压器	200	19.34	141	141	未进入负面清单	否	无	

4785	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区7-2配电变压器	315	19.34	223	223	未进入负面清单	否	无	
4786	国网抚顺市开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	绿地二期2#箱变变压器间隔配电变压器	630	19.29	445	445	未进入负面清单	否	无	
4787	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线砍椽沟分线94号砍椽公用变变压器	50	19.29	35	35	未进入负面清单	否	无	
4788	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线61右1#小老虎沟3#变压器	630	19.28	446	446	未进入负面清单	否	无	
4789	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分91#柱上变压器	160	19.28	113	113	未进入负面清单	否	无	
4790	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线58-3#箱变-1	315	19.27	223	223	未进入负面清单	否	无	
4791	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	盖县街东小区1#配变站1#变压器	400	19.27	283	283	未进入负面清单	否	无	
4792	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线后二道三台分001号后道三台变压器	200	19.26	141	141	未进入负面清单	否	无	
4793	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区7-1配电变压器	250	19.26	177	177	未进入负面清单	否	无	
4794	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线参厂分线参厂变压器	100	19.25	71	71	未进入负面清单	否	无	
4795	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	古城子小区13#配变站1#变压器	500	19.24	354	354	未进入负面清单	否	无	
4796	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线56左19#箱变配电变压器	630	19.23	446	446	未进入负面清单	否	无	
4797	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线50左5#所带箱变站内变	315	19.23	223	223	未进入负面清单	否	无	
4798	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线康家支线78号康家台变压器	100	19.23	71	71	未进入负面清单	否	无	

4799	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线军工分线6左4二中西102支线2号二中西102变压器	200	19.23	142	142	未进入负面清单	否	无	
4800	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区6-3箱变配电变压器	315	19.21	223	223	未进入负面清单	否	无	
4801	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线52左1#-1#箱变变压器	400	19.2	283	283	未进入负面清单	否	无	
4802	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方一线	君悦国际城4#箱变变压器	630	19.2	446	446	未进入负面清单	否	无	
4803	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分4#柱上变压器	200	19.19	142	142	未进入负面清单	否	无	
4804	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡7#配变站2#变压器	315	19.19	223	223	未进入负面清单	否	无	
4805	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线小区分5#-二厂小区12#配电站	630	19.19	446	446	未进入负面清单	否	无	
4806	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	盘北小区2期1#配变站1#变压器	400	19.18	283	283	未进入负面清单	否	无	
4807	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线牛圈沟分线13号牛圈沟变压器	100	19.18	71	71	未进入负面清单	否	无	
4808	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区4#配电室间隔	1000	19.15	709	709	未进入负面清单	否	无	
4809	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线新农果园分002号新农一台变压器	200	19.15	142	142	未进入负面清单	否	无	
4810	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	星光社区小区3#配变站2#变压器	500	19.14	354	354	未进入负面清单	否	无	
4811	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线24支1#柱上变压器	200	19.13	142	142	未进入负面清单	否	无	
4812	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线16-1号变压器	400	19.13	283	283	未进入负面清单	否	无	
4813	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	远洋城二期5#箱变变压器	315	19.13	223	223	未进入负面清单	否	无	
4814	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线288号白家村变压器	160	19.13	113	113	未进入负面清单	否	无	

4815	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线69#箱变1#变压器	400	19.13	283	283	未进入负面清单	否	无	
4816	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑4号箱变1#变压器	400	19.12	284	284	未进入负面清单	否	无	
4817	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区7#配变站1#变压器	630	19.12	447	447	未进入负面清单	否	无	
4818	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线二伙洛一台分2号二伙洛一台变压器	200	19.11	142	142	未进入负面清单	否	无	
4819	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线西沟分009号西沟变压器	200	19.1	142	142	未进入负面清单	否	无	
4820	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31#环网柜悦鑫国际6#	630	19.1	447	447	未进入负面清单	否	无	
4821	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区12#配变站1#变压器	630	19.1	447	447	未进入负面清单	否	无	
4822	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及线粮种场分粮种场东台	100	19.1	71	71	未进入负面清单	否	无	
4823	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业二号线	10kV南干线谷峰植物油箱变负荷间隔配电变压器	400	19.09	284	284	未进入负面清单	否	无	
4824	国网抚顺市东洲区供电分公司			万台二线疗北分线6#柱上变压器	400	19.09	284	284	未进入负面清单	否	无	
4825	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	印象新城2#变压器	630	19.09	447	447	未进入负面清单	否	无	
4826	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线100号工商行变压器	250	19.08	177	177	未进入负面清单	否	无	
4827	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园8#箱变A	400	19.08	284	284	未进入负面清单	否	无	
4828	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园12#箱变	400	19.08	284	284	未进入负面清单	否	无	
4829	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线英德分英德三支014号英德三台变压器	400	19.08	284	284	未进入负面清单	否	无	
4830	国网抚顺县供电公司			10kV李汤线高丽沟分017号高丽沟变压器	200	19.07	142	142	未进入负面清单	否	无	

4831	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线255号红石湾变压器	100	19.07	71	71	未进入负面清单	否	无	
4832	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	新抚路北8#配变站变压器	500	19.07	355	355	未进入负面清单	否	无	
4833	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1右7#柱上变压器	200	19.04	142	142	未进入负面清单	否	无	
4834	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区2#配电室间隔配电变压器	1000	19.04	710	710	未进入负面清单	否	无	
4835	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线（平山）	南平一线63左1#柱上变压器	100	19.04	71	71	未进入负面清单	否	无	
4836	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	新太干线青岛分9左4#	200	19.03	142	142	未进入负面清单	否	无	
4837	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方一线	君悦国际城3#箱变变压器	630	19.03	447	447	未进入负面清单	否	无	
4838	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1右3#柱上变压器	200	19.03	142	142	未进入负面清单	否	无	
4839	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分6#柱上变压器	400	19	284	284	未进入负面清单	否	无	
4840	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线腰站支线9号腰站支线变压器	20	18.99	14	14	未进入负面清单	否	无	
4841	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线1配变站2变压器	500	18.98	355	355	未进入负面清单	否	无	
4842	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线302号陡岭西台变变压器	400	18.98	284	284	未进入负面清单	否	无	
4843	国网抚顺市望花区供电分公司			凤和三线9左05	315	18.97	224	224	未进入负面清单	否	无	
4844	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线二洼支005号二洼变压器	100	18.97	71	71	未进入负面清单	否	无	
4845	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线杨家店村支线1号杨家店村变压器	400	18.97	284	284	未进入负面清单	否	无	
4846	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块15#配变站1#变压器	400	18.97	284	284	未进入负面清单	否	无	

4847	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左6刘山2#箱变变压器备用	315	18.97	224	224	未进入负面清单	否	无	
4848	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	台南壹品1#配变站400变压器	400	18.97	284	284	未进入负面清单	否	无	
4849	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线53+1-东方清华园-1#变压器	500	18.96	355	355	未进入负面清单	否	无	
4850	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右3右1左1#柱上变压器	200	18.95	142	142	未进入负面清单	否	无	
4851	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分6#柱上变压器	100	18.95	71	71	未进入负面清单	否	无	
4852	国网抚顺市东洲区供电分公司			新苑小区2#开闭所配出1#环网箱5B-2#箱变配电变压器	630	18.95	448	448	未进入负面清单	否	无	
4853	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线河西分79号林场工区变压器	50	18.95	36	36	未进入负面清单	否	无	
4854	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线金丰园西2#配变站变压器	630	18.95	448	448	未进入负面清单	否	无	
4855	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分77#柱上变压器	200	18.94	142	142	未进入负面清单	否	无	
4856	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线林场支线2号九号变压器	50	18.92	36	36	未进入负面清单	否	无	
4857	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线28#柱上变压器	200	18.92	142	142	未进入负面清单	否	无	
4858	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线2左4#柱上变压器	200	18.92	142	142	未进入负面清单	否	无	
4859	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线26#柱上变压器	400	18.92	284	284	未进入负面清单	否	无	
4860	国网抚顺县供电公司			10kV章木一线上汉二台分上汉一台支03号上汉一台区变压器（新）	200	18.92	142	142	未进入负面清单	否	无	
4861	国网抚顺市顺城区供电分公司			新华干线惠景台小区1#变压器	400	18.91	284	284	未进入负面清单	否	无	

4862	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线13-3号变压器	400	18.9	284	284	未进入负面清单	否	无	
4863	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带3#箱变2#配电变压器	400	18.9	284	284	未进入负面清单	否	无	
4864	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	嘉园一线1#环网柜1#2开关间隔配电变压器	400	18.89	284	284	未进入负面清单	否	无	
4865	国网抚顺市顺城区供电分公司	十二方块开闭所（用户自维）	新区二线	新区二线十三方块9#箱变变压器	500	18.88	356	356	未进入负面清单	否	无	
4866	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	御龙湾分14，3#箱变A	500	18.88	356	356	未进入负面清单	否	无	
4867	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区9-3箱变变压器配电变压器	315	18.86	224	224	未进入负面清单	否	无	
4868	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	极地干线海岸分线皇家海岸2#箱变变压器2	500	18.85	356	356	未进入负面清单	否	无	
4869	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线大沔阳沟分线024号大沔阳七队变压器	100	18.85	71	71	未进入负面清单	否	无	
4870	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线48+1所带4#箱变变压器	630	18.85	448	448	未进入负面清单	否	无	
4871	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左2-4号变压器	250	18.83	178	178	未进入负面清单	否	无	
4872	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	学府壹品1#配变站配电变压器	630	18.83	448	448	未进入负面清单	否	无	
4873	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线赵家分线29号赵家村变压器	400	18.83	285	285	未进入负面清单	否	无	
4874	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园1#箱变-1	400	18.83	285	285	未进入负面清单	否	无	
4875	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线32	200	18.82	142	142	未进入负面清单	否	无	
4876	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	公安小区1#配变站1#变压器	315	18.8	224	224	未进入负面清单	否	无	
4877	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	东洲干线	东洲干线51-变台	315	18.8	224	224	未进入负面清单	否	无	
4878	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线40柱上变压器	200	18.8	142	142	未进入负面清单	否	无	

4879	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线庞大沟分线3号庞大沟村变压器	100	18.79	71	71	未进入负面清单	否	无	
4880	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	国化小区1#箱变新1配电变压器	630	18.78	449	449	未进入负面清单	否	无	
4881	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块13#箱变变压器	630	18.78	449	449	未进入负面清单	否	无	
4882	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线远洋城四期1#箱变变压器配电变压器	630	18.77	449	449	未进入负面清单	否	无	
4883	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区3-1#箱变配电变压器	315	18.77	224	224	未进入负面清单	否	无	
4884	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线黄旗四组支线1号黄旗四组变压器	200	18.77	142	142	未进入负面清单	否	无	
4885	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	春光印象小区2#配变站1#变压器	500	18.77	356	356	未进入负面清单	否	无	
4886	国网清原满族自治县供电公司			10kV东岭线英新分线高金德小流域支线7号高金德变压器	5	18.75	4	4	未进入负面清单	否	无	
4887	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	河南加油站箱变出线间隔配电变压器	315	18.74	224	224	未进入负面清单	否	无	
4888	国网抚顺县供电公司			10kV石文二线石文三队二台分石文三队二台变压器	200	18.74	143	143	未进入负面清单	否	无	
4889	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分42号房申一变压器	400	18.74	285	285	未进入负面清单	否	无	
4890	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高方二线	高方二线亿丰7#箱变变压器配电变压器	400	18.74	285	285	未进入负面清单	否	无	
4891	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区5#配电室间隔	1000	18.74	713	713	未进入负面清单	否	无	
4892	国网抚顺市顺城区供电分公司			花园一线浑河花园8#变压器	630	18.73	449	449	未进入负面清单	否	无	

4893	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32右1左1#柱上变压器	315	18.72	225	225	未进入负面清单	否	无	
4894	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右2#柱上变压器	200	18.7	143	143	未进入负面清单	否	无	
4895	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线肖家支004号肖家村变压器	200	18.7	143	143	未进入负面清单	否	无	
4896	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线026号石门二队变压器	200	18.7	143	143	未进入负面清单	否	无	
4897	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	耐火干线7-5#地变变压器	315	18.69	225	225	未进入负面清单	否	无	
4898	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线八宝分线后仓支线17号后仓河东台变压器	200	18.69	143	143	未进入负面清单	否	无	
4899	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区2#配变站1号变压器	800	18.68	571	571	未进入负面清单	否	无	
4900	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线太阳沟分线12号下河套变压器	200	18.66	143	143	未进入负面清单	否	无	
4901	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园9#箱变B	400	18.65	285	285	未进入负面清单	否	无	
4902	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	今日学府小区2#配变站	400	18.64	285	285	未进入负面清单	否	无	
4903	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园3#箱变-1变压器	315	18.64	225	225	未进入负面清单	否	无	
4904	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分7#柱上变压器	200	18.63	143	143	未进入负面清单	否	无	
4905	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左8#柱上变压器	200	18.63	143	143	未进入负面清单	否	无	
4906	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带3#箱变变压器	630	18.62	450	450	未进入负面清单	否	无	
4907	国网清原满族自治县供电公司			10kV土仁汪家沟分线061号汪家沟2号公变变压器	100	18.62	71	71	未进入负面清单	否	无	

4908	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	YHG_南台一线11左1#配电变压器	400	18.62	286	286	未进入负面清单	否	无	
4909	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金二线	阿金二线小区分线#4	315	18.61	225	225	未进入负面清单	否	无	
4910	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块30#箱变变压器	630	18.61	450	450	未进入负面清单	否	无	
4911	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线兴隆摩尔世界3号配电变压器	800	18.59	571	571	未进入负面清单	否	无	
4912	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线92柱上变压器	315	18.58	225	225	未进入负面清单	否	无	
4913	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线22+1#所带5#箱变变压	315	18.57	225	225	未进入负面清单	否	无	
4914	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线英鲜变压器	200	18.56	143	143	未进入负面清单	否	无	
4915	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线#110	250	18.56	179	179	未进入负面清单	否	无	
4916	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线新立屯支线39号新立屯村变压器	200	18.55	143	143	未进入负面清单	否	无	
4917	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线香墅湾6#箱变变压器	400	18.54	286	286	未进入负面清单	否	无	
4918	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块21#箱变变压器	630	18.54	450	450	未进入负面清单	否	无	
4919	国网抚顺市顺城区供电分公司			城东一线六方块5#配变站2#变压器	400	18.53	286	286	未进入负面清单	否	无	
4920	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线下北台分线007号下寨子一号变压器	200	18.53	143	143	未进入负面清单	否	无	
4921	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分10#柱上变压器	200	18.53	143	143	未进入负面清单	否	无	
4922	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大二期洋房2号箱变变压器间隔配电变压器	400	18.53	286	286	未进入负面清单	否	无	

4923	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线小腰岭支线7号小腰岭变压器	100	18.52	71	71	未进入负面清单	否	无	
4924	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	石化海城小区1#箱变配电变压器	630	18.52	450	450	未进入负面清单	否	无	
4925	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	武洲一线	公寓分19左4	315	18.52	225	225	未进入负面清单	否	无	
4926	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	宾馆一线浑河花园高层变电所1#变压器	1000	18.51	715	715	未进入负面清单	否	无	
4927	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	春光印象小区2#配变站2#变压器	500	18.51	357	357	未进入负面清单	否	无	
4928	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线68左3#箱变2#箱变	400	18.49	286	286	未进入负面清单	否	无	
4929	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块8#箱变变压器间隔配电变压器	630	18.49	451	451	未进入负面清单	否	无	
4930	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线三间房支线47号三间房村变压器(二批)	200	18.49	143	143	未进入负面清单	否	无	
4931	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带6#箱变变压器	400	18.48	286	286	未进入负面清单	否	无	
4932	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	凤凰小区1#配变站1#变压器	400	18.47	286	286	未进入负面清单	否	无	
4933	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线48左2#-1#箱变2#变压器	400	18.46	286	286	未进入负面清单	否	无	
4934	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋二线	10kV凯旋二线巴黎都市1#箱变进线间隔配电变压器	630	18.46	451	451	未进入负面清单	否	无	
4935	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线06号杆T接榆树街里分线22号中心路台变压器	315	18.45	225	225	未进入负面清单	否	无	
4936	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线西井分线140号西井四组变压器	100	18.45	72	72	未进入负面清单	否	无	
4937	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线边沟分线十五房间变压器	400	18.45	286	286	未进入负面清单	否	无	

4938	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	北部干线31	315	18.45	225	225	未进入负面清单	否	无	
4939	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线泉眼分新发沟支003#新发沟变压器	200	18.45	143	143	未进入负面清单	否	无	
4940	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线34左8#柱上变压器	315	18.45	225	225	未进入负面清单	否	无	
4941	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	南台一线34柱上变压器1	315	18.44	225	225	未进入负面清单	否	无	
4942	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干线82左8号老党校513变压器	100	18.44	72	72	未进入负面清单	否	无	
4943	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线任霸分线104号高立屯公变4号	50	18.42	36	36	未进入负面清单	否	无	
4944	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区2#配变站1#变压器	500	18.41	358	358	未进入负面清单	否	无	
4945	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线17左4同城港湾1#变压器	400	18.41	286	286	未进入负面清单	否	无	
4946	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线滨河国际1号配电站1-1	630	18.41	451	451	未进入负面清单	否	无	
4947	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分21右2#柱上变压器	200	18.4	143	143	未进入负面清单	否	无	
4948	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分8#	250	18.4	179	179	未进入负面清单	否	无	
4949	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线仓库支1右1#柱上变压器	200	18.38	143	143	未进入负面清单	否	无	
4950	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	新湖国际3#配变站2#变压器	400	18.38	286	286	未进入负面清单	否	无	
4951	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线下洼分线5右3	315	18.37	226	226	未进入负面清单	否	无	
4952	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金一线	阿金一线龙凤分36—变压器	400	18.37	287	287	未进入负面清单	否	无	
4953	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林小镇2号箱变1号变压器	400	18.37	287	287	未进入负面清单	否	无	
4954	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	詹顺一线盛世华庭10#箱变配电变压器	630	18.37	451	451	未进入负面清单	否	无	

4955	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线房身沟分线41号房身沟一队变压器	200	18.36	143	143	未进入负面清单	否	无	
4956	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线55#环网箱配出1#箱式变电站母线间隔配电变压器	630	18.36	451	451	未进入负面清单	否	无	
4957	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线24变压器	315	18.35	226	226	未进入负面清单	否	无	
4958	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线富江路支线02号富江路台变压器	200	18.34	143	143	未进入负面清单	否	无	
4959	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分8右1#1#配电变压器	800	18.32	573	573	未进入负面清单	否	无	
4960	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线黑石头林业支线5号黑石头林业变压器	200	18.32	143	143	未进入负面清单	否	无	
4961	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线木材分37	160	18.31	115	115	未进入负面清单	否	无	
4962	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘七组支9号七组变压器（新）	100	18.31	72	72	未进入负面清单	否	无	
4963	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块16#配变站2#变压器	400	18.3	287	287	未进入负面清单	否	无	
4964	国网抚顺市顺城区供电分公司			站东干线北站分线12+1号变压器	400	18.29	287	287	未进入负面清单	否	无	
4965	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线276号鲜族村变压器	400	18.28	287	287	未进入负面清单	否	无	
4966	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线17所带5#箱变站内变	400	18.28	287	287	未进入负面清单	否	无	
4967	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区9-2箱变变压器	315	18.28	226	226	未进入负面清单	否	无	
4968	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡北分支线134号头道砬子六队变压器	80	18.27	57	57	未进入负面清单	否	无	

4969	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线小东沟分线04号小东沟变压器	10	18.27	7	7	未进入负面清单	否	无	
4970	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	紫龙小区2号箱变变压器间隔配电变压器	500	18.27	359	359	未进入负面清单	否	无	
4971	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右3左3#柱上变压器	200	18.27	143	143	未进入负面清单	否	无	
4972	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线东岔支线西岔变压器	200	18.27	143	143	未进入负面清单	否	无	
4973	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线041号双河东堡变压器	400	18.26	287	287	未进入负面清单	否	无	
4974	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿杨分线112号团飘公变变压器	50	18.26	36	36	未进入负面清单	否	无	
4975	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	中华源3#配变站1#变压器	200	18.26	143	143	未进入负面清单	否	无	
4976	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线568庄园2#箱变变压器2配电变压器	800	18.25	574	574	未进入负面清单	否	无	
4977	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线张木分34号黄金村台区变压器	400	18.24	287	287	未进入负面清单	否	无	
4978	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线双曲分线双汉支线双汉2号变压器	200	18.24	144	144	未进入负面清单	否	无	
4979	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区2-4箱变配电变压器	315	18.22	226	226	未进入负面清单	否	无	
4980	国网抚顺市东洲区供电分公司			阿金一线龙凤分线#11	100	18.21	72	72	未进入负面清单	否	无	
4981	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线阿行分二松支020号二松村变压器	200	18.21	144	144	未进入负面清单	否	无	
4982	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线鱼塘分线15#北沟二台变压器	50	18.19	36	36	未进入负面清单	否	无	

4983	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区5#配变站1#变压器	400	18.19	287	287	未进入负面清单	否	无	
4984	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线王玉臣支线20号王玉臣变压器	10	18.18	7	7	未进入负面清单	否	无	
4985	国网抚顺市顺城区供电分公司			西戈干线#44柱上变压器	400	18.18	287	287	未进入负面清单	否	无	
4986	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线60右4#柱上变压器	50	18.18	36	36	未进入负面清单	否	无	
4987	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线九中支6号九中住宅变压器	50	18.18	36	36	未进入负面清单	否	无	
4988	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线#31	250	18.16	180	180	未进入负面清单	否	无	
4989	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线22	200	18.16	144	144	未进入负面清单	否	无	
4990	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线高砬子分线004号高砬子变压器	200	18.16	144	144	未进入负面清单	否	无	
4991	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟分排房村支010号排房村变压器	400	18.15	287	287	未进入负面清单	否	无	
4992	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线79#-13#变压器	250	18.14	180	180	未进入负面清单	否	无	
4993	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡6#箱变1#变压器	500	18.14	359	359	未进入负面清单	否	无	
4994	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线60#柱上变压器	200	18.13	144	144	未进入负面清单	否	无	
4995	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	丰西分线27左1左6变台	315	18.12	226	226	未进入负面清单	否	无	
4996	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线51右1左2柱上变压器	400	18.11	288	288	未进入负面清单	否	无	
4997	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线上海浪分豆子沟支11号豆子沟一变压器	200	18.11	144	144	未进入负面清单	否	无	
4998	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线坎木东分台变压器	200	18.1	144	144	未进入负面清单	否	无	

4999	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左2右1#柱上变压器	200	18.09	144	144	未进入负面清单	否	无	
5000	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	新抚一线西七路开闭所42#配变站变压器	630	18.09	453	453	未进入负面清单	否	无	
5001	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	春光印象小区4#配变站1#变压器	500	18.08	360	360	未进入负面清单	否	无	
5002	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线碧水庭园2#配变站1#变压器	500	18.08	360	360	未进入负面清单	否	无	
5003	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线（平山）	南平一线44+1左8#柱上变压器	200	18.07	144	144	未进入负面清单	否	无	
5004	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线化工二分009号塔峪供电所柱上变压器	50	18.06	36	36	未进入负面清单	否	无	
5005	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	极地干线海岸分线皇家海岸1#箱变变压器2	500	18.04	360	360	未进入负面清单	否	无	
5006	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线台宝支线湾沟子分支线10号湾沟子变压器	100	18.03	72	72	未进入负面清单	否	无	
5007	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线风道支线03号风道变压器	200	18.02	144	144	未进入负面清单	否	无	
5008	国网抚顺市望花区供电分公司			凤和一线雷锋分线04右2	200	18.01	144	144	未进入负面清单	否	无	
5009	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线063号路家村变压器	160	18.01	115	115	未进入负面清单	否	无	
5010	国网抚顺市开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线10456	绿地二期7#箱变变压器间隔配电变压器	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	
5011	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线老医院分线002号老医院变压器	50	18	36	36	未进入负面清单	否	无	
5012	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线北腰卜台区分003号北腰卜变压器	400	18	288	288	未进入负面清单	否	无	

5013	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块2#箱变变压器间隔配电变压器	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	
5014	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线22+1#所带3#箱变变压	630	17.98	454	454	未进入负面清单	否	无	
5015	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线肖尔岭分和顺支11号和顺变压器	400	17.95	288	288	未进入负面清单	否	无	
5016	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	青云林海2#箱变	630	17.94	454	454	未进入负面清单	否	无	
5017	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区6-2箱变配电变压器	250	17.94	180	180	未进入负面清单	否	无	
5018	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线鸽子分4台区鸽子四台（新）	200	17.94	144	144	未进入负面清单	否	无	
5019	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线大虎分009号大虎村变压器	200	17.94	144	144	未进入负面清单	否	无	
5020	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线腰卜二台分011号腰卜二台变压器(新）	400	17.93	288	288	未进入负面清单	否	无	
5021	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线李家堡村支线002号李家堡村变压器	400	17.93	288	288	未进入负面清单	否	无	
5022	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变548小四平线	10kV小四平线肚脐岭分线009号肚脐岭变压器	50	17.92	36	36	未进入负面清单	否	无	
5023	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分8右1#2#配电变压器	800	17.92	577	577	未进入负面清单	否	无	
5024	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二线南台8#站内变压器	500	17.92	360	360	未进入负面清单	否	无	
5025	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线5	200	17.92	144	144	未进入负面清单	否	无	
5026	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线119号林场实验基地变压器	100	17.91	72	72	未进入负面清单	否	无	
5027	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方一线	君悦国际城1#箱变变压器	630	17.91	454	454	未进入负面清单	否	无	

5028	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线下龙湾分线002号下龙湾变压器	400	17.91	288	288	未进入负面清单	否	无	
5029	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分3左6抚县1#配电站变压器	630	17.9	454	454	未进入负面清单	否	无	
5030	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左2#柱上变压器	200	17.9	144	144	未进入负面清单	否	无	
5031	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线木材分#52	315	17.9	227	227	未进入负面清单	否	无	
5032	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带5#箱变变压器	315	17.89	227	227	未进入负面清单	否	无	
5033	国网抚顺市顺城区供电分公司			新区二线水岸东城2#箱变2#变压器	400	17.89	288	288	未进入负面清单	否	无	
5034	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线丁家街东分线002号丁家街东变压器	400	17.87	289	289	未进入负面清单	否	无	
5035	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线55右4-3号变压器	400	17.87	289	289	未进入负面清单	否	无	
5036	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南二期东2#变压器	500	17.86	361	361	未进入负面清单	否	无	
5037	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线西沟分线046号树基沟公用变二号变压器	200	17.84	144	144	未进入负面清单	否	无	
5038	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	南一雅苑二期1#配变站变压器	400	17.84	289	289	未进入负面清单	否	无	
5039	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线86+1#柱上变	200	17.84	144	144	未进入负面清单	否	无	
5040	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线78-7A#箱变	250	17.83	180	180	未进入负面清单	否	无	
5041	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线46左6#变压器	160	17.83	115	115	未进入负面清单	否	无	
5042	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线牛肺沟分线026号肖家卜变压器	200	17.83	144	144	未进入负面清单	否	无	
5043	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线巨航分线12号柱上变压器	200	17.83	144	144	未进入负面清单	否	无	

5044	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带4#箱变变压器	400	17.83	289	289	未进入负面清单	否	无	
5045	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线21号公用变一变压器	400	17.82	289	289	未进入负面清单	否	无	
5046	国网抚顺市新抚区供电分公司			新抚一线西七路开闭所48-2#配变站变压器	400	17.81	289	289	未进入负面清单	否	无	
5047	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线228号茨沟变压器	50	17.8	36	36	未进入负面清单	否	无	
5048	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线魏家沟2#箱变变压器	400	17.8	289	289	未进入负面清单	否	无	
5049	国网抚顺市开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	绿地二期5#箱变变压器间隔配电变压器	630	17.79	455	455	未进入负面清单	否	无	
5050	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	东一路干线	东方新天地CDE座配电室高压间隔2#配电变压器	800	17.78	578	578	未进入负面清单	否	无	
5051	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线20	315	17.78	227	227	未进入负面清单	否	无	
5052	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右1右2#柱上变压器	200	17.78	144	144	未进入负面清单	否	无	
5053	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块地下变电所1#变压器	1250	17.78	903	903	未进入负面清单	否	无	
5054	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	千西干线	千金一线24右1变压器	200	17.77	144	144	未进入负面清单	否	无	
5055	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32右1右3#柱上变压器	200	17.77	144	144	未进入负面清单	否	无	
5056	国网抚顺县供电公司			10kV南庙干线庙沟西二台分1号庙沟西二台柱上变压器	200	17.76	144	144	未进入负面清单	否	无	
5057	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线127号八股流变压器	100	17.75	72	72	未进入负面清单	否	无	
5058	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线38带1#箱变-1	400	17.74	289	289	未进入负面清单	否	无	

5059	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分13#柱上变压器	200	17.73	145	145	未进入负面清单	否	无	
5060	国网抚顺市望花区供电分公司			演工联线水炉分线4右3	400	17.71	289	289	未进入负面清单	否	无	
5061	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线074号后腰一队变压器	160	17.71	116	116	未进入负面清单	否	无	
5062	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左4左2#柱上变压器	200	17.7	145	145	未进入负面清单	否	无	
5063	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	天宇小区1号箱变1号变压器	400	17.7	289	289	未进入负面清单	否	无	
5064	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城1#箱变变压器	630	17.7	455	455	未进入负面清单	否	无	
5065	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线四家大沟分015号四家大沟变压器	200	17.69	145	145	未进入负面清单	否	无	
5066	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线驿185号驿马五队变压器	50	17.67	36	36	未进入负面清单	否	无	
5067	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线泊林铭郡1号箱变2号变压器	315	17.67	228	228	未进入负面清单	否	无	
5068	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线琥珀分线华龙小区1#变压器	315	17.67	228	228	未进入负面清单	否	无	
5069	国网抚顺市东洲区供电分公司			新苑小区2#开闭所配出1#环网箱5B-1#箱变配电变压器	400	17.67	289	289	未进入负面清单	否	无	
5070	国网抚顺市东洲区供电分公司			新苑小区1#开闭所配出3B-2#箱变配电变压器	400	17.66	289	289	未进入负面清单	否	无	
5071	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线湾龙背公用变支线15号湾龙背公用变变压器	50	17.65	36	36	未进入负面清单	否	无	
5072	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	腰二支22左6#柱上变压器	200	17.64	145	145	未进入负面清单	否	无	
5073	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线四队分线05号四队变压器	100	17.64	72	72	未进入负面清单	否	无	

5074	国网抚顺市顺城区供电分公司			中跃西线23智能变压器	400	17.64	289	289	未进入负面清单	否	无	
5075	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	东十干线财富广场2#箱变1#变压器	400	17.63	289	289	未进入负面清单	否	无	
5076	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分12#柱上变压器	200	17.63	145	145	未进入负面清单	否	无	
5077	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线鹿厂支线12号二道沟公用变二变压器	100	17.63	72	72	未进入负面清单	否	无	
5078	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线张刘分线41号张道沟公变变压器	200	17.63	145	145	未进入负面清单	否	无	
5079	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园10#箱变A	315	17.63	228	228	未进入负面清单	否	无	
5080	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线养蜂沟分线020号养蜂沟台区变压器	50	17.63	36	36	未进入负面清单	否	无	
5081	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线062号八中1567变压器	50	17.63	36	36	未进入负面清单	否	无	
5082	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分吴家支098号吴家村变压器	200	17.62	145	145	未进入负面清单	否	无	
5083	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左13+1#柱上变压器	200	17.61	145	145	未进入负面清单	否	无	
5084	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品1#箱变2#变压器	400	17.61	290	290	未进入负面清单	否	无	
5085	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	石庙子线	10kV石庙子线砍椽沟分线144号大沙河变压器	50	17.6	36	36	未进入负面清单	否	无	
5086	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分6#柱上变压器	200	17.6	145	145	未进入负面清单	否	无	
5087	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分10#柱上变压器	200	17.59	145	145	未进入负面清单	否	无	

5088	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线123右13号长山堡车站变压	80	17.58	58	58	未进入负面清单	否	无	
5089	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右3#柱上变压器	200	17.58	145	145	未进入负面清单	否	无	
5090	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线同安分011号同安二台变压器	400	17.57	290	290	未进入负面清单	否	无	
5091	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线二道支20号小三道变压器	100	17.56	72	72	未进入负面清单	否	无	
5092	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干线074号(1413)救兵三四队变压器	400	17.54	290	290	未进入负面清单	否	无	
5093	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线112号庄家店变压器	50	17.54	36	36	未进入负面清单	否	无	
5094	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线11左3#变压器	315	17.52	228	228	未进入负面清单	否	无	
5095	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线城东支4号马金三队三台变压器	400	17.51	290	290	未进入负面清单	否	无	
5096	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线南输分夹心支4号河夹台变压器	200	17.5	145	145	未进入负面清单	否	无	
5097	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	春光印象小区1#配变站2#变压器	400	17.47	290	290	未进入负面清单	否	无	
5098	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园4#箱变-1	400	17.47	290	290	未进入负面清单	否	无	
5099	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	洗化东小区2#箱变间隔配电变压器	630	17.47	457	457	未进入负面清单	否	无	
5100	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	下年南台	200	17.47	145	145	未进入负面清单	否	无	
5101	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线十八道岭三队分线058号十八道岭三队变	200	17.46	145	145	未进入负面清单	否	无	
5102	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演二线	洪福小区1#配变站配电变压器	630	17.46	457	457	未进入负面清单	否	无	

5103	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左11右2#柱上变压器	200	17.46	145	145	未进入负面清单	否	无	
5104	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	福南二线新世纪嘉园2#配变站1#变压器	500	17.45	363	363	未进入负面清单	否	无	
5105	国网清原满族自治县供电公司			10kV土仁干线单家岗公变支线38#单家岗公变变压器	200	17.45	145	145	未进入负面清单	否	无	
5106	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线山城堡分092#山城堡变压器	200	17.43	145	145	未进入负面清单	否	无	
5107	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	东十干线财富广场2#箱变2#变压器	400	17.43	290	290	未进入负面清单	否	无	
5108	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分062号傲牛三台变压器	400	17.43	290	290	未进入负面清单	否	无	
5109	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线北阳沟分线33号四道碱厂公用变变压器	400	17.42	290	290	未进入负面清单	否	无	
5110	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	高开三线沈抚新城回迁楼4#箱变变压器	400	17.41	290	290	未进入负面清单	否	无	
5111	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线258号草盆东变压器	400	17.41	290	290	未进入负面清单	否	无	
5112	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线杨家岗支线2号杨家岗变压器	200	17.41	145	145	未进入负面清单	否	无	
5113	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线马家店公用变分线1号马家店变压器	50	17.4	36	36	未进入负面清单	否	无	
5114	国网抚顺市顺城区供电分公司			新华干线卧龙湾1#箱变2#变压器	500	17.4	363	363	未进入负面清单	否	无	
5115	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线165号小荒沟公变变压器	50	17.38	36	36	未进入负面清单	否	无	
5116	国网抚顺县供电公司			10kV关口线白家店分28号关口六台柱上变压器	200	17.37	145	145	未进入负面清单	否	无	

5117	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线91右1号田屯北2号变压器	100	17.37	73	73	未进入负面清单	否	无	
5118	国网抚顺市开发区供电公司			东沟干线滴水湾小区1#箱变配电变压器	630	17.36	458	458	未进入负面清单	否	无	
5119	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	丹北小区1#箱变配电变压器	630	17.36	458	458	未进入负面清单	否	无	
5120	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线40#百合二区3#间隔配电变压器	630	17.36	458	458	未进入负面清单	否	无	
5121	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分1右4#柱上变压器	100	17.35	73	73	未进入负面清单	否	无	
5122	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	东十干线财富广场1#智能变	500	17.34	363	363	未进入负面清单	否	无	
5123	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	富甲之邦一期1#箱变	630	17.34	458	458	未进入负面清单	否	无	
5124	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线龙头支线龙头变压器	200	17.34	145	145	未进入负面清单	否	无	
5125	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线06号杆T接榆树街里分线28号政府东台变压器	250	17.34	182	182	未进入负面清单	否	无	
5126	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	御华苑箱变2#变压器	500	17.32	363	363	未进入负面清单	否	无	
5127	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	青云林海3#箱变变压器	630	17.32	458	458	未进入负面清单	否	无	
5128	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线团结村支线07号机械厂后变压器	400	17.32	291	291	未进入负面清单	否	无	
5129	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线西井分线155号西井五组变压器	100	17.3	73	73	未进入负面清单	否	无	
5130	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	沈抚新城回迁楼3、4、5期2#箱变配电变压器	630	17.3	458	458	未进入负面清单	否	无	
5131	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线125箱变	630	17.3	458	458	未进入负面清单	否	无	
5132	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区6#箱变变压器	400	17.29	291	291	未进入负面清单	否	无	

5133	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网柜带李石医院东地块1#箱变B	500	17.29	364	364	未进入负面清单	否	无	
5134	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线白杨分线118号杨木林子变变压器	200	17.28	145	145	未进入负面清单	否	无	
5135	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	YHG_油毡干线15# 开关间隔配电变压器	630	17.28	458	458	未进入负面清单	否	无	
5136	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河南线河南二线西四分线三教寺支线03号三教寺台变压器	315	17.28	229	229	未进入负面清单	否	无	
5137	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分95左3#柱上变压器	200	17.27	145	145	未进入负面清单	否	无	
5138	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线16变压器	400	17.26	291	291	未进入负面清单	否	无	
5139	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	开发一线阳光丽景三期B区配电室1#变压器配电变压器	800	17.22	582	582	未进入负面清单	否	无	
5140	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东站分线53号将军卜变压器	50	17.2	36	36	未进入负面清单	否	无	
5141	国网抚顺市望花区供电分公司			五老一线污水分线2左6变压器	200	17.19	146	146	未进入负面清单	否	无	
5142	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块3#箱变变压器间隔配电变压器	630	17.19	459	459	未进入负面清单	否	无	
5143	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线174号北沟三四队变压器	200	17.18	146	146	未进入负面清单	否	无	
5144	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线58-2#箱变-1	400	17.18	291	291	未进入负面清单	否	无	
5145	国网抚顺市东洲区供电分公司			新苑小区1#开闭所配出3B-1#箱变配电变压器	400	17.18	291	291	未进入负面清单	否	无	
5146	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方一线	君悦国际城2#箱变变压器	630	17.16	459	459	未进入负面清单	否	无	

5147	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线天桥分线5号天桥公变变压器	50	17.13	36	36	未进入负面清单	否	无	
5148	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线吕家三台分线01号吕家三台变压器	50	17.13	36	36	未进入负面清单	否	无	
5149	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	油三小区2#配变站2#变压器	400	17.13	291	291	未进入负面清单	否	无	
5150	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	开发一线阳光丽景三期B区配电室2#变压器配电变压器	800	17.13	583	583	未进入负面清单	否	无	
5151	国网抚顺县供电公司			10kV抚农五龙线腰堡三台柱上变压器	200	17.12	146	146	未进入负面清单	否	无	
5152	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分11右1#柱上变压器	200	17.11	146	146	未进入负面清单	否	无	
5153	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线馒首分002号馒首二台变压器	200	17.11	146	146	未进入负面清单	否	无	
5154	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线74+1-18#箱变	250	17.09	182	182	未进入负面清单	否	无	
5155	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右6#柱上变压器	200	17.09	146	146	未进入负面清单	否	无	
5156	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块14#箱变变压器	630	17.09	459	459	未进入负面清单	否	无	
5157	国网抚顺市新抚区供电分公司			北一分线10柱上变压器	400	17.08	292	292	未进入负面清单	否	无	
5158	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线119号金岗子村台变变压器	400	17.08	292	292	未进入负面清单	否	无	
5159	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金二线	阿金二线葡萄园分3变台	315	17.06	230	230	未进入负面清单	否	无	
5160	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支7#柱上变压器	200	17.05	146	146	未进入负面清单	否	无	
5161	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线1左5#柱上变压器	50	17.05	36	36	未进入负面清单	否	无	
5162	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线皇家马德里2#箱变2#变压器	400	17.04	292	292	未进入负面清单	否	无	
5163	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左2-2号变压器	400	17.04	292	292	未进入负面清单	否	无	

5164	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线小区分15#-二厂小区14#配电站2#变压器	500	17.03	365	365	未进入负面清单	否	无	
5165	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线62号金庄村公变变压器	400	17.03	292	292	未进入负面清单	否	无	
5166	国网清原满族自治县供电公司			10kV苍石干线污水处理厂支线001号政府小区变压器	200	17.03	146	146	未进入负面清单	否	无	
5167	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线夏家分兄弟沟支006号变压器	200	17.02	146	146	未进入负面清单	否	无	
5168	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左2-1号变压器	400	17.01	292	292	未进入负面清单	否	无	
5169	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线401支线02号401变台变压器	100	17.01	73	73	未进入负面清单	否	无	
5170	国网抚顺市开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	绿地二期4#箱变变压器间隔配电变压器	500	17	365	365	未进入负面清单	否	无	
5171	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带3#箱变站内变	400	17	292	292	未进入负面清单	否	无	
5172	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分93#柱上变压器	400	17	292	292	未进入负面清单	否	无	
5173	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线莱河背支线72号北岔变压器	50	16.99	37	37	未进入负面清单	否	无	
5174	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	蓝天水岸2#箱变-2变压器	500	16.99	365	365	未进入负面清单	否	无	
5175	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线568庄园2#箱变变压器1配电变压器	800	16.98	584	584	未进入负面清单	否	无	
5176	国网清原满族自治县供电公司			10kV长兴线水帘洞公变支线39#水帘洞公变变压器	50	16.97	37	37	未进入负面清单	否	无	
5177	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	隆达嘉苑小区1#配变站1#变压器	400	16.97	292	292	未进入负面清单	否	无	

5178	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线仓库支5#柱上变压器	200	16.97	146	146	未进入负面清单	否	无	
5179	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右8所带1#箱变备变	315	16.95	230	230	未进入负面清单	否	无	
5180	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左5#柱上变压器	200	16.93	146	146	未进入负面清单	否	无	
5181	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线颜小卜支线079号颜小卜变压器	50	16.93	37	37	未进入负面清单	否	无	
5182	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线#121	315	16.93	230	230	未进入负面清单	否	无	
5183	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线32号土口子二台变压器	100	16.93	73	73	未进入负面清单	否	无	
5184	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线21支1#柱上变压器	200	16.92	146	146	未进入负面清单	否	无	
5185	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	学府壹品3#配变站配电变压器	400	16.92	292	292	未进入负面清单	否	无	
5186	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线安居北区3-2#箱式变电站高压间隔配电变压器	630	16.92	460	460	未进入负面清单	否	无	
5187	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	洗化东小区1#箱变间隔配电变压器	630	16.92	460	460	未进入负面清单	否	无	
5188	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	古城名都小区1#箱式变电站间隔配电变压器	400	16.92	292	292	未进入负面清单	否	无	
5189	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块地下变电所2#变压器	1250	16.91	914	914	未进入负面清单	否	无	
5190	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线金银塘小区变压器	400	16.9	292	292	未进入负面清单	否	无	
5191	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线窑沟村支14号窑沟东变压器	200	16.9	146	146	未进入负面清单	否	无	

5192	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线27左1所带20#箱变站内变	400	16.9	292	292	未进入负面清单	否	无	
5193	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	工光二线二院分线5	200	16.89	146	146	未进入负面清单	否	无	
5194	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分19#柱上变压器	200	16.89	146	146	未进入负面清单	否	无	
5195	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区6-1箱变配电变压器	250	16.89	183	183	未进入负面清单	否	无	
5196	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉二台分16号上鲜西沟台区变压器	100	16.88	73	73	未进入负面清单	否	无	
5197	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线库仓沟分线库仓沟变压器	100	16.88	73	73	未进入负面清单	否	无	
5198	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线29#变压器	400	16.88	292	292	未进入负面清单	否	无	
5199	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分7#柱上变压器	200	16.88	146	146	未进入负面清单	否	无	
5200	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线萨满小区支线05号萨满小区变压器	250	16.88	183	183	未进入负面清单	否	无	
5201	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线窦家支线100号常家变台变压器	200	16.88	146	146	未进入负面清单	否	无	
5202	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线83号石门村一台变压器	200	16.87	146	146	未进入负面清单	否	无	
5203	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线101地质队1#配电变压器	630	16.87	461	461	未进入负面清单	否	无	
5204	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线78-7B#箱变	315	16.87	230	230	未进入负面清单	否	无	
5205	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线2变压器	100	16.87	73	73	未进入负面清单	否	无	

5206	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区4-1箱变配电变压器	400	16.85	293	293	未进入负面清单	否	无	
5207	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线西矸子分线20柱上变压器	400	16.84	293	293	未进入负面清单	否	无	
5208	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角1#箱变2#变压器	500	16.84	366	366	未进入负面清单	否	无	
5209	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线下烟沟分线055号下烟沟变压器	200	16.83	146	146	未进入负面清单	否	无	
5210	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线五付甲村分线07号五付甲村变压器	400	16.83	293	293	未进入负面清单	否	无	
5211	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线英德分英德三支006号英德二台变压器	400	16.81	293	293	未进入负面清单	否	无	
5212	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区4#箱变-2变压器	400	16.79	293	293	未进入负面清单	否	无	
5213	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大7号箱变2号变压器间隔配电变压器	400	16.77	293	293	未进入负面清单	否	无	
5214	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台4＃配变站1＃开关间隔配电变压器	630	16.77	461	461	未进入负面清单	否	无	
5215	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线073号砬子前变压器	100	16.76	73	73	未进入负面清单	否	无	
5216	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线47#所带1#箱变-2#变压器	315	16.76	231	231	未进入负面清单	否	无	
5217	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分9右3#柱上变压器	200	16.75	147	147	未进入负面清单	否	无	
5218	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线迟家分009号温道三台变压器	400	16.74	293	293	未进入负面清单	否	无	
5219	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV新农城郊线照阳分线130号大块地变压器	200	16.74	147	147	未进入负面清单	否	无	

5220	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇支线后堡分线01号后堡变台变压器	400	16.74	293	293	未进入负面清单	否	无	
5221	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	千西干线	千金一线24右4巨龙开发配变站巨龙开发1#站内变压器	400	16.74	293	293	未进入负面清单	否	无	
5222	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区7#配变站配电变压器	630	16.73	462	462	未进入负面清单	否	无	
5223	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区1#配电室间隔配电变压器	800	16.73	586	586	未进入负面清单	否	无	
5224	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线窦家支线19号房申变压器	400	16.73	293	293	未进入负面清单	否	无	
5225	国网抚顺市东洲区供电分公司			万新一线东山分线10左12#柱上变压器	200	16.73	147	147	未进入负面清单	否	无	
5226	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	YHG_南台一线11左1#开关间隔配电变压	400	16.72	293	293	未进入负面清单	否	无	
5227	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线古城沟分线45号古城沟变压器	50	16.7	37	37	未进入负面清单	否	无	
5228	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线三道岗分线06号三道岗台变压器	200	16.7	147	147	未进入负面清单	否	无	
5229	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分16右3#变台	315	16.7	231	231	未进入负面清单	否	无	
5230	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线旺后山分线003号旺后山台变压器	100	16.69	73	73	未进入负面清单	否	无	
5231	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线后堡支线1号机关山公用变1号变压器	50	16.68	37	37	未进入负面清单	否	无	
5232	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继线太平沟分线216#太平沟公变1变压器	50	16.68	37	37	未进入负面清单	否	无	

5233	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	巨航分线4右1柱上变压器	100	16.68	73	73	未进入负面清单	否	无	
5234	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32右1左2#柱上变压器	200	16.68	147	147	未进入负面清单	否	无	
5235	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变151望花线	10kV抚农望花线河东分17号李石河东变压器	200	16.67	147	147	未进入负面清单	否	无	
5236	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分12右1#柱上变压器	200	16.67	147	147	未进入负面清单	否	无	
5237	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线161柱上变压器	200	16.67	147	147	未进入负面清单	否	无	
5238	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西小区1#配变站2#变压器	400	16.66	293	293	未进入负面清单	否	无	
5239	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块19#箱变变压器	630	16.65	462	462	未进入负面清单	否	无	
5240	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分12#柱上变压器	200	16.64	147	147	未进入负面清单	否	无	
5241	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线兴隆摩尔世界5号配电变压器	1000	16.63	734	734	未进入负面清单	否	无	
5242	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	北台二线1左1上变压器	250	16.62	183	183	未进入负面清单	否	无	
5243	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区7#配变站新1#变压器	630	16.61	462	462	未进入负面清单	否	无	
5244	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线26#-1#箱变变压器	315	16.61	231	231	未进入负面清单	否	无	
5245	国网抚顺市望花区供电分公司			凤工三线16	200	16.61	147	147	未进入负面清单	否	无	
5246	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块9#配变站2#变压器	315	16.6	231	231	未进入负面清单	否	无	
5247	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线上河郡3#箱变1#变压器	315	16.6	231	231	未进入负面清单	否	无	
5248	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左6#柱上变压器	200	16.6	147	147	未进入负面清单	否	无	
5249	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线61右1#小老虎沟2#变压器	630	16.59	462	462	未进入负面清单	否	无	

5250	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	青云林海1#箱变变压器	630	16.58	463	463	未进入负面清单	否	无	
5251	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	御龙湾分14，3#箱变B	400	16.58	294	294	未进入负面清单	否	无	
5252	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线华源1#配变站2#变压器	500	16.58	367	367	未进入负面清单	否	无	
5253	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线英德分041号英德一台变压器	400	16.57	294	294	未进入负面清单	否	无	
5254	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线吉顺小区3号箱变1号变压器	400	16.55	294	294	未进入负面清单	否	无	
5255	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线黄沙汀分线03号大堡变压器	400	16.55	294	294	未进入负面清单	否	无	
5256	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线154号老虎庙子AB台变压器	200	16.55	147	147	未进入负面清单	否	无	
5257	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线劳模公寓2号箱变2号变压器	500	16.53	367	367	未进入负面清单	否	无	
5258	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线滨河国际1号配电站1-2	630	16.51	463	463	未进入负面清单	否	无	
5259	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线96号田屯北台变压器	100	16.51	73	73	未进入负面清单	否	无	
5260	国网抚顺市望花区供电分公司			五平二线24右5柱上-变压器	50	16.5	37	37	未进入负面清单	否	无	
5261	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线（左）017号马和二台变压器	400	16.5	294	294	未进入负面清单	否	无	
5262	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线39号会元北岭变压器	315	16.49	232	232	未进入负面清单	否	无	
5263	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	泽林小区1号箱变	500	16.49	368	368	未进入负面清单	否	无	
5264	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金一线	阿金一线65右1箱变变压器	400	16.48	294	294	未进入负面清单	否	无	
5265	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分052号傲牛一台变压器	400	16.47	294	294	未进入负面清单	否	无	

5266	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线057号702台区变压器	160	16.47	118	118	未进入负面清单	否	无	
5267	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线157号山河公二变压器	50	16.47	37	37	未进入负面清单	否	无	
5268	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分2+1左6#柱上变压器	200	16.46	147	147	未进入负面清单	否	无	
5269	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线74	100	16.46	74	74	未进入负面清单	否	无	
5270	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	城东开发局1#箱变母线配电变压器	400	16.46	294	294	未进入负面清单	否	无	
5271	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线17右1#变压器	400	16.46	294	294	未进入负面清单	否	无	
5272	国网抚顺市顺城区供电分公司			新华干线惠景台小区2#变压器	400	16.45	294	294	未进入负面清单	否	无	
5273	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线戈布南1号箱变2号变压器	315	16.44	232	232	未进入负面清单	否	无	
5274	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	和工中一线雷锋分线4右2	200	16.44	147	147	未进入负面清单	否	无	
5275	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块31#箱变变压器	630	16.44	463	463	未进入负面清单	否	无	
5276	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线望山分019号望山西变压器	400	16.43	294	294	未进入负面清单	否	无	
5277	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线4配变站1变压器	630	16.43	463	463	未进入负面清单	否	无	
5278	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区3#箱变-1变压器	400	16.43	294	294	未进入负面清单	否	无	
5279	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线窦家支线133号窦家变台变压器	200	16.43	147	147	未进入负面清单	否	无	
5280	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线八岔沟分线03号八岔沟变压器	50	16.43	37	37	未进入负面清单	否	无	

5281	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	总部一线	北方大厦2#箱变变压器配电变压器	400	16.43	294	294	未进入负面清单	否	无	
5282	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线水库家属分线02号水库家属台变压器	100	16.42	74	74	未进入负面清单	否	无	
5283	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线008号灯具厂1560变压器	400	16.41	294	294	未进入负面清单	否	无	
5284	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右7#柱上变压器	200	16.39	147	147	未进入负面清单	否	无	
5285	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线白杨分线56号白家腰堡变压器	200	16.39	147	147	未进入负面清单	否	无	
5286	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线施家沟支线27号施家沟变压器	50	16.38	37	37	未进入负面清单	否	无	
5287	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线台沟分014号台沟一变压器	400	16.36	295	295	未进入负面清单	否	无	
5288	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线73变台	315	16.36	232	232	未进入负面清单	否	无	
5289	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线61右1#小老虎沟4#变压器	630	16.35	464	464	未进入负面清单	否	无	
5290	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	中部一线29左4	315	16.35	232	232	未进入负面清单	否	无	
5291	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线砬和分线22号洞上西头变压器	50	16.35	37	37	未进入负面清单	否	无	
5292	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线78-5A#箱变	315	16.34	232	232	未进入负面清单	否	无	
5293	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	油研小区1#配变站配电变压器	500	16.34	368	368	未进入负面清单	否	无	
5294	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线下堡村支线2号下堡村变压器	200	16.33	147	147	未进入负面清单	否	无	
5295	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线下湖分线67号下湖公二变压器	20	16.33	15	15	未进入负面清单	否	无	

5296	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线31右17右11	100	16.32	74	74	未进入负面清单	否	无	
5297	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块34#箱变变压器	630	16.31	464	464	未进入负面清单	否	无	
5298	国网抚顺市东洲区供电分公司			万新一线东山分10左6支1#柱上变压器	200	16.28	147	147	未进入负面清单	否	无	
5299	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左3右2#柱上变压器	200	16.28	147	147	未进入负面清单	否	无	
5300	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园4#箱变-1变压器	400	16.27	295	295	未进入负面清单	否	无	
5301	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	开三线沈抚新城回迁楼2#箱变变压器	630	16.27	464	464	未进入负面清单	否	无	
5302	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡北分支线172号头道砬子七八队变压器	50	16.26	37	37	未进入负面清单	否	无	
5303	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区6#配电室间隔	1000	16.26	737	737	未进入负面清单	否	无	
5304	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美墅二期6箱变-变压器	630	16.25	465	465	未进入负面清单	否	无	
5305	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线香墅湾4#地块箱变配电变压器	315	16.24	232	232	未进入负面清单	否	无	
5306	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线16右5左1#变压器	50	16.24	37	37	未进入负面清单	否	无	
5307	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块8#配变站2#变压器	400	16.24	295	295	未进入负面清单	否	无	
5308	国网抚顺市望花区供电分公司			中部一线启运分线4#变台	400	16.22	295	295	未进入负面清单	否	无	
5309	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	工行社区5#配变站母线间隔配电变压器	400	16.22	295	295	未进入负面清单	否	无	
5310	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南4#箱变变压器	630	16.22	465	465	未进入负面清单	否	无	
5311	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带2#箱变站内变	400	16.21	295	295	未进入负面清单	否	无	

5312	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线2#所带13#箱变站内变	315	16.21	232	232	未进入负面清单	否	无	
5313	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	翠岭明珠3号箱变变压器间隔配电变压器	315	16.2	232	232	未进入负面清单	否	无	
5314	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东岭支线05号东岭变压器	80	16.19	59	59	未进入负面清单	否	无	
5315	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	2#环网柜裕景上都2#配变站1#	400	16.18	295	295	未进入负面清单	否	无	
5316	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线32#凤东社区1#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	16.18	295	295	未进入负面清单	否	无	
5317	国网抚顺市顺城区供电分公司			西戈干线24#柱上变压器	400	16.18	295	295	未进入负面清单	否	无	
5318	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左11右1#柱上变压器	200	16.18	148	148	未进入负面清单	否	无	
5319	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤和三线16左1	315	16.15	233	233	未进入负面清单	否	无	
5320	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变644建昌一线	帝景翰苑小区14#配变站配电变压器	630	16.14	465	465	未进入负面清单	否	无	
5321	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园3#箱变-2变压器	315	16.14	233	233	未进入负面清单	否	无	
5322	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线赵家堡子支线007号赵家堡子变压器	200	16.13	148	148	未进入负面清单	否	无	
5323	国网抚顺市东洲区供电分公司			新苑小区2#开闭所配出5A-2#箱变配电变压器	400	16.13	295	295	未进入负面清单	否	无	
5324	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线肉联厂小区3#箱变2#变压器	400	16.12	296	296	未进入负面清单	否	无	
5325	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线兰汉分线02号蓝旗变压器	400	16.12	296	296	未进入负面清单	否	无	

5326	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区5-3箱变变压器间隔配电变压器	315	16.12	233	233	未进入负面清单	否	无	
5327	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线腰岗分线岗山林场变压器	30	16.11	22	22	未进入负面清单	否	无	
5328	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	民主专线	民主专线民主路开闭所内配变站变压器	500	16.11	369	369	未进入负面清单	否	无	
5329	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线59号青台子河南变压器	100	16.11	74	74	未进入负面清单	否	无	
5330	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线19左#3变压器	400	16.09	296	296	未进入负面清单	否	无	
5331	国网抚顺市顺城区供电分公司			北街一线金地富山9#变压器	630	16.09	466	466	未进入负面清单	否	无	
5332	国网抚顺市开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线10456	绿地二期6#箱变变压器间隔配电变压器	630	16.08	466	466	未进入负面清单	否	无	
5333	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左12+1#柱上变压器	200	16.07	148	148	未进入负面清单	否	无	
5334	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线军工分线01号二中住宅107变压器	315	16.06	233	233	未进入负面清单	否	无	
5335	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线242号暖泉子六队变压器	100	16.06	74	74	未进入负面清单	否	无	
5336	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	格林晟博苑3#箱变变压器	630	16.06	466	466	未进入负面清单	否	无	
5337	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大二线恒大华府8#箱变间隔配电变压器	500	16.04	370	370	未进入负面清单	否	无	
5338	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线10#-2#箱变站内变压器	100	16.01	74	74	未进入负面清单	否	无	
5339	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线五道沟北分线五道沟北变压器	100	15.99	74	74	未进入负面清单	否	无	
5340	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线冷沟分线11号冷沟公变变压器	50	15.99	37	37	未进入负面清单	否	无	

5341	国网抚顺市望花区供电分公司			枫丹雅筑小区1-1#配变站1#变压器	630	15.98	466	466	未进入负面清单	否	无	
5342	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1右2#柱上变压器	200	15.97	148	148	未进入负面清单	否	无	
5343	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线丁家分线都家变压器	200	15.96	148	148	未进入负面清单	否	无	
5344	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区10#配变站1#变压器	500	15.95	370	370	未进入负面清单	否	无	
5345	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	高开三线沈抚新城回迁楼3#箱变变压器	630	15.95	467	467	未进入负面清单	否	无	
5346	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线半道子分线03号半道子变压器	200	15.95	148	148	未进入负面清单	否	无	
5347	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线22+1#所带2#箱变变压	630	15.94	467	467	未进入负面清单	否	无	
5348	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区5-1箱变变压器间隔配电变压器	400	15.93	296	296	未进入负面清单	否	无	
5349	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线61右1#小老虎沟1#变压器	630	15.93	467	467	未进入负面清单	否	无	
5350	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1左5#柱上变压器	200	15.93	148	148	未进入负面清单	否	无	
5351	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线26号公用1号变压器	315	15.92	233	233	未进入负面清单	否	无	
5352	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线88+1#柱上变	200	15.92	148	148	未进入负面清单	否	无	
5353	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线015号石门三队变压器	100	15.89	74	74	未进入负面清单	否	无	
5354	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分松树井支松树二台分支3号松树二变压器	400	15.88	296	296	未进入负面清单	否	无	

5355	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线土窑子支线工区家属房变压器	50	15.87	37	37	未进入负面清单	否	无	
5356	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	欧景华庭小区3#配变站1#变压器	400	15.86	297	297	未进入负面清单	否	无	
5357	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线钢炉支线13号钢炉变压器	20	15.85	15	15	未进入负面清单	否	无	
5358	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东三专线	东三专线东三路开闭所2#配变站变压器	630	15.84	467	467	未进入负面清单	否	无	
5359	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线玉花园支线31号玉花园变压器	100	15.83	74	74	未进入负面清单	否	无	
5360	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区6#配电变压器	630	15.82	467	467	未进入负面清单	否	无	
5361	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线30左2#柱上变压器	400	15.82	297	297	未进入负面清单	否	无	
5362	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区2-2箱变配电变压器	400	15.82	297	297	未进入负面清单	否	无	
5363	国网抚顺市新抚区供电分公司			华山干线12左11柱上变压器	400	15.82	297	297	未进入负面清单	否	无	
5364	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线肖尔岭分赵家沟支28号赵家沟变压器	200	15.82	148	148	未进入负面清单	否	无	
5365	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块5#配变站1#变压器	400	15.81	297	297	未进入负面清单	否	无	
5366	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	印染线	印染干线32右3#柱上变压器	200	15.8	148	148	未进入负面清单	否	无	
5367	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线28左2柱上变压器	315	15.8	234	234	未进入负面清单	否	无	
5368	国网抚顺县供电公司			10kV郎士线140号右11台区变压器	200	15.78	148	148	未进入负面清单	否	无	
5369	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线劳模公寓1号箱变	315	15.78	234	234	未进入负面清单	否	无	
5370	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南6#箱变变压器	630	15.78	468	468	未进入负面清单	否	无	

5371	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	今日学府小区1#配变站	630	15.77	468	468	未进入负面清单	否	无	
5372	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线37	400	15.77	297	297	未进入负面清单	否	无	
5373	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块24#箱变变压器间隔配电变压器	630	15.76	468	468	未进入负面清单	否	无	
5374	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线石头人分线004号石头人变压器	400	15.75	297	297	未进入负面清单	否	无	
5375	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线53 1#箱变间隔配电变压器	630	15.74	468	468	未进入负面清单	否	无	
5376	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区2#配电变压器	630	15.74	468	468	未进入负面清单	否	无	
5377	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线一面山公用变支线6号一面山公用变变压器	100	15.74	74	74	未进入负面清单	否	无	
5378	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发五线	开发五线万科二期2#箱变变压器间隔配电变压器	630	15.74	468	468	未进入负面清单	否	无	
5379	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线38带2#箱变-1	400	15.74	297	297	未进入负面清单	否	无	
5380	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑二期2号-2箱变变压器	500	15.73	371	371	未进入负面清单	否	无	
5381	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角2#箱变2#变压器	400	15.73	297	297	未进入负面清单	否	无	
5382	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变345抚农纺织线	10kV燕石一线毛公林场分001号毛公林场住宅变压器	100	15.72	74	74	未进入负面清单	否	无	
5383	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线13#柱上变压器	200	15.71	149	149	未进入负面清单	否	无	
5384	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV新农城郊线照阳分线41号照阳北变压器	200	15.7	149	149	未进入负面清单	否	无	
5385	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台二线83#所带10#箱变配电变压器	400	15.68	297	297	未进入负面清单	否	无	

5386	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线苏沟子分线05号苏沟子变台变压器	100	15.67	74	74	未进入负面清单	否	无	
5387	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线2左3#柱上变压器	200	15.67	149	149	未进入负面清单	否	无	
5388	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	新城家园1#箱变变压器	630	15.67	468	468	未进入负面清单	否	无	
5389	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线杨木林子支线007号杨木林子变压器	200	15.67	149	149	未进入负面清单	否	无	
5390	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出2#环网箱8A-2#箱变配电变压器	400	15.66	297	297	未进入负面清单	否	无	
5391	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线徐大沟支线047号徐大沟变压器	400	15.65	297	297	未进入负面清单	否	无	
5392	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿家卜支线1号耿家卜变压器	200	15.65	149	149	未进入负面清单	否	无	
5393	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	深井干线小瓦分线31#	200	15.65	149	149	未进入负面清单	否	无	
5394	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线关家支线02号关家台变压器	200	15.65	149	149	未进入负面清单	否	无	
5395	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线那家分线29号那家变压器	200	15.65	149	149	未进入负面清单	否	无	
5396	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支5右2#柱上变压器	200	15.64	149	149	未进入负面清单	否	无	
5397	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角3#箱变2#变压器	400	15.64	297	297	未进入负面清单	否	无	
5398	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变151望花线	10kV抚农望花线牛毛沟支3号牛毛沟村变压器	100	15.61	74	74	未进入负面清单	否	无	
5399	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区二线3#变压器	800	15.61	595	595	未进入负面清单	否	无	

5400	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线西猴分线西猴二组支线3号西猴二组变压器	100	15.59	74	74	未进入负面清单	否	无	
5401	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	工行社区1#配变站母线间隔配电变压器	630	15.58	469	469	未进入负面清单	否	无	
5402	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线六家子东分16号六家子东变压器	100	15.57	74	74	未进入负面清单	否	无	
5403	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线向阳一队分线009号向阳一队变压器	50	15.57	37	37	未进入负面清单	否	无	
5404	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线56变压器	400	15.54	298	298	未进入负面清单	否	无	
5405	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线石灰窑分37号石灰窑子变压器	50	15.53	37	37	未进入负面清单	否	无	
5406	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线纵横开发1#站内变压器	315	15.52	235	235	未进入负面清单	否	无	
5407	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线远洋城四期2#箱变变压器配电变压器	630	15.51	469	469	未进入负面清单	否	无	
5408	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河南线河南二线西四分线三教寺支线16号菜大队北台变压器	200	15.49	149	149	未进入负面清单	否	无	
5409	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线军工分线3右3号四小学西103变压器	315	15.49	235	235	未进入负面清单	否	无	
5410	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大二线17#变压器	400	15.48	298	298	未进入负面清单	否	无	
5411	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线湾龙泡公用变支线3号湾龙泡公用变变压器	400	15.48	298	298	未进入负面清单	否	无	
5412	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	极地干线海岸分线皇家海岸1#箱变变压器1	500	15.47	373	373	未进入负面清单	否	无	

5413	国网抚顺市东洲区供电分公司			阿金二线小区分线4#柱上变压器	400	15.47	298	298	未进入负面清单	否	无	
5414	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线169号(1407)五牛变压器（新）	400	15.45	298	298	未进入负面清单	否	无	
5415	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线苇一队东分线001号苇一队东变压器	400	15.44	298	298	未进入负面清单	否	无	
5416	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	红光小区1#配变站配电变压器	500	15.44	373	373	未进入负面清单	否	无	
5417	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线61左2#变台	160	15.42	119	119	未进入负面清单	否	无	
5418	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园2#箱变-2变压器	315	15.42	235	235	未进入负面清单	否	无	
5419	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	东六专线21#变压器	630	15.42	470	470	未进入负面清单	否	无	
5420	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	中央专线28变台	315	15.41	235	235	未进入负面清单	否	无	
5421	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	阳光城小区1#配变站间隔配电变压器	500	15.4	373	373	未进入负面清单	否	无	
5422	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线40左3	315	15.4	235	235	未进入负面清单	否	无	
5423	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线山阳沟支线014号山阳沟变压器	100	15.39	75	75	未进入负面清单	否	无	
5424	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带11#箱变变压器	630	15.39	470	470	未进入负面清单	否	无	
5425	国网抚顺市新抚区供电分公司			南大街一线6#柱上变压器	50	15.38	37	37	未进入负面清单	否	无	
5426	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线小大院分线42号小大院变压器	50	15.36	37	37	未进入负面清单	否	无	
5427	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线平岭后村分线1号平岭后村变压器	100	15.36	75	75	未进入负面清单	否	无	

5428	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	10kV高阳线助剂分07号液化气变压器	100	15.36	75	75	未进入负面清单	否	无	
5429	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线碾子沟分53号碾子沟变压器	200	15.35	149	149	未进入负面清单	否	无	
5430	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线上海浪分25号上海浪二变压器	100	15.35	75	75	未进入负面清单	否	无	
5431	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	印染线	印染干线34#柱上变压器	200	15.34	149	149	未进入负面清单	否	无	
5432	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右18#柱上变压器	200	15.33	149	149	未进入负面清单	否	无	
5433	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线长春街2#配变站变压器	630	15.33	470	470	未进入负面清单	否	无	
5434	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干线板城分083号上房村变压器	200	15.33	149	149	未进入负面清单	否	无	
5435	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电	电瓷干线	电瓷线电台分线6柱上变压器	100	15.31	75	75	未进入负面清单	否	无	
5436	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分2+1左3右1#柱上变压器	200	15.31	149	149	未进入负面清单	否	无	
5437	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线错草大卜支线2号错草大卜变压器	400	15.31	299	299	未进入负面清单	否	无	
5438	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线19	100	15.29	75	75	未进入负面清单	否	无	
5439	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线102号冰湖沟公用变二号变压器	50	15.29	37	37	未进入负面清单	否	无	
5440	国网抚顺市顺城区供电分公司			车站干线26右7变压器	400	15.29	299	299	未进入负面清单	否	无	
5441	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线四家子一台分005号四家子一台变压器	400	15.28	299	299	未进入负面清单	否	无	
5442	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1左8#柱上变压器	100	15.28	75	75	未进入负面清单	否	无	

5443	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线白杨分线35号白家大堡变变压器	200	15.27	149	149	未进入负面清单	否	无	
5444	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线25左5#变压器	400	15.27	299	299	未进入负面清单	否	无	
5445	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右4#柱上变压器	200	15.27	149	149	未进入负面清单	否	无	
5446	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线金沟支线金沟变压器	100	15.27	75	75	未进入负面清单	否	无	
5447	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线高新分线179号大金厂公用变变压器	200	15.26	149	149	未进入负面清单	否	无	
5448	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线黑石头支线4号黑石村变压器	400	15.26	299	299	未进入负面清单	否	无	
5449	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线-1环网柜-7智能变-变压器	315	15.25	235	235	未进入负面清单	否	无	
5450	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南3#箱变变压器	630	15.25	471	471	未进入负面清单	否	无	
5451	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分003号关口二台变压器	400	15.25	299	299	未进入负面清单	否	无	
5452	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线台沟分线62号台沟山嘴变压器	200	15.24	150	150	未进入负面清单	否	无	
5453	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	嘉园一线1#环网柜1#1开关间隔配电变压器	400	15.23	299	299	未进入负面清单	否	无	
5454	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左2右4#柱上变压器	200	15.22	150	150	未进入负面清单	否	无	
5455	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右4#柱上变压器	200	15.21	150	150	未进入负面清单	否	无	
5456	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工农南分线1左6变压器	160	15.21	120	120	未进入负面清单	否	无	
5457	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左6#柱上变压器	200	15.2	150	150	未进入负面清单	否	无	
5458	国网抚顺市新抚区供电分公司			南台一分线17柱上变压器	200	15.19	150	150	未进入负面清单	否	无	

5459	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线31右20右2	200	15.19	150	150	未进入负面清单	否	无	
5460	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	古城名都小区3#箱式变电站间隔配电变压器	630	15.19	471	471	未进入负面清单	否	无	
5461	国网抚顺市东洲区供电分公司			万新一线东山分线10左3右16#柱上变压器	100	15.18	75	75	未进入负面清单	否	无	
5462	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线60#变压器	315	15.18	236	236	未进入负面清单	否	无	
5463	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块4#箱变变压器间隔配电变压器	630	15.15	472	472	未进入负面清单	否	无	
5464	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电	黑虎干线	黑虎干线6#支1#柱上变压器	200	15.15	150	150	未进入负面清单	否	无	
5465	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线田屯东分2号田屯东台变压器	160	15.15	120	120	未进入负面清单	否	无	
5466	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	城东三线银河湾小区4#配变站配电变压器	630	15.14	472	472	未进入负面清单	否	无	
5467	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线南关分12	400	15.11	300	300	未进入负面清单	否	无	
5468	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线二道沟分线20号二道沟变压器	200	15.11	150	150	未进入负面清单	否	无	
5469	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线化工厂分公墓支015号路家二台变压器	100	15.1	75	75	未进入负面清单	否	无	
5470	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线后斗分013号后斗二台变压器	200	15.09	150	150	未进入负面清单	否	无	
5471	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	新太干线12#柱上变压器	200	15.09	150	150	未进入负面清单	否	无	
5472	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线南输分7#三宝小卜柱上变压器	50	15.08	37	37	未进入负面清单	否	无	
5473	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线080号水库台变压器	100	15.08	75	75	未进入负面清单	否	无	

5474	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干线鹿队分殡仪馆支009号兰山对沟变压器	100	15.07	75	75	未进入负面清单	否	无	
5475	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线胡头支线32号胡头沟台变压器	200	15.05	150	150	未进入负面清单	否	无	
5476	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变242镁砂线	10kV镁砂线005号镁砂变压器	160	15.05	120	120	未进入负面清单	否	无	
5477	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线祁家支113号齐家1557变压器	200	15.04	150	150	未进入负面清单	否	无	
5478	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线占贝支003号占贝村变压器	400	15.02	300	300	未进入负面清单	否	无	
5479	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线45号河东组变压器	400	15.02	300	300	未进入负面清单	否	无	
5480	国网抚顺市望花区供电分公司			五西一线古城子分线6左2左2柱上-变压器	100	15.01	75	75	未进入负面清单	否	无	
5481	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东青二线	东青二线14右21柱上变压器	100	15.01	75	75	未进入负面清单	否	无	
5482	国网抚顺市开发区供电公司			德商国际5#A箱变配电变压	400	15	300	300	未进入负面清单	否	无	
5483	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区13#配电变压器	630	14.99	473	473	未进入负面清单	否	无	
5484	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右3左4#柱上变压器	200	14.99	150	150	未进入负面清单	否	无	
5485	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分叶家支004号叶家村变压器	100	14.98	75	75	未进入负面清单	否	无	
5486	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线154号驿马三队变压器	30	14.97	23	23	未进入负面清单	否	无	
5487	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线油路沟分线油路沟变压器	200	14.97	150	150	未进入负面清单	否	无	
5488	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南7#箱变变压器	630	14.97	473	473	未进入负面清单	否	无	

5489	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变142新农六0二线	10kV新农六0二线六0二公用分线01号六0二公用台区59变压器	50	14.96	38	38	未进入负面清单	否	无	
5490	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线砬和分线洞上六队支线09号洞上六队变压器	100	14.94	75	75	未进入负面清单	否	无	
5491	国网新宾满族自治县供电公司			10kV杨甸线074号西五队变压器	400	14.94	300	300	未进入负面清单	否	无	
5492	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	浙商佳苑1#变电站站内变压器	630	14.93	473	473	未进入负面清单	否	无	
5493	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线东分线002号长山堡变压器	400	14.92	300	300	未进入负面清单	否	无	
5494	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	千东干线	千金嘉园1#配变站变压器	630	14.92	473	473	未进入负面清单	否	无	
5495	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网柜带李石医院东地块1#箱变A	500	14.91	375	375	未进入负面清单	否	无	
5496	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线十八道岭四队变压器	100	14.91	75	75	未进入负面清单	否	无	
5497	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线71#箱变	400	14.89	300	300	未进入负面清单	否	无	
5498	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线姜家电灌分线姜家变压器	400	14.89	300	300	未进入负面清单	否	无	
5499	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线199号杆T接边罗分线01号杆T接边外一台支线06号边外一台变压器	100	14.88	75	75	未进入负面清单	否	无	
5500	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线243号白家变变压器	400	14.87	301	301	未进入负面清单	否	无	
5501	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	深井干线小瓦分线17#变压器	200	14.87	150	150	未进入负面清单	否	无	
5502	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	变压器	500	14.86	376	376	未进入负面清单	否	无	
5503	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线3#环网柜东盛家园	1000	14.86	751	751	未进入负面清单	否	无	

5504	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	卧龙湾2#箱变2#变压器	630	14.86	473	473	未进入负面清单	否	无	
5505	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线铁矿分龙凤沟支16#龙凤沟台区变压器	400	14.85	301	301	未进入负面清单	否	无	
5506	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分92#柱上变压器	315	14.83	237	237	未进入负面清单	否	无	
5507	国网抚顺市望花区供电分公司			本溪路一线24左5	200	14.83	150	150	未进入负面清单	否	无	
5508	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线#65	100	14.83	75	75	未进入负面清单	否	无	
5509	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线44右1柱上变压器	315	14.82	237	237	未进入负面清单	否	无	
5510	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台一线矿前分线5左2#柱上变压器	200	14.82	150	150	未进入负面清单	否	无	
5511	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线夏家分杜家支7号变压器（新）	400	14.81	301	301	未进入负面清单	否	无	
5512	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线江畔新苑4#箱变间隔配电变压器	630	14.81	474	474	未进入负面清单	否	无	
5513	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线华泰支线026号华泰变压器	100	14.8	75	75	未进入负面清单	否	无	
5514	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线306号四平五队公用变台变压器	100	14.8	75	75	未进入负面清单	否	无	
5515	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	拉古三台（一）变压器	200	14.79	150	150	未进入负面清单	否	无	
5516	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线百合小区2-1#站内变压器	400	14.77	301	301	未进入负面清单	否	无	
5517	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿杨分线160号河沿变压器	50	14.77	38	38	未进入负面清单	否	无	
5518	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线170号暖泉子五队公变一号变压器(二批)	50	14.76	38	38	未进入负面清单	否	无	
5519	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线13-3号变压器	400	14.75	301	301	未进入负面清单	否	无	

5520	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线114号窑沟变压器	400	14.75	301	301	未进入负面清单	否	无	
5521	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	矿前分线14左3	315	14.74	237	237	未进入负面清单	否	无	
5522	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线141号猫脸变压器	50	14.73	38	38	未进入负面清单	否	无	
5523	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线八宝分线砬嘴支线20号砬嘴变台变压器	400	14.73	301	301	未进入负面清单	否	无	
5524	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线高家分丁家一支003号丁西变压器	400	14.72	301	301	未进入负面清单	否	无	
5525	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际1A#箱变变压器	630	14.72	474	474	未进入负面清单	否	无	
5526	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线泉眼分046#大石村变压器	400	14.72	301	301	未进入负面清单	否	无	
5527	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线滩州沟支线005号滩州村变压器	315	14.71	237	237	未进入负面清单	否	无	
5528	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	家和美1#配电室2#配电变压器	800	14.71	602	602	未进入负面清单	否	无	
5529	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线砬和分线洞上二队支线02号洞上二队变压器	200	14.69	151	151	未进入负面清单	否	无	
5530	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线41右4+1柱上变压器	100	14.69	75	75	未进入负面清单	否	无	
5531	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块20#箱变变压器	630	14.68	475	475	未进入负面清单	否	无	
5532	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV湾七线北甸子分线83号红树沟公用变变压器	50	14.67	38	38	未进入负面清单	否	无	
5533	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线31右3#柱上变压器	100	14.66	75	75	未进入负面清单	否	无	
5534	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线48+1所带3#箱变变压器	630	14.65	475	475	未进入负面清单	否	无	

5535	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线六队分线9号六队变压器	400	14.65	301	301	未进入负面清单	否	无	
5536	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块9#配变站1#变压器	315	14.64	237	237	未进入负面清单	否	无	
5537	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线学校分7.2变压器	630	14.64	475	475	未进入负面清单	否	无	
5538	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线河北分线河北支线5号公变六号变压器	200	14.64	151	151	未进入负面清单	否	无	
5539	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干线鹿队分簸其支010号簸其二台变压器（新）	200	14.64	151	151	未进入负面清单	否	无	
5540	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线百合小区1-1#站内变压器	630	14.62	475	475	未进入负面清单	否	无	
5541	国网抚顺市开发区供电公司			高丽家园二期2#箱变配电变压器	400	14.61	302	302	未进入负面清单	否	无	
5542	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块18#箱变变压器	630	14.6	475	475	未进入负面清单	否	无	
5543	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	东十干线22矿档案馆间隔配电变压器	500	14.6	377	377	未进入负面清单	否	无	
5544	国网清原满族自治县供电公司			10kV夏杨线上王堡公变分线9#上王堡公变变压器	100	14.6	75	75	未进入负面清单	否	无	
5545	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗东东一号支线1号岗东一号变压器	200	14.59	151	151	未进入负面清单	否	无	
5546	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	洗化西小区3#箱变变压器	630	14.59	475	475	未进入负面清单	否	无	
5547	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线边沟分线边沟变压器	100	14.55	75	75	未进入负面清单	否	无	
5548	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线29支1#柱上变压器	200	14.54	151	151	未进入负面清单	否	无	
5549	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线和美馨居1#箱变变压器	400	14.52	302	302	未进入负面清单	否	无	

5550	国网抚顺市顺城区供电分公司			西戈干线前戈分线3右2#变压器	400	14.51	302	302	未进入负面清单	否	无	
5551	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分3+1#所带1#箱变1#变压器	315	14.51	238	238	未进入负面清单	否	无	
5552	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线凯顺小区2#配变站母线间隔配电变压器	630	14.5	476	476	未进入负面清单	否	无	
5553	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左2右1#柱上变压器	200	14.5	151	151	未进入负面清单	否	无	
5554	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分7左5#柱上变压器	200	14.5	151	151	未进入负面清单	否	无	
5555	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四一线	绿地剑桥1#开闭站1#箱变变压器A	315	14.5	238	238	未进入负面清单	否	无	
5556	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线松树分019号松树沟一台变压器	200	14.49	151	151	未进入负面清单	否	无	
5557	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分60号浅沟村变压器（新）	400	14.49	302	302	未进入负面清单	否	无	
5558	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线电业分线3柱上变压器	315	14.48	238	238	未进入负面清单	否	无	
5559	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线肖尔岭分69号肖尔岭变压器	250	14.48	189	189	未进入负面清单	否	无	
5560	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线26加1号田屯中台变压器	400	14.48	302	302	未进入负面清单	否	无	
5561	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线朱家支3#朱家沟村2号变压器	100	14.47	76	76	未进入负面清单	否	无	
5562	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线287号徐家二台变压器	100	14.46	76	76	未进入负面清单	否	无	
5563	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线2#环网柜法雅庄园2#箱变A	400	14.46	302	302	未进入负面清单	否	无	

5564	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	启运家园小区2#配变站2#变压器	630	14.45	476	476	未进入负面清单	否	无	
5565	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线174号杆T接样子沟分线14号T接都督一队支线35号都督一队变压器	50	14.45	38	38	未进入负面清单	否	无	
5566	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线小青沟分线小青沟变压器	100	14.45	76	76	未进入负面清单	否	无	
5567	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线朝阳分线朝阳东变压器	400	14.43	302	302	未进入负面清单	否	无	
5568	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分11右1#柱上变压器	100	14.42	76	76	未进入负面清单	否	无	
5569	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	中戈南西戈干线43#箱变变压器配电变压器	630	14.42	476	476	未进入负面清单	否	无	
5570	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右1#柱上变压器	200	14.42	151	151	未进入负面清单	否	无	
5571	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分线2右1箱变	400	14.41	302	302	未进入负面清单	否	无	
5572	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线29右3变压器	315	14.4	238	238	未进入负面清单	否	无	
5573	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草杨联线王油坊新村分线22号王油坊新村变压器	100	14.4	76	76	未进入负面清单	否	无	
5574	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线章京西卜支线04号木章分线章京西卜变压器	100	14.38	76	76	未进入负面清单	否	无	
5575	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线企业家开发5#配变站母线配电变压器	630	14.37	476	476	未进入负面清单	否	无	
5576	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油三污水	油三污水60右2#	400	14.36	303	303	未进入负面清单	否	无	
5577	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线28#柱上变压器	500	14.36	378	378	未进入负面清单	否	无	

5578	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线磙子沟养殖场支线14号磙子沟养殖场变压器	10	14.35	8	8	未进入负面清单	否	无	
5579	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线399号高丽四台变压器	100	14.33	76	76	未进入负面清单	否	无	
5580	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分7左2#柱上变压器	200	14.31	151	151	未进入负面清单	否	无	
5581	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线石庙公用变支线3号石庙公用变变压器	50	14.31	38	38	未进入负面清单	否	无	
5582	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线59	100	14.29	76	76	未进入负面清单	否	无	
5583	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	新湖国际2#配变站2#变压器	400	14.29	303	303	未进入负面清单	否	无	
5584	国网抚顺市顺城区供电分公司			武警住宅小区1#配变站2#变压器	400	14.28	303	303	未进入负面清单	否	无	
5585	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右3左3#柱上变压器	200	14.28	151	151	未进入负面清单	否	无	
5586	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线大堡村分线2号大堡村变压器	200	14.25	152	152	未进入负面清单	否	无	
5587	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线大夹皮沟分线5号大夹皮沟变压器	50	14.23	38	38	未进入负面清单	否	无	
5588	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	锦工联线左岸公园2#箱变A	400	14.23	303	303	未进入负面清单	否	无	
5589	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右5#柱上变压器	100	14.21	76	76	未进入负面清单	否	无	
5590	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线南台10#配变站变压器	500	14.21	379	379	未进入负面清单	否	无	
5591	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变252五老二线	五老二线38右7柱上变压器	100	14.2	76	76	未进入负面清单	否	无	
5592	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	新天德小区2#箱式变出线间隔配电变压器	400	14.2	303	303	未进入负面清单	否	无	

5593	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线朝阳分线老戏厂变压器	400	14.18	303	303	未进入负面清单	否	无	
5594	国网抚顺市新抚区供电分公司			市计划委开发配变站1#配电变压器	500	14.17	379	379	未进入负面清单	否	无	
5595	国网抚顺市望花区供电分公司			凤和二线9#变台	200	14.16	152	152	未进入负面清单	否	无	
5596	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	皇家海岸4期5#箱变变压器	630	14.15	478	478	未进入负面清单	否	无	
5597	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	工光二线新民分线6	160	14.14	121	121	未进入负面清单	否	无	
5598	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	三二五干线	三二五干线9+1#双水湾箱变变压器	500	14.14	379	379	未进入负面清单	否	无	
5599	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线038号中学变压器(二批)	200	14.14	152	152	未进入负面清单	否	无	
5600	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线砬和分线东洼支线26号东洼变压器	20	14.14	15	15	未进入负面清单	否	无	
5601	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线东至沟分27#东至沟变压器	100	14.13	76	76	未进入负面清单	否	无	
5602	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线果木分016号果木村变压器	200	14.12	152	152	未进入负面清单	否	无	
5603	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘同二线(备用)	刘同二线1#环网柜带抚顺银行箱变变压器配电变压器	1000	14.09	759	759	未进入负面清单	否	无	
5604	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线140#唐力五台柱上变压器	80	14.08	61	61	未进入负面清单	否	无	
5605	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线汇银东第一期2#变压器	630	14.08	478	478	未进入负面清单	否	无	
5606	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线10#箱变2#间隔配电变压器	400	14.07	304	304	未进入负面清单	否	无	
5607	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变548小四平线	10kV小四平线冰湖沟分线005号冰湖沟变压器	50	14.07	38	38	未进入负面清单	否	无	

5608	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线19左4号箱内1号变压器	315	14.07	239	239	未进入负面清单	否	无	
5609	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线19左3#	160	14.04	122	122	未进入负面清单	否	无	
5610	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	B区二线2#变压器	800	14.04	608	608	未进入负面清单	否	无	
5611	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线河北支线21号木家河北变台变压器	200	14.02	152	152	未进入负面清单	否	无	
5612	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	碾盘变842马和线	10kV马和线台沟分1号台沟1号变压器	400	14.02	304	304	未进入负面清单	否	无	
5613	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分线66左1-变台	315	14.02	239	239	未进入负面清单	否	无	
5614	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线38号中寨村变压器	315	14.01	239	239	未进入负面清单	否	无	
5615	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大二期洋房1号箱变2号变压器间隔	630	14.01	479	479	未进入负面清单	否	无	
5616	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线六旺沟支线11号六旺沟变压器	50	14.01	38	38	未进入负面清单	否	无	
5617	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线35+1左3#柱上变压器	400	14.01	304	304	未进入负面清单	否	无	
5618	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发六线	开发六线圣大2期箱变变压器1配电变压器	800	14	608	608	未进入负面清单	否	无	
5619	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台二线搭连分#20	100	13.99	76	76	未进入负面清单	否	无	
5620	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线关口五台分002号关口五台变压器	200	13.98	152	152	未进入负面清单	否	无	
5621	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线136甲帮三台区变压器	100	13.98	76	76	未进入负面清单	否	无	
5622	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大二线恒大10#箱变变压器	630	13.97	479	479	未进入负面清单	否	无	

5623	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线33号下海浪三变压器	200	13.97	152	152	未进入负面清单	否	无	
5624	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	蓝天水岸3#箱变-2变压器	500	13.95	380	380	未进入负面清单	否	无	
5625	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	银河湾小区2#配变站变压器01	630	13.93	479	479	未进入负面清单	否	无	
5626	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线6#所带12#箱变站内变	400	13.92	304	304	未进入负面清单	否	无	
5627	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线041号马和六队变压器	400	13.92	304	304	未进入负面清单	否	无	
5628	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大二期洋房2号箱变2号变压器间隔	630	13.9	479	479	未进入负面清单	否	无	
5629	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线车站住宅支1号车站住宅变压器	100	13.89	76	76	未进入负面清单	否	无	
5630	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线扒牛沟分线2号扒牛沟村变压器	100	13.86	76	76	未进入负面清单	否	无	
5631	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二分线10柱上变压器	400	13.86	305	305	未进入负面清单	否	无	
5632	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线三道沟分线01号四道沟变压器	200	13.85	152	152	未进入负面清单	否	无	
5633	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线36号箱变1号变压器	315	13.85	240	240	未进入负面清单	否	无	
5634	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台二线83#所带5#箱变配电变压器	400	13.84	305	305	未进入负面清单	否	无	
5635	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV燕石二线067#樟木村变压器	400	13.84	305	305	未进入负面清单	否	无	
5636	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	石门岭四台区变压器	200	13.84	152	152	未进入负面清单	否	无	
5637	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块7#箱变变压器间隔配电变压器	630	13.83	480	480	未进入负面清单	否	无	

5638	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线小哈塘支线小哈塘变压器	50	13.83	38	38	未进入负面清单	否	无	
5639	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分30#柱上变压器	200	13.81	152	152	未进入负面清单	否	无	
5640	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线16-2号变压器	400	13.81	305	305	未进入负面清单	否	无	
5641	国网抚顺市望花区供电分公司			五平二线24右10柱上-变压器	200	13.8	152	152	未进入负面清单	否	无	
5642	国网抚顺市顺城区供电分公司			北关干线南关分线13变压器	400	13.8	305	305	未进入负面清单	否	无	
5643	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线错草大坎子支线2号错草大坎子变压器	50	13.77	38	38	未进入负面清单	否	无	
5644	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	体育干线	体育干线37右4柱上变压器	200	13.77	152	152	未进入负面清单	否	无	
5645	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	凤工三线16	160	13.75	122	122	未进入负面清单	否	无	
5646	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线泉眼头村分线5号泉眼头村变压器	400	13.75	305	305	未进入负面清单	否	无	
5647	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	凤和联线工行分线5	100	13.74	76	76	未进入负面清单	否	无	
5648	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	望花苑箱变变压器	315	13.73	240	240	未进入负面清单	否	无	
5649	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	塔峪线塔鲜北台分9号塔鲜北台（新）	200	13.73	153	153	未进入负面清单	否	无	
5650	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线水厂分线18左3	200	13.71	153	153	未进入负面清单	否	无	
5651	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线下营子西支线02号下营子西二号变压器	200	13.69	153	153	未进入负面清单	否	无	
5652	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线企业家开发3#配变站母线配电变压器	400	13.69	305	305	未进入负面清单	否	无	
5653	国网抚顺市新抚区供电分公司			南台一线31柱上变压器	250	13.67	191	191	未进入负面清单	否	无	

5654	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右3左1#柱上变压器	200	13.67	153	153	未进入负面清单	否	无	
5655	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线076号四家子南台变压器	400	13.67	305	305	未进入负面清单	否	无	
5656	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	华诚一期台区第一间隔配电变压器	630	13.66	481	481	未进入负面清单	否	无	
5657	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园10#箱变B	315	13.66	240	240	未进入负面清单	否	无	
5658	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线湾龙泡村分线3号湾龙泡村变压器	400	13.66	305	305	未进入负面清单	否	无	
5659	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线123左3左1#-2	800	13.65	611	611	未进入负面清单	否	无	
5660	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	10kV新兴三线双庙子南分线04号双庙子南变压器	200	13.65	153	153	未进入负面清单	否	无	
5661	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分3+1#所带1#箱变2#变压器	315	13.64	241	241	未进入负面清单	否	无	
5662	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线菜家支005号菜家村变压器	200	13.64	153	153	未进入负面清单	否	无	
5663	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线小夹皮沟分线17号小夹皮变压器	100	13.61	76	76	未进入负面清单	否	无	
5664	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变658光华二线	联发香水湾小区3#配变站变压器	630	13.59	481	481	未进入负面清单	否	无	
5665	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线38左3#柱上变压器	200	13.58	153	153	未进入负面清单	否	无	
5666	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分074#关山二台变压器	400	13.57	306	306	未进入负面清单	否	无	
5667	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线112#大柳二台（分台）柱上变压器	200	13.57	153	153	未进入负面清单	否	无	
5668	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线大林子支线7号变压器	400	13.55	306	306	未进入负面清单	否	无	

5669	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分5右4#柱上变压器	200	13.54	153	153	未进入负面清单	否	无	
5670	国网抚顺市望花区供电分公司			凤和联线4左2	400	13.54	306	306	未进入负面清单	否	无	
5671	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	东六专线东六路开闭所24#配变站变压器	630	13.54	482	482	未进入负面清单	否	无	
5672	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线大石沟公变支线2号大石沟公变变压器	400	13.53	306	306	未进入负面清单	否	无	
5673	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	怡景家园小区1#配变站1#变压器	160	13.52	122	122	未进入负面清单	否	无	
5674	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线87+1左5右1#柱上变压器	200	13.52	153	153	未进入负面清单	否	无	
5675	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线公五号分线20号公用变5号变压器	400	13.52	306	306	未进入负面清单	否	无	
5676	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分66#柱上变压器	100	13.51	76	76	未进入负面清单	否	无	
5677	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线#38柱上变压器	160	13.5	122	122	未进入负面清单	否	无	
5678	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线157左03左分线009号小学西变压器	400	13.49	306	306	未进入负面清单	否	无	
5679	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线英汉东分线英汉东变压器	400	13.49	306	306	未进入负面清单	否	无	
5680	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块16#箱变变压器	630	13.47	482	482	未进入负面清单	否	无	
5681	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线2左2#柱上变压器	200	13.46	153	153	未进入负面清单	否	无	
5682	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	御龙湾分14，5#箱变B	400	13.46	306	306	未进入负面清单	否	无	
5683	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线127号马尔墩新村台变压器	30	13.45	23	23	未进入负面清单	否	无	
5684	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	张甸线	张甸干线38-1#箱变-变压器	400	13.44	306	306	未进入负面清单	否	无	

5685	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左19右1#柱上变压器	200	13.44	153	153	未进入负面清单	否	无	
5686	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右19#柱上变压器	200	13.42	153	153	未进入负面清单	否	无	
5687	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分96右1#柱上变压器	400	13.41	306	306	未进入负面清单	否	无	
5688	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	台山五台柱上变压器	100	13.39	77	77	未进入负面清单	否	无	
5689	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前一线	顺前一线20右3#变压器	100	13.39	77	77	未进入负面清单	否	无	
5690	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31#环网柜悦鑫国际7#	630	13.39	483	483	未进入负面清单	否	无	
5691	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线北大林公用变支线3号北大林公用变变压器	160	13.37	123	123	未进入负面清单	否	无	
5692	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线大西卜分线001号大西卜变压器	200	13.34	153	153	未进入负面清单	否	无	
5693	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	左小区1#箱变变压器	315	13.34	241	241	未进入负面清单	否	无	
5694	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿杨分线197号杨木沟变压器	50	13.34	38	38	未进入负面清单	否	无	
5695	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分24#柱上变压器	200	13.33	153	153	未进入负面清单	否	无	
5696	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线14号土口子村变压器	200	13.32	153	153	未进入负面清单	否	无	
5697	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线凯顺小区4#配变站母线间隔配电变压器	630	13.32	483	483	未进入负面清单	否	无	
5698	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线039号苍石东街变压器	400	13.3	307	307	未进入负面清单	否	无	
5699	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线腰站三台分1#杆腰站三台柱上变压器	200	13.3	153	153	未进入负面清单	否	无	

5700	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区7#配电室间隔配电变压器	1000	13.28	767	767	未进入负面清单	否	无	
5701	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV上马线八盘分二道支005号二道变压器	100	13.27	77	77	未进入负面清单	否	无	
5702	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	YHG_福华南线59左2#开关间隔1配电变压	630	13.27	483	483	未进入负面清单	否	无	
5703	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线108#大柳北台变压器	200	13.27	153	153	未进入负面清单	否	无	
5704	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿杨分线大东沟支线35号大东沟公用变	50	13.27	38	38	未进入负面清单	否	无	
5705	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线拉古八队分39号八队变压器（新）	200	13.26	153	153	未进入负面清单	否	无	
5706	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块6#配变站2#变压器	630	13.25	484	484	未进入负面清单	否	无	
5707	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线大石沟支线073号大石沟变压器	400	13.22	307	307	未进入负面清单	否	无	
5708	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变548小四平线	10kV小四平线057号小四平变压器	400	13.21	307	307	未进入负面清单	否	无	
5709	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	巨航分线8柱上变压器	200	13.21	154	154	未进入负面清单	否	无	
5710	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线北阳沟分线164号北阳沟村变压器	400	13.21	307	307	未进入负面清单	否	无	
5711	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线龙头堡支线008号龙头堡村变压器	200	13.2	154	154	未进入负面清单	否	无	
5712	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线马和三台分003号马和三台变压器	400	13.18	307	307	未进入负面清单	否	无	

5713	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台二线83#所带9#箱变配电变压器	400	13.18	307	307	未进入负面清单	否	无	
5714	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线（平山）	南平一线44+1左4#柱上变压器	400	13.16	307	307	未进入负面清单	否	无	
5715	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	洗化西小区1#配变站配电变压器	630	13.15	484	484	未进入负面清单	否	无	
5716	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉分上汉支48#上汉二台分台新建变压器	200	13.15	154	154	未进入负面清单	否	无	
5717	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区2#箱变-1变压器	400	13.14	307	307	未进入负面清单	否	无	
5718	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线166号崔庄子变压器	400	13.14	307	307	未进入负面清单	否	无	
5719	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线北阳沟分线40号四道碱厂村变压器	400	13.13	307	307	未进入负面清单	否	无	
5720	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南小区2期4#配变站1变压器	630	13.12	484	484	未进入负面清单	否	无	
5721	国网抚顺县供电公司			10kV马环联线长背村支11号长背村变压器	400	13.12	308	308	未进入负面清单	否	无	
5722	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干线药厂分1号五味一台区变压器	100	13.12	77	77	未进入负面清单	否	无	
5723	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡北分支线108号头道砬子五队变压器	50	13.12	38	38	未进入负面清单	否	无	
5724	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟分009号小排房村变压器	200	13.11	154	154	未进入负面清单	否	无	
5725	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线12左1#变压器	100	13.1	77	77	未进入负面清单	否	无	
5726	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线2#环网柜所带东泰嘉苑	400	13.1	308	308	未进入负面清单	否	无	

5727	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线刘小卜子线002号刘小卜变压器	100	13.1	77	77	未进入负面清单	否	无	
5728	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线22右2变台	315	13.09	242	242	未进入负面清单	否	无	
5729	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东六专线	2	500	13.09	385	385	未进入负面清单	否	无	
5730	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线24柱上变压器v	315	13.09	242	242	未进入负面清单	否	无	
5731	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线34#变压器	400	13.09	308	308	未进入负面清单	否	无	
5732	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变345抚农纺织线	10kV燕石一线毛公河西分015号毛公河西变压器	200	13.08	154	154	未进入负面清单	否	无	
5733	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线望江楼1#配电站01变压器	400	13.07	308	308	未进入负面清单	否	无	
5734	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线27左1柱上变压器	200	13.06	154	154	未进入负面清单	否	无	
5735	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	草大干线	10kV草大干线孤山子种畜场下支线3号种畜场下变压器	50	13.04	38	38	未进入负面清单	否	无	
5736	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分7#柱上变压器	200	13.04	154	154	未进入负面清单	否	无	
5737	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线林场南分线003号林场南变压器	100	13.04	77	77	未进入负面清单	否	无	
5738	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线公用变2号支线6号公用变2号变压器	400	13.03	308	308	未进入负面清单	否	无	
5739	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线小东分大岭台支大岭一台	100	13.03	77	77	未进入负面清单	否	无	
5740	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大五期1号箱变变压器间隔配电变压器	630	13.02	485	485	未进入负面清单	否	无	
5741	国网抚顺市顺城区供电分公司			詹北一线师专南5#箱变变压器	630	13.01	485	485	未进入负面清单	否	无	

5742	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	千东干线	千金嘉园2#配变站配电变压器	400	13.01	308	308	未进入负面清单	否	无	
5743	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线088号荒地村变压器	400	13.01	308	308	未进入负面清单	否	无	
5744	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线小区分15#-二厂小区14#配电站1#变压器	500	12.95	385	385	未进入负面清单	否	无	
5745	国网抚顺市东洲区供电分公司			阿金二线葡萄园分3#柱上变压器	400	12.93	308	308	未进入负面清单	否	无	
5746	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线盛隆开发1#变压器	630	12.92	486	486	未进入负面清单	否	无	
5747	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	宾馆一线浑河花园高层变电所3#变压器	1000	12.89	771	771	未进入负面清单	否	无	
5748	国网抚顺市望花区供电分公司			洗化南小区2#配电站新	630	12.88	486	486	未进入负面清单	否	无	
5749	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	塔二丈线碾盘小学分13#碾盘小学变压器	200	12.87	154	154	未进入负面清单	否	无	
5750	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线93号小林子变压器	100	12.87	77	77	未进入负面清单	否	无	
5751	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	御龙湾分14，4#箱变B	400	12.87	309	309	未进入负面清单	否	无	
5752	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线秋木分线小红庙支线04号小红庙变台变压器	100	12.86	77	77	未进入负面清单	否	无	
5753	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线53#青台子河南二台变压器	200	12.85	154	154	未进入负面清单	否	无	
5754	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线小甲分1#环网柜-3#箱变	160	12.82	123	123	未进入负面清单	否	无	
5755	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线30#人民银行-1台区变压器	400	12.82	309	309	未进入负面清单	否	无	
5756	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金一线	阿金一线塔湾支线#5	200	12.81	154	154	未进入负面清单	否	无	
5757	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	乾安小区3#箱变变压器	630	12.79	486	486	未进入负面清单	否	无	

5758	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线206号上龙湾变压器	400	12.79	309	309	未进入负面清单	否	无	
5759	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	友爱东台1变压器	200	12.78	154	154	未进入负面清单	否	无	
5760	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线泉眼分029号敬老院变压器	200	12.78	154	154	未进入负面清单	否	无	
5761	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线古城沟支线027号古城沟变压器	50	12.78	39	39	未进入负面清单	否	无	
5762	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块22#箱变变压器间隔配电变压器	400	12.78	309	309	未进入负面清单	否	无	
5763	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线夹关分线78号关木山村变压器	160	12.77	124	124	未进入负面清单	否	无	
5764	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线关山大棚分7号关山大棚变压器（新）	100	12.75	77	77	未进入负面清单	否	无	
5765	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线21+1#柱上变	100	12.74	77	77	未进入负面清单	否	无	
5766	国网抚顺市望花区供电分公司			石化公寓4#配变站新变压器	630	12.74	487	487	未进入负面清单	否	无	
5767	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线马金二队支4号马金二队变压器(新)	315	12.73	243	243	未进入负面清单	否	无	
5768	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	矿前分线5左#2	200	12.73	155	155	未进入负面清单	否	无	
5769	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	蓝天水岸2#箱变-1变压器	500	12.72	386	386	未进入负面清单	否	无	
5770	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分那家支004号那家村变压器	100	12.71	77	77	未进入负面清单	否	无	
5771	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分线2右#2	315	12.7	243	243	未进入负面清单	否	无	
5772	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北9#站内变压器	400	12.7	309	309	未进入负面清单	否	无	
5773	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线腰站分线3号腰站变压器	200	12.7	155	155	未进入负面清单	否	无	

5774	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	pms_福南一线20右8柱上变压器	315	12.69	244	244	未进入负面清单	否	无	
5775	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右15#柱上变压器	200	12.69	155	155	未进入负面清单	否	无	
5776	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二线南台6#站内变压器	500	12.68	387	387	未进入负面清单	否	无	
5777	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线2-1箱变配电变压器	500	12.67	387	387	未进入负面清单	否	无	
5778	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左1右4#柱上变压器	200	12.66	155	155	未进入负面清单	否	无	
5779	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆青联线#42柱上变压器	160	12.66	124	124	未进入负面清单	否	无	
5780	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金一线	阿金一线龙凤分27	100	12.65	77	77	未进入负面清单	否	无	
5781	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线13#-2#箱变变压器	400	12.65	309	309	未进入负面清单	否	无	
5782	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线333号三家子变压器	200	12.64	155	155	未进入负面清单	否	无	
5783	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南9#箱变变压器	400	12.64	309	309	未进入负面清单	否	无	
5784	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金一线	阿金一线64左1变压器	400	12.64	309	309	未进入负面清单	否	无	
5785	国网抚顺市新抚区供电分公司			中天首府2#配电站高压间隔2#配电变压器	1000	12.63	774	774	未进入负面清单	否	无	
5786	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线22+1#所带4#箱变变压	630	12.62	487	487	未进入负面清单	否	无	
5787	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线粮种厂分线27号粮种厂变压器	200	12.6	155	155	未进入负面清单	否	无	
5788	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线118#柱上变压器	315	12.6	244	244	未进入负面清单	否	无	
5789	国网抚顺市新抚区供电分公司			凤翔干线4柱上变压器	400	12.58	310	310	未进入负面清单	否	无	
5790	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线2#箱变变压器	315	12.58	244	244	未进入负面清单	否	无	
5791	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线驿马五队支3号驿马五队变压器	200	12.58	155	155	未进入负面清单	否	无	

5792	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分33#柱上变压器	200	12.57	155	155	未进入负面清单	否	无	
5793	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分松树支16号腰站变压器（新）	100	12.57	77	77	未进入负面清单	否	无	
5794	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分20#柱上变压器	200	12.56	155	155	未进入负面清单	否	无	
5795	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线110号东徐家变压器	400	12.56	310	310	未进入负面清单	否	无	
5796	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线1左1#柱上变压器	200	12.56	155	155	未进入负面清单	否	无	
5797	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线金丰园西1#配变站1#变压器	400	12.54	310	310	未进入负面清单	否	无	
5798	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线5#金融街1#地下变电所1#变压器	1000	12.53	775	775	未进入负面清单	否	无	
5799	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线#22变压器	400	12.51	310	310	未进入负面清单	否	无	
5800	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分47号一组变压器	200	12.51	155	155	未进入负面清单	否	无	
5801	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期3#箱变变压器	630	12.5	488	488	未进入负面清单	否	无	
5802	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线粮库分线6变压器	315	12.48	244	244	未进入负面清单	否	无	
5803	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线夏家分39号李家村变压器(新)	400	12.48	310	310	未进入负面清单	否	无	
5804	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线9左1#柱上变压器	400	12.46	310	310	未进入负面清单	否	无	
5805	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线71#开关间隔配电变压器	500	12.45	388	388	未进入负面清单	否	无	
5806	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线2左2左1#柱上变压器	200	12.44	155	155	未进入负面清单	否	无	
5807	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	左小区2#箱变变压器	400	12.44	310	310	未进入负面清单	否	无	

5808	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线12左4#变压器	400	12.44	310	310	未进入负面清单	否	无	
5809	国网抚顺市顺城区供电分公司			新华干线卧龙湾1#箱变1#变压器	500	12.42	388	388	未进入负面清单	否	无	
5810	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线98#变压器	315	12.41	244	244	未进入负面清单	否	无	
5811	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV河清线河清分河清零九变压器	200	12.41	155	155	未进入负面清单	否	无	
5812	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园7#箱变B	400	12.4	310	310	未进入负面清单	否	无	
5813	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线7#柱上变压器	200	12.39	155	155	未进入负面清单	否	无	
5814	国网抚顺市开发区供电公司			三二五干线方晓分线10	500	12.39	388	388	未进入负面清单	否	无	
5815	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线184号大梨树沟公变变压器	50	12.39	39	39	未进入负面清单	否	无	
5816	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上二分107号中二变压器	400	12.38	310	310	未进入负面清单	否	无	
5817	国网抚顺市望花区供电分公司			石化公寓4#配变站1#变压器	630	12.37	489	489	未进入负面清单	否	无	
5818	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线针织分线31左10柱上变压器	100	12.37	78	78	未进入负面清单	否	无	
5819	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰一线	2号箱变进线间隔配电变压器	400	12.36	311	311	未进入负面清单	否	无	
5820	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线关家分线104号党校台变压器	50	12.35	39	39	未进入负面清单	否	无	
5821	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线五道支003号五道西变压器	160	12.35	124	124	未进入负面清单	否	无	
5822	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	石庙子线	10kV石庙子线速冻厂家属支线1号速冻厂家属变压器	50	12.34	39	39	未进入负面清单	否	无	
5823	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线白草甸公用变子线004号白草甸公用变压器	50	12.33	39	39	未进入负面清单	否	无	

5824	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	演华联线54柱上变压器	200	12.29	155	155	未进入负面清单	否	无	
5825	国网抚顺市新抚区供电分公司			琥珀分线27左8柱上变压器	400	12.28	311	311	未进入负面清单	否	无	
5826	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线12左2右1#变压器	400	12.28	311	311	未进入负面清单	否	无	
5827	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	红光小区5#配变站配电变压器	500	12.27	389	389	未进入负面清单	否	无	
5828	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线四平四队分线01号四平四队公用变台变压器	100	12.24	78	78	未进入负面清单	否	无	
5829	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山13#变压器	400	12.23	311	311	未进入负面清单	否	无	
5830	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线18，金鼎世纪城2#箱变A	400	12.23	311	311	未进入负面清单	否	无	
5831	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线003号汤图南台变压器	400	12.22	311	311	未进入负面清单	否	无	
5832	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线鲍家西台柱上变压器	200	12.21	156	156	未进入负面清单	否	无	
5833	国网抚顺市新抚区供电分公司			电瓷干线榆金分线56-1#柱上变压器(原126)	200	12.21	156	156	未进入负面清单	否	无	
5834	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线荒地分线33号荒地台区变压器	100	12.2	78	78	未进入负面清单	否	无	
5835	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线141右05号车站北613变压器	160	12.18	125	125	未进入负面清单	否	无	
5836	国网抚顺市东洲区供电分公司			章土一线腰二支22左6#柱上变压器	200	12.18	156	156	未进入负面清单	否	无	
5837	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区10#配变站1#变压器	630	12.17	490	490	未进入负面清单	否	无	
5838	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电	水库干线	水库干线73左6#柱上变压器	100	12.17	78	78	未进入负面清单	否	无	
5839	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北12-1#站内变压器	630	12.17	490	490	未进入负面清单	否	无	

5840	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线大央分线56号大央变台变压器	200	12.17	156	156	未进入负面清单	否	无	
5841	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	凤翔干线#21柱上变压器	315	12.16	245	245	未进入负面清单	否	无	
5842	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线徐小卜分线136号徐小卜村变压器	200	12.16	156	156	未进入负面清单	否	无	
5843	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区7#配电变压器	630	12.15	490	490	未进入负面清单	否	无	
5844	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线23右2#变压器	400	12.14	311	311	未进入负面清单	否	无	
5845	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线河东村支线4号河东村变压器	400	12.13	311	311	未进入负面清单	否	无	
5846	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	pms_福南一线7左4柱上变压器	315	12.11	245	245	未进入负面清单	否	无	
5847	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线西一分线西山支线09号西山变台变压器	200	12.11	156	156	未进入负面清单	否	无	
5848	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线后斗分017号后斗一台变压器	400	12.11	312	312	未进入负面清单	否	无	
5849	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干线鹿队分紫花一台柱上变压器（新）	100	12.11	78	78	未进入负面清单	否	无	
5850	国网抚顺市顺城区供电分公司			北街一线金地富山5#变压器	630	12.09	491	491	未进入负面清单	否	无	
5851	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV苍石干线014号苍石站前变压器	400	12.08	312	312	未进入负面清单	否	无	
5852	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区5#箱变-1变压器	400	12.07	312	312	未进入负面清单	否	无	

5853	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块32#箱变变压器间隔配电变压器	630	12.06	491	491	未进入负面清单	否	无	
5854	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#51柱上变压器	400	12.06	312	312	未进入负面清单	否	无	
5855	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线青年分线22柱上变压器	200	12.05	156	156	未进入负面清单	否	无	
5856	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV胜碾线180右5台区	100	12.05	78	78	未进入负面清单	否	无	
5857	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分18#柱上变压器	200	12.04	156	156	未进入负面清单	否	无	
5858	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块6#配变站1#变压器	400	12.02	312	312	未进入负面清单	否	无	
5859	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分17#柱上变压器	200	12.02	156	156	未进入负面清单	否	无	
5860	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线夏家分079号大房子变压器	400	12	312	312	未进入负面清单	否	无	
5861	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高方二线	高方二线亿丰6#箱变变压器配电变压器	400	11.98	312	312	未进入负面清单	否	无	
5862	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	坑南分线7变台	250	11.97	195	195	未进入负面清单	否	无	
5863	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线19号分支箱1号箱变1号变压器	400	11.97	312	312	未进入负面清单	否	无	
5864	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	北部干线水源分线7右1	200	11.97	156	156	未进入负面清单	否	无	
5865	国网抚顺市顺城区供电分公司			詹北二线#86变压器	400	11.97	312	312	未进入负面清单	否	无	
5866	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线三道关支线17号水手三队变压器	200	11.95	156	156	未进入负面清单	否	无	
5867	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线印象新城6#配电变压器	630	11.95	492	492	未进入负面清单	否	无	
5868	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高方一线	高方一线亿丰3#箱变变压器	630	11.95	492	492	未进入负面清单	否	无	

5869	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	新太干线68左5#	160	11.93	125	125	未进入负面清单	否	无	
5870	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块23#箱变变压器间隔配电变压器	630	11.93	492	492	未进入负面清单	否	无	
5871	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线40柱上变压器	50	11.93	39	39	未进入负面清单	否	无	
5872	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业二号线	10kV工业一号线工业园区公变1号变压器	400	11.89	312	312	未进入负面清单	否	无	
5873	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变644建昌一线	帝景翰苑小区12#配变站配电变压器	630	11.89	492	492	未进入负面清单	否	无	
5874	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	福南二线新世纪嘉园1#配电站2#变压器	500	11.89	391	391	未进入负面清单	否	无	
5875	国网抚顺市望花区供电分公司			中部一线24#变台	100	11.89	78	78	未进入负面清单	否	无	
5876	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	开发一线1#环网柜带阳光丽景三期A区配电室变压器1配电变压器1	800	11.88	625	625	未进入负面清单	否	无	
5877	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北琥珀分2#变台	400	11.88	312	312	未进入负面清单	否	无	
5878	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区2#箱变-2变压器	400	11.88	312	312	未进入负面清单	否	无	
5879	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线钓鱼台支线47号钓鱼台变压器	100	11.88	78	78	未进入负面清单	否	无	
5880	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线良种分线11变压器	400	11.85	313	313	未进入负面清单	否	无	
5881	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线王大沟支线029号王大沟村变压器	200	11.84	156	156	未进入负面清单	否	无	
5882	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线庙沟分线22号南山变变压器	200	11.83	156	156	未进入负面清单	否	无	
5883	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线幸福分线19号幸福变压器	400	11.82	313	313	未进入负面清单	否	无	

5884	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线大东沟分大东沟支005号大东沟变压器	200	11.8	156	156	未进入负面清单	否	无	
5885	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美墅一期3箱变-02	400	11.79	313	313	未进入负面清单	否	无	
5886	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线盘抚小区1#配变站变压器01	400	11.79	313	313	未进入负面清单	否	无	
5887	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线093号公安处变压器	100	11.79	78	78	未进入负面清单	否	无	
5888	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分山城支010号山城沟变压器	200	11.78	156	156	未进入负面清单	否	无	
5889	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线邓家分邓家二支002号邓家二变压器	400	11.78	313	313	未进入负面清单	否	无	
5890	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线38#箱变2#变压器间隔配电变压器	400	11.77	313	313	未进入负面清单	否	无	
5891	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	10千伏民建干线15左1号柱上变压器	100	11.77	78	78	未进入负面清单	否	无	
5892	国网抚顺市望花区供电分公司			本溪路一线22	400	11.76	313	313	未进入负面清单	否	无	
5893	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块5#箱变变压器间隔配电变压器	630	11.75	493	493	未进入负面清单	否	无	
5894	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	凤城变凤演一线18左3	400	11.75	313	313	未进入负面清单	否	无	
5895	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变252五老二线	五老二线23右3变压器	100	11.75	78	78	未进入负面清单	否	无	
5896	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分021号关口四台变压器	100	11.74	78	78	未进入负面清单	否	无	
5897	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线136号山河公一变压器	50	11.73	39	39	未进入负面清单	否	无	
5898	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	蛤蟆灰二台变压器	200	11.71	157	157	未进入负面清单	否	无	

5899	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线107所带箱变变压器主用	500	11.7	392	392	未进入负面清单	否	无	
5900	国网抚顺市新抚区供电分公司			新抚一线西七路开闭所48-1#配变站配电变压器	400	11.7	313	313	未进入负面清单	否	无	
5901	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	中部一线24	100	11.68	78	78	未进入负面清单	否	无	
5902	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线二干沟支线056号西岔变压器	100	11.67	78	78	未进入负面清单	否	无	
5903	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分金矿支001号梨树变压器	200	11.66	157	157	未进入负面清单	否	无	
5904	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线大甸子分后二道六台支1号后二道六台（新）	200	11.64	157	157	未进入负面清单	否	无	
5905	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线高家分丁家二支004号丁东变压器	400	11.63	313	313	未进入负面清单	否	无	
5906	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线宝山支线3号宝山堡村变压器	200	11.62	157	157	未进入负面清单	否	无	
5907	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线闹子沟分线002号闹子沟变压器	200	11.62	157	157	未进入负面清单	否	无	
5908	国网抚顺市顺城区供电分公司			油毡干线51右#1变压器	400	11.61	314	314	未进入负面清单	否	无	
5909	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线高新分线142号四合水变压器	200	11.61	157	157	未进入负面清单	否	无	
5910	国网抚顺市望花区供电分公司			洗化南小区2#配变站1#变压器	630	11.6	494	494	未进入负面清单	否	无	
5911	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	沈抚新城回迁楼3、4、5期3#箱变配电变压器	630	11.58	494	494	未进入负面清单	否	无	
5912	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线北大林村支线4号北大林村变压器	315	11.57	247	247	未进入负面清单	否	无	

5913	国网抚顺市东洲区供电分公司			武洲一线公寓分24左3右4#柱上变压器	400	11.57	314	314	未进入负面清单	否	无	
5914	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线81号砬崴子变台变压器	30	11.56	24	24	未进入负面清单	否	无	
5915	国网抚顺市开发区供电公司			高新二线大南分线2左12#柱上变压器	200	11.56	157	157	未进入负面清单	否	无	
5916	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左2#柱上变压器	200	11.54	157	157	未进入负面清单	否	无	
5917	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线46#柱上变压器	50	11.5	39	39	未进入负面清单	否	无	
5918	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南8#箱变变压器	630	11.5	495	495	未进入负面清单	否	无	
5919	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区5#箱变-2变压器	400	11.5	314	314	未进入负面清单	否	无	
5920	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线039号松树沟二台变压器	200	11.49	157	157	未进入负面清单	否	无	
5921	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇青联线	醇青联线29左2	400	11.48	314	314	未进入负面清单	否	无	
5922	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线王家店二台分1#王家店二台变压器	200	11.47	157	157	未进入负面清单	否	无	
5923	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线康家支线05号尹家八队台变压器	200	11.45	157	157	未进入负面清单	否	无	
5924	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线54	50	11.44	39	39	未进入负面清单	否	无	
5925	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线魏家沟1#箱变变压器	400	11.43	314	314	未进入负面清单	否	无	
5926	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西环网柜卫校西5#配变站2#	500	11.43	393	393	未进入负面清单	否	无	
5927	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区14#配电变压器	630	11.42	495	495	未进入负面清单	否	无	
5928	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块15#箱变变压器间隔配电变压器	400	11.41	314	314	未进入负面清单	否	无	

5929	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线54柱上变压器	200	11.37	157	157	未进入负面清单	否	无	
5930	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线长寿宫智能变配电变压器	400	11.36	315	315	未进入负面清单	否	无	
5931	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	东一路干线	东方新天地AB座配电室高压间隔1#配电变压器	800	11.35	629	629	未进入负面清单	否	无	
5932	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线煤矿支线012号南小卜变压器	100	11.35	79	79	未进入负面清单	否	无	
5933	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左3#-1#箱变-01变压器	400	11.33	315	315	未进入负面清单	否	无	
5934	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干线鹿队分簸箕三支簸箕三台柱上变压器	100	11.32	79	79	未进入负面清单	否	无	
5935	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北8-1#站内变压器	400	11.32	315	315	未进入负面清单	否	无	
5936	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10KV红一号线长岭子分线长岭子变压器	200	11.31	157	157	未进入负面清单	否	无	
5937	国网抚顺市顺城区供电分公司			北关干线南关分12	400	11.31	315	315	未进入负面清单	否	无	
5938	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	城东三线银河湾小区9#配变站母线间隔配电变压器	630	11.3	496	496	未进入负面清单	否	无	
5939	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	凤工三线25	315	11.3	248	248	未进入负面清单	否	无	
5940	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线砬和分线森林公园支线38号和睦腰卜台变压器	200	11.29	157	157	未进入负面清单	否	无	
5941	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉分上汉一台支4#柱上变压器	200	11.29	157	157	未进入负面清单	否	无	
5942	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线#101	315	11.29	248	248	未进入负面清单	否	无	

5943	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变658光华二线	玫瑰城小区9#配变站1#变压器	630	11.27	496	496	未进入负面清单	否	无	
5944	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线金厂支线73号线金厂村变压器	400	11.26	315	315	未进入负面清单	否	无	
5945	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际2A#箱变变压器	630	11.24	496	496	未进入负面清单	否	无	
5946	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线任霸分线046号什排地变压器	100	11.21	79	79	未进入负面清单	否	无	
5947	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线29支1#柱上变压器	400	11.2	315	315	未进入负面清单	否	无	
5948	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线下岗子分线02号下岗子变压器	200	11.2	158	158	未进入负面清单	否	无	
5949	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线五0五支线11号五0五变压器	50	11.17	39	39	未进入负面清单	否	无	
5950	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	印染线	印染干线32左6#柱上变压器	200	11.16	158	158	未进入负面清单	否	无	
5951	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电	电瓷干线	电瓷线101左1柱上变压器	100	11.14	79	79	未进入负面清单	否	无	
5952	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区11#配电变压器	630	11.13	497	497	未进入负面清单	否	无	
5953	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线大泉眼分线91号平安堡公用变	200	11.12	158	158	未进入负面清单	否	无	
5954	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台二线83#所带8#箱变配电变压器	400	11.11	316	316	未进入负面清单	否	无	
5955	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分12#柱上变压器	200	11.1	158	158	未进入负面清单	否	无	
5956	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线高新分线207号新房子变压器	200	11.1	158	158	未进入负面清单	否	无	
5957	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线连刀分69#连刀里二台区柱上变压器	200	11.1	158	158	未进入负面清单	否	无	
5958	国网抚顺市新抚区供电分公司			中天首府1#配电站高压间隔1#配电变压器	1000	11.05	790	790	未进入负面清单	否	无	

5959	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左1#柱上变压器	200	11.05	158	158	未进入负面清单	否	无	
5960	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线145#北沟一台变压器	315	11.04	249	249	未进入负面清单	否	无	
5961	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分31#柱上变压器	200	11.04	158	158	未进入负面清单	否	无	
5962	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	凤工三线06	200	11.03	158	158	未进入负面清单	否	无	
5963	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线92号松岗树变压器(新)	200	11.02	158	158	未进入负面清单	否	无	
5964	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	新太干线青岛分线69左1	200	11.02	158	158	未进入负面清单	否	无	
5965	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北边分线170号边沟里台变压器	100	11.02	79	79	未进入负面清单	否	无	
5966	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线庄家西沟支034号庄西沟变压器	200	11.01	158	158	未进入负面清单	否	无	
5967	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗高一线	YHG_泛海小区一台区变压器间隔配电变压器	630	11	498	498	未进入负面清单	否	无	
5968	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线沔阳东公用支线017号沔阳东公用变压器	200	11	158	158	未进入负面清单	否	无	
5969	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线暖泉子二队支线009号暖泉子二队公变	50	11	40	40	未进入负面清单	否	无	
5970	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线下二道分线023号北三家下二道变压器	400	10.99	316	316	未进入负面清单	否	无	
5971	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	极地干线海岸分线皇家海岸3期5#箱变变压器A	500	10.99	395	395	未进入负面清单	否	无	
5972	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线34左1柱上变压器	200	10.98	158	158	未进入负面清单	否	无	

5973	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线19右4#变压器	400	10.98	316	316	未进入负面清单	否	无	
5974	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线八宝分线122号八宝变台变压器	400	10.96	316	316	未进入负面清单	否	无	
5975	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	古城名都小区2#箱式变电站间隔配电变压器	630	10.95	498	498	未进入负面清单	否	无	
5976	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线朝阳分线朝阳厂部变压器	400	10.94	316	316	未进入负面清单	否	无	
5977	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡9#配变站2#变压器	315	10.93	249	249	未进入负面清单	否	无	
5978	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	紫龙小区三台区变压器间隔配电变压器	500	10.92	395	395	未进入负面清单	否	无	
5979	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线11右2	200	10.91	158	158	未进入负面清单	否	无	
5980	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线板桥子分线03号板桥子变压器	400	10.91	316	316	未进入负面清单	否	无	
5981	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线大柳树分线苇塘沟支线33号苇塘沟台变压器	100	10.91	79	79	未进入负面清单	否	无	
5982	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线小钓鱼台支线1号小钓鱼台变压器	50	10.89	40	40	未进入负面清单	否	无	
5983	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线426号林场家属北变压器	100	10.88	79	79	未进入负面清单	否	无	
5984	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线监狱分24右9右4#柱上变压器	100	10.88	79	79	未进入负面清单	否	无	
5985	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分19号碾盘小北沟	315	10.86	249	249	未进入负面清单	否	无	
5986	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	建业小区1#变压器	630	10.85	499	499	未进入负面清单	否	无	

5987	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分23#1513支山城子大队分台变压器	200	10.85	158	158	未进入负面清单	否	无	
5988	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线22支1#柱上变压器	200	10.83	158	158	未进入负面清单	否	无	
5989	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线171号新区变压器	400	10.83	317	317	未进入负面清单	否	无	
5990	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线赵家林场分线03号赵家林场二号变台变压器	20	10.82	16	16	未进入负面清单	否	无	
5991	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区15#配电变压器	630	10.82	499	499	未进入负面清单	否	无	
5992	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区3#配电变压器	630	10.8	499	499	未进入负面清单	否	无	
5993	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤林分线013号汤图医院变压器	200	10.75	159	159	未进入负面清单	否	无	
5994	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线26+1号博雅居1#变压器	400	10.75	317	317	未进入负面清单	否	无	
5995	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线江畔新苑1#箱变间隔配电变压器	630	10.75	499	499	未进入负面清单	否	无	
5996	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线魏家支线6#魏家村变压器	400	10.75	317	317	未进入负面清单	否	无	
5997	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分65#柱上变压器	100	10.73	79	79	未进入负面清单	否	无	
5998	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左1右1#柱上变压器	200	10.73	159	159	未进入负面清单	否	无	
5999	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线潘家店支线4号潘家店变压器	200	10.72	159	159	未进入负面清单	否	无	
6000	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线17右3#变压器	400	10.72	317	317	未进入负面清单	否	无	

6001	国网抚顺市东洲区供电分公司			章土一线腰二支28+1#柱上变压器	400	10.71	317	317	未进入负面清单	否	无	
6002	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左1右3#柱上变压器	200	10.7	159	159	未进入负面清单	否	无	
6003	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线天通苑小区1#箱变2#配电变压器	500	10.7	397	397	未进入负面清单	否	无	
6004	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线2右2	315	10.69	250	250	未进入负面清单	否	无	
6005	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线裴家支线02号裴家变压器	100	10.69	79	79	未进入负面清单	否	无	
6006	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区9#配变站配电变压器	630	10.68	500	500	未进入负面清单	否	无	
6007	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高方一线	高方一线亿丰2#箱变变压器配电变压器	630	10.68	500	500	未进入负面清单	否	无	
6008	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	铁岭小区2#配变站1	630	10.65	500	500	未进入负面清单	否	无	
6009	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分90号毛台变压器（新）	200	10.64	159	159	未进入负面清单	否	无	
6010	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线榔头沟支线15号高立屯2号公用变	50	10.63	40	40	未进入负面清单	否	无	
6011	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线四道一台分001号四道一台变压器	400	10.63	317	317	未进入负面清单	否	无	
6012	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左16所带箱变变压器	400	10.59	318	318	未进入负面清单	否	无	
6013	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	城东开发局3#箱变母线配电变压器	630	10.59	500	500	未进入负面清单	否	无	
6014	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线小沟子支线001号小沟子变压器	80	10.58	64	64	未进入负面清单	否	无	

6015	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左3#柱上变压器	200	10.58	159	159	未进入负面清单	否	无	
6016	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线143#六家子公用变一号变压器	200	10.57	159	159	未进入负面清单	否	无	
6017	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线北沟滴村分线01号北沟五六队变压器	200	10.55	159	159	未进入负面清单	否	无	
6018	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块25#箱变变压器间隔配电变压器	630	10.55	501	501	未进入负面清单	否	无	
6019	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	矿前分线2右#3	315	10.54	250	250	未进入负面清单	否	无	
6020	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线10柱上变压器	200	10.53	159	159	未进入负面清单	否	无	
6021	国网抚顺市顺城区供电分公司			城东一线六方块2#配变变压器南02	500	10.52	397	397	未进入负面清单	否	无	
6022	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	南一雅苑小区1#配变站1#变压器	630	10.51	501	501	未进入负面清单	否	无	
6023	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线水库分线39号许金武鸡厂变压器	50	10.51	40	40	未进入负面清单	否	无	
6024	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左18支1#柱上变压器	200	10.5	159	159	未进入负面清单	否	无	
6025	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	氧气分线8#变压器	315	10.5	250	250	未进入负面清单	否	无	
6026	国网抚顺县供电公司			10kV抚农马金线康乐农沟支2号康乐东沟二台变压器	400	10.49	318	318	未进入负面清单	否	无	
6027	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区10#配变站配电变压器	500	10.49	398	398	未进入负面清单	否	无	
6028	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	浑河花园1#变压器	630	10.48	501	501	未进入负面清单	否	无	
6029	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	上年线青石分8#变压器	200	10.48	159	159	未进入负面清单	否	无	

6030	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线南窑2台分线022号南窑二台变压器	50	10.46	40	40	未进入负面清单	否	无	
6031	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块17#箱变变压器	630	10.43	501	501	未进入负面清单	否	无	
6032	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线猴石三分线1号猴石三变压器	400	10.43	318	318	未进入负面清单	否	无	
6033	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	花园一线浑河花园5#变压器	630	10.41	501	501	未进入负面清单	否	无	
6034	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线鹿甸沟分25号鹿甸沟变压器（新）	200	10.41	159	159	未进入负面清单	否	无	
6035	国网抚顺市望花区供电分公司			石化公寓6#配变站新变压器	630	10.4	501	501	未进入负面清单	否	无	
6036	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区9#配变站1#变压器	630	10.4	501	501	未进入负面清单	否	无	
6037	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台二线83#所带4#箱变配电变压器	400	10.39	318	318	未进入负面清单	否	无	
6038	国网清原满族自治县供电公司			10kV北大林线树杈沟支线38号树杈沟公变变压器	200	10.36	159	159	未进入负面清单	否	无	
6039	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	本溪路一线33	315	10.33	251	251	未进入负面清单	否	无	
6040	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线窦家支线77号九寨沟变台变压器	50	10.33	40	40	未进入负面清单	否	无	
6041	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	深井干线大瓦分线13左3#	315	10.32	251	251	未进入负面清单	否	无	
6042	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线什付匠沟030号什付匠公变	100	10.31	80	80	未进入负面清单	否	无	
6043	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟分后沟村支003号后沟村变压器	400	10.3	319	319	未进入负面清单	否	无	
6044	国网抚顺市新抚区供电分公司			中天首府1#配电站高压间隔2#配电变压器	1000	10.29	797	797	未进入负面清单	否	无	

6045	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	科技一线	科技一线育才一品1#箱变变压器间隔配电变压器	800	10.28	638	638	未进入负面清单	否	无	
6046	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线元帅林分12号高丽二台变压器	200	10.27	159	159	未进入负面清单	否	无	
6047	国网抚顺市新抚区供电分公司			电瓷干线坑北分线9#柱上变压器	50	10.26	40	40	未进入负面清单	否	无	
6048	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线90	315	10.26	251	251	未进入负面清单	否	无	
6049	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV上马线八盘分107号八盘村变压器	100	10.22	80	80	未进入负面清单	否	无	
6050	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线企业家开发4#配变站母线配电变压器	400	10.2	319	319	未进入负面清单	否	无	
6051	国网抚顺县供电公司			10kV田屯线40左1台区柱上变压器	400	10.2	319	319	未进入负面清单	否	无	
6052	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园2#箱变-1变压器	315	10.19	251	251	未进入负面清单	否	无	
6053	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供3#箱式开闭所供10#箱变	400	10.17	319	319	未进入负面清单	否	无	
6054	国网抚顺市望花区供电分公司			二院小区1#配变站新变压器	630	10.16	503	503	未进入负面清单	否	无	
6055	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线135号胜利三队变台变压器	100	10.14	80	80	未进入负面清单	否	无	
6056	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线一白灰分4号何家沟变压器	315	10.14	252	252	未进入负面清单	否	无	
6057	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供2#环网柜供2#箱变变压器	400	10.11	320	320	未进入负面清单	否	无	
6058	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线榆树一台分6号榆树一台变压器	400	10.11	320	320	未进入负面清单	否	无	

6059	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供1#环网柜供3#箱变变压器	630	10.1	503	503	未进入负面清单	否	无	
6060	国网抚顺市新抚区供电分公司			中天首府2#配电站高压间隔1#配电变压器	1000	10.09	799	799	未进入负面清单	否	无	
6061	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	欧家分线1+1号1#箱变变压器	500	10.09	400	400	未进入负面清单	否	无	
6062	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线117号朱家变压器	160	10.08	128	128	未进入负面清单	否	无	
6063	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	花园一线浑河花园6#变压器	630	10.08	503	503	未进入负面清单	否	无	
6064	国网抚顺市顺城区供电分公司			油毡干线19左#3变压器	400	10.07	320	320	未进入负面清单	否	无	
6065	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台二线83#所带1#箱变配电变压器	400	10.06	320	320	未进入负面清单	否	无	
6066	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线94号查良子变台变压器	50	10.05	40	40	未进入负面清单	否	无	
6067	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线33变压器	200	10.05	160	160	未进入负面清单	否	无	
6068	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区1#箱变-1变压器	400	10.03	320	320	未进入负面清单	否	无	
6069	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线9左1柱上变压器	400	10.03	320	320	未进入负面清单	否	无	
6070	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际4A#箱变变压器	630	9.99	504	504	未进入负面清单	否	无	
6071	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线56支1#柱上变压器	200	9.99	160	160	未进入负面清单	否	无	
6072	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线林场分线004号林场变压器	400	9.99	320	320	未进入负面清单	否	无	
6073	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线10号东甸葡萄园变压器	100	9.99	80	80	未进入负面清单	否	无	
6074	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	碾盘变842马和线	10kV塔二丈线小卜分1号小卜变压器	80	9.98	64	64	未进入负面清单	否	无	
6075	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰一线	1号箱变进线间隔配电变压器	400	9.94	320	320	未进入负面清单	否	无	

6076	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块33#箱变变压器	500	9.93	400	400	未进入负面清单	否	无	
6077	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线186号暖泉子五队二号变压器	50	9.93	40	40	未进入负面清单	否	无	
6078	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV河清线大棚分6#关山村四台支003#柱上变压器	200	9.93	160	160	未进入负面清单	否	无	
6079	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台二线制钉分线2右4#柱上变压器	200	9.87	160	160	未进入负面清单	否	无	
6080	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台二线83#所带2#箱变配电变压器	400	9.86	321	321	未进入负面清单	否	无	
6081	国网抚顺市顺城区供电分公司			北街一线金地富山14#变压器	630	9.84	505	505	未进入负面清单	否	无	
6082	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线二央支线54号二央变压器	100	9.81	80	80	未进入负面清单	否	无	
6083	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线27-智能变台	250	9.8	201	201	未进入负面清单	否	无	
6084	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线泉源分线66号泉眼变压器	400	9.79	321	321	未进入负面清单	否	无	
6085	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上头支101号上头变压器（新）	200	9.78	160	160	未进入负面清单	否	无	
6086	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线23左2#变压器	400	9.76	321	321	未进入负面清单	否	无	
6087	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线马寨沟支线13号平房变压器	100	9.76	80	80	未进入负面清单	否	无	
6088	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	东十干线财富广场2#智能变	500	9.71	401	401	未进入负面清单	否	无	
6089	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线昊林木业02#洼子一台区柱上变压器	200	9.7	161	161	未进入负面清单	否	无	

6090	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线柳条分南沟支017号柳条村一台变压器	400	9.7	321	321	未进入负面清单	否	无	
6091	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线庙西沟支线1号庙西沟公变变压器	100	9.68	80	80	未进入负面清单	否	无	
6092	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	春光印象小区3#配变站2#变压器	500	9.67	402	402	未进入负面清单	否	无	
6093	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线25左4右1#变压器	400	9.66	321	321	未进入负面清单	否	无	
6094	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线101右5变台	160	9.65	129	129	未进入负面清单	否	无	
6095	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线23右4#变压器	400	9.65	321	321	未进入负面清单	否	无	
6096	国网清原满族自治县供电公司			10kV二洼线坑许公变支线19#坑许公变变压器	50	9.64	40	40	未进入负面清单	否	无	
6097	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	浑河花园2#变压器	630	9.64	506	506	未进入负面清单	否	无	
6098	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	桓火联线	桓火联线22右#1	200	9.63	161	161	未进入负面清单	否	无	
6099	国网抚顺市顺城区供电分公司			中跃西线41智能变压器	400	9.63	321	321	未进入负面清单	否	无	
6100	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线泉眼分021#二厂变压器	100	9.61	80	80	未进入负面清单	否	无	
6101	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西三分线02号生产资料台变压器	500	9.61	402	402	未进入负面清单	否	无	
6102	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线129号黄泥岭一号变压器	100	9.61	80	80	未进入负面清单	否	无	
6103	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线45左2右1#	200	9.59	161	161	未进入负面清单	否	无	
6104	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线葳子支线25号葳子村变压器	100	9.59	80	80	未进入负面清单	否	无	

6105	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线一面山分线07号刘国庆养殖场变压器	50	9.58	40	40	未进入负面清单	否	无	
6106	国网抚顺市开发区供电公司			望开北线24左7#柱上变压器	400	9.55	322	322	未进入负面清单	否	无	
6107	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	抚铝南住宅3#配变站配电变压器	630	9.53	507	507	未进入负面清单	否	无	
6108	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线苇塘沟支线2号苇塘沟变压器	200	9.5	161	161	未进入负面清单	否	无	
6109	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	东方房地产1#箱变2#变压器间隔配电变压器	315	9.48	254	254	未进入负面清单	否	无	
6110	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左1右2#柱上变压器	200	9.46	161	161	未进入负面清单	否	无	
6111	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线长春屯五队分线6号长春屯五队变压器	50	9.45	40	40	未进入负面清单	否	无	
6112	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线大碾子分线001号大碾子变压器	50	9.44	40	40	未进入负面清单	否	无	
6113	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东站分线41号福来沟二号变压器	100	9.44	81	81	未进入负面清单	否	无	
6114	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线暖泉子二队支线017号暖泉子二队变压器	200	9.44	161	161	未进入负面清单	否	无	
6115	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线43左1	250	9.43	201	201	未进入负面清单	否	无	
6116	国网抚顺市顺城区供电分公司			北街一线金地富山12#变压器	630	9.43	508	508	未进入负面清单	否	无	
6117	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线143右1右2#柱上变压器	400	9.43	322	322	未进入负面清单	否	无	
6118	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	花园一线浑河花园3#变压器	630	9.43	508	508	未进入负面清单	否	无	
6119	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭12号配电变压器	630	9.42	508	508	未进入负面清单	否	无	

6120	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线（平山）	南平一线60支1#柱上变压器	100	9.42	81	81	未进入负面清单	否	无	
6121	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	张甸线	张甸干线38-2#箱变-1#变压器	315	9.41	254	254	未进入负面清单	否	无	
6122	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	总部二线	茂林大厦箱变变压器	630	9.41	508	508	未进入负面清单	否	无	
6123	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线19右2#变压器	400	9.4	322	322	未进入负面清单	否	无	
6124	国网抚顺市望花区供电分公司			二院小区1#配变站1#变压器	630	9.39	508	508	未进入负面清单	否	无	
6125	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线林场家属支线004号苍石林场家属变压器	400	9.36	323	323	未进入负面清单	否	无	
6126	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线徐大沟支线023号徐甸子变压器	400	9.35	323	323	未进入负面清单	否	无	
6127	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线砬和分线森林公园支线49号和睦厂部台变压器	200	9.32	161	161	未进入负面清单	否	无	
6128	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块28#箱变变压器间隔配电变压器	500	9.31	403	403	未进入负面清单	否	无	
6129	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线170号崔三四队变压器	400	9.3	323	323	未进入负面清单	否	无	
6130	国网抚顺县供电公司			10kV燕石二线瓦房三台分4号瓦房三台变压器	100	9.3	81	81	未进入负面清单	否	无	
6131	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线(下)078号边玉声林蛙养殖变压器	50	9.28	40	40	未进入负面清单	否	无	
6132	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线61左6-依兰雅居	400	9.27	323	323	未进入负面清单	否	无	
6133	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线125号庄家变压器	160	9.26	129	129	未进入负面清单	否	无	

6134	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线道班分线道班变压器	50	9.24	40	40	未进入负面清单	否	无	
6135	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左4#柱上变压器	200	9.23	162	162	未进入负面清单	否	无	
6136	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线97变台	315	9.2	255	255	未进入负面清单	否	无	
6137	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变142新农六0二线	10kV新农六0二线78号影壁子变台变压器	100	9.2	81	81	未进入负面清单	否	无	
6138	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分119号金斗前变压器	400	9.19	323	323	未进入负面清单	否	无	
6139	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街二线	北街二线盛世隆城1#变压器	500	9.18	404	404	未进入负面清单	否	无	
6140	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干线鹿队分兰山支021号兰山村南变压器	63	9.17	51	51	未进入负面清单	否	无	
6141	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线161号双榆树变压器	200	9.17	162	162	未进入负面清单	否	无	
6142	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	建业小区2#箱变间隔配电变压器	630	9.15	509	509	未进入负面清单	否	无	
6143	国网抚顺市望花区供电分公司			石化公寓6#配变站1#变压器	630	9.14	509	509	未进入负面清单	否	无	
6144	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线50右6#柱上变压器	400	9.14	323	323	未进入负面清单	否	无	
6145	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线磨石沟分60号磨石沟变压器	100	9.13	81	81	未进入负面清单	否	无	
6146	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线178左1变台	160	9.13	129	129	未进入负面清单	否	无	
6147	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线10#-2#箱变间隔配电变压器	630	9.11	510	510	未进入负面清单	否	无	
6148	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高新一线	高新一线52#变压器	315	9.1	255	255	未进入负面清单	否	无	
6149	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区1#箱变-2变压器	400	9.09	324	324	未进入负面清单	否	无	

6150	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线1#配变站变压器	500	9.09	405	405	未进入负面清单	否	无	
6151	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线述德分线小荒沟公用变支线11号小荒沟公一变压器	400	9.08	324	324	未进入负面清单	否	无	
6152	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	工行社区3#配变站母线间隔配电变压器	630	9.06	510	510	未进入负面清单	否	无	
6153	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线暖泉子七队支线41号暖泉子七队变压器	200	9.06	162	162	未进入负面清单	否	无	
6154	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东沟分线45号赵家东沟变压器	100	9.06	81	81	未进入负面清单	否	无	
6155	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山1#变压器	630	9.05	510	510	未进入负面清单	否	无	
6156	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	演华联线30右4#柱上变压器	315	9.05	255	255	未进入负面清单	否	无	
6157	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四一线	绿地剑桥1#开闭站3#箱变变压器B	315	9.04	255	255	未进入负面清单	否	无	
6158	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线16#变压器	400	9.03	324	324	未进入负面清单	否	无	
6159	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线砬和分线东洼支线03号洞上大河东变压器	200	9.03	162	162	未进入负面清单	否	无	
6160	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线2左2左4#柱上变压器	200	9.02	162	162	未进入负面清单	否	无	
6161	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	演华联线78右3左1#柱上变压器	200	9.02	162	162	未进入负面清单	否	无	
6162	国网抚顺市新抚区供电分公司			中天首府1#配电站高压间隔3#配电变压器	1000	9	810	810	未进入负面清单	否	无	
6163	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线32左2左5#箱变2#变压器	400	8.99	324	324	未进入负面清单	否	无	

6164	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分北山村支001号变压器	400	8.98	324	324	未进入负面清单	否	无	
6165	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线丁家分线063号丁家变压器	10	8.97	8	8	未进入负面清单	否	无	
6166	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线15左1#柱上变压器	400	8.97	324	324	未进入负面清单	否	无	
6167	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线盛隆开发2#变压器	630	8.95	511	511	未进入负面清单	否	无	
6168	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线塔连分9右2	200	8.95	162	162	未进入负面清单	否	无	
6169	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分9右1右1#柱上变压器	200	8.94	162	162	未进入负面清单	否	无	
6170	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线174号粮库家属变压器	50	8.94	41	41	未进入负面清单	否	无	
6171	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电	黑虎干线	黑虎干线43+1右6#	50	8.93	41	41	未进入负面清单	否	无	
6172	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线荒地分线16号房身沟二队公用变压器	100	8.93	81	81	未进入负面清单	否	无	
6173	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线25#	100	8.92	81	81	未进入负面清单	否	无	
6174	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线157号左03号右分线007号车站南变压器	100	8.9	81	81	未进入负面清单	否	无	
6175	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线冯家沟支线9号冯家街变压器	50	8.89	41	41	未进入负面清单	否	无	
6176	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线27左1所带19#箱变站内变	400	8.88	324	324	未进入负面清单	否	无	
6177	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线五丰楼分线五丰楼变压器	100	8.88	81	81	未进入负面清单	否	无	
6178	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平沟分线080号阿尔当公用变压器	315	8.88	256	256	未进入负面清单	否	无	
6179	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区14#配变站1#变压器	630	8.86	511	511	未进入负面清单	否	无	

6180	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线17#-1#箱变间隔配电变压器	630	8.84	511	511	未进入负面清单	否	无	
6181	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线21#变压器	100	8.84	81	81	未进入负面清单	否	无	
6182	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线13-1号变压器	315	8.82	256	256	未进入负面清单	否	无	
6183	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	YHG_县局(前甸二队)	200	8.81	162	162	未进入负面清单	否	无	
6184	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	望开南线河西分线8	250	8.81	203	203	未进入负面清单	否	无	
6185	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角4#箱变2#变压器	400	8.8	325	325	未进入负面清单	否	无	
6186	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线162#三家子一台变压器	160	8.77	130	130	未进入负面清单	否	无	
6187	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线土窑子支线土窑子变压器	100	8.74	81	81	未进入负面清单	否	无	
6188	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	银河湾小区2#配变站变压器02	630	8.73	512	512	未进入负面清单	否	无	
6189	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线猴石西支线03号猴石西变压器	315	8.72	256	256	未进入负面清单	否	无	
6190	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	张甸线	张甸干线152右3	100	8.72	81	81	未进入负面清单	否	无	
6191	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线鹅脖一台分007号变压器	400	8.7	325	325	未进入负面清单	否	无	
6192	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线城东小区2#箱变间隔配电变压器	630	8.7	512	512	未进入负面清单	否	无	
6193	国网抚顺市顺城区供电分公司			西戈干线前戈分线3右2#变压器	400	8.68	325	325	未进入负面清单	否	无	
6194	国网抚顺市新抚区供电分公司			新抚一线西七路开闭所46#配变站变压器	500	8.64	407	407	未进入负面清单	否	无	
6195	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	沈抚新城回迁楼3、4、5期4#箱变配电变压器	630	8.6	513	513	未进入负面清单	否	无	

6196	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线92号杆T接彭家分线03号彭家二台变压器	200	8.6	163	163	未进入负面清单	否	无	
6197	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线台沟分台沟二台003号台沟二变压器	200	8.59	163	163	未进入负面清单	否	无	
6198	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线23#箱变1#变压器	315	8.58	256	256	未进入负面清单	否	无	
6199	国网抚顺市东洲区供电分公司			茨沟干线75#带2#箱变压器	400	8.55	326	326	未进入负面清单	否	无	
6200	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	银河湾小区1#配变站变压器01	630	8.54	513	513	未进入负面清单	否	无	
6201	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线河南支线01号木家河南变台变压器	200	8.52	163	163	未进入负面清单	否	无	
6202	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	科技一线	科技一线育才一品1#箱变变压器间隔1配电变压器	800	8.51	652	652	未进入负面清单	否	无	
6203	国网抚顺市东洲区供电分公司			阿金二线53#柱上变压器	400	8.5	326	326	未进入负面清单	否	无	
6204	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线牛肺沟分线067号草甸变压器	400	8.49	326	326	未进入负面清单	否	无	
6205	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线疗养分4号台区变压器	400	8.46	326	326	未进入负面清单	否	无	
6206	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	凤城变凤演一线4#	200	8.45	163	163	未进入负面清单	否	无	
6207	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线50右1右6#柱上变压器	200	8.45	163	163	未进入负面清单	否	无	
6208	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高方一线	高方一线亿丰1#箱变变压器配电变压器	630	8.44	514	514	未进入负面清单	否	无	
6209	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	高开三线东台分线19#变压器	100	8.42	82	82	未进入负面清单	否	无	
6210	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分6#柱上变压器	400	8.4	326	326	未进入负面清单	否	无	

6211	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	高新二线大南分线四家支线10#	100	8.39	82	82	未进入负面清单	否	无	
6212	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线#82变压器	400	8.38	326	326	未进入负面清单	否	无	
6213	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	东沟干线煤研分线17变压器	315	8.38	257	257	未进入负面清单	否	无	
6214	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线50右1右5#柱上变压器	400	8.37	327	327	未进入负面清单	否	无	
6215	国网抚顺县供电公司			房申东二台变压器	200	8.36	163	163	未进入负面清单	否	无	
6216	国网抚顺市望花区供电分公司			凤城变凤演一线15左3	50	8.35	41	41	未进入负面清单	否	无	
6217	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带4#箱变站内变	400	8.33	327	327	未进入负面清单	否	无	
6218	国网抚顺市新抚区供电分公司			华山干线12左1右8柱上变压器	400	8.33	327	327	未进入负面清单	否	无	
6219	国网抚顺市东洲区供电分公司			万新一线东山分线10左3右1#柱上变压器	100	8.31	82	82	未进入负面清单	否	无	
6220	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线英德机井支机井一台区	100	8.3	82	82	未进入负面清单	否	无	
6221	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	新太干线53-变台	200	8.29	163	163	未进入负面清单	否	无	
6222	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线贵石分线14号马尔敦东队变压器	30	8.28	25	25	未进入负面清单	否	无	
6223	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线大猴窝棚支线2号大猴窝棚变压器	315	8.28	257	257	未进入负面清单	否	无	
6224	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线泉眼分016#一中住宅变压器	400	8.28	327	327	未进入负面清单	否	无	
6225	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆林干线#90柱上变压器	400	8.27	327	327	未进入负面清单	否	无	
6226	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左3右1#柱上变压器	200	8.27	163	163	未进入负面清单	否	无	
6227	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV郑家线佟庄子3台区柱上变压器	100	8.26	82	82	未进入负面清单	否	无	

6228	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区13#配变站新1#变压器	630	8.26	515	515	未进入负面清单	否	无	
6229	国网抚顺市开发区供电公司			望开北线27右8#柱上变压器	400	8.23	327	327	未进入负面清单	否	无	
6230	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线搭连分#3	250	8.21	204	204	未进入负面清单	否	无	
6231	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区8#配变站新1#变压器	630	8.21	515	515	未进入负面清单	否	无	
6232	国网抚顺市望花区供电分公司			石化公寓2#配变站新变压器	630	8.19	515	515	未进入负面清单	否	无	
6233	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高方一线	高方一线亿丰4#箱变变压器	630	8.19	515	515	未进入负面清单	否	无	
6234	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线西岔分线42号西岔变压器	50	8.17	41	41	未进入负面清单	否	无	
6235	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线任家支009号任家变压器	200	8.17	164	164	未进入负面清单	否	无	
6236	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	银河湾小区1#配变站变压器02	630	8.14	516	516	未进入负面清单	否	无	
6237	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线2#环网柜法雅庄园1#箱变A	400	8.14	327	327	未进入负面清单	否	无	
6238	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	碾盘变842马和线	10kV马和线台沟分13号台沟2号变压器	400	8.14	327	327	未进入负面清单	否	无	
6239	国网抚顺市望花区供电分公司			石化公寓2#配变站1#变压器	630	8.14	516	516	未进入负面清单	否	无	
6240	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线74号西猴三组变压器	30	8.13	25	25	未进入负面清单	否	无	
6241	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线71右1箱变2#变压器	400	8.13	327	327	未进入负面清单	否	无	
6242	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北二线	将北二线2#配变站变压器	200	8.13	164	164	未进入负面清单	否	无	
6243	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线五里分线五里上台支线02号五里上台变压器	200	8.12	164	164	未进入负面清单	否	无	
6244	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金二线	阿金二线53变台	400	8.11	328	328	未进入负面清单	否	无	

6245	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分15#柱上变压器	200	8.11	164	164	未进入负面清单	否	无	
6246	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供1#环网柜供4#箱变变压器	630	8.09	516	516	未进入负面清单	否	无	
6247	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线草市二队分线4号草市二队变压器	400	8.07	328	328	未进入负面清单	否	无	
6248	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇支线29号木奇七号台区变压器	400	8.07	328	328	未进入负面清单	否	无	
6249	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色家南台分线07号色家南台变变压器	200	8.02	164	164	未进入负面清单	否	无	
6250	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线30左6#柱上变压器	400	8.01	328	328	未进入负面清单	否	无	
6251	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线半砬山子支线016号半砬山子变压器	50	8	41	41	未进入负面清单	否	无	
6252	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线暖泉子五队支线014号暖泉子五队变压器	100	7.99	82	82	未进入负面清单	否	无	
6253	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线王强鸡场支线2号王强鸡场变压器	50	7.98	41	41	未进入负面清单	否	无	
6254	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分138号样子岭变压器（新）	200	7.97	164	164	未进入负面清单	否	无	
6255	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线汤甸子支线31号椽子沟四队变压器	20	7.97	16	16	未进入负面清单	否	无	
6256	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线搭连分19左#2	160	7.96	131	131	未进入负面清单	否	无	
6257	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	塔峪线钢球厂分和平2支2号和平2台（新）	400	7.95	328	328	未进入负面清单	否	无	

6258	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线2#环网柜1#箱变	200	7.93	164	164	未进入负面清单	否	无	
6259	国网抚顺市望花区供电分公司			洗化南小区1#配变站新变压器	630	7.92	517	517	未进入负面清单	否	无	
6260	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡10配变站2#变压器	315	7.91	259	259	未进入负面清单	否	无	
6261	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变644建昌一线	帝景翰苑小区13#配变站配电变压器	500	7.9	411	411	未进入负面清单	否	无	
6262	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线章京北头支线21号章京北头变压器	100	7.89	82	82	未进入负面清单	否	无	
6263	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线20右5#变压器	200	7.88	164	164	未进入负面清单	否	无	
6264	国网抚顺县供电公司			10kV田屯线45号青台南台变压器	200	7.87	164	164	未进入负面清单	否	无	
6265	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线32#变压器	400	7.87	329	329	未进入负面清单	否	无	
6266	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线南关分线15	400	7.86	329	329	未进入负面清单	否	无	
6267	国网抚顺市东洲区供电分公司			万平一线监狱分17左1#柱上变压器	200	7.85	164	164	未进入负面清单	否	无	
6268	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线后堡小区分支线03号后堡小区台变压器	400	7.83	329	329	未进入负面清单	否	无	
6269	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线古石分21#柱上变压器	400	7.83	329	329	未进入负面清单	否	无	
6270	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线28右2	200	7.83	164	164	未进入负面清单	否	无	
6271	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘三台分11号营盘住宅变压器	315	7.82	259	259	未进入负面清单	否	无	
6272	国网抚顺市东洲区供电分公司			万台一线99右6左1#柱上变压器	200	7.81	164	164	未进入负面清单	否	无	

6273	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线道石沟分线果脯支线05号果木厂变压器	10	7.78	8	8	未进入负面清单	否	无	
6274	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区12#配电变压器	630	7.74	518	518	未进入负面清单	否	无	
6275	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1右4#柱上变压器	200	7.72	165	165	未进入负面清单	否	无	
6276	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线服务处南支线01号服务处一号变压器	200	7.72	165	165	未进入负面清单	否	无	
6277	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富民线岗山支线杆响汉4号变压器	200	7.7	165	165	未进入负面清单	否	无	
6278	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线甸边子支线035号甸鲜村变压器	200	7.7	165	165	未进入负面清单	否	无	
6279	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线桑树沟分线065号桑树沟变压器	50	7.69	41	41	未进入负面清单	否	无	
6280	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线四道河支线03号四道河变台变压器	50	7.68	41	41	未进入负面清单	否	无	
6281	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线旺南江西分线002号江西变压器	50	7.64	41	41	未进入负面清单	否	无	
6282	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线117右3右3#柱上变压器	200	7.62	165	165	未进入负面清单	否	无	
6283	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分16#柱上变压器	200	7.61	165	165	未进入负面清单	否	无	
6284	国网抚顺市东洲区供电分公司			黑虎干线64+2右2#柱上变压器	200	7.57	165	165	未进入负面清单	否	无	
6285	国网抚顺市新抚区供电分公司			中天首府1#配电站高压间隔4#配电变压器	1000	7.53	825	825	未进入负面清单	否	无	

6286	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线59+2支1#柱上变压器	400	7.53	330	330	未进入负面清单	否	无	
6287	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线北叉分线06号北叉变压器	50	7.52	41	41	未进入负面清单	否	无	
6288	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块29#箱变变压器	630	7.5	520	520	未进入负面清单	否	无	
6289	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期1#箱变变压器	630	7.49	520	520	未进入负面清单	否	无	
6290	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线针织分线远洋支线12#柱上变压器	200	7.48	165	165	未进入负面清单	否	无	
6291	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	御龙湾分14，5#箱变A	400	7.45	330	330	未进入负面清单	否	无	
6292	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线30左2#柱上变压器	400	7.45	330	330	未进入负面清单	否	无	
6293	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线矿后分9	315	7.44	260	260	未进入负面清单	否	无	
6294	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	新太干线75左5#柱上变压器	400	7.43	330	330	未进入负面清单	否	无	
6295	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左15#柱上变压器	200	7.41	165	165	未进入负面清单	否	无	
6296	国网抚顺市望花区供电分公司			五东一线11左2柱上-变压器	200	7.39	165	165	未进入负面清单	否	无	
6297	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山6#配电变压器	630	7.36	521	521	未进入负面清单	否	无	
6298	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线企业家开发6#配变站母线配电变压器	630	7.36	521	521	未进入负面清单	否	无	
6299	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线杨家北分线003号杨家北变压器	50	7.35	41	41	未进入负面清单	否	无	
6300	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线凯顺小区3#配变站母线间隔配电变压器	630	7.31	521	521	未进入负面清单	否	无	
6301	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗南分线8变台	315	7.3	261	261	未进入负面清单	否	无	
6302	国网抚顺市望花区供电分公司			工光二线二院分线5	200	7.29	165	165	未进入负面清单	否	无	

6303	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	城东三线银河湾小区8#配变站母线间隔配电变压器	630	7.28	521	521	未进入负面清单	否	无	
6304	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线桦树分线003号桦树变压器	50	7.21	41	41	未进入负面清单	否	无	
6305	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区8#配变站1#变压器	630	7.18	522	522	未进入负面清单	否	无	
6306	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线122变台	315	7.13	261	261	未进入负面清单	否	无	
6307	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	高新二线大南分线20#	315	7.1	261	261	未进入负面清单	否	无	
6308	国网抚顺市东洲区供电分公司			阿金二线葡萄园分线13左2#柱上变压器	100	7.06	83	83	未进入负面清单	否	无	
6309	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线向阳西沟支线18号向阳西沟变压器	20	7.04	17	17	未进入负面清单	否	无	
6310	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线驿马四台分1号驿马四变压器	100	7.04	83	83	未进入负面清单	否	无	
6311	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左7#柱上变压器	200	7.02	166	166	未进入负面清单	否	无	
6312	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线17左7#柱上变压器	200	7.01	166	166	未进入负面清单	否	无	
6313	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区14#配变站1#变压器	630	6.97	523	523	未进入负面清单	否	无	
6314	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线殷家变分线003号五养沟台区变压器	160	6.95	133	133	未进入负面清单	否	无	
6315	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线弯沟支线11号大东沟公变变压器	200	6.92	166	166	未进入负面清单	否	无	
6316	国网抚顺市开发区供电公司			望开北线24左2#柱上变压器	400	6.88	332	332	未进入负面清单	否	无	
6317	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线萝卜坎大队分02#萝卜坎大队变压器	400	6.87	333	333	未进入负面清单	否	无	

6318	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线019号峡河东队2台变压器	200	6.85	166	166	未进入负面清单	否	无	
6319	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线苗圃分4#柱上变压器	100	6.85	83	83	未进入负面清单	否	无	
6320	国网抚顺市望花区供电分公司			二院小区2#配变站1#变压器	630	6.83	524	524	未进入负面清单	否	无	
6321	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	花园一线浑河花园4#变压器	630	6.83	524	524	未进入负面清单	否	无	
6322	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线39左6号台区柱上变压器	400	6.83	333	333	未进入负面清单	否	无	
6323	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分96右2#柱上变压器	100	6.8	83	83	未进入负面清单	否	无	
6324	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线40百合二区1#箱变配电变压器	630	6.79	524	524	未进入负面清单	否	无	
6325	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线西山住宅支6号西山住宅变压器	400	6.76	333	333	未进入负面清单	否	无	
6326	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线道石沟分线42号道石沟外组变压器	50	6.74	42	42	未进入负面清单	否	无	
6327	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线鹿场支线14号腰岭子鹿场变压器	50	6.74	42	42	未进入负面清单	否	无	
6328	国网抚顺市东洲区供电分公司			茨沟干线75#带1#箱变压器	400	6.71	333	333	未进入负面清单	否	无	
6329	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线#16	250	6.71	208	208	未进入负面清单	否	无	
6330	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	开发一线路灯箱变变压器	500	6.69	417	417	未进入负面清单	否	无	
6331	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线五一厂支线037号五一厂变压器	30	6.69	25	25	未进入负面清单	否	无	
6332	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	城东三线银河湾小区5#配变站配电变压器	630	6.68	525	525	未进入负面清单	否	无	
6333	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	张甸线	张甸干线#137	50	6.68	42	42	未进入负面清单	否	无	

6334	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线腰沟分13右6#柱上变压器	100	6.62	83	83	未进入负面清单	否	无	
6335	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	东一路干线	东方新天地AB座配电室高压间隔2#配电变压器	800	6.61	667	667	未进入负面清单	否	无	
6336	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡南分线08号后堡鲜七队变压器	100	6.61	83	83	未进入负面清单	否	无	
6337	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期2#箱变变压器	630	6.57	526	526	未进入负面清单	否	无	
6338	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线徐大沟支线026号孟矿住宅变压器	400	6.55	334	334	未进入负面清单	否	无	
6339	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆林干线99左7柱上变压器	400	6.55	334	334	未进入负面清单	否	无	
6340	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线165号古楼西队变台变压器	100	6.54	83	83	未进入负面清单	否	无	
6341	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块11#箱变变压器间隔配电变压器	400	6.54	334	334	未进入负面清单	否	无	
6342	国网抚顺市开发区供电公司			德商国际5#B箱变配电变压	630	6.54	526	526	未进入负面清单	否	无	
6343	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线北沟分线095号北沟上变压器	30	6.51	25	25	未进入负面清单	否	无	
6344	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV城郊线西岔分机井支4号西岔机井变压器	50	6.49	42	42	未进入负面清单	否	无	
6345	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	1	500	6.48	418	418	未进入负面清单	否	无	
6346	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线10#高家街公用变变压器	100	6.47	84	84	未进入负面清单	否	无	
6347	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线康家堡分线009号康家卜公变二号变压器	200	6.46	167	167	未进入负面清单	否	无	

6348	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线窑才分11号窑材二台变压器（新）	100	6.45	84	84	未进入负面清单	否	无	
6349	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线远洋城四期5#箱变变压器配电变压器	630	6.45	526	526	未进入负面清单	否	无	
6350	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线1左8#柱上变压器	200	6.45	167	167	未进入负面清单	否	无	
6351	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线50右2#柱上变压器	400	6.43	334	334	未进入负面清单	否	无	
6352	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线丁堡公用1号支线5号丁堡公用1号变压器	50	6.43	42	42	未进入负面清单	否	无	
6353	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区13#配变站2#变压器	630	6.42	527	527	未进入负面清单	否	无	
6354	国网抚顺市顺城区供电分公司			北关干线南关分线15	400	6.4	334	334	未进入负面清单	否	无	
6355	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台二线83#所带7#箱变配电变压器	400	6.4	334	334	未进入负面清单	否	无	
6356	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋城二期1#箱变配电变压器	630	6.4	527	527	未进入负面清单	否	无	
6357	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线关门山支线02号关门山变压器	200	6.35	167	167	未进入负面清单	否	无	
6358	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线服务处支线22号服务处二号变压器	200	6.33	167	167	未进入负面清单	否	无	
6359	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山2#箱变配电变压器配电变压器	400	6.33	335	335	未进入负面清单	否	无	
6360	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线六家子村分线002号六家子村变压器	400	6.31	335	335	未进入负面清单	否	无	
6361	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线173号肖家台变压器	400	6.27	335	335	未进入负面清单	否	无	

6362	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区3#箱变-2变压器	400	6.26	335	335	未进入负面清单	否	无	
6363	国网抚顺市望花区供电分公司			洗化南小区1#配变站1#变压器	630	6.25	528	528	未进入负面清单	否	无	
6364	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四一线	绿地剑桥1#开闭站2#箱变变压器	200	6.24	168	168	未进入负面清单	否	无	
6365	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线48左1号李其村2台柱上变压器	100	6.23	84	84	未进入负面清单	否	无	
6366	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油三污水	原油三污水南堤分线27#变台母线配电变压器	200	6.23	168	168	未进入负面清单	否	无	
6367	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北边分线秋木支线33号秋木变台变压器	50	6.23	42	42	未进入负面清单	否	无	
6368	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	张甸线	张甸干线14-变台	100	6.22	84	84	未进入负面清单	否	无	
6369	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	矿前分线5左#10	315	6.17	264	264	未进入负面清单	否	无	
6370	国网抚顺县供电公司			10千伏土口子线磨石沟分24号石门岭五台柱上变压器	80	6.15	67	67	未进入负面清单	否	无	
6371	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北边分线善道二组支线001号朝鲜屯变压器	50	6.11	42	42	未进入负面清单	否	无	
6372	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线31+1左3左2台区柱上变压器	400	6.11	336	336	未进入负面清单	否	无	
6373	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分9#柱上变压器	200	6.08	168	168	未进入负面清单	否	无	
6374	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线高家分2左2号台区变压器	400	6.06	336	336	未进入负面清单	否	无	
6375	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线39右4号台区柱上变压器	200	6.04	168	168	未进入负面清单	否	无	
6376	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线北站分16变压器	315	6.02	265	265	未进入负面清单	否	无	

6377	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	千户干线	千户干线园区分线33右3变压器	200	5.98	168	168	未进入负面清单	否	无	
6378	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线#9右3	315	5.94	265	265	未进入负面清单	否	无	
6379	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线龙凤支002号龙凤变压器	50	5.94	42	42	未进入负面清单	否	无	
6380	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	台山干线上头支70右1#变压器	100	5.93	84	84	未进入负面清单	否	无	
6381	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北边分线杨树支线09号杨树河南变压器	100	5.89	84	84	未进入负面清单	否	无	
6382	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	东六专线19#变压器	630	5.87	530	530	未进入负面清单	否	无	
6383	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线802支线041号榔头沟变压器	100	5.87	84	84	未进入负面清单	否	无	
6384	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线吴家店支线004号吴家店变压器	20	5.86	17	17	未进入负面清单	否	无	
6385	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区8#配电变压器	630	5.85	530	530	未进入负面清单	否	无	
6386	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区4#箱变-1变压器	400	5.83	337	337	未进入负面清单	否	无	
6387	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线湾沟支线058号湾沟变压器	50	5.81	42	42	未进入负面清单	否	无	
6388	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡北分支线后沟分支线02号后堡四队变压器	200	5.78	168	168	未进入负面清单	否	无	
6389	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线疗养分2左4号台区变压器	400	5.75	337	337	未进入负面清单	否	无	
6390	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东站分线33号福来沟一台变压器	100	5.73	84	84	未进入负面清单	否	无	

6391	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线568庄园箱变变压器配电变压器	630	5.73	531	531	未进入负面清单	否	无	
6392	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山11#变压器	630	5.71	531	531	未进入负面清单	否	无	
6393	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线3右2变压器	100	5.71	84	84	未进入负面清单	否	无	
6394	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台二线83#所带3#箱变配电变压器	400	5.7	337	337	未进入负面清单	否	无	
6395	国网抚顺市顺城区供电分公司			北街一线金地富山4#变压器	630	5.7	531	531	未进入负面清单	否	无	
6396	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆林干线#59柱上变压器	50	5.68	42	42	未进入负面清单	否	无	
6397	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线15右8号修配厂504变压器	200	5.64	169	169	未进入负面清单	否	无	
6398	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线六队支线01号章京六队变压器	200	5.61	169	169	未进入负面清单	否	无	
6399	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线141号河北台变压器	50	5.6	42	42	未进入负面清单	否	无	
6400	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线21左3-变台	50	5.6	42	42	未进入负面清单	否	无	
6401	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线都督二三队分线04号都督三台变压器	50	5.57	42	42	未进入负面清单	否	无	
6402	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线小河北分线4号小河北村变压器	200	5.57	169	169	未进入负面清单	否	无	
6403	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线29左1台区柱上变压器	200	5.53	169	169	未进入负面清单	否	无	
6404	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平西支线003号太平西变压器	50	5.51	42	42	未进入负面清单	否	无	
6405	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡北分支线后堡二三队分支线01号后堡二三队变压器	80	5.51	68	68	未进入负面清单	否	无	

6406	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线2#环网柜法雅庄园2#箱变B	400	5.5	338	338	未进入负面清单	否	无	
6407	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线#19	160	5.48	135	135	未进入负面清单	否	无	
6408	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	千户干线	千户干线碾盘分线13右5#变台	50	5.48	42	42	未进入负面清单	否	无	
6409	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线31左1柱上变压器	315	5.47	266	266	未进入负面清单	否	无	
6410	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线15	160	5.45	135	135	未进入负面清单	否	无	
6411	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	城东开发局4#箱变母线配电变压器	630	5.44	533	533	未进入负面清单	否	无	
6412	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线山城堡分127号山城塘坝水库台区	50	5.44	42	42	未进入负面清单	否	无	
6413	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线三道背支线3号祁家卜村变压器	200	5.44	169	169	未进入负面清单	否	无	
6414	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4+1#柱上变压器	200	5.43	169	169	未进入负面清单	否	无	
6415	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线林场家属分线06号林场家属变压器	100	5.42	85	85	未进入负面清单	否	无	
6416	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线210号红石五队变压器	100	5.42	85	85	未进入负面清单	否	无	
6417	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线61号北茶棚变压器	400	5.4	338	338	未进入负面清单	否	无	
6418	国网抚顺县供电公司			10kV关岭干线台山分83号台山六台柱上变压器	100	5.39	85	85	未进入负面清单	否	无	
6419	国网抚顺县供电公司			10kV达山干线61+1右1台区柱上变压器	400	5.36	339	339	未进入负面清单	否	无	

6420	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线28号杆T接河北二队分线09号河北二队变压器	100	5.34	85	85	未进入负面清单	否	无	
6421	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	YHG_水源分线14油三宾馆1公开关间隔配电变压器	800	5.34	677	677	未进入负面清单	否	无	
6422	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线24左3号台区柱上变压器	400	5.33	339	339	未进入负面清单	否	无	
6423	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷干线榆金分线37-1柱上变压器(原106)	315	5.32	267	267	未进入负面清单	否	无	
6424	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线前进九队分线20号前进九队变压器	50	5.32	42	42	未进入负面清单	否	无	
6425	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线159号古楼东队变台变压器	100	5.32	85	85	未进入负面清单	否	无	
6426	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线南沟支线3号南沟变压器	50	5.32	42	42	未进入负面清单	否	无	
6427	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支3#柱上变压器	200	5.31	169	169	未进入负面清单	否	无	
6428	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线泉眼分068#泉眼村变压器	400	5.31	339	339	未进入负面清单	否	无	
6429	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线53 3#箱变间隔配电变压器	500	5.29	424	424	未进入负面清单	否	无	
6430	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线榆堡分线001号榆堡变压器	50	5.28	42	42	未进入负面清单	否	无	
6431	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线2#环网柜法雅庄园1#箱变B	400	5.27	339	339	未进入负面清单	否	无	
6432	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线55左2支2#智能变压器	200	5.26	169	169	未进入负面清单	否	无	
6433	国网抚顺市望花区供电分公司			二院小区2#配变站新变压器	630	5.25	534	534	未进入负面清单	否	无	
6434	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线72#变压器	200	5.22	170	170	未进入负面清单	否	无	

6435	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线上夹河工区分线02号上夹河工区变压器	100	5.22	85	85	未进入负面清单	否	无	
6436	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线大道分线15变压器	100	5.22	85	85	未进入负面清单	否	无	
6437	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高新五线	高新五线112变压器	100	5.21	85	85	未进入负面清单	否	无	
6438	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线疗养分2左2号台区变压器	200	5.21	170	170	未进入负面清单	否	无	
6439	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线8配变站1变压器	500	5.21	424	424	未进入负面清单	否	无	
6440	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后头分线58号头道拉子一二三变压器	400	5.21	339	339	未进入负面清单	否	无	
6441	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线增庆六队子线21号增庆六队变压器	50	5.16	42	42	未进入负面清单	否	无	
6442	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线邹家粮库分邹家一台区005号邹家一变压器	400	5.14	339	339	未进入负面清单	否	无	
6443	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线罗台分35#柱上变压器	400	5.12	340	340	未进入负面清单	否	无	
6444	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线腰站分线02号腰站变台变压器	100	5.12	85	85	未进入负面清单	否	无	
6445	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分荒地支033号荒地三台变压器	80	5.12	68	68	未进入负面清单	否	无	
6446	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线杨大堡分线23号杨大堡变压器	20	5.1	17	17	未进入负面清单	否	无	
6447	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线45#	250	5.08	212	212	未进入负面清单	否	无	
6448	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门老虎道沟支线15号祁家卜公三变压器	20	5.05	17	17	未进入负面清单	否	无	

6449	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线新村分2号上哈达村变压器	100	5.04	85	85	未进入负面清单	否	无	
6450	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线镇参厂支线002号镇参厂变压器	50	5.03	42	42	未进入负面清单	否	无	
6451	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线高家分2左5号台区变压器	400	4.99	340	340	未进入负面清单	否	无	
6452	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线柳河沟分线29号柳河沟变台变压器	50	4.98	43	43	未进入负面清单	否	无	
6453	国网抚顺市东洲区供电分公司			张甸干线144#柱上变压器	100	4.96	85	85	未进入负面清单	否	无	
6454	国网抚顺县供电公司			10kV李汤线汤河分线082号涧水变压器	200	4.93	170	170	未进入负面清单	否	无	
6455	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分柏家大堡支002号大堡台区变压器	400	4.93	340	340	未进入负面清单	否	无	
6456	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台4＃配变站1＃变压器	630	4.89	536	536	未进入负面清单	否	无	
6457	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV上年线古塘分古塘北沟变压器	200	4.89	170	170	未进入负面清单	否	无	
6458	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	工行社区4#配变站母线间隔配电变压器	630	4.84	537	537	未进入负面清单	否	无	
6459	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线40#百合二区4#间隔配电变压器	630	4.81	537	537	未进入负面清单	否	无	
6460	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线号复兴屯分线1号复兴屯变压器	50	4.8	43	43	未进入负面清单	否	无	
6461	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	109库台区	50	4.8	43	43	未进入负面清单	否	无	
6462	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线西出口办公室箱变配电变压器	400	4.8	341	341	未进入负面清单	否	无	
6463	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线杨木沟分线002号杨木沟变压器	50	4.78	43	43	未进入负面清单	否	无	

6464	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线北关门砬子支线028号北关门砬子变压器	50	4.77	43	43	未进入负面清单	否	无	
6465	国网抚顺县供电公司			10kV田屯线60右1柱上变压器	400	4.77	341	341	未进入负面清单	否	无	
6466	国网抚顺市东洲区供电分公司			茨沟干线75#带3#箱变压器	400	4.76	341	341	未进入负面清单	否	无	
6467	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变252五老二线	五老二线19	100	4.75	85	85	未进入负面清单	否	无	
6468	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线百合二区2#箱变间隔配电变压器	630	4.7	537	537	未进入负面清单	否	无	
6469	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线棒砬子支线034号棒砬子变压器	100	4.67	85	85	未进入负面清单	否	无	
6470	国网抚顺县供电公司			10kV马圈子线金斗分88右1台区柱上变压器	100	4.66	85	85	未进入负面清单	否	无	
6471	国网抚顺市顺城区供电分公司			詹北一线72#变压器	200	4.66	171	171	未进入负面清单	否	无	
6472	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右3#柱上变压器	200	4.65	171	171	未进入负面清单	否	无	
6473	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区7-4配电变压器	400	4.61	342	342	未进入负面清单	否	无	
6474	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线双曲分线小黄沟变台变压器	50	4.59	43	43	未进入负面清单	否	无	
6475	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	道街干线42柱上变压器	315	4.58	269	269	未进入负面清单	否	无	
6476	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线39右6左5号台区柱上变压器	200	4.52	171	171	未进入负面清单	否	无	
6477	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线31左6右2柱上变压器	400	4.52	342	342	未进入负面清单	否	无	
6478	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	核心一线	中立诚悦府2#箱变变压器间隔配电变压器	630	4.51	539	539	未进入负面清单	否	无	
6479	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分洋湖台区分支1号洋湖村变压器（新）	100	4.5	86	86	未进入负面清单	否	无	

6480	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分05右006号施新路北变压	315	4.5	269	269	未进入负面清单	否	无	
6481	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线209号(1513)小虎台四台区变压器	160	4.49	137	137	未进入负面清单	否	无	
6482	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线31+1左5左1台区柱上变压器	400	4.48	342	342	未进入负面清单	否	无	
6483	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线山城堡分023#公家变压器	80	4.48	68	68	未进入负面清单	否	无	
6484	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线#39柱上变压器	315	4.47	269	269	未进入负面清单	否	无	
6485	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上二分048号下二村变压器	315	4.47	269	269	未进入负面清单	否	无	
6486	国网抚顺县供电公司			10kV达山干线63右1台区柱上变压器	400	4.47	342	342	未进入负面清单	否	无	
6487	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线158号大河东变压器	50	4.46	43	43	未进入负面清单	否	无	
6488	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线砬子沟分线26号砬子沟变变压器	50	4.46	43	43	未进入负面清单	否	无	
6489	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线33#-2箱变间隔配电变压器	500	4.45	428	428	未进入负面清单	否	无	
6490	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线金木沟村东支线006号金木沟村西变压器	100	4.45	86	86	未进入负面清单	否	无	
6491	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线河西支线08号木家河西变台变压器	100	4.44	86	86	未进入负面清单	否	无	
6492	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线企业家开发2#配变站母线配电变压器	630	4.41	539	539	未进入负面清单	否	无	
6493	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分7右1#	315	4.4	270	270	未进入负面清单	否	无	

6494	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线115号上年二台变压器	100	4.4	86	86	未进入负面清单	否	无	
6495	国网抚顺市开发区供电公司			深井干线大瓦分线23#变压器	315	4.39	270	270	未进入负面清单	否	无	
6496	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线幸福分线37号幸福台变压器	100	4.36	86	86	未进入负面清单	否	无	
6497	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线75号杆T接月亮分线12号杆T接月亮二台支线04号月亮二台变压器	30	4.35	26	26	未进入负面清单	否	无	
6498	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线向阳分线03号向阳台变压器	400	4.35	343	343	未进入负面清单	否	无	
6499	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	风翔干线2#2开关间隔配电变压器	500	4.35	428	428	未进入负面清单	否	无	
6500	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线36左1号台区柱上变压器	400	4.34	343	343	未进入负面清单	否	无	
6501	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线企业家开发1#配变站母线配电变压器	630	4.34	540	540	未进入负面清单	否	无	
6502	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线湾沟分线29号湾沟变台变压器	100	4.33	86	86	未进入负面清单	否	无	
6503	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线向阳东分线16号向阳东沟变压器	50	4.31	43	43	未进入负面清单	否	无	
6504	国网抚顺市顺城区供电分公司			北街一线金地富山15#变压器	400	4.3	343	343	未进入负面清单	否	无	
6505	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线青年分线13柱上变压器	315	4.3	270	270	未进入负面清单	否	无	
6506	国网抚顺市顺城区供电分公司			北街一线金地富山10#变压器	630	4.29	540	540	未进入负面清单	否	无	
6507	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	工行社区2#配变站母线间隔配电变压器	630	4.28	540	540	未进入负面清单	否	无	

6508	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线38左1号台区柱上变压器	400	4.28	343	343	未进入负面清单	否	无	
6509	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线罗台分18#柱上变压器	100	4.26	86	86	未进入负面清单	否	无	
6510	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线下砖二台变压器	200	4.26	171	171	未进入负面清单	否	无	
6511	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	化二干线	化二干线32左6柱上变压器	50	4.25	43	43	未进入负面清单	否	无	
6512	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支5右1#柱上变压器	200	4.24	172	172	未进入负面清单	否	无	
6513	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线腰沟分9#	100	4.23	86	86	未进入负面清单	否	无	
6514	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线前仓分线04号前仓变台变压器	200	4.23	172	172	未进入负面清单	否	无	
6515	国网抚顺市新抚区供电分公司			华山干线29左1#	400	4.21	343	343	未进入负面清单	否	无	
6516	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	开发一线1#箱变变压器	315	4.2	270	270	未进入负面清单	否	无	
6517	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线20右1台区柱上变压器	400	4.2	343	343	未进入负面清单	否	无	
6518	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	安居南区5#配变站2#变压器	500	4.19	429	429	未进入负面清单	否	无	
6519	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线78号错草苇子沟变压器	50	4.18	43	43	未进入负面清单	否	无	
6520	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线后三道河支049号后三道变压器	50	4.18	43	43	未进入负面清单	否	无	
6521	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线三道河支线2号三道河公用变变压器	50	4.16	43	43	未进入负面清单	否	无	
6522	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线西岭南台分线002号西岭南台变压器	50	4.15	43	43	未进入负面清单	否	无	

6523	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线曲柳树分44号曲柳树变压器	400	4.14	343	343	未进入负面清单	否	无	
6524	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线泊林铭郡3号箱变2号变压器	315	4.14	270	270	未进入负面清单	否	无	
6525	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	草大干线	10kV草大干线孤山子种畜场分线15号孤山子种畜场上变压器	160	4.12	137	137	未进入负面清单	否	无	
6526	国网抚顺市新抚区供电分公司			10千伏永安一线1#箱变配电变压器	400	4.12	344	344	未进入负面清单	否	无	
6527	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	花仁联线31左1#	315	4.11	271	271	未进入负面清单	否	无	
6528	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线40号下海浪四变压器	100	4.11	86	86	未进入负面清单	否	无	
6529	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富民线小荒沟支线小荒沟变压器	50	4.11	43	43	未进入负面清单	否	无	
6530	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台二线83#所带6#箱变配电变压器	400	4.11	344	344	未进入负面清单	否	无	
6531	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线山北头支线002号山北头变压器	50	4.09	43	43	未进入负面清单	否	无	
6532	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区10#配电变压器	630	4.06	541	541	未进入负面清单	否	无	
6533	国网抚顺市新抚区供电分公司			10千伏榆青联线#69柱上变压器	100	4.04	86	86	未进入负面清单	否	无	
6534	国网抚顺县供电公司			10kV达山干线61+1右2台区柱上变压器	400	4	344	344	未进入负面清单	否	无	
6535	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线27右4#变压器	400	3.95	344	344	未进入负面清单	否	无	
6536	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线西吉分015号西吉村变压器	100	3.95	86	86	未进入负面清单	否	无	
6537	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV郎士线康西分003号康西村变压器	200	3.95	172	172	未进入负面清单	否	无	

6538	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变142新农六0二线	10kV新农六0二线54号台沟一台变压器	30	3.94	26	26	未进入负面清单	否	无	
6539	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线迟家分002号温道二台变压器	100	3.93	86	86	未进入负面清单	否	无	
6540	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线金抛沟支线10号金抛沟变压器	20	3.92	17	17	未进入负面清单	否	无	
6541	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线57号峡河西队2台分001号变压器	200	3.91	172	172	未进入负面清单	否	无	
6542	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电	黑虎干线	黑虎干线23变台	160	3.9	138	138	未进入负面清单	否	无	
6543	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章支线银矿公用台分线08号银矿公用台变压器	50	3.9	43	43	未进入负面清单	否	无	
6544	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际3A#箱变变压器	630	3.9	542	542	未进入负面清单	否	无	
6545	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV友爱线50移动分004#下台变压器	100	3.89	86	86	未进入负面清单	否	无	
6546	国网抚顺县供电公司			10kV台山干线上头三台支30号杆上头三台变压器	200	3.88	172	172	未进入负面清单	否	无	
6547	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山16#变压器	630	3.86	543	543	未进入负面清单	否	无	
6548	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线25#柱上变压器	100	3.84	86	86	未进入负面清单	否	无	
6549	国网抚顺县供电公司			10kV海浪线阁老分英守四台支33号英守四台柱上变压器	100	3.84	86	86	未进入负面清单	否	无	
6550	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线江套子分线05号江套子变压器	50	3.83	43	43	未进入负面清单	否	无	
6551	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线疗养分6右4号柱上变压器	400	3.83	345	345	未进入负面清单	否	无	
6552	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线24左7号台区柱上变压器	400	3.82	345	345	未进入负面清单	否	无	

6553	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线二龙支线19号三道卜变压器	100	3.82	86	86	未进入负面清单	否	无	
6554	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线杨西支线45号杨树沟村变压器	100	3.8	86	86	未进入负面清单	否	无	
6555	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区9#配电变压器	630	3.8	543	543	未进入负面清单	否	无	
6556	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线91号杆T接董家分线08号董家变压器	100	3.77	86	86	未进入负面清单	否	无	
6557	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线09号杨家中变压器	80	3.72	69	69	未进入负面清单	否	无	
6558	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子三队支线001号转弯子三队变压器	100	3.71	86	86	未进入负面清单	否	无	
6559	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线98左1#杆庙沟三台区柱上变压器	200	3.66	173	173	未进入负面清单	否	无	
6560	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线东卜村分线2号东堡村变压器	30	3.66	26	26	未进入负面清单	否	无	
6561	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东三专线	1	500	3.65	432	432	未进入负面清单	否	无	
6562	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线45号杆T接红旗一台分线04号红旗一台变压器	100	3.64	86	86	未进入负面清单	否	无	
6563	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线39右12号台区柱上变压器	400	3.61	346	346	未进入负面清单	否	无	
6564	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线仓库支2右1#柱上变压器	100	3.6	86	86	未进入负面清单	否	无	
6565	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线179号红石四队变压器	100	3.57	86	86	未进入负面清单	否	无	
6566	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线兴隆摩尔世界1号配电变压器	1000	3.57	864	864	未进入负面清单	否	无	

6567	国网抚顺市望花区供电分公司			五平二线24右7右2柱上-变压器	100	3.53	86	86	未进入负面清单	否	无	
6568	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线105号黄岗子变压器	100	3.53	86	86	未进入负面清单	否	无	
6569	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干线救兵分41号救兵东分变压器（新）	100	3.52	86	86	未进入负面清单	否	无	
6570	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷线坑北分线32#柱上变压器	200	3.51	173	173	未进入负面清单	否	无	
6571	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线174号杆T接样子沟分线31号样子一队变压器	50	3.49	43	43	未进入负面清单	否	无	
6572	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线于家分线31号于家北变压器	100	3.49	87	87	未进入负面清单	否	无	
6573	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高方二线	高方二线亿丰5#箱变变压器间隔配电变压器	630	3.48	545	545	未进入负面清单	否	无	
6574	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线小莱河支线2号小莱河变压器	50	3.48	43	43	未进入负面清单	否	无	
6575	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨林线上西分线367号老屯变压器	50	3.47	43	43	未进入负面清单	否	无	
6576	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线90号李福有蛤蟆塘变压器	5	3.46	4	4	未进入负面清单	否	无	
6577	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线191号台沟村变压器	50	3.43	43	43	未进入负面清单	否	无	
6578	国网抚顺市开发区供电公司			花仁联线12#	160	3.43	139	139	未进入负面清单	否	无	
6579	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线85号赵家村变压器	50	3.42	43	43	未进入负面清单	否	无	
6580	国网清原满族自治县供电公司			10kV斗虎屯线西堡公变支线5#西堡公用变变压器	100	3.42	87	87	未进入负面清单	否	无	

6581	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线五号支05号小学集资楼变压器	100	3.42	87	87	未进入负面清单	否	无	
6582	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线179号砬子沟变压器	50	3.38	43	43	未进入负面清单	否	无	
6583	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线71号长春屯一队变压器	50	3.37	43	43	未进入负面清单	否	无	
6584	国网抚顺市望花区供电分公司			五西一线51右1左12右3	400	3.37	347	347	未进入负面清单	否	无	
6585	国网抚顺县供电公司			10kV达山干线62台区柱上变压器	400	3.36	347	347	未进入负面清单	否	无	
6586	国网抚顺市东洲区供电分公司			东武一线32左2+1#柱上变压器	400	3.34	347	347	未进入负面清单	否	无	
6587	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线16号佟庄子一台变压器	100	3.33	87	87	未进入负面清单	否	无	
6588	国网抚顺市顺城区供电分公司			净水干线轻轨高层1配变站1变压器	500	3.33	433	433	未进入负面清单	否	无	
6589	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线九号楼支线001号旺清门 9 号楼变台变压器	50	3.32	43	43	未进入负面清单	否	无	
6590	国网抚顺市顺城区供电分公司			大甲干线大道分线15变压器	100	3.32	87	87	未进入负面清单	否	无	
6591	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线房产分线08号粮库后变压器	100	3.31	87	87	未进入负面清单	否	无	
6592	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10竖碑线鸡场二台柱上变压器	200	3.29	173	173	未进入负面清单	否	无	
6593	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线村住宅楼分线1号住宅楼变压器	200	3.29	173	173	未进入负面清单	否	无	
6594	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线78右8#变压器	100	3.28	87	87	未进入负面清单	否	无	
6595	国网抚顺市望花区供电分公司			五西一线50右5柱上-变压器	200	3.27	173	173	未进入负面清单	否	无	
6596	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	凤工联线83#变压器	100	3.25	87	87	未进入负面清单	否	无	

6597	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘三台分2号营盘二台变压器	100	3.25	87	87	未进入负面清单	否	无	
6598	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线190号杆T接都督二台分线12号都督二台变压器	100	3.24	87	87	未进入负面清单	否	无	
6599	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线腰站分62号腰站二台区变压器	30	3.24	26	26	未进入负面清单	否	无	
6600	国网抚顺市东洲区供电分公司			新太干线青岛分线66左1#柱上变压器	400	3.22	347	347	未进入负面清单	否	无	
6601	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线五孔桥综合支线002号立交桥北综合变变压器	100	3.16	87	87	未进入负面清单	否	无	
6602	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线太子城支线6号太子城变压器	100	3.16	87	87	未进入负面清单	否	无	
6603	国网抚顺市开发区供电公司			望开北线25#柱上变压器	400	3.15	347	347	未进入负面清单	否	无	
6604	国网抚顺县供电公司			10kV关口线榆树分13右1号榆树二台柱上变压器	200	3.15	174	174	未进入负面清单	否	无	
6605	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线36号楼上变台变压器	200	3.14	174	174	未进入负面清单	否	无	
6606	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干线救兵分33号(1412)救兵一二队变压器（新）	200	3.14	174	174	未进入负面清单	否	无	
6607	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线腰岗分线腰堡一队变压器	50	3.13	43	43	未进入负面清单	否	无	
6608	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线东街北分线006号东街北台变压器	100	3.12	87	87	未进入负面清单	否	无	

6609	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线124号胜利东街变台变压器	100	3.11	87	87	未进入负面清单	否	无	
6610	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线幸福分7号孙宪波支5号机井变压器	50	3.1	43	43	未进入负面清单	否	无	
6611	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线江畔新苑2#箱变间隔配电变压器	630	3.1	547	547	未进入负面清单	否	无	
6612	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	凤工联线74#变压器	100	3.09	87	87	未进入负面清单	否	无	
6613	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线东昌分线49号东昌变压器	100	3.08	87	87	未进入负面清单	否	无	
6614	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北边分线143号边沟外变台变压器	100	3.04	87	87	未进入负面清单	否	无	
6615	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线家和花园分线001号家和花园小区台变压器	80	3.03	70	70	未进入负面清单	否	无	
6616	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线桥头支线02号桥头变压器	100	3.03	87	87	未进入负面清单	否	无	
6617	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分12	200	3	174	174	未进入负面清单	否	无	
6618	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线馒首分008号馒首一台变压器	100	2.97	87	87	未进入负面清单	否	无	
6619	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗北分线北道支线1号北道变压器	50	2.97	44	44	未进入负面清单	否	无	
6620	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线马海分线012号鸡场变压器	100	2.95	87	87	未进入负面清单	否	无	
6621	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线白旗道北分线01号白旗河南变压器	200	2.94	174	174	未进入负面清单	否	无	
6622	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线粮古支线56号古佛峪变压器	50	2.94	44	44	未进入负面清单	否	无	

6623	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线北旺清北台支线02号北旺清北台变压器	100	2.92	87	87	未进入负面清单	否	无	
6624	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线马金十队分32号马金十队变压器	100	2.92	87	87	未进入负面清单	否	无	
6625	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线富家北台分线001号富家北变压器	200	2.92	174	174	未进入负面清单	否	无	
6626	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线腰岗分线腰堡2#变压器	100	2.9	87	87	未进入负面清单	否	无	
6627	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线章京北头支线09号章京河北变压器	100	2.9	87	87	未进入负面清单	否	无	
6628	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线007号立交桥二号变压器	100	2.88	87	87	未进入负面清单	否	无	
6629	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线31+1左5右2台区柱上变压器	400	2.88	348	348	未进入负面清单	否	无	
6630	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台二线搭连分#7	315	2.87	274	274	未进入负面清单	否	无	
6631	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线12号佟庄子二台变压器	100	2.85	87	87	未进入负面清单	否	无	
6632	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线综合楼商住一号分线002号综合楼商住一号变压器	50	2.85	44	44	未进入负面清单	否	无	
6633	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV胜碾线120#郎士一台变压器	100	2.85	87	87	未进入负面清单	否	无	
6634	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	河东南分3	160	2.84	139	139	未进入负面清单	否	无	
6635	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线关家分线54号张家南台变压器	100	2.82	87	87	未进入负面清单	否	无	

6636	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线镁砂厂分线001号镁砂厂变压器	100	2.81	87	87	未进入负面清单	否	无	
6637	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线31+1左3台区柱上变压器	400	2.79	349	349	未进入负面清单	否	无	
6638	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线水库支018号台山四台变压器	100	2.78	87	87	未进入负面清单	否	无	
6639	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	五东二线五老东路分线5右5变压器	100	2.77	87	87	未进入负面清单	否	无	
6640	国网抚顺县供电公司			10kV李其干线山城堡分113号山城堡石场变压器	200	2.77	174	174	未进入负面清单	否	无	
6641	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线269号横山子台变压器	100	2.75	87	87	未进入负面清单	否	无	
6642	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线大甸子分069号新古村一台变压器	100	2.73	87	87	未进入负面清单	否	无	
6643	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	武洲一线	公寓分#12	200	2.72	175	175	未进入负面清单	否	无	
6644	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线西谷二台分1号西谷二台变压器（新）	200	2.7	175	175	未进入负面清单	否	无	
6645	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干线东山二台区柱上变压器	200	2.7	175	175	未进入负面清单	否	无	
6646	国网清原满族自治县供电公司			10kV西主干线上窑支线11#邱窝棚村公变2号变压器	50	2.7	44	44	未进入负面清单	否	无	
6647	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线朝阳分线朝阳西变压器	50	2.68	44	44	未进入负面清单	否	无	
6648	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线大柳树分线老营厂支线变台变压器	100	2.67	87	87	未进入负面清单	否	无	
6649	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	10kV新兴三线日光大棚分线01号日光大棚台变压器	20	2.66	17	17	未进入负面清单	否	无	

6650	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线腰沟分20#	80	2.65	70	70	未进入负面清单	否	无	
6651	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分线6右2#柱上变压器	100	2.65	87	87	未进入负面清单	否	无	
6652	国网新宾满族自治县供电公司			10kV苇一号线粮库家属分线01号粮库家属变台变压器	50	2.62	44	44	未进入负面清单	否	无	
6653	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线草盆分草盆村支002号草盆村变压器	200	2.6	175	175	未进入负面清单	否	无	
6654	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线97号腰站三队变台变压器	100	2.59	87	87	未进入负面清单	否	无	
6655	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	北关一队提水站柱上变压器	200	2.58	175	175	未进入负面清单	否	无	
6656	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线23号邱家一台区变压器	100	2.57	87	87	未进入负面清单	否	无	
6657	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线68左1	200	2.56	175	175	未进入负面清单	否	无	
6658	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线39右5号台区柱上变压器	400	2.53	350	350	未进入负面清单	否	无	
6659	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗东村支线3号岗东村变压器	100	2.53	87	87	未进入负面清单	否	无	
6660	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线下窝棚分24号下窝棚变压器	100	2.53	87	87	未进入负面清单	否	无	
6661	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线双曲分线大曲麻菜变压器	50	2.52	44	44	未进入负面清单	否	无	
6662	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线登厂新台分线003号登厂新台变压器	50	2.51	44	44	未进入负面清单	否	无	
6663	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线后屯公用支线13号后屯公用变压器	50	2.48	44	44	未进入负面清单	否	无	
6664	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线小堡东分线008号小堡东变压器	200	2.48	175	175	未进入负面清单	否	无	

6665	国网抚顺县供电公司			10kV达山干线64号青台子中变压器	400	2.46	350	350	未进入负面清单	否	无	
6666	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线同安分024号同安一台变压器	100	2.45	88	88	未进入负面清单	否	无	
6667	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV新兴三线照阳分机井支9号照阳机井变压器	50	2.43	44	44	未进入负面清单	否	无	
6668	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线庄家支101号新围子变压器	50	2.43	44	44	未进入负面清单	否	无	
6669	国网新宾满族自治县供电公司			10kV大杨线缸窑分线011号大四平缸窑养殖场变压器	100	2.42	88	88	未进入负面清单	否	无	
6670	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线腰岭子分44号腰岭子变压器	50	2.41	44	44	未进入负面清单	否	无	
6671	国网抚顺市新抚区供电分公司			华山干线巨航分线6柱上变压器2	250	2.4	219	219	未进入负面清单	否	无	
6672	国网抚顺市东洲区供电分公司			平塑一线61右10右1#柱上变压器	200	2.39	175	175	未进入负面清单	否	无	
6673	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线101号东瓜岭西台变压器	50	2.36	44	44	未进入负面清单	否	无	
6674	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线小东分小东支001号小东二台区变压器	30	2.36	26	26	未进入负面清单	否	无	
6675	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线116号东瓜岭变压器	200	2.36	175	175	未进入负面清单	否	无	
6676	国网抚顺市顺城区供电分公司			新东一线珲春分线6变压器	630	2.36	552	552	未进入负面清单	否	无	
6677	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线中堡村支线7号中堡村变压器	50	2.34	44	44	未进入负面清单	否	无	
6678	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线57左2左9#柱上变压器	100	2.33	88	88	未进入负面清单	否	无	

6679	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线洪发分020号黄旗南台变压器	80	2.32	70	70	未进入负面清单	否	无	
6680	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线边条沟分线34号头道沟变台变压器	100	2.31	88	88	未进入负面清单	否	无	
6681	国网抚顺市开发区供电公司			锦海干线568庄园3#箱变变压器间隔1配电变压器	800	2.31	702	702	未进入负面清单	否	无	
6682	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV友爱线113胡东分013#胡家东变	100	2.3	88	88	未进入负面清单	否	无	
6683	国网抚顺市东洲区供电分公司			章土一线腰沟分13右5+1#柱上变压器	200	2.3	175	175	未进入负面清单	否	无	
6684	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分061号施家六队变压器	100	2.28	88	88	未进入负面清单	否	无	
6685	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线29支2#柱上变压器	200	2.27	175	175	未进入负面清单	否	无	
6686	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	土口子线36号分土口子二台支1号杆二台区（二）（新）	200	2.26	175	175	未进入负面清单	否	无	
6687	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线小洛四队分线08号小洛四队变压器	100	2.26	88	88	未进入负面清单	否	无	
6688	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线大冰沟分线22号大冰沟变压器	50	2.25	44	44	未进入负面清单	否	无	
6689	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线富家南台分线002号富家南变压器	100	2.23	88	88	未进入负面清单	否	无	
6690	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线平四队分线平四队台变压器	200	2.21	176	176	未进入负面清单	否	无	
6691	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高新一线	高新一线52右1#变压器	160	2.2	140	140	未进入负面清单	否	无	
6692	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区1#配电变压器	630	2.2	553	553	未进入负面清单	否	无	
6693	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	张甸线	张甸干线30-变台	315	2.19	277	277	未进入负面清单	否	无	

6694	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线榔头沟分线公用台支线21#杆榔头沟公用变台区变压器	160	2.19	140	140	未进入负面清单	否	无	
6695	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线大岭台分037号大岭二台	200	2.17	176	176	未进入负面清单	否	无	
6696	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线新屯一台分1号新屯一台变压器	200	2.16	176	176	未进入负面清单	否	无	
6697	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线房产分线04号老房产变压器	100	2.16	88	88	未进入负面清单	否	无	
6698	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线43号供销变台变压器	200	2.16	176	176	未进入负面清单	否	无	
6699	国网抚顺县供电公司			10kV峡河线头道分5右1马郡六台变压器	200	2.16	176	176	未进入负面清单	否	无	
6700	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分4#柱上变压器	100	2.15	88	88	未进入负面清单	否	无	
6701	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟分百花支048号百花村变压器	50	2.13	44	44	未进入负面清单	否	无	
6702	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线黄岗子分线003号黄岗子变压器	100	2.13	88	88	未进入负面清单	否	无	
6703	国网抚顺县供电公司			10kV峡河线头道分5右1马郡六台变压器	200	2.12	176	176	未进入负面清单	否	无	
6704	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡北分支线林场分支线14号大修厂变压器	50	2.11	44	44	未进入负面清单	否	无	
6705	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线镇内分线04号苇二队变压器	100	2.11	88	88	未进入负面清单	否	无	
6706	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线大甸子支线001号大甸子变压器	200	2.11	176	176	未进入负面清单	否	无	

6707	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分线15+1#柱上变压器	100	2.1	88	88	未进入负面清单	否	无	
6708	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	施家河西分台变压器	100	2.1	88	88	未进入负面清单	否	无	
6709	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷干线64柱上变压器(原75右2左12)	200	2.08	176	176	未进入负面清单	否	无	
6710	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线丁山拐分线大堡房申沟支线03号大堡房申沟变压器	50	2.07	44	44	未进入负面清单	否	无	
6711	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线东江沿支线007号东江沿北台变压器	100	2.07	88	88	未进入负面清单	否	无	
6712	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线116号黄旗西台变压器	160	2.05	141	141	未进入负面清单	否	无	
6713	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	张甸线	张甸干线#144	100	2.05	88	88	未进入负面清单	否	无	
6714	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新联联线北边分线玄真沟支线20号玄真沟台变压器	100	2.03	88	88	未进入负面清单	否	无	
6715	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线大甸子分线5号大甸子变压器	160	2.03	141	141	未进入负面清单	否	无	
6716	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线013号供销社变压器	160	2.03	141	141	未进入负面清单	否	无	
6717	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线53号前进南台变压器	200	2.02	176	176	未进入负面清单	否	无	
6718	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线平桦分线147号桦皮甸变压器	100	1.99	88	88	未进入负面清单	否	无	
6719	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线瓦窑分线37号瓦窑变压器	100	1.98	88	88	未进入负面清单	否	无	
6720	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分通什支007号通什村变压器	400	1.96	352	352	未进入负面清单	否	无	

6721	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线南台子分线001号南台子变压器	100	1.96	88	88	未进入负面清单	否	无	
6722	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线双平支线胭脂房支线19号后胭脂房变压器	50	1.94	44	44	未进入负面清单	否	无	
6723	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分068#关山一台变压器	100	1.92	88	88	未进入负面清单	否	无	
6724	国网新宾满族自治县供电公司			10kV新农新红线白鲜分线05号白鲜变压器	200	1.92	176	176	未进入负面清单	否	无	
6725	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线双河支线3号双河变压器	100	1.92	88	88	未进入负面清单	否	无	
6726	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线40左5柱上变压器	315	1.91	277	277	未进入负面清单	否	无	
6727	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线069号四家子北台变压器	100	1.91	88	88	未进入负面清单	否	无	
6728	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线南街分线026号东街南变压器	100	1.91	88	88	未进入负面清单	否	无	
6729	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线乡政府分峡河东支队分002号峡河东队变压器	200	1.91	176	176	未进入负面清单	否	无	
6730	国网抚顺县供电公司			顺前二线前岭东台分1号副杆前岭东台变压器	200	1.9	176	176	未进入负面清单	否	无	
6731	国网抚顺县供电公司			10kV李其干线山城堡分113号山城堡石场变压器	200	1.9	176	176	未进入负面清单	否	无	
6732	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线白旗道北分线05号白旗道北变压器	200	1.89	176	176	未进入负面清单	否	无	
6733	国网抚顺县供电公司			10kV马郎线敬老院分38号马和四台变压器	200	1.89	176	176	未进入负面清单	否	无	

6734	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线泉源分线44号杉木厂变压器	100	1.88	88	88	未进入负面清单	否	无	
6735	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线二龙支86号线薛家店变压器	50	1.88	44	44	未进入负面清单	否	无	
6736	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线49号变台变压器	200	1.88	176	176	未进入负面清单	否	无	
6737	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV胜碾线142#中郎士台变压器	100	1.83	88	88	未进入负面清单	否	无	
6738	国网抚顺市望花区供电分公司			五东一线五老东路分线千台山支线23右6	200	1.83	176	176	未进入负面清单	否	无	
6739	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分阁老二台区支001号阁老二变压器	50	1.82	44	44	未进入负面清单	否	无	
6740	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线头道沟分线002号头道沟变压器	100	1.81	88	88	未进入负面清单	否	无	
6741	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线杖桦场分线01号杖桦沟变台变压器	50	1.81	44	44	未进入负面清单	否	无	
6742	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线边条沟分线外变台支线03号边条沟外变压器	200	1.8	176	176	未进入负面清单	否	无	
6743	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线闹子沟支线041号梁山变压器	50	1.8	44	44	未进入负面清单	否	无	
6744	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线036号老中学变压器	200	1.8	176	176	未进入负面清单	否	无	
6745	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#9柱上变压器	400	1.79	353	353	未进入负面清单	否	无	
6746	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线286号北沟台变压器	200	1.79	176	176	未进入负面清单	否	无	
6747	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线35#杆三家子四台区柱上变压器	200	1.77	176	176	未进入负面清单	否	无	

6748	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线江畔新苑3#箱变间隔配电变压器	630	1.77	556	556	未进入负面清单	否	无	
6749	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线71右3#柱上变压器	50	1.76	44	44	未进入负面清单	否	无	
6750	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线东石场分线01号东石场台变变压器	200	1.73	177	177	未进入负面清单	否	无	
6751	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线39左2号台区柱上变压器	400	1.73	353	353	未进入负面清单	否	无	
6752	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线砖厂分012甲帮新台变压器	100	1.73	88	88	未进入负面清单	否	无	
6753	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线38号客运公司305变压器	315	1.72	278	278	未进入负面清单	否	无	
6754	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线11右12#柱上变压器	200	1.71	177	177	未进入负面清单	否	无	
6755	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线苏水宾馆支线01号苏水宾馆台变压器	250	1.7	221	221	未进入负面清单	否	无	
6756	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北琥珀分1#变压器	400	1.7	353	353	未进入负面清单	否	无	
6757	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘一台支4号变压器	100	1.7	88	88	未进入负面清单	否	无	
6758	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线河西支线河西变压器	100	1.69	88	88	未进入负面清单	否	无	
6759	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	10kV东沟干线煤研分新分台柱上变压器	400	1.69	353	353	未进入负面清单	否	无	
6760	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河南线河南二线西四分线邮政支线02号邮政住宅变台变压器	200	1.69	177	177	未进入负面清单	否	无	
6761	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	张甸线	张甸干线77#柱上变压器	200	1.67	177	177	未进入负面清单	否	无	
6762	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线南拨分线16号南拨变压器	50	1.66	44	44	未进入负面清单	否	无	

6763	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线三道关支线36号三道关变压器	200	1.65	177	177	未进入负面清单	否	无	
6764	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线于家分线37号于家南变压器	200	1.64	177	177	未进入负面清单	否	无	
6765	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV新农城郊线照阳分线佟家沟支线65号佟家沟变压器	100	1.64	88	88	未进入负面清单	否	无	
6766	国网抚顺县供电公司			孟家线189右分2台区柱上变压器	200	1.64	177	177	未进入负面清单	否	无	
6767	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线126号南沟变压器	50	1.63	44	44	未进入负面清单	否	无	
6768	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10KV榆岔线21号杆T接哈山分线02号哈山变压器	200	1.6	177	177	未进入负面清单	否	无	
6769	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线中寨八队分线22号中寨八队变压器	30	1.6	27	27	未进入负面清单	否	无	
6770	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线64变台	315	1.59	278	278	未进入负面清单	否	无	
6771	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线张木分83号张木村台区变压器	100	1.56	88	88	未进入负面清单	否	无	
6772	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV新农城郊线照阳分线佟家沟南支线01号照阳南变压器	200	1.55	177	177	未进入负面清单	否	无	
6773	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线四平联络分线北四平北台支3号杆北一台变压器	200	1.55	177	177	未进入负面清单	否	无	
6774	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线马塘分支04号马塘变台变压器	200	1.54	177	177	未进入负面清单	否	无	

6775	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线马路支线2号马路变压器	80	1.53	71	71	未进入负面清单	否	无	
6776	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线大甸子分039号大甸子1511台变压器	200	1.53	177	177	未进入负面清单	否	无	
6777	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线中街分线大厅综合台区001号大厅综台区变压器	160	1.52	142	142	未进入负面清单	否	无	
6778	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线长岭四组分9号金家窝棚变压器	50	1.51	44	44	未进入负面清单	否	无	
6779	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线马前寨南山东分线005号马前寨南山东变压器	100	1.5	89	89	未进入负面清单	否	无	
6780	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线前乱泥分26号前乱泥变压器	100	1.49	89	89	未进入负面清单	否	无	
6781	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富旺联线转水湖2号支线08号转水湖2#变压器	50	1.49	44	44	未进入负面清单	否	无	
6782	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线41变压器	315	1.49	279	279	未进入负面清单	否	无	
6783	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线北关分线05号北关鲜队变压器	400	1.46	354	354	未进入负面清单	否	无	
6784	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线荒迫子分线4号荒迫子变压器	100	1.46	89	89	未进入负面清单	否	无	
6785	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线17智能变压器	200	1.45	177	177	未进入负面清单	否	无	
6786	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线边条沟分线里变台支线14号边条沟里变台变压器	200	1.44	177	177	未进入负面清单	否	无	

6787	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线秋木分线06号甸子变台变压器	100	1.43	89	89	未进入负面清单	否	无	
6788	国网抚顺县供电公司			10kV南庙干线恒威碎石分三家子五台支10号三家子五台变压器	100	1.42	89	89	未进入负面清单	否	无	
6789	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线59左#1	200	1.42	177	177	未进入负面清单	否	无	
6790	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线172号聂尔库东综合变压器	50	1.4	44	44	未进入负面清单	否	无	
6791	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线江南分线037号江南变压器	200	1.4	177	177	未进入负面清单	否	无	
6792	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线刘家沟分线06号刘家沟变压器	100	1.39	89	89	未进入负面清单	否	无	
6793	国网清原满族自治县供电公司			10kV罗圈沟线松树嘴支线9#松树嘴公变一号变压器	200	1.39	177	177	未进入负面清单	否	无	
6794	国网清原满族自治县供电公司			10kV二洼干线丁家街公变分线7#丁家街公变变压器	200	1.37	177	177	未进入负面清单	否	无	
6795	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变548小四平线	10kV小四平线013号小四平家属变压器	50	1.36	44	44	未进入负面清单	否	无	
6796	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线1地变变压器	100	1.36	89	89	未进入负面清单	否	无	
6797	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线43右#4柱上变压器	315	1.36	279	279	未进入负面清单	否	无	
6798	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线砖厂分027砖厂住宅变压器	400	1.35	355	355	未进入负面清单	否	无	
6799	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线高速分线4号腰站公变变压器	200	1.34	177	177	未进入负面清单	否	无	
6800	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线160号左1鲍家村委会方塘柱上变压器	100	1.33	89	89	未进入负面清单	否	无	

6801	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线91左1#柱上变压器	200	1.33	177	177	未进入负面清单	否	无	
6802	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线东三队分线051号东三队变压器	200	1.33	177	177	未进入负面清单	否	无	
6803	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线199号杆T接边罗分线147号杆T接罗圈二台支线01号罗圈二台变压器	200	1.32	177	177	未进入负面清单	否	无	
6804	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV友爱线190#宝石沟变压器	100	1.32	89	89	未进入负面清单	否	无	
6805	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线53号后堡一队变压器	100	1.31	89	89	未进入负面清单	否	无	
6806	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线25右1台区柱上变压器	400	1.31	355	355	未进入负面清单	否	无	
6807	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线胜利屯支线5号胜利屯变压器	50	1.29	44	44	未进入负面清单	否	无	
6808	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线85号杆T接关家二队分线08号关家二队变压器	80	1.29	71	71	未进入负面清单	否	无	
6809	国网抚顺县供电公司			10kV北环线张祖明分13号何家街三台变压器	200	1.29	177	177	未进入负面清单	否	无	
6810	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线陡岭子北分005号陡岭子村变压器	200	1.29	177	177	未进入负面清单	否	无	
6811	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	高新二线大南分线四家支线5#	160	1.28	142	142	未进入负面清单	否	无	
6812	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	远洋城小区2#箱变变压器	315	1.28	279	279	未进入负面清单	否	无	
6813	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	前甸一线	顺前二线140左1	100	1.28	89	89	未进入负面清单	否	无	
6814	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线234号北山变压器	50	1.27	44	44	未进入负面清单	否	无	

6815	国网抚顺市东洲区供电分公司			章土一线厂东分9支1#柱上变压器	200	1.27	177	177	未进入负面清单	否	无	
6816	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆南联线40左5柱上变压器	50	1.27	44	44	未进入负面清单	否	无	
6817	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线56#柱上变压器	200	1.26	177	177	未进入负面清单	否	无	
6818	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线107号黄旗厂部台区变压器（新）	200	1.25	178	178	未进入负面清单	否	无	
6819	国网新宾满族自治县供电公司			10kV苇一号线商业支线07+1号副杆商业区变压器	400	1.25	355	355	未进入负面清单	否	无	
6820	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线荒沟分线18号荒沟变压器	200	1.25	178	178	未进入负面清单	否	无	
6821	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线9左3#变压器	100	1.24	89	89	未进入负面清单	否	无	
6822	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	水库干线	水库干线78#带2#箱变变压器间隔配电变压器	800	1.24	710	710	未进入负面清单	否	无	
6823	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV五龙线196#五龙四台变压器	100	1.23	89	89	未进入负面清单	否	无	
6824	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北二线	将北二线3柜右3变压器	200	1.23	178	178	未进入负面清单	否	无	
6825	国网清原满族自治县供电公司			10kV工业1#线党校支线21#微波站变压器	50	1.23	44	44	未进入负面清单	否	无	
6826	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗东机关分线3号岗东机关变压器	400	1.22	355	355	未进入负面清单	否	无	
6827	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线14左3#柱上变压器	100	1.21	89	89	未进入负面清单	否	无	
6828	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	金湾雅居小区2#箱变出线间隔配电变压器	400	1.21	355	355	未进入负面清单	否	无	
6829	国网清原满族自治县供电公司			10kV清农北杂木线107#北杂木村一变压器	200	1.2	178	178	未进入负面清单	否	无	

6830	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线74右2号二高中313变压器	315	1.2	280	280	未进入负面清单	否	无	
6831	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线2道沟支线085号江八队变压器	50	1.2	44	44	未进入负面清单	否	无	
6832	国网抚顺县供电公司			10kV北环线45左1号前兴安二台变压器	200	1.2	178	178	未进入负面清单	否	无	
6833	国网抚顺市东洲区供电分公司			10kV章土一线河东分线33号柱上变压器	200	1.19	178	178	未进入负面清单	否	无	
6834	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线四平联络分线北四平支线23号北四平乡政府变台变压器	200	1.19	178	178	未进入负面清单	否	无	
6835	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线23变压器	315	1.18	280	280	未进入负面清单	否	无	
6836	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线西岭沟分线004号西岭沟变压器	50	1.18	44	44	未进入负面清单	否	无	
6837	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	东洲干线	东洲干线45左4-变台	160	1.18	142	142	未进入负面清单	否	无	
6838	国网清原满族自治县供电公司			10kV九道河线驾校分线23#驾校公变变压器	200	1.18	178	178	未进入负面清单	否	无	
6839	国网抚顺县供电公司			10kV马金线荣泰支1+1左2号马金八队二台变压器	200	1.18	178	178	未进入负面清单	否	无	
6840	国网抚顺市顺城区供电分公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐分外环分线2#康乐三小队变压器	80	1.17	71	71	未进入负面清单	否	无	
6841	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期3号箱变2号变压器间隔配电变压器	315	1.17	280	280	未进入负面清单	否	无	
6842	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线北环分25号北关三队变压器（新）	400	1.16	355	355	未进入负面清单	否	无	
6843	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线后邓分11号后邓二变压器（新）	100	1.15	89	89	未进入负面清单	否	无	

6844	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线庙沟分线冰湖沟分线11号冰湖沟变变压器	200	1.15	178	178	未进入负面清单	否	无	
6845	国网抚顺市顺城区供电分公司			新北三线新1#箱变变压器	400	1.15	355	355	未进入负面清单	否	无	
6846	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆中联线2#环网柜琥珀泉配电站1	630	1.15	560	560	未进入负面清单	否	无	
6847	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右1右3#柱上变压器	100	1.13	89	89	未进入负面清单	否	无	
6848	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线东街支线004号天和家园	200	1.13	178	178	未进入负面清单	否	无	
6849	国网抚顺县供电公司			10kV抚农上马线南沟分150号洋湖二台变压器	100	1.13	89	89	未进入负面清单	否	无	
6850	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线桦树背变压器	200	1.13	178	178	未进入负面清单	否	无	
6851	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线凤东社区2#箱式变电站高压间隔配电变压器	200	1.12	178	178	未进入负面清单	否	无	
6852	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线平三队分线004号平三队变压器	200	1.11	178	178	未进入负面清单	否	无	
6853	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	深井干线23#变压器	160	1.11	142	142	未进入负面清单	否	无	
6854	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干线五牛三台柱上变压器	200	1.1	178	178	未进入负面清单	否	无	
6855	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线71右4	315	1.1	280	280	未进入负面清单	否	无	
6856	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线055号刘三队变压器	100	1.1	89	89	未进入负面清单	否	无	
6857	国网抚顺市新抚区供电分公司			海城桥1#箱式变电站站内变压器	630	1.1	560	560	未进入负面清单	否	无	
6858	国网抚顺市东洲区供电分公司			东武二线17左8#柱上变压器	400	1.09	356	356	未进入负面清单	否	无	

6859	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线房产分线粮仓支线02号粮库卡表变压器	315	1.09	280	280	未进入负面清单	否	无	
6860	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右1+1#柱上变压器	100	1.08	89	89	未进入负面清单	否	无	
6861	国网清原满族自治县供电公司			10kV草市线公变二号分线12#公变六号变压器	200	1.08	178	178	未进入负面清单	否	无	
6862	国网抚顺县供电公司			10kV郑家线北沟分当中沟支7号郑家三台变压器	200	1.08	178	178	未进入负面清单	否	无	
6863	国网抚顺市望花区供电分公司			凤和三线16左4右1	315	1.07	280	280	未进入负面清单	否	无	
6864	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线90#变压器	315	1.07	280	280	未进入负面清单	否	无	
6865	国网抚顺市开发区供电公司			耐火干线23右4#变压器	50	1.07	44	44	未进入负面清单	否	无	
6866	国网抚顺市顺城区供电分公司			泵站一线#9柱上变压器	400	1.07	356	356	未进入负面清单	否	无	
6867	国网抚顺县供电公司			10kV千金线石材分新发沟一台支1号新发沟一台变压器	200	1.07	178	178	未进入负面清单	否	无	
6868	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	水库干线	水库干线78#带1#箱变变压器间隔配电变压器	800	1.07	711	711	未进入负面清单	否	无	
6869	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线23右4	160	1.07	142	142	未进入负面清单	否	无	
6870	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV峡河线	10kV峡河线马郡一分001号马郡一台变压器	315	1.06	280	280	未进入负面清单	否	无	
6871	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左16左1#柱上变压器	100	1.05	89	89	未进入负面清单	否	无	
6872	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线河东小区3#配变站变压器	315	1.05	280	280	未进入负面清单	否	无	
6873	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所29-2#箱变变压器	630	1.05	560	560	未进入负面清单	否	无	

6874	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期1号箱变变压器间隔配电变压器	400	1.05	356	356	未进入负面清单	否	无	
6875	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线榔头沟分线003号榔头沟2号（村台区）变压器	100	1.04	89	89	未进入负面清单	否	无	
6876	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线91号那家街里变压器	400	1.04	356	356	未进入负面清单	否	无	
6877	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线北旺清南一台支5号变压器	200	1.04	178	178	未进入负面清单	否	无	
6878	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北小区3-1#箱式变电站高压间隔配电变压器	630	1.04	560	560	未进入负面清单	否	无	
6879	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线关家分线80号关家变压器	200	1.03	178	178	未进入负面清单	否	无	
6880	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线大东沟支线01号大东沟变压器	100	1.02	89	89	未进入负面清单	否	无	
6881	国网新宾满族自治县供电公司			10kV下夹河线金抛沟支线010号金抛沟变压器	160	1.02	142	142	未进入负面清单	否	无	
6882	国网新宾满族自治县供电公司			10kV永驿线北关分线3号杆北关西台支线8号杆老城北关西台变压器	200	1.01	178	178	未进入负面清单	否	无	
6883	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线石碑分线10号石碑下堡变压器	400	1.01	356	356	未进入负面清单	否	无	
6884	国网抚顺县供电公司			10kV关岭干线台山分台山桥头支7号柱上变压器	200	1.01	178	178	未进入负面清单	否	无	
6885	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆林干线99左6柱上变压器	400	1	356	356	未进入负面清单	否	无	
6886	国网新宾满族自治县供电公司			10kV河北二线西一分线03岸芷兰亭	500	1	445	445	未进入负面清单	否	无	

6887	国网抚顺市顺城区供电分公司			汇银东樾三期7箱变变压器	630	1	561	561	未进入负面清单	否	无	
6888	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线大柳树分线90号腰堡变台变压器	200	1	178	178	未进入负面清单	否	无	
6889	国网抚顺市东洲区供电分公司			平塑二线2#柱上变压器	200	0.99	178	178	未进入负面清单	否	无	
6890	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	中跃东线滨江景苑1#配电变压器	500	0.99	445	445	未进入负面清单	否	无	
6891	国网抚顺市顺城区供电分公司			恒大广场E2.1配电变压器	630	0.99	561	561	未进入负面清单	否	无	
6892	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线大北沟分线041号边玉沟变压器	10	0.99	9	9	未进入负面清单	否	无	
6893	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线后街二台分线004号后街二台变压器	200	0.98	178	178	未进入负面清单	否	无	
6894	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线百合小区3#配变站母线间隔配电变压器	400	0.98	356	356	未进入负面清单	否	无	
6895	国网抚顺市望花区供电分公司			五老一线污水分线2左12柱上-变压器	400	0.98	356	356	未进入负面清单	否	无	
6896	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线刘忠元支线14号刘忠元养殖场变压器	20	0.98	18	18	未进入负面清单	否	无	
6897	国网清原满族自治县供电公司			10kV下甸子线74#框子沟景区变压器	200	0.98	178	178	未进入负面清单	否	无	
6898	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	三二五干线	10kV三二五干线方晓分方晓一台（分台新建）柱上变压器	200	0.97	178	178	未进入负面清单	否	无	
6899	国网抚顺市东洲区供电分公司			10千伏张甸干线96+1号柱上变压器	200	0.97	178	178	未进入负面清单	否	无	
6900	国网抚顺市新抚区供电分公司			华山干线马架子分线4支22#柱上变压器	400	0.97	356	356	未进入负面清单	否	无	

6901	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城10#	1000	0.97	890	890	未进入负面清单	否	无	
6902	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线甸心子猪厂支线11号甸心子猪厂变压器	10	0.97	9	9	未进入负面清单	否	无	
6903	国网抚顺县供电公司			李汤线汤河分110左4占贝二台变压器	200	0.97	178	178	未进入负面清单	否	无	
6904	国网抚顺县供电公司			10kV塔二丈线127左1号萝卜坎六台区变压器	200	0.96	178	178	未进入负面清单	否	无	
6905	国网抚顺市新抚区供电分公司			华山干线马架子分线25左4#柱上变压器	400	0.95	356	356	未进入负面清单	否	无	
6906	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线6变压器	250	0.95	223	223	未进入负面清单	否	无	
6907	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线41号前进新村台变压器	200	0.95	178	178	未进入负面清单	否	无	
6908	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线11右3#柱上变压器	100	0.95	89	89	未进入负面清单	否	无	
6909	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东三专线	东三专线东三路开闭所所内2#配变站变压器	500	0.95	445	445	未进入负面清单	否	无	
6910	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北12-1#箱式变电站高压间隔配电变压器	630	0.94	561	561	未进入负面清单	否	无	
6911	国网新宾满族自治县供电公司			10kV红二号线五道沟西台变压器	50	0.94	45	45	未进入负面清单	否	无	
6912	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线双台子分线双台子新区支线2号双台子新区变压器	100	0.94	89	89	未进入负面清单	否	无	
6913	国网清原满族自治县供电公司			10kV草汪联线362号公用变7号变压器	200	0.94	178	178	未进入负面清单	否	无	
6914	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线黑石头分线14号陈延清养殖厂变压器	5	0.94	4	4	未进入负面清单	否	无	

6915	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线蚂蚁沟分线18号蚂蚁沟公用变变压器	50	0.94	45	45	未进入负面清单	否	无	
6916	国网抚顺县供电公司			10kV塔峪线五道分演武二台支9号演武二台变压器	100	0.94	89	89	未进入负面清单	否	无	
6917	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线孙宏林分线18号孙宏林分线变压器	20	0.94	18	18	未进入负面清单	否	无	
6918	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线二伙洛东山025号二伙洛东山变压器	200	0.93	178	178	未进入负面清单	否	无	
6919	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线6#	400	0.93	356	356	未进入负面清单	否	无	
6920	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北11-1#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	0.92	356	356	未进入负面清单	否	无	
6921	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线新抚供电2-1#站内变压器	630	0.92	561	561	未进入负面清单	否	无	
6922	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线边条沟分线红石砬子支线05号红砬子变台变压器	100	0.92	89	89	未进入负面清单	否	无	
6923	国网抚顺市东洲区供电分公司			台青一线50右1右1#柱上变压器	100	0.92	89	89	未进入负面清单	否	无	
6924	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	新太干线	新太干线20变台	100	0.91	89	89	未进入负面清单	否	无	
6925	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线赵家堡分线火石支线05号火石变压器	400	0.91	356	356	未进入负面清单	否	无	
6926	国网新宾满族自治县供电公司			凤来雁归人参有限公司2变压器	630	0.91	561	561	未进入负面清单	否	无	
6927	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城1#变电站2	800	0.91	713	713	未进入负面清单	否	无	
6928	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线18右4柱上变压器	200	0.91	178	178	未进入负面清单	否	无	

6929	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大9号箱变变压器间隔配电变压器	315	0.91	281	281	未进入负面清单	否	无	
6930	国网抚顺县供电公司			10kV台沟线眼望二台变压器	200	0.91	178	178	未进入负面清单	否	无	
6931	国网抚顺市新抚区供电分公司			华山干线马架子分线18#柱上变压器	400	0.91	356	356	未进入负面清单	否	无	
6932	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城7#	800	0.9	713	713	未进入负面清单	否	无	
6933	国网抚顺市望花区供电分公司			五西一线51右1左12右5	400	0.9	356	356	未进入负面清单	否	无	
6934	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	白云社区1#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	0.9	356	356	未进入负面清单	否	无	
6935	国网抚顺市新抚区供电分公司			马德里瑞景小区4#变压器	800	0.9	713	713	未进入负面清单	否	无	
6936	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线261号代家堡变压器	200	0.89	178	178	未进入负面清单	否	无	
6937	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	10千伏电瓷线坑北分线38号柱上变压器	160	0.89	143	143	未进入负面清单	否	无	
6938	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线地税分线02号工商地税仁和变压器	200	0.89	178	178	未进入负面清单	否	无	
6939	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分6#	250	0.89	223	223	未进入负面清单	否	无	
6940	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分前楼二台支1号前楼二台变压器	100	0.89	89	89	未进入负面清单	否	无	
6941	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线莱河背支线23号将军堡公变变压器	50	0.89	45	45	未进入负面清单	否	无	
6942	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线红旗沟支线2号红旗沟变压器	50	0.89	45	45	未进入负面清单	否	无	
6943	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线08号榆树二队变压器	100	0.88	89	89	未进入负面清单	否	无	
6944	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线油医分线4变压器	250	0.88	223	223	未进入负面清单	否	无	

6945	国网抚顺县供电公司			10kV千金线后邓分17号后邓五台柱上变压器	200	0.88	178	178	未进入负面清单	否	无	
6946	国网抚顺市顺城区供电分公司			泵站一线#8柱上变压器	400	0.88	356	356	未进入负面清单	否	无	
6947	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线邬亚军支线9号邬亚军公变变压器	5	0.88	4	4	未进入负面清单	否	无	
6948	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线局教培1#站内变压器	250	0.87	223	223	未进入负面清单	否	无	
6949	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线318号挡石河公用变压器	50	0.87	45	45	未进入负面清单	否	无	
6950	国网抚顺市新抚区供电分公司			马德里瑞景小区6#变压器	800	0.87	713	713	未进入负面清单	否	无	
6951	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线17左8变台	315	0.86	281	281	未进入负面清单	否	无	
6952	国网抚顺市开发区供电公司			高新二线大南分线23#	315	0.86	281	281	未进入负面清单	否	无	
6953	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线348号旧门二台变压器	400	0.86	357	357	未进入负面清单	否	无	
6954	国网抚顺县供电公司			10KV上年线后窑沟二台支8#后窑沟二台变压器	100	0.86	89	89	未进入负面清单	否	无	
6955	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变415五一厂线	10kV南杂木五一厂线五一厂住宅台支线001号五一厂住宅变压器	200	0.85	178	178	未进入负面清单	否	无	
6956	国网抚顺市顺城区供电分公司			詹北二线55左2支2#智能变压器	200	0.85	178	178	未进入负面清单	否	无	
6957	国网抚顺市新抚区供电分公司			中天首府3#配电站配出2#变压器	1000	0.85	892	892	未进入负面清单	否	无	
6958	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城1#	1000	0.85	892	892	未进入负面清单	否	无	
6959	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆青联线57左6#箱式变电站	400	0.84	357	357	未进入负面清单	否	无	

6960	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV五龙线185#五龙三台分2#变压器	200	0.84	178	178	未进入负面清单	否	无	
6961	国网新宾满族自治县供电公司			10kV苇二号线小堡老学校二号分线003号小堡老学校二号变压器	200	0.84	178	178	未进入负面清单	否	无	
6962	国网新宾满族自治县供电公司			凤来雁归人参有限公司变压器	630	0.84	562	562	未进入负面清单	否	无	
6963	国网抚顺市东洲区供电分公司			海赋外滩第三期1#箱变配电变压器	630	0.84	562	562	未进入负面清单	否	无	
6964	国网抚顺市望花区供电分公司			雷锋纪念馆1#箱式变电站1#变压器	630	0.82	562	562	未进入负面清单	否	无	
6965	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗高一线	YHG_泛海小区二台区变压器间隔配电变压器	630	0.82	562	562	未进入负面清单	否	无	
6966	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线29变压器	250	0.82	223	223	未进入负面清单	否	无	
6967	国网清原满族自治县供电公司			10kV长山堡线椴木沟公变3号支线5#椴木沟公变3号变压器	50	0.82	45	45	未进入负面清单	否	无	
6968	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线左殿虎支线6号左殿虎变压器	50	0.82	45	45	未进入负面清单	否	无	
6969	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线安居南区1-2#箱式变电站配电变压器	400	0.82	357	357	未进入负面清单	否	无	
6970	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期1号箱变2号变压器间隔配电变压器	500	0.81	446	446	未进入负面清单	否	无	
6971	国网抚顺市新抚区供电分公司			中天首府3#配电站配出4#变压器	1000	0.81	892	892	未进入负面清单	否	无	
6972	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	华诚一期2号箱变高压出线间隔配电变压器	630	0.81	562	562	未进入负面清单	否	无	

6973	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线小蛤螟塘支线4号小蛤螟塘变压器	50	0.81	45	45	未进入负面清单	否	无	
6974	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	化二干线	化二干线41#柱上变压器	160	0.8	143	143	未进入负面清单	否	无	
6975	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线18所带箱变配电变压器	400	0.8	357	357	未进入负面清单	否	无	
6976	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期4号箱变变压器间隔配电变压器	400	0.8	357	357	未进入负面清单	否	无	
6977	国网抚顺市东洲区供电分公司			张甸干线113左1#柱上变压器	200	0.8	178	178	未进入负面清单	否	无	
6978	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线一面山公用变支线27号水库变压器	50	0.8	45	45	未进入负面清单	否	无	
6979	国网抚顺县供电公司			10kV西川干线馒首三台分20号馒首三台变压器	200	0.79	178	178	未进入负面清单	否	无	
6980	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城5#	800	0.79	714	714	未进入负面清单	否	无	
6981	国网抚顺县供电公司			10kV西川干线白菜沟一台分1号白菜沟一台变压器	200	0.79	178	178	未进入负面清单	否	无	
6982	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期2号箱变2号变压器间隔配电变压器	400	0.79	357	357	未进入负面清单	否	无	
6983	国网抚顺市新抚区供电分公司			新抚二线英达一线1#配变站2#开关间隔配电变压器	800	0.79	714	714	未进入负面清单	否	无	
6984	国网抚顺市东洲区供电分公司			化二干线纺织小区1#-2变压器	400	0.78	357	357	未进入负面清单	否	无	
6985	国网清原满族自治县供电公司			10kV东主干线197号马家店公变2号变压器	200	0.78	178	178	未进入负面清单	否	无	
6986	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大5号箱变变压器间隔配电变压器	400	0.78	357	357	未进入负面清单	否	无	
6987	国网抚顺市顺城区供电分公司			北关干线28右7柱上变压器	400	0.78	357	357	未进入负面清单	否	无	

6988	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城12#	800	0.78	714	714	未进入负面清单	否	无	
6989	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	中部一线台安分线1#配变站1#变压器	160	0.78	143	143	未进入负面清单	否	无	
6990	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线任家街水库支线23号任家街水库变压器	10	0.78	9	9	未进入负面清单	否	无	
6991	国网抚顺县供电公司			10kV北环线兴禾分17右3号何家街四台变压器	200	0.78	178	178	未进入负面清单	否	无	
6992	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线镇内分线14号中心变压器	200	0.77	178	178	未进入负面清单	否	无	
6993	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	金顺小区2号箱变变压器间隔配电变压器	400	0.77	357	357	未进入负面清单	否	无	
6994	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线51-1变压器	315	0.76	281	281	未进入负面清单	否	无	
6995	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区11#配变站新1#变压器	630	0.76	562	562	未进入负面清单	否	无	
6996	国网抚顺市顺城区供电分公司			恒大广场F2.2配电变压器	800	0.76	714	714	未进入负面清单	否	无	
6997	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线网户东沟支线40号网户东沟变压器	50	0.75	45	45	未进入负面清单	否	无	
6998	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线房身沟分线54号房身沟二队变压器	20	0.75	18	18	未进入负面清单	否	无	
6999	国网清原满族自治县供电公司			10kV草杨联线2#草市渔场公变变压器	200	0.75	179	179	未进入负面清单	否	无	
7000	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线61右6#变台	100	0.75	89	89	未进入负面清单	否	无	
7001	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线331号三二五变压器	315	0.74	281	281	未进入负面清单	否	无	
7002	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	道街干线28#新抚路北小区10#-2箱式变电站高压间隔配电变压器	400	0.74	357	357	未进入负面清单	否	无	

7003	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	滨江景苑4#变压器	630	0.74	562	562	未进入负面清单	否	无	
7004	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线小板河1号水库支线22号小板河1号水库变压器	10	0.74	9	9	未进入负面清单	否	无	
7005	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	总部一线	北方大厦1#箱变变压器配电变压器	630	0.74	562	562	未进入负面清单	否	无	
7006	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线5#金融街1#地下变电所2#变压器	1000	0.74	893	893	未进入负面清单	否	无	
7007	国网抚顺县供电公司			10kV燕石一线昱源分毛公河东二台变压器	200	0.73	179	179	未进入负面清单	否	无	
7008	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线新抚供电2-2#站内变压器	500	0.73	446	446	未进入负面清单	否	无	
7009	国网抚顺市望花区供电分公司			五平二线24右1左1柱上变压器	100	0.72	89	89	未进入负面清单	否	无	
7010	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线老矿部支线001号老矿部变压器	200	0.72	179	179	未进入负面清单	否	无	
7011	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北5#站内变压器	630	0.72	562	562	未进入负面清单	否	无	
7012	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线崔连伟鸡场支线6号崔连伟鸡场变压器	50	0.72	45	45	未进入负面清单	否	无	
7013	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分195号佟家变压器	100	0.72	89	89	未进入负面清单	否	无	
7014	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分线12右9柱上变压器	315	0.72	281	281	未进入负面清单	否	无	
7015	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	化二干线	化二干线37左3柱上变压器	315	0.71	281	281	未进入负面清单	否	无	
7016	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城11#	800	0.71	714	714	未进入负面清单	否	无	
7017	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线31左6左1柱上变压器	315	0.71	281	281	未进入负面清单	否	无	
7018	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	欧家分线1+1号2#箱变间隔配电变压器	500	0.71	446	446	未进入负面清单	否	无	

7019	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线农场分19号南沟村变压器	30	0.7	27	27	未进入负面清单	否	无	
7020	国网新宾满族自治县供电公司			10kV杨甸线养殖场支线4号中街二台	200	0.7	179	179	未进入负面清单	否	无	
7021	国网抚顺县供电公司			10kV抚农上马线下马二台区变压器	100	0.7	89	89	未进入负面清单	否	无	
7022	国网抚顺市东洲区供电分公司			化二干线37左3#柱上变压器	400	0.7	357	357	未进入负面清单	否	无	
7023	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线预制分线15左10变压器	200	0.69	179	179	未进入负面清单	否	无	
7024	国网抚顺县供电公司			10kV郎士线76号后腰三台变压器	200	0.69	179	179	未进入负面清单	否	无	
7025	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北7#站内变压器	315	0.68	281	281	未进入负面清单	否	无	
7026	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线刘刚养殖场支线10号刘刚养殖场变压器	50	0.68	45	45	未进入负面清单	否	无	
7027	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV湾七线逢宝仁支线13号逢宝仁变压器	50	0.68	45	45	未进入负面清单	否	无	
7028	国网新宾满族自治县供电公司			10kV下夹河线岗支分线双平支线99号平河变压器	200	0.68	179	179	未进入负面清单	否	无	
7029	国网抚顺市东洲区供电分公司			章土二线11右5右1#柱上变压器	200	0.68	179	179	未进入负面清单	否	无	
7030	国网清原满族自治县供电公司			10kV苗沿线25#大崴子变压器	200	0.68	179	179	未进入负面清单	否	无	
7031	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北2#站内变压器	630	0.68	563	563	未进入负面清单	否	无	
7032	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分53右1#柱上变压器	200	0.67	179	179	未进入负面清单	否	无	
7033	国网抚顺市顺城区供电分公司			汇银东樾三期11箱变变压器	630	0.67	563	563	未进入负面清单	否	无	

7034	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线赵家堡分线32号赵家堡变台变压器	100	0.67	89	89	未进入负面清单	否	无	
7035	国网抚顺市东洲区供电分公司			海赋外滩第三期2#箱变配电变压器	630	0.67	563	563	未进入负面清单	否	无	
7036	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北3#站内变压器	630	0.66	563	563	未进入负面清单	否	无	
7037	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线806家属分线02号806家属变压器	50	0.66	45	45	未进入负面清单	否	无	
7038	国网抚顺市新抚区供电分公司			华山干线29左1#柱上变压器	400	0.66	357	357	未进入负面清单	否	无	
7039	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期5号箱变变压器间隔配电变压器	500	0.65	447	447	未进入负面清单	否	无	
7040	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发五线	开发五线2-1箱变配电变压器	500	0.65	447	447	未进入负面清单	否	无	
7041	国网抚顺县供电公司			10kV塔峪线五道分演武五台支2号演武五台变压器	100	0.65	89	89	未进入负面清单	否	无	
7042	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线蚂蚁岭公用变支线3号蚂蚁岭公用变变压器	20	0.65	18	18	未进入负面清单	否	无	
7043	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线西岗支线43号西岗公用变变压器	10	0.65	9	9	未进入负面清单	否	无	
7044	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	阳光丽景2#箱变变压器2	500	0.65	447	447	未进入负面清单	否	无	
7045	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线机关山支线15号机关山公用3号变压器	10	0.65	9	9	未进入负面清单	否	无	
7046	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线南沟分24号南沟村变压器	100	0.64	89	89	未进入负面清单	否	无	
7047	国网新宾满族自治县供电公司			10kV南杂木二线华泰支线充电桩支线充电桩台区	200	0.64	179	179	未进入负面清单	否	无	

7048	国网抚顺市望花区供电分公司			古城子小区17#配变站2#变压器	400	0.64	357	357	未进入负面清单	否	无	
7049	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线5#	100	0.64	89	89	未进入负面清单	否	无	
7050	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线哥俩好家属楼分线004号停车场楼台区变压器	315	0.63	282	282	未进入负面清单	否	无	
7051	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	明德2#箱式变（二）出线间隔配电变压器	400	0.63	357	357	未进入负面清单	否	无	
7052	国网抚顺县供电公司			10kV塔峪线五道分演武三台支4号演武三台变压器	100	0.63	89	89	未进入负面清单	否	无	
7053	国网抚顺市新抚区供电分公司			华山干线马架子分线21左2#柱上变压器	400	0.62	358	358	未进入负面清单	否	无	
7054	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	YHG_天福小区配电变压器	315	0.61	282	282	未进入负面清单	否	无	
7055	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆青联线13左2柱上变压器	400	0.61	358	358	未进入负面清单	否	无	
7056	国网新宾满族自治县供电公司			10kV下夹河线岗支分线双平支线平河新区支线6号下夹平河新区变压器	50	0.61	45	45	未进入负面清单	否	无	
7057	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北小区6#箱式变电站高压间隔配电变压器	630	0.61	563	563	未进入负面清单	否	无	
7058	国网清原满族自治县供电公司			城郊供电所充电桩	400	0.61	358	358	未进入负面清单	否	无	
7059	国网抚顺县供电公司			10kV台沟线六家子分六家子二台支1号六家子二台变压器	200	0.61	179	179	未进入负面清单	否	无	
7060	国网抚顺县供电公司			10kV马圈子线金斗分腰站二台支1号腰站二台变压器	200	0.61	179	179	未进入负面清单	否	无	

7061	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线金坑支线2号金坑变压器	80	0.6	72	72	未进入负面清单	否	无	
7062	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线023号老医院新变压器	50	0.6	45	45	未进入负面清单	否	无	
7063	国网抚顺县供电公司			10kV关口线白家店分白家店五台支1号白家店五台变压器	100	0.6	89	89	未进入负面清单	否	无	
7064	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线安居北区1-2#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	0.59	358	358	未进入负面清单	否	无	
7065	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台一线矿前分线11右1左1#柱上变压器	200	0.59	179	179	未进入负面清单	否	无	
7066	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线苏龙背公变支线2号苏龙背公变变压器	50	0.59	45	45	未进入负面清单	否	无	
7067	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	新天德小区箱变变压器间隔配电变压器	400	0.59	358	358	未进入负面清单	否	无	
7068	国网新宾满族自治县供电公司			10kV上大线五龙分线五龙街里二台支线02号杆五龙街里二台变压器	200	0.59	179	179	未进入负面清单	否	无	
7069	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线215号冯启祥果园变压器	50	0.59	45	45	未进入负面清单	否	无	
7070	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线五里分南大地支6号五里二号机井变压器	50	0.59	45	45	未进入负面清单	否	无	
7071	国网抚顺县供电公司			10kV花岭干线鹿队分150+1号紫花三台变压器	100	0.59	89	89	未进入负面清单	否	无	
7072	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线王晓光养鸡分线6号王晓光养鸡厂公变变压器	20	0.58	18	18	未进入负面清单	否	无	

7073	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线孙和平水库分线4号孙和平水库变压器	10	0.58	9	9	未进入负面清单	否	无	
7074	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线68号燕家机井变压器	50	0.58	45	45	未进入负面清单	否	无	
7075	国网抚顺市东洲区供电分公司			章土一线腰沟分2左1#柱上变压器	200	0.58	179	179	未进入负面清单	否	无	
7076	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线哥俩好家属楼分线003号政府台区变压器	200	0.57	179	179	未进入负面清单	否	无	
7077	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线夏家分100号夏家变压器	200	0.57	179	179	未进入负面清单	否	无	
7078	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线大猪圈支线001号大猪圈变压器	100	0.56	89	89	未进入负面清单	否	无	
7079	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线台南华府2#箱变站内变压器	630	0.56	563	563	未进入负面清单	否	无	
7080	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分31#山城子二队1536住上变压器	100	0.56	89	89	未进入负面清单	否	无	
7081	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇支线03号木奇三号2台区变压器	50	0.56	45	45	未进入负面清单	否	无	
7082	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分机井支1号尹家九队机井变压器	50	0.55	45	45	未进入负面清单	否	无	
7083	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线70+1左2#柱上变压器	200	0.55	179	179	未进入负面清单	否	无	
7084	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	土口子线林场住宅台区第一间隔配电变压器	250	0.54	224	224	未进入负面清单	否	无	
7085	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆林干线89左2#柱上变压器	400	0.54	358	358	未进入负面清单	否	无	

7086	国网抚顺市新抚区供电分公司			华农联线海城桥1#箱式变电站高压间隔配电变压器	630	0.54	564	564	未进入负面清单	否	无	
7087	国网抚顺县供电公司			10kV方晓线三二五库二台变压器	400	0.54	358	358	未进入负面清单	否	无	
7088	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线马鹿沟养鸡场分线14号马路沟变压器	10	0.54	9	9	未进入负面清单	否	无	
7089	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区新2-1#配变站1#变压器	400	0.54	358	358	未进入负面清单	否	无	
7090	国网清原满族自治县供电公司			10kV罗圈沟线王小卜分线157号王小卜公变2变压器	100	0.54	89	89	未进入负面清单	否	无	
7091	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线农药分线28右1变压器（原农药分线27右1）	200	0.53	179	179	未进入负面清单	否	无	
7092	国网抚顺市顺城区供电分公司			汇银东樾三期10#箱变间隔变压器	400	0.53	358	358	未进入负面清单	否	无	
7093	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线旗杆沟支线18号徐国利蛤蟆塘变压器	50	0.53	45	45	未进入负面清单	否	无	
7094	国网新宾满族自治县供电公司			凤来雁归人参有限公司4变压器	630	0.53	564	564	未进入负面清单	否	无	
7095	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线马海分线030号马海变压器	100	0.52	89	89	未进入负面清单	否	无	
7096	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#8柱上变压器	400	0.52	358	358	未进入负面清单	否	无	
7097	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城3#	500	0.52	447	447	未进入负面清单	否	无	
7098	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线税务小区1#配电站变压器	500	0.52	447	447	未进入负面清单	否	无	
7099	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线12左8变压器	200	0.51	179	179	未进入负面清单	否	无	

7100	国网抚顺县供电公司			10kV西川干线馒首三台分8右1号馒首四台变压器	200	0.51	179	179	未进入负面清单	否	无	
7101	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启9#	800	0.51	716	716	未进入负面清单	否	无	
7102	国网新宾满族自治县供电公司			10kV杨甸线道清沟分线道清沟台区	200	0.5	179	179	未进入负面清单	否	无	
7103	国网清原满族自治县供电公司			10kV长山堡线下湖分线10#椴木沟公变二号变压器	200	0.5	179	179	未进入负面清单	否	无	
7104	国网新宾满族自治县供电公司			10kV永驿线大山灵芝农场分线04号大山灵芝农场变台变压器	200	0.5	179	179	未进入负面清单	否	无	
7105	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线金矿家属支线001号金矿家属变压器	200	0.5	179	179	未进入负面清单	否	无	
7106	国网新宾满族自治县供电公司			10kV华第7号（原实验幼儿园）间隔配电变压器	630	0.5	564	564	未进入负面清单	否	无	
7107	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分15左1#	250	0.49	224	224	未进入负面清单	否	无	
7108	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城8#	800	0.49	716	716	未进入负面清单	否	无	
7109	国网抚顺市新抚区供电分公司			中天首府3#配电站配出3#变压器	1000	0.49	895	895	未进入负面清单	否	无	
7110	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	解放干线解放路开闭所35#配变站	500	0.48	448	448	未进入负面清单	否	无	
7111	国网抚顺市东洲区供电分公司			千户干线园区分9#柱上变压器	200	0.48	179	179	未进入负面清单	否	无	
7112	国网抚顺市顺城区供电分公司			车站干线26右8#柱上变压器	400	0.48	358	358	未进入负面清单	否	无	
7113	国网抚顺市新抚区供电分公司			华农联线加油站母线间隔配电变压器	315	0.48	282	282	未进入负面清单	否	无	
7114	国网抚顺市望花区供电分公司			五平一线32左1变压器	200	0.48	179	179	未进入负面清单	否	无	

7115	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线五一厂支线013号小哪吽小堡变压器	200	0.47	179	179	未进入负面清单	否	无	
7116	国网抚顺市新抚区供电分公司			马德里瑞景小区3#变压器	800	0.47	716	716	未进入负面清单	否	无	
7117	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线五里分西大地支12号五里一号机井变压器	50	0.46	45	45	未进入负面清单	否	无	
7118	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线大院分线74号大院养殖变压器	30	0.46	27	27	未进入负面清单	否	无	
7119	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	新钢小区3号箱变变压器间隔配电变压器	250	0.46	224	224	未进入负面清单	否	无	
7120	国网抚顺市新抚区供电分公司			抚一线西七路开闭所40#配变站变压器	500	0.46	448	448	未进入负面清单	否	无	
7121	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线北台2#配变站变压器	400	0.46	358	358	未进入负面清单	否	无	
7122	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城14#	800	0.46	716	716	未进入负面清单	否	无	
7123	国网抚顺市东洲区供电分公司			万平一线57左2左4#柱上变压器	100	0.46	90	90	未进入负面清单	否	无	
7124	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	民主专线	民主路开闭所民主4#线12#箱变变压器间隔配电变压器	500	0.45	448	448	未进入负面清单	否	无	
7125	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线青年分线11柱上变压器	315	0.45	282	282	未进入负面清单	否	无	
7126	国网抚顺县供电公司			10kV西川干线中草药2台区柱上变压器	100	0.45	90	90	未进入负面清单	否	无	
7127	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线193号李家北台变变压器	200	0.45	179	179	未进入负面清单	否	无	
7128	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右4+1#柱上变压器	200	0.44	179	179	未进入负面清单	否	无	
7129	国网抚顺县供电公司			10kV台沟干线西吉分016+1右3变压器	100	0.44	90	90	未进入负面清单	否	无	

7130	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线董家街公用变分线20号董家街公用变变压器	50	0.44	45	45	未进入负面清单	否	无	
7131	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线腰岭子分线11号腰岭子公用变变压器	50	0.44	45	45	未进入负面清单	否	无	
7132	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线后邓分011号后邓二变压器	200	0.44	179	179	未进入负面清单	否	无	
7133	国网抚顺市顺城区供电分公司			中跃西线吉顺小区1号箱变1号变压器	315	0.44	282	282	未进入负面清单	否	无	
7134	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	白云社区3#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	0.43	358	358	未进入负面清单	否	无	
7135	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线39#	50	0.43	45	45	未进入负面清单	否	无	
7136	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北小区6#箱式变电站（终端型）高压间隔配电变压器	630	0.43	564	564	未进入负面清单	否	无	
7137	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线小哪吐支线030号小哪吐变压器	20	0.42	18	18	未进入负面清单	否	无	
7138	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线杨家南分线11号杨家南变压器	100	0.42	90	90	未进入负面清单	否	无	
7139	国网抚顺县供电公司			10kV台沟线后沟二台分1号后沟二台变压器	200	0.42	179	179	未进入负面清单	否	无	
7140	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线孙亚军参厂支线13号孙亚军参厂变压器	5	0.42	4	4	未进入负面清单	否	无	
7141	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线30号菜队变台变压器	200	0.41	179	179	未进入负面清单	否	无	
7142	国网抚顺县供电公司			峡河变844台沟线三家子分13号上三家子东二台变压器	200	0.41	179	179	未进入负面清单	否	无	

7143	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分12#柱上变压器	200	0.4	179	179	未进入负面清单	否	无	
7144	国网抚顺县供电公司			10kV上马线八盘分章党三台支1号章党三台变压器	200	0.4	179	179	未进入负面清单	否	无	
7145	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线刘卜水库支线12号刘卜水库变压器	10	0.4	9	9	未进入负面清单	否	无	
7146	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线17右1台区柱上变压器	400	0.39	358	358	未进入负面清单	否	无	
7147	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	山城明珠台区第一间隔配电变压器	500	0.39	448	448	未进入负面清单	否	无	
7148	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线#46	160	0.39	143	143	未进入负面清单	否	无	
7149	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线075号拉古一台变压器(新)	200	0.39	179	179	未进入负面清单	否	无	
7150	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线附件厂支线003号附件厂变压器	200	0.39	179	179	未进入负面清单	否	无	
7151	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线靖宇街2号配变站1号变压器	500	0.39	448	448	未进入负面清单	否	无	
7152	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线28号头道卜后变台变压器	400	0.38	358	358	未进入负面清单	否	无	
7153	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线50	400	0.38	358	358	未进入负面清单	否	无	
7154	国网抚顺县供电公司			10kV阿及干线放牛沟支1号放牛沟变压器	100	0.38	90	90	未进入负面清单	否	无	
7155	国网抚顺市东洲区供电分公司			万新一线东山分线10左9#柱上变压器	100	0.37	90	90	未进入负面清单	否	无	
7156	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	青云林海6#箱变变压器	400	0.37	359	359	未进入负面清单	否	无	
7157	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	福南二线新世纪嘉园3#配变站变压器	500	0.37	448	448	未进入负面清单	否	无	

7158	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线王道伟支线016号王道伟参厂变压器	5	0.37	4	4	未进入负面清单	否	无	
7159	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线上堡村2号支线31号上堡村2号变压器	50	0.37	45	45	未进入负面清单	否	无	
7160	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	水木山城1#箱变（二）出线间隔配电变压器	400	0.37	359	359	未进入负面清单	否	无	
7161	国网抚顺县供电公司			10kV马圈子线金斗分金斗河东支2号金斗河东变压器	100	0.36	90	90	未进入负面清单	否	无	
7162	国网抚顺县供电公司			友爱水库支2号柱上变压器	100	0.36	90	90	未进入负面清单	否	无	
7163	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	沈抚新城回迁楼3、4、5期7#箱变配电变压器	400	0.36	359	359	未进入负面清单	否	无	
7164	国网抚顺市东洲区供电分公司			制钉分线2左#14柱上变压器	200	0.36	179	179	未进入负面清单	否	无	
7165	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	凤和二线28	400	0.36	359	359	未进入负面清单	否	无	
7166	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线49#所带4#箱变站内变	315	0.36	282	282	未进入负面清单	否	无	
7167	国网抚顺县供电公司			10kV石文二线小二道分二道沟东台支1号二道沟东台变压器	200	0.36	179	179	未进入负面清单	否	无	
7168	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南1#箱变变压器	400	0.36	359	359	未进入负面清单	否	无	
7169	国网抚顺市顺城区供电分公司			恒大广场F2.1配电变压器	800	0.35	717	717	未进入负面清单	否	无	
7170	国网抚顺市新抚区供电分公司			10千伏中天三线万达停车场1#箱式变电站变压器	630	0.35	565	565	未进入负面清单	否	无	
7171	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线北阳沟公用变支线14号北阳沟公用变变压器	50	0.35	45	45	未进入负面清单	否	无	

7172	国网抚顺市东洲区供电分公司			台青一线57左8号柱上变压器	400	0.35	359	359	未进入负面清单	否	无	
7173	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线安居北区5-2#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	0.35	359	359	未进入负面清单	否	无	
7174	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东三专线	东三专线东三路开闭所7#配变站变压器	400	0.34	359	359	未进入负面清单	否	无	
7175	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	中央专线中央大街开闭所31#站内变压器	630	0.34	565	565	未进入负面清单	否	无	
7176	国网清原满族自治县供电公司			10kV草市线公变二号分线12#公变六号变压器	200	0.34	179	179	未进入负面清单	否	无	
7177	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	民主专线	民主专线3#线13#变台2	315	0.34	282	282	未进入负面清单	否	无	
7178	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线前秧水库分线11号前秧公用变变压器	50	0.34	45	45	未进入负面清单	否	无	
7179	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线仲义支线14号板庙公用二变压器	5	0.34	4	4	未进入负面清单	否	无	
7180	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大3号箱变2号变压器间隔配电变压器	400	0.33	359	359	未进入负面清单	否	无	
7181	国网抚顺市顺城区供电分公司			汇银东樾三期12箱变变压器	630	0.33	565	565	未进入负面清单	否	无	
7182	国网抚顺市新抚区供电分公司			华山干线马架子分线29#柱上变压器	400	0.33	359	359	未进入负面清单	否	无	
7183	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线凤东社区3#箱式变电站高压间隔配电变压器	315	0.32	282	282	未进入负面清单	否	无	
7184	国网清原满族自治县供电公司			10kV罗圈沟线王小卜分线66#王大卜公变一号变压器	200	0.32	179	179	未进入负面清单	否	无	
7185	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期5号箱变2号变压器间隔	500	0.32	448	448	未进入负面清单	否	无	
7186	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山17#变压器	400	0.32	359	359	未进入负面清单	否	无	

7187	国网抚顺市顺城区供电分公司			城东一线水岸东城6#配变站1#变压器	315	0.32	282	282	未进入负面清单	否	无	
7188	国网抚顺市新抚区供电分公司			华山干线马架子分线4支31#柱上变压器	400	0.32	359	359	未进入负面清单	否	无	
7189	国网清原满族自治县供电公司			10kV十八道岭线公用变4号分线1#公变4号变压器	100	0.31	90	90	未进入负面清单	否	无	
7190	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线4#开关间隔配电变压器	500	0.31	448	448	未进入负面清单	否	无	
7191	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线大湖分线36号炕洞沟公变变压器	5	0.31	4	4	未进入负面清单	否	无	
7192	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线十八道岭三队分线033号十八道岭公二变压器	5	0.31	4	4	未进入负面清单	否	无	
7193	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV新农城郊线照阳分线佟家沟东支线01号大房子变压器	100	0.31	90	90	未进入负面清单	否	无	
7194	国网抚顺市新抚区供电分公司			千金一线24右2柱上变压器	400	0.31	359	359	未进入负面清单	否	无	
7195	国网抚顺市开发区供电公司			望开南线河西分线18#变压器	100	0.31	90	90	未进入负面清单	否	无	
7196	国网抚顺县供电公司			10kV西川干线馒首五台分1号馒首五台柱上变压器	200	0.3	179	179	未进入负面清单	否	无	
7197	国网清原满族自治县供电公司			10kV二洼线甘井沟水库支线4#甘井沟上卜公用变变压器	50	0.3	45	45	未进入负面清单	否	无	
7198	国网抚顺市新抚区供电分公司			中天首府3#配电站配出1#变压器	1000	0.3	897	897	未进入负面清单	否	无	
7199	国网清原满族自治县供电公司			10kV湾七线道穴沟公用变分线6#道穴沟公用变变压器	50	0.29	45	45	未进入负面清单	否	无	

7200	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线许金武鸡场支线23号许金武鸡场变压器	50	0.29	45	45	未进入负面清单	否	无	
7201	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线20号林场变台变压器	200	0.28	179	179	未进入负面清单	否	无	
7202	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北13-1#站内变压器	630	0.28	565	565	未进入负面清单	否	无	
7203	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	凤工联线89#柱上变压器	315	0.28	283	283	未进入负面清单	否	无	
7204	国网抚顺市东洲区供电分公司			平塑二线11右7#柱上变压器	200	0.28	179	179	未进入负面清单	否	无	
7205	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金一线	阿金一线塔湾支线#4	100	0.27	90	90	未进入负面清单	否	无	
7206	国网抚顺市顺城区供电分公司			中跃西线27左1智能变压器	400	0.27	359	359	未进入负面清单	否	无	
7207	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电	电瓷干线	电瓷线101左5柱上变压器	100	0.27	90	90	未进入负面清单	否	无	
7208	国网清原满族自治县供电公司			10kV吴家沟线89#吴家沟五组公变变压器	50	0.27	45	45	未进入负面清单	否	无	
7209	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线王油坊水库支线15号王油坊水库变压器	10	0.27	9	9	未进入负面清单	否	无	
7210	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线北夹沟分线25号北夹沟公用变变压器	20	0.27	18	18	未进入负面清单	否	无	
7211	国网抚顺市新抚区供电分公司			明骏峰景（二期）2#箱式变电站配电变压器	630	0.27	565	565	未进入负面清单	否	无	
7212	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所39#配变站变压器	630	0.26	565	565	未进入负面清单	否	无	
7213	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	沈抚新城回迁楼3、4、5期6#箱变配电变压器	400	0.26	359	359	未进入负面清单	否	无	
7214	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	滨江景苑5#变压器	630	0.26	565	565	未进入负面清单	否	无	
7215	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线25#柱上变压器	100	0.26	90	90	未进入负面清单	否	无	

7216	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆林干线#110柱上变压器	200	0.26	179	179	未进入负面清单	否	无	
7217	国网抚顺市东洲区供电分公司			万台二线54左6左7右1号柱上变压器	100	0.25	90	90	未进入负面清单	否	无	
7218	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期2号箱变变压器间隔配电变压器	400	0.25	359	359	未进入负面清单	否	无	
7219	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城6#	800	0.25	718	718	未进入负面清单	否	无	
7220	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	演华联线起重分线8右1柱上变压器	100	0.25	90	90	未进入负面清单	否	无	
7221	国网抚顺县供电公司			救兵变10kV郎士线上沟二台支7号上沟二台变压器	200	0.24	180	180	未进入负面清单	否	无	
7222	国网抚顺县供电公司			10kV台沟线峡河西三台分1号峡河西三台变压器	200	0.24	180	180	未进入负面清单	否	无	
7223	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线47号三队二台变压器	200	0.23	180	180	未进入负面清单	否	无	
7224	国网抚顺市东洲区供电分公司			东武二线19#柱上变压器	200	0.23	180	180	未进入负面清单	否	无	
7225	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线树脂分线2右1柱上变压器	315	0.23	283	283	未进入负面清单	否	无	
7226	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线英达一线1#配变站1#开关间隔配电变压器	630	0.23	566	566	未进入负面清单	否	无	
7227	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线173号大堡公变变压器	50	0.23	45	45	未进入负面清单	否	无	
7228	国网抚顺县供电公司			10kV石文二线泉眼分大石二台支大石二台变压器	200	0.23	180	180	未进入负面清单	否	无	
7229	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二线南台7#站内变压器	500	0.23	449	449	未进入负面清单	否	无	
7230	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线英志小流域支线12号英志小流域变压器	20	0.23	18	18	未进入负面清单	否	无	

7231	国网抚顺县供电公司			10kV台沟线后沟三台分1号后沟三台变压器	200	0.22	180	180	未进入负面清单	否	无	
7232	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	矿前分线11右1左1	200	0.22	180	180	未进入负面清单	否	无	
7233	国网抚顺市顺城区供电分公司			汇银东樾三期13箱变变压器	630	0.22	566	566	未进入负面清单	否	无	
7234	国网抚顺县供电公司			10kV大柳线二道沟分10号二道沟台区变压器	400	0.22	359	359	未进入负面清单	否	无	
7235	国网抚顺市东洲区供电分公司			公寓分#24左4#柱上变压器	200	0.22	180	180	未进入负面清单	否	无	
7236	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线马金五队二台变压器	400	0.22	359	359	未进入负面清单	否	无	
7237	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线大队二台分1号大队二台变压器	400	0.22	359	359	未进入负面清单	否	无	
7238	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线安居北区2-1#站内变压器	400	0.21	359	359	未进入负面清单	否	无	
7239	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线李凤良鸡场支线4号李凤良鸡场变压器	20	0.21	18	18	未进入负面清单	否	无	
7240	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	师范附小北1#配变站1#变压器	630	0.2	566	566	未进入负面清单	否	无	
7241	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北小区6-1#箱式变电站母线间隔配电变压器	400	0.2	359	359	未进入负面清单	否	无	
7242	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区新2#配变站1#变压器	400	0.2	359	359	未进入负面清单	否	无	
7243	国网抚顺市新抚区供电分公司			华山干线马架子分线4支17右1#柱上变压器	400	0.2	359	359	未进入负面清单	否	无	
7244	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	白云社区2#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	0.19	359	359	未进入负面清单	否	无	

7245	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	明德1#箱式变（二）出线间隔配电变压器	630	0.19	566	566	未进入负面清单	否	无	
7246	国网抚顺市顺城区供电分公司			汇银东樾三期9箱变变压器	630	0.19	566	566	未进入负面清单	否	无	
7247	国网清原满族自治县供电公司			10kV苗沿线25#大崴子变压器	200	0.19	180	180	未进入负面清单	否	无	
7248	国网抚顺市望花区供电分公司			五西一线西矸子分线19左2柱上-变压器	400	0.19	359	359	未进入负面清单	否	无	
7249	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区新1#配变站1#变压器	400	0.19	359	359	未进入负面清单	否	无	
7250	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城4#	1000	0.18	898	898	未进入负面清单	否	无	
7251	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线安居南区2-2#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	0.18	359	359	未进入负面清单	否	无	
7252	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线河西分线12号下夹河西变压器	80	0.18	72	72	未进入负面清单	否	无	
7253	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线15	200	0.17	180	180	未进入负面清单	否	无	
7254	国网抚顺市开发区供电公司			绿地二期北2#箱变配电变压器	10	0.17	9	9	未进入负面清单	否	无	
7255	国网抚顺县供电公司			10kV土口子线南沟二台支6号南沟二台变压器	200	0.17	180	180	未进入负面清单	否	无	
7256	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	10KV关岭干线台山分64台山河西柱上变压器	200	0.17	180	180	未进入负面清单	否	无	
7257	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆南联线17左9左1#柱上变压器	400	0.17	359	359	未进入负面清单	否	无	
7258	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线32右11	315	0.17	283	283	未进入负面清单	否	无	
7259	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	东洲干线	东洲干线45左3	160	0.16	144	144	未进入负面清单	否	无	

7260	国网抚顺县供电公司			10kV台沟线小排房二台分1号小排房二台变压器	200	0.16	180	180	未进入负面清单	否	无	
7261	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东站分线东台支线01号东站东台变压器	200	0.16	180	180	未进入负面清单	否	无	
7262	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线姚秀文蛤蟆塘支线31号姚秀文蛤蟆塘变压器	5	0.16	4	4	未进入负面清单	否	无	
7263	国网清原满族自治县供电公司			10kV英额门线北圣源支线24#北圣源农场变压器	50	0.16	45	45	未进入负面清单	否	无	
7264	国网清原满族自治县供电公司			10kV市街线什排地公变三支线1#杆什排地公三变压器	100	0.16	90	90	未进入负面清单	否	无	
7265	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线38号苇一队西变压器	400	0.15	359	359	未进入负面清单	否	无	
7266	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线白石沟支线6号白石沟变压器	20	0.15	18	18	未进入负面清单	否	无	
7267	国网抚顺市东洲区供电分公司			千户干线园区分线9-变台	160	0.15	144	144	未进入负面清单	否	无	
7268	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	YHG_营盘车站二台柱上变压器	250	0.15	225	225	未进入负面清单	否	无	
7269	国网新宾满族自治县供电公司			凤来雁归人参有限公司2变压器	630	0.15	566	566	未进入负面清单	否	无	
7270	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线王圣淼支线4号王圣淼变压器	5	0.15	4	4	未进入负面清单	否	无	
7271	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线张怀安分线46号张怀安变压器	50	0.15	45	45	未进入负面清单	否	无	
7272	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右2#柱上变压器	200	0.14	180	180	未进入负面清单	否	无	
7273	国网抚顺市东洲区供电分公司			章土二线11右1右1号柱上变压器	200	0.14	180	180	未进入负面清单	否	无	

7274	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线123号夏园村机井变压器	50	0.14	45	45	未进入负面清单	否	无	
7275	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	裕民干线	天水变所用	80	0.14	72	72	未进入负面清单	否	无	
7276	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线红崴子分009号红崴子变压器	80	0.14	72	72	未进入负面清单	否	无	
7277	国网抚顺县供电公司			10kV松树线松树分前楼三台支2号前楼三台变压器	100	0.13	90	90	未进入负面清单	否	无	
7278	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线30右1教师公寓1#间隔配电变压器	630	0.13	566	566	未进入负面清单	否	无	
7279	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出3#环网箱6B-2#箱变配电变压器	400	0.13	359	359	未进入负面清单	否	无	
7280	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线西岗支线7号十三道河公用变变压器	10	0.13	9	9	未进入负面清单	否	无	
7281	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线10	400	0.12	360	360	未进入负面清单	否	无	
7282	国网抚顺市新抚区供电分公司			马德里瑞景小区5#变压器	800	0.12	719	719	未进入负面清单	否	无	
7283	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平沟分线009号侯淑琴养殖场变压器	5	0.12	4	4	未进入负面清单	否	无	
7284	国网抚顺县供电公司			10kV田屯线砖厂分12右3台区柱上变压器	400	0.11	360	360	未进入负面清单	否	无	
7285	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线赵家支线002号赵家变压器	200	0.11	180	180	未进入负面清单	否	无	
7286	国网抚顺市开发区供电公司			耐火干线北厚小区1-1箱变配电变压器	315	0.11	283	283	未进入负面清单	否	无	
7287	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线王善文中药园支线2号王善文中药园变压器	5	0.11	4	4	未进入负面清单	否	无	

7288	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线炕洞沟支线4号杨国家林蛙厂变压器	5	0.11	4	4	未进入负面清单	否	无	
7289	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线良种厂支线03号良种厂变压器	160	0.11	144	144	未进入负面清单	否	无	
7290	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线82号小五付甲变台变压器	100	0.1	90	90	未进入负面清单	否	无	
7291	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线水泥小区1#变压器	630	0.1	566	566	未进入负面清单	否	无	
7292	国网抚顺县供电公司			10kV千金线望山四台分1号望山四台变压器	400	0.1	360	360	未进入负面清单	否	无	
7293	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	草市线135	50	0.1	45	45	未进入负面清单	否	无	
7294	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV新农城郊线照阳分线82号关家变压器	200	0.1	180	180	未进入负面清单	否	无	
7295	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	华诚小区2#箱式变出线间隔配电变压器	400	0.1	360	360	未进入负面清单	否	无	
7296	国网抚顺市东洲区供电分公司			碾醇二线郎士分43左1#柱上变压器	200	0.09	180	180	未进入负面清单	否	无	
7297	国网抚顺市新抚区供电分公司			华山干线马架子分线4支14#柱上变压器	400	0.09	360	360	未进入负面清单	否	无	
7298	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	新抚一线西七路开闭所41#配变站变压器	630	0.09	566	566	未进入负面清单	否	无	
7299	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	城东三线银河湾小区3#配变站配电变压器	630	0.09	566	566	未进入负面清单	否	无	
7300	国网抚顺市顺城区供电分公司			汇银东樾三期6箱变变压器	630	0.09	566	566	未进入负面清单	否	无	
7301	国网新宾满族自治县供电公司			10kV北宝线冯家分线05号冯家北变台变压器	200	0.09	180	180	未进入负面清单	否	无	
7302	国网抚顺市顺城区供电分公司			22方块11#配变站1#变压器	400	0.08	360	360	未进入负面清单	否	无	

7303	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线113左1#柱上变压器	400	0.08	360	360	未进入负面清单	否	无	
7304	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线白塘沟变台子线001号白塘沟变压器	10	0.08	9	9	未进入负面清单	否	无	
7305	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗高一线	YHG_泛海小区三台区变压器间隔配电变压器	630	0.08	566	566	未进入负面清单	否	无	
7306	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线中街分线021号扎锦组变压器	160	0.08	144	144	未进入负面清单	否	无	
7307	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线大柳树分线富源支线02号富源变台变压器	200	0.08	180	180	未进入负面清单	否	无	
7308	国网抚顺县供电公司			10kV章木一线腰站分门进二台支15号门进二台变压器	200	0.08	180	180	未进入负面清单	否	无	
7309	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10KV红二号线油站分线变压器	200	0.07	180	180	未进入负面清单	否	无	
7310	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	君安小区3号箱变变压器配电变压器	315	0.07	283	283	未进入负面清单	否	无	
7311	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电	食品干线	食品干线53	400	0.07	360	360	未进入负面清单	否	无	
7312	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线李家堡公用变支线008号李家堡公用变压器	20	0.07	18	18	未进入负面清单	否	无	
7313	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	金地2#箱式变出线201间隔配电变压器	400	0.07	360	360	未进入负面清单	否	无	
7314	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线张吉庆参园支线13号张吉庆参园变压器	5	0.07	4	4	未进入负面清单	否	无	
7315	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线甸边子分线004号甸边子变压器	200	0.07	180	180	未进入负面清单	否	无	

7316	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线团瓢支线051号团瓢变压器	100	0.07	90	90	未进入负面清单	否	无	
7317	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电	阿金二线	阿金二线48右3变台	315	0.07	283	283	未进入负面清单	否	无	
7318	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线11	315	0.06	283	283	未进入负面清单	否	无	
7319	国网抚顺县供电公司			充电桩台区箱变出线间隔配电变压器	630	0.06	567	567	未进入负面清单	否	无	
7320	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区11#配变站1#变压器	500	0.06	450	450	未进入负面清单	否	无	
7321	国网抚顺县供电公司			10kV塔峪线五道分演武一台支1号演武一台变压器	100	0.06	90	90	未进入负面清单	否	无	
7322	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线尹家七队分线24号尹家七队台变压器	200	0.05	180	180	未进入负面清单	否	无	
7323	国网抚顺市新抚区供电分公司			马德里瑞景小区2#变压器	800	0.05	720	720	未进入负面清单	否	无	
7324	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线板庙十八道沟支线25号板庙公用一变压器	5	0.05	4	4	未进入负面清单	否	无	
7325	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线冰湖沟养殖场28号冰湖沟养殖场变压器	10	0.05	9	9	未进入负面清单	否	无	
7326	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	沈抚新城回迁楼3、4、5期5#箱变配电变压器	630	0.05	567	567	未进入负面清单	否	无	
7327	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线庙北公用变支线1号庙北公用变变压器	50	0.05	45	45	未进入负面清单	否	无	
7328	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线35+1左4#柱上变压器	400	0.05	360	360	未进入负面清单	否	无	
7329	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线鸽子分009号鸽子村三台变压器	200	0.05	180	180	未进入负面清单	否	无	

7330	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	望花房管处3#	500	0.04	450	450	未进入负面清单	否	无	
7331	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分10左17#柱上变压器	200	0.04	180	180	未进入负面清单	否	无	
7332	国网抚顺县供电公司			10kV塔峪线五道分演武四台支8号演武四台变压器	200	0.04	180	180	未进入负面清单	否	无	
7333	国网抚顺市新抚区供电分公司			马德里瑞景小区1#配电室配电变压器	800	0.04	720	720	未进入负面清单	否	无	
7334	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线北阳沟工区支线4号北阳沟工区变压器	50	0.04	45	45	未进入负面清单	否	无	
7335	国网抚顺市新抚区供电分公司			明骏峰景（二期）1#箱式变电站配电变压器	630	0.04	567	567	未进入负面清单	否	无	
7336	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线27左1智能变压器	250	0.04	225	225	未进入负面清单	否	无	
7337	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北4#站内变压器	630	0.03	567	567	未进入负面清单	否	无	
7338	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北小区7-1#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	0.03	360	360	未进入负面清单	否	无	
7339	国网抚顺县供电公司			10kV方晓线会元四台变压器	400	0.03	360	360	未进入负面清单	否	无	
7340	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线西出口分线9#变压器	315	0.03	283	283	未进入负面清单	否	无	
7341	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	道街干线新抚路北2#站内变压器	630	0.02	567	567	未进入负面清单	否	无	
7342	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	中跃东线滨江景苑3#配电变压器	630	0.02	567	567	未进入负面清单	否	无	
7343	国网抚顺县供电公司			10kV西川干线中草药1台区柱上变压器	100	0.02	90	90	未进入负面清单	否	无	

7344	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆林加油站电动箱式变电站配电变压器	630	0.01	567	567	未进入负面清单	否	无	
7345	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线南大号生安华支线44号南大号公用变变压器	5	0.01	4	4	未进入负面清单	否	无	
7346	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线哈塘沟公变分线1号哈塘沟公变变压器	10	0.01	9	9	未进入负面清单	否	无	
7347	国网抚顺县供电公司			10kV王木线大东分大东四台支6号大东四台区变压器	200	0.01	180	180	未进入负面清单	否	无	
7348	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	中跃东线滨江景苑2#配电变压器	630	0	567	567	未进入负面清单	否	无	
7349	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线153号新卜公变变压器	10	0	9	9	未进入负面清单	否	无	