

2025年三季度国网沈阳供电公司66千伏主变变压器开放容量及负面情况

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
1	变电三	安顺	66kV	安顺/1#	40	32.13	80.33%	79.10%			2021年9月	0	是	2027	
2	变电三	安顺	66kV	安顺/2#	40	30.41	76.03%	95.88%			2021年9月	0	是	2027	
3	辽中	敖司牛	66kV	敖司牛/1#	16	16.00	99.97%	106.75%			2022年10月	0	是	2026	
4	辽中	敖司牛	66kV	敖司牛/2#	16	14.38	89.86%	79.56%			2021年9月	0	是	2026	
5	变电三	白塔	66kV	白塔/1#	50 (31.5)	35.85	71.70%	59.32%			2021年9月	0	是	2028	
6	变电三	白塔	66kV	白塔/2#	50 (31.5)	32.37	64.74%	69.10%			2021年9月	0	是	2028	
7	法库	柏家沟	66kV	柏家沟/1#	10	8.80	88.00%	36.00%			2022年3月	0			
8	法库	柏家沟	66kV	柏家沟/2#	10	6.70	67.00%	51.00%			2022年3月	0			
9	法库	包家屯	66kV	包家屯/1#	6.3	6.66	105.71%	90.32%			2021年9月	0	是	2027	
10	法库	包家屯	66kV	包家屯/2#	10	7.76	77.60%	63.40%			2021年9月	0	是	2027	
11	法库	宝山	66kV	宝山/1#	31.5	11.82	37.52%	23.14%				11555			
12	法库	宝山	66kV	宝山/2#	31.5	12.18	38.67%	39.24%				11445			
13	变电三	鲍家	66kV	鲍家/1#	40	26.20	65.50%	60.88%				3250			
14	变电三	鲍家	66kV	鲍家/2#	40	14.10	35.25%	21.83%				15150			
15	变电二	北陵	66kV	北陵/1#	50 (40)	30.65	61.30%	77.10%			2021年9月	0			
16	变电二	北陵	66kV	北陵/2#	50 (40)	16.40	32.80%	53.56%			2021年9月	0			
17	变电四	北塔	66kV	北塔/1#	50	0.00	0.00%	0.00%				37500			
18	变电四	北塔	66kV	北塔/2#	50	0.00	0.00%	0.00%				37500			
19	变电二	北兴	66kV	北兴/1#	40	25.91	64.78%	64.78%				4090			
20	变电二	北兴	66kV	北兴/2#	40	9.87	24.68%	24.68%				19730			
21	变电一	曹家	66kV	曹家/1#	31.5	17.24	54.73%	0.00%				3113			
22	变电一	曹家	66kV	曹家/2#	31.5	14.68	46.60%	0.00%				8143			
23	新民	查牛	66kV	查牛/1#	20	6.02	30.10%	26.60%				6700			
24	新民	查牛	66kV	查牛/2#	20	3.55	17.75%	15.85%				11450			
25	变电一	产业	220kV	产业/1#	90	4.47	4.97%	0.74%				63030			
26	变电一	产业	220kV	产业/2#	90	3.37	3.74%	2.43%				57654			
27	康平	朝阳	66kV	朝阳/1#	31.5	17.04	54.10%	54.32%			2022年10月	0	是	2025	
28	康平	朝阳	66kV	朝阳/2#	31.5	28.55	90.63%	73.71%			2021年9月	0	是	2025	
29	康平	朝阳	66kV	朝阳/3#	40	25.21	63.03%	40.88%				59			
30	变电三	陈相	66kV	陈相/1#	40	11.10	27.75%	14.78%				18900			
31	变电三	陈相	66kV	陈相/2#	40	11.50	28.75%	28.93%				18500			
32	康平	城南	66kV	城南/1#	16	6.33	39.56%	33.44%				3270			
33	康平	城南	66kV	城南/2#	10	0.00	0.00%	0.00%				5270			
34	变电四	崇山	66kV	崇山/1#	31.5	18.12	57.52%	55.52%				380			
35	变电四	崇山	66kV	崇山/2#	31.5	19.99	63.46%	60.32%			2022年9月	0			
36	变电四	崇山	66kV	崇山/3#	31.5	15.19	48.22%	56.63%			2021年9月	0			
37	辽中	茨北	66kV	茨北/1#	31.5	19.18	60.89%	69.90%			2023年4月	0			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
38	辽中	茨北	66kV	茨北/2#	31.5	17.41	55.28%	70.90%			2023年4月	0			
39	辽中	茨榆坨	66kV	茨榆坨/1#	40	11.56	28.90%	54.40%				16536			
40	辽中	茨榆坨	66kV	茨榆坨/2#	20	11.64	58.21%	34.29%				2774			
41	变电三	达连	66kV	达连/1#	31.5	20.40	64.76%	0.00%			2024年8月	0			
42	变电三	达连	66kV	达连/2#	31.5	20.10	63.81%	67.43%			2022年3月	0			
43	变电四	大东	66kV	大东/1#	40	19.21	48.03%	47.15%				10790			
44	变电四	大东	66kV	大东/2#	40	23.37	58.43%	56.98%				6630			
45	法库	大孤家	66kV	大孤家/1#	20	3.20	16.00%	12.00%				10585			
46	法库	大孤家	66kV	大孤家/2#	20	13.10	65.50%	53.50%				785			
47	辽中	大黑	66kV	大黑/1#	10	6.45	64.55%	0.00%			2022年3月	0			
48	辽中	大黑	66kV	大黑/2#	10	6.74	67.38%	74.50%			2024年12月	0			
49	新民	大红旗	66kV	大红旗/1#	6.3	5.20	82.54%	64.92%			2025年7月	0			
50	新民	大红旗	66kV	大红旗/2#	10	3.93	39.30%	30.30%			2025年7月	0			
51	新民	大柳	66kV	大柳/1#	10	11.19	111.90%	76.40%			2021年9月	0			
52	新民	大柳	66kV	大柳/2#	10	5.03	50.30%	33.90%			2021年9月	0			
53	变电三	大潘	66kV	大潘/1#	31.5	13.95	44.29%	48.51%				70			
54	变电三	大潘	66kV	大潘/2#	31.5	11.34	36.00%	32.92%				7425			
55	变电一	大兴	66kV	大兴/1#	40	16.52	41.30%	35.88%				9515			
56	变电一	大兴	66kV	大兴/2#	40	14.54	36.35%	38.45%				12715			
57	变电二	大志	66kV	大志/1#	50	30.96	61.92%	79.74%			2022年9月	0			
58	变电二	大志	66kV	大志/2#	50	22.67	45.34%	42.28%				670			
59	辽中	代家房	66kV	代家房/1#	10	5.17	51.71%	66.51%				2329			
60	辽中	代家房	66kV	代家房/2#	10	3.42	34.19%	0.00%				3851			
61	变电二	道义	66kV	道义/1#	31.5	20.50	65.08%	91.21%				1925	是	2028	
62	变电二	道义	66kV	道义/2#	31.5	19.50	61.90%	101.02%				2900	是	2028	
63	变电二	道义	66kV	道义/3#	40	21.20	53.00%	81.30%			2022年2月	0	是	2028	
64	变电一	得胜	66kV	得胜/1#	40	21.69	54.23%	0.00%				3385			
65	变电一	得胜	66kV	得胜/2#	40	21.40	53.50%	0.00%				4870			
66	变电二	东场	66kV	东场/1#	31.5	10.00	31.75%	26.35%				5730			
67	变电二	东场	66kV	东场/2#	31.5	8.50	26.98%	20.06%				14117			
68	新民	东郊	66kV	东郊/1#	40	13.73	34.33%	12.88%				14870			
69	新民	东郊	66kV	东郊/2#	40	12.38	30.95%	22.48%				17370			
70	变电一	东民	66kV	东民/1#	40	17.80	44.50%	46.05%			2024年8月	0			
71	变电一	东民	66kV	东民/2#	40	31.83	79.58%	80.30%			2021年12月	0			
72	变电二	董楼子	66kV	董楼子/1#	10	5.40	54.00%	70.80%				2100			
73	变电二	董楼子	66kV	董楼子/2#	10	6.10	61.00%	0.00%				1400			
74	变电三	洞庭	66kV	洞庭/1#	40	25.54	63.85%	79.35%				1561			
75	变电三	洞庭	66kV	洞庭/2#	40	14.20	35.50%	49.80%				13800			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
76	变电三	洞庭	66kV	洞庭/3#	50 (0)	17.26	34.52%	63.78%				16671			
77	新民	法哈牛	66kV	法哈牛/1#	40	32.38	80.95%	33.25%			2025年7月	0			
78	新民	法哈牛	66kV	法哈牛/2#	40	33.87	84.68%	58.10%			2021年9月	0			
79	变电一	范屯	66kV	范屯/1#	40	20.01	50.03%	47.48%				4133			
80	变电一	范屯	66kV	范屯/2#	16	8.88	55.50%	49.50%			2021年9月	0			
81	变电二	方家	66kV	方家/1#	40	13.11	32.78%	22.35%				15460			
82	变电二	方家	66kV	方家/2#	40	11.50	28.75%	35.03%				16000			
83	康平	方家镇	66kV	方家镇/1#	10	9.21	92.10%	86.00%			2021年9月	0			
84	康平	方家镇	66kV	方家镇/2#	10	8.93	89.30%	31.40%			2025年4月	0			
85	变电二	方溪	66kV	方溪/1#	40	37.69	94.23%	94.23%			2021年9月	0			
86	变电二	方溪	66kV	方溪/2#	31.5	16.32	51.81%	51.81%			2021年9月	0			
87	变电二	方溪	66kV	方溪/3#	40	25.10	62.75%	37.08%			2023年8月	0			
88	变电四	方型	66kV	方型/1#	50 (40)	18.75	37.50%	59.60%				11250			
89	变电四	方型	66kV	方型/2#	50 (40)	23.28	46.56%	38.32%				6270			
90	变电四	方型	66kV	方型/3#	50 (40)	30.26	60.52%	80.28%			2021年9月	0	是	2028	
91	康平	富裕	66kV	裕/1# (临时车载	20	9.44	47.20%	40.00%				4360			
92	变电一	高明	66kV	高明/1#	40	28.16	70.40%	61.10%			2022年3月	0			
93	变电一	高明	66kV	高明/2#	40	23.84	59.60%	57.60%			2021年9月	0			
94	变电一	工农	66kV	工农/1#	50	19.06	38.12%	43.76%				15950			
95	变电一	工农	66kV	工农/2#	50	32.56	65.12%	60.28%				3140			
96	新民	公主屯	66kV	公主屯/1#	20	5.58	27.90%	26.70%				9420			
97	新民	公主屯	66kV	公主屯/2#	10	6.43	64.30%	57.30%				1070			
98	变电一	勾莲	66kV	勾莲/1#	40	16.22	40.55%	41.93%				10403			
99	变电一	勾莲	66kV	勾莲/2#	40	21.84	54.60%	56.70%				6915			
100	变电三	孤家子	66kV	孤家子/1#	40	21.65	54.13%	63.35%			2021年9月	0			
101	变电三	孤家子	66kV	孤家子/2#	40	34.60	86.50%	89.15%			2021年9月	0			
102	变电一	光辉	66kV	光辉/1#	16	5.46	34.13%	38.06%				6540			
103	变电一	光辉	66kV	光辉/2#	16	6.11	38.19%	29.69%				5890			
104	变电二	广源	66kV	广源/1#	40	33.86	84.65%	75.33%			2021年9月	0	是	2026	
105	变电二	广源	66kV	广源/2#	40	28.85	72.13%	77.70%			2021年9月	0	是	2026	
106	变电四	广州	66kV	广州/1#	50	21.28	42.56%	38.98%				13020			
107	变电四	广州	66kV	广州/2#	50	25.78	51.56%	51.62%				11720			
108	法库	果子园	66kV	果子园/1#	20	13.63	68.15%	85.60%			2021年9月	0	是	2028	
109	法库	果子园	66kV	果子园/2#	31.5	17.50	55.56%	41.30%				4875			
110	辽中	航辽	66kV	航辽/1#	31.5	13.64	43.31%	46.67%				9581			
111	辽中	航辽	66kV	航辽/2#	20	12.98	64.88%	52.90%				900			
112	康平	郝官	66kV	郝官/1#	5	3.18	63.60%	44.20%			2024年2月	0			
113	康平	郝官	66kV	郝官/2#	10	4.06	40.60%	26.90%				3440			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
114	变电四	和平	66kV	和平/1#	40	21.55	53.88%	53.88%				8450			
115	变电四	和平	66kV	和平/2#	40	20.09	50.23%	50.23%				9910			
116	变电四	和平	66kV	和平/3#	40	0.00	0.00%	0.00%				22000			
117	变电二	河北	66kV	河北/1#	20	1.00	5.00%	0.00%				14000			
118	变电二	河北	66kV	河北/2#	20	1.00	5.00%	0.00%				14000			
119	变电四	红卫	66kV	红卫/1#	40	17.85	44.63%	44.63%			2023年8月	0			
120	变电四	红卫	66kV	红卫/2#	40	23.74	59.35%	59.35%			2023年8月	0			
121	新民	侯家	66kV	侯家/1#	40	33.88	84.70%	72.38%			2024年2月	0	是	2025	
122	新民	侯家	66kV	侯家/2#	40	24.34	60.85%	59.03%				1847	是	2025	
123	新民	侯家	66kV	侯家/3#	40	25.62	64.05%	83.48%				1847	是	2025	
124	变电一	后马	66kV	后马/1#	31.5	9.36	29.71%	29.56%				13465			
125	变电一	后马	66kV	后马/2#	31.5	10.92	34.67%	32.10%				6890			
126	变电二	虎镇	66kV	虎镇/1#	31.5	17.05	54.13%	44.48%			2021年9月	0			
127	变电二	虎镇	66kV	虎镇/2#	40	28.00	70.00%	69.78%				2000			
128	变电二	花山	66kV	花山/1#	40	18.05	45.13%	45.28%				11950			
129	变电二	花山	66kV	花山/2#	40	15.10	37.75%	32.50%				14900			
130	变电三	花园	66kV	花园/1#	50	19.64	39.28%	51.20%				17860			
131	变电三	花园	66kV	花园/2#	50	17.81	35.62%	42.14%				18440			
132	变电三	花园	66kV	花园/3#	50	10.90	21.80%	21.44%				26600			
133	变电四	滑翔	66kV	滑翔/1#	40	19.23	48.08%	43.03%				10410			
134	变电四	滑翔	66kV	滑翔/2#	40	26.36	65.90%	49.55%				3640			
135	变电四	滑翔	66kV	滑翔/3#	40	16.86	42.15%	41.20%				10280			
136	变电一	化学	66kV	化学/1#	40	28.78	71.95%	69.85%			2022年3月	0			
137	变电一	化学	66kV	化学/2#	40	30.80	77.00%	77.28%			2022年3月	0			
138	变电四	怀远	66kV	怀远/1#	50	24.57	49.14%	49.14%				12530			
139	变电四	怀远	66kV	怀远/2#	50	8.81	17.62%	17.62%				27990			
140	变电二	黄家	66kV	黄家/1#	16	9.30	58.13%	50.25%				2700			
141	变电二	黄家	66kV	黄家/2#	6.3	3.20	50.79%	47.78%			2021年9月	0			
142	变电一	家俱	66kV	家俱/1#	40	22.49	56.23%	0.00%			2025年7月	0			
143	变电一	家俱	66kV	家俱/2#	40	25.16	62.90%	58.08%			2025年7月	0			
144	变电三	夹河	66kV	夹河/1#	40	34.90	87.25%	76.40%			2021年9月	0	是	2028	
145	变电三	夹河	66kV	夹河/2#	40	33.50	83.75%	76.70%			2021年9月	0	是	2028	
146	变电一	建筑	66kV	建筑/1#	40	25.72	64.30%	53.38%			2021年9月	0	是	2028	
147	变电一	建筑	66kV	建筑/2#	40	31.70	79.25%	75.13%			2021年9月	0	是	2028	
148	新民	姜屯	66kV	姜屯/1#	10	4.75	47.50%	38.90%				2050			
149	新民	姜屯	66kV	姜屯/2#	16	2.21	13.81%	9.06%				9790			
150	变电一	金湖	66kV	金湖/1#	40	17.42	43.55%	44.70%				12580			
151	变电一	金湖	66kV	金湖/2#	40	13.41	33.53%	35.83%				16590			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
152	辽中	金山	66kV	金山/1#	20	8.47	42.37%	31.40%				6237			
153	辽中	金山	66kV	金山/2#	20	10.07	50.37%	46.75%				4296			
154	新民	金五台	66kV	金五台/1#	6.3	0.00	0.00%	0.00%				820			
155	新民	金五台	66kV	金五台/2#	16	8.00	50.00%	43.50%				4000			
156	变电一	昆明	66kV	昆明/1#	50	19.09	38.18%	38.36%				18156			
157	变电一	昆明	66kV	昆明/2#	50	30.14	60.28%	43.84%				6061			
158	变电一	昆山	66kV	昆山/1#	40	18.19	45.48%	39.70%			2024年2月	0	是	2028	
159	变电一	昆山	66kV	昆山/2#	40	19.29	48.23%	48.45%			2024年2月	0	是	2028	
160	变电一	兰台	66kV	兰台/1#	40	15.08	37.70%	36.40%				10358			
161	变电一	兰台	66kV	兰台/2#	40	10.89	27.23%	26.58%				16860			
162	变电四	劳动	66kV	劳动/1#	50	35.30	70.60%	73.82%			2021年9月	0	是	2025	
163	变电四	劳动	66kV	劳动/2#	50	26.59	53.18%	63.42%			2021年9月	0	是	2025	
164	辽中	老观坨	66kV	老观坨/1#	16	3.77	23.56%	23.56%				6171			
165	辽中	老观坨	66kV	老观坨/2#	12.5	6.76	54.04%	54.08%				2620			
166	辽中	冷子堡	66kV	冷子堡/1#	20	13.49	67.47%	45.55%			2021年9月	0			
167	辽中	冷子堡	66kV	冷子堡/2#	31.5	11.19	35.53%	51.25%				9803			
168	变电三	李相	66kV	李相/1#	16	9.20	57.50%	52.88%				1230			
169	变电三	李相	66kV	李相/2#	16	9.57	59.81%	39.13%				830			
170	变电一	历工	66kV	历工/1#	40	15.65	39.13%	51.80%				8365			
171	变电一	历工	66kV	历工/2#	40	31.67	79.18%	80.73%			2021年9月	0			
172	新民	梁山	66kV	梁山/1#	10	5.75	57.50%	53.30%				1610			
173	新民	梁山	66kV	梁山/2#	20	6.56	32.80%	30.85%				8360			
174	变电二	粮仓	66kV	粮仓/1#	40	28.25	70.63%	72.70%				950			
175	变电二	粮仓	66kV	粮仓/2#	40	24.33	60.83%	73.23%				1620			
176	变电四	陵东	66kV	陵东/1#	40	23.72	59.30%	67.60%			2021年9月	0	是	2027	
177	变电四	陵东	66kV	陵东/2#	40	32.47	81.18%	91.18%			2021年9月	0	是	2027	
178	辽中	刘二堡	66kV	刘二堡/1#	31.5	14.68	46.60%	91.75%				8041			
179	辽中	刘二堡	66kV	刘二堡/2#	20	12.76	63.80%	63.80%			2021年9月	0			
180	变电三	刘千	66kV	刘千/1#	40	0.00	0.00%	0.00%				30000			
181	变电三	刘千	66kV	刘千/2#	40	15.10	37.75%	34.88%				12459			
182	变电二	柳岗	66kV	柳岗/1#	50	25.98	51.96%	—				10820			
183	变电二	柳岗	66kV	柳岗/2#	50	14.60	29.20%	—				22900			
184	新民	柳河沟	66kV	柳河沟/1#	10	6.26	62.60%	55.80%			2024年8月	0			
185	新民	柳河沟	66kV	柳河沟/2#	10	6.46	64.60%	53.60%			2024年8月	0			
186	辽中	六间房	66kV	六间房/1#	10	5.42	54.21%	21.50%				1025			
187	辽中	六间房	66kV	六间房/2#	10	5.90	59.04%	38.40%				26			
188	新民	罗家房	66kV	罗家房/1#	20	0.11	0.55%	7.50%				14890			
189	新民	罗家房	66kV	罗家房/2#	40	7.73	19.33%	13.03%				19750			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
190	法库	马家	66kV	马家/1#	31.5	11.80	37.46%	38.22%				11825			
191	法库	马家	66kV	马家/2#	31.5	12.60	40.00%	39.75%				11025			
192	变电四	马路湾	66kV	马路湾/1#	31.5	12.84	40.76%	42.76%				10785			
193	变电四	马路湾	66kV	马路湾/2#	31.5	10.35	32.86%	39.30%				13275			
194	变电四	马路湾	66kV	马路湾/3#	31.5	20.88	66.29%	67.71%				2745			
195	变电一	马三家	66kV	马三家/1#	16	14.05	87.81%	68.75%			2023年10月	0			
196	变电一	马三家	66kV	马三家/2#	16	8.58	53.63%	3.13%			2024年2月	0			
197	变电三	麦子屯	66kV	麦子屯/1#	31.5	17.27	54.83%	57.56%				6355			
198	变电三	麦子屯	66kV	麦子屯/2#	31.5	10.06	31.94%	30.32%				13565			
199	辽中	满都户	66kV	满都户/1#	10	3.55	35.53%	0.00%				3947			
200	辽中	满都户	66kV	满都户/2#	10	5.52	55.21%	41.70%				1979			
201	变电二	毛君	66kV	毛君/1#	31.5	9.41	29.87%	32.25%				8815			
202	变电二	毛君	66kV	毛君/2#	31.5	13.95	44.29%	42.67%				7575			
203	法库	孟家	66kV	孟家/1#	40	5.87	14.68%	14.63%				23500			
204	法库	孟家	66kV	孟家/2#	40	4.18	10.45%	2.28%				25820			
205	变电四	南湖	66kV	南湖/1#	40	19.84	49.60%	73.35%				10120			
206	变电四	南湖	66kV	南湖/2#	40	23.04	57.60%	57.78%				3960			
207	变电四	南湖	66kV	南湖/3#	40	14.69	36.73%	31.05%				5270			
208	新民	南窑	66kV	南窑/1#	20	25.55	127.75%	60.10%			2022年10月	0	是	2025	
209	新民	南窑	66kV	南窑/2#	31.5	16.12	51.17%	49.75%				2205			
210	变电一	宁官	220kV	宁官/1#	60	26.02	43.37%	49.43%				18980			
211	变电一	宁官	220kV	宁官/2#	60	24.64	41.07%	43.27%				20360			
212	辽中	牛心坨	66kV	牛心坨/1#	8	6.12	76.52%	0.00%			2025年7月	0			
213	辽中	牛心坨	66kV	牛心坨/2#	10	6.24	62.38%	51.70%				1262			
214	变电三	农场	66kV	农场/1#	10	2.50	25.00%	21.40%				5000			
215	变电二	农大	66kV	农大/1#	50	11.66	23.32%	28.10%				19815			
216	变电二	农大	66kV	农大/2#	50	23.84	47.68%	52.56%				11460			
217	变电二	农高	66kV	农高/1#	40	23.48	58.70%	56.18%			2021年9月	0	是	2028	
218	变电二	农高	66kV	农高/2#	40	33.77	84.43%	89.50%			2021年9月	0	是	2028	
219	变电一	怒江	66kV	怒江/1#	40	19.90	49.75%	63.75%				453			
220	变电一	怒江	66kV	怒江/2#	31.5	14.23	45.17%	49.78%			2022年10月	0			
221	变电一	怒江	66kV	怒江/3#	31.5	23.11	73.37%	58.73%			2024年2月	0			
222	变电二	欧亚	66kV	欧亚/1#	50	36.50	73.00%	75.64%			2021年9月	0			
223	变电二	欧亚	66kV	欧亚/2#	50	29.17	58.34%	43.80%			2021年9月	0			
224	变电二	欧亚	66kV	欧亚/3#	50	17.88	35.76%	36.78%				240			
225	辽中	潘家堡	66kV	潘家堡/1#	31.5	15.93	50.57%	50.57%				7616			
226	辽中	潘家堡	66kV	潘家堡/2#	20	9.06	45.28%	0.00%				2635			
227	变电四	鹏源	66kV	鹏源/1#	50	31.42	62.84%	73.32%				5533			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
228	变电四	鹏源	66kV	鹏源/2#	50	28.54	57.08%	72.56%				4860			
229	变电二	平罗	66kV	平罗/1#	20	15.92	79.60%	66.00%			2023年8月	0	是	2028	
230	变电二	平罗	66kV	平罗/2#	16	5.07	31.69%	26.19%			2023年8月	0	是	2028	
231	辽中	蒲东	66kV	蒲东/1#	20	13.14	65.70%	48.50%				143			
232	辽中	蒲东	66kV	蒲东/2#	20	11.49	57.46%	18.25%				143			
233	变电四	齐贤	66kV	齐贤/1#	31.5	22.96	72.89%	72.89%			2021年9月	0	是	2028	
234	变电四	齐贤	66kV	齐贤/2#	50	26.19	52.38%	52.38%				11310			
235	变电四	齐贤	66kV	齐贤/3#	31.5	14.23	45.17%	45.17%				3680			
236	变电二	棋盘山	66kV	棋盘山/1#	16	13.57	84.81%	86.38%			2022年3月	0	是	2028	
237	变电二	棋盘山	66kV	棋盘山/2#	16	6.32	39.50%	5.94%				2510			
238	变电一	启工	66kV	启工/1#	40	22.13	55.33%	57.80%				7410			
239	变电一	启工	66kV	启工/2#	40	26.46	66.15%	74.25%				3540			
240	新民	前当堡	66kV	前当堡/1#	16	9.74	60.88%	60.88%				2260			
241	新民	前当堡	66kV	前当堡/2#	16	10.30	64.38%	64.38%				1700			
242	变电一	前马	66kV	前马/1#	50	22.04	44.08%	39.48%				14935			
243	变电一	前马	66kV	前马/2#	50	20.57	41.14%	29.22%				13430			
244	变电三	前显	66kV	前显/1#	40	28.00	70.00%	55.15%			2021年9月	0	是	2026	
245	变电三	前显	66kV	前显/2#	40	30.30	75.75%	87.20%			2021年9月	0	是	2026	
246	变电四	青年	66kV	青年/1#	40	33.30	83.25%	73.28%			2024年10月	0			
247	变电四	青年	66kV	青年/2#	40	24.09	60.23%	63.08%			2024年10月	0			
248	变电二	清水	66kV	清水/1#	40	20.50	51.25%	30.90%				9500			
249	变电二	清水	66kV	清水/2#	20	11.30	56.50%	76.65%			2022年9月	0			
250	变电二	全胜	66kV	全胜/1#	40	6.80	17.00%	5.83%				23200			
251	变电二	全胜	66kV	全胜/2#	40	15.86	39.65%	28.25%				14140			
252	变电四	劝工	220kV	劝工/1#	90	41.39	45.99%	49.42%				23610			
253	变电四	劝工	220kV	劝工/2#	90	41.64	46.27%	51.91%				21960			
254	变电二	如意	66kV	如意/1#	40	17.92	44.80%	44.80%				2240			
255	变电二	如意	66kV	如意/2#	40	34.79	86.98%	86.98%			2022年10月	0	是	2028	
256	新民	三道岗子	66kV	三道岗子/1#	16	8.38	52.38%	55.13%				2441			
257	新民	三道岗子	66kV	三道岗子/2#	6.3	0.00	0.00%	0.00%				4525			
258	新民	三道岗子	66kV	三道岗子/3#	10	2.88	28.80%	10.20%				4620			
259	变电四	三好	66kV	三好/1#	31.5	19.06	60.51%	35.40%				1465			
260	变电四	三好	66kV	三好/2#	31.5	14.95	47.46%	21.65%				8675			
261	变电四	三好	66kV	三好/3#	40	15.28	38.20%	32.53%				14720			
262	法库	三泉	66kV	三泉/1#	40	28.83	72.08%	72.08%				1170			
263	法库	三泉	66kV	三泉/2#	40	14.29	35.73%	35.73%				12880			
264	辽中	沙东	66kV	沙东/1#	40	11.53	28.81%	27.33%				16049			
265	辽中	沙东	66kV	沙东/2#	40	8.14	20.35%	16.45%				21546			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
266	变电四	砂山	66kV	砂山/1#	31.5	24.95	79.21%	89.68%			2021年9月	0	是	2028	
267	变电四	砂山	66kV	砂山/2#	31.5	15.47	49.11%	55.68%			2021年9月	0			
268	变电三	山林	66kV	山林/1#	31.5	12.50	39.68%	39.68%				11125			
269	变电三	山林	66kV	山林/2#	31.5	11.30	35.87%	35.90%				12325			
270	变电三	山庄	66kV	山庄/1#	20	17.80	89.00%	70.65%			2021年9月	0	是	2026	
271	变电三	山庄	66kV	山庄/2#	10	0.00	0.00%	0.10%			2021年9月	0	是	2026	
272	变电一	陕西	66kV	陕西/1#	31.5	19.43	61.68%	62.06%				2045			
273	变电一	陕西	66kV	陕西/2#	31.5	16.62	52.76%	53.71%				7005			
274	变电一	陕西	66kV	陕西/3#	31.5	13.30	42.22%	40.32%				10325			
275	变电四	善邻	66kV	善邻/1#	50	13.41	26.82%	26.04%				16908			
276	变电四	善邻	66kV	善邻/2#	50	20.34	40.68%	39.30%				10770			
277	变电二	上佰	66kV	上佰/1#	40	13.34	33.35%	62.13%			2021年9月	0			
278	变电二	上佰	66kV	上佰/2#	40	27.83	69.58%	30.05%			2022年9月	0			
279	变电二	沈海	66kV	沈海/1#	40	28.46	71.15%	59.95%			2022年10月	0	是	2028	
280	变电二	沈海	66kV	沈海/2#	40	27.54	68.85%	65.05%				98			
281	变电二	沈海	66kV	沈海/3#	31.5	22.93	72.79%	75.65%			2022年10月	0	是	2028	
282	康平	胜利	66kV	胜利/1#	6.3	5.83	92.54%	73.17%			2023年4月	0	是	2028	
283	康平	胜利	66kV	胜利/2#	10	6.72	67.20%	62.00%				780			
284	变电三	施官	66kV	施官/1#	31.5	29.40	93.33%	85.11%			2021年9月	0	是	2028	
285	变电三	施官	66kV	施官/2#	31.5	24.60	78.10%	85.75%			2021年9月	0	是	2028	
286	变电三	施官	66kV	施官/3#	40	36.60	91.50%	76.45%			2021年9月	0	是	2028	
287	变电三	史三	66kV	史三/1#	10	6.70	67.00%	65.00%				700			
288	变电三	史三	66kV	史三/2#	10	6.60	66.00%	64.30%				700			
289	变电二	世园	66kV	世园/1#	40	15.07	37.68%	24.90%				14930			
290	变电二	世园	66kV	世园/2#	40	13.55	33.88%	23.15%				13290			
291	变电四	市府	66kV	市府/1#	50	19.91	39.82%	39.82%				17590			
292	变电四	市府	66kV	市府/2#	50	22.40	44.80%	44.80%				14785			
293	变电一	双树	66kV	双树/2#	20	13.24	66.20%	52.55%				1760			
294	法库	双台子	66kV	双台子/1#	20	12.36	61.80%	46.30%				2640			
295	法库	双台子	66kV	双台子/2#	20	10.24	51.20%	40.05%				4760			
296	变电三	水家	66kV	水家/1#	40	22.42	56.05%	52.03%				10			
297	变电三	水家	66kV	水家/2#	40	30.43	76.08%	88.63%			2021年9月	0	是	2027	
298	变电四	顺城	220kV	顺城/1#	90	49.90	55.44%	55.49%				17350			
299	变电四	顺城	220kV	顺城/2#	90	42.85	47.61%	49.12%				24650			
300	辽中	四方台	66kV	四方台/1#	6.3	2.17	34.42%	18.25%				1554			
301	辽中	四方台	66kV	四方台/2#	10	4.80	48.04%	43.20%				2402			
302	辽中	四方台	66kV	四方台/3#(临时车场)	20	10.54	52.71%	18.25%				4359			
303	康平	四家子	66kV	四家子/1#	10	8.71	87.10%	75.60%			2021年9月	0	是	2025	

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
304	康平	四家子	66kV	四家子/2#	10	4.95	49.50%	37.70%				340			
305	变电三	苏北	66kV	苏北/1#	40	24.70	61.75%	59.48%			2025年7月	0			
306	变电三	苏北	66kV	苏北/2#	31.5	27.70	87.94%	67.90%			2021年9月	0	是	2028	
307	变电三	苏南	66kV	苏南/1#	50	25.50	51.00%	54.40%				2315			
308	变电三	苏南	66kV	苏南/2#	50	38.90	77.80%	51.80%			2021年9月	0			
309	变电三	苏南	66kV	苏南/3#	40	31.00	77.50%	61.80%			2021年9月	0			
310	变电三	孙家寨	66kV	孙家寨/1#	40	27.41	68.53%	72.70%			2021年9月	0			
311	变电三	孙家寨	66kV	孙家寨/2#	50	27.50	55.00%	0.00%				10000			
312	康平	所口	66kV	所口/1#	10	5.15	51.50%	48.60%				2350			
313	康平	所口	66kV	所口/2#	10	0.00	0.00%	0.00%				7500			
314	变电四	太原	220kV	太原/1#	90	43.75	48.61%	56.73%				22850			
315	变电四	太原	220kV	太原/2#	90	32.96	36.62%	39.53%				34540			
316	康平	碳纤维	66kV	碳纤维/1#	40	0.00	0.00%	0.00%				30000			
317	康平	碳纤维	66kV	碳纤维/2#	40	0.00	0.00%	0.00%				30000			
318	变电三	桃仙	66kV	桃仙/1#	31.5	24.30	77.14%	36.89%			2022年7月	0	是	2028	
319	变电三	桃仙	66kV	桃仙/2#	31.5	18.20	57.78%	48.19%			2022年7月	0	是	2028	
320	新民	陶屯	66kV	陶屯/1#	16	11.84	74.00%	33.75%			2024年12月	0			
321	新民	陶屯	66kV	陶屯/2#	16	14.75	92.19%	51.38%			2024年12月	0			
322	变电二	天乾	66kV	天乾/1#	40	35.80	89.50%	59.35%			2021年9月	0	是	2027	
323	变电二	天乾	66kV	天乾/2#	40	37.06	92.65%	83.30%			2021年9月	0	是	2027	
324	康平	田家	66kV	田家/1#	5	3.40	68.00%	53.40%			2021年9月	0	是	2025	
325	康平	田家	66kV	田家/2#	10	8.70	87.00%	66.80%			2025年7月	0			
326	变电三	铁匠	66kV	铁匠/1#	40	27.26	68.15%	50.18%				2120			
327	变电三	铁匠	66kV	铁匠/2#	40	26.62	66.55%	66.70%				3380			
328	变电三	铁匠	66kV	铁匠/3#	40	20.81	52.03%	46.75%				8570			
329	变电三	佟沟	66kV	佟沟/1#	50	23.90	47.80%	45.30%				11127			
330	法库	团山子	66kV	团山子/1#	40	20.21	50.53%	50.53%				9790			
331	法库	团山子	66kV	团山子/2#	40	18.48	46.20%	46.20%				11520			
332	法库	团山子	66kV	团山子/3#	31.5	13.79	43.78%	43.78%				9835			
333	变电四	万达	66kV	万达/1#	40	14.32	35.80%	34.80%				15680			
334	变电四	万达	66kV	万达/2#	40	20.15	50.38%	68.93%				8600			
335	变电四	万柳	66kV	万柳/1#	31.5	22.43	71.21%	86.89%			2021年9月	0			
336	变电四	万柳	66kV	万柳/2#	31.5	18.82	59.75%	70.03%			2021年9月	0			
337	变电四	万柳	66kV	万柳/3#	31.5	21.35	67.78%	85.33%			2021年9月	0			
338	变电一	汪河	66kV	汪河/1#	40	19.06	47.65%	38.05%				9722			
339	变电一	汪河	66kV	汪河/2#	40	18.01	45.03%	35.90%				7916			
340	变电三	汪家	66kV	汪家/1#	40	11.45	28.63%	20.40%			2024年5月	0			
341	变电三	汪家	66kV	汪家/2#	40	14.55	36.38%	20.55%			2024年2月	0			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
342	变电三	王刚	66kV	王刚/1#	20	15.20	76.00%	60.20%			2021年9月	0			
343	变电三	王刚	66kV	王刚/2#	10	4.90	49.00%	40.60%			2021年9月	0			
344	变电二	王驿	66kV	王驿/1#	40	15.40	38.50%	33.05%				13010			
345	变电二	王驿	66kV	王驿/2#	40	25.60	64.00%	62.28%				4400			
346	变电二	旺牛	66kV	旺牛/1#	20	11.68	58.40%	82.80%			2023年7月	0	是	2028	
347	变电二	旺牛	66kV	旺牛/2#	20	13.18	65.90%	53.55%			2023年7月	0	是	2028	
348	变电四	望花	66kV	望花/1#	50	17.60	35.20%	36.88%				17885			
349	变电四	望花	66kV	望花/2#	50	22.82	45.64%	54.94%				11980			
350	法库	魏家	66kV	魏家/1#	40	27.89	69.73%	69.73%				2110			
351	法库	魏家	66kV	魏家/2#	40	19.86	49.65%	49.65%				8250			
352	新民	温台	66kV	台/1#（临时间隔	8	3.87	48.38%	51.88%				2130			
353	变电二	文北	66kV	文北/1#	50	28.10	56.20%	39.64%			2021年12月	0	是	2028	
354	变电二	文北	66kV	文北/2#	50	16.60	33.20%	27.10%			2023年10月	0			
355	变电四	文艺	66kV	文艺/1#	63	25.10	39.84%	40.06%				9080			
356	变电四	文艺	66kV	文艺/2#	63	13.58	21.56%	29.54%				33670			
357	康平	卧龙	66kV	卧龙/1#	20	13.61	68.05%	45.75%			2025年7月	0			
358	康平	卧龙	66kV	卧龙/2#	20	11.06	55.30%	29.85%				1440			
359	辽中	乌伯牛	66kV	乌伯牛/1#	20	4.92	24.60%	22.00%				8872			
360	辽中	乌伯牛	66kV	乌伯牛/2#	20	6.29	31.44%	21.90%				3637			
361	变电一	五金	66kV	五金/1#	50	28.55	57.10%	59.48%			2024年12月	0			
362	变电一	五金	66kV	五金/2#	50	31.77	63.54%	70.44%			2024年12月	0			
363	变电三	下深	66kV	下深/1#	40	29.48	73.70%	86.95%			2021年9月	0	是	2028	
364	变电三	下深	66kV	下深/2#	40	32.42	81.05%	81.05%			2021年9月	0	是	2028	
365	变电二	小东	66kV	小东/1#	31.5	15.17	48.16%	48.16%			2023年8月	0			
366	变电二	小东	66kV	小东/2#	31.5	13.59	43.14%	43.14%				6285			
367	变电二	小东	66kV	小东/3#	40	9.01	22.53%	22.53%				20990			
368	新民	小民屯	66kV	小民屯/1#	10	9.58	95.80%	84.00%			2021年9月	0	是	2026	
369	新民	小民屯	66kV	小民屯/2#	20	12.80	64.00%	59.30%			2024年2月	0	是	2026	
370	变电二	孝信	66kV	孝信/1#	50	30.30	60.60%	60.02%			2021年9月	0	是	2028	
371	变电二	孝信	66kV	孝信/2#	50	35.60	71.20%	92.76%			2021年9月	0	是	2028	
372	变电二	新城子	66kV	新城子/1#	20	5.85	29.25%	45.50%				9150			
373	变电二	新城子	66kV	新城子/2#	16	7.45	46.56%	40.63%				2170			
374	新民	新民	66kV	新民/1#	31.5	25.55	81.11%	73.27%			2021年9月	0	是	2025	
375	新民	新民	66kV	新民/2#	31.5	20.63	65.49%	69.08%			2022年3月	0	是	2025	
376	辽中	新民屯	66kV	新民屯/1#	31.5	24.25	76.98%	59.21%			2025年7月	0			
377	辽中	新民屯	66kV	新民屯/2#	31.5	16.33	51.84%	51.84%				3001			
378	辽中	新民屯	66kV	新民屯/3#	40	35.18	87.94%	87.95%			2022年10月	0			
379	新民	新兴	66kV	新兴/1#	40	16.60	41.50%	30.25%				13400			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
380	新民	新兴	66kV	新兴/2#	40	17.99	44.98%	10.25%				12010			
381	法库	新依	66kV	新依/1#	31.5	12.82	40.70%	43.49%				10805			
382	法库	新依	66kV	新依/2#	31.5	9.95	31.59%	26.19%				7945			
383	新民	兴隆	66kV	兴隆/1#	16	15.77	98.56%	43.88%			2021年9月	0			
384	新民	兴隆	66kV	兴隆/2#	20	9.95	49.75%	57.00%				820			
385	法库	秀水	66kV	秀水/1#	20	12.42	62.10%	52.90%				2180			
386	法库	秀水	66kV	秀水/2#	20	11.94	59.70%	47.50%				3060			
387	变电三	雪松	66kV	雪松/1#	50	19.50	39.00%	56.16%				9620			
388	变电三	雪松	66kV	雪松/2#	50	37.40	74.80%	68.74%			2021年9月	0			
389	变电一	亚明	66kV	亚明/1#	31.5	15.38	48.83%	56.57%				3855			
390	变电一	亚明	66kV	亚明/2#	31.5	22.84	72.51%	72.76%			2022年3月	0	是	2027	
391	变电一	亚明	66kV	亚明/3#	31.5	0.00	0.00%	0.00%				19735			
392	变电一	羊吉	66kV	羊吉/1#	40	26.68	66.70%	66.70%				1660			
393	变电一	羊吉	66kV	羊吉/2#	40	12.40	31.00%	31.00%				14921			
394	变电三	杨官	66kV	杨官/1#	40	26.18	65.45%	53.65%			2023年4月	0	是	2026	
395	变电三	杨官	66kV	杨官/2#	40	35.90	89.75%	74.75%			2023年4月	0	是	2026	
396	辽中	杨士岗	66kV	杨士岗/1#	31.5	12.54	39.82%	35.33%				9082			
397	辽中	杨士岗	66kV	杨士岗/2#	31.5	14.78	46.91%	20.76%				8497			
398	辽中	养士堡	66kV	养士堡/1#	20	8.27	41.36%	23.20%				6677			
399	辽中	养士堡	66kV	养士堡/2#	20	8.86	44.28%	31.40%				5783			
400	变电二	尹家	66kV	尹家/1#	50	7.00	14.00%	21.20%				30500			
401	变电二	尹家	66kV	尹家/2#	50	7.00	14.00%	0.00%				30500			
402	变电三	营盘	66kV	营盘/1#	40	30.67	76.68%	77.25%			2021年9月	0	是	2027	
403	变电三	营盘	66kV	营盘/2#	40	32.42	81.05%	83.73%			2021年9月	0	是	2027	
404	变电四	应昌	66kV	应昌/1#	40	22.58	56.45%	56.45%			2024年2月	0	是	2028	
405	变电四	应昌	66kV	应昌/2#	40	33.96	84.90%	84.90%			2024年2月	0	是	2028	
406	变电三	永乐	66kV	永乐/1#	31.5	8.30	26.35%	26.41%				15325			
407	变电三	永乐	66kV	永乐/2#	31.5	5.10	16.19%	37.02%				18525			
408	变电三	于山	66kV	于山/1#	50	34.08	68.16%	81.62%				3420			
409	变电三	于山	66kV	于山/2#	50	21.17	42.34%	52.92%				14400			
410	变电三	榆树	66kV	榆树/1#	40	27.83	69.58%	71.68%				10			
411	变电三	榆树	66kV	榆树/2#	40	28.16	70.40%	93.25%				10			
412	变电二	詹屯	66kV	詹屯/1#	31.5	15.20	48.25%	51.21%				8425			
413	变电二	詹屯	66kV	詹屯/2#	31.5	16.10	51.11%	59.90%				7525			
414	变电四	展览	66kV	展览/1#	63	36.37	57.73%	55.60%				8380	是	2028	
415	变电四	展览	66kV	展览/2#	63	16.40	26.03%	32.48%				29260			
416	变电四	站前	66kV	站前/1#	40	23.47	58.68%	58.68%				5415			
417	变电四	站前	66kV	站前/2#	40	23.60	59.00%	59.00%				4342			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
418	康平	张强	66kV	张强/1#	16	13.38	83.63%	55.94%			2024年2月	0			
419	康平	张强	66kV	张强/2#	16	8.65	54.06%	39.81%			2025年7月	0			
420	变电一	张士	66kV	张士/1#	31.5	11.17	35.46%	0.00%				11560			
421	变电一	张士	66kV	张士/2#	31.5	20.37	64.67%	77.78%				2255			
422	变电一	张士	66kV	张士/3#	31.5	8.60	27.30%	29.02%				14036			
423	新民	张屯	66kV	张屯/1#	20	11.45	57.25%	82.00%			2024年12月	0			
424	新民	张屯	66kV	张屯/2#	20	0.02	0.10%	0.00%			2025年7月	0			
425	变电三	彰驿	66kV	彰驿/1#	50	6.25	12.50%	12.20%				31250			
426	变电三	彰驿	66kV	彰驿/2#	50	0.00	0.00%	0.00%				37500			
427	变电二	长江	66kV	长江/1#	40	28.34	70.85%	67.88%			2022年3月	0	是	2026	
428	变电二	长江	66kV	长江/2#	40	33.04	82.60%	77.20%			2022年3月	0	是	2026	
429	变电三	长青	66kV	长青/1#	40	31.22	78.05%	60.98%			2021年9月	0	是	2028	
430	变电三	长青	66kV	长青/2#	40	19.67	49.18%	48.10%				5110			
431	辽中	长滩	66kV	长滩/1#	6.3	4.29	68.04%	52.22%			2025年7月	0			
432	辽中	长滩	66kV	长滩/2#	10	5.20	52.00%	18.70%				2120			
433	变电一	赵家	66kV	赵家/1#	40	11.59	28.98%	15.00%				18410			
434	变电一	赵家	66kV	赵家/2#	40	6.53	16.33%	3.75%				20440			
435	变电一	肇工	66kV	肇工/1#	31.5	23.97	76.10%	60.79%			2022年10月	0	是	2027	
436	变电一	肇工	66kV	肇工/2#	31.5	13.14	41.71%	57.27%				3560			
437	变电一	郑家	66kV	郑家/1#	31.5	16.84	53.46%	53.46%				1550			
438	变电一	郑家	66kV	郑家/2#	31.5	20.51	65.11%	65.11%				1550			
439	变电二	中马	66kV	中马/1#	16	5.91	36.94%	38.50%				6090			
440	变电二	中马	66kV	中马/2#	16	5.96	37.25%	39.00%				6040			
441	康平	中心	66kV	中心/1#	20	11.02	55.10%	53.55%			2022年3月	0			
442	康平	中心	66kV	中心/2#	20	14.58	72.90%	66.65%			2022年3月	0			
443	变电二	中心台	66kV	中心台/1#	16	11.30	70.63%	40.38%			2025年7月	0			
444	变电二	中心台	66kV	中心台/2#	16	11.70	73.13%	38.44%			2025年7月	0			
445	变电一	重工	66kV	重工/1#	50	22.34	44.68%	49.82%				15160			
446	变电一	重工	66kV	重工/2#	40	12.47	31.18%	24.13%				11285			
447	变电二	朱尔	66kV	朱尔/1#	31.5	19.20	60.95%	58.41%				4000			
448	变电二	朱尔	66kV	朱尔/2#	31.5	19.50	61.90%	59.65%				2725			
449	变电二	朱尔	66kV	朱尔/3#	31.5	20.30	64.44%	81.87%				2900			
450	辽中	朱家房	66kV	朱家房/1#	20	11.83	59.13%	59.15%				1234			
451	辽中	朱家房	66kV	朱家房/2#	20	3.35	16.76%	0.00%				8432			
452	变电三	祝家	66kV	祝家/1#	16	9.46	59.13%	61.63%				2320			
453	变电三	祝家	66kV	祝家/2#	16	8.25	51.56%	49.63%				3000			
454	变电一	铸造	66kV	铸造/1#	40	23.52	58.80%	46.98%				1814			
455	变电一	铸造	66kV	铸造/2#	40	24.74	61.85%	41.18%				1814			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清 单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
456	法库	赵贝堡	66kV	赵贝堡/1#	31.5	0.00	0.00%	0.00%				23625			
457	法库	赵贝堡	66kV	赵贝堡/2#	31.5	0.00	0.00%	0.00%				23625			
458	变电一	小于	66kV	小于/1#	50	0.17	0.34%	0.00%				35330			
459	变电一	小于	66kV	小于/2#	50	8.10	16.20%	11.00%				27958			
460	辽中	赵柳房	66kV	赵柳房/1#	31.5	19.48	61.85%	61.84%				4144			
461	辽中	赵柳房	66kV	赵柳房/2#	31.5	15.29	48.55%	48.54%				8080			
462	变电三	苏桃	66kV	苏桃/1#	50	4.30	8.60%	8.78%				30400			
463	变电三	苏桃	66kV	苏桃/2#	50	4.40	8.80%	8.68%				30300			
464	变电三	曹仲	66kV	曹仲/1#	40	10.00	25.00%	16.55%				14956			
465	变电三	曹仲	66kV	曹仲/2#	40	19.60	49.00%	28.83%				9896			
466	变电三	新南	66kV	新南/1#	40	24.50	61.25%	31.18%			2025年4月	0	是	2028	
467	变电三	新南	66kV	新南/2#	40	25.90	64.75%	40.00%			2025年4月	0	是	2028	
468	变电三	智慧	66kV	智慧/1#	31.5	7.06	22.41%	38.57%			2025年7月	0			
469	变电三	智慧	66kV	智慧/2#	31.5	6.42	20.38%	23.17%				4602			
470	变电三	莫子山	66kV	莫子山/1#	50	0.00	0.00%	0.00%				37500			
471	变电三	莫子山	66kV	莫子山/2#	50	14.93	29.86%	30.56%				18570			
472	变电三	白沙	66kV	白沙/1#	50	4.93	9.86%	2.82%				26935			
473	变电三	白沙	66kV	白沙/2#	50	2.35	4.70%	5.52%				35150			
474	变电二	核心	66kV	核心/1#	31.5	2.00	6.35%	2.22%				21625			
475	变电二	核心	66kV	核心/2#	31.5	2.00	6.35%	0.00%				13625			
476	变电四	中街	66kV	中街/1#	50	0.00	0.00%	0.00%				37500			
477	变电四	中街	66kV	中街/2#	50	0.00	0.00%	0.00%				37500			

2025年三季度国网沈阳供电公司间隔负面情况

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	变电一	宁官	交流220kV	0	2021. 11			
2	变电四	劝工	交流220kV	0	2021. 11	是	2028	
3	变电四	顺城	交流220kV	1				
4	变电四	太原	交流220kV	0	2021. 11	是	2028	
5	变电一	产业	交流220kV	12				
6	变电三	安顺	交流66kV	0	2021. 11	是	2027	
7	辽中	敖司牛	交流66kV	2				
8	变电三	白塔	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
9	法库	柏家沟	交流66kV	1				
10	法库	包家屯	交流66kV	7				
11	法库	宝山	交流66kV	1				
12	变电三	鲍家	交流66kV	1				
13	变电二	北陵	交流66kV	0	2022. 6			
14	变电四	北塔	交流66kV	11				
15	变电二	北兴	交流66kV	2				
16	变电一	曹家	交流66kV	2				
17	新民	查牛	交流66kV	0	2021. 11			
18	变电二	长江	交流66kV	0	2021. 11			
19	变电三	长青	交流66kV	2				
20	辽中	长滩	交流66kV	2				
21	康平	朝阳	交流66kV	0	2021. 11	是	2025	
22	变电三	陈相	交流66kV	14				
23	康平	城南	交流66kV	3				
24	变电四	崇山	交流66kV	7				
25	辽中	茨北	交流66kV	0	2021. 11			
26	辽中	茨榆坨	交流66kV	0	2021. 11			
27	变电三	达连	交流66kV	0	2021. 11			
28	变电四	大东	交流66kV	2				
29	法库	大孤家	交流66kV	6				
30	辽中	大黑	交流66kV	0	2021. 11			
31	新民	大红旗	交流66kV	3				
32	新民	大柳	交流66kV	5				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
33	变电三	大潘	交流66kV	7				
34	变电一	大兴	交流66kV	0	2021.11	是	2027	
35	变电二	大志	交流66kV	0	2021.11			
36	辽中	代家房	交流66kV	2				
37	变电二	道义	交流66kV	4				
38	新民	东郊	交流66kV	13				
39	变电一	东民	交流66kV	0	2021.11			
40	变电二	董楼子	交流66kV	3				
41	变电三	洞庭	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
42	新民	法哈牛	交流66kV	0	2021.11	是	2025	
43	变电一	范屯	交流66kV	14				
44	变电二	方家	交流66kV	8				
45	康平	方家镇	交流66kV	5				
46	变电二	方溪	交流66kV	0	2021.11			
47	变电四	方型	交流66kV	8				
48	康平	富裕	交流66kV	13				
49	变电一	高明	交流66kV	0	2021.11			
50	变电一	工农	交流66kV	2				
51	新民	公主屯	交流66kV	9				
52	变电一	勾莲	交流66kV	1				
53	变电三	孤家子	交流66kV	0	2021.11			
54	变电一	光辉	交流66kV	6				
55	变电二	广源	交流66kV	0	2021.11	是	2026	
56	变电四	广州	交流66kV	0	2021.11	是	2027	
57	法库	果子园	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
58	辽中	航辽	交流66kV	10				
59	康平	郝官	交流66kV	1				
60	变电四	和平	交流66kV	0	2021.11			
61	变电二	河北	交流66kV	0	2022.9			
62	变电四	红卫	交流66kV	3				
63	新民	侯家	交流66kV	15				
64	变电一	后马	交流66kV	0	2021.11			
65	变电二	虎镇	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
66	变电二	花山	交流66kV	3				
67	变电三	花园	交流66kV	3				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
68	变电四	滑翔	交流66kV	0	2022.9	是	2028	
69	变电一	化学	交流66kV	0	2021.11			
70	变电四	怀远	交流66kV	0	2021.11	是	2027	
71	变电二	黄家	交流66kV	2				
72	变电三	夹河	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
73	变电一	家俱	交流66kV	11				
74	变电一	建筑	交流66kV	3				
75	新民	姜屯	交流66kV	2				
76	变电一	金湖	交流66kV	0	2023.12			
77	新民	金五台	交流66kV	0	2021.11			
78	变电一	昆明	交流66kV	1				
79	变电一	昆山	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
80	变电一	兰台	交流66kV	2				
81	变电四	劳动	交流66kV	0	2021.11	是	2025	
82	辽中	老观坨	交流66kV	3				
83	辽中	冷子堡	交流66kV	2				
84	变电三	李相	交流66kV	0	2021.11	是	2025	
85	变电一	历工	交流66kV	0	2021.11			
86	变电二	粮仓	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
87	新民	梁山	交流66kV	0	2021.11			
88	变电四	陵东	交流66kV	1				
89	辽中	刘二堡	交流66kV	2				
90	变电三	刘千	交流66kV	1				
91	变电二	柳岗	交流66kV	2				
92	新民	柳河沟	交流66kV	0	2021.11			
93	辽中	六间房	交流66kV	1				
94	新民	罗家房	交流66kV	7				
95	法库	马家	交流66kV	3				
96	变电四	马路湾	交流66kV	0	2021.11			
97	变电一	马三家	交流66kV	9				
98	辽中	满都户	交流66kV	3				
99	变电二	毛君	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
100	法库	孟家	交流66kV	20				
101	变电四	南湖	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
102	新民	南窑	交流66kV	3				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
103	辽中	牛心坨	交流66kV	1				
104	变电三	农场	交流66kV	2				
105	变电二	农大	交流66kV	1				
106	变电二	农高	交流66kV	1				
107	变电一	怒江	交流66kV	2				
108	变电二	欧亚	交流66kV	0	2021.11			
109	辽中	潘家堡	交流66kV	4				
110	变电四	鹏源	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
111	变电二	平罗	交流66kV	1				
112	变电二	棋盘山	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
113	变电四	齐贤	交流66kV	2				
114	变电一	启工	交流66kV	4				
115	新民	前当堡	交流66kV	3				
116	变电一	前马	交流66kV	2				
117	变电三	前显	交流66kV	1				
118	变电四	青年	交流66kV	2				
119	变电二	清水	交流66kV	5				
120	变电二	全胜	交流66kV	0	2021.11			
121	变电二	如意	交流66kV	0	2021.11			
122	新民	三道岗子	交流66kV	0	2021.11			
123	变电四	三好	交流66kV	6				
124	法库	三泉	交流66kV	7				
125	变电四	砂山	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
126	辽中	沙东	交流66kV	17				
127	变电三	山林	交流66kV	2				
128	变电三	山庄	交流66kV	3				
129	变电一	陕西	交流66kV	3				
130	变电四	善邻	交流66kV	0	2021.11			
131	变电二	上佰	交流66kV	0	2021.11			
132	变电二	沈海	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
133	康平	胜利	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
134	变电三	施官	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
135	变电三	史三	交流66kV	0	2021.11			
136	变电二	世园	交流66kV	0	2021.11			
137	变电四	市府	交流66kV	0	2024.6	是	2027	

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
138	变电一	双树	交流66kV	14				
139	法库	双台子	交流66kV	0	2021.11			
140	变电三	水家	交流66kV	0	2021.11			
141	辽中	四方台	交流66kV	4				
142	康平	四家子	交流66kV	2				
143	变电三	苏北	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
144	变电三	苏南	交流66kV	0	2021.11			
145	变电三	孙家寨	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
146	康平	碳纤维	交流66kV	20				
147	变电三	桃仙	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
148	新民	陶屯	交流66kV	13				
149	变电二	天乾	交流66kV	0	2021.11	是	2027	
150	康平	田家	交流66kV	0	2024.8	是	2025	
151	变电三	铁匠	交流66kV	3				
152	法库	团山子	交流66kV	0	2021.11			
153	变电四	万达	交流66kV	4				
154	变电四	万柳	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
155	变电三	汪河	交流66kV	2				
156	变电三	王刚	交流66kV	0	2021.11			
157	变电二	王驿	交流66kV	12				
158	变电四	望花	交流66kV	3				
159	法库	魏家	交流66kV	2				
160	新民	温台	交流66kV	0	2021.11			
161	变电二	文北	交流66kV	0	2024.5	是	2028	
162	变电四	文艺	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
163	康平	卧龙	交流66kV	0	2021.11			
164	辽中	乌伯牛	交流66kV	5				
165	变电一	五金	交流66kV	0	2021.11			
166	变电三	下深	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
167	变电二	小东	交流66kV	12				
168	新民	小民屯	交流66kV	7				
169	变电二	孝信	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
170	变电二	新城子	交流66kV	9				
171	变电一	得胜	交流66kV	10				
172	新民	新民	交流66kV	6				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
173	辽中	新民屯	交流66kV	2				
174	新民	新兴	交流66kV	9				
175	法库	新依	交流66kV	2				
176	新民	兴隆	交流66kV	9				
177	法库	秀水	交流66kV	1				
178	变电三	雪松	交流66kV	3				
179	变电一	亚明	交流66kV	2				
180	变电三	杨官	交流66kV	0	2021. 11	是	2026	
181	辽中	杨士岗	交流66kV	3				
182	变电一	羊吉	交流66kV	0	2021. 11			
183	辽中	养士堡	交流66kV	0	2021. 11			
184	变电二	尹家	交流66kV	11				
185	变电四	应昌	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
186	变电三	营盘	交流66kV	0	2021. 11	是	2027	
187	变电三	永乐	交流66kV	9				
188	变电三	于山	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
189	变电三	榆树	交流66kV	0	2021. 11	是	2025	
190	变电二	詹屯	交流66kV	4				
191	变电四	展览	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
192	变电四	站前	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
193	变电三	彰驿	交流66kV	16				
194	康平	张强	交流66kV	18				
195	变电一	张士	交流66kV	4				
196	新民	张屯	交流66kV	7				
197	变电一	肇工	交流66kV	1				
198	变电一	郑家	交流66kV	3				
199	变电二	中马	交流66kV	9				
200	康平	中心	交流66kV	0	2021. 11			
201	变电二	中心台	交流66kV	3				
202	变电一	重工	交流66kV	1				
203	变电二	朱尔	交流66kV	7				
204	辽中	朱家房	交流66kV	2				
205	变电一	铸造	交流66kV	1				
206	变电三	祝家	交流66kV	0	2021. 11			
207	变电三	佟沟	交流66kV	6				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
208	变电三	麦子屯	交流66kV	7				
209	变电二	旺牛	交流66kV	5				
210	变电一	赵家	交流66kV	3				
211	变电三	曹仲	交流66kV	11				
212	变电三	苏桃	交流66kV	19				
213	变电三	新南	交流66kV	0	2022. 9	是	2028	
214	变电一	小于	交流66kV	17				
215	变电三	智慧	交流66kV	0	2024. 10	是	2028	
216	辽中	赵柳房	交流66kV	10				
217	变电三	汪家	交流66kV	2				
218	变电二	东场	交流66kV	0	2024. 6			
219	辽中	蒲东	交流66kV	6				
220	变电三	莫子山	交流66kV	0	2024. 9	是	2025	
221	康平	所口	交流66kV	9				
222	辽中	金山	交流66kV	18				
223	法库	赵贝堡	交流66kV	14				
224	变电三	白沙	交流66kV	6				
225	变电四	中街	交流66kV	5				
226	变电二	核心	交流66kV	13				
227	变电三	创意	交流66kV	1				
228	变电二	大望	交流66kV	4				
229	新民	沙河	交流66kV	20				
230	变电三	雪莲	交流66kV	24				
231	康平	开发区	交流66kV	24				
232	未划分单位	前进	交流66kV	24				
233	康平	海州	交流66kV	24				
234	新民	双营	交流66kV	24				
235	未划分单位	南台	交流66kV	24				
236	变电三	科技	交流66kV	24				
237	新民	沈胡	交流66kV	24				
238	未划分单位	李巴彦	交流66kV	24				

2025年三季度国网沈阳供电公司 10千伏线路开放容量及负面情况

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1	浑南	安顺变	艺术线	10kV	600	276	46%	0	0	46%	0	0		是	2025年12月	0.93%
2	浑南	安顺变	安深线	10kV	553	123	22%	0	0	22%	0	0		是		-26.49%
3	浑南	安顺变	安东线	10kV	600	390	65%	0	0	65%	0	0		是	2027年12月	4.72%
4	浑南	安顺变	安汇线	10kV	600	205.4	34%	0	0	34%	0	0		是		24.73%
5	浑南	安顺变	安科线	10kV	600	253	42%	0	0	42%	0	0		是		22.29%
6	苏家屯	安顺变	安南线	10kV	600	575	96%	0	0	96%	0	0		是	2026年	-0.27%
7	浑南	安顺变	安下甲	10kV	553	190	34%	0	0	34%	0	0		是		12.41%
8	浑南	安顺变	安沈线	10kV	600	334	56%	0	0	56%	0	0		是		5.63%
9	浑南	安顺变	顺西线	10kV	600	438	73%	0	0	73%	0	0		是	2027年12月	25.75%
10	浑南	安顺变	安下乙	10kV	553	243	44%	0	0	44%	0	0		是		14.31%
11	浑南	安顺变	安松线	10kV	600	198	33%	0	0	33%	0	0		是		-0.78%
12	浑南	安顺变	安学线	10kV	846	113	13%	0	0	13%	0	0		是		4.88%
13	浑南	安顺变	安校线	10kV	600	125	21%	0	0	21%	0	0		是		-4.62%
14	浑南	安顺变	安智线	10kV	600	273	46%	0	0	46%	0	0		是		-9.46%
15	浑南	安顺变	安泰线	10kV	584	329	56%	0	0	56%	0	0		是		-4.81%
16	浑南	安顺变	安软线	10kV	600	426	71%	0	0	71%	0	0		是	2027年12月	-8.69%
17	浑南	安顺变	安于乙	10kV	600	60	10%	0	0	10%	0	0		是		-23.05%
18	浑南	安顺变	安通线	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年12月	7.44%
19	浑南	安顺变	安运线	10kV	600	154	26%	0	0	26%	0	0		是		29.50%
20	浑南	安顺变	安于甲	10kV	600	124	21%	0	0	21%	0	0		是		-28.10%
21	浑南	安顺变	安青线	10kV	600	6	1%	0	0	1%	0	0		是		-29.24%
22	浑南	安顺变	安园线	10kV	600	170	28%	0	0	28%	0	0		是		-22.54%
23	东陵	安顺变	安张线	10kV	600	6.44	1%	0	0	0%	0	0		是	2028年12月	0.00%
24	辽中	敖司牛	中心线	10kV	300	153	51%	0	0	51%	0	0		是	2026年12月	22.72%
25	辽中	敖司牛	自来水	10kV	403	336	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年12月	-20.49%
26	辽中	敖司牛	商业线	10kV	400	362	91%	50	100	91%	0	0		是	2026年12月	2.66%
27	辽中	敖司牛	城东线	10kV	403	265	66%	0	0	65%	0	0		是	2026年12月	-3.34%
28	辽中	敖司牛	局供线	10kV	285	122	43%	0	0	43%	0	0		是	2026年12月	0.51%
29	辽中	敖司牛	卡力马	10kV	400	242	61%	0	0	101%	0	0		是	2026年12月	3.33%
30	辽中	敖司牛	金属线	10kV	352	92	26%	0	0	26%	0	0		是	2026年12月	0.46%
31	辽中	敖司牛	金港线	10kV	200	129	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年12月	9.76%
32	辽中	敖司牛	育才线	10kV	403	208	52%	0	0	52%	0	0		是	2026年12月	3.80%
33	辽中	敖司牛	小帮牛	10kV	200	25	13%	0	0	11%	0	0		是	2026年12月	8.35%
34	辽中	敖司牛	城西线	10kV	403	366	91%	0	0	91%	0	0		是	2026年12月	2.09%
35	辽中	敖司牛	制药厂	10kV	600	123	21%	0	0	21%	0	0		是	2026年12月	35.50%
36	浑南	白塔变	东化线	10kV	553	421	76%	0	0	76%	0	0		是	2027年12月	-13.61%
37	苏家屯	白塔变	白恒线	10kV	600	250	42%	0	0	42%	0	0				6.49%
38	浑南	白塔变	白成甲	10kV	553	91	16%	0	0	16%	0	0		是		4.83%
39	浑南	白塔变	铜网线	10kV	600	85	14%	0	0	14%	0	0		是		-109.98%
40	苏家屯	白塔变	长白线	10kV	553	357	65%	0	0	65%	0	0		是	2027年	13.70%
41	苏家屯	白塔变	白金线	10kV	600	490	82%	0	0	82%	0	0		是	2026年	0.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
42	浑南	白塔变	四库线	10kV	600	8	1%	0	0	1%	0	0		是		-6.42%
43	苏家屯	白塔变	白总线	10kV	553	336	61%	0	0	48%	0	0		是	2026年	100.00%
44	浑南	白塔变	白榆甲	10kV	600	220	37%	0	0	37%	0	0		是		100.00%
45	浑南	白塔变	白施甲	10kV	600	228	38%	0	0	38%	0	0		是		12.78%
46	苏家屯	白塔变	白雅线	10kV	600	415	69%	0	0	69%	0	0		是	2027年	50.80%
47	苏家屯	白塔变	白郡线	10kV	600	577	96%	0	0	96%	0	0		是	2027年	1.63%
48	苏家屯	白塔变	市场线	10kV	600	524	87%	0	0	87%	0	0		是	2027年	4.26%
49	浑南	白塔变	白亿线	10kV	600	366	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年12月	13.99%
50	苏家屯	白塔变	制药线	10kV	600	471	79%	0	0	79%	0	0		是	2025年	16.66%
51	浑南	白塔变	冷库甲	10kV	553	198	36%	0	0	36%	0	0		是		11.29%
52	浑南	白塔变	冷库乙	10kV	553	156	28%	0	0	28%	0	0		是		68.54%
53	浑南	白塔变	白施乙	10kV	600	442	74%	0	0	74%	0	0		是	2027年12月	33.54%
54	浑南	白塔变	白成乙	10kV	553	366	66%	0	0	66%	0	0		是	2027年12月	-8.91%
55	浑南	白塔变	白榆乙	10kV	600	205	34%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
56	法库	柏家沟	柏和线	10kV	377	231.36	61%	18	16.78	72%	0	0		是	2025年12月	15.47%
57	法库	柏家沟	柏家线	10kV	240	338.52	141%	20	38.93	127%	0	0		是	2025年12月	10.63%
58	法库	包家屯	包家线	10kV	285	276.25	97%	19	63.05	97%	0	0		是	2025年12月	-4.25%
59	法库	包家屯	包秀线	10kV	320	122.02	38%	7	10.83	30%	0	0		是	2027年12月	-10.76%
60	法库	包家屯	包卧线	10kV	285	421.80	148%	8	6.93	123%	0	0		是	2025年12月	3.71%
61	法库	宝山变	博士乙	10kV	292	188.99	65%	0	0	65%	1278	1278				-11.01%
62	法库	宝山变	镇西线	10kV	292	103.85	36%	1	0.56	44%	2753	2753				2.09%
63	法库	宝山变	兴瓷线	10kV	292	208.48	71%	4	4.25	74%	691	691				-4.48%
64	法库	宝山变	法慈线	10kV	285	238.77	84%	28	50.18	123%	0	0		是	2025年12月	6.12%
65	法库	宝山变	博士甲	10kV	292	318.38	109%	0	0	112%	0	0		是	2025年12月	-7.69%
66	法库	宝山变	南环甲	10kV	553	110.98	20%	1	0.28	21%	3825	3825				5.03%
67	法库	宝山变	城南线	10kV	400	305.11	76%	1	2.11	19%	951	951				29.74%
68	法库	宝山变	法镇II线	10kV	292	119.15	41%	2	3.71	41%	2488	2488				1.76%
69	法库	宝山变	南环乙	10kV	553	353.38	64%	2	1.4	64%	2500	2500				4.97%
70	法库	宝山变	宝十线	10kV	292	266.75	91%	12	15.35	91%	0	0		是	2025年12月	-0.40%
71	苏家屯	鲍家变	鲍白线	10kV	553	411	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年	-14.20%
72	苏家屯	鲍家变	鲍施线	10kV	553	598	108%	0	0	81%	0	0		是	2025年	-6.60%
73	苏家屯	鲍家变	鲍苏线	10kV	553	170	31%	0	0	31%	3250	3250				-17.41%
74	苏家屯	鲍家变	鲍沙线	10kV	553	369	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年	-3170.80%
75	苏家屯	鲍家变	鲍瑞线	10kV	600	126	21%	0	0	21%	3250	3250				41.99%
76	苏家屯	鲍家变	鲍热线	10kV	600	437	73%	0	0	66%	1784	1784				-10.08%
77	苏家屯	鲍家变	鲍耐线	10kV	600	122	20%	0	0	20%	7240	7240				4.75%
78	苏家屯	鲍家变	鲍翔线	10kV	600	119	20%	0	0	18%	7292	7292				11.01%
79	苏家屯	鲍家变	鲍联线	10kV	600	235	39%	0	0	39%	5283	5283				61.40%
80	皇姑	北陵变	田义乙	10kV	553	362	65%	0	0	65%	0	0		是		1.17%
81	皇姑	北陵变	田义甲	10kV	553	434	78%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	0.98%
82	皇姑	北陵变	含屯乙	10kV	553	413	75%	0	0	75%	0	0		是	2025年12月	1.64%
83	皇姑	北陵变	卫东乙	10kV	553	169	31%	0	0	31%	0	0		是		-1.13%
84	皇姑	北陵变	北医线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0		是	2025年12月	21.71%
85	皇姑	北陵变	卫东甲	10kV	553	7	1%	0	0	1%	0	0		是	2025年12月	-3.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
86	皇姑	北陵变	含屯甲	10kV	553	170	31%	0	0	31%	0	0		是		-22.26%
87	皇姑	北陵变	黄河乙	10kV	553	310	56%	0	0	56%	0	0		是		-10.44%
88	皇姑	北陵变	北方甲	10kV	553	255	46%	0	0	46%	0	0		是		-16.13%
89	皇姑	北陵变	北乐线	10kV	600	257	43%	0	0	43%	0	0		是	2025年12月	4.59%
90	皇姑	北陵变	银亿线	10kV	600	7	1%	0	0	1%	0	0		是		12.76%
91	皇姑	北陵变	北方乙	10kV	553	338	61%	0	0	61%	0	0		是	2025年12月	-8.54%
92	皇姑	北陵变	北台线	10kV	600	4	1%	0	0	1%	0	0		是		-19.16%
93	皇姑	北陵变	黄河甲	10kV	553	242	44%	0	0	44%	0	0		是		5.04%
94	沈河	北兴变	锐东甲	10kV	600	60	10%	0	0	10%	4090	4090				-15.42%
95	沈河	北兴变	北锐线	10kV	600	116	19%	0	0	19%	4090	4090				6.30%
96	沈河	北兴变	北南甲	10kV	584	27	5%	0	0	5%	4090	4090				6.91%
97	沈河	北兴变	皇冠线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	4090	4090				2.98%
98	沈河	北兴变	军工甲	10kV	553	441	80%	0	0	80%	0	0		是	2025年12月	10.41%
99	沈河	北兴变	军工乙	10kV	553	291	53%	0	0	53%	1664	1664				-0.76%
100	沈河	北兴变	北税甲	10kV	584	312	53%	0	0	53%	0	0		是	2026年12月	10.21%
101	大东	北兴变	大庆甲	10kV	553	233	42%	0	0	42%	2669	2669				1.17%
102	大东	北兴变	大庆乙	10kV	553	201	36%	0	0	36%	0	0		是	2025年12月	2.69%
103	沈河	北兴变	北诺线	10kV	600	57	10%	0	0	10%	8366	8366				-2.18%
104	沈河	北兴变	北顺乙	10kV	584	165	28%	0	0	28%	2811	2811				1.34%
105	沈河	北兴变	北顺甲	10kV	584	24	4%	0	0	4%	5653	5653				1.33%
106	沈河	北兴变	锐东乙	10kV	600	46	8%	0	0	8%	8556	8556				-26.60%
107	沈河	北兴变	锐兴线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	9301	9301				2.39%
108	沈河	北兴变	北税乙	10kV	584	109	19%	0	0	19%	4181	4181				100.00%
109	沈河	北兴变	北学线	10kV	584	285	49%	0	0	49%	1133	1133				3.99%
110	于洪	曹家变	曹大乙	10kV	553	345	62%	0	0	64%	1737	1737				5.97%
111	于洪	曹家变	曹景线	10kV	553	233	42%	0	0	71%	3113	3113		是	2025年	7.12%
112	于洪	曹家变	曹翟线	10kV	553	73	13%	0	0	69%	3113	3113		是	2025年	-8.76%
113	于洪	曹家变	曹山线	10kV	553	303	55%	0	0	49%	0	0				-12.03%
114	于洪	曹家变	曹工线	10kV	553	49	9%	0	0	8%	3113	3113				61.12%
115	于洪	曹家变	曹南乙	10kV	553	218	39%	0	0	97%	4759	4759		是	2025年12月	-36.24%
116	于洪	曹家变	曹漠线	10kV	553	257	46%	0	0	62%	3989	3989		是	2025年10月	11.88%
117	于洪	曹家变	曹大甲	10kV	553	451	82%	1	0.5	78%	0	0		是	2025年	5.57%
118	于洪	曹家变	曹南甲	10kV	553	354	64%	0	0	67%	2489	2489				66.57%
119	新民	查牛变	安福线	10kV	553	159	29%	0	0	45%	2993	2993				-1.98%
120	新民	查牛变	金牛线	10kV	320	69	22%	0	0	22%	2090	2090				-5.89%
121	新民	查牛变	查兴线	10kV	553	184	33%	0	0	33%	320	320				100.00%
122	新民	查牛变	排水线	10kV	320	170	53%	0	0	53%	2044	2044				6.43%
123	新民	查牛变	荒地线	10kV	553	142	26%	0	0	41%	3287	3287				-4.09%
124	康平	朝阳变	集贤线	10kV	553	237	43%	0	0	58%	0	0		是		-7.94%
125	康平	朝阳变	张开线	10kV	553	316	57%	0	0	42%	0	0		是		-6.53%
126	康平	朝阳变	政安线	10kV	400	300	75%	0	0	91%	0	0		是	2026年6月	6.56%
127	康平	朝阳变	振兴线	10kV	553	372	67%	0	0	63%	0	0		是		-5.16%
128	康平	朝阳变	塑化线	10kV	553	239	43%	0	0	83%	0	0		是	2026年12月	3.69%
129	康平	朝阳变	经纬线	10kV	553	446	81%	0	0	79%	0	0		是		6.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
130	康平	朝阳变	朝阳线	10kV	553	328	59%	0	0	60%	0	0		是		2.21%
131	康平	朝阳变	金发线	10kV	423	229	54%	0	0	52%	0	0		是		4.64%
132	康平	朝阳变	热源厂	10kV	553	453	82%	0	0	69%	0	0		是		10.02%
133	康平	朝阳变	朝发线	10kV	553	241	44%	0	0	39%	0	0		是	2026年6月	-26.46%
134	康平	朝阳变	朝富乙	10kV	553	684	124%	15	28	124%	0	0		是	2026年6月	-23.21%
135	康平	朝阳变	朝胜线	10kV	553	477	86%	0	0	76%	59	59				6.91%
136	康平	朝阳变	朝富甲	10kV	553	258	47%	0	0	42%	59	59				-19.27%
137	康平	朝阳变	平江线	10kV	553	247	45%	0	0	77%	59	59				7.78%
138	康平	朝阳变	朝嘉线	10kV	553	204	37%	0	0	37%	59	59				61.34%
139	苏家屯	陈相变	农药线	10kV	320	421	132%	0	0	132%	0	0		是	2025年	-8.26%
140	苏家屯	陈相变	柳匠线	10kV	553	252	46%	0	0	46%	4256	4256				1.36%
141	苏家屯	陈相变	吴家线	10kV	320	129	40%	0	0	38%	1091	1091				11.20%
142	苏家屯	陈相变	中米线	10kV	553	323	58%	0	0	55%	3026	3026				-7.03%
143	苏家屯	陈相变	军政线	10kV	320	299	93%	0	0	93%	0	0		是	2025年	-8.47%
144	苏家屯	陈相变	小卜线	10kV	320	226	71%	0	0	71%	1074	1074				-27.88%
145	康平	城南变	南钱线	10kV	320	272	85%	0	0	33%	0	0		是	2025年12月	14.82%
146	康平	城南变	南西线	10kV	200	157	79%	0	0	75%	398	398				1.88%
147	康平	城南变	铸造线	10kV	200	46	23%	0	0	26%	2321	2321				-2.05%
148	康平	城南变	南环线	10kV	400	52	13%	0	0	12%	3270	3270				3.51%
149	皇姑	崇山变	崇东乙	10kV	553	344	62%	0	0	62%	0	0		是	2026年5月	-4.63%
150	皇姑	崇山变	岐山甲	10kV	553	274	50%	0	0	50%	380	380		是		-3.41%
151	皇姑	崇山变	崇东甲	10kV	553	344	62%	0	0	62%	0	0		是	2026年5月	4.80%
152	皇姑	崇山变	黎明甲	10kV	553	324	59%	0	0	59%	0	0		是	2026年5月	8.68%
153	皇姑	崇山变	崇政线	10kV	600	6	1%	0	0	1%	0	0		是	2025年12月	-25.00%
154	皇姑	崇山变	岐山乙	10kV	553	229	41%	0	0	41%	380	380		是		-5.83%
155	皇姑	崇山变	崇北线	10kV	600	82	14%	0	0	14%	0	0		是		20.34%
156	皇姑	崇山变	成龙线	10kV	600	162	27%	0	0	27%	0	0		是		1.75%
157	皇姑	崇山变	凤凰甲	10kV	553	156	28%	0	0	28%	0	0		是		-23.11%
158	皇姑	崇山变	宁山甲	10kV	553	219	40%	0	0	40%	0	0		是		7.07%
159	皇姑	崇山变	凤凰乙	10kV	553	335	61%	0	0	61%	0	0		是		2.07%
160	皇姑	崇山变	宁山乙	10kV	553	444	80%	0	0	80%	0	0		是	2025年12月	0.82%
161	皇姑	崇山变	嫩江乙	10kV	553	185	33%	0	0	33%	0	0		是		-1.52%
162	皇姑	崇山变	崇医线	10kV	600	109	18%	0	0	18%	0	0		是	2026年5月	-11.11%
163	皇姑	崇山变	盛世线	10kV	600	129	22%	0	0	22%	0	0		是		-28.85%
164	皇姑	崇山变	金穗线	10kV	600	83	14%	0	0	14%	0	0		是		-4.21%
165	皇姑	崇山变	泰山线	10kV	600	289	48%	0	0	48%	0	0		是		-41.39%
166	皇姑	崇山变	中医乙	10kV	553	69	12%	0	0	12%	0	0		是		10.74%
167	皇姑	崇山变	中医甲	10kV	553	200	36%	0	0	36%	0	0		是		4.57%
168	皇姑	崇山变	嫩江甲	10kV	553	201	36%	0	0	36%	0	0		是		-18.27%
169	皇姑	崇山变	审计线	10kV	553	190	34%	0	0	30%	0	0		是	2025年	-22.61%
170	辽中	茨北变	众城线	10kV	377	354	94%	0	0	94%	0	0		是	2025年8月	2.26%
171	辽中	茨北变	九鼎线	10kV	377	170	45%	0	0	45%	0	0				-67.34%
172	辽中	茨北变	伟家线	10kV	320	236	74%	0	0	74%	0	0				3.14%
173	辽中	茨北变	众鑫线	10kV	377	513	136%	7	0.3	136%	0	0		是	2025年11月	12.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
174	辽中	茨北变	港口线	10kV	377	1	0%	1	0.18	0%	0	0				-2.73%
175	辽中	茨北变	巨威线	10kV	377	392	104%	30	2	104%	0	0		是	2025年11月	10.01%
176	辽中	茨北变	乾坤线	10kV	377	107	28%	0	0	28%	0	0				14.07%
177	辽中	茨北变	美家线	10kV	377	144	38%	0	0	38%	0	0				46.83%
178	辽中	茨北变	创业线	10kV	377	341	90%	10	5	90%	0	0		是	2025年8月	2.76%
179	辽中	茨北变	和世线	10kV	377	325	86%	0	0	86%	0	0				-29.17%
180	辽中	茨北变	九州线	10kV	377	162	43%	0	0	43%	0	0				10.26%
181	辽中	茨榆坨	莲花线	10kV	553	523	95%	0	0	57%	0	0		是	2025年9月	-7.34%
182	辽中	茨榆坨	四零一	10kV	328	135	41%	0	0	24%	1515	1515				7.91%
183	辽中	茨榆坨	茨榆坨	10kV	328	315	96%	0	0	57%	0	0				-16.21%
184	辽中	茨榆坨	化肥线	10kV	328	106	32%	0	0	27%	1573	1573				-32.71%
185	辽中	茨榆坨	肖寨门	10kV	328	117	36%	0	0	21%	2774	2774				23.27%
186	辽中	茨榆坨	黄腊坨	10kV	328	240	73%	0	0	75%	906	906				1.06%
187	辽中	茨榆坨	偏堡线	10kV	553	363	66%	0	0	53%	2263	2263				-1.99%
188	辽中	茨榆坨	妈妈街	10kV	320	252	79%	10	10	84%	624	624				-1.44%
189	苏家屯	达连变	达林乙	10kV	553	193	35%	0	0	31%	0	0				-3.58%
190	苏家屯	达连变	达乐甲	10kV	553	106	19%	0	0	19%	0	0		是		3.44%
191	苏家屯	达连变	达史甲	10kV	553	260	47%	0	0	43%	0	0				-28.30%
192	苏家屯	达连变	达桧甲	10kV	600	187	31%	0	0	31%	0	0				-2.00%
193	苏家屯	达连变	达雪甲	10kV	553	451	82%	0	0	82%	0	0		是	2027年	52.67%
194	苏家屯	达连变	达苏甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				99.13%
195	苏家屯	达连变	达山甲	10kV	553	118	21%	0	0	21%	0	0				48.94%
196	苏家屯	达连变	达史乙	10kV	553	414	75%	0	0	69%	0	0		是	2026年	61.82%
197	苏家屯	达连变	达林甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
198	苏家屯	达连变	达桧乙	10kV	600	60	10%	0	0	28%	0	0				43.65%
199	苏家屯	达连变	达乐乙	10kV	553	125	23%	0	0	23%	0	0				11.91%
200	苏家屯	达连变	达山乙	10kV	553	126	23%	0	0	23%	0	0		是		24.91%
201	大东	大东变	东小乙	10kV	584	279	48%	0	0	48%	1237	1237				-1.82%
202	大东	大东变	莲花甲	10kV	553	224	41%	0	0	41%	1867	1867				-3.20%
203	大东	大东变	东小甲	10kV	584	78	13%	0	0	13%	4718	4718				-0.10%
204	大东	大东变	莲花乙	10kV	553	168	30%	0	0	30%	2837	2837				-16.11%
205	沈河	大东变	城南甲	10kV	553	365	66%	0	0	66%	0	0		是	2026年12月	2.30%
206	沈河	大东变	城南乙	10kV	553	337	61%	0	0	61%	0	0		是	2026年12月	13.99%
207	沈河	大东变	东青甲	10kV	553	272	49%	0	0	49%	0	0		是	2026年6月	-1.19%
208	沈河	大东变	东青乙	10kV	553	305	55%	0	0	55%	0	0		是	2026年6月	-1.17%
209	大东	大东变	东风乙	10kV	553	327	59%	0	0	59%	83	83				31.68%
210	大东	大东变	大环线	10kV	600	164	27%	0	0	27%	6512	6512				41.16%
211	大东	大东变	东塔甲	10kV	553	144	26%	0	0	26%	3253	3253				-0.77%
212	大东	大东变	东塔乙	10kV	553	275	50%	0	0	50%	984	984				3.28%
213	大东	大东变	东风甲	10kV	553	185	33%	0	0	33%	2543	2543				-14.62%
214	法库	大孤家	大牛线	10kV	570	169.57	30%	20	12.41	27%	5948	5948				9.15%
215	法库	大孤家	大开线	10kV	352	7	2%	0	0	2%	5366	5366				0.00%
216	法库	大孤家	大陆线	10kV	570	287.77	50%	8	3.13	46%	785	785				10.27%
217	法库	大孤家	大冯线	10kV	570	359.71	63%	16	10.6	58%	785	785				2.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
218	法库	大孤家	大李线	10kV	570	136.69	24%	15	18.26	21%	785	785				38.74%
219	辽中	大黑变	张家线	10kV	200	80	40%	0	0	40%	0	0				15.30%
220	辽中	大黑变	大树林	10kV	240	122	51%	0	0	51%	0	0				8.76%
221	辽中	大黑变	大黑线	10kV	553	189	34%	1	1	34%	0	0				5.91%
222	辽中	大黑变	马家线	10kV	200	89	45%	0	0	95%	0	0				8.41%
223	辽中	大黑变	甲河线	10kV	320	143	45%	0	0	45%	0	0		是	2026年6月	-8.40%
224	新民	大红旗	二红线	10kV	240	182	76%	4	18	76%	0	0				2.51%
225	新民	大红旗	大红线	10kV	285	109	38%	0	0	38%	0	0				4.97%
226	新民	大红旗	九天线	10kV	553	96	17%	0	0	48%	0	0				-0.74%
227	新民	大红旗	长沙线	10kV	553	97	18%	0	0	30%	0	0				9.42%
228	新民	大红旗	铁北线	10kV	320	85	27%	0	0	27%	0	0				7.95%
229	新民	大柳变	古排线	10kV	320	48	15%	0	0	15%	0	0				-0.06%
230	新民	大柳变	吴屯线	10kV	553	250	45%	4	24	93%	0	0		是	2025年12月	2.31%
231	新民	大柳变	于家线	10kV	553	229	41%	8	50.8	80%	0	0				5.24%
232	新民	大柳变	长岗线	10kV	553	253	46%	1	0.33	64%	0	0				-5.67%
233	于洪	大潘变	大古线	10kV	553	104	19%	0	0	37%	70	70		是	2025年	-18.11%
234	于洪	大潘变	大岳线	10kV	553	118	21%	0	0	61%	70	70				7.79%
235	于洪	大潘变	大潘线	10kV	553	454	82%	13	4.33	67%	0	0				6.03%
236	于洪	大潘变	大视线	10kV	553	252	46%	0	0	33%	0	0				1.78%
237	于洪	大潘变	大彰线	10kV	553	423	76%	4	1	34%	0	0				4.32%
238	于洪	大潘变	大高线	10kV	553	164	30%	0	0	38%	2906	2906		是	2025年	-43.48%
239	于洪	大潘变	大古乙	10kV	553	10	2%	0	0	38%	7425	7425				-157.16%
240	于洪	大兴变	兴岗线	10kV	553	181	33%	0	0	63%	2770	2770				57.19%
241	于洪	大兴变	兴光线	10kV	319	189	59%	0	0	80%	1199	1199				4.85%
242	于洪	大兴变	兴援线	10kV	319	349	109%	44	7.16	35%	0	0				-0.21%
243	于洪	大兴变	兴红线	10kV	553	573	104%	297	1782	4%	0	0	2025年7月	是	2025年9月	3.94%
244	于洪	大兴变	兴旺线	10kV	319	176	55%	0	0	134%	1549	1549				21.75%
245	于洪	大兴变	兴富线	10kV	319	457	143%	27	28	148%	0	0				7.46%
246	于洪	大兴变	兴农乙	10kV	553	110	20%	0	0	41%	6715	6715				-50.97%
247	于洪	大兴变	兴古线	10kV	500	446	89%	42	21	40%	0	0				-0.60%
248	大东	大志变	志农乙	10kV	600	362	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年12月	26.92%
249	大东	大志变	志车甲	10kV	600	307	51%	0	0	51%	0	0		是		-56.49%
250	大东	大志变	志农甲	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0		是		-23.73%
251	大东	大志变	志东甲	10kV	553	271	49%	0	0	49%	0	0		是	2026年12月	12.14%
252	大东	大志变	东跃乙	10kV	600	324	54%	0	0	54%	0	0		是		5.40%
253	大东	大志变	东跃甲	10kV	600	451	75%	0	0	75%	0	0		是	2025年12月	-2.78%
254	大东	大志变	大农甲	10kV	600	370	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	55.91%
255	沈北	大志变	志詹甲	10kV	553	243	44%	0	0	44%	0	0		是		57.21%
256	大东	大志变	大劳甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	0	0		是		100.00%
257	大东	大志变	志车乙	10kV	600	343	57%	0	0	57%	670	670				94.85%
258	沈北	大志变	志西线	10kV	553	344	62%	0	0	86%	0	0		是	2026年6月	-5.55%
259	大东	大志变	志中线	10kV	600	76	13%	0	0	13%	670	670				21.88%
260	大东	大志变	东腾乙	10kV	584	279	48%	0	0	48%	670	670				10.48%
261	大东	大志变	志玻线	10kV	600	266	44%	0	0	44%	670	670				11.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
262	大东	大志变	志东乙	10kV	553	357	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年12月	-6.58%
263	大东	大志变	大农乙	10kV	600	470	78%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	42.59%
264	沈北	大志变	志詹乙	10kV	553	86	16%	0	0	16%	670	670				57.23%
265	大东	大志变	大劳乙	10kV	584	130	22%	0	0	22%	670	670				90.67%
266	辽中	代家房	插拉线	10kV	200	52	26%	0	0	26%	2217	2217				2.36%
267	辽中	代家房	永丰线	10kV	200	25	13%	0	0	13%	2329	2329				6.62%
268	辽中	代家房	漾子泡	10kV	400	154	39%	0	0	58%	3338	3338				6.41%
269	辽中	代家房	于家房	10kV	200	160	80%	2	1	80%	346	346				4.29%
270	沈北	道义变	步阳线	10kV	600	446	74%	0	0	74%	0	0		是	2026年6月	3.53%
271	沈北	道义变	道蒲线	10kV	600	386	64%	0	0	64%	0	0		是	2026年6月	16.46%
272	沈北	道义变	辽大甲	10kV	328	1	0%	0	0	0%	1925	1925		是		-200.26%
273	沈北	道义变	道商线	10kV	600	92	15%	0	0	49%	1925	1925		是		-9.30%
274	沈北	道义变	道阳线	10kV	600	266	44%	0	0	44%	1628	1628		是		21.61%
275	沈北	道义变	道义线	10kV	553	495	90%	0	0	2%	0	0		是	2026年6月	14.79%
276	沈北	道义变	明发线	10kV	553	176	32%	0	0	1%	1498	1498		是		1.95%
277	皇姑	道义变	道旺甲	10kV	553	84	15%	0	0	15%	1925	1925		是		59.83%
278	沈北	道义变	纺校线	10kV	553	398	72%	0	0	108%	0	0		是	2026年6月	7.86%
279	沈北	道义变	御院线	10kV	600	102	17%	0	0	0%	2900	2900		是		16.15%
280	沈北	道义变	俚景线	10kV	553	519	94%	0	0	114%	0	0		是	2026年6月	2.46%
281	沈北	道义变	辽大乙	10kV	600	249	42%	0	0	1%	2900	2900		是		42.82%
282	沈北	道义变	道孝甲	10kV	553	151	27%	0	0	0%	2900	2900		是		30.11%
283	沈北	道义变	道方甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	2900	2900		是		0.00%
284	皇姑	道义变	道旺乙	10kV	553	212	38%	0	0	38%	2075	2075		是		57.98%
285	沈北	道义变	道星线	10kV	600	216	36%	0	0	36%	0	0		是		16.86%
286	沈北	道义变	开发一	10kV	553	113	20%	0	0	0%	0	0		是		-70.55%
287	沈北	道义变	雷明线	10kV	553	226	41%	0	0	1%	0	0		是		6.76%
288	沈北	道义变	道工线	10kV	553	389	70%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	-0.12%
289	沈北	道义变	花园线	10kV	600	235	39%	0	0	39%	0	0		是		-33.51%
290	沈北	道义变	开发二	10kV	553	329	59%	0	0	78%	0	0		是		-13.03%
291	沈北	道义变	道孝乙	10kV	553	404	73%	0	0	62%	0	0		是	2026年6月	42.12%
292	沈北	道义变	道方乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
293	沈北	道义变	道信线	10kV	600	497	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年6月	57.11%
294	沈北	道义变	地铁线	10kV	600	175	29%	0	0	28%	0	0		是		100.00%
295	于洪	得胜变	得医线	10kV	600	4	1%	0	0	46%	3385	3385				-24.53%
296	于洪	得胜变	得工线	10kV	553	439	79%	0	0	36%	0	0				32.81%
297	于洪	得胜变	得富线	10kV	553	151	27%	0	0	108%	3385	3385				-30.69%
298	于洪	得胜变	得专线	10kV	553	183	33%	0	0	49%	3385	3385				5.95%
299	于洪	得胜变	得翟线	10kV	553	262	47%	0	0	71%	0	0		是	2025年10月	0.03%
300	于洪	得胜变	得河线	10kV	553	308	56%	0	0	0%	3286	3286				5.69%
301	于洪	得胜变	得豪线	10kV	600	28	5%	0	0	0%	3385	3385				100.00%
302	于洪	得胜变	得后线	10kV	600	30	5%	0	0	75%	3385	3385				100.00%
303	于洪	得胜变	得中线	10kV	553	246	44%	0	0	74%	2129	2129				12.84%
304	于洪	得胜变	得嘉线	10kV	600	240	40%	0	0	49%	4870	4870				32.38%
305	于洪	得胜变	得山线	10kV	553	491	89%	76	152	4%	0	0		是	2025年	13.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
306	于洪	得胜变	得化线	10kV	553	290	52%	0	0	44%	3597	3597				7.81%
307	新民	东郊变	郊东乙	10kV	553	225	41%	0	0	39%	450	450				9.74%
308	新民	东郊变	郊东甲	10kV	553	191	35%	0	0	35%	0	0		是	2025年12月	1.47%
309	新民	东郊变	郊西甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
310	新民	东郊变	郊南乙	10kV	403	232	58%	0	0	58%	0	0				10.90%
311	新民	东郊变	绿洲甲	10kV	553	139	25%	0	0	24%	6213	6213				3.17%
312	新民	东郊变	绿洲乙	10kV	553	381	69%	0	0	69%	2021	2021				6.97%
313	新民	东郊变	东网线	10kV	553	128	23%	0	0	23%	3530	3530				6.90%
314	新民	东郊变	郊南甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
315	于洪	东民变	东民线	10kV	423	106	25%	0	0	58%	0	0				-0.27%
316	于洪	东民变	民兴线	10kV	656	29	4%	0	0	64%	0	0				12.57%
317	于洪	东民变	东专线	10kV	423	376	89%	0	0	57%	0	0				-4.03%
318	于洪	东民变	东前线	10kV	423	464	110%	19	4	68%	0	0				-2.14%
319	于洪	东民变	东范线	10kV	423	228	54%	0	0	102%	0	0		是	2026年5月	5.48%
320	于洪	东民变	机床二	10kV	553	197	36%	0	0	26%	0	0		是		3.08%
321	于洪	东民变	东李线	10kV	553	339	61%	0	0	2%	0	0		是		0.13%
322	于洪	东民变	东酒线	10kV	423	397	94%	188	376	73%	0	0	2022年10月	是	2025年9月	6.29%
323	于洪	东民变	机床一	10kV	553	186	34%	0	0	13%	0	0		是		-6.79%
324	于洪	东民变	机床三	10kV	553	101	18%	0	0	53%	0	0		是		-3.79%
325	于洪	东民变	东红线	10kV	423	493	117%	82	50	56%	0	0		是		0.86%
326	于洪	东民变	东工线	10kV	423	509	120%	41	14	26%	0	0		是		5.58%
327	沈北	董楼子	中寺线	10kV	553	295	53%	0	0	1%	637	637				7.11%
328	沈北	董楼子	望滨线	10kV	553	174	31%	0	0	32%	2100	2100				0.68%
329	开发	洞庭变	中吉线	10kV	600	239	40%	0	0	40%	1096	1096				-4.23%
330	开发	洞庭变	爱琴线	10kV	600	447	75%	0	0	75%	0	0		是	2025年9月	-3.93%
331	开发	洞庭变	唐宁线	10kV	600	133	22%	0	0	22%	1561	1561				-4.17%
332	开发	洞庭变	洞桂线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	1561	1561				-55.54%
333	开发	洞庭变	洞西乙	10kV	553	214	39%	0	0	39%	1561	1561				13.93%
334	开发	洞庭变	洞西甲	10kV	553	209	38%	0	0	38%	0	0		是	2025年10月	49.78%
335	开发	洞庭变	水歌线	10kV	600	369	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年10月	-3.59%
336	开发	洞庭变	碧桂甲	10kV	490	287	59%	0	0	59%	121	121				-32.09%
337	开发	洞庭变	阳光甲	10kV	600	539	90%	150	2325	90%	0	0		是	2026年11月	0.48%
338	开发	洞庭变	紫郡线	10kV	600	186	31%	0	0	31%	3014	3014				6.01%
339	开发	洞庭变	吉利甲	10kV	553	301	54%	0	0	54%	1491	1491				7.16%
340	开发	洞庭变	恒大线	10kV	600	457	76%	0	0	76%	0	0		是	2025年9月	-10.06%
341	开发	洞庭变	阳光乙	10kV	600	219	37%	0	0	37%	2442	2442				3.62%
342	开发	洞庭变	秀水线	10kV	600	269	45%	0	0	45%	1576	1576				11.61%
343	开发	洞庭变	吉利乙	10kV	553	6	1%	0	0	1%	4601	4601				-4.88%
344	开发	洞庭变	未来线	10kV	600	121	20%	0	0	20%	4139	4139				5.44%
345	开发	洞庭变	碧桂乙	10kV	600	228	38%	0	0	38%	2286	2286				0.51%
346	开发	洞庭变	环保线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	0	0		是	2025年10月	-51.06%
347	开发	洞庭变	长岛线	10kV	600	106	18%	0	0	18%	4399	4399		是	2025年10月	26.05%
348	开发	洞庭变	庭东甲	10kV	553	132	24%	0	0	24%	0	0		是	2025年10月	-11.81%
349	开发	洞庭变	庭东乙	10kV	553	241	44%	0	0	44%	1373	1373				-7.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
350	开发	洞庭变	洞锦线	10kV	600	199	33%	0	0	33%	2789	2789				0.69%
351	开发	洞庭变	洞阳线	10kV	600	340	57%	0	0	68%	0	0		是	2025年	-5.10%
352	开发	洞庭变	碧商线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	7274	7274				-119.99%
353	开发	洞庭变	洞新线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	6183	6183				-41.67%
354	新民	法哈牛	法张甲	10kV	553	230	42%	0	0	42%	0	0				8.71%
355	新民	法哈牛	新安甲	10kV	553	279	50%	0	0	87%	0	0				3.74%
356	新民	法哈牛	胡台乙	10kV	553	227	41%	0	0	41%	0	0				11.63%
357	新民	法哈牛	法侯线	10kV	553	153	28%	0	0	25%	0	0				48.23%
358	新民	法哈牛	工业线	10kV	320	263	82%	0	0	82%	0	0				2.86%
359	新民	法哈牛	法张乙	10kV	553	225	41%	0	0	41%	0	0				15.79%
360	新民	法哈牛	法哈乙	10kV	553	582	105%	10	50	105%	0	0		是	2025年12月	0.50%
361	新民	法哈牛	胡台甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				-114.93%
362	新民	法哈牛	新安乙	10kV	553	519	94%	0	0	94%	0	0		是	2025年12月	0.70%
363	新民	法哈牛	东兴乙	10kV	553	349	63%	0	0	63%	0	0				7.11%
364	新民	法哈牛	荒山线	10kV	320	354	111%	12	116.4	111%	0	0		是	2025年12月	8.12%
365	于洪	范屯变	范新线	10kV	553	260	47%	0	0	48%	2357	2357				-1.32%
366	于洪	范屯变	范北线	10kV	553	207	37%	0	0	24%	4133	4133				3.79%
367	于洪	范屯变	范静线	10kV	553	489	88%	40	25	33%	0	0				15.15%
368	于洪	范屯变	范工线	10kV	553	338	61%	0	0	33%	2325	2325				6.29%
369	于洪	范屯变	范洗线	10kV	553	34	6%	0	0	51%	4133	4133				100.00%
370	于洪	范屯变	范古线	10kV	352	476	135%	53	8.48	117%	0	0		是	2025年9月	6.52%
371	于洪	范屯变	范集线	10kV	320	9	3%	0	0	69%	0	0		是	2025年	100.00%
372	沈河	方家变	方南甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				12.22%
373	沈河	方家变	方青甲	10kV	553	9	2%	0	0	2%	5591	5591				-106.82%
374	沈河	方家变	方北乙	10kV	553	83	15%	0	0	15%	3509	3509				-9.09%
375	沈河	方家变	方南乙	10kV	553	124	22%	0	0	22%	3599	3599				-6.46%
376	沈河	方家变	方长甲	10kV	600	265	44%	0	0	44%	1645	1645				32.38%
377	沈河	方家变	方北甲	10kV	553	74	13%	0	0	13%	3835	3835				10.72%
378	沈河	方家变	方大甲	10kV	600	50	8%	0	0	8%	8487	8487				83.26%
379	沈河	方家变	方凌线	10kV	600	176	29%	0	0	29%	3187	3187				-0.55%
380	沈河	方家变	方圆乙	10kV	553	214	39%	0	0	39%	2040	2040				21.83%
381	沈河	方家变	方惠线	10kV	600	118	20%	0	0	20%	7309	7309				5.22%
382	沈河	方家变	方圆甲	10kV	553	184	33%	0	0	33%	2560	2560				-28.37%
383	沈河	方家变	方大乙	10kV	600	18	3%	0	0	3%	9041	9041				75.20%
384	沈河	方家变	方佳线	10kV	600	6	1%	0	0	1%	6749	6749				100.00%
385	康平	方家镇	善友线	10kV	320	285	89%	0	0	87%	0	0		是	2026年12月	12.26%
386	康平	方家镇	西关线	10kV	328	257	78%	0	0	69%	0	0		是		9.28%
387	康平	方家镇	方家线	10kV	328	192	59%	0	0	52%	0	0		是		20.74%
388	康平	方家镇	小陵线	10kV	328	240	73%	0	0	60%	0	0		是		3.89%
389	康平	方家镇	方聚线	10kV	553	92	17%	0	0	0%	0	0		是		100.00%
390	皇姑	方溪变	文东线	10kV	600	77	13%	0	0	13%	0	0		是		-38.98%
391	皇姑	方溪变	方溪甲	10kV	553	346	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	21.58%
392	皇姑	方溪变	方恒线	10kV	600	322	54%	0	0	54%	0	0		是		7.19%
393	皇姑	方溪变	方溪乙	10kV	553	334	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年12月	13.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
394	皇姑	方溪变	闸上乙	10kV	553	418	76%	0	0	76%	0	0		是	2025年	4.68%
395	沈北	方溪变	方强线	10kV	600	325	54%	0	0	1%	0	0		是		11.18%
396	皇姑	方溪变	造化甲	10kV	553	375	68%	0	0	68%	0	0		是		-27.02%
397	皇姑	方溪变	闸上甲	10kV	553	278	50%	0	0	50%	0	0		是		11.00%
398	沈北	方溪变	方开甲	10kV	553	487	88%	0	0	88%	0	0		是	2026年6月	46.53%
399	皇姑	方溪变	方科线	10kV	600	329	55%	0	0	55%	0	0				11.97%
400	皇姑	方溪变	溪湖线	10kV	600	360	60%	0	0	60%	0	0				5.34%
401	皇姑	方溪变	道义乙	10kV	553	157	28%	0	0	28%	0	0				-24.04%
402	皇姑	方溪变	方安线	10kV	600	440	73%	0	0	73%	0	0		是	2025年12月	23.03%
403	皇姑	方溪变	方庭线	10kV	600	236	39%	0	0	39%	0	0				11.85%
404	皇姑	方溪变	道义甲	10kV	553	124	22%	0	0	22%	0	0				-3.63%
405	皇姑	方溪变	启力线	10kV	553	366	66%	0	0	66%	0	0		是	2025年12月	-17.98%
406	沈北	方溪变	方开乙	10kV	553	377	68%	0	0	50%	0	0		是	2026年6月	47.30%
407	沈北	方溪变	方道甲	10kV	600	0	0%	0	0	4%	0	0				0.00%
408	沈北	方溪变	方阳线	10kV	600	326	54%	0	0	54%	0	0				8.14%
409	沈北	方溪变	方全线	10kV	374	111	30%	0	0	30%	0	0				-87.72%
410	沈北	方溪变	方富线	10kV	600	70	12%	0	0	12%	0	0				8.89%
411	皇姑	方溪变	造化乙	10kV	553	487	88%	0	0	88%	0	0		是	2025年12月	-12.80%
412	皇姑	方溪变	方福线	10kV	600	22	4%	0	0	4%	0	0				71.12%
413	皇姑	方溪变	方银线	10kV	600	75	13%	0	0	13%	0	0				71.70%
414	沈北	方溪变	方道乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
415	和平	方型变	宁波乙	10kV	553	320	58%	0	0	58%	1162	1162				1.14%
416	和平	方型变	方文甲	10kV	553	264	48%	0	0	48%	2132	2132				16.31%
417	和平	方型变	方青甲	10kV	553	428	77%	0	0	77%	0	0		是	2025年10月	-11.33%
418	和平	方型变	宁波甲	10kV	553	269	49%	0	0	49%	0	0		是		7.61%
419	和平	方型变	方青乙	10kV	553	510	92%	0	0	92%	0	0		是	2025年10月	21.70%
420	和平	方型变	方聪线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	0	0		是		11.41%
421	和平	方型变	方文乙	10kV	553	273	49%	0	0	49%	1976	1976				-3.41%
422	和平	方型变	四平乙	10kV	553	340	61%	0	0	61%	816	816				-13.98%
423	和平	方型变	文化甲	10kV	553	333	60%	0	0	60%	0	0		是		-13.53%
424	和平	方型变	南三甲	10kV	553	157	28%	0	0	28%	0	0		是	2025年10月	13.06%
425	和平	方型变	中兴甲	10kV	553	247	45%	0	0	45%	1469	1469				3.80%
426	和平	方型变	四平甲	10kV	553	280	51%	0	0	51%	0	0		是		-0.38%
427	和平	方型变	南三乙	10kV	553	164	30%	0	0	30%	2906	2906				9.81%
428	和平	方型变	中兴乙	10kV	553	212	38%	0	0	38%	2075	2075				-2.17%
429	和平	方型变	方世线	10kV	600	4	1%	0	0	1%	6270	6270				65.85%
430	和平	方型变	文化乙	10kV	553	192	35%	0	0	35%	3379	3379				-4.93%
431	和平	方型变	辽医甲	10kV	600	101	17%	0	0	17%	4486	4486				-2.59%
432	和平	方型变	望湖甲	10kV	553	189	34%	0	0	34%	0	0		是		0.23%
433	和平	方型变	方太乙	10kV	553	256	46%	0	0	46%	0	0		是		-22.30%
434	和平	方型变	望湖乙	10kV	553	186	34%	0	0	34%	0	0		是	2025年12月	5.47%
435	和平	方型变	光荣甲	10kV	553	175	32%	0	0	32%	0	0		是		-14.67%
436	和平	方型变	方太甲	10kV	553	314	57%	0	0	57%	0	0		是		12.09%
437	和平	方型变	方学乙	10kV	600	367	61%	0	0	61%	0	0		是		25.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
438	和平	方型变	调通线	10kV	584	150	26%	0	0	26%	0	0		是		0.11%
439	和平	方型变	诚大线	10kV	600	332	55%	0	0	55%	0	0		是		19.91%
440	和平	方型变	光荣乙	10kV	553	327	59%	0	0	59%	0	0		是		5.81%
441	和平	方型变	方学甲	10kV	584	301	52%	0	0	52%	0	0		是		26.90%
442	康平	富裕变	小城子	10kV	328	400	122%	58	125	116%	0	0		是	2025年12月	10.54%
443	康平	富裕变	富裕线	10kV	320	120.84	38%	0	0	18%	2095	2095				9.80%
444	康平	富裕变	开发区	10kV	328	115	35%	0	0	209%	3121	3121				16.19%
445	开发	高明变	高太线	10kV	600	302	50%	0	0	50%	0	0		是	2025年10月	-22.31%
446	开发	高明变	高康线	10kV	650	323	50%	0	0	50%	0	0		是	2025年10月	-4.53%
447	于洪	高明变	高北线	10kV	553	382	69%	0	0	12%	0	0				7.44%
448	开发	高明变	高宁甲	10kV	600	106	18%	0	0	18%	0	0		是	2025年10月	3.43%
449	开发	高明变	降水线	10kV	600	66	11%	0	0	11%	0	0		是	2025年10月	-3.56%
450	开发	高明变	出版线	10kV	600	222	37%	0	0	37%	0	0		是	2025年10月	-2.44%
451	开发	高明变	高九甲	10kV	600	5	1%	0	0	1%	0	0		是	2025年10月	-9.97%
452	开发	高明变	高南甲	10kV	600	37	6%	0	0	6%	0	0		是	2025年10月	-57.31%
453	开发	高明变	高六甲	10kV	600	132	22%	0	0	22%	0	0		是	2025年10月	1.02%
454	于洪	高明变	高张线	10kV	553	290	52%	0	0	18%	0	0				24.99%
455	开发	高明变	高七甲	10kV	600	352	59%	0	0	59%	0	0		是	2025年10月	-3.44%
456	开发	高明变	高南乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2025年10月	-328283.33%
457	开发	高明变	高宁乙	10kV	600	3	1%	0	0	1%	0	0		是	2025年10月	30.58%
458	开发	高明变	高九乙	10kV	584	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2025年10月	0.00%
459	铁西	工农变	名城线	10kV	584	120	21%	0	0	21%	3991	3991				10.96%
460	铁西	工农变	图强乙	10kV	584	322	55%	0	0	55%	492	492				-9.09%
461	开发	工农变	羊吉甲	10kV	553	73	13%	0	0	13%	4482	4482				-16.36%
462	铁西	工农变	图强甲	10kV	584	394	67%	0	0	67%	0	0		是	2027年6月	1.82%
463	开发	工农变	羊吉乙	10kV	553	322	58%	0	0	58%	170	170				-17.14%
464	铁西	工农变	红工甲	10kV	553	215	39%	0	0	39%	2351	2351				3.98%
465	铁西	工农变	红工乙	10kV	553	266	48%	0	0	48%	2097	2097				-3.83%
466	开发	工农变	亦农甲	10kV	553	106	19%	0	0	19%	3140	3140				-3.50%
467	铁西	工农变	保工乙	10kV	584	251	43%	0	0	43%	922	922				15.08%
468	铁西	工农变	伊甸乙	10kV	553	352	64%	0	0	64%	0	0		是	2027年12月	-0.25%
469	开发	工农变	工岛线	10kV	600	243	41%	0	0	41%	2026	2026				-44.09%
470	铁西	工农变	工繁线	10kV	584	204	35%	0	0	35%	2536	2536				24.20%
471	开发	工农变	亦农乙	10kV	553	332	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年10月	1.74%
472	铁西	工农变	保工甲	10kV	584	241	41%	0	0	41%	0	0		是	2027年12月	-29.02%
473	开发	工农变	华城乙	10kV	553	290	52%	0	0	52%	0	0		是	2025年10月	-18.76%
474	铁西	工农变	伊甸甲	10kV	553	296	54%	0	0	54%	0	0		是	2027年12月	17.99%
475	铁西	工农变	工北线	10kV	600	290	48%	0	0	48%	1212	1212				0.20%
476	新民	公主屯	黄山线	10kV	240	187	78%	5	10	60%	502	502				2.84%
477	新民	公主屯	公农线	10kV	240	159	66%	0	0	66%	987	987				-2.28%
478	新民	公主屯	辽滨线	10kV	240	204	85%	0	0	72%	0	0		是	2026年6月	14.62%
479	新民	公主屯	石庙线	10kV	240	160	67%	0	0	56%	970	970				8.53%
480	皇姑	勾莲变	向工乙	10kV	553	315	57%	0	0	57%	0	0				1.29%
481	皇姑	勾莲变	前塔乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	2201	2201				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
482	皇姑	勾莲变	上林甲	10kV	553	194	35%	0	0	35%	2139	2139				-8.74%
483	皇姑	勾莲变	上林乙	10kV	553	418	76%	0	0	76%	0	0		是	2025年12月	19.27%
484	皇姑	勾莲变	前塔甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	529	529				0.00%
485	皇姑	勾莲变	向工甲	10kV	553	313	57%	0	0	57%	326	326				2.47%
486	皇姑	勾莲变	勾海甲	10kV	600	126	21%	0	0	21%	4053	4053				42.02%
487	皇姑	勾莲变	勾华线	10kV	600	440	73%	0	0	73%	0	0		是	2025年12月	8.02%
488	皇姑	勾莲变	华锐乙	10kV	600	198	33%	0	0	33%	2806	2806				1.55%
489	皇姑	勾莲变	华锐甲	10kV	600	219	37%	0	0	37%	2442	2442				-7.02%
490	皇姑	勾莲变	塔后乙	10kV	553	389	70%	0	0	70%	0	0		是	2025年12月	5.46%
491	皇姑	勾莲变	勾海乙	10kV	600	150	25%	0	0	25%	3122	3122				48.11%
492	皇姑	勾莲变	亿海线	10kV	600	250	42%	0	0	42%	1905	1905				-46.78%
493	皇姑	勾莲变	塔后甲	10kV	553	301	54%	0	0	54%	218	218				5.45%
494	浑南	孤家子	富民甲	10kV	584	191	33%	0	0	33%	0	0				-3.72%
495	东陵	孤家子	营城甲	10kV	553	363.18	66%	0	0	47%	0	0		是	2028年12月	2.67%
496	浑南	孤家子	空氧乙	10kV	584	307	53%	0	0	53%	0	0				-0.03%
497	浑南	孤家子	新华甲	10kV	584	450	77%	0	0	77%	0	0		是	2027年12月	13.45%
498	东陵	孤家子	营城乙	10kV	553	388.94	70%	0	0	70%	0	0		是	2028年12月	-3.14%
499	浑南	孤家子	榆树线	10kV	553	140	25%	0	0	25%	0	0				5.55%
500	浑南	孤家子	富民乙	10kV	584	88	15%	0	0	15%	0	0				-1.11%
501	浑南	孤家子	空氧甲	10kV	584	226	39%	0	0	39%	0	0				5.01%
502	浑南	孤家子	牛相线	10kV	584	0	0%	0	0	0%	0	0				0.02%
503	东陵	孤家子	向东乙	10kV	553	506.82	92%	0	0	92%	0	0		是	2028年12月	-9.84%
504	东陵	孤家子	向东甲	10kV	553	348	63%	0	0	63%	0	0		是	2028年12月	-16.36%
505	浑南	孤家子	桑林乙	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2027年12月	-29.07%
506	浑南	孤家子	张官乙	10kV	584	324	55%	0	0	55%	0	0				-9.46%
507	浑南	孤家子	会展线	10kV	553	171	31%	0	0	31%	0	0				2.96%
508	浑南	孤家子	新华乙	10kV	584	87	15%	0	0	15%	0	0				2.19%
509	浑南	孤家子	河畔甲	10kV	584	370	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	2.51%
510	浑南	孤家子	张官甲	10kV	584	404	69%	0	0	69%	0	0		是	2027年12月	-10.08%
511	浑南	孤家子	桑林甲	10kV	553	427	77%	0	0	77%	0	0		是	2027年12月	71.53%
512	东陵	孤家子	东冶线	10kV	553	399.18	72%	0	0	64%	0	0		是	2028年12月	44.87%
513	浑南	孤家子	河畔乙	10kV	600	412	69%	0	0	69%	0	0		是	2027年12月	-1.26%
514	于洪	光辉变	光南线	10kV	553	165	30%	0	0	44%	5762	5762				-2.95%
515	于洪	光辉变	光专线	10kV	553	95	17%	0	0	51%	6540	6540				6.06%
516	于洪	光辉变	光北线	10kV	553	116	21%	0	0	62%	6540	6540				-0.85%
517	于洪	光辉变	光水线	10kV	553	50	9%	0	0	4%	5890	5890				5.09%
518	于洪	光辉变	光东线	10kV	553	311	56%	0	0	12%	3234	3234				0.42%
519	皇姑	广源变	广方乙	10kV	553	224	41%	0	0	41%	0	0		是		-15.11%
520	皇姑	广源变	水城线	10kV	600	123	21%	0	0	21%	0	0		是		-3.23%
521	皇姑	广源变	广方甲	10kV	553	337	61%	0	0	61%	0	0		是	2025年12月	9.68%
522	皇姑	广源变	广旺甲	10kV	553	398	72%	0	0	72%	0	0		是	2025年12月	-17.55%
523	皇姑	广源变	源美线	10kV	600	189	32%	0	0	32%	0	0		是		9.54%
524	皇姑	广源变	广西线	10kV	600	357	60%	0	0	60%	0	0		是		4.74%
525	皇姑	广源变	广海线	10kV	600	425	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年6月	22.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
526	皇姑	广源变	广树线	10kV	600	567	95%	50	100	95%	0	0		是	2027年1月	18.98%
527	皇姑	广源变	广华甲	10kV	553	332	60%	0	0	60%	0	0		是	2026年3月	76.71%
528	皇姑	广源变	广明线	10kV	600	237	40%	0	0	40%	0	0		是		-1.58%
529	皇姑	广源变	广恒线	10kV	600	500	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年6月	12.49%
530	皇姑	广源变	广江线	10kV	600	467	78%	20	40	2%	0	0		是		-1.29%
531	皇姑	广源变	广莲乙	10kV	553	155	28%	0	0	28%	0	0		是		-60.03%
532	皇姑	广源变	广旺乙	10kV	553	209	38%	0	0	38%	0	0		是		-17.63%
533	皇姑	广源变	广美线	10kV	600	387	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年1月	17.16%
534	皇姑	广源变	广莲甲	10kV	553	135	24%	0	0	24%	0	0		是		-132.18%
535	皇姑	广源变	广亚线	10kV	600	414	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	19.41%
536	皇姑	广源变	朗榆线	10kV	600	384	64%	0	0	64%	0	0		是	2025年12月	6.21%
537	皇姑	广源变	广华乙	10kV	553	490	89%	80	265	89%	0	0		是	2026年3月	67.12%
538	和平	广州变	广太乙	10kV	553	243	44%	0	0	44%	1538	1538				-4.30%
539	和平	广州变	广马甲	10kV	553	320	58%	0	0	58%	204	204				-21.62%
540	和平	广州变	广京线	10kV	600	25	4%	0	0	4%	5720	5720				14.14%
541	和平	广州变	广原乙	10kV	553	54	10%	0	0	10%	5769	5769				7.04%
542	和平	广州变	广防线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	9093	9093				6.69%
543	和平	广州变	广马乙	10kV	553	210	38%	0	0	38%	2110	2110				-5.58%
544	和平	广州变	广胜线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	0	0		是		12.96%
545	和平	广州变	广太甲	10kV	553	255	46%	0	0	46%	1330	1330				-38.28%
546	和平	广州变	广原甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	6705	6705				-122612.50%
547	和平	广州变	广睿线	10kV	600	50	8%	0	0	8%	8487	8487				25.60%
548	和平	广州变	广府甲	10kV	553	103	19%	0	0	19%	3963	3963				-3.73%
549	和平	广州变	柳州乙	10kV	553	359	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年12月	6.15%
550	和平	广州变	东商线	10kV	600	169	28%	0	0	28%	0	0		是		2.14%
551	和平	广州变	广凤线	10kV	600	55	9%	0	0	9%	8400	8400				22.71%
552	和平	广州变	广东甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是		15.27%
553	和平	广州变	二纬乙	10kV	553	140	25%	0	0	25%	4280	4280				-11.51%
554	和平	广州变	广府乙	10kV	553	118	21%	0	0	21%	3703	3703				3.69%
555	和平	广州变	柳州甲	10kV	553	160	29%	0	0	29%	0	0		是	2026年12月	1.16%
556	和平	广州变	广东乙	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是		-3.20%
557	和平	广州变	二纬甲	10kV	553	94	17%	0	0	17%	4119	4119				0.06%
558	法库	果子园	镇东线	10kV	553	362.08	65%	1	1.42	65%	0	0		是	2028年12月	4.68%
559	法库	果子园	煤矿线	10kV	292	55.68	19%	0	0	37%	0	0		是	2028年12月	50.64%
560	法库	果子园	果东线	10kV	292	112.88	39%	9	12.66	36%	0	0		是	2028年12月	-6.71%
561	法库	果子园	果北甲	10kV	328	266.31	81%	1	2.05	59%	0	0		是	2025年12月	5.59%
562	法库	果子园	龙山线	10kV	400	331.02	83%	3	1.33	86%	0	0		是	2028年12月	4.93%
563	法库	果子园	王家线	10kV	465	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2028年12月	0.00%
564	法库	果子园	果府线	10kV	328	196.1	60%	0	0	66%	0	0		是	2025年12月	0.35%
565	法库	果子园	红旗线	10kV	328	84.15	26%	0	0	56%	1951	1951				8.28%
566	法库	果子园	新城甲	10kV	400	152.50	38%	0	0	34%	3594	3594				4.12%
567	法库	果子园	水泥线	10kV	292	104.67	36%	4	0.71	32%	2739	2739				25.49%
568	法库	果子园	果北乙	10kV	328	131.4	40%	0	0	52%	2837	2837				1.63%
569	法库	果子园	果蕴线	10kV	328	333.01	102%	0	0	102%	0	0		是	2025年12月	7.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
570	辽中	航辽变	豪林线	10kV	600	182	30%	0	0	30%	5801	5801				5.03%
571	辽中	航辽变	城内线	10kV	553	414	75%	12	12	75%	1450	1450				0.99%
572	辽中	航辽变	造纸线	10kV	403	302	75%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	3.47%
573	辽中	航辽变	局供线	10kV	320	170	53%	0	0	39%	381	381				7.27%
574	辽中	航辽变	文华线	10kV	283	151	53%	0	0	37%	900	900				-3.28%
575	辽中	航辽变	家属线	10kV	403	240	60%	0	0	60%	900	900				5.55%
576	辽中	航辽变	三家线	10kV	320	284	89%	0	0	89%	0	0				1.54%
577	辽中	航辽变	双山线	10kV	240	169	70%	0	0	70%	814	814				5.12%
578	辽中	航辽变	化工线	10kV	320	78	24%	0	0	24%	900	900				-273.30%
579	康平	郝官变	三台子	10kV	200	84	42%	0	0	34%	0	0		是	2026年12月	4.19%
580	康平	郝官变	镇北线	10kV	200	82	41%	0	0	35%	0	0		是	2026年12月	7.97%
581	康平	郝官变	镇南线	10kV	150	44	29%	0	0	49%	0	0		是	2026年12月	6.26%
582	康平	郝官变	镇内线	10kV	264	120	45%	0	0	34%	2037	2037				3.40%
583	和平	和平变	南一甲	10kV	553	190	34%	0	0	34%	3414	3414				-1.44%
584	和平	和平变	南一乙	10kV	553	380	69%	0	0	69%	123	123				-3.66%
585	和平	和平变	百年线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	6183	6183				100.00%
586	和平	和平变	和铁甲	10kV	553	265	48%	0	0	48%	2115	2115				-29.10%
587	和平	和平变	同北乙	10kV	553	173	31%	0	0	31%	3708	3708				14.42%
588	和平	和平变	同南甲	10kV	553	314	57%	0	0	57%	308	308				2.33%
589	和平	和平变	同北甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	643	643				-12.14%
590	和平	和平变	和银线	10kV	292	206	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年12月	-0.44%
591	和平	和平变	同南乙	10kV	553	335	61%	0	0	61%	0	0		是		0.99%
592	和平	和平变	商贸线	10kV	600	145	24%	0	0	24%	6841	6841				2.33%
593	和平	和平变	和海线	10kV	656	147	22%	0	0	22%	7680	7680				21.81%
594	和平	和平变	和城线	10kV	600	285	48%	0	0	48%	4417	4417				6.46%
595	和平	和平变	和防线	10kV	600	50	8%	0	0	8%	487	487				-1.37%
596	和平	和平变	和新线	10kV	600	109	18%	0	0	18%	7465	7465				11.31%
597	和平	和平变	和铁乙	10kV	553	258	47%	0	0	47%	1278	1278				1.75%
598	和平	和平变	和一乙	10kV	600	77	13%	0	0	13%	8019	8019				11.97%
599	皇姑	红卫变	长江甲	10kV	553	191	35%	0	0	35%	0	0		是	2025年12月	-4.37%
600	皇姑	红卫变	国际线	10kV	600	387	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年	-15.25%
601	皇姑	红卫变	红乐线	10kV	600	94	16%	0	0	16%	0	0		是	2025年12月	0.26%
602	皇姑	红卫变	长江乙	10kV	553	371	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	0.95%
603	和平	红卫变	西塔甲	10kV	553	268	48%	0	0	48%	0	0				2.03%
604	皇姑	红卫变	荣光线	10kV	600	13	2%	0	0	2%	0	0		是	2025年12月	31.20%
605	皇姑	红卫变	皇姑乙	10kV	553	495	90%	0	0	90%	0	0		是	2025年12月	0.41%
606	和平	红卫变	西塔乙	10kV	584	240	41%	0	0	41%	0	0				-2.78%
607	皇姑	红卫变	皇姑甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0				11.19%
608	皇姑	红卫变	红汇线	10kV	600	160	27%	0	0	27%	0	0				3.10%
609	新民	侯家变	侯沈甲	10kV	553	397	72%	0	0	72%	0	0		是		18.92%
610	新民	侯家变	侯德线	10kV	553	95	17%	0	0	15%	0	0		是		-242.37%
611	新民	侯家变	龙达线	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是		7.04%
612	新民	侯家变	新城甲	10kV	553	166	30%	0	0	29%	0	0		是		-23.07%
613	新民	侯家变	侯南甲	10kV	553	505	91%	0	0	91%	0	0		是	2025年12月	-49.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
614	新民	侯家变	昂邦甲	10kV	553	457	83%	0	0	75%	0	0		是		-3.58%
615	新民	侯家变	侯化线	10kV	553	139	25%	0	0	25%	0	0		是		4.44%
616	新民	侯家变	新城乙	10kV	553	616	111%	9	2.97	93%	0	0		是	2025年12月	-1.74%
617	新民	侯家变	侯南乙	10kV	553	482	87%	0	0	81%	0	0		是	2025年12月	0.00%
618	新民	侯家变	侯法线	10kV	553	10	2%	0	0	0%	0	0				0.00%
619	新民	侯家变	开发乙	10kV	553	482	87%	0	0	159%	272	272		是		0.83%
620	新民	侯家变	西河乙	10kV	553	424	77%	0	0	66%	1276	1276		是		-1.94%
621	新民	侯家变	花牛乙	10kV	553	337	61%	0	0	61%	1847	1847		是		51.32%
622	新民	侯家变	侯达线	10kV	553	10	2%	0	0	0%	1847	1847		是		47.55%
623	新民	侯家变	西河甲	10kV	553	404	73%	0	0	73%	808	808		是		8.75%
624	新民	侯家变	花牛甲	10kV	553	154	28%	0	0	28%	1847	1847		是		-0.28%
625	新民	侯家变	开发甲	10kV	553	449	81%	0	0	79%	343	343		是		-5.42%
626	新民	侯家变	侯沈乙	10kV	553	341	62%	0	0	62%	1769	1769		是		16.14%
627	新民	侯家变	昂帮乙	10kV	553	520	94%	4	8.8	94%	0	0		是	2025年12月	9.09%
628	于洪	后马变	后林线	10kV	400	234	59%	0	0	77%	2182	2182				-0.40%
629	于洪	后马变	后中线	10kV	500	118	24%	0	0	17%	4950	4950				-3.31%
630	于洪	后马变	后铸乙	10kV	328	169	52%	0	0	11%	2186	2186				9.92%
631	于洪	后马变	后铸甲	10kV	328	202	62%	0	0	0%	1614	1614				-12.93%
632	于洪	后马变	后沙线	10kV	400	97	24%	0	0	71%	2477	2477				49.14%
633	于洪	后马变	后铸丙	10kV	328	179	55%	0	0	62%	0	0		是	2025年9月	-0.27%
634	于洪	后马变	后马线	10kV	328	350	107%	4	0.83	55%	0	0		是	2025年	-21.67%
635	于洪	后马变	后午线	10kV	328	197	60%	0	0	18%	0	0				6.02%
636	沈北	虎镇变	虎蒲线	10kV	400	426	107%	0	0	107%	0	0		是	2026年6月	35.43%
637	沈北	虎镇变	浮法线	10kV	320	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
638	沈北	虎镇变	虎飞线	10kV	553	305	55%	0	0	40%	0	0				47.04%
639	沈北	虎镇变	富嘉线	10kV	400	251	63%	0	0	50%	1888	1888				7.65%
640	沈北	虎镇变	先锋线	10kV	553	439	79%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	37.88%
641	沈北	虎镇变	联东线	10kV	553	415	75%	0	0	75%	1432	1432				-11.78%
642	沈北	虎镇变	创展线	10kV	400	53	13%	0	0	26%	2000	2000				-157.83%
643	沈北	虎镇变	虎利线	10kV	328	321	98%	0	0	98%	0	0		是	2026年6月	-0.85%
644	沈北	虎镇变	虎工线	10kV	328	290	88%	0	0	89%	90	90				-3.27%
645	沈北	虎镇变	虎西线	10kV	553	375	68%	0	0	66%	2000	2000				4.65%
646	大东	花山变	幸福乙	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	-4.46%
647	东陵	花山变	碧桂园甲	10kV	553	185.98	34%	0	0	28%	2526	2526				-4.15%
648	大东	花山变	幸福甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	3.38%
649	东陵	花山变	欧陆乙	10kV	553	193.36	35%	0	0	35%	5271	5271				3.89%
650	东陵	花山变	花马甲	10kV	600	244.34	41%	0	0	41%	5121	5121				4.86%
651	东陵	花山变	欧陆甲	10kV	553	457.03	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年12月	1.39%
652	东陵	花山变	碧桂园乙	10kV	553	296.37	54%	0	0	54%	614	614				-4.78%
653	大东	花山变	花满线	10kV	553	230	42%	0	0	42%	4637	4637				35.03%
654	东陵	花山变	花马乙	10kV	600	125.51	21%	0	0	16%	7179	7179				52.50%
655	和平	花园变	花尚线	10kV	600	302	50%	0	0	50%	1005	1005				20.85%
656	和平	花园变	花三甲	10kV	553	129	23%	0	0	23%	4470	4470				-1.56%
657	和平	花园变	御景甲	10kV	600	83	14%	0	0	14%	4798	4798				4.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
658	和平	花园变	花丽甲	10kV	553	143	26%	0	0	26%	3270	3270				5.03%
659	沈河	花园变	花文甲	10kV	656	300	46%	0	0	46%	1621	1621				11.55%
660	和平	花园变	花南甲	10kV	584	230	39%	0	0	39%	2085	2085				12.41%
661	和平	花园变	花新甲	10kV	656	210	32%	0	0	32%	3180	3180				48.81%
662	和平	花园变	花三乙	10kV	553	459	83%	0	0	83%	0	0		是		16.04%
663	和平	花园变	花景线	10kV	600	168	28%	0	0	28%	3325	3325				23.19%
664	沈河	花园变	花艺线	10kV	964	220	23%	0	0	23%	11216	11216				-17.02%
665	和平	花园变	花丽乙	10kV	553	128	23%	0	0	23%	3530	3530				29.00%
666	和平	花园变	花南乙	10kV	584	61	10%	0	0	10%	5012	5012				16.77%
667	和平	花园变	御景乙	10kV	600	190	32%	0	0	32%	2944	2944				-1.62%
668	和平	花园变	夏宫线	10kV	600	115	19%	0	0	19%	4243	4243				14.27%
669	沈河	花园变	花文乙	10kV	600	320	53%	0	0	53%	693	693				-18.66%
670	和平	花园变	花世线	10kV	600	109	18%	0	0	18%	4347	4347				-15.71%
671	和平	花园变	花新乙	10kV	656	220	34%	0	0	34%	3007	3007				41.98%
672	和平	花园变	花寓线	10kV	1000	16	2%	0	0	2%	15311	15311				78.21%
673	铁西	滑翔变	滑建乙	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				3.72%
674	铁西	滑翔变	滑艳甲	10kV	584	314	54%	0	0	54%	630	630				0.47%
675	铁西	滑翔变	滑图甲	10kV	584	350	60%	0	0	60%	7	7				-74.30%
676	铁西	滑翔变	凯旋线	10kV	600	311	52%	0	0	52%	849	849				3.16%
677	铁西	滑翔变	滑建甲	10kV	553	176	32%	0	0	32%	2698	2698				-24.62%
678	铁西	滑翔变	云峰甲	10kV	584	172	29%	0	0	29%	3090	3090				6.02%
679	铁西	滑翔变	滑齐甲	10kV	553	211	38%	0	0	38%	0	0		是	2027年12月	-0.41%
680	铁西	滑翔变	滑药线	10kV	584	248	42%	0	0	42%	1774	1774				49.11%
681	铁西	滑翔变	兴工甲	10kV	584	289	49%	0	0	49%	1063	1063				-0.68%
682	铁西	滑翔变	滑应甲	10kV	584	96	16%	0	0	16%	3640	3640				-37.76%
683	铁西	滑翔变	滑盛线	10kV	600	182	30%	0	0	30%	3083	3083				31.37%
684	铁西	滑翔变	五金线	10kV	600	102	17%	0	0	17%	3640	3640				6.05%
685	铁西	滑翔变	滑齐乙	10kV	553	239	43%	0	0	43%	1607	1607				3.98%
686	铁西	滑翔变	龙城线	10kV	600	133	22%	0	0	22%	3640	3640				-0.01%
687	铁西	滑翔变	腾飞甲	10kV	584	101	17%	0	0	17%	3640	3640				33.63%
688	铁西	滑翔变	滑艳乙	10kV	584	280	48%	0	0	48%	1219	1219				62.19%
689	铁西	滑翔变	翔万乙	10kV	600	281	47%	0	0	47%	1368	1368				-23.09%
690	铁西	滑翔变	兴工乙	10kV	584	265	45%	0	0	45%	1479	1479				-0.01%
691	铁西	滑翔变	滑图乙	10kV	584	360	62%	0	0	62%	845	845				-9.19%
692	铁西	滑翔变	云峰乙	10kV	584	105	18%	0	0	18%	1750	1750				38.32%
693	铁西	滑翔变	滑热线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	9301	9301				-6.25%
694	铁西	滑翔变	滑应乙	10kV	584	178	30%	0	0	30%	2986	2986				0.96%
695	铁西	滑翔变	翔万甲	10kV	600	237	40%	0	0	40%	2130	2130				-15.87%
696	于洪	化学变	化南甲	10kV	600	599	100%	100	200	47%	0	0		是		6.95%
697	开发	化学变	化开甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年10月	-26.65%
698	于洪	化学变	化开乙	10kV	553	234	42%	0	0	23%	0	0		是		4.52%
699	于洪	化学变	化南乙	10kV	600	476	79%	76	38	33%	0	0		是		1.05%
700	于洪	化学变	化四乙	10kV	600	1	0%	0	0	50%	0	0		是		0.00%
701	于洪	化学变	化四甲	10kV	600	1	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
702	于洪	化学变	化西甲	10kV	553	577	104%	140	280	28%	0	0		是		1.37%
703	于洪	化学变	化东甲	10kV	553	329	59%	0	0	44%	0	0		是		10.80%
704	于洪	化学变	化东乙	10kV	553	330	60%	0	0	65%	0	0		是	2025年	7.97%
705	于洪	化学变	化发乙	10kV	553	47	8%	0	0	66%	0	0		是		39.71%
706	开发	化学变	化发甲	10kV	553	284	51%	0	0	51%	0	0		是	2025年10月	-14.49%
707	于洪	化学变	化西乙	10kV	553	353	64%	0	0	39%	0	0		是		15.34%
708	于洪	化学变	四橡线	10kV	600	151	25%	0	0	36%	0	0		是		0.02%
709	沈河	怀远变	怀闻乙	10kV	584	304	52%	0	0	52%	0	0		是	2026年12月	5.50%
710	沈河	怀远变	怀顺甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年12月	8.27%
711	沈河	怀远变	怀闻甲	10kV	584	323	55%	0	0	55%	475	475				-7.92%
712	沈河	怀远变	怀铁线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	9093	9093				-5.20%
713	沈河	怀远变	怀顺乙	10kV	600	384	64%	0	0	64%	624	624				4.14%
714	和平	怀远变	怀佳线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	9353	9353				19.38%
715	沈河	怀远变	怀金甲	10kV	600	10	2%	0	0	2%	6062	6062				100.00%
716	沈河	怀远变	怀青乙	10kV	553	223	40%	0	0	40%	0	0		是	2026年12月	5.55%
717	沈河	怀远变	怀青甲	10kV	553	206	37%	0	0	37%	3137	3137				-2.14%
718	沈河	怀远变	怀港线	10kV	600	38	6%	0	0	6%	5377	5377				35.02%
719	沈河	怀远变	怀艺甲	10kV	553	80	14%	0	0	14%	3861	3861				18.17%
720	沈河	怀远变	怀景线	10kV	600	51	9%	0	0	9%	8469	8469				13.54%
721	沈河	怀远变	怀艺乙	10kV	553	97	18%	0	0	18%	4067	4067				15.41%
722	和平	怀远变	怀强线	10kV	600	82	14%	0	0	14%	4815	4815				98.94%
723	沈河	怀远变	怀金乙	10kV	600	10	2%	0	0	2%	6062	6062				100.00%
724	沈北	黄家变	黄高线	10kV	553	288	52%	0	0	1%	2700	2700				8.28%
725	沈北	黄家变	黄吴线	10kV	553	173	31%	0	0	31%	2700	2700				10.01%
726	沈北	黄家变	黄前线	10kV	553	209	38%	0	0	1%	0	0		是		3.13%
727	沈北	黄家变	佛水线	10kV	320	16	5%	0	0	5%	0	0		是		-88.96%
728	于洪	家俱变	俚锦线	10kV	553	441	80%	15	30	85%	0	0				5.97%
729	于洪	家俱变	白沙线	10kV	553	276	50%	0	0	38%	0	0				13.15%
730	于洪	家俱变	俱兰甲	10kV	553	275	50%	0	0	38%	0	0				-0.71%
731	新民	家俱变	沙侯甲	10kV	600	300	50%	0	0	47%	0	0				100.00%
732	于洪	家俱变	俱兰乙	10kV	553	421	76%	0	0	78%	0	0		是	2025年	-6.59%
733	于洪	家俱变	俱化甲	10kV	600	138	23%	0	0	28%	0	0				9.35%
734	于洪	家俱变	家台线	10kV	600	4	1%	0	0	9%	0	0				67.67%
735	新民	家俱变	沙侯乙	10kV	600	423	71%	0	0	71%	0	0		是		100.00%
736	苏家屯	夹河变	河新线	10kV	600	494	82%	0	0	82%	0	0		是	2026年	12.22%
737	苏家屯	夹河变	河网线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				100.00%
738	苏家屯	夹河变	时代线	10kV	600	85	14%	0	0	14%	0	0				8.59%
739	苏家屯	夹河变	河湾线	10kV	584	365	63%	0	0	63%	0	0				-5.80%
740	苏家屯	夹河变	河鼎线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0				-156.99%
741	苏家屯	夹河变	生活乙	10kV	600	58	10%	0	0	10%	0	0				2.23%
742	苏家屯	夹河变	马总乙	10kV	553	497	90%	0	0	108%	0	0		是	2027年	4.15%
743	苏家屯	夹河变	河白线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				100.00%
744	苏家屯	夹河变	夹商线	10kV	600	132	22%	0	0	22%	0	0				-10.70%
745	苏家屯	夹河变	远洋甲	10kV	600	155	26%	0	0	26%	0	0				1.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
746	苏家屯	夹河变	万城甲	10kV	600	246	41%	0	0	41%	0	0				0.17%
747	苏家屯	夹河变	夹海线	10kV	600	365	61%	0	0	49%	0	0				3.81%
748	苏家屯	夹河变	万城乙	10kV	600	222	37%	0	0	37%	0	0				1.07%
749	苏家屯	夹河变	翡翠线	10kV	600	392	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年	7.16%
750	苏家屯	夹河变	中海线	10kV	600	245	41%	0	0	0%	0	0				0.00%
751	苏家屯	夹河变	马总甲	10kV	553	389	70%	0	0	70%	0	0		是	2027年	6.23%
752	苏家屯	夹河变	河榆乙	10kV	553	445	80%	0	0	80%	0	0		是	2027年	100.00%
753	苏家屯	夹河变	丽湾线	10kV	600	181	30%	0	0	30%	0	0				-11.82%
754	苏家屯	夹河变	远洋乙	10kV	600	139	23%	0	0	23%	0	0				2.19%
755	苏家屯	夹河变	生活甲	10kV	600	314	52%	0	0	52%	0	0				2.63%
756	苏家屯	夹河变	省委线	10kV	584	96	16%	0	0	12%	0	0				5.28%
757	苏家屯	夹河变	河榆甲	10kV	553	187	34%	0	0	34%	0	0				3.81%
758	于洪	建筑变	建工乙	10kV	553	317	57%	0	0	56%	0	0		是		13.62%
759	于洪	建筑变	建铂线	10kV	600	82	14%	0	0	12%	0	0		是		16.36%
760	于洪	建筑变	建赵甲	10kV	553	287	52%	0	0	53%	0	0		是	2025年	-8.68%
761	于洪	建筑变	建思线	10kV	553	264	48%	0	0	42%	0	0		是		11.69%
762	于洪	建筑变	建雅线	10kV	600	125	21%	0	0	18%	0	0		是		16.65%
763	于洪	建筑变	筑业甲	10kV	600	53	9%	0	0	20%	0	0		是		0.12%
764	于洪	建筑变	建工甲	10kV	553	263	48%	0	0	51%	0	0		是	2025年	-4.84%
765	于洪	建筑变	建铸甲	10kV	553	175	32%	0	0	48%	0	0		是	2025年	13.41%
766	于洪	建筑变	建产甲	10kV	600	343	57%	0	0	23%	0	0		是		55.90%
767	于洪	建筑变	建保线	10kV	600	181	30%	0	0	31%	0	0		是		-93.17%
768	于洪	建筑变	建铸乙	10kV	553	32	6%	0	0	33%	0	0		是		9.48%
769	于洪	建筑变	建赵乙	10kV	553	51	9%	0	0	51%	0	0		是	2025年	-42.05%
770	于洪	建筑变	建嘉线	10kV	553	360	65%	0	0	75%	0	0		是	2025年	-3.65%
771	于洪	建筑变	建谷线	10kV	553	218	39%	0	0	40%	0	0		是		12.13%
772	于洪	建筑变	建南甲	10kV	600	397	66%	0	0	79%	0	0		是		-2.13%
773	于洪	建筑变	筑业乙	10kV	600	158	26%	0	0	29%	0	0		是		13.19%
774	于洪	建筑变	建领线	10kV	553	343	62%	0	0	42%	0	0		是		18.40%
775	于洪	建筑变	建延线	10kV	600	285	48%	0	0	50%	0	0		是		-2.13%
776	于洪	建筑变	建物线	10kV	553	205	37%	0	0	22%	0	0		是		40.18%
777	于洪	建筑变	建产乙	10kV	600	161	27%	0	0	27%	0	0		是		100.00%
778	新民	姜屯变	后林线	10kV	240	40	17%	0	0	13%	2050	2050				0.19%
779	新民	姜屯变	红岭线	10kV	377	122	32%	0	0	43%	2050	2050				1.25%
780	新民	姜屯变	大路线	10kV	240	120	50%	0	0	42%	1663	1663				2.76%
781	新民	姜屯变	和平线	10kV	377	91	24%	0	0	24%	4301	4301				-5.89%
782	新民	姜屯变	孟屯线	10kV	377	27	7%	0	0	9%	5409	5409				1.70%
783	开发	金湖变	哈东甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年10月	0.64%
784	开发	金湖变	迎宾乙	10kV	553	486	88%	0	0	88%	0	0		是	2025年9月	5.75%
785	开发	金湖变	和泰甲	10kV	600	166	28%	0	0	28%	3360	3360				3.37%
786	开发	金湖变	金云线	10kV	600	147	25%	0	0	25%	3689	3689				7.03%
787	开发	金湖变	哈东乙	10kV	553	342	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年10月	4.61%
788	开发	金湖变	和泰乙	10kV	584	278	48%	0	0	48%	4288	4288				3.10%
789	开发	金湖变	迎宾甲	10kV	553	438	79%	0	0	79%	0	0		是	2025年9月	-3.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
790	新民	金五台	邱街线	10kV	200	117	59%	0	0	50%	820	820				11.33%
791	新民	金五台	四台线	10kV	200	103	52%	0	0	52%	820	820				5.48%
792	新民	金五台	树林线	10kV	285	133	47%	0	0	33%	820	820				-7.53%
793	新民	金五台	三台线	10kV	150	92	61%	0	0	61%	745	745				5.96%
794	开发	昆明变	星海甲	10kV	553	140	25%	0	0	25%	4280	4280				43.78%
795	开发	昆明变	洪湖甲	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0		是	2025年10月	21.13%
796	开发	昆明变	洪湖乙	10kV	553	282	51%	0	0	51%	1820	1820				7.49%
797	开发	昆明变	后漠甲	10kV	553	112	20%	0	0	20%	3647	3647				5.67%
798	开发	昆明变	昆大甲	10kV	584	198	34%	0	0	34%	2640	2640				59.90%
799	开发	昆明变	星海乙	10kV	553	360	65%	0	0	65%	469	469				3.28%
800	开发	昆明变	昆纺甲	10kV	600	6	1%	0	0	1%	6037	6037				100.00%
801	开发	昆明变	昆郑甲	10kV	600	218	36%	0	0	36%	2459	2459				100.00%
802	开发	昆明变	后漠乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年9月	15.66%
803	开发	昆明变	昆农甲	10kV	553	187	34%	0	0	34%	3466	3466				6.28%
804	开发	昆明变	昆中线	10kV	600	385	64%	0	0	64%	0	0		是	2025年10月	-5.55%
805	开发	昆明变	昆郑乙	10kV	600	330	55%	0	0	55%	520	520				99.97%
806	开发	昆明变	大明甲	10kV	553	402	73%	0	0	73%	0	0		是	2026年10月	8.36%
807	开发	昆明变	昆农乙	10kV	553	197	36%	0	0	36%	3293	3293				11.79%
808	开发	昆明变	大明乙	10kV	553	303	55%	0	0	55%	827	827				2.73%
809	开发	昆明变	昆纺乙	10kV	600	6	1%	0	0	1%	6061	6061				29.02%
810	皇姑	昆山变	昆莲乙	10kV	553	170	31%	0	0	31%	0	0		是		-7.00%
811	皇姑	昆山变	昆塔乙	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	-5.06%
812	皇姑	昆山变	昆塔甲	10kV	553	320	58%	0	0	58%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
813	皇姑	昆山变	昆莲甲	10kV	553	130	24%	0	0	24%	0	0		是		6.90%
814	皇姑	昆山变	昆乐甲	10kV	600	225	38%	0	0	38%	0	0		是		51.24%
815	皇姑	昆山变	昆勾甲	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0		是		47.84%
816	皇姑	昆山变	昆工甲	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0		是		53.70%
817	皇姑	昆山变	昆广甲	10kV	553	168	30%	0	0	30%	0	0		是		62.22%
818	皇姑	昆山变	山海甲	10kV	600	52	9%	0	0	0%	0	0				0.00%
819	皇姑	昆山变	昆怒甲	10kV	600	55	9%	0	0	0%	0	0				0.00%
820	皇姑	昆山变	昆明甲	10kV	600	148	25%	0	0	25%	0	0		是	2025年12月	8.83%
821	皇姑	昆山变	昆华线	10kV	600	239	40%	0	0	40%	0	0		是	2025年12月	15.91%
822	皇姑	昆山变	昆明乙	10kV	600	389	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	4.93%
823	皇姑	昆山变	昆勾乙	10kV	600	110	18%	0	0	18%	0	0		是		-31.43%
824	皇姑	昆山变	昆乐乙	10kV	600	403	67%	0	0	67%	0	0		是		77.63%
825	皇姑	昆山变	昆广乙	10kV	553	185	33%	0	0	33%	0	0		是		69.13%
826	皇姑	昆山变	昆工乙	10kV	553	369	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	61.11%
827	皇姑	昆山变	昆怒乙	10kV	600	26	4%	0	0	0%	0	0				0.00%
828	于洪	兰台变	兰四线	10kV	553	448	81%	5	1	108%	0	0		是	2025年9月	-8.18%
829	于洪	兰台变	兰家线	10kV	553	447	81%	1	0.33	74%	0	0		是	2025年9月	-4.29%
830	于洪	兰台变	兰工线	10kV	553	108	20%	0	0	12%	3876	3876				14.57%
831	于洪	兰台变	兰集线	10kV	553	90	16%	0	0	18%	4188	4188				-0.82%
832	于洪	兰台变	兰旺线	10kV	553	19	3%	0	0	3%	8291	8291				-49.69%
833	于洪	兰台变	兰汇线	10kV	553	368	67%	0	0	49%	0	0				30.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
834	于洪	兰台变	兰张线	10kV	553	280	51%	0	0	41%	0	0				-33.80%
835	大东	劳动变	南路乙	10kV	553	458	83%	0	0	83%	0	0		是	2025年12月	0.85%
836	大东	劳动变	劳车线	10kV	553	192	35%	0	0	35%	0	0		是		1.52%
837	大东	劳动变	劳悦线	10kV	600	310	52%	0	0	52%	0	0		是		-0.27%
838	皇姑	劳动变	文南甲	10kV	553	408	74%	0	0	74%	0	0		是	2027年5月	2.80%
839	大东	劳动变	劳景线	10kV	553	233	42%	0	0	42%	0	0		是		-0.62%
840	大东	劳动变	南路甲	10kV	553	271	49%	0	0	49%	0	0		是		2.96%
841	大东	劳动变	东路乙	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是	2026年12月	6.70%
842	皇姑	劳动变	文南乙	10kV	553	421	76%	0	0	76%	0	0		是	2027年5月	-0.55%
843	大东	劳动变	东路甲	10kV	553	327	59%	0	0	59%	0	0		是	2026年12月	5.26%
844	皇姑	劳动变	北尚乙	10kV	584	192	33%	0	0	33%	0	0		是		-5.12%
845	大东	劳动变	北路乙	10kV	553	273	49%	0	0	49%	0	0		是		-16.96%
846	皇姑	劳动变	北尚甲	10kV	584	275	47%	0	0	47%	0	0		是	2026年5月	-4.20%
847	大东	劳动变	北路甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	1.10%
848	皇姑	劳动变	文北乙	10kV	553	233	42%	0	0	42%	0	0		是		-2.07%
849	皇姑	劳动变	文北甲	10kV	553	385	70%	0	0	70%	0	0		是	2025年12月	-0.63%
850	大东	劳动变	生产乙	10kV	553	409	74%	0	0	74%	0	0		是	2026年12月	3.78%
851	大东	劳动变	欧博线	10kV	584	460	79%	0	0	79%	0	0		是	2026年12月	18.56%
852	大东	劳动变	生产甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		10.19%
853	辽中	老观坨	老观坨	10kV	320	208	65%	0	0	57%	0	0				-6.53%
854	辽中	老观坨	黑排二	10kV	320	335	105%	0	0	105%	0	0		是	2025年12月	65.95%
855	辽中	老观坨	黑排一	10kV	320	0	0%	0	0	0%	4988	4988				0.00%
856	辽中	老观坨	后老薄	10kV	240	120	50%	0	0	50%	1663	1663				10.95%
857	辽中	冷子堡	养东线	10kV	553	411	74%	0	0	74%	0	0				5.20%
858	辽中	冷子堡	冷西线	10kV	553	156	28%	0	0	28%	0	0				7.59%
859	辽中	冷子堡	周徐线	10kV	553	526	95%	70	140	95%	0	0		是	2026年6月	-6.56%
860	辽中	冷子堡	冷东线	10kV	553	321	58%	0	0	58%	1850	1850				4.32%
861	辽中	冷子堡	金山线	10kV	553	218	39%	0	0	39%	3424	3424				-20.22%
862	东陵	李相变	郝义线	10kV	400	64.83	16%	0	0	16%	1230	1230		是	2025年12月	-39.53%
863	苏家屯	李相变	李歪线	10kV	320	203	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年	9.26%
864	东陵	李相变	李祝甲	10kV	400	82.88	21%	0	0	21%	1230	1230				48.80%
865	东陵	李相变	李班线	10kV	400	136.34	34%	0	0	34%	1230	1230		是	2025年12月	-2.85%
866	苏家屯	李相变	李桃甲	10kV	400	320	80%	0	0	80%	0	0		是		43.20%
867	东陵	李相变	李祝乙	10kV	304	111.84	37%	0	0	37%	830	830		是	2026年12月	5.57%
868	苏家屯	李相变	李南线	10kV	352	1	0%	0	0	0%	830	830				-0.30%
869	东陵	李相变	技校线	10kV	400	43.49	11%	0	0	11%	830	830				5.62%
870	东陵	李相变	李古线	10kV	400	323.09	81%	0	0	73%	639	639				0.40%
871	东陵	李相变	李柏线	10kV	400	177.26	44%	0	0	44%	830	830				11.19%
872	苏家屯	李相变	李桃乙	10kV	400	135	34%	0	0	24%	219	219				43.37%
873	东陵	李相变	李孙乙	10kV	400	84.64	21%	0	0	21%	830	830				86.82%
874	铁西	历工变	历劝乙	10kV	584	89	15%	0	0	15%	4527	4527				-77.50%
875	铁西	历工变	历劝甲	10kV	584	70	12%	0	0	12%	4857	4857				38.71%
876	铁西	历工变	重联线	10kV	584	325	56%	0	0	56%	125	125		是	2027年12月	9.28%
877	铁西	历工变	黎明线	10kV	584	357	61%	0	0	61%	0	0		是	2025年12月	4.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
878	皇姑	历工变	华泰线	10kV	656	416	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	5.07%
879	铁西	历工变	历兴线	10kV	600	207	35%	0	0	35%	2650	2650				5.38%
880	铁西	历工变	历达线	10kV	600	417	70%	0	0	70%	0	0		是	2028年12月	20.98%
881	铁西	历工变	历南甲	10kV	600	68	11%	0	0	11%	0	0		是		-7.69%
882	铁西	历工变	富海线	10kV	584	190	33%	0	0	33%	0	0		是		5.75%
883	铁西	历工变	光明线	10kV	584	380	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	8.71%
884	铁西	历工变	历南乙	10kV	600	237	40%	0	0	40%	0	0		是		10.73%
885	铁西	历工变	历华线	10kV	600	412	69%	0	0	69%	0	0		是	2028年12月	15.04%
886	皇姑	历工变	寰宇线	10kV	600	305	51%	0	0	51%	0	0		是		4.86%
887	新民	梁山变	大刘屯	10kV	377	80	21%	0	0	25%	1610	1610				7.25%
888	新民	梁山变	街内线	10kV	285	241	85%	0	0	75%	268	268				11.17%
889	新民	梁山变	汤屯线	10kV	200	56	28%	0	0	18%	2148	2148				13.53%
890	新民	梁山变	梁山线	10kV	377	163	43%	0	0	51%	2974	2974				2.82%
891	新民	梁山变	周坨线	10kV	377	155	41%	0	0	48%	3192	3192		是	2025年12月	-0.33%
892	大东	粮仓变	粮库线	10kV	584	363	62%	0	0	62%	0	0		是	2028年12月	7.04%
893	大东	粮仓变	木场甲	10kV	553	214	39%	0	0	39%	0	0		是	2025年12月	-5.42%
894	大东	粮仓变	保利甲	10kV	584	70	12%	0	0	12%	950	950				37.14%
895	大东	粮仓变	安居乙	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是	2025年12月	1.38%
896	大东	粮仓变	安居甲	10kV	553	320	58%	0	0	58%	204	204				9.72%
897	大东	粮仓变	木场乙	10kV	553	270	49%	0	0	49%	950	950				-0.02%
898	沈河	粮仓变	粮木甲	10kV	553	50	9%	0	0	9%	950	950				-6.33%
899	大东	粮仓变	粮君甲	10kV	600	221	37%	0	0	37%	950	950				43.33%
900	大东	粮仓变	粮晶线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	950	950				58.27%
901	大东	粮仓变	粮善甲	10kV	584	30	5%	0	0	5%	950	950				80.87%
902	大东	粮仓变	粮毛甲	10kV	584	287	49%	0	0	49%	950	950				99.79%
903	大东	粮仓变	筑景线	10kV	584	390	67%	0	0	67%	0	0		是	2028年12月	1.39%
904	大东	粮仓变	和睦乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	296	296				28.11%
905	大东	粮仓变	榆园甲	10kV	553	270	49%	0	0	49%	1070	1070				-92.28%
906	大东	粮仓变	保利乙	10kV	584	350	60%	0	0	60%	7	7				-7.95%
907	大东	粮仓变	榆园乙	10kV	553	200	36%	0	0	36%	1620	1620				-30.82%
908	大东	粮仓变	和睦甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	989	989				8.29%
909	大东	粮仓变	新立乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年12月	-9.18%
910	沈河	粮仓变	粮木乙	10kV	553	80	14%	0	0	14%	1620	1620				-12.10%
911	大东	粮仓变	粮善乙	10kV	584	22	4%	0	0	4%	1620	1620				99.71%
912	大东	粮仓变	新立甲	10kV	553	230	42%	0	0	42%	0	0		是	2025年12月	2.28%
913	大东	粮仓变	粮君乙	10kV	600	237	40%	0	0	40%	1620	1620				20.94%
914	大东	粮仓变	粮毛乙	10kV	584	215	37%	0	0	37%	1620	1620				84.45%
915	皇姑	陵东变	陵望甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是		-20.39%
916	皇姑	陵东变	陵北甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是		-1.50%
917	皇姑	陵东变	陵北乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		-15.39%
918	皇姑	陵东变	上岗线	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		4.76%
919	皇姑	陵东变	陵润线	10kV	600	270	45%	0	0	45%	0	0		是		22.03%
920	皇姑	陵东变	陵望乙	10kV	553	395	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年12月	-3.72%
921	皇姑	陵东变	陵利线	10kV	600	264	44%	0	0	44%	0	0		是		30.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
922	皇姑	陵东变	陵医线	10kV	600	160	27%	0	0	27%	0	0		是	2025年12月	1.55%
923	皇姑	陵东变	陵园甲	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是	2025年	8.74%
924	皇姑	陵东变	陵西甲	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0		是	2025年12月	7.11%
925	皇姑	陵东变	陵园乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是		-9.48%
926	皇姑	陵东变	陵西乙	10kV	553	280	51%	0	0	51%	0	0		是		4.27%
927	皇姑	陵东变	陵信线	10kV	600	380	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年8月	0.34%
928	皇姑	陵东变	陵悦线	10kV	600	160	27%	0	0	27%	0	0		是		17.05%
929	皇姑	陵东变	陵卫甲	10kV	553	180	33%	0	0	33%	0	0		是		2.72%
930	皇姑	陵东变	陵卫乙	10kV	553	530	96%	365	750	96%	0	0		是	2027年3月	-0.99%
931	皇姑	陵东变	陵政线	10kV	600	256	43%	0	0	43%	0	0		是	2025年12月	30.64%
932	辽中	刘二堡	西高线	10kV	553	352	64%	30	120	93%	2524	2524		是	2025年	0.26%
933	辽中	刘二堡	刘北线	10kV	553	443	80%	10	10	80%	867	867		是	2025年10月	-13.29%
934	辽中	刘二堡	叔家线	10kV	553	280	51%	0	0	70%	2945	2945		是	2025年10月	-3.20%
935	辽中	刘二堡	北长线	10kV	320	231	72%	0	0	72%	0	0				-24.20%
936	辽中	刘二堡	靛庄线	10kV	553	392	71%	5	4	71%	0	0				-9.18%
937	苏家屯	刘千变	刘陈线	10kV	400	66	17%	0	0	17%	5092	5092				3.32%
938	苏家屯	刘千变	姚千线	10kV	400	307	77%	0	0	77%	477	477				8.16%
939	苏家屯	刘千变	场馆线	10kV	553	80	14%	0	0	12%	7235	7235				8.83%
940	苏家屯	刘千变	劳改线	10kV	320	180	56%	0	0	53%	0	0		是	2026年	13.94%
941	苏家屯	刘千变	武警线	10kV	320	376	118%	0	0	108%	0	0		是	2025年	-0.19%
942	苏家屯	刘千变	佟沟线	10kV	500	73	15%	0	0	15%	5231	5231				5.64%
943	沈北	柳岗变	建发线	10kV	553	383	69%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	-3.72%
944	沈北	柳岗变	柳西线	10kV	319	23	7%	0	0	0%	4574	4574				-120.75%
945	沈北	柳岗变	柳南线	10kV	319	0	0%	0	0	2%	3315	3315				-77.84%
946	沈北	柳岗变	中粮线	10kV	319	286	90%	0	0	2%	19	19				-0.54%
947	沈北	柳岗变	柳蒲线	10kV	292	141	48%	0	0	0%	1098	1098				-17.68%
948	沈北	柳岗变	柳北线	10kV	553	364	66%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	-9.52%
949	沈北	柳岗变	乳品线	10kV	319	0	0%	0	0	0%	4973	4973				0.00%
950	沈北	柳岗变	百事线	10kV	553	153	28%	0	0	0%	5970	5970				4.28%
951	沈北	柳岗变	蒲新线	10kV	553	257	46%	0	0	0%	4169	4169				-0.28%
952	沈北	柳岗变	广电线	10kV	319	0	0%	0	0	2%	3315	3315				-44.65%
953	沈北	柳岗变	柳开线	10kV	319	0	0%	0	0	0%	3315	3315				-56.44%
954	沈北	柳岗变	柳梅线	10kV	553	458	83%	0	0	0%	0	0		是	2026年6月	0.12%
955	沈北	柳岗变	乐业线	10kV	319	252	79%	0	0	2%	608	608				-7.42%
956	沈北	柳岗变	育才线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				100.00%
957	沈北	柳岗变	柳农线	10kV	553	1	0%	0	0	0%	5729	5729				0.00%
958	沈北	柳岗变	柳星线	10kV	553	2	0%	0	0	0%	5712	5712				0.00%
959	新民	柳河沟	甲河线	10kV	240	108	45%	5	6.65	38%	0	0				-0.44%
960	新民	柳河沟	上河线	10kV	423	357	84%	0	0	112%	0	0		是		12.28%
961	新民	柳河沟	黄花线	10kV	423	162	38%	0	0	57%	0	0		是		9.38%
962	新民	柳河沟	芦屯线	10kV	423	203	48%	0	0	63%	0	0		是	2025年7月	8.07%
963	辽中	六间房	马龙线	10kV	320	110	34%	0	0	34%	1025	1025				7.96%
964	辽中	六间房	吉庆线	10kV	200	180	90%	10	10	90%	0	0		是	2026年6月	9.82%
965	辽中	六间房	化家线	10kV	320	317	99%	0	0	99%	0	0		是	2025年8月	1.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
966	辽中	六间房	梁家线	10kV	200	114	57%	0	0	57%	26	26				13.95%
967	新民	罗家房	团山线	10kV	400	257	64%	0	0	64%	1784	1784				0.13%
968	新民	罗家房	罗房乙	10kV	320	101	32%	0	0	32%	3239	3239				-2.51%
969	新民	罗家房	红卫线	10kV	285	149	52%	0	0	52%	1862	1862				4.98%
970	新民	罗家房	罗房甲	10kV	400	262	66%	0	0	82%	0	0				7.69%
971	新民	罗家房	张欢线	10kV	400	262	66%	0	0	66%	1697	1697				0.29%
972	法库	马家变	龙者线	10kV	292	0	0%	0	0	0%	4552	4552				0.00%
973	法库	马家变	兰威线	10kV	377	262.36	70%	0	0	70%	1333	1333				-6.04%
974	法库	马家变	隆盛线	10kV	377	369.38	98%	0	0	99%	0	0		是	2025年12月	4.63%
975	法库	马家变	大金线	10kV	219	170.38	78%	0	0	73%	463	463				-24.10%
976	法库	马家变	友联线	10kV	377	61.3	16%	1	0.01	11%	4815	4815				17.36%
977	法库	马家变	日日升	10kV	377	51.1	14%	0	0	82%	4992	4992				-42.31%
978	法库	马家变	金美达	10kV	377	3.66	1%	1	7.05	2%	5813	5813				-141.64%
979	法库	马家变	冠盛线	10kV	219	108.48	50%	0	0	63%	1535	1535				36.92%
980	法库	马家变	天成线	10kV	219	4.38	2%	0	0	4%	3338	3338				13.28%
981	法库	马家变	马十线	10kV	500	283.39	57%	0	0	67%	2886	2886				-10.59%
982	法库	马家变	沈龙甲	10kV	377	0.00	0%	0	0	0%	5877	5877				0.00%
983	法库	马家变	沈龙乙	10kV	377	103.95	28%	0	0	26%	4076	4076				20.11%
984	和平	马路湾	常德甲	10kV	553	90	16%	0	0	16%	5146	5146				0.06%
985	和平	马路湾	中华乙	10kV	584	60	10%	0	0	10%	5030	5030				13.86%
986	和平	马路湾	马二甲	10kV	584	280	48%	0	0	48%	2231	2231				63.35%
987	和平	马路湾	马五乙	10kV	584	200	34%	0	0	34%	2605	2605				0.38%
988	和平	马路湾	马南乙	10kV	600	170	28%	0	0	28%	3291	3291				-6.38%
989	和平	马路湾	马商线	10kV	600	50	8%	0	0	8%	8487	8487				23.07%
990	和平	马路湾	马五甲	10kV	584	390	67%	0	0	67%	0	0		是		-17.24%
991	和平	马路湾	中华甲	10kV	584	60	10%	0	0	10%	5030	5030				-11.27%
992	和平	马路湾	马二乙	10kV	584	270	46%	0	0	46%	2404	2404				-31.95%
993	和平	马路湾	三经乙	10kV	584	360	62%	0	0	62%	0	0		是		-0.08%
994	和平	马路湾	三经甲	10kV	584	175	30%	0	0	30%	3038	3038				-2.18%
995	和平	马路湾	常德乙	10kV	553	146	26%	0	0	26%	4176	4176				3.30%
996	和平	马路湾	马和线	10kV	374	86	23%	0	0	23%	2397	2397				5.66%
997	和平	马路湾	和联线	10kV	292	3	1%	0	0	1%	4500	4500				0.00%
998	和平	马路湾	马南甲	10kV	600	230	38%	0	0	38%	2252	2252				7.81%
999	和平	马路湾	北一甲	10kV	584	289	49%	0	0	49%	1063	1063				5.67%
1000	和平	马路湾	北一乙	10kV	584	202	35%	0	0	35%	2745	2745				0.84%
1001	和平	马路湾	嘉润线	10kV	584	206	35%	0	0	35%	2501	2501				7.64%
1002	和平	马路湾	八经乙	10kV	584	310	53%	0	0	53%	1711	1711				3.58%
1003	和平	马路湾	省调线	10kV	584	87	15%	0	0	15%	2745	2745				19.60%
1004	和平	马路湾	八经甲	10kV	584	306	52%	0	0	52%	1780	1780				9.13%
1005	于洪	马三家	马辉线	10kV	553	322	58%	0	0	82%	0	0		是		2.36%
1006	东陵	麦子屯	麦京线	10kV	553	209.6	38%	0	0	29%	2117	2117				100.00%
1007	东陵	麦子屯	麦孙线	10kV	553	205.82	37%	0	0	36%	2182	2182				32.29%
1008	东陵	麦子屯	麦寨甲	10kV	553	428.26	77%	0	0	77%	0	0		是	2026年12月	8.24%
1009	东陵	麦子屯	麦古甲	10kV	553	471.51	85%	0	0	77%	0	0		是	2026年12月	41.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1010	东陵	麦子屯	麦药线	10kV	553	335.92	61%	0	0	61%	0	0		是	2026年12月	10.50%
1011	东陵	麦子屯	麦寨乙	10kV	600	207	35%	0	0	27%	2650	2650				32.21%
1012	东陵	麦子屯	麦古乙	10kV	600	279.98	47%	0	0	47%	4504	4504				100.00%
1013	辽中	满都户	满西线	10kV	320	62	19%	0	0	19%	1979	1979				24.66%
1014	辽中	满都户	工厂线	10kV	285	112	39%	0	0	39%	1979	1979				16.71%
1015	辽中	满都户	宁家线	10kV	240	59	25%	0	0	25%	1979	1979				8.91%
1016	辽中	满都户	满都户	10kV	320	222	69%	0	0	69%	1143	1143				12.06%
1017	大东	毛君变	毛机线	10kV	553	209	38%	0	0	38%	0	0				12.37%
1018	大东	毛君变	水晶线	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	-49.57%
1019	大东	毛君变	毛光线	10kV	553	80	14%	0	0	14%	5319	5319				-40.61%
1020	大东	毛君变	东陵甲	10kV	553	87	16%	0	0	16%	5198	5198				-20.85%
1021	大东	毛君变	毛农甲	10kV	600	272	45%	0	0	45%	1524	1524				66.00%
1022	大东	毛君变	毛沈线	10kV	553	378	68%	0	0	68%	158	158				-15.50%
1023	大东	毛君变	东陵乙	10kV	553	215	39%	0	0	39%	2981	2981				-18.67%
1024	大东	毛君变	毛站线	10kV	553	215	39%	0	0	39%	2881	2881				-1.33%
1025	大东	毛君变	毛海线	10kV	600	80	13%	0	0	13%	2850	2850				66.81%
1026	大东	毛君变	毛农乙	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0		是	2025年12月	63.30%
1027	法库	孟家变	孟东线	10kV	328	202.23	62%	9	8.43	60%	1610	1610				0.01%
1028	法库	孟家变	孟桃线	10kV	328	192	59%	8	10.41	63%	0	0		是	2025年12月	14.49%
1029	法库	孟家变	孟慈线	10kV	320	197.38	62%	12	17.41	47%	0	0		是	2025年12月	14.43%
1030	沈河	南湖变	丰乐甲	10kV	553	419	76%	0	0	76%	0	0		是	2026年12月	8.66%
1031	沈河	南湖变	丰乐乙	10kV	553	520	94%	0	0	94%	0	0		是	2026年12月	8.10%
1032	和平	南湖变	南体线	10kV	600	226	38%	0	0	38%	2321	2321				11.09%
1033	沈河	南湖变	东方甲	10kV	553	367	66%	0	0	66%	0	0		是	2026年12月	22.77%
1034	沈河	南湖变	南盛线	10kV	584	0	0%	0	0	0%	6069	6069				0.00%
1035	和平	南湖变	世茂甲	10kV	584	89	15%	0	0	15%	4527	4527				32.73%
1036	和平	南湖变	三好乙	10kV	584	210	36%	0	0	36%	3443	3443				-84.48%
1037	沈河	南湖变	东方乙	10kV	553	320	58%	0	0	58%	204	204				0.73%
1038	和平	南湖变	三好甲	10kV	584	203	35%	0	0	35%	3564	3564				100.00%
1039	沈河	南湖变	南万乙	10kV	553	309	56%	0	0	56%	0	0		是	2026年12月	6.55%
1040	和平	南湖变	文萃甲	10kV	553	340	61%	0	0	116%	0	0		是		31.10%
1041	沈河	南湖变	南万甲	10kV	553	310	56%	0	0	56%	0	0		是	2026年12月	12.06%
1042	沈河	南湖变	天坛甲	10kV	553	134	24%	0	0	24%	3426	3426				4.06%
1043	沈河	南湖变	南升线	10kV	600	221	37%	0	0	37%	2407	2407				60.21%
1044	沈河	南湖变	天坛乙	10kV	553	177	32%	0	0	32%	0	0		是	2026年12月	5.37%
1045	沈河	南湖变	地王线	10kV	600	216	36%	0	0	36%	2494	2494				-1.47%
1046	沈河	南湖变	南东甲	10kV	656	330	50%	0	0	50%	0	0		是	2025年12月	9.92%
1047	和平	南湖变	文萃乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	1244	1244				-24.38%
1048	和平	南湖变	南昌线	10kV	328	113	34%	0	0	0%	1451	1451				100.00%
1049	和平	南湖变	南佳线	10kV	600	190	32%	0	0	32%	2944	2944				5.61%
1050	沈河	南湖变	雨坛甲	10kV	584	203	35%	0	0	35%	2553	2553				-120.06%
1051	和平	南湖变	南友线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	5270	5270				-1159.03%
1052	和平	南湖变	南方线	10kV	424	410	97%	0	0	97%	0	0		是		48.09%
1053	沈河	南湖变	南东乙	10kV	600	78	13%	0	0	13%	5270	5270				31.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1054	沈河	南湖变	南商线	10kV	553	75	14%	0	0	14%	4448	4448				2.47%
1055	和平	南湖变	南茂线	10kV	600	115	19%	0	0	19%	4243	4243				-16.81%
1056	沈河	南湖变	雨坛乙	10kV	584	125	21%	0	0	21%	0	0		是	2026年6月	5.62%
1057	新民	南窑变	南铁乙	10kV	553	288	52%	0	0	52%	0	0		是		0.48%
1058	新民	南窑变	东岗线	10kV	320	267	83%	0	0	78%	0	0		是		9.51%
1059	新民	南窑变	瓦房线	10kV	553	138	25%	0	0	25%	0	0		是		5.53%
1060	新民	南窑变	城东甲	10kV	553	185	33%	0	0	33%	0	0		是		-55.69%
1061	新民	南窑变	南铁甲	10kV	553	194	35%	0	0	35%	2205	2205				11.86%
1062	新民	南窑变	城西乙	10kV	553	332	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年12月	2.32%
1063	新民	南窑变	世纪甲	10kV	553	72	13%	0	0	13%	2205	2205				9.84%
1064	新民	南窑变	城西甲	10kV	553	224	41%	0	0	41%	0	0		是	2025年12月	3.42%
1065	新民	南窑变	城东乙	10kV	553	245	44%	0	0	44%	2205	2205				28.94%
1066	新民	南窑变	城佛线	10kV	320	106	33%	0	0	33%	1490	1490				11.11%
1067	开发	宁官变	宁明甲	10kV	400	460	115%	0	0	115%	0	0		是	2025年12月	14.23%
1068	开发	宁官变	宁东甲	10kV	800	234	29%	0	0	29%	4261	4261				40.53%
1069	开发	宁官变	宁中甲	10kV	400	370	93%	0	0	93%	0	0		是	2025年12月	-24.43%
1070	开发	宁官变	宁九线	10kV	600	222	37%	0	0	37%	2390	2390				18.98%
1071	开发	宁官变	宁十甲	10kV	400	230	58%	0	0	58%	173	173				1.54%
1072	开发	宁官变	宁东乙	10kV	650	179	28%	0	0	28%	4780	4780				6.98%
1073	于洪	宁官变	宁富线	10kV	600	122	20%	0	0	38%	7240	7240				7.81%
1074	开发	宁官变	宁中乙	10kV	400	370	93%	0	0	93%	0	0		是	2025年12月	-8.12%
1075	于洪	宁官变	宁胜线	10kV	553	216	39%	0	0	44%	4879	4879				4.44%
1076	开发	宁官变	宁南线	10kV	600	61	10%	0	0	10%	5179	5179				97.84%
1077	开发	宁官变	宁十乙	10kV	400	200	50%	0	0	50%	693	693				11.19%
1078	辽中	牛心坨	老虎线	10kV	240	59	25%	0	0	25%	0	0				0.84%
1079	辽中	牛心坨	牛心坨	10kV	200	168	84%	20	10	84%	0	0		是	2026年6月	4.21%
1080	辽中	牛心坨	榆树线	10kV	300	139	46%	0	0	45%	1262	1262				3.48%
1081	辽中	牛心坨	嫩草坡	10kV	240	105	44%	0	0	44%	1262	1262				14.55%
1082	大东	农大变	农西乙	10kV	600	223	37%	0	0	37%	2787	2787				-5.28%
1083	大东	农大变	农锦线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	5196	5196				5.87%
1084	大东	农大变	农粮甲	10kV	600	276	46%	0	0	46%	0	0		是	2025年12月	43.64%
1085	大东	农大变	农陵甲	10kV	600	343	57%	0	0	57%	294	294		是	2025年12月	19.28%
1086	大东	农大变	农西甲	10kV	600	108	18%	0	0	18%	5404	5404				-352.87%
1087	大东	农大变	农花乙	10kV	553	156	28%	0	0	28%	3045	3045				1.50%
1088	大东	农大变	农花甲	10kV	553	142	26%	0	0	26%	3287	3287				-17.66%
1089	大东	农大变	农保线	10kV	600	308	51%	0	0	51%	4018	4018				12.40%
1090	大东	农大变	农毛甲	10kV	553	73	13%	0	0	13%	2482	2482				7.52%
1091	大东	农大变	农粮乙	10kV	600	116	19%	0	0	19%	4226	4226				37.52%
1092	大东	农大变	农陵乙	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				22.46%
1093	东陵	农大变	农首线	10kV	600	154.55	26%	0	0	21%	3558	3558				47.24%
1094	大东	农大变	农毛乙	10kV	553	210	38%	0	0	38%	1910	1910				61.06%
1095	沈北	农高变	农海线	10kV	553	414	75%	0	0	75%	0	0		是	2026年6月	-4.59%
1096	大东	农高变	人和甲	10kV	553	90	16%	0	0	16%	0	0		是		-79.14%
1097	沈北	农高变	农丰线	10kV	553	321	58%	0	0	0%	0	0		是		-0.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1098	大东	农高变	人和乙	10kV	553	247	45%	0	0	45%	0	0		是		-26.81%
1099	沈北	农高变	农星线	10kV	553	381	69%	0	0	68%	0	0		是		-3.21%
1100	大东	农高变	裕农乙	10kV	553	77	14%	0	0	14%	0	0		是		-2.31%
1101	沈北	农高变	农南乙	10kV	553	330	60%	0	0	103%	0	0		是		8.97%
1102	沈北	农高变	农利线	10kV	553	371	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年6月	-8.82%
1103	沈北	农高变	农商线	10kV	600	93	16%	0	0	13%	0	0		是		17.29%
1104	沈北	农高变	农恒乙	10kV	553	454	82%	0	0	82%	0	0		是		0.52%
1105	沈北	农高变	农柳线	10kV	600	360	60%	0	0	50%	0	0		是	2026年6月	37.23%
1106	沈北	农高变	农南甲	10kV	328	471	144%	0	0	140%	0	0		是	2026年6月	9.21%
1107	沈北	农高变	农恒甲	10kV	553	507	92%	0	0	103%	0	0		是	2026年6月	0.49%
1108	大东	农高变	裕农甲	10kV	553	110	20%	0	0	20%	0	0		是		-14.63%
1109	沈北	农高变	农丰乙	10kV	553	1	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
1110	皇姑	怒江变	怒含甲	10kV	553	208	38%	0	0	38%	254	254				-21.19%
1111	皇姑	怒江变	怒皇乙	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	0.15%
1112	皇姑	怒江变	建赏线	10kV	600	130	22%	0	0	22%	453	453				3.80%
1113	皇姑	怒江变	清华线	10kV	600	410	68%	0	0	68%	0	0		是	2025年12月	14.68%
1114	皇姑	怒江变	怒皇甲	10kV	553	345	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	9.76%
1115	皇姑	怒江变	怒含乙	10kV	553	231	42%	0	0	42%	453	453				-1.44%
1116	皇姑	怒江变	怒崇乙	10kV	553	404	73%	0	0	73%	0	0		是	2025年12月	-1.41%
1117	皇姑	怒江变	怒崇甲	10kV	553	258	47%	0	0	47%	0	0				5.75%
1118	皇姑	怒江变	怒长乙	10kV	553	284	51%	0	0	51%	0	0				1.56%
1119	皇姑	怒江变	怒长甲	10kV	553	270	49%	0	0	49%	0	0				2.06%
1120	皇姑	怒江变	怒宇线	10kV	600	30	5%	0	0	5%	0	0				37.70%
1121	皇姑	怒江变	怒信乙	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	7.29%
1122	皇姑	怒江变	怒昆线	10kV	600	246	41%	0	0	41%	0	0		是		2.86%
1123	皇姑	怒江变	怒海乙	10kV	374	62	17%	0	0	17%	0	0		是		-22.31%
1124	皇姑	怒江变	怒信甲	10kV	553	414	75%	0	0	75%	0	0		是	2025年12月	2.80%
1125	皇姑	怒江变	怒商乙	10kV	600	120	20%	0	0	10%	0	0		是	2025年	77.98%
1126	皇姑	怒江变	怒海甲	10kV	374	147	39%	0	0	39%	0	0		是		4.27%
1127	皇姑	怒江变	碧塘线	10kV	600	285	48%	0	0	48%	0	0		是	2025年12月	16.92%
1128	皇姑	怒江变	怒润线	10kV	374	308	82%	0	0	82%	0	0		是	2025年12月	7.03%
1129	皇姑	欧亚变	白山乙	10kV	553	318	58%	0	0	58%	0	0		是		-16.70%
1130	皇姑	欧亚变	北郡线	10kV	600	286	48%	0	0	48%	0	0		是		1.51%
1131	皇姑	欧亚变	万科乙	10kV	600	186	31%	0	0	31%	0	0		是		14.98%
1132	皇姑	欧亚变	小含乙	10kV	553	395	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年12月	-2.86%
1133	皇姑	欧亚变	城新乙	10kV	600	280	47%	0	0	47%	0	0		是	2026年9月	16.53%
1134	皇姑	欧亚变	小含甲	10kV	553	140	25%	0	0	25%	0	0		是		-33.58%
1135	皇姑	欧亚变	千山线	10kV	584	436	75%	0	0	75%	0	0		是		16.23%
1136	皇姑	欧亚变	白山甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是		-3.27%
1137	皇姑	欧亚变	欧北甲	10kV	553	287	52%	0	0	52%	0	0		是		1.68%
1138	皇姑	欧亚变	国奥线	10kV	600	466	78%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	18.98%
1139	皇姑	欧亚变	阳鑫线	10kV	656	408	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	42.05%
1140	皇姑	欧亚变	欧泰线	10kV	600	267	45%	0	0	45%	0	0		是	2025年12月	2.83%
1141	皇姑	欧亚变	西江甲	10kV	553	145	26%	0	0	26%	0	0		是		-3.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1142	皇姑	欧亚变	欧怒甲	10kV	553	170	31%	0	0	31%	0	0		是		13.03%
1143	皇姑	欧亚变	欧海线	10kV	600	339	57%	0	0	57%	0	0		是	2025年12月	5.52%
1144	皇姑	欧亚变	西江乙	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0		是		2.55%
1145	皇姑	欧亚变	城新甲	10kV	656	270	41%	0	0	41%	0	0		是	2025年12月	1.12%
1146	皇姑	欧亚变	荷兰甲	10kV	656	550	84%	177	283	92%	0	0		是	2026年1月	7.64%
1147	皇姑	欧亚变	亚都线	10kV	600	190	32%	0	0	32%	0	0		是		-18.93%
1148	皇姑	欧亚变	欧怒乙	10kV	553	306	55%	0	0	55%	0	0		是		100.00%
1149	皇姑	欧亚变	五彩线	10kV	600	520	87%	114	294	87%	0	0		是	2025年12月	9.03%
1150	皇姑	欧亚变	欧北乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年12月	1.70%
1151	皇姑	欧亚变	平罗乙	10kV	553	470	85%	0	0	85%	0	0		是	2025年12月	-27.12%
1152	皇姑	欧亚变	福居线	10kV	600	110	18%	0	0	18%	0	0				-2.93%
1153	皇姑	欧亚变	平罗甲	10kV	553	400	72%	0	0	72%	0	0		是	2025年12月	-22.21%
1154	辽中	潘家堡	邵家线	10kV	553	297	54%	0	0	25%	3396	3396				1.21%
1155	辽中	潘家堡	南长线	10kV	285	211	74%	0	0	74%	788	788				5.50%
1156	辽中	潘家堡	于台甲	10kV	553	291	53%	0	0	53%	2635	2635				2.24%
1157	辽中	潘家堡	红旗线	10kV	285	288	101%	20	40	101%	0	0		是	2025年11月	3.61%
1158	辽中	潘家堡	于台乙	10kV	553	39	7%	0	0	7%	2635	2635				100.00%
1159	沈河	鹏源变	鹏朝甲	10kV	584	308	53%	0	0	53%	1496	1496				13.97%
1160	大东	鹏源变	鹏北线	10kV	600	559	93%	9	36	93%	0	0		是	2025年12月	8.31%
1161	沈河	鹏源变	鹏顺甲	10kV	584	60	10%	0	0	10%	5030	5030				-106.55%
1162	大东	鹏源变	鹏小甲	10kV	584	323	55%	0	0	55%	475	475				9.35%
1163	沈河	鹏源变	水道甲	10kV	553	230	42%	0	0	42%	1763	1763				6.44%
1164	沈河	鹏源变	鹏南甲	10kV	553	448	81%	0	0	81%	0	0		是	2025年12月	4.42%
1165	大东	鹏源变	鹏大甲	10kV	553	160	29%	0	0	29%	0	0		是	2025年12月	-69.96%
1166	大东	鹏源变	鹏悦线	10kV	600	413	69%	0	0	69%	2200	2200				8.95%
1167	沈河	鹏源变	鹏沈甲	10kV	600	128	21%	0	0	21%	4018	4018				-18.18%
1168	大东	鹏源变	鹏润线	10kV	600	206	34%	0	0	34%	2667	2667				4.13%
1169	大东	鹏源变	鹏亚线	10kV	600	123	21%	0	0	21%	4860	4860				-12.78%
1170	沈河	鹏源变	鹏南乙	10kV	553	382	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	10.70%
1171	沈河	鹏源变	鹏隆线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	3637	3637				-54.55%
1172	大东	鹏源变	鹏大乙	10kV	553	282	51%	0	0	51%	863	863				-15.93%
1173	沈河	鹏源变	鹏朝乙	10kV	584	256	44%	0	0	44%	1396	1396				2.52%
1174	沈河	鹏源变	鹏顺乙	10kV	584	190	33%	0	0	33%	2778	2778				0.97%
1175	沈河	鹏源变	鹏沈乙	10kV	600	172	29%	0	0	29%	3256	3256				0.26%
1176	大东	鹏源变	鹏小乙	10kV	584	231	40%	0	0	40%	2068	2068				10.13%
1177	于洪	平罗变	平罗线	10kV	553	272	49%	0	0	51%	0	0		是		2.32%
1178	于洪	平罗变	平辛线	10kV	553	334	60%	0	0	62%	0	0		是		10.47%
1179	皇姑	平罗变	平关线	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0		是	2026年8月	80.07%
1180	于洪	平罗变	平雅线	10kV	600	25	4%	0	0	4%	0	0		是		78.52%
1181	于洪	平罗变	平水线	10kV	553	52	9%	0	0	12%	0	0		是		11.12%
1182	于洪	平罗变	平悟线	10kV	553	300	54%	0	0	55%	0	0		是		-2.89%
1183	铁西	齐贤变	齐滑乙	10kV	553	77	14%	0	0	14%	0	0		是		-0.72%
1184	铁西	齐贤变	十路甲	10kV	553	382	69%	0	0	69%	0	0		是		-5.10%
1185	铁西	齐贤变	海兴线	10kV	600	254	42%	0	0	42%	0	0		是		-12.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1186	铁西	齐贤变	齐滑甲	10kV	553	67	12%	0	0	12%	0	0		是		-6.99%
1187	铁西	齐贤变	保北甲	10kV	584	162	28%	0	0	28%	0	0		是		6.05%
1188	铁西	齐贤变	十路乙	10kV	553	443	80%	0	0	80%	0	0		是	2027年12月	5.83%
1189	铁西	齐贤变	荣达线	10kV	584	155	27%	0	0	27%	0	0		是		-16.27%
1190	铁西	齐贤变	齐医线	10kV	600	65	11%	0	0	11%	0	0		是	2028年12月	-2.26%
1191	铁西	齐贤变	保北乙	10kV	584	124	21%	0	0	21%	3921	3921				7.94%
1192	铁西	齐贤变	景星乙	10kV	553	218	39%	0	0	39%	1971	1971				-1.66%
1193	铁西	齐贤变	花园线	10kV	584	345	59%	0	0	59%	94	94				11.40%
1194	铁西	齐贤变	景星甲	10kV	553	288	52%	0	0	52%	759	759				1.20%
1195	铁西	齐贤变	九路甲	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	4.38%
1196	铁西	齐贤变	齐兴线	10kV	584	197	34%	0	0	34%	2657	2657				-0.53%
1197	铁西	齐贤变	九路乙	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	3.29%
1198	铁西	齐贤变	齐北乙	10kV	553	307	56%	0	0	56%	1387	1387				-4.97%
1199	铁西	齐贤变	保南甲	10kV	584	230	39%	0	0	39%	2085	2085				11.90%
1200	铁西	齐贤变	齐梦线	10kV	600	100	17%	0	0	17%	3680	3680				99.96%
1201	铁西	齐贤变	齐北甲	10kV	553	297	54%	0	0	54%	1561	1561				-6.08%
1202	铁西	齐贤变	工大乙	10kV	553	180	33%	0	0	33%	2629	2629				25.41%
1203	铁西	齐贤变	保南乙	10kV	584	210	36%	0	0	36%	2432	2432				-21.21%
1204	铁西	齐贤变	齐繁线	10kV	600	130	22%	0	0	22%	3680	3680				-1092.45%
1205	铁西	齐贤变	工大甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				27.97%
1206	东陵	棋盘山	棋上线	10kV	553	273.32	49%	0	0	49%	0	0		是	2028年12月	-23.64%
1207	东陵	棋盘山	湖东线	10kV	400	288.97	72%	0	0	72%	0	0		是	2028年12月	9.13%
1208	东陵	棋盘山	棋辉线	10kV	400	87.73	22%	0	0	22%	0	0		是	2028年12月	22.79%
1209	东陵	棋盘山	湖西线	10kV	400	261.25	65%	0	0	60%	0	0		是	2028年12月	4.81%
1210	东陵	棋盘山	棋军线	10kV	400	89.08	22%	0	0	8%	2510	2510				0.00%
1211	铁西	启工变	宏伟线	10kV	600	335	56%	0	0	56%	433	433				0.29%
1212	铁西	启工变	奉医线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	0	0		是	2027年12月	4.98%
1213	铁西	启工变	启村甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	31	31				-46.32%
1214	铁西	启工变	启村乙	10kV	553	308	56%	0	0	56%	1370	1370				-55.53%
1215	铁西	启工变	启东线	10kV	600	100	17%	0	0	17%	3540	3540				14.64%
1216	铁西	启工变	启缘线	10kV	600	326	54%	0	0	54%	589	589				14.47%
1217	铁西	启工变	启配线	10kV	584	205	35%	0	0	35%	2518	2518				6.34%
1218	铁西	启工变	启工甲	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是	2028年12月	11.55%
1219	铁西	启工变	建园线	10kV	600	395	66%	0	0	66%	0	0		是	2028年12月	4.06%
1220	铁西	启工变	启工乙	10kV	553	384	69%	0	0	69%	54	54				5.88%
1221	新民	前当堡	中网线	10kV	553	194	35%	0	0	61%	2260	2260				2.37%
1222	新民	前当堡	太平线	10kV	553	159	29%	0	0	50%	2260	2260				3.35%
1223	新民	前当堡	章京线	10kV	553	135	24%	0	0	42%	2260	2260				-47.57%
1224	新民	前当堡	农田乙	10kV	553	265	48%	0	0	48%	1157	1157				0.59%
1225	新民	前当堡	农田甲	10kV	553	220	40%	0	0	69%	1700	1700				-2.53%
1226	新民	前当堡	前当堡	10kV	320	135	42%	0	0	42%	1700	1700				4.15%
1227	新民	前当堡	前油线	10kV	553	363	66%	0	0	66%	1700	1700				7.03%
1228	于洪	前马变	前四甲	10kV	600	40	7%	0	0	15%	5542	5542				-16.21%
1229	于洪	前马变	前马甲	10kV	553	88	16%	0	0	7%	3698	3698				63.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1230	于洪	前马变	前化甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	9353	9353				100.00%
1231	于洪	前马变	马普线	10kV	553	207	37%	0	0	51%	0	0		是	2025年12月	15.13%
1232	于洪	前马变	前东线	10kV	600	183	31%	0	0	34%	6183	6183				15.92%
1233	于洪	前马变	前马乙	10kV	553	174	31%	0	0	33%	2733	2733		是	2025年	8.98%
1234	于洪	前马变	前四乙	10kV	600	44	7%	0	0	10%	0	0		是	2025年12月	35.52%
1235	于洪	前马变	前化乙	10kV	600	108	18%	0	0	12%	4365	4365				27.51%
1236	苏家屯	前显变	前榆甲	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0		是	2027年	2.82%
1237	苏家屯	前显变	前新线	10kV	600	258	43%	0	0	43%	0	0				20.09%
1238	苏家屯	前显变	前白线	10kV	553	433	78%	0	0	78%	0	0		是	2027年	-6.99%
1239	苏家屯	前显变	前中线	10kV	600	214	36%	0	0	36%	0	0				1.82%
1240	苏家屯	前显变	前金线	10kV	600	139	23%	0	0	23%	0	0				36.06%
1241	苏家屯	前显变	前润甲	10kV	600	100	17%	0	0	23%	0	0				-30.17%
1242	苏家屯	前显变	前岛线	10kV	600	77	13%	0	0	13%	0	0				41.45%
1243	苏家屯	前显变	前湾线	10kV	600	322	54%	0	0	54%	0	0				48.21%
1244	苏家屯	前显变	前润乙	10kV	600	315	53%	0	0	53%	0	0				62.44%
1245	苏家屯	前显变	前河乙	10kV	553	435	79%	0	0	79%	0	0		是	2027年	-17.60%
1246	苏家屯	前显变	前丽线	10kV	600	408	68%	0	0	68%	0	0		是	2027年	5.93%
1247	苏家屯	前显变	前夹乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0				-4.63%
1248	苏家屯	前显变	前榆乙	10kV	553	307	56%	0	0	56%	0	0				2.06%
1249	苏家屯	前显变	前鼎线	10kV	600	473	79%	0	0	79%	0	0		是	2027年	42.77%
1250	苏家屯	前显变	前地线	10kV	600	108	18%	0	0	18%	0	0				35.07%
1251	苏家屯	前显变	前树线	10kV	600	192	32%	0	0	28%	0	0				50.61%
1252	浑南	前显变	前白乙	10kV	600	359	60%	0	0	60%	0	0		是		43.57%
1253	沈河	青年变	青大线	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是		2.89%
1254	和平	青年变	青胜线	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年10月	56.08%
1255	和平	青年变	青三线	10kV	553	265	48%	0	0	48%	0	0		是	2025年10月	-13.39%
1256	沈河	青年变	青东线	10kV	553	378	68%	0	0	68%	0	0		是	2026年6月	3.97%
1257	和平	青年变	彩塔甲	10kV	553	40	7%	0	0	7%	0	0		是		-47.15%
1258	和平	青年变	彩塔乙	10kV	553	50	9%	0	0	9%	0	0		是		4.58%
1259	沈河	青年变	青五线	10kV	584	509	87%	75	281	17%	0	0		是		44.41%
1260	沈河	青年变	青特线	10kV	584	220	38%	0	0	38%	0	0		是		4.47%
1261	沈河	青年变	青金甲	10kV	600	50	8%	0	0	8%	0	0		是		100.00%
1262	和平	青年变	青文线	10kV	553	216	39%	0	0	39%	0	0		是		-0.42%
1263	和平	青年变	青好线	10kV	553	316	57%	0	0	57%	0	0		是		15.34%
1264	和平	青年变	青二线	10kV	553	277	50%	0	0	50%	0	0		是		6.12%
1265	和平	青年变	青北线	10kV	553	276	50%	0	0	50%	0	0		是		20.11%
1266	和平	青年变	青广线	10kV	600	126	21%	0	0	21%	0	0		是		11.15%
1267	沈河	青年变	青寺线	10kV	553	181	33%	0	0	33%	0	0		是		-17.16%
1268	沈河	青年变	青军线	10kV	553	162	29%	0	0	29%	0	0		是		-27.67%
1269	沈河	青年变	青金乙	10kV	600	19	3%	0	0	3%	0	0		是		100.00%
1270	沈北	清水变	清王线	10kV	553	367	66%	0	0	66%	0	0		是	2026年6月	4.40%
1271	沈北	清水变	清董线	10kV	200	291	146%	0	0	146%	0	0		是	2026年6月	3.34%
1272	沈北	清水变	清辉线	10kV	400	167	42%	0	0	73%	3343	3343				9.20%
1273	沈北	清水变	清驿乙	10kV	600	200	33%	0	0	33%	5889	5889				6.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1274	沈北	清水变	清西线	10kV	553	11	2%	0	0	2%	8430	8430				-18.17%
1275	沈北	清水变	清依线	10kV	553	178	32%	0	0	32%	0	0		是		2.27%
1276	沈北	清水变	清驿甲	10kV	400	35	9%	0	0	6%	0	0		是		-0.46%
1277	沈北	清水变	清蒲线	10kV	553	599	108%	30	210	105%	0	0		是	2026年6月	2.26%
1278	沈北	全胜变	胜腾线	10kV	553	89	16%	0	0	16%	4205	4205				1.18%
1279	沈北	全胜变	全南线	10kV	553	55	10%	0	0	10%	4794	4794				-204.38%
1280	沈北	全胜变	财落线	10kV	553	349	63%	0	0	140%	0	0		是	2026年6月	-0.01%
1281	沈北	全胜变	新农线	10kV	240	276	115%	0	0	173%	0	0		是	2026年6月	-4.54%
1282	沈北	全胜变	中学线	10kV	553	320	58%	0	0	200%	204	204				4.78%
1283	沈北	全胜变	大辛线	10kV	553	500	90%	0	0	194%	0	0		是	2026年6月	2.68%
1284	铁西	劝工变	劝历甲	10kV	584	400	68%	0	0	68%	0	0		是	2025年12月	-2504.99%
1285	铁西	劝工变	三路乙	10kV	584	244	42%	0	0	42%	593	593				2.21%
1286	铁西	劝工变	千缘线	10kV	600	122	20%	0	0	20%	2872	2872				-21.03%
1287	铁西	劝工变	劝东乙	10kV	584	210	36%	0	0	36%	2432	2432				-3.75%
1288	铁西	劝工变	劝星线	10kV	600	252	42%	0	0	42%	1871	1871				-1.05%
1289	铁西	劝工变	劝霁线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				0.28%
1290	铁西	劝工变	劝历乙	10kV	584	38	7%	0	0	7%	5411	5411				3.21%
1291	铁西	劝工变	三路甲	10kV	553	278	50%	0	0	50%	932	932				11.23%
1292	铁西	劝工变	红星甲	10kV	1094	174	16%	0	0	16%	14040	14040				1.32%
1293	铁西	劝工变	虹桥甲	10kV	600	330	55%	0	0	55%	520	520				1.11%
1294	铁西	劝工变	劝东甲	10kV	584	217	37%	0	0	37%	2310	2310				-0.88%
1295	铁西	劝工变	劝南甲	10kV	600	167	28%	0	0	28%	3343	3343				0.00%
1296	铁西	劝工变	中央甲	10kV	553	200	36%	0	0	36%	3241	3241				0.80%
1297	铁西	劝工变	虹桥乙	10kV	584	200	34%	0	0	34%	2605	2605				2.43%
1298	铁西	劝工变	红星乙	10kV	1094	148	14%	0	0	14%	14490	14490				0.96%
1299	铁西	劝工变	二路甲	10kV	553	251	45%	0	0	45%	0	0		是	2028年12月	4.13%
1300	铁西	劝工变	北联甲	10kV	584	256	44%	0	0	44%	835	835				0.89%
1301	铁西	劝工变	北联乙	10kV	584	219	38%	0	0	38%	2276	2276				0.30%
1302	铁西	劝工变	新湖线	10kV	600	328	55%	0	0	55%	554	554				4.93%
1303	铁西	劝工变	劝景线	10kV	600	335	56%	0	0	56%	433	433				1.06%
1304	铁西	劝工变	二路乙	10kV	584	360	62%	0	0	62%	0	0		是	2028年12月	4.40%
1305	铁西	劝工变	中央乙	10kV	584	380	65%	0	0	65%	499	499				-2.40%
1306	铁西	劝工变	劝南乙	10kV	600	96	16%	0	0	16%	4572	4572				-11.72%
1307	铁西	劝工变	劝四线	10kV	600	70	12%	0	0	12%	5023	5023				-21.07%
1308	铁西	劝工变	劝维线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				2.32%
1309	铁西	劝工变	欧尚线	10kV	600	121	20%	0	0	20%	7257	7257				2.38%
1310	大东	如意变	如信线	10kV	553	169	31%	0	0	31%	0	0		是	2025年12月	9.99%
1311	大东	如意变	意小乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	2201	2201				-39.89%
1312	大东	如意变	如沈乙	10kV	553	244	44%	0	0	44%	1521	1521				-18.18%
1313	大东	如意变	东银线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				3.36%
1314	大东	如意变	如通线	10kV	600	180	30%	0	0	30%	2240	2240				-102.63%
1315	大东	如意变	意小甲	10kV	553	340	61%	0	0	61%	816	816				2.57%
1316	大东	如意变	如沈甲	10kV	553	40	7%	0	0	7%	2240	2240				9.31%
1317	大东	如意变	如花甲	10kV	553	460	83%	0	0	83%	0	0		是	2025年12月	25.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1318	大东	如意变	如望甲	10kV	553	112	20%	0	0	20%	2240	2240				25.79%
1319	大东	如意变	如热线	10kV	600	132	22%	0	0	22%	0	0		是		29.17%
1320	大东	如意变	意沈乙	10kV	553	60	11%	0	0	11%	0	0		是		-92.77%
1321	大东	如意变	如小乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是	2028年12月	4.45%
1322	大东	如意变	果香线	10kV	600	229	38%	0	0	38%	0	0		是		-2.62%
1323	大东	如意变	意沈甲	10kV	553	190	34%	0	0	34%	0	0		是		-9.89%
1324	大东	如意变	如小甲	10kV	553	358	65%	0	0	65%	0	0		是	2028年12月	2.23%
1325	大东	如意变	如花乙	10kV	553	490	89%	0	0	89%	0	0		是	2025年12月	24.08%
1326	大东	如意变	如望乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是		25.39%
1327	大东	如意变	如乐线	10kV	600	21	4%	0	0	4%	0	0		是		53.07%
1328	大东	如意变	如品线	10kV	600	195	33%	0	0	33%	0	0		是		100.00%
1329	新民	三道岗子	分水线	10kV	150	147	98%	0	0	92%	0	0		是	2025年7月	0.85%
1330	新民	三道岗子	马虎线	10kV	285	204	72%	0	0	72%	24	24				4.64%
1331	新民	三道岗子	向新线	10kV	553	225	41%	0	0	41%	4523	4523				4.37%
1332	和平	三好变	明星线	10kV	600	90	15%	0	0	15%	1465	1465				-21.44%
1333	和平	三好变	文体乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	1465	1465				-2.90%
1334	和平	三好变	丽景甲	10kV	584	70	12%	0	0	12%	1465	1465				-0.09%
1335	和平	三好变	新园甲	10kV	656	200	30%	0	0	30%	1465	1465				-71.09%
1336	和平	三好变	科技甲	10kV	584	210	36%	0	0	36%	1465	1465				-59.32%
1337	和平	三好变	东阿甲	10kV	584	260	45%	0	0	45%	0	0		是		46.52%
1338	和平	三好变	电视线	10kV	600	80	13%	0	0	27%	1465	1465				15.71%
1339	和平	三好变	三展甲	10kV	600	100	17%	0	0	17%	1465	1465				100.00%
1340	和平	三好变	文体甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	1509	1509				-162.93%
1341	和平	三好变	三学甲	10kV	584	100	17%	0	0	18%	4337	4337				92.26%
1342	和平	三好变	河堤乙	10kV	553	72	13%	0	0	13%	4500	4500				53.96%
1343	和平	三好变	河堤甲	10kV	553	100	18%	0	0	18%	4015	4015				54.70%
1344	和平	三好变	丽景乙	10kV	584	100	17%	0	0	17%	4337	4337				-48.71%
1345	和平	三好变	三学乙	10kV	584	487	83%	0	0	88%	0	0		是	2025年12月	37.76%
1346	和平	三好变	东阿乙	10kV	584	300	51%	0	0	51%	1884	1884				-106.43%
1347	和平	三好变	中雁线	10kV	656	330	50%	0	0	50%	1102	1102				6.83%
1348	和平	三好变	银科线	10kV	584	200	34%	0	0	34%	2605	2605				-48.29%
1349	和平	三好变	科技乙	10kV	584	313	54%	0	0	54%	0	0		是		-44.21%
1350	和平	三好变	新园乙	10kV	656	200	30%	0	0	30%	3353	3353				-156.19%
1351	沈河	三好变	盛华线	10kV	584	200	34%	0	0	34%	5639	5639				-59.21%
1352	和平	三好变	新展线	10kV	600	6	1%	0	0	1%	9249	9249				41.59%
1353	法库	三泉变	泉泰乙	10kV	424	291.63	69%	0	0	86%	1170	1170				-0.77%
1354	法库	三泉变	泉陶线	10kV	424	0	0%	0	0	0%	6609	6609				0.00%
1355	法库	三泉变	泉者乙	10kV	424	268.97	63%	0	0	66%	1951	1951				-9.40%
1356	法库	三泉变	泉富线	10kV	285	16.87	6%	3	4.88	6%	4150	4150				-12.32%
1357	辽中	沙东变	肖南线	10kV	320	396	124%	90	180	124%	0	0		是	2025年11月	0.17%
1358	辽中	沙东变	肖北线	10kV	320	417	130%	10	20	130%	0	0		是	2025年11月	-5.00%
1359	辽中	沙东变	刘家线	10kV	553	51	9%	0	0	14%	5311	5311				-21.54%
1360	辽中	沙东变	沙绿线	10kV	553	466	84%	0	0	84%	234	234				40.88%
1361	辽中	沙东变	沙环线	10kV	600	100	17%	0	0	17%	7621	7621				-2.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1362	和平	砂山变	砂太甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是		1.82%
1363	和平	砂山变	河北甲	10kV	553	270	49%	0	0	49%	0	0		是		-8.06%
1364	和平	砂山变	玉屏甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是		8.67%
1365	开发	砂山变	大坝甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是	2025年10月	-77.82%
1366	和平	砂山变	砂太乙	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2026年12月	-2.84%
1367	开发	砂山变	大坝乙	10kV	553	355	64%	0	0	64%	0	0		是	2025年10月	18.44%
1368	和平	砂山变	玉屏乙	10kV	553	280	51%	0	0	51%	0	0				-0.72%
1369	开发	砂山变	李官甲	10kV	553	250	45%	0	0	45%	0	0		是	2025年10月	-24.57%
1370	开发	砂山变	李官乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年10月	-0.50%
1371	和平	砂山变	河北乙	10kV	553	334	60%	0	0	60%	0	0		是		8.68%
1372	和平	砂山变	砂方线	10kV	600	39	7%	0	0	7%	0	0				43.74%
1373	苏家屯	山林变	林达甲	10kV	553	211	38%	0	0	38%	2092	2092				1.05%
1374	苏家屯	山林变	林西线	10kV	553	248	45%	0	0	45%	2888	2888				-19.23%
1375	苏家屯	山林变	林北线	10kV	553	180	33%	0	0	30%	4066	4066				2.01%
1376	苏家屯	山林变	林东乙	10kV	553	335	61%	0	0	61%	1381	1381				6.99%
1377	苏家屯	山林变	林东甲	10kV	553	83	15%	0	0	15%	7183	7183				3.53%
1378	苏家屯	山林变	林达乙	10kV	553	3	1%	0	0	0%	5695	5695				-3.16%
1379	苏家屯	山庄变	山江线	10kV	292	154	53%	0	0	70%	0	0				1.06%
1380	苏家屯	山庄变	山长线	10kV	200	208	104%	0	0	71%	0	0		是	2026年	5.81%
1381	苏家屯	山庄变	山大线	10kV	292	447	153%	0	0	153%	0	0		是	2027年	-1.61%
1382	苏家屯	山庄变	耘鼎线	10kV	200	84	42%	0	0	29%	0	0				40.44%
1383	开发	陕西变	陕南乙	10kV	600	347	58%	0	0	58%	225	225				-3.36%
1384	开发	陕西变	韩园甲	10kV	600	220	37%	0	0	37%	2045	2045				7.92%
1385	开发	陕西变	陕七甲	10kV	600	300	50%	0	0	50%	2045	2045				100.00%
1386	开发	陕西变	南四甲	10kV	600	370	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年10月	10.38%
1387	开发	陕西变	陕西甲	10kV	553	310	56%	0	0	56%	0	0		是	2026年10月	5.09%
1388	开发	陕西变	南四乙	10kV	600	300	50%	0	0	50%	0	0		是	2025年10月	-6.44%
1389	开发	陕西变	陕东甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2025年10月	-130.09%
1390	开发	陕西变	南六乙	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				23.63%
1391	开发	陕西变	韩园乙	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				9.70%
1392	开发	陕西变	陕南甲	10kV	600	330	55%	0	0	55%	520	520				65.22%
1393	开发	陕西变	北六甲	10kV	600	140	23%	0	0	23%	3810	3810				2.58%
1394	开发	陕西变	南六甲	10kV	600	272	45%	0	0	45%	0	0		是	2025年10月	-3.44%
1395	开发	陕西变	陕西乙	10kV	553	395	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年10月	14.02%
1396	开发	陕西变	陕明线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	4503	4503				-11.82%
1397	开发	陕西变	北六乙	10kV	656	3	0%	0	0	0%	6765	6765				0.00%
1398	开发	陕西变	陕东乙	10kV	600	10	2%	0	0	2%	6062	6062				86.20%
1399	开发	陕西变	陕太线	10kV	600	349	58%	0	0	58%	191	191				34.29%
1400	大东	善邻变	善铁线	10kV	600	43	7%	0	0	7%	5578	5578				30.14%
1401	大东	善邻变	善峰线	10kV	600	192	32%	0	0	32%	5827	5827				20.48%
1402	大东	善邻变	善东甲	10kV	584	120	21%	0	0	21%	3991	3991				4.53%
1403	大东	善邻变	善南线	10kV	600	206	34%	0	0	34%	2467	2467				16.83%
1404	大东	善邻变	善东乙	10kV	584	170	29%	0	0	29%	3125	3125				-3.31%
1405	大东	善邻变	善环线	10kV	600	65	11%	0	0	11%	8227	8227				15.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1406	大东	善邻变	善顺甲	10kV	600	160	27%	0	0	27%	3464	3464				39.82%
1407	大东	善邻变	善和甲	10kV	352	71	20%	0	0	20%	0	0				100.00%
1408	大东	善邻变	善小甲	10kV	553	70	13%	0	0	13%	1534	1534				-6.09%
1409	大东	善邻变	善小乙	10kV	553	105	19%	0	0	19%	3928	3928				4.60%
1410	大东	善邻变	善龙甲	10kV	600	180	30%	0	0	30%	0	0				38.81%
1411	大东	善邻变	善龙乙	10kV	600	356	59%	0	0	59%	69	69				45.58%
1412	大东	善邻变	善顺乙	10kV	600	280	47%	0	0	47%	2425	2425				44.35%
1413	大东	善邻变	善润线	10kV	584	51	9%	0	0	9%	5186	5186				80.64%
1414	大东	善邻变	善和乙	10kV	352	327	93%	0	0	93%	0	0		是	2025年12月	100.00%
1415	东陵	上佰变	新生线	10kV	400	247	62%	0	0	54%	0	0		是	2028年12月	-15.94%
1416	东陵	上佰变	沈抚甲	10kV	300	384.88	128%	0	0	117%	0	0		是	2028年12月	10.42%
1417	东陵	上佰变	沈抚乙	10kV	300	192.46	64%	0	0	42%	0	0		是	2028年12月	19.01%
1418	东陵	上佰变	汪北线	10kV	300	157.27	52%	0	0	43%	0	0		是	2028年12月	14.76%
1419	东陵	上佰变	汪家乙	10kV	300	316.56	106%	0	0	89%	0	0		是	2028年12月	0.64%
1420	东陵	上佰变	上深乙	10kV	300	300.96	100%	0	0	90%	0	0		是	2028年12月	-12.12%
1421	东陵	上佰变	上佰甲	10kV	300	152.48	51%	0	0	46%	0	0		是	2028年12月	-3.10%
1422	东陵	上佰变	上苑线	10kV	400	101.48	25%	0	0	25%	0	0		是	2028年12月	8.35%
1423	东陵	上佰变	上深甲	10kV	480	199.78	42%	0	0	39%	0	0		是	2028年12月	-16.52%
1424	东陵	上佰变	沈链线	10kV	400	316.92	79%	0	0	61%	0	0		是	2028年12月	-1.32%
1425	东陵	上佰变	汪家甲	10kV	480	322	67%	0	0	65%	0	0		是	2028年12月	-32.68%
1426	东陵	上佰变	上辽线	10kV	400	211.87	53%	0	0	53%	0	0		是	2028年12月	-2.20%
1427	东陵	上佰变	上佰乙	10kV	553	155.89	28%	0	0	13%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1428	大东	沈海变	联合甲	10kV	553	180	33%	0	0	33%	0	0		是		-13.41%
1429	大东	沈海变	沈陵乙	10kV	553	320	58%	0	0	58%	0	0		是		-8.31%
1430	大东	沈海变	观苑线	10kV	584	290	50%	0	0	50%	0	0		是		-2.44%
1431	大东	沈海变	沈陵甲	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是		-3.39%
1432	大东	沈海变	沈毛甲	10kV	553	310	56%	0	0	56%	0	0		是		2.79%
1433	大东	沈海变	联合乙	10kV	553	180	33%	0	0	33%	0	0		是		-42.08%
1434	大东	沈海变	沈毛乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	15.09%
1435	大东	沈海变	沈榆线	10kV	600	380	63%	0	0	63%	0	0		是	2026年12月	31.04%
1436	大东	沈海变	东建甲	10kV	553	130	24%	0	0	24%	0	0		是	2026年12月	0.95%
1437	大东	沈海变	沈望甲	10kV	553	411	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年12月	0.79%
1438	大东	沈海变	沈和线	10kV	600	220	37%	0	0	37%	98	98				16.49%
1439	大东	沈海变	沈望乙	10kV	553	387	70%	0	0	70%	2	2				-0.18%
1440	大东	沈海变	沈宏线	10kV	600	84	14%	0	0	14%	98	98				13.57%
1441	大东	沈海变	东望甲	10kV	553	160	29%	0	0	29%	98	98				-27.22%
1442	大东	沈海变	东建乙	10kV	553	90	16%	0	0	16%	98	98				-124.70%
1443	大东	沈海变	东望乙	10kV	553	130	24%	0	0	24%	98	98				-42.40%
1444	大东	沈海变	沈槽线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	0	0		是		14.90%
1445	大东	沈海变	榆林甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2026年12月	3.06%
1446	大东	沈海变	沈瑞线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	0	0		是		5.80%
1447	大东	沈海变	俚城线	10kV	553	180	33%	0	0	33%	0	0		是		-1.21%
1448	大东	沈海变	林韵线	10kV	600	217	36%	0	0	36%	0	0		是		1.55%
1449	大东	沈海变	榆林乙	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0		是	2026年12月	-0.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1450	康平	胜利变	胜利线	10kV	328	157	48%	0	0	37%	0	0		是		11.76%
1451	康平	胜利变	文孔线	10kV	328	196	60%	0	0	62%	0	0		是		10.24%
1452	康平	胜利变	造纸线	10kV	320	33	10%	0	0	19%	780	780				9.72%
1453	苏家屯	施官变	东官甲	10kV	553	151	27%	0	0	27%	0	0				85.37%
1454	苏家屯	施官变	北官线	10kV	553	406	73%	0	0	73%	0	0		是	2027年	-5.40%
1455	苏家屯	施官变	莱茵线	10kV	600	320	53%	0	0	53%	0	0				5.01%
1456	苏家屯	施官变	施航线	10kV	600	148	25%	0	0	21%	0	0				17.05%
1457	苏家屯	施官变	雪莲线	10kV	553	272	49%	0	0	49%	0	0				-3.73%
1458	苏家屯	施官变	施奥线	10kV	600	395	66%	0	0	66%	0	0				0.18%
1459	苏家屯	施官变	施纪线	10kV	553	278	50%	0	0	50%	0	0				41.76%
1460	苏家屯	施官变	施北线	10kV	553	323	58%	0	0	58%	0	0				2.99%
1461	苏家屯	施官变	施恒线	10kV	600	326	54%	0	0	54%	0	0				-1.69%
1462	苏家屯	施官变	官塔乙	10kV	553	403	73%	0	0	73%	0	0		是	2025年	3.57%
1463	苏家屯	施官变	施文乙	10kV	553	231	42%	0	0	35%	0	0				-9.46%
1464	苏家屯	施官变	官塔甲	10kV	553	353	64%	0	0	64%	0	0		是	2025年	-3.06%
1465	苏家屯	施官变	学院线	10kV	600	251	42%	0	0	42%	0	0				5.25%
1466	苏家屯	施官变	施文甲	10kV	553	375	68%	0	0	68%	0	0		是	2027年	6.91%
1467	苏家屯	施官变	施林线	10kV	600	277	46%	0	0	46%	0	0				1.27%
1468	苏家屯	施官变	施丹线	10kV	600	316	53%	0	0	53%	0	0				-1.37%
1469	苏家屯	施官变	施廉线	10kV	600	127	21%	0	0	21%	0	0				9.94%
1470	苏家屯	施官变	施雅线	10kV	600	348	58%	0	0	58%	0	0				15.12%
1471	苏家屯	施官变	施北乙	10kV	600	218	36%	0	0	36%	0	0				14.11%
1472	苏家屯	施官变	施城线	10kV	600	278	46%	0	0	46%	0	0				7.05%
1473	苏家屯	施官变	施站线	10kV	600	168	28%	0	0	28%	0	0				2.74%
1474	苏家屯	施官变	施加线	10kV	553	454	82%	0	0	82%	0	0				-1.63%
1475	苏家屯	史三变	大沟线	10kV	553	172	31%	0	0	31%	700	700				100.00%
1476	苏家屯	史三变	永乐线	10kV	553	296	54%	0	0	54%	700	700				-1.90%
1477	苏家屯	史三变	史立线	10kV	553	400	72%	0	0	72%	0	0		是	2026年	14.47%
1478	东陵	世园变	世满甲	10kV	553	187.37	34%	0	0	15%	2502	2502				0.02%
1479	东陵	世园变	世棋线	10kV	480	131.87	27%	0	0	27%	2704	2704				-1.61%
1480	东陵	世园变	园北线	10kV	584	86.12	15%	0	0	10%	4577	4577				10.07%
1481	东陵	世园变	泗水甲	10kV	553	426.28	77%	0	0	61%	0	0		是	2026年12月	81.25%
1482	东陵	世园变	世高乙	10kV	553	388.1	70%	0	0	70%	0	0		是	2026年12月	5.23%
1483	东陵	世园变	世中乙	10kV	480	175.73	37%	0	0	37%	1945	1945				-44.83%
1484	东陵	世园变	海洋线	10kV	553	98.26	18%	0	0	16%	4045	4045				40.10%
1485	东陵	世园变	泗水乙	10kV	553	183.16	33%	0	0	33%	2288	2288				52.89%
1486	东陵	世园变	世满乙	10kV	553	205.06	37%	0	0	9%	2195	2195				100.00%
1487	和平	市府变	东森线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	0	0		是		22.70%
1488	沈河	市府变	府景线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	9301	9301				-54688.12%
1489	和平	市府变	总站甲	10kV	553	490	89%	0	0	89%	0	0		是	2027年12月	3.34%
1490	沈河	市府变	府北甲	10kV	584	70	12%	0	0	12%	4857	4857				-140.98%
1491	沈河	市府变	锐南乙	10kV	600	8	1%	0	0	1%	9214	9214				-71.61%
1492	沈河	市府变	府北乙	10kV	584	230	39%	0	0	39%	2085	2085				48.95%
1493	沈河	市府变	惠南甲	10kV	584	310	53%	0	0	53%	0	0		是	2026年12月	15.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1494	和平	市府变	总站乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是	2027年12月	6.86%
1495	沈河	市府变	惠南乙	10kV	584	100	17%	0	0	17%	4337	4337				0.42%
1496	沈河	市府变	锐南甲	10kV	584	85	15%	0	0	15%	7631	7631				5.02%
1497	和平	市府变	北市乙	10kV	553	230	42%	0	0	42%	0	0		是	2027年12月	28.04%
1498	沈河	市府变	惠北甲	10kV	584	280	48%	0	0	48%	1219	1219				4.50%
1499	沈河	市府变	汇宝线	10kV	600	140	23%	0	0	23%	6928	6928				-3.50%
1500	沈河	市府变	市防线	10kV	600	55	9%	0	0	9%	8085	8085				93.71%
1501	沈河	市府变	银置线	10kV	584	130	22%	0	0	22%	0	0		是	2025年12月	8.87%
1502	沈河	市府变	惠北乙	10kV	584	270	46%	0	0	46%	1393	1393				14.22%
1503	和平	市府变	皇寺甲	10kV	584	280	48%	0	0	48%	1219	1219				9.07%
1504	和平	市府变	北市甲	10kV	553	160	29%	0	0	29%	0	0		是	2027年12月	21.79%
1505	和平	市府变	皇寺乙	10kV	584	120	21%	0	0	21%	0	0		是		-15.88%
1506	于洪	双树变	双北乙	10kV	553	275	50%	0	0	53%	1760	1760				-1.67%
1507	于洪	双树变	双南甲	10kV	553	62	11%	0	0	20%	1760	1760				-11.53%
1508	于洪	双树变	双金线	10kV	400	463	116%	84	196	104%	0	0		是	2025年	-3.40%
1509	于洪	双树变	双北甲	10kV	553	142	26%	0	0	38%	1760	1760		是	2025年	3.65%
1510	于洪	双树变	双南乙	10kV	553	28	5%	0	0	6%	1760	1760				-6.98%
1511	法库	双台子	双丁线	10kV	285	331.39	116%	6	1.56	98%	0	0		是	2025年12月	4.87%
1512	法库	双台子	双五线	10kV	553	345.21	62%	11	4.96	63%	2640	2640				-4.88%
1513	法库	双台子	双西线	10kV	292	330.89	113%	11	21.48	103%	0	0		是	2025年12月	12.14%
1514	法库	双台子	双四线	10kV	292	257.18	88%	4	4.61	85%	97	97				3.48%
1515	东陵	水家变	水阳甲	10kV	553	354.59	64%	0	0	64%	0	0		是	2026年12月	2.59%
1516	浑南	水家变	塞纳乙	10kV	584	480	82%	0	0	82%	0	0		是	2027年12月	2.30%
1517	浑南	水家变	出口甲	10kV	600	150	25%	0	0	25%	10	10				-159.88%
1518	浑南	水家变	水牛线	10kV	553	8	1%	0	0	1%	10	10				-9.02%
1519	浑南	水家变	塞纳甲	10kV	584	288	49%	0	0	49%	10	10				7.03%
1520	东陵	水家变	水李线	10kV	553	322.4	58%	0	0	58%	10	10				4.29%
1521	东陵	水家变	王宝线	10kV	553	292.97	53%	0	0	48%	10	10				-7.00%
1522	浑南	水家变	鹏龙线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	10	10				-47.57%
1523	浑南	水家变	水北线	10kV	553	204	37%	0	0	37%	0	0		是		21.15%
1524	浑南	水家变	杨官线	10kV	584	330	57%	0	0	57%	0	0		是		24.02%
1525	东陵	水家变	水孙乙	10kV	553	368.01	67%	0	0	67%	0	0		是	2028年12月	1.80%
1526	东陵	水家变	南热线	10kV	424	268.95	63%	0	0	63%	0	0		是	2028年12月	8.82%
1527	东陵	水家变	水孙甲	10kV	553	76.6	14%	0	0	14%	0	0		是	2028年12月	-77.74%
1528	浑南	水家变	水南乙	10kV	584	280	48%	0	0	48%	0	0		是		21.03%
1529	东陵	水家变	水古线	10kV	480	183.76	38%	0	0	38%	0	0		是	2028年12月	-64.19%
1530	浑南	水家变	出口乙	10kV	600	393	66%	0	0	66%	0	0		是	2027年12月	-92.01%
1531	浑南	水家变	计算线	10kV	584	209	36%	0	0	36%	0	0		是		-1.39%
1532	东陵	水家变	水寨甲	10kV	553	331.33	60%	0	0	59%	0	0		是	2028年12月	20.44%
1533	东陵	水家变	水阳乙	10kV	553	393	71%	0	0	65%	0	0		是	2028年12月	2.76%
1534	东陵	水家变	水寨乙	10kV	553	28.59	5%	0	0	5%	0	0		是	2028年12月	-247.16%
1535	沈河	顺城变	万寿乙	10kV	553	194	35%	0	0	35%	2387	2387				1.87%
1536	沈河	顺城变	令闻甲	10kV	584	304	52%	0	0	52%	1815	1815				7.59%
1537	大东	顺城变	枫合线	10kV	584	428	73%	0	0	73%	0	0		是	2025年12月	7.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1538	沈河	顺城变	正阳乙	10kV	584	350	60%	0	0	60%	7	7				1.84%
1539	大东	顺城变	尚品乙	10kV	656	140	21%	0	0	21%	4392	4392				5.63%
1540	沈河	顺城变	辽艺乙	10kV	584	160	27%	0	0	27%	3298	3298				5.39%
1541	沈河	顺城变	顺明线	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	-1.28%
1542	沈河	顺城变	恒基线	10kV	584	40	7%	0	0	7%	8411	8411				-10.14%
1543	沈河	顺城变	万寿甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年12月	13.26%
1544	沈河	顺城变	顺国甲	10kV	600	160	27%	0	0	27%	3464	3464				100.00%
1545	大东	顺城变	顺悦线	10kV	600	200	33%	0	0	33%	2771	2771				13.54%
1546	沈河	顺城变	正阳甲	10kV	584	450	77%	0	0	77%	0	0		是	2026年6月	24.30%
1547	沈河	顺城变	广场甲	10kV	846	221	26%	0	0	26%	4964	4964				23.88%
1548	沈河	顺城变	红旗甲	10kV	584	250	43%	0	0	43%	1739	1739				31.32%
1549	沈河	顺城变	红旗乙	10kV	584	220	38%	0	0	38%	2259	2259				-45.29%
1550	沈河	顺城变	令闻乙	10kV	584	330	57%	0	0	57%	1365	1365				0.06%
1551	沈河	顺城变	广宜甲	10kV	584	262	45%	0	0	45%	0	0		是	2025年12月	0.70%
1552	大东	顺城变	尚品甲	10kV	584	130	22%	0	0	22%	3817	3817				9.29%
1553	沈河	顺城变	五运线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	4850	4850				3.58%
1554	沈河	顺城变	顺汇线	10kV	656	30	5%	0	0	5%	9706	9706				-145.12%
1555	沈河	顺城变	辽艺甲	10kV	584	80	14%	0	0	14%	4683	4683				-3.55%
1556	大东	顺城变	大众乙	10kV	553	395	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年12月	0.35%
1557	沈河	顺城变	万城线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	6755	6755				3.05%
1558	沈河	顺城变	顺隆线	10kV	600	140	23%	0	0	23%	3810	3810				38.76%
1559	沈河	顺城变	顺国乙	10kV	600	130	22%	0	0	22%	3984	3984				-7058.64%
1560	沈河	顺城变	五爱东	10kV	553	501	91%	85	283	38%	0	0		是		13.82%
1561	大东	顺城变	天润线	10kV	584	380	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	41.47%
1562	大东	顺城变	大众甲	10kV	584	315	54%	0	0	54%	613	613				-4.49%
1563	沈河	顺城变	广宜乙	10kV	584	160	27%	0	0	27%	3298	3298				-2.10%
1564	沈河	顺城变	广场乙	10kV	846	50	6%	0	0	6%	7926	7926				-11.95%
1565	辽中	四方台	纸板厂	10kV	320	127	40%	0	0	38%	1554	1554				-3.49%
1566	辽中	四方台	四方台	10kV	320	108	34%	0	0	34%	2402	2402				-0.43%
1567	辽中	四方台	农场线	10kV	320	110	34%	0	0	34%	2402	2402				2.45%
1568	辽中	四方台	四粮线	10kV	320	125	39%	0	0	37%	2402	2402				7.33%
1569	辽中	四方台	红砖厂	10kV	320	239	75%	0	0	75%	769	769				6.29%
1570	辽中	四方台	太平庄	10kV	400	333	83%	30	300	104%	448	448		是	2025年11月	5.23%
1571	康平	四家子	两家子	10kV	320	380	119%	26	68	102%	0	0		是	2026年5月	10.73%
1572	康平	四家子	四刘线	10kV	320	144	45%	0	0	47%	0	0		是		-1.79%
1573	康平	四家子	山东线	10kV	320	130	41%	0	0	34%	340	340				6.60%
1574	康平	四家子	四长线	10kV	377	170	45%	0	0	40%	340	340				11.23%
1575	苏家屯	苏北变	市内乙	10kV	553	81	15%	0	0	0%	0	0				-747.32%
1576	苏家屯	苏北变	市内甲	10kV	553	84	15%	0	0	0%	0	0				100.00%
1577	苏家屯	苏北变	西郊线	10kV	553	263	48%	0	0	48%	0	0				2.99%
1578	苏家屯	苏北变	浑河乙	10kV	553	483	87%	0	0	87%	0	0		是	2026年	-20.08%
1579	苏家屯	苏北变	水源线	10kV	553	437	79%	0	0	79%	0	0		是	2026年	-8.95%
1580	苏家屯	苏北变	苏联线	10kV	553	376	68%	0	0	68%	0	0				0.00%
1581	苏家屯	苏北变	浑河甲	10kV	553	377	68%	0	0	68%	0	0				-12.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1582	苏家屯	苏北变	苏满线	10kV	553	254	46%	0	0	46%	0	0				1.47%
1583	苏家屯	苏北变	胡家线	10kV	553	120	22%	0	0	22%	0	0				2.10%
1584	苏家屯	苏北变	南站乙	10kV	553	336	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年	-2.95%
1585	苏家屯	苏北变	苏融线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	0	0		是	2027年	-3.10%
1586	苏家屯	苏北变	乔松线	10kV	600	52	9%	0	0	9%	0	0				13.86%
1587	苏家屯	苏北变	南站甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是	2027年	-2.21%
1588	苏家屯	苏北变	电台线	10kV	553	228	41%	0	0	38%	0	0				-23.90%
1589	苏家屯	苏北变	砂轮乙	10kV	553	119	22%	0	0	22%	0	0				65.21%
1590	苏家屯	苏北变	砂轮甲	10kV	553	104	19%	0	0	19%	0	0				32.79%
1591	苏家屯	苏南变	花城甲	10kV	600	413	69%	0	0	69%	2200	2200				3.11%
1592	苏家屯	苏南变	临湖甲	10kV	553	455	82%	0	0	82%	0	0		是	2026年	8.13%
1593	苏家屯	苏南变	富城线	10kV	584	200	34%	0	0	34%	2315	2315				1.31%
1594	苏家屯	苏南变	南北联	10kV	584	259	44%	0	0	44%	1583	1583				-3.71%
1595	苏家屯	苏南变	南砂乙	10kV	553	151	27%	0	0	27%	0	0		是		-3.47%
1596	苏家屯	苏南变	凤城甲	10kV	600	321	54%	0	0	54%	2315	2315				7.87%
1597	苏家屯	苏南变	沙河甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	2315	2315				0.00%
1598	苏家屯	苏南变	苏官线	10kV	553	219	40%	0	0	33%	0	0		是		-41.94%
1599	苏家屯	苏南变	苏康甲	10kV	600	5	1%	0	0	1%	2315	2315				0.51%
1600	苏家屯	苏南变	南官甲	10kV	553	243	44%	0	0	44%	0	0				31.09%
1601	苏家屯	苏南变	海棠线	10kV	584	516	88%	0	0	88%	0	0		是		4.40%
1602	苏家屯	苏南变	站前乙	10kV	553	153	28%	0	0	0%	0	0				97.47%
1603	苏家屯	苏南变	大格甲	10kV	553	447	81%	0	0	81%	0	0		是		2.52%
1604	苏家屯	苏南变	南官乙	10kV	553	240	43%	0	0	43%	0	0				22.89%
1605	苏家屯	苏南变	站前甲	10kV	553	251	45%	0	0	0%	0	0				90.74%
1606	苏家屯	苏南变	钢丝线	10kV	553	163	29%	0	0	29%	0	0				-35.83%
1607	苏家屯	苏南变	大格乙	10kV	553	357	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年	-0.04%
1608	苏家屯	苏南变	花城乙	10kV	600	313	52%	0	0	52%	0	0				2.12%
1609	苏家屯	苏南变	凤城乙	10kV	400	452	113%	0	0	75%	0	0		是	2027年	5.35%
1610	苏家屯	苏南变	南砂甲	10kV	400	346	87%	0	0	63%	0	0		是		-12.87%
1611	苏家屯	苏南变	临湖乙	10kV	400	453	113%	0	0	82%	0	0		是	2026年	2.92%
1612	苏家屯	苏南变	苏康乙	10kV	400	466	117%	0	0	58%	0	0		是	2025年	72.84%
1613	东陵	孙家寨	孙京线	10kV	400	123.9	31%	0	0	26%	0	0		是	2028年12月	-135.26%
1614	东陵	孙家寨	孙华线	10kV	400	199.97	50%	0	0	50%	0	0		是	2028年12月	23.46%
1615	东陵	孙家寨	孙药线	10kV	400	125.07	31%	0	0	26%	0	0		是	2028年12月	-260.68%
1616	东陵	孙家寨	孙张线	10kV	553	410.2	74%	0	0	74%	0	0		是	2028年12月	2.54%
1617	东陵	孙家寨	孙营线	10kV	553	243.52	44%	0	0	29%	0	0		是	2028年12月	8.10%
1618	东陵	孙家寨	孙元线	10kV	400	308.51	77%	0	0	76%	0	0		是	2028年12月	5.59%
1619	东陵	孙家寨	孙桃乙	10kV	400	310.86	78%	0	0	56%	0	0		是	2028年12月	5.49%
1620	东陵	孙家寨	孙香线	10kV	400	289.42	72%	0	0	72%	0	0		是	2028年12月	-1.06%
1621	东陵	孙家寨	孙柏线	10kV	553	183.91	33%	0	0	6%	0	0		是	2028年12月	-26.59%
1622	康平	所口变	所张线	10kV	300	91	30%	0	0	25%	2350	2350				28.68%
1623	康平	所口变	所富线	10kV	300	210	70%	0	0	59%	1039	1039				26.84%
1624	康平	所口变	所方线	10kV	300	283	94%	63	138	91%	0	0		是	2026年6月	45.20%
1625	铁西	太原变	胜应乙	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年6月	-6.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1626	和平	太原变	北二甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	4107	4107				24.41%
1627	和平	太原变	北二乙	10kV	553	380	69%	0	0	69%	123	123				22.74%
1628	和平	太原变	北五甲	10kV	553	190	34%	0	0	34%	3414	3414				21.74%
1629	和平	太原变	南五甲	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是		0.30%
1630	和平	太原变	南十乙	10kV	553	337	61%	0	0	61%	868	868				-4.69%
1631	和平	太原变	先锋线	10kV	584	389	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	20.83%
1632	和平	太原变	协和线	10kV	1094	430	39%	0	0	39%	3921	3921				11.39%
1633	和平	太原变	南五乙	10kV	553	252	46%	0	0	46%	1382	1382				17.12%
1634	和平	太原变	南十甲	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0				1.02%
1635	和平	太原变	北五乙	10kV	553	287	52%	0	0	52%	1734	1734				7.52%
1636	铁西	太原变	胜应甲	10kV	553	210	38%	0	0	38%	2110	2110				-21.45%
1637	和平	太原变	汽配线	10kV	656	380	58%	0	0	58%	3644	3644				0.41%
1638	铁西	太原变	胜北乙	10kV	600	360	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年12月	3.80%
1639	和平	太原变	太胜线	10kV	656	31	5%	0	0	5%	9689	9689				4.88%
1640	和平	太原变	温州线	10kV	656	410	63%	0	0	63%	0	0		是		0.33%
1641	和平	太原变	南七乙	10kV	553	411	74%	0	0	74%	0	0		是		2.63%
1642	铁西	太原变	劝联乙	10kV	553	298	54%	0	0	54%	1543	1543				29.40%
1643	和平	太原变	万达线	10kV	656	153	23%	0	0	23%	7576	7576				8.86%
1644	铁西	太原变	劝联甲	10kV	584	360	62%	0	0	62%	845	845				1.23%
1645	和平	太原变	胜北甲	10kV	656	202	31%	0	0	31%	3319	3319				31.47%
1646	和平	太原变	胜三甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				3.68%
1647	和平	太原变	南七甲	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是		39.41%
1648	和平	太原变	民族甲	10kV	553	355	64%	0	0	64%	0	0		是	2027年12月	1.11%
1649	和平	太原变	胜三乙	10kV	553	189	34%	0	0	34%	2473	2473				1.02%
1650	和平	太原变	民族乙	10kV	553	270	49%	0	0	49%	2028	2028				6.04%
1651	和平	太原变	客运线	10kV	656	92	14%	0	0	14%	8632	8632				13.43%
1652	浑南	桃仙变	桃山乙	10kV	553	222	40%	0	0	40%	0	0		是		11.08%
1653	苏家屯	桃仙变	莫山线	10kV	553	246	44%	0	0	44%	0	0				-27.76%
1654	苏家屯	桃仙变	桃相甲	10kV	570	125	22%	0	0	21%	0	0				-98.05%
1655	浑南	桃仙变	桃科甲	10kV	600	310	52%	0	0	52%	0	0		是	2027年12月	12.58%
1656	苏家屯	桃仙变	桃相乙	10kV	553	315	57%	0	0	57%	0	0				9.24%
1657	浑南	桃仙变	桃山甲	10kV	553	280	51%	0	0	51%	0	0		是	2027年12月	-0.35%
1658	浑南	桃仙变	桃科乙	10kV	600	119	20%	0	0	20%	0	0		是		-4.64%
1659	浑南	桃仙变	桃航甲	10kV	600	112	19%	0	0	19%	0	0		是		100.00%
1660	浑南	桃仙变	桃创乙	10kV	600	165	28%	0	0	28%	0	0		是		28.03%
1661	浑南	桃仙变	桃创甲	10kV	600	160	27%	0	0	27%	0	0		是		18.13%
1662	苏家屯	桃仙变	桃园线	10kV	480	484	101%	0	0	101%	0	0		是	2025年	3.47%
1663	苏家屯	桃仙变	桃苏线	10kV	553	319	58%	0	0	58%	0	0				-57.87%
1664	浑南	桃仙变	一航线	10kV	553	128	23%	0	0	23%	0	0		是		-46.68%
1665	苏家屯	桃仙变	桃苏乙	10kV	553	118	21%	0	0	21%	0	0				47.62%
1666	浑南	桃仙变	桃航乙	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0		是		100.00%
1667	新民	陶屯变	新塔线	10kV	553	182	33%	0	0	57%	0	0				0.41%
1668	新民	陶屯变	东蛇线	10kV	320	101	32%	0	0	32%	0	0				2.72%
1669	新民	陶屯变	陶灌线	10kV	320	146	46%	7	8.37	34%	0	0				5.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1670	新民	陶屯变	乌荆线	10kV	240	138	58%	0	0	43%	0	0		是		27.73%
1671	新民	陶屯变	陶大线	10kV	320	467	146%	0	0	80%	0	0		是	2025年12月	-0.15%
1672	沈北	天乾变	天文线	10kV	352	115	33%	0	0	47%	0	0		是		15.97%
1673	沈北	天乾变	天洋甲	10kV	553	283	51%	0	0	49%	0	0		是		4.17%
1674	沈北	天乾变	天亚线	10kV	553	404	73%	0	0	68%	0	0		是	2026年6月	19.63%
1675	沈北	天乾变	天创线	10kV	553	355	64%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	16.58%
1676	沈北	天乾变	天义线	10kV	553	464	84%	0	0	84%	0	0		是	2026年6月	-13.43%
1677	沈北	天乾变	天华甲	10kV	553	35	6%	0	0	6%	0	0		是		83.21%
1678	沈北	天乾变	天孝甲	10kV	600	131	22%	0	0	49%	0	0		是		50.60%
1679	沈北	天乾变	天新线	10kV	553	138	25%	0	0	21%	0	0		是		100.00%
1680	沈北	天乾变	天商线	10kV	600	396	66%	0	0	66%	0	0		是		65.40%
1681	沈北	天乾变	天星线	10kV	600	66	11%	0	0	45%	0	0		是		100.00%
1682	沈北	天乾变	天华乙	10kV	553	42	8%	0	0	8%	0	0		是		15.35%
1683	沈北	天乾变	天洋乙	10kV	553	276	50%	0	0	48%	0	0		是		8.70%
1684	沈北	天乾变	天诚线	10kV	553	529	96%	0	0	96%	0	0		是	2026年6月	11.12%
1685	沈北	天乾变	天财线	10kV	553	156	28%	0	0	28%	0	0		是		31.62%
1686	沈北	天乾变	天棚线	10kV	553	381	69%	0	0	69%	0	0		是		-2.62%
1687	沈北	天乾变	天光线	10kV	600	200	33%	0	0	33%	0	0		是		15.79%
1688	沈北	天乾变	天金线	10kV	600	426	71%	0	0	71%	0	0		是		47.65%
1689	沈北	天乾变	天孝乙	10kV	600	108	18%	0	0	18%	0	0		是		82.45%
1690	沈北	天乾变	天西线	10kV	553	56	10%	0	0	10%	0	0		是		100.00%
1691	康平	田家变	田南线	10kV	320	181	57%	0	0	109%	0	0		是	2026年12月	-5.15%
1692	康平	田家变	粮库线	10kV	320	83	26%	0	0	30%	0	0		是		22.29%
1693	康平	田家变	海州线	10kV	320	375	117%	0	0	116%	0	0		是	2026年12月	5.70%
1694	康平	田家变	辽阳线	10kV	320	82	26%	0	0	31%	0	0		是	2025年	-20.00%
1695	浑南	铁匠变	金水线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				8.19%
1696	浑南	铁匠变	铁空甲	10kV	584	230	39%	0	0	39%	2120	2120				0.67%
1697	浑南	铁匠变	铁营线	10kV	600	340	57%	0	0	57%	346	346				2.78%
1698	浑南	铁匠变	铁榆甲	10kV	584	200	34%	0	0	34%	2120	2120				15.96%
1699	浑南	铁匠变	铁空乙	10kV	584	300	51%	0	0	51%	1884	1884				5.02%
1700	浑南	铁匠变	铁东乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年12月	3.32%
1701	浑南	铁匠变	铁榆乙	10kV	584	1	0%	0	0	0%	2120	2120				32.81%
1702	浑南	铁匠变	铁东甲	10kV	584	125	21%	0	0	21%	0	0		是	2027年12月	1.59%
1703	浑南	铁匠变	天成甲	10kV	584	338	58%	0	0	58%	215	215				9.37%
1704	浑南	铁匠变	新界线	10kV	600	215	36%	0	0	36%	2511	2511				3.66%
1705	浑南	铁匠变	铁孤乙	10kV	584	60	10%	0	0	10%	3380	3380				3.02%
1706	浑南	铁匠变	海关线	10kV	584	390	67%	0	0	67%	0	0		是	2027年12月	14.79%
1707	浑南	铁匠变	慧晶线	10kV	584	224	38%	0	0	38%	3201	3201				24.77%
1708	浑南	铁匠变	铁孤甲	10kV	584	74	13%	0	0	13%	3380	3380				46.76%
1709	浑南	铁匠变	奥体甲	10kV	584	97	17%	0	0	17%	4389	4389				-5.27%
1710	浑南	铁匠变	铁亿线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				10.92%
1711	浑南	铁匠变	铁万线	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0		是	2027年12月	-12.08%
1712	苏家屯	佟沟变	佟吴线	10kV	553	529	96%	0	0	96%	0	0		是	2025年	-62.23%
1713	苏家屯	佟沟变	佟胜线	10kV	320	478	149%	0	0	149%	0	0		是	2025年	-20.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1714	苏家屯	佟沟变	佟军线	10kV	320	435	136%	0	0	136%	0	0		是	2025年	-0.38%
1715	苏家屯	佟沟变	佟王线	10kV	240	15	6%	0	0	6%	3481	3481				-25.90%
1716	苏家屯	佟沟变	佟恒乙	10kV	600	49	8%	0	0	8%	6416	6416				96.40%
1717	苏家屯	佟沟变	佟城甲	10kV	600	201	34%	0	0	33%	5871	5871				100.00%
1718	法库	团山子	佳得宝	10kV	570	202.06	35%	1	3.31	35%	5385	5385				-9.23%
1719	法库	团山子	泰一乙	10kV	400	138.13	35%	0	0	34%	3843	3843				-4.48%
1720	法库	团山子	泰一甲	10kV	400	281.10	70%	0	0	66%	1367	1367				-11.60%
1721	法库	团山子	大唐乙	10kV	570	382.67	67%	2	8.85	72%	2257	2257				-6.77%
1722	法库	团山子	团富线	10kV	400	0	0%	0	0	0%	6235	6235				-100.00%
1723	法库	团山子	大唐甲	10kV	570	318.99	56%	0	0	57%	3360	3360				2.61%
1724	法库	团山子	新大地	10kV	400	0	0%	0	0	0%	6235	6235				0.00%
1725	法库	团山子	东方乙	10kV	570	113.78	20%	0	0	18%	6914	6914				2.92%
1726	法库	团山子	兴凯甲	10kV	400	0	0%	0	0	0%	6235	6235				-100.00%
1727	法库	团山子	东方甲	10kV	400	294.45	74%	0	0	74%	1135	1135				-8.14%
1728	法库	团山子	浩松乙	10kV	400	317.94	79%	0	0	79%	728	728				1.61%
1729	法库	团山子	浩松甲	10kV	400	360.25	90%	0	0	90%	0	0		是	2025年12月	7.09%
1730	法库	团山子	大富线	10kV	400	0.00	0%	0	0	0%	6235	6235				-91.24%
1731	法库	团山子	团顺线	10kV	400	42.25	11%	1	4.12	15%	5503	5503				27.12%
1732	法库	团山子	东方丙	10kV	400	210.06	53%	0	0	52%	2597	2597				-1.00%
1733	法库	团山子	团合线	10kV	400	32.58	8%	1	0.25	0%	5671	5671				51.11%
1734	法库	团山子	团地线	10kV	565	32.58	6%	1	3.1	29%	8243	8243				-33.00%
1735	法库	团山子	团弘线	10kV	490	178.77	36%	1	0.86	38%	4542	4542				-9.41%
1736	法库	团山子	团者线	10kV	570	471.24	83%	0	0	83%	723	723				33.66%
1737	法库	团山子	团鑫线	10kV	565	0	0%	0	0	0%	8807	8807				0.00%
1738	铁西	万达变	万工线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	4157	4157				17.16%
1739	铁西	万达变	万兴乙	10kV	584	94	16%	0	0	16%	5452	5452				-0.04%
1740	铁西	万达变	万云甲	10kV	584	61	10%	0	0	10%	5012	5012				-0.17%
1741	铁西	万达变	万翔甲	10kV	553	167	30%	0	0	30%	2854	2854				23.89%
1742	铁西	万达变	艳粉甲	10kV	553	183	33%	0	0	33%	2577	2577				15.33%
1743	铁西	万达变	万云乙	10kV	584	334	57%	0	0	57%	0	0		是	2025年12月	-5.05%
1744	铁西	万达变	万滑甲	10kV	600	360	60%	0	0	60%	1039	1039				5.63%
1745	铁西	万达变	万腾线	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
1746	铁西	万达变	万兴甲	10kV	600	100	17%	0	0	17%	5542	5542				100.00%
1747	铁西	万达变	万滑乙	10kV	600	430	72%	0	0	72%	0	0		是	2025年12月	-8.70%
1748	铁西	万达变	万翔乙	10kV	553	145	26%	0	0	26%	3235	3235				34.55%
1749	铁西	万达变	万齐线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0		是	2027年6月	18.22%
1750	沈河	万柳变	万中甲	10kV	553	414	75%	0	0	75%	0	0		是	2026年12月	-2.76%
1751	沈河	万柳变	万中乙	10kV	553	270	49%	0	0	49%	0	0		是	2025年12月	-5.72%
1752	沈河	万柳变	大南乙	10kV	584	191	33%	0	0	33%	0	0		是		-0.49%
1753	沈河	万柳变	大南甲	10kV	584	262	45%	0	0	45%	0	0		是		1.76%
1754	沈河	万柳变	祥龙甲	10kV	553	111	20%	0	0	20%	0	0		是	2026年12月	-6.37%
1755	沈河	万柳变	通天乙	10kV	553	448	81%	0	0	81%	0	0		是	2026年6月	-0.87%
1756	沈河	万柳变	通天甲	10kV	553	50	9%	0	0	9%	0	0		是		-0.72%
1757	沈河	万柳变	祥龙乙	10kV	553	190	34%	0	0	34%	0	0		是		-9.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1758	沈河	万柳变	万大乙	10kV	553	164	30%	0	0	30%	0	0		是		-6.57%
1759	沈河	万柳变	房产线	10kV	584	120	21%	0	0	21%	0	0		是		0.00%
1760	沈河	万柳变	万大甲	10kV	553	185	33%	0	0	33%	0	0		是		9.07%
1761	沈河	万柳变	南关甲	10kV	553	110	20%	0	0	20%	0	0		是		2.75%
1762	沈河	万柳变	五爱甲	10kV	553	173	31%	0	0	31%	0	0		是		-5.25%
1763	沈河	万柳变	南关乙	10kV	553	225	41%	0	0	41%	0	0		是		7.93%
1764	沈河	万柳变	市场线	10kV	584	380	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年12月	16.76%
1765	沈河	万柳变	五爱乙	10kV	553	172	31%	0	0	31%	0	0		是	2026年12月	-4.03%
1766	沈河	万柳变	万东线	10kV	600	160	27%	0	0	27%	0	0		是		-5.13%
1767	沈河	万柳变	科学乙	10kV	553	131	24%	0	0	24%	0	0		是		-0.26%
1768	沈河	万柳变	科学甲	10kV	553	242	44%	0	0	44%	0	0		是		14.01%
1769	沈河	万柳变	逸林线	10kV	600	80	13%	0	0	13%	0	0		是		5.86%
1770	沈河	万柳变	万阳线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	0	0		是	2026年12月	3.20%
1771	沈河	万柳变	五客线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0		是		1.72%
1772	沈河	万柳变	万国线	10kV	553	226	41%	0	0	41%	0	0		是	2026年12月	2.54%
1773	沈河	万柳变	万群线	10kV	600	122	20%	0	0	20%	0	0		是		-15.81%
1774	沈河	万柳变	万联线	10kV	600	71	12%	0	0	12%	0	0		是		3.14%
1775	开发	汪河变	汪砂甲	10kV	553	386	70%	0	0	70%	0	0		是	2025年10月	-40.41%
1776	开发	汪河变	汪桂甲	10kV	600	360	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年10月	56.96%
1777	开发	汪河变	汪锦甲	10kV	600	383	64%	0	0	64%	0	0		是	2025年10月	58.97%
1778	开发	汪河变	汪保甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2025年10月	80.14%
1779	开发	汪河变	汪阳线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	4157	4157				100.00%
1780	开发	汪河变	汪砂乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	1272	1272				-88.59%
1781	开发	汪河变	汪桂乙	10kV	600	268	45%	0	0	45%	593	593				71.44%
1782	开发	汪河变	汪新线	10kV	600	142	24%	0	0	24%	2776	2776				49.41%
1783	开发	汪河变	汪碧线	10kV	600	298	50%	0	0	50%	1074	1074				52.09%
1784	开发	汪河变	汪锦乙	10kV	600	281	47%	0	0	47%	789	789				52.48%
1785	开发	汪河变	汪保乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2025年10月	64.21%
1786	开发	汪河变	汪庭乙	10kV	600	259	43%	0	0	43%	4867	4867				0.00%
1787	东陵	汪家变	汪白甲	10kV	553	434.53	79%	0	0	79%	0	0		是	2028年12月	29.64%
1788	东陵	汪家变	汪沈甲	10kV	553	195.82	35%	0	0	35%	0	0		是	2028年12月	27.24%
1789	东陵	汪家变	汪上甲	10kV	600	47.81	8%	0	0	8%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1790	东陵	汪家变	汪新甲	10kV	600	62.93	10%	0	0	1%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1791	东陵	汪家变	汪佰甲	10kV	600	10.2	2%	0	0	1%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1792	东陵	汪家变	汪抚甲	10kV	553	0.7	0%	0	0	0%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1793	东陵	汪家变	汪杨甲	10kV	600	3.52	1%	0	0	0%	0	0		是	2028年12月	0.00%
1794	东陵	汪家变	汪白乙	10kV	553	218.32	39%	0	0	0%	0	0		是	2028年12月	0.00%
1795	东陵	汪家变	汪沈乙	10kV	553	269.3	49%	0	0	49%	0	0		是	2028年12月	30.22%
1796	东陵	汪家变	汪官乙	10kV	600	165.23	28%	0	0	21%	0	0		是	2028年12月	78.30%
1797	东陵	汪家变	汪新乙	10kV	600	53.44	9%	0	0	9%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1798	东陵	汪家变	汪佰乙	10kV	600	4.57	1%	0	0	1%	0	0		是	2028年12月	0.00%
1799	苏家屯	王刚变	官立甲	10kV	553	229	41%	0	0	41%	0	0				12.76%
1800	苏家屯	王刚变	孟达线	10kV	553	342	62%	0	0	62%	0	0				-14.32%
1801	苏家屯	王刚变	王刚线	10kV	553	309	56%	0	0	52%	0	0				-3.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1802	苏家屯	王刚变	王胜线	10kV	352	129	37%	0	0	37%	0	0				-4.74%
1803	苏家屯	王刚变	官立乙	10kV	320	239	75%	0	0	75%	0	0				10.07%
1804	沈北	王驿变	王新乙	10kV	553	240	43%	0	0	44%	1590	1590				32.06%
1805	沈北	王驿变	城东线	10kV	553	357	65%	0	0	146%	1000	1000				3.00%
1806	沈北	王驿变	王虎甲	10kV	553	224	41%	0	0	41%	4740	4740				-1.18%
1807	沈北	王驿变	王新甲	10kV	600	92	15%	0	0	16%	6169	6169				15.28%
1808	沈北	王驿变	王南线	10kV	553	365	66%	0	0	66%	2298	2298				-0.98%
1809	沈北	王驿变	王全线	10kV	553	335	61%	0	0	140%	0	0		是	2026年6月	5.66%
1810	沈北	王驿变	太阳线	10kV	553	381	69%	0	0	69%	585	585				-0.78%
1811	沈北	王驿变	特动线	10kV	553	352	64%	0	0	64%	1087	1087				-11.29%
1812	沈北	王驿变	银河线	10kV	553	397	72%	0	0	72%	307	307				1.82%
1813	沈北	王驿变	城南线	10kV	553	294	53%	0	0	92%	655	655				-8.08%
1814	皇姑	旺牛变	旺方乙	10kV	553	342	62%	0	0	62%	0	0		是	2026年8月	8.38%
1815	皇姑	旺牛变	旺道甲	10kV	553	234	42%	0	0	42%	0	0		是		36.43%
1816	皇姑	旺牛变	旺恒甲	10kV	600	80	13%	0	0	13%	0	0		是		92.11%
1817	皇姑	旺牛变	旺方甲	10kV	553	297	54%	0	0	54%	0	0		是	2026年8月	-17.13%
1818	皇姑	旺牛变	旺道乙	10kV	553	317	57%	0	0	57%	0	0		是		51.75%
1819	皇姑	旺牛变	旺涛线	10kV	600	28	5%	0	0	5%	0	0		是		64.81%
1820	皇姑	旺牛变	旺恒乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0		是		93.42%
1821	皇姑	旺牛变	旺彩线	10kV	600	408	68%	0	0	68%	0	0		是	2025年12月	86.87%
1822	大东	望花变	紫竹线	10kV	584	223	38%	0	0	38%	2207	2207				9.20%
1823	皇姑	望花变	陵东乙	10kV	553	376	68%	0	0	68%	0	0		是	2025年12月	5.47%
1824	皇姑	望花变	陵东甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	2.52%
1825	大东	望花变	二台乙	10kV	553	253	46%	0	0	46%	1365	1365				-0.97%
1826	大东	望花变	上园乙	10kV	553	137	25%	0	0	25%	0	0		是	2025年12月	6.58%
1827	大东	望花变	上园甲	10kV	553	250	45%	0	0	45%	1075	1075				-0.74%
1828	皇姑	望花变	望陵甲	10kV	600	3	1%	0	0	0%	6183	6183				0.00%
1829	大东	望花变	望北甲	10kV	553	299	54%	0	0	54%	1526	1526				-2.18%
1830	皇姑	望花变	望柳线	10kV	553	500	90%	36	291	90%	0	0		是	2026年6月	25.16%
1831	大东	望花变	合作乙	10kV	553	263	48%	0	0	48%	2149	2149				-6.18%
1832	大东	望花变	二台甲	10kV	553	256	46%	0	0	46%	1313	1313				1.35%
1833	大东	望花变	望北乙	10kV	553	290	52%	0	0	52%	0	0		是	2025年12月	1.90%
1834	大东	望花变	壹品线	10kV	584	240	41%	0	0	41%	1912	1912				-0.96%
1835	大东	望花变	合作甲	10kV	553	128	23%	0	0	23%	4488	4488				-55.44%
1836	皇姑	望花变	望陵乙	10kV	600	2	0%	0	0	0%	4951	4951				0.00%
1837	法库	魏家变	魏水线	10kV	490	546.2	111%	0	0	111%	0	0		是	2025年12月	33.44%
1838	法库	魏家变	魏震线	10kV	490	285.5	58%	1	0.02	34%	2110	2110				1.63%
1839	法库	魏家变	魏发线	10kV	570	474.07	83%	2	0.02	85%	674	674				22.62%
1840	法库	魏家变	魏明线	10kV	490	0	0%	0	0	0%	2110	2110				-200.00%
1841	法库	魏家变	魏佛线	10kV	400	317.4	79%	0	0	81%	738	738				50.15%
1842	法库	魏家变	魏宏线	10kV	400	289.45	72%	0	0	72%	1222	1222				5.97%
1843	法库	魏家变	魏新线	10kV	490	309.84	63%	0	0	63%	2272	2272				13.78%
1844	法库	魏家变	魏顺线	10kV	490	184.09	38%	0	0	39%	4450	4450				-15.68%
1845	法库	魏家变	金地乙	10kV	400	166.78	42%	1	3.51	46%	3347	3347				1.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1846	法库	魏家变	魏豪线	10kV	490	144.31	29%	0	0	30%	5139	5139				-13.15%
1847	新民	温台变	平坨线	10kV	240	76	32%	0	0	32%	2130	2130				36.78%
1848	新民	温台变	安李线	10kV	240	65	27%	0	0	27%	1368	1368				-39.85%
1849	新民	温台变	小柳线	10kV	240	83	35%	0	0	35%	2130	2130				3.76%
1850	皇姑	文北变	文前乙	10kV	553	152	27%	0	0	27%	0	0		是		12.60%
1851	沈北	文北变	文岗甲	10kV	352	77	22%	0	0	337%	0	0		是		-5.18%
1852	皇姑	文北变	文方甲	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是	2025年12月	-3.78%
1853	皇姑	文北变	文方乙	10kV	553	310	56%	0	0	56%	0	0		是		5.07%
1854	皇姑	文北变	观北甲	10kV	553	45	8%	0	0	8%	0	0		是		-0.17%
1855	皇姑	文北变	文前甲	10kV	553	220	40%	0	0	40%	0	0		是		-2.60%
1856	皇姑	文北变	文青线	10kV	600	390	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	21.71%
1857	皇姑	文北变	文信线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	0	0		是	2025年8月	32.45%
1858	沈北	文北变	文虎线	10kV	600	34	6%	0	0	6%	0	0		是		74.27%
1859	沈北	文北变	文岗乙	10kV	600	138	23%	0	0	21%	0	0				27.37%
1860	皇姑	文北变	观北乙	10kV	553	297	54%	0	0	54%	0	0		是	2026年4月	6.37%
1861	皇姑	文北变	文居线	10kV	482	160	33%	0	0	33%	0	0				-0.68%
1862	皇姑	文北变	文溪线	10kV	600	320	53%	0	0	53%	0	0		是	2025年12月	18.13%
1863	皇姑	文北变	文岗线	10kV	600	288	48%	0	0	48%	0	0		是	2025年8月	43.89%
1864	沈河	文艺变	文嘉线	10kV	600	250	42%	0	0	42%	1905	1905				0.23%
1865	沈河	文艺变	文花甲	10kV	600	310	52%	0	0	52%	866	866				10.35%
1866	沈河	文艺变	文关甲	10kV	600	75	13%	0	0	13%	1936	1936				2.35%
1867	沈河	文艺变	文万甲	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				-16.36%
1868	沈河	文艺变	文湖甲	10kV	600	470	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年12月	8.90%
1869	和平	文艺变	文金线	10kV	600	26	4%	0	0	4%	6832	6832				16.72%
1870	沈河	文艺变	文展甲	10kV	553	62	11%	0	0	11%	0	0		是	2026年12月	40.55%
1871	沈河	文艺变	文好线	10kV	584	100	17%	0	0	17%	4337	4337				-5.55%
1872	沈河	文艺变	文花乙	10kV	600	320	53%	0	0	53%	693	693				-6.28%
1873	和平	文艺变	文融线	10kV	600	57	10%	0	0	10%	8366	8366				26.35%
1874	沈河	文艺变	文湖乙	10kV	656	201	31%	0	0	31%	3336	3336				-37.92%
1875	沈河	文艺变	文万乙	10kV	600	310	52%	0	0	52%	866	866				1.89%
1876	沈河	文艺变	文雅线	10kV	600	140	23%	0	0	23%	3810	3810				2.79%
1877	沈河	文艺变	文展乙	10kV	553	3	1%	0	0	1%	5695	5695				-23.33%
1878	康平	卧龙变	卧滨线	10kV	600	67	11%	0	0	11%	0	0		是		16.52%
1879	康平	卧龙变	卧康线	10kV	600	399	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年6月	6.68%
1880	康平	卧龙变	卧山线	10kV	600	93	16%	0	0	15%	0	0		是		22.10%
1881	康平	卧龙变	卧名线	10kV	600	166	28%	0	0	30%	0	0		是		1.18%
1882	康平	卧龙变	卧金线	10kV	600	122	20%	0	0	20%	1440	1440				5.28%
1883	康平	卧龙变	卧城线	10kV	600	195	33%	0	0	33%	1440	1440				7.98%
1884	康平	卧龙变	卧依线	10kV	600	114	19%	0	0	19%	1440	1440				1.28%
1885	辽中	乌伯牛	徐家线	10kV	240	147	61%	0	0	100%	785	785				6.54%
1886	辽中	乌伯牛	轧钢一	10kV	240	84	35%	0	0	35%	2286	2286				-130.11%
1887	辽中	乌伯牛	吴家线	10kV	553	219	40%	0	0	39%	4029	4029				-36.25%
1888	辽中	乌伯牛	腰荒地	10kV	553	252	46%	0	0	46%	0	0		是	2025年11月	1.70%
1889	辽中	乌伯牛	排水线	10kV	264	137	52%	0	0	52%	371	371				0.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1890	于洪	五金变	五兰甲	10kV	553	501	91%	121	242	84%	0	0		是	2025年12月	9.45%
1891	于洪	五金变	前民线	10kV	600	56	9%	0	0	10%	0	0				48.82%
1892	于洪	五金变	五兰乙	10kV	553	496	90%	44	80	86%	0	0		是	2025年12月	5.27%
1893	于洪	五金变	五民甲	10kV	600	37	6%	0	0	7%	0	0				5.53%
1894	于洪	五金变	五机乙	10kV	553	504	91%	9	9	83%	0	0		是	2025年12月	-2.41%
1895	于洪	五金变	五机甲	10kV	553	558	101%	123	123	60%	0	0		是	2025年12月	20.98%
1896	浑南	下深变	深桃乙	10kV	553	490	89%	120	278	89%	0	0		是	2027年12月	35.62%
1897	苏家屯	下深变	下深甲	10kV	600	481	80%	0	0	79%	0	0		是	2026年	3.12%
1898	浑南	下深变	三星乙	10kV	553	292	53%	0	0	53%	0	0		是		2.04%
1899	浑南	下深变	深塔甲	10kV	553	70	13%	0	0	13%	0	0		是		-4.01%
1900	浑南	下深变	金河线	10kV	553	281	51%	0	0	51%	0	0		是		10.20%
1901	浑南	下深变	深桃甲	10kV	600	222	37%	0	0	37%	0	0		是		-14.60%
1902	浑南	下深变	高科甲	10kV	553	230	42%	0	0	42%	0	0		是	2027年12月	-13.17%
1903	浑南	下深变	高科乙	10kV	553	177	32%	0	0	32%	0	0		是	2027年12月	-3.96%
1904	苏家屯	下深变	理想线	10kV	584	399	68%	0	0	65%	0	0		是	2027年	2.15%
1905	浑南	下深变	新隆线	10kV	600	356	59%	0	0	59%	0	0		是	2027年12月	-5.12%
1906	浑南	下深变	深软线	10kV	584	298	51%	0	0	51%	0	0		是		6.18%
1907	浑南	下深变	亚泰线	10kV	584	160	27%	0	0	27%	0	0		是		-9.82%
1908	浑南	下深变	三环乙	10kV	553	180	33%	0	0	33%	0	0		是		-19.05%
1909	浑南	下深变	新城线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	0	0		是		-7.25%
1910	浑南	下深变	三星甲	10kV	553	428	77%	0	0	77%	0	0		是	2027年12月	26.33%
1911	浑南	下深变	深塔乙	10kV	553	199	36%	0	0	36%	0	0		是		-35.00%
1912	浑南	下深变	三环甲	10kV	328	327	100%	0	0	100%	0	0		是	2027年12月	17.26%
1913	苏家屯	下深变	下深乙	10kV	553	396	72%	0	0	72%	0	0		是	2027年	16.48%
1914	大东	小东变	小鹏乙	10kV	553	225	41%	0	0	41%	0	0		是	2025年12月	-60.82%
1915	大东	小东变	小善甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
1916	大东	小东变	机场线	10kV	553	258	47%	0	0	47%	0	0		是		-25.69%
1917	大东	小东变	新光线	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是		4.28%
1918	大东	小东变	城北线	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	-37.99%
1919	大东	小东变	大连线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
1920	大东	小东变	大华线	10kV	584	354	61%	0	0	61%	0	0		是	2025年12月	-0.07%
1921	大东	小东变	小北线	10kV	553	140	25%	0	0	25%	0	0		是	2025年12月	-1.15%
1922	大东	小东变	小光线	10kV	553	216	39%	0	0	39%	2006	2006				5.71%
1923	大东	小东变	小望线	10kV	553	236	43%	0	0	43%	1659	1659				-6.00%
1924	大东	小东变	小毛线	10kV	553	243	44%	0	0	44%	1538	1538				2.13%
1925	大东	小东变	东梦甲	10kV	600	136	23%	0	0	23%	3880	3880				15.56%
1926	大东	小东变	北宅线	10kV	553	200	36%	0	0	36%	2283	2283				0.93%
1927	大东	小东变	地坛线	10kV	584	231	40%	0	0	40%	2068	2068				12.98%
1928	大东	小东变	东梦乙	10kV	600	276	46%	0	0	46%	1455	1455				6.34%
1929	大东	小东变	东润线	10kV	584	36	6%	0	0	6%	5445	5445				91.80%
1930	新民	小民屯	镇内线	10kV	320	272	85%	0	0	85%	0	0		是		6.97%
1931	新民	小民屯	大玉线	10kV	553	300	54%	0	0	105%	0	0		是	2025年7月	5.88%
1932	新民	小民屯	朱南线	10kV	320	329	103%	0	0	137%	0	0		是	2025年12月	5.35%
1933	新民	小民屯	前进线	10kV	553	199	36%	0	0	70%	0	0		是	2025年7月	-15.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1934	新民	小民屯	小七线	10kV	320	353	110%	0	0	64%	0	0		是	2026年6月	2.43%
1935	沈北	孝信变	孝新线	10kV	553	409	74%	0	0	102%	0	0		是	2026年6月	-22.00%
1936	沈北	孝信变	孝科线	10kV	600	110	18%	0	0	18%	0	0		是		14.54%
1937	沈北	孝信变	孝新甲	10kV	553	319	58%	0	0	58%	0	0		是		12.57%
1938	沈北	孝信变	总部甲	10kV	600	101	17%	0	0	17%	0	0		是		0.78%
1939	沈北	孝信变	孝阳线	10kV	553	162	29%	0	0	48%	0	0		是		-25.20%
1940	沈北	孝信变	孝锋线	10kV	553	440	80%	0	0	78%	0	0		是		12.70%
1941	沈北	孝信变	孝新乙	10kV	553	140	25%	0	0	44%	0	0		是		10.15%
1942	沈北	孝信变	孝星线	10kV	553	298	54%	0	0	51%	0	0		是		17.95%
1943	沈北	孝信变	孝场甲	10kV	600	136	23%	0	0	22%	0	0		是		-9.57%
1944	沈北	孝信变	孝场乙	10kV	600	90	15%	0	0	15%	0	0		是		100.00%
1945	沈北	孝信变	孝文线	10kV	553	308	56%	0	0	56%	0	0		是		-32.72%
1946	沈北	孝信变	总部乙	10kV	600	42	7%	0	0	7%	0	0		是		7.08%
1947	沈北	孝信变	孝乐线	10kV	553	192	35%	0	0	67%	0	0		是		-20.92%
1948	沈北	孝信变	孝盛线	10kV	600	392	65%	0	0	120%	0	0		是		5.85%
1949	沈北	孝信变	孝诚线	10kV	553	538	97%	0	0	97%	0	0		是	2026年6月	5.59%
1950	沈北	孝信变	雨润甲	10kV	553	356	64%	0	0	60%	0	0		是	2026年6月	8.85%
1951	沈北	孝信变	孝昌甲	10kV	553	536	97%	0	0	97%	0	0		是	2026年6月	1.15%
1952	沈北	孝信变	雨润乙	10kV	553	299	54%	0	0	54%	0	0		是		19.88%
1953	沈北	孝信变	孝昌乙	10kV	553	292	53%	0	0	53%	0	0		是		5.63%
1954	沈北	孝信变	孝晨线	10kV	600	2	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
1955	沈北	新城子	新城子	10kV	320	335	105%	0	0	210%	0	0		是	2026年6月	-2.15%
1956	沈北	新城子	新空线	10kV	600	15	3%	0	0	2%	9093	9093				100.00%
1957	沈北	新城子	农专线	10kV	320	350	109%	0	0	110%	0	0		是	2026年6月	-26.94%
1958	沈北	新城子	二零八	10kV	320	118	37%	0	0	37%	0	0		是	2026年6月	57.56%
1959	新民	新民变	新区线	10kV	553	259	47%	0	0	47%	0	0		是		3.28%
1960	新民	新民变	中学线	10kV	553	425	77%	0	0	77%	0	0		是	2025年12月	4.32%
1961	新民	新民变	铁专乙	10kV	553	422	76%	0	0	76%	0	0		是	2026年6月	3.80%
1962	新民	新民变	铁专甲	10kV	553	480	87%	0	0	87%	0	0		是		5.89%
1963	新民	新民变	营东线	10kV	553	482	87%	0	0	87%	0	0		是	2025年12月	3.51%
1964	新民	新民变	高台乙	10kV	553	55	10%	0	0	10%	0	0		是		-10.98%
1965	新民	新民变	高台甲	10kV	553	370	67%	7	10.01	67%	0	0		是	2025年12月	3.58%
1966	新民	新民变	木材线	10kV	320	0	0%	0	0	0%	0	0		是		5.26%
1967	新民	新民变	陶瓷线	10kV	553	139	25%	0	0	36%	0	0		是		12.81%
1968	新民	新民变	营西线	10kV	553	303	55%	0	0	55%	0	0		是		3.12%
1969	新民	新民变	化肥线	10kV	553	134	24%	0	0	24%	0	0		是	2025年12月	-5.20%
1970	辽中	新民屯	土堡线	10kV	320	355	111%	0	0	111%	0	0		是	2025年11月	-0.50%
1971	辽中	新民屯	新东线	10kV	320	413	129%	2	4	129%	0	0		是	2025年11月	8.01%
1972	辽中	新民屯	宽场线	10kV	377	535	142%	0	0	142%	0	0		是	2026年6月	3.75%
1973	辽中	新民屯	中村线	10kV	320	297	93%	0	0	93%	0	0		是	2026年6月	2.52%
1974	辽中	新民屯	沈西线	10kV	553	369	67%	0	0	67%	2229	2229				-23.57%
1975	辽中	新民屯	东方线	10kV	553	437	79%	2	3	67%	1051	1051				17.52%
1976	辽中	新民屯	宏晨线	10kV	553	490	89%	0	0	82%	0	0				100.00%
1977	辽中	新民屯	德邦一	10kV	377	636	169%	15	2	169%	0	0		是	2025年12月	-107.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1978	辽中	新民屯	德邦二	10kV	377	641	170%	15	2	170%	0	0		是	2025年12月	-124.26%
1979	辽中	新民屯	铜厂线	10kV	377	294	78%	0	0	58%	0	0				5.37%
1980	新民	新兴变	兴福线	10kV	553	113	20%	0	0	20%	3790	3790				-16.63%
1981	新民	新兴变	兴地甲	10kV	553	364	66%	0	0	35%	879	879				-7.58%
1982	新民	新兴变	兴农线	10kV	553	309	56%	0	0	56%	395	395				58.50%
1983	新民	新兴变	兴牛线	10kV	553	236	43%	0	0	41%	1659	1659				20.06%
1984	新民	新兴变	兴地乙	10kV	553	74	13%	0	0	13%	7338	7338				7.02%
1985	新民	新兴变	兴沈线	10kV	553	127	23%	0	0	23%	6421	6421				15.11%
1986	新民	新兴变	新隆线	10kV	553	177	32%	0	0	32%	2681	2681				0.00%
1987	法库	新依变	依拉线	10kV	200	208.35	104%	4	3.3	112%	0	0		是	2025年12月	10.37%
1988	法库	新依变	依三线	10kV	377	591.84	157%	26	21.15	152%	0	0		是	2025年12月	20.33%
1989	法库	新依变	依戴线	10kV	377	148.44	39%	2	4.33	40%	3306	3306				3.23%
1990	法库	新依变	依草线	10kV	377	411.26	109%	4	9.8	65%	0	0		是	2025年12月	-17.54%
1991	新民	兴隆变	大民线	10kV	320	269	84%	0	0	84%	0	0				-10.28%
1992	新民	兴隆变	孤家线	10kV	553	452	82%	11	45.75	141%	0	0		是	2025年7月	11.06%
1993	新民	兴隆变	排灌线	10kV	570	180	32%	0	0	56%	0	0				-2.10%
1994	新民	兴隆变	农机线	10kV	320	293	92%	0	0	122%	0	0		是		8.17%
1995	新民	兴隆变	兴隆线	10kV	553	431	78%	0	0	122%	820	820		是	2025年7月	-10.26%
1996	法库	秀水变	秀长线	10kV	553	270.42	49%	10	15.83	38%	2180	2180				0.94%
1997	法库	秀水变	秀叶线	10kV	553	416.88	75%	14	8.25	70%	1400	1400				-7.30%
1998	法库	秀水变	秀水线	10kV	285	330.55	116%	10	26.02	118%	0	0		是	2025年12月	-6.42%
1999	法库	秀水变	秀登线	10kV	328	317.01	97%	19	19.43	87%	0	0		是	2025年12月	3.25%
2000	苏家屯	雪松变	松北甲	10kV	553	526	95%	0	0	95%	0	0		是	2026年	1.36%
2001	苏家屯	雪松变	松满线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	9353	9353				0.00%
2002	苏家屯	雪松变	松南甲	10kV	553	385	70%	0	0	70%	36	36				9.76%
2003	苏家屯	雪松变	松南乙	10kV	553	384	69%	0	0	65%	0	0		是	2026年	9.66%
2004	苏家屯	雪松变	松沈甲	10kV	600	163	27%	0	0	27%	6530	6530				-7.24%
2005	苏家屯	雪松变	松松甲	10kV	600	169	28%	0	0	1%	6426	6426				21.50%
2006	苏家屯	雪松变	雪南甲	10kV	553	334	60%	0	0	60%	0	0		是	2027年	-18.90%
2007	苏家屯	雪松变	松沈乙	10kV	600	202	34%	0	0	34%	0	0				30.18%
2008	苏家屯	雪松变	雪北乙	10kV	553	364	66%	0	0	66%	0	0		是	2026年	-2.26%
2009	苏家屯	雪松变	雪南乙	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0				3.72%
2010	苏家屯	雪松变	松智线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0				4.69%
2011	苏家屯	雪松变	松松乙	10kV	600	158	26%	0	0	1%	0	0				22.14%
2012	苏家屯	雪松变	松园甲	10kV	600	620	103%	0	0	103%	0	0		是	2025年	2.73%
2013	苏家屯	雪松变	雪北甲	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年	-5.60%
2014	皇姑	亚明变	教学甲	10kV	553	280	51%	0	0	51%	897	897				2.13%
2015	皇姑	亚明变	鲲鹏线	10kV	600	339	57%	0	0	57%	364	364				-1.53%
2016	皇姑	亚明变	珠江乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	6.41%
2017	皇姑	亚明变	珠江甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0				7.58%
2018	铁西	亚明变	雾虹甲	10kV	584	241	41%	0	0	41%	1895	1895				5.87%
2019	皇姑	亚明变	天山甲	10kV	600	373	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	-0.01%
2020	皇姑	亚明变	教学乙	10kV	553	200	36%	0	0	36%	2283	2283				9.86%
2021	皇姑	亚明变	华凯线	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是		-0.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2022	皇姑	亚明变	闽江乙	10kV	553	346	63%	0	0	63%	0	0		是		-0.50%
2023	皇姑	亚明变	华山乙	10kV	553	311	56%	0	0	56%	0	0		是	2025年12月	-1.28%
2024	皇姑	亚明变	华山甲	10kV	553	174	31%	0	0	31%	0	0		是		-4.00%
2025	皇姑	亚明变	闽江甲	10kV	553	250	45%	0	0	45%	0	0		是		-7.86%
2026	开发	羊吉变	羊新线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	1660	1660				8.02%
2027	开发	羊吉变	羊农乙	10kV	553	215	39%	0	0	39%	1660	1660				48.03%
2028	开发	羊吉变	羊金线	10kV	553	391	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年10月	-2.86%
2029	开发	羊吉变	宁官乙	10kV	553	393	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年10月	-5.96%
2030	开发	羊吉变	羊农甲	10kV	553	337	61%	0	0	61%	868	868				4.91%
2031	开发	羊吉变	羊湖线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1660	1660				3.84%
2032	开发	羊吉变	吉商线	10kV	600	271	45%	0	0	45%	1541	1541				18.85%
2033	开发	羊吉变	宁官甲	10kV	553	510	92%	150	300	92%	0	0		是	2025年10月	-17.30%
2034	开发	羊吉变	羊依线	10kV	600	285	48%	0	0	48%	1299	1299				3.54%
2035	开发	羊吉变	太湖乙	10kV	553	314	57%	0	0	57%	308	308				8.98%
2036	开发	羊吉变	太湖甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	2809	2809				3.88%
2037	东陵	杨官变	杨热线	10kV	600	291.8	49%	0	0	42%	0	0		是	2028年12月	-1.98%
2038	东陵	杨官变	杨古线	10kV	553	129.73	23%	0	0	18%	0	0		是	2028年12月	-10.63%
2039	东陵	杨官变	杨紫线	10kV	584	356.48	61%	0	0	61%	0	0		是	2028年12月	30.76%
2040	东陵	杨官变	杨鑫线	10kV	553	181.41	33%	0	0	33%	0	0		是	2028年12月	11.34%
2041	东陵	杨官变	杨金线	10kV	584	348.4	60%	0	0	57%	0	0		是	2028年12月	15.36%
2042	东陵	杨官变	杨家线	10kV	553	297.42	54%	0	0	39%	0	0		是	2028年12月	10.79%
2043	东陵	杨官变	杨导甲	10kV	584	144.49	25%	0	0	25%	0	0		是	2028年12月	25.54%
2044	东陵	杨官变	杨北线	10kV	600	144.49	24%	0	0	24%	0	0		是	2028年12月	100.00%
2045	东陵	杨官变	杨孤乙	10kV	553	8	1%	0	0	1%	0	0		是	2028年12月	0.00%
2046	东陵	杨官变	杨提线	10kV	553	298	54%	0	0	49%	0	0		是	2028年12月	13.34%
2047	东陵	杨官变	杨孤甲	10kV	553	176.48	32%	0	0	25%	0	0		是	2028年12月	-15.22%
2048	东陵	杨官变	杨石线	10kV	553	416.25	75%	0	0	69%	0	0		是	2028年12月	1.75%
2049	东陵	杨官变	杨华线	10kV	600	220.08	37%	0	0	11%	0	0		是	2028年12月	-1.02%
2050	东陵	杨官变	杨林线	10kV	584	314.65	54%	0	0	54%	0	0		是	2028年12月	1.51%
2051	东陵	杨官变	祝科线	10kV	553	381.45	69%	0	0	56%	0	0		是	2028年12月	35.97%
2052	浑南	杨官变	杨车线	10kV	584	203	35%	0	0	35%	0	0		是		22.45%
2053	东陵	杨官变	富康线	10kV	410	251.02	61%	0	0	59%	0	0		是	2028年12月	62.52%
2054	东陵	杨官变	杨导乙	10kV	600	280.2	47%	0	0	47%	0	0		是	2028年12月	72.53%
2055	辽中	杨士岗	杨士岗	10kV	553	314	57%	0	0	57%	2922	2922				-1.88%
2056	辽中	杨士岗	阀门线	10kV	377	206	55%	0	0	55%	2309	2309				6.01%
2057	辽中	杨士岗	八三堡	10kV	377	243	64%	0	0	64%	1458	1458				4.52%
2058	辽中	杨士岗	德兴堡	10kV	377	235	62%	0	0	62%	1436	1436				-21.69%
2059	辽中	杨士岗	新民屯	10kV	377	201	53%	0	0	53%	1235	1235				-34.47%
2060	辽中	杨士岗	富豪线	10kV	320	289	90%	0	0	90%	0	0		是	2025年11月	-10.02%
2061	辽中	杨士岗	靠山屯	10kV	320	265	83%	0	0	83%	48	48				-3.57%
2062	辽中	养士堡	曹家线	10kV	377	77	20%	0	0	16%	4493	4493				3.12%
2063	辽中	养士堡	腰屯线	10kV	352	301	86%	0	0	86%	274	274				-4.01%
2064	辽中	养士堡	冶金线	10kV	352	49	14%	0	0	14%	4638	4638				1.17%
2065	辽中	养士堡	林家线	10kV	352	378	107%	90	150	107%	0	0		是	2025年11月	0.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2066	浑南	营盘	帆东乙	10kV	553	126	23%	0	0	23%	0	0		是		0.00%
2067	浑南	营盘	营万乙	10kV	600	280	47%	0	0	47%	0	0		是		1.41%
2068	浑南	营盘	帆东甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2027年12月	0.00%
2069	浑南	营盘	丽水线	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0		是	2027年12月	-8.01%
2070	东陵	营盘	营孙线	10kV	553	325.37	59%	0	0	54%	0	0		是	2028年12月	12.91%
2071	东陵	营盘	营孤甲	10kV	553	319.92	58%	0	0	57%	0	0		是	2028年12月	11.93%
2072	浑南	营盘	航西乙	10kV	553	218	39%	0	0	39%	0	0		是	2025年12月	-21.70%
2073	浑南	营盘	航西甲	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	10.93%
2074	浑南	营盘	营北线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	0	0		是		12.46%
2075	浑南	营盘	营侦线	10kV	553	480	87%	0	0	87%	0	0		是	2027年12月	-3.03%
2076	浑南	营盘	营奥线	10kV	600	236	39%	0	0	39%	0	0		是		12.78%
2077	浑南	营盘	营新线	10kV	600	261	44%	0	0	44%	0	0		是		2.82%
2078	浑南	营盘	帆西乙	10kV	553	102	18%	0	0	18%	0	0		是		1.59%
2079	浑南	营盘	帆西甲	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是	2027年12月	3.33%
2080	浑南	营盘	营天线	10kV	584	381	65%	0	0	65%	0	0		是	2027年12月	5.59%
2081	浑南	营盘	营亿线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	0	0		是		5.15%
2082	浑南	营盘	七星线	10kV	292	320	110%	0	0	110%	0	0		是	2027年12月	2.47%
2083	浑南	营盘	营万甲	10kV	600	153	26%	0	0	26%	0	0		是		5.24%
2084	浑南	营盘	航东甲	10kV	553	187	34%	0	0	34%	0	0		是		0.96%
2085	浑南	营盘	营福线	10kV	584	416	71%	0	0	71%	0	0		是	2027年12月	16.79%
2086	浑南	营盘	营湾线	10kV	600	317	53%	0	0	53%	0	0		是		11.17%
2087	浑南	营盘	航东乙	10kV	553	296	54%	0	0	54%	0	0		是		0.00%
2088	东陵	营盘	营孤乙	10kV	553	396.56	72%	0	0	72%	0	0		是	2028年12月	15.86%
2089	浑南	营盘	营榆线	10kV	553	151	27%	0	0	27%	0	0		是		1.71%
2090	浑南	营盘	营科线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	0	0		是		-15.22%
2091	铁西	应昌变	应齐甲	10kV	553	336	61%	0	0	61%	0	0		是	2025年12月	3.78%
2092	铁西	应昌变	应齐乙	10kV	553	375	68%	0	0	68%	0	0		是	2025年12月	-10.89%
2093	铁西	应昌变	贵和线	10kV	584	254	43%	0	0	43%	0	0		是		3.64%
2094	铁西	应昌变	应中甲	10kV	584	360	62%	0	0	62%	0	0				-6.70%
2095	铁西	应昌变	应东乙	10kV	584	230	39%	0	0	39%	0	0		是		-0.30%
2096	铁西	应昌变	应中乙	10kV	584	21	4%	0	0	4%	0	0		是		32.61%
2097	铁西	应昌变	应东甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		0.73%
2098	铁西	应昌变	应劝甲	10kV	600	111	19%	0	0	19%	0	0		是		29.48%
2099	铁西	应昌变	应缘线	10kV	600	78	13%	0	0	13%	0	0		是		50.53%
2100	铁西	应昌变	应南线	10kV	553	89	16%	0	0	16%	0	0		是		58.17%
2101	铁西	应昌变	应西线	10kV	600	80	13%	0	0	13%	0	0		是		85.24%
2102	铁西	应昌变	应滑乙	10kV	553	325	59%	0	0	59%	0	0		是		-0.26%
2103	铁西	应昌变	应润线	10kV	600	530	88%	0	0	88%	0	0		是	2028年12月	6.68%
2104	铁西	应昌变	东环线	10kV	600	207	35%	0	0	35%	0	0		是		1.33%
2105	铁西	应昌变	应四甲	10kV	553	320	58%	0	0	58%	0	0		是		24.93%
2106	铁西	应昌变	应太乙	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0		是		13.66%
2107	铁西	应昌变	应滑甲	10kV	553	205	37%	0	0	37%	0	0		是		-3.07%
2108	铁西	应昌变	应太甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		43.35%
2109	铁西	应昌变	应北线	10kV	584	143	24%	0	0	24%	0	0		是		3.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2110	铁西	应昌变	应四乙	10kV	553	329	59%	0	0	59%	0	0		是		-6.32%
2111	铁西	应昌变	应药线	10kV	584	286	49%	0	0	49%	0	0		是		100.00%
2112	铁西	应昌变	应五乙	10kV	600	75	13%	0	0	13%	0	0		是		100.00%
2113	苏家屯	永乐变	庄科线	10kV	240	195	81%	0	0	81%	0	0		是	2025年	8.03%
2114	苏家屯	永乐变	宝相线	10kV	553	176	32%	0	0	32%	5572	5572				-21.04%
2115	苏家屯	永乐变	黑林甲	10kV	553	237	43%	0	0	43%	1642	1642				63.31%
2116	苏家屯	永乐变	杨树甲	10kV	320	366	114%	0	0	114%	0	0		是	2027年	4.20%
2117	苏家屯	永乐变	黑林乙	10kV	553	416	75%	0	0	75%	1415	1415				5.38%
2118	浑南	于山变	于医甲	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0		是	2027年12月	42.84%
2119	浑南	于山变	于运线	10kV	600	377	63%	0	0	63%	0	0		是	2027年12月	-2.50%
2120	浑南	于山变	于尚线	10kV	600	540	90%	35	70	90%	0	0		是	2027年12月	5.63%
2121	浑南	于山变	东大甲	10kV	600	246	41%	0	0	41%	1974	1974				7.25%
2122	浑南	于山变	全北线	10kV	600	136	23%	0	0	23%	3420	3420				-9.43%
2123	浑南	于山变	于白乙	10kV	600	175	29%	0	0	29%	3420	3420				29.27%
2124	浑南	于山变	于东线	10kV	600	370	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	-8.13%
2125	浑南	于山变	于安甲	10kV	600	330	55%	0	0	55%	520	520				21.20%
2126	浑南	于山变	于盛线	10kV	600	397	66%	0	0	66%	0	0		是	2027年12月	29.81%
2127	浑南	于山变	于白甲	10kV	600	297	50%	0	0	50%	3420	3420				2.37%
2128	浑南	于山变	于盈线	10kV	600	151	25%	0	0	25%	3420	3420				-8.42%
2129	浑南	于山变	四馆线	10kV	600	218	36%	0	0	36%	3420	3420				-2.04%
2130	浑南	于山变	于学线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	2252	2252				-39.46%
2131	浑南	于山变	于医乙	10kV	600	116	19%	0	0	19%	0	0		是	2027年12月	49.62%
2132	浑南	于山变	于全线	10kV	600	194	32%	0	0	32%	2875	2875				44.97%
2133	浑南	于山变	于通线	10kV	600	250	42%	0	0	42%	1905	1905				-30.06%
2134	浑南	于山变	东大乙	10kV	600	190	32%	0	0	32%	2944	2944				-44.75%
2135	浑南	于山变	于桃线	10kV	600	460	77%	0	0	77%	0	0		是	2027年12月	23.38%
2136	浑南	于山变	航天线	10kV	600	357	60%	0	0	60%	52	52				11.61%
2137	浑南	于山变	于安乙	10kV	600	250	42%	0	0	42%	1905	1905				15.82%
2138	浑南	于山变	于城线	10kV	600	370	62%	0	0	62%	0	0		是	2027年12月	35.83%
2139	浑南	于山变	于河线	10kV	600	180	30%	0	0	30%	3118	3118				-4.58%
2140	浑南	于山变	于景线	10kV	600	214	36%	0	0	36%	3568	3568				-110.69%
2141	浑南	榆树变	榆深线	10kV	600	111	19%	0	0	19%	10	10				48.80%
2142	浑南	榆树变	榆铁乙	10kV	584	237	41%	0	0	41%	10	10				-35.14%
2143	浑南	榆树变	榆营甲	10kV	600	300	50%	0	0	50%	10	10				-30.67%
2144	浑南	榆树变	临波甲	10kV	600	250	42%	0	0	42%	10	10				-26.44%
2145	浑南	榆树变	榆铁甲	10kV	584	340	58%	0	0	58%	10	10				2.31%
2146	浑南	榆树变	榆东线	10kV	600	550	92%	26	130	92%	0	0		是	2027年12月	8.85%
2147	苏家屯	榆树变	榆岛线	10kV	600	362	60%	0	0	60%	0	0		是		10.40%
2148	浑南	榆树变	榆营乙	10kV	600	310	52%	0	0	52%	10	10				-15.17%
2149	浑南	榆树变	临波乙	10kV	584	151	26%	0	0	26%	10	10				1.29%
2150	浑南	榆树变	三义线	10kV	600	329	55%	0	0	55%	10	10				-17.00%
2151	浑南	榆树变	榆下甲	10kV	553	408	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年12月	7.99%
2152	浑南	榆树变	榆下乙	10kV	553	290	52%	0	0	52%	10	10				1.91%
2153	浑南	榆树变	榆信线	10kV	600	202	34%	0	0	34%	0	0		是	2027年12月	-16.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2154	浑南	榆树变	榆河甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	0	0		是	2027年12月	10.27%
2155	浑南	榆树变	榆河乙	10kV	553	366	66%	0	0	66%	0	0		是	2027年12月	4.64%
2156	苏家屯	榆树变	榆中线	10kV	600	11	2%	0	0	1%	10	10				16.28%
2157	浑南	榆树变	榆塔乙	10kV	600	456	76%	0	0	76%	0	0		是	2027年12月	58.69%
2158	浑南	榆树变	榆塔甲	10kV	600	406	68%	0	0	68%	0	0		是	2027年12月	56.36%
2159	沈北	詹屯变	虎开线	10kV	553	144	26%	0	0	26%	3253	3253				-47.54%
2160	沈北	詹屯变	虎联线	10kV	553	454	82%	0	0	99%	0	0		是	2026年6月	1.92%
2161	沈北	詹屯变	职教乙	10kV	553	170	31%	0	0	31%	2802	2802				-9.02%
2162	沈北	詹屯变	虎桥线	10kV	553	359	65%	0	0	59%	0	0		是	2026年6月	-4.83%
2163	沈北	詹屯变	职教甲	10kV	553	0	0%	0	0	33%	5747	5747				1.76%
2164	沈北	詹屯变	詹卡线	10kV	553	464	84%	0	0	84%	584	584				1.65%
2165	沈北	詹屯变	詹北线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	7525	7525				0.00%
2166	沈北	詹屯变	詹古线	10kV	553	588	106%	3	1.5	106%	0	0		是	2026年6月	17.90%
2167	沈北	詹屯变	辉山线	10kV	553	407	74%	0	0	68%	0	0		是	2026年6月	9.58%
2168	和平	展览变	二经甲	10kV	553	246	44%	0	0	44%	1486	1486		是		-0.42%
2169	和平	展览变	展友甲	10kV	600	21	4%	0	0	4%	8380	8380		是		-2.84%
2170	和平	展览变	展同线	10kV	600	190	32%	0	0	32%	2944	2944		是	2025年12月	2.29%
2171	和平	展览变	展方甲	10kV	600	310	52%	0	0	52%	1905	1905		是		0.03%
2172	沈河	展览变	展艺甲	10kV	600	243	41%	0	0	41%	5144	5144		是		3.65%
2173	和平	展览变	展兆线	10kV	600	410	68%	0	0	68%	0	0		是	2026年9月	-0.82%
2174	和平	展览变	展青甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747		是		0.00%
2175	和平	展览变	展科甲	10kV	600	383	64%	0	0	64%	0	0		是		36.34%
2176	沈河	展览变	展文甲	10kV	600	122	20%	0	0	20%	0	0		是	2026年12月	30.89%
2177	沈河	展览变	展南甲	10kV	553	550	99%	120	294	99%	0	0		是	2026年12月	35.79%
2178	和平	展览变	二经乙	10kV	553	273	49%	0	0	49%	0	0		是		-1.08%
2179	和平	展览变	展青乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
2180	和平	展览变	展友乙	10kV	600	122	20%	0	0	20%	7240	7240				9.99%
2181	和平	展览变	展河线	10kV	600	236	39%	0	0	39%	5265	5265				15.50%
2182	和平	展览变	展金线	10kV	600	117	20%	0	0	20%	5736	5736				13.87%
2183	和平	展览变	展科乙	10kV	600	360	60%	0	0	60%	0	0		是		41.32%
2184	和平	展览变	展方乙	10kV	600	330	55%	0	0	55%	1559	1559				-15.06%
2185	沈河	展览变	展文乙	10kV	553	42	8%	0	0	8%	5019	5019				23.05%
2186	沈河	站前变	工商一	10kV	584	71	12%	0	0	12%	5415	5415				-16.57%
2187	沈河	站前变	培训甲	10kV	584	140	24%	0	0	24%	5415	5415				-3.21%
2188	皇姑	站前变	北陵甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年12月	12.50%
2189	沈河	站前变	站前线	10kV	584	44	8%	0	0	8%	5415	5415				-10.75%
2190	沈河	站前变	站通线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	5415	5415				-9.68%
2191	沈河	站前变	站汇线	10kV	600	157	26%	0	0	26%	5415	5415				30.03%
2192	沈河	站前变	站华线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	5196	5196				8.77%
2193	沈河	站前变	省邮甲	10kV	584	137	23%	0	0	23%	3696	3696				-14.89%
2194	沈河	站前变	站南甲	10kV	584	0	0%	0	0	0%	5415	5415				0.00%
2195	沈河	站前变	站南乙	10kV	584	11	2%	0	0	2%	5415	5415				47.66%
2196	沈河	站前变	站红线	10kV	584	110	19%	0	0	19%	5415	5415				11.52%
2197	沈河	站前变	邮政乙	10kV	584	13	2%	0	0	2%	0	0		是	2025年12月	4.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2198	皇姑	站前变	北陵乙	10kV	553	560	101%	0	0	101%	0	0		是	2025年12月	6.41%
2199	沈河	站前变	锐北甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	5415	5415				0.00%
2200	沈河	站前变	站北线	10kV	584	189	32%	0	0	32%	2795	2795				-10.42%
2201	沈河	站前变	光达线	10kV	584	121	21%	0	0	21%	4342	4342				0.96%
2202	沈河	站前变	锐北乙	10kV	600	268	45%	0	0	45%	1593	1593				9.96%
2203	沈河	站前变	综合线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	4342	4342				5.51%
2204	沈河	站前变	站兴线	10kV	584	360	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	-11.84%
2205	沈河	站前变	培训乙	10kV	584	60	10%	0	0	10%	4342	4342				4.42%
2206	沈河	站前变	邮政甲	10kV	584	175	30%	0	0	30%	0	0		是	2025年12月	6.15%
2207	沈河	站前变	工商二	10kV	584	21	4%	0	0	4%	4342	4342				-0.55%
2208	沈河	站前变	红卫乙	10kV	584	318	54%	0	0	54%	0	0		是	2026年12月	4.63%
2209	沈河	站前变	红卫甲	10kV	584	247	42%	0	0	42%	1791	1791				37.71%
2210	沈河	站前变	省邮乙	10kV	584	135	23%	0	0	23%	3731	3731				-36.34%
2211	沈河	站前变	站富线	10kV	600	116	19%	0	0	19%	4342	4342				-0.79%
2212	康平	张强变	柳树线	10kV	320	280	88%	0	0	72%	0	0		是		3.69%
2213	康平	张强变	沙金线	10kV	320	406	127%	15	36	116%	0	0		是	2026年12月	12.46%
2214	康平	张强变	大黄线	10kV	320	54	17%	0	0	13%	0	0		是		7.87%
2215	康平	张强变	张粮线	10kV	320	98	31%	0	0	25%	0	0		是		10.06%
2216	康平	张强变	张强线	10kV	320	287	90%	0	0	72%	0	0				7.45%
2217	开发	张士变	张中线	10kV	600	225	38%	0	0	38%	2338	2338				4.34%
2218	开发	张士变	昆明二	10kV	584	1	0%	0	0	0%	9086	9086				0.00%
2219	开发	张士变	张羊乙	10kV	553	409	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年10月	12.89%
2220	开发	张士变	昆海乙	10kV	553	336	61%	0	0	61%	0	0		是	2025年10月	34.12%
2221	开发	张士变	海逸乙	10kV	600	60	10%	0	0	10%	5196	5196				2.37%
2222	开发	张士变	张鹏乙	10kV	553	170	31%	0	0	31%	0	0		是	2025年10月	0.12%
2223	开发	张士变	张羊甲	10kV	553	290	52%	0	0	52%	682	682				-16.76%
2224	开发	张士变	昆海甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年10月	12.83%
2225	开发	张士变	昆明一	10kV	600	110	18%	0	0	18%	2255	2255				26.93%
2226	开发	张士变	张鹏甲	10kV	553	200	36%	0	0	36%	2255	2255				-303.61%
2227	开发	张士变	大明一	10kV	600	190	32%	0	0	32%	2255	2255				-1.08%
2228	开发	张士变	张工甲	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0		是	2025年10月	52.82%
2229	开发	张士变	张工乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年10月	6.71%
2230	开发	张士变	海逸甲	10kV	600	162	27%	0	0	27%	4469	4469				3.92%
2231	新民	张屯变	赖花甲	10kV	328	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
2232	新民	张屯变	张沿线	10kV	328	268	82%	0	0	84%	0	0				1.98%
2233	新民	张屯变	代家甲	10kV	400	360	90%	0	0	113%	0	0		是	2025年7月	3.90%
2234	新民	张屯变	粮库线	10kV	328	160	49%	0	0	50%	0	0				0.54%
2235	新民	张屯变	赖花乙	10kV	494	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
2236	新民	张屯变	三环线	10kV	320	217	68%	0	0	68%	0	0		是	2025年12月	-2.79%
2237	新民	张屯变	代家乙	10kV	553	156	28%	0	0	0%	0	0				0.00%
2238	于洪	彰驿变	彰大乙	10kV	240	157	65%	0	0	78%	1022	1022				11.57%
2239	于洪	彰驿变	彰大甲	10kV	553	322	58%	0	0	43%	170	170				35.13%
2240	皇姑	长江变	长庭线	10kV	600	30	5%	0	0	5%	0	0		是		-54.86%
2241	皇姑	长江变	长怒甲	10kV	553	120	22%	0	0	22%	0	0		是		1.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2242	皇姑	长江变	长黄甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0		是	2027年9月	10.67%
2243	皇姑	长江变	长怒乙	10kV	553	280	51%	0	0	51%	0	0		是		1.16%
2244	皇姑	长江变	长恒线	10kV	600	420	70%	0	0	70%	0	0		是	2025年12月	-18.63%
2245	皇姑	长江变	长热线	10kV	600	480	80%	115	300	80%	0	0		是		-12.99%
2246	皇姑	长江变	长阳线	10kV	600	180	30%	0	0	30%	0	0		是		37.51%
2247	皇姑	长江变	长亚甲	10kV	553	1	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
2248	皇姑	长江变	长加线	10kV	600	55	9%	0	0	9%	0	0		是		8.36%
2249	皇姑	长江变	长黄乙	10kV	553	520	94%	0	0	94%	0	0		是	2027年9月	13.82%
2250	皇姑	长江变	长亚乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		-3.47%
2251	皇姑	长江变	长陵乙	10kV	600	287	48%	0	0	48%	0	0		是		67.19%
2252	皇姑	长江变	长凤甲	10kV	553	140	25%	0	0	25%	0	0		是		-4.82%
2253	皇姑	长江变	岳山甲	10kV	553	295	53%	0	0	53%	0	0		是		11.74%
2254	皇姑	长江变	长凤乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是		-2.96%
2255	皇姑	长江变	长华线	10kV	600	318	53%	0	0	53%	0	0		是		18.66%
2256	皇姑	长江变	长隆线	10kV	600	213	36%	0	0	36%	0	0		是		-4.85%
2257	皇姑	长江变	岳山乙	10kV	553	383	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	13.98%
2258	皇姑	长江变	长成线	10kV	600	288	48%	0	0	48%	0	0		是		12.80%
2259	皇姑	长江变	长耀线	10kV	600	249	42%	0	0	42%	0	0		是		8.55%
2260	皇姑	长江变	长河甲	10kV	600	113	19%	0	0	19%	0	0		是		100.00%
2261	皇姑	长江变	长河乙	10kV	600	270	45%	0	0	45%	0	0		是		29.96%
2262	皇姑	长江变	长泰甲	10kV	553	183	33%	0	0	33%	0	0		是		44.20%
2263	皇姑	长江变	长泰乙	10kV	553	290	52%	0	0	52%	0	0		是		28.91%
2264	沈河	长青变	长南甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年12月	-12.76%
2265	沈河	长青变	长大甲	10kV	584	450	77%	0	0	77%	0	0		是	2026年12月	-0.31%
2266	沈河	长青变	长大乙	10kV	584	320	55%	0	0	55%	0	0		是	2026年12月	-11.09%
2267	沈河	长青变	长南乙	10kV	553	252	46%	0	0	46%	0	0		是		2.35%
2268	沈河	长青变	长城甲	10kV	584	144	25%	0	0	25%	0	0		是		2.08%
2269	沈河	长青变	长萃乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是		0.69%
2270	沈河	长青变	御龙线	10kV	584	62	11%	0	0	11%	0	0		是		39.08%
2271	沈河	长青变	长木甲	10kV	553	170	31%	0	0	31%	3760	3760				7.63%
2272	沈河	长青变	长东线	10kV	600	42	7%	0	0	7%	5110	5110				9.97%
2273	沈河	长青变	长北线	10kV	584	106	18%	0	0	18%	4233	4233				31.65%
2274	沈河	长青变	长西线	10kV	600	321	54%	0	0	54%	675	675				46.44%
2275	沈河	长青变	银河线	10kV	553	379	69%	0	0	69%	0	0		是	2026年12月	-15.71%
2276	沈河	长青变	佳和线	10kV	600	40	7%	0	0	7%	5110	5110				-1.64%
2277	沈河	长青变	青阳线	10kV	553	219	40%	0	0	40%	1954	1954				6.15%
2278	沈河	长青变	长萃甲	10kV	553	277	50%	0	0	50%	949	949				1.73%
2279	沈河	长青变	长木乙	10kV	553	121	22%	0	0	22%	4609	4609				-3.00%
2280	辽中	长滩变	土台线	10kV	264	241	91%	0	0	91%	0	0		是	2025年11月	5.66%
2281	辽中	长滩变	东余线	10kV	200	29	15%	0	0	15%	0	0				-0.02%
2282	辽中	长滩变	西长线	10kV	200	78	39%	0	0	39%	1607	1607				4.88%
2283	辽中	长滩变	三台线	10kV	200	107	54%	0	0	54%	1244	1244				5.01%
2284	铁西	肇工变	新村线	10kV	553	470	85%	0	0	85%	0	0		是	2027年12月	-3.75%
2285	铁西	肇工变	农专线	10kV	553	550	99%	0	0	99%	0	0		是	2027年12月	6.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2286	铁西	肇工变	肇西线	10kV	553	304	55%	0	0	55%	0	0		是		7.56%
2287	铁西	肇工变	肇冶线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是		99.96%
2288	铁西	肇工变	肇东线	10kV	584	350	60%	0	0	60%	0	0		是		12.57%
2289	铁西	肇工变	炼钢线	10kV	553	100	18%	0	0	18%	0	0		是		70.43%
2290	铁西	肇工变	劝连线	10kV	584	180	31%	0	0	31%	0	0		是		12.87%
2291	铁西	肇工变	肇体线	10kV	584	70	12%	0	0	12%	2857	2857				37.46%
2292	铁西	肇工变	于洪线	10kV	584	241	41%	0	0	41%	0	0		是	2028年12月	0.99%
2293	铁西	肇工变	奖北线	10kV	553	293	53%	0	0	53%	672	672				4.09%
2294	铁西	肇工变	瑞盛线	10kV	584	211	36%	0	0	36%	2414	2414				6.09%
2295	铁西	肇工变	配制线	10kV	553	154	28%	0	0	28%	3079	3079				2.59%
2296	铁西	肇工变	肇水线	10kV	584	275	47%	0	0	47%	1306	1306				-6.91%
2297	铁西	肇工变	北三线	10kV	553	310	56%	0	0	56%	378	378				14.05%
2298	开发	郑家变	毛纺甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	1550	1550				7.56%
2299	开发	郑家变	毛纺乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年10月	6.70%
2300	开发	郑家变	郑胜甲	10kV	600	170	28%	0	0	28%	1550	1550				3.92%
2301	开发	郑家变	郑农甲	10kV	553	445	80%	0	0	80%	0	0		是	2025年10月	-5.74%
2302	开发	郑家变	郑胜乙	10kV	600	170	28%	0	0	28%	1550	1550				5.50%
2303	开发	郑家变	郑唐线	10kV	600	70	12%	0	0	12%	0	0		是	2025年10月	100.00%
2304	开发	郑家变	郑工甲	10kV	553	406	73%	0	0	73%	0	0		是	2025年10月	12.36%
2305	开发	郑家变	郑农乙	10kV	553	388	70%	0	0	70%	0	0		是	2025年10月	5.65%
2306	开发	郑家变	益格线	10kV	553	330	60%	0	0	60%	1550	1550				1.27%
2307	开发	郑家变	郑工乙	10kV	553	470	85%	15	90	85%	0	0		是	2025年10月	10.54%
2308	开发	郑家变	郑未线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	1550	1550				100.00%
2309	东陵	中马变	世贸线	10kV	400	129.52	32%	0	0	32%	1914	1914				9.73%
2310	东陵	中马变	高坎线	10kV	480	317.36	66%	0	0	54%	0	0		是	2027年6月	-5.82%
2311	东陵	中马变	军影线	10kV	300	189.71	63%	0	0	63%	0	0		是	2027年6月	-31.37%
2312	东陵	中马变	满堂线	10kV	300	207.21	69%	0	0	69%	0	0		是	2027年6月	5.03%
2313	东陵	中马变	疗养线	10kV	553	318.59	58%	0	0	34%	229	229				1.24%
2314	东陵	中马变	中植线	10kV	553	133.1	24%	0	0	8%	3441	3441				8.56%
2315	康平	中心变	镇一线	10kV	319	205	64%	0	0	57%	0	0				4.69%
2316	康平	中心变	镇二线	10kV	319	269	84%	0	0	82%	0	0		是	2026年6月	0.51%
2317	康平	中心变	东环线	10kV	319	195	61%	0	0	58%	0	0		是	2026年6月	3.05%
2318	康平	中心变	中胜线	10kV	553	233	42%	0	0	10%	0	0		是		4.51%
2319	康平	中心变	纺纱线	10kV	400	359	90%	0	0	65%	0	0		是	2026年6月	10.09%
2320	康平	中心变	粮油线	10kV	319	398	125%	35	75	88%	0	0		是	2026年6月	6.98%
2321	康平	中心变	东关线	10kV	319	278	87%	0	0	47%	0	0				2.50%
2322	沈北	中心台	中盘线	10kV	553	271	49%	0	0	49%	0	0				4.19%
2323	沈北	中心台	中烟线	10kV	570	404	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年6月	-8.12%
2324	沈北	中心台	中尹线	10kV	553	265	48%	0	0	46%	0	0		是	2026年6月	5.05%
2325	沈北	中心台	中石线	10kV	570	231	41%	0	0	41%	0	0				-1.40%
2326	铁西	重工变	重北线	10kV	600	134	22%	0	0	22%	7032	7032				10.64%
2327	铁西	重工变	重污线	10kV	553	194	35%	0	0	35%	0	0				6.06%
2328	铁西	重工变	重新线	10kV	584	332	57%	0	0	57%	319	319				7.02%
2329	铁西	重工变	重利线	10kV	600	310	52%	0	0	52%	866	866				0.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2330	铁西	重工变	城西线	10kV	553	500	90%	0	0	90%	0	0		是	2027年12月	9.01%
2331	铁西	重工变	重体线	10kV	600	63	11%	0	0	11%	2644	2644				29.53%
2332	铁西	重工变	重天线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	8463	8463				-42.61%
2333	铁西	重工变	重塔线	10kV	553	253	46%	0	0	46%	3938	3938				6.31%
2334	铁西	重工变	重谷线	10kV	600	41	7%	0	0	7%	8643	8643				18.18%
2335	铁西	重工变	重热乙	10kV	600	184	31%	0	0	31%	3666	3666				-166.09%
2336	铁西	重工变	城冶线	10kV	553	278	50%	0	0	50%	932	932				15.77%
2337	铁西	重工变	城水线	10kV	553	180	33%	0	0	33%	2314	2314				2.58%
2338	沈北	朱尔变	朱洋线	10kV	300	308	103%	0	0	103%	0	0		是	2026年6月	16.82%
2339	沈北	朱尔变	朱沈线	10kV	300	147	49%	0	0	49%	2130	2130				0.01%
2340	沈北	朱尔变	汽车甲	10kV	553	276	50%	0	0	54%	966	966				65.47%
2341	沈北	朱尔变	朱盛线	10kV	300	276	92%	0	0	86%	0	0		是	2026年6月	9.54%
2342	沈北	朱尔变	朱玉线	10kV	553	268	48%	0	0	48%	663	663				30.47%
2343	沈北	朱尔变	朱詹线	10kV	656	220	34%	0	0	34%	2725	2725				30.19%
2344	沈北	朱尔变	汽车乙	10kV	553	178	32%	0	0	32%	2664	2664				-0.33%
2345	沈北	朱尔变	捷众线	10kV	553	233	42%	0	0	33%	1711	1711		是		-37.98%
2346	沈北	朱尔变	朱林线	10kV	553	362	65%	0	0	133%	435	435		是		3.94%
2347	沈北	朱尔变	朱尔线	10kV	553	546	99%	0	0	80%	0	0		是	2026年6月	17.47%
2348	沈北	朱尔变	顺风线	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年6月	-7.25%
2349	沈北	朱尔变	江森线	10kV	553	324	59%	0	0	59%	135	135		是		-9.65%
2350	辽中	朱家房	朱家房	10kV	240	191	80%	0	0	67%	433	433				-3.51%
2351	辽中	朱家房	深井子	10kV	300	202	67%	0	0	67%	248	248				6.74%
2352	辽中	朱家房	田家房	10kV	553	171	31%	1	3	31%	1234	1234				16.75%
2353	辽中	朱家房	黄土坎	10kV	200	125	63%	0	0	63%	0	0				7.43%
2354	辽中	朱家房	大万线	10kV	553	288	52%	3	5	52%	3102	3102				7.59%
2355	东陵	祝家变	祝高线	10kV	400	424.2	106%	30	47.37	96%	0	0		是	2026年12月	14.99%
2356	东陵	祝家变	王滨甲	10kV	553	160.47	29%	0	0	29%	2320	2320				-12.57%
2357	东陵	祝家变	祝杨线	10kV	400	179.57	45%	0	0	45%	2320	2320				5.53%
2358	东陵	祝家变	祝滨线	10kV	352	308.75	88%	0	0	88%	0	0		是	2026年12月	3.36%
2359	东陵	祝家变	磨料线	10kV	400	121.2	30%	0	0	24%	1808	1808				-8.93%
2360	东陵	祝家变	王滨乙	10kV	400	176.18	44%	0	0	31%	3000	3000				43.23%
2361	于洪	铸造变	铸华线	10kV	600	62	10%	0	0	14%	1814	1814				-42.64%
2362	于洪	铸造变	铸南甲	10kV	553	313	57%	0	0	52%	0	0		是	2025年	-1.93%
2363	于洪	铸造变	铸雅线	10kV	553	242	44%	0	0	51%	1814	1814				12.90%
2364	于洪	铸造变	铸豪线	10kV	600	101	17%	0	0	21%	1814	1814				0.33%
2365	于洪	铸造变	铸松线	10kV	553	235	42%	0	0	35%	1814	1814				-42.08%
2366	于洪	铸造变	铸南乙	10kV	553	382	69%	0	0	55%	0	0				-5.24%
2367	于洪	铸造变	铸北甲	10kV	600	1	0%	0	0	0%	1814	1814				-22.00%
2368	于洪	铸造变	美工甲	10kV	553	103	19%	0	0	28%	1814	1814				11.47%
2369	于洪	铸造变	铸东乙	10kV	600	250	42%	0	0	40%	0	0				-6.08%
2370	于洪	铸造变	美工乙	10kV	553	371	67%	0	0	65%	1794	1794				3.24%
2371	于洪	铸造变	铸东甲	10kV	600	304	51%	0	0	61%	1814	1814				3.04%
2372	于洪	铸造变	铸西乙	10kV	553	181	33%	0	0	39%	1814	1814				100.00%
2373	于洪	铸造变	铸西甲	10kV	553	19	3%	0	0	39%	1814	1814				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2374	于洪	铸造变	铸金线	10kV	600	223	37%	0	0	0%	1814	1814				0.00%
2375	沈北	尹家变	尹义线	10kV	553	243	44%	0	0	362%	1538	1538		是	2026年6月	43.46%
2376	沈北	尹家变	尹胜线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
2377	沈北	尹家变	尹全线	10kV	553	301	54%	0	0	50%	533	533				39.72%
2378	于洪	产业变	业建乙	10kV	656	225	34%	0	0	16%	6329	6329				53.53%
2379	于洪	产业变	业建甲	10kV	656	35	5%	0	0	13%	3144	3144				100.00%
2380	辽中	金山变	金庄线	10kV	553	345	62%	0	0	62%	2645	2645				41.03%
2381	辽中	金山变	金杨线	10kV	553	228	41%	0	0	41%	4671	4671				34.96%
2382	辽中	金山变	金东线	10kV	553	63	11%	0	0	11%	6237	6237				14.91%
2383	辽中	金山变	金长线	10kV	553	366	66%	0	0	66%	2281	2281				35.72%
2384	辽中	金山变	金冷线	10kV	553	229	41%	0	0	41%	4024	4024				51.00%
2385	辽中	茨北变	茨绿线	10kV	553	499	90%	0	0	90%	0	0		是	2025年11月	63.34%
2386	辽中	蒲东变	蒲吴线	10kV	553	527	95%	40	120	95%	0	0		是	2025年12月	54.73%
2387	辽中	蒲东变	蒲敖甲	10kV	553	362	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	93.04%
2388	辽中	蒲东变	蒲敖乙	10kV	553	357	65%	0	0	59%	0	0		是	2025年12月	75.99%
2389	辽中	蒲东变	蒲排线	10kV	553	422	76%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2390	于洪	小于变	小山线	10kV	600	2	0%	0	0	25%	6201	6201				100.00%
2391	于洪	小于变	小工线	10kV	553	16	3%	0	0	34%	3470	3470				100.00%
2392	于洪	小于变	于山线	10kV	553	71	13%	0	0	38%	3075	3075				57.54%
2393	于洪	小于变	于工线	10kV	553	371	67%	0	0	38%	0	0				100.00%
2394	苏家屯	苏桃变	苏鲍甲	10kV	553	220	40%	0	0	40%	2894	2894				82.60%
2395	苏家屯	苏桃变	苏航甲	10kV	600	125	21%	0	0	21%	1270	1270				100.00%
2396	苏家屯	苏桃变	苏鲍乙	10kV	553	255	46%	0	0	46%	1330	1330				88.59%
2397	苏家屯	苏桃变	苏航乙	10kV	600	2	0%	0	0	0%	3401	3401				0.00%
2398	沈北	东场变	东孝甲	10kV	600	467	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年6月	85.99%
2399	沈北	东场变	东天甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	1458	1458				100.00%
2400	沈北	东场变	东成线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	5730	5730				100.00%
2401	沈北	东场变	东正甲	10kV	600	30	5%	0	0	0%	5716	5716				0.00%
2402	沈北	东场变	东润甲	10kV	553	2	0%	0	0	0%	5712	5712				0.00%
2403	沈北	东场变	东镇线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	5730	5730				0.00%
2404	沈北	东场变	东孝乙	10kV	600	225	38%	0	0	95%	2338	2338		是	2026年6月	84.83%
2405	沈北	东场变	东蒲线	10kV	600	198	33%	0	0	33%	2806	2806				100.00%
2406	沈北	东场变	场星线	10kV	553	2	0%	0	0	0%	8586	8586				100.00%
2407	沈北	东场变	东天乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	8345	8345				100.00%
2408	沈北	东场变	东正乙	10kV	600	66	11%	0	0	0%	5092	5092				0.00%
2409	沈北	东场变	东润乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
2410	辽中	赵柳房变	赵茨甲	10kV	553	344	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	92.05%
2411	辽中	赵柳房变	赵莲线	10kV	553	271	49%	0	0	49%	1053	1053				100.00%
2412	辽中	赵柳房变	赵茨乙	10kV	553	526	95%	0	0	95%	0	0		是	2025年12月	89.91%
2413	辽中	赵柳房变	赵一线	10kV	553	467	84%	12	24	83%	0	0		是	2025年12月	100.00%
2414	辽中	赵柳房变	赵东线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	8080	8080				0.00%
2415	苏家屯	曹仲变	曹水线	10kV	553	360	65%	0	0	56%	0	0		是	2026年	97.74%
2416	苏家屯	曹仲变	曹海甲	10kV	600	93	16%	0	0	14%	7742	7742				100.00%
2417	苏家屯	曹仲变	曹满线	10kV	600	162	27%	0	0	19%	3429	3429				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2418	苏家屯	曹仲变	曹浑甲	10kV	553	263	48%	0	0	48%	148	148				100.00%
2419	苏家屯	曹仲变	曹电线	10kV	553	511	92%	0	0	74%	0	0		是	2026年	100.00%
2420	苏家屯	曹仲变	曹融线	10kV	600	179	30%	0	0	30%	3135	3135				90.15%
2421	苏家屯	曹仲变	曹海乙	10kV	600	20	3%	0	0	3%	9006	9006				100.00%
2422	苏家屯	曹仲变	曹浑乙	10kV	553	381	69%	0	0	65%	0	0		是	2026年	100.00%
2423	浑南	新南变	新北线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	0	0		是		91.48%
2424	浑南	新南变	新智甲	10kV	600	8	1%	0	0	1%	0	0		是		0.24%
2425	浑南	新南变	新景线	10kV	600	56	9%	0	0	9%	0	0		是		92.57%
2426	浑南	新南变	新盈线	10kV	600	338	56%	0	0	56%	0	0		是		88.72%
2427	苏家屯	新南变	新官线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	0	0				0.00%
2428	苏家屯	新南变	新施甲	10kV	600	255	43%	0	0	43%	0	0		是	2027年	100.00%
2429	苏家屯	新南变	新塔甲	10kV	584	332	57%	0	0	57%	0	0				100.00%
2430	苏家屯	新南变	新林线	10kV	600	143	24%	0	0	24%	0	0				100.00%
2431	苏家屯	新南变	新理线	10kV	553	442	80%	0	0	58%	0	0		是	2027年	100.00%
2432	苏家屯	新南变	新白线	10kV	600	39	7%	0	0	0%	0	0				100.00%
2433	浑南	新南变	新智乙	10kV	600	60	10%	0	0	10%	0	0		是		100.00%
2434	浑南	新南变	新学线	10kV	600	303	51%	0	0	51%	0	0		是		83.36%
2435	浑南	新南变	新通线	10kV	600	130	22%	0	0	22%	0	0		是		66.80%
2436	苏家屯	新南变	新苏线	10kV	600	167	28%	0	0	28%	0	0				0.00%
2437	苏家屯	新南变	新恒线	10kV	600	312	52%	0	0	52%	0	0				100.00%
2438	苏家屯	新南变	新站线	10kV	600	141	24%	0	0	24%	0	0				100.00%
2439	苏家屯	新南变	新施乙	10kV	600	363	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年	100.00%
2440	苏家屯	新南变	新丹线	10kV	600	288	48%	0	0	48%	0	0				100.00%
2441	苏家屯	新南变	新塔乙	10kV	584	355	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年	100.00%
2442	苏家屯	新南变	新市线	10kV	553	208	38%	0	0	3%	0	0				100.00%
2443	浑南	智慧变	智校线	10kV	600	340	57%	0	0	57%	0	0				100.00%
2444	浑南	智慧变	智于甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0				100.00%
2445	浑南	智慧变	智天线	10kV	600	301	50%	0	0	50%	0	0		是	2027年12月	100.00%
2446	浑南	智慧变	智科甲	10kV	600	41	7%	0	0	7%	0	0				0.00%
2447	浑南	智慧变	智航线	10kV	600	11	2%	0	0	0%	0	0				0.00%
2448	浑南	智慧变	智新甲	10kV	600	10	2%	0	0	0%	0	0				0.00%
2449	浑南	智慧变	智于乙	10kV	600	240	40%	0	0	40%	0	0				100.00%
2450	浑南	智慧变	智月线	10kV	600	35	6%	0	0	6%	4602	4602				100.00%
2451	浑南	智慧变	智科乙	10kV	600	9	2%	0	0	2%	4602	4602				0.00%
2452	浑南	智慧变	智新乙	10kV	600	6	1%	0	0	0%	4602	4602				0.00%
2453	于洪	赵家变	赵建甲	10kV	553	131	24%	0	0	41%	3478	3478				100.00%
2454	于洪	赵家变	赵潘线	10kV	553	87	16%	0	0	6%	4240	4240				100.00%
2455	于洪	赵家变	赵古乙	10kV	600	27	5%	0	0	2%	8885	8885				100.00%
2456	于洪	赵家变	赵建乙	10kV	600	110	18%	0	0	32%	1300	1300				100.00%
2457	于洪	赵家变	赵视线	10kV	553	1	0%	0	0	0%	5729	5729				100.00%
2458	浑南	莫子山变	莫创甲	10kV	600	210	35%	0	0	35%	2598	2598				100.00%
2459	浑南	莫子山变	莫松线	10kV	600	317	53%	0	0	53%	745	745				100.00%
2460	浑南	莫子山变	莫航甲	10kV	600	377	63%	0	0	63%	0	0		是	2027年12月	100.00%
2461	浑南	莫子山变	莫航乙	10kV	600	140	23%	0	0	23%	3810	3810				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2462	浑南	莫子山变	莫创乙	10kV	600	180	30%	0	0	30%	0	0				100.00%
2463	浑南	莫子山变	莫园线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	2771	2771				100.00%
2464	浑南	莫子山变	莫全线	10kV	656	12	2%	0	0	2%	10018	10018				0.00%
2465	东陵	白沙变	白湖乙	10kV	600	11.99	2%	0	0	2%	6028	6028				100.00%
2466	东陵	白沙变	白旺甲	10kV	600	1.75	0%	0	0	0%	9322	9322				100%
2467	东陵	白沙变	白湖甲	10kV	600	47.41	8%	0	0	2%	5414	5414				100%
2468	东陵	白沙变	白上甲	10kV	600	1.85	0%	0	0	0%	3686	3686				100%
2469	东陵	白沙变	白旺乙	10kV	600	1.52	0%	0	0	0%	9326	9326				100%
2470	东陵	白沙变	白上乙	10kV	600	1.45	0%	0	0	0%	9328	9328				100%
2471	沈北	核心变	心道线	10kV	553	63	11%	0	0	43%	4656	4656				100%
2472	沈北	核心变	核道甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	8620	8620				100%
2473	沈北	核心变	核农线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0%
2474	沈北	核心变	心义线	10kV	553	5	1%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	100%
2475	沈北	核心变	核道乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	8620	8620				100%
2476	沈北	河北变	河农甲	10kV	600	3	1%	0	0	0%	6183	6183				0%
2477	沈北	河北变	河岗线	10kV	553	3	1%	0	0	0%	5695	5695				0%

2025年三季度国网沈阳供电公司公用配变开放容量及负面情况

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1	东陵	杨官变	杨石线	上佰变303新生线新生干石庙子分024柱上变压器	315	8.76%	0	0		是	2026年12月	-49.82%
2	东陵	杨官变	杨石线	杨石线杨石干153柱上变压器	200	14.70%	0	0		是	2026年12月	-53.04%
3	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园24号小区变电站201配电变压器	500	29.12%	0	0				-36.88%
4	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园24号小区变电站202配电变压器	500	36.80%	0	0				-32.91%
5	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园25小区变电站201配电变压器	500	28.16%	0	0				-41.59%
6	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园25小区变电站202配电变压器	500	16.32%	0	0				-42.94%
7	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园26小区变电站201配电变压器	800	25.88%	0	0				-38.64%
8	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园26小区变电站202配电变压器	630	30.00%	0	0				-39.98%
9	东陵	杨官变	杨石线	杨石线杨石干养竹分27柱上变压器	400	23.00%	0	0		是	2026年12月	-39.00%
10	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园23号小区变电站201配电变压器	800	32.63%	0	0				-40.62%
11	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园23号小区变电站202配电变压器	800	39.75%	0	0				-38.03%
12	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分20右1柱上变压器	100	58.20%	0	0		是	2025年12月	-34.64%
13	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站3202配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-36.90%
14	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑A区2箱变1变压器配电变压器	630	21.84%	0	0		是	2026年12月	-50.74%
15	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区3箱变1变压器	800	63.90%	0	0		是	2026年12月	-41.38%
16	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干蔡家沟分39柱上变压器	100	62.20%	0	0		是	2026年12月	-49.50%
17	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干29右支6柱上变压器	400	41.50%	0	0		是	2026年12月	-31.58%
18	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干30左支1柱上变压器	400	27.00%	0	0		是	2026年12月	-33.93%
19	东陵	汪家变	汪白甲线	上佰变301汪家甲线汪家甲干三家子分38柱上变压器	200	18.15%	0	0		是	2026年12月	-49.79%
20	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方1箱变2变压器	630	48.25%	0	0		是	2026年12月	-40.51%
21	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方2箱变1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-56.23%
22	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾3箱变2变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
23	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾7箱变2变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-38.27%
24	东陵	水家变	水李线	水李线140号柱上变压器	200	60.00%	10.00	10.00				-49.35%
25	东陵	汪家变	汪白甲线	汪家甲干129左分13右支07柱上变压器	200	49.60%	0	0		是	2026年12月	-37.09%
26	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期箱式变电站1配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
27	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期箱式变电站2配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-52.19%
28	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城1变电站1变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-39.49%
29	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾4箱变1变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-35.52%
30	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾5箱变2变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-37.52%
31	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾6箱变1变压器	630	65.40%	0	0		是	2026年12月	-39.06%
32	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾6箱变2变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
33	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干141左分6柱上变压器	315	42.29%	10.00	10.00				-34.65%
34	东陵	孙家寨	孙张线	江南水乡五箱变202间隔配电变压器	630	63.17%	0	0		是	2026年12月	-37.15%
35	东陵	孙家寨	孙张线	香湾物业箱式变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-39.10%
36	东陵	营盘	营孙线	yhg 文澜苑A区2箱变201间隔配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-43.38%
37	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝3箱变1变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-39.43%
38	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝3箱变2变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-36.87%
39	东陵	孙家寨	孙张线	华新园2箱变1变压器	630	43.17%	0	0		是	2026年12月	-34.71%
40	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯3箱变1变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-30.23%
41	东陵	孙家寨	孙张线	华瑞家园2箱变1变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-36.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
42	东陵	孙家寨	孙张线	枫林花园2箱变1变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-35.97%
43	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾5箱变1变压器	630	61.59%	0	0		是	2026年12月	-39.58%
44	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾5箱变2变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-41.02%
45	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线58右支2柱上变压器	315	20.83%	0	0		是	2026年12月	-58.85%
46	东陵	李相变	郝义线	李相变642郝义线郝义干15左分05柱上变压器	200	21.90%	136	136		是	2026年12月	-30.93%
47	东陵	孙家寨	孙张线	保利十二橡树箱式变电站1号间隔配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-36.67%
48	东陵	孙家寨	孙张线	保利十二橡树箱式变电站2号间隔配电变压器	630	29.33%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
49	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦香湾10箱变1号变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年12月	-43.85%
50	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站3箱式变电站201间隔配电变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-33.39%
51	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干129大台分19柱上变压器	200	42.80%	0	0		是	2026年12月	-36.36%
52	东陵	杨官变	杨石线	杨石线东岗支8右2柱上变压器	315	52.95%	0	0		是	2026年12月	-29.72%
53	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯1箱变2变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-40.75%
54	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站2箱变1变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	-33.28%
55	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站2箱变2变压器	800	9.50%	0	0		是	2026年12月	-33.81%
56	东陵	孙家寨	孙张线	孙家寨变孙张线炎帝分18柱上变压器	200	99.90%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-28.23%
57	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园7箱变2变压器	630	13.46%	482.20	482.20				-49.70%
58	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期4变电站1号配电变压器	630	16.67%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
59	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期3变电站2号配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	-39.42%
60	东陵	上佰变	汪家乙线	汪家乙线汪家甲干79紫东苑分5左4柱上变压器	315	4.44%	0	0		是	2026年12月	-53.19%
61	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-126.81%
62	和平	太原变	太原变042南十甲线	丽兹花园201间隔配电变压器	630	33.65%	0	0				-38.50%
63	和平	太原变	太原变042南十甲线	丽兹花园202间隔配电变压器	630	34.60%	0	0				-36.33%
64	东陵	汪家变	汪白甲线	汪家甲干129右支08柱上变压器	100	17.40%	0	0		是	2026年12月	-30.84%
65	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾3箱变2变压器	630	59.68%	0	0		是	2026年12月	-35.98%
66	东陵	孙家寨	孙张线	枫林花园1箱变1变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-36.80%
67	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝2箱变1变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-36.10%
68	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯4箱变1变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-45.64%
69	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯4箱变2变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-39.22%
70	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯5箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-35.37%
71	东陵	孙家寨	孙张线	后桑林子2箱变2变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-36.34%
72	东陵	孙家寨	孙张线	后桑林子2箱变1变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-42.55%
73	东陵	营盘	营孙线	文澜苑A区1箱变1变压器	630	68.57%	0	0		是	2026年12月	-41.05%
74	东陵	营盘	营孙线	文澜苑A区1箱变2变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年12月	-39.73%
75	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾1箱变1变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-34.34%
76	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾4箱变1变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-38.15%
77	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾4箱变2变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-40.59%
78	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑C区2箱变2变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-43.84%
79	东陵	孙家寨	孙张线	孙家寨变208孙营线孙营干后桑林子分12柱上变压器	315	134.60%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-35.05%
80	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园2箱变1变压器	630	7.24%	521.40	521.40				-44.58%
81	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园2箱变2变压器	630	10.32%	502.00	502.00				-44.77%
82	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园3箱变2变压器	630	8.89%	511.00	511.00				-42.48%
83	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园6箱变2变压器	630	12.44%	488.60	488.60				-32.22%
84	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区1箱变1变压器	800	32.70%	0	0		是	2026年12月	-37.61%
85	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区1箱变2变压器	800	29.70%	0	0		是	2026年12月	-39.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
86	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝杨干124右9柱上变压器	400	39.30%	0	0		是	2026年12月	-36.52%
87	东陵	孙家寨	孙张线	8A390D43-DE79-4E13-B9AD-FC17FC4E0BE1-07582	315	57.46%	0	0		是	2026年12月	-36.56%
88	东陵	孙家寨	孙张线	YHG z英城子家属楼锅炉柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2026年12月	-41.72%
89	东陵	孙家寨	孙张线	YHG 实验厂宿舍柱上变压器	100	20.00%	0	0		是	2026年12月	-37.44%
90	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯12箱变1变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
91	东陵	世园变	世棋线	世满干60柱上变压器	50	129.60%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-46.17%
92	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干上楼子分22柱上变压器	400	45.90%	0	0		是	2026年12月	-24.25%
93	东陵	孙家寨	孙张线	东湖家园1箱变2变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-36.08%
94	东陵	孙家寨	孙张线	华瑞家园1箱变1变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-37.94%
95	东陵	孙家寨	孙张线	华瑞家园1箱变2变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-37.75%
96	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑C区1箱变2变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-37.77%
97	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区2箱变1变压器	800	66.00%	0	0		是	2026年12月	-38.25%
98	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干125左分(联络分)01柱上变压器	250	14.72%	0	0		是	2026年12月	-15.43%
99	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干蔡家沟分58柱上变压器	200	27.90%	0	0		是	2026年12月	-27.14%
100	东陵	孙家寨	孙张线	营城子甲干璟悦海湾分06柱上变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-38.37%
101	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝1箱变2变压器	630	22.60%	0	0		是	2026年12月	-36.91%
102	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干129大台分28柱上变压器	100	34.20%	0	0		是	2026年12月	-29.99%
103	东陵	上佰变	汪家乙线	东湖家园1箱变1变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-43.95%
104	东陵	上佰变	汪家乙线	东湖家园2箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-45.79%
105	东陵	上佰变	汪家乙线	东湖家园3箱变1变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-45.59%
106	东陵	上佰变	汪家乙线	东湖家园2箱变2变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-42.96%
107	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯8箱变2变压器	630	41.27%	0	0		是	2026年12月	-40.60%
108	东陵	世园变	世棋线	世棋干37柱上变压器	400	61.80%	112.80	112.80				-25.25%
109	东陵	汪家变	汪白甲线	汪家甲线大深分37鱼塘支02柱上变压器	250	9.36%	0	0		是	2026年12月	-45.40%
110	东陵	孙家寨	孙张线	圣罗伦斯6箱变1变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年12月	-36.41%
111	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方3箱变2变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
112	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾2箱变2变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-36.61%
113	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾5箱变1变压器	630	60.95%	0	0		是	2026年12月	-29.59%
114	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾7箱变1变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-37.56%
115	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾8箱变1变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-37.09%
116	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯L区2号箱变2变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-38.62%
117	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园14箱变1变压器	630	4.76%	537.00	537.00				-11.42%
118	东陵	杨官变	杨石线	杨石线杨石干112柱上变压器	315	44.76%	0	0		是	2026年12月	-53.29%
119	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干137柱上变压器	315	48.51%	0	0		是	2026年12月	-30.74%
120	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园14箱变2变压器	630	10.10%	503.40	503.40				-54.36%
121	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里1号变电站201(甲)配电变压器	400	116.00%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-43.74%
122	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里2号变电站201(甲)配电变压器	630	63.62%	166.20	166.20				-38.63%
123	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里4号变电站201(甲)配电变压器	400	143.00%	0	0	2024年9月	是	2027年12月	-38.60%
124	东陵	孙家寨	孙张线	孙家寨变109孙张线璟悦海湾4箱变2	315	66.98%	0	0		是	2026年12月	-38.68%
125	东陵	杨官变	杨石线	上佰变303新生线新生干石庙子分10柱上变压器	315	48.38%	0	0		是	2026年12月	-50.98%
126	东陵	杨官变	杨石线	杨石线铁厂支1+1柱上变压器	200	10.10%	0	0		是	2026年12月	-60.19%
127	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土北东台	200	58.80%	0	0		是	2026年12月	-46.06%
128	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
129	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线于洪乡红旗村委会北	400	63.60%	0	0				-42.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
130	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分42+1右3变台	100	52.20%	37.80	37.80				-27.48%
131	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲1开闭站之1柱上变压器	315	23.49%	0	0		是	2025年12月	-61.08%
132	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线双四分025	50	110.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-25.13%
133	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛线171右11变台	200	43.20%	93.60	93.60				-38.76%
134	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线河套分河南支17变台	160	71.81%	29	29		是	2025年12月	-34.67%
135	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城C区1号箱式变电站1号变压器	630	32.14%	364.50	364.50				-40.39%
136	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙河套分55右7变台	400	6.00%	336	336				0.00%
137	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期1变电站1变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-15.03%
138	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线红花分红花井支25右13变台	80	100.88%	0	0	2023年2月	是		-23.99%
139	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	佑户坨社区1机井	80	25.50%	51.60	51.60				-80.86%
140	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号4主变	630	12.44%	0	0				-42.14%
141	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线128右12变台	100	38.20%	0	0				-35.80%
142	铁西	重工变	重工变10868城水线	翡翠新都会1变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	720.00	720.00				-49.72%
143	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山12号变电站201间隔（前金线）配电变压器	630	20.95%	0	0				13.18%
144	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干26之1柱上变压器	315	12.00%	0	0		是	2025年12月	-48.25%
145	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦1变电站202配电变压器	315	46.35%	0	0				-39.96%
146	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2变电站201配电变压器	500	32.64%	0	0				-36.92%
147	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线刘会支18	50	79.60%	0	0		是	2026年12月	-38.12%
148	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里6号变电站201间隔配电变压器	800	34.13%	0	0				-35.45%
149	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭村19台区	400	43.80%	0	0		是	2025年	-21.51%
150	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期2变电站1配电变压器	500	49.28%	203.60	203.60				-34.25%
151	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期2箱式变电站1配电变压器	800	74.25%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
152	法库	果子园	果子园变1412水泥线	宝山变005宝十线苏家坟台	200	34.35%	111.30	111.30				-31.60%
153	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	建委（16）变电站1变压器配电变压器	630	41.27%	307.00	307.00				-45.16%
154	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分126	200	20.10%	0	0		是	2027年	100.00%
155	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a2202配电变压器	500	17.60%	362.00	362.00				-44.05%
156	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东几18	250	60.80%	0	0		是	2028年	-51.60%
157	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线新光四队	100	80.10%	9.90	9.90	2024年6月			-50.94%
158	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园11主变	800	36.75%	0	0				-43.63%
159	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期4箱202	500	18.00%	360.00	360.00				26.18%
160	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象5变电站1变压器	400	22.80%	0	0				-43.19%
161	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期1号箱式变电站1号配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
162	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼3号箱式变电站1号配电变压器	630	20.00%	0	0				-41.76%
163	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期2号变电站1号配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
164	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯沟分养殖场支7	200	17.10%	145.80	145.80				100.00%
165	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产4箱式变电站201间隔配电变压器	630	62.10%	175.80	175.80				-40.39%
166	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线分水9	200	58.65%	0	0		是		-27.14%
167	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台胜利易农农业公变台区	200	43.80%	92.40	92.40				100.00%
168	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期3-2配电变压器	315	71.43%	0	0				-38.17%
169	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线104左1变台	400	21.00%	276.00	276.00				23.52%
170	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	YHG 令闻乙线令闻乙CKB府静大厦变压器配电变压器	200	26.80%	0	0		是	2026年12月	-47.66%
171	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区11主变	630	20.00%	441.00	441.00				-42.09%
172	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分12左2变压器	400	41.10%	0	0				-43.86%
173	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府3箱变2变压器	630	10.16%	0	0		是		100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
174	法库	果子园	果园变1417红旗线	10kV红旗线81+	50	92.60%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-21.99%
175	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线57左1变台	200	8.70%	162.60	162.60				-1.72%
176	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分013	100	56.00%	34.00	34.00				-24.01%
177	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡11组照明	100	61.20%	28.80	28.80				-36.53%
178	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线七北西台照明	200	71.70%	36.60	36.60				-38.09%
179	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	苏北变374砂轮甲线砂轮甲线80左2	315	60.63%	0	0		是		-42.25%
180	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干26	315	15.24%	235.50	235.50				-78.36%
181	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分3左9变压器	200	16.65%	0	0		是	2025年12月	-67.94%
182	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线马头分44	100	73.80%	0	0				-26.94%
183	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	南区分24	200	59.20%	0	0		是		-34.40%
184	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线66左9	315	36.19%	0	0				-53.36%
185	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干54公变	315	25.08%	204.50	204.50				-39.22%
186	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线18左2	250	21.20%	0	0		是	2025年12月	-42.46%
187	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分19左6之1柱上变压器	315	39.37%	0	0		是	2025年12月	-45.27%
188	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干64右2右2	315	20.95%	0	0				-39.84%
189	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右2-1	315	34.10%	176.10	176.10				-33.44%
190	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分19柱上变压器	400	36.60%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
191	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干54柱上变压器	315	36.19%	0	0		是	2025年12月	-33.22%
192	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干82柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-92.45%
193	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军工干17公变	315	56.83%	0	0		是	2025年12月	-52.51%
194	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线27	315	23.17%	210.50	210.50				-35.93%
195	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水二支24柱上变压器	315	64.44%	0	0		是	2025年12月	-37.20%
196	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都1箱变1号变	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-40.53%
197	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山3箱变2变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
198	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区2变电站202配电变压器	630	21.59%	318.69	318.69				-39.47%
199	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区1变电站202	500	0.00%	433.00	433.00				0.00%
200	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	南七中路小区变电站201柜	315	37.46%	165.50	165.50				-39.40%
201	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工3箱变1变压器	630	87.94%	0	0	2025年6月			-43.06%
202	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭12箱变2变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
203	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区18变电站201	630	37.14%	333.00	333.00				-44.74%
204	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港2号变电站1号变压器	630	34.29%	0	0				-40.22%
205	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	长青园箱变1变压器	400	38.80%	0	0		是	2026年12月	-43.33%
206	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛1箱变1变压器	400	24.30%	0	0		是	2026年6月	-41.61%
207	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	玉环华苑2箱变2	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-85.57%
208	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖4箱变1	500	96.40%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.41%
209	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区1变电站1变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-37.08%
210	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑3箱式变电站1配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2025年12月	-10.52%
211	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园4号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	28.89%	0	0				6.77%
212	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干皂角树分29左17变台	200	26.10%	127.80	127.80				-33.14%
213	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村3组照明	200	80.40%	0	0	2025年4月			-30.69%
214	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓4变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
215	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干联通支20柱上变压器	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-30.90%
216	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	YHG 沈阳世中塑胶有限公司	315	34.79%	173.90	173.90				-26.24%
217	于洪	兰台变	兰张线	兰台小镇变电站1变压器	630	40.13%	0	0		是	2025年	-36.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
218	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	工厂分21	200	63.00%	0	0		是	2027年	-29.64%
219	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马龙村综合一台(微)	200	4.50%	0	0				8.37%
220	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干南王岗分双山子支29左5变台	200	51.30%	77.40	77.40				-33.78%
221	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线84变台	200	25.05%	129.90	129.90				-41.93%
222	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分33+1右10	400	33.30%	0	0				0.69%
223	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干79左13	200	14.10%	0	0		是	2027年	-37.41%
224	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区2变电站1变压器	630	30.16%	377.00	377.00				-28.75%
225	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分49	100	25.20%	64.80	64.80				-33.95%
226	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭二期箱式变电站2配电变压器	315	19.81%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
227	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御5箱式变电站1配电变压器	800	39.60%	0	0		是	2025年12月	-30.24%
228	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	小荒地北台	200	30.30%	119.40	119.40				13.39%
229	法库	包家屯	包家线	10kV包家线郝家堡支14	400	32.00%	0	0		是	2027年	-38.29%
230	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园3变电站1变压器	630	18.41%	451.00	451.00				-44.49%
231	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区91变配电变压	400	24.40%	262.40	262.40				-43.10%
232	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅1变电站201间隔配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年	-31.54%
233	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期1变电站1号配电变压器	630	22.14%	427.50	427.50				-42.31%
234	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线榆树坨分15	400	20.10%	0	0		是	2027年	-31.40%
235	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分4+1	315	51.43%	121.50	121.50				-43.72%
236	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛干陶菜屯分13左1变台	400	3.30%	346.80	346.80				100.00%
237	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	剑桥郡4号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	37.80%	0	0				0.00%
238	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线火石支33	100	79.00%	0	0				-35.72%
239	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯乙线含屯干包道分36左1柱上变压器	100	12.90%	0	0		是	2025年12月	-29.52%
240	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡2变电站2变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-38.57%
241	东陵	农大变	农首线	东湖新村1配电变压器	500	103.20%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	100.00%
242	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙B-1变压器	400	73.50%	66.00	66.00				-39.16%
243	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	余粮村路边台	250	39.52%	0	0				-50.92%
244	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线大含T1之1柱上变压器	315	16.00%	0	0		是	2025年12月	-67.22%
245	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里5号变电站201配电变压器	800	29.63%	483.00	483.00				-39.01%
246	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右10左5	400	20.85%	276.60	276.60				0.01%
247	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区1变电站1号变压器	630	14.73%	474.20	474.20				-38.43%
248	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线大冯干线145	315	22.22%	213.50	213.50				-22.15%
249	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左7右8	200	18.90%	36.37	36.37				-45.42%
250	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支37+1	200	66.60%	46.80	46.80				-22.31%
251	沈北	大志变	大志变70564志西线	新鑫鸣阳建材经销处	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	-11.48%
252	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景8站房2变压器	630	22.35%	0	0				-37.85%
253	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线330左4变台	100	73.20%	17	17		是	2025年12月	-54.87%
254	东陵	中马变	疗养线	宴山1.1期箱变202配电变压器	630	8.63%	228.80	228.80				-28.28%
255	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干56左1加1	400	19.80%	0	0		是		-53.86%
256	和平	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔储备局2变压器	630	52.76%	0	0		是	2025年12月	-47.66%
257	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线后岗大棚	200	12.70%	0	0				-76.89%
258	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台大棚	100	87.40%	2.60	2.60	2024年9月			-41.39%
259	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分45右16	200	40.20%	0	0				-17.96%
260	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	博驰春天小区1变电站2变压器	630	41.14%	307.80	307.80				-42.25%
261	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园1变电站1变压器	630	36.51%	0	0				-38.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
262	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南甲线长南干黄金分3+2公变	315	29.33%	0	0		是	2026年12月	-30.61%
263	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干铸造分20能效柱上变压器	400	7.80%	0	0		是	2025年12月	25.84%
264	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分19+1柱上变压器	315	34.60%	0	0		是	2025年12月	-46.03%
265	于洪	大潘变	大潘线	小微大潘市场1台区	200	76.50%	0	0				-42.69%
266	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	场馆线81右1	200	13.50%	153.00	153.00				33.35%
267	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场供3箱变1变压器	630	27.30%	0	0		是		-31.66%
268	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	星樾时代2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	13.02%	0	0				39.92%
269	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅21变电站1变压器	400	33.60%	0	0				-36.67%
270	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支55左2变台	200	18.30%	0	0		是	2025年12月	5.72%
271	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分65右1	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
272	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分67右1	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
273	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象4变电站1变压器	500	33.20%	0	0		是	2025年12月	-35.93%
274	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干111变台	100	86.10%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-33.41%
275	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园12箱变2变压器	630	13.65%	481.00	481.00				-49.63%
276	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊付家屯西台公变台区	200	81.30%	17.40	17.40	2024年9月			-36.42%
277	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	大坨子4灯新	200	44.10%	91.80	91.80				100.00%
278	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干民屯分26右8变台	400	72.50%	0	0				-32.74%
279	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯乙线含屯干包道分28右2右2柱上变压器	50	22.00%	0	0		是	2025年12月	-20.16%
280	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干201变台	400	25.28%	0	0		是	2025年12月	-37.00%
281	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	侯家村内	200	24.00%	0	0				-26.85%
282	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛达营子学惠商店公变台区	200	23.70%	0	0				100.00%
283	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老窝棚村3机井	100	42.80%	0	0		是	2025年8月	-45.56%
284	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井1台	100	72.80%	17.20	17.20				-45.50%
285	于洪	兰台变	兰汇线	小微沙岭24号台	200	88.80%	0	0	2024年10月	是	2025年	13.52%
286	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线125右44右6	250	26.08%	0	0		是	2027年	-33.48%
287	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街1箱式变电站配电变压器	400	18.40%	0	0				-40.47%
288	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线46左5	200	37.50%	0	0				-15.10%
289	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际1变电站2柜	630	30.16%	0	0				-43.06%
290	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期1201配电变压器	630	32.00%	0	0		是	2026年12月	-41.50%
291	和平	青年变	青年变342青胜线	云集3配电变压器	400	58.50%	0	0		是	2025年10月	3.92%
292	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚书府2箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.27%	458.20	458.20				-42.68%
293	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	沙河村内3号台	200	42.60%	94.80	94.80				-34.42%
294	苏家屯	佟沟变	佟沟变61762佟王线	陈相变430小卜线小卜线055	315	26.98%	198.50	198.50				-41.96%
295	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干113右1	200	7.80%	0	0				6.90%
296	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分096	200	18.53%	0	0		是	2026年6月	-41.02%
297	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分下洼子支24变台	200	11.80%	0	0				-42.28%
298	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	马贝小区3箱变3变压器	630	24.29%	0	0				-28.63%
299	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期3局维箱变202间隔配电变压器	630	118.48%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-28.57%
300	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线北王岗分63右1变台	200	11.70%	156.60	156.60				8.41%
301	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	居易青年城四期5变电站2变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
302	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线三眼井大棚分支005	50	21.00%	34.50	34.50				-35.67%
303	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62左4+1左7	200	31.20%	117.60	117.60				0.69%
304	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	花溪山庄箱变2	630	29.05%	0	0		是	2025年	-38.67%
305	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	凤凰家园2配变间隔配电变压器	800	23.70%	530.40	530.40				-27.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
306	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑2箱变2变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	-38.98%
307	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠熙府1箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	5.51%
308	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分67右1变台	200	28.20%	0	0		是	2025年12月	7.93%
309	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都11号变电站201配电变压器	800	40.88%	0	0				-39.72%
310	法库	新依变	依三线	10kV依三线大桑西台几06	200	43.60%	0	0		是	2025年12月	-30.74%
311	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨大坨子佳欣织袜公变台区	200	55.80%	68.40	68.40				100.00%
312	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉分71左支4（南拉拉村西）	200	35.70%	108.60	108.60				-43.18%
313	于洪	平罗变	平悟线	小微沟子沿村5号台区	200	7.20%	0	0		是	2025年	-26.89%
314	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式一天顺达养猪场	400	17.70%	0	0		是	2026年12月	-22.94%
315	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城6变电站1配电变压器	630	23.87%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
316	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工乙线向工干40右2+1柱上变压器	100	23.40%	0	0				-10.49%
317	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期6箱变1变压器	630	17.52%	456.60	456.60				-45.74%
318	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	江山云著3号变电站2号配电变压器	800	14.70%	602.40	602.40				-6.04%
319	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	乾景花园2箱式变电站2配电变压器	630	66.35%	0	0		是	2025年12月	-37.89%
320	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-2箱变1变压器	630	23.81%	417.00	417.00				-42.76%
321	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左6+1右2柱上变压器	315	70.60%	0	0		是	2025年12月	-24.76%
322	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一乙线南宁北分15右3	400	3.30%	346.80	346.80				-28.80%
323	于洪	东民变	东范线	中港城永安嘉苑1站房1配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年5月	-24.63%
324	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品三期3箱式变电站1配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	1.25%
325	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西中台（2020微）	200	61.64%	0	0				-38.99%
326	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾一期2箱式变电站1配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2025年12月	-41.39%
327	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线58左分2	100	34.40%	0	0				-37.27%
328	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线农机场北宿舍	50	115.50%	0	0	2024年9月	是	2025年8月	-50.22%
329	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	杜哲畜牧公变台	315	45.40%	0	0		是	2025年11月	100.00%
330	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线七北照明中台	400	73.80%	64.80	64.80				-36.63%
331	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干13	200	6.90%	0	0				-44.68%
332	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45右4	315	61.71%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
333	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线30右1	315	52.06%	0	0				-44.11%
334	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鹏南干魁星分4公变	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-35.15%
335	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线34变台	400	61.50%	0	0		是	2025年12月	-39.54%
336	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干127	315	27.94%	195.50	195.50				-45.93%
337	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线65右2	400	62.50%	110.00	110.00				-43.72%
338	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右10右2	250	66.56%	0	0				-36.97%
339	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干20柱上变压器	315	66.98%	0	0				-41.07%
340	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二8箱变1变	630	15.56%	363.72	363.72				-43.76%
341	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴箱变主变	630	39.62%	0	0				-40.22%
342	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区1变电站2变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	-37.07%
343	新民	新民变	新民变30170营西线	盛泉小区1变电站1变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
344	铁西	历工变	历工变10462历南乙线	梦想之约变电站202柜	800	21.00%	0	0		是	2026年12月	-43.25%
345	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工街1变电站201配电变压器	630	58.10%	201.00	201.00				-37.90%
346	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村2变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
347	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工四期箱变2	630	29.52%	0	0				-42.33%
348	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	勒石变电站2变压器	630	47.75%	0	0				-41.09%
349	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期7变电站201变压器	630	69.52%	129.00	129.00				-39.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
350	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都8变电站201变压器	630	31.11%	371.00	371.00				-42.45%
351	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都5变电站201变压器	400	19.80%	280.80	280.80				-43.65%
352	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	兴工街1变电站201变压器	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
353	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区2变电站2变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-42.21%
354	沈河	长青变	长青变450长大乙线	89号一门箱变1变压器	315	61.59%	0	0		是	2026年12月	-41.96%
355	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑3箱变1	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-45.64%
356	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线312右19变台	200	11.60%	157	157		是	2025年12月	21.77%
357	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南十干36左2战友2201间隔配电变压器	800	16.50%	588.00	588.00				-50.83%
358	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城2箱式变电站2配电变压器	400	52.50%	0	0		是	2025年12月	-18.48%
359	于洪	后马变	后铸丙线	小微西胜新村台区	400	0.00%	0	0		是	2025年9月	-27.64%
360	于洪	范屯变	范静线	静安村内1小微	400	32.40%	0	0				100.00%
361	东陵	中马变	疗养线	桑堤亚纳1箱变1变压器	630	20.95%	228.80	228.80				-34.59%
362	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线花牛设施小区支二 018	50	12.40%	0	0		是	2026年5月	-94.17%
363	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城3站房2变压器	630	42.54%	0	0		是	2025年	-45.55%
364	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园4小区变电站1变压器	630	19.30%	445.40	445.40				-27.10%
365	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	摩卡公馆2变电站2变压器	500	67.60%	0	0		是	2025年12月	-38.84%
366	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居4号变电站201间隔配电变压器	800	20.25%	0	0				-45.51%
367	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线政府分14变台	200	13.88%	152.25	152.25				-48.83%
368	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支006	50	3.60%	0	0		是	2026年5月	-639.02%
369	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干33+1右1	200	60.30%	59.40	59.40				15.41%
370	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍施线43+1右1左1	400	14.40%	0	0		是	2025年	7.43%
371	和平	花园变	花园变752花南甲线	中油天然气辽宁沈阳公司201间隔配电变压器	250	104.80%	0	0	2024年6月			-38.27%
372	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区3变电站201配电变压器	630	32.06%	365.00	365.00				-41.73%
373	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干37加2	315	18.73%	0	0				-43.79%
374	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园4箱变1变压器	630	25.90%	403.80	403.80				-43.01%
375	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线长岗子西台	315	11.75%	246.50	246.50				-38.94%
376	于洪	马三家	马辉线	小微陆家村3台	200	42.30%	0	0				-0.86%
377	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	一站式-杨立杰盛洪斌张长河李利张秀敏李守安	100	9.40%	80.60	80.60				3.56%
378	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城2号2变压器	630	11.43%	0	0				-49.18%
379	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期3箱变1变压器	400	25.20%	259.20	259.20				-45.29%
380	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分5+1左分3台区	50	38.80%	25.60	25.60				-64.12%
381	沈北	农高变	农商线	朔湖郡五期2局维变电站201配电变压器	400	11.20%	0	0		是	2026年12月	64.20%
382	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	翠堤湾小区2变电站1变压器	630	9.84%	0	0				100.00%
383	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	星汇蓝海商业变电站201间隔（甲）配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
384	和平	展览变	展览变852展同线	蓝铂公馆2变电站201配电变压器	315	47.62%	134	134		是	2025年12月	-30.06%
385	东陵	孙家寨	孙香线	香格里拉蓝居住M区1局维配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-39.72%
386	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都6箱变2站内变压器	630	43.43%	1.73	1.73				-41.31%
387	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家子分35+1左10变台	400	46.20%	23.80	23.80				-35.08%
388	沈北	道义变	道义变15257道商线	太湖明珠花园1期2变电站201配电变压器	630	31.43%	369	369		是	2026年12月	-19.48%
389	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分67左19	100	0.00%	0	0				0.00%
390	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线前山小区支04	50	121.20%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-28.04%
391	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	南红支7+1右3	200	28.20%	123.60	123.60				0.11%
392	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	二台子南台	315	13.65%	240.50	240.50				-39.69%
393	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微解放村西台	200	13.50%	153.00	153.00				-156.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
394	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑3变电站2变压器	630	16.76%	461.40	461.40				-40.33%
395	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	湖景国际4变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年12月	-34.56%
396	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干19	200	42.60%	94.80	94.80				-30.14%
397	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城子村养殖北台	315	51.43%	121.50	121.50				38.74%
398	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团1变电站201变压器	500	82.56%	37.20	37.20	2025年6月			-41.17%
399	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光6箱变1变压器	630	40.95%	0	0		是		-37.92%
400	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城学园里2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	21.60%	0	0				6.61%
401	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际6号变电站201配电变压器	630	19.05%	0	0				-51.03%
402	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区4小区变电站201配电变压器	630	12.06%	491.00	491.00				81.51%
403	铁西	重工变	重工变10870城冶线	大历干重联9开闭站右1之1	400	34.80%	220.80	220.80				39.49%
404	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区8变电站1变压器	630	14.92%	0	0		是	2027年12月	-41.43%
405	辽中	敖司牛	敖司牛变1228金属线	城郊白家村综合公变台区	400	96.00%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-4.80%
406	于洪	高明变	高北线	共和新村4站房1变压器	500	40.96%	0	0				-42.36%
407	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)花园1变箱202配电变压器	630	7.05%	0	0		是	2026年12月	-19.48%
408	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯9箱变1变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	-32.38%
409	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分7变台	100	5.20%	0	0		是	2025年12月	-64.25%
410	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分23左7柱上变压器	100	15.20%	0	0		是	2025年12月	-68.71%
411	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城11号变电站202间隔配电变压器	400	33.20%	227.20	227.20				-28.66%
412	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干12右5右2	200	3.00%	174.00	174.00				9.95%
413	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期4箱式变电站1配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-38.41%
414	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前双大棚支006	100	20.40%	0	0		是	2026年5月	-64.16%
415	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城2变电站1变压器	630	21.59%	431.00	431.00				-38.39%
416	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干永井分83加1变压器	50	7.20%	41.40	41.40				-75.28%
417	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期A区3变电站3变压器	630	69.52%	129.00	129.00				-42.41%
418	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓3变电站202变压器	500	28.40%	308.00	308.00				-41.94%
419	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区8变电站2变压器	800	27.75%	0	0		是	2025年12月	-41.51%
420	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城1变电站2变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
421	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居8号变电站201间隔配电变压器	800	21.38%	0	0				-40.71%
422	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾3箱变(单)	500	1.20%	0	0				-20.12%
423	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线明廉分10-2柱上变压器	315	51.75%	120.50	120.50				0.00%
424	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家栗稻秸秆公变台	200	5.40%	0	0				100.00%
425	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家大棚支007	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
426	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园24变电站变压器	630	19.05%	0	0				-38.32%
427	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城康租房3箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
428	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村22机井	100	28.00%	62	62		是	2025年10月	-46.69%
429	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右8左2	400	38.10%	0	0		是		-34.50%
430	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都6号变电站202间隔配电变压器	630	38.86%	0	0				-36.68%
431	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	老虎线39左1变台	200	13.80%	23.80	23.80				100.00%
432	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	离休干部住宅箱变1变压器	315	34.67%	174.30	174.30				-33.06%
433	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	梁山变194大刘电线大刘电线109左7变台	200	78.90%	22.20	22.20				-38.34%
434	大东	小东变	小东变80166小海甲线	时代之光1箱变2变压器	630	90.79%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.40%
435	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸3号配电室1号配电变压器	630	66.67%	0	0		是	2027年12月	-41.38%
436	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期2变电站1号配电变压器	630	52.86%	234.00	234.00				-40.24%
437	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支10	100	31.20%	58.80	58.80				-10.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
438	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光4号变电站201配电变压器	630	31.24%	0	0				-39.64%
439	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	七南东台（2022微）	315	37.33%	165.90	165.90				-38.03%
440	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线建设分005	250	70.00%	0	0		是	2026年12月	-38.95%
441	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司1变电站1变压器配电变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年12月	-41.21%
442	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	地质矿产研究院配电变压器	400	15.00%	0	0		是	2025年12月	-139.48%
443	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界卓铸3变电站202配电变压器	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
444	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支03	315	34.10%	0	0		是	2026年12月	-36.59%
445	于洪	得胜变	得胜变95444	得胜变841得胜线四王村台区	50	28.80%	0	0				-40.67%
446	东陵	中马变	疗养线	疗养线82+1左1	630	2.10%	228.80	228.80				100.00%
447	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里5号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	800	18.00%	0	0		是		-16.51%
448	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	金泉花园小区变电站2变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-32.16%
449	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	格林阳光城1局维-1间隔配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-39.87%
450	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期3变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
451	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金干164	200	59.70%	0	0		是	2026年12月	-25.58%
452	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场3变电站1变压器	800	25.20%	518.40	518.40				-42.07%
453	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城二期2箱式变电站1变压器	400	18.60%	0	0		是	2025年12月	-45.73%
454	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南暖棚地	200	81.15%	18	18	2024年9月	是	2025年10月	-21.98%
455	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭2变电站201变压器	315	39.68%	158.50	158.50				-44.24%
456	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	居易青年城四期4变电站1变压器	500	22.00%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
457	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干水厂分6-1	400	15.00%	0	0				11.99%
458	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支8+1左1	400	9.50%	322.00	322.00				37.39%
459	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	居易青年城四期4变电站2变压器	500	21.20%	0	0		是	2025年12月	-38.72%
460	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	春江家园箱变1	630	33.52%	355.80	355.80				-41.04%
461	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线53左7变台	400	56.70%	0	0				-33.81%
462	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村几06	200	22.30%	0	0		是	2025年12月	-20.00%
463	东陵	世园变	世满乙线	沈阳市沈北新区碧桂园街10号箱式变电站201间隔配电变	630	20.32%	439.00	439.00				-34.39%
464	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园2箱变1变压器	630	36.83%	0	0		是		-45.16%
465	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾3变电站1号变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
466	于洪	平罗变	平辛线	东二台网改新台	200	18.90%	0	0		是	2025年	8.56%
467	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	广华甲线广华干52柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
468	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园6变电站2变压器	400	18.75%	0	0				-42.47%
469	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村6机井（微）	200	33.00%	114	114		是	2025年10月	-39.91%
470	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分31左15柱上变压器	400	29.10%	0	0		是	2025年12月	-8.16%
471	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分44+1左3	400	40.80%	0	0		是	2026年	100.00%
472	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际2号变电站1变压器	800	23.63%	0	0				-20.41%
473	于洪	兰台变	兰家线	兰家小微1号台	200	25.20%	0	0		是	2025年	100.00%
474	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线家宁花园西	315	40.32%	0	0				-40.50%
475	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖郛舍三期3变202配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2026年12月	20.26%
476	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林3箱变2配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.88%
477	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲6变电站2变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	22.12%
478	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运2箱变1变压器	800	12.75%	0	0				-40.17%
479	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49左9	200	52.80%	0	0				-47.08%
480	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区2箱变2变压器	800	30.38%	0	0				-41.32%
481	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡子分31变台	100	51.20%	23.80	23.80				-97.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
482	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线宋岗分11+1变台	400	23.10%	268	268		是	2025年12月	-24.77%
483	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线96右7变台	100	80.80%	9.20	9.20	2024年6月			-67.28%
484	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分70右1右1	200	19.20%	0	0		是	2027年	4.96%
485	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期5箱式变电站2配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2025年12月	-43.81%
486	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙A开闭站1变电站变压器	315	78.73%	0	0		是	2025年12月	-40.56%
487	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	名门小区3变电站1变压器	630	31.75%	367.00	367.00				-37.92%
488	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	108马延龙分1	200	24.00%	0	0		是	2026年12月	-49.38%
489	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场1变电站1变压器	630	19.81%	442.20	442.20				-37.19%
490	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城16号变电站201配电变压器	630	31.75%	367.00	367.00				-40.66%
491	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城17号变电站201配电变压器	630	23.81%	417.00	417.00				-38.99%
492	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝宫新村2号变电站1变压器	630	38.48%	0	0				-42.37%
493	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾二期4箱式变电站2配电变压器	315	38.10%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
494	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡3组照明	200	12.83%	154.35	154.35				-36.08%
495	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线靠山屯照明 4 台	200	128.70%	0	0	2024年6月			-41.78%
496	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区1站房2变压器	630	12.06%	0	0				-68.60%
497	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线凤凰干7柱上变压器	315	46.48%	0	0		是	2025年12月	-43.76%
498	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左16	250	84.80%	0	0	2025年5月			-60.49%
499	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干6柱上变压器	400	39.90%	200.40	200.40				-43.39%
500	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右5右4	315	32.38%	0	0		是		-39.67%
501	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛机线毛光干恒温分5右2	200	43.20%	0	0				-58.99%
502	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	北联乙线北联干8变压器	200	7.80%	164.40	164.40				-31.90%
503	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长泉分2变压器	315	15.56%	0	0		是	2026年12月	-42.78%
504	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线8	315	51.75%	0	0		是	2025年12月	-40.94%
505	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分17左5	100	19.80%	70.20	70.20				-39.69%
506	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线中药分机校支 11	315	3.49%	272.50	272.50				-125.50%
507	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立于水厂分6-2	400	57.90%	0	0				-44.05%
508	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	榆园甲线新立于43右1	250	27.84%	0	0				-29.28%
509	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	圣华庭小区变电站202	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-42.62%
510	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	泾河西箱变	400	60.00%	0	0		是	2025年12月	-45.43%
511	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	如意缘小区11号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
512	和平	三好变	三好变166文体甲线	东大南区住宅一次1主变	500	27.60%	312.00	312.00				-48.63%
513	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科1 期4箱变1变压器	500	36.48%	0	0		是	2026年12月	-38.76%
514	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区3箱变1号变	630	9.90%	363.72	363.72				-44.22%
515	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆1箱变2变压器	500	25.28%	0	0				-38.83%
516	和平	方型变	方型变482光荣甲线	2#主变格林	800	17.00%	0	0				-36.13%
517	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑3箱变2站内变压器	630	22.48%	1.73	1.73				-44.11%
518	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区3变电站202	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
519	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都6变电站201	630	37.78%	329.00	329.00				-43.23%
520	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰丽城2变电站202	500	24.64%	326.80	326.80				-44.03%
521	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净2变电站2变压器	630	31.24%	0	0				-41.62%
522	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期2变电站202变压器	630	0.00%	519.60	519.60				0.00%
523	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓2箱变2号变	400	27.00%	252.00	252.00				-32.48%
524	和平	市府变	市府变564总站甲线	延边街主变	630	21.33%	0	0		是	2027年12月	-37.03%
525	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园2箱变2变压器	630	14.48%	0	0		是	2026年12月	-40.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
526	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	湾江东2箱变2变	630	33.65%	355.00	355.00				-40.23%
527	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区7变电站201	500	81.92%	40.40	40.40	2025年4月	是	2026年12月	-42.72%
528	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	铁路机务里小区变电站202变压器	315	23.17%	210.50	210.50				-41.90%
529	新民	新民变	新民变30162营东线	西城怡园1变电站1变压器	500	25.92%	0	0		是	2025年12月	-37.33%
530	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区3号变电站1号变压器	630	17.14%	0	0				-43.87%
531	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色5号变电站1号变压器	1000	34.80%	0	0				-40.26%
532	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	侯家变开发甲线东站分2	400	36.60%	214	214				100.00%
533	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区1变电站2变压器	630	22.38%	0	0		是	2027年12月	-39.29%
534	沈北	道义变	道义变15269佰景线	瀚博皇家御院一期局维1箱202配电变压器	800	36.30%	0	0		是	2026年12月	-27.24%
535	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干59右5公变	200	14.10%	0	0		是	2026年12月	-20.98%
536	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑ABC座变电站202间隔配电变压器	800	39.00%	10.00	10.00				-38.76%
537	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园5号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	29.84%	0	0				6.16%
538	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	香柏花园2号变电站1号变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年	-42.44%
539	和平	青年变	青年变362青好线	滨河干31左5省公司2201间隔配电变压器	800	5.63%	0	0				-40.11%
540	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经2变电站201间隔变压器	630	50.48%	249	249				100.00%
541	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村大棚	80	45.38%	0	0				-57.93%
542	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区1变电站1变压器	400	18.90%	0	0		是	2026年12月	-45.33%
543	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左19	200	30.60%	118.80	118.80				0.36%
544	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻2箱式变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2025年12月	-31.96%
545	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线小洋河支7（小洋河综合台）	250	43.68%	0	0		是	2026年12月	-43.21%
546	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻3箱式变电站1配电变压器	630	59.81%	0	0		是	2025年12月	-32.40%
547	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	沈阳润府房地产2号202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
548	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区4变电站2变压器	400	30.40%	238.40	238.40				-36.99%
549	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线80左4变台	400	32.20%	231.20	231.20				-51.71%
550	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线广方干刘家分4右2柱上变压器	100	30.00%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
551	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区5变电站102配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2025年12月	-20.33%
552	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期2号变电站1号变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-41.31%
553	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	老虎线四家分河套支8左5变台	200	26.10%	23.80	23.80				-33.70%
554	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千线马佟支16左3左1	100	17.70%	72.30	72.30				-40.20%
555	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆4箱变2变压器	630	38.10%	0	0				-44.03%
556	于洪	东民变	东李线	和泰八区二期1变电站1配电变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年	-39.95%
557	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分26左26	100	0.00%	0	0				0.00%
558	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	东方尚城1变电站2变压器	500	18.40%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
559	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线造纸线主干032	80	141.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-30.37%
560	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余南台	100	121.60%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-37.97%
561	辽中	冷子堡	冷子堡变038冷西线	冷子堡变038冷西线李家中台	400	142.50%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-37.99%
562	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期2变电站1配电变压器	315	39.11%	0	0				-33.14%
563	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	半岛天境2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	44.76%	0	0				-22.53%
564	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期11箱式变电站配电变压器	630	14.60%	0	0				-33.29%
565	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶小明公寓变电站201配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-17.65%
566	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城1变电站2变压器	630	27.43%	394.20	394.20				-42.23%
567	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫2变电站202间隔配电变压器	500	25.20%	324.00	324.00				-45.89%
568	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分44右10	200	25.50%	0	0		是	2027年	-27.88%
569	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左7右7左1	315	14.48%	36.37	36.37				-36.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
570	法库	宝山变	法镇二线	石桥1箱变配电变压器	1000	12.40%	776.00	776.00				-44.58%
571	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线100左1变台	200	39.00%	102	102		是	2025年12月	14.78%
572	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城4号变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				-41.63%
573	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	40.63%	0	0				-42.18%
574	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城7变电站-1	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
575	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线52国管变	250	49.28%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
576	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子8台	400	32.10%	0	0		是	2025年12月	11.61%
577	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅11变电站11变压器	400	49.00%	0	0				-43.30%
578	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期2站房2变压器	500	22.08%	0	0		是	2025年	-36.86%
579	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家南台	400	65.10%	0	0				-38.25%
580	康平	张强变	张强变76244沙金线	工厂西台11柱上变压器	100	92.70%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-19.41%
581	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗北一方大棚	100	70.80%	19	19		是	2025年10月	-40.89%
582	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期1变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-41.72%
583	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际3号变电站201配电变压器	630	53.97%	0	0				-39.34%
584	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线后府支01	50	94.20%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-93.33%
585	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分105左1变台	200	7.80%	0	0				100.00%
586	法库	包家屯	包家线	10kV包家线于家堡支27	50	53.60%	0	0		是	2027年	51.28%
587	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线14柱上变压器	315	10.48%	0	0		是	2025年12月	-31.93%
588	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区7变电站1变压器	400	27.75%	249.00	249.00				-42.25%
589	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	枫杨路小区箱式变电站2号变压器	630	15.62%	468.60	468.60				-47.37%
590	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分韩家支8	400	10.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
591	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	惠娜畜牧公变台	400	11.10%	315.60	315.60				99.96%
592	东陵	杨官变	富康线	华润长安里1变电站1变压器	800	27.30%	0	0		是	2026年12月	-21.47%
593	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干陶屯分陶屯支10右3变台	200	62.00%	56.00	56.00				-34.22%
594	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风乙线长风干12+2柱上变压器	400	0.75%	0	0		是	2025年12月	-86.96%
595	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干30左1柱上变压器	160	76.13%	0	0		是	2026年12月	-38.52%
596	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	荟萃箱变1变压器	400	11.50%	0	0		是	2025年12月	-35.40%
597	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线85变台	200	65.80%	0	0				-35.26%
598	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园5变电站1号配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2027年12月	-43.51%
599	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场1变电站2变压器	630	21.71%	430.20	430.20				-40.23%
600	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山8号变电站201间隔（前地线）配电变压器	800	18.00%	0	0				11.93%
601	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分12	100	62.40%	27.60	27.60				-39.70%
602	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干茨榆分48左支2一站式	200	16.50%	0	0				-15.11%
603	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城10变电站1变压器	400	23.50%	0	0		是	2025年12月	-27.45%
604	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	法姬娜.欧洲城6变电站2号变压器	630	17.46%	457.00	457.00				-42.26%
605	宝山变	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产1变电站201间隔配电变压器	630	9.65%	506.20	506.20				-40.75%
606	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2.2期2变202间隔配电变压器	630	78.57%	0	0				-35.78%
607	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干39右4左3	100	26.40%	0	0		是	2027年	-32.02%
608	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园4变电站1变压器	630	26.35%	401.00	401.00				-14.00%
609	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	警官家园1变电站1变压器	630	22.10%	427.80	427.80				-38.78%
610	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站6箱变1变压器配电变压器	630	36.19%	339	339		是	2026年12月	-41.67%
611	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	英窝支9左8右1	200	38.10%	103.80	103.80				-27.85%
612	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲线机车分9柱上变压器	250	16.00%	0	0		是	2025年12月	-33.41%
613	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖南大棚养殖厂（2021微）	400	55.80%	136.80	136.80				-49.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
614	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期1202配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-25.07%
615	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线新安卜分34	200	94.95%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-32.30%
616	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分210	200	32.50%	0	0		是	2027年	-43.34%
617	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园干39加1	200	37.50%	105.00	105.00				-37.74%
618	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心4号变电站1号变压器	630	36.95%	334.20	334.20				-39.42%
619	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支44	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-27.10%
620	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支40右9右7	200	68.70%	42.60	42.60				1.99%
621	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区1箱式变电站2配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-37.64%
622	法库	包家屯	包家线	10kV包家线北土城支47	100	80.40%	0	0	2024年6月	是	2027年	-36.64%
623	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支29左分支2变压器	200	23.85%	132.30	132.30				-37.06%
624	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户b1202配电变压器	250	20.40%	174.00	174.00				-42.25%
625	东陵	上佰变	上深乙线	鑫和花园1箱式变电站201间隔配电变压器	315	94.48%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-40.60%
626	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸三期1站房1配电变压器	800	21.00%	0	0				75.99%
627	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天下乐2局维变压器102	630	22.54%	425.00	425.00				100.00%
628	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城一期1配电变压器	630	43.81%	291.00	291.00				-36.63%
629	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线79左17右8	200	48.60%	0	0		是	2027年	2.10%
630	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线24右2变台	400	6.00%	336.00	336.00				-35.47%
631	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区2变电站1变压器	800	31.80%	465.60	465.60				100.00%
632	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区4箱式变电站配电变压器	630	21.33%	0	0				-38.09%
633	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期3箱式变电站2配电变压器	800	20.75%	0	0		是	2025年12月	-43.49%
634	和平	青年变	青年变368青二线	青二线42变压器	400	44.10%	0	0				-43.24%
635	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区1号箱变1号考核	630	23.81%	0	0		是	2025年9月	30.72%
636	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区1变电站1变压器	800	26.70%	506.40	506.40				-39.25%
637	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区1变电站201配电变压器	400	43.20%	0	0		是	2026年12月	0.92%
638	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期8箱式变电站2配电变压器	500	42.00%	0	0		是	2025年12月	-36.32%
639	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	优骏畜牧公变台	400	66.90%	92.40	92.40				99.97%
640	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	瓦窑分34左5柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
641	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期2变电站1变压器	800	31.50%	0	0				-40.14%
642	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于178右5左1	200	9.90%	160.20	160.20				100.00%
643	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾二期2箱式变电站2配电变压器	500	35.52%	0	0		是	2025年12月	-44.01%
644	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转湾分9左3柱上变压器	315	7.62%	0	0		是	2025年12月	-64.35%
645	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左17	400	42.00%	0	0				-62.99%
646	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一乙线南宁北分14	400	29.50%	242.00	242.00				-34.12%
647	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左1	100	34.20%	0	0				-44.42%
648	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干文铁分4左2	250	15.60%	0	0		是		-44.92%
649	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分9之4	250	31.04%	0	0				-8.65%
650	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	天惠大厦变电站一次2变压器柜2主变	630	32.00%	0	0				-32.00%
651	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	亚明2箱变2	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-41.46%
652	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路2#1#变压器	630	25.08%	0	0				-42.04%
653	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑1变电站201柜	630	14.73%	0	0		是	2026年12月	-43.47%
654	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区4变电站201配电变压器	630	33.65%	318.69	318.69				-41.47%
655	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	边强2箱变2变压器	630	62.54%	173.00	173.00				-46.47%
656	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	锦绣华庭2箱变2变	630	14.29%	477.00	477.00				-42.70%
657	大东	大东变	大东变066东风乙线	六一五小区箱变2变压器	400	58.80%	83.14	83.14				-40.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
658	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	望云寺箱变2变压器	400	36.50%	214.00	214.00				-43.00%
659	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园4箱变2	630	0.00%	325.62	325.62				0.00%
660	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	嘉富学生公寓1变电站201	630	36.51%	337.00	337.00				-37.69%
661	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期2变电站201变压器	630	25.08%	409.00	409.00				-46.04%
662	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山东箱变2号变	630	97.52%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.68%
663	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区3号变电站1号变压器	630	111.75%	0	0	2023年4月	是		-41.21%
664	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义2箱变1变	630	26.35%	401.00	401.00				-43.08%
665	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区14箱变2号变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-42.43%
666	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园2箱变2变	630	66.98%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
667	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家2箱变2变压器	630	12.06%	491.00	491.00				-39.32%
668	东陵	中马变	疗养线	鸟岛全民健身户外充电桩箱变变压器	630	63.17%	169.00	169.00				100.00%
669	铁西	重工变	重工变10870城治线	鑫丰鑫悦庭小区5变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
670	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区1变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年9月	-40.64%
671	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达1变电站2号配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2027年12月	-31.47%
672	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分52左3变台	200	24.10%	131.80	131.80				-29.82%
673	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干王窝堡分14左2变台	200	49.80%	80.40	80.40				-23.89%
674	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园2变电站2主变	800	18.50%	572.00	572.00				-42.18%
675	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线朱家岗东台	100	73.20%	0	0		是	2025年11月	-33.34%
676	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源6箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
677	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线王家村台	400	12.50%	0	0		是	2025年12月	-33.36%
678	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线陈祥卜北台	200	58.50%	63.00	63.00				-40.82%
679	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳分026	100	82.80%	0	0	2022年12月			-33.39%
680	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒含乙线怒含干29左5+1左1柱上变压器	400	69.30%	82.80	82.80				100.00%
681	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左2	400	57.60%	0	0				-35.92%
682	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区4变电站2变压器	500	29.20%	304.00	304.00				-66.18%
683	法库	包家屯	包家线	10kV包家线东地支1	100	73.00%	0	0		是	2027年	-36.36%
684	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分091	50	93.20%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-32.47%
685	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	0五家园小区箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-38.64%
686	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	永乐变022宝相线宝相线68左3	80	76.00%	11.20	11.20				-30.94%
687	沈北	朱尔变	朱尔变74348朱洋线	车创小区1变电站201配电变压器	630	3.81%	0	0		是	2026年12月	100.00%
688	康平	四家子	四家子变1207四长线	四一北分支1柱上变压器	200	67.80%	44.40	44.40				-13.17%
689	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干69左6右4	315	33.14%	0	0		是	2027年	-25.20%
690	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居1箱变1变压器	630	13.02%	485.00	485.00				-35.20%
691	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语花园六期二组团1箱变2号配电变压器	500	11.20%	0	0				-42.65%
692	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	96101部队居民楼箱式变电站1配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	-51.56%
693	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干民屯分26左9变台	200	20.80%	0	0		是	2025年12月	-40.85%
694	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干龙家分高力支12柱上变压器	400	33.30%	10.00	10.00				-32.38%
695	于洪	平罗变	平辛线	东二台1台区	400	13.80%	0	0		是	2025年	-73.24%
696	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙C开闭站1变电站1变压器	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
697	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干腰东井分34左支4台区	100	33.00%	57.00	57.00				-48.86%
698	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	红工甲线红工干18右2	315	16.83%	230.50	230.50				-45.89%
699	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干佟家分9变台	200	24.90%	23.80	23.80				-23.46%
700	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树支031	160	39.75%	0	0		是	2026年5月	-29.86%
701	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾北水田支03	30	47.00%	0	0		是	2026年5月	-35.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
702	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村二组	100	104.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-48.15%
703	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线王家岗照明东台	400	29.75%	0	0				-37.74%
704	苏家屯	山庄变	山庄变5048标鼎线	大堡分35左12	100	0.00%	0	0				0.00%
705	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑7箱式变电站1配电变压器	630	53.65%	0	0		是	2025年12月	5.32%
706	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	幸福嘉园2号变电站202间隔配电变压器	630	10.16%	503.00	503.00				-25.33%
707	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期5小区变电站201配电变压器	630	9.52%	0	0				0.00%
708	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期4箱式变电站2配电变压器	500	18.88%	0	0		是	2025年12月	-39.72%
709	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线072	100	72.90%	0	0		是	2025年	-34.76%
710	沈北	道义变	道义变15289雷明线	沈阳蒲河房地产开发有限公司（正良嘉园）3箱变2号配 电变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
711	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干13+1右1	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
712	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	美的翰悦府1局维变201配电变压器	800	55.20%	0	0		是	2026年12月	-2.25%
713	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分57左1变台	50	64.80%	12.60	12.60				-37.92%
714	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期3箱变2变压器	800	41.63%	387.00	387.00				-37.75%
715	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光7箱变1变压器	400	73.50%	0	0		是		-25.48%
716	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家大棚支07	50	42.90%	0	0		是	2026年12月	-1.23%
717	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线杨千分56	400	14.65%	301.40	301.40				-32.67%
718	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线河信支031	200	125.40%	0	0	2025年6月			-31.92%
719	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪新城18号变电站2号变压器	630	19.43%	0	0		是	2027年12月	-34.02%
720	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区6变电站2变压器	630	16.38%	463.80	463.80				-41.65%
721	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园四期小区2变电站1变压器	630	61.90%	177.00	177.00				-36.89%
722	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际7号变电站202配电变压器	630	20.32%	0	0				-40.15%
723	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨于坨变023莲花线二委中学台	100	94.00%	0	0	2022年12月	是	2025年9月	-38.72%
724	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭26号台	400	95.40%	0	0	2024年6月	是	2025年	5.72%
725	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾三期2变电站1变压器	800	42.38%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
726	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	皮家卜南大棚2号	100	100.50%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-46.14%
727	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际1号变电站2变压器	630	33.97%	0	0				-45.79%
728	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际5号变电站2变压器	500	25.20%	0	0				-52.12%
729	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线老烟草公司住宅	100	43.80%	46.20	46.20				-39.79%
730	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	创城春晓二期1箱变1变压器	630	48.25%	0	0		是	2026年12月	-34.26%
731	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分20变台	250	16.00%	0	0		是	2025年12月	-41.72%
732	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期1箱式变电站1配电变压器	630	64.13%	0	0		是	2025年12月	-23.04%
733	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期1变电站1号变压器	500	39.36%	253.20	253.20				-40.61%
734	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府1变电站1变压器	500	25.20%	324.00	324.00				-38.19%
735	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲线机车分18柱上变压器	100	75.20%	0	0		是	2025年12月	-18.97%
736	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分7左4右11	200	6.00%	36.37	36.37				100.00%
737	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场12变电站201配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2027年12月	6.07%
738	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工于40右1柱上变压器	400	31.20%	0	0				-43.19%
739	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线二分厂八栋房村照明	50	70.80%	9.60	9.60				-40.76%
740	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡变037金山线金山一组明	200	37.10%	105.80	105.80				-44.50%
741	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾5箱变2变压器	800	15.90%	592.80	592.80				13.08%
742	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线供销社住宅楼gf	315	54.19%	112.80	112.80				-39.38%
743	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下6变电站1变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
744	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香棋1变电站1变压器	630	30.79%	0	0				-39.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
745	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际5号变电站202配电变压器	800	18.00%	0	0				-37.84%
746	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙5箱变2变压器	630	20.95%	435.00	435.00				-43.34%
747	于洪	双树变	双南乙线	光辉变815光水线新义村西照明	400	117.00%	0	0	2025年6月	是	2025年	-40.41%
748	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎果园支06	50	76.20%	0	0		是	2026年12月	-9.85%
749	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡10变电站1变压器	630	55.62%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
750	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分2左1柱上变压器	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-37.05%
751	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心3号变电站1号变压器	400	43.13%	187.50	187.50				-41.22%
752	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前九支009	160	48.00%	0	0		是	2026年5月	-30.05%
753	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区4变电站2变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
754	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线176右2变台	200	88.49%	0	0	2023年2月			-31.36%
755	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂6箱式变电站2配电变压器	630	60.19%	0	0				-40.74%
756	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村1组照明	200	47.20%	0	0				-38.95%
757	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支41变台	400	52.60%	0	0				-7.66%
758	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑新苑小区箱式变电站1配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	6.77%
759	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村杜林贵鱼池机井1台	100	62.00%	28.00	28.00				-54.41%
760	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡20号小区变电站201配电变压器	630	50.48%	0	0				-40.31%
761	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄干兰家分小北支23变台	200	34.35%	0	0		是	2025年12月	-38.57%
762	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线92左6右11变台	400	30.75%	237	237		是	2025年12月	11.36%
763	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区11主变	800	11.50%	628.00	628.00				-42.20%
764	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期3变电站2变压器	800	23.00%	0	0		是	2026年12月	6.54%
765	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸5箱变2变压器	1000	3.00%	870.00	870.00				-41.57%
766	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干58左4左5	400	5.10%	0	0				-34.75%
767	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分10左2	200	32.40%	0	0				-44.51%
768	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区11变电站2变压器	630	27.43%	394.20	394.20				-43.14%
769	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华泰新都AB区4箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
770	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干93右3	50	48.00%	0	0		是	2027年	-43.11%
771	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干黄家井分长华支16	200	17.40%	145.20	145.20				-56.04%
772	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右44	200	21.50%	137.00	137.00				-40.34%
773	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线三家子分42左23	80	39.00%	40.80	40.80				-46.04%
774	于洪	得胜变	得山线95478	翟家二小区23楼小微企业	400	22.50%	0	0				100.00%
775	和平	三好变	三好变146明星线	世茂五里河9小区202配电变压器	400	17.70%	289.20	289.20				-3.24%
776	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭21号台	200	44.70%	0	0		是	2025年	-1.08%
777	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	圣丰御景广场一期1变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-35.26%
778	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	佳兆业悦锋1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	23.49%	0	0				-24.48%
779	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	蓝山墅一期1号变电站1号变压器	630	3.49%	0	0		是	2025年	-46.24%
780	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	英架子照明新	400	18.30%	0	0				0.00%
781	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓2变电站2变压器	500	17.28%	363.60	363.60				-38.59%
782	于洪	大兴变	兴援线	援工小微3号台	400	20.10%	0	0				100.00%
783	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	光辉变814光北线鲜丰村1S(季节用电)	100	56.10%	33.90	33.90				-47.27%
784	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘屯干沟沿分9变台	200	35.70%	108.60	108.60				-18.30%
785	康平	方家镇	善友线0546善友线	善友线大房分历家村台支5	100	60.90%	0	0		是	2026年12月	-37.98%
786	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	长干干32右3之2柱上变压器	400	106.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	27.60%
787	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府1箱式变电站1配电变压器	800	31.80%	0	0		是	2025年12月	-15.80%
788	东陵	杨官变	杨古线	杨古线杨古干17柱上变压器	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	-3.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
789	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区3变电站201配电变压器	800	43.50%	0	0				-34.14%
790	康平	张强变	张强变76266张强线	长城东（2）台	100	63.00%	0	0		是	2026年6月	-19.95%
791	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线胡古分58右4左3	50	75.00%	0	0				-21.81%
792	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居3变电站南五变压器	630	19.30%	0	0				-36.70%
793	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	陶瓷线142右1变台	400	16.20%	295.20	295.20				-28.82%
794	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾9箱式变电站1号变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-20.31%
795	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园5站房2变压器	630	18.79%	448.60	448.60				-40.88%
796	铁西	劝工变	劝工变20072千缘线	千缘爱都2土建变202	800	16.80%	585.60	585.60				-37.34%
797	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡古城子鑫鑫旺畜牧公变台区	200	18.90%	0	0				100.00%
798	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖6号变电站2号变压器	630	13.71%	218.60	218.60				-49.29%
799	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园5号变电站1号变压器	630	25.52%	0	0				-37.98%
800	浑南	于山变	于山变748于运线	桃园2号变电站1号配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2027年12月	-26.88%
801	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线宁官20台区	400	40.65%	0	0				-29.99%
802	康平	四家子	四家子变1208山东线	茨萍坨（2）台	200	35.10%	109.80	109.80				-34.63%
803	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居5箱变2变压器	630	20.00%	441.00	441.00				-41.72%
804	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区3变电站1变压器	630	24.76%	411.00	411.00				-43.79%
805	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干145变台	200	16.50%	0	0				-41.86%
806	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微东狼西台	400	39.90%	169.74	169.74				-39.86%
807	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城2号变电站1变压器	630	14.60%	0	0				-32.70%
808	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线李丰分04	100	98.50%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-36.42%
809	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	后老薄综合	200	15.60%	148.80	148.80				36.49%
810	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城2号变电站201间隔配电变压器	630	16.19%	0	0				-23.72%
811	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区4变电站1变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-41.32%
812	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑6变电站1变压器	800	7.50%	10.00	10.00				-42.16%
813	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城16号变电站202配电变压器	630	27.62%	393.00	393.00				-41.05%
814	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分48右1变台	200	17.70%	144.60	144.60				100.00%
815	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金3201配电变压器	630	18.73%	0	0				-43.66%
816	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线浑河乙线047	100	38.10%	0	0				-6.06%
817	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线61右9	315	4.83%	0	0		是	2025年12月	-73.11%
818	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干城建分4右2变压器	200	44.00%	0	0		是	2025年12月	-38.91%
819	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区4柱上变压器	315	25.71%	0	0		是	2025年12月	-33.96%
820	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线11右9右1	200	58.20%	0	0		是	2025年12月	-38.81%
821	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线21左2	315	90.48%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-50.76%
822	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线48左1	400	16.50%	0	0				-39.10%
823	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干24	315	16.51%	231.50	231.50				-44.86%
824	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支11变压器	315	75.24%	46.50	46.50				-37.78%
825	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支16变台	200	40.20%	99.60	99.60				-37.00%
826	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线57	315	80.76%	0	0	2024年6月			-47.05%
827	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左4柱上变压器	250	48.00%	0	0		是	2025年12月	-43.31%
828	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	长江变484岳山乙线岳山乙A环网单元岳山乙A环网单元102岳山干39左4	400	41.70%	0	0				-38.54%
829	和平	太原变	太原变042南十甲线	砂阳铁路高层1主变	630	15.62%	0	0				-42.84%
830	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二1箱变1号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
831	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新1箱变1	630	88.25%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-39.52%
832	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	银海苑小区变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
833	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区1变电站1变压器	500	43.68%	0	0		是	2025年12月	-45.09%
834	铁西	工农变	工农变55578工北线	世代家园变电站201变压器	500	30.80%	296.00	296.00				-40.01%
835	铁西	历工变	历工变10482历达线	鑫丰馨园1变电站201柜	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-47.74%
836	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景1箱变1变压器	630	21.33%	432.60	432.60				-45.05%
837	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期1变电站201变压器	630	20.63%	437.00	437.00				-43.47%
838	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦11主变	630	11.43%	495.00	495.00				-37.92%
839	和平	太原变	太原变088民族甲线	民族1主变	630	91.81%	0	0	2025年6月			-44.39%
840	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天2变电站202	630	28.89%	385.00	385.00				-48.84%
841	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	五金联建箱变1变压器	630	47.62%	0	0				-37.70%
842	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期2箱变1变压器	630	21.90%	429.00	429.00				-40.66%
843	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期3202变压器	630	0.00%	519.60	519.60				0.00%
844	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园3号变电站1号变压器	630	31.62%	0	0				-42.20%
845	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	融合尊邸1箱变202	630	47.62%	267.00	267.00				-46.04%
846	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区17箱变2号	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-37.06%
847	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区22号箱变1号变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-36.47%
848	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区1变电站201	500	56.80%	0	0		是	2026年12月	-43.58%
849	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境5号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	11.43%	0	0				7.11%
850	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干207左2	200	24.90%	0	0				-35.02%
851	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝十线拉马沟支32	200	42.50%	0	0		是	2025年11月	20.97%
852	和平	太原变	太原变044南五乙线	南五乙B玉麟家园01间隔201配电变压器	800	48.75%	330.00	330.00				-43.18%
853	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城20变电站201配电变压器	630	26.67%	0	0				-41.54%
854	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线红旗分8左1变台	400	23.10%	268	268				100.00%
855	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分91右5柱上变压器	400	30.30%	10.00	10.00				33.76%
856	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	云杉赋3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	14.92%	473.00	473.00				26.70%
857	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	夹河分21左7	200	34.30%	0	0				7.78%
858	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓3变电站2变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
859	东陵	孙家寨	孙张线	沈阳龙湾物业管理有限公司2202配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-39.62%
860	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十四号（微）	400	47.70%	169.20	169.20				43.21%
861	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线高力房台	400	26.00%	0	0		是	2025年11月	-35.35%
862	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线122右5变台	200	31.05%	117.90	117.90				-36.64%
863	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支二015	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	0.00%
864	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线兰家水田支007	80	15.00%	0	0		是	2026年5月	-52.88%
865	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园1号变电站1号变压器	630	14.86%	0	0				-43.00%
866	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	北方乙线北方干三环分4+1柱上变压器	315	35.56%	0	0				0.00%
867	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡二期2配电室201间隔配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-38.73%
868	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌干117右5变台	200	33.30%	0	0				8.72%
869	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十二号变电站2变压器	630	35.71%	0	0				-42.39%
870	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座8箱式变电站2配电变压器	500	14.80%	0	0		是	2025年12月	-42.86%
871	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城1号201配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-38.50%
872	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分5+1左支9台区	100	39.60%	50.40	50.40				-62.23%
873	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分042	200	42.83%	0	0		是	2026年6月	-33.26%
874	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗堡分42右6左1变台	200	14.10%	152	152		是	2025年12月	10.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
875	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分9右10左4变台	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-29.78%
876	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸7变电站2	400	25.13%	259.50	259.50				-42.28%
877	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分51	30	40.00%	0	0		是	2025年	-41.21%
878	东陵	孤家子	营城甲线	居忆园1箱变2变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-41.64%
879	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分9左11	200	29.10%	0	0		是	2027年	-23.87%
880	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线广播事业局401(2)	80	39.00%	0	0		是	2026年12月	-36.69%
881	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	YHG 鹏朝乙线中街南分3+1右1恒达体育	1250	18.82%	889.80	889.80				-46.58%
882	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	场馆线58左1	400	63.30%	106.80	106.80				100.00%
883	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭25号台	400	127.50%	0	0	2023年6月	是	2025年	5.37%
884	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民三期改造箱式变电站1号变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年	-41.68%
885	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线联合分炼油支13道树子分支011	315	31.87%	0	0		是	2026年12月	-28.20%
886	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	广旺甲线广旺干提水分16左7+1左2柱上变压器	400	105.00%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-54.05%
887	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	郭家卜西分	200	26.80%	126.40	126.40				-34.60%
888	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝排水支线05(祝家堡山下北台)	315	34.29%	175.50	175.50				-14.19%
889	和平	市府变	市府变554东森线	东森3变电站2主变	800	21.00%	0	0				-45.41%
890	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园5号变电站2号变压器	630	20.95%	10.00	10.00				-41.24%
891	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区4变电站2变压器	630	15.87%	467.00	467.00				-45.13%
892	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右13+1右4	200	10.50%	0	0				1.21%
893	铁西	重工变	重工变10874重塔线	YHG 辽宁天易晶城房地产开发(意大利风情小镇)201	800	52.50%	300.00	300.00				-41.36%
894	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区1变电站2配电变压器	800	33.75%	450.00	450.00				-40.28%
895	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分40右12	315	98.29%	0	0	2022年12月	是		-35.03%
896	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	沈空嫩江干休所箱式变电站1配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
897	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院2号变电站202间隔配电变压器	500	4.00%	430.00	430.00				79.26%
898	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区8变电站1变压器	630	24.00%	415.80	415.80				-43.22%
899	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花村内南台	400	55.80%	136.80	136.80				-29.57%
900	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线股家卜台	200	59.80%	60.40	60.40				-36.91%
901	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线职高路北散户	315	65.43%	77.40	77.40				-38.81%
902	和平	青年变	青年变342青胜线	南四经小区变电站配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年10月	4.89%
903	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑1变电站202柜	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
904	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	万科大都会公元1箱式变电站1配电变压器	800	42.30%	0	0				-22.18%
905	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线黄河干54右14能效柱上变压器	400	3.30%	0	0				100.00%
906	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区7变电站202配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	57.79%
907	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前甲线89左3	315	84.44%	0	0	2024年7月			-44.73%
908	于洪	平罗变	平辛线	小微荣海鑫昊机械台	400	8.10%	0	0				100.00%
909	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城3变电站1变压器	630	39.62%	0	0		是	2025年12月	-40.85%
910	和平	青年变	青年变342青胜线	北四经分9右5	400	101.70%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	-31.63%
911	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房1变电站2	630	21.33%	325.62	325.62				-45.42%
912	于洪	得胜变	得专线95440	荣盛*幸福大道1站房2变压器	630	34.03%	352.60	352.60				-40.49%
913	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府2箱变201配电变压器	400	27.00%	252.00	252.00				-2.19%
914	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21右支10变压器	100	20.70%	69.30	69.30				-67.48%
915	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干81左分17变压器	100	25.20%	64.80	64.80				-57.94%
916	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华山干红工分20+2柱上变压器	400	13.20%	0	0				100.00%
917	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区6变电站1变压器	630	25.71%	405.00	405.00				-38.01%
918	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城7箱变1变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-39.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
919	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西拉马支线11	200	32.20%	0	0		是	2025年12月	-25.98%
920	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城5号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-44.06%
921	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	八家子养殖小区台	200	52.80%	74.40	74.40				-60.96%
922	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪枫景汇1变电站变压器	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-45.22%
923	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾7号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	630	16.83%	0	0				9.23%
924	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余棚菜	50	18.00%	0	0		是	2025年11月	-25.75%
925	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分17柱上变压器	315	55.87%	0	0		是	2025年12月	-32.54%
926	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线135左17	50	76.40%	6.80	6.80				-41.59%
927	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香槟3变电站1变压器	630	36.51%	0	0				-36.77%
928	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分水利支03	200	36.75%	0	0				-30.87%
929	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区12变电站1变压器	630	28.57%	387.00	387.00				-41.46%
930	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期3箱式变电站2配电变压器	800	26.25%	0	0		是	2025年12月	-38.92%
931	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛北台	315	31.24%	185.10	185.10				-44.60%
932	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村2台区	200	26.70%	0	0				-43.47%
933	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村24机井	50	76.80%	7	7		是	2025年10月	-46.96%
934	东陵	农大变	农首线	双珑原著二期2变电站2变压器	800	7.20%	662.40	662.40				100.00%
935	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干80+1右1柱上变压器	200	62.00%	0	0		是	2025年12月	-36.22%
936	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港4号变电站2号变压器	500	28.80%	0	0				-44.85%
937	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期1变电站1变压器	800	20.63%	555.00	555.00				-39.43%
938	于洪	五金变	五兰乙线	小微五兰乙81左1右5繁荣支前	400	5.70%	0	0				0.00%
939	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园6变电站1号配电变压器	630	28.95%	0	0		是	2027年12月	-42.69%
940	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山10号变电站201间隔（前金线）配电变压器	800	21.00%	0	0				14.39%
941	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左76右8左6左2	100	20.40%	69.60	69.60				-30.03%
942	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	茉莉公馆3号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	53.10%	0	0				-42.69%
943	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区5变电站2变压器	800	23.25%	0	0		是	2025年12月	-39.33%
944	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生2箱变1变压器配电变压器	630	17.52%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
945	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产2变电站1号变压器	630	16.00%	466.20	466.20				-37.14%
946	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干7右1变台	200	72.90%	34.20	34.20				-11.83%
947	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期4变电站2变压器	800	24.75%	0	0		是	2026年12月	7.33%
948	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区4变电站2变压器	500	22.80%	336.00	336.00				-40.01%
949	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	10kV黄高干黄家井分5加1变压器	50	47.60%	21.20	21.20				-56.90%
950	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线兰屯村东台	200	67.20%	45.60	45.60				-42.48%
951	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	精密箱变1变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年6月	24.14%
952	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	铁群畜牧公变台	200	36.30%	0	0				0.00%
953	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分前双支5	200	23.20%	0	0		是	2026年5月	-67.60%
954	于洪	五金变	五兰乙线	前进村东2台区	200	60.60%	0	0		是	2025年12月	-39.54%
955	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团2变电站201变压器	630	75.05%	94.20	94.20				-41.77%
956	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区3变电站1变压器	800	24.38%	525.00	525.00				-39.58%
957	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园3箱变2配电变压器	630	41.52%	305.40	305.40				-43.16%
958	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干98右6	400	29.55%	0	0				1.17%
959	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分67左2变台	200	24.90%	130.20	130.20				100.00%
960	铁西	重工变	重工变10870城冶线	鑫丰鑫悦庭小区3变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
961	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左5右2	200	5.70%	168.60	168.60				-39.58%
962	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶11组台	400	23.40%	266.40	266.40				-32.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
963	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产9变电站1号配电变压器	630	9.90%	504.60	504.60				-37.94%
964	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北一东路职工住宅1变电站202变压器	630	45.40%	281.00	281.00				-44.13%
965	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	翡翠熙府1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
966	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分10柱上变压器	400	1.50%	0	0		是	2025年12月	-69.70%
967	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强31号	500	28.00%	310.00	310.00				-40.58%
968	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡村综合一台（微）	200	30.00%	0	0				8.75%
969	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩首府小区1变电站2变压器	800	8.40%	0	0				100.00%
970	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干52+1右1	400	51.90%	0	0		是	2026年	-137.19%
971	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际5变电站2变压器	630	58.29%	199.80	199.80				-36.41%
972	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园4变电站1主变	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
973	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府4号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
974	皇姑	怒江变	怒江变272怒润线	维华润祥箱式变电站201间隔配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
975	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场2变电站1变压器	630	22.10%	427.80	427.80				-34.59%
976	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区4变电站1变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-22.70%
977	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期3变电站1变压器	400	56.00%	0	0		是	2026年12月	-35.04%
978	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分74右1变台	100	79.60%	0	0				-34.00%
979	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉6组照明	400	24.00%	264.00	264.00				-38.96%
980	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干9柱上变压器	400	39.30%	202.80	202.80				-46.48%
981	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右5	315	49.52%	0	0		是		-45.77%
982	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线高楼分20	400	50.10%	0	0				-36.35%
983	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45右3	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
984	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干81	315	33.02%	0	0		是	2026年	-36.06%
985	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分9+1公变	315	53.02%	116.50	116.50				-51.29%
986	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分89+1	100	58.50%	31.50	31.50				-45.50%
987	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线55右1变台	315	30.10%	0	0		是	2025年12月	-38.39%
988	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	齐贤变462景星甲线景星干景八分11	315	44.95%	141.90	141.90				-42.41%
989	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干40右7	315	41.14%	0	0				-49.27%
990	和平	青年变	青年变342青胜线	北四经分4右3	315	60.32%	0	0		是	2025年10月	-38.98%
991	大东	小东变	小东变80167小海乙线	北海干37	315	93.97%	0	0	2024年6月	是	2026年1月	-20.81%
992	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园6箱变1变压器	630	11.05%	0	0		是	2025年12月	-43.66%
993	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都2箱变1号变	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-43.62%
994	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	府兴苑箱变1	800	32.00%	0	0		是	2025年12月	-48.28%
995	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区1变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-38.64%
996	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	城建1小区变电站2变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-44.14%
997	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖箱变小区变电站1变压器	630	23.17%	421.00	421.00				-38.43%
998	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园1箱变1变压器	630	18.29%	0	0				-37.50%
999	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光6变电站2号变	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-45.37%
1000	沈河	长青变	长青变448长南乙线	丰乐2箱变1变压器	630	51.43%	0	0				-42.24%
1001	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑2变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
1002	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	佳园箱变1变压器	630	21.90%	0	0				-37.72%
1003	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期3箱变1变压器	630	12.06%	491.00	491.00				-39.61%
1004	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城8箱变站2变压器	630	20.19%	0	0		是		-44.26%
1005	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城10箱变站1变压器	630	21.33%	0	0		是		-45.00%
1006	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期1201变压器	630	20.00%	441.00	441.00				-44.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1007	沈河	青年变	青年变352青东线	工校2箱变1变压器	315	39.37%	0	0		是	2026年6月	-35.77%
1008	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	康宏2箱变2变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-45.76%
1009	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	阳山馨园箱变2变压器	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
1010	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑2箱变1	400	37.00%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
1011	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线李家新台支10	200	36.60%	106.80	106.80				26.15%
1012	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2局维箱变201间隔配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
1013	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干162变台	200	18.53%	142.95	142.95				-35.28%
1014	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅典居2箱变(单)	630	24.00%	415.80	415.80				-40.67%
1015	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	舍宅分6左3柱上变压器	315	47.62%	0	0		是	2025年12月	-44.80%
1016	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	南宁北分8(银川)201间隔配电变压器	500	44.80%	226.00	226.00				-15.69%
1017	东陵	营盘	营孙线	中华园1箱变1变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年12月	-34.22%
1018	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区3变电站1变压器	630	26.03%	0	0		是	2025年	-15.57%
1019	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树大棚002	80	18.19%	0	0		是	2026年5月	-38.31%
1020	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵西设施小区支005	50	43.20%	0	0		是	2026年5月	-44.81%
1021	和平	方型变	方型变426宁波甲线	河北干88右5东电生技201间隔配电变压器	500	6.00%	0	0				-46.74%
1022	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居7号变电站201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				-36.77%
1023	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	水泥厂支2柱上变压器	400	14.75%	0	0		是	2025年12月	-67.45%
1024	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线西岗分10右12变台	200	23.40%	133.20	133.20				12.28%
1025	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际1变电站2变压器	630	28.95%	384.60	384.60				-43.16%
1026	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵北乙线38+1之1柱上变压器	400	2.00%	0	0		是	2025年12月	4.20%
1027	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭3箱变201	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-41.23%
1028	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇干103左4变台	200	27.90%	0	0				-39.88%
1029	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线大房子分黑山北窑沟支医院甲线05	400	28.15%	97.34	97.34				-25.62%
1030	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线大兴乡房管所1	200	43.60%	0	0				-38.30%
1031	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	华润崑崙御5箱式变电站2配电变压器	800	49.50%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
1032	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分49变台	200	37.70%	0	0		是	2025年12月	-37.32%
1033	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分保合支13柱上变压器	200	48.00%	10.00	10.00				-33.85%
1034	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线刘南大棚	100	108.00%	0	0	2024年9月	是	2025年	-46.93%
1035	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉马章分39	100	64.02%	0	0		是	2027年	-35.42%
1036	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天3箱式变电站配电变压器	630	14.48%	475.80	475.80				-40.80%
1037	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分69左1变台	200	33.15%	23.80	23.80				-43.77%
1038	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分40左12+1右1	200	6.30%	0	0				100.00%
1039	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期.三期2箱式变电站202间隔	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
1040	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府4变电站1变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
1041	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左8右5	315	43.81%	0	0				-35.10%
1042	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都18号变电站201间隔(施站线)配电变压器	800	29.40%	0	0				7.56%
1043	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家北台	400	27.30%	0	0				-38.34%
1044	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚1号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-46.67%
1045	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑3变电站1变压器	630	48.57%	261.00	261.00				-36.72%
1046	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂川分19右4	400	7.50%	0	0		是	2026年12月	-16.87%
1047	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线245右16变台	400	4.50%	0	0		是	2025年12月	24.67%
1048	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微薄荷村1台	400	6.30%	334.80	334.80				-70.18%
1049	东陵	祝家变	祝滨线	10kV祝滨线107小于沟分22荒地分23柱上变压器	200	29.10%	0	0		是	2026年12月	-34.21%
1050	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分12左1	400	6.90%	0	0		是	2026年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1051	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线171+1右2变台	400	72.90%	0	0		是	2025年12月	54.60%
1052	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期3箱变1变压器	800	54.75%	282.00	282.00				-36.64%
1053	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀2箱变2变压器	630	52.06%	239.00	239.00				-41.84%
1054	法库	果子园	果子园变1415镇东线	吉祥广场箱变配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2028年	-40.28%
1055	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线车家南台	100	97.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.33%
1056	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线车家北台	100	72.30%	17.70	17.70				-47.08%
1057	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线后谟新村	200	50.55%	78.90	78.90				-42.76%
1058	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相甲线荒山分3左2	400	20.40%	0	0		是		100.00%
1059	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园7箱变2变压器	630	39.05%	0	0		是		-23.84%
1060	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区1变电站2变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-41.54%
1061	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区3变电站1变压器	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-37.15%
1062	于洪	大兴变	兴古线	小微北陈村新增1台	400	67.50%	0	0				-37.51%
1063	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼2变电站2变压器	630	37.78%	0	0				-40.84%
1064	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	生态研究所3箱变201间隔配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
1065	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦9箱变1变压器	800	23.25%	0	0		是		-46.86%
1066	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线人事局住宅	200	50.00%	80.00	80.00				-45.07%
1067	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯北沟支10	100	26.40%	63.60	63.60				-52.23%
1068	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南十干36左2战友2202间隔配电变压器	800	0.00%	720.00	720.00				0.00%
1069	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林干40左4之3	400	76.20%	0	0				-18.94%
1070	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线单坨分27左23变台	200	56.10%	68	68		是	2025年12月	-51.17%
1071	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城11号变电站202间隔配电变压器	630	35.24%	0	0				-34.82%
1072	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上东区2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2026年	-1.07%
1073	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线汇源纺纱门市	315	64.76%	0	0		是	2026年12月	-35.52%
1074	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干29+1左1	200	29.70%	0	0		是	2026年	0.00%
1075	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分92左1变台	200	8.70%	0	0				100.00%
1076	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线齐家支012	100	91.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-32.61%
1077	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩镇土北村嘉荣种鸡公变台区	200	42.90%	0	0		是	2025年11月	100.00%
1078	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区5变电站2变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
1079	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦2箱变1配电变压器	630	42.29%	0	0		是	2025年12月	-40.56%
1080	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦2箱变2配电变压器	630	40.76%	0	0		是	2025年12月	-37.20%
1081	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线中学分2柱上变压器	315	41.27%	0	0		是	2026年12月	-39.80%
1082	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分43左1	400	22.50%	270.00	270.00				0.67%
1083	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团2变电站201间隔配电变压器	500	25.60%	0	0		是	2026年12月	-32.00%
1084	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右10之1柱上变压器	315	113.02%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	44.62%
1085	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府3变电站1变压器	500	21.76%	0	0		是	2025年12月	-37.83%
1086	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	碧桂园天语1箱变1配电变压器	800	24.30%	0	0		是	2025年12月	20.32%
1087	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城2箱变1变压器	630	29.71%	97.50	97.50				-37.74%
1088	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线家北分2+1右1变台	100	8.00%	82	82		是	2025年12月	100.00%
1089	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛干老什牛分53右13变台	200	101.40%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-26.84%
1090	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂山新村3变压器	800	9.75%	0	0		是	2026年12月	-40.32%
1091	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分11左18右5变台	400	40.50%	0	0		是	2025年12月	-7.86%
1092	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井5台	100	46.80%	0	0				-46.84%
1093	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线43右5变台	400	16.50%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
1094	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家南2支01	200	44.10%	0	0				17.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1095	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房10组新1	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
1096	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲线1台区	200	67.80%	0	0				-9.88%
1097	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三北南台照明	200	60.53%	58.95	58.95				-35.52%
1098	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分18+1左4	200	36.00%	108.00	108.00				-33.35%
1099	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局3	315	0.00%	283.50	283.50				0.00%
1100	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆于20+3公变	315	72.38%	0	0				-42.23%
1101	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯 7 队支02	200	15.00%	97.34	97.34				-54.18%
1102	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区2箱式变电站202间隔配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1103	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线桃山下村台（桃山）	200	27.20%	0	0		是	2025年12月	-42.42%
1104	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干大丁井分2变压器（清洁能源）	400	10.95%	316.20	316.20				9.90%
1105	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线场部新台支2	200	38.40%	0	0				100.00%
1106	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	曹勇畜牧公变台	200	25.50%	129.00	129.00				85.33%
1107	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸10变电站2变压器	500	44.16%	229.20	229.20				-56.20%
1108	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期7变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
1109	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线前铁分支020含光伏	200	41.93%	96.15	96.15				-36.22%
1110	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大房1-2台分支03	400	27.15%	0	0		是	2026年12月	-37.39%
1111	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线太平分208	200	39.70%	0	0		是	2026年12月	-34.89%
1112	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾6号变电站201配电变压器	800	12.30%	0	0				-42.78%
1113	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线西田支02	50	116.70%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-38.32%
1114	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线石庙子分80	100	44.40%	0	0		是	2025年	-39.84%
1115	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树于39右6右5右3	200	16.20%	0	0		是	2027年	0.00%
1116	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御璟2号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	5.71%	0	0				97.33%
1117	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府5变电站2变压器	500	31.04%	0	0		是	2025年12月	-36.29%
1118	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园4箱变1配电变压器	630	18.29%	325.62	325.62				-43.72%
1119	皇姑	北陵变	北陵变2514田义乙线	万山北苑小区4箱式变电站2配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-34.99%
1120	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	恒隆东箱变202配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年6月	-46.97%
1121	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线秀水菜田台	200	47.70%	84.60	84.60				-28.95%
1122	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微长垄子2	400	11.40%	169.74	169.74				-38.64%
1123	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64左3+1右1	200	65.10%	49.80	49.80				0.57%
1124	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线戴村分08（戴荒地后电台）	315	36.19%	169.50	169.50				-41.41%
1125	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园2号变电站2号变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年	-45.77%
1126	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品1号变电站202配电变压器	630	18.41%	0	0				-44.29%
1127	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干57大孤家81八家子支010	200	34.80%	0	0		是	2026年12月	-73.07%
1128	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	荣兴小区箱变（单）	400	23.00%	268.00	268.00				-43.21%
1129	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村2变电站1变压器间隔配电变压器	630	28.57%	387.00	387.00				-40.98%
1130	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯支11右2	400	12.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
1131	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园3变电站1变压器	630	39.52%	318.00	318.00				-38.27%
1132	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线八家子村甲4	315	28.89%	192.50	192.50				100.00%
1133	于洪	范屯变	范北线	小微马三家东二台	200	23.70%	132.60	132.60				-40.82%
1134	沈北	清水变	清水变73648清辉线	二井2箱变201配电变压器	630	10.16%	503.00	503.00				-25.56%
1135	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子东台分10	400	11.25%	315.00	315.00				-24.58%
1136	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆1箱变1站内变压器	500	24.96%	325.20	325.20				-48.41%
1137	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	郊南乙线47左4变台	400	11.40%	0	0				-63.96%
1138	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线姜家二组照明	30	43.00%	14.10	14.10				-72.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1139	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区13变电站2变压器	250	31.60%	0	0		是	2025年12月	-35.12%
1140	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑2变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-39.30%
1141	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干黄中分医院支05	315	40.29%	156.60	156.60				-34.11%
1142	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园三期局维1变电站2配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-15.47%
1143	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支37左2柱上变压器	315	47.75%	0	0		是	2025年12月	-23.79%
1144	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	马家南台（2022微）	200	30.80%	118.40	118.40				-27.02%
1145	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线林校分19	200	61.50%	0	0		是	2026年	-35.70%
1146	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干22变压器	200	30.80%	0	0		是	2025年12月	-45.35%
1147	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干58公变	315	38.73%	161.50	161.50				-42.35%
1148	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干21公变	315	34.60%	0	0		是	2026年12月	-29.45%
1149	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分71左8左5变压器	315	11.11%	0	0		是	2025年12月	4.82%
1150	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线39右5	400	15.00%	0	0				-39.82%
1151	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干25柱上变压器	315	27.94%	0	0		是	2025年12月	-44.60%
1152	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工干狮城分7	100	13.00%	77.00	77.00				-41.37%
1153	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干85右2	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-37.96%
1154	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线83左1	315	49.21%	0	0		是	2026年	-40.11%
1155	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干28左7	315	62.10%	0	0		是		-40.39%
1156	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	延河家园箱变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
1157	和平	三好变	三好变166文体甲线	丽阳馨苑小区一次2主变	800	25.50%	516.00	516.00				-41.35%
1158	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸5箱变2变压器	630	24.00%	0	0				-47.65%
1159	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭3箱变2号变	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-44.92%
1160	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	威克港湾箱变2号变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-57.10%
1161	和平	太原变	太原变044南五乙线	太原21主变	315	38.73%	161.50	161.50				-43.02%
1162	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都11变电站201	630	28.95%	384.60	384.60				-48.82%
1163	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园1小区变电站2变压器	630	16.19%	169.74	169.74				-40.55%
1164	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙11箱变1变压器	630	16.51%	463.00	463.00				-46.27%
1165	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园1变电站3号高压柜2主变	630	13.33%	483.00	483.00				-42.58%
1166	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	通站东里箱变2	630	0.00%	325.62	325.62				0.00%
1167	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲1箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1168	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲7箱变2号变	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-43.68%
1169	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城10号变电站1号变压器	500	18.24%	0	0				-51.31%
1170	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园1箱变2变压器	800	7.89%	0	0				-49.48%
1171	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔41主变	800	63.50%	0	0		是	2027年12月	-37.33%
1172	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	煤建五管箱变2变压器	315	43.81%	0	0				-42.29%
1173	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期5箱变2变	630	20.00%	441.00	441.00				-45.13%
1174	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期5变电站201变压器	630	37.46%	331.00	331.00				-44.06%
1175	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区3变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-41.78%
1176	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区1变电站2变压器	630	7.94%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
1177	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	东祥箱变1变	400	40.80%	196.80	196.80				-41.23%
1178	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻4变电站1变压器	1000	43.50%	465.00	465.00				-40.94%
1179	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	紫金桃源1号变电站201间隔（下深甲线）配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
1180	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线榛子街东台分09	315	37.46%	165.50	165.50				-32.15%
1181	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期1变电站2S变压器	630	20.19%	0	0				-38.86%
1182	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村蘭园1号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1183	皇姑	广源变	广源变25768阴榆线	香湖盛景6箱式变电站2配电变压器	800	61.13%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
1184	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	茨榆坨后边外王涛针织品公变台区	200	6.80%	166.40	166.40				0.00%
1185	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分54左4左6左1	400	57.30%	0	0				100.00%
1186	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线塔后干34+1左5柱上变压器	100	3.60%	0	0		是	2025年12月	-29.55%
1187	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院1变电站2变压器	630	11.75%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
1188	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分杜村支5变台	200	53.20%	74	74		是	2025年12月	-32.27%
1189	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	东方尚城1变电站1变压器	500	17.20%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
1190	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区7变电站2变压器	630	23.62%	418.20	418.20				-42.16%
1191	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳村分支04	50	63.00%	0	0				-41.34%
1192	于洪	东民变	民兴线	东升鸿璟园7站房1配电变压器	400	6.90%	0	0				100.00%
1193	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	东建甲线结构干3右1	400	27.75%	0	0				-45.31%
1194	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块4变电站201间隔配电变压器	800	48.38%	0	0		是	2027年12月	-36.65%
1195	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线237右24右2变台	200	6.60%	166.80	166.80				0.00%
1196	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分24右4右1变台	200	1.80%	176	176				100.00%
1197	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线50左9变台	200	45.00%	90.00	90.00				-40.76%
1198	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉8组	400	30.00%	240.00	240.00				-33.69%
1199	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居3号变电站202间隔配电变压器	630	8.57%	0	0				21.56%
1200	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	沈铁住宅2箱变2变	800	21.75%	452.50	452.50				-40.05%
1201	于洪	东民变	机床二线	小微机床2干32左7加1台	400	20.40%	0	0				100.00%
1202	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南甲线73左14	315	10.57%	0	0				-23.22%
1203	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贤佳园6变电站1变压器	400	22.50%	0	0				-43.63%
1204	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期2小区箱式变电站1配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2025年12月	14.55%
1205	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站乙线15	315	27.62%	0	0				-51.92%
1206	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	翡翠华庭4箱变2变压器	400	31.50%	0	0				-40.88%
1207	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	17.14%	459.00	459.00				-24.68%
1208	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干大三家子分杜窝堡支32变台	400	30.90%	236.40	236.40				-5.85%
1209	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线104左3变台	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	-1.70%
1210	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线乌伯牛南三台	200	49.20%	81.60	81.60				-43.31%
1211	法库	果子园	果子园变1412水泥线	宝山变005宝十线海房屯台	100	36.00%	54.00	54.00				-24.83%
1212	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑2变电2变压器	630	32.00%	0	0		是	2026年12月	-44.67%
1213	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干36右14变台	200	16.95%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
1214	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分170	200	21.00%	0	0		是	2027年	-35.95%
1215	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支88大桑林子村台	315	43.49%	0	0		是	2025年12月	-40.71%
1216	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵北乙线陵北干7+1左1柱上变压器	400	57.30%	0	0		是	2025年12月	12.24%
1217	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区4号箱1号变压器	630	29.21%	383.00	383.00				-43.11%
1218	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	五矿弘园二期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-74.52%
1219	浑南	下深变	下深变258金河线	金河花园4号变电站1号变压器	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-40.55%
1220	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村1号变电站1变压器	630	23.62%	0	0				-45.05%
1221	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一中住宅楼	200	61.20%	57.60	57.60				-37.72%
1222	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期3号站1号变压器	800	18.90%	0	0		是	2027年12月	7.67%
1223	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园4号变电站2号配电变压器	500	32.00%	0	0		是	2027年12月	-49.95%
1224	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城村四五组照明新	200	66.00%	48.00	48.00				0.00%
1225	于洪	曹家变	曹漠线	鑫余华府1变电站1配电变压器	800	20.25%	558.00	558.00				-40.68%
1226	沈北	孝信变	孝信变25580忠诚线	雨润二期三2小区变电站202配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	16.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1227	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期小区1变电站202配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2026年12月	46.33%
1228	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线回民三四组照明	100	57.00%	0	0				-41.45%
1229	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线陶家村照明	100	85.20%	0	0	2025年4月			-40.00%
1230	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团1变电站2变压器	800	0.00%	720.00	720.00				-16.67%
1231	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分十二家子支014	200	62.80%	0	0		是	2026年6月	-28.47%
1232	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线房身地大棚	100	102.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-36.94%
1233	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线老干部3	50	72.60%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
1234	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期2变电站201配电变压器	630	60.57%	0	0		是	2026年12月	-41.58%
1235	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期1变电站2变压器	630	16.25%	0	0		是	2027年12月	-36.92%
1236	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线色织厂住宅楼	200	64.40%	51.20	51.20				-40.23%
1237	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线77左1	315	19.81%	221.10	221.10				7.74%
1238	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园7变电站变压器	630	17.52%	0	0				-42.99%
1239	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期7箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0	0				-40.73%
1240	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区1变电站1变压器	630	24.38%	413.40	413.40				-42.64%
1241	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑3变电站1变压器	800	0.00%	10.00	10.00				0.00%
1242	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑4箱变201间隔配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	-35.91%
1243	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	歪头山分48右1左1	400	73.80%	64.80	64.80				100.00%
1244	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东北支4	80	65.00%	0	0		是	2028年	-40.46%
1245	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区27箱变2变压器	630	44.13%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
1246	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城2号变电站1号变压器	630	51.11%	245.00	245.00				-39.47%
1247	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城10号变电站201间隔配电变压器	800	67.50%	0	0		是	2026年	-37.19%
1248	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线城南十八家	200	37.30%	0	0				-50.08%
1249	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线六间房村8组	400	54.60%	0	0				-28.89%
1250	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线砖厂分石厂支12	200	9.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
1251	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁6号变电站201配电变压器	630	33.14%	0	0				-44.69%
1252	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分22右8柱上变压器	400	39.60%	0	0		是	2025年12月	-37.88%
1253	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区1变电站2变压器	500	27.20%	314.00	314.00				-44.23%
1254	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	第八离休养所1栋用户202间隔配电变压器	500	13.44%	0	0				-40.08%
1255	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干47	250	31.36%	0	0				4.28%
1256	康平	四家子	四家子变1205四刘线	西三合堡分台	200	18.60%	0	0		是	2026年12月	-29.92%
1257	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76文铁分4右1	315	6.35%	0	0		是		-9.32%
1258	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	南窑变570世纪甲线世纪甲线环保分23	100	0.30%	89.70	89.70				-65.39%
1259	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线11	200	42.60%	94.80	94.80				-21.13%
1260	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干84右6柱上变压器	400	0.60%	0	0		是	2025年12月	-48.29%
1261	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干牛相分11柱上变压器	250	49.28%	0	0		是	2026年12月	-42.06%
1262	苏家屯	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分6右2柱上变压器	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-45.38%
1263	和平	方型变	方型变466南三乙线	省委高层1主变	800	18.00%	576.00	576.00				-41.02%
1264	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔1站房1变压器	630	18.54%	450.20	450.20				-44.24%
1265	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分33柱上变压器	315	84.44%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-38.39%
1266	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分22柱上变压器	315	51.62%	0	0		是	2026年12月	-34.26%
1267	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区8变电站1变压器	630	25.08%	409.00	409.00				-40.23%
1268	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾5号变电站2号变压器	315	53.33%	115.50	115.50				-47.85%
1269	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	东方尚城2变电站2变压器	400	18.80%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
1270	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左1+2右1	400	66.00%	36.37	36.37				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1271	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城7箱变1变压器	630	49.90%	97.50	97.50				-40.35%
1272	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛干老什牛分53右19变台	200	65.70%	48.60	48.60				-23.50%
1273	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟变758佟胜线苏沟分10	250	5.28%	0	0		是	2025年	-32.47%
1274	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	粮油线校田地支08	250	77.76%	0	0		是	2026年12月	-39.30%
1275	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支52大双台子北台	200	21.50%	0	0		是	2025年12月	-37.25%
1276	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡1箱式变电站2配电变压器	500	36.80%	0	0		是	2025年12月	-36.41%
1277	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村10机井	100	93.60%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-45.13%
1278	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干51	315	42.86%	0	0		是		-6.47%
1279	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线东狼中台	200	43.20%	93.60	93.60				-41.98%
1280	浑南	安顺变	安顺变172安运线	绿城映月1号变电站201间隔配电变压器	630	33.14%	0	0		是	2027年12月	14.67%
1281	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线东四家分转心湖支2变台	200	21.30%	137.40	137.40				30.19%
1282	铁西	重工变	重工变10868城水线	城水干3左9	400	45.50%	178.00	178.00				-12.83%
1283	于洪	东民变	东工线	小微东工线33号台	200	17.70%	0	0				100.00%
1284	沈北	道义变	道义变15242花园线	一站式-国网辽宁省沈阳供电公司-沈北福瑞佳充电桩一期-花园干2右分3	400	34.80%	0	0				94.80%
1285	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光1号变电站201配电变压器	630	22.48%	0	0				-42.17%
1286	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	金寓华庭2号变电站201配电变压器	630	27.94%	0	0				-39.80%
1287	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院9变电站1变压器	630	16.00%	318.69	318.69				-42.56%
1288	新民	小民屯	小民屯变31142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分14右7变台	100	95.60%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-35.74%
1289	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	万科假日一期9箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-124.09%
1290	东陵	杨官变	富康线	文欣苑四期1箱变2变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-15.72%
1291	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号二期1箱式变电站2配电变压器	800	49.50%	0	0		是	2025年12月	-63.35%
1292	和平	方型变	方型变490诚大线	南湖大厦1主变	800	14.63%	0	0				-47.26%
1293	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团2变电站201变压器	630	68.95%	132.60	132.60				-41.36%
1294	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚分84+1	200	34.20%	0	0				-38.68%
1295	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干41右5	200	64.20%	51.60	51.60				14.44%
1296	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线64右2柱上变压器	400	57.60%	0	0				100.00%
1297	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线西狼中台	400	24.90%	169.74	169.74				-30.00%
1298	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期2变电站202配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-17.69%
1299	东陵	杨官变	杨鑫线	LS_辽宁天久置业有限公司(汪家馨城A)201间隔配电变压	315	127.24%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-45.11%
1300	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线陆家村东台	400	37.20%	0	0				-28.85%
1301	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线良种台分支23	400	28.73%	0	0		是	2026年12月	-29.25%
1302	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	滨河湾二期小区3变电站1变压器	630	46.67%	0	0		是	2025年12月	38.89%
1303	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区1变电站1变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
1304	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合3变电站1变压器	500	30.00%	0	0				-41.32%
1305	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	鑫丰又一城3箱变202变压器	500	26.88%	173.20	173.20				-39.74%
1306	沈河	方家变	方家变690方佳线	佳和大三期5箱变201配电变压器	630	2.29%	552.60	552.60				100.00%
1307	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗南大棚	50	122.40%	0	0	2024年9月	是	2025年10月	-37.12%
1308	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区1变电站1变压器	800	17.75%	578.00	578.00				100.00%
1309	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线185变台	200	55.20%	0	0				-64.97%
1310	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区3变电站1变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
1311	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线红旗台村大棚(北台区局属综合台)	315	57.90%	0	0				-35.15%
1312	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大都15号变电站201间隔配电变压器	630	38.10%	0	0				-48.59%
1313	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线王福亮支37	100	71.40%	18.60	18.60				-27.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1314	和平	太原变	太原变042南十甲线	军区联勤公寓202配电变压器	400	21.00%	0	0				-45.59%
1315	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干121右1+1左4	200	17.40%	145.20	145.20				-33.25%
1316	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡3箱变2变压器	500	20.48%	0	0				-41.20%
1317	于洪	东民变	东范线	小微东范线46左20号台	400	32.40%	0	0				100.00%
1318	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期52主变	400	22.50%	0	0				-41.59%
1319	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区7变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-43.80%
1320	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑2箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1321	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	信合李树佳外贸楼变压器	630	46.86%	0	0		是	2026年12月	-39.29%
1322	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际一期1变电站2变压器	630	26.98%	0	0				-39.13%
1323	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期4小区箱式变电站1配电变压器	500	43.52%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
1324	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	刘士村综合一台（微）	200	20.10%	139.80	139.80				-24.55%
1325	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲7变电站1变压器	630	5.40%	0	0				100.00%
1326	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分111变台	200	45.60%	0	0				-33.08%
1327	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖4号变电站1号变压器	630	12.70%	218.60	218.60				-31.48%
1328	苏家屯	雪松变	雪松变60590松沈乙线	云和天境1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	15.56%	0	0				100.00%
1329	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	九路甲线新村干马壮分5右6变压器	250	33.60%	0	0		是	2026年12月	-44.84%
1330	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里1号变电站1变压器	315	23.81%	208.50	208.50				-41.48%
1331	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分16变台	250	0.00%	0	0		是	2026年12月	-40.33%
1332	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲1之1右2之1柱上变压器	400	25.40%	0	0		是	2025年12月	-31.70%
1333	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支38右16变台	200	51.50%	0	0		是	2025年12月	-41.07%
1334	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干62	315	62.86%	1.73	1.73				-45.93%
1335	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分18左4变压器	100	13.20%	0	0		是	2025年12月	-50.78%
1336	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	新光分2变压器	315	70.60%	61.10	61.10				-47.87%
1337	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线76	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
1338	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干8柱上变压器	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-31.82%
1339	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干40柱上变压器	200	48.40%	0	0		是	2025年12月	-30.79%
1340	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分5右6右2	315	11.43%	247.50	247.50				-36.42%
1341	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分16	100	1.20%	0	0		是		-108.57%
1342	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵甲线药业分13	100	22.40%	67.60	67.60				-29.60%
1343	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分4	400	75.20%	0	0				-41.23%
1344	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干54柱上变压器	200	89.20%	0	0	2024年6月			-28.62%
1345	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园2变电站201	500	25.92%	320.40	320.40				-42.26%
1346	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	新兴小区3号变电站1号变压器	630	38.73%	36.37	36.37				-41.11%
1347	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区17变电站202变压器	630	34.92%	347.00	347.00				-44.35%
1348	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区1变电站1变压器	630	41.52%	0	0		是	2025年12月	-41.83%
1349	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	辽大二部箱式变电站2	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-45.89%
1350	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金杯小区箱变1变	500	79.04%	0	0		是	2025年12月	-43.48%
1351	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨1配电站201	630	22.54%	425.00	425.00				-42.32%
1352	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城1箱变1变压器	500	27.52%	0	0		是	2026年12月	-43.58%
1353	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区1变电站201配电变压器	630	34.92%	318.69	318.69				-48.53%
1354	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园1变电站201柜	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-39.33%
1355	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村4变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
1356	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	星辰花园箱变2	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-37.71%
1357	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	干休所箱变2变压器	630	16.51%	0	0				-31.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1358	沈河	长青变	长青变444长南甲线	新港湾箱变1变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	-37.45%
1359	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期3201变压器	630	31.43%	369.00	369.00				-46.00%
1360	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际3号变电站1号变压器	800	13.50%	0	0		是	2027年12月	-38.70%
1361	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富变电站202	400	24.80%	0	0		是	2026年12月	-37.95%
1362	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	95931部队住宅箱变1变压器	500	26.56%	0	0		是		-40.42%
1363	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	宏伟3小区变电站201	630	26.67%	399.00	399.00				-39.98%
1364	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义3箱变1变	630	16.76%	461.40	461.40				-33.35%
1365	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	西窑3箱变1	630	37.14%	0	0				-43.28%
1366	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	贵和十马路小区变电站202	315	67.56%	70.70	70.70				-42.72%
1367	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线腰荒地西台	100	59.40%	0	0		是	2025年11月	-42.19%
1368	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	新生干12右6新	400	45.60%	0	0				8.00%
1369	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区5变电站2变压器	800	15.60%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
1370	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	云杉赋3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	18.10%	0	0				36.66%
1371	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子东台支05	400	16.50%	0	0		是	2025年12月	-18.40%
1372	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青砚池1变电站1变压器	630	18.73%	449.00	449.00				-34.72%
1373	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块1号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
1374	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62左7右2	400	22.05%	271.80	271.80				0.38%
1375	和平	青年变	青年变364青文线	中国电力财务有限公司用户202配电变压器	500	106.80%	0	0	2024年6月			-46.26%
1376	铁西	历工变	历工变10470历华线	旭辉锦堂2变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
1377	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线富家分地质局支37+1右5	200	14.00%	152.00	152.00				-43.98%
1378	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北千丽水湾分5华清工程有限公司3（一站式）	200	12.00%	0	0		是	2026年12月	-24.31%
1379	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分23右8	200	10.80%	0	0				13.58%
1380	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支24右24变台	200	16.00%	148.00	148.00				-45.91%
1381	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡二期2配电室202间隔配电变压器	630	47.30%	0	0		是	2026年12月	-40.94%
1382	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线75	200	49.80%	0	0		是	2027年	6.46%
1383	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式-沈阳市沈北新区福星铝塑门窗加工厂-中尹干提	200	12.75%	0	0				33.18%
1384	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城典典2箱变配电变压器1公变	500	38.72%	0	0		是	2026年12月	-54.32%
1385	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房综合一台	200	71.70%	0	0				4.79%
1386	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭2变电站1变压器	800	9.30%	645.60	645.60				10.78%
1387	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变22号配电变压器	630	12.86%	0	0		是	2025年12月	-52.74%
1388	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期1变电站2变压器	400	27.38%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
1389	于洪	大兴变	兴富线	喜地红城1站房2变压器	630	33.78%	0	0				-43.90%
1390	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达2号变电站1号配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2027年12月	-7.90%
1391	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区2变电站201配电变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
1392	浑南	于山变	于山变756于东线	四季上东一期2号变电站202间隔配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2027年12月	87.67%
1393	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻4号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
1394	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线秀叶干282	200	45.40%	89.20	89.20				-17.94%
1395	沈北	新城子	新城子变7554农专线	长城润滑油制造有限公司（一站式）	400	62.25%	0	0		是	2026年12月	8.50%
1396	和平	花园变	花园变752花南甲线	夏宫1变电站202间隔配电变压器	800	14.70%	602.40	602.40				35.24%
1397	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期二号变电站201配电变压器	630	25.08%	0	0				-44.67%
1398	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支31左3左4	100	45.30%	44.70	44.70				-62.25%
1399	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光6箱变2变压器	630	56.19%	0	0		是		-26.81%
1400	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	老虎线7左3变台	400	8.70%	23.80	23.80				37.76%
1401	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期3号变电站2变压器	630	15.87%	467.00	467.00				-38.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1402	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	小南变电站1变压器	500	89.92%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-42.83%
1403	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村学校西	100	27.40%	62.60	62.60				-33.07%
1404	于洪	范屯变	范古线	大兴变512兴光线大兴村西南台	100	52.80%	0	0		是	2025年	-39.68%
1405	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑2箱式变电站2配电变压器	630	74.92%	0	0		是	2025年12月	-29.93%
1406	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区1变电站1变压器	630	33.52%	355.80	355.80				-41.19%
1407	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子北几4右2	400	16.65%	0	0		是	2025年12月	100.00%
1408	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线林达分23右1	100	90.00%	0	0	2024年6月	是	2027年	-9.69%
1409	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区8变电站1变压器	630	32.76%	360.60	360.60				-40.89%
1410	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线下洼子南台分支002	200	67.20%	0	0		是	2026年12月	-26.58%
1411	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾1号变电站2号变压器	630	36.19%	0	0		是		3.55%
1412	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦7箱变1变压器	800	33.00%	0	0		是		-42.40%
1413	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养后村三方棚区	200	47.20%	0	0				-49.70%
1414	康平	张强变	张强变76244沙金线	姜家东台11+1柱上变压器	100	38.40%	0	0		是	2026年12月	-36.47%
1415	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御玺3号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	400	83.10%	0	0	2024年6月			4.81%
1416	和平	花园变	花园变791夏宫线	夏宫3变电站201间隔配电变压器	630	9.84%	505.00	505.00				50.73%
1417	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	沈铁霁虹佳园2变电站202配电变压器	400	38.80%	173.20	173.20				-50.06%
1418	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线39右7变台	100	76.80%	13.20	13.20				-41.75%
1419	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际12号变电站202配电变压器	800	27.38%	0	0				-40.54%
1420	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支25加1右01变压器	50	22.80%	33.60	33.60				-46.55%
1421	于洪	马三家	马辉线	小微陆家村6	400	7.35%	0	0				9.66%
1422	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变中盘干大屯分32+1（新立变台）柱上断路器一	80	36.75%	0	0				-4.01%
1423	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期2站房2变压器	630	42.22%	301.00	301.00				-41.43%
1424	沈北	文北变	文闵乙线	10KV文闵乙线融创御景5小区变电站202配电变压器	400	3.60%	0	0				0.00%
1425	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线四纺1住宅	315	48.00%	0	0		是	2026年12月	-40.98%
1426	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰2号变电站201配电变压器	800	35.00%	0	0				-37.57%
1427	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西二西支002	50	58.60%	0	0		是	2026年12月	-41.15%
1428	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	武警边防小区箱式变电站1配电变压器	630	21.59%	0	0				-37.25%
1429	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜2箱变2配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
1430	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	虹桥新居小区变电站201变压器	500	14.40%	378.00	378.00				-40.12%
1431	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团4变电站201间隔配电变压器	500	27.20%	0	0		是	2026年12月	-40.11%
1432	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭3箱式变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0				-4.70%
1433	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	沈汽2箱变1变压器	630	17.14%	0	0		是		-83.65%
1434	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分14右3右9右9变台	100	46.40%	43.60	43.60				-68.53%
1435	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右3右22变台	100	14.40%	0	0		是	2025年12月	-19.61%
1436	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线欢洞分31右20变台	100	79.80%	10.20	10.20				-33.53%
1437	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干大鱼分14左17变台	200	36.30%	107.40	107.40				4.97%
1438	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线刘北科技园二台	200	34.20%	0	0				-18.14%
1439	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相甲线226右2+1左1	200	105.30%	0	0	2025年2月	是		45.75%
1440	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	工厂分6左4	400	79.20%	0	0		是	2027年	100.00%
1441	和平	太原变	太原变066汽配线	中铁瑞达广场变电站1变压器	800	22.50%	540.00	540.00				-55.87%
1442	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡3号变电站1变压器	400	20.40%	0	0				-43.81%
1443	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸2号配电室1号配电变压器	630	41.43%	0	0		是	2027年12月	-41.49%
1444	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园8变电站1号配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2027年12月	-37.46%
1445	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分11变台	400	44.70%	0	0		是	2025年12月	-37.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1446	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园12主变	500	34.80%	276.00	276.00				-39.41%
1447	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线蛤蚂分20+1右3	200	16.00%	0	0				-25.65%
1448	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区9变电站2变压器	630	21.33%	432.60	432.60				-40.50%
1449	东陵	上佰变	汪家乙线	汪北四台区	315	3.17%	0	0		是	2026年12月	-94.40%
1450	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	珠江雅苑小区箱式变电站1配电变压器	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	6.16%
1451	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	沙河村内4号台	200	27.90%	124.20	124.20				-31.15%
1452	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期3变电站1变压器	500	31.04%	294.80	294.80				-38.52%
1453	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区4变电站1变压器	500	19.20%	354.00	354.00				-40.63%
1454	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线43变台	400	51.60%	0	0		是	2025年12月	-44.14%
1455	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	鑫丰又一城4箱变202变压器	500	19.52%	173.20	173.20				-40.21%
1456	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	城郊乡考核改造	400	24.90%	0	0		是	2026年12月	13.03%
1457	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期3局维箱变201间隔配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-38.02%
1458	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园11主变	500	21.12%	344.40	344.40				-40.95%
1459	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘屯干185左15变台	200	60.53%	0	0				-34.48%
1460	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门1变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-39.50%
1461	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府2箱式变电站1配电变压器	800	49.50%	0	0		是	2025年12月	10.54%
1462	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线榆树堡二台支10	160	65.63%	39.00	39.00				-32.63%
1463	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和干42新阳分7右1	200	18.00%	0	0		是		-28.35%
1464	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区1变电站201	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-40.74%
1465	沈北	道义变	道义变15269偏景线	沈阳百益龙置业有限公司1变电站2变压器配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-48.92%
1466	和平	太原变	太原变082温州线	温州城31主变	630	10.67%	0	0				-38.32%
1467	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	中古分02	100	51.90%	0	0		是	2026年12月	100.00%
1468	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲3号	400	36.90%	0	0				25.78%
1469	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线榆树堡分39	160	19.88%	112.20	112.20				-32.11%
1470	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	唐轩铂金大厦2箱变201间隔配电变压器	800	40.13%	173.20	173.20				-39.64%
1471	法库	果子园	果蕴线	10kV果蕴线53(金沙河广场)	50	26.40%	0	0		是	2025年12月	-31.40%
1472	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分18右5变台	200	27.30%	0	0				-54.70%
1473	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥15箱变201配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-15.36%
1474	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线余粮村1台区	80	22.88%	53.70	53.70				-41.04%
1475	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城8变电站2配电变压器	630	12.76%	0	0		是	2025年12月	-43.17%
1476	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分24右支002	315	16.00%	0	0		是	2026年12月	-34.64%
1477	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线熊家岗支03	100	75.45%	14.55	14.55				-33.96%
1478	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线78右9变台	200	65.10%	0	0				-27.48%
1479	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平村分19	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1480	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线60左11左2	200	9.00%	0	0				98.01%
1481	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻3号变电站201间隔配电变压器	630	6.98%	0	0				100.00%
1482	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线84右2	400	32.70%	229.20	229.20				-41.06%
1483	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专129小朱家分001	30	66.00%	0	0		是	2026年12月	-39.30%
1484	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线大潘村金家街	400	177.30%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-39.87%
1485	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉马章分15	400	45.50%	0	0		是	2027年	-29.65%
1486	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左9柱上变压器	400	7.20%	0	0		是	2025年12月	-35.19%
1487	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线40左3	250	25.60%	0	0		是	2025年12月	-40.53%
1488	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线庭东干3右7变压器	200	14.00%	152.00	152.00				-37.14%
1489	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线庭东干洞庭支1变压器	200	3.60%	172.80	172.80				-95.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1490	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线66左6	315	46.35%	0	0				-39.33%
1491	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线黑岗分13左19	200	31.50%	0	0		是	2025年12月	-35.72%
1492	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干22+2公变	315	37.71%	0	0		是	2026年12月	-45.71%
1493	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干233右7左1变台	200	36.75%	106.50	106.50				-40.93%
1494	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干50加1	315	5.08%	267.50	267.50				-6.13%
1495	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	昆农乙线张工干51变压器	315	31.43%	184.50	184.50				-48.59%
1496	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分22柱上变压器	315	22.35%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
1497	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期3箱变1号变	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-42.51%
1498	和平	方型变	方型变452中兴乙线	东电振兴2变电站2号高压柜主变	630	15.56%	469.00	469.00				-44.65%
1499	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园4箱变2变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
1500	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东1箱变1站内变压器	630	43.05%	295.80	295.80				-37.77%
1501	和平	方型变	方型变456文化乙线	主变金科名苑	1600	32.81%	915.00	915.00				-40.18%
1502	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北2变电站3号高压柜2主变	400	36.60%	0	0				-41.09%
1503	沈河	展览变	展览变844展文甲线	青年3箱变1变压器	200	10.80%	0	0		是	2026年12月	-45.27%
1504	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区2变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-43.31%
1505	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	喜盈居小区变电站1变压器	500	12.80%	0	0		是	2025年12月	-39.15%
1506	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富丽园小区变电站202柜	630	50.16%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
1507	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大五区1变电站201配电变压器	630	74.92%	95.00	95.00				-41.99%
1508	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	晋斯佳苑3变电站201变压器	630	18.10%	453.00	453.00				-44.21%
1509	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑2箱变1	630	14.29%	0	0				-42.41%
1510	和平	和平变	和平变166同南甲线	新华园变电站2号高压柜1主变	400	35.50%	218.00	218.00				-46.16%
1511	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘1箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1512	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园2变电站202变压器	630	21.90%	429.00	429.00				-40.02%
1513	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭3箱变1变压器	400	26.40%	254.40	254.40				-37.27%
1514	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	嘉富小区8变电站201	500	19.60%	352.00	352.00				-29.72%
1515	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺九路小区变电站201柜	500	36.80%	266.00	266.00				-40.73%
1516	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	先达文萃2箱变1变压器	630	25.71%	405.00	405.00				-34.87%
1517	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱沙轮箱变2变压器	400	39.90%	0	0		是	2026年6月	-43.35%
1518	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	老干部小区箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1519	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城4变电站2变压器	630	22.86%	423.00	423.00				-37.63%
1520	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期2箱式变电站1配电变压器	500	47.68%	0	0		是	2025年12月	-33.76%
1521	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城四期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1522	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线65左1变台	200	39.00%	0	0				-31.87%
1523	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡鑫森润稻草公变台区	200	72.00%	36.00	36.00				0.00%
1524	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代4号变电站201间隔配电变压器	800	28.00%	0	0				-42.28%
1525	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	南李官小区变电站2变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	5.03%
1526	于洪	平罗变	平辛线	秋家村2台	400	27.90%	0	0		是	2025年	-47.94%
1527	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩4号变电站202间隔配电变压器	800	61.50%	0	0				-39.84%
1528	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村三组	200	69.80%	0	0		是	2026年6月	-27.48%
1529	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分加工厂支8	315	9.33%	0	0		是	2025年12月	100.00%
1530	大东	如意变	如意变80866如信线	铁路小区箱变(单)	315	21.27%	0	0				-33.76%
1531	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小巫拉北台	160	65.63%	39.00	39.00				-28.72%
1532	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城1变电站2变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
1533	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院2变电站2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-34.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1534	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙5小区变电站1变压器	630	28.89%	385.00	385.00				-42.62%
1535	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干111右2变台	200	34.80%	110.40	110.40				-39.38%
1536	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城三期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1537	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	八家子支7右4左4	315	12.70%	0	0		是	2025年	-8.63%
1538	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线大来虎分25左5	200	67.20%	0	0				-24.03%
1539	和平	市府变	市府变554东森线	东森2变电站1主变	630	9.14%	0	0				-48.10%
1540	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城7号变电站2号变压器	630	12.38%	489.00	489.00				-36.51%
1541	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔2站房2变压器	630	21.84%	429.40	429.40				-46.17%
1542	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区4变电站2变压器	630	16.38%	0	0		是	2025年12月	-44.17%
1543	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区1变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年	-26.79%
1544	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0一线	肖寨门肖南草洋畜牧养殖公变台区	200	30.30%	119.40	119.40				100.00%
1545	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线十间房六组台	200	22.35%	0	0		是	2025年11月	-27.34%
1546	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期3变电站1变压器	630	23.24%	420.60	420.60				-40.73%
1547	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城小区22配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-32.50%
1548	法库	双台子	双台子变045双四线	后满洲屯5队台	200	30.80%	97.34	97.34				-32.39%
1549	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-沈阳市沈北新区永顺机械铸造厂	200	2.70%	0	0		是	2026年12月	2.66%
1550	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线蛤蟆山分支18	200	31.50%	0	0				-39.93%
1551	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	10KV孝星线国字菜城小区1变电所201变压器	800	3.90%	0	0				100.00%
1552	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意茗苑变电站2站内变压器	630	17.90%	0	0		是		-38.72%
1553	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景7站房2变压器	630	28.19%	0	0				-40.65%
1554	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座2变电站1变压器	630	21.27%	433.00	433.00				-47.17%
1555	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线马莲支037	80	118.13%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-35.46%
1556	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大苇沟台分支09	100	94.50%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-30.91%
1557	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾三期4箱式变电站2配电变压器	400	46.20%	0	0		是	2025年12月	-36.82%
1558	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙沟子学伟畜禽公变台区	200	4.80%	170.40	170.40				0.00%
1559	和平	和平变	和平变166同南甲线	同南甲线44左3自维用户变压器	630	0.00%	308.30	308.30				-96.19%
1560	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立大田支05	30	0.00%	0	0				0.00%
1561	于洪	光辉变	光水线	小微永光村台	200	42.30%	95.40	95.40				17.80%
1562	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	方溪干14左10之1柱上变压器	100	41.40%	0	0		是	2025年12月	20.01%
1563	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城三期2箱式变电站2配电变压器	400	21.90%	0	0		是	2025年12月	-13.65%
1564	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	保利大都会2箱式变电站1配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
1565	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分87左7	200	88.80%	2.40	2.40	2023年9月	是	2026年	-37.89%
1566	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	苏官干小苏分19	200	25.80%	0	0		是	2027年	-38.13%
1567	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	环保家园31变压器	630	38.86%	0	0		是	2025年12月	-43.74%
1568	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	YHG 沈阳天阔新城房地产开发有限公司 202配电变压器	630	13.71%	480.60	480.60				-47.10%
1569	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都3变电站2变压器	315	0.00%	283.50	283.50				0.00%
1570	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线南荒村内	100	147.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-35.45%
1571	铁西	历工变	历工变10482历达线	景星干49	315	10.16%	0	0		是	2026年12月	-48.55%
1572	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区3变电站1变压器	500	21.60%	342.00	342.00				-45.18%
1573	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分46	80	78.00%	0	0				-21.95%
1574	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	鼎兴北苑小区AB地块变电站201间隔配电变压器	630	20.19%	439.80	439.80				-44.47%
1575	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	南塔5变电站2变压器	500	53.44%	0	0		是	2026年12月	-40.43%
1576	沈北	文北变	文闵乙线	10KV文闵乙线融创御景4小区变电站202配电变压器	400	7.60%	0	0				100.00%
1577	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府3变电站2变压器	500	19.60%	352.00	352.00				-45.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1578	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊14号变电站1变压器	500	23.20%	0	0				-45.42%
1579	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区7变电站1变压器	500	21.60%	342.00	342.00				-44.13%
1580	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干133左T2柱上断路器——站式	80	32.25%	0	0				-40.23%
1581	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大三期小区1变电站1变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-46.01%
1582	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥现代城四期2箱式变电站1配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	9.60%
1583	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工屯支明德家庭农场几10	200	14.40%	151.20	151.20				44.94%
1584	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期2变电站202变压器	315	30.86%	186.30	186.30				-36.04%
1585	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	益格清水湾二期小区1变电站2变压器	800	16.20%	590.40	590.40				15.16%
1586	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城35号变电站202配电变压器	630	50.48%	249.00	249.00				-39.57%
1587	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园2箱变202变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-21.27%
1588	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分26左1变台	100	82.50%	7.50	7.50	2022年12月			-58.95%
1589	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-8母线 配电变压器	630	15.75%	0	0		是	2026年12月	-36.01%
1590	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	甘泉变电站1变压器	400	32.40%	230.40	230.40				-40.16%
1591	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台线民屯分36右9变台	100	56.00%	0	0		是	2025年12月	-24.92%
1592	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	招商瑞园2变电站2配电变压器	630	3.81%	0	0		是	2025年12月	100.00%
1593	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村1台区	400	42.60%	0	0				-41.84%
1594	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干长河分为刚支01	200	21.90%	136.20	136.20				-36.89%
1595	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分25左4柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1596	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线玉枫采摘园分1	200	5.10%	169.80	169.80				-17.61%
1597	和平	青年变	青年变342青胜线	十二纬路202间隔配电变压器	400	82.50%	0	0	2025年6月			4.23%
1598	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡8箱式变电站1配电变压器	500	75.20%	0	0		是	2025年12月	-40.31%
1599	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线马家沟东台	315	31.75%	0	0		是	2025年11月	-32.46%
1600	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村六组照明	50	32.80%	0	0				-40.02%
1601	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村2机井	200	29.10%	122	122		是	2025年	-61.46%
1602	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老窝棚村2机井	100	36.00%	0	0		是	2025年8月	-38.53%
1603	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛干温牛分24变台	200	35.40%	109.20	109.20				-28.02%
1604	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡17号小区变电站201配电变压器	500	22.80%	0	0				-40.66%
1605	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山11号变电站201间隔(前金线)配电变压器	400	29.70%	0	0				11.33%
1606	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	君海朗郡1号变电站201间隔配电变压器	630	58.73%	0	0				-40.22%
1607	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	辽中镇住宅1变压器	630	107.43%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-37.74%
1608	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华诚2考核1变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	-40.61%
1609	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分48右2右5左6	400	27.30%	36.37	36.37				-41.08%
1610	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合2变电站2变压器	630	30.10%	0	0				-40.48%
1611	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光3箱式变电站配电变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
1612	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线昂帮牛分21左6变台	400	47.60%	169.60	169.60				-33.78%
1613	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干57右3	200	37.80%	0	0				-27.94%
1614	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	美的瀚堂2箱式变电站1配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	23.44%
1615	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期1变电站2变压器	630	0.00%	318.69	318.69				0.00%
1616	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线179右15变台	200	28.80%	0	0				-43.43%
1617	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	牡丹园变电站1号变压器	630	27.14%	0	0				-39.93%
1618	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期2局维箱变201间隔配电变压器	800	63.00%	0	0		是	2026年12月	-41.68%
1619	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线放宝分黄金支012	100	94.50%	0	0	2024年7月	是	2026年6月	-35.90%
1620	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城4变电站2变压器	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-37.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1621	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城2配电室202间隔配电变压器	630	44.95%	283.80	283.80				-41.55%
1622	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分25左7箱式变电站1配电变压器	400	55.50%	0	0		是	2025年12月	-9.92%
1623	于洪	东民变	东红线	小微东红线3号	200	8.70%	0	0				-6.17%
1624	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场3小区变电站201变压器	800	27.90%	0	0		是	2026年12月	-42.70%
1625	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期1局维变电站201配电变压器	800	9.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
1626	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区6号变电站1号配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2027年12月	-39.82%
1627	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分16右13	100	38.40%	51.60	51.60				-30.88%
1628	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区3局维变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	12.29%
1629	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	丁香湖路灯箱变（公变自维）201间隔配电变压器	100	7.60%	0	0		是	2025年12月	9.47%
1630	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区4变电站1变压器	400	33.20%	227.20	227.20				-40.97%
1631	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线马家沟西台	315	24.13%	0	0		是	2025年11月	-30.59%
1632	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园二期1局维变202配电变压器	630	41.14%	0	0		是	2026年12月	-39.74%
1633	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	翡翠熙府2箱式变电站2配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2025年12月	9.74%
1634	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域6箱变2变压器	500	28.40%	0	0		是		-45.50%
1635	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村内中台	200	36.90%	0	0		是	2025年	-34.87%
1636	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干铸造分24能效柱上变压器	400	60.90%	0	0		是	2025年12月	39.21%
1637	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期3箱变1号变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
1638	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克2号变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-42.04%
1639	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立于7左4左6	200	29.25%	0	0				10.89%
1640	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区4变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-44.58%
1641	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区8变电站2变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
1642	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品3变电站2配电变压器	500	26.80%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
1643	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	另角泡东大棚（仅换变压器）改造	100	138.60%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	11.35%
1644	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地峯尚1箱变1变压器	800	26.10%	97.50	97.50				32.67%
1645	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城6变电站1变压器	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
1646	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	南塔5变电站1变压器	630	36.06%	0	0		是	2026年12月	-41.79%
1647	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	YHG 万南干16左3城市印象201变压器	800	16.20%	0	0				-42.68%
1648	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万二组照明新	100	56.40%	33.60	33.60				0.00%
1649	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线62+1左2变台	100	81.20%	8.80	8.80	2023年7月			-52.89%
1650	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线开发区3台支03	200	20.10%	0	0		是	2026年5月	100.00%
1651	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	吉祥分18+1左1	200	28.50%	123.00	123.00				-4.48%
1652	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾4变电站2变压器	630	35.81%	341.40	341.40				-43.47%
1653	东陵	水家变	水李线	古城子回迁楼箱变1变压器	630	18.86%	10.00	10.00				-32.87%
1654	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分7+1	250	14.00%	190.00	190.00				-38.12%
1655	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区3变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-34.66%
1656	法库	大孤家	10kV大李线户庄支16北几2		100	7.80%	82.20	82.20				100.00%
1657	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵东变164陵西甲线军政分9变压器	315	16.51%	0	0		是	2025年12月	-39.44%
1658	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左3左1变压器	315	13.97%	0	0		是	2025年12月	7.33%
1659	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分31右1变台	50	81.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	12.66%
1660	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路于怡园分9右2	315	51.43%	0	0		是		-34.95%
1661	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分55左6变台	250	5.76%	210.60	210.60				-86.51%
1662	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分3柱上变压器	400	63.00%	0	0				-30.41%
1663	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	市内甲线29右3	315	36.83%	0	0				-43.10%
1664	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分31变压器	315	56.38%	0	0		是	2025年12月	-38.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1665	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干55公变	315	42.86%	0	0		是	2026年6月	-39.91%
1666	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分10+1	315	6.03%	264.50	264.50				-45.04%
1667	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线84右4+1	315	68.89%	66.50	66.50				-40.31%
1668	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干28+1公变	400	43.80%	0	0		是	2026年12月	-53.18%
1669	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干11右6变压器	500	11.76%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
1670	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线8	315	36.19%	0	0				-57.68%
1671	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线23左5	315	42.22%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
1672	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	齐贤变478保南甲线保南甲1开闭站保南甲1开闭站203保 工干保九分9	315	0.00%	283.50	283.50				-107.00%
1673	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左11之2柱上变压器	315	33.14%	0	0				-44.96%
1674	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线88#右2	315	34.92%	173.50	173.50				-36.75%
1675	铁西	重工变	重工变10870城冶线	重工变460城冶线城水干14左5A	315	50.67%	123.90	123.90				-20.91%
1676	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区2箱变2号变	800	8.70%	380	380		是	2025年12月	-40.37%
1677	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	地质宿舍箱变1号变	400	17.00%	0	0		是	2025年12月	-43.30%
1678	和平	青年变	青年变362青好线	群芳22#主变	630	44.19%	0	0				-21.14%
1679	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	圣康家园1箱式变电站1	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-44.48%
1680	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	公安局小区变电站1变压器	315	31.43%	0	0		是	2025年12月	-47.24%
1681	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑2变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
1682	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城2变电站201柜	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-35.83%
1683	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐贤八路2变电站201柜	630	31.24%	370.20	370.20				-48.45%
1684	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	保利百合花园北园1变电站201变压器	800	23.70%	530.40	530.40				-43.89%
1685	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	勋望小区1变电站201柜	630	31.75%	367.00	367.00				-42.06%
1686	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	油漆小区1变电站201	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
1687	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	部队箱变1变压器	630	11.43%	0	0				-42.78%
1688	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳3#2#变压器	800	46.20%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
1689	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期4箱变2变	630	15.56%	469.00	469.00				-45.06%
1690	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友4箱变2变压器	630	14.10%	478.20	478.20				-45.16%
1691	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华府4箱变1变	630	12.95%	485.40	485.40				-38.17%
1692	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天4箱变1变压器	630	32.00%	0	0				-34.38%
1693	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	兴工街15变电站201	250	54.80%	88.00	88.00				-39.37%
1694	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府1箱变2	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-46.41%
1695	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠3箱变1变压器	630	12.57%	487.80	487.80				-42.11%
1696	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	南里2小区变电站2变压器	630	99.37%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	-41.72%
1697	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城家园1变电站1变压器	630	25.40%	407.00	407.00				-38.91%
1698	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
1699	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	宏发住宅变电站1变压器	800	11.70%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
1700	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	欧亚变254小含乙线小含干18右6柱上变压器	315	64.13%	0	0		是	2025年12月	-37.89%
1701	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村兰园2号变电站202间隔配电变压器	630	55.87%	0	0		是	2027年12月	-35.26%
1702	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村兰园3号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
1703	苏家屯	下深变	理想线	理想新城5号变电站2号变压器	630	37.08%	0	0				-39.88%
1704	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园1箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-37.36%
1705	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利二期3变电站201配电变压器	800	40.13%	0	0				-36.75%
1706	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户变013满西线满西棚菜	50	63.60%	13.20	13.20				-42.19%
1707	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境2期3号箱变1号变压器	800	28.13%	0	0		是	2026年12月	-25.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1708	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线颐和轩3	500	24.72%	0	0		是	2025年12月	-38.24%
1709	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下7变电站2变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1710	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹佳园1变电站202配电变压器	800	16.88%	173.20	173.20				-39.35%
1711	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城1变电站202	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	4.06%
1712	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分25左1左1之4柱上变压器	315	83.05%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	31.56%
1713	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分47右11变台	200	8.30%	0	0		是	2025年12月	-75.86%
1714	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线薄荷村4台	100	328.80%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-35.25%
1715	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干张良分26左12	100	19.20%	70.80	70.80				-154.75%
1716	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区2变电站2变压器	400	35.10%	219.60	219.60				-39.42%
1717	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	有色9变电站201配电变压器	400	132.75%	0	0	2022年12月			-42.58%
1718	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线李南分10	200	86.00%	8.00	8.00	2025年4月			-28.97%
1719	法库	包家屯	包家屯	10kV包家线喇嘛沟分04	200	79.51%	0	0		是	2027年	-35.61%
1720	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区1变电站2变压器	400	28.00%	0	0		是	2025年12月	-45.50%
1721	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线坎洞分62变台	200	41.10%	23.80	23.80				-37.09%
1722	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北干中房分11右支1变压器	315	31.43%	0	0		是	2026年12月	-53.88%
1723	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分68左2	100	47.70%	42.30	42.30				-52.76%
1724	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线南土城支51	200	83.33%	0	0	2024年6月	是	2027年	-36.68%
1725	大东	如意变	如意变856如沈乙线	精锐空间箱变1变压器	400	23.60%	265.60	265.60				-39.82%
1726	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园1变电站201变压器	630	34.92%	347.00	347.00			2028年12月	-39.92%
1727	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡4变电站2变压器	630	53.33%	0	0		是	2025年12月	-32.97%
1728	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊大棚支28	50	10.50%	0	0				-34.02%
1729	于洪	得胜变	得胜线95442	银湖雅苑V街区二期1变电站1配电变压器	630	30.48%	375.00	375.00				-39.00%
1730	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	剑桥郡6号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	17.40%	0	0				0.00%
1731	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达5号变电站1号配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-12.74%
1732	于洪	东民变	东李线	和泰4小区6站房1配电变压器	630	32.00%	0	0				-41.68%
1733	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	幸福嘉园1号变电站201间隔配电变压器	800	15.38%	597.00	597.00				-7.58%
1734	东陵	世园变	世高线	世高线交通厅分17右2右3柱上变压器	400	31.50%	0	0		是	2026年12月	-39.46%
1735	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城学园里1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	23.81%	417.00	417.00				-6.75%
1736	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际7变电站1变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
1737	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分20柱上变压器	315	16.76%	0	0		是	2025年12月	-79.09%
1738	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线中柳西支08	200	34.50%	0	0				100.00%
1739	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都1变电站2变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
1740	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台村于家坟	100	99.60%	0	0	2024年6月	是	2025年9月	-44.69%
1741	东陵	世园变	世高线	天琴湾4箱变1变压器	400	20.40%	0	0		是	2026年12月	-22.99%
1742	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城6号变电站202间隔配电变压器	630	30.16%	0	0				-41.83%
1743	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	35.10%	0	0				-39.18%
1744	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分9右02	100	35.20%	54.80	54.80				-36.99%
1745	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线林达分23右4	100	62.10%	27.90	27.90				-28.48%
1746	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯排水分007	100	43.50%	0	0				-34.00%
1747	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场一期1号变电站202间隔配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年12月	2.96%
1748	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三号（微）	400	29.70%	234.04	234.04				4.97%
1749	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期2变电站1变压器	800	31.13%	0	0		是	2027年12月	-42.79%
1750	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑1变电站1变压器	800	0.00%	10.00	10.00				0.00%
1751	和平	青年变	青年变368青二线	九如巷分13	315	10.48%	0	0				-44.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1752	沈北	文北变	文闵乙线	金地峯范二期小区2变电站202配电变压器	800	9.00%	0	0				100.00%
1753	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	边城变电站2变压器	315	22.35%	0	0				-69.61%
1754	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	张村东照明（2021微）	400	25.50%	258.00	258.00				-40.86%
1755	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际11号变电站202配电变压器	800	18.60%	0	0				-43.16%
1756	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干黄家井分06左支02变压器	50	67.20%	11.40	11.40				-34.02%
1757	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景2箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1758	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜增水田支15	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-56.81%
1759	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦2变电站201变压器	630	21.33%	432.60	432.60			2028年12月	-35.14%
1760	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城3号变电站1变压器	630	26.19%	0	0		是	2027年12月	-39.70%
1761	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线高家支06	50	60.20%	0	0		是	2026年12月	-37.53%
1762	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉五组照明	100	58.20%	31.80	31.80				-43.43%
1763	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线白东分支005	200	44.37%	0	0				-30.34%
1764	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分7柱上变压器	315	64.13%	0	0		是	2025年12月	-44.07%
1765	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	沈河国税箱变1变压器	630	38.41%	325.00	325.00				-43.40%
1766	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-11母线 配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-33.63%
1767	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分46+1右3右2	200	67.80%	44.40	44.40				1.22%
1768	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	10kV兴瓷线开北分木业支南凡2	400	35.85%	216.60	216.60				27.40%
1769	沈北	王驿变	王新乙线	一站式-沈阳市沈北新区张经纬汽车配件商店-王新乙34	200	13.20%	153.60	153.60				100.00%
1770	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期1箱式变电站1配电变压器	630	54.92%	0	0		是	2025年12月	-33.34%
1771	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居13号变电站201间隔配电变压器	800	23.63%	0	0				-35.10%
1772	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城4箱变1变压器	800	44.63%	97.50	97.50				-42.97%
1773	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城8箱变1变压器	630	38.10%	97.50	97.50				-41.00%
1774	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线80右4变台	200	59.00%	0	0				-38.96%
1775	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线富拉堡支38	315	41.52%	152.70	152.70				-31.23%
1776	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	新湖美丽洲1箱式变电站1配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	16.90%
1777	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村2组照明	200	72.60%	0	0				-28.87%
1778	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	前民村内台区	250	29.76%	0	0		是	2025年12月	-32.40%
1779	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区8变电站2变压器	630	38.10%	327.00	327.00				-43.18%
1780	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	全胜变150中学线东拉拉分19左支06	100	92.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-36.77%
1781	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分13左支5变压器	50	27.20%	31.40	31.40				-50.06%
1782	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城3号变电站1号变压器	630	14.60%	0	0				-44.17%
1783	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨一委社区3机井	200	59.40%	61.20	61.20				-44.83%
1784	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井3台	100	54.40%	0	0				-56.88%
1785	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分收兵台支49左9柱上变压器	400	14.40%	10.00	10.00				17.17%
1786	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	保利天汇5箱变2变压器	630	8.25%	515.00	515.00				100.00%
1787	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光5号变电站201配电变压器	400	36.00%	0	0				-40.18%
1788	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子设施小区支二-001	80	125.63%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-17.86%
1789	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林6箱变1配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-41.32%
1790	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区6变电站1变压器	630	22.86%	423.00	423.00				-40.68%
1791	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期4变电站1变压器	500	24.40%	0	0		是	2028年12月	-42.55%
1792	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村8组新台	400	7.05%	0	0				-15.63%
1793	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园1变电站2变压器	630	21.90%	429.00	429.00				-14.41%
1794	和平	青年变	青年变368青二线	八经干青二线69	315	23.62%	0	0				-9.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1795	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线沙岗子分12左2变台	200	24.60%	0	0				-34.69%
1796	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分西支010	200	24.00%	0	0		是	2026年6月	-24.66%
1797	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期4局维箱变201间隔配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-35.71%
1798	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	歪头山分10右3	200	29.10%	121.80	121.80				0.00%
1799	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干66易家分14	400	32.40%	0	0				8.90%
1800	于洪	大兴变	兴富线	喜地红城1站房1变压器	630	20.32%	0	0				-41.56%
1801	于洪	光辉变	光东线	小微八栋房5台区	400	18.60%	285.60	285.60				-112.27%
1802	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城2变电站2变压器	800	28.13%	0	0		是	2027年12月	-42.07%
1803	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分13+1右3	200	28.50%	0	0				0.82%
1804	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线李成支02	100	65.10%	0	0		是	2026年12月	-27.94%
1805	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干机关分25左支04柱上变压器	400	119.70%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-42.63%
1806	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分50右16变台	200	30.00%	120.00	120.00				36.59%
1807	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区2变电站1变压器	400	14.80%	300.80	300.80				-54.24%
1808	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分073	200	54.00%	0	0		是	2027年	-33.77%
1809	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡村综合一台	200	32.20%	115.60	115.60				-50.52%
1810	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦1小区变电站201变压器	630	10.16%	503.00	503.00			2028年12月	21.42%
1811	苏家屯	下深变	理想线	理想新城7号变电站2号变压器	400	61.50%	0	0				-37.73%
1812	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城9号变电站2变压器	630	23.37%	0	0				-41.38%
1813	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微沙河	200	47.40%	85.20	85.20				-45.97%
1814	沈北	孝信变	孝科线	中金朗悦小区1变电站201配电变压器	630	11.43%	0	0				100.00%
1815	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓小区5箱变1变压器	800	18.30%	97.50	97.50				12.76%
1816	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线57	200	92.70%	0	0	2025年6月			100.00%
1817	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村5号变电站2号配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2027年12月	-42.00%
1818	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村6号变电站1号配电变压器	500	32.40%	0	0		是	2027年12月	-30.54%
1819	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	乾景花园2箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-35.54%
1820	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	锦绣华苑小区1变电站2变压器	630	10.10%	0	0		是	2025年12月	-39.79%
1821	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大珺睿府2号变电站2号配电变压器	800	3.38%	0	0				100.00%
1822	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城13号变电站202配电变压器	500	45.44%	222.80	222.80				-37.16%
1823	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	富兴公司（2022微）	400	31.80%	232.80	232.80				-29.21%
1824	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居6变电站1变压器	500	27.20%	0	0				-35.50%
1825	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线高屯支32变台	200	32.40%	115	115		是	2025年12月	-28.41%
1826	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸3箱式变电站1配电变压器	500	40.00%	0	0		是	2025年12月	-37.21%
1827	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线50	100	58.00%	0	0				-112.89%
1828	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分52变台	100	56.40%	33.60	33.60				-39.00%
1829	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分25柱上变压	400	68.25%	0	0				-45.83%
1830	开发	洞庭变	洞庭变55770吉利甲线	大坝甲线李官干大坝分14变压器	100	65.60%	24.40	24.40				-27.69%
1831	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线56	200	49.00%	82.00	82.00				-42.12%
1832	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4左3左1之1柱上变压器	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-43.31%
1833	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南甲线74	315	29.52%	0	0				-43.05%
1834	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右8左6	400	66.00%	0	0		是		-3.48%
1835	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分7左3	315	42.16%	0	0				-33.28%
1836	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线86+1左1	200	33.80%	0	0		是	2026年	5.33%
1837	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	老干部住宅小区2箱变1号变	630	22.22%	380	380		是	2025年12月	-35.69%
1838	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二5箱变1号变	630	13.02%	363.72	363.72				-44.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1839	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活4箱变2号变	500	29.20%	0	0		是	2025年12月	-43.76%
1840	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华市场小区1变电站202柜	500	12.16%	389.20	389.20			2028年12月	-44.63%
1841	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园2箱变1变	800	6.90%	664.80	664.80				-37.98%
1842	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明2变电站201	630	31.11%	371.00	371.00			2028年12月	-45.96%
1843	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	锦绣华庭2箱变1变	630	11.43%	495.00	495.00				-43.60%
1844	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期3箱变2变压器	630	28.57%	387.00	387.00				-39.17%
1845	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科Ⅲ期2箱变2变压器	630	27.30%	395.00	395.00				-44.12%
1846	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城6箱变站1变压器	630	18.73%	0	0		是		-43.94%
1847	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义3箱变2变	630	12.95%	485.40	485.40				-43.14%
1848	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城2变电站1变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
1849	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	北苑明珠1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1850	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	环际1箱变2号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-46.68%
1851	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干34右11	100	68.40%	21.60	21.60				-66.87%
1852	东陵	麦子屯	麦孙线	麦孙线王启分18右4柱上变压器	200	34.50%	111.00	111.00				15.09%
1853	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊16号变电站1变压器	630	33.02%	0	0				-47.51%
1854	于洪	化学变	化西乙线	小微化西乙线1台	200	66.60%	0	0				13.32%
1855	于洪	光辉变	光专线	开隆村高家小微	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
1856	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线老村	315	44.44%	0	0		是	2025年8月	-55.87%
1857	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分杜村支10变台	200	39.60%	101	101		是	2025年12月	-47.13%
1858	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	安图大厦1主变	630	94.86%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-19.66%
1859	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	新台子大棚	315	28.38%	0	0		是	2026年12月	-41.84%
1860	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线民屯支07	400	86.70%	0	0	2023年10月	是	2025年12月	-17.32%
1861	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期2号配电室202间隔配电变压器	630	23.17%	421.00	421.00				-44.67%
1862	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居1号变电站201间隔配电变压器	630	13.02%	0	0				19.73%
1863	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居3号变电站201间隔配电变压器	630	16.51%	0	0				22.29%
1864	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园小区2变电站1变压器	800	42.75%	378.00	378.00				-43.55%
1865	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡8.14新1	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
1866	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	香峪兰溪二期1箱变203配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	-35.56%
1867	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干53+1左5	200	63.00%	0	0		是	2027年	-22.99%
1868	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨雅洞支5变台	400	14.10%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
1869	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线275右4变台	50	91.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-36.06%
1870	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意明珠变电站2站内变压器	500	19.84%	0	0		是		-38.72%
1871	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线郭家分16左3变台	200	12.90%	23.80	23.80				0.00%
1872	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线沙家支14	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-29.34%
1873	于洪	五金变	五兰乙线	繁荣村西荒3台区	400	130.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-44.78%
1874	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方棚城16箱变2变压器	630	30.48%	0	0		是		-40.25%
1875	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	美村1号变电站2变压器	630	14.92%	0	0				-41.99%
1876	沈北	道义变	道义变15257道商线	太湖明珠花园1期1变电站201配电变压器	800	30.75%	474	474		是	2026年12月	-158.46%
1877	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区2号箱1号变压器	630	26.35%	401.00	401.00				-42.89%
1878	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园5变电站1变压器	630	24.44%	0	0				-38.67%
1879	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都2变电站2变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	22.12%
1880	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组1变电站201配电变压器	800	17.40%	581	581		是	2026年12月	29.56%
1881	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都17号变电站201间隔（施站线）配电变压器	630	22.54%	0	0				67.19%
1882	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙54左2	250	40.80%	0	0		是	2026年	-39.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1883	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之8柱上变压器	315	49.21%	0	0		是	2025年12月	-42.51%
1884	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	公园印象1号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	48.90%	0	0				-2.62%
1885	沈北	道义变	道义变15289雷明线	沈阳蒲河房地产开发有限公司（正良嘉园）3箱变1号配 电变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-39.45%
1886	于洪	马三家	马辉线	三台子东台	315	48.25%	0	0				-44.84%
1887	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线于桥分16右6+1柱上变压器	200	73.50%	0	0		是	2026年12月	18.05%
1888	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线达子营东台	100	50.00%	0	0		是	2025年11月	-38.90%
1889	于洪	曹家变	曹漠线	鑫余华府2变电站1配电变压器	630	15.87%	467.00	467.00				-35.58%
1890	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干26	315	22.54%	212.50	212.50				-28.68%
1891	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线55右5柱上变压器	400	27.90%	0	0		是	2025年12月	-32.33%
1892	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座3箱变2变压器	630	24.76%	411.00	411.00				-41.12%
1893	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期2号变电站1变压器	315	29.21%	191.50	191.50				-43.38%
1894	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村3箱变2变压器	630	25.40%	0	0				-43.59%
1895	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾1号变电站2变压器	400	19.60%	10.00	10.00				-30.16%
1896	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区10变电站1变压器	400	42.00%	192.00	192.00				-38.48%
1897	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院3箱变1变压器	400	33.20%	0	0		是	2025年12月	-45.11%
1898	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	大庆干44左4右1	200	30.00%	120.00	120.00				-43.86%
1899	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十三号变电站1变压器	400	28.80%	0	0				-40.05%
1900	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线7左1变台	200	38.70%	0	0				0.00%
1901	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡10号小区变电站1号变压器	630	29.71%	0	0				-41.39%
1902	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣村7台	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	7.07%
1903	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高达连D分04	315	47.43%	134.10	134.10				-34.36%
1904	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	英雄公园2箱式变电站1配电变压器	100	25.20%	0	0		是	2025年12月	44.22%
1905	于洪	得胜变	得专线95440	荣盛*幸福大道2站房1变压器	630	44.19%	288.60	288.60				-39.57%
1906	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三东照明1、2组照明（微）	200	32.70%	114.60	114.60				-57.70%
1907	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城一期换热站	630	29.21%	383.00	383.00				100.00%
1908	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区4变电站201间隔配电变压器	630	48.57%	0	0		是	2028年12月	-43.00%
1909	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	武警驻沈公寓箱式变电站2配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	-36.26%
1910	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干沙场分19右8左22+1	100	44.00%	46	46				-38.53%
1911	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅24变电站1变压器	630	20.63%	0	0				-38.32%
1912	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线二台子西北甲10	160	41.25%	78.00	78.00				-32.50%
1913	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干33左2加1	315	10.16%	251.50	251.50				-33.58%
1914	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	沈铁彩虹佳园6变电站202配电变压器	630	34.29%	173.20	173.20			2028年12月	-38.31%
1915	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖东望府1箱变2变压器	630	7.30%	0	0				100.00%
1916	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期3号变电站1号变压器	630	36.95%	0	0		是	2027年12月	-45.55%
1917	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线富家分地质局支23	100	19.20%	70.80	70.80				-40.27%
1918	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	达连村西台	400	128.70%	0	0	2022年12月	是	2025年	-36.25%
1919	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区12变电站1变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-14.55%
1920	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线振兴分3变台	200	93.90%	0	0	2025年6月			0.00%
1921	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	夏堡子北台照明	200	66.30%	0	0				-34.98%
1922	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文华北1支6	200	70.80%	0	0		是	2026年12月	-33.55%
1923	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子7.8队台	50	105.60%	0	0	2024年5月	是	2025年11月	-37.65%
1924	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里6号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	630	16.83%	0	0				3.57%
1925	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊马三家1井公变台区	50	36.00%	27.00	27.00				-69.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1926	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园20号小区变电站202配电变压器	500	20.80%	0	0				16.60%
1927	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸三期2箱式变电站配电变压器	630	37.59%	0	0		是	2025年12月	-38.51%
1928	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干74变台	80	58.13%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
1929	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平南二台（新）	400	13.80%	0	0				8.75%
1930	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线河套分30左6变台	100	66.30%	24	24		是	2025年12月	-29.16%
1931	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	下深变280下深乙线下深乙线88	250	9.44%	0	0				-152.71%
1932	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居1变电站1变压器	630	57.78%	0	0		是	2025年12月	-39.40%
1933	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分86左2	200	10.80%	0	0				-26.05%
1934	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区9变电站1变压器	400	26.50%	254.00	254.00				-40.98%
1935	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜4号箱式变电站1号配电变压器	630	21.67%	430.50	430.50				-47.73%
1936	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相干107左2	200	34.80%	0	0				-35.87%
1937	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干41右5	400	10.35%	318.60	318.60				-18.99%
1938	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线畜牧局分4（畜牧局家属楼）	200	69.90%	40.20	40.20				-52.95%
1939	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民新城总开闭站2环网柜3箱变变压器配电变压器	630	9.76%	0	0		是	2026年12月	-40.26%
1940	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	于家分30左16右1	200	89.70%	0.60	0.60	2022年12月	是	2026年	-43.58%
1941	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线上柳分11	100	72.20%	0	0		是	2026年12月	-33.75%
1942	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府1号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	41.70%	0	0				-15.81%
1943	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线乡约支018含光伏	200	52.73%	74.55	74.55				-23.44%
1944	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	八家子线八家子干32	400	38.75%	205.00	205.00				-31.87%
1945	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	和平上和城3号变电站201间隔（北官线）配电变压器	630	15.87%	0	0				33.61%
1946	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居2箱变2变压器	500	42.80%	0	0				-40.88%
1947	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	罗圈照明（改2021）	400	43.20%	187	187		是	2025年	-24.59%
1948	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	颐和轩2201配电变压器	315	48.89%	0	0		是	2025年12月	-38.17%
1949	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	房产7楼配电变压器	400	36.40%	214.40	214.40				-39.36%
1950	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙2箱变2变压器	500	19.52%	352.40	352.40				-40.98%
1951	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期1号变电站2变压器	630	11.27%	496.00	496.00				-42.31%
1952	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区5变电站1变压器	500	26.88%	0	0		是	2028年12月	-38.12%
1953	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区4号变电站2号配电变压器	400	37.60%	0	0		是	2027年12月	-37.97%
1954	和平	和平变	和平变148和铁甲线	九州御峯小区1变电站201间隔配电变压器	630	19.37%	445.00	445.00				-5.28%
1955	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线小狐狸沟台	100	24.30%	0	0		是	2025年11月	-37.23%
1956	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居7箱变201间隔配电变压器	630	17.52%	456.60	456.60				-37.87%
1957	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	皇姑乙线皇姑干鸟市分14+1柱上变压器	400	37.50%	0	0		是	2025年12月	-46.15%
1958	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园2号变电站2号变压器	630	12.95%	0	0				-45.82%
1959	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地5号变电站1变压器	400	49.00%	0	0				-42.64%
1960	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期3箱式变电站1配电变压器	800	35.50%	0	0		是	2025年12月	-38.61%
1961	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林南线29右2	400	25.50%	258.00	258.00				6.47%
1962	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区3变电站1变压器	630	26.67%	399.00	399.00				-37.10%
1963	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前大棚北台nz（仅换变压器）改造	400	46.25%	0	0				25.72%
1964	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥13箱变201配电变压器	630	46.98%	0	0		是	2026年12月	-20.04%
1965	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园5箱变2变压器	630	58.10%	0	0				-41.39%
1966	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干180变台	100	41.10%	48.90	48.90				-38.36%
1967	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地2小区变电站1变压器	500	28.48%	307.60	307.60				-45.14%
1968	于洪	大潘变	大祝线	正宸弘泽湾二期站房1变压器	400	27.00%	0	0				-38.03%
1969	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春六期4变电站202变压器	630	27.05%	396.60	396.60			2028年12月	-34.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1970	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园2变电站1变压器	400	68.50%	0	0		是		-28.65%
1971	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景4变电站1变压器	630	38.86%	322.20	322.20				-39.86%
1972	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊三家村南台公变台区	400	9.30%	322.80	322.80				-8.62%
1973	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期3变电站1号配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2027年12月	-52.91%
1974	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场3变电站202配电变压器	630	5.71%	531.00	531.00				72.55%
1975	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁1号箱变变压器配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-47.31%
1976	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分7右3	400	68.00%	0	0				-43.74%
1977	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线金融开闭站金融金融1柱上变压器	315	10.16%	0	0		是	2025年12月	-45.33%
1978	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右15右2	315	28.25%	0	0				-46.75%
1979	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分6	315	20.95%	217.50	217.50				-42.51%
1980	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干12变压器	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-47.09%
1981	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线94右1	315	43.49%	0	0		是	2026年	-40.58%
1982	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军干贸易分6左6公变	400	41.00%	0	0				-47.32%
1983	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	万中干44公变	315	102.54%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.51%
1984	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干36	200	6.00%	168.00	168.00			2028年12月	-51.10%
1985	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线北分19左4之1柱上变压器	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	-44.58%
1986	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和陆干68左6	315	51.75%	0	0		是		-35.35%
1987	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分10右4	315	66.67%	0	0				-48.72%
1988	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	公安2箱变1	400	35.00%	0	0		是	2025年12月	-54.78%
1989	大东	望花变	望花变70242上园乙线	日丰佳苑箱式变电站2站内变压器	315	16.25%	0	0				-45.58%
1990	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	保工小区变电站201柜	630	34.29%	351.00	351.00			2027年12月	-43.01%
1991	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园1变电站201变压器	400	29.20%	0	0		是	2028年12月	-40.03%
1992	大东	毛君变	毛君变946毛光线	东城1箱变1变压器	630	16.19%	465.00	465.00				-35.65%
1993	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	新湖北国之春五期B区2变电站201变压器	630	30.10%	377.40	377.40			2028年12月	-43.85%
1994	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地12主变	800	27.00%	504.00	504.00				-36.11%
1995	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	万能国宅主变	400	15.20%	0	0				-42.37%
1996	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景1号变电站1号变压器	500	30.80%	0	0		是	2027年12月	-44.04%
1997	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村4号变电站2变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-44.59%
1998	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工2箱变2变压器	630	26.41%	400.60	400.60				-44.20%
1999	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光2箱变1站内变压器	500	22.00%	0	0				-43.19%
2000	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天2箱变1变压器	630	59.81%	0	0				-41.03%
2001	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城13号变电站1号变压器	630	19.37%	445.00	445.00				-41.88%
2002	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠7箱变1变压器	630	12.57%	487.80	487.80				-45.20%
2003	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都11箱变1变压器	630	21.90%	429.00	429.00				-41.91%
2004	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯2箱变1变压器	630	19.05%	447.00	447.00				-40.02%
2005	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期3变电站201变压器	630	28.25%	389.00	389.00			2028年12月	-45.63%
2006	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	桂花南变电站1号变压器	500	79.60%	0	0		是	2026年	-47.19%
2007	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义1小区箱变2站内变压器	630	18.73%	449.00	449.00				-41.00%
2008	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城2变电站202变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
2009	于洪	大潘变	大岳线	小微大潘村北岗子1台	400	52.80%	70.00	70.00				0.00%
2010	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	民强箱变A站内变压器	630	57.46%	205.00	205.00				-42.49%
2011	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区3变电站1变压器	800	31.20%	0	0		是	2025年12月	-28.88%
2012	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园5号变电站2号变压器	630	30.86%	0	0				-39.05%
2013	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代4号变电站202间隔配电变压器	800	17.20%	0	0				-33.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2014	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村三组大棚	50	32.80%	0	0				-23.57%
2015	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线古坨子分39右18柱上变压器	100	57.30%	32.70	32.70				-37.31%
2016	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园3变电站2变压器	400	46.40%	0	0				-30.21%
2017	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	牧彤兽药公变台	200	22.80%	134.40	134.40				100.00%
2018	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇西线十东分16	250	48.00%	0	0		是	2028年	-22.07%
2019	沈北	新城子	新城子变7554农专线	一站式服务-东飞养殖厂	200	27.00%	0	0		是	2026年12月	47.92%
2020	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专线岳士B分支20岳士B台	315	27.62%	0	0		是	2026年12月	7.13%
2021	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房九组照明	100	86.60%	3.40	3.40	2025年4月			-38.25%
2022	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分75左2	200	7.50%	0	0		是	2027年	-2.29%
2023	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	誉澜颂1变电站1变压器	800	17.10%	0	0				46.50%
2024	康平	城南变	城南变2514铸造线	所内分2柱上变压器	200	25.20%	129.60	129.60				17.14%
2025	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	汇景锦绣潢南2变电站2变压器	630	4.44%	0	0				100.00%
2026	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干34左1	400	45.00%	0	0		是	2026年	100.00%
2027	苏家屯	雪松变	雪松变60590松沈乙线	云和天境2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	6.03%	0	0				100.00%
2028	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期2变电站2号变压器	500	58.88%	155.60	155.60				-38.22%
2029	于洪	得胜变	得胜变	竹胜园3变电站2变压器	630	19.37%	445.00	445.00				-37.85%
2030	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区1变电站1变压器	630	25.08%	409.00	409.00				-42.92%
2031	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区1变电站2变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-38.89%
2032	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干大鱼分14左15右9变台	200	0.00%	180.00	180.00				-21.67%
2033	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园1变电站1变压器	630	18.03%	0	0		是	2025年	-43.54%
2034	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府6变电站1变压器	400	12.75%	0	0		是	2025年12月	-48.46%
2035	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期1变电站1配电变压器	500	33.60%	0	0				-35.17%
2036	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	站前乙线10左1	400	23.40%	0	0				100.00%
2037	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线排水1	160	99.75%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-39.92%
2038	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	剑桥郡5号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	27.00%	504.00	504.00				0.00%
2039	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线张家分05	100	69.15%	0	0				-33.20%
2040	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司（华强城二期2-1期住宅）1201配电变压器	630	43.94%	0	0		是	2026年12月	-44.07%
2041	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	幸福嘉园2号变电站201间隔配电变压器	630	19.68%	443.00	443.00				-31.98%
2042	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯大棚台（新）	400	20.70%	277.20	277.20				0.00%
2043	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南干75	250	69.76%	0	0		是	2027年	-36.57%
2044	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干70左6	200	16.50%	147.00	147.00				-44.02%
2045	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城2箱式变电站2配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-33.64%
2046	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右20	100	70.00%	1.73	1.73				-31.83%
2047	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线郭发大棚07	30	31.33%	17.60	17.60				-54.33%
2048	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区1变电站2变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-50.26%
2049	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微车家东南台	200	6.90%	166.20	166.20				100.00%
2050	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干116左1	100	67.50%	22.50	22.50				-59.33%
2051	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期2变电站2变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
2052	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	城东干5大华旧物（一站式）	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
2053	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线48+1	400	80.40%	0	0	2025年6月			100.00%
2054	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城小区三期3箱式变电站201配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2027年12月	-42.64%
2055	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期1变电站201间隔配电变压器	500	40.80%	0	0		是	2027年12月	-39.04%
2056	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线二台子分44#	315	3.43%	0	0		是	2026年12月	-33.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2057	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院1号变电站202间隔配电变压器	800	3.25%	694.00	694.00				66.27%
2058	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	万科大都会公元2箱式变电站1配电变压器	800	30.00%	0	0				-19.99%
2059	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城18变电站2号变压器	630	10.92%	498.20	498.20				-36.91%
2060	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期7变电站201开关柜	630	31.43%	369.00	369.00				-41.83%
2061	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区5变电站变压器	400	32.80%	228.80	228.80				-47.45%
2062	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园3变电站201配电变压器	500	66.40%	118.00	118.00				-40.85%
2063	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园22主变	630	14.48%	475.80	475.80				-52.64%
2064	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线39右03	400	6.00%	336.00	336.00				-39.54%
2065	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	闵家一组大棚（2021微）	200	16.20%	147.60	147.60				-40.76%
2066	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线075	200	43.95%	92.10	92.10				-30.23%
2067	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城9号变电站202间隔配电变压器	800	11.63%	0	0				-39.81%
2068	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期3箱式变电站1配电变压器	800	15.38%	0	0		是	2025年12月	-34.47%
2069	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场北区9小区变电站201配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2027年12月	89.25%
2070	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支11加1左03变压器	100	31.80%	58.20	58.20				-51.22%
2071	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖东望府3箱变2变压器	800	1.20%	0	0				100.00%
2072	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区1变电站201间隔配电变压器	630	52.70%	0	0		是	2027年12月	-37.74%
2073	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期3组维变电站201配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	90.66%
2074	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区5变电站1变压器	630	25.08%	409.00	409.00				-39.38%
2075	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线高山子照明	160	41.81%	77.10	77.10				-40.77%
2076	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	总参住宅21变压器	400	20.00%	0	0				-42.28%
2077	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分087	100	59.10%	0	0		是	2025年	-37.98%
2078	辽中	敖司牛	敖司牛变1228金属线	城郊白家村大棚公变台区	30	109.50%	0	0	2022年12月	是	2025年	-48.89%
2079	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园4变电站201变压器	800	19.00%	568.00	568.00				-45.18%
2080	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城6号变电站202配电变压器	400	29.20%	0	0				-17.75%
2081	和平	青年变	青年变366青北线	青北线79左2	400	24.60%	0	0				100.00%
2082	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际5号变电站201配电变压器	800	19.00%	0	0				-37.83%
2083	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所4箱式变电站1配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-45.68%
2084	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区1变电站2变压器	500	32.80%	0	0		是	2025年12月	-45.17%
2085	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡三期3小区箱式变电站2配电变压器	630	12.38%	0	0				100.00%
2086	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	沈铁幸福邸变电站201间隔（南站甲）配电变压器	630	20.00%	0	0				100.00%
2087	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区2变电站配电变压器	800	33.75%	0	0		是	2025年12月	21.67%
2088	沈北	道义变	道义变	吾悦B1B2小区4变电站202配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	16.48%
2089	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区9变电站2变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-42.32%
2090	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家棚菜分台	200	17.70%	0	0				16.09%
2091	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分16柱上变压器	250	49.28%	0	0		是	2025年12月	-48.92%
2092	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑4箱变1	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-45.14%
2093	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	龙湾北台	315	49.02%	0	0		是	2026年12月	-28.58%
2094	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	七南西台照明	400	103.80%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-39.30%
2095	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线前板分18左8变台	200	78.20%	24	24		是	2025年12月	-22.34%
2096	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干165+1右1	200	34.20%	111.60	111.60				100.00%
2097	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干61右1变台	200	60.90%	0	0		是	2025年12月	41.11%
2098	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分47变台	100	58.20%	0	0				-37.21%
2099	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城B区变电站2变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-41.71%
2100	和平	青年变	青年变342青胜线	南四经分19	400	44.00%	0	0		是	2025年10月	-37.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2101	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分13左支2变压器	100	51.30%	38.70	38.70				-49.57%
2102	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘南村4机井	200	57.80%	64	64		是	2025年10月	-45.42%
2103	铁西	重工变	重工变10844重新线	翡翠新都会1变电站202间隔配电变压器	800	51.30%	309.60	309.60				2.72%
2104	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期2站房1配电变压器	800	35.63%	435.00	435.00				-41.30%
2105	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干34+1右1柱上变压器	315	8.57%	0	0		是	2025年12月	-42.27%
2106	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分29右16左10	200	21.00%	0	0				-9.26%
2107	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期1小区变电所配电变压器202	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	25.13%
2108	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城4号变电站2号变压器	630	43.43%	0	0		是	2025年12月	-34.02%
2109	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	大厦西分14柱上变压器	315	18.10%	0	0		是	2025年12月	-103.52%
2110	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园2号变电站1号变压器	630	9.52%	0	0				-43.86%
2111	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分157左1柱上变压器	200	16.80%	10.00	10.00				100.00%
2112	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团4变电站201变压器	500	57.60%	162.00	162.00				-41.70%
2113	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期1变电站201配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2026年12月	-23.62%
2114	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	英窝支16	200	29.10%	121.80	121.80				-45.54%
2115	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线三台子村内	315	48.57%	0	0				-51.78%
2116	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期4变电站201间隔配电变压器	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-39.51%
2117	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连分陶连西台支2	200	25.20%	0	0		是	2026年12月	-29.91%
2118	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线乔家分20变台	200	15.90%	0	0				-38.30%
2119	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	龙湖天奕1配变站1变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	4.93%
2120	于洪	曹家变	曹工线	中南世纪城三期1箱变2变压器	400	30.90%	236.40	236.40				-40.98%
2121	和平	和平变	和平变198和一乙线	裕沁府小区变电站1变压器	500	33.60%	282.00	282.00				-40.91%
2122	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	万象云玺1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	58.20%	0	0				5.59%
2123	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区2变电站2变压器	400	20.80%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
2124	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城3箱变1变压器	800	45.00%	360.00	360.00				-41.08%
2125	于洪	家俱变	俱兰甲线	光伸1变电站2变压器	630	49.21%	0	0				-41.26%
2126	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里5号变电站201配电变压器	630	43.17%	0	0				-40.70%
2127	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干134左支1一站式	200	9.30%	0	0				-208.11%
2128	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村五组大棚	80	48.75%	0	0				-42.65%
2129	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园7号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0				-41.04%
2130	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期3变202	500	23.68%	331.60	331.60				-38.28%
2131	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线27左2+2变压器	400	69.30%	0	0		是	2026年12月	-22.93%
2132	东陵	水家变	水孙乙线	yhg 东亚国际城3箱式变电站1号变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-44.11%
2133	于洪	光辉变	光水线	小微九十八宿舍二	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
2134	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期5号箱式变电站2号配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-43.31%
2135	铁西	重工变	重工变10880重天线	天易晶城五期1变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
2136	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园1变电站1变压器	630	17.27%	458	458		是	2025年12月	-36.97%
2137	法库	柏家沟	柏和线	10千伏柏和线154	100	47.00%	0	0		是	2025年12月	-31.97%
2138	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地综合照明（2021微）	200	13.20%	153.60	153.60				6.58%
2139	于洪	曹家变	曹大甲线	凯怡阳光三期变电站1变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年	-38.89%
2140	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥4箱变202配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2026年12月	-22.73%
2141	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	沈阳港联房地产开发有限公司（住宅商业-顶盛国际花园一期B-1、B-2地块）1配电变压器	630	35.56%	0	0				-40.12%
2142	铁西	肇工变	肇工变10162浆北线	万科蓝山二期1变电站202间隔配电变压器	630	29.21%	383.00	383.00				-39.18%
2143	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左16加1	200	136.50%	0	0	2022年12月	是	2026年2月	-20.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2144	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线中街支01	200	60.25%	0	0		是	2026年12月	-28.13%
2145	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线长发几60	400	9.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2146	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	舍宅分10右16柱上变压器	315	27.43%	0	0		是	2025年12月	-45.78%
2147	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期1箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
2148	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干次于分34右27变台	200	41.70%	0	0		是	2025年12月	-71.45%
2149	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线榛子东	200	67.40%	0	0				-39.58%
2150	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区1箱式变电站1配电变压器	800	15.75%	0	0				-39.27%
2151	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干55右8柱上变压器	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	6.26%
2152	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城14号变电站)202配电变压器	500	45.12%	224.40	224.40				-38.77%
2153	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区1变电站1变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-35.67%
2154	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分14右02	100	76.80%	13.20	13.20				-36.28%
2155	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星乙线景星干33柱上变压器	400	21.30%	274.80	274.80				52.86%
2156	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线14右2	400	48.40%	0	0		是	2025年12月	-37.28%
2157	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干33柱上变压器	400	22.80%	268.80	268.80				-24.51%
2158	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右3左6变压器	315	84.32%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-44.81%
2159	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干11	315	53.33%	1.73	1.73				-42.38%
2160	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分11	250	77.76%	0	0				-47.53%
2161	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三家分15右10	100	81.90%	0	0	2022年12月	是		-33.09%
2162	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	羊农甲线羊吉干17右3变压器	315	27.94%	195.50	195.50				-37.74%
2163	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干26	200	41.20%	0	0				-41.76%
2164	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左1右1	315	37.84%	0	0				-39.19%
2165	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分12公变	400	47.60%	0	0		是	2026年12月	-43.34%
2166	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干27柱上变压器	200	26.40%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
2167	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线卫星分20右5	100	29.40%	60.60	60.60				-45.29%
2168	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线51	200	52.80%	74.40	74.40				-11.00%
2169	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干文铁分17加1	400	40.05%	0	0		是		-51.50%
2170	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干85左3	315	22.22%	0	0		是	2027年12月	-40.58%
2171	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主分4	200	50.00%	0	0				-48.01%
2172	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右7左1	315	26.41%	0	0		是	2027年12月	-40.09%
2173	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干126公变1	315	73.02%	0	0		是	2026年12月	-42.19%
2174	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	欧亚变266平罗乙线平罗干49柱上变压器	315	37.46%	0	0		是	2025年12月	-29.85%
2175	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	老干部住宅小区1箱变2号变	630	25.40%	380	380		是	2025年12月	-47.96%
2176	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二2箱变2号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
2177	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活1箱变1号变	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	-38.65%
2178	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城11箱变2变压器	800	12.00%	624.00	624.00				-44.17%
2179	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职2箱变1号变	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
2180	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园6小区变电站2变压器	630	0.00%	169.74	169.74				-42.55%
2181	和平	青年变	青年变368青二线	2主变三八里2	630	29.84%	0	0				-43.73%
2182	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	吴辰苑小区4变电站201	630	30.79%	373.00	373.00				-40.34%
2183	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园1变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
2184	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲2箱变1号变	500	26.88%	0	0		是	2025年12月	-27.47%
2185	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园1箱变1变	630	8.57%	513.00	513.00				-47.43%
2186	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富4变电站201	400	70.50%	78.00	78.00				-43.88%
2187	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富6变电站201	630	44.13%	289.00	289.00				-42.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2188	沈河	长青变	长青470长萃甲线	奚林2箱变2变压器	400	39.90%	200.40	200.40				-42.72%
2189	开发	宁官变	宁官变95066宁中甲线	友谊城小区2变电站1变压器	500	10.00%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
2190	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情3变电站201柜	630	18.73%	0	0		是	2027年12月	-46.36%
2191	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和平新村箱变2	400	78.40%	46.40	46.40				-37.75%
2192	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山1箱变2	500	23.04%	0	0		是	2025年12月	-40.80%
2193	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙河子二2箱变1变	400	51.60%	0	0				-44.30%
2194	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区18箱变1号变	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-33.75%
2195	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区24号箱变2号变	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-37.72%
2196	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升B2变电站2变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
2197	于洪	得胜变	得山线95478	友谊城3变电站2变压器	630	16.25%	0	0				-34.38%
2198	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都7变电站202	500	32.32%	288.40	288.40				-41.99%
2199	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主分8右1	315	49.21%	0	0				-41.11%
2200	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都10变电站202	630	25.71%	405.00	405.00				-43.95%
2201	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地小区公变台区	200	7.50%	165.00	165.00				0.00%
2202	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干12+2公变	315	65.08%	0	0		是	2026年12月	-29.59%
2203	于洪	大兴变	兴富线	喜地红城3站房1变压器	630	19.05%	0	0				-41.80%
2204	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十二号(微)	400	33.30%	226.80	226.80				27.06%
2205	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十七号(微)	400	29.40%	234.04	234.04				11.72%
2206	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	水泥厂支11柱上变压器	400	6.75%	0	0		是	2025年12月	-4.68%
2207	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城3变电站202	630	16.00%	0	0		是	2027年12月	-37.04%
2208	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶窑干146右24变台	200	28.30%	123.40	123.40				-34.76%
2209	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干107+0右2	200	74.70%	0	0		是	2026年	16.15%
2210	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线造纸厂北考核	200	86.40%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-29.99%
2211	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团1变电站201变压器	630	49.90%	252.60	252.60				-41.20%
2212	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	香峪兰溪二期3箱变201配电变压器	500	20.16%	0	0		是	2026年12月	-41.20%
2213	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	YHG 沈阳盈达房地产开发有限公司配电变压器	630	44.13%	289.00	289.00				-42.94%
2214	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城3号202配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-25.78%
2215	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市市3变电站2号主变	800	20.63%	0	0				-35.93%
2216	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分新村支14右4变台	200	106.80%	0	0	2022年12月			-36.26%
2217	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑5变电站1变压器	630	21.14%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
2218	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线沙岗子分10右4变台	400	37.50%	0	0				-43.75%
2219	沈河	长青变	长青470长萃甲线	天坛3变电站2变压器	1000	29.70%	603.00	603.00				-43.50%
2220	大东	农高变	农高变70368人和甲线	人和甲线人和干47右1左1	160	68.63%	0	0		是		-47.48%
2221	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线鲍岔分14变台	100	47.40%	0	0		是	2025年12月	-26.49%
2222	于洪	范屯变	范静线	小微圣马家园	400	25.40%	0	0				-35.75%
2223	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城10号变电站1号变压器	630	38.86%	0	0				-42.58%
2224	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线57左9+1左5变台	200	44.40%	91	91		是	2025年12月	-141.97%
2225	于洪	平罗变	平悟线	美卉花园3站房1变压器	630	19.56%	0	0				-38.75%
2226	于洪	东民变	东李线	和泰8小区1变电站2变压器	630	19.81%	0	0				-40.26%
2227	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干97+1左7	400	30.45%	0	0		是	2026年	-34.66%
2228	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区7变电站1配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	26.27%
2229	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线排水2	100	71.40%	0	0		是	2026年12月	-29.47%
2230	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	豪景箱变2变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-43.80%
2231	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北土东11	100	114.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-40.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2232	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线五分场支线013	30	122.67%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-37.02%
2233	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	刘家村台	315	20.80%	0	0		是	2025年12月	-49.25%
2234	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	榛子街中台	315	35.24%	172.50	172.50		是	2025年12月	-23.43%
2235	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望干14+1柱上变压器	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
2236	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	广场社区变电站1号变压器	800	74.10%	0	0		是		-28.84%
2237	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小房申分40	200	84.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-27.53%
2238	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	世茂云图1变电站2配电变压器	800	2.40%	0	0				100.00%
2239	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-3期局维1变201配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年12月	-5.92%
2240	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区10变电站1变压器	630	90.48%	0	0	2024年9月	是	2025年10月	-39.65%
2241	沈北	道义变	道义变15293开发二线	唐轩首府二期1箱变202配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-19.25%
2242	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干81左2右1变台	100	42.00%	48.00	48.00				-45.12%
2243	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干47右04左01	160	16.50%	117.60	117.60				-37.94%
2244	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干47右09	160	24.06%	105.50	105.50				-42.46%
2245	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区5变电站1变压器	630	17.14%	459.00	459.00				-45.22%
2246	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	翰林2箱变1变压器	315	15.56%	234.50	234.50				-42.20%
2247	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林幸福里1变电站2变压器	500	23.04%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
2248	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村2箱变1变压器	630	22.86%	423.00	423.00				-36.43%
2249	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	茉莉公馆9号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	800	19.20%	0	0				100.00%
2250	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡9变电站2变压器	630	53.71%	0	0		是	2025年12月	-37.68%
2251	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线客运公司住宅楼	100	57.60%	32.40	32.40				-36.45%
2252	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前西台照明	400	141.95%	0	0	2022年12月			-38.83%
2253	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线沈阳洪福物业有限公司	630	6.98%	523.00	523.00				-38.30%
2254	沈北	农高变	农丰线	一站式翔凤分支	100	60.90%	0	0		是	2026年12月	-24.74%
2255	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期22主变	500	18.00%	0	0				-40.19%
2256	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎工线虎工干035	400	21.75%	90.06	90.06				100.00%
2257	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官干52右11右2	315	24.76%	0	0				-8.56%
2258	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干19右1变台	500	44.40%	0	0				-43.15%
2259	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡3号小区变电站1号变压器	400	43.60%	0	0				-40.04%
2260	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）1516箱201配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-8.64%
2261	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线211右2变台	400	9.60%	0	0				-23.47%
2262	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	第八离休养所1栋201间隔配电变压器	500	15.36%	0	0				-42.81%
2263	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期1箱式变电站2配电变压器	800	34.88%	0	0		是	2025年12月	-28.44%
2264	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大人才2箱变1变压器	500	18.56%	0	0				-44.37%
2265	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡变037金山线同和明	200	35.20%	109.60	109.60				-48.65%
2266	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线大觉卜中台	200	63.70%	52.60	52.60				-48.19%
2267	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园二期1箱式变电站1配电变压器	400	38.70%	0	0		是	2025年12月	-30.31%
2268	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	黄金广场变电站1主变	500	12.40%	388.00	388.00				-37.71%
2269	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰1号变电站202配电变压器	800	35.63%	0	0				-32.83%
2270	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分厂部支20#右分支01	200	23.55%	0	0		是	2026年12月	-43.39%
2271	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式-军华种业家庭农场	200	6.30%	0	0		是	2026年12月	-90.01%
2272	和平	花园变	花园变752花南甲线	河畔花园自维2配电变压器	315	0.00%	283.50	283.50				0.00%
2273	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-13母线 配电变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-39.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2274	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-17母线 配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-35.27%
2275	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡10变电站2变压器	630	52.95%	0	0		是	2025年12月	-36.64%
2276	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	三道岗变304老虎线老虎于8右1变台	200	61.20%	23.80	23.80				-36.54%
2277	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑5箱变2变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-42.33%
2278	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡2箱式变电站2配电变压器	630	33.14%	0	0		是	2025年12月	24.55%
2279	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区3变电站2变压器	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
2280	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分29之1柱上变压器	200	74.50%	0	0		是	2025年12月	-47.66%
2281	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北于72右2柱上变压器	200	81.60%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.31%
2282	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北于74左2之1柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-37.76%
2283	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居2号变电站201间隔配电变压器	800	22.13%	0	0				-36.47%
2284	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线家北分10+1左16变台	100	62.40%	28	28		是	2025年12月	-36.04%
2285	沈北	道义变	道义变15259道义线	雅居乐C2二小区2开2箱202配电变压器	800	22.88%	0	0		是	2026年12月	-35.16%
2286	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药线邮政分14+3	200	27.20%	0	0		是	2025年	-42.45%
2287	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干程屯分3+1变台	50	100.40%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-26.86%
2288	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分25+1右4变台	50	59.40%	15.30	15.30				-31.25%
2289	于洪	东民变	东李线	和泰5小区4变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-41.25%
2290	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干64左1	200	66.60%	0	0		是		-45.68%
2291	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司12202配电变压器	630	30.73%	373.40	373.40				-24.86%
2292	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左57右14	100	102.40%	0	0	2022年12月	是	2026年	-146.57%
2293	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左44右9	100	69.00%	21.00	21.00				-63.09%
2294	苏家屯	夹河变	夹河变50744时代线	和泓星座1号变电站201间隔(时代线)配电变压器	800	6.00%	0	0				16.72%
2295	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线70+1	315	8.89%	0	0				-51.07%
2296	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干195变台	200	115.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-23.02%
2297	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务-沈阳市沈北新区青山多肉园艺有限公司	200	9.30%	161.40	161.40				6.41%
2298	沈北	道义变	道义变15269佰景线	沈阳百益龙置业有限公司3变电站1变压器配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-68.66%
2299	和平	青年变	青年变342青胜线	三经十二纬路变电站配电变压器	315	43.17%	0	0		是	2025年10月	4.62%
2300	于洪	曹家变	曹工线	中南熙悦站房1配电变压器	630	46.86%	271.80	271.80				-24.87%
2301	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分66右1	200	50.40%	0	0				-31.33%
2302	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于马头分86左2	200	19.00%	0	0				-20.19%
2303	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场二期-2小区变电站201配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	16.95%
2304	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线中街支07	200	57.60%	0	0				100.00%
2305	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	保利堂悦3箱变1变压器	800	74.40%	0	0		是		-1.41%
2306	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期2变电站201配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-17.96%
2307	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线36左3+1	400	36.30%	214.80	214.80				-5.50%
2308	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期5变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2309	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合5变电站1变压器	500	26.80%	0	0				-43.93%
2310	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛C右分07	50	106.40%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-36.51%
2311	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线196右3变台	200	17.15%	0	0				-33.61%
2312	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期1变电站201间隔配电变压器	630	29.84%	379.00	379.00				-42.43%
2313	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河二区1变电站1变压器	630	56.83%	209.00	209.00				-42.95%
2314	法库	新依变	依三线	10kV依三线大双南几06	315	22.86%	0	0		是	2025年12月	-35.76%
2315	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分两后支1	200	81.00%	0	0	2025年4月	是	2026年5月	13.31%
2316	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园1变电站2变压器	630	18.29%	452	452		是	2025年12月	-41.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2317	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾5号变电站202配电变压器	630	35.81%	0	0		是		-44.54%
2318	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城1号1变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年12月	-42.05%
2319	大东	粮仓变	粮仓变65566和膝甲线	中金启城1箱变2变压器	800	21.90%	544.80	544.80				-46.37%
2320	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑3箱变1变压器	500	45.12%	0	0				-37.36%
2321	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大石头支016	100	107.40%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-28.46%
2322	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城23号变电站201配电变压器	630	24.13%	0	0				-34.16%
2323	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光1箱变1变压器间隔配电变压器	800	20.63%	0	0		是		-41.58%
2324	于洪	铸造变	铸造乙线	澳海澜郡小区回迁楼2号箱式变电站1号配电变压器	630	19.81%	0	0				-39.97%
2325	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小陵干029	400	81.75%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-33.00%
2326	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃仙居1号变电站2号变压器	630	8.57%	0	0		是		-39.99%
2327	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分11能效柱上变压器	200	58.50%	0	0				100.00%
2328	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区3变电站1配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	21.30%
2329	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期3小区箱式变电站1配电变压器	800	57.75%	0	0		是	2025年12月	-37.40%
2330	沈北	孝信变	孝科线	中金朗悦小区3变电站201配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	27.80%
2331	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分95右7变台	200	39.60%	0	0				-32.62%
2332	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干78右10右7变台	200	25.50%	0	0				-26.58%
2333	康平	四家子	四家子变1206两家子线	小垞子设施小区2台	200	38.70%	0	0		是	2026年5月	-123.30%
2334	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光1变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2335	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分彭屯支24+1左10变台	400	0.90%	0	0		是	2025年12月	0.01%
2336	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分10左6柱上变压器	250	25.44%	0	0		是	2026年12月	-9.93%
2337	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	五菱西台（2020微）	400	74.10%	0	0		是	2025年9月	-35.63%
2338	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城1箱式变电站2配电变压器	800	43.80%	0	0		是	2025年12月	-12.34%
2339	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂二期2变电站201间隔配电变压器	630	8.76%	511.80	511.80				100.00%
2340	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	依云美域小区变电站1变压器	400	27.90%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
2341	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区3箱式变电站1配电变压器	400	24.90%	0	0		是	2025年12月	-40.94%
2342	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	农高变372农恒甲线农恒甲干罗家沟分翔宇支21变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年12月	-18.60%
2343	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城6箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-37.34%
2344	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	沈阳站西广场变电站201间隔配电变压器	400	16.50%	0	0		是	2027年12月	-29.04%
2345	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡4组照明	100	18.30%	71.70	71.70				-15.38%
2346	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西北台（2022微）	400	29.10%	243.60	243.60				-22.52%
2347	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵北干39柱上变压器	315	83.81%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-2.86%
2348	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线59	315	93.97%	0	0	2022年12月	是	2026年	-35.12%
2349	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线65左3	315	50.16%	0	0				-28.01%
2350	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿干南寺里分13+1公变	200	37.50%	105.00	105.00				-37.49%
2351	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺乙线万寿干49左2公变	315	26.98%	198.50	198.50				-47.38%
2352	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干21	200	20.00%	0	0				-47.18%
2353	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干22	250	0.00%	225.00	225.00				-56.81%
2354	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干29左6柱上变压器	200	31.50%	117.00	117.00				-44.68%
2355	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	鸟市分17柱上变压器	400	60.25%	0	0		是	2025年12月	-39.38%
2356	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三干41+1	400	48.00%	168.00	168.00				-41.67%
2357	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线瓦窑分37柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2358	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分27右03	315	63.49%	0	0				-33.51%
2359	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线61右2变台	315	26.29%	0	0		是	2025年12月	-41.07%
2360	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线32右2	160	93.00%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-43.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2361	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	富山三期2箱变2号变	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-40.89%
2362	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代2箱变2号变	500	13.60%	0	0		是	2025年12月	-38.33%
2363	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活3箱变1号变	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-42.30%
2364	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城2箱变2变压器	630	12.38%	489.00	489.00				-47.12%
2365	和平	太原变	太原变044南五乙线	天津小区主变	630	16.76%	461.40	461.40				-52.00%
2366	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅2箱变1变压器	630	45.71%	279.00	279.00				-37.09%
2367	和平	青年变	青年变364青文线	2#主变兴盛	630	65.24%	0	0				-51.76%
2368	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	体育中心南一次主变	630	58.10%	201.00	201.00				-39.49%
2369	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	圣康家园2箱式变电站1	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-43.19%
2370	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	部队变电站	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-41.08%
2371	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	昆山二2箱变2	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-50.17%
2372	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-1箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-43.88%
2373	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	05部队箱变1	500	36.80%	0	0		是	2025年12月	-38.76%
2374	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	明廉小区箱变1	630	84.19%	0	0	2022年12月			-41.94%
2375	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地11主变	800	30.38%	477.00	477.00				-38.09%
2376	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻5箱变1变压器	630	21.71%	430.20	430.20				-47.12%
2377	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富6变电站1变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年12月	-43.23%
2378	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	120中学箱变	400	31.50%	0	0				-36.90%
2379	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都2变电站201变压器	630	18.73%	449.00	449.00				-45.27%
2380	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富变电站201	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
2381	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城11箱变1变压器	630	37.71%	0	0		是		-42.99%
2382	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城3箱变2变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2383	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期3变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
2384	和平	方型变	方型变466南三乙线	省委高层2主变	800	22.88%	537.00	537.00				-39.36%
2385	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区13箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2386	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	泰山西1箱变1号变	500	51.20%	0	0				-45.56%
2387	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区4变电站2变压器	500	26.00%	320.00	320.00				-41.92%
2388	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区23号箱变1号变	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-46.68%
2389	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	红袍北巷箱变变压器	630	42.22%	0	0		是	2025年12月	-39.53%
2390	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城2变电站2变压器	630	18.54%	450.20	450.20				-41.71%
2391	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔于27右7	400	49.80%	160.80	160.80				-40.54%
2392	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园5号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	28.89%	0	0				5.22%
2393	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干6西寺分15右1	80	27.25%	0	0				-30.92%
2394	沈河	怀远变	怀远变182怀景线	裕景中心1-1-201配电变压器	800	37.13%	423.00	423.00				-6.87%
2395	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	贵和三区变电站201	630	57.78%	203.00	203.00				-35.55%
2396	康平	四家子	四家子变1208山东线	后岗子北台支1柱上变压器	200	27.30%	125.40	125.40				-33.75%
2397	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线范屯1台	200	80.40%	0	0	2024年9月	是	2025年	-42.75%
2398	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城1站房2变压器	630	16.51%	0	0				-41.28%
2399	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干148左8变台	400	26.40%	0	0				-30.89%
2400	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区10变电站2变压器	400	80.00%	40.00	40.00	2024年9月			-39.37%
2401	于洪	高明变	高北线	弓匠社区2变电站4变压器	630	14.98%	0	0				-40.23%
2402	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分32+2右1右2	400	60.00%	0	0				7.52%
2403	沈北	朱尔变	朱尔变74348朱洋线	车创小区2变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	100.00%
2404	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线41柱上变压器	400	79.50%	42.00	42.00				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2405	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线89右7	200	18.40%	0	0				-117.37%
2406	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线文成分23	315	4.89%	268.10	268.10				-23.76%
2407	大东	望花变	望花变70244上园甲线	上园甲线沈望联干96左5	400	50.75%	157.00	157.00				12.20%
2408	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城18变电站1变压器	800	15.50%	0	0				-57.02%
2409	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子东台	200	95.10%	0	0	2022年12月	是	2025年	-30.34%
2410	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分金家子支10左1	100	51.60%	38.40	38.40				-46.40%
2411	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干怡园分6加1	400	3.00%	0	0		是		5.90%
2412	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙B开闭站2变电站1变压器	400	15.30%	0	0		是	2025年12月	-33.51%
2413	东陵	水家变	水李线	水李线龙山分保合支6柱上变压器	400	36.00%	10.00	10.00				-28.59%
2414	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV后詹家支06	200	50.05%	79.90	79.90				-27.27%
2415	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分3右1左1	200	13.20%	0	0				-24.00%
2416	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色8号变电站201配电变压器	400	68.25%	0	0				-39.68%
2417	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区1变电站1变压器	500	30.72%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
2418	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期8变电站201开关柜	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
2419	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线尚屯西台	400	22.00%	0	0		是	2025年11月	-34.49%
2420	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分南岗支14左2变台	100	15.20%	75	75		是	2025年12月	-32.85%
2421	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线业兴北台	400	134.54%	0	0	2022年12月			-38.61%
2422	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场1小区变电站201变压器	500	48.96%	0	0		是	2027年12月	-41.04%
2423	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前三分35#	200	18.15%	0	0		是	2026年12月	-45.96%
2424	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都21号变电站201间隔（施站线）配电变压器	800	52.80%	0	0				9.41%
2425	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线地税局住宅楼	500	28.48%	307.60	307.60				-41.25%
2426	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干139右19	80	39.00%	40.80	40.80				-37.78%
2427	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	二牛线任家支线087	50	60.80%	14.60	14.60				-39.69%
2428	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线171右1变台	200	20.70%	0	0				19.28%
2429	于洪	平罗变	平罗线	小微林和意建材台	400	109.50%	0	0	2022年12月	是	2025年	-27.81%
2430	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干71右8	200	26.10%	0	0		是	2026年	-39.04%
2431	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城2箱式变电站1配电变压器	630	45.08%	0	0		是	2025年12月	-27.42%
2432	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	里仁居小区三期1变电站201变压器	500	27.20%	314.00	314.00				-34.34%
2433	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线戈三分龙岗支04	315	17.90%	227.10	227.10				-43.99%
2434	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村5箱变（单）	500	13.44%	382.80	382.80				-42.42%
2435	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑2变电站2变压器	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
2436	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙11箱变1变压器	630	19.68%	443.00	443.00				-45.88%
2437	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区6变电站1变压器	630	18.41%	451.00	451.00				-43.64%
2438	沈北	农高变	农柳线	龙湖滢澜山1间隔配电变压器	500	11.20%	0	0		是	2026年12月	-33.33%
2439	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑3箱变1变压器	500	31.20%	0	0		是	2025年12月	-35.56%
2440	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑5箱变2变压器	400	43.00%	0	0		是	2025年12月	-31.71%
2441	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线二中住宅楼东区	250	71.04%	0	0		是	2026年12月	-44.15%
2442	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区6变电站1变压器	315	41.27%	0	0		是	2025年12月	-40.42%
2443	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和新城大二期3箱变201间隔配电变压器	630	25.71%	405.00	405.00				-23.40%
2444	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左9左2	80	17.25%	0	0				1.31%
2445	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖一号（微）	400	31.80%	232.80	232.80				17.66%
2446	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十二号（微）	400	30.90%	234.04	234.04				17.60%
2447	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十八号（微）	400	33.00%	228.00	228.00				17.88%
2448	和平	青年变	青年变368青二线	九如巷分5	200	30.50%	0	0				-40.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2449	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	银河村综合一台	400	26.00%	256.00	256.00				-52.71%
2450	沈河	站前变	站前变224站兴线	北站一路1箱变1变压器	315	3.17%	0	0		是	2025年12月	-35.30%
2451	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左14左1	400	39.00%	0	0				100.00%
2452	开发	宁官变	宁富线	圣诺园三期1变电站1变压器	630	33.52%	355.80	355.80				-37.45%
2453	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	运生畜牧公变台	400	43.50%	0	0				100.00%
2454	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支12加1左1变压器	100	40.80%	49.20	49.20				-42.35%
2455	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村六组照明	200	17.93%	144.15	144.15				-46.77%
2456	大东	农大变	农大变80976农花乙线	后陵干52加1	200	21.60%	136.80	136.80				19.23%
2457	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙10箱变1变压器	630	9.84%	505.00	505.00				-44.23%
2458	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区1变电站1变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
2459	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线邓家店支01	200	39.60%	0	0		是	2026年12月	-26.97%
2460	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩变244东余线东余北台照明	400	42.00%	0	0				-52.07%
2461	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园4变电站202变压器	800	33.00%	456.00	456.00				-41.35%
2462	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分21右3右1柱上变压器	315	79.37%	0	0		是	2025年12月	-42.23%
2463	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际1号变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-42.72%
2464	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干38左1	200	52.20%	0	0		是	2025年	-58.31%
2465	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线西獐机井分1	100	15.00%	0	0		是	2025年12月	1.59%
2466	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分56左18变台	400	73.20%	0	0		是	2025年12月	13.52%
2467	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线前康照明支8右7柱上变压器	400	15.60%	0	0		是	2026年12月	-21.83%
2468	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区7变电站2变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
2469	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线寿延支03	50	103.20%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-27.67%
2470	于洪	平罗变	平悟线	代木台网改1台	400	48.45%	0	0				7.72%
2471	辽中	六间房	六间房变1128化家线	裴家乡综合一台	200	32.70%	0	0		是	2025年8月	-47.54%
2472	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷后村综合一台（微）	400	42.45%	190.20	190.20				-40.38%
2473	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗东照明	400	36.90%	212	212		是	2025年10月	-35.53%
2474	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分1左25变台	100	16.40%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
2475	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干152右3变台	80	104.06%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-35.25%
2476	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干小达台分达连东井支达连东井分	200	33.90%	112.20	112.20				-38.41%
2477	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯东照明新	200	15.90%	148.20	148.20				0.00%
2478	于洪	东民变	东李线	和泰5小区4变电站2变压器	630	63.49%	0	0				-40.23%
2479	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都5号变电站202间隔配电变压器	630	35.05%	0	0				-42.54%
2480	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干17左1之1柱上变压器	315	49.52%	0	0		是	2025年12月	-43.99%
2481	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分63右16	200	42.00%	96.00	96.00				0.00%
2482	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线25右5	400	48.00%	168.00	168.00				-43.30%
2483	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	工人新村（2022微）	200	67.80%	0	0				-98.28%
2484	浑南	营盘	营盘线078营福线	福融天地商业公寓1号变电站2号变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-40.92%
2485	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区1变电站1配电变压器	630	29.21%	0	0				5.84%
2486	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨干吴长岗分11左19变台	250	88.68%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-94.86%
2487	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线富家分24右14	315	20.57%	218.70	218.70				-40.71%
2488	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨榆树底老三果蔬公变台区	200	4.20%	171.60	171.60				100.00%
2489	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线33+2变压器	400	64.50%	102.00	102.00				-56.39%
2490	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	鹏巨物业变电站1变压器	630	96.19%	0	0	2022年12月	是	2025年	-43.19%
2491	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区1变电站1变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-67.45%
2492	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区5变电站1变压器	630	14.86%	473.40	473.40				-36.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2493	和平	青年变	青年变362青好线	源增变电站2主变	315	27.30%	0	0				-26.13%
2494	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线东长南台	200	42.20%	95.60	95.60				-36.20%
2495	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	北部战区疾控中心家属楼1配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	0.43%
2496	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分务北支鼎祥养殖场几1	200	9.00%	162.00	162.00				6.87%
2497	肇工	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期1配电室201间隔配电变压器	500	44.80%	226.00	226.00				-40.29%
2498	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线前辛屯东分6	200	38.70%	0	0		是	2026年6月	-27.26%
2499	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅10变电站2变压器	500	20.16%	0	0				-42.98%
2500	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线沙岗子分24左8左5变台	200	54.40%	0	0				-33.17%
2501	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸11变电站2	630	53.02%	233.00	233.00				-16.92%
2502	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左10右3	200	18.60%	142.80	142.80				0.09%
2503	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干056	200	72.60%	0	0				-33.89%
2504	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	土产日杂（日杂门市）改造	400	49.35%	0	0		是	2026年12月	10.15%
2505	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期2变电站202变压器	630	35.87%	341.00	341.00				-44.23%
2506	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线97	200	92.70%	0	0	2025年5月			-32.34%
2507	沈北	道义变	道义变15269偏景线	裕湾花园1期3变202配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年12月	3.83%
2508	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园6号变电站1号变压器	630	28.57%	0	0				-44.37%
2509	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王岗分85右1变台	400	20.50%	0	0		是	2025年12月	15.82%
2510	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	万科小区2变电站1变压器	500	25.92%	320.40	320.40				-50.32%
2511	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院5变电站1变压器	630	14.10%	318.69	318.69				-41.21%
2512	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里二期4箱式变电站2配电变压器	800	63.75%	0	0		是	2025年12月	-34.54%
2513	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园6变电站1变压器	400	19.50%	0	0				-41.25%
2514	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线北三台子村台	400	39.30%	0	0				-16.85%
2515	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅1号变电站2变压器	400	66.60%	0	0		是	2027年12月	-42.53%
2516	东陵	中马变	疗养线	港中旅（沈阳）置业有限公司二期1箱式变电站1号变压	630	13.46%	228.80	228.80				-34.61%
2517	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	集美万象3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	13.97%	0	0				-9.21%
2518	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵望乙线45柱上变压器	200	7.80%	0	0		是	2025年12月	-10.78%
2519	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期2小区箱式变电站1配电变压器	800	53.25%	0	0		是	2025年12月	-39.36%
2520	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期5小区箱式变电站2配电变压器	630	81.27%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-38.58%
2521	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分62右6	100	54.00%	0	0		是	2027年	-30.73%
2522	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学3箱变1变压器	630	16.38%	463.80	463.80				-45.47%
2523	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	御景苑箱变1变压器	630	19.81%	442.20	442.20				-38.95%
2524	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居2箱变1变压器	630	16.51%	463.00	463.00				-40.61%
2525	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	云泽经典箱式变电站2配电变压器	630	49.21%	0	0				-38.53%
2526	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10kV中学干下坎子分2B台	315	16.76%	204.38	204.38				-12.41%
2527	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园2箱式变电站1配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-39.92%
2528	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村13号变电站2号配电变压器	500	28.16%	0	0		是	2027年12月	-40.79%
2529	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左5左3右1	200	47.40%	85.20	85.20				5.96%
2530	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期1变电站1变压器	800	22.88%	0	0				-37.61%
2531	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城1箱变1变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-38.22%
2532	皇姑	文北变	文北变70450文青线	集美天城3箱式变电站1配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2025年12月	-7.55%
2533	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线38变台	250	8.00%	0	0		是	2025年12月	-74.46%
2534	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线高楼分30	315	63.81%	0	0				25.30%
2535	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠甲线后漠干5变压器	315	69.21%	0	0		是	2025年12月	-45.43%
2536	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干8变压器	315	3.49%	0	0		是	2025年12月	-44.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2537	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三乙线65	160	15.00%	120.00	120.00				-28.51%
2538	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右11左6	100	104.00%	0	0	2024年12月	是	2027年	-26.83%
2539	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线92	400	78.75%	0	0				-31.37%
2540	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分1+2	200	30.80%	118.40	118.40				-40.30%
2541	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干24右2	315	23.81%	0	0				-45.56%
2542	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右2柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-32.17%
2543	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	方溪变344方溪乙线方溪干30+1柱上变压器	315	47.24%	0	0		是	2025年12月	-35.32%
2544	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线42	315	35.56%	0	0				-45.64%
2545	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线16右1	315	80.76%	0	0	2024年9月			-35.77%
2546	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线10+1	200	43.50%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
2547	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	竟越明居箱变2变	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-38.13%
2548	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	杨士三小区变电站1变压器	630	53.97%	0	0		是	2025年12月	-39.95%
2549	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	国土资源厅住宅箱变1	400	11.00%	0	0		是	2025年12月	-45.44%
2550	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区1箱变2变压器	630	40.38%	312.60	312.60				-37.40%
2551	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	沈空四站箱变1变压器	400	16.00%	296.00	296.00				-45.96%
2552	和平	方型变	方型变480方太乙线	绍兴街18主变	630	42.54%	0	0				-44.13%
2553	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨1配电站203	630	28.25%	389.00	389.00				-41.97%
2554	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路2变压器	630	17.52%	0	0				-41.93%
2555	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光8变电站201	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
2556	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城1变电站202变压器	630	19.68%	0	0		是	2027年12月	20.94%
2557	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园3变电站1地埋变压器	630	39.05%	0	0				-41.80%
2558	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期3变电站201变压器	630	40.63%	311.00	311.00				-41.37%
2559	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园1箱变1站内变压器	630	17.14%	0	0				-33.99%
2560	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南塔远东箱变2变压器	630	12.38%	0	0				-50.01%
2561	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	丰乐4箱变1变压器	630	55.62%	0	0				-42.79%
2562	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期2箱变2变压器	630	13.46%	482.20	482.20				-44.06%
2563	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区3变电站202	400	29.10%	243.60	243.60				-43.14%
2564	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增3箱变1变	500	8.32%	408.40	408.40				-43.70%
2565	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金宝花园4号变电站1号变压器	630	24.13%	0	0				-37.38%
2566	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	安检2箱变1号变	500	17.92%	0	0		是	2025年12月	-33.08%
2567	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山5号变电站1号配电变压器	800	21.60%	0	0				2.21%
2568	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合2小区1站内变压器	315	28.95%	192.30	192.30				-44.03%
2569	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	市内乙线23左1	100	45.00%	0	0				-48.30%
2570	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城二期3箱式变电站1配电变压器	630	68.57%	0	0		是	2025年12月	-39.29%
2571	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十五号变电站201间隔配电变压器	800	43.50%	0	0				-31.31%
2572	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线单坨分16+1右2变台	100	62.70%	27	27		是	2025年12月	29.94%
2573	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区4变电站1变压器	400	39.38%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
2574	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线冯屯分30右10变台	200	12.90%	0	0				74.35%
2575	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘北电网充电桩公变台区	200	60.30%	59	59				0.00%
2576	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期1箱式变电站2配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-25.92%
2577	于洪	兰台变	兰四线	兰四线小微1号台	400	21.60%	0	0		是	2025年	0.04%
2578	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾北支09	200	15.08%	0	0		是	2026年5月	-46.26%
2579	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸9变电站2变压器	630	20.19%	0	0				-45.39%
2580	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区1202间隔配电变压器	800	20.25%	558.00	558.00				-39.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2581	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干次于分26左11变台	80	41.63%	0	0		是	2025年12月	-36.92%
2582	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线新村北台	200	81.90%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-38.37%
2583	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房十四组照明	400	17.10%	291.60	291.60				-44.99%
2584	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期3箱变2变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	6.23%
2585	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪枫景汇2变电站变压器	630	24.38%	0	0		是	2027年12月	-40.57%
2586	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经于11(孔雀花园)201间隔配电变压器	630	19.05%	447.00	447.00				-37.96%
2587	和平	三好变	三好变152文体乙线	文体干61光明花园202间隔配电变压器	630	28.95%	384.60	384.60				-42.50%
2588	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	北官线50	315	31.11%	0	0				-44.00%
2589	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	茨榆坨三委综合一台	400	36.30%	214.80	214.80				-22.39%
2590	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期5变电站2变压器	630	33.02%	0	0				-41.85%
2591	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场4小区变电站201变压器	630	26.03%	0	0		是	2027年12月	-48.22%
2592	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期2箱变202	630	46.98%	0	0		是	2027年12月	-38.19%
2593	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区6变电站1变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-32.04%
2594	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	洞锦锦园小区2变电站2变压器	500	28.40%	308.00	308.00				-44.36%
2595	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区8变电站2变压器	500	32.40%	0	0		是	2025年12月	-45.25%
2596	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	码头分63左27右9	200	9.90%	0	0				100.00%
2597	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山村北台公变台区	400	74.40%	62.40	62.40				-37.27%
2598	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司8箱变配电变压器	630	23.49%	419.00	419.00				-39.72%
2599	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际6号变电站201间隔配电变压器	400	32.10%	0	0				-39.67%
2600	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理服务有限公司（中央大学城东）	200	3.60%	0	0		是	2026年12月	7.81%
2601	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景2箱变1变压器	630	31.24%	370.20	370.20				-43.11%
2602	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线15+2	315	49.21%	0	0		是	2026年12月	-44.42%
2603	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园3配电室201间隔配电变压器	400	56.70%	133.20	133.20				-39.01%
2604	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆3箱变1站内变压器	500	22.68%	339.60	339.60				-42.33%
2605	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分锅炉房柱上变压器	315	117.46%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-40.92%
2606	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园11箱变2变压器	630	11.68%	493.40	493.40				-37.38%
2607	皇姑	长江变	468长黄乙线	长黄干42柱上变压器	100	58.00%	0	0		是	2025年12月	5.41%
2608	浑南	杨官变	杨官变974杨车线	万科翡翠观澜2号变电站201间隔配电变压器	630	54.48%	0	0		是	2027年12月	20.15%
2609	浑南	下深变	下深变258金河线	融城时代2号变电站2号变压器	400	66.00%	0	0		是	2027年12月	-40.71%
2610	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线市政财政住宅楼	315	38.10%	163.50	163.50				-39.57%
2611	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立干103左2	200	63.00%	0	0				-40.05%
2612	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀1箱变1变压器	500	39.20%	254.00	254.00				-37.35%
2613	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡5变电站1变压器	400	7.00%	332.00	332.00				-24.60%
2614	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线余粮村2台区	100	18.60%	71.40	71.40				-38.98%
2615	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居2箱变1变压器	630	11.43%	495.00	495.00				-44.56%
2616	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑1箱式变电站1配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-28.85%
2617	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖东西台新	400	68.70%	0	0				0.00%
2618	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	近海新城七期住宅楼	400	17.50%	290.00	290.00				-28.94%
2619	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔2站房1变压器	630	13.97%	479.00	479.00				-42.47%
2620	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城37号变电站202间隔配电变压器	400	12.40%	310.40	310.40				-34.28%
2621	和平	方型变	方型变442方青甲线	七经分4	200	102.60%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	-37.20%
2622	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝4箱变2变压器	630	6.67%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
2623	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市5变电站2号主变	800	22.20%	0	0				-33.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2624	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑2箱变201间隔配电变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年12月	-45.35%
2625	沈北	农高变	农柳线	龙湖滟澜山三期1局维变电站202配电变压器	630	7.30%	0	0		是	2026年12月	67.64%
2626	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城1号变电站2号变压器	630	36.19%	339.00	339.00				-35.99%
2627	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景2箱式变电站1配电变压器	500	40.80%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
2628	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座2箱变1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2629	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座3箱变2配电变压器	500	16.00%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
2630	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡变037金山线金山北台	200	32.80%	114.40	114.40				-30.97%
2631	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线工商联会住宅	200	43.95%	92.10	92.10				-36.31%
2632	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线沙东北台照明	200	79.00%	22.00	22.00				-41.14%
2633	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府1变电站2变压器	500	18.80%	356.00	356.00				-43.85%
2634	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线刘家堡支28	315	36.83%	167.50	167.50				-31.79%
2635	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡12变电站2变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-32.82%
2636	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城2号变电站1号变压器	630	19.68%	443.00	443.00				-29.09%
2637	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分28左10LD	80	44.75%	0	0				-20.24%
2638	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区4变电站1变压器	800	22.50%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
2639	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际5变电站201变压器	630	36.51%	337.00	337.00				-46.03%
2640	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线东站分23变台	100	10.00%	80	80		是	2025年12月	-17.91%
2641	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分6柱上变压器	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-26.98%
2642	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线前张支006	50	78.28%	0	0				-33.19%
2643	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡1箱式变电站1配电变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
2644	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干47左6变台	400	30.00%	0	0				-6.52%
2645	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支34右4变台	200	37.50%	0	0				-32.61%
2646	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-50.00%
2647	法库	包家屯	包家线	10kV包家线张家堡分移动支7	200	53.70%	0	0		是	2027年	-13.38%
2648	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾小区一期7箱式变电站2配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
2649	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	忙后村南三方机井1台	100	38.20%	0	0				-43.79%
2650	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深线160左4	100	3.00%	0	0				-161.70%
2651	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸2号配电室2号配电变压器	630	38.57%	0	0		是	2027年12月	-41.54%
2652	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分9变台	250	77.04%	32.40	32.40				-32.09%
2653	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军区司令部住宅箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.05%	0	0				-38.92%
2654	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干30柱上变压器	315	84.57%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-29.11%
2655	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	君海朗郡1号变电站202间隔配电变压器	630	53.02%	0	0				-40.03%
2656	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	公园印象2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	38.40%	0	0				-22.16%
2657	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	二小锅炉房12号箱变1变压器	200	84.00%	12.00	12.00	2022年12月			-42.98%
2658	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区21主变	630	24.29%	414.00	414.00				-44.70%
2659	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产3变电站201间隔配电变压器	630	6.86%	523.80	523.80				-38.73%
2660	沈北	新城子	新城子变7554农专线	沈阳市柳农家庭农场200KVA变压器	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
2661	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院4箱变1变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-65.03%
2662	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干146+1右1	200	19.20%	0	0				-31.69%
2663	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	29.46%	0	0		是	2025年12月	-46.61%
2664	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙钻石墅小区2变电站2变压器	630	23.62%	418.20	418.20				-33.66%
2665	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵一组台分支38	200	46.50%	0	0		是	2026年12月	-27.52%
2666	东陵	水家变	王宝线	孤家子66千伏变电所10千伏向东甲线25号左1号柱上变压	200	2.70%	10.00	10.00				-1.76%
2667	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南政府门前大棚	100	127.00%	0	0	2024年2月	是	2025年10月	-10.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2668	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右3左2柱上变压器	315	0.00%	0	0				-104.03%
2669	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛二分04	50	24.80%	0	0		是	2026年12月	-42.88%
2670	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区1变电站1变压器	630	60.95%	183.00	183.00				-42.71%
2671	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗新西大棚（改2021）	100	31.80%	58	58		是	2025年	-40.69%
2672	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水三支11柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-27.31%
2673	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期1箱变201间隔配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	6.17%
2674	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分甲1开闭站201开关之5柱上变压器	400	35.00%	0	0		是	2025年12月	-29.46%
2675	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三南村综合二台	400	71.40%	74.40	74.40				1.69%
2676	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家4箱式变电站2配电变压器	800	41.63%	0	0		是	2025年12月	-39.89%
2677	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	亿茂风华印小区变电站201间隔配电变压器	630	11.11%	497.00	497.00				16.41%
2678	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线小石头支05	200	40.30%	0	0		是	2026年12月	-32.52%
2679	于洪	平罗变	平罗变	富强村1北台区	400	17.70%	0	0				-27.43%
2680	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园二期小区3变电站1变压器	630	100.32%	0	0	2024年12月	是	2025年10月	-39.49%
2681	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区3变电站1变压器	630	29.05%	384.00	384.00				-42.10%
2682	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭1箱变1变压器	630	33.52%	355.80	355.80				-46.83%
2683	东陵	农大变	农大变	银河湾三期2箱变2号变压器	630	10.24%	502.50	502.50				-34.77%
2684	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干15右4+1柱上变压器	400	55.20%	0	0		是	2025年12月	19.85%
2685	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	赞兴家园变电站1变电站	630	25.52%	406.20	406.20				-39.97%
2686	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左10加5	315	51.75%	0	0				-46.73%
2687	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区2变电站1变压器	630	28.95%	384.60	384.60				-43.00%
2688	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干东青分36左3变台	200	40.80%	0	0				-38.48%
2689	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线闵家二组照明	200	129.04%	0	0	2022年12月			-43.63%
2690	于洪	家俱变	家俱变	沙岭回迁楼1变电站2变压器	630	45.97%	0	0				-38.27%
2691	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根1变电站1变压器	630	8.76%	0	0		是	2025年12月	-45.15%
2692	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线大尚义村东台	400	25.05%	0	0		是	2025年	-33.56%
2693	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干湾泡子分48变台	100	35.60%	23.80	23.80				-63.74%
2694	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	YHG 黄河54右13+1（桃花源1）-2柱上变压器	315	80.63%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-44.62%
2695	于洪	大兴变	大兴变	大兴变513兴援线援工村西台	160	24.25%	0	0				-54.59%
2696	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首1号变电站2号变压器	500	16.80%	0	0				-36.23%
2697	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园1变电站2配电变压器	800	50.63%	0	0				-30.21%
2698	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾二期1箱式变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-36.39%
2699	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线民屯分26左3变台	200	25.20%	0	0		是	2025年12月	3.75%
2700	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干11柱上变压器	400	31.80%	232.80	232.80				-41.53%
2701	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	亚明变166华山甲线华山干16右1左1之2柱上变压器	315	59.68%	0	0		是	2025年12月	-43.25%
2702	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之4柱上变压器	315	83.49%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-39.47%
2703	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	苏北变352市内乙线市内乙线24	250	56.64%	0	0				-54.76%
2704	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线5	315	59.94%	0	0				-45.55%
2705	和平	花园变	花园变752花南甲线	儿童分1	315	26.67%	199.50	199.50				-53.62%
2706	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干75左2变台	400	31.20%	235.20	235.20				-33.75%
2707	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分7	400	0.00%	0	0				-2.59%
2708	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右6	315	57.46%	0	0				-40.64%
2709	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪松变572雪南甲线雪南干76左1	250	66.40%	0	0				-40.17%
2710	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	红工干41	400	22.00%	272.00	272.00				-45.08%
2711	和平	青年变	青年变368青二线	青二线47	315	70.79%	0	0				-39.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2712	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园6变电站201	315	40.00%	157.50	157.50				-43.70%
2713	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园4变电站202变压器	500	31.04%	294.80	294.80				-42.76%
2714	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	美阳小区箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2715	和平	太原变	太原变042南十甲线	新华路142主变	315	29.21%	0	0				-40.89%
2716	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	工程学院南区箱变2	630	25.08%	0	0				-41.14%
2717	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园1小区变电站1变压器	630	20.00%	169.74	169.74				-40.94%
2718	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山4箱变1变压器	630	22.22%	427.00	427.00				-44.10%
2719	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城2箱变2变压器	500	36.48%	0	0		是	2026年12月	-46.22%
2720	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园1小区变电站2变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-38.66%
2721	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都8变电站201	500	30.08%	299.60	299.60				-48.92%
2722	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光6变电站201	630	57.78%	203.00	203.00				-39.27%
2723	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	晋斯佳苑2变电站201变压器	630	14.60%	475.00	475.00				-38.79%
2724	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰丽城小区5变电站202	630	49.21%	257.00	257.00				-43.70%
2725	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期1变电站202变压器	630	0.00%	519.60	519.60				0.00%
2726	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲9箱变2号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2727	大东	望花变	望花变70244上园甲线	凤凰园箱式变电站2站内变压器	500	30.40%	298.00	298.00				-48.88%
2728	和平	和平变	和平变168同南乙线	铁路南十变电站主变	400	26.00%	0	0				-42.33%
2729	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园2箱变2站内变压器	630	19.81%	0	0				-33.32%
2730	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	六合箱变1变压器	400	73.80%	0	0				-39.39%
2731	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔62主变	500	26.00%	0	0		是	2027年12月	-44.13%
2732	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	龙溪园箱变1变压器	400	30.00%	240.00	240.00				-43.46%
2733	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳31变压器	630	54.48%	0	0		是	2026年12月	-45.81%
2734	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都6变电站201变压器	400	16.50%	294.00	294.00				-56.77%
2735	沈河	长青变	长青变450长大乙线	飞轮箱变1变压器	500	37.60%	0	0		是	2026年12月	-48.12%
2736	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区5变电站2变压器	500	20.80%	346.00	346.00				-44.94%
2737	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线小沟一台分03	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
2738	苏家屯	前显变	前显变254前金线	槭檀山7号变电站1号配电变压器	630	31.43%	0	0				-6.99%
2739	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1	100	22.20%	1.73	1.73				-33.80%
2740	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城4箱变2变压器	630	22.54%	0	0				-45.99%
2741	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩张家村同超畜牧公变台区	200	22.50%	0	0		是	2025年11月	100.00%
2742	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城5变电站1变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
2743	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	化工散户综合台区（2022微）	400	54.00%	0	0		是	2025年12月	14.75%
2744	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂川分13(沈后砂山)202间隔配电变压器	500	32.80%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
2745	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3公寓201间隔配电变压器	400	42.75%	0	0		是	2026年12月	-37.38%
2746	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城2变电站202间隔变压器	630	41.52%	0	0				100.00%
2747	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干16+1柱上变压器	250	37.20%	0	0		是	2025年12月	-45.14%
2748	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	云杉赋1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	16.51%	463.00	463.00				13.65%
2749	于洪	得胜变	得胜变95478	汉生*经典家园站房1变压器	630	12.19%	0	0				-41.37%
2750	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分2左7右9变台	200	30.60%	118.80	118.80				0.12%
2751	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园1变电站202	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
2752	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵东变162陵望乙线陵望干27柱上变压器	400	22.20%	0	0		是	2025年12月	-81.97%
2753	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分35右5左1变台	200	43.80%	0	0		是	2025年12月	7.39%
2754	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线高力房南台照明	200	88.40%	3.20	3.20	2022年12月			-28.07%
2755	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城2变电站1变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-37.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2756	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院1变电站1变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	-31.99%
2757	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙2小区变电站2变压器	500	25.60%	322.00	322.00				-40.93%
2758	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右10柱上变压器	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-43.62%
2759	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际3变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
2760	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期4箱式变电站1配电变压器	400	31.60%	0	0				-39.55%
2761	于洪	大潘变	大岳线	小微大岳线1台区	200	30.00%	70.00	70.00				12.39%
2762	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干179变台	200	58.00%	0	0		是	2025年12月	-28.18%
2763	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园35号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	53.33%	0	0				-22.33%
2764	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线代家分南密支26变台	200	34.50%	0	0		是	2025年12月	-38.04%
2765	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	上园2配电站1站内变压器	630	62.48%	1.73	1.73				-40.61%
2766	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城13号变电站201间隔配电变压器	400	67.00%	0	0				-35.51%
2767	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	黄花钱黄旗堡分10变台	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	-19.31%
2768	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城7号变电站2变压器	630	37.33%	0	0				-42.21%
2769	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	南湖变492东方乙线东方干12左3公变	315	12.06%	204.38	204.38				-55.58%
2770	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期2变电站2变压器	500	22.72%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
2771	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽分18变压器	100	11.70%	78.30	78.30				-20.43%
2772	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期1变电站202间隔配电变压器	1000	14.40%	173.20	173.20				-44.00%
2773	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城5号变电站201配电变压器	800	46.50%	348.00	348.00				-39.67%
2774	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	MS 包道分23左23柱上变压器	400	40.50%	0	0		是	2025年12月	-35.60%
2775	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线金牛分16左2变台	200	20.40%	139.20	139.20				21.74%
2776	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组2变电站201配电变压器	800	14.40%	605	605		是	2026年12月	20.70%
2777	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	25.08%	409.00	409.00				2.58%
2778	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线王立岗分084	100	61.50%	0	0				-40.38%
2779	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期4号变电站1号变压器	800	15.00%	0	0		是	2027年12月	14.49%
2780	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线后老薄7灯	200	61.80%	56.40	56.40				-43.02%
2781	沈北	道义变	道义变	汇置尚都八期1小区变电站202配电变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年12月	4.54%
2782	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园一期2箱式变电站2配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-26.56%
2783	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	书香苑（居民4）	500	20.80%	0	0		是	2026年12月	-40.39%
2784	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分二组机井支11	100	11.70%	0	0		是	2026年6月	-20.76%
2785	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典7变电站2变压器	630	22.10%	0	0				-36.39%
2786	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子北台几05	200	27.90%	124.20	124.20				-31.78%
2787	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园3变电站变压器	630	18.29%	0	0				-44.13%
2788	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟4箱变2变压器	800	40.50%	0	0				68.63%
2789	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟6箱变2变压器	800	7.80%	0	0				88.36%
2790	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期3变电站2配电变压器	800	7.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
2791	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城学园里3号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	55.20%	0	0				-13.70%
2792	于洪	大兴变	兴红线	世代书香1站房1变压器	630	77.46%	0	0		是	2025年9月	-44.31%
2793	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期-2小区1局维变电站202配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2026年12月	67.21%
2794	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛年家屯卡友之家公变台区	200	19.80%	140.40	140.40				0.00%
2795	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线皮家卜南大棚	200	46.20%	0	0				-44.83%
2796	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线张家窑支04	100	75.90%	0	0		是	2026年12月	-34.97%
2797	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区1变电站1变压器	630	62.10%	175.80	175.80				-41.19%
2798	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭3变电站1变压器	500	136.96%	0	0	2022年12月	是	2026年2月	-42.34%
2799	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十五号（微）	400	24.00%	234.04	234.04				15.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2800	于洪	大兴变	兴光线	小微光辉一队	200	23.70%	132.60	132.60				3.34%
2801	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	文化东变电站1号变压器	630	31.75%	367.00	367.00				-47.41%
2802	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)金盛苑1号箱201配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2026年12月	-17.31%
2803	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分39左4右6变台	200	6.90%	0	0				0.00%
2804	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城8号变电站201间隔配电变压器	400	45.20%	0	0				-43.10%
2805	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土西中台1	400	100.80%	0	0	2022年12月			-39.64%
2806	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土东西台	100	59.60%	0	0		是	2025年11月	-24.57%
2807	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城11号变电站1号变压器	630	17.78%	455.00	455.00				-44.23%
2808	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	夏堡南台照明(微)	400	31.50%	0	0				-28.08%
2809	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线148左1变台	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	-26.20%
2810	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干130右18	200	27.30%	0	0				-19.73%
2811	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	国奥现代城四期1箱式变电站2配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	9.59%
2812	东陵	杨官变	杨孤甲线	和光尘越杨孤线2变电站1变压器	800	32.10%	0	0		是	2026年12月	2.62%
2813	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里1小区变电站1变压器	630	24.38%	169.74	169.74				-42.63%
2814	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城2号变电站1变电器	630	24.38%	0	0		是	2027年12月	-42.49%
2815	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区4变电站1变压器	630	21.08%	0	0		是	2025年12月	-42.85%
2816	沈河	站前变	站前变246培训乙线	嘉兴国际变电站2变压器	800	14.70%	602.40	602.40				-38.35%
2817	铁西	历工变	历工变10470历华线	历华线景星干85+1柱上变压器	500	97.68%	0	0	2024年6月	是	2027年12月	25.97%
2818	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分73右4	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
2819	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线东王水田支一016	30	10.33%	0	0		是	2026年5月	-78.70%
2820	法库	新依变	依三线	10KV依三线依四机井分6	100	19.20%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2821	浑南	于山变	于山变748于运线	四季上东一期2号变电站201间隔配电变压器	630	9.21%	0	0		是	2027年12月	73.61%
2822	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分19左20	100	25.50%	0	0				-49.77%
2823	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯家变744新城甲线新城甲线河套分河南支 29右13变台	100	11.60%	78	78		是	2025年12月	-36.54%
2824	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分45+1变台	200	49.70%	0	0		是	2025年12月	-38.44%
2825	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线大房申东台	400	22.80%	0	0				-40.21%
2826	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北干59左6柱上变压器	315	41.27%	0	0		是	2025年12月	-70.04%
2827	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG 佳苑庄园二期箱式变电站1号配电变压器	200	65.50%	0	0		是	2025年12月	-32.99%
2828	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线111柱上变压器	400	11.40%	0	0		是	2026年12月	-39.20%
2829	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城1变电站1配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-45.81%
2830	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期2号变电站2号配电变压器	800	39.90%	0	0		是	2027年12月	0.83%
2831	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	后老薄6灯A	200	61.80%	56.40	56.40				-34.46%
2832	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂2箱式变电站1配电变压器	500	37.60%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
2833	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干40柱上变压器	315	4.76%	0	0		是	2025年12月	-56.71%
2834	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变305太平线太平线茨林分14左17变台	200	30.30%	119.40	119.40				-93.49%
2835	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂大苑2配变站202间隔配电变压器	630	21.27%	433.00	433.00				-40.22%
2836	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线25左4变台	200	14.10%	0	0		是	2025年12月	-18.81%
2837	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线中捷分7+1柱上变压器	200	29.70%	0	0		是	2026年12月	-49.65%
2838	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山书苑1变电站2配电变压器	400	18.00%	288	288		是	2025年12月	92.02%
2839	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井4台	100	65.60%	0	0				-64.77%
2840	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	天河家园一期一号变电站202配电变压器	630	39.05%	0	0				-37.71%
2841	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线81右8变台	80	115.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-34.80%
2842	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡16号小区变电站202配电变压器	630	35.81%	0	0				-38.33%
2843	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	后桑林村4	315	22.86%	0	0				-43.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2844	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干34加1右分6变压器	100	30.30%	0	0				-49.01%
2845	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛2变电站1变压器	800	9.50%	10.00	10.00				-43.65%
2846	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前村综合二台	200	59.70%	0	0				-41.90%
2847	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线景屯分19右6变台	315	35.86%	0	0		是	2025年12月	-27.61%
2848	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于57+1右1	400	37.50%	0	0				-11.97%
2849	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城1号变电站201配电变压器	500	12.80%	0	0				-61.51%
2850	新民	新民变	新民变30164新区线	卓越馨城1变电站2变压器	500	58.88%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
2851	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区5变电站201配电变压器	630	13.97%	479.00	479.00				100.00%
2852	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线红东四组分29变台	100	91.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-30.49%
2853	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区4变电站1变压器	500	22.00%	340.00	340.00				-43.18%
2854	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期2变电站2变压器	630	21.59%	0	0				-42.04%
2855	于洪	得胜变	得胜线95442	丽水名都2站房1变压器	630	25.90%	403.80	403.80				-40.87%
2856	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾4变电站1变压器	500	25.28%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
2857	和平	青年变	青年变342青胜线	南四经分11	315	31.75%	0	0		是	2025年10月	-26.27%
2858	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北北台（2021微）	400	78.00%	0	0		是	2025年11月	-22.39%
2859	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	洪岩养殖箱式公变	400	33.60%	225.60	225.60				45.81%
2860	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支039	200	36.75%	106.50	106.50				-28.76%
2861	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城7号变电站1号变压器	630	18.73%	449.00	449.00				-40.61%
2862	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊2变电站202配电变压器	800	28.13%	0	0				-38.52%
2863	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊3变电站201配电变压器	315	26.29%	0	0				-37.95%
2864	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分025	100	67.50%	0	0		是	2026年6月	-32.38%
2865	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭30号	400	22.80%	0	0		是	2025年	100.00%
2866	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	证大御中环2箱变1变压器	800	6.00%	672.00	672.00				100.00%
2867	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线满东村二组东照明	200	122.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-32.84%
2868	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	久才岗村六组（微）	400	64.80%	0	0		是	2026年6月	-37.36%
2869	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	长河村c台区	315	18.41%	225.50	225.50				-20.00%
2870	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北乙线观北干70右5柱上变压器	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
2871	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园1箱变1配电变压器	630	16.76%	325.62	325.62				-43.96%
2872	苏家屯	雪松变	雪松变60592松园甲线	产业支12左9左1	200	31.60%	0	0		是	2025年	-53.82%
2873	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾6箱变2变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-40.82%
2874	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河1中台	200	54.00%	0	0				-30.70%
2875	沈北	道义变	道义变15259道义线	百乐小区箱变变压器	630	52.38%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
2876	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村3.4组照明	400	75.34%	0	0				-26.89%
2877	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线胜利东南台	400	123.60%	0	0	2025年6月			-32.89%
2878	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分20+1左10变台	200	8.40%	0	0				100.00%
2879	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾1箱式变电站1号变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-40.99%
2880	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期2箱变1号变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-45.52%
2881	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道1箱变1变压器	630	21.59%	0	0				-41.88%
2882	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区5站房1变压器	630	12.19%	490.20	490.20				-41.24%
2883	东陵	孙家寨	孙张线	华新园1箱变1变压器	630	66.79%	0	0		是	2026年12月	-38.52%
2884	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干58右8变台	100	89.10%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.22%
2885	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线古家子村	160	53.50%	0	0				-42.12%
2886	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干57大孤家分54右支1岳士支008	315	36.44%	0	0		是	2026年12月	-73.54%
2887	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10KV宝十线十间房南分1杆（十间房南一台）	100	26.80%	0	0		是	2025年11月	-30.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2888	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分21杆（中二台）	200	15.60%	0	0		是	2027年	-29.25%
2889	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分65左3右4变台	200	30.00%	0	0				-48.11%
2890	于洪	得胜变	得中线95474	画苑西小区1站房1变压器	630	19.81%	442.20	442.20				-36.31%
2891	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	万象中心D座变电站201配电变压器	800	4.50%	10.00	10.00				100.00%
2892	新民	梁山变	梁山变200汤电线	汤电干前二台分37变台	200	49.81%	0	0				-26.82%
2893	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线赵窝分大车鱼池支18右7右4变台	100	74.80%	15.20	15.20				-53.83%
2894	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期2-1箱式变电站配电变压器	800	32.25%	0	0				-36.25%
2895	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树北支01	200	41.25%	0	0				7.31%
2896	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	阳光雅居变电站201	400	16.80%	0	0		是	2027年12月	-45.36%
2897	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主分9	315	68.89%	0	0				-56.35%
2898	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期2箱式变电站1配电变压器	800	43.13%	0	0		是	2025年12月	-40.63%
2899	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支24加1变压器	400	16.80%	292.80	292.80				-30.56%
2900	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸3箱式变电站2配电变压器	500	62.40%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
2901	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑翔变560滑齐乙线滑齐干37右9	400	30.30%	238.80	238.80				-48.36%
2902	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干115左3公变	630	70.00%	0	0		是	2026年12月	-41.31%
2903	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分2	315	17.14%	229.50	229.50				-44.99%
2904	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线林校分24	400	39.75%	0	0		是	2026年	-37.02%
2905	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线81左6	250	25.92%	0	0				-142.18%
2906	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右5变压器	100	9.60%	0	0		是	2025年12月	-58.38%
2907	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干62左3右1	315	6.67%	0	0				-28.75%
2908	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线东陵干卫星分23	315	1.59%	278.50	278.50				-10.10%
2909	和平	花园变	花园变752花南甲线	五河分2右2	315	35.56%	171.50	171.50				-34.52%
2910	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分10右4柱上变压器	315	17.14%	0	0		是	2025年12月	-44.39%
2911	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分15柱上变压器	315	22.22%	0	0		是	2025年12月	-61.41%
2912	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山分11左4左1柱上变压器	400	40.20%	0	0				-42.27%
2913	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	天坛干97右4公变	100	0.00%	90.00	90.00				-32.61%
2914	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干66右1变压器	250	106.80%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-43.58%
2915	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干141右5	315	23.81%	208.50	208.50				-44.79%
2916	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	迎宾小区1变电站1变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-48.74%
2917	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区2箱变1号变	630	21.59%	363.72	363.72				-45.58%
2918	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期2箱变2	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-38.61%
2919	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙10箱变1号变压器	630	17.14%	459.00	459.00				-47.82%
2920	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城5箱变1变压器	800	11.63%	627.00	627.00				-49.62%
2921	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	迎宾变电站一次变压器柜主变	315	17.52%	0	0				-61.75%
2922	和平	青年变	青年变362青好线	群芳21#主变	315	6.60%	0	0				-41.90%
2923	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	荣城花园2箱变1站内变压器	630	35.81%	1.73	1.73				-41.29%
2924	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	张士二小区变电站1变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-45.45%
2925	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园3小区变电站2变压器	630	0.00%	169.74	169.74				-39.61%
2926	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都7变电站201	500	32.64%	286.80	286.80				-43.60%
2927	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园2箱变2变压器	630	18.29%	0	0				-36.04%
2928	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽花园1变电站202柜	500	22.08%	339.60	339.60				-43.89%
2929	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	淮河1箱变1	500	52.40%	0	0		是	2025年12月	-38.68%
2930	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净1变电站1变压器	630	53.33%	0	0				-46.05%
2931	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工2箱变1配电变压器	500	53.60%	0	0				-44.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2932	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝1箱变1号变	630	41.59%	305.00	305.00				-45.85%
2933	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期3箱变2变压器	630	26.29%	401.40	401.40				-48.10%
2934	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区19变电站201	630	20.00%	441.00	441.00				-44.80%
2935	大东	大东变	大东变066东风乙线	正昌箱变2变	500	23.60%	83.14	83.14				-41.15%
2936	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	凯厦家园2号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年	-44.48%
2937	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南三主变	500	36.00%	270.00	270.00				-46.24%
2938	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园11主变	630	18.79%	0	0				-44.79%
2939	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚3箱变2变压器间隔2配电变压器	500	42.56%	0	0		是	2025年12月	-41.27%
2940	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园1变电站201	630	34.92%	347.00	347.00				-36.44%
2941	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	松辽西区1号变电站1号变压器	630	14.60%	0	0				-42.79%
2942	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	豪馨花园2变电站202	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
2943	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	金山2箱变1	400	45.50%	0	0		是	2025年12月	-44.73%
2944	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	龙逸二1箱变2号变	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
2945	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊17号变电站2变压器	630	33.65%	0	0				-24.01%
2946	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子西台分03	400	29.95%	240.20	240.20				-22.74%
2947	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦2201间隔配电变压器	630	22.48%	425.40	425.40				-45.06%
2948	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	教师新村变电站变压器	630	27.81%	0	0				0.00%
2949	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲4变电站2变压器	630	39.87%	0	0		是	2025年12月	-38.27%
2950	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城3号变电站2变压器	630	26.98%	0	0				-44.91%
2951	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城4号变电站2变压器	630	15.56%	0	0				-43.01%
2952	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村2.4组	400	50.10%	0	0				-30.16%
2953	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线王家岗照明西台	200	48.90%	0	0				-30.36%
2954	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线苗圃分20+1左1变台	400	46.20%	175	175		是	2025年12月	37.57%
2955	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线张家南台照明	200	61.95%	0	0		是	2025年11月	-46.08%
2956	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期3变电站2变压器	630	38.10%	0	0				-43.04%
2957	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园37号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	25.71%	0	0				-14.24%
2958	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	中德国际1箱变2变压器	630	40.00%	0	0				-34.89%
2959	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区2箱变1变压器	630	32.38%	363.00	363.00				-14.07%
2960	辽中	沙东变	沙东变90940刘家线	刘家线张家窝棚	100	37.50%	52.50	52.50				-66.82%
2961	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府1局维变电站201配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	3.22%
2962	法库	新依变	依拉线	依拉线段树沟分段树沟东支4（段树沟村新东台）	200	35.70%	0	0		是	2025年12月	18.90%
2963	沈北	大志变	大志变70564志西线	志西干小学分4变压器	100	55.20%	0	0		是	2026年12月	-41.78%
2964	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅3变电站201间隔配电变压器	400	32.50%	0	0		是	2025年	-51.54%
2965	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区42变压器	630	17.14%	459.00	459.00				-47.78%
2966	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园4箱变1变压器	400	15.00%	294	294				-43.43%
2967	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微高花中学台区	200	66.00%	48.00	48.00		是	2025年	-27.19%
2968	于洪	得胜变	得工线95446	翟家小微一台区	200	101.40%	0	0	2025年6月	是	2025年	90.18%
2969	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右7左3-1	315	52.06%	0	0				-16.95%
2970	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园3箱变2变压器	630	26.67%	399.00	399.00				-39.47%
2971	于洪	得胜变	得化线95476	三隆熙湖枫景二期2变压器	630	30.48%	375.00	375.00				-32.07%
2972	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树西支11	400	44.00%	0	0				-34.67%
2973	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区1箱变1配电变压器	800	13.50%	0	0				21.21%
2974	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线敬老院前	200	82.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-33.37%
2975	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线47	315	20.00%	0	0				-48.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2976	于洪	平罗变	平梧线	小微-红利冷藏仓储	400	17.70%	0	0				15.58%
2977	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园4变电站1变压器	630	11.11%	497	497		是	2025年12月	-31.91%
2978	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠分29	200	84.00%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-42.46%
2979	沈北	道义变	道义变15269佰景线	YHG 正道综合楼	315	52.19%	0	0		是	2026年12月	-39.57%
2980	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	兴隆华府1箱变出线间隔配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年9月	-36.31%
2981	皇姑	文北变	70482文岗线	万科府前壹号2变电站2配电变压器	800	3.90%	0	0				0.00%
2982	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地一期三组变电站2变压器	630	12.76%	0	0				-35.69%
2983	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西洼地西支 11	50	2.80%	0	0		是	2026年6月	-84.21%
2984	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支赶牛道支 26	50	2.00%	0	0		是	2026年6月	-24.62%
2985	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天阔城1箱变201配电变压器	630	40.32%	313.00	313.00				-41.88%
2986	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山5箱变2变压器	630	23.81%	0	0				-42.40%
2987	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园四期小区1变电站2变压器	630	12.06%	491.00	491.00				-34.44%
2988	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	雨坛YHG201配电变压器	315	51.43%	121.50	121.50				-30.21%
2989	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界3号变电站2变压器	630	32.70%	361.00	361.00				-42.21%
2990	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸5箱变1变压器	1000	4.20%	858.00	858.00				-34.91%
2991	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	YHG 齐兴专缆惠和大厦	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
2992	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥北分新建变电站1	800	17.25%	582.00	582.00				6.31%
2993	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分18科学家花园-2变压器	1250	22.08%	0	0				-42.81%
2994	沈河	方家变	方家变640方青甲线	方青干24右5+1柱上变压器	315	4.19%	270.30	270.30				-47.62%
2995	于洪	得胜变	得胜变95478	友谊城1变电站2变压器	630	21.59%	0	0				-35.74%
2996	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期4变电站2变压器	800	31.88%	0	0		是	2027年12月	-52.30%
2997	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景1变电站1变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
2998	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	火石岗南台照明（2021微）	400	30.45%	238.20	238.20				-2.25%
2999	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线17左2变台	400	40.20%	0	0				-33.14%
3000	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城6箱变2变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
3001	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座4箱变2配电变压器	500	15.60%	0	0		是	2025年12月	-43.06%
3002	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线石人沟大棚支05	30	8.00%	0	0		是	2026年5月	-161.66%
3003	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支08	200	52.50%	0	0		是	2025年12月	-29.01%
3004	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期4变电站2变压器	630	31.62%	0	0		是	2027年12月	-43.08%
3005	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线杨树园子台分支10	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	-34.18%
3006	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦1箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3007	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右7左2	400	40.75%	0	0				-60.80%
3008	法库	双台子	双台子变045双四线	陶屯秋家沟水利分	50	5.60%	42.20	42.20				-32.80%
3009	和平	青年变	青年变342青胜线	十二纬路201间隔配电变压器	400	53.00%	0	0				4.52%
3010	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园7变电站202配电变压器	500	48.40%	208.00	208.00				-37.89%
3011	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支09供销社台	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	-35.61%
3012	东陵	农大变	农首线	棋盘山一号1箱变2变压器	630	19.68%	443.00	443.00				-37.09%
3013	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎干牛营分14左1变台	100	97.20%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-32.33%
3014	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	大红旗变505长沙线长沙干八组分36变台	80	66.88%	0	0				-49.02%
3015	铁西	历工变	历工变10470历华线	中南紫云集变电站202间隔配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	7.93%
3016	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干双庙分26变台	200	26.40%	23.80	23.80				3.46%
3017	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线小于1台	100	47.40%	0	0		是	2025年	-22.32%
3018	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3019	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡9箱式变电站1配电变压器	500	45.20%	0	0		是	2025年12月	-41.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3020	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村14机井	100	64.00%	26	26		是	2025年10月	-46.55%
3021	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅9变电站9变压器	400	44.00%	0	0				-39.84%
3022	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘北村12机井	100	39.20%	0	0				-53.04%
3023	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线112变台	100	79.65%	10.35	10.35				-41.40%
3024	东陵	杨官变	富康线	华润长安里2变电站2母线变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年12月	-16.19%
3025	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分87左1变台	100	50.70%	0	0				-36.27%
3026	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	YHG 联合村A台	50	21.90%	0	0		是	2026年12月	-42.79%
3027	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城7号变电站1号变压器	800	49.50%	0	0		是	2027年12月	-59.30%
3028	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘1变电站2变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-41.49%
3029	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区6变电站1变压器	630	17.14%	459.00	459.00				-39.76%
3030	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	法姬娜公馆2号箱变1号配电变压器	630	17.27%	458.20	458.20				-41.84%
3031	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗2箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
3032	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子东大棚台	100	15.40%	74.60	74.60				-40.12%
3033	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线赵贝卜凡12南2	200	27.60%	0	0		是	2025年11月	47.88%
3034	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区10变电站1变压器	630	24.76%	411.00	411.00				-35.11%
3035	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分064	200	24.20%	0	0		是	2026年5月	-35.20%
3036	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	10KV中铁逸都进步回迁西2局维变电站201配电变压器	800	6.30%	0	0				100.00%
3037	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园4变电站2变压器	630	27.94%	391.00	391.00				-21.69%
3038	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干98	100	23.80%	0	0		是	2027年	-46.01%
3039	于洪	大潘变	大祝线	中庙村西台	400	57.90%	0	0				-6.86%
3040	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑7变电站2变压器	800	10.50%	10.00	10.00				-43.14%
3041	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线化工厂分014	100	37.65%	0	0				-9.45%
3042	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六二队分004	50	104.70%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-38.22%
3043	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景1变电站202变压器	800	19.20%	566.40	566.40				-39.39%
3044	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合9变电站1变压器	630	34.29%	0	0				-39.32%
3045	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线七家子西分003	200	52.28%	0	0		是	2026年6月	-30.76%
3046	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊1变电站202配电变压器	800	27.00%	0	0				-38.40%
3047	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线26右1变台	200	29.10%	121.80	121.80				-36.93%
3048	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支26左6变台	200	19.25%	0	0				-40.67%
3049	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团3变电站1变压器	500	51.60%	192.00	192.00				-42.78%
3050	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杜坨子支12	200	20.40%	0	0		是	2026年5月	-26.76%
3051	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利医院支09	160	39.00%	0	0		是	2026年12月	-44.51%
3052	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城2变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
3053	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期2变电站202间隔配电变压器	315	31.75%	183.50	183.50				-40.22%
3054	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑6变电站2变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年12月	-40.85%
3055	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园2号变电站201间隔配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	15.84%
3056	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线60变台	200	41.80%	96.40	96.40				-19.30%
3057	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地4箱变2变压器	630	14.60%	475	475		是	2026年12月	3.22%
3058	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农陵乙AKB哈雷分1变压器	800	13.65%	610.80	610.80				3.82%
3059	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园7变电站2变压器	400	6.75%	0	0				-38.57%
3060	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线047	200	36.50%	107.00	107.00				-36.35%
3061	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜于154右5左1	200	15.80%	148.40	148.40				-35.52%
3062	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	近海雅韵小区1号箱变1号变压器	630	4.57%	0	0		是	2025年11月	35.11%
3063	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥6变电站201间隔配电变压器	630	35.05%	0	0		是	2026年12月	-41.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3064	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	新南社区变电站变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-44.88%
3065	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期1变201	500	29.76%	301.20	301.20				-43.73%
3066	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域6箱变1变压器	500	32.40%	0	0		是		-45.45%
3067	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	隆泰畜牧公变台	200	29.10%	0	0				100.00%
3068	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品2号变电站201配电变压器	630	16.19%	0	0				-42.76%
3069	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地5号变电站2变压器	400	47.00%	0	0				-41.31%
3070	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园一期2变电站1配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2027年12月	-39.62%
3071	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分56左支13（南拉拉村南堤2台）	200	53.70%	72.60	72.60				-42.13%
3072	东陵	中马变	疗养线	沈阳新希望置业有限公司（宴山1.1期）-住宅箱式变电站1号变压器	630	10.41%	228.80	228.80				-24.60%
3073	法库	包家屯	包家线	10kv包家线医院分市场支8杆（市场北台）	200	15.30%	0	0		是	2027年	-24.07%
3074	于洪	大兴变	兴富线	西湖堡景1站房2变压器	630	36.83%	0	0				-37.29%
3075	东陵	营盘	营孤甲线	文澜苑南区二期1局维变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	12.05%
3076	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	文萃乙线3+3变压器	400	59.00%	124.00	124.00				-36.44%
3077	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	地利苑箱变1变压器	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-47.46%
3078	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸7变电站1变压器	630	16.76%	0	0				-43.11%
3079	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁1号变电站201配电变压器	630	18.73%	0	0				-41.35%
3080	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干41	200	58.20%	0	0				-37.53%
3081	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔3变电站2号主变	400	24.80%	260.80	260.80				-30.78%
3082	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城6变电站1变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-25.82%
3083	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线219左2柱上变压器	400	29.85%	0	0		是	2026年12月	-17.36%
3084	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	金科玖禧1箱变2变压器	800	9.00%	0	0		是		46.36%
3085	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团4变电站2变压器	800	0.00%	720.00	720.00				0.00%
3086	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀5箱变2变压器	630	20.95%	435.00	435.00				-44.65%
3087	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干15柱上变压器	315	3.17%	0	0		是	2025年12月	-40.51%
3088	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47左9变压器	315	85.84%	13	13	2023年4月	是	2025年12月	-33.72%
3089	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分19柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-17.88%
3090	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分17柱上变压	400	43.00%	0	0				-38.10%
3091	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线64右6	200	45.00%	0	0				-31.52%
3092	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	羊农甲线羊吉干14左3变压器	315	58.73%	98.50	98.50				-34.95%
3093	和平	方型变	方型变452中兴乙线	南湖分7左1	315	53.65%	114.50	114.50				-35.81%
3094	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分13柱上变压器	400	51.30%	0	0		是	2025年12月	-41.12%
3095	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干23公变	400	23.70%	0	0		是	2026年12月	-45.43%
3096	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干省医分7公变	315	23.17%	0	0				-62.77%
3097	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干70右3	315	46.98%	0	0				-39.92%
3098	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐十干42右11+1柱上变压器	400	44.40%	0	0		是	2027年12月	-34.05%
3099	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	苏北变352市内乙线市内乙线17	160	48.38%	0	0				-61.21%
3100	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右10左2	400	67.50%	0	0		是	2027年12月	-38.44%
3101	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线74变台	400	91.80%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-39.16%
3102	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线44左2右12变台	200	12.60%	0	0		是	2025年12月	-70.13%
3103	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园2箱变2号变	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
3104	和平	太原变	太原变042南十甲线	沈后太原南1一次1#主变	315	43.43%	0	0				-46.59%
3105	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝5箱变2号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
3106	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区7箱变2号变	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-40.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3107	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲1配电箱变2号变	630	0.00%	452.50	452.50				0.00%
3108	和平	方型变	方型变742方学乙线	文澜尊邸一次2主变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3109	大东	望花变	望花变70242上园乙线	富宁宸家箱变1站内变压器	315	18.41%	0	0				-38.60%
3110	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	公职人员小区2变电站201	315	37.14%	166.50	166.50				-40.45%
3111	苏家屯	下深变	理想线	理想新城3号变电站1号变压器	630	31.75%	0	0				-41.68%
3112	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3113	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临4变电站201变压器	630	29.84%	379.00	379.00				-38.48%
3114	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区8变电站201	630	24.13%	415.00	415.00				-41.82%
3115	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城1变电站1变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
3116	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭5箱变1变	500	14.08%	0	0				-43.99%
3117	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地31主变	500	30.80%	296.00	296.00				-33.77%
3118	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭11箱变2变	400	20.00%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
3119	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	公安里箱变1变压器	630	35.05%	0	0		是	2026年12月	-40.02%
3120	沈河	长青变	长青变448长南乙线	丰乐1变电站1变压器	630	57.52%	0	0		是	2026年12月	-44.97%
3121	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳1#2#变压器	630	52.57%	0	0		是	2026年12月	-45.20%
3122	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	鑫丰花园小区2变电站202变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
3123	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	铁路四条半小区箱变202	400	27.60%	249.60	249.60				-44.95%
3124	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊7变电站201柜	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-38.99%
3125	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	116巷小区箱式变电站2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3126	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑3变电站2配电变压器	800	15.00%	0	0				-39.97%
3127	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园4号变电站2号变压器	630	24.38%	0	0				-41.57%
3128	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园5变电站201配电变压器	500	28.40%	308.00	308.00				-45.09%
3129	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线74左8变台	200	3.00%	174.00	174.00				-38.55%
3130	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分3柱上变压器	400	60.60%	0	0				-55.16%
3131	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树李建军1	30	25%	0	0				-56.65%
3132	辽中	金山变	金山变45540金杨线	百利达果蔬公变台	200	9.20%	161.60	161.60				65.23%
3133	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线柏家设施小区支005	50	29.10%	0	0		是	2026年5月	-29.71%
3134	于洪	高明变	高北线	共和新村3站房2变压器	630	19.05%	0	0				-43.85%
3135	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城3号1变压器	630	25.52%	0	0				3.70%
3136	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线五秋分35	400	16.25%	295.00	295.00				-44.79%
3137	开发	宁官变	宁富线	圣诺园小区2变电站1变压器	630	63.75%	165.40	165.40				-39.75%
3138	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居4号变电站202间隔配电变压器	800	19.13%	0	0				-42.36%
3139	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线转心湖支35变台	200	27.75%	124.50	124.50				-43.69%
3140	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期1配电变压器2公变	630	24.76%	411.00	411.00				-33.81%
3141	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线场部西台支线1	200	27.80%	0	0				-33.13%
3142	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分5箱变配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	100.00%
3143	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线孟家乡值台（乡直台）	160	54.25%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
3144	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线工业公司台	250	42.88%	117.80	117.80				-38.15%
3145	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	宏发国际城3考核	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	-29.20%
3146	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线拉马台南大棚	160	34.75%	88.40	88.40				-40.84%
3147	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华山干红工分25左5柱上变压器	315	19.81%	0	0		是	2025年12月	-51.91%
3148	于洪	平罗变	平悟线	平罗十队	50	9.00%	0	0				-111.73%
3149	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干吴长岗分23右18变台	200	48.53%	0	0		是	2025年12月	-36.87%
3150	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区12变电站2变压器	250	18.40%	0	0		是	2025年12月	-5.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3151	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑2号变电站201配电变压器	630	44.13%	0	0				-43.30%
3152	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分57右9	200	18.90%	142.20	142.20				-46.64%
3153	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线50+1左1变台	200	87.30%	5.40	5.40	2024年6月			-43.44%
3154	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园3配电室202间隔配电变压器	400	42.60%	189.60	189.60				-39.84%
3155	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景1站房1变压器	630	19.30%	0	0				-39.31%
3156	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分52右10	100	0.00%	0	0				0.00%
3157	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区3变电站202配电变压器	630	18.73%	0	0				77.66%
3158	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG 华海雅馨苑4箱式变电站1号配电变压器	630	15.75%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
3159	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干易家分13	400	42.90%	0	0				5.97%
3160	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期2变电站1号配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2027年12月	-58.21%
3161	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	吉顺小区2箱变202间隔配电变压器	630	15.62%	0	0				-34.65%
3162	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑岗子镇玉池液化气公变台区	200	6.90%	0	0				100.00%
3163	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	万科东第1箱变1变压器	800	24.90%	520.80	520.80				59.19%
3164	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园一期2箱式变电站1配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-31.51%
3165	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支13左8+1右8	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
3166	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典3变电站2变压器	630	65.27%	0	0				-35.95%
3167	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线154左16右11左13	80	28.88%	0	0		是	2027年	-3.88%
3168	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场2变电站2变压器	500	24.00%	330.00	330.00				-41.02%
3169	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区2变电站2变压器	630	30.86%	372.60	372.60				-33.15%
3170	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区2变电站1变压器	500	29.12%	0	0		是	2025年12月	-57.42%
3171	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线窠家三组照明新	200	88.50%	0	0	2025年6月			0.00%
3172	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御璟4号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	10.16%	0	0				88.16%
3173	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区2变电站2变压器	500	22.80%	169.74	169.74				-41.87%
3174	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干189变台	200	63.75%	0	0				-37.60%
3175	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲九期小区3变电站1变压器	400	108.00%	0	0	2025年4月	是	2025年10月	-37.15%
3176	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	方林家园箱式变电站2配电变压器	315	22.22%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
3177	于洪	兰台变	兰四线	新小区2站房2变压器	630	81.78%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-36.66%
3178	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北3号（微）	400	40.20%	199	199		是	2025年10月	-47.80%
3179	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	凌空小微变电站201变压器	630	85.08%	31.00	31.00	2024年6月			51.40%
3180	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线六间房柞木岗	400	140.40%	0	0	2025年6月			-40.93%
3181	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工屯支藤丰养殖场几6	200	20.10%	139.80	139.80				100.00%
3182	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线沟沟村7组照明	200	16.50%	147.00	147.00				-41.16%
3183	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居3站房2变压器	315	39.37%	0	0				23.47%
3184	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里3号变电站201	630	66.03%	0	0				-41.04%
3185	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期3变电站201变压器	500	50.88%	195.60	195.60				-34.51%
3186	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分两家子支 014	50	76.40%	0	0				17.51%
3187	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分39左13+1左3	200	59.40%	0	0		是	2025年	-15.12%
3188	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区10变电站1变压器	250	19.60%	0	0		是	2025年12月	-23.25%
3189	沈河	方家变	方家变668方南乙线	好望角变电站2变压器	400	52.00%	152.00	152.00				-48.00%
3190	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园3变电站1变压器	400	23.25%	0	0				-41.81%
3191	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源7箱变1变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
3192	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎六组2照明	400	26.70%	0	0				-13.58%
3193	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城3号变电站202配电变压器	500	36.16%	0	0				-36.84%
3194	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典9变电站1变压器	630	28.44%	0	0				-41.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3195	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城廉租房2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-105.54%
3196	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫2变电站2变压器	630	52.70%	0	0		是	2025年12月	-40.37%
3197	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅6变电站6变压器	630	34.29%	0	0				-38.56%
3198	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑8变电站2号配电变压器	630	34.29%	10.00	10.00				-39.66%
3199	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村7机井	400	8.40%	326	326		是	2025年10月	-70.12%
3200	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	崇山变264凤凰甲线凤凰干19+3柱上变压器	400	31.80%	0	0		是	2025年12月	-38.71%
3201	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区4变电站201配电变压器	400	6.50%	334.00	334.00				55.11%
3202	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线后康分农家园支3右4柱上变压器	200	69.90%	0	0		是	2026年12月	2.72%
3203	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右3右2	200	48.00%	0	0				-44.96%
3204	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线中盘线99	50	54.40%	0	0				-45.05%
3205	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	河畔新城C区2号箱式变电站1号变压器	630	34.52%	349.50	349.50				-39.70%
3206	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分57	200	31.50%	117.00	117.00				-31.37%
3207	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线古城子南台	200	50.60%	0	0				-36.72%
3208	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府南区小区1变电站2变压器	800	38.40%	412.80	412.80				-32.88%
3209	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团3变电站2变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
3210	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区3变电站2变压器	400	47.60%	0	0		是	2025年12月	-35.96%
3211	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线纺纱主干042	315	41.33%	0	0		是	2026年12月	-47.48%
3212	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干古城子分74柱上变压器	400	19.35%	10.00	10.00				-53.90%
3213	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪新城20号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-33.99%
3214	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分51右2	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
3215	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园3变电站1主变	800	0.00%	720.00	720.00				0.00%
3216	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城1变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-45.72%
3217	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙4箱变1变压器	630	20.95%	435.00	435.00				-44.39%
3218	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期3箱式变电站配电变压器	630	44.19%	0	0		是	2025年12月	-34.13%
3219	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家3箱式变电站2配电变压器	800	26.25%	0	0		是	2025年12月	-31.39%
3220	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线把什大棚支06	50	58.20%	0	0				-48.84%
3221	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分1箱变1变压器	630	61.27%	181.00	181.00				14.03%
3222	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园2变电站2变压器	630	15.24%	471.00	471.00				-38.77%
3223	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河1北台	400	22.20%	0	0				-28.57%
3224	沈北	道义变	道义变15269偈景线	裕湾花园1期2变202配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	4.94%
3225	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园1号变电站2号变压器	630	22.48%	0	0				-44.75%
3226	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期4箱变1号变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-35.34%
3227	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线潘家卜台	200	20.50%	139.00	139.00				-22.36%
3228	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼3号箱式变电站2号配电变压器	630	22.54%	0	0				-40.23%
3229	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加1箱变202	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-17.50%
3230	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	一站式-沈阳棋盘山开发区新春冬农家园	400	31.58%	0	0		是	2026年12月	13.50%
3231	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线9+1右1	400	36.60%	0	0				-20.29%
3232	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分21	400	8.70%	0	0				0.00%
3233	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支4杆（西南台）	200	32.10%	0	0		是	2027年	-37.60%
3234	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克2号变电站2变压器	630	15.49%	0	0				-36.94%
3235	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支20	50	87.00%	0	0	2023年6月			-45.86%
3236	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居2变电站1变压器	500	70.72%	0	0		是	2025年12月	-42.74%
3237	东陵	水家变	水李线	水李线141左7柱上变压器	400	47.70%	10.00	10.00				-28.25%
3238	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	YHG 舍宅分2左3（临时电）-2	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-273.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3239	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景5变电站1站内变压器	500	40.64%	0	0				-38.95%
3240	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸9变电站1变压器	630	22.48%	0	0				-53.98%
3241	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	YHG 瓦房线54	200	47.20%	0	0		是	2025年12月	-9.21%
3242	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城7变电站2变压器	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	-22.62%
3243	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	三家子安居1箱变1变压器	800	30.90%	0	0				-27.07%
3244	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线安章文007	50	50.64%	0	0		是	2026年6月	-35.80%
3245	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期1箱式变电站2配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2025年12月	-43.00%
3246	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线西狼西台	100	76.80%	13.20	13.20				-37.66%
3247	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线大狼洞支29（小狼洞台）	200	35.30%	0	0		是	2025年12月	-26.74%
3248	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾3号变电站1号变压器	630	30.79%	0	0		是		-42.21%
3249	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百东台几线14	315	87.96%	0	0	2025年6月	是	2027年	-30.21%
3250	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣13号台	200	35.40%	0	0				100.00%
3251	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线44右2	315	31.43%	0	0		是	2025年12月	-35.16%
3252	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左5	315	26.67%	0	0				-71.07%
3253	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干43	315	30.79%	0	0				-33.31%
3254	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分6变压器	100	18.30%	0	0		是	2025年12月	-32.22%
3255	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线58左1	200	22.40%	0	0				-25.60%
3256	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干桃园分3公变	315	30.16%	0	0		是	2026年12月	-41.29%
3257	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干5柱上变压器	200	1.60%	0	0		是	2025年12月	-107.32%
3258	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线59左4变台	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-39.58%
3259	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线75	315	46.35%	0	0				-43.59%
3260	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分32变台	100	109.80%	0	0	2023年6月	是	2025年12月	-34.39%
3261	新民	新民变	新民变30164新区线	新民变158中学线中学线新区分13	200	44.50%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
3262	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐贤变476齐北乙线南六干62左10	400	46.20%	175.20	175.20				-45.20%
3263	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右14右1	315	36.83%	0	0		是	2027年12月	-40.72%
3264	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线48	400	67.20%	0	0				-37.33%
3265	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二5箱变1号变	630	28.25%	363.72	363.72				-45.59%
3266	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区6箱变2号变	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
3267	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新1箱变2	630	78.41%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
3268	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路1变压器	630	31.62%	0	0				-38.53%
3269	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光7变电站202	630	39.68%	317.00	317.00				-39.84%
3270	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	保利百合花园北园1变电站202变压器	800	48.60%	331.20	331.20				-41.18%
3271	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华冶炼小区变电站201柜	630	46.03%	277.00	277.00				-35.93%
3272	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工二期箱变	630	73.97%	0	0				-43.48%
3273	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区4箱变2号变	630	16.00%	363.72	363.72				-43.62%
3274	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	文化用品箱变1变压器	630	28.57%	387.00	387.00				-45.61%
3275	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京2变电站1变压器	500	31.20%	0	0				-41.84%
3276	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	新兴小区1号变电站1号变压器	630	45.71%	36.37	36.37				-39.87%
3277	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友3箱变1变压器	630	15.24%	471.00	471.00				-41.97%
3278	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友3箱变2变压器	630	13.71%	480.60	480.60				-45.57%
3279	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富1配电站202	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
3280	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	人和馨园2变电站202变压器	630	19.05%	447.00	447.00				-40.99%
3281	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区1变电站201	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
3282	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园1箱变1	500	34.24%	278.80	278.80				-49.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3283	和平	广州变	广州变474广府甲线	宁大1主变	800	23.10%	535.20	535.20				-46.24%
3284	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村8号变电站2变压器	400	21.50%	0	0		是	2027年12月	-39.85%
3285	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山2箱变2	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-34.27%
3286	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左15左1	200	32.70%	114.60	114.60				2.70%
3287	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡亮化2台	200	24.40%	0	0				41.75%
3288	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区4变电站间隔201配电变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年9月	-40.98%
3289	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区3变电站2主变	630	25.52%	406.20	406.20				-36.34%
3290	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线马家店东台	80	37.00%	0	0		是	2025年11月	-21.51%
3291	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语六期1箱式变电站配电变压器	630	20.95%	0	0				-40.02%
3292	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干57右2分01	250	30.72%	148.20	148.20				-37.63%
3293	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG 三家子1-1（三家子分79右1）	200	26.50%	127.00	127.00				-33.29%
3294	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线山岗分30变台	200	11.60%	0	0				-72.79%
3295	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干80右2	200	69.30%	1.73	1.73				7.23%
3296	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春六期3变电站202变压器	630	18.67%	449.40	449.40				-36.23%
3297	沈北	农高变	农丰线	汇鑫山庄1小区局维箱变202配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	100.00%
3298	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干70左1变台	200	28.00%	124	124		是	2025年12月	-20.44%
3299	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	四方1变压器	315	53.08%	0	0		是	2025年12月	-40.90%
3300	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座7箱式变电站2配电变压器	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-37.00%
3301	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线范屯分37左5右8变台	400	39.00%	204	204				-38.38%
3302	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村综合一台	200	1.00%	0	0				-37771.63%
3303	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	洞锦锦园小区2变电站1变压器	500	41.20%	244.00	244.00				-42.76%
3304	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅4变电站4变压器	630	18.33%	0	0				-40.03%
3305	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	西塔铁路1号变	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-48.56%
3306	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线周家分61变台	400	97.80%	0	0	2024年2月	是	2025年12月	-24.09%
3307	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线40柱上变压器	400	68.70%	0	0		是	2026年12月	-42.78%
3308	法库	包家屯	包家线	10kV包家线张家堡分12	100	75%	0	0		是	2027年	-33.11%
3309	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线黎明分13变台	200	17.25%	0	0		是	2025年12月	-35.45%
3310	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城八期箱式变电站2配电变压器	800	56.00%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
3311	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分7+1左2变台	200	36.00%	0	0				-11.60%
3312	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	旭辉璟宸小区2变电站2变压器	800	23.10%	0	0		是	2025年12月	-21.59%
3313	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右12	315	60.95%	0	0				-37.15%
3314	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右3左2右3柱上变压器	315	68.89%	0	0		是	2025年12月	-25.12%
3315	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府三期小区2变电站2变压器	630	37.33%	331.80	331.80				-42.82%
3316	东陵	水家变	水孙乙线	沈阳建大汇众置业有限责任公司（文华街3号院（建大新家园）三期）	400	22.40%	0	0		是	2026年12月	-38.05%
3317	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园1变电站2变压器	630	12.70%	0	0				-41.28%
3318	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干仓库分44右1	100	15.60%	0	0		是	2025年	-32.95%
3319	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线东风分095	100	66.90%	0	0				-41.87%
3320	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	八家子线八家子北台分支004	100	63.30%	26.70	26.70				-31.69%
3321	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干45右1	400	8.85%	0	0				14.21%
3322	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-3变电站202配电变压器	800	32.70%	0	0				-11.35%
3323	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎一组照明	100	45.00%	45.00	45.00				-46.79%
3324	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓1变电站202变压器	630	15.56%	0	0		是	2027年12月	-55.43%
3325	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支12左1柱上变压器	400	6.75%	0	0		是	2025年12月	-32.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3326	苏家屯	下深变	理想线	理想新城6号变电站1号变压器	630	32.76%	0	0				-38.00%
3327	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园一期1箱式变电站2配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-43.75%
3328	苏家屯	下深变	理想线	理想新城8号变电站201配电变压器	630	43.81%	0	0				-31.90%
3329	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区2变电站202	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-44.51%
3330	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	金鼎花园1变电站2变压器	630	31.75%	367.00	367.00				-41.67%
3331	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3332	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城4号变电站2变压器	630	17.30%	0	0				-39.98%
3333	铁西	重工变	重工变10874重塔线	YHG_辽宁天易晶城房地产开发有限公司（意大利风情小镇）202	800	0.00%	720.00	720.00				0.00%
3334	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路干28	400	11.10%	0	0				67.90%
3335	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界2号变电站1变压器	630	25.24%	408.00	408.00				-42.85%
3336	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源1变电站1变压器	500	17.20%	0	0				-40.85%
3337	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线万金村西台	400	71.40%	0	0				-33.95%
3338	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖北养殖厂	315	97.52%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-40.12%
3339	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家南2台	100	50.40%	0	0				-38.56%
3340	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦线胡台分58变台	315	19.43%	0	0		是	2025年12月	-296.69%
3341	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线30	315	43.81%	0	0		是	2027年	-37.25%
3342	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线28右2+1	315	20.57%	0	0		是	2027年12月	-34.08%
3343	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城7号变电站2号变压器	630	16.83%	461.00	461.00				-43.36%
3344	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰领地变电站201	315	17.78%	0	0		是	2027年12月	-52.20%
3345	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城11号变电站201间隔配电变压器	400	28.40%	246.40	246.40				-27.38%
3346	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城19号变电站1变压器	500	55.20%	0	0				-43.66%
3347	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线坑东支047	50	23.80%	0	0		是	2026年5月	-69.92%
3348	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线前李孤店支006	50	123.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-37.28%
3349	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-1箱变2变压器	800	29.75%	482.00	482.00				-38.26%
3350	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期1变电站201变压器	800	28.50%	492.00	492.00				-36.38%
3351	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支孟久支005	200	37.76%	0	0		是	2026年12月	-24.69%
3352	沈河	方家变	方家变662方北甲线	方北甲线滨水分13右3右1变台	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
3353	法库	新依变	依三线	10kV依三线老三面村北支06	315	36.51%	0	0		是	2025年12月	-25.04%
3354	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分40右1变台	200	41.70%	96.60	96.60				-32.57%
3355	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城1箱变2变压器	630	44.13%	0	0		是		-42.05%
3356	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯东支08	400	36.85%	212.60	212.60				-14.60%
3357	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡3箱式变电站2配电变压器	400	35.50%	0	0		是	2025年12月	-38.79%
3358	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区3号变电站1号变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年	-41.24%
3359	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都7号变电站201间隔配电变压器	630	48.00%	0	0				-39.71%
3360	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸1变电站1配电变压器	800	15.00%	600.00	600.00				4.17%
3361	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山9号变电站201间隔（前金线）配电变压器	800	18.90%	0	0				6.39%
3362	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分18左2变台	160	77.81%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
3363	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线153变台	100	68.60%	21	21		是	2025年12月	-27.65%
3364	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线郑坨分15变台	100	63.60%	26	26		是	2025年12月	-40.38%
3365	于洪	得胜变	得工线95446	雅华香颂2变电站1配电变压器	630	15.24%	0	0				3.60%
3366	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区1号变电站201配电变压器	630	22.10%	0	0				-42.58%
3367	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干38变台	200	88.20%	3.60	3.60	2023年2月			-19.13%
3368	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线胡古分33+1左5	400	26.55%	0	0				-24.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3369	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线127左23变台	200	43.20%	94	94		是	2025年12月	13.75%
3370	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣天地六期A期变电站2配电变压器	630	50.16%	251.00	251.00				-32.10%
3371	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区10变电站2变压器	630	43.81%	291.00	291.00				-23.17%
3372	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分赵东支037	200	20.80%	0	0		是	2026年5月	-37.08%
3373	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分任西支01	315	12.10%	0	0		是	2026年5月	-27.31%
3374	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	新城子变554农专线农专干63营盘分120	200	37.90%	0	0		是	2026年12月	-40.62%
3375	沈北	道义变	道义变地铁线	仁和家苑考核表201配电变压器	500	61.80%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
3376	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园2箱变1变压器	630	17.90%	454.20	454.20				-44.92%
3377	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线128变台	200	40.20%	0	0				-36.16%
3378	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线164右2变台	200	34.70%	0	0				-30.82%
3379	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线39右3变压器	400	44.40%	0	0				-44.25%
3380	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线郭发分024	200	41.10%	97.80	97.80				-40.66%
3381	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际5变电站1变压器	630	33.14%	358.20	358.20				-39.22%
3382	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分南张支48右16变台	200	38.10%	0	0				-28.51%
3383	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑5变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	36.99%
3384	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都14号变电站202间隔配电变压器	800	38.25%	0	0				-40.93%
3385	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线鲍窝分11右2变台	200	60.30%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
3386	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干160+1左1	200	16.50%	147.00	147.00				100.00%
3387	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线散力支136	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	-37.06%
3388	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区5变电站1变压器	800	35.63%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
3389	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园二期小区2变电站1变压器	630	111.43%	0	0	2024年12月	是	2025年10月	-39.61%
3390	于洪	光辉变	光东线	小微集体大棚2	200	22.20%	135.60	135.60				10.46%
3391	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园变电站1变压器	400	23.50%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
3392	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城6号变电站2变压器	630	14.67%	0	0				-38.71%
3393	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾4变电站1号变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-36.30%
3394	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道3箱变1变压器	630	25.40%	0	0				-44.19%
3395	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区3箱变201配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年12月	-36.59%
3396	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	叔家俺大棚（微）	500	19.72%	0	0		是	2025年10月	-57.59%
3397	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支53右19右6	400	15.00%	300.00	300.00				0.07%
3398	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品4号变电站202配电变压器	630	10.29%	0	0				-42.36%
3399	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干16加1	315	18.73%	224.50	224.50				-43.49%
3400	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平干茨林分4右1变台	400	21.25%	275.00	275.00				100.00%
3401	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园14变电站变压器	630	11.43%	0	0				-44.14%
3402	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔4箱变2变压器	630	19.81%	442.20	442.20				-55.23%
3403	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落干姚家分四清支90右支17	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
3404	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金韵华城1变电站1变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-3.66%
3405	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线河之源污水处理厂分2	200	27.60%	0	0		是	2025年11月	5.23%
3406	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线建设村北台	200	58.50%	0	0		是	2025年	-30.71%
3407	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树三组照明	100	62.70%	27.30	27.30				-41.08%
3408	苏家屯	雪松变	雪松变60546松沈甲线	云和天境4号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	9.00%	648.00	648.00				100.00%
3409	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城2号变电站201配电变压器	800	26.25%	0	0				-39.45%
3410	浑南	新南变	新南变	尚盈丽景西区6变电站2变压器	630	22.38%	0	0		是	2027年12月	-40.82%
3411	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城6变电站2变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-25.78%
3412	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	瓦窑分34左3柱上变压器	100	24.60%	0	0		是	2025年12月	-39.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3413	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九洲御璟3号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	6.35%	0	0				96.31%
3414	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家2台支04	200	25.60%	0	0		是	2026年5月	8.41%
3415	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期3变电站1变压器	500	38.00%	0	0		是	2027年12月	-42.33%
3416	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾二期3箱式变电站1配电变压器	400	48.80%	0	0		是	2025年12月	-35.12%
3417	于洪	得胜变	得胜变95446	香堤北苑B区大挨金1201配电变压器	630	21.27%	0	0				-37.85%
3418	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	文华3变1变压器	400	84.00%	24.00	24.00	2022年12月			-38.77%
3419	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分56左4	200	67.05%	0	0		是		-27.84%
3420	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线163左7变台	100	78.30%	0	0		是	2025年12月	-37.26%
3421	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5左4左1	315	76.19%	43.50	43.50				-39.38%
3422	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干72	200	45.90%	88.20	88.20				-40.11%
3423	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干70公变	315	17.78%	0	0		是	2026年12月	-44.90%
3424	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线14左6	315	38.73%	0	0		是	2026年12月	5.33%
3425	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干20左13之1柱上变压器	315	23.17%	210.50	210.50				-68.73%
3426	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干14变台	315	6.03%	0	0		是	2027年12月	-29.93%
3427	和平	太原变	太原变088民族甲线	民族甲线147	315	34.29%	0	0		是	2027年12月	-44.50%
3428	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线56+3	315	34.67%	0	0		是	2027年12月	-52.32%
3429	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分甲1开闭站202开关之3柱上变压器	315	96.38%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-145.07%
3430	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变1	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-48.85%
3431	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区16变电站201	630	19.37%	445.00	445.00				-49.38%
3432	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘1箱变1变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-48.59%
3433	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区2箱变1变压器	400	41.40%	194.40	194.40				-45.34%
3434	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙8箱变2变压器	630	27.94%	391.00	391.00				-43.53%
3435	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	昊辰苑小区3变电站201	630	26.67%	399.00	399.00				-45.41%
3436	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临小区2变电站202变压器	630	33.33%	357.00	357.00				-44.12%
3437	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村2箱变2	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-48.42%
3438	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区8变电站201	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
3439	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	SB5箱变1变压器	500	27.84%	0	0		是	2025年12月	-47.58%
3440	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五沈铁高层一次2#主变	630	23.17%	421.00	421.00				-46.18%
3441	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期5箱变1变	630	17.14%	459.00	459.00				-45.45%
3442	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期1箱变2变压器	630	16.51%	463.00	463.00				-43.68%
3443	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街13变电站201变压器	400	27.30%	250.80	250.80				-45.38%
3444	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城4变电站1变压器	630	12.38%	489.00	489.00				-40.61%
3445	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑3箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3446	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	泰山西2箱变1号变	500	82.80%	0	0	2024年9月			-42.64%
3447	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵东小区箱变1	630	52.38%	0	0		是	2025年12月	-39.69%
3448	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升B2变电站1变压器	630	40.95%	309.00	309.00				-39.88%
3449	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景5箱式变电站2配电变压器	630	61.27%	0	0		是	2025年12月	-41.64%
3450	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城三期1箱式变电站1配电变压器	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	-37.65%
3451	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干鲫鱼泡分5左3变台	200	13.10%	153.80	153.80				-49.70%
3452	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干6西寺分19左1右8左3	80	10.00%	0	0				-11.87%
3453	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区5变电站1变压器	800	14.20%	0	0		是	2025年12月	-38.32%
3454	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	YHG 荒地2台区（荒地分12+1左5号）	200	30.60%	0	0		是	2025年	-25.99%
3455	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭15台区	250	88.80%	0	0	2022年12月	是	2025年	-41.70%
3456	皇姑	长江变	长江变25478长凤甲线	格林春晓5变电站2变压器	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-44.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3457	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊三家村中台公变台区	160	37.38%	0	0				-36.03%
3458	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊13号变电站2变压器	630	26.98%	0	0				-42.61%
3459	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊13号变电站1变压器	630	35.24%	0	0				-37.13%
3460	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分21右4柱上变压器	250	10.80%	0	0		是	2025年12月	-9.44%
3461	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘电线126+1右4变台	200	3.30%	173.40	173.40				0.00%
3462	沈北	尹家变	尹全线	一站式服务辽宁恒润通信工程有限公司（手机产业园中	100	15.90%	74.10	74.10				10.85%
3463	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分93左1	200	29.70%	120.60	120.60				0.28%
3464	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园4变电站1变压器	400	26.70%	0	0				-41.84%
3465	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期2变电站202变压器	630	30.16%	377.00	377.00				-38.53%
3466	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线12	400	47.50%	0	0		是	2027年12月	-45.40%
3467	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干6台子分39左10变台2	400	21.00%	276.00	276.00				-17.60%
3468	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	佟古村2	80	23.63%	0	0		是	2026年12月	-51.51%
3469	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线刘南大棚地2号	100	93.30%	0	0	2024年9月	是	2025年	-22.09%
3470	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	久才岗四组（2022微）	200	70.50%	0	0		是	2026年6月	-34.40%
3471	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	大堡分35左5左5	100	22.50%	0	0				0.00%
3472	于洪	平罗变	平罗线	观莲雅居3站房1变压器	315	15.24%	0	0				0.00%
3473	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线西沟子2台分01	200	55.50%	0	0		是	2026年12月	27.10%
3474	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品4变电站2配电变压器	500	14.80%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
3475	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线副食品厂家属楼	500	119.36%	0	0	2022年12月			-37.52%
3476	于洪	平罗变	平罗线	平罗1村后台	400	44.70%	0	0				-50.08%
3477	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	九悦二期1变电站2配电变压器	800	2.40%	0	0				100.00%
3478	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49左5	315	89.84%	0	0	2023年1月			-20.35%
3479	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左1号-2柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3480	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分35右8	200	85.80%	0	0	2022年12月	是	2027年	-33.73%
3481	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千千70左6	200	26.10%	127.80	127.80				-36.72%
3482	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分27右16右05	400	37.60%	0	0				-48.49%
3483	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干14	315	89.52%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-36.14%
3484	开发	宁官变	宁富线	圣诺园四期小区2变电站2变压器	630	26.03%	403.00	403.00				-35.73%
3485	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾5号变电站1变压器	630	25.52%	0	0				-41.88%
3486	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际8号变电站201配电变压器	630	30.48%	0	0				-39.54%
3487	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线城北村住宅	315	72.38%	0	0		是	2026年12月	-37.59%
3488	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支34右5柱上变压器	315	28.70%	0	0		是	2025年12月	-30.61%
3489	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线白家支004	30	149%	0	0	2022年12月			-30.53%
3490	东陵	李相变	李班线	李班干下泉饲料厂15柱上变压器	315	15.56%	235	235		是	2026年12月	-55.41%
3491	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯11箱变2变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-44.30%
3492	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分畜牧养殖支7	200	18.90%	142.20	142.20				0.00%
3493	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城9号变电站201间隔配电变压器	800	17.63%	0	0				-41.86%
3494	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑4号变电站1变压器	500	16.80%	0	0				-41.31%
3495	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城6号变电站1号变压器	630	21.90%	429.00	429.00				-45.42%
3496	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊5号变电站2变压器	500	46.00%	0	0				-40.24%
3497	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府1箱变201配电变压器	630	32.06%	365.00	365.00				-4.66%
3498	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线60+1左15变台	400	17.60%	0	0				-21.76%
3499	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干8左9	200	42.60%	0	0				-38.39%
3500	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干79左分01变压器	100	30.30%	59.70	59.70				-56.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3501	新民	张屯变	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干偏排分9左1变台	400	65.93%	0	0		是	2025年12月	-27.79%
3502	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线T1之1柱上变压器	315	5.40%	0	0		是	2025年12月	-57.42%
3503	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	代家房变064濛子泡线斗沟村一组照明	100	58.00%	32.00	32.00				-39.24%
3504	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾4箱变2变压器	800	13.50%	612.00	612.00				14.69%
3505	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区6变电站1变压器	630	52.38%	0	0		是	2025年12月	-42.87%
3506	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓6变电站2变	500	35.60%	0	0		是	2025年12月	-43.66%
3507	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅22变电站1变压器	400	42.80%	0	0				-36.69%
3508	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区2变电站1变压器	630	20.95%	435.00	435.00				-41.09%
3509	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区5变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-39.58%
3510	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西干陵西甲线军政分11左3柱上变压器	315	73.97%	0	0		是	2025年12月	-46.32%
3511	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干18柱上变压器	400	50.50%	0	0				-37.82%
3512	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干36左13	200	38.70%	0	0		是	2025年	-85.21%
3513	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	一站式-沈阳市沈北新区蒲莱旅馆-柳北线99	200	12.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
3514	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干32右10加2左4左13	400	15.90%	1.73	1.73				20.11%
3515	沈北	清水变	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区1箱变202配电变压	800	11.40%	628.80	628.80				-36.30%
3516	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	四管堡西台	315	33.78%	177.10	177.10				-31.62%
3517	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙干40左1变台	400	58.63%	0	0		是	2025年12月	-44.54%
3518	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右13右1变台	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-35.45%
3519	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相线114	160	73.13%	27.00	27.00				900.08%
3520	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线52右3左1变台	400	21.45%	274.20	274.20				-31.21%
3521	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司3箱变2号变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-40.20%
3522	于洪	光辉变	光辉变815	光辉变815光水线光辉四分场1	400	149.70%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-34.48%
3523	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区2变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-43.54%
3524	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城康租房2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3525	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十六号变电站202配电变压器	630	32.38%	0	0				-42.27%
3526	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓1变电站201变压器	500	38.40%	258.00	258.00				-37.72%
3527	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡1变电站2变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-41.56%
3528	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村7机井	100	45.60%	44	44		是	2025年10月	-49.30%
3529	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	木耳岗村25机井	100	46.20%	44	44		是	2025年10月	-43.87%
3530	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	东窑新苑小区箱式变电站2配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	6.73%
3531	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分50右2	200	26.10%	0	0		是	2027年	-13.09%
3532	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期5变电站2变压器	630	35.71%	0	0		是	2026年12月	-30.68%
3533	于洪	光辉变	光辉变815	光辉变815光水线光辉四分厂2台	400	73.20%	67.20	67.20				-32.12%
3534	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	沈阳市电业局电缆工程有限公司	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3535	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期一号变电站202配电变压器	630	44.13%	0	0				-41.33%
3536	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡2号小区变电站1号变压器	400	56.40%	0	0				-45.55%
3537	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	范家2.3组新1	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
3538	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线开隆村南台	400	34.20%	223.20	223.20				-65.18%
3539	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区4变电站1变压器	630	22.86%	423.00	423.00				-42.05%
3540	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸6变电站2	500	17.92%	360.40	360.40				-45.10%
3541	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干古洞岗子分47左12变台	400	21.30%	0	0		是	2025年12月	-19.18%
3542	于洪	范屯变	范工线	小微马三家4台	400	27.30%	250.80	250.80				15.21%
3543	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华泰新都AB区3箱式变电站201间隔配电变压器	630	47.05%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
3544	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期1变电站2 变压器	800	25.50%	516.00	516.00				-41.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3545	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右11左6右3	200	29.40%	0	0				-42.15%
3546	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	沙河村北5号台	200	24.60%	130.80	130.80				-38.00%
3547	于洪	化学变	化东乙线	京西祥云1变电站2配电变压器	800	33.60%	0	0				100.00%
3548	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站4箱变1变压器配电变压器	630	25.52%	406	406		是	2026年12月	-34.87%
3549	东陵	麦子屯	麦子屯	水家变776水古线水古干麦屯分50柱上变压器	400	18.90%	0	0		是	2026年12月	-39.27%
3550	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居1变电站南一变压器	630	10.16%	0	0				-33.69%
3551	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗佑户屯农机服务公变台区	400	68.00%	88.00	88.00				100.00%
3552	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	城东干地税分4+1变压器	315	28.19%	194.70	194.70				100.00%
3553	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期11变电站202变压器	630	18.10%	453.00	453.00				-39.49%
3554	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分齐昌支4	200	33.30%	0	0		是	2026年5月	-36.88%
3555	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线东孤店分007	100	43.40%	0	0				-30.00%
3556	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊2变电站201配电变压器	800	21.75%	0	0				-38.21%
3557	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	圣丰御景广场二期1变电站202配电变压器	800	32.40%	460.80	460.80				-33.45%
3558	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区1变电站1变压器	630	35.56%	343.00	343.00				-37.69%
3559	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线联通支12号右5号柱上变压器	315	16.38%	0	0		是	2026年12月	-22.65%
3560	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园2变电站1变压器	630	20.00%	441.00	441.00				-41.45%
3561	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线六分场支线11	200	26.40%	0	0				-34.51%
3562	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户c1201配电变压器	200	38.25%	103.50	103.50				-41.75%
3563	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光12箱式变电站配电变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
3564	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线西孤店分007	160	45.38%	0	0				-26.95%
3565	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园二期1号地块小区2局维变电站201配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2026年12月	100.00%
3566	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山2变电站202间隔配电变压器	800	47.63%	339.00	339.00				-33.62%
3567	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖4	400	37.80%	208.80	208.80				17.23%
3568	大东	如意变	如意变80866如信线	工农路小区箱变1变压器	630	20.95%	0	0				-43.22%
3569	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园1箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是		-47.74%
3570	苏家屯	下深变	理想线	信达万科城1号变电站202间隔配电变压器	630	116.51%	0	0	2024年6月			-34.60%
3571	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线大觉卜北台	315	33.97%	176.50	176.50				-27.14%
3572	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区5箱式变电站配电变压器	630	20.57%	0	0				-37.71%
3573	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语8箱变2变压器	500	22.40%	338.00	338.00				-41.98%
3574	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑4箱变2变压器	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-36.68%
3575	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线红台分100左6柱上变压器	400	21.30%	0	0		是	2026年12月	66.66%
3576	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区1变电站2变压器	800	26.10%	511.20	511.20				-42.98%
3577	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区6变电站1变压器	630	21.33%	432.60	432.60				-42.39%
3578	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶3组台	400	69.00%	84.00	84.00				-35.77%
3579	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线116左21	100	43.50%	46.50	46.50				-66.00%
3580	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城3变电站1变压器	630	65.90%	0	0		是	2025年12月	-34.07%
3581	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线家北分10+1左15+1右7变台	400	34.25%	223	223		是	2025年12月	100.00%
3582	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右28右2右10	200	0.00%	0	0				0.00%
3583	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	李官甲线李官干沙坨分绿洲支22变压器	315	16.51%	0	0		是	2025年12月	-29.46%
3584	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大滨湖园小区变电站2配电变压器	800	62.63%	0	0				-37.96%
3585	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	华润悦玺2号变电站201间隔配电变压器	800	25.00%	0	0				0.00%
3586	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转湾分15柱上变压器	100	40.80%	0	0		是	2025年12月	-31.69%
3587	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联干北国分13变压器	315	50.79%	123.50	123.50				-44.24%
3588	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干32变压器	200	38.80%	0	0		是	2025年12月	-46.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3589	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分2公变	315	38.73%	161.50	161.50				-41.92%
3590	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线223	200	113.07%	0	0	2022年12月			-39.93%
3591	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师分6右4柱上变压器	200	61.80%	0	0		是	2025年12月	-20.17%
3592	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分12	315	25.71%	202.50	202.50				-44.40%
3593	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分8	315	88.57%	0	0	2024年6月			-37.71%
3594	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分37右2变台	100	42.30%	47.70	47.70				-36.90%
3595	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干24柱上变压器	315	37.78%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
3596	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变364皇姑乙线乌市分7柱上变压器	500	76.60%	0	0		是	2025年12月	-36.69%
3597	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线70	250	58.00%	0	0				-35.28%
3598	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分73左22	160	92.06%	0	0	2024年9月	是	2027年	-58.57%
3599	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑翔变562滑应乙线建设干89右4	200	2.40%	175.20	175.20				-19.55%
3600	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分29之5柱上变压器	200	18.00%	0	0		是	2025年12月	-90.60%
3601	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分8左1右3	200	60.60%	0	0		是	2026年12月	-84.72%
3602	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线56+1	315	62.48%	0	0		是	2027年12月	-25.06%
3603	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分22右2变压器	200	51.60%	0	0		是	2025年10月	-43.99%
3604	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园4变电站201	500	31.36%	293.20	293.20				-46.18%
3605	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	合兴箱变1变压器	800	39.00%	0	0		是	2025年12月	-38.72%
3606	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3607	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘2箱变2变压器	630	14.86%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
3608	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金厦太湖湾2变电站1变压器	630	51.43%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
3609	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙8箱变1变压器	630	22.22%	427.00	427.00				-42.11%
3610	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	阳光雅居变电站202	250	44.00%	0	0		是	2027年12月	-40.17%
3611	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园2变电站2号高压柜1主变	630	22.54%	425.00	425.00				-41.94%
3612	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈司四所1变压器	500	81.20%	44.00	44.00	2024年9月			-43.56%
3613	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区2变电站202配电变压器	630	0.00%	318.69	318.69				0.00%
3614	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园3箱变2变	630	5.71%	531.00	531.00				-50.89%
3615	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻5箱变2变压器	630	31.24%	370.20	370.20				-38.62%
3616	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园2箱变1变压器	630	32.95%	0	0		是	2026年12月	-47.29%
3617	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	龙凤寺箱变2变压器	315	59.94%	0	0				-42.41%
3618	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	陵西一3箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3619	和平	太原变	太原变076北五乙线	胜利家园12主变	630	27.05%	396.60	396.60				-34.41%
3620	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天3箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3621	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城1箱变1变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
3622	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	文官1箱变2变压器	400	14.40%	0	0				-42.11%
3623	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	嘉富新村学生公寓2变电站202	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
3624	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义新家源二期2箱变2变	630	30.10%	377.40	377.40				-46.04%
3625	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻4变电站2变压器	1000	36.90%	531.00	531.00				-51.74%
3626	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园3号变电站2号变压器	630	14.48%	0	0				-45.70%
3627	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1局维箱变202配电变压器	800	43.88%	0	0		是	2026年12月	-38.91%
3628	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.1期局维箱变202间隔配电变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年12月	-31.51%
3629	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城2号变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-43.37%
3630	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	党校院内住宅	250	40.32%	124.20	124.20				-52.69%
3631	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘电线117+1左9变台	200	2.10%	175.80	175.80				0.00%
3632	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居5号变电站202间隔配电变压器	800	37.88%	0	0				-31.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3633	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支003	30	45.00%	0	0		是	2026年5月	-44.92%
3634	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期1箱变1变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	8.23%
3635	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园3变电站1变压器	400	19.13%	0	0				-41.95%
3636	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线2变电站1变压器	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
3637	和平	太原变	太原变054协和线	协和广场三期2变电站2	630	80.38%	60.60	60.60	2024年9月			-5.59%
3638	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都13号变电站202配电变压器	630	64.76%	0	0				-39.03%
3639	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前进3台区	400	38.70%	0	0		是	2025年12月	-1.51%
3640	康平	朝阳变	朝阳变75752张开线	公路管理处台	200	12.30%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
3641	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支3变台	200	26.10%	0	0		是	2025年12月	-29.64%
3642	和平	展览变	展览变846二经甲线	铝镁1号主变	630	49.14%	257	257				-41.56%
3643	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分7观海园202间隔配电变压器	630	19.43%	0	0				-63.27%
3644	法库	新依变	依三线	10kV依三线栖霞堡南几01	200	53.20%	0	0		是	2025年12月	-31.84%
3645	东陵	水家变	水孙乙线	正大桃园4箱式变电站1号变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-38.87%
3646	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干堵贵分39左17	100	14.40%	75.60	75.60				-53.09%
3647	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园2配电室202间隔配电变压器	630	37.14%	333.00	333.00				-41.52%
3648	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居4变电站北七变压器	630	9.65%	0	0				-37.10%
3649	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区2站房2变压器	630	12.95%	485.40	485.40				-38.31%
3650	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线工业2台支07	200	56%	0	0		是	2026年12月	100.00%
3651	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左16右1	200	21.60%	0	0				28.63%
3652	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城6箱式变电站配电变压器	400	39.38%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
3653	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾6号变电站201配电变压器	630	48.25%	0	0		是		-40.41%
3654	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	幸福岛1号变电站202间隔配电变压器	800	34.13%	0	0				-38.79%
3655	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家分31左5变台	200	40.50%	23.80	23.80				-14.68%
3656	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民2台区	200	38.40%	0	0		是	2025年12月	14.88%
3657	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香樟13箱变2变压器	800	58.80%	0	0				-37.00%
3658	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5.2期3箱变1母线1变压器	800	29.70%	0	0		是	2026年12月	-33.80%
3659	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	龙江苑小区箱式变电站1配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-43.05%
3660	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分12之2	400	28.80%	0	0		是	2026年	100.00%
3661	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	姚千干49	630	7.24%	0	0		是	2025年	-35.20%
3662	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥北分新建变电站2	800	9.50%	644.00	644.00				7.43%
3663	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期1变电站1变压器	630	24.38%	0	0		是	2027年12月	-55.93%
3664	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	丽景名居3变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2025年12月	100.00%
3665	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花西台	400	50.70%	157.20	157.20				-26.65%
3666	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东瑞利赢畜牧公变台区	200	70.20%	0	0				100.00%
3667	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线双庙支04	200	47.10%	0	0		是	2026年12月	-30.92%
3668	于洪	得胜变	得山线95478	青城4站房1变压器	630	59.43%	0	0				-40.75%
3669	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城16号变电站1变压器	800	26.25%	0	0				-42.57%
3670	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分班屯支36左9变台	400	26.60%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
3671	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干六道分28右1变台	400	23.85%	0	0		是	2025年12月	63.31%
3672	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线乡镇管理局住宅	315	30.29%	188.10	188.10				-52.25%
3673	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线五小学新住宅楼（2）	200	30.60%	0	0		是	2026年12月	-40.29%
3674	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	半岛公馆1号变电站201配电变压器	800	52.13%	0	0				-40.33%
3675	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典2箱变2变压器	630	24.44%	413.00	413.00				-33.35%
3676	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都1变电站1变压器	630	15.75%	0	0				-38.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3677	大东	沈海变	沈海变80382丽城线	东方丽城13箱变1变压器	630	20.95%	0	0		是		-43.59%
3678	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾1变电站1变压器	400	41.63%	0	0				-42.26%
3679	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼分19+1	400	42.75%	0	0				35.30%
3680	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	如小联干83左10右5	200	1.80%	0	0				100.00%
3681	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团1变电站201变压器	800	64.88%	201.00	201.00				-45.86%
3682	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线74左4变台	100	60.30%	29.70	29.70				-37.54%
3683	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线43变台	200	72.60%	0	0				-33.11%
3684	开发	工农变	工农变55580工岛线	工岛小区1变电站2变压器	500	23.68%	331.60	331.60				-42.15%
3685	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村4机井	50	140.80%	0	0	2023年7月	是	2025年	-39.54%
3686	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚6箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3687	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七1变电站1变压器	630	23.17%	0	0				-39.43%
3688	于洪	范屯变	范北线	小微永安村桥北2	400	6.30%	334.80	334.80				8.52%
3689	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山庄变020山姜线山姜线62右18	100	46.50%	0	0				-11.70%
3690	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线105之5	315	38.10%	0	0		是		-40.95%
3691	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期4箱式变电站1配电变压器	500	29.60%	0	0				-35.56%
3692	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期4201配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年12月	-43.66%
3693	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分4左26	80	41.25%	0	0				-29.72%
3694	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区6变电站202配电变压器	630	38.86%	322.20	322.20				-26.24%
3695	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分10右1左1	200	27.15%	125.70	125.70				-39.94%
3696	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园7箱变2变压器	500	28.48%	307.60	307.60				-41.98%
3697	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区9变电站1变压器	630	51.11%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
3698	沈北	农高变	农柳线	滂澜山四期2小区变电站201配电变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	7.68%
3699	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	工厂分10左1	400	0.15%	0	0		是	2027年	0.00%
3700	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后陈支007	50	88.60%	0.70	0.70	2025年4月			-35.88%
3701	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	广旺甲线广旺干南分7左4柱上变压器	400	36.80%	0	0		是	2025年12月	54.36%
3702	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北小区支17	200	14.40%	0	0				8.24%
3703	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山村台支02	200	60.90%	58.20	58.20				-22.24%
3704	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台大楼	200	58.70%	0	0				-38.54%
3705	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微西狼喜林家具台	400	50.70%	157.20	157.20				100.00%
3706	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区2箱式变电站2配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-27.57%
3707	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区1站房2变压器	800	38.25%	414.00	414.00				-38.20%
3708	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外西南台（煤改洁）	400	25.35%	258.60	258.60				-63.06%
3709	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区14变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-41.88%
3710	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城1号变电站2号变压器	630	42.86%	173.20	173.20				-40.29%
3711	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微西狼村南台	400	1.35%	169.74	169.74				2.66%
3712	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期1箱式变电站2配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2025年12月	-39.77%
3713	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾3变电站2变压器	400	24.00%	264.00	264.00				-40.38%
3714	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心（一站	200	32.80%	114.40	114.40				-2.35%
3715	于洪	大兴变	兴光线	大兴小微3号台	400	3.30%	346.80	346.80				0.00%
3716	沈北	道义变	道义变15293开发二线	YHG 沈阳正轩房地产开发有限公司（香滨新坐标1期）2	630	27.81%	0	0		是	2026年12月	-43.42%
3717	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村综合二台（小微）	200	30.30%	119.40	119.40				-34.02%
3718	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑6号变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-41.16%
3719	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期4变电站2变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-43.03%
3720	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分48	200	11.70%	0	0		是	2027年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3721	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	明城市北1变电站1号主变	630	0.00%	0	0				-257.83%
3722	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区2变电站2变压器	630	23.33%	0	0		是	2027年12月	-38.28%
3723	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯南台（2020微）	400	17.10%	291.60	291.60				-19.89%
3724	于洪	光辉变	光水线	小微四分场西	200	0.60%	178.80	178.80				-202.26%
3725	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期2变压器	630	66.98%	145.00	145.00				-36.80%
3726	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟组4.5新2	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
3727	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期1变电站2号配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2027年12月	-30.53%
3728	于洪	五金变	五兰乙线	沙陀子村1	200	58.80%	0	0		是	2025年12月	-26.78%
3729	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线梁烧锅分12右29	100	102.20%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-29.06%
3730	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干76左10	315	70.48%	0	0				6.90%
3731	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右3-1	315	58.73%	0	0				-32.76%
3732	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	意沈乙意合联干16+1	250	21.60%	0	0		是		-42.58%
3733	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分9左4	315	107.05%	0	0	2024年2月	是	2028年12月	-45.01%
3734	沈河	万柳变	万柳变240通天甲线	通天甲线万青干28公变	315	78.73%	0	0				-42.94%
3735	和平	青年变	青年变362青好线	青好线21右1+1	315	37.08%	0	0				-39.40%
3736	和平	青年变	青年变362青好线	青好线31左分支2	315	54.92%	0	0				-37.03%
3737	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5右4柱上变压器	315	47.94%	133	133				-40.84%
3738	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线55	315	26.98%	198.50	198.50				-38.39%
3739	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分6	315	43.49%	146.50	146.50				-46.05%
3740	和平	方型变	方型变498望湖甲线	望湖甲线20右3	315	30.48%	0	0				-40.62%
3741	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干82	200	17.60%	0	0				-40.27%
3742	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南二干27	100	82.50%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	-37.91%
3743	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线东陵干宿舍分3左2+1	315	21.27%	217	217				-41.11%
3744	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左8柱上变压器	400	100.80%	0	0	2025年6月			-39.48%
3745	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干59左3柱上变压器	100	25.80%	0	0		是	2025年12月	-24.08%
3746	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干141右2	315	18.73%	225	225				-42.49%
3747	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆西2箱变	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-42.96%
3748	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城4箱变1变压器	630	28.89%	385	385				-42.50%
3749	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆2箱变1变压器	315	20.32%	0	0				-44.41%
3750	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园21#主变	630	12.44%	0	0				-41.96%
3751	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金2开闭站1小区变电站1变压器	315	34.54%	0	0		是	2025年12月	-38.00%
3752	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都5变电站202	630	14.86%	473	473				-44.85%
3753	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	新湖北国之春五期A区2变电站201变压器	630	40.95%	309.00	309.00				-41.20%
3754	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期1变电站202变压器	630	0.00%	519.60	519.60				0.00%
3755	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲8箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3756	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲11箱变2号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3757	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期8箱变2变	630	27.62%	393	393				-41.38%
3758	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园2期2变电站2变压器	630	99.05%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-48.32%
3759	铁西	重工变	重工变10870城冶线	北一路4变电站201柜	200	45.60%	89	89				-48.68%
3760	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府2箱变2	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-42.91%
3761	和平	市府变	市府变564总站甲线	北市11变压器	630	54.48%	0	0		是	2027年12月	-39.88%
3762	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	长客箱变1	400	32.00%	0	0		是	2025年12月	-64.08%
3763	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家2箱变1变压器	630	20.32%	439	439				-42.02%
3764	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达9变电站2号配电变压器	630	20.83%	0	0		是	2025年12月	-39.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3765	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线孟家村台（孟家村）	200	56.20%	0	0		是	2025年12月	-37.11%
3766	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园3变电站1变压器	160	20.63%	0	0				-63.77%
3767	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府3变电站1变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	5.16%
3768	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城1箱式变电站2配电变压器	800	45.75%	0	0		是	2025年12月	-44.27%
3769	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	西棠小区1变电站1变压器	800	6.90%	665	665				0.00%
3770	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期2变电站1变压器	400	24.50%	262.00	262.00				-34.61%
3771	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线代家分30右1变台	50	45.00%	0	0				-7477.50%
3772	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦1201间隔配电变压器	630	21.33%	433	433				-43.34%
3773	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区功彬家庭农场	400	47.70%	169.20	169.20				9.63%
3774	沈河	展览变	展览变874展文乙线	嘉里中心1配电室2变压器	800	22.75%	538.00	538.00				22.74%
3775	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期1号配电室2号配电变压器	200	56.25%	67.50	67.50				-45.62%
3776	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线城北村南台	315	67.62%	0	0		是	2025年12月	-25.66%
3777	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期2箱变1变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	5.95%
3778	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区6变电站1主变	800	16.88%	585	585				-42.47%
3779	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	钻石学府1箱式变电站2配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	13.09%
3780	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园1变电站1变压器	630	20.32%	0	0				-47.18%
3781	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干54右8变压器	400	15.25%	299	299		是	2025年12月	-28.60%
3782	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区8变电站1变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-17.08%
3783	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	洞锦锦园小区1变电站1变压器	800	40.88%	393	393				-40.19%
3784	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分126变台	200	17.40%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
3785	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城3号201配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-35.79%
3786	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十八号变电站201间隔配电变压器	400	71.10%	0	0				-38.14%
3787	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	YHG 广信开发箱式变电站1号配电变压器	630	15.43%	0	0		是	2025年12月	-44.50%
3788	于洪	范屯变	范北线	小微马三家村3台	400	49.95%	160	160				-11.51%
3789	沈北	道义变	道义变15257道商线	太湖明珠花园1期1变电站202配电变压器	800	27.75%	498.00	498.00		是	2026年12月	-15.18%
3790	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右23左3	200	5.40%	0	0				8.31%
3791	新民	新民变	新民变30164新区线	新区干25变台	400	31.00%	0	0		是	2025年12月	8.28%
3792	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干107小于家沟33柱上变压器	400	75.60%	0	0		是	2026年12月	-27.77%
3793	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）5箱式变电站1号变压器	630	27.05%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
3794	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线大潘大河洼	200	99.00%	0	0	2024年6月	是	2025年	-50.24%
3795	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典1箱变2变压器	630	17.46%	457	457				-37.51%
3796	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	张良分14	100	64.40%	25.60	25.60				-42.59%
3797	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑1变电站2变压器	500	59.84%	150.80	150.80				-34.53%
3798	铁西	历工变	历工变10474富海线	旭辉雍和府小区1配电室201间隔配电变压器	800	56.25%	0	0		是	2028年12月	-43.95%
3799	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干次于分11左10变台	80	89.63%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-37.16%
3800	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	解放2号变电站1号变压器	630	46.03%	0	0		是		-44.18%
3801	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲12箱变1变压器	630	6.35%	0	0		是	2025年12月	-46.92%
3802	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	闸南分7右6柱上变压器	400	51.00%	0	0		是	2025年12月	-22.57%
3803	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分41道南机井支4	100	0.00%	90	90				0.00%
3804	开发	张士变	张士变55878大明一线	二十四城六期小区2变电站1变压器	800	10.20%	638.40	638.40				5.43%
3805	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支22左7右3+1左1	400	30.30%	238.80	238.80				-57.24%
3806	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	YHG 南长菜棚nz-柱上变压器	100	79.95%	10.05	10.05				-96.86%
3807	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵东支004	100	62.20%	0	0		是	2026年6月	-29.47%
3808	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙2箱变1变压器	500	20.16%	349.20	349.20				-41.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3809	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源3变电站2变压器	315	40.00%	0	0				-31.56%
3810	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	热电厂变电站201间隔变压器	400	6.30%	0	0		是	2028年12月	-41.92%
3811	东陵	世园变	世满甲线	龙玺房地产2箱变201配电变压器	630	2.86%	549	549				-24.69%
3812	于洪	平罗变	平辛线	小微平辛线刘家分40台	400	0.00%	0	0				0.00%
3813	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍电东台分01	100	79.16%	0	0		是	2025年12月	-17.59%
3814	于洪	平罗变	平悟线	平罗二村九队2中台区	400	80.40%	0	0	2022年12月	是	2025年	-29.69%
3815	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十一号（微）	400	28.80%	234	234				20.40%
3816	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期6变电站201开关柜	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
3817	沈北	道义变	道义变15254明发线	太湖明珠花园四期2变电站201配电变压器	800	18.60%	571.20	571.20		是	2026年12月	17.51%
3818	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线刘花分1变台	200	44.48%	0	0		是	2025年12月	-38.52%
3819	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分5左1变台	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	-37.73%
3820	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家1号变电站2号变压器	630	11.43%	495	495				-33.64%
3821	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城11号变电站2号变压器	500	30.24%	0	0				-41.83%
3822	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	金柳园1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2026年	-36.54%
3823	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期5箱式变电站1配电变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-33.79%
3824	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区2变电站201间隔配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2028年12月	-39.01%
3825	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG 沈阳蒲河房地产开发有限公司 4202间隔配电变压器	315	61.59%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
3826	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区7变电站201间隔配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2028年12月	-42.89%
3827	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期2站房1变压器	630	39.68%	317	317				-39.29%
3828	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线前集体西大棚	250	6.88%	207.80	207.80				-77.94%
3829	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷后东台1	200	69.80%	40.40	40.40				-34.27%
3830	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线消防队开发楼	200	46.80%	86.40	86.40				-42.21%
3831	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期4变电站201间隔配电变压器	500	26.88%	0	0		是	2026年12月	-44.65%
3832	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分岳家支5	100	0.00%	90	90				0.00%
3833	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分69左10	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
3834	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	星樾时代3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	33.33%	0	0				100.00%
3835	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南塔3变电站1变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-42.34%
3836	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区5变电站1配电变压器	630	1.90%	0	0		是	2025年12月	28.60%
3837	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右1左3右1变台	200	29.40%	0	0		是	2025年12月	-36.80%
3838	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家腰窝棚	630	29.33%	0	0				-32.52%
3839	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路干24右1新	400	33.00%	0	0				100.00%
3840	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居12号变电站202间隔配电变压器	800	18.75%	0	0				-40.58%
3841	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线营子台	315	65.71%	0	0		是	2025年11月	-30.30%
3842	沈北	道义变	道义变15259道义线	一站式服务-沈阳顺发土石方工程有限公司	400	35.40%	0	0		是	2026年12月	10.58%
3843	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线后边外村照明	500	96.48%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-62.21%
3844	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线218+1右1	400	27.30%	0	0				-40.13%
3845	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村南机井2台	100	40.40%	0	0				-45.38%
3846	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期2箱式变电站2配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
3847	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	梁山变194大刘屯线大刘屯线45左1变台	200	25.20%	130	130				-29.98%
3848	于洪	大兴变	兴富线	大棚小微2号台变压器	400	29.70%	0	0				100.00%
3849	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线140右12	100	37.20%	0	0		是	2025年	-43.33%
3850	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线前五里山分支09	100	75.60%	14	14				-18.73%
3851	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线102左7变台	100	102.00%	0	0	2025年5月	是	2025年8月	-32.06%
3852	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区4变电站1主变	800	35.25%	438	438				-31.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3853	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期1变电站2变压器	800	38.70%	0	0		是	2026年12月	6.81%
3854	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期1变电站1变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年12月	7.34%
3855	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区6变电站2变压器	630	21.33%	433	433				-37.06%
3856	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七6变电站2变压器	630	13.97%	0	0				31.54%
3857	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合1变电站1变压器	630	24.00%	0	0				-42.49%
3858	于洪	大兴变	兴古线	小微王家荒	400	72.90%	0	0				-6.63%
3859	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队1箱式变电站2配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-40.59%
3860	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合卜分038	20	0.00%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
3861	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居5变电站1变压器	630	16.83%	0	0				-36.75%
3862	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	核工业二四零研究所2201配电变压器	630	9.40%	0	0		是	2026年12月	-36.80%
3863	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房郭家窝棚（2021微）	400	17.10%	0	0				-20.95%
3864	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线41	200	42.40%	0	0		是	2026年12月	-41.21%
3865	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾8号变电站201配电变压器	630	41.27%	0	0				-40.33%
3866	沈北	农高变	农柳线	滂澜山四期1小区变电站201配电变压器	400	24.30%	0	0		是	2026年12月	1.55%
3867	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南家属楼	200	31.60%	117	117		是	2025年10月	-52.34%
3868	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期1局维箱变201间隔配电变压器	800	73.13%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
3869	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	大庆乙线9+1柱上变压器	315	38.73%	0	0				-44.53%
3870	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支13	50	32.60%	0	0		是	2026年5月	-61.46%
3871	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区12变电站1变压器	630	25.08%	409	409				-34.88%
3872	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮4台区	100	25.60%	0	0				-69.01%
3873	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线工厂南支03	200	79.20%	0	0		是	2026年12月	-15.47%
3874	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟胜干82左2	200	38.10%	0	0		是	2025年	81.07%
3875	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干54	315	77.46%	0	0		是	2026年12月	-38.53%
3876	东陵	李相变	李班线	李班线李班干上泉照明支05柱上变压器	400	15.60%	298	298		是	2026年12月	-29.41%
3877	东陵	上佰变	上深乙线	东郡园1箱式变电站201间隔配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	-34.47%
3878	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠分10+1	400	37.20%	0	0		是	2026年12月	-39.65%
3879	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河二区4配电站公变	630	57.78%	203	203				-42.14%
3880	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园5箱变（单）	630	35.43%	0	0		是		-43.16%
3881	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都1变电站2变压器	400	24.60%	0	0		是	2025年12月	-40.35%
3882	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干198左分5柱上断路器——站式	200	14.70%	0	0		是	2026年12月	0.00%
3883	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连赵家台支04	50	84.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-32.16%
3884	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	长沟村照明（微）	200	49.30%	81	81				-39.28%
3885	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期21主变	500	21.60%	0	0				-47.61%
3886	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线90右3左1变台	200	96.90%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	10.81%
3887	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区4变电站1变压器	630	25.14%	170	170				-41.67%
3888	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城1变电站变压器	630	33.97%	0	0		是	2028年12月	-43.42%
3889	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居3箱变1变压器	630	8.25%	515	515				-42.62%
3890	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支13+1左1	200	13.60%	152.80	152.80				-53.01%
3891	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十干42左2+1	315	90.79%	0	0	2022年12月	是		-40.54%
3892	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园2变电站2变压器	630	29.33%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
3893	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线四纺南楼	200	35.55%	0	0		是	2026年12月	-39.33%
3894	沈北	清水变	清水变73648清辉线	新鑫1箱变201配电变压器	630	7.94%	517	517				-22.64%
3895	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	久成乐府2配电室201间隔配电变压器	315	19.68%	221.50	221.50				-34.47%
3896	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分14右7+1左2	315	91.62%	0	0	2022年12月	是		-28.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3897	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区1变电站2变压器	400	21.00%	0	0		是	2028年12月	-39.23%
3898	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干国公寨分58柱上变压器	315	42.22%	0	0		是	2026年12月	-60.51%
3899	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线45	315	20.57%	0	0				-69.36%
3900	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村东台1	100	55.20%	35	35				-30.46%
3901	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	YHG 城佛干55右4右柱上变压器	200	9.60%	160.80	160.80				-33.81%
3902	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著2号变电站1号配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2025年12月	-10.02%
3903	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分20+1右3柱上变压器	315	28.89%	0	0		是	2025年12月	-73.48%
3904	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园4箱式变电站2配电变压器	800	22.25%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
3905	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	兴旺箱式公变台	400	92.70%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	100.00%
3906	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分60变台	100	32.00%	58	58				-213.64%
3907	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	四季花园小区2变电站2变压器	800	75.75%	0	0		是	2025年12月	-36.69%
3908	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	名门小区2变电站1变压器	630	20.63%	437	437				-23.01%
3909	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杨胡堡分29	315	20.32%	0	0		是	2027年	-22.12%
3910	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干121加1变压器	200	3.90%	0	0		是	2025年12月	12.94%
3911	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区2变电站202间隔配电变压器	630	4.13%	541	541				17.52%
3912	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富线	万科北辰之光小区2变电站201配电变压器	800	18.60%	0	0				37.71%
3913	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线杨城分8左1右1	160	34.63%	0	0				-31.77%
3914	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线50右2	315	8.25%	0	0				5.42%
3915	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干42	400	98.75%	0	0	2022年12月	是	2026年2月	-52.40%
3916	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鹏南干东顺变台公变	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
3917	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分3	315	68.89%	0	0		是	2028年12月	-43.15%
3918	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线213	315	90.92%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.48%
3919	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干17柱上变压器	200	83.40%	13	13	2024年10月			-33.73%
3920	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线瓦窑分22+1右2柱上变压器	315	24.38%	0	0		是	2025年12月	-45.19%
3921	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分2左12变压器	200	22.86%	0	0				-41.48%
3922	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园3变电站202变压器	500	35.84%	271	271				-41.35%
3923	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活3箱变2号变	630	42.22%	0	0		是	2025年12月	-50.17%
3924	和平	广州变	广州变464广太乙线	海宁公寓箱变一次主变	630	12.70%	487	487				-35.06%
3925	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利1箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3926	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑4箱变2站内变压器	630	14.86%	2	2				-44.48%
3927	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	银座小区变电站2变压器	315	32.38%	181.50	181.50				-34.75%
3928	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	静园1箱变201	400	67.00%	92.00	92.00				-41.87%
3929	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大六区变电站201柜	630	63.24%	168.60	168.60				-44.42%
3930	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区1变电站202柜	630	52.83%	234.20	234.20				-40.88%
3931	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵4变电站201变压器	630	15.87%	0	0		是	2028年12月	-42.73%
3932	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景3箱变2变压器	630	17.90%	454	454				-42.74%
3933	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	112小区2箱变1变压器	630	35.43%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
3934	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	农行箱变1变压器	630	19.62%	7	7				-39.92%
3935	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂山新村2变压器	800	84.60%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.21%
3936	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑2箱变1	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-43.58%
3937	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园8配电站202间隔配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
3938	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭1变电站202变压器	630	20.63%	437.00	437.00				-47.66%
3939	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰阁小区201	630	18.41%	0	0		是	2028年12月	-42.06%
3940	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊4变电站201柜	630	16.51%	0	0		是	2028年12月	-43.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3941	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义新家园二期1箱变1变	630	48.89%	259	259				0.00%
3942	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞五四箱变2配电变压器	630	22.67%	0	0				-48.00%
3943	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	纸行2箱变2变压器	630	11.75%	0	0		是	2025年12月	-13.15%
3944	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑1变电站1配电变压器	800	14.63%	0	0				-37.34%
3945	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干28+1之1柱上变压器	100	88.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-49.53%
3946	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线102左1	200	25.20%	0	0				-28.81%
3947	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御珑家园10号变电站201间隔配电变压器	630	21.59%	0	0				100.00%
3948	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	一站式服务-沈阳市宏远路灯管理服务（亚泰城外）	200	0.00%	0	0				4.00%
3949	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩4号变电站201间隔配电变压器	800	52.50%	0	0				-41.59%
3950	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线水库支4	100	38.25%	0	0		是	2027年	-40.53%
3951	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水一支18柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3952	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	武警辽宁总队箱变2变压器	630	10.67%	0	0		是	2026年6月	-48.43%
3953	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑3变电站1变压器	630	19.81%	0	0		是	2028年12月	-44.20%
3954	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御3变电站1配电变压器	800	22.80%	0	0		是	2025年12月	-37.70%
3955	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗房乙线小三道岗分16左1变台	400	15.00%	300	300				0.00%
3956	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城6号变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-44.93%
3957	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	明华分2+1柱上变压器	400	75.20%	0	0		是	2025年12月	15.58%
3958	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	铁路高层2号变	500	16.80%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
3959	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分43之4	315	38.35%	163	163				-38.10%
3960	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分50	100	101.40%	0	0	2024年6月	是	2027年	-41.91%
3961	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警线仓库分72	315	65.40%	0	0		是	2025年	-41.75%
3962	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝居住M区3202配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-37.92%
3963	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山村东台公变台区	400	18.60%	286	286				14.25%
3964	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲2号变电站2号变压器	800	25.50%	0	0				-41.05%
3965	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖风景二期1变压器	630	32.38%	363	363				-28.79%
3966	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首2号变电站2号变压器	500	17.20%	0	0				-38.43%
3967	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园9箱变1变压器	630	12.70%	487	487				-44.52%
3968	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线东风分112	100	83.70%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-36.80%
3969	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线阿山沟支58	160	35.00%	88.00	88.00				-26.40%
3970	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗村综合一台（微）	200	20.10%	139.80	139.80		是	2025年	-160.29%
3971	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代1变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3972	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司（华强城二期2-1期住宅）3202配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-43.33%
3973	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光9变电站201变压器	630	19.81%	442	442				-43.42%
3974	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分40左7左1	200	0.00%	0	0				0.00%
3975	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	幸福岛1号变电站201间隔配电变压器	800	36.38%	0	0				-39.10%
3976	沈北	农高变	农丰线	农丰线翔凤小区1局维变电站201配电变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
3977	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	黄河府2小区变电站2配电变压器	800	4.13%	0	0		是	2025年12月	100.00%
3978	于洪	大潘变	大潘线	正宸府2箱变2配电变压器	630	22.86%	0	0				3.57%
3979	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干183左4+1	200	40.20%	0	0		是	2027年	-29.89%
3980	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支胡奎树地支22	50	0.80%	0	0		是	2026年6月	-33.33%
3981	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期箱式变电站1配电变压器	400	112.50%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-39.96%
3982	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支四组大门外支5	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	-700.00%
3983	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	里仁居小区三期2变电站202变压器	315	29.84%	189.50	189.50				-46.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3984	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左13	315	27.68%	0	0		是	2025年	-31.26%
3985	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八號院东区2箱式变电站1配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-25.57%
3986	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅7变电站2变压器	400	25.20%	0	0				-35.37%
3987	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾2号变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-40.76%
3988	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分3右1柱上变压器	400	50.40%	0	0		是	2025年12月	-14.77%
3989	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分8左1	400	19.80%	281	281				100.00%
3990	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区1变电站1变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
3991	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯大棚分005	30	46.00%	0	0				-48.84%
3992	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分58左4变台	200	52.05%	0	0				-41.13%
3993	大东	毛君变	毛君变946毛光线	天汇公园壹号5箱变1变压器	800	2.10%	703.20	703.20				100.00%
3994	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务-沈阳市沈北新区三友会垂钓园	200	28.50%	123.00	123.00				13.14%
3995	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海阳光一期3变电站2变压器	630	11.43%	0	0				-42.01%
3996	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台二期箱式变电站2配电变压器	630	71.43%	0	0		是	2025年12月	-38.97%
3997	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河分8+1左1	200	8.40%	0	0				10.41%
3998	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干64左5	400	19.80%	281	281				100.00%
3999	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线129右12变台	400	63.00%	0	0		是	2025年12月	-29.92%
4000	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	森林里四期-4-1变电站202配电变压器	800	42.30%	0	0		是	2026年12月	20.72%
4001	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线农业研究所住宅	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-13.81%
4002	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞水库	200	31.60%	117	117				-50.30%
4003	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干61右19	200	48.60%	0	0		是	2025年	-41.35%
4004	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期3变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4005	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区6变电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-42.77%
4006	东陵	中马变	疗养线	新希望2箱变1箱变	630	10.29%	229	229				-20.93%
4007	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡黄东弘家生猪养殖公变台区	200	7.20%	165.60	165.60				100.00%
4008	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线二台子北台几11	200	45.00%	90.00	90.00				-32.12%
4009	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	沈铁霁虹佳园5变电站202配电变压器	630	0.00%	173.20	173.20				0.00%
4010	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分3柱上变压器	315	37.78%	0	0		是	2025年12月	-44.66%
4011	法库	双台子	双台子变045双四线	陶屯水利分	100	12.00%	78	78				-19.02%
4012	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	政发物业2号变压器	630	66.67%	147.00	147.00				10.99%
4013	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	新城子变550新城子线侯三分132	200	32.30%	115.40	115.40				-38.32%
4014	沈河	文艺变	文艺变986文好线	建大住宅箱变1变压器	500	26.40%	318.00	318.00				-42.71%
4015	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园4变电站1站内变压器	630	28.57%	0	0				-42.87%
4016	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城3变电站2变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-43.30%
4017	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线133左2变台	200	15.00%	0	0				8.48%
4018	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线79左16+1左13	100	25.40%	0	0		是	2027年	-12.19%
4019	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区6变电站1变压器	400	37.20%	211	211				-38.37%
4020	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂3箱式变电站1配电变压器	500	36.00%	0	0		是	2025年12月	-35.94%
4021	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干长河分苗家支01	200	26.70%	127	127				-27.05%
4022	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡1箱式变电站1配电变压器	500	40.40%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
4023	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡6箱式变电站1配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-37.27%
4024	东陵	农大变	农首线	双珑原著二期1变电站1变压器	800	16.20%	590	590				100.00%
4025	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线14右03	400	27.40%	0	0		是	2025年	-30.84%
4026	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村棚菜（2022微）	200	52.20%	0	0				-21.33%
4027	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线中学分13变台	200	60.90%	0	0				-31.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4028	于洪	东民变	东红线	小微东红2号	400	42.30%	0	0				-1.29%
4029	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡七期1配电站2母线201配电变压器	800	56.70%	0	0		是	2026年12月	6.31%
4030	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍1变电站1变压器 配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-35.48%
4031	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线大堡分6+1左9	100	45.00%	0	0				-32.87%
4032	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干黄旗卜分80变台	200	47.00%	0	0		是	2025年12月	-37.96%
4033	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区3变电站2变压器	250	24.32%	0	0		是	2025年12月	-39.30%
4034	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界卓铸1变电站201配电变压器	400	29.40%	242	242				-43.75%
4035	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干水罗分42右8	200	35.70%	0	0				-9.04%
4036	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干174右7左2	250	10.80%	0	0		是	2027年	-40.66%
4037	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右34	100	64.80%	25	25				-50.41%
4038	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线西岗子支06	100	45.00%	0	0		是	2025年12月	-37.09%
4039	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳唐轩新北置业有限公司(唐轩首府一期)1-2 201配电 变压器	800	32.40%	0	0				-39.73%
4040	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊北支01	200	45.60%	0	0				14.80%
4041	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后高支038	400	28.58%	245.70	245.70				-33.45%
4042	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线采石厂分工建支2	400	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
4043	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
4044	于洪	范屯变	范屯变	范屯变756范北线小三家子东台	160	102.75%	0	0	2022年12月	是	2025年9月	-47.06%
4045	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期1局维箱变201间隔配电变压器	800	84.00%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-40.90%
4046	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支56变台	200	40.31%	0	0				-32.09%
4047	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分39右3变台	200	53.10%	0	0				-443.76%
4048	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线前长沟支006	200	42.60%	94.80	94.80				-31.30%
4049	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	先锋佳园箱变202变压器	250	32.00%	0	0		是	2028年12月	-48.67%
4050	沈北	道义变	道义变15289雷明线	华海蓝境2.2期201配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	-25.03%
4051	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛光干龙口分2右1	250	33.28%	0	0				13.85%
4052	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干62左7变台	200	10.25%	159.50	159.50				-48.39%
4053	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线开发区2支02	400	71.18%	0	0		是	2026年5月	12.59%
4054	于洪	大潘变	大潘变	大潘变405大潘线小潘村果园	100	63.90%	0	0				-28.40%
4055	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4056	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞住宅2箱式变电站2配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
4057	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	融乾花园箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4058	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台东照明	100	78.20%	12	12				-37.41%
4059	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子村支10南台	200	42.50%	0	0		是	2025年12月	-30.53%
4060	法库	双台子	双台子变045双四线	陶屯西台	400	22.80%	97	97				-34.75%
4061	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	广场分1	200	5.70%	168.60	168.60				-39.16%
4062	大东	如意变	如意变80898如望乙线	联合乙线新生干44	400	32.25%	0	0		是		-24.90%
4063	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区7变电站2变压器	630	16.51%	0	0		是	2027年12月	-40.36%
4064	东陵	孤家子	营城甲线	家之梦1B箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-33.80%
4065	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	浑河三区配电站2公变	630	59.05%	195.00	195.00				-37.87%
4066	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期4变201	500	24.60%	327.00	327.00				-47.34%
4067	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山分1箱式变电站1配电变压器	400	42.80%	0	0		是	2025年12月	3.30%
4068	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园7箱变202间隔配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2026年12月	-47.52%
4069	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台后边外喜稻合作社公变台区	200	37.20%	106	106				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4070	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙K环网单元1变电站1变压器	400	15.00%	0	0		是	2025年12月	-32.73%
4071	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线王家水井分东支2	400	48.15%	0	0		是	2025年12月	100.00%
4072	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线秀杨家堡东台分04	160	82.25%	12.40	12.40	2022年12月			-33.88%
4073	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居5箱变2变压器	500	40.32%	248.40	248.40				-39.99%
4074	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线1之1柱上变压器	315	6.98%	261.50	261.50		是	2025年12月	-57.40%
4075	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期4站房2配电变压器	630	50.79%	0	0				-30.56%
4076	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台分31左8变台	200	36.40%	107.20	107.20				-32.00%
4077	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯4.6队台	200	27.00%	97.34	97.34				-25.91%
4078	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期7箱式变电站1配电变压器	500	40.40%	0	0		是	2025年12月	-36.69%
4079	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线瓜茄一组照明	250	79.68%	0	0				-40.89%
4080	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区9变电站202配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	100.00%
4081	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线77右2	400	28.20%	0	0				100.00%
4082	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	中德国际2箱变2变压器	630	56.38%	0	0				-44.97%
4083	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦1变电站202变压器	630	61.33%	181	181				-33.14%
4084	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期1变电站2变压器	630	41.52%	0	0		是	2027年12月	-40.63%
4085	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	三家子安居2箱变1变压器	800	20.10%	0	0				-26.82%
4086	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干开大分52左1右1变压器	100	57.60%	0	0		是	2025年12月	-39.25%
4087	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干单坨分17变台	200	18.30%	143	143		是	2025年12月	-35.88%
4088	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线杨场分26左14右1	400	22.43%	0	0				-27.25%
4089	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线腰卜南台	400	80.10%	40	40	2022年12月			-28.38%
4090	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转湾分8柱上变压器	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-52.72%
4091	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支26柱上变压器	315	44.13%	0	0		是	2025年12月	-32.06%
4092	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右9	315	53.02%	0	0				-50.22%
4093	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线望北联干39	315	49.52%	128	128				-46.45%
4094	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左10	500	61.40%	0	0				-42.21%
4095	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分27柱上变压器	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-39.22%
4096	和平	方型变	方型变498望湖甲线	望湖甲线30	200	26.40%	0	0				-41.43%
4097	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干196左11变台	250	44.04%	115	115				-44.58%
4098	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干69柱上变压器	200	22.00%	0	0		是	2025年12月	-35.95%
4099	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	工农变548红工甲线红工干35右4	315	0.00%	284	284				-401.86%
4100	和平	方型变	方型变456文化乙线	东电分(乙)2+1	315	26.67%	199.50	199.50				-27.15%
4101	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分6右5柱上变压器	315	50.48%	0	0		是	2025年12月	-53.60%
4102	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	山川小区1箱变2	630	48.38%	0	0		是	2025年12月	-41.14%
4103	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	加油站箱变1	400	12.90%	0	0		是	2025年12月	-32.10%
4104	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	白龙江箱变1	400	28.00%	0	0		是	2025年12月	-27.78%
4105	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期4箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4106	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	于洪教委小区变电站1变压器	630	55.56%	0	0		是	2025年12月	-42.19%
4107	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	东湖秀景小区变电站1变压器	630	36.95%	0	0		是	2025年12月	-40.41%
4108	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都3变电站201	630	30.86%	373	373				-39.00%
4109	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金3开闭站1小区变电站1变压器	500	34.08%	0	0		是	2025年12月	-48.68%
4110	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城1变电站1变压器	630	53.02%	0	0		是	2025年12月	-41.53%
4111	和平	方型变	方型变450中兴甲线	万丽城变电站2号高压柜1主变	630	7.24%	521	521				-56.65%
4112	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	友佳花园1变电站201变压器	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
4113	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	铁路景星自来水小区变电站201柜	500	45.76%	221.20	221.20				-41.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4114	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里一期2配电变压器	500	16.00%	370.00	370.00				-41.97%
4115	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	金融家园变电站2变压器	630	6.35%	0	0				-43.20%
4116	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑1箱变2变压器	630	27.94%	0	0				-26.42%
4117	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	自动化3箱变1变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	-39.50%
4118	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	pms_金利家园2号变电站1号变压器	630	9.52%	0	0				-40.53%
4119	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠4箱变2变压器	630	16.00%	466.20	466.20				-43.06%
4120	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	金水佳缘箱变1变压器	630	18.10%	0	0		是		-46.42%
4121	和平	市府变	市府变564总站甲线	世纪情缘2主变	800	19.13%	0	0		是	2027年12月	-41.43%
4122	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊3变电站201柜	630	18.73%	0	0		是	2028年12月	-42.82%
4123	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	南站1号变电站1号变压器	500	33.60%	0	0				-44.69%
4124	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶3号变电站1变压器	630	9.21%	509.00	509.00				-43.61%
4125	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4126	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区20箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4127	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线28右4	200	4.50%	0	0				-12.18%
4128	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城三期2箱式变电站2配电变压器	400	32.50%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
4129	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	广特分4	400	73.40%	66	66				-49.17%
4130	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线赵家窝棚照明	200	26.80%	0	0		是	2025年8月	-37.44%
4131	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城1变电站202间隔变压器	630	33.14%	0	0				100.00%
4132	和平	和平变	和平变148和铁甲线	和铁干3(铁路南三)201间隔配电变压器	400	12.00%	312	312				-36.69%
4133	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期1箱式变电站1配电变压器	800	25.88%	0	0				-36.42%
4134	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	恒润春天里1变电站1变压器	630	40.76%	310.20	310.20				-40.46%
4135	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干98右1	400	40.80%	0	0				0.49%
4136	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑3变电站1变压器	630	20.19%	440	440				-40.73%
4137	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分27+1右1	200	30.00%	120.00	120.00				-44.90%
4138	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代3变电站1配电变压器	800	4.50%	0	0				100.00%
4139	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线富家分地质局支24右1	200	22.40%	135	135				-39.94%
4140	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期2箱式变电站2变压器	630	44.57%	0	0		是	2025年12月	-45.51%
4141	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线食品厂宿舍	200	54.60%	71	71				-35.56%
4142	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干胡占分58右3右2	30	102.00%	0	0	2023年2月			-26.41%
4143	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景4站房1变压器	630	22.35%	0	0				-42.79%
4144	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分32右5变台	200	36.20%	0	0		是	2025年12月	-30.10%
4145	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾9号变电站202配电变压器	630	35.87%	0	0				-41.96%
4146	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华山干红工分20+1柱上变压器	400	12.40%	0	0				100.00%
4147	大东	望花变	望花变70244上园甲线	枫丹白露1变电站1变压器	630	22.54%	425	425				-38.93%
4148	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	024保工印象1变电站202配电变压器	630	33.33%	357.00	357.00				-39.23%
4149	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑6变电站2变压器	400	36.50%	0	0		是	2025年12月	-41.09%
4150	法库	双台子	双台子变045双四线	10KV双四线水利分盛林苗木之11	200	1.80%	97	97				0.00%
4151	沈北	道义变	道信线	汇置尚都九期1变电站202配电变压器	800	3.00%	0	0				0.00%
4152	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分175变台	200	17.40%	0	0		是	2025年12月	-54.53%
4153	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方丽城15箱变1变压器	630	32.76%	0	0		是		-37.42%
4154	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖1号变电站1号变压器	630	19.81%	219	219				-47.37%
4155	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	航辽变078城内线风华楼	250	75.84%	0	0				-32.09%
4156	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干62右1-2	315	63.17%	85	85				-42.25%
4157	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园1配电室201间隔配电变压器	800	31.80%	377.58	377.58				-29.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4158	于洪	东民变	东李线	和泰8小区2变电站2配电变压器	630	19.81%	0	0				-39.47%
4159	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线凤凰干11柱上变压器	400	55.50%	0	0		是	2025年12月	-38.64%
4160	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干白云分11右1	400	25.05%	0	0		是	2025年	-19.70%
4161	于洪	大兴变	兴援线	小微援工3台	200	69.30%	0	0				-9.39%
4162	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	二台子中台	200	96.50%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-33.79%
4163	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局6#1主变	630	8.57%	513	513				-39.42%
4164	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局6#2主变	630	6.10%	528.60	528.60				-41.73%
4165	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分金家沟支杨矿几金沟甲3	200	24.60%	0	0		是	2027年	8.39%
4166	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分36右2	400	4.35%	36	36				0.00%
4167	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居3箱变(单)	400	9.00%	324.00	324.00				100.00%
4168	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分51右1右1	200	7.50%	0	0				1.87%
4169	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房养殖二台	400	62.10%	0	0				61.61%
4170	于洪	范屯变	范古线	小微全胜村新建1号台	200	29.10%	0	0		是	2025年9月	-9.70%
4171	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线旧门支线03	200	31.50%	0	0		是	2025年12月	-41.09%
4172	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	繁华里二期2号变电站2变压器	800	18.30%	574	574				20.36%
4173	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分34+1左2	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
4174	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线闫海青支12	200	38.00%	0	0		是	2026年12月	-70.63%
4175	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界3号变电站1变压器	630	23.81%	417	417				-46.53%
4176	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期2箱式变电站1配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-36.49%
4177	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	金科集美2箱变1变压器	630	6.98%	0	0				100.00%
4178	于洪	铸造变	铸东乙线	大青3台小微	400	21.60%	0	0				100.00%
4179	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南乙线长南干38+1柱上变压器	200	18.50%	0	0		是	2026年12月	14.11%
4180	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里2号变电站1变压器	315	20.95%	218	218				-40.75%
4181	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线万金村北台	400	28.50%	0	0		是	2025年8月	-34.10%
4182	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖四号(微)	400	24.30%	234	234				10.94%
4183	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑5箱变201间隔配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-42.46%
4184	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	辽宁亿科房地产开发有限公司(雷锋小学项目)	100	60.40%	0	0		是	2025年12月	-6.56%
4185	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房2变电站2	630	14.48%	326	326				-41.98%
4186	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期7号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
4187	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期7号变电站2号配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2027年12月	100.00%
4188	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区2变电站202变压器	630	28.95%	385	385				-41.39%
4189	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前北大棚(微)	200	17.03%	0	0				-41.60%
4190	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线牧场分欢喜岭支6左1柱上变压器	400	18.00%	0	0		是	2026年12月	11.75%
4191	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景3箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4192	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期1变电站1变压器	630	31.24%	0	0		是	2028年12月	-43.71%
4193	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0一线	茨于坨变017肖寨门线肖北抗旱8#	200	21.66%	0	0				-35.49%
4194	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期1变电站202变压器	630	33.33%	357	357				-47.15%
4195	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产1、2、3	100	79.20%	10.80	10.80				-38.95%
4196	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园二期1箱式变电站2配电变压器	400	31.80%	0	0		是	2025年12月	-31.11%
4197	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾6号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	630	14.60%	0	0				14.13%
4198	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场供6箱变1变压器	630	18.10%	0	0		是		-33.29%
4199	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花13变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-36.98%
4200	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子中台几02	200	60.50%	59	59				-37.12%
4201	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春六期1变电站202变压器	800	47.25%	342.00	342.00				-42.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4202	于洪	平罗变	平悟线	沈阳市北方刀具制造有限公司	100	50.40%	0	0				-37.02%
4203	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期A区2变电站2变压器	630	68.57%	135	135				-43.56%
4204	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	精密箱变2变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年6月	22.58%
4205	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居1号变电站202间隔配电变压器	800	18.75%	0	0				-40.48%
4206	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居10号变电站202间隔配电变压器	800	33.00%	0	0				-30.01%
4207	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂4箱式变电站2配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-43.16%
4208	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园一期3地块1变201配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	-26.84%
4209	于洪	范屯变	范北线	小微西三家1台	200	9.90%	160	160				8.22%
4210	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	育才北分1之1柱上变压器	400	23.25%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
4211	新民	金五台	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线鲫鱼泡分45变台	100	57.30%	33	33				-39.85%
4212	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城6箱变1变压器	500	27.20%	97.50	97.50				-34.71%
4213	东陵	杨官变	杨家线	龙湖天璞2局维变电站1变压器	800	43.50%	0	0		是	2026年12月	66.55%
4214	法库	新依变	依三线	10kV依三线丁家屯几13	250	18.00%	0	0		是	2025年12月	-34.98%
4215	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	山林变550林西线小古支8右2	400	33.23%	227	227				-35.13%
4216	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期2变电站2变压器	630	37.71%	0	0				-41.45%
4217	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分30+1右4	200	23.10%	134	134				100.00%
4218	苏家屯	下深变	理想线	理想新城11号变电站201间隔配电变压器	400	48.40%	0	0				-36.80%
4219	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡17号小区变电站202配电变压器	500	24.80%	0	0				-46.83%
4220	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区3变电站1变压器	400	27.50%	250	250				-42.48%
4221	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城二期1箱式变电站2配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-46.35%
4222	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都3站房1变压器	630	34.29%	351	351				-40.45%
4223	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干吴八分19右2	200	23.40%	133.20	133.20				-31.45%
4224	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干82+1左2	200	14.10%	151.80	151.80				-21.97%
4225	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院1箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
4226	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合2变电站1变压器	630	35.43%	0	0				-41.16%
4227	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15左1	200	22.80%	0	0				-36.22%
4228	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线粮库住宅楼	80	98.50%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-35.97%
4229	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期1变电站2变压器	630	42.86%	297	297				-38.63%
4230	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	和景嘉园2变电站201配电变压器	400	19.50%	0	0				-28.49%
4231	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期1号变电站2号变压器	630	21.71%	0	0		是	2027年12月	-38.26%
4232	于洪	光辉变	光东线	铁路小区北台	100	26.10%	64	64				-32.66%
4233	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区4变电站2变压器	500	26.88%	315.60	315.60				-46.57%
4234	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合7变电站1变压器	630	29.33%	0	0				-46.79%
4235	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山2变电站2变压器	630	26.03%	0	0				-44.72%
4236	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线鹏臣物业南0150	630	25.05%	0	0				-39.32%
4237	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府4变电站201配电变压器	800	9.30%	0	0		是	2026年12月	2.29%
4238	沈北	道义变	道义变15254明发线	汇置尚都二期二组团2变电站201配电变压器	800	36.30%	430	430		是	2026年12月	-15.20%
4239	于洪	大潘变	大潘线	小微小潘村3台区	400	0.00%	0	0				0.00%
4240	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区4号变电站1号配电变压器	400	36.80%	0	0		是	2027年12月	-36.98%
4241	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫甲4环网单元1箱式变电站配电变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-11.26%
4242	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期2号变电站2号配电变压器	400	38.70%	0	0		是	2027年12月	-35.72%
4243	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平村养殖台	400	58.20%	0	0				-12.66%
4244	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区6变电站1变压器	500	25.44%	322.80	322.80				-44.00%
4245	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	沈阳市惠森木业加工厂	200	20.40%	0	0				7.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4246	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品三期2箱式变电站1配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	1.91%
4247	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线邓甲山台	200	30.20%	0	0		是	2025年11月	-28.16%
4248	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	蛤蟆分44左2	400	0.30%	0	0				0.00%
4249	于洪	大兴变	兴红线	大兴变510兴红线红旗台村南1队6台	200	47.40%	0	0		是	2025年9月	-70.74%
4250	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾二期2箱式变电站1配电变压器	500	36.96%	0	0		是	2025年12月	-38.36%
4251	东陵	世园变	世高线	世高干五0五分葫芦支32柱上变压器	80	95.75%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-35.93%
4252	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干33+1公变	315	88.25%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-186.15%
4253	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干103	315	75.87%	0	0				-51.38%
4254	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	苏北变352市内乙线市内乙线44	400	33.60%	0	0				-37.68%
4255	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分16左05	400	12.45%	0	0		是		-38.70%
4256	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干58左9右1变压器	315	6.03%	0	0		是	2025年12月	-58.70%
4257	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	善东乙线大小联干工宅分4	250	60.16%	75	75				-39.76%
4258	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干9右5柱上变压器	315	71.43%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
4259	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干9	250	47.04%	107	107				-42.22%
4260	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分39变台	100	87.20%	2.80	2.80	2025年4月			-37.35%
4261	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干17右1公变	315	66.03%	0	0		是	2026年12月	-44.79%
4262	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分20	315	47.62%	0	0				-35.32%
4263	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分083	315	20.00%	0	0				-70.24%
4264	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线5右3	200	38.50%	0	0				-42.57%
4265	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干29左10	400	71.40%	0	0				-60.73%
4266	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分2之1变台	200	33.90%	0	0		是	2028年12月	-41.68%
4267	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干81右1变压器	315	98.10%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-44.19%
4268	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左9柱上变压器	315	54.60%	0	0				-44.11%
4269	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分16左20柱上变压器	200	4.20%	0	0		是	2025年12月	-54.67%
4270	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干119公变	400	51.90%	0	0		是	2026年12月	-44.33%
4271	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二3箱变2号变	800	0.00%	364	364				0.00%
4272	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲9配电箱变1号变	630	33.97%	353.00	353.00				-44.72%
4273	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭1箱变2号变	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
4274	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙5箱变2号变压器	630	9.84%	505	505				-39.95%
4275	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙10箱变2号变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
4276	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城9箱变1变压器	800	10.88%	633.00	633.00				-41.93%
4277	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅4箱变2变压器	630	23.62%	0	0				-39.95%
4278	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利1箱变1	630	66.35%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
4279	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区8变电站2变压器	630	60.95%	183	183				-38.73%
4280	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区1变电站1变压器	630	16.83%	461.00	461.00				-45.82%
4281	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山明渠5箱变1变压器	630	34.60%	349.00	349.00				-41.57%
4282	铁西	重工变	重工变10868城水线	北一路1变电站201柜	500	8.32%	408.40	408.40				-40.83%
4283	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工1箱变2	500	132.40%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-33.52%
4284	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝4箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
4285	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭12箱变1变	500	43.84%	0	0		是	2025年12月	-47.91%
4286	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光3变电站2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4287	沈河	方家变	方家变668方南乙线	华龙奥翔1箱变2变压器	500	13.76%	381	381				-39.29%
4288	和平	市府变	市府变564总站甲线	沈铁教工住宅2主变	1000	9.60%	0	0		是	2027年12月	-38.98%
4289	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	蘭庭花园2箱变1	400	37.20%	0	0		是	2025年12月	-46.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4290	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯2箱变2变压器	630	14.86%	473	473				-41.19%
4291	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	重型小区箱变1	500	43.20%	0	0		是	2025年12月	-35.02%
4292	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	集美万象1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	21.60%	0	0				-8.60%
4293	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分14左11	200	45.00%	0	0		是	2027年	-51.97%
4294	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都6变电站202	630	23.17%	421	421				-44.63%
4295	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区4变电站间隔202配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年9月	-44.04%
4296	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分37变台	200	37.95%	104	104				-23.15%
4297	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑4箱变1变压器	630	27.81%	0	0				-44.30%
4298	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语六期3箱式变电站配电变压器	630	30.86%	0	0				-42.18%
4299	皇姑	方溪变	方溪变25394方福线	金地阅风华5小区变电站1配电变压器	800	13.13%	0	0				100.00%
4300	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期4变电站1变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-37.15%
4301	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线农机公司住宅	160	46.50%	0	0		是	2026年12月	-39.94%
4302	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期6变电站2变压器	630	21.90%	0	0				-39.18%
4303	和平	青年变	青年变342青胜线	财政三经小区变电站202间隔配电变压器	315	9.14%	0	0		是	2025年10月	0.48%
4304	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	玖熙墅2变电站1间隔101配电变压器	400	44.70%	0	0		是	2025年12月	-10.94%
4305	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干徐林分5变台	200	58.00%	0	0		是	2025年12月	-24.91%
4306	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干79左6右5	200	45.30%	0	0		是	2027年	-29.32%
4307	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	一站式服务—沈阳市沈北新区长军养殖场	400	11.55%	0	0		是	2026年12月	7.39%
4308	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线44左13右1变台	200	30.30%	0	0		是	2025年12月	-30.26%
4309	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线21右3变台	200	18.00%	144	144				99.64%
4310	于洪	双树变	双树变16160双金线	小微建设1台	400	16.20%	0	0				100.00%
4311	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支15之3柱上变压器	400	27.20%	0	0		是	2025年12月	-51.46%
4312	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	洞锦锦园小区5变电站2变压器	500	38.40%	258	258				-41.82%
4313	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	沈阳山盟通信电力箱式变电站配电变压器	100	76.20%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
4314	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区9变电站1变压器	200	23.20%	0	0		是	2025年12月	-36.66%
4315	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大三家子支44	100	61.60%	0	0		是	2027年	-35.40%
4316	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期2变电站1变压器	315	20.32%	0	0		是	2025年12月	-40.89%
4317	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房玉铭秸秆公变台区	400	93.00%	0	0	2025年6月			100.00%
4318	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居3变电站北六变压器	630	28.95%	0	0				-22.30%
4319	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区1号箱2号变压器	630	36.19%	339.00	339.00				-42.61%
4320	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	果园分30柱上变压器	100	27.00%	0	0				2.68%
4321	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线现代设备住宅	200	68.00%	44	44				-42.01%
4322	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖东东台照明	200	64.00%	0	0		是	2025年11月	-17.09%
4323	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语5箱变202	500	27.52%	312	312				-49.79%
4324	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线74+1变台	400	34.80%	220.80	220.80				-52.60%
4325	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分阿山沟支养殖场几2	400	66.75%	93	93				0.02%
4326	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期4箱式变电站配电变压器	630	28.57%	0	0				-41.12%
4327	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	石庙子分16右2	200	4.80%	0	0		是	2025年	28.24%
4328	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际3变电站1变压器	630	28.25%	389	389				-42.88%
4329	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府二期小区变电站1变压器	630	54.60%	223.00	223.00				-39.06%
4330	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边儿新东台(新)	400	80.40%	38.40	38.40	2025年6月			0.00%
4331	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	朱庄分14	200	28.00%	124.00	124.00				-29.32%
4332	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海1期1变压器	630	42.38%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
4333	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线李百友支07	30	0.00%	27	27				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4334	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线信和考核	100	32.70%	0	0		是	2026年12月	-44.37%
4335	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	雍景湾小区2配电室102配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2025年12月	-16.94%
4336	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分修家支05	100	62.40%	28	28				-34.16%
4337	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区1变电站1配电变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	19.55%
4338	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线线屯北支002	160	68.13%	0	0				-21.70%
4339	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线地稅路北散户	250	51.20%	97.00	97.00				-44.15%
4340	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线八三堡砖厂棚菜	200	69.90%	40.20	40.20				20.55%
4341	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区2变电站202变压器	630	17.90%	0	0				-37.19%
4342	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线社甲大棚东2台	50	112.80%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-71.69%
4343	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线38右3+1右1	200	0.00%	0	0				0.00%
4344	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区2变电站2变压器	400	20.80%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
4345	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号2主变	630	0.00%	0	0				0.00%
4346	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲九期小区4变电站1变压器	800	86.25%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-32.49%
4347	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城8号变电站202间隔配电变压器	400	32.80%	0	0				-42.77%
4348	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土西北二照明	50	54.97%	0	0				-35.76%
4349	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线98左5+1右2变台	400	15.60%	298	298		是	2025年12月	-36.06%
4350	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21右支05变压器	100	26.40%	64	64				-31.85%
4351	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线柳条分26	100	44.40%	0	0		是	2026年12月	-28.83%
4352	东陵	中马变	疗养线	新希望1箱变1变压器	630	11.24%	229	229				-24.63%
4353	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯北水利甲13台	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
4354	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区2变电站2变压器	630	22.22%	427.00	427.00				-42.26%
4355	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线57左6右1变台	400	0.00%	0	0				0.00%
4356	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城3变电站变压器	630	28.89%	0	0		是	2028年12月	-37.31%
4357	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾三期B区4号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
4358	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	红星广场1号变电站202间隔配电变压器	800	13.80%	0	0				-16.86%
4359	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期3变电站2变压器	630	26.19%	0	0		是	2027年12月	-43.06%
4360	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线68左1右1变台	400	15.50%	0	0				48.46%
4361	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	2号配电变压器	380	94.74%	0	0	2024年10月	是	2025年9月	12.30%
4362	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚1箱式变电站1配电变压器	630	44.19%	0	0		是	2025年12月	-32.41%
4363	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线石场支3	200	51.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
4364	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾1变电站1变压器	800	39.38%	405.00	405.00				-38.72%
4365	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线黄河干54右15能效柱上变压器	400	34.80%	0	0				100.00%
4366	于洪	得胜变	得工线95446	雅华香颂1变电站1配电变压器	630	16.19%	0	0				4.26%
4367	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分42右3+1右2	200	54.00%	72.00	72.00				-0.02%
4368	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警1变电站2变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-34.40%
4369	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北干工业分12+1柱上变压器	315	5.08%	0	0		是	2025年12月	-28.55%
4370	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	凌云佳园2变电站1变压器	630	39.37%	204	204				-33.19%
4371	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	巧克力城8箱变1变压器	630	26.98%	1.73	1.73				-39.24%
4372	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香樟7变电站1变压器	400	27.30%	0	0				-38.02%
4373	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山4箱变1变压器	630	28.57%	0	0				-43.36%
4374	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子东支04	160	16.50%	0	0		是	2025年12月	-16.44%
4375	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队3箱式变电站2配电变压器	400	8.40%	0	0		是	2025年12月	-71.98%
4376	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	北汤河苑小区1局维变电所202配电变压器	400	14.40%	302	302				100.00%
4377	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城26号变电站201配电变压器	630	20.19%	0	0				-60.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4378	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警2变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4379	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光4箱式变电站配电变压器	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
4380	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸3变电站1母线1变压器	400	62.40%	0	0		是	2026年12月	-31.65%
4381	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线曲轴职工宿舍	100	41.10%	0	0		是	2026年12月	-37.32%
4382	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城6箱变1变压器	630	59.05%	195	195				-38.57%
4383	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城4箱变1变压器	400	54.80%	0	0		是		38.37%
4384	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花二期1箱式变电站1配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-65.86%
4385	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区5局维变电站202配电变压器	630	10.16%	0	0				77.10%
4386	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门2变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-196.65%
4387	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区2变电站1变压器	800	32.63%	459	459				-13.80%
4388	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司3201配电变压器	630	9.14%	0	0		是	2026年12月	-43.05%
4389	于洪	光辉变	光东线	小微十家村2	400	15.00%	300	300				0.63%
4390	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分花牛西支07+1（花牛堡西台）	200	45.70%	88.60	88.60				-29.72%
4391	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期7变202	500	25.28%	323.60	323.60				-41.99%
4392	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱1号变电站202间隔配电变压器	630	16.83%	461.00	461.00				-36.82%
4393	于洪	大潘变	大潘线	小微大潘西6队台区	200	35.70%	0	0				12.32%
4394	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干黎明分57左18右13变台	50	13.40%	0	0		是	2025年12月	-152.21%
4395	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式-关宏宪电井	200	37.80%	104	104				-59.08%
4396	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区1变电站1主变	630	25.90%	403.80	403.80				-21.74%
4397	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯2队台	200	38.10%	97.34	97.34				-32.45%
4398	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地3号变电站1变压器	630	26.98%	0	0				-40.52%
4399	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾二期2号变电站1号配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2027年12月	-16.67%
4400	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	上岗分2开闭站之1柱上变压器	100	12.00%	0	0		是	2025年12月	-8.45%
4401	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品2变电站2变压器	630	8.57%	513	513				100.00%
4402	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门2号变电站201配电变压器	800	37.75%	0	0				-39.20%
4403	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里6号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	17.00%	292	292				-25.64%
4404	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区3变电站1变压器	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	-40.30%
4405	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线坑西大棚支009	50	34.20%	0	0		是	2026年5月	-51.03%
4406	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线31左07	80	52.50%	30	30				-28.39%
4407	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-5区2箱变1变压器	400	13.80%	304.80	304.80				14.45%
4408	开发	洞庭变	洞庭变55770吉利甲线	大坝甲线李官干大坝分25变压器	100	30.40%	59.60	59.60				-39.77%
4409	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支17左6柱上变压器	400	22.25%	0	0		是	2025年12月	-28.75%
4410	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支9变压器1	315	64.76%	0	0		是	2025年12月	-33.00%
4411	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线32左3左1	250	58.08%	0	0		是	2026年	-45.31%
4412	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长青变476长木乙线方南干64公变	315	37.14%	167	167				-50.23%
4413	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺乙线万寿干49左1+1公变	315	30.79%	186.50	186.50				-38.48%
4414	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4右4柱上变压器	315	50.29%	0	0		是	2025年12月	-44.86%
4415	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分71左11变压器	250	1.92%	0	0		是	2025年12月	-34.26%
4416	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分21右02	315	48.57%	0	0				-39.19%
4417	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵甲线无线电分1	100	7.20%	82.80	82.80				-15.88%
4418	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场线和睦干45	200	9.00%	0	0		是		-45.94%
4419	和平	青年变	青年变366青北线	青北线86右1	315	62.10%	0	0				-39.31%
4420	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右5变台	315	23.62%	0	0		是	2025年12月	-44.45%
4421	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干奥运分14	200	66.90%	46	46				-43.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4422	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	天星小区变电站1变压器	315	60.00%	0	0		是	2025年12月	-21.76%
4423	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区3箱变1变压器	500	13.76%	381	381				-48.51%
4424	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都10变电站201	630	25.40%	407.00	407.00				-40.40%
4425	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都14变电站202	630	14.86%	473.40	473.40				-37.95%
4426	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园7号变电站2号变压器	315	36.19%	10.00	10.00				-42.57%
4427	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	05部队箱变2	500	34.40%	0	0		是	2025年12月	-36.82%
4428	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园2变电站202柜	630	23.49%	0	0		是	2028年12月	-43.37%
4429	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保工街4变电站201柜	315	25.71%	203	203				-36.19%
4430	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期3箱变1号变	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
4431	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭13箱变1变	500	32.80%	0	0				-39.68%
4432	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光3变电站1号变	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-48.95%
4433	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园4箱变1变	500	54.40%	178	178				-44.07%
4434	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰街3变电站201	400	31.00%	0	0		是	2028年12月	-35.64%
4435	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富4箱变2变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-47.11%
4436	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	大含3箱变2	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-46.94%
4437	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城10号变电站1号变压器	630	13.97%	479	479				-43.52%
4438	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	南十土变1#变压器	800	70.20%	0	0		是	2026年12月	-39.24%
4439	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	龙逸二1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4440	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	加华二1箱变1号变	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-31.18%
4441	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	民主小区4号变电站1号变压器	400	76.20%	55	55				-39.91%
4442	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都5箱变1站内变压器	630	19.43%	1.73	1.73				-45.75%
4443	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区三期2变电站202间隔配电变压器	630	19.37%	0	0				5.76%
4444	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达4变电站1号配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	-28.82%
4445	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城12号变电站202配电变压器	630	40.00%	0	0				-42.67%
4446	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园2变电站1变压器	400	34.00%	0	0				-34.18%
4447	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡24号小区变电站201间隔配电变压器	630	18.73%	0	0				-35.58%
4448	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	阳光100三期小区3变电站2变压器	800	17.25%	0	0		是	2025年12月	-28.92%
4449	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山支6柱上变压器	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	-107.00%
4450	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代2号变电站202间隔配电变压器	800	51.75%	0	0				-41.30%
4451	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线德庆台分支03	50	61.17%	0	0		是	2026年12月	-31.12%
4452	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG 三家子1-2（三家子分79左2）	200	53.10%	74	74				-31.23%
4453	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干上头分40左7变台	200	3.15%	0	0				-78.62%
4454	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区9变电站2变压器	500	33.60%	282.00	282.00				-41.36%
4455	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分大三家子支砖厂几线张家洼子甲线 14（包九队台）	200	26.10%	0	0		是	2027年	-30.29%
4456	法库	果子园	果蕴线	10kV果蕴线锦绣环网柜分2	400	4.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
4457	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分43右5变台	200	29.55%	121	121				-34.69%
4458	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉北二台	50	145.60%	0	0	2025年4月	是	2025年	-40.29%
4459	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区6小区变电站201配电变压器	630	19.05%	447	447				94.55%
4460	沈北	农高变	农丰线	农丰干水利分0华清工程有限公司2（一站式）	200	40.80%	0	0		是	2026年12月	-29.91%
4461	于洪	大潘变	大潘线	小微小潘村路南	400	76.80%	0	0				-21.72%
4462	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居3变电站2变压器	500	49.92%	0	0		是	2025年12月	-38.56%
4463	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华一期1箱式变电站2配电变压器	800	8.10%	0	0		是	2025年12月	62.30%
4464	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期2箱变201	630	33.02%	0	0		是	2028年12月	-40.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4465	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	万科长江府箱式变电站2配电变压器	800	52.50%	0	0				-28.98%
4466	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期1局维-2	800	36.75%	0	0		是	2026年12月	-35.24%
4467	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方乙线广方干刘家分47左13柱上变压器	400	8.80%	0	0		是	2025年12月	-42.28%
4468	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线二分场支线120	400	59.10%	0	0				-41.54%
4469	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林2箱变1配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
4470	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光3土建变201	630	15.87%	0	0		是	2028年12月	-45.28%
4471	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	东狼东台西	200	33.15%	114	114				-33.53%
4472	开发	化学变	化学变95364化发甲线	西棠小区1变电站2变压器	800	10.50%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4473	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干西岗分7变台	200	24.60%	131	131				-57.52%
4474	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光1箱变1站内变压器	630	34.60%	0	0				-42.86%
4475	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	汇置尚樾1箱式变电站2配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	22.75%
4476	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园4配电室202间隔配电变压器	400	48.00%	168	168				-34.17%
4477	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG 华海雅馨苑5箱式变电站1号配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
4478	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区二期2变电站1配电变压器	630	35.56%	343	343				-41.51%
4479	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干123右3之7	200	23.10%	0	0				1.36%
4480	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都18号变电站201间隔（施恒线）配电变压器	800	28.50%	0	0				8.85%
4481	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天下天翠2箱式变电站2配电变压器	800	21.90%	0	0		是	2025年12月	-18.84%
4482	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城3变电站2配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
4483	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	五月花四期3箱变1变压器	800	60.38%	0	0				-39.81%
4484	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都1站房2变压器	630	29.46%	0	0				-44.82%
4485	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香樟12变电站2变压器	800	25.40%	0	0				-36.36%
4486	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀3箱变2变压器	630	23.17%	421	421				-44.12%
4487	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	小河沿综合台A	200	48.60%	82.80	82.80				-35.00%
4488	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑7变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-45.04%
4489	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干67右2变台	100	40.80%	0	0				-32.71%
4490	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城9号变电站1号变压器	800	36.00%	0	0		是	2027年12月	-37.38%
4491	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干29右3	250	85.20%	0	0	2023年4月			-30.14%
4492	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务-沈阳市沈北新区刘英海磨米加工点	200	2.10%	176	176				0.00%
4493	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线化家村东台新	200	54.30%	0	0				0.00%
4494	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线县社小区住宅	200	73.60%	33	33				-46.18%
4495	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺干11公变	315	16.76%	230.70	230.70				-46.96%
4496	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区3变电站2变压器	630	18.41%	451.00	451.00				-42.10%
4497	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右2减2	200	55.00%	70.00	70.00				-47.87%
4498	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北2台（微）	400	76.40%	54.40	54.40		是	2025年10月	-45.17%
4499	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土北楼二	50	45.68%	0	0				-35.38%
4500	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线国税分004	200	71.10%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
4501	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支22左5左2	200	30.40%	119	119				-90.07%
4502	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭1变电站2变压器	630	42.22%	0	0				-40.30%
4503	沈北	孝信变	孝科线	泓府一期1局维变电站201配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	14.73%
4504	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景4变电站2变压器	500	27.20%	314	314				-34.72%
4505	沈河	方家变	方家变668方南乙线	好望角变电站1变压器	400	8.00%	328.00	328.00				-43.68%
4506	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	绿厦爵士观邸小区2变电站202	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
4507	沈北	文北变	文闵乙线	金地峯范小区1变电站202配电变压器	630	13.02%	0	0				100.00%
4508	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园8变电站变压器	630	14.48%	0	0				-33.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4509	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线85左6变台	50	108.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-26.68%
4510	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	利生酈城2箱式变电站2配电变压器	630	33.97%	0	0				-40.54%
4511	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨第四社区综合一台	200	15.00%	0	0		是	2025年12月	-18.48%
4512	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品1箱式变电站1配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
4513	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	沈铁凌空佳园小区变电站201变压器	500	16.40%	368	368				-47.36%
4514	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线塔后干26柱上变压器	50	30.00%	0	0		是	2025年12月	0.63%
4515	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房1站房2变压器	800	12.00%	0	0				-38.35%
4516	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干212变台	400	39.53%	0	0		是	2025年12月	-34.77%
4517	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线西河山分37	100	67.60%	0	0		是	2025年	-28.41%
4518	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线二初中支1	200	66.00%	48	48				-38.94%
4519	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	爱丽家园5号变电站1号变压器	630	16.19%	0	0				-41.75%
4520	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	轻鹰小筑1号变电站201间隔配电变压器	630	33.02%	0	0				100.00%
4521	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井3台	100	42.40%	48	48				-66.26%
4522	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	柳河沟变205甲河线甲河干43左5变台	200	41.90%	0	0				-37.36%
4523	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线125右49	160	35.88%	0	0		是	2027年	-38.97%
4524	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期6变电站2变压器	400	27.75%	249	249				-43.94%
4525	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期3箱变201间隔配电变压器	630	31.62%	0	0		是	2026年12月	-39.33%
4526	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	李贵良c1	630	81.78%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-39.27%
4527	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	满洲省委1主变	200	18.00%	144	144				-39.69%
4528	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线51+1	400	42.00%	192.00	192.00				-34.25%
4529	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干红台分64左3柱上变压器	200	11.70%	0	0		是	2026年12月	-31.16%
4530	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	10kV黄高干小达台分达连东井支达连东井分支10右T1变	50	15.00%	38	38				-44.21%
4531	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线中盘线141+1	200	92.00%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-35.43%
4532	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线榆光支3右T03	200	58.60%	0	0				-33.39%
4533	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	松北分16右2右4能效柱上变压器	400	21.30%	0	0		是	2025年12月	13.22%
4534	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	何庄南台（2021微）	200	51.60%	77	77				28.90%
4535	于洪	兰台变	兰四线	沙岭村1-2台区	400	87.30%	0	0	2024年7月	是	2025年8月	-31.50%
4536	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园1号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0				-42.23%
4537	东陵	中马变	疗养线	锦麟河院东区二期2箱变1号变压器	630	7.37%	228.80	228.80				76.12%
4538	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期2变电站1主变	800	10.13%	0	0				0.00%
4539	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南1号照明	200	37.58%	104.85	104.85		是	2025年10月	-33.46%
4540	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	龙湖天奕2配变站1变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	5.26%
4541	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期3变电站1变压器	500	50.24%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
4542	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸3变电站2母线2变压器	400	45.00%	0	0		是	2026年12月	-31.17%
4543	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎二组支07	200	44.35%	0	0		是	2026年12月	-20.27%
4544	和平	和平变	和平变148和铁甲线	九州御峯小区2变电站201间隔配电变压器	400	14.50%	302	302				-2.99%
4545	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河干53+1右1	200	19.20%	0	0				100.00%
4546	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产湖畔新城4箱式变电站201间隔配电变	630	26.67%	399	399				-37.33%
4547	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园22变电站变压器	630	20.95%	0	0				-44.78%
4548	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里二期4箱式变电站1配电变压器	800	70.50%	0	0		是	2025年12月	-38.93%
4549	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	农机线大民干87变台	400	43.50%	0	0				24.11%
4550	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府1变电站2变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-41.14%
4551	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	星樾时代1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	17.14%	0	0				51.65%
4552	沈北	农高变	农丰线	富力星月湾A区小区2变201配电变压器	630	41.52%	0	0		是	2026年12月	-12.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4553	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林臻府1变电站2变压器	800	11.10%	0	0		是	2025年12月	46.58%
4554	新民	张屯变	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干代家分南窑支 21变台	100	96.90%	0	0	2023年10月	是	2025年12月	-43.87%
4555	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区7变电站1变压器	630	22.10%	428	428				-43.39%
4556	于洪	铸造变	铸东乙线	后马变251后中线大青村1台区	50	59.20%	0	0				-41.07%
4557	重工	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城E、F区变电站201开关柜	630	26.03%	0	0		是	2028年12月	-42.41%
4558	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河6台	200	63.00%	0	0				-30.06%
4559	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局5#1主变	630	18.10%	453	453				-45.57%
4560	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城一期5变电站1配电变压器	630	78.10%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
4561	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	美村4号变电站2变压器	630	55.24%	0	0				-38.11%
4562	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线西桥村路灯	200	100.80%	0	0	2024年12月	是	2025年8月	8.26%
4563	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线107右2	400	51.30%	0	0				100.00%
4564	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	五委东南台（2020微）	400	75.60%	0	0		是	2025年9月	-39.12%
4565	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘一支 31变台	200	17.40%	145	145				-192.51%
4566	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区3变电站2变压器	400	24.75%	0	0		是	2025年12月	-69.41%
4567	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线乌牛分南灌支 30+1变台	400	16.20%	0	0		是	2025年12月	100.00%
4568	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支 15	315	15.24%	0	0		是	2026年12月	-71.09%
4569	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所3302配电变压器	630	46.19%	0	0		是	2026年12月	-28.50%
4570	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干14	400	49.50%	162	162				-40.97%
4571	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	文萃乙线6	315	50.79%	123.50	123.50				-36.36%
4572	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支1之1柱上变压器	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
4573	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线22	315	60.95%	0	0				-36.90%
4574	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分45左10	400	19.10%	0	0		是		-6.76%
4575	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左5公变	400	35.00%	0	0				-46.03%
4576	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干方家变分2+1公变	400	22.80%	269	269				-30.94%
4577	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分13左2柱上变压器	100	46.80%	0	0		是	2025年12月	-26.85%
4578	大东	大东变	大东变066东风乙线	东风干14加1	400	27.60%	83	83				-39.24%
4579	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	东风甲线东风干东风一分18左4	400	30.60%	237.60	237.60				-39.61%
4580	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南乙A之1公变	315	36.57%	0	0		是	2026年12月	-3.16%
4581	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线14左2	315	63.81%	0	0		是	2026年12月	-36.92%
4582	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分30左3右1	315	37.14%	167	167				-63.38%
4583	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右9柱上变压器	315	56.51%	0	0		是	2025年12月	-36.53%
4584	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支 36变压器	200	37.20%	106	106				-31.24%
4585	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分17变台	200	36.10%	0	0		是	2025年12月	-45.13%
4586	和平	三好变	三好变166文体甲线	文教小区一次1主变	800	49.80%	322	322				-41.43%
4587	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲1配电箱变1号变	630	29.84%	379.00	379.00				-41.87%
4588	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光4变电站2变压器	500	21.12%	0	0				-40.05%
4589	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	北运河箱变配电变压器	500	78.40%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
4590	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区3变电站1变压器	630	17.78%	455	455				-39.37%
4591	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大世纪变电站201变压器	630	26.29%	0	0		是	2028年12月	-39.07%
4592	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区3箱变2号变	630	13.33%	364	364				-54.03%
4593	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天1箱变2变压器	630	33.02%	0	0				-41.42%
4594	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期3箱变1变压器	630	22.86%	423.00	423.00				-38.47%
4595	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明1变电站201	630	13.65%	481.00	481.00				-43.89%
4596	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	城中箱变2变压器	630	28.70%	0	0		是	2026年12月	-45.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4597	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	大含1箱变1	400	17.00%	0	0		是	2025年12月	-338.57%
4598	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	华天新城3箱变202	630	0.00%	567	567				0.00%
4599	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期3箱变1变压器	630	18.10%	453.00	453.00				-56.42%
4600	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	绿茵家苑1号变电站1号变压器	630	24.13%	0	0				-38.37%
4601	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭1箱变1	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-45.41%
4602	和平	市府变	市府变564总站甲线	世纪情缘1主变	800	39.00%	0	0		是	2027年12月	-39.20%
4603	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	松辽东区2号变电站1号变压器	630	20.00%	0	0				-40.90%
4604	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	沈州花园1箱变2变压器	1000	23.70%	0	0		是	2025年12月	-44.42%
4605	和平	广州变	广州变472二纬乙线	八一西一次1主变	315	16.00%	233	233				-32.96%
4606	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干179右7变台	100	65.70%	0	0				-38.66%
4607	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸一期1箱式变电站配电变压器	400	52.13%	0	0		是	2025年12月	-48.41%
4608	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进5台	400	42.30%	0	0		是	2025年12月	26.67%
4609	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城2变电站2变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	-45.36%
4610	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	摩卡公馆1变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4611	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡南台	250	30.08%	0	0		是	2025年11月	-29.78%
4612	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经2变电站202间隔变压器	500	74.80%	76	76				100.00%
4613	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干127花家分03柱上变压器	50	52.40%	0	0		是	2026年12月	-42.03%
4614	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山分支30	50	72.30%	0	0		是	2026年12月	-37.72%
4615	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象3变电站1变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-40.37%
4616	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线杜家卜台	160	43.13%	75	75				-34.16%
4617	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干171	200	43.40%	93.20	93.20				-37.53%
4618	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分11	100	51.20%	0	0		是	2026年12月	0.20%
4619	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期1号变电站1号配电变压器	800	14.81%	602	602				-42.60%
4620	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微三分厂	200	9.00%	162.00	162.00				-41.19%
4621	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西大棚养殖台	315	51.05%	122.70	122.70				29.11%
4622	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区3变电站1变压器	800	59.63%	243.00	243.00				-20.65%
4623	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干146右1变台	200	25.60%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
4624	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线财旺住宅西散户	160	75.50%	23	23				-43.84%
4625	皇姑	崇山变	崇山变10270崇北线	金昌商务中心小区箱式变电站1配电变压器	630	37.78%	0	0		是	2025年12月	1.47%
4626	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左13右3-2	250	38.40%	0	0				-69.28%
4627	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干长岗分沙窝堡分19变台	200	28.95%	24	24				-38.87%
4628	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品吴城2变电站1变压器	630	62.86%	0	0		是	2025年9月	-39.77%
4629	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	世茂云图2变电站2配电变压器	800	5.70%	0	0				100.00%
4630	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线刘北2号大棚	200	89.25%	0	0	2024年9月			-50.74%
4631	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期3变电站1变压器	630	65.71%	153.00	153.00				-36.56%
4632	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景4变电站1站内变压器	630	45.40%	0	0				-39.06%
4633	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	明廉分8右3柱上变压器	100	0.00%	90	90				-214.91%
4634	大东	如意变	如意变80898如望乙线	水润观园1箱变1变压器	800	52.80%	0	0		是		8.63%
4635	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线43	200	35.10%	0	0				-14.86%
4636	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期22主变	315	46.86%	0	0		是	2025年12月	-37.96%
4637	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连村台分支03	200	24.60%	0	0		是	2026年12月	-45.30%
4638	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期5箱式变电站1配电变压器	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	-41.08%
4639	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干185	315	28.95%	0	0		是	2027年	-12.04%
4640	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小鸡地支010	160	49.13%	0	0		是	2026年5月	-29.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4641	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干53左1柱上变压器	315	73.14%	0	0		是	2026年12月	-41.97%
4642	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线信用联社居民北	160	42.00%	77	77				-47.31%
4643	东陵	世园变	世满甲线	万科惠山花园3.2期3号箱变2变压器	400	14.40%	302.40	302.40				5.60%
4644	于洪	家俱变	丽锦线	丽锦城2变电站2变压器	630	51.75%	0	0				-41.44%
4645	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟2箱变2变压器	800	18.60%	0	0				23.86%
4646	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分025	50	99.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-30.76%
4647	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区4变电站2变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-46.73%
4648	于洪	范屯变	范静线	小微大房身西台	200	7.20%	0	0				-35.13%
4649	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线85	315	33.02%	179.50	179.50				-42.30%
4650	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	雍景湾小区2配电室101配电变压器	630	64.76%	0	0		是	2025年12月	-22.12%
4651	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	实验场箱变2变压器	400	38.00%	208	208				-38.90%
4652	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线皮下照明家属楼	100	73.60%	0	0				-36.70%
4653	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期2变电站201间隔配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2028年12月	-41.86%
4654	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	鑫柳小区箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4655	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线金家卜台	100	85.30%	5	5	2022年12月			-28.81%
4656	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期5变电站5变压器	630	11.90%	492.00	492.00				-38.54%
4657	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线服装厂台	200	38.70%	0	0		是	2025年11月	-44.75%
4658	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	红枫庭院二期1局维变电站202配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	12.02%
4659	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	偏堡子西北台二台（新）	400	42.30%	191	191				0.00%
4660	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵甲线东陵干10右14之2	315	19.05%	223.50	223.50				-46.95%
4661	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家袁家10组新	400	55.50%	0	0				0.00%
4662	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东分18	200	19.20%	0	0		是	2028年	-48.18%
4663	大东	望花变	望花变70244上园甲线	地环家园2变电站1变压器	630	17.14%	459	459				-33.33%
4664	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府3号变电站1号变压器	630	32.00%	0	0				-44.48%
4665	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所1箱式变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-35.26%
4666	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线117右3	200	15.60%	149	149				0.00%
4667	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花15变电站1变压器	400	39.50%	0	0				-39.04%
4668	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期2变电站201间隔配电变压器	800	33.75%	0	0		是	2026年12月	-37.75%
4669	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子棚菜区南台支1（头台子西台）	400	39.40%	202	202				-32.55%
4670	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程1号变电站2号变压器	630	20.19%	10.00	10.00				-44.12%
4671	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋2箱变2配电变压器	630	86.67%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-40.42%
4672	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线东五分20右4+1柱上变压器	315	51.75%	0	0		是	2025年12月	-43.01%
4673	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线6柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-49.39%
4674	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下2号2主变	1250	6.72%	0	0				-38.15%
4675	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城22变电站1变压器	630	12.57%	0	0				-41.12%
4676	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	锦泉蓝湾2-2期1局维变电站202配电变压器	630	19.37%	445	445				100.00%
4677	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山村南台公变台区	200	48.60%	82.80	82.80				-48.65%
4678	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅11变电站1变压器	500	27.20%	0	0				-43.47%
4679	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭1箱式变电站2配电变压器	800	13.20%	0	0				3.85%
4680	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景3箱变1变压器	630	26.29%	401.40	401.40				-40.41%
4681	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4682	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城4变电站201	630	47.24%	0	0		是	2028年12月	-42.66%
4683	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	阳光城璞悦配电室202间隔配电变压器	400	44.10%	184	184				-7.00%
4684	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区1变电站202配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	75.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4685	浑南	安顺变	安顺变172安运线	绿城映月2号变电站201间隔配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2027年12月	13.01%
4686	于洪	化学变	化东乙线	美悦府2站房1配电变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年	83.83%
4687	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡22号小区变电站201配电变压器	400	45.38%	0	0				-42.93%
4688	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分2加1右支5变压器	50	58.40%	0	0				-42.68%
4689	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区2变电站1变压器	800	17.50%	0	0		是	2027年12月	-38.66%
4690	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线南环散户	200	87.30%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-46.96%
4691	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台子分瑞茂支45变台	200	27.20%	126	126				-58.63%
4692	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线84右18变台	400	20.48%	278.10	278.10				-25.28%
4693	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-5变电站2柜配电变压器	500	24.00%	330.00	330.00				-41.86%
4694	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分56+1右1	200	17.40%	0	0				-31.91%
4695	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛变034吴家线供销社	50	77.20%	6	6				-24.65%
4696	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园变电站2变压器	630	23.65%	0	0		是	2025年12月	-45.63%
4697	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦3变电站202配电变压器	800	35.63%	0	0				-31.03%
4698	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光2箱式变电站配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-41.03%
4699	于洪	东民变	东李线	小微东李34左5台	200	48.00%	0	0				5.44%
4700	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区12变电站2变压器	800	38.63%	411	411				-41.41%
4701	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线大房申南台	400	44.40%	0	0				-43.03%
4702	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区5变电站2变压器	400	47.40%	170.40	170.40				-33.35%
4703	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分11左10左5	80	38.25%	0	0		是	2027年	-315.30%
4704	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区2变电站202配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	48.29%
4705	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区3变电站1变压器	400	41.60%	0	0		是	2025年12月	-35.15%
4706	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城村81组（2021微）	400	20.00%	280	280				-32.42%
4707	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线刘屯东台支11	315	35.56%	171.50	171.50				-28.89%
4708	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线兰州分支027含光伏	200	24.60%	130.80	130.80				-19.80%
4709	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	东大道北机井	100	37.20%	0	0		是	2025年11月	-61.01%
4710	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外西北台（煤改洁）新	400	51.30%	155	155				0.00%
4711	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强干48	200	61.50%	0	0		是	2026年6月	-43.11%
4712	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支八队支002	100	68.10%	0	0		是	2026年6月	-30.73%
4713	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	应中1左3	200	34.20%	0	0		是	2028年12月	-43.14%
4714	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园3号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
4715	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
4716	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡5.2期2箱变2号配电变压器	800	57.60%	0	0		是	2026年12月	-37.74%
4717	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干程屯分25右2变台	200	116.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-27.46%
4718	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81左6	200	114.30%	0	0	2023年9月	是		2.34%
4719	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	格林木棉花二期1箱式变电站2配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-12.85%
4720	于洪	范屯变	范静线	小微曹台村东北台2	400	36.60%	0	0				9.51%
4721	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	前榆乙线21右1	200	14.40%	0	0				-5.11%
4722	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区4变电站202配电变压器	630	44.76%	0	0				-23.37%
4723	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分8左3	400	61.80%	0	0		是	2025年	33.04%
4724	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区1变电站2变压器	400	31.13%	236	236				-36.86%
4725	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期1箱式变电站201间隔配电变压器	630	23.62%	418.20	418.20				-41.49%
4726	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干66右2	200	51.00%	0	0		是	2026年3月	-42.04%
4727	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷3变电站202配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-21.82%
4728	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城14号变电站202配电变压器	630	25.90%	0	0				-45.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4729	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城15号变电站201配电变压器	630	32.38%	0	0				-47.30%
4730	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园4箱变1变压器	630	14.48%	0	0		是		-40.86%
4731	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾2变电站2号变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-41.62%
4732	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾5变电站2号变压器	630	12.54%	0	0		是	2026年12月	-42.65%
4733	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	沙河村南2号	200	18.00%	144	144				-31.00%
4734	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线东拉屯台	200	47.90%	84.20	84.20				-27.61%
4735	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居4箱变1变压器	630	8.25%	515.00	515.00				-40.87%
4736	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落干姚家分四清支96左T1	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
4737	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微夏家西北	400	15.90%	170	170				-45.83%
4738	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍施线43+1右13	200	26.40%	0	0		是	2025年	-6.93%
4739	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76文铁分13左2	400	60.90%	0	0		是		-46.55%
4740	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区2变电站201配电变压器	400	41.40%	0	0		是	2026年12月	0.33%
4741	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分101变台	400	35.70%	0	0				-39.93%
4742	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村15号变电站1号配电变压器	500	19.84%	0	0		是	2027年12月	-43.55%
4743	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园6变电站202配电变压器	500	14.80%	376	376				-10.03%
4744	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光2变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4745	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖南村综合一台	200	62.70%	0	0		是	2025年11月	-34.78%
4746	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	南站2号变电站2号变压器	630	29.84%	0	0				-45.81%
4747	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	马家房村北台（2020微）	400	48.70%	0	0		是	2026年6月	-34.51%
4748	法库	包家屯	包家屯	10kV包家线孤束子支4	200	19.05%	0	0		是	2027年	-33.09%
4749	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区4箱式变电站2配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-40.21%
4750	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民3台区	315	57.78%	0	0				-43.72%
4751	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨干坨变020黄腊坨线三西照明中台照明	400	32.18%	231.30	231.30				-36.67%
4752	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	八纬东分7左4	315	10.16%	0	0				-59.19%
4753	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左2	315	20.00%	0	0				-14.64%
4754	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右3左3	315	6.98%	0	0		是		-45.43%
4755	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干32	400	31.50%	234	234				-42.75%
4756	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线拉它分19+1	100	51.90%	0	0				-42.25%
4757	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干42公变	315	43.17%	147.50	147.50				-38.89%
4758	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	万中干17右1公变	315	50.03%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
4759	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干47右3公变	315	132.70%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.07%
4760	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分15公变	315	43.49%	0	0		是	2026年12月	-30.15%
4761	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线东陵干种子一分10左4	400	10.50%	318	318				8.65%
4762	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	劝业场箱变	630	14.98%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
4763	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区17变电站201变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
4764	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城1箱变1变压器	630	12.38%	489.00	489.00				-41.52%
4765	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城3箱变2变压器	630	12.06%	491.00	491.00				-42.37%
4766	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	下坎子新3箱变1号变	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-47.05%
4767	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光2变电站201	630	43.17%	295	295				-38.88%
4768	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	昊辰苑小区1变电站201	630	26.35%	401.00	401.00				-44.94%
4769	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华市场小区1变电站201柜	500	38.40%	258.00	258.00				99.94%
4770	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲3箱变1号变	500	21.76%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
4771	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	11中学教师楼箱变1变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	-40.94%
4772	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸3箱变2变压器	500	21.12%	0	0				-38.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4773	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	向荣里箱变2变压器	500	46.72%	0	0		是	2026年12月	-43.75%
4774	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	公安里箱变2变压器	630	43.05%	0	0		是	2026年12月	-37.80%
4775	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村5号变电站1变压器	630	31.62%	0	0		是	2027年12月	-34.82%
4776	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园12主变	630	18.54%	0	0				-40.23%
4777	大东	沈海变	沈海变80382徧城线	东方徧城9箱变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是		-46.16%
4778	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	金利苑箱变1变压器	500	62.08%	140	140				-50.26%
4779	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西一小区变电站201	630	84.44%	35.00	35.00	2022年12月			-42.07%
4780	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭9变电站201	800	23.10%	535.20	535.20				-44.86%
4781	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	南十二路小区2变电站201	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
4782	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑1箱变2	500	82.80%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.52%
4783	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	省检察院住宅箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4784	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区24号箱变1号变	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
4785	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	五爱商住2变电站1变压器	630	34.67%	0	0		是	2025年12月	-52.98%
4786	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	妇女会馆一次1#主变	400	35.60%	0	0				-43.91%
4787	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区2变电站2配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年	-28.06%
4788	沈北	农高变	农商线	湖郡小区2局维变电站201配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	6.55%
4789	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆3箱变1变压器	500	35.20%	0	0				-48.63%
4790	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓2变电站1变压器	500	22.56%	337	337				-39.85%
4791	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区22主变	630	17.62%	456.00	456.00				-45.33%
4792	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	维华商业广场小区变电站202配电变压器	500	29.20%	0	0				-36.85%
4793	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	安图大厦2主变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-56.62%
4794	大东	望花变	望花变70242上园乙线	雷凯尼坤2变电站2变压器	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	-45.17%
4795	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园3小区变电站1变压器	630	11.68%	493	493				-46.93%
4796	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4797	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线偏排分9+1右3变台	400	52.00%	0	0		是	2025年12月	-25.84%
4798	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙1小区变电站1变压器	500	38.00%	260	260				-45.46%
4799	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期4变电站2变压器	630	27.30%	0	0				-41.60%
4800	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	锦绣华苑小区1变电站1变压器	630	10.29%	0	0		是	2025年12月	-38.76%
4801	法库	新依变	依三线	10kV依三线老三面船村支06	315	13.46%	0	0		是	2025年12月	-27.86%
4802	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨于坨变023莲花线大莲花西台	160	96.75%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-32.64%
4803	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防警官二期1箱变202配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
4804	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线种子一分12+1	200	36.30%	107	107				-79.07%
4805	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线教师楼台	400	59.70%	121.20	121.20				-30.67%
4806	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线三道岗子分29变台	200	30.30%	119.40	119.40				-37.49%
4807	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程B区51变配电变压	400	22.80%	268.80	268.80				-37.02%
4808	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	罗屯综合一台	200	0.00%	0	0				-20.27%
4809	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	鲁班尚品2变电站202配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-41.41%
4810	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	YHG 恒大江湾47箱式变电站1号变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	-37.31%
4811	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分22左7柱上变压器	400	80.70%	0	0	2023年6月	是	2025年12月	-52.01%
4812	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑3变电站1变压器	630	9.90%	0	0				-36.09%
4813	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆1箱变1变压器	500	29.76%	0	0				-43.53%
4814	于洪	东民变	东李线	和泰4小区2站房1变压器配电变压器	630	19.30%	0	0				-46.36%
4815	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业(一期)1箱变2变压器	630	6.03%	529	529				-51.48%
4816	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线八三堡排水站电井	80	46.24%	0	0				-39.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4817	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干157右6	100	30.30%	60	60				-31.96%
4818	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线肖家支线038	100	68.80%	0	0				-26.76%
4819	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分014	400	31.20%	0	0		是	2026年5月	-61.66%
4820	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾9号变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0		是		-41.14%
4821	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾10号变电站202配电变压器	500	28.00%	0	0		是		-48.18%
4822	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线南荒东台	200	48.60%	83	83				-24.82%
4823	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线艾亩地分10	400	66.60%	0	0				-5.06%
4824	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分27右5左10变台	200	43.00%	24	24				-62.08%
4825	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	中科院公共变电站201配电变压器	400	15.30%	298.80	298.80				100.00%
4826	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟3箱变2变压器	800	15.60%	0	0				57.65%
4827	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期1号变电站1变压器	630	10.79%	499	499				-42.01%
4828	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线朱家支7(朱家综合台)	315	59.43%	0	0		是	2026年12月	-38.87%
4829	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	毛纺乙线毛纺干12左1加1变压器	200	40.20%	0	0		是	2025年12月	-12.19%
4830	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线唐家二支07	200	24.60%	0	0		是	2026年5月	81.43%
4831	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分金家子支11左3	100	21.60%	68	68				-41.06%
4832	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座2箱变2变压器	800	29.25%	486.00	486.00				-38.74%
4833	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区6变电站1变压器	500	31.04%	0	0		是	2025年12月	-35.98%
4834	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾1号变电站1变压器	400	32.80%	10	10				-28.45%
4835	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块1号变电站1号变压器	630	17.90%	454.20	454.20				26.60%
4836	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线靛庄照明	200	25.20%	0	0				-26.75%
4837	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡8变电站1变压器	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-33.36%
4838	法库	马家变	马家变1132马十线	10kV马十线东闫分6	50	47.60%	21	21				-36.67%
4839	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线卫生防疫站住宅	315	46.86%	0	0		是	2026年12月	-38.06%
4840	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	昭华里1号变电站201间隔(下深乙线)配电变压器	630	35.24%	0	0				38.32%
4841	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡大棚	80	72.00%	0	0				-41.31%
4842	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城5号变电站1号变压器	630	15.87%	467.00	467.00				-53.99%
4843	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城4号变电站1号变压器	630	64.44%	161.00	161.00				-41.28%
4844	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊12号变电站2变压器	500	31.04%	0	0				-30.50%
4845	于洪	大兴变	兴富线	喜地红城2站房1变压器	630	22.60%	0	0				-41.14%
4846	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产8楼	200	56.10%	67.80	67.80				-44.88%
4847	于洪	大潘变	大潘线	民欣家园1配电变压器	630	26.98%	0	0				100.00%
4848	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区5号箱变1号变	500	27.20%	0	0		是	2026年12月	-31.97%
4849	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干17	315	49.52%	128	128				-44.46%
4850	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁6号变电站202配电变压器	630	24.63%	0	0				-39.29%
4851	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式-沈阳市成立种植专业合作社	200	66.90%	46	46				-56.44%
4852	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左9柱上变压器	315	42.54%	0	0		是	2026年12月	-45.32%
4853	法库	包家屯	包家线	10kV包家线金家沟支12	50	91.60%	0	0	2022年12月	是	2027年	-140.76%
4854	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分18右3变压器	315	32.00%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
4855	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分5柱上变压器	400	71.00%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
4856	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区7变电站1变压器	630	18.73%	449	449				-41.97%
4857	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期4箱式变电站1配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
4858	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支53+1左4变台	200	36.80%	0	0		是		-28.77%
4859	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线熙娇物业台	400	46.35%	0	0				-27.38%
4860	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右1柱上变压器	315	75.87%	0	0		是	2025年12月	-47.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4861	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干72右3柱上变压器	200	38.10%	0	0		是	2025年12月	-91.79%
4862	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右8柱上变压器	400	71.70%	0	0				-11.31%
4863	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干王启照明支15柱上变压器	200	62.10%	56	56				-38.64%
4864	东陵	中马变	疗养线	琥珀湾2箱变2变压器	630	8.41%	228.80	228.80				-85.46%
4865	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑1箱变1变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	-42.77%
4866	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分21左1变台	200	34.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
4867	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	潘英声加工厂 四方台西台 王树凡修理部	315	39.62%	159	159				-113.82%
4868	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园4变电站1变压器	630	40.38%	10.00	10.00				-44.47%
4869	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线泡沿分21	100	41.50%	48.50	48.50				-42.55%
4870	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线62变台	200	82.80%	14.40	14.40	2025年4月			-28.55%
4871	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	庐山苑小区箱式变电站1配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	0.77%
4872	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村18机井	100	45.80%	44	44		是	2025年10月	-120.34%
4873	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分39右3右8右1变台	200	17.70%	0	0				100.00%
4874	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线薄荷村1台	100	834.00%	0	0	2025年6月	是	2025年	-30.48%
4875	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分64+1左1	200	12.00%	156	156				89.38%
4876	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大孤柳9左支1	400	18.90%	0	0				16.29%
4877	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	四小东考核（2022微）	400	30.75%	0	0		是	2026年12月	-40.38%
4878	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线刘家分50右2右1柱上变压器	315	28.70%	0	0		是	2025年12月	-100.76%
4879	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线兰旗分班电支31左4变台	100	85.80%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-40.33%
4880	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干红东四组分25左1变台	100	76.20%	0	0				-27.17%
4881	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区2号变电站202配电变压器	630	22.10%	0	0				-43.12%
4882	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分29右8右6	100	16.80%	0	0				-18.08%
4883	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	65133箱变1变压器	500	34.00%	280	280				-42.12%
4884	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府二期2号变电站2号配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2027年12月	6.21%
4885	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线大于2台	100	58.20%	0	0		是	2025年	-49.30%
4886	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区3变电站2变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-42.11%
4887	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线东长北台	200	74.00%	32	32				-34.41%
4888	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左7左25	160	43.00%	75.20	75.20				-46.97%
4889	辽中	六间房	六间房变1128化家线	赵家窝棚二台（2020微）	400	13.05%	0	0		是	2025年8月	-37.15%
4890	东陵	杨官变	杨石线	杨官66千伏变电所10千伏杨石线马佳堡分14号左1号柱上变压器	200	3.30%	0	0		是	2026年12月	-0.37%
4891	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干22之3	315	23.17%	0	0				-52.47%
4892	于洪	得胜变	得工线95446	翟家开发区宿舍（并表）3D	200	64.20%	0	0				-40.54%
4893	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分18	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	-40.82%
4894	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	平安堡照明（改2021）	400	24.90%	260	260		是	2025年	-35.35%
4895	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干82右1	30	51.33%	0	0				-38.59%
4896	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七5变电站1变压器	400	15.75%	0	0				-43.57%
4897	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期1变电站1配电变压器	800	51.00%	312	312				-50.53%
4898	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线铁路宿舍	200	46.00%	0	0				-42.54%
4899	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线陈家南支05	200	62.60%	0	0				-44.03%
4900	苏家屯	陈相变	陈相变4430小下线	陈相变430小下线小下线065	100	27.50%	62.50	62.50				-36.10%
4901	苏家屯	下深变	理想线	理想新城6号变电站2号变压器	630	46.10%	0	0				-39.86%
4902	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线宋家窝堡分59变台	200	24.90%	130	130				100.00%
4903	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区1变电站202	630	27.94%	0	0		是	2028年12月	-40.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4904	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线四方台东台	250	50.40%	99	99				-40.51%
4905	东陵	上佰变	上深乙线	深井子牡丹园箱式变电站201间隔配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2026年12月	-39.32%
4906	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园3箱变2变压器	630	18.29%	0	0		是		-48.38%
4907	于洪	范屯变	范工线	御龙湾变电站1变压器	630	31.43%	369	369				-38.98%
4908	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和于新阳分7右3右2	400	31.20%	0	0		是		4.76%
4909	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大古柳分43号右支8杆（一站式）	200	46.00%	0	0				-73.93%
4910	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62右6右8	200	45.00%	90.00	90.00				0.30%
4911	于洪	东民变	东李线	和泰4小区4站房1变压器	630	13.46%	0	0				-39.04%
4912	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线政府宿舍	315	28.89%	0	0				-44.37%
4913	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	长岗子村综合二台	200	8.60%	0	0		是	2026年6月	45.60%
4914	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线197	400	13.50%	306	306				100.00%
4915	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖北住宅楼柱上变压器	315	94.73%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-38.60%
4916	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a1201配电变压器	500	14.40%	378	378				-41.60%
4917	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期5箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-38.98%
4918	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地1号变电站2变压器	400	37.00%	0	0				-43.03%
4919	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线联合分29七家子支007	50	4.00%	0	0		是	2026年12月	-167.12%
4920	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著1号变电站1号配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2027年12月	-13.65%
4921	和平	广州变	广州变452广京线	龙湖天钜一期2变电站202配电变压器	800	6.90%	665	665				100.00%
4922	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城1箱式变电站1配电变压器	800	46.20%	0	0		是	2025年12月	-43.55%
4923	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城3箱式变电站2配电变压器	800	38.10%	0	0		是	2025年12月	-34.61%
4924	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	沈阳棋盘山开发区景超养殖场（一站式服务）	200	11.10%	0	0		是	2026年12月	12.03%
4925	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分132	100	87.90%	0	0	2024年10月	是	2025年	-29.71%
4926	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线聂家支066	200	29.25%	0	0		是	2026年5月	-37.60%
4927	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分13左3	200	10.80%	0	0				3.41%
4928	东陵	中马变	疗养线	禧瑞长河3变电站1变压器	630	25.71%	228.80	228.80				-12.01%
4929	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-4项目1变电站201间隔配电变压器	630	15.62%	468.60	468.60				-47.29%
4930	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分14	315	3.56%	272.30	272.30				-41.39%
4931	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂1变电站2配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	7.95%
4932	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	代家房变064濛子泡线于家房13组照明	200	44.00%	92	92				-39.58%
4933	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线32	160	28.13%	0	0		是	2025年12月	-38.68%
4934	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左2	200	62.40%	0	0				-40.11%
4935	和平	三好变	三好变148科技甲线	自动分2	315	22.86%	211.50	211.50				-36.20%
4936	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支6右7柱上变压器	250	57.92%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
4937	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义于22柱上变压器	400	6.00%	0	0		是	2025年12月	-606.26%
4938	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39右3右1	315	63.49%	84	84				-36.34%
4939	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河干6右4柱上变压器	400	84.30%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.68%
4940	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右6柱上变压器	315	49.21%	0	0		是	2025年12月	-17.95%
4941	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南二分15	400	44.00%	184	184				-28.51%
4942	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分4	315	25.71%	0	0				-39.21%
4943	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二10箱变1号变	630	28.89%	364	364				-44.40%
4944	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期1箱变1号变	500	13.44%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
4945	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光3变电站1变压器	400	33.30%	0	0				-47.43%
4946	和平	三好变	三好变148科技甲线	音乐3一次1#主变	315	41.52%	153	153				-25.27%
4947	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	张士一小区变电站1变压器	500	40.64%	0	0		是	2025年12月	-38.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4948	铁西	历工变	历工变10462历南乙线	梦想之约变电站201柜	800	17.10%	0	0		是	2028年12月	-45.30%
4949	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光6变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
4950	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大五区1变电站202配电变压器	630	53.97%	227.00	227.00				-41.86%
4951	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区3变电站202配电变压器	400	0.00%	318.69	318.69				0.00%
4952	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑1箱变1	630	12.06%	0	0				-42.14%
4953	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑4箱变2	630	12.38%	0	0				-39.46%
4954	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓2箱变1号变	400	20.50%	278.00	278.00				-43.52%
4955	和平	广州变	广州变480柳州乙线	桂阳北一次2主变	630	44.44%	0	0		是	2026年12月	-44.27%
4956	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城42主变	630	12.57%	0	0				-93.32%
4957	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅2箱变2变	630	18.67%	449	449				-43.53%
4958	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	韩都1箱变1变压器	400	47.70%	169.20	169.20				-37.53%
4959	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑3变电站201柜	630	38.73%	323.00	323.00				-41.15%
4960	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	育林社区变电站1号变压器	400	18.30%	0	0		是	2026年	-43.62%
4961	新民	新民变	新民变30162营东线	中兴花园1变电站1变压器	500	17.28%	0	0		是	2025年12月	-43.54%
4962	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林3箱变1变压器	400	33.60%	226	226				-44.04%
4963	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林3箱变2变压器	400	33.60%	225.60	225.60				-40.81%
4964	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区23变电站201柜	630	31.43%	0	0		是	2028年12月	-43.32%
4965	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园6号变电站2号变压器	630	13.71%	10	10				-41.74%
4966	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	北塔花园变电站2配电变压器	500	43.20%	0	0				-39.11%
4967	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	华宁小区1变电站202	500	27.20%	314	314				-43.26%
4968	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑1箱变1	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-42.11%
4969	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	环际1箱变1号变	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
4970	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑1变电站2配电变压器	800	16.50%	0	0				-36.10%
4971	于洪	得胜变	得中线95474	小微锦绣天地台	200	65.10%	50	50		是	2025年	-12.74%
4972	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸2箱式变电站2配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-36.76%
4973	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于22右6	200	87.60%	0	0	2024年6月			24.01%
4974	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线19+1	315	18.10%	0	0		是	2026年12月	-52.04%
4975	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城2箱式变电站1配电变压器	400	66.38%	0	0		是	2025年12月	-67.38%
4976	东陵	杨官变	杨孤甲线	水家变782水孙乙线水孙乙干杨官分018柱上变压器	80	15.25%	0	0		是	2026年12月	-124.18%
4977	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾3号变电站2号变压器	630	29.52%	0	0		是		-39.86%
4978	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分13+1柱上变压器	400	73.50%	0	0		是	2025年12月	28.81%
4979	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊7号变电站1变压器	630	30.86%	0	0				-45.84%
4980	于洪	大兴变	兴古线	大兴街道201配电变压器	630	31.75%	0	0				-43.39%
4981	铁西	历工变	历工变10482历达线	旭辉锦堂1变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
4982	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线于家分24右3右3	200	41.50%	97	97				-39.12%
4983	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下7变电站1变	800	74.63%	0	0		是	2025年12月	-36.83%
4984	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园分3	630	27.94%	391	391				-76.00%
4985	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	应昌公寓变电站201	400	25.20%	0	0		是	2028年12月	-38.88%
4986	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线闫三家分67(熊家岗子综合台)	100	54.00%	0	0		是	2026年12月	-42.12%
4987	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷于74右1变台	200	72.30%	35	35				32.75%
4988	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园小区1变电站2变压器	800	37.88%	417.00	417.00				-37.73%
4989	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景3箱变201变压器	630	38.10%	0	0		是	2028年12月	-42.52%
4990	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线6	315	14.92%	237	237				-57.91%
4991	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期4局维-2	500	41.60%	0	0		是	2026年12月	-41.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4992	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区7小区变电站201配电变压器	630	39.68%	317	317				79.56%
4993	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆1箱变2站内变压器	500	21.76%	341.20	341.20				-43.61%
4994	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	西安街1681主变	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	-42.66%
4995	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典2箱变配电变压器2公变	500	17.60%	0	0		是	2028年12月	-44.35%
4996	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	香峪兰溪二期5箱变201配电变压器	500	58.80%	0	0		是	2026年12月	-39.30%
4997	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线77右13右1变台	400	37.80%	209	209				0.00%
4998	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期2局维变电站201配电变压器	800	8.25%	0	0		是	2026年12月	98.17%
4999	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	丰硕加工公变台	315	9.14%	0	0		是	2026年6月	99.90%
5000	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分15+1右4变台	400	13.65%	305	305		是	2025年12月	100.00%
5001	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	东黄泥坎村住宅楼变电站201间隔配电变压器	630	46.51%	274	274				-52.30%
5002	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线127右1柱上变压器	100	57.90%	32.10	32.10				-32.93%
5003	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区3站房1变压器	630	18.79%	448.60	448.60				-33.16%
5004	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	10KV中铁逸都进步回迁西1局维变电站201配电变压器	800	1.80%	0	0				100.00%
5005	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包中台支2	315	7.94%	0	0		是	2027年	-20.42%
5006	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2分013	160	57.50%	0	0				-48.24%
5007	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期6变电站2号配电变压器	800	6.00%	0	0		是	2027年12月	-47.96%
5008	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居11变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
5009	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微小韩屯东台	400	11.40%	314	314				-72.33%
5010	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支8左6左4	200	33.40%	113.20	113.20				-127.82%
5011	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干60	200	4.80%	170.40	170.40				-92.24%
5012	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线化工厂分欣欣果园支12	100	35.70%	0	0				-41.56%
5013	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站2变压器	1000	15.60%	744.00	744.00				-44.04%
5014	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾4号变电站1变压器	500	19.60%	0	0				-38.62%
5015	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	YHG-沈阳浑南热力有限责任公司201间隔配电变压器	630	4.44%	0	0		是	2027年12月	-45.45%
5016	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑1变电站2变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-40.01%
5017	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所2变压器	630	52.70%	0	0		是	2026年12月	-40.25%
5018	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期1箱式变电站2配电变压器	630	70.48%	0	0		是	2025年12月	-40.37%
5019	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线太平地分0004	100	35.25%	0	0				-43.87%
5020	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城6变电站-2	630	37.84%	0	0		是	2025年12月	-40.30%
5021	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分67	100	26.00%	0	0		是	2025年12月	-21.37%
5022	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线沈阳商园物业公司	250	69.12%	52.20	52.20				-41.59%
5023	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	邮政局家属楼和门市1变压器	630	39.71%	0	0		是	2026年12月	-44.85%
5024	于洪	平罗变	平辛线	上三家2北台区	400	63.30%	0	0				-36.41%
5025	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十号（微）	400	32.40%	230	230				12.20%
5026	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸二期2箱式变电站配电变压器	400	34.80%	0	0		是	2025年12月	-41.02%
5027	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	招商曦城小区1变电站1变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	3.49%
5028	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖东望府2箱变2变压器	630	7.30%	0	0				100.00%
5029	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	阳光100三期小区2变电站1变压器	400	28.40%	0	0		是	2025年12月	-37.64%
5030	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区8变电站201间隔配电变压器	630	42.54%	0	0		是	2028年12月	-35.14%
5031	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干8变台	100	17.70%	0	0		是	2028年12月	-13.32%
5032	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰2号变电站202配电变压器	800	44.00%	0	0				-40.99%
5033	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西燕分055	200	31.50%	117	117				-21.97%
5034	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线郝家支008	50	47.40%	0	0		是	2026年5月	-33.38%
5035	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线孙家支013	50	73.80%	0	0		是	2026年12月	-27.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5036	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	利生酈城1箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-40.80%
5037	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5038	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左76右39	200	41.20%	98	98				-40.40%
5039	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分4柱上变压器变压器	315	74.29%	49.50	49.50				-17.57%
5040	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯西台分02	400	22.75%	269.00	269.00				-27.39%
5041	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊21号变电站2号变压器	400	47.00%	0	0				-39.32%
5042	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区7变电站1变压器	630	33.90%	353	353				-43.96%
5043	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园二期一号变电站201配电变压器	630	33.52%	0	0				-45.46%
5044	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府1变电站1变压器	630	30.22%	0	0		是	2025年12月	-22.17%
5045	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期2配电室201间隔配电变压器	630	42.67%	298	298				-41.51%
5046	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡4号小区变电站1号变压器	400	34.80%	0	0				-47.88%
5047	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期5小区变电所配电变压器201	800	20.40%	0	0		是	2026年12月	13.75%
5048	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子大棚（新）	200	12.40%	155	155				5.83%
5049	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分15左2	200	32.40%	0	0				-27.43%
5050	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分66	50	64.20%	12.90	12.90				-44.36%
5051	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区9变电站1变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
5052	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	滑翔专缆医大住宅供暖变电站201间隔配电变压器	315	11.11%	249	249				-34.79%
5053	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员3箱变1变压器	630	13.65%	0	0				-45.75%
5054	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分58左3	200	31.50%	0	0				-24.74%
5055	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线13	400	45.50%	178	178				-47.59%
5056	于洪	范屯变	范静线	大房身村铁路宿舍台	100	8.10%	0	0				-40.11%
5057	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期6变电站202间隔配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-36.60%
5058	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分聂家支71	400	20.10%	0	0		是	2026年5月	-27.17%
5059	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区4变电站1主变	400	28.00%	248	248				-36.94%
5060	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家2变电站配电变压器1公变	630	45.71%	279.00	279.00				-38.78%
5061	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干45变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-43.39%
5062	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册3号变电站202间隔配电变压器	400	9.00%	324	324				8.30%
5063	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线前冷支02	200	47.75%	0	0				-53.93%
5064	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园1箱变202配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	-14.16%
5065	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	浪子分73右12	200	2.40%	175	175				-85.93%
5066	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区7变电站1变压器	400	36.40%	214.40	214.40				-38.99%
5067	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居4箱变201间隔配电变压器	400	18.75%	285.00	285.00				-41.47%
5068	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分36右10左2	200	0.00%	0	0				0.00%
5069	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区1变电站1变压器	800	21.30%	549.60	549.60				76.74%
5070	浑南	于山变	于山变748于运线	桃花源3号变电站1号配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2027年12月	-27.03%
5071	苏家屯	刘千变	刘千变61652桃千线	马耳山分73左1+1	200	3.30%	173	173				100.00%
5072	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分15左2	400	48.60%	0	0		是		18.05%
5073	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	文化馆家属楼	630	4.19%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
5074	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯干86变台	200	34.55%	111	111				-33.97%
5075	沈北	清水变	清水变73648清辉线	回迁楼厕所变压器	400	6.00%	336.00	336.00				-20.77%
5076	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎大桥支17	50	86.40%	0	0	2024年2月	是	2026年12月	10.27%
5077	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代5变电站1变压器配电变压器	800	19.80%	10	10				-24.41%
5078	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53右15左6右3	200	1.25%	0	0		是	2026年	0.00%
5079	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干62右1	250	62.72%	68	68				-40.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5080	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界	坤泰新界二期3号变电站2变压器	630	23.81%	417.00	417.00				-39.13%
5081	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区1变电站1变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
5082	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城1号变电站202间隔配电变压器	630	14.29%	0	0				-42.60%
5083	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区3箱式变电站配电变压器	800	14.25%	0	0				-42.11%
5084	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城13号变电站201配电变压器	500	41.28%	243.60	243.60				-40.07%
5085	法库	包家屯	包家线	10kV包家线张家堡分33	315	16.51%	0	0		是	2027年	-32.90%
5086	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	YHG 西河甲线前板分杜井支48变台	200	72.90%	34	34		是	2025年12月	-53.46%
5087	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	华润悦玺1号变电站201间隔配电变压器	800	32.10%	0	0				0.00%
5088	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支080	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	-51.81%
5089	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区5号变电站1号变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年	-42.88%
5090	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之8柱上变压器	400	46.20%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
5091	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右5右3	315	41.90%	0	0				-53.01%
5092	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	应滑乙线建设干建七分7变压器	315	11.43%	0	0		是	2028年12月	-45.76%
5093	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	劝工变094二路甲线肇东干特变分2	400	53.70%	0	0		是	2028年12月	-44.16%
5094	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖甲线94右4	315	66.03%	0	0		是	2026年	-41.53%
5095	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干57	315	54.10%	2	2				-37.64%
5096	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干38变压器	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	-48.85%
5097	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1左3	315	106.35%	0	0	2025年4月	是	2026年3月	-38.52%
5098	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	北一甲线9	500	43.44%	233	233				-43.53%
5099	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干11公变	315	55.24%	0	0		是	2026年12月	-35.56%
5100	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星干77	315	50.79%	0	0		是	2028年12月	-39.42%
5101	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左6	315	38.35%	0	0				-44.08%
5102	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线5右5	315	30.79%	0	0		是	2025年12月	-47.10%
5103	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干29左1	315	14.92%	0	0		是	2028年12月	-40.09%
5104	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支34右4柱上变压器	315	95.87%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-24.33%
5105	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	基业百花园1箱变1号变	630	31.49%	0	0				-44.00%
5106	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	科研8小区变电站1变压器	315	48.57%	0	0		是	2025年12月	-29.93%
5107	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二7箱变2号变	630	19.37%	364	364				-39.39%
5108	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二2箱变1号变	630	34.29%	351.00	351.00				-43.08%
5109	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲6配电箱变1号变	630	40.32%	313.00	313.00				-43.79%
5110	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	一六五西变电站一次变压器柜主变	315	62.98%	85.10	85.10				-40.73%
5111	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	城建1小区变电站1变压器	630	26.16%	0	0		是	2025年12月	-36.46%
5112	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区3变电站201配电变压器	630	68.89%	133	133				-39.78%
5113	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂南路2变压器	400	26.80%	0	0		是	2026年12月	-43.60%
5114	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳2#1#变压器	630	37.59%	0	0		是	2026年12月	-52.61%
5115	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期4箱变1号变	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-44.21%
5116	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	永顺2箱变2变压器	400	64.80%	0	0		是	2026年12月	-41.42%
5117	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	大南农贸住宅1变压器	500	24.64%	0	0				-44.53%
5118	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	吉龙小区箱变2变压器	400	46.20%	175.20	175.20				-42.17%
5119	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期4箱变1变压器	500	45.76%	221.20	221.20				-41.58%
5120	和平	方型变	方型变466南三乙线	丽园公寓2主变	800	13.50%	612.00	612.00				-42.48%
5121	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区2变电站1变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
5122	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	主变一二四中学东	400	24.40%	0	0				-37.06%
5123	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山6号变电站1号配电变压器	630	21.59%	0	0				-0.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5124	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵干1箱变（单）	500	81.28%	44	44	2025年6月			-36.85%
5125	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区3变电站间隔201配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年9月	-40.90%
5126	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨干坨变017肖寨门线肖南南西台照明新	400	41.40%	194	194				0.00%
5127	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城14号变电站202间隔配电变压器	400	22.00%	0	0		是	2026年	-30.84%
5128	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	保利大都会3箱式变电站2配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-36.71%
5129	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑2箱式变电站2配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
5130	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	34.92%	0	0				5.58%
5131	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城3箱式变电站1配电变压器	800	54.38%	0	0		是	2025年12月	-38.00%
5132	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉二分厂三队照明	100	74.40%	16	16				-29.31%
5133	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水变22左8柱上变压器	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	21.67%
5134	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天下天睿小区箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-39.17%
5135	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	云杉赋2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	16.51%	463	463				13.78%
5136	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线种子公司	50	63.60%	13.20	13.20				-43.99%
5137	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期3变电站配电变压器1公变	630	24.44%	413.00	413.00				-40.33%
5138	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	龙湖樾前1箱变1变压器	800	7.50%	0	0		是		100.00%
5139	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分73左2变压器	200	34.50%	0	0		是	2025年12月	-37.21%
5140	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分4	100	24.00%	66	66				-48.10%
5141	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭二期箱式变电站1配电变压器	315	24.38%	0	0		是	2025年12月	-45.10%
5142	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典变电站配电变压器1公变	800	19.50%	0	0		是	2028年12月	-38.71%
5143	开发	金湖变	金湖变16644金云线	翡丽云邸小区2变电站1变压器	800	9.75%	642	642				100.00%
5144	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期5箱变1变压器	630	22.54%	425.00	425.00				-43.82%
5145	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区2变电站2变压器	800	35.63%	435.00	435.00				-40.22%
5146	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线榆树坨分5	400	17.10%	0	0		是	2027年	-27.52%
5147	于洪	家俱变	俚锦线	水木城典10变电站2变压器	630	21.27%	0	0				-41.52%
5148	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林6箱变2配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-40.87%
5149	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线刘家店分台支01	400	15.60%	298	298				34.09%
5150	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡高力房村红宇农业公变台区	200	21.30%	137.40	137.40				0.00%
5151	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村10台	400	40.50%	0	0		是	2025年12月	57.40%
5152	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分46	200	25.00%	130	130				-31.77%
5153	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干古城子分25右1柱上变压器	200	75.80%	10.00	10.00				-34.52%
5154	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑1箱变1变压器	630	19.30%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
5155	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线金属材料公司1、2号	80	93.75%	0	0	2024年10月	是	2026年12月	-45.63%
5156	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10KV大冯线李砖分115	200	3.90%	172	172				10.92%
5157	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线县社副食东楼	315	32.51%	181.10	181.10				-40.50%
5158	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线52右分1	100	68.40%	0	0				-31.58%
5159	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线沟子沿村南二台	400	14.70%	0	0				-38.84%
5160	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线316变台	100	75.67%	0	0				-29.85%
5161	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支30	200	29.80%	120	120				-17.57%
5162	法库	果子园	果子园变1415镇东线	公安局柱上变压器	315	17.78%	0	0		是	2028年	-41.93%
5163	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期1箱式变电站1配电变压器	315	31.43%	0	0				-39.44%
5164	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际4号变电站201配电变压器	500	22.80%	0	0				-38.27%
5165	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站6箱变203间隔配电变压器	800	15.30%	598	598		是	2026年12月	-36.65%
5166	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干96+1左19	200	36.00%	0	0		是	2027年	-19.65%
5167	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城4号变电站201配电变压器	500	18.80%	0	0				-40.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5168	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里1号变电站202配电变压器	800	42.38%	0	0				29.49%
5169	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家台北支05	200	93.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	100.00%
5170	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线粮贸公司住宅楼	80	71.63%	15	15				-42.20%
5171	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十六号（微）	400	18.00%	234.04	234.04				14.80%
5172	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区2变电站1变压器	500	31.20%	169.74	169.74				-39.73%
5173	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城11号变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0				-40.50%
5174	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城9号变电站1号变压器	630	35.56%	343	343				-41.18%
5175	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干17右4变压器50	100	52.80%	0	0		是	2025年12月	-26.95%
5176	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区8变电站2变压器	500	20.16%	349	349				-42.79%
5177	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西拉马东几线08	200	62.50%	0	0		是	2025年12月	-31.95%
5178	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线财政局几1	400	28.29%	0	0		是	2028年	-46.87%
5179	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干141盘北分9左支6柱上断路器——站式	80	20.25%	0	0				0.00%
5180	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区3号箱变2号变	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-36.86%
5181	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分10左4+1右1变台	400	69.90%	0	0		是	2025年12月	10.10%
5182	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府1箱变2变压器	800	18.75%	0	0		是		89.00%
5183	于洪	东民变	东红线	小微东红线市场分14右3台	400	12.60%	0	0				100.00%
5184	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线26柱上变压器	315	3.49%	0	0		是	2025年12月	-75.15%
5185	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	福丽商店公变台	200	60.90%	58	58				100.00%
5186	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖东南台照明	100	75.90%	0	0		是	2025年11月	-39.26%
5187	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支04市场西台	315	35.56%	0	0		是	2025年12月	-27.52%
5188	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线后边外东台	400	50.60%	158	158				-62.79%
5189	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳金天置业有限公司-尚书府二期32202配电变压器	630	40.63%	311.00	311.00				-36.64%
5190	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期2变电站2变压器1	800	25.88%	513.00	513.00				-29.77%
5191	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	日升如意城二号箱式变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年	0.00%
5192	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线杨大宝分支003	200	16.20%	148	148				-27.30%
5193	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线马莲支023	80	21.56%	54.75	54.75				-48.30%
5194	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	海逸铭筑小区一期3箱式变电站1配电变压器	400	56.70%	0	0		是	2025年12月	-29.92%
5195	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城4变电站2变压器	500	37.60%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
5196	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分6右2能效柱上变压器	400	43.20%	0	0				100.00%
5197	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分8+1右1	400	29.70%	0	0		是		-24.67%
5198	小东	小东变	小东变80162大华线	东远国际5变电站1变压器	500	12.80%	0	0				-45.30%
5199	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	金地峯汇1配电站202配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2026年12月	-14.69%
5200	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩东街云翰养殖公变台区	200	31.20%	118	118				100.00%
5201	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	南站甲线47右3+1	315	60.44%	0	0				-41.85%
5202	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城7号变电站201间隔配电变压器	400	48.40%	166.40	166.40				-35.78%
5203	东陵	水家变	水李线	水家变水李线74右1柱上变压器	50	12.90%	10.00	10.00				28.20%
5204	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线苇塘组分支07	200	44.40%	0	0				-29.89%
5205	于洪	东民变	东李线	小微东李线11左2+1号台	200	48.60%	0	0				15.53%
5206	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	城央华墅3号变电站2号配电变压器	400	19.60%	0	0		是	2027年12月	-10.65%
5207	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际7变电站2变压器	500	48.96%	205	205				-37.77%
5208	于洪	光辉变	光东线	小微门台村5台区	400	26.70%	253.20	253.20				-193.55%
5209	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼3变电站1变压器	400	48.38%	0	0				-35.75%
5210	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸1变电站1变压器	800	51.60%	0	0		是	2026年12月	-38.83%
5211	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运1箱变2变压器	630	20.57%	437	437				-51.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5212	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干牧场分121左4柱上变压器	200	32.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
5213	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园34号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	25.20%	0	0				-27.44%
5214	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分贺村支线11(贺尔海村台)	315	26.29%	201	201				-29.50%
5215	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线忙牛支45	100	31.05%	0	0		是	2026年5月	-28.96%
5216	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城14号变电站201配电变压器	630	24.38%	0	0				-31.85%
5217	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾1变电站1号变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-44.10%
5218	和平	花园变	花园变752花南甲线	夏宫2变电站202间隔配电变压器	800	6.30%	670	670				45.12%
5219	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台土耳坨村鑫顺丰编织袋公变台区	200	29.20%	121.60	121.60				0.00%
5220	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿4号变电站202间隔配电变压器	630	20.32%	0	0				-43.15%
5221	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑村综合一台	400	64.20%	0	0				-29.16%
5222	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	YHG 大庄科1-3(王胜于87右1)	200	25.20%	0	0				-29.72%
5223	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	书香苑3住宅1变压器	500	23.20%	0	0		是	2026年12月	-41.71%
5224	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区2变电站2变压器	800	39.60%	403	403				-36.97%
5225	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居4箱变1变压器	630	16.19%	465.00	465.00				-40.08%
5226	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖6号变电站1号变压器	630	14.86%	218.60	218.60				-24.81%
5227	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线218	200	54.60%	0	0				-44.34%
5228	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城1号变电站202配电变压器	630	42.86%	0	0				-36.43%
5229	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城2号变电站202配电变压器	800	33.38%	0	0				-39.37%
5230	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场1箱式变电站2配电变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-38.06%
5231	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东三家子分05	200	26.10%	0	0				-18.36%
5232	于洪	光辉变	光辉变	光辉变816光东线前集体照明台	200	161.40%	0	0	2025年6月	是	2025年8月	-43.59%
5233	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙腾馨苑1箱式变电站2配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-48.47%
5234	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分8变台	80	33.50%	0	0				-23.45%
5235	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城公馆3号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	22.22%	0	0				17.59%
5236	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线镇住宅2	315	79.75%	0	0		是	2026年12月	-40.72%
5237	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线55右4柱上变压器	200	61.20%	0	0		是	2025年12月	-54.55%
5238	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线65	315	33.02%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
5239	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线5左1	200	45.60%	0	0		是	2025年12月	-39.10%
5240	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线66	250	82.80%	0	0	2024年12月	是	2026年	-48.61%
5241	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变160陵望甲线鸭绿江分18右5柱上变压器	400	44.80%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
5242	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线124	100	120.60%	0	0	2022年12月			-51.06%
5243	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分4变压器	315	74.29%	0	0		是	2025年12月	-45.20%
5244	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线27	160	54.38%	0	0		是	2025年12月	-54.42%
5245	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干20+2公变	200	26.40%	0	0		是	2026年12月	-54.60%
5246	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线16	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-41.26%
5247	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵北干瓦窑分20右8-1柱上变压器	200	43.00%	0	0		是	2025年12月	-42.13%
5248	开发	羊古变	羊古变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分2变压器	315	81.78%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-550.99%
5249	和平	青年变	青年变368青二线	2主变三八里1	630	34.29%	0	0				100.00%
5250	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区5箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5251	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华3箱变2号变	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-40.51%
5252	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	消防住宅箱变2号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-43.54%
5253	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区2变电站1变压器	630	35.87%	341	341				-43.78%
5254	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	昊辰苑小区2变电站201	630	41.59%	305.00	305.00				-47.63%
5255	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城2变电站202变压器	630	35.24%	0	0		是	2028年12月	-46.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5256	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区2变电站201柜	800	21.00%	552	552				-36.53%
5257	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园3变电站202变压器	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
5258	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区6变电站202	400	37.60%	209.60	209.60				-43.27%
5259	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都4箱变1站内变压器	400	34.50%	1.73	1.73				-44.98%
5260	沈河	顺城变	顺城变063令闸乙线	令闸1箱变2变压器	630	33.97%	353.00	353.00				-47.44%
5261	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	惠天热电小区变电站201	250	20.16%	174.60	174.60				-41.96%
5262	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	汇景阁小区3变电站201柜	630	17.78%	455.00	455.00				-41.06%
5263	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	俪华精舍1箱变1站内变压器	630	23.24%	0	0				-36.99%
5264	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富3变电站201	500	40.96%	245	245				-37.08%
5265	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百臻园南区箱变202	630	28.89%	385.00	385.00				-50.14%
5266	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔42主变	630	32.00%	0	0		是	2027年12月	-35.21%
5267	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑1变电站2变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-39.56%
5268	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景2号变电站2号变压器	500	44.00%	0	0		是	2027年12月	-40.86%
5269	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚3箱变1变压器间隔1配电变压器	500	28.16%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
5270	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区2变电站202	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
5271	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区3变电站201	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
5272	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线52右7右4变台	400	57.00%	0	0		是	2025年12月	-20.96%
5273	东陵	汪家变	汪官乙线	百利得1箱变2变压器	400	19.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
5274	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑1箱式变电站2配电变压器	800	34.88%	0	0		是	2025年12月	-9.45%
5275	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区4变电站1变压器	400	66.00%	0	0		是	2025年12月	-40.14%
5276	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场3局维箱变202间隔配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	-41.18%
5277	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线庭东干11变压器	200	92.40%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-27.38%
5278	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期6小区箱式变电站1配电变压器	630	6.67%	0	0		是	2025年12月	100.00%
5279	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干周家分55左9右4右3变台	400	24.30%	0	0				-14.94%
5280	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干九台区分06柱上变压器	100	68.00%	0	0		是	2026年12月	-46.56%
5281	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干于桥分53右分07柱上变压器	200	42.00%	0	0		是	2026年12月	-22.79%
5282	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左5	315	70.48%	62	62				-41.53%
5283	铁西	历工变	历工变10470历华线	旭辉锦堂1变电站202间隔配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2028年12月	-40.20%
5284	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线南渔分2右4变台	200	51.90%	0	0		是	2025年12月	-29.10%
5285	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工电支74	160	63.13%	43	43				-30.31%
5286	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干52右15变台	200	18.80%	0	0		是	2025年12月	-68.20%
5287	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	省储备局1变压器	315	20.83%	0	0		是	2025年12月	-37.17%
5288	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期2变电站1变压器	630	41.27%	0	0		是	2027年12月	-34.63%
5289	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期3变电站3变压器	630	8.81%	512	512				-27.50%
5290	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山6箱变1变压器	800	39.75%	0	0				-45.33%
5291	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦2号变电站2变压器	800	31.13%	0	0		是	2027年12月	-13.42%
5292	大东	如意变	如意变854如沈甲线	如意花园1箱变1变压器	500	23.60%	332	332				-40.52%
5293	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分52右4	100	0.00%	0	0				0.00%
5294	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干66牧场分36洪台沟支28柱上变压	200	63.00%	0	0		是	2026年12月	-41.87%
5295	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG 华海雅馨苑4箱式变电站2号配电变压器	630	11.17%	0	0		是	2025年12月	-45.01%
5296	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期2变电站1配电变压器	800	20.63%	0	0				-37.92%
5297	于洪	得胜变	得山线95478	连泰美域1站房2配电变压器	630	39.05%	0	0				-39.96%
5298	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都19号变电站201间隔（施恒线）配电变压器	800	23.40%	0	0				9.41%
5299	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路干4之4	400	10.50%	0	0		是		42.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5300	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园3号变电站1号配电变压器	800	18.38%	0	0		是	2027年12月	-42.92%
5301	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期3变电站1号配电变压器	630	25.65%	0	0		是	2027年12月	-40.75%
5302	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支08	80	58.50%	0	0				-45.65%
5303	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线朱家岗西台	100	85.20%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-28.57%
5304	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨第四社区综合二台（微）	200	57.00%	0	0		是	2025年9月	-18.54%
5305	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山1箱变2变压器	630	28.57%	0	0				-41.99%
5306	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬西分5变压器	400	56.70%	0	0				-42.62%
5307	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线太平支024	50	131.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-34.78%
5308	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡北台新台（仅换变压器）改造	100	13.80%	0	0				10.41%
5309	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新环支50左6	400	15.30%	298.80	298.80				100.00%
5310	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线法律事务所	100	64.00%	26.00	26.00				-41.37%
5311	康平	张强变	张强变76244沙金线	双庙西台1柱上变压器	200	49.20%	0	0		是	2026年12月	-2.36%
5312	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓3变电站202	630	27.30%	0	0		是	2028年12月	-46.82%
5313	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾3变电站1变压器	800	15.00%	600	600				-41.56%
5314	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园4变电站201变压器	800	33.38%	173.20	173.20				-43.36%
5315	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线宋岗分8变台	200	73.50%	33.00	33.00		是	2025年12月	-43.89%
5316	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家袁家十组	630	12.57%	0	0				-30.90%
5317	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线河套分河井支29右1变台	200	0.90%	178.20	178.20				0.00%
5318	铁西	重工变	重工变10840城西线	泵站分39	100	0.00%	0	0		是	2028年12月	-392.86%
5319	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	太原变电锅炉201间隔配电变压器	1250	80.64%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	-38.03%
5320	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所4箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
5321	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线太平支215	50	51.33%	0	0		是	2026年12月	-25.98%
5322	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线后李孤店支006	200	87.30%	5	5	2024年6月			-32.14%
5323	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区3201间隔配电变压器	315	27.43%	197.10	197.10				-38.30%
5324	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥堡分水利支	50	0.00%	45.00	45.00				0.00%
5325	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区1变电站1变压器	630	24.44%	413.00	413.00				-41.63%
5326	新民	新民变	新民变30162营东线	营东干35变台	400	51.60%	0	0		是	2025年12月	-46.03%
5327	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线138右1	400	31.95%	219	219				18.93%
5328	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区12变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-36.78%
5329	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲3变电站2变压器	630	60.32%	0	0		是	2025年12月	-35.43%
5330	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水二支16左1柱上变压器	400	74.70%	0	0		是	2025年12月	5.86%
5331	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	小东1变电站1变压器	400	24.50%	262	262				-41.37%
5332	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村3号变电站1变压器	630	25.14%	0	0				-48.63%
5333	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民干大民分66右1变台	200	46.62%	0	0				-47.90%
5334	新民	东郊变	东郊变30270郑南乙线	城东甲线农田分20左5右5变台	315	6.35%	0	0				-59.73%
5335	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡1箱式变电站2配电变压器	500	23.20%	0	0		是	2025年12月	-42.55%
5336	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分52+1右6变台	100	27.40%	63	63				-33.23%
5337	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线20+1左1	200	3.60%	0	0				4.61%
5338	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线19变压器	400	60.50%	118	118				-38.72%
5339	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾小区一期8箱式变电站1配电变压器	630	43.05%	0	0		是	2025年12月	-18.91%
5340	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚4箱式变电站1配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-40.60%
5341	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	佑户坨社区3机井	200	55.00%	70	70				-46.30%
5342	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南村1机井	100	42.80%	47.20	47.20		是	2025年10月	-45.52%
5343	新民	金五台	金五台变713四台线	金五台变713四台线四台线前四台分12变台	100	36.60%	53	53				-37.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5344	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地6号台区	400	56.10%	0	0		是	2025年11月	-43.21%
5345	于洪	大潘变	大潘线	小微大潘线岳家分2台	400	60.00%	0	0				100.00%
5346	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘于34加1左分2变压器	100	43.80%	0	0				-48.89%
5347	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线粮库家属新支01	100	84.90%	5.10	5.10	2025年6月			-31.89%
5348	于洪	光辉变	光辉变	蒲河温泉汇景轩1站房1变压器	630	21.90%	429.00	429.00				-38.75%
5349	于洪	光辉变	光辉变	蒲河温泉汇景轩2站房1变压器	630	24.76%	411.00	411.00				-40.93%
5350	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	万科假日一期10箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-121.63%
5351	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区2变电站1变压器	630	25.71%	405	405				-43.18%
5352	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里2号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	800	21.60%	0	0				6.87%
5353	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线57右1变台	400	2.10%	0	0				100.00%
5354	沈北	道义变	道义变15293开发二线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司（雅居乐西南）	100	13.80%	0	0		是	2026年12月	-15.58%
5355	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干水罗分36右6	400	13.80%	0	0				-17.65%
5356	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分12右7	200	32.40%	0	0				-32.40%
5357	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城2箱变1变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	-35.90%
5358	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯1队支15	200	24.90%	97	97				-38.76%
5359	于洪	大兴变	大兴变	丁香小微2号台	400	4.00%	0	0				1.49%
5360	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家袁家10组综合一台	200	51.80%	0	0				-41.36%
5361	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城留香苑1号变电站201配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2027年12月	-28.72%
5362	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城1开闭站2箱1变压器配电变压器	800	23.25%	534	534		是	2026年12月	-39.21%
5363	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭1变电站201变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
5364	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新立分49	400	17.40%	290.40	290.40				100.00%
5365	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期1变电站202变压器	630	26.03%	403.00	403.00				-42.53%
5366	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	招商瑞园1箱式变电站2配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2025年12月	100.00%
5367	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干70左6右2左1	400	0.00%	360	360				0.00%
5368	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京6小区变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0				82.84%
5369	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰分36	200	53.40%	0	0		是		-41.11%
5370	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地7箱变1变压器	630	8.89%	511	511		是	2026年12月	4.94%
5371	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期1箱式变电站1配电变压器	800	31.88%	0	0		是	2025年12月	-37.73%
5372	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分46右1	200	45.90%	0	0				0.15%
5373	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	10KV孝星线国字菜城小区2变电所201变压器	800	2.40%	0	0				100.00%
5374	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区2变电站1变压器	400	35.20%	0	0		是	2025年12月	-40.63%
5375	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞住宅1箱式变电站1配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
5376	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线45右11	200	82.20%	0	0	2024年7月	是	2025年	-34.44%
5377	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百后山支20	100	49.80%	0	0		是	2027年	-33.36%
5378	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里4号变电站202配电变压器	630	38.73%	0	0		是		-39.64%
5379	和平	青年变	青年变342青胜线	经纬家园201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年10月	0.00%
5380	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分山上支08（祝家堡山上北）	200	36.50%	107	107				-23.44%
5381	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期5变202	630	24.13%	415.00	415.00				-36.70%
5382	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房新立屯鸿利祥食品销售公变台区	200	65.40%	0	0				100.00%
5383	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线149右2变台	200	48.60%	0	0				77.03%
5384	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区8变电站1变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
5385	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务一沈阳市沈北新区营盘门窗厂	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	4.25%
5386	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品4变电站1配电变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-41.63%
5387	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微鲜丰1号	200	29.10%	122	122				-2.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5388	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期3箱式变电站2配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2025年12月	10.66%
5389	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品3号变电站201配电变压器	315	17.14%	0	0				-29.10%
5390	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右14变台	200	28.50%	0	0				-40.13%
5391	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线局农场支线009	50	51.33%	0	0				-9.25%
5392	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	恒大珺睿府2号变电站1号配电变压器	800	5.63%	675	675				100.00%
5393	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53左34右25	200	15.60%	0	0		是	2027年	1.02%
5394	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房2箱变1变压器	400	17.60%	0	0		是		57.48%
5395	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城9号变电站2号变压器	630	45.08%	283	283				-44.26%
5396	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城4变电站1变压器	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-33.14%
5397	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干146左2+1	250	27.20%	0	0				-55.04%
5398	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园3变电站2变压器	630	22.35%	0	0		是		-31.33%
5399	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园4变电站1变压器	630	44.13%	0	0		是		-33.66%
5400	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大孤柳分26	100	61.20%	0	0				-45.80%
5401	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期1变电站2变压器	630	28.57%	0	0				-35.77%
5402	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑1变电站2变压器	800	21.30%	10.00	10.00				-43.09%
5403	开发	化学变	化学变95364化发甲线	万象首府小区1变电站1变压器	800	53.10%	0	0		是	2025年12月	-25.04%
5404	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	汪砂乙线汪砂干57变压器	100	41.00%	49	49				-43.85%
5405	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线三王卜东台	200	22.90%	48.36	48.36				-36.41%
5406	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三东一二组大棚	30	142.67%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-38.68%
5407	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线农科分台1	200	74.40%	0	0		是	2026年12月	-32.25%
5408	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左8公变	400	36.00%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
5409	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈海变368沈望乙线沈望乙线沈望联干70+2	250	20.48%	2	2				-43.44%
5410	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分14左2柱上变压器	200	3.20%	0	0		是	2025年12月	-79.70%
5411	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干40左8	400	43.50%	186	186				-46.64%
5412	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干40左5左1	315	41.90%	151.50	151.50				-44.45%
5413	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线马头分77	100	26.00%	0	0				-17.57%
5414	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分92	315	61.97%	36.37	36.37				-38.16%
5415	和平	青年变	青年变364青文线	青文线16	400	38.80%	0	0				8.25%
5416	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干3	315	46.35%	138	138				-44.16%
5417	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干20	315	40.95%	0	0		是	2028年12月	-46.10%
5418	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	建设干21加1左5	315	24.38%	0	0		是	2028年12月	-31.04%
5419	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线85左1	160	128.13%	0	0	2023年7月	是	2026年	-36.04%
5420	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑2箱变1站内变压器	400	27.00%	2	2				-39.25%
5421	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路2#2#变压器	630	37.14%	0	0				-41.32%
5422	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园2箱2站内变压器	500	19.20%	2	2				-37.17%
5423	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸1#1主变	630	13.33%	0	0				-39.91%
5424	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	阳光变电站2变压器	630	63.24%	0	0		是	2026年12月	-43.76%
5425	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园1箱变1变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	-48.56%
5426	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	油漆小区2变电站202	630	17.46%	0	0		是	2028年12月	-43.88%
5427	和平	方型变	方型变466南三乙线	丽园公寓1主变	800	22.50%	540	540				-30.10%
5428	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期3变电站201变压器	630	28.89%	385.00	385.00				-34.38%
5429	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	丽华精舍1箱变2站内变压器	630	19.05%	0	0				-40.49%
5430	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区1变电站1变压器	400	61.80%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
5431	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	航翠园2箱变1变压器	630	18.10%	453	453				-44.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5432	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天6箱变2变压器	630	27.81%	0	0				-40.58%
5433	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭7箱变1	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-42.80%
5434	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑2箱变1	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5435	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区15箱变1号变	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-44.22%
5436	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区23号箱变2号变	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-36.00%
5437	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	加州茗苑1箱变1号变	500	14.80%	0	0		是	2025年12月	-46.71%
5438	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	五爱商住大厦1配变站1变压器	630	10.67%	0	0		是	2025年12月	-44.40%
5439	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期4箱变1变压器	500	28.80%	0	0		是	2026年12月	-41.86%
5440	新民	新民变	新民变30170营西线	富贵人家1变电站2变压器	315	22.48%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
5441	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期A2变电站2变压器	630	37.14%	0	0				-40.99%
5442	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干前四台分29左1变台	200	13.40%	153	153				-45.23%
5443	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十四号变电站202间隔配电变压器	800	43.13%	0	0				-30.38%
5444	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达2变电站2号配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2027年12月	-40.37%
5445	于洪	平罗变	平辛线	小微秋家村种植园1台	400	32.70%	0	0				-1.48%
5446	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城25号变电站202配电变压器	500	24.40%	0	0				-48.08%
5447	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期3箱式变电站2配电变压器	630	27.05%	0	0				-41.87%
5448	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙钻石郡小区3变电站1变压器	400	19.50%	282.00	282.00				-34.73%
5449	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	pms 包道分18柱上变压器	200	37.20%	0	0		是	2025年12月	-48.94%
5450	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	广特分4+1	315	49.52%	128	128				-30.71%
5451	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	文台苑2箱式变电站2配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2025年12月	-12.00%
5452	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青1站房2变压器	630	5.84%	530	530				-34.70%
5453	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专线岳士分支20岳士D台	400	15.30%	0	0		是	2026年12月	13.51%
5454	铁西	重工变	重工变10868城水线	鑫丰鑫悦庭小区2变电站201变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
5455	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线场部台支线002	200	67.80%	0	0				-28.16%
5456	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田北支032	30	42.33%	0	0		是	2026年5月	-55.52%
5457	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙3小区变电站2变压器	500	36.80%	266	266				-36.76%
5458	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	河榆线夹河分3	315	43.81%	0	0				-52.98%
5459	铁西	历工变	历工变10482历达线	沈阳南星行汽车销售服务有限公司201配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2028年12月	-37.02%
5460	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	一站式服务一沈阳市沈北新区慕平鑫机械加工厂	200	5.85%	90	90				100.00%
5461	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区3变电站2变压器	500	18.00%	0	0		是	2025年12月	-41.93%
5462	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	海伦堡小区1箱式变电站2配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-35.45%
5463	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲4号	400	35.70%	0	0				18.10%
5464	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期3号变电站1变压器	630	15.87%	467	467				-36.08%
5465	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线黄土坎东台区	100	13.08%	0	0				-100.75%
5466	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典2箱变1变压器	630	24.13%	415	415				-40.22%
5467	沈河	方家变	方家变642方长甲线	大德公馆变电站1变压器	400	1.50%	354.00	354.00				35.37%
5468	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线尚屯东台	160	36.94%	0	0		是	2025年11月	-38.11%
5469	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾5号变电站202配电变压器	800	67.50%	0	0				-39.40%
5470	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗靠山屯锦添石材加工厂公变台区	200	9.90%	48	48				0.00%
5471	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线188右11左1变台	100	46.95%	23.80	23.80				-39.54%
5472	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后街里综合（微）	400	40.50%	0	0				10.05%
5473	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线63左1右7+1右2	200	30.60%	0	0		是	2027年	-14.22%
5474	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	沈铁凌空佳园小区变电站202变压器	500	15.60%	372	372				-42.03%
5475	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线夏堡子长垌大棚	100	73.39%	0	0				-39.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5476	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右34+1右5	50	73.20%	8	8				-33.21%
5477	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡6变电站1变压器	630	4.95%	0	0		是	2025年12月	-10.24%
5478	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园1号变电站2号配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2027年12月	-39.03%
5479	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微薄荷村2台	400	11.70%	313	313				-7.45%
5480	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶14组台	200	45.00%	90.00	90.00				-29.56%
5481	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾9号变电站201配电变压器	630	26.35%	0	0		是		-43.47%
5482	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿大城印象锦园二期3箱式变电站1配电变压器	800	21.60%	0	0				7.29%
5483	浑南	下深变	下深变258金河线	融城时代2号变电站1号变压器	400	44.40%	0	0		是	2027年12月	-39.48%
5484	于洪	马三家	马辉线	小微陆家村5	200	8.40%	0	0				0.00%
5485	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马尔山分16	200	23.10%	134	134				-43.60%
5486	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	胡占分86左5	200	6.30%	0	0				100.00%
5487	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门1变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-39.56%
5488	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城5号变电站201间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				-41.83%
5489	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	慧麟小区	315	30.79%	0	0		是	2026年12月	-50.86%
5490	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦5箱变2变压器	800	41.25%	0	0		是		-45.00%
5491	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	湖景国际3变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
5492	于洪	东民变	东红线	小微东红干84北李分9左3加1	400	83.40%	0	0	2025年2月	是	2025年	14.75%
5493	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	翠堤湾小区1变电站1变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	2.73%
5494	新民	金五台	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线鲮鱼泡分20变台	200	135.60%	0	0	2025年6月			-29.91%
5495	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城7号变电站202间隔配电变压器	400	28.40%	0	0				-37.07%
5496	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城10号变电站202间隔配电变压器	400	36.40%	0	0				-38.94%
5497	法库	新依变	依三线	10kV依三线苗家沟支苗家沟东几3	200	18.60%	0	0		是	2025年12月	-15.82%
5498	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线道不侵支20	50	106.80%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-30.15%
5499	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线崔三分30左12柱上变压器	200	33.00%	0	0				15.66%
5500	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干黄家井分10加1变压器	50	18.00%	36.00	36.00				-66.96%
5501	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座5箱变2配电变压器	500	43.60%	0	0		是	2025年12月	-39.80%
5502	辽中	四方台	四方台变91158农场线	土耳屯村八组（2022微）	400	72.30%	71	71				-23.72%
5503	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式服务—沈阳市沈北新区爱民种植专业合作社	100	19.40%	0	0		是	2026年12月	7.52%
5504	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区3变电站1变压器	630	13.71%	481	481				-41.99%
5505	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期2号变电站2号变压器	800	13.50%	0	0		是	2027年12月	-41.17%
5506	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子水利台	50	7.20%	41	41				1.77%
5507	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干34变压器	315	79.05%	0	0		是	2025年12月	-55.87%
5508	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线168左分5柱上变压器	200	81.60%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-28.27%
5509	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干61柱上变压器	400	23.25%	0	0		是	2026年12月	-42.07%
5510	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	天泰大学城3箱变101配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-28.84%
5511	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区4变电站1变压器	630	32.38%	363	363				-39.85%
5512	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居11号变电站202间隔配电变压器	800	17.25%	0	0				-42.16%
5513	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	胜利村西台胜利村西台Z	250	70.72%	48	48				-38.32%
5514	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡1箱变1变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-40.32%
5515	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	南红支18+1左1	200	0.00%	180.00	180.00				100.00%
5516	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村2机井	50	33.60%	28.20	28.20				-47.13%
5517	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	柳河沟变205甲河线甲河干4变台	200	20.10%	0	0				-66.97%
5518	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙东井春畜禽公变台区	200	68.80%	42.40	42.40				100.00%
5519	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立支19	50	19.20%	0	0				-44.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5520	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线141左1变台	400	103.20%	0	0	2025年6月			-40.98%
5521	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分17左15变台	50	130.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-45.74%
5522	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	君海朗郡2号变电站201间隔配电变压器	400	50.40%	0	0				-38.29%
5523	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分13能效柱上变压器	400	56.40%	0	0				100.00%
5524	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大高东南台	400	30.00%	170	170				-55.87%
5525	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地6队台	200	33.40%	97.34	97.34				-39.70%
5526	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城1局维-2间隔201间隔配电变压器	630	42.38%	0	0		是	2026年12月	-40.47%
5527	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线三小住宅楼	100	65.10%	0	0		是	2026年12月	-35.36%
5528	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分8+1	200	18.40%	143	143				-37.19%
5529	沈北	天乾变	天新线	远洋上河风景小区4局维变电所201配电变压器800	800	9.00%	0	0				100.00%
5530	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	250变压器（铁西）	250	39.04%	0	0		是	2026年12月	-54.71%
5531	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线伍家分支14	200	20.00%	0	0				-26.68%
5532	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线朝阳一队支05	200	44.55%	90.90	90.90				-24.33%
5533	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线王坨子支010	50	127.60%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.85%
5534	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期2局维箱变202间隔配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2026年12月	-39.43%
5535	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城5箱变2变压器	400	22.80%	0	0		是		52.90%
5536	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期1变电站2配电变压器	800	50.63%	315	315				-42.46%
5537	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线刘店支07	200	45.00%	0	0		是	2026年12月	22.72%
5538	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府1变电站201配电变压器	630	14.92%	0	0				2.36%
5539	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京8小区变电站202配电变压器	630	13.97%	0	0				95.92%
5540	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线红花分40变台	400	36.90%	212.40	212.40				-24.43%
5541	和平	青年变	青年变362青好线	青好线21右4	315	34.54%	0	0				-39.05%
5542	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区1变电站201	630	18.29%	452	452				-43.50%
5543	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线上太平支002	200	27.45%	0	0		是	2026年12月	-29.59%
5544	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分52+1左1	400	1.80%	0	0		是		-4.99%
5545	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区2局维变电站202配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	10.79%
5546	康平	四家子	四家子变1207四长线	刘三四（2）台	100	34.20%	56	56				-37.48%
5547	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居3箱变201间隔配电变压器	630	28.95%	384.60	384.60				-41.65%
5548	于洪	大潘变	大潘线	小微大潘线岳家分台	200	2.70%	0	0				100.00%
5549	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期1箱变1号变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
5550	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园4变电站1变压器	500	17.60%	0	0				-38.68%
5551	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区5小区变电站201配电变压器	630	20.00%	441.00	441.00				80.42%
5552	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期5小区箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5553	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线黑山凡战忧养殖场甲12	200	0.00%	97	97				0.00%
5554	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干七井分水库支13+1左1变压器	400	24.00%	0	0				-39.81%
5555	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分22+1左1	200	0.00%	0	0				0.00%
5556	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干王宝分21柱上变压器	200	39.30%	101	101				-33.55%
5557	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微双树子村2号台	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
5558	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂3变电站2配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2025年12月	5.47%
5559	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所3301配电变压器	630	33.81%	0	0		是	2026年12月	-38.24%
5560	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场线和睦干43凌云东分33	400	38.70%	0	0		是		-44.39%
5561	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北辰之光小区2变电站202配电变压器	800	25.80%	514	514		是	2026年12月	36.01%
5562	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	森林里2箱变1配电变压器	630	69.84%	0	0		是	2026年12月	-41.74%
5563	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲线平罗干52左11右2柱上变压器	250	0.00%	0	0		是	2025年12月	-139.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5564	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之7柱上变压器	200	11.00%	0	0		是	2025年12月	-63.02%
5565	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线57左5右1	200	17.10%	0	0		是	2025年12月	-67.25%
5566	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线29右3	250	66.24%	0	0				-47.24%
5567	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线38+1	250	22.80%	0	0				-41.71%
5568	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分8柱上变压器	400	80.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-16.83%
5569	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分4右1变台	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-40.10%
5570	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分4右3变台	315	28.89%	0	0		是	2025年12月	-45.46%
5571	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵甲线板材分3+1	200	24.00%	132	132				-38.69%
5572	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分16左1	500	58.00%	0	0				-43.64%
5573	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	博雅馨园1箱变2变压器	400	43.20%	0	0		是	2025年12月	-36.66%
5574	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	三好中科仪一次1主变	630	32.76%	361	361				-44.09%
5575	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤2箱变2号变	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-45.90%
5576	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园12#2#主变	630	26.29%	401	401				-38.56%
5577	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区2变电站2变压器	630	37.78%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
5578	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城7箱变2变压器	500	23.20%	0	0				-42.17%
5579	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期2变电站202变压器	630	29.52%	381.00	381.00				-43.18%
5580	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区3箱变1号变	630	11.75%	363.72	363.72				-43.28%
5581	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝2箱变2号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
5582	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光3变电站1变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-46.18%
5583	大东	沈海变	沈海变80382偏城线	东方丽城5箱变电站1变压器	630	17.46%	0	0		是		-24.72%
5584	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期3变电站202变压器	630	38.10%	327	327				-41.55%
5585	新民	新民变	新民变30162营东线	冠芳园2变电站2变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-40.50%
5586	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区8变电站	630	18.41%	0	0		是	2028年12月	-42.04%
5587	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区4变电站201	400	23.40%	266	266				-39.12%
5588	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天9箱变2变压器	315	45.33%	0	0				-44.30%
5589	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都13箱变1变压器	400	11.10%	316	316				-37.94%
5590	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	融合尊邸1箱变201	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
5591	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	牡丹变电站1号变压器	800	14.10%	0	0				-44.19%
5592	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园3箱变2变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5593	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分小荒地支19变台	200	43.20%	94	94				-34.67%
5594	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑ABC座变电站201间隔配电变压器	800	21.75%	10.00	10.00				-40.58%
5595	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	瑞龙辽中城1号箱变1号变压器	800	12.60%	619.20	619.20				30.95%
5596	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期1变电站2变压器	400	27.00%	0	0		是	2025年12月	-45.62%
5597	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	餐具消毒公变台	400	0.00%	360	360				0.00%
5598	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区6变电站2变压器	400	18.00%	288.00	288.00				-42.68%
5599	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品4变电站2变压器	630	1.59%	557.00	557.00				100.00%
5600	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干链条分10左1柱上变压器	100	109.00%	0	0	2024年2月	是	2026年12月	-66.08%
5601	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线城北四组	30	75.00%	0	0		是	2026年12月	-43.04%
5602	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线龙湾村南台	100	42.90%	0	0		是	2026年12月	-15.34%
5603	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期1变电站2变压器	500	42.00%	0	0		是	2027年12月	-42.65%
5604	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期3变电站1配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
5605	铁西	工农变	工农变55578工北线	双百园变电站1变压器	200	38.50%	103	103				-46.01%
5606	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城3变电站201	630	21.90%	0	0		是	2028年12月	-37.63%
5607	沈北	清水变	清王线	清水D台	200	56.00%	0	0		是	2026年12月	-38.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5608	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区3变电站202配电变压器	630	64.76%	159	159				0.00%
5609	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.3期2箱变2变压器	800	33.90%	0	0		是	2026年12月	0.06%
5610	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区5变电站2变压器	630	20.32%	439	439				-37.93%
5611	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区4变电站1变压器	400	35.60%	217.60	217.60				-34.70%
5612	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分72变台	200	27.50%	0	0		是	2025年12月	-38.34%
5613	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城12号变电站201配电变压器	630	13.97%	479	479				-37.68%
5614	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	上园1配电站2站内变压器	500	115.52%	0	0	2022年12月	是	2026年4月	-42.80%
5615	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	前塔甲线前塔干朝中分33柱上变压器	400	11.20%	0	0		是	2025年12月	-27.15%
5616	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	明城市北2变电站1号主变	630	41.90%	0	0				-35.94%
5617	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线腰三合屯分09	50	112.80%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-36.92%
5618	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期11变电站201开关柜	630	17.14%	459	459				-42.36%
5619	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天2箱式变电站配电变压器	630	22.86%	423.00	423.00				-41.58%
5620	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期4变电站1号配电变压器	630	21.90%	429.00	429.00				-39.12%
5621	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左11柱上变压器	100	98.40%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-28.21%
5622	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府2变电站2变压器	500	27.52%	0	0		是	2025年12月	-32.73%
5623	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园4箱变2变压器	630	17.46%	457	457				-42.04%
5624	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG 中海城02B区别墅3箱式变电站2号配电变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
5625	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线新四家子分支02	50	90.60%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-22.45%
5626	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线贺尔海分草砖支贺西几6（贺尔海村西台）	400	40.80%	197	197				21.17%
5627	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑1变电站1变压器	500	49.60%	202.00	202.00				-31.12%
5628	于洪	平罗变	平罗线	小微玲珑源养殖场台	200	0.90%	0	0				-10.73%
5629	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干159左02	80	41.00%	0	0		是	2025年	-36.66%
5630	于洪	光辉变	光东线	小微门台村台	200	105.60%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-96.99%
5631	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线泉眼支07	100	73.40%	0	0		是	2026年12月	-36.21%
5632	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线欢洞分41变台	400	25.20%	24	24				-39.60%
5633	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地一期三组变电站1号变压器	630	11.05%	0	0				100.00%
5634	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分47左3右1	400	20.85%	276.60	276.60				0.73%
5635	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线12	200	73.50%	0	0				-42.78%
5636	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光7箱变2变压器	400	39.00%	0	0		是		-55.42%
5637	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	达连村南台	400	26.50%	254	254				-32.86%
5638	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线团山子线徐东支003	50	92.10%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-34.83%
5639	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅18变电站1变压器	630	34.60%	0	0				-37.56%
5640	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村4箱变2变压器	630	29.52%	0	0				-44.64%
5641	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分12+1变台	200	30.00%	0	0				100.00%
5642	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾4变电站1变压器	630	54.10%	0	0				-41.41%
5643	皇姑	文北变	文北变70450文青线	恒大雅苑四期3小区箱式变电站2配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	9.79%
5644	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际6号变电站1变压器	630	32.70%	0	0				-60.00%
5645	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员1箱变1变压器	630	21.27%	0	0				-42.10%
5646	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线三王堡中二台	200	49.05%	48.36	48.36				-36.22%
5647	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春六期1变电站201变压器	800	0.00%	554.24	554.24				0.00%
5648	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	毛机线毛光干8右3	200	0.00%	0	0				-2678.65%
5649	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼11主变	500	28.16%	0	0				-45.63%
5650	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线125右35右2	200	55.40%	0	0		是	2027年	-31.47%
5651	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	南长新菜棚（2021微）	200	41.40%	97	97				-36.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5652	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城10号变电站201间隔配电变压器	400	37.60%	0	0				-39.40%
5653	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	地研锦隆2箱式变电站1配电变压器	315	27.30%	0	0		是	2025年12月	-39.89%
5654	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区3站房1变压器	630	83.05%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-44.30%
5655	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期5箱式变电站1配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2025年12月	-31.67%
5656	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分20加1左支03变压器	100	25.80%	64	64				-50.33%
5657	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	绪祥支5加106左11变压器	100	33.60%	56.40	56.40				-63.21%
5658	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干219+1左分1台区（一站式）	200	25.95%	128.10	128.10				-58.36%
5659	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土东北台（2022微）	400	16.80%	0	0		是	2025年11月	-33.48%
5660	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家村腰窝棚	200	66.00%	0	0				-38.70%
5661	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线鸿源小区2西	200	62.70%	0	0				-41.93%
5662	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村11台区	200	33.00%	0	0				-63.65%
5663	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田5支003	100	0.00%	0	0				-56.55%
5664	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区12变电站1变压器	250	25.20%	0	0		是	2025年12月	-49.74%
5665	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干112左1变压器	50	20.80%	0	0		是	2025年12月	-41.93%
5666	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线275右18变台	200	22.13%	0	0				-57.85%
5667	康平	四家子	四家子变1205四刘线	三合堡一二队分台	200	21.60%	0	0		是	2026年12月	-36.41%
5668	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期-3-1小区变电站202配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	39.63%
5669	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区13变电站1变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	-29.32%
5670	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六四队分030	200	50.40%	79	79				-37.62%
5671	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线34(花牛堡东一)	200	57.30%	65.40	65.40				-35.20%
5672	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升三组一号台支03	100	56.70%	0	0		是	2026年12月	16.06%
5673	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分3左1	250	13.44%	0	0		是		-55.30%
5674	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团9变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2028年12月	-36.07%
5675	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	小树子机井（2022微）	200	23.80%	0	0		是	2025年11月	-46.17%
5676	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线65左1变台	250	48.64%	0	0				-42.47%
5677	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线10组大楼照明	400	17.00%	292.00	292.00				-37.76%
5678	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三家分15左2	400	32.40%	0	0		是		-40.66%
5679	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城5变电站1变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-40.03%
5680	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区3变电站1变压器	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
5681	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家晶安充电站箱式公变台区	630	51.43%	0	0				100.00%
5682	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	YHG_c阳华强新城市发展有限公司（华强城一期4箱变1变）配电变压器	630	37.71%	0	0		是	2026年12月	-42.60%
5683	东陵	水家变	水阳甲线	碧桂园云顶2变电站1号变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	82.40%
5684	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线29右15变台	315	27.30%	198	198				32.35%
5685	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期4变电站2变压器	500	27.60%	0	0		是	2028年12月	-38.55%
5686	辽中	新民屯	新民屯变1144沈西线	新民屯变146沈西线新东大棚4	100	44.80%	0	0				-36.31%
5687	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥堡3队台	200	75.60%	29	29				-37.33%
5688	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微新南荒村东台	400	19.20%	169.74	169.74				27.51%
5689	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区2箱式变电站1配电变压器	800	13.88%	0	0				-40.85%
5690	和平	和平变	和平变186和铁乙线	pms 南十乙线36左15	400	13.60%	305.60	305.60				-42.27%
5691	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右13+3	400	27.50%	0	0		是	2027年12月	-49.31%
5692	苏家屯	雪松变	雪松变60546松沈甲线	云和天境2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	10.48%	501	501				100.00%
5693	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线（后高支12下线）后高台支001	200	9.60%	160.80	160.80				-43.35%
5694	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶新苑2变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-44.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5695	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支01	50	89.60%	0	0	2024年7月	是	2026年5月	-39.61%
5696	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期1局维箱变202间隔配电变压器	800	59.63%	0	0		是	2026年12月	-41.95%
5697	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区3变电站1变压器	400	22.13%	272	272				-41.87%
5698	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和恩2箱变1变压器	630	17.52%	0	0				32.67%
5699	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线牛其卜东台分04	160	107.00%	0	0	2023年2月	是	2025年11月	-32.20%
5700	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线1变电站2变压器	500	66.24%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
5701	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	大格乙线37左3	100	10.20%	0	0				-28.47%
5702	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线钱家沟东台	200	43.05%	0	0		是	2025年11月	-35.65%
5703	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	医院分11+1柱上变压器	200	31.50%	0	0		是	2025年12月	-47.33%
5704	和平	太原变	太原变082温州线	温州城22主变	630	8.89%	0	0				-44.67%
5705	东陵	世园变	世满甲线	上水溪谷2号箱变1号变压器	630	28.19%	389	389				-42.27%
5706	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村14-1台区	400	92.10%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-36.73%
5707	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域3箱变1变压器	630	57.52%	0	0		是		-45.00%
5708	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾2变电站1号变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-42.96%
5709	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦1号变电站1变压器	800	21.38%	0	0		是	2027年12月	-31.20%
5710	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子南台几09	315	27.30%	198	198				-36.33%
5711	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加2箱变201	630	51.11%	0	0		是	2028年12月	-43.12%
5712	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景5变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
5713	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园17变电站变压器	630	11.81%	0	0				-41.64%
5714	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地峯尚2箱变1变压器	800	28.50%	98	98				29.86%
5715	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	YHG 丽阳开闭站柱上变压器	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-31.15%
5716	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期5变电站1配电变压器	630	31.49%	0	0				-40.46%
5717	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干后康分于桥照明支 9柱上变	160	51.38%	0	0		是	2026年12月	-59.61%
5718	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务一沈阳市沈北新区玉民生猪养殖场	400	12.30%	0	0		是	2026年12月	25.03%
5719	铁西	重工变	重工变10870城治线	鑫丰鑫悦庭小区4变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
5720	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线后桑林子分12柱上变压器	400	38.75%	0	0		是	2026年12月	-35.40%
5721	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房12组照明	400	11.25%	315	315				-55.29%
5722	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线望北联干4	315	6.98%	261.50	261.50				-45.62%
5723	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线33左2	100	70.00%	20.00	20.00				-38.41%
5724	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干82右8右3变台	400	57.30%	130.80	130.80				-67.27%
5725	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分6右7柱上变压器	315	115.56%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-48.62%
5726	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪松变572雪南甲线西郊线181左1	400	36.90%	0	0		是	2027年	-40.20%
5727	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	欧亚变270欧怒乙线龙山分3柱上变压器	400	94.80%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-45.69%
5728	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期3箱变2号变	500	21.20%	0	0		是	2025年12月	-34.42%
5729	和平	太原变	太原变042南十甲线	沈后太原南2-次1主变	315	115.05%	0	0	2022年12月			-40.63%
5730	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸5箱变1变压器	630	17.52%	0	0				-46.08%
5731	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区2变电站2变压器	630	57.78%	0	0		是	2025年12月	-43.61%
5732	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园8号变电站1号变压器	630	17.46%	10	10				-47.77%
5733	铁西	劝工变	劝工变20072千缘线	千缘新财富大厦1土建变201	630	56.63%	210.20	210.20				-44.37%
5734	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园1变电站202变压器	630	30.16%	377.00	377.00				-43.97%
5735	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园11变电站2变压器	500	29.20%	0	0				-40.64%
5736	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	天坛箱变1变压器	630	83.30%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-42.19%
5737	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天1变电站202	500	40.32%	248	248				-45.45%
5738	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	榆荫综合楼箱变1变压器	630	3.49%	6.93	6.93				-29.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5739	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期6箱变1变压器	500	32.80%	0	0		是	2026年12月	-39.35%
5740	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	金鼎家园2#变压器	400	14.70%	0	0		是	2026年12月	-28.79%
5741	和平	太原变	太原变076北五乙线	胜利家园2一次2主变	630	19.81%	442	442				-39.15%
5742	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期2箱变1变压器	630	15.87%	467.00	467.00				-43.88%
5743	和平	方型变	方型变498望湖甲线	1主变供电处	630	20.63%	0	0				-40.30%
5744	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊6变电站201柜	630	66.03%	0	0		是	2028年12月	-40.91%
5745	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	雨坛1变电站1变压器	400	29.60%	0	0				-31.38%
5746	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	新铁箱变1	400	99.00%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-42.65%
5747	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	加州茗苑2箱变2号变	500	24.80%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
5748	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线21+1	400	37.35%	0	0		是	2027年	100.00%
5749	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期2箱式变电站2配电变压器	500	43.84%	0	0		是	2025年12月	-37.59%
5750	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑4变电站2变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-36.04%
5751	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十三号变电站201间隔配电变压器	630	31.11%	0	0				-33.18%
5752	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达6变电站2号配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2027年12月	-48.32%
5753	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	保利大都会3箱式变电站1配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-34.46%
5754	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府2变电站1变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	4.57%
5755	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	星樾时代2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	16.51%	463	463				50.39%
5756	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖4号变电站2号变压器	630	8.25%	218.60	218.60				-42.13%
5757	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线土井子几户家养殖场甲2	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
5758	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街东南照明	500	22.20%	339.00	339.00				-12.68%
5759	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山支65	200	42.00%	0	0		是	2026年12月	-36.34%
5760	于洪	得胜变	得专线95440	荣盛*幸福大道1站房1变压器	630	34.54%	349	349				-50.59%
5761	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分60右1	200	32.40%	115.20	115.20				2.47%
5762	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分坑东支49	100	63.00%	0	0		是	2026年5月	-31.32%
5763	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房15照明	200	54.20%	72	72				-33.46%
5764	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-2配电室1变压器	630	27.81%	0	0		是	2026年12月	-42.51%
5765	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线66左分1	400	13.90%	204	204				11.75%
5766	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	香峪兰溪二期1箱变201配电变压器	630	35.05%	0	0		是	2026年12月	-42.34%
5767	和平	方型变	方型变470望湖乙线	迎湖园3局维变电站201配电变压器	800	27.38%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
5768	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干91+1左3	200	44.70%	0	0		是	2027年	-35.33%
5769	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分65左6变台	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-33.63%
5770	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗一村村后台	200	63.60%	0	0				-27.88%
5771	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御4箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-633.68%
5772	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城4号201配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-32.59%
5773	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府2局维变电站201配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年12月	5.50%
5774	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分94	200	18.00%	0	0		是	2025年12月	-38.28%
5775	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区3变电站变压器	500	32.16%	289.20	289.20				-41.15%
5776	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分176右7变台	200	37.50%	0	0		是	2025年12月	-24.31%
5777	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾4号变电站201配电变压器	800	70.50%	0	0				-39.92%
5778	于洪	建筑变	建筑变22640建工甲线	小微建工甲线1台	200	6.60%	0	0				-12.43%
5779	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线团山村支4	200	9.00%	162	162		是		0.00%
5780	苏家屯	鲍家变	鲍家变60454鲍苏线	沙河干桑兰分12	200	46.20%	87.60	87.60				-21.61%
5781	沈河	青年变	青年变352青东线	嘉宁公寓箱变2变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年6月	-37.44%
5782	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升二组台支08	200	19.80%	0	0		是	2026年12月	-25.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5783	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期1变电站2配电变压器	500	29.12%	0	0				-42.40%
5784	于洪	得胜变	得山线95478	连泰美域1站房1配电变压器	630	41.59%	0	0				-38.64%
5785	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线朱尔A台分02	400	33.60%	0	0		是	2026年12月	-40.07%
5786	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG 沈阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅小区）	630	40.38%	0	0		是	2026年12月	-33.86%
5787	东陵	农大变	农首线	双珑原著1箱变2变压器	800	29.10%	487	487				5.42%
5788	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城02B区4别墅2配电变压器	400	49.00%	0	0		是	2025年12月	7.29%
5789	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山一期2号变电站2号配电变压器	800	25.20%	0	0				-7.97%
5790	沈北	道义变	道义变15270纺校线	边防小区	630	10.29%	0	0		是	2026年12月	-21.39%
5791	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲干五民分12左7左3+2	400	30.90%	0	0		是	2025年12月	18.50%
5792	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支09	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	0.00%
5793	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居1箱变1变压器	630	16.19%	465	465				-47.32%
5794	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期3箱式变电站1配电变压器	630	37.71%	0	0				-39.78%
5795	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景小区2变压器	630	44.44%	287.00	287.00				-42.90%
5796	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期2号变电站1号变压器	800	14.70%	0	0		是	2027年12月	-41.30%
5797	和平	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔储备局1变压器	630	35.62%	0	0		是	2025年12月	-29.97%
5798	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线21	400	56.60%	0	0		是	2027年12月	-45.71%
5799	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期3箱变1配电变压器	630	99.52%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-41.99%
5800	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城6号变电站201配电变压器	500	27.20%	0	0				-40.81%
5801	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春四期B区2变电站202变压器	500	67.52%	112	112				12.37%
5802	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大黄分靠山支张家西台支8	200	23.40%	0	0		是	2026年12月	-51.39%
5803	法库	包家屯	包家线	10kV包家线东洼子分10	80	18.25%	0	0		是	2027年	-33.36%
5804	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润二期（二）局维变202配电变压器	800	28.80%	0	0		是	2026年12月	-23.36%
5805	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景4变电站1变压器	500	26.40%	318	318				-34.45%
5806	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区2变电站201变压器	630	32.76%	0	0				-40.26%
5807	大东	沈海变	沈海变80382丽城线	东方丽城14箱变2变压器	500	32.80%	0	0		是		-62.63%
5808	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杨家设施小区支004	200	37.00%	0	0		是	2026年5月	-39.23%
5809	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分085	160	46.75%	69	69				-42.65%
5810	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	虹桥新居小区变电站202变压器	500	12.80%	386.00	386.00				-41.36%
5811	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区2变电站1变压器	630	13.90%	479.40	479.40				-40.83%
5812	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务南几18	200	60.00%	60.00	60.00				-27.55%
5813	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅20变电站1变压器	630	33.97%	0	0				-41.24%
5814	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期3变电站202间隔配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2026年12月	-42.74%
5815	于洪	大潘变	大潘线	紫金城1变电站1变压器	630	70.79%	0	0				-39.35%
5816	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线西乡分支003	100	91.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-26.27%
5817	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	中兴消防公寓变电站201间隔（官塔甲线）配电变压器	400	1.50%	0	0				7.48%
5818	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园1箱变202变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-27.64%
5819	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园3箱变202变压器	630	5.71%	0	0		是	2026年12月	-26.76%
5820	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子东几03	400	19.00%	0	0		是	2025年12月	-33.18%
5821	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干长北分25左1柱上变压器	400	63.60%	0	0		是	2025年12月	-33.88%
5822	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学（中国医科大学专家公寓职工宿舍）-7母线 配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-35.74%
5823	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期1变电站1S变压器	630	13.71%	0	0				-42.02%
5824	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分49右9LD	80	54.50%	0	0				-54.66%
5825	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分34左10柱上变压器	400	36.60%	0	0		是	2025年12月	-38.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5826	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区6变电站1变压器	630	35.56%	343	343				-42.48%
5827	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨耀洞支13左1变台	50	48.00%	0	0		是	2025年12月	-31.74%
5828	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期1变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5829	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线泡沿分33变台	200	49.20%	82	82				-43.56%
5830	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支前熊支19左5变台	200	36.60%	0	0				-11.03%
5831	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂大苑1配变电站201间隔配电变压器	800	13.50%	612.00	612.00				-26.07%
5832	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	方糖小区1变电站1变压器	800	65.63%	195.00	195.00				-37.62%
5833	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线林校分11+1右1	200	39.30%	0	0		是	2026年	100.00%
5834	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村1机井	50	60.80%	15	15		是	2025年	-44.39%
5835	于洪	光辉变	光辉变	小微后集体西台	400	33.00%	228	228				-28.79%
5836	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖水千树小区2变电站201变压器	630	36.57%	336.60	336.60				-46.57%
5837	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线自来水住宅	250	12.00%	0	0		是	2026年12月	-45.11%
5838	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左5右1柱上变压器	200	49.50%	0	0		是	2025年12月	-47.21%
5839	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	珍茜变电站配电变压器	250	84.40%	0	0	2022年12月			-44.92%
5840	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干82+1左2	400	29.00%	0	0				100.00%
5841	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香槟2变电站1变压器	630	34.29%	0	0				-39.07%
5842	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星A小区变电站201	630	62.54%	0	0		是	2028年12月	-49.05%
5843	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干马头分20右6	200	56.70%	0	0				-21.91%
5844	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分18+1	200	18.00%	0	0				-33.12%
5845	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园2变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
5846	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期4箱式变电站2配电变压器	800	33.30%	0	0		是	2025年12月	3.16%
5847	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	光明苑A2变电站201变压器	400	22.40%	270	270				-49.59%
5848	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线16	315	33.97%	176.50	176.50				-43.92%
5849	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左7左22	80	52.75%	29.80	29.80				-112.99%
5850	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线山崴子支046	200	55.20%	0	0		是	2026年12月	-24.01%
5851	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田4分016	100	72.90%	0	0				-47.07%
5852	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	润江华府2箱式变电站2配电变压器	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-38.79%
5853	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	西大道北机井	100	49.20%	0	0		是	2025年11月	-50.90%
5854	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅11变电站2变压器	500	31.36%	0	0				-41.66%
5855	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干长岗子分六组支3变台	200	11.15%	0	0				-22.07%
5856	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干154左7右9	200	62.10%	0	0		是	2027年	0.00%
5857	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干21左1	200	3.60%	0	0		是	2025年	37.66%
5858	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分29右10变压器	200	6.50%	167	167				-13.14%
5859	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	93055二期居民变电站202变压器	400	6.30%	334.80	334.80				100.00%
5860	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地5箱变2变压器	630	8.57%	513.00	513.00		是	2026年12月	-5.66%
5861	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	宏伟2小区变电站202间隔配电变压器	630	18.73%	449	449				-46.40%
5862	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华分文华西1台支9	400	37.40%	0	0		是	2026年12月	-23.97%
5863	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线荒地台区	315	40.89%	0	0		是	2025年11月	-33.76%
5864	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后次沟支26	200	55.58%	69	69				-34.80%
5865	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城B区变电站1变压器	630	52.70%	0	0		是	2028年12月	-36.77%
5866	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干076柱上变压器	400	75.30%	10	10				-36.96%
5867	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵甲线东陵干10右14之1	315	21.90%	214.50	214.50				-44.26%
5868	于洪	范屯变	范古线	爱国村西台2台区	200	70.20%	0	0		是	2025年9月	-10.07%
5869	东陵	李相变	李班线	李班线李班干下泉分25照明支3柱上变压器	400	16.20%	295	295		是	2026年12月	-31.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5870	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区3变电站2变压器	630	30.10%	377	377				-38.96%
5871	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城15号变电站202配电变压器	630	27.81%	0	0				-19.87%
5872	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城29号变电站201配电变压器	630	31.62%	0	0				-43.30%
5873	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村内南台	200	17.70%	0	0				-6.69%
5874	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台线44左12左4变台	200	36.30%	0	0		是	2025年12月	-13.59%
5875	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	葡萄园小微分台	400	33.75%	0	0				6.29%
5876	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kv宝十线134杆（十间房北一台）	100	43.60%	0	0		是	2025年11月	-42.57%
5877	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线41左2	315	38.86%	0	0				-40.89%
5878	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期2小区箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5879	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林4箱变2配电变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-48.39%
5880	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际3变电站2柜	630	19.37%	0	0				-44.60%
5881	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期9箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5882	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分27左8变台	200	38.20%	24	24				-49.93%
5883	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学2箱变1变压器	630	12.57%	487.80	487.80				-27.10%
5884	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖7号变电站1号变压器	630	10.16%	218.60	218.60				-43.38%
5885	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老大房三组	400	58.50%	0	0				-41.22%
5886	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左12+1左9	200	14.40%	151.20	151.20				100.00%
5887	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	沈阳四维雅悦酒店管理有限公司201间隔配电变压器	630	40.19%	0	0		是	2028年12月	-62.97%
5888	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪枫景汇4变电站变压器	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	-42.06%
5889	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房15组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
5890	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分35右17变台	400	41.60%	0	0		是	2025年12月	-36.69%
5891	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	山林变550林西线文城分73英窝支15	200	76.60%	27	27				-38.51%
5892	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民新城总开闭站1箱变变压器配电变压器配电变	1000	15.12%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
5893	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景棠苑7变电站1变压器	630	54.86%	0	0				-40.03%
5894	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区2变电站201间隔配电变压器	630	20.32%	439.00	439.00				52.61%
5895	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	法哈牛变608东兴线东兴干古屯分5左8变台	200	76.20%	0	0				-32.21%
5896	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	地坛安居1箱变2变压器	630	25.40%	0	0		是		-44.31%
5897	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁4号箱变变压器配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-42.21%
5898	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干101公变	400	40.50%	0	0		是	2026年12月	-40.75%
5899	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干18右4	315	34.29%	0	0		是		-44.07%
5900	铁西	重工变	重工变10870城冶线	城冶线城水干14左4变压器	400	13.75%	305	305				-61.51%
5901	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	肇东干劝联5开闭站右4	315	96.00%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-42.86%
5902	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵东变162陵望乙线陵望干25柱上变压器	315	4.13%	0	0		是	2025年12月	-47.44%
5903	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干73	315	9.84%	0	0				-35.08%
5904	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线12左8	200	61.05%	0	0		是	2025年12月	-39.95%
5905	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线65右3	315	46.35%	138	138				-43.75%
5906	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线53右3变台	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
5907	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干53右18左2	100	20.70%	0	0		是		-59.13%
5908	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶窑干明泡分9右1变台	100	27.30%	63	63				-40.70%
5909	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线34	315	44.38%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
5910	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干64柱上变压器	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	3.07%
5911	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线103右5	200	40.80%	0	0				-28.37%
5912	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左9	400	35.25%	0	0				-63.73%
5913	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右6变台	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-43.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5914	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二1箱变1号变	630	0.00%	364	364				0.00%
5915	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职2箱变2号变	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
5916	和平	青年变	青年变362青好线	工学里1#主变	630	61.90%	0	0				-42.35%
5917	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	沈师教授公寓箱变1	630	4.19%	0	0		是	2025年12月	-49.18%
5918	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	通达新村2一次2主变	800	29.00%	488	488				-50.01%
5919	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区3变电站201	500	29.52%	302.40	302.40				-43.87%
5920	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居4变电站201	630	23.81%	417.00	417.00				-43.64%
5921	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区2变电站202柜	800	45.00%	360.00	360.00				-37.38%
5922	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景1箱变2变压器	630	14.48%	475.80	475.80				-39.88%
5923	和平	和平变	和平变170商贸线	海韵广场2主变	800	12.00%	624.00	624.00				-36.65%
5924	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲2箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5925	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园1箱变1变	800	11.40%	629	629				-42.24%
5926	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	铁路光明3变电站202	630	19.37%	445.00	445.00				-43.99%
5927	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	地质箱变1变压器	630	40.19%	6.93	6.93				-65.25%
5928	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期2箱变2变	630	22.86%	423.00	423.00				-41.60%
5929	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期1变电站201变压器	500	41.28%	243.60	243.60				-43.34%
5930	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城10箱变2变压器	630	19.05%	0	0		是		-47.14%
5931	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区11箱变2号变	630	7.62%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
5932	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村兰园3号变电站202间隔配电变压器	630	53.65%	0	0		是	2027年12月	-40.05%
5933	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线东下洼子北新分03	200	42.60%	0	0		是	2026年12月	63.28%
5934	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线农场村照明	400	55.50%	0	0				-36.86%
5935	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾4号变电站2号变压器	630	45.71%	0	0		是		-231.64%
5936	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线林东线37	80	90.00%	0	0	2022年12月	是	2027年	-25.17%
5937	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分16左6右1柱上变压器	400	50.00%	0	0		是	2025年12月	-44.97%
5938	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	卫东甲3之1箱式变电站201间隔配电变压器	400	20.50%	0	0		是	2025年12月	-13.19%
5939	沈北	王驿变	王新乙线	碧泉豪庭2箱变202配电变压器	630	17.14%	459	459				-31.04%
5940	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府2小区变电站1配电变压器	800	21.00%	0	0				100.00%
5941	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干154左14右15左3右2	200	46.80%	0	0		是	2026年	100.00%
5942	新民	南窑变	南窑变3570世纪甲线	吉隆壹号公馆1变压器	200	30.30%	119	119				-30.76%
5943	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线91变台	200	38.10%	0	0		是	2025年12月	-36.70%
5944	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分23+1	200	51.60%	0	0		是	2026年	-36.97%
5945	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶新苑3变电站1变压器	630	23.24%	0	0				-38.40%
5946	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区1变电站2变压器	800	44.25%	0	0		是	2025年12月	-27.87%
5947	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	洞锦锦园小区5变电站1变压器	500	28.00%	310	310				-40.22%
5948	新民	金五台	金五台变717树林线	树林子干34右2变台	200	37.80%	104.40	104.40				-6.87%
5949	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城5号201配电变压器	630	44.13%	0	0		是	2025年12月	-41.98%
5950	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线张家分03	100	83.10%	7	7	2025年4月	是	2025年12月	-38.79%
5951	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城7变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-38.23%
5952	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分55右5	100	46.80%	43	43				-10.63%
5953	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦线8号小微台	400	5.40%	0	0				100.00%
5954	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	碧桂园御玺变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
5955	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗北综合	200	42.90%	94	94				35.73%
5956	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里2小区变电站1变压器	630	25.52%	169.74	169.74				-42.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5957	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)1202配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
5958	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景4变电站201变压器	400	20.00%	280	280				-45.10%
5959	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰3号变电站201间隔配电变压器	800	20.63%	0	0				-29.81%
5960	沈北	道义变	道义变15292开发一线	水岸花园201配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-36.83%
5961	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站甲线61右9+1	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
5962	于洪	马三家	马辉线	小微王家村2	200	30.60%	0	0				-55.93%
5963	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地东台	400	39.45%	97	97				-27.09%
5964	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	台沟子24右5右1	200	2.80%	174.40	174.40				-38.48%
5965	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	新华书店1变压器	630	30.22%	0	0				-48.22%
5966	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分关宝支011	400	55.05%	0	0		是	2026年6月	-34.05%
5967	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区3变电站1变压器	630	18.79%	448.60	448.60				-39.22%
5968	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分百后山支美味源食品凡2	400	13.80%	0	0		是	2027年	0.00%
5969	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线青台中台	100	378.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-34.94%
5970	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-40.44%
5971	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象2变电站2变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
5972	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房二组综合	315	21.71%	0	0		是	2025年8月	100.00%
5973	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支9右3	200	16.80%	146	146				100.00%
5974	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线电影公司住宅	315	42.67%	149.10	149.10				-42.92%
5975	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分47左6变台	200	45.90%	0	0		是	2025年12月	-40.94%
5976	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	马家村二组照明(2021微)	200	77.70%	0	0				-15.52%
5977	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园3站房2变压器	630	43.81%	291.00	291.00				-31.00%
5978	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城6号变电站2号变压器	630	17.46%	457.00	457.00				-42.84%
5979	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	速腾美丽都2箱变2考核配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-35.09%
5980	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家4号变电站1号变压器	630	15.56%	469	469				-39.99%
5981	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城9号变电站202间隔配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2026年	-33.85%
5982	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	胜应乙线南二干42+1变压器	400	73.20%	0	0		是	2028年12月	-42.92%
5983	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期1变电站1变压器	250	29.12%	10	10				-50.70%
5984	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际10号变电站202配电变压器	500	28.40%	0	0				-43.16%
5985	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分41左17变台	200	30.90%	0	0				-46.69%
5986	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期2箱式变电站1配电变压器	400	35.60%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
5987	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗变048八三堡线佑户坨西台照明	200	61.65%	57	57				-31.39%
5988	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干46+1柱上变压器	315	32.76%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
5989	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十七号变电站201配电变压器	630	28.25%	0	0				-38.64%
5990	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富新居二期变电站202变压器	400	22.00%	0	0		是	2028年12月	-40.71%
5991	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分43	200	64.50%	51	51				-24.61%
5992	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑1变电站2变压器	630	21.33%	432.60	432.60				-36.07%
5993	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落于大辛分13	630	5.97%	0	0		是	2026年12月	-28.64%
5994	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居1站房2变压器	315	43.17%	0	0				12.38%
5995	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分红砂地1队支水利凡5	50	0.00%	45	45				0.00%
5996	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区1变电站201变压器	630	19.68%	0	0		是	2028年12月	-41.80%
5997	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	后老薄村灯新	400	35.40%	218	218				100.00%
5998	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	铁路高层1号变	500	22.00%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
5999	沈北	道义变	道义变地铁线	纺校干网点	400	87.30%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-25.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6000	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园1箱变2配电变压器	500	20.00%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
6001	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城8变电站2变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-42.38%
6002	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	桃水分22左16	100	15.60%	74	74				100.00%
6003	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城15号变电站1变压器	500	26.40%	0	0				-43.33%
6004	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾1变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是		-36.53%
6005	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾2变电站1变压器	500	26.24%	0	0		是		-40.75%
6006	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎一组照明	50	44.04%	0	0				-35.51%
6007	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分130右1柱上变压器	200	30.60%	10	10				-25.27%
6008	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	闫荒地西北台	200	36.50%	107.00	107.00				-26.76%
6009	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分33左1变台	200	53.70%	72.60	72.60				-30.63%
6010	沈北	道义变	道义变15259道义线	雅居乐C2二小区1开1箱202配电变压器	630	17.62%	0	0		是	2026年12月	-5.11%
6011	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香1变电站2站内变压器	800	21.38%	0	0		是		-44.25%
6012	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干167	315	44.00%	145	145				-36.61%
6013	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线大冯干线159	400	51.25%	155.00	155.00				-12.51%
6014	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	爱丽家园3号变电站1号变压器	630	35.43%	0	0				-39.84%
6015	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	周家村内台	400	118.50%	0	0	2024年12月	是	2025年	-27.25%
6016	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城2号变电站2号变压器	630	14.29%	0	0				-32.77%
6017	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干154左16右11右2+1右1	400	24.00%	0	0		是	2027年	0.65%
6018	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	新立屯村南台（2022微）	200	20.00%	0	0				-35.84%
6019	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎巴彦村支3杆	315	102.22%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-23.75%
6020	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府七期小区1变电站1变压器	800	47.40%	341	341				-34.28%
6021	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府七期小区2变电站1变压器	630	47.94%	265.00	265.00				-36.46%
6022	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	兴隆变542大民线大民线大喇嘛分33右6变台	200	108.90%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-33.06%
6023	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期2202配电变压器	630	36.67%	0	0		是	2026年12月	-40.64%
6024	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干186右6	200	27.60%	0	0		是	2025年	-28.91%
6025	于洪	马三家	马辉线	小微王家村2台	400	18.60%	0	0				1.87%
6026	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区2变电站1变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-45.54%
6027	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分小四家支012+1	200	22.50%	0	0		是	2026年5月	-10.87%
6028	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分11左12右17	100	17.40%	0	0		是	2027年	-63.50%
6029	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	港基双水岸1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	26.40%	0	0				-36.38%
6030	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分张强东支003	50	138.90%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-28.49%
6031	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线大冷分38	50	124.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-44.87%
6032	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线农科站分03	315	132.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-22.06%
6033	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合5变电站2变压器	500	20.80%	0	0				-42.22%
6034	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线榆树砬牛场分森郁绿化支4	200	0.00%	180	180				0.00%
6035	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区1变电站1变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年12月	-40.34%
6036	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品1变电站2变压器	630	27.62%	393	393				7.32%
6037	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干57左17变台	400	30.25%	239.00	239.00		是	2025年12月	-25.17%
6038	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城2配电室201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
6039	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙5箱变1变压器	630	15.87%	467.00	467.00				-43.06%
6040	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区2变电站2变压器	630	19.81%	442.20	442.20				-42.90%
6041	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期4变电站1变压器	630	44.76%	0	0		是	2027年12月	-42.53%
6042	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	高力房大棚（微）	200	23.10%	134	134				9.52%
6043	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士卜乡政府棚区西站（仅换变压器）改造	100	70.00%	0	0				6.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6044	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期3变电站202变压器	500	44.16%	229.20	229.20				-37.57%
6045	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区4箱式变电站1配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	-38.90%
6046	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	西郊线17+2之1	200	53.70%	0	0				-27.74%
6047	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海分18	315	60.44%	0	0				-86.82%
6048	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干大丁井分路祥支5加1右12	200	4.95%	170.10	170.10				-83.96%
6049	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区2变电站2变压器	400	24.40%	262.40	262.40				-40.12%
6050	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线后边外东南台	500	38.88%	255.60	255.60				-42.93%
6051	东陵	农大变	农首线	银河湾三期1箱变1号变压器	630	11.43%	495.00	495.00				-36.72%
6052	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道3箱变2变压器	630	25.08%	0	0				-43.12%
6053	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光2箱变2变压器	630	23.81%	0	0		是		-41.07%
6054	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线刘半道台	100	107.40%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-35.46%
6055	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期5号箱式变电站1号配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	-39.10%
6056	于洪	东民变	东李线	和泰4小区3站房1变压器	630	16.25%	0	0				-40.27%
6057	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府3变电站201间隔配电变压器	800	33.38%	0	0		是	2027年12月	-40.51%
6058	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖4箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-521.84%
6059	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子7台	200	27.30%	0	0		是	2025年12月	10.78%
6060	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线黎明分48左5变台	200	126.30%	0	0	2023年1月			-24.54%
6061	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线政府宿舍1	315	19.81%	0	0				-43.51%
6062	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干118左5变台	200	41.40%	0	0				-44.14%
6063	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期3箱变2变压器	400	24.00%	264.00	264.00				-42.75%
6064	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都1箱变1变压器	800	18.30%	0	0				-44.54%
6065	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线电力黄楼	100	68.70%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
6066	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期3号变电站1变压器	630	22.38%	426	426				-39.73%
6067	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线安章设施小区支006	50	15.00%	0	0		是	2026年5月	-89.61%
6068	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城17号变电站202配电变压器	630	25.71%	405	405				-42.43%
6069	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	文华住宅南楼1变压器	630	96.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-35.85%
6070	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干4左8	400	31.20%	0	0		是		-52.22%
6071	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干76左3	250	30.88%	0	0				-53.70%
6072	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右9+1	200	20.50%	0	0				-37.06%
6073	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左11	400	43.50%	0	0				-115.47%
6074	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线陵北干9柱上变压器	200	12.00%	0	0		是	2025年12月	-21.91%
6075	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	城南干龙凤寺分4公变	315	43.81%	0	0				-47.59%
6076	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支95变台	160	41.75%	0	0		是	2025年12月	-47.46%
6077	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干美登支8右1柱上变压器	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-51.85%
6078	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干42	315	17.94%	227	227				-46.54%
6079	和平	青年变	青年变366青北线	YHG青北线九如巷分12左1	315	2.22%	0	0				-150.36%
6080	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期1箱变2	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-39.69%
6081	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代1箱变1号变	500	51.60%	0	0		是	2025年12月	-33.78%
6082	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙1箱变2号变压器	630	12.57%	488	488				-44.07%
6083	和平	展览变	展览变846二经甲线	铁路二经北主变	500	59.52%	152.40	152.40				-42.57%
6084	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园1小区变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
6085	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光8变电站202	630	44.44%	287	287				-40.08%
6086	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区3变电站202配电变压器	630	0.00%	318.69	318.69				0.00%
6087	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭3箱变2变	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6088	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	官房3号变电站1变压器	630	41.59%	0	0				-41.77%
6089	沈河	站前变	站前变240光达线	光达1变电站2变压器	800	24.00%	528	528				-29.86%
6090	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	敬宾东街东箱变1变压器	400	55.80%	0	0				-42.92%
6091	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈后红星变电站3号高压柜2主变	500	22.40%	338	338				-39.30%
6092	和平	太原变	太原变076北五乙线	胜利北街一次变1#主变	630	41.90%	303.00	303.00				-44.58%
6093	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期3箱变1变	630	29.52%	381.00	381.00				-27.65%
6094	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友5箱变1变压器	630	12.19%	490.20	490.20				-45.33%
6095	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城11号变电站1号变压器	630	11.43%	495.00	495.00				-42.65%
6096	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色1号变电站01号变压器	1000	39.00%	0	0				-39.90%
6097	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯1箱变1变压器	630	22.48%	425	425				-41.15%
6098	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	金水佳缘箱变2变压器	630	29.05%	0	0		是		-39.36%
6099	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府4箱变2	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-33.37%
6100	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线下坎子井右支06	400	24.60%	204	204				16.54%
6101	于洪	化学变	化东乙线	小微一万科	400	19.50%	0	0		是	2025年	-10.79%
6102	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干23柱上变压器	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
6103	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	环境监测变电站1变压器	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-34.05%
6104	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线汇海小区	250	45.12%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
6105	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线山里分24右2变台	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-50.46%
6106	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线兰家支003	30	4.00%	0	0		是	2026年5月	-273.23%
6107	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微西狼高速西台	200	67.50%	45	45				100.00%
6108	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景1箱变201变压器	630	31.24%	0	0		是	2028年12月	-41.94%
6109	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干69左12	315	42.86%	0	0		是	2027年	-9.42%
6110	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区3变电站2变压器	800	58.88%	249	249				-24.87%
6111	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	一站式服务一沈阳宏杨家庭农场有限公司	400	19.50%	0	0		是	2026年12月	-33.13%
6112	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期4号变电站1变压器	630	14.29%	477	477				-44.55%
6113	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	鲁班尚品小区1局维变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	6.27%
6114	于洪	大兴变	兴古线	小微鲍岗村3	200	0.00%	0	0				0.00%
6115	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分99左1	200	9.00%	162.00	162.00				100.00%
6116	东陵	水家变	水李线	水李线148右4左2柱上变压器	200	35.40%	10.00	10.00				100.00%
6117	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	沙河新城变电站201配电变压器	630	19.84%	442.00	442.00				-37.97%
6118	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	YHG 恒大江湾48箱式变电站1号变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	-39.76%
6119	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲3号变电站1号变压器	800	16.25%	0	0				-45.67%
6120	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲3号变电站2号变压器	800	39.75%	0	0				-40.54%
6121	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利D座1变电站2站内变压器	500	33.20%	0	0				-36.77%
6122	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意茗苑变电站1站内变压器	630	19.81%	0	0		是		-43.82%
6123	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线136右14右7变台	200	0.90%	0	0		是	2025年12月	0.52%
6124	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗3箱式变电站1配电变压器	800	40.13%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
6125	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园7变电站201配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
6126	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	濛子泡13组南新1	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
6127	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线电镀厂住宅楼	80	58.13%	25.50	25.50				-40.56%
6128	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂二期3变电站201间隔配电变压器	500	3.20%	434.00	434.00				100.00%
6129	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期2箱式变电站2配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2025年12月	-28.48%
6130	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	紫芳苑小区变电站1变压器	250	28.80%	153	153				-39.21%
6131	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分10左3柱上变压器	315	34.54%	0	0		是	2025年12月	-46.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6132	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干55	200	9.30%	161	161				-42.45%
6133	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八三分三棵树枝四道号机井5	50	35.40%	0	0		是	2026年6月	-23.76%
6134	法库	新依变	依三线	10kV依三线崔家沟支27	160	54.28%	0	0		是	2025年12月	-24.32%
6135	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利税务所01	400	74.70%	0	0		是	2026年12月	-22.29%
6136	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
6137	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支07	30	3.33%	0	0		是	2026年5月	-1320.74%
6138	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村2箱变2变压器	630	30.16%	377	377				-43.37%
6139	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡三期1小区箱式变电站2配电变压器	800	18.90%	0	0		是	2025年12月	15.74%
6140	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	芴湖经典小区1变电站1变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-36.33%
6141	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨农家村文凯酒坊公变台区	200	11.10%	0	0				100.00%
6142	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区9变电站1变压器	500	32.80%	286	286				-44.06%
6143	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子9队台	200	66.00%	48.00	48.00				-32.01%
6144	新民	新民变	新民变30178高台甲线	YHG 罗家车站	20	54.50%	0	0		是	2025年12月	-38.06%
6145	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯分015	400	39.90%	0	0				-25.18%
6146	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线卫生防疫站住宅和养路费征稽所住宅	315	37.90%	0	0		是	2026年12月	-36.40%
6147	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线双庙分18变台	100	84.00%	6	6	2022年12月			-44.68%
6148	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房1箱变1变压器	400	20.00%	0	0		是		27.07%
6149	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城13变电站变压器	400	50.63%	0	0		是	2028年12月	-41.58%
6150	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语三期变电站201间隔配电变压器	500	65.60%	122	122				-43.23%
6151	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线老陵支16	100	50.40%	0	0		是	2025年12月	-39.71%
6152	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园3变电站201变压器	800	88.00%	16.00	16.00	2025年6月			-41.96%
6153	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑2号变电站2变压器	500	17.60%	0	0				-34.09%
6154	浑南	安顺变	安顺变148安科线	润山府2号变电站1号配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2027年12月	8.96%
6155	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期4箱式变电站2配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-5.89%
6156	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园32主变	400	20.80%	0	0				-45.12%
6157	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景3箱式变电站2配电变压器	500	42.40%	0	0		是	2025年12月	-44.45%
6158	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期2箱式变电站2配电变压器	630	38.48%	0	0		是	2025年12月	-42.46%
6159	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗照明5台	315	12.06%	246	246				-34.06%
6160	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线四家支008	50	47.10%	0	0		是	2026年5月	-43.65%
6161	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线苗圃分13变台	400	122.70%	0	0	2025年6月			0.00%
6162	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区2号箱变2号考核	800	23.70%	0	0		是	2025年9月	28.59%
6163	沈北	道义变	道义变地铁线	YHG 辽宁省省直建设集团有限公司4配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-43.07%
6164	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵甲线东陵干10右6左1	315	35.81%	171	171				-44.10%
6165	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦1变电站201变压器	630	24.00%	415.80	415.80				-35.66%
6166	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道6变电站1变压器	630	21.27%	0	0				-45.83%
6167	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所2箱式变电站2配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-41.62%
6168	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线32+1	400	22.00%	0	0		是	2026年12月	-54.98%
6169	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线小黄家分015	100	83.40%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-33.42%
6170	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分2变台	200	30.60%	0	0		是	2025年12月	-32.76%
6171	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾5变电站1变压器	630	44.19%	0	0				-38.08%
6172	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	大成家园小区箱式变电站1配电变压器	630	13.65%	325.62	325.62				-11.02%
6173	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭2箱式变电站2配电变压器	630	19.05%	0	0				-4.96%
6174	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡1箱变2变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-43.32%
6175	于洪	平罗变	平辛线	上三家南	400	45.00%	0	0				-32.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6176	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭12台区	315	79.37%	0	0		是	2025年	-35.07%
6177	于洪	马三家	马辉线	三台子村南台	315	31.68%	0	0				-33.96%
6178	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线家宁花园东	315	39.05%	0	0				-36.59%
6179	于洪	家俱变	俚锦线	水木城典6变电站1变压器	630	81.02%	0	0	2023年4月	是	2025年	-41.49%
6180	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干麦子屯分44右2柱上变压器	200	23.40%	0	0		是	2026年12月	-34.74%
6181	于洪	五金变	五兰乙线	集贤2	400	50.20%	0	0		是	2025年12月	-45.31%
6182	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	广旺甲线114左1柱上变压器	400	105.30%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-62.53%
6183	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸H园1变电站1变压器	630	17.78%	455	455				-42.85%
6184	东陵	中马变	疗养线	桑堤亚纳3箱变1变压器	630	20.00%	228.80	228.80				-30.66%
6185	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干64之1柱上变压器	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-52.49%
6186	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干84右5右6柱上变压器	315	33.97%	0	0		是	2025年12月	-54.46%
6187	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俚城17箱变1变压器	630	23.62%	0	0		是		-49.45%
6188	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园4站房1变压器	630	19.30%	445	445				-38.16%
6189	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区2站房1变压器	630	15.49%	469.40	469.40				-39.63%
6190	于洪	大兴变	兴红线	大兴变510兴红线红旗台村大棚(南台区局属综合台)	315	22.54%	0	0		是	2025年9月	-34.74%
6191	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线后旧门分54	200	33.30%	0	0				100.00%
6192	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城6变电站2配电变压器	630	20.83%	0	0		是	2025年12月	-40.14%
6193	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期3变电站2主变	500	20.80%	0	0				-43.77%
6194	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台乡政府四方台政府住宅镇政府住宅楼基建二公司	315	76.44%	43	43				-44.93%
6195	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线206右7变台	200	46.50%	87.00	87.00		是	2025年12月	-40.21%
6196	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线186右13变台	400	56.75%	0	0		是	2025年12月	100.00%
6197	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干116左8右7	200	24.00%	132	132				0.31%
6198	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼21主变	500	15.36%	0	0				-45.20%
6199	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分14右2变台	200	65.40%	0	0		是	2025年12月	-32.47%
6200	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇5箱变1变压器	630	4.76%	537	537				100.00%
6201	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线吴家线60右11	200	27.80%	124.40	124.40				-29.86%
6202	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府3小区变电站1配电变压器	800	1.50%	0	0				100.00%
6203	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线278右12变台	200	20.70%	138.60	138.60				0.00%
6204	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地干大荒地分33变台	200	30.40%	119.20	119.20				-34.60%
6205	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸8变电站1变压器	630	30.48%	375.00	375.00				-61.12%
6206	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑2变电站2变压器	400	23.25%	267.00	267.00				-43.32%
6207	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线牧场分生态园支3右支5右1柱上变压器	100	87.30%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-10.09%
6208	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星B小区变电站202	630	19.43%	0	0		是	2028年12月	-52.56%
6209	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期2201配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-39.81%
6210	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分8左1号台	200	45.60%	0	0				100.00%
6211	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干60+1右12	200	2.10%	176	176				0.00%
6212	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府2箱变2变压器	800	12.38%	0	0		是		88.34%
6213	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	核工业二四零研究所1201配电变压器	630	12.95%	0	0		是	2026年12月	-38.14%
6214	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分李油房支003	100	75.20%	15	15				-32.05%
6215	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分聂家支20	200	28.20%	0	0		是	2026年5月	-19.01%
6216	和平	太原变	太原变050先锋线	东北医药1变电站2主变	630	24.38%	0	0				-39.96%
6217	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干116+1左1	400	9.30%	0	0		是	2027年	2.36%
6218	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分漫山屯支020	50	96.30%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-38.01%
6219	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线达子营南大鹏	80	49.00%	0	0		是	2025年11月	-40.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6220	于洪	范屯变	范北线	小微永安村西台区	400	65.40%	98	98				-12.95%
6221	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北干初中分联户支13变台	200	25.80%	0	0				-15.33%
6222	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	坤博园四期局维变电站201配电变压器	630	42.54%	0	0		是	2026年12月	6.26%
6223	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区6变电站1变压器	630	21.27%	433	433				-42.32%
6224	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	省政府宿舍变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6225	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府5变电站201配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	3.63%
6226	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干29右7	200	47.40%	0	0				-18.01%
6227	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线后岗大棚地	100	36.00%	0	0				-102.00%
6228	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	恒隆东箱变1变压器	630	76.19%	0	0		是	2026年6月	-35.95%
6229	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线下窑支02	100	47.25%	43	43				-37.07%
6230	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区4变电站2变压器	800	39.75%	402.00	402.00				-2.01%
6231	新民	新民变	新民变30164新区线	恺帝花园1变电站2变压器	500	15.60%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
6232	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光1箱变2变压器间隔配电变压器	800	28.50%	0	0		是		-38.87%
6233	东陵	水家变	水李线	水李线139左4柱上变压器	500	21.00%	10	10				-5.75%
6234	东陵	中马变	疗养线	桑堤亚纳2箱变2变压器	630	11.43%	228.80	228.80				-33.36%
6235	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	YHG 吉宝城镇开发(沈阳)有限公司1箱1变201配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-33.72%
6236	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干15右5柱上变压器	400	69.00%	0	0		是	2025年12月	-39.05%
6237	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分12左10左1变台	400	34.65%	0	0		是	2025年12月	-45.33%
6238	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干42+1右分1台区	100	37.20%	0	0				-50.31%
6239	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居干35右5之1	400	74.40%	62.40	62.40				-43.17%
6240	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园3箱变1变压器	630	71.75%	0	0				-42.04%
6241	于洪	家俱变	丽锦线	丽锦城四期3站房2配电变压器	630	50.79%	0	0				-22.08%
6242	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑南区二期1局维变电站2变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	10.55%
6243	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林7箱变1配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
6244	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分42+1右10变台	100	54.40%	24	24				-115.39%
6245	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期1-1箱式变电站配电变压器	630	25.71%	0	0				-39.90%
6246	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	恒星新能源公变台区	400	58.50%	126.00	126.00				100.00%
6247	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分130右7变台	400	36.90%	0	0				-35.24%
6248	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙8箱变2变压器	400	15.30%	298.80	298.80				-43.66%
6249	于洪	范屯变	范工线	小微西三家南1台	200	24.30%	131.40	131.40				9.79%
6250	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	云泽经典箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6251	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村2组照明	200	30.60%	0	0		是	2025年8月	-30.38%
6252	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景3变电站2变压器	500	62.80%	136	136				-39.76%
6253	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市市5变电站1号主变	800	12.30%	0	0				-39.28%
6254	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大人才11变压器	250	19.60%	0	0		是	2025年12月	-42.71%
6255	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	浪子分73右11左6	200	71.10%	38	38				22.64%
6256	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分92左8	200	20.10%	0	0				-9.00%
6257	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑1箱式变电站1配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
6258	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	地坛安居3箱变2变压器	630	16.51%	0	0		是		-41.18%
6259	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎5组照明	400	11.20%	315	315				-35.27%
6260	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分008	200	17.50%	145.00	145.00				-33.49%
6261	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡8.14组照明	100	73.60%	16.40	16.40				-33.61%
6262	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	丽都新城箱变1变压器	630	148.57%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-40.56%
6263	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支30左5变压器	315	19.68%	222	222				-47.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6264	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干52右4	315	57.52%	0	0				-18.49%
6265	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右3左4变压器	315	88.63%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.10%
6266	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干147右3左1	100	37.50%	53	53				-37.40%
6267	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线金山分24柱上变压器	400	34.20%	0	0		是	2025年12月	-43.48%
6268	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分3	400	26.40%	0	0				-116.41%
6269	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干43右1	315	4.44%	0	0				-47.20%
6270	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛线171右6左4变台	100	108.90%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-43.55%
6271	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线53	400	31.20%	235	235				-46.29%
6272	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医干17柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6273	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分8公变	315	32.70%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
6274	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分7+1	315	29.52%	191	191				-41.95%
6275	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	明华分6右5柱上变压器	400	80.75%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-39.24%
6276	和平	方型变	方型变480方太乙线	三亚分5	315	13.02%	0	0				-50.06%
6277	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线232	200	20.00%	0	0		是	2025年12月	-33.71%
6278	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿阁小区三期1变电站202变	630	26.67%	399	399				-17.02%
6279	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区1箱变2号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
6280	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	2#主变总参通讯	630	9.52%	0	0				-41.36%
6281	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙1箱变1号变压器	630	11.05%	497	497				-40.30%
6282	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	丽阳大厦箱变2	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-46.08%
6283	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区1变电站1变压器	630	20.32%	439	439				-39.98%
6284	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光3变电站202	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
6285	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光5变电站202	630	29.52%	381.00	381.00				-44.40%
6286	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园1变电站201变压器	630	53.33%	231.00	231.00				-43.64%
6287	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城4箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6288	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园2变电站2变压器	630	14.60%	0	0				-43.38%
6289	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲8箱变1号变	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-41.93%
6290	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	华兴箱变1变压器	630	39.37%	0	0				-41.68%
6291	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期1箱变2变压器	630	13.02%	485.00	485.00				-40.99%
6292	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期4箱变2变压器	500	44.48%	227.60	227.60				-47.57%
6293	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	东河金都小区箱变2变压器	500	18.24%	0	0		是		-43.15%
6294	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型1变电站201柜	200	35.70%	109	109				-41.78%
6295	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园2箱变1	500	18.40%	325.62	325.62				-44.46%
6296	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支32左1柱上变压器	250	52.80%	0	0		是	2025年12月	-59.53%
6297	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村7台	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	13.67%
6298	法库	果子园	果子园变1412水泥线	10kV水泥线北沟支1	30	38.67%	15	15				-46.26%
6299	新民	新民变	新民变30156高台乙线	YHG 高台乙干15右	315	33.27%	0	0		是	2025年12月	-20.87%
6300	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇2变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-38.68%
6301	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景4变电站1变压器	500	63.60%	132	132				-42.26%
6302	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干甲河分21变台	200	10.20%	0	0				-71.60%
6303	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分齐离支54变台	200	29.50%	0	0				-37.18%
6304	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支20右1变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6305	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰村5之1柱上变压器	400	4.80%	0	0		是	2025年12月	-148.74%
6306	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期1变电站202变压器	800	27.50%	500	500				-40.05%
6307	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际1变电站202变压器	800	0.00%	720.00	720.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6308	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿分19左1变台	200	17.10%	145.80	145.80				-45.27%
6309	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分小桑林子支 93+2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6310	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	头台子东台	315	30.16%	189	189				-31.07%
6311	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园3变电站1变压器	630	18.54%	0	0		是	2025年	-38.89%
6312	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城23变电站1变压器	630	65.90%	0	0				-33.74%
6313	皇姑	望花变	望花变70242上园乙线	旭辉公元小区箱式变电站1配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	1.54%
6314	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线皮卜东2大棚	200	26.70%	0	0				-41.20%
6315	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区7变电站1变压器	630	14.86%	473.40	473.40				-46.66%
6316	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府4局维变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	2.03%
6317	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支14左03	200	28.80%	0	0		是	2025年	-44.05%
6318	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑6变电站1变压器	400	45.00%	0	0		是	2025年12月	-37.44%
6319	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变11号配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-78.91%
6320	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿大城印象都荟3箱式变电站1配电变压器	800	49.50%	0	0				-21.97%
6321	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都2站房1变压器	630	38.60%	0	0				-41.40%
6322	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区2号箱2号变压器	630	30.16%	377.00	377.00				-39.99%
6323	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐千金家支15右9	100	43.20%	46.80	46.80				-188.69%
6324	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG 中海城02B区-别墅1箱式变电站2号配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6325	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线刘家店支02	200	61.80%	0	0				-30.42%
6326	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大大名都19号变电站201间隔（施站线）配电变压器	800	23.10%	0	0				9.43%
6327	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	95979部队变电站2变压器	250	35.20%	0	0		是	2025年12月	-45.54%
6328	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科于15右7右2	200	57.30%	0	0		是	2025年	-29.35%
6329	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园1变电站变压器	630	18.29%	0	0				-42.49%
6330	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星中央公园1号变电站2号变压器	800	31.50%	0	0		是	2027年12月	-35.91%
6331	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线樱桃沟南台	200	41.55%	0	0		是	2025年11月	-30.57%
6332	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟3箱变1变压器	800	15.60%	0	0		是		46.97%
6333	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区3变电站201	630	19.37%	0	0		是	2028年12月	-46.65%
6334	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	庙台山北台	200	30.00%	120	120				72.69%
6335	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香3变电站2变压器	800	26.25%	0	0		是		-41.90%
6336	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线交通队南台	200	52.20%	0	0		是	2026年12月	-48.13%
6337	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2变电所2变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-41.78%
6338	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线50右5变压器	400	45.30%	0	0				-40.15%
6339	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期2变电站202间隔配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2028年12月	-43.94%
6340	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园8箱变2变压器	800	38.70%	0	0		是		-18.61%
6341	皇姑	文北变	文北变70450文青线	恒大雅苑四期2箱式变电站2配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	9.65%
6342	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑1号变电站2变压器	630	30.16%	0	0				-38.89%
6343	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分9+1变台	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-34.18%
6344	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻景家园1变电站1变压器	630	23.24%	0	0		是		-43.64%
6345	于洪	范屯变	范静线	小微范屯村东一台	200	23.40%	0	0				13.71%
6346	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线西老边西台	400	185.40%	0	0	2025年6月	是	2025年8月	-33.66%
6347	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期2变电站201开关柜	630	0.00%	567	567				0.00%
6348	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡棚菜	200	36.00%	0	0				-50.01%
6349	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	悠然雅居箱变201	630	27.30%	0	0		是	2028年12月	3.47%
6350	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大大名都1号变电站201配电变压器	630	35.81%	0	0				-41.82%
6351	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大大名都2号变电站202配电变压器	630	37.71%	0	0				-45.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6352	开发	宁官变	宁富线	圣诺园三期2变电站1变压器	400	52.75%	0	0		是	2025年	-38.60%
6353	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸三期2站房1配电变压器	630	13.97%	0	0				97.80%
6354	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城8号变电站1号变压器	1000	34.20%	0	0		是	2027年12月	-14.95%
6355	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡1箱变1变压器	315	25.08%	0	0				-44.22%
6356	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛电支华家支 003	200	49.50%	0	0		是	2026年6月	-27.24%
6357	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉二组照明	315	37.46%	165.50	165.50				-23.89%
6358	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线230变台	200	42.00%	96.00	96.00				100.00%
6359	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线于洪乡红旗村委会南	315	28.19%	0	0				-46.60%
6360	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区1变电站202配电变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
6361	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡2箱式变电站2配电变压器	500	32.00%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
6362	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期2变电站1变压器	630	33.90%	0	0				-40.71%
6363	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期6号配电室2号变压器	630	22.60%	425	425				-39.38%
6364	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡6号小区变电站1号变压器	400	49.20%	0	0				-41.84%
6365	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区1202变压器	630	0.00%	520	520				0.00%
6366	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸三期1箱式变电站配电变压器	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
6367	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸三期3箱式变电站配电变压器	400	29.40%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
6368	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线后八大支05	50	81.30%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-23.89%
6369	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线140右04	160	34.50%	0	0		是	2025年	-34.79%
6370	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线44	315	32.76%	180	180				-42.52%
6371	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期3变电站2变压器	630	22.22%	0	0				-42.99%
6372	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分73左1	400	23.55%	36.37	36.37				6.62%
6373	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村1组新	400	24.90%	0	0				0.00%
6374	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	金地名悦1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	64.50%	0	0				-35.08%
6375	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线牯牛大棚支5	50	90.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	3.40%
6376	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线牯牛设施小区支04	50	28.80%	0	0		是	2026年5月	-30.69%
6377	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣5台	200	38.40%	0	0		是	2025年12月	2.33%
6378	铁西	重工变	重工变10870城治线	沈阳立业金鑫钢铁贸易有限公司变电站201间隔配电变压	200	89.00%	2	2	2024年6月			26.67%
6379	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园3变电站1变压器	630	32.06%	365.00	365.00				-14.61%
6380	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右7	100	88.40%	1.60	1.60	2025年4月	是	2026年	-32.26%
6381	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园7箱变1变压器	500	23.60%	332.00	332.00				-45.18%
6382	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树枝青年队支 004	200	63.60%	0	0		是	2026年6月	-31.47%
6383	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金二组支02	200	45.15%	0	0		是	2026年12月	-28.35%
6384	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	南桥西2机井	50	106.40%	0	0	2024年10月	是	2025年11月	-40.89%
6385	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾2号变电站1号变压器	630	29.52%	0	0		是		4.57%
6386	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	圣丰御景广场一期2变电站202间隔配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2028年12月	-39.43%
6387	于洪	范屯变	范工线	小微东三家村西南1台	200	51.90%	76	76				7.44%
6388	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗东照明（改2021）	200	16.20%	147.60	147.60		是	2025年	-76.89%
6389	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家综合台	200	21.90%	136	136				-35.76%
6390	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡5.2期3箱变2号母线201配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	-29.49%
6391	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分博井支13右4变台	400	19.20%	283	283				-42.05%
6392	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期2变电站2变压器	630	33.81%	0	0				-41.40%
6393	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干98右9	400	38.85%	0	0				0.79%
6394	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲1之1柱上变压器	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-44.40%
6395	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城5箱变1变压器	800	46.80%	346	346				-35.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6396	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线裴家乡龙凤岗新	100	62.40%	0	0				0.00%
6397	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地五期2配电变压器	800	35.40%	437	437				-18.84%
6398	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分1箱变2变压器	630	63.49%	167.00	167.00				26.72%
6399	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期4箱式变电站201间隔配电变压器	630	48.38%	262.20	262.20				-41.52%
6400	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线满东村一组照明	250	55.20%	87.00	87.00				-19.19%
6401	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区2变电站2变压器	630	36.95%	334.20	334.20				-44.36%
6402	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾3箱式变电站1号变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
6403	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城9变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-37.36%
6404	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分65新三面村台	315	49.21%	0	0		是	2025年12月	-29.42%
6405	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	学府华城精典（第二轴承厂）1变压器	630	80.95%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-35.51%
6406	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期1站房2配电变压器	630	51.43%	0	0				-29.97%
6407	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓小区3箱变1变压器	800	27.60%	97.50	97.50				7.40%
6408	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙11箱变2变压器	630	13.97%	479.00	479.00				-44.44%
6409	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园峰景一期1变电站1变	400	22.80%	268.80	268.80				-43.91%
6410	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干96右1	315	8.38%	0	0				-31.50%
6411	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-2箱变2变压器	800	18.50%	572	572				-42.94%
6412	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳干008	50	118.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-44.06%
6413	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期3箱式变电站1配电变压器	800	28.20%	0	0		是	2025年12月	-40.85%
6414	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-4项目1变电站202间隔配电变压器	630	17.90%	454	454				-41.26%
6415	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线107(戴荒地前屯)	200	25.50%	129.00	129.00				-33.89%
6416	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村8台	200	7.20%	0	0		是	2025年12月	10.79%
6417	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥5号箱变变压器配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-35.60%
6418	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	亚明变166华山甲线华山干7右2柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2025年12月	-45.29%
6419	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左11	315	39.37%	0	0				-47.87%
6420	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛机线毛光干25之4	100	33.30%	0	0				18.36%
6421	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支3柱上变压器	500	34.88%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
6422	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北线城北干小东分29左1	400	71.70%	73	73				-51.64%
6423	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左2柱上变压器	315	85.40%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-35.90%
6424	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	张羊乙线洪湖干石材分28变压器	200	34.00%	112	112				-56.32%
6425	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干62右3	315	44.13%	144.50	144.50				-39.78%
6426	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干64公变	315	59.05%	0	0		是	2026年12月	-66.90%
6427	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干48公变	315	30.79%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
6428	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干64右5	315	15.87%	0	0				-31.29%
6429	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干3	315	53.65%	115	115				-43.44%
6430	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干40柱上变压器	315	32.70%	0	0		是	2025年12月	-29.61%
6431	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	毛纺乙线毛纺干12左2变压器	315	52.06%	0	0		是	2025年12月	-37.09%
6432	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线5右2右1	250	85.28%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-46.85%
6433	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江俪园1箱变2变	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-47.94%
6434	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二2箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
6435	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	消防住宅箱变1号变	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
6436	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	博雅鑫园2箱变1变压器	315	33.02%	0	0		是	2025年12月	-45.88%
6437	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	下坎子新2箱变2号变	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-47.54%
6438	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	滨河1箱变2号变	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-38.52%
6439	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅1箱变1变压器	400	20.40%	278	278				-50.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6440	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都15变电站202	630	29.71%	379.80	379.80				-45.53%
6441	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区1变电站1变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-42.76%
6442	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金杯小区箱变2变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6443	和平	展览变	展览变846二经甲线	馨静园变电站一次1变压器柜1主变	500	12.80%	386	386				-36.61%
6444	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区4变电站2变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
6445	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金山小区1号变电站1号变压器	1000	66.80%	0	0				-43.66%
6446	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光3变电站201	630	40.00%	315.00	315.00				-45.12%
6447	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城1变电站201柜	630	26.35%	0	0		是	2028年12月	-47.89%
6448	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园1变电站201变压器	630	16.83%	0	0		是	2028年12月	-42.86%
6449	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区7变电站202	500	0.00%	433	433				0.00%
6450	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸2#1主变	630	11.43%	0	0				-37.61%
6451	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区2箱变1号柜	630	17.78%	364	364				-45.88%
6452	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘1箱变2变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-38.82%
6453	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都4箱变2站内变压器	400	19.20%	2	2				-43.28%
6454	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	边强1箱变1变压器	630	45.46%	0	0				-39.19%
6455	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	龙汉花园变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-41.37%
6456	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦4箱变1变压器	800	27.75%	0	0		是		-40.63%
6457	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦3箱变2变压器	500	24.32%	0	0		是		-42.03%
6458	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富7变电站202	315	0.00%	284	284				0.00%
6459	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区4号变电站1号变压器	630	16.67%	0	0		是	2027年	-40.14%
6460	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	铁路机务里小区变电站201变压器	315	36.19%	170	170				-42.54%
6461	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭2变电站201变压器	630	81.90%	51.00	51.00	2024年7月			-46.81%
6462	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	北联3变电站201变压器	315	3.49%	272.50	272.50				99.34%
6463	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期1箱变1变压器	630	14.29%	477.00	477.00				-44.44%
6464	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛2箱变2变压器	400	34.80%	0	0		是	2026年6月	-45.00%
6465	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园1箱变2变压器	630	18.73%	0	0				-44.55%
6466	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区16箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6467	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期4箱变2变压器	500	25.28%	0	0		是	2026年12月	-42.45%
6468	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	书馨苑1变电站2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
6469	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分22右4变台	200	35.40%	109	109				-31.90%
6470	于洪	得胜变	得胜变	大青所充电桩台	200	75.00%	30.00	30.00				23.64%
6471	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	毛纺乙线毛纺干4右2加1变压器	200	20.70%	0	0		是	2025年12月	-21.94%
6472	和平	青年变	青年变364青文线	百胜餐饮沈阳有限公司201间隔配电变压器	315	4.76%	0	0				-2.84%
6473	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线南井支37右T07	100	93.60%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-44.43%
6474	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑1号变电站2变压器	630	16.19%	0	0				-45.35%
6475	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	阜近门箱变201间隔配电变压器	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-44.17%
6476	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线84右13右2变台	200	35.70%	109	109				-17.75%
6477	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	YHG 环际一期5箱式变电站1号配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-24.87%
6478	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干前坟村1变压器	200	7.85%	164	164				100.00%
6479	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	YHG 陶瓷干76右1柱上变压器	200	9.30%	161.40	161.40				-39.25%
6480	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分5变台	200	42.83%	94.35	94.35				-41.32%
6481	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期1配电变压器1公变	630	19.68%	443.00	443.00				-46.87%
6482	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支18右11	400	22.20%	271.20	271.20				35.69%
6483	和平	三好变	三好变152文体乙线	文体干61光明花园201间隔配电变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6484	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	0五家园小区箱式变电站202间隔配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-41.53%
6485	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城4变电站202	630	41.27%	0	0		是	2028年12月	-33.45%
6486	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干64右4	250	49.92%	0	0				-42.96%
6487	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期B区2变电站2变压器	500	36.48%	268	268				-44.63%
6488	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分91	200	66.60%	0	0		是	2027年	-33.72%
6489	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分47左1变台	200	20.80%	0	0		是	2025年12月	-34.60%
6490	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿干周家分佟庄支8左4变台	200	23.40%	0	0				-34.24%
6491	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门董艳畜禽公变台区	200	19.50%	141.00	141.00				100.00%
6492	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座8箱式变电站1配电变压器	500	48.00%	0	0				-38.43%
6493	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	华润崑崙御3变电站2配电变压器	800	25%	0	0		是	2025年12月	-28.27%
6494	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干34左1	200	63.60%	0	0				8.60%
6495	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑4变电站2变压器	630	24.00%	0	0		是	2028年12月	-44.30%
6496	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	鲁班商品小区2局维变电站201配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	7.27%
6497	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区4变电站2变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
6498	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	亿居公园里1期1配电变压器配电变压器	630	31.11%	0	0				-32.05%
6499	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区5变电站2变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-40.44%
6500	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分47右1	200	34.50%	111	111				-30.09%
6501	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分58左1	200	71.10%	37.80	37.80				-27.18%
6502	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线交通局住宅	315	71.75%	0	0		是	2026年12月	-41.00%
6503	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线10右1柱上变压器	400	13.50%	0	0		是	2025年12月	-66.19%
6504	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干15	200	83.25%	14	14	2025年4月	是	2026年	-26.72%
6505	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	五月花四期3箱变2变压器	800	66.38%	0	0				-36.85%
6506	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	浪子分54+1左1	200	90.00%	0	0	2023年8月	是		-7.14%
6507	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左11左7左4左3右1	200	45.00%	36	36				-33.20%
6508	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分62右19左2	315	31.94%	0	0				-33.12%
6509	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里4号变电站201配电变压器	630	29.21%	383	383				-42.98%
6510	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	热电厂变电站202间隔变压器	400	8.40%	0	0		是	2028年12月	-46.52%
6511	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支10	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-1153.33%
6512	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区5箱式变电站2配电变压器	800	22.75%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
6513	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线大狐狸沟台	200	28.00%	0	0		是	2025年11月	-26.78%
6514	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分22左6柱上变压器	200	40.80%	98	98				-36.22%
6515	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春五期C、D区3变电站201变压器	400	26.00%	256.00	256.00				-38.31%
6516	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔2变电站2号变	400	12.00%	312.00	312.00				-42.13%
6517	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区4变电站201	630	18.67%	449.40	449.40				-43.26%
6518	新民	金五台	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线86变台	100	52.20%	37.80	37.80				-32.46%
6519	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线高登村照明	315	33.52%	177.90	177.90				-47.13%
6520	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	泡沿分19右2	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
6521	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期2箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	-36.81%
6522	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇干东中分2变台	200	29.80%	0	0				-34.53%
6523	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家三组照明(2020微)	200	44.60%	90.80	90.80				-47.77%
6524	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线纺纱3-4住宅	315	41.71%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
6525	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	花丽甲线13+1	400	49.00%	164	164				-15.98%
6526	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡1箱变2变压器	315	29.52%	0	0				-41.70%
6527	于洪	大兴变	兴富线	恒大悦龙台二期1配电变压器	630	49.84%	0	0				16.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6528	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线李家支57	50	77.60%	0	0		是	2026年12月	-34.06%
6529	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支083	200	10.75%	159	159				-41.61%
6530	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵支后辛力支 004	200	72.80%	0	0		是	2026年6月	-32.06%
6531	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景2变电站2变压器	800	42.00%	384.00	384.00				-33.80%
6532	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区6变电站2变压器	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
6533	和平	市府变	市府变566总站乙线	东方明珠花园用户202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
6534	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	老虎线长岗分腰长岗子支16右4变台	80	84.38%	5	5	2023年9月			-38.10%
6535	和平	广州变	广州变464广太乙线	沈铁家园1小区变电站201乙配电变压器	630	21.90%	429.00	429.00				-40.71%
6536	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府自然城小区3箱变202间隔配电变压器	500	22.08%	0	0		是	2026年12月	0.50%
6537	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分48左5变台	200	29.80%	0	0		是	2025年12月	-36.66%
6538	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安东台	100	88.80%	1	1	2024年6月			-231.71%
6539	于洪	化学变	化开乙线	四台子村8台区	100	29.20%	0	0				-157.52%
6540	于洪	高明变	高北线	共和新村4站房2变压器	500	30.72%	0	0				-39.38%
6541	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干牛相分17右4柱上变压器	100	84.60%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-16.61%
6542	苏家屯	前显变	前显变278前地线	锦麟誉1号变电站201间隔（前地线）配电变压器	630	18.73%	0	0				100.00%
6543	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期2箱变1	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-47.69%
6544	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区3变电站1变压器	630	45.46%	0	0		是	2025年12月	-46.83%
6545	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区12箱变1号变	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-45.89%
6546	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线198柱上变压器	200	21.30%	0	0		是	2026年12月	-30.65%
6547	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分杨矿几68	400	31.20%	0	0		是	2027年	0.00%
6548	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干66牧场分57欢喜岭支13柱上变压	400	26.10%	0	0		是	2026年12月	-52.39%
6549	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期3站房2变压器	500	18.56%	0	0		是	2025年	-42.07%
6550	浑南	白塔变	白塔变976铜网线	世纪新城D区电梯自维变电站变压器	315	12.38%	0	0		是	2027年12月	-41.16%
6551	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线高窑支044	200	27.00%	126	126				-26.51%
6552	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十五号变电站202配电变压器	400	33.20%	0	0				-43.04%
6553	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡4箱式变电站1配电变压器	400	54.00%	0	0		是	2025年12月	-39.72%
6554	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干59左4柱上变压器	50	42.40%	0	0				-38.08%
6555	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右8+1左4	200	82.20%	0	0	2025年6月	是	2026年	0.24%
6556	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分15右支9右分支3变压器	100	27.60%	62.40	62.40				-55.86%
6557	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟变758佟胜线苏沟分35	30	78.43%	0	0		是	2025年	-42.45%
6558	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯家变744新城甲线新城甲线河套分45左5变台	160	46.00%	70	70		是	2025年12月	-38.17%
6559	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线36左11变台	100	75.50%	0	0				-35.24%
6560	和平	和平变	和平变148和铁甲线	联勤部正大2变压器	400	18.00%	288.00	288.00				-41.92%
6561	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	丁香水岸三期4箱式变电站配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-42.73%
6562	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干大三家子分50右6变台	160	47.06%	69	69				-45.12%
6563	于洪	兰台变	兰四线	沙岭村1台区	400	72.00%	0	0		是	2025年8月	-50.01%
6564	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线大潘村北岗子	400	63.00%	70	70				-45.24%
6565	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分63左12左1	200	9.90%	0	0				0.00%
6566	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	双子雅苑1变电站1变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-38.75%
6567	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线111(兴隆山东台)	200	35.40%	109	109				-34.47%
6568	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干宁官分17右2	400	17.75%	0	0				-8.47%
6569	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分35+1左4	200	19.60%	0	0				-9.25%
6570	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐屯村养殖西台	400	80.70%	37	37	2024年9月			36.27%
6571	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园5变电站202配电变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6572	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子西台	200	33.40%	97.34	97.34				-38.39%
6573	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园2变电站2变压器	630	44.44%	287.00	287.00				-12.21%
6574	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干100左1	80	45.00%	0	0		是	2027年	-38.23%
6575	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸7变电站1变压器	400	12.75%	309	309				-41.96%
6576	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	鸭绿江分华能支26（一站式）	200	32.40%	0	0		是	2026年12月	-11.70%
6577	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	鑫丰又一城5箱变201变压器	500	18.56%	173	173				-45.71%
6578	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园1号变电站201间隔配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2027年12月	11.85%
6579	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村15号	200	6.90%	0	0		是	2025年12月	48.47%
6580	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	兰亭馨居二期变电站202间隔配电变压器	630	31.11%	371	371				-41.47%
6581	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村21台区	315	71.75%	0	0				-42.55%
6582	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑1箱变1变压器	500	43.52%	0	0				-42.61%
6583	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册2号变电站202间隔配电变压器	400	9.00%	324.00	324.00				5.06%
6584	苏家屯	鲍家变	鲍家变60454鲍苏线	沙河干桑兰分18	200	31.50%	117.00	117.00				-32.19%
6585	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分14右1+1左1	200	10.20%	0	0				-38.92%
6586	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区6局维变电站202配电变压器	630	11.81%	0	0				100.00%
6587	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区3变电站1变压器	800	24.38%	0	0		是	2025年12月	-39.91%
6588	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a4201配电变压器	500	16.32%	368	368				-40.62%
6589	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	金科集美1箱变1变压器	630	7.62%	0	0				100.00%
6590	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘南村助农公变台区1号	400	3.60%	346	346		是	2025年10月	100.00%
6591	沈北	农高变	农丰线	富力星月湾A区小区1变201配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-7.14%
6592	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期2箱式变电站2配电变压器	800	19.75%	0	0		是	2025年12月	-36.15%
6593	大东	大东变	大东变66076大环线	中环广场2变电站2变压器	630	56.19%	213	213				-21.81%
6594	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔4箱变1变压器	630	26.67%	399.00	399.00				-49.13%
6595	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官10号台区	100	24.00%	0	0				-71.04%
6596	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖8	400	26.10%	255.60	255.60				17.25%
6597	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干15右2+1柱上变压器	400	131.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	25.46%
6598	沈北	清水变	清水变73648清辉线	新鑫2箱变201配电变压器	630	26.98%	397	397				-22.44%
6599	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品1号变电站202配电变压器	800	30.25%	0	0				-36.28%
6600	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代5变电站2变压器配电变压器	630	0.00%	10	10				-74.89%
6601	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	YHG 油漆分6左4左2	50	30.00%	30.00	30.00				-41.30%
6602	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干83右17+1左1	200	10.20%	0	0		是	2027年	-26.82%
6603	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干92左7变台	400	25.80%	257	257		是	2025年12月	-40.13%
6604	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城1号变电站201配电变压器	630	53.33%	0	0				-38.91%
6605	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城9号变电站1号变压器	630	50.67%	248	248				-43.74%
6606	于洪	东民变	民兴线	中港城永安嘉苑3站房2配电变压器	800	23.40%	0	0				-24.31%
6607	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城8变电站2变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-16.65%
6608	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干7右2	400	44.10%	184	184				-44.42%
6609	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区2箱式变电站1配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-37.44%
6610	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁5号箱变变压器配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-41.01%
6611	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线43左2变台	200	20.70%	0	0		是	2025年12月	-39.33%
6612	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干3左1	315	26.35%	0	0				-41.99%
6613	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分5变压器	315	64.00%	0	0		是	2025年12月	-40.33%
6614	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右1变压器	315	134.60%	0	0	2022年12月	是	2025年	-45.30%
6615	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干沈新分15左1变压器	200	33.00%	114	114				-105.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6616	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线49左1	200	27.00%	126.00	126.00				-40.28%
6617	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线16	100	88.00%	2.00	2.00	2023年9月			-37.46%
6618	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分26变压器	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	-41.63%
6619	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线明廉分1柱上变压器	250	58.56%	79	79				-48.44%
6620	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	如意缘小区12号变	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-46.35%
6621	和平	太原变	太原变042南十甲线	集智大厦2一次1#主变	800	12.00%	0	0				-39.36%
6622	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲6配电箱变2号变	630	0.00%	452.50	452.50				0.00%
6623	和平	广州变	广州变464广太乙线	民族北1箱变一次主变	500	27.60%	312.00	312.00				-48.81%
6624	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑2箱变2站内变压器	400	14.70%	1.73	1.73				-44.09%
6625	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园4小区变电站2变压器	500	0.00%	169.74	169.74				-48.51%
6626	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城14号变电站1号变压器	630	16.76%	461.40	461.40				-37.97%
6627	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区2变电站202配电变压器	400	33.20%	227.20	227.20				-41.27%
6628	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区2变电站201配电变压器	400	0.00%	318.69	318.69				0.00%
6629	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦1变电站201变压器	630	46.67%	273.00	273.00				-40.82%
6630	和平	马路湾	马路湾变642马五乙线	省情报所一次主变	315	39.62%	158.70	158.70				-48.96%
6631	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆小区1变电站2变压器	500	39.60%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
6632	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	龙凤寺箱变1变压器	315	41.65%	0	0				-46.87%
6633	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光2箱变1变压器	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-53.34%
6634	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期1箱变2变	630	22.54%	425	425				-43.51%
6635	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园4号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6636	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区15变电站201柜	630	17.46%	0	0		是	2028年12月	-42.16%
6637	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	绿茵家苑2号变电站1号变压器	630	31.43%	0	0				-41.79%
6638	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆小区3变电站1变压器	500	42.80%	0	0		是	2025年12月	-41.81%
6639	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	方迪家园1变电站202柜	630	48.25%	0	0		是	2028年12月	-49.08%
6640	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	半岛天境3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	22.54%	0	0				5.93%
6641	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干314	400	11.10%	0	0		是	2025年12月	-21.61%
6642	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园3变电站1配电变压器	400	34.50%	0	0				-34.48%
6643	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京1变电站2变压器	630	30.10%	0	0				-45.82%
6644	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云峰原著2号变电站202间隔配电变压器	630	41.59%	0	0		是		11.76%
6645	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	小河北井支09小河沿综合台B	400	23.10%	268	268				-15.63%
6646	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达3变电站1号配电变压器	630	50.67%	0	0		是		-41.20%
6647	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中国电科第四十七所研究所201变压器	800	4.50%	0	0				100.00%
6648	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府2变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	5.42%
6649	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干鲑鱼泡分27变台	400	12.15%	311	311				-33.03%
6650	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖3号变电站2号变压器	630	3.24%	218.60	218.60				-29.57%
6651	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际4开闭站之1柱上变压器	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	39.41%
6652	东陵	中马变	疗养线	万科蓝桥圣非中心开闭站1箱变1变压器	630	16.00%	229	229				-51.80%
6653	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前北台	200	80.85%	0	0	2022年12月			-33.31%
6654	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分敬老院支5（敬老院台）	100	4.80%	0	0		是	2027年	-20.37%
6655	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线于桥分36左4右2柱上变压器	315	12.95%	0	0		是	2026年12月	-25.91%
6656	东陵	杨官变	富康线	华润长安里3变电站2变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	3.69%
6657	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干147左5变台	200	41.70%	97	97				-39.51%
6658	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期6箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0	0				-39.91%
6659	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线三家花苑	250	60.16%	74.60	74.60				-39.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6660	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	宏伟新都箱变1变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-39.80%
6661	和平	方型变	方型变442方青甲线	青胜甲5KB丰晟供暖201间隔配电变压器	315	2.54%	0	0		是	2025年10月	-44.31%
6662	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城1号201配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-34.95%
6663	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上河府1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	93.00%	0	0	2024年12月	是		-28.64%
6664	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干吴长岗分11右4变台	200	37.00%	0	0		是	2025年12月	-38.55%
6665	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期3变电站1变压器	400	37.50%	0	0		是	2025年12月	-40.95%
6666	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦1箱变2变压器	630	33.65%	355.00	355.00				-39.32%
6667	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅5变电站201间隔配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年	-20.53%
6668	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城8号变电站1变压器	630	30.48%	0	0				-41.80%
6669	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区1站房2变压器	630	23.87%	417	417				-43.67%
6670	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑二期2箱变1变压器	400	27.30%	0	0		是	2026年12月	2.17%
6671	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨大莲花春雨木门公变台区	400	6.00%	0	0				0.00%
6672	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场2小区变电站201变压器	800	30.30%	0	0		是	2028年12月	-41.12%
6673	于洪	大兴变	兴富线	红旗台村南5台区	200	13.00%	0	0				-31.50%
6674	于洪	东民变	机床二线	小微机床二干3之6	400	6.90%	0	0				16.68%
6675	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟11变电站1变压器	800	36.00%	0	0				-41.46%
6676	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院1箱变1变压器	500	18.00%	0	0		是	2025年12月	-50.24%
6677	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	金科玖禧2箱变1变压器	800	9.60%	0	0				42.36%
6678	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线河信子支08	100	68.10%	22	22				-32.60%
6679	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线熙娇花园	250	38.40%	0	0				-31.72%
6680	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际3变电站2变压器	400	22.40%	270.40	270.40				-47.93%
6681	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线祝家堡分山上支15+1（祝家堡山上北新东	200	27.60%	124.80	124.80				24.55%
6682	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区7小区变电站202配电变压器	630	21.59%	431.00	431.00				81.64%
6683	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区2号变电站202配电变压器	630	55.24%	0	0				-43.36%
6684	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期1变电站202间隔配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2028年12月	-39.82%
6685	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村岳家地	100	104.40%	0	0	2022年12月	是	2025年	-63.28%
6686	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景棠苑1变电站1变压器	630	27.81%	0	0				-40.46%
6687	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线沙沟子大棚	100	34.90%	55.10	55.10				-39.19%
6688	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干赵家沟支23柱上变压器	200	16.80%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
6689	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯9箱变2变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-25.26%
6690	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线268右14变台	200	10.20%	160	160				100.00%
6691	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分62左5变台	200	14.40%	0	0		是	2025年12月	96.99%
6692	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡刘南村助农公变台区4号	400	20.70%	277	277		是	2025年	0.00%
6693	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城8号变电站2号变压器	630	17.46%	457	457				-39.09%
6694	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城12号变电站1号变压器	630	19.37%	445.00	445.00				-44.22%
6695	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城七期箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6696	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期3箱式变电站2配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	-32.69%
6697	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干70右5	200	35.70%	0	0				-28.82%
6698	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城9变电站变压器	400	35.25%	0	0		是	2028年12月	-40.74%
6699	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座2箱变2配电变压器	500	36.40%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
6700	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-5配变站1变压器	630	22.22%	427	427				11.40%
6701	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-5配变站2变压器	630	31.43%	0	0				8.69%
6702	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区3变电站201	630	19.43%	444.60	444.60				-37.92%
6703	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干35右2	315	41.40%	0	0				-43.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6704	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右13右2变台	400	54.90%	0	0				-31.65%
6705	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城6号变电站1号变压器	630	8.57%	513.00	513.00				-41.65%
6706	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻影家园2变电站2变压器	800	31.20%	0	0		是		-39.94%
6707	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分30右3	100	18.90%	0	0				-49.35%
6708	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青雉子北台照明	400	38.40%	206	206				-20.51%
6709	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区9变电站1变压器	630	36.19%	339.00	339.00				-40.42%
6710	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分13左2之1柱上变压器	315	57.14%	0	0		是	2025年12月	-51.93%
6711	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线中盘线63	100	52.00%	0	0				-42.50%
6712	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城7箱变2变压器	630	28.19%	97.50	97.50				-40.35%
6713	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫1变电站1变压器	500	52.80%	0	0		是	2025年12月	-34.65%
6714	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线29	315	55.87%	0	0				-43.50%
6715	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇2箱变2变压器	800	41.10%	391	391				65.54%
6716	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园7变电站2号配电变压器	630	22.10%	0	0		是		-43.37%
6717	浑南	营盘	营盘线078营福线	福融天地商业公寓1号变电站1号变压器	630	18.73%	0	0		是		-40.24%
6718	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-6变电站1柜配电变压器	315	50.79%	124	124				-44.53%
6719	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡3变电站1变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-37.30%
6720	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干景屯分57变台	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	-29.88%
6721	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干78+1	200	23.70%	133	133				-23.69%
6722	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源6箱变2变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-24.79%
6723	法库	双台子	双台子变045双四线	陈五十屯7队台	400	33.75%	97.34	97.34				-24.27%
6724	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区5变电站202配电变压器	800	33.00%	456.00	456.00				-38.90%
6725	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分2+1	400	42.30%	0	0		是		-3.23%
6726	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线古城子北二截地	100	68.40%	0	0				-56.50%
6727	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线兰州分支041	200	21.53%	136.95	136.95				-31.30%
6728	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线小三官支12	50	30.60%	29.70	29.70				-36.35%
6729	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居1箱变1变压器	800	55.88%	0	0				-40.92%
6730	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期2变电站201间隔配电变压器	315	29.21%	192	192				-46.43%
6731	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	蔡伯街村综合二台(微)	400	56.10%	135.60	135.60				24.78%
6732	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分26+1右1	200	26.70%	0	0		是	2027年	21.39%
6733	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线张西分支013	100	75.50%	15	15				-32.65%
6734	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工甲线向工干明廉分8右2柱上变压器	315	4.67%	268.80	268.80				-41.13%
6735	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区2箱式变电站1配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
6736	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线79	315	95.49%	0	0	2024年6月	是		-40.00%
6737	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产10变电站1号配电变压器	630	7.62%	519	519				-13.03%
6738	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相乙线223左1	400	11.10%	0	0		是		10.33%
6739	和平	青年变	青年变342青胜线	十三纬路72好变电站配电变压器	400	70.00%	0	0		是	2025年10月	-30.26%
6740	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡7箱变2变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-40.87%
6741	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	沈阳盛宣通信工程有限公司2(一站式)	100	5.00%	0	0		是	2026年12月	-35.96%
6742	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城3箱变1变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-37.30%
6743	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿1号变电站201间隔配电变压器	630	28.57%	0	0				-43.06%
6744	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区1箱变2变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
6745	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	东湖学府局维变电站102间隔配电变压器	630	35.56%	343	343				0.00%
6746	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园4号变电站1号变压器	630	28.19%	0	0				-41.91%
6747	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	95979部队变电站1变压器	250	20.80%	0	0		是	2025年12月	-43.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6748	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村3变电站2变压器间隔配电变压器	630	18.67%	449	449				-30.61%
6749	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城7变电站1配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
6750	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	pms 五五分9右支001	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	-63.20%
6751	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	和鸿广场一期2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
6752	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	张屯变403赖花甲线赖花甲于大河分 43变台	160	61.31%	0	0				-49.96%
6753	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南4号照明（2020微）	200	77.40%	25.20	25.20		是	2025年10月	-38.05%
6754	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园1变电站2变压器	800	44.63%	0	0		是		-29.41%
6755	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里1变201配电变压器配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-40.11%
6756	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联干北国分9变压器	250	24.96%	163	163				-35.79%
6757	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线2左2	200	57.00%	0	0		是	2025年12月	-42.47%
6758	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村于新六分6	315	61.90%	89	89				-55.50%
6759	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分 16柱上变压器	400	39.30%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
6760	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	苏南变290站前甲线站前于 56右3	250	19.20%	0	0				-42.07%
6761	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干18右1+1柱上变压器	315	21.90%	0	0		是	2025年12月	-36.26%
6762	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站甲线5	100	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
6763	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分 5左8	315	20.63%	0	0				-23.87%
6764	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	劝工变056三路乙线北三千64	315	22.22%	214	214				-42.13%
6765	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工于宏伟分18变压器	200	29.10%	121.80	121.80				-46.22%
6766	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光3变电站2变压器	400	22.50%	0	0				-44.76%
6767	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园1一次1#主变	630	26.03%	403	403				-42.00%
6768	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职1箱变1号变	630	8.89%	0	0		是	2025年12月	-41.27%
6769	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北3变电站3号高压柜2主变	500	43.60%	0	0				-39.38%
6770	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	体育中心南一次1主变	630	20.38%	438.60	438.60				-42.48%
6771	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经3变电站一次2变压器柜2主变	500	16.32%	0	0				-38.91%
6772	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	雨坛甲3-1箱变1变压器	315	41.33%	0	0		是	2026年12月	-38.60%
6773	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居2变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
6774	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	幸福小区变电站201柜	630	20.95%	435.00	435.00				-42.45%
6775	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临小区2变电站201变压器	630	29.84%	379.00	379.00				-44.48%
6776	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	金盛馨园箱变2	250	18.56%	0	0				-37.97%
6777	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北一东路职工住宅2变电站201变压器	400	36.90%	212.40	212.40				-38.49%
6778	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期1箱变2变压器	630	24.00%	415.80	415.80				-43.80%
6779	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	宏泽园小区变电站201	630	18.41%	451.00	451.00				-41.33%
6780	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	大成小区箱变1	400	34.20%	223.20	223.20				-41.28%
6781	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区9箱变2号变	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
6782	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	116巷小区箱式变电站1	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
6783	于洪	得胜变	得胜变 得山线95478	友谊城3变电站1变压器	630	12.44%	0	0				-41.09%
6784	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合1小区1站内变压器	630	19.68%	443	443				-44.40%
6785	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友村2台支6	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
6786	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左12左25变台	200	0.00%	180	180				0.00%
6787	新民	金五台	金五台变717树林线	王窝堡2台树林线王窝分12左1变台	50	90.40%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-24.20%
6788	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔干金业宾馆201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	-4040.33%
6789	于洪	兰台变	兰台变 兰工线	假日小城1站房1变压器	630	57.40%	205	205				-41.46%
6790	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线后柳分4变台	400	19.80%	0	0		是	2025年12月	-37.81%
6791	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十四号(微)	400	27.90%	234	234				17.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6792	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北分36右3柱上变压器	200	22.80%	0	0		是	2025年12月	-27.05%
6793	法库	包家屯	包家线	10kV包家线医院分3（医院台）	200	8.10%	0	0		是	2027年	-31.75%
6794	大东	善邻变	善邻变050善铁线	地铁星悦里1箱变1变压器	630	2.54%	551	551				0.00%
6795	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线林东线40	200	19.95%	140.10	140.10				-22.12%
6796	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线联合冲片厂住宅	160	36.38%	0	0		是	2026年12月	-40.92%
6797	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期2箱式变电站1配电变压器	800	33.30%	0	0		是	2025年12月	-33.74%
6798	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干75右10左1变台	200	12.98%	154	154				-34.07%
6799	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分23右1	200	16.50%	147.00	147.00				0.22%
6800	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线105之4	315	64.13%	0	0		是		-42.40%
6801	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	武警部队宿舍箱式变电站1配电变压器	400	47.10%	0	0		是	2025年12月	-38.99%
6802	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右6柱上变压器	200	16.40%	0	0		是	2025年12月	-48.40%
6803	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干178左1变台	200	25.80%	128	128				100.00%
6804	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	龙湖东望府1箱变1变压器	630	10.16%	0	0				100.00%
6805	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线造纸厂住宅楼北箱	500	19.68%	0	0		是	2026年12月	-39.83%
6806	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线15变压器	400	26.50%	0	0		是	2026年12月	-43.05%
6807	东陵	杨官变	杨孤甲线	水家变782水孙乙线水孙乙线干杨官分39右分06柱上变压	30	54.00%	0	0		是	2026年12月	-53.29%
6808	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园1开关柜2变压器	630	20.00%	441	441				-40.87%
6809	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	YHG 小兀拉村棚菜基地1	100	44.00%	46.00	46.00				-69.07%
6810	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府三期小区1变电站2变压器	800	27.38%	501.00	501.00				-58.92%
6811	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园3箱变1变压器	630	22.48%	425.40	425.40				-39.36%
6812	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线泥马支17	100	86.50%	0	0	2025年4月			-31.13%
6813	沈北	文北变	文闵乙线	10KV文闵乙线融创御景2小区变电站202配电变压器	630	5.71%	0	0				0.00%
6814	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线水库居民分支002	30	64.00%	7.80	7.80				-37.41%
6815	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干139右10右6	160	6.38%	133.80	133.80				-20.66%
6816	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑2变电站2变压器	630	40.95%	309.00	309.00				-35.33%
6817	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右23	400	0.00%	0	0				0.00%
6818	沈北	道义变	道义变地铁线	孝昌甲线57+1柱上变压器	400	66.00%	0	0		是	2026年12月	-42.55%
6819	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北甲线87	100	76.00%	0	0		是	2026年	-37.44%
6820	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾7号变电站202配电变压器	500	30.00%	0	0		是		-36.31%
6821	沈北	道义变	道义变15242花园线	一站式-辽宁盛京壹佰味餐饮有限公司-花园2	400	70.50%	0	0		是	2026年12月	50.09%
6822	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分25	200	37.50%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
6823	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干次干分7右1变台	400	20.70%	0	0				100.00%
6824	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟9变电站1变压器	800	42.75%	0	0				-41.45%
6825	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线闵家分7右6变台	100	58.40%	32	32				-33.07%
6826	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期1变电站1变压器	630	18.10%	453.00	453.00				-43.13%
6827	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	安泰家园201间隔配电变压器	630	17.65%	455.80	455.80		是	2025年10月	-29.97%
6828	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	营房分42右4	200	15.80%	0	0		是	2025年	-38.87%
6829	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	公安住宅箱变201间隔配电变压器	630	6.86%	380	380		是	2025年12月	-44.02%
6830	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线前辛屯中分005	200	52.05%	0	0		是	2026年6月	-26.20%
6831	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期4号变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2027年12月	-44.22%
6832	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线嫩草坡三组照明	50	28.86%	0	0				22.47%
6833	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗二村云龙台	400	64.50%	0	0				-31.16%
6834	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团5变电站2变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
6835	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	依云书院箱式变电站201间隔配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-32.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6836	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑3号变电站1变压器	630	18.03%	0	0				-40.87%
6837	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十三号（微）	400	29.10%	234	234				13.33%
6838	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润中央宫园二期局维变电站201配电变压器	800	46.20%	0	0		是	2026年12月	-61.63%
6839	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景7变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
6840	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干148右6变台	400	45.60%	0	0				-28.05%
6841	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）矿建1变箱201配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-18.60%
6842	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家2号变电站2号变压器	630	22.22%	427	427				-36.19%
6843	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司12间隔配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-41.50%
6844	浑南	安顺变	安顺变148安科线	润山府3号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是		0.00%
6845	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区2变电站2变压器	630	27.62%	393	393				-38.18%
6846	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6847	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分13右17左1	200	35.70%	0	0				0.36%
6848	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城4号变电站202配电变压器	800	34.50%	0	0				-36.06%
6849	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际3号变电站202配电变压器	630	45.71%	0	0				-40.73%
6850	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线靠龙山支03	50	66.40%	0	0		是	2026年12月	-38.38%
6851	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线六家子支02	50	130.40%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-39.74%
6852	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大石头支007	100	95.70%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-33.02%
6853	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地5.6队支水利台	50	0.00%	45	45				0.00%
6854	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲线军政分2柱上变压器	315	21.27%	0	0		是	2025年12月	-51.13%
6855	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期4箱变1变压器	630	19.37%	445	445				-45.80%
6856	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线118右1+1右25变台	80	16.88%	0	0		是	2025年12月	-37.71%
6857	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干78右1（路灯）	50	22.00%	0	0		是		-45.75%
6858	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80右13左1右4右2	200	3.00%	174	174				0.00%
6859	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线164柱上变压器	200	23.70%	0	0		是	2026年12月	-23.34%
6860	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线47	630	54.60%	0	0				-40.32%
6861	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分5柱上变压器	315	2.54%	0	0		是	2025年12月	-56.98%
6862	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福干75变台	400	33.00%	228	228				-28.16%
6863	于洪	范屯变	范古线	大兴变512兴光线爱国村西二队	400	53.70%	0	0		是	2025年	-35.30%
6864	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡9箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6865	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城2变电站1变压器	630	22.60%	0	0				-37.11%
6866	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼5变电站1变压器	630	40.95%	0	0				-43.40%
6867	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线泡沿分11右19	100	25.50%	64.50	64.50				-25.87%
6868	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	光明南苑小区变电站1变压器	630	28.25%	0	0		是	2028年12月	-40.18%
6869	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月4箱式变电站2配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	34.38%
6870	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫4变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-14.78%
6871	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸三期2站房2配电变压器	630	9.21%	509	509				97.02%
6872	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区7变电站2变压器	400	34.50%	222.00	222.00				-36.79%
6873	于洪	平罗变	平辛线	小微后辛台村4号台	200	64.50%	0	0				11.06%
6874	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭3变电站201变压器	630	20.95%	435	435				-41.58%
6875	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	孔雀城公馆1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	14.92%	0	0				17.62%
6876	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干马头分48	400	16.75%	0	0				-23.66%
6877	沈北	道义变	道义变15269俪景线	YHG_沈阳百益龙置业有限公司3箱变1、2变间隔201配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-41.74%
6878	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线68左6	200	61.00%	0	0				-43.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6879	东陵	水家变	水家变水孙甲线	YHG_沈阳泰荣房地产开发有限公司（泰荣湾小区）201配 电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-42.66%
6880	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	陶村大棚（2021微）	400	51.90%	0	0				-33.64%
6881	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	金水湾丽城箱变1号变压器	630	26.03%	403.00	403.00				-26.47%
6882	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春五期C、D区4变电站201变压器	630	21.33%	432.60	432.60				-44.37%
6883	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家设施小区支011	50	64.50%	0	0		是	2026年5月	-49.04%
6884	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵支大棚支 016	50	37.20%	0	0		是	2026年6月	-57.21%
6885	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	鑫丰又一城3箱变201变压器	500	25.28%	173.20	173.20				-29.46%
6886	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	鑫丰又一城2箱变202变压器	500	39.68%	173.20	173.20				-37.94%
6887	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	大庆乙线28+1柱上变压器	400	48.60%	0	0				-35.89%
6888	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	居易青年城四期5变电站1变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-36.25%
6889	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园2变电站2变压器	630	21.08%	434	434		是	2025年12月	-42.18%
6890	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府5变电站202配电变压器	630	14.92%	0	0				45.35%
6891	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干136左2	200	0.90%	0	0				0.73%
6892	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区3号变电站1号配电变压器	400	33.20%	0	0		是		-41.23%
6893	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线曲大沟分38	200	37.43%	0	0		是	2025年12月	-32.05%
6894	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期4号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
6895	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a3201配电变压器	500	15.36%	373.20	373.20				-42.40%
6896	法库	包家屯	包家线	10kV包家线十中台支2	200	147.30%	0	0	2025年5月	是	2027年	-36.16%
6897	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥10变电站201间隔配电变压器	630	35.05%	0	0		是	2026年12月	-42.68%
6898	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	黄土坎照明综合（2023微）	200	45.00%	0	0				9.65%
6899	沈河	万柳变	万柳变286万联线	五联住宅1箱变1变压器	630	12.70%	0	0				-41.26%
6900	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲6台	400	31.50%	0	0				100.00%
6901	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科蓝山二期2变电站202间隔配电变压器	630	30.16%	377	377				-41.08%
6902	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线街道支22	315	60.95%	0	0		是	2026年12月	-28.69%
6903	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区1变电站1变压器	630	36.19%	170	170				-40.74%
6904	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	逸仙苑小区变电站2变压器	800	25.50%	516.00	516.00				-44.11%
6905	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10KV中学干东拉拉分世家沈北新城小区2局维箱变201配 电变压器	630	6.35%	204.38	204.38				100.00%
6906	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	X铁路三供一业（电务器材火车站2台）	200	20.00%	0	0				-77.49%
6907	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分11柱上变压器	400	90.30%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-45.14%
6908	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线小沟北分李壮家畜养殖场支4	400	10.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
6909	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线长发几边家家属房甲17	100	21.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
6910	于洪	东民变	东范线	中港城永安嘉苑3站房1配电变压器	800	25.20%	0	0				-19.34%
6911	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西二村部分01	200	112.50%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	6.71%
6912	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北东台照明（2020微）	400	84.90%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-37.46%
6913	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区3变电站1变压器	400	45.75%	0	0		是	2025年12月	-40.84%
6914	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区7变电站202间隔配电变压器	800	24.00%	528	528				5.15%
6915	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	保利大都会二期2箱式变电站1配电变压器	630	54.10%	0	0		是	2025年12月	5.11%
6916	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀5箱变1变压器	630	12.70%	475	475				-43.15%
6917	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎4 组照明	400	9.55%	321.80	321.80				-42.60%
6918	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分7右1	200	61.00%	0	0				-41.67%
6919	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支11柱上变压器	200	15.00%	0	0		是	2025年12月	1.08%
6920	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分14左2柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-33.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6921	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分12左2之1柱上变压器	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-29.21%
6922	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干开大分23左7变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-2721.04%
6923	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍家变450鲍施线鲍施干46	30	0.00%	0	0		是	2025年	0.00%
6924	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线94左6	315	11.75%	0	0				-60.23%
6925	和平	花园变	花园变752花南甲线	沈水湾终端开闭站变台	80	0.00%	72	72				0.00%
6926	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分120	100	40.80%	49.20	49.20				-41.79%
6927	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分19柱上变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
6928	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线医大分12	315	20.95%	0	0				-34.36%
6929	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	大庆干17右4	400	55.00%	0	0				-32.05%
6930	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	方溪变344方溪乙线方溪干19柱上变压器	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-30.51%
6931	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	速冻分15右1左1柱上变压器	315	11.43%	0	0		是	2025年12月	-67.14%
6932	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分8变压器	100	56.80%	0	0		是	2025年12月	-48.49%
6933	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线九纬分8	400	22.50%	270	270				-42.43%
6934	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线17	315	54.60%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
6935	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工街8变电站201	200	0.00%	180	180				0.00%
6936	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	淮河街1箱变	400	21.50%	0	0		是	2025年12月	-30.49%
6937	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变2	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-43.72%
6938	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	富山三期1箱变2号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
6939	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭3箱变1号变	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-36.38%
6940	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活5箱变1号变	630	52.70%	0	0		是	2025年12月	-32.99%
6941	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城7箱变2变压器	800	15.75%	594	594				-45.81%
6942	和平	方型变	方型变442方青甲线	吴天家园2主变	630	0.00%	0	0		是	2025年10月	0.00%
6943	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-2箱变1变压器	800	12.50%	0	0		是	2026年12月	-43.55%
6944	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	吴辰苑小区1变电站202	630	40.32%	313	313				-45.45%
6945	铁西	重工变	重工变10840城西线	康居苑小区变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
6946	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭2箱变2变	630	0.00%	0	0				0.00%
6947	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	马家箱变1变压器	500	3.84%	0	0		是	2026年6月	-53.70%
6948	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期1箱变1变压器	630	30.79%	373	373				-40.97%
6949	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期2箱变2变压器	630	19.05%	447.00	447.00				-43.72%
6950	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	黎明地铁箱变（单）	500	14.88%	0	0		是		-47.21%
6951	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富3变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
6952	沈河	长青变	长青变450长大乙线	九号门箱变1变压器	500	41.92%	0	0		是	2026年12月	-44.73%
6953	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林2箱变1变压器	400	37.50%	210	210				-42.24%
6954	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园5箱变1	630	20.32%	325.62	325.62				-49.60%
6955	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	沈辽路12变电站201	500	18.24%	358.80	358.80				-46.76%
6956	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	环际2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6957	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干前四台子分8变台	200	36.75%	107	107				-35.22%
6958	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区1变电站1变压器	630	22.38%	0	0		是		-39.37%
6959	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府1变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	5.52%
6960	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城20变电站202配电变压器	630	29.71%	0	0				-65.10%
6961	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲15变电站1变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-37.13%
6962	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线马家店西台	315	27.62%	0	0		是	2025年11月	-37.31%
6963	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园3箱变1变压器	630	20.63%	437	437				-40.62%
6964	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵望乙线陵望干48左2能效柱上变压器	400	54.90%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6965	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期1箱式变电站2配电变压器	800	13.88%	0	0				-37.91%
6966	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专线岳士分支13岳士C台	400	17.70%	0	0		是	2026年12月	7.56%
6967	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平村北台2(新)	400	35.70%	0	0				11.78%
6968	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平村分11	400	16.58%	0	0		是	2025年12月	-28.12%
6969	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支010	30	102.33%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-46.70%
6970	于洪	家俱变	俚锦线	金沙岭峯3变电站1变压器	630	73.33%	0	0				-39.39%
6971	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘2变电站1变压器	630	53.65%	0	0		是	2025年12月	-39.71%
6972	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤5变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-41.46%
6973	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线西三家南台	200	345.60%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-41.14%
6974	于洪	平罗变	平罗变15366平水线	小微平水2台	400	3.00%	0	0				100.00%
6975	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	赖甲甲线张井分36左16变台	200	24.00%	0	0				-30.11%
6976	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡二期1配电室201间隔配电变压器	630	78.73%	0	0		是	2026年12月	-41.49%
6977	和平	方型变	方型变496辽医甲线	迎湖园3局维变电站202配电变压器	800	29.25%	486	486				-38.41%
6978	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区4变电站2变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-32.41%
6979	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子大队台	315	71.87%	57	57				-13.58%
6980	沈北	王驿变	王驿变73850王虎甲线	一站式-沈阳市沈北新区喜浴休闲桑拿浴场-王虎甲26	200	41.10%	97.80	97.80				78.66%
6981	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	金水花园小区考核	630	53.65%	0	0		是	2026年12月	-31.29%
6982	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分30左11变台	200	33.40%	0	0		是	2025年12月	-42.02%
6983	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙干32左4变台	400	32.00%	232	232				15.99%
6984	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期5号变电站1号配电变压器	630	18.67%	449.40	449.40				0.99%
6985	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	公和桥1变压器	315	33.52%	0	0		是	2025年12月	-48.23%
6986	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民2号配电变压器	630	39.37%	319	319				-38.79%
6987	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马三支2杆	200	66.60%	0	0		是	2025年12月	-18.38%
6988	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期3变电站1变压器	500	29.28%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
6989	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾2号变电站202配电变压器	630	61.27%	0	0				-42.79%
6990	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之2柱上变压器	200	97.60%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-30.59%
6991	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园1箱变202间隔配电变压器	630	7.24%	0	0		是	2026年12月	-47.50%
6992	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土西村住宅楼	30	51.00%	0	0		是	2025年11月	-50.66%
6993	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线古家子照明	400	73.80%	65	65				-44.88%
6994	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-3期局维3变202配电变压器	800	0.00%	0	0				-470.71%
6995	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶东南支07	200	70.20%	39.60	39.60				-28.32%
6996	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	康宏3箱式变电站201间隔配电变压器	630	73.33%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
6997	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分3柱上变压器	400	93.00%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-45.47%
6998	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线付财屯井分支05	100	19.50%	0	0				-46.00%
6999	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树一支西沟支一支11	50	63.60%	0	0		是	2026年6月	-46.23%
7000	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支一支4	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
7001	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓3变电站201	630	22.86%	0	0		是	2028年12月	-51.67%
7002	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城1箱变2变压器	630	23.17%	0	0				-45.05%
7003	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右10左3	315	44.13%	0	0		是	2027年12月	-36.15%
7004	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线三官屯支02	100	54.00%	36	36				-32.71%
7005	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	202间隔配电变压器	500	38.80%	0	0		是	2026年12月	-40.99%
7006	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期2箱式变电站2配电变压器	800	69.00%	0	0		是	2025年12月	-39.15%
7007	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期2变电站1变压器	315	30.48%	10	10				-39.74%
7008	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线大觉卜南台	200	72.50%	35.00	35.00				-40.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7009	于洪	平罗变	平罗线	小微上蒲河村8台	400	54.90%	0	0				18.25%
7010	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜线田水分9右8	200	28.50%	123	123				-42.13%
7011	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	贵和十马路小区变电站201	400	60.50%	118.00	118.00				-41.69%
7012	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城40号变电站201间隔配电变压器	630	53.02%	233.00	233.00				-34.94%
7013	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑2号变电站1变压器	630	35.56%	0	0				-39.94%
7014	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑2号变电站2变压器	630	19.05%	0	0				-36.81%
7015	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分93右3变台	400	14.95%	0	0				-21.83%
7016	法库	果子园	果子园变1415镇东线	果子园变415镇东线红五月乡政府	315	39.05%	0	0		是	2028年	-36.56%
7017	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家1号变电站1号变压器	630	36.95%	334	334				-31.44%
7018	新民	张屯变	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家分3右9变台	80	92.25%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.30%
7019	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期7变电站2变压器	500	0.00%	319	319				0.00%
7020	东陵	杨官变	杨官变	和光尘越杨弧线1变电站1变压器	800	21.90%	0	0		是	2026年12月	5.49%
7021	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	半岛公馆1号变电站202配电变压器	800	57.38%	0	0				-40.78%
7022	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线盐业分04	315	40.76%	0	0		是	2026年12月	-30.03%
7023	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华砖厂支03	200	41.10%	0	0		是	2026年12月	-29.31%
7024	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区8变电站1变压器	630	28.25%	389	389				-39.50%
7025	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76文铁分13左1左1	400	10.50%	0	0		是		100.00%
7026	沈北	清水变	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区2箱变202配电变	800	8.70%	650	650				-34.07%
7027	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右3左5柱上变压器	200	44.00%	0	0		是	2025年12月	-52.43%
7028	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分48右7变台	200	4.20%	0	0				0.00%
7029	大东	如意变	如意变854如沈甲线	如意花园1箱变2变压器	500	24.80%	326.00	326.00				-47.27%
7030	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河大街1变电站1配电变压器	630	53.33%	0	0				100.00%
7031	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平干127右1柱上变压器	400	8.40%	326	326				0.00%
7032	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家1箱变2变压器	630	32.76%	204.38	204.38				-43.38%
7033	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂7箱式变电站2配电变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
7034	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡5箱式变电站2配电变压器	500	24.80%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
7035	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线后边外村照明北台	400	39.60%	202	202				-76.54%
7036	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后东南台	500	139.20%	0	0	2025年6月			-32.05%
7037	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	和泓星座1号变电站201间隔（马总甲线）配电变压器	800	14.70%	0	0				7.35%
7038	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园6变电站2号配电变压器	630	33.52%	0	0		是		-46.33%
7039	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	大红旗变505长沙线长沙干八组分46变台	200	48.00%	0	0				-39.70%
7040	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线135左8变台	50	81.92%	0	0	2022年12月			-41.26%
7041	沈北	道义变	道义变	蒲岸芳华一期3小区变电所202配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	38.09%
7042	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨6组照明新台	200	11.70%	157	157				-8.86%
7043	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨第四社区充电桩箱式公变台区	630	33.65%	0	0				0.00%
7044	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座1变电站1变压器	630	40.95%	309	309				-43.34%
7045	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园2变电站202变压器	630	29.52%	381.00	381.00				-31.80%
7046	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	珠江雅苑小区箱式变电站2配电变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	4.82%
7047	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里4号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	630	37.78%	0	0				9.78%
7048	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城7号变电站202间隔配电变压器	400	24.40%	262	262				-43.16%
7049	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	保利堂悦1箱变1变压器	630	37.46%	0	0		是		7.80%
7050	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分109变台	100	132.40%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-40.74%
7051	于洪	平罗变	平罗线	小微富强5台	315	26.95%	0	0				-56.07%
7052	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设干59柱上变压器	400	11.25%	315	315				-37.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7053	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线37之1柱上变压器	100	99.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.89%
7054	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都2变电站201配电变压器	500	22.72%	336	336				-38.60%
7055	法库	马家变	马家变1126隆盛线	马家变126隆盛线西闫三组台	160	17.63%	0	0		是	2025年11月	-35.02%
7056	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居1箱变2变压器	800	54.00%	0	0				-38.79%
7057	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期2变电站2变压器	400	37.50%	210	210				-44.77%
7058	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立于34右1	400	4.75%	0	0				-36.74%
7059	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞住宅2箱式变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
7060	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线满斗支10	100	57.60%	0	0		是	2026年12月	-35.66%
7061	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵干6箱变（单）	630	22.48%	425	425				-35.97%
7062	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园1期2变201配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	5.19%
7063	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	南苇巷箱变1变压器	630	27.94%	391	391				25.12%
7064	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马一支13杆	200	55.20%	0	0		是	2025年12月	-33.10%
7065	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城20号变电站201配电变压器	630	59.81%	0	0				-42.12%
7066	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	腰荒地南台（新）	400	30.60%	0	0				0.00%
7067	法库	新依变	依三线	10kV依三线老三面船东支09	315	33.33%	0	0		是	2025年12月	-34.61%
7068	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品6号变电站201配电变压器	630	13.52%	0	0				-39.82%
7069	于洪	化学变	化西乙线	弓匠村1台区	100	60.00%	0	0				-60.14%
7070	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城1号变电站2变压器	630	14.92%	0	0				-37.49%
7071	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	YHG 大庄科2-2（王胜于61右1）	200	27.60%	0	0				59.76%
7072	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线万金村南台	400	21.00%	0	0		是	2025年8月	-36.26%
7073	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树二组照明	200	29.40%	121	121				-13.86%
7074	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	YHG 老虎六组照明	50	28.83%	0	0				-36.40%
7075	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线158左3变台	200	63.30%	0	0				-28.58%
7076	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110左9变台	200	108.00%	0	0	2024年12月	是		-33.45%
7077	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	江山云著4号变电站2号配电变压器	630	13.02%	485	485				-8.77%
7078	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分9+1	400	33.75%	225.00	225.00				-41.24%
7079	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	卫东甲线卫东干松北分16右2右2能效柱上变压器	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	19.16%
7080	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城1变电站1变压器	500	42.40%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
7081	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西抗旱养殖台	200	30.30%	119	119				15.20%
7082	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支15	200	46.90%	0	0		是	2025年12月	-30.35%
7083	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员1箱变2变压器	630	26.35%	0	0				-42.29%
7084	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期2变电站1变压器	630	34.92%	347.00	347.00				-47.97%
7085	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分7右04	400	36.60%	213.60	213.60				-37.86%
7086	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷前北台照明	400	23.35%	266.60	266.60				-19.27%
7087	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线之1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-158.60%
7088	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左2柱上变压器	400	6.60%	0	0		是	2025年12月	-67.17%
7089	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线23左5	160	103.69%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-30.21%
7090	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支39右1变压器	250	9.12%	202	202				-80.85%
7091	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线53	315	56.51%	0	0		是	2026年	-47.77%
7092	大东	望花变	望花变70244上园甲线	上园甲线沈望联干96左7	315	34.29%	176	176				-38.43%
7093	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干108	315	57.14%	0	0				-45.72%
7094	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左10加1右5	100	12.60%	0	0				-107.44%
7095	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分8	315	23.81%	209	209				-39.34%
7096	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分23左2柱上变压器	315	7.62%	0	0		是	2025年12月	-55.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7097	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线21右2	315	56.83%	0	0				-37.51%
7098	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分4	200	12.90%	154	154				-44.91%
7099	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分38	160	55.50%	36.37	36.37				-26.97%
7100	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干15右7公变	315	66.03%	0	0		是	2026年12月	-48.64%
7101	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线6	315	27.94%	196	196				-43.20%
7102	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干32右2	315	14.92%	0	0				-46.74%
7103	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干文艺东分7公变	400	31.50%	0	0				-42.61%
7104	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干32右3公变	315	31.24%	0	0				-35.20%
7105	和平	方型变	方型变470望湖乙线	望湖乙线19	315	9.84%	0	0		是	2025年12月	-54.95%
7106	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干79	200	22.20%	0	0				-41.03%
7107	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右5柱上变压器	315	12.06%	0	0		是	2025年12月	-45.09%
7108	和平	太原变	太原变042南十甲线	集智大厦1一次2#主变	800	18.00%	0	0				-39.82%
7109	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸6箱变2变	630	18.67%	0	0				-46.36%
7110	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	沈空四站箱变2变压器	400	11.60%	314	314				-43.35%
7111	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	新乐花园箱式配电站1	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-23.19%
7112	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区7变电站2变压器	500	18.00%	360	360				-41.88%
7113	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都4变电站201	630	25.90%	403.80	403.80				-45.44%
7114	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园1变电站201变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
7115	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园2变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
7116	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星南小区变电站201柜	630	29.33%	382.20	382.20				-46.99%
7117	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲4箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7118	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	11中学教师楼箱变2变压器	400	17.00%	0	0		是	2025年12月	-38.71%
7119	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光7变电站2号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-39.99%
7120	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华府1箱变1变	500	26.40%	318	318				-40.10%
7121	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园电气化1箱变1变压器	1250	72.96%	0	0		是	2026年12月	-40.72%
7122	和平	太原变	太原变088民族甲线	前进歌舞团主变	500	31.36%	0	0		是	2027年12月	-41.42%
7123	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔52主变	400	19.20%	0	0		是	2027年12月	-42.71%
7124	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	瑞士家园1箱变2站内变压器	630	22.86%	423	423				-43.07%
7125	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	医院1箱变1变压器	630	21.52%	6.93	6.93				-11.84%
7126	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友4箱变1变压器	630	14.48%	475.80	475.80				-40.84%
7127	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城13号变电站2号变压器	630	35.56%	343.00	343.00				-39.06%
7128	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区3变电站201	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
7129	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区15变电站202	630	7.62%	519.00	519.00				-49.43%
7130	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	青春嘉园变电站202	800	27.30%	501.60	501.60				-34.02%
7131	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑1箱变1	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-43.08%
7132	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	黄山教师1箱变2号变	500	21.76%	0	0		是	2025年12月	-44.18%
7133	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期1变电站201柜	630	24.76%	0	0		是	2028年12月	-42.55%
7134	沈北	农高变	农商线	湖郡小区1局维变电站201配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	15.71%
7135	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园4变电站2变压器	400	13.20%	0	0				100.00%
7136	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡7变电站2变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-39.77%
7137	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干70+1右4柱上变压器	200	7.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
7138	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户南台分支015	160	72.19%	28.50	28.50				-30.70%
7139	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓2变电站2变压器	500	18.88%	0	0		是	2025年12月	-46.99%
7140	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	航辽变078城内线服装鞋帽住宅楼	500	66.56%	0	0				-45.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7141	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂小区1配电室201间隔配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2028年12月	3.90%
7142	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	茨子村综合一台（微）	200	0.00%	0	0				4.95%
7143	于洪	东民变	东李线	小微东李线57号台	400	24.60%	0	0				13.00%
7144	开发	宁官变	宁富线	圣诺园小区1变电站1变压器	630	38.10%	327	327				-55.73%
7145	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	YHG 城东干22右1右2	100	85.50%	4.50	4.50	2022年12月	是	2025年12月	-44.09%
7146	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉中台	200	90.90%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-35.88%
7147	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62右4+1左7	200	90.90%	0	0	2023年8月	是	2027年	0.72%
7148	浑南	下深变	下深变258金河线	YHG 高荣路四户箱变-变压器配电变压器	630	9.21%	0	0		是		-35.29%
7149	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴电分72左23变台	400	17.70%	0	0		是	2025年12月	-41.53%
7150	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台干155右1变台	200	43.10%	0	0		是	2025年12月	-35.77%
7151	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景7箱变（单）	630	11.43%	0	0		是		-39.62%
7152	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分8左4（自维）201间隔配电变压器	315	29.84%	0	0				-40.73%
7153	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家村综合三台	200	45.60%	89	89				-42.90%
7154	沈北	道义变	道义变地铁线	YHG 辽宁省省直建设集团有限公司2间隔配电变压器	500	37.12%	0	0		是	2026年12月	-44.75%
7155	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干32右10加2左1加1	200	4.80%	2	2				-59.28%
7156	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线21柱上变压器	400	19.00%	0	0				0.00%
7157	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干84变台	200	37.88%	104	104				-41.03%
7158	东陵	水家变	水古线	水家变776水古线水古干水家分6右1柱上变压器	200	22.80%	0	0		是	2026年12月	-163.45%
7159	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景2变电站1站内变压器	630	26.29%	0	0				-39.13%
7160	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗2箱式变电站1配电变压器	800	33.00%	0	0				-42.47%
7161	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）1箱式变电站2号变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-41.62%
7162	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期1202配电变压器	630	57.14%	0	0		是	2028年12月	7.10%
7163	铁西	重工变	重工变10880重庆线	意大利风情小镇四期4201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-89.41%
7164	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-1变电站202配电变压器	800	32.70%	0	0				-16.27%
7165	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线小米虎分005	315	62.10%	0	0				-21.75%
7166	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线红旗台村程三家4台	160	56.63%	0	0				-34.60%
7167	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓2变电站201	630	23.81%	0	0		是	2028年12月	-38.85%
7168	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分1+1柱上变压器	315	127.62%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-13.74%
7169	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分21左5左1变台	400	3.20%	347	347				-42.92%
7170	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇小区1变电站1变压器	630	25.87%	0	0		是	2025年12月	-32.56%
7171	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线西荒地南台	100	76.60%	0	0		是	2025年11月	-34.12%
7172	于洪	曹家变	曹漠线	鑫余华府2变电站2配电变压器	630	17.46%	457	457				-33.13%
7173	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期二号变电站202配电变压器	630	19.37%	0	0				-41.85%
7174	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典6变电站2变压器	630	19.05%	0	0				-39.58%
7175	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分2箱变1变压器	630	37.46%	331.00	331.00				27.09%
7176	沈北	新城子	新城子变7554农专线	一站式服务-沈阳懿麟食品科技有限公司	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
7177	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾2号变电站2变压器	630	23.62%	0	0				-43.17%
7178	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线信用社住宅新	100	28.40%	62	62				0.00%
7179	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区6变电站1变压器	400	26.40%	254.40	254.40				-43.15%
7180	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线长分支57	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-14.27%
7181	于洪	五金变	五兰乙线	前进村3	200	79.80%	0	0		是	2025年12月	-38.84%
7182	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线16变台	400	29.25%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
7183	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线九纬分6	315	74.67%	48	48				-39.48%
7184	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线开隆村高家照明台	400	17.60%	289.60	289.60				-42.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7185	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖六号（微）	400	28.50%	234.04	234.04				16.39%
7186	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干113右8变台	200	54.90%	0	0				-31.50%
7187	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支78变台	50	0.00%	0	0				0.00%
7188	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都2号变电站201配电变压器	630	40.00%	0	0				-40.04%
7189	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园31主变	400	17.60%	0	0				-47.29%
7190	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村2机井	100	44.40%	46	46		是	2025年10月	-52.79%
7191	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区9变电站201间隔配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2028年12月	-44.09%
7192	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城7号变电站2号变压器	1000	77.20%	0	0		是	2027年12月	-29.42%
7193	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期5箱变2变压器	630	24.76%	319	319				-34.24%
7194	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	环卫处	400	8.25%	0	0		是	2026年12月	-38.81%
7195	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造电支34	200	18.20%	0	0		是	2025年12月	-40.17%
7196	和平	青年变	青年变362青好线	源增变电站1主变	500	33.40%	0	0				-33.98%
7197	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	浑河农场箱变202间隔配电变压器	400	11.40%	0	0				100.00%
7198	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大山下支026	50	115.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-33.86%
7199	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分8右2	400	55.65%	0	0		是		-14.98%
7200	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之9+1柱上变压器	315	7.30%	0	0		是	2025年12月	-34.25%
7201	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分58右10	100	0.00%	90	90				0.00%
7202	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子西台支09	50	26.80%	0	0		是	2025年12月	-145.63%
7203	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线19柱上变压器	315	28.25%	0	0				-52.43%
7204	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎浦线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-19母线 配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-37.01%
7205	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干36左28	200	100.20%	0	0	2022年12月	是	2025年	-76.35%
7206	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖9号变电站1号变压器	630	16.51%	219	219				-38.51%
7207	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分6右1柱上变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
7208	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	夹河分15+1右1	200	12.00%	0	0				5.29%
7209	东陵	世园变	世满乙线	上水溪谷二期1箱变1变压器	400	7.50%	330	330				-40.74%
7210	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	茉莉公馆3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	95.40%	0	0	2024年6月			19.68%
7211	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区5变电站1变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
7212	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线99变台	100	85.80%	4	4	2025年5月			-36.86%
7213	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期2箱变201配电变压器	800	34.00%	0	0		是	2026年12月	-40.04%
7214	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡13号小区变电站2变压器	630	33.52%	0	0				-18.79%
7215	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	东上坎机井	80	36.75%	43	43				-41.22%
7216	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑1变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
7217	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分29	200	23.40%	0	0		是	2026年12月	-40.39%
7218	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭2变电站202变压器	315	0.00%	284	284				0.00%
7219	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华泰新都AB区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7220	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城3-1间隔201配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-42.05%
7221	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线七家子村分01	200	35.30%	0	0		是	2026年6月	-35.97%
7222	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外东南二台（2020微）	400	31.20%	235.20	235.20				-153.24%
7223	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分后新支3	200	26.33%	0	0		是	2026年5月	-25.75%
7224	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊1变电站201配电变压器	800	27.00%	0	0				-40.73%
7225	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线130右5左2	250	90.00%	0	0	2025年2月	是	2027年	-34.23%
7226	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	沈铁住宅2箱变1变压器	800	18.75%	453	453				-41.55%
7227	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线14左5	315	35.24%	0	0		是	2026年12月	-35.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7228	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区4变电站2主变	800	24.75%	522	522				-44.88%
7229	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线前房身四组照明新	100	45.30%	0	0				0.00%
7230	于洪	东民变	东民线	东民2台区	200	17.85%	0	0				-37.65%
7231	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干23	50	76.40%	0	0		是	2025年	-46.12%
7232	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组团2变电站202配电变压器	800	23.40%	533	533		是	2026年12月	-4.75%
7233	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线猪毛厂支002	200	85.20%	10	10	2025年4月			-34.22%
7234	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线吴家村台支04	100	54.90%	0	0		是	2026年12月	-41.07%
7235	沈北	大志变	大志变70564志西线	木匠分31号	100	70.40%	0	0		是	2026年12月	-41.15%
7236	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典5变电站1变压器	630	35.05%	0	0				-39.38%
7237	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里4号变电站201配电变压器	630	55.87%	0	0				-40.98%
7238	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分两家子支西支008	200	40.20%	0	0				-36.83%
7239	辽中	金山变	金山变45540金杨线	后尖山小微分台	200	39.60%	100.80	100.80				-35.64%
7240	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	浑河三区配电站1公变	630	47.24%	269.40	269.40				-41.90%
7241	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	家福苑箱变配电变压器1公变	160	72.00%	28.80	28.80				-43.43%
7242	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	新城子区丁福来养殖厂工程（一站式）	200	12.08%	0	0		是	2026年12月	5.93%
7243	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	刘家村北台	200	29.10%	121.80	121.80				12.92%
7244	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	老虎线郭家分20变台	100	68.70%	21.30	21.30				-33.61%
7245	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都9号变电站202配电变压器	800	44.25%	0	0				-42.86%
7246	大东	善邻变	善邻变81052善环线	中环广场1变电站1变压器	800	39.38%	405	405				3.96%
7247	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵115台	200	7.20%	97.34	97.34				10.13%
7248	于洪	范屯变	范屯变	小微兰屯东二加一	200	81.30%	17.40	17.40	2024年9月			-38.42%
7249	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	老虎线长岗子分牛营子井支22变台	100	38.00%	23.80	23.80				-79.61%
7250	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期2-2配电变压器	800	32.25%	0	0				-41.21%
7251	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运1箱变2变压器	800	18.38%	0	0				-38.72%
7252	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城3箱变1变压器	630	25.71%	0	0				-47.57%
7253	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	闸南分25+1柱上变压器	400	75.00%	0	0				100.00%
7254	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑1号变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-36.64%
7255	于洪	范屯变	范屯变	小微全胜村西台1	400	14.40%	0	0		是	2025年9月	-33.52%
7256	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门1号变电站201配电变压器	630	38.60%	0	0				-42.41%
7257	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城二期2变电站1配电变压器	800	69.60%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
7258	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期A区1变电站1变压器	630	46.10%	277	277				-38.83%
7259	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线土耳坨新大棚	400	53.48%	146.10	146.10				-36.79%
7260	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	乐山2箱式变电站配电变压器	400	6.50%	0	0		是	2025年12月	-57.45%
7261	东陵	中马变	疗养线	锦麟河院东区二期1箱变2号变压器	630	8.63%	229	229				79.42%
7262	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线凤凰2支01	200	35.50%	0	0		是	2026年5月	-28.90%
7263	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园2变电站2变压器	400	64.50%	0	0		是		-29.71%
7264	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园1箱变2变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-39.92%
7265	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾二期4箱式变电站1配电变压器	315	44.95%	0	0		是	2025年12月	-40.40%
7266	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	代家房变064濛子泡线濛子泡2组照明	400	9.90%	320	320				-32.38%
7267	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线83变台	200	49.20%	0	0		是	2025年12月	-28.66%
7268	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分8左02	100	28.20%	0	0		是		-11.90%
7269	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分6变压器	315	60.00%	0	0		是	2025年12月	-37.94%
7270	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家干42右2	315	21.59%	0	0				-51.99%
7271	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联干铁路分6变压器	200	36.30%	107	107				-26.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7272	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分12左1柱上变压器	400	18.25%	0	0		是	2025年12月	-43.46%
7273	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干21右6	315	39.68%	0	0				-38.06%
7274	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线6左1	315	26.29%	201	201				-40.55%
7275	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分16公变1	315	26.67%	199.50	199.50				-41.40%
7276	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分10公变	400	35.10%	219.60	219.60				-47.38%
7277	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干志新里分8左4公变	315	54.60%	0	0		是	2026年12月	-42.10%
7278	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	万中干8公变	315	70.79%	0	0		是	2025年12月	-44.43%
7279	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干56左3	200	5.50%	0	0		是		-50.38%
7280	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干矿棉分2右1变压器	315	30.79%	170	170				-58.09%
7281	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分8	400	18.90%	0	0				-33.34%
7282	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干70左5	315	15.56%	0	0				-40.14%
7283	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南二分6	315	53.65%	115	115				-42.24%
7284	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支3左1变台	100	16.80%	73.20	73.20				-9.16%
7285	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	方溪变344方溪乙线方溪干15柱上变压器	315	52.06%	0	0		是	2025年12月	-16.43%
7286	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线58	400	46.50%	0	0		是	2027年12月	-38.38%
7287	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区2箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
7288	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光1变电站1变压器	630	48.25%	0	0				-45.36%
7289	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都14变电站201	630	22.86%	423	423				-43.13%
7290	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金尊雅苑变电站2变压器	400	17.63%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
7291	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙10箱变1变压器	630	23.17%	421	421				-45.10%
7292	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北斗新苑小区变电站202变压器	630	29.21%	383.00	383.00				-48.57%
7293	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽花园2变电站202柜	630	20.32%	439.00	439.00				-41.79%
7294	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	浅草绿阁2变电站202柜	630	21.27%	433.00	433.00				-41.35%
7295	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园3箱变2站内变压器	500	26.88%	0	0				-42.94%
7296	沈河	方家变	方家变668方南乙线	华龙奥翔2箱变1变压器	500	17.28%	364	364				-43.30%
7297	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	正光箱变1变压器	630	23.81%	0	0				-45.75%
7298	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	锦绣华庭1箱变1变压器	630	22.54%	425	425				-47.50%
7299	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	珠紫里箱变2变压器	630	39.11%	0	0		是	2025年12月	-43.57%
7300	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄3变电站2变压器	500	12.80%	386	386				-46.31%
7301	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期6变电站201变压器	400	21.60%	273.60	273.60				-31.82%
7302	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁5201	630	15.87%	467.00	467.00				-39.97%
7303	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	站西箱变2变压器间隔2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7304	大东	望花变	望花变70242上园乙线	沈政住宅1站内变压器	500	23.20%	0	0				-43.19%
7305	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区10号箱变1号变	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-40.28%
7306	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙河子二1箱变2号变	400	36.60%	0	0				-41.35%
7307	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园3箱变1变	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	-40.42%
7308	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民2环网柜5箱变1变压器配电变压器配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-43.22%
7309	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语一期商业楼变电站1变压器	315	41.90%	152	152				-31.75%
7310	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓2变电站202变压器	500	32.40%	288.00	288.00				-41.46%
7311	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南十干36左3诚添201间隔配电变压器	500	20.40%	348.00	348.00				-39.91%
7312	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代3号变电站202间隔配电变压器	630	19.43%	0	0				-26.78%
7313	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府4变电站2变压器	630	5.40%	0	0				100.00%
7314	皇姑	方溪变	方溪变376华庭线	溪湖林语七期1箱式变电站1配电变压器	630	31.43%	0	0				-37.16%
7315	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线政府楼832	200	60.00%	60.00	60.00				-43.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7316	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园5站房1变压器	630	25.90%	403.80	403.80				-43.11%
7317	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干62+1柱上变压器	315	25.90%	0	0		是	2026年12月	-36.49%
7318	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线农场西山支04(农场西山台)	100	111.20%	0	0	2023年2月	是	2025年11月	-32.30%
7319	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支051	250	54.40%	0	0		是	2026年6月	-44.72%
7320	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田支016	50	2.80%	0	0		是	2026年5月	-866.42%
7321	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里四期1变电站1号配电变压器	630	42.22%	301	301				-44.89%
7322	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分35右6右5变压器	400	28.75%	0	0				-25.03%
7323	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔21变压器	800	56.63%	0	0		是	2025年12月	-33.90%
7324	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线黄土坎村2台	50	16.98%	0	0				6.30%
7325	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	有色12号变电站201配电变压器	630	63.33%	0	0				-53.02%
7326	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城2号1变压器	800	7.88%	0	0				-30.04%
7327	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙B开闭站1变电站1变压器	400	8.40%	0	0		是	2025年12月	-38.24%
7328	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城1号变电站202间隔配电变压器	800	31.75%	0	0				-11.64%
7329	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城1变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	30.64%
7330	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地1号变电站2号配电变压器	630	38.41%	325	325				-22.26%
7331	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林西线文城分87	315	63.05%	84.90	84.90				-29.65%
7332	于洪	东民变	民兴线	东升鸿璟园2站房1配电变压器	630	5.71%	0	0				100.00%
7333	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期2变电站2变压器	630	20.95%	435.00	435.00				-37.61%
7334	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	东日养殖照明台	400	64.50%	102.00	102.00				22.32%
7335	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝居住M区2局维201间隔配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
7336	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	文化社区1号变电站1号变压器	630	64.76%	0	0		是		-49.41%
7337	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地东照明	200	57.60%	65	65				-39.93%
7338	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子西南台支06	200	42.90%	94.20	94.20				-34.74%
7339	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干35右1加1	315	18.10%	0	0				-40.08%
7340	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线北甸子西台几02	200	31.00%	118	118				-33.85%
7341	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期3变电站2配电变压器	630	26.29%	0	0				-39.32%
7342	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线19右5	160	29.00%	0	0				-66.80%
7343	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景2202变压器	500	28.00%	310	310				-44.17%
7344	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线悟兵村2台区	400	54.60%	0	0				-36.88%
7345	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	东开箱变1变压器	630	45.40%	281	281				33.51%
7346	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	金科集美3箱变1变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
7347	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	正宸府2箱变1配电变压器	630	33.02%	0	0				10.95%
7348	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支起航几6	200	36.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
7349	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都村阳森木业公变台区	400	62.40%	110	110				100.00%
7350	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	龙湾南二台-柱上变压器	400	55.95%	136.20	136.20				-36.94%
7351	于洪	大兴变	兴红线	世代书香4站房2变压器	630	73.14%	0	0		是	2025年9月	-39.17%
7352	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙干车村分9变台	400	31.80%	233	233		是	2025年12月	-32.86%
7353	沈北	大志变	大志变70564志西线	一站式-沈阳陆上先锋道路工程有限公司	400	21.30%	0	0		是	2026年12月	34.97%
7354	法库	包家屯	包家线	10kV包家线东洼子分42	50	92.00%	0	0	2025年4月	是	2027年	-35.74%
7355	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王全干联合分七家子支4	315	3.81%	0	0		是	2026年12月	-40.33%
7356	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景棠苑2变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-40.89%
7357	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	一站式服务-沈阳市中海铝材门窗有限公司	200	42.90%	0	0		是	2026年12月	48.41%
7358	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三南大棚地	630	54.10%	226.20	226.20				-46.34%
7359	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分21右3柱上变压器	315	1.90%	0	0		是	2025年12月	-102.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7360	和平	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔11变压器	800	58.80%	0	0				-30.50%
7361	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线李建支03	100	54.60%	0	0		是	2025年12月	-36.36%
7362	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场2变电站2变压器	630	32.38%	363.00	363.00				-41.69%
7363	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分29+1变台	400	30.00%	0	0				-123.68%
7364	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线六道分28左2变台	200	34.50%	0	0		是	2025年12月	-28.06%
7365	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线六道分28右2变台	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	-29.93%
7366	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土北小学家属楼	50	78.58%	0	0				-48.02%
7367	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期6箱式变电站1配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-69.91%
7368	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城2变电站变压器	630	26.35%	0	0		是	2028年12月	-38.52%
7369	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支01	100	59.00%	0	0		是	2028年	-41.43%
7370	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线工商局临时工地	200	63.90%	52	52				-30.57%
7371	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干明华分9左1能效柱上变压器	400	22.50%	0	0				100.00%
7372	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供4箱变1变压器	630	27.94%	0	0				-28.23%
7373	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋2箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7374	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔大棚分18	100	72.00%	0	0				-18.37%
7375	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区配电变压器	630	14.22%	477.40	477.40				-37.24%
7376	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格美郡小区变电站1变压器	400	52.50%	150.00	150.00				-6.17%
7377	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大家属楼1变电站201间隔配电变压器	400	30.25%	0	0				-42.35%
7378	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干街里分25变台	200	30.60%	119	119				-69.40%
7379	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居9号变电站201间隔配电变压器	630	23.17%	0	0				-44.13%
7380	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居10号变电站201间隔配电变压器	800	33.38%	0	0				-26.10%
7381	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分7	315	52.70%	0	0				-22.16%
7382	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区1变电站2变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-44.32%
7383	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村11机井	315	53.33%	0	0				-49.03%
7384	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园3站房2变压器	630	35.81%	341.40	341.40				-33.68%
7385	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区3箱式变电站2配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2025年12月	-34.92%
7386	沈北	道义变	道义变15269俪景线	沈阳百益龙置业有限公司2箱变2变配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
7387	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线21左1变台	315	20.70%	0	0		是	2025年12月	-34.47%
7388	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡18号小区变电站202配电变压器	630	27.43%	0	0				-17.57%
7389	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡8号小区变电站1号变压器	400	22.40%	0	0				-44.88%
7390	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔南分07	200	25.20%	0	0				-66.61%
7391	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光3号变电站201配电变压器	400	35.63%	0	0				-40.93%
7392	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干13右3右2	200	42.60%	0	0		是	2025年	-61.57%
7393	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎村3组照明	400	27.25%	251	251				-33.49%
7394	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期2小区变电所配电变压器202	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	37.65%
7395	辽中	沙东变	沙东变90940刘家线	肖门道机井	100	63.20%	27	27				-40.33%
7396	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚分81左2右1	200	14.70%	0	0				-88.75%
7397	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线褚贵分11	200	16.50%	147.00	147.00				-14.72%
7398	法库	双台子	双台子变045双四线	王爷陵3队台	200	27.39%	0	0		是	2025年12月	-35.31%
7399	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线张凤海分5	30	49.00%	12	12				-19.82%
7400	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线化家村西台新	200	54.00%	0	0				0.00%
7401	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树于183左9右6	50	25.20%	0	0		是	2027年	-36.52%
7402	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线27左2+3	315	56.38%	0	0		是	2026年12月	-51.00%
7403	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘北1号照明	400	27.90%	248	248		是	2025年10月	-57.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7404	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	鑫丰又一城1箱变201变压器	630	17.14%	173	173				-42.35%
7405	于洪	范屯变	范静线	小微范屯村4台	200	44.10%	0	0				11.94%
7406	于洪	东民变	东民线	小微东民干49右7左6左4+1台	200	21.00%	0	0				100.00%
7407	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期1箱式变电站2配电变压器	630	65.14%	0	0		是	2025年12月	-38.15%
7408	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	雅德里岛变电站201间隔（前岛线）配电变压器	800	42.90%	0	0				36.39%
7409	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线孟东支12	200	12.30%	155	155				0.00%
7410	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线五家子西支03	200	40.20%	0	0		是	2025年12月	-31.58%
7411	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城2箱变1变压器	630	17.14%	0	0				-43.04%
7412	沈河	北兴变	北兴变354北税甲线	万科大都汇变电站201变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	36.88%
7413	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期3变201	500	24.96%	325	325				-43.70%
7414	东陵	杨官变	杨官线	温馨港湾6箱式变电站2号变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-47.10%
7415	和平	青年变	青年变342青胜线	云集2202间隔配电变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年10月	89.05%
7416	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区1箱式变电站配电变压器	400	30.00%	0	0				-36.08%
7417	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加2箱变202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	-150.00%
7418	大东	善邻变	善邻变81052善环线	中环广场2变电站1变压器	630	29.84%	379	379				-23.68%
7419	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典1箱变1变压器	630	18.10%	453.00	453.00				-43.66%
7420	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干204右1变台	200	42.38%	95.25	95.25				-35.03%
7421	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线政府小区2台	315	84.76%	0	0	2022年12月	是	2025年	-47.20%
7422	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	大祝村东南	100	39.60%	0	0				-45.84%
7423	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线花牛一、二组照明	100	60.18%	0	0				-36.14%
7424	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线皮家堡东大棚	100	63.00%	0	0				-34.06%
7425	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园4箱式变电站1配电变压器	800	22.75%	0	0		是	2025年12月	-39.05%
7426	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干张屯分20变台	200	27.60%	0	0				-38.72%
7427	辽中	四方台	四方台变91158农场线	土耳坨村（2022微）	400	72.60%	69.60	69.60				-36.85%
7428	于洪	范屯变	范静线	小微东甸子南	200	16.80%	0	0				-41.34%
7429	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城4箱变2变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-39.71%
7430	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区2站房2变压器	400	25.20%	0	0				-46.43%
7431	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45右1	315	37.78%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
7432	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干城建分9变压器	100	15.20%	0	0		是	2025年12月	-34.14%
7433	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左6	315	70.16%	0	0				-43.83%
7434	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分10左1	315	40.63%	156	156				-39.90%
7435	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	苏南变290站前甲线站前干50	400	70.50%	0	0				-39.20%
7436	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干73左11变压器	315	20.95%	0	0		是	2025年12月	-26.26%
7437	和平	青年变	青年变342青胜线	南四经分10	315	24.13%	0	0		是	2025年10月	-38.82%
7438	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干沈新分17变压器	500	1.20%	170	170				-72.84%
7439	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线44右2	315	50.16%	0	0				-41.97%
7440	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线44右5	315	82.86%	0	0	2024年6月			-41.00%
7441	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分4	315	98.79%	0	0	2024年7月	是	2028年12月	-42.22%
7442	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干20右10柱上变压器	400	117.90%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-50.33%
7443	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分20变压器	100	95.70%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	-40.24%
7444	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园3变电站201	500	16.96%	365	365				-44.27%
7445	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	老干部住宅小区1箱变1号变	630	16.51%	380.00	380.00		是	2025年12月	-42.42%
7446	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代3箱变2号变	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-47.29%
7447	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙9箱变2号变压器	630	0.00%	567	567				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7448	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆1箱变1变压器	500	31.36%	0	0				-43.30%
7449	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园11小区变电站1变压器	315	27.81%	170	170				-54.25%
7450	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期2箱变2号变	500	23.36%	0	0		是	2025年12月	-41.80%
7451	和平	太原变	太原变044南五乙线	美龙家园1#2#变压器	630	19.37%	445	445				-44.46%
7452	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都4变电站202	630	29.33%	382.20	382.20				-46.70%
7453	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城15号变电站2号变压器	500	34.40%	278.00	278.00				-38.21%
7454	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园2变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-43.94%
7455	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲10箱变2号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7456	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	汇景阁小区2变电站201柜	630	17.14%	459	459				-40.69%
7457	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	憩园箱变1变压器	630	30.98%	0	0				-42.37%
7458	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期2箱变2变压器	630	16.76%	461.40	461.40				-47.17%
7459	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期1箱变1变压器	500	20.80%	346.00	346.00				-41.52%
7460	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭8变电站201	500	22.08%	339.60	339.60				-44.40%
7461	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园小区箱变(单)	315	36.51%	168.50	168.50				-38.40%
7462	和平	方型变	方型变438方文乙线	1主变保安寺	630	26.67%	399.00	399.00				-43.42%
7463	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分南大片地2机井支6柱上变压器	100	3.60%	86.40	86.40				71.76%
7464	沈北	道义变	道义变15265御院线	瀚博皇家御院一期局维1箱201配电变压器	800	45.30%	357.60	357.60		是	2026年12月	-26.38%
7465	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸一期2箱式变电站配电变压器	400	33.75%	0	0		是	2025年12月	-23.99%
7466	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干16柱上变压器	315	81.14%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-40.90%
7467	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东分04	250	24.40%	0	0		是	2028年	-46.51%
7468	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅10变电站10变压器	400	41.25%	0	0				-43.73%
7469	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园小区1变电站2变压器	630	23.24%	421	421				10.17%
7470	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线乌牛分南灌支7变台	200	52.80%	0	0		是	2025年12月	-27.59%
7471	于洪	范屯变	范静线	小微静安北台	400	34.50%	0	0				-37.24%
7472	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子分刘三四支7左1	100	70.80%	19.20	19.20				-305.43%
7473	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里2号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	27.60%	249.60	249.60				-23.01%
7474	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里3箱变2变压器	500	10.80%	0	0		是	2026年12月	7.94%
7475	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园3号变电站202配电变压器	630	33.52%	0	0				-44.13%
7476	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分4右支0加1左分2台区	100	33.30%	57	57				-50.60%
7477	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十号变电站202间隔配电变压器	630	31.43%	0	0				-41.91%
7478	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期2变电站1变压器	630	69.21%	131	131				-41.24%
7479	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分3左1柱上变压器	100	17.70%	72.30	72.30				-57.22%
7480	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干33左8	80	23.63%	53.10	53.10				9.58%
7481	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次于分51变台	200	13.50%	0	0		是	2025年12月	-49.46%
7482	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京小区3变电站202变压器	630	0.00%	433	433				0.00%
7483	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区2站房1变压器	630	10.41%	501.40	501.40				-35.38%
7484	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分26左5右1	100	7.50%	0	0				3.89%
7485	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干96右2	100	38.40%	52	52				-174.44%
7486	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线花古西支07	400	45.60%	0	0				-30.89%
7487	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工屯支63	200	74.50%	31.00	31.00				-31.48%
7488	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前新支16	200	19.80%	0	0		是	2026年5月	-37.35%
7489	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊大棚支51	80	8.63%	0	0				-55.36%
7490	法库	新依变	依三线	10kV三面船村支12	200	25.20%	0	0		是	2025年12月	100.00%
7491	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园2号变电站1号变压器	400	26.25%	0	0		是		-46.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7492	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区9变电站1变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-39.80%
7493	东陵	农大变	农首线	双珑原著4箱变2变压器	630	15.24%	471	471				-5.26%
7494	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干191左5+1	315	12.95%	0	0		是	2027年	-37.56%
7495	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分44右3	200	11.40%	0	0		是	2027年	-28.53%
7496	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支23+1左14	400	67.35%	91	91				1.95%
7497	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支83	50	3.20%	0	0		是	2026年6月	-66.67%
7498	法库	包家屯	包家线	10kV包家线水浇地几11	200	20.10%	0	0		是	2027年	100.00%
7499	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山2箱变1变压器	630	25.40%	0	0				-45.94%
7500	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线西老边中台	200	94.80%	0	0	2024年12月	是	2025年8月	-42.20%
7501	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座5箱变1变压器	800	21.38%	549	549				-40.23%
7502	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观4号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	27.90%	0	0				-42.02%
7503	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分22+1柱上变压器	400	72.90%	0	0		是	2026年12月	-46.77%
7504	于洪	范屯变	范北线	小微永安村东一台	400	37.65%	209	209				16.07%
7505	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府4变电站1变压器	800	24.00%	528.00	528.00				-42.42%
7506	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）金盛苑1号箱202配电变压器	630	65.71%	0	0		是	2026年12月	-19.23%
7507	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城2变电站2变压器	630	30.10%	0	0		是	2025年12月	-32.93%
7508	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站3变压器	800	5.10%	679	679				-53.92%
7509	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干22右3加1	100	75.60%	14.40	14.40				-18.55%
7510	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期4箱式变电站1配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
7511	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府2局维变电站202间隔配电变压器	630	16.25%	0	0		是	2028年	100.00%
7512	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分24右15变台	200	30.60%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
7513	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分13右支04变压器	100	33.00%	57	57				-53.20%
7514	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城12变电站变压器	630	54.60%	0	0		是	2028年12月	-42.29%
7515	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线世高干荒地分41右支2柱上变压器	50	25.20%	0	0		是	2026年12月	-56.66%
7516	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支09	200	26.50%	0	0		是	2028年	-36.17%
7517	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线上沙金支12	100	93.30%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-32.49%
7518	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-2母线 配电变压器	630	15.75%	0	0		是	2026年12月	-39.41%
7519	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
7520	和平	广州变	广州变462广太甲线	沈铁家园2小区变电站201甲配电变压器	630	33.65%	355	355				-44.81%
7521	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	YHG 佳园新村变电站配电变压器	630	33.33%	357.00	357.00				-120.61%
7522	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥新城一期1号变电站201间隔配电变压器	630	62.38%	174.00	174.00				-33.72%
7523	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居2号变电站202间隔配电变压器	800	17.63%	0	0				-42.34%
7524	于洪	平罗变	平罗线	小微上蒲河村9台	400	49.80%	0	0				21.41%
7525	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂2箱式变电站2配电变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-34.37%
7526	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右7变台	100	4.40%	0	0		是	2025年12月	-53.36%
7527	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64右1+1右5	400	33.30%	227	227				0.47%
7528	东陵	水家变	水李线	水李线145右4柱上变压器	100	67.50%	10.00	10.00				-27.19%
7529	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	红星广场1号变电站201间隔配电变压器	800	19.50%	0	0				-19.53%
7530	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支养殖场几2	400	9.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
7531	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府6箱式变电站2配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2025年12月	18.20%
7532	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖一组照明	200	51.80%	0	0				-34.36%
7533	开发	张士变	张士变55878大明一线	二十四城四期小区1变电站1配电变压器	630	26.67%	399.00	399.00				-24.44%
7534	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香1箱式变电站2配电变压器	800	36.75%	0	0		是	2025年12月	-36.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7535	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分23左3变台	50	75.20%	0	0				-39.24%
7536	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块2号变电站1变压器	630	8.38%	514.20	514.20				22.96%
7537	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里5号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	24.76%	411.00	411.00				100.00%
7538	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-5变电站1柜配电变压器	500	14.00%	380.00	380.00				-41.92%
7539	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林西线文城分8+2右3	100	32.40%	57.60	57.60				-28.76%
7540	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区2变电站1变压器	630	14.48%	475.80	475.80				-41.19%
7541	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际2变电站2柜	630	25.71%	0	0				-45.17%
7542	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里3号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	800	20.40%	0	0				10.54%
7543	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	贵和四区变电站202	630	90.16%	0	0	2023年9月	是	2028年12月	-45.69%
7544	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线64右1右2	400	17.70%	36	36				0.00%
7545	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	南里小区4变电站1变压器	315	43.43%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
7546	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分20+1左4	200	33.30%	113	113				0.41%
7547	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设干66+1变压器	400	69.60%	81.60	81.60				-36.15%
7548	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分79	100	31.80%	0	0				-30.76%
7549	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊15号变电站1变压器	630	28.44%	0	0				-89.97%
7550	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分130变台	200	56.40%	0	0				-30.50%
7551	法库	马家变	马家变1126隆盛线	马家变126隆盛线西闫二组台	50	42.00%	0	0		是	2025年11月	-56.14%
7552	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分040	30	40.00%	15	15				-91.31%
7553	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期5箱式变电站1配电变压器	630	25.14%	0	0				-41.68%
7554	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区1变电站2变压器	800	11.75%	593.44	593.44				100.00%
7555	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心1号变电站2号变压器	800	37.13%	346.40	346.40				-39.45%
7556	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线唐房台	200	25.05%	0	0		是	2025年11月	-33.30%
7557	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京2小区变电站201配电变压器	800	14.70%	0	0				2.32%
7558	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线147+2	200	57.80%	0	0				-26.55%
7559	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	南区分4右4	400	12.75%	0	0		是		-12.17%
7560	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线12+1	400	50.70%	157	157				-40.92%
7561	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际2号变电站2变压器	800	35.25%	0	0				-18.76%
7562	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高北照明2号柱上变压器	400	24.00%	264	264		是	2025年	-29.68%
7563	于洪	得胜变	得胜变95444	荣盛锦绣天地5期1配电变压器	800	41.70%	0	0				-21.61%
7564	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区6变电站1变压器	630	25.14%	409	409				-43.95%
7565	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居5箱变201间隔配电变压器	630	19.05%	447.00	447.00				-43.84%
7566	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园4箱变2变压器	630	15.62%	0	0		是		-42.49%
7567	浑南	营盘	营盘变082营榆线	沿海国际综合商业B区13楼201间隔配电变压器	400	54.00%	0	0		是	2027年12月	-38.85%
7568	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分42右8左2	200	19.80%	140	140				2.27%
7569	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼1号箱式变电站1号配电变压器	630	16.51%	0	0				-34.54%
7570	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线西沟支养殖乙4	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
7571	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	金地名著小区箱式变电站2配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-48.89%
7572	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期2局维变电站201配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	85.78%
7573	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分12变台	400	25.80%	0	0				-40.96%
7574	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	49农行1变压器	630	67.56%	0	0		是	2026年12月	-38.72%
7575	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景6站房2变压器	630	29.21%	0	0				-38.86%
7576	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	YHG_大庄科1-1（王胜干46右11左8）	200	44.40%	0	0				-23.77%
7577	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村4变电站2变压器间隔配电变压器	630	23.62%	418	418				-37.59%
7578	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	万科如园局维变电站202配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-30.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7579	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区5站房2变压器	630	12.70%	487	487				-41.28%
7580	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区4变电站2变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-20.92%
7581	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园7箱变1变压器	630	16.00%	466	466				-33.03%
7582	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园13箱变2变压器	630	8.00%	516.60	516.60				-38.16%
7583	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分郑家支80变台	200	59.10%	61.80	61.80		是	2025年12月	9.93%
7584	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂4变电站2配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2025年12月	6.46%
7585	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院1箱变2变压器	500	11.60%	0	0		是	2025年12月	-47.30%
7586	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线20	200	22.80%	0	0				-51.90%
7587	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	亚明变166华山甲线华山干16右2柱上变压器	315	76.83%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
7588	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干38	315	104.44%	0	0	2024年12月	是	2026年4月	-31.92%
7589	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三乙线77右1	400	35.75%	217	217				-46.79%
7590	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍家变450鲍施线鲍施干营房分38	50	34.80%	0	0		是	2025年	-59.87%
7591	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	白塔变956长白线长白干王士分02	30	66.00%	0	0				-43.60%
7592	和平	青年变	青年变342青胜线	南四经分4右1	315	29.21%	0	0		是	2025年10月	-42.41%
7593	和平	青年变	青年变362青好线	青好线31左6	200	40.00%	0	0				-47.44%
7594	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右1变压器	315	6.98%	0	0		是	2025年12月	-15.11%
7595	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵甲线血站分7	200	30.00%	120	120				-28.18%
7596	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变364皇姑乙线乌市分6柱上变压器	400	60.00%	0	0		是	2025年12月	-48.43%
7597	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干23右5	200	66.00%	0	0				-39.59%
7598	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林乙线生产干87右2	500	70.56%	0	0				0.17%
7599	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分8右6变压器	315	8.57%	0	0				-48.13%
7600	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干37柱上变压器	315	20.32%	0	0		是	2025年12月	-30.67%
7601	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分23左28柱上变压器	200	55.20%	0	0		是	2025年12月	-40.03%
7602	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线61左4变台	315	55.24%	0	0		是	2025年12月	-42.18%
7603	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区1箱变1号变	630	23.33%	380	380		是	2025年12月	-41.00%
7604	和平	青年变	青年变368青二线	1主变军区政治部住宅	500	21.60%	0	0				-39.54%
7605	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	龙逸花园1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7606	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	通达新村2一次1主变	800	53.00%	296	296				-42.82%
7607	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	前塔2箱变	500	40.80%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
7608	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期2变电站1变压器	500	11.52%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
7609	和平	青年变	青年变368青二线	1主变电业新村22	1250	19.52%	0	0				-24.75%
7610	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	张士二小区变电站2变压器	400	14.00%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
7611	苏家屯	下深变	理想线	理想新城2号变电站1号变压器	630	47.30%	0	0				-39.67%
7612	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	文体中心箱变1	400	22.20%	0	0				-37.54%
7613	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光4变电站202	630	49.84%	253.00	253.00				-40.36%
7614	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	宜家居小区变电站201柜	315	22.54%	212.50	212.50				-45.90%
7615	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
7616	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	八苑东阁变电站201	630	18.41%	0	0		是	2028年12月	-41.30%
7617	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景4箱变2变压器	630	25.90%	404	404				-43.67%
7618	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工2箱变2配电变压器	500	89.20%	0	0	2022年12月			-40.59%
7619	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑3箱变2	630	16.51%	0	0				-42.81%
7620	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城5箱变电站2变压器	630	20.63%	0	0		是		-66.61%
7621	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	人和馨园2变电站201变压器	630	26.35%	401	401				-42.71%
7622	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	e佰家园小区1变电站201	630	17.90%	454.20	454.20				-40.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7623	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	嘉富学生公寓1变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
7624	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区22号箱变2号变	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-39.31%
7625	东陵	水家变	水李线	水李线69右9柱上变压器	630	73.02%	10	10				6.54%
7626	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰三期箱式变电站1配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	7.43%
7627	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	阳光100三期小区3变电站1变压器	800	17.63%	0	0		是	2025年12月	-34.30%
7628	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线历家小苇沟台分支07	100	84.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-23.49%
7629	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分富拉堡支福源几5	200	9.60%	161	161				100.00%
7630	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线长岗村六组	200	17.90%	0	0		是	2026年6月	-35.86%
7631	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居6号变电站202间隔配电变压器	630	18.73%	0	0				-39.91%
7632	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居7号变电站202间隔配电变压器	630	33.33%	0	0				-34.38%
7633	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干113右5变台	400	85.80%	17	17	2025年6月			-30.24%
7634	和平	花园变	花园变764花新甲线	房地产物业管理有限公司201间隔配电变压器	100	42.00%	48.00	48.00				-91.10%
7635	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区2箱变201间隔配电变压器	500	25.92%	0	0		是	2026年12月	-40.16%
7636	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际3变电站201变压器	630	45.40%	281	281				-45.60%
7637	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭2箱变201	400	42.00%	0	0		是	2028年12月	-41.39%
7638	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	香峪兰溪二期4箱变201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
7639	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线65左3	200	24.00%	0	0				-39.80%
7640	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万村台	30	73.35%	0	0				-43.42%
7641	于洪	平罗变	平辛线	后辛台村1台	200	75.60%	0	0				-24.97%
7642	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线14	315	82.86%	0	0	2022年12月			-41.35%
7643	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线上炭窑台	200	30.05%	0	0		是	2025年11月	-28.04%
7644	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分7左2右2	400	50.70%	36	36				5.26%
7645	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾3号变电站201配电变压器	800	65.63%	0	0				-42.75%
7646	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府5变电站2变压器	630	8.57%	513	513				-42.18%
7647	大东	望花变	望花变70258望北甲线	祥云居箱变1站内变压器	400	37.80%	208.80	208.80				-47.49%
7648	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区1站房1变压器	630	21.08%	434.20	434.20				-40.43%
7649	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区2站房2变压器	630	11.68%	493.40	493.40				-37.22%
7650	沈北	道义变	道义变15257道商线	太湖明珠花园1期2变电站202配电变压器	630	16.83%	461.00	461.00		是	2026年12月	-210.17%
7651	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左17+1右2	400	11.70%	0	0				0.01%
7652	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	YHG 怒信2之1柱上变压器	315	31.43%	0	0		是	2025年12月	-43.62%
7653	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	油福家苑住宅小区箱式变电站1号配电变压器	630	6.35%	527	527				100.00%
7654	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语2箱变201	630	19.81%	442.20	442.20				-41.11%
7655	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干4左1	80	35.25%	43.80	43.80				-88.37%
7656	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线孙家堡几09	200	39.00%	102.00	102.00				-33.16%
7657	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	兴隆华府2箱变出线间隔配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年9月	-34.33%
7658	法库	宝山变	法镇二线	计委1箱变变压器	1000	42.00%	480	480				-35.33%
7659	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干10+1左6	100	23.10%	66.90	66.90				-3005.40%
7660	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分前进东支01	200	25.20%	0	0		是	2026年12月	-41.51%
7661	沈北	孝信变	孝场乙线	徽商大厦小区1局维变电站202配电变压器	800	6.90%	0	0		是	2026年12月	45.98%
7662	大东	如意变	如意变80846如望甲线	卫士1箱变1变压器	630	20.95%	435	435				-38.37%
7663	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	长胜建材公变台	200	67.20%	0	0		是	2025年9月	100.00%
7664	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团5变电站1变压器	400	38.00%	208	208				-51.92%
7665	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园9箱变2变压器	800	43.80%	0	0		是		-10.67%
7666	开发	工农变	工农变55580工岛线	工岛小区1变电站1变压器	500	40.32%	248	248				-42.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7667	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗佑户坨刘洋农副产品加工公变台区	400	47.40%	170.40	170.40				100.00%
7668	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里2号变电站2变压器	315	23.24%	210.30	210.30				-41.11%
7669	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一中教师楼	250	37.76%	130.60	130.60				-34.37%
7670	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线营盘分13	100	45.60%	0	0				-9.21%
7671	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十一号（微）	400	21.00%	234	234				14.74%
7672	东陵	水家变	水李线	水李干收兵台支42右10柱上变压器	200	41.40%	10.00	10.00				-26.59%
7673	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城1号变电站1变压器	630	27.62%	0	0				-41.50%
7674	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区2变电站1变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-43.82%
7675	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑3箱变202间隔配电变压器	800	11.40%	0	0		是	2026年12月	-39.47%
7676	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树线62右41左5	100	64.80%	0	0				-23.95%
7677	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联2变电站201变压器	315	24.76%	206	206				-47.27%
7678	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际13号变电站202配电变压器	630	62.86%	0	0				-40.38%
7679	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马三队支冷库几6	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7680	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城小区二期2箱式变电站1配电变压器	800	100.75%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-35.85%
7681	东陵	杨官变	杨孤甲线	和光尘越杨孤线1变电站2变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年12月	0.95%
7682	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期1变电站201变压器	800	52.50%	300	300				-45.01%
7683	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙10箱变2变压器	630	17.14%	459.00	459.00				-41.91%
7684	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	高电台	315	25.71%	202.50	202.50				-45.14%
7685	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区5变电站1变压器	630	23.37%	419.80	419.80				-42.67%
7686	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区9变电站2变压器	200	34.00%	0	0		是	2025年12月	-32.37%
7687	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和干新阳分7右8左5新	400	67.80%	0	0		是		4.25%
7688	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园3变电站1变压器	400	39.20%	0	0				-29.64%
7689	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线76左1	200	14.10%	0	0		是	2027年	0.24%
7690	法库	新依变	依三线	10KV依三线依村机井分1	100	0.90%	0	0		是	2025年12月	-15.59%
7691	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库1箱变2变压器	500	82.88%	36	36	2025年6月			-42.31%
7692	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	郑家屯照明	400	23.70%	265.20	265.20				-23.40%
7693	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	三王堡西台	400	31.55%	48.36	48.36				-35.52%
7694	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城4变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
7695	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期2变电站1变压器	630	34.76%	0	0		是	2027年12月	-42.06%
7696	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	庐山苑小区箱式变电站2配电变压器	800	23.10%	0	0			2025年12月	0.29%
7697	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分53右7变台	50	97.80%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	4.93%
7698	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫1变电站2变压器	500	47.04%	0	0		是	2025年12月	-38.33%
7699	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线大尚义村南台	200	64.95%	0	0		是	2025年8月	-28.12%
7700	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊金世达通信公变台区	200	8.40%	163	163				100.00%
7701	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井1台	200	42.60%	0	0				-73.71%
7702	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期1变电站201间隔配电变压器	630	54.76%	222.00	222.00				-41.72%
7703	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区4号变电站201配电变压器	800	59.25%	0	0				-40.98%
7704	于洪	大兴变	兴红线	小微石材城1台区	400	31.80%	0	0		是	2025年9月	-20.91%
7705	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分43变台	315	85.08%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-28.85%
7706	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干兰家分柴窝支陈家支24变台	50	78.40%	0	0		是	2025年12月	-35.02%
7707	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期1变电站2变压器	500	30.80%	0	0		是	2025年12月	-36.51%
7708	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分83左3	200	24.90%	0	0				-25.50%
7709	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜1号箱式变电站1号配电变压器	630	30.16%	377	377				-41.47%
7710	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜1号箱式变电站2号配电变压器	630	17.46%	457.00	457.00				-44.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7711	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团2变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
7712	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期2201配电变压器	630	15.75%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
7713	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期1201配电变压器	630	30.95%	0	0		是	2026年12月	-41.39%
7714	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	林化分9右4	200	42.00%	0	0		是		100.00%
7715	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分14右2柱上变压器	200	21.20%	0	0		是	2025年12月	-59.47%
7716	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区13变电站2变压器	800	49.88%	321	321				-41.24%
7717	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分16左18右6柱上变压器	100	8.80%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
7718	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	和景嘉园1变电站201配电变压器	630	35.24%	0	0				-43.57%
7719	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干136	200	21.30%	0	0				-28.58%
7720	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线14右1变台	400	37.50%	0	0				100.00%
7721	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑2变电站2变压器	800	21.00%	10.00	10.00				-38.78%
7722	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东天支04	200	36.40%	107.20	107.20				-25.43%
7723	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园6箱变1变压器	630	120.00%	0	0	2024年9月	是	2026年5月	-46.11%
7724	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合7变电站2变压器	630	24.00%	0	0				-44.86%
7725	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵二组台分支01	200	41.00%	0	0		是	2026年12月	-30.47%
7726	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线腰沟分012	100	100.50%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-28.83%
7727	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利医院支03	50	111.60%	0	0	2024年12月	是	2026年6月	-36.60%
7728	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线文城分达连支46	200	40.10%	100	100				-28.39%
7729	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干55+1右1	400	24.60%	261.60	261.60				2.02%
7730	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线王家分016	100	119.70%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-269.58%
7731	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右1右3柱上变压器	400	62.25%	0	0		是	2025年12月	-83.59%
7732	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	YHG和平新居配电变压器	315	54.29%	0	0		是	2026年12月	-17.55%
7733	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期1变电站2配电变压器	800	1.50%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7734	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾4号变电站1变压器	315	51.81%	10	10				-29.67%
7735	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	方林龙湖学樾府1小区变电站1配电变压器	630	8.25%	0	0				100.00%
7736	苏家屯	前显变	前显变51268前润乙线	华润润府1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	28.80%	0	0				-22.96%
7737	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾3变电站2号变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-36.68%
7738	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾5变电站1号变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-40.85%
7739	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线新立屯村1组新	200	65.40%	0	0				0.00%
7740	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干198左分10柱上断路器---站式	200	22.20%	0	0		是	2026年12月	0.00%
7741	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	大祝村西南台	100	9.20%	0	0				-58.59%
7742	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦2小区变电站201	630	10.48%	501	501				17.18%
7743	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	昆农乙线张工干60加1变压器	400	62.20%	111.20	111.20				-55.94%
7744	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛花园2号变电站1变压器	630	28.95%	0	0				-41.16%
7745	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干4+2右1	200	0.00%	180	180				0.00%
7746	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期1箱式变电站2配电变压器	800	23.70%	0	0		是	2025年12月	10.17%
7747	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园1箱变2变压器	630	53.02%	0	0				-44.23%
7748	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北干96号变压器	400	18.00%	0	0		是	2026年12月	-34.45%
7749	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城4变电站1配电变压器	630	19.56%	0	0		是	2025年12月	-45.02%
7750	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑6变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	-44.48%
7751	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干51+3公变	200	30.50%	0	0		是	2026年6月	-36.68%
7752	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村12号变电站2号配电变压器	630	19.81%	0	0		是	2027年12月	-41.75%
7753	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线老村南台	100	63.60%	0	0		是	2025年8月	-45.64%
7754	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克5号变电站202配电变压器	500	17.60%	0	0				-38.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7755	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线代家分13左2柱上变压器	100	44.70%	0	0		是	2026年12月	-40.85%
7756	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分40左8右4变台	200	4.80%	0	0				-132.20%
7757	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期4箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-107.10%
7758	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期4变电站2号配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2027年12月	-39.62%
7759	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	森林里四期5变	400	27.00%	0	0		是	2026年12月	-39.06%
7760	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线37	200	9.90%	0	0				-24.98%
7761	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干43	250	52.48%	94	94				-42.74%
7762	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分8变压器	250	5.12%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
7763	苏家屯	桃仙变	桃仙变6276桃苏线	桃仙变254桃苏线桃苏线045	100	3.60%	0	0				-23.86%
7764	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支4柱上变压器	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
7765	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干方家变分2公变	400	72.60%	70	70				-37.49%
7766	和平	花园变	花园变752花南甲线	沈水湾变台	250	41.20%	122.00	122.00				-44.81%
7767	沈河	青年变	青年变352青东线	青东线南乐郊分7+1公变	315	52.38%	0	0		是	2026年6月	-40.76%
7768	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干93	315	20.32%	0	0				-53.61%
7769	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南乙线长南干16公变	315	68.19%	0	0		是	2026年12月	-43.01%
7770	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干70左2	200	22.50%	0	0				-36.38%
7771	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干28柱上变压器	315	37.46%	0	0		是	2025年12月	-56.45%
7772	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干36	315	68.89%	0	0				-40.77%
7773	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑应乙线建设干106右3变压器	315	14.86%	237	237				-37.37%
7774	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线45	400	69.00%	0	0				-39.30%
7775	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干污水分52变压器	315	0.32%	0	0				0.00%
7776	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右2左1	315	58.41%	0	0		是	2027年12月	-39.47%
7777	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线43变台	315	41.59%	0	0		是	2025年12月	-95.36%
7778	和平	方型变	方型变438方文乙线	中润科技城3主变	800	15.38%	597	597				-34.61%
7779	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期5箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-40.04%
7780	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园4箱变1变压器	630	9.90%	0	0		是	2025年12月	-37.90%
7781	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区3箱变2号变	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-46.32%
7782	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	公职人员小区2变电站202	315	25.40%	204	204				-40.46%
7783	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-2箱变2变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-44.45%
7784	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园1变电站2号高压柜1主变	630	20.32%	439	439				-39.98%
7785	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居1变电站202	630	21.27%	433.00	433.00				-37.87%
7786	铁西	历工变	历工变10482历达线	天时嘉园2变电站201柜	630	26.98%	0	0		是	2028年12月	-39.67%
7787	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期4变电站201变压器	500	53.12%	184	184				-21.77%
7788	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲1箱变2号变	400	40.00%	0	0		是	2025年12月	-17.94%
7789	和平	和平变	和平变148和铁甲线	豪隆世家变电站202间隔变压器	630	20.19%	440	440				-50.16%
7790	大东	望花变	望花变70244上园甲线	凤凰园箱式变电站1站内变压器	500	14.72%	376.40	376.40				-37.78%
7791	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝国际公寓2配变站2变压器	800	9.00%	648.00	648.00				-43.73%
7792	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期5变电站202变压器	630	0.00%	519.60	519.60				0.00%
7793	大东	望花变	望花变70242上园乙线	北大营1小区1站内变压器	400	35.00%	0	0				-44.21%
7794	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊2变电站201柜	630	25.71%	0	0		是	2028年12月	-37.55%
7795	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义2箱变2变	630	15.56%	469	469				-42.54%
7796	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	经贸变电站箱变1	400	47.70%	0	0		是	2025年12月	-47.06%
7797	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区19箱变1号变	630	42.22%	0	0		是	2025年12月	-12.88%
7798	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区27箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7799	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线供销社住宅楼	100	56.70%	33	33				-34.68%
7800	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十二号变电站202间隔配电变压器	630	21.59%	0	0				-30.59%
7801	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达7变电站1号配电变压器	500	29.12%	0	0		是	2027年12月	-40.95%
7802	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲4变电站1变压器	500	56.32%	0	0		是	2025年12月	-38.92%
7803	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾5号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	630	30.16%	0	0				-27.92%
7804	于洪	化学变	化西甲线	沙岭村8台区	200	72.40%	0	0		是	2025年8月	-46.10%
7805	开发	化学变	化学变95364化发甲线	澳海7号公馆一期小区2变电站1变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
7806	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线金海卜西台	400	29.10%	244	244				-19.28%
7807	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支043	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	0.00%
7808	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园小区2变电站2变压器	800	48.38%	333	333				-42.78%
7809	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡1配电室201柜1变压器	630	35.05%	0	0		是	2026年12月	-43.82%
7810	于洪	东民变	东李线	和泰4小区5站房1变压器	630	21.52%	0	0				-36.12%
7811	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	金源佳苑201配电变压器	630	34.67%	0	0		是	2026年12月	-41.02%
7812	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子南台	400	126.90%	0	0	2023年2月	是	2025年	-30.01%
7813	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线前板分44右8变台	200	91.80%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-45.10%
7814	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林.康泉府2变电站2变压器	630	35.24%	345	345				-39.31%
7815	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府6变电站2变压器	630	17.46%	457.00	457.00				-35.91%
7816	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡七组台	200	43.20%	0	0		是	2025年11月	-27.46%
7817	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区1号箱1号变压器	630	32.38%	363	363				-41.17%
7818	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干雅贺园分01柱上变压器	315	43.49%	0	0		是	2026年12月	-41.08%
7819	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西冷支10	100	82.10%	0	0	2025年4月			-40.89%
7820	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居12变压器	400	54.50%	0	0		是	2026年12月	-41.83%
7821	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分59左7左14左2变台	400	77.70%	0	0				-34.82%
7822	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田5支005	100	51.90%	0	0				-49.60%
7823	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线民政居民小区分支004	200	8.10%	59.50	59.50				-8.46%
7824	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干52+1右4变压器	200	43.00%	94.00	94.00		是	2025年12月	-54.13%
7825	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城3变电站1配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-41.87%
7826	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期1变电站1号配电变压器	800	21.75%	0	0		是	2027年12月	-39.57%
7827	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分21左13变台	400	4.00%	344	344				-47.13%
7828	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西洼地东支1	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
7829	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微于金2号台区	200	21.00%	138.00	138.00				-18.40%
7830	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平北一台小微分台	200	68.70%	0	0				-30.93%
7831	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线83左16	400	18.15%	0	0		是	2027年	-27.39%
7832	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线凤浩谷物种植家庭农场分1	200	7.20%	166	166				-15.03%
7833	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干7左4右1加1柱上变压器	200	20.10%	0	0				1.02%
7834	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干149加1右4	200	75.00%	0	0				0.00%
7835	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑2变电站1变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7836	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干桃园分4公变	400	14.80%	0	0		是	2026年12月	-39.88%
7837	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	剑桥郡3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	28.80%	245	245				-34.27%
7838	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城8变电站-2	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
7839	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦鑫园2箱变2变压器	400	26.40%	254	254				-41.00%
7840	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山分支16	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-31.68%
7841	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家清洁能源公变台区	200	26.40%	0	0				100.00%
7842	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线薄荷村3台	400	86.10%	15.60	15.60	2022年12月			-36.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7843	于洪	得胜变	得化线95476	小微一装修大院	200	31.20%	117.60	117.60				6.41%
7844	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	LS 沈阳地华房地产开发有限公司雨润中央宫园 1变1	630	36.51%	0	0		是	2026年12月	-20.79%
7845	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-花开财落传媒有限公司-财落二C台1	200	17.25%	0	0		是	2026年12月	100.00%
7846	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分18右1变台	200	22.20%	0	0		是	2025年12月	-38.67%
7847	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊1号变电站2变压器	500	16.64%	0	0				-44.25%
7848	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分17加1变压器	400	37.95%	0	0		是	2025年12月	-36.50%
7849	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区二期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7850	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区二期3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7851	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭4变电站202变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
7852	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际4变电站1变压器	400	40.80%	196.80	196.80				-38.94%
7853	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区2变电站1变压器	630	29.97%	0	0		是	2025年12月	-42.44%
7854	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	瑞士家园2箱变1变压器新	630	46.86%	272	272				-42.64%
7855	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干周家分双程支 63右1变台	100	93.60%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-45.09%
7856	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西章分线05	315	8.25%	0	0		是	2025年12月	-32.41%
7857	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩变244东余线东余村南台照明	100	69.46%	0	0				-41.51%
7858	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期4变电站1变压器	630	34.29%	0	0		是	2027年12月	-41.05%
7859	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北西2支01	200	53.10%	0	0				14.69%
7860	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期2箱变202间隔配电变压器	315	23.24%	0	0		是	2026年12月	-36.70%
7861	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库2箱变1变压器	630	40.89%	204	204				-33.31%
7862	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南甲线长南干黄金分3公变	400	43.80%	0	0		是	2026年12月	-37.92%
7863	辽中	新民屯	新民屯变1141东方线	北三台子北台综合(2022微)	200	48.00%	84	84				62.24%
7864	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分盛京酒楼支1+2	200	0.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
7865	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线四家子敬老院家属支02	100	20.00%	70	70				-29.35%
7866	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期2变电站2变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-13.67%
7867	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期2变电站1变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-18.21%
7868	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期5变电站1变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	-34.47%
7869	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干55右6左1之1柱上变压器	400	58.80%	0	0		是	2025年12月	17.92%
7870	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	台区名:佑户坨社区2机井	100	84.00%	6	6	2021年9月			-48.59%
7871	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯干17左3变台	200	63.90%	52.20	52.20				-41.10%
7872	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线高大支06	100	78.40%	0	0				-48.63%
7873	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分42右4	200	15.60%	148.80	148.80				-17.03%
7874	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	融创沈阳府小区3变电站2变压器	400	29.70%	241.20	241.20				5.57%
7875	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业线10变台	200	73.75%	0	0				-32.21%
7876	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线温屯分18变台	100	72.00%	0	0				-50.39%
7877	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干王庄分33变台	200	51.60%	0	0		是	2025年12月	-44.43%
7878	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子东台	200	17.80%	97	97				-29.85%
7879	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	海轮豪森2201配电变压器	630	60.00%	0	0		是	2026年12月	-39.76%
7880	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分60左18	80	24.00%	0	0		是	2027年	-42.43%
7881	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城8变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	-37.44%
7882	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城19变电站1变压器	630	22.29%	427	427				-39.06%
7883	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线齐驼子分后高支065	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
7884	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区12变电站1变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
7885	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	苓湖经典小区2变电站1变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
7886	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分任家支西支004	100	66.00%	0	0		是	2026年6月	-36.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7887	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10KV中学干东拉拉分世家沈北新城小区1局维箱变201配电变压器	630	12.06%	204.38	204.38				100.00%
7888	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	鑫丰又一城1箱变202变压器	630	33.33%	173.20	173.20				-46.61%
7889	于洪	家俱变	俪锦线	水木年华1变电站1变压器	630	44.70%	0	0				-41.53%
7890	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府3变电站202配电变压器	800	27.30%	0	0				98.77%
7891	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台村内台	400	51.90%	0	0				-25.95%
7892	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园1箱变2配电变压器	630	19.43%	325.62	325.62				-44.36%
7893	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡6号变电站1变压器	630	35.24%	0	0				-40.95%
7894	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友村台分支02	160	53.13%	0	0		是	2026年12月	-37.85%
7895	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区4变电站1变压器	500	28.00%	310	310				-35.71%
7896	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡5箱变1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-41.27%
7897	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥7变电站201间隔配电变压器	630	35.05%	0	0		是	2026年12月	-40.17%
7898	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	桃水分28左2+1左11	200	2.10%	176	176				0.19%
7899	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园15变电站变压器	630	24.00%	0	0				-31.77%
7900	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠熙府2箱式变电站1配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	1.04%
7901	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	业兴中台（微）	200	84.80%	0	0	2024年6月			-39.59%
7902	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	太平庄北台	200	38.50%	103.00	103.00				-35.99%
7903	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿6号变电站202间隔配电变压器	630	30.48%	0	0				-39.26%
7904	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	春晖园1变电站2变压器	630	52.06%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
7905	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际3号变电站1变压器	500	34.08%	0	0				-41.88%
7906	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村3变电站1变压器间隔配电变压器	630	24.00%	416	416				-28.92%
7907	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期4站房1配电变压器	630	39.68%	0	0				-36.11%
7908	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区1变电站2主变	630	27.43%	394.20	394.20				-28.14%
7909	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城1变电站2变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-41.30%
7910	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区2变电站1变压器	800	35.63%	435	435				-42.60%
7911	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期7箱式变电站2配电变压器	500	32.00%	0	0		是	2025年12月	-36.82%
7912	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线83左3变台	400	29.40%	0	0				-44.08%
7913	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村5号变电站1号配电变压器	800	18.60%	0	0		是	2027年12月	-46.56%
7914	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑4号变电站1变压器	630	39.62%	0	0				-35.99%
7915	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线八音台东台照明	200	93.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-33.59%
7916	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线黄堡村几06	315	21.59%	216	216				-31.12%
7917	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	丽景名居1变电站1配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	100.00%
7918	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线93左2变台	200	97.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-33.44%
7919	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居1变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-41.56%
7920	于洪	光辉变	光辉变	小微光辉陆家1	200	22.80%	134.40	134.40				100.00%
7921	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分68左5右4	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
7922	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干38公变	315	71.11%	0	0		是	2026年12月	-44.12%
7923	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分22右2	400	25.20%	0	0		是	2026年12月	-35.85%
7924	沈河	粮仓变	粮仓变574粮木乙线	粮仓变574粮木乙线方北干50公变	315	44.95%	142	142				-42.14%
7925	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分14柱上变压器	315	10.79%	0	0		是	2025年12月	-23.48%
7926	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙线三院分26	400	26.10%	256	256				-45.66%
7927	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干189变台	100	33.30%	56.70	56.70				-44.28%
7928	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25右3	315	39.37%	0	0		是	2025年12月	-40.70%
7929	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干71左5	250	32.64%	0	0		是		-46.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7930	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线15	160	29.25%	0	0				-48.87%
7931	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左7+1左1之1柱上变压器	315	125.08%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-8.82%
7932	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立于水厂分7之2	250	18.80%	0	0				-42.74%
7933	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	三洞桥3箱变2	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-43.83%
7934	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光4变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
7935	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村四期小区变电站201配电变压器	630	10.79%	318.69	318.69				-42.36%
7936	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大家园二期变电站201变压器	630	38.41%	0	0		是	2028年12月	-44.11%
7937	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	区委箱变1变压器	400	45.00%	7	7				-40.00%
7938	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	大含3箱变1	630	50.16%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
7939	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区13变电站201柜	630	18.10%	0	0		是	2028年12月	-41.93%
7940	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	南九路小区变电站201	315	26.67%	200	200				-37.24%
7941	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区20箱变2号变	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-43.71%
7942	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	旺方乙线旺方于2+0左1柱上变压器	50	11.60%	0	0		是	2025年12月	-8.89%
7943	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑3变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-35.03%
7944	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	翔云佳苑1箱式变电站配电变压器	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
7945	于洪	大兴变	大兴变	大兴变515兴古线北辰村	400	17.70%	0	0				-86.88%
7946	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品2变电站1变压器	630	6.67%	525.00	525.00				100.00%
7947	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润中央宫园一期（二）1配电变压器	800	53.63%	0	0		是	2026年12月	-39.11%
7948	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦1202间隔配电变压器	630	20.95%	435	435				-45.47%
7949	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分9变台	200	34.75%	0	0				-29.34%
7950	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城3变电站201间隔变压器	630	22.48%	0	0				100.00%
7951	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子1灯	100	42.15%	48	48				-42.60%
7952	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期2箱式变电站2配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-34.68%
7953	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树于158+1左2	200	30.00%	0	0		是	2027年	7.48%
7954	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线东沟分20（东沟台）	100	83.60%	6	6	2025年4月			-25.76%
7955	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾一期3箱式变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7956	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	香峪兰溪二期1箱变202配电变压器	630	28.95%	0	0		是	2026年12月	-38.57%
7957	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分11左10	100	54.60%	35	35				-5.78%
7958	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑4箱式变电站1配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	-33.89%
7959	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	塔南分24左3	200	12.90%	0	0				17.45%
7960	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	前塔甲线前塔干朝中分44柱上变压器	100	3.60%	0	0		是	2025年12月	-22.34%
7961	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房干闵家分30变台	200	31.20%	118	118				-38.88%
7962	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地2号变电站2号配电变压器	400	39.00%	204.00	204.00				-32.89%
7963	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区3变电站2变压器	630	19.56%	0	0		是	2025年12月	-44.85%
7964	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾2号变电站2变压器	400	22.00%	10.00	10.00				-40.55%
7965	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居2变电站2变压器	315	27.94%	0	0		是	2026年12月	-43.98%
7966	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	沈阳奥园广场二期C区及二期D区工程2变电站1变压器	630	32.76%	0	0				-28.90%
7967	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分39变台	400	48.30%	167	167		是	2025年12月	-46.39%
7968	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白于34左4	200	77.40%	0	0		是	2025年	-52.34%
7969	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城2变电站1变压器	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	33.15%
7970	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线东三间支021	50	73.20%	0	0		是	2026年5月	-61.73%
7971	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线葡萄园照明台	200	41.40%	0	0				-92.36%
7972	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支03左02	250	34.32%	0	0		是	2025年	-35.90%
7973	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线东高南台照明	400	34.20%	223	223		是	2025年	-26.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7974	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左14左1	400	66.00%	0	0				0.00%
7975	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线黄土坎照明	200	38.40%	0	0				-40.19%
7976	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分7右1左1变台	200	36.30%	0	0		是	2025年12月	18.03%
7977	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期7变电站1变压器	500	87.04%	15	15	2022年12月			-40.22%
7978	铁西	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区1箱式变电站2配电变压器	800	32.63%	0	0		是	2025年12月	-34.84%
7979	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支四道号机井8	50	28.20%	0	0		是	2026年6月	-33.08%
7980	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润二期三1小区变电站201配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	18.80%
7981	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线菜屯分35	315	19.05%	0	0				-8.63%
7982	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区2号变电站1号变压器	400	29.50%	0	0		是	2027年	-41.35%
7983	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭1箱变202	315	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
7984	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	北欧云著小区2变电站1变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-11.18%
7985	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城5号变电站1变压器	200	73.20%	0	0				-41.75%
7986	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期3变电站201开关柜	630	20.32%	439	439				-41.84%
7987	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支05	30	25.67%	0	0		是	2026年5月	-21.11%
7988	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城5变电站-2	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
7989	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭2变电站2变压器	315	29.52%	0	0				-41.65%
7990	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线镇北线主干150	80	25.88%	0	0				-62.13%
7991	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区3变电站1变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
7992	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑2箱变202间隔配电变压器	400	24.38%	0	0		是	2026年12月	-43.88%
7993	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑3箱变201间隔配电变压器	800	10.80%	0	0		是	2026年12月	-45.37%
7994	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	中置学府翠园小区变电站202变压器	400	2.80%	0	0		是	2028年12月	100.00%
7995	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干于桥分38左8柱上变压器	400	19.75%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
7996	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区1变电站2变压器	800	28.13%	495	495				-41.75%
7997	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土北中台	100	72.41%	0	0				-43.11%
7998	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜增水田支12	50	16.50%	0	0		是	2026年5月	-46.27%
7999	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象6变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-40.98%
8000	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区12主变	630	14.86%	0	0		是	2026年12月	-43.12%
8001	大东	如意变	如意变80898如望乙线	水润观园2箱变1变压器	800	51.90%	0	0		是		7.86%
8002	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居1站房1变压器	315	19.68%	0	0				13.71%
8003	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛干金牛分2左28变台	200	76.35%	27	27				-37.39%
8004	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线供电分21	200	21.50%	137.00	137.00				-40.05%
8005	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城5变电站1变压器	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-35.75%
8006	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园1变电站1变压器	800	25.88%	204	204				-42.87%
8007	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分7右2	315	19.37%	0	0				-31.02%
8008	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线135左1	200	55.80%	36	36				-20.22%
8009	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都1变电站1变压器	400	23.10%	0	0		是	2025年12月	-42.00%
8010	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线51右7左2	400	61.80%	0	0				100.00%
8011	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城5箱变202间隔配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-41.41%
8012	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干40左4-	400	58.75%	0	0				-54.76%
8013	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线51右1	400	7.50%	330	330				100.00%
8014	大东	农高变	农高变70364裕农甲线	裕农甲线裕农干乳品分13	100	9.90%	0	0		是		-36.55%
8015	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利家园22主变	800	0.00%	0	0				0.00%
8016	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期3变电站2变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-43.99%
8017	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代1变电站1配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2025年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8018	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期2变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8019	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分42右6变台	200	35.60%	109	109		是	2025年12月	-36.58%
8020	于洪	范屯变	范古线	小微全胜新增2号台	200	83.10%	0	0	2024年9月	是	2025年9月	4.41%
8021	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分14左16+1右7左1变台	100	70.00%	20	20				-38.60%
8022	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园5变电站变压器	630	14.10%	0	0				-43.40%
8023	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和于新阳分7右5	200	79.20%	0	0		是		-17.39%
8024	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都3号变电站201间隔配电变压器	315	53.33%	0	0				-44.39%
8025	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡2号变电站1变压器	500	31.20%	0	0				-38.60%
8026	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村16机井	100	37.20%	53	53				-42.44%
8027	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区3箱式变电站1配电变压器	800	29.63%	0	0		是	2025年12月	-31.82%
8028	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分47变台	200	29.40%	0	0				-22.88%
8029	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	文竹家园3号变电站201配电变压器	400	20.80%	0	0				-40.64%
8030	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	丽欣园箱式变电站配电变压器	630	11.94%	0	0				-41.60%
8031	沈河	展览变	展览变874展文乙线	嘉里中心3配电室2变压器	630	3.49%	545.00	545.00				100.00%
8032	东陵	中马变	疗养线	世贸二期3箱变2变压器	630	19.56%	228.80	228.80				-35.28%
8033	于洪	平罗变	平罗变15366平水线	小微平水1号	200	11.40%	0	0				38.62%
8034	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右29右9	400	34.75%	0	0				-32.10%
8035	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分41左3	400	32.50%	36.37	36.37				-24.66%
8036	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干69右7	200	31.50%	0	0				-23.70%
8037	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线夏家老村	100	58.80%	31.20	31.20				-38.95%
8038	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分53右32	315	68.00%	0	0		是	2027年	-41.32%
8039	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	二百楼1变压器	400	73.25%	0	0		是	2026年12月	-31.99%
8040	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期1变电站202配电变压器	800	39.38%	0	0		是	2026年12月	-22.26%
8041	于洪	大兴变	兴富线	三供一业大兴工程大片老格国3号台	200	11.00%	0	0				-25.44%
8042	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	闸南分4柱上变压器	400	19.75%	0	0		是	2025年12月	-38.93%
8043	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分51	200	56.10%	0	0		是	2026年5月	-14.07%
8044	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾6号变电站202配电变压器	800	11.10%	0	0				-42.34%
8045	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅10变电站1变压器	500	24.32%	0	0				-43.56%
8046	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支27右3变台	200	33.20%	0	0				-37.03%
8047	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分21右7柱上变压器	400	3.60%	0	0		是	2025年12月	-30.63%
8048	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田前家2支02	200	3.75%	0	0		是	2026年5月	0.59%
8049	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分5	315	71.75%	0	0				-65.79%
8050	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微青堆子5队	400	12.60%	310	310				7.28%
8051	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	黎明房屋箱变(单)	630	32.76%	0	0		是		-54.92%
8052	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤5变电站2变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-41.36%
8053	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线乡直支04	315	59.24%	0	0		是	2026年12月	-54.26%
8054	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区3箱式变电站2配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2025年12月	-29.57%
8055	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园1箱变201配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-24.58%
8056	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期1变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-40.27%
8057	苏家屯	下深变	理想线	理想新城12号变电站201间隔配电变压器	630	45.08%	0	0				-35.07%
8058	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城2箱变2变压器	630	15.56%	0	0				-37.62%
8059	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区2变电站2变压器	630	26.35%	401	401				-40.63%
8060	康平	四家子	四家子变1207四长线	后张(2)台	100	39.60%	50.40	50.40				-35.16%
8061	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	天墅二期小区变电站1变压器	400	27.20%	251.20	251.20				-38.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8062	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线19左1变台	200	87.90%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	100.00%
8063	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干48左5公变	315	33.65%	0	0				-39.94%
8064	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥3变电站201间隔配电变压器	630	27.14%	0	0		是	2026年12月	-38.70%
8065	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村成刚养殖公变台区	400	12.60%	0	0				100.00%
8066	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾1箱式变电站1号变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-40.72%
8067	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区4变电站201配电变压器	800	6.60%	0	0		是	2026年12月	50.46%
8068	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼1号箱式变电站2号配电变压器	630	22.86%	0	0				-40.69%
8069	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城五期3变电站202间隔配电变压器	630	25.71%	405.00	405.00				8.51%
8070	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园1变电站2变压器	630	38.10%	327.00	327.00				-37.59%
8071	沈北	孝信变	孝科线	智慧谷1小区局维变电站201配电变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	26.59%
8072	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期2箱式变电站2配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	15.61%
8073	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖郦舍三期4变202配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	25.72%
8074	浑南	下深变	下深变268三环乙线	海域香庭二期1号变电站2号配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2027年12月	-20.46%
8075	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地2号变电站2变压器	630	22.48%	0	0				-40.84%
8076	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台分25+1左11变台	100	62.15%	0	0				-75.29%
8077	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线下洼子南分2台支08	200	13.20%	0	0				100.00%
8078	法库	包家屯	包家线	10kV包家线水泉分30	100	26.80%	0	0		是	2027年	-33.09%
8079	于洪	东民变	东范线	中港城永安嘉苑2站房1配电变压器	800	18.60%	0	0				-11.79%
8080	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城2箱式变电站1配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2025年12月	-31.51%
8081	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰4号变电站201间隔配电变压器	800	39.75%	0	0				-34.57%
8082	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑2站房1配电变压器	500	49.28%	204	204				-26.08%
8083	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干312右17变台	200	15.90%	148.20	148.20		是	2025年12月	-44.06%
8084	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分10右13	80	40.50%	0	0		是	2025年	-5.68%
8085	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左2左2	250	18.24%	0	0		是		-38.00%
8086	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分9左02	200	124.65%	0	0	2025年6月	是		-31.19%
8087	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线凤凰干2柱上变压器	250	16.80%	0	0		是	2025年12月	-44.81%
8088	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线161右2变台	160	76.88%	0	0		是	2025年12月	-29.05%
8089	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线瓦窑分20右7柱上变压器	315	13.33%	0	0		是	2025年12月	-38.46%
8090	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分9右1右2柱上变压器	200	62.00%	0	0		是	2025年12月	-44.23%
8091	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分11右1柱上变压器	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-35.87%
8092	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分大桥支1变压器	315	14.60%	0	0		是	2025年12月	-36.60%
8093	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干186左1变台	100	63.00%	27	27				-46.76%
8094	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分30左2	400	64.25%	103.00	103.00				-53.62%
8095	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿园三期2变电站202变压器	630	14.60%	475	475				-51.84%
8096	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江棚园2箱变2变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-44.31%
8097	和平	三好变	三好变166文体甲线	东大南区住宅一次2主变	500	22.40%	338	338				-40.37%
8098	和平	太原变	太原变042南十甲线	集智大厦1一次1#主变	800	19.88%	0	0				-32.98%
8099	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘1箱变2变压器	630	11.05%	0	0		是	2025年12月	-39.92%
8100	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话2箱变1	500	26.56%	0	0		是	2025年12月	-45.11%
8101	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期1变电站1变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-45.10%
8102	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	世茂现代城3变电站1变压器	400	69.00%	84	84				-38.89%
8103	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶1号变电站1变压器	630	15.24%	471.00	471.00				-42.15%
8104	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区1变电站201配电变压器	630	32.38%	363.00	363.00				-44.94%
8105	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	新湖北国之春五期B区1变电站202变压器	630	29.52%	381.00	381.00				-46.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8106	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工1箱变1	500	55.00%	0	0				-39.87%
8107	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝3变电站1变压器	630	15%	471	471				-42.52%
8108	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园电气化2箱变2变压器	1250	34.56%	0	0		是	2026年12月	-38.70%
8109	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期4变电站201变压器	630	18.41%	451	451				-42.32%
8110	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	鑫丰花园小区1变电站201变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
8111	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	十二路农贸市场1变电站201	630	11.11%	497.00	497.00				-41.10%
8112	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	主变南京街103号	400	73.20%	0	0				-44.87%
8113	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	山川2箱变1	630	21.33%	433	433				-41.66%
8114	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局2-1次1变压器柜1主变	500	13.60%	382.00	382.00				-37.09%
8115	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条河2箱变1	630	29.14%	0	0		是	2025年12月	-45.43%
8116	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城1变电站202间隔变	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
8117	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	卫东甲线松北分7右5+1柱上变压器	400	26.80%	0	0		是	2025年12月	14.85%
8118	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	集美万象2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	6.30%	0	0				-9.60%
8119	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达7变电站2号配电变压器	500	22.72%	0	0		是	2027年12月	-34.57%
8120	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园1变电站1主变	500	23.20%	334	334				-41.39%
8121	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线后老薄5灯	100	87.60%	2.40	2.40	2025年4月			-38.02%
8122	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区3变电站201配电变压器	800	10.80%	0	0		是	2026年12月	61.35%
8123	于洪	得胜变	得工线95446	大青乡政府宿舍小区	315	44.44%	0	0				-73.98%
8124	于洪	东民变	东红线	小微东红干48	400	10.50%	0	0				34.59%
8125	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	坤业城3站房1配电变压器	400	57.90%	0	0				9.67%
8126	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	一四六中学间隔配电变压器	630	32.70%	307.43	307.43				-45.18%
8127	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分3左2左1柱上变压器	315	11.05%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
8128	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线新光实业分2	400	20.10%	0	0		是	2025年11月	-17.54%
8129	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支二008	30	41.00%	0	0		是	2026年5月	-48.46%
8130	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分21左1	200	6.00%	168	168				0.11%
8131	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干邮政分14+1	315	40.00%	0	0		是	2025年	-36.62%
8132	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	如小联干83左9	400	49.50%	0	0				-21.47%
8133	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡3配电室202柜配电变压器	630	36.95%	0	0		是	2026年12月	-42.08%
8134	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干靠山东分16右20柱上变压器	400	8.70%	0	0		是	2026年12月	-15.93%
8135	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶6组北台	200	9.30%	161.40	161.40				100.00%
8136	和平	青年变	青年变342青胜线	青胜甲1KB铝镁小区201间隔配电变压器	315	102.86%	0	0	2023年8月	是	2025年10月	-37.35%
8137	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	沈阳奥园广场二期C区及二期D区工程2变电站2变压器	630	37.08%	0	0				-32.71%
8138	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线欢一新支02	200	21.00%	138	138				3.87%
8139	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居2变电站2变压器	500	65.60%	0	0		是	2025年12月	-41.48%
8140	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19右7	200	45.15%	0	0				9.61%
8141	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	全波工厂公变台	400	12.00%	312	312				99.99%
8142	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前刘设施小区支009	50	42.90%	0	0		是	2026年5月	-47.16%
8143	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡9.15组新1	200	0.00%	180	180				0.00%
8144	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊支19	200	57.00%	0	0				-39.19%
8145	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干杜屯分38变台	200	22.80%	0	0				-35.79%
8146	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓1变电站201	630	25.71%	0	0		是	2028年12月	-43.16%
8147	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳新家园物业管理有限公司2箱1变（备）201配电变压	630	0.00%	0	0				0.00%
8148	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	小荒地台	200	35.00%	110	110				-38.56%
8149	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支25右15变台	400	5.10%	0	0		是	2025年12月	-2153.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8150	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期3箱式变电站2配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-42.27%
8151	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	台北分22右6左1柱上变压器	400	27.20%	0	0		是	2025年12月	9.02%
8152	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城1箱式变电站2配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	100.00%
8153	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园4箱变1号变压器	630	57.46%	0	0		是	2026年12月	-33.68%
8154	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	亚太小区箱变1变压器	400	84.00%	24	24	2023年7月			-31.69%
8155	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	绿厦爵士观邸小区1变电站202	800	78.81%	0	0		是	2028年12月	-40.65%
8156	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期6号变电站2号配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	100.00%
8157	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星中央公园2号变电站2号变压器	630	37.78%	0	0		是	2027年12月	-36.23%
8158	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老观二组照明西	400	10.50%	0	0				-17.16%
8159	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城202配电变压器	630	8.89%	0	0				-44.00%
8160	沈河	方家变	方家变668方南乙线	其仕和悦配变站202间隔配电变压器	800	22.80%	538	538				-23.21%
8161	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分80+1左10	400	8.70%	325.20	325.20				-4.99%
8162	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区4箱式变电站1配电变压器	800	52.75%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
8163	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象4号变电站1号变压器	630	20.00%	0	0				-39.48%
8164	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线上蒲河村1台	400	36.90%	0	0				-25.26%
8165	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾豪庭1.2期1局维变202配电变压器	400	45.60%	0	0		是	2026年12月	-33.40%
8166	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2支016	100	28.80%	0	0				-54.12%
8167	于洪	光辉变	光东线	二分场2号小微台	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
8168	法库	双台子	双台子变045双四线	后满洲屯大队台	400	39.75%	97.34	97.34				-31.69%
8169	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	年家屯村综合一台	200	30.30%	119.40	119.40				-37.69%
8170	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线腰三台屯分05	160	114.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-37.22%
8171	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期3号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
8172	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线新发支036	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	-224.01%
8173	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	肇工家园小区配电站201间隔配电变压器	500	27.20%	314	314				-42.43%
8174	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8175	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期3变电站2变压器	500	39.60%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
8176	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线后山分21左1变台	100	99.90%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-40.34%
8177	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线蒲河北照明	200	62.85%	54	54				-40.74%
8178	辽中	金山变	金山变45544金东线	刘二堡变169北长线集贤照明	400	148.50%	0	0	2025年6月			-38.43%
8179	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期1站房1变压器	630	11.17%	0	0		是	2025年	-40.14%
8180	开发	昆明变	昆明变55944星海甲线	净月臺小区2变电站1变压器	630	41.59%	305.00	305.00				7.27%
8181	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城9号变电站201间隔配电变压器	800	76.50%	0	0		是	2026年	-38.92%
8182	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线100左2变台	200	67.80%	0	0		是	2025年12月	-11.85%
8183	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座3箱变1配电变压器	500	20.00%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
8184	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期3变电站1变压器	800	38.63%	0	0		是	2025年12月	-39.56%
8185	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金主干线059	100	63.30%	0	0		是	2026年12月	-36.87%
8186	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	回民村综合二台	315	7.94%	0	0				90.13%
8187	沈北	农高变	农商线	汇鑫山庄3小区局维箱变201配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
8188	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干达连南井分16加1变压器	50	42.00%	24	24				-54.52%
8189	沈河	顺城变	顺城变079广直甲线	言论箱变1变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-48.81%
8190	东陵	上佰变	汪家乙线	兆成紫东苑4箱变201间隔配电变压器	630	31.67%	0	0		是	2026年12月	-36.91%
8191	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅15变电站1变压器	630	27.43%	0	0				-37.70%
8192	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区1箱变201 配电变压器	800	11.40%	629	629				-52.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8193	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期2箱变201间隔配电变压器	315	41.90%	0	0		是	2026年12月	-38.57%
8194	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区5变电站1变压器	400	34.50%	222	222				-42.86%
8195	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂3箱式变电站2配电变压器	500	19.60%	0	0		是	2025年12月	-39.21%
8196	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右26变台	100	3.20%	0	0		是	2025年12月	-46.73%
8197	皇姑	北陵变	北陵变168168北方乙线	北陵变168北方乙线三环分3柱上变压器	400	119.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-27.16%
8198	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分36左1变台	400	32.18%	0	0				0.00%
8199	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干51右5变台	200	40.50%	0	0		是	2025年12月	54.64%
8200	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线东狼中台1	200	77.40%	25	25				-36.17%
8201	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦10箱变1变压器	630	21.71%	0	0		是		-44.14%
8202	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团8变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2028年12月	-40.64%
8203	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司（三盛颐景园一期A区）2201配 电变压器	630	10.67%	0	0		是	2026年12月	-40.72%
8204	于洪	平罗变	平辛线	东二台子村2台	200	45.00%	0	0				-35.03%
8205	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线111右5右1变台	80	117.38%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-37.66%
8206	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线长岗子分46左7变台	200	49.80%	0	0				-36.47%
8207	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左22左7	200	29.70%	120.60	120.60				0.00%
8208	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左34右1	200	20.10%	139.80	139.80				-59.97%
8209	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑2箱变2变压器	500	35.20%	0	0				-44.40%
8210	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分25变台	100	91.50%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-43.04%
8211	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线蛤蟆分83	400	11.60%	0	0				-9.84%
8212	沈河	方家变	方家变690方佳线	佳和三大三期4箱变201配电变压器	630	3.43%	545	545				100.00%
8213	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站5箱变2变压器配电变压器	800	21.38%	549.00	549.00		是	2026年12月	-40.43%
8214	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城3-2间隔配电变压器	630	36.67%	0	0		是	2026年12月	-42.14%
8215	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	金地华府住宅	200	31.05%	0	0		是	2026年12月	-26.51%
8216	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线申家分05	50	105.90%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-31.96%
8217	大东	小东变	小东变80166小海甲线	万新小区箱变（单）	630	12.70%	487	487				-43.49%
8218	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区2变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	-31.97%
8219	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分任家支东支 004	50	102.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-29.39%
8220	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城5箱变202变压器	500	30.72%	173	173				-35.67%
8221	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线21左3	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-20.86%
8222	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分5	50	21.60%	0	0				-31.18%
8223	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线獐草沟分东獐支5	400	20.75%	0	0		是	2025年12月	-32.13%
8224	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	x铁路三供一业（灯塔厂）	200	33.60%	0	0				-3.75%
8225	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期4变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
8226	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	万象云玺2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	51.60%	0	0				0.65%
8227	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线39右2	200	33.60%	113	113				-41.44%
8228	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	荣廷经典箱式变电站出线间隔1配电变压器	630	26.35%	401.00	401.00				-7.69%
8229	于洪	范屯变	范古线	全胜村内台1台区	200	27.60%	0	0		是	2025年8月	-400.75%
8230	于洪	大兴变	兴光线	光辉村一队2台区	200	27.30%	125	125				-42.24%
8231	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡5箱变2变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-42.77%
8232	大东	小东变	小东变80167小海乙线	锦锈花园3箱变1变压器	630	56.00%	0	0				-38.31%
8233	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	八三卜中台照明（微）	400	47.00%	172	172				-40.02%
8234	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加3箱变201	400	52.40%	0	0		是	2028年12月	-42.90%
8235	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47左3变压器	400	82.20%	31	31	2025年4月	是	2025年12月	-47.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8236	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期1变电站2号配电变压器	630	53.33%	0	0		是	2025年12月	-26.50%
8237	于洪	兰台变	兰家线	沙岭标2	100	39.15%	0	0		是	2025年8月	-39.21%
8238	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村14号变电站1号配电变压器	500	29.76%	0	0		是	2025年12月	-41.49%
8239	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干182左5变压器	315	51.11%	0	0		是	2025年12月	-45.56%
8240	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区1变电站1配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2025年	-49.15%
8241	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾1箱变2变压器	630	51.43%	0	0				-35.75%
8242	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期2变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-39.57%
8243	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线北陈村3台	200	26.50%	0	0				-37.11%
8244	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干138右2-1	315	6.86%	0	0				-108.35%
8245	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	水田支51左3左14	200	2.40%	175	175				0.00%
8246	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线25	160	52.03%	0	0				-34.60%
8247	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区2箱式变电站2配电变压器	800	21.00%	0	0				-39.16%
8248	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城15号变电站201配电变压器	800	56.40%	268.80	268.80				-29.08%
8249	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园2箱变1变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-42.87%
8250	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中达三百户变电站201配电变压器	630	31.43%	369.00	369.00				-44.92%
8251	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	镀锌钢管厂育才1-2考核	630	43.43%	0	0		是	2026年12月	-36.67%
8252	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线33	400	80.50%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-41.91%
8253	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左6	315	21.90%	0	0				-46.22%
8254	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右5	200	75.30%	0	0				-61.80%
8255	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干24右2	630	22.29%	0	0				5.61%
8256	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	亚明变166华山甲线红工分25左12左2柱上变压器	200	24.60%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
8257	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分101	100	88.60%	1	1	2025年2月	是	2026年	-30.36%
8258	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分44变压器	315	96.51%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-39.28%
8259	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分4公变	315	10.16%	0	0		是	2026年12月	-54.53%
8260	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺干12+1公变	315	36.19%	170	170				-45.26%
8261	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76文铁分4右6	315	10.79%	0	0		是		-91.93%
8262	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分42-1变台	200	18.60%	0	0		是	2028年12月	-16.75%
8263	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分19右7变压器	315	78.10%	0	0		是	2025年12月	-30.15%
8264	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期4箱变2变压器	500	21.12%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
8265	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区3箱变2号变	630	18.54%	364	364				-44.61%
8266	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	东湖秀景小区变电站2变压器	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-21.00%
8267	和平	太原变	太原变044南五乙线	太原22主变	500	33.20%	284	284				-41.85%
8268	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	建业路小区变电站202柜	630	38.41%	0	0		是	2028年12月	-45.32%
8269	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光5变电站2号变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
8270	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华庭1箱变2站内变压器	500	20.16%	349	349				-40.93%
8271	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园3箱变1变	630	9.84%	505.00	505.00				-48.34%
8272	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期7变电站202变压器	630	0.00%	519.60	519.60				0.00%
8273	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱新天地1变压器	500	32.64%	0	0		是	2026年6月	-27.85%
8274	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱2期1箱变1变压器	315	33.52%	0	0		是	2026年6月	-45.02%
8275	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	南里小区3变电站2变压器	630	86.67%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.13%
8276	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山2箱变1	400	52.00%	0	0		是	2025年12月	-42.48%
8277	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	新铁箱变2	630	116.19%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.92%
8278	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	书馨苑1变电站1变压器	400	27.50%	0	0		是	2025年12月	-58.19%
8279	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期3变电站201柜	630	17.14%	0	0		是	2028年12月	-41.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8280	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	中瑞府小区2变电站202配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年12月	28.32%
8281	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香2变电站2站内变压器	800	16.13%	0	0		是		-42.57%
8282	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村蘭园4号变电站202间隔配电变压器	800	70.50%	0	0		是	2027年12月	-36.19%
8283	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区1变电站202间隔配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年9月	-38.12%
8284	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖8号变电站2号变压器	630	13.71%	219	219				-41.33%
8285	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园3变电站2变压器	500	31.68%	0	0		是	2027年12月	-42.38%
8286	和平	青年变	青年变364青文线	滨河干24(省电实业)201间隔配电变压器	1250	20.80%	0	0				-53.90%
8287	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城三期箱式变电站201间隔配电变压器	500	36.16%	0	0		是	2026年12月	7.02%
8288	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城3箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-44.28%
8289	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十六号(微)	400	34.80%	221	221				9.19%
8290	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十三号(微)	400	31.80%	232.80	232.80				12.05%
8291	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤6变电站2变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-41.17%
8292	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	汽校分34左4	400	9.90%	320	320				8.98%
8293	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两前3支03	200	63.60%	0	0		是	2026年5月	100.00%
8294	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城三期2箱式变电站2配电变压器	800	57.00%	0	0		是	2025年12月	4.32%
8295	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓4变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
8296	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线光辉四分厂三站照明	50	82.20%	3.90	3.90	2023年4月			-17.41%
8297	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵下分6-1	250	64.44%	63.90	63.90				-43.54%
8298	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	丰泽家园二期2变压器	400	36.38%	0	0				-38.13%
8299	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线潜水电机住宅2	100	88.00%	2	2	2024年9月			-36.04%
8300	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	YHG 金港名城1号箱2号变	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-37.09%
8301	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城6号变电站1变压器	630	9.14%	0	0				-39.64%
8302	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线珠林分8左6	315	3.81%	0	0				-58.02%
8303	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期10变电站201开关柜	630	22.22%	427	427				-41.18%
8304	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑二期1箱变2变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	2.82%
8305	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府5变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
8306	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园1箱变2变压器	630	25.52%	406.20	406.20				-45.09%
8307	苏家屯	雪松变	雪松变60546松沈甲线	云和天境1号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	12.38%	489.00	489.00				100.00%
8308	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	YHG 武警院内箱式变电站1号配电变压器	500	24.72%	0	0		是	2025年12月	-44.57%
8309	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工电支44	200	29.50%	121	121				-36.52%
8310	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾三期4箱式变电站1配电变压器	400	36.60%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
8311	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期4变电站1配电变压器	800	27.00%	0	0				-34.65%
8312	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景1变电站2变压器	630	74.67%	96.60	96.60				-40.33%
8313	和平	文艺变	文艺变950文金线	宝新公馆1变电站202配电变压器	800	5.63%	675.00	675.00				100.00%
8314	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线王立岗分057	200	53.40%	0	0				-39.02%
8315	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线后山北02	100	65.00%	0	0				-31.40%
8316	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座1变电站2变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
8317	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天下乐1局维变压器102	630	38.73%	323.00	323.00				100.00%
8318	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分3右07	100	39.00%	51.00	51.00				-36.40%
8319	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期7箱式变电站配电变压器	400	28.80%	0	0				-45.01%
8320	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分10左2	200	31.80%	0	0				-14.65%
8321	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左10	250	72.00%	0	0				-38.62%
8322	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯2队支04	200	18.50%	97	97				-31.45%
8323	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城1变电站2变压器	630	40.63%	0	0				-43.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8324	东陵	祝家变	祝滨线	蔡家沟分42右2柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
8325	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城学园里3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	45.90%	176.40	176.40				-8.79%
8326	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区5变电站1变压器	630	14.22%	477.40	477.40				-44.47%
8327	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青2站房2变压器	630	10.92%	498.20	498.20				-33.17%
8328	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园1变电站2变压器	630	11.94%	0	0		是	2025年	-45.14%
8329	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡4变电站1变压器	630	27.30%	395	395				-20.09%
8330	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	YHG 东方家园201变压器	630	46.48%	274.20	274.20				-49.02%
8331	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期3号变电站1变压器	630	23.24%	0	0		是	2027年12月	-41.59%
8332	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	大洋河新建变台	200	70.50%	39	39				-22.16%
8333	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线姚村支16	200	91.80%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-35.02%
8334	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城二期箱变202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8335	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线城郊信用社住宅	80	47.63%	34	34				-40.42%
8336	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	灯具厂住宅1变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年12月	-43.88%
8337	于洪	平罗变	平悟线	平罗二村九队2南台区	400	27.90%	0	0				-35.69%
8338	沈北	道义变	道义变15292开发一线	雷明锦程花园二期A2区1-1变电站1配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-40.61%
8339	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线王义东支05	400	39.80%	0	0		是	2025年12月	-21.91%
8340	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右1左5右13变台	200	23.10%	0	0		是	2025年12月	-41.15%
8341	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分88	400	15.60%	298	298				10.82%
8342	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	达连南井分4加11支02变压器	50	62.40%	13.80	13.80				-57.08%
8343	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线四方台村东二台	200	85.50%	9.00	9.00	2024年6月			-34.22%
8344	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线西余村东台照明	400	28.75%	245.00	245.00				-41.65%
8345	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期1站房2变压器	800	31.50%	468.00	468.00				-37.82%
8346	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线后兴分02	50	60.00%	0	0				-36.11%
8347	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线坑东支017	200	31.60%	0	0		是	2026年5月	-36.44%
8348	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰1号变电站201配电变压器	800	57.00%	0	0				-38.71%
8349	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干小达台分达连东支26右02变压器	50	21.60%	34	34				-60.16%
8350	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干48+1左1	400	3.00%	348.00	348.00				100.00%
8351	于洪	得胜变	得工线95446	画苑西小区2站房1变压器	630	43.17%	0	0				-46.37%
8352	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居3箱1变	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-40.26%
8353	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区1变电站202配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	18.40%
8354	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右9柱上变压器	315	67.30%	0	0		是	2025年12月	-40.24%
8355	东陵	中马变	疗养线	疗养线疗养干16下马三台分10柱上变压器	100	8.50%	82	82				-58.16%
8356	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三家分15右2右1	315	30.86%	0	0		是	2026年	99.88%
8357	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干东五分32左3柱上变压器	315	25.40%	0	0		是	2025年12月	-63.48%
8358	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡7号小区变电站1号变压器	400	35.20%	0	0				-44.78%
8359	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房2站房2变压器	630	15.24%	0	0				-41.49%
8360	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村四组照明	400	112.20%	0	0	2024年6月			-41.43%
8361	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村23机井	200	22.90%	134	134		是	2025年10月	-43.30%
8362	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚1箱式变电站2配电变压器	630	40.76%	0	0		是	2025年12月	-43.52%
8363	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚3箱式变电站2配电变压器	630	38.86%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
8364	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期1箱式变电站1配电变压器	400	74.50%	0	0		是	2025年12月	-37.00%
8365	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线安坨分7变台	200	96.90%	0	0	2022年12月			-37.55%
8366	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	丰乐乙线长南干100公变	400	43.80%	0	0		是	2026年12月	-37.66%
8367	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡15号小区变电站202配电变压器	800	27.00%	0	0				-42.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8368	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	乡政府宿舍	315	58.10%	101	101				-53.26%
8369	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树西支2支1	200	35.70%	0	0				100.00%
8370	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线兰旗分班电支37变台	250	52.80%	0	0		是	2025年12月	-43.11%
8371	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线古洞岗子分58右8变台	315	15.05%	0	0		是	2025年12月	-46.77%
8372	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线47左6变台	200	42.30%	95	95				-32.65%
8373	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区1站房2变压器	630	24.63%	411.80	411.80				-43.29%
8374	法库	果子园	果子园变1410果北甲线	10kV果北甲线交通分15	200	63.54%	0	0		是	2025年11月	-38.30%
8375	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分40变台	200	38.70%	103	103				-14.34%
8376	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式服务-沈阳市沈北新区多福源畜牧养殖场	50	40.80%	0	0				3.43%
8377	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里1号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	800	19.20%	0	0				6.82%
8378	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-3569.79%
8379	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园1站房1变压器	630	21.08%	434	434				-41.63%
8380	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线王爷陵大棚2支05	200	9.50%	97.34	97.34				-31.75%
8381	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	滨河湾小区2变电站2变压器	400	35.70%	0	0		是	2025年12月	-33.32%
8382	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分50左26左1	400	17.10%	292	292				-33.81%
8383	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城8变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	-39.77%
8384	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东下支011	200	23.65%	133	133				-27.99%
8385	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线土井山分07	100	63.00%	0	0				-38.58%
8386	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线三组分7左2变台	200	38.10%	0	0				-46.88%
8387	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线46柱上变压器	400	29.10%	0	0		是	2025年12月	-37.37%
8388	于洪	兰台变	兰汇线	小微沙岭19号台	400	69.00%	0	0		是	2025年	-31.99%
8389	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分两家子支小区支01	30	75.50%	0	0				-38.10%
8390	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线205右6变台	200	29.40%	0	0				-26.38%
8391	于洪	曹家变	曹工线	中南世纪城三期3箱变2变压器	630	49.52%	255.00	255.00				-40.56%
8392	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际5变电站2变压器	630	21.71%	430.20	430.20				-38.07%
8393	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	瑞龙辽中城1号箱变2号变压器	800	12.30%	621.60	621.60				33.92%
8394	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分08	400	11.33%	314.70	314.70				-19.00%
8395	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分11右21左11	400	11.70%	0	0				1.46%
8396	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户中台分支002	100	76.00%	14.00	14.00				-50.13%
8397	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞住宅1箱式变电站2配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
8398	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大山下支034	50	78.40%	0	0		是	2026年12月	-32.12%
8399	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金澜庭二期局维202配电变压器	400	20.80%	0	0		是	2026年12月	-40.63%
8400	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景棠苑3变电站1变压器	630	21.33%	0	0				-41.33%
8401	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区6变电站2变压器	800	34.13%	447.00	447.00				-41.82%
8402	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线32左6变台	315	55.56%	108.50	108.50				-38.30%
8403	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子6灯	100	87.60%	2.40	2.40	2025年4月			-40.24%
8404	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线小三家村内	80	54.00%	28.80	28.80				-45.65%
8405	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-4期小区4变电站201配电变压器	400	5.60%	0	0				78.84%
8406	浑南	于山变	于山变740于白甲线	美弗霞湾2号变电站202间隔配电变压器	800	3.60%	691	691				100.00%
8407	苏家屯	前显变	前显变51268前润乙线	华润润府2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	18.30%	0	0				-21.43%
8408	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	吴八分9右3	400	12.00%	312	312				100.00%
8409	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱1号变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	423.00	423.00				-42.46%
8410	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	农电局道东家属楼母线间隔配电变压器	500	30.08%	299.60	299.60				-41.76%
8411	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支71变台	400	20.70%	0	0				-12.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8412	和平	三好变	三好变172丽景乙线	丽景小区用户201配电变压器	1250	23.36%	833.00	833.00				-45.08%
8413	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥1箱变201配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-19.37%
8414	于洪	范屯变	范静线	小微范屯村北台	200	40.80%	0	0				-15.83%
8415	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村大队前	200	56.60%	0	0				-46.65%
8416	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓1变电站2变压器	500	18.80%	356.00	356.00				-42.05%
8417	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分9+1左1	400	17.40%	0	0				0.00%
8418	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村1号变电站1号配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-31.90%
8419	于洪	平罗变	平辛线	小微后辛台村1	400	50.40%	0	0				-36.28%
8420	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈阳荆众机械设备有限公司（一站式）	200	30.30%	119	119				24.23%
8421	于洪	大兴变	兴富线	恒大悦龙台1配电变压器	800	51.00%	0	0				8.93%
8422	于洪	大兴变	兴富线	恒大悦龙台2配电变压器	800	78.30%	0	0				6.23%
8423	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡亮化3台	200	44.00%	0	0				54.04%
8424	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线2台	400	93.60%	0	0	2022年12月	是	2025年	-27.26%
8425	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	自来水宿舍箱式变电站配电变压器	500	26.00%	320	320				-46.07%
8426	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分15左2变台	400	28.50%	246.00	246.00				0.20%
8427	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	华润悦玺2号变电站2号配电变压器	630	64.76%	159.00	159.00				-11.83%
8428	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑1站房2配电变压器	630	37.78%	329.00	329.00				-25.68%
8429	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾2箱式变电站2配电变压器	500	30.60%	0	0		是	2025年12月	-37.94%
8430	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分5柱上变压器	315	52.70%	0	0		是	2025年12月	-46.74%
8431	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	南窑变554城东甲线城东甲线30	315	38.10%	164	164				-36.90%
8432	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	后陵干109	315	35.24%	0	0				-36.77%
8433	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分19变压器	315	17.27%	0	0		是	2025年12月	-50.39%
8434	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干27左5	315	25.65%	0	0				-42.45%
8435	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北线城北干小东分27左1	315	63.17%	85	85				-22.32%
8436	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干63公变	315	77.14%	0	0		是	2026年6月	-40.92%
8437	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺干10公变	200	59.10%	62	62				-39.45%
8438	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	北陵变162黄河乙线黄河干48右3柱上变压器	400	61.75%	0	0		是	2025年12月	-37.75%
8439	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线东陵干农大分3-2	160	46.13%	70	70				-39.40%
8440	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干78变压器	250	86.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-51.92%
8441	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科I期1箱变1变压器	500	41.28%	244	244				-43.47%
8442	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话1箱变2	500	25.60%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
8443	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期1箱变1号变	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-38.35%
8444	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园地下一次2#主变	800	27.60%	499	499				-43.97%
8445	和平	太原变	太原变050先锋线	太原11变压器	315	26.29%	0	0				-46.04%
8446	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经海洋变电站一次2变压器柜2主变	630	55.24%	0	0				-37.51%
8447	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑2变电站201柜	630	41.27%	0	0		是	2028年12月	-43.53%
8448	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园2变电站201变压器	400	30.00%	0	0		是	2028年12月	-47.59%
8449	铁西	重工变	重工变10870城冶线	重工街9变电站201柜	500	22.72%	336	336				-46.83%
8450	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	友佳花园4变电站201变压器	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
8451	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园10变电站2变压器	630	56.76%	0	0				-44.29%
8452	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	铁亚1箱变2	500	44.00%	0	0				-39.96%
8453	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲7箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8454	和平	和平变	和平变166同南甲线	新华园变电站3号高压柜2主变	400	27.00%	252	252				-44.67%
8455	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光4变电站1号变	500	21.76%	0	0		是	2025年12月	-47.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8456	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅3箱变2变	630	16.38%	464	464				-39.08%
8457	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸1箱变2变压器	500	18.88%	0	0				-43.48%
8458	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期2202变压器	630	21.90%	429	429				-41.80%
8459	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际4号变电站1号变压器	800	50.63%	0	0		是	2027年12月	-39.83%
8460	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭4变电站201变压器	630	26.35%	401	401				-44.58%
8461	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区17变电站201柜	630	18.10%	0	0		是	2028年12月	-41.30%
8462	沈河	青年变	青年变352青东线	工校1箱变1变压器	315	11.43%	0	0		是	2026年6月	-39.37%
8463	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊1变电站201柜	630	22.22%	0	0		是	2028年12月	-42.16%
8464	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景2箱变2变压器	630	28.57%	387	387				-42.82%
8465	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方丽城16箱变1变压器	630	37.71%	0	0		是		-23.13%
8466	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干朱三台子分37变台	100	73.50%	17	17				-35.96%
8467	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区2202间隔配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年9月	-39.26%
8468	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线林业队分忠江养殖场支8	80	19.50%	56	56				60.89%
8469	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分5之2	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
8470	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅典居1箱变（单）	400	0.00%	360	360				-41.65%
8471	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干17柱上变压器	315	47.30%	0	0		是	2025年12月	-44.34%
8472	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾10号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	800	34.20%	0	0				-26.52%
8473	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗佑户坨治强大棚公变台区	200	3.20%	174	174				0.00%
8474	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块2变电站201间隔配电变压器	630	57.14%	0	0		是	2027年12月	-35.23%
8475	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之21柱上变压器	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-50.01%
8476	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉北台	100	79.72%	0	0				-32.71%
8477	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西支002	200	40.35%	0	0		是	2026年5月	-27.28%
8478	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	广旺甲线广旺干提水分16左8右4柱上变压器	400	64.50%	0	0		是	2025年12月	3.73%
8479	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期1箱变2变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	6.13%
8480	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春六期3变电站201变压器	630	25.14%	409	409				-41.36%
8481	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下6变电站2变	500	66.00%	0	0		是	2025年12月	-37.66%
8482	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分4左14右11	200	4.20%	0	0				0.00%
8483	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙6小区变电站1变压器	400	24.00%	264	264				-41.71%
8484	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四长干46右2	100	62.40%	27.60	27.60				-30.47%
8485	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线43左8变台	200	43.20%	0	0				-17.46%
8486	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城5号1变压器	800	11.25%	0	0				-47.05%
8487	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼子分38	315	43.49%	0	0				-44.94%
8488	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干42左7+1右1	200	38.20%	104	104				-63.34%
8489	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵下分8	400	59.75%	121.00	121.00				-48.20%
8490	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和陸城5箱变1变压器	400	20.00%	0	0		是		43.77%
8491	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干49	200	102.30%	0	0	2024年6月	是	2026年5月	-15.31%
8492	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	教堂自维变压器	630	7.14%	522	522				-48.52%
8493	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上河府2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	58.00%	0	0		是		-38.87%
8494	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干20右2柱上变压器	400	37.20%	211	211				-45.48%
8495	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地1号变电站1变压器	630	24.13%	0	0				-45.02%
8496	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线花牛分7变台	400	27.40%	250	250		是	2025年12月	10.81%
8497	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线90右11变台	200	52.50%	75	75				-40.77%
8498	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	翠文箱变1变压器	500	24.72%	0	0		是	2026年12月	-53.75%
8499	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分26左2右4	100	15.30%	0	0				1.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8500	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞子分59左4变台	200	32.25%	0	0		是	2025年12月	100.00%
8501	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园2箱变202间隔配电变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年12月	-40.48%
8502	沈北	农高变	农丰线	汇鑫山庄2小区局维箱变202配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	100.00%
8503	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东北街台分支06	50	66.00%	0	0		是	2026年12月	-31.08%
8504	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分9右1	200	4.25%	0	0				68.77%
8505	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	恒大珺睿府1号变电站1号配电变压器	800	4.88%	681.00	681.00				100.00%
8506	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分25左1左1之2柱上变压器	400	64.20%	0	0		是	2025年12月	29.78%
8507	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期5变电站1号配电变压器	800	29.70%	0	0		是	2026年12月	-34.81%
8508	于洪	得胜变	得山线95478	百福花园变电站1变压器	630	14.73%	0	0				-44.83%
8509	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分箱式变电站1配电变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	7.01%
8510	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳市沈北新区崇宏养猪场	400	11.18%	0	0		是	2026年12月	6.54%
8511	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左3	200	88.00%	4	4	2025年4月	是	2026年	-19.59%
8512	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分道西2水井支9	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
8513	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	YHG 沈阳盈达房地产开发有限公司2	630	19.37%	445.00	445.00				-50.61%
8514	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山一期1号变电站2号配电变压器	800	24.30%	0	0				-2.61%
8515	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海4期1变压器	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-41.08%
8516	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城4号变电站1变压器	630	12.22%	0	0				-43.94%
8517	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村八组（2021微）	400	24.20%	0	0				-42.07%
8518	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区1变电站2变压器	500	26.88%	0	0		是	2025年12月	-42.28%
8519	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期3号变电站2变压器	630	21.33%	0	0		是	2027年12月	-42.84%
8520	沈河	站前变	站前变246培训乙线	嘉兴国际变电站1变压器	800	22.50%	540	540				-44.21%
8521	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇1变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-36.85%
8522	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城4变电站-1	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-44.19%
8523	于洪	范屯变	范静线	小微静安村东台	200	88.80%	0	0	2022年12月	是	2025年	-10.96%
8524	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际3号变电站2变压器	500	19.68%	0	0				-45.74%
8525	于洪	兰台变	兰张线	和谱1期2站房2变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年	-42.94%
8526	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线燃料公司住宅	50	70.20%	9.90	9.90				-39.34%
8527	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线闸上干29柱上变压器	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	-30.80%
8528	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十七号（微）	400	34.20%	223	223				17.66%
8529	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里3小区变电站1变压器	630	22.10%	169.74	169.74				-44.95%
8530	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润中央宫园二期局维变电站202配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2026年12月	5.81%
8531	辽中	六间房	六间房变1128化家线	化家村综合一台	200	50.40%	0	0		是	2025年8月	-18.92%
8532	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲九期小区1变电站2变压器	800	65.63%	0	0		是	2025年12月	-38.00%
8533	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	速腾美丽都2箱变1考核配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-33.26%
8534	皇姑	方溪变	方溪变25394方福线	金地阅风华3小区变电站1配电变压器	800	13.13%	0	0				100.00%
8535	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝C区1号箱变2号变	630	45.40%	0	0		是	2026年12月	-36.13%
8536	于洪	平罗变	平辛线	郝三家村	200	57.00%	0	0				-52.82%
8537	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥现代城四期1箱式变电站1配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	10.93%
8538	和平	青年变	青年变354彩塔甲线	春河里2.3期小区变电站201配电变压器	800	29.75%	0	0				-40.57%
8539	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫1变电站202间隔配电变压器	800	10.88%	633	633				-38.81%
8540	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙东牛犇畜牧公变台区	200	15.00%	150.00	150.00				100.00%
8541	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场供3箱变2变压器	630	25.71%	0	0		是		-25.74%
8542	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线小横道子分支005	200	33.30%	113	113				-29.47%
8543	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城4变电站2变压器	500	29.76%	0	0		是	2025年12月	-36.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8544	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆12变电站1号变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
8545	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡二组照明	250	25.92%	160	160				-20.14%
8546	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期12主变	800	24.38%	0	0				-30.45%
8547	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线白凤英支10	30	45.00%	0	0		是	2026年12月	-6.85%
8548	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什南分2柱上变压器	315	39.62%	159	159				-41.41%
8549	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区1箱变1变压器	630	16.38%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
8550	东陵	中马变	疗养线	琥珀湾1箱变1变压器	630	15.56%	229	229				-41.87%
8551	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村综合一台	400	66.90%	92.40	92.40				-16.33%
8552	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分单屯支38变台	50	49.60%	0	0				-41.13%
8553	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西四支07	200	39.30%	101.40	101.40				-21.04%
8554	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司1201配电变压器	630	45.97%	277.40	277.40				-35.43%
8555	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团10变电站201间隔配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2028年12月	-37.73%
8556	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼4变电站1变压器	630	42.22%	0	0				-41.01%
8557	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨一委社区2机井	50	80.80%	4.60	4.60	2022年12月	是	2026年12月	-70.04%
8558	新民	大柳变	大柳变31842于家线	大柳变907于家线于家线大四分新村支35变台	200	25.45%	0	0				-82.85%
8559	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸4号配电室2号配电变压器	800	34.13%	0	0		是	2027年12月	-40.02%
8560	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲十期小区3变电站102配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	6.05%
8561	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线226变台	200	22.43%	135	135				-37.63%
8562	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干40北飞分0+1一站式	200	0.00%	0	0				0.00%
8563	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡12号小区变电站2变压器	630	31.62%	0	0				-44.19%
8564	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	西郊干金山分18	315	15.87%	0	0				100.00%
8565	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期1202配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-39.17%
8566	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81左2	200	56.70%	0	0				-12.26%
8567	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线褚贵分5右1	200	18.30%	143.40	143.40				-26.91%
8568	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院2箱变2变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-48.64%
8569	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华泰新都AB区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	50.48%	0	0		是	2025年12月	-23.26%
8570	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线白云分16右8左3	50	44.00%	0	0		是	2025年	-45.01%
8571	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心2配电室1变压器	800	2.40%	701	701				100.00%
8572	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线兰屯村内台	400	50.40%	158.40	158.40				-35.82%
8573	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左24右1	200	37.80%	104.40	104.40				0.23%
8574	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线前府支012	200	36.50%	0	0		是	2026年12月	-35.61%
8575	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分下洼子支11变台	200	26.40%	0	0				-37.86%
8576	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区2变电站2变压器	630	43.17%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
8577	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场2变电站1变压器	500	29.76%	301	301				-40.28%
8578	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分68左7	200	9.00%	162.00	162.00				2.86%
8579	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期11主变	800	18.38%	0	0				-40.14%
8580	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金河御小区2局维变电站202配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	12.08%
8581	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期2箱式变电站2配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2025年12月	-40.10%
8582	于洪	范屯变	范静线	小微东大林村东2台	200	100.80%	0	0	2025年6月	是	2025年	0.00%
8583	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分9左2+1	400	15.60%	0	0		是		87.08%
8584	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大都14号变电站201间隔配电变压器	800	40.13%	0	0				-40.58%
8585	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京8小区变电站201配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	5.84%
8586	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干沟沿分25变台	200	73.50%	33	33				-73.18%
8587	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干李屯分22变台	400	13.20%	307.20	307.20				-11.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8588	于洪	平罗变	平辛线	小微秋家村3台	400	35.10%	0	0				32.04%
8589	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	皇冠花园1变电站1变压器	630	21.33%	433	433				-34.95%
8590	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	宝地铭门5箱变1变压器	400	41.10%	0	0				-6.63%
8591	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区3箱变（单）	500	21.12%	344	344				-44.09%
8592	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期1变电站2号配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-8.86%
8593	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干90柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-103.64%
8594	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区6变电站2变压器	800	28.50%	492	492				-36.94%
8595	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华二期2小区变电所配电变压器 202	800	0.00%	0	0				100.00%
8596	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线50左3变压器	400	39.90%	0	0				-44.35%
8597	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线龙湾村照明	400	103.50%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-32.02%
8598	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	林校小区变电站2号变压器	500	38.40%	0	0		是	2026年	-44.49%
8599	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前村综合一台（微）	400	1.50%	0	0				-31.88%
8600	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园1箱变1变压器	630	59.68%	0	0				-42.37%
8601	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线中盘线136右分3	400	22.00%	0	0				15.67%
8602	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期3箱式变电站1配电变压器	1250	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8603	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分12右16变台	200	36.30%	0	0				-43.08%
8604	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线万宝西支03	100	148.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-33.46%
8605	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干203	400	31.20%	0	0		是	2025年12月	-25.11%
8606	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村四组	100	86.00%	0	0	2024年9月	是	2025年8月	-33.92%
8607	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分43左3变台	400	23.10%	0	0				-26.55%
8608	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品三期4箱式变电站1配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2025年12月	2.83%
8609	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干高坎分04（清洁能源）	400	28.43%	246	246				16.14%
8610	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线林西线029	200	38.70%	102.60	102.60				-35.71%
8611	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分49右04	100	78.60%	11.40	11.40				-42.73%
8612	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线90左1变台	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
8613	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线80右3变台	200	21.60%	137	137				100.00%
8614	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑5号变电站2变压器	630	20.19%	0	0				-38.02%
8615	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾二期3箱式变电站2配电变压器	400	35.60%	0	0		是	2025年12月	-37.25%
8616	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8617	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河村7台	200	44.70%	0	0				-4.38%
8618	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线后双支04	200	59.40%	0	0		是	2026年5月	-27.92%
8619	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁2号箱变变压器配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-45.20%
8620	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干5柱上变压器	200	31.20%	118	118				-65.23%
8621	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分14柱上变压器	250	73.20%	0	0		是	2025年12月	-159.67%
8622	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保北乙线历南干历七分8变压器	250	24.64%	163	163				-43.69%
8623	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分6左4	315	46.67%	136.50	136.50				-42.71%
8624	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分3左2	315	71.43%	0	0				-40.86%
8625	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三家分9右2	200	71.40%	0	0		是		-33.18%
8626	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线141左16	200	59.10%	62	62				-36.82%
8627	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分8左5+1公变	315	31.43%	0	0				-41.64%
8628	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵甲线血站分6	315	50.16%	125.50	125.50				-42.87%
8629	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干41	315	112.06%	0	0	2025年6月			-39.31%
8630	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干42	250	20.48%	174	174				-43.04%
8631	大东	大东变	大东变066东风乙线	东风干12加1	315	20.63%	83.14	83.14				-33.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8632	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医干7柱上变压器	315	60.95%	0	0		是	2025年12月	-41.06%
8633	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军官住宅2#主变	630	17.14%	0	0				-42.87%
8634	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	三好一次1#主变	500	6.40%	0	0				-33.84%
8635	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤1箱变1号变	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-41.82%
8636	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山明渠5箱变2变压器	630	84.76%	33	33	2025年6月			-41.02%
8637	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园12变电站1变压器	500	19.60%	0	0				-42.59%
8638	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园9变电站1变压器	630	45.33%	0	0				-45.30%
8639	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭9箱变2变	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-41.41%
8640	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富4箱变1变压器	630	58.10%	0	0		是	2026年12月	-42.61%
8641	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙2箱变1站内变压器	500	19.52%	0	0				-40.16%
8642	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅6箱变1变	630	35.05%	346	346				-37.58%
8643	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园5号变电站1号变压器	630	9.90%	0	0		是	2027年12月	-42.36%
8644	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都12箱变1变压器	630	33.02%	359	359				-44.16%
8645	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	大渡河2箱变1	400	29.10%	243.60	243.60				-44.03%
8646	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑1箱变2	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
8647	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区4变电站1变压器	500	22.00%	340	340				-44.00%
8648	和平	方型变	方型变438方文乙线	鲁园南主变	400	28.40%	246.40	246.40				-45.57%
8649	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	紫金桃源2号变电站201间隔（下深甲线）配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
8650	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城二期2箱式变电站2配电变压器	630	40.38%	0	0		是	2025年12月	-35.20%
8651	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线东屯一二组照明	100	67.80%	0	0				-47.35%
8652	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾2号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	800	31.50%	0	0				-25.28%
8653	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	沈阳阳居房地产开发有限公司 2201配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-33.83%
8654	浑南	下深变	下深变258金河线	融城时代1号变电站1号变压器	400	54.00%	0	0		是	2027年12月	-13.29%
8655	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线六建北散户	160	72.38%	0	0		是	2026年12月	-32.95%
8656	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期1箱式变电站1配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-35.39%
8657	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干179变台	200	38.93%	102	102				-39.86%
8658	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线何庄村照明	100	32.40%	57.60	57.60				-43.87%
8659	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙6小区变电站2变压器	400	23.10%	267.60	267.60				-42.41%
8660	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分176变台	200	35.40%	109.20	109.20				-36.15%
8661	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分7左4	315	35.81%	0	0				100.00%
8662	于洪	得胜变	得胜变95446	福隆雅居2变电站北四变压器	630	45.97%	0	0				-23.43%
8663	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干徐林分5左3变压器	200	65.60%	0	0		是	2025年12月	-36.34%
8664	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡1配电室202柜配电变压器	630	37.33%	0	0		是	2026年12月	-38.33%
8665	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区3变电站1变压器	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-38.85%
8666	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	城北政府路伊涛建村公变台区	200	86.70%	0	0	2025年6月			100.00%
8667	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾10号变电站202配电变压器	630	51.43%	0	0				-40.49%
8668	于洪	得胜变	得胜变95478	青城2站房1变压器	630	48.25%	0	0				-44.30%
8669	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线城南农企	315	61.97%	0	0		是	2026年12月	-38.31%
8670	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵西2台支04	200	35.10%	0	0		是	2026年5月	100.00%
8671	和平	展览变	展览变852展同线	蓝铂公馆2变电站202配电变压器	315	22.22%	214	214		是	2025年12月	-42.56%
8672	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警线仓库分75	315	19.56%	0	0		是	2025年	-46.44%
8673	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景3变电站1变压器	500	42.80%	236	236				-42.03%
8674	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次于分26右7变台	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
8675	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分10柱上变压器	315	18.67%	0	0		是	2025年12月	-31.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8676	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG 中海城02B区-别墅1箱式变电站1号配电变压器	400	41.00%	0	0		是	2025年12月	-37.21%
8677	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	钻石2主变	630	69.84%	127	127				-31.90%
8678	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工东几11	100	92.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-39.78%
8679	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期1201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-103.82%
8680	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚2号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-64.01%
8681	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区1变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
8682	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干42右2右1+1	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
8683	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门三南村米朵生物质公变台区	200	27.60%	124.80	124.80				0.00%
8684	于洪	平罗变	平辛线	白辛台村北台区	400	18.90%	0	0				-18.47%
8685	苏家屯	前显变	前显变278前地线	锦麟誉2号变电站201间隔（前地线）配电变压器	630	19.68%	0	0				100.00%
8686	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分59左5变台	100	119.40%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-27.81%
8687	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干60	200	21.00%	138	138				-32.23%
8688	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	明珠城JW2变电所2箱变201配电变压器	630	31.11%	371.00	371.00				-37.93%
8689	开发	张士变	张士变55878大明一线	二十四城六期小区1变电站1变压器	800	15.00%	600.00	600.00				10.82%
8690	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期小区3变电站202配电变压器	630	13.71%	0	0		是	2026年12月	49.24%
8691	于洪	平罗变	平辛线	小微白辛台村5台	200	86.10%	0	0	2024年7月	是	2025年	-26.99%
8692	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干79右1	200	44.70%	0	0		是	2026年	-19.56%
8693	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡养后村高家鱼场公变台区	400	11.10%	0	0				0.00%
8694	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	副食大厅1变压器	630	54.60%	0	0				-44.72%
8695	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	王家水井台柱上变压器	50	81.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-39.20%
8696	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干马耳山分50右28	160	10.69%	126.90	126.90				-32.06%
8697	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭1箱变201	315	76.83%	0	0		是	2028年12月	-41.38%
8698	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际1号变电站202配电变压器	500	65.76%	0	0				-42.46%
8699	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期5箱变2变压器	630	13.97%	479	479				-54.67%
8700	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线馨福小区	250	46.56%	0	0		是	2026年12月	-35.32%
8701	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干154左7+1右1	200	7.60%	0	0		是	2027年	0.00%
8702	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山3箱变2变压器	630	29.84%	0	0				-42.84%
8703	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线新房子支018	100	56.00%	0	0		是	2026年12月	-43.17%
8704	于洪	高明变	高北线	弓匠社区1变电站2变压器	630	14.48%	0	0				-44.26%
8705	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团3变电站1变压器	500	49.44%	202.80	202.80				-44.45%
8706	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	万科大都会公元1箱式变电站2配电变压器	800	38.70%	410.40	410.40				-20.97%
8707	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都4变电站1变压器	630	70.86%	0	0		是	2025年8月	-44.87%
8708	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸二期3箱式变电站配电变压器	400	29.40%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
8709	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏南变288站前乙线站前干077	250	42.88%	0	0				-44.93%
8710	大东	沈海变	沈海变80364东建乙线	国瑞城18变电站2变压器	630	36.51%	98	98				-37.29%
8711	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	工业线30右10+1变台	400	24.60%	0	0				41.61%
8712	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21左支16变压器	50	31.20%	29.40	29.40				-42.09%
8713	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	茉莉公馆7号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	16.19%	0	0				18.36%
8714	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区5号箱变2号变	500	27.52%	0	0		是	2026年12月	-29.80%
8715	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线039	200	16.80%	0	0		是	2026年12月	-50.30%
8716	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城5变电站2变压器	500	10.88%	0	0		是	2025年12月	-35.39%
8717	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分10左1	400	43.80%	0	0				-17.58%
8718	沈北	文北变	文闵乙线	金地峯范小区3变电站202配电变压器	630	14.92%	0	0				100.00%
8719	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干73	315	22.54%	0	0		是		-60.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8720	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区5变电站202配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	18.68%
8721	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛光干16箱变1站内变压器	400	12.80%	0	0				-49.41%
8722	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区1变电站2变压器	800	31.13%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
8723	于洪	兰台变	兰家线	小微沙岭村22号台	400	59.70%	0	0		是	2025年8月	3.84%
8724	大东	李相变	李班线	李相变646李班线李班干92自新分35柱上变压器	400	23.20%	267	267		是	2026年12月	-38.18%
8725	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干37右7左1	315	10.48%	0	0		是		-40.80%
8726	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品4箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8727	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大营子分22	100	60.40%	0	0				-43.15%
8728	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅1箱变202配电变压器	630	25.40%	407.00	407.00				-26.58%
8729	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北三台	50	72.00%	9.00	9.00				-45.09%
8730	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村20机井	100	42.00%	48.00	48.00		是	2025年10月	-42.50%
8731	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线西岗子分9左3变台	200	19.80%	140	140				-28.38%
8732	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚6箱式变电站1配电变压器	630	74.92%	0	0		是	2025年12月	-37.42%
8733	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园一期二号变电站201配电变压器	630	42.22%	0	0				96.65%
8734	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸1变电站2配电变压器	800	21.90%	0	0				-1.65%
8735	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线平江干氧气厂分支009	100	102.30%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-18.56%
8736	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三家子支21	200	49.50%	0	0				-36.23%
8737	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	虎桥干唐三分9+1	315	16.83%	0	0		是	2026年12月	100.00%
8738	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干六间房分6左支11一站式	200	38.40%	0	0				-29.32%
8739	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干初中分22变台	100	49.50%	0	0				-33.08%
8740	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家新综合台	200	26.10%	0	0				30.20%
8741	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分57变压器	200	5.35%	169.30	169.30		是	2025年12月	-47.15%
8742	辽中	六间房	六间房变1128化家线	树勇畜牧公变台	200	32.70%	0	0		是	2025年8月	100.00%
8743	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区2变电站2变压器	800	34.88%	0	0		是	2025年12月	-44.40%
8744	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭4变电站201变压器	400	45.38%	179	179				-39.60%
8745	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分8右7	200	26.10%	0	0				-30.19%
8746	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干108左2	200	9.90%	0	0				-18.95%
8747	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥堡大队台	200	55.00%	70.00	70.00				-35.74%
8748	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期2箱式变电站1配电变压器	630	44.44%	0	0		是	2025年12月	-29.12%
8749	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线粮库分003	200	22.13%	0	0				-28.14%
8750	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员2箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
8751	于洪	大兴变	兴富线	三供一业大兴工程大片老裕国1号台	200	7.50%	0	0				-25.67%
8752	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线王宏支07	30	0.00%	27.00	27.00				0.00%
8753	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期2202配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-39.57%
8754	于洪	马三家	马辉线	小微三台子村4号台	200	0.00%	0	0				0.00%
8755	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区5变电站一次1主变	500	22.00%	340	340				-39.62%
8756	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成一支02	200	35.55%	108.90	108.90				-21.18%
8757	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居4箱变2变压器	800	12.30%	0	0				4.46%
8758	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	鑫丰又一城6箱变202变压器	500	20.80%	173	173				-45.45%
8759	和平	市府变	市府变566总站乙线	财政部驻辽宁省财政监察专员办配电变压器	315	21.84%	0	0		是	2027年12月	-33.45%
8760	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙7箱变2变压器	630	19.05%	447	447				-44.64%
8761	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京2小区变电站202配电变压器	800	16.50%	0	0				56.75%
8762	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑2箱变1变压器	500	39.04%	0	0				-45.60%
8763	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛北台分台	200	39.30%	101.40	101.40				8.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8764	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地2箱变2变压器	630	8.57%	513.00	513.00		是	2026年12月	-3.01%
8765	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期4变电站1变压器	500	80.96%	45	45	2024年9月			-39.47%
8766	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册1号变电站202间隔配电变压器	400	27.90%	248.40	248.40				3.97%
8767	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线造纸线主干035	400	32.85%	228.60	228.60				-38.14%
8768	法库	包家屯	包家屯包秀线	10kV包秀线腰达房分11	100	42.30%	0	0		是	2027年	-45.48%
8769	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府1箱变202间隔配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	9.03%
8770	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府2变电站1变压器	500	26.56%	0	0		是	2025年12月	13.78%
8771	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗分30+1变压器	100	84.00%	6	6	2022年12月	是	2025年12月	-27.78%
8772	于洪	光辉变	光东线	小微粮库宿舍2号	400	35.40%	218	218				7.28%
8773	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居2箱变202间隔配电变压器	800	22.88%	537.00	537.00				-41.72%
8774	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	胡台乙线五道沟分31左4+1变台	200	76.00%	0	0				-27.22%
8775	新民	新民变	新民变30170营西线	潢南欣城1变电站1变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
8776	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城7号变电站1变压器	630	43.81%	0	0				-36.74%
8777	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变黄吴干稻田分7(一站式)	200	1.60%	177	177				-84.00%
8778	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分59左2	400	28.50%	246.00	246.00				0.31%
8779	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱2号变电站201间隔配电变压器	630	13.33%	483.00	483.00				-34.05%
8780	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左9+1右6	400	50.10%	0	0				-18.84%
8781	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品5号变电站202配电变压器	630	22.86%	0	0				-27.83%
8782	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线永安村龙头	400	46.50%	0	0				-45.38%
8783	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居1箱变1变压器	630	9.21%	509.00	509.00				-41.96%
8784	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干39左1	200	96.60%	0	0	2024年12月	是	2027年	100.00%
8785	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴电分52右6右5变台	200	3.30%	0	0				0.00%
8786	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘画苑4自维箱变-1配电1变压器	800	35.40%	0	0		是	2025年12月	-38.52%
8787	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分65左3右7变台	200	27.90%	0	0				-37.23%
8788	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里4箱变202配电变压器	800	44.40%	0	0		是	2026年12月	-31.62%
8789	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆2箱变2变压器	630	40.32%	0	0				-34.76%
8790	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线万宝东支03	100	77.10%	0	0		是	2026年12月	-27.73%
8791	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线陈家东支01	200	23.40%	0	0				5.90%
8792	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城一期3变电站2配电变压器	630	57.14%	0	0		是	2025年12月	-45.02%
8793	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分40左02	80	97.50%	0	0	2023年1月	是	2025年	-23.89%
8794	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	华润悦玺1号变电站2号配电变压器	800	92.40%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-23.08%
8795	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	华润悦玺3号变电站201间隔配电变压器	800	24.00%	0	0				0.00%
8796	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干207变台	200	16.80%	146	146		是	2025年12月	-45.88%
8797	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁6号箱变变压器配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-42.68%
8798	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯线华凯2之1柱上变压器	200	39.90%	0	0		是	2025年12月	-35.16%
8799	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支19柱上变压器	315	23.49%	0	0		是	2025年12月	-45.59%
8800	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分9右6	315	14.10%	239	239				-40.31%
8801	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖干林校分20左1	315	55.56%	0	0		是	2026年	-39.89%
8802	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线42左3右2	315	70.48%	0	0				-43.00%
8803	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师分4柱上变压器	315	28.95%	0	0		是	2025年12月	-22.64%
8804	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39右4	315	60.63%	93	93				-40.69%
8805	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右4	315	81.27%	0	0	2025年2月			-36.64%
8806	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分6左1变台	315	35.87%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
8807	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线东陵干农大分3	400	89.60%	2	2	2022年12月			-38.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8808	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干79	315	11.75%	0	0		是		-46.92%
8809	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒长乙线怒长干沙西分9左1右2柱上变压器	315	21.90%	0	0				-34.13%
8810	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线明廉分10柱上变压器	315	31.24%	185.10	185.10				-45.36%
8811	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城6箱变2变压器	800	15.75%	594.00	594.00				-44.17%
8812	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	下坎子新1箱变1号变	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-46.59%
8813	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园2箱变2变压器	630	17.90%	454	454				-41.69%
8814	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖箱变小区变电站2变压器	630	17.78%	455.00	455.00				-42.11%
8815	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	富城1小区箱变1	400	59.00%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
8816	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建花园2变电站201	500	33.60%	282	282				-48.73%
8817	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰丽城2变电站201	500	30.08%	299.60	299.60				-40.46%
8818	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村4变电站201柜	630	36.51%	0	0		是	2028年12月	-42.80%
8819	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城5箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
8820	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦21主变	630	17.46%	457.00	457.00				-42.14%
8821	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭6箱变1变	500	9.28%	0	0				-45.33%
8822	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	星辰花园箱变1	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-41.39%
8823	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	油漆小区1变电站202	800	42.90%	0	0		是	2028年12月	-37.85%
8824	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑2变电站201柜	630	39.37%	319	319				-43.04%
8825	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天2变电站201	630	20.63%	437.00	437.00				-43.77%
8826	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期2箱变1变压器	630	17.14%	459.00	459.00				-44.55%
8827	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	黎明二小区箱变2变压器	630	9.21%	0	0		是		-41.82%
8828	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天7箱变2变压器	630	38.86%	0	0				-39.25%
8829	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区2号变电站2号变压器	630	12.70%	0	0				-41.85%
8830	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑2箱变2	400	12.50%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
8831	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	黄山教师2箱变2号变	500	16.32%	0	0		是	2025年12月	-39.23%
8832	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城二期5箱式变电站1配电变压器	800	70.00%	0	0		是	2025年12月	-36.54%
8833	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院1变电站1变压器	630	9.52%	0	0		是	2025年12月	-36.30%
8834	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区3变电站一次1主变	500	15.60%	372	372				-39.13%
8835	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线赵家东台	100	69.00%	0	0		是	2025年11月	-38.89%
8836	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干周家分佟庄支9变台	200	67.20%	0	0				-29.26%
8837	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线西沟子台支03	160	46.88%	0	0		是	2026年12月	-36.27%
8838	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府3变电站2变压器	500	22.08%	0	0		是	2025年12月	-39.85%
8839	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园1站房2变压器	630	20.06%	441	441				-34.19%
8840	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城4箱变1变压器	630	18.73%	0	0				-43.04%
8841	苏家屯	雪松变	雪松变60592松园甲线	产业支12+1左1	200	1.50%	0	0				0.00%
8842	浑南	下深变	下深变258金河线	金河花园3号变电站2号变压器	630	11.68%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
8843	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分油坊支62左2	100	48.90%	0	0		是	2026年5月	-42.80%
8844	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线北王岗子分53左4变台	200	29.48%	121	121				-33.93%
8845	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻2箱式变电站2配电变压器	800	41.63%	0	0		是	2025年12月	-34.42%
8846	于洪	家俱变	丽锦线	金沙岭峯2变电站1变压器	630	63.49%	0	0				-36.36%
8847	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿大城印象锦园二期1箱式变电站1配电变压器	800	59.40%	0	0				-3.45%
8848	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区1变电站201配电变压器	630	34.60%	349.00	349.00				-41.15%
8849	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期B站房1配电变压器	630	28.25%	0	0				-35.67%
8850	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城7箱变1变压器	630	67.30%	143	143				-24.89%
8851	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期3局维-1	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-39.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8852	和平	方型变	方型变470望湖乙线	迎湖园1局维变电站201配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2025年12月	-45.71%
8853	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线乌伯牛南台	400	44.25%	183	183				-34.84%
8854	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线闫台北04	315	20.95%	217.50	217.50				-42.70%
8855	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑4箱式变电站2配电变压器	800	21.38%	0	0		是	2025年12月	-31.00%
8856	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期1变电站1变压器	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-44.05%
8857	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程 A区81变配电变压	400	27.20%	251.20	251.20				-36.13%
8858	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线沙家支36	200	18.70%	0	0		是	2025年12月	-49.75%
8859	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾5号变电站201配电变压器	800	67.13%	0	0				-41.48%
8860	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙干13变台	400	43.50%	186	186				12.52%
8861	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟1组新3	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
8862	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城10号变电站2号变压器	500	19.20%	0	0				-42.45%
8863	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村灯	100	33.00%	0	0				-57.45%
8864	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线电影院台工商局家属楼	500	97.68%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-41.24%
8865	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大队大堡分18左1	100	42.40%	0	0				-32.06%
8866	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊支14	100	94.40%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-47.71%
8867	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升一组台支05	200	45.90%	0	0		是	2026年12月	-28.54%
8868	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城3箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0				-42.17%
8869	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园2号变电站2号配电变压器	630	27.05%	0	0		是	2027年12月	-42.08%
8870	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干91	200	25.90%	128	128				-27.93%
8871	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	顺风箱变201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				-24.89%
8872	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园1号变电站1号变压器	400	12.25%	0	0		是		-48.46%
8873	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期1箱式变电站配电变压器	630	36.51%	0	0				-38.92%
8874	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线大队分08	200	64.20%	0	0		是	2026年12月	-20.59%
8875	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北台村照明	100	43.33%	0	0				-44.16%
8876	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光4箱变2变压器	800	38.25%	0	0		是		-47.81%
8877	开发	洞庭变	洞庭变55770吉利甲线	大坝甲线大坝甲线李官于大坝分18左6变压器	100	24.80%	65	65				-8.13%
8878	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分034	200	22.80%	134.40	134.40				-45.33%
8879	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线北市支01	315	26.10%	0	0		是	2026年12月	-37.52%
8880	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线房身地北台	100	83.20%	7	7	2025年4月			-28.87%
8881	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区5变电站1变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
8882	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期1号变电站1变压器	630	19.30%	0	0		是	2027年12月	-42.04%
8883	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线山里分3右8变台	400	29.70%	0	0				-45.76%
8884	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分三台子支自来水几7	200	30.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
8885	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦鑫园3箱变2变压器	630	29.84%	379	379				-38.54%
8886	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾1变电站2变压器	630	65.40%	0	0		是		-42.87%
8887	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分152变台	200	25.60%	0	0				3.06%
8888	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦8箱变1变压器	500	86.40%	0	0	2024年9月	是		-63.12%
8889	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线光辉二队	200	15.60%	149	149				-41.39%
8890	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区5变电站2变压器	800	29.63%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
8891	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区3变电站2变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
8892	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分五排支9右7变压器	400	13.80%	0	0		是	2025年12月	-38.73%
8893	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百籁园2变电站202	630	26.35%	401	401				-43.15%
8894	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园9配电站202	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
8895	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	城西北环好日子公变台区	400	68.70%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8896	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上干32左6柱上变压器	100	72.80%	0	0		是	2025年12月	-56.76%
8897	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分94+1左1变台	400	12.90%	0	0				-11.24%
8898	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线化工支4(朱家香瓜园)	50	32.00%	0	0		是	2026年12月	-92.20%
8899	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	博驰春天五期小区变电站1变压器	800	42.75%	378	378				-41.95%
8900	孙家寨	孙香线	孙香线	香格蔚蓝G区2号箱变2号变	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-32.80%
8901	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟子 1 1 组照明	200	31.70%	117	117				-35.70%
8902	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线60左3变台	400	67.50%	0	0		是	2025年12月	18.99%
8903	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线孙贵台分支03	50	103.96%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-29.90%
8904	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线西广宁台分支02	100	69.75%	0	0		是	2026年6月	-40.27%
8905	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线240变台	100	81.47%	0	0	2022年12月			-32.63%
8906	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景园一期B区1箱变2变压器配电变压器	500	29.60%	0	0		是	2026年12月	-37.26%
8907	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景3站房1变压器	630	36.32%	0	0				-35.68%
8908	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景6站房1变压器	630	44.19%	0	0				-42.68%
8909	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大高房西地	100	73.20%	16.80	16.80				-32.92%
8910	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线33左3	160	73.75%	26.00	26.00				-27.75%
8911	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左4之1柱上变压器	315	20.57%	0	0		是	2025年12月	-17.43%
8912	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线和信分11右2柱上变压器	315	17.14%	230	230				-42.41%
8913	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	豪馨花园1变电站201	630	26.98%	397.00	397.00				-45.17%
8914	于洪	化学变	化西乙线	王兴村1台区	100	64.80%	0	0				-58.38%
8915	于洪	大兴变	兴红线	世代分小微1号台	400	53.40%	0	0				0.00%
8916	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村北二台区	400	30.90%	0	0				-44.59%
8917	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团3变电站201变压器	630	61.43%	180.00	180.00				-36.09%
8918	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城3箱变1变压器	800	51.00%	97.50	97.50				-40.30%
8919	和平	青年变	青年变342青胜线	会武小区变电站配电变压器	630	45.33%	0	0		是	2025年10月	-42.68%
8920	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品1箱式变电站2配电变压器	800	48.38%	0	0		是	2025年12月	-18.81%
8921	于洪	大潘变	大祝线	大潘变405大潘线小潘村杨家洼子	100	44.00%	0	0				-34.62%
8922	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫3变电站2变压器	630	55.87%	0	0		是	2025年12月	-42.83%
8923	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期3站房1变压器	630	15.75%	0	0		是	2025年	-42.41%
8924	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾小区一期8箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-454.29%
8925	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线末岗分14左5左1变台	200	39.90%	100	100		是	2025年12月	0.03%
8926	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七3变电站1变压器	630	25.71%	0	0				-35.39%
8927	和平	青年变	青年变342青胜线	经纬家园202间隔配电变压器	630	16.25%	0	0		是	2025年10月	5.24%
8928	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京小区1变电站202变压器	800	28.88%	433	433				-43.63%
8929	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园新村二期变电站1号变压器	630	48.89%	259.00	259.00				-49.16%
8930	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干183左9右2	50	64.40%	0	0		是	2027年	-22.99%
8931	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干61右15	100	67.50%	0	0		是	2026年	-44.89%
8932	于洪	高明变	高北线	高北56左7左8右1加1小微台区	200	16.80%	0	0				0.00%
8933	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右17	30	126.00%	0	0	2022年12月	是	2027年	-42.51%
8934	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	黄金广场变电站2主变	500	28.00%	310	310				-50.43%
8935	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	美的瀚堂1箱式变电站1配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	24.70%
8936	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设干84柱上变压器	400	27.90%	248	248				-12.39%
8937	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干41公变	315	45.71%	0	0				-45.82%
8938	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分花牛堡山下支3（花牛堡村山下台）	400	13.80%	305	305				100.00%
8939	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区11变电站1变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-43.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8940	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-6变电站2柜配电变压器	315	43.68%	146	146				-42.80%
8941	沈北	道义变	道义变15289雷明线	华海蓝境2.2期202配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-24.29%
8942	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园5变电站2变压器	630	14.92%	0	0				-40.94%
8943	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	皇冠花园2变电站1变压器	630	23.11%	421.40	421.40				-41.43%
8944	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	盛世御景六期2变电站202间隔配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	13.50%
8945	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景1箱变2变压器	500	47.60%	212	212				-37.18%
8946	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海5期变压器	800	44.25%	0	0		是	2025年12月	-41.44%
8947	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区3变电站2变压器	800	24.75%	522	522				-38.85%
8948	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府B区1变电站1变压器	630	3.81%	543.00	543.00				100.00%
8949	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	张家西1台支3	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	13.98%
8950	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	靠山屯西台(2020微)	400	17.70%	48	48				-51.35%
8951	大东	如意变	如意变80846如望甲线	卫士2箱变2变压器	630	17.14%	459.00	459.00				-42.46%
8952	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾1变电站2号变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-43.57%
8953	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分大造屯支大造屯村几造化养殖场甲1	200	53.10%	0	0		是	2025年12月	-35.07%
8954	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月1箱式变电站2配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	37.64%
8955	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期3站房1变压器	500	16.32%	0	0		是	2025年	-42.06%
8956	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分8	100	10.50%	0	0				-81.94%
8957	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都9号变电站201配电变压器	800	37.50%	0	0				-41.84%
8958	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地6号变电站1变压器	400	38.00%	0	0				-43.15%
8959	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线茨榆分73右支02	100	104.80%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-32.23%
8960	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡1号变电站2变压器	500	31.20%	0	0				-37.96%
8961	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾3箱变2变压器	800	12.60%	619	619				-2.23%
8962	法库	包家屯	包家线	10kv包家线医院分市场支11杆(市场台)	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
8963	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期2变电站1变压器	630	26.67%	399	399				-37.48%
8964	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期2变电站2变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-39.58%
8965	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线72左1右6变台	100	18.00%	24	24				-66.91%
8966	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府4号变电站1号变压器	630	64.44%	0	0		是	2027年12月	-35.94%
8967	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑8变电站1变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年12月	-42.12%
8968	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53右12	200	40.50%	0	0		是	2027年	-45.23%
8969	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	YHG 96101部队后勤部住宅1变压器1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8970	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	兴隆台街道单家村箱变201配电变压器	630	34.92%	0	0				-21.68%
8971	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城公馆2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	13.65%	481.00	481.00				19.35%
8972	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城3箱式变电站1配电变压器	800	32.40%	0	0		是	2025年12月	-31.32%
8973	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干长河分国忠支02	200	18.00%	144	144				-29.92%
8974	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘南村助农公变台区3号	400	0.00%	360.00	360.00		是	2025年10月	0.00%
8975	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三北大棚地(2022微)	315	12.86%	243	243				-64.93%
8976	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线浑河乙线高楼分23右2	100	75.00%	0	0				-85.93%
8977	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线161右11变台	200	56.60%	0	0		是	2025年12月	-42.61%
8978	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分5右1	315	17.78%	228	228				-41.37%
8979	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分17变压器	100	6.60%	0	0		是	2025年12月	-31.29%
8980	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线47	315	57.14%	0	0				-38.40%
8981	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干13公变	400	67.20%	91.20	91.20				-41.61%
8982	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干10柱上变压器	315	41.27%	0	0		是	2025年12月	-56.12%
8983	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分22柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-43.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8984	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干30	315	0.00%	284	284				0.00%
8985	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	南宁北分2+1	315	30.48%	187.50	187.50				-27.97%
8986	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线83	315	59.68%	95.50	95.50				-37.10%
8987	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线50右4变台	315	38.41%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
8988	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	齐贤变462景星甲线景星干景七分12右1	400	40.25%	199	199				-44.12%
8989	和平	市府变	市府变564总站甲线	兴文分7	315	58.73%	0	0		是	2027年12月	-41.13%
8990	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25右4	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-40.98%
8991	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星干55左1	315	11.11%	0	0		是	2028年12月	-49.70%
8992	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分甲1开闭站201开关之4柱上变压器	315	47.24%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
8993	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二3箱变1号变	630	53.65%	229	229				-40.88%
8994	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二4箱变2号变	630	16.83%	363.72	363.72				-41.88%
8995	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工南小区变电站201柜	400	49.00%	164.00	164.00				-44.69%
8996	铁西	历工变	历工变10482历达线	鑫丰馨园2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
8997	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	铁路景星小区变电站201柜	315	34.92%	174	174				-40.82%
8998	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期2箱变1号变	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-43.59%
8999	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	112小区1箱变1变压器	630	68.19%	0	0		是	2025年12月	-38.92%
9000	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光7变电站1号变	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-42.49%
9001	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	桃园3变电站1变压器	800	41.40%	0	0		是	2026年12月	-50.77%
9002	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦3箱变1变压器	500	24.64%	0	0		是		-40.05%
9003	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	医院2箱变1变压器	315	54.86%	7	7				-48.89%
9004	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都3变电站201变压器	630	23.49%	419.00	419.00				-40.53%
9005	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭4变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
9006	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园2号变电站1号变压器	630	41.52%	0	0				-38.67%
9007	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城1箱变1变压器	630	127.94%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-41.82%
9008	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁2201	630	12.38%	489	489				-45.21%
9009	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	北苑明珠1箱变1号变	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
9010	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	16.83%	0	0				7.08%
9011	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线39左4柱上变压器	400	55.20%	139	139		是	2025年12月	-37.22%
9012	东陵	水家变	水李线	水李线74右14柱上变压器	630	67.30%	10	10				6.70%
9013	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线古家子村南	100	23.70%	0	0				-35.82%
9014	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线红西分5变台	50	124.80%	0	0	2025年6月			-35.22%
9015	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊7号变电站2变压器	630	29.33%	0	0				-42.79%
9016	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线南土城支62	200	57.00%	0	0		是	2027年	-42.73%
9017	于洪	高明变	高北线	弓匠社区2变电站3变压器	630	14.98%	0	0				-43.94%
9018	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分39变台	200	32.55%	114.90	114.90				-37.55%
9019	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分27变台	200	14.40%	151.20	151.20				-43.14%
9020	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线东高北照明	400	29.70%	241.20	241.20		是	2025年	-16.02%
9021	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期B区1变电站2变压器	630	53.81%	228	228				-41.16%
9022	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	翡翠华庭5箱变2变压器	800	31.50%	0	0				-34.71%
9023	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干53+1左1	315	36.19%	0	0		是	2027年	-23.63%
9024	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都13号变电站201配电变压器	630	41.90%	0	0				-38.23%
9025	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅8变电变8变压器	630	39.68%	0	0				-34.84%
9026	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线古城北台	400	65.10%	0	0				-37.21%
9027	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线21左6右9变台	200	21.30%	23.80	23.80				-27.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9028	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期2号变电站2号变压器	630	14.60%	0	0		是	2027年12月	-41.19%
9029	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦1号变电站2变压器	800	27.38%	0	0		是	2027年12月	-41.02%
9030	东陵	世园变	世满甲线	沈阳龙堡上水溪谷一期别墅1号变压器	630	11.05%	497	497				-37.88%
9031	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG 佳苑家园1箱式变电站1号配电变压器	200	59.00%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
9032	皇姑	朱尔变	朱尔变74348朱洋线	车创小区3变电站201配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	100.00%
9033	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期2箱式变电站2配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2025年12月	-43.78%
9034	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	朱庄子分7+1左10	200	4.20%	172	172				100.00%
9035	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期4变电站1配电变压器	500	35.52%	0	0				-43.88%
9036	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	苏白路市场箱式变电站1号配电变压器	630	16.51%	0	0				-41.58%
9037	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期1箱式变电站1配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2025年12月	-37.02%
9038	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	吴家岗北灯新	200	20.40%	139	139				100.00%
9039	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期2号变电站1号配电变压器	630	12.38%	489.00	489.00				-25.46%
9040	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区1号箱变2号考核	630	14.92%	0	0		是	2025年9月	26.78%
9041	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线王树行分王树行北支4	200	30.60%	119	119				-29.63%
9042	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台村（2021微）照明	200	57.60%	64.80	64.80				-5.04%
9043	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	白家岗棚菜新区（仅换变压器）改造	100	17.40%	0	0				7.60%
9044	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区3箱式变电站2配电变压器	800	24.38%	0	0		是	2025年12月	-34.65%
9045	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	雍景湾小区1配电室102配电变压器	800	23.70%	0	0		是	2025年12月	-18.24%
9046	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春四期A区3变电站202变压器	630	21.59%	431	431				-47.13%
9047	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台西照明	400	113.70%	0	0	2022年12月			-40.98%
9048	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家村分支15	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	-33.79%
9049	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线柴家支66	200	21.05%	0	0		是	2025年12月	-35.20%
9050	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	老虎线关家店分19左4变台	400	34.20%	23.80	23.80				-29.81%
9051	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十九号（微）	400	21.60%	234.04	234.04				15.47%
9052	新民	张屯变	张屯变1409赖花乙线	欧亚菲温泉度假区1变电站1变压器	630	48.57%	0	0				14.20%
9053	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区3变电站1变压器	400	21.20%	169.74	169.74				-45.41%
9054	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下8变电站1变	500	66.00%	0	0		是	2025年12月	-33.45%
9055	于洪	兰台变	兰工线	假日小城1站房2变压器	630	46.22%	276	276				-38.19%
9056	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润新凯旋3箱式变电站1配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	15.52%
9057	于洪	得胜变	得工线95446	得胜变846得工线翟家管委会宿舍	400	74.25%	0	0				-40.65%
9058	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干48+1柱上变压器	100	23.40%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
9059	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供2箱变1变压器	630	20.32%	0	0				-31.45%
9060	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干133柱上变压器	200	11.63%	0	0		是	2026年12月	-61.36%
9061	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	沈阳市沈北新区应急局	400	39.25%	203	203				15.04%
9062	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春六期2变电站201变压器	800	18.75%	554.24	554.24				-38.69%
9063	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	凤凰干凤凰乙线10柱上变压器	315	9.21%	0	0		是	2025年12月	-48.72%
9064	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵大棚台分支16	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
9065	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	郭家窝棚综合（2022微）	250	2.56%	0	0				85.30%
9066	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农陵乙AKB种子一分10左5左3加1	400	7.50%	330.00	330.00				4.06%
9067	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分三家子支47变台	50	46.00%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
9068	浑南	下深变	下深变258金河线	营盘村变电站201间隔配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2027年12月	-72.36%
9069	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	各力房东台照明（微）	400	16.50%	0	0				-47.13%
9070	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房2站房1变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年8月	-41.77%
9071	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程1号变电站1号变压器	630	30.16%	0	0		是	2027年	-38.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9072	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线丁连毕支01	30	0.00%	27	27				0.00%
9073	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家九台	315	84.13%	0	0	2023年7月	是	2025年	-40.51%
9074	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里7号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	630	8.89%	0	0				6.41%
9075	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左67	100	79.50%	11	11				-40.90%
9076	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园四期二号变电站202配电变压器	630	37.62%	0	0				-47.55%
9077	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分32+1柱上变压器	200	57.00%	0	0		是	2025年12月	-31.10%
9078	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	卢屯线兰旗分小北支5右2变台	200	9.00%	0	0		是	2025年12月	-21.21%
9079	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城4号变电站1号变压器	630	43.05%	0	0		是	2027年12月	-40.19%
9080	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	农机公司考核改造	400	8.63%	0	0		是	2026年12月	8.98%
9081	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港4号变电站1号变压器	500	32.64%	0	0				-46.39%
9082	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9083	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相干107左1	200	35.10%	0	0				-27.34%
9084	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干120	400	10.50%	0	0				-21.57%
9085	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干105	400	83.40%	0	0	2025年5月	是	2026年	-13.24%
9086	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干139右8右1	80	16.88%	58.50	58.50				-34.37%
9087	大东	农大变	农大变80976农花乙线	后陵干39加1	200	54.00%	72.00	72.00				4.94%
9088	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右6右2	200	50.40%	79.20	79.20				-15.40%
9089	于洪	后马变	后马变后林线	后马变253后林线前马2台区	200	0.00%	180.00	180.00				-30.30%
9090	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲线机车分4柱上变压器	250	41.28%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
9091	于洪	大潘变	大祝线	镇政府	315	56.83%	0	0				-87.07%
9092	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线王立岗分新立支前陵台支005	200	28.80%	0	0				-33.62%
9093	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花干6右10左3	400	51.90%	152.40	152.40				100.00%
9094	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸11变电站1变压器	630	33.33%	357.00	357.00				-53.51%
9095	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	盛京学府2小区变电站101配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	3.05%
9096	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线16右2变台	200	35.70%	0	0				100.00%
9097	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组团1变电站202配电变压器	630	40.32%	313.00	313.00		是	2026年12月	13.41%
9098	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	白云分34+1右1	200	12.90%	0	0		是	2025年	15.62%
9099	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支08	80	0.00%	0	0				0.00%
9100	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶中街台支04	400	32.50%	230.00	230.00				-19.69%
9101	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线花牛堡分8（花牛堡村台）	400	25.00%	260.00	260.00				-25.03%
9102	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块3号变电站202配电变压器	630	6.35%	527.00	527.00				65.69%
9103	东陵	水家变	水李线	水孙乙干杨官分043柱上变压器	200	23.40%	10.00	10.00				100.00%
9104	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居2箱变201间隔配电变压器	800	21.38%	549.00	549.00				-35.94%
9105	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	文华苑三期1号变电站201变压器	630	11.75%	10.00	10.00				100.00%
9106	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分祝家排水支南几3+1（祝家堡山下南台）	200	40.10%	99.80	99.80				-18.65%
9107	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家2箱变1变压器	630	20.00%	204.38	204.38				-35.87%
9108	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分45左3	200	23.70%	132.60	132.60				7.35%
9109	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景10变电站201间隔配电变压器	400	15.60%	0	0		是		4.78%
9110	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区4变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-45.21%
9111	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期4局维变电站201配电变压器	400	8.00%	0	0		是	2026年12月	90.18%
9112	浑南	下深变	下深变274三环甲线	海城香庭二期1号变电站1号配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2027年12月	-18.83%
9113	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯林场支03	400	21.30%	97	97				-31.97%
9114	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	郑胜檀府小区1变电站2变压器	630	52.70%	235.00	235.00				-38.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9115	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期9箱式变电站2配电变压器	800	45.50%	0	0		是	2025年12月	-36.15%
9116	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂二期3变电站202间隔配电变压器	500	6.00%	0	0				100.00%
9117	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园1箱式变电站2配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
9118	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右28	400	17.10%	292	292				0.30%
9119	沈北	道义变	道义变	道信线天义线吾悦华府二期2局维变电所201配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2026年12月	27.41%
9120	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干71左9变压器	200	66.50%	47	47		是	2025年12月	-34.59%
9121	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线72左1变台	200	73.20%	34	34				-70.40%
9122	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉四分支002	50	109.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-31.14%
9123	沈河	方家变	方家变668方南乙线	东陵派出所自维	315	15.49%	235	235				8.92%
9124	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线后魏村台	315	16.51%	0	0		是	2025年11月	-35.71%
9125	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村3号变电站2变压器	630	39.24%	0	0				-41.09%
9126	和平	青年变	青年变366青北线	青北线79左3	315	48.00%	0	0				100.00%
9127	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期2变电站2号配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2027年12月	-18.28%
9128	东陵	李相变	李班线	李班线李班干自新分8柱上变压器	200	8.40%	163	163		是	2026年12月	7.06%
9129	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期3变电站2变压器	400	0.00%	319	319				0.00%
9130	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线18左3左1变台	315	33.65%	177.50	177.50				-40.36%
9131	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支30左4变压器	315	27.94%	195.50	195.50				-41.12%
9132	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支8变压器	200	43.20%	0	0		是	2025年12月	-39.30%
9133	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分16左10柱上变压器	315	3.17%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
9134	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线陵园干21右4柱上变压器	315	47.30%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
9135	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右5右2	315	25.40%	0	0		是		-48.38%
9136	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干21右7	250	61.60%	0	0				-39.04%
9137	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒长干5柱上变压器	315	44.44%	0	0				-38.68%
9138	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线128右4	160	11.50%	0	0				-56.41%
9139	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左10柱上变压器	315	67.30%	0	0		是	2025年12月	-40.51%
9140	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑翔变562滑应乙线建设干81	315	0.00%	284	284				-77.00%
9141	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线5	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
9142	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐贤变444齐滑乙线滑齐干51	315	15.56%	0	0		是	2028年12月	-42.79%
9143	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场线和睦干43凌云东分26	200	46.20%	0	0		是		-49.72%
9144	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支14变台	315	39.37%	160	160				-44.67%
9145	和平	青年变	青年变368青二线	青二线55	400	51.00%	0	0				-38.46%
9146	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北甲线文官分29右4右1柱上变压器	200	16.50%	0	0		是	2025年12月	-105.63%
9147	大东	望花变	望花变70242上园乙线	富山1箱变1	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-44.13%
9148	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	剑苑箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9149	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙2箱变2号变压器	630	11.05%	497	497				-30.33%
9150	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区1变电站201	400	29.70%	241.20	241.20				-44.27%
9151	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园11小区变电站2变压器	315	20.95%	169.74	169.74				-42.84%
9152	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园3小区变电站1变压器	630	0.00%	169.74	169.74				-49.03%
9153	苏家屯	下深变	理想线	理想新城1号变电站1号变压器	630	28.57%	0	0				-42.81%
9154	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区2变电站2变压器	630	18.41%	451	451				-37.89%
9155	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期3变电站201柜	630	44.76%	0	0		是	2028年12月	-37.03%
9156	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
9157	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	新湖北国之春五期B区1变电站201变压器	630	27.30%	395.00	395.00				-43.06%
9158	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵小区1变电站201变压器	400	24.50%	0	0		是	2028年12月	-43.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9159	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园7变电站2变压器	630	62.86%	0	0				-42.93%
9160	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	地质勘察局住宅箱变1变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-39.18%
9161	沈河	长青变	长青变448长南乙线	文化东路箱变1变压器	400	121.50%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-42.04%
9162	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园2号变电站2号变压器	500	13.44%	0	0		是	2027年12月	-41.21%
9163	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	怡青园箱变2变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年12月	-42.55%
9164	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富3箱变2变压器	630	42.54%	0	0		是	2026年12月	-37.34%
9165	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭2箱变1变压器	630	39.62%	317	317				-30.90%
9166	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富5变电站201	315	45.40%	140.50	140.50				-46.78%
9167	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	金利家园1号变电站2号变压器	630	8.00%	0	0				-44.88%
9168	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	黎明西小区箱变(单)	400	17.50%	0	0		是		-43.14%
9169	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	西顺城西箱变1变压器	400	40.20%	199	199				-47.75%
9170	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园1变电站201	500	44.48%	227.60	227.60				-41.98%
9171	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	南里小区1变电站1变压器	630	58.41%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
9172	沈河	方家变	方家变668方南乙线	华龙奥翔3箱变1变压器	630	2.22%	553	553				-39.55%
9173	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II二期1箱变2变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-40.41%
9174	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园4变电站2变压器	630	35.05%	204	204				-42.70%
9175	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运3箱变2变压器	630	31.75%	367.00	367.00				-39.39%
9176	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	水泥厂支4右1之1柱上变压器	400	22.25%	0	0		是	2025年12月	-36.80%
9177	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干于桥分48右03柱上变压器	400	5.55%	0	0		是	2026年12月	-33.16%
9178	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城13号变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0				-39.48%
9179	和平	花园变	花园变752花南甲线	河畔花园66号楼自维配电变压器	1000	36.40%	536	536				-39.25%
9180	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街5大棚户	200	91.60%	0	0	2022年12月			-96.71%
9181	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期2箱式变电站1配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-38.33%
9182	法库	包家屯	包家线	10kV包家线满斗中台支5	100	16.00%	0	0		是	2027年	-37.86%
9183	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干141左6变台	200	42.23%	96	96				-36.42%
9184	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支220	100	40.80%	0	0		是	2026年12月	-36.24%
9185	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	沈阳润府房地产2号201间隔配电变压器	800	72.30%	0	0		是	2026年12月	-11.20%
9186	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	024生活体住宅变电站202变压器	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
9187	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	八家子分14左6	200	35.00%	0	0		是	2025年	-31.69%
9188	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾一期2箱式变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9189	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园3号变电站201配电变压器	630	26.16%	0	0				-41.04%
9190	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分87	400	81.30%	35	35	2025年4月			11.09%
9191	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景8变电站2变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
9192	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右20左9	200	46.50%	87.00	87.00				2.50%
9193	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品吴城3变电站1变压器	630	51.30%	0	0		是	2025年9月	-34.71%
9194	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-沈阳市沈北新区郎奎林养殖场	400	11.44%	0	0		是	2026年12月	45.35%
9195	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园1配电室202间隔配电变压器	800	27.60%	499	499				-29.88%
9196	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	YHG 新东箱式变电站1号配电变压器	630	53.33%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
9197	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园2箱变201间隔配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年12月	-39.44%
9198	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线科技中心住宅	100	87.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-35.92%
9199	沈北	清水变	清水线	YHG 东方华宇小区1箱变1变(考核表)配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
9200	沈北	大志变	大志变70564志西线	LS 木匠大队	200	23.85%	0	0		是	2026年12月	-33.41%
9201	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养后西南台	400	30.00%	0	0				-37.00%
9202	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干77+1柱上变压器	400	63.00%	0	0		是	2025年12月	-40.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9203	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家干15右2	200	43.50%	93	93				-70.52%
9204	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾6号变电站202配电变压器	630	27.94%	0	0		是		-38.13%
9205	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山南综合公变台区	200	12.90%	154	154				99.78%
9206	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟12变电站1变压器	800	27.00%	0	0				-41.18%
9207	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园自维2箱变201间隔配电变压器	400	24.90%	0	0		是		-32.24%
9208	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分2右1	400	38.10%	0	0		是		83.22%
9209	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟13箱变1变压器	800	48.60%	0	0				-34.20%
9210	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	西河山分37	50	0.00%	0	0		是	2025年	-79.41%
9211	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线腰街五组照明	100	66.00%	0	0				-33.94%
9212	于洪	光辉变	光辉变813光专线	光辉变813光专线西老边照明南台	400	19.50%	282.00	282.00				6.33%
9213	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷2变电站2变压器	630	0.00%	325.62	325.62				0.00%
9214	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期1变电站201配电变压器	630	57.90%	0	0		是	2026年12月	-37.11%
9215	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干21	100	72.80%	17	17				-42.66%
9216	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区12变电站1变压器	630	52.19%	238.20	238.20				-42.61%
9217	新民	南窑变	南窑变3570世纪甲线	世纪甲线24右3变台	400	43.05%	187.80	187.80				7.65%
9218	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金四组分台5+1柱上变压器	200	23.85%	0	0		是	2026年12月	-41.99%
9219	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳二屯分台1柱上变压器	50	144.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-43.03%
9220	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区5变电站1变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-36.55%
9221	铁西	历工变	历工变10444历办乙线	光明苑3变电站202柜	630	0.00%	567	567				0.00%
9222	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城2号变电站2变电器	630	27.05%	0	0		是	2027年12月	-42.34%
9223	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线獐草沟分烘干塔支南2	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9224	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-2配电室2变压器	630	31.62%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
9225	铁西	劝工变	劝工变20040劝雾线	沈铁彩虹佳园3变电站202配电变压器	800	16.88%	173	173				7.02%
9226	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场3变电站201配电变压器	630	5.71%	531.00	531.00				76.01%
9227	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家3号变电站1号变压器	630	21.27%	433.00	433.00				-41.74%
9228	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干中学分21变台	400	52.20%	0	0		是	2025年12月	-44.87%
9229	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期4箱式变电站2配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-33.50%
9230	新民	张屯变	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干代家分63变台	200	52.05%	0	0		是	2025年12月	-35.26%
9231	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-6配变站2变压器	800	33.90%	0	0				8.51%
9232	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线44右16变台	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
9233	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	赖花甲线兴隆分29右1变台	400	1.50%	0	0				11.29%
9234	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支三组支004	50	82.20%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-35.13%
9235	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线双四分011	50	101.10%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-27.85%
9236	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区7变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-40.50%
9237	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦3箱变2配电变压器	630	33.14%	0	0		是	2025年12月	-39.33%
9238	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎浦线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-10母线	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	-36.22%
9239	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万四组照明新	100	93.60%	0	0	2025年6月			0.00%
9240	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡13变电站2变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-29.88%
9241	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干獐洞支118变台	200	19.80%	0	0		是	2025年12月	4.38%
9242	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线150右10变台	100	32.40%	58	58		是	2025年12月	-19.93%
9243	于洪	光辉变	光东线	光辉场部南台供暖公司	630	47.62%	267	267				-38.05%
9244	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分5柱上变压器变压器	315	25.08%	204.50	204.50				-44.43%
9245	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡北台	315	28.70%	0	0		是	2025年11月	-37.96%
9246	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅3变电站3变压器	630	40.00%	0	0				-42.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9247	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线32+2	400	19.00%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
9248	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分19左1变台	100	63.30%	27	27				-43.87%
9249	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线48左18变台	200	52.80%	74.40	74.40				-41.99%
9250	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	珠江干4柱上变压器	200	36.00%	0	0		是	2025年12月	15.40%
9251	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左9变台	100	105.00%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-31.04%
9252	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区3变电站2变压器	400	30.60%	0	0		是	2025年12月	27.76%
9253	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	文竹家园1号变电站202配电变压器	500	22.80%	0	0				-39.20%
9254	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园18号小区变电站201配电变压器	630	22.54%	0	0				-49.97%
9255	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线247右9变台	200	67.50%	45	45		是		-32.38%
9256	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区4变电站1配电变压器	800	36.90%	0	0				9.58%
9257	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村1机井	100	64.00%	26	26		是	2025年10月	-38.72%
9258	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线小范分12右13	200	15.60%	0	0				-6.44%
9259	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业线25右4变台	200	66.40%	0	0				-36.31%
9260	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡14号小区变电站2变压器	500	23.20%	0	0				-39.77%
9261	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥园4变电站1变压器	630	21.71%	430	430				-39.55%
9262	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线148左5	200	12.60%	0	0				0.00%
9263	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区8变电站2变压器	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
9264	东陵	杨官变	杨官变杨孤甲线	杨热线杨孤甲线保利云上3变电站箱变2变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	44.10%
9265	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期1箱式变电站2配电变压器	800	54.60%	0	0		是	2025年12月	-19.41%
9266	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期5变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2028年12月	-55.03%
9267	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微青堆子1号	200	3.30%	173	173				11.45%
9268	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	南塔6箱变变压器	400	22.20%	0	0		是	2026年12月	48.51%
9269	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期1202配电变压器	630	35.71%	0	0		是	2026年12月	-41.37%
9270	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界卓铸2变电站201配电变压器	400	16.50%	294	294				-21.25%
9271	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华泰新都AB区2箱式变电站201间隔配电变压器	630	51.11%	0	0		是	2025年12月	-44.35%
9272	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线56	400	72.75%	0	0				-37.74%
9273	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线134右1	200	39.00%	102	102				-14.14%
9274	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线乌牛分14右1变台	200	18.60%	0	0				100.00%
9275	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚11主变	630	33.52%	0	0				-33.13%
9276	康平	朝阳变	朝阳变75752张开线	张开线大横道子东支09	200	24.60%	0	0				100.00%
9277	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨干坨变020黄腊坨线三南北台照明台新	400	40.80%	197	197				0.00%
9278	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	圣丰御景广场二期3变电站202配电变压器	630	24.13%	415.00	415.00				11.37%
9279	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期4局维箱变202间隔配电变压器	630	18.29%	0	0		是	2026年12月	-49.59%
9280	沈河	方家变	方家变668方南乙线	中铁建大桥局箱变201间隔配电变压器	630	17.78%	455	455				-44.49%
9281	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支35左26右3变台	400	17.68%	0	0				-40.85%
9282	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	佳兆业悦锋1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	43.49%	0	0				-22.41%
9283	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分南张支20右8变台	200	34.73%	0	0				-30.06%
9284	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城1配电室202间隔配电变压器	630	46.10%	276.60	276.60				-41.51%
9285	于洪	双树变	双树变16160双金线	小尚义村内分台	200	23.10%	0	0				0.00%
9286	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线自来水支08	200	34.80%	0	0				0.00%
9287	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚品南苑2变电站202间隔配电变压器	630	40.38%	312.60	312.60				-39.00%
9288	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干100+1右1	200	67.20%	0	0		是	2026年	100.00%
9289	于洪	范屯变	范屯变范古线	全胜村西台（南/北）3台区	200	68.70%	0	0		是	2025年8月	-15.69%
9290	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	钢厂支1+1左2	200	40.80%	0	0				-25.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9291	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线白家岗老卜照明	400	120.90%	0	0	2024年9月			-33.28%
9292	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居6箱变202间隔配电变压器	630	12.95%	485	485				-42.22%
9293	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥2变电站201间隔配电变压器	630	53.33%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
9294	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品3号变电站202配电变压器	630	45.08%	0	0				-40.74%
9295	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园2变电站1变压器	630	15.24%	471	471		是	2025年12月	-42.82%
9296	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干73左8变压器	400	50.10%	0	0		是	2025年12月	8.81%
9297	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	吕惠瑜变压器（一站式）	400	10.20%	319	319				0.00%
9298	大东	劳动变	劳动变70150芳景线	丽景2变电站201间隔配电变压器	630	10.79%	0	0		是		-6.71%
9299	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分25	315	50.48%	0	0				-49.93%
9300	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	东民变342东专线前民六队台区	160	97.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-46.13%
9301	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线53左22变台	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	-34.39%
9302	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	天玺家园变电站2变压器	630	16.51%	0	0				-54.49%
9303	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲干96张沙布分10右2柱上变压器	160	15.63%	119	119				-23.89%
9304	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆3箱变2站内变压器	500	17.20%	364.00	364.00				-44.44%
9305	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡4号变电站1变压器	630	33.65%	0	0				-38.80%
9306	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期2变电站1变压器	500	34.80%	0	0		是	2028年12月	-37.00%
9307	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线聂家支031	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	5.15%
9308	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期3箱式变电站2配电变压器	800	24.30%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
9309	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分13右7	250	50.80%	0	0				-37.90%
9310	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分27	100	33.90%	0	0				-50.03%
9311	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期1箱式变电站1配电变压器	800	50.25%	0	0		是	2025年12月	-39.72%
9312	大东	毛君变	毛君变946毛光线	天汇公园壹号6箱变1变压器	800	4.20%	686	686				100.00%
9313	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干45左1	315	67.62%	0	0				-23.44%
9314	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干安坨分郑家支47右3变台	200	33.60%	113	113		是	2025年12月	-46.36%
9315	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线烟草	160	84.75%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-20.68%
9316	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	砂轮乙线83	200	61.20%	0	0		是		-44.62%
9317	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风乙线40+2柱上变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-44.19%
9318	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分14变压器	200	14.80%	0	0		是	2025年12月	-46.06%
9319	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	施官变146北官线北官线088	200	0.00%	0	0				-108.96%
9320	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	长江甲线32右2之1柱上变压器	315	35.87%	171	171		是	2025年12月	-47.20%
9321	沈河	粮仓变	粮仓变546粮木甲线	粮仓变542粮木甲线方北干40右8公变	315	8.38%	257	257				-37.30%
9322	沈河	粮仓变	粮仓变546粮木甲线	粮仓变542粮木甲线方北干河道分3右1+1公变	315	29.71%	189.90	189.90				-47.82%
9323	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4左6柱上变压器	200	36.90%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
9324	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干32右2公变	315	33.14%	0	0				-44.43%
9325	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干70右7	315	54.60%	0	0				-51.85%
9326	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25右8	200	56.00%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
9327	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线26右5	250	18.80%	178	178				-55.57%
9328	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线勾连分2左1之1柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
9329	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲3配电箱变1号变	630	38.10%	327.00	327.00				-41.51%
9330	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园6箱变2号变	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-46.00%
9331	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区2变电站2变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-42.28%
9332	和平	广州变	广州变470二纬甲线	九如西巷变电站一次变压器柜主变	315	27.81%	196	196				-40.14%
9333	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园2箱变1变压器	630	13.83%	0	0				-42.06%
9334	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵小区2变电站201变压器	500	9.92%	0	0		是	2028年12月	-48.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9335	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城1箱变1变压器	400	21.50%	0	0				-45.77%
9336	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	通站东里箱变1	630	45.21%	282.20	282.20				-46.06%
9337	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸4#2主变	500	11.52%	0	0				-38.71%
9338	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅2箱变1变	630	16.00%	466	466				-43.25%
9339	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	北一路14变电站201柜	250	0.00%	225.00	225.00				-60.38%
9340	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	自动化1箱变1变压器	500	34.24%	0	0		是	2026年12月	-48.12%
9341	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富5变电站2变压器	500	23.36%	0	0		是	2026年12月	-45.84%
9342	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型6变电站201柜	315	33.02%	180	180				-33.21%
9343	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和平新村箱变1	400	53.60%	145.60	145.60				-42.02%
9344	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山东箱变1号变	500	61.92%	0	0				-41.60%
9345	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊8变电站201柜	630	50.48%	0	0		是	2028年12月	-40.88%
9346	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府4箱变1	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-49.44%
9347	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑3箱变1	400	47.00%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
9348	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区4变电站202柜	500	68.00%	0	0		是	2028年12月	-42.18%
9349	东陵	中马变	疗养线	锦麟河院东区二期3箱变1号变压器	630	4.13%	229	229				0.00%
9350	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园2变电站1配电变压器	630	28.57%	0	0				-21.36%
9351	于洪	得胜变	得工线95446	小微香堤北苑台	200	8.10%	0	0				-41.00%
9352	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大屯分40	400	15.30%	0	0				19.97%
9353	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城18号变电站201配电变压器	630	40.95%	0	0				-39.96%
9354	于洪	范屯变	范北线	三供一业马三家御东社2号台	630	26.67%	399	399				-43.46%
9355	和平	青年变	青年变342青胜线	南四经分2	315	44.76%	0	0		是	2025年10月	-40.55%
9356	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干砖厂分2变台	200	6.60%	167	167		是	2025年12月	-42.72%
9357	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园1变电站2变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	7.22%
9358	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	崇山变250岐山甲线岐山干5右1柱上变压器	100	36.60%	53	53		是	2025年12月	-42.68%
9359	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干184右2	400	30.90%	236	236				-7.69%
9360	于洪	兰台变	兰工线	假日小城2站房1变压器	630	60.95%	183.00	183.00				-36.84%
9361	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线吉庆西台照明	200	60.80%	0	0		是	2026年6月	-42.62%
9362	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干链条分17柱上变压器	200	10.00%	0	0		是	2026年12月	-39.08%
9363	大东	农高变	农高变70370人和乙线	富友雅士居1箱变2变压器	630	7.94%	0	0		是		13.67%
9364	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干茨于分43变台	80	60.75%	0	0		是	2025年12月	-50.63%
9365	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线104左1	500	93.60%	0	0	2022年12月	是		-39.22%
9366	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷于222右4变台	200	31.05%	118	118				-40.59%
9367	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线2变电站2变压器	500	40.64%	0	0		是	2025年12月	-42.15%
9368	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景1箱变202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
9369	和平	文艺变	文艺变950文金线	环球金融中心三期小区1变电站201配电变压器	800	35.25%	438	438				-37.00%
9370	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线75	200	44.40%	91.20	91.20				-47.89%
9371	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团1变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
9372	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区2变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-40.60%
9373	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分11柱上变压器	200	22.40%	0	0		是	2025年12月	-19.06%
9374	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线5+2	315	54.92%	111	111				-46.08%
9375	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司1箱变配电变压器	630	22.22%	427.00	427.00				-35.23%
9376	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民4号2配电变压器	630	14.29%	477.00	477.00				-35.65%
9377	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运3箱变1变压器	630	20.00%	441.00	441.00				-46.28%
9378	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区3号箱1号变压器	630	47.62%	267.00	267.00				-41.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9379	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期4变电站2配电变压器	800	23.63%	0	0				-37.91%
9380	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线大桥北台分005	80	32.63%	0	0		是	2026年12月	-29.06%
9381	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西抗旱 4	200	100.12%	0	0	2025年6月			-39.54%
9382	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线双庙子分8	315	7.62%	260	260				-53.70%
9383	辽河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-1变电站201配电变压器	800	29.40%	484.80	484.80				-7.29%
9384	于洪	大兴变	兴古线	沈阳市于洪区大兴街道吴家荒村民委员会变电站 1变压器	630	36.83%	0	0				-33.85%
9385	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期3箱式变电站2配电变压器	500	29.44%	0	0		是	2025年12月	-30.89%
9386	于洪	平罗变	平罗线	平罗二村十七队台区	80	122.25%	0	0	2024年6月	是	2025年	-70.86%
9387	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期3箱式变电站配电变压器	630	31.11%	0	0				-42.40%
9388	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡养前新棚菜nz（仅换变压器）改造	200	73.50%	0	0				9.58%
9389	东陵	农大变	农首线	双珑原著4箱变1变压器	630	17.46%	457.00	457.00				-1.07%
9390	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线牛心坨六组照明新	200	96.90%	0	0	2025年6月			0.00%
9391	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城2变电站201	630	41.27%	0	0		是	2028年12月	-43.54%
9392	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	环保家园32变压器	630	59.37%	0	0		是	2025年12月	-41.81%
9393	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分漫山屯支 014	50	117.30%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-28.59%
9394	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际6变电站2变压器	500	21.12%	344	344				-44.19%
9395	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期2号变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2027年12月	-43.57%
9396	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里1号变电站201配电变压器	800	41.63%	0	0				-53.19%
9397	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区2号变电站201配电变压器	630	53.33%	0	0				-41.24%
9398	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大天鹅湾1号变电站201间隔（前榆乙线）配电变压器	800	7.50%	0	0				66.44%
9399	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线排水支01	100	29.40%	0	0		是	2025年12月	-31.04%
9400	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线人大住宅楼	400	22.00%	0	0		是	2026年12月	-41.41%
9401	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际4号变电站2变压器	630	33.14%	0	0				-40.45%
9402	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线富裕线主干013	200	115.08%	0	0	2023年1月			-23.67%
9403	大东	大志变	大志变70584大农乙线	回龙岗墓园变压器（单）	200	53.10%	0	0				6.54%
9404	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十号（微）	400	25.20%	234	234				7.31%
9405	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸二期5箱式变电站配电变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-33.43%
9406	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	榆树一组照明（2021微）	400	29.06%	244	244				-30.95%
9407	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨于辽滨分17右5变台	200	36.00%	0	0		是	2025年12月	-31.00%
9408	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东中分9左5变台	200	14.40%	0	0				-40.84%
9409	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支50变台	400	22.50%	0	0				-15.57%
9410	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房1变电站1	630	0.00%	325.62	325.62				0.00%
9411	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	阳光100三期小区2变电站2变压器	400	31.60%	0	0		是	2025年12月	-36.19%
9412	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干奉南分38右1变压器	50	36.80%	0	0		是	2025年12月	-36.62%
9413	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马二支2杆	200	53.40%	0	0		是	2025年12月	-30.04%
9414	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于四、六组照明	200	142.80%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-40.09%
9415	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城36号变电站201配电变压器	630	49.52%	255	255				-39.12%
9416	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东西贾支025	200	42.00%	96.00	96.00				-30.90%
9417	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分八队支七队支 003	50	120.30%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-28.91%
9418	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干五家子分13变压器(清洁能源)	400	31.80%	0	0				-18.96%
9419	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-1配电 变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年12月	-35.69%
9420	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿于29右9变台	100	74.10%	0	0				-35.26%
9421	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园4变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9422	东陵	上佰变	汪家乙线	兆成紫东苑2箱变201间隔配电变压器	630	23.57%	0	0		是	2026年12月	-44.19%
9423	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城5箱变201间隔配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-39.01%
9424	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意明珠变电站1站内变压器	500	26.88%	0	0		是		-36.04%
9425	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	近海雅韵小区2号箱变1号变压器	630	8.38%	0	0				100.00%
9426	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑4箱变1变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-38.00%
9427	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期1号变电站2号配电变压器	630	51.05%	0	0		是	2027年12月	-13.94%
9428	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期4号变电站2号配电变压器	800	30.30%	0	0		是	2027年12月	2.04%
9429	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际6变电站201变压器	630	23.17%	421	421				-42.37%
9430	沈河	文艺变	文艺变956文嘉线	雅颂大苑1配变站202间隔配电变压器	800	21.75%	546.00	546.00				-24.08%
9431	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	龙湖樾前2箱变1变压器	800	19.80%	0	0		是		100.00%
9432	法库	新依变	依三线	10kV依三线三家子分12	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	-37.76%
9433	开发	工农变	工农变55580工岛线	工岛小区2变电站2变压器	630	46.86%	272	272				-160.00%
9434	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城3站房1变压器	630	23.37%	0	0				-41.01%
9435	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分58右9+1右1变台	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	50.59%
9436	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗社区3机井	50	51.20%	19	19				-57.15%
9437	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯家变740侯南线侯南线徐林分砖厂支8右1变台	400	60.75%	0	0		是	2025年12月	-49.27%
9438	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线69右10变台	200	39.60%	0	0				-16.24%
9439	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡18号小区变电站201配电变压器	630	28.19%	0	0				-34.13%
9440	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城4变电站1变压器	500	51.60%	0	0		是	2025年12月	-38.95%
9441	于洪	得胜变	得山线95478	万熹绿景3变电站2变压器	630	41.65%	0	0		是	2025年8月	-45.57%
9442	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	柳河沟变205甲河线甲河干毛三家子分10变台	100	92.40%	0	0	2024年6月			-41.40%
9443	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林2箱变2配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-42.24%
9444	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分3	100	0.00%	0	0				0.00%
9445	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分钟家支091	400	20.10%	0	0		是	2026年5月	-34.82%
9446	苏家屯	前显变	前显变254前金线	锦麟誉2号变电站201间隔（前金线）配电变压器	630	15.56%	0	0				100.00%
9447	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支12+1柱上变压器	250	45.20%	0	0		是	2025年12月	-52.25%
9448	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城A-2局维间隔202配电变压器	315	101.59%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-29.82%
9449	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大营子分5左支1	400	16.20%	0	0				8.26%
9450	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期2局维箱变202间隔配电变压器	800	55.88%	0	0		是	2026年12月	-43.93%
9451	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗北照明	400	36.00%	216	216		是	2025年10月	-32.35%
9452	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房八家子晓磊淡水鱼公变台区	400	15.90%	0	0				100.00%
9453	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区9变电站（九丰）201变压器	800	54.90%	280.80	280.80				-40.65%
9454	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期2变电站201间隔配电变压器	630	20.19%	0	0		是	2027年12月	-11.08%
9455	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗德兴堡曹福野淡水鱼公变台区	200	19.80%	140	140				0.00%
9456	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平南一小微分台	200	52.50%	0	0				-22.09%
9457	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇3变电站2变压器	630	6.86%	0	0		是	2025年12月	-36.48%
9458	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园4变电站2变压器	500	20.16%	0	0				-41.66%
9459	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左4变压器	400	11.75%	0	0				-46.85%
9460	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际一期2变电站2变压器	630	31.11%	0	0				-40.41%
9461	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干38右4-2	200	83.40%	0	0	2022年12月			-31.01%
9462	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区1变电站201变压器	800	60.00%	0	0				-33.93%
9463	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖1号变电站2号变压器	630	10.29%	219	219				-43.96%
9464	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚22主变	500	16.80%	0	0				-33.11%
9465	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸二期1站房2配电变压器	800	20.10%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9466	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线公主陵5/6队凡04	400	21.60%	97.34	97.34				-29.31%
9467	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区5箱变1变压器	800	37.50%	0	0				-42.31%
9468	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地2小区变电站2变压器	500	29.44%	303	303				-41.53%
9469	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干35公变	315	19.05%	0	0		是	2026年12月	-31.60%
9470	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线7变台	315	25.71%	203	203				-6.48%
9471	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分2变压器	100	22.50%	0	0		是	2025年12月	-44.32%
9472	沈河	青年变	青年变352青东线	青东线南乐郊分6右5+1公变	250	43.84%	0	0		是	2026年6月	-46.35%
9473	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干76右1	100	27.60%	0	0				-48.19%
9474	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线十纬分4+1	315	33.14%	0	0				-45.65%
9475	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分10右1柱上变压器	200	87.30%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-44.40%
9476	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	欧亚变262西江乙线西江干38左5柱上变压器	100	41.70%	0	0		是	2025年12月	-52.23%
9477	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右8柱上变压器	400	45.90%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
9478	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右9柱上变压器	400	39.30%	0	0		是	2025年12月	-47.27%
9479	大东	如意变	如意变80846如望甲线	联合甲线新生干59右4右1	315	79.05%	35	35				-46.36%
9480	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干47柱上变压器	400	1.80%	0	0		是	2025年12月	-185.83%
9481	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南干33右6	160	43.13%	0	0		是	2027年	-34.50%
9482	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场线和睦干43凌云东分48左1	200	17.40%	0	0		是		-43.90%
9483	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线12右1	315	30.48%	188	188				-44.58%
9484	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线26	315	19.68%	0	0		是	2025年12月	-43.33%
9485	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干17柱上变压器	315	65.08%	0	0				-42.55%
9486	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	阳光小区变电站201	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
9487	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区2变电站201配电变压器	630	65.71%	153.00	153.00				-36.09%
9488	铁西	历工变	历工变10482历达线	鑫丰馨园1变电站202柜	630	20.63%	0	0		是	2028年12月	-43.95%
9489	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里一期1配电变压器	500	20.80%	346	346				-39.51%
9490	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地21主变	500	53.20%	184.00	184.00				-35.18%
9491	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期7箱变1变	630	18.10%	453.00	453.00				-35.18%
9492	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青变箱变1变压器	315	29.52%	190.50	190.50				-28.03%
9493	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园1变电站202变压器	500	12.48%	387.60	387.60				-43.57%
9494	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港1号变电站1号变压器	630	30.16%	0	0				-46.07%
9495	大东	大东变	大东变066东风乙线	大东路3箱变1变	500	26.24%	83	83				-41.43%
9496	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	华馨箱变1变压器	500	30.40%	298.00	298.00				-37.73%
9497	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	兰庭花园1箱变1	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-39.19%
9498	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园8配电站201间隔配电变压器	400	85.50%	18	18	2025年6月			-39.68%
9499	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	金利苑箱变2变压器	500	48.96%	205.20	205.20				-31.47%
9500	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅5箱变1变	630	19.81%	442.20	442.20				-37.80%
9501	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	花园3变电站201	630	30.16%	0	0		是	2028年12月	-47.46%
9502	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园4号变电站1号变压器	630	68.57%	0	0				-42.74%
9503	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	顺通2变电站1变压器	630	82.67%	0	0	2022年12月			-39.35%
9504	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	克俭小区14变电站202	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
9505	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	南里小区3变电站1变压器	800	84.75%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.84%
9506	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	五河东里北2号高压柜1变压器	315	22.86%	212	212				-41.34%
9507	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山5箱变1	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-43.20%
9508	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑2箱变1	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-43.13%
9509	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	长安佳园1号变电站201间隔配电变压器	400	57.00%	0	0				6.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9510	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲线军政分3左3变压器	250	42.24%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
9511	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	四海自由苑小区变电站201	800	19.50%	564	564				9.01%
9512	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府3变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	5.07%
9513	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产干64右4加1右1	315	55.24%	0	0				-41.13%
9514	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期2变电站1变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-39.50%
9515	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京小区2变电站202变压器	800	0.00%	433	433				0.00%
9516	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	医大分15市总工会201间隔配电变压器	630	49.21%	0	0				-45.76%
9517	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	贵和三区变电站202	630	44.44%	287	287				-47.28%
9518	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期5变电站202配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2025年12月	-41.06%
9519	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分东一棵支51	200	31.20%	0	0		是	2026年6月	-27.99%
9520	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐北乙线南六干62左6左2变压器	400	45.90%	176.40	176.40				10.42%
9521	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里四期1变电站2号配电变压器	630	31.11%	371.00	371.00				-24.17%
9522	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景3箱变202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
9523	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十三号变电站2变压器	400	29.20%	0	0				-42.29%
9524	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴干古屯分79左4变台	400	32.10%	0	0				-39.20%
9525	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	沈汽1箱变2变压器	630	19.43%	0	0		是		-42.99%
9526	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	兴工农贸小区变电站201变压器	250	48.00%	105	105				-42.08%
9527	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10k孟桃线殡仪馆分家禽养殖场支2	200	78.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
9528	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支38右8变台	200	75.00%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
9529	东陵	孤家子	营城甲线	欧洲花园6箱变B（水乡二期）201间隔配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	-40.71%
9530	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线五秋分86	100	39.10%	50.90	50.90				-41.76%
9531	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程C区51变配电变	400	14.25%	303.00	303.00				-30.03%
9532	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅6变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年	-37.94%
9533	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分22左6之2柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9534	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾2号变电站201配电变压器	630	67.30%	0	0				-40.59%
9535	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景1变电站1变压器	630	45.71%	279	279				-43.99%
9536	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线马家房关欠卜	100	74.60%	0	0		是	2026年6月	-9.14%
9537	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干72柱上变压器	400	9.20%	0	0		是	2025年12月	-54.93%
9538	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分103左6变台	200	91.50%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-33.77%
9539	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干张沙布分10右2柱上变压器	100	73.80%	16	16				-35.50%
9540	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微双树二台区	200	30.30%	119.40	119.40				-36.96%
9541	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都20号变电站201间隔（施站线）配电变压器	800	32.40%	0	0				9.98%
9542	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养士堡乡政府棚区东	160	52.25%	0	0				-81.45%
9543	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线线郊营业所住宅	100	55.20%	34.80	34.80				-50.01%
9544	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线物探分006	200	66.90%	46.20	46.20				-36.95%
9545	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线154左010	200	16.00%	0	0		是	2025年	-39.72%
9546	于洪	得胜变	得工线95446	得胜变846得工线翟家开发区宿舍652、653	250	69.20%	0	0				-35.72%
9547	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支11	50	58.96%	0	0		是	2026年6月	-26.78%
9548	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干140	200	69.60%	41	41				-40.20%
9549	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团2变电站1变压器	500	41.20%	244.00	244.00				-41.10%
9550	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支门前地	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
9551	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分16	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
9552	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	啄木岗村综合一台	400	4.50%	0	0				14.74%
9553	辽中	六间房	六间房变1128化家线	桑林家禽公变台	200	52.20%	0	0		是	2025年8月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9554	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场7变电站2变压器	630	1.27%	559	559				0.00%
9555	沈北	文北变	文闵乙线	金地峯范二期小区1变电站202配电变压器	800	6.00%	0	0				100.00%
9556	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾豪庭1.1期1小区局维201配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-41.89%
9557	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产5箱式变电站201间隔配电变压器	630	26.03%	403	403				-38.58%
9558	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区1号变电站202配电变压器	800	61.13%	0	0				-42.27%
9559	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	化工散户1变压器	630	33.27%	0	0		是	2025年12月	-50.42%
9560	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线水田1-2台分支09	30	49.00%	0	0		是	2026年12月	-50.74%
9561	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线孟家医院台（医院台）	250	52.24%	0	0		是	2025年12月	-29.67%
9562	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支养殖场几6	200	41.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
9563	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦8箱变2变压器	500	27.60%	0	0		是		-5.11%
9564	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线解放村2台	400	53.03%	148	148				-33.25%
9565	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线城南村协作办楼	160	75.00%	24.00	24.00				-31.51%
9566	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	军政线4右01	200	51.60%	0	0		是	2025年	-35.68%
9567	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区2箱式变电站201间隔配电变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	-38.15%
9568	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	地研锦隆1箱式变电站1配电变压器	315	29.84%	0	0		是	2025年12月	-39.83%
9569	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房2变电站1	630	12.19%	326	326				-44.12%
9570	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家5号变电站2号变压器	630	24.44%	413.00	413.00				-37.88%
9571	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干6右9左4	315	51.43%	121.50	121.50				-41.74%
9572	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期1箱式变电站1配电变压器	800	31.88%	0	0		是	2025年12月	-31.18%
9573	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分1加1变压器	80	38.00%	0	0		是	2025年12月	5.85%
9574	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区1变电站1变压器	630	13.97%	479	479				-40.83%
9575	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座4箱变1配电变压器	500	14.80%	0	0		是	2025年12月	-37.67%
9576	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分15柱上变压器	315	62.54%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
9577	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分23左1	200	12.60%	155	155				0.42%
9578	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔1变电站1号变	400	48.00%	168.00	168.00				-39.15%
9579	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线杨士岗大棚	200	57.36%	0	0				-42.95%
9580	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗中一台照明	160	79.50%	17	17				-41.18%
9581	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园二期2箱式变电站2配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2025年12月	-29.72%
9582	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子北台几02	200	43.15%	0	0		是	2025年12月	-30.07%
9583	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西干陵西甲线军政分6柱上变压器	315	13.33%	0	0		是	2025年12月	-52.45%
9584	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	华房物业箱变变压器	315	41.52%	153	153				-50.98%
9585	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五干57左5南宁公寓202间隔配电变压器	630	8.38%	514.20	514.20				-34.27%
9586	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分29左4变台	400	12.30%	0	0		是	2025年12月	10.84%
9587	和平	太原变	太原变054协和线	协和广场三期2变电站1	630	0.00%	567	567				-37.27%
9588	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	北三线北三千6右6变压器	400	67.50%	90.00	90.00				100.00%
9589	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分82右10柱上变压器	400	17.40%	10.00	10.00				-79.12%
9590	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干35柱上变压器	200	74.80%	0	0		是	2025年12月	-19.90%
9591	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	区幼儿园10号箱变1变压器配电变压器	630	38.10%	307	307				-40.45%
9592	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线83右24	100	17.40%	0	0		是	2027年	-36.67%
9593	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区6变电站2变压器	500	90.00%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-44.25%
9594	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家干53左12变台	200	47.40%	0	0		是	2025年12月	-49.41%
9595	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	吉庆台村后吉庆台	200	44.40%	0	0		是	2026年6月	-39.26%
9596	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村	200	60.90%	0	0				-36.40%
9597	铁西	历工变	历工变10482历达线	中南紫云集小区变电站201间隔配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2028年12月	-27.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9598	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线35左1变台	400	63.00%	0	0				-26.52%
9599	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城5箱变2变压器	800	16.88%	97.50	97.50				-36.94%
9600	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园6变电站变压器	630	14.48%	0	0				-45.54%
9601	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡6箱式变电站2配电变压器	500	34.00%	0	0		是	2025年12月	-43.55%
9602	于洪	高明变	高北线	共和新村2站房1变压器	630	11.17%	0	0				-35.79%
9603	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区3变电站1配电变压器	800	40.20%	0	0				12.13%
9604	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳岗变160柳北线新屯分2	400	24.75%	0	0		是	2026年12月	-38.20%
9605	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局11主变	630	13.81%	480.00	480.00				-42.85%
9606	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线中学分20右1右11变台	400	70.50%	0	0		是	2025年12月	34.90%
9607	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际6变电站1变压器	400	25.25%	0	0				-42.60%
9608	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分27变台	200	51.75%	77	77				-45.68%
9609	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分50左3变台	100	93.26%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-35.94%
9610	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	利波莎依得变电站1号变压器	630	26.03%	403	403				-41.33%
9611	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦1箱变1变压器	800	53.63%	0	0		是		-41.27%
9612	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	龙湖唐宁8号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	57.00%	0	0				100.00%
9613	沈河	站前变	站前变222站北线	站前变222站北线站北线立新干立新一分7右2公变	315	41.59%	153	153				-45.25%
9614	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线76+3	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
9615	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期-3-2小区变电站202配电变压器	400	5.40%	0	0		是	2026年12月	21.66%
9616	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	西棠小区2变电站1变压器	800	12.90%	617	617				0.00%
9617	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府1号变电站2号变压器	630	15.62%	0	0				-129.86%
9618	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	胡吉分1+1右1	200	30.30%	0	0				-27.18%
9619	辽中	满都户	满都户变1011满西线	齐家照明（2021微）	200	85.20%	10	10	2025年4月			-37.06%
9620	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场4变电站2变压器	630	17.78%	455.00	455.00				-10.34%
9621	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后菜支04	200	64.20%	51.60	51.60				-19.05%
9622	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合3变电站2变压器	500	57.60%	0	0				-42.57%
9623	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居2箱变1变压器	500	21.60%	0	0				-42.43%
9624	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	圣丰御景广场一期3变电站202间隔配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2028年12月	-33.90%
9625	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大家园二期变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	-600.00%
9626	皇姑	欧亚变	欧亚变260城南乙线	碧桂园天语2箱式变电站1配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	15.27%
9627	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线114右2变台	200	112.50%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	100.00%
9628	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分26左4右1变台	200	38.40%	103	103				11.28%
9629	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期3变电站1变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-44.83%
9630	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区1变电站2变压器	630	23.62%	418	418				-45.52%
9631	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地2箱变1变压器	630	6.98%	523.00	523.00		是	2026年12月	-4.20%
9632	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干袁家分25变台	200	33.50%	0	0				-33.29%
9633	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册3号变电站201间隔配电变压器	400	9.90%	320	320				7.24%
9634	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线老什牛分54右4变台	400	13.50%	306.00	306.00				100.00%
9635	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城4箱变2变压器	800	30.30%	477.60	477.60				-42.87%
9636	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线78右63右3	200	33.90%	0	0		是	2025年	-33.78%
9637	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔C2区箱式变电站202间隔配电变压器	630	52.70%	235	235				-45.74%
9638	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运1箱变1变压器	630	12.38%	489.00	489.00				-46.90%
9639	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发创意产业园一期-2变202配电变压器	400	17.10%	0	0		是	2026年12月	91.98%
9640	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区1站房1变压器	800	40.88%	393	393				-39.53%
9641	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地9号台区	400	44.40%	0	0		是	2025年11月	-40.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9642	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	达子营综合（2022微）	400	11.40%	0	0		是	2025年11月	31.21%
9643	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	蔡伯街村综合一台（微）	500	5.04%	425	425				5.45%
9644	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分21右5	400	17.70%	289.20	289.20				0.19%
9645	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	前民分10右25+1右5小微台	200	23.40%	0	0				0.00%
9646	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯干75左14变台	200	45.35%	89	89				-39.89%
9647	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期5箱式变电站1配电变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-33.08%
9648	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干123右6左2	400	67.75%	0	0				13.75%
9649	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期1配电室201间隔配电变压器	800	27.75%	498	498				-41.31%
9650	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干127左4变台	200	24.00%	0	0				3.24%
9651	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	闸南分27柱上变压器	400	64.20%	0	0				0.00%
9652	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	嘉陵苑箱式变电站1配电变压器	800	20.25%	380	380		是	2025年12月	-40.85%
9653	沈北	道义变	道义变15269俪景线	俪景汇置四期1变201间隔配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	-40.99%
9654	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城5号变电站2号变压器	630	8.89%	511	511				-44.42%
9655	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳4号水井分05	160	102.38%	0	0	2024年7月			0.00%
9656	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园4变电站2变压器	630	53.33%	0	0		是		-38.36%
9657	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑3箱式变电站1配电变压器	630	31.43%	0	0				-41.72%
9658	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右28右12	200	25.20%	0	0				2.51%
9659	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干288右8变台	200	23.70%	132.60	132.60		是	2025年12月	-42.74%
9660	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线龙湾住宅	50	68.40%	0	0		是	2026年12月	-39.39%
9661	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡6.7组照明	200	25.00%	130	130				-34.06%
9662	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线11右11	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-42.75%
9663	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景七分18	315	43.49%	147	147				-43.95%
9664	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干105	315	64.13%	0	0				-36.45%
9665	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分79变台	200	24.60%	0	0		是	2025年12月	-66.63%
9666	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干26右1变压器	100	15.90%	0	0		是	2025年12月	-29.23%
9667	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干32柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-43.55%
9668	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分7右2柱上变压器	315	13.33%	0	0		是	2025年12月	-44.33%
9669	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支11柱上变压器	315	26.03%	0	0		是	2025年12月	-48.98%
9670	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分37左5左3变压器	315	51.05%	0	0		是	2025年12月	-46.90%
9671	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左7柱上变压器	315	78.10%	0	0		是	2025年12月	-42.36%
9672	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干54右2柱上变压器	315	20.95%	0	0		是	2025年12月	-41.20%
9673	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线27左3	400	32.10%	0	0		是	2026年12月	-34.00%
9674	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分2+1公变	315	54.29%	0	0				-56.61%
9675	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	胡家干金山分12	200	52.50%	0	0				-22.80%
9676	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙线三院分25	315	69.71%	63.90	63.90				-31.69%
9677	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线部队分7	315	44.19%	144.30	144.30				-38.16%
9678	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干52左1之1柱上变压器	200	21.60%	0	0		是	2025年12月	-40.76%
9679	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	方溪变344方溪乙线方溪干24柱上变压器	200	75.30%	0	0		是	2025年12月	-12.44%
9680	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分2	315	6.67%	263	263				-64.26%
9681	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干68左4	250	67.20%	0	0		是		-53.69%
9682	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分8右5变压器	400	61.50%	0	0				-40.50%
9683	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军工干31公变	400	35.60%	0	0		是	2025年12月	-46.72%
9684	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干14变压器	250	30.72%	0	0		是	2025年12月	-63.20%
9685	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分9	315	35.56%	172	172				-37.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9686	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干34右9	315	1.27%	0	0				-185.22%
9687	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期1箱变1	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
9688	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活1箱变2号变	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
9689	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光4变电站1变压器	500	19.84%	0	0				-44.10%
9690	和平	青年变	青年变362青好线	工学里2#主变	500	78.80%	0	0				-38.41%
9691	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都2变电站201	630	25.90%	404	404				-37.32%
9692	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园1箱变2	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-46.92%
9693	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区5变电站2变压器	630	38.10%	327	327				-39.45%
9694	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建花园1变电站201	500	40.32%	248.40	248.40				-47.10%
9695	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	肇工小区变电站201	630	67.62%	141.00	141.00				-43.09%
9696	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区2变电站1变压器	400	24.60%	0	0		是	2025年12月	-43.74%
9697	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景2箱变2变压器	630	29.33%	382	382				-43.70%
9698	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区2变电站1变压器	630	47.30%	269.00	269.00				-41.02%
9699	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光4变电站2号变	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-40.10%
9700	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	大成箱变2变压器	500	73.92%	0	0		是	2026年12月	-38.78%
9701	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	向荣里箱变1变压器	500	44.48%	0	0		是	2026年12月	-36.19%
9702	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	兰庭花园3箱变2	400	15.20%	0	0		是	2025年12月	-44.99%
9703	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都4变电站201变压器	630	20.83%	436	436				-46.68%
9704	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际2号变电站1号变压器	800	24.75%	0	0		是	2027年12月	-45.87%
9705	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰街2变电站201	400	63.00%	0	0		是	2028年12月	-46.33%
9706	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	先达文翠2箱变2变压器	630	16.83%	461	461				-38.78%
9707	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情2变电站201柜	630	18.10%	0	0		是	2028年12月	-46.61%
9708	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区20变电站	630	20.63%	0	0		是	2028年12月	-34.76%
9709	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代1变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
9710	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	站西箱变1变压器间隔1配电变压器	500	71.20%	0	0		是	2025年12月	-45.09%
9711	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街9变电站201	315	22.10%	214	214				-41.73%
9712	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	含笑小区变电站1号变压器	400	61.50%	0	0				-41.06%
9713	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山3箱变1	400	26.50%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
9714	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	卓越平方1号变电站1号变压器	630	21.90%	0	0				-43.11%
9715	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	兴顺街2变电站201柜	315	47.94%	0	0		是	2028年12月	-43.95%
9716	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线水库支25+1右2变台	400	7.80%	0	0		是	2025年12月	43.93%
9717	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场3局维箱变201间隔配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	-39.06%
9718	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸一期4箱式变电站配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
9719	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑2箱式变电站1配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2025年12月	-45.21%
9720	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分驛窝堡支23变台	200	13.50%	153	153				-42.88%
9721	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园1号变电站1变压器	630	48.57%	0	0				-43.45%
9722	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	于家分48右3+1左1	200	35.10%	110	110				100.00%
9723	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期3号配电室1号配电变压器	630	34.92%	347.00	347.00				-41.94%
9724	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下4变电站1变	800	56.25%	0	0		是	2025年12月	-42.15%
9725	和平	市府变	市府变564总站甲线	改为兴文分12	400	23.25%	0	0		是	2027年12月	-34.71%
9726	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西二分台支06	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	40.68%
9727	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	益格佰景小区变电站2变压器	400	74.00%	0	0		是	2025年12月	-37.84%
9728	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线巴屯分33变台	200	50.90%	0	0		是	2025年12月	-37.16%
9729	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线巴屯分8变台	200	47.60%	0	0		是	2025年12月	-44.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9730	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线宏发建材经销处1	315	69.33%	0	0		是	2026年12月	-37.51%
9731	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期4变电站201配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	25.88%
9732	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源1局维变电站201配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	11.67%
9733	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线偏卜村西北台	315	93.46%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.52%
9734	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村10	400	35.10%	0	0		是	2025年	-42.95%
9735	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干黄旗堡分34变台	80	84.63%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-59.82%
9736	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	三道岗变304老虎线老虎线199变台	200	55.20%	24	24				-44.63%
9737	铁西	历工变	历工变10456黎明线	YHG 黎明西部风情台区201配电变压器	200	35.00%	0	0		是	2028年12月	-43.84%
9738	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期1小区变电站201配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	97.78%
9739	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线西余村南台照明新	400	90.90%	0	0	2025年6月			0.00%
9740	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区3变电站1号变压器	630	9.90%	505	505				-38.18%
9741	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香槽3箱变1变压器	630	24.13%	415.00	415.00				-42.42%
9742	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	珠江干5柱上变压器辽宁亿科房地产开发有限公司（珠江桥东地块项目）	100	18.40%	0	0		是	2025年12月	-15.71%
9743	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	中医院1变压器	630	35.81%	341	341				-40.13%
9744	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区4变电站1变压器	630	17.14%	459.00	459.00				-43.40%
9745	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	润樾府2变电站2变压器	800	7.50%	0	0		是	2026年12月	43.15%
9746	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9747	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城5号变电站202间隔配电变压器	630	28.89%	0	0				-41.36%
9748	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里2箱变2变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	7.28%
9749	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	马总甲线45左1	200	34.80%	0	0				-33.13%
9750	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶14组东一台	200	90.45%	0	0	2025年5月	是	2025年11月	-30.19%
9751	于洪	平罗变	平悟线	平罗3村	200	76.60%	0	0				-40.38%
9752	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅1号变电站1变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
9753	沈北	道义变	道义变15254明发线	太湖明珠花园四期3变电站201配电变压器	800	16.20%	590	590		是	2026年12月	14.89%
9754	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分132左31变台	200	14.40%	0	0		是	2025年12月	-506.17%
9755	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸H园2变电站2变压器	630	18.41%	451	451				-43.98%
9756	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨雅洞支25+1右3变台	200	30.30%	0	0		是	2025年12月	-41.39%
9757	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷后南台	200	36.80%	106	106				-32.56%
9758	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心3配电室1变压器	630	7.94%	517.00	517.00				100.00%
9759	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线宿舍分3左3	315	55.24%	109.50	109.50				-45.48%
9760	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区1变电站201配电变压器	630	3.17%	0	0		是	2026年12月	36.63%
9761	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金鳞淡水鱼公变台	400	29.10%	244	244				100.00%
9762	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	夹河分3右1	200	31.20%	0	0				100.00%
9763	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线刘大沟分35	200	36.50%	0	0		是	2025年12月	-29.36%
9764	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分44左2	200	45.30%	36.37	36.37				27.28%
9765	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街3井菜棚	50	141.60%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-43.09%
9766	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区2变电站201配电变压器	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	41.48%
9767	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	说理照明	400	75.10%	0	0				-33.62%
9768	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线车井分车井支4+1右6变台	100	70.00%	20.00	20.00		是	2025年12月	-53.69%
9769	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线于洪乡红旗村委员会	400	65.50%	0	0				-28.66%
9770	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡5箱式变电站1配电变压器	500	20.00%	0	0		是	2025年12月	-40.91%
9771	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村6机井	100	15.40%	75	75		是	2025年	-169.77%
9772	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	小祝村一台	100	12.30%	0	0				-42.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9773	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香2箱式变电站1配电变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	-39.34%
9774	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香3箱式变电站2配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-46.38%
9775	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾小区一期6箱式变电站1配电变压器	500	25.60%	0	0		是	2025年12月	-42.87%
9776	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡21号小区变电站202配电变压器	630	22.22%	0	0				-39.69%
9777	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	翡翠华庭6箱变1变压器	400	40.40%	0	0				-37.29%
9778	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左9	315	78.10%	0	0				-47.38%
9779	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线三不管照明(改造)	100	33.30%	57	57				9.62%
9780	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	房地产公司住宅	315	48.19%	131.70	131.70				-35.59%
9781	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军区司令部住宅箱式变电站202间隔配电变压器	630	20.95%	0	0				-42.33%
9782	铁西	工农变	工农变55578工北线	远洋琨珺府小区2配电室202变压器	630	5.71%	531	531				100.00%
9783	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	一站式服务-沈阳市沈北新区万利养殖场	100	21.00%	0	0		是	2026年12月	-15.11%
9784	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界卓铸1变电站202配电变压器	400	22.20%	271	271				4.10%
9785	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	西塔乙线西塔干19右3	400	28.20%	0	0				-43.25%
9786	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾1号变电站201间隔配电变压器	800	33.60%	0	0				-38.27%
9787	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	勾家屯照明(2021微)	400	18.90%	284	284				-25.17%
9788	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园2箱变2变压器	630	34.67%	348.60	348.60				-39.74%
9789	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分50左2变台	200	58.20%	0	0				-39.88%
9790	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老村南二台(2020微)	400	10.05%	0	0		是	2025年8月	-38.64%
9791	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	恒大支12	200	2.10%	0	0				3.04%
9792	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	振工街箱变201变压器	630	4.13%	0	0		是	2028年12月	-62.76%
9793	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	城央华野2号变电站2号配电变压器	400	24.80%	0	0		是	2027年12月	-12.99%
9794	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线23	500	72.96%	0	0				13.22%
9795	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港8号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	22.22%	427	427				-20.07%
9796	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左17左1	200	54.90%	0	0				0.51%
9797	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期1变电站2配电变压器	800	40.13%	0	0		是	2025年12月	-41.09%
9798	沈北	东场变	10kV东老甲线70744	中金澜庭1开闭站2箱变201配电变压器	630	13.21%	0	0		是	2026年12月	-36.51%
9799	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期4变电站4变压器	630	14.92%	473	473				-40.57%
9800	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼5变电站2变压器	630	41.90%	0	0				-40.08%
9801	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园4变电站2变压器	630	15.24%	471.00	471.00				-45.40%
9802	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典1变电站1变压器	630	33.27%	0	0				-39.87%
9803	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干055	400	44.75%	0	0		是	2026年12月	-39.31%
9804	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	皇冠家园3变电站1变压器	630	23.62%	418	418				-35.93%
9805	于洪	光辉变	光水线	小微农场宿舍2	200	78.30%	23.40	23.40				14.71%
9806	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园1期3变201配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2026年12月	3.08%
9807	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区5变电站1变压器	800	18.38%	573	573				-45.80%
9808	东陵	杨官变	杨官变	温馨港湾6箱式变电站1号变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年12月	-27.75%
9809	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿6号变电站201间隔配电变压器	630	46.03%	0	0				-41.51%
9810	浑南	安顺变	安顺变172安运线	名仕财富中心二期变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
9811	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区11变电站1变压器	630	28.19%	389	389				-38.00%
9812	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区2变电站1变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-47.41%
9813	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地7+1台区微	400	56.40%	0	0		是	2025年11月	7.55%
9814	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区3变电站1变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
9815	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园4箱变2变压器	630	32.06%	0	0				-38.76%
9816	新民	张屯变	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干代家分20变台	160	60.94%	0	0		是	2025年12月	-49.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9817	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林4箱变1配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-41.62%
9818	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品1号变电站201配电变压器	800	23.50%	0	0				-44.97%
9819	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分9	200	74.20%	32	32				-34.43%
9820	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期6箱变2变压器	630	20.19%	439.80	439.80				-46.34%
9821	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	宏发国际城2考核	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-34.93%
9822	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线白家岗村照明新	400	21.59%	0	0				0.00%
9823	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线59	100	84.90%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-41.82%
9824	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分三家支37变台	100	42.60%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
9825	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分13左1之1柱上变压器	315	8.25%	0	0				-37.60%
9826	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分03	400	64.65%	0	0		是		-47.45%
9827	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分12右2+1公变	100	70.80%	0	0				-46.61%
9828	新民	新民变	新民变30172化肥线	新民变175陶瓷线陶瓷线大营分1右1	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
9829	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分9	400	18.45%	0	0		是	2026年12月	-45.84%
9830	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分27	315	34.60%	0	0				-41.03%
9831	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干30柱上变压器	315	90.48%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-27.17%
9832	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线水源分44	100	31.20%	59	59				-45.00%
9833	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分17右2	250	33.60%	141	141				-50.04%
9834	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金山分18	315	21.21%	0	0				-43.56%
9835	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线沙西分9左4左1柱上变压器	200	35.00%	0	0				-41.65%
9836	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军工干27+1公变	400	54.40%	0	0		是	2025年12月	-38.18%
9837	沈河	顺城变	顺城变063令闸乙线	军工干42右6公变2	400	54.50%	142	142				-39.92%
9838	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分10左4柱上变压器	315	26.03%	0	0		是	2025年12月	-31.75%
9839	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9840	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区7箱变1号变	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
9841	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利2箱变2	400	36.80%	0	0		是	2025年12月	-42.01%
9842	铁西	劝工变	劝工变20072千缘线	千缘新财富大厦1土建变202变压器	630	62.22%	175	175				-34.46%
9843	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区4变电站202	630	24.13%	415.00	415.00				-43.09%
9844	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三中路职工住宅小区变电站201柜	500	31.36%	293.20	293.20				-42.91%
9845	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村2箱变1	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-33.87%
9846	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园12变电站2变压器	500	37.20%	0	0				-43.33%
9847	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期2变电站201变压器	630	26.67%	399	399				-39.91%
9848	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦1主变	630	15.87%	467.00	467.00				-51.64%
9849	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光2变电站2号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
9850	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光9变电站1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9851	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光10变电站2变	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-44.94%
9852	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔32主变	1000	14.60%	0	0		是	2027年12月	-32.69%
9853	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	顺星小区变电站201柜	630	59.68%	191	191				-43.38%
9854	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	黎明二小区箱变1变压器	630	8.57%	0	0		是		-45.22%
9855	沈河	长青变	长青变450长大乙线	东陵供电局箱变1变压器	400	67.50%	0	0		是	2026年12月	-40.94%
9856	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂山五里主变	630	40.76%	0	0				-43.49%
9857	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园2箱变2	500	12.80%	326	326				-51.27%
9858	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山3箱变2	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-43.58%
9859	皇姑	长江变	468长黄乙线	龙逸花园2箱变1变压器	630	15.49%	0	0		是	2025年12月	-43.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9860	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑3箱变2	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-43.62%
9861	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期1箱变1变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
9862	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线高三家子台	200	73.70%	33	33				-40.11%
9863	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园3箱变1变压器	630	14.29%	294.44	294.44				-41.94%
9864	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景6箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9865	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分75变台	400	11.25%	315	315				-21.30%
9866	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期1箱式变电站1配电变压器	500	19.84%	0	0		是	2025年12月	-27.79%
9867	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十七号变电站201间隔配电变压器	630	68.25%	0	0				-36.62%
9868	法库	新依变	依三线	10kV依三线三家子分东大甸子支清水稻几1	200	11.70%	0	0		是	2025年12月	-25.60%
9869	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线33右7左2变台	100	68.40%	22	22				-27.90%
9870	东陵	水家变	水家变	文华街3号院2箱变1变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-43.13%
9871	大东	如意变	如意变80846如望甲线	龙湖樾山1箱变2变压器	800	22.88%	537	537				100.00%
9872	苏家屯	雪松变	雪松变60584松榆乙线	云杉赋4号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	22.22%	0	0				11.85%
9873	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线58右3	100	123.00%	0	0	2024年9月			-30.31%
9874	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线董家东台分支04	50	89.70%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-35.64%
9875	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线南土城支28	200	46.70%	0	0		是	2027年	-30.36%
9876	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青砚池2变电站1变压器	630	34.60%	349	349				-32.76%
9877	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期1站房1变压器	500	12.48%	0	0		是	2025年	-40.22%
9878	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分92左4左5	200	39.30%	0	0				0.18%
9879	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干147右1变台	200	25.65%	128.70	128.70				-37.33%
9880	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉5组	80	34.57%	0	0				-39.70%
9881	浑南	于山变	于山变740于白甲线	美弗霞湾1号变电站201间隔配电变压器	630	49.52%	255	255				-31.42%
9882	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品昊城二期1箱1变	630	67.30%	0	0		是	2025年9月	-34.68%
9883	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区1变电站1变压器	630	22.60%	0	0		是	2025年12月	-42.51%
9884	于洪	平罗变	平辛线	小微东二台子六号台	400	3.00%	0	0				0.00%
9885	于洪	得胜变	得山线95478	乐城国际1箱变2配电变压器	400	8.70%	0	0				100.00%
9886	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线炎帝分21柱上变压器	400	17.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
9887	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线东升村	160	66.75%	0	0				-46.04%
9888	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	小祝村二台区	50	38.40%	0	0				-2.50%
9889	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区3变电站2变压器	630	37.78%	329	329				-30.33%
9890	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾9号变电站201配电变压器	630	29.84%	0	0				-50.90%
9891	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿大城印象锦园1箱式变电站1配电变压器	630	62.22%	0	0				-29.78%
9892	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支34右9柱上变压器	315	26.03%	0	0		是	2025年12月	-45.00%
9893	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干72左1	100	77.70%	12	12				-29.16%
9894	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景3变电站1变压器	630	33.52%	355.80	355.80				-43.07%
9895	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	亚太小区箱变2变压器	400	63.00%	108.00	108.00				-38.61%
9896	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城2号变电站2变压器	630	12.06%	0	0				-35.93%
9897	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城3号变电站1变压器	630	33.97%	0	0				-38.77%
9898	于洪	东民变	东李线	和泰8小区3变电站2配电变压器	630	46.98%	0	0				-42.02%
9899	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左45右2	200	21.60%	137	137				100.00%
9900	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙东召杨畜禽公变台区	200	0.00%	180.00	180.00				100.00%
9901	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线山东会大棚支11	50	34.50%	0	0		是	2026年5月	-32.08%
9902	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	金通桃花源箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9903	于洪	范屯变	范古线	全胜村小微4号	200	55.80%	0	0		是	2025年8月	27.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9904	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园一期3箱式变电站1配电变压器	630	64.76%	0	0		是	2025年12月	-30.66%
9905	东陵	农大变	农首线	双珑原著3箱变1变压器	800	13.80%	610	610				4.83%
9906	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期2箱变2变压器	800	43.13%	375.00	375.00				-39.31%
9907	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海3箱变1变压器	630	11.68%	0	0				-43.35%
9908	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑3变电站2变压器	400	57.00%	132.00	132.00				-37.80%
9909	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	官房2号变电站1变压器	630	28.70%	0	0				-48.39%
9910	新民	张屯变	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干79左5右4变台	100	58.50%	0	0		是	2025年12月	-35.37%
9911	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线张屯分34变台	200	69.60%	0	0				-37.03%
9912	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG 东环专缆东环国际地下3变电站201	1000	40.00%	0	0		是	2028年12月	-35.59%
9913	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城1变电站-2	630	42.54%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
9914	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线乡直支08	200	29.10%	0	0		是	2026年12月	-29.56%
9915	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养后村二方棚区	200	88.20%	0	0	2024年9月			-37.14%
9916	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻景家园1变电站2变压器	630	23.62%	0	0		是		-44.01%
9917	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线100右18变台	100	58.50%	0	0				-35.95%
9918	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线王屯分15变台	50	106.20%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-47.78%
9919	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分14左1+1右4柱上变压器	100	11.70%	0	0		是	2025年12月	-18.61%
9920	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰领地变电站202	315	58.92%	0	0		是	2028年12月	-48.54%
9921	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线车村分井支4+1右5左1变台	400	7.80%	329	329				100.00%
9922	皇姑	文北变	文北变70470文居线	武警驻沈公寓箱式变电站1配电变压器	630	11.75%	0	0				-73.46%
9923	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线税务家属楼	100	107.70%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-38.01%
9924	于洪	平罗变	平辛线	白辛台村1台区	200	35.20%	0	0				-23.14%
9925	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干44+1柱上变压器	315	67.62%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
9926	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期3号变电站1变压器	630	45.21%	0	0				-40.14%
9927	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区7变电站1变压器	630	47.30%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
9928	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干27	315	48.38%	0	0		是	2026年12月	-34.69%
9929	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后齐支03	200	16.25%	148	148				-32.10%
9930	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯分85+1水利台	50	0.00%	45.00	45.00				0.00%
9931	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾1变电站202变压器	630	21.59%	0	0		是	2028年12月	-43.81%
9932	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区2变电站1变压器	500	31.36%	293	293				-47.33%
9933	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线三东会支013	50	5.40%	0	0		是	2026年5月	-7.17%
9934	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区3变电站202配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2026年12月	19.17%
9935	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	地利苑箱变2变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-40.39%
9936	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居13号变电站202间隔配电变压器	800	19.13%	0	0				-41.21%
9937	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	插拉村一组照明A	400	9.90%	320	320				-43.10%
9938	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期1周维变电站201配电变压器	800	14.25%	0	0		是	2026年12月	85.82%
9939	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	方糖小区3变电站1变压器	400	58.80%	125	125				-34.55%
9940	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干106右3变台	400	15.60%	297.60	297.60		是	2025年12月	-19.38%
9941	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡2箱式变电站1配电变压器	500	36.80%	0	0		是	2025年12月	-42.63%
9942	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分106右2左1变台	50	64.40%	13	13				-38.92%
9943	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干78右4	100	59.60%	0	0		是		-43.31%
9944	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城慕尚5箱式变电站2配电变压器	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	-38.12%
9945	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	梁山变194大刘屯线大刘屯线268变台	100	139.80%	0	0	2022年12月			-40.98%
9946	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线农机南宿舍	30	51.67%	12	12				-37.32%
9947	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园3变电站202配电变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9948	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09庄园1变电站1变压器	630	26.67%	399.00	399.00				-40.92%
9949	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81+1	200	38.40%	0	0				-20.36%
9950	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村7台区	400	112.80%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-39.31%
9951	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期1号箱式变电站1号变压器	630	36.83%	335	335				-45.15%
9952	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左8右1变压器	400	43.00%	0	0				-42.03%
9953	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分东王支08+1	200	28.00%	0	0		是	2026年5月	-190.08%
9954	于洪	后马变	后马变后林线	后马变253后林线林台1台区	100	29.40%	61	61				-40.47%
9955	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	站前乙线49+1	250	32.16%	0	0				100.00%
9956	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分03左1	200	30.45%	0	0		是	2026年5月	-19.52%
9957	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区2变电站2变压器	400	31.60%	234	234				-43.61%
9958	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线化工厂分黄家支01	200	50.40%	0	0				-50.76%
9959	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景2变电站201变压器	630	23.17%	421.00	421.00				-39.99%
9960	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房八家村自诚水产公变台区	200	18.60%	0	0				100.00%
9961	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分22变压器	315	49.21%	0	0		是	2025年12月	-23.48%
9962	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线前辛屯西分006	200	40.80%	0	0		是	2026年6月	-40.16%
9963	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	聚贤雅居士建变202变压器	250	17.60%	0	0		是	2028年12月	23.66%
9964	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家1变电站配电变压器1公变	630	33.33%	357	357				-41.93%
9965	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敖宝分黄金支019+1	200	103.20%	0	0	2022年12月			-27.72%
9966	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区4变电站2变压器	800	20.63%	555	555				-41.20%
9967	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅9变电站2变压器	500	30.00%	0	0				-43.47%
9968	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光7箱式变电站配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-40.76%
9969	开发	宁官变	宁官变95066宁中甲线	翡丽府小区2变电站1变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	25.06%
9970	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线北长北照明	400	79.73%	41	41				-26.12%
9971	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于4左5+1左1	400	0.75%	357.00	357.00				15.79%
9972	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线胜利村新	400	64.20%	103.20	103.20				0.00%
9973	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新六分13左4柱上变压器	400	48.90%	164.40	164.40				-44.29%
9974	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区3号变电站2号配电变压器	400	37.20%	0	0		是	2027年12月	-40.82%
9975	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支23左2	200	18.00%	144	144				-13.23%
9976	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分上三棵树枝17左1	200	38.40%	0	0		是	2026年6月	-32.96%
9977	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线拉马沟村台	400	15.68%	0	0		是	2025年11月	-28.50%
9978	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥8变电站201间隔配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-38.54%
9979	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城19号变电站201配电变压器	630	20.19%	0	0				-46.69%
9980	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城26号变电站201配电变压器	630	26.67%	0	0				-40.05%
9981	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域4箱变2变压器	630	37.33%	0	0		是		-43.27%
9982	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线82左3+1	200	45.50%	0	0		是	2026年	46.13%
9983	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线刘北大棚	100	39.29%	0	0				-42.28%
9984	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区3变电站1变压器	630	20.00%	441	441				-38.86%
9985	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左7	315	55.87%	0	0		是	2025年	-37.87%
9986	于洪	得胜变	得工线95446	得胜小区南	315	49.52%	0	0				-14.62%
9987	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克1号变电站2变压器	630	17.52%	0	0				-40.50%
9988	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃水分22左02	160	67.50%	36	36				-36.55%
9989	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区5变电站2主变	630	28.57%	387.00	387.00				-32.48%
9990	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地3号变电站2变压器	630	37.14%	0	0				-45.62%
9991	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期6变电站1配电变压器	630	15.24%	0	0				-40.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9992	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分9左32左6	200	29.10%	0	0		是	2026年	0.00%
9993	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村11号变电站2号配电变压器	500	35.60%	0	0		是	2027年12月	-29.75%
9994	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园峰景一期2变电站2变	400	22.50%	270	270				-47.21%
9995	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	江山云著1号变电站2号配电变压器	800	11.70%	626.40	626.40				-9.83%
9996	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区1变电站2配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年	-39.60%
9997	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城一期1变电站2配电变压器	800	51.75%	0	0		是	2025年12月	-43.48%
9998	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区2变电站1配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年	-33.54%
9999	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾4变电站变压器	400	30.00%	0	0		是	2028年12月	-42.40%
10000	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景11变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
10001	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房四组（2020微）	200	24.20%	0	0				-45.41%
10002	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	壹号官邸别墅小区变电站201变压器	200	32.80%	114.40	114.40				-28.39%
10003	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线7	400	18.90%	284.40	284.40				-27.96%
10004	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长北综合	200	89.40%	1.20	1.20	2025年4月			55.32%
10005	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	御长白3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	48.57%	0	0		是		-26.03%
10006	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民6台区	200	63.00%	0	0				-35.24%
10007	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土东东台（2022微）	400	85.50%	0	0	2025年6月			-35.66%
10008	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂二期2变电站202间隔配电变压器	630	8.00%	0	0				100.00%
10009	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨于鱼场支75左12变台	100	23.40%	67	67		是	2025年12月	-43.29%
10010	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东洪文蓄禽公变台	200	39.00%	0	0		是	2025年11月	100.00%
10011	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分34左2柱上变压器	315	39.68%	0	0		是	2025年12月	-39.50%
10012	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	衣花甲线后陵干92	315	28.76%	0	0				-55.15%
10013	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49右2	315	54.92%	0	0				-38.30%
10014	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分37柱上变压器	315	27.30%	0	0		是	2025年12月	-36.47%
10015	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相线050	160	1.38%	0	0				-124.13%
10016	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分5右4	315	30.16%	189	189				-40.23%
10017	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	昆农乙线张工干38变压器	315	55.24%	109.50	109.50				-28.83%
10018	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干49	315	13.65%	0	0				-31.12%
10019	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分46左11	200	46.20%	88	88				-34.13%
10020	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰甲线大厦西分10左1之1柱上变压器	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
10021	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干29右4	315	55.24%	0	0		是	2028年12月	-14.09%
10022	和平	和平变	和平变166同南甲线	同南甲线44右4	315	57.14%	104	104				-30.67%
10023	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分5	315	62.54%	0	0				-45.41%
10024	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分13左1之1柱上变压器	315	47.94%	0	0		是	2025年12月	-44.07%
10025	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立于水厂分4左2	250	3.20%	0	0				-28.73%
10026	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	车辆厂乙丙箱变1号变	500	107.52%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-42.23%
10027	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二8箱变2变	630	12.06%	364	364				-51.55%
10028	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	亚明2箱变1	630	56.83%	0	0		是	2025年12月	-45.99%
10029	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山4箱变2变压器	630	23.49%	419	419				-44.14%
10030	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光5变电站201	630	33.33%	357.00	357.00				-36.90%
10031	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸4#1主变	500	11.52%	0	0				-38.15%
10032	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲6箱变1号变	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-39.83%
10033	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园21#主变	630	16.83%	0	0				-43.73%
10034	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光9变电站2号变	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-43.22%
10035	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	敬宾东街西箱变1变压器	315	40.38%	0	0				-44.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10036	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	怡景新居箱变1变压器	315	32.06%	0	0				-56.66%
10037	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型3变电站201柜	200	46.20%	88	88				-37.01%
10038	沈河	长青变	长青变450长大乙线	药研院住宅箱变1变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-38.62%
10039	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯3箱变1变压器	630	19.43%	445	445				-41.74%
10040	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	西窑1箱变1变压器	630	58.29%	0	0				-49.60%
10041	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭1箱变2	630	6.48%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10042	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶2号变电站2变压器	630	13.71%	481	481				-42.25%
10043	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑4箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10044	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	北苑明珠2箱变1号变	400	0.40%	0	0		是	2025年12月	-263.36%
10045	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期2箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
10046	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升BI变电站2变压器	500	31.36%	293	293				-41.78%
10047	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙C-1(1022107)配电变压器	400	13.20%	307.20	307.20				0.00%
10048	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园1箱变1变压器	630	18.41%	294.44	294.44				-35.97%
10049	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分29	400	27.25%	251	251				-38.10%
10050	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期-2小区2局维变电站202配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2026年12月	65.92%
10051	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城二期4箱式变电站1配电变压器	630	29.33%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
10052	皇姑	文北变	70482文岗线	万科未来城二期2箱式变电站2配电变压器	800	57.90%	0	0		是	2025年12月	2.48%
10053	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂川分13(沈后砂山)201间隔配电变压器	500	13.20%	0	0		是	2026年12月	-45.46%
10054	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区7变电站1变压器	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-45.37%
10055	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户东台分支011	50	12.00%	39	39				-24.23%
10056	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线吉庆台村照明	160	84.00%	0	0	2024年12月	是	2026年6月	-42.03%
10057	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分53左34右9+1	80	2.25%	0	0		是	2027年	0.00%
10058	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林8箱变2配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-25.24%
10059	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干114	100	102.40%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-37.23%
10060	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）2箱式变电站2号变压器	630	31.24%	0	0		是	2026年12月	-44.22%
10061	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81右2右2	200	64.20%	0	0				7.14%
10062	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线敬老院考核	400	21.83%	0	0		是	2026年12月	-36.63%
10063	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城3号变电站1号变压器	630	19.05%	173	173				-43.53%
10064	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水二支18左4柱上变压器	400	6.00%	0	0		是	2025年12月	38.16%
10065	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景5站房1变压器	630	24.63%	0	0				-44.89%
10066	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期2局维-1	800	33.38%	0	0		是	2026年12月	-39.04%
10067	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈大学生公寓1站内变压器	630	34.29%	351	351				-39.12%
10068	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线欢子洞分125南凡2	400	40.20%	199.20	199.20				0.00%
10069	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线四分支04	200	26.10%	0	0				-25.82%
10070	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区4变电站1变压器	500	28.48%	0	0		是	2025年12月	-45.04%
10071	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都2箱变2变压器	800	20.40%	0	0				-42.05%
10072	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分38左27变台	200	39.40%	0	0				-48.31%
10073	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支6右23左4	200	39.00%	102.00	102.00				-68.93%
10074	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线公安干警印刷楼	200	64.80%	50.40	50.40				-41.45%
10075	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里1箱变1变压器	800	20.70%	0	0		是	2026年12月	7.97%
10076	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园1箱变2变压器	630	20.95%	435	435				-47.80%
10077	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区3号箱2号变压器	630	29.52%	381.00	381.00				-36.63%
10078	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园8箱变1变压器	630	6.86%	523.80	523.80				-42.62%
10079	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干53+1左7	200	3.00%	0	0		是	2026年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10080	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-2变电站201配电变压器	630	28.89%	385	385				0.32%
10081	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线三家子分42左6左3	80	49.00%	32.80	32.80				-70.68%
10082	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期2变电站2号配电变压器	630	7.62%	0	0		是	2027年12月	20.50%
10083	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期4箱式变电站1配电变压器	500	24.96%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
10084	崇山变	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	保利大都会2箱式变电站2配电变压器	630	52.86%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
10085	于洪	后马变	后马变后林线	后马变253后林线后马1台区	100	21.60%	68	68				-70.49%
10086	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干20左11之1变压器	315	23.17%	210.50	210.50				-40.03%
10087	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平东北台	100	120.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-45.55%
10088	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线放宝分机井支18	50	1.60%	0	0				-185.71%
10089	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟2箱变1变压器	800	20.10%	0	0		是		22.99%
10090	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	九路市场小区变电站202	630	22.86%	423	423				-41.91%
10091	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线东老边照明东台	200	330.00%	0	0	2025年6月	是	2025年8月	-40.59%
10092	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区2变电站2变压器	630	16.51%	463	463				-40.76%
10093	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区4箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10094	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙山分9+1柱上变压器	200	116.40%	0	0	2024年6月			28.20%
10095	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园8箱变1变压器	800	33.60%	0	0		是		-22.04%
10096	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左6右23左14	200	47.40%	85	85				-43.84%
10097	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉三大棚分支005	50	0.00%	45.00	45.00				0.00%
10098	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御玺2号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	60.95%	0	0				4.50%
10099	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区2变电站2变压器	500	24.96%	325	325				-43.88%
10100	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪新城17号变电站1号变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-40.97%
10101	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理服务有限公司（孝信街与蒲盛路东北角）	200	3.30%	0	0		是	2026年12月	5.91%
10102	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际10号变电站201配电变压器	500	27.60%	0	0				-39.67%
10103	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干81左分05变压器	100	32.10%	58	58				-55.47%
10104	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分92右2右5	200	19.80%	140.40	140.40				100.00%
10105	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线045	50	22.40%	33.80	33.80				-28.74%
10106	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	法张甲线兴隆分80左1变台	200	40.50%	0	0				100.00%
10107	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙6箱变2变压器	500	13.44%	382.80	382.80				-43.07%
10108	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区5变电站1变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
10109	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所2箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-38.99%
10110	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城4变电站1变压器	500	25.28%	0	0		是	2025年12月	-35.16%
10111	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满屯分162+1	50	79.80%	5	5				-38.85%
10112	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分64右1	100	0.00%	90.00	90.00				5.13%
10113	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区2变电站1变压器	500	44.16%	0	0		是	2028年12月	-37.64%
10114	浑南	新南变	新南变044新盈线	华发德仁里1号变电站2号配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2027年12月	8.50%
10115	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香1变电站1站内变压器	800	26.25%	0	0		是		-42.29%
10116	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛南二台	315	57.14%	104	104				-30.29%
10117	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家人分16左2右1	400	27.30%	0	0		是	2026年	100.00%
10118	铁西	齐贤变	齐贤变55452齐医线	时代悦小区2变电站201间隔配电变压器	800	8.10%	0	0		是	2028年12月	53.71%
10119	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城8箱变2变压器	630	36.57%	98	98				-40.64%
10120	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	美村4号变电站1变压器	630	66.29%	0	0				-35.11%
10121	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干陶屯分陶屯支26变台	200	56.40%	67	67				-25.39%
10122	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线陈祥卜养牛场台	80	73.69%	13.05	13.05				-32.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10123	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾6号变电站2变压器	800	21.38%	549.00	549.00				-40.42%
10124	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村5机井	50	50.40%	19.80	19.80		是	2025年	-81.93%
10125	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴于62左分7变压器	100	31.80%	58	58				-50.04%
10126	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	文竹家园3号变电站202配电变压器	400	21.20%	0	0				-38.50%
10127	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	小含干48柱上变压器	50	24.00%	0	0		是	2025年12月	-20.32%
10128	苏家屯	夹河变	夹河变50750夹商线	恒大大境3号变电站201间隔（夹商线）配电变压器	630	7.62%	0	0				100.00%
10129	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲十期小区1变电站102配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	2.03%
10130	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线16左23右10	100	94.00%	0	0	2025年4月	是	2027年	-35.38%
10131	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线敬老院支003	50	91.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-490.13%
10132	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线吉康分10左1变台	400	62.70%	0	0		是	2025年12月	10.04%
10133	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生1箱变2变压器配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
10134	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍3变电站1变压器 配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-34.18%
10135	新民	新民变	新民变30172化肥线	地王花园1变电站1变压器	630	3.49%	0	0				100.00%
10136	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小陵村支08	200	37.50%	0	0				100.00%
10137	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金山堡北照明（煤改洁）	400	10.50%	318	318				10.40%
10138	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法妮娜2号变电站2号变压器	630	17.14%	459.00	459.00				-38.29%
10139	法库	双台子	双台子变045双四线	黑山北窑沟支	100	49.58%	0	0		是	2025年12月	-33.70%
10140	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾3变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10141	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾1号变电站202间隔配电变压器	800	74.10%	0	0				-37.61%
10142	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线白西分支009	200	31.35%	117	117				-45.28%
10143	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线王家店支002	200	20.55%	0	0				-31.16%
10144	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期1一次1主变	500	23.20%	0	0				-37.94%
10145	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区2变电站1变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
10146	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪新城19号变电站1号变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-40.91%
10147	于洪	范屯变	范北线	小微马三家村东5台	400	0.00%	360	360				0.00%
10148	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干192变台	200	15.90%	0	0				-34.28%
10149	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期3变电站1变压器	800	17.25%	582.00	582.00				-42.33%
10150	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	中粮2箱变2变压器	400	33.30%	0	0				-17.96%
10151	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都16号变电站202间隔配电变压器	630	50.29%	0	0				-34.27%
10152	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线张东分支007	200	51.98%	76	76				-32.84%
10153	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街东北照明	500	24.96%	325.20	325.20				-24.88%
10154	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干054	200	60.50%	0	0		是	2026年12月	-44.13%
10155	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分31左3	400	20.40%	278	278				0.00%
10156	东陵	农大变	农首线	银河湾三期1箱变2号变压器	630	16.67%	462.00	462.00				-34.24%
10157	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村11台区	400	32.40%	0	0		是	2025年	-36.16%
10158	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡三期4小区箱式变电站2配电变压器	630	14.29%	0	0				100.00%
10159	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城27号变电站201配电变压器	630	18.10%	0	0				-43.52%
10160	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园5箱变201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-40.69%
10161	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区2箱式变电站配电变压器	400	21.00%	0	0				-37.78%
10162	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线139右1变台	200	43.50%	93.00	93.00		是	2025年12月	8.83%
10163	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都10号变电站201配电变压器	800	40.50%	0	0				-39.65%
10164	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区5变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-45.45%
10165	于洪	东民变	东红线	东民变347东红线姚家三台区	100	51.40%	0	0				-33.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10166	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区3变电站2变压器	400	21.60%	0	0		是	2025年12月	-40.86%
10167	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区1变电站2变压器	630	52.57%	0	0		是	2025年12月	-46.09%
10168	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠三期1局维变电站201配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2026年12月	3.45%
10169	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支21杆(中四台)	200	24.00%	0	0		是	2027年	-21.17%
10170	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期3局维变电站201配电变压器	800	10.13%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10171	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家千付家分27右4变台	200	49.50%	0	0				-32.86%
10172	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸8变电站2变压器	630	12.95%	0	0				-46.73%
10173	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	YHG 天坛干111左5右1侨兴公寓(自维)201变压器	630	12.06%	491	491				-41.13%
10174	于洪	建筑变	建嘉线	润悦湾1配电室2配电变压器	800	4.20%	0	0				100.00%
10175	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平村分05	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-22.95%
10176	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品三期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10177	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑5号变电站1变压器	630	23.62%	0	0				-35.86%
10178	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵望干26左1+1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10179	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分25右5变台	160	61.75%	45	45				-87.53%
10180	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城1号变电站201间隔配电变压器	630	14.29%	0	0				-30.88%
10181	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区8变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	435	435				6.38%
10182	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	保利大都会二期2箱式变电站2配电变压器	630	58.29%	0	0		是	2025年12月	3.01%
10183	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线5柱上变压器	315	4.83%	268	268		是	2025年12月	-37.90%
10184	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分4柱上变压器	200	46.50%	0	0		是	2025年12月	-64.08%
10185	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39左9	315	6.67%	263	263				-31.44%
10186	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左9右1	400	18.60%	0	0				-20.64%
10187	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分13柱上变压器	400	89.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-47.05%
10188	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分6左3右1	315	19.37%	223	223				-48.36%
10189	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线89左5	250	67.20%	0	0		是	2026年	-41.25%
10190	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	大洼分10	100	66.00%	0	0		是		-29.98%
10191	和平	青年变	青年变342青胜线	南四经分16+1	315	37.46%	0	0		是	2025年10月	-25.50%
10192	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南二干41	100	76.00%	0	0		是	2028年12月	-42.16%
10193	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干65左3	200	31.20%	0	0				-43.79%
10194	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线卫星分32	200	47.20%	86	86				-43.34%
10195	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经甲线22右3+1	315	35.56%	0	0				-41.44%
10196	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左5	315	14.48%	0	0				-315.31%
10197	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	文化宫箱变	400	7.20%	0	0		是	2025年12月	-28.57%
10198	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	公安1箱变1	400	66.50%	0	0		是	2025年12月	-43.71%
10199	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期2箱变1号变	800	48.30%	0	0		是	2025年12月	-48.03%
10200	和平	三好变	三好变166文体甲线	长宏公寓一次1主变	500	22.56%	337	337				-47.12%
10201	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期4箱变1号变	500	12.80%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
10202	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园C区1#主变	630	14.29%	477	477				-46.26%
10203	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园1箱变1	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
10204	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园2小区变电站1变压器	630	26.35%	170	170				-39.80%
10205	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城14号变电站2号变压器	630	18.79%	448.60	448.60				-29.48%
10206	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区1变电站202配电变压器	630	0.95%	318.69	318.69				-17.59%
10207	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区2变电站201配电变压器	630	32.70%	318.69	318.69				-39.97%
10208	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲4箱变1号变	500	12.80%	0	0		是	2025年12月	-41.44%
10209	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天2箱变2变压器	630	52.57%	0	0				-43.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10210	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	文化大楼箱变2变压器	630	54.29%	6.93	6.93				-50.73%
10211	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都1变电站201变压器	800	72.90%	136.80	136.80				-43.85%
10212	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	望云寺箱变1变压器	400	19.75%	281.00	281.00				-45.44%
10213	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天3箱变2变压器	630	36.95%	0	0				-43.58%
10214	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	黎明三小区箱变1变压器	630	15.87%	0	0		是		-36.80%
10215	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城9号变电站1号变压器	630	20.00%	441	441				-40.17%
10216	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城9号变电站2号变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
10217	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠6箱变1变压器	630	17.14%	459.00	459.00				-40.56%
10218	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠5箱变2变压器	630	28.57%	387.00	387.00				-38.40%
10219	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都10箱变1变压器	630	33.02%	359.00	359.00				-44.62%
10220	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园10配电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
10221	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	永顺1箱变1变压器	400	39.30%	0	0		是	2025年12月	-43.70%
10222	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城2箱变2变压器	630	22.54%	0	0		是		10.41%
10223	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达4变电站2号配电变压器	630	47.94%	0	0		是	2027年12月	-39.26%
10224	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线173右8变台	80	58.13%	26	26				-36.27%
10225	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城3箱式变电站2配电变压器	800	58.50%	0	0		是	2025年12月	-36.35%
10226	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干80左1变台	200	61.73%	57	57				-18.31%
10227	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城1变电站201间隔变压器	630	28.95%	0	0				100.00%
10228	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾3号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	630	29.84%	0	0				-27.53%
10229	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地四期202配电变压器	800	23.63%	0	0				-37.51%
10230	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城4站房1变压器	630	21.08%	0	0				-40.92%
10231	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线光辉水泵宿舍	100	74.80%	15.20	15.20				-34.19%
10232	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水二支13柱上变压器	400	104.70%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	7.12%
10233	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙3小区变电站1变压器	500	36.40%	268	268				-42.97%
10234	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城三期2箱式变电站2配电变压器	800	36.75%	0	0		是	2025年12月	-10.08%
10235	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线代家分3右5左1变台	200	36.90%	0	0		是	2025年12月	-12.48%
10236	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	虎桥线大队支07	200	16.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10237	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场6变电站2变压器	630	25.40%	407	407				8.22%
10238	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨于坨变023莲花线大莲花南台	315	84.83%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-42.14%
10239	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	三经甲8KB新世纪201间隔配电变压器	315	2.03%	277	277				-5.24%
10240	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城2号201配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-37.19%
10241	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民3号配电变压器	630	19.68%	443	443				-37.90%
10242	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景9变电站2变压器	630	23.24%	420.60	420.60				-36.78%
10243	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线54左11变台	200	44.55%	23.80	23.80				-26.23%
10244	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品昊城1变电站1变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年9月	-40.66%
10245	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期、三期3箱式变电站202间隔	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10246	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府1变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
10247	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	美村2号变电站2变压器	630	5.08%	0	0				-47.77%
10248	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达1号变电站1号配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2027年12月	2.19%
10249	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景4变电站202变压器	400	21.60%	274	274				-38.79%
10250	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园二期32号楼变电站202	630	8.19%	10.00	10.00				27.69%
10251	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左6+1右5+1柱上变压器	400	88.80%	0	0	2025年6月			-30.61%
10252	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分87左6	200	37.20%	106	106				-135.47%
10253	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城3变电站1变压器	630	47.24%	0	0				-46.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10254	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城1变电站202	630	27.62%	0	0		是	2028年12月	-44.51%
10255	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线胡古分84	200	29.20%	0	0				-24.09%
10256	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都3变电站1变压器	315	17.78%	228	228				-15.08%
10257	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城1号变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0				-39.06%
10258	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界2号变电站2变压器	630	25.24%	408	408				-41.49%
10259	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分17左1左1	100	22.50%	67.50	67.50				0.00%
10260	于洪	五金变	五兰乙线	沙陀村3	160	68.25%	0	0		是	2025年8月	-49.38%
10261	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二号（微）	400	43.20%	187	187				11.21%
10262	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景5变电站1变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
10263	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线154变台	400	7.20%	0	0		是	2025年12月	-40.70%
10264	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	浑河农场箱变201间隔配电变压器	400	21.30%	0	0				100.00%
10265	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线历家村分支04	50	68.40%	0	0		是	2026年12月	37.56%
10266	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区8变电站1变压器	500	19.68%	352	352				-41.09%
10267	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎巴彦支南几3+1杆	200	35.50%	0	0		是	2025年12月	-30.32%
10268	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干170左8	200	23.70%	0	0		是	2027年	1.83%
10269	新民	新民变	新民变30164新区线	新区干12左2	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	10.86%
10270	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线胜利村新大棚	100	87.00%	3	3	2024年9月			-50.55%
10271	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外村综合一台	400	33.30%	226.80	226.80				-33.73%
10272	于洪	得胜变	得中线95474	富景四期1变电站1配电变压器	630	26.98%	397.00	397.00				4.30%
10273	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区4变电站1变压器	630	52.19%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
10274	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区4变电站1变压器	630	20.00%	441	441				-41.41%
10275	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区5变电站201	630	20.19%	439.80	439.80				-43.82%
10276	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景11变电站1变压器	800	61.88%	225.00	225.00				-35.45%
10277	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支062	50	75.30%	0	0		是	2026年6月	-38.60%
10278	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区4变电站2主变	400	22.80%	268.80	268.80				-41.73%
10279	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑5变电站2变压器	630	16.38%	0	0		是	2026年12月	-45.27%
10280	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期6箱式变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-42.06%
10281	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线222+1	200	29.10%	0	0				-39.10%
10282	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金主干线053	200	32.70%	0	0		是	2026年12月	-33.82%
10283	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区3变电站2变压器	800	35.63%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
10284	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分56	400	14.10%	0	0		是	2025年12月	31.79%
10285	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分3柱上变压器变压器	315	37.78%	164.50	164.50				-58.10%
10286	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线孙南支02	200	64.50%	51.00	51.00				-23.86%
10287	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊21号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0				-24.20%
10288	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村26机井	50	42.00%	24	24		是	2025年10月	-22.56%
10289	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚3箱式变电站1配电变压器	630	44.57%	0	0		是	2025年12月	-36.99%
10290	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分15右支10变压器	100	35.70%	54	54				-63.49%
10291	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	日升如意城一号箱式变电站2号配电变压器	630	54.60%	0	0		是	2028年	-40.52%
10292	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯干179变台	100	54.60%	35	35				-37.29%
10293	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线吴长岗分24左7变台	200	53.20%	0	0		是	2025年12月	-39.00%
10294	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻1号变电站201间隔配电变压器	630	6.98%	0	0				100.00%
10295	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸1号配电室2号配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
10296	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线高力房中台	400	42.98%	188	188				-32.26%
10297	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸2变电站2配电变压器	800	25.20%	0	0				5.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10298	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左22右13	200	66.60%	46.80	46.80				-33.56%
10299	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	林化分15+1右1	200	62.10%	0	0		是		-42.73%
10300	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线双庙分33变台	200	25.20%	24	24				15.57%
10301	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左42	200	38.10%	103.80	103.80				-41.58%
10302	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线18右09	250	59.60%	76.00	76.00				-38.13%
10303	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分单屯支9左7左4变台	50	62.00%	0	0				-42.94%
10304	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都3站房1变压器	630	21.33%	0	0				-41.75%
10305	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城10变电站2变压器	400	46.00%	0	0				-58.20%
10306	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	万科假日二期小区1箱式变电站2配电变压器	800	0%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10307	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分28+1左1	400	22.20%	271	271				-43.08%
10308	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路干5右1新	400	36.00%	0	0				19.66%
10309	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线周占宇商品楼几02	100	30.00%	60	60				-37.99%
10310	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分前九支022	200	40.20%	0	0		是	2026年5月	-25.28%
10311	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团4变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
10312	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干180左1	200	21.60%	0	0				-25.05%
10313	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	港基双水岸2号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	30.30%	0	0				-27.38%
10314	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线残联住宅	400	66.90%	0	0				-35.50%
10315	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干143黄岗子分7八间房支005	200	40.05%	0	0		是	2026年12月	-35.38%
10316	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄干098	100	61.80%	0	0				-25.28%
10317	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线小望A台支01	315	67.30%	0	0		是	2026年12月	-33.02%
10318	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线七家子一二组分002	200	35.80%	0	0		是	2026年6月	-25.82%
10319	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分坑东支61	200	39.00%	0	0		是	2026年5月	-27.22%
10320	于洪	大兴变	兴援线	大兴变513兴援线援工区东台	160	54.25%	0	0				-41.89%
10321	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台村综合一台（微）	400	28.50%	246.00	246.00				100.00%
10322	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分066	100	17.00%	0	0		是	2027年	-35.45%
10323	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域5箱变2变压器	630	34.67%	0	0		是		-47.63%
10324	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光8箱式变电站配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-40.98%
10325	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	中粮1箱变2变压器	800	33.90%	0	0				-2.19%
10326	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎东支黎南几4	200	16.00%	0	0		是	2025年12月	-37.58%
10327	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区1变电站202配电变压器	500	47.68%	0	0				-37.48%
10328	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡五组照明新	100	93.90%	0	0	2025年6月			100.00%
10329	和平	太原变	太原变082温州线	温州城12主变压器	630	17.14%	0	0				-43.29%
10330	于洪	家俱变	俪锦线	澳源3站房2变压器	630	53.33%	0	0				-42.81%
10331	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道4箱变1变压器	800	22.50%	0	0				-40.90%
10332	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区2变电站2变压器	400	41.60%	193.60	193.60				-38.02%
10333	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城1号变电站1变压器	800	16.50%	0	0		是	2025年12月	-40.91%
10334	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地6号变电站2变压器	400	47.00%	0	0				-40.74%
10335	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期3小区箱式变电站1配电变压器	630	15.24%	0	0				100.00%
10336	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线87左1	200	17.70%	0	0		是	2027年	-51.89%
10337	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	久成乐府1配电室202间隔配电变压器	800	89.63%	3	3	2024年12月			-41.53%
10338	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村东台	160	43.75%	74.00	74.00				-42.65%
10339	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙B-1(1022106)配电变压器	400	30.00%	240.00	240.00				0.00%
10340	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金韵华城1变电站2变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-5.42%
10341	东陵	营盘	营孤甲线	文澜苑南区二期2局维变电站1变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	6.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10342	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景2变电站2站内变压器	630	20.19%	0	0				-38.99%
10343	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村7号变电站2号配电变压器	630	44.29%	0	0		是	2025年12月	-51.97%
10344	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线钱家沟西台	160	44.06%	0	0		是	2025年11月	-38.27%
10345	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克4号变电站201配电变压器	400	26.80%	0	0				-34.86%
10346	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著4号变电站1号配电变压器	630	10.16%	0	0				-11.06%
10347	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	东风甲线东风干东风一分4+1	250	12.00%	195	195				-44.33%
10348	新民	新民变	新民变30164新区线	恺帝花园1变电站1变压器	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
10349	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖2号变电站1号变压器	630	20.19%	219	219				-33.53%
10350	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线6	200	68.10%	0	0		是	2026年	-37.62%
10351	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2左5	250	29.20%	0	0				-40.58%
10352	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医乙线24柱上变压器	315	30.79%	0	0		是	2025年12月	-36.81%
10353	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分16柱上变压	315	23.81%	0	0				-39.40%
10354	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左6左4变压器	315	55.24%	0	0		是	2025年12月	-38.83%
10355	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分3左6	315	96.51%	0	0	2022年12月			-40.55%
10356	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线82+1	315	4.13%	271	271				-56.38%
10357	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分5	315	29.52%	0	0		是	2026年12月	-43.42%
10358	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分28	200	60.00%	0	0				-26.47%
10359	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干38右5	200	34.50%	0	0				-41.48%
10360	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线种子一分12+3	200	1.50%	177	177				-158.94%
10361	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	文萃乙线12	315	28.25%	194.50	194.50				-26.33%
10362	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	方溪变344方溪乙线方溪干11柱上变压器	315	14.29%	0	0		是	2025年12月	-23.47%
10363	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分22左2柱上变压器	315	18.10%	0	0		是	2025年12月	-31.76%
10364	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	怒信甲线延河分4柱上变压器	200	28.50%	0	0		是	2025年12月	-38.17%
10365	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	景观小区箱变2	630	36.57%	0	0		是	2025年12月	-33.92%
10366	和平	太原变	太原变042南十甲线	集智大厦2一次2#主变	800	33.38%	0	0				-50.70%
10367	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二9箱变2号变	630	16.51%	363.72	363.72				-40.22%
10368	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区4箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10369	和平	太原变	太原变050先锋线	太原12变压器	315	52.57%	0	0				-43.57%
10370	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区1变电站201配电变压器	630	34.60%	319	319				-44.98%
10371	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	新湖北国之春五期A区1变电站202变压器	500	32.00%	290.00	290.00				99.97%
10372	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	铁路光明2变电站202变压器	630	10.79%	499.00	499.00				-43.77%
10373	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸3箱变1变压器	500	23.68%	0	0				-39.98%
10374	沈河	长青变	长青变448长南乙线	恒信1箱变2变压器	630	0.32%	0	0				0.00%
10375	铁西	历工变	历工变10462历南乙线	保工街3变电站201柜	400	9.90%	0	0		是	2028年12月	-48.61%
10376	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城4箱变1变压器	630	31.24%	0	0		是		-43.75%
10377	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	航翠园1箱变1变压器	630	20.00%	441	441				-45.36%
10378	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区7变电站	630	18.73%	0	0		是	2028年12月	-44.35%
10379	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭10箱变1变	500	0.00%	0	0				0.00%
10380	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	化工南里小区箱变201	400	69.60%	82	82				-42.42%
10381	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山2箱变2	400	34.00%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
10382	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河1箱变1	315	21.33%	0	0		是	2025年12月	-37.97%
10383	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升B1变电站1变压器	500	0.96%	445	445				-43.78%
10384	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园2变电站2配电变压器	630	38.41%	0	0				-27.00%
10385	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	刘士南台照明	400	37.50%	210	210				10.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10386	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分14右19右8	80	21.75%	0	0				0.00%
10387	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸一期5箱式变电站配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
10388	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑下分18左2	400	12.50%	0	0		是	2027年	28.27%
10389	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	云麓里2号变电站201间隔（施城线）配电变压器	800	0.90%	0	0				100.00%
10390	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城1箱式变电站1配电变压器	800	47.25%	0	0		是	2025年12月	-38.02%
10391	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田4分020	100	40.50%	0	0				-69.63%
10392	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线A之1柱上变压器	400	55.60%	0	0		是	2025年12月	12.57%
10393	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾8号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	800	34.50%	0	0				-25.56%
10394	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓1变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-37.83%
10395	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村8组照明	200	7.20%	166	166				-16.66%
10396	于洪	平罗变	平悟线	小微怡悠食品	200	28.50%	0	0				12.01%
10397	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期2站房1变压器	500	20.16%	0	0		是	2025年	-39.12%
10398	于洪	大兴变	兴古线	瑞金家苑1站房1变压器	630	22.86%	0	0				-44.62%
10399	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博苑弘1箱变2变压器	500	24.32%	0	0				-43.14%
10400	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分6左1之1柱上变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	32.71%
10401	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线城北村	200	81.00%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-33.73%
10402	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御泷家园9号变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	0	0				100.00%
10403	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内线镇内分67右5右1变台	200	90.60%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.91%
10404	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼子分9	315	26.67%	0	0				-47.40%
10405	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	翡翠华庭4箱变1变压器	400	44.70%	0	0				-41.89%
10406	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干31加1	400	36.90%	0	0				8.21%
10407	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期1变电站1配电变压器	800	24.38%	0	0				-40.40%
10408	于洪	平罗变	平悟线	晨涛雅苑箱1变压器	630	49.02%	0	0				-37.19%
10409	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	洞锦锦园小区3变电站2变压器	800	41.63%	387	387				-41.33%
10410	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线马贝路北综合台	160	46.00%	0	0				-42.94%
10411	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡3配电室201柜配电变压器	630	33.52%	0	0		是	2026年12月	-32.35%
10412	于洪	平罗变	平辛线	富强村1台	400	23.70%	0	0				-28.11%
10413	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地2号变电站1号配电变压器	400	35.10%	220	220				-34.67%
10414	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期3变电站1变压器	630	46.35%	275.00	275.00				-36.75%
10415	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线五家子东支08	200	40.50%	0	0		是	2025年12月	-26.27%
10416	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警线仓库分67左3	100	49.00%	0	0		是	2025年	-33.41%
10417	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分新村支8变台	200	132.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	17.16%
10418	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左10加1右4	315	41.90%	0	0				-20.56%
10419	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左13变压器	400	41.50%	0	0				-43.83%
10420	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分29右9右3	100	47.20%	0	0				-27.97%
10421	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	广场综合2号配电变压器	400	29.00%	0	0				-48.38%
10422	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左13	50	56.40%	17	17				-49.48%
10423	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团1变电站1变压器	630	40.00%	315.00	315.00				-44.35%
10424	沈北	大志变	大志变70564志西线	木匠分15+1	80	72.00%	0	0		是	2026年12月	-39.68%
10425	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔线右支01	160	120.00%	0	0	2025年6月			-34.25%
10426	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城1变电站201	630	35%	0	0		是	2028年12月	-43.26%
10427	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线铁制分王家支03#	200	38.55%	0	0				-37.50%
10428	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际3变电站1变压器	400	23.20%	267	267				-47.25%
10429	沈北	清水变	清驿甲线	农具分5(清水C台)	250	42.00%	0	0		是	2026年12月	-39.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10430	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线5右4	400	31.00%	0	0				-44.12%
10431	东陵	世园变	世高线	天琴湾2箱变1变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-14.63%
10432	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花小区箱变1变压器	500	32.00%	290	290				-47.13%
10433	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山1箱变1变压器	630	28.19%	0	0				-41.32%
10434	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾2号变电站1变压器	400	18.00%	10	10				-43.43%
10435	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	雍景湾小区1配电室101配电变压器	630	40.76%	0	0		是	2025年12月	-24.33%
10436	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象5变电站2变压器	630	98.29%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-42.26%
10437	苏家屯	前显变	前显变51268前润乙线	华润长白中心变电站201间隔（乙）配电变压器	800	51.00%	0	0				36.72%
10438	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山东综合变台区	400	12.60%	310	310				-11.56%
10439	东陵	中马变	疗养线	中旅万科城4箱变1变压器	400	27.60%	228.80	228.80				7.18%
10440	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期1站房2变压器	630	9.40%	0	0		是	2025年	-36.80%
10441	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线潜水电机住宅1	160	58.50%	50.40	50.40				-36.94%
10442	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月5箱式变电站2配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	17.07%
10443	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区3变电站1变压器	400	60.80%	0	0		是	2025年12月	-38.26%
10444	于洪	平罗变	平罗线	景花园1站房1变压器	630	38.10%	0	0				-37.20%
10445	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	阳光100三期小区1变电站1变压器	800	42.00%	0	0		是	2025年12月	-68.35%
10446	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落线财一B台T05	400	20.40%	0	0		是	2026年12月	13.89%
10447	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座6箱变1配电变压器	500	26.80%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
10448	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干10+1公变	400	31.20%	0	0				-41.06%
10449	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	肉鸡示范场小区变电站1变压器	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	-41.90%
10450	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田1分002	100	0.00%	0	0				-45.79%
10451	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区2变电站1变压器	630	35.24%	0	0				-36.11%
10452	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡12变电站1变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-34.43%
10453	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右1右1	315	139.37%	0	0	2023年6月	是	2026年5月	-40.49%
10454	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾3变电站1变压器	630	21.19%	0	0				-42.62%
10455	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团1变电站201间隔配电变压器	500	23.68%	0	0		是	2028年12月	-33.38%
10456	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期6箱式变电站1配电变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
10457	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园1变电站2站内变压器	630	15.87%	294	294				-42.72%
10458	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线79左16+1左2右8	100	29.60%	0	0		是	2027年	-28.00%
10459	东陵	杨官变	富康线	华润长安里1变电站2变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	-10.48%
10460	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分133右4变台	400	27.30%	0	0		是	2025年12月	-25.56%
10461	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家8台	200	40.80%	0	0		是	2025年	-39.32%
10462	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西下支002	200	48.30%	83	83				-32.96%
10463	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	紫荆花4箱式变电站2配电变压器	800	31.50%	0	0				-43.50%
10464	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期2变电站2变压器	630	30.79%	373	373				24.39%
10465	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线68+1左3变台	200	105.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-31.66%
10466	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊王志伟畜牧公变台区	200	11.10%	158	158				100.00%
10467	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期5号变电站1号变压器	630	26.41%	400.60	400.60				-42.40%
10468	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克3号变电站2变压器	630	26.67%	0	0				-39.46%
10469	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	日升如意城一号箱式变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年	0.00%
10470	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线101右7变台	400	45.60%	0	0				-31.01%
10471	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左17右2变台	200	34.80%	110.40	110.40				0.00%
10472	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山8号变电站201间隔（前金线）配电变压器	800	22.50%	0	0				9.24%
10473	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线94变台	200	77.00%	26	26		是	2025年12月	-44.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10474	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城9变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-40.34%
10475	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期2箱变202配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2026年12月	-38.23%
10476	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗分18+1变压器	400	9.30%	323	323		是	2025年12月	-55.09%
10477	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期1变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-36.34%
10478	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干吴八分13左1	200	16.20%	147.60	147.60				-42.83%
10479	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	河畔新城C区2号箱式变电站2号变压器	630	23.33%	420.00	420.00				-39.26%
10480	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分53左15	80	21.38%	0	0		是	2027年	-47.01%
10481	和平	青年变	青年变342青胜线	YHG-规划局201配电变压器	315	32.76%	0	0		是	2025年10月	-50.51%
10482	东陵	杨官变	杨孤甲线	杨官变杨孤线杨孤干42柱上变压器	50	49.80%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
10483	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	九悦二期2变电站2配电变压器	800	1.80%	0	0				100.00%
10484	东陵	麦子屯	麦古甲线	水古线水古干养竹分29左1柱上变压器	400	18.60%	0	0		是	2026年12月	-34.73%
10485	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房味味汽配公变台区	200	74.00%	0	0				100.00%
10486	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	马贝小区2箱变2变压器	630	23.81%	0	0				-33.40%
10487	铁西	重工变	重工变10844重新线	万科翡翠新都会二期小区2配电室202间隔配电变压器	630	15.87%	319	319				4.10%
10488	沈北	清水变	清水变73648清辉线	栅户b3201配电变压器	500	21.60%	342.00	342.00				-42.18%
10489	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园1考核表1号变压器	630	57.14%	0	0		是	2026年12月	-36.87%
10490	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产干6右6	400	22.00%	0	0				-44.31%
10491	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区1箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-49.82%
10492	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分南台支10	400	27.90%	0	0		是	2027年	-31.33%
10493	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干31+1左1	200	28.50%	0	0				100.00%
10494	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商茫兰湾小区1变电站2变压器	800	24.75%	522.00	522.00				-37.10%
10495	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左13右12	200	17.70%	144.60	144.60				0.42%
10496	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城19号变电站202配电变压器	630	18.29%	0	0				-45.79%
10497	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	城北西环火锅烧烤餐饮公变台区	400	66.60%	0	0				100.00%
10498	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾4变电站2号变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-37.70%
10499	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾2箱式变电站1号变压器	630	39.52%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
10500	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线五家子一组2台支07	50	23.70%	0	0		是	2026年12月	-119.73%
10501	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山分2箱式变电站2配电变压器	400	3.20%	0	0		是	2025年12月	5.70%
10502	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	哈户中1台	200	57.00%	66	66				-11.50%
10503	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支27+1右2柱上变压器	50	18.80%	0	0		是	2025年12月	-40.00%
10504	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG 沈阳蒲河房地产开发有限公司3配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-39.01%
10505	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期3变电站2变压器	500	26.88%	0	0		是	2025年12月	-40.01%
10506	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	沈铁住宅1201间隔配电变压器	800	16.88%	453	453				-50.06%
10507	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二下高登村元泰饲料公变台区	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
10508	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期3变电站-1间隔配电变压器	400	15.38%	0	0		是	2025年12月	-42.43%
10509	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	香格经典2号变电站201间隔（施北线）配电变压器	800	8.40%	0	0				-13.00%
10510	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫2变电站201间隔配电变压器	500	17.20%	364	364				-44.92%
10511	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村13号变电站1号配电变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-43.58%
10512	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分3右13变压器	100	37.60%	52	52				-80.64%
10513	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城子综合一台（微）	200	61.20%	57.60	57.60				-26.74%
10514	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期1箱式变电站1配电变压器	800	18.90%	0	0		是	2025年12月	-42.24%
10515	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富线	万科北辰之光小区4变电站201配电变压器	800	19.50%	0	0				16.09%
10516	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分001	100	92.50%	0	0	2023年1月	是	2027年	-42.07%
10517	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分53	200	8.85%	0	0		是	2025年12月	-192.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10518	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线望北联干14左2	315	40.95%	155	155				-43.62%
10519	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	庭东乙线亦农干新城分17加1变压器	100	33.60%	0	0		是	2025年12月	-47.23%
10520	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5左1柱上变压器	315	43.81%	146	146				-36.93%
10521	沈河	站前变	站前变222站北线	站前变222站北线立新干立新一分2公变	315	9.21%	254.50	254.50				-64.12%
10522	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左6右1之1柱上变压器	315	7.30%	0	0		是	2025年12月	-55.42%
10523	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分58+1	100	58.00%	32	32				-43.32%
10524	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分12+1柱上变压器	315	73.65%	0	0		是	2025年12月	-38.72%
10525	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分20柱上变压器	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-11.45%
10526	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分2	315	54.92%	0	0				-43.09%
10527	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线68变台	315	54.60%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
10528	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园7变电站201	500	29.76%	301	301				-43.57%
10529	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘2箱变1变压器	630	12.95%	0	0		是	2025年12月	-40.46%
10530	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲2配电箱变1号变	630	30.79%	373	373				-43.87%
10531	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑6箱变2站内变压器	630	16.00%	1.73	1.73				-28.32%
10532	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区2变电站1变压器	630	26.16%	0	0		是	2025年12月	12.99%
10533	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园7小区变电站2变压器	630	0.00%	170	170				-45.86%
10534	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	保利百合花园北园2变电站202变压器	800	40.20%	398.40	398.40				-42.21%
10535	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	淮河1箱变2	500	28.00%	0	0		是	2025年12月	-45.72%
10536	和平	广州变	广州变464广太乙线	沈司太原北一次1主变	630	18.29%	452	452				-52.47%
10537	和平	方型变	方型变498望湖甲线	主变东大体院	400	28.40%	0	0				-42.45%
10538	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	顺星小区变电站202柜	630	57.40%	205	205				-38.96%
10539	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林1配变站2变压器	630	20.06%	440.60	440.60				-44.59%
10540	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区2变电站202	630	32.06%	365.00	365.00				-45.16%
10541	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	沈辽路19箱变101	200	0.60%	178.80	178.80				-22.03%
10542	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	教师进修学校变电站201	100	44.10%	45.90	45.90				-53.34%
10543	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园1变电站202	630	26.98%	397.00	397.00				-35.30%
10544	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	阳山馨园箱变1变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-37.45%
10545	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山3箱变1	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
10546	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	沈辽路13变电站201	500	28.16%	309	309				-47.65%
10547	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑2箱变2变压器	250	11.20%	0	0				-50.09%
10548	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区4变电站202配电变压器	400	5.60%	0	0				87.48%
10549	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	N大民屯瀛盛综合楼镇内线镇内分50右1变台	100	82.60%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-32.50%
10550	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干177	100	85.60%	0	0	2025年4月	是	2025年	-27.24%
10551	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干张屯分30变台	80	97.13%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-39.36%
10552	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	教育学院箱变201间隔配电变压器	200	19.20%	0	0		是	2026年12月	-48.52%
10553	和平	和平变	和平变148和铁甲线	和铁干7左2金都饭店201间隔配电变压器	315	95.24%	0	0	2023年8月			-31.22%
10554	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线甲河分7变台	200	12.45%	0	0				-57.12%
10555	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干42右2右2	200	41.70%	96.60	96.60				18.23%
10556	新民	东郊变	东郊变30276东网线	东网线二龙眼分19左13变台	400	102.30%	0	0	2025年6月			0.00%
10557	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居6号变电站201间隔配电变压器	630	18.10%	0	0				-42.12%
10558	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线佛山卜分18	200	64.30%	51	51				-38.90%
10559	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线城北村北台	315	45.21%	0	0		是	2025年12月	-44.92%
10560	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期1箱变201	400	64.40%	0	0		是	2028年12月	-37.70%
10561	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城三期3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10562	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期4箱式变电站1配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
10563	和平	太原变	太原变054协和线	协和广场三期1变电站2号	800	93.38%	0	0	2024年9月	是		-30.90%
10564	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干14左15变台	200	48.00%	0	0		是	2025年12月	-38.71%
10565	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线215左2变台	200	4.00%	0	0		是	2025年12月	-58.31%
10566	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民1号配电变压器	630	26.29%	401	401				-37.83%
10567	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程B区41变配电变压	400	21.00%	276.00	276.00				-42.93%
10568	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	明日之光5号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	800	32.10%	0	0				17.10%
10569	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城10号变电站1变压器	630	27.81%	0	0				-43.98%
10570	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线周家分37右2右1变台	400	56.10%	0	0				-38.88%
10571	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	旭辉璟宸小区3变电站2变压器	800	38.40%	0	0		是	2025年12月	-17.09%
10572	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨史家村佳佳木门公变台区	200	16.50%	0	0				100.00%
10573	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分54左16左2	100	23.70%	0	0				-1.56%
10574	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期2变电站201间隔配电变压器	1000	0.00%	173	173				0.00%
10575	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				-40.62%
10576	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线孙北支02	400	27.50%	250	250				-25.24%
10577	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期3变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0				-37.96%
10578	康平	张强变	张强变76266张强线	张强干119柱上变压器	50	14.40%	0	0		是	2026年6月	-37.10%
10579	辽中	金山变	金山变45564金长线	高登村综合一台（微）	200	40.50%	99.00	99.00				-37.27%
10580	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期11主变	800	53.25%	0	0		是	2025年12月	-41.06%
10581	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘三角地	160	63.50%	0	0				-40.58%
10582	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒含乙线20左16右1柱上变压器	400	29.60%	241.60	241.60				-15.21%
10583	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干68左8新	400	45.50%	0	0		是		5.99%
10584	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府二期小区变电站2变压器	630	39.05%	321	321				-40.88%
10585	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47右3	315	114.67%	0	0	2022年12月			-38.56%
10586	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润二期三2小区变电站201配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	17.45%
10587	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	曹家小区3变电站1变压器	630	25.52%	406	406				-31.59%
10588	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支四组支003	50	114.87%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-35.04%
10589	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际6号变电站202配电变压器	630	17.78%	0	0				-33.77%
10590	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际7号变电站201配电变压器	630	31.11%	0	0				-41.94%
10591	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际1变电站2变压器	630	24.38%	413	413				-43.01%
10592	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾三期1变电站2变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
10593	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变430小卜线田水分54	80	77.50%	10	10				-38.60%
10594	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑2变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-36.58%
10595	康平	张强变	张强变76244沙金线	各得北台5柱上变压器	100	48.00%	0	0		是	2026年12月	-32.65%
10596	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	肇工家园小区配电站202配电变压器	500	18.88%	356	356				-53.86%
10597	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落线沈阳市飞马金属制品有限公司	400	48.40%	0	0		是	2026年12月	-31.22%
10598	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站6变压器	1000	13.20%	768	768				-44.80%
10599	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线北长南台	315	75.24%	46.50	46.50				-25.00%
10600	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干22右7	630	24.57%	412.20	412.20				11.02%
10601	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房长岗子树朋养殖箱式公变台区	400	83.40%	0	0	2025年6月			100.00%
10602	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干130右20	200	23.10%	0	0				-17.67%
10603	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干小达台分10加1右支04变压器	50	38.40%	26	26				-93.15%
10604	东陵	杨官变	杨石线	杨石线81柱上变压器	400	12.15%	0	0		是	2026年12月	-18.11%
10605	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线六间房村二组	200	71.90%	0	0				-39.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10606	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下5变电站2变	800	66.38%	0	0		是	2025年12月	-33.42%
10607	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际4号变电站202配电变压器	800	49.75%	0	0				-40.11%
10608	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树小区1变电站201变压器	315	91.43%	0	0	2024年7月	是	2028年12月	-38.88%
10609	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线五里山北台	315	32.06%	183	183				-44.21%
10610	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山村新南公变台区	200	38.93%	102.15	102.15				-38.41%
10611	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城5号变电站1变压器配电变压器	630	35.05%	0	0				-42.90%
10612	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区5变电站1变压器	500	84.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.66%
10613	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际5变电站202变压器	630	39.37%	319	319				-40.41%
10614	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分南岗支17变台	200	70.00%	40.00	40.00		是	2025年12月	-43.30%
10615	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分2右9左3左1变台	400	33.45%	226	226				-36.72%
10616	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线周家分双程支70变台	200	78.30%	0	0				5.50%
10617	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园2变电站201配电变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
10618	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府1小区箱式变电站2配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2025年12月	57.18%
10619	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	光伸园2变电站1变压器	500	40.64%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
10620	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期3小区变电站201配电变压器	630	10.16%	0	0				0.00%
10621	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦10箱变2变压器	630	26.67%	0	0		是		-42.63%
10622	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香2箱式变电站2配电变压器	800	32.63%	0	0		是	2025年12月	-40.71%
10623	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居3变电站1变压器	630	15.24%	0	0				-41.34%
10624	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地8号变电站202配电变压器	500	51.20%	0	0				-24.47%
10625	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干103左5	250	26.88%	0	0				-27.55%
10626	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸1号配电室1号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
10627	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑7变电站1变压器	800	0.00%	10	10				0.00%
10628	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线62左25	160	88.75%	2.00	2.00	2024年9月	是	2026年	-39.09%
10629	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线16左31	50	52.80%	18.60	18.60				-59.69%
10630	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三家子支36	50	95.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-250.13%
10631	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓1箱变1变压器	630	46.67%	98	98				-15.11%
10632	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑卜分13右1+1左1	400	5.40%	0	0		是	2027年	-10.08%
10633	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡靛庄村福刚电动汽车充电公变台区	200	45.30%	0	0				0.00%
10634	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	沈阳市排水管理处南部泵站管理中心箱式变电站 201间隔 配电变压器	160	126.00%	0	0	2024年7月	是	2028年12月	-39.58%
10635	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线49	400	6.75%	0	0		是	2026年12月	-41.59%
10636	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线瑞鑫谷物家庭农场分8	100	18.00%	72	72				-65.25%
10637	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干后姚堡分39变台	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
10638	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司5箱2变压器配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10639	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利水利站分01	200	22.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10640	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府2箱式变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	67.53%
10641	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干54+1	100	56.70%	0	0		是		-20.78%
10642	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	盛京学府1小区变电站101配电变压器	630	43.49%	0	0		是	2025年12月	19.73%
10643	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根2变压器2变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
10644	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期2箱式变电站1配电变压器	400	36.40%	0	0				-34.96%
10645	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线鸭厂分支合作社支07	100	98.40%	0	0	2025年6月			-77.02%
10646	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城2箱变1变压器	630	48.25%	0	0		是		-46.10%
10647	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四八支004	200	53.25%	74	74				-23.46%
10648	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥9变电站201间隔配电变压器	630	26.90%	0	0		是	2026年12月	-39.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10649	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区4箱变202配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-36.01%
10650	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干茨榆分62+1（一站式）	200	31.60%	0	0				-42.79%
10651	于洪	平罗变	平罗线	小微万盈农业台	400	25.50%	0	0				100.00%
10652	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖3箱式变电站2配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	9.16%
10653	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊南支06	200	32.70%	0	0				17.76%
10654	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村1变电站2202配电变压器	630	30.10%	377.40	377.40				-29.51%
10655	沈北	柳岗变	柳岗变74152乐业线	宏远路灯管理乐业街（一站式）	100	6.40%	83.60	83.60				0.36%
10656	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分14	400	16.80%	0	0		是	2026年12月	-43.09%
10657	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城3局维变电站203配电变压器	800	7.50%	660	660				100.00%
10658	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村内	100	103.20%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-49.50%
10659	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家六组照明	100	42.90%	0	0				-35.01%
10660	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线28+1左1	200	105.90%	0	0	2023年4月	是	2027年	-17.70%
10661	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克4号变电站202配电变压器	400	24.80%	0	0				-37.19%
10662	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门4号变电站201配电变压器	630	42.54%	0	0				-39.78%
10663	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分5+1柱上变压器	315	15.24%	236	236				-42.23%
10664	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城5号变电站202间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				-38.23%
10665	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区3箱式变电站2配电变压器	400	38.70%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
10666	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑2站房2配电变压器	500	42.24%	239	239				-23.11%
10667	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团4变电站1变压器	800	40.88%	393.00	393.00				-41.01%
10668	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线后尖山照明	630	15.24%	471.00	471.00				-36.09%
10669	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之7右2之1柱上变压器	315	23.49%	0	0				-45.78%
10670	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分18左7变压器	100	7.50%	0	0		是	2025年12月	-62.50%
10671	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线27	400	20.55%	0	0				-41.71%
10672	和平	青年变	青年变342青胜线	南四经分7	250	33.60%	0	0		是	2025年10月	-39.35%
10673	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分3公变	400	43.20%	187	187				-47.04%
10674	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线141左10右5	100	139.80%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.93%
10675	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线25	250	104.64%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.43%
10676	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分2左1公变	400	73.00%	0	0		是	2026年12月	-32.13%
10677	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分17公变	200	50.40%	0	0				-44.84%
10678	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分2	315	24.44%	0	0		是	2026年12月	-46.33%
10679	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分9公变	315	26.67%	0	0		是	2026年12月	-43.66%
10680	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干54右1柱上变压器	100	24.80%	0	0		是	2025年12月	-47.28%
10681	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右8右3	315	42.22%	151	151				-39.74%
10682	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	雪松变568松南甲线松南干109左17	315	64.95%	36.37	36.37				-39.32%
10683	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线21右4+1	315	21.27%	0	0		是	2026年12月	-39.65%
10684	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	闸南分7右1柱上变压器	400	39.60%	0	0		是	2025年12月	-33.50%
10685	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	怒信甲线2右5柱上变压器	400	28.40%	0	0		是	2025年12月	-42.87%
10686	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华5箱变1变	800	36.00%	0	0		是	2025年12月	-44.17%
10687	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园6箱变1号变	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-39.26%
10688	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光5变电站1变压器	630	17.52%	0	0				-42.12%
10689	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅3箱变1变压器	400	12.00%	0	0				-44.51%
10690	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园10小区变电站1变压器	630	28.19%	389	389				-38.62%
10691	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-3箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-42.46%
10692	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园2变电站3号高压柜2主变	630	18.10%	453	453				-40.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10693	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园2变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
10694	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	晋斯佳苑1变电站201变压器	630	15.87%	467.00	467.00				-46.60%
10695	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛2变电站2变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
10696	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	慎德2箱变1变压器	630	56.89%	0	0		是	2025年12月	-34.46%
10697	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区8变电站202	400	120.00%	0	0	2025年4月	是	2028年12月	-43.93%
10698	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村6号变电站1变压器	500	46.80%	0	0		是	2027年12月	-45.95%
10699	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京2变电站2变压器	500	30.40%	0	0				-42.71%
10700	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际2号变电站2号变压器	800	57.00%	0	0		是	2027年12月	-40.42%
10701	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型2变电站201柜	160	57.81%	52	52				-49.06%
10702	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城12号变电站2号变压器	630	26.35%	401.00	401.00				-45.41%
10703	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区16变电站201柜	630	14.29%	0	0		是	2028年12月	-42.15%
10704	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠7箱变2变压器	630	17.52%	457	457				-41.68%
10705	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	老干部小区箱变2号变	500	35.60%	0	0		是	2025年12月	-44.60%
10706	铁西	历工变	历工变10442历劝甲线	北一路13变电站201柜	200	0.00%	180	180				0.00%
10707	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区2号变电站1号变压器	630	76.19%	0	0		是		-36.94%
10708	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	书馨苑2变电站2变压器	400	29.50%	0	0		是	2025年12月	-40.55%
10709	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线谷家卜台	315	62.54%	87	87				-38.57%
10710	和平	青年变	青年变342青胜线	东纬路配电变压器	315	46.22%	0	0		是	2025年10月	4.91%
10711	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛吴家屯秋雨副食公变台区	200	22.80%	134	134				100.00%
10712	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线下洼子北分支002	200	41.18%	0	0		是	2026年12月	-22.22%
10713	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区3变电站2变压器	500	29.60%	302	302				16.07%
10714	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干122右7柱上变压器	400	11.40%	0	0		是	2026年12月	-28.63%
10715	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居5号变电站201间隔配电变压器	800	21.00%	0	0				-42.02%
10716	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分22右5变台	200	20.25%	140	140				-39.68%
10717	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村7 组照明	200	28.00%	124.00	124.00				-33.53%
10718	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	武警辽宁总队箱变变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年6月	-39.78%
10719	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	钻石学府2箱式变电站2配电变压器	630	66.98%	0	0		是	2025年12月	19.78%
10720	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线东三家北台	100	58.65%	31	31				-33.53%
10721	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支34柱上变压器	200	6.00%	0	0		是	2025年12月	-26.61%
10722	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	政发物业1号变压器	630	66.67%	147	147				-62.93%
10723	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2分010	100	15.00%	0	0				-159.17%
10724	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	024保工印象4变电站201配电变压器	630	19.37%	445.00	445.00				135.84%
10725	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	YHG 宏达家园锅炉房柱上变压器	200	11.50%	0	0		是	2025年12月	-40.25%
10726	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都3变电站2变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年8月	-34.34%
10727	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期、三期3箱式变电站201间隔	800	56.63%	0	0		是	2025年12月	-41.15%
10728	苏家屯	雪松变	雪松变60584松榆乙线	剑桥郡5号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	33.30%	0	0				0.00%
10729	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台胜利村俊东设备公变台区	200	24.30%	131.40	131.40				100.00%
10730	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)3201配电变压器	630	59.05%	0	0		是	2026年12月	-35.13%
10731	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城2变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
10732	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山一期2号变电站1号配电变压器	800	19.20%	0	0				-6.71%
10733	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线鲍窝分38变台	400	14.10%	0	0		是	2025年12月	-13.38%
10734	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线永昌住宅	250	81.60%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.22%
10735	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线王树行台	200	65.60%	49	49				-35.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10736	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座4箱变1变压器	630	25.52%	406.20	406.20				-48.75%
10737	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际4变电站2柜	630	20.00%	0	0				-43.73%
10738	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线夏家新村	200	60.30%	59	59				-33.58%
10739	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香5变电站2变压器	630	18.73%	0	0		是		-41.77%
10740	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际2变电站202变压器	630	21.27%	0	0		是	2028年12月	-42.21%
10741	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线新台子分新台子支 12左T03	315	31.24%	0	0		是	2026年12月	-39.77%
10742	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线北刘水田支 005	30	43.00%	0	0		是	2026年5月	-48.98%
10743	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	边强1箱变2变压器	630	39.11%	0	0				-39.39%
10744	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	一高墙外考核改造	400	15.83%	0	0		是	2026年12月	14.19%
10745	大东	如意变	如意变880果香线	果舍添香6变电站2变压器	500	66.80%	0	0		是		-31.69%
10746	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分14右4变台	80	68.81%	17	17				-34.44%
10747	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线杜屯分41右12变台	50	66.60%	0	0				-43.30%
10748	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干15右4加1	200	28.80%	122.40	122.40				94.14%
10749	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城16号变电站1变压器	630	19.37%	445.00	445.00				-41.07%
10750	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟1组新1	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
10751	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线烟台村照明	50	55.20%	0	0		是	2025年11月	-44.40%
10752	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	森林里四期-4-1变电站201配电变压器	800	27.30%	0	0		是	2026年12月	10.85%
10753	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗鸡场道东	200	18.00%	144	144				-48.35%
10754	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	白云分41	100	45.00%	0	0		是	2025年	-38.93%
10755	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香3变电站1变压器	800	20.63%	0	0		是		-39.44%
10756	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	高坎分15杆左支01D综合台	315	13.71%	240	240				-31.50%
10757	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所1箱式变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
10758	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	蔡伯街新大棚	200	34.40%	111	111				-36.67%
10759	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干31柱上变压器	315	43.68%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
10760	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区2变电站1主变	500	18.00%	360	360				-37.60%
10761	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线19左4变台	100	78.00%	0	0		是	2025年12月	-39.16%
10762	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔12变压器	800	66.60%	0	0		是	2025年12月	-49.57%
10763	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线10左1	400	41.70%	0	0				-31.11%
10764	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	西山南台	315	75.43%	0	0		是	2025年12月	-55.02%
10765	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树四、五组照明	100	90.60%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-39.14%
10766	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城2号变电站201配电变压器	500	32.64%	0	0				-40.09%
10767	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒皇甲线舍宅分13柱上变压器	315	93.65%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-42.61%
10768	开发	化学变	化学变95364化发甲线	集美尚景小区变电站102配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2025年12月	-11.67%
10769	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干84右21+1右3变台	100	113.40%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-32.26%
10770	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区1变电站1变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
10771	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线丁家沟台	100	55.80%	0	0		是	2025年11月	-31.25%
10772	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村9机井	100	70.00%	20	20		是	2025年10月	-46.24%
10773	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都3号变电站202间隔配电变压器	315	56.00%	0	0				-46.60%
10774	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地2号台区	400	78.15%	0	0		是	2025年11月	-35.31%
10775	苏家屯	下深变	理想线	理想新城9号变电站202间隔配电变压器	400	48.40%	0	0				-27.20%
10776	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南村3机井	100	40.00%	50	50		是	2025年10月	-39.46%
10777	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分19变压器	50	32.00%	0	0				-49.79%
10778	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分20左5变台	400	16.65%	0	0				-31.66%
10779	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线69左4变台	200	54.00%	0	0				-35.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10780	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线99右10变台	80	61.25%	0	0				-37.27%
10781	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线69左4	100	20.70%	0	0		是	2027年	-64.75%
10782	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门肖南村张洪波畜禽养殖公变台区	400	108.30%	0	0	2025年6月			100.00%
10783	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线37+1左2	200	39.80%	0	0				-19.80%
10784	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区2变电站2变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-38.35%
10785	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	碧桂园天汇4变电站1配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
10786	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分49左13左5变台	200	20.10%	0	0				22.15%
10787	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线图门干5	400	62.00%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
10788	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线天地通支1	250	21.60%	0	0		是	2026年12月	-42.13%
10789	法库	双台子	双台子变045双四线	王爷陵大棚台	200	16.20%	97	97				-16.45%
10790	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	永安街1箱式变电站配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2025年12月	13.88%
10791	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	一站式-沈阳市沈北新区伊利来蛋糕店	400	79.80%	41	41				9.51%
10792	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大房村台支02	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	-52.18%
10793	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分059	80	85.75%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-35.50%
10794	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区1变电站2变压器	630	31.75%	367.00	367.00				-38.93%
10795	和平	市府变	市府变554东森线	东森2变电站2主变	630	0.00%	0	0				0.00%
10796	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城C区变电站2变压器	630	79.05%	0	0		是	2028年12月	-40.98%
10797	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线苇塘分041	200	90.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-12.13%
10798	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉场部北台照明	160	53.50%	58	58				-42.53%
10799	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华一期2箱式变电站2配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2025年12月	30.07%
10800	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组团3变电站202配电变压器	800	23.10%	535	535		是	2026年12月	-13.16%
10801	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户c2201配电变压器	630	10.24%	503	503				-39.09%
10802	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干188右分2变压器（清洁能源）	400	12.38%	310.50	310.50				26.79%
10803	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区2箱式变电站2配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	-38.10%
10804	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园4箱变2配电变压器	630	25.52%	326	326				-44.65%
10805	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线东坨子支003	200	73.95%	0	0				-35.52%
10806	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区7局维变电站202配电变压器	800	10.50%	0	0				100.00%
10807	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士卜王家村西洼子（仅换变压器）改造	100	69.75%	0	0				6.88%
10808	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	方溪变352造化乙线造化干沙平分39柱上变压器	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-48.65%
10809	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线3组照明	200	60.80%	58	58				-37.39%
10810	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线腰街二组照明	100	74.80%	0	0				-36.07%
10811	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村几14	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	3.10%
10812	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	丽景名居4变电站1配电变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	100.00%
10813	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	武警营房变电站1变压器	630	26.03%	0	0				-49.43%
10814	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿3号变电站202间隔配电变压器	630	30.48%	0	0				-42.38%
10815	和平	市府变	市府变564总站甲线	兴文分10+1	400	8.10%	0	0		是	2027年12月	-24.93%
10816	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花甲线后陵卜分4左1加1	315	24.76%	206	206				-53.62%
10817	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区1变电站1变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
10818	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分39右3右18右1变台	200	22.50%	0	0				100.00%
10819	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地2变电站1变压器	800	25.88%	0	0		是		-45.15%
10820	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分牛营子井支30变台	315	25.02%	24	24				-45.95%
10821	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府5箱式变电站2配电变压器	800	13.25%	0	0		是	2025年12月	18.97%
10822	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村2号变电站1号配电变压器	500	26.80%	0	0		是	2027年12月	-49.83%
10823	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村4号变电站2号配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	-37.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10824	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村11号变电站1号配电变压器	500	30.00%	0	0		是	2027年12月	-63.14%
10825	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府2变电站2变压器	400	16.00%	296	296				-43.03%
10826	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线新台子分101	315	39.24%	0	0		是	2026年12月	-44.05%
10827	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线30左1变台	200	9.90%	0	0		是	2025年12月	13.60%
10828	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干121左1左2	200	8.70%	0	0				2.77%
10829	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区2变电站1变压器	630	42.54%	0	0		是	2025年12月	-45.99%
10830	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分18左1	160	52.50%	0	0				-54.91%
10831	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线小营子支8右T1	400	68.85%	0	0				-30.36%
10832	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园5箱变1变压器	630	13.97%	479.00	479.00				-33.12%
10833	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10834	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三东村北台照明	100	98.80%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-36.77%
10835	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左5	315	17.14%	0	0				-39.97%
10836	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分19柱上变压器	315	23.49%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
10837	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线马头分36右1	200	38.80%	0	0				-27.05%
10838	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线84	160	29.38%	0	0				-27.43%
10839	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分23左2柱上变压器	315	28.25%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
10840	大东	如意变	如意变80866如信线	如信线科信干15右2	315	53.65%	0	0				-35.37%
10841	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干34公变	315	34.29%	0	0		是	2026年12月	-49.97%
10842	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵干种子二分2	315	27.05%	198	198				-28.69%
10843	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线53	315	19.37%	222.50	222.50				-37.49%
10844	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干实久分9	315	36.19%	0	0		是	2028年12月	-52.53%
10845	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干35柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-90.70%
10846	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵北乙线瓦窑分19+1左1柱上变压器	200	41.20%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
10847	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干19	250	58.24%	79	79				-41.90%
10848	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	胡家干金山分27右6	315	98.73%	0	0	2023年2月	是	2027年	-38.16%
10849	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	洪湖乙线洪湖干32变压器	315	62.86%	86	86				-47.16%
10850	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线28右6变台	100	87.90%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-39.62%
10851	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	阳光小区变电站202	500	50.24%	199	199				-40.95%
10852	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	博雅馨园1箱变1变压器	400	46.00%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
10853	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	三经乙H-1变电站一次变压器柜主变	200	4.80%	0	0				-49.56%
10854	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区4变电站1变压器	630	10.16%	503	503				-43.23%
10855	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园3变电站202变压器	400	45.00%	180.00	180.00				-38.90%
10856	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村3变电站202变压器	800	29.70%	0	0		是	2028年12月	-39.63%
10857	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍2箱变2	500	10.00%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
10858	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期1变电站201变压器	630	90.79%	0	0	2024年9月	是	2028年12月	-42.89%
10859	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园11主变	630	13.97%	479	479				-42.81%
10860	和平	广州变	广州变480柳州乙线	桂阳北一次1主变	630	43.17%	0	0		是	2026年12月	-42.00%
10861	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城51主变	630	28.95%	0	0				-29.84%
10862	沈河	长青变	长青变448长南乙线	恒信2箱变1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-46.29%
10863	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	瑞士家园1箱变1站内变压器	630	25.90%	404	404				-45.87%
10864	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富3箱变1变压器	630	49.21%	0	0		是	2026年12月	-42.40%
10865	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光3变电站2变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	-43.70%
10866	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山1箱变1变压器	630	44.44%	287	287				-32.26%
10867	和平	和平变	和平变168同南乙线	铁路同泽2主变	630	48.38%	0	0				-37.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10868	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期3箱变2变压器	630	15.56%	469	469				-42.37%
10869	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑1箱变1	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-43.87%
10870	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型5变电站201柜	200	39.25%	102	102				-46.37%
10871	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站路东1主变	630	31.24%	0	0		是	2027年12月	-42.77%
10872	苏家屯	下深变	理想线	理想新城4号变电站1号变压器	630	20.32%	0	0				-42.69%
10873	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山4箱变2	400	89.50%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-42.72%
10874	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑3箱变1	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-42.02%
10875	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-5区1箱变1变压器	630	19.68%	443	443				-17.23%
10876	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾2箱式变2变压器	315	19.37%	0	0		是	2026年12月	-56.82%
10877	和平	太原变	太原变044南五乙线	南五乙B玉麟家园02间隔201配电变压器	800	23.63%	531	531				-43.38%
10878	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员2箱变2变压器	630	40.00%	0	0				-42.17%
10879	铁西	重工变	重工变10868城水线	鑫丰鑫悦庭小区4变电站201变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
10880	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园新村二期变电站2号变压器	630	53.02%	233.00	233.00				-42.49%
10881	和平	青年变	青年变342青胜线	北四经分9右3+1	400	20.40%	0	0		是	2025年10月	-18.14%
10882	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分8左34+1	80	21.38%	0	0		是	2027年	0.00%
10883	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线张家北台	200	72.45%	0	0				-42.62%
10884	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村9组照明	200	44.20%	92	92				-37.66%
10885	于洪	大潘变	大潘线	正宸弘泽鸣邸变电站1变压器	630	41.90%	0	0				-45.64%
10886	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线48	200	35.70%	0	0				-46.19%
10887	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期3局维-2	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	-38.77%
10888	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分78柱上变压器	200	36.60%	10	10				6.76%
10889	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	创城春晓二期2变压器	630	60.32%	0	0		是	2026年12月	-36.82%
10890	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线文教小区	400	44.70%	70	70				-45.18%
10891	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线230左1	400	40.50%	0	0				0.00%
10892	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分85变台	200	61.80%	0	0		是	2025年12月	-19.87%
10893	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡2配电室201柜1配电变压器	630	55.62%	0	0		是	2026年12月	-40.18%
10894	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十号变电站201间隔配电变压器	630	29.52%	0	0				-38.55%
10895	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区2变电站1变压器	400	20.00%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
10896	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微新安1号	200	3.00%	174	174				8.31%
10897	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园1号变电站201配电变压器	500	39.68%	0	0				-39.29%
10898	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区41变压器	630	20.19%	440	440				-42.29%
10899	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗东大棚	200	9.00%	162.00	162.00				-47.85%
10900	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线泉秋分砖厂支09	315	17.46%	228.50	228.50				-18.92%
10901	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园4箱变2变压器	630	22.86%	423.00	423.00				-40.79%
10902	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干07柱上变压器	250	80.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.90%
10903	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左4右1柱上变压器	315	88.13%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-49.05%
10904	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线气象局住宅楼（1）	315	60.95%	0	0		是	2026年12月	-42.36%
10905	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干19左2	80	45.00%	36	36				-57.98%
10906	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区1变电站201间隔配电变压器	400	49.20%	163.20	163.20				-39.64%
10907	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙干77左4右1变台	200	64.75%	0	0				-10.54%
10908	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分牛营子井支15左3变台	200	42.60%	23.80	23.80				-64.44%
10909	于洪	家俱变	俣锦线	澳源1站房2变压器	630	87.87%	0	0	2025年5月	是	2025年	-42.86%
10910	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	阳山苑箱式变电站1配电变压器	400	11.60%	0	0		是	2025年12月	-28.40%
10911	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄家分机井支5	100	10.20%	0	0				-1.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10912	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区2变电站1号变压器	630	20.32%	439.00	439.00				-35.83%
10913	沈河	方家变	方家变662方北甲线	方北甲线方北干滨水分13右1公变	400	29.70%	241.20	241.20				-39.78%
10914	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城10变电站2变压器	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-45.23%
10915	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾3号变电站1变压器	500	26.88%	0	0				-41.12%
10916	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际5号变电站201配电变压器	630	23.62%	0	0				-41.75%
10917	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城1箱变1变压器	800	25.13%	98	98				-41.70%
10918	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际4变电站2变压器	400	40.40%	198.40	198.40				-41.04%
10919	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	剑桥郡1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	22.50%	540.00	540.00				-32.25%
10920	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城2变电站-2	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
10921	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG 东环专缆东环国际2	630	19.81%	0	0		是	2028年12月	-37.59%
10922	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区4变电站1变压器	500	28.00%	310	310				6.89%
10923	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分35右10右4变台	400	37.80%	0	0		是	2025年12月	-32.05%
10924	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	树林三组照明（2021微）	200	35.30%	0	0				-37.71%
10925	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干4柱上变压器	100	58.80%	0	0		是	2025年12月	-39.65%
10926	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城4变电站变压器	630	35.87%	0	0		是	2028年12月	-35.22%
10927	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	博驰春天五期小区变电站2变压器	800	33.75%	450	450				-38.96%
10928	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区4号箱变2号变	500	17.28%	0	0		是	2026年12月	-32.59%
10929	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线榛子岗西台	100	104.40%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-37.21%
10930	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡2箱变2变压器	400	18.60%	0	0				-42.43%
10931	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家小区支07	100	35.20%	0	0		是	2026年5月	-26.35%
10932	于洪	家俱变	俱兰甲线	小微俱兰甲1台	400	69.45%	0	0				22.10%
10933	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场供5箱变2变压器	630	26.35%	0	0		是		-32.98%
10934	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	二牛线赵宝分支线006	100	77.50%	13	13				-37.22%
10935	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花16变电站1变压器	630	13.65%	0	0				-52.26%
10936	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线赵家村台区（赵家村）	200	50.70%	0	0		是	2025年12月	-38.29%
10937	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子2队台	200	25.20%	97.34	97.34				-38.26%
10938	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千线19左1左1	200	60.30%	59.40	59.40				100.00%
10939	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡六组照明	100	30.75%	59.25	59.25				-41.29%
10940	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分16右5柱上变压器	400	46.50%	10.00	10.00				-31.77%
10941	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期1站房2变压器	500	33.28%	0	0		是	2025年	-45.48%
10942	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期3变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-18.34%
10943	于洪	平罗变	平辛线	上三家1台区	400	44.70%	0	0		是	2025年	-39.12%
10944	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分23右5左1	200	14.10%	152	152				-21.83%
10945	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园四期一号变电站201配电变压器	630	38.57%	0	0				-42.46%
10946	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村2机井	50	15.60%	37	37				-14.51%
10947	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线22变台	315	63.75%	0	0		是	2025年12月	-36.10%
10948	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	合作分1（一站式）	200	58.80%	62	62				-54.87%
10949	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区5变电站1变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
10950	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡七期2配电站1母线201配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	5.79%
10951	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	x铁路三供一业（三角地51）	200	30.30%	0	0				-37.74%
10952	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期3箱式变电站2配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-19.73%
10953	开发	化学变	化学变95364化发甲线	万象首府小区2变电站1变压器	800	18.90%	0	0		是	2025年12月	9.23%
10954	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队1箱式变电站1配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-36.86%
10955	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安村新台	400	50.25%	159	159				-34.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10956	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	松北分16右2右5能效柱上变压器	400	17.70%	0	0		是	2025年12月	17.33%
10957	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵五组台分支02	200	23.00%	0	0		是	2026年12月	-30.53%
10958	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	夏堡子北台综合	200	28.80%	0	0				28.25%
10959	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分32左6+1右1	400	4.80%	340.80	340.80				98.20%
10960	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区2变电站2变压器	630	27.62%	393.00	393.00				-33.77%
10961	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土西猪场(微)	200	63.15%	0	0		是	2025年11月	-37.69%
10962	于洪	得胜变	得胜线95442	竹胜园5变电站1变压器	630	17.14%	459	459				-42.99%
10963	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗东照明新建2号	400	42.00%	192.00	192.00		是	2025年	-22.45%
10964	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖3	400	29.70%	241	241				17.22%
10965	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	YHG 雨坛21号变压器配电变压器	315	61.59%	89.50	89.50				-36.67%
10966	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	十路乙线齐十干49变压器	315	36.57%	0	0		是	2026年12月	-40.68%
10967	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分161右1柱上变压器	160	29.25%	10	10				-81.58%
10968	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区6变电站1变压器	800	70.13%	0	0		是	2025年12月	-39.94%
10969	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城村一组照明	100	54.60%	35	35				-39.64%
10970	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城二期2-1期商业分建变电站202配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-36.25%
10971	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线皂角树分51变台	400	0.30%	359	359				0.00%
10972	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线刘屯西台支03	315	17.78%	227.50	227.50				-41.33%
10973	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干于家分45右3	200	15.20%	149.60	149.60				-31.81%
10974	于洪	后马变	后马变后林线	小微前马3台区	200	53.10%	73.80	73.80				40.84%
10975	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线32	400	82.25%	31.00	31.00	2025年4月			-32.66%
10976	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	金地峯汇3配电站2变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	17.70%
10977	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	老虎线93左4变台	100	32.00%	24	24				-47.60%
10978	于洪	双树变	双树变16160双金线	小微小尚义2台	200	28.80%	0	0				100.00%
10979	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干24	400	73.25%	67	67				-48.13%
10980	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村15号变电站2号配电变压器	500	24.64%	0	0		是	2027年12月	-40.57%
10981	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城一期4变电站1配电变压器	630	41.14%	0	0		是	2025年12月	-41.89%
10982	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台西余村还乡低温储存库公变台区	200	0.00%	180	180				0.00%
10983	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区1变电站2变压器	800	20.00%	0	0		是	2027年12月	-40.92%
10984	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	乐山1箱式变电站配电变压器	400	44.00%	0	0		是	2025年12月	-46.75%
10985	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干79左18右6右4左1	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
10986	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑1变电站2变压器	500	37.92%	0	0		是	2026年12月	-44.64%
10987	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园1箱式变电站1配电变压器	630	35.87%	0	0				-45.13%
10988	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	保利大都会二期1箱式变电站1配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2025年12月	4.45%
10989	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡5组照明	200	26.85%	126	126				-22.52%
10990	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左1	250	44.00%	0	0		是		-46.12%
10991	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线72右3变台	200	18.60%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10992	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线44右5	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-40.85%
10993	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干28左1	315	25.08%	0	0				-47.20%
10994	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干31	400	85.50%	0	0	2023年8月			-41.30%
10995	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分11变压器	250	2.56%	0	0		是	2025年12月	1.13%
10996	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王纲线107南刚分10	200	35.25%	0	0				-42.44%
10997	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分8左2公变	315	71.11%	0	0		是	2025年12月	-20.75%
10998	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干45+1公变	315	12.70%	244	244				-46.27%
10999	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右9公变	400	62.10%	0	0		是	2026年12月	-35.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11000	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	崇山变264凤凰甲线凤凰干6左1柱上变压器	315	27.94%	0	0		是	2025年12月	-40.08%
11001	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干17+2公变	500	60.60%	0	0				-37.38%
11002	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左3柱上变压器	315	73.33%	0	0				-40.77%
11003	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙11箱变2变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
11004	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园5箱变1号变	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
11005	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅2箱变2变压器	630	42.22%	301	301				-37.74%
11006	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	通达新村一次2主变	630	45.33%	281.40	281.40				-41.29%
11007	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经3变电站一次1变压器柜1主变	500	37.20%	0	0				-42.21%
11008	和平	展览变	展览变876二经乙线	2主变二经五里	630	57.52%	0	0				-46.05%
11009	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	铁亚1箱变1	500	54.40%	0	0				-42.59%
11010	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭3箱变1变	630	16.19%	0	0				-25.67%
11011	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	1主变河北	400	81.60%	0	0	2022年12月			-40.25%
11012	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛2变电站1变压器	630	45.33%	281	281				-40.77%
11013	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南塔远东箱变1变压器	630	104.44%	0	0	2025年6月			-41.19%
11014	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	百合花园住宅小区变电站202	630	42.86%	297	297				-43.48%
11015	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期4箱变1变	630	19.05%	447.00	447.00				-43.62%
11016	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城4箱变2变压器	630	25.14%	0	0		是		-42.48%
11017	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天1箱变2变压器	630	55.62%	0	0				-41.44%
11018	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	翼林1配变站1变压器	630	24.89%	410	410				-43.45%
11019	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区1变电站	630	38.73%	0	0		是	2026年12月	-39.21%
11020	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情2变电站202柜	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-44.70%
11021	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛2箱变1变压器	400	50.40%	0	0		是	2026年6月	-36.25%
11022	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁3201	630	22.22%	427	427				-66.21%
11023	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区15变电站201	630	11.11%	497.00	497.00				-45.06%
11024	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	南十二路小区2变电站202	400	64.40%	102.40	102.40				-42.30%
11025	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街10变电站201	400	30.40%	238.40	238.40				-40.07%
11026	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众干6箱变1变	400	23.20%	267.20	267.20				-38.00%
11027	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻2箱变1变压器	630	52.70%	235.00	235.00				-46.24%
11028	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色4号变电站1号变压器	400	74.25%	0	0				-39.10%
11029	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象4变电站2变压器	630	53.65%	0	0		是	2025年12月	-37.78%
11030	于洪	得胜变	得胜变95446	香堤北苑1变电站2变压器	630	18.54%	0	0				-38.15%
11031	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线腰荒地中台	100	77.60%	0	0		是	2025年11月	-35.34%
11032	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊19号变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-20.04%
11033	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐滑乙线滑齐干66加1变压器	400	69.30%	0	0				100.00%
11034	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园1变电站1变压器	400	26.00%	0	0				-40.02%
11035	东陵	孤家子	孤家子	居忆园1箱变1变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-44.65%
11036	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华南2分支007	100	93.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-46.35%
11037	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语七期1箱式变电站2配电变压器	630	34.60%	0	0				-39.52%
11038	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块1变电站201间隔配电变压器	800	43.13%	0	0		是	2027年12月	-43.32%
11039	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	玖熙墅1变电站1间隔101配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-19.86%
11040	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	龙湖滌澜山三期1局维变电站201配电变压器	630	3.81%	0	0		是	2026年12月	35.94%
11041	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线97左3变台	400	68.00%	0	0		是	2025年12月	-38.20%
11042	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华南公馆小区箱式变电站2配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	4.39%
11043	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园4号变电站201配电变压器	630	18.79%	0	0				-44.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11044	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾12号变电站202配电变压器	500	42.24%	0	0				-41.63%
11045	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平东南台新	400	28.50%	0	0				0.00%
11046	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干腰东井分38台区	100	25.20%	64.80	64.80				-68.90%
11047	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼4变电站2变压器	630	45.71%	0	0				-42.01%
11048	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典3变电站1变压器	630	19.30%	0	0				-42.47%
11049	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	YHG（金山小区）三期箱式变电站1号配电变压器	500	10.08%	0	0		是	2025年12月	-45.05%
11050	东陵	杨官变	杨孤甲线	牛相住宅楼分25左3柱上变压器	200	42.60%	0	0		是	2026年12月	1.15%
11051	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期4小区箱式变电站1配电变压器	630	11.11%	0	0				100.00%
11052	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期1箱式变电站1配电变压器	315	25.52%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
11053	东陵	水家变	水古线	水家变776水古线水古干水家分04左支04柱上变压器	315	25.40%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
11054	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期2202间隔配电变压器	630	37.08%	0	0		是	2026年12月	7.94%
11055	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线前山支17	200	46.25%	0	0				-32.67%
11056	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房养殖三台	200	3.90%	0	0				21.66%
11057	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心1配电室1变压器	800	16.50%	588.00	588.00				21.37%
11058	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期2箱式变电站1配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
11059	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线马耳山分16左06	315	25.59%	203	203				-27.70%
11060	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾8号变电站202配电变压器	500	59.20%	0	0		是		-44.28%
11061	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干103左6+1左4	315	20.70%	218	218				-63.04%
11062	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干37	400	37.25%	0	0				-55.45%
11063	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分44+1左1	400	31.20%	0	0		是	2027年	-78.97%
11064	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城学园里2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	20.70%	554	554				7.15%
11065	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线戈三分鲍岗支04	200	21.90%	136.20	136.20				-27.68%
11066	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	永丰T06	200	2.60%	174.80	174.80				-259.39%
11067	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里3号变电站202配电变压器	630	22.54%	425.00	425.00				-42.59%
11068	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线漠家村灯	315	43.14%	147.60	147.60				-43.55%
11069	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线47+1右3柱上变压器	400	103.80%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	100.00%
11070	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区2变电站202变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-39.42%
11071	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11072	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期2站房1变压器	630	25.40%	407	407				-37.34%
11073	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城6变电站-1	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
11074	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53左34左2	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
11075	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期3站房2变压器	630	19.56%	0	0		是	2025年	-40.65%
11076	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线68左5变台	80	58.25%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
11077	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线元江街7变电站配电变压器	400	13.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
11078	大东	望花变	望花变70242上园乙线	雷凯尼绅1变电站1变压器	500	19.52%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
11079	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区5变电站1变压器	500	23.52%	332	332				-45.47%
11080	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期3变电站1主变	500	26.00%	0	0				-38.99%
11081	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸二期6箱式变电站配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-41.85%
11082	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲九期小区2变电站2变压器	630	62.54%	0	0		是	2025年12月	-39.02%
11083	大东	如意变	如意变80898如望乙线	新生干52加1	400	33.30%	0	0		是		0.00%
11084	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊9号变电站2变压器	500	36.40%	0	0				-39.59%
11085	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府1局维变电站202间隔配电变压器	500	36.48%	0	0		是	2028年	100.00%
11086	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星星寓1号变电站202间隔配电变压器	800	25.13%	0	0		是	2027年12月	100.00%
11087	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府3局维变电站202间隔配电变压器	500	30.08%	0	0		是	2028年	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11088	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支艳波分支11变压器	100	47.40%	43	43				-64.41%
11089	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	茉莉公馆8号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	20.63%	0	0				20.86%
11090	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里3号变电站202	630	36.51%	0	0				-43.21%
11091	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	二台子东南台	200	15.90%	148	148				-38.99%
11092	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分砖厂支水利支3	200	35.70%	97.34	97.34				-35.84%
11093	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉棚菜	100	75.60%	14.40	14.40				-28.41%
11094	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋3箱变1配电变压器	630	48.57%	0	0		是	2025年12月	-44.00%
11095	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农干138右2-2新	400	62.40%	0	0				-19.63%
11096	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线王家机井分3	50	13.60%	0	0		是	2025年12月	-18.63%
11097	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线11右1变台	315	101.71%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-6.95%
11098	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德仁里3号变电站1号配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	4.21%
11099	和平	文艺变	文艺变950文金线	宝新公馆2变电站202配电变压器	800	6.38%	669	669				100.00%
11100	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵4队台	400	10.58%	97.34	97.34				-43.23%
11101	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线杜屯分41右4右14右1变台	200	1.75%	0	0				16.91%
11102	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园12箱变1变压器	630	27.94%	391.00	391.00				-40.80%
11103	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马佟支16左3左1+1右11	400	22.20%	271.20	271.20				100.00%
11104	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	县社小区住宅6栋楼	200	104.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-43.75%
11105	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分21左1变台	400	22.80%	269	269				100.00%
11106	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线108左9变台	100	55.20%	35	35				-40.18%
11107	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线金牛分10变台	200	93.60%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-29.33%
11108	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦3号变电站1变压器	800	13.13%	0	0		是	2027年12月	-17.35%
11109	于洪	家俱变	俪锦线	水木年华1变电站2变压器	630	29.71%	0	0				-26.67%
11110	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期1变电站1变压器	800	26.70%	506.40	506.40				-40.81%
11111	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	紫荆花4箱式变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0				-42.78%
11112	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府4变电站1变压器	630	5.71%	0	0				100.00%
11113	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干50+1左1	400	7.80%	329	329				-5.94%
11114	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线31	400	40.25%	199.00	199.00				-37.91%
11115	沈北	农高变	农丰线	沈阳翔凤房地产（集团）有限公司3箱变202配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
11116	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区1变电站2变压器	800	32.63%	0	0		是	2025年12月	-40.39%
11117	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线双庙分10左2变台	400	63.90%	24	24				20.80%
11118	皇姑	红卫变	红卫变374荣光线	旭辉铂悦公望小区1变电站1配电变压器	800	11.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
11119	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-沈阳春城气体有限公司	200	69.00%	0	0		是	2026年12月	13.30%
11120	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛变034吴家线西地小区	30	99.50%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-35.74%
11121	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式服务-沈阳市沈北新区华州种置农民专业合作社	100	25.80%	0	0				7.13%
11122	东陵	李相变	李班线	李相变646李班线李班干下泉分25右3桂上变压器	315	32.76%	180.30	180.30		是	2026年12月	-37.64%
11123	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15右7	200	20.70%	0	0				-31.75%
11124	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园3变电站2变压器	630	26.35%	401	401				-14.07%
11125	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分65左4	200	43.20%	0	0				-26.18%
11126	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干137右1右2	200	68.70%	0	0				-28.09%
11127	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居3箱变2变压器	630	117.71%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.14%
11128	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干55右1变台	200	69.30%	0	0		是	2025年12月	-36.51%
11129	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡二期2局维箱变201间隔配电变压器	800	42.38%	0	0		是	2026年12月	-39.13%
11130	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	达连村A2台区	315	20.57%	219	219				-14.98%
11131	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光5箱式变电站配电变压器	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-38.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11132	于洪	平罗变	平辛线	小微平辛线76+1左2台	400	47.85%	0	0				0.00%
11133	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区4变电站1变压器	800	21.38%	549	549				-41.60%
11134	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	肇体干3	315	66.35%	74.50	74.50				-13.54%
11135	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光10箱式变电站配电变压器	630	19.52%	0	0		是	2025年12月	-40.84%
11136	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	文萃甲线8左7变压器	400	3.00%	0	0				-55.55%
11137	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区6变电站1变压器	630	27.81%	392	392				-36.86%
11138	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华山甲线华山干7右3柱上变压器	400	12.00%	0	0		是	2025年12月	8.14%
11139	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港3号变电站2号变压器	630	25.52%	0	0				-39.85%
11140	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河2西台	200	25.80%	0	0		是	2025年	-12.55%
11141	大东	毛君变	毛沈线沈站干26	毛沈线沈站干26	200	40.50%	99	99				-53.36%
11142	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	高花小区小微台	400	40.50%	169.74	169.74				4.56%
11143	于洪	范屯变	范古线	全胜村内台2台区	400	51.60%	0	0		是	2025年8月	-178.78%
11144	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居1箱变201间隔配电变压器	630	22.10%	428	428				-42.41%
11145	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居3箱变202间隔配电变压器	630	20.57%	437.40	437.40				-40.89%
11146	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居5箱变202间隔配电变压器	630	17.90%	454.20	454.20				-41.58%
11147	于洪	范屯变	范北线	永安新村3站房1变压器	400	10.20%	319.20	319.20				-42.24%
11148	铁西	劝工变	劝工变20072千缘线	千缘爱都1土建变202	630	31.11%	371.00	371.00				-45.44%
11149	于洪	平罗变	平悟线	小微悟兵村2号台	200	1.20%	0	0		是	2025年	0.00%
11150	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户c3201配电变压器	630	8.57%	513	513				-35.45%
11151	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干34右2	200	52.40%	0	0				-46.63%
11152	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	X铁路三供一业（电务器材火车站1台）	630	30.16%	0	0				-29.63%
11153	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村5台区	250	32.40%	0	0				-61.50%
11154	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城3变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11155	于洪	东民变	东李线	和泰4小区1站房1变压器	630	14.10%	0	0		是	2025年	-36.04%
11156	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村5号变电站2配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2027年12月	-43.44%
11157	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门4号变电站202配电变压器	630	45.08%	0	0				-42.64%
11158	东陵	中马变	疗养线	禧瑞长河2变电站1变压器	630	30.10%	229	229				-23.69%
11159	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干26+1柱上变压器	315	13.02%	0	0				-43.33%
11160	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线33右1	315	55.24%	0	0				-39.47%
11161	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线371左11变台	200	7.20%	166	166				0.00%
11162	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线开发区支048	200	32.70%	0	0		是	2026年5月	-34.80%
11163	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分23柱上变压器	315	52.38%	0	0		是	2025年12月	-47.11%
11164	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干怡园分14	400	74.25%	0	0		是		-40.63%
11165	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分5变压器	100	10.00%	0	0		是	2025年12月	-198.18%
11166	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分35加1左4右2变压器	315	41.14%	0	0		是	2025年12月	-44.13%
11167	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干31公变	315	77.71%	0	0		是	2026年12月	-43.68%
11168	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干67变压器	100	34.40%	0	0		是	2025年12月	-14.15%
11169	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	雪松变568松南甲线代古分1	200	78.40%	23	23				-25.71%
11170	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	齐贤变442齐滑甲线滑齐干63左8	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
11171	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线北塔分17柱上变压器	315	23.17%	0	0		是	2025年12月	-44.91%
11172	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干28左1	315	32.06%	0	0		是		-34.65%
11173	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分9左1	200	51.90%	0	0				-52.05%
11174	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	美阳小区箱变2	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-45.27%
11175	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	华美新村1变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11176	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二9箱变1号变	630	22.22%	363.72	363.72				-40.79%
11177	和平	花园变	花园变752花南甲线	三好甲2-1一次主变	400	1.80%	352.80	352.80				-67.18%
11178	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新路1小区变电站1变压器	400	23.40%	169.74	169.74				-32.56%
11179	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	精博苑2箱变1变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11180	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期2变电站2变压器	500	15.36%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
11181	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺小区变电站202柜	630	0.00%	567	567				-5.88%
11182	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景6箱变2变压器	500	23.20%	334.00	334.00				-41.96%
11183	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸1#2主变	630	12.06%	0	0				-37.01%
11184	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸5#1主变	630	11.43%	0	0				-44.23%
11185	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔61主变	500	22.00%	0	0		是	2027年12月	-39.68%
11186	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	大佛寺箱变1变压器	400	33.90%	0	0				-38.99%
11187	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工1箱变1变压器	630	55.87%	215.00	215.00				-35.56%
11188	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园1号变电站1号变压器	630	34.67%	0	0		是	2026年	-40.93%
11189	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	红袍箱变2变压器	400	83.70%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-39.50%
11190	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	珠紫里箱变1变压器	630	34.79%	0	0		是	2025年12月	-41.64%
11191	和平	广州变	广州变474广府甲线	年华一次2#主变	1250	26.00%	800	800				-37.73%
11192	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈后红星变电站2号高压柜1主变	630	14.92%	473.00	473.00				-40.05%
11193	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期1202变压器	630	20.00%	441.00	441.00				-42.85%
11194	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭1变电站201变压器	630	45.71%	279.00	279.00				-34.59%
11195	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联1变电站201变压器	315	50.16%	125.50	125.50				-42.73%
11196	沈河	长青变	长青变450长大乙线	二路箱变1变压器	500	62.80%	0	0		是	2026年12月	-43.64%
11197	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	长青箱变1变压器	400	69.60%	0	0		是	2026年12月	-42.72%
11198	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁6101	630	42.54%	299	299				-43.75%
11199	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	馨居园小区变电站201	500	29.60%	0	0		是	2026年12月	-41.17%
11200	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖4箱变2	400	92.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.38%
11201	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线成家窝棚台（王家前电台）	100	39.60%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
11202	大东	如意变	如意变854如沈甲线	沈毛甲8开闭站XB7箱变（单）	400	65.60%	97.60	97.60				-45.17%
11203	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑1箱式变电站1配电变压器	800	35.25%	0	0		是	2025年12月	-11.28%
11204	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干29右1	400	41.40%	194	194				38.17%
11205	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城公馆1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	18.10%	453.00	453.00				16.66%
11206	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	油福家苑住宅小区箱式变电站2号配电变压器	630	1.27%	559.00	559.00				100.00%
11207	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干15右2柱上变压器	315	30.16%	0	0		是	2025年12月	-46.77%
11208	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干162右9右4变台	200	62.00%	0	0				-39.34%
11209	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分24变台	200	30.20%	0	0				-39.68%
11210	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线印刷厂住宅	100	76.50%	13.50	13.50				-47.16%
11211	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线山岗分27右7变台	200	9.10%	0	0				-73.00%
11212	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期3变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-40.39%
11213	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期5变电站1变压器	630	35.56%	0	0				-42.75%
11214	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干146右9右3变台	200	100.50%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-16.18%
11215	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	正鑫家园箱变配电变压器2公变	250	0.00%	225	225				0.00%
11216	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区5变电站2变压器	630	16.51%	0	0		是	2027年12月	-33.66%
11217	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子北台分3	400	8.75%	325	325				-31.61%
11218	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支11变台	200	29.30%	0	0		是	2025年12月	-33.24%
11219	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	YHG 沈阳盈达房地产开发有限公司5箱变配电变压器	630	17.78%	455	455				26.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11220	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣12台	400	31.50%	0	0				100.00%
11221	康平	四家子	四家子变1206两家子线	齐昌新台	200	33.00%	0	0		是	2026年5月	-31.60%
11222	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦1箱变1变压器	630	30.79%	373	373				-41.38%
11223	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线49左6变台	200	0.30%	0	0		是	2025年12月	-52.45%
11224	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干长岗分沙窝堡分46变台	200	25.05%	24	24				-41.51%
11225	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线189变台	80	62.63%	21.90	21.90				-50.61%
11226	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10k孟桃线桃山分村支6	200	26.40%	0	0		是	2025年12月	43.46%
11227	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期5变电站1号配电变压器	630	22.22%	427.00	427.00				-39.99%
11228	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于村1.2.7组照明	200	71.48%	0	0				-34.92%
11229	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府五期小区变电站2变压器	400	36.00%	216.00	216.00				-29.17%
11230	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园4配电室201间隔配电变压器	400	43.50%	186.00	186.00				-36.61%
11231	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期2变电站1变压器	630	49.05%	258.00	258.00				-41.56%
11232	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	久业1变电站2站内变压器	630	19.37%	0	0		是		-44.44%
11233	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分54左8左6	100	20.40%	0	0				2.36%
11234	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区4站房2变压器	630	11.68%	493	493				-41.74%
11235	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	侯家村综合一台	200	10.50%	159.00	159.00				5.01%
11236	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区4号箱2号变压器	630	33.33%	357.00	357.00				-44.40%
11237	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城2变电站2变压器	630	10.16%	0	0				100.00%
11238	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区2箱变2配电变压器	630	17.46%	0	0				14.54%
11239	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚1号变电站2号变压器	630	49.52%	0	0		是	2027年12月	-13.98%
11240	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北甲线71	200	45.90%	0	0		是	2026年	-29.26%
11241	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟8变电站2变压器	800	36.00%	0	0				-28.13%
11242	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分西支南梁机井支西支24	50	14.80%	0	0		是	2026年6月	-3.22%
11243	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居4变电站1变压器	630	14.60%	0	0				-32.26%
11244	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里3号变电站201配电变压器	630	18.41%	451.00	451.00				-43.66%
11245	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城1号变电站2变压器	630	21.33%	0	0				-44.18%
11246	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线市场西台支2	200	81.00%	18	18	2025年4月			19.88%
11247	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线林校分10右2	200	43.20%	0	0		是	2026年	8.98%
11248	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	碧桂园御品变电站202间隔配电变压器	630	14.60%	0	0				9.50%
11249	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干57右分2加1变压器	200	29.55%	121	121				-20.45%
11250	于洪	后马变	后马变	得胜变843得中线西胜新村	200	5.40%	0	0		是	2025年9月	-50.80%
11251	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分10左3+1柱上变压器	200	46.00%	0	0		是	2025年12月	47.31%
11252	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府4号变电站201间隔（官塔甲线）配电变压器	630	56.38%	0	0				7.67%
11253	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强11号主变	400	54.00%	144	144				-33.71%
11254	沈北	清水变	清水变73648清辉线	前屯矿（清水）温馨2箱202配电变压器	630	7.62%	519.00	519.00				-26.05%
11255	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分养殖场支2	400	73.20%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11256	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	城南所春江酥苑烘焙店公变台区	400	40.80%	197	197				100.00%
11257	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干104右1	200	24.30%	0	0				-36.51%
11258	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期5号变电站2号配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	100.00%
11259	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前东台	400	31.75%	233	233				-43.95%
11260	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线工商联综合楼	200	34.65%	110.70	110.70				-38.42%
11261	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干24+1左3	200	17.40%	145.20	145.20				0.00%
11262	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线58右4变台	200	30.50%	119.00	119.00				8.67%
11263	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期5箱式变电站2配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2025年12月	14.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11264	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线贾家七组台分支02	50	47.20%	0	0		是	2026年12月	-27.05%
11265	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分25+1右2	200	30.90%	118	118				-56.66%
11266	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋1箱变1配电变压器	630	42.38%	0	0		是	2025年12月	-41.01%
11267	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区5变电站2变压器	630	22.10%	428	428				-46.27%
11268	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分8柱上变压器	315	72.06%	0	0		是	2025年12月	-46.26%
11269	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城D区变电站2变压器	630	49.84%	0	0		是	2026年12月	-41.05%
11270	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干40左4	315	91.43%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-38.51%
11271	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区8变电站1变压器	800	31.88%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
11272	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖6	400	25.50%	258	258				17.72%
11273	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	瑞恒畜牧公变台	200	34.80%	0	0				100.00%
11274	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右12变台	100	3.20%	0	0		是	2025年12月	-31.46%
11275	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分1左6变台	100	48.40%	0	0		是	2025年12月	-33.02%
11276	苏家屯	前显变	前显变254前金线	锦麟誉3号变电站201间隔（前金线）配电变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
11277	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村4.5组照明	400	58.50%	0	0				-33.54%
11278	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	新光分10	315	65.14%	0	0		是	2026年	100.00%
11279	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地4号台区	400	34.50%	0	0		是	2025年11月	-64.35%
11280	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	天汇公园壹号6箱变2变压器	800	3.90%	689	689				100.00%
11281	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井2台	100	40.40%	0	0				-69.72%
11282	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村17机井	50	7.20%	41.40	41.40				87.50%
11283	大东	小东变	小东变80166小海甲线	时代之光2箱变2变压器	400	101.10%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-35.83%
11284	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	天阔嘉园南箱式变电站201间隔配电变压器	630	47.62%	267	267				-36.85%
11285	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分16	315	29.21%	191.50	191.50				-39.85%
11286	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业线17左2变台	400	63.99%	0	0				-50.26%
11287	沈北	清水变	清王线	10kV清王干5号右分1台区	315	26.03%	0	0		是	2026年12月	-39.62%
11288	新民	新民变	新民变30162营东线	新华家园1变电站1变压器	315	26.35%	0	0		是	2025年12月	-46.29%
11289	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线104（兴隆山东北台）	200	32.70%	115	115				-33.06%
11290	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	君海朗郡3号变电站201间隔配电变压器	630	96.51%	0	0	2024年12月			-42.03%
11291	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	高校后勤集团2变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-38.59%
11292	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分49右1	200	11.10%	158	158				-92.05%
11293	于洪	得胜变	得胜变95444	锦绣天地六期A期变电站1隔配电变压器	630	65.40%	0	0				-26.99%
11294	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府1箱式变电站2配电变压器	630	73.65%	0	0		是	2025年12月	-19.65%
11295	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干72右8	200	34.50%	0	0				-17.54%
11296	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线茨芋坨分74	200	49.50%	81.00	81.00				-29.22%
11297	于洪	光辉变	光东线	小微二分场十家村台	400	67.80%	88.80	88.80				91.62%
11298	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄干105	200	36.40%	0	0				-35.77%
11299	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城27号变电站201配电变压器	630	75.81%	0	0				-40.32%
11300	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景1变电站201变压器	800	18.30%	574	574				-41.68%
11301	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	南桥东机井	100	52.80%	0	0		是	2025年11月	-65.39%
11302	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	新华雅苑小区箱式变电站变压器	315	104.76%	0	0	2024年10月	是	2026年12月	100.00%
11303	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都2箱变1变压器	800	20.10%	0	0				-40.12%
11304	于洪	光辉变	光水线	小微陆家1台	200	35.70%	109	109				-42.70%
11305	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线四四分04	200	66.30%	47.40	47.40				-31.98%
11306	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北干初中分10变台	200	46.50%	0	0				-30.51%
11307	于洪	东民变	东红线	小微东红线29-29左22+1台	400	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11308	开发	陕西变	陕西变55348陕南乙线	高南乙线北方分14加1左2变压器	200	3.90%	172	172				2.61%
11309	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光9箱式变电站配电变压器	400	24.38%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
11310	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊付家屯东台公变台区	400	35.40%	218	218				-41.64%
11311	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	三组团1开闭站2箱变201配电变压器	630	18.54%	0	0		是	2026年12月	-32.44%
11312	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾2号变电站2号变压器	630	32.70%	0	0		是		4.89%
11313	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	靛庄照明2号柱上变压器	400	66.00%	0	0				-33.31%
11314	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
11315	于洪	范屯变	范古线	全胜村西台（南/北）2台区	200	41.70%	0	0		是	2025年8月	-34.45%
11316	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线老观坨5灯	200	64.00%	52	52				-39.35%
11317	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村14-2台区	400	88.20%	0	0	2024年6月	是	2025年	-38.48%
11318	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	浪漫满屋箱变202变压器	800	31.50%	468.00	468.00				0.00%
11319	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都11号变电站202配电变压器	800	48.38%	0	0				-38.42%
11320	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	汇景锦绣潢南1变电站1变压器	630	3.81%	0	0				100.00%
11321	于洪	范屯变	范古线	兴光5队	50	8.10%	0	0		是	2025年8月	-42.01%
11322	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11323	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园1箱变1变压器	630	18.41%	451	451				-47.50%
11324	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线55右1变压器	400	20.70%	0	0				-40.98%
11325	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期2站房1配电变压器	630	32.86%	0	0				-34.82%
11326	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大珺睿府1号变电站2号配电变压器	800	4.13%	0	0				100.00%
11327	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	上河湾变电站201间隔（甲）配电变压器	800	46.80%	0	0				-28.57%
11328	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大汉分51左9变台	400	27.60%	0	0				-33.93%
11329	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运1箱变1变压器	800	17.70%	0	0				-42.76%
11330	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线医院支3	200	67.80%	44.40	44.40				38.13%
11331	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克5号变电站201配电变压器	500	20.40%	0	0				-41.46%
11332	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门5号变电站202配电变压器	500	39.60%	0	0				-40.73%
11333	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干107小于家沟13左支6柱上变压器	400	12.30%	0	0		是	2026年12月	-30.70%
11334	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	马莲北台支7	200	18.60%	59.50	59.50				14.24%
11335	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	名门小区1变电站1变压器	630	50.79%	247.00	247.00				-39.32%
11336	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭村20	200	88.20%	0	0	2024年9月	是	2025年	-28.75%
11337	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园3箱式变电站1配电变压器	630	21.71%	0	0				-40.39%
11338	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	华润悦玺3号变电站2号配电变压器	800	47.40%	341	341				-19.49%
11339	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区二期2变电站1号配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2027年12月	-39.30%
11340	新民	新民变	新民变30164新区线	新区线新区分11左1右7右5变台	160	66.19%	0	0		是	2025年12月	-36.96%
11341	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保北乙线历南干历7分14变压器	315	20.32%	220	220				-39.76%
11342	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线48右1	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-43.99%
11343	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线34	315	15.56%	235	235				-99.63%
11344	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线76	200	31.20%	0	0		是	2026年	-33.42%
11345	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	白塔变956长白线长白干066	315	46.10%	0	0				-41.10%
11346	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干32右4公变	315	53.33%	0	0				-41.69%
11347	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线7	315	33.97%	0	0		是	2026年12月	-40.45%
11348	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干62	400	48.75%	0	0		是		-38.62%
11349	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分3+1	400	52.80%	0	0				-37.72%
11350	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西线城西干污水分28变压器	100	66.00%	0	0				-4982.71%
11351	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园小区3变电站201	500	30.80%	296	296				-43.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11352	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	圣华庭小区变电站201	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-44.93%
11353	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	淮河雅居箱变变压器	400	37.20%	0	0		是	2025年12月	-46.03%
11354	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	和平新村1主变	630	80.63%	59	59	2024年6月			-33.70%
11355	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区6箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11356	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产1箱变(单)	500	18.56%	0	0				-41.91%
11357	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	淮河园箱变1号变	500	4.16%	0	0		是	2025年12月	-6.57%
11358	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	丽阳大厦箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11359	大东	望花变	望花变70242上园乙线	卉盛花园1箱变1站内变压器	630	26.67%	0	0				-41.77%
11360	大东	望花变	望花变70242上园乙线	日丰佳苑箱式变电站1站内变压器	315	18.29%	0	0				-37.39%
11361	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园11#主变	630	26.98%	0	0				-37.87%
11362	大东	毛君变	毛君变946毛光线	高官花园3箱变1变压器	500	25.92%	320	320				-41.12%
11363	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区5变电站201	630	0.00%	433.00	433.00				0.00%
11364	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓1箱变1号变	400	25.00%	260.00	260.00				-58.24%
11365	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地32主变	500	37.60%	262.00	262.00				-2.12%
11366	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	汇景阁小区1变电站201柜	630	20.63%	437.00	437.00				-38.78%
11367	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山1箱变2变压器	630	60.95%	183.00	183.00				-39.39%
11368	和平	和平变	和平变168同南乙线	铁路同泽1主变	630	23.24%	0	0				-41.33%
11369	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期1箱变2变压器	630	13.71%	481	481				-45.03%
11370	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城2箱变1变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-40.26%
11371	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景3号变电站2号变压器	500	64.00%	0	0		是	2027年12月	-37.51%
11372	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	明廉新区箱变	400	18.40%	286	286				-41.55%
11373	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑3箱变1	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-44.92%
11374	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	东屯综合(2023微)	200	24.00%	0	0				100.00%
11375	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园3变电站2站内变压器	630	16.83%	294.44	294.44				-40.07%
11376	浑南	于山变	于山变748于运线	四季上东一期1号变电站1号配电变压器	630	3.17%	0	0		是	2027年12月	26.89%
11377	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊17号变电站1变压器	630	14.60%	0	0				-90.72%
11378	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊18号变电站2变压器	630	11.94%	0	0				-50.53%
11379	沈北	文北变	文闵乙线	10KV文闵乙线融创御景1小区变电站202配电变压器	630	6.35%	0	0				0.00%
11380	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代2号变电站201间隔配电变压器	800	72.75%	0	0				-41.54%
11381	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园3变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
11382	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	明华分3柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
11383	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓3变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11384	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分17右支07	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	-110.33%
11385	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分养殖场支4	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
11386	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线富家分地质局支17之4	200	11.60%	157	157				-42.80%
11387	和平	青年变	青年变364青文线	青文线13柱上变压器	400	55.60%	0	0				-34.88%
11388	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线王义分006	100	86.80%	3	3	2025年6月			-51.22%
11389	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右7加3	200	24.50%	131.00	131.00				-40.56%
11390	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分前进支新通分支03#	200	14.55%	0	0		是	2026年12月	-39.44%
11391	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	兰亭馨居变电站1变压器	500	35.52%	272	272				-39.44%
11392	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干24右9变台	200	60.40%	0	0		是	2025年12月	-30.01%
11393	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线33左3+3变压器	400	7.25%	331	331				100.00%
11394	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.3期1箱变2变压器	800	27.90%	0	0		是	2026年12月	-2.78%
11395	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区6变电站1变压器	630	19.52%	0	0		是	2027年12月	-42.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11396	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园4号变电站202配电变压器	630	24.63%	0	0				-41.08%
11397	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区8变电站1变压器	500	30.60%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
11398	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线45变台	200	39.00%	0	0				-29.25%
11399	于洪	平罗变	平辛线	白辛台村5台	400	6.00%	0	0				100.00%
11400	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干104右4变台	200	14.80%	0	0		是	2025年12月	-41.80%
11401	法库	新依变	依三线	10kV依三线大康卜子支16大康堡子东台	100	47.10%	0	0		是	2025年12月	-26.75%
11402	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区4变电站2变压器	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
11403	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝居住M区3201配电变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年12月	-40.64%
11404	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府3变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
11405	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前南台	200	83.04%	0	0	2025年6月			-31.97%
11406	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	久业2变电站1站内变压器	630	32.70%	0	0		是		-45.95%
11407	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线金属材料厂住宅	200	61.60%	57	57				-36.37%
11408	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语5箱变201	500	21.44%	342.80	342.80				-39.25%
11409	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线东拉B台支10	400	15.80%	204.38	204.38				14.34%
11410	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线雷家新台分支11	200	18.10%	0	0		是	2026年12月	-27.74%
11411	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干90左3	200	41.80%	96	96				-33.07%
11412	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-3期局维3变201配电变压器	800	25.75%	0	0		是	2026年12月	-4.40%
11413	沈北	道义变	道义变15292开发一线	唐轩首府二期1箱变201配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-20.33%
11414	东陵	农大变	农首线	双珑原著3箱变2变压器	800	7.80%	658	658				5.21%
11415	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分博井支29左1变台	400	16.80%	292.80	292.80				100.00%
11416	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	城南村协作办公楼综合（2022微）-中压接入点	400	20.70%	277.20	277.20				8.41%
11417	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华北分支13	80	25.13%	0	0		是	2026年12月	-44.37%
11418	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	正宸府1箱变1配电变压器	630	7.30%	0	0				13.32%
11419	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅16变电站1变压器	630	33.65%	0	0				-38.08%
11420	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分30左1之1柱上变压器	160	0.00%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
11421	于洪	得胜变	得山线95478	友谊城1变电站1变压器	630	18.03%	0	0				-40.43%
11422	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城7变电站-2	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-44.70%
11423	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城8变电站-1	630	34.03%	0	0		是	2025年12月	-43.45%
11424	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线三元大厦新楼	315	69.33%	65	65				-48.83%
11425	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景5变电站2变压器	630	60.95%	183.00	183.00				-37.99%
11426	沈北	詹屯变	詹屯变7852职教乙线	（虎石台）1516箱202配电变压器	630	16.95%	460.20	460.20				-9.32%
11427	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北家属楼（2021微）	200	55.80%	68.40	68.40		是	2025年10月	-38.26%
11428	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土北西台	200	62.80%	0	0		是	2025年11月	-36.89%
11429	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期4箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-40.74%
11430	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区1站房2变压器	630	22.10%	0	0				-41.64%
11431	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城10号变电站202间隔配电变压器	800	65.25%	0	0		是	2026年	-38.43%
11432	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	绪祥支5加1右12变压器	50	61.20%	14	14				-59.04%
11433	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线腰排分长排支腰长河分支 02	50	10.80%	39.60	39.60				-53.77%
11434	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干106变台	200	36.00%	0	0		是	2025年12月	-34.71%
11435	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线公主陵水浇地2几水利甲22	100	2.70%	87	87				-214.29%
11436	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线供电分21左7	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
11437	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分21右4柱上变压器	315	41.27%	0	0		是	2025年12月	-30.82%
11438	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区7变电站2变压器	630	33.90%	353	353				-42.67%
11439	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	国瑞城20箱变1变压器	630	44.57%	0	0				-10.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11440	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城2变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
11441	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛支62+1左1	200	0.00%	0	0		是	2025年	0.00%
11442	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	利生郿城1箱式变电站2配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-44.65%
11443	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分6左3变台	100	80.10%	10	10	2025年4月			-27.56%
11444	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线三台子粮库宿舍照明台	80	93.00%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-37.05%
11445	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东四支10	50	93.60%	0	0	2023年4月	是	2026年6月	-33.90%
11446	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村四组照明	400	90.90%	0	0	2022年12月			-39.70%
11447	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村3组照明	100	108.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-30.73%
11448	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村12机井	100	10.00%	0	0				-82.33%
11449	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期4站房2变压器	500	15.36%	0	0		是	2025年	-39.23%
11450	苏家屯	下深变	理想线	理想新城2号变电站2号变压器	630	30.48%	0	0				-41.30%
11451	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村金大棚机井2台	100	22.80%	0	0				-60.68%
11452	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线北张分28右8变台	200	3.30%	173.40	173.40				100.00%
11453	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	翡翠华庭6箱变2变压器	400	29.20%	0	0				-28.98%
11454	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇3箱变2变压器	800	9.60%	643	643				71.63%
11455	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区2变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0				16.34%
11456	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院1变电站201变压器	630	19.05%	319	319				-43.88%
11457	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干31左6变台	200	49.21%	0	0				-31.28%
11458	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	君海朗郡2号变电站202间隔配电变压器	400	57.60%	0	0				-32.45%
11459	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号二期1箱式变电站1配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	6.62%
11460	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星B小区变电站201	630	49.14%	0	0		是	2026年12月	-43.85%
11461	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	沈双分36+1左1	200	0.00%	0	0				-10723.53%
11462	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	西荒地综合	200	23.40%	0	0		是	2025年11月	100.00%
11463	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团2变电站201变压器	630	50.00%	252	252				-42.45%
11464	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线佟家分18变台	200	51.00%	23.80	23.80				-36.21%
11465	东陵	杨官变	杨石线	水家变782水孙乙线水孙乙干主干线117柱上变压器	100	12.40%	0	0		是	2026年12月	-91.19%
11466	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇二期站房2配电变压器	400	13.00%	308	308				-21.03%
11467	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线董凯分支03	200	25.45%	0	0				-22.63%
11468	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民1号台	200	41.10%	0	0		是	2025年12月	-18.24%
11469	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干联通支23山庄支7柱上变压	200	26.70%	0	0		是	2026年12月	-31.61%
11470	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线21右3+1变压器	400	16.50%	0	0		是	2026年12月	5.42%
11471	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期1变电站202间隔配电变压器	630	31.43%	369	369				-45.42%
11472	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期4变电站201开关柜	630	37.46%	331.00	331.00				-42.62%
11473	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	兰亭馨居二期变电站201间隔配电变压器	630	23.81%	417.00	417.00				-41.49%
11474	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次于分39右1变台	200	24.60%	0	0		是	2025年12月	6.72%
11475	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册1号变电站201间隔配电变压器	400	16.80%	293	293				6.15%
11476	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支40	200	38.00%	0	0				-28.70%
11477	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城2箱变1变压器	800	66.38%	189.00	189.00				-38.80%
11478	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线放力分散力村支07	100	103.40%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-32.63%
11479	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御洸家园11号变电站201间隔配电变压器	500	21.44%	0	0				100.00%
11480	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分北甸子支07(祝家堡北甸子)	200	22.50%	135	135				-36.59%
11481	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线陶电东台支05	400	8.85%	97.34	97.34				-34.30%
11482	苏家屯	下深变	理想线	理想新城12号变电站202间隔配电变压器	630	23.49%	0	0				-42.30%
11483	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	YHG 吉宝城镇开发(沈阳)有限公司1箱1变201配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-33.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11484	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗15号大棚	100	85.00%	5	5	2024年9月	是	2025年10月	-76.46%
11485	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡3箱变2变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
11486	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥1变电站201配电变压器	630	30.86%	0	0		是	2026年12月	-41.59%
11487	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园4变电站变压器	630	12.57%	0	0				-45.28%
11488	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园11变电站变电站	630	20.57%	0	0				-40.98%
11489	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建6配电站1公变	500	37.12%	264	264				-45.53%
11490	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线小望分044	80	21.25%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
11491	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府4变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11492	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区4变电站1变压器	500	35.20%	274	274				-43.12%
11493	于洪	化学变	化东乙线	京西祥云3变电站2配电变压器	800	45.60%	0	0				100.00%
11494	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城3号变电站202配电变压器	630	66.19%	150	150				-25.59%
11495	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲5变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	7.12%
11496	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线花牛三、四组照明	50	76.50%	0	0				-42.66%
11497	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城二期变电站202变压器	630	3.17%	547.00	547.00				0.00%
11498	于洪	大潘变	大潘线	正宸弘泽湾二期站房2变压器	400	27.00%	0	0				-42.43%
11499	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园2变电站202变压器	800	24.00%	528.00	528.00				-39.72%
11500	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分盛犇养殖支2	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11501	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杨家2支02	200	27.60%	0	0		是	2026年5月	-33.23%
11502	东陵	杨官变	杨石线	杨石线101左4柱上变压器	200	69.90%	0	0		是	2026年12月	2.02%
11503	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城5号变电站201间隔配电变压器	630	10.95%	0	0				-36.53%
11504	和平	广州变	广州变464广太乙线	兰州分6	315	2.86%	275	275				-48.75%
11505	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期3变电站2变压器	630	27.62%	393.00	393.00				-38.27%
11506	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘画苑4自维箱变202间隔配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-38.12%
11507	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分大卜子牛场支3	200	62.70%	0	0		是	2025年12月	17.29%
11508	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分10柱上变压器	200	40.50%	0	0		是	2025年12月	-50.58%
11509	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干19右5	315	25.71%	0	0		是		-41.60%
11510	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干134+1	315	52.70%	0	0				-33.10%
11511	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左3公变	400	46.75%	0	0				-42.55%
11512	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长青变476长木乙线方南干55右2公变	400	14.10%	304	304				-38.17%
11513	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干12公变	400	47.00%	0	0		是	2026年12月	-41.87%
11514	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线90	400	32.75%	229	229				-38.79%
11515	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分8左2	315	25.08%	0	0		是	2026年12月	-40.76%
11516	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河干54右10柱上变压器	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-45.18%
11517	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线24	315	38.41%	0	0		是	2025年12月	-49.33%
11518	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干26加1变台	315	37.78%	0	0		是	2026年12月	-35.26%
11519	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分12柱上变压器	315	62.10%	0	0		是	2025年12月	-49.68%
11520	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右3+1柱上变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-18.92%
11521	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	药大变台	500	91.60%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-37.53%
11522	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分10左1柱上变压器	400	32.70%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
11523	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	山川小区1箱变1	630	68.19%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
11524	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	公安厅高层箱变1	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-49.47%
11525	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	车辆厂丙戊变	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
11526	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	安检1箱变1号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-38.40%
11527	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆2箱变2变压器	315	33.65%	0	0				-43.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11528	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都1变电站202	500	31.60%	292	292				-40.87%
11529	大东	望花变	望花变70242上园乙线	富宁宸家箱变2站内变压器	315	25.40%	0	0				-38.30%
11530	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期3箱变1号变	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
11531	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	北运河花园箱变2号变	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-38.29%
11532	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园1箱1站内变压器	630	13.33%	2	2				-45.84%
11533	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	进华变电站一次2变压器柜2主变	400	69.60%	0	0				-42.54%
11534	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区1变电站202配电变压器	500	0.00%	319	319				0.00%
11535	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园2变电站201变压器	630	50.79%	247.00	247.00				-43.04%
11536	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期1箱变2号变	400	46.00%	0	0		是	2025年12月	-50.17%
11537	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都3箱变1站内变压器	630	18.67%	2	2				-45.72%
11538	新民	新民变	新民变30162营东线	科技小区1变电站1变压器	400	22.20%	0	0		是	2025年12月	-41.31%
11539	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	玉环华苑1箱变1	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-42.51%
11540	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙河子二1箱变1号变	400	37.20%	0	0				-40.00%
11541	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区19箱变2号变	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-44.73%
11542	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	应滑乙线建设干建七分4左1变压器	400	39.60%	0	0		是	2026年12月	-31.37%
11543	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线大兴乡房管所	200	49.20%	0	0				-44.06%
11544	东陵	中马变	疗养线	锦麟河院东区二期2箱变2号变压器	630	10.67%	228.80	228.80				81.58%
11545	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡26号变电站201间隔（施丹线）配电变压器	630	21.27%	0	0				7.11%
11546	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线吴家张旭台分支10	100	32.40%	0	0		是	2026年12月	-36.40%
11547	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线后房分31	100	43.60%	0	0		是	2025年	-41.71%
11548	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立小区支07	50	43.20%	0	0				-41.90%
11549	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭17台区	400	90.80%	0	0	2022年12月	是	2025年	-46.20%
11550	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线138+1右1	400	18.90%	219	219				100.00%
11551	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线10	315	65.08%	78.50	78.50				-53.69%
11552	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）2箱式变电站1号变压器	630	37.33%	0	0		是	2026年12月	-45.77%
11553	开发	化学变	化学变95364化发甲线	澳海7号公馆一期小区1变电站1变压器	400	47.10%	0	0		是	2025年12月	-38.13%
11554	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区2201间隔配电变压器	315	40.00%	158	158				-34.31%
11555	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林1小区箱变2变压器	630	26.98%	0	0				-43.34%
11556	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线付贵臣住宅	100	82.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-36.76%
11557	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支二004	50	2.20%	0	0		是	2026年5月	-59.36%
11558	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分沙家支长发几边家甲5	400	14.10%	0	0		是	2025年12月	-17.79%
11559	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	福宁小区箱变201配电变压器	630	53.33%	231.00	231.00				-34.64%
11560	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	鼎兴佳苑小区配电室201间隔配电变压器	500	21.60%	342.00	342.00				-42.84%
11561	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分5+3	200	22.80%	0	0				-94.12%
11562	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区2变电站2变压器	630	29.52%	381	381				-29.26%
11563	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	高屯南台	200	25.50%	129.00	129.00				9.92%
11564	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线后山分24右5变台	160	57.94%	0	0				27.04%
11565	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景1变电站1变压器	630	41.14%	307.80	307.80				-44.09%
11566	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干9右3+1柱上变压器	200	12.40%	0	0		是	2025年12月	-86.47%
11567	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山大棚北公变台区	200	23.60%	133	133				7.18%
11568	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家北2支02	200	32.10%	0	0				21.01%
11569	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山村台酒厂台	200	49.95%	80.10	80.10				-27.28%
11570	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	繁华里二期小区变电站1变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-31.97%
11571	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期3变电站1号配电变压器	630	21.90%	429	429				-38.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11572	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家沟支20	400	28.25%	0	0		是	2025年12月	-15.48%
11573	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居5变电站北十变压器	630	19.05%	0	0				-41.27%
11574	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期1变电站201变压器	630	30.79%	373.00	373.00				-46.55%
11575	苏家屯	佟沟变	佟沟变61762佟王线	佟王线25	100	24.30%	65.70	65.70				-9.80%
11576	沈北	道义变	道义变15293开发二线	唐轩首府一期1变电站变压器配电变压器	800	22.50%	0	0				-38.21%
11577	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语2箱变202	630	18.67%	449	449				-40.69%
11578	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区2变电站202间隔配电变压器	630	56.51%	211.00	211.00				-41.85%
11579	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园2号变电站1号配电变压器	630	22.48%	0	0		是	2027年12月	-41.08%
11580	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线榛子街西台分04	315	53.97%	114	114				-25.90%
11581	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	金禹花城小区变电站1号配电变压器	400	38.00%	0	0				-46.29%
11582	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干186右10	200	40.50%	0	0		是	2025年	-23.09%
11583	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿大城印象锦园二期2箱式变电站1配电变压器	800	22.50%	0	0				7.13%
11584	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德3箱变1变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年6月	27.68%
11585	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园自维3箱变201间隔配电变压器	400	9.30%	0	0		是		-36.00%
11586	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线21右5+1变压器	400	37.50%	0	0		是	2026年12月	-50.04%
11587	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线兰家分72变台	400	17.40%	0	0		是	2025年12月	-43.23%
11588	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	翠华园变电站1号变压器	630	41.90%	303	303				-29.76%
11589	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海六期1变压器	630	39.24%	0	0		是	2025年12月	-36.96%
11590	于洪	光辉变	光水线	幸福温泉小镇一期1站房1配电变压器	630	6.98%	523	523				5.95%
11591	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大北城门1箱变2变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年6月	24.13%
11592	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座3箱变1变压器	630	37.71%	329	329				-36.35%
11593	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际4变电站1变压器	630	17.78%	0	0				-43.55%
11594	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙6箱变1变压器	500	27.84%	311	311				-42.36%
11595	东陵	汪家变	汪白甲线	汪白甲线榆路分6右1柱上变压器	200	74.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
11596	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡2变电站1变压器	630	22.54%	425	425				-21.04%
11597	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城9号变电站2号变压器	800	49.13%	0	0		是	2027年12月	-36.48%
11598	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线青台西台	100	126.60%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-31.16%
11599	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线政府	200	69.40%	41	41				-39.61%
11600	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑1箱式变电站2配电变压器	630	102.22%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-30.84%
11601	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分14左3柱上变压器	400	40.40%	0	0		是	2025年12月	-3.98%
11602	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期1变电站202配电变压器	630	62.86%	0	0		是	2026年12月	-40.75%
11603	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区5变电站1配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	30.01%
11604	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	依云书院箱式变电站202间隔配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-38.27%
11605	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期3小区箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11606	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城19号变电站2变压器	500	40.20%	0	0				-42.16%
11607	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区2变电站1变压器	630	16.76%	461	461				-42.81%
11608	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝杨于莫名支16柱上变压器	400	16.20%	0	0		是	2026年12月	-35.50%
11609	沈北	农高变	农商线	汇鑫山庄2小区局维箱变201配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	100.00%
11610	法库	新依变	依三线	10kV依三线苗家沟西支6	100	27.60%	0	0		是	2025年12月	-36.73%
11611	于洪	范屯变	范北线	永安新村1站房1变压器	630	8.13%	516	516				-48.09%
11612	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南二干43加1左1之1	315	22.54%	0	0		是	2026年12月	-39.03%
11613	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景2期B期2配电变压器	630	25.40%	407	407				-38.38%
11614	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	阳光100三期小区1变电站2变压器	800	22.88%	0	0		是	2025年12月	3.02%
11615	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大人才2箱变2变压器	500	20.16%	0	0				-46.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11616	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲线158右2变台	200	75.00%	0	0		是	2025年12月	-25.94%
11617	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干101右1	200	54.60%	0	0				-26.38%
11618	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分后次沟支15+1	50	8.00%	41	41				0.00%
11619	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线72右1变台	200	75.00%	30.00	30.00				100.00%
11620	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一次变楼	400	17.60%	290	290				-34.86%
11621	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分36右9+2右8	200	3.00%	0	0				0.00%
11622	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右3-2	100	68.80%	0	0				-41.47%
11623	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品2变电站2配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
11624	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线雷家支07	50	74.00%	0	0		是	2026年12月	-23.36%
11625	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-15母线 配电变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	-39.34%
11626	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-5母线 配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
11627	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线财二B台T02	315	30.86%	0	0		是	2026年12月	-41.94%
11628	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村张连波白羽鸡养殖公变台区	200	24.30%	131	131				100.00%
11629	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四长干012	200	75.50%	29	29				-22.65%
11630	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线236右1	200	32.70%	0	0				16.10%
11631	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期3变电站2变压器	500	29.12%	304.40	304.40				-39.89%
11632	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线165右1右5变台	100	44.00%	46.00	46.00		是	2025年12月	-43.73%
11633	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分38左14变台	100	49.00%	0	0				-40.13%
11634	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡7箱式变电站1配电变压器	400	68.00%	0	0		是	2025年12月	-43.73%
11635	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村11机井	100	72.20%	18	18		是	2025年10月	-48.47%
11636	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分18左5号台	400	18.90%	0	0		是	2025年12月	35.72%
11637	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分13右3柱上变压器	100	82.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-25.91%
11638	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城3号变电站2号变压器	630	15.87%	0	0				-42.82%
11639	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村3机井	100	37.20%	53	53				-69.88%
11640	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区4箱式变电站2配电变压器	400	44.00%	0	0		是	2025年12月	-31.37%
11641	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线中学分25变台	315	80.95%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-29.96%
11642	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分8左2变压器	50	64.80%	0	0				-56.00%
11643	辽中	沙东变	沙东变90940刘家线	东荒井	100	34.80%	55.20	55.20				-72.88%
11644	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地干大荒地分37变台	200	26.80%	126.40	126.40				-28.45%
11645	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区8变电站1变压器	400	17.20%	291.20	291.20				-38.40%
11646	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区3变电站2变压器	500	23.20%	334.00	334.00				-34.06%
11647	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产6变电站1号变压器	630	5.59%	531.80	531.80				-29.28%
11648	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	西塔乙线20	315	48.89%	0	0				-34.33%
11649	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分郑家支47右7变台	200	27.30%	125.40	125.40		是	2025年12月	40.88%
11650	苏家屯	雪松变	雪松变60546松沈甲线	云和天境3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	9.21%	509	509				100.00%
11651	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线提水分2	200	50.20%	0	0				-49.98%
11652	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	滨河湾小区1变电站2变压器	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	-33.87%
11653	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府南区小区2变电站2变压器	800	33.90%	449	449				-16.00%
11654	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线015	200	62.70%	0	0		是	2026年12月	-32.30%
11655	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分关宝支西支003	200	76.00%	0	0		是	2026年12月	-36.12%
11656	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安村内桥北	160	71%	30	30				-45.26%
11657	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47左4左7柱上变压器	400	62.00%	112.00	112.00		是	2025年12月	6.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11658	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支三022	30	74.33%	0	0		是	2026年5月	-55.29%
11659	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场5变电站1变压器	630	17.46%	457	457				-12.49%
11660	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	龙湖方林昱橙变电站1配电变压器	800	3.38%	0	0		是	2025年12月	100.00%
11661	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马佟支43右1	400	33.90%	224	224				61.85%
11662	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯化线徐林分27+1右1变台	200	24.00%	0	0				0.00%
11663	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园二期1变电站1变压器	630	28.57%	387	387				-39.00%
11664	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线丁村照明	100	84.90%	5.10	5.10	2023年6月			-32.66%
11665	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府1箱式变电站2配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2025年12月	-20.12%
11666	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV前詹家支11	200	35.78%	108	108				19.99%
11667	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝十线榆树底分53	400	15.60%	0	0		是	2025年11月	17.37%
11668	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	汽校分20+1左8	400	18.90%	284	284				100.00%
11669	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	省政府宿舍变电站2变压器	630	54.60%	0	0				-47.72%
11670	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期201变压器	630	33.97%	0	0		是	2027年12月	14.93%
11671	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	南湖国际3箱式变电站2配电变压器	800	43.88%	0	0		是	2025年12月	-38.58%
11672	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干123右3右3新	400	49.25%	0	0				6.35%
11673	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源4局雅变电站201配电变压器	800	6.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
11674	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期1小区箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11675	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG 沈阳蒲河房地产开发有限公司 1配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-38.45%
11676	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支02	50	70.80%	0	0				-37.14%
11677	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡三组照明	100	35.55%	54.45	54.45				-39.95%
11678	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家五组照明	50	63.30%	0	0				-38.26%
11679	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村1号变电站2号配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-40.05%
11680	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市北4变电站2号主变	630	41.43%	0	0				-35.92%
11681	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区5变电站2变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-23.31%
11682	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场1箱式变电站1配电变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-40.40%
11683	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大孤柳38张美支02	80	46.13%	0	0				-65.17%
11684	沈北	农高变	农柳线	一站式服务-沈阳市沈北新区俊铭种植农场	200	6.00%	0	0		是	2026年12月	3.99%
11685	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期2箱式变电站2配电变压器	800	42.75%	0	0		是	2025年12月	-45.87%
11686	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分18左5变台	200	30.30%	0	0		是	2025年12月	-36.29%
11687	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干55	100	16.80%	0	0		是		-42.12%
11688	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区4变电站202配电变压器	800	16.80%	586	586		是	2026年12月	16.01%
11689	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区2站房1变压器	400	35.20%	0	0				-39.17%
11690	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干72右4柱上变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-94.58%
11691	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支20变压器	315	85.33%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-40.66%
11692	大东	小东变	小东变80166小海甲线	北海干38右2	315	51.75%	121	121				-48.73%
11693	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分9左3右1	315	12.38%	244.50	244.50				-46.86%
11694	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线金山分22柱上变压器	315	38.41%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
11695	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分14右4柱上变压器	400	45.50%	0	0		是	2025年12月	-43.37%
11696	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支11左3右4柱上变压器	400	52.80%	0	0		是	2025年12月	-35.54%
11697	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军干干贸易分6左2公变	400	27.75%	0	0				-39.29%
11698	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分15右02	200	61.50%	0	0		是		-45.25%
11699	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干47左5	315	14.92%	0	0				-30.93%
11700	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干文艺东分6公变	400	65.70%	0	0				-44.07%
11701	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干文铁分20右4	200	72.30%	0	0		是		-34.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11702	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分3柱上变压器	315	35.81%	0	0		是	2025年12月	-46.41%
11703	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐十干实久分4左3右4	250	51.20%	0	0		是	2026年12月	-43.95%
11704	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干文铁分21	200	42.60%	0	0		是		-46.67%
11705	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	速冻分6柱上变压器	315	48.57%	0	0		是	2025年12月	-39.19%
11706	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25右8变台	100	70.80%	0	0		是	2025年12月	-43.17%
11707	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线61右1变台	315	55.56%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
11708	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	李官乙线李官干83减1变压器	200	3.60%	173	173				19.23%
11709	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区1箱变2号变	630	24.29%	380.00	380.00		是	2025年12月	-45.79%
11710	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	通达新村一次1主变	630	24.76%	411	411				-39.03%
11711	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区2变电站1变压器	630	47.30%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
11712	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	荣城花园1箱变1站内变压器	630	30.10%	2	2				-34.77%
11713	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	公职人员小区1变电站201	500	33.60%	282.00	282.00				-35.54%
11714	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园9小区变电站1变压器	630	54.48%	223.80	223.80				-26.04%
11715	沈河	站前变	站前变240光达线	光达2变电站2变压器	800	24.30%	525.60	525.60				-34.91%
11716	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	亲工里1箱变1变压器	500	76.16%	0	0		是	2026年12月	-39.03%
11717	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	正义箱变1变压器	630	82.54%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-38.02%
11718	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄4变电站2变压器	500	15.04%	375	375				-44.22%
11719	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭3箱变2变压器	400	23.10%	267.60	267.60				-44.62%
11720	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅5箱变2变	630	20.57%	437.40	437.40				-38.52%
11721	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭7箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11722	和平	市府变	市府变564总站甲线	北市22主变	630	54.92%	0	0				-40.46%
11723	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山1箱变1	500	25.28%	0	0		是	2025年12月	-42.21%
11724	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙逸三1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11725	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	加州茗苑2箱变1号变	500	37.60%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
11726	和平	广州变	广州变472二纬乙线	省委二纬路箱变1主变	400	27.90%	248	248				-30.36%
11727	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线东兴干93左1变台	400	79.20%	0	0				0.00%
11728	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线榆树底西台（村台）	200	21.80%	0	0		是	2025年11月	-41.27%
11729	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分5+2公变	315	19.37%	0	0				-44.07%
11730	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线达子营新照明	100	88.00%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-40.72%
11731	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园7变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
11732	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线一小二号住宅	100	74.10%	15.90	15.90				-46.54%
11733	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分42变台	200	28.65%	122.70	122.70				-34.56%
11734	东陵	农大变	农首线	双珑原著二期1变电站2变压器	800	10.50%	636.00	636.00				100.00%
11735	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区3箱变T2203间隔配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2026年12月	-40.03%
11736	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房吉庆台兴旺养殖公变台区	200	41.10%	0	0		是	2026年6月	100.00%
11737	沈北	王驿变	王新乙线	碧泉豪庭2箱变201配电变压器	630	24.95%	410	410				-31.28%
11738	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干57左1变台	200	29.00%	122.00	122.00		是	2025年12月	-30.29%
11739	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期1变电站202变压器	800	47.25%	342	342				-40.53%
11740	于洪	兰台变	兰张线	小微兰台4号	200	60.90%	0	0		是	2025年	2.18%
11741	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区1变电站2变压器	800	31.88%	465.00	465.00				-36.13%
11742	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左18左7	200	18.60%	142.80	142.80				0.00%
11743	于洪	得胜变	得专线95440	幸福大道花园四期小区1201配电变压器	630	20.00%	441.00	441.00				-41.64%
11744	于洪	东民变	东李线	小微东李线50左8	400	3.90%	0	0				33.46%
11745	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期6号变电站2号配电变压器	800	13.50%	612	612				2.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11746	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线3左5变台	200	45.20%	89.60	89.60				-37.55%
11747	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万三组照明	100	66.90%	23.10	23.10				-38.48%
11748	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十九号变电站201间隔配电变压器	400	24.30%	0	0				-32.11%
11749	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典11变电站2变压器	630	23.62%	0	0				-39.44%
11750	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	沈铁彩虹佳园4变电站202配电变压器	800	0.00%	173.20	173.20				0.00%
11751	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	人和新居二期（沈阳爱民物业管理有限公司1箱变）配电 变压器	1000	2.25%	0	0		是	2026年12月	-50.77%
11752	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小域3.2期2变电站1变压器	500	47.60%	0	0		是	2025年12月	-43.34%
11753	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线马家村三组照明	100	81.60%	0	0	2025年5月			-29.81%
11754	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲1号变电站2号变压器	800	20.70%	0	0				-41.80%
11755	于洪	东民变	东李线	和泰八区二期3变电站1配电变压器	630	17.02%	0	0		是	2025年	-41.81%
11756	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期11箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0				-35.75%
11757	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期3箱式变电站2配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-44.57%
11758	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线林校分11右2	200	36.60%	0	0		是	2026年	4.71%
11759	沈北	清水变	清王线	YHG_东方华宇小区2箱变1变（考核表）配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
11760	于洪	东民变	东红线	小微东红线29左9号台	400	42.60%	0	0				15.39%
11761	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北甲线78右5	200	64.80%	0	0		是	2026年	-30.28%
11762	于洪	东民变	东李线	小微东李线张士村1台	200	14.70%	0	0				-35.54%
11763	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	郊南乙线32左6变台	400	18.00%	0	0				12.64%
11764	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御珑家园8号变电站201间隔配电变压器	630	21.90%	0	0				100.00%
11765	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线村部机井分2	50	21.20%	0	0		是	2026年6月	-4.07%
11766	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线依拉线干线69+1	200	28.60%	0	0		是	2025年12月	-36.35%
11767	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城1箱变1变压器	630	13.02%	0	0				-42.97%
11768	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海3期1变压器	630	45.24%	0	0		是	2025年12月	-38.83%
11769	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居2配电站2变压器柜间隔配电变压器	630	45.24%	282	282				-42.29%
11770	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区5变电站1变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-19.33%
11771	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北一台	200	129.60%	0	0	2022年12月			-36.79%
11772	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微达连3号	200	0.00%	180	180				0.00%
11773	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期1变电站1变压器	630	51.43%	243.00	243.00				-42.00%
11774	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期1站房1变压器	500	31.36%	293.20	293.20				-32.59%
11775	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	21.00%	0	0				-12.50%
11776	于洪	大兴变	兴古线	小微东风村新增1台	200	32.40%	0	0				-30.02%
11777	于洪	大潘变	大潘线	大潘变407大李线李达村村内后	200	62.00%	0	0				-33.98%
11778	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷前南2台	315	39.24%	159.90	159.90				-44.06%
11779	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-37.46%
11780	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干那功分0加1变压器	50	86.40%	2	2	2025年4月			-41.06%
11781	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线五小东考核	250	37.68%	0	0		是	2026年12月	-59.34%
11782	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干5	400	71.50%	74	74				-35.46%
11783	浑南	下深变	下深变258金河线	金河花园2号变电站2号变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-42.62%
11784	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园二期2箱式变电站1配电变压器	800	45.60%	0	0		是	2025年12月	-31.45%
11785	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线后旧门村支08	200	41.63%	0	0		是	2026年12月	-32.38%
11786	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	长堤湾6号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	19.37%	0	0				14.07%
11787	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线孙家洼子支04	50	78.00%	0	0		是	2026年12月	-42.37%
11788	东陵	中马变	疗养线	新希望2箱变2变压器	630	12.00%	229	229				-26.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11789	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线四家大棚	400	22.95%	0	0		是	2025年12月	-23.38%
11790	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-18母线 配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	-37.46%
11791	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-6配电 变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-43.52%
11792	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程2号变电站2号变压器	630	12.00%	10	10				-50.23%
11793	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团3变电站201间隔配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2026年12月	-24.55%
11794	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线34变压器	400	37.00%	212	212				-56.94%
11795	沈北	道义变	道义变15293开发二线	香槟新坐标2期1变	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-35.95%
11796	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭1箱式变电站1配电变压器	800	19.20%	0	0				-13.16%
11797	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	成城家园(土产巷住宅楼)改造	400	94.50%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	10.43%
11798	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区4变电站1变压器	400	37.50%	210	210				-40.08%
11799	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分38左9变台	100	32.70%	0	0				-54.33%
11800	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城1号变电站1号变压器	630	21.90%	0	0				-42.78%
11801	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线程屯分25右4变台	200	28.60%	123	123				-31.54%
11802	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城1箱变1变压器	630	23.49%	0	0				-43.44%
11803	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干100左2之2	315	67.43%	0	0				-38.06%
11804	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线222+2	400	27.30%	0	0				-37.85%
11805	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线关屯分殿超养殖场支2	400	16.20%	0	0		是	2025年12月	100.00%
11806	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司21201配电变压器	630	28.44%	387.80	387.80				-31.74%
11807	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚2箱式变电站2配电变压器	630	40.38%	0	0		是	2025年12月	-38.63%
11808	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团11变电站201间隔配电变压器	500	45.20%	0	0		是	2026年12月	-12.11%
11809	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	靛庄村4机井	100	27.40%	0	0				-124.46%
11810	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分单屯支9左8变台	50	58.00%	0	0				-38.40%
11811	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡23号小区变电站201配电变压器	400	36.75%	0	0				-46.41%
11812	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸3号配电室2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
11813	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村1机井	200	65.40%	49	49				-1.10%
11814	于洪	大兴变	兴富线	红旗台村楼房台区	315	88.76%	0	0	2024年6月			-45.46%
11815	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡7变电站1变压器	630	33.90%	0	0		是	2025年12月	-38.31%
11816	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线桃山分上街3	200	41.20%	0	0		是	2025年12月	14.64%
11817	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏南变288站前乙线站前干079	100	52.00%	0	0				-36.50%
11818	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分46右4左6	200	21.30%	0	0				-16.66%
11819	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	一站式-沈阳澳盛达汽车贸易有限公司-虎桥澳盛达支1	200	15.90%	0	0		是	2026年12月	100.00%
11820	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区3变电站1变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-45.75%
11821	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒长甲线怒长干沙西分9左11柱上变压器	315	16.19%	0	0				-33.41%
11822	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府3箱变1变压器	630	1.27%	0	0				100.00%
11823	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城B区4局维-2间隔201配电变压器	800	48.60%	0	0		是	2026年12月	-36.32%
11824	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城留香苑3号变电站201间隔配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2027年12月	-11.39%
11825	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干171右4	200	1.80%	176	176				0.00%
11826	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线10KV叶石分06	200	42.00%	96.00	96.00				-38.21%
11827	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左7右2	200	0.00%	36.37	36.37				4.25%
11828	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期1配电室202间隔配电变压器	500	36.80%	266.00	266.00				-40.79%
11829	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	望海家园箱变1号变压器	630	47.30%	269.00	269.00				-41.74%
11830	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾7号变电站202配电变压器	630	64.13%	0	0				-39.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11831	和平	广州变	广州变460广原乙线	闽江乙线北七分10	400	87.60%	10	10	2023年9月			-37.17%
11832	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分2右1变台	200	26.80%	0	0				-33.30%
11833	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	圣丰御景广场一期3变电站201间隔配电变压器	630	50.00%	0	0		是	2026年12月	-39.03%
11834	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地5队台	200	20.50%	97	97				-34.35%
11835	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘电干程屯分23变台	200	90.00%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-55.96%
11836	和平	青年变	青年变342青胜线	云集东配电变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年10月	5.37%
11837	和平	太原变	太原变042南十甲线	军区联勤公寓201配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
11838	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线王天福支029	100	78.60%	0	0		是	2026年12月	-37.44%
11839	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府2箱变202间隔配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	16.04%
11840	大东	如意变	如意变856如沈乙线	骨科分XB1箱变(单)	400	35.20%	219	219				-36.93%
11841	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	长白干96+1左12右1	200	1.20%	0	0				100.00%
11842	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线菜屯分15左2	200	46.00%	0	0				-22.48%
11843	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园9变电站变压器	630	20.19%	0	0				-42.07%
11844	东陵	孤家子	营城甲线	家之梦箱式变电站201间隔配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-41.35%
11845	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江东小区箱式变电站2配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-43.22%
11846	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾5箱式变电站1号变压器	630	30.86%	0	0		是	2026年12月	-42.03%
11847	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	御虹白2号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	63.30%	0	0		是		-24.46%
11848	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府B区2变电站1变压器	630	5.40%	533	533				100.00%
11849	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	种子公司1	160	55.88%	0	0		是	2026年12月	77.20%
11850	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	盛京学府3小区变电站101配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	9.27%
11851	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期1箱式变电站1配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2025年12月	-38.32%
11852	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔3箱变2变压器	630	17.52%	457	457				-44.65%
11853	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区1箱变1变压器	400	81.60%	33.60	33.60	2022年12月			-33.40%
11854	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分50右6柱上变压器	50	33.60%	0	0		是	2025年12月	-27.01%
11855	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分左3(自来水台)	100	20.70%	0	0		是	2027年	-32.73%
11856	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区3变电站1变压器	400	30.60%	238	238				-0.46%
11857	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥2箱变201配电变压器	400	52.00%	0	0		是	2026年12月	-21.07%
11858	沈北	道义变	道信线	道信线天义线吾悦华府二期3局维变电所201配电变压器	800	15.30%	0	0		是	2026年12月	33.24%
11859	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲14变电站1变压器	630	9.52%	0	0		是	2025年12月	-43.55%
11860	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期4号变电站1变压器	630	23.62%	0	0		是	2027年12月	-45.28%
11861	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线西桥村西台	100	12.40%	0	0				-84.27%
11862	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线高力房三组照明	50	35.40%	27.30	27.30				-261.40%
11863	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门3号变电站202配电变压器	630	46.03%	0	0				-38.24%
11864	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	乾景花园1箱式变电站1配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-38.73%
11865	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区7变电站2变压器	400	24.80%	0	0		是	2025年12月	-44.17%
11866	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克1号变电站1变压器	630	14.73%	0	0				-39.79%
11867	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线街道新台分1	400	65.13%	0	0				-25.78%
11868	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园1变电站1配电变压器	800	40.13%	0	0				-36.63%
11869	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	砂轮乙线84	315	61.27%	0	0		是		-31.34%
11870	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分4+1	400	38.10%	0	0				-44.01%
11871	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之5柱上变压器	250	86.88%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-40.81%
11872	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线66	315	16.83%	0	0		是	2025年12月	-47.62%
11873	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线44右4	315	28.25%	0	0		是	2025年12月	-43.74%
11874	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干51右2	315	36.51%	0	0				-34.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11875	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干44右1	400	19.40%	282	282				-147.32%
11876	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分52左1变压器	200	80.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-44.42%
11877	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左12变压器	250	66.40%	0	0		是	2025年12月	-24.50%
11878	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干9右3柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2025年12月	-46.02%
11879	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线48右7变台	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
11880	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线53右1变台	315	21.59%	0	0		是	2025年12月	-44.69%
11881	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分9	315	47.94%	133	133				-49.54%
11882	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25左2	315	52.38%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
11883	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线沙场分19右2左2	315	91.94%	0	0	2025年4月	是	2026年1月	-51.95%
11884	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分17左3右1	315	31.75%	184	184				-44.69%
11885	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山支2左2柱上变压器	315	62.22%	0	0		是	2025年12月	-37.53%
11886	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	川江分4	315	38.10%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
11887	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线官立乙线139	250	30.40%	0	0				-42.80%
11888	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分43变台	200	85.50%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-41.99%
11889	和平	青年变	青年变368青二线	1主变三八里1	630	73.14%	0	0				-41.90%
11890	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科I期2箱变2变压器	500	14.80%	376	376				-35.67%
11891	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华5箱变2号变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11892	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	三经乙G-1变电站一次变压器柜主变	200	22.40%	0	0				-47.04%
11893	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	万众永田箱变1	630	63.17%	0	0		是	2025年12月	-38.04%
11894	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	百鸟西苑1箱变2号变	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
11895	和平	方型变	方型变458四平甲线	东电光荣1变压器	500	40.40%	0	0				-39.38%
11896	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期2箱变2号变	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-49.00%
11897	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝国际公寓3配变站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
11898	沈河	市府变	市府变546惠南甲线	中法电信箱变1变压器	400	9.30%	0	0		是	2026年12月	-40.65%
11899	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	怡青园箱变1变压器	500	31.68%	0	0		是	2026年12月	-31.91%
11900	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭1箱变2变压器	630	14.86%	473	473				-43.83%
11901	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城7箱变站2变压器	630	43.43%	0	0		是		-40.09%
11902	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期2201变压器	630	16.83%	461	461				-43.70%
11903	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	人和馨园1变电站201变压器	630	27.62%	393.00	393.00				-43.22%
11904	和平	市府变	市府变582北市乙线	宾翠1主变	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-36.97%
11905	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	沈辽路6变电站201	200	16.80%	146	146				-40.54%
11906	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区1变电站201柜	500	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
11907	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1局维箱变201变压器	630	86.19%	0	0	2024年8月	是	2026年12月	-40.10%
11908	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期4变电站1变压器	630	67.62%	141	141				-37.60%
11909	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城四期3箱式变电站2配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-40.59%
11910	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑3箱式变电站2配电变压器	800	43.50%	0	0		是	2025年12月	-10.54%
11911	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	中铁御水澜湾小区3变电站201配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	10.65%
11912	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干皂角树分29左10变台	200	24.15%	132	132				-20.79%
11913	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村大棚	80	55.25%	0	0				-29.85%
11914	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞东北台	400	33.35%	226.60	226.60				-37.44%
11915	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子2灯	100	75.20%	14.80	14.80				-40.98%
11916	和平	青年变	青年变342青胜线	云集2201间隔配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年10月	2.76%
11917	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线82右8	400	19.65%	0	0				-28.72%
11918	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区11变电站2变压器	630	60.57%	185	185				-41.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11919	大东	农高变	农高变70368人和甲线	富友雅士居1箱变1变压器	630	2.22%	0	0		是		9.04%
11920	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	黄河府3小区变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
11921	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53右4右2	200	51.60%	0	0		是	2027年	3.58%
11922	沈北	道义变	道信线	道信线天义线吾悦华府二期1局维变电所201配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	31.84%
11923	于洪	东民变	东红线	小微东红线97+1左1台	200	15.90%	0	0				100.00%
11924	和平	青年变	青年变364青文线	中国电力财务有限公司201间隔配电变压器	400	4.50%	0	0				-43.86%
11925	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区4变电站202配电变压器	400	29.60%	242	242				-45.44%
11926	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白线80	200	36.30%	0	0				-49.51%
11927	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区1箱变2变压器	630	33.97%	353	353				-13.81%
11928	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典3箱变配电变压器2公变	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-40.53%
11929	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线90	400	16.50%	294	294				-39.94%
11930	于洪	得胜变	得专线95440	幸福大道花园四期小区1202配电变压器	630	20.00%	441.00	441.00				-40.35%
11931	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分2左7右5变台	400	17.40%	290.40	290.40				-35.10%
11932	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左12柱上变压器	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-37.83%
11933	法库	包家屯	包家线	10kV包家线北六队几线1	50	40.80%	0	0		是	2027年	-38.47%
11934	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线分水35右8变台	200	38.70%	0	0		是	2025年12月	-24.01%
11935	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线13	315	87.94%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-41.27%
11936	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊1变电站1变压器	500	43.20%	0	0				-36.66%
11937	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	YHG 荣光3肯德基自维变压器	315	4.76%	0	0		是	2025年12月	9.10%
11938	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座2变电站2变压器	630	23.49%	419	419				-44.48%
11939	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰6号变电站202间隔配电变压器	400	77.70%	0	0				-8.86%
11940	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村综合一台微	400	49.20%	163	163		是	2025年10月	-49.98%
11941	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝西洼地西支5	50	6.00%	0	0		是	2026年6月	-191.67%
11942	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	誉澜颂3变电站1变压器	800	8.10%	0	0				63.16%
11943	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友干054	50	76.20%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
11944	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线八三卜东台照明	200	77.34%	0	0				-40.57%
11945	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城1号变电站202配电变压器	315	40.63%	0	0				-35.83%
11946	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际1号变电站201配电变压器	500	32.64%	0	0				-42.88%
11947	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际5号变电站202配电变压器	630	24.00%	0	0				-38.91%
11948	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑2变电站2变压器	500	35.20%	274	274				-41.76%
11949	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春四期A区1变电站201变压器	630	46.35%	275.00	275.00				-43.85%
11950	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山支57	200	33.90%	0	0		是	2026年12月	-26.29%
11951	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线030	50	104.56%	0	0	2023年4月			-48.96%
11952	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场3小区变电站202变压器	800	31.50%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
11953	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯乙线含屯干包道分16+2左14柱上变压器	400	15.90%	0	0				100.00%
11954	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	中置风景翠园小区变电站201间隔配电变压器	400	3.90%	344	344				97.22%
11955	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大天鹅湾2号变电站201间隔（前榆乙线）配电变压器	630	9.84%	0	0				100.00%
11956	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城3号变电站2号变压器	630	21.59%	431	431				-43.19%
11957	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线农场三队	100	42.84%	0	0				-24.57%
11958	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	石庄子西北台	200	19.80%	140	140				16.07%
11959	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分23左2	200	26.40%	127.20	127.20				7.98%
11960	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔2变电站1号变	400	24.80%	260.80	260.80				-39.03%
11961	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线茨于坨建筑公司	200	63.45%	0	0		是	2026年12月	-41.37%
11962	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦2变电站202变压器	630	17.52%	457	457				-36.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11963	于洪	得胜变	得中线95474	富景四期2变电站1配电变压器	400	21.00%	276.00	276.00				17.77%
11964	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线小黄家分西支09	100	61.68%	0	0		是	2026年12月	-36.26%
11965	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线北市场2支4	200	9.60%	0	0		是	2026年12月	0.00%
11966	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城18箱变1变压器	500	30.80%	0	0		是		-35.71%
11967	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左2柱上变压器	315	18.41%	0	0		是	2025年12月	-14.64%
11968	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干78柱上变压器	200	35.60%	0	0		是	2025年12月	-44.65%
11969	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城4站房1变压器	630	48.00%	0	0		是	2025年	-44.55%
11970	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线棉花支18柱上变压器	200	41.70%	0	0		是	2026年12月	-30.92%
11971	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村7台区	315	49.52%	0	0				-50.23%
11972	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝杨干121靠山分14柱上变压器	315	14.60%	0	0		是	2026年12月	-37.46%
11973	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干民屯分26左13变台	200	37.50%	0	0		是	2025年12月	-38.07%
11974	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城6箱变2变压器	500	14.72%	98	98				-35.96%
11975	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北支96	100	29.00%	61.00	61.00				-32.85%
11976	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村3机井	50	47.20%	21.40	21.40		是	2025年10月	-39.97%
11977	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村17机井	100	60.60%	29	29		是	2025年10月	-51.84%
11978	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳金天置业有限公司-尚书府二期42202配电变压器	630	37.71%	329	329				-38.61%
11979	和平	市府变	市府变566总站乙线	龙湖天钜一期1变电站201配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2027年12月	100.00%
11980	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东中分17变台	400	52.28%	0	0				-36.62%
11981	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	李相变642李歪线同心支17右25	200	8.70%	162.60	162.60				-33.68%
11982	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	大红旗变505长沙线长沙干4变台	200	40.20%	0	0				-36.68%
11983	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾1号变电站1变压器	630	15.56%	0	0				-44.51%
11984	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	光明南苑小区变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-39.61%
11985	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期2配电室202间隔配电变压器	630	27.81%	392	392				-41.58%
11986	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京小区1变电站201变压器	800	23.25%	433.00	433.00				-43.18%
11987	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	君海朗郡3号变电站202间隔配电变压器	630	27.30%	0	0				-42.86%
11988	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居3变电站1变压器	500	41.60%	0	0		是	2025年12月	-38.35%
11989	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线东沟分敬老院支韩庆国畜牧养殖户2	200	0.00%	180	180				0.00%
11990	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	金地峯汇2配电站202配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2026年12月	-18.33%
11991	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分王启照明支20+1左7柱上变压器	200	21.60%	137	137				-23.27%
11992	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家沟支北台几06	160	44.50%	0	0		是	2025年12月	-20.45%
11993	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	金地名悦2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	85.13%	0	0	2025年6月			-33.00%
11994	法库	双台子	双台子变045双四线	王爷陵大队台	250	54.00%	90	90				-35.45%
11995	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干154左14右15右1	100	14.40%	0	0		是	2027年	-167.61%
11996	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城1箱变1变压器配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
11997	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚12主变	630	23.24%	0	0				-43.43%
11998	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	薛己地机井	100	53.20%	0	0		是	2025年11月	-45.93%
11999	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔22变压器	800	39.38%	0	0		是	2025年12月	-40.84%
12000	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	圣丰御景广场二期2变电站202配电变压器	800	42.00%	384	384				-32.81%
12001	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干27右1	400	9.75%	0	0		是	2025年	8.68%
12002	康平	四家子	四家子变1206两口子线	两口子线小鸡地支11	200	41.10%	0	0		是	2026年5月	100.00%
12003	法库	新依变	依三线	10kV依三线小双台子村几04	200	68.40%	0	0		是	2025年12月	-281.33%
12004	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府3变电站201配电变压器	800	14.10%	0	0				3.64%
12005	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨子干15左9变台	400	11.55%	314	314		是	2025年12月	-30.30%
12006	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干185左1变台	200	86.40%	7	7	2025年2月			-16.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12007	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场1小区变电站202柜	500	57.92%	0	0		是	2026年12月	-42.43%
12008	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑4箱变2变压器	630	35.81%	0	0				-33.00%
12009	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区2变电站201配电变压器	630	45.08%	0	0				-36.60%
12010	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期2箱变2变压器	400	40.80%	0	0		是	2026年12月	-8.90%
12011	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡6箱变1变压器	630	43.49%	0	0		是	2026年12月	-39.98%
12012	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡8箱变2变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-17.28%
12013	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	后老薄1灯新	200	21.00%	138.00	138.00				100.00%
12014	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干205左分3柱上断路器--站式	200	25.50%	0	0		是	2026年12月	0.05%
12015	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线瓜茄三组照明	50	43.80%	0	0				-29.32%
12016	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	曹家小区1变电站1变压器	630	65.52%	154.20	154.20				-33.50%
12017	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	唐轩铂金大厦1201间隔配电变压器	800	48.75%	173.20	173.20				-40.49%
12018	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左4变台	200	48.90%	82.20	82.20		是	2025年12月	-36.90%
12019	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园3号变电站1号变压器	630	18.67%	0	0				-39.24%
12020	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸三期1站房2配电变压器	800	14.25%	606.00	606.00				79.18%
12021	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民干大民分军垦支69右7变台	200	0.00%	0	0				0.00%
12022	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园2变电站1变压器	630	35.05%	0	0		是	2025年12月	-38.46%
12023	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆5箱变1变压器	630	37.46%	0	0				-40.07%
12024	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期1变电站1配电变压器	630	13.71%	0	0				-43.76%
12025	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁2号变电站201配电变压器	630	20.63%	0	0				-42.18%
12026	东陵	农大变	农首线	首创银河湾5期小区1变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	367	367				-39.33%
12027	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区5变电站1变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-16.92%
12028	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分81右1变台	200	19.20%	0	0				0.00%
12029	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线段树沟分黎村支3（黎巴彦村台）	200	26.70%	0	0		是	2025年12月	18.03%
12030	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙小区变电站变压器	400	21.80%	0	0		是	2025年12月	-27.62%
12031	皇姑	广源变	10KV广华甲线25758线	开发支27右1之6柱上变压器	315	39.68%	0	0		是	2025年12月	-38.65%
12032	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	南窑变566城西乙线城西乙线6左2	160	64.13%	0	0		是	2025年12月	-47.77%
12033	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分24变压器	200	46.00%	0	0		是	2025年12月	-40.18%
12034	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线林校分23	315	56.83%	0	0		是	2026年	-39.37%
12035	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	万中干32右5公变	400	31.50%	0	0		是	2025年12月	-37.35%
12036	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干37柱上变压器	315	20.32%	0	0		是	2025年12月	-36.25%
12037	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线55右3变台	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
12038	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干实久分4左5	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12039	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南二分5+2	315	53.02%	117	117				-50.80%
12040	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干50右1变压器	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
12041	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右9变台	315	30.86%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
12042	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干景七分13	315	38.73%	162	162				-43.07%
12043	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区2箱变1号变	800	11.40%	380.00	380.00		是	2025年12月	-39.86%
12044	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园3箱变1变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	-39.53%
12045	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	安检1箱变2号变	630	11.75%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
12046	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都1箱变2号变	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
12047	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	新兴小区2号变电站1号变压器	630	34.29%	36	36				-44.67%
12048	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙9箱变1变压器	630	26.67%	399.00	399.00				-43.50%
12049	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园2箱1站内变压器	500	16.80%	1.73	1.73				-38.37%
12050	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都9变电站201	630	30.16%	377.00	377.00				-43.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12051	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区3变电站201配电变压器	500	46.00%	220.00	220.00				-24.96%
12052	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华冶炼小区变电站202柜	630	44.13%	289.00	289.00				-38.12%
12053	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光8变电站1号变	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-44.81%
12054	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	友联2箱变2变压器	630	17.30%	0	0				-42.01%
12055	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻6箱变1变压器	630	15.24%	471	471				-43.23%
12056	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	红袍箱变1变压器	400	57.90%	0	0		是	2025年12月	-40.56%
12057	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际1号变电站1号变压器	800	11.63%	0	0		是	2027年12月	-41.58%
12058	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	乐群小区箱变(单)	630	15.56%	0	0				-47.98%
12059	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	顺通2变电站2变压器	630	51.81%	0	0				-39.60%
12060	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	东陵公务员箱变1变压器	630	11.43%	495.00	495.00				-44.06%
12061	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区14变电站201	630	36.51%	337.00	337.00				-44.47%
12062	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭10箱变2变	500	54.40%	0	0				-43.62%
12063	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色6号变电站1号变压器	1000	38.10%	0	0				-43.07%
12064	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫苑2变电站2变压器	500	27.20%	314	314				-45.44%
12065	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑3箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12066	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区13箱变1号变	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-44.00%
12067	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	龙逸二2箱变2号变	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
12068	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	花园1变电站201	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-39.69%
12069	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆1箱变2变压器	500	32.96%	0	0				-46.94%
12070	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园1-5区1箱变2变压器	630	14.60%	475	475				-22.99%
12071	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区三期1变电站202间隔配电变压器	630	14.92%	0	0				9.80%
12072	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	桃园3变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12073	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城四期1箱式变电站2配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
12074	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根1变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-47.47%
12075	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线戴村分6南几5(戴荒地后屯新南台)	200	37.50%	105	105				18.99%
12076	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城2变电站201间隔变压器	630	20.95%	0	0				100.00%
12077	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利二期5变电站201配电变压器	800	13.50%	0	0				-46.39%
12078	于洪	高明变	高北线	共和新村2站房2变压器	500	17.60%	0	0				-41.01%
12079	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线高力房北台照明	400	63.60%	105.60	105.60				-32.03%
12080	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支007	30	50.67%	0	0		是	2026年5月	-64.06%
12081	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	沈阳润府房地产1号202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12082	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区4变电站2变压器	500	22.80%	336	336				-59.23%
12083	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区71变配电变压	500	16.32%	368.40	368.40				-42.24%
12084	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	长白干102右5左7	400	67.20%	0	0				11.70%
12085	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	鲁班尚品1变电站202配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
12086	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园3变电站2变压器	630	8.57%	0	0				100.00%
12087	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城二期2箱式变电站2变压器	400	23.50%	0	0		是	2025年12月	-41.27%
12088	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡冷前福鑫牧业公变台区	400	14.10%	0	0				100.00%
12089	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村大棚(北)	80	49.50%	0	0				-42.64%
12090	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲干113左3变压器	200	57.50%	65.00	65.00		是	2025年12月	-34.12%
12091	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线51+1左3变台	100	72.60%	0	0		是	2025年12月	-34.76%
12092	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分39右12	100	58.80%	0	0				2.06%
12093	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线盛世名都	315	61.33%	90	90				-41.99%
12094	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨徐理生鲜超市公变台区	200	24.90%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12095	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线实验分12+2	630	47.30%	0	0		是	2025年12月	-45.38%
12096	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干183左14	80	31.00%	0	0		是	2027年	-42.97%
12097	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干花牛分29变台	200	18.00%	144	144		是	2025年12月	-44.03%
12098	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城4箱式变电站1配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-16.77%
12099	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园8号变电站1号变压器	400	12.80%	0	0		是		-20.75%
12100	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线郎家寺支006	200	58.50%	0	0		是	2026年12月	-32.47%
12101	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支大园子支8	50	23.60%	0	0		是	2026年6月	-115.63%
12102	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四组机井分9	100	0.80%	0	0		是	2026年6月	-39.14%
12103	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八號院东区1箱式变电站1配电变压器	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-29.21%
12104	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座2箱变1变压器	800	28.50%	492	492				-43.01%
12105	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期9变电站201开关柜	630	44.76%	285.00	285.00				-44.07%
12106	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际3号变电站201配电变压器	800	23.10%	0	0				-42.07%
12107	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖南北台照明（2021微）	400	52.35%	151	151				-27.09%
12108	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期5变电站201开关柜	630	18.10%	453.00	453.00				-43.68%
12109	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区2变电站1配电变压器	800	27.38%	501.00	501.00				-38.94%
12110	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线4变压器	400	71.40%	0	0				-38.43%
12111	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城5变电站-1	630	21.08%	0	0		是	2025年12月	-41.09%
12112	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉马章分10	400	13.05%	0	0		是	2027年	-20.93%
12113	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线户庄支30	100	56.25%	34	34				-34.93%
12114	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城41号变电站202间隔配电变压器	400	79.20%	43.20	43.20				-35.47%
12115	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区2变电站2变压器	800	21.50%	0	0		是	2027年12月	-40.60%
12116	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2026年12月	-41.95%
12117	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线64左7变台	160	86.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-31.27%
12118	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线化工厂分4变台	200	48.00%	84.00	84.00				-47.95%
12119	于洪	大兴变	兴红线	世代书香2站房2变压器	630	72.38%	0	0		是	2025年9月	-40.08%
12120	于洪	得胜变	得专线95440	荣盛*幸福大道2站房2变压器	630	29.21%	383	383				-48.68%
12121	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期3箱式变电站2配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2025年12月	-35.29%
12122	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景4箱式变电站1配电变压器	500	21.20%	0	0		是	2025年12月	-46.72%
12123	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干44右1	200	19.20%	0	0		是		6.74%
12124	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾1变电站201变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-40.79%
12125	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期2变电站1变压器	630	38.86%	0	0		是	2027年12月	-42.04%
12126	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城36号变电站202配电变压器	630	47.62%	267	267				-42.61%
12127	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园13箱变1变压器	630	8.25%	515.00	515.00				-20.07%
12128	法库	双台子	双台子变045双四线	王爷陵水利甲台	50	57.20%	16.40	16.40				-38.40%
12129	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区1变电站2变压器	630	22.86%	423.00	423.00				-43.15%
12130	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-12母线 配电变压器	200	35.00%	0	0		是	2026年12月	-41.69%
12131	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-3母线 配电变压器	630	14.48%	0	0		是	2026年12月	-36.60%
12132	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期5箱式变电站2配电变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-41.00%
12133	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城11变电站变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年12月	-37.56%
12134	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库3箱变1变压器	400	132.80%	0	0	2022年12月	是	2026年1月	-39.92%
12135	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干双树子支19右分03柱上变压	80	43.50%	0	0		是	2026年12月	-35.57%
12136	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左22右03	100	41.40%	49	49				-40.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12137	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和汇2箱变1变压器	800	19.20%	0	0				17.61%
12138	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干文南甲线东五分16柱上变压器	315	20.19%	0	0		是	2025年12月	-85.60%
12139	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊2变电站1变压器	500	44.48%	0	0				-39.89%
12140	东陵	水家变	水李线	水李干古城子分3柱上变压器	400	58.50%	10.00	10.00				-65.59%
12141	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	茨榆坨西山村赛森木门公变台区	200	42.30%	95.40	95.40				0.00%
12142	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	瓦房线黑岗分5右3变台	50	52.80%	0	0		是	2025年12月	-38.42%
12143	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线沈家岗子分33左2变台	400	11.55%	0	0		是	2025年12月	13.56%
12144	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分16柱上变压器	100	77.40%	0	0		是	2025年12月	-27.59%
12145	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区4变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	7.10%
12146	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区1变电站1变压器	800	18.00%	0	0		是	2027年12月	-45.00%
12147	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲干125变台	400	53.00%	148	148		是	2025年12月	-45.23%
12148	铁西	重工变	重工变10844重新线	翡翠新都会2变电站202间隔配电变压器	800	64.20%	206	206				-0.39%
12149	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨干88变台	315	42.86%	0	0		是	2025年12月	-30.06%
12150	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	凤凰甲线乳品分3柱上变压器	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
12151	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线红砂地1队支10	200	33.56%	0	0		是	2025年12月	-33.07%
12152	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15左5	200	14.90%	0	0				-34.49%
12153	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚书府1箱式变电站202间隔配电变压器	630	13.21%	484	484				-43.42%
12154	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区9变电站1变压器	630	33.90%	353.40	353.40				-36.21%
12155	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线石治玉支02	200	66.60%	0	0		是	2026年12月	-29.07%
12156	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分2箱变2变压器	630	85.08%	31	31	2025年4月			22.01%
12157	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园1变电站2变压器	630	8.89%	0	0		是	2027年12月	-43.64%
12158	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合9变电站2变压器	630	23.24%	0	0				-41.38%
12159	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九洲御璟1号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	400	12.60%	0	0				96.96%
12160	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分6	400	42.60%	0	0				-36.07%
12161	大东	望花变	望花变70244上园甲线	紫竹茗郡8箱变1变压器	800	69.38%	165	165				-38.39%
12162	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸1变电站2变压器	800	36.30%	0	0		是	2026年12月	-31.92%
12163	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸2变电站1母线1变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
12164	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区6变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-40.68%
12165	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程2号变电站2号变压器	630	19.81%	0	0		是	2027年	-40.74%
12166	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔C2区箱式变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	469	469				-40.20%
12167	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线46（花生堡东二）	200	34.00%	112.00	112.00				-39.37%
12168	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城1变电站1变压器	630	57.14%	0	0		是	2025年12月	34.57%
12169	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春五期C、D区1变电站202变压器	500	63.20%	134	134				-44.89%
12170	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗南照明	100	84.30%	5.70	5.70	2025年4月	是	2025年10月	-35.47%
12171	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线拉马沟西台	315	26.67%	0	0		是	2025年11月	-40.16%
12172	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥4变电站201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-41.88%
12173	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干54+1左1	400	10.20%	0	0		是	2026年	6.11%
12174	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期5变201	630	25.08%	409	409				-43.44%
12175	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道2箱变1变压器	800	21.00%	0	0				-48.67%
12176	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分三台子北凡15	315	17.71%	0	0		是	2025年12月	-16.05%
12177	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线高家分004	100	23.10%	0	0				37.80%
12178	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品6号变电站202配电变压器	630	18.48%	0	0				-34.78%
12179	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区14变电站1变压器	630	41.14%	308	308				-38.66%
12180	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园一期1变电站1配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-41.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12181	于洪	东民变	东红线	东民变347东红线姚家2台区	160	10.63%	0	0				-47.97%
12182	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆1变电站2号变压器	630	45.40%	0	0		是	2026年12月	-61.19%
12183	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区2变电站2变压器	500	22.00%	0	0		是	2025年12月	-38.41%
12184	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地意境3.2期1变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年12月	-27.53%
12185	大东	大东变	大东变66076大环线	大悦城E馆1箱变1变压器	630	47.30%	269	269				25.94%
12186	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	农恒甲干38右分1变压器	315	50.79%	0	0		是	2026年12月	-39.30%
12187	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	阳光港湾1变电站2变压器	800	39.90%	0	0		是		-27.12%
12188	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线155	160	34.00%	90	90				-38.26%
12189	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	江山云著2号变电站2号配电变压器	800	14.10%	607.20	607.20				0.99%
12190	和平	太原变	太原变054协和线	协和广场三期1变电站1号	800	32.25%	462.00	462.00				-33.66%
12191	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强21主变	500	13.20%	384.00	384.00				-40.24%
12192	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09庄园1变电站2变压器	630	19.81%	442.20	442.20				-40.06%
12193	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线尚屯分养殖场支水库几2	200	18.00%	0	0		是	2025年11月	-59.98%
12194	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线匡恒支001	200	23.10%	0	0		是	2026年5月	-65.73%
12195	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府2号变电站1号配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-39.85%
12196	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期1变电站1变压器	630	42.67%	0	0		是	2027年12月	-43.60%
12197	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线274右9变台	200	17.50%	145	145				-111.94%
12198	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干于胜分29柱上变压器	400	23.40%	0	0		是	2026年12月	-19.46%
12199	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线77	200	40.00%	0	0		是	2025年12月	-52.24%
12200	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分21变压器	315	42.67%	0	0		是	2025年12月	-40.89%
12201	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分64变台	315	19.05%	224	224				-86.00%
12202	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	亚明变156珠江甲线珠江干10左2柱上变压器	315	60.00%	0	0				-41.07%
12203	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干40	315	53.65%	1.73	1.73				-46.22%
12204	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线57右7	160	24.19%	0	0				-69.49%
12205	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分171右13左4	100	66.60%	23.40	23.40				-39.95%
12206	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分17公变	315	60.32%	0	0		是	2026年12月	-39.86%
12207	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右10左1	315	91.75%	0	0	2025年2月	是	2026年1月	-38.59%
12208	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线12	400	53.75%	0	0				-60.77%
12209	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分2左10右2变压器	200	15.00%	0	0				-68.05%
12210	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	方溪变344方溪乙线方溪干18左1-1柱上变压器	315	88.25%	0	0	2024年2月	是	2025年12月	-40.91%
12211	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾莲变348向工甲线和信分5柱上变压器	400	58.50%	126	126				-47.61%
12212	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分18变压器	315	80.63%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-9.45%
12213	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江俪园1箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12214	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二7箱变1号变	630	18.41%	364	364				-44.71%
12215	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	国土资源厅住宅箱变2	400	14.00%	0	0		是	2025年12月	-47.34%
12216	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲3配电箱变2号变	630	0.00%	453	453				0.00%
12217	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园4箱变1变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-45.85%
12218	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤2箱变1号变	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-44.72%
12219	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	圣康家园2箱式变电站2	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-44.80%
12220	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	万众永田箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12221	和平	展览变	展览变876二经乙线	1主变二经公安	200	24.80%	0	0				-41.73%
12222	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光2变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
12223	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区2变电站201配电变压器	630	36.19%	318.69	318.69				-39.60%
12224	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村1箱变2	400	26.00%	0	0		是	2025年12月	-45.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12225	和平	和平变	和平变170商贸线	海韵广场1主变	800	13.13%	615	615				-43.61%
12226	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲5箱变1号变	500	18.40%	0	0		是	2025年12月	-41.00%
12227	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	客运新村箱变1	800	52.80%	0	0		是	2025年12月	-47.11%
12228	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期8箱变1变	630	20.32%	439	439				-36.35%
12229	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑1箱变1变压器	630	15.24%	0	0				-42.49%
12230	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园2箱变2变	630	11.75%	493	493				-48.12%
12231	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄3变电站1变压器	500	15.04%	374.80	374.80				-47.54%
12232	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	文化大楼箱变1变压器	630	40.32%	6.93	6.93				-44.23%
12233	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百棘园1变电站201	630	16.19%	465.00	465.00				-46.14%
12234	沈河	青年变	青年变352青东线	南乐郊箱变1变压器	500	51.52%	0	0		是	2026年6月	-45.10%
12235	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	康宏2箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-46.21%
12236	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	嘉富新村学生公寓2变电站201	630	27.94%	391	391				-47.76%
12237	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义巷箱变1变压器	400	27.38%	250.50	250.50				-45.82%
12238	和平	方型变	方型变438方文乙线	2主变保安寺	630	16.38%	463.80	463.80				-44.75%
12239	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	长安佳园1号变电站202间隔配电变压器	400	61.50%	0	0				7.49%
12240	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站102变压器	500	32.40%	0	0		是	2025年	-35.81%
12241	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五干57左5南宁公寓201间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				-26.41%
12242	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分30左10变台	200	16.50%	0	0				-48.82%
12243	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳1电井分支04	30	53.00%	0	0				-31.79%
12244	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干山岗分8右5变台	50	24.90%	0	0				-85.63%
12245	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十一号(微)	400	42.00%	192.00	192.00				64.14%
12246	于洪	东民变	东李线	东升鸿璟园3站房2配电变压器	630	3.49%	0	0				100.00%
12247	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线和平分7变台	200	114.75%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-32.83%
12248	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期3号配电室2号配电变压器	630	20.32%	439	439				-40.35%
12249	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村8.13组照明	100	85.20%	4.80	4.80	2024年9月			-40.90%
12250	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区4变电站201配电变压器	400	32.40%	230.40	230.40				-42.51%
12251	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期3箱式变电站2配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
12252	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地1号变电站1号配电变压器	630	33.65%	355	355				-37.94%
12253	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	戈三分5+1左支9台区	50	49.60%	20.20	20.20				-66.52%
12254	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸6变电站1变压器	500	32.00%	290.00	290.00				-46.11%
12255	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园2变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年	-44.82%
12256	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利D座2变电站1站内变压器	500	39.60%	0	0				-30.46%
12257	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干72	315	17.33%	229	229				-40.26%
12258	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干牧场支109柱上变压器	200	61.50%	0	0		是	2026年12月	-34.97%
12259	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区2箱变1配电变压器	630	23.49%	0	0				26.64%
12260	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线杨延海住宅	400	78.80%	0	0		是	2026年12月	-36.80%
12261	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊下万南大棚公变台区	100	11.70%	78	78				1.98%
12262	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左8	100	38.40%	0	0				-38.21%
12263	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微车家村内东台	200	6.30%	167	167				100.00%
12264	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线职高楼	100	66.30%	23.70	23.70				-31.50%
12265	于洪	光辉变	光水线	小微光辉畜牧场台	630	26.86%	397.80	397.80				-26.78%
12266	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右7+1左8	200	67.80%	0	0				100.00%
12267	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线小学分7右1变台	200	35.40%	109.20	109.20		是	2025年12月	11.28%
12268	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线周家分周家支36右7右4右2右1变台	200	77.40%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12269	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区1站房1变压器	630	16.76%	461.40	461.40				-41.33%
12270	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支08	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-442.52%
12271	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干165	315	95.56%	0	0	2024年6月	是	2025年	-27.77%
12272	和平	太原变	太原变088民族甲线	市府大路106号变电站变压器	630	27.30%	0	0				0.00%
12273	于洪	小于变	10kV小工线56242	龙湖中德开春江悦茗2站房1配电变压器	800	13.20%	614	614				100.00%
12274	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外西北台新台（2021微）	400	26.25%	255.00	255.00				-60.62%
12275	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	东于村七组照明（2021微）	100	88.20%	0	0	2023年9月			-32.16%
12276	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林幸福里1变电站1变压器	500	22.08%	0	0		是	2025年12月	-39.38%
12277	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象2变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-39.91%
12278	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期1箱式变电站1配电变压器	630	65.71%	0	0		是	2025年12月	-36.66%
12279	东陵	水家变	水李线	水李线148右6左4柱上变压器	200	14.70%	10	10				100.00%
12280	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	张良分11左2	200	0.30%	179.40	179.40				-345.39%
12281	东陵	中马变	疗养线	中旅万科城1箱变1变压器	500	1.60%	228.80	228.80				100.00%
12282	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支18右19	200	10.50%	159.00	159.00				100.00%
12283	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡分14右2变台	80	57.38%	23.80	23.80				-35.03%
12284	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线159右6变台	400	25.20%	23.80	23.80				-28.80%
12285	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛变034吴家线年家屯南台	100	68.40%	21.60	21.60				-15.89%
12286	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十四号（微）	400	29.10%	234.04	234.04				9.37%
12287	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑2变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-39.74%
12288	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景7变电站1变压器	500	48.40%	208	208				-40.20%
12289	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树小区2变电站202变压器	630	49.90%	252.60	252.60				-41.67%
12290	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城七期箱式变电站2配电变压器	800	59.25%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
12291	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流奉玺台1号变电站201间隔配电变压器	800	46.88%	0	0				-35.62%
12292	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾3变电站201变压器	500	65.60%	0	0		是	2026年12月	-42.09%
12293	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区21主变	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-39.47%
12294	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四2变电站1变压器	500	76.48%	0	0				-37.90%
12295	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府3变电站1变压器	500	22.00%	340	340				-39.50%
12296	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景10变电站2变压器	800	39.38%	405.00	405.00				-37.86%
12297	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景3变电站1变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
12298	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前九设施小区支001	80	76.69%	0	0		是	2026年5月	1.72%
12299	和平	广州变	广州变462广太甲线	沈铁家园1小区变电站201甲配电变压器	630	45.40%	281	281				-40.99%
12300	大东	如意变	如意变80866如信线	工农路小区箱变2变压器	630	27.30%	0	0				-47.33%
12301	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡1箱式变电站1配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2025年12月	23.18%
12302	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代4号变电站1号变压器	800	24.60%	10	10				5.26%
12303	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代4号变电站202间隔配电变压器	800	14.10%	10.00	10.00				-85.25%
12304	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期1箱式变电站2配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-39.46%
12305	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城三期2变电站1变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
12306	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居14号变电站201间隔配电变压器	800	50.25%	0	0				-18.20%
12307	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗大棚台	100	22.00%	68	68				-58.23%
12308	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线分水分28右4变台	200	126.30%	0	0	2025年6月			-28.12%
12309	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村6号变电站1变压器	500	32.00%	0	0				-42.47%
12310	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西线城西干污水分58变压器	315	0.38%	0	0				0.00%
12311	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府2箱变1变压器	800	16.13%	0	0				94.21%
12312	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼12主变	500	30.40%	0	0				-43.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12313	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期1变电站2变压器	630	38.57%	0	0		是	2026年12月	0.25%
12314	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园2号变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-43.13%
12315	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线美丹物业台区	800	86.40%	0	0	2024年6月	是	2025年	-40.64%
12316	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村9-2台区	200	45.00%	0	0		是	2025年	-43.41%
12317	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村3 组照明	400	28.30%	246.80	246.80				-38.47%
12318	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	融创沈阳府小区1变电站2变压器	800	42.60%	379.20	379.20				-37.22%
12319	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线后桑林子分18左8柱上变压器	250	49.44%	0	0		是	2026年12月	-34.78%
12320	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分58右13左1右4	200	20.40%	0	0				-8.65%
12321	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期2变电站1变压器	800	15.50%	0	0		是	2026年12月	6.11%
12322	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线69左1	400	33.45%	0	0				-22.29%
12323	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期4202配电变压器	630	26.16%	0	0		是	2026年12月	-40.45%
12324	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81右6	400	7.05%	0	0				-24.37%
12325	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干大孤家分19号	315	37.08%	0	0		是	2026年12月	-15.58%
12326	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦3变电站201配电变压器	800	37.13%	0	0				-40.36%
12327	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10kV中学干教院分8加1右支7变压器	200	31.95%	116.10	116.10				-40.06%
12328	于洪	马三家	马辉线	小微三台子综合4号台	200	0.00%	0	0				0.00%
12329	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区6变电站201配电变压器	630	39.37%	319	319				-38.28%
12330	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左7左9柱上变压器	400	76.00%	0	0		是	2025年12月	-39.79%
12331	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	孝阳干90（一站式）	200	2.40%	0	0		是	2026年12月	-17.33%
12332	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都2变电站202配电变压器	500	25.92%	320	320				-38.38%
12333	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西一支036	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	-34.91%
12334	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	悠然雅居箱变202	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	-42.87%
12335	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线东敖支13	200	69.90%	0	0				-37.64%
12336	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大北城门11箱变1变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年6月	16.26%
12337	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期4箱式变电站2配电变压器	500	32.80%	0	0				-34.04%
12338	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干211变台	200	139.20%	0	0	2024年6月			-37.35%
12339	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分88	250	21.92%	170	170				-27.47%
12340	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和三大三期1箱变201配电变压器	400	3.90%	344.40	344.40				58.60%
12341	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期1箱式变电站2配电变压器	630	64.76%	0	0		是	2025年12月	-42.11%
12342	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	中瑞府小区5变电站202配电变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	31.27%
12343	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道4箱变2变压器	800	19.88%	0	0				-46.40%
12344	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗佑户坨青霖农场公变台区	200	7.20%	165.60	165.60				100.00%
12345	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加3箱变202	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12346	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台分25+1左28变台	100	55.20%	35	35				-69.37%
12347	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期3小区箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12348	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后西北台（仅换变压器）改造	200	44.70%	0	0				11.49%
12349	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地2号变电站1变压器	630	25.14%	0	0				-41.95%
12350	和平	青年变	青年变342青胜线	北四经分9+1	315	23.62%	0	0		是	2025年10月	-51.29%
12351	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城D区变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12352	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区11变电站1变压器	200	80.80%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-36.00%
12353	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大人才12变压器	250	31.60%	0	0		是	2025年12月	-42.75%
12354	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾2变电站2变压器	500	41.60%	0	0		是		-44.38%
12355	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期4变电站1变压器	800	39.00%	0	0		是	2027年12月	-40.95%
12356	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰5号变电站201间隔配电变压器	800	35.25%	0	0				-26.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12357	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里1变202配电变压器配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	-40.50%
12358	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线椴树沟分助剂厂支崔家屯西几3+1（崔家村村 鑫德台）	200	128.70%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	0.00%
12359	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海1箱变1变压器	500	28.40%	0	0				-46.00%
12360	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	山林变550林西线文城分小古支14	200	45.20%	89.60	89.60				-26.50%
12361	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干95	315	76.83%	0	0				-47.13%
12362	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分7变台	100	44.40%	0	0		是	2025年12月	-77.47%
12363	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分16柱上变压	400	34.25%	0	0				-38.24%
12364	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分8右3变压器	315	36.83%	0	0		是	2025年12月	-57.48%
12365	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	大洼分42	200	33.75%	0	0		是		-34.54%
12366	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干30公变	400	35.40%	218	218				-33.49%
12367	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐十干42右11B柱上变压器	315	23.17%	0	0		是	2026年12月	-47.25%
12368	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线44	400	73.20%	0	0				-36.50%
12369	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干51之3左1	250	65.60%	0	0				-35.06%
12370	大东	如意变	如意变854如沈甲线	如沈甲线沈小联干邮电分1	315	39.84%	158	158				-42.94%
12371	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	朝一中2箱变	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-36.90%
12372	和平	方型变	方型变452中兴乙线	长兴家园变电站3号高压柜2主变	630	25.14%	409	409				-42.74%
12373	和平	方型变	方型变438方文乙线	中润科技城1主变	800	18.75%	570.00	570.00				-41.28%
12374	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科I期1箱变2变压器	500	18.80%	356.00	356.00				-40.72%
12375	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园6箱变2变压器	630	16.38%	0	0		是	2025年12月	-48.13%
12376	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲2配电箱变2号变	630	0.00%	453	453				0.00%
12377	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城2箱变1变压器	630	11.11%	497.00	497.00				-43.86%
12378	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都3箱变2号变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
12379	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	书记处变电站一次变压器柜主变	315	9.90%	0	0				-42.46%
12380	和平	青年变	青年变364青文线	金城工学里1主变	500	56.80%	0	0				-43.46%
12381	铁西	劝工变	劝工变20072千缘线	千缘新财富大厦2土建变202	500	69.44%	103	103				-6.10%
12382	和平	展览变	展览变846二经甲线	馨静园变电站一次2变压器柜2主变	500	14.40%	378.00	378.00				-37.57%
12383	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	绿园雅舍箱变1	500	0.00%	0	0				0.00%
12384	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城52主变	630	26.29%	0	0				-33.49%
12385	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	富民变电站1变压器	630	132.38%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.93%
12386	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际3号变电站1号变压器	630	22.38%	10	10				-35.56%
12387	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	东河金都小区箱变1变压器	500	17.60%	0	0		是		-43.89%
12388	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑6箱变1	500	20.48%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
12389	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑6箱变2	500	19.84%	0	0		是	2025年12月	-44.93%
12390	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区19变电站201柜	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-39.61%
12391	铁西	历工变	历工变10456黎明线	阳光A版小区变电站201柜	500	24.80%	0	0		是	2026年12月	-42.91%
12392	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱2期1箱变2变压器	500	37.20%	0	0		是	2026年6月	-39.58%
12393	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	南里2小区变电站1变压器	630	73.02%	0	0		是	2025年12月	-356.13%
12394	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	黄山教师2箱变1号变	500	7.04%	0	0		是	2025年12月	-46.72%
12395	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区3变电站202	400	55.00%	0	0		是	2026年12月	-43.72%
12396	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	纸行2箱变1变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
12397	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	顺鑫家园小区变电站202	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-44.02%
12398	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家1箱变1变压器	630	13.02%	485	485				-41.16%
12399	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑3变电站1变压器	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	-33.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12400	皇姑	广源变	广源变25768阴榆线	香湖盛景三期2箱式变电站2配电变压器	630	68.89%	0	0		是	2025年12月	7.12%
12401	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云峰原著1号变电站202间隔配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2027年12月	14.37%
12402	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑4箱式变电站1配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-12.51%
12403	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干鲫鱼泡分24变台	200	130.50%	0	0	2024年12月	是	2025年8月	-32.65%
12404	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	龙盛华庭变电站201间隔配电变压器	400	15.90%	0	0				7.70%
12405	康平	四家子	四家子变1207四长线	六一队支12柱上变压器	200	30.80%	118	118				-35.29%
12406	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊6号变电站2变压器	630	33.90%	0	0				-43.56%
12407	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂小区2配电室202间隔配电变压器	630	18.73%	449	449				2.95%
12408	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十五号(微)	400	30.30%	234.04	234.04				10.35%
12409	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百南台几线2	100	66.45%	0	0		是	2027年	-36.65%
12410	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院8变电站1变压器	630	21.33%	319	319				-38.82%
12411	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户区2箱变201配电变压器	630	11.43%	495.00	495.00				-0.20%
12412	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户区1箱变202配电变压器	630	7.94%	517.00	517.00				-0.27%
12413	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛门家网分106右16左7变台	200	18.70%	142.60	142.60				-45.16%
12414	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干247左1变台	200	58.65%	62.70	62.70				-37.30%
12415	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分16左4左1柱上变压器	400	81.60%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	100.00%
12416	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线1变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12417	苏家屯	前显变	前显变254前金线	锦麟誉1号变电站201间隔(前金线)配电变压器	630	13.65%	0	0				100.00%
12418	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线北八干5	400	35.50%	218	218				-40.78%
12419	于洪	东民变	东范线	小微东范干46左8	400	31.20%	0	0				16.96%
12420	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分25右2	160	80.94%	15	15	2023年4月	是	2026年	-46.13%
12421	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强32号	500	25.60%	322.00	322.00				-30.22%
12422	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑5变电站2变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
12423	和平	太原变	太原变068北二乙线	五金机电城主变	630	10.79%	123	123				-41.38%
12424	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园1变压器	630	35.87%	0	0				-45.48%
12425	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线水利住宅	200	28.80%	122	122				-34.69%
12426	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆4箱变1变压器	630	34.60%	0	0				-41.12%
12427	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09广美1变电站2变压器	500	27.20%	314	314				-40.40%
12428	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗3箱式变电站2配电变压器	800	37.13%	0	0				-41.77%
12429	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)4箱式变电站1号变压器	630	30.10%	0	0		是	2026年12月	-35.58%
12430	浑南	下深变	下深变258金河线	融城时代1号变电站2号变压器	400	42.90%	0	0		是	2027年12月	-67.29%
12431	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前刘水田支02	30	22.00%	0	0		是	2026年5月	-26.95%
12432	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期21主变	315	56.00%	0	0		是	2025年12月	-34.99%
12433	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	万富小区箱式变电站1配电变压器	400	32.75%	0	0		是	2025年12月	-46.86%
12434	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区10变电站1变压器	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-39.96%
12435	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干39	160	66.56%	38	38				-17.85%
12436	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线悟兵村1台区	200	112.20%	0	0	2021年12月	是	2025年	-38.42%
12437	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分96变台	100	7.50%	0	0		是	2025年12月	-43.20%
12438	于洪	得胜变	得工线95446	得胜变846得工线翟家新楼管委会	160	51.00%	0	0				-37.35%
12439	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小房申分34	200	56.40%	0	0		是	2026年6月	-25.84%
12440	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	聚秋丰农场公变台	200	0.00%	0	0				0.00%
12441	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期1箱变2变压器	800	50.63%	315.00	315.00				-39.90%
12442	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	德工小区箱变2变压器	500	6.80%	0	0		是	2026年12月	-43.62%
12443	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线146右1变台	200	12.60%	0	0		是	2025年12月	10.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12444	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分48右11左11	100	0.00%	90	90				-427.23%
12445	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线姜家店支002	100	49.50%	0	0				-37.21%
12446	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线东大林东台	80	67.25%	0	0				-37.21%
12447	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线北二路考核	160	41.81%	0	0		是	2026年12月	-54.41%
12448	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城3号变电站201配电变压器	630	13.71%	0	0				-40.49%
12449	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区1变电站1配电变压器	800	45.38%	357	357				-35.76%
12450	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	泡沿分36+1右7	200	12.90%	154.20	154.20				-71.35%
12451	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润二期（二）局维变201配电变压器	800	57.60%	0	0		是	2026年12月	-22.31%
12452	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线赵家西台	50	110.00%	0	0	2022年12月	是	2025年	-36.41%
12453	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前新支010	50	58.68%	0	0		是	2026年6月	-17.41%
12454	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和新城大二期1箱变201间隔配电变压器	630	16.76%	461	461				-33.82%
12455	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	龙湖唐宁7号变电站201（乙）配电变压器	630	53.65%	0	0				100.00%
12456	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期2箱式变电站1配电变压器	800	51.00%	0	0		是	2025年12月	-23.05%
12457	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下3变电站2变	800	71.63%	0	0		是	2025年12月	-33.84%
12458	铁西	重工变	重工变10868城水线	鑫丰鑫悦庭小区5变电站201变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
12459	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城7号变电站201间隔配电变压器	400	27.20%	0	0				-41.52%
12460	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	新城支15+1左1	200	6.00%	0	0				10.64%
12461	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21左支33变压器	100	29.40%	61	61				-16.88%
12462	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产新建住宅12	315	25.90%	201.90	201.90				-42.23%
12463	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线城南四五六	50	89.20%	0	0	2022年12月			-40.45%
12464	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	法哈甲线兴隆分黄岗支5右3变台	200	39.60%	0	0				20.18%
12465	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	沈军花园箱变1变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-36.75%
12466	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花干22右8+1	400	45.75%	177	177				11.26%
12467	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干57右13	200	51.00%	0	0				11.91%
12468	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城A区变电站1变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-35.21%
12469	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	绣工住宅自维202间隔配电变压器	160	12.75%	124	124				-42.16%
12470	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分7左3+1右5	400	36.00%	0	0				-32.43%
12471	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	大堡分19+1右1	200	10.50%	0	0				8.94%
12472	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居1号箱变202间隔配电变压器	800	33.00%	456	456				-41.61%
12473	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区7变电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
12474	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区11变电站1变压器	400	41.60%	194	194				-43.03%
12475	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期2箱式变电站1配电变压器	800	39.50%	0	0		是	2025年12月	-37.99%
12476	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线36左02	200	60.60%	59	59				-36.97%
12477	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北支欣琪养殖场几1	200	9.30%	161.40	161.40				-18.59%
12478	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡7箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12479	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村7机井	50	53.20%	18	18		是	2025年	-41.25%
12480	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山9号变电站201间隔（前地线）配电变压器	800	18.60%	0	0				5.83%
12481	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线七北南台照明	100	67.20%	23	23				-37.58%
12482	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线财一管厂T03	315	46.48%	0	0		是	2026年12月	-32.81%
12483	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	兴隆变542大民线大民线大喇嘛分55左1变台	315	23.52%	0	0				-35.71%
12484	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线29右5变台	200	30.60%	118.80	118.80				-47.81%
12485	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区3变电站1变压器	500	22.00%	340.00	340.00				-44.40%
12486	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	正洪小区变电站1变压器	630	52.19%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
12487	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线007	200	52.80%	0	0		是	2026年12月	-28.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12488	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	鹏飞商业广场变电站201变压器	500	28.80%	306	306				-44.70%
12489	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景2变电站202变压器	630	19.05%	447.00	447.00				-40.17%
12490	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合4变电站2变压器	630	64.76%	0	0				-38.37%
12491	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园新村变电站2号变压器	630	51.43%	243	243				5.17%
12492	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品4变电站1变压器	630	1.90%	555.00	555.00				100.00%
12493	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳市沈北新区雅杰餐厅	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12494	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村中街	80	63.00%	0	0				-55.88%
12495	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北四台	315	24.76%	205.50	205.50				-48.51%
12496	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左15+1右1	200	8.10%	0	0				6.01%
12497	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里1箱变2变压器	800	20.70%	0	0		是	2026年12月	7.60%
12498	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册2号变电站201间隔配电变压器	400	20.70%	277	277				6.71%
12499	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新六分13右6柱上变压器	400	7.50%	330.00	330.00				-46.95%
12500	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城2变电站1变压器	500	26.00%	0	0		是	2025年12月	-41.63%
12501	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右26	200	92.40%	0	0	2023年9月	是	2027年	-35.59%
12502	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	九路甲线新村干马壮分5右1	400	50.40%	0	0		是	2026年12月	-38.11%
12503	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分23右3左8变台	400	16.20%	0	0				100.00%
12504	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑A区2箱变202间隔配电变压器	630	19.56%	0	0		是	2026年12月	-40.79%
12505	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗南台（微）	400	22.20%	271	271				-29.12%
12506	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	勇盛畜牧公变台	200	39.60%	0	0		是	2026年6月	100.00%
12507	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民6台	200	22.50%	0	0				100.00%
12508	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	西高线罗圈泡村王颖淡水鱼养殖公变台区	200	21.20%	138	138				0.00%
12509	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干于家分32+1右6	200	24.60%	131	131				-35.47%
12510	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线82右5	200	26.70%	0	0				-31.66%
12511	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式一乐为农机专业合作社	200	25.20%	130	130				-36.01%
12512	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG 沈阳蒲河房地产开发有限公司 5配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-42.18%
12513	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期1变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
12514	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线老村魏四家子	200	29.30%	0	0		是	2025年8月	-41.18%
12515	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局5#2主变	630	11.11%	497	497				-40.14%
12516	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园2变电站2变压器	630	39.87%	315.80	315.80				-29.98%
12517	沈北	王驿变	王新乙线	北汤河苑小区1局维变电所201配电变压器	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
12518	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根二期2箱式变电站配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
12519	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区1变电站2变压器	630	59.37%	193	193				-44.26%
12520	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘二支15变台	100	18.40%	71.60	71.60				-234.55%
12521	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干77左2	200	85.80%	0	0	2024年6月	是	2026年	-5.62%
12522	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线小于沟分12+1柱上变压器	200	5.70%	0	0		是	2026年12月	0.02%
12523	和平	方型变	方型变438方文乙线	近江西分6	315	67.94%	69.50	69.50				-46.37%
12524	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑2变电站2变压器	630	20.57%	0	0				-36.77%
12525	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干甘官分5变压器	315	12.38%	0	0		是	2025年12月	-63.96%
12526	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分10右2公变	315	67.30%	0	0		是	2025年12月	-33.82%
12527	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	应四甲线北四干88变压器	250	54.72%	0	0		是	2026年12月	-36.42%
12528	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支9右1柱上变压器	315	36.19%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
12529	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	善东乙线大小联干永丰分7公变	315	37.14%	167	167				-42.79%
12530	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分19左2柱上变压器	250	56.64%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
12531	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线14左6	315	20.95%	0	0				-41.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12532	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干55	315	34.29%	0	0				-46.31%
12533	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	欧亚变266平罗乙线平罗干57柱上变压器	315	56.83%	0	0		是	2025年12月	-26.26%
12534	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线和信分11右3柱上变压器	315	22.22%	214	214				-45.41%
12535	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分16左15柱上变压器	315	7.30%	0	0		是	2025年12月	-102.81%
12536	平罗变	平罗变	平罗变15356平关线	提水分甲1开闭站202开关之2柱上变压器	400	114.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-49.70%
12537	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝6箱变2号变	630	48.25%	263	263				-38.95%
12538	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产2箱变1变压器	500	49.20%	0	0				-41.57%
12539	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区7变电站1变压器	500	44.40%	228	228				-39.98%
12540	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居1变电站201	630	28.57%	387.00	387.00				-46.32%
12541	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	建业路小区变电站201柜	630	51.43%	0	0		是	2026年12月	31.37%
12542	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园3变电站201变压器	400	33.00%	228	228				-45.71%
12543	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天1箱变1变压器	630	49.78%	0	0				-43.40%
12544	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻6箱变2变压器	630	18.10%	453.00	453.00				-48.20%
12545	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天晨箱变2变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
12546	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	和光园箱变2变压器	500	48.32%	0	0				-33.25%
12547	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	蘭庭花园2箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12548	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑3变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
12549	沈河	万柳变	万柳变240通天甲线	通天3箱变1变压器	400	37.50%	0	0				-40.53%
12550	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	宏伟1小区变电站202	630	20.00%	441.00	441.00				-41.58%
12551	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑2变电站1变压器	500	17.20%	364.00	364.00				-41.03%
12552	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城11号变电站1号变压器	500	28.32%	0	0				-51.12%
12553	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支15+1左5	400	50.50%	158	158				7.40%
12554	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡亮化1台	200	32.40%	0	0				38.67%
12555	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东辽小区箱变2变压器	500	30.80%	0	0		是		-43.84%
12556	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	恒润春天里2变电站1变压器	630	50.29%	250	250				-38.26%
12557	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分26右1柱上变压器	315	112.38%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-56.01%
12558	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	花园西1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	61.27%	0	0				-4.80%
12559	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	万科东第3箱变1变压器	800	25.80%	513.60	513.60				78.40%
12560	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯排水分011	100	26.70%	0	0				-69.99%
12561	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线邱家沟分03	200	26.12%	0	0		是	2025年12月	-36.40%
12562	于洪	化学变	化西甲线	四台子村2台	200	35.60%	0	0				-50.83%
12563	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	沈阳利居房地产开发有限公司1201配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-38.13%
12564	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期2变电站2变压器	315	18.29%	0	0				-42.55%
12565	于洪	高明变	高北线	弓匠社区3变电站5变压器	630	14.22%	0	0				-41.19%
12566	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林2小区箱变201变压器	500	48.00%	0	0				-42.19%
12567	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支006	30	48.67%	0	0		是	2026年5月	-39.97%
12568	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	碧桂园天汇1变电站1配电变压器	800	7.20%	0	0		是	2025年12月	100.00%
12569	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地朗悦2箱变1变压器	800	40.20%	98	98				8.00%
12570	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户区1箱变201配电变压器	630	10.16%	503.00	503.00				4.17%
12571	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53左11左1	400	5.70%	0	0		是	2027年	0.00%
12572	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城4变电站201	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12573	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居1号变电站202间隔配电变压器	630	18.10%	0	0				21.74%
12574	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙逸尊尚雅苑2箱变1变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-41.00%
12575	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城4号1变压器	500	20.00%	0	0				-16.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12576	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	沈汽1箱变1变压器	630	18.67%	0	0		是		-43.92%
12577	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语花园六期二组团1箱变1号配电变压器	500	24.64%	0	0				-42.48%
12578	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区3变电站1变压器	500	20.40%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
12579	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑1变电站1变压器	500	31.20%	0	0		是	2028年12月	-43.44%
12580	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎于88左4变台	200	23.55%	24	24				-39.74%
12581	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆2箱变2站内变压器	630	16.00%	466.20	466.20				-46.74%
12582	于洪	东民变	东李线	东升鸿璟园1站房2配电变压器	630	9.21%	0	0				100.00%
12583	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	YHG_辽宁大学生公寓改造工程变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
12584	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干果园分21右12柱上变压器	100	11.00%	0	0		是	2025年12月	-40.42%
12585	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲16箱变配电变压器	500	15.20%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
12586	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳新家园物业管理有限公司3箱1变（备）201配电变	630	0.00%	0	0				0.00%
12587	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅小区	630	20.19%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
12588	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园一期1箱式变电站1配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-20.73%
12589	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线草章沟分东章支13	200	59.50%	0	0		是	2025年12月	-26.86%
12590	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	小含乙线小含干24柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
12591	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分45	200	18.90%	0	0				-17.65%
12592	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干23	200	43.25%	94	94				-20.06%
12593	沈北	大志变	大志变70564志西线	旺南花卉种植基地（一站式）	400	129.00%	0	0	2025年6月			-2.64%
12594	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城2号变电站201配电变压器	630	17.14%	0	0				-38.99%
12595	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	星城国际三期1变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	11.56%
12596	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区4变电站1配电变压器	500	38.08%	260	260				-38.99%
12597	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期1202配电变压器	400	21.00%	276.00	276.00				-17.37%
12598	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	孟家变964孟慈线杨家台	100	61.20%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
12599	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线岳家村内	200	47.60%	0	0				-52.31%
12600	于洪	大潘变	大潘线	潘城阳光2站房2变压器	630	19.05%	0	0				-41.42%
12601	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线马贝村东	100	10.50%	0	0				-125.17%
12602	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	中置风景翠园小区变电站202间隔配电变压器	400	3.00%	0	0		是	2028年12月	100.00%
12603	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	国瑞城18变电站1变压器	630	34.92%	0	0				-39.46%
12604	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支11	315	26.41%	0	0		是	2028年	-49.29%
12605	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线红旗分7左1变台	400	63.30%	107	107				100.00%
12606	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城1号变电站1号变压器	630	19.68%	443	443				-45.92%
12607	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分13左1变台	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-37.38%
12608	铁西	重工变	重工变10870城冶线	大历干重联9开闭站右1之1-1	315	0.00%	284	284				0.00%
12609	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区3变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2027年12月	-39.26%
12610	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西拉马西几线01	200	51.00%	0	0		是	2025年12月	-20.46%
12611	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线乌伯牛东大棚台	160	25.00%	104	104				-42.24%
12612	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官12号台区	100	66.00%	0	0				-66.90%
12613	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线八音台村照明	400	56.03%	135.90	135.90				-27.39%
12614	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城4号变电站1变电器	800	19.13%	0	0		是	2027年12月	-43.22%
12615	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东嘎土支009	100	68.70%	0	0		是	2026年12月	-28.57%
12616	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	头台子西南台	200	60.00%	60	60				-31.56%
12617	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线河信子支28右11左10	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
12618	沈北	道义变	道义变15269佰景线	汇置尚都二期A三期A箱变201配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-35.93%
12619	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线东于二组	100	78.00%	0	0				-33.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12620	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分7加1变压器	400	21.20%	0	0		是	2025年12月	-50.56%
12621	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期5箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.51%
12622	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	沈汽2箱变2变压器	630	12.95%	0	0		是		-49.04%
12623	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	星槎时代1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	15.87%	467	467				47.76%
12624	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城10变电站变压器	630	27.94%	0	0		是	2028年12月	-42.26%
12625	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂4箱式变电站1配电变压器	500	37.60%	0	0		是	2025年12月	-35.61%
12626	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房13组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
12627	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	方糖小区2变电站1变压器	630	57.78%	203.00	203.00				-33.68%
12628	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	祥和苑1变电站2变压器	400	39.20%	0	0				-25.69%
12629	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊20号变电站1号变压器	630	56.00%	0	0				-23.05%
12630	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村大棚	30	95.50%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-35.67%
12631	开发	张士变	张士变55878大明一线	二十四城四期小区3变电站1配电变压器	800	28.80%	490	490				-14.93%
12632	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二卜东高村呼艳红白羽鸡养殖公变台区	200	10.50%	159.00	159.00				0.00%
12633	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑8变电站1号配电变压器	630	22.10%	10	10				-44.06%
12634	和平	太原变	太原变068北二乙线	泰元商务1变电站1变压器	800	58.50%	122.97	122.97				-35.76%
12635	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	日升如意城二号箱式变电站1号配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2028年	-42.55%
12636	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	忙后村南三方机井2台	100	64.00%	0	0				-48.69%
12637	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村15机井	50	39.20%	25.40	25.40				-45.49%
12638	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	东洋异型管箱式变电站配电变压器	200	5.40%	0	0		是	2025年12月	-658.43%
12639	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线朱尔小学分03	200	87.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-36.66%
12640	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	农恒甲干24右分2箱变2变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
12641	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街2箱式变电站配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
12642	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干红东四组分8变台	100	94.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-29.90%
12643	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线97右6	200	21.40%	0	0				-10.12%
12644	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林西线文城分8+2右4	200	9.00%	162	162				-42.33%
12645	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分85左6	200	34.20%	0	0				0.22%
12646	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家子分35+1左20变台	200	28.80%	23.80	23.80				-13.18%
12647	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	英雄分6右3柱上变压器	400	120.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-25.24%
12648	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线兰州分18	400	25.20%	259	259				-52.24%
12649	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城27号变电站202配电变压器	630	22.86%	0	0				19.35%
12650	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园4箱变2变压器	500	12.40%	388	388				-33.95%
12651	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪新城18号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-38.28%
12652	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓3变电站2变压器	500	34.08%	280	280				-41.49%
12653	大东	农高变	农高变70368人和甲线	人和甲线人和干47右1+1	400	28.20%	0	0		是		100.00%
12654	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京6小区变电站201配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	4.52%
12655	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线39左4右1	315	75.24%	0	0				-45.90%
12656	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干70左2	400	31.50%	234	234				99.76%
12657	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线三眼井支19	200	60.90%	58.20	58.20				-21.91%
12658	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府5变电站1变压器	630	1.59%	0	0				100.00%
12659	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花二期2箱式变电站1配电变压器	630	37.78%	0	0		是	2025年12月	-34.04%
12660	于洪	家俱变	偏锦线	水木城典7变电站1变压器	630	45.46%	0	0				-47.27%
12661	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山1变电站202间隔配电变压器	500	69.76%	101.20	101.20			2027年12月	-43.55%
12662	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10KV中学干东拉拉分世家沈北新城小区2局维箱变202配电变压器	630	7.94%	204.38	204.38				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12663	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期4号变电站2号配电变压器	630	36.51%	10.00	10.00				-42.58%
12664	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村五组照明	400	103.80%	0	0	2022年12月			-30.44%
12665	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分贺东支贺山下几6（贺尔海山下台）	200	55.70%	69	69				-26.90%
12666	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区1变电站2变压器	630	19.05%	447.00	447.00			2028年12月	-42.71%
12667	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区10变电站1变压器	630	13.65%	0	0		是	2027年12月	-42.07%
12668	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城29号变电站202配电变压器	630	22.86%	0	0				-43.45%
12669	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左11变台	200	16.50%	147.00	147.00				100.00%
12670	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府3变电站202间隔配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2027年12月	-38.76%
12671	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	应太乙线南二干11变压器	400	76.20%	0	0		是	2028年12月	-43.95%
12672	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线平罗二村九队2台	400	47.55%	0	0		是	2025年	-20.39%
12673	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居2站房2变压器	315	29.84%	0	0		是	2025年	15.79%
12674	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区1变电站2变压器	630	19.56%	0	0		是	2025年	-32.22%
12675	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于96左1	400	31.65%	0	0				0.72%
12676	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	宝时SOHO公寓变电站202配电变压器	500	13.20%	384	384			2028年12月	26.49%
12677	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓小区4箱变1变压器	800	22.80%	97.50	97.50				11.18%
12678	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北干133#变压器	315	19.37%	0	0		是	2026年12月	-61.40%
12679	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园16箱变1变压器	630	9.52%	507.00	507.00				-38.65%
12680	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	农恒甲干奥诺佳分老楼支3#变压器	315	118.10%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-40.46%
12681	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线3右4右1柱上变压器	400	45.90%	0	0		是	2025年12月	14.79%
12682	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东工分4左1(供电处)03配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
12683	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代3变电站2变压器配电变压器	630	43.05%	10	10				-56.54%
12684	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团3变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00			2028年12月	0.00%
12685	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线杨城分59	100	61.00%	0	0				-25.44%
12686	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线142左3	400	45.60%	0	0				-38.69%
12687	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分9	200	31.00%	0	0				-40.90%
12688	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线40左2	400	43.50%	186.00	186.00				-42.70%
12689	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰4号变电站202间隔配电变压器	800	35.63%	0	0				-26.08%
12690	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园3箱式变电站2配电变压器	630	15.05%	0	0				-40.73%
12691	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	天诚大厦变电站1号配电变压器	800	35.40%	0	0		是	2027年12月	-14.72%
12692	于洪	东民变	东红线	小微东红线41加3台	200	16.20%	0	0				0.00%
12693	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	地坛安居2箱变2变压器	630	30.48%	0	0		是		-37.74%
12694	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	张屯变403赖花甲线赖花甲干兴隆分52右4变台	200	46.50%	0	0				-36.49%
12695	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡1组照明	200	63.30%	53.40	53.40				-32.91%
12696	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	砂轮乙线101	315	45.71%	0	0		是		-25.87%
12697	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	潭江分2之1柱上变压器	250	56.00%	85	85				-44.92%
12698	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴电分31右1	315	43.49%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12699	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	站前干56右11	315	8.38%	0	0				-52.43%
12700	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵东变162陵望乙线陵望干38柱上变压器	400	66.60%	0	0		是	2025年12月	-44.43%
12701	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分6+1公变	315	59.05%	98	98				-41.23%
12702	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干4	315	56.83%	104.50	104.50			2028年12月	-46.45%
12703	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干18柱上变压器	315	31.11%	185.50	185.50			2027年12月	-47.05%
12704	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左11之1柱上变压器	315	15.87%	0	0				-42.16%
12705	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干57右1变压器	250	16.80%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
12706	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分3变压器	250	31.04%	0	0		是	2025年12月	-68.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12707	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分3右1	250	16.00%	0	0				-44.74%
12708	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝3箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
12709	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭1箱变1号变	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-44.39%
12710	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城10箱变2号变压器	800	27.00%	504	504				-38.57%
12711	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都12变电站201	500	26.80%	316.00	316.00			2028年12月	-41.74%
12712	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑3箱变1站内变压器	630	19.05%	1.73	1.73				-43.22%
12713	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期2变电站202柜	630	31.11%	0	0		是	2028年12月	-42.18%
12714	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大二区2变电站201柜	400	69.90%	80	80			2028年12月	-39.26%
12715	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园2变电站202变压器	500	36.16%	269.20	269.20			2027年12月	-45.58%
12716	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园3变电站201变压器	400	0.00%	360.00	360.00			2028年12月	0.00%
12717	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保工街5变电站201柜	315	9.52%	253.50	253.50			2028年12月	-49.93%
12718	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园81变压器	630	41.90%	0	0				-43.13%
12719	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地52主变	630	19.43%	445	445				-38.65%
12720	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园2箱变1站内变压器	630	38.10%	0	0				-40.76%
12721	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天3变电站202	400	25.20%	259	259				-46.94%
12722	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天3变电站201	400	56.70%	133.20	133.20				-24.41%
12723	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友6箱变1变压器	630	12.57%	487.80	487.80				-41.32%
12724	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富6变电站202	630	0.00%	567.00	567.00			2027年12月	0.00%
12725	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园2号变电站2号变压器	630	36.57%	0	0				-39.76%
12726	开发	宁官变	宁官变95066宁中甲线	友谊城小区1变电站1变压器	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-43.52%
12727	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增1箱变1变	630	80.63%	59	59	2023年9月			-40.23%
12728	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	玉环华苑2箱变1	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-67.12%
12729	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭2箱变1号变	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
12730	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑2箱变2	400	47.50%	0	0		是	2025年12月	-40.62%
12731	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园1箱变2变	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
12732	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局2一次1变压器柜2主变	500	16.40%	368	368				-44.36%
12733	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆5箱变2变压器	630	31.43%	0	0				-43.03%
12734	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分75+1左1	200	66.90%	46	46				-41.06%
12735	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十五号变电站202间隔配电变压器	800	39.75%	0	0				-33.06%
12736	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金山堡南照明（煤改洁）	400	15.60%	298	298				14.33%
12737	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园1变电站2主变	500	23.20%	334.00	334.00				-40.92%
12738	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期4变电站2配电变压器	800	6.90%	0	0				100.00%
12739	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线杨千分75	200	87.60%	5	5	2022年12月	是	2026年	-22.77%
12740	于洪	化学变	化西甲线	集贤1台区	200	50.60%	0	0				-48.40%
12741	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区8变电站2变压器	630	28.19%	389	389				-43.43%
12742	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线獐子洞分西北几6（獐子洞中1台）	400	18.00%	288.00	288.00				0.00%
12743	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干100左9	200	3.90%	0	0		是	2027年	4.74%
12744	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线57	160	58.44%	0	0				42.14%
12745	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微高花西南台	200	69.00%	42	42				82.98%
12746	和平	方型变	方型变496辽医甲线	迎湖园2局维变电站202配电变压器	800	31.88%	465.00	465.00				-39.93%
12747	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵北干35柱上变压器	400	62.40%	0	0				-2.68%
12748	辽中	敖司牛变	敖司牛变1221商业线	城北村一组改造	400	16.20%	0	0		是	2026年12月	6.51%
12749	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线136右12右8变台	400	16.50%	0	0				100.00%
12750	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干129右4变台	200	21.00%	0	0		是	2025年12月	-39.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12751	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	洞锦锦园小区1变电站2变压器	800	40.50%	396	396				-38.18%
12752	于洪	平罗变	平辛线	西二台村1台	200	54.00%	0	0				-25.93%
12753	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景8箱变(单)	400	15.60%	0	0		是		-39.95%
12754	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	万兴变电站1变压器	630	38.86%	322	322				-40.88%
12755	于洪	五金变	五兰乙线	繁荣村2	100	80.00%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-34.66%
12756	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京小区2变电站201变压器	800	44.63%	363	363			2028年12月	-44.39%
12757	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干楮贵分39左21	100	24.60%	65.40	65.40				-138.37%
12758	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城八期箱式变电站1配电变压器	800	45.50%	0	0		是	2025年12月	-39.49%
12759	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	长白干102右5左4	400	21.60%	0	0				100.00%
12760	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园6号变电站201间隔配电变压器	630	17.27%	0	0		是		-56.59%
12761	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分71右1	100	16.20%	0	0				100.00%
12762	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	中梁学府壹号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12763	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪新城16号变电站1号变压器	630	19.81%	0	0		是	2027年12月	-41.31%
12764	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	沈辽天桥变电站201间隔配电变压器	200	0.00%	180	180			2028年12月	0.00%
12765	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分58右2	400	31.20%	235.20	235.20				100.00%
12766	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分9右5	200	98.30%	0	0	2025年4月			-10.77%
12767	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	保利大都会1箱式变电站1配电变压器	630	29.05%	0	0		是	2025年12月	-37.03%
12768	于洪	得胜变	得工线95446	得胜变846得工线翟家社区一区	400	42.50%	0	0				-60.21%
12769	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保南甲线保工干狮城分1+1变压器	200	48.00%	84.00	84.00			2028年12月	0.75%
12770	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分39-2	315	17.46%	228.50	228.50				-14.51%
12771	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支胡奎树地支11	50	18.40%	0	0		是	2026年6月	-13.93%
12772	法库	双台子	双台子变045双四线	王家窝堡	200	22.50%	97.34	97.34				-20.64%
12773	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分65栖霞堡村台	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-31.52%
12774	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干60左14	100	79.40%	0	0		是	2025年	-32.03%
12775	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保南甲线保工干保九分7变压器	315	42.54%	150	150			2028年12月	-43.08%
12776	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山村前次沟南台	200	35.10%	109.80	109.80				7.60%
12777	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左6右2	400	8.70%	0	0		是	2025年12月	0.02%
12778	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城5号变电站201配电变压器	500	21.20%	0	0				-42.32%
12779	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分66+1左8	200	0.30%	36	36				0.00%
12780	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线84左5左1变台	400	21.60%	0	0				-36.59%
12781	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线博坨子东台甲05	200	38.50%	103.00	103.00				-36.66%
12782	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区1站房1变压器	630	66.03%	0	0		是	2025年	-43.73%
12783	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡村照明	160	71.50%	30	30				-28.48%
12784	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变中盘干翟强分15柱上变压器--站式	80	35.25%	0	0				-12.61%
12785	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马村南分6+1(东拉马学校新南台)	200	38.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
12786	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线莲花岗台支01	200	48.75%	0	0		是	2026年12月	-24.70%
12787	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干116右3	200	0.00%	180	180				0.00%
12788	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯北水利乙8台	100	0.00%	90.00	90.00				-129.94%
12789	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯北水利甲35台	100	3.00%	87.00	87.00				1.77%
12790	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三干73省宅2用户202间隔配电变压器配电变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
12791	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区1变电站2变压器	630	16.51%	463.00	463.00				-42.12%
12792	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线河信子支28右18	100	0.00%	90.00	90.00				5.79%
12793	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	三道岗变306向新线向新干32右2变台	100	32.40%	57.60	57.60				-99.17%
12794	于洪	得胜变	得山线95478	乐城国际5箱变2配电变压器	400	17.50%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12795	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗变048八三堡线佑户垅大棚地	50	113.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-53.73%
12796	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园1箱变1配电变压器	500	24.40%	0	0		是	2025年12月	-38.72%
12797	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城7变电站2变压器	400	13.60%	0	0		是	2025年12月	-38.01%
12798	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大家属楼2变电站201间隔配电变压器	400	49.00%	0	0				-41.59%
12799	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾5号变电站1号变压器	400	41.25%	195	195				-39.63%
12800	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	三道岗变304老虎线马虎干四家分4右12变台	400	45.00%	23.80	23.80				-27.27%
12801	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区2变电站1变压器	630	11.27%	0	0		是	2025年12月	-34.65%
12802	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干34右1	200	14.40%	0	0				-39.54%
12803	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井4台	100	71.60%	18	18				-32.79%
12804	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线国公寨分鱼塘支8柱上变压器	200	57.30%	0	0		是	2026年12月	32.24%
12805	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园7变电站1号电变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-44.50%
12806	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	花丽乙线9之1	315	57.46%	103	103				-37.31%
12807	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西村台（2022微）	100	74.70%	15.30	15.30				-42.82%
12808	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生1箱变1变压器配电变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
12809	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和陸干54加1	400	32.70%	0	0		是		-21.64%
12810	沈北	大志变	大志变70564志西线	一站式服务-大东区柴德胜运输服务部	400	32.33%	0	0		是	2026年12月	41.53%
12811	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	金地峯汇1配电站201配电变压器	800	20.40%	0	0				-12.70%
12812	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线119左5变台	200	59.40%	0	0				100.00%
12813	皇姑	欧亚变	欧亚变260城南乙线	碧桂园天汇3变电站1配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
12814	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分60右9	80	34.00%	0	0		是	2027年	-55.93%
12815	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平干124右6左4右2变台	400	22.50%	270	270				72.88%
12816	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线贾家村台分支10	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-33.79%
12817	沈北	农高变	农丰线	汇鑫山庄3小区局维箱变202配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2026年12月	100.00%
12818	铁西	重工变	重工变10870城冶线	鑫丰鑫悦庭小区2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
12819	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干02	315	39.43%	0	0		是	2026年12月	-43.50%
12820	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区2变电站1变压器	630	33.65%	355	355				-39.39%
12821	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区1变电站2变压器	630	30.10%	377.40	377.40				-38.70%
12822	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	龙湖天奕1配变站2变压器	800	26.40%	0	0		是	2026年12月	3.93%
12823	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城2箱变2变压器	800	64.88%	201	201				-39.99%
12824	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线前魏分前魏支32	400	9.45%	0	0		是	2025年11月	100.00%
12825	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产湖畔新城1箱式变电站201间隔配电变压	630	45.71%	279	279				-41.40%
12826	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园1期1变201配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	-102.23%
12827	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥5变电站201间隔配电变压器	630	45.33%	0	0		是	2026年12月	-39.24%
12828	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	武警营房变电站2变压器	630	32.06%	0	0				-41.82%
12829	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	华润润府2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	24.60%	0	0				-18.95%
12830	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾8箱式变电站1号变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-46.18%
12831	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道1箱变2变压器	630	20.63%	0	0				-41.68%
12832	苏家屯	下深变	理想线	信达万科城3号变电站202间隔配电变压器	630	129.21%	0	0	2024年6月			-32.12%
12833	于洪	范屯变	范工线	御龙湾变电站2变压器	630	24.44%	413	413				-38.14%
12834	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干尹家木业分4（一站式）	200	40.00%	100.00	100.00				-30.67%
12835	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓6变电站1变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12836	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	偏堡子村综合一台	200	27.60%	125	125				-16.78%
12837	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区2变电站1变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
12838	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	赞兴家园变电站2变压器	630	22.10%	428	428			2028年12月	-43.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12839	于洪	双树变	双南乙线	小微新义西2号台	200	2.40%	175.20	175.20				-150.52%
12840	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期4小区箱式变电站2配电变压器	500	46.72%	0	0				-36.11%
12841	浑南	下深变	下深变268三环乙线	海域香庭一期1号变电站2号配电变压器	630	12.00%	0	0		是	2027年12月	-53.91%
12842	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	96101部队后勤部住宅1变压器	630	9.90%	0	0		是	2025年12月	-44.91%
12843	浑南	白塔变	白塔变976铜网线	世纪新城四期箱式变电站1号变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
12844	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝十线碳窑分34	400	11.40%	0	0		是	2025年11月	17.47%
12845	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左7右14右9	200	14.40%	151	151				4.19%
12846	沈北	道义变	道义变15259道义线	道义汇置四期1变201间隔配电变压器	800	31.80%	0	0		是	2026年12月	-36.95%
12847	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区2变电站1变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-33.96%
12848	于洪	化学变	化东乙线	美悦府3站房1配电变压器	800	20.00%	0	0		是	2025年	100.00%
12849	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园二期1变电站2变压器	630	3.49%	545	545				100.00%
12850	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	鲁尔新天地一二期小区201间隔配电变压器	800	37.50%	420.00	420.00			2028年12月	-44.18%
12851	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线40左1+3	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-41.81%
12852	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线61右3	200	59.20%	0	0		是	2025年12月	-46.80%
12853	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线28	315	57.65%	0	0				-13.31%
12854	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分3左12变压器	100	10.20%	0	0		是	2025年12月	-47.60%
12855	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线94右7	315	124.44%	0	0	2022年12月	是	2026年	-40.88%
12856	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线104	400	44.75%	0	0		是	2026年	-52.22%
12857	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线89右11	315	8.25%	0	0				-104.95%
12858	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居甲线安居干35右5之2	315	21.59%	204	204				-56.82%
12859	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分35柱上变压器	315	25.40%	0	0		是	2025年12月	-47.91%
12860	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干文艺东分2公变	400	47.00%	0	0				-42.91%
12861	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分5右5	315	49.84%	126.50	126.50				-46.23%
12862	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左7右1	250	40.80%	36.37	36.37				-40.15%
12863	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干西寺分19左1右9	50	29.40%	0	0				-61.52%
12864	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线10左2	200	52.80%	0	0				-44.31%
12865	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	府兴苑箱变2	800	32.00%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
12866	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	东油2箱变1	400	40.40%	0	0		是	2025年12月	-36.07%
12867	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	进华变电站一次1变压器柜1主变	400	88.00%	0	0	2024年6月			-39.03%
12868	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居2变电站201	630	51.75%	241	241			2027年12月	-40.88%
12869	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城6箱变2变压器	630	20.57%	0	0				-43.59%
12870	和平	方型变	方型变426宁波甲线	南湖新园主变	500	42.80%	0	0				-35.95%
12871	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区1箱变1号变	630	20.00%	364	364				-39.16%
12872	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	山东堡2变电站1变压器	800	37.20%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
12873	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	官房1号变电站1变压器	630	40.13%	0	0				-44.96%
12874	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	东顺箱变1变压器	400	41.00%	0	0		是	2025年12月	-42.89%
12875	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛1箱变2变压器	630	42.16%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
12876	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城3箱变1变压器	400	44.80%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
12877	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑2变电站2变压器	315	49.27%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
12878	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区21变电站201柜	630	16.19%	0	0		是	2027年12月	-41.07%
12879	沈河	青年变	青年变352青东线	热闹路变电站1变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年6月	-46.92%
12880	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园3箱变2	630	16.83%	326	326				-42.01%
12881	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	万兴园变电站201	630	12.95%	485.40	485.40			2028年12月	-47.21%
12882	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增1箱变2变	630	68.25%	137.00	137.00				-36.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12883	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	加华二1箱变2号变	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-41.85%
12884	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期5箱变2变压器	500	20.40%	0	0		是	2026年12月	-43.72%
12885	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城1箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是		-45.67%
12886	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进18台	400	13.80%	0	0				100.00%
12887	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城二期1箱式变电站1配电变压器	800	39.50%	0	0		是	2025年12月	-50.38%
12888	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线沙岗子村南岗	200	30.00%	0	0				-37.48%
12889	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右4	315	24.76%	0	0				-45.83%
12890	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干36柱上变压器	200	36.50%	0	0		是	2025年12月	-35.96%
12891	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语六期2箱式变电站配电变压器	630	19.81%	0	0				-38.92%
12892	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾4号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	400	35.10%	0	0				-26.38%
12893	于洪	范屯变	范静线	东甸子北台	50	12.30%	0	0				-13.14%
12894	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城3站房1变压器	630	40.13%	0	0		是	2025年	-38.23%
12895	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线北四分39变台	200	132.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-33.27%
12896	于洪	大兴变	兴光线	小微大兴2号台	200	68.70%	43	43				0.33%
12897	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙D-1号箱变201间隔配电变压器	630	69.84%	0	0		是	2027年12月	70.14%
12898	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线人和南台	400	48.50%	166	166				-26.86%
12899	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干184之1右1	400	37.35%	210.60	210.60				11.65%
12900	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	沈阳沈西热电有限公1司	315	39.11%	0	0				-39.57%
12901	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居2号变电站202间隔配电变压器	800	15.60%	0	0				22.15%
12902	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际1变电站1变压器	630	31.62%	368	368				-38.23%
12903	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线20左4右1+1	400	34.50%	222.00	222.00				-53.93%
12904	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	龙湖东望府2箱变1变压器	630	7.62%	0	0				100.00%
12905	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线197右2变台	200	20.70%	0	0		是	2025年12月	-48.11%
12906	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	绿洲1箱变1变压器	315	21.27%	217	217				-13.15%
12907	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线3左13变台	200	61.20%	57.60	57.60				-34.38%
12908	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线后康分金德胜支6右5柱上变压器	400	57.90%	0	0		是	2026年12月	-23.20%
12909	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	二牛线岳家大棚分支线018	50	0.00%	45	45				0.00%
12910	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家村综合四台	200	60.00%	60.00	60.00				-46.09%
12911	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村13台区	200	77.00%	0	0		是	2025年	-40.17%
12912	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干118变台	200	35.10%	109.80	109.80				-27.19%
12913	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分8右6变压器	400	15.00%	0	0				-49.77%
12914	和平	青年变	青年变342青胜线	北四经分4右2右1	250	40.40%	0	0		是	2025年10月	-43.66%
12915	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分52	315	32.38%	182	182				-29.86%
12916	沈北	道义变	道义变15292开发一线	瀚博大厦201变压器配电变压器	630	68.57%	0	0		是	2026年12月	-40.41%
12917	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家北支06	200	47.25%	0	0				-33.30%
12918	于洪	平罗变	平罗变	平罗二村十七队网改新台	400	8.40%	0	0				8.19%
12919	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江东小区变压器	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-43.15%
12920	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线小范分12右8	80	58.88%	0	0				-13.97%
12921	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达3号变电站1号配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2025年12月	-8.76%
12922	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期5箱式变电站配电变压器	630	30.16%	0	0				-41.34%
12923	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期3箱式变电站2配电变压器	500	23.20%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
12924	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城1箱式变电站1配电变压器	630	43.49%	0	0		是	2025年12月	-32.65%
12925	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分56	315	30.17%	0	0		是	2027年	-37.66%
12926	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线苗圃分15右2	100	25.00%	0	0		是	2025年12月	-57.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12927	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八号院西区小区箱式变电站1配电变压器	400	21.30%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12928	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期1变电站2变压器	630	24.13%	0	0				-44.15%
12929	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	德工小区箱变1变压器	500	10.20%	0	0		是	2027年12月	-39.90%
12930	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期6变电站202变压器	630	49.84%	253	253				-41.95%
12931	于洪	得胜变	得胜变95444	得胜变841得翟线地下村台区	100	20.10%	0	0				-44.13%
12932	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	曹家村南	100	16.50%	74	74				-28.64%
12933	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线泡沿分40右8变台	200	57.90%	64.20	64.20				7.63%
12934	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线社甲照明	200	70.60%	0	0				-39.61%
12935	沈北	道义变	道义变15259道义线	沈阳四合商业有限箱变变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-41.51%
12936	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光2土建变202	630	19.68%	0	0		是	2027年12月	-45.72%
12937	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线154左16右11右4	80	76.50%	0	0		是	2027年	81.55%
12938	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干前康分14+1右1柱上变压器	200	14.40%	0	0		是	2026年12月	-27.50%
12939	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分50左5变台	200	11.70%	157	157				-61.47%
12940	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林线217变台	80	87.63%	1.90	1.90	2025年5月			-36.77%
12941	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	恒润怡沁园变电站201间隔配电变压器	315	32.70%	180.50	180.50				-41.98%
12942	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊12号变电站1变压器	500	18.24%	0	0				-41.35%
12943	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干茨榆分106北井支13左支10柱上断路器---站式	80	93.75%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	16.35%
12944	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期7箱式变电站1配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-33.99%
12945	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线土耳屯西台照明	200	84.49%	0	0	2023年2月			-37.93%
12946	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞西台	315	76.00%	44	44				-38.84%
12947	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡蒲河村肇斌养鱼公变台区	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
12948	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线赵家分支63	100	60.75%	0	0		是	2026年12月	-32.87%
12949	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线南街分16	200	57.30%	0	0		是	2026年12月	-23.26%
12950	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供1箱变1变压器	630	46.67%	0	0				-34.41%
12951	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小坨子支36	200	17.10%	0	0		是	2026年5月	-39.61%
12952	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区4变电站2变压器	630	56.00%	0	0		是	2025年12月	-41.31%
12953	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	滨河湾二期小区4变电站1变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	46.57%
12954	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区3变电站2变压器	630	12.57%	488	488				-52.51%
12955	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区4变电站变压器	500	19.60%	352.00	352.00				-42.52%
12956	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区1变电站1变压器	630	39.24%	0	0		是	2025年12月	-3.35%
12957	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干26左2变台	200	73.50%	0	0		是	2025年12月	-32.42%
12958	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分16柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2025年12月	-46.14%
12959	沈北	道义变	道义变15270纺校线	(阳光经典A座)1-2	400	18.00%	0	0		是	2026年12月	-39.08%
12960	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团2变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
12961	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区2变电站1变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-40.44%
12962	东陵	杨官变	杨官变	水家变782水孙乙线水孙乙干王家分38柱上变压器	160	17.50%	0	0		是	2026年12月	-98.31%
12963	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线世高干交通厅分10右支1右2柱上变压器	100	64.80%	0	0		是	2026年12月	-46.40%
12964	东陵	水家变	水古线	水家变776水古线水古干水家分08柱上变压器	100	44.40%	0	0		是	2026年12月	-69.74%
12965	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南5号	400	25.00%	260	260		是	2025年10月	-50.03%
12966	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线未岗分13左2变台	100	37.20%	53	53		是	2025年12月	-41.86%
12967	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线33	200	12.50%	155	155				22.84%
12968	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子二队支03	200	63.90%	52.20	52.20				-40.50%
12969	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯养殖东台	315	119.68%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	37.48%
12970	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线55右2变压器	400	14.80%	0	0				-44.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12971	和平	和平变	和平变198和一乙线	裕沁苑小区变电站2变压器	500	15.68%	371.60	371.60				-35.29%
12972	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘北村5机井	100	52.80%	37.20	37.20		是	2025年10月	-53.04%
12973	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼22主变	500	22.72%	0	0				-45.77%
12974	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分60变台	315	45.43%	0	0		是	2025年12月	-43.63%
12975	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62右4+1左3右1	200	29.70%	121	121				100.00%
12976	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期3变电站1变压器	630	26.51%	400.00	400.00				-40.09%
12977	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	胡古分40+1右1	200	4.50%	0	0				-97.70%
12978	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地4号变电站1变压器	400	52.80%	0	0				-43.35%
12979	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	柳州乙线24变压器	400	8.70%	0	0				-36.63%
12980	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区7变电站1变压器	400	30.50%	238.00	238.00				-39.50%
12981	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干狼尾泡分42变台	400	24.90%	0	0		是	2025年12月	-37.24%
12982	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	西郊线68+1左1	200	25.20%	0	0				-59.97%
12983	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	香御兰溪二期1局维变201配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-20.71%
12984	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2.2期1变201间隔配电变压器	630	61.90%	0	0				-34.20%
12985	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙逸馨都1变	500	19.60%	0	0		是	2025年12月	-41.67%
12986	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星D小区变电站201	630	33.02%	359	359				-42.59%
12987	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉支11	100	40.40%	0	0		是	2025年12月	-37.33%
12988	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	怒信甲线2右1之1柱上变压器	315	36.51%	0	0		是	2025年12月	-37.29%
12989	沈北	清水变	清驿甲线	清水台变642清王线清水B台分2(清水B台)	50	66.00%	0	0		是	2026年12月	-36.79%
12990	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区1期2变电站202间隔配电变压器	800	16.20%	0	0				-17.40%
12991	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	南长垄东机井	50	57.20%	0	0		是	2025年11月	-39.34%
12992	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式服务沈阳沈北平安消防器材有限公司	200	0.00%	0	0				0.00%
12993	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	庆余店2箱变1变压器	630	18.73%	0	0				-44.60%
12994	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区3变电站1变压器	800	16.50%	588.00	588.00				97.21%
12995	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线5左1变台	200	28.50%	0	0				41.15%
12996	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	龙湖天奕2配变站2变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	12.68%
12997	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际1变电站1变压器	630	21.71%	430	430				-42.21%
12998	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区6变电站2变压器	630	28.25%	389.00	389.00				-38.23%
12999	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙山分14柱上变压器	400	37.25%	0	0		是	2025年12月	-56.73%
13000	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线河信子支23	100	76.20%	14	14				-45.28%
13001	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚东支04	100	0.00%	0	0				0.00%
13002	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千支51右3右1	200	53.40%	73.20	73.20				-32.77%
13003	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区5变电站1变压器	315	10.29%	251.10	251.10				-40.44%
13004	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线代家卜台	200	37.15%	0	0		是	2025年12月	-29.64%
13005	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山2变电站201间隔配电变压器	800	57.75%	258	258				-43.94%
13006	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光1箱变2站内变压器	630	39.37%	0	0				-28.24%
13007	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园34号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	23.10%	0	0				-30.16%
13008	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期3号变电站1号配电变压器	630	30.48%	10	10				-36.56%
13009	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	沈阳市沈北新区卓衡稻草加工厂(一站式)	200	51.00%	78.00	78.00				100.00%
13010	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春五期C、D区1变电站201变压器	500	31.20%	294.00	294.00				-43.61%
13011	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	庙台山西台	200	33.30%	113.40	113.40				-43.73%
13012	东陵	水家变	水阳甲线	红阳.上河城B区2局维箱变1变压器	800	26.25%	0	0		是	2026年12月	-37.64%
13013	沈北	农高变	农高变70342农星线	农高变农星干11杆(一站式)	200	65.20%	0	0		是	2026年12月	-26.32%
13014	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右19左4	200	10.50%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13015	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园7箱变201间隔配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-41.65%
13016	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦3小区变电站201	630	10.48%	501	501				25.06%
13017	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾2变电站1变压器	400	30.00%	240.00	240.00				-38.65%
13018	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	金科玖禧3箱变1变压器	630	10.16%	0	0				40.44%
13019	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城一期1箱式变电站2配电变压器	800	60.60%	0	0		是	2025年12月	1.24%
13020	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分25右14+1左6	400	12.75%	0	0				0.86%
13021	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑5箱变1变压器	400	54.00%	0	0		是	2025年12月	-36.87%
13022	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分37变台	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-54.34%
13023	于洪	范屯变	范静线	小微西大林村西北台	200	99.90%	0	0	2024年12月	是	2025年9月	29.37%
13024	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	港基双水岸3号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	800	17.70%	0	0				100.00%
13025	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城34号变电站202配电变压器	630	39.05%	321	321				-41.97%
13026	于洪	高明变	高北线	共和新村1站房1变压器	630	19.30%	0	0				-33.78%
13027	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山书苑2变电站2配电变压器	400	7.20%	331.20	331.20		是	2025年12月	63.98%
13028	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分15左6+1右7变台	160	80.75%	15	15	2022年12月			-52.80%
13029	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分15+1右13变台	200	27.00%	23.80	23.80				-103.35%
13030	大东	粮仓变	粮仓变65556榆园甲线	榆园干12右10+1	200	60.50%	59.00	59.00				13.66%
13031	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	09庄园2变电站1变压器	630	23.62%	418.20	418.20				-37.88%
13032	东陵	杨官变	杨石线	杨石线东岗分4左3柱上变压器	200	5.10%	0	0		是	2026年12月	12.07%
13033	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线98+1	400	24.60%	0	0				-26.09%
13034	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居2箱变1变压器	630	9.52%	507	507				-45.83%
13035	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线36左1之1柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-50.18%
13036	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左6	200	24.90%	0	0		是		-38.24%
13037	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分27右7左6变台	200	16.40%	0	0		是	2025年12月	-94.70%
13038	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分25柱上变压器	315	11.11%	249	249				-42.75%
13039	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙西分4左1柱上变压器	315	18.10%	0	0				-46.79%
13040	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线66（上）南	400	30.00%	0	0				-48.14%
13041	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支9右4柱上变压器	250	54.00%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
13042	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林乙线生产干78	400	31.20%	0	0				-32.68%
13043	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干83公变	250	35.20%	0	0		是	2026年12月	-44.73%
13044	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干51柱上变压器	100	30.00%	0	0		是	2025年12月	-32.01%
13045	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干75右1之1柱上变压器	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-46.88%
13046	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线医大分6	400	38.10%	0	0				-43.15%
13047	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	医院分14柱上变压器	400	6.75%	0	0		是	2025年12月	-54.98%
13048	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线92左2	250	6.80%	0	0				-73.49%
13049	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线21左1变台	250	58.88%	0	0		是	2025年12月	-36.16%
13050	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科I期2箱变1变压器	500	38.80%	256	256				-41.37%
13051	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙3箱变1号变压器	630	8.57%	513.00	513.00				-43.34%
13052	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	海华新居箱变1号变	400	25.80%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
13053	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区4变电站202配电变压器	630	0.00%	319	319				0.00%
13054	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰丽城小区3变电站201	630	31.75%	367.00	367.00				-43.61%
13055	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭4箱变1变	500	0.00%	0	0				0.00%
13056	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝2箱变1号变	630	37.14%	333.00	333.00				-44.42%
13057	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲6箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13058	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园22#主变	630	19.37%	0	0				-43.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13059	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲10箱变1号变	500	24.96%	0	0		是	2025年12月	-38.65%
13060	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘2箱变1变压器	630	52.38%	0	0		是	2025年12月	-36.78%
13061	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	煤建五营箱变1变压器	315	35.87%	0	0				-40.90%
13062	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区2变电站2变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-39.43%
13063	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	圣天变电站1变压器	630	57.71%	0	0				-42.39%
13064	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村6号变电站2变压器	500	59.60%	0	0		是	2025年12月	-46.77%
13065	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	陵西一3箱变2变压器	500	75.36%	0	0		是	2025年12月	-44.01%
13066	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	丁香苑2号变电站1号变压器	250	23.52%	0	0		是	2026年	-32.14%
13067	沈河	万柳变	万柳变240通天甲线	通天3箱变2变压器	400	68.10%	0	0				-40.47%
13068	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑5箱变2	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-44.62%
13069	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园1箱变2	630	0.00%	326	326				0.00%
13070	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑2箱变2	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-44.33%
13071	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	沈州花园1箱变1变压器	1000	28.80%	0	0		是	2025年12月	-46.92%
13072	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬路一次1主变	400	34.80%	221	221				-47.50%
13073	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南风雅轩2变电站201柜	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-42.32%
13074	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	御览家园小区变电站202柜	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
13075	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	花园西2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	52.38%	0	0				-5.11%
13076	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十六号变电站201间隔配电变压器	630	37.78%	0	0				-39.16%
13077	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线崔三分64左1变台	200	28.50%	0	0				-42.19%
13078	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干40柱上变压器	400	7.65%	0	0		是	2025年12月	-42.84%
13079	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明于20柱上变压器	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-39.87%
13080	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户大棚分支015	30	52.67%	11	11				-45.30%
13081	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分58变台	200	42.50%	0	0				-39.18%
13082	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园1变电站202变压器	630	29.84%	379.00	379.00				-39.55%
13083	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	钻石学府1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13084	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程2号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年	-39.25%
13085	和平	展览变	展览变846二经甲线	铝镁2号主变	630	36.57%	337	337				-40.91%
13086	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期2变电站2变压器	800	49.88%	0	0		是	2025年12月	-35.20%
13087	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	海伦堡小区2箱式变电站2配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	-36.73%
13088	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期4变电站1变压器	500	26.88%	0	0		是	2025年12月	-43.22%
13089	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司2箱变开关配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
13090	新民	温台变	温台变1104安李线	安李于97左7变台	200	85.80%	8	8	2025年4月			-43.84%
13091	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49左3	250	28.80%	0	0				-21.78%
13092	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左13右3-1	250	47.04%	0	0				-41.97%
13093	于洪	东民变	东李线	和泰八区二期2变电站1配电变压器	630	44.19%	0	0				-40.43%
13094	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	剑桥郡6号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	17.10%	583	583				0.00%
13095	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期12主变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13096	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	花丽乙线11之1	400	46.50%	174	174				-40.54%
13097	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-2变电站202配电变压器	630	35.56%	0	0				-1.21%
13098	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线七分场支线016	30	31.33%	0	0				-49.91%
13099	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团1变电站2变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
13100	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线10+2	315	49.84%	126.50	126.50				-38.35%
13101	于洪	范屯变	范北线	小微马三家南1台	200	10.20%	159.60	159.60				33.76%
13102	于洪	曹家变	曹漠线	鑫余华府1变电站2配电变压器	800	14.63%	603.00	603.00				-26.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13103	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支33	200	10.40%	159.20	159.20				-37.60%
13104	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院2箱变1变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-44.36%
13105	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区1变电站1变压器	630	23.24%	421	421				-40.67%
13106	于洪	得胜变	得山线95478	YHG 富锦园小区201配电变压器	630	7.87%	0	0				-40.94%
13107	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙3箱变2变压器	630	20.00%	441	441				-42.92%
13108	法库	果子园	果北乙线	中贸国际花园二期201配电变压器	315	33.52%	177.90	177.90				-36.91%
13109	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期2站房2变压器	630	23.81%	417.00	417.00				-48.50%
13110	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园7箱变1变压器	630	61.27%	0	0		是		-21.00%
13111	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村几19南2	200	45.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
13112	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际5号变电站1变压器	500	36.80%	0	0				-40.74%
13113	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	北联乙线北联干3+1变压器	50	52.80%	19	19				-38.62%
13114	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居3箱变2变压器	630	43.81%	291.00	291.00				-43.30%
13115	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线新家属楼1	160	63.75%	0	0		是	2026年12月	-43.83%
13116	于洪	双树变	双树变16160双金线	小微于金村台	400	73.05%	0	0		是	2025年	-24.53%
13117	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场一期2号变电站202间隔配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	2.76%
13118	于洪	大兴变	兴援线	小微援工村2号台	200	63.90%	0	0		是	2025年	6.04%
13119	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	地研锦隆1箱式变电站2配电变压器	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-42.86%
13120	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城15号变电站201间隔（松北线）配电变压器	800	34.20%	0	0		是	2026年	7.43%
13121	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城8号变电站1号变压器	630	43.17%	295	295				-42.33%
13122	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟4.5组新1	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
13123	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线大孤家子南水利支2	100	0.00%	90.00	90.00				-43.99%
13124	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干139	200	12.80%	0	0				-32.99%
13125	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上东区1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
13126	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线二分厂后家属照明	100	31.50%	59	59				-26.76%
13127	于洪	平罗变	平辛线	富强村2台	100	67.20%	0	0				-44.12%
13128	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	世代商业小区变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-48.18%
13129	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙1箱变2变压器	630	21.90%	429.00	429.00				-44.63%
13130	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线吴家张旭台分支06	50	64.20%	0	0		是	2026年12月	-34.60%
13131	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线陈五十屯1队几水利甲6	50	56.40%	17	17				-12.78%
13132	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾2变电站202变压器	400	24.38%	0	0		是	2027年12月	-47.03%
13133	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分56右2	100	0.00%	90	90				0.00%
13134	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村综合一台	400	66.90%	92.40	92.40				-31.72%
13135	东陵	中马变	疗养线	方迪山庄2箱变新2变压器	630	8.38%	228.80	228.80				6.64%
13136	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	农高变378农恒乙线辽宁恒生房地产开发有限公司1箱变（水墨丹青）	1000	25.12%	0	0		是	2026年12月	-37.73%
13137	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	黄河府4小区箱变2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
13138	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	国瑞城19箱变1变压器	630	33.33%	0	0				-11.65%
13139	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线高越岭支12	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	-16000.00%
13140	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东四大棚支009	30	0.00%	27	27				0.00%
13141	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡2箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13142	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	茨榆坨第三社区城峰木板厂公变台区	200	128.00%	0	0	2025年6月			0.00%
13143	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡19号小区变电站202配电变压器	800	36.38%	0	0				-44.96%
13144	法库	果子园	果子园变1415镇东线	吉祥广场变电站201配电变压器	630	17.94%	0	0		是	2028年	-53.68%
13145	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线91左17变台	200	65.40%	49	49				-37.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13146	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	金富华庭2号变电站202配电变压器	630	28.95%	0	0				-35.03%
13147	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区4号变电站202配电变压器	800	59.63%	0	0				-43.15%
13148	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产4号变电站1号变压器	630	15.56%	469	469				-34.80%
13149	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	查牛变704金牛线金牛干永丰分19变台	160	58.44%	50.50	50.50				-40.70%
13150	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分95	200	24.60%	0	0				-38.94%
13151	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香槟6变电站1变压器	400	35.40%	0	0				-38.47%
13152	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期5变电站2变压器	630	20.19%	0	0		是	2027年12月	-65.01%
13153	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干双楼村分津通支3柱上变压器	100	7.80%	82	82				7.57%
13154	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线花牛五组照明	100	81.90%	0	0	2022年12月			-44.43%
13155	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线43右1变台	200	17.70%	0	0				24.56%
13156	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左13右2右2	200	19.20%	141.60	141.60				0.00%
13157	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲1台	400	56.10%	0	0		是	2025年12月	-26.64%
13158	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭9台区	250	68.80%	0	0		是	2025年	-37.82%
13159	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	沈阳军鑫消防器材装备有限公司	200	25.20%	129.60	129.60				6.79%
13160	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	井坑子机井	50	79.20%	0	0		是	2025年11月	-40.04%
13161	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分韭菜岗子支26左6右2变台	200	31.15%	0	0				-36.03%
13162	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线红台分5右1柱上变压器	200	33.30%	0	0		是	2026年12月	11.64%
13163	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城7箱变202变压器	630	32.70%	173	173				-41.97%
13164	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城E、F区变电站202开关柜	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-40.59%
13165	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦2箱变2变压器	800	34.13%	0	0		是		-43.07%
13166	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城1配电室201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
13167	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域5箱变1变压器	630	40.76%	0	0		是		-41.39%
13168	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后山嘴子分48	160	83.53%	10	10	2025年4月			-34.58%
13169	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线北甸子台	160	51.50%	0	0				-47.88%
13170	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三南村综合一台	400	52.50%	150.00	150.00				15.56%
13171	沈北	道义变	道义变15254明发线	汇置尚都二期二组团3变电站201配电变压器	800	25.20%	518.40	518.40		是	2026年12月	-4.63%
13172	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线砖厂分14+1	400	24.60%	0	0		是	2026年6月	-44.52%
13173	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台北照明	400	92.40%	0	0	2022年12月			-51.46%
13174	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右9右1	200	90.90%	0	0	2022年12月	是	2027年	-43.95%
13175	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期1号变电站2号配电变压器	630	26.67%	10	10				-40.19%
13176	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园5号变电站1号变压器	630	22.10%	0	0				-42.66%
13177	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子北凡13	160	26.25%	0	0		是	2025年12月	-26.90%
13178	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干42左2	400	4.50%	0	0				0.00%
13179	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城25号变电站202配电变压器	630	20.32%	0	0				-41.40%
13180	于洪	平罗变	平辛线	郝三家村网改新台	400	23.10%	0	0				7.27%
13181	和平	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线18	400	58.40%	0	0				-37.37%
13182	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线五里山南台	315	24.13%	208	208				-42.50%
13183	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡北长村永明淡水鱼公变台区	200	31.20%	117.60	117.60				0.00%
13184	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	南里分变电站1变压器	100	60.90%	0	0		是	2025年12月	-31.64%
13185	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区1箱变2变压器	400	58.50%	126	126				-37.79%
13186	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区4变电站1变压器	630	35.56%	343.00	343.00				-1.74%
13187	沈北	詹屯变	詹屯变7852职教乙线	沈煤大桥4箱变201配电变压器	630	31.75%	367.00	367.00				-21.98%
13188	浑南	下深变	下深变274三环甲线	海域香庭一期1号变电站1号配电变压器	630	15.05%	0	0		是	2025年12月	-13.95%
13189	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城3号变电站201配电变压器	630	40.95%	309	309				-38.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13190	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线前山嘴子支03	100	95.40%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-34.85%
13191	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	YHG 雨坛干雨坛甲4(金生社区3)02变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-40.69%
13192	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	YHG 胡台粮库小区G台	400	56.40%	0	0		是	2025年12月	-91.42%
13193	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村3号变电站1号配电变压器	200	66.00%	0	0		是	2025年12月	-38.94%
13194	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区2箱变1变压器	800	25.88%	0	0				-46.22%
13195	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右8右4	315	78.73%	36	36				-42.79%
13196	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场2箱式变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-40.76%
13197	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线122	400	16.58%	0	0		是	2025年	-36.98%
13198	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾二期1箱式变电站2配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
13199	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期2箱式变电站2配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2025年12月	-44.88%
13200	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵望乙线陵望干33+1柱上变压器	400	22.20%	0	0		是	2025年12月	-50.75%
13201	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北线博士园分1箱变1变压器	630	63.49%	0	0		是	2026年12月	-42.73%
13202	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村内支5右4变台	400	66.50%	94.00	94.00				-28.52%
13203	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	苏北变374砂轮甲线砂轮甲线29	315	46.67%	0	0				-44.92%
13204	和平	青年变	青年变368青二线	青二线63	315	35.56%	0	0				-42.86%
13205	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支17左2右1柱上变压器	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-16.15%
13206	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线142左4变台	200	25.80%	0	0		是	2025年12月	-56.92%
13207	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	苏南变290站前甲线站前干37	315	48.89%	0	0				-33.81%
13208	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分12左4变压器	315	61.90%	0	0		是	2025年12月	-27.39%
13209	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙线郑农干29右5右2变压器	315	60.32%	0	0		是	2025年12月	-46.21%
13210	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干58左7变压器	200	5.40%	0	0		是	2025年12月	-50.51%
13211	沈河	粮仓变	粮仓变546粮木甲线	方北干河道分25公变	400	6.00%	336	336				-21.42%
13212	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴分6(北)	315	3.17%	0	0				-42.19%
13213	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	丰乐乙B之1公变	315	31.11%	0	0		是	2026年12月	-30.04%
13214	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线宿舍分1+1	315	60.32%	94	94				-44.58%
13215	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干25柱上变压器	315	51.75%	120.50	120.50				-38.94%
13216	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干43柱上变压器	400	72.25%	71.00	71.00				-44.34%
13217	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工干五院分4	100	27.20%	62.80	62.80				-44.77%
13218	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分11变压器	315	63.75%	0	0				-16.11%
13219	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分18变压器	315	15.87%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
13220	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	劳动变156东路甲线东路甲线东路干15	315	42.86%	0	0				-42.67%
13221	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13222	和平	三好变	三好变148科技甲线	文化路小区一次1主变	315	75.56%	46	46				-21.47%
13223	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑5箱变2站内变压器	630	33.52%	1.73	1.73				-52.99%
13224	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	保工小区变电站202柜	630	16.51%	463.00	463.00				-50.74%
13225	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区6变电站201	400	41.60%	193.60	193.60				-32.56%
13226	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区1变电站201	500	68.48%	107.60	107.60				-41.70%
13227	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期3变电站202变压器	630	0.00%	519.60	519.60				0.00%
13228	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭5箱变2变	500	0.00%	0	0				0.00%
13229	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园1箱变1变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-40.62%
13230	沈河	方家变	方家变668方南乙线	华龙奥翔1箱变1变压器	500	15.36%	373	373				-41.76%
13231	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园2期2变电站1变压器	630	97.27%	0	0	2023年9月	是	2026年12月	-40.38%
13232	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景1号变电站2号变压器	500	32.40%	0	0		是	2027年12月	-45.12%
13233	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山2箱变1变压器	630	27.30%	395	395				-39.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13234	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园4箱变1	630	34.29%	325.62	325.62				-46.87%
13235	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街14变电站201	400	23.70%	265.20	265.20				-43.44%
13236	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园1箱变1变	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-46.48%
13237	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	北陵小区箱变1	500	86.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-49.24%
13238	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑2箱式变电站2配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2025年12月	-11.03%
13239	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城二期2箱式变电站1配电变压器	630	35.05%	0	0		是	2025年12月	-35.42%
13240	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十三号变电站202间隔配电变压器	630	26.35%	0	0				-40.67%
13241	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	南李官小区变电站1变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	6.74%
13242	皇姑	文北变	70482文岗线	万科未来城二期1箱式变电站2配电变压器	800	56.10%	0	0		是	2025年12月	2.40%
13243	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈卢北分支007	50	42.00%	24	24				-56.88%
13244	东陵	中马变	疗养线	方迪山庄1变电站1号变压器	630	3.43%	228.80	228.80				100.00%
13245	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城5号变电站2变压器	630	19.37%	0	0				-39.14%
13246	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线公安局家属楼	200	65.60%	49	49				-34.90%
13247	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线13左6柱上变压器	315	1.52%	278.70	278.70		是	2025年12月	-45.63%
13248	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干218变台	200	64.05%	52	52				-29.89%
13249	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支002	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-1252.03%
13250	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡6.7组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
13251	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙4小区变电站1变压器	630	29.21%	383.00	383.00				-39.90%
13252	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分30左19变台	200	19.90%	0	0		是	2025年12月	-40.21%
13253	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	旭辉公元小区箱式变电站2配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-8.87%
13254	于洪	光辉变	光东线	小微十家村东	200	66.90%	46	46				-10.47%
13255	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线菜园子支10	200	13.43%	0	0		是	2025年12月	-39.23%
13256	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	YHG_(金山小区)三期箱式变电站2号配电变压器	250	26.40%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
13257	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线范屯分66左8变台	400	16.35%	295	295		是	2025年12月	-114.70%
13258	东陵	中马变	疗养线	宴山东一区2箱变2变压器	400	17.20%	229	229				22.62%
13259	于洪	得胜变	得胜变95442	银湖雅苑V街区二期2变电站2配电变压器	630	26.98%	397.00	397.00				-39.71%
13260	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯东支001	400	32.10%	0	0				-20.73%
13261	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期1箱式变电站2配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-31.85%
13262	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景2201变压器	500	31.20%	294	294				-43.47%
13263	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干20左12之1柱上变压器	315	26.67%	199.50	199.50				-43.79%
13264	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅小区	400	33.60%	0	0		是	2026年12月	-41.81%
13265	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和恩1箱变2变压器	800	32.10%	0	0				20.13%
13266	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	老虎线湾泡子分32左7变台	100	16.00%	24	24				-69.46%
13267	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号1号变电站202配电变压器	630	30.79%	0	0				-36.56%
13268	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线白家岗棚菜生产西台新	100	71.70%	0	0				0.00%
13269	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线工业3台支1	400	65.10%	0	0		是	2026年12月	100.00%
13270	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西沟支16	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	-58.07%
13271	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城3变电站202变压器	630	49.21%	0	0		是	2027年12月	-41.76%
13272	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	万中干21公变	400	94.20%	0	0	2025年6月			-41.74%
13273	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线一二组支13	200	44.70%	0	0		是	2026年6月	-28.42%
13274	于洪	平罗变	平辛线	小微裕丰农资台	400	45.60%	0	0				100.00%
13275	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城2号变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-43.90%
13276	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利D座1变电站1站内变压器	500	31.60%	0	0				-38.92%
13277	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都2变电站2变压器	630	12.44%	0	0				-35.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13278	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期2202配电变压器	400	19.50%	282	282				-20.06%
13279	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	图门干闽江乙线8	200	48.00%	0	0		是	2025年12月	-62.32%
13280	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春四期B区2变电站201变压器	500	44.80%	226	226				-52.79%
13281	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦9箱变2变压器	800	26.63%	0	0		是		-35.94%
13282	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支37左1柱上变压器	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-36.12%
13283	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田6支005	100	48.00%	0	0				-29.19%
13284	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分12变压器	200	16.40%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
13285	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景8变电站1变压器	630	51.05%	245	245				-37.97%
13286	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡12号小区变电站1变压器	630	31.62%	0	0				-36.07%
13287	浑南	安顺变	安顺变148安科线	润山府1号变电站1号配电变压器	800	6.30%	0	0		是	2027年12月	7.10%
13288	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	达连南井分长生支6右04变压器	50	39.60%	25	25				-48.52%
13289	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城15变电站变压器	630	46.03%	0	0		是	2027年12月	-38.41%
13290	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于大棚东	80	8.63%	0	0				-52.53%
13291	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城4号变电站201配电变压器	800	35.25%	0	0				-37.42%
13292	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城6号变电站201配电变压器	400	29.20%	0	0				-33.03%
13293	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线18左14左1变台	200	19.50%	141	141				15.46%
13294	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所3箱式变电站1配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-41.51%
13295	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分八队支 013	50	91.50%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-34.83%
13296	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分十二家子支 002	200	31.50%	0	0		是	2026年6月	-40.12%
13297	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分138右12柱上变压器	200	46.80%	10.00	10.00				49.08%
13298	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线偏排分1右2变台	200	33.30%	0	0		是	2025年12月	-6.57%
13299	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭2箱式变电站1配电变压器	630	20.00%	0	0				-9.70%
13300	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府5变电站1变压器	500	42.88%	0	0		是	2025年12月	-22.58%
13301	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城2箱变2变压器	630	28.57%	98	98				-41.43%
13302	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分6右5	250	55.20%	0	0		是	2025年12月	-27.32%
13303	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	大架北考核改造	400	46.20%	0	0		是	2026年12月	16.24%
13304	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都2箱式变电站2配电变压器	500	28.48%	0	0		是	2025年12月	-44.71%
13305	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-4期小区2变电站201配电变压器	630	24.44%	0	0				76.26%
13306	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支 14变台	200	55.20%	0	0				-21.33%
13307	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都4号变电站201间隔配电变压器	315	44.57%	0	0				-44.27%
13308	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘北村11机井	100	47.20%	0	0				-50.22%
13309	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄干后柳分14变台	200	55.20%	0	0		是	2025年12月	-37.45%
13310	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫5变电站1变压器	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-20.56%
13311	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期3变电站1变压器	800	17.75%	0	0		是	2026年12月	6.94%
13312	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产8变电站201间隔配电变压器	630	23.24%	421	421				-40.08%
13313	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线13左2	400	23.00%	0	0				8.11%
13314	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干景屯分50变台	400	16.35%	0	0		是	2025年12月	-34.96%
13315	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合1变电站2变压器	630	25.14%	0	0				-38.11%
13316	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分60右3	80	50.25%	0	0		是	2027年	-51.18%
13317	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城1开闭站7箱变1变压器配电变压器	630	31.24%	370	370		是	2026年12月	-35.34%
13318	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	富禹金科繁梦里二期2变电站1配电变压器	630	0.63%	0	0				0.00%
13319	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线44	315	35.24%	173	173				-37.73%
13320	皇姑	文北变	文北变70450文青线	美的瀚堂3箱式变电站2配电变压器	800	9.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13321	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城二期1箱1变考核	630	37.78%	0	0		是	2026年12月	-40.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13322	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期5变电站202变压器	630	19.05%	447	447				-43.90%
13323	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分前田家支3	200	21.60%	0	0		是	2026年5月	-151.18%
13324	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城8号变电站1号变压器	630	10.79%	499	499				-36.17%
13325	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区1变电站2变压器	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-40.05%
13326	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	蓝山墅一期1号变电站2号变压器	630	2.86%	0	0		是	2026年	99.01%
13327	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	润悦湾2配电室1配电变压器	800	12.30%	0	0				100.00%
13328	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分88老三面西台	200	63.00%	0	0		是	2025年12月	-25.63%
13329	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城1箱变1变压器	630	22.86%	0	0		是		11.69%
13330	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园7变电站1变压器	400	16.50%	0	0				-43.54%
13331	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区2号变电站1号配电变压器	400	45.60%	0	0		是	2027年12月	-40.04%
13332	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干102+1左2	200	8.70%	0	0		是	2027年	-25.07%
13333	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区5变电站2变压器	315	19.43%	222	222				-25.32%
13334	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和大三期3箱变201配电变压器	630	8.25%	515.00	515.00				19.07%
13335	东陵	杨官变	杨孤甲线	水家变782水孙乙线水孙乙干杨官分53左支01柱上变压器	100	30.80%	0	0		是	2026年12月	-67.10%
13336	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期2号变电站2号配电变压器	630	45.71%	10	10				-42.21%
13337	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城23号变电站202配电变压器	630	17.78%	0	0				-45.95%
13338	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	广场北变电站201间隔配电变压器	630	10.29%	0	0		是		100.00%
13339	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房三组分台	200	63.30%	53	53				15.30%
13340	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线解放村3台	400	137.70%	0	0	2022年12月	是	2025年	-37.58%
13341	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	红工干27左4	315	49.21%	129	129				-42.23%
13342	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园2变电站1变压器	400	32.10%	0	0				-36.33%
13343	于洪	范屯变	范北线	小微兰屯西二台区	200	5.25%	169.50	169.50				-80.38%
13344	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产2箱式变电站201间隔配电变压器	630	12.44%	488.60	488.60				-39.49%
13345	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区5变电站1变压器	630	23.62%	418.20	418.20				-43.91%
13346	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎四组照明	200	46.20%	0	0				-21.14%
13347	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分10变台	200	26.40%	0	0				-39.56%
13348	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家二期变电站202变压器	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
13349	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城1号变电站1变压器	630	6.98%	0	0				-40.51%
13350	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景2变电站1变压器	800	30.00%	480	480				-34.40%
13351	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	卓越平方2号变电站2号变压器	630	25.71%	0	0				-39.66%
13352	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分18右11	315	43.81%	0	0				-43.69%
13353	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区1站房1变压器	630	30.48%	0	0				-39.40%
13354	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	苏北变374砂轮甲线砂轮甲线34右3	200	61.50%	0	0				-32.68%
13355	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线19	400	13.25%	307	307				-54.29%
13356	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干39变压器	400	29.80%	0	0		是	2025年12月	-38.07%
13357	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分15左4	250	69.20%	0	0		是	2027年12月	-43.83%
13358	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分17公变	315	37.14%	167	167				-92.33%
13359	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线黑岗分10	315	28.70%	0	0		是	2025年12月	-45.93%
13360	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	医大分4右6右1	200	43.80%	0	0				-40.72%
13361	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干6	315	26.67%	0	0		是	2027年12月	-44.93%
13362	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干33	250	26.40%	0	0		是	2027年12月	-45.33%
13363	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分7变台	250	44.16%	0	0		是	2027年12月	-52.40%
13364	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右10变台	315	60.63%	0	0		是	2025年12月	-47.39%
13365	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二1箱变2号变	630	50.16%	251	251				-41.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13366	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲4配电箱变1号变	630	32.70%	361.00	361.00				-44.48%
13367	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲8配电箱变2号变	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
13368	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光2变电站2变压器	400	37.50%	0	0				-46.82%
13369	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职1箱变2号变	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
13370	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期2箱变1号变	500	23.36%	0	0		是	2025年12月	-44.45%
13371	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大二区2变电站202柜	400	60.60%	118	118				-39.34%
13372	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园1箱变2变压器	630	18.29%	0	0				-39.01%
13373	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦1变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
13374	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	保利百合花园北园2变电站201变压器	800	0.00%	720.00	720.00				0.00%
13375	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城5箱变1变压器	630	48.00%	0	0				-37.95%
13376	和平	马路湾	马路湾变642马五乙线	农垦大厦一次1主变	630	15.62%	468.60	468.60				-38.74%
13377	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	龙汉花园变电站1变压器	630	22.22%	0	0				-49.15%
13378	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	兴华街12变电站201柜	200	10.80%	158	158				-38.96%
13379	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都7变电站201变压器	630	26.67%	399.00	399.00				-43.38%
13380	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园3号变电站2号变压器	630	34.29%	0	0				-41.22%
13381	沈河	长青变	长青变450长大乙线	铝制品变电站1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-57.64%
13382	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城2变电站201	400	54.80%	0	0		是	2027年12月	-36.99%
13383	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	长安佳园2号变电站202间隔配电变压器	400	56.70%	0	0				8.05%
13384	大东	如意变	如意变856如沈乙线	骨科分XB2箱变（单）	400	39.20%	203	203				-34.38%
13385	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达5变电站1号配电变压器	500	37.12%	0	0		是	2027年12月	-28.15%
13386	新民	新民变	新民变30162营东线	YHG 范屯分40范屯村自维16柱上变压器	315	11.81%	0	0		是	2025年12月	-46.06%
13387	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城21变电站202配电变压器	630	19.68%	0	0				-39.34%
13388	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	南宁北分8(银川)202间隔配电变压器	500	23.68%	332	332				-43.54%
13389	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城3变电站202间隔变压器	630	46.48%	0	0				100.00%
13390	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.1期局维箱变201间隔配电变压器	400	30.00%	0	0		是	2026年12月	-31.96%
13391	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干东青分26左13变台	200	124.25%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-32.95%
13392	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十二号(微)	400	21.60%	234	234				14.95%
13393	铁西	历工变	历工变10482历达线	旭辉锦堂2变电站201间隔配电变压器	630	55.24%	0	0		是	2027年12月	-34.73%
13394	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线107右5变台	200	64.95%	50	50				-30.13%
13395	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干146+1左1	200	58.80%	0	0				3.59%
13396	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线母坨子支50	200	26.50%	127	127				-35.13%
13397	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	辽宁申信房地产开发有限公司（金墅花园）小区局维箱式变电站1号配电变压器	800	40.13%	0	0		是	2026年12月	51.64%
13398	于洪	大兴变	兴富线	西湖锦景2站房2变压器	630	42.41%	0	0				-42.81%
13399	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期1局维-1	800	34.50%	0	0		是	2026年12月	-36.50%
13400	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干冯屯分30右1变台	200	16.50%	0	0				-45.62%
13401	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干吉康分6左1变台	200	46.20%	0	0		是	2025年12月	-37.81%
13402	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干古洞岗子分21变台	200	57.60%	0	0		是	2025年12月	-32.79%
13403	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干文城分达连支53右21	100	42.90%	47	47				0.00%
13404	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵7队台	200	0.00%	97.34	97.34				0.00%
13405	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭1变电站1变压器	800	9.90%	640.80	640.80				8.19%
13406	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十一号变电站202间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				-39.71%
13407	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程C区41变配电变压	400	17.25%	291	291				-41.32%
13408	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线32右7变台	200	35.00%	110.00	110.00				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13409	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园1号变电站202配电变压器	500	43.20%	0	0				-34.74%
13410	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG 二炮小区西院家属区箱式变电站1号配电变压器	400	47.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
13411	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干龙红分赵家沟支 22+1左1柱 上变压器	200	19.50%	0	0		是	2026年12月	-36.76%
13412	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北几05	200	27.00%	126	126				-34.38%
13413	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居2变电站1变压器	315	22.86%	0	0		是	2026年12月	-46.64%
13414	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线各力房南台照明	400	22.43%	0	0				-35.01%
13415	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53右62	200	33.30%	0	0		是	2027年	0.67%
13416	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分65左3左5变台	200	40.20%	0	0				-46.42%
13417	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线仓库分50右01	200	40.80%	0	0		是	2025年	-23.23%
13418	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干81右8	400	59.25%	0	0				-29.55%
13419	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区4号变电站2号变压器	400	22.50%	0	0		是	2027年	-40.13%
13420	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家西大棚003	50	25.80%	0	0		是	2026年12月	-26.79%
13421	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线沟子沿村南一台	400	27.60%	0	0				-38.81%
13422	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5期1局维-1	400	31.60%	0	0		是	2026年12月	-38.90%
13423	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线88变台	400	0.00%	360	360		是	2025年12月	0.00%
13424	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分22右10变台	200	12.60%	155	155				0.00%
13425	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线关屯村分04	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	-33.07%
13426	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑应乙线建设干43+1变压器	50	0.00%	45.00	45.00				0.00%
13427	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区1箱式变电站1配电变压器	800	28.88%	0	0		是	2025年12月	-38.07%
13428	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干189左6	315	26.86%	0	0		是	2027年	-6.19%
13429	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线沙西南台照明	400	51.60%	154	154				-35.55%
13430	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山分八旗饮品支 3	200	71.20%	37.60	37.60				91.27%
13431	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干64右4左2	200	9.30%	161.40	161.40				51.92%
13432	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场1变电站1变压器	630	27.94%	391.00	391.00				-43.91%
13433	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期1变电站201开关柜	630	24.13%	415.00	415.00				-43.31%
13434	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式-沈阳市沈北新区麒麟大物垂钓场	200	36.40%	107.20	107.20				-40.16%
13435	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾三期1变电站1变压器	630	38.48%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
13436	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	朝阳氧气厂西台柱上变压器	200	78.00%	24	24				-19.94%
13437	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春四期A区2变电站202变压器	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
13438	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭2变电站1变压器	315	41.27%	0	0				-42.93%
13439	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区2变电站2变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-42.58%
13440	新民	张屯变	张屯变1409赖花乙线	欧亚非温泉度假区1变电站2变压器	630	1.27%	0	0				4.74%
13441	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	吴家屯粮库箱变201间隔配电变压器	100	19.80%	0	0		是	2026年	100.00%
13442	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分29右1变台	160	38.00%	0	0		是	2027年12月	-25.58%
13443	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	金鸟家园变电站202变压器	500	24.00%	0	0		是	2027年12月	-40.84%
13444	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩东余村希望养殖场公变台区	200	9.90%	0	0				0.00%
13445	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分崔家屯东支 07（崔家屯村台）	200	22.20%	0	0		是	2025年12月	-57.31%
13446	康平	四家子	四家子变1206两子线	两子线小鸡地设施小区支 013	50	54.90%	0	0		是	2026年5月	-52.31%
13447	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡2箱变1变压器	400	24.60%	0	0				-43.43%
13448	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	巴黎春天变电站202配电变压器	400	36.00%	0	0				-43.79%
13449	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸9变电站2	500	24.32%	328	328				-49.38%
13450	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干高坎分 25	200	20.70%	138.60	138.60				-20.21%
13451	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线申家分西支 003	50	147.60%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13452	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支40右10左1	400	20.70%	277	277				-42.84%
13453	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期4变电站202间隔配电变压器	500	34.56%	0	0		是	2026年12月	-41.77%
13454	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区2202间隔配电变压器	160	61.25%	46	46				-34.82%
13455	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团5变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-40.87%
13456	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线辽宁嘉鸿房地产开发有限公司（原香	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-42.20%
13457	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干政府分6变台	400	63.90%	104	104				-35.52%
13458	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期3号变电站2号配电变压器	800	33.90%	0	0		是	2027年12月	-2.70%
13459	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶新苑1变电站1变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-45.99%
13460	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支064	200	23.00%	134	134				-33.13%
13461	于洪	光辉变	光辉变815光水线	光辉变815光水线沈阳市九十八中学钛厂	80	54.50%	28.40	28.40				-74.14%
13462	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线林场台	200	59.50%	0	0		是	2025年11月	-44.04%
13463	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区5号变电站1号变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年	-44.84%
13464	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村2机井	50	38.80%	0	0				-30.41%
13465	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线164号右2柱上变压器	200	16.20%	0	0		是	2026年12月	-29.04%
13466	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区2变电站1变压器	630	52.95%	0	0		是	2025年12月	-40.15%
13467	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑农场村秸秆压块公变台区	200	52.00%	0	0				100.00%
13468	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分58右6左9变台	400	19.50%	0	0				78.66%
13469	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城C区3号箱式变电站2号配电变压器	630	55.24%	219	219				-40.32%
13470	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业上11变台	315	31.75%	0	0				-35.07%
13471	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区7变电站1变压器	630	14.73%	474.20	474.20				-41.78%
13472	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15右2	200	13.50%	0	0				-39.21%
13473	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华泰新都AB区4箱式变电站201间隔配电变压器	630	57.46%	0	0		是	2025年12月	-52.96%
13474	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大古柳分张美支6左T16	200	38.40%	0	0				-54.01%
13475	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	x铁路三供一业（瓦厂）	200	19.50%	0	0				-19.63%
13476	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村综合二台	200	46.20%	0	0				39.54%
13477	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变782水孙乙线水孙乙干杨官分74左支03柱上变压器	80	46.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
13478	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员3箱变2变压器	630	17.78%	0	0				-42.44%
13479	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园1变电站1变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-42.85%
13480	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安村 I C 台	400	28.60%	246	246				-42.74%
13481	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳三屯分01	200	43.05%	0	0				-78.20%
13482	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支04	30	8.67%	0	0		是	2026年5月	-56.07%
13483	于洪	东民变	机床一线	小微机床一线2加1左4	200	45.60%	0	0				5.96%
13484	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房14组新1	200	0.00%	180	180				0.00%
13485	于洪	兰台变	兰张线	兰台1台区	160	42.00%	0	0		是	2025年	-31.85%
13486	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家七台	315	85.08%	0	0	2023年7月	是	2025年	-40.86%
13487	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干李屯分9左8变台	200	57.60%	65	65				-24.17%
13488	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分41左16左3变台	50	65.40%	0	0				-44.57%
13489	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	胜利修配厂	200	49.43%	81.15	81.15				14.32%
13490	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强干048	100	47.60%	0	0		是	2026年6月	-50.10%
13491	于洪	东民变	东红线	小微东红线29左19	200	79.80%	0	0				44.84%
13492	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区5号变电站2号配电变压器	400	27.60%	0	0		是	2027年12月	-39.63%
13493	浑南	于山变	于山变756于东线	四季上东一期3号变电站2号配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2027年12月	80.73%
13494	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区12变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
13495	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线欢子洞分135	400	15.90%	296	296				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13496	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居6箱变2变压器	500	14.72%	376.40	376.40				-42.97%
13497	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支30杆(乡南台)	200	16.20%	0	0		是	2027年	-39.48%
13498	浑南	下深变	下深变274三环甲线	海域香庭二期2号变电站1号配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2027年12月	-30.30%
13499	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林5箱变2配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
13500	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分140变台	400	28.50%	0	0				-59.08%
13501	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市北4变电站1号主变	630	0.00%	0	0				0.00%
13502	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	铸造分12之2柱上变压器	250	29.20%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
13503	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期1箱1变考核	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-2.27%
13504	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外西南台新台(煤改洁)	400	20.60%	278	278				-35.40%
13505	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑4箱变2变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-37.37%
13506	于洪	平罗变	平辛线	小微上三家西1台	400	14.10%	0	0				100.00%
13507	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨平安坨分12右7变台	200	27.60%	125	125		是	2025年12月	-39.61%
13508	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙于42右2+1公变	315	25.71%	0	0		是	2026年12月	-39.36%
13509	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支9变压器	200	46.80%	0	0		是	2025年12月	-34.68%
13510	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线51	200	25.00%	0	0		是	2026年	-42.04%
13511	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠于9之1变压器	200	20.40%	0	0		是	2025年12月	-60.27%
13512	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区3柱上变压器	315	49.52%	0	0		是	2025年12月	-50.18%
13513	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干61公变	400	59.10%	124	124				-47.88%
13514	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴分4	200	91.50%	0	0	2022年12月			-32.65%
13515	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干62左6左1	500	22.80%	336	336				-49.04%
13516	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金山分21右5+1	315	66.67%	0	0				-35.16%
13517	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线25右4左1	315	26.03%	201.50	201.50				-35.17%
13518	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分10柱上变压器	200	10.80%	0	0		是	2025年12月	-32.77%
13519	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干148	315	24.76%	206	206				-41.60%
13520	和平	青年变	青年变368青二线	绿阳小区主变	200	37.60%	0	0				-33.42%
13521	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二6箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
13522	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	天惠大厦变电站一次1变压器柜1主变	630	13.33%	0	0				-47.46%
13523	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	天惠大厦变电站一次3变压器柜3主变	630	0.00%	0	0				0.00%
13524	和平	方型变	方型变442方青甲线	吉林路主变	630	20.32%	0	0				-43.74%
13525	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园6小区变电站1变压器	630	0.00%	170	170				-43.46%
13526	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙12箱变1变压器	630	35.56%	343.00	343.00				-45.22%
13527	和平	太原变	太原变044南五乙线	美龙家园1#1#变压器	630	24.13%	415.00	415.00				-45.07%
13528	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区3变电站2变压器	630	24.76%	411.00	411.00				-38.61%
13529	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	昊辰苑小区3变电站202	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
13530	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园2变电站201柜	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-38.95%
13531	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸3#1主变	500	8.32%	0	0				-38.53%
13532	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸3#2主变	500	9.60%	0	0				-48.95%
13533	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝1箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
13534	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲11箱变1号变	400	24.40%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
13535	沈河	站前变	站前变240光达线	光达2变电站1变压器	800	1.80%	706	706				-35.90%
13536	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园1箱变2变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-43.01%
13537	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富5变电站1变压器	500	43.84%	0	0		是	2026年12月	-36.17%
13538	和平	太原变	太原变076北五乙线	胜利家园11主变	630	24.00%	416	416				-31.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13539	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	百鸟园箱变1号变	400	41.20%	0	0				-41.55%
13540	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园5号变电站2号变压器	630	29.71%	0	0		是	2027年12月	-39.02%
13541	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天8箱变1变压器	630	28.95%	0	0				-40.76%
13542	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区2号变电站1号变压器	630	14.29%	0	0				-43.04%
13543	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区11箱变1号变	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
13544	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色3号变电站01号变压器	1000	60.00%	0	0				-42.20%
13545	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区1变电站202	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
13546	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站乙线39+1	200	9.90%	0	0				-39.20%
13547	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三干71省宅1间隔201配电变压器	630	15.24%	471	471				-45.53%
13548	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区2201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年9月	-40.62%
13549	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期3变电站1主变	800	21.75%	0	0				-40.97%
13550	于洪	平罗变	平辛线	秋家村1台	200	96.00%	0	0	2022年12月	是	2025年	-23.42%
13551	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3公寓202间隔配电变压器	400	40.88%	0	0		是	2026年12月	-36.86%
13552	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG 三家子2-2（三家子分71左1）	315	71.05%	60	60				-48.68%
13553	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	YHG 荒地1台区（荒地分7左1+1号）	200	83.70%	0	0	2024年9月	是	2025年	-34.08%
13554	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城二期1号箱2号考核箱变配电变压器	630	53.81%	0	0		是	2026年12月	-41.79%
13555	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔干东方明珠花园201间隔配电变压器	800	33.50%	0	0		是	2027年12月	-39.17%
13556	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉住宅	80	43.13%	38	38				-26.37%
13557	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分20+1左2	200	3.60%	36.37	36.37				4.94%
13558	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线54左3	200	87.00%	0	0	2024年9月	是	2026年	-45.80%
13559	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期3变电站2主变	800	24.38%	0	0				-32.59%
13560	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干马工分01	315	54.38%	112.20	112.20				-32.02%
13561	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭2箱变202	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
13562	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分56左13	160	59.25%	49	49				-30.05%
13563	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居1箱变2变压器	630	12.06%	491.00	491.00				-38.25%
13564	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线42	400	42.50%	0	0		是	2025年12月	13.75%
13565	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城6号变电站1变压器	630	20.57%	0	0				-41.73%
13566	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分7观海园201间隔配电变压器	630	67.43%	0	0				-41.98%
13567	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十九号变电站202间隔配电变压器	400	43.80%	0	0				-29.47%
13568	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线城北农企	100	84.30%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-33.09%
13569	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线97变台	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-17.97%
13570	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干47+1右1	200	0.00%	180	180				0.00%
13571	大东	如意变	如意变856如沈乙线	骨科医院小区箱变（单）	500	15.20%	374.00	374.00				-42.45%
13572	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干11右1	100	14.40%	75.60	75.60				-60.59%
13573	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期2变电站1号配电变压器	630	32.70%	361.00	361.00				-40.18%
13574	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	沈阳奥园广场二期C区及二期D区工程1变电站1变压器	630	47.30%	0	0				-34.44%
13575	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	蒲东街道徐家屯徐宝顶玉米种植公变台区	400	31.80%	233	233				100.00%
13576	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分富拉堡文庆辉家禽养殖场几7	400	33.90%	224.40	224.40				100.00%
13577	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀干于175	160	71.88%	29.00	29.00				-40.25%
13578	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	边城变电站1变压器	630	57.65%	0	0				-38.38%
13579	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府五期小区变电站1变压器	400	34.80%	220.80	220.80				-36.38%
13580	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首1号变电站1号变压器	500	9.60%	0	0				-47.02%
13581	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	YHG 华盛变台柱上变压器	315	92.95%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-41.19%
13582	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑1箱变2变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-35.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13583	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里5小区变电站1变压器	630	24.38%	170	170				-41.87%
13584	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑2变电站1变压器	630	15.87%	467.00	467.00				-37.61%
13585	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	张屯变403赖花甲线赖花甲干兴隆分40右8变台	200	49.10%	0	0				-39.68%
13586	于洪	兰台变	兰家线	沙岭1台区	315	60.38%	0	0		是	2025年	-34.25%
13587	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干党校分9右8加1	400	11.10%	0	0				100.00%
13588	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干67右1分01	100	41.50%	49	49				-26.36%
13589	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场3变电站2变压器	800	30.00%	480.00	480.00				-38.18%
13590	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区3变电站2变压器	800	32.25%	462.00	462.00				-42.58%
13591	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	教学1箱变(单)	315	74.67%	0	0				-38.26%
13592	于洪	光辉变	光水线	幸福温泉小镇一期2站房1配电变压器	630	8.25%	515	515				6.88%
13593	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村南二	200	63.60%	0	0				-39.59%
13594	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	英窝支9左6左9左2	200	11.40%	157.20	157.20				-59.07%
13595	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区3变电站1变压器	250	64.64%	0	0		是	2025年12月	-49.75%
13596	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期8变压器	630	20.63%	437	437				-38.06%
13597	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城6号变电站202配电变压器	500	40.80%	0	0				-32.57%
13598	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城3变电站-2	630	89.52%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-43.58%
13599	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲1之1右2柱上变压器	400	46.60%	0	0		是	2025年12月	-35.33%
13600	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	生态研究所2箱变201间隔配电变压器	400	23.20%	0	0		是	2026年12月	-42.85%
13601	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线肖南西南台照明	400	113.70%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-43.37%
13602	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线马三家南台	100	85.50%	5	5	2022年12月			-39.04%
13603	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都5变电站1变压器	630	56.89%	0	0				-31.96%
13604	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线78右28右7右6	200	38.40%	0	0		是	2025年	-24.89%
13605	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖南南西台新台(2021微)	200	82.80%	0	0	2024年7月	是	2025年11月	-53.22%
13606	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸H园2变电站1变压器	630	13.97%	479	479				-43.95%
13607	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	保利和光屿湖2箱式变电站2配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	45.46%
13608	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄黄吴线吴分01(清洁能源)	400	6.98%	332	332				9.35%
13609	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上东区2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	38.10%	0	0		是		-11.84%
13610	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区6变电站201间隔配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	-42.71%
13611	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微达连4台区	200	27.60%	125	125				-24.61%
13612	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期5箱变1变压器	630	22.54%	318.69	318.69				-32.29%
13613	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城35号变电站201配电变压器	630	56.19%	213.00	213.00				-40.21%
13614	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支044	200	47.10%	0	0		是	2026年6月	-33.61%
13615	于洪	范屯变	范静线	小微东大林东南台区	400	20.40%	0	0				-14.15%
13616	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭1变电站1变压器	630	47.62%	0	0				-37.92%
13617	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干18右3左1之1柱上变压器	400	30.25%	0	0				-40.03%
13618	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园4变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-42.61%
13619	沈河	北兴变	北兴变348北南甲线	中韩科技园1箱变2变压器	800	17.10%	583	583				8.21%
13620	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语7箱变201	500	63.84%	130.80	130.80				-39.93%
13621	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3变电站1变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-41.75%
13622	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城1变电站1变压器	630	23.81%	417	417				-32.21%
13623	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分28左18+1	100	49.20%	0	0				-40.94%
13624	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线沈阳泰盈房产开发有限公司	630	70.16%	0	0		是	2026年12月	-39.93%
13625	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡3箱式变电站2配电变压器	630	12.95%	0	0		是	2025年12月	23.61%
13626	沈北	农高变	农商线	岫湖郡五期1局维变电站201配电变压器	400	8.80%	0	0		是	2026年12月	18.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13627	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期2变电站1变压器	315	33.65%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
13628	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线9左2变台	315	74.16%	50	50				-40.12%
13629	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线太后支006	100	70.60%	0	0		是	2026年5月	-35.11%
13630	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居12号变电站201间隔配电变压器	800	18.75%	0	0				-41.00%
13631	辽中	金山变	金山变45540金杨线	腰堡村综合一台（微）	400	11.10%	316	316				-47.01%
13632	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸2箱变2变压器	500	20.80%	0	0				-44.62%
13633	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干南王岗分双山子支35变台	100	51.60%	38	38				-42.36%
13634	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	吉顺小区1箱变201间隔配电变压器	630	27.05%	0	0				-44.54%
13635	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村二六组照明	200	43.90%	0	0				-24.12%
13636	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分41	30	118.67%	0	0	2022年12月			-41.69%
13637	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海阳光1号变电站202间隔配电变压器	630	41.59%	0	0				0.00%
13638	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村9机井	50	46.00%	0	0				-48.00%
13639	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	绿城映月1号变电站202间隔配电变压器	1000	19.68%	0	0		是	2027年12月	13.99%
13640	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村内支10变台	200	59.70%	61	61				-40.10%
13641	于洪	平罗变	平罗线	小微鼎丰门窗有限公司台	400	0.00%	0	0				0.00%
13642	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗八三堡李莹大棚公变台区	200	23.70%	133	133				100.00%
13643	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线东台支004	200	54.60%	0	0				-26.44%
13644	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	YHG 河北乙线7	315	31.75%	0	0				-39.72%
13645	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	崇山变250岐山甲线岐山干19之9柱上变压器	250	7.92%	205	205		是	2025年12月	-145.97%
13646	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线气象局北考核	100	46.20%	0	0		是	2026年12月	-34.98%
13647	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期1变电站1变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-40.62%
13648	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山5箱变1变压器	630	22.54%	0	0				-43.31%
13649	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右28右7	200	23.40%	0	0				10.86%
13650	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情二期小区1变电站1变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
13651	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区7变电站1变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
13652	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	和景嘉园2变电站202配电变压器	400	18.00%	0	0				-27.04%
13653	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线靠龙山分025	50	108.90%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-26.92%
13654	新民	新民变	新民变30172化肥线	地王花园1变电站2变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
13655	于洪	平罗变	平罗线	小微平罗村3台	200	19.50%	0	0				100.00%
13656	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城A1-局维间隔201配电变压器	800	51.90%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
13657	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	孝新干蒲泵分38（一站式）	200	19.20%	0	0		是	2026年12月	4.21%
13658	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都1变电站202配电变压器	500	45.12%	224	224				-41.06%
13659	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分4左4+1右1	200	12.90%	0	0				100.00%
13660	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香5变电站1变压器	630	27.94%	0	0		是		-42.95%
13661	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式-沈阳红利建设工程有限公司-中尹茨榆分106+1左	200	7.50%	0	0				2.07%
13662	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘二堡家属楼	315	35.24%	172.50	172.50		是	2025年10月	-41.90%
13663	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	聚贤雅居土建变201	250	32.40%	0	0		是	2027年12月	-51.38%
13664	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河二区1变电站2变压器	630	36.51%	337	337				-40.82%
13665	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场4小区变电站202变压器	630	48.25%	0	0		是	2027年12月	-33.48%
13666	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园3变电站1变压器	630	6.35%	527	527				-28.08%
13667	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干28柱上变压器	400	48.80%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
13668	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城一期2变电站1变压器	800	11.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
13669	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园2箱变2配电变压器	500	11.20%	0	0		是	2025年12月	-43.73%
13670	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园5号变电站1号变压器	630	20.95%	10	10				-38.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13671	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期2变电站2配电变压器	500	37.76%	261.20	261.20				-39.90%
13672	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光6箱式变电站配电变压器	630	25.95%	0	0		是	2025年12月	-37.48%
13673	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线3右7变台	200	82.80%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-36.16%
13674	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左26	400	7.80%	36	36				-45.86%
13675	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分12左1	315	8.38%	0	0		是	2025年	-11.85%
13676	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线胡古分33	400	18.00%	0	0				-13.97%
13677	于洪	得胜变	得工线95446	德胜2台	200	52.20%	0	0				-35.40%
13678	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村1机井(2020微)	200	20.40%	139.20	139.20		是	2025年10月	-47.29%
13679	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾8箱式变电站2号变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-26.83%
13680	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台线44左12右7变台	200	20.10%	0	0		是	2025年12月	-22.47%
13681	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇3变电站1变压器间隔配电变压器	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-31.92%
13682	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄前干新台子分新台子支7(一站式)	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
13683	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿2号变电站201间隔配电变压器	630	26.98%	0	0				-40.72%
13684	和平	三好变	三好变172丽景乙线	丽景小区用户202配电变压器	1250	0.00%	1125.00	1125.00				0.00%
13685	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥15箱变202配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-23.52%
13686	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	卧康线智达分01	400	75.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
13687	和平	市府变	市府变554东森线	东森1变电站1主变	630	25.52%	0	0				-34.97%
13688	沈北	清水变	清水变73648清辉线	二井2箱变202配电变压器	630	5.08%	535	535				-26.09%
13689	沈北	道义变	道义变地铁线	辽宁省省直建设集团有限公司2箱式变电站1号变压器变	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
13690	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲5变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	6.77%
13691	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期2变电站1号变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	-147.62%
13692	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家二组照明	400	62.10%	0	0				-38.52%
13693	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光2变电站202间隔配电变压器	800	45.50%	0	0		是	2025年12月	-42.49%
13694	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	沈北新区丰疆大米加工厂(一站式服务)	200	19.20%	142	142				9.63%
13695	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13696	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	丽欣园箱式变电站2配电变压器	630	27.94%	0	0				-43.32%
13697	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支14+1左3	200	60.30%	59.40	59.40				4.52%
13698	沈北	大志变	大志变70564志西线	志西干64花盆分1沈阳嘉诚商贸有限公司柱上变压器	100	11.70%	0	0		是	2026年12月	-0.95%
13699	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线宋岗分13左2右1变台	200	24.00%	132	132		是	2025年12月	-28.17%
13700	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干18柱上变压器	250	35.60%	136	136				-35.21%
13701	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之3柱上变压器	315	33.65%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
13702	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	毛沈线沈站干34	50	12.60%	39	39				-41.62%
13703	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支44变压器	315	6.03%	264.50	264.50				-48.85%
13704	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线陵北干7之1柱上变压器	315	42.29%	0	0		是	2025年12月	-37.12%
13705	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干40柱上变压器	400	13.50%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
13706	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍家变450鲍施线鲍施干营房分6	100	71.40%	0	0		是	2025年	-51.03%
13707	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线153左9+1	200	36.90%	0	0				-76.12%
13708	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线228	315	34.13%	0	0				-35.27%
13709	和平	方型变	方型变480方太乙线	省委分4	250	2.00%	0	0				-30.30%
13710	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分9右1公变	315	36.83%	168	168				-42.99%
13711	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干13右5	315	19.71%	0	0				-39.84%
13712	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线向工干11右1柱上变压器	315	65.90%	76	76				-35.83%
13713	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分31柱上变压器	200	37.50%	0	0		是	2025年12月	-38.18%
13714	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线37	315	33.49%	0	0		是	2025年12月	-45.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13715	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线19	200	90.80%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.24%
13716	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线沙场分12	400	28.75%	245	245				-14.02%
13717	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线22	315	67.56%	0	0		是	2025年12月	-39.21%
13718	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西甲线球场分5左2	200	38.10%	104	104				-28.16%
13719	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分13右5	315	24.76%	205.50	205.50				-44.38%
13720	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	九纬分7同义1	315	12.70%	243.50	243.50				-44.48%
13721	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干老瓜卜分14	315	91.43%	0	0	2025年2月	是	2026年2月	-7.08%
13722	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分22左5柱上变压器	400	14.40%	0	0		是	2025年12月	-33.58%
13723	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园4变电站201	400	66.90%	92	92				-41.31%
13724	和平	青年变	青年变368青二线	2主变军区政治部住宅	500	16.00%	0	0				-36.75%
13725	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸6箱变1变	630	24.76%	0	0				-45.58%
13726	大东	望花变	望花变70242上园乙线	富山1箱变2	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
13727	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二1箱变2号变	630	28.57%	364	364				-45.84%
13728	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城7箱变1变压器	800	17.63%	579.00	579.00				-42.31%
13729	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净3变电站2变压器	500	20.16%	0	0				-40.75%
13730	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	明廉小区箱变2	630	34.67%	0	0				-51.75%
13731	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	王府花园1箱变1变压器	800	36.30%	0	0		是	2025年12月	-38.63%
13732	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期4箱变1变压器	500	24.00%	330	330				-38.36%
13733	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹箱变2变压器	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-37.43%
13734	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	大舍2箱变1	400	45.50%	0	0		是	2025年12月	-50.27%
13735	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期2箱变1变	630	27.62%	393	393				-40.81%
13736	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	109中学箱变（单）	400	48.80%	0	0		是		-42.93%
13737	铁西	历工变	历工变10456黎明线	阳光A版小区变电站202柜	500	24.00%	0	0		是	2027年12月	-41.70%
13738	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区4变电站201柜	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
13739	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城二期3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13740	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中铁御水澜湾小区3变电站202配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	9.62%
13741	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	辽宁申信房地产开发有限公司（金墅花园）小区局维箱式变电站2号配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年12月	68.23%
13742	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干123右2变台	200	14.50%	151	151				-11.98%
13743	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	24.76%	0	0				5.35%
13744	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城9变电站1变压器	630	46.48%	0	0		是	2025年12月	-44.57%
13745	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛达子营米双商店公变台区	200	17.70%	0	0				100.00%
13746	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线罗电照明新	400	18.30%	0	0				0.00%
13747	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡一组照明新	200	86.70%	6.60	6.60	2025年6月			0.00%
13748	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG 房身村1-1（三家子分47左9）	200	24.90%	130.20	130.20				-41.61%
13749	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分20+1右2柱上变压器	315	28.19%	0	0		是	2025年12月	-90.64%
13750	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语一期商业楼变电站2变压器	315	0.00%	284	284				0.00%
13751	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	砂轮甲线1右1+1右1	200	30.00%	0	0				5.09%
13752	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙逸尊尚雅苑3箱变1变压器	630	84.57%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-41.87%
13753	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线叔家北照明	315	71.87%	57	57		是	2025年10月	-38.43%
13754	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园2变电站1变压器	800	23.63%	204	204				-48.78%
13755	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府2变电站1变压器	400	22.00%	272.00	272.00				-40.86%
13756	沈北	清水变	清王线	朱家电井	200	23.00%	0	0		是	2026年12月	-45.58%
13757	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡3变电站2变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-35.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13758	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾2变电站201变压器	400	28.88%	0	0		是	2027年12月	-41.32%
13759	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区2变电站202配电变压器	400	37.60%	210	210				-41.24%
13760	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子92右6+1	315	50.16%	125.50	125.50				-45.94%
13761	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线齐坨子分32	100	57.60%	32.40	32.40				-19.55%
13762	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干52柱上变压器	200	33.80%	112.40	112.40				5.46%
13763	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉东台	100	47.10%	42.90	42.90				-33.55%
13764	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线乡直支09	200	32.10%	0	0		是	2026年12月	-36.06%
13765	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑2变电1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
13766	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期1变电站2变压器	800	17.40%	581	581				-41.73%
13767	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线曲大沟分56	160	12.38%	0	0		是	2025年12月	-15.81%
13768	沈北	道义变	道义变15259道义线	天祺路2号天顺家园四	630	42.54%	0	0		是	2026年12月	-43.17%
13769	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支16+1右1	200	0.30%	179	179				0.09%
13770	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分41左37变台	50	33.40%	0	0				-38.50%
13771	开发	金湖变	金湖变16644金云线	翡丽云邸小区3变电站1变压器	800	6.30%	669.60	669.60				100.00%
13772	大东	望花变	望花变70242上园乙线	雷凯尼坤2变电站1变压器	400	32.63%	0	0		是	2025年12月	-40.90%
13773	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线电信支02	200	73.80%	0	0				-34.33%
13774	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线46+1	315	25.90%	201.90	201.90				-48.20%
13775	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	二牛线白家分支线005	200	30.33%	0	0				-34.84%
13776	沈北	孝信变	孝信变25560孝峰线	沈阳新家园物业管理有限公司4箱1变（备）201配电变压	630	0.00%	0	0				0.00%
13777	于洪	大潘变	大岳线	小微小潘村一台	200	75.90%	28	28				-20.21%
13778	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期10箱式变电站配电变压器	400	46.80%	0	0				-33.42%
13779	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲3变电站1变压器	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-38.68%
13780	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49左1	400	44.10%	0	0				-51.09%
13781	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期2号变电站1变压器	630	22.38%	426	426				-42.81%
13782	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期小区2变电站202配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2026年12月	9.58%
13783	法库	宝山变	法镇二线	老物质局箱变配电变压器	500	38.00%	260	260				-41.28%
13784	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分42右20+1右7	100	25.20%	64.80	64.80				-35.56%
13785	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛干194右12变台	200	20.40%	139.20	139.20				71.21%
13786	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	环保局1变压器	630	36.57%	0	0				-40.98%
13787	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左9右16	250	0.00%	0	0				-130.44%
13788	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	剑桥郡2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	29.40%	485	485				-31.22%
13789	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑2箱变2变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
13790	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线供电分03(老头沟)	30	23.33%	20	20				48.22%
13791	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线兴隆山东台分07	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
13792	沈河	市府变	市府变574银置线	YHG 红卫干银河大厦配变电站变压器（冷却）	2000	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13793	历工变	历工变	历工变10444历劝乙线	鑫昊大厦变电站201间隔配电变压器	630	8.10%	516	516				-46.86%
13794	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	砂阳桥变电站201间隔变压器	400	26.10%	255.60	255.60				15.73%
13795	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线兰州分13左1	400	31.20%	235.20	235.20				-45.57%
13796	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分北台支1（敖牛卜北台）	200	0.00%	180.00	180.00				-17.56%
13797	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-6配变电站1变压器	800	29.10%	487.20	487.20				9.42%
13798	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区二期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13799	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线双庙小区支009	50	55.20%	0	0		是	2026年12月	-28.26%
13800	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	二牛线任家分支线003	100	77.10%	13	13				-35.34%
13801	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜3箱变1配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-39.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13802	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线33右2	315	28.95%	192	192				-41.49%
13803	大东	如意变	如意变856如沈乙线	精锐空间箱变2变压器	400	23.60%	266	266				-42.25%
13804	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	新安南照明	80	80.13%	7.90	7.90	2024年6月			-40.91%
13805	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进17台	200	97.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	100.00%
13806	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线78柱上变压器	400	12.00%	0	0		是	2025年12月	-44.46%
13807	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北于43柱上变压器	250	91.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-29.41%
13808	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘市场	400	71.25%	0	0				-36.78%
13809	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线东大林西台	100	83.25%	0	0	2022年12月	是	2025年	-37.06%
13810	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代6号变电站202间隔配电变压器	800	17.00%	10.00	10.00				-41.16%
13811	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红于232变台	200	27.00%	0	0				-37.70%
13812	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区5变电站1变压器	630	58.41%	199.00	199.00				-57.67%
13813	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线175变台	80	47.75%	0	0				-42.63%
13814	于洪	家俱变	盘锦线	水木城典10变电站1变压器	630	25.90%	0	0				-42.81%
13815	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分12左3左1变台	200	17.70%	144.60	144.60		是	2025年12月	25.43%
13816	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线张帅养殖分2	200	1.80%	176	176				100.00%
13817	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	东塔干55凌云西分2加2	100	20.00%	0	0				9.69%
13818	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园3箱变1间隔配电变压器	800	39.30%	204	204				-41.59%
13819	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村12机井	100	64.80%	25.20	25.20		是	2025年10月	-47.90%
13820	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	盛福家园2变电站201间隔配电变压器	630	28.57%	387	387				-89.19%
13821	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村南机井1台	100	31.20%	0	0				-39.74%
13822	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线127右1变台	200	15.60%	0	0				13.52%
13823	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	高尔夫香墅三期小区变电站1变压器	800	4.50%	684.00	684.00				-30.02%
13824	于洪	光辉变	光东线	小微二分场后家属2	200	56.10%	67.80	67.80				0.00%
13825	于洪	大潘变	大潘线	马贝村西台	100	18.60%	0	0				-165.68%
13826	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭1变电站202变压器	630	59.05%	195.00	195.00				-40.45%
13827	沈河	文艺变	文艺变986文好线	建筑大学住宅箱变2变压器	500	28.80%	306.00	306.00				-46.38%
13828	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河明华分3+1柱上变压器	400	98.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	20.47%
13829	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华泰新都AB区3箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13830	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分32	200	45.20%	90	90				-28.04%
13831	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右13+2	400	30.00%	0	0		是	2027年12月	-35.68%
13832	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干178右1	100	20.80%	0	0				-18.67%
13833	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门黄北村嘉序畜牧公变台区	200	0.00%	180	180				100.00%
13834	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团2变电站1变压器	500	47.52%	212.40	212.40				-41.33%
13835	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北分后山南支015	200	53.00%	0	0				-31.93%
13836	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期2变电站1变压器	630	16.51%	0	0				-42.03%
13837	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑3变电站1变压器	500	48.64%	206.80	206.80				-41.54%
13838	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团3变电站2变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
13839	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干278变台	50	74.09%	0	0		是	2025年8月	-40.61%
13840	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水三支12柱上变压器	250	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13841	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线8	315	66.67%	74	74				-42.18%
13842	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春五期C、D区2变电站202变压器	630	20.19%	439.80	439.80				-42.42%
13843	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城21号变电站202配电变压器	630	6.03%	0	0				-41.47%
13844	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变王全干0	400	84.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-38.74%
13845	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线红旗分51左4变台	200	56.40%	67	67		是	2025年12月	11.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13846	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	夏堡子村综合一台	200	33.00%	0	0				-22.80%
13847	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	大堡分13右9	200	9.00%	0	0				100.00%
13848	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线31变台	400	63.60%	0	0		是	2025年12月	-39.72%
13849	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干147变台	200	52.20%	76	76				-39.39%
13850	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产1箱式变电站201间隔配电变压器	630	11.17%	496.60	496.60				-41.55%
13851	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村3号变电站2号配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	-44.52%
13852	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵望干26左3柱上变压器	315	83.81%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-30.49%
13853	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期1箱式变电站1配电变压器	800	50.63%	0	0		是	2025年12月	-48.45%
13854	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线136左1	200	63.60%	0	0				-12.34%
13855	于洪	大兴变	大兴变	恒大悦龙台二期2配电变压器	630	48.25%	0	0				17.88%
13856	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑2箱式变电站2配电变压器	630	33.65%	0	0				-42.19%
13857	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干190变台	200	17.40%	145.20	145.20		是	2025年12月	-27.80%
13858	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线11右12	315	37.78%	0	0		是	2025年12月	-36.87%
13859	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线沙西分9左5变压器	315	15.24%	0	0				-42.96%
13860	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分9公变	250	12.96%	0	0		是	2026年12月	-57.40%
13861	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左14变压器	200	67.60%	0	0		是	2025年12月	-27.45%
13862	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分100右5	100	62.50%	28	28				-48.49%
13863	沈河	粮仓变	粮仓变574粮木乙线	粮仓变574粮木乙线方北干42公变	315	39.11%	160.30	160.30				-62.84%
13864	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分44加1变压器	315	11.68%	0	0		是	2025年12月	-56.33%
13865	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	李官甲线李官干10左4变压器	100	61.60%	0	0		是	2025年12月	-32.26%
13866	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右15右6变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-571950.00%
13867	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分8	315	55.56%	109	109				-39.23%
13868	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干9公变	315	20.57%	0	0		是	2026年12月	-41.21%
13869	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干38右2	250	29.20%	0	0				-43.44%
13870	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线13	400	55.80%	137	137				-42.13%
13871	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分9	500	29.04%	0	0				-44.12%
13872	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线轻工分21左3柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-105.80%
13873	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分8右3柱上变压器	250	41.20%	0	0		是	2025年12月	-18.25%
13874	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右2变台	315	68.89%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
13875	和平	方型变	方型变452中兴乙线	东电振兴街1变电站2号高压柜主变	630	20.32%	439	439				-41.54%
13876	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二3箱变2号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
13877	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二6箱变1号变	630	44.13%	289.00	289.00				-50.38%
13878	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区8箱变1号变	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	15.24%
13879	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城4箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
13880	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城11箱变1变压器	800	13.13%	615.00	615.00				-42.65%
13881	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	勋业三路变电站202	500	32.64%	286.80	286.80				-35.52%
13882	大东	望花变	望花变70242上园乙线	人和家园箱式变电站2站内变压器	630	12.95%	0	0				-45.11%
13883	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	昆山二2箱变1	630	57.46%	0	0		是	2025年12月	-44.29%
13884	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金5开闭站1小区变电站1变压器	400	46.60%	0	0		是	2025年12月	-46.80%
13885	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园4变电站201柜	800	26.70%	0	0		是	2027年12月	-54.25%
13886	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区1变电站202配电变压器	630	0.63%	319	319				0.00%
13887	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	浑河七区6变电站202	400	43.20%	187.20	187.20				-44.26%
13888	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸5#2主变	630	12.70%	0	0				-43.26%
13889	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	博宁小区箱变1	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-43.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13890	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅3箱变1变	630	15.62%	469	469				-43.05%
13891	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都1箱变2站内变压器	500	54.08%	1.73	1.73				-35.24%
13892	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	山东堡2变电站2变压器	800	56.10%	0	0		是	2025年12月	-43.90%
13893	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北一路16变电站201变压器	500	1.28%	444	444				-125.54%
13894	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	勒石变电站1变压器	630	63.24%	0	0				-40.80%
13895	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园2箱变1变	630	8.89%	511.00	511.00				-48.85%
13896	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭2箱变2变压器	630	17.14%	459.00	459.00				-54.59%
13897	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园1号变电站2号变压器	630	63.81%	0	0		是	2027年12月	-40.41%
13898	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际3号变电站2号变压器	800	26.25%	0	0		是	2027年12月	-13.62%
13899	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西三小区2变电站201	500	86.72%	16	16	2025年6月			-42.36%
13900	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区4变电站	630	34.29%	0	0		是	2027年12月	-37.24%
13901	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠6箱变2变压器	630	2.67%	550	550				-47.75%
13902	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	秀水馨园1变电站201变压器	500	35.84%	270.80	270.80				-41.67%
13903	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山3箱变2	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-45.74%
13904	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园2变电站2变压器	400	18.00%	0	0				-40.31%
13905	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线西窑1开闭站西窑1西窑1开闭站之1柱上变压器	315	61.90%	0	0		是	2025年12月	-38.66%
13906	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线乌牛分南灌支2变台	200	89.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-22.95%
13907	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾4号变电站2号变压器	630	32.38%	0	0		是		-44.36%
13908	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理服务-有限公司-三盛颐景	200	1.50%	0	0		是	2026年12月	4.38%
13909	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干61+1左3	200	11.70%	0	0		是		-5.06%
13910	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城2号变电站2变压器	630	33.33%	0	0				-38.53%
13911	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产住宅楼2号	250	79.68%	26	26				-38.35%
13912	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂小区2配电室201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	0.09%
13913	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	滨河湾二期1箱变101变压器	630	61.59%	0	0		是	2025年12月	7.60%
13914	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十八号(微)	400	7.20%	234	234				21.03%
13915	东陵	世园变	世满甲线	世满干政府分15柱上变压器	200	22.00%	136.00	136.00				-41.83%
13916	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	93055一期居民变电站202变压器	400	14.10%	303.60	303.60				100.00%
13917	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期2变电站2变压器	315	24.76%	0	0		是	2025年12月	-42.84%
13918	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期2配电变压器1公变	630	25.71%	405	405				-35.26%
13919	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线王秀台新村	400	129.60%	0	0	2025年6月			-29.91%
13920	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	煤炭监察局箱变201配电变压器	400	12.90%	0	0		是	2025年12月	4.83%
13921	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	广旺甲线广旺于闸南分10+1柱上变压器	400	21.30%	0	0		是	2025年12月	-0.83%
13922	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干99	100	25.60%	0	0		是	2025年	-41.43%
13923	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白于王土分7	160	80.50%	0	0	2024年9月			-320.37%
13924	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙F-1号箱变201间隔配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	43.83%
13925	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微钢结构台区	200	57.30%	65	65				2.36%
13926	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典3箱变配电变压器1公变	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-42.23%
13927	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分哈拉岗支33变台	200	24.10%	0	0		是	2025年12月	-26.68%
13928	于洪	大兴变	兴红线	世代书香3站房2变压器	630	88.38%	0	0	2024年6月	是	2025年	-40.60%
13929	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线三家子分04	160	18.13%	115	115				-25.66%
13930	法库	双台子	双台子变045双四线	陈五十屯8队台	200	26.50%	97.34	97.34				-27.97%
13931	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	达连村东台	80	77.75%	9.80	9.80				-29.09%
13932	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天下乐2局维变压器101	630	20.32%	439.00	439.00				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13933	和平	展览变	展览变852展同线	蓝铂公馆1变电站202配电变压器	315	77.14%	40.50	40.50		是	2025年12月	-44.45%
13934	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅4变电站201间隔配电变压器	400	52.00%	0	0		是	2025年	-43.50%
13935	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家分河套支14右4变台	200	39.90%	24	24				-27.66%
13936	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	汇置尚樾3箱式变电站2配电变压器	630	9.21%	0	0				8.01%
13937	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府1变电站2变压器	630	42.54%	299	299				-32.66%
13938	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期2201间隔配电变压器	400	0.00%	360.00	360.00				-113.37%
13939	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线太平山支07	200	66.60%	46.80	46.80				-32.19%
13940	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅3号变电站2变电站	500	16.96%	0	0		是	2027年12月	-45.99%
13941	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	中央财富公馆1变电站1变压器	630	19.43%	445	445		是	2025年12月	-31.48%
13942	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	市内线69左1-1箱式变电站1号变压器	630	40.00%	315	315				-38.80%
13943	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分56左14	200	24.40%	131.20	131.20				-29.10%
13944	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线130右10	200	63.20%	0	0		是	2027年	-20.18%
13945	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	北欧云著小区1变电站1变压器	800	36.75%	0	0		是	2025年12月	-39.04%
13946	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干长岗分43右4变台	200	0.00%	24	24				0.00%
13947	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线房身地南台	100	70.00%	20.00	20.00				-45.62%
13948	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分大泉眼支17	400	6.60%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13949	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区1变电站配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	20.76%
13950	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城6号变电站201间隔配电变压器	630	33.65%	0	0				-42.71%
13951	新民	张屯变	张屯变1409赖花乙线	欧亚菲温泉度假区2变电站1变压器	630	2.22%	0	0				2.89%
13952	大东	如意变	如意变880果香线	果舍添香7变电站2变压器	630	34.67%	0	0		是		-55.09%
13953	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分村台支5（敖牛卜村台）	200	49.50%	81	81				-31.31%
13954	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分6左9变台	400	15.45%	0	0		是	2025年12月	-48.73%
13955	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线125右9左02	200	40.20%	0	0		是	2027年	-38.13%
13956	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎工线虎工干024	200	37.50%	90	90				100.00%
13957	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子村支二台子几1	400	6.15%	0	0		是	2025年12月	-8.90%
13958	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡北照明	200	100.80%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-30.19%
13959	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区2变电站1变压器	630	27.05%	397	397				-45.37%
13960	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家5号变电站1号变压器	630	20.00%	441.00	441.00				-37.26%
13961	于洪	得胜变	得山线95478	青城3站房2变压器	630	27.94%	0	0				-35.59%
13962	沈北	清水变	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区2配电变压器	800	4.88%	681	681				100.00%
13963	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干54左1	200	13.50%	0	0				-46.75%
13964	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线粮食车队住宅	315	66.67%	0	0		是	2026年12月	-41.47%
13965	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线朝阳大棚支05	50	18.80%	36	36				-40.26%
13966	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三家子分027	200	74.10%	0	0		是	2026年12月	-28.05%
13967	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线后旧门支27	100	71.70%	0	0		是	2026年12月	-27.45%
13968	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华南1分支008	200	19.80%	0	0		是	2026年12月	-38.14%
13969	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期2变电站202间隔配电变压器	800	34.13%	0	0		是	2026年12月	-36.34%
13970	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦3箱变1配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
13971	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分河信子支26	100	0.00%	90	90				0.00%
13972	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分9	100	12.30%	0	0				-31.59%
13973	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期1变电站2变压器	250	136.96%	0	0	2025年6月			-33.95%
13974	法库	双台子	双台子变045双四线	王家窝棚水利分	50	0.00%	45	45				0.00%
13975	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	辽宁安华房地产3箱2变	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
13976	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园1箱变1变压器	630	26.29%	401	401				-41.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13977	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区13变电站2变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
13978	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	河榆干27右16夹河分4201间隔配电变压器	1000	47.60%	0	0				-64.81%
13979	于洪	平罗变	平悟线	代木台网改2台	200	31.80%	0	0				5.22%
13980	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶6组台	200	82.80%	14	14	2024年12月			31.85%
13981	于洪	大兴变	兴红线	大兴变516兴富线红旗村北四台	315	1.90%	0	0		是	2025年9月	-125.19%
13982	沈北	天乾变	天新线	远洋上河风景小区2局维变电所201配电变压器800	800	10.50%	0	0				100.00%
13983	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都1箱式变电站2配电变压器	500	33.28%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
13984	于洪	平罗变	平辛线	小微前辛台采摘园台	200	26.40%	0	0				-48.01%
13985	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	1号配电变压器	380	49.89%	0	0		是	2025年9月	12.56%
13986	开发	张士变	张士变55878大明一线	二十四城四期小区2变电站1配电变压器	630	27.62%	393	393				-12.42%
13987	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干40右1	400	28.20%	0	0				8.35%
13988	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	皮卜东2大棚2号	200	25.35%	0	0				-42.28%
13989	和平	方型变	方型变442方青甲线	省直综合楼2主变	500	23.20%	0	0		是	2025年10月	-41.19%
13990	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干179右3变台	160	77.63%	0	0				-34.23%
13991	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期2变电站2变压器	800	36.50%	0	0		是	2026年12月	6.66%
13992	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗分29变压器	200	100.50%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-42.75%
13993	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产1变电站202间隔配电变压器	630	7.37%	521	521				-37.77%
13994	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产7变电站1号变压器	630	5.33%	533.40	533.40				-34.94%
13995	皇姑	长江变	468长黄乙线	龙逸花园2箱变2变压器	630	12.44%	0	0		是	2025年12月	-42.19%
13996	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线南井支18右T02	200	68.40%	0	0				-22.42%
13997	于洪	东民变	机床三线	小微机床三线1	200	27.60%	0	0		是	2025年	-19.36%
13998	于洪	五金变	五兰乙线	沙陀村2	200	69.80%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
13999	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑应乙线建设干47柱上变压器	500	61.68%	142	142				-42.93%
14000	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾2号变电站202间隔配电变压器	800	36.90%	0	0				-39.39%
14001	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉2支003	200	24.60%	131	131				-20.22%
14002	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	南长垄西机井	100	45.20%	0	0		是	2025年11月	-43.20%
14003	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四一队三台分03	400	45.45%	178	178				-16.38%
14004	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线叔家南照明	400	42.75%	189.00	189.00		是	2025年10月	-28.25%
14005	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支118村台	315	65.40%	0	0		是	2025年12月	-29.33%
14006	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城6变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-37.28%
14007	铁西	重工变	重工变10840城西线	隧道照明变电站201变压器	100	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
14008	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村自来水电井	315	44.19%	0	0				-45.41%
14009	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京7小区变电站201配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	16.64%
14010	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地6箱变2变压器	630	5.40%	533	533		是	2026年12月	1.46%
14011	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分69左5	200	27.60%	0	0				7.86%
14012	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期9箱式变电站1配电变压器	630	23.62%	0	0				-40.38%
14013	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14014	沈北	孝信变	孝场乙线	明华彩虹里小区2局维变电站201配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年12月	25.42%
14015	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府2箱变201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	11.59%
14016	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城16号变电站202配电变压器	630	32.00%	0	0				-39.73%
14017	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑1变电站1变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
14018	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园3箱变1变压器	630	42.67%	0	0		是		-34.50%
14019	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾7箱式变电站1号变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-39.96%
14020	沈北	王驿变	王新乙线	锦泉蓝湾2-2期1局维变电站201配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14021	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线建设村南台	100	202.20%	0	0	2023年7月			-34.46%
14022	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡另角泡村北台照明（仅换变压器）改造	200	37.50%	0	0				10.86%
14023	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品1号变电站201配电变压器	630	20.32%	0	0				-37.71%
14024	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线前魏分养殖支2	200	25.50%	0	0		是	2025年11月	100.00%
14025	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景7站房1变压器	630	22.86%	0	0				-38.58%
14026	于洪	东民变	东工线	小微东工线95左27	400	23.40%	0	0				21.02%
14027	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区2变电站1主变	630	37.71%	329	329				-31.13%
14028	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品3号变电站202配电变压器	315	13.65%	0	0				-33.20%
14029	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙8箱变1变压器	400	18.60%	286	286				-44.73%
14030	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期4变电站1配电变压器	630	14.98%	0	0				-38.94%
14031	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分20左2	200	19.20%	0	0				-13.38%
14032	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区2变电站2变压器	630	14.13%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
14033	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾3号变电站1号变压器	630	27.30%	0	0		是		-14.33%
14034	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀4箱变2变压器	630	33.33%	357	357				-44.91%
14035	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	七北台（2022微）	400	18.68%	285.30	285.30				-28.37%
14036	大东	小东变	小东变80166小海甲线	北海干29之4	200	40.65%	98.70	98.70				-40.44%
14037	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分5公变1	315	61.33%	0	0				-31.91%
14038	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5右1柱上变压器	315	28.25%	195	195				-32.35%
14039	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线38	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-42.58%
14040	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线21+1柱上变压器	400	66.60%	0	0		是	2027年12月	-27.63%
14041	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	羊农甲线羊吉干14左5变压器	315	37.14%	167	167				-43.61%
14042	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支8A变压器	250	22.80%	168.00	168.00				-88.74%
14043	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线29	315	50.29%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
14044	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分21柱上变压器	400	55.50%	0	0				-47.34%
14045	和平	太原变	太原变088民族甲线	民族甲线123	200	51.50%	0	0		是	2027年12月	-45.99%
14046	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右3变台	315	34.60%	0	0		是	2025年12月	-41.28%
14047	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华1箱变2号变	800	82.13%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-31.05%
14048	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城12箱变1变压器	800	21.38%	549	549				-39.68%
14049	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	博雅鑫园2箱变2变压器	315	27.94%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
14050	和平	青年变	青年变364青文线	1#主变兴盛	630	67.81%	0	0				-38.73%
14051	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区3变电站1变压器	630	8.89%	511	511				-45.57%
14052	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区4变电站2变压器	630	10.48%	501.00	501.00				-42.98%
14053	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区4变电站1变压器	630	36.95%	334.20	334.20				-41.11%
14054	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦2变电站201变压器	630	47.24%	269.40	269.40				-41.49%
14055	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园1变电站201变压器	630	21.27%	433.00	433.00				-41.11%
14056	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村1箱变1	400	29.50%	0	0		是	2025年12月	-43.25%
14057	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	友联1箱变1变压器	400	36.90%	0	0		是	2026年12月	-42.17%
14058	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	亲工里2变电站1变压器	400	41.40%	0	0		是	2026年12月	-38.35%
14059	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工东箱变2变压器	400	64.80%	101	101				-49.19%
14060	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	茶楼箱变1变压器	500	25.60%	0	0		是	2026年6月	-31.99%
14061	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期6箱变1变	630	20.00%	441	441				-39.96%
14062	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区3号变电站2号变压器	630	19.05%	0	0				-42.45%
14063	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府2箱变1	500	23.36%	0	0		是	2025年12月	-42.58%
14064	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠2箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-42.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14065	和平	市府变	市府变564总站甲线	北市21主变	630	27.30%	0	0				-41.93%
14066	和平	市府变	市府变564总站甲线	北市12主变	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-40.33%
14067	和平	广州变	广州变466广马甲线	中山路150号1主变	500	7.68%	204	204				-41.75%
14068	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊9变电站201柜	630	32.70%	0	0		是	2027年12月	-45.64%
14069	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	惠丽雅苑箱变2变	630	37.71%	329	329				-42.57%
14070	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑1号变电站1变压器	630	18.73%	0	0				-43.98%
14071	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	豪馨花园2变电站201	630	33.97%	353	353				-47.36%
14072	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区25箱变2号变	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-41.37%
14073	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区26箱变1号变	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
14074	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期2变电站201柜	630	32.70%	0	0		是	2027年12月	-30.84%
14075	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城四期3箱式变电站1配电变压器	630	29.33%	0	0		是	2025年12月	-41.36%
14076	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云峰原著3号变电站202间隔配电变压器	800	35.40%	0	0		是	2027年12月	26.78%
14077	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达9变电站1号配电变压器	630	28.70%	0	0		是	2027年12月	-35.91%
14078	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	中铁御水澜湾小区2变电站201配电变压器	800	12.60%	0	0		是	2026年12月	8.41%
14079	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾1变电站1变压器	400	34.13%	0	0		是	2025年12月	-41.64%
14080	东陵	水家变	水阳甲线	碧桂园云顶3变电站1号变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	79.56%
14081	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干养竹分35柱上变压器	400	47.10%	0	0		是	2026年12月	-26.17%
14082	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩3号变电站201间隔配电变压器	800	39.38%	0	0				-42.56%
14083	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青2站房1变压器	630	16.25%	465	465				-39.51%
14084	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	胜利村西台（2021微）	200	44.10%	91.80	91.80				8.51%
14085	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期2变电站2变压器	630	36.19%	0	0		是	2027年12月	-41.66%
14086	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园3变电站202变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
14087	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	景星街住宅小区变电站201变压器	400	20.80%	0	0		是	2027年12月	-41.16%
14088	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡2号变电站201间隔配电变压器	800	38.63%	0	0				-2.61%
14089	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分方家支赵会平养殖几2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14090	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾11号变电站201配电变压器	630	32.76%	0	0				-41.13%
14091	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	德隆-姚千小区2号配电变压器	400	24.50%	0	0		是	2025年	-42.53%
14092	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城3号201配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-37.00%
14093	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期1变电站2变压器	630	16.38%	0	0		是	2025年12月	-42.49%
14094	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区3变电站2变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
14095	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦3号变电站2变压器	800	27.00%	0	0		是	2027年12月	-25.45%
14096	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城13箱变2变压器	630	27.05%	0	0		是		-44.14%
14097	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府6变电站2变压器	400	13.13%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
14098	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	YHG 丽江苑小区6箱式变电站2号配电变压器	400	92.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-20.06%
14099	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期3箱式变电站1配电变压器	630	37.33%	0	0		是	2025年12月	-44.86%
14100	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江东公园箱式变电站201间隔配电变压器	400	5.75%	337	337				-35.07%
14101	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象1变电站2变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
14102	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里6小区变电站1变压器	630	22.48%	170	170				-39.45%
14103	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	博驰春天小区2变电站1变压器	630	19.05%	447.00	447.00				-41.23%
14104	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分12左3加1左2	400	74.40%	0	0		是	2025年12月	22.21%
14105	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	水源之家家农场（一站式）	200	16.35%	0	0				0.25%
14106	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区9变电站2变压器	800	34.50%	0	0		是	2025年12月	-36.62%
14107	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块4号变电站2变压器	630	14.10%	478	478				75.11%
14108	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	YHG 沈阳恒弘置业有限公司（龙湖花千树一期工程）	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14109	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右15+1右5	200	16.20%	0	0				100.00%
14110	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾3号变电站2变压器	500	31.68%	0	0				-41.43%
14111	东陵	孤家子	东冶线	房实名苑1局维箱变1号变	800	23.63%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
14112	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村斌幻白羽鸡养殖公变台区	200	12.30%	155	155				100.00%
14113	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都1变电站1变压器	630	27.62%	393.00	393.00				-16.98%
14114	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期1变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-43.51%
14115	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线敖司牛南台	250	0.00%	0	0		是	2026年12月	-223.65%
14116	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100+1左1	200	23.10%	134	134				-40.73%
14117	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路干157右8变台	400	11.70%	313.20	313.20				28.15%
14118	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区1变电站1变压器	630	36.57%	0	0		是	2025年12月	-39.88%
14119	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾4变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
14120	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦4箱变2变压器	800	22.13%	0	0		是		-40.59%
14121	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡9号小区变电站1变压器	400	26.80%	0	0				-51.92%
14122	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分49左17变台	80	85.50%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-39.15%
14123	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)矿建2变箱201配电变压器	630	54.60%	0	0		是	2026年12月	-2.94%
14124	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	地研锦隆2箱式变电站2配电变压器	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
14125	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城4站房2变压器	630	48.51%	0	0		是	2025年	-44.38%
14126	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期6箱式变电站2配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-11.61%
14127	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线青麻砍七组照明	400	9.70%	321	321				-39.57%
14128	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线文南干东五分6左1柱上变压器	315	126.48%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	32.56%
14129	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2分013	100	48.00%	0	0				-48.82%
14130	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线林场支029	50	57.60%	0	0		是	2026年12月	-19.66%
14131	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区2变电站2变压器	630	37.62%	0	0				-35.05%
14132	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下9变电站2变	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
14133	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园6变电站201变压器	630	0.00%	173	173				0.00%
14134	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区13变电站1变压器	630	20.00%	441.00	441.00				-40.58%
14135	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-4母线 配电变压器	630	14.73%	0	0		是	2026年12月	-40.06%
14136	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	龙湖东望府3箱变1变压器	800	1.20%	0	0				100.00%
14137	大东	沈海变	沈海变80364东建乙线	国瑞城19箱变2变压器	630	41.59%	98	98				-8.06%
14138	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期2变电站1配电变压器	630	77.14%	0	0		是	2025年12月	-40.63%
14139	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城三期1变电站1变压器	400	5.20%	0	0		是	2026年12月	0.00%
14140	浑南	下深变	下深变258星河线	星河花园2号变电站1号变压器	630	18.73%	0	0		是	2027年12月	-38.20%
14141	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分10左7变台	630	52.76%	0	0		是	2025年12月	-51.98%
14142	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	奉达小区变电站1变压器	630	46.86%	0	0		是	2025年12月	-42.86%
14143	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅1箱变201配电变压器	630	31.62%	368	368				-36.97%
14144	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村四组大棚	80	15.38%	0	0				-53.03%
14145	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村5机井	100	87.40%	2.60	2.60	2022年9月			-18.32%
14146	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干兰家分36左14变台	100	51.90%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
14147	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城3局维变电站202配电变压器	630	9.14%	509	509				100.00%
14148	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城5变电站2变压器	315	44.19%	0	0		是	2025年12月	-37.04%
14149	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线186+1右14	200	69.30%	0	0		是	2027年	0.69%
14150	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生2箱变2变压器配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-41.63%
14151	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东乙线志东干21+1	400	66.30%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14152	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分36左1变台	200	16.25%	0	0				-44.68%
14153	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡1变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
14154	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	金利园小区1变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-41.00%
14155	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分30左3	100	30.90%	0	0				-20.59%
14156	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区3变电站1变压器	800	31.13%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
14157	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区6变电站2主变	800	19.50%	564	564				-39.69%
14158	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子分团山子西台支11	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
14159	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分15右11	400	19.65%	0	0		是	2027年	-48.46%
14160	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天下乐1局维变压器101	630	31.75%	367	367				100.00%
14161	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园1变电站202配电变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
14162	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线放宝分村支001	200	55.50%	0	0				-35.58%
14163	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居1变电站北二变压器	630	41.90%	0	0				-34.17%
14164	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支089	200	15.65%	0	0		是	2026年5月	-39.02%
14165	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅13变电站1变压器	630	14.10%	0	0				-31.18%
14166	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支一二组支005	200	51.98%	0	0		是	2026年6月	-32.66%
14167	和平	市府变	市府变566总站乙线	沈阳市民政局(用户)1配电变压器	315	9.52%	0	0		是	2027年12月	-60.35%
14168	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	市局充电桩变电站201间隔配电变压器	630	26.03%	403	403				11.78%
14169	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	三家子新台	80	59.25%	0	0		是	2026年12月	-38.77%
14170	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地1箱变2变压器	630	8.57%	513	513		是	2026年12月	-6.46%
14171	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线南裴分支24	50	80.60%	5	5	2023年1月	是	2025年12月	-43.36%
14172	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干022	100	49.50%	0	0				-56.79%
14173	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左6左1	200	39.30%	0	0				3.09%
14174	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城2变电站2变压器	500	18.80%	0	0		是	2025年12月	-38.27%
14175	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干56左5	200	84.50%	0	0	2023年4月			-29.59%
14176	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和大三期2箱变201配电变压器	630	15.56%	469	469				19.46%
14177	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司箱式变电站202间隔配电变	630	23.87%	416.60	416.60				-34.28%
14178	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司4201配电变压器	630	14.48%	0	0		是	2026年12月	-34.36%
14179	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居4箱变202间隔配电变压器	400	12.75%	309	309				-13.70%
14180	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区5变电站2变压器	800	27.38%	501.00	501.00				-48.15%
14181	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景蓝湾三期2变电站202配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	-2.97%
14182	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	电缆厂小区变电站1变压器	630	43.94%	290	290				-51.05%
14183	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家3箱变1变压器	630	18.41%	204.38	204.38				-38.89%
14184	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家3箱变2变压器	630	15.24%	204.38	204.38				-42.82%
14185	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	八家子支14左15	200	27.30%	0	0		是	2025年	0.00%
14186	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光3箱变2变压器	630	23.81%	0	0		是		-39.99%
14187	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿5号变电站201间隔配电变压器	630	33.65%	0	0				-37.29%
14188	于洪	平罗变	平辛线	小微东二台子村4号台	200	0.00%	0	0				0.00%
14189	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景5变电站2变压器	630	56.19%	213	213				-37.66%
14190	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡3变电站1变压器	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	-40.67%
14191	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品1变电站1配电变压器	500	22.08%	0	0		是	2025年12月	-40.93%
14192	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	万翔乙线建设干82变压器	400	49.50%	162	162				18.17%
14193	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期2箱式变电站1配电变压器	800	27.75%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
14194	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居6箱变1变压器	500	34.88%	276	276				-38.78%
14195	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区5变电站2变压器	630	15.75%	467.80	467.80				-40.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14196	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品2号变电站201配电变压器	630	61.43%	0	0				-39.80%
14197	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区二期2局维变电站201配电变压器	800	9.90%	0	0		是	2026年12月	18.60%
14198	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10KV中盘线微光分10(一站式)沈阳爱飞客通用航空服务有限公司	200	11.40%	0	0				100.00%
14199	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分61右1	200	0.00%	36.37	36.37				0.00%
14200	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡1号变电站1变压器	500	36.40%	0	0				-35.94%
14201	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期1箱2变考核	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-2.53%
14202	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分40左32	50	42.80%	0	0		是	2025年	-34.09%
14203	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田家大棚支005	50	120.40%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-31.06%
14204	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区3变电站2变压器	630	12.38%	0	0		是	2027年12月	-41.31%
14205	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰5号变电站202间隔配电变压器	800	30.00%	0	0				-40.60%
14206	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干127左10变台	200	22.20%	136	136		是	2025年12月	-38.57%
14207	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥1号箱变变压器配电变压器	630	25.24%	0	0		是	2026年12月	-46.74%
14208	苏家屯	下深变	理想线	理想新城7号变电站1号变压器	400	48.00%	0	0				-37.55%
14209	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干7之1柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-261.68%
14210	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分27左3变台	100	89.70%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-41.68%
14211	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	应滑乙线建设干建七分3变压器	315	9.52%	0	0		是	2027年12月	-40.44%
14212	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵东变162陵望乙线陵望干39柱上变压器	500	75.52%	0	0		是	2025年12月	-13.79%
14213	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分9	315	16.51%	232	232				-42.04%
14214	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干85柱上变压器	315	49.52%	0	0		是	2025年12月	35.76%
14215	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北线城北干小东分3	315	29.52%	191	191				-44.61%
14216	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干15右2+1公变	315	37.14%	0	0		是	2026年12月	-45.45%
14217	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干6右5	200	8.70%	0	0				-37.31%
14218	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线中药分机校支8	315	78.10%	38	38				-38.08%
14219	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干129左3变台	400	40.88%	196.50	196.50				-32.56%
14220	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干164右8变台	200	59.20%	61.60	61.60				-48.25%
14221	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线种子一分15	315	8.89%	255.50	255.50				-39.64%
14222	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左15加1	315	35.56%	0	0				-49.94%
14223	和平	青年变	青年变368青二线	青二线70	315	51.81%	0	0				-37.13%
14224	和平	三好变	三好变152文体乙线	中科院计算机小区一次主变	630	57.90%	202	202				-40.64%
14225	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活2箱变1号变	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-39.36%
14226	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙4箱变1号变压器	630	18.73%	449	449				-41.27%
14227	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙7箱变2变压器	630	23.62%	418.20	418.20				-41.74%
14228	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	沈师教授公寓箱变2	630	6.48%	0	0		是	2025年12月	-46.68%
14229	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都1变电站201	500	31.20%	294	294				-43.65%
14230	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期4箱变2号变	500	19.84%	0	0		是	2025年12月	-40.70%
14231	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	大厦箱变1	630	7.94%	0	0				-24.28%
14232	沈河	展览变	展览变844展文甲线	青年2箱变1变压器	800	1.20%	0	0		是	2026年12月	-49.73%
14233	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	新湖北国之春五期A区1变电站201变压器	500	52.80%	186	186				-46.48%
14234	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰丽城小区7变电站201	500	55.68%	171.60	171.60				-43.08%
14235	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	金鹏雅居1变电站201柜	630	24.13%	415.00	415.00				-65.80%
14236	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝国际公寓1配变站2变压器	630	24.13%	415.00	415.00				-41.23%
14237	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	吉龙小区箱变1变压器	400	51.00%	156.00	156.00				-32.24%
14238	大东	沈海变	沈海变80382丽城线	东方丽城9箱变站1变压器	630	17.52%	0	0		是		-41.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14239	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	兴顺街4变电站201柜	400	48.30%	0	0		是	2027年12月	-29.68%
14240	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青2箱变1变压器	315	24.00%	208	208				-29.13%
14241	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁4201	630	11.75%	493.00	493.00				-41.70%
14242	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工街7变电站201	500	15.40%	373.00	373.00				-45.41%
14243	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊5变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
14244	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义1小区箱变1站内变压器	630	25.08%	409	409				-43.08%
14245	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	北塔花园变电站1配电变压器	500	47.04%	0	0				-41.17%
14246	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区9箱变1号变	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-43.26%
14247	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	黄山教师1箱变1号变	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-45.24%
14248	大东	如意变	如意变856如沈乙线	风和日丽箱变1变压器	630	15.56%	469	469				-45.13%
14249	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆2箱变1变压器	630	36.51%	0	0				-40.17%
14250	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大成二期4箱式变电站2配电变压器	630	44.95%	0	0		是	2025年12月	-40.56%
14251	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔干罗奈桑斯酒店201间隔配电变压器	200	18.80%	0	0		是	2027年12月	-52.33%
14252	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分村东南支4（祝家堡村山下北东）	200	24.90%	130	130				100.00%
14253	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线金海卜东台	500	17.92%	360.40	360.40				-4.82%
14254	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期2号配电室201间隔配电变压器	630	20.32%	439.00	439.00				-42.03%
14255	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期2配电变压器2公变	630	23.81%	417.00	417.00				-37.08%
14256	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉1组	50	22.01%	0	0				-42.12%
14257	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙1小区变电站2变压器	500	43.20%	234	234				-40.69%
14258	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	沈阳润府房地产1号201间隔配电变压器	800	64.50%	0	0		是	2026年12月	-17.33%
14259	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛于门家网分91左21变台	200	18.90%	142	142				-37.08%
14260	沈北	王驿变	王新乙线	碧泉豪庭1箱变201配电变压器	630	24.44%	413.00	413.00				-29.26%
14261	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲干昂帮村分25变压器	200	32.50%	115.00	115.00		是	2025年12月	-30.29%
14262	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	香峪兰溪二期4箱变202配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年12月	-33.52%
14263	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座10箱式变电站1配电变压器	500	37.20%	0	0		是	2025年12月	-49.32%
14264	于洪	大兴变	大兴变	大兴变515兴古线新光一队	100	41.55%	0	0				-50.09%
14265	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线小尚义村内	400	46.80%	0	0		是	2025年8月	-38.27%
14266	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线171左1变台	400	57.10%	0	0		是	2025年12月	-27.62%
14267	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线255变台	200	57.30%	0	0		是	2025年12月	-34.85%
14268	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧3配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
14269	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	绿洲2箱变1变压器	250	26.56%	158.60	158.60				-13.30%
14270	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期4变电站2变压器	500	48.32%	0	0		是	2025年12月	-42.21%
14271	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾1号变电站201配电变压器	800	34.50%	0	0				-38.36%
14272	苏家屯	鲍家变	鲍家变60454鲍苏线	沙河干桑兰分19	200	27.30%	125	125				-45.13%
14273	沈北	农高变	农丰线	农丰线翔凤小区3局维变电站201配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	100.00%
14274	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线123+2变台	400	64.25%	0	0		是	2025年12月	-50.74%
14275	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分45左3	100	7.80%	0	0				1.79%
14276	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园11箱变1变压器	630	18.41%	451	451				-39.53%
14277	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升二组台分东升村台支8	200	41.40%	0	0		是	2026年12月	-24.52%
14278	法库	果子园	果子园变1410果北甲线	10V龙山线张家电锯支10	200	0.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
14279	浑南	杨官变	杨官变974杨车线	万科翡翠观澜1号变电站201间隔配电变压器	630	66.67%	0	0		是	2027年12月	25.41%
14280	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期4202间隔配电变压器	630	55.56%	0	0		是	2027年12月	-25.14%
14281	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期5202间隔配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2027年12月	7.62%
14282	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	31.75%	367	367				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14283	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖北照明西台	315	89.90%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-28.38%
14284	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村后台	250	72.64%	0	0				-35.38%
14285	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园3号变电站1号变压器	630	13.33%	0	0		是		-33.54%
14286	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线运输管理站	200	24.15%	132	132				-35.26%
14287	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线66左7	315	26.35%	0	0				-40.47%
14288	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍2变电站1变压器 配电变压器	500	40.40%	0	0		是	2026年12月	-39.98%
14289	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线182右7变台	400	20.40%	278	278		是	2025年12月	6.44%
14290	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟10变电站1变压器	800	34.88%	0	0				-40.77%
14291	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟11变电站2变压器	800	38.25%	0	0				-36.41%
14292	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支8左6左2	200	33.90%	112	112				-38.20%
14293	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立干101左3右1	315	20.32%	0	0				-35.11%
14294	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64右6左1	400	17.25%	291.00	291.00				0.53%
14295	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树立联通支果园26	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
14296	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际2号变电站202配电变压器	800	27.30%	0	0				-43.10%
14297	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分张景辉养殖支1	200	23.40%	133	133				-21.15%
14298	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	YHG 东方家园202变压器	630	26.29%	401.40	401.40				-30.77%
14299	和平	三好变	三好变146明星线	明星线世茂花园10楼2变压器配电变压器	630	53.65%	229.00	229.00				-38.90%
14300	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西一支047	100	101.50%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-27.62%
14301	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾2变电站1变压器	800	38.25%	414	414				-41.86%
14302	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景园一期B区1箱变变压器间隔配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
14303	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园1变电站201变压器	800	18.00%	173	173				-42.03%
14304	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区1变电站2变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-38.64%
14305	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线163左11左5变台	100	30.00%	0	0		是	2025年12月	-36.45%
14306	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线137变台	100	100.20%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-31.99%
14307	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸二期2站房1配电变压器	800	17.75%	578	578				100.00%
14308	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方乙线广方干刘家分56左3右2柱上变压器	400	19.60%	0	0		是	2025年12月	6.81%
14309	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城16号变电站2变压器	800	22.50%	0	0				-43.10%
14310	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城16号变电站2变压器	630	14.92%	473	473				-41.51%
14311	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期1箱式变电站1配电变压器	800	31.88%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
14312	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区3变电站2变压器	630	33.33%	357	357				-33.75%
14313	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座1箱变2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14314	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线老边供销社	200	27.90%	124	124				-84.09%
14315	辽中	敖司牛	敖司牛变1229小邦牛线	敖司牛变229小帮牛线邢冯村村北台	200	28.20%	0	0		是	2025年	-38.83%
14316	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干49	250	57.60%	81	81				-54.95%
14317	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式-张成顺（电井）	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
14318	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线土井子几28	400	47.75%	169	169				-29.03%
14319	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线姜家支022	200	57.60%	0	0		是	2026年12月	-27.87%
14320	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干105+1左1	400	45.90%	0	0		是	2026年	11.95%
14321	和平	花园变	花园变752花南甲线	河畔花园自维1配电变压器	1000	64.00%	260	260				-42.26%
14322	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干水源分31	200	91.50%	0	0	2025年6月			100.00%
14323	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	新村综合一台	315	70.29%	0	0		是	2025年12月	-42.61%
14324	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期2变电站2变压器	315	28.95%	10	10				-39.90%
14325	法库	三泉变	泉富线	10KV泉富线五孤分水利支5	50	0.00%	45.00	45.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14326	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家一组照明新	200	62.40%	0	0				0.00%
14327	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线水孙甲干罗官分11左支07柱上变压器	315	36.83%	167.50	167.50				-39.83%
14328	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外东北台（煤改洁）	400	24.60%	261.60	261.60				-62.11%
14329	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三南南台照明	315	71.75%	57.50	57.50				-37.07%
14330	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线40左3	200	29.50%	121.00	121.00				-12.80%
14331	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线58左3变台	200	39.90%	0	0				-6.72%
14332	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村6机井	100	57.60%	32	32		是	2025年10月	-47.93%
14333	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右8左3	250	7.04%	0	0		是		-41.09%
14334	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地3号台区	400	46.05%	0	0		是	2025年11月	-29.22%
14335	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团7变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2027年12月	-42.36%
14336	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线小于3台	50	14.40%	0	0		是	2025年12月	-83.49%
14337	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分12加1右支2变压器	50	25.60%	0	0				-59.55%
14338	沈北	道义变	道义变15270纺校线	云尚多多酒店经营管理中心	200	4.80%	0	0		是	2026年12月	0.00%
14339	法库	果子园	果子园变1415镇东线	宝山变005法镇线国税台	315	79.68%	0	0		是	2028年	-52.06%
14340	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区1号变电站202配电变压器	630	21.33%	0	0				-39.47%
14341	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓2箱变1变压器	630	25.08%	98	98				-3.26%
14342	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园3变电站2主变	800	21.00%	552.00	552.00				-15.59%
14343	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产5变电站201间隔配电变压器	630	6.10%	528.60	528.60				-38.24%
14344	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区1变电站1变压器	630	16.51%	463.00	463.00				-41.34%
14345	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分后九支09	200	33.60%	0	0		是	2026年5月	-35.73%
14346	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线南井支11右T03茨榆A台	200	83.80%	0	0	2022年12月			-29.93%
14347	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干173+1左1	200	10.20%	0	0				-26.33%
14348	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线57+1左2变台	400	20.75%	0	0				100.00%
14349	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期4箱变202	630	37.14%	333.00	333.00				-39.47%
14350	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园5箱变2变压器	630	17.78%	455.00	455.00				13.32%
14351	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都1变电站201配电变压器	500	21.76%	341.20	341.20				-42.49%
14352	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一甲线24变压器	400	26.40%	254.40	254.40				100.00%
14353	铁西	历工变	历工变10462历南乙线	正大世纪1变电站变压器	400	30.00%	0	0		是	2027年12月	-40.86%
14354	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期1变电站2变压器	315	29.71%	0	0		是	2025年12月	-38.29%
14355	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干08	250	75.20%	0	0		是	2026年12月	-44.88%
14356	和平	太原变	太原变088民族甲线	西塔干韩城	500	37.12%	0	0		是	2027年12月	-31.04%
14357	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线新安卜分16	200	74.70%	0	0				-30.38%
14358	和平	方型变	方型变438方文乙线	东北设计研究院住宅201间隔配电变压器	400	46.50%	174.00	174.00				-40.61%
14359	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里2号变电站201配电变压器	500	38.40%	0	0				-42.76%
14360	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分18左3号台	400	65.10%	0	0		是	2025年12月	21.61%
14361	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支21右1	200	12.30%	155	155				28.93%
14362	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	西荒地照明（新）	400	24.30%	0	0				0.00%
14363	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线27右2	315	42.54%	0	0				-37.99%
14364	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区6号变电站2号配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2027年12月	-38.41%
14365	康平	张强变	张强变76266张强线	三棵树（2）台	100	37.50%	0	0		是	2026年6月	-30.65%
14366	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线回民村一组照明	100	42.00%	0	0				-35.24%
14367	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居7箱变202间隔配电变压器	630	17.90%	454.20	454.20				-40.65%
14368	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	浪漫满屋箱变201变压器	800	66.00%	192.00	192.00				-38.64%
14369	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	10kV兴瓷线希贵分明涛养殖场支2	200	10.50%	159.00	159.00				1.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14370	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎巴彦西支南几2+1杆	200	41.30%	0	0		是	2025年12月	-23.59%
14371	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杨胡堡分11	315	10.48%	0	0		是	2027年	-21.61%
14372	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线190右06	80	45.00%	0	0		是	2025年	-54.16%
14373	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦4小区变电站201	630	18.10%	453	453				23.66%
14374	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支8右10右1变台	400	59.10%	123.60	123.60				99.00%
14375	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支32杆（南粮库台）	200	20.70%	0	0		是	2027年	-34.19%
14376	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金宝花园3号变电站2号变压器	630	49.14%	0	0				-42.90%
14377	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	金地峯汇3配电站1变压器	800	15.90%	0	0				1.82%
14378	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线牛其卜西台分11	160	83.25%	10.80	10.80	2022年12月	是	2025年11月	-39.10%
14379	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖郦舍三期2变202配电变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年12月	0.82%
14380	沈河	长青变	长青变470长青甲线	长青街公共快充站1变压器	630	48.25%	263	263				-6.59%
14381	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期6箱式变电站1配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	-39.22%
14382	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆3箱变2变压器	500	35.52%	0	0				-33.97%
14383	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	联邦大厦箱变202	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
14384	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左6	200	29.70%	0	0				1.04%
14385	沈北	道义变	道义变15269偈景线	道义汇置二期2变201间隔配电变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-28.43%
14386	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期2箱1变考核	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-2.46%
14387	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	长沟村综合二台（2023微）	400	60.90%	116	116				54.23%
14388	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘二支26变台	100	53.60%	36.40	36.40				-173.21%
14389	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分13右4	250	96.40%	0	0	2025年5月	是	2025年8月	-40.23%
14390	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线陈五十屯1队几16	400	26.75%	97	97				-29.57%
14391	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员大厦箱式变电站1配电变压器	500	64.80%	0	0				-41.20%
14392	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左7	315	75.24%	0	0				-45.69%
14393	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯线华凯4之1柱上变压器	200	22.50%	0	0		是	2025年12月	-39.18%
14394	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支18变压器	315	28.44%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
14395	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖甲线89左1	315	42.54%	0	0		是	2026年	-57.04%
14396	苏家屯	桃仙变	桃仙变6276桃苏线	施官变152东官线东官干53	50	113.60%	0	0	2022年12月	是	2025年	-1.06%
14397	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干22柱上变压器	400	93.30%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-34.62%
14398	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线9左2	200	29.00%	122	122				-45.72%
14399	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右6右1	200	23.50%	133.00	133.00				-53.82%
14400	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一乙线南宁北分10	315	30.86%	186.30	186.30				-37.21%
14401	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干14右6公变	315	35.43%	0	0				-42.85%
14402	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干18公变	400	27.75%	0	0				-40.40%
14403	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分5左18	315	0.32%	0	0				0.00%
14404	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线82左4	315	40.95%	0	0		是	2026年	-36.45%
14405	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干81柱上变压器	250	22.72%	0	0		是	2025年12月	-45.31%
14406	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干14右4柱上变压器	315	39.68%	0	0		是	2025年12月	-43.95%
14407	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分13右3柱上变压器	200	62.00%	0	0				-39.97%
14408	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	油漆分4柱上变压器	200	46.00%	88.00	88.00				2.49%
14409	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右4变台	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-42.02%
14410	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	华美新村1变电站2变压器	500	35.20%	274	274				-37.09%
14411	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	鑫柳小区箱变2	630	56.83%	0	0		是	2025年12月	-31.09%
14412	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区3箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14413	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	龙逸花园1箱变1号变	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-43.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14414	和平	三好变	三好变148科技甲线	宏达一次2#主变	500	0.00%	450	450				0.00%
14415	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园3变电站201柜	630	34.92%	0	0		是	2027年12月	-29.63%
14416	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光7变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
14417	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居4变电站202	630	23.81%	417.00	417.00				-43.77%
14418	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	沈司住宅箱变	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-34.10%
14419	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑3箱变1	630	12.38%	0	0				-44.18%
14420	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭8箱变	500	16.40%	0	0				-45.06%
14421	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园2箱变2变	800	7.20%	662.40	662.40				-42.23%
14422	沈河	长青变	长青变444长南甲线	新港湾箱变2变压器	630	14.86%	0	0		是	2026年12月	-44.72%
14423	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园2变电站201柜	630	25.08%	409	409				-42.00%
14424	大东	大东变	大东变066东风乙线	正昌箱变1变	500	27.60%	83.14	83.14				-42.81%
14425	和平	太原变	太原变076北五乙线	胜利家园21主变	630	17.52%	456.60	456.60				-40.25%
14426	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五沈铁高层一次1主变	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
14427	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都12变电站201变压器	500	19.20%	354.00	354.00				-48.08%
14428	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富5变电站202	315	0.00%	283.50	283.50				0.00%
14429	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区1号变电站1号变压器	630	16.19%	0	0				-41.78%
14430	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园3号变电站1号变压器	500	12.16%	0	0		是	2027年12月	-44.18%
14431	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区6变电站	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-44.97%
14432	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓2变电站201变压器	500	31.60%	292	292				-42.03%
14433	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园4变电站1变压器	500	16.00%	0	0				100.00%
14434	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润中央官园一期(二)2配电变压器	800	56.63%	0	0		是	2026年12月	-37.27%
14435	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡11变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-37.20%
14436	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高线龙岗子分11高坎C综合台	200	49.00%	82	82				-43.49%
14437	法库	新依变	依戴线	10kV贺村东支北山几6(贺尔海村东新北台)	400	24.00%	264.00	264.00				100.00%
14438	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城12号变电站2号变压器	630	23.81%	417.00	417.00				-43.52%
14439	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼分23右2右2	400	34.00%	0	0				-2.61%
14440	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分19左支03	315	47.11%	0	0		是	2026年12月	-43.22%
14441	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳岗变160柳北线丽水湾分26	100	28.00%	0	0		是	2026年12月	17.77%
14442	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城1变电站201	630	45.08%	0	0		是	2027年12月	-50.93%
14443	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区1箱变201间隔配电变压器	500	25.60%	0	0		是	2026年12月	-33.73%
14444	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线黄河干54右2能效柱上变压器	200	36.30%	0	0				100.00%
14445	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干98右15	200	34.50%	0	0				0.54%
14446	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分47右2	200	55.20%	70	70				-33.87%
14447	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际2变电站2变压器	630	37.71%	329.40	329.40				-40.95%
14448	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上河府3号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	51.75%	0	0		是		28.46%
14449	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾1号变电站202配电变压器	800	36.38%	0	0				-33.70%
14450	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北土分026	80	0.00%	0	0				0.00%
14451	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达4号变电站1号配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2027年12月	-6.48%
14452	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	二牛线路北开发分支线017	50	77.10%	6	6				-25.58%
14453	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线五组照明	100	60.20%	0	0				-39.88%
14454	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	湖景国际2变压器	630	61.90%	0	0		是	2026年12月	-33.01%
14455	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	电缆厂小区变电站2变压器	630	15.24%	471	471				-9.71%
14456	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	丽花街1号变电站201间隔配电变压器	400	8.40%	0	0		是		-9.14%
14457	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲89左5+1	100	100.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-43.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14458	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分博井支46左3变台	200	127.80%	0	0	2025年6月			-13.51%
14459	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分40+1左1	200	31.80%	0	0		是	2027年	-30.26%
14460	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分西支南梁机井支西支29	100	30.20%	0	0		是	2026年6月	-59.88%
14461	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙线71左3	200	45.75%	0	0		是	2025年12月	16.33%
14462	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑3变电站1变压器	400	38.40%	206	206				-39.41%
14463	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺村东支22+1（贺尔海村新北台）	200	36.00%	108.00	108.00				100.00%
14464	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分136	400	48.00%	0	0		是	2026年6月	-36.14%
14465	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区8变电站1变压器	400	24.38%	0	0		是	2025年12月	-43.37%
14466	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑2变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-39.25%
14467	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	武警干仓库分76	250	10.40%	199	199				-42.27%
14468	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期2号变电站2变压器	630	19.43%	0	0		是	2027年12月	-42.29%
14469	于洪	平罗变	平悟线	平罗三村西1台区	80	139.38%	0	0	2022年12月	是	2025年	-29.69%
14470	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区3变电站2配电变压器	500	50.56%	197	197				-44.91%
14471	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京小区3变电站201变压器	630	41.27%	307.00	307.00				-43.56%
14472	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线50国管变	100	67.20%	0	0		是	2026年12月	-36.62%
14473	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际4号变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-42.86%
14474	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦7箱变2变压器	800	41.63%	0	0		是		-42.40%
14475	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线石油公司住宅	100	76.50%	14	14				-20.75%
14476	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和新城大二期2箱变201间隔配电变压器	630	35.56%	343.00	343.00				-23.23%
14477	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线12左16变台	200	71.93%	36.15	36.15				-58.30%
14478	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左60右1	160	35.63%	87.00	87.00				-29.61%
14479	沈北	清水变	清水变73648清辉线	前屯矿（清水）温馨2箱201配电变压器	630	11.75%	493.00	493.00				-23.43%
14480	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海阳光一期1变电站2变压器	500	29.20%	0	0				-44.94%
14481	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支102	50	134.52%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-33.01%
14482	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干81左分10右支02变压器	100	36.00%	54	54				-60.15%
14483	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	天光变电站1变电站	630	0.00%	567.00	567.00				-40.04%
14484	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产管理处门市	250	56.32%	84.20	84.20				-41.67%
14485	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线45右4变台	400	57.30%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
14486	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线石头小区支006	50	56.70%	0	0		是	2026年12月	-34.55%
14487	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干141右7	200	2.10%	0	0		是	2027年	-1.82%
14488	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左6+1柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2026年12月	-39.61%
14489	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶刘分07#	315	39.37%	160	160				-28.43%
14490	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	造化乙线造化干沙平分12柱上变压器	50	22.00%	0	0		是	2025年12月	-10.01%
14491	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前九水田支010	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-158.62%
14492	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	孝信变582孝文线沈阳中铁盛丰置业有限公司（人杰水岸二期）	315	40.00%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
14493	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干沙场分19右8左18加1	100	46.50%	44	44				-1.00%
14494	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干常家湾分右支2柱上变压器	200	74.10%	0	0		是	2026年12月	-26.35%
14495	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期1变电站2配电变压器	800	49.50%	0	0		是	2025年12月	-38.68%
14496	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干27变台	1000	47.70%	0	0				-35.00%
14497	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线小太平村内支16右3变台	100	63.20%	26.80	26.80				-39.83%
14498	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村4机井	80	82.50%	6.00	6.00	2022年12月	是	2026年12月	-42.46%
14499	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线汽校分8左10	50	118.40%	0	0	2023年2月	是	2027年	-31.70%
14500	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线323左4变台	100	70.00%	20	20		是	2025年12月	-41.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14501	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线新光三队	200	29.40%	121	121				-38.02%
14502	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期3站房2配电变压器	800	39.00%	408.00	408.00				-39.70%
14503	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警1变电站1变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-36.86%
14504	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡1号小区变电站1号变压器	630	29.33%	0	0				-35.50%
14505	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房1箱变2变压器	400	18.40%	0	0		是		31.75%
14506	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家2支02	200	33.90%	0	0		是	2026年5月	12.05%
14507	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干154右3	200	41.50%	0	0		是	2025年	-27.44%
14508	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干165	200	12.80%	0	0		是	2025年	-80.56%
14509	辽中	六间房	六间房变1128化家线	牧铭种植公变台	200	2.40%	0	0		是	2025年8月	100.00%
14510	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡各力房村北台照明（仅换变压器）改造	400	13.20%	0	0				15.18%
14511	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线51国管变	100	43.80%	0	0		是	2026年12月	-42.03%
14512	皇姑	文北变	文北变70450文青线	美的瀚堂1箱式变电站2配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14513	铁西	重工变	重工变10874重塔线	丁香小区配电站变压器	800	45.60%	355	355				-43.80%
14514	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	润江华府1箱式变电站2配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-39.97%
14515	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	老稻田机井	100	53.20%	0	0		是	2025年11月	-46.56%
14516	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-4期小区1变电站201配电变压器	630	16.19%	0	0				61.11%
14517	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线章草沟分8+1（西簪村台）	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-39.52%
14518	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线水孙甲干张沙布分10柱上变压器	400	49.00%	164	164				-24.62%
14519	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	宏远路灯管理服务有限公司（一站式）	200	1.80%	90.06	90.06				8.23%
14520	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线34左3变台	400	10.10%	319.60	319.60				100.00%
14521	于洪	范屯变	范静线	小微静安村东1台	200	32.40%	0	0				9.49%
14522	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干小达台分达连支06	315	37.14%	166.50	166.50				-27.73%
14523	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区3变电站2变压器	800	20.25%	558.00	558.00				-42.24%
14524	于洪	范屯变	范古线	小微爱国1号台	400	26.10%	0	0		是	2025年9月	12.00%
14525	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心2号变电站1号变压器	630	23.24%	346	346				-30.96%
14526	于洪	得胜变	得胜线95444	林溪郡三期1站房2配电变压器	630	11.43%	0	0				100.00%
14527	沈北	文北变	文闵乙线	10KV文闵乙线融创御景3小区变电站202配电变压器	630	5.08%	0	0				100.00%
14528	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干38左3	200	91.20%	0	0	2022年12月	是	2027年	-36.46%
14529	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	东塔大队箱变（单）	250	19.20%	177	177				-65.92%
14530	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	土安农场公变台	200	40.00%	0	0				100.00%
14531	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华府街三期1箱变1变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-14.04%
14532	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分32	200	15.60%	0	0				-31.64%
14533	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙线8左1变台	400	13.50%	0	0				0.00%
14534	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居1箱变202间隔配电变压器	630	24.76%	411	411				-36.13%
14535	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	万科小区2变电站2变压器	500	45.44%	222.80	222.80				-40.83%
14536	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	张村1组照明(2020微)	400	38.10%	207.60	207.60				-32.37%
14537	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾7箱式变电站2号变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-40.89%
14538	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干124左7	200	0.00%	0	0				0.00%
14539	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	金鼎花园1变电站1变压器	630	37.14%	333	333				-38.42%
14540	东陵	中马变	疗养线	桑堤亚纳2箱变1变压器	630	13.33%	228.80	228.80				-41.75%
14541	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地名著小区箱式变电站1配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	5.89%
14542	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林臻府2变电站1变压器	400	37.80%	0	0		是	2025年12月	16.09%
14543	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居2变电站1变压器	630	23.49%	0	0				-38.89%
14544	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园12变电站变压器	630	21.33%	0	0				-43.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14545	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠A台支03	200	82.50%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-37.38%
14546	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居1箱变2变压器	630	45.40%	281	281				-15.00%
14547	新民	新民变	新民变30164新区线	营东线7左7变台	400	15.30%	0	0		是	2025年12月	-51.07%
14548	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分29（乡北台）	200	12.00%	0	0		是	2027年	-37.57%
14549	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	陶瓷线135右1柱上变压器	400	48.90%	164	164				4.48%
14550	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城6号变电站2号变压器	630	13.33%	483.00	483.00				-37.97%
14551	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干24	200	45.30%	0	0				-17.79%
14552	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村6号变电站2号配电变压器	500	45.20%	0	0		是	2027年12月	-38.60%
14553	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左17右3	400	24.00%	0	0				0.25%
14554	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	明城北市1变电站2号主变	630	70.10%	0	0				-17.63%
14555	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑6号变电站2变压器	630	26.35%	0	0				-36.83%
14556	和平	太原变	太原变044南五乙线	南五乙线5	400	41.70%	193	193				-36.81%
14557	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期3变电站2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
14558	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外村照明（2021微）	400	79.80%	41	41				-1.68%
14559	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分45大卜子西台	400	38.70%	0	0		是	2025年12月	-150.76%
14560	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城14号变电站201配电变压器	500	40.64%	247	247				-38.37%
14561	东陵	上佰变	上深乙线	10kV上深乙线所带上深乙干46柱上变压器	400	54.68%	0	0		是	2026年12月	-37.60%
14562	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干黄旗堡分74变台	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-30.47%
14563	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场4箱式变电站1号变压器	500	27.52%	312	312				-37.41%
14564	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金5201配电变压器	630	20.95%	0	0				-38.57%
14565	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线五道沟分31左6变台	200	42.30%	0	0				-38.50%
14566	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊11号变电站1变压器	500	41.92%	0	0				-41.04%
14567	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	森林里四期4变	400	54.00%	0	0		是	2026年12月	-40.95%
14568	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联于80右1	200	33.50%	2	2				-77.55%
14569	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线57	400	89.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-44.03%
14570	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	长风干47左4柱上变压器	400	8.10%	0	0		是	2025年12月	-37.93%
14571	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居甲线安居干35右8之1	315	67.62%	71	71				-40.43%
14572	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线84右6+1	315	0.00%	283.50	283.50				0.00%
14573	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分12公变	200	42.60%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
14574	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分27右07	200	40.80%	0	0				-34.03%
14575	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	亚明变158珠江乙线珠江干22+1柱上变压器	200	45.60%	0	0		是	2025年12月	-21.92%
14576	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园6变电站202变压器	315	0.00%	284	284				0.00%
14577	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二2箱变1号变	630	34.60%	349.00	349.00				-42.56%
14578	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代1箱变2号变	500	24.40%	0	0		是	2025年12月	-39.01%
14579	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑1箱变1站内变压器	400	28.80%	2	2				-41.84%
14580	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园1变电站202变压器	630	52.70%	235.00	235.00				-42.03%
14581	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城2箱变1变压器	400	36.00%	0	0				-40.22%
14582	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚2箱变2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14583	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区4箱变1号变	630	0.00%	364	364				0.00%
14584	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区5箱变2号变	630	30.10%	363.72	363.72				-38.44%
14585	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国典三期1箱变1号变	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-40.01%
14586	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园4箱变1站内变压器	630	15.62%	0	0				-36.46%
14587	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	华馨箱变2变压器	500	31.36%	293	293				-43.88%
14588	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期2箱变2变压器	630	17.78%	455.00	455.00				-43.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14589	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城8箱变电站1变压器	630	23.24%	0	0		是		-43.61%
14590	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百裁园南区箱变201	630	36.51%	337	337				100.00%
14591	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠1箱变2变压器	630	19.05%	447.00	447.00				-43.68%
14592	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	南十二路1变电站202	315	4.57%	269.10	269.10				0.00%
14593	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区3变电站201	630	26.98%	397.00	397.00				-44.40%
14594	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	南站2号变电站1号变压器	630	43.49%	0	0				-44.71%
14595	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	天玺家园变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-44.93%
14596	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山1箱变1	630	44.95%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
14597	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鼓楼东巷箱变1变压器	630	43.81%	0	0		是	2025年12月	-36.06%
14598	大东	如意变	如意变856如沈乙线	风和日丽箱变2变压器	630	20.95%	435	435				-38.22%
14599	和平	青年变	青年变364青文线	金城工学里2主变	630	17.14%	0	0				0.00%
14600	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线小家卜分养殖户几5	200	19.80%	140	140				0.00%
14601	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花村内北	400	42.00%	169.74	169.74				-28.72%
14602	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干145左4变台	400	27.00%	0	0				-28.11%
14603	于洪	东民变	东李线	和泰小区七区一期1变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-39.88%
14604	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	滨河湾二期2箱变101变压器	630	123.49%	0	0	2023年7月	是	2025年10月	6.32%
14605	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区8变电站202配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	90.71%
14606	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)1站房2变压器	500	22.80%	336	336				-38.69%
14607	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线颐和轩1	315	25.14%	0	0		是	2025年12月	-36.55%
14608	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地朗悦1箱变1变压器	800	27.60%	98	98				-3.18%
14609	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩变244东余线东余大棚(改造)	100	39.90%	0	0				15.41%
14610	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	武警线76右2	100	124.00%	0	0	2024年6月	是	2027年	-23.46%
14611	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城18变电站2变压器	800	15.50%	0	0				-47.06%
14612	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区4变电站2变压器	630	38.10%	327	327				-23.30%
14613	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线肖家支线019	200	70.10%	0	0				-29.10%
14614	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都5箱变2站内变压器	630	23.62%	1.73	1.73				-34.32%
14615	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分18	400	25.80%	256.80	256.80				-41.09%
14616	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干6右5	400	76.50%	54.00	54.00				9.94%
14617	于洪	平罗变	平悟线	美卉花园2站房1变压器	630	80.76%	0	0	2022年12月	是	2025年	-41.49%
14618	于洪	东民变	东李线	和泰8小区1变电站1变压器	630	17.27%	0	0				-37.71%
14619	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	天宇泰和园箱变1号配电变压器	500	32.40%	0	0		是	2025年12月	-39.94%
14620	沈河	方家变	方家变678方惠线	佳和大三期5箱变202配电变压器	630	3.05%	548	548				100.00%
14621	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线动迁办家属楼	200	90.00%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-41.57%
14622	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	方溪乙线方溪干10右0右1柱上变压器	50	18.60%	0	0		是	2025年12月	-20.85%
14623	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线53	100	25.50%	0	0				-47.55%
14624	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期5变电站2号配电变压器	800	27.80%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
14625	于洪	平罗变	平辛线	小微东二台子五号台	400	19.05%	0	0				25.00%
14626	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线新立分31	100	89.40%	1	1	2022年12月	是	2026年	-33.21%
14627	沈北	农高变	农商线	汇鑫山庄1小区局维箱变201配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	100.00%
14628	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期4小区变电站201配电变压器	630	10.16%	0	0				0.00%
14629	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城5箱式变电站1配电变压器	800	54.30%	0	0		是	2025年12月	-17.79%
14630	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干90	200	28.20%	0	0		是	2026年	-37.61%
14631	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶东台	200	9.60%	161	161				0.00%
14632	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干58	315	71.11%	0	0				-41.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14633	于洪	家俱变	丽锦线	丽锦城1变电站1变压器	630	40.89%	0	0				-39.35%
14634	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	李官甲线李官干108右35变压器	200	45.15%	0	0		是	2025年12月	16.03%
14635	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城3号变电站1变压器	630	18.67%	0	0				-45.63%
14636	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际8号变电站202配电变压器	630	22.48%	0	0				-43.00%
14637	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区3变电站2变压器	630	36.57%	337	337				-26.82%
14638	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居1箱变2变压器	630	15.56%	469.00	469.00				-49.82%
14639	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	鑫辰家园小区1变电站1变压器	630	37.52%	0	0		是	2025年12月	-25.35%
14640	和平	青年变	青年变368青二线	青二线57	400	33.60%	0	0				-41.17%
14641	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干龙红分9柱上变压器	200	17.40%	0	0		是	2026年12月	-35.14%
14642	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干53变台	400	39.60%	0	0				-34.75%
14643	和平	花园变	花园变789花世线	世纪华丰2变电站202配电变压器	630	2.22%	553	553				100.00%
14644	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分43左7变台	400	27.00%	0	0				-53.97%
14645	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分24右5变台	400	17.70%	0	0		是	2025年12月	-28.67%
14646	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车分25+1右2变台	200	44.40%	91	91				8.42%
14647	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府3局维变电站201间隔配电变压器	500	16.32%	0	0		是	2028年	100.00%
14648	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区4变电站1变压器	630	28.25%	389	389				-38.58%
14649	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干19左4	200	54.90%	70.20	70.20				-41.52%
14650	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方圆1箱变201变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-33.83%
14651	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	意合联干32临河分1	200	36.90%	0	0		是		-40.43%
14652	于洪	范屯变	范静线	小微东大林西南台区	400	14.10%	0	0				-47.49%
14653	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分88+1右2	200	36.00%	36.37	36.37				-35.69%
14654	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期3变电站201间隔配电变压器	500	31.68%	0	0		是	2026年12月	-41.04%
14655	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔大棚分12	200	54.80%	0	0				-31.10%
14656	沈北	道义变	道义变15269佰景线	汇置尚都二期A三期A箱变202配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-38.83%
14657	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线东站分5左1变台	200	49.50%	81	81				0.00%
14658	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎村机井支19	50	10.40%	0	0		是	2025年12月	-17.72%
14659	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干67	315	29.52%	0	0		是		-44.85%
14660	康平	四家子	四家子变1206两家子线	西王（1台）	100	68.40%	0	0		是	2026年5月	-15.18%
14661	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支23+1左6	400	27.90%	248	248				0.45%
14662	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线马耳山分39左03	200	51.60%	76.80	76.80				-29.37%
14663	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线38右5变台	400	53.55%	0	0		是	2025年12月	11.73%
14664	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶石分210（石庄子中台）	315	17.14%	230	230				-47.64%
14665	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村13机井	100	46.40%	43.60	43.60		是	2025年10月	-44.87%
14666	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右3左6柱上变压器	200	57.60%	0	0		是	2025年12月	-22.36%
14667	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	花丽甲线16左3+1	200	71.20%	38	38				-51.34%
14668	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城2号变电站2号变压器	630	31.43%	173.20	173.20				-40.46%
14669	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	长风干47左5右1柱上变压器	200	40.00%	0	0		是	2025年12月	-38.42%
14670	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期1变电站201配电变压器	800	9.30%	0	0		是	2026年12月	16.06%
14671	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干32加1右分1变压器	100	44.10%	0	0				-50.39%
14672	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区1变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-38.32%
14673	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线101右14变台	200	7.20%	0	0				-144.04%
14674	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线226右10变台	200	46.50%	23.80	23.80				-41.62%
14675	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	海逸铭筑小区一期2箱式变电站1配电变压器	630	48.57%	0	0		是	2025年12月	-35.40%
14676	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街4箱式变电站配电变压器	400	18.80%	0	0				-45.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14677	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线杨城分26左16左1	200	22.00%	0	0				-30.13%
14678	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城6号变电站1号变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-45.20%
14679	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	金禹花城2号变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				-38.35%
14680	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	一站式服务—沈阳盛源祥机电设备有限公司	400	58.35%	0	0		是	2026年12月	18.30%
14681	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分60左14	80	50.25%	0	0		是	2027年	-36.34%
14682	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线山崴子大棚支024	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
14683	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线103左4+1右1	400	63.60%	0	0				0.00%
14684	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线王窝堡分14右6变台	400	109.35%	0	0	2025年6月			100.00%
14685	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村9台	200	9.60%	0	0		是	2025年12月	5.74%
14686	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代1号变电站201间隔配电变压器	800	47.63%	0	0				-38.61%
14687	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干17右8变台	200	36.90%	106	106				-58.35%
14688	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连分雷家村台支03	200	74.25%	0	0		是	2026年12月	-23.85%
14689	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵小区分支02	200	25.50%	0	0		是	2026年12月	-42.86%
14690	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分还阳树支12	200	37.05%	0	0		是	2026年5月	-24.60%
14691	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	城北政府路标志服装公变台区	200	2.40%	0	0				100.00%
14692	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线白家分020	100	128.80%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-34.99%
14693	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵东支010	200	46.13%	0	0		是	2026年6月	-26.77%
14694	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线小三家北台	50	19.80%	35.10	35.10				-42.72%
14695	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	润樾府1变电站1变压器	800	11.40%	628.80	628.80				40.07%
14696	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾5号变电站201配电变压器	630	35.43%	0	0		是		-42.53%
14697	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵望甲线陵望干58+1柱上变压器	400	18.30%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
14698	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民5台区	630	14.67%	0	0				-42.14%
14699	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛徐家屯电能秸秆公变台区	200	48.90%	82.20	82.20				100.00%
14700	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家3箱式变电站1配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2025年12月	-37.27%
14701	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼塘支30左18	400	35.25%	219	219				0.64%
14702	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干011	80	95.40%	0	0	2022年12月			-42.62%
14703	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	依云三期小区变电站1变压器	400	32.40%	230	230				-41.83%
14704	法库	新依变	依三线	10kV依三线小造屯电124	200	24.75%	0	0		是	2025年12月	-30.97%
14705	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	大商公寓变电站2变压器	630	23.17%	421	421				-49.04%
14706	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	南航城1变电站201配电变压器	800	27.30%	501.60	501.60				-41.60%
14707	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线14右2左1变台	400	87.30%	0	0	2024年10月	是	2025年12月	100.00%
14708	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园2变电站1变压器	500	22.08%	0	0				-41.93%
14709	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳蒲河房地产开发有限公司5202配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-38.47%
14710	法库	包家屯	包家线	10kV包家线三合城东台分7	315	47.13%	0	0		是	2027年	-34.93%
14711	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景9变电站201间隔配电变压器	630	14.29%	0	0		是		-1.07%
14712	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	10KV银河线（一站式）沈阳市沈北新区天富洗浴浴池201 变压器	400	32.55%	230	230				100.00%
14713	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区1变电站1变压器	630	17.14%	459.00	459.00				-0.38%
14714	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期1小区箱式变电站2配电变压器	500	57.28%	0	0		是	2025年12月	-37.50%
14715	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	96101部队后勤部住宅2变电站	630	18.79%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
14716	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒皇甲线怒皇干舍宅分10右3+1柱上变压器	200	22.20%	0	0		是	2025年12月	-5.52%
14717	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家二期变电站201变压器	400	48.00%	168	168				-41.83%
14718	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里3箱变1变压器	500	14.40%	0	0		是	2026年12月	9.13%
14719	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	平源畜牧公变台	315	90.48%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14720	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城19变电站2变压器	630	17.52%	457	457				-35.04%
14721	东陵	中马变	疗养线	禧瑞长河1变电站1变压器	630	19.37%	228.80	228.80				-11.80%
14722	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾3号变电站2号变压器	630	28.89%	0	0		是		-327.59%
14723	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东窑移动支06+1	200	26.40%	0	0		是	2026年12月	11.04%
14724	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分83	400	19.73%	281	281				-29.97%
14725	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	连三万六组照明新	100	105.30%	0	0	2025年6月			100.00%
14726	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期5箱式变电站1配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
14727	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎村2 组照明	400	13.54%	306	306				-55.83%
14728	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分8右2+2变压器	400	36.60%	0	0				-35.69%
14729	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干11变压器	315	13.21%	0	0		是	2025年12月	-46.71%
14730	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分13	200	22.00%	0	0				-56.02%
14731	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干25右1	315	43.81%	1.73	1.73				-38.31%
14732	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线十纬分4+3	400	65.40%	0	0				-21.82%
14733	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干43	315	46.67%	137	137				-42.09%
14734	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干4左2公变	315	12.95%	0	0		是	2026年12月	-50.53%
14735	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分9公变	315	31.11%	0	0		是	2026年12月	-42.15%
14736	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干5+1公变	315	40.32%	0	0				-43.63%
14737	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分17左4	200	69.00%	42	42				-43.16%
14738	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线26	315	24.13%	207.50	207.50				-48.98%
14739	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线15左1变台	250	12.48%	0	0		是	2025年12月	-40.04%
14740	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园5变电站201	400	49.80%	161	161				-44.25%
14741	和平	三好变	三好变166文体甲线	丽阳馨苑小区一次1主变	800	22.00%	544.00	544.00				-44.79%
14742	和平	太原变	太原变042南十甲线	天泰公寓一次2主变	400	18.00%	0	0				-50.56%
14743	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝7箱变2号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
14744	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华3箱变1号变	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
14745	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园12#主变	630	13.02%	0	0				-47.04%
14746	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区1变电站202配电变压器	630	67.30%	143	143				-47.01%
14747	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	工业大学小区变电站201柜	315	33.02%	0	0		是	2028年12月	-43.87%
14748	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭4箱变2变	500	18.88%	0	0				-4.64%
14749	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲5箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14750	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭11箱变1变	400	15.20%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
14751	沈河	长青变	长青变448长南乙线	恒信1箱变1变压器	630	32.38%	0	0				-47.31%
14752	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都3箱变2站内变压器	630	14.92%	2	2				-44.12%
14753	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	滂江东2箱变1变	630	26.35%	401.00	401.00				-40.23%
14754	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	五三厂住宅箱变1变压器	500	31.68%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
14755	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	光明苑4变电站202变压器	630	0.00%	554	554				0.00%
14756	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期1变电站202变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
14757	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区1号变电站2号变压器	630	14.92%	0	0				-43.41%
14758	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情3变电站202柜	630	36.19%	0	0		是	2028年12月	-45.69%
14759	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
14760	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	环际2箱变1号变	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-38.23%
14761	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	加州茗苑3箱变1号变	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
14762	和平	和平变	和平变166同南甲线	宜章北变电站2号高压柜1主变	630	16.00%	308	308				-38.84%
14763	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	御览家园小区变电站201柜	500	36.96%	0	0		是	2028年12月	-39.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14764	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡24号小区变电站202间隔配电变压器	630	14.60%	0	0				-42.35%
14765	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡八组台	200	39.00%	0	0		是	2025年11月	-30.70%
14766	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城17号变电站2变压器	630	14.60%	475	475				-42.59%
14767	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期3变电站配电变压器2公变	630	25.71%	405.00	405.00				-40.11%
14768	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园1变电站201变压器	800	66.00%	192.00	192.00				-42.82%
14769	东陵	孤家子	东治线	翡翠书院2变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-35.94%
14770	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛干60左2变台	200	36.10%	108	108				-48.41%
14771	沈北	道义变	道义变15259道义线	供销水果店	100	58.90%	0	0		是	2026年12月	7.00%
14772	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区3变电站202配电变压器	630	24.44%	413	413				-37.66%
14773	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分三家支32左12变台	200	20.70%	0	0		是	2025年12月	-44.64%
14774	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家五台	315	100.63%	0	0	2023年2月	是	2025年	-39.70%
14775	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑5箱变1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-45.71%
14776	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线下炭窑台	400	15.94%	0	0		是	2025年11月	-40.90%
14777	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期3变电站2变压器	630	25.52%	406	406				-40.40%
14778	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林1箱变1配电变压器	630	8.95%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
14779	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干前坟分垃圾站支8+1（一站式）	200	10.20%	160	160				-46.32%
14780	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	马虎干欢洞分13变台	200	56.70%	23.80	23.80				-29.03%
14781	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线YHG 皮家堡村农民集资住宅楼	250	25.60%	0	0				-37.76%
14782	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园5号变电站201间隔配电变压器	400	14.00%	0	0		是		-39.69%
14783	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城3号变电站2变压器	630	25.40%	0	0				-41.21%
14784	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景棠苑5箱式变电站1变压器配电变压器	630	18.03%	0	0				-41.62%
14785	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府1变电站1变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-43.39%
14786	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线郎士电C台支03	200	20.60%	0	0		是	2026年12月	-35.73%
14787	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	姜家村综合一台（微）	400	19.80%	0	0				-39.51%
14788	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余大棚	50	86.40%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-103.08%
14789	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树东支05	315	46.73%	0	0				-45.27%
14790	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区3变电站2变压器	630	42.92%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
14791	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线35+1	400	27.30%	0	0				-42.00%
14792	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城4箱式变电站配电变压器	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-43.03%
14793	和平	方型变	方型变498望湖甲线	望湖甲线32+1左1	315	62.48%	0	0				-45.95%
14794	于洪	光辉变	光东线	小微光辉畜牧场四分场台	400	82.50%	30	30	2022年12月			-7.86%
14795	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	救兵A1	315	19.68%	0	0				-40.47%
14796	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线108左1	315	69.84%	0	0		是		-47.46%
14797	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期5小区变电站202配电变压器	630	12.95%	0	0		是	2026年12月	20.46%
14798	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城3变电站201	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
14799	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分30右14	100	40.80%	49	49				0.01%
14800	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	孔雀城学园里1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	33.02%	0	0				-10.11%
14801	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线卫校分19	100	60.60%	0	0		是	2025年	-31.00%
14802	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土北家属楼（2021微）	400	31.10%	0	0		是	2025年11月	-37.45%
14803	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期4箱变2变压器	400	14.40%	302	302				-43.06%
14804	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花小区箱变2变压器	500	17.92%	360.40	360.40				-42.77%
14805	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程2号变电站1号变压器	630	13.52%	10.00	10.00				-42.83%
14806	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区4变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	22.69%
14807	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期1号变电站2号变压器	800	13.80%	0	0		是	2027年12月	-43.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14808	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	欧怒乙线欧怒干2+1柱上变压器	400	2.50%	0	0		是	2025年12月	-45.43%
14809	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	大冯线136	200	18.00%	144	144				86.09%
14810	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	久才岗四、五组综合(2022微)	400	30.00%	0	0		是	2026年6月	23.97%
14811	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春四期A区3变电站201变压器	500	24.64%	327	327				-45.48%
14812	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线夏堡北台大棚	100	149.85%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-45.93%
14813	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲线平罗干52左11右3柱上变压器	315	1.40%	0	0		是	2025年12月	-142.28%
14814	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场一期3号变电站202间隔配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年12月	1.86%
14815	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干8+1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14816	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳坝南西井分支04	50	58.80%	0	0				-31.71%
14817	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分7左3变台	200	39.90%	0	0		是	2025年12月	-33.59%
14818	于洪	大兴变	兴古线	瑞金家苑3站房2变压器	800	15.30%	0	0				-47.80%
14819	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期1箱式变电站2配电变压器	800	44.63%	0	0		是	2025年12月	-39.09%
14820	于洪	东民变	东李线	小微东李线11左16右2台	200	0.00%	0	0				0.00%
14821	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线制镜东分17+2	200	21.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
14822	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式-孟庆忠(电井)	200	21.30%	0	0		是	2026年12月	-61.99%
14823	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花12变电站1变压器	400	39.50%	0	0				-31.83%
14824	浑南	下深变	下深变258金河线	营盘村变电站202间隔配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2027年12月	-3.76%
14825	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园4变电站2主变	630	10.29%	502	502				-72.06%
14826	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线12左23变台	200	10.20%	159.60	159.60				0.00%
14827	法库	新依变	依三线	10kV三面船分98	250	15.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
14828	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分18右1柱上变压器	200	35.70%	109	109				-41.07%
14829	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品2箱式变电站1配电变压器	800	31.13%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
14830	东陵	农大变	农首线	吉天银河湾2箱变201间隔配电变压器	630	20.00%	441	441				-34.83%
14831	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	轻鹰小筑1号变电站202间隔配电变压器	630	26.67%	0	0				100.00%
14832	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村3机井	200	19.20%	142	142		是	2025年	-96.40%
14833	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海阳光2号变电站202间隔配电变压器	630	35.56%	0	0				0.00%
14834	苏家屯	下深变	理想线	理想新城10号变电站201间隔配电变压器	630	48.57%	0	0				-41.38%
14835	于洪	平罗变	平辛线	平罗乡后辛台村2台	100	36.60%	0	0				-81.47%
14836	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡15号小区变电站201配电变压器	800	24.75%	0	0				-39.74%
14837	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分14左支1变压器	100	42.00%	0	0				-39.93%
14838	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区6变电站2配电变压器	630	32.38%	0	0				13.90%
14839	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线后双设施小区支003	50	43.20%	0	0		是	2026年5月	-78.61%
14840	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线120左10变台	100	36.80%	0	0				-47.53%
14841	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工干保九分3+1变压器	400	20.10%	279.60	279.60				3.97%
14842	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线92右2	200	36.00%	0	0				-107.36%
14843	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区1变电站2变压器	630	9.90%	505	505				28.99%
14844	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地上城2号变电站1变压器	800	29.40%	0	0				-40.63%
14845	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干83右14	50	76.80%	0	0		是	2027年	-28.73%
14846	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线三合一二分03	200	29.20%	0	0		是	2026年12月	-27.39%
14847	于洪	大兴变	兴富线	三供一业大兴工程大片老裕国2号台	200	9.00%	0	0				-27.21%
14848	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府1号变电站1号变压器	630	27.81%	0	0				-27.86%
14849	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分9左1	400	9.30%	0	0				-144.55%
14850	和平	广州变	广州变462广太甲线	广太甲线11右5	400	58.00%	128.00	128.00				-61.94%
14851	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合8变电站1变压器	630	34.67%	0	0				-41.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14852	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线后铁分支052	200	58.35%	63	63				-28.39%
14853	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分前刘支7	200	40.50%	0	0		是	2026年5月	-20.34%
14854	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	岗边子机井	100	46.40%	0	0		是	2025年11月	-51.95%
14855	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分108变台	200	35.20%	0	0				-30.25%
14856	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分47右1	200	1.20%	0	0				1.50%
14857	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线老什牛分37左1变台	400	35.40%	218	218				100.00%
14858	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡5.2期1箱变2号变压器	400	49.80%	0	0		是	2026年12月	-29.78%
14859	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城C区一期1站房1变压器	630	7.62%	0	0				0.00%
14860	于洪	东民变	东红线	小微东红干128左11台	200	104.40%	0	0	2025年6月	是	2025年	100.00%
14861	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	歪头山分48右5	200	53.10%	74	74				3.60%
14862	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分017	160	22.50%	0	0		是	2026年5月	-33.69%
14863	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	宏伟2小区变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				-42.65%
14864	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分23+1变台	200	62.20%	0	0		是	2025年12月	-7.39%
14865	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	碧桂园天语3箱式变电站1配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	22.13%
14866	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家1箱变1变压器	630	30.22%	204	204				-39.97%
14867	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园2箱变202配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-16.39%
14868	法库	包家屯	包家线	10kV包家线姜家店支6	200	52.95%	0	0		是	2027年	-28.47%
14869	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线27变压器	400	29.25%	243	243				-37.59%
14870	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东辽小区箱变1变压器	400	51.50%	0	0		是		-43.05%
14871	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线刘士大棚2号	50	48.60%	21	21				-45.19%
14872	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城22号变电站202配电变压器	630	22.22%	0	0				-44.61%
14873	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期5箱变1号变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-40.31%
14874	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道5箱变2变压器	800	37.25%	0	0				-38.29%
14875	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线74	160	78.75%	0	0				100.00%
14876	于洪	东民变	东红线	小微东红线北李分12+1台	400	31.50%	0	0				0.00%
14877	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	辽宁恒润通信工程有限公司2（一站式）	100	1.60%	0	0		是	2026年12月	-4.01%
14878	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯支09(鲍屯二台)	315	27.14%	0	0		是	2025年12月	-31.55%
14879	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景6变电站201间隔配电变压器	630	18.41%	0	0		是		-8.21%
14880	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线64右8变台	200	12.00%	0	0				0.00%
14881	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分40左3变台	250	64.80%	0	0				-35.21%
14882	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际一期2变电站1变压器	630	25.71%	0	0				-40.40%
14883	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代3变电站1变压器配电变压器	630	46.86%	10.00	10.00				-40.21%
14884	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	上河湾变电站201间隔（乙）配电变压器	800	43.20%	0	0				-32.67%
14885	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科蓝山二期1变电站201间隔配电变压器	630	27.62%	378	378				-38.92%
14886	和平	花园变	花园变791夏宫线	夏宫1变电站201间隔配电变压器	800	14.70%	602.40	602.40				44.32%
14887	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	货站北台	200	37.50%	105.00	105.00				-32.17%
14888	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线前三合屯分06	400	27.75%	0	0		是	2025年12月	-36.15%
14889	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区5箱变2变压器	800	32.63%	0	0				-40.72%
14890	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门1号变电站202配电变压器	630	36.83%	0	0				-41.39%
14891	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期2号变电站2变压器	630	23.81%	417	417				-42.18%
14892	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期2箱式变电站2配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-43.31%
14893	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前二台子分26#右支1#	200	9.75%	0	0				0.00%
14894	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝1变电站1变压器	630	36.51%	0	0				-40.63%
14895	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干安坨分12右17变台	200	43.50%	93	93		是	2025年12月	-34.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14896	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	森林里四期1变	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-33.59%
14897	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线31右10变台	200	63.30%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
14898	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线30左6	200	24.90%	0	0				-59.35%
14899	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	张羊乙线洪湖干石材分17变压器	315	10.16%	252	252				-31.72%
14900	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干24	200	35.70%	0	0				-43.26%
14901	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔乙线金杯分2柱上变压器	400	31.80%	0	0		是	2025年12月	-23.85%
14902	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	北联乙线北联干霁虹1KB右3变压器	315	65.40%	78	78				-43.64%
14903	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干24右1左1	315	47.30%	0	0				-40.26%
14904	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	欧亚变262西江乙线西江干38左1柱上变压器	315	48.76%	0	0		是	2025年12月	-36.54%
14905	和平	广州变	广州变472二纬乙线	浩然小区变电站一次变压器柜主变	500	64.80%	126	126				-42.62%
14906	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙6箱变1变压器	630	19.05%	447.00	447.00				-43.83%
14907	和平	方型变	方型变442方青甲线	南六经街30号主变	400	57.30%	0	0		是	2025年10月	-51.41%
14908	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利2箱变1	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-38.39%
14909	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区1变电站2变压器	630	11.68%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
14910	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑1箱变2站内变压器	400	20.70%	2	2				-35.87%
14911	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期1变电站2变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
14912	铁西	工农变	工农变55578工北线	于洪教师新村变电站201柜	400	38.00%	208	208				-45.33%
14913	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大世纪变电站202变压器	630	35.81%	0	0		是	2028年12月	-40.49%
14914	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都2箱变2站内变压器	500	31.04%	2	2				-38.29%
14915	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南西箱变1变压器	400	30.30%	0	0				-44.29%
14916	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村4号变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-42.74%
14917	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄4变电站1变压器	500	14.08%	380	380				-43.38%
14918	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期1箱变2变压器	630	14.73%	474.20	474.20				-45.78%
14919	和平	太原变	太原变050先锋线	东大智慧家园2#变压器	630	13.71%	0	0				-44.90%
14920	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭3变电站201变压器	630	17.78%	455	455				-45.18%
14921	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭2变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
14922	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	青春嘉园变电站201	800	14.10%	607.20	607.20				-42.28%
14923	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	兴工街14变电站201	400	16.80%	292.80	292.80				-40.23%
14924	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期5箱变1变压器	500	22.00%	0	0		是	2026年12月	-39.34%
14925	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	和平五院一次1主变	400	21.00%	0	0				-47.07%
14926	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑4变电站1变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-37.06%
14927	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分17变台	400	12.60%	0	0				-36.37%
14928	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线马贝村内	630	5.14%	0	0				-16.46%
14929	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城三期1箱式变电站2配电变压器	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
14930	和平	方型变	方型变482光荣甲线	滨河南干57省电实业02间隔201配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
14931	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾1变电站2变压器	400	22.13%	0	0		是	2025年12月	-42.38%
14932	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城24号变电站202配电变压器	500	19.60%	0	0				-34.09%
14933	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城25号变电站201配电变压器	500	18.72%	0	0				-20.33%
14934	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园2变电站2变压器	400	41.70%	0	0				-40.21%
14935	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区6变电站1变压器	800	17.25%	0	0		是	2025年12月	-43.47%
14936	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干79右01	250	26.24%	159	159				-42.59%
14937	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家一组照明	30	120.73%	0	0	2022年12月			-52.52%
14938	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊6号变电站1变压器	630	36.95%	0	0				-43.19%
14939	于洪	得胜变	得山线95478	翟家二社区23楼变压器	400	109.95%	0	0	2022年12月	是	2025年	-40.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14940	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯12箱变2变压器	630	20.83%	0	0		是	2026年12月	-41.30%
14941	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾1箱变2变压器	800	16.13%	591	591				-37.42%
14942	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院1变电站2变压器	630	36.51%	0	0		是	2026年12月	-32.77%
14943	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	应昌公寓变电站202	400	17.20%	0	0		是	2028年12月	-42.97%
14944	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线砂山干5	200	45.60%	0	0		是	2026年12月	-41.30%
14945	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛干门家网分10右4变台	200	25.20%	130	130				-14.99%
14946	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡2变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	-35.77%
14947	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园小区1变电站1变压器	800	36.38%	429	429				-36.55%
14948	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干42	100	51.00%	0	0				-49.27%
14949	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡2号变电站202间隔配电变压器	800	41.63%	0	0				-6.24%
14950	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务南甲07	315	59.37%	97	97				-27.31%
14951	法库	三泉变	三泉86068泉者乙线	10kV泉者乙线洋禹分2	400	12.90%	308.40	308.40				0.00%
14952	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干114变台	400	50.80%	0	0		是	2025年12月	-40.21%
14953	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡分6左9变台	200	25.80%	24	24				-38.71%
14954	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园2变电站1变压器	630	20.83%	0	0		是	2025年	-40.54%
14955	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光3箱变1站内变压器	630	32.70%	0	0				-43.39%
14956	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘1变电站1变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-36.96%
14957	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗1箱式变电站1配电变压器	630	49.90%	0	0				-37.87%
14958	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0—线	肖南综合养殖(2023微)	400	43.20%	187	187				23.33%
14959	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1左9	315	46.67%	1.73	1.73				-39.73%
14960	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线交通大队路散户	100	68.40%	21.60	21.60				-32.02%
14961	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期5箱式变电站2配电变压器	400	30.40%	0	0		是	2025年12月	-39.86%
14962	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期2变电站1号配电变压器	630	3.81%	0	0		是	2027年12月	43.76%
14963	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期6变电站1号配电变压器	800	7.00%	0	0		是	2027年12月	-42.81%
14964	于洪	东民变	东红线	东民变347东红线姚家一台区	200	15.90%	0	0				-40.89%
14965	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾7号变电站201配电变压器	500	51.20%	0	0		是		-40.35%
14966	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期4小区变电站202配电变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年12月	24.30%
14967	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	新立屯村综合一台	400	38.40%	0	0				-45.84%
14968	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园1开关柜1变压器	630	20.00%	441.00	441.00				-42.72%
14969	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干78之5	200	42.90%	0	0		是	2026年	-44.00%
14970	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	依云澜汇1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	61.90%	0	0				-0.54%
14971	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区4变电站2变压器	500	42.00%	240	240				-42.53%
14972	开发	宁官变	宁富线	圣诺园四期小区1变电站1变压器	630	62.86%	171.00	171.00				-35.99%
14973	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地长青湾四组变电站1变压器	800	57.38%	0	0				-42.65%
14974	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北乙线79左7柱上变压器	400	45.20%	0	0		是	2025年12月	-11.18%
14975	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园3变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
14976	苏家屯	山庄变	山庄变5048松鼎线	山庄变022山大线沈双分29右16	100	41.20%	0	0				-17.19%
14977	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城37号变电站201间隔配电变压器	400	21.60%	274	274				-29.91%
14978	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干33加1右分2变压器	100	15.00%	75.00	75.00				-38.97%
14979	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑翔变滑应乙线建设干51柱上变压器	400	52.50%	150.00	150.00				-41.44%
14980	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	岐山一校箱式变电站1配电变压器	630	55.87%	0	0		是	2025年12月	-39.52%
14981	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	一站式中盘干12718+1	200	2.40%	0	0				-39.82%
14982	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东中分9左9变台	400	10.60%	0	0				-37.39%
14983	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线154左5	200	1.20%	177.60	177.60				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14984	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分02左支03加1变压器	50	42.00%	24.00	24.00				-68.27%
14985	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	昭华里5号变电站201间隔（下深乙线）配电变压器	630	33.97%	0	0				0.00%
14986	浑南	下深变	下深变258金河线	金河花园3号变电站1号变压器	630	12.44%	0	0		是	2027年12月	-40.31%
14987	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四1变电站2变压器	315	54.29%	0	0				-44.88%
14988	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙3箱变1变压器	630	39.05%	321	321				-36.56%
14989	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场供6箱变2变压器	630	25.71%	0	0		是		-30.39%
14990	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	金地时代风华小区配电室201间隔配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2028年12月	1.94%
14991	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑1变电站1变压器	630	32.76%	361	361				-36.25%
14992	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	孝信变562孝阳线吉宝城镇开发（沈阳）有限公司3箱1变 配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14993	康平	四家子	四家子变1206两家子线	牯西北台	100	88.56%	0	0	2025年6月	是	2026年6月	-23.05%
14994	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分13右2	315	41.24%	154	154				-62.78%
14995	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线雍贺园分7柱上变压器	100	22.20%	0	0		是	2026年12月	-50.17%
14996	东陵	孤家子	营城甲线	居忆园2箱变2变压器	630	62.86%	0	0		是	2026年12月	-29.68%
14997	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居3号变电站201间隔配电变压器	800	19.88%	0	0				-30.74%
14998	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	插拉村12组照明A	100	63.60%	26	26				-42.96%
14999	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干大三家子分69变台	100	129.30%	0	0	2023年10月	是	2025年12月	-39.38%
15000	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线8柱上变压器	315	22.86%	0	0		是	2025年12月	-36.20%
15001	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线候家照明	100	76.40%	14	14				-34.73%
15002	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线徐家分01	160	65.25%	39.60	39.60				-27.74%
15003	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典11变电站1变压器	630	23.37%	0	0				-42.61%
15004	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干43右5	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
15005	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线76	315	46.98%	0	0				-42.18%
15006	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里3箱式变电站1配电变压器	630	99.05%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-38.29%
15007	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	卢屯线兰家分小北支35右3变台	200	9.30%	0	0		是	2025年12月	-67.23%
15008	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线中学分22变台	200	68.70%	0	0				-40.36%
15009	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线杨城分26左23	200	51.30%	0	0				-11.61%
15010	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河大街3变电站1配电变压器	630	83.81%	0	0	2025年6月			100.00%
15011	东陵	杨官变	富康线	文欣苑四期1箱变1变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-15.00%
15012	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区3变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-37.39%
15013	和平	青年变	青年变364青文线	兴盛3变电站配电变压器	400	56.10%	0	0				34.58%
15014	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09广美1变电站1变压器	500	33.60%	282	282				-38.27%
15015	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	铁西教育局201间隔配电变压器	100	42.80%	47.20	47.20				-48.17%
15016	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司（平安物流园	100	5.10%	0	0		是	2026年12月	4.90%
15017	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	金地峯汇2配电站1配电变压器	800	28.80%	0	0				-14.59%
15018	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右13右1	200	25.80%	0	0				-38.97%
15019	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区2箱式变电站201间隔配电变压器	500	29.60%	0	0		是	2025年12月	-36.50%
15020	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左7右4	80	45.00%	0	0				-47.74%
15021	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线白云分30	100	86.80%	0	0	2024年6月	是	2025年	-50.34%
15022	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分80+1左6左1	400	72.00%	72	72				16.53%
15023	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	YHG-医大分14	200	0.00%	0	0				0.00%
15024	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六三队支09	200	99.30%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-32.90%
15025	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后高支064	200	41.33%	97	97				-39.20%
15026	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升一组台分05	200	18.50%	0	0		是	2026年12月	-30.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15027	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵村台分支02	200	33.90%	0	0		是	2026年12月	-27.54%
15028	法库	马家变	马家变1126隆盛线	马家变126隆盛线西闫一组台	50	35.20%	0	0		是	2025年11月	-41.34%
15029	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥东门变台2号变压器	630	79.37%	67	67				5.25%
15030	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支48左4变台	200	32.70%	0	0				-34.76%
15031	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线钱家沟47	100	42.00%	0	0		是	2025年11月	37.33%
15032	和平	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线图门干延寿寺东分1	630	80.51%	0	0	2024年2月	是	2025年12月	-35.67%
15033	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分50右3	200	19.80%	140	140				1.26%
15034	沈北	孝信变	孝场乙线	明华彩虹里小区1局维变电站202配电变压器	800	37.20%	0	0		是	2026年12月	21.75%
15035	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线后魏东台	200	20.25%	0	0		是	2025年11月	-36.19%
15036	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分13+1右6	200	39.90%	100	100				1.91%
15037	于洪	光辉变	光东线	小微光辉肉禽南	200	23.70%	132.60	132.60				-19.94%
15038	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线丁家二组照明	400	96.60%	0	0	2022年12月			-33.88%
15039	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园3号变电站1号变压器	630	28.57%	0	0				-42.89%
15040	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期6变202	500	25.92%	320	320				-49.46%
15041	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华二期1小区变电所配电变压器202	800	9.60%	0	0				100.00%
15042	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分盛京酒楼支物流几1	200	23.10%	0	0		是	2025年11月	-83.15%
15043	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微新安南台	400	15.90%	296	296				100.00%
15044	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	城南西环奇彤汽车公变台区	200	17.70%	0	0				0.00%
15045	苏家屯	下深变	理想线	理想新城3号变电站2号变压器	630	38.41%	0	0				-42.42%
15046	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区2箱变(单)	500	21.76%	341	341				-42.47%
15047	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线西八家子几11	200	25.20%	129.60	129.60				-29.49%
15048	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干21左分6台区	100	25.50%	0	0				-19.71%
15049	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区2变电站1变压器	800	24.60%	523.20	523.20				-40.68%
15050	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区7变电站2变压器	630	17.52%	456.60	456.60				-42.27%
15051	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大汉分110右2左11变台	200	31.80%	0	0				-43.41%
15052	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖3号变电站1号变压器	630	8.95%	218.60	218.60				-40.75%
15053	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线西沟支09	50	54.20%	17.90	17.90				-29.29%
15054	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区3变电站201配电变压器	400	35.00%	220.00	220.00				67.07%
15055	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	乾景花园1箱式变电站2配电变压器	630	56.83%	0	0		是	2025年12月	-43.66%
15056	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	润公寓小区箱式变电站2配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	6.56%
15057	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园3变电站1变压器	630	17.27%	0	0		是		-30.90%
15058	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线25+1	315	16.83%	231	231				-50.02%
15059	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	南红支14左1	200	1.50%	177.00	177.00				0.00%
15060	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右5右4	315	20.00%	0	0				-72.97%
15061	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线82	200	10.00%	160	160				-155.75%
15062	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	粮仓变558榆园乙线榆园乙线榆园干26右1	200	52.20%	75.60	75.60				-59.87%
15063	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分61右4变台	100	17.50%	0	0		是	2025年12月	-46.07%
15064	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分哈拉岗支38变台	100	77.10%	0	0		是	2025年12月	-33.13%
15065	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分48	100	38.20%	0	0		是		-39.75%
15066	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	方溪乙线方溪干9+2柱上变压器	315	4.44%	0	0		是	2025年12月	-34.00%
15067	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区1柱上变压器	315	38.10%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
15068	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线105左1	50	97.60%	0	0	2024年6月			-58.35%
15069	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线48右3左1变台	315	64.44%	0	0		是	2025年12月	-38.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15070	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干240左1变台	100	104.10%	0	0	2023年2月	是	2025年8月	-37.08%
15071	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干26柱上变压器	315	50.79%	0	0		是	2025年12月	-31.30%
15072	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医干8柱上变压器	400	80.50%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-43.26%
15073	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干6柱上变压器	250	61.44%	0	0		是	2025年12月	-31.96%
15074	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二5箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
15075	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	威克港湾箱变1号变	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-44.36%
15076	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园F区主变	630	31.11%	371	371				-38.95%
15077	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	军官公寓1箱变1站内变压器	630	67.81%	1.73	1.73				-40.16%
15078	大东	毛君变	毛君变946毛光线	东城2箱变1变压器	500	24.64%	326.80	326.80				-38.19%
15079	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工三期箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
15080	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑4箱变1	630	10.16%	0	0				-37.97%
15081	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园3箱变1站内变压器	500	28.32%	0	0				-42.46%
15082	沈河	长青变	长青变448长南乙线	恒信2箱变2变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-41.46%
15083	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	般若寺北2箱变1变压器	500	20.00%	0	0				-53.68%
15084	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳1#1#变压器	630	52.95%	0	0		是	2026年12月	-46.72%
15085	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都9变电站201变压器	630	35.87%	341	341				-39.74%
15086	和平	太原变	太原变050先锋线	东大智慧家园1#变压器	630	12.19%	0	0				-45.64%
15087	大东	沈海变	沈海变80382偃城线	东方偃城12箱变1变压器	630	30.48%	0	0		是		-42.03%
15088	新民	新民变	新民变30162营东线	科技小区1变电站2变压器	400	24.90%	0	0		是	2025年12月	-39.61%
15089	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站路东2主变	630	38.48%	0	0		是	2027年12月	-40.26%
15090	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	五河东里南2号高压柜1变压器	630	32.76%	361	361				-44.47%
15091	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区15箱变2号变	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
15092	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙逸三1箱变2号变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
15093	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	永顺1箱变2变压器	400	43.80%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
15094	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线9右1变压器	400	41.00%	196	196				-42.24%
15095	于洪	得胜变	得胜变95478	万熹绿景3变电站1变压器	630	32.00%	0	0				-42.80%
15096	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	宝基养殖公变台	200	19.50%	0	0				0.00%
15097	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线84左3变台	400	20.70%	0	0				-26.39%
15098	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村一组大棚	80	81.50%	0	0	2025年4月			-36.13%
15099	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源3箱变1变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-37.56%
15100	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分45右06	200	68.00%	44.00	44.00				-30.91%
15101	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩3号变电站202间隔配电变压器	800	45.75%	0	0				-41.47%
15102	浑南	下深变	下深变258金河线	金河花园1号变电站1号变压器	630	31.75%	0	0		是	2027年12月	-42.01%
15103	法库	包家屯	包家线	10kV包家线北土城支33	200	91.95%	0	0	2024年6月	是	2027年	-35.88%
15104	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干111右7变台	200	56.70%	67	67				-35.64%
15105	东陵	世园变	世满甲线	世满干45四七零分25左柱上变压器	400	14.55%	301.80	301.80				-31.74%
15106	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干39右6右3右3	200	6.30%	0	0		是	2027年	0.00%
15107	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下1变电站1变	800	53.25%	0	0		是	2025年12月	-41.78%
15108	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支170	50	115.20%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-25.88%
15109	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左11左2+1右1	200	87.50%	5	5	2022年12月	是	2026年	-35.31%
15110	于洪	得胜变	得胜变95442	丽水名都1站房2变压器	630	35.81%	341.40	341.40				-40.72%
15111	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期4局维-1	500	37.20%	0	0		是	2026年12月	-42.33%
15112	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园36号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	31.80%	0	0				-14.82%
15113	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区1变电站2变压器	630	33.02%	359	359				-28.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15114	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线北四分20变台	200	119.62%	0	0	2022年12月			-40.37%
15115	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分27右8变台	200	33.00%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
15116	和平	广州变	广州变472二纬乙线	三经干30政治部201间隔配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
15117	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳盈达房地产开发有限公司配电变压器4	630	20.32%	439.00	439.00				-42.50%
15118	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线喇嘛支1	200	34.80%	0	0		是	2025年12月	-28.49%
15119	法库	包家屯	包家线	10kV包家线付家洼子分12	50	87.60%	0	0	2025年5月	是	2027年	-41.73%
15120	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天1箱式变电站配电变压器	630	27.43%	394	394				-40.84%
15121	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府3变电站2变压器	630	8.25%	515.00	515.00				-35.24%
15122	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳三屯分04	200	26.10%	0	0				-34.73%
15123	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右3+1右1	400	68.70%	85.20	85.20				100.00%
15124	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干30	315	69.59%	0	0				-33.77%
15125	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景5站房2变压器	630	23.87%	0	0				-41.47%
15126	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分67左11	100	24.90%	0	0				51.16%
15127	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家南支05	100	70.50%	0	0				-48.03%
15128	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象3变电站2变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
15129	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-4变电站202配电变压器	630	31.75%	0	0				-19.23%
15130	铁西	历工变	历工变10482历达线	盛世家园1变电站202变压器	630	9.21%	0	0		是	2028年12月	-44.77%
15131	铁西	历工变	历工变10482历达线	盛世家园2变电站201	630	29.84%	0	0		是	2028年12月	-44.92%
15132	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线大架南台	200	75.30%	0	0		是	2026年12月	-28.30%
15133	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线闫荒地南台支08	315	26.03%	202	202				-44.95%
15134	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线电信局住宅	250	54.24%	0	0		是	2026年12月	-43.73%
15135	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线计量局住宅楼	315	54.48%	112	112				-29.55%
15136	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线财旺家属楼	315	49.52%	127.50	127.50				-41.28%
15137	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	盛才小区1号箱变1号变压器	400	28.20%	247.20	247.20				-35.47%
15138	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干71右7右1	200	45.00%	0	0		是	2026年	-31.74%
15139	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线前辛屯西分机井支1	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
15140	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分西支南梁机井支18	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
15141	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城1号变电站201配电变压器	315	38.41%	0	0				-33.66%
15142	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区7变电站2变压器	500	24.96%	0	0		是	2025年12月	-47.15%
15143	于洪	大兴变	兴富线	喜地红城2站房2变压器	630	20.57%	0	0				-40.10%
15144	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景3变电站2变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
15145	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区5箱式变电站1配电变压器	800	26.75%	0	0		是	2025年12月	-39.20%
15146	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景小区1变电站1变压器	630	32.06%	365	365				-44.69%
15147	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨二委养殖台	200	38.40%	0	0		是	2025年9月	100.00%
15148	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城6号变电站2号变压器	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-37.65%
15149	辽中	刘二堡	刘二堡变1170龛庄线	刘二堡变170龛庄线皮家卜大棚	200	34.80%	0	0				-40.78%
15150	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦鑫园1箱变2变压器	400	28.80%	244.80	244.80				-43.44%
15151	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽花园1变电站201柜	630	24.44%	413.00	413.00				-35.93%
15152	于洪	大兴变	兴古线	小微北陈2号台	400	53.10%	0	0				0.00%
15153	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾1变电站2变压器	800	0.00%	720.00	720.00				0.00%
15154	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分村台支南台甲11（敖牛卜南台）	200	46.50%	87.00	87.00				-29.06%
15155	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）新街坊1箱202配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-20.18%
15156	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	恒大珺睿府3号变电站1号配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
15157	东陵	棋盘山	湖西线	泰安山庄变压器	630	0.95%	0	0		是	2026年12月	-31.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15158	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区8变电站1变压器	630	16.38%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
15159	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线4左2变台	100	4.50%	0	0		是	2025年12月	-65.10%
15160	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙1箱变1变压器	630	17.46%	457	457				-44.18%
15161	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲线军政分11左1柱上变压器	315	43.49%	0	0		是	2025年12月	-45.06%
15162	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线八三卜西台照明	250	77.12%	32	32				-59.86%
15163	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际4变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
15164	浑南	下深变	下深变258金河线	金河花园4号变电站2号变压器	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-43.33%
15165	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分70左4变台	200	44.03%	0	0		是	2025年12月	-32.32%
15166	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线免烧砖厂分支002	50	138.00%	0	0	2023年10月	是	2026年6月	-38.06%
15167	于洪	家俱变	盘锦线	丽锦城3变电站2变压器	630	47.24%	0	0				-43.94%
15168	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都2箱式变电站1配电变压器	500	33.28%	0	0		是	2025年12月	-40.56%
15169	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区6号变电站1号配电变压器	400	13.60%	0	0		是		-40.49%
15170	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村五组照明	100	116.00%	0	0	2024年7月			25.81%
15171	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分24	400	1.20%	0	0		是		-46.07%
15172	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分14左16+1左3左1变台	200	72.90%	34	34				9.72%
15173	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华一期3箱式变电站2配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2025年12月	48.37%
15174	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房供销社家属楼	400	35.90%	216	216				-37.87%
15175	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分22变台	200	43.00%	0	0		是		-38.52%
15176	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线79左05	315	49.14%	0	0		是	2027年	-18.01%
15177	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线蛤蟆分62	200	11.80%	0	0				-23.47%
15178	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙逸馨都2变	500	22.00%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
15179	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭法律学校宿舍	200	68.70%	0	0		是	2025年	-34.62%
15180	开发	宁官变	宁富线	万象首府小区2变电站2变压器	800	18.00%	576.00	576.00				9.47%
15181	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区4变电站2变压器	800	38.40%	412.80	412.80				-24.57%
15182	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分10	250	64.96%	0	0				-37.82%
15183	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分左9右4	30	88.00%	0	0	2022年12月			-35.12%
15184	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区7变电站201配电变压器	630	28.70%	386	386				-26.38%
15185	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三组支04	100	137.40%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-33.59%
15186	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	天润二期北箱变201间隔配电变压器	630	46.67%	273	273				-42.19%
15187	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳干086T接东哈分1	200	31.43%	0	0				-42.61%
15188	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	西沟子机井	100	37.60%	0	0		是	2025年11月	-47.89%
15189	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分联户支9右9变台	200	33.39%	0	0				-27.01%
15190	于洪	大兴变	兴光线	大兴学校西小微台	315	44.19%	144	144				12.95%
15191	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线62左分02	400	16.80%	204.38	204.38				13.14%
15192	沈河	青年变	青年变352青东线	顺通3箱变1变压器	630	86.10%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-40.98%
15193	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线12+1	315	26.03%	0	0		是	2026年12月	-41.68%
15194	于洪	东民变	民兴线	东升鸿璟园3站房1配电变压器	630	2.86%	0	0				100.00%
15195	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城9变电站1变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	12.34%
15196	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15197	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线陈家北支08	50	102.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-41.50%
15198	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村1箱变1变压器	630	13.02%	485	485				-44.92%
15199	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期4箱式变电站2配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-32.41%
15200	法库	新依变	依三线	10kV依三线西下卜南几04	250	26.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
15201	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老大房照明新	400	25.80%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15202	于洪	大兴变	兴光线	光辉村一队1台区	200	27.90%	124.20	124.20				-39.43%
15203	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区5变电站1变压器	800	60.00%	240.00	240.00				-40.50%
15204	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产湖畔新城2箱式变电站201间隔配电变压	630	24.13%	415.00	415.00				-45.36%
15205	和平	太原变	太原变082温州线	温州城11主变压器	800	17.25%	0	0				-45.09%
15206	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	大棚分008	100	48.80%	0	0		是	2026年12月	-39.25%
15207	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期7变201	500	41.92%	240	240				-46.84%
15208	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村东北台	200	19.20%	0	0				-36.13%
15209	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分92右5+1右8	200	28.20%	124	124				100.00%
15210	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区3箱式变电站配电变压器	400	24.00%	0	0				-35.39%
15211	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品4号变电站201配电变压器	630	14.29%	0	0				-37.81%
15212	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分34右5变台	400	0.00%	343	343				0.00%
15213	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区3变电站201变压器	630	99.43%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-37.36%
15214	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村2变电站2变压器间隔配电变压器	630	25.52%	406	406				-37.84%
15215	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠三期2局维变电站201配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	5.32%
15216	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分11变台	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	-34.21%
15217	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥13箱变202配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-18.64%
15218	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区3变电站1变压器	800	34.80%	442	442				-43.43%
15219	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城8变电站1配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-41.67%
15220	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期1变电站2号变压器	800	21.00%	0	0		是	2027年12月	-43.46%
15221	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地1小区变电站2变压器	315	41.14%	154	154				-40.38%
15222	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金配电变压器	630	13.10%	0	0				-38.91%
15223	和平	太原变	太原变076北五乙线	胜利北街98-1号变电站201间隔配电变压器	400	19.50%	282.00	282.00				29.97%
15224	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左5左1右2	200	18.00%	144.00	144.00				0.95%
15225	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村1号变电站2变压器	630	30.48%	0	0				-39.49%
15226	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华南3分台支5	200	43.20%	0	0		是	2026年12月	-6.55%
15227	和平	方型变	方型变438方文乙线	中宇花园主变	630	37.30%	332	332				-38.29%
15228	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线达连支8右09	250	32.64%	143.40	143.40				-25.69%
15229	和平	太原变	太原变042南十甲线	太原变042南十甲线沈后分1+1	315	17.78%	0	0				-41.78%
15230	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线28右3	500	23.52%	0	0				-34.52%
15231	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分10	315	9.84%	0	0		是	2028年12月	-39.15%
15232	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干37公变	315	18.41%	0	0				-43.26%
15233	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区2柱上变压器	315	38.73%	0	0		是	2025年12月	-34.84%
15234	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线25左2	250	47.60%	0	0		是	2025年12月	-42.13%
15235	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线84右3	400	9.00%	324	324				-47.71%
15236	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干7右3右1公变	315	100.57%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-44.74%
15237	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线13左1	200	40.00%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
15238	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线卫星分24	250	4.80%	213	213				19.17%
15239	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线国二分2柱上变压器	250	27.52%	156.20	156.20				-28.35%
15240	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分5左1变台	315	30.48%	0	0		是	2028年12月	-42.42%
15241	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支13变压器	160	49.38%	65	65				-41.19%
15242	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分22柱上变压器	315	91.11%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-57.41%
15243	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线73变台	250	36.48%	0	0		是	2025年12月	-48.57%
15244	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线70右4	500	51.84%	191	191				-54.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15245	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	闸南分21柱上变压器	400	67.80%	0	0				-83.62%
15246	和平	太原变	太原变042南十甲线	沈后太原南2一次2#主变	315	0.00%	0	0				0.00%
15247	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园5箱变1变压器	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
15248	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	1#主变总参通讯	630	12.57%	0	0				-41.07%
15249	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲5配电箱变2号变	630	29.21%	383	383				-41.19%
15250	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代4箱变2号变	500	46.80%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
15251	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙2箱变1号变压器	630	11.81%	493	493				-43.34%
15252	和平	马路湾	马路湾变648中华甲线	工商银行主变	315	43.05%	147.90	147.90				-39.58%
15253	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城1箱变2变压器	500	35.20%	0	0		是	2026年12月	-44.40%
15254	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	百鸟西苑2箱变1号变	630	16.38%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
15255	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居3变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
15256	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	友佳花园3变电站201变压器	400	42.00%	192.00	192.00				-38.48%
15257	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村3变电站201柜	800	9.30%	0	0		是	2028年12月	-42.51%
15258	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	实久花园变电站201柜	630	28.25%	0	0		是	2028年12月	-41.81%
15259	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期3变电站202变压器	630	0.00%	520	520				0.00%
15260	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	东大智慧鑫园箱变1变压器	630	37.71%	0	0				-38.46%
15261	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	干休所箱变1变压器	630	14.92%	0	0				-39.08%
15262	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期7箱变2变	630	28.25%	389.00	389.00				-39.89%
15263	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区18变电站202	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
15264	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明4变电站201	630	11.43%	495.00	495.00				-38.40%
15265	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城4号变电站1号变压器	630	20.32%	0	0				-40.93%
15266	和平	广州变	广州变474广府甲线	年华一次1#主变	1250	16.00%	925	925				-48.24%
15267	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富2配电站201	630	46.67%	273.00	273.00				-47.41%
15268	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	丽华精舍2箱变2站内变压器	400	56.40%	0	0				-43.29%
15269	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	金利家园1号变电站1号变压器	630	18.29%	0	0				-43.41%
15270	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园9配电站201	630	40.32%	313.00	313.00				-40.16%
15271	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区2变电站202	630	30.48%	375.00	375.00				-36.17%
15272	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑2号变电站1变压器	500	16.40%	0	0				-43.49%
15273	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
15274	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	桐杉家园箱变1	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-41.01%
15275	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	卓越平方2号变电站1号变压器	630	30.00%	0	0				-43.22%
15276	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期4变电站201柜	630	30.79%	0	0		是	2028年12月	-42.97%
15277	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分93右8	200	16.80%	0	0				100.00%
15278	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线砖厂分赵家2支7	400	24.60%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15279	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分15+1左10	200	58.50%	0	0		是	2025年	-42.02%
15280	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干162右16变台	200	24.40%	0	0				-33.40%
15281	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线古坨子分39左4变台	200	34.80%	110.40	110.40				-33.73%
15282	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线城东干022	100	42.00%	48.00	48.00				-46.79%
15283	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强12号主变	400	21.20%	275.20	275.20				-38.99%
15284	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际2变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
15285	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2期1箱变202配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
15286	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线14右2	315	52.70%	118	118				-27.73%
15287	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	上园2配电站2站内变压器	630	64.76%	1.73	1.73				-43.79%
15288	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线红旗台村一队台区	250	21.84%	0	0				-25.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15289	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	应四乙线北四干68柱上变压器	200	21.00%	0	0		是	2028年12月	-47.65%
15290	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶西分叶7组北台支4	315	20.95%	218	218				100.00%
15291	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴于腰东井分37右支6台区	100	21.90%	68.10	68.10				-64.09%
15292	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				-46.77%
15293	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线周家分21+1变台	400	45.00%	0	0				100.00%
15294	于洪	高明变	高北线	弓匠社区4变电站7变压器	630	12.95%	0	0				-39.09%
15295	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦园2变电站2变压器	400	21.75%	0	0		是	2025年12月	-43.98%
15296	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	摩卡公馆1变电站1变压器	500	64.00%	0	0		是	2025年12月	-33.94%
15297	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	明日之光6号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	630	30.48%	0	0				15.81%
15298	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干赵窝分大车鱼池支2右16变台	200	63.15%	54	54				-33.95%
15299	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡夏堡东洼子大棚n（仅换变压器）改造	100	92.40%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	8.04%
15300	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干184	200	48.00%	84	84				-51.89%
15301	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干32中海分17柱上变压器	100	73.20%	0	0		是	2026年12月	-27.03%
15302	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星乙线景星干7右1变压器	315	11.43%	247.50	247.50				-40.80%
15303	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干47右1	200	29.10%	0	0				-41.82%
15304	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线县建筑安装公司	80	59.50%	24	24				-28.94%
15305	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水二支23左1柱上变压器	315	75.43%	0	0		是	2025年12月	-27.43%
15306	于洪	范屯变	范北线	小微永安村西台2	400	5.40%	338	338				-28.67%
15307	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干69	315	65.52%	0	0		是	2025年12月	-36.52%
15308	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江乙线8+1柱上变压器	315	28.25%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
15309	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干56右6	100	26.40%	64	64				-36.24%
15310	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光4箱变1变压器	800	49.88%	0	0		是		-28.26%
15311	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	轻工大厅1变压器	630	77.21%	81	81				-39.59%
15312	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线西李支004	200	48.50%	83.00	83.00				-23.11%
15313	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区4变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	23.00%
15314	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区6变电站2变压器	500	30.72%	0	0		是	2025年12月	-37.15%
15315	大东	如意变	如意变856如沈乙线	沈毛乙G开闭站XB6箱变（单）	400	8.70%	325	325				-38.97%
15316	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城5号变电站1号变压器	630	23.24%	0	0		是	2027年12月	-40.39%
15317	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城3变电站2变压器	630	44.19%	0	0		是	2025年12月	-34.37%
15318	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马南地支2	100	32.40%	0	0		是	2025年12月	-19.84%
15319	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分32右8+1左9变台	200	36.00%	0	0		是	2025年12月	3.52%
15320	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分114	100	94.80%	0	0	2025年4月	是	2025年	-33.41%
15321	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园1号变电站202配电变压器	800	61.20%	0	0				-38.92%
15322	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	繁华里二期2号变电站1变压器	800	15.90%	0	0		是	2025年12月	17.31%
15323	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分026	200	33.60%	0	0				-30.05%
15324	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	省政府房产修建公司201间隔配电变压器	200	0.00%	180.00	180.00				-45.15%
15325	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线黑山水浇地甲水利乙3	50	0.40%	44.80	44.80				0.00%
15326	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线李家分支线011	50	112.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-36.26%
15327	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	十路甲线齐十干5左7变压器	100	34.80%	0	0		是	2028年12月	-40.98%
15328	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期7箱式变电站1配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
15329	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利C座2变电站2站内变压器	800	32.00%	0	0				-37.37%
15330	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城14变电站变压器	630	49.21%	0	0		是	2028年12月	-36.86%
15331	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	利生酈城2箱式变电站1配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
15332	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线36左8+1右10变台	200	21.60%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15333	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村西六队	200	18.08%	0	0				-47.89%
15334	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线202左6变台	200	19.20%	141.60	141.60				100.00%
15335	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	盛福家园1号箱变201间隔配电变压器	630	25.24%	408	408				-34.74%
15336	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分19#	315	16.57%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
15337	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	刘屯南台	200	52.80%	74	74				17.76%
15338	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地1号台区	400	46.35%	0	0		是	2025年11月	-33.55%
15339	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	靛庄村2机井	50	25.60%	0	0				-11.02%
15340	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线9左3	315	80.00%	31.50	31.50	2022年12月			-42.36%
15341	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林线115变台	200	51.90%	76.20	76.20				-34.37%
15342	于洪	大兴变	兴红线	红旗台村二队台区	250	40.80%	0	0		是	2025年9月	-42.51%
15343	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变太平线太平线茨林分14左17变台	200	21.00%	138	138				-53.97%
15344	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左22右07	200	57.90%	64.20	64.20				-34.87%
15345	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内干69右1变台	400	76.20%	0	0				98.08%
15346	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪新城16号变电站2号变压器	630	19.43%	0	0		是	2027年12月	-41.69%
15347	法库	果子园	果北乙线	中贸国际花园小区箱式变电站1号变压器	630	19.43%	445	445				-37.85%
15348	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区3变电站2变压器	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-42.66%
15349	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支63	80	0.00%	0	0				-273.46%
15350	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分50	200	37.10%	0	0		是	2025年12月	-48.25%
15351	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北支53南几2	200	41.10%	97.80	97.80				100.00%
15352	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杜坨子支009	50	31.80%	0	0		是	2026年5月	-53.39%
15353	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金河御小区1局维变电站202配电变压器	800	12.30%	0	0		是	2026年12月	12.82%
15354	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干17右4	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15355	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右13	400	64.75%	0	0				9.95%
15356	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期1变电站1变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-37.03%
15357	沈北	道义变	道义变15254明发线	汇置尚都二期二组团1变电站201配电变压器	630	66.98%	145	145		是	2026年12月	15.37%
15358	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	荣信森林里四期2变201配电变压器	800	35.40%	0	0		是	2026年12月	-2.34%
15359	沈北	道义变	道义变15269俪景线	沈阳百益龙置业有限公司1变电站1变压器配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2026年12月	-34.65%
15360	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53左26右6+1	80	9.00%	0	0		是	2027年	0.00%
15361	大东	粮仓变	粮仓变65566和隆甲线	中金启城1箱变1变压器	800	70.88%	153	153				-43.71%
15362	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友小苇沟台支12	50	65.40%	0	0		是	2026年12月	-48.58%
15363	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区2站房1变压器	800	27.75%	498	498				-40.32%
15364	康平	张强变	张强变76266张强线	官宝北(2)台	100	44.70%	0	0		是	2026年6月	-25.96%
15365	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干50雍贺园分9柱上变压器	400	27.00%	0	0		是	2026年12月	-29.12%
15366	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分15左4	200	0.00%	180	180				0.00%
15367	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期11变202	500	21.76%	341.20	341.20				-42.82%
15368	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线中占分001	50	26.40%	0	0		是	2026年12月	-36.06%
15369	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立干98右1	200	41.40%	0	0				-21.67%
15370	法库	新依变	依三线	10kV依三线大康卜子支01市场东台	315	36.51%	0	0		是	2025年12月	-30.11%
15371	于洪	平罗变	平悟线	小微营兵村1号台	400	20.40%	0	0				18.08%
15372	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖1	400	25.20%	259	259				16.62%
15373	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景3站房1变压	630	17.27%	0	0				-42.73%
15374	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛花园1号变电站1变压器	630	27.94%	0	0				-38.11%
15375	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干189变台	80	66.00%	19	19				-30.28%
15376	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园5变电站1主变	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15377	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象4号变电站2号变压器	630	25.40%	0	0				-79.48%
15378	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工乙线向工干40右3+1柱上变压器	100	27.00%	0	0				-13.19%
15379	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期1变电站1号配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2027年12月	-38.09%
15380	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分大桥支29变压器	315	8.57%	0	0		是	2025年12月	-36.22%
15381	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城一期3变电站1配电变压器	630	19.52%	0	0		是	2025年12月	-45.58%
15382	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城4变电站2变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-44.05%
15383	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警2变电站2变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-35.88%
15384	和平	太原变	太原变098太胜线	佳驿宾馆YHG配电变压器201	200	18.00%	144	144				-20.44%
15385	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分52右1变台	200	69.10%	0	0				-25.09%
15386	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分14左5柱上变压器	200	61.20%	0	0		是	2025年12月	-30.67%
15387	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分2+1柱上变压	100	0.00%	0	0				-29378.57%
15388	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分5右2	315	27.30%	197.50	197.50				-44.66%
15389	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左8变压器	250	53.76%	0	0		是	2025年12月	-49.34%
15390	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支9左3柱上变压器	315	73.52%	0	0		是	2025年12月	-32.15%
15391	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分7+1公变	400	34.40%	222	222				-46.53%
15392	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干志新里分8左5公变	500	17.28%	0	0		是	2026年12月	-41.33%
15393	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分47左13	400	24.00%	264	264				-62.23%
15394	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干42之1柱上变压器	200	20.80%	0	0		是	2025年12月	-42.74%
15395	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76文铁分7	400	71.10%	0	0		是		-41.43%
15396	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线6	400	1.50%	0	0		是	2025年12月	-46.99%
15397	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青变470长萃甲线长萃甲1开闭站长萃甲开闭站进线电 缆头天坛干111左11公变	250	44.64%	113	113				-35.49%
15398	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城12箱变2变压器	800	52.50%	300.00	300.00				-42.64%
15399	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区3变电站2变压器	630	17.14%	459.00	459.00				-42.27%
15400	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富丽园小区变电站201柜	630	32.38%	0	0		是	2028年12月	-43.56%
15401	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区4变电站201	630	26.98%	397	397				-43.11%
15402	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	767宿舍箱变	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-41.67%
15403	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	和光园箱变1变压器	500	28.48%	0	0				-40.26%
15404	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	华天新城4箱变202	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
15405	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友1箱变2变压器	400	26.40%	254.40	254.40				-45.41%
15406	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区3号变电站1号变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年	-39.57%
15407	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际4号变电站2号变压器	800	19.88%	0	0		是	2027年12月	-26.69%
15408	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景3号变电站1号变压器	500	58.80%	0	0		是	2027年12月	-41.68%
15409	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区2变电站	630	25.08%	0	0		是	2028年12月	-39.14%
15410	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠4箱变1变压器	630	17.14%	459	459				-45.20%
15411	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	国源新村1箱变1号变	400	12.80%	0	0				-35.88%
15412	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村7号变电站1变压器	500	21.20%	0	0		是	2027年12月	-44.07%
15413	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园3变电站2配电变压器	400	46.50%	0	0				-33.13%
15414	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合1小区2站内变压器	630	25.71%	405	405				-43.90%
15415	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干87右6变台	200	27.75%	124.50	124.50				-39.11%
15416	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城四期2箱式变电站1配电变压器	630	53.71%	0	0		是	2025年12月	-39.73%
15417	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	9.52%	0	0				6.01%
15418	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干7左4右2	400	34.80%	0	0				-38.69%
15419	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工夫屯支德利几1	200	35.10%	110	110				12.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15420	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾9号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	800	27.60%	0	0				-22.23%
15421	康平	四家子	四家子变1208山东线	东圈河北台支8柱上变压器	200	83.10%	14	14	2024年9月			-32.03%
15422	皇姑	长江变	长江变25478长凤甲线	格林春晓2变电站1变压器	500	22.08%	0	0		是	2025年12月	-46.64%
15423	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	黎明里小区箱变2变压器	630	27.62%	393	393				-44.70%
15424	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线上头分41变台	200	6.00%	0	0				-68.04%
15425	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之13柱上变压器	400	98.10%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-43.16%
15426	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党铁支1	100	23.40%	0	0				-38.14%
15427	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期3变电站2配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-37.80%
15428	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线保祥支07	200	45.35%	0	0		是	2026年12月	-32.59%
15429	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙5小区变电站2变压器	630	24.44%	413	413				-47.50%
15430	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	YHG 96101部队后勤部住宅1变压器2配电变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-38.53%
15431	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭3箱变202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
15432	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干54左8右6变台	100	28.80%	61	61		是	2025年12月	-39.77%
15433	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华南公馆小区箱式变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	4.82%
15434	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区5变电站1变压器	630	24.44%	413	413				-37.18%
15435	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线119+1右1	200	5.70%	0	0				-14.10%
15436	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线邓立昌养殖分2	400	4.80%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15437	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村内北台	200	36.60%	0	0				-49.51%
15438	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线教委住宅楼北	100	74.70%	15	15				-42.20%
15439	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	青麻坎大棚	200	8.03%	163.95	163.95				-99.00%
15440	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线木舒分07	50	60.00%	0	0		是	2026年12月	-30.18%
15441	东陵	汪家变	汪官乙线	百利得2箱变2变压器	400	8.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
15442	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园3号变电站2号配电变压器	800	20.63%	0	0		是	2027年12月	-39.49%
15443	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲干114变台	400	52.80%	149	149		是	2025年12月	-47.28%
15444	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线9	400	18.00%	0	0				7.67%
15445	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支林家支 004	160	47.63%	0	0		是	2026年6月	-23.08%
15446	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线142右5左4左3柱上变压器	200	34.50%	111.00	111.00				61.26%
15447	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑小区1变电站2号变压器	630	46.35%	0	0				-59.68%
15448	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	卫东甲线卫东干松北分16右2右8柱上变压器	100	9.90%	0	0		是	2025年12月	-141.48%
15449	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5期1局维-2	400	45.60%	0	0		是	2026年12月	-39.98%
15450	于洪	得胜变	得山线95478	乐城国际4箱变2配电变压器	400	18.00%	0	0				100.00%
15451	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线油坊支058	200	24.00%	0	0		是	2026年5月	0.45%
15452	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分6变台	400	38.75%	0	0		是	2025年12月	10.56%
15453	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干50	315	48.38%	0	0		是	2026年12月	-42.06%
15454	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南照明3号	100	61.20%	29	29		是	2025年10月	-27.39%
15455	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分16左11左3柱上变压器	400	90.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-40.09%
15456	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万五组照明	100	47.59%	0	0				-39.85%
15457	东陵	孤家子	营城甲线	家之梦小区2箱变2变压器	630	2.86%	0	0		是	2026年12月	100.00%
15458	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区3变电站1配电变压器	500	46.08%	219.60	219.60				-43.65%
15459	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线农科支005	400	103.25%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-16.24%
15460	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线放力分放力村支15	100	60.60%	0	0		是	2026年12月	-32.26%
15461	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区3变电站2变压器	500	13.76%	0	0		是	2025年12月	-46.40%
15462	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线29右13变台	200	60.60%	0	0				-37.84%
15463	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区7变电站2变压器	800	24.00%	0	0		是	2025年12月	-39.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15464	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分30（敖牛卜北一台）	250	10.32%	199	199				-13.92%
15465	皇姑	红卫变	红卫变374荣光线	旭辉铂悦公望小区2变电站1配电变压器	800	13.25%	0	0		是	2025年12月	100.00%
15466	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸二期1箱式变电站配电变压器	630	41.14%	0	0		是	2025年12月	-29.68%
15467	沈北	道义变	道义变15292开发一线	雷明锦程花园二期A2区1变电站2配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
15468	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支6右8右1	200	13.20%	154	154				100.00%
15469	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区4号箱变1号变	500	19.52%	0	0		是	2026年12月	-19.91%
15470	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园1号变电站201配电变压器	800	62.70%	0	0				-33.78%
15471	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分3变台	400	36.00%	216	216		是	2025年12月	-33.57%
15472	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后高支012	200	31.80%	116	116				-27.08%
15473	和平	方型变	方型变438方文乙线	沈阳市和平区洗来澄浴所201间隔配电变压器	500	3.20%	434.00	434.00				-219.96%
15474	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线158左7变台	200	19.50%	0	0				-47.58%
15475	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线李家分支002	100	74.25%	15.75	15.75				-23.37%
15476	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分11柱上变压器	315	26.35%	0	0		是	2025年12月	-25.83%
15477	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西干陵西甲线军政分8柱上变压器	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-43.92%
15478	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	回民村综合一台（2023微）	200	15.90%	0	0				25.12%
15479	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	建筑公司3板厂住宅1变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-43.51%
15480	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景4站房2变压器	630	23.37%	0	0				-41.95%
15481	康平	四家子	四家子变1205四刘线	靠龙山分台	200	29.40%	0	0		是	2026年12月	-34.02%
15482	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡11组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
15483	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府自然城小区1箱变202间隔配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-6.32%
15484	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分43左3变台	100	58.20%	0	0				-27.15%
15485	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家干74左6变台	200	104.40%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-29.84%
15486	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干118右1变台	200	14.80%	0	0		是	2025年12月	-59.16%
15487	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线162左1柱上变压器	200	14.40%	0	0		是	2026年12月	-45.89%
15488	沈河	文艺变	文艺变956文嘉线	雅颂大苑2配变站201间隔配电变压器	630	22.54%	425.00	425.00				-35.28%
15489	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园3变电站1变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-29.37%
15490	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑9变电站1号配电变压器	630	53.33%	10	10				-37.13%
15491	于洪	平罗变	平辛线	刘家村内	200	99.90%	0	0	2022年12月	是	2025年	-32.84%
15492	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期北区2局维变电站2配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	-1.01%
15493	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分70右4	200	6.90%	0	0		是	2027年	3.53%
15494	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡14号小区变电站1变压器	500	26.00%	0	0				-43.54%
15495	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线52左4变台	400	20.10%	280	280				-21.41%
15496	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线93右1	200	19.80%	0	0				0.02%
15497	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区2变电站2变压器	630	35.43%	0	0		是	2025年12月	-42.83%
15498	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡5号小区变电站1号变压器	630	21.71%	0	0				-44.21%
15499	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	云麓里1号变电站201间隔（施城线）配电变压器	800	2.40%	0	0				100.00%
15500	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区5变电站1变压器	400	31.13%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
15501	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干39右6右7	160	39.75%	0	0		是	2027年	-82.76%
15502	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线畜牧局分4（今前门宾馆）	200	23.10%	134	134				-42.08%
15503	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线八大马分支43	200	32.40%	0	0		是	2026年12月	-26.98%
15504	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期2配电站201间隔配电变压器	315	80.63%	30	30	2022年12月			-35.09%
15505	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团2变电站2变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
15506	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	妙音雕塑工艺制品厂（一站式）	200	12.30%	0	0		是	2026年12月	98.68%
15507	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭3变电站202变压器	630	19.05%	447	447				-42.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15508	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家1变电站2变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
15509	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	八家村四组（微）	400	20.10%	0	0				-34.77%
15510	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期2箱式变电站1配电变压器	800	26.25%	0	0		是	2025年12月	-38.53%
15511	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区2变电站2主变	630	39.24%	320	320				-28.73%
15512	重工	重工变	重工变10868城水线	万科翡翠新都会二期小区1配电室201间隔配电变压器	800	0.00%	720.00	720.00				-3.96%
15513	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	广旺甲线广旺干93柱上变压器	400	30.90%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
15514	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右14+1左2	200	63.00%	0	0				7.80%
15515	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高南台照明2号柱上变压器	400	20.55%	277.80	277.80		是	2025年	-33.03%
15516	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	宝地铭门6箱变1变压器	630	47.94%	0	0				-28.31%
15517	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园二期小区1变电站1变压器	630	71.75%	115	115				-37.87%
15518	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	和平上和城2号变电站201间隔（北官线）配电变压器	630	0.95%	0	0				26.16%
15519	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	YHG 速冻分22（航苑住宅小区）1箱式变电站2配电变压	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15520	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加1箱变201	630	60.32%	0	0		是	2028年12月	-38.49%
15521	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区1变电站1变压器	500	20.80%	346	346				-39.90%
15522	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城5变电站变压器	630	30.48%	0	0		是	2028年12月	-42.41%
15523	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	前民猪场西台	100	71.70%	0	0		是	2025年12月	-49.91%
15524	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地4+1台区微	400	49.20%	0	0		是	2025年11月	8.03%
15525	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡5号变电站1变压器	400	39.60%	0	0				-39.82%
15526	沈河	方家变	方家变640方青甲线	方青干24右6+1柱上变压器	400	28.25%	247	247				-40.68%
15527	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥11箱变202配电变压器	630	89.52%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-8.13%
15528	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖3箱变202间隔配电变压器	630	46.48%	0	0		是	2025年12月	6.07%
15529	和平	青年变	青年变342青胜线	东电三经小区配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年10月	5.33%
15530	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园2箱变1变压器	630	46.98%	0	0				-40.45%
15531	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分71左11	80	55.13%	0	0				-31.42%
15532	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期2站房2配电变压器	400	90.00%	0	0	2025年5月	是	2025年	-34.65%
15533	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干101右16变台	200	49.80%	0	0				-40.32%
15534	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3配电室2变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年12月	-36.90%
15535	沈北	道义变	道义变15269俪景线	俪景汇置四期2变201间隔配电变压器	630	45.33%	0	0		是	2026年12月	22.04%
15536	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市北3变电站1号主变	800	16.50%	0	0				-49.94%
15537	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干刘红分17柱上变压器	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	-38.11%
15538	于洪	建筑变	建筑变22698建赵乙线	大潘变405大潘线河北村南台区	50	17.20%	0	0				-41.28%
15539	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德2箱变1变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年6月	41.46%
15540	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线170左1变台	400	22.20%	0	0				100.00%
15541	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区8变电站202间隔配电变压器	630	30.16%	377	377				3.74%
15542	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	苏北变364市内甲线香杨分2	315	57.90%	101.10	101.10				-38.58%
15543	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支5左1之1柱上变压器	315	19.05%	0	0		是	2025年12月	-41.28%
15544	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官线林化分9右11	250	7.80%	0	0		是		-70.14%
15545	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线12右2	100	103.20%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-30.15%
15546	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干75右2之1柱上变压器	315	37.46%	0	0		是	2025年12月	-53.04%
15547	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	文南干56柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-924.75%
15548	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经干八纬东分3	400	21.30%	0	0				-43.52%
15549	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑翔变562滑应乙线建设干104	315	66.48%	74	74				-38.91%
15550	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	肇体干2	400	75.90%	56.40	56.40				-41.47%
15551	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干9变台	315	5.08%	0	0		是	2028年12月	-20.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15552	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支34右11之1柱上变压器	315	79.05%	0	0		是	2025年12月	-22.51%
15553	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分18	315	12.38%	0	0		是	2028年12月	-43.10%
15554	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期3箱变2变压器	500	27.52%	0	0		是	2026年12月	-41.65%
15555	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城8箱变2变压器	800	13.50%	612	612				-34.83%
15556	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北1变电站2号高压柜1主变	400	42.00%	0	0				-39.27%
15557	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑6箱变1站内变压器	630	12.57%	1.73	1.73				-38.02%
15558	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨1配电站202	630	32.70%	361.00	361.00				-46.32%
15559	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	银座小区变电站1变压器	315	35.24%	172.50	172.50				-39.93%
15560	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期2变电站201变压器	630	25.40%	0	0		是	2028年12月	-40.53%
15561	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	昊辰苑小区2变电站202	630	33.97%	353	353				-30.09%
15562	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园1变电站202变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
15563	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城3箱变2变压器	630	25.90%	0	0				-32.27%
15564	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸1箱变1变压器	500	15.68%	0	0				-44.49%
15565	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光1变电站2变压器	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	-41.90%
15566	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都11变电站201变压器	630	16.19%	465	465				-45.65%
15567	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	西窑1箱变2变压器	630	58.67%	0	0				-48.20%
15568	沈河	顺城变	顺城变063令闸乙线	令闸2箱变2变压器	630	66.98%	145	145				-44.64%
15569	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	五爱商住2变电站2变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-46.42%
15570	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线西窑1开闭站西窑1西窑1开闭站之2柱上变压器	400	96.60%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-43.36%
15571	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分22左9变台	400	22.20%	271	271				-19.83%
15572	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城二期1箱式变电站2配电变压器	800	41.50%	0	0		是	2025年12月	16.52%
15573	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城5变电站2变压器	630	15.24%	0	0				-38.55%
15574	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦2202间隔配电变压器	630	20.19%	440	440				-40.84%
15575	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓1变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-44.28%
15576	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑6号变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-44.15%
15577	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区12主变	800	11.75%	626	626				-39.40%
15578	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	2主变沈纺北里	800	22.00%	0	0				-36.91%
15579	和平	太原变	太原变062胜三甲线	万科金地中山公园2变电站201配电变压器	630	33.97%	353.00	353.00				-34.69%
15580	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右7	250	23.76%	0	0		是	2027年	-37.97%
15581	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	024生活体住宅变电站201变压器	500	69.60%	0	0		是	2028年12月	-41.01%
15582	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期8号变电站2号配电变压器	630	9.84%	505	505				1.13%
15583	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林8箱变1配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-36.41%
15584	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸9变电站1变压器	500	24.00%	330	330				-39.90%
15585	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业(一期)1箱变1变压器	630	0.95%	561.00	561.00				-43.03%
15586	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语6箱变202	500	61.92%	140.40	140.40				-42.50%
15587	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑3变电站2变压器	630	30.48%	375.00	375.00				-36.96%
15588	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉四组照明	400	21.95%	272.20	272.20				-32.04%
15589	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线关屯一队分19	100	42.60%	0	0		是	2025年12月	-27.63%
15590	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	钢厂8号箱变1号变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年	-37.75%
15591	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支6右3柱上变压器	400	68.10%	0	0		是	2025年12月	-44.61%
15592	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际4变电站2变压器	630	57.14%	207	207				-42.44%
15593	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线小黄家分分机并支3	50	3.60%	0	0		是	2026年6月	-305.00%
15594	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变430小卜线李英分12右2右2右02	315	71.75%	0	0		是	2025年	-36.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15595	东陵	孤家子	东冶线	房实名苑1局维箱变2号变	800	31.13%	0	0		是	2026年12月	-40.27%
15596	东陵	孤家子	东冶线	房实名苑2局维箱变1号变	800	28.88%	0	0		是	2026年12月	-40.71%
15597	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分修家支36	100	58.20%	32	32				-33.42%
15598	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区2变电站2变压器	630	28.57%	387.00	387.00				-44.06%
15599	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房变059永丰线代家1组照明	400	11.33%	314.70	314.70				-35.30%
15600	新民	新民变	新民变30172化肥线	YHG 化肥干20右1	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-59.48%
15601	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房变059永丰线范家一组照明	200	41.90%	96	96				-42.15%
15602	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品3变电站1配电变压器	500	26.00%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
15603	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城8号变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-41.35%
15604	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨干中学分25变台	200	84.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-29.30%
15605	沈河	长青变	长青变448长南乙线	颐龙在天箱变变压器	500	24.96%	0	0		是	2026年12月	-40.89%
15606	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城三期变电站1变压器	1000	6.24%	0	0		是	2025年12月	-38.34%
15607	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	玉良支02加1左03变压器	100	40.80%	49	49				-43.88%
15608	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区6变电站2变压器	630	26.98%	397.00	397.00				-35.79%
15609	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝C区2号箱变1号变	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-36.81%
15610	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线木材经销公司	100	72.90%	17	17				-41.46%
15611	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春六期2变电站202变压器	800	31.50%	468.00	468.00				-33.94%
15612	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友后山台分支07	50	74.70%	0	0		是	2026年12月	-33.40%
15613	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树一腰沟支003	100	106.35%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-21.22%
15614	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分30左5左1变台	100	93.30%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-42.37%
15615	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区8变电站1变压器	630	31.11%	371	371				-41.07%
15616	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支孟久支044	200	42.30%	0	0		是	2026年6月	-28.56%
15617	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线进步分支03	100	17.70%	0	0		是	2026年12月	-28.59%
15618	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象5变电站2变压器	400	22.40%	0	0				-42.83%
15619	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线移动分04	400	28.30%	204.38	204.38				9.25%
15620	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分后杜家支25变台	200	27.00%	0	0				-43.59%
15621	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶刘分194	315	58.73%	98.50	98.50				-26.91%
15622	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	银河线银河干19测绘变台	180	120.33%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-31.87%
15623	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村5机井	50	46.40%	22	22		是	2025年10月	-48.12%
15624	于洪	东民变	东李线	和泰7小区1站房1变压器	630	15.24%	0	0				-39.82%
15625	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线43左7变台	400	8.70%	0	0				100.00%
15626	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团6变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2028年12月	-41.43%
15627	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家翔芸设备公变台区	400	72.60%	0	0				100.00%
15628	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干北王岗子分94变台	80	71.25%	15.00	15.00				-38.21%
15629	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	永乐变022宝相线宝相线103左4	160	69.38%	33.00	33.00				-31.96%
15630	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园四期二号变电站201配电变压器	630	22.38%	0	0				-41.42%
15631	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城3号变电站2号变压器	630	23.81%	173	173				-39.35%
15632	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分2加1右支12变压器	50	14.80%	0	0				-57.20%
15633	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡11号小区变电站1变压器	800	21.38%	0	0				-40.67%
15634	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分15左3变台	100	60.00%	0	0				-36.95%
15635	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线建设分004	250	26.40%	0	0		是	2026年12月	-36.51%
15636	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城二期1变电站1变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
15637	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	双子雅苑2变电站1变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
15638	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线80左6	100	29.10%	0	0				-102.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15639	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线菜屯分12右1右2	200	16.40%	0	0				-18.63%
15640	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期4变电站1变压器	800	22.25%	0	0		是	2026年12月	6.67%
15641	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期3号变电站2号变压器	630	4.76%	0	0		是	2027年12月	-2.99%
15642	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家千古洞岗子分37左3变台	400	17.85%	0	0		是	2025年12月	-55.91%
15643	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线96+1	400	16.80%	0	0				-42.28%
15644	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线83+2	400	19.50%	0	0				-43.74%
15645	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进14号	200	49.20%	0	0				100.00%
15646	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期3变电站201配电变压器	800	45.75%	0	0		是	2026年12月	-13.38%
15647	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期4箱变201	630	30.79%	373	373				-38.28%
15648	和平	广州变	广州变460广原乙线	广原乙线北七干16变压器	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
15649	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园6箱变2变压器	630	19.37%	445.00	445.00				-41.94%
15650	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线二道沟新台支04	315	81.43%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.02%
15651	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东西贾支025	50	138.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-48.45%
15652	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区10变电站2变压器	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	-43.71%
15653	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城8箱变202配电变压器	630	39.05%	173	173				-37.73%
15654	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工J线古城子六七组照明	100	63.30%	26.70	26.70				-26.91%
15655	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干115左2公变	315	55.87%	0	0		是	2026年12月	-40.61%
15656	于洪	曹家变	曹工线	中南世纪城三期2箱变2变压器	630	44.76%	285	285				-40.67%
15657	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线中学分26变台	200	71.70%	0	0				0.00%
15658	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地7箱变2变压器	630	8.57%	513	513		是	2026年12月	2.81%
15659	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都15号变电站202间隔配电变压器	630	60.19%	0	0				-18.98%
15660	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	格林木棉花二期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15661	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右8右2	400	50.20%	0	0		是	2027年	-36.42%
15662	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区4变电站2变压器	500	34.00%	280	280				-39.91%
15663	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山1变电站201间隔配电变压器	500	48.96%	205.20	205.20				-42.43%
15664	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区2变电站202配电变压器	630	41.27%	0	0				-38.52%
15665	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园1期1变202配电变压器	800	11.70%	0	0		是	2026年12月	6.27%
15666	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	苏南变290站前甲线站前线56右4	160	53.50%	0	0				-49.60%
15667	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域4箱变1变压器	630	31.62%	0	0		是		-42.39%
15668	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙干王家岗分景观支19变台	200	44.40%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
15669	沈河	万柳变	万柳变286万联线	五联住宅1箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
15670	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾1箱式变电站2号变压器	630	29.33%	0	0		是	2026年12月	-44.93%
15671	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分30+2左1	200	103.50%	0	0	2025年6月			100.00%
15672	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	孔家南2台	200	38.10%	0	0		是	2026年12月	-10.33%
15673	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景1变电站201间隔配电变压器	630	10.79%	0	0		是		-6.47%
15674	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区4变电站1变压器	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
15675	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支79变台	400	7.50%	0	0				-43.43%
15676	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区2变电站1变压器	630	12.19%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15677	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城3号变电站2变电器	630	37.62%	0	0		是	2027年12月	-47.21%
15678	沈北	孝信变	孝科线	智慧谷2小区局维变电站201配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	11.56%
15679	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际2变电站1变压器	500	25.92%	320	320				-45.14%
15680	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	安检2箱变2配电变压器	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-44.99%
15681	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线48右1右13变台	200	13.80%	152	152				0.00%
15682	沈河	市府变	市府变574银置线	YHG 红卫干银河大厦配变站变压器	2000	22.80%	0	0		是	2025年12月	-43.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15683	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线黄河干54右5能效柱上变压器	400	49.20%	0	0				100.00%
15684	铁西	工农变	工农变55578工北线	双百园变电站2变压器	200	37.50%	105	105				23.30%
15685	铁西	重工变	重工变10870城冶线	城冶开闭站右1+1左3变压器	200	60.60%	58.80	58.80				-36.34%
15686	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线21左2	315	107.05%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-33.00%
15687	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分57右2	400	9.30%	323	323				31.86%
15688	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区2箱式变电站2配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-45.27%
15689	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线47左分2	100	85.60%	0	0	2022年12月			-35.41%
15690	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居2箱变2变压器	630	48.38%	262.20	262.20				-35.31%
15691	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干53	250	16.00%	0	0				-45.74%
15692	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分17变压器	200	66.00%	0	0		是	2025年12月	-79.04%
15693	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线98	400	31.20%	0	0		是	2026年	-41.55%
15694	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相线032	160	12.00%	0	0				-31.75%
15695	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干73左5变压器	315	52.83%	0	0		是	2025年12月	-32.93%
15696	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线5	315	26.67%	200	200				-101.78%
15697	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分3柱上变压器	315	40.00%	157.50	157.50				-47.37%
15698	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南湖变460南万乙线大南干33+1公变	400	7.80%	0	0		是	2026年12月	-49.12%
15699	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右15左8变压器	50	18.00%	0	0		是	2025年12月	-31.14%
15700	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线12	315	62.86%	0	0		是	2026年12月	-40.47%
15701	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	陵东乙B之1柱上变压器	400	54.60%	0	0				-8.87%
15702	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线21右1变台	250	17.60%	0	0		是	2025年12月	-40.04%
15703	和平	三好变	三好变166文体甲线	华都新村一次1主变	500	42.00%	240	240				-37.30%
15704	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	迎宾小区2变电站2变压器	400	51.30%	0	0		是	2025年12月	-38.31%
15705	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期1箱变2号变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-41.07%
15706	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	滨河1箱变1号变	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-50.95%
15707	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大高层一次1#主变	800	17.70%	0	0		是	2025年12月	-40.93%
15708	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新2箱变1	500	34.80%	0	0		是	2025年12月	-40.26%
15709	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-3箱变2变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-41.87%
15710	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城6箱变1变压器	630	29.33%	0	0				-41.65%
15711	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区5箱变1号变	630	12.57%	363.72	363.72				-42.70%
15712	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲3箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15713	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	韩都2箱变1变压器	500	35.84%	271	271				-52.79%
15714	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	凯厦家园1号变电站1号变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年	-42.37%
15715	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区2变电站201	500	36.80%	266	266				-43.99%
15716	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	花园3变电站202	630	33.97%	0	0		是	2028年12月	-45.99%
15717	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	春晖小区箱变2变压器	630	14.60%	0	0		是		-45.04%
15718	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景2号变电站1号变压器	500	19.60%	0	0		是	2027年12月	-39.90%
15719	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园4号变电站2号变压器	500	29.76%	0	0		是	2027年12月	-35.55%
15720	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	西顺城西箱变2变压器	400	26.70%	253	253				-50.12%
15721	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学1箱变2变压器	630	14.48%	475.80	475.80				-48.45%
15722	苏家屯	前显变	前显变278前地线	槌檀山6号变电站2号配电变压器	630	24.76%	0	0				-2.00%
15723	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达8变电站2号配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2027年12月	-43.15%
15724	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园6变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-41.02%
15725	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右2+2柱上变压器	315	32.70%	0	0		是	2025年12月	-21.57%
15726	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干古城子分09右分5柱上变压器	400	71.70%	10	10				-34.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15727	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	西河乙线10右1变台	50	45.60%	22.20	22.20		是	2025年12月	-11.94%
15728	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线公路段楼考核	100	30.00%	0	0		是	2026年12月	-43.02%
15729	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路干154变台	200	26.25%	128	128				-45.15%
15730	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支005	30	44.00%	0	0		是	2026年5月	-52.07%
15731	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙干40+1左1变台	200	6.45%	0	0		是	2025年12月	-19.70%
15732	沈北	王驿变	王新乙线	新水湾河畔花园变电站202配电变压器	630	11.43%	495	495				-8.48%
15733	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园5变电站2变压器	400	26.80%	204.38	204.38				-41.57%
15734	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期3箱式变电站1配电变压器	630	37.46%	0	0				-38.70%
15735	和平	青年变	青年变366青北线	青北线93	400	51.90%	0	0				6.29%
15736	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城22变电站2变压器	630	24.00%	0	0				-47.35%
15737	开发	化学变	化学变95364化发甲线	澳海7号公馆二期小区变电站2变压器	630	66.35%	0	0		是	2025年12月	-38.41%
15738	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万一组照明	80	65.46%	0	0				-33.74%
15739	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线靛庄村大棚	100	28.20%	0	0				-49.14%
15740	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭2变电站2变压器	800	10.50%	636.00	636.00				7.76%
15741	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司6箱变配电变压器	630	25.40%	407.00	407.00				-39.62%
15742	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线勘探公司仓库	100	12.00%	78.00	78.00				-44.56%
15743	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变21号配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-22.53%
15744	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑3号变电站201配电变压器	630	58.41%	0	0				-47.54%
15745	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变王全干五五分石油支3（一站式）	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
15746	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期2变电站1号变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
15747	于洪	东民变	东李线	和泰4小区7站房1变压器配电变压器	630	19.43%	0	0				-49.31%
15748	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19右9	100	87.30%	0	0	2025年4月			-4.35%
15749	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分39右7	100	3.00%	0	0				0.00%
15750	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期10箱式变电站1配电变压器	630	18.29%	0	0				-42.46%
15751	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG 华海雅馨苑5箱式变电站2号配电变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-38.73%
15752	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线阿山沟支38	200	64.00%	52	52				-31.12%
15753	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线教师学校门市	100	44.70%	45.30	45.30				-31.98%
15754	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左5	100	42.60%	0	0				-32.48%
15755	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑岗子正泉家禽公变台区	400	54.60%	0	0				100.00%
15756	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干张沙布分照明支17柱上变压	315	14.60%	237.50	237.50				-58.97%
15757	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲1之1左6柱上变压器	100	21.90%	0	0		是	2025年12月	-38.29%
15758	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干157左1变台	200	11.10%	158	158				-38.04%
15759	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂二期1变电站202间隔配电变压器	630	10.67%	0	0				100.00%
15760	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG 沈阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅小区	630	47.24%	0	0		是	2026年12月	-38.52%
15761	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干101右1变台	400	6.25%	335	335		是	2025年12月	36.36%
15762	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干60左7左6左2	200	26.40%	0	0				0.00%
15763	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干15右11	200	40.50%	0	0		是	2025年	-31.43%
15764	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树一队支果园支6	50	11.10%	0	0		是	2026年6月	-47.58%
15765	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	国税局1变压器	630	42.57%	298.80	298.80				-45.20%
15766	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城1箱变2变压器	800	26.25%	97.50	97.50				-38.69%
15767	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城3号变电站202配电变压器	630	14.48%	0	0				-41.38%
15768	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分26左8右7变台	200	25.50%	129	129				9.64%
15769	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座1箱变2变压器	630	28.19%	389.40	389.40				-37.61%
15770	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线两家子支008	200	51.60%	0	0		是	2026年12月	-30.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15771	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区3号变电站201配电变压器	500	42.00%	0	0				-36.40%
15772	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干9左2	100	25.20%	0	0				16.92%
15773	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园2变电站201变压器	630	26.03%	403	403				-50.63%
15774	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左6左1	400	26.40%	0	0				0.00%
15775	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左11+1右4	200	64.50%	51	51				-37.74%
15776	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临4变电站202变压器	630	28.25%	389.00	389.00				-42.52%
15777	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区3变电站2变压器	400	20.80%	169.74	169.74				-42.70%
15778	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸二期7箱式变电站配电变压器	400	50.00%	0	0		是	2025年12月	-37.82%
15779	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑5箱变202间隔配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	-44.28%
15780	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分24右5右3变压器	200	26.00%	0	0		是	2025年12月	-35.85%
15781	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际—1箱变2	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-43.74%
15782	于洪	范屯变	范北线	永安新村2站房2变压器	400	10.80%	317	317				-41.09%
15783	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城5号变电站2号变压器	630	13.97%	479.00	479.00				-41.14%
15784	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊5号变电站1变压器	500	24.00%	0	0				-41.41%
15785	东陵	世园变	世高线	世高线五零五分葫芦支35右1	200	4.80%	0	0		是	2026年12月	3.82%
15786	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干145左分05变压器	50	38.40%	26	26				-58.11%
15787	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线财二A台分02	315	25.65%	0	0		是	2026年12月	-31.03%
15788	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线四纺后考核	100	59.40%	0	0		是	2026年12月	-34.64%
15789	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线凤凰支038	200	27.60%	0	0		是	2026年5月	-34.29%
15790	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线沙东南台照明	160	61.88%	45	45				-34.29%
15791	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干63右3+1左8	200	14.10%	151.80	151.80				92.04%
15792	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月2箱式变电站2配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2025年12月	29.99%
15793	于洪	平罗变	平罗线	东盛家园（临时电）	200	60.00%	0	0				100.00%
15794	东陵	上佰变	汪家乙线	兆成紫东苑1箱变201间隔配电变压器	630	43.10%	0	0		是	2026年12月	-42.85%
15795	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	皇姑乙线皇姑干45之1柱上变压器	400	20.25%	0	0		是	2025年12月	-44.22%
15796	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭3箱式变电站2配电变压器	630	11.43%	0	0				-5.22%
15797	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干10变压器	250	27.20%	0	0		是	2025年12月	-50.80%
15798	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金水丽景湾2箱式变电站配电变压器	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
15799	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家沟东支12	315	30.60%	0	0		是	2025年12月	-35.73%
15800	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香2变电站1站内变压器	800	25.13%	0	0		是		-42.47%
15801	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干排水分六组支18变台	200	87.90%	0	0	2024年7月			-30.74%
15802	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区4变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-36.33%
15803	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村六组照明	50	58.65%	0	0				-36.42%
15804	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分25	200	21.70%	0	0				-5.81%
15805	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫2变电站1变压器	500	65.20%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
15806	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分双山子支29左14变台	200	17.70%	145	145				100.00%
15807	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线经济开发住宅楼	100	99.30%	0	0	2023年8月	是	2026年12月	-42.45%
15808	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子东2队台	400	40.05%	97	97				-28.17%
15809	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村15机井	100	40.60%	49.40	49.40		是	2025年10月	-46.68%
15810	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期4变电站2变压器	630	34.76%	0	0		是	2026年12月	-30.14%
15811	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘北村10机井	100	27.60%	62	62		是	2025年10月	-41.34%
15812	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾三期B区5号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
15813	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线温牛分4变台	200	43.50%	93	93				-33.46%
15814	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线崔三分50左11变台	400	24.30%	0	0				18.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15815	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期3201配电变压器	630	59.37%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
15816	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右17右5左2	400	18.75%	0	0				-12.78%
15817	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干69左4	200	54.40%	0	0		是	2027年	-20.26%
15818	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线三家子分39左9	50	25.20%	32	32				-84.48%
15819	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线49考核	315	58.67%	0	0		是	2026年12月	-33.20%
15820	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑5变电站1变压器	800	30.90%	10	10				-40.74%
15821	于洪	大兴变	兴古线	三供一业龙头村新3号台	100	42.30%	0	0				-8.35%
15822	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期5变电站201间隔配电变压器	630	52.38%	0	0		是	2025年12月	-26.96%
15823	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分35右15	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
15824	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居6箱变1变压器	500	15.44%	0	0				21.47%
15825	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城9变电站2配电变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
15826	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期5箱式变电站1配电变压器	630	30.86%	0	0				-42.58%
15827	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分69右7	400	2.10%	351.60	351.60				0.03%
15828	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运2箱变2变压器	630	18.10%	453.00	453.00				-39.48%
15829	大东	如意变	如意变80898如望乙线	联合乙线新生干60+1左1	315	70.79%	0	0		是		-36.34%
15830	于洪	范屯变	范古线	全胜村西台（南/北）4台区	200	100.20%	0	0	2024年7月	是	2025年	-37.15%
15831	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期3箱式变电站201间隔配电变压器	630	12.95%	485	485				-42.43%
15832	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区1变电站2变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-42.32%
15833	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	凤凰家园1配电变压器	800	24.90%	521	521				-29.12%
15834	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院4变电站1变压器	630	26.29%	318.69	318.69				-40.64%
15835	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	华润润府1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	24.30%	0	0				-20.80%
15836	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾2箱式变电站1号变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-40.48%
15837	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分12右3能效柱上变压器	400	24.30%	0	0				100.00%
15838	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区1变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
15839	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台胜利村乐晟畜牧养殖公变台区	200	16.80%	146	146				0.00%
15840	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖哪舍三期1变202配电变压器	800	31.80%	0	0		是	2026年12月	-2.02%
15841	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干21+1左1	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
15842	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区3变电站201配电变压器	400	40.20%	0	0		是	2026年12月	0.80%
15843	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区4变电站201配电变压器	400	42.60%	0	0		是	2026年12月	0.41%
15844	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	久成乐府1配电室201间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
15845	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分71变台	200	6.60%	0	0				0.00%
15846	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十号变电站2变压器	800	20.63%	0	0				-41.44%
15847	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十二号变电站1变压器	630	30.00%	0	0				-30.29%
15848	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府4小区箱变1配电变压器	800	7.88%	0	0				100.00%
15849	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干于胜分线箱T支8柱上变压器	200	73.00%	0	0		是	2026年12月	-32.15%
15850	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家5箱式变电站202间隔配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	-40.97%
15851	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	协力箱变1变压器	400	29.10%	244	244				-41.11%
15852	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右3左4公变	400	64.50%	0	0				-42.99%
15853	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光1变电站202间隔	800	46.50%	0	0		是	2025年12月	-40.50%
15854	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线陈古家子村	250	32.96%	0	0				-43.34%
15855	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大兰村三五组照明（2020微）	200	63.75%	0	0				-35.81%
15856	于洪	大潘变	大潘线	小微小潘村企业2	200	16.50%	0	0				-33.52%
15857	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区1箱式变电站2配电变压器	800	13.13%	0	0				-44.65%
15858	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线顺边屯分支03	400	21.90%	272.40	272.40				-32.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15859	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干211右6变台	200	39.60%	100.80	100.80		是	2025年12月	-36.97%
15860	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分6右1柱上变压器	250	46.72%	0	0		是	2025年12月	-80.35%
15861	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分8变压器	315	24.76%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
15862	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干15变压器	250	19.20%	0	0		是	2025年12月	-45.32%
15863	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分125	100	72.90%	17	17				-39.46%
15864	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干132	315	41.90%	151.50	151.50				-49.09%
15865	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛机线毛光干20右3	400	14.25%	0	0				-69.74%
15866	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干17右3公变	315	39.05%	0	0				-43.31%
15867	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干28变压器	50	75.60%	0	0		是	2025年12月	-50.22%
15868	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干14右3柱上变压器	315	24.44%	0	0		是	2025年12月	-47.44%
15869	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之11柱上变压器	200	54.90%	0	0		是	2025年12月	-47.43%
15870	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支32左2柱上变压器	200	54.30%	0	0		是	2025年12月	-36.45%
15871	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活4箱变1号变	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
15872	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区2箱变2变压器	400	38.40%	206	206				-43.66%
15873	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大高层一次2#主变	800	14.70%	0	0		是	2025年12月	-41.88%
15874	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	精博苑2箱变2变压器	400	125.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-41.72%
15875	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都5变电站201	630	22.10%	428	428				-40.78%
15876	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	浅草绿阁2变电站201柜	630	14.29%	477	477				-44.37%
15877	铁西	历工变	历工变10482历达线	四季嘉园变电站201柜	500	16.00%	0	0		是	2028年12月	-72.43%
15878	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	肉联2箱变	400	46.40%	0	0		是	2025年12月	-43.34%
15879	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	金盛馨园箱变1	500	8.00%	0	0				-42.92%
15880	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地42主变	800	25.88%	513	513				-37.92%
15881	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园4箱变2站内变压器	630	12.19%	0	0				-37.81%
15882	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	庆余店箱变1变压器	400	54.60%	0	0		是	2026年12月	-42.33%
15883	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	鹤鸣变电站2变压器	630	111.11%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-39.38%
15884	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	东顺城2箱变1变压器	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
15885	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情4变电站201柜	630	35.87%	0	0		是	2028年12月	-20.53%
15886	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区2变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
15887	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园6号变电站1号变压器	630	15.43%	10	10				-44.96%
15888	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府3箱变1	500	20.48%	0	0		是	2025年12月	-53.13%
15889	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区2变电站201柜	630	33.33%	0	0		是	2028年12月	-39.19%
15890	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区2变电站201	400	49.00%	0	0		是	2028年12月	-49.00%
15891	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境4号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	27.60%	0	0				5.43%
15892	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分方家支赵会平养殖几4	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15893	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园5变电站1站内变压器	630	34.92%	0	0				-43.17%
15894	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家1箱变2变压器	630	17.78%	455.00	455.00				-41.86%
15895	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城3箱变1变压器	400	16.00%	0	0		是		15.08%
15896	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右10公变	200	49.60%	0	0		是	2026年12月	-48.46%
15897	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园4箱变1变压器	630	48.57%	0	0		是	2026年12月	-40.69%
15898	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城三期箱式变电站202间隔配电变压器	500	42.24%	0	0		是	2026年12月	6.35%
15899	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期3变电站202配电变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-39.99%
15900	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线前魏台	200	26.80%	0	0		是	2025年11月	-40.76%
15901	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家村朱四家子新	200	99.30%	0	0	2025年6月			0.00%
15902	沈北	农高变	农丰线	沈阳隆方房地产开发有限公司1箱变201配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2026年12月	-41.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15903	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林2小区箱变202变压器	500	30.40%	0	0				-43.65%
15904	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微解放4台	400	25.20%	259	259				-46.52%
15905	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支16柱上变压器	315	42.86%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
15906	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙7小区变电站1变压器	400	21.30%	274.80	274.80				-42.89%
15907	历工变	历工变	历工变10480寰宇线	钻石学府2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15908	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期B区1变电站1变压器	630	67.62%	141.00	141.00				-39.40%
15909	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	鼎兴佳苑小区配电室202间隔配电变压器	500	24.00%	330	330				-43.47%
15910	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	官大分51右8加1	250	102.80%	0	0	2022年12月	是	2027年	-37.06%
15911	于洪	得胜变	得中线95474	画苑西小区1站房2变压器	630	22.86%	423.00	423.00				-20.84%
15912	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区2变电站201	630	15.75%	468	468				-38.74%
15913	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	肇体2环网单元左2柱上变压器	50	26.80%	31.60	31.60				6.20%
15914	皇姑	文北变	文北变70450文青线	集美天城4变电站2配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
15915	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	香峪兰溪二期2箱变201配电变压器	500	36.80%	0	0		是	2026年12月	-39.47%
15916	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线96+1左11左4	200	32.70%	0	0		是	2027年	100.00%
15917	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期2变电站1变压器	500	24.32%	319	319				-41.14%
15918	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域2箱变1变压器	630	72.76%	0	0		是		-44.40%
15919	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线红砂地3队几线13	400	10.75%	97.34	97.34				-30.15%
15920	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分6右8	400	67.20%	0	0		是	2025年12月	-21.34%
15921	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林3箱变1配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
15922	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线业兴南台	200	66.10%	0	0				-39.36%
15923	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分36右21	100	14.70%	0	0				0.26%
15924	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线乡直南台分08	200	71.10%	0	0				-26.98%
15925	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线林校分11右3	200	37.80%	0	0		是	2026年	5.56%
15926	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期2变电站2配电变压器	315	48.76%	0	0				-35.01%
15927	法库	新依变	依三线	10kV依三线信用社几02	200	50.00%	0	0		是	2025年12月	-42.66%
15928	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期4变电站1号配电变压器	800	35.00%	0	0		是	2027年12月	-38.72%
15929	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	解放1号变电站1号变压器	800	64.80%	0	0		是		-43.13%
15930	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线吴八分14	200	25.00%	130	130				-32.05%
15931	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	保利大都会1箱式变电站2配电变压器	630	36.67%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
15932	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾10号变电站201配电变压器	500	43.60%	0	0		是		-40.90%
15933	于洪	东民变	东李线	东民变345东李线良种场台区	100	67.50%	0	0				-31.73%
15934	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线184	160	31.25%	0	0		是	2027年	-33.04%
15935	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯线90右5变台	200	32.10%	116	116				-18.33%
15936	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	里仁居小区三期1变电站202变压器	500	27.52%	312	312				-40.52%
15937	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣村10号台区	400	36.45%	0	0		是	2025年12月	26.63%
15938	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线历家大棚台分支02	50	3.60%	0	0		是	2026年12月	-424.53%
15939	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象1号变电站2号变压器	800	23.63%	0	0				-33.19%
15940	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪新城17号变电站2号变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-40.73%
15941	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷3变电站2变压器	630	11.17%	325.62	325.62				-42.53%
15942	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线53柱上变压器	400	30.00%	240	240				-41.93%
15943	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗中心小区	315	71.43%	0	0				-38.65%
15944	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春四期A区2变电站201变压器	400	35.10%	219.60	219.60				-42.46%
15945	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期6号配电室1号变压器配电变压器	500	53.28%	184	184				-40.02%
15946	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期5号变电站2号变压器	500	43.68%	231.60	231.60				-42.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15947	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分66右1	200	9.00%	36.37	36.37				-12.29%
15948	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅5变电站5变压器	630	44.76%	0	0				-44.34%
15949	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园干51之4新	400	3.83%	0	0				6.85%
15950	于洪	东民变	东红线	小微东红1台	200	66.30%	0	0				-1.16%
15951	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城17变电站1变压器	500	22.80%	0	0				-41.31%
15952	和平	三好变	三好变148科技甲线	永安分6右1	315	68.57%	68	68				-38.48%
15953	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际11号变电站201配电变压器	800	20.70%	0	0				-43.84%
15954	和平	三好变	三好变148科技甲线	永安分6右2	315	53.33%	115.50	115.50				-38.27%
15955	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯10箱变1变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-42.64%
15956	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城小区二期3箱式变电站1配电变压器	800	76.88%	0	0		是	2025年12月	-38.75%
15957	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区3变电站1变压器	630	43.81%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
15958	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村3组照明	200	22.20%	136	136				-35.69%
15959	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香4变电站1变压器	800	23.25%	0	0		是		-43.87%
15960	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区1变电站202变压器	630	17.78%	0	0		是	2028年12月	-40.07%
15961	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线火石2支1	200	24.00%	0	0				100.00%
15962	沈河	北兴变	北兴变348北南甲线	中韩科技园2箱变2变压器	630	22.54%	425	425				-4.20%
15963	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期4箱变1变压器	400	17.40%	290.40	290.40				-45.65%
15964	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线69右02	200	56.40%	67.20	67.20				-37.60%
15965	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线沈阳永丰房屋开发有限公司	630	0.00%	0	0				0.00%
15966	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	天墅小区2变电站1变压器	800	40.50%	396.00	396.00				-40.93%
15967	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线红西分46变台	200	119.10%	0	0	2023年1月			-46.21%
15968	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品3箱式变电站1配电变压器	500	31.20%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
15969	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大屯分8	200	59.00%	0	0				-34.64%
15970	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒皇甲线舍宅分15柱上变压器	315	81.27%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-42.99%
15971	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林线243变台	50	103.60%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-37.61%
15972	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地西台	400	27.00%	97	97				-25.21%
15973	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村21机井	100	69.20%	21	21		是	2025年10月	-26.86%
15974	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期3变电站1变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-11.30%
15975	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七5变电站2变压器	400	21.00%	0	0				-43.00%
15976	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分30右11	100	33.60%	56	56				-52.84%
15977	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	陶屯变123东蛇线东蛇线东中分9左3变台	315	68.95%	0	0				-31.17%
15978	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团1变电站202变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
15979	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	创成春晓住宅一期	630	67.05%	0	0		是	2026年12月	-39.44%
15980	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干狼尾泡分29右9左2变台	200	45.60%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
15981	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港3号变电站1号变压器	630	32.00%	0	0				-43.21%
15982	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分22	200	21.30%	0	0				-38.60%
15983	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线古城子北台	400	72.30%	0	0				-38.80%
15984	新民	新民变	新民变30178高台甲线	馨月小区1变电站1变压器	315	17.46%	0	0		是	2025年12月	6.26%
15985	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分14右2	50	71.20%	0	0				-30.34%
15986	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干70+1公变	315	35.24%	0	0		是	2026年12月	-10.24%
15987	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸二期1站房1配电变压器	800	18.60%	571	571				100.00%
15988	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分068	200	50.40%	79	79				-42.27%
15989	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分082	200	28.50%	0	0		是	2026年5月	-34.95%
15990	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分097	50	18.40%	0	0		是	2027年	-30.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15991	和平	方型变	方型变438方文乙线	东北设计研究院住宅202间隔配电变压器	400	7.50%	330	330				12.72%
15992	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙4箱变2变压器	630	41.27%	307	307				-41.78%
15993	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府1箱变1变压器	800	35.63%	0	0				82.82%
15994	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分101左14	200	45.00%	90.00	90.00				1.16%
15995	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分3左2柱上变压器	200	42.50%	0	0		是	2025年12月	-17.98%
15996	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山甲线岐山干19右4左3柱上变压器	400	34.00%	224.00	224.00		是	2025年12月	5.06%
15997	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区1局维变电站202配电变压器	630	40.38%	0	0		是	2026年12月	17.12%
15998	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线花甲屯支05	400	25.09%	260	260				-33.48%
15999	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方堡城15箱变2变压器	630	35.05%	0	0		是		-38.90%
16000	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛分41左11	200	20.60%	0	0		是	2025年	-38.76%
16001	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干15+2公变	315	57.14%	0	0		是	2026年12月	-39.25%
16002	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区12变电站2变压器	630	32.70%	0	0		是	2027年12月	-39.87%
16003	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期9变201	630	12.70%	487	487				-50.26%
16004	沈北	农高变	农商线	农商线万隆广场局维变电站202配电变压器	400	21.20%	0	0				100.00%
16005	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿2号变电站202间隔配电变压器	630	23.49%	0	0				-42.79%
16006	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期1一次2主变	500	19.60%	0	0				-42.27%
16007	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子村6号台	200	36.60%	0	0		是	2025年12月	23.29%
16008	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾2变电站2变压器	400	28.40%	246	246				-37.65%
16009	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干尹家法院分2（一站式）	200	21.60%	137	137				-31.74%
16010	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分46右支2（村部门口）	200	27.00%	126.00	126.00				0.25%
16011	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干于家分29右3	200	35.40%	109.20	109.20				-46.65%
16012	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分34右6变台	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
16013	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府5变电站2变压器	630	2.22%	0	0				100.00%
16014	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士卜乡王家岗新棚区（仅换变压器）改造	100	145.20%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	4.42%
16015	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	锦业祥府1变电站1变压器	630	3.17%	0	0				0.00%
16016	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线电力宿舍	100	30.00%	0	0		是	2026年12月	-39.68%
16017	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎工线小桥子村分聚胺脂粉文华支2计文华（一站式）	400	17.70%	90	90				100.00%
16018	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北干157#变压器	315	74.60%	0	0		是	2026年12月	-36.88%
16019	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲7变电站2变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
16020	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期2配电室202间隔配电变压器	500	26.56%	317.20	317.20				-41.51%
16021	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右3变台	200	63.60%	0	0				-35.53%
16022	于洪	东民变	民兴线	中港城永安嘉苑2站房2配电变压器	800	20.10%	0	0				-34.12%
16023	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分金家沟支杨矿几杨矿甲33	200	66.00%	0	0		是	2027年	-76.83%
16024	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分17左24变台	400	0.00%	0	0				0.00%
16025	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	民主小区5号变电站201配电变压器	400	22.40%	0	0				100.00%
16026	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡9.15组照明	100	78.40%	11.60	11.60				-43.73%
16027	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期3变电站1变压器	400	54.75%	141.00	141.00				-39.11%
16028	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥3号箱变变压器配电变压器	630	25.24%	0	0		是	2026年12月	-38.81%
16029	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯线华凯1之1柱上变压器	315	21.90%	0	0		是	2025年12月	-72.20%
16030	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47左8柱上变压器	315	74.60%	49	49		是	2025年12月	-40.16%
16031	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左1柱上变压器	400	67.20%	0	0		是	2025年12月	-44.34%
16032	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干47公变	400	4.50%	0	0		是	2026年12月	-22.15%
16033	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分5公变2	400	7.50%	0	0		是	2026年12月	-34.28%
16034	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左5	250	13.20%	0	0		是		-46.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16035	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线21右3	315	41.90%	0	0				-38.04%
16036	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分39	200	8.70%	163	163				-67.00%
16037	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线36左6	200	8.50%	163	163				-51.74%
16038	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立乙线101右03	100	41.40%	0	0				-32.26%
16039	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干121公变	315	27.94%	0	0		是	2026年12月	-43.23%
16040	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分8右1柱上变压器	315	37.59%	0	0		是	2025年12月	-46.67%
16041	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	闸南分7右3柱上变压器	400	56.00%	0	0		是	2025年12月	-45.09%
16042	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	奥普1箱变	400	4.50%	0	0		是	2025年12月	-8.84%
16043	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	克俭小区16变电站202	630	10.16%	503	503				32.88%
16044	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华1箱变1号变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-237.85%
16045	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城8箱变1变压器	800	12.38%	621.00	621.00				-42.23%
16046	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都2箱变2号变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-45.55%
16047	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都12变电站202变压器	500	26.00%	320.00	320.00				-43.42%
16048	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	荣城花园1箱变2站内变压器	630	16.76%	2	2				-39.59%
16049	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园7小区变电站1变压器	630	0.00%	169.74	169.74				-44.57%
16050	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园7号变电站1号变压器	315	8.25%	10.00	10.00				-25.26%
16051	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城2箱变1变压器	500	24.96%	0	0		是	2026年12月	-39.88%
16052	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区4变电站2变压器	630	56.76%	209.40	209.40				-39.74%
16053	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑2箱变2	630	17.46%	0	0				-40.29%
16054	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	客运新村箱变2	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16055	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期4箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16056	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南塔图书馆箱变1变压器	500	44.48%	0	0		是	2026年12月	-44.62%
16057	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	五三乡箱变1变压器	315	15.24%	0	0		是	2026年12月	-42.97%
16058	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西三小区4变电站201	400	86.50%	14	14	2022年12月			-43.40%
16059	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅7箱变1变	400	27.60%	250	250				-21.77%
16060	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区1变电站202	500	56.00%	170.00	170.00				-45.04%
16061	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	黎明三小区箱变2变压器	630	14.29%	0	0		是		-38.28%
16062	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情4变电站202柜	630	29.52%	0	0		是	2028年12月	-46.74%
16063	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园3箱变1	630	16.83%	326	326				-37.21%
16064	和平	市府变	市府变582北市乙线	南京五七里1主变	315	80.25%	0	0	2023年1月	是	2027年12月	-28.03%
16065	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格3号变电站1号变压器	630	51.43%	0	0		是	2026年	-40.38%
16066	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	前塔1箱变	315	89.52%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-44.97%
16067	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区16箱变1号变	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-39.16%
16068	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	龙逸二2箱变1号变	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
16069	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	鸿凯箱变1变压器	500	20.40%	0	0		是	2025年12月	-40.26%
16070	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	春城雅苑变电站201柜	500	29.12%	0	0		是	2028年12月	-44.52%
16071	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	纸行1箱变变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-33.88%
16072	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村蘭园4号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
16073	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城4局维-2间隔201配电变压器	630	43.33%	0	0		是	2026年12月	-22.45%
16074	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	云杉赋4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	15.56%	469	469				27.24%
16075	沈北	农高变	农丰线	原香墅小区1局维变电站202配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	7.48%
16076	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线172柱上变压器	100	90.92%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-25.64%
16077	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线汇海二期	315	103.11%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-36.00%
16078	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强2主变	500	24.00%	330	330				-43.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16079	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支28左3变台	200	18.40%	143	143				-11.39%
16080	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	香柏花园1号变电站1号变压器	400	32.00%	0	0		是	2026年	-43.32%
16081	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区2变电站201配电变压器	400	39.60%	201.60	201.60				-43.86%
16082	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分35右6右4变压器	200	45.00%	0	0		是	2025年12月	-31.48%
16083	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	庄科干102右2	200	14.70%	0	0				0.00%
16084	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房福惠仓储公变台	200	9.90%	0	0				100.00%
16085	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线嫩草坡村照明新	400	90.30%	0	0	2025年6月			0.00%
16086	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线240右1变台	200	38.00%	0	0		是	2025年12月	-38.90%
16087	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	文曲公馆小区箱式变电站2配电变压器	400	17.70%	0	0				8.96%
16088	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城小区1箱式变电站配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-35.24%
16089	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府3局维变电站201配电变压器	400	29.40%	0	0		是	2026年12月	3.23%
16090	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期1变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-39.74%
16091	于洪	后马变	后午线	小微东盛达	400	71.40%	0	0				9.54%
16092	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线12右1变台	200	9.90%	160.20	160.20				12.80%
16093	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	郑家屯大棚	80	92.00%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-36.78%
16094	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分50	400	15.00%	300.00	300.00				100.00%
16095	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)2202配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
16096	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线山里分7右2变台	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	-33.32%
16097	于洪	大兴变	兴富线	大棚小微3号台	400	60.30%	0	0				100.00%
16098	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右2左9右10变台	200	25.80%	0	0				43.40%
16099	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期2箱变1变压器	800	55.13%	279.00	279.00				-39.77%
16100	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线103左4右1	200	44.70%	0	0				100.00%
16101	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区1箱变1号变压器	400	24.50%	0	0		是	2027年	-42.07%
16102	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线许家卜台	200	58.40%	63	63				-31.92%
16103	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG 东环专缆东环国际1	630	31.24%	0	0		是	2028年12月	-43.36%
16104	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区1号变电站201配电变压器	800	57.75%	0	0				-39.10%
16105	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分38	100	126.00%	0	0	2025年2月	是	2027年	-38.96%
16106	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区2变电站1变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
16107	于洪	铸造变	铸东乙线	得胜变843得中线小青村西台区	200	40.90%	0	0				-29.43%
16108	法库	果子园	果蕴线	10kV果蕴线果蕴干48右2	200	75.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
16109	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期3箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-2535.28%
16110	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分村台支西台几1(敖牛卜西台)	100	11.10%	79	79				-33.17%
16111	和平	青年变	青年变364青文线	青文线5+1柱上变压器	400	25.50%	0	0				-5.24%
16112	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线11变台	315	49.90%	0	0		是	2025年12月	-36.17%
16113	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台二期箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16114	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分68+1左1	400	33.90%	36	36				11.90%
16115	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山大干7右4	200	85.20%	0	0	2025年6月			-24.76%
16116	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区1变电站1变压器	800	30.00%	480.00	480.00				-37.88%
16117	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线开发区支线06	200	43.50%	0	0		是	2025年12月	-35.18%
16118	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳养殖小区分26	50	72.00%	0	0				-35.85%
16119	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线乌牛分22右11变台	400	55.25%	0	0		是	2025年12月	-31.30%
16120	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉十一组照明	100	37.00%	53.00	53.00				-45.05%
16121	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡三期2小区箱式变电站2配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2025年12月	16.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16122	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干26右1变台	400	40.80%	196.80	196.80				-41.19%
16123	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线闸上干环北分3柱上变压器	400	7.00%	0	0		是	2025年12月	-43.84%
16124	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区15变电站1变压器	630	48.25%	263.00	263.00				-47.23%
16125	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-14母线 配电变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年12月	-39.23%
16126	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干67之1右2	400	0.00%	0	0				0.00%
16127	和平	方型变	方型变482光荣甲线	滨河干57省电实业201间隔配电变压器	400	10.80%	0	0				-45.71%
16128	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园5变电站1变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-43.77%
16129	于洪	得胜变	得胜变95442	丽水名都3站房2变压器	630	13.33%	483	483				-38.84%
16130	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京二期1变电站201变压器	800	34.50%	433	433				-46.93%
16131	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线供电所分1	200	21.00%	0	0				-71.51%
16132	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房养殖一台	400	74.70%	0	0				63.90%
16133	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	西山北台	160	106.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-54.75%
16134	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干78之1左1	400	13.95%	0	0				6.14%
16135	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村3台区	200	23.40%	0	0				-44.15%
16136	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干文南甲线东五分20右2柱上变压器	315	15.87%	0	0		是	2025年12月	-25.49%
16137	于洪	兰台变	兰张线	兰台小镇变电站2变压器	630	35.81%	0	0		是	2025年	-38.07%
16138	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干46	200	8.00%	0	0		是		99.55%
16139	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号1主变	630	7.14%	0	0				-36.32%
16140	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期2变电站2变压器	800	25.88%	513	513				-31.05%
16141	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城1号变电站2号变压器	630	18.41%	0	0				-40.64%
16142	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期2箱式变电站1配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-42.44%
16143	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地8号变电站201配电变压器	500	38.40%	0	0				26.92%
16144	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区2变电站1变压器	630	44.95%	0	0		是	2025年12月	-40.57%
16145	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北干1之1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
16146	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根2变电站1变压器	315	23.62%	0	0		是	2025年12月	-38.79%
16147	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站1变压器	800	2.40%	701	701				-57.65%
16148	辽中	新民屯	新民屯变1144沈西线	新民屯变146沈西线新东水田电井三节	50	135.20%	0	0	2025年4月	是	2025年	28.12%
16149	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华泰新都AB区2箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16150	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期3箱式变电站2配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	4.72%
16151	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉支08	200	32.10%	0	0		是	2025年12月	-30.97%
16152	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左5+1右1	200	0.00%	180	180				0.00%
16153	于洪	得胜变	得胜线95444	锦绣天地六期A期分建二1站房1配电变压器	800	16.13%	0	0				99.48%
16154	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六一队支08	50	132.30%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-39.61%
16155	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区6变电站1变压器	400	24.80%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
16156	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东乙线志东干61左13右1	400	11.40%	0	0				4.12%
16157	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区2变电站1变压器	630	19.05%	447	447				-43.46%
16158	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线团山子支018	100	88.35%	2	2	2024年6月	是	2025年12月	-36.55%
16159	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房镇政府空气能公变台区	200	69.00%	42.00	42.00				100.00%
16160	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线西三间支006	200	29.10%	0	0		是	2026年5月	-27.01%
16161	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分52+1左1	200	58.20%	63.60	63.60				0.79%
16162	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线牛心坨五组照明新	100	60.00%	30	30				0.00%
16163	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆繁华里小区1变电站1变压器	630	16.00%	0	0				29.72%
16164	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港2号变电站2号变压器	630	30.10%	0	0				-43.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16165	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城3箱变1变压器	630	18.73%	0	0				-38.95%
16166	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园2变电站2站内变压器	630	19.05%	294	294				-45.10%
16167	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干左分11台区	100	28.80%	61	61				-77.14%
16168	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线五小学住宅楼（1）	200	33.15%	0	0		是	2026年12月	-40.35%
16169	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居6箱变201间隔配电变压器	630	23.62%	418.20	418.20				-41.64%
16170	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园2箱变2变压器	630	18.73%	0	0		是		-40.53%
16171	东陵	水家变	水阳甲线	红阳.上河城B区1局维箱变1变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	-55.00%
16172	沈河	怀远变	怀远变182怀景线	裕景中心1-1-202配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
16173	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家6台区	200	68.55%	0	0		是	2025年	-36.90%
16174	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	东方尚城2变电站1变压器	400	24.80%	0	0		是	2025年12月	-46.90%
16175	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线富裕西分11	400	21.60%	274	274				-62.34%
16176	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园18变电站变压器	630	26.29%	0	0				-41.30%
16177	和平	太原变	太原变050先锋线	东北医药1变电站1主变	630	20.19%	0	0				-38.80%
16178	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区3变电站2变压器	800	26.10%	511	511				-37.18%
16179	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	十里河镇新庄村3台区（山姜干28右2+1）	200	21.30%	0	0				-30.29%
16180	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	大东路10箱变1变压器	400	81.00%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-40.38%
16181	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯线117左5变台	200	39.94%	0	0				-25.48%
16182	沈北	清水变	清水变73648清辉线	新鑫1箱变202配电变压器	630	26.67%	399	399				-24.05%
16183	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际3变电站1变压器	630	18.41%	0	0				-46.31%
16184	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村2号变电站2号配电变压器	500	26.40%	0	0		是	2027年12月	-44.24%
16185	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园2号变电站2号变压器	630	19.81%	0	0				-42.15%
16186	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里5号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	33.80%	225	225				-38.26%
16187	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线马三家村东台	200	259.80%	0	0	2025年6月	是	2025年	-39.94%
16188	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜家设施小区支014	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	-24.21%
16189	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区1箱式变电站1配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
16190	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园三期局维2变电站2配电变压器	400	20.00%	0	0		是	2026年12月	-37.69%
16191	大东	大东变	大东变66064东风甲线	仁寿小区箱变1变压器	315	46.48%	137	137				-41.69%
16192	和平	花园变	花园变789花世线	世纪华丰3变电站202配电变压器	630	1.90%	555	555				100.00%
16193	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干18右1	315	31.43%	0	0		是		-42.75%
16194	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线洞西干37右7变压器	315	9.21%	0	0		是	2025年12月	-54.35%
16195	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支5柱上变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-43.20%
16196	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支1之1变压器	200	55.20%	0	0		是	2025年12月	-35.37%
16197	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干68公变	315	60.00%	0	0		是	2026年6月	-39.71%
16198	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆乙线大庆干20公变	315	50.48%	0	0				-36.88%
16199	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西甲线球场分7	200	33.00%	114	114				-26.42%
16200	新民	新民变	新民变30164新区线	新民变158中学线中学线新区分11左4	160	23.13%	0	0		是	2025年12月	-49.97%
16201	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线东陵干卫星分13	200	25.20%	129.60	129.60				-2.74%
16202	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右7柱上变压器	400	33.25%	0	0		是	2025年12月	-39.72%
16203	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林乙线生产干99	315	31.75%	0	0				-48.73%
16204	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分4左3-1变台	100	41.70%	0	0		是	2028年12月	-35.78%
16205	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分4左3-2变台	315	53.02%	0	0		是	2028年12月	-55.59%
16206	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	将军花园箱变1	500	55.20%	0	0		是	2025年12月	-35.00%
16207	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二4箱变1号变	630	41.27%	307	307				-43.52%
16208	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙8箱变1变压器	630	21.71%	430	430				-43.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16209	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城3箱变1变压器	630	13.97%	479.00	479.00				-36.64%
16210	和平	展览变	展览变876二经乙线	1主变二经五里	630	85.33%	0	0	2022年12月			-38.22%
16211	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区2变电站201柜	630	17.14%	459.00	459.00				-36.35%
16212	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑1变电站202柜	630	17.27%	0	0		是	2028年12月	-42.51%
16213	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星南小区变电站202柜	630	20.95%	435.00	435.00				-44.85%
16214	铁西	历工变	历工变10482历达线	天时嘉园2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
16215	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期2变电站201变压器	630	46.03%	277.00	277.00				-42.79%
16216	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	善东甲2环网单元SB1箱变1变压器	500	33.28%	284	284				-36.98%
16217	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	工人小区7号变电站1号变压器	630	55.56%	0	0		是	2026年	-43.55%
16218	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	建设大厦箱变1变压器	500	18.24%	0	0				-91.96%
16219	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼2箱变1变压器	630	26.67%	0	0				-38.98%
16220	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	华天新城3箱变201	630	53.02%	233.00	233.00				-40.45%
16221	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	华天新城4箱变201	630	40.00%	315	315				-39.69%
16222	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园4号变电站1号变压器	500	15.36%	0	0		是	2027年12月	-41.12%
16223	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学1箱变1变压器	630	12.19%	490.20	490.20				-42.03%
16224	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前土建变电站1号变压器	630	37.46%	0	0				-45.20%
16225	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	商桥小区变电站1变压器	630	20.32%	439.00	439.00				-37.34%
16226	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园2箱变1变	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
16227	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	加州茗苑1箱变2号变	500	18.00%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
16228	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八一公寓一次2主变	400	17.20%	0	0		是	2026年12月	-43.76%
16229	苏家屯	达连变	达连变60642达林乙线	有色支10左13左6左1	200	35.10%	0	0				-12.59%
16230	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10KV大李线后孤家子东台分南台支1	400	23.75%	265	265				-21.90%
16231	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线东北支33	400	7.05%	0	0		是	2025年12月	-12.35%
16232	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾2变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16233	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区3变电站201变压器	630	21.90%	0	0		是	2028年12月	-44.12%
16234	于洪	光辉变	光辉变816光东线	光辉变816光东线前集体南台照明	400	27.00%	252	252				-36.26%
16235	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干86右6	200	5.10%	170	170				0.00%
16236	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53左40右5+1	80	4.13%	0	0		是	2027年	0.00%
16237	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线78变台	200	40.65%	98.70	98.70				-40.50%
16238	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)2站房2变压器	630	26.29%	401	401				-39.74%
16239	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻1箱式变电站2配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
16240	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院3变电站1变压器	800	26.40%	0	0		是	2026年12月	-29.68%
16241	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙2小区变电站1变压器	500	23.60%	332	332				-43.04%
16242	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村6台区	100	5.40%	0	0				-48.21%
16243	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干293变台	200	9.90%	160.20	160.20				-69.42%
16244	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产干75+1	200	7.80%	0	0				6.84%
16245	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓4变电站201变压器	500	50.00%	200.00	200.00				-39.03%
16246	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城13号变电站202间隔配电变压器	400	46.00%	0	0				-37.09%
16247	于洪	平罗变	平罗线	旭升1站房1变压器	630	42.41%	0	0				-41.53%
16248	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平干小太平分村内支5左2变台	200	48.80%	82.40	82.40				-44.67%
16249	于洪	家俱变	偏锦线	丽锦城4变电站2变压器	630	29.21%	0	0				-42.18%
16250	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光2土建变201	630	22.86%	0	0		是	2028年12月	-42.56%
16251	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山3箱变1变压器	630	29.21%	0	0				-44.25%
16252	苏家屯	夹河变	夹河变50750夹商线	恒大天境1号变电站201间隔(夹商线)配电变压器	630	6.98%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16253	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场2小区变电站202柜	800	37.20%	0	0		是	2028年12月	-39.53%
16254	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干85右1	100	18.80%	71	71				-71.60%
16255	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线道树子分支4右T03	50	68.40%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
16256	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城5箱式变电站2配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2025年12月	-16.31%
16257	沈北	道义变	道义变15293开发二线	唐轩首府二期2箱变202配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2026年12月	-26.58%
16258	东陵	农大变	农首线	双珑原著1箱变1变压器	800	26.10%	511	511				5.04%
16259	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门黄北村牧丰畜牧公变台区	315	130.79%	0	0	2025年6月			100.00%
16260	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天阔城2箱变202配电变压器	630	36.95%	334.20	334.20				-42.64%
16261	东陵	世园变	世满甲线	沈阳龙玺房地产201配电变压器	630	2.06%	554	554				-45.25%
16262	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧2配电室202间隔配电变压器	800	25.80%	513.60	513.60				5.29%
16263	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	心涂汽配公变台	200	31.50%	0	0				100.00%
16264	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景3变电站2变压器	500	28.80%	306.00	306.00				-39.77%
16265	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪新城19号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-44.67%
16266	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城5号变电站2变压器	630	22.22%	0	0				-44.62%
16267	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都5变电站2变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
16268	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城4号变电站201配电变压器	630	10.67%	0	0				-37.09%
16269	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区9变电站2变压器	630	53.33%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
16270	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大舞台箱变2变压器	630	58.67%	0	0				100.00%
16271	于洪	化学变	化东乙线	美悦府4站房1配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2025年	78.84%
16272	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田分水靠山支30	400	41.80%	193	193				-26.07%
16273	皇姑	长江变	468长黄乙线	长黄干18柱上变压器	315	22.48%	0	0		是	2025年12月	-58.31%
16274	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期4变电站2变压器	500	0.00%	318.69	318.69				0.00%
16275	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干兰家分柴窝支40变台	400	44.40%	0	0				-33.37%
16276	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海阳光一期2变电站2变压器	500	34.56%	0	0				-44.44%
16277	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	北地龙华农业科技有限公司（一站式）	200	22.40%	135	135				-91.67%
16278	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲线171左6变台	400	55.50%	0	0		是	2025年12月	-16.91%
16279	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区5变电站2变压器	630	14.48%	475.80	475.80				-45.11%
16280	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅2号变电站1变压器	630	39.24%	0	0		是	2027年12月	-39.39%
16281	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区8变电站1变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
16282	于洪	大潘变	大潘线	大潘变406大视线赵运涛水田IC	400	62.10%	0	0				-38.85%
16283	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔铁路22号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16284	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区箱变201 配电变压器	800	10.50%	636.00	636.00				-38.67%
16285	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓1变电站1变压器	500	16.80%	366	366				-60.47%
16286	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区5变电站1主变	630	28.57%	387.00	387.00				-34.40%
16287	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期3箱式变电站1配电变压器	800	45.38%	0	0		是	2025年12月	-40.26%
16288	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南2号照明	200	73.20%	33.60	33.60		是	2025年10月	-30.29%
16289	于洪	光辉变	光东线	小微光辉农场北台2号	400	20.70%	277	277				-34.79%
16290	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团13变电站201间隔配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2028年12月	-40.30%
16291	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线五道沟分31左8右1变台	200	41.40%	0	0				6.50%
16292	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇4箱变2变压器	630	17.78%	455	455				61.01%
16293	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村3机井	200	25.50%	129.00	129.00				-55.10%
16294	苏家屯	前显变	前显变278前地线	槌檀山11号变电站201间隔（前地线）配电变压器	400	37.20%	0	0				12.22%
16295	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	YHG 大桥支7	400	6.38%	0	0		是	2026年12月	-7.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16296	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分3右1变台	200	23.75%	133	133				88.59%
16297	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	法姬娜公馆1号箱变1号配电变压器	630	18.54%	450	450				-40.54%
16298	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座5箱变2变压器	800	22.88%	537.00	537.00				-38.32%
16299	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村西台	200	38.60%	102.80	102.80				-44.47%
16300	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15左10	200	19.80%	0	0				-28.35%
16301	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	北部战区疾控中心家属楼2配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2025年12月	-0.75%
16302	苏家屯	夹河变	夹河变50744时代线	和泓领峰1号变电站201间隔（时代线）配电变压器	800	9.30%	0	0				8.91%
16303	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	九州种植专业合作社（一站式服务）	200	8.10%	164	164				2.40%
16304	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城4箱变201变压器	500	24.96%	173	173				-41.10%
16305	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城7箱变201	630	23.17%	173.20	173.20				-42.94%
16306	于洪	东民变	机床三线	小微机床3干5加1左5右1台	200	59.70%	0	0		是	2025年	22.10%
16307	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线211右12变台	50	26.00%	32.00	32.00				21.81%
16308	大东	如意变	如意变80866如信线	万新东苑箱变2变压器	500	13.44%	0	0				-43.76%
16309	皇姑	崇山变	崇山变10270崇北线	中海源镜2变电站1配电变压器	800	4.80%	0	0				100.00%
16310	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼32主变	500	21.44%	0	0				-41.29%
16311	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园32号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	26.40%	0	0				-32.53%
16312	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期2箱式变电站2配电变压器	630	43.49%	0	0		是	2025年12月	-42.38%
16313	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村2组照明	200	90.40%	0	0	2025年6月			-36.88%
16314	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	大棚分003	100	72.60%	0	0		是	2026年12月	-28.26%
16315	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期6变201	500	28.16%	309	309				26.80%
16316	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光3箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是		-40.59%
16317	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖南杨显盛畜禽公变台区	200	42.90%	0	0				100.00%
16318	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支11右2	200	0.90%	178	178				0.61%
16319	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园2站房2变压器	630	21.33%	433	433				-37.78%
16320	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香城澜湾1变电站2变压器	500	30.72%	296.40	296.40				-41.43%
16321	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干黎明分关屯支 24变台	100	20.90%	0	0		是	2025年12月	-62.76%
16322	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园3变电站201变压器	800	17.63%	173.20	173.20				-62.94%
16323	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队住宅箱式变电站2配电变压器	500	12.80%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
16324	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相线29右6	100	94.20%	0	0	2024年10月	是	2027年	-37.63%
16325	于洪	大兴变	兴红线	石材城小微2号台	200	40.50%	0	0				100.00%
16326	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司商品南苑箱式变电站 202间隔配电变压器	630	36.95%	334	334				-36.09%
16327	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线赵窝卜分大车鱼池支 18右16变台	100	28.00%	62	62				-95.90%
16328	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期1配电室202间隔配电变压器	800	29.63%	483.00	483.00				-42.28%
16329	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿干48附近（飞龙大厦）201配电变压器	1000	14.80%	623.52	623.52				-37.98%
16330	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园2箱式变电站2配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2025年12月	-29.80%
16331	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立东支01	200	14.25%	0	0				7.03%
16332	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑4变电站2变压器	800	0.00%	10	10				0.00%
16333	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑3变电站2变压器	800	21.00%	10.00	10.00				-42.52%
16334	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根二期1箱式变电站配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-40.73%
16335	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘一支 20变台	315	27.05%	198.30	198.30				-148.11%
16336	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线张美支9左T05	200	15.20%	0	0				-23.45%
16337	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城4箱变1变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-38.15%
16338	东陵	中马变	疗养线	奥林匹克花园3开闭站2箱变1变压器	630	9.84%	228.80	228.80				-25.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16339	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子东南台支04	200	53.80%	72	72				-35.64%
16340	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区1变电站202配电变压器	800	13.80%	609.60	609.60		是	2026年12月	45.64%
16341	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富线	万科北宸之光小区3变电站201配电变压器	800	16.20%	0	0				16.09%
16342	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干77左1	315	54.29%	2	2				-39.95%
16343	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分19变压器	250	59.84%	0	0		是	2025年12月	-35.77%
16344	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分20变压器	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-60.09%
16345	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右15	100	33.90%	0	0				-24.56%
16346	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	苏南变290站前甲线站前干白杨分3左4	315	71.43%	0	0				-47.47%
16347	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	苏南变288站前乙线站前干083	315	30.16%	0	0				-43.16%
16348	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分10右3公变	315	69.84%	0	0		是	2025年12月	-38.71%
16349	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干随机分15	200	45.00%	0	0				-27.93%
16350	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站甲线23右2	400	29.10%	0	0				-39.35%
16351	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干黄金分2公变	315	16.38%	0	0		是	2026年12月	-55.62%
16352	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右4柱上变压器	315	52.70%	0	0		是	2025年12月	-47.27%
16353	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保南甲线保工干保九分6变压器	315	40.32%	157	157				-41.86%
16354	和平	和平变	和平变166同南甲线	同南甲线44右2	315	33.97%	177	177				-43.29%
16355	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分3	315	62.98%	0	0				-40.89%
16356	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分4柱上变压器	400	72.30%	0	0		是	2025年12月	-44.23%
16357	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲4配电箱变2号变	630	0.00%	453	453				0.00%
16358	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙9箱变1号变压器	630	24.29%	414	414				-43.29%
16359	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城10箱变1变压器	800	27.75%	498.00	498.00				-45.13%
16360	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	万科小区1变电站202	400	53.10%	147.60	147.60				-43.99%
16361	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区1变电站1变压器	400	15.50%	0	0		是	2025年12月	-40.25%
16362	和平	展览变	展览变876二经乙线	2主变二经公安	200	36.00%	0	0				-65.36%
16363	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区3变电站202配电变压器	500	0.40%	319	319				-151.85%
16364	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区2箱变2号柜	630	42.22%	301	301				-11.05%
16365	和平	太原变	太原变088民族甲线	民族2主变	500	66.80%	0	0		是	2027年12月	-51.35%
16366	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	军区后勤变电站201变压器	630	21.27%	433.00	433.00				-45.44%
16367	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型4变电站201柜	200	61.50%	57	57				-44.72%
16368	和平	广州变	广州变466广马甲线	中山路150号2主变	500	23.04%	204.38	204.38				-44.36%
16369	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	新华土建变电站1号变压器	630	31.11%	0	0				-50.29%
16370	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞五四箱变1配电变压器	630	50.10%	0	0				-37.76%
16371	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	雨坛22号高压柜1变压器	315	40.38%	156.30	156.30				-44.52%
16372	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	红光分2变电站201柜	315	20.32%	0	0		是	2028年12月	-46.55%
16373	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南风雅轩4变电站201柜	630	26.35%	0	0		是	2028年12月	-37.96%
16374	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线靠山屯乙线02(大狼洞4队台)	200	21.60%	0	0		是	2025年12月	-17.24%
16375	于洪	得胜变	得胜变	友谊城2变电站1变压器	630	9.14%	0	0				-47.53%
16376	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑3变电站1配电变压器	800	11.60%	0	0				-37.52%
16377	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期A3变电站3变压器	630	64.13%	0	0				-39.94%
16378	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	博地左岸箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
16379	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑4箱式变电站2配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-9.03%
16380	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	新浦家园1变电站2变压器	400	28.40%	0	0				-37.10%
16381	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园5变电站2主变	630	48.38%	262	262				-17.92%
16382	和平	青年变	青年变362青好线	省电调度住宅201间隔配电变压器	630	12.19%	0	0				-42.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16383	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场3变电站1变压器	630	30.16%	377.00	377.00				-37.55%
16384	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城3号变电站201间隔(施加线)配电变压器	630	22.22%	0	0				29.54%
16385	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线前旧门分50	100	68.40%	0	0		是	2026年12月	-31.06%
16386	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强干18	200	87.96%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-19.71%
16387	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉中台	200	79.00%	22	22				-36.44%
16388	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田北支016	30	27.33%	0	0		是	2026年5月	-100.44%
16389	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经干14右1孔雀花园201间隔配电变压器	630	57.14%	207.00	207.00				-36.06%
16390	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左15变台	200	20.70%	139	139		是	2025年12月	59.36%
16391	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干邮政分18	315	23.49%	0	0		是	2025年	-32.81%
16392	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微高花西北台	200	10.50%	159	159				-75.97%
16393	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右2左9左12变台	200	18.90%	0	0				100.00%
16394	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海阳光2号变电站201间隔配电变压器	630	34.92%	0	0				100.00%
16395	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	业兴村综合一台	200	6.90%	0	0				0.32%
16396	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干42左20+1左1	200	24.80%	130.40	130.40				-52.15%
16397	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獭洞支75变台	200	9.90%	0	0		是	2025年12月	-42.91%
16398	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右1左6变台	200	40.90%	0	0		是	2025年12月	-25.29%
16399	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	黄花钱44+1变台	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	-2.01%
16400	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分2左8变台	200	41.55%	97	97				-29.81%
16401	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干北岗分19变台	200	14.40%	151	151				-44.09%
16402	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家分20右8变台	200	30.90%	23.80	23.80				-24.21%
16403	于洪	兰台变	兰集线	小微钢材市场4号台	200	18.60%	142.80	142.80				100.00%
16404	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府4箱变1变压器	630	28.89%	0	0				100.00%
16405	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右13左3左1	100	14.40%	75.60	75.60				-106.94%
16406	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳二屯01	100	77.40%	0	0				-36.87%
16407	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	久业1变电站1站内变压器	630	19.37%	0	0		是		-45.62%
16408	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干69右5变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
16409	于洪	化学变	化东乙线	京西祥云2变电站1配电变压器	800	3.00%	0	0				100.00%
16410	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干77左4	200	37.60%	104.80	104.80				-39.20%
16411	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线皂角树分9左1变台	200	21.90%	136	136				-21.09%
16412	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城2号变电站201间隔(施加线)配电变压器	630	1.90%	0	0				48.62%
16413	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓2变电站202变压器	630	28.25%	0	0		是	2028年12月	-32.69%
16414	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线仓库分66	200	23.70%	0	0		是	2025年	-32.95%
16415	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩首府小区1变电站1变压器	800	9.30%	0	0				100.00%
16416	于洪	光辉变	光东线	小微后集体3	400	3.30%	347	347				7.89%
16417	铁西	齐贤变	齐贤变55452齐医线	时代悦小区1变电站201间隔配电变压器	800	2.70%	0	0		是	2028年12月	60.21%
16418	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝61	50	10.00%	0	0		是	2026年6月	-32.36%
16419	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟6箱变1变压器	800	7.80%	0	0		是		100.00%
16420	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支18左1	100	41.10%	48.90	48.90				-38.46%
16421	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区3变电站202	630	15.87%	0	0		是	2028年12月	-42.98%
16422	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线刘家岗北台	100	82.00%	8.00	8.00	2022年12月			-40.76%
16423	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期3变电站1配电变压器	630	33.33%	0	0				-37.85%
16424	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG 东环专缆东环国际地下3变电站202	630	82.54%	0	0	2021年9月	是	2028年12月	-45.29%
16425	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城2变电站-1	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
16426	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院4号变电202间隔配电变压器	800	3.50%	692	692				55.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16427	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支13右9	200	95.10%	0	0	2023年8月	是		-10.66%
16428	辽中	金山变	金山变45566金冷线	同合村北照明（煤改洁）	400	9.60%	321.60	321.60				7.30%
16429	于洪	铸造变	铸东乙线	得胜变843得中线四王村东	160	52.63%	0	0				-52.31%
16430	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅12变电站2变压器	630	30.48%	0	0				-41.62%
16431	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑2变电站1变压器	800	12.30%	10.00	10.00				-46.51%
16432	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子北支2	400	54.75%	0	0		是	2025年12月	-9.61%
16433	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家4号变电站2号变压器	630	13.65%	481.00	481.00				-41.39%
16434	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区5变电站2变压器	630	31.43%	369	369				-38.34%
16435	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	台北分14左3+1的1柱上变压器	315	122.86%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-43.34%
16436	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分13右22	200	24.30%	0	0				0.08%
16437	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线二粮库家属楼	200	53.20%	74	74				-40.37%
16438	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	恒大天鹅湾1号变电站201间隔（前榆甲线）配电变压器	800	10.50%	0	0				97.29%
16439	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福于易家分18	400	75.00%	0	0				-40.44%
16440	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园19变电站变压器	630	11.05%	0	0				-33.65%
16441	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡1箱式变电站2配电变压器	800	11.70%	0	0		是	2025年12月	22.58%
16442	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城公馆3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	19.37%	445	445				11.95%
16443	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线33	400	37.50%	0	0				-10.31%
16444	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合卜分016	200	132.90%	0	0	2025年6月			-46.08%
16445	东陵	李相变	李班线	李班线下泉分12+1右7柱上变压器	200	72.00%	36	36		是	2026年12月	-26.15%
16446	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨于坨变023莲花线二委北台	315	46.86%	0	0		是	2025年9月	-41.37%
16447	于洪	光辉变	光辉变	光辉变815光水线光辉农场陆家	50	31.50%	29	29				-41.21%
16448	法库	新依变	依三线	10kV依三线大康卜子支10	200	53.10%	0	0		是	2025年12月	-201.79%
16449	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团14变电站201间隔配电变压器	500	29.76%	0	0		是	2028年12月	-39.23%
16450	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干4	400	47.40%	0	0		是	2028年12月	-42.11%
16451	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分40左11变台	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-34.65%
16452	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园8变电站2号配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2027年12月	-43.35%
16453	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干48加1右分1变压器	100	29.40%	0	0				-46.85%
16454	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区2号变电站201配电变压器	630	27.43%	0	0				-41.64%
16455	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区3变电站1变压器	630	53.33%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
16456	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期4箱变1变配电变压器	630	37.71%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
16457	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分53变压器	400	11.00%	316	316		是	2025年12月	6.31%
16458	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分11	400	9.30%	0	0				-25.24%
16459	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城2箱变2变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	-40.02%
16460	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗支5	50	94.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-30.78%
16461	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东分28（福润大卖场）	200	66.60%	0	0		是	2028年	-43.40%
16462	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左30右4	200	12.90%	154	154				0.07%
16463	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾2变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
16464	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小房申分18	200	87.00%	0	0	2024年6月			-23.52%
16465	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园5箱变1变压器	630	25.90%	403.80	403.80				-41.59%
16466	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合6变电站1变压器	630	44.95%	0	0				-42.73%
16467	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期8变电站202变压器	630	46.67%	273.00	273.00				-43.08%
16468	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	东杨坟机井	100	55.20%	0	0		是	2025年11月	-34.50%
16469	和平	花园变	花园变752花南甲线	夏宫3变电站202间隔配电变压器	630	10.79%	499.00	499.00				44.17%
16470	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线71号台	400	22.50%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16471	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	庆余店1箱变1变压器	315	28.25%	0	0				-48.15%
16472	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	世茂云图4变电站2配电变压器	630	3.49%	0	0				100.00%
16473	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心1号变电站1号变压器	800	33.75%	346.40	346.40				-36.68%
16474	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线华房支35	200	37.43%	105	105				-35.68%
16475	大东	望花变	望花变70242上园乙线	紫竹茗郡8箱变2变压器	800	39.75%	0	0				-42.64%
16476	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光13箱式变电站配电变压器	630	11.90%	0	0		是	2025年12月	-40.04%
16477	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台西余村石头家禽养殖公变台区	200	0.00%	180	180				0.00%
16478	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区4局维变电站202配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年12月	14.47%
16479	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	虎桥线东岗支02	200	41.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
16480	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线70	500	44.60%	0	0				-40.89%
16481	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期2箱式变电站201间隔配电变压器	630	30.86%	373	373				-38.64%
16482	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖分9左5右10左1	200	23.70%	0	0				15.80%
16483	于洪	后马变	后马变后林线	小微前马村	200	3.30%	173.40	173.40				-1.70%
16484	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院2变电站1变压器	630	23.62%	319	319				-38.30%
16485	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道5箱变1变压器	630	25.40%	0	0				-50.18%
16486	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线四管堡北台几06	315	30.16%	188.50	188.50				-34.92%
16487	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿1号变电站202间隔配电变压器	630	33.33%	0	0				-43.50%
16488	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北村综合二台（2022微）	315	73.52%	0	0		是	2025年11月	-32.85%
16489	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线吴家荒	100	32.40%	0	0				-66.92%
16490	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线西大林南台	200	50.10%	0	0				-37.66%
16491	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	蒙林悦景小区2号箱变1号考核	800	14.70%	0	0		是	2025年9月	78.05%
16492	沈北	清水变	清水变73648清辉线	温馨箱变202配电变压器	630	28.89%	385.00	385.00				-25.48%
16493	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象3号变电站2号变压器	800	62.25%	0	0				-20.47%
16494	于洪	大潘变	大潘变54054大古线	大潘变407大李线东古村台区	100	32.80%	57.20	57.20		是	2025年	-60.67%
16495	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	荣信森林里4箱变201配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2026年12月	-17.38%
16496	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线街道左17	160	65.94%	0	0		是	2026年12月	-27.56%
16497	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线宋岗分2左1+1左8变台	200	52.80%	74	74				0.00%
16498	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	明城市北2变电站2号主变	630	29.33%	0	0				-34.42%
16499	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分025	100	26.70%	0	0		是	2025年	-29.57%
16500	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三千73省宅2用户201间隔配电变压器	500	38.80%	256.00	256.00				-42.82%
16501	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑3箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0				-40.84%
16502	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂5变电站2配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2025年12月	10.80%
16503	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富线	万科北宸之光小区5变电站201配电变压器	800	15.90%	0	0				14.04%
16504	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左3	315	31.43%	0	0				-44.30%
16505	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右2柱上变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-70.85%
16506	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲7环网单元201开关之4柱上变压器	200	97.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-49.97%
16507	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右17	315	52.38%	0	0				-37.97%
16508	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右11	315	62.86%	0	0				-9.81%
16509	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干44	250	13.76%	2	2				-51.77%
16510	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	施官变146北官线农场分38+1	200	46.00%	0	0				-32.00%
16511	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线44右6左2	315	39.62%	0	0				-45.30%
16512	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干35	160	0.00%	144	144				0.00%
16513	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右6柱上变压器	315	37.46%	0	0		是	2025年12月	-44.83%
16514	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	三洞桥3箱变1	400	79.80%	0	0		是	2025年12月	-47.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16515	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园3箱变2号变	400	0.00%	0	0				0.00%
16516	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	将军花园箱变2	500	26.00%	0	0		是	2025年12月	-30.20%
16517	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙7箱变1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
16518	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城1箱变2变压器	630	12.38%	489	489				-42.75%
16519	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园10#2#主变	1250	16.32%	921.00	921.00				-44.22%
16520	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园11#1#主变	630	29.71%	379.80	379.80				-41.60%
16521	和平	青年变	青年变368青二线	2主变电业新村	1250	18.88%	0	0				-35.55%
16522	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙13箱变1变压器	630	18.10%	453.00	453.00				-41.10%
16523	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村1变电站202变压器	630	13.33%	0	0		是	2028年12月	-40.57%
16524	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	金鹏雅居1变电站202柜	630	27.30%	395.00	395.00				-43.31%
16525	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲9箱变1号变	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
16526	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明3变电站201	630	20.00%	441.00	441.00				-44.71%
16527	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	庆余店箱变2变压器	400	75.00%	0	0		是	2026年12月	-40.75%
16528	大东	大东变	大东变66064东风甲线	祥发2箱变1变压器	630	29.52%	381.00	381.00				-39.97%
16529	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富6变电站2变压器	800	39.90%	0	0		是	2026年12月	-38.27%
16530	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	榆荫变电站1变压器	630	50.16%	0	0		是	2026年6月	-40.60%
16531	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄5变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
16532	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园1号变电站1号变压器	630	13.02%	0	0		是	2027年12月	-40.22%
16533	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦北小区箱变2变压器	400	19.00%	0	0		是		-45.18%
16534	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	跃进小区箱变(单)	400	30.00%	0	0		是		-44.46%
16535	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱1期2箱变1变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年6月	-38.84%
16536	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱1期2箱变2变压器	400	73.80%	0	0		是	2026年6月	-40.44%
16537	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区1变电站202柜	500	44.16%	0	0		是	2028年12月	-46.06%
16538	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑2箱变1变压器	250	22.00%	0	0				-39.98%
16539	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	新华阁箱变201柜	630	28.95%	0	0		是	2028年12月	-33.32%
16540	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期A1变电站1变压器	630	78.73%	0	0				-40.11%
16541	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	花园西3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	73.65%	0	0				-4.68%
16542	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达8变电站1号配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2027年12月	-45.77%
16543	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫干老牛圈分17右3+1变台	200	14.40%	151.20	151.20				11.42%
16544	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉养殖号	160	98.75%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-47.41%
16545	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线葡萄园支003	30	27.67%	0	0		是	2026年12月	-42.68%
16546	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地四期201配电变压器	800	33.75%	0	0				-34.63%
16547	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	中国电科第四十七所研究所202变压器	800	8.70%	0	0				100.00%
16548	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期2箱式变电站2配电变压器	500	35.84%	0	0				-32.51%
16549	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分官宝支15	100	54.60%	0	0		是	2026年6月	-42.86%
16550	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线茨芋坨分16左1	100	60.00%	30.00	30.00				-39.17%
16551	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线肖家小区分支线004	100	39.60%	0	0				-23.65%
16552	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干46右24+1右22	200	4.50%	0	0				0.00%
16553	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立乙线101右2+1左1	400	10.65%	0	0				-31.53%
16554	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大三家子支36	315	39.37%	0	0		是	2027年	-38.38%
16555	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分148左5变台	200	27.20%	125.60	125.60				-41.96%
16556	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分8+1	315	8.63%	256	256				-37.90%
16557	康平	四家子	四家子变1206两家子线	忙东新台1柱上变压器	200	32.80%	0	0		是	2026年5月	-48.70%
16558	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	YHG_东岗干31右	100	43.20%	0	0		是	2025年12月	-47.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16559	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景3箱变(单)	630	10.79%	0	0		是		-40.97%
16560	大东	望花变	望花变70242上园乙线	雷凯尼绅1变电站2变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-39.30%
16561	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	文曲公馆小区箱式变电站1配电变压器	400	18.30%	0	0				7.15%
16562	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线古城南台	100	73.00%	0	0				-37.80%
16563	苏家屯	佟沟变	佟沟变61762佟王线	佟王线8右分04	80	90.75%	0	0	2024年6月	是	2027年	-50.00%
16564	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区3站房2变压器	630	11.43%	495.00	495.00				-39.48%
16565	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园3变电站2变压器	400	44.25%	0	0				-29.68%
16566	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园5箱变2变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-41.49%
16567	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG 中海城02B区别墅3箱式变电站1号配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	99.93%
16568	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	YHG 丽江苑小区6箱式变电站1号配电变压器	400	65.50%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
16569	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线王连河分支21	200	42.80%	0	0		是	2026年12月	-32.06%
16570	沈北	道义变	道义变15254明发线	汇置尚都二期二组2变电站202配电变压器	800	15.90%	593	593		是	2026年12月	33.89%
16571	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨子坨变017肖寨门线肖东南大棚地	100	41.27%	0	0				29.03%
16572	铁西	历工变	历工变10482历达线	盛世家园1变电站201	630	13.65%	0	0		是	2028年12月	-42.85%
16573	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线154左10	315	12.70%	0	0		是	2025年	-42.58%
16574	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期6箱式变电站配电变压器	630	27.62%	0	0				-42.31%
16575	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花村内中台	400	81.00%	36	36	2025年4月			-23.95%
16576	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶小明公寓变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	-160.63%
16577	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟10变电站2变压器	800	37.50%	0	0				-40.34%
16578	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期1箱变1变压器	800	44.63%	363	363				-36.32%
16579	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右1右1	400	4.35%	343	343				0.00%
16580	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线母坨子支57	100	77.00%	13.00	13.00				-29.33%
16581	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山一期3号变电站1号配电变压器	630	20.63%	0	0				-14.34%
16582	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际6变电站1变压器	500	27.36%	313.20	313.20				-38.44%
16583	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾4号变电站2变压器	500	21.20%	0	0				-37.90%
16584	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅17变电站1变压器	630	38.41%	0	0				-37.14%
16585	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村4箱变1变压器	630	33.52%	0	0				-38.05%
16586	东陵	世园变	世高线	天琴湾3箱变1变压器	400	6.60%	0	0		是	2026年12月	13.65%
16587	沈河	北兴变	北兴变354北税甲线	金利大厦变电站2变压器	800	14.70%	0	0				-45.34%
16588	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期2箱式变电站2配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-34.64%
16589	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期3箱变2配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-41.32%
16590	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾豪庭1.2期2局维变202配电变压器	400	32.10%	0	0		是	2026年12月	-35.96%
16591	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾4号变电站2变压器	315	21.84%	10	10				-49.41%
16592	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分36变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-35.83%
16593	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大三期小区2变电站1变压器	500	55.20%	0	0		是	2025年12月	-44.75%
16594	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源2变电站2变压器	500	17.20%	0	0				-49.03%
16595	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分16变台	100	7.20%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
16596	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	目羽分2	400	16.50%	0	0				100.00%
16597	法库	新依变	依三线	10kV依三线新三面船东支4	250	25.20%	0	0		是	2025年12月	-28.97%
16598	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线农场水利支5(南水利5)	100	0.00%	90	90				-61.46%
16599	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期5箱式变电站2配电变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-35.27%
16600	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区4变电站2变压器	630	33.33%	357.00	357.00				-44.38%
16601	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区2变电站202配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	100.00%
16602	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞中台	400	65.50%	98.00	98.00				-33.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16603	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线博昌物业2西0562	630	54.60%	0	0				-38.28%
16604	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期1号变电站1号变压器	800	17.70%	0	0		是	2027年12月	-40.49%
16605	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四2变电站2变压器	500	82.88%	0	0	2024年12月			-40.23%
16606	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际2变电站1柜	630	17.46%	0	0				-42.94%
16607	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区1变电站1变压器	630	18.29%	452	452				-41.26%
16608	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线329左1变台	200	43.20%	94	94		是	2025年12月	9.15%
16609	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	汇景锦绣潢南1变电站2变压器	630	8.57%	0	0				100.00%
16610	东陵	中马变	疗养线	方迪山庄2箱变新1变压器	630	14.86%	229	229				7.66%
16611	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德里里2号变电站2号配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	4.36%
16612	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干101(路灯)	50	6.00%	0	0				-90.87%
16613	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干90+1	315	53.84%	0	0				-25.25%
16614	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	住宅一支2柱上变压器	315	10.16%	0	0		是	2025年12月	-52.35%
16615	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金水丽景湾1箱式变电站配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	-41.32%
16616	于洪	化学变	化西甲线	安乐村2台区	50	20.40%	0	0				-100.81%
16617	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线博昌物业1东0439	400	110.00%	0	0	2022年12月	是	2025年	-43.91%
16618	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	松辽东区1号变电站2号变压器	630	11.75%	0	0				-36.11%
16619	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和汇2箱变2变压器	800	30.90%	0	0				11.22%
16620	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡3箱式变电站2配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-42.84%
16621	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分20	315	78.73%	0	0		是		-22.05%
16622	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
16623	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚5箱式变电站1配电变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-36.27%
16624	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号3主变	630	13.46%	0	0				-41.46%
16625	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线24+1	200	21.00%	0	0				-33.84%
16626	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线55左10变台	315	58.73%	0	0		是	2025年12月	-29.84%
16627	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线14左10变台	400	47.63%	0	0		是		-29.06%
16628	新民	温台变	温台变1104安李线	温台变104安李线安李线佟窝分26变台	200	108.00%	0	0	2025年6月			-48.56%
16629	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际6变电站2变压器	400	29.50%	0	0				-41.44%
16630	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线安坨分郑家支72变台	100	73.80%	16	16		是	2025年12月	-55.04%
16631	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡11号小区变电站2变压器	800	25.88%	0	0				-40.13%
16632	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅8变电站2变压器	400	46.40%	0	0				-40.99%
16633	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期2202配电变压器	630	15.75%	0	0		是	2026年12月	-38.59%
16634	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分柏家支05	200	16.80%	0	0		是	2026年5月	-13.76%
16635	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园1变电站1变压器	630	22.54%	425	425				-11.26%
16636	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城6号变电站201间隔配电变压器	400	56.00%	136	136				-35.02%
16637	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾3变电站2变压器	800	21.75%	546.00	546.00				-42.88%
16638	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线东三家子东台	160	62.63%	43.80	43.80				-38.96%
16639	于洪	铸造变	铸东乙线	林溪郡三期1站房1配电变压器	630	7.14%	0	0				100.00%
16640	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东岗子分支19	400	19.09%	0	0				-45.73%
16641	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	圣丰御景广场一期2变电站201间隔配电变压器	630	59.37%	0	0		是	2028年12月	-38.41%
16642	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	鑫丰又一城6箱变201变压器	500	21.76%	173.20	173.20				-41.48%
16643	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	兴隆台B西2号变台	200	27.60%	0	0				-17.70%
16644	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线瓦窑分5柱上变压器	400	48.60%	0	0		是	2025年12月	-38.15%
16645	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城1变电站2变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
16646	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤6变电站1变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-41.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16647	辽中	满都户	满都户变1011满西线	齐家二台综合(2023微)	400	63.90%	104	104				61.28%
16648	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷1变电站1变压器	630	17.62%	326	326				-40.09%
16649	于洪	高明变	高北线	弓匠社区4变电站6变压器	630	20.06%	0	0				-41.32%
16650	和平	太原变	太原变082温州线	温州城21主变	630	16.25%	0	0				-40.83%
16651	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老观四组照明	200	43.80%	0	0				-55.94%
16652	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分夏长伟养殖场支2	200	23.40%	133	133				27.97%
16653	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右2变压器	315	38.86%	0	0		是	2025年12月	-10.29%
16654	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	春晖园1变电站1变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
16655	铁西	重工变	重工变10880重天线	天易晶城五期2变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
16656	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干141新	400	86.75%	0	0	2024年6月			7.87%
16657	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干营房分45右2	315	28.25%	0	0		是	2025年	-33.41%
16658	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分奶站支14柱上变压器	400	18.60%	10	10				-22.56%
16659	皇姑	文北变	70482文岗线	旭辉铂宸时代3变电站2配电变压器	400	8.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
16660	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分25变台	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-35.76%
16661	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园4箱变1变压器	630	38.41%	0	0				-37.83%
16662	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路干44	200	46.20%	0	0				8.08%
16663	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	锦业祥府1变电站2变压器	630	1.90%	0	0				0.00%
16664	沈北	农高变	农丰线	一站式服务—沈阳宏远路灯管理服务公司（东北育才小	200	1.50%	0	0		是	2026年12月	9.47%
16665	新民	新民变	新民变30172化肥线	化肥干大营分3右1	200	6.30%	0	0		是	2025年12月	11.24%
16666	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁1号变电站202配电变压器	630	32.06%	0	0				-43.04%
16667	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村6号变电站2变压器	500	23.04%	0	0				-43.02%
16668	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区6变电站1变压器	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-2.26%
16669	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	工业线30右9左1变台	200	44.40%	0	0				-30.95%
16670	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分1+1	315	30.48%	0	0				-40.83%
16671	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	丽都新城箱变2变压器	630	107.62%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-40.18%
16672	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干23左4	315	20.32%	0	0				-42.55%
16673	和平	方型变	方型变454文化甲线	文化甲线16右5	315	65.52%	0	0				-49.06%
16674	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分9柱上变压器	315	70.10%	0	0		是	2025年12月	-35.25%
16675	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	万柳变266南关乙线南关干35+1公变	315	2.22%	0	0				-11.20%
16676	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线60	315	15.24%	0	0				-70.36%
16677	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分19左5之1柱上变压器	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
16678	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐贤变444齐滑乙线滑齐干52	315	57.90%	0	0		是	2028年12月	-42.75%
16679	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右12	315	45.08%	0	0		是	2028年12月	-41.85%
16680	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分17	315	33.14%	0	0				-42.92%
16681	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线85	400	13.25%	307	307				-34.27%
16682	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线15+1	400	60.80%	0	0				-28.28%
16683	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	北兴变344军工甲线军工干朱剪炉分4公变	400	15.25%	299.00	299.00				-42.43%
16684	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线57左3	400	6.60%	334	334				-62.14%
16685	和平	青年变	青年变342青胜线	北四经分7	315	60.32%	0	0		是	2025年10月	-39.44%
16686	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	和平新村2主变	630	40.32%	313.00	313.00				-39.06%
16687	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期5箱变2变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-41.93%
16688	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝5箱变1号变	630	51.11%	245.00	245.00				-41.12%
16689	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝6箱变1号变	630	0.00%	364	364				0.00%
16690	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑1箱变1站内变压器	630	19.43%	1.73	1.73				-43.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16691	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙10箱变2变压器	630	20.63%	437.00	437.00				-45.18%
16692	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	百鸟西苑1箱变1号变	630	9.90%	0	0		是	2025年12月	-41.15%
16693	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	静园1箱变202	400	80.00%	40.00	40.00	2024年9月			-42.43%
16694	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区1变电站201柜	630	64.76%	159	159				-38.22%
16695	铁西	重工变	重工变10840城西线	康居苑小区变电站201变压器	630	33.14%	0	0		是	2028年12月	-42.47%
16696	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区1变电站201配电变压器	500	30.00%	300.00	300.00				-43.11%
16697	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净2变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-43.09%
16698	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘3箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16699	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北一东路职工住宅1变电站201变压器	630	0.00%	554	554				0.00%
16700	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼1箱变1变压器	630	19.37%	0	0				-43.78%
16701	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞工小区变电站201	400	68.80%	84.80	84.80				-40.59%
16702	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区2变电站2变压器	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
16703	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	空干休所箱变1变压器	315	27.62%	0	0				-38.63%
16704	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区3变电站	630	34.60%	0	0		是	2028年12月	-38.49%
16705	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱沙轮箱变1变压器	400	30.60%	0	0		是	2026年6月	-51.80%
16706	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府1箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16707	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	省检察院住宅箱变2	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-42.16%
16708	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	兴华街10变电站201	400	12.90%	0	0		是	2028年12月	-41.41%
16709	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10KV中学干东拉拉分世家沈北新城小区1局维箱变202配电变压器	630	8.89%	204	204				100.00%
16710	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	半岛天境4号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	26.40%	0	0				6.31%
16711	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲2变电站1变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-38.92%
16712	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分8右1变台	400	62.40%	0	0				100.00%
16713	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线代家分南窑支8左4变台	200	46.50%	0	0		是	2025年12月	-35.38%
16714	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线代家分58+1右7变台	400	44.70%	0	0		是	2025年12月	22.19%
16715	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅士居1箱变2变压器	500	12.00%	390	390				-40.06%
16716	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线王家村1台	400	103.20%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-49.49%
16717	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛线211+1左1变台	400	45.00%	180.00	180.00				78.17%
16718	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线YHG 白家岗棚菜生产东台新	100	98.70%	0	0	2025年6月			0.00%
16719	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线东四家分26变台	200	53.10%	73.80	73.80				100.00%
16720	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	沈阳市鑫浪稻谷加工厂	200	29.20%	122	122				-33.47%
16721	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线范家村4组照明	200	41.20%	97.60	97.60				-36.60%
16722	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干60+1右11	400	24.60%	261.60	261.60				0.13%
16723	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东扎三组支1	100	81.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-26.47%
16724	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园35号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	33.33%	0	0				-15.83%
16725	于洪	大兴变	兴红线	世代书香5站房2变压器	630	65.78%	0	0		是	2025年9月	-42.98%
16726	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河大街2变电站1配电变压器	630	52.70%	0	0				100.00%
16727	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道7变电站2变压器	630	12.57%	0	0				-40.19%
16728	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区4变电站2变压器	500	24.64%	0	0		是	2025年12月	-46.04%
16729	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿大城印象锦园2箱式变电站1配电变压器	630	63.49%	0	0				-30.57%
16730	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分17左5	100	18.90%	71.10	71.10				-121.88%
16731	沈北	孝信变	孝场乙线	徽商大厦小区2局维变电站202配电变压器	800	17.10%	0	0				86.83%
16732	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微解放村北台区	400	15.90%	296.40	296.40				-52.19%
16733	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园2箱变1变压器	500	30.40%	298	298				-43.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16734	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景棠苑6箱式变电站1变压器配电变压器	630	23.24%	0	0				-40.45%
16735	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	菜屯分4右4	100	12.30%	0	0				24.76%
16736	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源2箱变2变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-30.67%
16737	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干71柱上变压器	400	13.80%	0	0		是	2026年12月	-97.78%
16738	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线二高中	500	73.92%	0	0		是	2026年12月	-43.89%
16739	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线33左2变压器	400	35.25%	219.00	219.00				100.00%
16740	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干田园分18右5	80	42.00%	38	38				-41.73%
16741	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干62右4	50	87.60%	1.20	1.20	2023年2月	是	2027年	-38.21%
16742	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	旭辉雍和府2配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
16743	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	62.25%	0	0				-26.82%
16744	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大孤柳分48	50	52.20%	0	0				-36.60%
16745	新民	新民变	新民变30164新区线	卓越馨城2变电站1变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-33.20%
16746	沈北	天乾变	天新线	远洋上河风景小区3局维变电所201配电变压器800	800	12.75%	0	0				100.00%
16747	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润二期三1小区变电站202配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	14.60%
16748	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线后魏西台	315	19.68%	0	0		是	2025年11月	-34.62%
16749	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线岳家支08	50	69.00%	11	11				-29.62%
16750	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	官房2号变电站2变压器	630	19.30%	0	0				-42.58%
16751	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际4号变电站202配电变压器	500	24.00%	0	0				-43.26%
16752	东陵	孤家子	东治线	房实名苑2局维箱变2号变	800	34.50%	0	0		是	2026年12月	-45.00%
16753	东陵	李相变	李班线	李班线91柱上变压器	200	43.20%	94	94		是	2026年12月	-31.98%
16754	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区2箱式变电站2配电变压器	800	31.88%	0	0		是	2025年12月	-38.69%
16755	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支21左6变台	400	33.98%	0	0				100.00%
16756	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山村台分支02	100	88.80%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-33.63%
16757	东陵	中马变	疗养线	中旅万科城3箱变1变压器	400	26.40%	228.80	228.80				9.76%
16758	康平	张强变	张强变76244沙金线	前八大西台14柱上变压器	100	35.60%	0	0		是	2026年12月	-38.20%
16759	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光1土建变202	630	24.44%	0	0		是	2028年12月	-44.88%
16760	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线229左2变台	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-38.10%
16761	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期4箱式变电站2配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-38.01%
16762	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	恒润怡沁园变电站202间隔配电变压器	315	30.79%	187	187				-40.40%
16763	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际9号变电站201配电变压器	500	27.60%	0	0				-37.94%
16764	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际9号变电站202配电变压器	500	29.60%	0	0				-40.44%
16765	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线163左13右1变台	200	22.20%	0	0		是	2025年12月	-33.44%
16766	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分班电支27左5变台	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-38.59%
16767	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区3变电站1变压器	630	31.43%	369	369				-36.99%
16768	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干63左2变台	200	62.10%	0	0				100.00%
16769	于洪	马三家	马辉线	小微陆家村4	400	14.10%	0	0				43.80%
16770	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	康泰家园小区1变电站1变压器	630	42.22%	0	0				-38.88%
16771	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分005	200	38.33%	0	0		是	2026年5月	-27.30%
16772	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期1变电站201间隔配电变压器	500	30.40%	0	0		是	2026年12月	-28.60%
16773	沈河	站前变	站前变246培训乙线	嘉兴国际变电站3变压器	800	26.40%	509	509				-29.57%
16774	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙钻石郡小区2变电站1变压器	400	25.60%	258	258				-40.30%
16775	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府2号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				17.85%
16776	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分36	200	0.90%	0	0		是	2027年	-1826.19%
16777	东陵	农大变	农首线	上佰变303新生线银河湾四期1变电站201间隔配电变压器	630	25.71%	405.00	405.00				-38.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16778	康平	四家子	四家子变1206两家子线	坑西（2台）	100	54.60%	0	0		是	2026年5月	-28.63%
16779	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干60五爱供暖	250	27.60%	0	0		是	2026年6月	-39.57%
16780	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区7变电站1变压器	630	35.87%	341	341				-41.45%
16781	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线小沟二台分07	315	27.30%	0	0		是	2025年12月	-28.50%
16782	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分20左1变台	400	11.10%	315.60	315.60				11.60%
16783	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16784	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村大棚593650	80	42.00%	0	0				-39.30%
16785	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线122右4+1左16变台	100	88.20%	2	2	2022年12月			-38.25%
16786	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡21号小区变电站201配电变压器	630	49.84%	0	0				-40.66%
16787	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线平罗二村九队1台	400	88.20%	0	0	2023年2月	是	2025年	-42.82%
16788	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线64左5变台	50	121.80%	0	0	2024年12月	是		-44.56%
16789	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分42左3	200	11.10%	158	158				100.00%
16790	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区1变电站2变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-16.64%
16791	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干58左3	400	23.70%	0	0				-20.21%
16792	于洪	范屯变	范古线	全胜小微3号台	200	96.00%	0	0	2024年6月	是	2025年9月	12.79%
16793	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	滨河湾小区3变电站2变压器	630	53.33%	0	0		是	2025年12月	-34.10%
16794	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分60左23	80	14.25%	0	0		是	2027年	-28.69%
16795	和平	方型变	方型变490诚大线	南湖大厦2主变	800	0.00%	0	0				0.00%
16796	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城（临时电）	500	67.84%	0	0		是	2025年	100.00%
16797	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期4变电站1变压器	500	36.80%	266	266				-42.39%
16798	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城二期1箱2变考核	630	36.51%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
16799	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线乔家分14左4变台	200	15.00%	0	0				-42.86%
16800	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支二008	30	25.33%	0	0		是	2026年5月	-85.22%
16801	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居4箱变1变压器	800	32.70%	0	0				4.47%
16802	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线胜利西南台新	200	78.60%	23	23				0.00%
16803	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线苗下分3左1变台	400	40.80%	197	197		是	2025年12月	10.87%
16804	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科翡翠新都会二期小区2配电室201间隔配电变压器	630	0.00%	567.00	567.00				-6.71%
16805	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分49右1	200	18.30%	143	143				0.44%
16806	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线王湖分支40	100	54.00%	0	0		是	2026年12月	-32.29%
16807	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区1号变电站2号配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	-39.20%
16808	沈河	北兴变	北兴变354北税甲线	金利大厦变电站3变压器	800	16.80%	0	0				-37.97%
16809	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线检测线台	200	57.60%	0	0		是	2025年11月	-25.12%
16810	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线龙湾村照明	200	42.00%	96	96				-37.93%
16811	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡3箱变1变压器	500	23.68%	0	0				-43.52%
16812	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	电信箱变变压器	500	28.60%	0	0		是	2025年12月	-41.46%
16813	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场二期202配电变压器	400	19.00%	0	0		是	2026年12月	-13.68%
16814	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	秀工住宅变电站201	400	33.20%	227	227				-39.59%
16815	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干52（一站式）	200	11.60%	157	157				-348.59%
16816	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分47左4+1右1	400	40.05%	199.80	199.80				1.17%
16817	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	美村3号变电站2变压器	630	13.97%	0	0				-49.11%
16818	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	十里河镇新庄村1台区（山姜干21左1+1）	200	43.20%	0	0				-26.52%
16819	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干26左3	200	0.00%	0	0		是		0.00%
16820	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线180右1变台	200	42.00%	96	96		是	2025年12月	-43.66%
16821	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	嘉陵苑箱式变电站2配电变压器	800	21.38%	380	380		是	2025年12月	-39.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16822	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区1变电站202间隔配电变压器	800	28.80%	490	490				7.96%
16823	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	瓦窑分34左7柱上变压器	100	21.30%	0	0		是	2025年12月	-307.43%
16824	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线62左9变台	400	52.58%	0	0				-23.85%
16825	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴干五道沟分31左12变台	160	50.25%	0	0				-59.72%
16826	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海2箱变1变压器	500	27.36%	0	0				-44.20%
16827	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线刘家分50右3柱上变压器	315	31.49%	0	0		是	2025年12月	-33.38%
16828	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干114公变	315	48.57%	0	0		是	2026年12月	-56.75%
16829	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分9右12	100	108.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.77%
16830	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线78左6变台	200	9.30%	0	0		是	2025年12月	-46.06%
16831	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼分38	315	13.71%	0	0				-32.20%
16832	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支6变压器	315	52.57%	0	0		是	2025年12月	-55.30%
16833	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	建设干建七分华园KB右3	315	65.08%	0	0		是	2028年12月	-44.83%
16834	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干17公变	315	50.79%	0	0		是	2026年12月	-38.81%
16835	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分5左1之1柱上变压器	400	78.30%	0	0		是	2025年12月	-38.16%
16836	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线48右5变台	315	44.13%	0	0		是	2025年12月	-39.92%
16837	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线14左3	250	60.00%	0	0				-43.10%
16838	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干17右2+1公变	315	36.51%	0	0				-45.88%
16839	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分25右1变压器	100	48.90%	0	0		是	2025年12月	-48.70%
16840	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干38右7	200	72.50%	0	0				-21.79%
16841	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线23左4	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
16842	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	苏北变364市内甲线香杨分5	250	75.84%	35	35				-40.72%
16843	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑翔变562滑应乙线建设干108	200	77.25%	26	26				-23.36%
16844	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分16左3	500	46.56%	0	0				-44.12%
16845	和平	青年变	青年变368青二线	青二线44	100	0.00%	0	0				-122.32%
16846	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干后陵下分6-2	400	24.20%	263.20	263.20				-60.52%
16847	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线勾连分4柱上变压器	400	75.60%	0	0				-37.83%
16848	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	南窑变566城西乙线城西乙线水源分3	315	32.76%	0	0		是	2025年12月	-51.79%
16849	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军官住宅1#主变	630	25.90%	0	0				-42.76%
16850	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙5箱变1号变压器	630	13.02%	485	485				-43.54%
16851	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园2一次变1#主变	630	51.11%	245	245				-39.26%
16852	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区1变电站2变压器	630	46.48%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
16853	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期1箱变2号变	500	25.60%	0	0		是	2025年12月	-36.98%
16854	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园2箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16855	和平	方型变	方型变442方青甲线	昊天家园1主变	630	29.71%	0	0		是	2025年10月	-43.41%
16856	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙7箱变1变压器	630	40.63%	311	311				-42.66%
16857	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园4变电站202柜	800	30.60%	0	0		是	2028年12月	-43.71%
16858	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	友佳花园2变电站201变压器	630	20.32%	439.00	439.00				-36.06%
16859	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区20变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
16860	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天晨箱变1变压器	400	21.20%	0	0		是	2026年12月	-36.61%
16861	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼1箱变2变压器	630	76.83%	0	0				-38.95%
16862	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	主变南京街自来水	400	16.80%	0	0				-42.63%
16863	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯1箱变2变压器	630	14.86%	473	473				-41.09%
16864	和平	广州变	广州变474广府甲线	宁大2主变	630	57.14%	207	207				-76.54%
16865	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	铁路四条半小区箱变201	400	20.80%	276.80	276.80				-43.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16866	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城3变电站1变压器	630	33.97%	353.00	353.00				-39.18%
16867	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	玉环华苑1箱变2	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-44.02%
16868	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期3箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
16869	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条河2箱变2	630	36.76%	0	0		是	2025年12月	-43.40%
16870	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南风雅轩3变电站201柜	630	13.65%	0	0		是	2028年12月	-44.71%
16871	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达5变电站2号配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
16872	和平	广州变	广州变452广京线	龙湖天钜一期1变电站202配电变压器	800	6.30%	670	670				100.00%
16873	于洪	范屯变	范北线	三供一业马三家御东社1号台	630	26.67%	399	399				-39.38%
16874	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干3+1左1柱上变压器	315	68.76%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
16875	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块2号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
16876	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块3变电站201间隔配电变压器	400	58.88%	0	0				-36.05%
16877	沈河	青年变	青年变352青东线	万青干教会变台	100	64.89%	0	0				-31.76%
16878	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区13变电站1变压器	630	48.00%	265	265				-40.21%
16879	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线放牛卜东台支05	315	0.00%	284	284				-40.66%
16880	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门三西村大伟袜业公变台区	200	40.20%	99.60	99.60				0.00%
16881	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线双庙果园支01	100	88.50%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-26.66%
16882	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙7小区变电站2变压器	400	24.30%	262.80	262.80				-38.75%
16883	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期1箱变202	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
16884	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期2变电站201变压器	630	46.03%	277.00	277.00				-51.16%
16885	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	世茂云图3变电站2配电变压器	630	3.17%	0	0				0.00%
16886	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线上蒲河村2台	400	36.00%	0	0				-39.81%
16887	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干26+1右3	200	3.60%	0	0				100.00%
16888	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾6号变电站1变压器	800	19.88%	561	561				-40.09%
16889	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	沈阳市远征创业孵化基地（一站式）	200	24.60%	131	131				0.54%
16890	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园2号变电站202配电变压器	500	38.40%	0	0				-36.46%
16891	于洪	五金变	五兰乙线	繁荣村1	200	64.50%	0	0		是	2025年12月	-37.68%
16892	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳分054	50	104.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-39.26%
16893	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景棠苑4箱式变电站1变压器配电变压器	630	41.52%	0	0				-39.04%
16894	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期2箱式变电站1配电变压器	400	33.20%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
16895	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲干五民分12左7左6+1左2	200	15.00%	0	0		是	2025年12月	7.36%
16896	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	润悦湾1配电室1配电变压器	800	8.10%	0	0				100.00%
16897	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线花古水库支17	50	22.20%	0	0				-69.25%
16898	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城2箱式变电站配电变压器	400	31.88%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
16899	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	YHG 孟家屯村	315	46.14%	0	0		是	2026年12月	-33.93%
16900	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支100	50	132.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-28.29%
16901	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支联通支4	50	26.00%	0	0		是	2026年6月	-19.18%
16902	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团1变电站1变压器	800	45.00%	360	360				-38.92%
16903	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄前干前三分25	100	28.50%	0	0		是	2026年12月	-33.23%
16904	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村大棚	30	54.67%	0	0				-34.04%
16905	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居2配变站1变压器柜间隔配电变压器	630	45.24%	282	282				-43.76%
16906	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都4变电站2变压器	630	17.78%	0	0				-39.47%
16907	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区2变电站2变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-44.30%
16908	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式服务-沈阳市沈北新区梓睿生猪养殖场	200	3.60%	0	0				0.00%
16909	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛1变电站1变压器	630	24.89%	10.00	10.00				-23.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16910	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线10	200	52.20%	76	76				-32.42%
16911	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳开发区新支4	400	118.50%	0	0	2025年6月			-35.68%
16912	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	顶佳肥牛公变台	100	100.50%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	95.75%
16913	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊11号变电站2变压器	500	24.00%	0	0				-66.05%
16914	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城15号变电站2变压器	500	36.00%	0	0				-43.66%
16915	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线军垦分74右4变台	200	22.20%	0	0				-18.82%
16916	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座1箱变1配电变压器	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
16917	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯10箱变2变压器	630	20.06%	0	0		是	2026年12月	-33.89%
16918	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	国奥现代城四期2箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	9.54%
16919	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	世代商业小区变电站1变压器	630	32.38%	363	363				-41.96%
16920	沈北	詹屯变	詹屯变7846虎开线	百岁万汇城变电站201配电变压器	800	37.50%	420	420				-43.78%
16921	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城5号变电站202配电变压器	630	29.21%	0	0				-33.40%
16922	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡8变电站2变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
16923	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线东老边北台区	80	71.25%	15	15				-44.45%
16924	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西大棚台	100	49.20%	41	41				-77.24%
16925	苏家屯	夹河变	夹河变50744时代线	洁菲分1	200	15.00%	0	0				25.29%
16926	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域1箱变1变压器	630	26.29%	0	0		是		-45.32%
16927	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区3变电站1主变	630	46.48%	274	274				-30.46%
16928	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区3变电站1变压器	800	23.63%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
16929	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区9变电站1变压器	630	14.92%	0	0		是	2027年12月	-40.57%
16930	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园23变电站变压器	630	16.76%	0	0				-42.18%
16931	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	广旺甲线广旺干闸南分22柱上变压器	315	147.94%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-24.15%
16932	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区3变电站2变压器	630	18.29%	452	452				-45.65%
16933	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团12变电站201间隔配电变压器	630	17.02%	0	0		是	2028年12月	-40.78%
16934	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城1号变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-50.40%
16935	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地8号台区	200	99.00%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-29.48%
16936	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红砖厂分5变台	50	93.20%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-40.31%
16937	沈北	道义变	道义变15254明发线	瀚博房地产黄金地带1局维箱变201配电变压器	400	17.60%	290	290				40.13%
16938	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线菜屯分15左1	200	88.50%	0	0	2022年12月			-28.38%
16939	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村棚菜分台(2023微)	200	0.00%	0	0				0.15%
16940	于洪	小于变	10kV小工线56242	龙湖中德开春江悦茗1站房1配电变压器	800	5.70%	674	674				100.00%
16941	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分17	200	16.40%	0	0				-24.14%
16942	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支06	315	24.76%	0	0		是	2026年12月	-39.22%
16943	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	书香苑住宅201配电变压器	500	37.44%	0	0		是	2026年12月	-36.67%
16944	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城B区3局维-1间隔201间隔配电变压器	800	89.70%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-42.85%
16945	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城子村二组照明	200	52.50%	75	75				-21.91%
16946	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗西照明(改2021)	400	18.30%	287	287		是	2025年	-43.30%
16947	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	盛京花园变电站1变压器	500	12.16%	389.20	389.20				-41.06%
16948	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	时代悦小区2变电站202间隔配电变压器	800	14.40%	605	605				60.96%
16949	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分59左1变台	400	35.50%	0	0		是	2025年12月	-36.91%
16950	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	长沟村综合一台(微)	200	53.10%	73.80	73.80				3.46%
16951	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线机井分维安支2	400	8.40%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16952	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府1箱式变电站202间隔配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年12月	-33.01%
16953	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典9变电站2变压器	630	12.95%	0	0				-42.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16954	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭23号	200	78.60%	0	0		是	2025年8月	2.98%
16955	于洪	家俱变	俪锦线	澳源2站房2变压器	630	42.92%	0	0				-42.08%
16956	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城27号变电站202配电变压器	630	22.54%	0	0				-42.08%
16957	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官9号台区	100	14.10%	0	0				-66.79%
16958	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG 沈阳蒲河房地产开发有限公司 2配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-38.88%
16959	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线老干部1-2	630	33.05%	0	0		是	2026年12月	-37.52%
16960	沈北	孝信变	孝科线	中金朗悦小区2变电站201配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	24.04%
16961	于洪	五金变	五兰乙线	五兰乙123左23小微台	400	33.90%	0	0		是	2025年	100.00%
16962	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际3变电站2变压器	630	16.83%	461	461				-38.00%
16963	大东	善邻变	善邻变81052善环线	大悦城E馆1箱变2变压器	630	29.84%	379	379				23.91%
16964	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵3队台	400	22.50%	97.34	97.34				-28.77%
16965	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线联合分43南四家子支017	400	59.70%	0	0		是	2026年12月	-42.07%
16966	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻2号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
16967	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干47+1右1	400	10.50%	0	0		是	2026年	0.00%
16968	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园3箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	-39.66%
16969	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	御长白1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	56.83%	0	0		是		-21.22%
16970	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖南养殖场综合（微）	400	44.10%	184	184				5.88%
16971	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线业兴东台	400	20.22%	0	0		是	2026年12月	-36.85%
16972	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区4箱式变电站201间隔配电变压器	800	13.13%	0	0				-33.16%
16973	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区4变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-39.27%
16974	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线255右7变台	200	16.50%	147.00	147.00				-38.76%
16975	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线李影小区分01	200	76.80%	0	0		是	2026年12月	-47.08%
16976	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园1-5区2箱变2变压器	400	11.40%	314.40	314.40				11.35%
16977	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线德兴卜北台	200	92.70%	0	0	2025年6月			-38.53%
16978	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	齐十干5左3	315	30.98%	0	0		是	2028年12月	-40.99%
16979	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变160陵望乙线陵望干3柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16980	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分雅洞支张宝支55变台	160	44.63%	0	0		是	2025年12月	-39.75%
16981	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	大洼分20右2	100	97.80%	0	0	2022年12月	是		-33.25%
16982	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线137左1	200	75.60%	29	29				-45.89%
16983	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师分17柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16984	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线48	400	64.50%	0	0				-34.14%
16985	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线15	200	29.20%	0	0		是	2027年12月	-36.46%
16986	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右1+1	315	30.79%	0	0				-43.44%
16987	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线18左1	315	53.65%	0	0		是	2025年12月	-36.34%
16988	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长北分24柱上变压器	200	30.60%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
16989	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干43	315	53.97%	114	114				-40.63%
16990	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干85	315	27.81%	0	0		是		-32.28%
16991	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干57右8变压器	200	13.50%	0	0		是	2025年12月	-79.77%
16992	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分29右5柱上变压器	100	34.80%	0	0		是	2025年12月	-78.84%
16993	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25左3左1变台	315	46.10%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
16994	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	八一东变电站一次变压器主变	315	14.86%	0	0				-60.98%
16995	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅4箱变1变压器	630	21.71%	0	0				-38.95%
16996	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	城建花园3变电站201	315	44.13%	145	145				-39.41%
16997	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城2变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-39.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16998	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区1变电站2变压器	630	19.68%	443.00	443.00				-40.59%
16999	大东	毛君变	毛君变946毛光线	东城1箱变2变压器	630	23.49%	419	419				-43.08%
17000	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园1变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
17001	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北斗新苑小区变电站201变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
17002	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城1变电站2变压器	630	38.10%	327.00	327.00				-44.12%
17003	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园1变电站1变压器	630	35.56%	0	0				-42.98%
17004	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝4箱变1号变	630	53.65%	229.00	229.00				-43.99%
17005	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城9号变电站1号变压器	400	52.00%	0	0				-34.57%
17006	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期3箱变2号变	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-39.12%
17007	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘3箱变1变压器	630	11.90%	0	0		是	2025年12月	-34.26%
17008	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸2箱变1变压器	500	19.20%	0	0				-44.61%
17009	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛1变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-44.23%
17010	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众于8变电站2变压器	500	25.08%	0	0				-52.74%
17011	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光2箱变2变压器	500	44.16%	0	0		是	2025年12月	-45.02%
17012	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期6变电站202变压器	400	19.80%	281	281				-36.81%
17013	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	鑫丰花园小区2变电站201变压器	500	31.68%	292	292				-46.63%
17014	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情1变电站202柜	630	40.32%	0	0		是	2028年12月	-37.68%
17015	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园5箱变2	630	32.25%	325.62	325.62				-46.38%
17016	大东	望花变	望花变70242上园乙线	北大营1小区2站内变压器	500	78.00%	0	0				-42.64%
17017	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城3变电站2变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
17018	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	北苑明珠2箱变2号变	400	29.20%	0	0		是	2025年12月	5.16%
17019	和平	方型变	方型变438方文乙线	主变城中花园3	400	36.80%	212.80	212.80				-41.07%
17020	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	长安佳园2号变电站201间隔配电变压器	400	60.90%	0	0				6.94%
17021	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利C座1变电站1站内变压器	800	30.00%	0	0				-36.62%
17022	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分保合支16+1左3柱上变压器	400	8.25%	10	10				39.16%
17023	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达1变电站1号配电变压器	800	20.25%	0	0		是	2027年12月	-41.74%
17024	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达6变电站1号配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2027年12月	-35.55%
17025	康平	中心变	中心变2606东环线	商场箱变1变压器	400	86.40%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.28%
17026	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区2变电站201变压器	800	56.75%	266	266				-43.05%
17027	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线徐家村新台	200	73.80%	32	32				-22.81%
17028	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分22右2变台	200	50.33%	79.35	79.35				-36.45%
17029	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线王秀台西台	400	80.70%	37.20	37.20	2023年2月			-41.46%
17030	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉西台	200	50.30%	79.40	79.40				-37.82%
17031	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城17变电站2变压器	500	24.00%	0	0				-44.40%
17032	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城三期1箱式变电站2配电变压器	800	64.20%	0	0		是	2025年12月	10.00%
17033	和平	市府变	市府变554东森线	东森1变电站2主变	630	33.90%	0	0				-44.24%
17034	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	华润崑崙御4箱式变电站2配电变压器	800	43.80%	0	0		是	2025年12月	-16.84%
17035	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	北方乙A之2箱变1变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17036	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	一站式服务-沈阳市沈北新区宁丰饲料厂	200	20.85%	0	0		是	2026年12月	10.73%
17037	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸8变电站1变压器	630	18.67%	0	0				-44.91%
17038	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	阳光港湾2变电站1变压器	800	31.20%	0	0		是		-27.65%
17039	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城1号变电站201间隔配电变压器	800	22.25%	0	0				-13.93%
17040	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光1土建变201	500	22.00%	0	0		是	2028年12月	-40.36%
17041	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	北运河花园箱变1号变	400	42.50%	0	0		是	2025年12月	-41.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17042	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支6右23左11	100	57.00%	33	33				-51.46%
17043	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线花古东支03	200	31.50%	0	0				-30.44%
17044	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线石厂一支02	80	22.88%	0	0				-38.02%
17045	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线61左3变台	100	79.50%	10.50	10.50				-29.27%
17046	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	剑桥郡4号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	13.50%	612.00	612.00				0.00%
17047	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里6号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	35.24%	345.00	345.00				4.63%
17048	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村3组新	200	53.70%	0	0				0.00%
17049	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城1开闭站2箱变202间隔配电变压器	315	56.38%	105.90	105.90		是	2026年12月	-41.53%
17050	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天下天翠1箱式变电站2配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	-25.58%
17051	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城5箱式变电站配电变压器	400	35.25%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
17052	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	工商分26	200	10.20%	0	0		是	2026年	-44.05%
17053	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园1变电站201配电变压器	500	33.60%	282	282				-37.81%
17054	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号2号变电站202配电变压器	800	43.20%	0	0				-37.21%
17055	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53右1+1	200	40.20%	0	0		是	2027年	-25.42%
17056	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区4变电站1号变压器	630	18.54%	450	450				-43.87%
17057	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干47右6变台	400	35.70%	217	217				-26.34%
17058	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台分22+1右4变台	200	6.70%	166.60	166.60				13.54%
17059	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾1号变电站2变压器	630	15.24%	0	0				-46.43%
17060	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台中照明	315	64.38%	80.70	80.70				-34.02%
17061	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园6箱变1变压器	800	47.10%	0	0		是		-6.30%
17062	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区4变电站1变压器	800	39.30%	405.60	405.60				87.46%
17063	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸二期2站房2配电变压器	800	15.25%	0	0				100.00%
17064	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分80+1左5左1	200	7.50%	165.00	165.00				13.09%
17065	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线碧草绿园西	250	16.80%	183.00	183.00				-40.51%
17066	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分39左1	400	19.50%	0	0				-14.22%
17067	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大山屯东支7	400	11.10%	0	0		是	2027年	-26.68%
17068	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利三期A项目1变电站201配电变压器	400	13.80%	0	0		是	2025年12月	-51.54%
17069	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场11变电站201配电变压器	630	55.87%	0	0		是	2027年12月	6.09%
17070	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线小杨家堡支06	200	53.50%	73	73				-28.19%
17071	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线棉麻综合楼门市	100	56.70%	0	0		是	2026年12月	-14.57%
17072	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区1变电站2变压器	500	21.60%	0	0		是	2025年12月	-34.66%
17073	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分68右2	100	0.00%	90	90				0.00%
17074	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分19柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
17075	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-9母线 配电变压器	630	9.21%	0	0		是	2026年12月	-42.64%
17076	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德仁里4号变电站2号配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2027年12月	3.54%
17077	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	御景苑箱变2变压器	630	27.05%	397	397				-35.85%
17078	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线泡沿分27左1变台	200	34.20%	112	112				98.55%
17079	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	金科玖禧2箱变2变压器	800	12.30%	0	0		是		33.29%
17080	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干明星分15右1右6柱上变压器	80	60.00%	0	0		是	2025年12月	-59.01%
17081	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园一期2地块1变201配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-27.85%
17082	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线56左2变台	200	28.28%	123	123				-50.19%
17083	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	充电桩考核	250	130.88%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	26.49%
17084	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都6号变电站201间隔配电变压器	630	36.95%	0	0				-35.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17085	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分9左18+1左1	200	26.70%	0	0		是	2027年	-0.06%
17086	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司（三盛颐景园一期A区）3201配电变压器	630	11.67%	0	0		是	2026年12月	-36.39%
17087	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区3变电站2变压器	630	6.67%	0	0				-29.77%
17088	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村2机井	200	36.00%	108	108		是	2025年10月	-9.71%
17089	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘北村4机井	200	38.20%	0	0				-48.16%
17090	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖2	400	30.00%	240	240				16.71%
17091	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干大三家子分56变台	200	53.10%	73.80	73.80				-39.41%
17092	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分2加1右支8变压器	100	30.90%	0	0				-62.12%
17093	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分38变台	100	83.90%	0	0	2022年12月			-37.66%
17094	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线三王卜中台	250	50.56%	48.36	48.36				-37.56%
17095	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分24右1变台	50	69.60%	0	0				-31.47%
17096	东陵	中马变	疗养线	世贸二期1箱变1变压器	630	31.81%	228.80	228.80				-39.14%
17097	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线15右3	200	52.40%	75.20	75.20				-39.45%
17098	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区7变电站1变压器	500	26.24%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
17099	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星D小区变电站202	630	65.71%	153.00	153.00				-43.34%
17100	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干103右6	200	13.80%	0	0				-18.04%
17101	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分36右9	400	25.20%	0	0				-37.70%
17102	沈河	市府变	市府变558府北甲线	府北甲2之4柱上变压器	200	16.50%	147.00	147.00				5.74%
17103	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线树林一二组照明新	400	30.60%	0	0				0.00%
17104	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线继阳养殖场分5	400	6.30%	0	0		是	2025年11月	100.00%
17105	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队3箱式变电站1配电变压器	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	4.00%
17106	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城6变电站1变压器	500	49.20%	0	0		是	2025年12月	-40.03%
17107	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期4局维变电站201配电变压器	800	7.13%	0	0		是	2026年12月	100.00%
17108	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	崇山变250岐山甲线岐山干5右3柱上变压器	315	27.30%	198	198		是	2025年12月	-42.31%
17109	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨大莲花暖冬嘉园公变台区	400	37.20%	0	0				0.00%
17110	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	桃木分3右6+1左1	200	21.00%	138	138				100.00%
17111	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	盛京花园变电站2变压器	500	17.28%	364	364				-38.31%
17112	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17113	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵东新小区箱变	500	35.52%	0	0		是	2025年12月	-44.18%
17114	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期3变电站2变压器	800	27.75%	498	498				-42.06%
17115	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府1变电站202配电变压器	630	11.11%	0	0				51.66%
17116	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园2箱变2配电变压器	630	19.43%	325.62	325.62				-43.73%
17117	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士卜乡养后村温家坟棚区（仅换变压器）改造	100	100.40%	0	0	2024年2月	是	2026年12月	11.64%
17118	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园21主变	630	18.41%	451.00	451.00				-41.99%
17119	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分11右36左11	200	21.60%	0	0				1.10%
17120	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分184	80	21.25%	0	0		是	2027年	-37.69%
17121	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区7变电站1变压器	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-41.03%
17122	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新立分39右20	400	24.00%	264	264				100.00%
17123	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城18号变电站201配电变压器	630	22.86%	0	0				-39.48%
17124	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期4号变电站1号变压器	800	21.00%	0	0		是	2027年12月	-42.59%
17125	东陵	水家变	水孙乙线	沈阳建大汇众置业有限公司2箱式变电站201间隔配电变	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-41.81%
17126	东陵	杨官变	富康线	华润长安里2变电站1母线变压器	800	61.50%	0	0		是	2026年12月	-29.94%
17127	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居4箱变2变压器	630	37.46%	331	331				-32.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17128	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线鸿源小区1东	630	41.43%	0	0				-39.62%
17129	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线133左1变台	200	17.10%	145.80	145.80				100.00%
17130	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑南区二期2局维变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	7.60%
17131	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区1变电站2变压器	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-39.24%
17132	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓3变电站1变压器	500	24.96%	325	325				-42.22%
17133	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线大尚义村西台	400	31.20%	0	0		是	2025年8月	-28.85%
17134	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	新城子变554农专线农专干59营盘分38五部队支001	100	38.00%	0	0		是	2026年12月	-116.97%
17135	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡5变电站2变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-37.26%
17136	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城一期5变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17137	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春六期4变电站201变压器	630	22.48%	425	425				-41.27%
17138	于洪	家俱变	锦锦线	沙岭回迁楼2变电站1变压器	630	35.87%	0	0				-42.26%
17139	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	09庄园2变电站2变压器	630	24.76%	411.00	411.00				-39.84%
17140	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园5箱变2变压器	630	8.57%	513.00	513.00				-40.85%
17141	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	保利大都会二期1箱式变电站2配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	3.36%
17142	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左10	315	43.17%	0	0				-47.90%
17143	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线59左5	315	34.92%	0	0				-48.41%
17144	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分5+1柱上变压器	315	57.46%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
17145	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支2柱上变压器	400	71.25%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
17146	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分21右1柱上变 压器	315	26.67%	0	0				-44.63%
17147	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线89	100	58.50%	0	0				-32.66%
17148	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左1	400	56.20%	0	0				-41.71%
17149	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分暖风支7变压器	200	106.80%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-72.34%
17150	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿干南寺里分16+2公变	315	65.40%	77.50	77.50				-46.23%
17151	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干10左1	315	14.60%	0	0				-18.36%
17152	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线49左11变台	80	64.50%	0	0		是	2025年12月	13.39%
17153	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右3柱上变压器	400	75.00%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
17154	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76文铁分2	315	15.24%	0	0		是		-44.26%
17155	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	和睦甲线和睦干41左2	315	18.73%	225	225				-46.22%
17156	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干74左3柱上变压器	315	11.43%	0	0		是	2025年12月	-42.00%
17157	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干29+2公变	315	41.52%	0	0		是	2026年12月	-40.53%
17158	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	竟越明居箱变1号变	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
17159	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	长城家园变电站1号变压器	630	41.90%	0	0				-44.09%
17160	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园4箱变2变压器	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-39.74%
17161	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	剑苑箱变2	630	61.27%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
17162	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲9配电箱变2号变	630	0.00%	453	453				0.00%
17163	和平	太原变	太原变050先锋线	太原31主变	500	57.20%	0	0				-43.03%
17164	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅1箱变2变压器	400	15.60%	297.60	297.60				-36.12%
17165	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	府北4变电站2号高压柜主变	315	32.00%	0	0				-44.84%
17166	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都3变电站202	630	24.76%	411.00	411.00				-42.39%
17167	铁西	工农变	工农变55578工北线	铁西教师新村变电站202柜	630	46.67%	273.00	273.00				-38.41%
17168	铁西	重工变	重工变10870城冶线	北一路3变电站201柜	500	39.68%	251.60	251.60				-37.47%
17169	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	北二路5变电站201配电变压器	250	87.20%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-39.98%
17170	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园12主变	630	15.24%	471.00	471.00				-41.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17171	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	文翠苑花园箱变1变压器	630	40.38%	0	0		是	2026年12月	-40.85%
17172	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	大东B开闭站SB3箱变1变压器	500	46.40%	218.00	218.00				-44.75%
17173	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	成功箱变1变压器	500	29.76%	0	0				-40.10%
17174	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	SB4箱变1变压器	500	36.48%	0	0		是	2025年12月	-41.37%
17175	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛2箱变1变压器	630	34.79%	0	0		是	2026年12月	-40.08%
17176	大东	沈海变	沈海变80382丽城线	东方丽城3箱变1变压器	630	19.68%	0	0		是		-43.32%
17177	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富7变电站102	315	62.54%	87	87				-37.51%
17178	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区12变电站201变压器	630	15.87%	0	0		是	2028年12月	-41.01%
17179	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠1箱变1变压器	630	17.14%	459.00	459.00				-43.72%
17180	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分22+1左6	200	5.40%	0	0				-57.64%
17181	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期A4变电站4变压器	630	53.57%	0	0				-39.30%
17182	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线六道分28右6变台	400	10.50%	0	0		是	2025年12月	-36.85%
17183	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十二号变电站201间隔配电变压器	630	33.65%	0	0				-29.01%
17184	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城三期2箱式变电站1配电变压器	400	35.50%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
17185	于洪	兰台变	兰集线	小微钢材市场1号台	200	19.20%	142	142				22.30%
17186	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城8变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
17187	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城村三九组（2021微）新	400	119.40%	0	0	2025年6月			0.00%
17188	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期1箱式变电站1配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-43.95%
17189	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分40左2	200	70.20%	0	0		是	2025年	-35.87%
17190	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城二期1号箱1号考核箱配电变压器	630	39.52%	0	0		是	2026年12月	-39.83%
17191	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟胜线93左11+1左7左2	400	2.40%	0	0		是	2025年	-4.52%
17192	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树水田支02	30	25.33%	0	0		是	2026年5月	-29.96%
17193	康平	四家子	四家子变1207四长线	中心村改造台	200	61.50%	57	57				-31.10%
17194	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分10（包西台）	200	29.10%	0	0		是	2027年	-23.60%
17195	和平	方型变	方型变426宁波甲线	河北干88右5东电生技202间隔配电变压器	500	5.20%	0	0				-46.26%
17196	于洪	得胜变	得胜变95444	锦绣天地六期A期分建二2站房1配电变压器	800	15.38%	0	0				99.75%
17197	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	沈纺北里1主变	800	27.50%	0	0				-50.35%
17198	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院3变电站2变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	-33.82%
17199	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际2变电站201变压器	630	56.83%	209.00	209.00				-41.74%
17200	沈北	清水变	清王线	祝文革	400	67.20%	0	0		是	2026年12月	-47.26%
17201	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品昊城二期1箱2变	630	71.11%	0	0		是	2025年9月	-36.30%
17202	沈北	王驿变	王新乙线	碧泉豪庭1箱变202配电变压器	630	20.00%	441	441				-29.02%
17203	和平	展览变	展览变876二经乙线	警备区干休所主变	400	23.10%	0	0				-44.09%
17204	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分西牛支 07#	200	26.10%	0	0		是	2026年12月	-29.77%
17205	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左10	400	9.68%	0	0		是	2025年	-33.72%
17206	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期2局维-2	800	33.00%	0	0		是	2026年12月	-41.12%
17207	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干49右4左1变压器	50	47.60%	0	0		是	2025年12月	-20.64%
17208	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色7号变电站1号变压器	400	48.00%	0	0				-38.93%
17209	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府1小区变电站1配电变压器	800	9.75%	0	0				100.00%
17210	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线宋家果园	200	18.70%	143	143				-39.51%
17211	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右14+1公变	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	-44.46%
17212	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘北2号照明	315	55.56%	108.50	108.50		是	2025年10月	-40.13%
17213	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线东三家南台	200	55.60%	69	69				-36.30%
17214	于洪	家俱变	丽锦线	沙岭回迁楼3变电站2变压器	400	51.38%	0	0				-37.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17215	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干泡沿分43变台	200	33.50%	113.00	113.00				-56.04%
17216	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑3变电站2变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
17217	大东	望花变	望花变70242上园乙线	开盛花园2箱变2站内变压器	630	22.86%	0	0				-41.21%
17218	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80左9	100	42.80%	47.20	47.20				-17.15%
17219	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵东支33	200	26.40%	0	0		是	2026年5月	-21.60%
17220	于洪	东民变	东李线	和泰8小区2变电站配电变压器	630	17.52%	0	0				-39.02%
17221	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连支141	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	-33.94%
17222	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期3202间隔配电变压器	630	80.48%	0	0	2024年7月	是	2028年12月	7.10%
17223	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	豪景箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-36.52%
17224	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚2号变电站2号变压器	630	55.87%	0	0		是	2027年12月	-19.45%
17225	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线文教小区1	160	25.25%	70	70				-38.91%
17226	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城4箱式变电站2配电变压器	800	36.90%	0	0		是	2025年12月	-19.83%
17227	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线40左1变台	400	25.80%	0	0		是	2025年12月	-40.21%
17228	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	港华燃气公变	100	12.60%	77.40	77.40				45.66%
17229	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干18右2	315	3.49%	0	0				-50.52%
17230	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山一期4号变电站2号配电变压器	630	40.00%	0	0				-10.11%
17231	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城学园里4号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	31.20%	470.40	470.40				7.81%
17232	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干新华村1变压器	250	7.03%	207	207				100.00%
17233	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支011	30	27.67%	0	0		是	2026年5月	-54.55%
17234	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅8变电站1变压器	400	31.20%	0	0				-42.88%
17235	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分28	160	44.38%	73.00	73.00				-25.80%
17236	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线沙河沿分10	200	40.20%	0	0				-25.31%
17237	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区6变电站2变压器	315	57.14%	0	0		是	2025年12月	-37.21%
17238	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	湖景国际1变压器	630	56.19%	0	0		是	2026年12月	-32.37%
17239	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	万科大都会公元2箱式变电站2配电变压器	800	20.75%	453	453				-18.57%
17240	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房镇范家棚菜小区	200	76.80%	26	26				-21.76%
17241	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	丽景名居2变电站1配电变压器	800	33.75%	0	0		是	2025年12月	100.00%
17242	法库	包家屯	包家线	10kV包家线满斗上台支7	100	28.80%	0	0		是	2027年	-39.90%
17243	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金主干线160	400	103.20%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-22.85%
17244	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路干正新分5左3右1	200	47.10%	0	0				100.00%
17245	和平	青年变	青年变364青文线	青文线7	400	37.20%	0	0				9.10%
17246	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干水源分38加1右3加1	200	13.50%	153	153				-34.75%
17247	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村2组照明	200	18.45%	143	143				-30.45%
17248	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城小区二期1箱式变电站1配电变压器	800	108.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-39.20%
17249	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期1号变电站2变压器	630	19.81%	442	442				-44.14%
17250	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期1号变电站1变压器	630	52.95%	0	0				-46.42%
17251	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富新居二期变电站201变压器	400	29.60%	0	0		是	2028年12月	-39.92%
17252	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干王启照明支左5柱上变压器	200	85.50%	9.00	9.00	2022年12月			-45.45%
17253	东陵	水家变	水李线	水李线龙三分130右2柱上变压器	200	51.00%	10.00	10.00				-30.69%
17254	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜1箱变2配电变压器	500	34.56%	0	0		是	2025年12月	-42.82%
17255	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区2变电站2变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-37.89%
17256	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分9右1柱上变压器	315	0.63%	0	0		是	2025年12月	-367.25%
17257	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左11左5右2左2	315	71.05%	36	36				4.18%
17258	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	赖花甲线大河分10右1变台	200	49.80%	0	0				-73.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17259	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城3箱变2变压器	800	31.13%	98	98				-40.57%
17260	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线瓜茄二、三组照明	250	135.36%	0	0	2023年2月			-32.75%
17261	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村一组照明	100	64.00%	0	0				-26.35%
17262	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡村台	160	37.63%	0	0		是	2025年11月	-33.78%
17263	于洪	高明变	高北线	小微高北1	200	8.70%	0	0				-37.54%
17264	和平	太原变	太原变068北二乙线	泰元商务2变电站2变压器	800	44.00%	122.97	122.97				-36.19%
17265	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期5变电站2配电变压器	800	2.70%	0	0				0.00%
17266	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村6机井	50	108.80%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-47.75%
17267	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸4号配电箱1号配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2027年12月	-37.34%
17268	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期2变电站2号配电变压器	630	42.86%	297	297				-41.74%
17269	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线140右3变台	100	45.60%	44	44		是	2025年12月	-41.88%
17270	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线单坨分46变台	200	44.70%	91	91		是	2025年12月	-33.04%
17271	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	南长1号照明新台	500	6.40%	418.00	418.00				-30.15%
17272	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线后陵支07	100	67.00%	0	0				-57.42%
17273	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西照明南台	100	46.45%	0	0		是	2026年12月	-40.69%
17274	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干美登支8右1(2)柱上变压器	315	85.71%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-44.59%
17275	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分后杜家支1变台	80	98.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-32.27%
17276	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线兰家分小北支60右6变台	200	59.40%	0	0		是	2025年12月	-36.98%
17277	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍3变电站2变压器 配电变压器	500	52.80%	0	0		是	2026年12月	-36.30%
17278	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干王庄分34变台	200	25.60%	0	0		是	2025年12月	-52.15%
17279	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线王爷陵1队甲线08	400	20.50%	97	97				-36.04%
17280	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区5变电站一次2主变	500	28.40%	308	308				-38.90%
17281	于洪	大潘变	大潘线	大潘镇政府2台	630	28.73%	0	0				-41.94%
17282	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右5右3	315	53.33%	0	0		是		-44.68%
17283	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队2箱式变电站1配电变压器	315	10.48%	0	0		是	2025年12月	-57.41%
17284	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线(西分32下线)前陈自来水至001	200	44.40%	91.20	91.20				-21.64%
17285	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线北四支08	200	23.35%	133	133				-34.47%
17286	皇姑	文北变	文北变70450文青线	名仕经典一期1箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	-1.61%
17287	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期1变电站1变压器	315	27.43%	0	0		是	2025年12月	-38.96%
17288	和平	太原变	太原变088民族甲线	西塔干74民族甲3(朝百)	500	91.20%	0	0	2023年9月	是	2027年12月	-34.95%
17289	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居6箱变2变压器	500	14.80%	0	0				8.52%
17290	大东	粮仓变	粮仓变65566和膝甲线	中金启城4箱变3变压器	315	55.56%	109	109				-46.95%
17291	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	西高照明(改2021)	400	25.05%	260	260		是	2025年	-51.52%
17292	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园2号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
17293	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际2变电站2变压器	500	31.36%	293.20	293.20				-38.58%
17294	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线侯家卜分6	50	44.70%	23	23				-44.08%
17295	法库	新依变	依三线	10kV依三线大棚甲03	50	78.30%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
17296	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸2变电站2母线2变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-36.64%
17297	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家杰通汽修公变台	400	15.00%	0	0				100.00%
17298	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园二期2变电站1变压器	800	29.63%	483	483				-37.57%
17299	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场7变电站1变压器	630	1.90%	555	555				0.00%
17300	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区1号变电站1号配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2027年12月	-40.37%
17301	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区5号变电站1号配电变压器	400	46.00%	0	0		是	2027年12月	-35.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17302	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园2箱变201配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-48.16%
17303	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干107右5	400	25.90%	256	256				-38.86%
17304	新民	新民变	新民变30170营西线	潢南欣城1变电站2变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-41.27%
17305	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线孙屯西台支03	100	77.40%	0	0				-28.65%
17306	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝村支03（祝家堡村台）	315	92.06%	0	0	2023年6月	是	2025年9月	-34.89%
17307	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿3号变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	0	0				-40.03%
17308	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线沙岗子五、七队	100	16.05%	0	0				-56.62%
17309	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分56左支13（南拉拉村南堤1台）	200	49.20%	82	82				-48.27%
17310	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干57大孤家分121左支2大孤家	315	38.16%	0	0		是	2026年12月	-46.83%
17311	法库	包家屯	包家线	10kv包家线医院分市场支中五台几线4杆（中五台）	200	9.90%	0	0		是	2027年	-24.13%
17312	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干236变台	200	26.10%	127.80	127.80				-43.93%
17313	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	茉莉公馆6号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	59.40%	0	0				-10.63%
17314	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品2号变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0				-32.44%
17315	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG 中海城02B区-别墅2-1配电变压器	400	41.50%	0	0				-36.81%
17316	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期1变电站1配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2027年12月	-37.96%
17317	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎三组照明	50	76.02%	0	0				-41.62%
17318	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门2号变电站202配电变压器	800	32.75%	0	0				-41.18%
17319	东陵	农大变	农首线	首创银河湾5期小区1变电站201间隔配电变压器	630	34.92%	347	347				-40.03%
17320	铁西	重工变	重工变10870城治线	重工变460城治线城水干12左1之1	315	40.00%	158	158				-30.29%
17321	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期2箱2号变考核	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-2.02%
17322	苏家屯	达连变	达连变60642达林乙线	有色支10左13左9右3	400	35.40%	0	0				-35.35%
17323	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分40变台	200	45.60%	88.80	88.80				-96.36%
17324	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛1变电站2变压器	630	0.00%	10	10				-133.23%
17325	东陵	中马变	疗养线	桑堤亚纳3箱变2变压器	630	14.60%	228.80	228.80				-36.06%
17326	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干雍贺园分5柱上变压器	315	57.46%	0	0		是	2026年12月	-30.79%
17327	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17328	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡八组照明	400	13.50%	306.00	306.00				-23.82%
17329	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干16右2	400	77.50%	50	50				-44.23%
17330	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分12柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17331	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三乙线76之1	315	20.32%	219.50	219.50				-26.71%
17332	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	南区分02	160	87.81%	0	0	2024年9月	是		-37.67%
17333	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干51公变	315	70.79%	0	0		是	2026年6月	-44.65%
17334	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分66左3	200	56.70%	66.60	66.60				-32.34%
17335	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线79	315	1.59%	279	279				7.96%
17336	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4左2左1柱上变压器	315	52.95%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
17337	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分13+1	315	11.43%	247.50	247.50				-42.01%
17338	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线种子一分11右1	315	4.76%	268.50	268.50				-34.17%
17339	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干20右3柱上变压器	315	40.32%	157	157				-42.72%
17340	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左7	200	35.00%	0	0				-39.88%
17341	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线20	315	28.57%	0	0				-42.60%
17342	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	八纬西分3	400	48.90%	0	0				-41.17%
17343	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园2箱变	630	24.44%	0	0				-38.06%
17344	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园22#主变	630	10.41%	0	0				-35.32%
17345	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	乐警1小区箱变（单）	500	29.28%	304	304				-41.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17346	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园12#1#主变	630	0.00%	567	567				0.00%
17347	沈河	展览变	展览变844展文甲线	青年1箱变1变压器	250	4.16%	0	0		是	2026年12月	-40.50%
17348	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙7箱变2变压器	630	30.79%	373.00	373.00				-42.57%
17349	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙11箱变2变压器	630	33.02%	359.00	359.00				-40.95%
17350	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
17351	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园2变电站201变压器	630	47.30%	269.00	269.00				-38.86%
17352	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景5箱变2变压器	630	12.19%	490.20	490.20				-44.83%
17353	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃仙居1号变电站1号变压器	630	16.51%	0	0		是		-31.37%
17354	沈河	长青变	长青变448长南乙线	东升家园箱变1变压器	500	42.24%	0	0		是	2026年12月	-22.78%
17355	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	长青新苑箱变1变压器	630	14.10%	0	0		是	2026年12月	-44.23%
17356	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭5变电站201	315	17.14%	230	230				-37.28%
17357	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	王府花园1箱变2变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
17358	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛2箱变2变压器	630	50.29%	0	0		是	2026年12月	-43.86%
17359	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园3号变电站2号变压器	500	24.00%	0	0		是		-47.73%
17360	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖土建小区变电站1变压器	630	35.56%	343	343				-49.14%
17361	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区1号变电站1号变压器	800	47.70%	0	0		是		-42.90%
17362	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区10号箱变2号变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-42.15%
17363	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区26箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17364	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	宏发住宅变电站2变压器	800	13.20%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
17365	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八一公寓一次1主变	400	17.20%	0	0		是	2026年12月	-42.63%
17366	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分32右1左11变台	200	50.00%	0	0		是	2025年12月	15.00%
17367	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期1箱式变电站2配电变压器	500	25.92%	0	0		是	2025年12月	-40.18%
17368	于洪	光辉变	光专线	小微西老边西北台	200	62.40%	55	55				10.49%
17369	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期2小区变电站201配电变压器	630	12.06%	0	0				0.00%
17370	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左12右1	200	26.50%	0	0				-48.60%
17371	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村一组照明	500	106.56%	0	0	2023年2月			-29.27%
17372	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院1箱变2变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-42.34%
17373	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	云杉赋1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	16.83%	0	0				16.24%
17374	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城2变电站202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
17375	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区2变电站2主变	500	19.60%	352	352				-41.11%
17376	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙逸尊尚雅苑1箱变1变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-46.34%
17377	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线19右12变台	200	15.90%	148	148				-40.71%
17378	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线乡政府台	315	43.49%	0	0		是	2025年11月	-32.97%
17379	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	恒大支18右2	400	36.00%	0	0				100.00%
17380	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街4大棚	200	33.40%	113.20	113.20				-31.30%
17381	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	024保工印象3202配电变压器	630	33.97%	353	353				-39.27%
17382	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城1号变电站2变压器	800	19.20%	0	0		是		-39.56%
17383	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分24右5	200	48.30%	0	0		是	2025年12月	-37.01%
17384	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城公馆2号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	12.70%	0	0				14.37%
17385	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅2变电站201间隔配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2025年	-28.93%
17386	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	繁华里二期小区变电站2变压器	630	28.25%	389	389				-38.20%
17387	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖5号变电站1号变压器	630	7.37%	218.60	218.60				-35.08%
17388	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	汇置尚樾2箱式变电站2配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	16.12%
17389	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分72左11左5	100	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17390	和平	太原变	太原变042南十甲线	中梁学府壹号变电站202间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				9.04%
17391	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	史家村西台小微	100	71.40%	0	0		是	2025年12月	23.05%
17392	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语6箱变201	500	0.00%	450	450				0.00%
17393	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立支29	100	51.60%	0	0				-38.73%
17394	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北土分081	200	42.60%	0	0				-56.67%
17395	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都2变电站1变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	20.89%
17396	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期2箱式变电站配电变压器	630	43.81%	0	0				-34.86%
17397	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新立分38+1右2	200	12.00%	156.00	156.00				12.78%
17398	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	闫荒地中台	315	20.95%	218	218				24.94%
17399	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园二期1号变电站1号配电变压器	630	47.14%	0	0		是		-38.62%
17400	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园2箱变1号变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-49.72%
17401	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线刘花分17变台	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-38.07%
17402	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地7号变电站201配电变压器	500	39.36%	0	0				14.31%
17403	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	公园里2期201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				-26.90%
17404	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林幸福里2变电站1变压器	500	36.80%	0	0		是	2025年12月	-39.62%
17405	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区1变电站2变压器	630	16.38%	464	464				-36.04%
17406	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17407	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线大二房几03	200	49.90%	80	80				-35.32%
17408	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线饮服综合楼考核	200	19.00%	0	0		是	2026年12月	-43.01%
17409	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一中附属工厂	200	56.40%	67	67				-47.18%
17410	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-1配电室2变压器	630	30.10%	0	0		是	2026年12月	-36.66%
17411	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	招商曦城小区2变电站1变压器	800	29.70%	0	0		是	2025年12月	4.92%
17412	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊10号变电站1变压器	315	81.90%	0	0	2024年12月			-42.91%
17413	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线60+1左7左1变台	200	67.80%	0	0				-26.63%
17414	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	速腾美丽都1箱变1考核配电变压器	500	40.00%	0	0		是	2026年12月	-34.98%
17415	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线28（后孤家子水利）	50	23.20%	33	33				-60.42%
17416	法库	果子园	果子园变1415镇东线	果子园变415镇东线元和小区	200	44.00%	0	0		是	2028年	-40.85%
17417	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期7箱式变电站2配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-41.29%
17418	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线新华园	250	42.88%	0	0		是	2026年12月	-46.75%
17419	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	沈军花园箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-50.48%
17420	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡9变电站1变压器	630	47.24%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
17421	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期4箱变2变压器	630	18.10%	453	453				-41.99%
17422	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙干66左6变台	400	96.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	11.06%
17423	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干水分20变台	100	51.00%	0	0		是	2025年12月	-26.36%
17424	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城3箱式变电站2配电变压器	630	27.43%	0	0				-39.30%
17425	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅12变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-41.63%
17426	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园16变电站变压器	630	12.95%	0	0				-40.64%
17427	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	辽宁信达恒源科技有限公司公变台	400	43.50%	0	0				40.01%
17428	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园2箱变1配电变压器	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-44.24%
17429	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合卜分040	200	70.50%	0	0				-35.69%
17430	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干白云分6左1	100	63.30%	0	0		是	2025年	-48.79%
17431	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干龙家分49右4柱上变压器	200	93.00%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-34.90%
17432	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干红西分19右2变台	200	57.00%	0	0				7.33%
17433	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期2箱式变电站2配电变压器	800	57.75%	0	0		是	2025年12月	-37.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17434	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干张沙布分7左1柱上变压器	315	31.62%	184	184				-33.45%
17435	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷后东2照明A	200	88.00%	4.00	4.00	2024年2月			-30.54%
17436	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线红东四组分25左4变台	100	71.60%	0	0				-40.43%
17437	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线小荒地分11变台	200	28.50%	123.00	123.00				-25.30%
17438	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡4箱式变电站2配电变压器	500	25.60%	0	0		是	2025年12月	-37.89%
17439	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡8箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17440	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村大棚593512	50	38.40%	0	0				-44.55%
17441	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村13机井	100	38.40%	0	0				-25.46%
17442	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	图门干闽江乙线4+1	400	76.50%	0	0		是	2025年12月	-35.03%
17443	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	姜屯变208红岭线红岭干宋家窝堡分47变台	200	46.58%	86.85	86.85				-38.47%
17444	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线富家分24右22右01	315	31.62%	183.90	183.90				-37.43%
17445	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左5右0柱上变压器	315	51.81%	0	0		是	2025年12月	-23.58%
17446	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左59	200	94.00%	0	0	2025年6月	是	2026年	-35.50%
17447	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干49右1左7变压器	200	40.20%	0	0		是	2025年12月	26.63%
17448	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	书香苑（居民2）	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-35.05%
17449	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线22	100	79.50%	0	0				-39.61%
17450	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线褚贵分9+1	200	23.10%	134	134				-23.13%
17451	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	树林一二组照明综合（2023）	200	30.00%	0	0				33.17%
17452	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分14右14	100	46.50%	0	0				-43.17%
17453	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期1变电站2号变压器	500	35.84%	270.80	270.80				-42.68%
17454	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城5变电站1配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
17455	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	幸福新居小区箱式变电站1配电变压器	400	17.25%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
17456	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期2箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0				-39.24%
17457	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线16右1	315	42.22%	0	0		是	2026年12月	-36.94%
17458	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分61新三面北台	315	53.96%	0	0		是	2025年12月	-31.97%
17459	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	宝山变006南环甲线西家属楼支4	630	23.81%	417.00	417.00				-46.02%
17460	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民楼房台区	250	76.64%	0	0				-43.81%
17461	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北村综合二台	200	114.90%	0	0	2023年1月	是	2025年11月	-38.45%
17462	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线工业台支01	200	87.90%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-30.55%
17463	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光11箱式变电站配电变压器	630	24.05%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
17464	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园32号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	29.70%	0	0				-35.25%
17465	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线大狼洞支富荣昌几5（富荣昌台）	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	12.84%
17466	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都1站房1变压器	630	32.25%	0	0				-40.91%
17467	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城24号变电站201配电变压器	630	32.70%	0	0				-36.02%
17468	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑7箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-220.11%
17469	东陵	营盘	营孤乙线	yhg文澜苑B区2箱变201间隔配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年12月	-40.28%
17470	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区8变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是		-41.68%
17471	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂二期1变电站201间隔配电变压器	630	3.05%	548	548				100.00%
17472	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期41主变	500	20.80%	0	0				-38.73%
17473	铁西	劝工变	劝工变20072千缘线	千缘爱都1土建变201	630	21.59%	431	431				-45.26%
17474	于洪	平罗变	平辛线	小微富强6台	400	9.90%	0	0				3.43%
17475	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城1变电站1变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
17476	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线后弓分7+1左3变台	400	20.75%	0	0		是	2025年12月	82.95%
17477	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司4箱变1号变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-40.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17478	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期3-1母线间隔1配电变压器	800	45.38%	0	0				-39.30%
17479	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线漠家村五八队	200	91.50%	0	0	2022年12月	是	2025年	-36.46%
17480	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干101左12变台	200	53.15%	74	74				-38.83%
17481	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台分22左5变台	200	149.10%	0	0	2024年6月			-31.35%
17482	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线西河山分16	100	42.00%	0	0		是	2025年	-26.27%
17483	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园1箱式变电站1配电变压器	800	32.63%	0	0		是	2025年12月	-46.72%
17484	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线196	30	76.00%	0	0				-25.89%
17485	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老大房二组照明	400	33.00%	0	0				-39.39%
17486	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城8号变电站2号变压器	400	13.50%	306	306				-56.34%
17487	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线142左13	315	80.00%	0	0	2022年12月			-41.50%
17488	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司2201配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-42.11%
17489	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房10组照明	400	45.60%	177.60	177.60				-38.10%
17490	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左10柱上变压器	400	16.20%	0	0		是	2025年12月	-31.48%
17491	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分18右5变压器	315	78.73%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
17492	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	新开河02台(王刚线58左5)	100	46.50%	0	0				-32.32%
17493	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干12右5公变	400	6.50%	0	0				-30.68%
17494	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线33左3	250	29.60%	0	0		是	2025年12月	-48.20%
17495	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分070	100	44.10%	0	0				-30.95%
17496	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右9	315	61.59%	0	0		是	2027年12月	-38.53%
17497	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲7配电箱变1号变	500	44.80%	226	226				-47.94%
17498	和平	青年变	青年变364青文线	1主变兴盛2	630	79.62%	0	0				-39.77%
17499	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园C区2#主变	630	13.33%	483	483				-44.29%
17500	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	世茂现代城3变电站2变压器	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
17501	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区3变电站2变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-43.16%
17502	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区4变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-42.55%
17503	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园5小区变电站2变压器	630	0.00%	169.74	169.74				-45.34%
17504	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	富城小区2箱变1	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-45.65%
17505	和平	方型变	方型变482光荣甲线	电大北主变	630	51.75%	0	0				-44.05%
17506	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	北二路4变电站201变压器	400	21.80%	0	0		是	2028年12月	-60.54%
17507	铁西	历工变	历工变10482历达线	天时嘉园1变电站201柜	630	25.40%	0	0		是	2028年12月	-42.43%
17508	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑1箱变2	630	11.43%	0	0				-43.80%
17509	开发	张士变	张士变55864张鹏乙线	供暖小区变电站1变压器	200	14.40%	0	0		是	2025年12月	-33.55%
17510	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区19变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
17511	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明1变电站202	630	20.00%	441.00	441.00				-45.12%
17512	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	逸翠园箱变2变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-50.91%
17513	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂山新村1变压器	630	77.46%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
17514	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百臻园2变电站201	630	29.21%	383.00	383.00				-39.34%
17515	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城1箱变2变压器	630	20.00%	0	0				-43.17%
17516	和平	太原变	太原变044南五乙线	银河主变	500	20.80%	346	346				-49.18%
17517	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑3箱变2	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-38.45%
17518	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	五厂变电站1号变压器	400	85.50%	0	0	2024年12月			-39.03%
17519	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期4号变电站2变压器	630	18.41%	451.00	451.00				-46.64%
17520	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区25箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17521	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线杨家分39	200	61.20%	0	0				-28.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17522	于洪	大潘变	大祝线	民欣家园2配电变压器	630	33.33%	0	0				100.00%
17523	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中铁御水澜湾小区2变电站202配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	9.93%
17524	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站101变压器	500	22.00%	0	0		是	2025年	-42.70%
17525	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线15右分支2	200	19.60%	140.80	140.80				-21.85%
17526	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	刘千变656武警线武警干71右05	160	90.31%	0	0	2022年12月	是	2027年	-30.98%
17527	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊3号变电站2变压器	630	34.54%	0	0				-53.67%
17528	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之14右4柱上变压器	315	52.83%	0	0		是	2025年12月	-57.62%
17529	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾一期1箱式变电站2变压器	630	42.67%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
17530	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	沈铁住宅1箱变2变	800	26.25%	453	453				-40.41%
17531	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园小区3变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
17532	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干67+1右1	200	48.90%	0	0				13.33%
17533	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻1箱式变电站1配电变压器	800	30.00%	0	0				-41.30%
17534	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线闫三家分18(前腰B台)	315	24.44%	0	0		是	2026年12月	-29.23%
17535	和平	太原变	太原变062胜三甲线	万科金地中山公园1变电站201配电变压器	630	27.30%	395.00	395.00				-36.01%
17536	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	YHG凤祥东门变台201间隔配电变压器	630	45.40%	281	281				-54.86%
17537	和平	方型变	方型变470望湖乙线	迎湖园2局维变电站201配电变压器	800	24.75%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
17538	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯贝堡东二台几3	400	16.50%	294.00	294.00				-23.07%
17539	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干65变台	200	23.40%	133.20	133.20		是	2025年12月	-43.12%
17540	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干花牛分31左2+1变台	200	11.00%	158	158		是	2025年12月	-32.53%
17541	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分15+1	200	47.10%	0	0		是	2027年	-70.49%
17542	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线种子公司2	200	61.50%	0	0		是	2026年12月	-30.00%
17543	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场6变电站1变压器	630	23.49%	419	419				8.81%
17544	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城11号变电站2号变压器	630	18.73%	449	449				-43.25%
17545	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分水利支金源几2	100	66.00%	24	24				100.00%
17546	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	天惠广场二期变电站1号配电变压器	800	21.00%	10.00	10.00				8.47%
17547	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园二期1变电站1变压器	630	13.02%	485.00	485.00				100.00%
17548	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期3变电站2变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
17549	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线18左3变台	400	41.75%	193.00	193.00				-35.44%
17550	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线财政局家属楼	315	53.71%	114.30	114.30				-29.46%
17551	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左5加1	400	97.50%	0	0	2024年6月	是	2026年4月	-61.99%
17552	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城4号变电站2变压器	630	20.00%	0	0				-41.79%
17553	于洪	东民变	民兴线	东升鸿璟园1站房1配电变压器	630	5.40%	0	0				100.00%
17554	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干4+1右11	200	16.20%	0	0		是	2025年	-6.21%
17555	于洪	平罗变	平辛线	小微上三家北台区	200	12.60%	0	0				0.00%
17556	新民	梁山变	梁山变199周垞线	周垞线287+1右11变台	100	25.80%	64.20	64.20		是	2025年12月	16.83%
17557	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-4变电站201配电变压器	630	26.98%	397	397				-12.48%
17558	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	LS 沈阳新家园物业管理有限公司6箱1变201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17559	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期8箱式变电站配电变压器	400	28.00%	0	0				-39.85%
17560	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	梦想逸居1号变电站202配电变压器	315	53.97%	0	0				-32.39%
17561	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支赶牛道支9	100	12.60%	0	0		是	2026年6月	-43.96%
17562	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝高大沟支9	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
17563	于洪	家俱变	佰锦线	水木城典8变电站1变压器	630	18.79%	0	0				-43.81%
17564	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干78右4左5	200	25.80%	0	0		是	2026年	-43.52%
17565	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城2箱变1变压器	630	8.89%	0	0				-314.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17566	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	中央财富公馆1变电站2变压器	630	15.62%	468.60	468.60		是	2025年12月	-22.56%
17567	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象1号变电站1号变压器	800	30.00%	0	0				-33.91%
17568	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都1变电站2变压器	630	16.25%	0	0				-41.24%
17569	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城C区变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
17570	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	31.50%	0	0				-34.76%
17571	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分8柱上变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-63.41%
17572	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星宸寓2号变电站202间隔配电变压器	800	7.50%	0	0		是		100.00%
17573	新民	新民变	新民变30170莒西线	嘉禾小镇1变电站2变压器	630	37.71%	0	0		是	2025年12月	-37.71%
17574	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春四期B区1变电站201变压器	400	53.70%	145	145				-39.48%
17575	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线小韩分29变台	100	70.50%	20	20				-39.93%
17576	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区7变电站1变压器	800	24.38%	0	0		是	2025年12月	19.65%
17577	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春五期C、D区5变电站201变压器	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
17578	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑4变电站1变压器	800	38.40%	10.00	10.00				-44.13%
17579	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线小高东台	400	42.90%	170	170				-38.51%
17580	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊1号变电站1变压器	500	28.48%	0	0				-58.06%
17581	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期1箱式变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-45.19%
17582	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城7箱变2变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-38.10%
17583	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线宁官4台区	160	5.63%	0	0				-69.50%
17584	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润新凯旋1箱式变电站1配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	12.46%
17585	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线夏堡子大棚南台新	100	52.60%	0	0				0.00%
17586	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线县社副食楼	315	93.97%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-30.27%
17587	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象2号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
17588	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线牛其下西台分03	400	51.70%	153.20	153.20				-30.95%
17589	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南于省医分7+1柱上变压器	315	24.76%	0	0				-33.78%
17590	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑3变电站2变压器	630	18.29%	0	0		是	2028年12月	-42.74%
17591	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期5箱式变电站2配电变压器	630	35.05%	0	0				-43.39%
17592	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线48国管变	200	92.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.38%
17593	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线74左3变台	200	45.00%	90	90				-33.68%
17594	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区1变电站1变压器	630	34.29%	351.00	351.00				-44.34%
17595	大东	农高变	农高变70364裕农甲线	裕农乙线裕农干43（路灯）	50	23.40%	0	0		是		1.31%
17596	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	琴叠园箱式变电站配电变压器	400	30.60%	0	0				-43.13%
17597	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线茨榆分21左支1	80	70.50%	0	0				-45.44%
17598	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分24右10变台	400	21.75%	0	0		是	2025年12月	-26.30%
17599	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区4变电站1变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-35.43%
17600	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线纺纱主干034	315	83.81%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-38.62%
17601	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓1变电站202变压器	500	38.40%	258	258				-36.30%
17602	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线159左20变台	200	7.50%	165	165				0.00%
17603	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村三组照明	100	82.80%	0	0	2025年6月			-38.18%
17604	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园3箱变2间隔配电变压器	800	36.60%	204.38	204.38				-40.65%
17605	于洪	高明变	高北线	共和新村3站房1变压器	500	31.04%	0	0				-35.83%
17606	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都8号变电站201间隔配电变压器	630	45.71%	0	0				-34.38%
17607	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	一站式服务-沈阳市沈北新区誉赢仓储服务中心	400	16.90%	292.40	292.40				-26.12%
17608	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	中医乙线中医干28柱上变压器	400	50.25%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
17609	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线韩家支06	80	77.00%	0	0		是	2025年12月	-40.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17610	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路干66右1+1右1	250	8.00%	0	0				100.00%
17611	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗南综合	200	29.10%	122	122				31.88%
17612	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区1变电站1变压器	800	45.75%	0	0		是	2025年12月	-36.66%
17613	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区4变电站1变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-39.56%
17614	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街3箱式变电站配电变压器	400	32.00%	0	0				-45.17%
17615	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线57右6变台	50	71.20%	0	0				-29.49%
17616	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	罗家房变407红卫线红卫线19右5变台	100	40.20%	50	50				-36.60%
17617	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线335变台	80	70.31%	15.75	15.75		是	2025年12月	-39.24%
17618	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区2变电站1变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-47.26%
17619	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期2箱式变电站2配电变压器	800	44.40%	0	0		是	2025年12月	-9.86%
17620	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子大队台	400	8.70%	97	97				-29.93%
17621	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子1队台	200	15.90%	97	97				-40.16%
17622	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干牧场分104左1柱上变压器	200	8.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
17623	康平	四家子	四家子变1206两口子线	两口子线贾家分颜增支08	200	24.68%	0	0		是	2026年5月	-17.88%
17624	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙钻石郡小区1变电站1变压器	630	21.71%	430.20	430.20				-34.02%
17625	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期4变电站2主变	800	9.38%	0	0				-30.60%
17626	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线范屯2台	100	72.20%	0	0				-34.65%
17627	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线27	400	71.25%	0	0				-39.95%
17628	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	老窝棚村综合一台	200	44.20%	0	0				2.93%
17629	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾2号变电站201间隔配电变压器	800	14.40%	0	0				-32.90%
17630	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线盖顶分005	200	58.50%	0	0				-9.62%
17631	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线街道东台分002	200	81.20%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-25.41%
17632	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期9变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
17633	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭于宋家窝堡分39左3变台	200	16.20%	147.60	147.60				100.00%
17634	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期3变电站1变压器	630	21.90%	0	0				-37.08%
17635	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	圣丰御景广场一期1变电站201间隔配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2028年12月	-34.65%
17636	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长泉分6左5公变	400	50.75%	0	0		是	2026年12月	-25.68%
17637	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海阳光1号变电站201间隔配电变压器	630	29.84%	0	0				100.00%
17638	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	美悦府1站房1配电变压器	800	6.90%	665	665				99.08%
17639	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园4变电站1变压器	630	20.63%	437	437				-42.30%
17640	青年	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区4变电站201配电变压器	630	47.30%	0	0				-33.57%
17641	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城26号变电站202配电变压器	630	32.38%	0	0				-37.70%
17642	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	军职住宅1变压器	630	9.40%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
17643	沈北	农高变	农商线	农商线万隆广场局维变电站201配电变压器	400	23.60%	0	0				100.00%
17644	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期4号变电站2号变压器	800	22.50%	0	0		是		-42.70%
17645	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城五期1变电站202间隔配电变压器	630	29.52%	381	381				-36.58%
17646	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾1变电站1变压器	500	30.40%	298	298				-39.39%
17647	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城2变电站2变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-37.61%
17648	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	农机汽贸信和住宅楼	400	52.80%	0	0		是	2026年12月	-50.72%
17649	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖7	400	29.70%	241.20	241.20				17.61%
17650	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分42	80	46.13%	0	0				-33.36%
17651	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	茉莉公馆5号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	41.27%	0	0				-13.85%
17652	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	君力房地产开发有限公司尚品南苑1箱式变电站201间隔 配电变压器	630	35.81%	341.40	341.40				-34.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17653	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	祥顺3箱变1变压器	500	33.60%	0	0				-44.64%
17654	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云里变电站202间隔配电变压器	630	66.98%	0	0		是		27.96%
17655	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景6变电站1变压器	500	42.80%	236.00	236.00				-33.33%
17656	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜家屯011	200	40.50%	0	0		是	2026年5月	-34.53%
17657	于洪	大兴变	兴古线	陈孤家子小微1号台	400	51.60%	0	0				100.00%
17658	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分037	30	29.00%	0	0		是	2026年5月	-85.72%
17659	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾1箱式变电站1配电变压器	500	45.60%	0	0		是	2025年12月	-34.05%
17660	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	亚明变166华山甲线华山干16右1左1之1柱上变压器	400	76.75%	0	0		是	2025年12月	-41.72%
17661	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分4柱上变压器	400	12.20%	0	0		是	2025年12月	-30.32%
17662	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲8环网单元202开关之3柱上变压器	400	49.50%	0	0		是	2025年12月	-39.62%
17663	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线14左2变台	160	41.25%	78	78				-41.63%
17664	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支34左7变压器	100	55.80%	34	34				-51.59%
17665	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干3左4	315	30.16%	0	0				-42.25%
17666	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干92	315	82.54%	0	0	2022年12月			-34.31%
17667	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干23左2	315	42.86%	0	0				-36.65%
17668	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右2变台	200	67.00%	0	0		是		-41.07%
17669	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干16柱上变压器	250	56.40%	0	0		是	2025年12月	-37.68%
17670	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分5	250	17.92%	180	180				-41.56%
17671	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干16左3公变	400	27.50%	0	0				-41.32%
17672	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分9右3	315	94.60%	0	0	2025年2月	是	2028年12月	-40.64%
17673	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线东陵干沙场分19右9	200	19.50%	141.00	141.00				-38.93%
17674	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右7	315	23.49%	0	0				-36.15%
17675	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右4柱上变压器	315	17.14%	0	0		是	2025年12月	-30.48%
17676	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干64右5	315	66.67%	0	0				-34.30%
17677	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线19右4	315	71.75%	58	58				-29.88%
17678	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和膝干76右7	250	11.84%	0	0		是		-48.86%
17679	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑翔变562滑应乙线建设干91	315	20.95%	218	218				-1.63%
17680	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干26左4柱上变压器	315	21.71%	0	0				-41.75%
17681	和平	方型变	方型变452中兴乙线	长兴家园变电站1号高压柜1主变	630	20.57%	437	437				-39.97%
17682	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华4箱变1号变	630	46.48%	0	0		是	2025年12月	-41.80%
17683	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙11箱变1变压器	630	22.48%	425.40	425.40				-43.87%
17684	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光5变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-46.97%
17685	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园11#2#主变	630	0.00%	567	567				0.00%
17686	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园5小区变电站1变压器	630	0.00%	169.74	169.74				-42.77%
17687	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	雨坛甲2-1变电站1变压器	400	14.10%	0	0		是	2026年12月	-41.66%
17688	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园3箱2站内变压器	630	18.73%	1.73	1.73				-53.23%
17689	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期1变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
17690	铁西	历工变	历工变10470历华线	四季嘉园变电站202柜	500	21.60%	0	0		是	2028年12月	5.92%
17691	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园6变电站2变压器	630	56.38%	0	0				-43.50%
17692	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂南路1#变压器	400	42.80%	0	0		是	2026年12月	-44.18%
17693	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光1变电站1变	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-44.28%
17694	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期7箱变1变压器	315	44.57%	0	0		是	2026年12月	-26.54%
17695	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑3变电站2变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-39.10%
17696	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	文官2箱变1变压器	500	22.40%	0	0				-44.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17697	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天8箱变2变压器	630	22.86%	0	0				-38.77%
17698	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	秀水馨园1变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
17699	新民	新民变	新民变30164新区线	馨园民居1变电站1变压器	315	21.33%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
17700	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑1箱变1	500	60.48%	0	0		是	2025年12月	-41.72%
17701	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方堡城18箱变2变压器	500	24.00%	0	0		是		-42.10%
17702	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村兰园1号变电站202间隔配电变压器	800	63.75%	0	0		是	2027年12月	-34.87%
17703	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区3变电站间隔202配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年9月	-41.82%
17704	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分旧门支6（崔家屯旧门新北台）	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	16.43%
17705	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊16号变电站2变压器	630	23.81%	0	0				-35.56%
17706	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2局维箱变202间隔配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2026年12月	-42.12%
17707	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都8变电站202	500	30.72%	296	296				-41.28%
17708	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	东民变342东专线前民村西台区	200	13.35%	0	0		是	2025年12月	-44.15%
17709	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲于127右4变台	200	80.40%	19	19	2024年6月	是	2025年12月	-39.26%
17710	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	云杉赋2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	20.00%	0	0				16.08%
17711	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	城东干19变压器	315	22.86%	212	212				100.00%
17712	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线一建住宅楼	80	79.88%	8	8				-43.81%
17713	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线毛三家子分45变台	200	63.70%	0	0				-32.22%
17714	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之15柱上变压器	315	7.11%	0	0		是	2025年12月	-80.32%
17715	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	全季首府箱变2配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17716	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线徐家屯北台	400	25.50%	258.00	258.00				-13.52%
17717	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干60	20	0.00%	0	0		是		-73.11%
17718	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区13变电站1变压器	400	24.80%	0	0		是	2025年12月	-43.50%
17719	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线165	315	65.08%	0	0		是	2027年	-27.85%
17720	和平	方型变	方型变496辽医甲线	迎湖园1局维变电站202配电变压器	800	28.13%	495	495				-41.96%
17721	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线尚家村二台支9	200	46.50%	87	87				-20.51%
17722	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	乌市分10之1柱上变压器	400	47.50%	0	0		是	2025年12月	-24.67%
17723	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	正鑫家园箱变配电变压器1公变	250	54.80%	88.00	88.00				-42.20%
17724	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期4箱式变电站1配电变压器	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-39.53%
17725	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	坤业城1站房1配电变压器	630	22.29%	0	0				12.78%
17726	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾10号变电站201配电变压器	630	44.44%	0	0				-39.17%
17727	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城8号变电站2变压器	500	22.40%	0	0				-51.89%
17728	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期2变电站201配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	21.00%
17729	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	德隆-姚千小区1号配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2025年	-42.21%
17730	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道6配电室2变压器	800	18.50%	0	0				-43.20%
17731	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司1箱1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17732	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线老陵支37	100	73.60%	0	0		是	2025年12月	-36.00%
17733	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山社区箱变1配电变压器	630	17.46%	0	0				100.00%
17734	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	五矿弘园二期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-80.59%
17735	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣天地六期A期分建二1站房2配电变压器	800	22.88%	537.00	537.00				99.88%
17736	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线石油公司住宅北	80	59.63%	24.30	24.30				-39.42%
17737	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑小区1变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				1.62%
17738	法库	包家屯	包家屯	10kV包家线前辛秋中台支2	160	24.38%	0	0		是	2027年	-36.85%
17739	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山一期1号变电站1号配电变压器	800	25.20%	0	0				-13.41%
17740	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分大造屯支30（花家屯东台）	100	70.40%	0	0		是	2025年12月	-40.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17741	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星中央公园3号变电站2号变压器	630	30.79%	0	0		是		-39.09%
17742	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城6箱变3变压器配电变压器	630	34.29%	351	351		是	2026年12月	-41.13%
17743	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线戈三分戈三支02	400	54.60%	142	142				-28.86%
17744	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	人和村综合分台	400	119.10%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	0.00%
17745	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线地税分02	400	67.50%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
17746	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杜坨子水田支005	30	22.00%	0	0		是	2026年5月	-76.00%
17747	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑1变电站1变压器	500	31.04%	295	295				-41.46%
17748	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际5变电站2柜	500	26.24%	0	0				-43.68%
17749	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期3号变电站2变压器	630	27.43%	0	0				-38.78%
17750	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区通顺达水泥制品厂	100	11.40%	78.60	78.60				-0.40%
17751	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线65+1右分2	400	0.90%	356	356				41.93%
17752	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期2变电站202配电变压器	630	32.00%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
17753	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线010	200	46.50%	0	0		是	2026年12月	-19.76%
17754	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	白家岗新大棚（仅换变压器）改造	100	57.75%	0	0				6.52%
17755	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线曹家2台支06	200	22.00%	0	0		是	2026年12月	8.80%
17756	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	工农变548红工甲线红工干33	400	16.50%	294	294				-49.36%
17757	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分18科学家花园-1变压器	1250	23.36%	0	0				-43.93%
17758	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际6号变电站2变压器	630	36.19%	0	0				-40.68%
17759	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左14左2	400	0.00%	0	0				0.00%
17760	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分20右2柱上变压器	400	41.00%	0	0		是	2025年12月	-36.34%
17761	皇姑	文北变	文北变70450文青线	恒大雅苑五期3箱式变电站2配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2025年12月	7.27%
17762	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分09	250	22.00%	170.00	170.00				11.00%
17763	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下4变电站2变	800	0.38%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17764	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分村台支西北台几3（敖牛卜西北台）	200	18.90%	142	142				-28.70%
17765	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理服务股份有限公司（佳吉快远、16年新建334）	200	50.40%	79.20	79.20				6.18%
17766	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线189右10左5变台	200	43.80%	0	0				-29.45%
17767	东陵	杨官变	富康线	华润长安里3变电站1变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	10.32%
17768	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城16号变电站201间隔（松北线）配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年	11.81%
17769	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昆村分15左2变台	100	42.30%	47.70	47.70		是	2025年12月	-48.29%
17770	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大屯分39右支12柱上变压器-一站式	200	17.40%	0	0				-14.27%
17771	浑南	下深变	下深变258金河线	金河花园1号变电站2号变压器	630	33.65%	0	0		是		-43.43%
17772	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗中二台照明	160	57.00%	53	53				-39.39%
17773	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期5变电站1变压器	500	31.60%	0	0		是		-43.32%
17774	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸8变电站2	630	17.78%	455	455				4.65%
17775	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分18+1右4	200	8.70%	0	0				7.66%
17776	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区2变电站201变压器	630	15.56%	0	0		是	2028年12月	-37.60%
17777	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区7变电站1变压器	630	23.49%	419.00	419.00				-42.72%
17778	于洪	兰台变	兰张线	兰台村3台区	400	67.60%	0	0				-229.66%
17779	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右7左4	160	58.50%	0	0				-10.03%
17780	大东	沈海变	沈海变80364东建乙线	国瑞城20箱变2变压器	630	48.38%	97.50	97.50				-12.89%
17781	大东	望花变	望花变70244上园甲线	枫丹白露1变电站2变压器	630	29.21%	383.00	383.00				-34.33%
17782	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分三家子支32左7右6变台	200	10.00%	0	0		是	2025年12月	-34.67%
17783	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城9变电站1配电变压器	630	20.06%	0	0		是	2025年12月	-43.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17784	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	达连支2左6	400	28.80%	244.80	244.80				100.00%
17785	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城2号变电站202配电变压器	500	24.96%	0	0				-40.88%
17786	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑村1组照明	200	61.80%	0	0				-36.18%
17787	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和汇1箱变1变压器	800	37.80%	0	0				13.91%
17788	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂大苑3配变站202间隔配电变压器	800	22.13%	543	543				-38.60%
17789	沈北	道义变	道义变15269俪景线	雅居乐C2二小区2开2箱201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-29.48%
17790	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西天支05	100	97.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-43.83%
17791	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑2变电站1变压器	500	47.60%	212.00	212.00				-37.23%
17792	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园2站房1变压器	630	15.49%	469	469				-44.32%
17793	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都4号变电站202间隔配电变压器	315	49.90%	0	0				-177.88%
17794	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司22202配电变压器	630	16.25%	464.60	464.60				-38.63%
17795	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘北村3机井	50	47.60%	0	0				-44.69%
17796	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期北区2局维变电站1变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年12月	-1.13%
17797	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡20号小区变电站202配电变压器	630	81.27%	0	0	2025年5月			139.97%
17798	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园5变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
17799	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线246左6变台	200	93.75%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-27.75%
17800	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干23	200	52.50%	0	0		是	2026年4月	-38.53%
17801	于洪	铸造变	铸东乙线	得胜变843得中线四王村西	100	24.60%	0	0				-53.21%
17802	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区2变电站2变压器	630	12.57%	488	488				-40.25%
17803	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	施加线北官干2+1左1	200	77.70%	0	0				-37.13%
17804	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑下分14左1	400	46.80%	0	0		是	2027年	-26.08%
17805	浑南	于山变	于山变756于东线	舜山府1号变电站1号配电变压器	800	22.80%	0	0		是		-9.24%
17806	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源4箱变2变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-39.82%
17807	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	芒果分变电站变压器	400	1.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
17808	大东	望花变	望花变70244上园甲线	地环家园1变电站1变压器	630	20.32%	439	439				-35.91%
17809	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	保利堂悦2箱变1变压器	800	72.90%	0	0		是		19.66%
17810	东陵	中马变	疗养线	中马66千伏变电所10千伏疗养线乱泥分22号左1号柱上变压器	200	4.50%	171.00	171.00				5.50%
17811	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊4变电站201配电变压器	630	28.95%	0	0				-36.69%
17812	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	铁路公寓变电站201间隔（站前乙）配电变压器	400	8.40%	0	0				15.42%
17813	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线上三道沟支4	30	91.50%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-37.14%
17814	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	沈铁幸福邸变电站201间隔（南站乙）配电变压器	630	21.27%	0	0				4.59%
17815	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区10变电站1变压器	630	20.63%	437	437				-41.78%
17816	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期6变电站2配电变压器	800	2.10%	0	0				0.00%
17817	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘电干102左7变台	200	66.90%	46.20	46.20				-65.41%
17818	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	文化社区3号变电站2号变压器	630	19.05%	447.00	447.00				-43.33%
17819	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支52	100	91.95%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-39.66%
17820	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城4箱变1变压器	800	36.30%	429.60	429.60				-42.59%
17821	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17822	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金澜庭2开闭站2箱变201配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2026年12月	-30.65%
17823	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门2变电站1变压器	630	41.52%	0	0		是	2025年12月	-24.23%
17824	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	东馨园变电站1站内变压器	500	26.80%	0	0		是		-42.63%
17825	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期4号变电站1号配电变压器	630	27.30%	10	10				-38.00%
17826	于洪	家俱变	俪锦线	四台子村6台区	200	81.40%	0	0	2025年2月	是	2025年8月	-36.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17827	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦2号变电站1变压器	800	30.75%	0	0		是		-31.74%
17828	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工干29柱上变压器	400	24.40%	0	0				-35.55%
17829	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	明日之光4号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	800	35.40%	0	0				-28.00%
17830	苏家屯	下深变	理想线	信达万科城2号变电站201间隔配电变压器	400	153.60%	0	0	2024年6月			-32.23%
17831	铁西	重工变	重工变10880重天线	天易晶城五期3变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	567.00	567.00				-84.81%
17832	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙A-1(1022105) 配电变压器	400	25.80%	257	257				0.00%
17833	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	明景小镇小区1变电站1变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-39.98%
17834	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园一期1变电站2配电变压器	630	24.44%	0	0		是		-42.70%
17835	东陵	中马变	疗养线	沈阳昊华置业有限公司（首创琥珀湾三期）箱式变电站1号 变压器	630	20.95%	228.80	228.80				-32.66%
17836	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	绿岛香湾变电站202间隔配电变压器	800	22.80%	0	0				-41.81%
17837	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青雉子东台分台	400	7.80%	329	329				0.00%
17838	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村12号变电站1号配电变压器	630	25.14%	0	0		是		-36.64%
17839	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔3变电站1号主变	400	12.40%	310	310				-46.37%
17840	于洪	平罗变	平罗线	白辛台南2台	400	19.20%	0	0				-19.50%
17841	东陵	中马变	疗养线	锦麟河院东区二期3箱变2号变压器	630	5.08%	229	229				0.00%
17842	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区1变电站2变压器	800	16.50%	0	0		是	2025年12月	-37.97%
17843	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区4箱式变电站1配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-42.63%
17844	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟西支 07（段树沟西台）	200	32.90%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
17845	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期1箱式变电站2配电变压器	800	48.75%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
17846	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	曹家小区2变电站1变压器	630	81.52%	53	53	2025年6月			-34.52%
17847	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三北北台照明	200	54.20%	72	72				-33.91%
17848	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾1箱式变电站2配电变压器	500	64.20%	0	0		是	2025年12月	-38.64%
17849	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干46右2+2公变	200	5.00%	0	0		是	2026年12月	-51.70%
17850	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45左1	315	52.57%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
17851	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	马总干71左8	160	17.75%	0	0				-23.13%
17852	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线东陵干种子一分10左2右1	315	36.06%	170	170				-45.86%
17853	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15右1变压器	250	14.40%	0	0		是	2025年12月	-31.89%
17854	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线153左3左3	100	10.00%	0	0				-503.27%
17855	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右7柱上变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-40.76%
17856	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分15	100	10.50%	80	80				-20.10%
17857	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分13右3	315	21.59%	216	216				-42.09%
17858	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑翔变560滑齐乙线滑齐干3	50	81.00%	5	5	2025年4月			-25.68%
17859	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工干五院分11	100	33.00%	57	57				-40.24%
17860	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线142	315	9.71%	0	0				-55.66%
17861	铁西	重工变	重工变10840城西线	重工变442城西线城西干4变台	315	41.40%	0	0		是	2028年12月	-43.71%
17862	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右1柱上变压器	200	11.60%	0	0		是	2025年12月	-76.95%
17863	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右4柱上变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-28.92%
17864	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分42柱上变压器	315	95.87%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-31.34%
17865	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区1箱变2号变	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-58.90%
17866	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤1箱变2号变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-43.50%
17867	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑5箱变1站内变压器	630	12.57%	2	2				-36.79%
17868	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园1箱2站内变压器	630	14.48%	2	2				-42.02%
17869	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期3变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17870	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园1变电站202柜	630	14.92%	0	0		是	2028年12月	-50.04%
17871	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地41主变	800	33.00%	456.00	456.00				-38.11%
17872	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘2箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17873	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际3号变电站2号变压器	630	23.81%	10	10				-40.55%
17874	沈河	市府变	市府变546惠南甲线	火炬箱变1变压器	400	18.60%	0	0		是	2026年12月	-44.39%
17875	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	边强2箱变1变压器	630	44.44%	287	287				-45.65%
17876	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	卫生局箱变1变压器	500	62.40%	0	0		是	2026年6月	-34.13%
17877	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛1箱变1变压器	630	18.03%	0	0		是	2026年12月	-50.73%
17878	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期6箱变2变	630	20.00%	441.00	441.00				-47.58%
17879	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富2配电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
17880	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	兴工街3变电站201变压器	200	62.40%	55	55				-42.84%
17881	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山4箱变1	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-45.17%
17882	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	三道岗变306向新线向新干87变台	100	65.40%	24.60	24.60				-54.14%
17883	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鼓楼东巷箱变2变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-39.75%
17884	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分2+1右1	400	5.10%	0	0		是	2026年	0.00%
17885	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期2变电站2变压器	500	22.72%	318.69	318.69				-40.75%
17886	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分92变台	200	48.99%	0	0				-27.69%
17887	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	YHG 沈阳张士农副产品股份有限公司基建工程办1变压器	630	8.10%	0	0		是	2025年12月	-52.06%
17888	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分6右4能效柱上变压器	400	32.70%	0	0				100.00%
17889	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分太前支6	200	37.20%	0	0		是	2026年5月	-20.13%
17890	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分26左9变台	200	46.05%	88	88				-66.58%
17891	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区1变电站201变压器	500	16.80%	366	366				-44.52%
17892	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园5变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
17893	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区3箱变T2201间隔配电变压器	500	30.72%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
17894	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干21沙河子分05柱上变压器	400	39.00%	0	0		是	2026年12月	8.67%
17895	于洪	得胜变	得山线95478	青城2站房2变压器	630	55.11%	0	0				-39.03%
17896	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区1站房2变压器	630	57.90%	0	0		是	2025年8月	-39.51%
17897	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城10号变电站201配电变压器	630	24.13%	415.00	415.00				-45.53%
17898	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳市沈北新区冰哥粮食加工坊	200	53.70%	0	0		是	2026年12月	8.08%
17899	于洪	铸造变	铸东乙线	林溪郡三期2站房1配电变压器	630	5.24%	0	0				100.00%
17900	和平	展览变	展览变852展同线	蓝铂公馆1变电站201配电变压器	315	59.05%	97.50	97.50		是	2025年12月	-47.00%
17901	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分36变台	100	28.20%	62	62				-34.36%
17902	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑4号变电站201配电变压器	630	38.73%	0	0				-40.31%
17903	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑2变电站1变压器	400	37.88%	209	209				-36.72%
17904	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期、三期1箱式变电站201间隔	630	50.48%	0	0		是	2025年12月	-44.55%
17905	铁西	重工变	重工变10874重塔线	污水分10变压器	100	5.10%	85	85				27.68%
17906	于洪	平罗变	平悟线	美卉花园1站房1变压器	630	38.35%	0	0				-39.82%
17907	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园二期1变电站2变压器	630	30.86%	373	373				-39.21%
17908	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80右9右10	100	67.20%	22.80	22.80				-90.72%
17909	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线人大职工住宅	160	62.25%	44	44				-39.13%
17910	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城1箱式变电站配电变压器	400	52.50%	0	0		是	2025年12月	-27.12%
17911	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达6号变电站1号配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2027年12月	-1.14%
17912	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园4号变电站1号配电变压器	500	32.00%	0	0		是	2027年12月	-37.34%
17913	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期7小区变电站201配电变压器	630	10.79%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17914	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家支043	80	112.50%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-23.04%
17915	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干41+1左1	200	2.10%	0	0		是	2027年	0.65%
17916	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉十组照明	400	12.05%	312	312				-49.75%
17917	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	三道岗变304老虎线老虎线218左5变台	100	44.60%	24	24				-46.56%
17918	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园一期3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17919	康平	张强变	张强变76266张强线	张强前辛屯张强干123	50	15.60%	0	0		是	2026年6月	-16.82%
17920	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	双树村南台区	200	53.70%	72.60	72.60				-34.45%
17921	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线静安南台	400	43.85%	0	0				-32.20%
17922	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分29	100	32.70%	57.30	57.30				-65.75%
17923	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	剑桥郡3号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	28.80%	0	0				-32.62%
17924	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城4变电站-2	630	40.38%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
17925	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园9箱变1变压器	800	32.70%	0	0		是		-15.29%
17926	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大珺睿府3号变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
17927	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线解放大棚台	80	46.75%	35	35				-34.24%
17928	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田1支006	80	14.44%	0	0				-18.88%
17929	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春五期C、D区2变电站201变压器	630	21.71%	430	430				-43.31%
17930	大东	大东变	大东变066东风乙线	东风乙线东风干4	315	29.52%	83.14	83.14				-39.28%
17931	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线世高干荒地分55柱上变压器	50	37.50%	0	0		是	2026年12月	-39.27%
17932	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线后山分40变台	200	67.10%	0	0				-40.65%
17933	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区忠红农民专业合作社	200	6.00%	168.00	168.00				5.61%
17934	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城1变电站2变压器	630	16.38%	0	0		是	2025年12月	72.83%
17935	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城2变电站1变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-38.82%
17936	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡东照明	200	101.70%	0	0	2024年12月			-40.57%
17937	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城3站房2变压器	630	48.76%	260	260				-38.86%
17938	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分31左支01变压器	100	40.80%	49	49				-44.71%
17939	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线椴树沟分崔家屯东支6(崔家屯新东台)	200	22.20%	0	0		是	2025年12月	13.65%
17940	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界1号变电站1变压器	630	25.71%	405.00	405.00				-37.94%
17941	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗北台照明	100	104.85%	0	0	2023年7月	是	2026年12月	-48.51%
17942	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉二分厂一队照明	50	67.80%	11	11				-44.46%
17943	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线八音台南台大棚nz	400	51.71%	0	0				-36.12%
17944	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	YHG 世纪干89右8自	200	10.50%	159	159				-37.07%
17945	于洪	大兴变	兴古线	三供一业龙头村新2号台	200	4.80%	0	0				-31.02%
17946	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线210+1左1	400	9.30%	0	0				-18.10%
17947	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线二分厂分8右1变台	400	39.90%	200.40	200.40				0.00%
17948	沈河	北兴变	北兴变354北税甲线	金利大厦变电站1变压器	800	12.00%	0	0				-44.19%
17949	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下2变电站2变	800	60.38%	0	0		是	2025年12月	-32.93%
17950	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城3箱变2变压器	400	23.60%	0	0		是		16.03%
17951	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园12主变	800	0.00%	0	0				0.00%
17952	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线三合卜大棚023	50	92.20%	0	0	2024年7月	是	2026年6月	10.05%
17953	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分26左13变台	100	57.60%	0	0		是	2025年12月	-43.71%
17954	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城6变电站变压器	630	38.41%	0	0		是	2028年12月	-40.94%
17955	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居1号变电站201间隔配电变压器	800	18.38%	0	0				-41.79%
17956	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居9号变电站202间隔配电变压器	630	22.54%	0	0				-42.91%
17957	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线土井子几东泉甲25	200	41.10%	98	98				-7.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17958	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	寇家四组照明	100	110.10%	0	0	2024年8月	是	2026年12月	-41.03%
17959	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	中置学府翠园小区变电站201变压器	400	2.40%	350	350				100.00%
17960	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	10kV兴瓷线新光蓓蓓分9	200	2.10%	175.80	175.80				100.00%
17961	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左47左8	200	8.50%	163	163				-59.68%
17962	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分13柱上变压器	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-46.48%
17963	东陵	世园变	世园变	天琴湾1箱变1变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-80.75%
17964	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线西长南台	50	26.83%	0	0				-38.77%
17965	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线157+1右1	200	33.90%	0	0				100.00%
17966	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支06	250	44.00%	0	0		是	2028年	-64.29%
17967	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干杜屯分56变台	160	43.88%	0	0				-36.63%
17968	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分20	100	9.00%	81	81				-41.47%
17969	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	茉莉公馆4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	52.38%	0	0				-14.43%
17970	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜5号箱式变电站1号配电变压器	630	28.89%	385.00	385.00				-45.26%
17971	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区1变电站1变压器	500	39.36%	0	0		是	2025年12月	-45.46%
17972	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界卓铸3变电站201配电变压器	400	46.20%	175	175				-15.04%
17973	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分邸彪养殖支2	400	0.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
17974	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚书府2箱式变电站202间隔配电变压器	630	11.68%	493	493				-40.93%
17975	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期2箱式变电站2配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-41.36%
17976	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线53国管变	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	-218.09%
17977	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	华润长白中心变电站201间隔（甲）配电变压器	800	48.90%	0	0				59.09%
17978	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分3柱上变压器	400	11.20%	0	0		是	2025年12月	-0.40%
17979	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房于家房村沅泰畜牧公变台区	400	14.40%	302	302				0.00%
17980	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线轰力南台分支04	200	27.80%	0	0		是	2026年12月	-29.93%
17981	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	时光印象2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	5.70%	0	0		是	2026年	100.00%
17982	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙7箱变1变压器	630	23.49%	419.00	419.00				-41.76%
17983	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左5变压器	400	40.40%	0	0		是	2025年12月	-35.57%
17984	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心3号变电站2号变压器	400	58.88%	125	125				-42.16%
17985	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区4变电站1变电站	500	30.40%	0	0		是	2028年12月	-39.47%
17986	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线沈阳市于洪区大潘社区委员会	250	89.28%	0	0	2022年12月	是	2025年	-38.10%
17987	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房新立屯渔客隆淡水鱼公变台区	200	39.90%	0	0				100.00%
17988	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台2大棚	100	76.60%	13	13				-28.83%
17989	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分北土城支北六队几2	200	12.30%	0	0		是	2027年	14.15%
17990	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府4变电站2变压器	500	35.52%	0	0		是	2025年12月	-40.84%
17991	沈北	詹屯变	詹屯变7846虎开线	虎开干蓝田分5杆（一站式）	200	2.40%	175.20	175.20				-49.76%
17992	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	虎桥干101杆（一站式）	200	101.00%	0	0	2022年12月			-13.81%
17993	于洪	大潘变	大潘线	弘泽锦城1站房1变压器	630	17.27%	0	0				-41.21%
17994	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼2号箱式变电站2号配电变压器	500	23.04%	0	0				-40.36%
17995	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外村综合（2021微）	400	14%	305	305				2.89%
17996	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期1变电站2变压器	630	30.79%	373.00	373.00				-37.34%
17997	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地意境3.2期2变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年12月	-32.76%
17998	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线天宝佳园	160	60.38%	0	0		是	2026年12月	-40.17%
17999	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线交通队北台	100	61.80%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
18000	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期3站房1配电变压器	630	40.95%	0	0				-33.66%
18001	沈北	清水变	清水变73648清辉线	温馨箱变201配电变压器	630	19.37%	445	445				-24.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18002	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区3变电站2变压器	630	17.52%	457	457				-41.96%
18003	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分23左5左2柱上变压器	400	60.50%	0	0		是	2025年12月	-60.46%
18004	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线陆家村1台	80	324.00%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-36.86%
18005	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干冯屯分34变台	200	26.40%	0	0				-38.10%
18006	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利C座1变电站2站内变压器	800	30.50%	0	0				-41.56%
18007	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村10号变电站2号配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-38.45%
18008	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区1箱变（单）	630	33.97%	0	0				-45.14%
18009	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区4箱变2变压器	800	37.50%	0	0				-39.33%
18010	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城2变电站1变压器	500	39.60%	0	0		是	2025年12月	-37.30%
18011	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分70左16	100	73.60%	0	0		是	2025年	-31.89%
18012	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区4箱式变电站202间隔配电变压器	800	19.50%	0	0				-35.69%
18013	开发	宁官变	宁富线	万象首府小区1变电站2变压器	800	32.10%	463	463				-23.15%
18014	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	鲁尔新天地一二期小区202间隔配电变压器	800	37.50%	420	420				-43.57%
18015	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线17右1	315	14.60%	0	0		是	2026年	20.87%
18016	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线靠山屯中台	200	84.00%	12.00	12.00	2025年4月			-40.01%
18017	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑翔变560滑齐乙线滑齐干37右6	315	32.38%	181.50	181.50				-47.86%
18018	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支30左3变压器	315	33.52%	178	178				-45.33%
18019	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支14右4变压器	100	19.80%	0	0		是	2025年12月	-37.21%
18020	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干10左4变压器	250	16.80%	0	0		是	2025年12月	-79.22%
18021	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分4变压器	250	31.68%	0	0		是	2025年12月	-60.46%
18022	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分10变压器	315	15.24%	0	0		是	2025年12月	-45.80%
18023	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左6	315	55.24%	0	0				-39.44%
18024	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左9	315	52.38%	0	0				-41.31%
18025	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线16	315	20.32%	0	0		是	2026年12月	-45.25%
18026	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干22	315	12.70%	0	0				-59.45%
18027	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干18右2柱上变压器	315	6.35%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
18028	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分14+1公变	250	28.48%	0	0				-44.85%
18029	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线50右3变台	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
18030	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分49左2	50	26.00%	32	32				-71.47%
18031	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干57柱上变压器	200	10.50%	0	0		是	2025年12月	-148.48%
18032	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪松变572雪南甲线西郊线181左12	200	58.00%	0	0		是	2027年	-47.17%
18033	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干63	200	12.40%	0	0		是		-19.94%
18034	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分36柱上变压器	315	18.10%	0	0		是	2025年12月	-86.37%
18035	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左7之1柱上变压器	250	42.00%	0	0		是	2025年12月	-15.64%
18036	大东	如意变	如意变80898如望乙线	新生干76	400	0.00%	0	0		是		0.00%
18037	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线向工干油漆分6左15柱上变压器	315	2.22%	277	277				-47.91%
18038	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线66变台	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-39.93%
18039	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区5箱变2号变	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-44.69%
18040	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	中频小区变电站1变压器	200	25.00%	0	0		是	2025年12月	-0.25%
18041	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区2变电站1变压器	400	14.00%	304	304				-40.57%
18042	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园8号变电站2号变压器	500	22.40%	10	10				-42.64%
18043	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区5变电站201配电变压器	800	83.40%	53	53	2025年6月			-34.42%
18044	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大五区2变电站201柜	400	51.90%	152.40	152.40				-42.38%
18045	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	新湖北国之春五期B区2变电站202变压器	630	0.00%	554.24	554.24				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18046	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临小区1变电站202变压器	800	22.50%	540.00	540.00				-43.68%
18047	和平	方型变	方型变426宁波甲线	沈铁南八2主变	500	30.00%	0	0				-43.39%
18048	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区1箱变2号变	630	20.32%	363.72	363.72				-44.45%
18049	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园22主变	630	16.19%	465.00	465.00				-42.12%
18050	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光6变电站1号变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
18051	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	东大智慧鑫园箱变2变压器	630	18.67%	0	0				-38.43%
18052	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香棋4变电站1变压器	400	69.00%	0	0				-38.37%
18053	和平	方型变	方型变466南三乙线	玉麟世家主变	315	29.46%	191	191				-40.96%
18054	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天7箱变1变压器	630	28.95%	0	0				-39.93%
18055	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	e佰家园小区2变电站201	400	24.40%	262	262				-48.47%
18056	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山1箱变2	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-48.17%
18057	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色2号变电站1号变压器	1000	34.20%	0	0				-42.91%
18058	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖3箱变1	630	68.83%	0	0		是	2025年12月	-74.03%
18059	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥园4变电站2变压器	630	15.62%	469	469				-40.81%
18060	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大成四期1箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.56%
18061	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城17号变电站201配电变压器	630	39.05%	0	0				-41.56%
18062	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖9号变电站2号变压器	630	16.00%	218.60	218.60				-43.75%
18063	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分6右1+1柱上变压器	315	29.97%	0	0		是	2025年12月	-37.06%
18064	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线19变台	200	54.00%	0	0				-36.59%
18065	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期2变电站1配电变压器	500	49.92%	0	0		是	2025年12月	-36.56%
18066	于洪	大潘变	大潘线	弘泽国际二期6变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-39.88%
18067	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分10右4左6	200	81.00%	0	0	2022年12月	是	2025年	-40.03%
18068	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园5变电站1变压器	400	21.00%	0	0				-43.26%
18069	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	北欧云墅小区2变电站2变压器	800	27.30%	0	0		是	2025年12月	-30.92%
18070	于洪	范屯变	范静线	小微静安村南一台	400	47.40%	0	0				-37.63%
18071	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧4配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
18072	和平	方型变	方型变454文化甲线	文化干绿园里供暖所201间隔配电变压器	500	13.92%	0	0				-24.18%
18073	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期1变电站1号变压器	315	0.00%	283.50	283.50				0.00%
18074	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线一分场支线014	100	37.40%	0	0				-41.03%
18075	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	美村2号变电站1变压器	630	15.08%	0	0				-39.63%
18076	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸7变电站2变压器	630	19.81%	0	0				-40.39%
18077	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园9箱变2变压器	630	8.38%	514.20	514.20				-30.92%
18078	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左1+1右2柱上变压器	50	52.20%	0	0		是	2025年12月	-48.14%
18079	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）3箱式变电站1号变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年12月	-41.94%
18080	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线水舒分55	50	132.30%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-29.98%
18081	开发	宁官变	宁官变95066宁中甲线	翡丽府小区1变电站1变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	64.53%
18082	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都20号变电站201间隔（施恒线）配电变压器	800	23.40%	0	0				9.65%
18083	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象1变电站1变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
18084	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	旭辉雍和府小区1配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
18085	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源2局维变电站201配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	9.84%
18086	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户变013满西线满西二组照明	250	74.88%	38	38				-39.73%
18087	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰3号变电站202间隔配电变压器	800	15.75%	0	0				-35.95%
18088	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线母坨子支水井几5	200	27.60%	125	125				84.00%
18089	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期3箱式变电站1配电变压器	500	28.48%	0	0		是	2025年12月	-35.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18090	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线朱尔大棚分03	200	56.55%	0	0		是	2026年12月	-40.50%
18091	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居5变电站南九变压器	630	15.49%	0	0				-51.46%
18092	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子南山分充电支7	200	0.00%	180	180				0.00%
18093	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯3队台	200	19.50%	97	97				-17.97%
18094	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村1箱变2变压器	630	17.14%	459.00	459.00				-42.80%
18095	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线11	400	77.20%	0	0				-34.19%
18096	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线171左8变台	400	15.00%	0	0		是	2025年12月	12.82%
18097	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区5变电站1变压器	800	46.50%	0	0		是	2025年12月	-38.17%
18098	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分7	315	39.05%	0	0				-38.27%
18099	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	罗家房变407红卫线红卫线老牛圈分42变台	200	116.70%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-34.03%
18100	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线树林分22右1变台	100	59.10%	31	31				-43.20%
18101	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站5变压器	800	6.90%	665	665				-54.15%
18102	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大大境3号变电站201间隔（前榆乙线）配电变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
18103	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	丰泽家园二期1变压器	400	20.63%	0	0				-41.63%
18104	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞东台	315	56.76%	104.70	104.70				-35.04%
18105	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线鹏臣物业北0591	200	49.20%	0	0				-42.09%
18106	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右21+1右1	200	54.90%	70	70				0.00%
18107	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分56右2	400	35.10%	219.60	219.60				-51.76%
18108	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府3小区变电站2配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	64.12%
18109	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线太平庄南台支4（太平庄南台）	400	29.25%	243.00	243.00				-32.03%
18110	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大大境2号变电站201间隔（前榆乙）配电变压器	630	6.35%	0	0				100.00%
18111	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线排水站分水利支4	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18112	于洪	范屯变	范静线	小微东大林东2台	630	0.67%	0	0				-0.82%
18113	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下2号1主变	1250	5.52%	0	0				-87.98%
18114	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	万科千山苑箱式变电站202间隔配电变压器	800	51.00%	0	0		是	2025年12月	-25.64%
18115	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利家园21主变	800	41.63%	0	0				-47.83%
18116	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	天墅小区1变电站1变压器	315	40.00%	157.50	157.50				-41.51%
18117	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区8变电站1变压器	630	47.30%	269	269				-36.21%
18118	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三东村台	400	63.90%	104	104				-37.49%
18119	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分14右3左16变台	100	72.40%	17.60	17.60				-70.53%
18120	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线台沟支32	50	64.00%	13.00	13.00				-38.81%
18121	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂7箱式变电站1配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
18122	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10k孟桃线王家分子钺肉牛繁育养殖场支2	200	33.30%	0	0		是	2025年12月	79.13%
18123	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	三尖村五组（2022微）	200	55.05%	0	0				-34.08%
18124	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分54	200	19.90%	0	0				-21.53%
18125	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫3变电站1变压器	630	51.11%	0	0		是	2025年12月	-41.44%
18126	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区4号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年	-41.78%
18127	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树小区1变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
18128	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井2台	100	39.20%	51	51				-49.25%
18129	沈北	道义变	道义变15269佰景线	沈阳百益龙置业有限公司5箱变2变配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-40.80%
18130	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分77变台	200	66.00%	0	0		是	2025年12月	-28.87%
18131	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线98左6变台	200	28.00%	124.00	124.00		是	2025年12月	-35.06%
18132	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡16号小区变电站201配电变压器	630	40.00%	0	0				-30.79%
18133	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	劝东甲线兴工分3+1变压器	200	80.40%	19	19	2022年12月			-43.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18134	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	区政府8号箱变	630	69.84%	127	127				-43.13%
18135	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区8变电站2变压器	500	15.60%	372	372				-40.35%
18136	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房2箱变2变压器	400	22.40%	0	0		是		61.98%
18137	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院4箱变2变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-62.40%
18138	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微双树子村1号台	200	54.00%	72.00	72.00				-51.22%
18139	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干196	200	16.80%	0	0				-31.64%
18140	于洪	马三家	马辉线	小微三台子5号台	400	18.90%	0	0				100.00%
18141	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	和泓领峰1号变电站201间隔（马总甲线）配电变压器	800	14.70%	0	0				11.06%
18142	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城2-2间隔202配电变压器	630	35.71%	0	0		是	2026年12月	-41.60%
18143	东陵	世园变	世高线	高坎线高坎干81左5柱上变压器	80	14.63%	0	0		是	2026年12月	-116.16%
18144	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线程子沟分006	100	55.10%	0	0				-24.96%
18145	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线砖厂分010	400	29.70%	0	0		是	2026年6月	-53.68%
18146	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城26号变电站202配电变压器	630	38.48%	0	0				-78.66%
18147	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线西哈分01	200	22.05%	0	0				-30.94%
18148	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	西塔铁路2号变	500	48.40%	0	0		是	2025年12月	-33.55%
18149	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线长岗子分46右5变台	200	31.10%	0	0				-35.44%
18150	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线茨李坨分095	50	44.42%	0	0				-32.51%
18151	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43左3	400	0.00%	360	360				0.00%
18152	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	南苇巷箱变2变压器	630	44.13%	289.00	289.00				23.43%
18153	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	誉澜颂2变电站1变压器	800	13.50%	0	0				59.18%
18154	和平	三好变	三好变166文体甲线	文体线9左2	315	43.81%	145.50	145.50				-49.54%
18155	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线东北支41	315	13.90%	0	0		是	2025年12月	-19.82%
18156	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线皮堡中大棚	200	18.00%	0	0				-51.37%
18157	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线飞龙住宅楼	100	69.90%	0	0		是	2026年12月	-37.62%
18158	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期2箱式变电站1配电变压器	630	59.68%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
18159	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔C区2箱式变电站1号间隔配电变压器	630	28.89%	385.00	385.00				-40.04%
18160	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	恒润通信（一站式）	100	6.60%	0	0		是	2026年12月	-22.59%
18161	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干铸造分21能效柱上变压器	400	54.60%	0	0				29.56%
18162	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	工业干19左1变台	400	94.25%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	100.00%
18163	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	航翠园2箱变2变压器间隔配电变压器	630	19.68%	443	443				-46.69%
18164	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线22左12柱上变压器	200	44.10%	59	59				1.93%
18165	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林7箱变2配电变压器	630	57.46%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
18166	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期2配电室201间隔配电变压器	800	16.80%	585.60	585.60				-37.22%
18167	于洪	化学变	化西乙线	四台子村4台区	160	49.50%	0	0				-56.93%
18168	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线高大南支02	200	30.45%	0	0				9.26%
18169	皇姑	怒江变	怒江变272怒润线	维华润祥箱式变电站202间隔配电变压器	500	29.44%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
18170	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城一期2变电站2配电变压器	800	51.00%	0	0				0.00%
18171	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分47+1左1	400	0.00%	36.37	36.37				0.00%
18172	于洪	五金变	五兰乙线	兰台变013兰集线前进村1台区	400	72.00%	0	0		是	2025年12月	-30.40%
18173	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	文化社区2号变电站1号变压器	630	55%	0	0		是		-42.73%
18174	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期3箱式变电站1配电变压器	500	43.60%	0	0		是	2025年12月	-43.08%
18175	和平	和平变	和平变186和铁乙线	南十乙线36左14	315	38.10%	164	164				-43.99%
18176	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干28变压器	200	62.00%	0	0		是	2025年12月	-34.79%
18177	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖甲线100	315	84.76%	0	0	2022年12月	是	2026年	-36.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18178	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	长风干47左6柱上变压器	400	43.00%	0	0				-44.53%
18179	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干程屯分28变台	200	66.40%	47	47				-41.59%
18180	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76文铁分4右3	315	21.90%	0	0		是		-30.33%
18181	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三干30	315	8%	259	259				-25.24%
18182	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分5变压器	315	32.76%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
18183	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25左3变台	315	20.95%	0	0		是	2025年12月	-45.81%
18184	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线44	400	0.50%	0	0		是	2027年12月	100.00%
18185	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿阁小区三期2变电站201	630	12.06%	491	491				22.57%
18186	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	二中游泳馆箱变1变压器	630	94.48%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-32.34%
18187	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	三好一次2#主变	500	2.00%	0	0				-21.74%
18188	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	于洪安居小区变电站1变压器	500	60.80%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
18189	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居3变电站202	630	50.79%	247	247				-40.23%
18190	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城3箱变1变压器	630	17.14%	0	0				-43.86%
18191	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净3变电站1变压器	500	26.24%	0	0				-40.49%
18192	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景5箱变1变压器	630	36.19%	339.00	339.00				-41.44%
18193	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭6箱变2变	500	22.40%	0	0				-43.45%
18194	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸2#2主变	630	13.65%	0	0				-39.20%
18195	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	祥发3小区箱变1变压器	630	35.81%	341.40	341.40				-43.60%
18196	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	金昊大厦箱变202变压器	800	31.20%	470.40	470.40				-42.96%
18197	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	自动化2箱变1变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-42.73%
18198	大东	大东变	大东变066东风乙线	大东路1箱变1变压器	500	11.52%	83.14	83.14				-47.99%
18199	和平	和平变	和平变148和铁甲线	铁路红星2变电站2号高压柜主变	500	26.88%	315.60	315.60				-43.80%
18200	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期2变电站202变压器	630	0.00%	520	520				-100.00%
18201	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	人和馨园1变电站202变压器	630	19.37%	445.00	445.00				-41.95%
18202	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城1箱变2变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-38.98%
18203	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠3箱变2变压器	630	12.19%	490.20	490.20				-36.28%
18204	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园10配电站201	630	43.49%	293.00	293.00				-45.36%
18205	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	工程学院北区箱变1变	630	18.03%	0	0				-40.05%
18206	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期2箱变1变压器	500	46.08%	0	0		是	2026年12月	-41.54%
18207	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期5变电站201柜	630	14.92%	0	0		是	2028年12月	-40.91%
18208	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线7	400	68.00%	0	0		是	2025年12月	-22.79%
18209	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分50左5左10	200	1.80%	0	0				0.00%
18210	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景1箱变1变压器	500	49.60%	202	202				-36.09%
18211	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景1变电站1站内变压器	630	30.86%	0	0				-39.96%
18212	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景5箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-40.28%
18213	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸一期3箱式变电站配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-45.11%
18214	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左6右6	200	54.90%	36	36				100.00%
18215	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干136右3加1	315	21.90%	0	0				-55.51%
18216	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	中铁御水澜湾小区1变电站201配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	9.07%
18217	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园2号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	21.27%	0	0				6.95%
18218	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	唐轩北延二期2局维变电站202配电变压器	800	18.60%	0	0		是	2026年12月	-0.49%
18219	于洪	得胜变	得胜变95446	冯学义住宅小区	100	83.00%	0	0	2022年12月	是	2025年	-38.49%
18220	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅2变电站2变压器	630	38.10%	0	0				-41.39%
18221	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城3站房2变压器	630	12.70%	0	0				-43.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18222	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村大棚（东）	80	26.25%	0	0				-72.71%
18223	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良绿2变电站2变压器	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-41.23%
18224	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块4号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
18225	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十九号（微）	400	30.90%	234.04	234.04				29.18%
18226	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期2箱式变电站2配电变压器	800	32.10%	0	0		是	2025年12月	-35.52%
18227	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线179变台	200	20.70%	139	139				-37.53%
18228	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田北支 029	30	62.33%	0	0		是	2026年5月	-59.17%
18229	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉南台	80	17.56%	0	0				-287.21%
18230	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园37号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	26.98%	0	0				-15.94%
18231	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分彭屯支29变台	200	61.20%	0	0		是	2025年12月	-35.29%
18232	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都1箱变2变压器	800	26.10%	0	0				-42.04%
18233	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	三益商店公变台	200	23.40%	0	0		是	2025年11月	100.00%
18234	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿大城印象都荟2箱式变电站1配电变压器	630	66.67%	0	0				-26.36%
18235	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳盈达房产开发有限公司3箱变配电变压器	630	23.17%	421	421				-38.95%
18236	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十八号变电站202间隔配电变压器	400	46.20%	0	0				-37.75%
18237	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶7组台	400	62.10%	111.60	111.60				-20.82%
18238	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线邓家支 09	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	-27.99%
18239	于洪	范屯变	范工线	御龙湾2号变电站4号变压器配电变压器	630	87.14%	18	18	2022年12月			-42.87%
18240	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园2号变电站201配电变压器	500	43.20%	0	0				-36.16%
18241	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府6变电站1变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
18242	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区3站房1变压器	630	22.35%	426.20	426.20				-22.46%
18243	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府2变电站1变压器	500	29.12%	0	0		是	2025年12月	-45.54%
18244	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	逸仙苑小区变电站1变压器	800	13.50%	612.00	612.00				-36.45%
18245	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街2大棚	50	54.63%	0	0				-46.35%
18246	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园1号变电站1号配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-47.05%
18247	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	惠和大厦变电站202间隔配电变压器	630	26.03%	403.00	403.00				-42.10%
18248	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分21右1右1柱上变压器	400	30.30%	0	0		是	2025年12月	-187.89%
18249	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	左得胜台支10	315	5.59%	0	0		是	2026年12月	-30.99%
18250	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线吴家线60左03	160	56.06%	54.30	54.30				-32.87%
18251	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯11箱变1变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-37.30%
18252	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	金地宸颂配变站202配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年12月	-23.46%
18253	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线盐业分08	315	42.86%	0	0		是	2026年12月	-50.64%
18254	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅小区	400	29.60%	0	0		是	2026年12月	-42.29%
18255	于洪	范屯变	范北线	小三家村小微1台	200	103.20%	0	0	2024年2月	是	2025年	0.02%
18256	东陵	水家变	水李线	水李线141左7右1柱上变压器	400	18.60%	10	10				100.00%
18257	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干17左2+1左1	200	26.10%	0	0		是	2025年	-34.01%
18258	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园13变电站变压器	630	17.90%	0	0				-41.22%
18259	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右7左2	315	108.25%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-38.53%
18260	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家于47右5	200	9.30%	161	161				0.00%
18261	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	剑桥郡2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	38.40%	0	0				-29.82%
18262	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分修家支25右04	100	44.10%	46	46				-31.05%
18263	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	沈空嫩江干休所箱式变电站2配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
18264	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院3号变电站202间隔配电变压器	800	8.25%	654.00	654.00				65.56%
18265	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖八号（微）	400	28.80%	234.04	234.04				15.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18266	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18267	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟胜线56右5	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
18268	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线南长1号照明	500	13.12%	384.40	384.40				-29.87%
18269	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区7变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-40.11%
18270	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区2站房2变压器	630	22.10%	0	0				-40.06%
18271	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城17号变电站1变压器	630	17.78%	455.00	455.00				-42.43%
18272	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支90变台	200	2.70%	0	0		是	2025年12月	-68.43%
18273	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线红旗支002	100	107.10%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-32.15%
18274	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋1箱变2配电变压器	630	52.86%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
18275	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋3箱变2配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
18276	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔铁路21号变	400	75.20%	0	0		是	2025年12月	-21.86%
18277	于洪	化学变	化西乙线	小微化西乙线2号台	400	41.10%	0	0				14.87%
18278	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线091	315	52.57%	0	0		是	2027年	-14.08%
18279	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡3箱式变电站1配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
18280	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳金天置业有限公司尚书府二期31201配电变压器	630	28.25%	389	389				-29.55%
18281	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城2号变电站1号变压器	630	23.17%	0	0				-35.69%
18282	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	永乐变022宝相线宝相线102	200	46.40%	87	87				-22.59%
18283	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山12号变电站201间隔（前地线）配电变压器	630	25.08%	0	0				15.03%
18284	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸2变电站1配电变压器	800	25.20%	518	518				11.30%
18285	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微达连1号	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
18286	新民	金五台	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线鲫鱼泡分前岗支25变台	100	80.02%	0	0	2022年12月			-32.75%
18287	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期3箱变2变配电变压器	800	25.80%	0	0		是	2026年12月	-39.18%
18288	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区9变电站1变压器	630	19.81%	442.20	442.20				-40.79%
18289	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司（花海公园3）	100	14.40%	0	0		是	2026年12月	-7.52%
18290	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干96+1	400	37.20%	0	0				-35.78%
18291	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干73+1左5	200	11.00%	158.00	158.00				-26.31%
18292	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线徐西支04	100	31.20%	59	59				-37.36%
18293	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分12左7右3号台	400	23.40%	0	0		是	2025年12月	19.97%
18294	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18295	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线尹家分3	100	135.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-27.99%
18296	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	赵永刚秸秆加工厂	200	0.00%	180	180				0.00%
18297	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	于家分30左16右6	200	9.15%	162	162				-35.19%
18298	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线刘家店分04	200	48.00%	84	84				-38.37%
18299	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居5箱变2变压器	500	9.20%	0	0				5.81%
18300	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区4变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
18301	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地4箱变1变压器	630	9.52%	507.00	507.00		是	2026年12月	2.98%
18302	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左10右1	200	101.10%	0	0	2023年4月	是	2027年	15.11%
18303	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线良种场大棚南台分01	200	19.60%	0	0				11.91%
18304	于洪	范屯变	范古线	小微大兴繁荣1台	200	45.00%	0	0		是	2025年9月	14.94%
18305	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左5右2	200	9.90%	36	36				-6.43%
18306	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	计划生育箱式变电站1配电变压器	400	56.00%	0	0				-38.45%
18307	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	机械加工公变台	200	8.40%	0	0				100.00%
18308	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线樱桃沟西台	200	29.85%	0	0		是	2025年11月	-33.08%
18309	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡7箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-40.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18310	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区1变电站1变压器	630	19.30%	0	0		是	2025年12月	-40.31%
18311	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线78左1变台	200	0.00%	0	0				0.00%
18312	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾3箱式变电站2号变压器	630	35.05%	0	0		是	2026年12月	-39.54%
18313	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	南航城1变电站202配电变压器	800	59.70%	242	242				-44.00%
18314	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干大孤家子分少中井支0+1（一站式）	200	55.60%	0	0		是	2026年12月	-4.56%
18315	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	一站式一秀水养殖场	200	29.40%	0	0		是	2026年12月	12.68%
18316	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科蓝山二期2变电站201间隔配电变压器	630	33.97%	353.00	353.00				-40.50%
18317	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城1号变电站2号变压器	630	10.16%	503	503				-37.59%
18318	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干于家分50+1右5	200	22.50%	135.00	135.00				-37.61%
18319	新民	新民变	新民变30162营东线	营东干96左3变台	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-29.27%
18320	于洪	范屯变	范静线	小微静安村北1台	200	54.00%	0	0				-2.29%
18321	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区2变电站1变压器	630	20.32%	439.00	439.00				42.56%
18322	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园5箱变1变压器	630	45.40%	0	0				-33.96%
18323	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干53左1右1	200	60.00%	60.00	60.00				0.00%
18324	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园3箱变2变压器	630	70.48%	0	0				-41.70%
18325	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居2箱变2变压器	630	14.92%	473.00	473.00				-43.69%
18326	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫1变电站201间隔配电变压器	800	12.00%	624.00	624.00				-42.94%
18327	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干51右4变台	80	122.25%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-43.33%
18328	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地上城1号变电站2变压器	800	40.80%	0	0				-39.68%
18329	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔1站房2变压器	630	16.00%	466.20	466.20				-41.75%
18330	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期3变电站1配电变压器	630	33.78%	0	0				-39.74%
18331	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线大冷排灌站支24	200	30.45%	0	0				13.03%
18332	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地1小区变电站1变压器	315	44.70%	142.70	142.70				-33.39%
18333	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门5号变电站201配电变压器	500	41.60%	0	0				-41.38%
18334	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子大棚支025	200	21.60%	0	0		是	2026年5月	-21.68%
18335	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区1箱式变电站2配电变压器	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	-22.11%
18336	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	福利塑料厂住宅改造	400	15.53%	0	0		是	2026年12月	12.09%
18337	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫甲2之1柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-44.69%
18338	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分56左5柱上变压器	315	39.05%	0	0		是	2025年12月	-45.74%
18339	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分9左3柱上变压器	200	43.50%	0	0		是	2025年12月	-44.48%
18340	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干69右8	315	107.30%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	-32.15%
18341	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分39柱上变压器	400	72.50%	0	0		是	2025年12月	-30.60%
18342	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干20变压器	250	29.12%	0	0		是	2025年12月	-39.69%
18343	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑翔变562滑应乙线建设干建后分3	315	24.44%	207	207				-41.34%
18344	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线124+1	200	5.40%	0	0				-25.34%
18345	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干117	315	23.81%	209	209				-38.94%
18346	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干15右8+1	315	28.19%	194.70	194.70				-21.74%
18347	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴分6(南)	315	38.41%	0	0				-39.24%
18348	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分26之1柱上变压器	400	4.25%	0	0		是	2025年12月	-42.46%
18349	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干66柱上变压器	400	76.80%	0	0				-46.43%
18350	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分6左4变台	160	38.75%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
18351	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右3	315	52.70%	0	0		是	2028年12月	-41.72%
18352	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线11	315	50.29%	0	0				-32.40%
18353	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分4-2柱上变压器	315	46.67%	0	0		是	2025年12月	-26.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18354	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分16左5柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2025年12月	-47.38%
18355	和平	太原变	太原变042南十甲线	天泰公寓一次1#主变	400	0.00%	0	0				0.00%
18356	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华4箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18357	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城9箱变2变压器	800	13.50%	612	612				-40.09%
18358	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北2变电站2号高压柜1主变	630	27.17%	0	0				-34.11%
18359	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期2箱变2号变	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
18360	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	沈报西变电站一次变压器柜主变	315	19.43%	0	0				-43.76%
18361	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	吴辰苑小区4变电站202	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
18362	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城2箱变2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
18363	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城4箱变1变压器	630	44.57%	0	0				-46.47%
18364	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光1变电站2变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.98%
18365	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭6变电站201	500	17.92%	360.40	360.40				-40.65%
18366	和平	太原变	太原变068北二乙线	北二乙D-1主变	315	1.90%	122.97	122.97				-34.53%
18367	沈河	长青变	长青变450长大乙线	丰源箱变1变压器	630	42.54%	0	0		是	2026年12月	-45.01%
18368	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	东陵公务员箱变2变压器	630	13.02%	485.00	485.00				-43.89%
18369	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	MOTO新城配电站1变压器	800	20.70%	554.40	554.40				-41.47%
18370	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	联通一次1主变	630	32.76%	0	0				-35.36%
18371	沈北	新城子	新城子变7554农专线	10kV农专于237右分3右支4变压器	200	15.45%	0	0		是	2026年12月	-45.60%
18372	苏家屯	前显变	前显变278前地线	槌檀山5号变电站2号配电变压器	800	21.60%	0	0				3.15%
18373	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官于17左1+1	400	43.90%	0	0				-23.90%
18374	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	时代悦小区1变电站202间隔配电变压器	800	15.00%	600	600				57.13%
18375	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	中置序序翠园配电室201间隔配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
18376	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分23右16右7变台	160	24.56%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
18377	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	含笑小区变电站2号变压器	400	53.00%	0	0				-45.56%
18378	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分43右9柱上变压器	200	26.40%	127.20	127.20				-41.62%
18379	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线57右1	200	80.40%	0	0	2024年6月			9.78%
18380	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台分31左6右8变台	200	72.00%	36.00	36.00				-37.16%
18381	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园1变电站1变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-39.07%
18382	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房变059永丰线代家2组照明	400	40.90%	196	196				-40.35%
18383	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分粮库支1（乡政府台）	400	11.85%	0	0		是	2027年	-28.87%
18384	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分53右3	400	17.10%	292	292				1.46%
18385	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分095	200	14.70%	0	0		是	2027年	-38.23%
18386	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	后老薄2灯(新)	400	17.10%	292	292				20.15%
18387	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相甲线荒山分1+1	400	80.80%	0	0	2022年12月	是		-37.13%
18388	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分47左4变压器	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	-39.50%
18389	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干54左8变压器	200	32.50%	115.00	115.00		是	2025年12月	-28.03%
18390	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园38号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	19.05%	0	0				-12.70%
18391	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线光明村台	80	87.75%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-21.03%
18392	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分29变台	200	20.25%	0	0		是	2025年12月	-36.20%
18393	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾12号变电站201配电变压器	500	41.28%	0	0				-40.68%
18394	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线长山沟五队（十间房五组）	400	27.05%	0	0		是	2025年11月	-28.00%
18395	于洪	兰台变	兰汇线	小微沙岭26号	400	45.00%	0	0				75.50%
18396	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源1变电站2变压器	500	15.20%	0	0				-38.35%
18397	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景3箱变2变压器	630	27.43%	394	394				-53.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18398	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府4变电站2变压器	630	7.62%	519.00	519.00				-42.44%
18399	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景8站房1变压器	630	29.46%	0	0				-42.46%
18400	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	钻石1主变	800	67.50%	180.00	180.00				-36.52%
18401	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村4号变电站2变压器	500	35.52%	0	0				-43.48%
18402	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线肖南养殖基地	315	87.37%	8.30	8.30	2022年12月			-52.02%
18403	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期3变电站2配电变压器	500	25.40%	0	0				-34.26%
18404	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干60左1	400	60.15%	0	0		是	2026年	-33.75%
18405	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线老干部局住宅	80	91.13%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-41.98%
18406	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线元江街10变电站配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
18407	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅小区	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
18408	于洪	兰台变	兰家线	银岭支42号小微台	400	38.40%	0	0				0.00%
18409	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线159	400	43.05%	0	0		是	2027年	-37.68%
18410	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左4+1左1变台	100	82.20%	8	8	2024年6月			-32.45%
18411	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里5号变电站202配电变压器	800	36.00%	432	432				-36.54%
18412	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	明珠城JW2变电所1箱变201配电变压器	630	37.46%	331	331				-37.91%
18413	于洪	家俱变	俱兰甲线	光伸2变电站2变压器	630	80.95%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-33.82%
18414	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支41左7右5	100	50.70%	39.30	39.30				-49.07%
18415	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八號院西区小区箱式变电站2配电变压器	400	53.40%	0	0		是	2025年12月	-26.75%
18416	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区3变电站2变压器	630	19.43%	444.60	444.60				-44.03%
18417	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城4号变电站202配电变压器	630	14.86%	0	0				-43.74%
18418	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分51	200	15.20%	150	150				-57.42%
18419	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷1变电站2变压器	315	0.00%	283.50	283.50				0.00%
18420	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际1变电站1柜	630	19.05%	0	0				-45.41%
18421	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期4变电站1变压器	500	31.68%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
18422	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾3号变电站2变压器	315	0.00%	10.00	10.00				0.00%
18423	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式-沈阳晒之缘农业科技有限公司	200	16.20%	148	148				2.07%
18424	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区5变电站1变压器	630	25.14%	409	409				-44.07%
18425	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期2变电站201变压器	315	74.67%	48.30	48.30				-49.38%
18426	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线053	160	61.13%	46.20	46.20				-39.38%
18427	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线217右3变台	200	10.80%	0	0				-39.64%
18428	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城1变电站1变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
18429	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城4号变电站2号变压器	630	52.06%	239.00	239.00				-46.77%
18430	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园41主变	800	15.38%	0	0				-42.13%
18431	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家于兰旗分24右8变台	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	-26.16%
18432	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流奉玺台2号变电站201间隔配电变压器	800	64.50%	0	0				-35.50%
18433	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期3箱式变电站1配电变压器	800	34.88%	0	0		是	2025年12月	-33.57%
18434	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府2号变电站2号变压器	630	20.95%	0	0				-61.95%
18435	于洪	五金变	五兰乙线	沙坨子小微5台	400	19.80%	0	0				25.55%
18436	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线尚村支07	315	20.32%	220	220				-25.24%
18437	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线苗圃支01	50	44.70%	0	0		是	2026年12月	-44.82%
18438	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线红旗小区支08	50	73.05%	0	0		是	2026年12月	-23.40%
18439	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区3202间隔配电变压器	315	28.19%	194.70	194.70				-31.06%
18440	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线219左3变台	200	51.30%	77	77				100.00%
18441	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线光辉三队	400	9.45%	322	322				-33.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18442	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园5箱变1变压器	630	24.13%	294.44	294.44				-37.73%
18443	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线河畔家园	315	86.86%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-37.91%
18444	新民	陶电变	陶电变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分49左9右1变台	100	78.90%	0	0				21.77%
18445	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥新城一期1号变电站202间隔配电变压器	630	37.62%	330	330				-34.10%
18446	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖8号变电站1号变压器	630	16.76%	219	219				-37.23%
18447	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城4箱变2变压器	800	46.88%	97.50	97.50				-39.97%
18448	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分21变台	200	75.60%	28.80	28.80		是	2025年12月	4.48%
18449	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房1站房1变压器	800	13.88%	0	0				-39.80%
18450	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城4变电站1变压器	630	25.14%	0	0				-44.08%
18451	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线148	200	55.60%	0	0				-78.39%
18452	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园2变电站202配电变压器	500	40.80%	246	246				-41.65%
18453	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚2箱式变电站1配电变压器	630	47.24%	0	0		是	2025年12月	-32.20%
18454	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老窝棚村1机井	100	77.20%	0	0		是	2025年8月	-54.04%
18455	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	台区名:杨士岗社区1机井	80	75.25%	11.80	11.80				-51.36%
18456	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村杜林贵鱼池机井2台	100	53.60%	36	36				-50.78%
18457	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期1箱式变电站2配电变压器	400	58.00%	0	0		是	2025年12月	-38.67%
18458	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线169右18变台	50	62.00%	0	0				-38.89%
18459	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡19号小区变电站201配电变压器	800	57.75%	0	0				-41.92%
18460	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干老虎分5	180	10.00%	0	0				-87.30%
18461	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线商业1考核	30	86.50%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.43%
18462	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分7右支3变压器	100	45.60%	0	0				-48.39%
18463	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	东环堤脚街综合一台（2022微）	400	19.50%	0	0		是	2026年12月	6.13%
18464	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线忙前大棚南区	400	19.20%	0	0				-51.83%
18465	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院3变电站1变压器	630	21.33%	318.69	318.69				-41.65%
18466	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分7右05	315	37.71%	165	165				-40.63%
18467	浑南	于山变	于山变756于东线	舜山府3号变电站1号配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2027年12月	25.51%
18468	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右9右1柱上变压器	100	50.00%	0	0		是	2025年12月	-47.09%
18469	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线18左2变台	250	39.36%	0	0		是	2025年12月	13.86%
18470	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子西大棚台	200	5.00%	97	97				-92.28%
18471	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	光明苑A1变电站201变压器	630	13.71%	481	481				-35.94%
18472	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园2变电站1变压器	630	37.78%	329	329				-5.94%
18473	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分10右1右1	200	22.20%	135.60	135.60				-39.44%
18474	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分北山支6	200	45.00%	0	0		是	2026年5月	-36.93%
18475	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春五期C、D区3变电站202变压器	400	19.60%	281.60	281.60				-42.99%
18476	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分50右4左1-1右1	400	0.90%	356.40	356.40				0.00%
18477	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干三组分22变台	200	25.90%	0	0				-42.00%
18478	辽中	金山变	金山变45566金冷线	同合村南照明（煤改洁）	400	12.90%	308.40	308.40				13.08%
18479	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分114	200	81.60%	0	0	2024年9月	是	2026年6月	-37.43%
18480	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城2箱变1变压器	630	80.32%	0	0	2025年2月			-53.23%
18481	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	城央华墅1号变电站2号配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2027年12月	-22.21%
18482	和平	市府变	市府变554东森线	东森3变电站1主变	800	25.88%	0	0				-41.00%
18483	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分91右2+1变台	200	37.20%	105.60	105.60				-39.56%
18484	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地3箱变1变压器	630	7.62%	519	519		是	2026年12月	3.86%
18485	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地5箱变1变压器	630	8.25%	515	515		是	2026年12月	2.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18486	和平	青年变	青年变342青胜线	北四经分9右4	400	50.50%	0	0		是	2025年10月	-40.35%
18487	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线王爷陵支老大棚几8	200	5.10%	97	97				100.00%
18488	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷3变电站1变压器	630	7.37%	326	326				-43.89%
18489	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜置业有限公司3箱式变电站配电变压器	630	20.00%	441	441				-33.78%
18490	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园33号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	21.27%	0	0				-33.20%
18491	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期1号箱式变电站2号配电变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	-47.24%
18492	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园5箱变202间隔配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-52.55%
18493	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区2变电站1配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	19.57%
18494	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居5箱变1变压器	500	29.44%	302.80	302.80				-41.04%
18495	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干57右11右5	400	9.00%	0	0				15.35%
18496	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城5变电站2配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-39.61%
18497	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线李砖分万牧养殖场支2	200	31.20%	117.60	117.60				90.25%
18498	和平	青年变	青年变342青胜线	群芳202间隔配电变压器	800	15.25%	0	0				0.00%
18499	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家子分河套支8左11变台	100	41.60%	24	24				-47.76%
18500	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔南支05	200	41.55%	0	0				8.28%
18501	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期1变电站1变压器	500	40.00%	0	0		是	2027年12月	-40.87%
18502	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园2变电站1变压器	630	8.89%	0	0		是	2027年12月	-41.93%
18503	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期2箱式变电站1配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-46.18%
18504	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分43左3左2	400	40.50%	198	198				100.00%
18505	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙腾馨苑1箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-40.98%
18506	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥2号箱变变压器配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
18507	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线20左4右5柱上变压器	200	4.00%	172.00	172.00		是	2025年12月	-75.10%
18508	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左7左11柱上变压器	315	11.94%	0	0		是	2025年12月	-37.38%
18509	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分27	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-49.30%
18510	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干38右4-1	200	100.50%	0	0	2023年1月	是	2026年5月	-28.68%
18511	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变160陵望甲线鸭绿江分18右3柱上变压器	400	33.50%	0	0		是	2025年12月	-39.27%
18512	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线41左3	630	49.37%	0	0				-40.38%
18513	沈河	粮仓变	粮仓变546粮木甲线	方北干河道分23公变	400	57.20%	131	131				-44.17%
18514	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分8左3	200	76.50%	0	0		是	2026年12月	-39.70%
18515	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线39右7	200	18.00%	0	0				-38.04%
18516	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干13公变	200	27.60%	0	0		是	2026年12月	-37.02%
18517	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干23左1右3	200	25.50%	0	0				-29.71%
18518	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒舍干9柱上变压器	250	33.28%	142	142				-84.83%
18519	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线17	315	0.00%	284	284				0.00%
18520	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线5	315	82.54%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-41.70%
18521	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线2左1	315	35.81%	0	0				-41.90%
18522	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分17	200	30.50%	0	0				-46.27%
18523	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25左11变台	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-51.79%
18524	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之9柱上变压器	200	26.00%	0	0		是	2025年12月	-65.23%
18525	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	宁山路箱变1	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
18526	和平	展览变	展览变866展科甲线	中医一次1#主变	315	46.86%	0	0				-46.23%
18527	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北1变电站3号高压柜2主变	400	58.00%	0	0				-43.36%
18528	大东	望花变	望花变70242上园乙线	卉盛花园1箱变2站内变压器	630	24.00%	0	0				-42.94%
18529	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	辽大二部箱式变电站1	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-41.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18530	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城1变电站2变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-41.26%
18531	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山3箱变1变压器	630	67.94%	139	139				-41.43%
18532	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰丽城小区8变电站202	630	24.13%	415	415				-44.69%
18533	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村2变电站202变压器	630	57.78%	0	0		是	2028年12月	-35.85%
18534	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	金鹏雅居2变电站201柜	630	20.95%	435.00	435.00				-42.19%
18535	和平	和平变	和平变148和铁甲线	豪隆世家变电站201间隔变压器	630	19.81%	442.20	442.20				-51.44%
18536	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	城中箱变1变压器	630	26.41%	0	0		是	2026年12月	-43.54%
18537	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	佳园箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
18538	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德1箱变1变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年6月	-32.12%
18539	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	榆荫变电站2变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年6月	-45.30%
18540	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	蘭庭花园3箱变1	400	26.00%	0	0		是	2025年12月	-42.29%
18541	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富1配电站201	630	52.06%	239	239				-44.62%
18542	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光2箱变2站内变压器	500	26.00%	0	0				-47.01%
18543	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西二小区变电站201	630	50.29%	250	250				-42.92%
18544	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区14变电站201柜	630	26.35%	0	0		是	2028年12月	-36.94%
18545	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天5箱变(单)	630	26.67%	0	0				-52.63%
18546	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	新三箱变1变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
18547	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区21箱变1号变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-44.33%
18548	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	YHG 下深线130#柱上变压器	100	42.60%	0	0				-87.33%
18549	和平	和平变	和平变166同南甲线	同泽南分13检察院201间隔配电变压器	630	39.62%	308	308				-33.75%
18550	于洪	得胜变	得胜变	得山线95478	630	42.92%	0	0				-38.84%
18551	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园自维箱变201间隔配电变压器	400	15.75%	0	0		是		-40.57%
18552	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线刘士照明	160	74.69%	24.50	24.50				-35.15%
18553	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干104变台	400	71.40%	74	74		是	2025年12月	-41.39%
18554	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线洞西干43右2变压器	100	55.80%	0	0		是	2025年12月	-36.45%
18555	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊8号变电站1变压器	630	49.90%	0	0				-42.45%
18556	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区2变电站2变压器	630	83.81%	39	39	2022年12月			-42.81%
18557	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	八家子大岗分2杆变台	200	123.60%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-14.09%
18558	于洪	得胜变	得胜变	青城3站房1变压器	630	44.19%	0	0				-34.85%
18559	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区1201间隔配电变压器	800	39.00%	408.00	408.00				-39.61%
18560	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线新村大棚	200	71.10%	0	0		是	2025年12月	-72.40%
18561	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房六组照明	100	40.40%	50	50				-36.75%
18562	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼分23右2	200	106.50%	0	0	2022年12月			-29.59%
18563	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台西余村优奇冷库公变台区	400	0.00%	360	360				0.00%
18564	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨花牛沟唐志刚畜禽养殖公变台区	200	19.50%	0	0				0.00%
18565	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期1变压器	630	65.40%	155	155				-42.13%
18566	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十四号变电站2变压器	500	31.68%	0	0				-42.60%
18567	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶货栈台	315	17.46%	228.50	228.50				-44.82%
18568	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线34左1变台	200	27.50%	125.00	125.00				-34.83%
18569	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司3箱变配电变压器	630	25.71%	405	405				-37.69%
18570	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线65左3	400	51.25%	0	0				-49.07%
18571	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线30左15变台	200	23.60%	0	0		是	2025年12月	-39.44%
18572	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦2箱变2变压器	630	36.51%	337.00	337.00				-41.39%
18573	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座4箱变2变压器	630	24.76%	411	411				-44.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18574	东陵	农大变	农首线	双珑原著二期2变电站1变压器	800	9.90%	641	641				100.00%
18575	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村四、五组	100	97.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-45.17%
18576	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	民强箱变B站内变压器	630	46.35%	275.00	275.00				-33.20%
18577	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆2箱变1站内变压器	630	29.33%	382.20	382.20				-38.40%
18578	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	菜屯分34+1左7	100	5.40%	0	0				0.64%
18579	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯7箱变1变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-38.52%
18580	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线大冷大棚16	80	0.00%	0	0				0.00%
18581	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左13右1	400	124.75%	0	0	2024年9月	是	2027年	49.14%
18582	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余中台	100	91.60%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-34.17%
18583	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期2变电站2号配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2027年12月	6.80%
18584	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子村几03	400	24.75%	0	0		是	2025年12月	-34.11%
18585	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分35右12	200	40.40%	0	0		是	2027年	-31.77%
18586	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线良种场分机井支6	50	0.00%	0	0				0.00%
18587	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子分26(团山子中台)	100	32.80%	0	0		是	2025年12月	-21.30%
18588	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线东于三组	200	45.30%	0	0				-51.83%
18589	皇姑	文北变	70482文岗线	万科府前壹号1变电站2配电变压器	800	3.00%	0	0				0.00%
18590	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强二期2-1分建二201配电变压器	630	12.70%	0	0				0.00%
18591	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线朝阳三队支016	200	122.70%	0	0	2025年6月			-36.14%
18592	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线朱坨子支010	200	35.10%	110	110				-35.99%
18593	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区11变电站2变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-44.06%
18594	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山4箱变2变压器	630	25.71%	0	0				-40.77%
18595	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨6灯(2021微)	315	19.05%	223.50	223.50				-15.67%
18596	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京二期2变电站201变压器	800	33.38%	433	433				-36.03%
18597	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期7变压器	630	54.29%	225	225				-40.32%
18598	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城小区三期4箱式变电站201配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2028年12月	-42.04%
18599	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家中台分支003	200	54.81%	0	0				-19.55%
18600	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分16左7	400	16.20%	0	0		是		-2.74%
18601	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸5变电站4变压器	800	8.70%	650	650				-46.87%
18602	东陵	杨官变	杨古线	紫提东郡八期1变电站2号变压器	800	23.70%	0	0		是	2026年12月	65.39%
18603	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区1变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-40.97%
18604	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区2变电站2变压器	630	23.11%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
18605	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区3变电站1变压器	500	24.48%	328	328				-44.60%
18606	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干前康照明支4右1柱上变压器	200	25.80%	0	0		是	2026年12月	-31.10%
18607	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡西台新台(仅换变压器)	100	60.90%	0	0				15.68%
18608	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	闵家一组照明(2021微)	400	34.50%	222.00	222.00				-136.45%
18609	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都1号变电站202配电变压器	630	40.38%	0	0				-43.34%
18610	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线60+1左5变台	400	12.00%	0	0				-35.17%
18611	新民	张屯变	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干79左6变台	200	59.25%	0	0		是	2025年12月	-39.49%
18612	东陵	杨官变	杨孤甲线	杨热线杨孤甲线保利云上3变电站箱变1变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	66.73%
18613	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝C区3号箱变1号变	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-36.90%
18614	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润新凯旋2箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	13.42%
18615	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际4号变电站201配电变压器	800	55.00%	0	0				-39.06%
18616	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区1变电站1变压器	800	32.25%	462	462				-43.91%
18617	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线前河信支03	200	40.80%	98	98				-40.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18618	和平	市府变	市府变564总站甲线	65-1号箱变配电变压器	400	66.50%	0	0		是	2027年12月	36.89%
18619	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期5变电站2变压器	500	38.00%	0	0		是	2027年12月	-42.24%
18620	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线苗圃分9左3柱上变压器	315	1.90%	0	0		是	2025年12月	-444.00%
18621	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府自然城小区2箱变202间隔配电变压器	500	23.60%	0	0		是	2026年12月	7.09%
18622	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学3箱变2变压器	630	12.19%	490	490				-44.26%
18623	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干38加1	400	89.10%	0	0	2024年6月			16.22%
18624	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖北养殖分一台	315	73.52%	52	52				100.00%
18625	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线33左1右1变台	100	89.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-33.78%
18626	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变305太平线太平线60变台	200	72.00%	36	36				-48.27%
18627	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线73左6变台	200	75.00%	0	0				-49.03%
18628	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园4变电站202配电变压器	500	23.20%	334	334				-45.01%
18629	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡5箱式变电站2配电变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
18630	新民	南窑变	南窑变3570世纪甲线	世纪甲线佛岗分23变台	400	24.15%	263.40	263.40				-32.99%
18631	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村19机井	100	45.20%	44.80	44.80		是	2025年10月	-43.40%
18632	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线3左2左2	400	27.00%	0	0		是	2026年12月	-37.68%
18633	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑9变电站202间隔配电变压器	630	46.19%	10.00	10.00				-39.41%
18634	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村1机井	50	52.40%	19	19				-52.26%
18635	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分双山子支32变台	200	28.20%	124	124				-34.56%
18636	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽赛牧村养殖基地5号台区	400	55.20%	0	0		是	2025年11月	-37.73%
18637	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分46右8	200	22.50%	0	0				-17.79%
18638	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线姜家一组照明新	200	27.60%	124.80	124.80				0.00%
18639	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区1变电站1变压器	630	18.29%	452	452				-42.41%
18640	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干马头分20右11左3	200	14.10%	0	0				-28.71%
18641	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦1变电站201配电变压器	315	16.83%	0	0				-45.82%
18642	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分41+1右1	200	11.40%	0	0				-27.05%
18643	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期1箱式变电站1配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-37.14%
18644	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期1箱式变电站2配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
18645	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	泡沿分28+1左1	200	1.80%	176	176				-48.41%
18646	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	解放村2分台	400	27.60%	250	250				0.00%
18647	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区11变电站1变压器	400	22.13%	0	0		是	2025年12月	-44.53%
18648	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分14左2柱上变压器	400	60.90%	0	0		是	2025年12月	-46.46%
18649	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿干南寺里分17+1右1公变	315	40.95%	154.50	154.50				-38.70%
18650	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干24左3+1柱上变压器	400	56.70%	0	0		是	2026年12月	-42.06%
18651	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期1号变电站2变压器	630	18.03%	0	0		是	2027年12月	-43.98%
18652	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府4变电站202配电变压器	800	17.40%	0	0				83.10%
18653	于洪	得胜变	得胜变95478	乐城国际2箱变2配电变压器	400	5.70%	0	0				100.00%
18654	法库	果子园	果子园变418果府线	10kV果府线爱心分碎石厂支6	200	24.00%	0	0		是	2025年12月	16.86%
18655	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线下三道沟分023	200	75.36%	0	0				-24.21%
18656	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线124	200	0.00%	0	0				-24.33%
18657	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	三七分19左4变台	200	33.90%	112.20	112.20				100.00%
18658	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园二期2局维变202配电变压器	800	14.50%	0	0		是	2026年12月	-31.57%
18659	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城22号变电站201配电变压器	630	27.30%	0	0				-38.67%
18660	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线84+1右2变台	200	21.30%	0	0				13.67%
18661	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期1变电站2号变压器	315	73.33%	53	53				-42.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18662	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北干小什北分2加2	400	6.30%	334.80	334.80				0.00%
18663	于洪	双树变	双南乙线	光辉变815光水线新义村东照明	400	129.90%	0	0	2025年6月			-34.56%
18664	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光2箱变1变压器	630	31.75%	0	0		是		-39.91%
18665	苏家屯	夹河变	夹河变50750夹商线	恒大天境2号变电站201间隔（夹商线）配电变压器	630	6.03%	0	0				100.00%
18666	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队住宅箱式变电站1配电变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
18667	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线闸上干6左2柱上变压器	400	9.25%	0	0		是	2025年12月	-10.69%
18668	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线西大林北台	80	73.00%	0	0				-48.18%
18669	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景3变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
18670	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城一期4变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-47.71%
18671	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线153代家分13左2柱上变压器	200	10.80%	0	0		是	2026年12月	-28.10%
18672	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七4变电站（单）	400	21.00%	0	0				-2.87%
18673	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	爱丽家园1号变电站1号变压器	630	20.32%	0	0				-43.68%
18674	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄前线新台子分96左支01	315	25.14%	0	0		是	2026年12月	-37.84%
18675	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期2变电站2变电站	500	26.40%	0	0		是	2028年12月	-44.61%
18676	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线达连支48右11	200	38.00%	104.00	104.00				-29.07%
18677	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙腾馨苑2箱式变电站2配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
18678	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲干126+1王宝分6+1左1	100	30.75%	59	59				-32.17%
18679	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡10组照明	200	24.90%	130.20	130.20				-41.84%
18680	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	文华住宅北台1变压器	500	65.76%	121	121				-40.51%
18681	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山干5右4+1柱上变压器	315	34.29%	175.50	175.50		是	2025年12月	-31.18%
18682	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	站前干56右4-1	160	88.44%	0	0	2024年6月			-37.37%
18683	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居甲线安居干35右8之2	315	42.22%	150.50	150.50				-45.06%
18684	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干61+2公变	315	67.81%	70	70				-45.80%
18685	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分6+1公变	315	14.29%	0	0				-46.76%
18686	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西甲线前陵卜分3	400	41.70%	193.20	193.20				-30.31%
18687	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干实久分7	315	70.48%	0	0		是	2028年12月	-43.76%
18688	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵北干瓦窑分20右8之2柱上变压器	315	18.10%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
18689	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右5	315	67.94%	69.50	69.50				-44.28%
18690	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分15右1柱上变压器	200	4.50%	0	0		是	2025年12月	-68.38%
18691	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	欧亚变266平罗乙线平罗干43柱上变压器	100	78.00%	0	0		是	2025年12月	-17.11%
18692	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	富山三期1箱变1号变	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	-39.85%
18693	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园1箱变1号变	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	-38.36%
18694	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝3箱变1号变	630	44.76%	285	285				-47.58%
18695	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝7箱变1号变	630	64.76%	159	159				-42.98%
18696	和平	三好变	三好变148科技甲线	宏达一次变1#主变	500	57.60%	162	162				-44.07%
18697	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑1箱变2站内变压器	630	24.76%	1.73	1.73				-39.46%
18698	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙13箱变2变压器	630	20.95%	435.00	435.00				-42.66%
18699	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区6变电站1变压器	630	28.89%	385.00	385.00				-47.07%
18700	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区6变电站2变压器	630	25.71%	405.00	405.00				-41.10%
18701	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天2箱变1变压器	630	43.24%	0	0				-38.13%
18702	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园1箱变2变	630	28.57%	387.00	387.00				-39.41%
18703	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富1变电站1变压器	630	57.46%	0	0		是	2026年12月	-39.81%
18704	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光1变电站1变压器	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-44.40%
18705	大东	沈海变	沈海变80382佰城线	东方佰城3箱变2变压器	630	14.92%	0	0		是		-48.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18706	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富4变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
18707	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	MOTO新城配电站2变压器	800	16.50%	588	588				-43.44%
18708	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	南京街119号主变	400	42.75%	0	0				-43.35%
18709	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	东祥箱变2变	400	41.70%	193.20	193.20				-43.34%
18710	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	国源新村2箱变1号变	500	24.00%	0	0				-40.37%
18711	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分61变台	200	29.90%	120	120				-31.46%
18712	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子3灯（新）	400	20.40%	278.40	278.40				-1.32%
18713	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干128右3变台	200	118.60%	0	0	2025年6月			-21.86%
18714	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线满东棚菜东	80	41.25%	39.00	39.00				-40.07%
18715	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克8号变电站202配电变压器	800	13.25%	0	0				-40.60%
18716	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期4站房1变压器	500	16.32%	0	0				-40.62%
18717	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十五号(微)	400	59.70%	121.20	121.20				53.28%
18718	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林1小区箱变1变压器	630	34.29%	0	0				-43.98%
18719	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支8右5左2变台	200	28.00%	124.00	124.00				-43.48%
18720	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区1箱变1变压器	630	32.38%	363.00	363.00				-14.94%
18721	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典变电站配电变压器 2公变	800	19.50%	0	0		是	2028年12月	-41.98%
18722	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景5箱变（单）	630	15.56%	0	0		是		-38.42%
18723	大东	沈海变	沈海变80382偃城线	东方偃城14箱变1变压器	500	38.00%	0	0		是		-31.96%
18724	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿大城印象都荟1箱式变电站1配电变压器	630	77.33%	0	0				-31.55%
18725	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭1变电站2变压器	800	11.40%	629	629				8.34%
18726	和平	青年变	青年变342青胜线	南四经分12(蓝田)201间隔配电变压器	160	40.50%	0	0		是	2025年10月	-51.02%
18727	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅2号变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
18728	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线前鲍屯分19	315	121.90%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-27.96%
18729	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	庙台山东台	200	31.40%	117	117				-28.71%
18730	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲2号变电站1号变压器	800	9.30%	0	0				-48.11%
18731	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区4站房1变压器	630	14.22%	477	477				-37.40%
18732	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分72左17	100	0.00%	0	0				0.00%
18733	沈北	清水变	清驿甲线	清水台变642清王线泥沟米厂分10(泥沟村C台)	50	36.00%	0	0		是	2026年12月	-38.06%
18734	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期1变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
18735	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区1箱变2配电变压器	800	16.50%	0	0				20.43%
18736	于洪	平罗变	平辛线	小微东二台村3号台	200	45.60%	0	0				-39.43%
18737	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线仓库分55右01	160	27.25%	0	0		是	2025年	-35.53%
18738	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫乙线陵卫干31左4左1柱上变压器	400	16.50%	0	0				-39.62%
18739	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之11+1柱上变压器	315	65.40%	0	0		是	2025年12月	-31.95%
18740	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府4配变站201配电变压器	630	31.75%	367	367				9.76%
18741	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	YHG 平罗干40号柱上变压器	200	66.00%	0	0		是	2025年12月	-37.41%
18742	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆12变电站2号变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
18743	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友大棚台分支10	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
18744	法库	宝山变	法镇二线	生产资料箱变配电变压器	500	18.24%	359	359				-38.89%
18745	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分30变台	200	75.60%	29	29				6.56%
18746	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
18747	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线漠家村西1台区	100	99.60%	0	0	2022年12月	是	2025年	-42.81%
18748	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线漠家村西2台区	160	17.25%	116.40	116.40				-77.20%
18749	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村综合一台(2023微)	400	45.00%	180.00	180.00				29.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18750	和平	方型变	方型变470望湖乙线	望湖乙线10	400	10.25%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
18751	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分7	200	4.50%	0	0		是	2025年11月	100.00%
18752	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区1变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
18753	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑1箱变201间隔配电变压器	400	36.38%	0	0		是	2026年12月	-45.86%
18754	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑4箱变202间隔配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	-45.07%
18755	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分25柱上变压器	630	66.03%	0	0		是	2025年12月	-46.10%
18756	和平	青年变	青年变364青文线	青文线20	315	46.03%	0	0				-48.15%
18757	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城10号变电站2号变压器	630	98.67%	0	0	2023年9月	是	2027年	-40.51%
18758	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2站房2变压器	630	48.00%	265	265				-37.09%
18759	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊9号变电站1变压器	500	50.80%	0	0				-42.89%
18760	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期5箱式变电站2配电变压器	800	25.13%	0	0		是	2025年12月	-37.47%
18761	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	玉良支8左3变压器	100	42.90%	47.10	47.10				-57.84%
18762	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期2箱式变电站2配电变压器	400	66.80%	0	0		是	2025年12月	-26.41%
18763	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景4箱式变电站2配电变压器	500	29.60%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
18764	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座6箱变2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18765	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左25	200	18.00%	144	144				1.11%
18766	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	益格清水湾二期小区3变电站2变压器	800	21.00%	552	552				18.17%
18767	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十七号变电站202配电变压器	630	62.86%	0	0				-38.87%
18768	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线郭家东台支04	100	59.20%	30.80	30.80				-36.00%
18769	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳宏晏气体有限公司-财落172	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
18770	于洪	大兴变	大兴变	三供一业龙头村新1号台	200	8.10%	0	0				-26.37%
18771	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干国公寨分46右6柱上变压器	400	75.30%	0	0		是	2026年12月	-33.65%
18772	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙干32左3变台	400	45.50%	178	178				10.65%
18773	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园5变电站2变压器	630	17.46%	0	0		是	2027年12月	-45.24%
18774	法库	双台子	双台子变045双四线	前四家子水利分	100	74.80%	15	15				-37.15%
18775	沈北	道义变	道义变地铁线	道义变270纺校线辽宁省省直建设集团有限公司2	500	21.44%	0	0		是	2026年12月	-38.69%
18776	和平	广州变	广州变464广太乙线	沈铁家园2小区变电站201乙配电变压器	630	33.02%	359	359				-40.42%
18777	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡2箱式变电站1配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	26.13%
18778	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分006	400	36.30%	0	0		是	2026年5月	-31.31%
18779	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线粮库分01	400	49.50%	0	0				-25.59%
18780	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区1变电站1变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	-39.89%
18781	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库2箱变2变压器	630	30.98%	204	204				-41.63%
18782	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居11号变电站201间隔配电变压器	800	19.88%	0	0				-39.89%
18783	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线提水分10左支1	200	40.80%	0	0				-35.70%
18784	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	付家屯北台照明（新）	400	35.40%	218.40	218.40				0.00%
18785	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线四方台付连群照明	80	146.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.98%
18786	东陵	农大变	农首线	实验厂小区箱变配电变压器	500	81.20%	44.00	44.00	2025年6月			100.00%
18787	新民	新民变	新民变30162营东线	新华家园1变电站2变压器	315	21.59%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
18788	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干北王岗子分88左15变台	200	45.75%	89	89				-43.65%
18789	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏北变380南站乙线南站干46	315	42.54%	0	0				-49.08%
18790	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾4变电站2变压器	500	23.68%	0	0		是	2025年12月	-39.16%
18791	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干141左16	100	18.90%	0	0		是	2027年	-54.41%
18792	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干154左14右15左5	80	73.50%	0	0		是	2027年	-42.68%
18793	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左7左11	100	55.00%	35	35				-42.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18794	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分50左8+1左2	200	0.00%	0	0				0.00%
18795	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干60左1	200	21.90%	0	0				-32.58%
18796	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	美的瀚堂3箱式变电站1配电变压器	800	41.40%	0	0		是	2025年12月	23.62%
18797	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线聂力北台支03	200	31.80%	0	0		是	2026年12月	-28.87%
18798	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期2201配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-36.62%
18799	皇姑	文北变	文北变70450文青线	名仕经典一期2箱式变电站2配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-0.23%
18800	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分053	200	75.75%	29	29				-28.24%
18801	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城3箱变3变压器	315	70.48%	62	62				-52.89%
18802	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北干初中分41左6变台	200	38.40%	0	0				-49.42%
18803	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线尚屯分5	200	34.50%	0	0		是	2025年11月	13.52%
18804	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线82左1变台	200	21.90%	136.20	136.20				5.40%
18805	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分8+1柱上变压器	400	90.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-18.33%
18806	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城3箱变2变压器	630	13.65%	0	0				-44.23%
18807	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景4箱变2变压器	630	13.33%	483.00	483.00				-40.60%
18808	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区1变电站1变压器	400	42.38%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
18809	于洪	范屯变	范古线	爱国村中台2台区	315	50.48%	0	0		是	2025年8月	-32.58%
18810	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期1箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-28.20%
18811	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线西沟支采摘园甲5	400	0.00%	360	360				0.00%
18812	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家2箱变2变压器	630	23.49%	204	204				-41.74%
18813	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线李南分03	200	27.50%	125	125				-31.95%
18814	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	光辉变814光北线鲜丰村内台	100	41.34%	48.66	48.66				-44.38%
18815	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线110（戴荒地前屯新南台）	200	39.00%	102.00	102.00				100.00%
18816	于洪	光辉变	光东线	小微后集体北2号台	400	30.00%	240.00	240.00				13.59%
18817	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期1变电站2变压器	630	29.05%	384.00	384.00				-40.42%
18818	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干36右13左7变台	200	35.10%	0	0		是	2025年12月	20.67%
18819	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵1队台	200	35.00%	97.34	97.34				-13.58%
18820	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合2小区2站内变压器	315	27.94%	195.50	195.50				-44.73%
18821	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分10右1	200	110.70%	0	0	2022年12月	是	2027年	0.00%
18822	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线50	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	10.68%
18823	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左9加1右4	200	26.70%	0	0		是	2025年12月	20.21%
18824	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干71左5右1变压器	315	100.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-33.79%
18825	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线八音台北台菜棚nz	100	108.00%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-39.55%
18826	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分3左4柱上变压器	200	28.00%	0	0		是	2026年12月	-35.43%
18827	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸4箱式变电站1配电变压器	500	81.60%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-140.61%
18828	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干怡园分15加1	400	64.75%	0	0		是		-39.96%
18829	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线浑河乙线015	100	48.00%	0	0				-59.17%
18830	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干9柱上变压器	100	53.60%	0	0		是	2025年12月	-45.25%
18831	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	十路甲线齐干5左5变压器	315	67.94%	0	0		是	2028年12月	-42.22%
18832	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分11左3柱上变压器	250	54.08%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
18833	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分6公变	315	23.62%	209	209				-35.87%
18834	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分13左2	315	45.08%	142	142				-50.26%
18835	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干27公变	315	43.81%	0	0		是	2026年12月	-44.51%
18836	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干阳光分18左12变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-91.38%
18837	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右2柱上变压器	315	3.49%	0	0		是	2025年12月	-21.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18838	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之12柱上变压器	200	127.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-43.91%
18839	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	富山三期2箱变1号变	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
18840	和平	方型变	方型变438方文乙线	中润科技城2主变	800	12.90%	617	617				-38.00%
18841	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸4箱变2变压器	630	64.76%	0	0				-35.92%
18842	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代2箱变1号变	500	24.80%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
18843	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城6箱变1变压器	800	24.38%	525.00	525.00				-45.45%
18844	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	下坎子新2箱变1号变	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-39.66%
18845	铁西	工农变	工农变55578工北线	铁西教师新村变电站201柜	630	47.94%	265	265				-38.68%
18846	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区1变电站201柜	630	21.27%	433.00	433.00				-38.81%
18847	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三中路职工住宅小区变电站202柜	500	24.00%	330	330				-42.02%
18848	和平	方型变	方型变426宁波甲线	沈铁南八1主变	500	33.60%	0	0				-50.04%
18849	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光5变电站1号变	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-43.55%
18850	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园2箱变1变压器	630	16.38%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
18851	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园2箱变2变压器	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-40.73%
18852	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔31主变	1000	53.60%	0	0		是	2027年12月	-31.70%
18853	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友2箱变1变压器	630	11.43%	495	495				-39.98%
18854	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友2箱变2变压器	630	12.57%	488	488				-40.75%
18855	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙1箱变2站内变压器	630	10.16%	0	0				-44.23%
18856	和平	方型变	方型变498望湖甲线	2主变供电处	630	9.84%	0	0				-40.40%
18857	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	小西住宅箱变1变压器	400	18.25%	287.00	287.00				-47.78%
18858	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园一期变电站201变压器	630	0.00%	567	567				-47.11%
18859	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情1变电站201柜	630	33.97%	0	0		是	2028年12月	-39.70%
18860	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭2箱变1	630	22.86%	0	0				-22.97%
18861	和平	市府变	市府变582北市乙线	宾翠2主变	630	19.43%	0	0		是	2027年12月	-64.79%
18862	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	南十二路1变电站201	315	117.33%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-43.16%
18863	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	桐杉家园箱变2	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
18864	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	方迪家园2变电站201柜	630	16.19%	0	0		是	2028年12月	-44.01%
18865	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线朱家岗大棚	50	74.00%	0	0		是	2025年11月	-56.50%
18866	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	中瑞府小区1局维变电站202配电变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年12月	23.45%
18867	于洪	化学变	化东乙线	京西祥云4变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0				100.00%
18868	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园4变电站201配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
18869	苏家屯	前显变	前显变278前地线	锦麟誉3号变电站201间隔（前地线）配电变压器	630	3.49%	0	0				100.00%
18870	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城11号变电站201配电变压器	630	41.27%	0	0				-41.84%
18871	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干178右2变台	200	12.60%	154.80	154.80				-21.62%
18872	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城4变电站1变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18873	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代3号变电站201间隔配电变压器	630	40.00%	0	0				-40.11%
18874	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	文台苑1箱式变电站2配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-8.35%
18875	和平	青年变	青年变368青二线	八经干48中华园公寓201间隔配电变压器	500	38.80%	0	0				-36.09%
18876	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	维华商业广场小区变电站201配电变压器	500	56.00%	0	0				-34.31%
18877	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园1箱变2变压器	630	13.49%	482	482				-40.05%
18878	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树支023	30	53.50%	0	0		是	2026年5月	-75.08%
18879	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑6号变电站2变压器	630	20.32%	0	0				-45.65%
18880	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑3号变电站1变压器	630	15.24%	0	0				-40.75%
18881	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线67	50	102.00%	0	0	2024年12月			-39.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18882	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子东一台支04	200	38.10%	104	104				-28.67%
18883	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)2站房1变压器	630	34.67%	349	349				-39.74%
18884	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线北王岗子分114变台	200	28.20%	124	124				-39.38%
18885	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城三期1箱式变电站1配电变压器	800	79.88%	0	0		是	2025年12月	-22.45%
18886	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居2站房1变压器	315	98.41%	0	0	2024年12月	是	2025年	12.95%
18887	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景2箱变201变压器	400	61.80%	0	0		是	2028年12月	-41.43%
18888	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线103右1	250	80.96%	0	0	2025年2月			-51.07%
18889	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线5右4+1	315	28.57%	0	0				-44.05%
18890	康平	城南变	城南变2514铸造线	九组新台支4	100	90.30%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-1.71%
18891	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线林校分20左7	180	38.89%	0	0		是	2026年	-42.47%
18892	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干31右1变压器	200	87.00%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-33.69%
18893	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	九悦一期小区2变电站2配电变压器	800	5.40%	0	0				0.00%
18894	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	兴工农贸小区变电站202变压器	250	0.00%	225	225				0.00%
18895	东陵	李相变	郝义线	郝义线郝义干9旭龙分7柱上变压器	200	69.00%	42	42		是	2026年12月	-33.71%
18896	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线大棚支线1	50	53.40%	0	0				-20.82%
18897	东陵	水家变	水李线	水李线龙三分44收兵台支46左2柱上变压器	200	29.70%	10.00	10.00				-24.54%
18898	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左5右2	200	49.20%	0	0		是	2025年12月	-47.06%
18899	和平	市府变	市府变564总站甲线	65-2号箱变配电变压器	400	18.50%	0	0		是	2027年12月	38.16%
18900	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右23左2	100	53.10%	36.90	36.90				-99.77%
18901	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语7箱变202	500	0.00%	450	450				0.00%
18902	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线126右22	100	14.70%	0	0				50.72%
18903	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区5号箱2号变压器	630	39.37%	319.00	319.00				-43.66%
18904	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期2变电站202间隔配电变压器	1000	26.80%	173.20	173.20				-39.88%
18905	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支28	100	53.60%	36	36				-65.59%
18906	辽中	金山变	金山变45566金冷线	黄西村综合一台(微)	500	51.60%	192.00	192.00				-41.93%
18907	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)5箱式变电站2号变压器	630	28.95%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
18908	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑3箱变2变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-40.93%
18909	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都17号变电站201间隔(施恒线)配电变压器	630	16.83%	0	0				38.17%
18910	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期1变电站2号配电变压器	800	19.75%	0	0		是	2027年12月	-38.56%
18911	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分李房申支朱千堡几28	200	55.80%	0	0		是	2025年12月	6.11%
18912	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线棉花支10右2右1柱上变压器	200	64.80%	0	0		是	2026年12月	-29.40%
18913	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟8变电站1变压器	800	33.00%	0	0				-31.80%
18914	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	八家子3栋楼柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-44.90%
18915	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天阔城2箱变201配电变压器	630	42.67%	298	298				-38.66%
18916	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	金桔园小区箱式变电站1号变压器	400	34.50%	0	0				27.37%
18917	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城10变电站1变压器	500	38.00%	0	0		是	2025年12月	-37.05%
18918	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅7变电站1变压器	400	26.40%	0	0				-45.55%
18919	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际3号变电站202配电变压器	800	24.30%	0	0				-43.27%
18920	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都4变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
18921	和平	青年变	青年变342青胜线	青胜线5	400	50.75%	0	0				-36.76%
18922	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨鑫家福门窗公变台区	200	12.90%	0	0				0.00%
18923	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城二期箱变201间隔配电变压器	800	58.50%	0	0		是	2025年12月	-26.72%
18924	和平	太原变	太原变042南十甲线	沈后分5	315	30.16%	0	0				-39.03%
18925	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民4台区	250	43.52%	0	0				-44.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18926	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分14左12左1变台	200	23.10%	134	134				0.00%
18927	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区11变电站1变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-41.83%
18928	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸二期4箱式变电站配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-32.55%
18929	和平	市府变	市府变564总站甲线	煤建一营1主变	400	70.00%	0	0		是	2027年12月	-41.36%
18930	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥市场变电站1号变压器	400	106.50%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	18.29%
18931	和平	青年变	青年变342青胜线	群芳201间隔配电变压器	800	30.00%	0	0				0.00%
18932	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干68右1	200	24.00%	0	0				-36.24%
18933	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府四期小区变电站2变压器	630	66.35%	149	149				-39.37%
18934	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑3箱变2变压器	630	21.75%	0	0		是	2026年12月	-38.68%
18935	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分崔家屯西几线8+1（崔家屯西台）	200	32.29%	0	0		是	2025年12月	-24.77%
18936	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区5变电站201间隔配电变压器	630	70.16%	0	0		是	2028年12月	-40.09%
18937	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖北村增秋电焊公变台区	200	18.60%	0	0				100.00%
18938	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台南台g（2022微）	200	93.60%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-34.06%
18939	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	志新里箱变201配电变压器	630	23.33%	0	0		是	2026年12月	-4.79%
18940	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线林场支048	100	38.55%	0	0		是	2026年12月	-33.89%
18941	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区1变电站1变压器	500	54.00%	0	0		是	2025年12月	-45.00%
18942	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下9变电站1变	630	48.38%	0	0		是	2025年12月	-15.85%
18943	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓3变电站201变压器	500	24.00%	330	330				-41.28%
18944	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	火石岗村综合一台	200	57.30%	65	65				-73.19%
18945	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居14号变电站202间隔配电变压器	800	40.50%	0	0				-16.06%
18946	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分56左1	200	25.50%	36.37	36.37				0.00%
18947	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左11左5之1左2	400	80.10%	36.37	36.37	2024年6月	是	2026年	4.50%
18948	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂5箱式变电站2配电变压器	500	29.20%	0	0		是	2025年12月	-44.87%
18949	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅2箱变201配电变压器	630	16.51%	463.00	463.00				-39.70%
18950	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区4变电站1变压器	500	29.60%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
18951	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分62右20	250	67.20%	0	0		是	2027年	-32.43%
18952	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城C区1号箱式变电站2号变压器	630	32.62%	361.50	361.50				-39.59%
18953	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	爱丽家园2号变电站1号变压器	630	22.48%	0	0				-43.22%
18954	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期3变电站1变压器	630	32.06%	365	365				-35.50%
18955	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期3变电站2变压器	630	28.57%	387.00	387.00				-33.89%
18956	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期4变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-33.24%
18957	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠分10	200	20.55%	0	0		是	2026年12月	-80.48%
18958	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变305太平线太平线茨林分32左9变台	100	34.20%	55.80	55.80				-46.25%
18959	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分27左03	100	51.00%	39	39				-37.83%
18960	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局1#2主变	630	12.86%	486	486				-38.99%
18961	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分29右1变台	200	43.05%	0	0		是	2025年12月	-38.55%
18962	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍1变电站2变压器 配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-33.64%
18963	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线花生堡一分3+1（花生堡东二新北）	200	36.00%	108.00	108.00				13.64%
18964	沈北	新城子	新城子变7554农专线	YHG 大孤家子村A台	500	27.52%	0	0		是	2026年12月	-36.95%
18965	沈北	道义变	道义变地铁线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司（工程学院西）	100	15.90%	0	0		是	2026年12月	-9.88%
18966	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分30左1右3	200	19.40%	0	0				-30.45%
18967	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微青苔北台	400	9.15%	170	170				-13.56%
18968	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾2箱变2变压器	630	10.48%	501	501				-25.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18969	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	警官家园1变电站2变压器	630	26.67%	399.00	399.00				-39.52%
18970	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站5箱变1变压器配电变压器	630	16.67%	462.00	462.00		是	2026年12月	-40.85%
18971	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	花溪山庄箱变1	630	37.14%	0	0		是	2025年	-47.46%
18972	皇姑	文北变	文北变70450文青线	美的瀚堂2箱式变电站2配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18973	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期4变电站202间隔配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-36.52%
18974	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期10变电站202变压器	630	20.95%	435	435				-46.99%
18975	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支074	200	39.10%	102	102				-37.11%
18976	于洪	大兴变	兴援线	大兴变513兴援线大兴村援工道	100	50.85%	0	0				-37.06%
18977	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线8右2	200	75.20%	0	0		是	2026年	-20.97%
18978	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	鑫丰又一城8箱变201变压器	630	24.76%	173.20	173.20				-45.32%
18979	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾4箱变1变压器	500	64.64%	0	0				-39.56%
18980	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干140变台	200	56.10%	68	68				-42.18%
18981	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新六分13右1柱上变压器	400	21.00%	276.00	276.00				-51.38%
18982	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大孤柳38张美支16	400	20.30%	0	0				16.16%
18983	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城5箱变2变压器	800	43.13%	375.00	375.00				-34.31%
18984	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线方家支22	400	6.30%	0	0		是	2025年12月	-14.49%
18985	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府2变电站2变压器	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	12.92%
18986	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜置业有限公司4箱式变电站配电变压器	630	12.62%	487.50	487.50				-43.11%
18987	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛分42右7	200	16.20%	0	0		是	2025年	-31.36%
18988	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡3箱变1变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-39.15%
18989	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	腰荒地大棚(2020微)	400	16.50%	0	0		是	2025年11月	-36.52%
18990	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期8变202	630	16.51%	463	463				-40.46%
18991	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣村8台	400	5.40%	0	0		是	2025年12月	15.05%
18992	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	孝阳干邦成分8+1(一站式)	200	5.60%	0	0		是	2026年12月	-8.17%
18993	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相乙线158+1左1	400	24.90%	0	0		是		6.72%
18994	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品3号变电站201配电变压器	630	20.63%	0	0				-34.79%
18995	苏家屯	下深变	理想线	理想新城1号变电站2号变压器	630	29.84%	0	0				-40.45%
18996	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园一期2变电站2配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
18997	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园1箱变2变压器	630	23.17%	421	421				-46.53%
18998	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区4变电站2变压器	630	27.81%	170	170				-42.98%
18999	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村5号变电站2变压器	630	51.81%	0	0				-45.88%
19000	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳5电井分支08	30	115.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-48.17%
19001	皇姑	方溪变	方溪变370滨湖线	滨湖林语一期1箱式变电站2配电变压器	315	36.67%	0	0				-38.02%
19002	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期2号变电站2变压器	315	53.97%	113.50	113.50				-44.60%
19003	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线世高干荒地分08柱上变压器	200	32.40%	0	0		是	2026年12月	-51.66%
19004	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期3变电站-2配电变压器	400	19.13%	0	0		是	2025年12月	-35.41%
19005	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区3变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-37.47%
19006	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园3箱式变电站1配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2025年12月	-39.60%
19007	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区4箱变1变压器	800	43.88%	0	0				-39.17%
19008	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线赵贝堡118	200	45.00%	0	0		是	2025年11月	-31.49%
19009	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	黎明生活坊变电站(单)	400	20.40%	0	0		是		-3.91%
19010	皇姑	文北变	文北变70450文青线	集美天城2箱式变电站1配电变压器	800	21.90%	0	0		是	2025年12月	-1.14%
19011	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线36左14右2左3变台	400	64.20%	0	0		是	2025年12月	-3.93%
19012	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡南台	200	80.40%	0	0	2023年7月			-39.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19013	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴线046右分01（清洁能源）	400	7.80%	329	329				15.09%
19014	于洪	光辉变	光东线	小微二分场一队台	400	0.00%	360	360				0.00%
19015	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区6变电站102配电变压器	800	35.40%	0	0		是	2025年12月	-21.58%
19016	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	地坛安居3箱变1变压器	630	11.75%	0	0		是		-42.65%
19017	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	方溪变352造化乙线造化干沙平分32变压器	400	4.00%	0	0		是	2025年12月	-15.01%
19018	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前甲线78左1	250	54.72%	0	0				-43.62%
19019	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	工宅分2	400	22.00%	272	272				-40.45%
19020	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线医大分10右2	315	60.63%	0	0				-32.87%
19021	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干随机分19	200	65.40%	0	0				-47.81%
19022	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干11右5变压器	500	21.28%	0	0		是	2025年12月	-33.57%
19023	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线109	100	44.10%	0	0		是	2025年12月	-46.45%
19024	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干23左7	315	48.57%	0	0				-76.20%
19025	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干79左2柱上变压器	315	42.54%	0	0		是	2025年12月	-35.82%
19026	和平	三好变	三好变166文体甲线	华地一次1主变	630	91.81%	0	0	2023年9月			-37.95%
19027	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙4箱变2号变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
19028	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区2变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
19029	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	新湖北国之春五期A区2变电站202变压器	630	17.46%	457	457				-45.46%
19030	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭13箱变2变	500	0.00%	0	0				0.00%
19031	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光2变电站1号变	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-42.19%
19032	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园1箱变2变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-31.78%
19033	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香榭5变电站1变压器	630	32.06%	0	0				-36.43%
19034	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天1变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%
19035	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期2箱变1变压器	630	26.67%	399	399				-47.50%
19036	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	春晖小区箱变1变压器	630	21.59%	0	0		是		-44.01%
19037	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区11变电站	630	18.73%	0	0		是	2028年12月	-42.66%
19038	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区22变电站201柜	630	19.68%	0	0		是	2028年12月	-42.62%
19039	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	青海里小区变电站201	400	70.20%	79	79				-40.90%
19040	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	宏伟1小区变电站201	630	7.30%	521	521				-73.01%
19041	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	国源新村1箱变2号变	400	34.00%	0	0				-40.62%
19042	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增3箱变2变	500	19.20%	354.00	354.00				-41.15%
19043	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园2箱变1号变	630	18.10%	0	0				-43.10%
19044	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	方迪家园1变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
19045	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线64	200	23.70%	0	0				-30.38%
19046	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下24主变	1000	26.70%	0	0				-61.27%
19047	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村1组照明	200	64.10%	0	0				-23.49%
19048	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园6箱变1变压器	630	26.16%	402	402				-23.42%
19049	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城3号变电站1变压器	630	34.29%	0	0				-27.68%
19050	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居5箱变1变压器	630	18.41%	451.00	451.00				-43.67%
19051	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院6变电站1变压器	630	22.86%	318.69	318.69				-40.17%
19052	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分37左10	200	2.40%	0	0				0.51%
19053	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	沈铁霁虹家园2变电站201变压器	400	19.60%	173.20	173.20				-43.24%
19054	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府3箱式变电站2配电变压器	800	9.30%	0	0		是	2025年12月	58.88%
19055	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十四号变电站1变压器	500	23.36%	0	0				-42.79%
19056	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林源小区1变电站201间隔配电变压器	630	16.83%	461.00	461.00				-37.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19057	沈北	新城子	新城子变7554农专线	沈阳市沈北新区吴宪章生态养殖农场 400KVA 变压器	400	21.60%	0	0		是	2026年12月	0.00%
19058	于洪	东民变	东李线	和泰5小区2变电站1变压器	630	32.51%	0	0				-40.39%
19059	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线32左1	200	14.40%	0	0				0.41%
19060	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支14左03+2	200	58.40%	0	0		是	2025年	-30.38%
19061	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线依拉线干线75	400	21.80%	0	0		是	2025年12月	-35.81%
19062	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	金昌商务中心小区箱式变电站2配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-4.80%
19063	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴线吴家分01（清洁能源）	400	14.03%	304	304				10.93%
19064	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区12主变	630	19.05%	447	447				-38.83%
19065	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	锦龙大厦变压器	500	36.48%	268	268				-24.63%
19066	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干84右5右8柱上变压器	400	54.60%	0	0		是	2025年12月	-29.14%
19067	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣天地六期A期分建二2站房2配电变压器	800	15.38%	597.00	597.00				99.66%
19068	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线教委住宅楼南	100	46.50%	43.50	43.50				-44.37%
19069	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期4变电站2配电变压器	500	64.96%	0	0				-40.37%
19070	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城4变电站2配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-40.90%
19071	于洪	平罗变	平辛线	小微占红养殖场台	400	92.70%	0	0	2022年12月	是	2025年	-19.76%
19072	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三嘴子支18	200	25.50%	0	0		是	2026年12月	-28.38%
19073	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG 沈阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅小区	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-41.84%
19074	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区2箱变202. 配电变压器	630	22.06%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
19075	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧1配电室202间隔配电变压器	800	33.00%	456	456				1.60%
19076	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院2箱变2变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
19077	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线何付分07 # 左支01	400	12.60%	0	0		是	2026年12月	-29.97%
19078	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期2变电站1变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-42.80%
19079	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	公园里2期202间隔配电变压器	630	19.68%	0	0				-34.28%
19080	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期2箱式变电站2配电变压器	400	32.80%	0	0				-37.47%
19081	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城4号变电站202配电变压器	500	14.80%	0	0				-41.33%
19082	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线下太平支02	100	53.00%	0	0		是	2026年12月	-36.98%
19083	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城1变电站2变压器	500	31.20%	294.00	294.00				-35.75%
19084	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑1变电站1变压器	630	11.68%	0	0				-38.77%
19085	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	露游汽车公变台	200	0.00%	0	0				0.00%
19086	和平	太原变	太原变088民族甲线	YHG 西塔干韩城	200	50.00%	0	0		是	2027年12月	-45.02%
19087	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	招商曦城小区3变电站1变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	16.98%
19088	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干170左6变台	80	93.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-49.66%
19089	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场10变电站201配电变压器	800	28.88%	0	0		是	2027年12月	5.68%
19090	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土西农民住宅楼	100	14.90%	0	0		是	2025年11月	-43.80%
19091	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城3号变电站1号变压器	630	47.94%	265	265				-42.25%
19092	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期1箱式变电站2配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-40.97%
19093	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	涟水家园小区箱式变电站201间隔配电变压器	400	10.80%	0	0				-49.62%
19094	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线饮服楼	200	32.40%	115.20	115.20				-40.51%
19095	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城5号变电站201配电变压器	630	40.32%	0	0				-39.92%
19096	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线下柳支17	100	112.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.00%
19097	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线克保支03	50	99.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-30.95%
19098	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西窑支014	200	42.90%	0	0		是	2026年12月	-28.83%
19099	于洪	平罗变	平辛线	白辛台村6台	400	15.60%	0	0				100.00%
19100	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分三棵树四队支007	50	108.90%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-31.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19101	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线造纸厂1号住宅	630	68.83%	0	0		是	2026年12月	-42.11%
19102	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-鑫红利食品厂	200	11.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
19103	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干文南甲线苗圃分4右1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19104	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期3号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
19105	沈北	道义变	道义变15269偃景线	道义变260偃景线沈阳军辉房地产开发有限公司（1箱变1	1260	9.84%	0	0		是	2026年12月	-40.45%
19106	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	九悦一期小区1变电站2配电变压器	630	6.03%	0	0				0.00%
19107	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源7箱变2变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-42.65%
19108	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙沟村综合一台（微）	200	49.80%	80	80				-15.14%
19109	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园一期2地块2变201配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-15.57%
19110	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子东台支02	200	54.80%	70.40	70.40				-29.26%
19111	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	果园分14左1右7柱上变压器	315	53.97%	0	0		是	2025年12月	-27.85%
19112	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都1箱式变电站1配电变压器	500	41.60%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
19113	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线老牛圈分37右5变台	100	95.40%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-31.07%
19114	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳金天置业有限公司-尚书府二期41201配电变压器	630	31.62%	368	368				-38.09%
19115	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分19变压器	100	24.00%	66	66				-51.48%
19116	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线158变台	100	34.50%	0	0		是	2025年12月	-36.32%
19117	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	海逸铭筑小区一期1箱式变电站1配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-40.17%
19118	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子4台	400	30.60%	0	0		是	2025年12月	10.39%
19119	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院7变电站1变压器	630	40.76%	310	310				-41.66%
19120	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	凌云佳园1变电站1变压器	400	30.00%	204	204				-27.98%
19121	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线村内分8变台	200	34.50%	111	111		是	2025年12月	-37.32%
19122	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线兰家分柴窝支8变台	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	-37.59%
19123	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	科圣花园变电站1号变压器	630	50.79%	0	0				-47.46%
19124	法库	果子园	果子园变1410果北甲线	10kV果北甲线交通分10	200	105.00%	0	0	2024年6月	是	2025年11月	-39.64%
19125	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期4小区变电所配电变压器202	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	20.15%
19126	辽中	代家房	代家房变1064濊子泡线	斗沟子1组2台	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
19127	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民干大喇嘛分46变台	400	61.13%	0	0				-28.86%
19128	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜3号箱式变电站2号配电变压器	630	20.00%	441	441				-37.01%
19129	法库	双台子	双台子变045双四线	车家堡台	50	71.60%	9.20	9.20				-24.18%
19130	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园2变电站201变压器	630	21.84%	0	0		是	2028年12月	-44.73%
19131	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区13变电站1变压器	800	37.50%	420.00	420.00				-40.03%
19132	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线山东线021	200	36.90%	106.20	106.20				-40.79%
19133	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干老瓜卜分11+1	315	37.46%	2	2				-45.69%
19134	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设干76柱上变压器	400	5.25%	339.00	339.00				-46.32%
19135	苏家屯	雪松变	雪松变60590松沈乙线	云和天境3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	9.21%	0	0				100.00%
19136	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分008	200	29.10%	0	0		是	2026年6月	-32.67%
19137	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期202变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
19138	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安四十一队	200	88.50%	3.00	3.00	2024年6月			-44.22%
19139	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分朝阳支014	50	77.10%	0	0		是	2026年6月	-34.25%
19140	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期1局维箱变202间隔配电变压器	800	55.50%	0	0		是	2026年12月	-36.48%
19141	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际5变电站1变压器	630	25.52%	406.20	406.20				-37.40%
19142	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分49左6变台	200	95.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-29.91%
19143	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	军工干42右6公变1	400	21.25%	275	275				-48.71%
19144	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛分96右1	200	11.40%	0	0		是	2026年	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19145	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府1箱变201间隔配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	9.95%
19146	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司箱式变电站 201间隔配电变	630	20.57%	437.40	437.40				-40.48%
19147	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	供电分公司自维变电站202变压器	800	0.00%	593	593				0.00%
19148	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干92右支1一站式	200	10.80%	0	0				-38.31%
19149	和平	太原变	太原变082温州线	温州城32主变	630	17.27%	0	0				-39.93%
19150	和平	青年变	青年变368青二线	青二线72变压器	400	88.80%	0	0	2024年6月			32.63%
19151	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期10变202	500	16.00%	370.00	370.00				33.65%
19152	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期11变201	630	18.41%	451	451				-34.11%
19153	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京二期1变电站202变压器	800	44.25%	366	366				-46.00%
19154	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅7变电站7变压器	630	22.14%	0	0				-39.15%
19155	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城五期2变电站202间隔配电变压器	630	29.52%	381.00	381.00				-31.93%
19156	开发	金湖变	金湖变16644金云线	翡丽云邸小区1变电站1变压器	630	12.70%	487.00	487.00				97.83%
19157	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	工商行住宅楼	630	54.10%	0	0		是	2026年12月	-37.87%
19158	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站201变压器	500	31.20%	0	0		是	2025年	-33.86%
19159	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG 沈阳蒲河房地产开发有限公司4配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-40.89%
19160	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居3箱变2变压器	630	34.29%	351	351				-41.41%
19161	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛支70左16右8左2	200	4.50%	0	0		是	2026年	100.00%
19162	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园16箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-37.95%
19163	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工工37左9	315	12.06%	245.50	245.50				-26.14%
19164	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家5箱式变电站201间隔配电变压器	800	48.38%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
19165	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分47右01	100	56.10%	33.90	33.90				-40.10%
19166	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府1号变电站1号配电变压器	500	41.60%	0	0		是	2027年12月	-38.69%
19167	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城2号变电站202间隔配电变压器	630	20.00%	0	0				-31.69%
19168	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线博坨子几22	315	32.51%	181.10	181.10				-32.02%
19169	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期1变电站1号配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-64.41%
19170	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线木材住宅	315	62.67%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
19171	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园8箱变（单）	315	44.76%	142.50	142.50				-41.26%
19172	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	欧亚变268平罗甲线平罗干52左9右5柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-195.80%
19173	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	北四干109变压器	315	27.62%	0	0		是	2028年12月	-41.54%
19174	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干28左6	400	14.00%	0	0				-43.52%
19175	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分4左2变压器	315	77.21%	0	0		是	2025年12月	-40.35%
19176	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分9右3	315	62.48%	87	87				-46.93%
19177	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分5左7	315	44.44%	0	0				-63.77%
19178	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左5	250	33.92%	0	0				-39.57%
19179	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线50	315	88.00%	6.30	6.30	2024年7月			-33.06%
19180	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分106右17	100	54.60%	35.40	35.40				-62.59%
19181	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干41柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-32.12%
19182	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分4	200	7.20%	0	0				-54.77%
19183	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分11	315	32.38%	0	0				-39.63%
19184	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水一支16柱上变压器	250	3.60%	0	0		是	2025年12月	-27.39%
19185	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座2-4箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
19186	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话1箱变1	500	24.64%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
19187	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙8箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
19188	和平	青年变	青年变364青文线	2主变兴盛2	800	85.80%	0	0	2022年12月			-42.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19189	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区2变电站1变压器	630	9.84%	505	505				-45.61%
19190	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙9箱变2变压器	630	33.02%	359.00	359.00				-42.12%
19191	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	军官公寓2箱变1站内变压器	500	20.00%	2	2				-48.11%
19192	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期1变电站202柜	630	38.41%	0	0		是	2028年12月	-39.52%
19193	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛1变电站1变压器	630	19.05%	447.00	447.00				-43.77%
19194	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	祥顺西2箱变1变压器	400	21.20%	0	0				-41.79%
19195	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园2号变电站1号变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年	-43.45%
19196	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期1箱变1变压器	630	18.29%	451.80	451.80				-48.29%
19197	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄5变电站1变压器	630	22.54%	425.00	425.00				-41.52%
19198	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区2202变压器	630	37.78%	329	329				-43.47%
19199	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都13变电站201变压器	500	29.76%	301.20	301.20				-39.53%
19200	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	蘭庭花园1箱变2	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-42.98%
19201	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	小西住宅箱变2变压器	400	10.75%	317.00	317.00				-46.95%
19202	新民	新民变	新民变30162营东线	冠芳园1变电站1变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
19203	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城11号变电站2号变压器	630	13.33%	483	483				-39.10%
19204	沈河	青年变	青年变352青东线	熱鬧路变电站2变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年6月	-47.46%
19205	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑5箱变1	500	15.68%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
19206	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	大成小区箱变2	400	45.00%	180.00	180.00				-42.88%
19207	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园1箱变1变压器	630	12.06%	0	0				-42.53%
19208	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期6变电站201柜	630	50.79%	0	0		是	2028年12月	-41.27%
19209	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑2箱式变电站1配电变压器	800	26.25%	0	0		是	2025年12月	-11.43%
19210	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊18号变电站1变压器	630	17.52%	0	0				-49.96%
19211	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	供销社分01冯贝堡中心台柱上变压器	200	17.00%	146	146				-27.49%
19212	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干176左6变台	200	19.73%	141	141				-22.29%
19213	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线榆树底东台	200	26.10%	0	0		是	2025年11月	-31.16%
19214	于洪	得胜变	得胜变95442	远大花园1变电站1变压器	630	49.05%	258.00	258.00				-38.00%
19215	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	张家2台	200	69.60%	40.80	40.80				-39.92%
19216	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干30常家湾分26柱上变压器	400	14.85%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
19217	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语9箱变1变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
19218	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城5号变电站1变压器	630	26.03%	0	0				-35.76%
19219	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块3号变电站2号变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
19220	法库	果子园	果子园变1415镇东线	法镇线十东分29（政府办家属楼）	315	44.76%	0	0		是	2028年	-42.01%
19221	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居2号变电站201间隔配电变压器	800	19.80%	0	0				24.31%
19222	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期5变压器	630	18.10%	453	453				-41.85%
19223	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干181右1变压器	200	54.00%	0	0		是	2025年12月	-39.62%
19224	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线275右10右2变台	200	32.10%	0	0				100.00%
19225	大东	农大变	农大变80976农花乙线	后陵干34	200	50.40%	79.20	79.20				0.00%
19226	和平	青年变	青年变364青文线	青文线6	630	39.37%	0	0				-11.80%
19227	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城23变电站2变压器	630	58.67%	0	0				-50.95%
19228	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	双树村北台区	100	101.85%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-36.98%
19229	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干215变台	400	31.50%	234	234				-36.42%
19230	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线鲍岗分30变台	200	22.50%	24	24				-35.25%
19231	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干79右9+1	400	9.00%	0	0				79.33%
19232	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区5号箱1号变压器	630	38.10%	327.00	327.00				-41.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19233	和平	花园变	花园变791夏宫线	夏宫2变电站201间隔配电变压器	800	8.10%	655.20	655.20				47.19%
19234	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖北社区大棚	200	41.00%	0	0		是	2025年11月	-39.01%
19235	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线58中学	100	109.20%	0	0	2022年12月	是	2025年	-40.10%
19236	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)2201配电变压器	630	50.00%	0	0		是	2026年12月	-33.63%
19237	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	旭辉雍和府小区3配电室202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
19238	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期3变电站2号配电变压器	630	23.37%	0	0		是	2027年12月	-35.84%
19239	苏家屯	雪松变	雪松变60590松沈乙线	云和天境4号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	8.25%	0	0				100.00%
19240	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线乡直南台分07	200	32.10%	0	0				-39.08%
19241	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	里仁居小区三期2变电站201变压器	315	0.00%	284	284				0.00%
19242	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干78之14	200	43.90%	0	0		是	2026年	-26.41%
19243	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工1箱变2变压器	630	43.17%	295.00	295.00				-44.68%
19244	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城2号变电站202配电变压器	630	16.00%	0	0				-42.31%
19245	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区3箱式变电站1配电变压器	800	25.88%	0	0		是	2025年12月	-35.95%
19246	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑3号变电站2变压器	630	24.63%	0	0				-38.70%
19247	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线新光二队	200	43.60%	93	93				-34.57%
19248	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分6右7	200	37.90%	0	0				-16.83%
19249	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分23左2变台	200	41.20%	0	0		是	2025年12月	-25.27%
19250	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城3箱变2变压器	630	12.70%	0	0				-49.01%
19251	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期1变电站201变压器	630	12.38%	489	489				-46.89%
19252	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	翰林3箱变1变压器	630	17.14%	459	459				-35.82%
19253	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城8号变电站201间隔配电变压器	400	35.60%	0	0				-107.73%
19254	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土东南台	100	106.20%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-40.21%
19255	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊2号变电站2变压器	500	57.92%	0	0				-41.26%
19256	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分55右12右2	200	17.40%	0	0				0.59%
19257	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	坤业城2站房1配电变压器	400	78.50%	0	0				10.35%
19258	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	保利和光屿湖1箱式变电站2配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	6.75%
19259	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干217冶炼分32	160	55.88%	0	0		是	2026年12月	-36.49%
19260	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村几01	315	15.37%	0	0		是	2025年12月	-11.11%
19261	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣学府小微1	200	30.60%	119	119				9.57%
19262	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区11主变	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-40.20%
19263	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区7变电站2变压器	630	27.43%	394	394				-38.26%
19264	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线西台支009	200	95.70%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-26.35%
19265	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供2箱变2变压器	630	23.17%	0	0				-33.29%
19266	东陵	康马变	疗养线	新希望1箱变2变压器	630	20.57%	228.80	228.80				-16.72%
19267	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾4号变电站1号变压器	630	37.14%	0	0		是		-44.12%
19268	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都2变电站1变压器	630	13.97%	0	0				-43.94%
19269	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡四组照明	100	81.60%	8.40	8.40	2022年12月			-48.77%
19270	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区1变电站1变压器	630	23.62%	418	418				-43.29%
19271	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居3箱变1变压器	630	44.76%	285	285				-43.41%
19272	于洪	大潘变	大潘线	潘城阳光1变电站1变压器	630	32.25%	0	0				-45.24%
19273	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景2站房1变压器	630	17.52%	0	0				-39.57%
19274	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干30右1	100	119.70%	0	0	2022年12月	是	2025年	-97.24%
19275	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期1箱变201间隔配电变压器	500	38.40%	0	0		是	2026年12月	-38.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19276	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期4变电站202变压器	630	24.44%	413.00	413.00				-35.11%
19277	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区2变电站2变压器	500	29.20%	0	0		是	2025年12月	-46.92%
19278	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区3变电站1变压器	630	47.62%	267	267				-37.29%
19279	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗西台	400	108.90%	0	0	2022年12月			-31.57%
19280	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	靠山屯东台	400	15.35%	48	48				-40.33%
19281	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子10号	400	39.30%	0	0				100.00%
19282	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分13左8变台	100	98.80%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-30.23%
19283	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村8台区	100	84.20%	0	0	2024年6月	是	2025年	-41.15%
19284	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城5箱变1变压器	800	39.00%	98	98				-37.59%
19285	沈河	文艺变	文艺变956文嘉线	雅颂大苑3配变电站201间隔配电变压器	800	26.63%	507	507				-39.21%
19286	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡5箱式变电站1配电变压器	500	28.00%	0	0		是	2025年12月	-37.91%
19287	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线343变台	200	44.85%	90.30	90.30		是	2025年12月	-45.98%
19288	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村4机井	100	47.60%	42.40	42.40		是	2025年10月	-42.48%
19289	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干4+1左1	100	60.30%	0	0		是	2025年	-74.00%
19290	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	绿城映月2号变电站202间隔配电变压器	630	27.81%	0	0		是	2027年12月	13.67%
19291	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南村2机井	100	26.40%	64	64		是	2025年10月	-53.79%
19292	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景4变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
19293	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	消防研究所家属楼箱式变电站配电变压器	400	14.00%	0	0				-44.24%
19294	康平	朝阳变	朝阳变75752张开线	平江线大横道子分支008	200	128.10%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-15.01%
19295	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右6+1左2	400	28.75%	0	0				0.81%
19296	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	融创沈阳府小区2变电站2变压器	800	26.70%	506.40	506.40				-23.93%
19297	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜5号箱式变电站2号配电变压器	630	29.52%	381	381				-41.49%
19298	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城7号变电站1变压器	630	26.16%	0	0				-43.49%
19299	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分40左13变台	200	56.00%	0	0		是	2025年12月	-37.70%
19300	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线红花分33变台	400	23.00%	268.00	268.00				-26.84%
19301	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	贵和四区变电站201	630	88.38%	10	10	2022年12月			-33.95%
19302	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线四家子1队支19	315	27.81%	97	97				-36.98%
19303	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡家属楼综合	400	32.40%	230.40	230.40		是	2025年10月	16.45%
19304	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春五期C、D区4变电站202变压器	630	20.95%	435.00	435.00				-42.32%
19305	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄干128	200	34.20%	0	0				-18.54%
19306	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座1箱变1变压器	630	17.90%	454	454				-41.79%
19307	铁西	重工变	重工变10868城水线	鑫丰鑫悦庭小区3变电站201变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
19308	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线后九支18	200	29.40%	0	0		是	2026年5月	100.00%
19309	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园1号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
19310	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线后集体北台区	50	0.00%	45.00	45.00				6.99%
19311	于洪	得胜变	得胜变95444	得胜变841得翟线东胜台区	100	32.40%	0	0				-26.12%
19312	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	东馨园变电站2站内变压器	500	20.40%	0	0		是		-42.52%
19313	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛徐家屯宏斌小吃公变台区	200	37.20%	105.60	105.60				100.00%
19314	于洪	建筑变	建嘉线	小微建嘉线1号台区	200	9.90%	0	0				-0.61%
19315	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分25变台	200	7.50%	0	0		是	2025年12月	-22.00%
19316	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区1变电站1变压器	630	18.29%	451.80	451.80				-42.30%
19317	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园2变电站变压器	630	18.29%	0	0				-42.38%
19318	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	宏远路灯管理秋月湖街（一站式）	100	5.00%	0	0		是	2026年12月	3.76%
19319	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期2变201	500	49.60%	202.00	202.00				-43.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19320	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾5箱式变电站2号变压器	630	28.19%	0	0		是	2026年12月	-42.02%
19321	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线苏家堡支30	315	34.92%	174	174				-23.88%
19322	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖2箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	4.59%
19323	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村1变电站1变压器间隔配电变压器	630	14.48%	476	476				-37.59%
19324	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	全季首府箱变1配电变压器	800	43.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
19325	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城8变电站变压器	630	37.78%	0	0		是	2028年12月	-44.96%
19326	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎镇变264虎工线小桥村分06	160	90.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-43.30%
19327	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线71+1右1	400	0.90%	0	0				-116.40%
19328	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	兴北井分4左支2台区	50	92.80%	0	0	2023年7月	是	2026年12月	0.17%
19329	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	古城宜家二期1箱变201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
19330	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	崇山教师箱式变电站1配电变压器	400	49.20%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
19331	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家子分41左5变台	100	66.40%	24	24				-71.19%
19332	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	YHG 雨坛干雨坛甲4(金生社区3)01变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年12月	-41.77%
19333	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	翰林1箱变1变压器	630	24.76%	411	411				-43.25%
19334	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅士居2箱变1变压器	500	17.60%	362.00	362.00				-38.72%
19335	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线放力分散力村支01	250	57.40%	0	0		是	2026年12月	-27.02%
19336	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区1变电站201间隔配电变压器	800	14.40%	604.80	604.80				-0.85%
19337	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线十间房南台	400	41.38%	0	0		是	2025年11月	-22.88%
19338	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线178左12变台	200	25.20%	130	130				-144.91%
19339	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景6变电站2变压器	500	30.40%	298.00	298.00				-38.02%
19340	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑4号变电站2变压器	630	22.48%	0	0				-37.91%
19341	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东村荣臻畜禽公变台区	200	34.80%	0	0				100.00%
19342	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分17变台	315	33.27%	178.70	178.70				-111.94%
19343	皇姑	文北变	文北变70450文青线	集美天城1箱式变电站1配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2025年12月	-3.32%
19344	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城4号变电站201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0				-38.56%
19345	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	翰林尚品1变电站1变压器	500	42.80%	0	0				-40.53%
19346	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之2左4柱上变压器	250	32.88%	0	0		是	2025年12月	-40.05%
19347	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分6左4柱上变压器	315	85.59%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-37.46%
19348	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转湾分3左2柱上变压器	315	60.00%	0	0				-43.72%
19349	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	广华甲线广华干1左3柱上变压器	200	18.00%	0	0		是	2025年12月	-57.74%
19350	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分14变压器	250	16.64%	0	0		是	2025年12月	-33.80%
19351	和平	青年变	青年变364青文线	青文线23	400	4%	0	0				-53.68%
19352	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线68左3	315	6.03%	0	0				-85.83%
19353	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线179左2	100	59.20%	31	31				-47.70%
19354	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线48右2变台	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	-37.16%
19355	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分65变台	100	96.90%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-35.11%
19356	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分18	315	34.92%	0	0				-11.76%
19357	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	医大分4右5右1	400	39.60%	0	0				-54.10%
19358	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干22柱上变压器	315	53.65%	115	115				-41.19%
19359	铁西	重工变	重工变10868城水线	城水线城水干5变压器	315	5.71%	266	266				-179.91%
19360	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右1右4柱上变压器	100	60.00%	0	0		是	2025年12月	-98.14%
19361	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区8箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-70.81%
19362	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	勋业三路变电站201	500	26.88%	315.60	315.60				-46.32%
19363	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金1开闭站2小区变电站1变压器	315	57.65%	0	0		是	2025年12月	-37.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19364	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区1变电站202	400	33.30%	227	227				-44.34%
19365	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	北五经街45号变电站一次1变压器柜1主变	500	29.60%	0	0				-44.60%
19366	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区3变电站202	630	22.54%	425.00	425.00				-42.32%
19367	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	九路市场小区变电站201柜	630	30.79%	373	373				-42.36%
19368	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	勋望小区2变电站201柜	630	17.52%	456.60	456.60				-41.37%
19369	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	绿园雅舍箱变2	500	22.40%	0	0				-49.37%
19370	和平	马路湾	马路湾变642马五乙线	七纬路政治部一次1主变	500	46.40%	218.00	218.00				-40.09%
19371	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	田义箱变1变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-43.89%
19372	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园2号变电站1号变压器	500	13.12%	0	0		是	2027年12月	-40.48%
19373	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	逸翠园箱变1变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-44.83%
19374	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	成功箱变2变压器	500	41.60%	0	0				-42.24%
19375	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	五中西箱变1变压器	500	4.48%	428	428				-59.52%
19376	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区1201变压器	630	31.43%	369	369				-43.58%
19377	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友1箱变1变压器	400	18.00%	288	288				-44.19%
19378	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	文官1箱变1变压器	500	20.48%	0	0				-45.61%
19379	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛1箱变2变压器	400	39.00%	0	0		是	2026年6月	-42.94%
19380	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区14箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19381	和平	和平变	和平变166同南甲线	宜章北变电站3号高压柜2主变	630	20.19%	308.30	308.30				54.52%
19382	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城1变电站201	400	48.40%	0	0		是	2028年12月	-44.75%
19383	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑2变电站1配电变压器	630	39.37%	0	0				-39.74%
19384	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区5变电站1变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-39.16%
19385	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中铁御水澜湾小区1变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	7.31%
19386	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城21变电站201配电变压器	630	14.60%	0	0				-44.25%
19387	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城二期2-1期商业分建二小区局维变电站201间隔配 电变压器	1260	10.54%	0	0				-39.31%
19388	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干老瓜卜分10	400	35.25%	2	2				-51.30%
19389	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线腰荒地北台	100	80.40%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-33.00%
19390	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线99右1	400	69.60%	0	0				-10.84%
19391	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线东站分4变台	400	65.10%	100	100		是		-43.82%
19392	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村16-2台	200	55.20%	0	0		是	2025年	-45.56%
19393	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城1号变电站2变压器	630	46.03%	0	0				-39.90%
19394	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑5号变电站1变压器	630	19.68%	0	0				-42.68%
19395	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园1小区变电站1变压器	630	15.24%	471	471				-40.26%
19396	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园2小区变电站1变压器	630	11.17%	496.60	496.60				-42.64%
19397	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语9箱变2变压器	500	72.00%	90	90				-39.82%
19398	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬分6右1邮局出线间隔201配电变压器	315	30.98%	186	186				-33.37%
19399	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下1变电站2变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19400	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	如小联干83左10右3	200	65.10%	0	0				-32.82%
19401	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干安坨分鱼塘支3+1右5变台	200	8.10%	163.80	163.80				0.00%
19402	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分40+1左3	200	26.70%	0	0		是	2027年	-0.65%
19403	于洪	家俱变	堡锦线	金沙岭峯4变电站1变压器	400	70.13%	0	0				-44.02%
19404	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	育才北分2柱上变压器	400	85.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-40.03%
19405	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园5变电站1变压器	400	36.40%	204	204				-45.77%
19406	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区1变电站202配电变压器	630	30.48%	375	375				-43.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19407	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都1站房1变压器	630	47.62%	267.00	267.00				-37.93%
19408	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	如小联干90左20	200	14.40%	0	0				-42.74%
19409	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城1变电站1变压器	800	32.63%	0	0		是	2027年12月	-40.53%
19410	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	有色10号变电站201配电变压器	800	23.25%	0	0				-37.51%
19411	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区4变电站1变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-42.06%
19412	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	麒麟翠宫考核1变压器	630	49.52%	0	0		是	2026年12月	-35.20%
19413	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城10号变电站2变压器	630	33.90%	0	0				-42.04%
19414	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线前四家几06	315	16.89%	230	230				-24.61%
19415	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期2变电站2变压器	800	22.50%	540	540				-36.68%
19416	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平九队支1杆	80	87.00%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-35.69%
19417	于洪	高明变	高北线	弓匠社区1变电站1变压器	630	23.62%	0	0				-38.20%
19418	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅7变电站201间隔配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年	-43.06%
19419	法库	果子园	果子园变1410果北甲线	10kV镇东线火车站几11	50	28.40%	0	0		是	2025年11月	-51.90%
19420	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线马家房村南台	400	38.92%	0	0				-28.67%
19421	和平	太原变	太原变042南十甲线	碧桂园御玺变电站201间隔配电变压器	400	38.40%	0	0				12.20%
19422	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园1箱变201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-42.75%
19423	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线粮食供应公司住宅	315	32.48%	0	0		是	2026年12月	-39.22%
19424	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线五家子分4左支1	200	35.10%	0	0				-18.86%
19425	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2左1	200	68.40%	0	0				10.11%
19426	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎镇变264虎工线牛队分03	80	59.25%	25	25				-34.58%
19427	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯8箱变1变压器	630	9.21%	0	0		是	2026年12月	-36.76%
19428	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线146左2	200	3.00%	0	0		是	2027年	4.89%
19429	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	麟博白羽鸡公变台	400	62.70%	109	109				85.95%
19430	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	盘古A1	315	24.76%	0	0				-28.08%
19431	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号1号变电站201配电变压器	630	27.94%	0	0				-42.29%
19432	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线135左3柱上变压器	200	55.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
19433	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工甲线向工干明廉分8右2-2柱上变压器	315	103.49%	0	0	2025年6月			0.00%
19434	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左4左1	400	15.90%	296.40	296.40				6.70%
19435	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期箱式变电站2配电变压器	400	124.50%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-30.92%
19436	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区10变电站2变压器	630	13.02%	0	0		是	2027年12月	-42.59%
19437	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	剑桥郡1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	26.10%	0	0				-29.53%
19438	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区1变电站1变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-39.61%
19439	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线油房南台分支01	200	36.00%	0	0				11.25%
19440	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线郭家分16右1变台	200	66.45%	24	24				-32.87%
19441	沈北	道义变	道义变15254明发线	太湖明珠花园四期1变电站201配电变压器	800	10.20%	638.40	638.40		是	2026年12月	23.68%
19442	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际—1箱变1	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-30.96%
19443	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家2号变电站1号变压器	630	23.17%	421.00	421.00				-28.51%
19444	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区2站房1变压器	630	57.40%	0	0		是	2025年8月	-44.42%
19445	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村8机井(2020微)	200	42.30%	95	95		是	2025年10月	-41.27%
19446	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干33左7加1	315	34.29%	176	176				-41.40%
19447	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园1变电站202变压器	800	0.00%	720.00	720.00				0.00%
19448	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城1箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是		9.83%
19449	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅23变电站1变压器	630	23.17%	0	0				-36.36%
19450	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙钻石墅小区1变电站2变压器	400	20.00%	280.00	280.00				12.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19451	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	庄科干86右4	400	6.90%	0	0				100.00%
19452	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分54左5左3+1左1	200	6.00%	0	0				-59.23%
19453	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期4箱式变电站2配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-43.83%
19454	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	牧晨畜牧公变台	400	37.50%	0	0				100.00%
19455	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大家属楼3变电站201间隔配电变压器	400	83.25%	0	0	2024年9月			-40.22%
19456	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分015	200	50.10%	0	0				-23.26%
19457	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居1号箱变201间隔配电变压器	800	37.88%	417	417				-41.72%
19458	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居3号变电站202间隔配电变压器	800	18.00%	0	0				-34.83%
19459	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂1箱式变电站2配电变压器	500	19.60%	0	0		是	2025年12月	-43.53%
19460	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前村棚菜生产	100	72.44%	0	0				-39.25%
19461	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线温牛分20+1变台	400	98.70%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-32.20%
19462	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟变758佟胜线华立分28	315	94.60%	0	0	2023年4月	是	2025年	26.21%
19463	东陵	杨官变	杨家线	龙湖天璞1局维变电站2变压器	800	64.20%	0	0		是	2026年12月	-14.24%
19464	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线中学支02	400	14.10%	304	304				-20.13%
19465	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂6箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19466	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干065	315	57.14%	104	104				-38.86%
19467	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期2变电站2变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-37.59%
19468	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线45左8变台	80	60.25%	23.80	23.80				-43.60%
19469	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线张家喜照明	400	34.53%	0	0				-42.89%
19470	苏家屯	下深变	理想线	理想新城9号变电站201间隔配电变压器	400	65.60%	0	0				-42.63%
19471	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘北村9机井	50	98.80%	0	0	2024年9月	是	2025年10月	-0.38%
19472	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线吴家岗南灯新	200	39.00%	102.00	102.00				0.00%
19473	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区3变电站202配电变压器	400	17.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
19474	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分10左支2变压器	100	53.10%	0	0				-46.56%
19475	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	卫东甲线卫东干松北分7右6柱上变压器	200	31.20%	0	0		是	2025年12月	-10.19%
19476	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干东四家分21变台	160	38.06%	83.10	83.10				-34.20%
19477	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子村几2南2	400	12.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
19478	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分71+1左1变台	400	54.90%	0	0		是	2025年12月	22.41%
19479	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2变电站202配电变压器	500	38.40%	0	0				-42.24%
19480	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支12	30	75.33%	0	0		是	2026年5月	-57.50%
19481	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区2变电站202配电变压器	630	19.37%	0	0				74.43%
19482	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分15右23	100	33.00%	0	0		是	2027年	-31.57%
19483	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四合卜支59	20	46.50%	0	0		是	2026年12月	-59.13%
19484	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线申家分32	100	51.30%	0	0				-25.12%
19485	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线小区支02	200	64.25%	51.50	51.50				-22.65%
19486	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线包陵山分006含光伏	200	30.60%	0	0				-44.37%
19487	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期4变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
19488	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家南分支002	400	29.10%	0	0		是	2026年12月	-21.20%
19489	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线前房身二三组照明	80	87.84%	0	0	2025年6月			-46.69%
19490	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府B区1变电站2变压器	630	3.49%	545.00	545.00				100.00%
19491	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干排水分韭菜岗子支37变台	200	26.30%	0	0				-40.79%
19492	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分60左4右1	200	0.00%	0	0				0.00%
19493	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警3变电站2变压器	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
19494	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线新安卜分13	200	71.10%	0	0				-35.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19495	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期3局维箱变202间隔配电变压器	630	57.78%	0	0		是	2026年12月	-39.47%
19496	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	铁路公寓变电站201间隔（南站乙）配电变压器	400	12.30%	0	0				14.65%
19497	沈河	青年变	青年变352青东线	万青干62左1华齐锦江之星变压器配电变压器	500	32.64%	0	0		是	2026年6月	-39.73%
19498	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线后康分金德胜支联通支12+1柱上变压器	200	57.30%	0	0		是	2026年12月	-33.51%
19499	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典2变电站1变压器	630	27.43%	0	0				-36.32%
19500	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京7小区变电站202配电变压器	630	6.35%	0	0				99.38%
19501	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街7大棚	80	61.88%	23	23				-38.67%
19502	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区2号变电站2号配电变压器	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-42.28%
19503	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金四组支01	200	56.40%	0	0		是	2026年12月	-21.79%
19504	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分11左4+1左1	200	0.00%	0	0		是	2027年	-202.45%
19505	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼1变电站1变压器	630	44.70%	0	0				-44.06%
19506	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期1号变电站1号配电变压器	630	22.86%	10	10				-40.12%
19507	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线苏家分15	400	27.90%	0	0				11.41%
19508	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区2站房2变压器	800	28.13%	495	495				-41.89%
19509	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线花牛分20变台	400	20.40%	278.40	278.40		是	2025年12月	7.58%
19510	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城一期2配电变压器	800	41.63%	387.00	387.00				-35.18%
19511	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线闫荒地南台支33	200	51.00%	78.00	78.00				15.34%
19512	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a6201配电变压器	500	13.12%	384.40	384.40				-41.70%
19513	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润中心三期变电站202变压器配电变压器	315	45.08%	142	142				-37.06%
19514	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语8箱变1变压器	500	21.44%	342.80	342.80				-43.36%
19515	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡2号变电站2变压器	500	30.40%	0	0				-32.28%
19516	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分23左1	400	13.20%	307.20	307.20				0.00%
19517	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	十里香住宅1变压器	630	61.71%	0	0		是	2026年12月	-42.75%
19518	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯线166右1变台	200	44.90%	90.20	90.20				-40.12%
19519	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期6箱式变电站2配电变压器	800	22.13%	0	0		是	2025年12月	-38.42%
19520	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	久成乐府2配电室202间隔配电变压器	315	44.44%	143.50	143.50				-36.24%
19521	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线包秀干03	400	24.75%	0	0		是	2027年	-33.75%
19522	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝十线果园台	100	68.20%	0	0		是	2025年11月	-36.96%
19523	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微小高西台	400	39.90%	170	170				-38.31%
19524	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线靓墅小区	400	74.00%	0	0				-40.82%
19525	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城8变电站1变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-15.52%
19526	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城2箱式变电站2配电变压器	800	48.60%	0	0		是	2025年12月	-30.08%
19527	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府1号变电站2号配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
19528	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房村综合一台	200	12.60%	154.80	154.80				-89.04%
19529	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑1箱式变电站1配电变压器	630	9.21%	0	0				-48.25%
19530	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期2箱式变电站1配电变压器	800	61.13%	0	0		是	2025年12月	-37.24%
19531	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城A区变电站2变压器	630	33.65%	0	0		是	2028年12月	-38.49%
19532	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干56左分2一站式	200	71.40%	0	0				-15.16%
19533	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡13组南照明	100	61.05%	28.95	28.95				-34.84%
19534	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2左3	315	25.40%	0	0				-42.40%
19535	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分17变压器	250	31.36%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
19536	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干15变压器	50	86.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-40.79%
19537	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联干北国分14变压器	315	48.57%	130.50	130.50				-40.81%
19538	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	亚明变166华山甲线红工分25左17柱上变压器	250	16.64%	0	0		是	2025年12月	-32.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19539	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨獾洞支26变台	400	29.60%	0	0		是		-62.15%
19540	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分10左1右1	315	12.06%	245.50	245.50				-39.04%
19541	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干19+1	315	3.17%	1.73	1.73				-1558.79%
19542	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分14右01	50	74.00%	0	0		是		-35.12%
19543	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	北兴变350大庆甲线大庆干12左2公变	315	44.76%	143	143				-46.45%
19544	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分9+1	315	26.35%	200.50	200.50				-41.24%
19545	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线65右6	315	93.33%	0	0	2022年12月			-39.68%
19546	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线22右4	315	35.24%	0	0		是	2026年12月	-37.79%
19547	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分14公变	315	68.89%	0	0		是	2026年12月	-54.44%
19548	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分4	315	58.73%	0	0		是	2026年12月	-43.12%
19549	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干美登支10左2柱上变压器	315	40.32%	0	0		是	2025年12月	-44.63%
19550	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线宿舍分3右1	315	56.19%	107	107				-42.53%
19551	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干40右2	315	68.89%	0	0				-45.39%
19552	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线沙西分9左4左2柱上变压器	315	45.08%	0	0				-41.75%
19553	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分40柱上变压器	315	67.05%	0	0		是	2025年12月	-50.82%
19554	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分7右3柱上变压器	315	64.44%	0	0		是	2025年12月	-46.52%
19555	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之10柱上变压器	315	29.46%	0	0		是	2025年12月	-49.57%
19556	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿园小区1变电站201	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
19557	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19558	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区1变电站2变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
19559	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑4箱变1站内变压器	630	14.10%	2	2				-38.76%
19560	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨2配电站201	630	20.63%	437.00	437.00				-43.46%
19561	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园1变电站201柜	630	36.51%	0	0		是	2028年12月	31.50%
19562	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区3变电站201配电变压器	400	60.00%	120	120				-41.72%
19563	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园1变电站202变压器	630	17.78%	0	0		是	2028年12月	-43.43%
19564	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	经典家园变电站201	630	67.43%	142.20	142.20				-42.34%
19565	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	沈州花园2箱变1变压器	800	32.40%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
19566	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	皮革箱变1变压器	315	42.54%	149.50	149.50				-35.54%
19567	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期3箱变2变压器	630	20.95%	435	435				-43.89%
19568	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百臻园1变电站202	630	18.41%	451.00	451.00				-41.02%
19569	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	丰泽家园1#变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年12月	-46.89%
19570	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	万兴园变电站202变压器	630	12.19%	490.20	490.20				-41.05%
19571	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	物资局箱变1变	630	7.43%	520.20	520.20				-40.59%
19572	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	园林科技所1变压器	500	31.60%	0	0				-41.96%
19573	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	泰和箱变1变	500	23.20%	0	0		是	2025年12月	-44.00%
19574	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线西拉屯台	315	37.46%	165.50	165.50				-34.87%
19575	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑2变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0				-38.88%
19576	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分52变台	200	47.03%	0	0				-18.60%
19577	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	和平供电变压器配电变压器	630	49.21%	0	0				-51.82%
19578	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	美村3号变电站1变压器	630	8.63%	0	0				-47.15%
19579	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线六间房39	100	74.80%	0	0				-35.59%
19580	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干148之1	200	18.30%	0	0		是	2027年	-11.66%
19581	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十三号(微)	400	26.40%	234	234				19.81%
19582	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	摩卡公馆2变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19583	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2变电1变压器201间隔配电变压器	630	68.10%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
19584	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线环卫建筑公司住宅楼	200	50.80%	0	0		是	2026年12月	-40.93%
19585	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期2变电站2配电变压器	500	43.84%	0	0		是	2025年12月	-24.66%
19586	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线21+2	400	82.20%	31	31	2025年6月			-37.03%
19587	法库	宝山变	法镇二线	广播局家属楼	100	83.40%	7	7	2024年9月			84.28%
19588	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城2变电站201	630	32.70%	0	0		是	2028年12月	-45.97%
19589	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分161左6变台	200	47.60%	85	85				-37.15%
19590	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	阳光洛可可2号变电站配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-40.81%
19591	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	翡翠华庭5箱变1变压器	800	50.25%	0	0				-40.93%
19592	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干排水分7右支1变压器（清洁能源）	400	17.40%	290	290				16.67%
19593	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司2箱变配电变压器	630	27.62%	393.00	393.00				-37.10%
19594	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户变013满西线满西三组照明分	400	119.10%	0	0	2022年12月			-37.33%
19595	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右3左3公变	400	66.75%	0	0				-36.72%
19596	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平十队支31	50	29.20%	0	0		是	2025年12月	-38.12%
19597	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平分16	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	-34.42%
19598	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	美村1号变电站1变压器	630	16.19%	0	0				-44.05%
19599	东陵	水家变	水孙乙线	沈阳建大汇众置业有限责任公司（文华街3号院（建大新家园）三期）	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-36.58%
19600	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分19右2	400	25.20%	0	0		是	2026年12月	-42.50%
19601	浑南	杨官变	杨官变974杨车线	万科翡翠观澜3号变电站201间隔配电变压器	630	85.33%	0	0	2024年12月	是	2027年12月	15.96%
19602	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月3箱式变电站2配电变压器	800	27.30%	0	0		是	2025年12月	39.26%
19603	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线信用联社台	250	56.64%	83	83				-47.89%
19604	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线敖司牛北台	160	91.50%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-23.64%
19605	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅3号变电站1变电站	500	23.04%	0	0		是	2027年12月	-45.98%
19606	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台村照明综合（2022微）	400	29.85%	241	241				36.28%
19607	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线歪头山分28	160	86.56%	5.50	5.50	2025年4月	是	2026年	-39.26%
19608	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	金通桃花源箱式变电站2配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
19609	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城2局维变电站202配电变压器	800	2.40%	701	701				100.00%
19610	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分38+1右14	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
19611	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右1右3+2柱上变压器	315	38.10%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
19612	于洪	光辉变	光东线	小微光辉1台区	400	67.20%	91	91				10.20%
19613	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5.2期2箱变1母线1变压器	800	41.10%	0	0		是	2026年12月	-27.49%
19614	法库	新依变	依三线	10kV依三线棚菜支04	50	76.80%	0	0		是	2025年12月	-3.47%
19615	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线马虎干78右6左2+1变台	400	47.10%	24	24				100.00%
19616	于洪	大兴变	兴古线	瑞金家苑1站房2变压器	630	13.21%	0	0				-40.85%
19617	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城8号变电站2号变压器	1000	19.50%	0	0		是	2027年12月	-50.22%
19618	于洪	范屯变	范工线	三供一业马三家铁路平房	200	6.90%	166	166				-42.17%
19619	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴线大丁分04（清洁能源）	400	11.55%	313.80	313.80				13.14%
19620	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支53右10右5	100	18.90%	71.10	71.10				0.00%
19621	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪苑小区14变电站1变压器	630	46.03%	277	277				-40.98%
19622	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里1号变电站2变压器	315	22.86%	211.50	211.50				-37.34%
19623	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区1变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-44.95%
19624	大东	如意变	如意变880果香线	果舍添香7变电站1变压器	630	31.24%	0	0		是		-43.07%
19625	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南干68+1	200	134.70%	0	0	2024年6月	是	2027年	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19626	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首2号变电站1号变压器	500	14.00%	0	0				-41.00%
19627	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	王秀台棚架（2021微）	200	18.75%	143	143				-69.87%
19628	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东北支2	200	25.50%	0	0		是	2028年	-43.34%
19629	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干23左7	315	18.10%	227	227				-40.88%
19630	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐滑乙线滑齐干53变压器	400	17.40%	0	0		是	2028年12月	19.34%
19631	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	靛庄村1机井（2020微）	400	34.80%	0	0				-36.10%
19632	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期6变电站1变压器	400	28.50%	246	246				-37.44%
19633	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代2变电站1配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	100.00%
19634	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	方林龙湖学樵府2小区变电站1配电变压器	400	9.60%	0	0				100.00%
19635	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线移民支02	200	31.65%	0	0		是	2026年12月	-24.42%
19636	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期1变电站202间隔配电变压器	500	31.36%	0	0		是	2026年12月	-38.31%
19637	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地东水利支台	50	9.00%	41	41				-38.19%
19638	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天嘉1箱变1配电变压器	500	37.44%	0	0		是	2025年12月	-39.29%
19639	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾3变电站202变压器	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
19640	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干20左1柱上变压器	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-45.51%
19641	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园6变电站201配电变压器	500	29.60%	302.00	302.00				-41.42%
19642	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	绿厦爵士观邸小区2变电站201	800	65.40%	0	0		是	2028年12月	-41.87%
19643	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区11变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-38.69%
19644	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干57中学分6柱上变压器	315	62.73%	0	0		是	2026年12月	-45.34%
19645	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干怡园分9右6	400	6.60%	0	0		是		-3.37%
19646	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干苗圃分24柱上变压器	100	46.00%	0	0		是	2025年12月	-40.00%
19647	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19+1右1	200	0.00%	0	0				0.00%
19648	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂1箱式变电站1配电变压器	500	31.20%	0	0		是	2025年12月	-41.15%
19649	于洪	范屯变	范古线	大兴变512兴光线爱国村中台	315	52.06%	0	0		是	2025年8月	-36.98%
19650	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分25左3变台	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19651	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	农场分14右8右3	200	34.50%	0	0				17.63%
19652	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干246左3变台	200	82.50%	15	15	2025年4月	是	2025年12月	7.37%
19653	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂5箱式变电站1配电变压器	500	21.60%	0	0		是	2025年12月	-45.73%
19654	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分13右1柱上变压器	400	69.90%	80	80				100.00%
19655	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	夹河分2左2号箱变配电变压器	630	47.94%	0	0				100.00%
19656	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府B区2变电站2变压器	630	2.22%	553	553				100.00%
19657	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡2箱变1变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-28.22%
19658	沈北	农高变	农丰线	农丰线翔凤小区2局维变电站201配电变压器	630	15.24%	0	0				100.00%
19659	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村16机井	50	72.80%	9	9		是	2025年10月	-40.73%
19660	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分30右7右2	200	21.00%	138.00	138.00				100.00%
19661	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香1箱式变电站1配电变压器	800	40.13%	0	0		是	2025年12月	-35.35%
19662	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线大于1台	315	14.57%	0	0		是	2025年	-56.07%
19663	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇1箱变2变压器	800	42.60%	379	379				57.33%
19664	开发	化学变	化学变95364化发甲线	西棠小区2变电站2变压器	800	10.20%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19665	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲十期小区2变电站102配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	1.31%
19666	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干57左1变台	400	35.70%	0	0				-25.16%
19667	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线104右10变台	200	44.00%	0	0		是	2025年12月	-12.37%
19668	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干兰家分小北支95变台	200	63.30%	0	0		是	2025年12月	-38.36%
19669	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线黄堡村支06	400	33.60%	226	226				12.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19670	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区2变电站1变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
19671	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线黑山几线49	200	33.50%	0	0		是	2025年12月	-35.53%
19672	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚书府1箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.56%	444	444				-28.18%
19673	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区11变电站1变压器	630	32.38%	363.00	363.00				-43.26%
19674	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线新发卜支05	200	43.20%	0	0		是	2026年12月	-30.92%
19675	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区2期局维变电站202间隔配电变压器	630	23.49%	0	0				-8.90%
19676	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线长沟子大棚子支012	100	99.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-53.50%
19677	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸H1单元1变电站2变压器	630	20.63%	437.00	437.00				-38.67%
19678	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	黄旗堡村6机井	50	16.80%	0	0		是	2025年11月	-110.41%
19679	于洪	得胜变	得胜线95478	小微翟家社区一区（西）	400	49.80%	0	0		是	2025年8月	-25.04%
19680	和平	太原变	太原变076北五乙线	沈铁青工家园变电站201间隔变压器	630	8.89%	511	511				0.00%
19681	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	前房身一组照明（微）	200	37.40%	0	0				-49.83%
19682	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区5变电站2变压器	500	29.44%	0	0		是	2028年12月	-42.42%
19683	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线郭家分16右3变台	200	88.20%	4	4	2023年6月			-28.73%
19684	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干46加1右分1变压器（清洁能源）	400	32.40%	230.40	230.40				14.08%
19685	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园2箱变1配电变压器	630	29.71%	325.62	325.62				-41.92%
19686	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干223变台	200	123.60%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-37.51%
19687	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	八家子线飞机厂支022	50	38.40%	25.80	25.80				-78.31%
19688	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	闽南分15柱上变压器	400	14.70%	0	0				-44.93%
19689	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老观一二三组新	200	42.00%	0	0				0.00%
19690	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	广场分2	100	64.20%	26	26				-19.41%
19691	东陵	水家变	水李线	水李线龙三分44收兵台支42左5柱上变压器	400	38.10%	10.00	10.00				-22.93%
19692	康平	张强变	张强变76266张强线	二道沟（2）台	200	27.15%	0	0		是	2026年6月	-30.07%
19693	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左7右30	400	33.90%	224.40	224.40				-14.82%
19694	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙西分3左1	315	39.05%	0	0				-38.54%
19695	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城8号变电站2变压器	630	36.95%	0	0				-41.05%
19696	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期6箱变1号变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-42.07%
19697	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线草沟分东草支25	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	-19.40%
19698	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64右12+1右1	400	13.20%	307.20	307.20				0.58%
19699	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区3变电站1变压器	630	30.10%	377	377				-41.58%
19700	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区6变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-40.63%
19701	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里7号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	61.50%	228	228				-36.00%
19702	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期2变电站2变压器	630	44.76%	285.00	285.00				-41.41%
19703	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德2箱变2变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年6月	14.05%
19704	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯干71变台	200	30.00%	120	120				-31.65%
19705	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵8队台	200	49.00%	82.00	82.00				-29.99%
19706	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城34号变电站201配电变压器	630	52.70%	235.00	235.00				-41.00%
19707	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域1箱变2变压器	630	26.29%	0	0		是		-45.53%
19708	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房南支15	400	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
19709	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西一中支01	100	63.60%	0	0		是	2026年12月	-25.57%
19710	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业（三期）1箱变1变压器	400	49.20%	163.20	163.20				-29.19%
19711	辽中	敖司牛	敖司牛变1229小帮牛线	敖司牛变229小帮牛线邢冯村南台	200	30.80%	0	0		是	2025年	-27.11%
19712	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线018左分3	100	78.30%	0	0				-22.29%
19713	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干179左1柱上变压器	100	23.40%	0	0		是	2026年12月	-28.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19714	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑2箱式变电站1配电变压器	630	28.25%	0	0				-42.93%
19715	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干8右1变台	315	26.35%	201	201				-41.85%
19716	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支083	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	0.00%
19717	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁3号箱变变压器配电变压器	630	17.46%	0	0				-43.19%
19718	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫甲3之1柱上变压器	315	27.43%	0	0		是	2025年12月	-7.83%
19719	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分2变压器	315	86.03%	0	0	2024年10月	是	2025年12月	-38.93%
19720	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干41	315	38.60%	162	162				-36.94%
19721	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线林校分20左5左4	160	62.00%	0	0		是	2026年	-37.38%
19722	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分32	50	32.40%	0	0		是		-53.29%
19723	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分3左2变压器	250	3.84%	0	0		是	2025年12月	-54.30%
19724	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	郑农乙线郑农干15右5变压器	315	76.19%	43.50	43.50				-39.14%
19725	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左5左1公变	400	8.00%	0	0		是	2026年12月	-38.33%
19726	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干41公变	315	87.94%	7	7	2023年8月			-40.01%
19727	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39左3右3	315	9.84%	253	253				-52.36%
19728	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线94	200	30.00%	120.00	120.00				-41.17%
19729	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分5左2公变1	400	48.00%	0	0		是	2026年12月	-46.10%
19730	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线59左6变台	400	24.90%	0	0		是	2025年12月	-36.99%
19731	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右14柱上变压器	400	58.25%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
19732	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐贤变444齐滑乙线滑齐干67	200	7.20%	0	0		是	2028年12月	-42.94%
19733	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干7左8柱上变压器	200	25.20%	0	0		是	2025年12月	-16.26%
19734	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干126公变2	315	66.35%	0	0		是	2026年12月	-43.62%
19735	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分27右28	200	34.50%	0	0				-30.02%
19736	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	朝一中1箱变	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-44.14%
19737	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二3箱变1号变	800	36.90%	364	364				-43.09%
19738	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二4箱变1号变	630	12.38%	364	364				-43.19%
19739	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都13变电站201	630	32.38%	363.00	363.00				-42.19%
19740	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	太平庄1箱变1号变	500	55.20%	0	0		是	2025年12月	-41.59%
19741	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园2变电站201柜	630	0.00%	0	0				0.00%
19742	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐贤八路1变电站201柜	315	24.00%	207.90	207.90				-44.32%
19743	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园2变电站201变压器	500	25.60%	322.00	322.00				-52.17%
19744	铁西	重工变	重工变10870城冶线	北一路2变电站201柜	500	17.60%	362	362				-49.09%
19745	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村1变电站201柜	630	36.51%	0	0		是	2028年12月	-45.87%
19746	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园31主变	630	46.03%	277.00	277.00				-36.29%
19747	沈河	站前变	站前变240光达线	光达1变电站1变压器	800	4.20%	686.40	686.40				-35.18%
19748	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期1箱变1变	630	26.03%	403.00	403.00				-47.46%
19749	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑1变电站1变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-35.94%
19750	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区1变电站2变压器	400	42.60%	0	0		是	2025年12月	-44.12%
19751	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	先达文萃1箱变1变压器	630	24.44%	413.00	413.00				-44.91%
19752	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代1变电站202	630	33.65%	355.00	355.00				-39.33%
19753	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天9箱变1变压器	315	35.81%	0	0				-40.41%
19754	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	华宁小区1变电站201	500	20.16%	349	349				-41.80%
19755	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站乙线9右2	200	75.30%	0	0				11.58%
19756	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾2变电站101变压器	630	18.81%	0	0				-43.37%
19757	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际4变电站1变压器	630	61.27%	181	181				-37.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19758	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十六号变电站202间隔配电变压器	630	39.68%	0	0				-38.09%
19759	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线代家分13右2变台	400	60.60%	0	0		是	2025年12月	5.27%
19760	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支107左13变台	400	15.30%	0	0				100.00%
19761	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线红发分1	200	6.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
19762	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干28左1变台柱上变压器	100	69.60%	0	0		是	2025年12月	-34.70%
19763	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克8号变电站201配电变压器	800	14.25%	0	0				-39.61%
19764	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友西台分支04	100	89.10%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-31.07%
19765	康平	四家子	四家子变1207四长线	六家子二分台1柱上变压器	200	33.20%	114	114				-34.59%
19766	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期2箱式变电站1配电变压器	500	38.72%	0	0				-37.87%
19767	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	黎明里小区箱变1变压器	630	30.79%	373	373				-36.25%
19768	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑3号变电站2变压器	630	17.14%	0	0				-38.75%
19769	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线凡家店台	200	33.90%	112.20	112.20				-33.22%
19770	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干南王岗分17左2变台	80	45.75%	35.40	35.40				-47.17%
19771	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)1站房1变压器	500	27.20%	314.00	314.00				-40.47%
19772	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	电网 pms 五五分15左支004	200	27.15%	0	0		是	2026年12月	-40.80%
19773	沈北	清水变	清王线	周凤安	400	45.90%	0	0		是	2026年12月	-41.17%
19774	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期4变电站1变压器	630	37.78%	0	0				-44.10%
19775	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	清泉分1	400	16.20%	0	0				100.00%
19776	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园38号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	23.81%	0	0				-11.33%
19777	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线王家荒	80	49.25%	0	0				-64.48%
19778	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线大兴乡政府房管所	250	32.00%	0	0				-42.01%
19779	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分10+1左支9台区	100	33.60%	56	56				-64.99%
19780	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分146右6右13变台	160	75.00%	0	0				-39.82%
19781	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天4箱式变电站配电变压器	400	23.20%	267.20	267.20				-43.90%
19782	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线165右2变台	100	28.00%	62.00	62.00		是	2025年12月	-42.97%
19783	于洪	得胜变	得翟线95444	林溪郡三期2站房2配电变压器	630	6.67%	0	0				100.00%
19784	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园2配电室201间隔配电变压器	630	36.83%	335	335				-41.10%
19785	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城4号变电站1变压器	630	25.71%	0	0				-43.98%
19786	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	YHG 辽宁大学生公寓改造工程变电站2号配电变压器	630	61.71%	0	0				-43.73%
19787	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV镇东线镇东干02	50	78.40%	6	6				100.00%
19788	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线181左3变台	200	27.60%	23.80	23.80				11.85%
19789	东陵	孙家寨	孙张线	炎帝分10左4柱上变压器	200	24.90%	0	0		是	2026年12月	100.00%
19790	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土西南台新	100	64.65%	0	0				0.00%
19791	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前村新棚区东台	160	62.50%	0	0				-45.90%
19792	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源3局维变电站201配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	19.29%
19793	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街1大棚	315	16.89%	230	230				-33.07%
19794	东陵	祝家变	祝滨线	10kV祝滨线73左5左2右1柱上变压器	200	9.60%	0	0		是	2026年12月	-126.24%
19795	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子分苗家沟北台支15	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	4.35%
19796	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥卜7队台	200	42.00%	96	96				-43.34%
19797	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干81	400	18.60%	0	0		是	2026年	-26.47%
19798	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光5箱变2变压器	800	70.13%	0	0		是		-40.55%
19799	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干张良分29左13	100	41.20%	49	49				-51.49%
19800	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区2箱式变电站1配电变压器	800	25.13%	0	0		是	2025年12月	-35.07%
19801	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南乙线66右5右2	200	100.50%	0	0	2025年6月			100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19802	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期4变电站2变压器	500	27.52%	0	0		是	2025年12月	-44.66%
19803	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线钱家沟32南2	400	19.20%	0	0		是	2025年11月	46.74%
19804	于洪	大兴变	兴富线	丁香工业园物流台	315	23.24%	0	0				5.95%
19805	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期2201配电变压器	400	18.00%	288	288				-21.61%
19806	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分23柱上变压器	315	66.67%	0	0		是	2025年12月	84.90%
19807	东陵	世园变	世满甲线	世园变568世满线世满干45右分03右支01柱上变压器	200	27.00%	126	126				-33.28%
19808	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树3变电站202间隔配电变压器	630	116.19%	0	0	2024年9月	是	2028年12月	-41.06%
19809	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场3变电站2变压器	630	39.37%	319.00	319.00				-38.82%
19810	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支19加1左03变压器	100	17.10%	73	73				-62.82%
19811	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座5箱变1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19812	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场1变电站2变压器	630	26.03%	403	403				-40.04%
19813	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四1变电站1变压器	315	68.89%	0	0				-42.10%
19814	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西窑支025	100	53.40%	0	0		是	2026年12月	-29.66%
19815	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线排水站分水利支24	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	8.82%
19816	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	先锋佳园箱变201变压器	250	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
19817	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线西王设施小区支005	30	36.00%	0	0		是	2026年5月	-35.75%
19818	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾5号变电站1号变压器	500	25.92%	0	0		是		-38.91%
19819	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山分客运集团停车场箱式变电站1配电变压器	315	24.38%	0	0		是	2025年12月	-30.70%
19820	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线白文举支02	30	34.00%	0	0		是	2026年12月	-93.10%
19821	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分4右1变台	100	83.80%	0	0	2025年4月			-31.79%
19822	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居4变电站1变压器	630	61.27%	0	0		是	2025年12月	-40.06%
19823	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北二台	400	89.70%	1	1	2025年6月			-36.82%
19824	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区2变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-40.34%
19825	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十六号变电站201配电变压器	630	21.33%	0	0				-36.51%
19826	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干123左4	200	60.00%	0	0				-23.31%
19827	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期1号变电站1变压器	630	19.81%	442.20	442.20				-45.47%
19828	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2箱式变电站2配电变压器	500	52.00%	0	0		是	2025年12月	-40.73%
19829	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区4箱式变电站1配电变压器	400	37.60%	0	0		是	2025年12月	-35.35%
19830	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线264左6变台	400	18.90%	0	0				-38.26%
19831	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	天阔二期东箱式变电站201间隔配电变压器	630	56.67%	210.00	210.00				-39.49%
19832	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期1变电站2号变压器	630	25.71%	405	405				-40.56%
19833	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	文化社区3号变电站1号变压器	630	24.76%	411	411				-41.34%
19834	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线林机场宿舍	200	55.60%	0	0		是	2026年12月	-33.48%
19835	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳岗变160柳北线柳北线201	315	10.48%	0	0		是	2026年12月	-36.32%
19836	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警3变电站1变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-39.40%
19837	铁西	重工变	重工变10868城水线	翡翠新都会2变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	720.00	720.00				-40.51%
19838	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左66左2	250	25.92%	160	160				-15.22%
19839	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	信用社2号箱变1变压器	630	16.83%	307.43	307.43				-41.87%
19840	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界1号变电站2变压器	630	21.90%	429	429				-39.42%
19841	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区8变电站1变压器	500	25.20%	324.00	324.00				-42.70%
19842	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	香御兰溪二期2号维变201配电变压器	400	51.60%	0	0		是	2026年12月	-20.67%
19843	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华市场2变电站	500	18.88%	355.60	355.60				-37.83%
19844	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线红旗台村2台区	315	2.29%	0	0				-46.76%
19845	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	庄科干61+1左4	200	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19846	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾8号变电站202配电变压器	630	38.73%	0	0				-41.90%
19847	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线五道沟分31左10+1变台	400	3.00%	0	0				100.00%
19848	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线白家分大棚支001	30	0.00%	0	0				0.00%
19849	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	兴隆台A南2号变台	200	79.50%	0	0				-34.99%
19850	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期1箱变配电变压器	1260	27.30%	0	0		是	2026年12月	-53.02%
19851	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园3号变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2027年12月	18.69%
19852	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	碧桂园天汇5变电站1配电变压器	630	7.62%	0	0				100.00%
19853	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线45	400	13.25%	0	0				-36.71%
19854	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	x铁路三供一业（小红楼）	200	30.60%	0	0				-51.88%
19855	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区1箱式变电站2配电变压器	800	61.13%	0	0		是	2025年12月	-37.20%
19856	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期3变电站1变压器	630	35.71%	0	0		是	2027年12月	-40.13%
19857	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期3号变电站2号配电变压器	630	37.78%	10	10				-43.41%
19858	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东青变电站1变压器	500	24.00%	330	330				-45.27%
19859	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园21变电站变压器	630	33.14%	0	0				-35.58%
19860	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园1箱变2变压器	630	14.60%	0	0		是		-44.30%
19861	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	树林村照明（2021微）新	400	58.80%	0	0				0.00%
19862	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线东三间2支04	200	27.00%	0	0		是	2026年5月	13.83%
19863	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干42左5柱上变压器	400	59.00%	0	0		是	2026年12月	-43.54%
19864	沈北	大志变	大志变70564志西线	一站式-康国物业	200	66.60%	0	0		是	2026年12月	-17.64%
19865	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村4变电站1变压器间隔配电变压器	630	22.48%	425.40	425.40				-39.26%
19866	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分村东北支4（祝家堡村东台）	400	0.00%	360	360				0.00%
19867	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线前茨沟分粮道食品几2	200	6.90%	166	166				100.00%
19868	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	郑胜檀府小区1变电站1变压器	630	60.63%	185	185				-25.94%
19869	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分019	200	47.40%	0	0		是	2026年12月	-35.70%
19870	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前南台综合（2023微）	200	25.50%	0	0				3.02%
19871	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村10号变电站1号配电变压器	630	32.00%	0	0		是	2027年12月	-42.02%
19872	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村14号变电站2号配电变压器	500	22.08%	0	0		是	2027年12月	-42.26%
19873	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线古城南大棚2台	400	7.80%	0	0				-26.24%
19874	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城7变电站1变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-11.73%
19875	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干142左9右1	200	81.60%	0	0	2022年12月			-42.02%
19876	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑1变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
19877	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线95右9变台	100	60.80%	0	0		是	2025年12月	-32.93%
19878	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百后山支12	315	40.95%	0	0		是	2027年	-36.50%
19879	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金2201配电变压器	630	20.24%	0	0				-40.86%
19880	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分33变台	400	116.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	25.17%
19881	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区3变电站202配电变压器	800	20.10%	559	559		是	2026年12月	12.47%
19882	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分3变压器	400	22.50%	0	0				-40.62%
19883	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线梁烧锅分61	100	28.60%	0	0		是	2025年12月	-62.07%
19884	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	农花乙线后陵干107	315	34.92%	0	0				-21.18%
19885	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分3	315	68.57%	68	68				-39.65%
19886	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵东变162陵望乙线陵望干41左2柱上变压器	200	51.60%	0	0		是	2025年12月	-31.03%
19887	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分39左1	50	20.40%	0	0		是		-482.82%
19888	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分22柱上变压	400	18.00%	0	0				100.00%
19889	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前干47左5	250	64.96%	0	0				-6.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19890	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北线城北干小东分5	400	19.50%	282	282				-42.85%
19891	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干16右5公变	400	77.60%	0	0				-58.48%
19892	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分12公变	315	55.87%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
19893	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干5左6左1	315	38.41%	162.50	162.50				-44.72%
19894	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	柳州乙线府北分4+3	400	57.50%	0	0				-35.92%
19895	大东	粮仓变	粮仓变65556榆园甲线	榆园甲线榆园干12右8左1	315	29.84%	190	190				-37.37%
19896	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19897	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活2箱变2号变	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-43.40%
19898	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙6箱变2变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
19899	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光2变电站1变压器	400	43.20%	0	0				-41.92%
19900	和平	方型变	方型变482光荣甲线	1#主变格林	800	11.00%	0	0				-43.88%
19901	和平	方型变	方型变742方学乙线	文澜尊邸一次1主变	500	48.64%	0	0		是	2025年12月	-40.93%
19902	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园2箱变1变压器	630	18.29%	451.80	451.80				-44.83%
19903	开发	工农变	工农变55556羊吉甲线	沈新路2小区变电站1变压器	400	20.40%	278	278				-46.06%
19904	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	新乐花园箱式配电站2	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19905	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新2箱变2	500	41.20%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
19906	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区7变电站201配电变压器	630	48.89%	259.00	259.00				-39.22%
19907	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工四期箱变1	630	25.71%	0	0				-43.26%
19908	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北2主变	500	22.40%	0	0				-35.87%
19909	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	华兴箱变2变压器	630	57.14%	0	0				-49.66%
19910	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	部队箱变2变压器	630	10.48%	0	0				-40.48%
19911	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城6箱变站2变压器	630	19.68%	0	0		是		-43.72%
19912	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际2号变电站1号变压器	800	13.25%	10	10				-37.27%
19913	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城12号变电站1号变压器	630	20.00%	441.00	441.00				-37.98%
19914	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村7号变电站2变压器	500	39.20%	0	0		是	2027年12月	-37.90%
19915	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵东小区箱变2	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-45.25%
19916	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	洋楼箱变2变压器	500	29.76%	0	0		是	2025年12月	-34.96%
19917	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城17箱变2变压器	630	33.14%	0	0		是		-34.00%
19918	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分24变台	400	20.10%	0	0				-35.25%
19919	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区4变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-28.32%
19920	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分鄯窝堡支28右7变台	200	25.35%	129	129				-14.39%
19921	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园2变电站1主变	800	20.00%	560	560				-41.73%
19922	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村大棚	400	2.18%	0	0				-66.42%
19923	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程1号变电站1号变压器	630	25.90%	10	10				-42.78%
19924	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉三队宿舍	50	40.80%	24.60	24.60				-46.74%
19925	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右1+1柱上变压器	315	106.98%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-25.77%
19926	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余北台	100	103.20%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-44.34%
19927	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线团山村支08	315	19.05%	223.50	223.50				-27.21%
19928	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线和平分18变台	200	41.85%	96.30	96.30				-32.33%
19929	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村5台区	100	9.60%	0	0				-475.94%
19930	大陵	孙家寨	孙张线	融城七英里2箱变1变压器	800	11.40%	0	0		是	2026年12月	8.34%
19931	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园36号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	29.40%	0	0				-13.07%
19932	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻影家园2变电站1变压器	800	27.30%	0	0		是		-44.18%
19933	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都12号变电站201配电变压器	500	41.20%	0	0				-42.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19934	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	洞锦锦园小区3变电站1变压器	800	37.13%	423	423				-42.16%
19935	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府4箱变2变压器	630	17.46%	0	0		是		100.00%
19936	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园2箱变2变压器	500	22.80%	336	336				-43.99%
19937	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73之3	200	5.10%	0	0				0.00%
19938	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司7箱变配电变压器	630	21.59%	431.00	431.00				-33.05%
19939	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民5号配电变压器	630	11.43%	495	495				-36.91%
19940	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杭东台几线4	400	42.25%	0	0		是	2027年	-29.26%
19941	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑1号变电站201配电变压器	630	61.90%	0	0				-38.84%
19942	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支8B变压器	200	63.60%	52.80	52.80				-57.25%
19943	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期、三期2箱式变电站201间隔	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
19944	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	YHG 速冻分22（航苑住宅小区）1箱式变电站1号配电变	630	22.35%	0	0		是	2025年12月	-47.63%
19945	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百东几9南2	200	21.60%	0	0		是	2027年	0.00%
19946	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）4箱式变电站2号变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-37.82%
19947	东陵	中马变	疗养线	宴山东一区1箱变2变压器	630	11.75%	229	229				-4.12%
19948	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干121右1柱上变压器	200	14.75%	0	0		是	2026年12月	52.59%
19949	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村2号变电站2变压器	630	32.70%	0	0				-42.12%
19950	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	鑫久盛门窗公变台	200	1.80%	0	0				0.00%
19951	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四〇一线	茨于坨变017肖寨门线肖北养牛厂（2）nz	200	116.40%	0	0	2025年5月	是	2025年11月	-26.47%
19952	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田1分004	100	76.50%	0	0				-43.18%
19953	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干90	30	61.00%	0	0				-46.93%
19954	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线物探分005	315	36.19%	169.50	169.50				-37.38%
19955	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶村西台	200	66.20%	48	48				-30.70%
19956	和平	文艺变	文艺变950文金线	环球金融中心三期2变电站201配电变压器	800	8.70%	650.40	650.40				1.92%
19957	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫堤东郡5.2期1箱变1母线1变压器	400	57.30%	0	0		是	2026年12月	-34.90%
19958	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天阔城1箱变202配电变压器	630	27.62%	393.00	393.00				-41.38%
19959	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀1箱变2变压器	500	31.20%	294.00	294.00				-43.33%
19960	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山一期3号变电站2号配电变压器	630	48.25%	0	0				-7.59%
19961	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线拉马沟东台	200	21.75%	0	0		是	2025年11月	-31.02%
19962	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八號院东区2箱式变电站2配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-32.85%
19963	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线地稅分05	200	61.80%	0	0		是	2026年12月	-42.17%
19964	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分南岗支2右1变台	200	17.10%	146	146				100.00%
19965	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象2号变电站1号变压器	800	55.50%	0	0				-29.17%
19966	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区2站房1变压器	630	22.60%	0	0				-43.93%
19967	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	生态研究所1箱变201间隔配电变压器	400	22.40%	0	0		是	2026年12月	-43.38%
19968	东陵	中马变	疗养线	中旅万科城2箱变1变压器	400	41.10%	196	196				9.14%
19969	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城40号变电站202间隔配电变压器	630	53.65%	229.00	229.00				-33.10%
19970	皇姑	文北变	70482文岗线	万科府前壹号3变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
19971	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干79左7	315	36.57%	0	0		是		-25.87%
19972	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	罗家房变407红卫线红卫线老牛圈分30右4变台	100	107.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-33.28%
19973	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	书香苑（居民2）	500	26.00%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
19974	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	丁家一组照明（2020微）	200	67.20%	0	0				-24.27%
19975	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线36左12左15变台	630	7.75%	0	0		是	2025年12月	9.35%
19976	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干达连西井分8加1变压器	50	43.80%	23	23				-45.01%
19977	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨东海林厂公变台	200	58.80%	62	62				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19978	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东哈3电井分10	50	33.60%	0	0				-7.01%
19979	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区2变电站1变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-39.97%
19980	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪枫景汇5变电站变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-43.35%
19981	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡11变电站1变压器	630	48.38%	0	0		是	2025年12月	-37.31%
19982	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线太平大棚支07	50	45.30%	0	0		是	2026年5月	-69.58%
19983	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线72	400	51.60%	154	154				-38.80%
19984	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线沈阳锐锋置业有限公司2号箱变	630	0.00%	0	0				0.00%
19985	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干西寺分29	50	83.40%	0	0	2024年6月			-15.97%
19986	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干39左2右3+1右1	200	13.80%	0	0				-257.02%
19987	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡3箱式变电站1配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	25.34%
19988	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线82右1变台	200	48.30%	83	83				0.00%
19989	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线83右10右9	100	56.40%	0	0		是	2027年	-33.98%
19990	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线静安南八队	400	21.60%	0	0				-17.74%
19991	东陵	花山变	碧桂园甲线	YHG 小里沟一台区柱上变压器	315	6.67%	263	263				-25.75%
19992	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG 佳苑庄园三期箱式变电站1号配电变压器	200	53.00%	0	0		是	2025年12月	-46.83%
19993	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园10箱变1变压器	630	24.76%	411	411				-38.32%
19994	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干双树子支31柱上变压器	200	69.00%	0	0		是	2026年12月	-35.74%
19995	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分三台子支医院几5	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
19996	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际4变电站201变压器	630	54.92%	221	221				-45.61%
19997	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	年家屯北台	200	67.80%	44.40	44.40				-38.55%
19998	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线156右1变台	100	41.20%	49	49		是	2025年12月	-79.10%
19999	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线51右6	200	1.50%	177	177				-64.03%
20000	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	长城家园变电站2号变压器	630	25.08%	0	0				-43.46%
20001	于洪	东民变	机床三线	小微机床3干5+1左2左7号台	400	13.80%	0	0				18.82%
20002	开发	工农变	工农变55580工岛线	工岛小区2变电站1变压器	630	47.24%	269	269				-31.26%
20003	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线粮西台	100	53.40%	37	37				-49.49%
20004	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里1箱式变电站1配电变压器	800	67.88%	0	0		是	2025年12月	-41.15%
20005	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	吉宝城镇开发（沈阳）有限公司1箱2202配电变压器	400	51.00%	0	0		是	2026年12月	-35.13%
20006	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村1机井	50	50.80%	19.60	19.60				-44.26%
20007	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线172变台	100	81.04%	0	0	2022年12月			-36.08%
20008	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	香格一品1号变电站202配电变压器	400	45.00%	0	0		是	2026年	-37.62%
20009	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线125右8变台	100	92.70%	0	0	2024年10月	是	2025年8月	-39.60%
20010	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干52+1之1	400	113.70%	0	0	2023年5月	是	2026年	86.40%
20011	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	巧克力城8箱变2变压器	630	33.33%	2	2				-41.79%
20012	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队2箱式变电站2配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20013	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干143黄岗子分36右支006	315	148.57%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-35.21%
20014	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区1期1变电站202间隔配电变压器	1000	29.40%	0	0				5.10%
20015	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城2-1间隔201配电变压器	630	39.52%	0	0		是	2026年12月	-42.17%
20016	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支27右12变台	200	44.50%	0	0				-39.06%
20017	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心2号变电站2号变压器	630	17.52%	346	346				-34.51%
20018	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线45右7右2	200	3.00%	0	0		是	2027年	13.24%
20019	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a5201配电变压器	500	17.92%	360	360				-43.55%
20020	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华分文华西2台支3	400	26.18%	0	0		是	2026年12月	-29.98%
20021	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右11	400	22.30%	0	0		是	2027年	-31.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20022	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园33号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	21.90%	0	0				-32.45%
20023	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区1变电站1变压器	800	22.88%	537.00	537.00				-41.01%
20024	康平	四家子	四家子变1207四长线	六五（2）台	200	30.90%	118	118				-25.63%
20025	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微鹭岛湖	200	70.80%	38	38		是	2025年	-16.06%
20026	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文华西3台	200	70.50%	0	0		是	2026年12月	-33.22%
20027	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线16左1	315	24.00%	207.90	207.90				-77.09%
20028	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分50变台	200	24.30%	131.40	131.40				100.00%
20029	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期9变202	630	19.37%	445.00	445.00				24.64%
20030	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾2箱式变电站2号变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
20031	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平北一台	630	18.57%	0	0				-37.91%
20032	沈北	道义变	道义变15269佰景线	佰景干泵站分C2支9（一站式）	200	14.40%	0	0		是	2026年12月	-29.14%
20033	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地4号变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-43.38%
20034	大东	大东变	大东变66076大环线	中环广场1变电站2变压器	800	36.38%	429	429				-44.07%
20035	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线东八家子凡23	200	33.90%	112.20	112.20				100.00%
20036	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	市政研究院住宅变电站配电变压器	400	24.30%	263	263				-42.05%
20037	于洪	家俱变	佰锦线	佰锦城四期1站房1配电变压器	630	33.33%	0	0				-28.39%
20038	沈北	清水变	清王线	小洋河B台	315	28.38%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
20039	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾二期3号变电站1号配电变压器	800	25.80%	0	0		是	2027年12月	-15.31%
20040	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分17桥头支3	400	20.40%	0	0		是	2026年12月	-37.16%
20041	皇姑	长江变	468长黄乙线	美登支5加1左1柱上变压器	250	54.40%	0	0		是	2025年12月	-60.97%
20042	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙D环网单元1变电站1变压器	400	47.40%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
20043	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村4号变电站1号配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2027年12月	-39.78%
20044	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城一期1变电站1配电变压器	800	48.75%	0	0		是	2025年12月	-44.85%
20045	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰甲线凤凰干19+5柱上变压器	400	29.10%	0	0		是	2025年12月	-36.65%
20046	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑5变电站2变压器	800	0.00%	10	10				0.00%
20047	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线东风村	200	76.80%	0	0				-35.92%
20048	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田家二支01	200	47.60%	0	0		是	2026年5月	8.80%
20049	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期2变电站2变压器	630	36.19%	0	0				-39.03%
20050	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期3号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
20051	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线延寿寺东分2	400	62.00%	0	0		是	2025年12月	-32.19%
20052	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景2变电站1变压器	630	33.90%	353	353				-39.89%
20053	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑1箱式变电站2配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
20054	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线金融开闭站金融金融2柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-46.46%
20055	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分146右7变台	100	47.40%	0	0		是	2025年12月	-46.33%
20056	大东	如意变	如意变856如沈乙线	沈联线沈小联干消防分1	315	33.65%	177.50	177.50				-32.38%
20057	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	方溪变344方溪乙线方溪干20左2柱上变压器	160	3.00%	0	0		是	2025年12月	15.92%
20058	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦于文铁分16加1	400	15.60%	0	0		是		7.83%
20059	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干27右4变压器	400	88.75%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-28.65%
20060	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线34左1	630	26.35%	0	0		是	2027年12月	-49.53%
20061	和平	三好变	三好变166文体甲线	华地一次2主变	630	27.62%	393	393				-36.80%
20062	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二10箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
20063	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园地下一次1#主变	800	60.60%	235	235				-38.22%
20064	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	烟草变电站一次变压器柜主变	315	44.70%	0	0				-44.63%
20065	和平	方型变	方型变442方青甲线	四平街26号主变	400	18.90%	0	0		是	2025年10月	-44.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20066	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都11变电站202	630	22.86%	423.00	423.00				-40.91%
20067	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园2箱变2	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
20068	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区3变电站1变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-43.84%
20069	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶1号变电站2变压器	630	23.62%	418	418				-35.56%
20070	重工	重工变	重工变10844重新线	重工新村四期小区变电站202配电变压器	630	14.60%	318.69	318.69				-39.92%
20071	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵3变电站201变压器	500	14.72%	0	0		是	2028年12月	-35.29%
20072	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	圣工小区变电站201柜	630	50.79%	247	247				-42.10%
20073	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园11变电站1变压器	500	29.20%	0	0				-39.42%
20074	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚2箱变1配电变压器	400	63.60%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
20075	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	辽大公寓1箱变2号变	400	16.00%	296	296				-40.51%
20076	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地51主变	630	24.00%	415.80	415.80				-34.71%
20077	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	大成箱变1变压器	500	55.68%	0	0		是	2026年12月	-40.83%
20078	沈河	长青变	长青变448长南乙线	丰乐1变电站2变压器	630	33.90%	0	0		是	2026年12月	-41.62%
20079	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园电气化1箱变2变压器	1250	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
20080	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	金融家园变电站1变压器	630	15.56%	0	0				-42.14%
20081	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳路二区变电站201	630	29.21%	383	383				-44.37%
20082	大东	大东变	大东变66064东风甲线	大东路2箱变1变	500	31.68%	292	292				-39.39%
20083	新民	新民变	新民变30162营东线	冠芳园1变电站2变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-40.38%
20084	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城10号变电站1号变压器	630	49.14%	257	257				-45.80%
20085	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	大渡河1箱变1	400	41.40%	194.40	194.40				-36.03%
20086	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区18箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20087	新民	新民变	新民变30170营西线	富贵人家1变电站1变压器	630	31.81%	0	0		是	2025年12月	-46.64%
20088	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	博地左岸箱式变电站1配电变压器	800	40.13%	0	0		是	2025年12月	-43.39%
20089	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干46柱上变压器	400	10.25%	0	0		是	2025年12月	-47.07%
20090	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分15左4变台柱上变压器	50	96.80%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-35.65%
20091	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线后房分13左04	100	61.50%	0	0		是	2025年	-29.95%
20092	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期1箱式变电站1配电变压器	630	26.29%	0	0				-37.93%
20093	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂小区1配电室202间隔配电变压器	630	17.78%	455	455				0.82%
20094	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城3号2变压器	630	24.00%	0	0				4.24%
20095	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园4变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
20096	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯养殖南台	400	61.50%	114.00	114.00				57.15%
20097	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙4小区变电站2变压器	630	28.57%	387.00	387.00				-41.07%
20098	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线腰卜台北照明新	100	41.33%	0	0				0.00%
20099	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城2号201配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
20100	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区3变电站1变压器	800	32.63%	459.00	459.00				-46.00%
20101	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分4右支0加1左分7台区	100	33.60%	56.40	56.40				-63.44%
20102	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景1变电站2变压器	630	49.14%	257	257				-34.64%
20103	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场北区8小区变电站201配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2027年12月	78.81%
20104	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干100左2	400	37.60%	0	0				7.02%
20105	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	英雄公园1箱式变电站1配电变压器	100	20.40%	0	0		是	2025年12月	-32.85%
20106	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线广方干小转弯分17左1柱上变压器	50	21.20%	0	0		是	2025年12月	-9.63%
20107	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	另角泡村西台（仅换变压器）改造	400	15.50%	0	0				17.23%
20108	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品2变电站1配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
20109	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线碧草绿园东	630	30.79%	373	373				-38.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20110	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城2变电站1配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-44.83%
20111	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之14右3柱上变压器	100	36.00%	0	0		是	2025年12月	-135.04%
20112	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎镇变264虎工线小桥井分09	50	72.60%	9	9				-40.12%
20113	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍2变电站2变压器 配电变压器	500	24.80%	0	0		是	2026年12月	-46.91%
20114	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代2变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20115	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	龙江苑小区箱式变电站2配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
20116	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分15右1+1右2	200	22.20%	0	0		是		-35.88%
20117	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期2变电站1变压器	800	24.90%	521	521				-45.06%
20118	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线腰刘支04	200	32.40%	0	0		是	2026年5月	-21.09%
20119	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线许家卜西台	200	50.60%	79	79				-32.12%
20120	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期2变电站202开关柜	630	30.79%	373	373				-45.11%
20121	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	田福岩考核（2022微）	400	46.00%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
20122	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分移动支贺臣养殖场几2	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
20123	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居2箱变2变压器	630	15.24%	471.00	471.00				-44.92%
20124	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期1站房2变压器	500	32.64%	286.80	286.80				-35.05%
20125	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源3变电站1变压器	315	13.33%	0	0				-17.04%
20126	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站4变压器	800	9.00%	648	648				-25.22%
20127	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	联邦大厦箱变201	630	24.13%	0	0		是	2028年12月	-40.18%
20128	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府3箱变201配电变压器	800	36.30%	429.60	429.60				0.85%
20129	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园42主变	800	19.13%	0	0				-44.13%
20130	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	金柳园2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2026年	-33.07%
20131	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	长堤湾7号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	20.32%	0	0				8.47%
20132	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东扎一组支05	100	88.90%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-37.00%
20133	沈北	孝信变	孝信变	泓府一期2局维变电站201配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	14.77%
20134	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯分46水利台	50	0.60%	45	45				0.00%
20135	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分76变台	200	63.00%	0	0				-35.24%
20136	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马一支7杆	315	40.38%	0	0		是	2025年12月	-33.92%
20137	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜3箱变2配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
20138	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下8变电站2变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20139	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	范家村综合一台	400	34.50%	222.00	222.00				1.55%
20140	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干四方分33右2变台	200	24.60%	131	131		是	2025年12月	-49.86%
20141	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南万乙线大南干21+1公变	400	30.90%	0	0		是	2026年12月	-22.69%
20142	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线193变台	100	39.60%	50	50		是	2025年12月	-14.90%
20143	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线安坨分郑家支31左2变台	200	63.20%	53.60	53.60		是	2025年12月	-42.12%
20144	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡北长军军淡水鱼公变台区	200	15.00%	150	150				0.00%
20145	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干明泡分3右1变台	100	75.30%	15	15				0.00%
20146	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村8机井	100	48.30%	42	42		是	2025年10月	-44.88%
20147	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾小区一期6箱式变电站2配电变压器	500	24.40%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
20148	皇姑	长江变	468长黄乙线	长黄干17柱上变压器	400	41.85%	0	0		是	2025年12月	-35.65%
20149	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线62左15	100	125.70%	0	0	2022年12月	是	2027年	-32.92%
20150	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线马架子支02	50	110.70%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.98%
20151	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线后弓分18变台	160	67.13%	0	0		是	2025年12月	-24.01%
20152	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区5变电站2配电变压器	800	15.60%	0	0				39.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20153	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期3站房1配电变压器	800	41.25%	390	390				-37.93%
20154	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	YHG 达连支1	200	42.00%	96	96				-33.44%
20155	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	利波莎依得变电站2号变压器	630	24.76%	411	411				-40.58%
20156	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	法姬娜·欧洲城6变电站1号变压器	630	18.73%	449	449				-36.66%
20157	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2变202配电变压器配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	-40.65%
20158	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园1号变电站1号变压器	630	20.00%	0	0				-41.99%
20159	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡七期2配电站2母线201配电变压器	630	52.70%	0	0		是	2026年12月	5.53%
20160	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	三家子照明新	100	41.40%	0	0				0.00%
20161	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右29	200	74.70%	0	0				-33.30%
20162	沈河	青年变	青年变352青东线	嘉宁公寓箱变1变压器	630	38.41%	0	0		是	2026年6月	-33.90%
20163	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干183左17	100	23.80%	0	0		是	2027年	-28.23%
20164	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线高家小区支06	200	14.80%	0	0		是	2026年12月	-67.21%
20165	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线139变台	200	26.60%	0	0				-40.36%
20166	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区1变电站1变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-36.24%
20167	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区10变电站1变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-13.65%
20168	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区3变电站一次2主变	500	21.20%	344	344				-39.78%
20169	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线海丰张支04	50	62.40%	13.80	13.80				-33.50%
20170	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支064	250	7.36%	0	0		是	2026年6月	-40.86%
20171	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区5小区变电站202配电变压器	630	14.60%	475	475				84.33%
20172	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线56	400	19.50%	282.00	282.00				-30.00%
20173	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里四期2变202配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2026年12月	25.25%
20174	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家4箱式变电站1配电变压器	800	35.63%	0	0		是	2025年12月	-30.72%
20175	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑3箱变2变压器	500	35.52%	0	0				-41.43%
20176	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里9号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	68.10%	175.20	175.20				-33.94%
20177	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线把什支25	100	103.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-50.05%
20178	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分46+1右4	400	14.10%	304	304				0.76%
20179	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期1箱式变电站2配电变压器	800	32.25%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
20180	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程1号变电站2号变压器	630	15.87%	0	0		是	2027年	-34.49%
20181	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区5变电站2变压器	800	25.88%	513	513				-39.15%
20182	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产湖畔新城3箱式变电站母线间隔配电变压	630	37.46%	331.00	331.00				-38.36%
20183	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线84左6	100	16.80%	0	0				-189.73%
20184	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地照明(2020微)	200	49.40%	81	81				-39.97%
20185	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	大商公寓变电站1变压器	630	22.86%	423.00	423.00				-48.24%
20186	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场二期201配电变压器	400	20.50%	0	0		是	2026年12月	-12.66%
20187	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城一期1变电站1变压器	800	15.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
20188	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿5号变电站202间隔配电变压器	630	35.56%	0	0				-38.83%
20189	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	中铁阅香湖1箱式变电站2配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	4.99%
20190	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景9变电站1变压器	630	29.33%	382	382				-35.92%
20191	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居3箱变2变压器	630	21.27%	433.00	433.00				-39.54%
20192	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠三期分建1变电站201配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
20193	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区6变电站201配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年12月	-0.04%
20194	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线马楼子分10左03	315	37.90%	0	0		是	2025年	-40.48%
20195	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾二期1号变电站1号配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-18.22%
20196	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线西河山分28	200	67.20%	0	0		是	2025年	-29.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20197	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期4变电站2变压器	500	25.28%	324	324				-46.20%
20198	康平	张强变	张强变76266张强线	十二家子分台	50	102.00%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-25.10%
20199	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小坨子设施小区支012	80	44.63%	0	0		是	2026年5月	-37.43%
20200	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分4+1柱上变压器	315	15.87%	234	234				-44.15%
20201	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线富裕西支009	200	90.90%	0	0	2023年1月			-15.11%
20202	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	胜利线八家子北分台13柱上变压器	200	31.50%	117	117				-22.42%
20203	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分8右5变压器	400	54.90%	0	0				-28.02%
20204	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线23左3	400	27.00%	252.00	252.00				-634.58%
20205	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线陵北干18柱上变压器	400	83.50%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-40.12%
20206	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线25右2	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-37.73%
20207	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干24	315	0.00%	283.50	283.50				-96.79%
20208	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分8公变	315	18.29%	0	0				-34.94%
20209	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分15公变	315	31.11%	0	0				-37.32%
20210	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右10右4	250	71.68%	0	0				-37.90%
20211	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分42-2变台	200	57.00%	0	0		是	2028年12月	-38.54%
20212	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分17左2	315	31.11%	185.50	185.50				-43.00%
20213	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分32右1左7变台	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-67.12%
20214	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干57右5变压器	315	24.76%	0	0		是	2025年12月	-44.70%
20215	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线泵站分10柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20216	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线42右2	250	7.68%	0	0				-22.72%
20217	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线32变台	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-42.03%
20218	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江俪园2箱变1变	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
20219	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	新开河箱变1号变	630	42.54%	0	0		是	2025年12月	-45.63%
20220	和平	三好变	三好变148科技甲线	文化路小区一次2#主变	500	53.44%	183	183				-47.44%
20221	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北3变电站2号高压柜1主变	500	48.40%	0	0				-38.42%
20222	和平	方型变	方型变442方青甲线	十三纬路8号主变	400	17.60%	0	0		是	2025年10月	-38.81%
20223	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑2箱变2站内变压器	630	33.65%	2	2				-39.14%
20224	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	浑河七区6变电站201	400	35.10%	219.60	219.60				-39.21%
20225	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	幸福小区变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
20226	铁西	历工变	历工变10482历达线	鑫丰馨园2变电站201柜	630	61.59%	0	0		是	2028年12月	-42.90%
20227	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城41主变	630	25.90%	0	0				-32.93%
20228	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝2变电站1变压器	800	10.80%	633.60	633.60				-41.88%
20229	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	永顺2箱变1变压器	400	48.00%	0	0		是	2026年12月	-42.77%
20230	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园电气化2箱变1变压器	1250	23.36%	0	0		是	2026年12月	-44.40%
20231	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔51主变	400	27.50%	0	0		是	2027年12月	-38.77%
20232	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻1箱变1变压器	630	29.52%	381.00	381.00				-44.84%
20233	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲1号变电站1号变压器	800	11.10%	0	0				-42.87%
20234	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭7变电站201	500	22.08%	340	340				-44.59%
20235	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	电工站北箱变1变压器	315	26.98%	0	0		是	2025年12月	-50.04%
20236	和平	市府变	市府变564总站甲线	沈铁教工住宅1主变	1000	11.20%	0	0		是	2027年12月	-38.63%
20237	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	金鼎家园1#变压器	400	33.20%	0	0		是	2026年12月	-43.69%
20238	和平	和平变	和平变148和铁甲线	天津南街174号2号高压柜1主变	630	27.62%	393.00	393.00				-34.73%
20239	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑1箱变2	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-42.15%
20240	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区2变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20241	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际2号变电站2号变压器	800	9.00%	10	10				-41.73%
20242	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城10号变电站2号变压器	630	15.56%	469.00	469.00				-41.28%
20243	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁1变电站201	630	20.00%	441	441				-40.72%
20244	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠2箱变1变压器	630	12.57%	487.80	487.80				-46.32%
20245	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯3箱变2变压器	630	17.90%	454.20	454.20				-41.06%
20246	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	西窑2箱变1	630	63.81%	0	0				-48.91%
20247	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	北二箱变一次1#主变	315	75.68%	0	0				-35.48%
20248	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象5变电站1变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-40.80%
20249	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸1箱式变电站2配电变压器	800	37.88%	0	0		是	2025年12月	-37.78%
20250	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务 沈阳沈北新区春意蔬菜种植农场	100	57.00%	33	33				-31.79%
20251	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	医大分2(龙汉)201间隔配电变压器	630	50.29%	0	0				-36.45%
20252	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平村综合三台（微）	400	41.10%	0	0				14.84%
20253	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新立分29左1	200	2.10%	176	176				0.00%
20254	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园2变电站201变压器	800	17.00%	584.00	584.00				-41.08%
20255	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园5变电站201变压器	630	41.90%	173	173				-42.22%
20256	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大三家子东台几线3	100	52.00%	0	0		是	2027年	-37.68%
20257	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际2变电站1变压器	630	26.29%	401.40	401.40				-37.88%
20258	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园2变电站1变压器	400	20.63%	0	0				26.67%
20259	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期8箱式变电站1配电变压器	630	19.81%	0	0				-42.95%
20260	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分32+1柱上变压器	50	128.80%	0	0	2024年10月	是	2025年12月	-41.68%
20261	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区4变电站1变压器	630	41.90%	303.00	303.00				-28.30%
20262	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防警官二期1箱变201配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2028年12月	-40.75%
20263	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区7变电站1变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	92.24%
20264	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	黄河府1小区变电站2配电变压器	800	6.38%	0	0		是	2025年12月	100.00%
20265	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾11号变电站202配电变压器	630	38.86%	0	0				-43.98%
20266	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦园2变电站1变压器	400	34.13%	0	0		是	2025年12月	-47.81%
20267	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦2箱变1变压器	630	31.11%	371	371				-37.15%
20268	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾3号变电站202配电变压器	800	73.88%	0	0				-43.87%
20269	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线203变台	100	69.00%	21	21				-40.59%
20270	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线昂帮牛分6左3变台	400	47.70%	169.20	169.20				-26.72%
20271	于洪	平罗变	平悟线	美卉花园4站房1变压器	630	23.37%	0	0				-38.16%
20272	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾4变电站1变压器	630	20.63%	437	437				55.69%
20273	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园1箱变1变压器	630	18.67%	449.40	449.40				-42.36%
20274	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）1箱式变电站1号变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-38.62%
20275	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑4箱变1变压器	500	20.40%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
20276	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干50	200	26.80%	126.40	126.40				-27.27%
20277	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分16+2右12左2变台	400	10.50%	318.00	318.00				-33.57%
20278	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林盛镇人民政府3箱式变电站1号变压器	400	44.40%	182	182				-37.09%
20279	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线70变台	400	45.60%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
20280	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分南大片地1机井支12	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
20281	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵干27加3右1	200	12.00%	156.00	156.00				-13.56%
20282	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区2变电站201	630	18.41%	0	0		是	2028年12月	-39.42%
20283	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	光明花园1变压器	630	85.71%	27	27	2024年6月			-43.21%
20284	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海2期1变压器	630	53.81%	0	0		是	2025年12月	-40.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20285	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期3变电站202变压器	630	20.00%	441.00	441.00				-42.79%
20286	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城2号变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-40.02%
20287	于洪	光辉变	光水线	幸福温泉小镇一期1站房2配电变压器	630	5.40%	533.00	533.00				6.84%
20288	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干170右8右7	200	38.00%	0	0		是	2027年	15.76%
20289	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜干135右4+1右2	400	9.60%	321.60	321.60				0.00%
20290	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线张福支02	100	58.50%	0	0		是	2026年12月	-31.93%
20291	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	10KV柳北线开发分4（一站式）沈阳福道满堂文化旅游开 发有限公司	200	31.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
20292	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2支006	100	23.40%	0	0				-22.99%
20293	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光3土建变202	630	19.37%	0	0		是	2028年12月	-47.74%
20294	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分9左17右4	80	9.75%	0	0		是	2027年	0.20%
20295	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际6变电站202变压器	630	36.19%	339.00	339.00				-40.10%
20296	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线杜屯分45右1变台	50	98.40%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.57%
20297	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左82右8	315	60.44%	93	93				-55.67%
20298	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）花园1变箱201配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-12.67%
20299	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分22变台	200	55.80%	0	0		是	2025年12月	-34.33%
20300	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线南长2号照明	500	22.72%	336	336				-38.33%
20301	沈北	大志变	大志变70564志西线	沈阳鑫芮彤电讯工程有限公司（一站式）	200	2.80%	0	0		是	2026年12月	-14.13%
20302	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线和铁干32右1	400	105.50%	0	0	2024年7月			-47.94%
20303	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	博兴养殖场专业合作社（一站式）	200	26.40%	127	127				-51.27%
20304	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦1箱变2配电变压器	630	74.67%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
20305	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台支22变台	400	58.20%	127	127				-65.49%
20306	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分42左5右1	200	20.70%	139	139				1.30%
20307	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫3变电站202间隔配电变压器	800	10.13%	639.00	639.00				-38.72%
20308	于洪	东民变	东李线	和泰7小区1站房2变压器	630	23.62%	0	0				-33.26%
20309	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分49右4	400	15.60%	297.60	297.60				0.00%
20310	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线25左3	315	1.90%	0	0		是	2025年12月	-41.14%
20311	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	大祝村36队	100	7.86%	0	0				15.05%
20312	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线马三家北台	100	216.60%	0	0	2024年6月	是	2025年	-31.02%
20313	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分12	100	79.20%	0	0		是	2025年12月	-64.55%
20314	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分16柱上变压器	200	48.90%	0	0		是	2025年12月	-45.35%
20315	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干72右1柱上变压器	200	51.60%	0	0		是	2025年12月	-17.11%
20316	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	赛诗哲小区变电站1变压器	100	133.00%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-44.40%
20317	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工街2变电站201柜	500	54.72%	176	176				-33.40%
20318	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工2箱变1变压器	630	23.11%	421	421				-42.32%
20319	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右11柱上变压器	400	72.75%	0	0		是	2025年12月	-37.78%
20320	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期1变电站1变压器配电变压器	630	51.90%	240	240				-35.31%
20321	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居2变电站南三变压器	630	18.54%	0	0				-38.77%
20322	于洪	范屯变	范静线	拉马台北东台区	100	108.30%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-58.49%
20323	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线大房申北台	200	41.10%	0	0				-40.69%
20324	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区1变电站1变压器	630	24.76%	411.00	411.00				-41.61%
20325	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴干35+1右5变台	400	62.40%	0	0				-20.22%
20326	东陵	杨官变	杨孤甲线	杨热线杨孤甲线保利云上2变电站箱变2变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年12月	100.00%
20327	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线红西分13右4变台	50	58.00%	0	0				-39.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20328	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线歪头山分33	160	57.13%	52.60	52.60				-19.56%
20329	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城1箱变2变压器	630	20.00%	0	0				-48.55%
20330	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右6右2	250	51.60%	0	0		是		-61.01%
20331	于洪	五金变	五兰乙线	前进村4	400	49.80%	0	0		是	2025年12月	-37.10%
20332	东陵	世园变	世满乙线	上水溪谷二期1箱变2变压器	400	10.50%	318.00	318.00				-35.70%
20333	和平	和平变	和平变148和铁甲线	联动部正大1变压器	200	0.00%	180	180				-4168.75%
20334	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线老物资局分1	200	46.20%	88	88				-54.72%
20335	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线牛营分17右5变台	200	25.80%	24	24				-399.16%
20336	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林5箱变1配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-39.70%
20337	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2变201配电变压器配电变压器	630	49.21%	0	0		是	2026年12月	-40.45%
20338	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线把什2号台支03	200	52.80%	0	0				17.29%
20339	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和陸城4箱变2变压器	400	22.40%	0	0		是		16.13%
20340	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	一站式服务沈阳市红石家具厂	200	43.20%	94	94				-14.53%
20341	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣4	400	64.50%	0	0		是	2025年12月	-2.04%
20342	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇二期站房1配电变压器	400	23.00%	268.00	268.00				-27.36%
20343	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期6变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-35.31%
20344	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵支062	200	106.28%	0	0	2024年7月	是	2026年6月	-22.42%
20345	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线齐屯分东台支008	200	99.30%	0	0	2022年12月			-27.28%
20346	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区6小区变电站202配电变压器	630	11.24%	496.20	496.20				97.08%
20347	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区3变电站2变压器	400	17.25%	291	291				-32.17%
20348	大东	如意变	如意变80866如信线	万新东苑箱变1变压器	500	14.72%	0	0				-42.79%
20349	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	一站式服务一沈阳怡口实业有限公司	400	17.55%	0	0		是	2026年12月	8.15%
20350	新民	新民变	新民变30170营西线	营西干33左2变台	400	26.00%	0	0		是	2025年12月	-56.00%
20351	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港7号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	27.62%	393.00	393.00				-20.33%
20352	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户b2202配电变压器	250	34.20%	140	140				-41.67%
20353	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干017	400	60.30%	0	0				-32.89%
20354	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线28+1右1	400	60.00%	0	0				100.00%
20355	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线樱桃沟北台	400	30.50%	0	0		是	2025年11月	-29.17%
20356	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园1变电站1变压器	630	35.87%	0	0				-40.29%
20357	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干黎明分39变台	200	85.65%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-29.40%
20358	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城一期2箱式变电站2配电变压器	800	83.40%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	2.15%
20359	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期6箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
20360	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里8号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	56.89%	208.60	208.60				-40.84%
20361	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	沈阳港联房地产开发有限公司（住宅商业-顶盛国际花园一期B-1、B-2地块）1-1配电变压器	630	26.92%	0	0				-38.16%
20362	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区5变电站2变压器	630	36.57%	337	337				-41.19%
20363	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	舍宅新居1小区变电站2配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	96.85%
20364	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	沈阳市电信工程局201间隔配电变压器	500	66.00%	120.00	120.00				-26.63%
20365	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景1变电站2站内变压器	630	25.90%	0	0				-42.09%
20366	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线九队支05	100	64.62%	0	0				-28.41%
20367	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分44	400	15.60%	0	0		是	2027年	0.00%
20368	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北乙线观北干75右3之1柱上变压器	400	20.80%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20369	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村7号变电站1号配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2027年12月	-33.23%
20370	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线前冷南支04	200	53.70%	0	0				11.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20371	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线后陵支13	200	29.70%	0	0				8.02%
20372	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著3号变电站1号配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2027年12月	-11.74%
20373	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园2变电站2变压器	630	10.48%	0	0		是	2027年12月	-40.01%
20374	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分48变台	400	14.93%	0	0		是	2025年12月	-48.28%
20375	辽中	四方台	四方台变91158农场线	土耳其村大队后院（2022微）	200	37.20%	105.60	105.60				-33.38%
20376	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期2箱式变电站2配电变压器	800	54.38%	0	0		是	2025年12月	-38.90%
20377	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北辰之光小区5变电站202配电变压器	800	18.30%	574	574		是	2026年12月	16.16%
20378	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分14变压器	400	52.50%	0	0				-41.43%
20379	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南七乙线33右4右1	315	27.62%	196.50	196.50				-15.08%
20380	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	凤凰乙线实验分2右1柱上变压器	315	7.94%	0	0		是	2025年12月	-355.22%
20381	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线右94右8	315	32.06%	0	0		是	2026年	-42.63%
20382	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干64右1	315	43.17%	0	0				-24.76%
20383	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分029	100	84.30%	0	0	2023年1月	是	2026年	-37.03%
20384	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干26右3公变	400	51.00%	0	0				-25.88%
20385	新民	新民变	新民变30164新区线	新民变158中学线中学线新区分5	315	72.13%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
20386	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线12右2	160	68.44%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
20387	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	鸟市分18柱上变压器	250	31.20%	0	0		是	2025年12月	-47.97%
20388	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	齐贤变464景星乙线景星干20	315	25.71%	203	203				-40.33%
20389	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线31	500	15.00%	0	0		是	2025年12月	-39.24%
20390	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左9柱上变压器	315	62.22%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
20391	大东	如意变	如意变80898如望乙线	新生干73	400	33.90%	0	0		是		-3.82%
20392	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干28柱上变压器	315	28.19%	0	0				-39.26%
20393	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线71变台	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
20394	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲5配电箱变1号变	630	0.00%	453	453				0.00%
20395	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代3箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20396	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际二2箱变1号变	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-44.35%
20397	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期1箱变2号变	500	10.24%	0	0		是	2025年12月	-37.18%
20398	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期1箱变1号变	500	29.12%	0	0		是	2025年12月	-35.27%
20399	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	东油1箱变1	400	27.50%	0	0		是	2025年12月	-44.10%
20400	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	公职人员小区1变电站202	500	37.60%	262	262				-38.32%
20401	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	万科小区1变电站201	400	30.90%	236	236				-44.11%
20402	和平	方型变	方型变450中兴甲线	万丽城变电站3号高压柜2主变	630	14.86%	473	473				-40.13%
20403	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	静园小区2变电站201	315	20.63%	219	219				-33.65%
20404	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区3变电站201配电变压器	630	36.51%	318.69	318.69				-38.78%
20405	沈河	长青变	长青变448长南乙线	丰乐3箱变1变压器	630	66.29%	0	0				-42.06%
20406	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际1号变电站1号变压器	800	20.25%	10.00	10.00				-21.16%
20407	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期1箱变1变压器	630	20.00%	441.00	441.00				-45.26%
20408	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期2变电站201变压器	630	38.41%	325.00	325.00				-44.79%
20409	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	pms 金利家园2号变电站2号变压器	630	14.10%	0	0				-41.74%
20410	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	鑫丰花园小区1变电站202变压器	500	35.20%	274.00	274.00				-40.81%
20411	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园一期变电站202变压器	630	37.46%	331.00	331.00				100.00%
20412	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	鸿彤园箱变2变压器	500	19.84%	0	0		是		-45.40%
20413	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城2变电站2变压器	630	33.02%	359.00	359.00				-46.23%
20414	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府3箱变2	500	24.96%	0	0		是	2025年12月	-44.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20415	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑4箱变1	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-34.64%
20416	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	洋楼箱变1变压器	500	8.32%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
20417	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶划分85	315	40.32%	156.50	156.50				-32.40%
20418	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京1变电站1变压器	630	28.19%	0	0				-41.61%
20419	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利D座2变电站2站内变压器	500	32.80%	0	0				-37.42%
20420	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达2变电站1号配电变压器	800	19.13%	0	0		是	2027年12月	-39.29%
20421	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都13变电站202	630	30.79%	373.00	373.00				-41.20%
20422	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分鄯窝堡支8左3变台	200	13.00%	154	154				-33.20%
20423	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园4变电站1变压器	630	37.33%	204	204				-41.35%
20424	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	沈阳市杨威食品有限公司（一站式）	400	34.80%	221	221				100.00%
20425	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干后康分金德胜支山庄支5左7柱上变压	200	23.10%	0	0		是	2026年12月	-32.84%
20426	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎利干木木材分36柱上变压器	315	52.06%	119.50	119.50				-59.01%
20427	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青1站房1变压器	630	26.41%	400.60	400.60				-35.14%
20428	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村1.3组	200	33.30%	0	0				-48.71%
20429	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	法张甲线大河分10右9变台	200	57.60%	0	0				2.79%
20430	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干214右1变台	200	30.75%	118.50	118.50				-38.14%
20431	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期3箱变1变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	5.76%
20432	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际1变电站201变压器	800	45.30%	357.60	357.60				-39.11%
20433	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期6变压器	630	16.83%	461.00	461.00				-40.09%
20434	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅14变电站1变压器	630	15.24%	0	0				-29.73%
20435	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑堡分15左7+1左1	200	15.80%	0	0		是	2027年	-7.00%
20436	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	洞锦锦园小区4变电站1变压器	800	37.13%	423.00	423.00				-38.58%
20437	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经干16+1药监局201间隔配电变压器	315	99.37%	0	0	2025年2月			-35.68%
20438	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干22+1左1	200	14.70%	0	0				-22.16%
20439	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期6变电站1号配电变压器	630	22.86%	423	423				-40.52%
20440	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期1小区箱式变电站1配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2025年12月	17.07%
20441	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）3箱式变电站2号变压器	630	33.90%	0	0		是	2026年12月	-39.41%
20442	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线木舒分49	50	33.30%	0	0		是	2026年12月	-36.40%
20443	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线曹家支11	400	14.06%	0	0				-36.50%
20444	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	宏发国际城1考核	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-39.12%
20445	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园4变电站2变压器	630	8.89%	511	511		是	2025年12月	-39.22%
20446	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期4变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
20447	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗一村派出所门前台区	50	66.30%	0	0				-2.59%
20448	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三嘴子支6	30	103.50%	0	0	2024年9月	是	2026年6月	-29.65%
20449	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	新光分10左1	400	25.50%	0	0		是	2026年	-9.21%
20450	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分后辛屯机井支1	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
20451	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	雅德里岛变电站201间隔（河新线）配电变压器	800	35.10%	0	0				18.44%
20452	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干91	200	41.25%	0	0				-40.98%
20453	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干33左2	100	0.00%	90	90				0.00%
20454	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子畜牧场支50右几12	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
20455	于洪	光辉变	光辉线	幸福温泉小镇一期2站房2配电变压器	630	5.71%	531	531				6.27%
20456	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杨胡下分南土城支59	200	80.70%	0	0	2025年2月	是	2027年	36.52%
20457	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象6变电站2变压器	630	19.05%	0	0				-42.16%
20458	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫3变电站201间隔配电变压器	800	15.38%	597.00	597.00				-40.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20459	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	小含乙线17柱上变压器	400	12.00%	0	0		是	2025年12月	-35.29%
20460	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春四期A区1变电站202变压器	630	0.00%	554	554				0.00%
20461	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线潜水电机厂路北散户	200	42.60%	94.80	94.80				-49.02%
20462	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	翠堤湾小区1变电站2变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	2.72%
20463	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	万兴变电站2变压器	630	53.33%	231	231				-35.09%
20464	沈北	詹屯变	詹屯变7846虎开线	红枫庭院二期1局维变电站201配电变压器	630	13.33%	483.00	483.00				21.62%
20465	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城4号变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-40.55%
20466	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园9箱变1变压器	315	36.19%	170	170				-42.45%
20467	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景2期B期1配电变压器	630	38.41%	325.00	325.00				-37.83%
20468	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春14变电站2变压器	500	40.32%	248.40	248.40				-42.97%
20469	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线朝阳堡设施小区支010	100	29.85%	0	0		是	2026年5月	-50.08%
20470	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线团山子2台支07	200	12.30%	155.40	155.40				18.30%
20471	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线西余菜棚n	400	42.90%	188.40	188.40				-27.13%
20472	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期4箱式变电站2配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	14.27%
20473	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区1变电站2变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-41.31%
20474	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供4箱变2变压器	630	24.76%	0	0				-28.48%
20475	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次于分34右17左3变台	200	16.50%	0	0				0.00%
20476	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花14变电站1变压器	630	41.90%	0	0				-36.74%
20477	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡13变电站1变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-35.88%
20478	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区6变电站2变压器	630	49.21%	257	257				-41.21%
20479	沈北	朱尔变	瑞成万方园3箱变201变压器	瑞成万方园3箱变201变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
20480	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分22右15变台	200	14.10%	152	152				100.00%
20481	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-16母线 配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	-32.94%
20482	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右1左2	200	31.20%	0	0				7.75%
20483	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方干广方甲线小转弯分14柱上变压器	400	4.50%	0	0		是	2025年12月	-28.92%
20484	辽中	金山变	金山变45564金长线	高登村综合二台	200	49.50%	81.00	81.00				-14.15%
20485	东陵	上佰变	汪家乙线	兆成紫东苑3箱变201间隔配电变压器	630	31.67%	0	0		是	2026年12月	-38.67%
20486	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景4箱变1变压器	630	25.14%	408.60	408.60				-40.41%
20487	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金山南台照明(煤改洁)	100	33.60%	56	56				15.92%
20488	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城3号变电站201配电变压器	500	45.12%	0	0				-42.21%
20489	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品4箱式变电站1配电变压器	630	81.90%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-40.33%
20490	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅2箱变202配电变压器	630	25.90%	403.80	403.80				-37.96%
20491	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分36大卜子北台	400	26.75%	0	0		是	2025年12月	-24.77%
20492	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期4变电站1变压器	630	47.62%	267	267				-43.82%
20493	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡3箱式变电站1配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
20494	法库	新依变	依三线	10kV依三线丁家屯几18	200	18.75%	0	0		是	2025年12月	7.71%
20495	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期1变电站1变压器	630	30.95%	372	372				-40.62%
20496	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线62左05	315	36.06%	169.90	169.90				-42.39%
20497	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于6+1左1	400	54.90%	0	0				-0.82%
20498	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡七期1配电站1母线201配电变压器	800	38.70%	0	0		是	2026年12月	6.82%
20499	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线秀杨家堡西台分09	400	35.70%	217.20	217.20				-29.36%
20500	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛于71右1变台	200	45.00%	90.00	90.00				3.28%
20501	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线125右20	160	45.00%	0	0		是	2027年	-16.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20502	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和恩1箱变1变压器	800	47.70%	0	0				25.81%
20503	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区5变电站2变压器	630	17.14%	459.00	459.00				-39.25%
20504	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区4变电站1变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
20505	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分6左1	400	9.90%	0	0		是	2026年	0.00%
20506	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界卓铸2变电站202配电变压器	400	19.80%	281	281				-3.01%
20507	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	文华苑三期2号变电站201配电变压器	630	32.38%	10.00	10.00				100.00%
20508	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光1箱式变电站配电变压器	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
20509	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区5变电站201配电变压器	800	33.75%	450	450				-38.72%
20510	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子12号	200	79.50%	0	0		是	2025年8月	55.76%
20511	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线兰州分13左2	400	30.00%	240.00	240.00				-65.84%
20512	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分联户支5右1变台	200	37.20%	0	0				-24.50%
20513	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香4变电站2变压器	800	22.88%	0	0		是		-42.30%
20514	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树于165+1左1	200	1.50%	0	0		是	2027年	8.72%
20515	铁西	劝工变	劝工变20040劝舜线	鑫丰又一城2箱变201变压器	500	34.88%	173.20	173.20				-41.51%
20516	法库	新依变	依三线	10kV依三线西下卜东支06	100	48.05%	0	0		是	2025年12月	-22.10%
20517	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府1变电站1变压器	630	11.43%	495	495				100.00%
20518	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干046	200	33.30%	0	0				-36.21%
20519	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园二期2变电站2变压器	800	30.00%	480.00	480.00				-41.96%
20520	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城3箱变2变压器	800	47.63%	339	339				-40.76%
20521	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期2号变电站1号配电变压器	630	24.76%	10.00	10.00				-39.77%
20522	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线奎发友支010	50	92.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.94%
20523	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线胜利村东台g	400	38.80%	204.80	204.80				-35.25%
20524	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民4号	200	46.20%	0	0				93.51%
20525	和平	太原变	太原变068北二乙线	新世界变电站主变	630	10.10%	122.97	122.97				-59.28%
20526	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨子线233左2变台	200	63.30%	53	53		是	2025年12月	-33.57%
20527	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾2箱式变电站2号变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-38.59%
20528	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿4号变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	0	0				-38.93%
20529	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分18柱上变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-36.10%
20530	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府4箱式变电站2配电变压器	800	7.50%	0	0		是	2025年12月	49.71%
20531	东陵	中马变	疗养线	港中旅（沈阳）置业有限公司二期2箱式变电站2号变压	630	18.73%	229	229				-37.93%
20532	于洪	五金变	五兰乙线	集贤村3	50	84.00%	0	0	2023年7月	是	2025年8月	-38.56%
20533	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干34	160	48.00%	0	0				-45.51%
20534	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支04	30	72.00%	0	0				-53.79%
20535	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期2变电站1配电变压器	630	18.54%	0	0				-42.40%
20536	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干45	400	42.60%	190	190				14.74%
20537	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门3号变电站201配电变压器	630	44.29%	0	0				-40.17%
20538	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线九纬分12	400	33.00%	228.00	228.00				-40.92%
20539	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府2号变电站2号配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-33.49%
20540	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	壹号官邸别墅小区变电站202变压器	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
20541	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分120	315	59.37%	0	0		是	2027年	-33.18%
20542	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大舞台箱变1变压器	630	39.24%	0	0				100.00%
20543	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干9	200	27.00%	0	0		是		-29.08%
20544	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	劝东甲线劝东干兴工分3变压器	315	62.86%	85.50	85.50				-53.38%
20545	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2右2	400	22.50%	0	0				-43.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20546	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左2加2	315	52.38%	0	0				-50.25%
20547	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分11柱上变压	315	33.97%	0	0				-42.96%
20548	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干16	315	22.54%	1.73	1.73				-30.04%
20549	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分21右3变压器	200	26.80%	0	0		是	2025年12月	-51.70%
20550	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分24变压器	400	82.25%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.79%
20551	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分13	400	27.90%	0	0				-34.30%
20552	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线55右8	200	64.20%	51.60	51.60				-40.75%
20553	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19上5柱上变压器	315	51.24%	0	0		是	2025年12月	-44.40%
20554	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分4公变	400	35.50%	0	0		是	2026年12月	-33.30%
20555	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	北联乙线北联干霁虹KB右2变压器	315	46.22%	138	138				-42.77%
20556	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线19	315	24.13%	0	0				-39.88%
20557	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干黄金分5公变	315	44.95%	0	0		是	2026年12月	-35.64%
20558	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线30	400	77.70%	0	0		是	2025年12月	-49.69%
20559	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工干保九分2变压器	400	54.00%	144.00	144.00				-39.31%
20560	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分30柱上变压器	315	33.97%	0	0		是	2025年12月	-43.17%
20561	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	景观小区箱变1	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-46.78%
20562	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期4箱变2号变	500	54.40%	0	0		是	2025年12月	-37.95%
20563	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城5箱变2变压器	800	31.13%	471.00	471.00				-44.26%
20564	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都3箱变1号变	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
20565	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金厦太湖湾1变电站1变压器	630	81.59%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-39.84%
20566	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	军官公寓2箱变2站内变压器	500	17.60%	2	2				-41.26%
20567	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经海洋变电站一次1进变压器柜1主变	630	49.52%	0	0				-35.44%
20568	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临3变电站202变压器	800	27.90%	497	497				-46.41%
20569	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区2变电站2变压器	400	25.80%	0	0		是	2025年12月	-43.88%
20570	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍2箱变1	500	17.20%	0	0		是	2025年12月	-40.63%
20571	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	61905主变	500	34.80%	0	0				-35.72%
20572	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	沈州花园2箱变2变压器	800	14.40%	0	0		是	2026年12月	-43.12%
20573	和平	市府变	市府变564总站甲线	煤建一营2主变	400	22.80%	0	0		是	2027年12月	-45.09%
20574	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑1变电站201柜	630	42.86%	297	297				-41.32%
20575	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	光明苑4变电站201变压器	630	15.56%	469	469				-41.32%
20576	大东	大东变	大东变66064东风甲线	大东路4箱变1变压器	500	38.08%	260	260				-49.80%
20577	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德1箱变2变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年6月	-45.72%
20578	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期2箱变1变压器	630	12.44%	488.60	488.60				-43.84%
20579	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都10变电站201变压器	630	26.67%	399.00	399.00				-43.13%
20580	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅4箱变2变	630	17.14%	459.00	459.00				-45.01%
20581	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区18变电站201柜	630	15.87%	0	0		是	2028年12月	-43.21%
20582	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村8号变电站1变压器	400	21.50%	0	0		是	2027年12月	-43.53%
20583	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	新三箱变2变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-44.31%
20584	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	沈辽路11变电站201	400	21.60%	273.60	273.60				-44.72%
20585	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	红光分1变电站201柜	315	12.95%	0	0		是	2028年12月	-41.88%
20586	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	中国银行箱变一次1#主变	400	26.00%	0	0				-44.89%
20587	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻2号变电站201间隔配电变压器	630	1.27%	0	0				100.00%
20588	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分33左7右1	200	21.30%	0	0				4.14%
20589	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城二期5箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20590	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分10左4变台	400	56.40%	0	0		是	2025年12月	4.96%
20591	皇姑	方溪变	方溪变25394方福线	金地阅风华1小区箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
20592	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG 东五分20右7柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-95.64%
20593	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	水务分2	200	54.00%	72	72				0.00%
20594	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线10左3变台	200	39.15%	102	102				-38.79%
20595	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线和平分21右4变台	200	36.60%	106.80	106.80				-33.22%
20596	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线145变台	200	49.05%	82	82				-39.02%
20597	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线新村南台	200	63.75%	0	0		是	2025年12月	-41.59%
20598	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期1变电站1配电变压器	800	32.63%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
20599	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城4号2变压器	500	7.20%	0	0				-38.79%
20600	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区1变电站1变压器	630	32.06%	365.00	365.00				-30.85%
20601	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	024保工印象2配电站202配电变压器	800	32.25%	462	462				-36.91%
20602	开发	张士变	张士变55868星海甲线	星海甲线星海干27左1变压器	315	112.06%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	-6.63%
20603	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光3箱变2站内变压器	630	18.41%	0	0				-38.34%
20604	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线曹家台分支25	80	53.25%	0	0		是	2026年12月	-54.61%
20605	东陵	中马变	疗养线	宴山东一区1箱变1变压器	630	17.46%	228.80	228.80				-9.78%
20606	于洪	东民变	东李线	和泰4小区6站房2配电变压器	630	12.06%	0	0				-32.92%
20607	铁西	历工变	历工变10474富海线	旭辉雍和府小区3配电室201间隔配电变压器	630	47.94%	0	0		是	2028年12月	-17.03%
20608	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支60三台子西台	315	22.86%	0	0		是	2025年12月	-26.39%
20609	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微一队南井台	200	29.70%	120.60	120.60				-60.38%
20610	于洪	平罗变	平罗线	平罗三村西2台区	80	94.38%	0	0	2024年6月	是	2025年	-42.01%
20611	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干37右1	250	30.72%	0	0		是	2026年	100.00%
20612	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	美的翰悦府2局维变201配电变压器	800	47.70%	0	0		是	2026年12月	0.02%
20613	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线钛制分08#	400	32.93%	0	0		是	2026年12月	-41.38%
20614	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线四三分02	200	65.00%	50	50				-33.32%
20615	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	腰荒地西台综合(2023微)	200	21.30%	0	0		是	2025年11月	36.44%
20616	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线任家支18	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	-30.61%
20617	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城3变电站-1	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-41.02%
20618	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线21	315	30.79%	186.50	186.50				-47.70%
20619	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前村新棚区西台	160	48.50%	0	0				-60.43%
20620	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	利民佳苑啤酒厂住宅1变压器	630	74.29%	0	0		是	2026年12月	-39.72%
20621	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖九号(微)	400	24.30%	234	234				7.83%
20622	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	总参住宅11变压器	400	19.20%	0	0				-46.71%
20623	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城2箱变2变压器	630	25.40%	0	0				-41.95%
20624	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分41变台	400	41.40%	0	0				-34.71%
20625	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城17号变电站201间隔(松北线)配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年	10.49%
20626	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线德兴堡南台	100	109.50%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-38.87%
20627	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	高登楼照明(2020微)	200	72.15%	0	0				-34.86%
20628	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干达连南井分10加1变压器	315	20.00%	220.50	220.50				-56.26%
20629	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干79右分06变压器	100	41.70%	48	48				-54.63%
20630	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长河分为刚支12左03变压器	50	45.60%	22	22				-60.49%
20631	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	保利和光屿湖3箱式变电站2配电变压器	800	4.20%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20632	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期3变电站201配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	20.38%
20633	法库	新依变	依三线	10kV依三线朱千卜几28	160	39.50%	0	0		是	2025年12月	-88.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20634	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0一线	茨于坨变017肖赛门线肖赛门镇三北村大棚小区	200	75.00%	30.00	30.00				-39.90%
20635	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线黑牛分60右08	200	21.60%	0	0		是	2025年	-27.84%
20636	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村45组照明	400	25.20%	259	259				-45.90%
20637	和平	青年变	青年变354彩塔甲线	春河里2.2期小区变电站201配电变压器	630	54.76%	0	0				-37.18%
20638	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场供5箱变1变压器	630	39.05%	0	0		是		-33.94%
20639	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园2箱变201变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-23.77%
20640	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干59左1	200	8.60%	0	0				0.00%
20641	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田3支002	100	27.30%	0	0				-41.79%
20642	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家4箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20643	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品2箱式变电站2配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2025年12月	-37.67%
20644	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品3箱式变电站2配电变压器	500	33.20%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
20645	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和汇1箱变2变压器	800	30.60%	0	0				11.26%
20646	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙A-1变电站配电变压器	400	24.30%	0	0				13.34%
20647	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区6号变电站1号变压器	630	41.27%	0	0		是	2026年	-47.58%
20648	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水二支19之1柱上变压器	400	41.40%	0	0		是	2025年12月	-28.01%
20649	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都8号变电站202间隔配电变压器	630	46.48%	0	0				-41.28%
20650	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香3箱式变电站1配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2025年12月	-38.51%
20651	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	天河家园一期一号变电站201配电变压器	630	30.48%	0	0				-41.30%
20652	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村8机井	50	40.80%	25	25				-51.32%
20653	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙分13+1柱上变压器	315	0.00%	284	284				-74.42%
20654	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干21	315	29.52%	0	0				-19.07%
20655	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线林西线22	200	19.80%	140	140				-14.66%
20656	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区2变电站2变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	-17.42%
20657	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站甲线61右7	400	34.25%	0	0		是	2027年12月	4.40%
20658	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫5变电站2变压器	400	27.90%	0	0		是	2025年12月	-30.22%
20659	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区4变电站1变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-37.77%
20660	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干49左1	200	145.80%	0	0	2023年2月	是		-21.15%
20661	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干139柱上变压器	80	59.00%	25	25				-40.72%
20662	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支23	315	55.24%	0	0		是	2026年12月	-5.63%
20663	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线四家子5、6队支03	200	49.40%	81	81				-38.82%
20664	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	天阔二期西箱式变电站201间隔配电变压器	630	53.33%	231	231				-41.52%
20665	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾3变电站2变压器	500	42.88%	0	0		是	2025年12月	-40.15%
20666	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	金鸟家园变电站201变压器	500	25.60%	0	0		是	2028年12月	-35.88%
20667	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城B区4局维-1间隔201配电变压器	800	45.30%	0	0		是	2026年12月	-41.98%
20668	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合卜支06	200	65.25%	0	0		是	2026年12月	-18.72%
20669	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城6变电站2变压器	500	64.80%	0	0		是	2025年12月	-38.83%
20670	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城A2局维201间隔配电变压器	800	47.00%	0	0		是	2026年12月	-30.15%
20671	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分5公变	315	36.83%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
20672	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山大棚南公变台区	400	11.10%	316	316				10.04%
20673	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	中医甲线中医干29右1+1柱上变压器	400	77.70%	0	0		是	2025年12月	-43.19%
20674	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合8变电站2变压器	630	21.33%	0	0				-40.14%
20675	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2.4期小区3变电站201配电变压器	630	7.30%	0	0				53.73%
20676	东陵	中马变	疗养线	奥林匹克花园3开闭站2箱变2变压器	630	21.11%	228.80	228.80				-29.02%
20677	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪新城20号变电站2号变压器	630	18.67%	0	0		是	2027年12月	-41.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20678	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右7柱上变压器	400	63.75%	0	0		是	2025年12月	-11.31%
20679	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区2变电站2变压器	630	14.67%	475	475				-41.41%
20680	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线沈家岗子分42变台	400	23.18%	0	0		是	2025年12月	-39.06%
20681	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地1箱变1变压器	630	8.57%	513	513		是	2026年12月	-10.33%
20682	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	星樾时代3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	26.67%	399	399				100.00%
20683	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城6箱变2变压器	630	42.22%	301.00	301.00				-39.47%
20684	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线78右39左09	200	45.00%	0	0		是	2025年	-26.73%
20685	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期4变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
20686	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典4变电站1变压器	630	37.59%	0	0				-26.45%
20687	于洪	平罗变	平辛线	富强村2南台区	200	19.20%	0	0				-42.45%
20688	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区1变电站201配电变压器	500	51.52%	0	0				-36.34%
20689	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区3变电站202配电变压器	800	44.25%	0	0				-35.22%
20690	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	恭友自维箱式变电站201间隔配电变压器	100	18.00%	0	0		是	2025年12月	-88.59%
20691	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期2箱变1变压器	400	42.60%	0	0		是	2026年12月	-0.47%
20692	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾6变电站1号变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
20693	沈河	长青变	长青变448长南乙线	豪轩居箱变1变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
20694	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区3箱变202配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-32.46%
20695	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子3.4队台	400	19.50%	97	97				-30.83%
20696	浑南	于山变	于山变748于运线	桃园1号变电站1号配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2027年12月	-37.19%
20697	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔3箱变1变压器	630	21.33%	433	433				-41.21%
20698	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城4号变电站2变压器	800	19.50%	0	0		是	2027年12月	-42.14%
20699	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站202变压器	500	41.60%	0	0		是	2025年	-37.77%
20700	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	苏北变364市内甲线市内甲线29之2	315	28.19%	0	0				-43.94%
20701	浑南	下深变	下深变268三环乙线	海域香庭二期2号变电站2号配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-16.19%
20702	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司商品南苑箱式变电站 201间隔配电变压器	630	40.76%	310	310				-44.97%
20703	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干湾泡子分6左6左7变台	100	18.40%	24	24				-69.93%
20704	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	祥顺3箱变2变压器	500	58.24%	0	0				-39.52%
20705	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干10右3铁路十三局配电变压器	800	11.40%	629	629				-40.02%
20706	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	宏发国际城4考核	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
20707	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业（三期）2箱变1变压器	630	27.81%	391.80	391.80				-26.91%
20708	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城2号变电站1号变压器	630	30.48%	173.20	173.20				-42.15%
20709	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城1变电站2变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-38.30%
20710	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷2变电站1变压器	630	37.78%	326	326				-41.55%
20711	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期4变压器	800	39.75%	402.00	402.00				-40.53%
20712	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡25号变电站201间隔（施丹线）配电变压器	630	40.95%	0	0				-16.33%
20713	东陵	李相变	李班线	李班线94长岭分18柱上变压器	200	14.10%	152	152		是	2026年12月	-40.53%
20714	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区22主变	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-44.64%
20715	皇姑	文北变	70482文岗线	旭辉铂宸时代2变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	67.66%
20716	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴电分104	100	113.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-32.21%
20717	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分9右4	315	2.22%	277	277				-44.23%
20718	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	珠江干珠江甲线1之1柱上变压器	315	94.60%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-30.22%
20719	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	方溪变356闸上乙线闸上干18柱上变压器	315	18.10%	0	0		是	2025年12月	-36.62%
20720	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左2变压器	250	48.00%	0	0		是	2025年12月	-38.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20721	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施官变170施北线施北干41	315	36.19%	0	0				-38.54%
20722	沈河	市府变	市府变558府北甲线	市府变562府北乙线红卫干12左3公变	400	60.40%	118	118				-41.15%
20723	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线12左6左7	100	66.30%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
20724	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线87	400	35.70%	217	217				-40.54%
20725	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线46左8	160	23.50%	0	0		是	2025年12月	-59.99%
20726	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分5左12	315	48.25%	0	0				-30.23%
20727	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右2	315	45.71%	0	0				-44.97%
20728	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线北塔分6柱上变压器	400	52.80%	0	0				-48.28%
20729	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	欧亚变264西江甲线西江干0右1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20730	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线向工干油漆分5柱上变压器	315	21.08%	217	217				-38.72%
20731	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	富贵小区主变	500	49.20%	204	204				-38.86%
20732	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区4箱变1号变	630	38.73%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
20733	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园5箱变2号变	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-45.76%
20734	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园1一次2#主变	630	35.24%	345.00	345.00				-37.60%
20735	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区3箱变2变压器	500	17.92%	360.40	360.40				-38.67%
20736	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都15变电站201	630	41.14%	308	308				-50.99%
20737	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区2变电站2变压器	630	32.51%	0	0		是	2025年12月	-54.08%
20738	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建花园7变电站201	315	15.24%	235.50	235.50				-39.12%
20739	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净1变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-40.59%
20740	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光10变电站1变	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
20741	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	克俭小区20变电站201	630	28.25%	389	389				-41.83%
20742	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	阳光配变站1变压器	630	33.90%	0	0		是	2026年12月	-43.03%
20743	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	友联2箱变1变压器	630	32.54%	0	0				-38.54%
20744	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	富民变电站2变压器	630	87.30%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-43.03%
20745	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	丰乐5箱变1变压器	630	32.00%	0	0				-42.15%
20746	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园1变电站201柜	500	12.48%	388	388				-38.72%
20747	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期3箱变1变压器	630	35.05%	346	346				-44.30%
20748	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期7箱变2变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	-163.83%
20749	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友6箱变2变压器	630	15.62%	469	469				-44.76%
20750	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃仙居2号变电站1号变压器	630	28.25%	0	0		是		-41.32%
20751	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶2号变电站1变压器	630	15.24%	471.00	471.00				-44.71%
20752	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山2箱变1	500	22.08%	0	0		是	2025年12月	-56.73%
20753	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	翔云佳苑2箱式变电站配电变压器	500	21.60%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
20754	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十四号变电站201间隔配电变压器	800	39.75%	0	0				-32.03%
20755	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾2变电站2变压器	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-39.10%
20756	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林1箱变2配电变压器	630	12.19%	0	0		是	2025年12月	-34.94%
20757	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线农场村一组照明	30	80.50%	0	0	2024年6月			-48.61%
20758	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分7+2公变	315	11.43%	0	0				-45.14%
20759	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分开发区电狗支2	400	103.20%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	0.00%
20760	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园2变电站2变压器	500	21.76%	0	0				-39.80%
20761	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十号(微)	400	32.70%	229.20	229.20				16.09%
20762	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑4变电站1变电站	630	14.48%	0	0		是	2028年12月	-42.16%
20763	和平	青年变	青年变362青好线	辽宁省电力有限公司出线间隔201配电变压器	400	18.00%	0	0				-39.13%
20764	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线敬老院后	200	52.80%	0	0		是	2026年12月	-34.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20765	于洪	家俱变	俪锦线	金沙岭5变电站1变压器	630	40.00%	0	0				-41.07%
20766	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干90左8	200	16.80%	146	146				-3.06%
20767	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干后康分金德胜支山庄支5左15柱上变压	400	9.75%	0	0		是	2026年12月	-4.94%
20768	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景2箱变202变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
20769	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期3变压器	800	46.13%	351.00	351.00				-40.88%
20770	于洪	东民变	东李线	和泰5小区1变电站1变压器	630	32.76%	0	0				-14.86%
20771	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80右13左20	100	67.80%	22	22				-26.33%
20772	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十一号变电站201间隔配电变压器	630	33.33%	0	0				-38.45%
20773	康平	城南变	城南变2514铸造线	铸造线煤矿居民支02	250	71.28%	46.80	46.80				-40.83%
20774	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20775	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干123右9变台	200	25.30%	129.40	129.40				-45.65%
20776	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园箱式变电站1号变压器	630	9.65%	506	506				-55.53%
20777	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村1组	100	131.74%	0	0	2022年12月			-34.29%
20778	东陵	麦子屯	麦孙线	10千伏水孙甲线王启分11号右18+1号柱上变压器	200	36.60%	107	107				-52.78%
20779	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期2变电站2配电变压器	800	18.75%	0	0				-35.67%
20780	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊1变电站2变压器	500	37.44%	0	0				-40.77%
20781	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都21号变电站201间隔（施恒线）配电变压器	800	24.00%	0	0				9.48%
20782	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线敖司牛东台	200	39.60%	0	0		是	2026年12月	-37.07%
20783	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	宝相干149右2	100	25.20%	0	0		是	2026年	-47.00%
20784	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	富禹金科繁梦里二期1变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
20785	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右+1左1	200	0.00%	180	180				100.00%
20786	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗鸡场道西新	200	13.20%	154	154				0.00%
20787	东陵	世园变	世满甲线	万科惠山花园3.2期4号箱变2变压器	400	12.90%	308	308				6.25%
20788	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园二期1号变电站2号配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2027年12月	-38.86%
20789	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	绿厦爵士观邸小区1变电站201	800	32.40%	0	0		是	2028年12月	-38.16%
20790	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线268右1变台	200	38.10%	103.80	103.80				26.16%
20791	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地7号变电站202配电变压器	500	43.84%	0	0				18.38%
20792	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支41左17	100	69.30%	21	21				-40.81%
20793	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线何付分42	315	31.52%	0	0		是	2026年12月	-36.07%
20794	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区4变电站2变电站	500	29.12%	0	0		是	2028年12月	-48.74%
20795	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线纺纱主干051	250	83.04%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-39.31%
20796	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	北欧云著小区2变电站2变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-1130.53%
20797	于洪	家俱变	俪锦线	小微沙岭新岭南路1号台	200	63.00%	0	0		是	2025年	-1.61%
20798	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左8右1	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	5.90%
20799	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅19变电站1变压器	630	40.95%	0	0				-39.06%
20800	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期3变电站2配电变压器	630	36.19%	0	0				-37.20%
20801	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城4号变电站201间隔配电变压器	630	31.11%	0	0				-40.09%
20802	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线123	160	3.38%	139	139				-94.53%
20803	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期1201配电变压器	400	24.50%	262	262				-20.10%
20804	于洪	五金变	五机甲线	东民变344东前线前民村东台区	250	31.36%	0	0		是	2025年8月	-39.35%
20805	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	中医甲线中医干29右2柱上变压器	400	26.40%	0	0				-32.60%
20806	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御玺1号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	33.65%	0	0				6.17%
20807	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分20+1变台	200	37.20%	0	0		是	2025年12月	-33.06%
20808	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖五号（微）	400	24.90%	234	234				17.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20809	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里4小区变电站1变压器	630	24.38%	170	170				-37.79%
20810	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥卜4队台	200	50.70%	79	79				-31.90%
20811	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园三期1变电站2变压器	630	23.87%	417	417				-39.12%
20812	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分119	200	16.50%	0	0		是	2025年12月	-34.51%
20813	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干22右5	315	30.16%	188.50	188.50				-44.09%
20814	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所3箱式变电站2配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
20815	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供1箱变2变压器	630	33.33%	0	0				-31.52%
20816	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东三家子井分07	200	17.10%	0	0				-57.18%
20817	沈北	孝信变	孝科线	泓源一期3局维变电站201配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	13.59%
20818	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区4变电站2变压器	630	33.97%	353	353				-41.36%
20819	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下5变电站1变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20820	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿干崔三分30左17变台	200	62.40%	0	0				68.26%
20821	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期1箱变202间隔配电变压器	500	41.20%	0	0		是	2026年12月	-41.09%
20822	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	枫杨路小区箱式变电站1号变压器	630	2.48%	551.40	551.40				-12.87%
20823	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城4号变电站1号变压器	630	27.30%	395	395				-15.98%
20824	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大天境1号变电站201间隔（前榆乙线）配电变压器	630	6.98%	0	0				100.00%
20825	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干陶屯分陶屯支17变台	200	29.20%	122	122				-25.84%
20826	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十五号变电站201配电变压器	400	48.80%	0	0				-36.02%
20827	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡4箱式变电站1配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-43.27%
20828	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支8左4变台	200	19.20%	0	0				-22.88%
20829	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	信家烧麦公变台	400	32.10%	231.60	231.60				100.00%
20830	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线9	315	38.10%	164	164				-47.51%
20831	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	靛庄村5机井	50	8.00%	0	0				-25.30%
20832	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村金大棚机井1台	100	17.20%	0	0				-44.53%
20833	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期一号变电站201配电变压器	630	51.75%	0	0				-44.09%
20834	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线王屯分14右12变台	200	25.65%	0	0				-35.35%
20835	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干大孤家子分八家子支B台分支8	315	31.75%	0	0		是	2026年12月	8.14%
20836	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七2变电站1变压器	400	30.38%	0	0				-34.11%
20837	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村7机井	50	32.40%	29	29				2.56%
20838	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线浪子分11	100	110.60%	0	0	2023年1月	是	2027年	-34.27%
20839	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线平江线主干035	100	103.80%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-26.55%
20840	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期1站房1配电变压器	800	36.00%	432	432				-42.66%
20841	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡5变电站1变压器	630	5.56%	0	0		是	2025年12月	-33.24%
20842	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡七期3配电站1母线201配电变压器	630	43.49%	0	0		是	2026年12月	6.25%
20843	于洪	平罗变	平梧线	小微平罗2村1号台	400	29.10%	0	0				1.88%
20844	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	沙河村北6号台	400	35.70%	169.74	169.74				-38.61%
20845	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线南街分09	400	68.70%	0	0		是	2026年12月	-21.05%
20846	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线陈祥卜南台	400	45.00%	180	180				-29.59%
20847	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	轻工分1箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0				100.00%
20848	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北分前山支前山东台支001	200	40.58%	0	0				-30.21%
20849	和平	市府变	市府变566总站乙线	龙湖天玺一期2变电站201配电变压器	800	7.50%	0	0		是	2027年12月	100.00%
20850	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线117左4	400	38.10%	207.60	207.60				100.00%
20851	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	板厂南考核1变压器1	160	55.88%	0	0		是	2026年12月	-47.93%
20852	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺村支酒厂几5（贺尔海村酒厂台）	400	11.70%	313.20	313.20				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20853	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干联通支22柱上变压器	200	45.30%	0	0		是	2026年12月	-23.75%
20854	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城7变电站1变压器	400	22.40%	0	0		是	2025年12月	-36.86%
20855	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线开隆村北台	200	50.10%	80	80				-45.92%
20856	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	西高照明新建2号	400	29.10%	243.60	243.60		是	2025年	-14.68%
20857	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干35加1变压器	315	0.63%	0	0		是	2025年12月	-67.52%
20858	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干58左12+1左8	200	0.00%	0	0				0.00%
20859	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期4变电站2变压器	630	55.24%	219.00	219.00				-41.47%
20860	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑3箱变1变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
20861	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	昭华里4号变电站201间隔（下深乙线）配电变压器	800	24.30%	0	0				45.96%
20862	东陵	上佰变	上深乙线	东郡园2箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
20863	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文华西4台	200	62.80%	0	0		是	2026年12月	-27.13%
20864	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区4箱变201配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-32.68%
20865	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平八队支06	160	48.38%	0	0		是	2025年12月	-31.68%
20866	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分9柱上变压器	315	97.14%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-96.12%
20867	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分36（东拉拉村碑南）	200	21.60%	137	137				-55.87%
20868	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支12杆（中三台）	100	51.00%	0	0		是	2027年	-21.78%
20869	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	兴北井支1右支0+1左T6台区	50	42.40%	0	0				-60.77%
20870	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友干陶连分雷家村台04	200	80.40%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-25.72%
20871	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区5变电站201配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年12月	-0.04%
20872	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳2电井分支10	80	55.88%	0	0				-55.20%
20873	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯干84变台	200	31.20%	117.60	117.60				-72.37%
20874	于洪	高明变	高北线	共和新村1站房2变压器	500	21.12%	0	0				-43.75%
20875	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期8箱式变电站1配电变压器	500	30.00%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
20876	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲6变电站1变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	19.72%
20877	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树五组大棚	50	45.00%	0	0				-32.11%
20878	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线文南干东五分3左1柱上变压器	400	102.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	32.28%
20879	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	张士新村三期小区变电站1变压器	800	12.90%	0	0		是	2025年12月	6.95%
20880	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西干粮库分5右1	315	11.81%	0	0		是	2025年12月	-36.46%
20881	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑2变电站2变压器	630	19%	0	0		是	2028年12月	-47.44%
20882	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民3号台	400	43.20%	0	0		是	2025年8月	50.79%
20883	浑南	于山变	于山变756于东线	四季上东一期1号变电站2号配电变压器	630	4.44%	0	0		是	2027年12月	69.27%
20884	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑1站房1配电变压器	630	23.81%	417	417				-34.55%
20885	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线高屯支5变台	200	19.80%	140	140		是	2025年12月	-40.81%
20886	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之7右1柱上变压器	200	49.50%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
20887	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左10加2	400	7.50%	0	0				-1939.54%
20888	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分5之6	315	36.76%	0	0				-42.26%
20889	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干18右+1柱上变压器	315	102.86%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-40.56%
20890	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分24	400	21.30%	0	0		是	2026年12月	-33.52%
20891	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干198变台	200	69.15%	42	42				-42.40%
20892	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分73变压器	315	13.97%	0	0		是	2025年12月	-44.47%
20893	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	医院分15柱上变压器	315	28.89%	0	0		是	2025年12月	-46.02%
20894	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分10变压器	400	79.80%	0	0				-55.51%
20895	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分9之1柱上变压器	200	18.50%	0	0		是	2025年12月	-28.04%
20896	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干77柱上变压器	315	55.24%	0	0		是	2025年12月	-42.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20897	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干79左6柱上变压器	200	22.80%	0	0		是	2025年12月	-17.31%
20898	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	洪湖乙线洪湖干28变压器	400	81.90%	32	32	2021年9月			-39.35%
20899	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线27左1变台	100	75.90%	0	0		是	2025年12月	-37.12%
20900	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区1箱变1号变	630	24.38%	364	364				-44.53%
20901	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园4小区变电站1变压器	500	0.00%	170	170				-44.22%
20902	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区1变电站202变压器	630	15.56%	469.00	469.00				-38.43%
20903	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城1箱变2变压器	400	20.50%	0	0				-40.10%
20904	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城7箱变1变压器	500	22.00%	0	0				-44.29%
20905	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园32主变	630	16.19%	465.00	465.00				-43.59%
20906	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众干8变电站1变压器	500	25.20%	324.00	324.00				-44.15%
20907	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	鹤鸣变电站1变压器	630	89.52%	0	0	2024年7月	是	2026年6月	-42.91%
20908	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期3箱变2变	630	19.37%	445.00	445.00				-37.72%
20909	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天4箱变2变压器	630	20.57%	0	0				-43.38%
20910	辽中	满都户	满都户变1011满西线	齐家照明综合(2023微)	400	74.70%	61.20	61.20				23.07%
20911	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸1箱式变电站1配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2025年12月	-38.84%
20912	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达3变电站2号配电变压器	630	57.90%	0	0		是	2027年12月	-42.19%
20913	皇姑	文北变	文北变70450文青线	集美天城5变电站2配电变压器	800	12.60%	0	0		是	2025年12月	47.06%
20914	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干皂角树分28右9变台	200	21.75%	136.50	136.50				-21.15%
20915	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾1号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	800	21.60%	0	0				-22.34%
20916	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城7变电站变压器	630	37.46%	0	0		是	2028年12月	-35.54%
20917	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓5变电站1变压器	500	29.60%	0	0		是	2025年12月	-44.06%
20918	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	木材分15柱上变压器	1200	0.23%	1077.20	1077.20				-8.70%
20919	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵东支22	100	63.30%	0	0		是	2026年5月	-33.35%
20920	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支014	30	75.33%	0	0		是	2026年5月	-58.19%
20921	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线姚水支17	200	40.00%	0	0		是	2026年12月	-38.07%
20922	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城1号变电站1号变压器	630	26.67%	173.20	173.20				-45.27%
20923	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城三期2箱式变电站1配电变压器	800	33.75%	0	0		是	2025年12月	1.32%
20924	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期6小区变电站201配电变压器	630	8.89%	0	0				0.00%
20925	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干黑牛分70左4左6	315	10.54%	0	0		是	2025年	-28.10%
20926	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2期1箱变201配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2026年12月	-34.20%
20927	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期1箱式变电站1配电变压器	800	27.38%	0	0		是	2025年12月	-30.71%
20928	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区2箱变2变压器	630	13.02%	485	485				-9.63%
20929	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都12号变电站202配电变压器	500	41.20%	0	0				-31.13%
20930	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳盈达房地产开发有限公司6箱变配电变压器	630	25.71%	405	405				-39.48%
20931	法库	新依变	依三线	10kV依三线三家子村支01	160	49.38%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
20932	于洪	铸造变	铸东乙线	小青村3台小微企业台	400	27.30%	0	0				0.00%
20933	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	旭辉璟宸小区1变电站2变压器	800	51.30%	0	0		是	2025年12月	-17.94%
20934	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区6变电站1配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2025年12月	28.95%
20935	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿分3+1综合台区(一站式)	200	13.20%	154	154				-49.35%
20936	沈北	全胜变	全胜变15142全南线	一站式-沈阳市李猛农业仓储有限公司	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
20937	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期9箱式变电站配电变压器	630	24.44%	0	0				-40.53%
20938	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科于白云分10左2	315	31.05%	0	0		是	2025年	-37.47%
20939	于洪	平罗变	平辛线	小微秋家村2号台	400	40.20%	0	0				2.18%
20940	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城1变电站1变压器	630	47.62%	267.00	267.00				-39.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20941	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳坝南东井分支05	200	53.10%	0	0				-39.32%
20942	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期1号变电站2号配电变压器	630	18.10%	453	453				-18.29%
20943	沈北	道义变	道义变15292开发一线	唐轩首府二期2箱变201配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	-26.95%
20944	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支102	50	14.40%	0	0		是	2026年6月	-37.78%
20945	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城2变电站1变压器	630	43.81%	0	0				-43.69%
20946	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干张良分29左5	100	54.80%	35.20	35.20				-63.72%
20947	沈北	清水变	清驿甲线	清水台变642清王线泥沟米厂分4(泥沟村D台)	100	55.00%	0	0		是	2026年12月	-62.56%
20948	法库	果子园	果子园变1412水泥线	10kV水泥线27右2	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
20949	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京二期2变电站202变压器	800	22.50%	433.00	433.00				-44.03%
20950	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城41号变电站201间隔配电变压器	400	69.30%	82.80	82.80				-36.57%
20951	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸5变电站3变压器	800	9.30%	646	646				-43.96%
20952	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语三期变电站202间隔配电变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
20953	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分张宝支20右4变台	400	47.40%	0	0		是	2025年12月	18.35%
20954	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区3箱式变电站201间隔配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-35.95%
20955	和平	太原变	太原变066汽配线	中铁瑞达广场变电站2变压器	800	2.25%	702.00	702.00				-59.17%
20956	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	小微宁官2台区	200	27.60%	0	0				-47.19%
20957	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左13柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
20958	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分36加1变压器	100	20.40%	70	70				-43.90%
20959	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香港盛景1箱式变电站1配电变压器	630	37.33%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
20960	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上东区1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	52.20%	0	0		是	2026年	-18.97%
20961	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官6号台区	100	59.00%	0	0				-55.49%
20962	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	巴黎春天变电站201配电变压器	400	50.25%	0	0				-43.95%
20963	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	益格清水湾二期小区2变电站2变压器	800	17.70%	578	578				19.23%
20964	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期2号变电站2变压器	800	34.80%	0	0				-44.24%
20965	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线李家支002	200	37.43%	0	0		是	2026年5月	-36.22%
20966	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分74左2变台	200	5.40%	0	0				0.00%
20967	于洪	得胜变	得工线95446	画苑西小区2站房2变压器	630	78.98%	0	0				-39.87%
20968	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	广旺甲线105左1柱上变压器	400	49.50%	0	0		是	2025年12月	-68.12%
20969	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园2箱变1变压器	630	27.94%	294	294				-33.57%
20970	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	延寿寺西变电站1主变	400	26.00%	0	0		是	2025年12月	5.51%
20971	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线136右12左1变台	200	0.00%	0	0				0.00%
20972	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分75左1变台	50	70.00%	0	0		是	2025年12月	-44.66%
20973	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区2变电站1变压器	400	39.00%	204	204				-42.79%
20974	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干东五分20右5右5柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-34.80%
20975	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛干74左10变台	200	92.70%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-23.45%
20976	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台照明综合(2022微)	200	50.10%	80	80				46.32%
20977	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊2变电站2变压器	500	48.32%	0	0				-36.31%
20978	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	四架山台	200	42.50%	95	95				-32.52%
20979	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分61右9	30	87.33%	0	0	2023年2月			-12.50%
20980	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村10机井	50	37.20%	0	0				-42.02%
20981	于洪	小于变	10kV小工线56242	龙湖中德开春江悦茗3站房1配电变压器	800	17.70%	578.40	578.40				100.00%
20982	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园二期一号变电站202配电变压器	630	12.95%	0	0				-50.03%
20983	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深线133左4	160	89.69%	0	0	2022年12月			-49.76%
20984	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台后边外明城种禽养殖公变台区	200	55.20%	69.60	69.60				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20985	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城2变电站1变压器	800	32.25%	0	0		是	2025年12月	-38.27%
20986	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分35右2左6变台	400	44.25%	0	0		是	2025年12月	-50.77%
20987	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期1号变电站1号变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
20988	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	南北垄机井	80	46.75%	34.60	34.60				-46.55%
20989	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府二期1号变电站2号配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	8.09%
20990	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府3箱式变电站1配电变压器	800	45.60%	0	0		是	2025年12月	39.92%
20991	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源2变电站1变压器	500	30.40%	0	0				-41.30%
20992	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期2变电站2主变	800	18.38%	0	0				-32.55%
20993	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期4变电站1主变	800	11.25%	0	0				-31.12%
20994	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城留香苑2号变电站201间隔配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-8.52%
20995	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区3变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	21.08%
20996	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合4变电站1变压器	630	27.81%	0	0				-43.35%
20997	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎一组支04	200	51.60%	0	0		是	2026年12月	-23.54%
20998	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期2配电站202配电变压器	315	0.00%	284	284				0.00%
20999	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘北科技园	100	98.40%	0	0	2025年2月	是	2025年10月	-28.29%
21000	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居5箱变1变压器	500	20.40%	0	0				4.02%
21001	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线路家分037	50	87.69%	0	0	2022年12月			-34.88%
21002	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品1变电站1变压器	630	21.59%	431.00	431.00				-0.03%
21003	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心4号变电站2号变压器	630	48.00%	265	265				-38.49%
21004	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华分文华北台支1	400	49.95%	0	0		是	2026年12月	-27.53%
21005	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线085	400	74.60%	62	62				-44.86%
21006	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	春江家园箱变2	630	22.10%	427.80	427.80				-43.16%
21007	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分110	200	53.48%	73.05	73.05				-33.62%
21008	法库	果园	果园变1415镇东线	工商小区箱变201间隔1号变压器	630	74.67%	0	0		是	2028年	-43.04%
21009	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区2变电站1变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-41.85%
21010	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四七七支003	200	92.10%	0	0	2025年6月			-34.86%
21011	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村五组照明	400	99.60%	0	0	2025年6月			-35.40%
21012	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分贺东支14（贺尔海村东台）	400	18.00%	288	288				-40.11%
21013	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分草砖支贺西几05+1（贺尔海村西新北台）	200	52.80%	74	74				-40.84%
21014	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区4变电站2变压器	500	23.60%	0	0		是	2025年12月	-39.91%
21015	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	造化干沙平分33柱上变压器	400	42.80%	0	0		是	2025年12月	2.01%
21016	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干62左分11右支1加1右5变压器(清洁能源)	400	9.53%	321.90	321.90				22.21%
21017	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期4号箱式变电站2号配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2026年12月	-42.71%
21018	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱2号变电站202间隔配电变压器	630	9.84%	505	505				-37.44%
21019	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期42主变	500	23.20%	0	0				-41.93%
21020	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线于金村台	400	24.90%	260.40	260.40				-25.58%
21021	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园10变电站变压器	630	25.90%	0	0				-30.63%
21022	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期2变电站201变压器	630	43.17%	295.00	295.00				-48.36%
21023	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干34右2+1	315	60.32%	0	0				-43.95%
21024	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线西八家子几7	200	29.50%	121.00	121.00				-27.50%
21025	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期51主变	400	24.50%	0	0				-41.29%
21026	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	东湖学府局维变电站101间隔配电变压器	630	30.16%	377.00	377.00				0.00%
21027	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	方林家园二期小区箱式变电站1配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	11.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21028	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线64右6变压器	200	69.50%	41.00	41.00				3.88%
21029	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园2箱变2变压器	630	58.10%	0	0				-50.04%
21030	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	云锦公寓箱变2变压器	630	15.24%	204.38	204.38				89.62%
21031	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区1变电站202配电变压器	630	18.73%	0	0				79.52%
21032	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	李官甲线李官于56左7左2右3左9右2变压器	200	4.20%	0	0		是	2025年12月	-68.40%
21033	和平	青年变	青年变342青胜线	财政三经小区变电站201间隔配电变压器	630	54.10%	0	0		是	2025年10月	43.66%
21034	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支15+1左3	200	29.40%	121.20	121.20				-30.75%
21035	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁2号变电站202配电变压器	630	19.37%	0	0				-38.05%
21036	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右10柱上变压器	400	83.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-30.84%
21037	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城7变电站2变压器	630	25.65%	0	0		是	2025年12月	-39.33%
21038	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼31主变	500	19.84%	0	0				-44.53%
21039	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
21040	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线车村分2左4+1变台	200	54.60%	71	71				100.00%
21041	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区2变电站2变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-40.59%
21042	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑1箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0				-41.13%
21043	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园2箱式变电站1配电变压器	500	45.60%	0	0				-41.90%
21044	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区7变电站201间隔配电变压器	800	20.10%	559	559				4.01%
21045	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房11组照明	400	31.35%	235	235				-34.38%
21046	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙线5+1	315	66.67%	73.50	73.50				-40.20%
21047	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3右2	250	36.16%	0	0		是		-38.51%
21048	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白于王士分12	100	60.90%	0	0				-46.88%
21049	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干45+3公变	400	32.40%	230.40	230.40				-33.79%
21050	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干55公变	315	55.24%	109.50	109.50				-47.06%
21051	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干15右3公变	315	18.10%	0	0		是	2026年12月	-44.42%
21052	大东	如意变	如意变80866如信线	如信线科信干8右1	200	37.20%	0	0				-1.46%
21053	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干62右5	315	17.46%	228.50	228.50				-36.29%
21054	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线7	400	15.50%	0	0		是	2025年12月	-17.37%
21055	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	川江分5柱上变压器	315	76.83%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
21056	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	九纬分7同义2	315	5.71%	266	266				-122.31%
21057	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分10左3变台	100	91.20%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-46.74%
21058	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	新开河箱变2号变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
21059	和平	太原变	太原变042南十甲线	沈后太原南1一次2#主变	630	46.98%	0	0				-52.42%
21060	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期3箱变1变压器	500	16.00%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
21061	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话2箱变2	500	16.00%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
21062	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲8配电箱变1号变	500	63.04%	135	135				-45.83%
21063	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙3箱变2号变压器	630	10.79%	499.00	499.00				-43.82%
21064	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华2箱变1号变	630	39.24%	0	0		是	2025年12月	-42.06%
21065	和平	三好变	三好变148科技甲线	长白一次1#主变	400	41.20%	195	195				-46.29%
21066	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21067	大东	望花变	望花变70242上园乙线	人和家园箱式变电站1站内变压器	630	19.05%	0	0				-43.66%
21068	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	工程学院南区箱变1	630	12.38%	0	0				-42.96%
21069	铁西	劝工变	劝工变20072千缘线	千缘新财富大厦2土建变201	500	65.60%	122.00	122.00				-50.84%
21070	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园2变电站202变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
21071	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工三期箱变1	630	74.60%	0	0				-40.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21072	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光8变电站2号变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
21073	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝1变电站1变压器	630	17.14%	459.00	459.00				-44.37%
21074	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	金昊大厦箱变201变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
21075	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际1号变电站2号变压器	800	13.75%	10.00	10.00				-40.89%
21076	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼2箱变2变压器	630	14.29%	0	0				-37.18%
21077	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	沈阳路箱变1变压器	315	39.37%	6.93	6.93				-44.47%
21078	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	副省级领导住宅箱变1号变	630	17.78%	452.50	452.50				-40.99%
21079	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区5变电站	630	18.10%	0	0		是	2028年12月	-45.83%
21080	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区9变电站	630	19.05%	0	0		是	2028年12月	-43.64%
21081	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天6箱变1变压器	630	27.43%	0	0				-42.47%
21082	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区17箱变1号	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-43.10%
21083	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑1箱变2	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-39.92%
21084	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期3箱变2变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-45.01%
21085	和平	广州变	广州变480柳州乙线	北市一街142号一次1主变	315	27.05%	0	0		是	2026年12月	-40.89%
21086	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和恩2箱变2变压器	630	16.00%	0	0				25.13%
21087	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干63右7变台	200	28.80%	122	122				-40.39%
21088	东陵	李相变	郝义线	郝义线37柱上变压器	400	6.60%	334	334		是	2026年12月	-18.95%
21089	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅士居1箱变1变压器	500	14.40%	378	378				-43.78%
21090	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区6变电站2变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	-40.78%
21091	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城4站房2变压器	630	19.30%	0	0				-38.36%
21092	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线18左4变台	200	22.88%	134	134				-30.83%
21093	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支3+2	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21094	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡4变电站1变压器	630	46.48%	0	0		是	2025年12月	-37.36%
21095	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线58	315	29.90%	0	0		是	2026年	-42.81%
21096	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	万科长江府箱式变电站1配电变压器	800	34.50%	0	0				-34.86%
21097	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期1变电站2配电变压器	800	24.38%	0	0				-37.21%
21098	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平南一台	160	42.00%	0	0				26.48%
21099	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区1变电站1变压器	500	29.20%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
21100	东陵	上佰变	上深乙线	深井子百卉园箱式变电站201间隔配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2026年12月	-35.65%
21101	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线72左4变台	200	13.60%	23.80	23.80				-37.24%
21102	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干于分34右14变台	200	42.45%	0	0		是	2025年12月	-34.53%
21103	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭樟岭路1台	400	72.30%	0	0		是	2025年8月	-28.64%
21104	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期,三期1箱式变电站202间隔	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
21105	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线YHG丁家堡村棚菜2号	50	73.80%	0	0				-12.92%
21106	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线提水站分和平八队支涛哥家畜养殖场几2	315	18.86%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21107	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线53+1变压器	400	18.25%	0	0		是	2026年12月	-40.13%
21108	法库	新依变	依三线	10kV依三线小造屯村甲02	315	25.71%	0	0		是	2025年12月	-30.03%
21109	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期1变电站201间隔配电变压器	1000	17.20%	173.20	173.20				-44.75%
21110	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线沟子沿村北1台	400	67.50%	0	0				-41.87%
21111	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-3期局维2变201配电变压器	400	64.80%	0	0		是	2026年12月	6.26%
21112	东陵	杨官变	杨孤甲线	杨热线杨孤甲线保利云上2变电站箱变1变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	87.42%
21113	于洪	东民变	东李线	东升鸿璟园7站房2配电变压器	400	6.00%	0	0				100.00%
21114	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城学园里4号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	26.10%	0	0				7.96%
21115	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线北市场分06	250	21.20%	0	0		是	2026年12月	-51.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21116	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子五队	50	81.00%	5	5	2023年1月			-38.85%
21117	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房马家房清洁能源公变台区	200	15.00%	0	0				100.00%
21118	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城二期1箱式变电站1配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-48.23%
21119	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅9变电站1变压器	500	20.80%	0	0				-39.73%
21120	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城5号变电站202配电变压器	500	22.80%	0	0				-41.41%
21121	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分甲1开闭站202开关之1右1柱上变压器	400	100.50%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-25.07%
21122	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	仓库分9左1	200	34.20%	0	0		是	2025年	-30.00%
21123	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线道西石油公司住宅	250	78.00%	30	30				-38.47%
21124	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线粮校	100	102.00%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-55.26%
21125	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖东水浇地	200	84.00%	0	0	2025年5月	是	2025年11月	-40.32%
21126	新民	张屯变	张屯变1409赖花乙线	欧亚菲温泉度假区2变电站2变压器	630	3.49%	0	0				3.47%
21127	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑6变电站2变压器	800	15.90%	10.00	10.00				-40.20%
21128	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-1配电室1变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年12月	-41.98%
21129	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分43变台	50	42.40%	0	0				-47.37%
21130	沈北	清水变	清水变73648清辉线	前屯矿(清水)温馨3箱202配电变压器	630	20.63%	437.00	437.00				-25.90%
21131	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支39左6变台	400	9.90%	0	0				-31.57%
21132	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵干50右5	400	32.00%	232	232				-18.06%
21133	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线52+1	315	62.57%	0	0				-12.21%
21134	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园1号变电站2号变压器	630	20.19%	0	0		是	2026年	-41.85%
21135	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	方林家园箱式变电站1配电变压器	315	24.76%	0	0		是	2025年12月	-48.32%
21136	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分36右支02变压器	100	26.70%	63.30	63.30				-19.02%
21137	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线饲料门市(汇源小区)	315	62.67%	0	0		是	2026年12月	-41.28%
21138	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子西台支07	400	27.00%	0	0		是	2025年12月	-23.90%
21139	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线207左8变台	100	28.20%	62	62		是	2025年12月	31.44%
21140	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线团山子台分支23	100	71.70%	0	0		是	2026年12月	-20.09%
21141	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东扎二组支012	100	68.10%	0	0		是	2026年12月	-38.71%
21142	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园15箱变2变压器	630	8.57%	513	513				-37.64%
21143	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景10变电站1变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
21144	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线东陵干27+1	200	4.95%	170	170				-47.13%
21145	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区3变电站202变压器	630	21.27%	0	0		是	2028年12月	-43.14%
21146	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	干休所小区箱变1变压器	630	26.98%	397.00	397.00				-42.95%
21147	东陵	中马变	疗养线	万科蓝桥圣菲中心开闭站1箱变2变压器	630	16.00%	228.80	228.80				-35.34%
21148	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾莲变348向工甲线向工干42左4柱上变压器	400	51.90%	0	0				-41.99%
21149	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干康红分6柱上变压器	315	17.81%	0	0		是	2026年12月	-54.64%
21150	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区1站房1变压器	630	27.94%	0	0				-43.47%
21151	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干后康分15柱上变压器	400	28.65%	0	0		是	2026年12月	-32.79%
21152	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台村	200	52.40%	0	0				-48.97%
21153	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	长岗村综合一台	400	77.48%	0	0		是	2026年6月	-11.17%
21154	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居8号变电站202间隔配电变压器	800	22.88%	0	0				-40.66%
21155	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后东北台	200	53.03%	0	0				-33.88%
21156	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工干油漆分6左5柱上变压器	315	7.62%	259.50	259.50				-87.28%
21157	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干昂帮牛分8左3变台	400	30.00%	240	240				-35.88%
21158	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园20变电站变压器	630	10.67%	0	0				-39.18%
21159	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线东甸子台	200	51.60%	0	0				-36.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21160	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡2箱式变电站2配电变压器	500	46.00%	0	0		是	2025年12月	-39.91%
21161	于洪	东民变	东李线	和泰小区七区一期1变电站2变压器	630	60.57%	0	0				-40.41%
21162	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾小区一期7箱式变电站1配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
21163	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分15右支3变压器	100	27.30%	62.70	62.70				-28.91%
21164	和平	太原变	太原变068北二乙线	泰元商务2变电站1变压器	800	44.00%	123	123				-27.84%
21165	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期2变电站2配电变压器	800	3.90%	0	0		是	2025年12月	93.41%
21166	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑御品2号变电站202间隔配电变压器	630	48.57%	10	10				11.07%
21167	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地7号台区	400	53.10%	0	0		是	2025年11月	-65.55%
21168	于洪	大潘变	大潘线	雅美小区2	200	60.90%	0	0				-41.87%
21169	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	祥和苑1变电站1变压器	400	30.40%	0	0				-39.64%
21170	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	欧怒乙线欧怒于20右2柱上变压器	315	43.43%	0	0		是	2025年12月	-37.36%
21171	新民	新民变	新民变30164新区线	卓越馨城1变电站1变压器	500	40.64%	0	0		是	2025年12月	-44.64%
21172	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局4主变	200	19.80%	140.40	140.40				-43.31%
21173	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期1变电站1变压器	400	23.00%	0	0		是	2025年12月	-41.59%
21174	东陵	中马变	疗养线	世贸二期3箱变1变压器	630	14.98%	229	229				-28.70%
21175	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜2号变电站1号变压器	630	16.51%	463	463				-38.92%
21176	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干32右1左1变台	400	17.40%	290.40	290.40				-1.32%
21177	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城1箱变2变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-43.60%
21178	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区7变电站202配电变压器	630	26.92%	397.40	397.40				-15.77%
21179	于洪	得胜变	得河线95442	小微三隆熙湖枫景小区	200	8.40%	163.20	163.20				-13.89%
21180	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线七队支07	200	75.00%	0	0		是	2026年12月	-24.73%
21181	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港6号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	64.20%	206	206				-29.47%
21182	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线齐坨子分(齐坨子分008下线)前齐台支001	200	39.15%	101.70	101.70				-29.17%
21183	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线古寺啦支11	200	45.30%	0	0		是	2026年12月	-25.73%
21184	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期1201配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-18.63%
21185	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分50右1左2变台	200	55.20%	69.60	69.60				13.12%
21186	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸10变电站1变压器	500	21.76%	341.20	341.20				-43.41%
21187	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里2号变电站202配电变压器	500	42.88%	0	0				-43.37%
21188	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡葡萄园(果园)	50	34.60%	0	0		是	2025年11月	-41.63%
21189	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里四期1局维变202配电变压器	800	44.70%	0	0		是	2026年12月	-18.88%
21190	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城2箱变1变压器	630	17.78%	0	0		是		9.84%
21191	于洪	光辉变	光东线	小微光辉肉禽台区	400	32.10%	232	232				-54.37%
21192	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水二支8左6柱上变压器	250	51.12%	0	0		是	2025年12月	4.13%
21193	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期1变电站2变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-38.00%
21194	大东	如意变	如意变80898如望乙线	联合乙线新生干54	315	49.21%	0	0		是		-45.82%
21195	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区6变电站1变压器	800	0.00%	593.44	593.44				0.00%
21196	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期1箱式变电站1配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
21197	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城村十组照明	200	82.50%	15	15	2025年5月			-22.98%
21198	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建6配电站2公变	500	0.00%	450	450				0.00%
21199	于洪	平罗变	平悟线	小微平罗2村北台区	400	7.65%	0	0				-25.14%
21200	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	锅炉房箱式变电站配电变压器	315	6.10%	0	0		是	2025年12月	-57.56%
21201	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期2号箱式变电站1号配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-47.04%
21202	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林臻府1变电站1变压器	800	8.10%	0	0		是	2025年12月	29.47%
21203	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干34左1	250	88.64%	0	0	2022年12月			-79.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21204	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府4变电站2变压器	800	20.63%	555	555				-40.37%
21205	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园1号变电站2号变压器	630	14.48%	0	0				-43.35%
21206	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾3变电站1变压器	400	29.63%	242	242				-37.81%
21207	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新甲线赵窝分大车鱼池支19+1变台	400	27.90%	248	248				100.00%
21208	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线65	500	25.20%	0	0				-35.19%
21209	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分鱼场支16左2变台	200	34.20%	111.60	111.60		是	2025年12月	-69.48%
21210	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居4箱变2变压器	630	15.24%	471.00	471.00				-37.90%
21211	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分27右8变台	100	28.80%	23.80	23.80				-54.44%
21212	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期1-2配电变压器	630	26.03%	0	0				-45.93%
21213	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克3号变电站1变压器	630	30.10%	0	0				-38.65%
21214	于洪	东民变	民兴线	中港城永安嘉苑1站房2配电变压器	800	14.10%	0	0				-21.07%
21215	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	华翰苑1变电站1变压器	500	43.68%	0	0		是	2025年12月	-38.15%
21216	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港1号变电站2号变压器	630	25.40%	0	0				-51.47%
21217	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡1号变电站202间隔配电变压器	800	47.25%	0	0				-23.78%
21218	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡1号变电站201间隔配电变压器	800	63.00%	0	0				-25.08%
21219	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员大厦箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
21220	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘南村助农公变台区2号	400	2.10%	352	352		是	2025年10月	0.00%
21221	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉一支005	50	110.00%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-35.16%
21222	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀4箱变1变压器	630	30.16%	377	377				-41.03%
21223	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子设施小区支006	100	32.40%	0	0		是	2026年5月	-44.52%
21224	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干110	100	42.40%	0	0				-42.92%
21225	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干30	400	72.45%	0	0				-29.14%
21226	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙线郑农干29右5右3变压器	400	120.75%	0	0	2023年9月	是	2025年10月	-48.60%
21227	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线76左1	200	43.60%	93	93				-40.11%
21228	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	瓦房线黑岗分22变台	200	61.95%	0	0		是	2025年12月	-32.30%
21229	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线57右1变台	315	20.32%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
21230	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线89	100	85.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-36.04%
21231	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线市政分5	200	25.20%	130	130				-36.41%
21232	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分18	315	86.35%	11.50	11.50	2024年7月			-37.22%
21233	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干53柱上变压器	315	1.27%	0	0		是	2025年12月	-162.55%
21234	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分8右3变压器	315	39.68%	0	0				-39.74%
21235	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分7右1柱上变压器	400	40.20%	0	0		是	2025年12月	-52.35%
21236	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线70变台	200	95.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.62%
21237	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾馆于哈大东分15变压器	400	80.25%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-48.15%
21238	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园1箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
21239	和平	三好变	三好变166文体甲线	华都大厦一次变1主变	630	17.14%	459	459				-45.52%
21240	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园3箱变2变压器	630	10.67%	0	0		是	2025年12月	-42.32%
21241	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区2箱变2号变	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-43.56%
21242	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅3箱变2变压器	400	12.60%	0	0				-48.27%
21243	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都2变电站202	630	30.86%	373	373				-44.37%
21244	和平	展览变	展览变846二经甲线	铁路二经南主变	630	64.76%	159.00	159.00				-44.29%
21245	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园3箱1站内变压器	630	26.03%	2	2				-32.98%
21246	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺小区变电站201柜	630	35.87%	341	341				-44.78%
21247	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临3变电站201变压器	800	27.00%	504	504				-42.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21248	铁西	历工变	历工变10482历达线	天时嘉园1变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
21249	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	肉联1箱变	400	19.25%	0	0		是	2025年12月	-37.93%
21250	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦22主变	630	11.75%	493.00	493.00				-29.04%
21251	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	圣天变电站2变压器	630	78.86%	0	0				-34.69%
21252	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	红墙变电站1变压器	400	1.60%	0	0		是	2026年6月	-83.47%
21253	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区2201变压器	630	0.00%	520	520				0.00%
21254	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑2箱变2	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
21255	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑1变电站1变压器	400	25.50%	258.00	258.00				-40.99%
21256	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	潭江街1箱变1	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
21257	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区12箱变2号变	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-44.18%
21258	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区5变电站1变压器	500	26.00%	320.00	320.00				-42.40%
21259	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	联通一次2主变	630	24.38%	0	0				-40.63%
21260	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干84右7变台	200	34.50%	111.00	111.00				-42.62%
21261	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运2箱变1变压器	630	16.83%	461.00	461.00				-41.29%
21262	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜干77右3	200	4.50%	171	171				-35.46%
21263	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府1变电站1变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	5.70%
21264	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分驷窝堡支33变台	200	29.10%	122	122				-29.88%
21265	和平	青年变	青年变368青二线	八经干46右2沈政自维201间隔配电变压器	315	12.19%	0	0				-44.35%
21266	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干明星分14左14右5柱上变压器	400	12.60%	0	0		是	2025年12月	11.39%
21267	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	陶瓷干120左1变台	200	18.00%	144.00	144.00				97.96%
21268	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田支010	50	53.80%	0	0		是	2026年5月	-50.78%
21269	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	融乾花园箱变1变压器	500	42.00%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
21270	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线人和北台	400	124.80%	0	0	2023年2月			-31.27%
21271	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	市内乙线47+1右2	400	43.80%	0	0				75.52%
21272	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期4箱式变电站2配电变压器	400	43.88%	0	0		是	2025年12月	-36.26%
21273	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城11号变电站201配电变压器	630	19.37%	445	445				-37.89%
21274	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线裴家分14变台	200	84.15%	12	12	2023年7月			-36.15%
21275	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线高力房二组照明	50	45.18%	0	0				-31.28%
21276	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园1美容院201间隔配电变压器	315	42.54%	149.50	149.50				-46.04%
21277	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区7变电站1变压器	400	45.60%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
21278	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干8+1	200	48.60%	0	0				-35.91%
21279	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院2变电站1变压器	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-39.70%
21280	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干湾泡分17右8变台	200	60.60%	24	24				-37.02%
21281	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家分53变台	200	33.00%	23.80	23.80				-35.58%
21282	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分10+1左2	200	76.50%	0	0				0.00%
21283	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾4号变电站202配电变压器	800	75.38%	0	0				-41.36%
21284	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分54左24	100	0.00%	0	0				29.41%
21285	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖7号变电站2号变压器	630	9.84%	218.60	218.60				-33.44%
21286	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线靠山大棚支07	50	3.60%	0	0				-31042.86%
21287	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干小达台分25	200	9.75%	160.50	160.50				-15.88%
21288	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期1箱式变电站2配电变压器	315	29.71%	0	0		是	2025年12月	-38.91%
21289	于洪	得胜变	得胜变95442	银湖雅苑V街区二期1变电站2配电变压器	630	42.86%	297	297				-48.79%
21290	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期5201间隔配电变压器	630	0.00%	567.00	567.00				-112.13%
21291	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线赵金卓	160	74.25%	25.20	25.20				-36.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21292	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街西北照明	400	45.10%	179.60	179.60				-22.78%
21293	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园4号变电站1号变压器	630	11.43%	0	0		是		-21.92%
21294	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微沙河村南1台	200	30.60%	118.80	118.80				-48.99%
21295	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号2号变电站201配电变压器	800	36.60%	0	0				-43.92%
21296	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右10+1	400	28.80%	0	0		是	2027年12月	25.93%
21297	于洪	家俱变	俪锦线	澳源1站房1变压器	630	40.63%	0	0				-43.49%
21298	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期3小区变电站202配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	97.63%
21299	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	西余村西台照明新	400	46.50%	174.00	174.00				0.00%
21300	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分道西1水井支5	100	24.60%	65	65				-58.82%
21301	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分后辛屯支机井支1	50	9.60%	0	0		是	2026年6月	100.00%
21302	东陵	中马变	疗养线	保利十二橡树3箱变1号配电变压器	630	29.52%	228.80	228.80				-42.39%
21303	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典8变电站2变压器	630	30.48%	0	0				-42.41%
21304	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右13+1	315	65.40%	0	0		是	2027年12月	-9.78%
21305	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分富拉堡支庆辉家禽养殖场几1	200	43.80%	92.40	92.40				90.58%
21306	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	时光印象2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
21307	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村3箱变1变压器	630	19.37%	0	0				-54.25%
21308	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	保利和光屿湖5箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21309	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦5箱变1变压器	800	53.25%	0	0		是		-43.31%
21310	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区2变电站2配电变压器	800	22.88%	537.00	537.00				-35.65%
21311	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区4变电站2配电变压器	500	39.68%	252	252				-37.31%
21312	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期1变电站1变压器	630	37.14%	333	333				-33.23%
21313	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春四期B区1变电站202变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
21314	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园2号变电站2变压器	630	26.03%	0	0				-38.05%
21315	于洪	范屯变	范北线	永安新村2站房1变压器	400	7.20%	331.20	331.20				-46.77%
21316	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	10kV黄前干前三分前水支11变压器	100	9.90%	0	0		是	2026年12月	-33.22%
21317	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运2箱变2变压器	800	12.00%	0	0				-39.56%
21318	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园2变电站2变压器	800	19.50%	204.38	204.38				-41.14%
21319	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区6变电站变压器	630	20.32%	439	439				-42.41%
21320	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区连友生态养猪服务场	200	6.10%	167.80	167.80				0.00%
21321	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	大莲花东台（2021微）	400	93.30%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-38.74%
21322	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	恒大天鹅湾2号变电站201间隔（前榆甲线）配电变压器	630	10.79%	0	0				100.00%
21323	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干17右1之1	315	45.71%	0	0		是	2025年12月	-39.52%
21324	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府2局维变电站201间隔配电变压器	630	12.19%	0	0		是	2028年	100.00%
21325	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府1局维变电站201间隔配电变压器	500	21.12%	0	0		是	2028年	100.00%
21326	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区2变电站1变压器	630	30.79%	373	373				-39.97%
21327	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线纸箱厂	80	85.88%	3	3	2024年9月			-37.04%
21328	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区1变电站2变压器	800	28.50%	492	492				-44.44%
21329	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪枫景汇3变电站变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-38.67%
21330	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干白云分26左8	100	30.00%	0	0		是	2025年	-6.39%
21331	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区3变电站1变压器	630	24.05%	415.50	415.50				-43.09%
21332	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线小甸子分9柱上变压器	400	2.60%	0	0		是	2026年12月	-58.28%
21333	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团1变电站202变压器	800	0.00%	720.00	720.00				0.00%
21334	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	民主小区8号变电站2号变压器	500	70.08%	100	100				-38.59%
21335	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城2变电站2变压器	630	18.54%	0	0				-43.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21336	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚4箱式变电站2配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
21337	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分4左21变台	400	28.80%	245	245				-0.52%
21338	于洪	得胜变	得山线95478	乐城国际3箱变2配电变压器	400	8.00%	0	0				100.00%
21339	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分1右支0加1左分支3变压器	100	30.30%	0	0				-47.45%
21340	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干兰家分小北支53右2变台	200	108.90%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-36.97%
21341	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左57右07	200	54.90%	70	70				-43.38%
21342	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	长白府1号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	30.60%	0	0				-11.54%
21343	新民	大柳变	大柳变31842于家线	大柳变907于家线于家线大汉分44变台	400	120.90%	0	0	2022年12月			-29.74%
21344	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干任家分7左15变台	200	46.15%	0	0				-29.05%
21345	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线65营盘分19	100	38.40%	0	0				-10.76%
21346	于洪	大兴变	兴富线	红旗台大棚小微1台	200	47.40%	0	0				100.00%
21347	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	10kV黄高干86左分0加1右支2变压器	50	24.00%	33	33				-61.12%
21348	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	和景嘉园1变电站202配电变压器	630	27.62%	0	0				-36.35%
21349	于洪	大兴变	兴红线	三供一业大兴北辰村西站（沈阳段）临时台	100	9.60%	0	0		是	2025年9月	-44.50%
21350	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚21主变	500	18.00%	0	0				-35.04%
21351	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期3变电站202间隔配电变压器	800	50.25%	0	0		是	2025年12月	-39.61%
21352	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干33	250	2.88%	0	0		是		-10.08%
21353	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连分七-九支1	200	44.25%	0	0		是	2026年12月	-37.94%
21354	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干56右3左2	400	37.00%	212	212				0.00%
21355	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支02	30	23.33%	0	0		是	2026年5月	-98.68%
21356	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区2变电站1变压器	630	15.24%	471	471				-41.73%
21357	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区3变电站1变压器	630	21.71%	430	430				-43.61%
21358	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期3变电站2变压器	630	39.68%	317	317				-37.27%
21359	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	荣信森林里四期1局维变201配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2026年12月	-20.07%
21360	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期1箱式变电站2配电变压器	800	40.13%	0	0		是	2025年12月	-35.19%
21361	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨第四社区艺华服装加工公变台区	400	52.80%	0	0				100.00%
21362	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区1变电站1变压器	630	28.95%	384.60	384.60				-39.56%
21363	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期5箱式变电站201间隔配电变压器	630	33.90%	353.40	353.40				-38.88%
21364	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线大米虎分25右4	200	45.30%	0	0				-28.83%
21365	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥11变电站201间隔配电变压器	630	52.57%	0	0		是	2026年12月	-36.68%
21366	东陵	农大变	农首线	银河湾三期2箱变1号变压器	630	8.57%	513	513				-23.98%
21367	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区3变电站1变压器	630	22.86%	423.00	423.00				-42.05%
21368	沈北	道义变	道义变地铁线	一站式-沈阳米村沈肆拾贰餐饮合伙企业	400	76.00%	0	0				12.60%
21369	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道2箱变2变压器	800	24.30%	0	0				-45.69%
21370	东陵	中马变	疗养线	锦麟河院东区二期1箱变1号变压器	630	6.86%	229	229				98.72%
21371	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园二期1号地块小区1局维变电站201配电变压器	800	10.88%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21372	铁西	劝工变	劝工变20072千缘线	千缘爱都2土建变201	800	25.80%	513.60	513.60				-43.59%
21373	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润中心三期变电站201变压器配电变压器	315	63%	85	85				-43.24%
21374	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景4变电站201间隔配电变压器	630	9.84%	0	0		是		-2.86%
21375	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区2变电站2变压器	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-42.98%
21376	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分64	50	92.25%	0	0	2024年6月			-35.64%
21377	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产6箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	459.00	459.00				-39.07%
21378	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期1小区变电站201配电变压器	630	10.16%	0	0				0.00%
21379	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期2变电站2号变压器	500	60.00%	0	0		是	2027年12月	6.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21380	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区3箱变（单）	630	33.97%	0	0				-43.19%
21381	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾2箱变（单）	500	26.00%	0	0				-41.26%
21382	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子设施小区支一-04	80	75.19%	0	0		是	2026年5月	-36.75%
21383	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城3号变电站201间隔配电变压器	630	20.19%	0	0				-39.53%
21384	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线花牛分48左1变台	200	0.00%	180	180				0.00%
21385	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富线	万科北辰之光小区1变电站201配电变压器	800	18.90%	0	0				32.18%
21386	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉十队分08	200	94.50%	0	0	2025年6月	是	2027年	-36.61%
21387	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干71+1右5	80	20.63%	0	0		是	2025年	-6.52%
21388	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎6组 照明	400	41.40%	194	194				-44.88%
21389	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干21右2	315	13.02%	0	0				-62.46%
21390	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分20柱上变压	400	48.90%	0	0				-35.40%
21391	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山支3之1柱上变压器	315	35.81%	0	0		是	2025年12月	-67.29%
21392	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干2+2柱上变压器	200	16.50%	0	0		是	2025年12月	9.97%
21393	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	北一甲线11	400	19.25%	283.00	283.00				5.05%
21394	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右16	315	111.75%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-39.22%
21395	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干污水分59变压器	315	66.03%	0	0		是	2028年12月	-41.75%
21396	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	欧亚变264西江甲线西江干5右5柱上变压器	315	2.22%	0	0		是	2025年12月	-19.53%
21397	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园3箱变1号变	400	91.50%	0	0	2025年6月			-43.12%
21398	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活5箱变2号变	630	85.08%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-44.72%
21399	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际二2箱变2号变	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-38.66%
21400	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金尊雅苑变电站1变压器	400	16.13%	0	0		是	2025年12月	-48.07%
21401	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区2变电站2变压器	630	12.06%	491	491				-41.65%
21402	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区6变电站201配电变压器	630	34.60%	349	349				-33.18%
21403	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区2变电站202柜	630	13.97%	479	479				-36.41%
21404	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范家园二期4变电站201变压器	630	34.29%	351	351				-48.14%
21405	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽花园2变电站201柜	630	33.33%	357	357				-32.31%
21406	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭9箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21407	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园21主变	630	13.33%	483.00	483.00				-46.75%
21408	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园1箱变2站内变压器	630	15.24%	0	0				-48.19%
21409	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山2箱变2变压器	630	19.68%	443.00	443.00				-44.66%
21410	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙2箱变2站内变压器	500	20.80%	0	0				-40.37%
21411	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线陵望干6右3+1柱上变压器	400	24.80%	0	0		是	2025年12月	6.41%
21412	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲13箱变1变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-27.75%
21413	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利C座2变电站1站内变压器	800	35.50%	0	0				-37.16%
21414	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村蘭园2号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
21415	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干47	200	64.80%	0	0				-27.52%
21416	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城15号变电站201配电变压器	630	60.57%	0	0				-43.18%
21417	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城16号变电站201配电变压器	630	58.29%	0	0				-42.10%
21418	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙钻石墅小区1变电站1变压器	400	14.00%	304	304				-50.92%
21419	于洪	大兴变	兴富线	小微丁香工业园台	200	20.40%	0	0				1.36%
21420	东陵	祝家变	祝滨线	祝杨干66牧场支36洪台沟分12永胜支3左4右支19左3左3柱上变压器	200	40.80%	0	0		是	2026年12月	-32.35%
21421	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街西南照明	500	13.92%	380	380				-14.05%
21422	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区7变电站2变压器	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-38.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21423	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干堤防分02	200	29.25%	121.50	121.50				-20.16%
21424	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓4变电站2变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-44.70%
21425	和平	三好变	三好变166文体甲线	文体西路56号1变压器	630	20.95%	435.00	435.00				100.00%
21426	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分牯牛支33左1	100	78.00%	0	0		是	2026年5月	-23.52%
21427	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分41变台	200	41.55%	97	97				-36.88%
21428	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21429	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期B区2变电站1变压器	500	45.44%	223	223				-41.73%
21430	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干3左6左1	100	86.40%	0	0	2022年12月	是	2025年	-18.05%
21431	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线前次沟凡35	100	21.20%	69	69				-46.76%
21432	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期3箱式变电站1配电变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-39.96%
21433	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌干100右6变台	200	39.60%	0	0				-34.49%
21434	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区2变电站2变压器	800	52.88%	0	0		是	2025年12月	-33.08%
21435	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分卜干沟支8右16变台	400	47.40%	170	170				-37.30%
21436	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分30左10左6变台	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-33.52%
21437	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分59右11变台	200	45.20%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
21438	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期2变电站1变压器	500	16.32%	0	0		是	2025年12月	-42.95%
21439	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	天坛3变电站1变压器	1000	37.80%	522	522				-44.21%
21440	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅8变电站201间隔配电变压器	400	34.80%	0	0		是	2025年	-32.71%
21441	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线宋岗分2左2变台	100	94.40%	0	0	2024年9月	是	2025年8月	-30.51%
21442	东陵	中马变	疗养线	琥珀湾2箱变1变压器	630	10.79%	229	229				-44.21%
21443	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线马莲支050	80	72.00%	14.40	14.40				-30.99%
21444	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖5	400	39.30%	202.80	202.80				18.20%
21445	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期3变电站1配电变压器	500	28.20%	0	0				-40.17%
21446	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右18右4	80	60.00%	24	24				-37.41%
21447	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-3变电站201配电变压器	800	26.40%	508.80	508.80				-6.18%
21448	铁西	历工变	历工变10474富海线	旭辉雍和府2配电室201间隔配电变压器	800	66.00%	0	0		是	2028年12月	-28.08%
21449	铁西	历工变	历工变10482历达线	盛世家园2变电站202	630	10.48%	0	0		是	2028年12月	-41.36%
21450	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右13+1公变	315	9.84%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
21451	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城17号变电站2号变压器	400	33.00%	0	0				-45.58%
21452	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台北棚	80	40.00%	40.00	40.00				-342.74%
21453	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线77左05	100	55.50%	0	0		是	2025年	-27.11%
21454	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲1之1柱上变压器	315	36.51%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
21455	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线新发卜支005	30	70.00%	0	0		是	2026年12月	-84.93%
21456	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分35右9左4	200	22.20%	0	0		是	2027年	-14.09%
21457	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干苗圃分3柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-80.57%
21458	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八號院东区1箱式变电站2配电变压器	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-31.57%
21459	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际2号变电站201配电变压器	800	24.00%	0	0				-44.57%
21460	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城3号变电站2变压器	630	17.52%	0	0				-43.64%
21461	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG 东环专缆东环国际2变电站201变压器	630	22.22%	0	0		是	2028年12月	-50.64%
21462	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯支06	400	81.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-28.17%
21463	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园2变电站1变压器	630	35.81%	341	341				-32.33%
21464	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑4号变电站2变压器	500	17.60%	0	0				-47.71%
21465	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家3号变电站2号变压器	630	11.11%	497	497				-38.33%
21466	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期2箱式变电站1配电变压器	800	25.88%	0	0		是	2025年12月	-39.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21467	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车分39变台	200	32.80%	114.40	114.40				-44.70%
21468	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干11右7+1	200	18.00%	0	0				-19.43%
21469	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长河分19右支02变压器	50	5.40%	42	42				-31.87%
21470	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线杨士岗鸡场	400	43.90%	0	0				-32.23%
21471	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线阿山沟支47	400	27.25%	251	251				-29.80%
21472	沈北	清水变	清王线	何忠洋养殖场（一站式）	100	7.80%	0	0		是	2026年12月	-26.01%
21473	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分红砂地3队支水利几24	100	0.00%	90	90				0.00%
21474	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜2箱变1配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
21475	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	中兴消防公寓变电站201间隔（北官线）配电变压器	400	13.20%	0	0				5.20%
21476	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区1变电站202变压器	500	15.84%	370.80	370.80				-39.17%
21477	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分9右12变台	200	44.50%	0	0		是	2025年12月	8.59%
21478	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线16号右1变台	200	59.10%	0	0				100.00%
21479	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期7箱式变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-38.18%
21480	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景3变电站1站内变压器	630	35.56%	0	0				-37.42%
21481	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线前八大支038	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	-34.71%
21482	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线崔三分56变台	200	58.80%	0	0				8.21%
21483	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马佟支12右1	400	4.80%	340.80	340.80				0.00%
21484	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	集美尚景小区变电站101配电变压器	800	24.90%	521	521				-2.74%
21485	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分6变台	400	28.20%	247	247				-44.98%
21486	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线37左5变台	100	35.20%	0	0		是	2025年12月	-20.04%
21487	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村四组照明	400	57.60%	0	0				-31.31%
21488	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分12左1	160	35.94%	0	0		是		-60.33%
21489	于洪	东民变	东红线	小微东红线北李分18左3台	400	16.50%	0	0				0.00%
21490	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后街里照明（仅换变压器）改造	100	61.60%	0	0				11.82%
21491	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙B开闭站1变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	-52.11%
21492	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区1变电站1变压器	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	-40.48%
21493	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城18变电站1号变压器	630	11.17%	497	497				-41.54%
21494	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山10号变电站201间隔（前地线）配电变压器	800	19.80%	0	0				17.47%
21495	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干任家分王岗支7左3变台	100	52.00%	0	0				-38.81%
21496	新民	大柳变	大柳变31842于家线	大柳变907于家线于家线大四分新村支22变台	100	51.60%	0	0				-44.50%
21497	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分24+1右5	200	28.80%	122	122				-30.16%
21498	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线053	200	44.00%	0	0		是	2027年	-30.59%
21499	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分7右4柱上变压器	400	52.80%	0	0		是	2025年12月	-39.56%
21500	浑南	于山变	于山变756于东线	舜山府2号变电站1号配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2027年12月	0.41%
21501	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星A小区变电站202	630	53.02%	0	0		是	2028年12月	-38.91%
21502	于洪	大潘变	大潘变	弘泽国际一期1变电站1变压器	630	28.25%	0	0				-43.62%
21503	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区12变电站1变压器	800	27.00%	504	504				-35.42%
21504	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线山东线31	200	41.70%	97	97				-30.04%
21505	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分张强西支004	100	43.20%	0	0				-43.78%
21506	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线偏排分33右1变台	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	80.58%
21507	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分59+1右1	200	12.90%	0	0				-32.36%
21508	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	菜屯分31右1	100	66.00%	0	0				-33.56%
21509	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线偏排分16左1变台	200	40.20%	0	0		是	2025年12月	53.46%
21510	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园4箱变1变压器	500	32.40%	288.00	288.00				-36.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21511	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线獐草沟分20+1	200	22.50%	0	0		是	2025年12月	-23.77%
21512	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊3变电站202配电变压器	315	25.90%	0	0				-32.87%
21513	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线国公寨支44+1柱上变压器	200	44.70%	0	0		是	2026年12月	-18.75%
21514	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	英架村综合一台(2022微)	200	35.10%	0	0				19.97%
21515	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城7变电站2配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
21516	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区3变电站2变压器	400	56.40%	0	0		是	2028年12月	-36.27%
21517	铁西	重工变	重工变10844重新线	万科翡翠新都会二期小区1配电室202间隔配电变压器	800	34.50%	319	319				5.16%
21518	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左6右1加1	100	102.00%	0	0	2024年7月	是	2026年5月	-36.77%
21519	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街8大棚	100	54.40%	35.60	35.60				-11.95%
21520	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线36右21变台	200	31.80%	0	0		是	2025年12月	24.13%
21521	法库	双台子	双台子变045双四线	法库县顺兴达畜禽养殖场	200	27.00%	97	97				100.00%
21522	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线刘士大棚1号	80	46.50%	34.80	34.80				-52.46%
21523	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	兴顺街18甲小区变电站201变压器	630	9.14%	0	0		是	2028年12月	-37.30%
21524	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	舍宅新居2小区变电站2配电变压器	630	2.22%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21525	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期8变201	630	20.00%	441	441				-43.49%
21526	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期10变201	500	22.80%	336.00	336.00				-45.96%
21527	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾1箱式变电站2号变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-12.60%
21528	于洪	兰台变	兰四线	兰四16左11小微台	400	0.00%	0	0		是	2025年	0.00%
21529	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品5号变电站201配电变压器	630	12.38%	0	0				-36.00%
21530	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯3箱变2变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	-24.72%
21531	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区4变电站1变压器	630	28.57%	387.00	387.00				-40.21%
21532	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳地华房地产开发有限公司雨润中央官园2变11号变	630	61.43%	0	0		是	2026年12月	-22.47%
21533	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品1变电站2配电变压器	500	19.52%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
21534	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	YHG 加华小城3.2期1变电站2变压器间隔配电变压器	1250	5.76%	0	0				-33.55%
21535	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干付家分65变台	400	55.20%	0	0				-35.97%
21536	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	兰亭馨居变电站2变压器	500	52.80%	186.00	186.00				-42.71%
21537	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地3小区变电站1变压器	630	36.19%	339	339				-41.38%
21538	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG 中海城02B区别墅4-1配电1变压器	100	0.00%	0	0				-166.87%
21539	于洪	平罗变	平辛线	白辛台1南台	400	36.60%	0	0				-21.58%
21540	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区4小区变电站202配电变压器	630	4.44%	539.00	539.00				42.19%
21541	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园1变电站1变压器	800	49.13%	0	0		是		-19.00%
21542	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干110左10变台	200	4.20%	171.60	171.60				0.00%
21543	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙腾馨苑2箱式变电站1配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-43.06%
21544	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线王义支46	315	26.03%	0	0		是	2025年12月	-31.03%
21545	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线24	200	18.80%	142.40	142.40				-52.05%
21546	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾2箱式变电站1配电变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-38.33%
21547	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线89	400	12.90%	308.40	308.40				-53.73%
21548	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支27柱上变压器	315	42.54%	0	0		是	2025年12月	4.68%
21549	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分65左10	50	142.80%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-28.25%
21550	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙分24柱上变压器	200	40.50%	99.00	99.00				-55.03%
21551	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	南窑变566城西乙线城西乙线17	160	43.50%	0	0		是	2025年12月	-51.54%
21552	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干文铁分21加1	200	21.60%	0	0		是		-44.79%
21553	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右6	315	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
21554	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	榆园乙线新立干37	315	38.73%	0	0				-47.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21555	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分35加1左6右2变压器	315	32.51%	0	0		是	2025年12月	-40.60%
21556	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干147右3	315	21.71%	215	215				-47.20%
21557	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲7配电箱变2号变	500	0.00%	450	450				0.00%
21558	和平	青年变	青年变364青文线	使馆主变	400	20.70%	0	0				-38.88%
21559	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区8变电站1变压器	630	38.73%	323	323				-40.88%
21560	和平	青年变	青年变368青二线	1主变三八里2	630	38.41%	0	0				-41.89%
21561	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区5变电站1变压器	630	28.19%	389.40	389.40				-43.32%
21562	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光1变电站201	630	45.71%	279.00	279.00				-32.76%
21563	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城15号变电站1号变压器	500	32.80%	286	286				-25.19%
21564	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	圣工小区变电站202柜	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
21565	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景3箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-42.07%
21566	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期3变电站201变压器	630	25.40%	407.00	407.00				-43.93%
21567	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地22主变	500	66.00%	120.00	120.00				-39.02%
21568	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工东箱变1变压器	400	45.90%	176.40	176.40				-41.36%
21569	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	百合花园住宅小区变电站201	630	47.30%	269.00	269.00				-49.93%
21570	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍1箱变1	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
21571	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城2箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21572	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区2变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
21573	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区10变电站	630	15.24%	0	0		是	2028年12月	-45.83%
21574	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖土建小区变电站2变压器	630	21.27%	433.00	433.00				-41.86%
21575	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑4箱变2	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-49.85%
21576	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	南里小区1变电站2变压器	630	68.89%	0	0		是	2025年12月	-345.62%
21577	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区2变电站201	630	12.06%	491	491				-41.00%
21578	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸2箱式变电站1配电变压器	630	41.52%	0	0		是	2025年12月	-36.03%
21579	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都9变电站202	630	36.19%	339.00	339.00				-43.14%
21580	铁西	重工变	重工变10870城冶线	四海自由家小区变电站202	800	18.60%	571	571				8.57%
21581	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	李官甲线李官干56左7左9左2变压器	200	56.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
21582	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	唐轩北廷二期1局维变电站202配电变压器	800	14.25%	0	0		是	2026年12月	1.59%
21583	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源5箱变1变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-41.12%
21584	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线200变台	200	49.00%	0	0				-36.57%
21585	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区5变电站2变压器	630	24.76%	411.00	411.00				-43.10%
21586	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	太湖湾二期小区变电站1变压器	315	60.00%	0	0		是	2025年12月	-43.03%
21587	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线大冯干线86	400	42.00%	192	192				-29.71%
21588	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区3变电站202配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	53.38%
21589	于洪	家俱变	俪锦线	金沙岭峯1变电站1变压器	630	60.95%	0	0				-47.45%
21590	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干199右12变台	200	53.80%	72.40	72.40				-42.87%
21591	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾一期1箱式变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21592	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	苏官线官大分34右8	315	18.67%	0	0		是	2027年	-34.10%
21593	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分12右14变台	200	41.50%	0	0		是	2025年12月	-37.52%
21594	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座7箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21595	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线前边支05	315	6.73%	0	0		是	2025年12月	-28.42%
21596	铁西	工农变	工农变55578工北线	远琯琨栖府小区1配电室202变压器	630	4.13%	541	541				100.00%
21597	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都2站房2变压器	630	20.57%	437	437				-39.85%
21598	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑二期2箱变2变压器	400	5.40%	0	0		是	2026年12月	1.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21599	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19右2	160	51.75%	0	0				1.16%
21600	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水一支4右2柱上变压器	315	26.38%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
21601	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	五矿弘园二期3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21602	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十号变电站1变压器	800	19.50%	0	0				-42.34%
21603	和平	青年变	青年变368青二线	青二线60变压器	315	61.33%	0	0				-44.30%
21604	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖东北台照明	250	77.12%	0	0		是	2025年11月	-29.14%
21605	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线25	800	9.19%	0	0				-45.74%
21606	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支19	50	134.40%	0	0	2024年12月	是	2025年	-24.87%
21607	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城三期1箱式变电站2配电变压器	800	33.30%	0	0		是	2025年12月	-14.62%
21608	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	砂阳路228号箱变配电变压器	400	35.60%	0	0				-52.83%
21609	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分14柱上变压	400	52.25%	0	0				-32.06%
21610	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居4变电站南八变压器	630	21.84%	0	0				-34.57%
21611	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟9变电站2变压器	800	34.13%	0	0				-37.78%
21612	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期2小区变电站202配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年12月	4.18%
21613	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	梦想逸居1号变电站201配电变压器	315	60.32%	0	0				-34.03%
21614	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干53	200	50.10%	79.80	79.80				-30.56%
21615	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟1箱变1变压器	800	47.40%	0	0		是		36.60%
21616	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干44	200	41.10%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
21617	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	新安北照明	100	83.70%	6	6	2024年6月			-35.58%
21618	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	星城国际三期2变电站202配电变压器	630	4.13%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21619	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城小区三期5箱式变电站201配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2028年12月	-37.31%
21620	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭27号台	200	33.90%	0	0		是	2025年	100.00%
21621	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城1变电站-1	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-41.08%
21622	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦6箱变2变压器	800	77.63%	0	0		是		-41.01%
21623	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线联营商场住宅	315	60.19%	0	0		是	2026年12月	-52.38%
21624	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛2变电站2变压器	800	16.50%	10	10				-43.78%
21625	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府3号变电站201间隔（官塔甲线）配电变压器	800	25.00%	0	0				7.65%
21626	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区1变电站2变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-33.83%
21627	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙F-1号箱变202间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	21.74%
21628	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线190右4右4变台	200	11.10%	0	0				-21.25%
21629	法库	新依变	依三线	10kV依三线新三面船南台支1	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	-17.84%
21630	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区4箱式变电站201间隔配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-42.24%
21631	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区2变电站201变压器	630	21.33%	433	433				-42.46%
21632	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区7变电站2变压器	500	19.60%	352	352				-43.78%
21633	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区5变电站1变压器	630	30.79%	373.00	373.00				-37.11%
21634	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	陶村综合(2023微)	400	36.90%	0	0				20.95%
21635	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期1站房1变压器	800	48.38%	333	333				-35.34%
21636	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家屯几05	160	45.63%	0	0		是	2025年12月	-33.89%
21637	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线工商城市信用社	200	75.30%	0	0		是	2026年12月	-38.79%
21638	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线新立屯村3、4组	400	62.40%	0	0				-24.96%
21639	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府3号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
21640	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲水分水利支9	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
21641	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园6变电站2变压器	630	45.71%	0	0		是	2027年12月	-48.25%
21642	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园1变电站2变压器	800	33.00%	204	204				-47.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21643	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期3变电站2变压器	800	32.63%	0	0		是	2027年12月	-44.94%
21644	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下2变电站1变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21645	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园15箱变1变压器	630	9.52%	507.00	507.00				-42.56%
21646	浑南	于山变	于山变748于运线	四季上东一期3号变电站1号配电变压器	630	6.67%	0	0		是	2027年12月	66.44%
21647	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城9变电站2变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-23.12%
21648	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线新发下支016	200	17.40%	0	0		是	2026年12月	-42.44%
21649	于洪	得胜变	得山线95478	汉生*经典家园站房2变压器	630	29.33%	0	0		是	2025年8月	-38.33%
21650	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期2站房1变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年	-45.10%
21651	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑1箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-43.17%
21652	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线车家中台	400	38.10%	170	170				-27.77%
21653	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线洞西干32右1左2变压器	315	9.84%	0	0		是	2025年12月	-36.55%
21654	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青变470长萃甲线长萃甲1开闭站长萃甲开闭站进线电 缆头天坛干88右4左1公变	200	14.70%	151	151				-32.04%
21655	于洪	兰台变	兰工线	假日小城2站房2变压器	630	40.95%	309.00	309.00				-40.46%
21656	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干94右分03柱上变压器	315	128.76%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-21.95%
21657	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区2箱变201. 配电变压器	630	25.65%	0	0		是	2026年12月	-43.93%
21658	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都3变电站1变压器	630	16.25%	0	0		是	2025年8月	-37.31%
21659	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家三小区2变电站201	500	24.80%	0	0		是	2026年12月	-53.81%
21660	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际2变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-46.70%
21661	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家三小区2变电站202变压器	500	70.80%	0	0		是	2026年12月	24.26%
21662	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	铁西三小区3变电站101	630	58.29%	0	0		是	2026年12月	-44.02%
21663	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑8变电站（原三期）202	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-44.79%
21664	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右8	315	26.03%	0	0		是	2026年12月	-44.44%
21665	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	强工东街小区201	630	49.52%	0	0		是	2027年12月	-42.66%
21666	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际3变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-312.20%
21667	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑4变电站202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
21668	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右8+1	315	13.97%	0	0		是	2028年12月	-48.55%
21669	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑7变电站（原二期）201	630	38.10%	0	0		是	2028年12月	28.44%
21670	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑8变电站（原三期）201	630	16.83%	0	0		是	2028年12月	-42.07%
21671	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干9	315	39.11%	0	0		是	2028年12月	-52.99%
21672	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干80	500	78.80%	0	0		是	2028年12月	-39.41%
21673	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑1变电站202	630	17.46%	0	0		是	2028年12月	26.94%
21674	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家一小区变电站202变压器	500	40.96%	0	0		是	2028年12月	31.53%
21675	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	沈南分29+1左1	200	10.80%	0	0				10.82%
21676	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	龙湖云颂1号变电站201间隔（市场线）配电变压器	800	16.50%	0	0				41.95%
21677	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑6变电站（原尊龙苑变电站）202	630	29.05%	0	0		是	2028年12月	25.97%
21678	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	融顺小区1号变电站1变压器配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2027年12月	-36.96%
21679	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右5左1	315	25.08%	0	0		是	2028年12月	-42.17%
21680	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干10右1	315	71.75%	0	0		是	2028年12月	-32.18%
21681	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家一小区变电站201	630	31.75%	0	0		是	2028年12月	-52.90%
21682	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑6变电站（原尊龙苑变电站）201	630	41.90%	0	0		是	2028年12月	-44.67%
21683	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	齐贤变446十路甲线齐十干59	250	48.00%	0	0		是	2028年12月	-44.65%
21684	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑2变电站201	400	16.00%	0	0		是	2028年12月	-48.36%
21685	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	龙湖云颂2号变电站201间隔（市场线）配电变压器	630	14.92%	0	0				34.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21686	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑1变电站202	400	25.20%	0	0		是	2028年12月	-45.65%
21687	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际3变电站1变压器	630	36.57%	0	0		是	2027年12月	-41.38%
21688	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	融顺小区2号变电站1变压器配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-44.18%
21689	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑2变电站201	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-43.61%
21690	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑2变电站202	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	26.76%
21691	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	齐十干76	315	28.25%	0	0		是	2027年12月	-42.96%
21692	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际1变电站1变压器	630	56.67%	0	0		是	2027年12月	-40.22%
21693	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际1变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
21694	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右9	315	30.79%	0	0		是	2027年12月	-35.98%
21695	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干8	315	71.11%	0	0		是	2027年12月	-45.60%
21696	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	齐十干69	315	16.19%	0	0		是	2027年12月	-45.24%
21697	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑3变电站202	630	15.62%	0	0		是	2027年12月	30.21%
21698	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑5变电站201	630	18.10%	0	0		是	2028年12月	29.74%
21699	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	齐贤变446十路甲线齐十干63	315	23.81%	0	0		是	2028年12月	-45.65%
21700	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑2变电站202	400	20.00%	0	0		是	2028年12月	19.95%
21701	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑4变电站201	630	30.79%	0	0		是	2028年12月	-42.03%
21702	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	融顺小区3号变电站1变压器配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2027年12月	-39.56%
21703	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干3	315	66.67%	0	0		是	2028年12月	-42.61%
21704	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	沈南分27左1+1右1	400	12.60%	0	0				100.00%
21705	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	强工东街小区202	630	59.05%	0	0		是	2028年12月	-45.72%
21706	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际2变电站2变压器	630	16.67%	0	0		是	2027年12月	-37.72%
21707	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	十三路小区变电站201	500	71.68%	0	0		是	2028年12月	-42.42%
21708	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑1变电站201	630	17.46%	0	0		是	2028年12月	-45.71%
21709	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑3变电站201	630	20.19%	0	0		是	2028年12月	-45.82%
21710	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	沈南分26左8右1	200	34.80%	0	0				1.21%
21711	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家二小区1变电站201	800	81.75%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-49.01%
21712	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	铁西三小区1变电站101	400	68.50%	0	0		是	2028年12月	-42.88%
21713	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑1变电站201	400	16.80%	0	0		是	2028年12月	-46.01%
21714	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑7变电站（原二期）202	630	19.43%	0	0		是	2028年12月	-49.57%
21715	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城15箱变2变压器	630	61.33%	181	181				-28.70%
21716	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区2变电站2变压器	630	26.67%	399	399				-42.16%
21717	浑南	白塔变	白塔变962东化线	翡翠四季1号变电站2号配电变压器	800	89.40%	0	0	2024年6月	是	2027年12月	-20.41%
21718	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园4变电站2变压器	400	22.88%	269	269				-42.96%
21719	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区6局维变电站201配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21720	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	富贵园小区2变电站1变压器	630	21.27%	433.00	433.00				-41.77%
21721	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	大坝乙线李官干8右2变压器	200	0.60%	178.80	178.80				0.17%
21722	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号2局维变电站201配电变压器	800	24.30%	0	0		是	2026年12月	6.25%
21723	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	秋实园二期2变电站1变压器	400	17.25%	291.00	291.00				-43.68%
21724	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	吉利乙线吉利干10加1变压器	200	8.40%	163	163				2.98%
21725	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区4变电站1变压器	630	20.57%	437.40	437.40				-44.78%
21726	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区2局维变电站201配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21727	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区1变电站2变压器	630	12.19%	490	490				-46.57%
21728	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号三期小区2局维变电站201配电变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21729	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城13箱变2变压器	630	30.10%	377.40	377.40				-42.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21730	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园3变电站1变压器	500	21.00%	345.00	345.00				-39.79%
21731	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园1变电站1变压器	500	30.08%	300	300				-49.84%
21732	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区4变电站2变压器	630	19.05%	447.00	447.00				-45.38%
21733	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区3变电站1变压器	400	33.00%	228	228				-44.63%
21734	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区4变电站1变压器	800	20.25%	558.00	558.00				-41.37%
21735	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区3局维变电站201配电变压器	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	14.11%
21736	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区5局维变电站201配电变压器	800	12.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21737	沈北	天乾变	天孝甲线	汇置尚郡2小区箱变201配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年12月	9.19%
21738	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区3变电站2变压器	400	31.80%	232.80	232.80				-43.53%
21739	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区3变电站1变压器	630	23.81%	417.00	417.00				-27.66%
21740	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园2变电站2变压器	500	13.12%	384	384				-39.06%
21741	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号3局维变电站201配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	2.83%
21742	沈北	天乾变	天孝甲线	汇置尚郡3小区箱变201配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年12月	-3.45%
21743	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区5变电站2变压器	630	18.29%	451.80	451.80				-43.96%
21744	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城14箱变1变压器	630	33.14%	358.20	358.20				-44.14%
21745	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区2变电站2变压器	400	14.40%	302.40	302.40				-36.58%
21746	沈北	天乾变	天孝甲线	御水澜湾（二）2局维变电站配电变压器201	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	11.86%
21747	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区4局维变电站201配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21748	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号1局维变电站201配电变压器	800	35.10%	0	0		是	2026年12月	0.96%
21749	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区1局维变电站201配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	56.33%
21750	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城13箱变1变压器	630	34.67%	348.60	348.60				-44.33%
21751	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区2变电站1变压器	630	25.08%	409	409				-39.66%
21752	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园4变电站1变压器	400	21.75%	273	273				-40.45%
21753	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	秋实园二期3变电站1变压器	400	19.88%	281	281				-43.79%
21754	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号三期小区1局维变电站201配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21755	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区2局维变电站201配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	20.16%
21756	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区1局维变电站201配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21757	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区1变电站2变压器	800	18.38%	573.00	573.00				-40.69%
21758	浑南	白塔变	白塔变962东化线	翡翠四季2号变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
21759	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区4变电站2变压器	800	17.75%	578	578				-41.31%
21760	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区1变电站2变压器	500	18.00%	360	360				-45.58%
21761	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	秋实园二期2变电站2变压器	400	17.63%	290	290				-41.85%
21762	大东	花山变	花山变80764花满线	花山变764花满线花满线花满干2	100	17.10%	72.90	72.90				-60.06%
21763	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	榆园乙线榆园干19	50	44.40%	23	23				-36.52%
21764	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区2变电站2变压器	630	22.10%	427.80	427.80				-55.90%
21765	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园2变电站1变压器	500	15.36%	373.20	373.20				-43.65%
21766	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	秋实园二期1变电站1变压器	630	54.60%	223.00	223.00				-41.47%
21767	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区3局维变电站201配电变压器	800	7.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21768	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	吉利乙线吉利干54变压器	200	83.20%	13.60	13.60	2025年4月			-42.05%
21769	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区4局维变电站201配电变压器	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	27.15%
21770	沈北	天乾变	天孝甲线	中兴和园1-4住宅小区局维变电站201配电变压器	800	7.88%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21771	沈河	文艺变	文艺变966文湖乙线	雨坛乙C-1箱变1变压器	315	40.00%	157.50	157.50				-34.77%
21772	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区1变电站1变压器	500	14.40%	378	378				-44.88%
21773	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区5变电站1变压器	630	19.43%	444.60	444.60				-41.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21774	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区2变电站1变压器	630	14.86%	473	473				-45.61%
21775	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	富贵园小区1变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-46.25%
21776	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	秋实园二期3变电站2变压器	400	21.75%	273.00	273.00				-39.27%
21777	沈北	天乾变	天孝甲线	御水澜湾（二）3局维变电站配电变压器201	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	87.58%
21778	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区2变电站1变压器	400	13.20%	307.20	307.20				-37.73%
21779	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区5局维变电站201配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	42.52%
21780	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城16箱变2变压器	630	60.95%	183.00	183.00				-42.63%
21781	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区1变电站1变压器	800	21.75%	546.00	546.00				-34.20%
21782	沈北	天乾变	天孝甲线	汇置尚郡1小区箱变201配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	8.45%
21783	浑南	白塔变	白塔变962东化线	东化线12右18左2柱上变压器	200	13.50%	0	0		是	2027年12月	31.40%
21784	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区1变电站1变压器	630	10.67%	500	500				-45.37%
21785	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园3变电站2变压器	500	12.60%	387.00	387.00				-41.05%
21786	浑南	白塔变	白塔变962东化线	北官干139左2右1柱上变压器	200	13.80%	0	0		是	2027年12月	100.00%
21787	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园1变电站2变压器	500	22.08%	340	340				-39.79%
21788	沈北	天乾变	天孝甲线	御水澜湾（二）1局维变电站配电变压器201	800	7.50%	0	0		是	2026年12月	88.66%
21789	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区3变电站2变压器	630	19.52%	444.00	444.00				-40.16%
21790	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城14箱变2变压器	630	35.81%	341.40	341.40				-44.67%
21791	浑南	白塔变	白塔变962东化线	北官干124左1柱上变压器	50	14.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
21792	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	肇东干肇启分5	315	21.27%	0	0		是	2026年12月	-35.81%
21793	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线24变台	100	42.80%	47	47				-33.09%
21794	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲干赵家分8变台	400	54.30%	142.80	142.80				-14.95%
21795	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房3箱变2变压器	630	37.78%	329.00	329.00				-40.65%
21796	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分10变台	200	29.10%	0	0				-42.95%
21797	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	上东花墅26变电站1变压器	400	34.80%	221	221				-17.82%
21798	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线247变台	100	87.90%	0	0	2024年12月			-43.88%
21799	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	上东花墅25变电站2变压器	630	56.19%	213.00	213.00				-28.42%
21800	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分11+1右1变台	400	0.00%	0	0				0.00%
21801	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线126右1	400	1.20%	355.20	355.20				0.00%
21802	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线127变台	200	93.00%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-51.46%
21803	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线18变台	100	67.80%	22.20	22.20				-30.28%
21804	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干3箱变（单）	400	18.30%	286.80	286.80				-45.91%
21805	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线赵家套分9左5变台	400	45.60%	177.60	177.60				100.00%
21806	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	碧水俪城2小区变电站201间隔配电变压器	400	69.90%	0	0		是	2027年12月	-38.02%
21807	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线前谢分1变台	200	50.37%	0	0				-38.82%
21808	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线116右1变台	400	20.40%	278.40	278.40				35.81%
21809	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	北二路2变电站201柜	315	20.32%	0	0		是	2028年12月	-39.75%
21810	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线40变台	80	64.88%	20.10	20.10				-42.80%
21811	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区1变电站202配电变压器	630	105.08%	0	0	2025年6月			-43.16%
21812	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	小毛甲6八家子分6右4	200	72.50%	35	35				8.37%
21813	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分61右1变台	400	17.40%	0	0				-42.93%
21814	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	团结新村小区1变电站201柜	630	29.84%	0	0		是	2028年12月	-40.69%
21815	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线115左1变台	400	28.80%	244.80	244.80				100.00%
21816	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	运动家园（体校教工住宅）变电站201	630	34.60%	349	349				-43.57%
21817	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马长岗分北道支贺家店支40变台	200	106.20%	0	0	2025年5月	是	2025年8月	-35.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21818	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线85右6+1变台	400	31.50%	234.00	234.00				100.00%
21819	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线293右4变台	200	0.00%	0	0				0.00%
21820	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	顺宇汽车变电站201间隔配电变压器	315	82.29%	0	0	2023年8月	是	2028年12月	-23.34%
21821	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	沈空老干部住宅2箱变1变压器	500	22.72%	336.40	336.40				-39.75%
21822	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	碧水俪城1小区变电站201间隔配电变压器	630	64.13%	0	0		是	2028年12月	-25.66%
21823	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马长岗分9变台	200	26.35%	0	0				-32.47%
21824	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干167变台	200	31.10%	0	0				-34.00%
21825	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	团结新村小区1变电站202柜	630	15.87%	0	0		是	2028年12月	-40.67%
21826	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线230右7变台	200	37.40%	0	0				-25.68%
21827	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线293左3变台	200	143.70%	0	0	2022年12月			-32.34%
21828	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马长岗分6变台	200	100.80%	0	0	2025年5月	是	2025年8月	-43.59%
21829	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区2变电站201	500	122.80%	0	0	2025年6月			-42.03%
21830	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园1变电站变压器	500	24.64%	0	0		是	2028年12月	-40.66%
21831	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园二期3变电站变压器	630	21.71%	0	0		是	2028年12月	-42.47%
21832	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线赵家分17左5+1变台	200	48.60%	83	83				0.15%
21833	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线230右1右1变台	400	38.10%	0	0				-30.43%
21834	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线26变台	200	29.10%	122	122				-36.56%
21835	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分71变台	100	40.20%	0	0				-37.34%
21836	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线三合分29变台	200	18.95%	0	0				-35.60%
21837	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	沈空老干部住宅1箱变（单）	630	12.95%	485.40	485.40				-43.52%
21838	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线前谢分19变台	200	42.85%	0	0				-41.02%
21839	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干173右3变台	200	54.00%	0	0				-32.34%
21840	苏家屯	桃仙变	桃仙变6254莫山线	莫七六分2左1	200	21.60%	0	0				-27.19%
21841	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线前谢分32变台	200	27.65%	0	0				-28.54%
21842	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园2变电站1变压器	315	53.33%	0	0		是	2028年12月	-42.79%
21843	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干黎明分1右2	200	40.00%	100.00	100.00				-46.51%
21844	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	卫工街7变电站201柜	400	29.20%	0	0		是	2028年12月	-51.63%
21845	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区3变电站201	630	53.97%	227	227				-44.23%
21846	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲干24变台	200	28.50%	123.00	123.00				-33.16%
21847	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	肇东线肇启分4+2变压器	400	78.30%	0	0		是	2028年12月	2.95%
21848	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干6箱变（单）	630	42.67%	298.20	298.20				-44.21%
21849	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干黎明分4	400	30.90%	236	236				-45.82%
21850	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红旗变503大红线大红干马塘房分七八组支14变台	100	76.80%	0	0				-37.67%
21851	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干1箱变（单）	400	10.80%	316.80	316.80				-41.97%
21852	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园二期1变电站变压器	400	19.20%	0	0		是	2028年12月	-47.49%
21853	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房2箱变1变压器	630	37.33%	331.80	331.80				-42.43%
21854	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线116左3变台	400	22.50%	270.00	270.00				53.22%
21855	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房3箱变1变压器	630	40.95%	309.00	309.00				-46.62%
21856	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	团结新村小区2变电站201柜	400	12.80%	0	0		是	2026年12月	-42.08%
21857	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	天达1箱变2变压器	630	46.35%	275	275				4.81%
21858	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线306左11变台	200	27.30%	0	0				-34.90%
21859	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	碧水俪城3小区变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-35.84%
21860	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	肇东干肇启分2	315	38.41%	0	0		是	2026年12月	-44.82%
21861	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干小毛甲6八家子分6右2左2	315	11.75%	247	247				-82.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21862	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线30变台	315	39.14%	160.20	160.20				-32.79%
21863	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园二期2变电站变压器	630	24.38%	0	0		是	2027年12月	-41.61%
21864	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线129左8变台	200	34.50%	0	0				-47.73%
21865	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	城建花园4变电站201	315	23.81%	209	209				-43.48%
21866	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房1箱变1变压器	630	59.43%	192.60	192.60				-42.74%
21867	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干20右1变台	400	5.00%	0	0				0.00%
21868	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线16变台	200	17.40%	145	145				-43.50%
21869	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干108左1变台	200	28.68%	0	0				-30.79%
21870	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	卫工街8变电站201柜	315	11.43%	0	0		是	2027年12月	-46.15%
21871	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	卫工街6变电站101柜	315	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
21872	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园1变电站2变压器	500	29.76%	0	0		是	2027年12月	-39.27%
21873	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线三合分14右5变台	200	30.15%	0	0				-35.18%
21874	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	天达2箱变2变压器	630	48.57%	261	261				8.00%
21875	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马长岗分北道支22变台	200	76.50%	0	0				-27.22%
21876	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	运动家园（体校教工住宅）变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
21877	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线225右9变台	200	3.60%	0	0				0.00%
21878	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园2变电站2变压器	315	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
21879	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区1变电站201配电变压器	630	119.68%	0	0	2025年6月			-41.00%
21880	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分屯支28变台	200	32.10%	0	0				-38.26%
21881	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干194左4变台	200	21.60%	0	0				-8.13%
21882	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线233左9变台	200	36.60%	0	0				-61.21%
21883	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	东兴1箱变（单）	630	42.54%	299	299				-40.04%
21884	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲干94左1变台	200	57.20%	66	66				-33.68%
21885	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	沈空老干部住宅2箱变2变压器	500	32.96%	285.20	285.20				-33.40%
21886	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	上东花墅26变电站2变压器	400	55.50%	138.00	138.00				-31.38%
21887	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线三合分23右7变台	200	25.25%	0	0				-32.74%
21888	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线48左3变台	100	55.50%	0	0				-35.11%
21889	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干142变台	200	40.60%	0	0				-32.38%
21890	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房1箱变2变压器	630	63.24%	168.60	168.60				-40.21%
21891	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	八家子小区2箱变1变压器	630	44.57%	286.20	286.20				-42.58%
21892	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线226左1变台	200	40.20%	0	0				100.00%
21893	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分16右14变台	100	72.70%	0	0				-24.48%
21894	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干108左14变台	200	70.97%	0	0				-26.81%
21895	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线三合分10左3变台	400	18.40%	0	0				-33.61%
21896	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线239右8变台	200	35.70%	0	0				-17.08%
21897	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分16变台	200	36.25%	0	0				-34.94%
21898	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房2箱变2变压器	630	40.95%	309.00	309.00				-41.45%
21899	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线27变台	200	26.25%	128	128				-20.95%
21900	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线21右6变台	100	84.30%	5.70	5.70	2025年4月			-28.38%
21901	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区2变电站202	630	108.19%	0	0	2024年2月	是	2028年12月	-41.76%
21902	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区3变电站202	630	71.43%	117.00	117.00				-42.50%
21903	苏家屯	桃仙变	桃仙变6254莫山线	安南线莫八分6+1左1	200	14.70%	0	0				93.28%
21904	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线35左2变台	200	97.05%	0	0	2025年5月	是	2025年8月	-19.97%
21905	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	八家子小区1箱变（单）	800	60.25%	238.00	238.00				-43.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21906	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	上东花墅25变电站1变压器	630	36.51%	337	337				-3.11%
21907	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	宝时SOHO公寓变电站201间隔配电变压器	500	10.00%	0	0		是	2028年12月	28.94%
21908	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马塘房分虎山支排水支3变台	200	113.10%	0	0	2025年5月	是	2025年8月	-35.99%
21909	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干2箱变(单)	400	34.80%	221	221				-42.16%
21910	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分虎山支12右1变台	200	21.35%	0	0				-20.21%
21911	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马塘房分虎山支排水支7变台	200	30.95%	0	0				-42.77%
21912	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	荷花苑1变电站1变压器	315	29.97%	189	189				-34.87%
21913	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线126左5变台	400	33.00%	228	228				36.76%
21914	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马长岗分北道支贺家店支28变台	200	29.45%	0	0				-36.05%
21915	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马长岗分北道支36变台	200	4.20%	0	0				100.00%
21916	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线104变台	400	35.25%	219.00	219.00				-39.56%
21917	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	城建花园5变电站202	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
21918	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	城建花园5变电站201	400	42.90%	188.40	188.40				-43.55%
21919	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	八家子小区2箱变2变压器	630	71.62%	115.80	115.80				-43.01%
21920	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线顾屯分6右6变台	400	23.10%	267.60	267.60				-32.56%
21921	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居1变电站202	630	16.83%	461.00	461.00				-40.06%
21922	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居二期1变电站201	500	16.64%	366.80	366.80				-39.61%
21923	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线烟草箱变分粮食小区支1	630	55.24%	0	0		是	2028年	-38.14%
21924	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春1#1#变压器	630	25.14%	0	0				-49.21%
21925	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干197左6变台	400	41.70%	193.20	193.20				-45.57%
21926	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干119右4变台	80	77.63%	9.90	9.90				-25.91%
21927	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	万滑干10	315	35.24%	172.50	172.50				-36.50%
21928	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭A区2变电站1配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	28.75%
21929	和平	太原变	太原变046南五甲线	方太甲线体宫分5+1	315	38.41%	0	0				-45.45%
21930	东陵	世园变	泗水甲线	YHG 中和大队柱上变压器	315	36.95%	0	0		是	2026年12月	-22.80%
21931	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分3	315	38.41%	0	0				-36.12%
21932	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	梦翔之家1变电站202	630	20.00%	441.00	441.00				-39.75%
21933	和平	和平变	和平变176和银线	银信中心盛京大厦01201间隔配电变压器	800	29.70%	0	0		是	2025年12月	-41.23%
21934	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理3箱变1变压器	800	9.00%	648	648				21.46%
21935	和平	太原变	太原变046南五甲线	围子里201配电变压器	630	13.02%	0	0				-62.57%
21936	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓2202间隔配电变压器	630	6.10%	0	0		是	2025年12月	-41.72%
21937	和平	太原变	太原变046南五甲线	海口1#主变	315	65.90%	0	0				-33.05%
21938	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线十北分天顺支2	200	17.10%	0	0		是	2028年	-19.24%
21939	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳粉新城1变电站201	630	40.00%	315.00	315.00			2028年12月	-45.41%
21940	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干41	250	20.76%	0	0		是	2028年	-43.19%
21941	和平	太原变	太原变046南五甲线	和平广场节能住宅1变压器	500	31.60%	0	0				-47.84%
21942	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居3变电站201	630	19.37%	445	445				-43.62%
21943	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干54	200	31.94%	0	0		是	2028年	-41.76%
21944	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干41右16变台	200	40.50%	99.00	99.00				-45.96%
21945	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分37左6变台	200	46.40%	87	87				-20.77%
21946	东陵	世园变	泗水甲线	高坎线高坎干观音阁支41左2柱上变压器	200	27.30%	0	0		是	2026年12月	-33.97%
21947	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理5箱变1变压器	800	7.80%	657.60	657.60				59.87%
21948	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大雅洞分杜屯支30+1变台	400	14.40%	302	302				-44.79%
21949	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区4变电站201	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21950	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区6变电站201	630	29.52%	381.00	381.00				-36.93%
21951	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分杜屯支10变台	200	100.35%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-37.84%
21952	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干86左5变台	200	91.50%	0	0	2024年7月	是	2025年8月	-40.93%
21953	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分76左1变台	200	12.30%	155.40	155.40				100.00%
21954	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线235左2变台	400	66.73%	0	0				14.34%
21955	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓1202间隔配电变压器	800	13.13%	0	0		是	2025年12月	-51.95%
21956	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分薛窝支10变台	200	33.60%	113	113				-26.57%
21957	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	阳光棕榈园2变电站1变压器	315	0.00%	284	284				0.00%
21958	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干40左16变台	200	26.40%	127.20	127.20				-37.18%
21959	法库	果园	果园变1411龙山线	果园变411龙山线龙山干07	250	10.56%	0	0		是	2028年	-41.00%
21960	法库	果园	果园变1411龙山线	10V龙山线创业队分19	160	46.88%	0	0		是	2028年	-42.36%
21961	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理6箱变1变压器	630	5.71%	531.00	531.00				34.96%
21962	法库	果园	果园变1411龙山线	人大箱变配电变压器	630	31.49%	0	0		是	2028年	-39.91%
21963	法库	果园	果园变1411龙山线	联营箱变配电变压器	630	36.57%	0	0		是	2028年	-49.22%
21964	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳粉新城3变电站202	500	51.84%	191	191				-40.71%
21965	法库	果园	果园变1411龙山线	10V龙山线钢厂支31	200	13.50%	0	0		是	2028年	-49.01%
21966	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分78变台	200	23.70%	132.60	132.60				-40.10%
21967	法库	果园	果园变1411龙山线	果园变411龙山线十北分06	160	19.50%	0	0		是	2028年	-40.55%
21968	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居2变电站202	400	27.60%	250	250				-44.38%
21969	东陵	世园变	泗水甲线	高坎干观音阁支12+1右4柱上变压器	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-27.70%
21970	和平	太原变	太原变046南五甲线	和平广场节能住宅和平广场节能住宅2变压器	500	31.20%	0	0				-48.34%
21971	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居二期2变电站202	500	20.80%	346.00	346.00				-41.28%
21972	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线李亚窝分27左8变台	200	4.20%	172	172				100.00%
21973	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分6	315	17.46%	0	0				-31.26%
21974	法库	果园	果园变1411龙山线	果园变411龙山线化肥库支08	200	42.75%	0	0		是	2028年	2.97%
21975	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干41右9变台	200	28.30%	123	123				-35.22%
21976	和平	太原变	太原变046南五甲线	和平广场小住宅1主变	400	30.00%	0	0				-29.08%
21977	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线105变台	200	52.50%	75.00	75.00				-27.08%
21978	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区2变电站202	500	48.96%	205	205				-21.21%
21979	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春21变压器	630	100.57%	0	0	2025年6月			-44.36%
21980	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳粉新城3变电站201	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
21981	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委三亚1变压器	315	31.11%	0	0				-38.12%
21982	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区6变电站202	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
21983	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线82右14变台	80	59.50%	24.40	24.40				-36.79%
21984	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线李亚窝堡分10右18左11变台	200	2.70%	175	175				0.00%
21985	法库	果园	果园变1411龙山线	烟草1箱变配电变压器	500	41.20%	0	0		是	2028年	-38.53%
21986	东陵	世园变	泗水甲线	泗水甲线观音阁分55右1柱上变压器	200	23.70%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
21987	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	万滑干17	315	23.17%	210.50	210.50				-40.50%
21988	法库	果园	果园变1411龙山线	宝山变005法镇线回回营分03	200	34.80%	0	0		是	2028年	-34.42%
21989	法库	果园	果园变1411龙山线	果园变411龙山线环保局台	315	35.87%	0	0		是	2028年	-39.42%
21990	法库	果园	果园变1411龙山线	果园变411龙山线十北分08	200	26.10%	0	0		是	2028年	-49.39%
21991	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	光辉小区变电站201	630	64.00%	164	164				-36.25%
21992	法库	果园	果园变1411龙山线	果园变411龙山线龙山干25	100	55.00%	0	0		是	2028年	-41.15%
21993	法库	果园	果园变1411龙山线	果园变411龙山线龙山干15	315	78.10%	0	0		是	2028年	-40.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21994	东陵	世园变	泗水甲线	高坎干腰沟分35柱上变压器	200	132.90%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-22.30%
21995	和平	太原变	太原变046南五甲线	铁中分8	315	20.32%	0	0				-41.75%
21996	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10V龙山线交通队分1	315	34.92%	0	0		是	2028年	-43.68%
21997	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干27	315	2.29%	0	0		是	2028年	-17.75%
21998	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV法镇线回营分08	315	32.76%	0	0		是	2028年	-50.34%
21999	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	阳光棕榈园1变电站2变压器	500	21.20%	344	344				-45.95%
22000	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	万滑干6左1变压器	100	28.20%	62	62				-50.77%
22001	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区3变电站1配电变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	52.26%
22002	和平	太原变	太原变046南五甲线	pms 南五甲线铁中分7右3	200	42.50%	0	0				-53.44%
22003	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分2	315	30.16%	0	0				-39.86%
22004	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分杜屯支5右8变台	200	4.20%	171.60	171.60				100.00%
22005	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分12	315	28.25%	0	0				-55.22%
22006	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线顾屯分13右3变台	200	58.80%	62	62				100.00%
22007	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分3+1	315	31.43%	0	0				-43.67%
22008	东陵	世园变	泗水甲线	z大夫磨米加工厂	80	9.75%	0	0		是	2026年12月	-3.64%
22009	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委高层自维202配电变压器	800	25.50%	0	0				-37.12%
22010	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分57左8变台	200	3.00%	174	174				0.00%
22011	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	梦祥之家2变电站202	630	20.63%	437.00	437.00				-51.83%
22012	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居2变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
22013	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	天缘雅苑变电站201	630	41.90%	303	303				-46.14%
22014	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分8	400	41.50%	0	0				-37.50%
22015	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分杜屯支55变台	200	32.10%	115.80	115.80				100.00%
22016	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓2201间隔配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-35.61%
22017	和平	太原变	太原变046南五甲线	南园1变压器	630	45.71%	0	0				-32.18%
22018	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	天缘雅苑变电站202	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
22019	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	红粉分12	50	27.20%	31	31				-42.93%
22020	法库	果子园	果子园变1411龙山线	环保箱变变压器	630	25.40%	0	0		是	2028年	-36.78%
22021	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干大獾洞分杜屯支50变台	200	31.35%	117	117				-38.51%
22022	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线一中分7	315	10.67%	0	0		是	2028年	-38.62%
22023	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦4变电站2配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22024	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓1201间隔配电变压器	800	15.75%	0	0		是	2025年12月	-31.85%
22025	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分杜家支43变台	400	124.80%	0	0	2024年6月			-38.85%
22026	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线十北分化肥库支林会养殖户凡2	400	6.00%	0	0		是	2028年	100.00%
22027	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	万滑干22	315	56.83%	105	105				-33.29%
22028	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	红粉分11	315	41.90%	152	152				-37.12%
22029	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居3变电站202	630	13.33%	483	483				-45.67%
22030	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分杜家支6变台	200	48.60%	83	83				-23.31%
22031	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭A区1变电站1配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	28.51%
22032	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区1变电站202	630	18.10%	453.00	453.00				-43.24%
22033	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓3202间隔配电变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
22034	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线191右15变台	100	102.60%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-36.78%
22035	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分5	500	40.80%	0	0				-48.04%
22036	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分52右5变台	100	37.20%	53	53				-38.50%
22037	和平	和平变	和平变176和银线	盛京大厦204间隔配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2025年12月	-34.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22038	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分57变台	200	43.35%	93	93				-23.57%
22039	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线顾屯分侯窝支 24变台	100	46.40%	44	44				-37.81%
22040	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区4变电站202	630	42.22%	301	301				-42.15%
22041	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理4箱变1变压器	800	10.50%	636.00	636.00				57.50%
22042	法库	果子园	果子园变1411龙山线	鞋帽厂箱变配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2028年	-45.11%
22043	和平	太原变	太原变046南五甲线	中达三百户变电站202配电变压器	630	25.40%	0	0				-55.79%
22044	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居二期2变电站201	500	19.60%	352.00	352.00				-45.58%
22045	和平	太原变	太原变046南五甲线	南五甲线3-1箱变所带变台	200	28.20%	0	0				-75.46%
22046	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	万滑干五金分1之1变压器	200	63.60%	52.80	52.80			2028年12月	-47.41%
22047	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线51变台	200	80.70%	19	19	2025年6月			-31.55%
22048	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区5变电站201	630	55.56%	217	217				-42.19%
22049	和平	和平变	和平变176和银线	盛京大厦203间隔配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
22050	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线老交通局家属楼分1	50	0.00%	0	0		是	2028年	0.00%
22051	法库	果子园	果子园变1411龙山线	印刷厂箱变配电变压器	500	54.40%	0	0		是	2028年	-40.14%
22052	和平	太原变	太原变046南五甲线	南五甲线4左6右1变压器	200	36.00%	0	0				-44.96%
22053	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线一针织支3	315	10.67%	0	0		是	2028年	-47.92%
22054	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分10	400	59.75%	0	0				-42.85%
22055	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委高层自维201配电变压器	800	40.80%	0	0				-44.48%
22056	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳粉新城2变电站201	500	21.12%	344	344				-35.93%
22057	东陵	世园变	泗水甲线	中马变306高坎线高坎干大仁镜分15右支10柱上变压器	400	48.00%	0	0		是	2026年12月	-31.95%
22058	和平	太原变	太原变046南五甲线	铁中分4	315	13.65%	0	0				-45.94%
22059	和平	太原变	太原变046南五甲线	新兴一次主变	630	19.81%	0	0				-46.05%
22060	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线娘娘庙分04	200	22.20%	0	0		是	2028年	-41.08%
22061	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦1变电站1配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22062	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理7箱变1变压器	800	4.50%	684	684				74.99%
22063	和平	太原变	太原变046南五甲线	辽宁省体育宫1变压器	630	12.19%	0	0				-41.57%
22064	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线创业队分02	100	44.00%	0	0		是	2028年	-47.57%
22065	东陵	世园变	泗水甲线	中马变306高坎线高坎干观音阁支60左1柱上变压器	100	102.92%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-30.37%
22066	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分7变台	200	27.00%	126	126				-28.86%
22067	和平	太原变	太原变046南五甲线	盛世华庭西变电站201间隔配电变压器	630	7.94%	0	0				9.32%
22068	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线128右1变台	200	45.60%	89	89				-26.05%
22069	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	移动基站变电站201间隔配电变压器	50	55.80%	17	17				-41.22%
22070	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线顾屯分薛窝支 24变台	50	61.60%	14	14				-28.35%
22071	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦3变电站2配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22072	法库	果子园	果子园变1411龙山线	龙山线红街箱变配电变压器	800	82.88%	0	0	2022年12月	是	2028年	-35.53%
22073	法库	果子园	果子园变1411龙山线	文体局1箱变配电变压器	630	10.67%	0	0		是	2028年	-35.15%
22074	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分2	315	44.44%	0	0				-48.81%
22075	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳粉新城1变电站202	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
22076	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区2变电站201	500	0.00%	450	450				-191.69%
22077	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干57左12变台	200	37.20%	106	106				-44.16%
22078	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳粉新城2变电站202	500	18.24%	359	359				-47.52%
22079	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	万滑甲线万滑干五金分1左4加1变压器	50	24.40%	33	33				-5.58%
22080	法库	果子园	果子园变1411龙山线	龙山线龙山市场箱变201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2028年	-36.22%
22081	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分87左15变台	200	39.00%	102.00	102.00				-36.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22082	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干李亚窝分30右7变台	200	25.50%	129.00	129.00				-40.78%
22083	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理2箱变1变压器	800	4.00%	688.00	688.00				54.56%
22084	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分45变台	200	32.50%	115.00	115.00				-28.73%
22085	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区6变电站1配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22086	和平	太原变	太原变046南五甲线	平安馨园2#1#变压器	500	58.80%	0	0				-46.78%
22087	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区5变电站202	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
22088	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区5变电站1配电变压器	800	5.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22089	东陵	世园变	泗水甲线	大夫村自来水	30	24.00%	0	0		是	2026年12月	-31.84%
22090	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干李亚窝分39变台	200	29.10%	122	122				-40.84%
22091	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线碱家分68变台	200	42.15%	96	96				-35.92%
22092	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	梦翔之家1变电站201	630	18.41%	451.00	451.00				-46.66%
22093	和平	太原变	太原变046南五甲线	围子里202配电变压器	630	36.51%	0	0				-39.51%
22094	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	万滑甲线万滑干五金分8变压器	100	0.00%	90	90				-127.18%
22095	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分67右9变台	200	21.30%	137.40	137.40				-37.17%
22096	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分杜家支22右16变台	200	99.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-42.33%
22097	法库	果园	果园变1411龙山线	果园变411龙山线龙山干35	200	25.80%	0	0		是	2028年	-32.43%
22098	法库	果园	果园变1411龙山线	10kV法镇线铁制支1	315	55.24%	0	0		是	2028年	-43.93%
22099	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区1变电站201	630	18.41%	451.00	451.00				-41.88%
22100	法库	果园	果园变1411龙山线	果园变411龙山线科研几8	500	36.00%	0	0		是	2028年	-43.15%
22101	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分15右1变台	200	4.80%	170	170				100.00%
22102	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居二期1变电站202	500	25.92%	320	320				-44.99%
22103	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区3变电站202	630	20.00%	441	441				-35.90%
22104	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分91变台	100	82.20%	7.80	7.80	2024年6月			-27.60%
22105	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春22变压器	630	36.76%	0	0				100.00%
22106	法库	果园	果园变1411龙山线	果园变411龙山线县工会1	315	42.67%	0	0		是	2028年	-46.53%
22107	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区4变电站1配电变压器	800	7.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22108	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理8箱变1变压器	400	6.40%	334.40	334.40				64.78%
22109	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区2变电站1配电变压器	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	30.87%
22110	和平	太原变	太原变046南五甲线	平安馨园11变压器	500	33.20%	0	0				-39.10%
22111	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分5+1	315	83.49%	0	0	2022年12月			-38.51%
22112	和平	太原变	太原变046南五甲线	体官分7	315	17.46%	0	0				-38.23%
22113	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	梦祥之家2变电站201	630	29.52%	381.00	381.00				-35.29%
22114	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区1变电站1配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	28.88%
22115	法库	果园	果园变1411龙山线	10kV法镇线二高中支1	250	59.60%	0	0		是	2028年	-51.81%
22116	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分29左11变台	200	64.20%	52	52				-33.90%
22117	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线42右25变台	200	18.90%	142	142				-12.24%
22118	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	鸿雁家园变电站202	500	17.60%	362.00	362.00				-45.45%
22119	法库	果园	果园变1411龙山线	10kV龙山线十北分15	200	23.66%	0	0		是	2028年	-41.44%
22120	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理1箱变1变压器	800	5.25%	678	678				10.52%
22121	和平	和平变	和平变176和银线	盛京大厦202间隔配电变压器	800	30.90%	0	0		是	2025年12月	-34.57%
22122	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分15左6变台	200	90.50%	0	0	2024年7月	是	2025年8月	-41.05%
22123	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	阳光棕榈园2变电站2变压器	315	32.76%	180.30	180.30				-41.99%
22124	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦2变电站1配电变压器	400	8.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22125	法库	果园	果园变1411龙山线	果园变411龙山线创业队分12	100	49.80%	0	0		是	2028年	-43.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22126	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干40	160	41.25%	0	0		是	2028年	-44.54%
22127	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线232右10左5变台	200	54.00%	72	72				100.00%
22128	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居1变电站201	630	17.78%	455.00	455.00				-44.36%
22129	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓3201间隔配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2025年12月	-38.73%
22130	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	鸿雁家园变电站201	500	20.80%	346	346				-47.22%
22131	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干大獾洞分57变台	200	74.20%	32	32				-39.31%
22132	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	阳光棕榈园1变电站1变压器	500	20.40%	348.00	348.00				-42.01%
22133	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委三亚2变压器	315	29.21%	0	0				-43.32%
22134	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦一期3箱变1变压器	800	40.88%	0	0		是		-42.38%
22135	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦一期1箱变2变压器	630	48.89%	0	0		是		-42.75%
22136	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安线法赖分219右1变台	100	108.40%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-31.89%
22137	和平	三好变	三好变176河堤乙线	南三好明光里一次1主变	400	26.40%	254.40	254.40				-47.24%
22138	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦二期1箱变1变压器	800	31.13%	0	0		是		6.33%
22139	和平	三好变	三好变176河堤乙线	汇景一区2变电站1主变	500	17.60%	362	362				-41.58%
22140	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地峯尚1箱变2变压器	800	21.30%	0	0		是		46.98%
22141	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	半山麓1箱变2变压器	630	63.17%	0	0		是		-20.57%
22142	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分后沙支15右2变台	200	54.30%	0	0		是	2025年12月	-34.51%
22143	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分150右1变台	200	107.10%	0	0	2023年5月	是	2025年12月	4.78%
22144	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安线法赖分186左12变台	200	41.80%	0	0		是	2025年12月	-28.09%
22145	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙干后沙支右3左1变台	400	10.20%	0	0				100.00%
22146	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	陶瓷大都汇2箱变2变压器	630	37.14%	0	0		是		-36.09%
22147	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地朗悦2箱变2变压器	800	20.40%	0	0		是		-1.60%
22148	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦一期2箱变2变压器	800	81.00%	0	0	2023年9月	是		-15.87%
22149	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分前沙支4变台	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-31.88%
22150	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分201右1右1变台	200	65.10%	0	0		是	2025年12月	9.20%
22151	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	胡台干法赖分前沙支12变压器	200	32.00%	0	0		是	2025年12月	-24.12%
22152	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	胡台干法赖分前沙支15+1右1变台	200	31.00%	0	0		是	2025年12月	-35.44%
22153	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	陶瓷大都汇2箱变1变压器	630	30.79%	0	0		是		-32.49%
22154	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	胡台干法赖分前沙支19+1右1变压器	200	50.00%	0	0		是	2025年12月	-27.85%
22155	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	半山麓2箱变2变压器	630	30.48%	0	0		是		-18.53%
22156	和平	三好变	三好变176河堤乙线	汇景一区2变电站2主变	500	20.80%	346	346				-36.03%
22157	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦二期1箱变2变压器	800	57.75%	0	0		是		-63.08%
22158	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安线法赖分190右3变台	200	54.90%	0	0		是		-37.04%
22159	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分157变台	400	46.80%	0	0		是	2025年12月	-13.49%
22160	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	半山麓小区5箱变2变压器	800	23.70%	0	0		是		16.56%
22161	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙干法赖分161变台	200	44.40%	0	0		是	2025年12月	-30.58%
22162	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦二期2箱变1变压器	800	15.00%	0	0		是		-36.64%
22163	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安线法赖分211左5	160	51.25%	0	0		是	2025年12月	-34.86%
22164	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	胡台干法赖分前沙支8左1右1变压器	100	34.80%	0	0		是	2025年12月	-18.04%
22165	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	胡台干法赖分部队支2右1变台	100	40.80%	0	0		是	2025年12月	-40.37%
22166	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	陶瓷大都汇1箱变1变压器	630	22.86%	0	0		是		-36.33%
22167	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线赖分前沙支21+1变台	400	69.60%	0	0		是	2025年12月	-34.86%
22168	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分186左13右13变台	400	11.75%	0	0		是	2025年12月	-30.73%
22169	和平	三好变	三好变176河堤乙线	安检法一次主变	630	22.86%	423	423				-41.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22170	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦一期3箱变2变压器	800	28.50%	0	0		是		-41.00%
22171	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦二期2箱变2变压器	800	22.75%	0	0		是		-28.10%
22172	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地朗悦1箱变2变压器	800	27.00%	0	0		是		0.18%
22173	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分前沙支2+1左1变台	400	26.10%	0	0		是	2025年12月	-30.53%
22174	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地峯尚2箱变2变压器	800	12.90%	0	0		是		29.15%
22175	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	胡台干法赖分前沙支8左2变压器	200	30.50%	0	0		是	2025年12月	-31.36%
22176	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安干法赖分186左6变台	200	38.60%	0	0		是	2025年12月	-30.80%
22177	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	陶瓷大都汇1箱变2变压器	630	26.03%	0	0		是		-36.50%
22178	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦一期1箱变1变压器	630	18.10%	0	0		是		-43.19%
22179	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	半山麓小区3箱变2变压器	800	27.30%	0	0		是		9.67%
22180	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	半山麓小区4箱变2变压器	800	25.50%	0	0		是		9.69%
22181	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安干法赖分后沙支8变台	100	85.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-36.39%
22182	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	东药住宅小区箱式变电站201出线间隔配电变压器	630	8.57%	513	513				6.28%
22183	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红村凡2	200	40.50%	0	0		是	2025年11月	-7.66%
22184	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干31+1柱上变压器	315	31.75%	184	184				-47.59%
22185	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支小蛇东凡2	200	15.00%	0	0		是	2025年11月	-2.47%
22186	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线兴隆峪东乙4	100	60.40%	0	0		是	2025年11月	-36.53%
22187	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分路东支3	200	2.50%	0	0		是	2025年11月	2.66%
22188	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线兴隆峪南甲03	200	33.50%	0	0		是	2025年11月	-30.99%
22189	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支12	100	62.00%	0	0		是	2025年11月	-35.74%
22190	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾南二乙08	100	41.25%	0	0		是	2025年11月	-39.68%
22191	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线白东甲4	400	24.30%	0	0		是	2025年11月	-27.07%
22192	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分中学支4	200	0.00%	0	0		是	2025年11月	-78.40%
22193	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	供电局1箱变1号变	400	11.00%	0	0		是	2025年12月	17.35%
22194	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘南1箱变1号变	400	7.50%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
22195	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线双丁线096	200	29.60%	0	0		是	2025年11月	-31.08%
22196	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠西分15	200	14.80%	0	0		是	2025年11月	-36.11%
22197	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分15右2右2	315	60.95%	0	0		是	2025年12月	-45.76%
22198	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦1变电站2变压器	500	32.00%	0	0		是	2025年12月	-33.81%
22199	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线杨家窑分8	200	14.20%	0	0		是	2025年11月	-34.77%
22200	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠丁支57	315	21.14%	0	0		是	2025年11月	-30.92%
22201	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区2变电站2变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-44.11%
22202	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支63	200	27.20%	0	0		是	2025年11月	-35.22%
22203	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线香泉支62	400	28.80%	0	0		是	2025年11月	-33.66%
22204	沈北	天乾变	天孝乙线	御水澜湾（二）1局维变电站配电变压器202	800	4.80%	0	0		是	2026年12月	19.93%
22205	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区6变电站1变压器	630	60.70%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
22206	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线羊泉支14	400	17.20%	0	0		是	2025年11月	-30.62%
22207	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区1变电站201配电变压器	630	24.76%	411	411				-16.91%
22208	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分18	315	60.63%	0	0		是	2025年12月	-40.67%
22209	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5右2	315	36.19%	0	0		是	2025年12月	-44.84%
22210	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线芹白凡02	100	36.00%	0	0		是	2025年11月	-35.63%
22211	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线芹白凡53	200	18.90%	0	0		是	2025年11月	-29.97%
22212	法库	双台子	双丁线	双丁干丁西分丁湾支湾南凡3	100	35.40%	0	0		是	2025年11月	-44.83%
22213	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干31柱上变压器	315	43.81%	146	146				-41.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22214	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	健康馨苑箱变1号变	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-42.73%
22215	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇九队几8	200	23.00%	0	0		是	2025年11月	-24.09%
22216	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分15左1变台	400	50.70%	0	0		是	2025年12月	-39.41%
22217	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	亦农乙线亦农干25左10右1变压器	315	41.65%	0	0		是	2025年12月	-31.54%
22218	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干29柱上变压器	250	46.00%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
22219	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘箱变1	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	-49.02%
22220	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	中国人民财产保险股份有限公司辽宁省分公司箱式变电站配电变压器	400	56.10%	0	0		是	2025年12月	-49.25%
22221	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区7变电站2变压器	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-55.14%
22222	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长江乙线长江干巴兰河分2柱上变压器	400	36.30%	0	0		是	2025年12月	-45.98%
22223	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	远大2小区变电站1变压器	400	42.60%	0	0		是	2025年12月	-41.67%
22224	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	华策小区变电站1变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-41.98%
22225	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干9柱上变压器	400	30.60%	0	0				-39.13%
22226	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东岗子分2	30	72.00%	0	0		是	2025年11月	-39.95%
22227	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干26柱上变压器	400	60.75%	0	0		是	2025年12月	-37.94%
22228	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线西丁家房村（西台）	315	20.10%	0	0		是	2025年11月	-28.93%
22229	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支53	200	29.04%	0	0		是	2025年11月	-29.73%
22230	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号二期小区6局维变电站202配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	100.00%
22231	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠丁支09	100	21.40%	0	0		是	2025年11月	-37.70%
22232	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干27+1变压器	400	10.80%	317	317				100.00%
22233	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号二期小区2局维变电站202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	100.00%
22234	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分33	400	19.20%	0	0		是	2025年11月	-15.85%
22235	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左7	315	18.79%	0	0		是	2025年12月	-41.80%
22236	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分11	315	50.79%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
22237	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦2变电站1变压器	500	21.60%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
22238	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	装饰箱变1号变	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-47.18%
22239	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑家南小区变电站2变压器	630	37.33%	0	0		是	2025年12月	-40.38%
22240	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长南2箱变1	630	70.10%	0	0		是	2025年12月	-44.30%
22241	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东丁东支17	315	32.51%	0	0		是	2025年11月	-31.17%
22242	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长江新区3箱变1号变	630	39.62%	0	0		是	2025年12月	-37.86%
22243	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦2变电站2变压器	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-41.08%
22244	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西沟分4	250	33.12%	0	0		是	2025年11月	-27.75%
22245	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠西分靠丁支东丁北几广慧寺甲东丁北2乙2	315	15.49%	0	0		是	2025年11月	-38.81%
22246	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线佟李家村台	80	64.88%	20	20				-37.29%
22247	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西丁线142	100	22.20%	0	0		是	2025年11月	-15.03%
22248	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑工乙B开闭站1变电站1变压器	315	58.73%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
22249	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾西乙5	100	91.50%	0	0	2023年2月	是	2025年11月	-40.42%
22250	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区1变电站2变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	-44.58%
22251	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑家南小区变电站1变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-43.13%
22252	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西丁南几7	160	19.50%	0	0		是	2025年11月	-32.89%
22253	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分桥南浴池支1	200	103.65%	0	0	2024年9月	是	2025年11月	-24.09%
22254	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号二期小区4局维变电站202配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	100.00%
22255	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线光辉三分厂2台	100	74.40%	16	16				-46.64%
22256	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分蛇村支2	100	29.10%	0	0		是	2025年11月	-60.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22257	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	万和阁变电站1变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
22258	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号1局维变电站202配电变压器	800	38.70%	0	0		是	2026年12月	2.69%
22259	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长南2箱变2	630	74.29%	0	0		是	2025年12月	-43.20%
22260	沈北	天乾变	天孝乙线	龙湖原府小区2局维变电站202配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	25.87%
22261	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线兴隆峪南甲10	315	19.60%	0	0		是	2025年11月	-31.06%
22262	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山葡分20	50	53.20%	0	0		是	2025年11月	-46.82%
22263	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑工乙线郑工干21右4变压器	315	5.08%	0	0		是	2025年12月	-33.91%
22264	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区5变电站2变压器	630	16.25%	0	0		是	2025年12月	-44.45%
22265	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	北二路1变电站201柜	500	0.00%	450	450				100.00%
22266	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号三期小区1局维变电站202配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	100.00%
22267	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线芹白几15	160	23.13%	0	0		是	2025年11月	-34.15%
22268	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西丁南几3	80	50.00%	0	0		是	2025年11月	-14.94%
22269	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分70	200	10.30%	0	0		是	2025年11月	-55.01%
22270	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红西几2	200	39.60%	0	0		是	2025年11月	-46.91%
22271	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘箱变2	400	96.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.57%
22272	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	健康馨苑箱变2变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-40.24%
22273	沈北	天乾变	天孝乙线	龙湖原府小区3局维变电站202配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2026年12月	19.60%
22274	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵5箱变1号变	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
22275	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线帮牛支43	400	36.90%	0	0		是	2025年11月	-28.23%
22276	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线羊泉支08	315	20.63%	0	0		是	2025年11月	-35.42%
22277	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线帮牛支05	200	11.70%	0	0		是	2025年11月	-97.13%
22278	于洪	光辉变	光北线	小微东老边东北台	400	43.80%	185	185				2.00%
22279	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分33	400	11.81%	0	0		是	2025年11月	-30.61%
22280	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	万和阁变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-37.97%
22281	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁湾支30	315	22.33%	0	0		是	2025年11月	-38.71%
22282	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区3配电室201间隔变压器	800	43.50%	372	372			2028年12月	-0.44%
22283	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区4配电室201间隔变压器	800	21.60%	547.20	547.20			2028年12月	2.77%
22284	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区5变电站1变压器	630	18.03%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
22285	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左4右1	315	29.33%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
22286	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分政伟支2	200	16.50%	0	0		是	2025年11月	4.49%
22287	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分37	315	50.67%	0	0		是	2025年11月	-38.09%
22288	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支19	400	49.35%	0	0		是	2025年11月	-30.45%
22289	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干巴兰河分3柱上变压器	250	42.40%	0	0		是	2025年12月	-44.90%
22290	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵2箱变1号变	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
22291	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线香泉支17	315	37.90%	0	0		是	2025年11月	-27.00%
22292	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支50	100	53.20%	0	0		是	2025年11月	-35.27%
22293	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线工区几4	315	26.35%	0	0		是	2025年11月	-32.21%
22294	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑工乙线郑工干16变压器	200	31.80%	0	0		是	2025年12月	-34.39%
22295	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分25	400	22.65%	0	0		是	2025年11月	-22.52%
22296	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	雁翔阁小区变电站1变压器	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-44.08%
22297	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支40	160	71.25%	0	0		是	2025年11月	-31.33%
22298	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干34	100	31.50%	59	59				-40.71%
22299	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号三期小区2局维变电站202配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2026年12月	100.00%
22300	于洪	光辉变	光北线	小微开隆村	400	60.60%	118	118				12.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22301	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线东丁家房村东二台	50	46.60%	0	0		是	2025年11月	-39.61%
22302	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	亦农乙线亦农干25左8变压器	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-39.28%
22303	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾东甲6	50	102.80%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-36.80%
22304	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	远大3小区变电站1变压器	500	49.60%	0	0		是	2025年12月	-40.48%
22305	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线双丁线069	20	1.00%	0	0		是	2025年11月	-1104.93%
22306	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区4变电站2变压器	500	37.68%	0	0		是	2025年12月	-40.53%
22307	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	重工四校变电站201间隔配电变压器	400	48.80%	165	165				-34.79%
22308	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠丁支67	315	19.81%	0	0		是	2025年11月	-21.43%
22309	沈北	天乾变	天孝乙线	龙湖原府小区5局维变电站202配电变压器	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	50.31%
22310	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	杨士教师楼小区变电站2变压器	630	43.05%	0	0		是	2025年12月	-34.44%
22311	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘南3箱变2号变	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-51.39%
22312	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇东甲4	160	26.63%	0	0		是	2025年11月	-34.17%
22313	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇九队几2	400	7.40%	0	0		是	2025年11月	-29.33%
22314	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分9	315	45.08%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
22315	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线南台村南台	200	75.60%	29	29				-39.11%
22316	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵3箱变1号变	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-46.22%
22317	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵4箱变1号变	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-42.73%
22318	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵6箱变1号变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
22319	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分香泉支兴隆裕几兴北甲10	200	0.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
22320	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线帮牛支56	160	27.13%	0	0		是	2025年11月	-39.82%
22321	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号3局维变电站202配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2026年12月	3.70%
22322	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	华策小区变电站2变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
22323	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干17柱上变压器	315	81.90%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-36.52%
22324	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区7变电站1变压器	630	14.44%	0	0		是	2025年12月	-42.74%
22325	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯东几2	100	128.80%	0	0	2024年9月	是	2025年11月	-32.65%
22326	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山二1箱变1号变	500	51.60%	0	0		是	2025年12月	-43.81%
22327	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支小蛇村几2	200	17.40%	0	0		是	2025年11月	-69.16%
22328	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线刘家卜村	315	49.05%	0	0		是	2025年11月	-39.00%
22329	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支小蛇西几2	200	25.20%	0	0		是	2025年11月	-13.79%
22330	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线兴隆峪北甲9	100	62.00%	0	0		是	2025年11月	-38.92%
22331	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线红土墙支104	100	66.80%	0	0		是	2025年11月	-39.83%
22332	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分祥辉几15	400	74.70%	0	0		是	2025年11月	0.00%
22333	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区2变电站201配电变压器	630	29.84%	379	379				-18.42%
22334	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区5配电室201间隔变压器	630	29.84%	379	379				4.00%
22335	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分路西支4	100	28.20%	0	0		是	2025年11月	5.08%
22336	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左1变台	200	72.90%	0	0		是	2025年12月	-46.07%
22337	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干22	400	30.60%	238	238				-41.90%
22338	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区1变电站1变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
22339	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号2局维变电站202配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年12月	6.49%
22340	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵1箱变1号变	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-42.00%
22341	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	供电局2箱变1号变	400	18.50%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
22342	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东丁北几25	50	43.80%	0	0		是	2025年11月	-44.63%
22343	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦1变电站1变压器	500	26.80%	0	0		是	2025年12月	-39.35%
22344	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线光辉农场苗圃	50	76.80%	7	7				-40.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22345	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左5左2	315	52.95%	0	0		是	2025年12月	-33.40%
22346	于洪	光辉变	光北线	小微南台村北台	400	45.60%	178	178				-8.63%
22347	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	纵横小区箱变1号变	400	23.00%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
22348	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西丁东葡几10	100	33.00%	0	0		是	2025年11月	-23.63%
22349	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线广慧寺甲12	400	13.10%	0	0		是	2025年11月	-24.35%
22350	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾北分几12	100	70.95%	0	0		是	2025年11月	-39.19%
22351	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号二期小区3局维变电站202配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	100.00%
22352	于洪	光辉变	光北线	小微南台3号	200	18.00%	144	144				9.82%
22353	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支55	100	51.80%	0	0		是	2025年11月	-36.44%
22354	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线医院几3	160	47.91%	0	0		是	2025年11月	-35.69%
22355	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇五六队支12	160	50.00%	0	0		是	2025年11月	-36.60%
22356	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支91	400	49.09%	0	0		是	2025年11月	-16.07%
22357	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山东油箱变1号变	630	47.30%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
22358	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山中路95楼箱变1号变	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-36.27%
22359	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分15右5	400	81.30%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-40.54%
22360	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区2变电站1变压器	630	15.49%	0	0		是	2025年12月	-40.94%
22361	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线解放村1台	400	43.80%	185	185				-45.53%
22362	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干29	315	16.51%	232	232				-45.90%
22363	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线靠山屯村台	200	43.10%	0	0		是	2025年11月	-30.79%
22364	沈北	天乾变	天孝乙线	龙湖原府小区1局维变电站202配电变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年12月	7.65%
22365	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分帮牛支古城几5	100	19.00%	0	0		是	2025年11月	-39.78%
22366	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘南2箱变1号变	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-44.86%
22367	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	木兰河箱变1号变	630	12.22%	0	0		是	2025年12月	-31.22%
22368	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号二期小区1局维变电站202配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	100.00%
22369	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支02	100	40.00%	0	0		是	2025年11月	-40.56%
22370	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号二期小区5局维变电站202配电变压器	800	12.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
22371	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分16	315	21.71%	0	0		是	2025年11月	-40.66%
22372	沈北	天乾变	天孝乙线	龙湖原府小区4局维变电站202配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	29.34%
22373	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分4	200	50.00%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
22374	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区3变电站2变压器	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
22375	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红东几8	200	33.60%	0	0		是	2025年11月	-28.77%
22376	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线113	100	40.00%	0	0		是	2025年11月	-42.06%
22377	于洪	光辉变	光北线	小微解放佟李家村台	400	18.00%	288	288				-60.19%
22378	沈北	天乾变	天孝乙线	御水澜湾（二）2局维变电站配电变压器202	800	9.90%	0	0		是	2026年12月	20.92%
22379	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线红土墙支067	160	21.27%	0	0		是	2025年11月	-73.05%
22380	沈北	天乾变	天孝乙线	御水澜湾（二）3局维变电站配电变压器202	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	24.89%
22381	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分蛇西支2	100	24.90%	0	0		是	2025年11月	-30.48%
22382	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	杨士教师楼小区变电站1变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-58.91%
22383	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红西南几5	200	61.50%	0	0		是	2025年11月	-23.20%
22384	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线光辉三分场1台	100	421.20%	0	0	2025年6月	是	2025年8月	-32.31%
22385	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山二1箱变2号变	500	52.00%	0	0		是	2025年12月	-42.61%
22386	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	远大1小区变电站1变压器	630	38.73%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
22387	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾南几13	100	80.10%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-39.40%
22388	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁湾支7	315	32.38%	0	0		是	2025年11月	-31.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22389	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	新伟庭院小区变电站201柜	500	72.96%	0	0		是	2026年12月	6.84%
22390	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干薛家分9左19变台	200	42.90%	0	0				-44.41%
22391	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线147右13变台	400	10.50%	0	0				-37.18%
22392	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅2箱变1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
22393	康平	中心变	中心变2611中胜线	东环线胜利乡分10	315	77.14%	0	0				-35.08%
22394	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	瓦房村（2）台	100	50.70%	39	39				-22.87%
22395	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线电信分001	400	61.20%	115.20	115.20				-24.93%
22396	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象二、三期1变201间隔配电变压器	630	34.29%	351.00	351.00				8.87%
22397	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左3左2变压器	315	69.33%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
22398	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海天誉2号变电站1号配电变压器	630	37.46%	331.00	331.00				-16.63%
22399	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分平房支40	50	93.60%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-30.81%
22400	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象二、三期2变201间隔配电变压器	630	24.13%	415.00	415.00				10.99%
22401	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分24左4变台	400	32.10%	0	0				0.82%
22402	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城三期2号变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
22403	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左3左2变压器1	315	15.56%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
22404	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家窝堡分120变台	50	66.00%	0	0				-42.85%
22405	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线何屯分034	50	79.20%	5.40	5.40				-33.90%
22406	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期4号变电站2号变压器	630	33.97%	353.00	353.00				-40.17%
22407	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北分张家窝堡支23变台	50	97.20%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-35.17%
22408	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分61右5自维5左4变台	200	31.80%	0	0				-38.50%
22409	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分太平支33右10变台	100	35.70%	0	0				-36.38%
22410	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海天誉1号变电站1号配电变压器	630	38.73%	323.00	323.00				-17.55%
22411	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线36右6右9变台	200	23.40%	0	0				-25.72%
22412	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右3左1变台	100	77.10%	0	0				-38.34%
22413	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅苑2变电站201柜	500	12.16%	0	0		是	2027年12月	-46.09%
22414	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线顾屯支013	200	52.65%	74.70	74.70				-34.46%
22415	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园5箱变201	630	22.29%	0	0		是	2027年12月	-47.79%
22416	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线史家窑分9变台	400	25.65%	0	0				-27.77%
22417	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座5变电站201变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	-47.68%
22418	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线郭家分004	200	37.05%	106	106				-34.46%
22419	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲1开闭站1变电站变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-44.39%
22420	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干19右3变压器	400	57.50%	0	0		是	2025年12月	-33.26%
22421	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线史家窑分6右12变台	400	15.90%	0	0				-30.53%
22422	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰一期4号变电站2号配电变压器	630	21.59%	431	431				8.81%
22423	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园4箱变变压器	400	12.00%	0	0		是	2028年12月	-66.97%
22424	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右8左10变台	200	3.00%	0	0				100.00%
22425	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线瓦房分005	200	66.15%	48	48				-31.66%
22426	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线齐屯东支007	200	75.15%	29.70	29.70				-25.54%
22427	康平	中心变	中心变2611中胜线	东环线胜利乡分05	200	75.30%	0	0				-44.08%
22428	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线孙显平大棚地支12	200	53.70%	73	73				-1.77%
22429	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左3变压器	315	50.16%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
22430	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分高家支1	200	15.30%	149.40	149.40				-45.53%
22431	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左8变压器	315	73.02%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
22432	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线马家沟分34+1右5	100	60.90%	29.10	29.10				-40.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22433	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都2变电站202变压器	630	19.05%	0	0		是	2028年12月	-42.83%
22434	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	万金雅苑小区变电站1变压器	315	36.83%	0	0		是	2025年12月	-44.21%
22435	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城三期1号变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	720.00	720.00				0.00%
22436	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅1变电站1变压器	630	19.68%	443	443				-40.65%
22437	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右4右6左9变台	100	47.60%	0	0				-33.14%
22438	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	新伟庭院小区变电站202柜	500	34.88%	0	0		是	2028年12月	-92.91%
22439	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线马家沟后台004	100	32.10%	58	58				-47.19%
22440	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分太平支28左8变台	100	87.00%	0	0	2022年12月			-35.75%
22441	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线148+1右14变台	200	22.80%	0	0				-31.45%
22442	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线28	400	124.20%	0	0	2024年12月	是	2026年6月	-24.03%
22443	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线张成水田支02	50	8.70%	41	41				-10.43%
22444	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线镇内线主干131	30	77.57%	0	0				-30.68%
22445	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左2左1变压器	315	63.24%	0	0		是	2025年12月	-23.42%
22446	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左4右2变压器	315	74.67%	0	0		是	2025年12月	-43.06%
22447	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	马家沟(2)台	100	55.50%	35	35				-35.44%
22448	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	怡华馨园箱变202	400	49.20%	0	0		是	2028年12月	-44.37%
22449	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰一期2号变电站2号配电变压器	400	35.40%	218	218				6.26%
22450	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅苑1变电站202柜	500	13.12%	0	0		是	2028年12月	-46.43%
22451	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅苑2变电站202柜	500	19.84%	0	0		是	2028年12月	-38.72%
22452	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左2右1变压器	315	33.02%	0	0		是	2025年12月	-43.05%
22453	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线三家子分020	160	13.31%	123	123				-39.02%
22454	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都5变电站201柜	630	8.89%	0	0		是	2028年12月	-32.99%
22455	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分54左11变台	50	90.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-41.44%
22456	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座4变电站201变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-46.88%
22457	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期2号变电站2号配电变压器	630	9.84%	505	505				14.02%
22458	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	四季花园小区2变电站1变压器	800	31.50%	0	0		是	2025年12月	-39.96%
22459	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分37右6变台	100	94.20%	0	0	2022年12月			-31.42%
22460	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分31变台	50	86.40%	0	0	2024年9月			-37.44%
22461	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象一期3号变电站202间隔配电变压器	400	29.25%	243	243				-43.04%
22462	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	四季花园小区1变电站1变压器	630	55.87%	0	0		是	2025年12月	-37.25%
22463	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线瓦房分南台支4	200	25.50%	129	129				-51.38%
22464	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线齐屯分009	200	59.20%	62	62				-30.12%
22465	浑南	于山变	于山变786于安乙线	保利紫荆公馆一期1变电站202间隔配电变压器	800	19.50%	564.00	564.00				-45.29%
22466	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都3变电站201柜	630	15.56%	0	0		是	2028年12月	-43.94%
22467	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象一期2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
22468	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家窝堡分58变台	100	58.60%	0	0				-34.03%
22469	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线何屯东支09	200	39.30%	101.40	101.40				-38.41%
22470	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座8变电站201变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-47.20%
22471	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分61右5自维5左8变台	200	33.80%	0	0				-27.22%
22472	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线胡屯分006	100	73.65%	16.35	16.35				-35.57%
22473	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象一期1号变电站2号配电变压器	630	24.13%	415.00	415.00				-36.06%
22474	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线顾屯东支001	200	67.20%	45.60	45.60				-31.71%
22475	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲1开闭站2变电站变压器	400	64.00%	0	0		是	2025年12月	-30.50%
22476	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老头山西支003	100	92.25%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-30.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22477	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期2号变电站1号变压器	630	34.29%	351.00	351.00				-40.66%
22478	浑南	于山变	于山变786于安乙线	保利紫荆公馆六期变电站2号配电变压器	800	19.80%	561.60	561.60				3.11%
22479	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	金泉花园小区变电站1变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-30.09%
22480	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都5变电站202柜	630	16.83%	0	0		是	2028年12月	-25.33%
22481	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干大黄沟分26变台	200	30.50%	0	0				-39.23%
22482	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线镇内线主干01-1	160	72.38%	28.20	28.20				-32.32%
22483	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线孟家分020	50	116.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-31.26%
22484	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线148+1右21左8变台	400	26.70%	0	0				0.00%
22485	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期4号变电站2号配电变压器	630	19.37%	445	445				6.89%
22486	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干19右4变压器	315	36.19%	0	0		是	2025年12月	-68.55%
22487	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右4右10变台	100	42.80%	0	0				-34.43%
22488	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山头分118	50	53.70%	18	18				-38.41%
22489	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分8左7变台	400	19.00%	0	0				-35.84%
22490	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线小塔子分42	400	26.93%	252.30	252.30				-36.01%
22491	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分044	400	9.30%	323	323				-29.21%
22492	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期3号变电站1号变压器	800	59.25%	246.00	246.00				-19.63%
22493	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲1开闭站3变电站变压器	400	57.25%	0	0		是	2025年12月	-47.06%
22494	浑南	于山变	于山变786于安乙线	保利紫荆公馆一期1变电站201间隔配电变压器	800	18.38%	573.00	573.00				-42.74%
22495	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都4变电站201柜	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-43.53%
22496	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道分059	200	41.70%	96.60	96.60				-35.59%
22497	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分82变台	80	49.25%	0	0				-39.08%
22498	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰一期1号变电站2号配电变压器	400	33.90%	224	224				8.61%
22499	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分003	200	71.16%	0	0				-30.86%
22500	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右9变台	200	56.33%	0	0				-34.18%
22501	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	春城小院变电站201柜	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	-133.65%
22502	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分13变台	400	13.40%	0	0				-27.08%
22503	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干彭家窝堡分58变台	200	44.00%	0	0				-31.30%
22504	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山头分061	50	3.30%	43	43				0.00%
22505	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期1号变电站2号配电变压器	630	8.57%	513.00	513.00				15.16%
22506	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园3箱变201	630	13.71%	0	0		是	2028年12月	-42.78%
22507	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅1箱变2变压器	630	15.24%	471.00	471.00				-55.29%
22508	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园7箱变变压器	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-39.42%
22509	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座6变电站201变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	-50.83%
22510	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期1号变电站1号变压器	630	30.16%	377.00	377.00				-40.13%
22511	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期3号变电站2号配电变压器	630	21.59%	431	431				8.97%
22512	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山头山分刘前支10	200	42.00%	96.00	96.00				-41.13%
22513	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期1号变电站2号变压器	630	30.79%	373	373				-44.07%
22514	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座2变电站201变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-41.10%
22515	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	万金雅苑小区变电站2变压器	315	47.62%	0	0		是	2025年12月	-41.02%
22516	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座1变电站201变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	-43.18%
22517	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道子分59	200	11.90%	156.20	156.20				-44.44%
22518	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线史家窑分23变台	400	17.80%	0	0				-32.64%
22519	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山头分025	50	102.40%	0	0	2022年12月			-39.34%
22520	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线201左1柱上变压器	200	28.80%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22521	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左2左2变压器	315	67.94%	0	0		是	2025年12月	-14.74%
22522	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干147右10变台	400	25.43%	0	0				-23.70%
22523	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	春城小院变电站202柜	800	38.70%	0	0		是	2028年12月	7.71%
22524	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线齐屯西支004	200	57.30%	65	65				-21.06%
22525	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道子分二道东台支 001	400	14.40%	302.40	302.40				-43.62%
22526	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分51左9右7变台	200	26.00%	0	0				-37.88%
22527	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线99变台	80	66.50%	0	0				-40.11%
22528	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	刘屯后1台	200	44.40%	91	91				-16.48%
22529	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线镇内线主干36	50	74.40%	7.80	7.80				-26.20%
22530	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分南屯支 013	400	15.86%	296.55	296.55				-37.92%
22531	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分11变台	400	23.40%	0	0				-36.49%
22532	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分51左10变台	200	33.80%	0	0				-31.79%
22533	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分太平支65变台	80	105.94%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.78%
22534	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园1箱变变压器	630	23.62%	0	0		是	2028年12月	-44.15%
22535	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分51左8变台	100	51.80%	0	0				-28.80%
22536	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都2变电站201柜变压器	630	11.11%	0	0		是	2028年12月	-39.36%
22537	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园2箱变201	500	21.84%	0	0		是	2028年12月	-42.30%
22538	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	刘屯前2台	100	38.40%	52	52				-20.96%
22539	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇北线水田2支003	100	20.61%	0	0				-39.97%
22540	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线水田支026	100	10.10%	79.90	79.90				-58.55%
22541	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	牛大平石场支3变压器	400	83.70%	25	25	2024年10月			-45.44%
22542	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都3变电站202变压器	630	14.92%	0	0		是	2028年12月	-45.32%
22543	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分7变台	100	76.60%	0	0				-37.02%
22544	康平	中心变	中心变2611中胜线	中胜线海浪花2台支1	400	22.50%	0	0				0.00%
22545	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园8箱变变压器	630	23.24%	0	0		是	2028年12月	-51.77%
22546	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰一期3号变电站2号配电变压器	400	36.60%	213.60	213.60				7.70%
22547	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期4号变电站1号变压器	630	40.32%	313	313				-38.92%
22548	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座7变电站201变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-42.25%
22549	浑南	于山变	于山变786于安乙线	保利紫荆公馆三期1号变电站2号配电变压器	630	58.10%	201.00	201.00				-22.86%
22550	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干19右2变压器	400	25.75%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
22551	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道分019	100	78.60%	11.40	11.40				-38.97%
22552	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线147右20变台	100	116.10%	0	0	2024年9月			-34.26%
22553	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座3变电站201变压器	400	28.00%	0	0		是	2026年12月	-41.12%
22554	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期2号变电站2号变压器	630	41.59%	305.00	305.00				-38.96%
22555	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干薛家分太平支31变台	200	46.80%	0	0				-34.11%
22556	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线小塔子分033	80	109.13%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.76%
22557	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南二千20左5左3之1变压器	400	74.00%	0	0				-100.86%
22558	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园6箱变变压器	630	15.87%	0	0		是	2028年12月	-45.58%
22559	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅2箱变2变压器	630	32.38%	363.00	363.00				-42.63%
22560	浑南	于山变	于山变786于安乙线	碧桂园中央公园2号变电站202间隔配电变压器	630	32.38%	363.00	363.00				-25.86%
22561	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	益格俪景小区变电站1变压器	400	32.00%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
22562	浑南	于山变	于山变786于安乙线	碧桂园中央公园1号变电站202间隔配电变压器	630	64.44%	161	161				-15.00%
22563	康平	中心变	中心变2611中胜线	老档案局门前箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.62%	0	0				7.69%
22564	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干小北地分57变台	200	49.13%	0	0				-39.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22565	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分张家窝堡支21右6变台	200	28.10%	0	0				-30.66%
22566	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅苑1变电站201柜	500	22.72%	0	0		是	2028年12月	-40.15%
22567	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都4变电站202变压器	630	23.81%	0	0		是	2028年12月	-40.80%
22568	康平	中心变	中心变2611中胜线	东环线油路支01	200	45.30%	0	0				-30.23%
22569	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰影城变电站1号配电变压器	400	3.60%	345.60	345.60				5.96%
22570	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都1变电站202柜	630	13.02%	0	0		是	2028年12月	-46.11%
22571	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期3号变电站2号变压器	800	0.00%	720	720				-189.20%
22572	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	刘屯后3台	200	63.60%	53	53				-9.89%
22573	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老头山分刘后支1+1左5	200	24.90%	130.20	130.20				-27.95%
22574	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都1变电站201柜	630	9.52%	0	0		是	2028年12月	-44.23%
22575	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	怡华馨园箱变201	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
22576	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线金山卜支002	50	133.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-39.56%
22577	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线168右7变台	200	16.50%	0	0				100.00%
22578	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆3号变电站2号变压器	500	13.44%	0	0		是	2027年12月	-46.28%
22579	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佳馨苑变电站201	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-42.73%
22580	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分农场支孢子沿移动几4	200	33.90%	0	0		是	2025年9月	8.09%
22581	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分21右7变台	100	61.60%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
22582	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线二台子东支06	400	11.15%	0	0		是	2025年9月	-29.22%
22583	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线套里支21	400	34.75%	0	0		是	2025年9月	-32.01%
22584	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分58左3变台	100	56.10%	0	0		是	2025年12月	-27.05%
22585	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分34+2（柏家沟村西台）	100	18.00%	0	0		是	2025年9月	-31.76%
22586	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分15（柏家沟7队）	315	12.70%	0	0		是	2025年9月	-37.91%
22587	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	富顿公馆1变电站1变压器	630	21.90%	429	429				-39.46%
22588	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分1+2（变电所北台）	100	53.55%	0	0		是	2025年9月	-35.56%
22589	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区1变电站1变压器	800	31.88%	465	465				-36.96%
22590	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支14	200	52.80%	0	0		是	2025年9月	-29.12%
22591	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分柏七队北支2（柏七队北台）	315	16.38%	0	0		是	2025年9月	-28.43%
22592	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园2变电站1站内变压器	630	26.03%	403.00	403.00				-33.31%
22593	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖岗家支26	315	36.76%	0	0		是	2025年9月	-22.05%
22594	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线木厂支13	200	43.80%	0	0		是	2025年9月	-37.73%
22595	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线29左4变台	200	87.60%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-26.49%
22596	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立三四五队支18	100	10.00%	0	0		是	2025年9月	-19.25%
22597	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场支086	30	0.00%	0	0		是	2025年9月	0.00%
22598	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园1变电站2站内变压器	630	5.52%	0	0				-45.25%
22599	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线昌泰西支4	400	7.20%	0	0		是	2025年9月	-31.27%
22600	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园9变电站1配电变压器	630	10.48%	0	0				99.94%
22601	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分17	200	19.50%	0	0		是	2025年9月	-32.67%
22602	大东	如意变	如意变80858意小甲线	智居园2箱变2站内变压器	630	22.86%	423	423				-40.20%
22603	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀水分74右12左4变台	200	13.80%	0	0		是	2025年12月	-30.27%
22604	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润2箱变1变压器	800	25.50%	516	516				10.53%
22605	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线蔡家沟支55	100	24.00%	0	0		是	2025年9月	-40.10%
22606	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线木场支21	315	38.10%	0	0		是	2025年9月	-25.38%
22607	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆6号变电站1号变压器	500	23.04%	0	0		是	2027年12月	-45.15%
22608	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆2号变电站2号变压器	800	19.13%	0	0		是	2026年12月	-43.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22609	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分171	315	42.41%	0	0		是	2025年9月	-30.02%
22610	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支11右2右1右2	315	48.25%	132	132				-44.59%
22611	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	花苑苑小区变电站1变压器	400	32.80%	229	229				-26.82%
22612	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区3变电站1变压器	630	68.25%	137	137				-36.79%
22613	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	富顿公馆3变电站1变压器	630	18.41%	451	451				-41.50%
22614	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分12队几10	400	0.00%	0	0		是	2025年9月	0.00%
22615	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线二台子北支02	100	42.60%	0	0		是	2025年9月	-45.23%
22616	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	祥龙国际变电站202	315	20.95%	0	0		是	2028年12月	-40.11%
22617	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦瑞原著1小区变电站1配电变压器	800	10.80%	0	0				100.00%
22618	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际2土建变202	250	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
22619	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区4变电站1变压器	800	36.60%	427	427				-23.71%
22620	大东	如意变	如意变80858意小甲线	智居园1箱变1站内变压器	630	14.92%	473	473				-46.20%
22621	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园2变电站2站内变压器	630	7.24%	521	521				-39.69%
22622	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线东北支45	315	60.32%	0	0		是	2025年9月	-25.06%
22623	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线沉潭木分6左5变台	160	63.56%	0	0		是	2025年12月	-28.02%
22624	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆6号变电站2号变压器	500	20.64%	0	0		是	2027年12月	-43.43%
22625	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大六西支05	315	16.51%	0	0		是	2025年9月	-22.57%
22626	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线8右4（变电所南台）	100	25.65%	0	0		是	2025年9月	-45.40%
22627	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥1小区变电站2站内变压器	630	33.33%	357	357				-45.44%
22628	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分兰旗支58右18右5变	100	81.30%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-32.46%
22629	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆9号变电站2号变压器	315	20.57%	0	0		是	2027年12月	-43.94%
22630	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支5左4	100	36.00%	54	54				-45.61%
22631	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线北海干43右4	315	24.76%	206	206				-45.81%
22632	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线木业分木材加工厂支4	200	52.50%	0	0		是	2025年9月	100.00%
22633	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支电信几1+1（砖厂西台）	315	12.19%	0	0		是	2025年9月	-19.72%
22634	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府南区小区1变电站1变压器	800	41.70%	386	386				-29.69%
22635	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线意合联干7+1	315	27.30%	197.50	197.50				-46.83%
22636	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支17左7	315	21.84%	214.70	214.70				-40.84%
22637	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线前山支72	315	36.83%	0	0		是	2025年9月	-27.35%
22638	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	祥龙国际变电站201	315	23.81%	0	0		是	2028年12月	-57.99%
22639	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润1箱变1变压器	800	23.70%	530.40	530.40				9.06%
22640	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线59+1左18变台	100	86.70%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-38.32%
22641	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府南区小区2变电站1变压器	800	38.10%	415.20	415.20				-20.41%
22642	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	昆农甲线张工干天线分22变压器	250	34.24%	139	139				-29.66%
22643	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分小六西支6	200	0.00%	0	0		是	2025年9月	0.00%
22644	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分87变台	200	55.80%	0	0		是	2025年12月	-20.44%
22645	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆8号变电站1号变压器	630	25.40%	0	0		是	2027年12月	-37.35%
22646	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际2土建变201	250	54.80%	0	0		是	2028年12月	-39.43%
22647	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场支053	80	55.69%	0	0		是	2025年9月	-85.72%
22648	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆10号变电站1号变压器	800	10.20%	0	0		是		-43.69%
22649	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区变电站202	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
22650	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线沉潭木分74右14变台	100	123.20%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-23.41%
22651	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分兰旗支58右4右7变台	100	88.50%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-33.42%
22652	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆4号变电站2号变压器	500	48.00%	0	0		是	2027年12月	-40.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22653	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分刘小船几养殖场甲2	400	6.30%	0	0		是	2025年9月	100.00%
22654	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干6右1	200	92.10%	0	0	2023年1月	是	2028年12月	-18.71%
22655	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏一队分06	400	17.50%	0	0		是	2025年9月	-30.51%
22656	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯家园小区1变电站1变压器	630	32.25%	0	0		是	2025年12月	-34.12%
22657	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大夏卜支瑛亮养殖几2	400	11.70%	0	0		是	2025年9月	100.00%
22658	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦瑞原著2小区变电站1配电变压器	800	15.30%	0	0				86.15%
22659	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线78右2变台	400	48.50%	0	0		是	2025年12月	-29.84%
22660	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分兰旗支东岗支4右7左7变台	200	6.90%	0	0		是	2025年12月	60.70%
22661	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支电信几8左2	200	0.00%	0	0		是	2025年9月	0.00%
22662	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆5号变电站2号变压器	630	14.92%	0	0		是	2027年12月	-42.11%
22663	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分兰旗支58右8变台	200	49.80%	0	0		是	2025年12月	17.86%
22664	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园3变电站2站内变压器	630	20.57%	437	437				-43.71%
22665	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园3变电站1站内变压器	630	19.05%	447	447				-44.22%
22666	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆8号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-43.20%
22667	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干20右3	200	41.70%	0	0		是	2028年12月	-46.83%
22668	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干6右3	315	34.29%	0	0		是	2028年12月	-39.55%
22669	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六队北分6（柏六队北台）	315	19.81%	0	0		是	2025年9月	-24.10%
22670	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥2小区变电站1变压器	800	34.80%	441.60	441.60				-47.72%
22671	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分派出所支柏村几2（柏家沟村东台）	200	12.60%	0	0		是	2025年9月	-36.05%
22672	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支柏九队西几（柏九队西台）	315	12.19%	0	0		是	2025年9月	-32.98%
22673	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支5左3	200	60.60%	59	59				-42.00%
22674	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大于常家窝堡分兰旗支72变台	200	52.20%	0	0		是	2025年12月	-34.23%
22675	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区2变电站1变压器	400	24.30%	262.80	262.80				-36.89%
22676	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分29右2（柏九队台）	315	10.29%	0	0		是	2025年9月	-18.52%
22677	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分5右4变台	100	74.40%	0	0		是	2025年12月	-37.84%
22678	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线医院分5变台	200	88.50%	0	0	2021年9月	是	2025年12月	32.99%
22679	大东	如意变	如意变80858意小甲线	智居园2箱变1站内变压器	630	16.00%	466	466				-40.18%
22680	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分二台子北支11	400	25.20%	0	0		是	2025年9月	100.00%
22681	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支6（砖厂台）	400	13.35%	0	0		是	2025年9月	-26.52%
22682	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支南几2	400	30.60%	0	0		是	2025年9月	100.00%
22683	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支4	250	20.48%	174	174				-66.27%
22684	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区二期变电站202	500	76.80%	0	0		是	2028年12月	-38.75%
22685	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支12右2	400	9.30%	0	0		是	2025年9月	0.00%
22686	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	安运集团住宅变电站201柜	250	58.00%	0	0		是	2028年12月	-45.70%
22687	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分8变台	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	34.27%
22688	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线电管站东分5（电管站东台）	200	30.30%	0	0		是	2025年9月	-21.43%
22689	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分21右2左1变台	200	105.60%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-12.11%
22690	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立支20	200	29.40%	0	0		是	2025年9月	-28.89%
22691	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥2小区变电站2变压器	800	48.30%	334	334				-43.00%
22692	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干8左2	315	68.57%	0	0		是	2028年12月	-45.65%
22693	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润1箱变2变压器	800	36.90%	425	425				13.29%
22694	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分兰旗支东岗支27变台	200	20.40%	0	0		是	2025年12月	-36.89%
22695	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线林家支19	315	6.03%	0	0		是	2025年9月	-49.99%
22696	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线泡子沿北子05（泡子沿北台）	315	35.24%	0	0		是	2025年12月	-32.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22697	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀水分20右4变台	100	84.90%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	24.72%
22698	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆4号变电站1号变压器	500	26.88%	0	0		是	2027年12月	-23.47%
22699	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园5箱式变电站1配电变压器	800	12.60%	0	0				28.07%
22700	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆2号变电站1号变压器	800	20.63%	0	0		是	2027年12月	-45.09%
22701	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园4箱式变电站1配电变压器	800	12.30%	0	0				100.00%
22702	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	弘富小区变电站202	400	30.80%	0	0		是	2026年12月	-40.16%
22703	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线31左3左1变台	100	77.40%	0	0		是	2025年12月	20.51%
22704	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分套里支养殖户几6	200	0.00%	0	0		是	2025年9月	0.00%
22705	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干20右4	315	39.68%	0	0		是	2026年12月	-31.88%
22706	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分8右1变台	50	132.40%	0	0	2024年10月	是	2025年12月	-24.29%
22707	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大干常家窝堡分125变台	200	32.85%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
22708	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线龙家支76	315	67.05%	0	0		是	2025年9月	-34.47%
22709	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园2变电站1配电变压器	800	11.40%	0	0				35.19%
22710	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园6变电站1配电变压器	800	6.30%	0	0				93.03%
22711	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区变电站201	400	48.40%	0	0		是	2028年12月	-39.48%
22712	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线蔡家沟支70	315	14.10%	0	0		是	2025年9月	-27.22%
22713	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子10队台03	315	46.48%	0	0		是	2025年9月	-22.65%
22714	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	中海小区变电站201	630	12.38%	0	0		是	2027年12月	-38.73%
22715	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分106左13变台	250	75.12%	0	0		是	2025年12月	-28.30%
22716	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线121变台	80	85.88%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-34.64%
22717	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线意合联干4+1	315	28.89%	193	193				-38.61%
22718	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦璜原著4小区变电站1配电变压器	630	13.97%	0	0				51.93%
22719	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线小夏堡支04	400	46.80%	0	0		是	2025年9月	-212.60%
22720	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大夏堡西支20	200	39.90%	0	0		是	2025年9月	-33.11%
22721	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分28+2（柏九队南台）	315	25.52%	0	0		是	2025年9月	-43.09%
22722	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园1变电站1站内变压器	630	6.86%	523.80	523.80				-39.67%
22723	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀水分74右12左8变台	200	47.00%	0	0		是	2025年12月	-18.74%
22724	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线北海干43右2	250	25.60%	161	161				-46.65%
22725	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分42左5（柏家沟2队）	315	22.79%	0	0		是	2025年9月	-36.93%
22726	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干6右6	200	23.10%	0	0		是	2028年12月	-26.64%
22727	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆11号变电站2号变压器	800	12.00%	0	0		是	2025年12月	-41.90%
22728	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线82变台	250	73.56%	0	0		是	2025年12月	-44.79%
22729	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆10号变电站2号变压器	800	10.95%	0	0		是	2027年12月	-43.99%
22730	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立支新立村二台几2	400	0.00%	0	0		是	2025年9月	100.00%
22731	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分090	315	35.81%	0	0		是	2025年9月	-25.78%
22732	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆1号变电站1号变压器	800	20.40%	0	0		是	2027年12月	-39.51%
22733	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆9号变电站1号变压器	315	21.33%	0	0		是	2027年12月	-44.49%
22734	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园7变电站1配电变压器	800	13.20%	0	0				97.45%
22735	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支29	200	58.80%	0	0		是	2025年9月	-33.47%
22736	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线意合联干6右1	200	11.50%	157	157				-42.48%
22737	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆7号变电站1号变压器	500	19.20%	0	0		是	2027年12月	-42.91%
22738	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10KV柏家线柏二分28（柏家沟村北台）	160	14.63%	0	0		是	2025年9月	-30.06%
22739	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分泡子沿北几裴冰养殖甲9	400	12.00%	0	0		是	2025年9月	100.00%
22740	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀水分24右8右6变台	200	17.40%	0	0		是	2025年12月	78.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22741	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支电信几9右2	400	12.15%	0	0		是	2025年9月	100.00%
22742	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	富顿公馆2变电站1变压器	630	14.22%	477	477				-44.69%
22743	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大六村支10	400	14.25%	0	0		是	2025年9月	-34.05%
22744	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分兰旗支58右20变台	200	38.70%	0	0		是	2025年12月	-30.47%
22745	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分58左20变台	100	66.90%	0	0		是	2025年12月	16.62%
22746	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分肖党家文鑫超越家畜几6	200	21.60%	0	0		是	2025年9月	0.00%
22747	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	安运集团住宅变电站202柜	250	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
22748	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏一队分柏一队北支3（柏一队北台）	315	37.71%	0	0		是	2025年9月	-26.60%
22749	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆11号变电站1号变压器	800	13.00%	0	0		是	2027年12月	-44.13%
22750	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分农场支25南几5	400	19.20%	0	0		是	2025年9月	100.00%
22751	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆1号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
22752	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分新立支刘小船几58	400	22.50%	0	0		是	2025年9月	79.90%
22753	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际1土建变202	800	27.75%	0	0		是	2028年12月	-42.82%
22754	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线69左1变台	200	72.45%	0	0		是	2025年12月	-38.31%
22755	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园2变电站2站内变压器	630	21.90%	429	429				-46.96%
22756	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线20（柏家沟6队）	315	16.25%	0	0		是	2025年9月	-35.09%
22757	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支05	400	37.00%	0	0		是	2025年9月	-29.41%
22758	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦璜原著3小区变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
22759	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支22	100	76.70%	0	0		是	2025年9月	-25.98%
22760	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线34（柏一队南台）	315	17.33%	0	0		是	2025年9月	-29.57%
22761	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区二期变电站201	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
22762	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干10左2	315	39.37%	0	0		是	2028年12月	-45.90%
22763	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立移动乙10	400	0.00%	0	0		是	2025年9月	0.00%
22764	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园2变电站1站内变压器	630	8.00%	517	517				-47.68%
22765	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分74右6变台	200	62.10%	0	0		是		-26.41%
22766	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区5变电站1变压器	400	44.40%	182	182				-32.43%
22767	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支5左2+1右1	100	118.80%	0	0	2022年12月	是	2026年5月	-64.50%
22768	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	中梁首府小区变电站102配电变压器	630	51.81%	241	241				0.20%
22769	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场水田几水田甲2	200	30.30%	0	0		是	2025年9月	-53.01%
22770	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线昌泰东支09	30	16.00%	0	0		是	2025年9月	-82.02%
22771	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佳馨苑变电站202	630	30.16%	0	0		是	2028年12月	-45.82%
22772	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际1土建变201	800	27.00%	0	0		是	2028年12月	-41.82%
22773	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子11—12队支13	400	10.43%	0	0		是	2025年9月	-29.46%
22774	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线前山东支07	400	25.20%	0	0		是	2025年9月	-25.59%
22775	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大夏堡东支06	160	51.75%	0	0		是	2025年9月	-33.01%
22776	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场支099	250	15.68%	0	0		是	2025年9月	-43.67%
22777	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆5号变电站1号变压器	630	13.02%	0	0		是	2027年12月	-46.53%
22778	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线刘小船支14	160	40.75%	0	0		是	2025年9月	-31.71%
22779	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大千沉檀木分24右8变台	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-35.29%
22780	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线刘小船支49	315	48.57%	0	0		是	2025年9月	-41.95%
22781	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分26左2右2（柏家沟村台）	315	27.05%	0	0		是	2025年9月	-40.04%
22782	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支65	200	0.00%	0	0		是	2025年9月	-236.56%
22783	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立支40	315	31.75%	0	0		是	2025年9月	-27.61%
22784	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线前山支06	400	34.20%	0	0		是	2025年9月	-25.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22785	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥1小区变电站1站内变压器	630	48.57%	261	261				-38.52%
22786	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆3号变电站1号变压器	500	14.40%	0	0		是	2027年12月	-44.12%
22787	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园3变电站1配电变压器	800	5.10%	0	0				25.13%
22788	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子11—12队支08	200	72.60%	0	0		是	2025年9月	-17.56%
22789	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润2箱变2变压器	800	31.50%	468	468				9.43%
22790	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分新立支48	400	7.80%	0	0		是	2025年9月	0.00%
22791	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏家干15	200	7.58%	0	0		是	2025年9月	-12.73%
22792	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干24左3	400	18.20%	0	0		是	2028年12月	-54.71%
22793	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	弘富小区变电站201	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	-41.56%
22794	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆7号变电站2号变压器	500	23.52%	0	0		是	2025年12月	-41.81%
22795	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干10左6	400	50.40%	0	0		是	2028年12月	-39.98%
22796	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园1变电站1配电变压器	800	6.60%	0	0				47.45%
22797	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分柏九队支7（柏九队东台）	315	9.52%	0	0		是	2025年9月	-17.51%
22798	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分087	200	59.70%	0	0		是	2025年9月	-16.49%
22799	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线石狮子分52变台	400	12.00%	0	0		是	2025年12月	-45.91%
22800	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分13右1右1柱上变压器	400	81.00%	0	0	2025年2月			-463.69%
22801	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干343变台	100	69.20%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
22802	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干293右3变台	200	29.40%	0	0		是	2025年12月	-13.84%
22803	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线耿窝分高窝支33变台	400	10.50%	0	0		是	2025年12月	-4.15%
22804	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	花山变760幸福甲线幸福甲线幸福干英达分公家支28	200	43.50%	0	0				-64.89%
22805	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干20左6变台	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-10.79%
22806	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分11-2	400	19.95%	0	0				-14.10%
22807	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分15+2	315	29.52%	0	0				-55.44%
22808	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分28左5	200	117.30%	0	0	2024年6月	是	2026年1月	5.16%
22809	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线小付家3支05	200	45.60%	0	0		是	2026年12月	18.53%
22810	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干231右3变台	400	19.95%	0	0		是	2025年12月	-37.83%
22811	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭3变电站201	500	28.16%	309	309				-46.50%
22812	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线曹屯分8左9变台	315	22.22%	0	0		是	2025年12月	-31.64%
22813	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线姚家分60左1变台	200	22.80%	0	0		是	2025年12月	5.74%
22814	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线石狮分23右12变台	200	75.00%	0	0		是	2025年12月	-35.45%
22815	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线西十里河村	200	42.00%	96	96				-33.46%
22816	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支33加3	400	0.90%	0	0				-360.62%
22817	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	英达住宅箱变（单）	500	11.20%	0	0				-58.53%
22818	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线耿窝分112变台	100	45.90%	0	0		是	2025年12月	-57.15%
22819	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分28左2加2	200	127.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	25.65%
22820	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘3变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	97.50	97.50				-12.79%
22821	沈北	文北变	文虎线	金地峯范二期小区2变电站201配电变压器	800	9.38%	0	0		是	2026年12月	75.78%
22822	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分31左11右7	400	13.20%	0	0				-113.62%
22823	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳大棚支001	50	101.00%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-37.06%
22824	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	花山变760幸福甲线幸福甲线幸福干英达分公家支33-1	315	0.95%	0	0				-98.55%
22825	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线耿窝分刘油房支24变台	200	29.70%	0	0		是	2025年12月	-36.26%
22826	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干东营分38左8变台	200	54.30%	0	0		是	2025年12月	35.68%
22827	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分16左2	315	140.00%	0	0	2024年9月	是	2026年2月	-5.62%
22828	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干耿窝分陈家支18变台	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	-3.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22829	于洪	双树变	双南甲线	小微永光	200	0.00%	180	180				-201.52%
22830	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线328右10变台	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	2.20%
22831	于洪	双树变	双南甲线	小微十里河村西南台	400	22.20%	271	271				-9.10%
22832	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线胜利大棚分支001	100	40.80%	0	0		是	2026年12月	-26.97%
22833	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分移动支刀兰中台支1	400	26.40%	0	0		是	2026年12月	-29.16%
22834	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线84右19左3变台	200	47.60%	0	0		是	2025年12月	-20.56%
22835	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦1箱变2变压器	800	12.30%	98	98				28.09%
22836	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支15左7	400	58.80%	0	0				-56.23%
22837	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳支043	200	46.00%	0	0		是	2026年12月	-49.51%
22838	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干259变台	100	81.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-38.66%
22839	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干潘岗分12变台	100	46.80%	0	0		是	2025年12月	-39.43%
22840	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分1右2加1	200	56.10%	0	0				-54.19%
22841	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘4箱变(单)	630	51.43%	98	98				-35.26%
22842	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦6箱变2变压器	630	11.43%	98	98				100.00%
22843	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干张窝分20左7变台	200	141.30%	0	0	2024年6月			-37.11%
22844	于洪	双树变	双南甲线	小微永光二队	400	56.40%	134	134				56.46%
22845	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干耿窝分17变台	50	72.80%	0	0		是	2025年12月	-35.45%
22846	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分14公家支7加2	200	40.20%	0	0				-24.21%
22847	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分7	315	85.08%	0	0	2024年6月			-38.93%
22848	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特1箱变201	630	0.00%	567	567				0.00%
22849	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分王窝支14变台	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	-4.68%
22850	沈北	文北变	文虎线	金地峯范小区1变电站201配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	7.55%
22851	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	小付家北1台	200	61.80%	0	0		是	2026年12月	-29.34%
22852	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	刀兰西1台	200	56.10%	0	0		是	2026年12月	-21.03%
22853	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	金冠御景西城二期变电站201变压器	630	2.54%	551.00	551.00				0.00%
22854	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线203北支01	100	58.20%	0	0		是	2026年12月	-42.19%
22855	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线张家窝分白马支52左6变台	200	18.60%	0	0		是	2025年12月	-52.56%
22856	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯线35变台	50	35.60%	0	0		是	2025年12月	-48.73%
22857	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右2-2	315	51.75%	0	0				-42.28%
22858	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李油厂分支004	100	72.00%	0	0		是	2026年12月	-36.67%
22859	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭1变电站201	500	19.80%	351	351				-46.63%
22860	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干卢屯分王窝支3右1变台	400	27.26%	0	0		是	2025年12月	-32.55%
22861	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分6左1	315	47.94%	0	0				-41.55%
22862	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯线曹屯分8左17变台	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-18.63%
22863	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分44-1	100	86.40%	0	0	2022年12月			-71.64%
22864	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线215右13变台	200	9.30%	0	0		是	2025年12月	95.56%
22865	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干东营分36右2变台	100	96.20%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-34.20%
22866	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分王窝支29变台	400	20.00%	0	0				-23.13%
22867	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	刀兰北1台	200	38.10%	0	0		是	2026年12月	-33.85%
22868	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分11-1	250	79.68%	0	0				-31.77%
22869	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右2-1	315	40.00%	0	0				-41.02%
22870	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李支28	200	102.90%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-25.87%
22871	沈北	文北变	文虎线	金地峯范小区2变电站201配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	18.06%
22872	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘8变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	98	98				-11.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22873	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线油库支02	100	65.60%	0	0		是	2026年12月	-28.19%
22874	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线张家窝分白马支67变台	400	15.90%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
22875	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线卢屯干20左12变台	200	46.50%	0	0		是	2025年12月	-37.94%
22876	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳中台分32	100	81.30%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-45.60%
22877	沈北	文北变	文虎线	金地峯范小区3变电站201配电变压器	630	26.35%	0	0				25.81%
22878	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干45右4	400	36.45%	0	0				-45.71%
22879	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特2箱变201	630	34.60%	349	349				-48.47%
22880	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线姚家分36右6左9变台	200	30.90%	0	0		是	2025年12月	-42.59%
22881	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分刀兰东支1	200	87.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-25.75%
22882	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘1变电站201间隔配电变压器	400	57.90%	98	98				-5.28%
22883	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分8右3+1变台	200	127.20%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	6.87%
22884	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干耿窝分高窝支刘岗支25变台	50	62.00%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
22885	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦4箱变2变压器	630	15.24%	98	98				100.00%
22886	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线耿窝分121变台	100	34.50%	0	0		是	2025年12月	6.89%
22887	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线279变台	200	43.80%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
22888	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分颗粒支8	100	101.40%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-51.69%
22889	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右5	315	25.71%	0	0				-45.09%
22890	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支2左1	400	83.75%	0	0	2023年9月	是	2026年5月	-12.23%
22891	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳南台支06	200	47.40%	0	0				100.00%
22892	浑南	营盘	营盘变062航西乙线	金辉优步学府小区变电站2号配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2027年12月	20.11%
22893	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分32	315	29.84%	0	0				-44.46%
22894	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干东营分68变台	50	38.40%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
22895	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景2小区变电站201配电变压器	630	2.86%	0	0				0.00%
22896	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰东台分14柱上变压器	200	6.60%	0	0		是	2026年12月	-16.03%
22897	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分9左2	400	45.00%	0	0				-20.58%
22898	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分4左1	200	33.60%	0	0				-89.67%
22899	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘2变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	98	98				-15.60%
22900	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分14公家支33加1	200	48.30%	0	0				-46.59%
22901	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线184右12变台	200	11.40%	0	0		是	2025年12月	-21.44%
22902	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分16左3	315	8.38%	0	0				-14.46%
22903	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线曹屯分11变台	200	45.90%	0	0		是	2025年12月	-31.13%
22904	皇姑	红卫变	红卫变372红汇线	旭辉铂悦公望小区1变电站2配电变压器	800	30.30%	0	0				100.00%
22905	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线新义北甸子照明	100	355.20%	0	0	2024年2月	是	2025年8月	-34.93%
22906	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干石狮分36变台	100	100.20%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-19.49%
22907	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右4左1	315	48.57%	0	0				-29.95%
22908	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分14公家支24	400	35.70%	0	0				-62.97%
22909	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分57变台	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	-29.04%
22910	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分5左1变台	400	14.00%	0	0		是	2025年12月	23.03%
22911	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分44-2	100	3.00%	0	0				-380.95%
22912	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支32	315	28.25%	0	0				-502.85%
22913	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分15	400	50.10%	0	0				-62.64%
22914	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干张窝分白马支30右5变台	100	82.80%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.39%
22915	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	刀兰东1台	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-33.34%
22916	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线石狮子分28变台	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-22.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22917	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干129左9变台	50	27.30%	0	0		是	2025年12月	-47.45%
22918	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干潘岗分16右5变台	200	23.10%	0	0		是	2025年12月	-39.46%
22919	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦5箱变2变压器	630	9.21%	98	98				100.00%
22920	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干196变台	200	56.70%	0	0		是	2025年12月	-35.69%
22921	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳村东台支02	200	35.70%	0	0		是	2026年12月	7.35%
22922	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线永光村1、3队	630	6.13%	528	528				-23.47%
22923	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李支18	400	44.85%	0	0		是	2026年12月	-250.58%
22924	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干222右6变台	100	63.90%	0	0		是	2025年12月	-38.38%
22925	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线英达分31左11右4柱上变压器	315	40.95%	0	0				-55.00%
22926	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线大付家支001	400	16.88%	0	0		是	2026年12月	-29.83%
22927	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干姚家分47+1右6变台	100	33.00%	0	0		是	2025年12月	-45.03%
22928	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干潘岗分25变台	400	16.20%	0	0		是	2025年12月	-34.35%
22929	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线60右20变台	200	14.70%	0	0		是	2025年12月	-32.97%
22930	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干石狮分23右7变台	100	55.00%	0	0		是	2025年12月	-36.14%
22931	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李南分支006	200	67.05%	0	0		是	2025年12月	-27.43%
22932	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特1箱变202	630	40.32%	313	313				-52.87%
22933	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘6箱变(单)	630	33.65%	98	98				-43.15%
22934	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分敖海2台支4	200	21.90%	0	0		是	2026年12月	-48.87%
22935	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干苏窝分17变台	200	29.70%	0	0		是		-40.01%
22936	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分19左5变台	200	70.20%	0	0		是	2025年12月	-35.02%
22937	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	沈辽路18箱变201	250	64.00%	65.00	65.00				-46.45%
22938	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦3箱变2变压器	630	12.19%	97.50	97.50				26.44%
22939	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分31左8	250	15.20%	0	0				-12.65%
22940	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景4小区变电站201配电变压器	400	9.20%	0	0				100.00%
22941	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分28左2	400	28.20%	0	0				-59.04%
22942	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分45	50	45.60%	0	0				-44.39%
22943	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分18右2变台	200	0.40%	0	0				0.00%
22944	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分1右3	315	36.83%	0	0				-45.89%
22945	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分刀兰南支1	200	33.90%	0	0		是	2026年12月	-38.59%
22946	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线耿窝分离窝支刘岗支2左4变台	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-9.08%
22947	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干张窝分32变台	50	71.10%	0	0		是	2025年12月	-32.33%
22948	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干171左4右8变台	50	87.40%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-34.71%
22949	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线171左6变台	400	13.50%	0	0		是	2025年12月	1.78%
22950	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线敖海2台支06	200	17.40%	0	0		是	2026年12月	6.61%
22951	皇姑	红卫变	红卫变372红汇线	旭辉铂悦公望小区2变电站2配电变压器	800	11.25%	0	0				100.00%
22952	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线曹屯分12左1变台	200	52.20%	0	0		是	2025年12月	6.15%
22953	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	沈辽路17箱变201	400	45.60%	178	178				-37.67%
22954	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景5小区变电站201配电变压器	400	4.00%	0	0				100.00%
22955	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分5右4	315	70.79%	0	0				-15.95%
22956	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线永光村2队	400	105.30%	0	0	2025年2月	是	2025年8月	-44.19%
22957	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线姚家分61变台	200	7.20%	0	0		是	2025年12月	3.08%
22958	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线小付家分支002	100	64.00%	0	0		是	2026年12月	-47.58%
22959	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	滑应甲线建设干54右4	315	35.05%	173	173				-47.46%
22960	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线184右2变台	200	50.70%	0	0		是	2025年12月	-36.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22961	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景3小区变电站201配电变压器	630	6.98%	0	0				0.00%
22962	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线60右16右8变台	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	6.53%
22963	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干卢屯分14变台	200	61.50%	0	0		是	2025年12月	-24.67%
22964	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分20左1变台	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	91.98%
22965	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭2变电站201	500	26.88%	316	316				-44.88%
22966	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线203南文004	200	77.10%	0	0		是	2026年12月	-29.29%
22967	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分51	400	44.40%	0	0				-128.07%
22968	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线耿窝分62右5变台	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	-38.95%
22969	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰南1支07	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
22970	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘9变电站201间隔配电变压器	630	29.21%	97.50	97.50				-13.44%
22971	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分27左3变台	200	24.30%	0	0		是	2025年12月	-35.53%
22972	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景1小区变电站201配电变压器	630	7.94%	0	0				0.00%
22973	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干公家支16	315	32.70%	0	0				-41.56%
22974	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分30右8	315	24.13%	0	0				-47.35%
22975	于洪	双树变	双南甲线	小微十里河综合台	200	45.00%	90.00	90.00		是	2025年	-5.52%
22976	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线84右26变台	200	90.40%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	7.05%
22977	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线石狮子分30变台	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-20.90%
22978	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分公家支31+1柱上变压器	200	0.00%	0	0				0.04%
22979	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干耿窝分25变台	50	92.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-43.73%
22980	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	滑应甲线建设干辽辽东路KB之1	315	26.67%	199.50	199.50				-32.02%
22981	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干耿窝分邵家支22变台	200	19.20%	0	0		是	2025年12月	-34.11%
22982	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘7箱变(单)	630	34.60%	98	98				-42.61%
22983	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘5箱变(单)	630	35.56%	98	98				-39.80%
22984	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特2箱变202	630	23.49%	419	419				-47.18%
22985	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭4变电站201	500	21.12%	344.40	344.40				-54.04%
22986	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦2箱变2变压器	630	11.81%	98	98				28.70%
22987	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线十里河村东北台	100	297.60%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-35.80%
22988	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干54左8变台	200	41.10%	0	0		是	2025年12月	4.10%
22989	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	滑应甲线建设干54右2	315	12.70%	243.50	243.50				-43.51%
22990	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	YHG 金城住宅201间隔配电变压器	630	38.10%	327.00	327.00				-42.43%
22991	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	花山变760幸福甲线幸福甲线幸福干英达分公家支30	100	108.90%	0	0	2023年6月	是	2026年5月	-61.79%
22992	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分王窝支2右1变台	200	39.20%	0	0		是	2025年12月	-15.03%
22993	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干266变台	50	149.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-30.38%
22994	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线部队支009	100	103.35%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-31.79%
22995	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线张家窝分白马支52左18变台	50	86.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	7.73%
22996	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干姚家分51左5变台	50	88.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-404.74%
22997	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干东营分33左2变台	400	17.40%	0	0		是	2025年12月	-27.82%
22998	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分31左13	200	3.90%	0	0				-26.26%
22999	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干305右1变台	200	23.70%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
23000	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支7左4	315	14.29%	0	0				-62.02%
23001	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李支08	100	99.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-25.66%
23002	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分37	400	18.30%	0	0				-33.02%
23003	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线曹屯分6左6变台	200	49.50%	0	0		是	2025年12月	6.38%
23004	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线20左12左1变台	200	35.70%	0	0		是	2025年12月	47.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23005	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分7左3变台	400	14.10%	0	0		是	2025年12月	-16.64%
23006	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线姚家分36右19变台	200	39.60%	0	0		是	2025年12月	-37.07%
23007	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线109右5变台	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-28.30%
23008	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十一号变电站1号变压器	800	27.75%	0	0		是	2027年	-32.14%
23009	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线代家台分支线014	30	101.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-33.84%
23010	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线大单台分支线008	100	71.50%	0	0		是	2026年12月	-31.89%
23011	新民	金五台	金五台变716邱街线	金五台变716邱街线邱街线39变台	100	92.80%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.37%
23012	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十八号变电站1号变压器	800	29.25%	0	0		是	2027年	-41.65%
23013	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	沈空西箱变201间隔配电变压器	630	23.24%	0	0				-41.67%
23014	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	兴东苑箱变1变压器	800	22%	0	0				-46.40%
23015	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线滕家台分支线011	200	38.93%	0	0		是	2026年12月	-26.63%
23016	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线粮库分10左12右20变台	400	39.30%	203	203				100.00%
23017	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干164变台	200	27.30%	125	125				-64.75%
23018	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝分19右10变台	200	31.20%	117.60	117.60				-12.12%
23019	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十八号变电站201配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2027年	-41.72%
23020	康平	所口变	所口变76342所方线	所方线大单南台1	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23021	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2027年	-26.49%
23022	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里2号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	72.90%	0	0		是	2027年	-21.42%
23023	康平	所口变	所口变76342所方线	所方线小齐东支10	400	1.20%	0	0		是	2026年12月	35.85%
23024	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线界力西台分支线003	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	-23.70%
23025	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干32变台	200	53.70%	73	73				-49.46%
23026	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左22公变	200	25.60%	0	0				-41.29%
23027	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品5变电站201变压器	630	33.90%	353	353				-37.92%
23028	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	青年易居二期2变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
23029	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城39号变电站201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年	-40.73%
23030	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品7变电站202变压器	630	28.95%	384.60	384.60				-36.04%
23031	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干51公变	400	41.00%	0	0				-40.66%
23032	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线刘家支分支线030	100	103.80%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-26.63%
23033	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左14公变	315	26.67%	0	0				-44.48%
23034	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	青年易居二期3变电站201	630	79.37%	67	67				-37.67%
23035	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线南芦家台分支线002	50	77.40%	0	0		是	2026年12月	-47.07%
23036	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左16右5公变	315	81.27%	0	0	2024年7月			-22.60%
23037	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线镇内分10左1变台	100	80.70%	9	9	2024年6月			-28.67%
23038	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	南塔综合楼箱变1变压器	630	13.02%	0	0				-46.43%
23039	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干75左6变台	200	23.78%	132.45	132.45				-38.47%
23040	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线43+1右1变台	400	12.00%	312	312				11.03%
23041	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十三号变电站201配电变压器	500	28.48%	0	0		是	2027年	-42.16%
23042	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十七号变电站2变压器	630	27.94%	0	0		是	2027年	-36.96%
23043	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干139变台	400	15.30%	298.80	298.80				-25.55%
23044	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝分37右1右12变台	200	31.65%	116.70	116.70				-28.94%
23045	新民	金五台	金五台变716邱街线	金五台变716邱街线邱街干18右4左1变台	200	60.00%	60.00	60.00				-28.01%
23046	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十七号变电站1变压器	630	23.49%	0	0		是	2027年	-44.35%
23047	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品8变电站201变压器	400	35.00%	220	220				-45.90%
23048	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线二牛八组台分支线002	400	96.20%	0	0	2024年9月	是	2026年6月	-18.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23049	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝堡分29变台	200	17.40%	145.20	145.20				-34.95%
23050	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品2变电站202变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
23051	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十一号变电站202配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年	-42.29%
23052	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干45公变	315	51.11%	0	0				-42.74%
23053	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品3变电站201变压器	400	31.50%	234	234				-39.09%
23054	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十六号变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是	2027年	-38.50%
23055	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干31公变	400	9.60%	0	0				-23.25%
23056	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十四号变电站1变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年	-43.63%
23057	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左9公变	315	21.59%	0	0				-28.34%
23058	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线9右1变台	400	3.60%	345.60	345.60				0.00%
23059	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品1变电站202变压器	630	30.10%	377	377				-35.27%
23060	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左19公变	315	59.05%	0	0				-44.72%
23061	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线山东大棚台分支线008	50	34.80%	0	0		是	2026年12月	-74.49%
23062	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线小齐台分支线003	100	39.75%	0	0		是	2026年12月	-30.40%
23063	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里6号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	30.16%	0	0		是	2027年	4.44%
23064	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里5号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2027年	100.00%
23065	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干19变台	400	38.70%	205.20	205.20				-25.72%
23066	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左6公变	315	7.62%	0	0				-39.79%
23067	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线沈阳台分支线002	50	52.20%	0	0		是	2026年12月	-45.78%
23068	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线韩达分支线051	400	24.60%	0	0		是	2026年12月	-33.59%
23069	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线韩达分支线058	100	70.80%	0	0		是	2026年12月	-31.92%
23070	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十二号变电站201配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2027年	-35.66%
23071	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十二号变电站202配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2027年	-40.57%
23072	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学干22左25+2右1柱上变压器	250	47.36%	0	0				-23.76%
23073	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	YHG 南塔干科学分6右2自维箱变配电变压器	630	7.11%	0	0				-43.93%
23074	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十二号变电站201配电变压器	800	17.63%	0	0		是	2027年	-36.21%
23075	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十三号变电站2变压器	630	22.10%	0	0		是	2027年	-42.76%
23076	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十一号变电站201配电变压器	630	30.16%	0	0		是	2027年	-43.13%
23077	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十一号变电站2号变压器	800	21.75%	0	0		是	2027年	-51.70%
23078	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品7变电站201变压器	630	29.71%	379.80	379.80				-42.09%
23079	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线界力支线049	100	52.00%	0	0		是	2026年12月	-20.56%
23080	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十三号变电站202配电变压器	500	32.64%	0	0		是	2027年	-42.05%
23081	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品4变电站202变压器	630	20.95%	435	435				-39.26%
23082	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	富民公务员箱变1变压器	630	26.35%	0	0				-43.56%
23083	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线三家子台分支线002	80	76.13%	0	0		是	2026年12月	-32.24%
23084	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	青年易居二期1变电站201	630	65.71%	153	153				-36.25%
23085	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左26公变	315	0.00%	0	0				-74.09%
23086	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品1变电站201变压器	630	27.43%	394.20	394.20				-37.43%
23087	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	富民公务员箱变2变压器	630	27.30%	0	0				-44.71%
23088	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十九号变电站201配电变压器	800	24.30%	0	0		是	2027年	-39.19%
23089	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线界力支线110	200	54.60%	0	0		是	2026年12月	-32.87%
23090	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线小单金家台分支线004	50	98.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.89%
23091	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干13右4变台	200	73.61%	0	0				-23.76%
23092	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝堡分44变台	200	30.15%	119.70	119.70				-33.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23093	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干11右2公变	200	25.50%	0	0				-105.17%
23094	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线镇内分10右1变台	100	104.10%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-36.90%
23095	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十三号变电站1变压器	630	23.24%	0	0		是	2027年	-45.91%
23096	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝堡分2右4变台	200	29.60%	121	121				-29.85%
23097	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品6变电站201变压器	630	24.44%	413.00	413.00				-38.03%
23098	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干36左4变台	200	71.55%	36.90	36.90				-29.50%
23099	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线下载子台分支线008	50	99.00%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-33.58%
23100	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干粮库分10左4+1左2变台	200	19.50%	141	141				1.51%
23101	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科技学校箱变1变压器	315	15.24%	0	0				-38.09%
23102	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十九号变电站1号变压器	800	28.88%	0	0		是	2027年	-38.45%
23103	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里4号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年	3.64%
23104	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里3号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2027年	100.00%
23105	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左25公变	400	22.50%	0	0				-52.34%
23106	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品8变电站202变压器	400	33.50%	226.00	226.00				-26.97%
23107	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城39号变电站202间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年	-36.54%
23108	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品5变电站202变压器	630	20.57%	437	437				-39.37%
23109	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十六号变电站1变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年	-45.34%
23110	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线孙家台分支线008	200	87.60%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-21.69%
23111	新民	金五台	金五台变716邱街线	金五台变716邱街线邱街线143变台	400	39.60%	201.60	201.60				-32.84%
23112	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	青年易居二期3变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
23113	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十八号变电站2号变压器	800	28.88%	0	0		是	2027年	-37.52%
23114	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十号变电站1号变压器	800	24.00%	0	0		是	2027年	-33.44%
23115	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	青年易居二期2变电站201	630	72.70%	109	109				-40.36%
23116	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十九号变电站202配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2027年	-38.93%
23117	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	南塔干科学分50公变	100	88.00%	0	0	2025年5月			-78.90%
23118	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十五号变电站2变压器	630	21.27%	0	0		是	2027年	-42.36%
23119	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线南郭家台分支线路012	100	98.25%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-32.40%
23120	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	YHG_南塔干科学分42左1南塔综合楼KB五洲箱变配电变压	400	38.40%	0	0				-52.73%
23121	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品4变电站201变压器	630	40.76%	310	310				-36.54%
23122	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线温家台分支线004	200	26.85%	0	0		是	2026年12月	-20.30%
23123	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	青年易居二期1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
23124	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十号变电站202配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2027年	-38.16%
23125	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	沈空西箱变202间隔配电变压器	630	15.62%	0	0				-44.64%
23126	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线刘家支分支线042	100	43.50%	0	0		是	2026年12月	-29.52%
23127	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品6变电站202变压器	630	23.81%	417	417				-38.04%
23128	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十号变电站2号变压器	800	23.63%	0	0		是	2027年	-42.10%
23129	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十九号变电站2号变压器	800	25.88%	0	0		是	2027年	-35.08%
23130	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线110右3变台	200	33.20%	113.60	113.60				-38.04%
23131	康平	所口变	所口变76342所方线	所方线大齐支01	400	12.30%	0	0		是	2026年12月	-22.47%
23132	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线粮库分8变台	200	91.50%	0	0	2023年4月			-11.41%
23133	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品3变电站202变压器	400	28.50%	246	246				-32.65%
23134	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干25左1变台	400	89.40%	2	2	2025年6月			-32.01%
23135	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线韩达台分支线005	50	67.20%	0	0		是	2026年12月	-62.98%
23136	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十八号变电站202配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2027年	-42.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23137	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线小单台分支线018	50	139.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-33.40%
23138	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十二号变电站202配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2027年	-41.64%
23139	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品2变电站201变压器	500	51.60%	192.00	192.00				-37.34%
23140	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分40变压器	200	110.40%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-39.12%
23141	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园5变电站202间隔配电变压器	630	30.16%	7	7				-41.09%
23142	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左2右2变压器	400	45.60%	0	0		是	2025年12月	-21.23%
23143	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	假日风景泊寓小区箱式变电站1配电变压器	400	16.00%	0	0				-32.17%
23144	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆3号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	2.70%	698.40	698.40				100.00%
23145	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支1加1变压器	400	38.50%	0	0		是	2025年12月	39.90%
23146	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期5箱式变电站1配电变压器	400	36.80%	0	0				-42.40%
23147	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分70变压器	315	37.14%	0	0		是	2025年12月	-56.30%
23148	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期9箱式变电站1配电变压器	630	60.32%	0	0				-16.05%
23149	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	假日风景泊寓小区箱式变电站2配电变压器	400	39.20%	0	0				-37.18%
23150	于洪	赵家变	10kV赵潘线47340	小微大潘南二台	200	0.00%	180	180				0.00%
23151	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线19右1+1	315	50.48%	0	0				-38.25%
23152	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城三期一变电站2号配电变压器.	630	47.62%	0	0		是	2027年12月	-41.14%
23153	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干陈台分陈台照明支17+1左29变台	200	41.60%	96.80	96.80				-62.00%
23154	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城3期2变电站201间隔配电变压器	630	36.67%	0	0		是	2027年12月	-43.24%
23155	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分4	400	77.40%	0	0				-41.01%
23156	和平	太原变	太原变056南七乙线	房兴园主变	200	24.40%	0	0				-41.48%
23157	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	东环雅居二期变电站201变压器	400	96.80%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-34.78%
23158	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城四期2变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
23159	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城四期3变电站202间隔配电变压器	400	34.13%	0	0		是	2027年12月	-42.10%
23160	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场2号变电站1号变压器	400	49.20%	0	0		是	2027年12月	-40.02%
23161	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线陈台分陈台照明支9左9变台	200	89.70%	1	1	2024年6月			-26.93%
23162	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线26右9	400	18.00%	0	0				-44.80%
23163	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分28右1变压器	100	32.00%	0	0		是	2025年12月	6.60%
23164	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分61右3变压器	315	62.98%	0	0		是	2025年12月	-48.98%
23165	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	艳粉二区3变电站201	800	24.30%	7	7			2027年12月	-45.08%
23166	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城二期1变电站1变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-43.59%
23167	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分6右5之1(西)	400	40.60%	0	0				-36.13%
23168	浑南	营盘	营盘变046营北线	江湾城1号变电站1号变压器	800	39.00%	0	0		是	2027年12月	-42.68%
23169	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左19变压器	315	70.35%	0	0		是	2025年12月	-51.48%
23170	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分67右3变压器	315	16.25%	0	0		是	2025年12月	-33.25%
23171	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	艳粉二区6变电站201	500	45.76%	7	7				-40.85%
23172	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分52变压器	315	24.38%	0	0		是	2025年12月	-54.36%
23173	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	艳粉二区4变电站201	500	78.72%	7	7				-42.09%
23174	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	22.20%	271	271				29.32%
23175	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分69左3变压器	315	72.38%	0	0		是	2025年12月	-37.53%
23176	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日风景一期1箱式变电站1配电变压器	800	30.60%	0	0				-39.82%
23177	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城三期一变电站1号配电变压器	630	36.67%	0	0		是	2027年12月	-37.57%
23178	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	龙湖天曜1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	7.80%	657.60	657.60				100.00%
23179	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园3变电站202	630	0.00%	6.93	6.93				0.00%
23180	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴隆堡商贸城1变电站1变压器	630	62.54%	173	173				-38.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23181	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分73右2变台	200	31.80%	116.40	116.40				-20.41%
23182	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左16变压器	200	46.00%	0	0		是	2025年12月	-49.81%
23183	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左16变压器	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-32.51%
23184	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分73变压器	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-47.83%
23185	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分30右1变压器1	315	20.00%	0	0		是	2025年12月	-63.18%
23186	浑南	营盘	营盘变046营北线	江湾城2号变电站2号变压器	630	34.29%	0	0		是	2027年12月	-41.59%
23187	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	御皇铭邸1变电站2变压器	500	31.68%	292	292				-37.12%
23188	和平	太原变	太原变056南七乙线	祥云家园变电站3号高压柜2主变	500	16.32%	0	0				-34.95%
23189	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分7#	315	68.25%	0	0				-36.58%
23190	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左13变压器	315	58.10%	0	0		是	2025年12月	-42.61%
23191	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日风景一期2箱式变电站1配电变压器	800	33.30%	0	0				-36.15%
23192	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线陈台分陈台照明支9左4右1变台	200	58.20%	63.60	63.60				-24.11%
23193	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城四期1变电站201间隔配电变压器	800	42.00%	0	0		是	2027年12月	-38.89%
23194	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	11.43%	495	495				100.00%
23195	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4左4变压器	315	51.43%	0	0		是	2025年12月	-38.38%
23196	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支25右6变台	200	37.60%	104.80	104.80				-16.86%
23197	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场2号变电站2号变压器	400	25.20%	0	0		是	2027年12月	-40.00%
23198	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分75变压器	315	62.86%	0	0		是	2025年12月	-62.59%
23199	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支55右8变台	200	52.80%	74.40	74.40				-12.67%
23200	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期10箱式变电站1配电变压器	400	69.60%	0	0				-15.67%
23201	和平	太原变	太原变056南七乙线	宜春3变电站3号高压柜2主变	630	37.33%	0	0				-50.48%
23202	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支2变压器	315	60.70%	0	0		是	2025年12月	-54.36%
23203	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城二期2变电站1变压器	800	24.38%	0	0		是	2027年12月	-38.15%
23204	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支6变压器	315	63.75%	0	0		是	2025年12月	-36.09%
23205	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右5变压器	315	40.00%	0	0		是	2025年12月	-51.83%
23206	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场1号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-32.59%
23207	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府1号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	24.30%	263	263				32.87%
23208	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4之3变压器	400	21.60%	0	0		是	2025年12月	-42.50%
23209	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左6变压器	250	78.72%	0	0		是	2025年12月	-47.99%
23210	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线51#	315	60.32%	0	0				-38.14%
23211	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园2变电站201	630	0.00%	7	7				0.00%
23212	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤老干部1变压器	500	13.76%	0	0				-42.55%
23213	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支11变压器	315	43.68%	0	0		是	2025年12月	-47.35%
23214	和平	太原变	太原变056南七乙线	电业红星变电站3号高压柜2主变	500	16.00%	0	0				-56.16%
23215	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府2号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	29.70%	241	241				34.91%
23216	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆5号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	15.24%	471.00	471.00				100.00%
23217	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园4变电站202	630	21.90%	7	7				-44.10%
23218	和平	太原变	太原变056南七乙线	宜春3变电站2号高压柜1主变	630	34.29%	0	0				-49.84%
23219	和平	太原变	太原变056南七乙线	中兴乙线60#左4	200	10.50%	0	0				-24.31%
23220	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分12左2	315	20.63%	0	0				-40.42%
23221	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分13左1	200	76.50%	0	0				-38.11%
23222	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线集贤分6右5之1东变压器	400	76.75%	0	0				-33.69%
23223	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分15+1	200	60.50%	0	0				-43.09%
23224	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左12变压器	315	60.70%	0	0		是	2025年12月	-41.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23225	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分24左1变压器	315	49.52%	0	0		是	2025年12月	-75.48%
23226	和平	太原变	太原变056南七乙线	祥云家园变电站2号高压柜1主变	500	11.84%	0	0				-42.90%
23227	浑南	营盘	营盘变046营北线	江湾城1号变电站2号变压器	800	24.00%	0	0		是	2027年12月	-39.86%
23228	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干陈台分陈台照明支17+1左11变台	100	80.40%	10	10	2022年12月			-66.55%
23229	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日风景一期2箱式变电站2配电变压器	800	43.50%	0	0				-39.78%
23230	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线马户屯水田支4变台	400	38.40%	206	206				-13.94%
23231	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右4右2变压器	315	25.71%	0	0		是	2025年12月	-46.27%
23232	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4之4变压器	100	58.20%	0	0		是	2025年12月	-4.12%
23233	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分57变压器	315	28.19%	0	0		是	2025年12月	-48.04%
23234	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	强大小区2变电站202	630	28.25%	6.93	6.93				-42.57%
23235	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左2右1变压器	315	67.30%	0	0		是	2025年12月	-44.92%
23236	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分15	315	55.24%	0	0				-39.36%
23237	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分12变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-36.63%
23238	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支55右11变压器	200	42.80%	94	94				-26.82%
23239	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分43变压器	200	52.00%	0	0		是	2025年12月	-45.91%
23240	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分20变压器	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-53.20%
23241	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	查牛变706安福线安福线家属楼分13左4变台	200	53.70%	73	73				-42.92%
23242	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分32变压器	400	39.50%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
23243	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分31右1变压器	315	13.02%	0	0		是	2025年12月	-81.31%
23244	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园5变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	7	7				0.00%
23245	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地线荒地分秦家房支25右12右4变台	100	16.40%	74	74				-77.43%
23246	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福线123右1+1右2变台	100	49.80%	40.20	40.20				-24.87%
23247	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支9变压器	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-30.83%
23248	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府7号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	20.95%	435	435				20.52%
23249	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分4+1#	315	85.71%	0	0	2024年6月			-41.83%
23250	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园19楼变电站变压器	630	18.73%	6.93	6.93				-39.65%
23251	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期3箱式变电站2配电变压器	630	25.14%	0	0				-39.59%
23252	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府6号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	21.90%	272	272				19.21%
23253	于洪	赵家变	10kV赵潘线47340	大潘变406大祝线大潘五日地	100	40.20%	49.80	49.80				-94.20%
23254	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	博润文仕变电站201	400	48.00%	7	7				-45.10%
23255	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左1变压器	315	85.59%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-33.98%
23256	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园4变电站201	630	0.00%	6.93	6.93				0.00%
23257	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支16变压器	315	29.97%	0	0		是	2025年12月	-45.40%
23258	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分27右2变压器	400	106.25%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	9.43%
23259	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城3期2变电站202间隔配电变压器	630	40.48%	0	0		是	2027年12月	-42.15%
23260	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	东环雅居变电站202	630	50.79%	7	7				-39.33%
23261	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分61右1变台	200	38.40%	103.20	103.20				2.59%
23262	和平	太原变	太原变056南七乙线	光复变电站2高压柜1主变	500	32.64%	0	0				-43.41%
23263	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城四期3变电站201间隔配电变压器	400	37.50%	0	0		是	2027年12月	-39.04%
23264	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府8号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	19.50%	282	282				25.30%
23265	和平	太原变	太原变056南七乙线	光复变电站3高压柜2主变	500	42.00%	0	0				-45.28%
23266	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城二期2变电站2变压器	800	24.75%	0	0		是	2027年12月	-40.75%
23267	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分25左1变压器	315	63.17%	0	0		是	2025年12月	-43.77%
23268	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左14变压器	315	24.38%	0	0		是	2025年12月	-35.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23269	和平	太原变	太原变056南七乙线	电业红星变电站2号高压柜1号主变	500	27.60%	0	0				-35.38%
23270	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	艳粉二区3变电站202	800	43.20%	7	7				-42.47%
23271	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福线家属楼分13左5变台	200	47.85%	84	84				-52.48%
23272	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支3变压器	315	92.19%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-40.48%
23273	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分46变压器	315	38.86%	0	0		是	2025年12月	-28.45%
23274	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分19	630	16.51%	0	0				-45.68%
23275	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	博润文仕变电站202	400	0.00%	6.93	6.93			2028年12月	0.00%
23276	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	19.37%	445.00	445.00				34.48%
23277	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分41变压器	250	91.20%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-39.39%
23278	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园3变电站201	630	33.65%	7	7				-42.06%
23279	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地线荒地分秦家房支37右4右15变台	100	18.00%	72	72				-143.57%
23280	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福线134右7变台	100	80.40%	9.60	9.60	2024年6月			-55.35%
23281	浑南	营盘	营盘变046营北线	江湾城2号变电站1号变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-41.63%
23282	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	富家天下变电站202	630	45.40%	7	7				-42.62%
23283	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线26右2柱上变压器	200	53.50%	0	0				-50.14%
23284	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右4左2变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-45.68%
23285	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期4箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
23286	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分照明支16变台	200	51.60%	77	77				-23.72%
23287	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右2变压器	315	4.13%	0	0		是	2025年12月	-94.82%
23288	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分16	315	60.00%	0	0				-40.31%
23289	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期7箱式变电站1配电变压器	800	41.63%	0	0				-35.06%
23290	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干安福屯水田分25右1变台	100	67.60%	22.40	22.40				-69.52%
23291	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	艳粉二区6变电站202	500	43.84%	6.93	6.93				-44.86%
23292	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分74变压器	315	64.76%	0	0		是	2025年12月	-46.94%
23293	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	查牛变706安福线安福线85+1变台	50	72.40%	0	0				-46.23%
23294	和平	太原变	太原变056南七乙线	YHG 胜利大街2变电站2号高压柜1主变配电变压器	630	18.54%	0	0				-43.32%
23295	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日风景一期1箱式变电站2配电变压器	800	30.90%	0	0				-40.26%
23296	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	强大小区2变电站201	630	0.00%	6.93	6.93				0.00%
23297	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线安福屯分19右8变台	400	26.10%	256	256				-24.93%
23298	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分照明支8变台	200	36.30%	107	107				-30.81%
23299	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园6变电站201	500	31.04%	7	7				-48.77%
23300	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分6#右4	315	15.56%	0	0				-40.71%
23301	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分30右1变压器	315	42.86%	0	0		是	2025年12月	-53.48%
23302	和平	太原变	太原变056南七乙线	太平里变电站一次1变压器柜1主变	630	60.57%	0	0				-42.16%
23303	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	东环雅居变电站201变压器	630	19.05%	6.93	6.93				-46.09%
23304	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期4箱式变电站1配电变压器	800	56.63%	0	0				-36.29%
23305	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支10变压器	400	19.00%	0	0		是	2025年12月	-70.96%
23306	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左3变压器	315	95.81%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	-33.06%
23307	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	富家天下变电站201	630	0.00%	7	7				0.00%
23308	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左7变压器	315	71.75%	0	0		是	2025年12月	-14.49%
23309	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场1号变电站1号变压器	630	38.41%	0	0		是	2027年12月	-39.88%
23310	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日二期小区1箱式变电站1配电变压器	800	68.70%	0	0				-29.24%
23311	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	强大小区1变电站202	630	16.83%	7	7				-42.09%
23312	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府5号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	40.80%	196.80	196.80				35.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23313	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分10+1右1变台	400	3.90%	344	344				0.00%
23314	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4左8变压器	200	74.00%	0	0		是	2025年12月	-46.39%
23315	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城四期1变电站202间隔配电变压器	800	62.63%	0	0		是	2027年12月	-42.09%
23316	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支37右4变台	200	48.40%	83.20	83.20				-30.02%
23317	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线26#右5	315	39.37%	0	0				-43.29%
23318	和平	太原变	太原变056南七乙线	胜利大街2变电站2号高压柜1主变	500	32.00%	0	0				-41.95%
23319	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	龙湖天曜2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	3.17%	547	547				0.00%
23320	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	7.50%	660	660				100.00%
23321	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	艳粉甲线艳粉干5变压器	400	46.50%	6.93	6.93				26.81%
23322	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右4右3变压器	315	16.00%	0	0		是	2025年12月	8.22%
23323	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支8变压器	315	55.37%	0	0		是	2025年12月	-43.37%
23324	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期7箱式变电站2配电变压器	800	45.00%	0	0				-37.39%
23325	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园1变电站202	630	26.03%	6.93	6.93				-42.71%
23326	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园2变电站202	630	29.84%	7	7				-37.23%
23327	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分13左2	400	30.00%	0	0				-41.14%
23328	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	强大小区1变电站201	630	22.86%	7	7				-43.63%
23329	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分68右1变压器	200	55.50%	0	0		是	2025年12月	-46.72%
23330	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	爱心家园小区变电站201	630	34.60%	6.93	6.93				-44.37%
23331	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期8箱式变电站2配电变压器	800	33.75%	0	0				-35.59%
23332	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园6变电站202	500	0.00%	6.93	6.93				0.00%
23333	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期8箱式变电站1配电变压器	800	40.50%	0	0				-37.07%
23334	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	艳路西小区变电站201	630	22.54%	6.93	6.93				-52.44%
23335	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期3箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0	0				-39.37%
23336	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4加1变压器	315	52.32%	0	0		是	2025年12月	-43.24%
23337	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分19右1变压器	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-50.29%
23338	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左2变压器	100	1.60%	0	0		是	2025年12月	-66.41%
23339	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城二期1变电站2变压器	800	25.13%	0	0		是	2027年12月	-43.28%
23340	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	御皇铭邸1变电站1变压器	630	28.19%	389.40	389.40				-38.09%
23341	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支4变压器	315	19.68%	0	0		是	2025年12月	-25.13%
23342	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期5箱式变电站2配电变压器	400	38.00%	0	0				-41.96%
23343	和平	太原变	太原变056南七乙线	太平里变电站一次2变压器柜2主变	630	28.95%	0	0				-39.87%
23344	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	12.60%	619	619				100.00%
23345	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	龙泉圣域1变电站2变压器	400	36.40%	214	214				-31.28%
23346	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分14+1	315	0.00%	0	0				0.00%
23347	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干安福屯水田分24左12变台	100	57.20%	33	33				-75.48%
23348	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左6变压器	400	24.75%	0	0		是	2025年12月	-56.16%
23349	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城四期2变电站201间隔配电变压器	400	61.60%	0	0		是	2025年12月	-38.93%
23350	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支13变压器	315	47.24%	0	0		是	2025年12月	-38.78%
23351	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左2变压器	200	20.70%	0	0		是	2025年12月	-99.90%
23352	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园1变电站201	630	0.00%	7	7				0.00%
23353	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城5号变电站2号变压器	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-44.06%
23354	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城1号变电站1号变压器	500	18.80%	0	0		是	2027年12月	-44.15%
23355	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房镇朱家房村治军农机公变台区	200	138.30%	0	0	2025年6月			100.00%
23356	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线松树支32(松树A台)	50	102.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-33.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23357	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村17机井	100	60.40%	0	0		是	2025年11月	-49.27%
23358	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井子 4 组照明	200	62.60%	54.80	54.80				-35.98%
23359	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分2左1公变	400	8.70%	325	325				-32.50%
23360	沈北	清水变	清蒲线	一站式服务—沈阳市沈北新区戈子农牧养殖场	100	22.40%	0	0		是	2026年12月	0.86%
23361	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城7号变电站1号变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-43.35%
23362	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小黄1号大棚	80	70.31%	0	0		是	2025年11月	-30.14%
23363	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干21变压器	315	14.98%	236	236				-45.42%
23364	沈北	清水变	清蒲线	10KV一站式清蒲线四环分大望支畜牧分支 14沈阳市沈北 新区菩旺畜牧养殖场	200	24.00%	0	0				100.00%
23365	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线柳条西支1(柳条河B台)	315	34.67%	0	0		是	2026年12月	-42.56%
23366	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线树林子支77(树林子B台)	400	10.20%	0	0		是	2026年12月	-26.24%
23367	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金4组照明新	100	69.00%	21	21				0.00%
23368	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城14号变电站1号变压器	630	11.43%	0	0		是	2027年12月	-37.19%
23369	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村3机井	100	31.80%	0	0		是	2025年11月	-54.84%
23370	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园5变电站201变压器	500	31.36%	0	0		是	2026年12月	-41.61%
23371	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花中台照明（2020微）	200	88.00%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-37.98%
23372	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园1变电站201柜	500	25.20%	0	0		是	2027年12月	-63.66%
23373	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城5号变电站1号变压器	630	16.19%	0	0		是	2027年12月	-42.23%
23374	沈北	清水变	清蒲线	王岗台C	200	49.50%	0	0		是	2026年12月	9.90%
23375	沈北	清水变	清蒲线	石山子A	200	28.20%	0	0		是	2026年12月	-35.05%
23376	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城2号变电站1号变压器	500	24.80%	0	0		是	2027年12月	-36.11%
23377	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右10变压器	315	18.41%	0	0		是	2027年12月	-41.06%
23378	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	机电管理局变电站2号高压柜主变	315	43.05%	148	148				-45.64%
23379	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金8组照明	200	15.70%	149	149				-33.73%
23380	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园4变电站202变压器	500	21.76%	0	0		是	2027年12月	-45.77%
23381	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花西台照明	200	35.80%	0	0		是	2025年11月	-21.97%
23382	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线貂貉	80	75.94%	0	0		是	2025年11月	-56.75%
23383	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	孙金3组（2022微）	100	58.80%	31	31				-40.34%
23384	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪线于洪干12右4柱上变压器	315	45.08%	0	0		是	2027年12月	-43.29%
23385	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园2变电站2变压器	800	29.25%	0	0		是	2026年12月	-44.29%
23386	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城6号变电站2号变压器	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-40.38%
23387	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分17+1	315	45.08%	142	142				-25.90%
23388	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡长岗村晨阳生猪公变台区	200	30.90%	0	0		是	2025年11月	100.00%
23389	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分11公变	400	24.45%	0	0				-54.68%
23390	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	鸣丽淡水鱼公变台	400	12.60%	0	0		是	2025年11月	100.00%
23391	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花村照明二台	200	30.90%	0	0		是	2025年11月	-10.07%
23392	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线树林子村分支1(树林子A台)	315	26.54%	0	0		是	2026年12月	-39.59%
23393	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗堡东照明	400	21.56%	0	0		是	2025年11月	-34.05%
23394	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分3	315	40.00%	158	158				-44.89%
23395	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城4号变电站2号变压器	630	12.70%	0	0		是	2027年12月	-44.22%
23396	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	富中大厦自维1配电变压器	800	10.50%	636	636				-37.08%
23397	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线孙家分04(孙家综合台)	80	40.13%	0	0		是	2026年12月	-39.80%
23398	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井子10组照明支24	400	45.75%	177	177				-24.42%
23399	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡中台（2020微）	400	67.35%	0	0		是	2025年11月	-30.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23400	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金6组照明	200	41.20%	97.60	97.60				-34.55%
23401	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城14号变电站2号变压器	630	14.92%	0	0		是	2027年12月	-38.86%
23402	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和新城大二期1箱变202间隔配电变压器	630	19.05%	447.00	447.00				-21.36%
23403	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线马家照明	100	124.80%	0	0	2023年2月	是	2025年11月	-34.91%
23404	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和三期3箱变202配电变压器	630	11.11%	497.00	497.00				61.45%
23405	沈北	清水变	清蒲线	清水变清蒲干汪千分46(一站式)	100	41.40%	0	0		是	2026年12月	-47.93%
23406	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分11+1	315	58.29%	99.90	99.90				-39.42%
23407	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园3变电站201变压器	630	53.33%	0	0		是	2028年12月	-42.92%
23408	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	保利紫云小区变电站201间隔配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2028年12月	72.81%
23409	沈北	清水变	清蒲线	柳条河C台新增	315	12.70%	0	0		是	2026年12月	-36.16%
23410	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪线于洪干29右1变压器	200	7.80%	0	0		是	2028年12月	-29.11%
23411	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园1变电站1变压器	800	62.25%	0	0		是	2028年12月	-44.25%
23412	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村5机井	200	48.00%	0	0		是	2025年11月	-49.25%
23413	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线马家村支05(马家村B台)	200	51.90%	0	0				-36.65%
23414	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城6号变电站1号变压器	630	17.14%	0	0		是		-40.71%
23415	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园2变电站1变压器	800	39.38%	0	0		是	2026年12月	-31.40%
23416	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井2组照明(微)	200	36.98%	106	106				-34.17%
23417	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗堡大棚	80	44.50%	0	0		是	2025年11月	-33.80%
23418	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线王岗台分支5(王岗台B台)	400	30.90%	0	0		是	2026年12月	-29.77%
23419	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分21	315	21.59%	216	216				-76.07%
23420	沈北	清水变	清蒲线	沈阳丰饶养殖厂(一站式)	100	11.70%	0	0		是	2026年12月	-51.92%
23421	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子3组(2022微)新	200	111.00%	0	0	2025年6月			0.00%
23422	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分12左1公变	200	52.80%	74.40	74.40				-39.91%
23423	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	印务中心住宅主变	500	20.00%	350	350				-45.86%
23424	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城2号变电站2号变压器	500	20.80%	0	0		是	2027年12月	-42.87%
23425	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和新城大二期3箱变202间隔配电变压器	630	25.40%	407.00	407.00				-18.62%
23426	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村16机井	100	46.00%	0	0		是	2025年11月	-45.89%
23427	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城11号变电站1号变压器	630	14.29%	0	0		是	2027年12月	-38.72%
23428	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线汪千分67(汪千村综合台)	200	48.30%	0	0		是	2026年12月	-30.44%
23429	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干32左6公变	500	45.28%	223.60	223.60				-55.03%
23430	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小黄照明	400	22.60%	0	0		是	2025年11月	-26.86%
23431	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城15号变电站1号变压器	630	13.02%	0	0		是	2027年12月	-45.91%
23432	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线蒿甸子村支05(蒿甸子综合台)	200	64.80%	0	0		是	2026年12月	-39.68%
23433	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村1机井	100	23.60%	0	0		是	2025年11月	-74.75%
23434	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分28公变	200	46.80%	86	86				-47.23%
23435	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干36右1公变	315	26.67%	199.50	199.50				-45.87%
23436	沈北	清水变	清蒲线	一站式-沈阳市沈北新区鹏达发展建材经销处-清蒲干柳条河分37	200	30.60%	0	0		是	2026年12月	26.47%
23437	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城11号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-32.84%
23438	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房11组照明(微)	400	40.25%	199	199				-35.51%
23439	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井8组照明	200	47.40%	85	85				-51.54%
23440	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花七组(2022微)	315	38.29%	0	0		是	2025年11月	-44.84%
23441	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	金豪大厦2变压器	500	52.16%	189.20	189.20				-41.88%
23442	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分10公变	400	31.50%	234	234				-45.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23443	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	重工街8变电站201柜	500	0.00%	0	0				-633.33%
23444	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城12号变电站1号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-43.96%
23445	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村综合二台	400	27.30%	0	0		是	2025年11月	-12.61%
23446	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园1变电站2变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
23447	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园2变电站202柜	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
23448	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子综合一台(微)	400	45.00%	180.00	180.00				8.18%
23449	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	华发加压站201配电变压器	250	28.00%	0	0		是	2028年12月	49.86%
23450	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	香槟橙郡小区变电站201间隔配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2028年12月	-38.22%
23451	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村4机井	100	54.80%	0	0		是	2026年12月	-60.75%
23452	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村9机井	50	74.40%	0	0		是	2026年12月	-61.06%
23453	沈北	清水变	清蒲线	清水变清蒲干汪千分蒿甸子工业支1+1杆(一站式)	250	42.56%	0	0		是	2026年12月	-34.26%
23454	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分20公变	320	55.94%	109.00	109.00				-39.24%
23455	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房深井子村鑫玉畜牧养殖公变台区	200	6.00%	168	168				0.00%
23456	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和大三期2箱变202配电变压器	630	18.41%	451	451				15.62%
23457	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井子1组照明	500	75.91%	0	0		是	2026年12月	-31.36%
23458	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干29右3	315	7.62%	0	0		是	2026年12月	-47.71%
23459	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城13号变电站2号变压器	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-44.98%
23460	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右6	315	18.10%	0	0		是	2026年12月	-44.87%
23461	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村18机井	200	60.30%	0	0		是	2025年11月	-17.99%
23462	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园3变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23463	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村综合一台(微)	200	34.95%	0	0		是	2025年11月	-21.72%
23464	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村2机井	100	79.00%	0	0		是	2025年11月	-30.35%
23465	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金1组照明	200	49.80%	80	80				-22.46%
23466	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花韩玉辉畜牧公变台区	400	0.00%	0	0				0.00%
23467	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金7组照明	200	26.70%	127	127				-37.05%
23468	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城15号变电站2号变压器	630	12.06%	0	0		是	2027年12月	-40.19%
23469	沈北	清水变	清蒲线	新岗村	400	58.80%	0	0				-39.57%
23470	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右11变压器	315	26.03%	0	0		是	2027年12月	-45.34%
23471	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花6组	50	63.90%	0	0		是	2025年11月	-44.77%
23472	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线石山子北分支2(石山子B台)	400	56.40%	0	0		是	2026年12月	-36.68%
23473	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城7号变电站2号变压器	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	-43.31%
23474	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城8号变电站1号变压器	630	34.92%	0	0		是	2027年12月	-41.64%
23475	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干33公变	200	99.00%	0	0	2024年6月			-55.08%
23476	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城4号变电站1号变压器	630	16.51%	0	0		是	2027年12月	-41.74%
23477	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子5组分台	315	23.24%	210	210				18.20%
23478	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金2组照明	200	28.60%	123	123				-28.99%
23479	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北乙线方北干19公变	315	46.98%	136	136				-41.96%
23480	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线松树支14(松树B台)	50	70.00%	0	0				-28.48%
23481	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村8机井	50	74%	0	0		是	2025年11月	-52.62%
23482	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花村台	200	71.40%	0	0		是	2025年11月	-63.37%
23483	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线尖台子分18(邱家坟综合台)	100	51.90%	0	0				-33.98%
23484	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线四家子支19(四家子综合台)	50	41.60%	0	0		是	2026年12月	-30.85%
23485	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线小区	200	49.40%	81.20	81.20				-48.49%
23486	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城9号变电站1号变压器	630	40%	0	0		是	2027年12月	-38.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23487	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干32左10公变	900	1.73%	794	794				-228.15%
23488	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	福日安居小区变电站201间隔配电变压器	315	17.90%	0	0		是	2028年12月	5.18%
23489	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干27公变	315	49.14%	129	129				-43.99%
23490	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城12号变电站2号变压器	630	12.06%	0	0		是	2027年12月	100.00%
23491	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村10机井	100	76.80%	0	0		是	2025年11月	-80.17%
23492	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线阻燃支08	315	85.71%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-22.23%
23493	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城10号变电站1号变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-39.90%
23494	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花毅泽畜牧公变台区	400	0.00%	0	0				0.00%
23495	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	金豪大厦1变压器	500	12.16%	389.20	389.20				-31.62%
23496	沈北	清水变	清蒲线	一站式-沈阳信顺通绿色农业发展有限公司-清蒲干信顺通支1	200	25.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
23497	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花年强畜牧公变台区	400	0.00%	0	0				0.00%
23498	沈北	清水变	清蒲线	汪千综合台	400	15.23%	0	0		是	2026年12月	-117.98%
23499	沈北	清水变	清蒲线	一站式-沈阳市沈北新区荷花湖养鱼池	200	3.75%	0	0		是	2026年12月	9.84%
23500	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花宋金山畜牧公变台区	400	0.00%	0	0				0.00%
23501	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线大望村支1(大望A台)	160	49.50%	0	0		是	2026年12月	-49.67%
23502	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	绍成淡水鱼养殖公变台	400	8.40%	0	0		是	2025年11月	67.60%
23503	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井9组照明新	200	38.40%	103	103				0.00%
23504	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和大三期1箱变202配电变压器	400	4.20%	343	343				50.23%
23505	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干22+1变压器	400	105.00%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-44.06%
23506	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园1变电站202柜	500	27.20%	0	0		是	2028年12月	-25.66%
23507	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	富中自维YHG	1000	15.60%	744	744				-40.80%
23508	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	富中1主变	400	35.00%	220	220				-39.23%
23509	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	马家照明综合(2022微)	200	17.10%	0	0		是	2025年11月	11.00%
23510	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干6右4	200	81.60%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	-37.38%
23511	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线汪千分21(马家村A台)	50	73.56%	0	0		是	2026年12月	-43.15%
23512	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干28左2	50	86.40%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	-26.83%
23513	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干15左6-1	315	40.00%	0	0		是	2028年12月	-39.89%
23514	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和新城大二期2箱变202间隔配电变压器	630	26.98%	397.00	397.00				-47.54%
23515	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花成圆畜牧公变台区	400	0.00%	0	0				0.00%
23516	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园4变电站201变压器	500	42.56%	0	0		是	2028年12月	-45.05%
23517	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城13号变电站1号变压器	630	56.19%	0	0		是	2027年12月	-42.86%
23518	沈北	清水变	清蒲线	一站式服务一沈阳市沈北新区马刚乡柳条河聚友食杂店	200	9.60%	0	0		是	2026年12月	18.93%
23519	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干15左62	315	69.84%	0	0		是	2028年12月	-46.27%
23520	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小黄2号大棚	80	54.75%	0	0		是	2025年11月	-44.46%
23521	沈北	清水变	清蒲线	一站式服务一沈阳市沈北新区福德蛋鸡养殖场	100	54.75%	0	0		是	2026年12月	12.13%
23522	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花宣美畜牧公变台区	400	0.00%	0	0				0.00%
23523	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干29右1+1	315	11.43%	0	0		是	2028年12月	-100.15%
23524	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分18+1	400	77.20%	51	51				-45.51%
23525	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城8号变电站2号变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-38.05%
23526	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗北台照明	200	27.20%	0	0		是	2025年11月	-34.12%
23527	沈北	清水变	清蒲线	右分4台区(清洁能源)	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	2.68%
23528	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	牛屯屯小区变电站201柜	630	49.52%	0	0		是	2028年12月	-44.65%
23529	沈北	清水变	清蒲线	清蒲干崔公分阻燃支1(一站式)	400	55.00%	0	0		是	2026年12月	-50.76%
23530	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村7机井	50	60.80%	0	0		是	2025年11月	-64.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23531	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城9号变电站2号变压器	630	11.75%	0	0		是	2027年12月	-41.77%
23532	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金5组照明	50	79.60%	5	5				-46.50%
23533	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城10号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-38.17%
23534	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干6公变	400	59.40%	122	122				-39.15%
23535	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园2变电站201柜	500	34.40%	0	0		是	2028年12月	-42.42%
23536	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗堡南台	400	46.50%	0	0		是	2025年11月	-29.09%
23537	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右8右1变压器	315	6.98%	0	0		是	2028年12月	-47.20%
23538	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城1号变电站2号变压器	500	24.00%	0	0		是	2027年12月	-43.05%
23539	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线电井支01(柳条河A台)	400	31.13%	0	0		是	2026年12月	-38.72%
23540	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花村综合一台	400	89.40%	0	0	2024年9月			-50.53%
23541	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子5组(2022微)	200	47.20%	86	86				-37.01%
23542	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园5变电站202变压器	500	20.48%	0	0		是	2026年12月	-48.96%
23543	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线崔公分95(大望B台)	50	30.30%	0	0		是	2026年12月	-33.02%
23544	沈北	朱尔变	朱尔变74380江森线	捷众干47杆(一站式)	200	47.60%	85	85		是	2026年12月	-35.15%
23545	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线尖台子村支5(尖台子综合台)	200	38.50%	0	0				-27.67%
23546	沈北	清水变	清蒲线	阎友棋变压器(一站式)	200	0.00%	0	0				0.00%
23547	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	富中2主变	400	17.40%	290.40	290.40				-39.97%
23548	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城3号变电站1号变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-40.70%
23549	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花二组	160	41.00%	0	0		是	2025年11月	-43.66%
23550	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干232	400	35.75%	0	0		是	2028年12月	-44.11%
23551	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花汪荣光畜牧公变台区	400	0.00%	0	0				0.00%
23552	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城3号变电站2号变压器	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-40.10%
23553	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村7配电室202配电变压器	1000	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23554	大东	沈海变	沈海变80372东望乙线	和平干1箱变(单)	400	2.70%	98	98				-40.53%
23555	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园1变电站201柜	400	46.00%	0	0		是	2026年12月	-41.88%
23556	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园南区2期1箱变202配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
23557	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园4局维201配电变压器	630	87.62%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-34.00%
23558	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区6变电站201柜	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23559	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区3变电站201柜	630	141.33%	0	0	2024年9月	是	2028年12月	-40.12%
23560	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干3	200	12.90%	0	0		是	2028年12月	-35.25%
23561	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭1箱变1号变	630	24.76%	254	254				-42.50%
23562	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农专线农村干农八分3变压器	315	35.24%	0	0		是	2027年12月	-46.76%
23563	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城北区一.二期61号变压器	630	72.38%	0	0		是	2026年12月	-24.19%
23564	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	中金和悦3局维变电站202配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	12.12%
23565	于洪	东民变	东专线	小微五金园	200	6.90%	0	0				-12.97%
23566	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园南区2期1箱变配电变压器	400	45.38%	0	0		是	2026年12月	-39.49%
23567	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区1变电站201柜	630	46.03%	0	0		是	2028年12月	-43.59%
23568	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区2变电站202间隔配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2028年12月	-41.46%
23569	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区1变电站202间隔配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2028年12月	-41.50%
23570	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园2局维201配电变压器	630	55.71%	0	0		是	2026年12月	-31.26%
23571	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区6变电站202柜	315	65.40%	0	0		是	2028年12月	-43.74%
23572	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园3局维201配电变压器	630	57.62%	0	0		是	2026年12月	-36.99%
23573	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭2箱变2号变	630	13.65%	254	254				-41.82%
23574	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分12左6柱上变压器	315	21.90%	215	215				-66.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23575	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农七分35+1柱上变压器	400	18.30%	0	0		是	2028年12月	-20.40%
23576	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭1箱变2号变	630	21.59%	254	254				-45.29%
23577	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城东区1变202配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-30.12%
23578	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	中金和悦1局维变电站202配电变压器	800	52.50%	0	0		是	2026年12月	7.79%
23579	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村5土建变201	500	83.60%	0	0	2024年9月	是	2028年12月	-34.39%
23580	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	东北区1开闭站1箱变201配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-13.82%
23581	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	延河新居箱式变电站1配电变压器	400	8.70%	254	254				8.68%
23582	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园2变电站202柜	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
23583	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区8变电站201柜	315	85.71%	0	0	2024年9月	是	2028年12月	-42.91%
23584	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城鸿景嘉园1号变电站2号配电变压器	800	23.70%	0	0		是	2027年12月	-4.72%
23585	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农专B右2	315	40.38%	0	0		是	2028年12月	-43.64%
23586	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园1局维202配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-23.32%
23587	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园3局维202配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-35.36%
23588	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园2局维202配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-33.00%
23589	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区1变电站202柜	630	28.25%	0	0		是	2028年12月	-45.10%
23590	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城四季嘉园2号变电站201间隔配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2027年12月	54.99%
23591	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城东区2变202配电变压器	800	38.10%	0	0		是	2026年12月	-14.58%
23592	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分12左2柱上变压器	315	16.83%	231	231				-50.05%
23593	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	重工街7变电站201柜	500	3.52%	0	0		是	2028年12月	-45.58%
23594	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园1局维201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23595	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城鸿景嘉园2号变电站2号配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2027年12月	-17.64%
23596	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分9右2柱上变压器	400	56.50%	134	134				-43.83%
23597	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	中金和悦1局维变电站202配电变压器	800	87.90%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	6.08%
23598	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区1变电站2变压器配电变压器	630	18.67%	0	0		是	2026年12月	-41.54%
23599	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农七分25	250	38.40%	0	0		是	2028年12月	-81.82%
23600	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	碧桂园御时光2变电站2变压器	630	7.30%	0	0		是	2028年12月	50.82%
23601	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城四季嘉园1号变电站201间隔配电变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	24.77%
23602	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	碧桂园御时光1变电站2变压器	630	29.84%	0	0		是	2028年12月	63.42%
23603	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城丽景嘉园2变电站2号配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2027年12月	-13.39%
23604	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村7配电室201配电变压器	1000	21.60%	0	0		是	2028年12月	-50.75%
23605	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区2变电站201间隔配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2026年12月	-42.93%
23606	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分9右1柱上变压器	250	64.32%	64	64				-41.05%
23607	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区2变电站1变压器配电变压器	630	33.52%	0	0		是	2026年12月	-41.79%
23608	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农专线农村干农八分4	400	51.30%	0	0		是	2027年12月	-42.62%
23609	大东	沈海变	沈海变80372东望乙线	东望乙线和平干好利米分2左1柱上变压器	200	78.60%	23	23				-24.68%
23610	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	LS_沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北 区一/二期)配电变压器	500	85.92%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-41.28%
23611	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭2箱变1号变	630	20.32%	254	254				-41.07%
23612	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	东北区1开闭站2箱变201配电变压器	630	31.90%	0	0		是	2026年12月	-34.14%
23613	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区2变电站2变压器配电变压器	630	33.90%	0	0		是	2026年12月	-37.12%
23614	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农八分6	400	66.75%	0	0		是	2028年12月	-49.83%
23615	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园1变电站202柜变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
23616	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	东北区1开闭站2箱变202配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-30.84%
23617	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	龙湖椿山小区1配电室202间隔配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2028年12月	14.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23618	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区8变电站202柜	315	69.21%	0	0		是	2028年12月	-41.80%
23619	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分15柱上变压器	200	73.80%	32	32				-33.77%
23620	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江小区箱变1号变	630	39.05%	254	254				-40.07%
23621	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城丽景嘉园1变电站2号配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2027年12月	-18.85%
23622	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园2变电站201柜	400	41.50%	0	0		是	2028年12月	-37.38%
23623	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	龙湖椿山小区2配电室202间隔配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2028年12月	17.36%
23624	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村5土建变202	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
23625	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江小区箱变2号变	630	42.86%	254.22	254.22				-48.97%
23626	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区1变电站1变压器配电变压器	630	21.71%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
23627	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城鸿景嘉园3号变电站2号配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2027年12月	-14.50%
23628	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农七分46	250	22.40%	0	0		是	2028年12月	-55.97%
23629	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区1变电站201间隔配电变压器	800	39.38%	0	0		是	2028年12月	-40.29%
23630	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农八分7之1柱上变压器	50	46.40%	0	0		是	2028年12月	-39.91%
23631	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	重工街6变电站201柜	500	49.28%	0	0		是	2028年12月	-45.51%
23632	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农七分26右2	250	8.00%	0	0		是	2028年12月	-44.37%
23633	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区2变电站201柜	800	114.00%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-36.91%
23634	于洪	东民变	东专线	小微东专线44台	400	61.80%	0	0				100.00%
23635	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线谢家分苇子沟支江岗子支 18变台	100	49.05%	0	0		是	2025年12月	-56.30%
23636	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑3变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23637	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分八家子支 25变台	200	12.30%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
23638	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分2左4变台	200	47.10%	0	0		是	2025年12月	-30.67%
23639	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干86	200	66.00%	0	0		是	2026年12月	-40.61%
23640	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14右7变台	400	6.90%	0	0		是	2025年12月	-51.35%
23641	于洪	高明变	高张线	和谐3期4站房2变压器	630	17.52%	0	0				-40.74%
23642	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分42左19变台	160	44.89%	0	0				-27.45%
23643	于洪	高明变	高张线	和谐3期3站房2变压器	630	17.46%	0	0				-40.23%
23644	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线大柳分6右5右4变台	200	35.10%	0	0		是	2025年12月	11.80%
23645	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城11号变电站1变压器	630	43.81%	0	0				-42.39%
23646	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分小于窝卜支 34变台	80	48.63%	0	0		是	2025年12月	-43.29%
23647	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园2箱变1变压器	630	33.52%	0	0				-42.26%
23648	沈河	青年变	青年变372青寺线	广东发展银行自维箱变变压器	100	14.00%	0	0		是	2026年12月	5.76%
23649	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分7左3变台	200	30.60%	0	0		是	2025年12月	-48.27%
23650	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城6号变电站1变压器	800	51.60%	0	0				-41.90%
23651	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场三期变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
23652	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线17右2左8变台	200	35.40%	0	0		是	2025年12月	78.03%
23653	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	九路电厂小区变电站201	500	28.16%	0	0		是	2027年12月	-42.45%
23654	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线谢家分163左2变台	100	65.30%	0	0		是	2025年12月	-34.84%
23655	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左6左5右1	250	0.00%	0	0		是	2027年12月	-124.84%
23656	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分78左7变台	200	34.20%	0	0		是	2025年12月	9.45%
23657	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分台门支55左7变台	200	10.20%	0	0				100.00%
23658	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分台门支110变台	200	48.30%	0	0		是	2025年12月	-34.76%
23659	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期2变电站201间隔配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2027年12月	-41.01%
23660	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14左5变台	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
23661	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14左9变台	200	22.00%	0	0		是	2025年12月	-12.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23662	沈河	青年变	青年变372青寺线	宏达广昌箱变2变压器	630	31.49%	0	0		是	2026年12月	-43.10%
23663	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城13号变电站2变压器	630	21.59%	0	0				-43.28%
23664	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG_沈阳昱宽房地产开发有限公司1箱变考核表（龙江鑫	630	23.17%	421	421				-44.04%
23665	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线17右3变台	250	92.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	9.54%
23666	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城8号变电站2变压器	630	20.00%	0	0				-40.88%
23667	于洪	高明变	高张线	和谐3期1站房1变压器	630	30.48%	0	0				-41.80%
23668	于洪	高明变	高张线	馨韵雅居3变电站1变压器	630	28.19%	0	0				-43.16%
23669	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	亿嘉首府小区1局维变电站201配电变压器	400	19.60%	282	282				100.00%
23670	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分227变台	400	8.55%	0	0		是	2025年12月	-37.32%
23671	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支姜岗子支42变台	200	12.80%	0	0		是	2025年12月	-50.43%
23672	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场四期变电站2配电变压器	315	45.08%	0	0		是	2027年12月	-43.29%
23673	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分69左13变台	200	24.20%	0	0		是	2025年12月	-40.33%
23674	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分111+1左9变台	200	13.50%	0	0		是	2025年12月	25.00%
23675	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城7号变电站1变压器	800	39.38%	0	0				-39.81%
23676	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干3左5变台	200	42.60%	0	0		是	2025年12月	-35.65%
23677	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分18右8变台	200	45.90%	0	0		是	2025年12月	7.08%
23678	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干工校分8+1公变	315	76.19%	0	0		是	2026年12月	-50.20%
23679	沈河	青年变	青年变372青寺线	临园箱变1变压器	630	27.68%	0	0				-38.67%
23680	沈河	青年变	青年变372青寺线	万寿干72+1公变	315	59.37%	0	0		是	2026年12月	5.89%
23681	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分八家子支67变台	400	20.40%	0	0				-49.12%
23682	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分213左4变台	200	21.90%	0	0		是	2025年12月	13.20%
23683	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分110左19右6变台	400	30.90%	0	0				-36.47%
23684	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG_沈阳昱宽房地产开发有限公司3箱变考核表（龙江鑫	630	48.25%	263	263				-25.27%
23685	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑3变电站2变压器	630	25.90%	0	0		是	2028年12月	-41.98%
23686	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支71右28变台	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-28.58%
23687	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干83	315	12.06%	0	0		是	2028年12月	-44.64%
23688	沈河	青年变	青年变372青寺线	宏达广昌箱变1变压器	630	24.89%	0	0		是	2026年12月	-44.33%
23689	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分兴隆山支40变台	200	19.70%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
23690	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线大柳分2左3左1变台	200	41.40%	0	0		是	2025年12月	10.73%
23691	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分台门支125变台	400	146.10%	0	0	2022年12月			-32.82%
23692	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分12右6变台	200	43.20%	0	0		是	2025年12月	-32.99%
23693	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城3号变电站1变压器	630	48.57%	0	0				-47.90%
23694	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支71右26右1变台	200	18.00%	0	0				100.00%
23695	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场五期变电站2号变压器	800	34.13%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
23696	于洪	高明变	高张线	馨韵雅居1变电站1变压器	630	32.76%	0	0				-41.69%
23697	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支85变台	200	10.30%	0	0		是	2025年12月	-31.82%
23698	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城1号变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-44.77%
23699	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分110右11变台	200	58.80%	0	0		是	2025年12月	-28.87%
23700	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城5号变电站2变压器	630	36.51%	0	0				-42.24%
23701	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场三期变电站1变压器	630	56.76%	0	0		是	2027年12月	-28.41%
23702	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支姜岗子支38变台	200	40.00%	0	0		是	2025年12月	-66.63%
23703	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城4号变电站2变压器	500	35.20%	0	0				-41.87%
23704	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园1变电站2变压器	400	40.00%	0	0		是	2026年12月	-40.34%
23705	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	星光小区202变压器	400	42.00%	0	0		是	2028年12月	-44.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23706	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑4变电站2变压器	500	14.40%	0	0		是	2028年12月	-42.94%
23707	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线10变台	400	62.50%	0	0				-39.94%
23708	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干78左1公变	315	48.00%	0	0		是	2026年12月	-30.50%
23709	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分兴隆山支30左7变台	400	11.10%	0	0		是	2025年12月	-42.51%
23710	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干68	315	36.51%	0	0		是	2028年12月	-29.48%
23711	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城13号变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-44.76%
23712	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分52左5变台	50	79.20%	0	0		是	2025年12月	-33.68%
23713	于洪	高明变	高张线	馨韵雅居2变电站1变压器	630	49.90%	0	0				-40.85%
23714	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期1变电站202间隔配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-43.24%
23715	浑南	青年变	青年变372青寺线	青年变370青军线万寿干68+1公变	315	63.81%	0	0		是	2026年12月	-41.25%
23716	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期2变电站202间隔配电变压器	800	32.25%	0	0		是	2027年12月	-42.12%
23717	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干97公变	400	19.20%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
23718	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变370青军线万寿干69公变	315	38.73%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
23719	沈河	青年变	青年变372青寺线	太和公寓箱变2变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	-53.80%
23720	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线谢家分204变台	400	43.88%	0	0				-33.23%
23721	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园2箱变2变压器	630	53.84%	0	0				-40.76%
23722	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城12号变电站1变压器	630	25.71%	0	0				-48.65%
23723	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG_沈阳昱宽房地产开发有限公司2箱考核表（龙江鑫	630	68.25%	137	137				-42.61%
23724	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干77公变	400	61.25%	0	0		是	2026年12月	-50.94%
23725	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城5号变电站1变压器	630	26.98%	0	0				-36.69%
23726	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干94公变	400	65.00%	0	0		是	2026年12月	-37.97%
23727	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城14号变电站2变压器	315	49.52%	0	0				-45.83%
23728	于洪	高明变	高张线	小微蜡化二号路1号台	400	10.30%	0	0				99.23%
23729	于洪	高明变	高张线	和谐3期1站房2变压器	630	49.27%	0	0				-26.24%
23730	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干95公变	315	23.81%	0	0		是	2026年12月	-42.89%
23731	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	亿嘉首府小区2局维变电站201配电变压器	630	16.83%	461	461				100.00%
23732	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干辛家分八家子支56变台	200	49.80%	0	0		是	2025年12月	-29.23%
23733	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分157左3变台	200	33.60%	0	0		是	2025年12月	12.39%
23734	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	沈北新区韩江山烤肉（一站式）	200	48.60%	82.80	82.80				0.00%
23735	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分34变台	50	112.17%	0	0	2022年12月			-44.03%
23736	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干76右2公变	315	36.83%	0	0		是	2026年12月	-45.30%
23737	于洪	高明变	高张线	和谐3期4站房1变压器	630	34.79%	0	0				-42.74%
23738	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分166变台	200	20.40%	0	0		是	2025年12月	-35.03%
23739	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城8号变电站1变压器	630	21.90%	0	0				-41.27%
23740	于洪	高明变	高张线	和谐3期2站房2变压器	630	35.56%	0	0				-40.81%
23741	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分6左7变台	200	36.60%	0	0		是	2025年12月	-42.03%
23742	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分110左18右4变台	400	96.00%	0	0	2025年6月			-35.56%
23743	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线18变台	400	92.40%	0	0	2025年6月			-37.68%
23744	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期1变电站201间隔配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
23745	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场四期变电站1配电变压器	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-44.15%
23746	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分14左8变台	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	3.38%
23747	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干辛家分110右5变台	200	35.70%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
23748	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑5变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
23749	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑4变电站1变压器	500	19.20%	0	0		是	2027年12月	-44.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23750	沈河	青年变	青年变372青寺线	晓然里1箱变1变压器	400	38.00%	0	0		是	2026年12月	-43.18%
23751	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分6右5变台	200	56.40%	0	0		是	2025年12月	-59.27%
23752	沈河	青年变	青年变372青寺线	晓然里1箱变2变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
23753	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城10号变电站2变压器	630	19.62%	0	0				193.42%
23754	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分110变台	200	25.15%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
23755	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左3	200	42.60%	0	0		是	2027年12月	-44.49%
23756	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城14号变电站1变压器	315	55.87%	0	0				-46.34%
23757	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城10号变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-40.95%
23758	于洪	高明变	高张线	和谐3期3站房1变压器	630	35.05%	0	0				-43.11%
23759	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分28右6变台	200	36.90%	0	0		是	2025年12月	-35.45%
23760	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	军友房地产2箱变1变压器（备）	630	0.00%	567	567				0.00%
23761	于洪	高明变	高张线	和谐3期2站房1变压器	630	21.84%	0	0				-42.77%
23762	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城12号变电站2变压器	630	19.68%	0	0				-41.90%
23763	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	一站式-沈阳市锻压机械厂-特动线20	200	6.90%	166	166				100.00%
23764	沈河	青年变	青年变372青寺线	太和公寓箱变1变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	-34.80%
23765	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	军友房地产1箱变1变压器（备）	630	0.00%	567	567				0.00%
23766	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分台门支18左3变台	400	9.25%	0	0		是	2025年12月	-31.88%
23767	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分兴隆山支30左4变台	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
23768	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑5变电站1变压器	500	36.00%	0	0		是	2028年12月	-45.84%
23769	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线青寺线万寿干工校分6+2公变	200	65.20%	0	0		是	2026年12月	-47.05%
23770	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	动轴支27左分03	315	50.16%	126	126				-39.44%
23771	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干64	315	52.06%	0	0		是	2028年12月	-40.46%
23772	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城11号变电站2变压器	630	39.62%	0	0				-35.85%
23773	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分217右7变台	200	13.80%	0	0		是	2025年12月	-42.03%
23774	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分218左3变台	200	31.80%	0	0		是	2025年12月	31.63%
23775	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左5	315	37.14%	0	0		是	2028年12月	-43.13%
23776	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园1变电站1变压器	400	65.60%	0	0		是	2026年12月	-38.97%
23777	沈河	青年变	青年变372青寺线	旭辉峰尚配变站202间隔配电变压器	400	25.60%	0	0		是	2026年12月	-38.07%
23778	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城9号变电站2变压器	630	55.87%	0	0				-44.00%
23779	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干54	315	96.19%	0	0	2022年12月			-42.20%
23780	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左8	250	68.40%	0	0		是	2028年12月	-43.51%
23781	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分237变台	400	57.90%	0	0				-37.01%
23782	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支16+1左5变台	200	49.20%	0	0		是	2025年12月	-23.20%
23783	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分126右5变台	200	26.05%	0	0		是	2025年12月	-34.30%
23784	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分台门支103右6变台	200	19.50%	0	0		是	2025年12月	51.04%
23785	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线大柳分15右1变台	200	15.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
23786	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干62	250	3.52%	0	0		是	2028年12月	-89.93%
23787	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线青寺线万寿干工校分6公变	315	23.17%	0	0		是	2026年12月	-52.60%
23788	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分兴隆山支10右6变台	200	38.25%	0	0		是	2025年12月	-41.54%
23789	于洪	高明变	高张线	小微兰张1号台	200	75.60%	0	0				-5.72%
23790	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14右14变台	200	52.20%	0	0		是	2025年12月	-28.66%
23791	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城2号变电站2变压器	630	53.65%	0	0				-47.23%
23792	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分109右1变台	200	37.25%	0	0		是	2025年12月	-7.08%
23793	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	九路乙线新村干87变压器	315	71.11%	0	0		是	2028年12月	-44.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23794	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分69左7右9变台	400	11.30%	0	0		是	2025年12月	-5.02%
23795	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	华策书苑箱变配电变压器1公变	400	21.60%	0	0		是	2028年12月	-49.65%
23796	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟姜岗子支21+1右8变台	400	20.10%	0	0				0.00%
23797	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场五期变电站1号变压器	800	32.25%	0	0		是	2027年12月	-44.69%
23798	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	九路乙线新村干87加1变压器	250	77.12%	0	0		是	2028年12月	-42.05%
23799	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	龙江鑫都2箱变考核表201配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
23800	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右18右7柱上变压器	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	-23.02%
23801	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干70右11柱上变压器	100	31.80%	0	0		是	2025年12月	-70.46%
23802	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅8箱变2变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-39.89%
23803	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分11柱上变压器	315	37.46%	0	0		是	2025年12月	-29.36%
23804	开发	宁官变	宁官变95080宁南线	西宸之光小区6变电站1变压器	800	39.00%	408	408				100.00%
23805	开发	宁官变	宁官变95080宁南线	西宸之光小区2变电站1变压器	800	50.70%	314.40	314.40				28.30%
23806	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分41+1之1柱上变压器	315	69.21%	0	0		是	2025年12月	-53.77%
23807	开发	宁官变	宁官变95080宁南线	西宸之光小区1变电站1变压器	800	65.40%	197	197				20.02%
23808	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期1箱变1变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-20.45%
23809	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海天际2号变电站201间隔（前新线）配电变压器	800	20.10%	0	0				9.47%
23810	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅4箱变201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-35.43%
23811	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4柱上变压器	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-44.04%
23812	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分44右1之1柱上变压器	315	35.56%	0	0		是	2025年12月	-707.76%
23813	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期洋房4箱变202间隔配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
23814	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期4箱变1变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-23.13%
23815	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分16柱上变压器	315	67.94%	0	0		是	2025年12月	-25.71%
23816	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期4号变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	10.00	10.00				-36.76%
23817	东陵	花山变	欧陆甲线	沈阳紫檀山二期1箱变201间隔配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-32.54%
23818	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期3箱变1变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-24.86%
23819	东陵	花山变	欧陆甲线	方迪山庄2箱变1变压器	630	4.76%	0	0		是	2026年12月	-221.97%
23820	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG 欧陆风情小镇二期洋房1箱变202间隔配电变压器	630	33.14%	0	0		是	2026年12月	-39.95%
23821	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干16左3柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-46.28%
23822	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分8柱上变压器	315	68.57%	0	0		是	2025年12月	-43.40%
23823	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期2箱变1变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-24.11%
23824	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分17柱上变压器	315	86.67%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-38.08%
23825	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分6右7柱上变压器	315	95.56%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-37.43%
23826	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右8右3柱上变压器	200	53.20%	0	0		是	2025年12月	-98.20%
23827	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅2箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-41.94%
23828	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅1箱变202间隔配电变压器	630	6.10%	0	0		是	2026年12月	-74.65%
23829	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线实德北分19右4加1左5右1柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2025年12月	-71.44%
23830	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂3号变电站201间隔（前新线）配电变压器	630	30.16%	0	0				5.79%
23831	开发	宁官变	宁官变95080宁南线	西宸之光小区5变电站1变压器	630	6.67%	525	525				100.00%
23832	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	北陵变142田义甲线田义干33右8柱上变压器	315	4.44%	0	0		是	2025年12月	-29.32%
23833	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海上河府1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	80.70%	0	0	2024年9月			29.41%
23834	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅1箱变201间隔配电变压器	400	11.20%	0	0		是	2026年12月	-36.75%
23835	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分40+1之1柱上变压器	200	69.30%	0	0		是	2025年12月	-174.46%
23836	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4+1左5右2柱上变压器	400	60.40%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
23837	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海上河府3号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	65.75%	0	0				-33.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23838	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分19右4+1左7柱上变压器	400	15.50%	0	0		是	2025年12月	-39.20%
23839	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村2变电站202柜	630	22.54%	425	425				-42.05%
23840	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	北陵变142田义甲线田义干33右2	250	1.60%	0	0		是	2025年12月	-48.79%
23841	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	和平之门15号变电站201间隔配电变压器	630	52.06%	0	0				-44.42%
23842	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期3号变电站202间隔配电变压器	630	17.46%	10	10				-45.06%
23843	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右22柱上变压器	400	64.00%	0	0		是	2025年12月	-37.87%
23844	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右1左3柱上变压器	400	77.75%	0	0		是	2025年12月	-45.74%
23845	开发	宁官变	宁官变95080宁南线	西宸之光小区4变电站1变压器	630	0.32%	565.00	565.00				100.00%
23846	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅2201间隔、配电变压器	630	19.43%	0	0		是	2026年12月	-35.74%
23847	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期3号变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	10	10				-37.51%
23848	东陵	花山变	欧陆甲线	沈阳紫檀山二期2箱变201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-35.47%
23849	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂4号变电站201间隔（前新线）配电变压器	630	25.08%	0	0				6.18%
23850	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期洋房4箱变201间隔配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-45.13%
23851	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分18+1柱上变压器	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	-63.26%
23852	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG 欧陆风情小镇二期别墅3箱变201间隔配电变压器	630	14.48%	0	0		是	2026年12月	-37.61%
23853	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期2号变电站202间隔配电变压器	630	52.38%	10.00	10.00				-40.20%
23854	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村1变电站202柜	630	26.35%	401.00	401.00				-41.47%
23855	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	YHG 伊利亚特二期2号箱变-1变压器	630	0.00%	10	10				0.00%
23856	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分12左0柱上变压器	50	16.80%	0	0		是	2025年12月	13.45%
23857	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅5箱变202间隔配电变压器	630	14.10%	0	0		是	2026年12月	-23.27%
23858	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期4号变电站202间隔配电变压器	630	17.14%	10.00	10.00				-45.27%
23859	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	佳境天城1变电站2变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-36.64%
23860	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线46右18右8柱上变压器	200	4.80%	0	0		是	2025年12月	-46.47%
23861	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村4变电站202柜	630	15.87%	467.00	467.00				-41.92%
23862	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右8右5右2柱上变压器	100	6.00%	0	0		是	2025年12月	-33.08%
23863	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村7变电站202柜	630	15.24%	471.00	471.00				-41.18%
23864	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右6柱上变压器	400	68.10%	0	0		是	2025年12月	-35.76%
23865	东陵	花山变	欧陆甲线	方迪山庄2箱变2变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-94.33%
23866	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右9柱上变压器	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-62.65%
23867	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	佳境天城1变电站1变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-37.62%
23868	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村1变电站201柜	630	21.27%	433	433				0.00%
23869	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线16左13柱上变压器	200	3.00%	0	0		是	2025年12月	-74.63%
23870	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	师范花园变电站2变压器	400	26.50%	0	0				-40.57%
23871	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村7变电站201柜	630	21.27%	433.00	433.00				-42.07%
23872	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分34右4柱上变压器	315	1.02%	0	0		是	2025年12月	-21.30%
23873	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右3柱上变压器	400	52.50%	0	0		是	2025年12月	-57.81%
23874	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右5柱上变压器	315	37.84%	0	0		是	2025年12月	-39.98%
23875	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海天际1号变电站201间隔（前新线）配电变压器	800	38.10%	0	0				8.69%
23876	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4+1左3柱上变压器	315	54.60%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
23877	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村2变电站201柜	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
23878	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右5柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-24.57%
23879	铁西	重工变	重工变10846重北线	和樾小区3配电室201间隔配电变压器	630	56.76%	209	209				-9.36%
23880	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村3变电站201柜	500	17.28%	364	364				-43.05%
23881	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村6变电站201柜	630	18.10%	453	453				-38.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23882	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	佳境天城2变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23883	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村5变电站201柜	630	34.67%	348.60	348.60				-34.64%
23884	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线实德北分35柱上变压器	315	42.67%	0	0		是	2025年12月	-38.29%
23885	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分12左10柱上变压器	200	44.00%	0	0		是	2025年12月	-34.06%
23886	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分36柱上变压器	315	21.90%	0	0		是	2025年12月	-134.55%
23887	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海上河府2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	57.75%	0	0				29.60%
23888	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	佳境天城2变电站2变压器	630	46.10%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
23889	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右7柱上变压器	315	45.97%	0	0		是	2025年12月	-48.96%
23890	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂2号变电站201间隔（前新线）配电变压器	630	34.60%	0	0				0.65%
23891	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右6右2柱上变压器	400	0.30%	0	0		是	2025年12月	-15463.43%
23892	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4+1左6柱上变压器	315	60.63%	0	0		是	2025年12月	-41.06%
23893	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	地质住宅箱变1变压器	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-43.75%
23894	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅1箱变1变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-43.21%
23895	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右13柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-34.11%
23896	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干70右2柱上变压器	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-16.84%
23897	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	御长白3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	39.05%	0	0				-27.59%
23898	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分10右1柱上变压器	200	15.30%	0	0		是	2025年12月	-26.94%
23899	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG 欧陆风情小镇二期洋房3箱变201间隔配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年12月	-39.17%
23900	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右4柱上变压器	200	4.35%	0	0		是	2025年12月	-76.70%
23901	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期5箱变1变压器	400	38.40%	0	0		是	2026年12月	-9.33%
23902	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂5号变电站201间隔（前新线）配电变压器	630	21.59%	0	0				71.25%
23903	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右12左1柱上变压器	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-59.53%
23904	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村5变电站202柜	630	24.38%	413	413				-44.01%
23905	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分12左1柱上变压器	50	44.00%	0	0		是	2025年12月	-63.78%
23906	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右8右9柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23907	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村4变电站201柜	630	22.22%	427.00	427.00				-39.87%
23908	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村8变电站201柜	630	17.14%	459	459				-42.23%
23909	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂1号变电站201间隔（前新线）配电变压器	800	43.20%	0	0				-10.89%
23910	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期洋房2箱变202间隔配电变压器	500	36.48%	0	0		是	2026年12月	-43.57%
23911	铁西	重工变	重工变10846重北线	和樾小区2配电室201间隔配电变压器	630	59.05%	195	195				0.38%
23912	铁西	重工变	重工变10846重北线	和樾小区1配电室201间隔配电变压器	630	34.29%	351	351				2.46%
23913	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	10千伏文方甲线46右18右4左1之2柱上变压器	400	48.90%	0	0				100.00%
23914	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅7箱变1变压器	630	26.20%	0	0		是	2026年12月	-40.34%
23915	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海天际3号变电站201间隔（前新线）配电变压器	800	11.10%	0	0				14.12%
23916	开发	宁官变	宁官变95080宁南线	西宸之光小区3变电站1变压器	800	33.00%	456.00	456.00				19.54%
23917	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	师范花园变电站1变压器	400	43.00%	0	0				-42.15%
23918	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右2左2柱上变压器	250	24.64%	0	0		是	2025年12月	-23.05%
23919	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村8变电站202柜	630	18.10%	453	453				-43.75%
23920	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG 欧陆风情小镇二期洋房3箱变202间隔配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年12月	-41.58%
23921	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村6变电站202柜	630	22.86%	423	423				-39.29%
23922	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	天星西箱变2变压器	630	21.90%	429.00	429.00				-43.18%
23923	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期2号配电室1号变压器	500	42.40%	0	0		是	2027年12月	-36.61%
23924	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	钢花小区2变压器	500	34.88%	0	0				-41.08%
23925	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块4箱变2变压器	630	10.16%	503.00	503.00				-8.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23926	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	金科集美3箱变2变压器	630	13.02%	0	0				100.00%
23927	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期1号配电室1号变压器	800	25.13%	0	0		是	2027年12月	-41.33%
23928	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家三组大棚	50	24.60%	0	0				-51.08%
23929	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家大棚	80	17.25%	0	0				-89.98%
23930	浑南	历工变	历工变10450重联线	保工佳苑小区配电室201间隔配电变压器	800	9.60%	125	125		是	2026年12月	-19.89%
23931	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	小羊安村3变电站1号配电变压器	400	19.00%	0	0				-46.90%
23932	东陵	世园变	世园变80572海洋线	汇置山湖3箱变1变压器	630	14.92%	473	473				27.53%
23933	东陵	中马变	世贸线	世贸棋盘山四期2变电站2变压器	630	12.95%	485	485				3.29%
23934	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家三组照明	400	16.50%	0	0				-5.00%
23935	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期1号配电室2号配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-34.71%
23936	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干货站分4右4	200	3.60%	173	173				-51.71%
23937	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线生产干开发分7右3	315	20.06%	0	0				-26.42%
23938	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	张家村大棚（2021微）	400	18.68%	0	0				-51.85%
23939	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期4号配电室1号变压器	630	50.29%	0	0		是	2027年12月	-42.64%
23940	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园1箱变1变压器	630	41.27%	307.00	307.00				-37.40%
23941	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块1箱变201配电变压器	630	18.54%	450	450				-37.48%
23942	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	惠工南二路箱变1变压器	315	54.60%	111.50	111.50				-35.80%
23943	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	誉澜颂3变电站2变压器	800	13.20%	0	0				57.56%
23944	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	三博变电站1变压器	630	14.60%	475.00	475.00				-41.39%
23945	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园1号变电站2号变压器	630	47.94%	0	0				-52.34%
23946	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠斯勒1箱变1变压器	630	10.79%	499.00	499.00				-33.79%
23947	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	君兰江山3变电站201变压器	800	13.50%	612.00	612.00				23.16%
23948	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块4箱变1变压器	630	16.51%	463.00	463.00				-9.64%
23949	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园3号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0				-38.60%
23950	浑南	智慧变	智慧954智天线	龙湖云峰原著1号变电站201间隔配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2027年12月	12.65%
23951	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块3箱变201变压器	500	16.96%	365	365				-14.98%
23952	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产甲线生产干80右10	400	11.40%	0	0				-44.38%
23953	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期3号配电室1号配电变压器	630	47.24%	0	0		是	2027年12月	-42.64%
23954	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期1局维箱变1变压器	630	7.37%	520.60	520.60				-30.01%
23955	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期1局维箱变2变压器	630	7.62%	519	519				-40.15%
23956	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期3局维箱变2变压器	630	5.59%	532	532				-52.74%
23957	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线后鸭鸡房二组照明	100	50.10%	0	0				-45.52%
23958	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	天星西箱变1变压器	630	14.29%	477	477				-38.83%
23959	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	誉澜颂2变电站2变压器	800	16.20%	0	0				60.88%
23960	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分39左1	315	41.90%	0	0				-32.78%
23961	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国王湖1箱变2变压器	400	18.90%	284.40	284.40				-4.95%
23962	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线后鸭房大棚	80	12.38%	0	0				-96.88%
23963	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家五组照明	400	100.80%	0	0	2025年6月			-23.90%
23964	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期1变电站1变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-43.19%
23965	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	万家福箱变201间隔配电变压器	630	35.24%	345	345				-20.85%
23966	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	港基双水岸1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	22.80%	0	0				18.19%
23967	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	林达分79左27之2	400	2.25%	0	0				-65.45%
23968	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干51左1	315	54.92%	0	0				-26.13%
23969	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产甲线生产干80右7	250	15.04%	0	0				-62.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23970	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡二期3号变电站1号配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2027年12月	-10.13%
23971	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分32左1	400	45.45%	0	0				-16.13%
23972	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产干88加6右4左1	400	32.80%	0	0				100.00%
23973	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林干40左4左3左1加1	400	74.25%	0	0				-45.33%
23974	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠山花园3.2期3号箱变1变压器	400	15.60%	298	298				7.33%
23975	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	山林变550林西线小古支40右01	80	60.75%	0	0				-46.98%
23976	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	万家福箱变2箱变201间隔配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
23977	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干40左4左4	315	18.41%	0	0				-60.91%
23978	铁西	历工变	历工变10450重联线	金辉优步大道小区202间隔配电变压器	800	28.88%	125	125		是	2028年12月	-62.05%
23979	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府自然城小区3箱变201间隔配电变压器	500	22.72%	336	336				-2.94%
23980	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡三期1号变电站2号配电变压器	630	36.19%	0	0				-27.96%
23981	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期3号配电室2号配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2027年12月	-42.32%
23982	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干货站分5	200	106.20%	0	0	2024年12月	是	2026年4月	-14.17%
23983	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	友好小区配电站1变压器	630	32.70%	361	361				-43.47%
23984	浑南	智慧变	智慧954智天线	金辉中央云著1号变电站1号配电变压器	800	36.90%	0	0		是	2027年12月	-33.03%
23985	东陵	中马变	世贸线	保利十二橡树1箱变1号配电变压器	630	26.03%	403.00	403.00				-32.86%
23986	铁西	历工变	历工变10450重联线	人民里小区变电站201间隔配电变压器	630	46.98%	125	125		是	2028年12月	-41.30%
23987	东陵	中马变	世贸线	保利十二橡树2箱变1号配电变压器	630	27.62%	393	393				-38.12%
23988	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林干水库分11	400	11.10%	0	0				16.14%
23989	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路10变电站201柜	315	20.32%	124.93	124.93		是	2028年12月	-7.94%
23990	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路9变电站201柜	250	26.80%	125	125		是	2028年12月	-45.99%
23991	于洪	曹家变	10kV曹南甲线55670	欣美家园2配电变压器	400	16.20%	295.20	295.20				-37.77%
23992	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干31右1	200	15.60%	0	0				-31.69%
23993	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线后鸭房一、三、四组照明	100	144.40%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-41.58%
23994	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	白塔变964制药线景丽,教工楼变台(制药线69左2)	315	38.41%	0	0				-41.31%
23995	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园2箱变2变压器	630	42.54%	299	299				-46.30%
23996	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干30左7	315	21.33%	216	216				-52.75%
23997	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期5号配电室2号变压器	500	46.80%	0	0		是	2027年12月	-46.25%
23998	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分34左1	315	25.08%	0	0				-47.55%
23999	浑南	桃仙变	桃仙变244桃科乙线	名仕财富中心二期变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
24000	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	铭晖新天地2箱变201间隔配电变压器	800	7.80%	658	658				-5.23%
24001	浑南	智慧变	智慧954智天线	龙湖云峰原著2号变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2027年12月	12.46%
24002	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	盛溢畜牧公变台	400	1.20%	0	0				99.97%
24003	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	港基双水岸3号变电站201间隔(制药线)配电变压器	800	20.70%	0	0				100.00%
24004	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园1号变电站1号变压器	630	42.54%	0	0				-31.36%
24005	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路8变电站201柜	315	36.51%	125	125		是	2028年12月	-38.09%
24006	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期2号配电室2号配电变压器	500	34.24%	0	0		是	2027年12月	-39.72%
24007	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干货站分10	250	56.32%	84	84				-58.21%
24008	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡三期2号变电站1号配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-23.23%
24009	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干44右3	315	19.81%	0	0				-41.21%
24010	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分38左2	200	50.40%	0	0				-29.67%
24011	于洪	曹家变	10kV曹南甲线55670	欣美家园1配电变压器	400	14.70%	301	301				-37.40%
24012	东陵	世园变	世园变80572海洋线	汇置山湖1箱变1变压器	630	7.62%	519	519				100.00%
24013	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期2变电站2变压器	800	18.90%	0	0		是	2027年12月	-43.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24014	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分16右1	315	3.17%	0	0				-162.66%
24015	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园1箱变2变压器	630	42.86%	297	297				-42.61%
24016	沈北	朱尔变	朱尔变74368朱林线	朱林干蒲平分1沈阳宏远路灯（一站式服务）	200	34.80%	110	110		是	2026年12月	7.38%
24017	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	精锐支12+1左3	200	34.80%	0	0				4.13%
24018	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠斯勒三期1局维202配电变压器	630	12.06%	491.00	491.00				-39.29%
24019	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	林达分81左1	200	12.90%	0	0				-323.85%
24020	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分14	315	32.38%	0	0				-34.92%
24021	铁西	历工变	历工变10450重联线	大成物流201配电变压器	200	92.70%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-39.21%
24022	浑南	智慧变	智慧954智天线	金辉中央云著2号变电站1号配电变压器	400	28.80%	0	0		是	2027年12月	-18.21%
24023	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园1号变电站1号变压器	630	43.81%	0	0				-41.53%
24024	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产干80右5右2	400	63.30%	0	0				100.00%
24025	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期1号配电室2号变压器	800	40.13%	0	0		是	2027年12月	-42.60%
24026	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠山花园3.2期2局维箱变1段母线201间隔配电变压器	400	33.90%	224	224				-26.21%
24027	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	金科集美1箱变2变压器	630	14.60%	0	0				100.00%
24028	沈北	詹屯变	詹屯变7854詹卡线	宏远路灯管理有限公司蒲南路（一站式）	100	10.60%	79	79				-32.64%
24029	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期2号配电室2号变压器	500	45.20%	0	0		是	2027年12月	-37.22%
24030	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠山花园3.2期1局维箱变2段母线201间隔配电变压器	400	37.20%	211	211				-30.80%
24031	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园1号变电站2号变压器	630	30.48%	0	0				-45.15%
24032	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期2变电站1变压器	800	17.40%	0	0		是	2027年12月	-39.86%
24033	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路11变电站201柜	200	54.40%	71	71		是	2027年12月	-37.99%
24034	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	钢花小区1变压器	500	66.88%	0	0				-32.83%
24035	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园2箱变1变压器	630	34.92%	347	347				-33.62%
24036	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产甲线生产干80右6	315	42.86%	0	0				-23.61%
24037	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干24右5	250	27.84%	0	0				-51.51%
24038	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园3号变电站2号变压器	630	23.17%	0	0				-41.72%
24039	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡二期1号变电站2号配电变压器	800	45.00%	0	0				-11.11%
24040	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块2箱变201配电变压器	630	24.76%	411	411				-34.24%
24041	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路12变电站201柜	200	5.60%	124.93	124.93		是	2027年12月	-41.39%
24042	铁西	历工变	历工变10450重联线	金辉优步大道小区201间隔配电变压器	800	25.13%	125	125		是	2027年12月	6.64%
24043	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园2号变电站2号变压器	630	42.38%	0	0				-33.18%
24044	浑南	智慧变	智慧954智天线	龙湖云峰原著3号变电站201间隔配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2027年12月	18.62%
24045	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期1变电站2变压器	630	25.24%	0	0		是	2027年12月	-41.97%
24046	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线张家村照明	200	54.00%	0	0				-37.78%
24047	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期2局维箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-17.64%
24048	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡二期2号变电站2号配电变压器	630	46.35%	0	0				-14.63%
24049	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	龙湖樾前2箱变2变压器	800	20.70%	0	0				100.00%
24050	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分6	400	29.75%	0	0				-38.79%
24051	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分17	200	53.10%	0	0				-34.54%
24052	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线水库分29左2	250	67.68%	0	0				-45.38%
24053	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期5号配电室1号变压器	500	41.60%	0	0		是	2027年12月	-36.30%
24054	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路6变电站201柜	200	0.00%	125	125		是	2028年12月	0.00%
24055	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园分1	500	44.40%	0	0				100.00%
24056	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠山花园一期2.2期变电站1变压器	400	12.00%	312	312				-37.64%
24057	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期3局维箱变1变压器	630	7.11%	522	522				-29.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24058	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府自然城小区2箱变201间隔配电变压器	500	22.40%	338	338				5.05%
24059	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路7变电站201柜	200	40.00%	100	100		是	2028年12月	-37.08%
24060	浑南	智慧变	智慧954智天线	碧桂园中央公园2号变电站201间隔配电变压器	630	71.75%	0	0		是	2027年12月	-32.17%
24061	东陵	中马变	世贸线	世贸棋盘山四期3变电站2变压器	630	5.71%	531	531				14.01%
24062	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府自然城小区1箱变201间隔配电变压器	630	20.32%	439.00	439.00				-9.86%
24063	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期1号配电室1号配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2027年12月	-41.62%
24064	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠山花园3.2期4号箱变1变压器	400	26.70%	253.20	253.20				3.63%
24065	东陵	中马变	世贸线	保利十二橡树4箱变1号配电变压器	630	37.46%	331	331				-49.72%
24066	铁西	历工变	历工变10450重联线	重联线北一路2开闭站右2变压器	200	14.40%	125	125		是	2028年12月	-34.81%
24067	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国王湖1箱变1变压器	400	15.90%	296.40	296.40				8.84%
24068	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	港基双水岸2号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	21.00%	0	0				-22.50%
24069	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期3号配电室1号变压器	630	46.98%	0	0		是	2027年12月	-34.54%
24070	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园4号变电站1号变压器	630	19.68%	0	0				-41.48%
24071	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	沈站干30左2加2	200	52.50%	75.00	75.00				100.00%
24072	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	君兰江山2变电站201变压器	400	30.00%	240	240				20.13%
24073	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	惠工王府2箱变变压器	315	31.11%	185.50	185.50				-39.54%
24074	东陵	世园变	世园变80572海洋线	汇置山湖2箱变1变压器	630	7.30%	521	521				100.00%
24075	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠斯勒三期1局维201配电变压器	630	20.00%	441	441				-29.04%
24076	铁西	历工变	历工变10450重联线	大历干重联5KB—粮库T接箱左1	200	48.00%	84	84		是	2028年12月	-45.85%
24077	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林干69水库分44	400	24.50%	0	0				7.12%
24078	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑岗子方家村方士广家庭农场公变台	400	0.00%	0	0				0.00%
24079	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园2号变电站1号变压器	630	27.62%	0	0				-43.33%
24080	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	君兰江山1变电站201变压器	630	17.46%	457.00	457.00				88.42%
24081	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	立新干五三分1+1公变	315	61.59%	89.50	89.50				-49.00%
24082	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	友好配变站2变压器间隔配电变压器	630	29.84%	379	379				-42.93%
24083	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分28左1右1	400	26.40%	0	0				-44.53%
24084	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国王湖三期1箱变2号变压器	630	5.71%	531.00	531.00				100.00%
24085	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家四，六组照明	400	49.20%	0	0				-36.06%
24086	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	立新干五三分4+1公变	315	65.71%	76.50	76.50				-44.78%
24087	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	五三箱变1变压器	630	8.19%	515.40	515.40				-48.30%
24088	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干24右6右3	250	47.04%	0	0				-34.51%
24089	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	誉澜颂1变电站2变压器	800	15.00%	0	0				58.80%
24090	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	方家二组照明（2020微）	500	19.04%	0	0				-22.48%
24091	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园1号变电站1号变压器	630	44.29%	0	0				-39.25%
24092	铁西	历工变	历工变10450重联线	保工佳苑小区配电室202间隔配电变压器	800	12.30%	124.93	124.93		是	2028年12月	-13.98%
24093	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠山花园一期2.2期变电站201间隔配电变压器	630	18.29%	451.80	451.80				-37.17%
24094	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期3变电站1变压器	630	30.16%	0	0		是	2027年12月	-44.84%
24095	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科别墅充电桩箱变变压器	630	63.81%	165	165				4.25%
24096	东陵	中马变	世贸线	世贸棋盘山四期1变电站2变压器	630	5.33%	533.40	533.40				71.29%
24097	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期4号配电室2变压器	630	32.76%	0	0		是	2027年12月	-42.48%
24098	沈北	朱尔变	朱尔变74368朱林线	一站式-沈阳宏远路灯管理服务有限公司（朱林）	200	9.00%	162	162		是	2026年12月	10.91%
24099	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	立新干五三分5+1公变	400	17.70%	289.20	289.20				-43.91%
24100	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期3号配电室2号变压器	630	36.51%	0	0		是	2027年12月	-40.39%
24101	浑南	智慧变	智慧954智天线	龙湖云里变电站201间隔配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	22.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24102	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期2号配电室1变压器	500	39.68%	0	0		是	2027年12月	-37.36%
24103	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府1箱式变电站201间隔配电变压器	800	31.80%	466	466				-29.99%
24104	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期3变电站2变压器	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-41.08%
24105	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	龙湖樾前1箱变2变压器	800	5.40%	0	0				100.00%
24106	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路5变电站201柜	200	37.20%	106	106		是	2028年12月	-25.39%
24107	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克萊枫丹2箱式变电站2配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2025年12月	-40.91%
24108	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园5变电站201间隔配电变压器	250	8.64%	0	0				-36.38%
24109	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24110	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克萊枫丹1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24111	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏2箱变2号变	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-42.92%
24112	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干109右1	400	8.55%	0	0				20.91%
24113	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干43柱上变压器	315	85.33%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-37.34%
24114	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24115	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星3变电站1变压器	630	38.10%	327	327				-40.89%
24116	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏3箱变2号变	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-40.93%
24117	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干144左1	400	13.25%	0	0				21.80%
24118	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分27柱上变压器	400	17.10%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
24119	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干38左2柱上变压器	315	37.14%	0	0		是	2025年12月	-44.02%
24120	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星3变电站2变压器	630	53.33%	231	231				-42.36%
24121	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干38左5柱上变压器	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
24122	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星1变电站2变压器	500	47.36%	213	213				-41.35%
24123	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园1变电站2号变压器	400	74.00%	0	0				-34.02%
24124	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克萊枫丹2箱式变电站1配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
24125	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分16右1柱上变压器	315	18.10%	0	0		是	2025年12月	-42.15%
24126	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克萊枫丹1箱式变电站1配电变压器	800	43.88%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
24127	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居1箱变1号变	630	45.08%	0	0		是	2025年12月	-37.35%
24128	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居2箱变2号变	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
24129	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏1箱变1号变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
24130	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分25左1柱上变压器	315	54.29%	0	0		是	2025年12月	-36.75%
24131	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干99左1	400	35.10%	0	0				-24.16%
24132	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城1箱变2变压器	630	6.48%	526	526				27.89%
24133	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	育才巷箱变变压器	630	75.43%	92	92				0.00%
24134	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克萊枫丹3箱式变电站1配电变压器	800	25.88%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
24135	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克萊枫丹4箱式变电站1配电变压器	400	47.25%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
24136	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田翠园2箱变2号变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24137	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	舟泉1箱变2变压器	630	58.41%	199	199				-43.99%
24138	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏1箱变2号变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
24139	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干147+1右1	200	2.10%	0	0				-3.54%
24140	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园1台区箱式变电站1号变压器	630	36.19%	0	0				-41.18%
24141	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城4箱变2变压器	800	12.30%	622	622				90.06%
24142	和平	方型变	方型变478方太甲线	嘉兴街一次主变	630	29.21%	0	0				-39.70%
24143	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居3箱式变电站2号配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-38.55%
24144	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园3变电站2号变压器	400	60.00%	0	0				-39.07%
24145	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星南箱变1变压器	400	46.20%	175	175				-45.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24146	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干24柱上变压器	400	69.60%	0	0		是	2025年12月	-38.25%
24147	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星1变电站1变压器	500	74.56%	77.20	77.20				-41.93%
24148	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园2变电站201间隔配电变压器	400	35.00%	0	0				-40.73%
24149	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干10变压器	315	26.03%	202	202				-39.52%
24150	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田翠园2箱变1号变	630	57.90%	0	0		是	2025年12月	-43.95%
24151	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城5箱变2变压器	800	12.60%	619.20	619.20				81.37%
24152	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干145+1右1	200	33.00%	0	0				100.00%
24153	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城3箱变2变压器	800	18.90%	568.80	568.80				77.08%
24154	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园4变电站1号变压器	400	29.00%	0	0				-41.00%
24155	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹4箱式变电站2配电变压器	400	51.00%	0	0		是	2025年12月	-45.21%
24156	皇姑	长江变	25464长怒乙线	YHG 红田美林居高层箱式变电站1号配电变压器	630	43.43%	0	0		是	2025年12月	-43.27%
24157	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干2变压器	315	82.22%	24.50	24.50	2024年6月			-37.28%
24158	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星南箱变2变压器	400	36.90%	212	212				-37.80%
24159	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	金象箱变1变压器	315	55.56%	108.50	108.50				-32.14%
24160	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹3箱式变电站2配电变压器	800	28.13%	0	0		是	2025年12月	-40.23%
24161	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城2箱变2变压器	630	11.05%	497	497				41.48%
24162	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	舟泉1箱变1变压器	630	41.27%	307	307				-36.46%
24163	皇姑	长江变	25464长怒乙线	YHG 红田美林居3(井表)箱式变电站1号配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-42.77%
24164	和平	方型变	方型变478方太甲线	长兴箱变1变压器	630	38.10%	0	0				-46.33%
24165	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙长怒干线陆运分22柱上变压器	200	83.40%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.24%
24166	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园4变电站2号变压器	400	23.00%	0	0				-22.03%
24167	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居1箱变2号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
24168	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干线陆运分20柱上变压器	315	18.10%	0	0		是	2025年12月	-34.54%
24169	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干108左1左3	400	43.50%	186	186				-36.15%
24170	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	首创大境配电室202间隔配电变压器	800	35.70%	54	54				15.87%
24171	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左6左1变台	200	52.50%	0	0		是	2025年12月	-30.56%
24172	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区4变电站2变压器	630	32.38%	363	363				-36.37%
24173	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干31	315	30.16%	0	0		是		-46.89%
24174	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干39变压器	100	0.00%	54	54				-11.76%
24175	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗北分5+1左1	200	3.00%	0	0				-62.48%
24176	大东	望花变	望花变70264合作甲线	祥和家园3箱变1站内变压器	500	22.08%	339.60	339.60				-46.37%
24177	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左16+1右1左7变台	400	20.50%	0	0		是	2025年12月	42.98%
24178	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干43变压器	315	65.71%	53.69	53.69				-41.14%
24179	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干48变压器	200	67.80%	44	44				-39.81%
24180	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线044	315	14.67%	0	0				-36.14%
24181	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干85+1右1	315	35.24%	0	0				-48.25%
24182	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变250临湖乙线林校分3	400	83.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-43.79%
24183	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	富民三期改造2变电站1号变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年	-41.38%
24184	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干25+1右1	200	53.70%	0	0				-20.88%
24185	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分54-1	315	52.70%	117.50	117.50				-46.61%
24186	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干38右1	315	19.05%	0	0		是		-33.13%
24187	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干17右4	200	119.20%	0	0	2022年12月			-50.22%
24188	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干105+1右1	200	1.20%	178	178				0.49%
24189	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干魏家分54右5	100	33.00%	57	57				-36.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24190	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变350造化干30右6右9柱上变压器	250	1.60%	0	0		是	2025年12月	-65.36%
24191	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	沈化六路小区变电站101	200	30.40%	53.69	53.69				-40.40%
24192	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙72右1箱式变电站1号配电变压器	400	27.00%	0	0		是	2026年	-43.00%
24193	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵卜分38	400	20.10%	280	280				4.39%
24194	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景2变电站201	630	27.43%	53.69	53.69				-38.66%
24195	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线037	400	47.80%	168.80	168.80				-27.07%
24196	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分31右03	100	49.80%	40	40				-32.18%
24197	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干魏家分60	200	10.20%	159.60	159.60				-38.39%
24198	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分7	315	47.30%	0	0		是	2026年	-40.39%
24199	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线70右5左10	400	24.75%	0	0				3.95%
24200	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干36变压器	200	41.10%	53.69	53.69				1.87%
24201	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线026	315	13.81%	0	0				-37.77%
24202	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	巴黎泉乡1变电站1变压器	500	14.64%	376.80	376.80				-33.04%
24203	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线工商分4	250	21.12%	0	0		是	2026年	-49.71%
24204	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化干30右9柱上变压器	315	2.22%	0	0		是	2025年12月	-113.69%
24205	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	德工小区变电站201柜	500	29.20%	0	0		是	2027年12月	-42.32%
24206	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干88左6	400	10.95%	0	0				-31.76%
24207	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线122+1左1变台	200	69.00%	0	0		是	2025年12月	0.66%
24208	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓1变电站201	500	24.72%	53.69	53.69				-43.78%
24209	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干30左10变台	200	36.50%	0	0		是	2025年12月	-55.37%
24210	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	前长支25左1+1右7	200	64.80%	50	50				0.00%
24211	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线196右1变台	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	4.80%
24212	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区2土建变2公变	630	31.11%	54	54				-45.31%
24213	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分5	315	25.33%	54	54				-40.97%
24214	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵卜分23	250	19.60%	176.00	176.00				-35.00%
24215	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园1号变电站201间隔配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年	-40.21%
24216	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线89左1	200	50.10%	0	0				-34.10%
24217	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵卜分10右5-1	315	53.02%	117	117				-62.29%
24218	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线147左15左28变台	400	16.20%	0	0				100.00%
24219	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干81左4	315	14.60%	237.50	237.50				-77.38%
24220	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵卜分28	315	16.19%	232.50	232.50				-82.79%
24221	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干113+1左2+1	400	12.90%	308	308				80.49%
24222	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线21左1	400	9.30%	0	0				55.75%
24223	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左4左5	200	0.00%	0	0				-0.72%
24224	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵卜分2左1-1	250	74.56%	39	39				-23.87%
24225	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分14	250	19.20%	53.69	53.69				-44.37%
24226	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺一期小区2箱式变电站1配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2025年12月	14.70%
24227	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干106柱上变压器	400	41.25%	0	0		是	2025年12月	-273.61%
24228	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干35左3	315	47.94%	0	0		是		-41.92%
24229	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗南分9右2左2	200	35.10%	0	0				-29.06%
24230	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线118左8左2柱上变压器	200	15.50%	0	0		是	2025年12月	-164.37%
24231	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分15左5	315	31.11%	185.50	185.50				-62.98%
24232	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	浅草绿阁1变电站201柜	630	18.10%	0	0		是	2028年12月	-41.18%
24233	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干147右16变台	315	50.79%	0	0		是	2025年12月	-44.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24234	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干101左1	200	6.30%	167	167				100.00%
24235	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	后岗分25左15	200	47.10%	86	86				-8.71%
24236	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	齐贤变456保北甲线历南干历创分5	200	85.50%	0	0	2025年6月			-43.53%
24237	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓2变电站201	500	22.08%	53.69	53.69				-43.92%
24238	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分6左5	400	48.00%	54	54				-43.98%
24239	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干17右12	400	123.00%	0	0	2022年12月			-56.79%
24240	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左20	200	4.80%	0	0				-106.86%
24241	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工佳苑小区变电站2变压器	500	42.00%	53.69	53.69				-40.45%
24242	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵下分10右5-2	400	31.35%	234.60	234.60				-14.38%
24243	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	齐贤变456保北甲线历南干历创分3	315	53.97%	0	0		是	2028年12月	-44.48%
24244	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干143左18	200	24.00%	132.00	132.00				-45.15%
24245	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干41左2	315	43.49%	0	0		是		-27.43%
24246	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	乐园2小区变电站202变压器	400	43.50%	54	54				-42.09%
24247	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干来胜分7左0+1	200	29.40%	0	0				-33.23%
24248	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	士官住宅1箱变2变压器	630	14.60%	475.00	475.00				9.46%
24249	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干81左3右7	400	62.10%	111.60	111.60				100.00%
24250	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干35左4	315	52.38%	0	0		是		-25.73%
24251	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线6右2	400	27.75%	0	0				-11.28%
24252	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆2箱式变电站2配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	8.72%
24253	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线33右15	160	36.56%	0	0				-23.03%
24254	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	荒地线荒地分沿路支13变台	400	113.10%	0	0	2024年7月			-34.53%
24255	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区1变电站1公变	500	29.76%	53.69	53.69				-44.45%
24256	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分5右4	160	53.25%	0	0		是	2026年	-27.66%
24257	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分54-2	315	1.59%	279	279				-1092.13%
24258	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线魏家分48	200	9.00%	162	162				-34.37%
24259	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干108左3	315	30.16%	189	189				-124.19%
24260	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区2土建变1公变	630	33.97%	54	54				-29.99%
24261	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	士官住宅2箱变2变压器	630	21.27%	433	433				100.00%
24262	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化干97变压器	315	30.79%	0	0		是	2025年12月	-38.45%
24263	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左15左3变台	400	22.20%	0	0		是	2025年12月	100.00%
24264	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干15之3变压器	400	50.40%	53.69	53.69				-44.81%
24265	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分10右3	200	45.90%	53.69	53.69				-41.08%
24266	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线25左2+1右1	400	15.60%	0	0				100.00%
24267	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变350造化甲线造化干92左3	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-71.91%
24268	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫杨西变电站1号变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年	-39.42%
24269	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区1变电站2变压器	630	22.54%	425	425				-33.06%
24270	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干20变压器	315	69.84%	54	54				-24.52%
24271	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线工商分8	160	57.50%	0	0		是	2026年	-38.17%
24272	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	东陵干40右3	100	55.20%	34.80	34.80				-77.53%
24273	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	肇工六路小区变电站201	400	40.80%	54	54				-42.52%
24274	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区4变电站1变压器	630	27.62%	393	393				-34.26%
24275	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线佟罗北分2左1	200	45.15%	0	0				-5.73%
24276	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干10+1右1	400	48.90%	0	0				100.00%
24277	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线48右15	50	33.60%	0	0		是	2026年	0.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24278	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线66左11右3	200	29.10%	0	0				-53.88%
24279	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干36变台	200	49.40%	0	0		是	2025年12月	-16.54%
24280	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	新生干14加1右3	400	29.10%	0	0		是		100.00%
24281	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线后岗子分22	200	32.80%	114.40	114.40				-53.36%
24282	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线47右03	100	55.20%	35	35				-35.28%
24283	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农大实验场种猪场变压器（单）	315	30.16%	189	189				5.03%
24284	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区3变电站2变压器	630	35.56%	343	343				-34.37%
24285	大东	农大变	农大变80974农花甲线	山梨红分42左1	400	95.75%	0	0	2024年10月	是	2026年4月	6.34%
24286	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	金柳园2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年	-34.82%
24287	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干35左5左1	315	82.86%	0	0	2025年4月	是		-34.92%
24288	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线62右2+1左1	200	0.00%	0	0				0.00%
24289	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工南六路小区变电站201柜	630	134.86%	0	0	2024年6月			-38.71%
24290	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	乐园2小区变电站201	400	0.00%	53.69	53.69				0.00%
24291	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干3+5右1	200	15.30%	149.40	149.40				-30.93%
24292	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工街6变电站201柜	200	0.00%	0	0		是	2028年12月	-124.93%
24293	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线136变台	200	3.30%	0	0				100.00%
24294	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线14+1+1左1	200	21.30%	0	0				-53.70%
24295	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干118左2柱上变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-46.21%
24296	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区2变电站1变压器	630	23.17%	421	421				-42.13%
24297	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线19+1	400	27.45%	0	0				-48.14%
24298	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区3变电站1变压器	630	25.40%	407.00	407.00				-30.53%
24299	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干50变压器	315	71.87%	54	54				-41.36%
24300	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园2号变电站202间隔配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2026年	-40.57%
24301	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区3变电站201	400	23.20%	54	54				-43.36%
24302	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖干临湖乙线80	100	87.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-39.50%
24303	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵甲线山梨红分3	315	12.38%	244.50	244.50				-29.29%
24304	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线33右6左2右14	100	79.50%	0	0				-38.19%
24305	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景2变电站202变压器	630	26.29%	53.69	53.69				-40.40%
24306	大东	望花变	望花变70264合作甲线	上悦城1箱变1变压器	630	23.81%	417.00	417.00				9.83%
24307	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线019	315	25.14%	0	0				-33.47%
24308	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干62+1右1	200	30.60%	0	0				-18.70%
24309	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线050	400	36.90%	212	212				-32.90%
24310	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵下分10右3右1	315	42.86%	148.50	148.50				-46.34%
24311	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线144+1右2	400	74.40%	0	0				100.00%
24312	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分63	160	47.25%	68.40	68.40				-46.67%
24313	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	上园开发区箱变2变压器	800	41.70%	0	0		是		-31.79%
24314	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干37	315	66.03%	0	0		是		-38.50%
24315	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分12	315	52.06%	54	54				-43.14%
24316	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	丰收分33+1右4	400	27.60%	249.60	249.60				100.00%
24317	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线30左1	200	99.30%	0	0	2024年6月			24.84%
24318	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园2号变电站201间隔配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2026年	-42.06%
24319	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	新生干17加1	400	17.70%	0	0		是		8.58%
24320	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵干后陵下分1左1左1	400	30.90%	236	236				-39.59%
24321	大东	望花变	望花变70264合作甲线	思和苑西南角路边箱变（单）	200	21.60%	137	137				-45.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24322	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干16	400	66.25%	0	0		是		-39.98%
24323	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线丰收分07	100	72.50%	17.50	17.50				-31.99%
24324	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干17变压器	315	55.24%	54	54				-34.71%
24325	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区2变电站2变压器	630	26.98%	397	397				-38.52%
24326	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干44变台	160	81.50%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-37.31%
24327	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干143左16右2	200	24.60%	130.80	130.80				-31.85%
24328	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线109左10变台	400	22.50%	0	0				100.00%
24329	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线77左7	200	53.70%	0	0				10.62%
24330	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵干108左15柱上变压器	400	8.40%	326.40	326.40				78.13%
24331	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分6右3	315	17.46%	53.69	53.69				-40.85%
24332	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵下分37右5	100	25.50%	64.50	64.50				-48.47%
24333	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干33右5左5左1左1	200	60.30%	0	0				-177.90%
24334	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	上园开发区箱变1变压器	800	42.30%	0	0		是		-40.77%
24335	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干214变台	200	90.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-31.09%
24336	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹金科繁梦里二期2小区箱式变电站2配电变压器	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	17.51%
24337	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干12变压器	315	51.11%	53.69	53.69				-44.47%
24338	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景1变电站202变压器	630	0.00%	53.69	53.69				0.00%
24339	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗北分8+1右1	200	14.40%	0	0				-11.66%
24340	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干118左11	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-60.81%
24341	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分15左3	315	51.75%	121	121				-21.20%
24342	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	巴黎泉乡1变电站2变压器	500	14.88%	376	376				-19.61%
24343	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干110+1变台	400	2.00%	0	0				100.00%
24344	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线071	315	17.71%	0	0				-25.02%
24345	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	巴黎泉乡2变电站2变压器	500	8.64%	406.80	406.80				-35.35%
24346	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线144+1右1	400	47.55%	0	0				-56.01%
24347	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左31	80	0.00%	0	0				100.00%
24348	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹金科繁梦里一期1小区箱式变电站2配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2025年12月	44.73%
24349	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干175变压器	200	61.50%	0	0		是	2025年12月	-41.44%
24350	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干32	315	59.05%	0	0		是		-41.93%
24351	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干143左4	200	28.20%	124	124				-64.68%
24352	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干200变台	400	77.40%	0	0				-44.58%
24353	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干米胜分5右1	200	30.60%	0	0				-37.93%
24354	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线25左6右1右4	400	39.00%	0	0				100.00%
24355	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区3变电站202	400	18.00%	54	54				-43.69%
24356	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	丰收分42+2左3	400	6.00%	336	336				0.00%
24357	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干166变压器	200	100.65%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-48.81%
24358	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆4箱式变电站2配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2025年12月	4.98%
24359	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线88米胜分13	200	5.00%	0	0				-88.98%
24360	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹金科繁梦里一期3小区箱式变电站2配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	15.77%
24361	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干15之2变压器	250	74.88%	38	38				-41.10%
24362	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线魏家分28	200	37.90%	104.20	104.20				-28.15%
24363	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城2变电站202	800	15.90%	53.69	53.69				5.51%
24364	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	东陵甲线东陵干7-1	315	47.94%	133	133				-39.17%
24365	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线161右19变台	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	-25.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24366	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干73左1	250	13.76%	191	191				-78.33%
24367	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	博达家园变电站1号变压器	630	14.10%	0	0		是	2026年	-41.66%
24368	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于23右3	400	13.20%	0	0				-17.91%
24369	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆3箱式变电站2配电变压器	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	9.41%
24370	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线99+1右9变台	200	9.90%	0	0				0.00%
24371	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干25左5	315	61.46%	53.69	53.69				-44.48%
24372	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干34	315	28.25%	0	0		是		-40.54%
24373	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线206+1左3变台	200	101.40%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-53.33%
24374	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化干37柱上变压器	315	52.57%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
24375	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区1变电站1变压器	630	34.92%	347	347				-38.69%
24376	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	x铁路三供一业（枫杨路）	200	46.50%	0	0		是	2026年	-34.34%
24377	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线161右12变台	400	94.80%	0	0	2025年6月			-14.71%
24378	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工家园变电站202柜	400	0.00%	0	0				0.00%
24379	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓1变电站202	500	24.72%	54	54				-37.71%
24380	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工住宅箱变201	250	23.20%	54	54				-34.86%
24381	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工家园变电站201柜	400	61.20%	0	0				-43.09%
24382	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城2变电站201	800	24.60%	53.69	53.69				-72.48%
24383	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	新生干14加1右1加1	400	42.60%	0	0		是		100.00%
24384	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	金柳园1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年	-30.64%
24385	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干125右20右1+1	100	70.80%	19	19				-36.49%
24386	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干118左7柱上变压器	250	32.00%	0	0		是	2025年12月	-74.95%
24387	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	荒地线荒地分沿路支8右2变台	200	57.71%	0	0				-48.13%
24388	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历创分15变压器	315	36.19%	0	0		是	2027年12月	-45.70%
24389	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城1变电站201	800	30.00%	53.69	53.69				-41.68%
24390	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠线168	50	36.00%	27	27				-54.43%
24391	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分27右1-2	315	2.22%	277	277				-98.53%
24392	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干83右1	200	46.20%	87.60	87.60				-23.07%
24393	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于6右10+1左2	200	129.00%	0	0	2023年5月			17.52%
24394	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗南分11+1右5	200	37.50%	0	0				1.93%
24395	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	前长支25左2	200	69.90%	40	40				27.78%
24396	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分2右3	315	39.68%	158.50	158.50				-46.73%
24397	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线44+1右2	200	25.20%	0	0				100.00%
24398	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干121右2	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
24399	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线48右15右2	200	76.00%	0	0		是	2026年	-44.11%
24400	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分27右1-1	200	9.60%	161	161				-58.77%
24401	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	齐贤变456保北甲线历南干历创分4加1	100	64.00%	0	0		是	2028年12月	-43.90%
24402	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线57右3左2	200	48.60%	0	0				-72.31%
24403	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历创分10变压器	315	54.29%	0	0		是	2028年12月	-39.79%
24404	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线186左3变台	200	115.80%	0	0	2024年2月			4.10%
24405	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线46左07	100	54.00%	36.00	36.00				-33.67%
24406	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线工商分6左1	250	21.36%	0	0		是	2026年	-42.11%
24407	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	科园小区箱变（单）	630	42.38%	0	0		是		-41.75%
24408	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历创分11变压器	315	52.06%	0	0		是	2028年12月	-40.33%
24409	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分10加1	400	11.70%	313	313				-100.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24410	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线80右1	200	60.30%	0	0				-31.17%
24411	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线110右1	200	5.70%	0	0				0.00%
24412	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147右2+1左8变台	400	29.75%	0	0		是	2025年12月	-26.08%
24413	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化干30右2柱上变压器	400	101.50%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-78.50%
24414	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓2变电站202	500	11.84%	54	54				-44.04%
24415	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线丰收分37	200	75.75%	29	29				-36.27%
24416	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线66左02	80	97.88%	0	0	2024年9月			-38.96%
24417	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗北分11左10左13	200	15.00%	0	0				-451.10%
24418	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	兴地线郡泉分13+1柱上变压器	400	28.20%	247	247				-9.40%
24419	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线工商分12	160	45.94%	0	0		是	2026年	-46.95%
24420	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	嘉禾花园1变电站201	630	39.05%	0	0		是	2028年12月	-42.71%
24421	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线86右05	200	41.20%	97.60	97.60				-35.12%
24422	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左10+1变台	200	72.00%	0	0		是	2025年12月	-43.13%
24423	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	工人小区8号变电站1号变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年	-46.85%
24424	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	嘉禾花园1变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
24425	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线147右2左1变台	200	21.30%	0	0		是	2025年12月	-117.76%
24426	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变350造化甲线造化干30右6右7右1	400	50.75%	0	0		是	2025年12月	-53.75%
24427	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分40右13	100	54.60%	35	35				-22.46%
24428	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工佳苑小区变电站1变压器	500	0.00%	53.69	53.69				0.00%
24429	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线73+1右1	400	2.70%	0	0				100.00%
24430	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵下分2左1-2	250	10.24%	199	199				23.78%
24431	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干6	315	58.73%	0	0		是		-26.51%
24432	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵下分14右11	315	6.03%	265	265				-40.07%
24433	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线70+1右2柱上变压器	200	45.00%	0	0		是	2025年12月	-62.30%
24434	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干116左5	200	6.30%	167.40	167.40				100.00%
24435	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于23右1左1	200	17.20%	0	0				-291.60%
24436	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线206+1左1变台	400	35.70%	0	0		是	2025年12月	5.63%
24437	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	嘉禾花园2变电站201柜	630	11.43%	0	0		是	2028年12月	-46.49%
24438	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区1变电站2公变	500	0.00%	54	54				0.00%
24439	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干30左2变台	200	46.50%	0	0		是	2025年12月	-35.74%
24440	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	新生干41左4	400	73.80%	0	0		是		4.75%
24441	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	建大四区2变电站202变压器	630	71.43%	0	0		是	2028年12月	-39.84%
24442	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线49+1	200	26.10%	0	0				-35.08%
24443	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景1变电站201	630	55.62%	54	54				-43.83%
24444	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆1箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-4.52%
24445	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化干27右1	400	86.50%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-38.47%
24446	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线57右03	100	61.80%	0	0				-35.93%
24447	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	佳华国际大厦202配电变压器	800	27.75%	54	54				-38.09%
24448	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线66左1右1	200	16.80%	0	0				1.15%
24449	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左15变台	200	79.40%	0	0		是	2025年12月	-38.46%
24450	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线61	400	4.50%	0	0		是	2026年	11.09%
24451	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线工商分11	315	83.49%	0	0	2024年6月	是	2026年	-35.81%
24452	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分36	100	5.10%	85	85				-32.67%
24453	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	魏家分26右2	200	1.80%	176	176				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24454	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗南分17右5	400	5.25%	0	0				100.00%
24455	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线25左6右1右2	400	91.60%	0	0	2022年12月			-17.57%
24456	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线佟罗南分9右05	200	26.25%	0	0				-86.67%
24457	大东	望花变	望花变70264合作甲线	教师新村1站内变压器	500	36.48%	268	268				-41.59%
24458	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干145变台	200	141.25%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-45.10%
24459	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干26变压器	315	66.35%	53.69	53.69				-39.99%
24460	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	浅草绿阁1变电站202柜	630	16.51%	0	0		是	2028年12月	-45.95%
24461	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干122右3左2变台	200	52.20%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
24462	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线92+1右1	200	3.30%	0	0				0.00%
24463	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线30右12柱上变压器	400	78.30%	0	0		是	2025年12月	-49.86%
24464	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆1箱式变电站2配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-17.99%
24465	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线059	160	49.13%	65	65				-28.49%
24466	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干70变台	200	89.20%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-28.09%
24467	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分80	200	39.30%	101	101				-33.42%
24468	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干30右11柱上变压器	315	53.71%	0	0		是	2025年12月	-4.79%
24469	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干188变台	315	56.48%	0	0		是	2025年12月	-83.40%
24470	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化干122	160	16.13%	0	0		是	2025年12月	-43.72%
24471	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖线工商分9	630	16.76%	0	0		是	2026年	-42.01%
24472	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分63右18	100	121.20%	0	0	2023年2月	是	2027年	-27.93%
24473	大东	望花变	望花变70264合作甲线	教师新村2站内变压器	500	51.52%	192	192				-41.57%
24474	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺一期小区1箱式变电站1配电变压器	800	32.70%	0	0		是	2025年12月	16.15%
24475	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	巴黎泉乡2变电站1变压器	500	9.60%	402	402				-37.68%
24476	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分32	250	1.92%	220	220				-135.36%
24477	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	南八中路小区变电站201柜	500	59.60%	0	0		是	2028年12月	-49.09%
24478	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	丰收分31右1	200	4.80%	170	170				31.01%
24479	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线84	400	82.25%	0	0	2022年12月	是	2026年	-44.80%
24480	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变430小卜线李英分03	400	35.00%	220.00	220.00				-34.54%
24481	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历八分11变压器	315	29.52%	0	0		是	2028年12月	-41.21%
24482	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵卜分16	315	44.57%	143.10	143.10				-54.19%
24483	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干33右13左2	200	47.00%	0	0				-39.99%
24484	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干24柱上变压器	400	47.40%	0	0				-54.33%
24485	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线86	400	37.00%	0	0		是	2026年	-30.40%
24486	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线18	315	53.97%	0	0		是	2026年	-32.68%
24487	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙71右1号箱式变电站1号变压器	630	43.05%	0	0		是	2026年	-39.44%
24488	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干21变压器	315	63.17%	54	54				-38.14%
24489	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分6	250	22.00%	0	0		是	2026年	-43.03%
24490	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	南八中路小区变电站202柜	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
24491	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙72右1箱式变电站2号配电变压器	400	28.50%	0	0		是	2026年	-40.30%
24492	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分61	400	81.30%	35	35	2024年6月			-34.86%
24493	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干31变压器	315	72.06%	54	54				-48.34%
24494	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城1变电站202	800	34.80%	54	54				-39.10%
24495	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺二期1箱式变电站1配电变压器	800	56.10%	0	0		是	2025年12月	49.97%
24496	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线147左14右2变台	160	37.00%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
24497	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	建大四区2变电站201柜	630	66.03%	0	0		是	2028年12月	-41.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24498	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	铭学苑小区变电站201	400	15.90%	54	54				-40.13%
24499	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	东沟分46左7	200	3.30%	173.40	173.40				-20.91%
24500	大东	望花变	望花变70264合作甲线	祥和家园3箱变2站内变压器	500	25.60%	322.00	322.00				-42.85%
24501	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园1号变电站202间隔配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年	-38.71%
24502	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干161右2变台	200	119.70%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-43.67%
24503	东陵	上佰变	汪家甲线	上佰变301汪家甲线汪家甲干汪北分16柱上变压器	250	28.48%	0	0		是	2026年12月	-41.12%
24504	东陵	上佰变	汪家甲线	鑫和花园箱式变电站2号变压器	630	89.21%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-43.63%
24505	东陵	上佰变	汪家甲线	汪南新村1箱变1变压器	630	40.38%	0	0		是	2026年12月	-44.22%
24506	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家甲干汪北分3柱上变压器	200	47.60%	0	0		是	2026年12月	-42.55%
24507	东陵	上佰变	汪家甲线	沈阳市现代科技学校	100	18.60%	0	0		是	2026年12月	-23.63%
24508	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家甲线汪南分11左2柱上变压器	315	29.46%	0	0		是	2026年12月	-36.48%
24509	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	隆兴花园东苑小区1变电站1变压器	630	10.92%	0	0		是	2025年12月	-35.94%
24510	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家甲干汪北分13右04柱上变压器	315	15.87%	0	0		是	2026年12月	-126.74%
24511	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家甲线汪南分8右3柱上变压器	400	65.50%	0	0		是	2026年12月	-35.34%
24512	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都三期1变电站1变压器	630	29.21%	0	0				-40.11%
24513	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干五家子分16左7变台	200	40.35%	99	99				-38.35%
24514	沈北	孝信变	孝场甲线	徽商大厦小区1局维变电站201配电变压器	800	5.40%	0	0		是	2026年12月	28.52%
24515	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期1局维变202配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	2.39%
24516	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期3局维变202配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	-10.55%
24517	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线8左3变台	400	36.00%	216	216				100.00%
24518	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线大棚分65右11变台	100	19.50%	0	0		是	2025年12月	-15.56%
24519	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分99变台	200	58.80%	0	0		是	2025年12月	-63.28%
24520	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	卫工街3变电站201	315	34.92%	0	0		是	2026年12月	-41.87%
24521	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期2变电站1变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-36.44%
24522	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分62变台	200	76.50%	0	0		是	2025年12月	-37.60%
24523	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子干王学坊分15右4变台	200	63.90%	52	52				-23.70%
24524	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家乙干10右4右4柱上变压器	200	15.60%	0	0		是	2026年12月	-0.30%
24525	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干敖多牛分54左3变台	160	42.38%	0	0		是		-36.95%
24526	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线33变台	400	50.75%	157	157				-33.60%
24527	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	盛京绿洲五期1局维变电站201配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	19.69%
24528	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块3号变电站201配电变压器	630	9.21%	0	0		是	2027年12月	69.47%
24529	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线37右4右1	315	91.81%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-6.84%
24530	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期2号变电站2号配电变压器	630	15.24%	0	0				-21.74%
24531	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期2变电站2变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-36.42%
24532	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块1号变电站2号变压器	630	15.24%	0	0				19.83%
24533	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期2号变电站2号配电变压器	800	34.25%	0	0		是	2025年12月	-41.03%
24534	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线五家子分36左18变台	80	110.00%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-39.94%
24535	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干安乐分6变台	200	58.50%	63	63				-44.07%
24536	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江苑御品1号变电站201间隔配电变压器	630	61.90%	0	0		是	2027年12月	-3.37%
24537	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干97右6变台	200	60.90%	58	58				-47.45%
24538	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支26变台	200	40.05%	0	0		是	2025年12月	-31.92%
24539	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线安乐分17右9变台	200	49.80%	80	80				-53.27%
24540	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层（馨馨园）土建变1变压器	800	15.00%	0	0		是	2027年12月	-43.59%
24541	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线王学坊分25变台	100	66.00%	24	24				-47.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24542	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	龙湖香醍漫步三期局维1变201配电变压器	400	20.10%	0	0		是	2026年12月	-33.76%
24543	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线112左10变台	200	30.90%	0	0		是	2025年12月	-29.06%
24544	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分2柱上变压器	200	12.00%	0	0		是	2025年12月	-39.37%
24545	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期2号变电站2号配电变压器	630	29.71%	0	0		是	2027年12月	-42.59%
24546	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期8号变电站1号配电变压器	630	13.65%	0	0				3.67%
24547	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期1变电站1变电站	630	46.19%	0	0		是	2025年12月	-33.06%
24548	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力支长山子支24右21右7变台	200	32.00%	0	0		是	2025年12月	-33.28%
24549	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	盛京绿洲四五期1开2变201间隔配电变压器	100	112.00%	0	0	2022年12月			-34.79%
24550	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干121左27变台	400	8.10%	0	0				100.00%
24551	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干97右18变台	200	12.00%	156	156				100.00%
24552	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期1号变电站1号配电变压器	630	41.52%	0	0		是	2027年12月	-35.72%
24553	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期1变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
24554	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线孙窝堡分27变台	80	111.75%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-39.84%
24555	沈河	站前变	站前变230红卫甲线	LED箱变1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
24556	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期1变电站1变压器	630	31.75%	0	0		是	2027年12月	-34.99%
24557	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分29变台	400	21.98%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
24558	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线大棚分87+1左4变台	200	19.80%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
24559	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都三期1变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-40.22%
24560	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期2号变电站1号配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2027年12月	-42.13%
24561	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线37右4右3变台	315	70.35%	62	62				-35.27%
24562	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线20左1变台	200	80.20%	19.60	19.60	2025年2月			-94.10%
24563	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分43变台	200	23.10%	0	0		是	2025年12月	-54.70%
24564	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机干农机分2右1变台	400	23.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
24565	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12右8柱上变压器	315	17.46%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
24566	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干37右4左6变台	200	67.75%	45	45				-120.91%
24567	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干傲多牛分104变台	200	93.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	24.79%
24568	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分25+1右5左1变台	160	38.75%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
24569	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线15变台	315	70.48%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
24570	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线安乐分27左7变台	200	32.40%	115	115				100.00%
24571	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干大棚分116右1变台	200	24.00%	0	0		是	2025年12月	-10.68%
24572	沈北	孝信变	孝场甲线	万达小区7局维变电站201配电变压器	800	0.00%	0	0				100.00%
24573	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分21右7变台	200	29.70%	0	0		是	2025年12月	-36.26%
24574	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期3号变电站1号配电变压器	630	11.75%	0	0				61.61%
24575	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干孙窝堡分28右18变台	200	34.45%	111	111				-43.24%
24576	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线16+1右9变台	400	41.00%	196	196				51.00%
24577	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分61变台	200	54.15%	0	0		是		-36.39%
24578	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	北木分9柱上变压器	200	28.00%	0	0		是	2025年12月	10.65%
24579	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线7变台	100	84.20%	6	6	2024年6月			100.00%
24580	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线37右4左6变台	200	69.30%	41	41				-32.35%
24581	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	盛京绿洲五期2局维变电站201配电变压器	800	11.70%	0	0		是	2026年12月	16.36%
24582	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线92右1变台	200	12.90%	154.20	154.20				100.00%
24583	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分8柱上变压器	315	14.92%	0	0		是	2025年12月	-66.02%
24584	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12之1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24585	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾三期3号站2号变201间隔	800	19.50%	0	0				8.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24586	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线24左3变台	200	18.45%	143.10	143.10				-31.37%
24587	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期1变电站1变压器	630	24.29%	0	0		是	2026年12月	-39.36%
24588	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支48变台	200	70.50%	0	0		是	2025年12月	-35.21%
24589	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线安乐分27变台	200	58.80%	62.40	62.40				-44.12%
24590	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期小区2变电站201配电变压器	800	32.70%	0	0		是	2026年12月	9.18%
24591	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期7号变电站1号配电变压器	630	13.02%	0	0				63.27%
24592	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12之2柱上变压器	200	57.30%	0	0		是	2025年12月	-24.40%
24593	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	龙湖香醍漫步三期局维2变201配电变压器	400	28.80%	0	0		是	2026年12月	-6.10%
24594	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期1号变电站1号配电变压器	630	19.37%	0	0				-15.70%
24595	沈北	孝信变	孝场甲线	徽商大厦小区2局维变电站201配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2026年12月	81.02%
24596	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线五家子分36左20变台	200	59.25%	61.50	61.50				-40.62%
24597	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分74左2变台	200	50.70%	0	0		是	2025年12月	-48.04%
24598	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线37变台	400	44.10%	0	0		是	2025年12月	-31.40%
24599	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾三期2变电站202间隔配电变压器	800	17.40%	0	0				-3.03%
24600	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期小区1变电站201配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	51.52%
24601	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机干10左4变台	400	29.80%	0	0		是	2025年12月	-31.52%
24602	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分68右5变台	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-29.46%
24603	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期5号变电站2号配电变压器	630	9.14%	0	0				17.88%
24604	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干孙窝堡分28左8变台	200	16.20%	148	148				-41.22%
24605	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线27+1左6变台	400	4.50%	0	0		是	2025年12月	-43.90%
24606	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线144右5变台	200	41.85%	96	96				-46.69%
24607	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期2变电站1变压器	630	29.05%	0	0		是	2027年12月	-43.85%
24608	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾三期1变电站1号配电变压器	630	20.32%	0	0				-10.65%
24609	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12右5之1柱上变压器	400	57.00%	0	0		是	2025年12月	-52.88%
24610	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线22变台	400	96.90%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.92%
24611	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干王学坊分32变台	200	39.60%	100.80	100.80				12.09%
24612	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分25左5变台	400	21.40%	0	0		是	2025年12月	-30.65%
24613	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期3变电站1变压器	800	59.10%	0	0		是	2027年12月	-28.28%
24614	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期1号变电站1号配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2027年12月	-39.09%
24615	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层（建大高层）土建变1变压器	800	71.10%	0	0		是	2026年12月	-40.81%
24616	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期-2小区1局维变电站201配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	66.13%
24617	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分38右6变台	200	46.80%	0	0		是	2025年12月	5.33%
24618	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干干西高力分长山子支39变台	200	32.70%	0	0		是	2025年12月	-40.32%
24619	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分6左1柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-101.36%
24620	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分10柱上变压器	200	4.50%	0	0		是	2025年12月	-54.05%
24621	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分7左1柱上变压器	100	63.00%	0	0		是	2025年12月	-36.19%
24622	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	启工干29左4变压器	315	80.95%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-44.34%
24623	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期1号变电站2号配电变压器	630	33.14%	0	0		是	2027年12月	-45.43%
24624	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分74左7变台	400	76.80%	0	0				-24.43%
24625	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期4局维变201配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年12月	-11.16%
24626	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期1号变电站2号配电变压器	630	44.44%	0	0		是	2027年12月	-39.11%
24627	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线20右1变台	50	36.60%	0	0		是	2025年12月	-32.63%
24628	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线54右3变台	50	23.60%	33	33				-38.56%
24629	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分77+1变台	200	19.80%	0	0		是	2025年12月	6.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24630	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块4号变电站1变压器	630	12.19%	0	0		是	2025年12月	76.97%
24631	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支 24右13左10左6变台	200	54.30%	0	0		是	2025年12月	4.13%
24632	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机干38变台	500	8.64%	0	0				-37.55%
24633	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分68左3变台	200	15.30%	0	0		是	2025年12月	-30.96%
24634	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分东营子分15变台	200	28.80%	0	0		是		-33.23%
24635	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干121左17变台	200	21.30%	0	0		是	2025年12月	-33.12%
24636	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干132变台	200	42.10%	96	96				-43.52%
24637	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	天宝国际商务大厦箱式变电站201间隔配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2028年12月	-48.67%
24638	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层（建大高层）土建变2变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
24639	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期6号变电站1号配电变压器	800	13.25%	0	0				2.40%
24640	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期小区3变电站201配电变压器	630	27.05%	0	0		是	2026年12月	56.68%
24641	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期1变电站2变压器	630	28.10%	0	0		是	2027年12月	-43.42%
24642	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期2号变电站1号配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-43.02%
24643	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期小区4变电站201配电变压器	630	9.84%	0	0				100.00%
24644	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支 13右7变台	200	27.60%	0	0		是	2025年12月	-35.55%
24645	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期3变电站2变压器	800	29.40%	0	0		是	2027年12月	-39.37%
24646	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾三期4号变电站2号变压器	800	15.90%	0	0				16.07%
24647	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线7变台	400	39.90%	0	0		是	2025年12月	-26.50%
24648	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	佳华国际大厦201配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2028年12月	-38.58%
24649	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支 23+1右1变台	200	36.90%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
24650	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线87左18变台	200	63.50%	53	53				-37.54%
24651	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12右10左1柱上变压器	160	65.25%	0	0		是	2025年12月	-148.34%
24652	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期2变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是		-39.44%
24653	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线17变台	160	75.75%	23	23				-34.92%
24654	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块2号变电站2变压器	630	12.57%	0	0				17.36%
24655	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线农机分14右1变台	400	60.30%	0	0				100.00%
24656	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分5柱上变压器	315	25.71%	0	0		是	2025年12月	-32.64%
24657	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分68左4变台	200	38.40%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
24658	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分44左3变台	250	102.24%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-33.46%
24659	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分13柱上变压器	315	64.13%	0	0		是	2025年12月	-42.59%
24660	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	卫工农贸市场箱变202变压器	630	24.13%	0	0		是	2028年12月	-35.91%
24661	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支 34变台	400	18.75%	0	0		是	2025年12月	-104.21%
24662	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期1变电站2变压器	630	38.10%	0	0		是	2027年12月	-39.07%
24663	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期2变电站1变压器	630	36.95%	0	0		是	2027年12月	-23.52%
24664	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期-2小区2局维变电站201配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2026年12月	70.10%
24665	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线五家子分36右12变台	400	41.90%	192	192				-30.94%
24666	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线大棚分96+1左4变台	200	15.00%	0	0		是	2025年12月	-60.11%
24667	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线31变台	500	29.44%	0	0		是	2025年12月	-37.66%
24668	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分3	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-33.30%
24669	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线五家子分36右6变台	100	84.40%	6	6	2024年6月			-38.71%
24670	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线40左2变台	250	78.72%	28	28				-32.75%
24671	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分6右1柱上变压器	200	41.70%	0	0		是	2025年12月	-38.28%
24672	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	北木分12右12柱上变压器	250	39.36%	0	0		是	2025年12月	-58.29%
24673	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	卫工农贸市场箱变201	630	27.62%	0	0		是	2028年12月	-40.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24674	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分50变台	200	49.35%	0	0		是	2025年12月	-39.33%
24675	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分37右2变台	200	61.50%	0	0		是	2025年12月	-38.64%
24676	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线24左3变台	200	48.90%	82.20	82.20				-38.91%
24677	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期2局维变202配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2026年12月	1.86%
24678	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层（馨馨园）土建变2变压器	800	12.38%	0	0		是	2028年12月	-43.89%
24679	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期2变电站2变压器	630	31.24%	0	0		是	2027年12月	-38.82%
24680	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	金鹰小区2箱变2站内变压器	400	24.50%	0	0				-40.42%
24681	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城四期小区3变电站2配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2025年12月	-8.18%
24682	开发	陕西变	陕西变55384陕东乙线	翡丽公园小区2变电站1变压器	800	8.25%	654	654				100.00%
24683	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园5箱变2站内变压器	400	26.10%	0	0				-47.48%
24684	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	顺德园1箱变2变压器	630	30.16%	0	0				-44.89%
24685	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	顺德园1箱变1变压器	630	28.57%	0	0				-44.48%
24686	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	玖熙墅1变电站2间隔102配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-18.80%
24687	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园5箱变1站内变压器	400	25.50%	0	0				-46.24%
24688	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城六期小区2变电站2变压器	800	13.20%	0	0		是	2025年12月	7.57%
24689	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	二台子经济适用房变电站1变压器	500	14.00%	0	0				-41.00%
24690	大东	毛君变	10kV毛海线7952	和平干2箱变（单）	400	19.60%	282	282				-31.80%
24691	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区4变电站1变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
24692	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	新纪元箱变变压器	500	19.60%	0	0				-46.46%
24693	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干老瓜卜分17	315	62.54%	0	0				23.27%
24694	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	南六干69左2	250	7.92%	205	205				-39.06%
24695	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园4箱变2站内变压器	400	25.20%	0	0				-45.43%
24696	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨于坨变302茨榆坨线五委北台	315	92.19%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-36.67%
24697	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右6右6	250	30.08%	0	0				-48.29%
24698	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干64加1右6右1之1	400	56.60%	0	0				10.16%
24699	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区2变电站2变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
24700	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大四区1变电站201柜	630	32.25%	364	364				-41.73%
24701	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	南六干69左11	315	37.78%	164.50	164.50				-40.95%
24702	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵1箱变2站内变压器	630	44.76%	0	0				-43.15%
24703	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨于坨变302茨榆坨线五委中台	500	111.04%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-33.48%
24704	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进2箱变2站内变压器	630	32.00%	0	0				-39.66%
24705	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城1箱变1站内变压器	630	33.65%	0	0				-39.70%
24706	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进1配电站1站内变压器	630	24.44%	0	0				-37.79%
24707	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城5箱式变电站2变电站	630	21.59%	0	0				-38.54%
24708	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联干13左3	200	55.50%	0	0				-44.87%
24709	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区1变电站201柜	630	23.62%	418	418				-38.08%
24710	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	金鹰小区1箱变1站内变压器	500	26.40%	0	0				-41.82%
24711	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干16左1变压器	200	90.60%	0	0	2024年12月	是	2025年10月	-19.62%
24712	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵4箱变2变压器	630	16.00%	0	0				-41.77%
24713	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区4变电站2变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-35.75%
24714	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城四期小区2变电站2配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-12.63%
24715	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区5变电站1变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-41.61%
24716	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区1变电站202柜	630	87.37%	16.60	16.60	2022年12月			-45.57%
24717	大东	如意变	如意变80876如小乙线	金叶1箱变1变压器	630	14.60%	0	0				-40.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24718	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望联干45右8新	400	49.20%	0	0				4.51%
24719	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干43	315	47.30%	0	0				-41.25%
24720	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅1变电站101配电变压器	630	8.57%	0	0				-45.70%
24721	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干XB1-1变压器	630	31.43%	0	0				0.00%
24722	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	兴顺街3变电站201柜	200	35.40%	109	109				-44.44%
24723	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵3箱变2变压器	630	24.44%	0	0				-43.89%
24724	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期1箱变1变压器	400	19.20%	0	0				-40.95%
24725	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	梧桐馨园2箱变2站内变压器	630	14.60%	0	0				-42.04%
24726	开发	陕西变	陕西变55384陕东乙线	翡丽公园小区1变电站1变压器	630	5.08%	535	535				100.00%
24727	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	明地小区1变电站1变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-43.24%
24728	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区1变电站2变压器	630	53.02%	0	0		是	2025年12月	-18.91%
24729	大东	毛君变	10kV毛海线7952	沈海变374东望甲线和平干祁家分8	160	26.63%	101.40	101.40				-44.81%
24730	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑1变电站2变压器	500	26.56%	0	0				-34.73%
24731	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨榆坨大莲花村宏森木门公变台区	200	14.80%	0	0				0.00%
24732	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城2箱变2站内变压器	630	27.62%	0	0				-52.04%
24733	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大二区1变电站201柜	630	32.06%	365.00	365.00				-46.73%
24734	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	金鹰小区2箱变1站内变压器	400	26.00%	0	0				-40.42%
24735	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	明地小区2变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
24736	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右6右5	315	31.11%	0	0				-40.87%
24737	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	齐贤东小区变电站201柜	630	35.56%	343	343				-39.00%
24738	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑1变电站1变压器	500	45.76%	0	0				-38.26%
24739	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区2变电站2变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24740	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵4箱变1变压器	630	24.38%	0	0				-43.53%
24741	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	顺德园2箱变2变压器	630	43.43%	0	0				-41.26%
24742	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城1箱变2站内变压器	630	33.02%	0	0				-38.82%
24743	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区2变电站1变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-43.58%
24744	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大二区1变电站202柜	630	42.22%	301.00	301.00				-46.46%
24745	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期2箱变2变压器	630	24.76%	0	0				-39.75%
24746	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	明地小区3变电站2变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年12月	-42.80%
24747	大东	如意变	如意变80876如小乙线	金叶1箱变2变压器	630	20.63%	0	0				-41.19%
24748	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城4箱式变电站1变压器	630	25.40%	0	0				-37.34%
24749	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干48之2	315	43.17%	0	0				-44.12%
24750	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干53左5	315	20.63%	0	0				-37.15%
24751	大东	如意变	如意变80876如小乙线	金叶2箱变1变压器	630	16.19%	0	0				-44.27%
24752	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区3变电站2变压器	800	47.40%	0	0		是	2025年12月	-34.26%
24753	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵3箱变1变压器	630	39.37%	0	0				-42.75%
24754	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑小区2变电站2变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-39.66%
24755	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨榆坨大莲花以琳门窗厂公变台区	400	36.60%	0	0				0.00%
24756	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园1箱变1站内变压器	500	27.84%	0	0				-43.03%
24757	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金杯安居箱变2变压器	500	19.20%	354	354				-41.24%
24758	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵5箱变1变压器	315	24.76%	0	0				-37.53%
24759	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区5变电站2变压器	400	29.60%	0	0		是	2025年12月	-38.80%
24760	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	景星C土建箱变201	630	35.81%	341	341				-47.77%
24761	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅3变电站配电变压器	400	2.70%	0	0				64.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24762	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干渠湖分19变压器	315	65.27%	0	0		是	2025年12月	-40.05%
24763	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期3箱变2变压器	630	20.19%	0	0				-43.77%
24764	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区5变电站2变压器	630	63.17%	0	0		是	2025年12月	-48.27%
24765	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	齐贤东小区变电站202柜	630	33.90%	353	353				-46.97%
24766	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右4左1	315	39.37%	0	0				-53.33%
24767	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城四期小区1变电站2配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-25.27%
24768	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	梧桐馨园2箱变1站内变压器	630	20.95%	0	0				-42.30%
24769	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区2变电站202柜	630	0.00%	567	567				0.00%
24770	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区2变电站201柜	630	71.43%	117	117				-40.18%
24771	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干74	400	42.40%	0	0				-44.32%
24772	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	久福商住楼变电站201柜	315	22.54%	212.50	212.50				-44.69%
24773	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干79左5	200	63.50%	0	0				-49.39%
24774	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	梧桐馨园1箱变1站内变压器	630	28.57%	0	0				-43.96%
24775	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	兴顺园1变电站201变压器	630	23.49%	419	419			2028年12月	-46.63%
24776	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期3箱变1变压器	630	34.29%	0	0				-43.56%
24777	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城3箱式变电站2变压器	500	19.84%	0	0				-38.03%
24778	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干48之1	315	45.71%	0	0				-39.89%
24779	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园2箱变2站内变压器	500	22.08%	0	0				-46.01%
24780	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区3变电站1变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
24781	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城7箱变1变压器	800	80.63%	0	0	2024年6月			-32.34%
24782	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干老瓜卜分19右2	315	51.75%	0	0				-40.08%
24783	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联干6右8	200	26.00%	0	0				-60.84%
24784	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园3箱变1站内变压器	500	24.32%	0	0				10.49%
24785	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅5变电站101配电变压器	630	8.25%	0	0				-35.62%
24786	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望联干45右6右4新	400	44.00%	0	0				7.40%
24787	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区4变电站2变压器	630	90.48%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-44.83%
24788	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城2箱变1站内变压器	630	37.46%	0	0				-43.39%
24789	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干51右4	200	64.20%	0	0				-32.20%
24790	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园3箱变2站内变压器	500	26.88%	0	0				-64.23%
24791	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联干13左10	160	47.25%	0	0				-26.89%
24792	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	兴顺园2变电站201柜	800	12.30%	622	622				-40.13%
24793	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城六期小区1变电站2变压器	800	12.00%	0	0		是	2025年12月	10.97%
24794	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园4箱变1站内变压器	400	24.60%	0	0				-41.31%
24795	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵1箱变1变压器	630	30.79%	0	0				-40.88%
24796	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右4左1+1	200	53.50%	0	0				-43.15%
24797	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵2箱变1变压器	630	22.86%	0	0				-42.69%
24798	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期2箱变1变压器	630	23.62%	0	0				-45.28%
24799	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	景星C土建箱变202.	630	42.86%	297.00	297.00				-38.74%
24800	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干57	400	53.75%	0	0				-42.55%
24801	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干渠湖分7变压器	200	26.40%	0	0		是	2025年12月	-63.50%
24802	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进2箱变1站内变压器	630	25.90%	0	0				-42.25%
24803	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑小区1变电站2变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-42.92%
24804	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干53左7加1	315	12.70%	0	0				-42.27%
24805	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区1变电站2变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-43.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24806	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金杯安居箱变1变压器	500	26.40%	318.00	318.00				-44.75%
24807	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	二台子箱变1站内变压器	400	56.50%	0	0				-40.53%
24808	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干64加1右6右1之2	315	80.32%	0	0	2022年12月			-33.90%
24809	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑2变电站1变压器	630	52.70%	0	0				-40.92%
24810	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明盛景苑1变电站（单）	630	32.06%	0	0				-3.24%
24811	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期1箱变2变压器	400	20.00%	0	0				-40.61%
24812	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨榆坨天时利农贸市场公变台区	400	25.80%	0	0				0.00%
24813	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵2箱变2变压器	630	25.71%	0	0				-41.88%
24814	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园1箱变2站内变压器	500	23.68%	0	0				-41.92%
24815	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干49右5	315	8.89%	0	0				-108.69%
24816	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干3变压器1	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24817	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅2变电站101配电变压器	630	6.35%	0	0				-41.22%
24818	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑二期小区1变电站1变压器	400	39.60%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
24819	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进1配电站2站内变压器	630	26.03%	0	0				-42.61%
24820	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑2变电站2变压器	630	28.57%	0	0				-39.81%
24821	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区3变电站2变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
24822	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	偏堡子村综合二台	400	7.20%	0	0		是	2025年12月	-12.23%
24823	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑二期小区1变电站2变压器	400	34.80%	0	0		是	2025年12月	-46.92%
24824	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城6箱式变电站2变压器间隔配电变压器	630	26.98%	0	0				-39.10%
24825	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	玖照墅2变电站2间隔102配电变压器	400	23.10%	0	0		是	2025年12月	-19.91%
24826	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园2箱变1站内变压器	500	25.60%	0	0				-43.59%
24827	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区1变电站1变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
24828	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大四区1变电站202柜	630	76.70%	84	84				-43.17%
24829	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	31421部队小区变电站202配电变压器	800	26.70%	0	0				9.01%
24830	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房5组综合（2022微）	200	38.10%	104	104				9.39%
24831	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房1组照明	200	60.30%	59	59				-34.80%
24832	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰8组照明新	200	124.50%	0	0	2025年6月			0.00%
24833	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	57.75%	0	0				-33.00%
24834	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房2组照明	200	28.50%	123	123				-22.60%
24835	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳22主变	630	13.33%	0	0				-43.72%
24836	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分4+1柱上变压器	315	21.90%	0	0		是	2025年12月	-18.91%
24837	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房8组照明	400	28.20%	247.20	247.20				-33.38%
24838	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房4照明	100	87.20%	2.80	2.80	2024年9月			-39.11%
24839	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线政府家属楼照明	315	78.22%	37	37				-28.20%
24840	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰3组照明	100	52.80%	37	37				-39.18%
24841	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房村照明	80	78.38%	9.30	9.30				-36.29%
24842	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	师大宿舍箱变1变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24843	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分5右1柱上变压器	315	87.30%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-39.84%
24844	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子中台	250	104.16%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-17.76%
24845	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园11号小区变电站201配电变压器	500	20.80%	0	0				-37.03%
24846	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房7组照明	400	54.90%	140.40	140.40				-44.16%
24847	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	省建科院住宅2主变	400	16.00%	0	0				-41.20%
24848	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后领西北台（2022微）	315	81.78%	25.90	25.90	2025年4月			-34.03%
24849	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨一委社区四号机井	50	21.60%	34	34				-29.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24850	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房5组照明新	100	107.40%	0	0	2025年6月			0.00%
24851	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村10机井	50	84.40%	3	3	2024年7月			-58.98%
24852	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房小区照明（2020微）	200	41.60%	97	97				-38.19%
24853	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前边外北台	200	76.50%	27.00	27.00				-33.43%
24854	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	鸿源养殖照明台	200	21.60%	137	137				100.00%
24855	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	河北线51左6	315	9.84%	0	0				-57.68%
24856	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园1配变站1变压器	630	15.87%	0	0				-45.18%
24857	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前岭综合台	200	95.40%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	21.19%
24858	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	46.03%	0	0				-35.82%
24859	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光4号变电站201间隔（施城线）配电变压器	800	31.20%	0	0				-26.98%
24860	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	6903二期1变电站201配电变压器	500	42.00%	0	0				-42.24%
24861	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园2#1主变	630	31.24%	0	0				-40.41%
24862	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡产业园2号（2021微）	400	92.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-21.95%
24863	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前边外南台（2020微）	400	33.20%	227	227				-41.95%
24864	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村4机井	100	50.80%	39	39				-51.44%
24865	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园1#1#主变	630	11.81%	0	0				-42.22%
24866	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	万和花园变电站201间隔配电变压器	800	15.30%	0	0				5.89%
24867	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村6机井	50	37.60%	26	26				-40.68%
24868	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后岭村综合一台	400	4.05%	344	344				0.02%
24869	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵园乙线29+1柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2025年12月	-35.60%
24870	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村照明	400	52.50%	150.00	150.00				-31.84%
24871	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园10号小区变电站202配电变压器	630	37.71%	0	0				-38.92%
24872	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村5机井	100	29.80%	60	60				-46.94%
24873	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园1#2#主变	630	16.38%	0	0				-39.72%
24874	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	胜君修理公变台	200	10.20%	159.60	159.60				0.00%
24875	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园2#2主变	630	36.19%	0	0				-38.22%
24876	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房3组照明	200	46.80%	86	86				-43.29%
24877	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线小潘照明	400	15.80%	296.80	296.80				-27.99%
24878	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园10号小区变电站201配电变压器	630	28.19%	0	0				-41.68%
24879	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	獐跃冷藏公变台	315	8.89%	255.50	255.50				100.00%
24880	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子东台	200	62.40%	55	55				-44.32%
24881	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房6组综合(2022微)	200	23.40%	133.20	133.20				5.93%
24882	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分9柱上变压器	315	51.11%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
24883	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡白小茨家庭农场公变台区	400	0.30%	358.80	358.80				100.00%
24884	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰9组照明	200	23.60%	132.80	132.80				-14.55%
24885	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	运河1箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24886	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡乡人民政府	200	59.80%	60.40	60.40				-1695.08%
24887	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分13左2柱上变压器	315	45.71%	0	0		是	2025年12月	12.20%
24888	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分7柱上变压器	315	51.75%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
24889	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分3柱上变压器	315	62.54%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
24890	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房3组（2022微）	100	124.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.62%
24891	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	石化箱变1	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-82.94%
24892	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房镇朱家房村志江水产公变台区	400	27.90%	248	248				0.00%
24893	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场7变电站1号变压器	400	32.00%	0	0				-14.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24894	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房养鸡小区	200	51.60%	77	77				-44.04%
24895	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	47.30%	0	0				-29.22%
24896	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后领东南台(2020微)	315	45.21%	141	141				-41.58%
24897	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光6号变电站201间隔（施城线）配电变压器	630	25.40%	0	0				12.92%
24898	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线闫家村照明	400	45.00%	180	180				-24.08%
24899	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园11号小区变电站202配电变压器	500	31.20%	0	0				-40.19%
24900	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房10组分台	315	9.84%	253	253				100.00%
24901	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	主变六九零三	630	19.37%	0	0				-43.04%
24902	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后领南台综合(2022微)	200	27.30%	125	125				13.18%
24903	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园15号小区变电站201配电变压器	630	26.67%	0	0				-32.94%
24904	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房10组照明新	200	90.00%	0	0	2025年6月			0.00%
24905	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园15号小区变电站202配电变压器	630	29.52%	0	0				-37.30%
24906	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	陆通环保公变台	100	52.00%	38	38				100.00%
24907	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光5号变电站201间隔（施城线）配电变压器	800	27.30%	0	0				14.91%
24908	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房4组（2022微）	200	126.60%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-30.79%
24909	开发	汪河变	汪河变56170汪保乙线	九里颐和小区2变电站2变压器	800	17.40%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24910	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分10柱上变压器	400	83.50%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-35.80%
24911	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园16号小区变电站202配电变压器	630	31.43%	0	0				-36.20%
24912	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁1箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24913	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房5组照明	250	49.84%	100.40	100.40				-39.99%
24914	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	YHG 里仁宾馆箱变1号配电变压器	315	70.86%	0	0		是	2025年12月	-11.52%
24915	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线陵园干16柱上变压器	315	21.27%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
24916	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线中学家属照明	100	92.00%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-32.89%
24917	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	运河2箱变1	200	18.60%	0	0		是	2025年12月	-37.65%
24918	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	小学照明(2020微)	400	93.75%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-30.78%
24919	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	鸿阳公寓2#主变	500	14.00%	0	0				-44.74%
24920	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线关家村照明	400	43.80%	184.80	184.80				-28.39%
24921	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁2箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24922	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房7组照明新	200	78.00%	24	24				0.00%
24923	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房5组综合(2022微)	200	33.90%	112	112				15.43%
24924	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	世纪龙城箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
24925	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村9机井	50	37.20%	26	26				-63.60%
24926	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村空气能公变台区	400	1.50%	354	354				100.00%
24927	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村综合二台（微）	400	17.40%	290.40	290.40				7.79%
24928	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰4组照明新	200	53.20%	74	74				0.00%
24929	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	砂阳路28#主变	630	41.27%	0	0				-28.70%
24930	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡供销社油站公变台区	100	40.40%	49.60	49.60				100.00%
24931	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房6组照明	200	24.50%	131	131				-47.50%
24932	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨二委综合一台	200	129.90%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-32.44%
24933	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房9.11组照明（2022微）	200	67.40%	45.20	45.20				-43.28%
24934	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园8号小区变电站202配电变压器	630	23.24%	0	0				-40.03%
24935	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵园干17+1柱上变压器	200	36.60%	0	0		是	2025年12月	-50.20%
24936	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分2柱上变压器	400	74.10%	0	0		是	2025年12月	-42.87%
24937	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线陵园干23柱上变压器	200	56.00%	0	0		是	2025年12月	-40.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24938	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	河北甲线45左5	315	40.32%	0	0				-42.37%
24939	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	小学照明综合一台	400	29.25%	243	243				-3.21%
24940	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后领西南台	315	70.86%	60.30	60.30				-36.52%
24941	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	碧桂园御品变电站201间隔配电变压器	630	18.41%	0	0				9.38%
24942	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰7组照明新	100	56.10%	34	34				0.00%
24943	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线一委移民台	250	32.48%	144	144				-48.18%
24944	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分18柱上变压器	400	23.25%	0	0		是	2025年12月	-36.87%
24945	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场5变电站1号变压器	400	27.50%	0	0				-38.44%
24946	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房村综合一台	400	15.90%	296.40	296.40				-38.24%
24947	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	肥胖胖胖公变台	315	29.21%	191.50	191.50				100.00%
24948	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线潘家堡南照明	400	27.30%	251	251				-28.36%
24949	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子北台	315	70.86%	60.30	60.30				-67.32%
24950	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前岭南台（2020微）	200	54.60%	70.80	70.80				-37.92%
24951	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳1配变站1变压器	630	12.06%	0	0				-41.24%
24952	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村棚菜1号	100	80.40%	10	10	2024年9月			-42.89%
24953	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	万和花园变电站202间隔配电变压器	800	47.40%	0	0				5.26%
24954	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房1组照明支新	200	56.70%	66.60	66.60				0.00%
24955	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	工农桥东主变	400	12.00%	0	0				-43.92%
24956	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场6变电站1号变压器	400	26.00%	0	0				-28.80%
24957	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁1箱变2	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
24958	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线前岭北台	160	85.50%	7	7	2024年9月			-45.27%
24959	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	邵家村（2022微）	200	58.80%	62.40	62.40				-24.56%
24960	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	6903二期1变电站202配电变压器	500	49.20%	0	0				-40.60%
24961	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园2#2#主变	630	33.52%	0	0				-40.89%
24962	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场6变电站2号变压器	400	27.50%	0	0				-22.86%
24963	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰郑照支（2022微）新	200	66.00%	48	48				0.00%
24964	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线关家村大棚	200	61.80%	56	56				-44.40%
24965	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村11机井	400	3.00%	348.00	348.00				-38.19%
24966	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	河北甲线45左3	315	53.65%	0	0				-36.70%
24967	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨后领计涛农业公变台区	200	38.40%	103	103				100.00%
24968	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨一委1机井(2020微)	50	56.80%	17	17				-104.99%
24969	开发	汪河变	汪河变56170汪保乙线	九里颐和小区1变电站2变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24970	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场7变电站2号变压器	400	25.60%	0	0				-23.67%
24971	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线后领南台	315	91.68%	0	0	2022年12月	是	2025年	-69.76%
24972	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线北岗照明	200	57.00%	66.00	66.00				-13.15%
24973	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线藤家村照明	315	22.86%	212	212				-15.04%
24974	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线陵园干29柱上变压器	400	38.50%	0	0		是	2025年12月	-34.19%
24975	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园1配变站2变压器	630	15.56%	0	0				-33.93%
24976	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	省建科院住宅1主变	400	8.00%	0	0				-40.60%
24977	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园9号小区变电站202配电变压器	630	20.95%	0	0				-35.72%
24978	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	柳条湖1箱变1	630	110.48%	0	0	2024年2月	是	2025年12月	-41.12%
24979	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房11组分台	200	47.70%	84.60	84.60				28.55%
24980	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁2箱变1	400	36.80%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
24981	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线前岭西台	200	74.20%	32	32				-29.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24982	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园9号小区变电站201配电变压器	630	25.14%	0	0				-44.39%
24983	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡黄旗堡关绍山淡水鱼公变台区	400	0.00%	360	360				0.00%
24984	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳21主变	630	14.92%	0	0				-45.67%
24985	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	师大宿舍箱变2变压器	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-31.35%
24986	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨偏堡村玉赢畜牧公变台区	200	33.00%	114.00	114.00				100.00%
24987	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	偏堡北台综合（微）	400	34.80%	221	221				8.11%
24988	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰6组（2022微）	100	42.28%	0	0				-49.63%
24989	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳2配变电站2变压器	630	11.75%	0	0				-37.41%
24990	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线后领东北台	315	68.06%	69.10	69.10				-46.55%
24991	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园8号小区变电站201配电变压器	630	32.76%	0	0				-38.44%
24992	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	鸿阳公寓1#主变	500	15.60%	0	0				-45.32%
24993	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园2#1#主变	630	42.29%	0	0				-40.41%
24994	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰5组照明（2021微）	200	44.20%	91.60	91.60				-37.91%
24995	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰2组照明	200	34.73%	111	111				-39.88%
24996	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房田家房振双畜牧公变台区	200	49.50%	81	81				100.00%
24997	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房6组照明（微）新	400	80.10%	39.60	39.60	2025年6月			0.00%
24998	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡镇潘家堡村兴强养鱼公变台区	400	0.00%	360	360				0.00%
24999	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰村综合一台	200	5.60%	169	169				-34.05%
25000	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰1组照明新	100	71.10%	19	19				100.00%
25001	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰10照明新	200	111.90%	0	0	2025年6月			0.00%
25002	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	工农桥西主变	400	32.40%	0	0				-42.10%
25003	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园16号小区变电站201配电变压器	630	36.51%	0	0				-40.32%
25004	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	南京1变台	315	38.73%	0	0				-41.86%
25005	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	YHG 世纪龙城1箱式变电站2号配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-44.93%
25006	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城10变电站1变压器	315	30.10%	0	0				-42.98%
25007	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路3箱变2变压器	400	15.60%	0	0				-43.50%
25008	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分10左9左1变台	400	6.00%	336	336				57.56%
25009	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城8变电站2变压器	630	21.59%	0	0				-43.25%
25010	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线赵家插拉照明新	100	48.60%	41	41				0.00%
25011	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光1箱变2变压器	630	16.83%	461	461				-44.30%
25012	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛北台照明（微）	315	28.19%	195	195				-22.58%
25013	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门6箱变2变压器	630	26.98%	0	0				-21.19%
25014	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路1箱变2变压器	400	10.80%	0	0				-44.14%
25015	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑1变电站2变压器	500	34.80%	0	0		是	2027年12月	-43.45%
25016	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期10号箱式变电站1号变压器	630	26.98%	0	0		是	2027年12月	-42.04%
25017	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期8箱变（单）	400	41.25%	0	0				-37.12%
25018	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭3箱变1变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
25019	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分10左4左6变台	200	98.10%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-12.83%
25020	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑3变电站2变压器	500	18.80%	0	0		是	2027年12月	-47.37%
25021	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干水泵分	200	58.00%	0	0		是	2026年12月	-31.44%
25022	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居5箱变2变压器	800	25.13%	0	0				-19.29%
25023	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡3变电站2变压器	800	28.13%	0	0				-37.45%
25024	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期7号箱式变电站1号配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-40.03%
25025	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10左3	315	70.79%	60.50	60.50				-42.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25026	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	赵家村台新台	200	39.30%	101	101				-38.63%
25027	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期6号箱式变电站1号变压器	630	24.13%	0	0		是	2027年12月	-38.22%
25028	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实1箱变1变压器	630	22.22%	427	427				-44.75%
25029	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线大帮牛小区照明	400	58.25%	127	127				-53.38%
25030	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实2箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-44.57%
25031	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东站分3315	315	32.06%	0	0				-43.19%
25032	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线赵家村照明	200	27.10%	125.80	125.80				-35.05%
25033	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期1箱变（单）	630	29.84%	0	0				-39.66%
25034	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期1箱变1变压器	630	17.90%	454	454				-43.21%
25035	和平	和平变	和平变144南一乙线	咸阳分9右1	315	123.17%	0	0	2025年4月	是		-27.56%
25036	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	国瑞E区变电站2变压器	800	18.75%	0	0				-39.53%
25037	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	国瑞C区变电站1变压器	800	16.88%	0	0				-36.39%
25038	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙线沈小联干5	100	28.80%	0	0				-39.78%
25039	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭都1变电站1变压器	800	18.38%	0	0				-40.20%
25040	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛西南台照明（微）	200	14.40%	151	151				-36.96%
25041	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭1箱变1变压器	630	19.05%	447.00	447.00				-46.99%
25042	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	赵家插拉综合一台	200	0.00%	180	180				-21.12%
25043	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分10左5变台	100	68.70%	21	21				-40.20%
25044	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线63	160	78.00%	0	0		是	2026年12月	-44.30%
25045	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期2箱变2变压器	630	14.10%	478	478				-45.29%
25046	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景1箱变202间隔配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-36.84%
25047	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门3变电站1变压器	630	29.21%	0	0				-41.65%
25048	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分62右12右1左1变台	400	9.30%	322.80	322.80				0.00%
25049	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰5箱变（单）	630	23.49%	0	0				-41.19%
25050	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线81	200	76.00%	0	0		是	2026年12月	-36.24%
25051	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	富城时代1箱变1变压器配电变压器	500	68.80%	0	0		是	2026年12月	-38.47%
25052	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实1箱变2变压器	630	32.06%	365.00	365.00				-45.99%
25053	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10右3	500	30.40%	122.97	122.97				-38.88%
25054	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭4箱变1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
25055	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期5箱变1变压器	500	14.80%	376.00	376.00				-47.57%
25056	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	国瑞E区变电站1变压器	800	14.63%	0	0				-41.03%
25057	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城9变电站2变压器	500	37.60%	0	0				-34.86%
25058	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期31号变压器	800	19.50%	0	0		是	2026年12月	88.41%
25059	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线32	160	29.38%	0	0		是	2026年12月	-38.34%
25060	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分王台支12左6变台	200	30.75%	118.50	118.50				-44.34%
25061	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心二期22号变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	45.87%
25062	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分42变台	200	29.55%	120.90	120.90				-31.08%
25063	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门2变电站1变压器	630	42.86%	0	0				-36.69%
25064	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10左2	315	35.56%	123	123				-40.88%
25065	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙线沈小联干12	315	12.70%	0	0				-39.88%
25066	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干张马夫分37左7左12变台	200	45.75%	89	89				-54.14%
25067	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府一期2号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25068	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门4变电站1变压器	800	47.40%	0	0				-40.08%
25069	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	石台新苑住宅3箱变201配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-32.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25070	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	东山小区1箱变2变压器	630	14.29%	0	0				-49.30%
25071	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城4变电站1站内变压器	630	20.95%	0	0				-45.11%
25072	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期4号变电站1号配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	-40.75%
25073	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡大邦牛岗长会畜牧公变台区	200	9.60%	160.80	160.80				0.00%
25074	和平	和平变	和平变144南一乙线	潮州城酒店水源热泵用户201间隔配电变压器	160	70.50%	31	31				-45.48%
25075	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光1箱变1变压器	630	20.00%	441	441				-39.66%
25076	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎医院1楼虎利干乾弘分2	200	21.80%	0	0		是	2026年12月	-39.40%
25077	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰2箱变(单)	630	20.19%	0	0				-41.34%
25078	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	富城春天一期1变电站1号变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-38.66%
25079	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线大帮牛东台照明新	200	39.38%	101	101				0.00%
25080	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期6箱变2变压器	630	30.16%	377.00	377.00				-46.24%
25081	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分65左7变台	80	104.63%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-62.99%
25082	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门1变电站1变压器	630	59.37%	0	0				-35.69%
25083	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城3变电站1站内变压器	630	22.22%	0	0				-40.68%
25084	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干营子分主台支9左6+1右2变台	400	13.80%	305	305				8.81%
25085	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期1号变电站1号变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年12月	-39.53%
25086	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分37左17变台	200	35.10%	109.80	109.80				1.96%
25087	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城10变电站2变压器	315	24.76%	0	0				-43.75%
25088	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线88右4变台	200	76.65%	27	27				-20.67%
25089	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	东方之珠箱变1变压器	630	17.78%	0	0				-40.77%
25090	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城8变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-38.64%
25091	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府二期2号变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
25092	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干营子分全窝堡支2变台	200	40.50%	99	99				-37.52%
25093	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居4箱变2变压器	800	27.75%	0	0				-89.03%
25094	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城4箱变2变压器	630	21.33%	0	0				-41.79%
25095	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期2箱变1变压器	630	13.33%	483.00	483.00				-42.93%
25096	和平	和平变	和平变144南一乙线	同泽花园202间隔配电变压器	800	14.40%	123	123				-2103.76%
25097	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2箱变2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
25098	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期32号变压器	800	1.80%	0	0		是	2026年12月	0.00%
25099	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分18左5变台	400	15.00%	300.00	300.00				5.44%
25100	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线65左7+1右4变台	200	17.70%	145	145				5.47%
25101	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	鸿之运塑料厂(一站式)	100	115.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-4.45%
25102	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭2箱变1变压器	630	17.14%	459.00	459.00				-45.88%
25103	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光3箱变2变压器	630	19.37%	445.00	445.00				-44.46%
25104	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期6箱变(单)	630	40.32%	0	0				-34.38%
25105	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰7箱变(单)	630	27.05%	0	0				-43.16%
25106	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路3箱变1变压器	400	13.80%	0	0				-34.47%
25107	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期52号变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	95.26%
25108	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑2变电站2变压器	500	37.60%	0	0		是	2027年12月	-38.71%
25109	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰6箱变(单)	630	22.54%	0	0				-37.84%
25110	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡2变电站1变压器	630	12.95%	0	0				-29.61%
25111	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府一期1号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25112	大东	劳动变	劳动变176欧博线	旭辉花园5变电站2变压器	630	34.60%	0	0				-25.97%
25113	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东站分16左7	315	69.21%	0	0				-43.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25114	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干张马夫分73变台	100	64.50%	25.50	25.50				-35.12%
25115	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡1变电站2变压器	800	27.38%	0	0				-39.57%
25116	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分二道房支6左4变台	50	58.20%	16	16				-32.81%
25117	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期3箱变(单)	400	47.63%	0	0				-36.84%
25118	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳四季园3变电站1变压器	800	31.20%	470	470				-43.91%
25119	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城一期1箱变1变压器	630	38.10%	0	0				-44.42%
25120	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡2变电站2变压器	630	32.38%	0	0				-37.23%
25121	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线大帮牛西台照明	200	45.30%	89.40	89.40				-20.43%
25122	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	沈阳蒲河房地产开发有限公司(石台新苑住宅)1间隔1 配电变压器	400	29.20%	0	0		是	2026年12月	-36.49%
25123	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡腰屯村英森木材公变台区	200	69.00%	42.00	42.00				0.00%
25124	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙C开闭站XB2箱变(单)	500	28.16%	0	0				-43.72%
25125	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期8号箱式变电站1号变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	-41.87%
25126	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线大帮牛西北台照明(改造)	200	46.43%	87	87				12.33%
25127	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城5箱变1变压器	315	29.71%	0	0				-41.83%
25128	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期2箱变(单)	400	39.00%	0	0				-36.77%
25129	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景1箱变201间隔配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-37.44%
25130	和平	和平变	和平变144南一乙线	白领大厦2主变	800	10.88%	122.97	122.97				-40.17%
25131	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期4箱变1变压器	500	15.00%	375	375				-45.72%
25132	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期22号变压器	800	20.70%	0	0		是	2026年12月	74.95%
25133	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期3箱变1变压器	630	13.81%	480.00	480.00				-43.63%
25134	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰3箱变(单)	630	22.86%	0	0				-39.32%
25135	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期4箱变(单)	630	41.90%	0	0				-35.85%
25136	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府一期3号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25137	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分40左1变台	400	112.20%	0	0	2025年6月			100.00%
25138	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分二道房支12左9变台	200	60.00%	60.00	60.00				34.00%
25139	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡放司牛胜军养殖公变台	200	8.10%	163.80	163.80				100.00%
25140	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居4箱变1变压器	800	49.13%	0	0				-23.01%
25141	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线腰屯东台照明	100	59.70%	30	30				-38.29%
25142	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张欢干张马夫分49左1变台	200	45.60%	89	89				100.00%
25143	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居1箱变2变压器	630	58.10%	0	0				-34.31%
25144	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分10左2左1变台	400	6.00%	336	336				27.11%
25145	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛村综合二台(微)	200	36.00%	108.00	108.00				-37.07%
25146	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期9箱变(单)	630	50.16%	0	0				-36.32%
25147	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期1箱变2变压器	630	14.86%	473	473				-42.59%
25148	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光2箱变2变压器	630	18.73%	449.00	449.00				-46.02%
25149	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫29右3变台	200	24.30%	131.40	131.40				-41.99%
25150	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线站前分02	250	85.20%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-42.30%
25151	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期3号变电站1号配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2027年12月	-37.33%
25152	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期21号变压器	800	18.60%	0	0		是	2026年12月	79.79%
25153	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景2箱变202间隔配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	-29.39%
25154	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实2箱变2变压器	630	20.32%	439.00	439.00				-34.24%
25155	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈小联于钢管分6加1	400	29.70%	0	0				28.65%
25156	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎联干31	630	7.78%	0	0		是	2026年12月	-97.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25157	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城7变电站202间隔配电变压器	630	30.86%	0	0				-48.32%
25158	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线养士堡腰屯二岗子	400	25.25%	259	259				-37.80%
25159	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大邦牛村综合一台（微）	200	15.90%	148.20	148.20				5.24%
25160	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景3箱变202间隔配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-40.18%
25161	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	秦家照明（2022微）	200	53.90%	72.20	72.20				-24.21%
25162	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2箱变1变压器	800	36.75%	426	426				-41.59%
25163	和平	和平变	和平变144南一乙线	同泽花园203间隔配电变压器	800	9.00%	123	123				-46.99%
25164	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城5箱变2变压器	315	23.24%	0	0				-43.52%
25165	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居2箱变2变压器	630	35.56%	0	0				-31.45%
25166	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰4箱变（单）	630	20.95%	0	0				-39.55%
25167	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分29右9变台	200	34.30%	111.40	111.40				-39.81%
25168	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干城丰分2公变	315	20.32%	0	0		是	2026年12月	-11.19%
25169	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳1箱变1变压器	800	22.50%	540.00	540.00				-39.04%
25170	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线富城时代6箱变虎利干88	200	79.00%	0	0		是	2026年12月	-36.29%
25171	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城9变电站1变压器	500	27.60%	0	0				-39.63%
25172	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期6箱变1变压器（冷备）	630	0.00%	567	567				0.00%
25173	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦1变电站2变压器	500	35.20%	0	0		是	2027年12月	-29.76%
25174	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期5箱变（单）	400	45.38%	0	0				-36.15%
25175	和平	和平变	和平变144南一乙线	白领大厦1主变	800	11.25%	123	123				-41.91%
25176	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期51号变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	82.60%
25177	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥1配电室1变压器	800	36.00%	432	432				-40.67%
25178	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭1箱变2变压器	630	16.51%	463	463				-43.52%
25179	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干张马夫分49变台	160	86.06%	6.30	6.30	2023年9月			-27.59%
25180	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居1箱变1变压器	630	56.51%	0	0				-28.73%
25181	和平	和平变	和平变144南一乙线	力创大厦1变压器	500	44.16%	123	123				-50.06%
25182	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10右3+1	400	8.70%	122.97	122.97				4.26%
25183	大东	劳动变	劳动变176欧博线	旭辉花园5变电站1变压器	630	49.84%	0	0				-29.46%
25184	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10右8右2	315	47.94%	122.97	122.97				-41.74%
25185	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦2变电站2变压器	630	54.92%	0	0		是	2025年12月	-30.78%
25186	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线62	315	46.67%	0	0		是	2026年12月	-39.37%
25187	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎联线信用分05	400	28.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25188	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期12号箱式变电站1号配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-39.96%
25189	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥2配电室1变压器	800	25.88%	513.00	513.00				-42.74%
25190	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	东方之珠箱变2变压器	630	16.19%	0	0				-43.26%
25191	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线线沈小联干东站分5	400	76.50%	0	0				-14.60%
25192	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分10左4右3变台	315	47.24%	135	135				-38.01%
25193	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	詹屯变848虎联线黄楼支004	315	34.92%	0	0		是	2026年12月	-40.63%
25194	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线养士堡赵家村二组照明	100	39.40%	51	51				-40.31%
25195	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线4	315	7.30%	123	123				-39.23%
25196	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙D开闭站XB3箱变（单）	400	22.20%	0	0				-45.14%
25197	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景2箱变201间隔配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-34.25%
25198	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期4箱变2变压器	500	49.80%	201	201				-44.06%
25199	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥1配电室2变压器	800	33.75%	450.00	450.00				-40.07%
25200	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡四合村晟鑫源编织袋厂公变台区	200	21.60%	137	137				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25201	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分二道房支20右3变台	200	27.30%	125.40	125.40				-40.57%
25202	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干鞋厂分8	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
25203	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎德鑫花园四本3变	200	101.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.26%
25204	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线腰屯西台照明新	100	37.20%	52.80	52.80				0.00%
25205	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	星城国际三期1变电站201配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	9.22%
25206	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	星城国际三期2变电站201配电变压器	630	4.13%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25207	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干营子分王台支10左5变台	100	54.30%	35.70	35.70				-46.11%
25208	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡3变电站1变压器	800	35.25%	0	0				-36.70%
25209	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期5号箱式变电站1号变压器	630	26.98%	0	0		是	2027年12月	-38.45%
25210	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门5箱变2变压器	400	23.40%	0	0				-18.98%
25211	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥2配电室2变压器	800	22.50%	540.00	540.00				-41.57%
25212	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭3箱变2变压器	630	30.48%	375	375				-44.47%
25213	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线55右7变台	200	42.90%	94	94				-36.41%
25214	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东站分12	250	8.32%	0	0				-39.71%
25215	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	沈北城市管理局（虎利干排污分一站式）	100	29.40%	0	0		是	2026年12月	-13.68%
25216	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线小区分1	200	75.00%	0	0		是	2026年12月	-32.46%
25217	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	YHG 慧麟工贸有限公司柱上变压器	315	28.89%	0	0		是	2026年12月	6.48%
25218	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期12号变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	89.89%
25219	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛村综合一台	200	28.20%	123.60	123.60				-24.89%
25220	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线64	400	29.75%	0	0		是	2026年12月	-43.78%
25221	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景3箱变201间隔配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-34.49%
25222	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线养士堡乡腰屯村新棚区（改造）	100	38.40%	52	52				12.05%
25223	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线18	200	74.50%	31	31				-41.72%
25224	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线24左4	400	53.25%	123	123				-40.03%
25225	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦2变电站1变压器	630	36.51%	0	0		是		-34.29%
25226	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居3箱变1变压器	630	34.60%	0	0				-37.65%
25227	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心二期12号变压器	800	3.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25228	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑3变电站1变压器	500	28.16%	0	0		是		-44.36%
25229	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	东山小区1箱变1变压器	630	51.75%	0	0				-44.50%
25230	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城6箱变1变压器	630	27.05%	0	0				-40.37%
25231	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分25+1右10变台	200	26.70%	126.60	126.60				-38.34%
25232	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	詹屯变848虎联线虎联干031	160	93.75%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-62.36%
25233	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	沈煤大桥16箱变201配电变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年12月	-15.36%
25234	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城3变电站2站内变压器	630	22.48%	0	0				-43.75%
25235	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期11号变压器	800	8.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25236	沈河	长青变	长青变466青阳线	东陵廉租房箱变1变压器	500	19.20%	354	354				-49.03%
25237	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光2箱变1变压器	630	15.24%	471	471				-42.77%
25238	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑1变电站1变压器	500	32.80%	0	0		是	2027年12月	-41.27%
25239	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	宝盛园箱变2变压器	500	20.40%	0	0				-37.00%
25240	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期41号变压器	630	5.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25241	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路1箱变1变压器	400	8.70%	0	0				-43.94%
25242	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光3箱变1变压器	630	19.68%	443.00	443.00				-44.96%
25243	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干战前分1	315	19.81%	0	0		是	2026年12月	-30.08%
25244	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期7箱变（单）	400	42.00%	0	0				-36.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25245	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡腰屯村中台（微）	200	24.00%	132	132				-39.43%
25246	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利线61	315	31.43%	0	0		是	2026年12月	-40.68%
25247	和平	和平变	和平变144南一乙线	咸阳分4变压器	400	44.00%	122.97	122.97				100.00%
25248	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	宝盛园箱变1变压器	500	13.20%	0	0				-39.24%
25249	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居5箱变1变压器	800	52.13%	0	0				-27.59%
25250	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳1箱变2变压器	800	16.88%	585	585				-38.75%
25251	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛中台（2021微）	400	42.60%	190	190				-25.11%
25252	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居3箱变2变压器	630	33.65%	0	0				-38.20%
25253	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期2号变电站1号配电变压器	630	8.38%	0	0		是	2027年12月	-34.41%
25254	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	百岁万汇城变电站202配电变压器	800	28.88%	0	0		是	2026年12月	-39.12%
25255	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居2箱变1变压器	630	62.54%	0	0				-36.08%
25256	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东站分3200	200	23.00%	0	0				-63.53%
25257	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰8箱变（单）	630	22.10%	0	0				-41.43%
25258	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦3变电站2变压器	800	34.13%	0	0		是	2027年12月	-33.91%
25259	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦3变电站1变压器	800	23.63%	0	0		是	2027年12月	-37.10%
25260	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	腰屯小三家子照明（微）（改造）新	400	42.60%	190	190				0.00%
25261	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分28左7右6变台	200	46.35%	87	87				-25.40%
25262	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎联干38+1公园北台	315	76.44%	0	0		是	2026年12月	-30.28%
25263	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分28左6右7变台	400	22.25%	271	271				5.07%
25264	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	石台新苑住宅2箱变201配电变压器	630	11.68%	0	0		是	2026年12月	-39.48%
25265	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	富城时代5箱变1号配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-36.77%
25266	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路2箱变1变压器	400	8.10%	0	0				-49.72%
25267	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑2变电站1变压器	500	18.40%	0	0		是	2027年12月	-54.08%
25268	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张干张马大分37左10右6右3变台	400	57.30%	130.80	130.80				-40.23%
25269	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	城丰分02	100	45.00%	0	0		是	2026年12月	-35.50%
25270	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城一期2箱变2变压器	630	39.24%	0	0				-46.83%
25271	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期11号箱式变电站1号配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-43.62%
25272	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心二期21号变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	51.71%
25273	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路2箱变2变压器	400	15.60%	0	0				-36.52%
25274	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线腰屯唐岗子照明	100	59.80%	30	30				-55.48%
25275	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干32	200	66.50%	0	0		是	2026年12月	-38.90%
25276	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	王家村综合三台	400	53.10%	148	148				-47.36%
25277	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	腰屯村综合一台	400	52.80%	149	149				-77.71%
25278	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分全窝堡变16右9变台	400	12.08%	312	312				-36.45%
25279	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	沈煤大桥16箱变202配电变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年12月	-21.13%
25280	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙线沈小联干钢管分4	315	29.52%	0	0				-40.05%
25281	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭2箱变2变压器	630	15.87%	467.00	467.00				-42.57%
25282	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期3箱变2变压器	630	18.10%	453	453				-42.96%
25283	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干59	200	58.00%	0	0		是	2026年12月	-46.46%
25284	大东	劳动变	劳动变176欧博线	旭辉花园6箱变2变压器	800	35.10%	0	0				-11.98%
25285	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦1变电站1变压器	500	34.24%	0	0		是	2025年12月	-43.65%
25286	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分28左15左5变台	400	6.25%	335	335				45.72%
25287	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	国瑞C区变电站2变压器	800	15.75%	0	0				-42.58%
25288	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期9号箱式变电站1号变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-40.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25289	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府一期4号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25290	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰1箱变(单)	630	20.95%	0	0				-41.13%
25291	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎石台医院邮局东变台	250	30.80%	0	0		是	2026年12月	-37.07%
25292	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭4箱变2变压器	630	25.40%	407	407				-43.24%
25293	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分10左12变台	200	122.70%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-37.40%
25294	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山大线97右5	200	37.80%	0	0				-33.72%
25295	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典1号变电站1变压器	500	8.40%	0	0				-54.45%
25296	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干52左7	200	27.00%	0	0				-30.25%
25297	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期1变电站1号配电变压器	800	52.13%	0	0		是	2027年12月	-44.99%
25298	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典4号变电站2变压器	500	18.00%	0	0				-38.75%
25299	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分111右9	200	24.00%	0	0				-34.94%
25300	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	造化镇村箱变1配电变压器	500	18.40%	0	0		是	2025年12月	-50.45%
25301	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期1变电站2号配电变压器	500	79.80%	0	0		是	2027年12月	-36.06%
25302	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43右4右2	200	63.30%	0	0				-35.60%
25303	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分25左12左1	400	69.90%	0	0				100.00%
25304	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左19上1柱上变压器	200	60.40%	0	0		是	2025年12月	-47.92%
25305	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九骏铭2箱变2号变	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-44.02%
25306	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左16右21柱上变压器	400	52.00%	0	0		是	2025年12月	-24.06%
25307	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九家园箱变1号变	630	68.57%	0	0		是	2025年12月	-15.94%
25308	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支36右1之1柱上变压器	400	73.20%	0	0				-9.39%
25309	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区1变电站2配电变压器	630	11.05%	0	0		是	2025年12月	31.80%
25310	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格经典2号变电站201间隔(莱茵线)配电变压器	800	31.20%	0	0				-15.92%
25311	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	环北书香苑2箱变2号变	500	25.44%	0	0		是	2025年12月	-43.46%
25312	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡4号变电站2变压器	630	18.29%	0	0				-39.83%
25313	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分37	200	45.30%	0	0				-27.10%
25314	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	环北花园箱变2	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-45.83%
25315	浑南	营盘	营新线	华发首府二期3号配电室1号变压器	800	45.75%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
25316	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	地铁云杉里1号变电站201间隔(莱茵线)配电变压器	400	19.80%	0	0				100.00%
25317	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区4变电站2配电变压器	800	5.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25318	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典3号变电站2变压器	500	29.20%	0	0				-36.21%
25319	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	怡然小区箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25320	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九骏铭1箱变1号变	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
25321	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典1号变电站2变压器	500	20.00%	0	0				-43.98%
25322	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期2变电站201间隔配电变压器	500	51.00%	0	0		是	2027年12月	-33.09%
25323	浑南	营盘	营新线	华发首府二期2号配电室1号变压器	800	41.25%	0	0		是	2027年12月	-39.40%
25324	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干柳沟分24右1	200	14.10%	0	0				-22.58%
25325	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九骏铭3箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-240.77%
25326	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干胜利分27左4	200	30.30%	0	0				-22.46%
25327	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变022山大线山大线95左02	200	64.00%	0	0				-39.21%
25328	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线18左6	400	52.65%	0	0				-27.64%
25329	浑南	营盘	营盘变084营天线	万科明天广场南区2期变电站201间隔配电变压器	800	65.25%	0	0		是	2027年12月	-36.01%
25330	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线红宝支23右3	200	22.80%	0	0				-19.49%
25331	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	平罗乙线平罗干平罗分39柱上变压器	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	-36.29%
25332	浑南	营盘	营盘变084营天线	万科明天广场南区2期变电站202间隔配电变压器	800	43.88%	0	0		是	2027年12月	-37.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25333	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43右1	200	57.60%	0	0				-21.20%
25334	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分49右4	200	29.70%	0	0				-26.74%
25335	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干44左8+1	200	26.10%	0	0				-28.85%
25336	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号3箱变201配电变压器	630	23.49%	0	0				-49.46%
25337	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城2号变电站201配电变压器	630	47.24%	0	0				-32.39%
25338	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九骏铭2箱变1号变	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
25339	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦4变电站1配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25340	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号8号变电站201间隔（莱茵线）配电变压器	400	4.50%	0	0				94.17%
25341	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干14+1左2	200	17.40%	0	0				0.00%
25342	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分39右10	200	37.20%	0	0				100.00%
25343	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	地铁云杉里2号变电站201间隔（莱茵线）配电变压器	400	21.60%	0	0				100.00%
25344	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支23左1柱上变压器	200	79.50%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
25345	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线红宝支32	200	20.40%	0	0				-10.92%
25346	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城4号变电站201配电变压器	630	49.14%	0	0				-34.62%
25347	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干106	200	24.60%	0	0				-27.87%
25348	浑南	营盘	营新线	华发首府3变电站2变压器	800	22.13%	0	0		是	2027年12月	-42.71%
25349	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干12柱上变压器	100	14.80%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
25350	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡3号变电站1变压器	630	8.57%	0	0				-48.48%
25351	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号9号变电站201间隔（莱茵线）配电变压器	400	1.80%	0	0				96.27%
25352	浑南	营盘	营新线	华发首府二期1号配电室1号变压器	800	51.38%	0	0		是	2027年12月	-39.97%
25353	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线126	100	62.50%	0	0				-35.81%
25354	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展6号变电站201间隔配电变压器	315	23.49%	0	0				-30.06%
25355	浑南	营盘	营新线	华发首府1变电站1变压器	630	25.90%	0	0		是		-35.87%
25356	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干柳沟分16	400	9.60%	0	0				-14.82%
25357	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号5箱变201配电变压器	630	23.49%	0	0				-38.90%
25358	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦1变电站2配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25359	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	怡然小区箱变2号变	500	18.56%	0	0		是	2025年12月	-28.06%
25360	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山姜干8左6	200	40.20%	0	0				-31.03%
25361	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干83左1右1	200	0.00%	0	0				0.00%
25362	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干柳沟分10	200	21.30%	0	0				-29.28%
25363	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分42	200	20.40%	0	0				-31.80%
25364	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线22右1	400	50.10%	0	0				-33.99%
25365	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格经典1号变电站203配电变压器	400	25.00%	0	0				-35.94%
25366	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干36右1柱上变压器	200	7.80%	0	0		是	2025年12月	-72.47%
25367	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城6号变电站201配电变压器	315	25.52%	0	0				-34.18%
25368	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期2号201间隔配电变压器	800	99.00%	0	0	2024年12月	是	2027年12月	-36.39%
25369	浑南	营盘	营新线	华发首府1变电站2变压器	630	26.29%	0	0		是	2027年12月	-42.84%
25370	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线26右57右26左3	200	34.65%	0	0				-33.57%
25371	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干17左8左2	500	70.32%	0	0				100.00%
25372	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干30柱上变压器	315	20.63%	0	0		是	2025年12月	-35.26%
25373	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线23左6	200	51.60%	0	0				-26.78%
25374	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号1箱变201配电变压器	630	23.81%	0	0				-33.91%
25375	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分49右8	400	17.25%	0	0				-22.39%
25376	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支8右5之1柱上变压器	400	23.10%	0	0		是	2025年12月	-50.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25377	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干44左1	200	24.00%	0	0				-30.08%
25378	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	环北书香苑2箱变1变	500	25.44%	0	0		是	2025年12月	-41.07%
25379	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干3左1柱上变压器	200	61.80%	0	0		是	2025年12月	-29.31%
25380	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线44左1左9	200	61.80%	0	0				-23.06%
25381	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区2号变电站2变压器	630	36.51%	0	0				-40.53%
25382	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	牛队支25+1左1	400	13.20%	0	0				100.00%
25383	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九骏铭1箱变2号变	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
25384	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线26右71左9	200	33.75%	0	0				-19.37%
25385	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干41左6柱上变压器	250	6.40%	0	0		是	2025年12月	42.93%
25386	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	华府丹郡26号变电站202间隔（莱茵线）配电变压器	630	25.08%	0	0				8.14%
25387	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左16右12柱上变压器	315	121.59%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-45.36%
25388	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左4柱上变压器	400	74.25%	0	0		是	2025年12月	-38.92%
25389	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡2号变电站2变压器	630	16.83%	0	0				-39.75%
25390	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干48左1	200	29.40%	0	0				-18.20%
25391	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线22左4	250	53.44%	0	0				-36.60%
25392	浑南	营盘	营新线	华发首府4变电站2变压器	800	19.50%	0	0		是	2027年12月	-42.83%
25393	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干44左13+2左2	200	1.80%	0	0				4.13%
25394	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期1号变电站201配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25395	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	环北书香苑1箱变1号变	500	30.24%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
25396	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡4号变电站1变压器	630	14.86%	0	0				-42.04%
25397	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格经典1号变电站201配电变压器	400	82.50%	0	0	2023年8月			-36.22%
25398	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支29左1柱上变压器	400	59.50%	0	0		是	2025年12月	-21.14%
25399	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线025	160	81.00%	0	0	2023年7月			-35.96%
25400	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城6号变电站202配电变压器	315	22.86%	0	0				-21.53%
25401	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分111右10	200	38.40%	0	0				-38.95%
25402	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分51左1	100	31.40%	0	0				-12.44%
25403	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九家园箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25404	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	海逸铭筑小区一期1箱式变电站2配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-44.32%
25405	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干胜利分27左2	200	19.50%	0	0				-19.90%
25406	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	丽景名居1变电站2配电变压器	800	22.88%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25407	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左16右16左1柱上变压器	400	44.40%	0	0		是	2025年12月	10.19%
25408	浑南	营盘	营新线	华发首府2变电站2变压器	800	24.75%	0	0		是	2025年12月	-43.53%
25409	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分118右4	400	20.25%	0	0				13.23%
25410	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左25柱上变压器	200	56.80%	0	0		是	2025年12月	-52.09%
25411	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区6变电站2配电变压器	800	9.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25412	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左20柱上变压器	315	67.62%	0	0		是	2025年12月	-57.12%
25413	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	平罗乙线开发支26左1柱上变压器	315	8.25%	0	0		是	2025年12月	-89.56%
25414	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变022山大线大堡分4左4	100	63.40%	0	0				-27.77%
25415	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干55右8右5	200	43.50%	0	0				-21.64%
25416	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城5号变电站201配电变压器	400	43.88%	0	0				-32.09%
25417	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支8右5柱上变压器	315	56.83%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
25418	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干42左1柱上变压器	315	65.90%	0	0		是	2025年12月	-3.02%
25419	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干27+1左1	200	67.50%	0	0				-81.82%
25420	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九骏铭3箱变2号变	630	45.33%	0	0		是	2025年12月	-29.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25421	浑南	营盘	营新线	华发首府二期4号配电室1号变压器	800	31.50%	0	0		是	2027年12月	-47.49%
25422	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	平罗分21左1柱上变压器	400	4.80%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
25423	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦2变电站2配电变压器	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25424	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干41右3柱上变压器	200	43.20%	0	0		是	2025年12月	-18.56%
25425	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展7号变电站201间隔配电变压器	315	87.62%	0	0	2024年12月			-37.71%
25426	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干57右2	400	63.30%	0	0				0.00%
25427	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦3变电站1配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25428	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	海逸铭筑小区一期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25429	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	牛队支27+1右1	200	50.40%	0	0				-42.08%
25430	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡1号变电站2变压器	630	13.02%	0	0				-39.17%
25431	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分71左8右2	100	73.50%	0	0				-24.20%
25432	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	丽景名居4变电站2配电变压器	800	16.88%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25433	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线15	200	47.60%	0	0				-26.61%
25434	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分71左12	200	47.10%	0	0				-23.10%
25435	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	丽景名居2变电站2配电变压器	800	17.25%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25436	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干41左8左5柱上变压器	200	66.00%	0	0		是	2025年12月	-46.53%
25437	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	富禹金科繁梦里二期2变电站2配电变压器	630	0.32%	0	0				0.00%
25438	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线119右6	100	60.00%	0	0				-47.39%
25439	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区3变电站2配电变压器	630	10.67%	0	0				100.00%
25440	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区1号变电站1变压器	500	22.80%	0	0				-39.93%
25441	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分牛队支15	200	28.20%	0	0				-27.81%
25442	浑南	营盘	营新线	华发首府二期2号配电室2号变压器	800	25.13%	0	0		是	2027年12月	-43.32%
25443	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干55右2右5	200	30.90%	0	0				-28.31%
25444	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭A区1变电站2配电变压器	400	8.00%	0	0		是	2025年12月	25.78%
25445	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城1号变电站201配电变压器	630	46.48%	0	0				-35.43%
25446	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干19柱上变压器	400	52.80%	0	0		是	2025年12月	-60.18%
25447	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43左1	200	27.60%	0	0				-13.78%
25448	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期1号变电站202配电变压器	400	74.10%	0	0		是	2027年12月	-22.72%
25449	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支13柱上变压器	315	71.75%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
25450	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干13柱上变压器	250	20.80%	0	0		是	2025年12月	-49.55%
25451	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干21右3柱上变压器	400	37.50%	0	0		是	2025年12月	-27.77%
25452	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	丽景名居3变电站2配电变压器	800	18.38%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25453	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分111右4	400	26.00%	0	0				-20.85%
25454	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线红宝山村3台	200	18.45%	0	0				-9.97%
25455	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左16右4柱上变压器	200	27.50%	0	0		是	2025年12月	-56.56%
25456	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干7柱上变压器	400	36.60%	0	0				-60.97%
25457	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡1号变电站1变压器	630	7.30%	0	0				-41.06%
25458	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典2号变电站1变压器	500	24.80%	0	0				-40.66%
25459	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展6号变电站202间隔配电变压器	315	19.68%	0	0				31.86%
25460	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43左5	200	36.30%	0	0				-25.92%
25461	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线长兴分111右12	200	45.60%	0	0				-34.06%
25462	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干113	400	20.70%	0	0				-25.88%
25463	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡3号变电站2变压器	630	10.79%	0	0				-30.62%
25464	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支8右4+1之1柱上变压器	400	1.50%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25465	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号2箱变201配电变压器	630	30.16%	0	0				-38.51%
25466	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区1号变电站2变压器	500	21.60%	0	0				-41.32%
25467	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干36左2柱上变压器	200	14.80%	0	0		是	2025年12月	-44.66%
25468	浑南	营盘	营新线	华发首府二期4号配电室2号变压器	800	35.25%	0	0		是	2027年12月	-39.92%
25469	浑南	营盘	营新线	华发首府2变电站1变压器	800	24.38%	0	0		是	2027年12月	-41.56%
25470	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分79+1右1	200	101.70%	0	0	2022年12月			-39.20%
25471	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区2变电站2配电变压器	630	9.14%	0	0		是	2025年12月	30.75%
25472	浑南	营盘	营新线	华发首府3变电站1变压器	800	25.88%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
25473	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	海逸铭筑小区一期3箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25474	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	环北书香苑1箱变2号变	500	27.84%	0	0		是	2025年12月	-44.64%
25475	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城3号变电站201配电变压器	630	16.76%	0	0				-33.78%
25476	浑南	营盘	营新线	华发首府4变电站1变压器	800	28.88%	0	0		是	2027年12月	-45.30%
25477	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	华府丹郡25号变电站201间隔（莱茵线）配电变压器	630	37.78%	0	0				4.93%
25478	浑南	营盘	营新线	华发首府二期3号配电室2号变压器	800	54.00%	0	0		是	2027年12月	-39.52%
25479	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干109+1左1	200	0.00%	0	0				0.00%
25480	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	环北花园箱变1	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
25481	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干83左4	200	26.10%	0	0				-29.53%
25482	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭A区2变电站2配电变压器	800	11.70%	0	0		是	2025年12月	24.91%
25483	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期2号202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25484	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分18左22	200	9.90%	0	0				-1.40%
25485	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	造化镇村箱变2配电变压器	500	24.80%	0	0		是	2025年12月	-45.99%
25486	浑南	营盘	营新线	华发首府二期1号配电室2号变压器	630	46.67%	0	0		是	2027年12月	-39.59%
25487	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区3号变电站1变压器	630	21.90%	0	0				-42.21%
25488	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线36左1左5	315	47.43%	0	0				-34.43%
25489	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号4箱变201配电变压器	400	63.00%	0	0				-41.12%
25490	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期2变电站202间隔配电变压器	500	76.80%	0	0		是	2027年12月	-39.37%
25491	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线长兴分111右11	200	23.70%	0	0				-33.70%
25492	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分49右3左2	400	0.00%	0	0				0.00%
25493	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区5变电站2配电变压器	800	5.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25494	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	富禹金科繁梦里二期1变电站2配电变压器	630	0.95%	0	0				0.00%
25495	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典4号变电站1变压器	500	21.60%	0	0				-37.24%
25496	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格经典1号变电站202配电变压器	400	65.00%	0	0				-36.40%
25497	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干38右1	400	49.80%	0	0				100.00%
25498	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区1期1变电站201间隔配电变压器	1000	14.40%	0	0				-8.03%
25499	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨3灯（2022微）	200	85.20%	0	0	2024年9月			-37.52%
25500	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线双树中台	200	63.60%	0	0				-37.46%
25501	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃家分河沿支03	200	12.30%	0	0				-42.22%
25502	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线老观坨1灯	100	43.20%	0	0				-57.10%
25503	沈河	站前变	站前变276站南乙线	中韩科技园1箱变1变压器	800	20.70%	554	554				14.93%
25504	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	肖俊农业公变台	400	0.30%	0	0				100.00%
25505	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线老观坨4灯	400	18.30%	0	0				-22.92%
25506	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨村恒达草业秸秆压块公变台区	200	38.70%	0	0				0.00%
25507	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨宝雷林厂公变台	200	0.00%	0	0				100.00%
25508	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支30左8+1右4	200	68.70%	0	0				11.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25509	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区三期2变电站201间隔配电变压器	630	23.81%	0	0				8.97%
25510	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨豪晨针织厂公变台	200	28.80%	0	0				100.00%
25511	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小乙线大小联干13公变	315	33.90%	176.70	176.70				-50.71%
25512	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	鹏源农业公变台	100	112.80%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	100.00%
25513	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨村欣妍袜厂公变台	200	0.00%	0	0				100.00%
25514	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线老观坨村灯	400	73.50%	0	0				-33.53%
25515	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰坨村综合一台	200	19.80%	0	0				-45.17%
25516	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线吴家西五台区（桃苏干桃家分河沿支2	200	15.60%	0	0				-27.27%
25517	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支12右11	200	17.40%	0	0				-29.61%
25518	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰三井大棚二台（2020微）	200	18.30%	0	0				-23.04%
25519	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	双树北台	200	57.40%	0	0				-36.06%
25520	苏家屯	白塔变	白塔变50950白总线	汽商分9左8+1左1	200	3.60%	0	0				5.30%
25521	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨文斌木材加工厂公变台区	200	35.70%	0	0				100.00%
25522	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨7灯新	100	123.60%	0	0	2025年6月			0.00%
25523	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支13右6+1	200	33.20%	0	0				-21.93%
25524	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区三期1变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0				10.37%
25525	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支12左1	200	11.90%	0	0				-39.93%
25526	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线大兰棚菜	200	26.10%	0	0				-40.07%
25527	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干5	100	39.60%	50	50				-46.53%
25528	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	双树中台分一台	200	74.40%	0	0				0.67%
25529	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙分12右26右1	200	15.30%	0	0				29.11%
25530	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨村春芝建材商店公变台区	400	27.90%	0	0				100.00%
25531	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙分8右07	50	12.40%	0	0				-22.56%
25532	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支13左4	200	13.40%	0	0				-36.98%
25533	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线肖兰中台	200	77.40%	0	0				-31.90%
25534	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线大兰五组大棚	100	55.80%	0	0				-46.48%
25535	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰坨中台	160	65.25%	0	0				-28.13%
25536	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线大兰北新井大棚	100	42.30%	0	0				-32.88%
25537	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	众成小区箱变1变	500	50.56%	197.20	197.20				-41.27%
25538	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰100条垄（微）	200	92.70%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-35.60%
25539	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年2箱变1变	630	38.48%	325	325				-42.48%
25540	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年二期1箱变2变压器	400	36.40%	214.40	214.40				-42.45%
25541	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年3箱变1变	400	39.50%	202.00	202.00				-42.57%
25542	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干20+1右1	315	22.86%	211.50	211.50				6.81%
25543	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线桃家分40	100	25.60%	0	0				-44.42%
25544	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区2期局维变电站201间隔配电变压器	630	30.79%	0	0				-2.66%
25545	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线双树7电井大棚	200	41.85%	0	0				-33.31%
25546	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨金山农机公变台	200	23.40%	0	0				0.00%
25547	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨永胜针织公变台区	200	114.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	100.00%
25548	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支30左9左2	400	22.05%	0	0				-60.37%
25549	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善邻小区变电站变压器	315	21.71%	215.10	215.10				-46.52%
25550	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干12	200	14.40%	151	151				-62.38%
25551	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线大兰南台	400	86.10%	0	0	2022年12月			-33.56%
25552	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年1箱变1变	630	36.95%	334.20	334.20				-41.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25553	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	盛城嘉园1变电站2变压器	630	27.05%	396.60	396.60				-39.77%
25554	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线桃家分14左3右01	100	0.00%	0	0				0.00%
25555	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	肖兰坨村综合一台（微）	200	10.80%	0	0				-17.46%
25556	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支13右7右4	200	9.20%	0	0				-37.87%
25557	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线肖兰南台	400	25.20%	0	0				-28.12%
25558	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干11	200	17.40%	145.20	145.20				-5.69%
25559	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃家分河沿支13右05	160	26.25%	0	0				-27.92%
25560	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	双树中台分二台	200	32.10%	0	0				3.77%
25561	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	双树中台分三台	200	27.00%	0	0				0.00%
25562	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小乙线善小联干21公变	400	36.30%	214.80	214.80				-45.74%
25563	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨农康合作社公变台区	200	6.30%	0	0				100.00%
25564	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃苏线桃家分河沿支34	200	15.60%	0	0				-48.17%
25565	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线肖兰孙家岗灯	250	77.76%	0	0				-36.77%
25566	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干24左1	200	45.60%	89	89				-57.97%
25567	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃家分河沿支12左05	315	19.24%	0	0				-38.20%
25568	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区1期2变电站201间隔配电变压器	800	13.50%	0	0				-7.31%
25569	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线桃家分河沿支08	160	23.44%	0	0				-32.11%
25570	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰北台（微）	200	74.40%	0	0				-32.43%
25571	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	盛城嘉园1变电站1变压器	630	21.71%	430	430				-43.00%
25572	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线双树北新台	400	16.80%	0	0				-23.52%
25573	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨大兰坨卓丰保鲜公变台	200	6.90%	0	0				100.00%
25574	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨2灯二台（微）	500	36.48%	0	0				-24.95%
25575	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	双树南台新	200	122.10%	0	0	2025年6月			0.00%
25576	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨顺鑫畜牧公变台区	200	55.80%	0	0				100.00%
25577	沈河	站前变	站前变276站南乙线	中韩科技园2箱变1变压器	630	22.86%	423.00	423.00				-12.28%
25578	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨从英家禽公变台区	200	12.00%	0	0				100.00%
25579	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线老观坨2灯	200	79.50%	0	0				-30.87%
25580	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰3组大棚（2021微）	200	33.90%	0	0				-29.15%
25581	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙分9左07	50	30.00%	0	0				-40.44%
25582	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年二期1箱变1变压器	400	27.20%	251	251				-32.47%
25583	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期11主变	630	30.48%	0	0				-53.69%
25584	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区2变电站202配电变压器	630	19.05%	0	0				14.79%
25585	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村铭宝洗车公变台区	400	2.40%	350.40	350.40				0.00%
25586	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区6变电站202配电变压器	630	19.05%	0	0				100.00%
25587	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线无间房台分支线003	100	76.50%	13.50	13.50				-36.62%
25588	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田1台分支线	100	16.50%	74	74				-516.19%
25589	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线大坝分3左1	315	34.29%	0	0				-38.66%
25590	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区1变电站202配电变压器	630	22.22%	0	0				17.13%
25591	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分9右2	315	40.32%	0	0				-43.99%
25592	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线18右8	200	57.50%	0	0				-32.40%
25593	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	安民小区1变压器	630	38.10%	0	0				-20.83%
25594	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区4变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0				23.22%
25595	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分6右3左1	200	33.60%	0	0				-51.46%
25596	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线大莫一组台分支线003	50	93.06%	0	0	2022年12月			-28.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25597	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区3变电站202配电变压器	800	17.40%	0	0				19.49%
25598	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	胡家村村三四组照明	200	56.70%	67	67				-34.10%
25599	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东五组照明	200	56.20%	68	68				-31.29%
25600	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分7右4省电实业201间隔配电变压器	500	21.12%	0	0				-50.03%
25601	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线一棵树分支线009	50	140.40%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-28.38%
25602	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线北郭家分支线028	100	72.80%	17	17				-30.54%
25603	康平	所口变	所口变76352所张线	所张线小莫西支04	200	33.00%	114	114				-37.54%
25604	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线大莫五组台分支线路008	200	56.40%	67	67				-36.17%
25605	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村晓敏家禽公变台区	400	18.30%	286.80	286.80				100.00%
25606	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线押牛街二组照明	200	73.20%	33.60	33.60				-34.76%
25607	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期21主变	500	19.20%	0	0				-41.63%
25608	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	解放军北部战区机关单身宿舍1配电变压器	400	16.20%	0	0				-52.27%
25609	大东	如意变	如意变80892如热线	联合甲线新生干48左9	315	31.11%	0	0		是		-46.47%
25610	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户胡家村常家农产品加工公变台区	400	76.50%	54.00	54.00				0.00%
25611	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	2主变金盛园	400	25.20%	0	0				-50.47%
25612	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	关粮村照明北台(2020微)	200	48.00%	84.00	84.00				-37.74%
25613	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府六期小区变电站1变压器	800	40.50%	396.00	396.00				-36.09%
25614	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	1主变百合园	1000	20.00%	0	0				-42.13%
25615	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	押牛街三组(2022微)	400	23.64%	0	0				-24.49%
25616	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东三四组东台照明	200	83.40%	13	13	2025年4月			-34.54%
25617	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府七期小区1变电站2变压器	800	36.00%	432.00	432.00				-28.79%
25618	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	1主变(金盛园)	400	39.20%	0	0				-42.93%
25619	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期32主变	500	28.00%	0	0				-36.53%
25620	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	沈铁砂山2配电变压器	630	20.95%	0	0				-40.10%
25621	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东三四组照明	200	30.80%	118	118				-45.16%
25622	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分9右3	315	27.30%	0	0				-31.36%
25623	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满西四组照明2台	400	46.50%	174.00	174.00				-28.09%
25624	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线威南分支线019	100	112.80%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-33.15%
25625	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线大莫七组台分支线002	100	81.90%	8	8	2022年12月			-38.87%
25626	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南三线西支分支线001	100	34.80%	55	55				-296.18%
25627	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府三期小区2变电站1变压器	630	44.95%	284	284				-42.75%
25628	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满西村一五组照明新	200	79.20%	21.60	21.60				0.00%
25629	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	押牛街新能源照明	400	13.50%	306	306				-1.70%
25630	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线六家子东台分支线010	100	100.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-35.31%
25631	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分2左1	400	21.60%	0	0				-43.65%
25632	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村洪亮家禽公变台区	400	21.90%	272.40	272.40				100.00%
25633	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区5变电站202配电变压器	800	11.70%	0	0				100.00%
25634	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线押牛街一组照明	200	12.00%	156.00	156.00				-21.66%
25635	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东昌盛粮食加工厂公变台区	200	10.20%	159.60	159.60				100.00%
25636	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线大莫村台分支线007	200	60.25%	59.50	59.50				-39.16%
25637	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府七期小区2变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-31.21%
25638	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	天津优节源新能源技术有限公司公变台	400	57.60%	130	130				27.73%
25639	康平	所口变	所口变76352所张线	小莫分114	200	37.20%	105.60	105.60				-39.94%
25640	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户三道岗村蒋记生物质颗粒燃料公变台区	200	39.60%	101	101				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25641	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期22主变	500	24.40%	0	0				-29.98%
25642	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期31主变	500	37.60%	0	0				-37.21%
25643	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	污水分12左4左2201间隔配电变压器	400	20.40%	0	0				-44.09%
25644	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府六期小区变电站2变压器	800	45.00%	360.00	360.00				-34.30%
25645	大东	如意变	如意变80892如热线	联合甲线新生干48左13	200	14.00%	0	0		是		-88.59%
25646	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	胡屯村五组照明(2020微)	200	21.30%	137.40	137.40				-47.27%
25647	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线六家子西台分支线03	200	36.00%	108.00	108.00				-35.60%
25648	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分4	400	54.90%	0	0				-45.69%
25649	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村禾旭淡水鱼养殖公变台区	200	12.30%	155	155				0.00%
25650	大东	如意变	如意变80892如热线	联合甲线新生干48左8柱上变压器	200	3.60%	0	0		是		-15.30%
25651	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	王家窝棚养殖台	400	62.70%	109.20	109.20				35.18%
25652	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期12主变	630	27.81%	0	0				-31.85%
25653	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线兴胜台分支线011	100	110.25%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-27.88%
25654	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南四线西支分支线001	50	0.00%	45.00	45.00				0.00%
25655	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满东村二组西(微)	200	53.40%	73	73				-30.54%
25656	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线胡屯村二组照明	400	86.70%	13.20	13.20	2025年4月			-40.56%
25657	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分7左1	315	46.86%	0	0				-46.90%
25658	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线小莫前台分支线01	50	102.90%	0	0	2023年7月	是	2026年6月	-37.11%
25659	康平	所口变	所口变76352所张线	西王分张家支36	200	6.15%	168	168				-53.67%
25660	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府三期小区1变电站1变压器	800	24.75%	522	522				-41.20%
25661	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线押牛街村棚菜小区	200	38.40%	103.20	103.20				-28.25%
25662	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东开发楼	100	82.40%	7.60	7.60	2024年7月			-35.00%
25663	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家西台分支线008	200	51.60%	76.80	76.80				-35.97%
25664	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线姜家分支线003	50	118.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-17.97%
25665	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满西村四组照明新	200	66.00%	48	48				0.00%
25666	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线西王东台分支线011	200	60.80%	58.40	58.40				-36.76%
25667	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线三道岗村后岗照明	200	59.52%	0	0				-38.77%
25668	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	安民小区2变压器	630	0.00%	0	0				-64.10%
25669	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分7右5和泰201间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				-38.92%
25670	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分6右2	400	54.30%	0	0				-38.62%
25671	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线押牛街村五组新	100	113.20%	0	0	2025年6月			100.00%
25672	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线关粮村南台照明	200	77.60%	24.80	24.80				-39.09%
25673	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南二线西支分支线001	80	53.50%	29.20	29.20				-112.75%
25674	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线供销社照明	50	83.20%	3	3	2025年2月			-36.37%
25675	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线三道岗前岗照明	200	79.50%	21	21				-44.08%
25676	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线小莫东台分支线路003	100	54.30%	36	36				-29.34%
25677	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线新成子分支线004	50	69.60%	10	10				-36.25%
25678	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线兴胜大棚分支线012	50	16.50%	37	37				-83.03%
25679	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家分支线046	200	35.10%	109.80	109.80				-39.24%
25680	大东	如意变	如意变80892如热线	联合甲线新生干48左12	200	14.80%	0	0		是		-74.26%
25681	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南一线西支分支线001	100	53.70%	36.30	36.30				-142.58%
25682	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	沈铁砂山1变压器	630	15.87%	0	0				-42.27%
25683	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	胡屯村一组(2021微)	200	35.70%	108.60	108.60				-38.36%
25684	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线小莫金家台分支线006	50	60.40%	14.80	14.80				-34.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25685	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	2主变百合园	500	25.20%	0	0				-40.07%
25686	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	金秋1变压器	630	38.86%	0	0				-39.68%
25687	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线大坝分10左1	400	15.00%	0	0				-45.57%
25688	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线西王支线047	80	57.00%	26.40	26.40				-28.50%
25689	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田北台分支线 002	100	31.80%	58	58				-270.17%
25690	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线42左1左2	400	40.80%	0	0				-42.42%
25691	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满都户镇满东村四组照明台	200	58.20%	63.60	63.60				-38.00%
25692	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥3变电站1变压器	800	56.63%	173	173				-36.01%
25693	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干29右3柱上变压器	200	38.40%	0	0	是		2025年12月	-37.95%
25694	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干35右7柱上变压器	315	34.92%	0	0	是		2025年12月	-44.69%
25695	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥1变电站1变压器	630	24.76%	173.20	173.20				-44.80%
25696	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	蔷薇家园小区箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0	是		2025年12月	0.00%
25697	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线新建查树一队支04	200	23.20%	0	0	是		2026年12月	-29.92%
25698	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	金星小区变电站1变压器	630	72.38%	111.00	111.00				-41.82%
25699	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干38左4右2柱上变压器	200	49.80%	0	0	是		2025年12月	-54.95%
25700	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙分5箱变1变压器	630	67.30%	143	143				29.26%
25701	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左1右2变台	160	59.25%	0	0	是		2025年12月	-44.37%
25702	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3左4柱上变压器	315	30.48%	0	0	是		2025年12月	-44.49%
25703	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期2箱变2变压器	630	13.33%	0	0	是		2025年12月	-40.58%
25704	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期1箱变1变压器	630	10.79%	0	0	是		2025年12月	-44.41%
25705	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干31之1柱上变压器	250	13.76%	0	0	是		2025年12月	-44.60%
25706	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期2箱变2变	630	20.95%	435	435				-41.93%
25707	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左10柱上变压器	315	41.90%	0	0	是		2025年12月	-44.54%
25708	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线67变台	315	63.49%	0	0	是		2025年12月	-33.63%
25709	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东乙线49柱上变压器	315	63.17%	0	0	是		2025年12月	-44.91%
25710	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥4变电站2变压器	800	24.75%	173	173				-39.81%
25711	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MOMA大厦1变电站202	500	23.04%	0	0	是		2027年12月	-43.64%
25712	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分7右3柱上变压器	315	66.35%	0	0	是		2025年12月	-32.85%
25713	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线下甸子支01	200	34.80%	0	0	是		2026年12月	-28.09%
25714	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园3变电站2变压器	400	112.40%	0	0	2024年10月	是	2025年12月	-26.69%
25715	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干16左1柱上变压器	400	44.25%	0	0	是		2025年12月	-37.23%
25716	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	金星小区变电站2变压器	630	86.98%	19	19	2024年6月			-44.24%
25717	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东乙线5柱上变压器	500	15.36%	0	0	是		2025年12月	-47.78%
25718	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左3变台	250	51.20%	0	0	是		2025年12月	-32.09%
25719	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	鹏大乙线东风干22	400	4.80%	341	341				-15.32%
25720	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左4变台	315	41.90%	0	0	是		2025年12月	-38.30%
25721	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园2变电站2变压器	630	37.14%	0	0	是		2025年12月	-39.80%
25722	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	华景花园2变电站201变压器	630	29.52%	0	0	是		2027年12月	-45.55%
25723	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	金星园变电站1站内变压器	500	19.20%	354.00	354.00				-39.35%
25724	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园1变电站2变压器	630	29.21%	0	0	是		2025年12月	-40.34%
25725	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	华景花园1变电站202	400	29.50%	0	0	是		2028年12月	-38.07%
25726	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线方家干007	50	73.20%	0	0	是		2026年12月	-38.89%
25727	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期1箱变2变	630	24.13%	415	415				-45.17%
25728	新民	查牛变	查牛变31354排水线	排水线营子分村内支16左11变台	400	48.60%	166	166				-40.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25729	浑南	孤家子	孤家子变672桑林乙线	孤家子四栋楼1号变压器	315	62.86%	0	0				100.00%
25730	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	客运小区1变电站1变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-34.93%
25731	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线拉拉屯分008	100	47.40%	0	0		是	2026年12月	-32.34%
25732	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线56变台	400	18.30%	0	0		是	2025年12月	9.46%
25733	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分18变台	400	47.70%	0	0		是	2025年12月	-32.83%
25734	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	新铁家园1变电站1变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
25735	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线82右4变台	100	48.60%	0	0		是	2025年12月	-47.62%
25736	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风二分5箱变1变压器	400	48.00%	168	168				29.66%
25737	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线32右2变台	200	54.30%	0	0		是	2025年12月	14.09%
25738	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线王家八队支004	400	26.40%	0	0		是	2026年12月	-20.66%
25739	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干52柱上变压器	160	28.88%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
25740	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线单家支006	200	26.80%	0	0				-30.79%
25741	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期2箱变1变压器	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
25742	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线60左1变台	400	21.75%	0	0		是	2025年12月	10.43%
25743	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥3变电站2变压器	800	0.00%	173.20	173.20				0.00%
25744	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线杏树果园支16	50	77.00%	0	0		是	2026年12月	10.39%
25745	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	93055二期居民变电站201变压器	400	6.60%	0	0				100.00%
25746	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左5变台	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-43.29%
25747	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	王家村台	200	40.20%	0	0		是	2026年12月	-10.08%
25748	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区1箱变202	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25749	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期3箱变2变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
25750	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期3箱变2变	630	13.97%	479.00	479.00				-43.74%
25751	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线24右9左3变台	200	0.90%	0	0				0.00%
25752	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左7左1变台	400	17.70%	0	0				0.00%
25753	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左8变台	315	21.90%	0	0		是	2025年12月	-43.59%
25754	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期1箱变1变	630	17.14%	459	459				-43.47%
25755	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干44右5变压器	315	26.29%	0	0		是	2028年12月	-45.24%
25756	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期3箱变1变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
25757	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风二分14箱变1变压器	400	16.20%	295.20	295.20				100.00%
25758	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线喇玛荒支004	100	69.90%	0	0		是	2026年6月	-29.54%
25759	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支001	100	67.80%	0	0		是	2026年12月	-25.91%
25760	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线敖罕支11	50	94.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.66%
25761	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干17右2柱上变压器	315	43.17%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
25762	新民	查牛变	查牛变31354排水线	排水干营子分24变台	400	32.40%	230	230				-59.37%
25763	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左5变台	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	-40.28%
25764	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	松北分3柱上变压器	400	37.20%	0	0		是	2025年12月	-38.06%
25765	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	YHG 铁专乙线57右1	250	39.36%	0	0		是	2025年12月	-45.06%
25766	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期4箱变1变	630	21.59%	431	431				-46.84%
25767	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左5柱上变压器	315	61.59%	0	0		是	2025年12月	-16.18%
25768	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期2箱变1变	630	24.13%	415	415				-34.00%
25769	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥4变电站1变压器	800	19.88%	173.20	173.20				-46.16%
25770	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙分9箱变1变压器	630	55.56%	217	217				31.66%
25771	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干38左3柱上变压器	315	48.00%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
25772	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园4变电站2变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-42.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25773	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	华景花园1变电站201	400	27.50%	0	0		是	2028年12月	-44.00%
25774	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线21右5变台	400	84.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-20.86%
25775	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	新铁家园2变电站2变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-38.98%
25776	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左6左2变台	250	66.24%	0	0		是	2025年12月	8.34%
25777	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期5箱变1变	630	22.54%	425.00	425.00				-45.04%
25778	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干3左2右2柱上变压器	315	50.29%	0	0		是	2025年12月	-51.05%
25779	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MAM02变电站202	500	18.24%	0	0		是	2028年12月	-46.41%
25780	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线杏树六队支12	200	59.70%	0	0		是	2026年6月	-24.91%
25781	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支015	100	73.50%	0	0		是	2026年12月	-21.47%
25782	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	客运小区1变电站2变压器	315	46.86%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
25783	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期1箱变2变	630	20.32%	439	439				-44.33%
25784	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线97左3变台	400	11.10%	0	0		是	2025年12月	-53.82%
25785	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥1变电站2变压器	630	24.00%	173	173				-42.39%
25786	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风干20+1右2	200	36.00%	108	108				-28.52%
25787	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左9右1变台	200	27.60%	0	0		是	2025年12月	-46.93%
25788	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	亿山苑小区箱式变电站1配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	-16.71%
25789	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线纪家分011	100	76.60%	0	0		是	2026年12月	-31.79%
25790	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线39左1右1变台	315	85.40%	0	0	2024年10月	是	2025年12月	-40.56%
25791	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5左2柱上变压器	400	47.40%	0	0		是	2025年12月	-37.55%
25792	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线39右1变台	400	11.70%	0	0		是	2025年12月	-37.56%
25793	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左8柱上变压器	315	74.29%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
25794	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线14变台	315	46.03%	0	0		是	2025年12月	-43.31%
25795	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干0右1柱上变压器	315	68.19%	0	0		是	2025年12月	-41.14%
25796	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线6左3	100	90.00%	0	0	2024年10月	是	2025年12月	-46.73%
25797	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线水田支013	50	87.90%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-31.63%
25798	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干35右6之1	315	15.87%	0	0		是	2025年12月	-36.81%
25799	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干44右4	315	19.68%	0	0		是	2028年12月	-39.96%
25800	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MOMA大厦1变电站201	500	28.80%	0	0		是	2027年12月	-40.40%
25801	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	YHG 卫东干95柱上变压器	50	56.00%	0	0		是	2025年12月	-38.02%
25802	浑南	孤家子	孤家子变672桑林乙线	文澜院四期变电站2号变压器	630	10.16%	0	0		是	2027年12月	18.17%
25803	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支024	200	27.60%	0	0		是	2026年12月	-32.69%
25804	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	新铁家园2变电站1变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
25805	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	YHG 公路管理处s配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
25806	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线36左1变台	315	35.87%	0	0		是	2025年12月	-38.86%
25807	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干44右7	315	34.92%	0	0		是	2027年12月	-34.40%
25808	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	新中街箱变1变	315	102.10%	0	0	2022年12月	是	2026年2月	5.77%
25809	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干44右6+1柱上变压器	400	6.30%	0	0		是	2027年12月	-11.85%
25810	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期3箱变1变	630	17.46%	457	457				-43.57%
25811	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3+1柱上变压器	315	58.10%	0	0		是	2025年12月	-52.44%
25812	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支039	100	67.50%	0	0		是	2026年6月	-27.75%
25813	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区1箱变201	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25814	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	荣仕家园变电站1公变	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-60.80%
25815	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线64变台	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
25816	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	鹏大乙线东风干30	400	71.10%	76	76				9.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25817	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	YHG 卫东干3左3左1(临时电)-2柱上变压器	200	9.75%	0	0		是	2025年12月	-119.75%
25818	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	九三小区箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25819	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线孤家子东支004	100	103.80%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-17.29%
25820	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线10变台	250	50.40%	0	0		是	2025年12月	-37.70%
25821	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左10变台	400	69.30%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
25822	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3左2右1柱上变压器	250	30.08%	0	0		是	2025年12月	-48.29%
25823	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5之2柱上变压器	400	130.20%	0	0	2025年2月			-40.67%
25824	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线61变台	315	19.81%	0	0		是	2025年12月	-38.03%
25825	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园1变电站1变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
25826	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	陶然居1变电站1变压器	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
25827	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	瑞华苑2变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-38.93%
25828	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线35左1变台	200	10.80%	0	0				100.00%
25829	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线杏树二队支14	250	56.04%	0	0		是	2026年12月	-37.26%
25830	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线74变台	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
25831	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期4箱变2变	630	22.22%	427	427				-49.33%
25832	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线19右1变台	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	-45.91%
25833	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园4变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
25834	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	荣仕家园变电站3变压器	630	16.83%	0	0		是	2028年12月	-42.60%
25835	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线敖罕支07	50	112.20%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-37.05%
25836	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线敖汉分110	100	58.20%	0	0		是	2026年12月	-32.13%
25837	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线19左1变台	315	10.29%	0	0		是	2025年12月	-48.28%
25838	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干23右2	200	62.40%	0	0		是	2028年12月	-46.63%
25839	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线王家支017	50	119.60%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-32.81%
25840	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	松北分8柱上变压器	400	50.70%	0	0		是	2025年12月	-47.96%
25841	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干松南分7右3柱上变压器2	315	17.52%	0	0		是	2025年12月	-48.80%
25842	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线22左7变台	315	32.70%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
25843	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线35变台	400	29.50%	0	0		是	2025年12月	11.04%
25844	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线孤家子支014	100	110.70%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-22.88%
25845	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右3柱上变压器	250	67.84%	0	0		是	2025年12月	-46.40%
25846	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期2箱变1变	630	35.43%	344	344				-41.37%
25847	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干29右8柱上变压器	400	32.00%	0	0		是	2025年12月	-9.48%
25848	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期4箱变2变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-43.01%
25849	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	93055一期居民变电站201变压器	400	15.90%	0	0		是	2028年12月	100.00%
25850	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	荣仕家园变电站2变压器	630	15.24%	0	0		是	2028年12月	-26.93%
25851	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左7变台	400	60.00%	0	0		是	2025年12月	-51.47%
25852	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干9柱上变压器	315	26.03%	0	0		是	2025年12月	-38.40%
25853	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左1左1变台	315	60.57%	0	0		是	2025年12月	-41.59%
25854	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线62右2变台	250	33.20%	0	0		是	2025年12月	-39.73%
25855	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左1左2变台	315	55.56%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
25856	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线102变台	100	42.80%	0	0		是	2025年12月	-42.23%
25857	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	九三小区箱变1变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-41.26%
25858	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	瑞华苑2变电站1变压器	630	30.63%	0	0		是	2025年12月	-34.93%
25859	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左3柱上变压器	250	43.52%	0	0		是	2025年12月	-45.96%
25860	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干43+1柱上变压器	315	17.71%	0	0		是	2025年12月	-51.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25861	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左2变台	315	48.25%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
25862	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥2变电站1变压器	630	20.95%	173	173				-41.35%
25863	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线胡家分058	100	52.65%	0	0		是	2026年12月	-65.64%
25864	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线84变台	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	-38.13%
25865	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线吴梁支21	80	61.00%	0	0		是	2026年12月	-26.34%
25866	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区2局维箱变202变压器	630	7.94%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25867	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	鹏大乙线东风干天龙分6左3	315	53.33%	116	116				-40.02%
25868	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MAM02变电站201	500	17.28%	0	0		是	2028年12月	-52.09%
25869	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区3局维箱变201变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25870	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干27柱上变压器	400	19.25%	0	0		是	2025年12月	-37.38%
25871	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干35右3柱上变压器	400	29.50%	0	0		是	2025年12月	-40.39%
25872	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线三棵树东分2+1	200	29.20%	0	0		是	2026年12月	6.20%
25873	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干23右4	250	39.68%	0	0		是	2028年12月	-47.61%
25874	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分6左1变台	100	52.50%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
25875	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期1箱变2变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
25876	新民	查牛变	查牛变31354排水线	排水线营子分29左2变台	400	27.60%	250	250				-25.78%
25877	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干97柱上变压器	250	7.04%	0	0		是	2025年12月	-301.23%
25878	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线28左5变台	315	35.56%	0	0		是	2025年12月	-39.75%
25879	新民	查牛变	查牛变31354排水线	查牛变708排水线排水干营子分村内支17左5变台	100	114.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-38.33%
25880	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线91变台	250	51.60%	0	0		是	2025年12月	-47.52%
25881	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干44右6变压器	315	31.62%	0	0		是	2028年12月	-50.10%
25882	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区2局维箱变201变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25883	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线联通支03	200	52.50%	0	0		是	2026年12月	-31.74%
25884	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线80变台	400	35.70%	0	0		是	2025年12月	-43.63%
25885	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左3变台	315	53.33%	0	0		是	2025年12月	-42.44%
25886	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分10柱上变压器	315	18.73%	0	0		是	2025年12月	-37.58%
25887	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期4箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
25888	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园2变电站1变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-38.21%
25889	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙干87右3变台	400	42.80%	0	0		是	2025年12月	-37.99%
25890	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	大东路7箱变1变	400	40.20%	199	199				-51.57%
25891	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期1箱变1变	630	28.25%	389	389				-39.22%
25892	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期5箱变2变	630	25.08%	409	409				-39.44%
25893	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线82左5变台	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
25894	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥2变电站2变压器	630	27.43%	173	173				-37.93%
25895	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线赵家洼子支06	200	19.20%	0	0				100.00%
25896	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右8柱上变压器	200	66.80%	0	0		是	2025年12月	-38.96%
25897	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线电信支002	50	52.80%	0	0		是	2026年12月	-35.53%
25898	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	瑞华苑1变电站2变压器	630	42.16%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
25899	沈北	清水变	清董线	清水台变656清蒲线清水村东分3(清水E台)	315	41.14%	0	0		是	2026年12月	-34.85%
25900	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干军械分2	400	14.40%	0	0		是	2028年12月	-39.94%
25901	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线24变台	315	68.57%	0	0		是	2025年12月	-40.51%
25902	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线李影分031	200	68.40%	0	0		是	2026年12月	-30.92%
25903	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期2箱变2变	630	21.33%	433	433				-48.58%
25904	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风干28	400	56.10%	136	136				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25905	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3左5柱上变压器	250	27.52%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
25906	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	大东路9箱变1变	500	16.64%	367	367				-49.42%
25907	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线三棵树支006	200	48.00%	0	0				-42.67%
25908	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线39左3变台	315	66.67%	0	0		是	2025年12月	-36.42%
25909	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央花园1箱变2变压器	800	58.50%	252	252				-40.62%
25910	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰12箱变1号变	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-42.59%
25911	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军17左1号箱变201间隔配电变压器	400	22.20%	0	0		是	2025年	6.28%
25912	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区13箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25913	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街养牛场	315	78.10%	0	0		是	2025年11月	-26.72%
25914	东陵	水家变	水阳乙线	碧桂园云顶3变电站2号变压器	630	9.21%	0	0		是	2026年12月	85.62%
25915	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	体工队自维箱式变电站1配电变压器	400	14.40%	0	0		是	2025年12月	-28.71%
25916	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线佟军线093	200	38.40%	0	0		是	2025年	-36.84%
25917	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分23右3	400	56.10%	0	0				7.42%
25918	东陵	水家变	水阳乙线	万科新里程9箱变1变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-36.22%
25919	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府2箱式变电站2配电变压器	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
25920	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	YHG 友谊分4加1（临时电）柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-45.30%
25921	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑2箱变2变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	-41.08%
25922	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区11箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25923	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34左2右6左01	200	70.60%	0	0		是	2025年	-19.19%
25924	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街南一台	200	91.20%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-26.62%
25925	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区11箱变1变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-45.65%
25926	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11左3左2	200	36.50%	0	0				-38.94%
25927	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区12箱式变电站1配电变压器	630	35.05%	0	0		是	2025年12月	-46.02%
25928	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾2箱变1变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-40.37%
25929	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区8变电站2变压器	630	20.00%	441	441				-41.65%
25930	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉4箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25931	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰13箱变2号变	630	35.05%	0	0		是	2025年12月	-32.36%
25932	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分54左2左2	400	14.10%	0	0		是	2026年	100.00%
25933	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克莱斯特3箱式变电站1配电变压器	1000	54.60%	0	0		是	2025年12月	-43.52%
25934	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街东三台新台	400	40.80%	0	0		是	2025年11月	-26.41%
25935	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方地下变电站2变压器	630	17.02%	0	0		是	2026年12月	-40.37%
25936	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾4箱变1变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-36.25%
25937	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区9变电站2变压器	630	27.30%	395	395				-37.06%
25938	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	橡树园变电站201间隔配电变压器	400	56.50%	0	0		是	2025年	-26.86%
25939	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期7变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年	-41.66%
25940	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期5箱式变电站2配电变压器	630	44.95%	0	0		是	2025年12月	-30.68%
25941	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右32右15	200	20.10%	0	0		是	2025年	-22.34%
25942	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	崇东乙线友谊分6柱上变压器	315	42.41%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
25943	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街村综合一台（微）	400	80.70%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-8.74%
25944	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11右2右2	315	23.17%	0	0				-55.89%
25945	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾1箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
25946	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村3变电站1号变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年	-32.04%
25947	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	柴河家园小区箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25948	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25949	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区2变电站2变压器	630	17.78%	455	455				-44.26%
25950	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区10变电站2变压器	630	16.19%	465	465				-44.23%
25951	浑南	白塔变	白塔变978白榆乙线	江山府3号变电站202间隔配电变压器	800	6.00%	0	0		是	2027年12月	100.00%
25952	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	新华1箱变1	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25953	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门镇妈妈街村小勇牧业公变台区	200	29.10%	0	0				100.00%
25954	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东韵2箱变(单)	400	42.80%	0	0				-37.06%
25955	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分10左3左1	315	30.16%	0	0				-45.02%
25956	东陵	水家变	水阳乙线	万科新里程地下变电站1箱变1变压器	800	25.25%	0	0		是	2026年12月	-42.58%
25957	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	辽宁中医附属医院家属楼箱变201间隔配电变压器	315	12.70%	0	0		是	2025年12月	-49.68%
25958	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰5箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25959	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰11箱变1号变	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-43.01%
25960	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇天下2.1期(E地块)2箱变1配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
25961	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰12箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25962	东陵	水家变	水阳乙线	万科新里程地下变电站3箱变2变压器	800	21.60%	0	0		是	2026年12月	-37.07%
25963	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分17	400	62.10%	0	0				-48.77%
25964	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰6箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25965	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	劳动路箱变(单)	500	49.28%	0	0				-40.81%
25966	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东韵3箱变(单)	630	22.10%	0	0				-44.67%
25967	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干57右1	50	32.70%	0	0				-7.62%
25968	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区8变电站1变压器	630	15.87%	467	467				-43.58%
25969	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城4变电站1号变压器	400	43.50%	0	0		是	2025年	-41.61%
25970	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央公园二期1-1变压器	800	71.63%	147	147				-40.38%
25971	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干127左1	200	23.70%	0	0		是	2025年	48.15%
25972	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区4变电站2变压器	630	6.67%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25973	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方6箱变2变压器	630	37.33%	0	0		是	2026年12月	-44.68%
25974	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分8右2	200	9.60%	0	0				-190.00%
25975	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区2变电站1变压器	630	21.59%	431.00	431.00				-46.25%
25976	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期1号变电站1号变压器	400	34.50%	0	0		是	2025年	-43.14%
25977	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分15左4	315	56.89%	0	0				-46.65%
25978	皇姑	历工变	历工变452华泰线	YHG 中海寰宇天下2.1期E地块2-2间隔配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-36.98%
25979	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右28左8	400	124.50%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
25980	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期2变电站1号变压器	400	48.00%	0	0		是	2025年	-42.60%
25981	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分18	200	84.90%	0	0	2024年12月			-43.62%
25982	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区4变电站1变压器	630	28.25%	389.00	389.00				-34.66%
25983	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰9箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25984	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期8变电站1号变压器	400	22.50%	0	0		是	2025年	-49.76%
25985	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区10箱变2	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-30.48%
25986	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰8箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25987	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右1右08	315	29.97%	0	0		是	2025年	-73.43%
25988	东陵	水家变	水阳乙线	孤家子变670向东甲线万科新里程地下变电站2箱变1	800	36.25%	0	0		是	2026年12月	-45.69%
25989	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干19转盘分9加1	200	25.50%	0	0				12.52%
25990	东陵	水家变	水阳乙线	碧桂园云顶1变电站2号变压器	630	3.81%	0	0		是	2026年12月	47.81%
25991	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右30右08	200	75.60%	0	0		是	2025年	-19.26%
25992	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府1箱式变电站2配电变压器	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-38.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25993	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分29左5	400	4.80%	0	0		是	2026年	0.00%
25994	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑1箱变2变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-43.02%
25995	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中粮2箱变1变压器	400	79.50%	0	0				-13.97%
25996	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分5	200	68.80%	0	0				-42.07%
25997	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都1箱变2变压器	630	18.67%	0	0				-45.21%
25998	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干114+1左8	200	3.60%	0	0		是	2025年	-13.06%
25999	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分6	315	67.94%	0	0				-34.76%
26000	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期4箱式变电站2配电变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
26001	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区7变电站1变压器	630	19.05%	447	447				-43.96%
26002	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	YHG 妈妈街南二台新台	315	69.52%	0	0		是	2025年11月	-25.79%
26003	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分2左3右6右1	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
26004	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区4变电站2变压器	630	33.97%	353	353				-45.37%
26005	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村4变电站1号变压器	400	76.00%	0	0		是	2025年	-47.94%
26006	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰7箱变2	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
26007	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右24	400	21.20%	0	0		是	2025年	-29.68%
26008	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑3箱变1变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-45.14%
26009	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区9变电站1变压器	630	24.13%	415	415				-41.58%
26010	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期5变电站1号变压器	400	39.00%	0	0		是	2025年	-43.05%
26011	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右1右08	50	107.20%	0	0	2024年9月	是	2025年	-171.94%
26012	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期4箱式变电站1配电变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-41.78%
26013	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区1变电站1变压器	630	18.73%	449	449				-34.41%
26014	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方5箱变1变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-43.06%
26015	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖南南台（2022微）	400	67.35%	0	0		是	2025年11月	-30.84%
26016	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干农场分2右2	100	77.60%	0	0		是	2026年	-14.72%
26017	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分26+1右19	200	11.40%	0	0		是	2025年	-4.54%
26018	浑南	营盘	营盘变060航西甲线	金辉优步学府小区变电站1号配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2027年12月	-34.11%
26019	皇姑	历工变	历工变452华泰线	YHG 中海寰宇天下2.1期201间隔配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-37.05%
26020	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾5箱变1变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-42.57%
26021	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府2箱式变电站1配电变压器	315	37.59%	0	0		是	2025年12月	-35.54%
26022	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街道东二台	315	79.62%	0	0		是	2025年11月	-31.27%
26023	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分2左17右14	100	59.00%	0	0		是	2025年	-30.80%
26024	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分10左3右1	315	38.10%	0	0				-44.75%
26025	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干贾沟分55	80	49.13%	0	0		是	2025年	-53.23%
26026	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	崇东乙线儿童分3之1柱上变压器	400	23.75%	0	0		是	2025年12月	-45.73%
26027	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区5变电站2变压器	630	18.10%	453	453				-42.24%
26028	浑南	白塔变	白塔变978白榆乙线	江山府2号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
26029	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期6变电站1号变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年	-42.10%
26030	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门肖北村傅大平农业种养殖公变台区	200	29.10%	0	0				0.00%
26031	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街村咏美农业公变台区	200	82.00%	0	0	2025年6月			0.00%
26032	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特2箱变1号变	1000	48.00%	0	0		是	2025年12月	-39.12%
26033	东陵	水家变	水阳乙线	文华苑二期1号箱式变电站1号配电变压器	630	72.76%	0	0		是	2026年12月	-121.50%
26034	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干19转盘分11	400	56.00%	0	0				-44.42%
26035	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方地下变电站1变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年12月	-40.66%
26036	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分7	315	48.76%	0	0				-55.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26037	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区10变电站1变压器	630	25.71%	405	405				-39.81%
26038	东陵	水家变	水阳乙线	碧桂园云顶2变电站2号变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	84.72%
26039	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分20左2+1	200	89.70%	0	0	2025年2月			-19.52%
26040	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街奇雨畜禽公变台区	200	0.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
26041	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	旭亦畜禽公变台	200	65.10%	0	0				100.00%
26042	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方3箱变1变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-33.65%
26043	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期2箱式变电站1配电变压器	630	36.57%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
26044	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都1箱变1变压器	630	21.33%	0	0				-46.19%
26045	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区3变电站1变压器	500	35.20%	274	274				-39.38%
26046	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑1箱变2变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-44.74%
26047	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方2箱变1变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-39.05%
26048	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央公园二期1-2变压器	400	82.50%	30	30	2024年6月			-43.69%
26049	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右28右10	400	8.10%	0	0		是	2025年	-40.74%
26050	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分37	50	39.20%	0	0		是	2025年	-37.85%
26051	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑3箱变2变压器	630	60.95%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
26052	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都2箱变1变压器	630	21.71%	0	0				-40.16%
26053	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中粮1箱变1变压器	800	40.80%	0	0				-6.36%
26054	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分16	200	88.50%	0	0	2024年12月			-42.81%
26055	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分8右3	315	38.10%	0	0				-42.93%
26056	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉1变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
26057	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区11变电站1变压器	630	20.63%	437	437				-42.24%
26058	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑2箱变1变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-40.44%
26059	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干农场分62	50	10.80%	0	0		是	2025年	-28.17%
26060	东陵	水家变	水阳乙线	水家变776水古线水古干张官分18柱上变压器	200	58.20%	0	0		是	2026年12月	-37.82%
26061	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑1箱变1变压器	630	47.94%	0	0		是	2026年12月	-33.64%
26062	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方8箱变1变压器	630	57.78%	0	0		是	2026年12月	-41.28%
26063	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期9箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26064	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分24+1左1	200	55.80%	0	0		是	2025年	0.51%
26065	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	泓源畜牧公变台	200	45.60%	0	0		是	2025年11月	100.00%
26066	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑4箱变1变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	-42.43%
26067	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都二期3自维箱式变电站配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
26068	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑2箱变2变压器	630	58.41%	0	0		是	2026年12月	-43.83%
26069	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分10左4	200	31.20%	0	0				-47.79%
26070	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分46左03	250	50.80%	0	0		是	2025年	-18.27%
26071	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期9箱式变电站1配电变压器	630	62.54%	0	0		是	2025年12月	-28.78%
26072	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干劳动分9	400	55.80%	0	0				10.63%
26073	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干74	200	10.13%	0	0		是	2025年	-20.06%
26074	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分14	400	59.25%	0	0				-42.89%
26075	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	锦官天宸1箱变1变压器	800	23.70%	0	0				14.79%
26076	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰4箱变1号变	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-43.09%
26077	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑4箱变2变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-40.65%
26078	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右08	200	47.50%	0	0		是	2025年	-39.70%
26079	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分26	250	31.68%	0	0				-44.65%
26080	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	幸福小区箱变（单）	630	13.65%	0	0				-44.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26081	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分34左2右5左3左23	200	7.50%	0	0		是	2025年	-48.32%
26082	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街村谷盛农产品加工公变台区	200	77.20%	0	0				0.00%
26083	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26084	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街养牛场新台	400	63.90%	0	0		是	2025年11月	-31.73%
26085	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干80+1左1	200	93.30%	0	0	2024年6月	是	2025年	0.08%
26086	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府1箱式变电站1配电变压器	315	36.06%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
26087	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26088	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都二期15箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26089	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分2	200	117.60%	0	0	2022年12月	是	2026年2月	-21.27%
26090	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分15左2	200	26.00%	0	0				-35.97%
26091	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分34左2右5左3左9左3	200	6.30%	0	0		是	2025年	-44.44%
26092	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区3变电站2变压器	800	12.30%	0	0		是	2025年12月	76.59%
26093	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方7箱变1变压器	630	44.76%	0	0		是	2026年12月	-42.25%
26094	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街村综合二台	400	30.60%	0	0		是	2025年11月	-67.06%
26095	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉2变电站1变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
26096	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方9箱变2变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-45.84%
26097	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右44	100	51.60%	0	0		是	2025年	-19.67%
26098	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑1箱变1变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-42.86%
26099	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区6变电站2变压器	630	21.90%	429	429				-39.34%
26100	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特4箱变2号变	1000	34.80%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
26101	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰8箱变1号变	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-44.19%
26102	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分34左2右5左3左10	200	9.30%	0	0		是	2025年	-40.23%
26103	东陵	水家变	水阳乙线	万科新里程地下变电站1箱变2变压器	800	33.75%	0	0		是	2026年12月	-27.24%
26104	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰13箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26105	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门南台新台（2021微）	200	78.60%	0	0		是	2025年11月	-41.11%
26106	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特1箱式变电站1号变	1000	46.80%	0	0		是	2025年12月	-37.05%
26107	浑南	白塔变	白塔变978白榆乙线	江山府3号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
26108	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分21	200	80.40%	0	0	2024年6月	是	2026年3月	23.72%
26109	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰10箱变1号变	630	43.05%	0	0		是	2025年12月	-39.50%
26110	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	锦官天宸2箱变1变压器	630	20.95%	0	0				19.44%
26111	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线贾沟分20右18	30	66.67%	0	0		是	2025年	-34.38%
26112	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨子坨变018妈妈街线东三台照明	315	39.24%	0	0		是	2025年11月	-101.57%
26113	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右16	100	65.60%	0	0		是	2025年	-38.19%
26114	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分10右1	200	64.20%	0	0		是	2025年	-10.93%
26115	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期3变电站1号变压器	400	38.00%	0	0		是	2025年	-41.73%
26116	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	YHG 妈妈街南一台新台	200	74.40%	0	0		是	2025年11月	-26.52%
26117	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	锦官天宸3箱变1变压器	400	16.50%	0	0				11.85%
26118	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11左6	200	18.50%	0	0				-45.30%
26119	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央花园1箱变1变压器	800	41.25%	390	390				-41.67%
26120	浑南	白塔变	白塔变978白榆乙线	江山府2号变电站202号配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2027年12月	100.00%
26121	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干劳动分11右4+1	400	48.00%	0	0				15.48%
26122	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑3箱变2变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-31.63%
26123	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分13	250	86.72%	0	0	2024年12月			-41.89%
26124	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	体工队箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-41.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26125	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34左2右07	250	33.20%	0	0		是	2025年	-36.10%
26126	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街东一台	315	62.98%	0	0		是	2025年11月	-27.14%
26127	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干19转盘分6加1	400	16.80%	0	0				10.47%
26128	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑二期2箱式变电站1号变压器	630	76.57%	0	0		是	2026年12月	-21.12%
26129	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方4箱变1变压器	630	72.00%	0	0		是	2026年12月	-33.90%
26130	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰14箱变2号变	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-47.00%
26131	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干8	315	57.78%	0	0				-41.43%
26132	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区5变电站1变压器	630	19.37%	445	445				-42.17%
26133	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	柴河家园小区箱式变电站2配电变压器	630	4.06%	0	0		是	2025年12月	8.53%
26134	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右32右9右2	400	17.75%	0	0		是	2025年	22.60%
26135	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克莱斯特5变电站1变压器	800	16.13%	0	0		是	2025年12月	-14.08%
26136	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰7箱变1	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-46.37%
26137	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰9箱变1号变	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-37.89%
26138	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右9左15	315	19.56%	0	0		是	2025年	-43.06%
26139	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉1变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26140	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分2左11	160	67.25%	0	0		是	2025年	-25.81%
26141	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	崇东乙线友谊分4柱上变压器	160	51.25%	0	0		是	2025年12月	-11.48%
26142	东陵	水家变	水阳乙线	文华苑二期1号箱式变电站2号配电变压器	500	54.40%	0	0		是	2026年12月	-40.31%
26143	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉2变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26144	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克莱斯特2箱变2号变	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	-54.32%
26145	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区9箱变1	630	35.43%	0	0		是	2025年12月	-46.84%
26146	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街村综合三台（微）	400	31.50%	0	0		是	2025年11月	6.19%
26147	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰5箱变1	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-45.16%
26148	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街玥源林厂公变台区	200	26.70%	0	0				0.00%
26149	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线佟军线49右04	315	11.75%	0	0		是	2025年	-52.39%
26150	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东韵1箱变（单）	630	29.71%	0	0				-37.62%
26151	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区10箱变1	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-47.97%
26152	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰11箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26153	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分92左06	200	42.30%	0	0		是	2025年	-33.35%
26154	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑二期1箱式变电站1号变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-39.37%
26155	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分107	30	108.00%	0	0	2024年6月	是	2025年	-37.70%
26156	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期3箱式变电站2配电变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
26157	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区1变电站2变压器	630	19.68%	443	443				-43.49%
26158	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干贾沟分10+1	50	19.20%	0	0		是	2025年	-44.98%
26159	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都2箱变2变压器	630	20.19%	0	0				-42.79%
26160	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干26劳动分11左5左2	200	38.10%	0	0				8.14%
26161	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	睿达畜禽公变台	200	53.70%	0	0		是	2025年11月	100.00%
26162	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方1箱变2变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-40.95%
26163	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉3变电站1变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
26164	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村2变电站1号变压器	400	31.00%	0	0		是	2025年	-38.71%
26165	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区6变电站1变压器	630	19.05%	447	447				-42.23%
26166	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区9箱变2	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-40.72%
26167	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰10箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26168	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾1箱变2变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-43.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26169	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分2左19	200	35.70%	0	0		是	2025年	-29.95%
26170	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都二期15箱式变电站2配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-41.59%
26171	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分30	200	17.20%	0	0				-37.89%
26172	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区11变电站2变压器	630	29.52%	381.00	381.00				-39.75%
26173	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇天下2.1期(E地块)1箱变1配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-41.85%
26174	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分6右1	200	56.40%	0	0		是	2025年	27.00%
26175	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期1箱式变电站2配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
26176	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰14箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26177	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区12箱式变电站2配电变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-45.15%
26178	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街春廷畜禽公变台区	200	42.60%	0	0		是	2025年11月	100.00%
26179	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区5变电站2变压器	630	3.49%	0	0		是	2025年12月	100.00%
26180	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分7+1左3	400	21.60%	0	0		是	2026年	0.00%
26181	东陵	水家变	水阳乙线	万科新里程地下变电站3箱变1变压器	800	21.90%	0	0		是	2026年12月	-45.42%
26182	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期5箱式变电站1配电变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-43.99%
26183	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区3变电站2变压器	500	41.60%	242	242				-42.01%
26184	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干10	315	41.90%	0	0				-44.14%
26185	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分12	315	78.67%	0	0				-42.59%
26186	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰4箱变2号变	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
26187	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	体工队箱变2变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-37.23%
26188	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾6箱变1变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-35.93%
26189	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特5变电站2变压器	800	12.00%	0	0		是	2025年12月	-56.07%
26190	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村1变电站1号变压器	400	36.75%	0	0		是	2025年	-41.78%
26191	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区13箱式变电站1配电变压器	630	8.00%	0	0		是	2025年12月	-44.21%
26192	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾3箱变1变压器	630	38.41%	0	0		是	2026年12月	-40.82%
26193	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街南二台	315	93.33%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-30.97%
26194	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区7变电站2变压器	630	18.10%	453	453				-47.06%
26195	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分13+1左1	200	46.20%	0	0		是	2026年	0.00%
26196	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分20	315	62.22%	0	0				-30.44%
26197	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干28+1右1	200	9.60%	0	0		是	2025年	-86.35%
26198	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地1箱变1变压器配电变压器	630	45.08%	0	0		是	2026年12月	-34.59%
26199	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城1开闭站1箱变2变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-43.71%
26200	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城1开闭站2箱变2变压器	630	33.78%	0	0		是	2026年12月	-43.39%
26201	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站5箱变1变压器	630	59.05%	0	0		是	2026年12月	-39.27%
26202	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站5箱变2变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-45.18%
26203	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站1箱变1变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-44.25%
26204	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站1箱变2变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-42.31%
26205	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站3箱变1变压器	630	53.97%	0	0		是	2026年12月	-42.69%
26206	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站3箱变2变压器	630	62.54%	0	0		是	2026年12月	-45.78%
26207	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城1开闭站1箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-46.15%
26208	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站1箱变1变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-42.34%
26209	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站1箱变2变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-38.21%
26210	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城4开闭站3箱变2变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	7.57%
26211	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站2箱变2变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-42.44%
26212	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站2箱变1变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-39.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26213	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站3箱变1变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-43.88%
26214	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站3箱变2变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-49.30%
26215	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站4箱变1变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-43.19%
26216	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站4箱变2变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-39.51%
26217	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站2箱变1变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
26218	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城4开闭站2箱变1变压器	630	54.92%	0	0		是	2026年12月	-44.46%
26219	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地3箱变203间隔配电变压器	630	46.86%	0	0		是	2026年12月	-37.86%
26220	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地地下变电所1号配电变压器	630	54.86%	0	0		是	2026年12月	-37.75%
26221	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地2201间隔配电变压器201间隔配电变压器	800	39.50%	0	0		是	2026年12月	-27.03%
26222	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱3号变电站201间隔配电变压器	400	26.10%	256	256				-33.27%
26223	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期3变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26224	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	君兰江山1变电站202变压器	630	23.17%	421	421				87.88%
26225	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱7号变电站201间隔配电变压器	630	27.94%	391	391				-37.71%
26226	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园1变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-48.73%
26227	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方4变电站1站内变压器	400	25.50%	0	0		是		-42.05%
26228	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区1变电站201	500	50.88%	196	196				-42.84%
26229	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期2箱变2变压器	400	0.00%	360.00	360.00				-44.15%
26230	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城6变电站2变压器	630	20.95%	435	435				-42.43%
26231	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府1箱变202配电变压器	630	32.70%	361.00	361.00				-2.67%
26232	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路干随机分9+1柱上变压器	200	4.50%	0	0		是		25.11%
26233	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙3变电站2站内变压器	630	20.95%	0	0		是		-37.25%
26234	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期5箱变1配电变压器	630	12.06%	491	491				88.39%
26235	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱1号变电站202间隔配电变压器	630	21.27%	433.00	433.00				-36.66%
26236	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱6号变电站202间隔配电变压器	630	19.37%	445.00	445.00				-38.58%
26237	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期4箱变2变压器	630	20.00%	441.00	441.00				-42.25%
26238	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官1箱变1变压器	500	46.80%	0	0		是		-41.87%
26239	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱1号变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	435	435				-37.96%
26240	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分85变压器	200	31.20%	0	0		是	2025年12月	-47.96%
26241	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园3变电站1变压器	630	55.24%	219.00	219.00				-37.49%
26242	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期7箱变1变压器	400	28.80%	244.80	244.80				-37.68%
26243	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区2变电站201	630	36.83%	335.00	335.00				-44.49%
26244	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	昊景箱变1	500	28.80%	0	0		是		-43.74%
26245	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙4变电站1站内变压器	500	19.20%	0	0		是		-40.08%
26246	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区1变电站201	400	49.80%	160.80	160.80				-37.97%
26247	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期6箱变1变压器	630	19.37%	445	445				-41.69%
26248	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	昊景箱变2	500	30.40%	0	0		是		-43.58%
26249	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区3变电站202	630	17.78%	455.00	455.00				-45.51%
26250	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期4箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26251	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府3箱变202配电变压器	800	49.80%	322	322				0.99%
26252	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	沙平分81柱上变压器	200	28.50%	0	0		是	2025年12月	-18.25%
26253	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期3箱变2变压器	800	21.00%	552.00	552.00				-45.35%
26254	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园3变电站2变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
26255	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	泽工2箱变1变压器	630	102.54%	0	0	2023年8月	是	2026年12月	-41.75%
26256	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期2箱式变电站1配电变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	-19.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26257	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方1变电站2站内变压器	630	13.02%	0	0		是		-40.16%
26258	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26259	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	造化干沙平分87左14柱上变压器	400	99.75%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-42.94%
26260	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地花园二期变电站202配电变压器	630	57.78%	0	0		是	2026年12月	-48.22%
26261	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	造化甲线沙平分103柱上变压器	50	45.60%	0	0		是	2025年12月	-44.12%
26262	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期4变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26263	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	陵东变160陵望甲线陵望干52右1柱上变压器	100	10.00%	0	0		是		-53.94%
26264	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分关家一支10柱上变压器	315	0.95%	0	0		是	2025年12月	-84.86%
26265	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	区政府廉租房2箱变2	400	0.00%	0	0		是		0.00%
26266	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园3变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
26267	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区4变电站201	630	31.75%	367	367				-44.56%
26268	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙3变电站1站内变压器	630	22.48%	0	0		是		-43.64%
26269	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期4箱变1配电变压器	630	10.48%	501	501				89.57%
26270	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
26271	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区2变电站202	630	28.25%	389	389				-43.22%
26272	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区改造1变电站202	630	20.00%	441	441				-47.22%
26273	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	区政府廉租房3箱变1	630	24.76%	0	0		是		-42.47%
26274	东陵	孤家子	营城乙线	农机实验场小区箱变1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-27.04%
26275	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期4箱变2变压器	500	22.80%	336	336				-39.72%
26276	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右11之1柱上变压器	250	43.84%	0	0		是		-79.14%
26277	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期7箱变2变压器	400	23.60%	265.60	265.60				-40.26%
26278	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方1变电站1站内变压器	630	26.98%	0	0		是		-42.27%
26279	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靛园2变电站202	630	42.22%	301.00	301.00				-46.29%
26280	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳路安居19变电站201	630	18.73%	449	449				-41.14%
26281	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地2201间隔配电变压器	630	97.46%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-40.44%
26282	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期4箱变1变压器	400	25.80%	256.80	256.80				-40.24%
26283	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区9变电站202	400	52.00%	152	152				-36.78%
26284	东陵	孤家子	营城乙线	yhg 嘉华新城箱式变电站201间隔配电变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年12月	-43.24%
26285	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱5号变电站201间隔配电变压器	400	18.30%	287	287				-39.75%
26286	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期7箱变1变压器	630	17.46%	457.00	457.00				-44.96%
26287	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官2箱变2变压器	500	56.00%	0	0		是		-41.01%
26288	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官1箱变2变压器	500	56.00%	0	0		是		-41.43%
26289	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期4箱变1变压器	630	32.06%	365.00	365.00				-44.70%
26290	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区9变电站201	400	34.00%	224.00	224.00				-58.20%
26291	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	惠东新苑箱变2变压器	800	15.00%	600	600				-34.36%
26292	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区2变电站202	400	39.30%	202.80	202.80				-42.81%
26293	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期6箱变1配电变压器	630	17.46%	457.00	457.00				90.03%
26294	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期1变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26295	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期1箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26296	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期3箱变1变压器	800	19.88%	561.00	561.00				-41.45%
26297	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路甲线南路干84左4	315	47.62%	0	0		是		-44.69%
26298	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	区政府廉租房2箱变1号变	400	22.00%	0	0		是		-40.71%
26299	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期5箱式变电站1配电变压器	800	2.70%	0	0				0.00%
26300	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方2变电站1站内变压器	630	41.59%	0	0		是		-41.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26301	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	旺道甲线家分11左9之1柱上变压器	400	1.20%	0	0				0.00%
26302	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地1箱变2变压器间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-34.88%
26303	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分101变压器	100	33.60%	0	0		是	2025年12月	-5.45%
26304	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	望花4箱变2变压器	630	37.14%	0	0		是		-38.98%
26305	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期3箱变2变压器	500	23.20%	334	334				-44.04%
26306	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	惠东新苑箱变1变压器	800	9.60%	643	643				-48.66%
26307	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑1变电站1变压器	800	18.90%	569	569				-40.94%
26308	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地2箱变1变压器配电变压器	630	74.60%	0	0		是	2026年12月	-39.46%
26309	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期1箱变1变压器	630	37.78%	329	329				-38.31%
26310	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱4号变电站201间隔配电变压器	630	22.54%	425	425				-40.11%
26311	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分95变压器	250	65.60%	0	0				-95.86%
26312	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	沈陵甲线沈陵干25右8	315	29.52%	0	0		是		-43.15%
26313	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期2箱变1变压器	630	38.10%	327.00	327.00				-43.03%
26314	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右5柱上变压器	400	10.80%	0	0		是		-61.79%
26315	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园2变电站202	630	30.48%	375	375				-44.93%
26316	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区3变电站201	630	13.65%	481.00	481.00				-46.58%
26317	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区2变电站201	400	38.40%	206.40	206.40				-42.00%
26318	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右16柱上变压器	315	44.44%	0	0		是		63.98%
26319	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期3箱变2变压器	630	43.49%	293	293				-40.62%
26320	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期2箱变1变压器	400	22.88%	268.50	268.50				-39.04%
26321	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右6柱上变压器	400	16.40%	0	0		是		-65.99%
26322	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖美丽洲1箱式变电站2配电变压器	800	11.40%	0	0		是	2025年12月	19.53%
26323	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	望花4箱变1变压器	630	54.92%	0	0		是		-40.29%
26324	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期1箱变1配电变压器	630	12.06%	491.00	491.00				94.64%
26325	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府2箱变202配电变压器	400	39.00%	204	204				0.57%
26326	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期2箱变2变压器	800	18.75%	570.00	570.00				-41.53%
26327	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期5箱变2变压器	315	27.43%	197.10	197.10				-41.22%
26328	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱2号变电站201间隔配电变压器	400	28.80%	245	245				-38.49%
26329	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑2变电站2变压器	800	14.40%	605	605				-44.73%
26330	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	雷凯北苑箱式变电站1配电变压器	630	48.57%	0	0		是		-38.97%
26331	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	雷凯北苑2箱式变电站1配电变压器	630	15.24%	0	0		是		-35.81%
26332	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区2变电站201	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
26333	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期3箱式变电站1配电变压器	400	16.50%	0	0		是	2025年12月	5.22%
26334	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靛园1变电站1变压器	630	33.97%	353.00	353.00				-33.54%
26335	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园3变电站201	630	33.02%	359.00	359.00				-41.50%
26336	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	区政府廉租房1箱变1	400	32.00%	0	0		是		-40.23%
26337	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靛园1变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
26338	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地3箱变1变压器配电变压器	630	52.38%	0	0		是	2026年12月	-44.02%
26339	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城8变电站2变压器	630	18.41%	451.00	451.00				-40.17%
26340	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	君兰江山2变电站202变压器	400	39.30%	203	203				20.25%
26341	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期3箱变1变压器	500	23.36%	333.20	333.20				-43.23%
26342	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靛园4变电站202	630	53.33%	231.00	231.00				-40.87%
26343	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	金华园小区变电站201	500	24.96%	325	325				-64.36%
26344	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期2箱变1配电变压器	630	10.48%	501.00	501.00				84.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26345	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区1变电站201	630	58.41%	199	199				-42.84%
26346	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期8箱变1变压器	630	21.90%	429.00	429.00				-38.45%
26347	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期3箱变1变压器	630	43.17%	295.00	295.00				-45.12%
26348	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期5箱变1变压器	630	40.32%	313.00	313.00				-45.08%
26349	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	区政府廉租房1箱变2	400	0.00%	0	0		是		0.00%
26350	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱6号变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	469.00	469.00				-37.55%
26351	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方3变电站1站内变压器	500	12.80%	0	0		是		-44.47%
26352	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	造化干沙平分80左12柱上变压器	400	34.80%	0	0		是	2025年12月	-10.11%
26353	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右13柱上变压器	400	75.90%	0	0		是		-39.26%
26354	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑2变电站1变压器	800	14.70%	602.40	602.40				-37.70%
26355	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	友好箱变变压器	500	42.88%	235.60	235.60				-44.02%
26356	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路甲线砂轮分19	315	86.35%	0	0	2024年6月	是		-41.90%
26357	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区改造1变电站201	630	32.38%	363.00	363.00				-38.30%
26358	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期1箱变2变压器	630	31.75%	367	367				-47.09%
26359	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区1变电站202	500	48.32%	208	208				-45.76%
26360	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期1箱变1变压器	800	20.25%	558	558				-44.01%
26361	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑1变电站2变压器	800	15.60%	595.20	595.20				-38.61%
26362	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	林东干12右5	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
26363	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期3箱变1配电变压器	630	7.30%	521	521				82.01%
26364	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	旺道甲线旺道干沙平分87左13柱上变压器	400	65.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
26365	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分80左5变压器	400	72.00%	0	0		是	2025年12月	-65.03%
26366	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官2箱变1变压器	500	43.60%	0	0		是		-39.00%
26367	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	旺道甲线旺道干7+1柱上变压器	400	12.60%	0	0				0.00%
26368	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期1箱变2变压器	400	24.38%	262.50	262.50				-44.26%
26369	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区1变电站202	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
26370	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府4配变电站202配电变压器	630	54.60%	223.00	223.00				9.94%
26371	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱7号变电站202间隔配电变压器	630	26.67%	399	399				-35.43%
26372	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分82变压器	200	46.00%	0	0		是	2025年12月	-36.80%
26373	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方3变电站2站内变压器	500	16.64%	0	0		是		-41.11%
26374	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期2箱变1变压器	800	21.38%	549	549				-43.09%
26375	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方4变电站2站内变压器	400	19.80%	0	0		是		-38.78%
26376	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期1箱变1变压器	400	26.10%	255.60	255.60				-43.86%
26377	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期6箱变1变压器	630	17.90%	454.20	454.20				-42.27%
26378	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区5变电站202	630	48.25%	263.00	263.00				-35.59%
26379	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱4号变电站202间隔配电变压器	630	20.32%	439	439				-37.47%
26380	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	望花大队箱变1变压器	500	39.84%	0	0		是		-42.04%
26381	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园2变电站201	630	28.57%	387.00	387.00				-40.30%
26382	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	林东干12右2	200	0.00%	180	180				0.00%
26383	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期2箱变2变压器	630	27.94%	391.00	391.00				-43.29%
26384	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园1变电站2变压器	630	46.03%	277.00	277.00				-29.63%
26385	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分关家二支21变压器	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	-112.53%
26386	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期7箱变2变压器	630	26.98%	397.00	397.00				-45.47%
26387	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区4变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
26388	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙4变电站2站内变压器	500	17.92%	0	0		是		-40.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26389	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期6箱变2变压器	630	24.00%	415.80	415.80				-43.53%
26390	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	君兰江山3变电站202变压器	800	23.00%	536.00	536.00				18.18%
26391	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期1箱变2变压器	800	21.38%	549.00	549.00				-39.00%
26392	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区5变电站201	630	75.24%	93	93				-39.47%
26393	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期5箱变1变压器	315	27.43%	197.10	197.10				-44.59%
26394	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路甲线南路干砂轮分10左1	200	3.00%	0	0		是		-9.11%
26395	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	雷凯北苑箱式变电站2配电变压器	630	47.62%	0	0		是		-37.48%
26396	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期4箱变2变压器	630	36.83%	335.00	335.00				-30.93%
26397	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区2变电站202	400	48.90%	164.40	164.40				-41.00%
26398	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	关家二支20右1柱上变压器	160	6.63%	0	0		是	2025年12月	-52.35%
26399	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干174右分3柱上变压器	200	45.15%	89.70	89.70				-38.48%
26400	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线248左1柱上变压器	200	93.94%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-23.54%
26401	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线245左1柱上变压器	200	24.68%	131	131				-28.12%
26402	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分13柱上变压器	200	31.80%	116	116				-30.74%
26403	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分12柱上变压器	200	24.00%	132.00	132.00				-91.42%
26404	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线298防火分1左支2柱上变压器	200	32.70%	114.60	114.60				-25.21%
26405	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线310柱上变压器	100	85.80%	4	4	2025年6月			-29.90%
26406	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干王滨甲线173左分03柱上变	200	43.20%	93.60	93.60				-40.22%
26407	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干160柱上变压器	200	67.50%	45	45				-34.38%
26408	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干王滨沟分12柱上变压器	80	42.38%	38.10	38.10				-34.40%
26409	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干284右分02柱上变压器	50	74.80%	7.60	7.60				-56.78%
26410	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干312墓园分6柱上变压器	200	24.90%	130.20	130.20				-18.59%
26411	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干龙山分23柱上变压器	200	41.70%	96.60	96.60				-30.28%
26412	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线大乐分12右支08柱上变压器	200	34.20%	111.60	111.60				-27.52%
26413	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨线135龙山分41左2柱上变压器	200	10.50%	159.00	159.00				-46.01%
26414	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干温家分15右支05柱上变压器	50	104.40%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-57.12%
26415	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干271泉水分5右支02柱上变压	200	21.30%	137.40	137.40				-9.52%
26416	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山南台支09	250	30.72%	0	0		是	2025年12月	-20.47%
26417	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	胜辉世纪城4配电变压器	630	61.90%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
26418	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二2箱变2号变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
26419	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江小区1箱变1变压器	315	23.81%	208.50	208.50				-28.48%
26420	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分英城支12左2柱上变压器	400	10.20%	319.20	319.20				100.00%
26421	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑3变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是		-43.91%
26422	和平	方型变	方型变460四平乙线	电科院四平街1变压器	400	34.80%	220.80	220.80				-45.14%
26423	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	沐樾府一期1箱式变电站201间隔配电变压器	800	57.90%	0	0		是	2025年12月	11.18%
26424	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴湖畔新城4配电变压器	800	48.30%	0	0		是	2025年12月	-37.92%
26425	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号9变电站2变	500	26.00%	0	0		是	2025年12月	-37.58%
26426	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二5箱变2号变	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-47.90%
26427	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号8变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-43.11%
26428	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江社区箱变（单）	315	16.00%	233	233				-46.54%
26429	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线巴山分34+1右15	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26430	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几登东北甲15	200	20.10%	0	0		是	2025年12月	-24.42%
26431	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典2号箱变202间隔配电变压器	400	43.80%	0	0		是	2025年12月	-12.01%
26432	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号9变电站1变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-33.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26433	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干34加2	400	20.10%	280	280				100.00%
26434	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园3变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是		-43.80%
26435	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干230	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	21.70%
26436	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线刘家分04	200	75.60%	0	0		是	2025年12月	-28.24%
26437	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家3箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26438	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二3箱变2号变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-43.84%
26439	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严大棚几06	100	25.20%	0	0		是	2025年12月	-39.42%
26440	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔一区箱变（单）	630	34.92%	347.00	347.00				-44.04%
26441	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左1	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26442	皇姑	长江变	25462长怒甲线	长江变462长怒甲线陆运分8左1柱上变压器	315	13.65%	0	0		是	2025年12月	-39.88%
26443	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二2箱变1号变	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
26444	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑1箱变1变压器	500	26.88%	0	0		是		-39.56%
26445	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线135龙山分41右5柱上变压器	100	58.80%	31	31				-40.53%
26446	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠西变电站3变压器	315	39.37%	0	0		是	2026年12月	-49.27%
26447	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔1箱变1变压器	400	55.50%	138.00	138.00				-36.64%
26448	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号6变电站1变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-42.46%
26449	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干19加1	400	26.00%	256	256				-41.29%
26450	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干沙地分1小佟支17柱上变压器	200	52.20%	76	76				-21.59%
26451	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几5左2	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-18.69%
26452	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线达西南支09	400	27.43%	0	0		是	2025年12月	-33.48%
26453	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右4左1柱上变压器	315	52.38%	0	0		是	2025年12月	-41.90%
26454	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线石砬甲50	315	36.95%	0	0		是	2025年12月	-32.10%
26455	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严千分067	400	47.30%	0	0		是	2025年12月	-29.82%
26456	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都2号考核箱变配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-38.28%
26457	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑4箱变1变压器	630	30.10%	0	0		是		-42.16%
26458	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑3变电站1变压器	630	14.29%	0	0		是		-40.81%
26459	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园1箱变1号变	500	63.60%	0	0		是	2025年12月	-43.61%
26460	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分20	315	49.21%	0	0		是	2025年12月	-25.48%
26461	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔7箱变2变压器	800	12.00%	624	624				-46.72%
26462	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城三期4箱1变	630	53.33%	0	0		是	2025年12月	-34.21%
26463	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城7箱式变电站2配电变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-46.99%
26464	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线315右2右1柱上变压器	200	109.20%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	8.46%
26465	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线苏家支67	315	29.05%	0	0		是	2025年12月	-34.84%
26466	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线312墓园分6柱上变压器	200	14.25%	152	152				-26.60%
26467	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴湖畔新城2箱式变电站配电变压器	800	57.00%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
26468	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都4号考核箱变配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2025年12月	-33.37%
26469	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线巴山分64	200	73.00%	0	0		是	2025年12月	-31.79%
26470	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔乙线东塔干33右1加1	315	86.67%	11	11	2025年2月			-44.86%
26471	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都1号考核箱变配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
26472	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑4变电站1变压器	630	18.10%	0	0		是		-43.23%
26473	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二2箱变1号变	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-45.82%
26474	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线苏家支05	200	56.30%	0	0		是	2025年12月	-39.05%
26475	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑4箱变2变压器	630	16.00%	0	0		是		-39.53%
26476	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线52右2	400	35.00%	220	220				-34.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26477	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右10柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-69.80%
26478	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园4变电站1变压器	630	73.33%	0	0		是		-38.75%
26479	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线前张支34	200	37.55%	0	0		是	2025年12月	-32.62%
26480	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号三期1箱变201间隔配电变压器	800	33.90%	0	0		是	2025年12月	-24.52%
26481	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期1箱变1号变	500	17.28%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
26482	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几1左2	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	-26.09%
26483	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干195柱上变压器	315	24.76%	206	206				-34.39%
26484	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江小区1箱变2变压器	315	46.35%	137.50	137.50				-41.72%
26485	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干35左5左5	315	94.60%	0	0	2022年12月	是	2026年4月	-44.89%
26486	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干73右6右1公变2	315	89.90%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-38.12%
26487	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二1箱变1号变	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-42.32%
26488	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光箱变2变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-43.15%
26489	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期1箱式变电站2配电变压器	800	22.88%	0	0		是	2025年12月	-37.19%
26490	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都二期1号箱1号考核配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-37.17%
26491	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑1变电站2配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2025年12月	-33.16%
26492	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光2箱变	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-43.59%
26493	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线125+1	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26494	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分75柱上变压器	200	41.40%	97	97				88.84%
26495	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期2箱变1号变	500	15.20%	0	0		是	2025年12月	-43.33%
26496	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	回迁楼4箱变1变压器	800	47.00%	0	0		是	2025年12月	-37.75%
26497	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	回迁楼5箱变1变压器	1260	17.78%	0	0		是	2025年12月	-41.00%
26498	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园1箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26499	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	沐樾府一期2箱式变电站201间隔配电变压器	800	12.30%	0	0		是	2025年12月	37.92%
26500	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严干支振英畜牧养殖场几2	200	6.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
26501	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	兰泰苑豪庭箱式变电站1号配电变压器	630	13.33%	0	0				100.00%
26502	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线温家分21左9柱上变压器	400	9.60%	321.60	321.60				-32.48%
26503	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔6箱变2变压器	800	18.25%	574	574				-45.13%
26504	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二1箱变2号变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
26505	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典1号箱变201间隔配电变压器	400	54.30%	0	0		是	2025年12月	-23.51%
26506	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	兰泰苑一期2箱变变压器间隔配电变压器	630	47.94%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
26507	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园3变电站1变压器	630	38.48%	0	0		是		-37.42%
26508	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑5变电站1变压器	500	26.00%	0	0		是		-44.66%
26509	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线巴东支06	200	26.70%	0	0		是	2025年12月	-32.31%
26510	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家2箱变2号变	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-43.98%
26511	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	兰泰苑一期1箱变变压器间隔配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-34.60%
26512	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线达中几15	400	9.53%	0	0		是	2025年12月	6.93%
26513	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑5箱变1变压器	400	29.40%	0	0		是		-41.51%
26514	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江花园箱变2变压器	630	23.17%	421	421				-35.23%
26515	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家4箱变2号变	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-43.74%
26516	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	回迁楼2箱变201配电变压器	630	60.32%	0	0		是	2025年12月	-38.64%
26517	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	东电南塔箱变2变压器	500	15.68%	0	0		是	2026年12月	-41.13%
26518	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几盛兴甲6右22	100	7.20%	0	0		是	2025年12月	-14.13%
26519	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线48右1	315	62.48%	87	87				-48.00%
26520	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城9箱式变电站201间隔配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2025年12月	-44.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26521	和平	方型变	方型变460四平乙线	东宇大厦主变	630	42.86%	297	297				-33.83%
26522	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登东北几14	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26523	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登东北甲5(新)	250	32.16%	0	0		是	2025年12月	90.25%
26524	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几登东北甲20	200	16.50%	0	0		是	2025年12月	-22.04%
26525	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线温家分中学支2左2柱上变压器	200	0.00%	180	180				100.00%
26526	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右5右6柱上变压器	200	57.20%	0	0		是	2025年12月	-37.09%
26527	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期2箱变2号变	500	20.00%	0	0		是	2025年12月	-46.22%
26528	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干298防火分12柱上变压器	200	19.20%	142	142				-28.49%
26529	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	南塔公园箱变1变压器	400	38.70%	0	0		是	2026年12月	-31.66%
26530	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家2箱变1号变	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
26531	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线巴东支02	200	52.00%	0	0		是	2025年12月	-33.76%
26532	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几登东北甲登树莓4台乙30	100	6.60%	0	0		是	2025年12月	-5.44%
26533	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城五期2箱变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-17.39%
26534	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二3箱变1号变	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-42.42%
26535	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	近海城邦2号201配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2025年12月	-33.44%
26536	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线37+1	315	65.08%	78.50	78.50				-35.94%
26537	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干35左7	400	69.25%	83	83				10.63%
26538	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线41变压器	400	28.25%	247	247				-37.57%
26539	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干35左5左6加1	315	88.57%	5	5	2022年12月			-49.57%
26540	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干244	400	47.00%	0	0		是	2025年12月	-31.97%
26541	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严干支达中几51右8	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26542	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几盛兴甲7右41	100	6.90%	0	0		是	2025年12月	-31.57%
26543	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分英城子支6柱上变压器	400	17.70%	289	289				-33.43%
26544	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典2号箱变201间隔配电变压器	400	49.50%	0	0		是	2025年12月	-25.11%
26545	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26546	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	爵士公馆一期2局维箱变变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	26.89%
26547	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山绿湖支28柱上变压器	200	62.25%	55.50	55.50				12.90%
26548	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑3变电站2配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-40.34%
26549	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干73右6右1公变1	315	32.06%	0	0		是	2026年12月	-35.17%
26550	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	万泉小区箱变1变压器	630	26.29%	401	401				-42.66%
26551	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干222	315	39.75%	0	0		是	2025年12月	-32.48%
26552	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线古城丙40	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
26553	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干256	400	37.50%	0	0		是	2025年12月	-39.01%
26554	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干319右5柱上变压器	100	10.80%	79	79				-34.18%
26555	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城5箱式变电站2配电变压器	500	35.52%	0	0		是	2025年12月	-43.82%
26556	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山西台分08	200	44.80%	0	0		是	2025年12月	-34.63%
26557	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分51八家子18左15柱上变压器	200	20.70%	139	139				-20.80%
26558	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔7箱变1变压器	800	16.88%	585.00	585.00				-41.51%
26559	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	东电南塔箱变1变压器新	500	52.80%	0	0		是	2026年12月	-40.32%
26560	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分35(小屯东台)	400	40.10%	0	0		是	2025年12月	-30.11%
26561	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑1变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26562	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑2变电站2变压器	500	28.00%	0	0		是		-48.12%
26563	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴湖畔新城1箱式变电站配电变压器	800	43.20%	0	0		是	2025年12月	-40.03%
26564	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分严干支苏家几大辛甲石砬子乙一石丙	100	49.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26565	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干262左分07柱上变压器	200	30.90%	118.20	118.20				-44.20%
26566	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线达中支01	160	65.63%	0	0		是	2025年12月	-28.96%
26567	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	亿甲府第1箱201配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-35.72%
26568	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分兴盛支81柱上变压器	100	40.20%	50	50				-28.99%
26569	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	重型锅炉箱式变电站配电变压器	630	4.13%	0	0		是	2025年12月	-13.79%
26570	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城五期4箱变	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	7.82%
26571	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号1变电站1变压器	630	31.62%	0	0		是	2025年12月	-44.13%
26572	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都二期2号箱1号考核配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-34.23%
26573	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典1号箱变202间隔配电变压器	400	60.00%	0	0		是	2025年12月	-24.92%
26574	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分51八家子23柱上变压器	200	15.60%	149	149				-16.12%
26575	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二5箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26576	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线后窑分12	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-40.91%
26577	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严西台支05	400	29.80%	0	0		是	2025年12月	-35.91%
26578	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔乙线东塔干21加1	200	66.30%	47	47				-45.68%
26579	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔小区箱变(单)	500	33.28%	284	284				-34.38%
26580	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑2箱变1变压器	500	21.76%	0	0		是		-39.38%
26581	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严千分049	200	46.70%	0	0		是	2025年12月	-39.16%
26582	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二1箱变1号变	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-40.67%
26583	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号三期1箱变202间隔配电变压器	800	32.40%	0	0		是	2025年12月	-17.48%
26584	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑2变电站1变压器	500	16.40%	0	0		是		-45.51%
26585	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线巴东支07	200	81.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-22.20%
26586	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山南2台	200	43.50%	0	0		是	2025年12月	-22.54%
26587	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线巴山分34+1右6	50	102.00%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	0.00%
26588	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期3箱式变电站2配电变压器	500	61.20%	0	0		是	2025年12月	-39.68%
26589	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑3变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26590	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都3号考核箱变配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-45.14%
26591	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	富景华庭箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
26592	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	富景华庭箱变2变压器	630	38.73%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
26593	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光箱变1变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-39.06%
26594	皇姑	长江变	25462长怒甲线	YHG 红田美林居4箱式变电站1号配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
26595	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号2变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
26596	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城7箱式变电站1配电变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	-44.71%
26597	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左13右1	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	3.48%
26598	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城五期1箱变	630	48.57%	0	0		是	2025年12月	-10.94%
26599	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分兴盛支112左1柱上变压器	200	15.30%	149	149				-20.17%
26600	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严千支达中几38	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26601	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园1变电站2变压器	630	17.90%	0	0		是		-39.76%
26602	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠西变电站2变压器	630	54.60%	0	0		是	2026年12月	-40.92%
26603	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠2箱变1变压器	315	38.10%	0	0		是	2026年12月	-40.46%
26604	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家4箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26605	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	亿甲府第33配电变压器302	630	45.08%	0	0		是	2025年12月	-36.11%
26606	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山大南几04	100	82.05%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-27.34%
26607	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水名居箱式变电站201间隔配电变压器	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	-30.75%
26608	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	亿甲府第2箱1变201配电变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-33.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26609	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分严干支苏家几严东北甲 22右2	200	22.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
26610	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑2箱变2变压器	500	37.76%	0	0		是		-42.77%
26611	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	回迁楼3箱变1变压器	1260	20.79%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
26612	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑1变电站2配电变压器	630	16.83%	0	0		是		-41.15%
26613	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园2变电站1变压器	800	42.90%	0	0		是		-33.32%
26614	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城6箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0				-36.81%
26615	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号3变电站1变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-47.12%
26616	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家66千伏变电所10千伏王滨线135号龙山分24号兴盛支 95号右15号柱上变压器	200	8.40%	163	163				-36.59%
26617	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号8变电站1变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-40.53%
26618	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	胜辉世纪城2箱式变电站配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2025年12月	-37.07%
26619	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线兴盛支95柱上变压器	100	31.80%	58	58				-28.34%
26620	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔6箱变1变压器	800	23.25%	534	534				-47.94%
26621	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	高炮二团箱变	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	-80.62%
26622	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登仕堡北台分10	400	19.46%	0	0		是	2025年12月	-33.56%
26623	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线319右5柱上变压器	200	49.20%	82	82				11.68%
26624	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线37	315	59.37%	96.50	96.50				-35.25%
26625	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园2变电站2变压器	800	47.10%	0	0		是		-37.74%
26626	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号7变电站1变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
26627	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张街里支04变压器	250	52.08%	0	0		是	2025年12月	-37.81%
26628	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分07	100	64.35%	0	0		是	2025年12月	-32.50%
26629	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城五期3箱变	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-12.79%
26630	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑2变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26631	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠西变电站1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
26632	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左32	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26633	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严东北几16	200	32.00%	0	0		是	2025年12月	-36.86%
26634	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典2期3变电站201间隔配电变压器	630	52.70%	0	0		是	2025年12月	2.71%
26635	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	胜辉世纪城1201配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-37.66%
26636	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干214	200	13.80%	0	0		是	2025年12月	-33.07%
26637	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+左13右13	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26638	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨线191温家分21右支3柱上变压器	200	15.30%	149	149				-24.13%
26639	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城5箱式变电站1配电变压器	500	25.20%	0	0		是	2025年12月	-10.17%
26640	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园2变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是		-44.49%
26641	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干77右5右1公变	100	12.30%	0	0		是	2026年12月	-76.90%
26642	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	沐樾府一期1箱式变电站202间隔配电变压器	800	58.80%	0	0		是	2025年12月	8.31%
26643	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线135龙山分17柱上变压器	200	22.20%	136	136				-24.68%
26644	和平	方型变	方型变460四平乙线	YHG 四平乙线34左6	315	4.76%	269	269				-38.67%
26645	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水方14右15柱上变压器	200	7.80%	0	0		是	2025年12月	6.08%
26646	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线大辛街里乙07	200	145.50%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-35.62%
26647	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线44	315	42.54%	150	150				-38.15%
26648	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园1变电站1变压器	800	21.75%	0	0		是		-34.61%
26649	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26650	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线达东南支06	200	132.30%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.29%
26651	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园3变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是		-42.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26652	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江花园箱变1变压器	630	27.30%	395.00	395.00				-43.14%
26653	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠2箱变2变压器	315	28.57%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
26654	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家3箱变1号变	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-37.93%
26655	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨线222柳泉分51八家子18左1柱上变压器	200	31.80%	116.40	116.40				-50.24%
26656	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分68柱上变压器	200	15.50%	149	149				-20.01%
26657	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严千支苏家几严东北甲 58	100	5.70%	0	0		是	2025年12月	1.90%
26658	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支4	200	36.30%	0	0		是	2025年12月	-23.78%
26659	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	万泉小区箱变2变压器	630	18.29%	452	452				-43.83%
26660	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典2期4变电站201间隔配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-5.98%
26661	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张街里支07	200	46.60%	0	0		是	2025年12月	-36.53%
26662	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家1箱变1号变	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
26663	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二2箱变2号变	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
26664	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	南塔公园箱变2变压器	400	15.00%	0	0		是	2026年12月	-42.50%
26665	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	乌伯牛变034吴家线贺家照明	50	18.60%	0	0		是	2025年12月	-54.80%
26666	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期3箱变1号变	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-41.48%
26667	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右8右1之1柱上变压器	400	53.10%	0	0		是	2025年12月	-38.38%
26668	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西台北台分06	200	78.30%	0	0		是	2025年12月	-24.09%
26669	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几盛兴甲 7右30	100	2.40%	0	0		是	2025年12月	-3.62%
26670	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园1变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是		-40.26%
26671	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严千支达中几76	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26672	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严东甲04	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-49.09%
26673	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线大乐分12右3左6柱上变压器	50	0.00%	45	45				0.00%
26674	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	爵士公馆一期1局维箱变变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	26.55%
26675	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线43	200	35.40%	109	109				-40.76%
26676	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线苏家支72	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	-33.88%
26677	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登南分03	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26678	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分18左3柱上变压器	315	46.73%	0	0		是	2025年12月	-40.72%
26679	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	亿甲府第2箱2变201配电变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-33.43%
26680	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分14	200	47.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
26681	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分新豪树莓厂支01	200	41.40%	0	0		是	2025年12月	11.98%
26682	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑1箱变2变压器	500	31.04%	0	0		是		-42.43%
26683	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期3箱变2号变	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26684	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号4变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-41.30%
26685	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴湖畔新城3配电变压器	800	46.20%	0	0		是	2025年12月	-38.66%
26686	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线大辛几35	100	85.60%	0	0	2023年6月	是	2025年12月	-36.62%
26687	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑4变电站2变压器	630	25.08%	0	0		是		-42.87%
26688	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线42变压器	400	22.50%	270	270				-36.57%
26689	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	近海城邦1号202配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2025年12月	-35.20%
26690	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑3箱变1变压器	400	27.60%	0	0		是		-40.21%
26691	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线小屯南台分04	400	21.45%	0	0		是	2025年12月	17.48%
26692	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期1箱变2号变	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-43.53%
26693	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二4箱变1号变	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-41.52%
26694	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期3箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26695	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都二期4号箱1号考核箱变配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-33.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26696	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左13左6	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26697	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线于滨分33变压器	400	0.00%	360	360				100.00%
26698	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分兴盛支42左2柱上变压器	200	54.90%	70	70				-35.71%
26699	法库	秀水变	秀登线	10kv秀登线严东南甲02	160	78.38%	0	0		是	2025年12月	-31.70%
26700	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线兴盛支99左2右1柱上变压器	200	5.10%	170	170				-49.21%
26701	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑2变电站2配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
26702	法库	秀水变	秀登线	10kv秀登线富洲支02	200	57.00%	0	0		是	2025年12月	-32.31%
26703	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	胜辉世纪城3配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-35.75%
26704	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线52右3	315	37.14%	167	167				-47.31%
26705	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分33柱上变压器	100	46.50%	43.50	43.50				-18.14%
26706	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期2箱式变电站2配电变压器	800	40.13%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
26707	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	YHG 新汉城8箱式变电站1号配电变压器	315	123.43%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-42.49%
26708	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期2箱式变电站1配电变压器	800	42.38%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
26709	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑3箱变2变压器	400	28.20%	0	0		是		-43.52%
26710	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号5变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-42.73%
26711	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都二期3号箱1号考核箱变配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-21.05%
26712	法库	秀水变	秀登线	10kv秀登线古城乙38	100	73.20%	0	0		是	2025年12月	-35.91%
26713	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期1箱式变电站1配电变压器	800	27.75%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
26714	法库	秀水变	秀登线	10kv秀登线张家分粮库支久正几大彝甲2	400	5.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
26715	法库	秀水变	秀登线	10kv秀登线登东北几07	200	79.50%	0	0		是	2025年12月	-29.12%
26716	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	兰泰苑豪庭箱式变电站2号配电变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
26717	法库	秀水变	秀登线	10kv秀登线西山北台分05	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26718	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨线135龙山分24兴盛支26小末家支16柱上变压器	100	41.70%	48	48				-39.79%
26719	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑5箱变2变压器	400	23.40%	0	0		是		-42.57%
26720	法库	秀水变	秀登线	10kv秀登线苏东几03	100	43.40%	0	0		是	2025年12月	-19.26%
26721	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园1变电站2变压器	800	33.90%	0	0		是		-30.66%
26722	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干30加1	400	14.50%	302	302				4.92%
26723	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城6箱式变电站1配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-39.96%
26724	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右5右1柱上变压器	200	73.00%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
26725	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑1变电站1变压器	630	11.11%	0	0		是		-42.86%
26726	法库	秀水变	秀登线	10kv秀登线严千支苏家几严东北甲严东乙6	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
26727	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑5变电站2变压器	500	22.80%	0	0		是		-43.04%
26728	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	亿甲府第3配电变压器301	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-33.67%
26729	法库	秀水变	秀登线	10kv秀登线古城乙08	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	-35.88%
26730	法库	秀水变	秀登线	10kv秀登线巴西分02	200	33.30%	0	0		是	2025年12月	-30.50%
26731	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园3变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是		-44.10%
26732	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kv双西线团南分02	200	36.60%	0	0		是	2025年12月	-26.78%
26733	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职干休所信宅1箱变1变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
26734	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯甲线含屯干医学院分8右6柱上变压器	400	6.00%	0	0		是	2025年12月	-3.32%
26735	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	武警干部住宅1变电站1变	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-42.75%
26736	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	小岭北台	200	74.40%	31	31				-40.73%
26737	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大陆线市场箱变201间隔1号配电变压器	630	31.75%	367	367				-51.10%
26738	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kv大陆线三义井分29	50	42.80%	24	24				-36.79%
26739	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kv双西线姜北分06	100	40.60%	0	0		是	2025年12月	-30.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26740	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲7箱变2变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-27.53%
26741	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期3箱变4配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	-39.13%
26742	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家南台	400	60.90%	116	116				15.63%
26743	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双五队支04	315	20.00%	0	0		是	2025年12月	-42.84%
26744	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线拉马桥分西台支2	160	58.13%	51.00	51.00				-33.31%
26745	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期2箱变1配电变压器	315	39.05%	0	0		是	2026年12月	-42.52%
26746	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子分28+2	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
26747	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线中心南分07	315	58.73%	0	0		是	2025年12月	-29.82%
26748	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线供电所支洪盛混凝土几3	200	0.00%	180	180				0.00%
26749	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团东分03	100	90.60%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-39.69%
26750	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区4箱变2变压器	630	47.94%	0	0		是	2025年12月	-37.72%
26751	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期5箱变2配电变压器	630	19.62%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
26752	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯于36左4柱上变压器	315	5.59%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
26753	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期4箱变1配电变压器	630	2.19%	0	0		是	2026年12月	-38.14%
26754	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线乡政府支02	315	70.48%	0	0		是	2025年12月	-30.75%
26755	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	川江2箱变1配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
26756	东陵	中马变	满堂线	唯美十方10箱变1变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	-38.37%
26757	东陵	中马变	满堂线	唯美十方1箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-27.06%
26758	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站2箱变1变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-42.83%
26759	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双西南分03	200	54.30%	0	0		是	2025年12月	-27.56%
26760	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子东水利几杨春强水利甲20	100	0.00%	90	90				-56.44%
26761	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯于12左3柱上变压器	400	27.25%	0	0		是	2025年12月	-30.68%
26762	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区3箱变1变压器	630	55.24%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
26763	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线大孤家子西南台几3大孤家子西2台	200	33.50%	113	113				-28.07%
26764	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期1箱变1配电变压器	630	15.71%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
26765	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	川江2箱变2配电变压器	400	81.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-39.17%
26766	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转北支08	400	29.93%	0	0		是	2025年12月	-31.69%
26767	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期1箱变1配电变压器	630	9.65%	0	0		是	2026年12月	-37.32%
26768	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯于12左2柱上变压器	400	30.50%	0	0		是	2025年12月	-13.32%
26769	东陵	中马变	满堂线	世贸棋盘山四期2变电站1变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	20.07%
26770	东陵	中马变	满堂线	唯美十方3箱变1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-38.20%
26771	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团北分05	160	32.50%	0	0		是	2025年12月	-51.79%
26772	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	精博苑1箱变2变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-17.28%
26773	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期5箱变1配电变压器	630	14.22%	0	0		是	2026年12月	-38.02%
26774	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分七水利支七水利南几6	30	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26775	东陵	中马变	满堂线	唯美十方5箱变2变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-29.64%
26776	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯于12左11柱上变压器	315	25.71%	0	0		是	2025年12月	-33.28%
26777	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线石头房支12	160	28.88%	0	0		是	2025年12月	-56.54%
26778	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	团山子西台	100	42.80%	47	47				-33.07%
26779	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线拉马桥北水利几34	200	40.20%	100	100				15.83%
26780	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	岸上公馆箱式变电站202间隔配电变压器	500	12.48%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
26781	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线方家支养殖场几9	400	76.20%	55	55				100.00%
26782	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	拉马桥中台	200	68.70%	43	43				-25.51%
26783	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期2箱变1配电变压器	630	26.19%	0	0		是	2026年12月	-37.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26784	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线姜西支10	200	29.64%	0	0		是	2025年12月	-23.35%
26785	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大孤家东台支1（大孤家北台）	200	12.30%	155	155				-18.48%
26786	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线样子沟支26	80	53.13%	0	0		是	2025年12月	-42.98%
26787	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线小岭东台分7台区	400	30.60%	237.60	237.60				18.70%
26788	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线韩庆国水利分郝盼畜牧养殖支5	200	0.00%	180	180				0.00%
26789	法库	双台子	双台子变0250双西线	双西线团新分侯家堡5	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26790	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干医学院分5柱上变压器	315	59.68%	0	0		是	2025年12月	-39.20%
26791	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	精博苑1箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-45.71%
26792	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职干休所信宅1箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26793	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团南分10	315	43.43%	0	0		是	2025年12月	-26.85%
26794	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	川江1箱变2变压器	400	45.00%	0	0		是	2025年12月	-48.97%
26795	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线市场分02	250	10.88%	197.80	197.80				-40.04%
26796	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职干休所信宅2箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26797	东陵	中马变	满堂线	唯美十方2箱变2变压器	630	42.54%	0	0		是	2026年12月	-38.72%
26798	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	方家水利	50	0.00%	45	45				-76.75%
26799	东陵	中马变	满堂线	唯美十方11箱变1变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-38.72%
26800	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子东水利几15	50	0.00%	45	45				-43.03%
26801	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线66	200	28.00%	0	0		是	2025年12月	0.88%
26802	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	嫩江2箱变1变压器	500	28.32%	0	0		是	2025年12月	-37.98%
26803	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左13柱上变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-40.09%
26804	东陵	中马变	满堂线	唯美十方6箱变1变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-29.98%
26805	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲7箱变1变压器	630	5.59%	0	0		是	2026年12月	-46.52%
26806	东陵	中马变	满堂线	满堂线42号左4柱上变压器	200	3.00%	0	0		是	2026年12月	-4.13%
26807	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	新华2箱变1变压器	400	6.20%	0	0		是	2025年12月	-34.48%
26808	法库	双台子	双台子变0250双西线	双西线团新支东台几6	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26809	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线样子沟支76	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	-38.13%
26810	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	府和苑2变电站1变压器	500	24.96%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
26811	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干医学院分8右3柱上变压器	400	15.75%	0	0		是	2025年12月	-42.71%
26812	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	新华西箱变201间隔配电变压器	2000	16.75%	0	0		是	2025年12月	-46.55%
26813	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期6箱变2配电变压器	630	13.46%	0	0		是	2026年12月	-40.86%
26814	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线方家支41	50	59.20%	15	15				-31.32%
26815	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区4箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-38.00%
26816	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双西西支07	200	27.30%	0	0		是	2025年12月	-38.72%
26817	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线农场水利支李安宁水利几6	50	0.00%	45	45				0.00%
26818	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线侯程支79	100	29.20%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
26819	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团鑫分侯程支石农业几石西甲9	200	30.30%	0	0		是	2025年12月	10.97%
26820	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	拉马桥南台	200	51.90%	76	76				-27.82%
26821	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线拉马桥北台支07	200	51.50%	77	77				-41.29%
26822	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线姜家堡分05	200	34.00%	0	0		是	2025年12月	-25.52%
26823	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲6箱变2变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	-33.95%
26824	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线姜东支01	200	47.50%	0	0		是	2025年12月	-31.32%
26825	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线样子沟支46北几2	200	89.10%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	100.00%
26826	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线牛场支04	200	2.80%	174	174				10.47%
26827	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大陆线农行箱变1号变压器	630	54.60%	223	223				-30.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26828	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线康台分电动支2	200	0.00%	180.00	180.00				100.00%
26829	东陵	中马变	满堂线	唯美十方7箱变2变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	-40.54%
26830	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线刘家支08	200	10.88%	158	158				-43.95%
26831	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线团山子东台支02	100	53.00%	37	37				-34.49%
26832	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分53	315	16.19%	0	0		是	2025年12月	-34.41%
26833	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团新分37	200	51.00%	0	0		是	2025年12月	-26.49%
26834	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯甲线含屯干医学院分13柱上变压器	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-13.76%
26835	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子分32（大岭北台）	400	9.30%	322.80	322.80				100.00%
26836	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分122	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-23.42%
26837	东陵	中马变	满堂线	唯美十方10箱变2变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	-25.26%
26838	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	川江1箱变1变压器	400	39.50%	0	0		是	2025年12月	-33.32%
26839	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	YHG 学府雅园2箱式变电站1号配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2025年12月	-48.35%
26840	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	供销社箱变1号变压器	630	8.38%	514	514				-26.73%
26841	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	金谷园箱变1	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-37.99%
26842	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转南支04	315	33.78%	0	0		是	2025年12月	-30.90%
26843	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期1箱变1配电变压器	630	19.30%	0	0		是	2026年12月	-41.23%
26844	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大岭北台	400	106.20%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	0.00%
26845	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期3箱变1配电变压器	315	52.06%	0	0		是	2026年12月	-35.98%
26846	东陵	中马变	满堂线	世贸棋盘山四期1变电站1变压器	630	3.81%	0	0		是	2026年12月	62.29%
26847	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	府和苑1变电站1变压器	500	23.36%	0	0		是	2025年12月	-35.63%
26848	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大岭台	200	28.80%	122.40	122.40				-34.87%
26849	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线高家沟几10	200	39.30%	0	0		是	2025年12月	-35.35%
26850	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线石佛山南台分3	400	20.25%	279	279				-18.30%
26851	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期4箱变1配电变压器	630	17.52%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
26852	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线杨家分支1（杨家坟台）	400	46.00%	176	176				-20.97%
26853	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	岸上公馆箱式变电站201间隔配电变压器	500	26.88%	0	0		是	2025年12月	-42.74%
26854	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线靠村支01	400	19.00%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
26855	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期6箱变1配电变压器	630	7.37%	0	0		是	2026年12月	-42.60%
26856	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分15	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-33.69%
26857	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线韩庆国水利分农场水利支1	200	42.60%	95	95				21.70%
26858	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线电动汽车服务站2	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
26859	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分北支3	200	21.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
26860	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线石佛山北台分05	200	38.00%	104.00	104.00				-29.28%
26861	东陵	中马变	满堂线	唯美十方8箱变1变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-32.70%
26862	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左8柱上变压器	315	15.87%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
26863	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线苏家堡支10	200	51.00%	0	0		是	2025年12月	-34.28%
26864	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左4柱上变压器	400	52.20%	0	0		是	2025年12月	-29.07%
26865	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	府和苑1变电站2变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-33.37%
26866	东陵	中马变	满堂线	唯美十方4箱1变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-37.16%
26867	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	绿园箱变1变压器	400	43.80%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
26868	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站3箱变2变压器	630	9.40%	0	0		是	2026年12月	-34.01%
26869	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	包道住宅小区箱变2变压器	630	11.81%	0	0		是	2025年12月	-47.76%
26870	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站3箱变1变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-42.07%
26871	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线大孤家子西台支11大孤家子西1台	200	26.00%	128	128				-28.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26872	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分靠村南支4	200	45.60%	0	0		是	2025年12月	11.91%
26873	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线三家子几06	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-30.98%
26874	和平	广州变	广州变478柳州甲线	玫瑰小区一次1主变	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-41.07%
26875	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转北支畜牧几7	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26876	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	小岭南台	400	18.30%	287	287				-33.36%
26877	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分转北支18	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26878	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲6箱变1变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	-37.39%
26879	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大孤家子东台	400	34.50%	222.00	222.00				-15.71%
26880	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分43	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-36.32%
26881	东陵	中马变	满堂线	世茂棋盘山B区三期箱变1变压器	400	17.40%	0	0		是	2026年12月	-47.87%
26882	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区3箱变2变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-38.16%
26883	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线油厂支塑料制品几2	400	38.10%	208	208				100.00%
26884	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	府和苑2变电站2变压器	500	20.16%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
26885	铁西	重工变	重工变10866重体线	首创大观配电室201间隔配电变压器	800	18.90%	569	569				9.01%
26886	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转北支02	400	40.05%	0	0		是	2025年12月	-21.78%
26887	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线靠村西支02	200	45.50%	0	0		是	2025年12月	-23.16%
26888	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期3箱变2配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-37.80%
26889	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线路房申分移动支5	400	4.75%	341	341				17.47%
26890	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线粮库台支01	200	43.00%	94	94				-30.38%
26891	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分七水利支17	50	1.80%	0	0		是	2025年12月	1.10%
26892	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	省招生办箱式变电站配电变压器	500	34.40%	0	0		是	2025年12月	-35.36%
26893	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站5箱变2变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年12月	-40.15%
26894	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线三义井分19	315	14.48%	238	238				-24.61%
26895	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期3箱变1配电变压器	630	13.46%	0	0		是	2026年12月	-35.18%
26896	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大陆线二院箱变配变间隔配电变压器	315	40.32%	157	157				-26.61%
26897	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线康台分05	200	39.08%	101.85	101.85				-34.98%
26898	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双西干2	200	45.00%	0	0		是	2025年12月	-28.04%
26899	东陵	中马变	满堂线	唯美十方1箱变2变压器	630	27.68%	0	0		是	2026年12月	-38.04%
26900	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	体工队2箱式变电站2配电变压器	500	44.40%	0	0		是	2025年12月	-46.68%
26901	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分转机井支4	50	26.40%	0	0		是	2025年12月	52.93%
26902	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线农行支程嵩养殖场几1	400	6.30%	334.80	334.80				0.00%
26903	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线大孤家子西南台几7大孤家子西3台	400	11.25%	315	315				-10.25%
26904	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	武警干部住宅2变电站1变	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
26905	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园3开闭站4箱变2变压器	630	16.63%	0	0		是	2026年12月	-29.63%
26906	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	体工队2箱式变电站1配电变压器	500	21.60%	0	0		是	2025年12月	-51.12%
26907	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线侯村几05	400	44.25%	0	0		是	2025年12月	-38.53%
26908	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期2箱变2变压器	315	15.24%	0	0		是	2026年12月	-44.78%
26909	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线永正植物油分10（环路台）	200	32.00%	116	116				-15.60%
26910	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线石佛山北台分06	200	30.50%	119.00	119.00				-30.38%
26911	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线侯村几07	200	46.20%	0	0		是	2025年12月	-32.52%
26912	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯甲线含屯干10左2柱上变压器	315	23.87%	0	0		是	2025年12月	-58.09%
26913	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线下铺几02	400	11.40%	314	314				16.48%
26914	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线路房申分32	200	48.30%	83	83				-32.53%
26915	东陵	中马变	满堂线	世贸棋盘山四期3变电站1变压器	630	10.29%	0	0		是	2026年12月	22.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26916	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家西台支2（车站台）	200	31.20%	118	118				-19.06%
26917	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干医学院分7柱上变压器	315	22.10%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
26918	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	新华东箱变201间隔配电变压器	2000	22.00%	0	0		是	2025年12月	-41.51%
26919	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线胡屯凡02	200	21.00%	0	0		是	2025年12月	-33.23%
26920	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团新分61	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-31.43%
26921	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线路房申分40	80	82.00%	6.40	6.40	2025年4月			-22.30%
26922	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职干休所信宅2箱变1变压器	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
26923	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	YHG 学府雅园2箱变变电站2号配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-40.23%
26924	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线农场水利支北水利凡10	100	0.00%	90.00	90.00				-64.37%
26925	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线77左5左6加1	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	12.43%
26926	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变174怀青甲线怀青干20右4公变2	400	77.00%	0	0				-46.83%
26927	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期1变电站2变压器	1000	59.70%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
26928	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	广昌路箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-44.48%
26929	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线68左17台	200	15.00%	0	0		是	2025年12月	10.25%
26930	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线85左1号台区	200	18.60%	0	0		是	2025年12月	8.70%
26931	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙.9	200	27.90%	0	0		是	2025年12月	-43.90%
26932	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线2台	400	47.70%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
26933	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇南区1号变电站2号配电变压器	800	32.40%	0	0		是	2027年12月	-29.75%
26934	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑6站房1变压器	630	8.25%	0	0		是	2025年12月	-39.02%
26935	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	政治部1箱变1变压器	315	27.05%	0	0		是	2026年12月	-42.82%
26936	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙.6	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-18.51%
26937	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇北区1号变电站2号变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-39.18%
26938	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变174怀青甲线怀青干20右4公变1	400	42.75%	0	0				-4.39%
26939	沈河	长青变	长青变452长大甲线	配件箱变1变压器	500	25.28%	0	0		是	2026年12月	-31.91%
26940	沈河	长青变	长青变452长大甲线	新世纪家园2变电站2变压器	400	15.00%	0	0				-47.30%
26941	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑4站房1变压器	630	9.21%	0	0		是	2025年12月	-35.12%
26942	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线兴盛村1台	400	34.20%	0	0		是	2025年12月	-3.64%
26943	沈河	长青变	长青变452长大甲线	商业网点1箱变1变压器	500	83.60%	0	0	2021年9月	是	2026年12月	-35.65%
26944	沈河	长青变	长青变452长大甲线	商业网点2箱变1变压器	800	49.60%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
26945	于洪	五金变	五机乙线	沈阳市于洪区大兴街道爱国村民委员会1变电站1变压器	630	83.56%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-34.34%
26946	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	天光花园2箱变1变压器	630	33.33%	0	0				-41.50%
26947	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙.爱国1台	400	1.20%	0	0		是	2025年12月	-80.57%
26948	于洪	五金变	五机乙线	东民变343东民线付强三队	100	6.00%	0	0		是	2025年12月	-38.40%
26949	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线77左5左11号台	400	30.60%	0	0				100.00%
26950	于洪	五金变	五机乙线	爱国村东台1台区	315	36.19%	0	0		是	2025年12月	-38.45%
26951	沈北	新城子	二零八线	新城子变554农专线大孤家子分016	315	47.75%	0	0		是	2026年12月	-51.17%
26952	沈河	长青变	长青变452长大甲线	超市箱变1变压器	400	41.10%	0	0		是	2026年12月	-49.23%
26953	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑2站房1变压器	400	17.50%	0	0		是	2025年12月	-36.28%
26954	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙.5号	400	23.10%	0	0		是	2025年12月	-37.19%
26955	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑5站房1变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-38.02%
26956	沈河	长青变	长青变452长大甲线	新世纪家园2变电站1变压器	400	21.30%	0	0		是	2026年12月	-39.84%
26957	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变176怀青乙线怀青干17右3+1公变	315	32.38%	0	0		是	2026年12月	-37.52%
26958	沈河	长青变	长青变452长大甲线	商业网点3箱变1变压器	630	42.29%	0	0		是	2026年12月	29.81%
26959	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期1变电站1变压器	1000	53.70%	0	0		是	2026年12月	-42.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26960	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙12	400	42.90%	0	0		是	2025年8月	-7.28%
26961	沈河	长青变	长青变452长大甲线	南塔干泉源分3+1公变	400	18.00%	0	0				0.00%
26962	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙10	400	41.40%	0	0		是	2025年12月	-9.71%
26963	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇北区2号变电站2号变压器	800	34.50%	0	0		是	2027年12月	-67.71%
26964	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	庆云2箱变1变压器	400	84.30%	0	0	2023年9月	是	2026年12月	-35.57%
26965	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙11	400	30.30%	0	0		是	2025年12月	-6.46%
26966	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线77左7左1+1左1号台	400	17.10%	0	0		是	2025年12月	10.20%
26967	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线3台	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
26968	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑3站房1变压器	630	7.94%	0	0		是	2025年12月	-43.56%
26969	于洪	五金变	五机乙线	沈阳市于洪区大兴街道爱国村民委员会1变电站2变压器	630	29.97%	0	0		是	2025年12月	-37.78%
26970	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源2期1变电站1变压器	630	68.32%	0	0				-45.85%
26971	沈河	长青变	长青变452长大甲线	一路箱变1变压器	500	53.12%	0	0		是	2026年12月	-42.25%
26972	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇南区2号变电站2号配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-31.77%
26973	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变176怀青乙线怀青干17右2公变	315	29.52%	0	0		是	2026年12月	-34.71%
26974	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期2变电站2变压器	1000	50.70%	0	0		是	2026年12月	-41.85%
26975	沈河	长青变	长青变452长大甲线	新世纪家园1变电站1变压器	630	16.57%	0	0		是	2026年12月	-183.34%
26976	沈河	长青变	长青变452长大甲线	南塔干泉源分13+1右2柱上变压器	400	53.70%	0	0		是	2026年12月	11.37%
26977	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉园电气化3箱变2变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	-54.53%
26978	于洪	五金变	五机乙线	东民变343东民线付强一队	100	2.80%	0	0		是	2025年12月	-93.07%
26979	于洪	五金变	五机乙线	大兴变512兴光线爱国村东台区	315	66.03%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
26980	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期2变电站1变压器	1000	57.00%	0	0		是	2026年12月	-41.71%
26981	沈河	长青变	长青变452长大甲线	御泉花园箱变2变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-35.52%
26982	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	天光花园2箱变2变压器	630	30.79%	0	0				-43.56%
26983	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线77左7左1	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	11.74%
26984	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙7	400	74.10%	0	0		是	2025年12月	3.56%
26985	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉园电气化3箱变1变压器	800	35.70%	0	0		是	2026年12月	-33.94%
26986	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑1站房1变压器	400	5.00%	0	0		是	2025年12月	-41.36%
26987	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙13台	400	83.70%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-23.35%
26988	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	杏林东箱变1变压器	630	75.87%	0	0		是	2026年12月	-47.21%
26989	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	庆云2箱变2变压器	400	84.30%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-43.58%
26990	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙8	200	2.40%	0	0		是	2025年12月	-51.85%
26991	沈河	长青变	长青变452长大甲线	御泉花园箱变1变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-44.12%
26992	沈河	长青变	长青变452长大甲线	南塔干泉源分3公变	400	97.00%	0	0	2025年6月			-32.40%
26993	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线91右32+1号台	200	43.80%	0	0		是	2025年12月	64.30%
26994	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线68左6加1右1台	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	14.49%
26995	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线91右1台	200	15.60%	0	0				100.00%
26996	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线4	200	32.70%	0	0		是	2025年12月	-83.92%
26997	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	政治部2箱变1变压器	800	10.00%	0	0		是	2026年12月	-41.94%
26998	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源2期1变电站2变压器	500	71.36%	0	0		是	2026年12月	-35.24%
26999	沈北	新城子	二零八线	一站式-沈北新区绿谷畜禽养殖场-208线微波分5	200	45.00%	0	0		是	2026年12月	76.24%
27000	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙于77左7左10左1台	400	23.70%	0	0		是	2025年8月	-0.54%
27001	于洪	五金变	五机乙线	东民变343东民线付强四队	100	52.40%	0	0		是	2025年8月	-26.27%
27002	于洪	五金变	五机乙线	东民变343东民线付强二队	80	26.63%	0	0		是	2025年8月	-9.84%
27003	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1-2期1箱变配电变压器	630	30.79%	373	373		是	2026年12月	-36.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27004	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1-2期2箱变配电变压器	630	20.32%	439	439		是	2026年12月	-35.85%
27005	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1-2期3箱变配电变压器	630	26.98%	397	397		是	2026年12月	-39.78%
27006	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1.2期4箱变配电变压器	630	14.60%	475	475		是	2026年12月	-37.15%
27007	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1.2期5箱变配电变压器	630	21.59%	431	431		是	2026年12月	-38.40%
27008	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1.2期6箱变配电变压器	630	21.90%	429	429		是	2026年12月	-38.31%
27009	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓2箱式变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27010	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓2箱式变电站202间隔配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-44.43%
27011	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干126右5	160	29.25%	0	0				-35.95%
27012	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长江变466长黄甲线长黄干长北分29右2柱上变压器	315	37.14%	0	0		是	2025年12月	-43.90%
27013	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	李英分5右04	315	30.79%	0	0		是	2025年	-37.07%
27014	新民	大红旗	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干水库分排水支前坨支15右1变	100	80.80%	0	0	2022年12月			-35.20%
27015	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	法哈牛变606荒山线荒山线223变台	160	23.75%	0	0		是	2025年12月	-27.85%
27016	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线118右3右2变台	400	105.60%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	11.74%
27017	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农干117左7变台	200	64.13%	52	52				-32.93%
27018	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相新市场台区变电站1号变压器	400	82.50%	0	0	2022年12月	是	2025年	-38.75%
27019	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光1箱变1	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-41.64%
27020	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二南箱变1	400	73.60%	0	0		是	2025年12月	-45.59%
27021	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞9箱变2变压器	800	43.13%	0	0		是		-40.62%
27022	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分15左1	315	104.76%	0	0	2024年9月			-39.67%
27023	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	工农干下坎子分44左4变台	200	9.90%	160	160				-33.66%
27024	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相镇政府宿舍楼变电站1号变压器	400	40.50%	0	0		是	2025年	-40.73%
27025	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分86右3变台	200	30.90%	118.20	118.20				4.21%
27026	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区2变电站2变压器	400	26.00%	256	256				-42.63%
27027	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分29左3变台	100	48.00%	0	0				-12.80%
27028	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓1箱式变电站201间隔配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
27029	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长黄干35右1+1柱上变压器	315	54.48%	0	0		是	2025年12月	-45.11%
27030	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进新村1号变电站2号变压器	630	11.75%	0	0				-34.80%
27031	沈北	道义变	道孝甲线	LS 沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)	630	22.54%	425.00	425.00		是	2026年12月	-41.64%
27032	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光2箱变2	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-42.13%
27033	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分86变台	200	65.48%	49.05	49.05				-43.21%
27034	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	羊红2小区变电站1变压器	315	42.41%	149.90	149.90				-37.89%
27035	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园小区2变电站1变压器	800	52.50%	300.00	300.00				-38.38%
27036	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前鲜小区1变电站1号变压器	400	45.50%	0	0				-38.67%
27037	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分25左21变台	100	10.40%	80	80				-83.56%
27038	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线陈才窝分11变台	200	73.06%	0	0				-33.63%
27039	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	金辉优步湖畔1箱式变电站1配电变压器	800	33.30%	454	454				-29.19%
27040	皇姑	长江变	25466长黄甲线	YHG 黄河甲4之1变台柱上变压器	315	17.14%	0	0		是	2025年12月	-33.46%
27041	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山甲线岳山干9柱上变压器	400	59.75%	0	0		是	2025年12月	-46.86%
27042	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花5变电站1变压器	315	41.52%	0	0				-43.86%
27043	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支6右2变台	400	54.90%	0	0				12.72%
27044	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园小区1变电站1变压器	630	67.62%	141	141				-32.70%
27045	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤8变电站2变压器	400	19.88%	0	0		是	2025年12月	-42.92%
27046	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干54左12变台	400	64.75%	0	0		是	2025年12月	-26.47%
27047	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北支34左8变台	400	67.20%	0	0				-42.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27048	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长江变466长黄甲线长黄干长北分25右2柱上变压器	400	10.50%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
27049	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山干37左6柱上变压器	315	32.70%	0	0		是	2025年12月	-25.55%
27050	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相镇人民政府台区变电站1号变压器	400	31.00%	0	0		是	2025年	-35.07%
27051	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分9右1变台	200	43.20%	93.60	93.60				13.83%
27052	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花8变电站201间隔配电变压器	630	28.89%	0	0				4.12%
27053	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分16左8变台	200	33.30%	0	0				0.37%
27054	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二东箱变1	500	47.20%	0	0		是	2025年12月	-43.70%
27055	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家一二组照明	400	24.00%	0	0		是	2026年6月	-24.07%
27056	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家三组照明	80	70.00%	0	0		是	2026年6月	-35.83%
27057	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线6右9左4右3变台	200	36.30%	0	0				-37.05%
27058	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分41变台	200	40.35%	99	99				-33.97%
27059	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分前坨支56变台	200	88.20%	0	0	2024年6月			0.10%
27060	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家大棚	200	23.50%	0	0		是	2026年6月	-48.64%
27061	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线131	250	47.04%	0	0				-38.82%
27062	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干23右3	400	67.50%	0	0		是	2026年	100.00%
27063	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分40左6+1左10变台	200	30.00%	0	0				0.22%
27064	皇姑	长江变	25466长黄甲线	邮局宿舍箱变1	400	20.00%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
27065	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线老大房五组照明	200	27.70%	0	0		是	2026年6月	-19.33%
27066	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干128右8	315	7.94%	0	0				-23.16%
27067	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线荒东分荒山支23左11左17变台	200	59.50%	0	0		是	2025年12月	-22.13%
27068	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房灰山白羽鸡养殖公变台区	400	12.90%	0	0				100.00%
27069	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线138+1右8变台	200	6.90%	0	0				0.00%
27070	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房高家村家禽饲养场公变台区	400	11.40%	0	0				100.00%
27071	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光3箱变2	630	9.14%	0	0		是	2025年12月	-43.37%
27072	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线高荒地分21右1柱上变压器	200	47.80%	84	84				-31.18%
27073	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家二组照明	400	15.60%	0	0		是	2026年6月	-5.35%
27074	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花3变电站2变压器	400	42.00%	0	0				-40.37%
27075	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分前坨支22左21变台	200	40.80%	0	0				0.18%
27076	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞12箱变（单）	400	72.00%	0	0		是		-43.17%
27077	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分44左11左11变台	100	24.40%	66	66				-30.14%
27078	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞15箱变2变压器	400	41.40%	0	0		是		-37.02%
27079	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家一组照明	200	17.25%	0	0		是	2026年6月	-13.78%
27080	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线11左9变台	400	12.15%	0	0				-36.52%
27081	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干66左47+1右5	200	40.50%	0	0				-100.38%
27082	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	辽宁博达房地产开发有限公司变电站1号变压器	400	44.00%	0	0		是	2025年	-40.06%
27083	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分43右13右6变压器	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-40.06%
27084	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变430小卜线李英分5右02	400	35.75%	0	0		是	2025年	-37.25%
27085	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞17箱变2变压器	800	36.00%	0	0		是		-40.91%
27086	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长江变466长黄甲线长黄干长北分29右4柱上变压器	315	26.35%	0	0		是	2025年12月	-39.27%
27087	皇姑	长江变	25466长黄甲线	干休所箱变1	630	26.41%	0	0		是	2025年12月	-41.18%
27088	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分12右9右5变台	200	72.60%	34.80	34.80				-28.87%
27089	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分21左60变台	100	0.00%	90	90				-43.74%
27090	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	羊吉变670太湖甲线西湖小区	250	44.80%	113	113				-41.95%
27091	皇姑	长江变	25466长黄甲线	艺术名家2箱变2变压器	630	20.83%	0	0		是	2025年12月	-41.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27092	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家四组照明新	200	16.80%	0	0				0.00%
27093	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线21右1右5变台	400	19.20%	283	283				7.13%
27094	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦4箱变1变压器	630	37.46%	0	0		是		100.00%
27095	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线36左9右01	200	38.00%	0	0		是	2025年	-40.02%
27096	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线下坎子分105左7变台	100	80.40%	9.60	9.60	2025年4月			-39.82%
27097	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	新立甲线新立干63左3	315	35.24%	0	0				-67.78%
27098	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干61左13右1变台	400	94.20%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	30.47%
27099	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤4变电站2变压器	400	23.25%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
27100	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分24左2	200	66.90%	0	0				-37.34%
27101	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河三组照明	100	63.90%	0	0		是	2026年6月	-34.28%
27102	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞2箱变(单)	630	28.95%	0	0		是		-39.24%
27103	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长黄甲线长黄干35右2左6之1柱上变压器	200	44.40%	0	0		是	2025年12月	-54.22%
27104	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家二组照明	80	41.50%	0	0		是	2026年6月	-37.85%
27105	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线荒东分荒山支25+1左1变台	200	5.70%	0	0				100.00%
27106	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	金辉优步湖畔2箱式变电站1配电变压器	800	48.30%	334	334				-34.83%
27107	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家2箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27108	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	羊红3小区变电站1变压器	315	23.17%	211	211				-57.05%
27109	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分11左8	100	55.50%	0	0				-49.59%
27110	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家一组照明	400	67.80%	0	0				-25.46%
27111	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农干下坎子分105右1左20变台	200	9.00%	162	162				100.00%
27112	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分44左10变台	100	14.70%	75	75				-50.45%
27113	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤7变电站1变压器	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-41.36%
27114	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家1箱变1	630	9.90%	0	0		是	2025年12月	-59.14%
27115	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤2变电站1变压器	400	34.88%	0	0		是	2025年12月	-40.00%
27116	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家三组照明	400	9.60%	0	0		是	2026年6月	-10.02%
27117	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤1变电站2变压器	400	29.25%	0	0		是	2025年12月	-43.46%
27118	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花6变电站201间隔配电变压器	630	61.90%	0	0				-13.91%
27119	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进小区2号变电站1号变压器	400	60.50%	0	0				-42.00%
27120	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线荒东分11+1左1变台	100	39.00%	0	0		是	2025年12月	-38.26%
27121	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线24	315	28.89%	0	0		是	2025年	-38.47%
27122	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干18	560	52.50%	0	0		是	2025年	-37.28%
27123	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花1变电站2变压器	630	36.57%	0	0				-48.81%
27124	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分43右13右8右3变压器	200	33.50%	0	0		是	2025年12月	-33.22%
27125	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花2变电站1变压器	400	44.70%	0	0				-42.62%
27126	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞15箱变1变压器	400	33.00%	0	0		是		-36.05%
27127	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进新村2号变电站1号变压器	630	44.44%	0	0				-40.39%
27128	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进新村1号变电站1号变压器	630	21.27%	0	0				-39.17%
27129	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干钢球分16	80	73.50%	0	0				-164.99%
27130	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家五组照明	100	43.90%	0	0				-32.55%
27131	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	宝隆房地产1变电站1号变压器	400	55.20%	0	0		是	2025年	-37.48%
27132	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分44左18左20变台	200	37.80%	104	104				-39.86%
27133	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线荒东分韩三支20+1左5变台	100	47.10%	0	0		是	2025年12月	-38.80%
27134	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二北小区箱式变电站1配电变压器	800	17.75%	0	0		是	2025年12月	17.61%
27135	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分23左1变台	400	11.25%	0	0				-8.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27136	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	曹家四组照明 (2020微)	400	111.30%	0	0	2025年6月			-33.88%
27137	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	法哈牛变606荒山线荒山线荒东分山杯南支9变台	200	80.60%	0	0	2022年12月			-27.71%
27138	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分19	400	28.50%	0	0				-44.69%
27139	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山甲线岳山干9+2左1之1柱上变压器	400	11.20%	0	0		是	2025年12月	2.63%
27140	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯四组北民屯	50	40.40%	0	0		是	2026年6月	-53.55%
27141	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	沈阳客厅二期2箱式变电站1配电变压器	630	15.87%	467	467				-32.15%
27142	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	魏家三组照明 (2020微)	200	75.30%	0	0		是	2026年6月	-19.31%
27143	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进村1号变电站1号变压器	630	9.05%	0	0				-34.52%
27144	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政线41	160	24.06%	0	0		是	2025年	-41.38%
27145	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	上林甲线污水支33柱上变压器	400	9.00%	324	324				100.00%
27146	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	x铁路三供一业 (浑铁路)	315	59.05%	0	0				-20.60%
27147	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	x铁路三供一业 (陈相电站)	315	6.86%	0	0		是	2025年	-33.21%
27148	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞10箱变 (单)	630	30.86%	0	0		是		-41.03%
27149	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦1箱变1变压器	800	17.70%	0	0		是		27.61%
27150	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支前坨支18左8变台	200	60.00%	0	0				-103.86%
27151	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线88右7变台	400	36.30%	0	0				-24.90%
27152	新民	大红旗	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干11左2变台	200	45.85%	0	0				-33.98%
27153	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤8变电站1变压器	400	22.88%	0	0		是	2025年12月	-42.76%
27154	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支9右1变台	200	55.50%	0	0				0.13%
27155	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	YHG 靠山新村小区1箱变201配电变压器	315	27.30%	198	198				-43.55%
27156	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分12右3变台	80	73.88%	13	13				-42.26%
27157	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	YHG 靠山新村小区1箱变202配电变压器	315	40.00%	158	158				-39.96%
27158	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二东箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27159	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞11箱变2变压器	800	36.38%	0	0		是		-38.22%
27160	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线高荒地分80右11变台	200	31.05%	117.90	117.90				-30.30%
27161	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分韩三支13+1变台	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	-24.65%
27162	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	金辉优步湖畔3箱式变电站1配电变压器	800	28.25%	494.00	494.00				-21.71%
27163	皇姑	长江变	25466长黄甲线	卧龙箱变2	500	20.40%	0	0		是	2025年12月	4.49%
27164	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家2箱变2	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-42.29%
27165	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞13箱变 (单)	400	34.88%	0	0		是		-36.06%
27166	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分41左22变台	160	63.94%	42	42				-31.45%
27167	沈北	道义变	道孝甲线	LS 沈阳工程学院 (沈阳工程学院教师公寓)1201配电变压	630	21.27%	433	433		是	2026年12月	-38.93%
27168	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分105右1左6变台	50	113.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-33.32%
27169	皇姑	长江变	482岳山甲线	龙腾翰芳苑箱式变电站2配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
27170	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯四组西	100	38.00%	0	0		是	2026年6月	-39.89%
27171	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河南大棚	80	43.13%	0	0		是	2026年6月	-36.50%
27172	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦5箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是		100.00%
27173	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤4变电站1变压器	400	26.25%	0	0		是	2025年12月	-42.66%
27174	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河大棚	80	36.75%	0	0		是	2026年6月	-38.79%
27175	皇姑	长江变	25466长黄甲线	北陵变162黄河甲线黄河干50右2柱上变压器	200	46.40%	0	0		是	2025年12月	-45.13%
27176	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干1312	315	53.33%	0	0				-34.78%
27177	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线老观五组照明	200	77.02%	0	0				-23.02%
27178	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞9箱变1变压器	800	33.00%	0	0		是		-40.61%
27179	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	上林甲线污水支41柱上变压器	200	10.00%	160	160				-53.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27180	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线229+1变台	315	49.90%	0	0		是	2025年12月	-37.26%
27181	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤1变电站1变压器	400	33.75%	0	0		是	2025年12月	-36.29%
27182	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞14箱变（单）	400	71.63%	0	0		是		-40.30%
27183	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干钢球分11左8	200	35.50%	0	0				-35.97%
27184	皇姑	长江变	25466长黄甲线	艺术名家1箱变1变压器	630	34.79%	0	0		是	2025年12月	-46.70%
27185	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分11左1+1	250	49.28%	0	0				-44.91%
27186	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	金荷苑小区变电站201间隔配电变压器	400	47.25%	0	0		是	2025年	-31.96%
27187	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分韩三支29左1变台	200	29.00%	0	0		是	2025年12月	-177.89%
27188	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分70右1变台	200	16.80%	0	0		是	2025年12月	-13.44%
27189	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	太湖甲线太湖干大圣分15变压器	315	5.08%	268	268				-58.84%
27190	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区1变电站2变压器	500	44.80%	226	226				-45.30%
27191	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	保利金海棠1箱变2变压器	400	17.20%	0	0				79.65%
27192	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分81左9左5变台	200	36.60%	107	107				-34.45%
27193	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞11箱变1变压器	800	39.75%	0	0		是		-37.00%
27194	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞16箱变2变压器	800	33.30%	0	0		是		-40.97%
27195	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河四组照明	100	85.60%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-33.77%
27196	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线下坎子分55左3变台	100	18.45%	72	72				-37.79%
27197	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线126右7右4	315	68.83%	0	0				-37.09%
27198	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干191左1变台	200	16.50%	0	0				100.00%
27199	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线44右7变台	200	37.00%	0	0				-34.25%
27200	皇姑	长江变	25466长黄甲线	北方医院变压器	400	64.40%	0	0		是	2025年12月	-45.74%
27201	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞4箱变（单）	630	17.90%	0	0		是		-38.76%
27202	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分山怀南支1变台	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	-49.90%
27203	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园二期小区2变电站1变压器	800	43.20%	374	374				-31.12%
27204	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	宝隆房地产1变电站2号变压器	400	48.00%	0	0		是	2025年	-32.16%
27205	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干钢球分11左16	100	12.50%	0	0				-71.73%
27206	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分山怀东支48+1变台	400	15.60%	0	0				100.00%
27207	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花4变电站1变压器	630	41.90%	0	0				-39.88%
27208	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园二期小区1变电站1变压器	800	36.60%	427	427				-36.23%
27209	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线105变台	400	29.40%	0	0				-28.70%
27210	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房孟家村肖亮养鱼公变台区	200	0.00%	0	0				0.00%
27211	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦3箱变1变压器	630	25.52%	0	0		是		28.18%
27212	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线下坎子分44左22右1变台	200	26.70%	127	127				-23.06%
27213	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天干水库分5右3变台	400	26.40%	0	0				-25.71%
27214	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	法哈牛变606荒山线荒山线208左10变台	200	82.40%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-34.40%
27215	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家三组东新	200	26.10%	0	0				0.00%
27216	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分25	315	22.86%	0	0				-56.22%
27217	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	安居乙线毛光干小光乙G燃料分2右1之2	315	70.48%	0	0				-257.80%
27218	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	YHG 靠山新村小区2箱变201配电变压器	400	32.70%	229	229				-40.37%
27219	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分韩三支16变台	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-23.16%
27220	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光1箱变2	630	9.90%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
27221	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线36左11	200	108.80%	0	0	2022年12月	是	2025年	-30.25%
27222	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家二组猪场	50	122.10%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-23.36%
27223	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变430小卜线李英分12左4左05	200	57.60%	0	0		是	2025年	-31.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27224	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分58右1变台	200	34.00%	0	0		是	2025年12月	1.42%
27225	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区2变电站1变压器	400	15.00%	300	300				-40.23%
27226	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家二组照明	100	67.59%	0	0				-40.07%
27227	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花2变电站2变压器	400	28.50%	0	0				-44.30%
27228	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线荒东分山怀东支8+1变台	400	21.25%	0	0		是	2025年12月	-36.98%
27229	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤9变电站2变压器	400	20.80%	0	0		是	2025年12月	-43.92%
27230	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	上林甲线上林干污水支30左1柱上变压器	315	4.76%	269	269				-44.25%
27231	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	小卜干李英分12左18	80	42.50%	0	0		是	2025年	-14.02%
27232	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家一组照明	200	59.70%	0	0		是	2025年	-32.88%
27233	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家五组照明	400	100.80%	0	0	2025年6月			-34.78%
27234	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家3箱变	630	12.19%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
27235	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花10变电站201间隔配电变压器	400	46.50%	0	0				-14.43%
27236	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二南箱变2	400	46.00%	0	0		是	2025年12月	-40.48%
27237	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线104左1变台	200	24.30%	0	0				100.00%
27238	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分41变台	100	92.80%	0	0	2024年6月	是		-45.11%
27239	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞6箱变(单)	630	18.41%	0	0		是		-41.48%
27240	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线47右3变台	400	10.50%	0	0				-33.47%
27241	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变424农药线邮政分04	315	83.81%	0	0	2022年12月	是	2025年	-39.00%
27242	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房魏家村玉沃牲畜养殖公变台区	200	0.00%	0	0				0.00%
27243	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯村部	100	32.60%	0	0		是	2026年6月	-40.59%
27244	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞3箱变(单)	400	46.88%	0	0		是		-36.76%
27245	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤3变电站1变压器	400	46.50%	0	0		是	2025年12月	-37.59%
27246	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干44	315	8.38%	0	0		是	2025年	-40.73%
27247	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农干陈才窝分4变台	200	30.20%	120	120				-37.27%
27248	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干147	200	37.80%	0	0				8.02%
27249	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线79左1右4变台	200	60.60%	0	0		是	2025年12月	36.66%
27250	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干23右1	160	52.50%	0	0		是	2025年	-37.51%
27251	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相镇人民政府变电站1号变压器	400	48.50%	0	0		是	2025年	-36.84%
27252	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房魏家村季春友畜牧养殖公变台区	200	0.00%	0	0				0.00%
27253	皇姑	长江变	25466长黄甲线	卧龙箱变1	500	13.60%	0	0		是	2025年12月	-317.60%
27254	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	沈阳新朋房地产开发有限公司台区1号配电变压器	400	17.80%	0	0		是	2025年	-38.26%
27255	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干钢球分9	160	50.63%	0	0				-33.52%
27256	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光2箱变1	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-43.50%
27257	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北分49变台	200	10.20%	0	0		是	2025年12月	3.89%
27258	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北分34左16变台	200	33.00%	0	0		是	2025年12月	-66.73%
27259	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞1箱变(单)	630	28.57%	0	0		是		-31.89%
27260	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线81+1右7变台	200	25.20%	0	0				-23.02%
27261	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分21左41变台	100	144.00%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-26.30%
27262	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线200左10变台	400	36.85%	213	213				-27.89%
27263	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干35	200	0.00%	0	0		是	2025年	-23.74%
27264	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线高荒地分21右3变台	80	113.20%	0	0	2022年12月			-34.27%
27265	新民	大红旗	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干青岗分34变台	400	26.15%	0	0				-29.56%
27266	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花7变电站201间隔配电变压器	400	44.40%	0	0				-14.85%
27267	沈河	鹏源变	鹏源变456鹏顺甲线	商业银行公寓变电站1变压器	400	3.00%	348	348				-136.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27268	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分33左1	30	93.33%	0	0	2023年1月			-39.57%
27269	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线灰山二组猪场	200	26.40%	0	0		是	2026年6月	-70.73%
27270	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	工农线马圈子分35左6变台	200	62.70%	54.60	54.60				-31.50%
27271	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线下坎子分91左12变台	100	18.00%	72	72				-24.05%
27272	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线16	315	29.24%	0	0		是	2025年	-39.36%
27273	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞16箱变1变压器	800	35.10%	0	0		是		-41.86%
27274	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分15左3	200	84.90%	0	0	2022年12月			-29.86%
27275	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线下坎子分77变台	200	126.40%	0	0	2025年6月			-30.08%
27276	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞17箱变1变压器	800	30.60%	0	0		是		-40.51%
27277	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天干6右9左5变台	200	32.40%	0	0				-41.17%
27278	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家五组大棚	30	91.33%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-33.12%
27279	沈北	道义变	道孝甲线	辽宁恒润通信工程有限公司（一站式服务）	200	14.00%	152.00	152.00		是	2026年12月	-37.26%
27280	皇姑	长江变	25466长黄甲线	北陵变162黄河甲线黄河干50右3柱上变压器	200	83.40%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-45.75%
27281	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干159+1变台	400	10.20%	0	0				100.00%
27282	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦6箱变1变压器	630	17.14%	0	0		是		100.00%
27283	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤2变电站2变压器	400	31.88%	0	0		是	2025年12月	-34.88%
27284	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线马圈子分21左32右43变压器	100	1.20%	89	89				-42.47%
27285	新民	大红旗	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干青岗分6变台	100	75.40%	0	0				-31.69%
27286	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分25右1变台	200	56.70%	0	0				0.12%
27287	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	灰山二组照明（新）	400	14.40%	0	0				0.00%
27288	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞7箱变（单）	400	34.88%	0	0		是		-38.97%
27289	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花9变电站201间隔配电变压器	630	44.13%	0	0				-13.76%
27290	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光3箱变1	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
27291	法库	三泉变	三泉变86040泉泰乙线	10kV泉泰乙线木业分加工厂支2	200	144.30%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	0.00%
27292	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家六组照明	100	46.80%	0	0		是	2026年6月	-36.68%
27293	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干65+1左1	200	55.40%	0	0				-34.15%
27294	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓1箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27295	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二北小区箱式变电站2配电变压器	800	24.75%	0	0		是	2025年12月	16.90%
27296	皇姑	长江变	482岳山甲线	龙腾翰芳苑箱式变电站1配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
27297	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线201右1变台	200	23.40%	0	0				0.00%
27298	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北支34左14变台	200	49.20%	0	0		是	2025年12月	-70.23%
27299	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干129	160	83.75%	0	0	2022年12月			-45.15%
27300	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北分19变台	200	111.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-27.02%
27301	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线21	315	34.60%	0	0		是	2025年	-36.90%
27302	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞8箱变（单）	400	43.88%	0	0		是		-39.90%
27303	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤3变电站2变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27304	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长黄甲线长黄干35右2左5柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-24.69%
27305	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干128右6	400	27.25%	0	0				-37.17%
27306	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线139变台	200	33.60%	0	0				0.00%
27307	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干48+1左1	400	20.10%	0	0		是	2025年	-60.39%
27308	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分39变台	400	17.40%	0	0				-32.47%
27309	沈北	道义变	道孝甲线	晨讯置业（沈阳）有限公司（晨兴花园1.1期）3变压器 配电变压器	630	26.98%	397	397		是	2026年12月	-38.44%
27310	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	李英分12左6右4	200	9.30%	0	0		是	2025年	-44.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27311	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山甲线岳山干15左3柱上变压器	400	45.90%	0	0		是	2025年12月	-65.39%
27312	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北分6变台	200	73.50%	0	0		是	2025年12月	-29.41%
27313	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	安居乙线毛光干小光乙C燃料分2右1之1	315	68.57%	0	0				-49.58%
27314	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分7左4	315	15.87%	0	0				-43.33%
27315	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支28+1右9变台	200	52.20%	0	0				-442.83%
27316	皇姑	长江变	25466长黄甲线	艺术名家1箱变2变压器	630	16.25%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
27317	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干10左5	315	62.86%	0	0		是	2025年	-35.33%
27318	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房高家村白羽鸡养殖公变台区	200	16.20%	0	0				100.00%
27319	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	高家四、六组照明（微）	400	84.00%	0	0	2025年6月			-27.34%
27320	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花11变电站201间隔配电变压器	630	30.16%	0	0				-13.21%
27321	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	甲河高家三组照明（2020微）	200	42.40%	0	0		是	2026年6月	-35.19%
27322	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	YHG 靠山新村小区2箱变202配电变压器	400	24.90%	260	260				-40.98%
27323	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分69变台	400	58.35%	126.60	126.60				-33.82%
27324	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线129变台	200	58.35%	0	0				-37.09%
27325	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤7变电站2变压器	500	31.68%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
27326	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线141	160	37.81%	0	0				-39.74%
27327	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分23左1变台	200	60.30%	0	0				0.35%
27328	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线72右6右1变台	200	20.70%	0	0				0.65%
27329	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞5箱变（单）	630	19.37%	0	0		是		-39.07%
27330	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	法哈牛变606荒山线荒山线208左3变台	200	88.05%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-31.59%
27331	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分21左32右19变压器	100	15.20%	74.80	74.80				-214.40%
27332	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区1变电站1变压器	500	41.60%	242.00	242.00				-59.84%
27333	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分11左6左1左1	315	23.81%	0	0				-38.70%
27334	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分39右2变台	200	65.10%	0	0				0.28%
27335	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花1变电站1变压器	630	30.10%	0	0				-40.47%
27336	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分55左3左10变台	100	26.40%	63.60	63.60				-36.05%
27337	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干123右1	400	21.25%	0	0				-43.02%
27338	皇姑	长江变	25466长黄甲线	艺术名家2箱变1变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-45.18%
27339	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分29左1变台	100	16.80%	73.20	73.20				-57.00%
27340	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	灰山三组照明（微）	400	70.50%	0	0		是	2026年6月	-30.85%
27341	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线灰山一组照明	200	108.00%	0	0	2025年5月	是	2026年6月	-17.51%
27342	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家村八家子照明	50	66.00%	0	0		是	2026年6月	-43.92%
27343	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分8左2	250	12.40%	0	0				-66.92%
27344	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家1箱变2	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
27345	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤9变电站1变压器	400	21.20%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
27346	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线57右1变台	100	6.90%	0	0				-48.24%
27347	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花3变电站1变压器	400	43.20%	0	0				-42.91%
27348	和平	市府变	市府变580北市甲线	红旗1主变	630	49.90%	0	0				-40.46%
27349	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线北三台南照明	200	35.10%	0	0		是	2026年6月	-26.11%
27350	和平	市府变	市府变580北市甲线	北市甲线42左5右2	315	54.60%	0	0		是	2027年12月	-36.53%
27351	开发	陕西变	陕西变55358韩园甲线	张士新村二期小区1变电站2变压器	800	21.30%	550	550				-28.00%
27352	开发	陕西变	陕西变55358韩园甲线	韩园甲线紫薇分2变压器	50	63.60%	13	13				-33.77%
27353	和平	市府变	市府变580北市甲线	平和苑1主变	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-38.79%
27354	和平	市府变	市府变580北市甲线	平和苑2主变	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-38.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27355	和平	市府变	市府变580北市甲线	北市甲线42左6	400	19.20%	0	0				100.00%
27356	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚3号	50	10.40%	0	0		是	2026年6月	-43.11%
27357	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场北区9小区变电站202配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2027年12月	87.51%
27358	和平	市府变	市府变580北市甲线	华资大厦1主变	630	28.89%	0	0		是	2027年12月	-34.58%
27359	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	北三台子中台（2021微）	400	47.60%	0	0		是	2026年6月	-28.60%
27360	开发	陕西变	陕西变55358韩园甲线	张士新村二期小区2变电站2变压器	630	22.54%	425.00	425.00				-11.28%
27361	新民	家俱变	10kV沙侯甲线16852线	侯南干二忙分5变台	100	5.20%	0	0				-156.26%
27362	新民	家俱变	10kV沙侯甲线16852线	侯家变740侯南线侯南线二忙分28变台	200	0.00%	0	0				0.00%
27363	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场村自来水新	100	111.90%	0	0	2025年6月			0.00%
27364	和平	市府变	市府变580北市甲线	华资大厦2主变	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-41.16%
27365	和平	市府变	市府变580北市甲线	北市甲线38左6左1	400	15.90%	0	0		是	2027年12月	99.36%
27366	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚4号	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
27367	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯北三台子大棚	100	33.84%	0	0				-34.77%
27368	和平	市府变	市府变580北市甲线	红旗2主变	630	38.48%	0	0				-58.20%
27369	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场10变电站202配电变压器	800	9.75%	0	0		是	2027年12月	6.03%
27370	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线北三台子北台新	100	78.30%	0	0				0.00%
27371	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚6号	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	-122.42%
27372	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	宽场大棚2号新	100	13.80%	0	0				0.00%
27373	和平	市府变	市府变580北市甲线	遂川街221主变	250	26.24%	0	0		是	2027年12月	-49.94%
27374	新民	家俱变	10kV沙侯甲线16852线	侯家变740侯南线侯南线村内分8变台	100	19.20%	0	0				-46.02%
27375	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	北三台村综合一台	200	49.20%	0	0		是	2026年6月	-21.03%
27376	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	三台子南台新	200	64.50%	0	0				0.00%
27377	新民	家俱变	10kV沙侯甲线16852线	侯家变740侯南线侯南线二忙分18变台	80	4.25%	0	0				100.00%
27378	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	恒星新能源	200	132.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	91.14%
27379	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线北三台子居民楼新	200	112.80%	0	0	2025年6月			0.00%
27380	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场北区8小区变电站202配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	77.23%
27381	和平	市府变	市府变580北市甲线	市府大路162号变电站201间隔配电变压器	400	18.00%	0	0		是	2027年12月	7.30%
27382	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚5号	50	19.60%	0	0		是	2026年6月	-47.61%
27383	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	宽场村照明新	100	114.30%	0	0	2025年6月			0.00%
27384	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	宽场大棚1新	100	0.00%	0	0				0.00%
27385	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场11变电站202配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	5.93%
27386	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场12变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2027年12月	6.35%
27387	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街6变电站201	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
27388	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	天星2箱变1变压器	800	65.50%	196	196				-42.46%
27389	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	鹏顺乙线教育分6柱上变压器	630	19.24%	446	446				-30.44%
27390	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）2变电站202配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-42.95%
27391	沈河	长青变	长青变480银河线	银河线长青分15左15+1公变	200	24.00%	0	0		是	2026年12月	-36.18%
27392	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-3箱变1变压器	1000	11.10%	0	0		是	2026年12月	-44.47%
27393	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右8+3柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-36.20%
27394	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	YHG 金香山箱变变压器配电变压器	200	58.20%	64	64				-44.27%
27395	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-3箱变2变压器	500	5.44%	0	0		是	2026年12月	-49.88%
27396	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）4变电站202配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	-38.39%
27397	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增北箱变1变压器	400	53.10%	147.60	147.60				-48.38%
27398	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-3箱变1变压器	500	13.12%	0	0		是	2026年12月	-34.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27399	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-4箱变1变压器	500	24.64%	0	0		是	2026年12月	-38.91%
27400	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-1箱变1变压器	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	-42.84%
27401	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-1箱变2变压器	630	9.21%	0	0		是	2026年12月	-41.25%
27402	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	华乐2箱变1变压器	500	64.08%	129.60	129.60				-39.78%
27403	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街8变电站201柜	400	9.30%	0	0		是	2027年12月	-41.71%
27404	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-1变电站202间隔配电变压器	400	47.60%	0	0		是	2026年12月	-28.52%
27405	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	贵园小区变电站201柜	800	56.10%	0	0		是	2027年12月	-40.16%
27406	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华四段变电站202	400	51.60%	0	0		是	2028年12月	-38.54%
27407	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区1变电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
27408	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分4公变	315	39.68%	159	159				-33.81%
27409	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右8+1柱上变压器	315	27.43%	0	0		是	2025年12月	-43.53%
27410	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-4箱变2变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
27411	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）1变电站201配电变压器	800	23.63%	0	0		是	2026年12月	-45.98%
27412	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）5变电站201配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
27413	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区1变电站201	630	59.05%	0	0		是	2028年12月	-37.68%
27414	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园4箱变1变压器	500	21.12%	0	0		是	2026年12月	-46.63%
27415	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期1变电站2配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-21.44%
27416	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-2箱变2变压器	1000	8.40%	0	0		是	2026年12月	-42.14%
27417	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰花园箱变2变压器	500	43.84%	0	0		是	2026年12月	-39.07%
27418	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区2变电站2变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-36.99%
27419	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园4箱变2变压器	500	21.12%	0	0		是	2026年12月	-42.68%
27420	沈河	长青变	长青变480银河线	银河线长青分15左23公变	200	34.50%	0	0		是	2026年12月	-40.41%
27421	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分3公变	400	66.00%	96	96				-38.43%
27422	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区2变电站202配电变压器	630	45.71%	0	0				-41.23%
27423	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）3变电站201配电变压器	800	24.75%	0	0		是	2026年12月	-40.27%
27424	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-1变电站201间隔配电变压器	400	40.80%	0	0		是	2026年12月	-25.96%
27425	沈河	长青变	长青变480银河线	大德公馆变电站2变压器	400	4.20%	0	0		是	2026年12月	17.74%
27426	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区2变电站2变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-41.32%
27427	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期2变电站1配电变压器	400	63.60%	0	0		是	2026年12月	-12.15%
27428	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分5公变	500	60.20%	149	149				-35.91%
27429	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）2变电站201配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-45.10%
27430	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右5柱上变压器	315	43.05%	0	0		是	2025年12月	-30.57%
27431	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-2箱变2变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	-41.36%
27432	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干德增分13公变	315	58.10%	101	101				-41.83%
27433	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期2变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	-180.55%
27434	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街5变电站201	250	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
27435	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-4箱变1变压器	400	30.60%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
27436	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园3箱变1变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-45.17%
27437	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	YHG 红旗干德增KB冠信大厦地下变电所-2变压器	800	15.90%	593	593				-46.53%
27438	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	华乐1箱变1变压器	500	15.60%	372	372				-45.18%
27439	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区1变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-41.52%
27440	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-2箱变2变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
27441	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）1变电站202配电变压器	800	20.63%	0	0		是	2026年12月	-41.27%
27442	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街4变电站201	400	51.30%	0	0		是	2026年12月	-36.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27443	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右4柱上变压器	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
27444	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）4变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-42.62%
27445	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期3变电站2配电变压器	400	24.60%	0	0		是	2026年12月	-17.93%
27446	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区1变电站2变压器	630	71.62%	0	0		是	2025年12月	-39.72%
27447	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右13柱上变压器	315	16.51%	0	0		是	2025年12月	-42.87%
27448	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增西箱变1变压器	400	43.20%	187	187				-48.31%
27449	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	东行变电站1变压器	400	33.30%	227	227				-45.27%
27450	沈河	长青变	长青变480银河线	银河线长青分20左1公变	50	120.00%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-31.01%
27451	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-3箱变2变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-43.15%
27452	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-2箱变1变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	-43.23%
27453	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华四段变电站201	400	33.20%	0	0		是	2027年12月	-44.35%
27454	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-3箱变2变压器	1000	12.90%	0	0		是	2026年12月	-39.21%
27455	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-1箱变1变压器	1000	14.88%	0	0		是	2026年12月	-46.08%
27456	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长风干38右2左1柱上变压器	200	36.90%	0	0		是	2025年12月	-34.67%
27457	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-3箱变1变压器	630	15.62%	0	0		是	2026年12月	-43.67%
27458	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区2变电站201配电变压器	630	35.24%	0	0				-50.93%
27459	开发	张士变	张士变55898张工乙线	辽宁诚铭售电服务有限公司（专）配电变压器	800	38.20%	0	0		是	2025年12月	-46.09%
27460	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增南箱变1变压器	500	30.48%	298	298				-33.19%
27461	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）3变电站202配电变压器	800	18.75%	0	0		是	2026年12月	-41.46%
27462	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区2变电站1变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-35.10%
27463	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园2箱变变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-42.75%
27464	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-2变电站201间隔配电变压器	400	34.00%	0	0		是	2026年12月	-36.02%
27465	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-3变电站202间隔配电变压器	400	40.50%	0	0		是	2026年12月	-38.86%
27466	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区3变电站1变压器	630	32.86%	0	0		是	2025年12月	-40.40%
27467	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-4变电站202间隔配电变压器	400	35.20%	0	0		是	2026年12月	-28.95%
27468	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分7公变	400	30.80%	236.80	236.80				-34.12%
27469	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-1箱变2变压器	630	28.19%	0	0		是	2026年12月	-45.80%
27470	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期1变电站1配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-21.54%
27471	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-2箱变1变压器	1000	5.70%	0	0		是	2026年12月	-39.08%
27472	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰花园箱变1变压器	500	37.44%	0	0		是	2026年12月	-46.05%
27473	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区1变电站202	630	64.44%	0	0		是	2028年12月	-17.42%
27474	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-2变电站202间隔配电变压器	400	46.40%	0	0		是	2026年12月	-29.31%
27475	开发	张士变	张士变55898张工乙线	别墅小区变电站1变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-21.98%
27476	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干德增分6公变	315	49.21%	128.50	128.50				-44.00%
27477	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右10柱上变压器	315	60.63%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
27478	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	YHG 红旗干德增KB冠信大厦地下变电所-1变压器	800	51.90%	305	305				-31.48%
27479	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-3变电站201间隔配电变压器	400	57.00%	0	0		是	2026年12月	-30.90%
27480	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区3变电站2变压器	630	25.24%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
27481	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-2箱变1变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	-45.16%
27482	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-4变电站201间隔配电变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	-20.31%
27483	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期3变电站1配电变压器	400	33.30%	0	0		是	2026年12月	-17.77%
27484	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-1箱变2变压器	1000	13.68%	0	0		是	2026年12月	-46.89%
27485	沈河	长青变	长青变480银河线	YHG 银河线长青分15左4右1柱上变压器	50	22.20%	0	0		是	2026年12月	-51.22%
27486	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园3箱变2变压器	630	18.29%	0	0		是	2026年12月	-42.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27487	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-1箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-49.73%
27488	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	冠信公寓箱变2变压器	630	0.00%	567	567				-107.25%
27489	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街7变电站201柜	630	28.57%	0	0		是	2028年12月	-48.33%
27490	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区2变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-39.98%
27491	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增分12+1	250	47.04%	107	107				-40.20%
27492	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右12柱上变压器	400	39.60%	0	0		是	2025年12月	-34.46%
27493	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-4箱变2变压器	500	7.68%	0	0		是	2026年12月	-45.47%
27494	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园1箱变变压器	630	27.43%	0	0		是	2026年12月	-38.74%
27495	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街9变电站201柜	400	93.30%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-43.50%
27496	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	狮城经典2土建变202	400	0.00%	0	0				0.00%
27497	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线牛心坨二组	160	78.00%	0	0		是	2025年11月	-45.10%
27498	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪新村F小区1变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
27499	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	保利紫云小区变电站202间隔配电变压器	800	10.50%	0	0				0.00%
27500	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡林家村新大棚（微）	200	48.30%	0	0		是	2025年11月	-34.23%
27501	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻2变电站202柜	630	19.30%	0	0				-42.76%
27502	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线小帮牛北台	100	47.20%	0	0		是	2025年11月	-42.78%
27503	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡电管站	100	94.80%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	68.01%
27504	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都6变电站202变压器	400	24.80%	0	0				-44.71%
27505	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都3变电站201变压器	630	28.95%	0	0				-36.99%
27506	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村南台（微）	400	60.70%	0	0		是	2025年11月	-41.56%
27507	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城5箱式变电站1配电变压器	400	61.80%	0	0		是	2025年12月	-39.45%
27508	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线养士堡王家照明	400	25.60%	0	0		是	2025年11月	-28.98%
27509	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	香槟橙郡小区变电站202间隔配电变压器	630	19.68%	0	0				-36.93%
27510	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村综合二台	200	19.20%	0	0		是	2025年11月	2.79%
27511	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都4变电站201变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
27512	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城4箱式变电站1配电变压器	400	59.60%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
27513	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线孙家万家属楼照明	200	36.20%	0	0		是	2025年11月	-45.33%
27514	沈北	孝信变	孝信变25588雨润乙线	中金朗悦小区1变电站202配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	19.92%
27515	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	洪湖湾小区2变电站202间隔配电变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
27516	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪干45	50	43.20%	0	0				-67.00%
27517	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	炼钢线于洪干69变压器	250	30.08%	0	0				-38.78%
27518	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线王家村北台	100	18.40%	0	0		是	2025年11月	-65.75%
27519	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪干24	200	17.70%	0	0				-46.01%
27520	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	93277部队经济适用房变电站202柜	400	0.00%	0	0				-300.00%
27521	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	狮城经典1土建变202	500	0.00%	0	0				0.00%
27522	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪干7	250	32.00%	0	0				-43.60%
27523	沈北	孝信变	孝信变25588雨润乙线	美的翰悦府2局维变202配电变压器	800	22.80%	0	0				-82.69%
27524	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪新村F小区2变电站201柜	630	67.94%	0	0				-32.83%
27525	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	洪湖湾小区1变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
27526	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪新村F小区1变电站201柜	630	51.43%	0	0				-39.46%
27527	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	洪湖湾小区1变电站201间隔配电变压器	630	87.62%	0	0	2025年6月			-53.46%
27528	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城2箱式变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-42.50%
27529	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城3箱式变电站2配电变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-40.18%
27530	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	洪湖湾小区2变电站201间隔配电变压器	315	101.71%	0	0	2024年9月	是	2028年12月	-36.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27531	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都3变电站202变压器	630	22.48%	0	0				-44.82%
27532	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城6箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27533	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
27534	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线小邦牛中台	100	53.60%	0	0		是	2025年11月	-31.91%
27535	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻4变电站201柜	630	26.03%	0	0				-37.91%
27536	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都5变电站202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
27537	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线牛心坨大棚	80	53.75%	0	0		是	2025年11月	-45.27%
27538	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪新村小区4变电站201柜	630	57.78%	0	0				-49.30%
27539	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻1变电站202间隔	630	12.95%	0	0				-44.33%
27540	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线敖司牛菜地新	100	43.00%	0	0				0.00%
27541	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村综合一台（微）	200	65.40%	0	0		是	2025年11月	-33.32%
27542	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城1箱式变电站2配电变压器	500	26.24%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
27543	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城1箱式变电站1配电变压器	500	23.68%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
27544	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻3变电站202柜	630	19.56%	0	0				-40.07%
27545	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线孙家万子北台	80	78.00%	0	0		是	2025年11月	-57.99%
27546	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	93277部队经济适用房变电站201柜	400	35.60%	0	0				-37.13%
27547	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都4变电站202变压器	315	46.86%	0	0				-44.51%
27548	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都2变电站201变压器	630	46.10%	0	0				-41.32%
27549	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城5箱式变电站2配电变压器	400	35.60%	0	0		是	2025年12月	-39.59%
27550	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村北台综合（2022微）	400	17.40%	0	0		是	2025年11月	14.27%
27551	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	林家新能源照明	400	0.00%	0	0		是	2025年11月	-9.83%
27552	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城6箱变1变压器	500	56.00%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
27553	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城4箱式变电站2配电变压器	400	30.90%	0	0		是	2025年12月	-34.35%
27554	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	敖司牛村综合一台微	400	30.60%	0	0		是	2025年11月	-31.83%
27555	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	方林龙湖学樾府1小区变电站2配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
27556	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	方林龙湖学樾府2小区变电站2配电变压器	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
27557	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	狮城经典2土建变201	400	63.50%	0	0				-30.79%
27558	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻4变电站202柜	630	11.43%	0	0				-48.08%
27559	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村照明新台	200	5.60%	0	0		是	2025年11月	-47.96%
27560	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	狮城经典1土建变201	500	42.40%	0	0				-42.43%
27561	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻2变电站201柜	630	21.08%	0	0				-43.87%
27562	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	孙家万北台（2021微）	200	16.50%	0	0		是	2025年11月	-9.24%
27563	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻3变电站201柜	630	25.40%	0	0				-43.04%
27564	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都6变电站201变压器	400	26.00%	0	0				-42.02%
27565	沈北	孝信变	孝信变25588雨润乙线	中金朗悦小区3变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	15.50%
27566	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都1变电站201变压器	630	51.05%	0	0				-40.31%
27567	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线敖司牛大棚南台新	100	74.20%	0	0				0.00%
27568	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城7箱变1变压器	400	63.38%	0	0		是	2025年12月	-40.94%
27569	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都5变电站201变压器	400	44.80%	0	0				-39.57%
27570	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	孙家万子南台综合（2023微）	200	21.90%	0	0		是	2025年11月	19.54%
27571	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	林家村照明（2020微）	200	54.40%	0	0		是	2025年11月	-37.51%
27572	沈北	孝信变	孝信变25588雨润乙线	沈阳市沈北新区城市管理局（一站式）	100	9.90%	0	0		是	2026年12月	-11.00%
27573	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城7箱变2变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27574	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线孙家万子南台	200	45.90%	0	0		是	2025年11月	-38.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27575	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
27576	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪新村F小区2变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
27577	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城2箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-40.08%
27578	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	炼钢线于洪干24加1变压器	100	20.70%	0	0				-32.00%
27579	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城3箱式变电站1配电变压器	500	20.48%	0	0		是	2025年12月	-38.83%
27580	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻1变电站201柜	630	29.21%	0	0				-42.67%
27581	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线小帮牛西台	100	48.80%	0	0		是	2025年11月	-30.52%
27582	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	牛心坨村综合一台	200	65.10%	0	0		是	2025年11月	17.55%
27583	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈东凡07	400	21.60%	0	0		是	2027年	-25.08%
27584	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	红菱粮库箱变201间隔配电变压器	100	20.70%	69	69				100.00%
27585	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分43变压器	315	43.94%	145	145				-31.85%
27586	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支13右5变压器	315	25.40%	0	0		是	2025年	-55.83%
27587	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区2变电站1变压器	630	19.68%	443	443				-39.89%
27588	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分25左3变压器	315	69.52%	65	65				-40.65%
27589	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左5右5变压器	200	65.40%	49	49				-33.24%
27590	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧北支秀珍养殖场几8	400	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
27591	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分9变压器	315	79.49%	33	33				-32.84%
27592	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	坤博园四期局维变电站202配电变压器	630	47.94%	0	0		是	2026年12月	6.34%
27593	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分47之1	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
27594	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干20+1右4右1	200	34.50%	111	111				-75.97%
27595	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干145	100	49.60%	0	0		是	2027年	-41.29%
27596	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干73右11	200	29.40%	121.20	121.20				8.05%
27597	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右36	160	16.75%	117.20	117.20				-62.10%
27598	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分119左4左2变压器	100	0.00%	90	90				0.51%
27599	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	前詹A台	250	33.64%	0	0		是	2026年12月	-20.27%
27600	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分168	400	5.18%	0	0		是	2027年	15.01%
27601	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分22	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
27602	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线那东支06	200	37.90%	0	0		是	2027年	-43.48%
27603	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支9左3变压器	315	22.22%	214	214				-32.40%
27604	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔变352朱尔线蒲河房地产（一期1箱2变）	500	26.24%	0	0		是	2026年12月	-41.35%
27605	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙D开闭站1变电站1变压器	400	26.75%	253.00	253.00				-38.17%
27606	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线30左15	200	29.60%	0	0		是	2026年	-36.68%
27607	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线旭雪养殖场分2	200	30.90%	0	0		是	2027年	100.00%
27608	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分刘北支4	200	21.90%	0	0		是	2027年	100.00%
27609	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分26之4+1右1	400	9.00%	0	0		是	2026年	-38.26%
27610	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线068	315	57.40%	103	103				-53.13%
27611	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干太平洋分8左6柱上变压器	400	44.10%	0	0		是	2026年12月	-42.99%
27612	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区1变电站2变压器	630	16.83%	461	461				-40.19%
27613	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德小区4变电站2配电变压器	800	30.60%	475.20	475.20				-20.98%
27614	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刘北支2	200	32.25%	0	0		是	2027年	-42.37%
27615	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分14	200	15.60%	0	0		是	2027年	-41.37%
27616	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线水库支3	160	0.00%	0	0		是	2027年	-19.72%
27617	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙A开闭站1变电站变压器	400	42.60%	190	190				-44.70%
27618	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分46	200	55.95%	0	0		是	2027年	-27.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27619	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分116	100	64.00%	0	0		是	2027年	-32.38%
27620	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线邢西支12	200	15.30%	0	0		是	2027年	-36.37%
27621	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线邢西支10	200	17.40%	0	0		是	2027年	-37.22%
27622	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河甲线70右1右1	200	98.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-34.87%
27623	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分85变压器	315	55.43%	109	109				-40.94%
27624	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分48左1左3变压器	50	35.40%	27	27				0.00%
27625	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分吴城店支6	400	7.80%	0	0		是	2027年	-41.53%
27626	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分15左1左2	200	53.70%	0	0		是	2026年	13.22%
27627	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分沈大3支4变压器	315	139.37%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-51.41%
27628	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-太平洋实业有限公司	400	28.20%	0	0		是	2026年12月	-7.57%
27629	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈户硕支010	160	27.50%	0	0		是	2027年	-31.50%
27630	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干52右3+1左1	200	116.40%	0	0	2025年2月	是	2027年	-35.19%
27631	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干园区分6左支3（一站式）	400	49.60%	0	0		是	2026年12月	-7.52%
27632	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支26变压器	315	17.14%	229.50	229.50				-85.67%
27633	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分50	200	7.00%	0	0		是	2027年	-47.48%
27634	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区2变电站2变压器	630	22.54%	425	425				-44.36%
27635	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧北支养殖场几6	200	37.80%	0	0		是	2027年	100.00%
27636	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线尖村支05	200	36.30%	0	0		是	2027年	-32.27%
27637	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧东支卧南几3	200	33.90%	0	0		是	2027年	-35.96%
27638	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支10左2变压器	315	32.38%	182	182				-31.33%
27639	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳金森隆机电设备制造有限公司-天洋甲园区	400	30.90%	0	0				0.00%
27640	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干53+1右3	200	62.70%	54.60	54.60				-37.87%
27641	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈支20	100	97.00%	0	0	2025年4月	是	2027年	-40.72%
27642	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈辉山支04	100	0.00%	0	0		是	2027年	-35.49%
27643	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线110之1	200	6.90%	0	0		是	2026年	0.00%
27644	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刑东支祥泰养殖场甲3	400	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
27645	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分141变压器	315	3.17%	274	274				-40.75%
27646	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分李家东支4	400	5.03%	0	0		是	2027年	14.00%
27647	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳易普迪机械制造有限公司	400	11.85%	0	0		是	2026年12月	9.34%
27648	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线张鹏干77左1变压器	20	22.50%	13.50	13.50				-29.42%
27649	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干150	100	53.40%	0	0		是	2027年	-33.39%
27650	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线104右28右08	100	89.60%	0	0	2022年12月	是	2027年	-45.93%
27651	大东	沈海变	沈海变80374东望甲线	东山小区2箱变（单）	400	56.00%	98	98				-45.16%
27652	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支5变压器	315	56.51%	106	106				-43.08%
27653	大东	沈海变	沈海变80374东望甲线	沈海变374东望甲线和平干铁工分2	200	60.00%	60.00	60.00				-43.36%
27654	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分哈支29	200	0.00%	0	0		是	2027年	11.06%
27655	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧西支16	400	37.20%	0	0		是	2027年	-29.61%
27656	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分116变压器	250	25.28%	161.80	161.80				-67.25%
27657	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分6	200	0.00%	0	0		是	2027年	-39.61%
27658	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干52右7	200	41.40%	97.20	97.20				-128.49%
27659	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-缝纫精密-伟力达机电沈北公司	400	19.20%	0	0		是	2026年12月	-19.31%
27660	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分35左6	400	20.25%	279.00	279.00				-0.42%
27661	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线张鹏干66左1变压器	50	47.60%	21.20	21.20				-19.49%
27662	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳远东电焊机制造有限公司	400	40.80%	0	0		是	2026年12月	23.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27663	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧北支6	200	28.20%	0	0		是	2027年	-38.87%
27664	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干56右5+1右8左1	200	103.50%	0	0	2024年6月	是	2027年	3.66%
27665	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支5变压器	200	35.70%	109	109				-29.96%
27666	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支17变压器	100	17.40%	72.60	72.60				-41.21%
27667	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德三期小区2变电站2变压器	800	48.00%	336	336				13.92%
27668	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干178	315	30.16%	0	0		是	2027年	-46.28%
27669	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈西甲09	400	28.65%	0	0		是	2027年	-27.30%
27670	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分35左5	400	1.65%	353	353				-9916.67%
27671	大东	沈海变	沈海变80374东望甲线	富禹东域小区1箱变2变压器	800	10.20%	98	98				56.72%
27672	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线前尖支5	200	19.50%	0	0		是	2027年	-32.27%
27673	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天财线首开国风尚城小区1变电站202配电变压器	630	5.71%	0	0		是	2026年12月	41.48%
27674	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分21+1左2	400	16.65%	0	0		是	2026年	14.78%
27675	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干63+2右1	200	18.00%	144.00	144.00				11.00%
27676	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式-沈阳赛世家具制造有限公司-朱尔干6+1	200	130.80%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	27.07%
27677	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分65	200	24.50%	0	0		是	2027年	-49.13%
27678	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干20+1右9	200	70.80%	38.40	38.40				-54.11%
27679	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干52+1右1	200	37.50%	105.00	105.00				5.43%
27680	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线孙屯支24	200	56.70%	0	0		是	2027年	-34.61%
27681	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳半岛饮品有限公司1	400	55.60%	0	0		是	2026年12月	-5.17%
27682	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	YHG 福逸居小区变电站1变压器	630	25.40%	407	407				-42.46%
27683	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分养殖场支3	200	39.00%	0	0		是	2027年	100.00%
27684	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左2右2	200	21.00%	138	138				-6.78%
27685	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分30+1右1	200	25.80%	0	0		是	2026年	-34.76%
27686	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分12左2	200	85.50%	0	0	2024年6月	是	2026年	15.25%
27687	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左1右1	200	45.75%	88.50	88.50				-60.32%
27688	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分11左11	400	16.80%	0	0		是	2026年	0.00%
27689	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙A开闭站2变电站变压器	315	20.63%	219	219				-39.18%
27690	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天财线首开国风尚城小区4变电站202配电变压器	800	8.10%	0	0				60.12%
27691	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分98右1变压器	315	24.44%	207	207				-43.03%
27692	法库	包家屯	包卧线	法库县卧牛石乡王迎旭家畜养殖场	200	9.30%	0	0		是	2027年	0.00%
27693	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式服务-沈阳市沈北新区人民法院（虎石台）	400	10.95%	0	0		是	2026年12月	30.90%
27694	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	红枫庭院小区变电站202配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2026年12月	-33.05%
27695	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右13右3	200	4.50%	171.00	171.00				0.11%
27696	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	上沙支A开闭站1变电站变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
27697	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干75右支3（一站式）	400	24.00%	0	0		是	2026年12月	-72.93%
27698	大东	沈海变	沈海变80374东望甲线	和平干13左1变台	100	13.00%	77	77				-36.96%
27699	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支21变压器	315	49.52%	127.50	127.50				-38.01%
27700	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分125变压器	200	20.50%	139	139				-99.47%
27701	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干32左1	200	37.35%	105	105				-88.30%
27702	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	富丽新村变电站1号变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年	-43.31%
27703	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线麻辉水支10	400	26.70%	0	0		是	2027年	100.00%
27704	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分31变压器	400	17.70%	289.20	289.20				-34.51%
27705	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干园区分4左支2（一站式）	200	92.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-42.02%
27706	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区1变电站1变压器	630	18.73%	449.00	449.00				-45.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27707	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分57	100	60.60%	0	0		是	2027年	-35.09%
27708	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线工厂分02	50	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
27709	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干64右2左2	400	73.80%	64.80	64.80				19.25%
27710	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左9右1	100	46.20%	44	44				-89.84%
27711	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线养殖场分曙茂支2	200	102.30%	0	0	2025年6月	是	2027年	100.00%
27712	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干192	100	66.00%	0	0		是	2027年	-39.68%
27713	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河甲线96右12	315	51.81%	0	0		是	2026年	-39.20%
27714	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧所分02	200	48.00%	0	0		是	2027年	-18.51%
27715	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分18左7	100	13.50%	77	77				0.00%
27716	和平	展览变	展览变896展科乙线	科技乙E变台	400	50.10%	0	0				-55.70%
27717	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分61右5	100	0.00%	90.00	90.00				-2314.51%
27718	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干75+1右1	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
27719	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刘东支5	200	11.70%	0	0		是	2027年	-28.73%
27720	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	坤博园三期-2箱变201间隔配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年12月	-41.17%
27721	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刑东支彭中元几2	400	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
27722	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式服务—正达航空装备（沈阳）有限公司	400	37.20%	0	0		是	2026年12月	15.38%
27723	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式服务—辽宁恒润通信工程有限公司（金融大学	100	7.50%	0	0		是	2026年12月	8.24%
27724	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分28右15右12	200	3.60%	173	173				0.00%
27725	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳市通泰应用技术研究所	400	15.60%	0	0		是	2026年12月	-14.34%
27726	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分82变压器	250	47.20%	107.00	107.00				-36.96%
27727	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支10左6变压器	200	48.90%	82	82				-29.00%
27728	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德三期小区3变电站2变压器	800	61.20%	230	230				13.83%
27729	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线康泰废品收购站分1	200	30.00%	0	0		是	2027年	-0.54%
27730	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分41右1	200	21.00%	138	138				18.20%
27731	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分106	315	10.16%	0	0		是	2027年	-38.59%
27732	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支13变压器	315	4.76%	268.50	268.50				-60.34%
27733	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德小区1变电站1变压器	630	99.68%	0	0	2025年2月	是	2025年10月	-23.15%
27734	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线麻北支004	100	37.80%	0	0		是	2027年	-38.99%
27735	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线麻北支养殖场几2	200	25.80%	0	0		是	2027年	100.00%
27736	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	速腾名郡小区2变电站1变压器	630	14.48%	475.80	475.80				-38.96%
27737	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分94变压器	400	72.40%	70	70				-45.43%
27738	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分119左9右2变压器	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
27739	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左16	100	0.00%	90	90				-55.72%
27740	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线黄春才养殖场分2	200	14.70%	0	0		是	2027年	100.00%
27741	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分刘西支1	200	33.30%	0	0		是	2027年	-27.61%
27742	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分16左1	200	26.40%	127	127				100.00%
27743	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分98右6变压器	315	35.56%	172	172				0.60%
27744	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分24右1	100	47.70%	42.30	42.30				-64.08%
27745	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分22	100	67.80%	0	0		是	2027年	-40.28%
27746	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧东支9	200	12.30%	0	0		是	2027年	-25.45%
27747	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线孙家支21	200	33.30%	0	0		是	2027年	-32.93%
27748	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧董分175	200	54.50%	0	0		是	2027年	-30.69%
27749	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分15右2	400	35.40%	0	0		是	2026年	-41.94%
27750	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙E开闭站2变电站变压器	630	3.17%	547.00	547.00				-52.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27751	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分76左1左3变压器	315	8.25%	257.50	257.50				-82.40%
27752	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干60左4左4	200	67.80%	44.40	44.40				0.58%
27753	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干222	200	18.30%	0	0		是	2027年	-24.69%
27754	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈家卜支17	400	16.95%	0	0		是	2027年	-31.03%
27755	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左6变压器	315	41.59%	153	153				-40.86%
27756	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分03	315	27.43%	0	0		是	2027年	-32.79%
27757	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分161	200	17.10%	0	0		是	2027年	-35.78%
27758	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线104右28右13左1	200	40.05%	99.90	99.90				-51.33%
27759	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	沈阳坤博益群房地产开发有限公司1箱式变电站201间隔 配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-31.89%
27760	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线宋大分28右7左3	100	43.20%	46.80	46.80				-63.03%
27761	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分165	200	18.30%	0	0		是	2027年	-32.80%
27762	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	YHG 沈阳蒲河房地产开发有限公司2箱变2号变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-38.12%
27763	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线供销分1	200	54.10%	0	0		是	2027年	-26.70%
27764	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-佰里堂食品有限公司	400	39.90%	0	0		是	2026年12月	-20.40%
27765	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分伟宸饭店支2	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
27766	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分48左1左1变压器	315	21.08%	217.10	217.10				-41.02%
27767	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分78变压器	100	0.00%	90	90				-46.67%
27768	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左10+1左1	200	23.40%	133.20	133.20				100.00%
27769	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干60左4左2	200	19.50%	141	141				0.28%
27770	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左3变压器	200	28.80%	122	122				-13.61%
27771	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支10变压器	315	9.52%	254	254				-84.58%
27772	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	前檐B台	200	51.85%	0	0		是	2026年12月	-77.88%
27773	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干35+3左3	200	12.30%	155	155				0.60%
27774	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分1右6变压器	100	58.80%	31.20	31.20				-50.64%
27775	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分28右23	100	51.00%	39.00	39.00				-76.49%
27776	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分大屯南支2	200	20.40%	0	0		是	2027年	6.59%
27777	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔变352朱尔线朱尔线068	250	30.72%	0	0		是	2026年12月	-28.59%
27778	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分17右8左1	400	12.00%	0	0		是	2026年	0.00%
27779	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔干钢厂分3（一站式）	200	70.00%	0	0		是	2026年12月	-41.66%
27780	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分12左1	200	20.40%	0	0		是	2026年	-38.96%
27781	法库	包家屯	包卧线	包卧线卧西支家属楼几1	400	44.10%	0	0		是	2027年	-18.96%
27782	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分67+1	200	30.00%	0	0		是	2027年	-28.19%
27783	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	红枫庭院小区变电站201配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-33.89%
27784	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分121	200	31.80%	0	0		是	2027年	-36.74%
27785	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线104右35左3	400	52.50%	150	150				-44.81%
27786	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分21	200	26.70%	0	0		是	2027年	-39.62%
27787	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈南几7	200	0.00%	0	0		是	2027年	-36.35%
27788	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分62	100	38.60%	0	0		是	2027年	-40.36%
27789	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分沈大2支2变压器	315	30.48%	188	188				-67.15%
27790	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式-沈阳优盛食品有限公司-朱尔物流分3	400	37.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
27791	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干16右2右1	200	58.80%	62	62				-47.63%
27792	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分89	400	12.45%	0	0		是	2027年	-40.98%
27793	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线137右1	100	62.50%	27.50	27.50				-41.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27794	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分水库支15	200	11.10%	0	0		是	2027年	100.00%
27795	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线高东支8	200	39.00%	0	0		是	2027年	-36.64%
27796	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干25右2	315	45.62%	140	140				-70.16%
27797	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	虎镇变264虎工线蒲河房地产（二期1箱2变）	630	30.00%	0	0		是	2026年12月	-36.63%
27798	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈家卜支奶牛场几2	200	15.90%	0	0		是	2027年	5.35%
27799	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙线郑农干40左2变压器	400	21.00%	276.00	276.00				-23.85%
27800	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分119左6变压器	200	78.00%	24	24				1.57%
27801	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天财线首开国风尚城小区3变电站202配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2026年12月	53.98%
27802	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右14右1	200	37.20%	106	106				1.31%
27803	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分大屯村部支2	200	32.10%	0	0		是	2027年	100.00%
27804	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干118左1+1左2	200	30.75%	118.50	118.50				100.00%
27805	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分9	200	19.20%	0	0		是	2027年	16.09%
27806	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线西鹅厂支养殖场几2	200	19.20%	0	0		是	2027年	100.00%
27807	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干35右2	200	14.40%	151.20	151.20				0.00%
27808	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线73右4	315	75.24%	46.50	46.50				-43.97%
27809	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线乡政府分01	200	25.50%	0	0		是	2027年	-38.66%
27810	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	速腾名郡小区3变电站1变压器	630	25.90%	403.80	403.80				-41.42%
27811	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分77变压器	315	10.48%	251	251				-44.19%
27812	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分115左4变压器	100	10.40%	79.60	79.60				-38.50%
27813	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧西支15	400	21.00%	0	0		是	2027年	100.00%
27814	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线96右4+1右1	200	29.10%	0	0		是	2026年	20.37%
27815	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分147	200	19.80%	0	0		是	2027年	-32.53%
27816	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分109右1变压器	200	8.10%	163.80	163.80				-85.92%
27817	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧北支10	200	22.50%	0	0		是	2027年	-40.26%
27818	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分李家东支6	400	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
27819	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分056	400	11.70%	0	0		是	2027年	-33.44%
27820	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线尖山子支王连军养殖场几2	200	9.60%	0	0		是	2027年	100.00%
27821	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支7左3变压器	315	10.48%	251	251				-36.30%
27822	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分41左8	100	19.50%	71	71				-80.37%
27823	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分吴城店支2	315	16.57%	0	0		是	2027年	-34.58%
27824	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线麻北支8	400	11.00%	0	0		是	2027年	-33.75%
27825	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	YHG 福逸居小区变电站2变压器	630	34.54%	349	349				-43.47%
27826	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分54	100	22.50%	68	68				-79.54%
27827	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线工厂分2	400	36.30%	0	0		是	2027年	-29.58%
27828	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干78左2	200	31.20%	118	118				11.42%
27829	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分家畜养殖场支3	400	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
27830	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙E开闭站1变电站变压器	630	11.75%	493.00	493.00				-54.37%
27831	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-博能传动-富强森建筑	400	47.10%	0	0		是	2026年12月	-4.43%
27832	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳市于洪区华业金属装饰制品厂100KVA（一站式）	400	44.40%	0	0		是	2026年12月	-46.94%
27833	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	民族支7左6右1	400	16.50%	0	0		是	2026年	97.30%
27834	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分哈支10	400	6.75%	0	0		是	2027年	10.51%
27835	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线125左5	160	33.38%	91	91				-47.26%
27836	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干16右12	400	26.10%	255.60	255.60				0.46%
27837	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分99变压器	315	62.98%	85	85				-11.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27838	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线石人北支4	100	63.60%	0	0		是	2027年	-40.12%
27839	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线大屯北支4	200	35.60%	0	0		是	2027年	-30.45%
27840	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分23+1右2	200	48.00%	84	84				100.00%
27841	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干56右5+1右9	200	51.00%	78	78				-40.00%
27842	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线79	200	12.00%	0	0		是	2026年	100.00%
27843	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳市皇姑区广顺机械加工部（一站式）	400	32.80%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
27844	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刁立养殖场分2	200	25.80%	0	0		是	2027年	100.00%
27845	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	速腾名郡小区1变电站1变压器	630	23.62%	418.20	418.20				-37.60%
27846	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式服务—沈阳市英沃尔康环保科技有限公司	400	34.80%	0	0		是	2026年12月	30.65%
27847	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干172	200	27.60%	0	0		是	2027年	-43.57%
27848	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左9左15	100	44.70%	45.30	45.30				-55.09%
27849	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分孙家支10	400	19.95%	0	0		是	2027年	17.39%
27850	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分12之2	200	39.30%	0	0		是	2026年	100.00%
27851	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线秦家坟分03	200	0.00%	0	0		是	2027年	-30.27%
27852	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式—沈阳长汇机械制造有限公司—天洋甲74+2右分2+1	400	12.00%	0	0				0.00%
27853	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干56右5+1右3+1右4	400	62.40%	110.40	110.40				5.40%
27854	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左5右2变压器	100	45.30%	45	45				-42.50%
27855	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右26右2	200	9.90%	160	160				0.94%
27856	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线103+1右1	200	12.75%	0	0		是	2026年	100.00%
27857	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干122左13	200	30.60%	119	119				100.00%
27858	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干73右3左2	400	4.65%	341	341				-18.31%
27859	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线后大屯支8	200	18.30%	0	0		是	2027年	-31.64%
27860	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式—辽宁建盛混凝土有限公司—天洋甲57	200	40.20%	0	0				25.79%
27861	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳市沈北新区睦邻修理部（一站式）	400	19.80%	0	0		是	2026年12月	-28.90%
27862	于洪	小于变	10kV于工线56284	富海茗芥1站房2变压器	630	28.57%	0	0				-39.04%
27863	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分22左7变台	100	63.30%	0	0				-38.35%
27864	于洪	小于变	10kV于工线56284	新鼎花园小区2变电站2配电变压器	630	40.32%	0	0				6.06%
27865	于洪	小于变	10kV于工线56284	小于小区2站房2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
27866	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	鑫塔小区2变电站1号变压器	630	72.70%	0	0				-34.61%
27867	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27868	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑4号变电站2变压器	630	23.33%	0	0				-40.91%
27869	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	丰华园小区1号变电站202间隔配电变压器	630	14.60%	0	0				91.17%
27870	于洪	小于变	10kV于工线56284	小于小区2站房1变压器	630	22.86%	0	0				-40.25%
27871	于洪	小于变	10kV于工线56284	新鼎花园小区2变电站1配电变压器	630	33.65%	0	0				5.21%
27872	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街7变电站201柜	400	54.40%	142.40	142.40				-39.52%
27873	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线97右3变台	100	87.60%	0	0	2023年2月			-33.52%
27874	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居3号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0				-40.98%
27875	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	银塔新苑2号变电站2变压器	630	32.38%	0	0				-37.48%
27876	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉·尚璟一期1变电站1变压器	630	34.54%	0	0				-36.40%
27877	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干9	200	35.10%	110	110			2028年12月	-39.02%
27878	于洪	小于变	10kV于工线56284	曹家变642曹翟线新庭家园8	200	54.80%	0	0				-47.42%
27879	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工业大学博士公寓小区变电站202柜	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
27880	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分11左5变台	200	27.15%	0	0				-41.10%
27881	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干陈家分85变台	200	29.10%	0	0				-1.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27882	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居3号变电站1号变压器	630	25.14%	0	0				-39.80%
27883	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	华润琨瑜府小区1变电站202间隔配电变压器	400	13.20%	307	307				0.00%
27884	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	丰华园小区1号变电站201间隔配电变压器	630	29.21%	0	0				-46.90%
27885	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	泰莱香榭里小区变电站201变压器	400	26.80%	252.80	252.80				-44.79%
27886	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分16右9变台	100	67.50%	0	0				-35.90%
27887	于洪	小于变	10kV于工线56284	龙湖中德开春江悦茗3站房2配电变压器	800	9.60%	0	0				100.00%
27888	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	汇源小区变电站202柜	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
27889	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线154变台	200	40.90%	0	0				-29.76%
27890	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷2变电站202配电变压器	630	9.90%	0	0				-31.01%
27891	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	紫东阁小区地下变电站201间隔配电变压器	400	77.20%	51.20	51.20				-40.29%
27892	于洪	小于变	10kV于工线56284	中南世纪城三期2箱变1变压器	630	35.87%	0	0				-41.68%
27893	开发	羊吉变	羊吉变10672宁官甲线	宁官甲线宁官干29右1变压器	315	106.29%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	-8.44%
27894	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	华润琨瑜府小区3变电站202间隔配电变压器	800	27.30%	501.60	501.60				13.54%
27895	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑2变电站201	630	19.05%	447.00	447.00				-42.45%
27896	于洪	小于变	10kV于工线56284	中南世纪城三期3箱变1变压器	630	41.27%	0	0				-40.47%
27897	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园2箱式变电站2配电变压器	630	58.29%	0	0		是	2025年12月	-37.77%
27898	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷1变电站202配电变压器	630	21.33%	0	0				-26.25%
27899	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分13+1右3变台	400	9.90%	0	0				-37.14%
27900	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑1号变电站2变压器	630	37.14%	0	0				-42.97%
27901	于洪	小于变	10kV于工线56284	宁官小区41变压器	630	17.52%	0	0				-42.45%
27902	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干新兴分12右8变台	400	24.98%	0	0				-31.27%
27903	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街6变电站201柜	400	73.20%	67.20	67.20				-45.63%
27904	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府2箱式变电站2配电变压器	500	42.00%	0	0		是	2025年12月	-27.96%
27905	于洪	小于变	10kV于工线56284	雅华香颂1变电站2配电变压器	630	18.10%	0	0				2.63%
27906	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷7变电站201配电变压器	500	14.72%	0	0				-18.64%
27907	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右3	315	22.54%	212.50	212.50				-40.33%
27908	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷6变电站201配电变压器	800	26.00%	0	0				-36.36%
27909	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	阳光新嘉园3箱变1号变压器	400	84.00%	0	0	2024年2月			-45.28%
27910	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线高力房分12右5右1变台	400	5.70%	0	0				14.35%
27911	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷7变电站202配电变压器	630	11.68%	0	0				-12.93%
27912	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑3号变电站2变压器	630	55.24%	0	0				-41.85%
27913	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	流碧花园小区变电站201间隔配电变压器	400	50.50%	0	0				-32.43%
27914	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分11右8变台	80	79.88%	0	0				-38.36%
27915	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右2	100	44.40%	45.60	45.60				-32.49%
27916	于洪	小于变	10kV于工线56284	小微曹后路一台区	400	36.30%	0	0				11.31%
27917	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑3号变电站1变压器	630	16.67%	0	0				-38.52%
27918	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右3+1变压器	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
27919	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园二期2箱式变电站1配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-4.66%
27920	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷2变电站201配电变压器	630	18.29%	0	0				-35.44%
27921	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉·尚璟二期2变电站1变压器	630	46.03%	0	0				-39.33%
27922	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	华润琨瑜府小区2变电站202间隔配电变压器	800	7.20%	662.40	662.40				17.80%
27923	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑1变电站201	500	24.32%	328.40	328.40				-41.55%
27924	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右5	315	26.35%	200.50	200.50				-34.17%
27925	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉·尚璟二期2变电站2变压器	630	45.40%	0	0				-37.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27926	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分33右7变台	80	107.63%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-34.58%
27927	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六分8左1变台	400	9.00%	0	0				100.00%
27928	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园1箱式变电站1配电变压器	630	99.43%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-36.33%
27929	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑3变电站201	400	17.20%	291.20	291.20				-38.97%
27930	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线新兴分13右12右4变台	200	44.10%	0	0				-31.67%
27931	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园二期3箱式变电站1配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-26.87%
27932	于洪	小于变	10kV于工线56284	新鼎花园小区1变电站1配电变压器	630	20.63%	0	0				5.43%
27933	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大乙线工大干28变压器	315	27.62%	196.50	196.50				-41.17%
27934	于洪	小于变	10kV于工线56284	宁官小区31变压器	630	22.10%	0	0				-41.70%
27935	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷4变电站201配电变压器	800	30.38%	0	0				-37.96%
27936	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分69右10变台	100	79.50%	0	0				-53.08%
27937	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线新兴分25变台	200	76.65%	0	0				-26.25%
27938	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居1号变电站1号变压器	630	12.38%	0	0				-40.64%
27939	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线137左7变台	200	55.50%	0	0				-61.51%
27940	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府3箱式变电站1配电变压器	630	42.54%	0	0		是	2025年12月	-43.17%
27941	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六分24左3变台	200	27.20%	0	0				5.01%
27942	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支30左3变台	200	7.80%	0	0				3.41%
27943	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27944	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府2箱式变电站1配电变压器	500	43.20%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
27945	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑1变电站202	500	16.96%	365.20	365.20				-43.52%
27946	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷5变电站202配电变压器	800	32.63%	0	0				-36.06%
27947	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街5变电站201柜	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
27948	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线146右7变台	200	73.20%	0	0				-47.88%
27949	于洪	小于变	10kV于工线56284	中南世纪城三期1箱变1变压器	400	38.40%	0	0				-41.68%
27950	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府1箱式变电站2配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
27951	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷5变电站201配电变压器	800	28.88%	0	0				-33.87%
27952	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	银塔新苑2号变电站1变压器	630	43.17%	0	0				-39.15%
27953	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干15公变	200	51.00%	0	0				-44.06%
27954	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工业大学博士公寓小区变电站201柜	400	20.80%	277	277				-50.36%
27955	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	汇源小区变电站201柜	400	29.40%	242.40	242.40				-44.34%
27956	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分35左8右2变台	200	29.30%	0	0				-43.41%
27957	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷4变电站202配电变压器	800	37.13%	0	0				-37.63%
27958	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	银塔新苑1号变电站1变压器	630	50.16%	0	0				-42.58%
27959	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干17左1+1公变	315	93.71%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-40.53%
27960	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安中台	200	0.00%	180	180				-881.40%
27961	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分21右16变台	200	35.55%	0	0				-34.63%
27962	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居2号变电站2号变压器	630	32.06%	0	0				-32.40%
27963	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分35左7右9变台	200	42.00%	0	0				-53.21%
27964	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园2箱式变电站1配电变压器	630	60.19%	0	0		是	2025年12月	-40.31%
27965	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	南关变电站1变压器	1000	65.60%	0	0				-40.80%
27966	于洪	小于变	10kV于工线56284	曹家变642曹翟线新庭家园9	400	60.60%	0	0				-41.55%
27967	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑1号变电站1变压器	630	28.10%	0	0				-44.87%
27968	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	丰花园小区2号变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0				-31.71%
27969	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安台区	400	24.30%	262.80	262.80				-4.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27970	于洪	小于变	10kV于工线56284	小于小区1站房1变压器	630	23.37%	0	0				-34.03%
27971	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	港基双水岸一期3箱变2号配电变压器	630	8.38%	0	0				-41.78%
27972	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干26公变	315	28.57%	0	0				-42.03%
27973	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安西南台	400	96.00%	0	0	2024年12月	是	2025年8月	-44.54%
27974	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干18公变	200	87.00%	0	0	2025年5月			-38.17%
27975	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分51右13变台	80	52.50%	0	0				-33.61%
27976	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干24公变	315	33.33%	0	0				-38.68%
27977	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	南关变电站2变压器	1000	100.60%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.31%
27978	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线58左2变台	80	18.75%	0	0				-28.19%
27979	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑2号变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-42.84%
27980	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分7左1变台	400	7.00%	0	0				12.00%
27981	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分59右8变台	200	50.40%	0	0				-41.03%
27982	于洪	小于变	10kV于工线56284	雅华香颂2变电站2配电变压器	630	16.19%	0	0				3.97%
27983	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	阳光新嘉园4箱变1号变压器	630	110.48%	0	0	2024年6月			-40.69%
27984	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安村南台	200	6.00%	168.00	168.00				2.12%
27985	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干14公变	315	93.33%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-45.94%
27986	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分36右9变台	200	50.70%	0	0				-45.27%
27987	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线116右8变台	400	42.68%	0	0				16.73%
27988	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支30右3变台	400	2.40%	0	0				45.45%
27989	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线148左8变台	100	68.70%	0	0				-39.27%
27990	于洪	小于变	10kV于工线56284	宁官小区11变压器	630	22.60%	0	0				-36.00%
27991	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干27公变	315	34.29%	0	0				-42.49%
27992	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷6变电站202配电变压器	630	25.40%	0	0				-36.49%
27993	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支21变台	100	42.80%	0	0				-34.26%
27994	于洪	小于变	10kV于工线56284	中南熙悦站房2配电变压器	630	49.14%	0	0				-29.20%
27995	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线183变台	200	76.50%	0	0				-32.66%
27996	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	宏伟小区5变电站201柜	630	83.81%	39.00	39.00	2022年12月			-41.01%
27997	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷1变电站201配电变压器	630	8.38%	0	0				-58.38%
27998	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线高力房分41变台	100	54.00%	0	0				-37.74%
27999	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑2变电站202	630	19.68%	443.00	443.00				-38.97%
28000	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安西北台	400	51.30%	155	155				-40.81%
28001	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分67右6变台	400	19.50%	0	0				-42.79%
28002	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝支10左8变台	400	10.50%	0	0				2.94%
28003	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园3箱式变电站2配电变压器	630	83.81%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-38.30%
28004	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	泰莱香榭里小区变电站202间隔配电变压器	400	27.60%	249.60	249.60				-49.26%
28005	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线100右5变台	50	121.80%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.05%
28006	于洪	小于变	10kV于工线56284	小于小区3站房1变压器	630	20.06%	0	0				-36.82%
28007	于洪	小于变	10kV于工线56284	龙湖中德开春江悦茗2站房2配电变压器	800	15.30%	0	0				100.00%
28008	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28009	于洪	小于变	10kV于工线56284	新庭小区238（新）	315	70.35%	0	0				-43.10%
28010	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	鑫塔小区1号台201间隔配电变压器	400	42.00%	0	0				-47.36%
28011	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干151右1变台	200	8.40%	0	0				11.33%
28012	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大乙线工大干25右2变压器	400	21.90%	272.40	272.40				-51.17%
28013	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安西南2台	400	33.00%	228	228				37.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28014	于洪	小于变	10kV于工线56284	富海若芥1站房1变压器	630	28.89%	0	0				-38.78%
28015	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居1号变电站2号变压器	630	10.86%	0	0				-45.38%
28016	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微鑫良源台	400	69.00%	84	84				100.00%
28017	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分39变台	200	22.50%	0	0				-40.12%
28018	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉.尚璟二期1变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-35.38%
28019	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线93左3变台	100	111.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-32.80%
28020	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	港基双水岸一期3箱变1号配电变压器	630	10.67%	0	0				-31.73%
28021	于洪	赵家变	10kV赵建乙线47384	铸造变286铸西甲线赵家村内	100	3.00%	87.00	87.00				-72.16%
28022	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉.尚璟一期2变电站2变压器	630	33.02%	0	0				-41.33%
28023	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线高力房分22变台	100	60.30%	0	0				-38.77%
28024	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分24右1变台	200	36.30%	0	0				66.67%
28025	于洪	小于变	10kV于工线56284	龙湖中德开春江悦茗1站房2配电变压器	800	9.30%	0	0				100.00%
28026	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	紫东阁小区变电站201柜	630	14.92%	473.00	473.00				-41.38%
28027	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安东南台	400	33.00%	228	228				-35.18%
28028	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街8变电站201柜	400	36.80%	213	213				-39.86%
28029	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉.尚璟二期1变电站1变压器	630	45.71%	0	0				-41.69%
28030	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑3变电站202	400	14.80%	300.80	300.80				-35.83%
28031	于洪	小于变	10kV于工线56284	新鼎花园小区1变电站2配电变压器	630	26.35%	0	0				5.01%
28032	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府1箱式变电站1配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
28033	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府4箱式变电站1配电变压器	500	53.60%	0	0		是	2025年12月	-38.89%
28034	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居2号变电站1号变压器	630	18.73%	0	0				-46.07%
28035	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府3箱式变电站2配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
28036	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分2右4变台	200	21.90%	0	0				-43.86%
28037	于洪	小于变	10kV于工线56284	宁官小区2站房1变压器	630	16.00%	0	0				-36.47%
28038	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安东北台	400	81.60%	33.60	33.60	2022年12月			-34.86%
28039	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑2号变电站2变压器	630	15.71%	0	0				-42.99%
28040	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干房申分20变台	200	33.30%	0	0				-1.56%
28041	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑4号变电站1变压器	630	17.62%	0	0				-33.52%
28042	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园二期1箱式变电站1配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-8.62%
28043	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线48右1	200	11.70%	0	0		是	2026年	100.00%
28044	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡14变电站2变压器	500	7.04%	414.80	414.80				-32.60%
28045	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	沈阳世界温泉乐园1变电站1变压器	800	9.60%	643.20	643.20				8.76%
28046	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线71右4	315	0.00%	0	0		是	2025年10月	0.00%
28047	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	华夏分9左2	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
28048	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	YHG_太阳干金星分29	250	52.16%	94.60	94.60				-33.63%
28049	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线91之2	200	5.40%	0	0		是	2026年	100.00%
28050	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	孔雀城15号变电站201间隔（松南乙线）配电变压器	800	35.40%	0	0		是	2026年	7.72%
28051	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E(绿都物业)201间隔配电变压器	400	14.00%	0	0		是	2025年10月	-45.60%
28052	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	兴福线31右14右1变台	200	47.10%	85.80	85.80				0.00%
28053	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线175+1左1	400	91.50%	0	0	2022年12月	是	2026年	-14.64%
28054	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干109左11左4右1	500	92.00%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
28055	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线38	630	12.00%	491	491				-37.11%
28056	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	YHG_新兴屯四队(二号井)(松南干95)	630	2.48%	0	0		是	2026年	-245.54%
28057	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	一品汤城小区3变电站2变压器	800	3.60%	691	691				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28058	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线红楼	630	50.48%	249	249				-41.86%
28059	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡10变电站2变压器	630	14.29%	477	477				-43.59%
28060	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E金世纪家园202间隔配电变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年10月	-41.55%
28061	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	YHG 太阳干二小分6	200	74.80%	30	30				-41.12%
28062	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线121左4	200	33.60%	0	0		是	2026年	1.64%
28063	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡9变电站2变压器	630	10.48%	501.00	501.00				-43.89%
28064	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干28	100	72.00%	18	18				-42.13%
28065	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E金世纪家园201间隔配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年10月	-42.18%
28066	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线新南分支28	200	75.00%	30.00	30.00				-43.42%
28067	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	雪松变568松南甲线松南干083左6右5	100	62.70%	0	0		是	2026年	-38.02%
28068	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	一品汤城小区2变电站1变压器	630	2.22%	553	553				100.00%
28069	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡2变电站2变压器	630	18.41%	451.00	451.00				-40.04%
28070	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	一品汤城小区1变电站1变压器	630	1.90%	555	555				100.00%
28071	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳线福宁东	630	26.19%	402.00	402.00				-42.53%
28072	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线172+1右1	400	16.50%	0	0		是	2026年	29.76%
28073	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线28	315	85.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-37.25%
28074	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线新城子大队分07	200	56.20%	67.60	67.60				-38.67%
28075	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	雪松变568松南甲线松南干161右1	315	81.33%	0	0	2024年2月	是	2026年	-34.82%
28076	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线62	315	93.46%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	-40.27%
28077	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线68	315	47.62%	0	0		是	2025年10月	-44.86%
28078	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线30	400	61.50%	114.00	114.00				-36.10%
28079	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线95	200	45.60%	0	0		是	2026年	-23.87%
28080	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡13变电站2变压器	630	5.40%	533	533				-47.75%
28081	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线44	400	31%	0	0		是	2026年	-37.93%
28082	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线25	400	49.25%	163.00	163.00				47.31%
28083	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干44	500	117.20%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
28084	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线173	200	41.60%	0	0		是	2026年	-33.00%
28085	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E超高压局02201间隔配电变压器	630	7.11%	0	0		是	2025年10月	-39.35%
28086	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线251	400	48.80%	164.80	164.80				-41.11%
28087	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E超高压局1201间隔配电变压器	630	8.38%	0	0		是	2025年10月	-40.78%
28088	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡5变电站2变压器	400	14.40%	302.40	302.40				-33.40%
28089	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	新兴绿色家园1号变电站201间隔配电变压器	500	87.12%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
28090	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	王秀分100右5	400	132.00%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
28091	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡8变电站2变压器	630	6.03%	529	529				-52.22%
28092	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳线福宁西	500	58.80%	156	156				-41.03%
28093	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线202右1	200	22.80%	0	0		是	2026年	0.00%
28094	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	前进小区1变压器	630	34.92%	347.00	347.00				-40.78%
28095	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳干政府分7	315	44.13%	145	145				-37.98%
28096	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线83左9右1	400	60.90%	0	0		是	2026年	6.10%
28097	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡12变电站2变压器	630	27.62%	393	393				-57.20%
28098	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡11变电站1变压器	630	9.52%	507	507				-46.44%
28099	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线135+1左1	200	26.70%	0	0		是	2026年	64.92%
28100	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线178+1右1	400	77.10%	0	0		是	2026年	5.45%
28101	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	一品汤城小区3变电站1变压器	800	7.20%	662	662				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28102	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线71右3	500	59.52%	0	0		是	2025年10月	-40.91%
28103	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡3变电站2变压器	630	6.35%	527.00	527.00				-32.37%
28104	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线75右3	400	47.85%	0	0		是	2026年	-40.26%
28105	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线173+1左1	400	67.80%	0	0		是	2026年	100.00%
28106	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡7变电站2变压器	630	47.62%	267.00	267.00				-44.82%
28107	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	新城子第一小学北校区（太阳干43+1）综合台区	200	21.00%	138	138				-45.75%
28108	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	后屯分21	315	54.60%	112	112				-43.36%
28109	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	LS_国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司（沈北供电公司停车场快充站）	630	47.94%	265.00	265.00				7.51%
28110	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干96右4	400	126.25%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
28111	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线160右6	200	37.20%	0	0		是	2026年	0.00%
28112	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	孔雀城17号变电站201间隔（松南乙线）配电变压器	800	39.90%	0	0		是	2026年	10.97%
28113	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干201左5	400	25.80%	0	0		是	2026年	-27.34%
28114	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线69	315	68.57%	0	0		是	2025年10月	-42.50%
28115	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡1变电站2变压器	630	19.68%	443.00	443.00				-12.57%
28116	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干196右17	400	6.00%	0	0		是	2026年	100.00%
28117	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	百集大厦小区1局维变电站201配电变压器	400	11.20%	315.20	315.20				7.90%
28118	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三干62(前进)201间隔配电变压器	315	46.03%	0	0		是	2025年10月	-13.64%
28119	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干22	315	32.00%	183	183				-41.97%
28120	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	沈阳市电子技术学校综合台区（太阳干38+1）	200	82.80%	14	14	2024年6月			-32.03%
28121	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	pms_新南分支21	200	5.80%	168	168				-37.31%
28122	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线83左6右2左1	200	20.70%	0	0		是	2026年	0.00%
28123	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干金星分38	315	53.71%	114.30	114.30				-41.82%
28124	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干51	80	52.00%	30	30				-38.00%
28125	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线144右1	200	38.70%	0	0		是	2026年	-54.46%
28126	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线91右7	200	56.10%	0	0		是	2026年	6.14%
28127	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡3变电站1变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
28128	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线77+2右1	400	15.90%	0	0		是	2026年	9.14%
28129	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	新兴绿色家园2号变电站201间隔配电变压器	400	123.00%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
28130	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	福宁小区1变压器	630	47.30%	269	269				-32.24%
28131	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡4变电站2变压器	630	5.08%	535.00	535.00				-32.82%
28132	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	沈阳副食集团有限公司金星街54-1号	400	15.20%	299.20	299.20				-4.28%
28133	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡6变电站2变压器	630	16.19%	465	465				-39.40%
28134	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	孔雀城16号变电站201间隔（松南乙线）配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2026年	10.43%
28135	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线70	315	38.73%	0	0		是	2025年10月	-43.14%
28136	东陵	李相变	李古线	李古线永安分34柱上变压器	100	10.50%	80	80				-15.16%
28137	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干永安分44东沟支16柱上变压器	30	70.67%	6	6				-35.14%
28138	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干永安分74柱上变压器	200	26.10%	127.80	127.80				-23.96%
28139	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李班干10左07柱上变压器	200	47.10%	85.80	85.80				-43.22%
28140	东陵	李相变	李古线	李古线永安分6柱上变压器	400	63.50%	106.00	106.00				-36.95%
28141	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	荣盛城一期6小区箱式变电站2配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2025年12月	100.00%
28142	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	卫东乙线卫东干松北分16右7柱上变压器	400	33.30%	0	0		是	2025年12月	-65.62%
28143	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	10千伏文方乙线78右1之1柱上变压器	200	0.00%	0	0				100.00%
28144	于洪	范屯变	范新线	岔路村村东1台	200	13.20%	153.60	153.60				-5.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28145	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干5柱上变压器	315	75.56%	0	0		是	2025年12月	-29.96%
28146	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾9箱变2变压器	800	38.25%	414.00	414.00				-40.10%
28147	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左6公变	400	53.10%	147.60	147.60				-40.16%
28148	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	北陵变142田义甲线台北分4柱上变压器	315	16.19%	0	0		是	2025年12月	-37.56%
28149	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区2箱变1变压器	500	20.10%	350	350				-36.26%
28150	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干28右2公变	315	21.27%	217	217				-42.16%
28151	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾4号变电站2变压器	630	42.54%	0	0				-26.79%
28152	于洪	范屯变	范新线	曹台村西一台	200	46.50%	87.00	87.00				-31.35%
28153	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都2号箱式变电站1号变压器	630	29.52%	381	381				-36.39%
28154	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园42主变	630	30.86%	372.60	372.60				-44.70%
28155	于洪	范屯变	范新线	岔路村东南台	400	23.00%	268.00	268.00				-41.29%
28156	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区4箱变1变压器	800	22.80%	538	538				9.02%
28157	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹8号变电站202配电变压器	630	36.19%	0	0				-38.70%
28158	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾11箱变1变压器	630	33.14%	358.20	358.20				-37.75%
28159	苏家屯	夹河变	河湾线	龙湖唐宁8号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	63.38%	0	0				-41.46%
28160	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园9号2变压器	630	19.43%	444.60	444.60				-32.78%
28161	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都2号箱式变电站2号变压器	630	21.27%	433.00	433.00				-37.03%
28162	于洪	范屯变	范新线	皮台西台	200	68.70%	42.60	42.60				-37.79%
28163	于洪	范屯变	范新线	边台学校台	100	63.60%	26.40	26.40				-37.51%
28164	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾6箱变2变压器	500	33.28%	283.60	283.60				-37.07%
28165	东陵	李相变	李古线	李古线10照明分3柱上变压器	200	41.70%	97	97				-40.84%
28166	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹6号变电站201配电变压器	500	42.00%	0	0				-42.37%
28167	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都1号箱式变电站1号变压器	630	25.08%	409	409				-38.30%
28168	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾4号变电站1变压器	630	36.19%	0	0				-38.15%
28169	于洪	范屯变	范新线	皮台北台	30	57.40%	9.78	9.78				-41.18%
28170	于洪	范屯变	范新线	小微曹台村北1台	200	22.80%	134.40	134.40				100.00%
28171	于洪	范屯变	范新线	曹台村东二台	200	52.20%	75.60	75.60				-39.59%
28172	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	荣盛锦绣御府3小区变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	51.07%
28173	东陵	李相变	李古线	德胜花园2箱变1变压器	630	22.22%	427.00	427.00				-32.91%
28174	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园2号变电站2变压器	630	30.95%	0	0				-37.99%
28175	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹5号变电站202配电变压器	500	41.60%	0	0				-41.13%
28176	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	阳光宝座箱变2变压器	630	15.87%	467	467				-36.72%
28177	于洪	范屯变	范新线	皮台村村内东2台区小微	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
28178	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园81号变压器	630	22.48%	425.40	425.40				-41.50%
28179	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园11主变	500	20.00%	350.00	350.00				-39.24%
28180	于洪	范屯变	范新线	小微范屯村西1台	200	6.30%	167	167				100.00%
28181	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左9右2公变	315	28.19%	194.70	194.70				-45.88%
28182	于洪	范屯变	范新线	边台南台	400	46.20%	175	175				-42.18%
28183	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园32主变	630	26.67%	399	399				-41.37%
28184	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都5号箱式变电站1号变压器	630	24.13%	415.00	415.00				-36.17%
28185	东陵	李相变	李古线	李古线高三三台分14柱上变压器	400	76.80%	52.80	52.80				-25.44%
28186	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	卫东乙线卫东干松北分16右5右3柱上变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	8.45%
28187	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	YHG 道义干39+1(沈师专家公寓箱变)-2间隔配电变压器	630	10.48%	0	0				-43.96%
28188	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	北陵变144田义乙线田义干36左3柱上变压器	315	3.81%	0	0		是	2025年12月	-26.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28189	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾3号变电站2变压器	630	29.84%	0	0				-38.47%
28190	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	田义乙线田义干台北分1左2柱上变压器	400	15.90%	0	0		是	2025年12月	-36.03%
28191	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹2号变电站1变压器	800	26.40%	0	0				-40.85%
28192	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾8箱变2变压器	800	48.75%	330.00	330.00				-39.31%
28193	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干45柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-40.41%
28194	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园51主变	630	24.00%	416	416				-34.89%
28195	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干7柱上变压器	250	64.56%	0	0		是	2025年12月	-15.93%
28196	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古线32邦士台照明分05柱上变压器	200	58.50%	63	63				-30.03%
28197	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾1号变电站1变压器	630	43.81%	0	0				-45.40%
28198	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区1箱变2变压器	400	39.60%	202	202				-32.28%
28199	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村东一台	200	15.90%	148	148				0.00%
28200	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干4+1左5柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-50.00%
28201	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园12主变	500	29.60%	302	302				-38.93%
28202	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干27+3公变	315	53.02%	116.50	116.50				-44.04%
28203	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹2号变电站2变压器	800	25.80%	0	0				-34.32%
28204	东陵	李相变	李古线	李古线路灯分4左5柱上变压器	400	9.00%	324.00	324.00				0.00%
28205	于洪	范屯变	范新线	皮台东台	400	51.40%	154	154				-39.47%
28206	于洪	范屯变	范新线	岔路西南台	400	49.80%	160.80	160.80				-50.32%
28207	于洪	范屯变	范新线	曹台新村箱式变电站2配电变压器	630	15.62%	468.60	468.60				-22.17%
28208	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方乙线文方干53右2柱上变压器	400	20.80%	0	0		是	2025年12月	27.05%
28209	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干56柱上变压器	315	45.71%	0	0		是	2025年12月	-41.20%
28210	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左13+1公变	315	24.76%	205.50	205.50				-41.91%
28211	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾8箱变1变压器	800	42.75%	378	378				-35.67%
28212	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干1高八四台分11柱上变压器	200	26.70%	126.60	126.60				-30.15%
28213	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区1箱变1变压器	630	21.67%	430.50	430.50				-36.72%
28214	东陵	李相变	李古线	德胜花园1箱变2变压器	630	30.79%	373.00	373.00				-32.62%
28215	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都3号箱式变电站2号变压器	630	12.38%	489.00	489.00				-28.31%
28216	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区1箱变2变压器	800	36.75%	426	426				-26.73%
28217	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区2箱变2变压器	800	30.38%	477	477				-30.74%
28218	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园1号变电站1变压器	800	24.38%	0	0				-37.10%
28219	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左13+2公变	315	28.57%	193.50	193.50				-39.44%
28220	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾7箱变2变压器	800	33.90%	448.80	448.80				-37.05%
28221	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾5箱变1变压器	500	36.80%	266.00	266.00				-38.02%
28222	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区3箱变1变压器	630	29.52%	381.00	381.00				-25.30%
28223	东陵	李相变	李古线	德胜花园1箱变1变压器	630	20.32%	439.00	439.00				-36.51%
28224	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园21主变	630	23.62%	418.20	418.20				-38.87%
28225	苏家屯	夹河变	河湾线	龙湖唐宁7号变电站201（甲）配电变压器	630	87.30%	0	0	2022年12月			-40.76%
28226	东陵	李相变	李古线	德胜花园3箱变1变压器	630	26.67%	399	399				-30.89%
28227	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	道义乙线方溪干8右2柱上变压器	400	4.80%	0	0				-54.43%
28228	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园1号变电站2变压器	800	34.13%	0	0				-30.89%
28229	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹4号变电站2变压器	800	22.88%	0	0				-43.63%
28230	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹1号变电站2变压器	500	50.40%	0	0				38.25%
28231	于洪	范屯变	范新线	岔路东北台	200	68.10%	43.80	43.80				-41.90%
28232	于洪	范屯变	范新线	小微岔路西北1台	200	41.40%	97.20	97.20				-19.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28233	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李班干6左5左1柱上变压器	315	56.63%	105	105				-34.16%
28234	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都5号箱式变电站2号变压器	630	27.94%	391.00	391.00				-31.11%
28235	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干40柱上变压器	100	5.00%	0	0		是	2025年12月	-6.56%
28236	东陵	李相变	李古线	李古线高八四台分1-1右1柱上变压器	200	20.40%	139	139				8.98%
28237	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村南台	200	47.40%	85	85				-904.95%
28238	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园82号变压器	630	23.62%	418	418				-43.57%
28239	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际2箱变1变压器	500	33.28%	283.60	283.60				-20.46%
28240	东陵	李相变	李古线	李古线李班干10左5柱上变压器	315	89.14%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-35.22%
28241	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干5照明分02柱上变压器	200	67.80%	44.40	44.40				-12.92%
28242	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	宝石南箱变1变压器	500	31.04%	294.80	294.80				-40.80%
28243	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹4号变电站1变压器	800	22.50%	0	0				-38.65%
28244	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾2号变电站2变压器	630	33.65%	0	0				-42.43%
28245	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾6箱变1变压器	500	41.60%	242.00	242.00				-33.94%
28246	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园22主变	630	22.48%	425.40	425.40				-37.33%
28247	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园52主变	630	22.86%	423.00	423.00				-37.64%
28248	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干29柱上变压器	400	45.90%	0	0				-37.51%
28249	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区3箱变2变压器	630	25.71%	405.00	405.00				-37.86%
28250	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾5箱变2变压器	500	39.68%	251.60	251.60				-38.47%
28251	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾10箱变1变压器	630	64.00%	164	164				-40.48%
28252	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区1箱变1变压器	800	34.88%	441	441				-28.61%
28253	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干36柱上变压器	400	46.20%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
28254	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园71主变	630	22.48%	425.40	425.40				-34.26%
28255	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村南2台	200	49.80%	80.40	80.40				0.47%
28256	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿乙线21+1柱上变压器	315	22.54%	213	213				-49.52%
28257	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园72主变	630	21.33%	432.60	432.60				-37.53%
28258	于洪	范屯变	范新线	小微曹台村东北台	200	2.40%	175.20	175.20				0.00%
28259	于洪	范屯变	范新线	小微边台村南1台	200	36.30%	107.40	107.40				3.07%
28260	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾9箱变1变压器	800	38.63%	411.00	411.00				-39.01%
28261	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左9右1+1公变	315	15.62%	234	234				-48.97%
28262	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干64柱上变压器	100	63.00%	0	0		是	2025年12月	-28.57%
28263	于洪	范屯变	范新线	小微岔路村西台	200	44.40%	91.20	91.20				-0.88%
28264	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都3号箱式变电站1号变压器	630	32.06%	365.00	365.00				-36.60%
28265	东陵	李相变	李古线	德胜花园2箱变2变压器	630	23.17%	421.00	421.00				-35.53%
28266	于洪	范屯变	范新线	小微范屯村3台	200	0.00%	180.00	180.00				-37.82%
28267	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干高人砖厂分06柱上变压器	200	58.20%	63.60	63.60				-0.38%
28268	东陵	李相变	李古线	李古线路灯分5右3柱上变压器	100	11.10%	78.90	78.90				33.75%
28269	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹7号变电站202配电变压器	800	35.25%	0	0				-41.84%
28270	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园3号变电站2变压器	800	14.75%	0	0				-38.95%
28271	于洪	范屯变	范新线	边台北台	400	161.70%	0	0	2022年12月			-26.81%
28272	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	YHG_道义干39+1(沈师专家公寓箱变)箱式变电站1配电变 压器	630	16.67%	0	0				-43.20%
28273	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园62主变	630	21.33%	432.60	432.60				-37.50%
28274	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹6号变电站202配电变压器	500	47.20%	0	0				-40.47%
28275	于洪	范屯变	范新线	皮台村村内东小微1	400	0.90%	356.40	356.40				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28276	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园3号变电站1变压器	800	15.00%	0	0				-40.55%
28277	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区4箱变2变压器	800	27.30%	502	502				10.75%
28278	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	YHG 万寿干29+3	1250	5.95%	1051	1051				-23.51%
28279	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区2箱变1变压器	800	39.38%	405	405				-32.54%
28280	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹5号变电站201配电变压器	500	40.40%	0	0				-46.29%
28281	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园61主变	630	21.33%	432.60	432.60				-38.16%
28282	东陵	李相变	李古线	李相变646李班线李班干德胜分6柱上变压器	160	64.88%	40	40				-32.39%
28283	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左16+1公变	315	50.29%	125.10	125.10				-42.36%
28284	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾11箱变2变压器	630	23.62%	418	418				-36.10%
28285	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	方溪变348道义乙线道义干39柱上变压器	315	44.44%	0	0				-40.10%
28286	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹8号变电站201配电变压器	630	33.02%	0	0				-39.44%
28287	东陵	李相变	李古线	李古线德胜分8左1柱上变压器	200	11.10%	157.80	157.80				0.00%
28288	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾2号变电站1变压器	630	21.90%	0	0				74.37%
28289	于洪	范屯变	范新线	岔路西北台	100	68.00%	22.00	22.00				-38.40%
28290	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹1号变电站1变压器	500	32.40%	0	0				34.19%
28291	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	黄旗堡村14机井	50	64.40%	12.80	12.80				-69.46%
28292	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	黄旗堡村15机井	100	35.20%	54.80	54.80				-50.30%
28293	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	黄旗堡村12机井（微）	200	33.50%	113	113				-48.93%
28294	东陵	李相变	李古线	李古线51左12右6柱上变压器	200	14.40%	151	151				1.41%
28295	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹7号变电站201配电变压器	800	34.13%	0	0				-44.62%
28296	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	田义小区箱变1变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-45.22%
28297	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾3号变电站1变压器	630	35.56%	0	0				-45.30%
28298	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园2号变电站1变压器	630	28.10%	0	0				-39.15%
28299	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹3号变电站1变压器	800	25.88%	0	0				-39.97%
28300	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际1箱变2变压器	400	24.60%	261.60	261.60				-40.17%
28301	东陵	李相变	李古线	李古线63右3柱上变压器	400	46.60%	173.60	173.60				-27.83%
28302	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干28左8柱上变压器	100	6.00%	0	0		是	2025年12月	-113.08%
28303	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干28左14柱上变压器	100	17.40%	0	0		是	2025年12月	-95.05%
28304	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村东南台	200	27.00%	126	126				4.64%
28305	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干30公变	400	21.20%	275	275				-49.85%
28306	于洪	范屯变	范新线	曹台村西二台	100	60.30%	30	30				-45.83%
28307	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左5左1公变	315	22.86%	212	212				-42.25%
28308	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	黄旗堡村11机井	100	63.40%	26.60	26.60				23.42%
28309	于洪	范屯变	范新线	范屯村西	200	85.20%	9.60	9.60	2022年12月			-47.36%
28310	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区3箱变1变压器	630	33.33%	357	357				-28.95%
28311	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干28右3+1公变	315	46.98%	136	136				-38.87%
28312	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	阳光宝座箱变1变压器	630	14.60%	475.00	475.00				-37.90%
28313	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹3号变电站2变压器	800	28.25%	0	0				-37.86%
28314	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左9右3公变	315	15.24%	235.50	235.50				-55.55%
28315	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	道义干师范分3柱上变压器	160	0.75%	0	0				-17.57%
28316	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干27公变	315	41.59%	152.50	152.50				-33.65%
28317	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区2箱变2变压器	400	24.38%	262.50	262.50				-32.41%
28318	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	宝石南箱变2变压器	500	27.20%	314.00	314.00				-40.48%
28319	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾1号变电站2变压器	630	25.08%	0	0				-34.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28320	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干72柱上变压器	315	19.37%	0	0		是	2025年12月	-19.46%
28321	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干38柱上变压器	400	40.20%	0	0		是	2025年12月	-42.59%
28322	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园31主变	630	25.14%	408.60	408.60				-35.84%
28323	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干77柱上变压器	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-67.57%
28324	辽中	李相变	李古线	李古线李班干6左5左1柱上变压器	315	26.67%	199.50	199.50				6.72%
28325	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	黄旗堡村13机井	200	40.20%	99.60	99.60				-38.54%
28326	于洪	范屯变	范新线	岔路村西1台	200	13.80%	152.40	152.40				0.03%
28327	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际3箱变1变压器	500	64.00%	130	130				-22.74%
28328	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾7箱变1变压器	800	39.00%	408	408				-36.59%
28329	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际1箱变1变压器	400	24.00%	264	264				-42.29%
28330	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	道义干36柱上变压器	200	23.20%	0	0				-30.57%
28331	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区3箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-23.01%
28332	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园9号1变压器	630	19.43%	444.60	444.60				-33.21%
28333	东陵	李相变	李古线	10千伏李古线永安分世外桃源支2号左1号柱上变压器	200	22.20%	135.60	135.60				-158.84%
28334	于洪	范屯变	范新线	曹台村东一台	200	27.90%	124.20	124.20				-48.32%
28335	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	沈阳嘉熙房地产开发有限公司201间隔配电变压器	630	8.76%	0	0		是	2026年12月	-37.23%
28336	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	重型2箱变2号变	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-39.69%
28337	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都12变电站201	630	21.27%	433.00	433.00				100.00%
28338	沈北	董楼子	望滨线	章子沟10台区	200	22.80%	134	134				-33.04%
28339	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都10变电站202	630	12.38%	433.00	433.00				-44.08%
28340	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干千佛分董楼子支15加1右22变压器	200	22.50%	135.00	135.00				-23.41%
28341	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线董楼子支5（董楼子综合台）	200	34.20%	111.60	111.60				-29.40%
28342	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都5变电站201	630	31.75%	367.00	367.00				-67.94%
28343	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都2变电站202	630	0.00%	433	433				0.00%
28344	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干39左2之1柱上变压器	315	34.60%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
28345	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区2变电站201配电变压器	400	13.20%	0	0		是	2026年12月	-43.10%
28346	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干55柱上变压器	500	88.32%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.41%
28347	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区10变电站201间隔配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年12月	-40.94%
28348	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	前鸭房三四组（2021微）	400	75.90%	56.40	56.40				-42.76%
28349	沈北	董楼子	望滨线	沈阳棋盘山开发区叶红正养殖场（一站式服务）	200	36.90%	106.20	106.20				9.18%
28350	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都12变电站202	630	35.56%	343.00	343.00				-46.02%
28351	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期9变电站201	630	27.30%	395.00	395.00			2028年12月	-42.66%
28352	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都5变电站202变压器	630	0.00%	433	433			2028年12月	0.00%
28353	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线菜园分20右7右2变台	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28354	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈线29右6变台	200	111.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-35.19%
28355	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都4变电站202	630	18.73%	433	433				-44.12%
28356	沈北	董楼子	望滨线	望滨干湾沟分工艺美术支9（一站式）	200	4.60%	170.80	170.80				1.33%
28357	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区9变电站201间隔配电变压器	630	38.86%	0	0		是	2027年12月	-43.91%
28358	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线93左1变台	400	56.10%	0	0				100.00%
28359	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里2箱式变电站201间隔配电变压器	630	10.92%	0	0				100.00%
28360	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线36右2变台	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	-26.28%
28361	大东	粮仓变	粮仓变65584粮君乙线	小光乙GKB毛光干14箱变（单）	400	0.00%	360	360				-60.07%
28362	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	中转库箱变1变压器	400	66.25%	0	0				-33.20%
28363	沈北	董楼子	望滨线	望滨干265左支1（黑林子C台）	50	99.20%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-32.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28364	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干79右7变台	200	28.50%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
28365	沈北	董楼子	望滨线	铁岭县横道镇金杰玉米棒加工厂（一站式服务）	200	10.20%	160	160				50.60%
28366	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期6变电站201	400	30.40%	238	238				-43.23%
28367	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区8变电站201间隔配电变压器	630	42.67%	0	0		是	2028年12月	-42.71%
28368	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	爱慕城小区变电站变压器	315	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
28369	沈北	董楼子	望滨线	望滨线千佛分31（洋什B台）清洁能源	400	30.98%	236.10	236.10				-27.92%
28370	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干2右1柱上变压器	50	18.80%	0	0		是	2028年12月	-45.86%
28371	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线合心分033（合心村综合台）	200	24.00%	132	132				-36.85%
28372	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线青山分025（青山村综合台）	250	17.16%	182	182				-39.12%
28373	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线后房身分1（后房身B台）	200	15.30%	149.40	149.40				-40.74%
28374	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线山庄分20（闫家C台）	30	11.33%	23.60	23.60				-63.98%
28375	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	重型1箱变	630	43.43%	0	0		是	2025年12月	-37.29%
28376	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期7变电站201	630	35.87%	341	341				-43.40%
28377	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线千佛支1（千佛B台）	200	36.75%	106.50	106.50				-22.88%
28378	沈北	董楼子	望滨线	沈阳哈哈乐综合农业观光园有限公司（一站式）	100	53.80%	36	36				-35.08%
28379	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门第一城三期6箱变202间隔配电变压器	630	56.19%	0	0				-34.71%
28380	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门1箱变1变压器	630	32.38%	0	0				-41.78%
28381	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干49柱上变压器	200	22.40%	0	0		是	2025年12月	-39.60%
28382	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线东刘家三组照明新	200	13.36%	0	0				0.00%
28383	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期8变电站202	500	0.00%	433	433				0.00%
28384	大东	粮仓变	粮仓变65584粮君乙线	小光乙HKB毛光干15箱变（单）	400	16.00%	296.00	296.00				-44.87%
28385	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线章子沟分9（章子沟综合台）	100	78.60%	11.40	11.40				-36.29%
28386	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	东刘家二组照明（2020微）	200	38.40%	103.20	103.20				-43.52%
28387	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线七队分支2（望滨一队C）	80	15.38%	59.70	59.70				-54.42%
28388	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干79右2变台	200	79.20%	0	0		是	2025年12月	-18.08%
28389	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干79右4右1变台	200	21.50%	0	0		是	2025年12月	-37.39%
28390	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线东刘家四组照明新	200	47.10%	86	86				0.00%
28391	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干42柱上变压器	315	58.67%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
28392	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	明美丽苑箱变2	400	19.80%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
28393	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干65+1变压器	200	64.00%	0	0		是	2025年12月	-20.84%
28394	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都1变电站202	630	11.75%	433.00	433.00				-45.16%
28395	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干62右8变台	200	57.50%	0	0		是	2025年12月	-29.18%
28396	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线黑林子分3（黑林子B台）	200	18.30%	143	143				-31.30%
28397	沈北	董楼子	望滨线	望滨小镇2箱变201间隔配电变压器	630	13.33%	483	483				-49.22%
28398	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里2箱式变电站202间隔配电变压器	630	13.71%	0	0				100.00%
28399	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区5变电站201间隔配电变压器	630	33.52%	0	0		是	2028年12月	-36.09%
28400	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都11变电站201	630	34.92%	347	347				-45.10%
28401	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线湾沟分22（古砬子B台）	200	45.90%	88	88				-24.71%
28402	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	辽宁广和通汽车销售服务有限公司201间隔配电变压器	400	51.00%	0	0		是	2028年12月	-35.43%
28403	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干菜园分1变台	200	24.00%	0	0		是	2025年12月	-33.57%
28404	浑南	智慧变	智慧972智月线	环球港动感城一期5号变电站202配电变压器2	800	5.70%	674.40	674.40				100.00%
28405	沈北	董楼子	望滨线	望滨干曾家分30左支1（曾家B台）	315	27.94%	195.50	195.50				-31.68%
28406	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干58柱上变压器	400	23.20%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
28407	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区3变电站202间隔配电变压器	400	20.70%	0	0		是	2028年12月	-12.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28408	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线望滨干248（黑林子A台）	200	45.10%	89.80	89.80				-34.69%
28409	沈北	董楼子	望滨线	YHG 董楼子东关村	200	20.00%	140.00	140.00				-36.71%
28410	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线前鸭六组照明	50	50.80%	20	20				-20.28%
28411	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干10加2变压器	50	24.60%	0	0		是	2028年12月	-18.62%
28412	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线前房身分10（前房身A台）	200	46.20%	87.60	87.60				-31.21%
28413	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	宁家三组（2021微）	200	48.80%	82.40	82.40				-42.31%
28414	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干57柱上变压器	400	62.70%	0	0				-33.79%
28415	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区2变电站202间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2028年12月	-10.71%
28416	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区1变电站202间隔配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2028年12月	-11.53%
28417	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈牛变604法哈线法哈线49右1变台	400	61.00%	0	0		是	2025年12月	-58.95%
28418	沈北	董楼子	望滨线	望滨干渔场分33风景园林支1（一站式）	200	8.00%	164.00	164.00				-38.94%
28419	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户满东养殖肆公变台区	400	10.20%	319	319				0.00%
28420	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干菜园分15+1变台	200	47.00%	0	0		是	2025年12月	-38.85%
28421	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线曾家沟分11（曾家综合台）	200	25.60%	128.80	128.80				-40.70%
28422	沈北	董楼子	望滨线	一站式服务-沈阳耀军专业合作社	200	9.30%	161	161				5.68%
28423	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干36变压器	200	31.20%	0	0		是	2025年12月	-23.89%
28424	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	明美丽苑箱变3配电变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
28425	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干28柱上变压器	315	20.63%	0	0		是	2025年12月	-37.82%
28426	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都4变电站201	630	21.90%	429.00	429.00				-49.37%
28427	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期6变电站202配电变压器	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
28428	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线前鸭村一二组照明	400	35.70%	217	217				-35.20%
28429	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干34变台	160	35.31%	0	0		是	2028年12月	-30.95%
28430	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区1变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2028年12月	-12.05%
28431	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门第一城三期6箱变201间隔配电变压器	630	38.41%	0	0				-29.85%
28432	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线宁家一二组照明	200	74.40%	31	31				-36.80%
28433	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都10变电站201	630	12.70%	433	433				-39.20%
28434	沈北	董楼子	望滨线	YHG 百贯村D台	100	61.50%	28.50	28.50				-27.95%
28435	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干39+1变压器	50	13.20%	0	0		是	2028年12月	8.97%
28436	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线村西支03（南三家子B台）	100	125.40%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-33.86%
28437	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线南三村东支3（南三家子A台）	200	36.30%	107	107				-60.61%
28438	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门2箱变1变压器	630	42.10%	0	0				-42.20%
28439	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线前鸭房五组照明	200	46.20%	87.60	87.60				-43.55%
28440	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线124+1左3变台	200	41.70%	0	0				0.00%
28441	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干32左1之1柱上变压器	400	70.20%	0	0				-40.11%
28442	沈北	董楼子	望滨线	望滨干275+1台区	200	41.40%	97.20	97.20				-36.85%
28443	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都13变电站202	630	36.83%	335	335				-41.85%
28444	沈河	站前变	站前变270站前线	北站干1箱变1变压器	315	39.68%	159	159				-46.26%
28445	沈北	董楼子	望滨线	一站式服务-沈阳市浑南区恒裕初级农产品加工厂	200	26.10%	127.80	127.80				10.26%
28446	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干59柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
28447	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线古砬支2（古砬子A台）	200	51.30%	77.40	77.40				-29.31%
28448	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户满东养殖叁公变台区	400	9.90%	320	320				0.00%
28449	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干29左1之1柱上变压器	315	43.49%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
28450	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	明美丽苑箱变1	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-47.31%
28451	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线东刘家一组照明	100	76.80%	13.20	13.20				-59.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28452	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区6变电站201间隔配电变压器	630	52.19%	0	0		是	2027年12月	-42.37%
28453	沈北	董楼子	望滨线	百贯E台	100	34.00%	56.00	56.00				-19.29%
28454	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都13变电站201	630	0.00%	433	433				0.00%
28455	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干59+1变台	200	48.50%	0	0		是	2025年12月	-17.66%
28456	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门2箱变2变压器	630	37.71%	0	0				-45.03%
28457	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都11变电站202	630	0.00%	433	433				0.00%
28458	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区3变电站201间隔配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2027年12月	-42.08%
28459	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈牛变604法哈线法哈线79左6变台	100	100.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-37.32%
28460	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干25左3之1柱上变压器	315	37.08%	0	0		是	2025年12月	-42.47%
28461	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线千佛分27+1(洋什A台)	200	28.80%	122.40	122.40				-33.87%
28462	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区7变电站201间隔配电变压器	400	52.80%	0	0		是	2027年12月	-41.93%
28463	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里1箱式变电站201间隔配电变压器	630	8.38%	0	0				100.00%
28464	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线山庄分6(闫家A台)	160	69.00%	33.60	33.60				-25.83%
28465	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线山城子分3(山城子综合台)	200	30.30%	119.40	119.40				-30.32%
28466	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干湾沟分67变压器	100	3.00%	87	87				-36.60%
28467	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈线菜园分7左4变台	400	35.70%	0	0				-33.41%
28468	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期8变电站201	500	30.08%	300	300				-43.25%
28469	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区3变电站201间隔配电变压器	400	46.80%	0	0		是	2027年12月	-9.02%
28470	沈北	董楼子	望滨线	一站式-辽宁百贯生态果园有限公司-望滨北沟14果园支1	200	34.05%	112	112				56.35%
28471	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干36变台	400	49.20%	0	0		是	2028年12月	-27.42%
28472	沈北	董楼子	望滨线	千佛分076(千佛A台)	200	68.20%	43.60	43.60				-45.23%
28473	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干43左6+1变压器	400	32.10%	0	0				-48.26%
28474	沈北	董楼子	望滨线	望滨线190(百贯A台)	200	52.50%	75.00	75.00				-35.60%
28475	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门1箱变2变压器	630	26.86%	0	0				-41.35%
28476	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都1变电站201	630	17.78%	433.00	433.00				-44.60%
28477	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	新蒲商贸住宅1变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-34.97%
28478	沈北	董楼子	望滨线	沈阳棋盘山开发区红枫叶养殖场(一站式)	200	3.30%	173.40	173.40				12.58%
28479	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干43+1左1变台	200	29.00%	0	0		是	2025年12月	-29.42%
28480	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期7变电站202	630	0.00%	433.00	433.00				0.00%
28481	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈线29右7变台	315	19.81%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
28482	沈北	董楼子	望滨线	一站式-沈阳市浑南区向往的田园种植农场望斌线田园分	100	11.85%	78.15	78.15				100.00%
28483	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都3变电站202	630	27.43%	394.20	394.20				-30.28%
28484	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干菜园分9变台	200	40.50%	0	0		是	2025年12月	-29.41%
28485	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	宁家三组照明东	50	64.00%	13	13				16.93%
28486	沈北	董楼子	望滨线	千佛分71柱上变压器	200	55.30%	69.40	69.40				9.67%
28487	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区3变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2028年12月	-47.53%
28488	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干千佛分15加1右2变压器	200	52.65%	74.70	74.70				-2.88%
28489	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	农机局箱变1变压器	400	119.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-15.58%
28490	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线湾沟分38(湾沟综合台)	200	29.10%	121.80	121.80				-37.14%
28491	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干25左2之1柱上变压器	315	40.32%	0	0		是	2025年12月	-45.47%
28492	沈北	董楼子	望滨线	10KV沈阳市浑南区叁水有点甜民宿店(一站式)	200	22.80%	134	134				100.00%
28493	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线四家子支46(望滨四家子综合台)	200	36.45%	107.10	107.10				-39.25%
28494	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	重型2箱变1号变	630	41.52%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
28495	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	YHG 前塔干35右2柱上变压器	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	-65.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28496	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	宁家五组照明新	200	34.50%	111.00	111.00				0.00%
28497	沈北	董楼子	望滨线	YHG 鲍家沟分5	100	28.40%	62	62				-36.90%
28498	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线马泉分28（马泉村综合台）	50	56.80%	16.60	16.60				-39.57%
28499	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线53右8变台	400	59.40%	0	0		是	2025年12月	-3.10%
28500	沈北	董楼子	望滨线	YHG 望滨一队C	315	6.38%	263.40	263.40				-63.84%
28501	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干60柱上变压器	400	41.20%	0	0		是	2025年12月	-28.35%
28502	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	东刘村综合一台（微）	400	1.50%	354	354				0.00%
28503	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里1箱式变电站202间隔配电变压器	630	8.63%	0	0				100.00%
28504	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	宁家四组照明（2020微）新	200	130.20%	0	0	2025年6月			0.00%
28505	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期9变电站202	630	0.00%	433.00	433.00				0.00%
28506	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干43左2变台	200	43.00%	0	0		是	2025年12月	-45.58%
28507	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干36左4变台	200	40.50%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
28508	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干千佛分董楼子支15加1右19变压器	200	9.75%	160.50	160.50				-38.13%
28509	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户满东养殖公社变台区	400	23.40%	266	266				100.00%
28510	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区1变电站201变压器	630	44.95%	0	0		是	2028年12月	-40.20%
28511	沈北	董楼子	望滨线	望滨线百贯分1（百贯B台）	315	64.00%	81.90	81.90				-33.44%
28512	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区4变电站201间隔配电变压器	630	37.71%	0	0		是	2028年12月	-42.42%
28513	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都3变电站201	630	38.10%	327.00	327.00				-21.10%
28514	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线80右9左2变台	200	81.00%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	14.72%
28515	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线29右6左1变台	200	80.70%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	7.56%
28516	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干35右5柱上变压器	315	73.97%	0	0		是	2025年12月	-44.02%
28517	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区1变电站201配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2028年12月	-38.18%
28518	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	爱慕城小区变电站变压器配电变压器	315	110.48%	0	0	2024年12月	是	2028年12月	-42.20%
28519	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	前塔乙线前塔干53柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-81.70%
28520	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户满东养殖壹公变台区	400	21.60%	274	274				100.00%
28521	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区2变电站201变压器	630	35.43%	0	0		是	2028年12月	-40.84%
28522	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都2变电站201	630	26.98%	397	397				-43.97%
28523	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区4变电站201配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2028年12月	-38.72%
28524	沈北	董楼子	望滨线	电网 YHG 阎家村分5柱上变压器	160	26.81%	101	101				-33.22%
28525	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区2变电站201间隔配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2028年12月	-6.91%
28526	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期1箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28527	东陵	花山变	碧桂园乙线	YHG 上水一台区柱上变压器	50	43.50%	23	23				-44.15%
28528	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭1配电室1变压器	800	21.00%	0	0		是	2026年12月	-45.88%
28529	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期3箱式变电站2配电变压器	500	40.96%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
28530	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变5变压器间隔配电变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-32.70%
28531	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	富兴华府一期1局维箱变2变压器	800	6.90%	0	0		是	2025年12月	51.24%
28532	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府四期箱式变电站202间隔配电变压器	500	19.52%	0	0		是	2025年12月	5.37%
28533	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变2变压器间隔配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-31.45%
28534	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼2箱变2变压器	630	30.16%	377	377				-42.01%
28535	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼5箱变1变压器	630	9.37%	508.00	508.00				-41.89%
28536	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干3+2公变	400	50.25%	0	0		是	2026年12月	-44.40%
28537	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变1变压器间隔配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-15.84%
28538	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二2号3箱变2号变考核	800	20.40%	0	0		是	2025年12月	7.09%
28539	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二2号2箱变2号变考核	800	29.40%	0	0		是	2025年12月	6.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28540	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园1变电站1变压器	800	37.50%	420	420				-31.34%
28541	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干9左1公变	315	69.71%	0	0		是	2026年12月	-33.54%
28542	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园2变电站1变压器	800	33.38%	453.00	453.00				-38.13%
28543	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府二期1箱式变电站202间隔配电变压器	800	43.88%	0	0		是	2025年12月	-32.46%
28544	花山变	碧桂园乙线	花山变760碧桂园甲干长岭子分64柱上变压器		100	53.10%	37	37				-40.22%
28545	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期2箱式变电站1配电变压器	800	55.88%	0	0		是	2025年12月	-37.59%
28546	东陵	花山变	碧桂园乙线	碧桂园乙线48柱上变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
28547	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期1箱式变电站1配电变压器	500	62.08%	0	0		是	2025年12月	-41.88%
28548	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期2号变电站201间隔配电变压器	400	32.10%	0	0		是	2025年12月	-25.31%
28549	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发1箱变1变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	-39.50%
28550	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	乌伯牛变034吴家线马家北台	50	12.40%	0	0		是	2025年12月	-33.73%
28551	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	滨水路玉波电动汽车充电公变台区	200	49.80%	0	0				0.00%
28552	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发2箱变2变压器	630	11.94%	0	0		是	2026年12月	-49.70%
28553	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园3变电站1变压器	400	36.38%	215	215				-37.16%
28554	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	五爱乙线万南干3公变	315	32.70%	0	0		是	2026年12月	-47.69%
28555	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府二期2箱式变电站202间隔配电变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-37.95%
28556	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期4箱式变电站2配电变压器	500	25.60%	0	0		是	2025年12月	-40.59%
28557	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府二期1箱式变电站201间隔配电变压器	800	43.50%	0	0		是	2025年12月	-37.72%
28558	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园1变电站2变压器	800	30.38%	477	477				-47.51%
28559	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干28右2公变1	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	-65.52%
28560	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼4箱变1变压器	315	29.84%	190	190				-40.52%
28561	东陵	花山变	碧桂园乙线	花山变760碧桂园甲干51#长岭子分35柱上变压器	200	36.92%	0	0		是	2026年12月	-36.12%
28562	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	山河里变电站1变压器	400	65.20%	0	0		是	2026年12月	-37.98%
28563	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭1配电室2变压器	800	19.13%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
28564	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园3变电站2变压器	400	24.38%	263	263				-37.66%
28565	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干28右2公变2	200	80.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-42.55%
28566	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼1箱变2变压器	630	49.21%	257.00	257.00				-41.92%
28567	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼7箱变1变压器	630	11.11%	497	497				-41.80%
28568	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干11公变	315	56.00%	0	0		是	2026年12月	-38.37%
28569	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府三期1变电站202间隔配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	5.90%
28570	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	安顺配电站2变压器	315	68.06%	0	0		是	2026年12月	-39.59%
28571	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二2号4号箱变2号变考核	800	16.80%	0	0		是	2025年12月	-0.67%
28572	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发2箱变1变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
28573	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发1箱变2变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
28574	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭2配电室2变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年12月	-42.90%
28575	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	乌伯牛变034吴家线吴家西台	50	42.40%	0	0		是	2025年12月	-44.74%
28576	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干12公变	400	28.25%	0	0		是	2026年12月	-61.45%
28577	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	富兴华府一期1局维箱变1变压器	800	22.80%	0	0		是	2025年12月	30.49%
28578	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干27+1公变	315	34.29%	0	0				-34.40%
28579	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期1号变电站201间隔配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-27.37%
28580	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变4变压器间隔配电变压器	630	76.51%	0	0		是	2025年12月	-24.78%
28581	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期3箱式变电站1配电变压器	500	33.28%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
28582	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	山河里变电站2变压器	400	26.80%	0	0		是	2026年12月	-37.99%
28583	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变3变压器间隔配电变压器	500	48.64%	0	0		是	2025年12月	-31.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28584	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期4箱式变电站1配电变压器	500	28.48%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
28585	东陵	花山变	碧桂园乙线	花山变760碧桂园甲干63火车站分3柱上变压器	200	84.30%	11	11	2024年6月			1.13%
28586	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府三期1变电站201间隔配电变压器	800	22.80%	0	0		是	2025年12月	4.64%
28587	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号1号箱变2号变考核	800	7.20%	0	0		是	2025年12月	-4.91%
28588	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼6箱变1变压器	630	18.10%	453	453				-36.30%
28589	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼3箱变2变压器	630	39.68%	317	317				99.90%
28590	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28591	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干6公变	315	49.52%	0	0		是	2026年12月	-38.17%
28592	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼7箱变2变压器	630	12.06%	491	491				-40.61%
28593	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼6箱变2变压器	630	13.65%	481.00	481.00				-38.33%
28594	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园2变电站2变压器	800	38.25%	414	414				-37.97%
28595	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	安顺配电站1变压器	315	104.13%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-40.01%
28596	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府15号22号楼变压器间隔配电变压器	315	27.30%	0	0		是	2025年12月	-29.83%
28597	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭2配电室1变压器	800	18.60%	0	0		是	2026年12月	-32.06%
28598	东陵	花山变	碧桂园乙线	花山变760碧桂园甲干长岭子分49锅炉支5左支2柱上变压	200	47.10%	86	86				-40.14%
28599	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府二期2箱式变电站201间隔配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
28600	东陵	花山变	碧桂园乙线	YHG 上水二台区柱上变压器	50	30.00%	30.00	30.00				-30.99%
28601	东陵	花山变	碧桂园乙线	花山变760碧桂园甲干25敬老院分3柱上变压器	50	51.60%	19.20	19.20				60.84%
28602	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼5箱变2变压器	630	14.60%	475.00	475.00				-40.09%
28603	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二AB三B3局维201配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	12.73%
28604	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郦舍三期1变201配电变压器	800	24.30%	0	0		是	2026年12月	-1.88%
28605	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分2公变1	400	72.30%	0	0				-42.22%
28606	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郦舍二期-2局维变电所202配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年12月	85.70%
28607	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期局维1变201配电变压器	800	66.30%	0	0		是	2026年12月	-3.91%
28608	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑3箱变2变	630	23.24%	0	0				-42.10%
28609	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	金沙巴黎花园041-2分建二期2变电站202配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	47.85%
28610	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村综合一台	200	50.40%	25.58	25.58				-53.27%
28611	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	德增2箱变2变	500	26.24%	0	0				-35.03%
28612	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分20右4	315	64.13%	0	0				-43.19%
28613	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖二期2开2变201间隔配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-33.21%
28614	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村十组	400	12.40%	26	26				-15.14%
28615	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	白塔小区配电室1变压器	800	71.75%	0	0				-45.96%
28616	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	金沙巴黎花园041-2分建二期1变电站202配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2026年12月	50.63%
28617	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	般若寺南1箱变1变压器	400	46.20%	0	0				-43.04%
28618	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置五期2号箱变201间隔配电变压器	400	29.60%	0	0		是	2026年12月	-26.71%
28619	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	万寿小区2箱变1站内变压器	800	64.80%	0	0				-43.68%
28620	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村平房二组	200	41.80%	26	26				-35.11%
28621	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干28	315	76.19%	0	0				-35.75%
28622	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	祥顺东箱变1变压器	500	34.88%	0	0				-32.51%
28623	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	万寿3箱变1变压器	500	29.60%	0	0				-44.56%
28624	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	金沙巴黎花园041-2分建一期1变电站202配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	41.07%
28625	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都C区2局维变电所201配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2026年12月	35.99%
28626	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干般若寺分2左2公变	315	90.41%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-35.98%
28627	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分2公变2	400	38.40%	0	0				-45.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28628	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干八王寺分3左1	315	54.29%	0	0				-49.68%
28629	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑2箱变2变	630	28.19%	0	0				-41.33%
28630	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	祥顺西1箱变1变压器	500	19.20%	0	0				-30.97%
28631	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	顺城变073大众乙线大众乙线大众干大北分30-2	315	46.03%	0	0				-49.00%
28632	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	益文箱变变压器1	630	50.29%	0	0				-40.52%
28633	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	红巾3变电站1变压器	500	38.40%	0	0				-41.17%
28634	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑3箱变1变	630	26.67%	0	0				-41.79%
28635	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大北分27左3右1	315	33.14%	0	0				-45.04%
28636	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村双树岗新	200	14.70%	26	26				0.00%
28637	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郛舍三期2变201配电变压器	800	28.20%	0	0		是	2026年12月	-2.79%
28638	和平	马路湾	马路湾变656常德乙线	马路湾变656常德乙线常德乙线12	315	31.11%	185.50	185.50				-42.61%
28639	沈北	朱尔变	汽车乙线1	车创小区2变电站202配电变压器	630	24.44%	413	413				100.00%
28640	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村1组照明	100	87.60%	2.40	2.40	2023年6月			-71.41%
28641	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期B小区箱变201配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-27.83%
28642	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	般若寺箱变1变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
28643	沈北	朱尔变	汽车乙线1	车创小区3变电站202配电变压器	630	11.75%	493	493				100.00%
28644	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	建民箱变2变	630	26.16%	0	0				-42.42%
28645	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期B小区箱变204配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-38.75%
28646	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	庆余家园配电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
28647	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	北皇城家园箱变1站内变压器	500	43.20%	0	0				-46.22%
28648	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	红巾3变电站2变压器	500	59.84%	0	0				-40.90%
28649	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期二组1变电站202配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	7.86%
28650	和平	马路湾	马路湾变656常德乙线	马路湾变656常德乙线常德乙线7	315	54.10%	113.10	113.10				-71.19%
28651	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期AB3B1局维201配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	13.95%
28652	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分30	500	26.88%	0	0				-34.55%
28653	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众干24左4	200	60.30%	0	0				100.00%
28654	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期AB3B2局维201配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2026年12月	15.02%
28655	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村照明（2021微）	200	21.60%	26	26				-34.33%
28656	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干般若寺分5公变	400	52.80%	0	0				-36.95%
28657	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	财神庙箱变1变	630	30.22%	0	0				-49.87%
28658	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	白塔小区配电室2变压器	800	78.25%	0	0				-37.63%
28659	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线裴家乡表灯	200	47.70%	26	26				-26.09%
28660	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大北小区变电站2变压器	630	33.65%	0	0				-43.49%
28661	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	可久2箱变2变	500	47.36%	0	0				-23.27%
28662	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干17	315	56.83%	0	0				-40.25%
28663	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置五期1号箱变201间隔配电变压器	800	58.80%	0	0		是	2026年12月	-32.36%
28664	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	德增2箱变1变	500	67.84%	0	0				-46.00%
28665	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑箱变2变	630	36.95%	0	0				-40.56%
28666	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分6右3	315	32.06%	0	0				-53.06%
28667	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	可久1小区箱变2变压器	400	64.80%	0	0				-45.88%
28668	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	唐轩北苑二期1局维变电站201配电变压器	800	13.75%	0	0		是	2026年12月	-1.61%
28669	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都C区1局维变电所201配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2026年12月	37.73%
28670	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村3组	200	8.40%	26	26				-41.40%
28671	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郛舍三期4变201配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	22.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28672	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众干大北分11加1	200	81.00%	0	0	2024年6月			-38.79%
28673	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村平房二组综合一台	200	33.30%	26	26				-29.88%
28674	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分3公变	400	19.25%	0	0				-167.21%
28675	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期局维2变201配电变压器	800	51.90%	0	0		是	2026年12月	4.60%
28676	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分14公变	315	39.62%	0	0				-46.63%
28677	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大北分20右2左1	400	78.25%	0	0				-33.64%
28678	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期局维2变202配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2026年12月	-15.02%
28679	沈北	朱尔变	汽车乙线1	车创小区1变电站202配电变压器	630	10.79%	499	499				100.00%
28680	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖二期1开2变201间隔配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-37.53%
28681	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分12公变	315	18.29%	0	0				-60.42%
28682	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	裴家乡四组（微）	200	32.80%	25.58	25.58				-26.64%
28683	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干八王寺分3左2	200	74.40%	0	0				-58.49%
28684	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村八、九组	200	37.00%	25.58	25.58				-29.31%
28685	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郛舍三期3变201配电变压器	800	46.20%	0	0		是	2026年12月	14.72%
28686	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干26	315	47.62%	0	0				-47.28%
28687	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	华岩寺分10+1柱上变压器	315	35.87%	0	0				-44.68%
28688	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分27左5	315	50.48%	0	0				-45.49%
28689	和平	马路湾	马路湾变656常德乙线	常德乙线常德干4	400	42.60%	189.60	189.60				-22.11%
28690	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村综合三台	400	63.90%	25.58	25.58				-14.23%
28691	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村综合二台	200	25.80%	26	26				-25.68%
28692	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众干25加1	400	60.75%	0	0				-40.77%
28693	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	庆余家园配电站1配电变压器	630	18.10%	0	0				3.72%
28694	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	般若寺北1箱变1变压器	400	38.70%	0	0				-41.40%
28695	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分25	200	61.50%	0	0				-33.07%
28696	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村大棚小区（2021微）	400	31.58%	26	26				-29.60%
28697	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	财神庙箱变2变	630	19.30%	0	0				-48.33%
28698	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郛舍二期一1局维变电所202配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2026年12月	92.99%
28699	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	万寿小区箱变1站内变压器	800	40.20%	0	0				-43.66%
28700	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑箱变1变	630	25.52%	0	0				-46.40%
28701	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司（道义大街与蒲南路交汇处）	100	9.90%	0	0		是	2026年12月	-8.44%
28702	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大北小区变电站1变压器	630	66.67%	0	0				-48.10%
28703	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	般若寺箱变2变压器	400	62.10%	0	0				-39.74%
28704	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分12	315	13.65%	0	0				-60.44%
28705	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	般若寺南2箱变1变压器	400	21.90%	0	0				-47.24%
28706	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	建民箱变1变	630	40.63%	0	0				-45.21%
28707	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众干大北分15右4加1	400	34.20%	0	0				-42.76%
28708	东陵	孙家寨	孙营线	孙营线35柱上变压器	250	51.84%	0	0		是	2026年12月	-53.89%
28709	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园4箱变1变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-35.74%
28710	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园4箱变2变压器	630	22.60%	0	0		是	2026年12月	-37.39%
28711	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园3箱变2变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-35.61%
28712	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞箱变2号变压器	630	72.06%	0	0		是	2026年12月	-17.11%
28713	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园5箱变1变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-35.95%
28714	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园5箱变2变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-37.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28715	东陵	孙家寨	孙营线	沈一方1箱变1变压器	630	13.90%	0	0		是	2026年12月	-39.43%
28716	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园2箱变201配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	-36.61%
28717	东陵	孙家寨	孙营线	沈一方2箱变2变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-40.43%
28718	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园3箱变1变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-35.01%
28719	东陵	孙家寨	孙营线	沈一方小区1箱变B201间隔.配电变压器	630	13.14%	0	0		是	2026年12月	-37.91%
28720	苏家屯	曹仲变	曹仲变51340曹水线	水源线足球分43右2	400	16.50%	0	0		是	2026年	100.00%
28721	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村锅炉房变电所1配电变压器	630	57.65%	0	0		是	2026年12月	4.77%
28722	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村1箱变2变压器	500	101.76%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-0.99%
28723	东陵	孙家寨	孙营线	孙家寨变208孙营线孙营干35柱上变压器	250	14.40%	0	0		是	2026年12月	-58.90%
28724	苏家屯	曹仲变	曹仲变51340曹水线	水源线足球分76左2	200	4.80%	0	0		是	2026年	0.00%
28725	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村1箱变1变压器	500	90.56%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-0.65%
28726	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村锅炉房变电所2配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	4.77%
28727	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分48柱上变压器	315	67.81%	0	0		是	2025年12月	-11.19%
28728	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分21公变	315	7.24%	0	0		是	2026年6月	-54.41%
28729	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分52柱上变压器	315	31.62%	0	0		是	2025年12月	-41.06%
28730	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院4配变电站2变压器	400	32.70%	0	0		是	2026年6月	-39.41%
28731	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区2变电站1变压器	800	31.20%	470.40	470.40				-14.23%
28732	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左7右4左1公变	100	29.70%	0	0		是	2026年6月	-37.97%
28733	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街5变电站配电变压器	400	30.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
28734	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院4配变电站1变压器	400	28.50%	0	0		是	2026年6月	-42.95%
28735	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区1变电站1变压器	630	23.17%	421	421				-14.35%
28736	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院6配变电站2变压器	400	10.80%	0	0		是	2026年6月	-53.49%
28737	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方干20+1左2柱上变压器	50	99.60%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-44.40%
28738	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区5变电站101配电变压器	800	31.80%	466	466				-22.78%
28739	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	元江街4变电站1配电变压器	400	53.20%	0	0		是	2025年12月	24.98%
28740	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	依云美域小区变电站2变压器	400	24.90%	260	260				-36.86%
28741	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区4变电站1变压器	630	35.56%	343	343				5.71%
28742	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园4变电站1配电变压器	315	36.95%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
28743	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园3变电站1配电变压器	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
28744	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园3变电站2配电变压器	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
28745	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分49柱上变压器	315	70.79%	0	0		是	2025年12月	-35.82%
28746	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区6变电站101配电变压器	800	36.60%	427.20	427.20				-10.94%
28747	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大万连3变电站2变压器	400	70.80%	0	0		是	2026年6月	-47.90%
28748	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左5右2公变	315	23.17%	0	0		是	2026年6月	-41.06%
28749	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	马二乙线南昌分16右6变压器	315	60.95%	91.50	91.50				-48.74%
28750	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院6配变电站1变压器	400	17.40%	0	0		是	2026年6月	-49.79%
28751	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街8变电站配电变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
28752	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	和平北大街1主变	200	38.00%	104	104				-46.60%
28753	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大万连3变电站1变压器	400	114.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-41.92%
28754	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院1配变电站2变压器	400	33.60%	0	0		是	2026年6月	-44.27%
28755	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分2柱上变压器	315	35.81%	0	0		是	2025年12月	-169.10%
28756	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园1变电站2配电变压器	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-41.28%
28757	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园2变电站1配电变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-42.67%
28758	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街9变电站配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28759	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分29柱上变压器	400	65.40%	0	0		是	2025年12月	-51.13%
28760	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院8配变站1变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年6月	-44.96%
28761	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	沈阳客运集团箱式变电站201间隔配电变压器	100	87.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-100.76%
28762	沈河	大东变	大东变072东青甲线	鸿翔箱变1变压器	400	12.90%	0	0		是	2026年6月	-23.30%
28763	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	和平北大街2主变	250	34.88%	138	138				-48.81%
28764	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园4变电站2配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28765	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院2配变站2变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年6月	-40.35%
28766	沈河	大东变	大东变072东青甲线	华美万莲箱变1变压器	500	73.60%	0	0		是	2026年6月	-42.41%
28767	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院7配变站1变压器	400	20.10%	0	0		是	2026年6月	-45.88%
28768	沈河	大东变	大东变072东青甲线	科技园箱变1变压器	400	16.50%	0	0		是	2026年6月	-41.76%
28769	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院3配变站2变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年6月	-43.28%
28770	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园1变电站1配电变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
28771	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大万连4箱变1变压器	630	98.73%	0	0	2025年6月			-44.69%
28772	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	YHG聚福楼变压器间隔配电变压器	500	29.76%	301	301				5.14%
28773	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院2配变站1变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年6月	-43.81%
28774	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分40柱上变压器	400	63.30%	0	0		是	2025年12月	-39.07%
28775	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院3配变站1变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年6月	-44.60%
28776	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院5配变站2变压器	400	32.50%	0	0		是	2026年6月	-50.72%
28777	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街11变电站配电变压器	400	57.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
28778	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线刘家分14柱上变压器	400	1.80%	0	0		是	2025年12月	-312.53%
28779	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	元江街3变电站1配电变压器	400	6.00%	0	0		是	2025年12月	30.88%
28780	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分31右1柱上变压器	400	57.30%	0	0		是	2025年12月	-30.85%
28781	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院5配变站1变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年6月	-41.00%
28782	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分33左1柱上变压器	250	6.72%	0	0		是	2025年12月	-21.77%
28783	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分55柱上变压器	315	27.68%	0	0		是	2025年12月	-46.13%
28784	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	北二乙E-2主变	315	3.81%	272	272				-52.21%
28785	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分9右1柱上变压器	315	23.49%	0	0		是	2025年12月	-30.16%
28786	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街6变电站配电变压器	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
28787	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9右2+1公变	315	67.94%	0	0		是	2026年6月	-8.10%
28788	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院7配变站2变压器	400	16.80%	0	0		是	2026年6月	-44.50%
28789	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左7右7公变	100	27.30%	0	0		是	2026年6月	-43.87%
28790	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院1配变站1变压器	400	28.50%	0	0		是	2026年6月	-39.67%
28791	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院8配变站2变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年6月	-38.58%
28792	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左8公变	200	33.60%	0	0		是	2026年6月	-45.10%
28793	沈河	大东变	大东变072东青甲线	科技园箱变2变压器	400	18.00%	0	0		是	2026年6月	-42.06%
28794	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区3变电站1变压器	400	29.10%	244	244				7.79%
28795	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	交通局新建住宅	200	45.60%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
28796	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	海轮豪森201配电变压器	630	51.17%	0	0		是	2026年12月	-37.42%
28797	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支98左11右1变台	200	40.50%	99	99				-43.99%
28798	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	农业局住宅楼	100	32.10%	0	0		是	2026年12月	-44.44%
28799	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园4箱式变电站2配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-44.87%
28800	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景六期1变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	12.00%
28801	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景六期2变电站201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	10.57%
28802	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干24左2左2变台	400	5.40%	338.40	338.40				30.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28803	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干曹窝堡分24变台	200	41.90%	96	96				-26.57%
28804	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	工行住宅楼	200	31.35%	0	0		是	2026年12月	-40.90%
28805	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	馨和住宅	315	36.06%	0	0		是	2026年12月	-41.71%
28806	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线黄山西台分18变台	400	54.00%	144	144				-37.49%
28807	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支121左19右1变台	100	93.00%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-35.75%
28808	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	轧钢厂住宅考核	200	64.20%	0	0		是	2026年12月	-37.18%
28809	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	盛世经典1变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-37.19%
28810	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园4箱式变电站1配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
28811	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景一期5箱变考核配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年12月	-37.48%
28812	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	炼油厂住宅考核	100	66.30%	0	0		是	2026年12月	-41.04%
28813	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟3号变电站2号变压器	800	24.38%	0	0				-47.94%
28814	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	张家湾南台	315	70.86%	0	0		是	2026年12月	-32.69%
28815	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	盛世经典2变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28816	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园2箱式变电站2配电变压器	630	52.70%	0	0		是	2025年12月	-42.95%
28817	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	兽医站住宅	100	67.20%	0	0		是	2026年12月	-19.86%
28818	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支129变台	315	67.43%	71	71				-34.13%
28819	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支85左16变台	100	2.40%	88	88				-44.11%
28820	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	地震局	100	20.10%	0	0		是	2026年12月	-46.34%
28821	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	县人武部住宅	200	40.50%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
28822	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干90左4变台	200	31.90%	116	116				-43.52%
28823	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	客运家属楼	200	28.80%	0	0		是	2026年12月	-45.12%
28824	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景二期4号箱变变压器间隔配电变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年12月	-25.95%
28825	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支70左7变台	200	28.10%	124	124				-28.70%
28826	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景一期1箱变考核配电变压器	250	100.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-39.20%
28827	苏家屯	苏南变	苏南变60256南官甲线	施文甲玫瑰分8+1	160	23.50%	0	0				-36.75%
28828	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	交通队22考核	100	95.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-45.84%
28829	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	种子协作电力办考核（2021微）	200	59.70%	0	0		是	2026年12月	-33.43%
28830	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分87变台	200	57.00%	66.00	66.00				-38.74%
28831	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	联营商场综合楼（1）	630	105.08%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-35.93%
28832	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景一期4箱变考核配电变压器	250	74.24%	0	0		是	2026年12月	-37.41%
28833	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园2箱式变电站1配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-43.95%
28834	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支99右1变台	100	1.20%	89	89				-78.41%
28835	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线金窝堡分孙屯支48左2变台	200	68.55%	42.90	42.90				-33.61%
28836	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟3号变电站1号变压器	800	25.88%	0	0				-39.39%
28837	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	时代新城1变电站1变压器	630	13.33%	483	483				-32.52%
28838	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	阳光家园东区201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-39.94%
28839	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线117右7变台	200	51.90%	76	76				-39.81%
28840	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	农业局老干部楼（农推广中心）	80	41.63%	0	0		是	2026年12月	-40.06%
28841	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分孙屯支48左9变台	200	34.65%	111	111				-31.83%
28842	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	沈阳昌润房地产开发有限公司小区1变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	20.49%
28843	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线84变台	100	80.20%	9.80	9.80	2025年4月			-34.31%
28844	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山干金窝堡分65变台	200	56.10%	67.80	67.80				-39.28%
28845	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分24右5变台	400	50.78%	156.90	156.90				-32.91%
28846	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	张家湾北台	315	63.62%	0	0		是	2026年12月	-33.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28847	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线24左5变台	200	61.50%	57.00	57.00				-42.53%
28848	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园1箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-37.15%
28849	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线金窝堡分孙电支48左8左11变	100	30.80%	59.20	59.20				-33.10%
28850	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	农牧局综合楼(2021微)	200	20.03%	0	0		是	2026年12月	-43.56%
28851	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	能源考核	100	78.30%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
28852	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线35左2变台	100	77.20%	12.80	12.80				-34.19%
28853	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园3箱式变电站1配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-38.65%
28854	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线65变台	100	37.40%	53	53				-46.56%
28855	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	城中花园1变压器	630	43.49%	0	0		是	2026年12月	-43.67%
28856	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线金窝堡分孙电支101左8变台	160	47.81%	68	68				-43.28%
28857	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景一期2箱变考核配电变压器	250	73.60%	0	0		是	2026年12月	-38.15%
28858	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	盛世经典2变电站1变压器	630	33.52%	0	0		是	2025年12月	-35.82%
28859	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线24左11变台	200	38.70%	103	103				98.70%
28860	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟1号配电室2号变压器	800	45.00%	0	0				-32.40%
28861	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	人防指挥中心楼	100	69.30%	0	0		是	2026年12月	-42.86%
28862	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	人寿保险住宅楼	100	47.70%	0	0		是	2026年12月	-42.58%
28863	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	静湖佳园及2考核202间隔配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2026年12月	-42.63%
28864	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景二期2号箱变变压器间隔配电变压器	630	65.08%	0	0		是	2026年12月	-27.61%
28865	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	阳光家园4期1变压器	630	124.76%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.12%
28866	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	盛世经典1变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.68%
28867	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干137变台	200	10.80%	158.40	158.40				-17.43%
28868	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	东市场综合楼	400	70.80%	0	0		是	2026年12月	-41.81%
28869	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	副食局住宅	50	120.60%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-35.62%
28870	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	时代新城2变电站1变压器	630	15.24%	471	471				-36.60%
28871	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	粮食建筑工程住宅(1)	315	52.57%	0	0		是	2026年12月	-39.07%
28872	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	体委住宅	100	25.80%	0	0		是	2026年12月	-43.98%
28873	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	近海城中花园2间隔1配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-39.83%
28874	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	水利考核	100	31.50%	0	0		是	2026年12月	-38.92%
28875	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园1箱式变电站1配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年12月	-42.65%
28876	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景一期3箱变考核配电变压器	250	56.64%	0	0		是	2026年12月	-37.92%
28877	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线18右1变台	200	35.70%	109	109				-137.70%
28878	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟2号变电站1号变压器	800	30.00%	0	0				-44.09%
28879	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	城中花园3变压器	500	41.92%	0	0		是	2026年12月	-41.17%
28880	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园3箱式变电站2配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-45.59%
28881	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	县医院住宅	100	111.30%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-46.26%
28882	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山千金窝堡分孙电支3变台	200	30.20%	120	120				-36.14%
28883	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景二期3号箱变变压器间隔配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2026年12月	-24.21%
28884	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	阳光家园二期1变压器	630	31.52%	0	0		是	2026年12月	-49.16%
28885	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟2号变电站2号变压器	800	27.38%	0	0				-40.61%
28886	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	新型电缆住宅	200	40.20%	0	0		是	2026年12月	-39.07%
28887	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟1号配电室1号变压器	800	49.50%	0	0				-42.06%
28888	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景二期1号箱变变压器间隔配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-32.84%
28889	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	沈阳昌润房地产开发有限公司小区2变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	16.06%
28890	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	风机厂住宅	160	36.75%	0	0		是	2026年12月	-40.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28891	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分孙屯支23右2变台	200	21.70%	137	137				-31.38%
28892	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	土地局考核	100	38.70%	0	0		是	2026年12月	-25.65%
28893	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	蔬菜公司住宅	100	64.20%	0	0		是	2026年12月	-37.82%
28894	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	嘉树轩小区2变电站2变压器	400	14.25%	0	0		是	2025年12月	-44.69%
28895	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	嘉树轩小区2变电站1变压器	400	10.88%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
28896	和平	方型变	方型变430方文甲线	鲁园分5	200	68.50%	43	43				-41.39%
28897	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区3变电站2变压器	630	10.67%	0	0		是	2025年12月	-41.37%
28898	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区1变电站1变压器	400	17.10%	0	0		是	2025年12月	-39.99%
28899	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府4变电站202间隔配电变压器	800	8.70%	650.40	650.40				10.20%
28900	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干三盛分6右3公变	400	59.75%	121	121				-44.15%
28901	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑4变电站1变压器	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
28902	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区3配电站1变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
28903	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	奉达分3开闭站1小区变电站1变压器	200	60.00%	0	0		是	2025年10月	-32.95%
28904	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干11公变	400	26.40%	254.40	254.40				-46.82%
28905	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区8变电站2变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-40.09%
28906	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区7变电站1变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-45.01%
28907	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区1配电站2变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-45.88%
28908	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村三期小区变电站2变压器	800	8.10%	0	0		是	2025年12月	6.92%
28909	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园5变电站2变压器	500	20.00%	0	0		是	2027年12月	-42.01%
28910	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园5变电站1变压器	500	18.00%	0	0		是	2027年12月	-44.31%
28911	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区7变电站2变压器	630	11.62%	0	0		是	2025年12月	-44.44%
28912	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安2箱变1变压器	630	28.44%	387.80	387.80				-36.46%
28913	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区4变电站1变压器	400	30.50%	0	0		是	2025年12月	-40.23%
28914	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑6变电站1变压器	630	41.14%	0	0		是	2025年12月	-53.45%
28915	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干三盛分6右5左1证券自维变压器	315	34.10%	176	176				-28.70%
28916	和平	方型变	方型变430方文甲线	圣春巷主变	630	34.29%	351	351				-38.69%
28917	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调嘉树轩小区变电站2变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
28918	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区2变电站1变压器	315	23.24%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
28919	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区6变电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-35.44%
28920	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区2配电站1变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-43.49%
28921	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园2变电站1变压器	800	21.75%	0	0		是	2027年12月	-43.03%
28922	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园6变电站1变压器	500	17.60%	0	0		是	2027年12月	-42.26%
28923	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区3配电站2变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-43.70%
28924	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区4配电站2变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
28925	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区4变电站2变压器	400	18.50%	0	0		是	2025年12月	-42.99%
28926	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	昆海乙线昆海干27右1变压器	400	22.40%	0	0		是	2025年12月	-16.62%
28927	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园3变电站1号变压器	800	17.25%	0	0		是	2027年12月	-42.05%
28928	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线三院分13右2右2	315	98.10%	0	0	2023年8月			-39.98%
28929	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园3变电站2号变压器	800	18.38%	0	0		是	2027年12月	-42.28%
28930	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园8变电站1变压器	500	20.40%	0	0		是	2027年12月	-43.84%
28931	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区4变电站1变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-38.05%
28932	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区9变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-37.87%
28933	和平	方型变	方型变430方文甲线	鲁园分6左1	100	27.20%	63	63				-31.64%
28934	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园5变电站2变压器	500	23.60%	0	0		是		-70.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28935	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区2配电室101变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-18.59%
28936	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区2配电室102变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-8.69%
28937	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线4左2	400	64.80%	101	101				-38.80%
28938	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	数控小区变电站1变压器	200	68.00%	0	0		是	2025年12月	-31.90%
28939	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区2配电室2变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
28940	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区5配电室1变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
28941	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安1箱变2变压器	630	27.76%	0	0				-49.10%
28942	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干5左2公变	400	62.70%	109	109				-33.04%
28943	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	招商曦城小区3变电站2变压器	800	21.60%	0	0		是	2025年12月	6.87%
28944	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	盛京学府1小区变电站102配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-8.67%
28945	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区4配电室1变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
28946	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园4变电站1变压器	630	35.43%	0	0		是	2027年12月	-35.79%
28947	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园4变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
28948	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园1变电站2变压器	800	21.38%	0	0		是	2027年12月	-43.71%
28949	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区6变电站1变压器	400	14.10%	0	0		是	2025年12月	7.83%
28950	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园3变电站2变压器	630	19.43%	0	0		是	2027年12月	-43.04%
28951	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干5左1右1公变	315	39.37%	160	160				-39.44%
28952	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区1配电室102变压器	630	51.11%	0	0		是	2025年12月	-9.64%
28953	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	盛京学府3小区变电站102配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	4.76%
28954	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区5变电站1变压器	400	19.00%	0	0		是	2025年12月	-44.30%
28955	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑7变电站1变压器	400	23.00%	0	0		是	2025年12月	-40.15%
28956	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区8变电站1变压器	315	39.37%	0	0		是	2025年12月	-48.22%
28957	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区2变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-40.60%
28958	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园4变电站2变压器	800	22.13%	0	0		是	2027年12月	-40.91%
28959	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园3变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-42.35%
28960	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	陕西甲线陕西干泰南分28左10右4变压器	400	11.25%	0	0		是	2025年12月	-17.55%
28961	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	银田2箱变1变压器	630	28.89%	385	385				-40.38%
28962	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲1-1变电站变压器	400	27.90%	248	248				13.00%
28963	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园1变电站1变压器	800	19.13%	0	0		是	2027年12月	-43.77%
28964	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园7变电站1变压器	500	20.00%	0	0		是	2027年12月	-40.77%
28965	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区5变电站2变压器	400	23.00%	0	0		是	2025年12月	-43.96%
28966	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区1变电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28967	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园2变电站2变压器	800	17.63%	0	0		是	2027年12月	-44.84%
28968	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区1变电站2变压器	800	27.38%	0	0		是	2025年12月	-28.66%
28969	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑3变电站1变压器	400	31.80%	0	0		是	2025年12月	-39.39%
28970	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园6变电站2变压器	500	20.80%	0	0		是	2027年12月	-43.65%
28971	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区4变电站2变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-29.05%
28972	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区2变电站2变压器	800	25.88%	0	0		是	2025年12月	-31.99%
28973	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安1箱变1变压器	630	63.75%	165	165				-44.40%
28974	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	招商曦城小区2变电站2变压器	800	27.60%	0	0		是	2025年12月	5.26%
28975	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干14左6公变	400	59.75%	121	121				-42.65%
28976	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	环保小区变电站1变压器	630	53.59%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
28977	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	天光影院箱变1变压器	630	25.40%	407	407				-40.71%
28978	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	天光影院东箱变2变压器	630	60.57%	185	185				-47.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28979	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区3变电站1变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-41.87%
28980	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	天光影院东箱变1变压器	630	48.89%	259	259				-39.89%
28981	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区2变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-44.08%
28982	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园4变电站1变压器	800	19.88%	0	0		是	2027年12月	-43.10%
28983	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区4变电站1变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
28984	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区1变电站1变压器	400	14.25%	0	0		是	2025年12月	-29.43%
28985	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园1变电站2变压器	800	20.25%	0	0		是	2027年12月	-42.73%
28986	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑2变电站1变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
28987	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张鹏乙线张鹏干43加1左5变压器	200	4.50%	0	0		是	2025年12月	-77.26%
28988	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区5配电站2变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-47.18%
28989	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府3变电站202间隔配电变压器	800	16.80%	586	586				18.06%
28990	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区6变电站2变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
28991	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	招商曦城小区1变电站2变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	7.25%
28992	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府1变电站202间隔配电变压器	800	16.50%	588	588				9.54%
28993	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园5变电站1变压器	500	20.00%	0	0		是	2027年12月	-30.22%
28994	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑5变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
28995	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区1变电站2变压器	630	57.14%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
28996	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区5变电站1变压器	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
28997	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线三院分8左3	400	43.25%	187.00	187.00				-44.31%
28998	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村二期小区1变电站1变压器	800	18.90%	0	0		是	2025年12月	-29.03%
28999	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑8变电站1变压器	400	20.00%	0	0		是	2025年12月	-41.02%
29000	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张鹏乙线张鹏干45加1左1变压器	200	9.60%	0	0		是	2025年12月	3.39%
29001	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园6变电站2变压器	500	17.60%	0	0		是	2027年12月	-45.40%
29002	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区3变电站1变压器	400	28.00%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
29003	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	昆海乙线昆海干29加1变压器	200	4.50%	0	0		是	2025年12月	-6.06%
29004	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑10变电站1变压器	400	18.50%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
29005	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园8变电站2变压器	500	25.60%	0	0		是		-43.31%
29006	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村二期小区2变电站1变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-8.25%
29007	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张鹏乙线张鹏干34左1变压器	200	5.40%	0	0		是	2025年12月	-38.89%
29008	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园2变电站1变压器	500	15.20%	0	0		是	2027年12月	-40.70%
29009	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑1变电站1变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-44.91%
29010	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区2变电站2变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-45.15%
29011	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑9变电站1变压器	400	17.00%	0	0		是	2025年12月	-41.62%
29012	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园1变电站1变压器	800	13.88%	0	0		是	2027年12月	-43.91%
29013	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安2箱变2变压器	630	32.00%	365	365				-44.19%
29014	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区3变电站2变压器	800	32.40%	0	0		是	2025年12月	-29.71%
29015	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园2变电站2变压器	500	54.00%	0	0		是	2027年12月	-49.42%
29016	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园7变电站2变压器	500	28.40%	0	0		是	2027年12月	-42.31%
29017	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区3变电站1变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-45.51%
29018	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线三院分13右2右3	315	53.65%	115	115				-44.15%
29019	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区1配电站1变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
29020	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府2变电站202间隔配电变压器	800	13.20%	614	614				9.01%
29021	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区9变电站2变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-40.18%
29022	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	YHG 辽艺干27左11国府肥牛箱变配电变压器	315	58.67%	99	99				-40.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29023	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线4左5	315	44.76%	143	143				-45.61%
29024	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园6变电站1变压器	500	26.40%	0	0		是	2027年12月	-46.15%
29025	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	鸿凯花园2变电站2变压器	315	56.19%	0	0		是	2028年12月	-42.11%
29026	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	城建花园11变电站201	400	18.60%	0	0				-43.29%
29027	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	鸿凯花园2变电站1变压器	315	33.97%	0	0		是	2027年12月	-27.73%
29028	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	里仁居箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
29029	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	静园小区3变电站201	630	29.21%	0	0		是	2028年12月	-42.16%
29030	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	浑河二区2配电站2公变	630	51.43%	0	0				-46.91%
29031	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	顺艺苑小区变电站201变压器	500	13.12%	0	0				-42.14%
29032	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	浑河九区变电站202	315	20.00%	0	0		是	2028年12月	-45.40%
29033	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	揽军路小区变电站202	400	29.40%	0	0		是	2028年12月	-41.11%
29034	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	城建花园11变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
29035	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	鸿凯花园1变电站2变压器	500	32.96%	0	0		是	2028年12月	-44.82%
29036	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	浑河九区变电站201	315	25.71%	0	0		是	2028年12月	-40.71%
29037	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	城建花园9变电站201	630	30.79%	0	0				-43.23%
29038	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	静园小区3变电站202	630	29.52%	0	0		是	2028年12月	-36.15%
29039	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	城建花园9变电站202	630	0.00%	0	0			2028年12月	0.00%
29040	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	浑河六区4变电站201	315	56.51%	0	0		是	2027年12月	-39.84%
29041	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	城建花园10变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
29042	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	揽军路小区变电站201	400	34.50%	0	0		是	2028年12月	-44.31%
29043	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	里仁居箱变201	630	31.43%	0	0				-43.91%
29044	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	鸿凯花园1变电站1变压器	500	65.28%	0	0		是	2028年12月	-41.20%
29045	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	浑河二区2配电站1公变	630	70.79%	0	0				-42.47%
29046	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	城建花园10变电站201	630	30.79%	0	0				-42.47%
29047	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	城建花园8变电站201	315	47.30%	0	0				-46.10%
29048	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱都国际B座变电站202柜	500	64.96%	0	0		是	2026年12月	-38.78%
29049	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城9号变电站1号变压器	630	19.52%	0	0		是	2027年12月	-42.54%
29050	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	凤凰新村箱变1变压器	630	33.90%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
29051	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	云峰明居变电站配电变压器1公变	500	17.60%	0	0		是	2026年12月	-49.32%
29052	和平	花园变	花园变56753花三甲线	文化干57党校南楼3201间隔配电变压器	400	3.60%	346	346				-44.09%
29053	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱都国际B座变电站201柜	500	35.84%	0	0		是	2026年12月	-41.05%
29054	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡1变电站2变压器	630	36.95%	334	334				-22.78%
29055	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩一3箱变2变压器	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
29056	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第1变电站201柜	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-45.44%
29057	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园1变电站201配电变压器	630	38.73%	323	323				-50.05%
29058	浑南	智慧变	智慧944智校线	绿城留香苑3号变电站202间隔配电变压器	630	16.19%	0	0				-4.30%
29059	沈河	顺城变	顺城变066红旗乙线	丹东箱变1变压器	500	44.80%	226	226				-41.78%
29060	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期2变电站201配电变压器	315	37.33%	165.90	165.90				-39.29%
29061	浑南	智慧变	智慧944智校线	润山府2号变电站2号配电变压器	800	12.30%	0	0				9.24%
29062	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城6号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
29063	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园1箱变202配电变压器	500	22.00%	340	340				-45.85%
29064	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干4	315	33.02%	0	0		是	2026年12月	-42.44%
29065	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	花好悦圆1箱变1号变	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-38.92%
29066	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	凤凰小区箱变1	630	79.05%	0	0		是	2025年12月	-42.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29067	和平	花园变	花园变56753花三甲线	金碧花园一次2变	800	28.50%	492.00	492.00				-42.25%
29068	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	罗马花园2箱变1变压器	800	18.50%	0	0		是	2026年12月	-44.28%
29069	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城13号变电站1号变压器	630	23.33%	0	0		是	2025年12月	-40.14%
29070	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区1变电站202	800	36.30%	0	0		是	2027年12月	-33.74%
29071	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩—3箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29072	和平	花园变	花园变56753花三甲线	文化于57党校南楼2202间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-23.53%
29073	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	024保工印象4变电站202配电变压器	630	26.98%	397	397				-41.05%
29074	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑小区变电站201柜	400	49.00%	0	0		是	2027年12月	-43.07%
29075	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区1变电站201配电变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
29076	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	024保工印象3201配电变压器	630	30.79%	373	373				-39.92%
29077	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚2变电站1变压器	630	15.87%	0	0		是	2027年12月	-24.51%
29078	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城1变电站-1	630	13.97%	0	0		是	2027年12月	-41.41%
29079	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑于68+1左2柱上变压器	500	91.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.34%
29080	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	罗马花园1箱变1变压器	500	17.92%	0	0		是	2026年12月	-41.56%
29081	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区2变电站202	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	-36.85%
29082	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦2变电站201柜	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-20.68%
29083	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	43中学箱式变电站201间隔配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-149.69%
29084	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚3变电站1变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-32.85%
29085	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	中德节能变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29086	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	世海铭尊小区201柜	630	23.17%	0	0		是	2028年12月	-64.37%
29087	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	花好悦圆2箱变2变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-44.83%
29088	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦2变电站202变压器	630	18.73%	0	0		是	2028年12月	-43.27%
29089	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	祥龙居变电站1变压器	630	18.67%	0	0		是	2026年12月	-42.51%
29090	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园2变电站201配电变压器	500	30.40%	298	298				-42.13%
29091	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城1变电站-2	630	14.60%	0	0		是	2027年12月	-41.21%
29092	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园3变电站202配电变压器	630	27.94%	391	391				-39.79%
29093	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城7号变电站1号变压器	630	14.29%	0	0		是	2027年12月	-40.79%
29094	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	中德节能变电站2变压器	630	57.14%	0	0		是	2025年12月	-44.26%
29095	浑南	智慧变	智慧944智校线	绿城留香苑2号变电站202间隔配电变压器	630	19.68%	0	0				-8.76%
29096	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城11号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-38.36%
29097	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干11	315	42.54%	0	0		是	2028年12月	-42.50%
29098	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第4变电站201柜	500	39.68%	0	0		是	2028年12月	-35.98%
29099	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚3变电站2变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-25.32%
29100	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干15	315	13.33%	0	0		是	2028年12月	-138.44%
29101	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期C组团2变电站201间隔配电变压器	800	2.40%	701	701				100.00%
29102	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城厚和轩1号变电站1号配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2027年12月	11.66%
29103	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城行知坊3号变电站1号配电变压器	800	41.40%	0	0		是	2027年12月	9.19%
29104	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五河甲线66左5	315	55.24%	110	110				-36.26%
29105	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园3箱变202配电变压器	500	29.60%	302	302				-39.60%
29106	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期3变电站201配电变压器	630	24.44%	413	413				9.80%
29107	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑1变电站201配电变压器	500	41.28%	244	244				-42.97%
29108	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城11号变电站1号变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-41.77%
29109	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花5箱式变电站2配电变压器	630	50.29%	0	0				-45.56%
29110	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵江2箱变1配电变压器	315	47.94%	0	0		是	2025年12月	-41.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29111	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期C组团3变电站201间隔配电变压器	630	7.94%	517	517				100.00%
29112	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分2柱上变压器	400	8.10%	0	0		是	2025年12月	-40.82%
29113	和平	花园变	花园变56753花三甲线	金碧花园一次1变	800	24.38%	525.00	525.00				-42.92%
29114	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅12主变	1250	32.40%	720.00	720.00				-12.57%
29115	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第3变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
29116	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居1变电站201配电变压器	630	14.92%	473	473				-43.32%
29117	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚1变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
29118	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城9号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-40.47%
29119	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	024保工印象2配电站201配电变压器	800	26.63%	507.00	507.00				-41.34%
29120	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城5号变电站2号变压器	630	13.65%	0	0		是	2027年12月	-40.44%
29121	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚6变电站2变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-7.13%
29122	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	云峰明居变电站配电变压器2公变	500	33.28%	0	0		是	2028年12月	-33.42%
29123	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花7箱式变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0				-73.01%
29124	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	欧亚变260白山甲线白山干51左10柱上变压器	315	40.00%	0	0		是	2025年12月	-38.10%
29125	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑小区变电站202柜	400	22.80%	0	0		是	2028年12月	-45.69%
29126	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西一1箱变1变压器	630	49.84%	0	0		是	2025年12月	-45.31%
29127	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西一2箱变1变压器	630	84.95%	0	0	2024年2月	是	2025年12月	-43.91%
29128	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居4变电站201配电变压器	630	24.19%	415	415				-39.21%
29129	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城7号变电站2号变压器	630	19.68%	0	0		是	2027年12月	-37.73%
29130	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡3变电站1变压器	630	22.48%	425	425				-41.73%
29131	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北6箱变1	630	81.27%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-39.20%
29132	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩一1箱变2变压器	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-38.79%
29133	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城2变电站-2	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
29134	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦1变电站202柜	630	26.67%	0	0		是	2028年12月	-39.62%
29135	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡7箱变2变压器	630	36.83%	335	335				-34.01%
29136	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	凤凰新村箱变2变压器	630	40.76%	0	0		是	2025年12月	-38.55%
29137	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城12变电站1变压器	630	16.19%	0	0		是	2027年12月	-40.36%
29138	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦1变电站201柜	630	24.13%	0	0		是	2028年12月	-40.16%
29139	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	教学仪器箱变1配电变压器	400	72.00%	0	0		是	2025年12月	-38.04%
29140	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五河甲线57左4(东)	800	38.25%	414	414				-35.90%
29141	和平	花园变	花园变56753花三甲线	文化干57党校南楼2201间隔配电变压器	630	16.76%	461	461				-41.88%
29142	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园2箱变201配电变压器	630	24.44%	413	413				-44.40%
29143	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	沈阳市第一二0中学图书馆箱式变电站1配电变压器	315	85.71%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-35.49%
29144	浑南	智慧变	智慧944智校线	润山府1号变电站2号配电变压器	800	18.60%	0	0				9.04%
29145	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	祥龙居变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-40.63%
29146	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城6号变电站2号变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	-40.96%
29147	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城行知坊4号变电站1号配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	10.54%
29148	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北1箱变1	500	30.80%	0	0		是	2025年12月	-37.46%
29149	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北3箱变1	500	58.80%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
29150	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑二期小区变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
29151	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	024保工印象1变电站201配电变压器	630	27.94%	391	391				-39.76%
29152	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城14号变电站2号变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-38.09%
29153	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城13号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-40.01%
29154	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五河甲线50左3	400	40.00%	200	200				-43.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29155	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区1变电站201	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	-49.66%
29156	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城3号变电站1号变压器	800	10.00%	0	0		是	2027年12月	-46.76%
29157	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	花园新村2变电站201	630	43.49%	0	0		是	2028年12月	-43.10%
29158	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	金沙江箱变1	630	50.48%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
29159	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干16左2	315	52.70%	0	0		是	2028年12月	-39.73%
29160	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城4号变电站1号变压器	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-28.20%
29161	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡3变电站2变压器	630	20.19%	440	440				-44.10%
29162	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城14号变电站1号变压器	630	21.43%	0	0		是	2025年12月	-40.53%
29163	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第1变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
29164	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分9柱上变压器	315	35.24%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
29165	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅32变压器	500	26.00%	320	320				-32.84%
29166	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居3变电站201配电变压器	630	43.81%	291	291				-43.82%
29167	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚4变电站1变压器	630	13.97%	0	0		是	2027年12月	-39.10%
29168	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干69柱上变压器	315	12.06%	0	0		是	2025年12月	-42.18%
29169	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑2变电站201配电变压器	315	50.16%	125.50	125.50				-41.30%
29170	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚4变电站2变压器	630	14.60%	0	0		是	2027年12月	-41.26%
29171	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期C组团1变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
29172	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城厚和轩2号变电站1号配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	21.51%
29173	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡4变电站2变压器	630	19.05%	447.00	447.00				-42.46%
29174	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑二期小区变电站201变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年12月	-46.90%
29175	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居5变电站201配电变压器	630	24.19%	415	415				-41.70%
29176	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干52柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2025年12月	-39.57%
29177	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩—2箱变1变压器	500	36.80%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
29178	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚7变电站2变压器	630	14.29%	0	0		是	2027年12月	-37.55%
29179	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期C组团4变电站201间隔配电变压器	630	4.44%	539.00	539.00				100.00%
29180	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城8号变电站2号变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-41.07%
29181	浑南	于山变	于山变760于尚线	信达万科城A区3变电站2号配电变压器	800	30.90%	0	0		是	2027年12月	-15.05%
29182	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡1变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-43.63%
29183	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园1变电站202配电变压器	630	16.51%	463.00	463.00				-42.71%
29184	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五里河家园自维201配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
29185	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	国税分13柱上变压器	315	30.48%	188	188				-44.60%
29186	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡2变电站1变压器	630	20.19%	440	440				-41.97%
29187	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园11主变	500	16.00%	370.00	370.00				-44.91%
29188	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陝西—1箱变2变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-45.42%
29189	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	辽油箱式变电站配电变压器	315	50.79%	0	0		是	2025年12月	-37.57%
29190	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城4号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-70.66%
29191	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城厚和轩3号变电站1号配电变压器	630	47.30%	0	0		是	2025年12月	8.56%
29192	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第3变电站201柜	630	30.16%	0	0		是	2027年12月	-45.00%
29193	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居2变电站201配电变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
29194	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	建设公寓箱变201	315	33.97%	0	0		是	2027年12月	-41.88%
29195	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	皇姑乙线皇姑干68+1左1柱上变压器	200	41.00%	0	0		是	2025年12月	-99.58%
29196	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	省医院宿舍箱变1变压器	400	12.00%	0	0		是	2026年12月	-41.80%
29197	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城5号变电站1号变压器	630	9.68%	0	0		是	2027年12月	-45.46%
29198	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干70柱上变压器	315	26.03%	0	0		是	2025年12月	-36.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29199	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡6变电站2变压器	630	14.48%	476	476				-42.03%
29200	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵江2箱变2配电变压器	315	27.94%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
29201	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花6箱式变电站2配电变压器	630	96.38%	0	0	2025年6月			-41.57%
29202	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五里河家园自维202配电变压器	630	20.95%	435	435				-34.15%
29203	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西雅居1变压器	400	11.20%	0	0		是	2025年12月	-43.47%
29204	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园3箱变201配电变压器	630	24.13%	415	415				-35.64%
29205	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	花好悦圆2箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
29206	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第4变电站202柜	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	-54.72%
29207	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡4变电站1变压器	630	17.52%	456.60	456.60				-40.81%
29208	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城12号变电站2号变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-38.70%
29209	浑南	于山变	于山变760于尚线	信达万科城A区1变电站2号配电变压器	800	47.10%	0	0		是	2027年12月	-10.76%
29210	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区3变电站202配电变压器	630	47.94%	265.00	265.00				-49.41%
29211	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	华丽小区变电站201柜	630	65.78%	0	0		是	2028年12月	-44.70%
29212	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	滨河箱变1变压器	630	22.54%	0	0				-41.49%
29213	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园2变电站202配电变压器	500	51.20%	194	194				-38.71%
29214	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	崇山中门箱之1柱上变压器1	315	90.48%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-47.31%
29215	浑南	于山变	于山变760于尚线	翡翠臻园2号变电站1号配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2025年12月	-11.36%
29216	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅22变压器	500	14.80%	376	376				0.15%
29217	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚5变电站1变压器	630	13.21%	0	0		是	2027年12月	-47.06%
29218	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	花好悦圆3箱变1变压器	630	43.17%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
29219	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西一2箱变2变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
29220	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡5变电站1变压器	630	15.24%	471	471				-45.85%
29221	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区1变电站202配电变压器	630	33.97%	353.00	353.00				-45.13%
29222	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚2变电站2变压器	630	13.65%	0	0		是	2027年12月	-41.05%
29223	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园22主变	500	23.60%	332	332				-40.53%
29224	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西二变电站1变压器	500	70.40%	0	0		是	2025年12月	-42.50%
29225	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚7变电站1变压器	630	9.21%	0	0		是	2027年12月	-38.63%
29226	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期2变电站202配电变压器	315	29.33%	191	191				-32.38%
29227	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	世海铭尊小区202柜	630	33.97%	0	0		是	2028年12月	-49.43%
29228	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩微型箱变1变压器	400	32.80%	0	0		是	2025年12月	-45.57%
29229	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	建设公寓箱变202	315	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
29230	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花6箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
29231	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	云峰街5变电站201柜	315	39.05%	0	0		是	2028年12月	-71.83%
29232	浑南	智慧变	智慧944智校线	润山府3号变电站2号配电变压器	800	28.20%	0	0				10.30%
29233	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚5变电站2变压器	630	10.67%	0	0		是	2027年12月	-42.72%
29234	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城厚和轩4号变电站1号配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2027年12月	9.77%
29235	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五河甲线57左4	315	68.95%	66	66				2.91%
29236	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	花好悦圆3箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29237	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期2变电站201配电变压器	800	40.20%	398	398				-27.83%
29238	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅31变压器	500	27.60%	312	312				-36.17%
29239	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区2变电站202配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
29240	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑2变电站202配电变压器	315	33.02%	179.50	179.50				-39.37%
29241	和平	花园变	花园变56753花三甲线	城建局住宅变电站201间隔配电变压器	630	26.67%	399	399				-42.81%
29242	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期1变电站202配电变压器	800	41.63%	387	387				-40.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29243	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期1变电站201配电变压器	800	43.50%	372.00	372.00				-31.43%
29244	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园3变电站201配电变压器	630	26.03%	403	403				-42.89%
29245	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	扬子江箱变1配电变压器	400	4.50%	0	0		是	2025年12月	-26.40%
29246	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚6变电站1变压器	630	4.13%	0	0		是		-5.46%
29247	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花7箱式变电站2配电变压器	630	51.05%	0	0				-13.68%
29248	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩一2箱变2变压器	500	40.80%	0	0		是	2025年12月	-43.10%
29249	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园2箱变202配电变压器	500	21.76%	341.20	341.20				-48.22%
29250	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城8号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-43.71%
29251	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干27	400	44.50%	0	0		是	2028年12月	-42.62%
29252	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑1变电站202配电变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
29253	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园1箱变201配电变压器	630	19.68%	443	443				-49.57%
29254	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵分3柱上变压器	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-33.42%
29255	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城行知坊1号变电站1号配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2027年12月	11.30%
29256	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城行知坊2号变电站1号配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2027年12月	9.50%
29257	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒江变264怒特线嘉陵分11柱上变压器	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-42.95%
29258	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
29259	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡2变电站2变压器	630	23.62%	418	418				-45.00%
29260	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵分7柱上变压器	315	27.94%	0	0		是	2025年12月	-37.71%
29261	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城10号变电站2号变压器	630	21.43%	0	0		是	2027年12月	-39.10%
29262	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干20左2	315	48.25%	0	0		是	2028年12月	-45.73%
29263	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅11主变	1250	36.40%	670	670				-27.14%
29264	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇二期变电站202配电变压器	630	28.95%	385	385				-46.06%
29265	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第2变电站201柜	630	39.37%	0	0		是	2028年12月	-42.59%
29266	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇二期变电站201配电变压器	630	31.62%	368	368				-44.90%
29267	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡6变电站1变压器	630	27.05%	396.60	396.60				-36.45%
29268	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园12主变	500	15.20%	374	374				-43.49%
29269	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区2变电站201配电变压器	500	38.72%	256	256				-46.71%
29270	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花5箱式变电站1配电变压器	630	49.14%	0	0				-31.37%
29271	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区3变电站201配电变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
29272	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城2变电站-1	800	21.60%	0	0		是	2027年12月	-41.41%
29273	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城3号变电站2号变压器	800	10.00%	0	0		是	2027年12月	-43.29%
29274	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期1变电站201配电变压器	800	0.00%	720.00	720.00				0.00%
29275	浑南	于山变	于山变760于尚线	信达万科城A区2变电站2号配电变压器	800	33.30%	0	0		是	2027年12月	-12.47%
29276	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区2变电站201	630	30.79%	0	0		是	2028年12月	-38.49%
29277	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干17	315	27.30%	0	0		是	2028年12月	-37.19%
29278	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分6柱上变压器	315	58.73%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
29279	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑小区箱变203间隔配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2028年12月	-41.33%
29280	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅21变压器	500	25.60%	322	322				95.81%
29281	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚1变电站1变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-33.29%
29282	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	白山甲线白山干51左6+1柱上变压器	400	47.40%	0	0		是	2025年12月	-32.70%
29283	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分12柱上变压器	315	47.62%	0	0		是	2025年12月	-39.28%
29284	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干18变台	315	55.24%	0	0		是	2026年12月	-33.04%
29285	浑南	智慧变	智慧944智校线	绿城留香苑1号变电站202间隔配电变压器	630	10.16%	0	0				-23.51%
29286	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城10变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-42.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29287	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡5变电站2变压器	630	15.62%	469	469				-39.55%
29288	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩一1箱变1变压器	500	25.92%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
29289	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园21主变	500	16.00%	370	370				-44.51%
29290	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华一期3箱式变电站1配电变压器	800	12.60%	0	0		是	2025年12月	44.75%
29291	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	远洋仰山1号变电站201间隔（安南线）配电变压器	800	34.50%	0	0				-15.42%
29292	苏家屯	苏南变	苏南变60286钢丝线	林北干158右4左4	200	90.60%	0	0	2023年4月	是		0.95%
29293	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府3箱式变电站1配电变压器	800	3.30%	0	0		是	2025年12月	73.22%
29294	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	远洋仰山3号变电站201间隔（安南线）配电变压器	630	37.46%	0	0				-7.03%
29295	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	昭华里5号变电站201间隔（安南线）配电变压器	630	28.57%	0	0				53.45%
29296	康平	中心变	中心变2607纺纱线	局箱变1变压器	315	32.06%	0	0		是	2026年12月	-36.03%
29297	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府6箱式变电站1配电变压器	800	10.00%	0	0		是	2025年12月	28.15%
29298	苏家屯	苏南变	苏南变60286钢丝线	林北干173右2	200	0.00%	0	0				0.00%
29299	康平	中心变	中心变2607纺纱线	步行街箱变1变压器	630	54.19%	0	0		是	2026年12月	-37.11%
29300	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期2箱式变电站1配电变压器	800	33.90%	0	0		是	2025年12月	15.90%
29301	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府4箱式变电站1配电变压器	800	13.75%	0	0		是	2025年12月	43.69%
29302	皇姑	文北变	70462文信线	万科府前壹号1变电站1配电变压器	800	4.50%	0	0				0.00%
29303	康平	中心变	中心变2607纺纱线	步行街开发新建箱变201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
29304	康平	中心变	中心变2607纺纱线	土地局箱变1变压器	315	31.43%	0	0		是	2026年12月	-42.10%
29305	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线二中文06	200	58.20%	0	0		是	2026年12月	-41.22%
29306	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期6变电站1配电变压器	800	4.20%	0	0				0.00%
29307	皇姑	文北变	70462文信线	万科府前壹号2变电站1配电变压器	800	3.00%	0	0				0.00%
29308	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线党校分02	160	40.13%	0	0		是	2026年12月	-40.66%
29309	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光3箱变1变压器	500	30.08%	0	0		是	2026年12月	-41.97%
29310	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光2箱变1变压器	500	41.92%	0	0		是	2026年12月	-42.48%
29311	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线纺纱西分03	315	35.87%	0	0		是	2026年12月	-55.38%
29312	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期3变电站1配电变压器	800	6.30%	0	0		是	2025年12月	90.39%
29313	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期2变电站1配电变压器	800	2.70%	0	0		是	2025年12月	58.93%
29314	康平	中心变	中心变2607纺纱线	成隆箱变1变压器	500	34.80%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
29315	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期4变电站1配电变压器	800	9.00%	0	0		是	2025年12月	97.66%
29316	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府2箱式变电站1配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	53.41%
29317	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线纺纱西分10	315	67.05%	0	0		是	2026年12月	-51.43%
29318	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线电信家属楼支02	200	52.80%	0	0		是	2026年12月	-41.39%
29319	康平	中心变	中心变2607纺纱线	东关线廉租房分支线1	315	43.49%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
29320	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府5箱式变电站1配电变压器	800	13.00%	0	0		是	2025年12月	24.71%
29321	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线针织厂分02	200	45.90%	0	0		是	2026年12月	-45.78%
29322	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城一期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29323	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城一期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29324	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期1箱式变电站1配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2025年12月	11.29%
29325	苏家屯	苏南变	苏南变60286钢丝线	山林变556林北线林北干157左04	315	57.14%	0	0				-25.42%
29326	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	远洋仰山2号变电站201间隔（安南线）配电变压器	800	37.20%	0	0				-15.31%
29327	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线电信家属楼支03	250	90.72%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-41.95%
29328	康平	中心变	中心变2607纺纱线	高中家属楼	200	28.20%	0	0		是	2026年12月	-38.94%
29329	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	紫金桃源2号变电站201间隔（安南线）配电变压器	800	26.40%	0	0				19.65%
29330	皇姑	文北变	70462文信线	旭辉铂宸时代2变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	41.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29331	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光5箱变2变压器	500	56.32%	0	0		是	2026年12月	-32.28%
29332	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线荣鹏支01	400	48.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
29333	康平	中心变	中心变2607纺纱线	法院箱变1变压器	250	79.04%	0	0		是	2026年12月	-38.66%
29334	康平	中心变	中心变2607纺纱线	金狮座箱变1变压器	100	121.50%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-40.07%
29335	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期5变电站1配电变压器	800	2.40%	0	0				0.00%
29336	皇姑	文北变	70462文信线	旭辉铂宸时代3变电站1配电变压器	400	14.80%	0	0		是	2025年12月	68.85%
29337	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期4箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	13.60%
29338	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期5箱式变电站1配电变压器	800	23.70%	0	0		是	2025年12月	15.26%
29339	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光4箱变2变压器	500	44.48%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
29340	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府1小区箱式变电站1配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2025年12月	54.96%
29341	皇姑	文北变	70462文信线	万科府前壹号3变电站1配电变压器	800	1.80%	0	0				0.00%
29342	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华一期2箱式变电站1配电变压器	800	10.80%	0	0		是	2025年12月	23.12%
29343	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期1变电站1配电变压器	800	0.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
29344	康平	中心变	中心变2607纺纱线	步行街开发箱变1变压器	250	93.84%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-43.83%
29345	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线荣鹏支02	315	82.22%	0	0	2024年2月	是	2026年12月	-38.14%
29346	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	紫金桃源1号变电站201间隔（安南线）配电变压器	800	9.90%	0	0				50.05%
29347	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线纺纱西分电信支2+2	200	36.00%	0	0		是	2026年12月	0.09%
29348	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光1箱变1变压器	500	32.00%	0	0		是	2026年12月	-41.98%
29349	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城三期3箱式变电站1配电变压器	800	54.90%	0	0		是	2025年12月	9.23%
29350	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城三期2箱式变电站1配电变压器	800	42.90%	0	0		是	2025年12月	94.68%
29351	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期3箱式变电站1配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	10.42%
29352	康平	中心变	中心变2607纺纱线	迎宾花园小区1箱变202间隔配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年12月	0.51%
29353	康平	中心变	中心变2607纺纱线	粮油线转播台分04	100	13.00%	0	0		是	2026年12月	-20.98%
29354	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华一期1箱式变电站1配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2025年12月	60.26%
29355	康平	中心变	中心变2607纺纱线	东关线三组支线003	50	82.80%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-36.13%
29356	康平	中心变	中心变2607纺纱线	聚鑫市场新箱变201间隔配电变压器	400	88.50%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	5.87%
29357	皇姑	文北变	70462文信线	万科未来城二期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29358	皇姑	文北变	70462文信线	万科未来城二期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29359	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城三期1箱式变电站1配电变压器	800	33.60%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29360	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期1箱式变电站1配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
29361	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园30号小区变电站202配电变压器	800	34.50%	0	0				-38.16%
29362	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区3箱式变电站1配电变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-65.66%
29363	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	御华府1号变电站201间隔（新南新出线2）配电变压器	630	18.73%	0	0				0.00%
29364	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城1箱变201配电变压器	500	16.64%	367	367		是	2026年12月	-30.18%
29365	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	公元九里公寓2号变电站201间隔（新南新出线）配电变	630	25.08%	0	0				100.00%
29366	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好计算所一次1#主变	400	20.00%	0	0				-44.24%
29367	和平	展览变	展览变886展金线	宝新公馆1变电站201配电变压器	800	7.88%	657	657				100.00%
29368	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园21号小区变电站201配电变压器	800	30.38%	0	0				-39.84%
29369	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园5箱变2变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	-39.83%
29370	于洪	小于变	10kV于山线56286	万煮绿景5变电站1变压器	630	32.76%	361	361				-40.16%
29371	和平	三好变	三好变178科技乙线	音乐2一次1#主变	315	23.62%	0	0				-44.21%
29372	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线小黑2组照明	100	74.76%	0	0				-51.88%
29373	和平	南湖变	南湖变440三好乙线	奥美体育201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
29374	和平	展览变	展览变886展金线	宝新公馆2变电站201配电变压器	800	5.63%	675	675				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29375	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际5箱变1配电变压器	400	23.50%	266.00	266.00				100.00%
29376	和平	三好变	三好变178科技乙线	奉天硅谷一次1#主变	1000	52.32%	0	0				-34.37%
29377	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园4箱变1变压器	630	16.19%	0	0				-45.06%
29378	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园4号小区变电站2变压器	500	20.00%	0	0				-35.57%
29379	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园1号小区变电站2变压器	800	19.13%	0	0				-40.51%
29380	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期2箱式变电站2配电变压器	400	32.25%	0	0		是	2025年12月	-37.67%
29381	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨明洋加工厂公变台区	200	32.10%	0	0				100.00%
29382	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城4变电站1公变	630	17.46%	457.00	457.00				-32.59%
29383	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线小黑一、四组照明	100	89.49%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-43.67%
29384	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城6箱变201配电变压器	800	11.63%	627	627		是	2026年12月	-37.71%
29385	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村13台区	100	61.40%	29	29				-53.06%
29386	和平	三好变	三好变178科技乙线	科乙C计量分13省电财201间隔配电变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
29387	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府2变压器	630	43.17%	295	295				-34.67%
29388	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园国际6变电站201配电变压器	630	15.75%	0	0				-31.20%
29389	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦2号变电站2号变压器	800	27.75%	0	0		是	2027年12月	-37.54%
29390	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干7公变	200	39.50%	0	0		是	2026年12月	-48.78%
29391	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线西房身村三、四组照明	100	19.20%	0	0		是	2026年6月	-40.79%
29392	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村15台区	250	35.76%	136	136				-51.37%
29393	沈河	大东变	大东变054城南乙线	滨河1变电站1变压器	630	55.87%	0	0		是	2026年12月	-44.94%
29394	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨一组照明	100	88.05%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-38.40%
29395	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	环保家园2箱变1变压器	630	47.75%	266.20	266.20				-43.25%
29396	和平	展览变	展览变886展金线	环球金融中心三期2变电站202配电变压器	800	16.80%	586	586				1.93%
29397	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园21号小区变电站202配电变压器	800	26.25%	0	0				-38.07%
29398	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园29号小区变电站201配电变压器	800	39.38%	0	0				-40.23%
29399	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区2箱式变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-31.64%
29400	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三道房村照明	160	63.47%	0	0		是	2026年6月	-41.52%
29401	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区1箱式变电站2配电变压器	630	52.06%	0	0		是	2025年12月	-31.87%
29402	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城6变电站202变压器	630	25.08%	409	409				-40.34%
29403	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发名城1变电站202变压器	630	19.05%	447.00	447.00				-49.75%
29404	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分5左3	315	70.16%	0	0				-42.36%
29405	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园31号小区变电站201配电变压器	630	79.37%	0	0				-38.35%
29406	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦1号变电站1号变压器	630	27.14%	0	0		是	2027年12月	-43.01%
29407	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园2号小区变电站1变压器	630	20.57%	0	0				-34.15%
29408	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园28号小区变电站201配电变压器	630	31.11%	0	0				-39.18%
29409	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园17号小区变电站201配电变压器	500	27.20%	0	0				-38.65%
29410	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城5变电站1公变	500	0.00%	450.00	450.00				-52.09%
29411	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干25公变	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	-57.28%
29412	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城3箱变201配电变压器	800	10.50%	636	636		是	2026年12月	-38.01%
29413	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	一站式服务-辽中区程成苗圃	200	2.70%	175	175				56.66%
29414	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	长白府1号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	53.70%	0	0				-14.73%
29415	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好南一次1#主变	100	30.40%	0	0				0.96%
29416	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖4	400	33.30%	0	0		是	2026年6月	17.39%
29417	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	豈宫1变电站202间隔配电变压器	630	18.29%	0	0				-37.48%
29418	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	北苑绿洲三本箱式变电站1号变压器	630	30.98%	371.80	371.80		是	2026年12月	-32.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29419	和平	三好变	三好变178科技乙线	光河分4+1	315	9.52%	0	0				1.89%
29420	和平	三好变	三好变178科技乙线	奉天硅谷一次2#主变	1000	30.00%	0	0				-44.65%
29421	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园4号小区变电站1变压器	500	19.60%	0	0				-36.76%
29422	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城2箱变201配电变压器	800	13.13%	615	615		是	2026年12月	-33.73%
29423	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三道房三组照明	160	54.16%	0	0		是	2025年	-34.36%
29424	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖2	400	27.30%	0	0		是	2026年6月	17.32%
29425	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区4箱式变电站1配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-43.16%
29426	和平	三好变	三好变178科技乙线	金源新村一次2#主变	630	27.81%	0	0				-36.93%
29427	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居1-1考核	630	46.67%	273	273				-34.89%
29428	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园28号小区变电站202配电变压器	630	37.14%	0	0				-37.86%
29429	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线小黑3组照明	200	41.53%	0	0				-37.21%
29430	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨小村	200	50.10%	0	0		是	2026年6月	-41.65%
29431	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期2箱式变电站1配电变压器	630	49.84%	0	0		是	2025年12月	-35.73%
29432	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	御华府2号变电站201间隔（新南新出线2）配电变压器	800	8.40%	0	0				0.00%
29433	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分5左2	315	61.90%	0	0				-46.71%
29434	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期1箱式变电站1配电变压器	630	60.32%	0	0		是	2025年12月	-39.68%
29435	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨一组大棚	50	69.60%	0	0		是	2026年6月	-52.19%
29436	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨村三、四组照明	200	130.20%	0	0	2025年6月	是	2026年6月	-35.16%
29437	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三道房一组照明	100	46.80%	0	0		是	2026年6月	-41.82%
29438	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三家子四组照明	50	77.70%	0	0		是	2026年6月	-32.88%
29439	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园17号小区变电站202配电变压器	500	46.08%	0	0				-34.62%
29440	和平	三好变	三好变178科技乙线	金源新村一次1#主变	630	59.05%	0	0				-38.09%
29441	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	弓匠分015	200	14.00%	152	152				-55.66%
29442	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村14台区	100	29.00%	61	61				-47.76%
29443	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	北苑绿洲一本箱式变电站1号变压器	630	29.97%	378	378		是	2026年12月	-43.90%
29444	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园1号小区变电站1变压器	800	18.75%	0	0				-37.45%
29445	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城2箱变202配电变压器	800	9.00%	648	648		是	2026年12月	-39.14%
29446	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城5箱变202配电变压器	500	14.08%	380	380		是	2026年12月	-34.36%
29447	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村16台区	160	5.25%	136	136				-37.91%
29448	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区2箱式变电站2配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2025年12月	-25.94%
29449	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际1箱变1配电变压器	400	12.30%	311	311				100.00%
29450	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城7变电站202变压器	500	37.12%	264.40	264.40				-42.77%
29451	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府3配电变压器	630	41.52%	305	305				-36.09%
29452	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好计算所一次2#主变	200	15.60%	0	0				-42.84%
29453	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园国际7变电站201配电变压器	630	21.33%	0	0				-40.21%
29454	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨镇政府空气能公变台区	200	67.20%	0	0				100.00%
29455	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园27号小区变电站201配电变压器	630	33.33%	0	0				-40.62%
29456	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际4箱变1配电变压器	400	26.50%	254	254				100.00%
29457	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园2号小区变电站2变压器	630	22.48%	0	0				-34.43%
29458	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城4变电站2公变	630	6.67%	525.00	525.00				-44.20%
29459	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三家子二组照明新	200	132.30%	0	0	2025年6月			0.00%
29460	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府4配电变压器	630	37.46%	331	331				-31.69%
29461	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	御华府1号变电站201间隔（新南新出线1）配电变压器	630	28.25%	0	0				60.74%
29462	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好中科仪一次2主变	200	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29463	于洪	小于变	10kV于山线56286	万熹绿景6变电站1变压器	630	27.17%	396	396				-41.83%
29464	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身一、二组照明	100	84.00%	0	0	2025年5月	是	2026年6月	-44.48%
29465	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城3变电站201变压器	630	18.73%	449	449				-39.09%
29466	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城8变电站201变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
29467	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨西房身村回迁楼居民2号2配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年6月	-44.56%
29468	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城5箱变201配电变压器	500	13.12%	384.40	384.40		是	2026年12月	-34.36%
29469	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分2	315	67.30%	0	0				-43.89%
29470	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	公元九里公寓1号变电站201间隔（新南新出线）配电变	630	10.16%	0	0				100.00%
29471	铁西	工农变	工农变55546名城线	华润琨瑜府小区2变电站201间隔配电变压器	800	22.50%	540.00	540.00			2027年12月	10.83%
29472	沈河	大东变	大东变054城南乙线	进华2箱变1变压器	1000	50.16%	0	0		是	2026年12月	-42.60%
29473	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发名城2变电站201变压器	630	19.68%	443.00	443.00				-40.35%
29474	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园国际6变电站202配电变压器	630	16.76%	0	0				-39.64%
29475	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	可心造型公变台	315	39.81%	0	0		是	2026年6月	100.00%
29476	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分5+1	315	84.44%	0	0	2024年6月			-34.42%
29477	沈河	大东变	大东变054城南乙线	城南干49+1公变	250	44.40%	0	0		是	2026年12月	-44.79%
29478	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园22号小区变电站202配电变压器	500	52.40%	0	0				-40.90%
29479	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城5变电站2公变	500	44.80%	226.00	226.00				-38.31%
29480	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29481	沈河	大东变	大东变054城南乙线	舟泉2箱变2变压器	800	49.80%	0	0		是	2026年12月	-41.46%
29482	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园5号小区变电站2变压器	500	22.40%	0	0				-45.77%
29483	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城6变电站201变压器	630	22.54%	425	425				-46.85%
29484	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线西房身村水浇地	50	100.20%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-41.15%
29485	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	二道房三组照明（2020微）	100	84.45%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-42.73%
29486	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园5箱变1变压器	800	56.25%	0	0		是	2026年12月	-40.35%
29487	和平	三好变	三好变178科技乙线	光河分4	315	28.25%	0	0				-35.75%
29488	于洪	小于变	10kV于山线56286	万熹绿景4变电站1变压器	630	29.21%	383	383				-42.98%
29489	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居2-2考核	630	23.49%	381	381				-33.45%
29490	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园22号小区变电站201配电变压器	500	22.80%	0	0				-42.31%
29491	铁西	工农变	工农变55546名城线	华润琨瑜府小区3变电站201间隔配电变压器	800	29.40%	484.80	484.80				14.57%
29492	和平	三好变	三好变178科技乙线	音乐一次1#主变	315	35.81%	0	0				-19.37%
29493	铁西	工农变	工农变55546名城线	华润琨瑜府小区1变电站201间隔配电变压器	400	33.00%	228	228				57.18%
29494	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期2箱式变电站1配电变压器	400	26.63%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
29495	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园3号小区变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-40.90%
29496	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	河榆干圣水分19教师楼	315	33.97%	0	0				-29.08%
29497	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府1变压器	630	43.49%	293.00	293.00				-33.22%
29498	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线西房身村大棚	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
29499	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干10公变	315	22.54%	0	0		是	2026年12月	-45.69%
29500	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城7变电站201变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
29501	沈河	大东变	大东变054城南乙线	环美花园箱变1变压器	500	31.36%	0	0		是	2026年12月	-46.49%
29502	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	环保家园1箱变1变压器	630	73.90%	101	101				-43.03%
29503	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园5号小区变电站1变压器	500	32.40%	0	0				-32.51%
29504	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖1	400	27.30%	0	0		是	2026年6月	15.33%
29505	沈河	大东变	大东变054城南乙线	进华1箱变1变压器	500	54.08%	0	0		是	2026年12月	-47.13%
29506	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好街54号1变压器	630	16.51%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29507	和平	南湖变	南湖变440三好乙线	南湖11主变	500	37.44%	263	263				-40.21%
29508	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园29号小区变电站202配电变压器	800	57.00%	0	0				-41.02%
29509	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园30号小区变电站201配电变压器	800	75.60%	0	0				-38.45%
29510	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦1号变电站2号变压器	630	40.48%	0	0		是	2027年12月	-37.53%
29511	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	辽宁辽泰房地产开发有限公司1箱变1号配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
29512	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园国际7变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0				-26.93%
29513	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房四组照明	100	36.00%	0	0		是	2026年6月	-40.99%
29514	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发名城2变电站202变压器	630	31.11%	371	371				-43.30%
29515	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨一组综合台区(2022微)	200	10.50%	0	0		是	2026年6月	100.00%
29516	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦2号变电站1号变压器	800	46.88%	0	0		是	2027年12月	-42.54%
29517	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	豈宫1变电站201间隔配电变压器	630	22.10%	0	0				-6.19%
29518	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期1箱式变电站2配电变压器	400	36.75%	0	0		是	2025年12月	-40.90%
29519	和平	展览变	展览变886展金线	环球金融中心三期小区1变电站202配电变压器	800	37.88%	417	417				-29.31%
29520	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	御华府2号变电站201间隔(新南新出线1)配电变压器	800	10.80%	0	0				39.70%
29521	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城4箱变202配电变压器	500	14.08%	380	380		是	2026年12月	-36.54%
29522	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区3箱式变电站2配电变压器	630	21.52%	0	0		是	2025年12月	-12.47%
29523	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村19台区	50	19.20%	35	35				7.54%
29524	和平	三好变	三好变178科技乙线	科乙A(三好家园)201间隔配电变压器	315	72.76%	0	0				-40.07%
29525	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分13省电财02202间隔配电变压器	315	11.17%	0	0				-40.09%
29526	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖3	400	32.10%	0	0		是	2026年6月	15.05%
29527	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期2箱式变电站2配电变压器	630	76.51%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
29528	于洪	小于变	10kV于山线56286	小微宁官15台区	200	3.30%	173	173				6.71%
29529	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城6箱变202配电变压器	800	15.38%	597	597		是	2026年12月	-37.51%
29530	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三家子村照明	160	41.75%	0	0		是	2026年6月	-34.17%
29531	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园31号小区变电站202配电变压器	630	44.44%	0	0				-36.53%
29532	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城1箱变202配电变压器	500	14.08%	380	380		是	2026年12月	-34.31%
29533	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分6	400	61.00%	0	0				-39.74%
29534	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园3号小区变电站2变压器	630	22.10%	0	0				-37.10%
29535	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房六组照明	100	91.50%	0	0	2025年4月			-38.02%
29536	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干40公变	200	78.50%	0	0		是	2026年12月	-39.31%
29537	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨村综合	200	23.40%	0	0				100.00%
29538	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干16+1公变	200	5.50%	0	0		是	2026年12月	-20.45%
29539	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园27号小区变电站202配电变压器	630	34.60%	0	0				-42.82%
29540	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房五组照明	100	54.00%	0	0		是	2026年6月	-44.25%
29541	沈河	大东变	大东变054城南乙线	舟泉2箱变1变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
29542	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城8变电站202变压器	500	46.72%	216	216				-42.43%
29543	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨二组照明	160	66.19%	0	0		是	2026年6月	-32.60%
29544	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城1变电站201变压器	630	20.63%	437	437				-44.69%
29545	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城3变电站202变压器	630	19.37%	445	445				-37.02%
29546	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨西房身村回迁楼居民1号配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年6月	-35.95%
29547	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居2-1考核	630	22.86%	381	381				-35.92%
29548	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园8箱变1变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-39.91%
29549	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城3箱变202配电变压器	800	10.13%	639	639		是	2026年12月	-34.07%
29550	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城4箱变201配电变压器	500	19.52%	352.40	352.40		是	2026年12月	-46.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29551	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房二组照明	100	60.30%	0	0		是	2026年6月	-41.46%
29552	于洪	小于变	10kV于山线56286	宁官17号台区	160	8.25%	130.80	130.80				-64.27%
29553	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际3箱变1配电变压器	400	5.50%	338.00	338.00				100.00%
29554	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	辽宁辽泰房地产开发有限公司2箱变1号配电变压器	630	35.81%	341	341		是	2026年12月	-37.25%
29555	和平	南湖变	南湖变440三好乙线	南湖2一次1主变	500	58.56%	157.20	157.20				-82.57%
29556	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居1-2考核	630	34.29%	351	351				-29.08%
29557	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区4箱式变电站2配电变压器	630	45.33%	0	0		是	2025年12月	-29.88%
29558	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期1箱式变电站2配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-29.90%
29559	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡皮家堡利涛淡水鱼公变台区	200	30.30%	119	119				100.00%
29560	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村11机井	100	73.20%	16.80	16.80				-8.38%
29561	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品4箱变1变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	-39.90%
29562	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品3箱变1变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-43.55%
29563	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村12机井	100	54.80%	35.20	35.20				-48.33%
29564	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食车队分01	315	54.60%	0	0		是	2026年12月	-30.90%
29565	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线种子分公司分6	315	29.14%	0	0		是	2026年12月	-40.40%
29566	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村8机井	50	21.20%	34	34				-54.42%
29567	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦鑫园2箱变1变压器	400	27.00%	252.00	252.00				-42.36%
29568	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅6变电站2变压器	500	24.00%	330.00	330.00				-42.84%
29569	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村7机井	100	26.40%	64	64				-48.89%
29570	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村4机井	100	36.40%	54	54				-44.96%
29571	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品2箱变1变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-40.03%
29572	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村6机井	50	51.20%	19	19				-62.57%
29573	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村7机井	100	42.40%	48	48				-48.55%
29574	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	同义变电站一次变压器柜主变	630	49.84%	253.00	253.00				-41.42%
29575	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园4变电站1变压器铭牌	800	63.00%	216.00	216.00				-22.31%
29576	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村1机井	100	34.00%	56.00	56.00				-57.12%
29577	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村3机井	50	57.60%	16.20	16.20				-42.55%
29578	辽中	金山变	金山变45542金庄线	皮家堡村村民集资89住宅楼2	250	16.64%	183.40	183.40				-39.48%
29579	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园2变电站1变压器	630	26.29%	401	401				-41.50%
29580	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	鹿鸣春变电站一次2变压器柜2主变	630	24.76%	411.00	411.00				-23.60%
29581	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品4箱变2变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-40.03%
29582	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅6变电站1变压器	500	24.00%	330.00	330.00				-39.11%
29583	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村4机井	100	48.80%	41.20	41.20				-36.86%
29584	辽中	金山变	金山变45542金庄线	靛庄村综合一台	200	61.80%	56.40	56.40				-46.86%
29585	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园3变电站2变压器	630	32.06%	365.00	365.00				4.92%
29586	辽中	金山变	金山变45542金庄线	皮家卜南照明2号柱上变压器	200	30.90%	118.20	118.20				-37.82%
29587	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	同兴北六经变电站一次变压器柜主变	500	54.80%	176.00	176.00				-47.03%
29588	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	鹿鸣春变电站一次1变压器柜1主变	630	20.57%	437.40	437.40				-64.46%
29589	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线14右4	315	83.49%	21	21	2025年4月			-24.18%
29590	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线14左3	315	56.51%	105.50	105.50				-33.21%
29591	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮卜养殖场基地	50	16.20%	36.90	36.90				-52.39%
29592	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村5机井	100	35.60%	54.40	54.40				-40.93%
29593	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮家堡北冷棚	100	41.10%	48.90	48.90				-48.98%
29594	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园3箱变1变压器	630	13.97%	479.00	479.00				6.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29595	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村3机井	100	46.00%	44.00	44.00				-54.53%
29596	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食车队分03	200	44.10%	0	0		是	2026年12月	-78.99%
29597	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村14机井	100	67.20%	22.80	22.80				-51.95%
29598	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食小区分01	160	55.31%	0	0		是	2026年12月	-39.53%
29599	辽中	金山变	金山变45542金庄线	靛庄村3机井	100	10.40%	79.60	79.60				-55.48%
29600	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮家卜西照明	400	13.75%	305.00	305.00				-30.48%
29601	康平	中心变	中心变2608粮油线	发展局箱变1变压器	500	27.60%	0	0		是	2026年12月	-43.93%
29602	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	126东变电站一次变压器柜主变	315	24.38%	206.70	206.70				-42.06%
29603	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线示范支01	200	80.40%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-40.29%
29604	康平	中心变	中心变2608粮油线	盛华小区箱变1变压器	315	39.05%	0	0		是	2026年12月	-40.59%
29605	辽中	金山变	金山变45542金庄线	皮家堡北台1照明	200	17.40%	145.20	145.20				-46.21%
29606	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园1变电站1变压器	630	20.19%	440	440				-35.05%
29607	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城1箱变1变压器	500	38.40%	0	0		是	2026年12月	-42.66%
29608	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线农机校支04	315	47.05%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
29609	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦鑫园3箱变1变压器	630	30.48%	375	375				-42.30%
29610	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园2变电站2变压器	630	30.10%	377.40	377.40				-26.01%
29611	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城4箱变1变压器	500	38.72%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
29612	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食小区东01	200	72.60%	0	0		是	2026年12月	-34.76%
29613	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮家卜南照明	400	35.40%	218.40	218.40				-26.71%
29614	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村6机井	50	68.40%	10.80	10.80				-161.06%
29615	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村9机井	100	71.60%	18	18				-51.37%
29616	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	小毛甲7KB毛光干13箱变（单）	400	28.40%	246	246				-42.73%
29617	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线质检站支05	100	73.20%	0	0		是	2026年12月	-36.70%
29618	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线林业局分1+1	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	-34.85%
29619	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村8机井	50	63.20%	13	13				-43.68%
29620	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮家卜北照明	200	36.60%	107	107				-19.56%
29621	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品1箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
29622	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	安居甲线毛光干小毛甲7沈淀分3	315	72.06%	56.50	56.50				-39.99%
29623	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品3箱变2变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-39.84%
29624	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园1变电站2变压器	630	18.29%	451.80	451.80				-31.19%
29625	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城5箱变1变压器	500	36.48%	0	0		是	2026年12月	-43.35%
29626	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品2箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-43.67%
29627	康平	中心变	中心变2608粮油线	三中心箱变1变压器	160	51.50%	0	0		是	2026年12月	-44.10%
29628	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品1箱变2变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-39.40%
29629	康平	中心变	中心变2608粮油线	环卫箱变1变压器	200	30.30%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
29630	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线22左2	400	47.00%	172.00	172.00				-38.01%
29631	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅4变电站1变压器	315	26.67%	200	200				-38.32%
29632	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	政兴家园变电站一次变压器柜主变	500	54.40%	178.00	178.00				-39.42%
29633	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅4变电站2变压器	315	28.19%	195	195				-37.37%
29634	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮卜村19号（自来水）	100	10.35%	80	80				-58.21%
29635	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线三中心新台分1	200	85.20%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	100.00%
29636	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线14右3左1变压器	400	69.75%	81	81				-43.22%
29637	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村2机井	100	29.20%	61	61				-40.63%
29638	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮家堡居民楼2号	160	33.00%	91.20	91.20				-39.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29639	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线广场支09	315	54.48%	0	0		是	2026年12月	-39.08%
29640	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线三中心分06	200	56.10%	0	0		是	2026年12月	-40.33%
29641	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮下18号	100	100.40%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-26.45%
29642	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村5机井	50	36.80%	26.60	26.60				-54.41%
29643	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城3箱变1变压器	500	37.00%	0	0		是	2026年12月	-41.18%
29644	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线邮政支01	315	68.06%	0	0		是	2026年12月	-39.36%
29645	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮家堡村村民集资89住宅楼2	250	40.96%	122.60	122.60				-35.59%
29646	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮下大棚	100	50.80%	39.20	39.20				-112.62%
29647	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村18机井	100	45.20%	45	45				-47.92%
29648	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅5变电站1变压器	630	33.14%	358	358				-39.69%
29649	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦鑫园1箱变1变压器	400	21.90%	272	272				-43.58%
29650	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	安居甲线毛光干小毛甲7沈淀分5	100	21.30%	68.70	68.70				-42.67%
29651	康平	中心变	中心变2608粮油线	迎宾花园小区1箱变201间隔配电变压器	400	32.10%	0	0		是	2026年12月	-3.04%
29652	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村13机井	50	64.00%	13	13				-54.72%
29653	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮油线主干030	315	63.14%	0	0		是	2026年12月	-34.99%
29654	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮油线主干058	200	25.80%	0	0		是	2026年12月	-40.80%
29655	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅二期2箱变2变压器	630	30.48%	375.00	375.00				-36.50%
29656	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线局锅炉支01	315	46.10%	0	0		是	2026年12月	-40.74%
29657	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线广场支07	200	46.50%	0	0		是	2026年12月	-36.77%
29658	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十八号变电站201配电变压器	630	37.33%	0	0				-38.90%
29659	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十九号变电站201配电变压器	800	40.88%	0	0				-37.91%
29660	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树三期变电站1号配电变压器	800	38.10%	0	0		是	2027年12月	-36.97%
29661	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区4变电站201柜	630	66.98%	0	0		是	2026年12月	-40.64%
29662	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树三期-2变电站1号变压器	800	7.50%	0	0		是	2027年12月	14.35%
29663	浑南	前显变	前白乙线	天惠公寓1号变电站202间隔配电变压器	630	3.49%	0	0		是	2027年12月	17.45%
29664	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计干2柱上变压器	400	51.30%	0	0		是	2025年12月	-52.81%
29665	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期4号变电站1变压器	800	22.80%	0	0				-22.20%
29666	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干5右16柱上变压器	315	28.25%	0	0		是	2025年12月	-48.39%
29667	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期3号变电站1变压器	500	64.80%	0	0				-42.99%
29668	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期2变电站201	500	21.76%	0	0		是	2027年12月	-43.34%
29669	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期3变电站202变压器	500	21.20%	0	0		是	2028年12月	-43.79%
29670	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干5右6柱上变压器	315	16.51%	0	0		是	2025年12月	-38.82%
29671	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树三期变电站2号配电变压器	800	29.70%	0	0		是	2027年12月	-39.46%
29672	浑南	前显变	前白乙线	YHG-后榆花园小区201间隔配电变压器	315	34.29%	0	0		是	2027年12月	-40.84%
29673	浑南	前显变	前白乙线	前榆分14右11右7柱上变压器	400	44.50%	0	0				0.00%
29674	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭2变电站201变压器	250	49.44%	0	0		是	2027年12月	-42.72%
29675	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑东药小区变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
29676	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	银田1箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
29677	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	龙湖花千树二期2变电站202间隔配电变压器	400	5.20%	0	0		是	2028年12月	-120.58%
29678	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十二号变电站202配电变压器	500	39.04%	0	0				-48.84%
29679	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干5右7柱上变压器	315	87.30%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-45.22%
29680	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期4变电站201变压器	500	30.60%	0	0		是	2028年12月	-41.13%
29681	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	鑫山小区变电站201柜	400	35.60%	0	0		是	2028年12月	-53.95%
29682	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	庐山郡箱式变电站配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2025年12月	5.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29683	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期3配电室201间隔配电变压器	800	73.50%	0	0		是	2028年12月	9.27%
29684	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十五号变电站201配电变压器	500	46.40%	0	0				-40.43%
29685	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区2变电站201柜	315	65.40%	0	0		是	2028年12月	-44.11%
29686	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计干5右12+1柱上变压器	315	20.32%	0	0		是	2025年12月	-47.13%
29687	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期5变电站201	500	33.00%	0	0		是	2028年12月	-43.37%
29688	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计干5右11左2柱上变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-60.21%
29689	开发	昆明变	昆明变55946星海乙线	田中小区变电站1变压器	400	38.00%	208	208				-43.97%
29690	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭1变电站202变压器	400	29.20%	0	0		是	2028年12月	-41.65%
29691	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十六号变电站202配电变压器	630	33.97%	0	0				-42.50%
29692	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干5右4右1之1柱上变压器	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-61.30%
29693	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区1变电站201柜	630	68.06%	0	0		是	2028年12月	-39.92%
29694	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期1号变电站2变压器	500	29.60%	0	0				-39.56%
29695	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	金地领峯2变电站2配电变压器	800	6.60%	0	0				100.00%
29696	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期4变电站202变压器	500	31.80%	0	0		是	2028年12月	-43.35%
29697	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十一号变电站201配电变压器	630	51.05%	0	0				-38.89%
29698	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计干5右2柱上变压器	315	65.71%	0	0		是	2025年12月	-40.90%
29699	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	重工小区2变电站201柜	630	19.37%	0	0		是	2028年12月	-43.16%
29700	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区3变电站201柜	500	52.00%	0	0		是	2028年12月	-44.86%
29701	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	沈大分7右3左2变压器	160	50.00%	0	0		是	2028年12月	-39.93%
29702	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	重工小区1变电站201柜	500	48.32%	0	0		是	2028年12月	-43.83%
29703	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树1期2变电站202间隔配电变压器	800	22.88%	0	0		是	2027年12月	-44.59%
29704	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	十路甲线齐十干新村4开闭站左2变压器	315	64.19%	0	0		是	2028年12月	-34.40%
29705	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期3变电站201变压器	500	22.00%	0	0		是	2028年12月	-46.99%
29706	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭1变电站201变压器	400	32.80%	0	0		是	2028年12月	-44.18%
29707	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	银田1箱变1变压器	630	25.71%	405	405				-50.19%
29708	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑东药小区变电站201柜	630	63.17%	0	0		是	2028年12月	-41.12%
29709	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	北重工小区2变电站201柜	400	24.50%	0	0		是	2028年12月	-45.34%
29710	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期2变电站202	500	15.68%	0	0		是	2028年12月	-40.03%
29711	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十四号变电站202配电变压器	630	45.71%	0	0				-42.45%
29712	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期2配电室201间隔配电变压器	800	65.10%	0	0		是	2028年12月	7.28%
29713	开发	昆明变	昆明变55946星海乙线	商贸二小区变电站1变压器	630	26.03%	403	403				-30.42%
29714	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑小区变电站202柜	800	48.50%	0	0		是	2028年12月	-40.85%
29715	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十九号变电站202配电变压器	800	33.38%	0	0				-42.24%
29716	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期1变电站202配电变压器	500	16.00%	0	0		是	2028年12月	-44.25%
29717	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	东大2箱变1变压器	630	7.30%	521	521				-41.79%
29718	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期5变电站202	500	28.80%	0	0		是	2028年12月	-44.07%
29719	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	金地领峯1变电站2配电变压器	800	8.40%	0	0				100.00%
29720	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干5右3柱上变压器	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-42.19%
29721	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十三号变电站202配电变压器	800	40.13%	0	0				-41.13%
29722	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树1期2变电站201间隔配电变压器	800	47.63%	0	0		是	2027年12月	-40.72%
29723	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	怀远变172怀艺乙线怀艺干6右4+1公变	315	38.73%	162	162				-34.92%
29724	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	农村干沈大分14	200	32.70%	0	0		是	2026年12月	-41.36%
29725	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	北重工小区1变电站201柜	400	31.20%	0	0		是	2026年12月	-42.78%
29726	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干5右12柱上变压器	315	36.83%	0	0		是	2025年12月	-39.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29727	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际社区三期8箱式变电站2号配电变压器	400	52.00%	0	0				-35.55%
29728	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	岐山书苑1变电站1配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	87.86%
29729	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十号变电站202配电变压器	630	31.62%	0	0				-46.64%
29730	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	龙湖花千树二期1变电站202间隔配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-37.40%
29731	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期6变电站201	500	13.12%	0	0		是	2027年12月	-43.68%
29732	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	肇工变156新村线农村干沈大分6	315	31.43%	0	0		是	2028年12月	-40.70%
29733	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十号变电站201配电变压器	630	42.29%	0	0				-34.09%
29734	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	东大2箱变2变压器	630	6.35%	527	527				-45.16%
29735	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计干5右14柱上变压器	315	35.56%	0	0		是	2025年12月	-49.99%
29736	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期4配电室201间隔配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2027年12月	8.20%
29737	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	重工街3变电站201柜	500	34.56%	0	0		是	2027年12月	-45.77%
29738	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	新村2环网单元右2变台	400	95.20%	0	0	2025年6月			-40.78%
29739	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树1期1变电站202间隔配电变压器	800	39.75%	0	0		是	2025年12月	-41.64%
29740	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十三号变电站201配电变压器	800	38.25%	0	0				-40.78%
29741	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期1变电站201配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2028年12月	-41.26%
29742	浑南	前显变	前白乙线	天惠公寓2号变电站202间隔配电变压器	630	3.49%	0	0		是	2027年12月	45.62%
29743	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	肇工变156新村线农村干沈大分9	200	73.20%	0	0		是	2028年12月	-38.12%
29744	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树2期变电站202间隔配电变压器	800	24.75%	0	0		是	2027年12月	-33.21%
29745	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期1号变电站1变压器	500	41.20%	0	0				-30.43%
29746	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树三期2号变电站1号配电变压器	400	32.40%	0	0		是	2027年12月	-3.58%
29747	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十八号变电站202配电变压器	630	32.00%	0	0				-40.61%
29748	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	新村线沈大分12	200	25.20%	0	0		是	2028年12月	-28.02%
29749	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十二号变电站201配电变压器	500	49.60%	0	0				-33.16%
29750	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十五号变电站202配电变压器	500	42.24%	0	0				-42.83%
29751	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树2期变电站201间隔配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2027年12月	-37.74%
29752	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十四号变电站201配电变压器	630	50.48%	0	0				-42.00%
29753	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期4号变电站2变压器	800	27.00%	0	0				-53.52%
29754	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	回民2变电站1变压器	630	73.33%	105	105				-46.38%
29755	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	重工小区1变电站202	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
29756	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	紫金名门箱式变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
29757	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭2变电站202变压器	250	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
29758	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际社区三期8箱式变电站1号配电变压器	400	26.00%	0	0				-37.26%
29759	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	回民2变电站2变压器	630	53.65%	229	229				-43.38%
29760	浑南	前显变	前白乙线	军职退休干部休养所变电站202间隔配电变压器	500	12.16%	0	0		是	2027年12月	-38.31%
29761	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十一号变电站202配电变压器	630	25.52%	0	0				-35.27%
29762	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	紫金名门箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29763	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	东大1箱变1变压器	500	20.48%	348	348				-46.41%
29764	浑南	前显变	前白乙线	军职退休干部休养所变电站201间隔配电变压器	500	22.40%	0	0		是	2027年12月	-41.21%
29765	开发	昆明变	昆明变55946星海乙线	净月臺小区1变电站2变压器	400	45.60%	178	178				-20.87%
29766	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑小区变电站201柜	800	63.25%	0	0		是	2028年12月	-44.20%
29767	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计干5右5+1柱上变压器	315	27.30%	0	0		是	2025年12月	-46.48%
29768	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十六号变电站201配电变压器	630	33.65%	0	0				-42.73%
29769	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	沈大分7右3左7变压器	50	21.60%	0	0		是	2028年12月	-39.96%
29770	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	岐山书苑2变电站1配电变压器	400	7.60%	0	0		是	2025年12月	86.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29771	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干2柱上变压器1	200	57.00%	0	0		是	2025年12月	-15.25%
29772	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期1配电室201间隔配电变压器	630	93.02%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	6.97%
29773	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树1期1变电站201间隔配电变压器	800	39.38%	0	0		是	2027年12月	-41.30%
29774	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期6变电站202	500	16.96%	0	0		是	2028年12月	-31.76%
29775	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海2号变电站201配电变压器	500	53.28%	0	0				-40.37%
29776	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海3号变电站201配电变压器	500	43.68%	0	0				-42.76%
29777	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	北海小区202	630	53.97%	227	227				-44.19%
29778	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29779	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园1箱变1变压器	500	47.04%	215	215				-19.04%
29780	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖郦舍二期一2局维变电所201配电变压器	800	18.60%	0	0				94.51%
29781	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期二组团2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-176.86%
29782	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城4号变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-42.02%
29783	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期二组团1箱式变电站1配电变压器	800	15.38%	0	0		是	2025年12月	4.81%
29784	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29785	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村5号变电站201间隔配电变压器	630	56.83%	0	0				-39.89%
29786	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖二期2开1变201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-34.39%
29787	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置五期1号箱变202间隔配电变压器	800	58.20%	0	0		是	2026年12月	-33.22%
29788	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	湖光景致201	500	22.40%	338	338			2028年12月	-41.54%
29789	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	招商瑞园1箱式变电站1配电变压器	630	1.59%	0	0		是	2025年12月	100.00%
29790	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	世茂云图1变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
29791	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	高铁分1+1左2	400	48.60%	0	0				100.00%
29792	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园2箱变2变压器	500	0.00%	450	450				-109.12%
29793	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖郦舍二期一1局维变电所201配电变压器	800	24.30%	0	0				89.13%
29794	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期4变电站1配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2025年12月	36.52%
29795	沈河	方家变	方家变666方南甲线	其仕和悦悦变电站201间隔配电变压器	800	29.40%	485	485				-24.75%
29796	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村6号变电站201间隔配电变压器	630	43.17%	0	0				-36.23%
29797	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	孝新乙干32（一站式）	200	6.40%	0	0		是	2026年12月	-33.25%
29798	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	狮城南变电站201	400	59.60%	122	122				-43.23%
29799	沈河	方家变	方家变666方南甲线	方南干31左8左9公变	400	70.80%	77	77				-35.29%
29800	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长河湾2号变电站201间隔配电变压器	630	21.90%	0	0				-42.23%
29801	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干26	160	32.50%	92	92				-43.38%
29802	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	泓府二期2局维变电站202配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	18.04%
29803	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾5号变电站201配电变压器	630	27.62%	0	0				-40.98%
29804	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区3变电站1变压器	630	32.38%	363	363				-42.54%
29805	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城1号变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-42.08%
29806	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期二组团2箱式变电站1配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	-10.99%
29807	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村2号变电站202间隔配电变压器	800	27.38%	0	0				-41.69%
29808	沈河	方家变	方家变666方南甲线	金杯2箱变2变压器	630	14.29%	477	477				-32.39%
29809	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海1号变电站202配电变压器	500	37.60%	0	0				-44.21%
29810	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村3号变电站201间隔配电变压器	400	52.13%	0	0				-42.47%
29811	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	狮城南变电站202	400	50.40%	158	158				-44.28%
29812	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村1号变电站201间隔配电变压器	800	33.38%	0	0				-39.98%
29813	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期4箱式变电站2配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-36.51%
29814	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期3变电站1配电变压器	800	14.00%	0	0		是	2025年12月	27.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29815	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期4箱式变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-40.23%
29816	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置五期2号箱变202间隔配电变压器	400	32.40%	0	0		是	2026年12月	-21.70%
29817	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	金地时代风华小区配电室202间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				5.43%
29818	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区2变电站1变压器	630	51.81%	241	241				-44.11%
29819	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾8号变电站201配电变压器	630	37.62%	0	0				-41.38%
29820	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾3号变电站1号变压器	630	14.92%	0	0				-42.42%
29821	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖二期1开1变201间隔配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-33.74%
29822	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村3号变电站202间隔配电变压器	400	40.13%	0	0				-33.24%
29823	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城3号变电站2变压器	400	34.13%	0	0				16.89%
29824	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城5号变电站1变压器	630	20.63%	0	0				-39.54%
29825	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城2号变电站1变压器	630	34.29%	0	0				-42.37%
29826	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村5号变电站202间隔配电变压器	630	40.00%	0	0				-26.21%
29827	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期1箱式变电站2配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
29828	沈河	方家变	方家变666方南甲线	金杯2箱变1变压器	630	9.52%	507	507				-45.10%
29829	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村7号变电站202间隔配电变压器	630	46.35%	0	0				-40.63%
29830	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工乙线保工干23加1变压器	250	46.72%	108	108				-44.49%
29831	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长河湾1号变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				-35.86%
29832	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期2箱式变电站1配电变压器	800	32.63%	0	0		是	2025年12月	-41.31%
29833	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期3箱式变电站1配电变压器	800	60.38%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
29834	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾1号变电站1号变压器	630	13.33%	0	0				-40.82%
29835	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分10	315	4.44%	270	270				-35.76%
29836	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分8	315	0.00%	283.50	283.50				0.00%
29837	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城5号变电站2变压器	630	22.54%	0	0				-46.96%
29838	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海2号变电站202配电变压器	500	43.68%	0	0				-43.56%
29839	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干6	160	0.00%	144	144				0.00%
29840	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置尚都二期B小区箱变203配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	-31.98%
29841	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长河湾1号变电站202间隔配电变压器	630	41.27%	0	0				-43.49%
29842	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海3号变电站202配电变压器	500	42.24%	0	0				-41.13%
29843	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分2	315	61.27%	90.50	90.50				-35.49%
29844	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城1号变电站2变压器	630	18.73%	0	0				-42.65%
29845	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	汇锦华府1号变电站201配电变压器	630	31.43%	0	0				-41.09%
29846	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	湖光景致202	630	17.52%	457	457				-41.44%
29847	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园2箱变1变压器	500	56.96%	165.20	165.20				-19.67%
29848	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干5右3	315	32.70%	181	181				-46.60%
29849	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干5右5	200	74.40%	31	31				-38.54%
29850	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村1号变电站202间隔配电变压器	800	34.13%	0	0				-40.00%
29851	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城二期二组团1箱式变电站2配电变压器	800	25.88%	0	0		是	2025年12月	-74.57%
29852	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长河湾2号变电站202间隔配电变压器	630	40.32%	0	0				-38.00%
29853	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	泓府一期1局维变电站202配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	11.44%
29854	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	泓府一期3局维变电站202配电变压器	800	7.50%	0	0		是	2026年12月	12.44%
29855	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分13	315	14.92%	236.50	236.50				-59.67%
29856	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	北海小区201	630	18.73%	449.00	449.00				-49.23%
29857	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	勋业2变电站201	630	19.05%	447.00	447.00				-44.64%
29858	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾4号变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0				-40.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29859	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	流星花园小区变电站202	400	18.00%	288	288				-39.58%
29860	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城3号变电站1变压器	400	24.00%	0	0				-43.31%
29861	沈河	方家变	方家变666方南甲线	金杯1箱变1变压器	630	13.97%	479	479				-44.71%
29862	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村4号变电站201间隔配电变压器	630	33.02%	0	0				-33.75%
29863	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区1变电站2变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
29864	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村4号变电站202间隔配电变压器	630	49.52%	0	0				-41.00%
29865	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	清新园201	630	55.24%	219.00	219.00				-45.74%
29866	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	肇工勋业路201	630	18.41%	451	451				-44.99%
29867	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区3变电站2变压器	630	39.24%	319.80	319.80				-47.92%
29868	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾3号变电站2号变压器	630	9.84%	0	0				-41.67%
29869	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾6号变电站201配电变压器	630	40.63%	0	0				-42.90%
29870	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工乙线保工干26+1变压器	100	13.00%	77	77				-61.07%
29871	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	世茂云图2变电站1配电变压器	800	6.90%	0	0				100.00%
29872	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	肇工勋业路202	630	32.06%	365	365				-45.02%
29873	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	勋业1变电站201	630	42.86%	297.00	297.00				-42.76%
29874	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区1变电站1变压器	630	59.52%	192.00	192.00				-42.48%
29875	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区2变电站2变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
29876	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村7号变电站201间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				-40.71%
29877	沈河	方家变	方家变666方南甲线	方南甲线方南干方家栏分3右2公变	315	43.81%	146	146				-28.09%
29878	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾1号变电站2号变压器	630	17.14%	0	0				-35.03%
29879	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	世茂云图4变电站1配电变压器	630	4.44%	0	0				100.00%
29880	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村2号变电站201间隔配电变压器	800	27.75%	0	0				-41.04%
29881	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	汇锦华府1号变电站202配电变压器	630	41.90%	0	0				-36.48%
29882	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干25+1	250	0.00%	225.00	225.00				0.00%
29883	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园1箱变2变压器	500	0.00%	450.00	450.00				-115.56%
29884	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城4号变电站2变压器	630	21.27%	0	0				-38.85%
29885	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	勋业1变电站202	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
29886	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	流星花园小区变电站201	400	13.20%	307	307				-40.48%
29887	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期2箱式变电站2配电变压器	800	27.38%	0	0		是	2025年12月	-39.98%
29888	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海商业变电站201间隔(乙)配电变压器	400	1.50%	0	0				-15.53%
29889	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期1变电站1配电变压器	800	7.20%	0	0		是	2025年12月	42.43%
29890	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城2号变电站2变压器	630	24.13%	0	0				-40.91%
29891	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾7号变电站201配电变压器	630	40.95%	0	0				-41.75%
29892	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村6号变电站202间隔配电变压器	630	44.13%	0	0				-36.74%
29893	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工乙线保工干劳动分10+1变压器	315	0.00%	283.50	283.50				-55.18%
29894	沈河	方家变	方家变666方南甲线	方家变666方南甲线方南干31左8左5公变	400	18.50%	286.00	286.00				-42.80%
29895	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	十四路小区变电站201	630	61.59%	179	179				-45.84%
29896	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	招商瑞园2变电站1配电变压器	630	1.59%	0	0		是	2025年12月	100.00%
29897	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾2号变电站2号变压器	630	16.00%	0	0				-36.50%
29898	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期2变电站1配电变压器	800	6.50%	0	0		是	2025年12月	38.77%
29899	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾2号变电站1号变压器	630	14.48%	0	0				-32.73%
29900	沈北	道义变	道义变15291道工线	华海蓝镜2.1期变电站202间隔配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-35.37%
29901	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	浑河国际城7号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	800	12.60%	0	0				100.00%
29902	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府1局维变电站202配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	2.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29903	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四台子南台支03	315	32.13%	182.30	182.30				-41.79%
29904	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯2箱式变电站2配电变压器	800	47.00%	0	0		是	2025年12月	-111.93%
29905	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园分建二3变电站202配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	13.10%
29906	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双东北分10	160	38.00%	83	83				-30.95%
29907	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	大众干14变电站1变压器	400	31.60%	234	234				-41.86%
29908	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线关屯支53	100	45.00%	45	45				-48.94%
29909	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九洲御璟2号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	11.75%	0	0				89.22%
29910	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	大众干15箱变1变压器	400	32.00%	232	232				-38.57%
29911	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府3局维变电站202配电变压器	400	34.20%	0	0		是	2026年12月	1.80%
29912	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小南分06	315	35.94%	170	170				-33.78%
29913	沈北	道义变	道义变15291道工线	华海蓝境1.2期1箱变202配电变压器	800	48.00%	0	0		是	2026年12月	-38.51%
29914	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯3箱式变电站1配电变压器	800	36.50%	0	0		是	2025年12月	-40.81%
29915	沈北	天乾变	天金线	中金和悦2局维变电站201配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2026年12月	13.87%
29916	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分005	400	26.25%	255.00	255.00				-20.87%
29917	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云5号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	31.20%	0	0				41.14%
29918	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小果分04	315	36.29%	169.20	169.20				-31.91%
29919	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期3号变电站2号配电变压器	630	4.44%	10	10				2.30%
29920	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九洲御璟1号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	400	9.90%	0	0				94.11%
29921	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯8箱式变电站2配电变压器	500	52.80%	0	0		是	2025年12月	-34.92%
29922	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线罗东支02	100	61.65%	28	28				-32.63%
29923	沈北	天乾变	天金线	汇置尚郡1小区箱变202配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-10.08%
29924	沈北	天乾变	天金线	汇置尚郡3小区箱变202配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	9.69%
29925	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯6箱式变电站1配电变压器	800	49.50%	0	0		是	2025年12月	-37.93%
29926	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园2箱变1	400	21.90%	272.40	272.40				-43.41%
29927	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园2箱变2站内变压器	400	21.90%	272.40	272.40				-41.38%
29928	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城和悦府3箱式变电站2配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2025年12月	-28.04%
29929	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-1期小区1变电站202配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2026年12月	25.69%
29930	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五粮分05	200	56.00%	68.00	68.00				-31.38%
29931	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线罗泉沟西营子支11	100	45.70%	44	44				-30.45%
29932	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-1期小区3变电站202配电变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年12月	23.04%
29933	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五粮分水利支1	100	0.00%	90	90				0.00%
29934	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分33	200	43.50%	93.00	93.00				-30.98%
29935	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期2号变电站2号配电变压器	630	15.87%	10.00	10.00				-41.57%
29936	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	YHG 大众干2左6（津桥东）-2配电变压器	630	29.71%	380	380				-38.25%
29937	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	百乐1箱变2变	800	66.60%	187	187				-46.00%
29938	沈北	道义变	道义变15291道工线	沈阳华海房屋开发有限公司（华海蓝境-1）11号变压器	630	62.86%	0	0		是	2026年12月	-40.37%
29939	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大东分05	200	28.40%	123.20	123.20				-40.68%
29940	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线罗泉沟梨树支09	315	26.03%	202	202				-31.77%
29941	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五粮分21	100	60.90%	29.10	29.10				-35.06%
29942	沈北	天乾变	天金线	中兴和园1-4住宅小区局维变电站202配电变压器	800	7.13%	0	0		是	2026年12月	100.00%
29943	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城和悦府1箱式变电站1配电变压器	630	71.43%	0	0		是	2025年12月	-23.92%
29944	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分180	200	13.28%	153.45	153.45				-38.89%
29945	沈北	道义变	道义变15291道工线	沈阳华海房屋开发有限公司（华海蓝境-1）12号变压器	630	59.05%	0	0		是	2026年12月	-41.01%
29946	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线西村支09	315	36.83%	168	168				-23.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29947	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线146	315	55.62%	108.30	108.30				-20.13%
29948	沈北	天乾变	天金线	中金和悦1局维变电站201配电变压器	800	31.00%	0	0		是	2026年12月	7.16%
29949	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云3号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	32.10%	0	0				18.52%
29950	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云2号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	18.41%	0	0				20.50%
29951	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯8箱式变电站1配电变压器	500	52.16%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
29952	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾5号变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	10.00	10.00				-50.01%
29953	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云1号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	34.92%	0	0				11.66%
29954	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双东东分04	100	50.00%	40.00	40.00				-27.47%
29955	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分北水利支4	50	0.00%	45.00	45.00				0.00%
29956	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾2箱变2变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	-40.60%
29957	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期2201间隔配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-35.48%
29958	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期3变电站202间隔配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-31.24%
29959	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯5箱式变电站2配电变压器	800	47.70%	0	0		是	2025年12月	-46.25%
29960	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆2号变电站201配电变压器	630	32.38%	0	0				-38.77%
29961	法库	双台子	双台子变0242双五线	五台子村（四）	315	35.24%	173	173				-26.89%
29962	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五台子东南分05	315	50.79%	123.50	123.50				-32.44%
29963	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆1号变电站201配电变压器	630	45.40%	0	0				-31.63%
29964	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	铁榆乙线雅特分6柱上变压器	315	17.78%	10	10				-95.91%
29965	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小后分04	200	52.00%	76	76				-37.91%
29966	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小村分02	200	47.33%	85	85				-31.89%
29967	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线161	315	68.57%	68	68				-27.12%
29968	沈北	道义变	道义变15291道工线	首开如院1局维变电站202配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2026年12月	4.08%
29969	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九州御璟4号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	7.62%	0	0				95.90%
29970	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西水利2支2	50	0.00%	45.00	45.00				0.00%
29971	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-1期小区2变电站202配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2026年12月	27.88%
29972	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线关屯西几02（老台）	400	30.90%	236.40	236.40				-34.46%
29973	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分09	400	16.00%	296.00	296.00				-36.50%
29974	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园3箱变2变压器	400	20.40%	278.40	278.40				-40.02%
29975	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯6箱式变电站2配电变压器	800	86.10%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-40.84%
29976	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯7箱式变电站2配电变压器	800	66.30%	0	0		是	2025年12月	-41.26%
29977	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤大棚支15	30	0.00%	27	27				0.00%
29978	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	百乐1箱变1变压器	800	47.10%	343.20	343.20				-39.63%
29979	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	大众干10变电站1变压器	315	22.35%	213	213				-40.65%
29980	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-2分建一期1变电站201配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	35.54%
29981	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯2箱式变电站1配电变压器	500	92.80%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-11.06%
29982	沈北	道义变	道义变15291道工线	一站式服务一辽宁恒润通信工程有限公司（道义新）	100	28.80%	0	0		是	2026年12月	12.73%
29983	沈北	天乾变	天金线	中金和悦3局维变电站201配电变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	13.17%
29984	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园分建二2变电站202配电变压器	630	45.33%	0	0		是	2026年12月	13.68%
29985	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-2分建二期2变电站201配电变压器	800	14.70%	0	0				40.74%
29986	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分008	200	36.00%	108.00	108.00				-29.96%
29987	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29988	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期1号变电站1号变压器	630	13.97%	10	10				-41.06%
29989	沈北	道义变	道义变15291道工线	华海蓝境1.2期1箱变201配电变压器	800	51.00%	0	0		是	2026年12月	-37.96%
29990	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分30	160	34.88%	88	88				-30.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29991	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四台子支01	100	49.00%	41	41				-47.39%
29992	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾2箱变1变压器	800	8.40%	0	0		是	2026年12月	-41.93%
29993	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五罗分北水利支3	50	0.00%	45	45				0.00%
29994	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线雅洞支03	315	41.59%	152.50	152.50				-34.67%
29995	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府4局维变电站202配电变压器	630	32.00%	0	0		是	2026年12月	2.97%
29996	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九洲御璟3号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	16.19%	0	0				86.14%
29997	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五东南分王纪明养殖户支2	400	24.30%	263	263				100.00%
29998	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	云麓里1号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	2.70%	0	0				100.00%
29999	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线古村支08	400	34.80%	220.80	220.80				-35.45%
30000	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线红村几07	315	22.86%	212	212				-31.09%
30001	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期2变电站202间隔配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-27.62%
30002	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾1箱变1变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	-41.77%
30003	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤村支09	315	52.95%	117	117				-28.14%
30004	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯4箱式变电站2配电变压器	800	79.00%	0	0		是	2025年12月	-43.54%
30005	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-2分建二期1变电站201配电变压器	800	14.40%	0	0				39.60%
30006	沈河	青年变	青年变348青特线	青年变348青特线地下通道台	400	2.85%	0	0				-36.78%
30007	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园1箱变1变压器新	500	20.48%	347.60	347.60				-44.55%
30008	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	凤祥西分新建变电站101变压器	400	102.00%	0	0	2024年9月	是	2027年12月	6.93%
30009	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园1箱变2变压器	500	8.96%	405	405				-48.48%
30010	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期3201间隔配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-37.42%
30011	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五孤分72	100	48.50%	41.50	41.50				-39.32%
30012	沈北	道义变	道义变15291道工线	首开如院2局维变电站202配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	6.38%
30013	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线红东支05	315	20.00%	221	221				-27.53%
30014	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	浑河国际城8号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	11.70%	0	0				100.00%
30015	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线大五前分西水利1支1	50	0.00%	45.00	45.00				0.00%
30016	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	津桥东箱变1变压器	630	26.29%	401	401				-41.93%
30017	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五前分102	100	51.90%	38.10	38.10				-32.94%
30018	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期2号变电站1号配电变压器	630	17.46%	10	10				-39.16%
30019	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大果园几11	50	30.40%	29.80	29.80				-58.14%
30020	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	会展一号8号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	400	5.40%	0	0				97.12%
30021	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五孤分水利支1	50	19.20%	35.40	35.40				-33.28%
30022	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五黄分10	200	49.20%	82	82				6.88%
30023	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四台子南岗支04	100	13.40%	76.60	76.60				-34.63%
30024	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前屯西支04	200	49.00%	82.00	82.00				-32.59%
30025	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线水库分关屯支42右几2	250	12.48%	193.80	193.80				100.00%
30026	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五前分062	200	51.15%	77.70	77.70				-24.02%
30027	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆9号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	11.10%	0	0				100.00%
30028	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大北分04	100	33.40%	57	57				-42.06%
30029	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯3箱式变电站2配电变压器	800	32.50%	0	0		是	2025年12月	-42.30%
30030	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云4号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	15.30%	0	0				23.13%
30031	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期1201间隔配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-13.38%
30032	沈北	天乾变	天金线	1小区变电站202配电变压器	800	42.30%	0	0		是	2026年12月	-4.67%
30033	沈河	青年变	青年变348青特线	庆云1箱变1变压器	400	69.75%	0	0		是	2026年12月	-37.43%
30034	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双东北分16柱上变压器	200	35.40%	109.20	109.20				-30.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30035	沈河	青年变	青年变348青特线	泽工1箱变1变压器	630	85.71%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-44.87%
30036	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线136	200	38.00%	104.00	104.00				-39.08%
30037	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯7箱式变电站1配电变压器	800	65.10%	0	0		是	2025年12月	-40.30%
30038	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线12	200	23.50%	133	133				-28.97%
30039	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前李支10	100	32.80%	57	57				-33.32%
30040	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九州御玺2号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
30041	沈河	青年变	青年变348青特线	领先国际2变电站1变压器	630	50.00%	0	0		是	2026年12月	-37.09%
30042	沈河	青年变	青年变348青特线	领先国际1变电站1变压器	800	9.00%	0	0		是	2026年12月	-38.94%
30043	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期1号变电站2号配电变压器	630	15.87%	10	10				-46.34%
30044	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期3号变电站1号配电变压器	630	13.02%	10.00	10.00				-41.19%
30045	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线下洼子分04	160	97.50%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-33.83%
30046	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分北水利支华晨几9	200	2.70%	174.60	174.60				-1.10%
30047	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五黄分12	315	27.62%	196.50	196.50				-57.97%
30048	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西水利2支16	200	0.00%	180	180				0.00%
30049	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分5	400	0.00%	360	360				0.00%
30050	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	凤祥新城二期2号变电站1号配电变压器	400	5.00%	10	10				-144.44%
30051	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆8号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	17.78%	0	0				20.42%
30052	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四后分10	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
30053	沈北	道义变	道义变15291道工线	首开如院3局维变电站202配电变压器	400	12.90%	0	0				100.00%
30054	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分彭双福养殖户3	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
30055	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五前分西水利2支5	50	9.20%	40.40	40.40				0.00%
30056	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城和悦府2箱式变电站1配电变压器	630	67.30%	0	0		是	2025年12月	-5.07%
30057	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城北线大众于2左3	315	54.29%	112.50	112.50				-38.74%
30058	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线233	200	4.20%	171.60	171.60				16.18%
30059	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤东支04	100	59.00%	31	31				-34.88%
30060	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五前分西水利2支2	50	10.00%	40.00	40.00				44.38%
30061	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯5箱式变电站1配电变压器	800	55.80%	0	0		是	2025年12月	-45.87%
30062	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	百乐4箱变2变	400	89.20%	3.20	3.20	2022年12月			-42.76%
30063	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	龙福箱变1变	630	39.62%	317.40	317.40				-40.91%
30064	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线老虎沟几23	100	102.00%	0	0	2024年6月	是	2025年11月	-33.08%
30065	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分037	400	35.85%	216.60	216.60				-29.19%
30066	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤南支07	315	38.10%	163.50	163.50				-30.03%
30067	沈北	道义变	道义变15291道工线	华海蓝镜2.1期变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-33.97%
30068	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府2局维变电站202配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	5.26%
30069	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯4箱式变电站1配电变压器	800	22.00%	0	0		是	2025年12月	-43.38%
30070	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线西村支16	315	34.92%	173.50	173.50				-29.13%
30071	沈北	天乾变	天金线	2小区变电站202配电变压器	800	42.30%	0	0		是	2026年12月	-3.02%
30072	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线移动分03	315	13.21%	242	242				-21.28%
30073	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园3箱变1变压器	400	20.40%	278.40	278.40				-44.31%
30074	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大村分03	200	60.00%	60.00	60.00				-25.89%
30075	沈北	道义变	道义变15291道工线	首开如院4局维变电站202配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	5.00%
30076	沈河	青年变	青年变348青特线	YHG 立新干青特线青特CKB换热站-1	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
30077	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大西分03	100	84.60%	5	5	2025年4月			-36.26%
30078	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分25	200	28.60%	122.80	122.80				-15.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30079	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分西水利3支3	50	0.00%	45	45				0.00%
30080	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利雅特湾4号变电站201间隔配电变压器	630	24.44%	10.00	10.00				-37.57%
30081	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分06	100	32.40%	57.60	57.60				-39.61%
30082	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线未家卜支10	315	26.35%	200.50	200.50				-24.90%
30083	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆7号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	15.24%	0	0				17.93%
30084	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五罗分敬老院支水利几4	200	1.80%	176	176				-31.03%
30085	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小东分02	100	74.10%	15.90	15.90				-36.84%
30086	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾1箱变2变压器	800	12.60%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
30087	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线210	315	40.00%	157.50	157.50				-26.79%
30088	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西营子支3	200	51.10%	77.80	77.80				-34.20%
30089	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线敬老院支山里湾几1	200	10.20%	159.60	159.60				1.65%
30090	沈北	天乾变	天金线	汇置尚郡2小区箱变202配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2026年12月	-7.30%
30091	法库	双台子	双台子变0242双五线	法库县陈宝昌家庭养殖户	200	45.60%	89	89				100.00%
30092	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线西山果园支05	100	20.00%	70.00	70.00				-35.16%
30093	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯1箱式变电站2配电变压器	800	48.50%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
30094	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五黄分森枕支2	200	9.00%	162	162				100.00%
30095	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线关屯支86	315	12.86%	243.00	243.00				-35.95%
30096	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西水利1支1	100	3.20%	86.80	86.80				-43.26%
30097	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干148左10	200	30.50%	0	0		是	2026年	-54.39%
30098	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干奖工分4	315	40.00%	158	158				-44.55%
30099	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线官立乙线148左03	200	29.00%	0	0		是	2026年	-45.42%
30100	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路5变电站201	400	28.20%	247.20	247.20				-48.67%
30101	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干167左3+1左1	400	6.30%	0	0		是	2026年	-29.12%
30102	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分2	400	8.00%	0	0		是	2026年	-35.76%
30103	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分12	315	24.95%	0	0		是	2026年	-33.64%
30104	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥分7右3	315	22.54%	212.50	212.50				-39.21%
30105	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线233右5左1	400	22.95%	0	0		是	2026年	0.55%
30106	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线183右11+1右5	200	12.60%	0	0		是	2026年	0.00%
30107	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线188左5右1	200	20.10%	0	0		是	2026年	23.48%
30108	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥1箱变2变压器	630	13.97%	479.00	479.00				-40.89%
30109	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线183右4+1左1	200	18.00%	0	0		是	2026年	89.51%
30110	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线183右13	160	39.00%	0	0		是	2026年	-43.40%
30111	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分38右1右1	200	53.40%	0	0		是	2026年	-69.65%
30112	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线官立乙线168	400	14.63%	0	0		是	2026年	-50.32%
30113	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区5变电站201	630	6.98%	492	492				-45.92%
30114	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干148右1	400	26.40%	0	0		是	2026年	-29.09%
30115	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线155	160	43.75%	0	0		是	2026年	-41.69%
30116	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干224左7	100	57.60%	0	0		是	2026年	-107.15%
30117	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖4箱式变电站1配电变压器	800	31.20%	470	470				5.27%
30118	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线183右11	100	136.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-119.48%
30119	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干2箱变（单）	400	28.80%	245	245				-41.08%
30120	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥2箱变1变压器	400	22.80%	269	269				-36.70%
30121	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖3箱式变电站1配电变压器	630	22.54%	425.00	425.00				5.06%
30122	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	YHG 金杯开发	500	13.44%	383	383				-44.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30123	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区一期2变电站201配电变压器	500	49.44%	203	203				-47.74%
30124	大东	农大变	农大变942农西乙线	农机所箱变(单)	315	17.46%	229	229				-59.65%
30125	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线151右12	400	9.90%	0	0		是	2026年	-55.23%
30126	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分51左2	400	12.25%	0	0		是	2026年	-37.40%
30127	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥分37+1柱上变压器	200	10.50%	159.00	159.00				100.00%
30128	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖1箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	423.00	423.00				8.94%
30129	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线161	315	53.97%	0	0		是	2026年	-39.90%
30130	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区5变电站202	630	36.83%	335.00	335.00				-46.67%
30131	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线188左9右1	400	44.40%	0	0		是	2026年	18.34%
30132	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干148左7	200	40.20%	0	0		是	2026年	-28.09%
30133	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线163左1	400	34.95%	0	0		是	2026年	-29.56%
30134	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线178+1左1	400	9.50%	0	0		是	2026年	45.72%
30135	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	双台分21+1左1	200	7.20%	0	0		是	2026年	29.98%
30136	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	路官分14-1	315	89.52%	1.50	1.50	2022年12月	是	2028年12月	-45.27%
30137	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干167左3+1左2	400	15.45%	0	0		是	2026年	1.11%
30138	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳欣教工小区变电站201	500	17.92%	360.40	360.40				-39.72%
30139	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区1变电站201	630	29.52%	381	381				-45.74%
30140	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区2变电站201	630	10.16%	492	492				-42.39%
30141	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵乙线马官桥分2	400	21.75%	273	273				-46.92%
30142	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分6	400	6.00%	0	0		是	2026年	-40.67%
30143	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路3变电站201	400	28.80%	245	245				-36.81%
30144	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	城建水岸3变电站201间隔配电变压器	400	18.50%	286.00	286.00				-41.40%
30145	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干151右10	400	25.75%	0	0		是	2026年	-30.59%
30146	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵乙线东陵干农机所分4+1右2	200	13.00%	154.00	154.00				-43.85%
30147	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分40左2	200	12.90%	0	0		是	2026年	-43.06%
30148	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥1箱变1变压器	630	16.83%	461.00	461.00				-39.33%
30149	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	双台分19左1	200	11.40%	0	0		是	2026年	23.27%
30150	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖2箱式变电站2配电变压器	630	10.16%	503	503				3.42%
30151	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期1变电站202配电变压器	315	38.10%	163.50	163.50				-48.95%
30152	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	明华新村小区变电站201	500	50.24%	198.80	198.80				-42.45%
30153	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	永善小区3变电站201	630	44.13%	289	289				-36.91%
30154	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥2箱变2变压器	400	32.00%	232.00	232.00				-40.17%
30155	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	城建水岸2变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	459	459				-41.22%
30156	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府1变电站201配电变压器	500	48.00%	210.00	210.00				-56.58%
30157	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期2变电站202配电变压器	500	30.00%	300	300				-42.93%
30158	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区2变电站202	630	22.54%	425.00	425.00				-44.15%
30159	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	双台分7+1左3	200	2.10%	0	0		是	2026年	-68.99%
30160	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	黎明水晶园变电站201	630	28.25%	389.00	389.00				-45.68%
30161	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干242右20	100	33.90%	0	0		是	2026年	-70.66%
30162	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖1箱式变电站1配电变压器	800	18.30%	573.60	573.60				10.23%
30163	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	黎明水晶园变电站202	630	0.00%	491.89	491.89				0.00%
30164	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区改造2变电站201	630	36.83%	335.00	335.00				-34.48%
30165	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线232右6	200	8.70%	0	0		是	2026年	-48.48%
30166	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线192左1右1	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30167	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线151右7左1	400	91.25%	0	0	2024年12月	是	2026年	8.88%
30168	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖3箱式变电站1配电变压器	800	9.00%	648.00	648.00				38.67%
30169	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分46	100	135.60%	0	0	2022年12月	是	2026年	-61.59%
30170	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区1变电站202	630	22.54%	425.00	425.00				-42.74%
30171	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区一期1变电站202配电变压器	630	45.33%	281.40	281.40				-42.75%
30172	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路4变电站201	400	46.20%	175.20	175.20				-49.43%
30173	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府2变电站201配电变压器	500	53.28%	184	184				-57.69%
30174	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干151右6	200	18.60%	0	0		是	2026年	-40.98%
30175	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路1变电站201	400	29.70%	241	241				-41.52%
30176	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳欣教工小区变电站202	500	21.76%	341.20	341.20				-42.55%
30177	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分18+1左1	200	39.60%	0	0		是	2026年	100.00%
30178	开发	羊吉变	羊吉变10658羊农乙线	羊农乙线羊吉干10变压器	400	55.50%	138.00	138.00				-56.70%
30179	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分19	400	31.20%	0	0		是	2026年	-24.33%
30180	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期1变电站201配电变压器	315	46.48%	137.10	137.10				-43.07%
30181	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥3箱变2变压器	500	25.60%	322.00	322.00				-41.15%
30182	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖2箱式变电站1配电变压器	800	19.50%	564	564				16.83%
30183	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干路官分14	315	43.81%	145.50	145.50				-41.38%
30184	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期3变电站201配电变压器	500	47.60%	212.00	212.00				-37.11%
30185	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分18右6+1右1	250	77.28%	0	0		是	2026年	15.30%
30186	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	永善小区1土建变202变压器	630	65.40%	155.00	155.00				-37.45%
30187	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	72中学体育馆201间隔配电变压器	630	0.00%	492	492				0.00%
30188	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线195左1	200	20.70%	0	0		是	2026年	18.87%
30189	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府2变电站202配电变压器	500	82.56%	37.20	37.20	2023年8月			-29.25%
30190	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干农机所分1加1左1	200	19.50%	141.00	141.00				39.78%
30191	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	城建水岸1变电站201间隔配电变压器	630	20.48%	438.00	438.00				-43.16%
30192	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干路官分3	315	57.40%	102.70	102.70				-44.83%
30193	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线148左19	200	49.20%	0	0		是	2026年	100.00%
30194	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线192左2	200	4.40%	0	0		是	2026年	0.00%
30195	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立线158左1	315	51.43%	0	0		是	2026年	-40.74%
30196	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区一期2变电站202配电变压器	500	50.88%	196	196				-37.70%
30197	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干151右4	200	22.80%	0	0		是	2026年	-20.59%
30198	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区改造2变电站202	630	27.94%	391.00	391.00				-44.93%
30199	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分18左8右2	400	1.80%	0	0		是	2026年	-20.41%
30200	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干东陵乙B马官桥分8加1	200	14.10%	151.80	151.80				-9.33%
30201	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥3箱变1变压器	500	29.60%	302	302				-43.56%
30202	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期2变电站201配电变压器	500	36.40%	268	268				-38.92%
30203	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线183右4左1	100	108.80%	0	0	2023年7月	是	2026年	-150.64%
30204	苏家屯	曹仲变	曹仲变51342曹浑甲线	浑河甲线122左2	200	3.60%	147.62	147.62				100.00%
30205	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分43右1左2	200	61.50%	0	0		是	2026年	0.73%
30206	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线双台分22	200	25.95%	0	0		是	2026年	-66.52%
30207	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期3变电站202配电变压器	500	40.80%	246	246				-40.69%
30208	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强乙线路官分14+1变电站变压器	250	0.00%	225.00	225.00				-38.32%
30209	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府1变电站202配电变压器	500	70.08%	99.60	99.60				-41.21%
30210	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线167+0左2	400	54.60%	0	0		是	2026年	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30211	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	永善小区1土建变201变压器	630	83.49%	41	41	2024年9月			-41.84%
30212	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区一期1变电站201配电变压器	630	42.29%	300.60	300.60				-43.19%
30213	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干桃水分2	100	61.20%	29	29				-42.63%
30214	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线183右11+1左11	200	29.70%	0	0		是	2026年	100.00%
30215	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线240+1右1	200	3.30%	0	0		是	2026年	-7.03%
30216	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干奖工分6	315	45.71%	139.50	139.50				-43.82%
30217	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分03	500	55.44%	0	0		是	2026年	-38.56%
30218	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路2变电站201	400	48.60%	166	166				-41.75%
30219	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖5箱式变电站1配电变压器	800	7.80%	657.60	657.60				17.52%
30220	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分8右5+1柱上变压器	315	57.46%	0	0		是	2025年12月	-39.22%
30221	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	华山乙线华山干5左5柱上变压器	400	64.20%	0	0				100.00%
30222	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干淮河分3柱上变压器	315	44.13%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
30223	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅2站房1变压器	630	20.32%	439	439				41.37%
30224	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干液压分6柱上变压器	200	51.50%	0	0		是	2025年12月	17.20%
30225	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明1箱变2配电变压器	630	71.11%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
30226	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线亚明分2柱上变压器	315	24.44%	0	0		是	2025年12月	-43.26%
30227	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二1箱变1号变	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
30228	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	荣盛昆山豪庭2箱式变电站1配电变压器	630	60.63%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
30229	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平西分5+1柱上变压器	400	37.80%	0	0		是	2025年12月	-41.46%
30230	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干液压分4左3柱上变压器	400	42.80%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
30231	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平西分6柱上变压器	400	6.25%	0	0		是	2025年12月	-96.04%
30232	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变1	630	0.00%	380	380		是	2025年12月	0.00%
30233	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	鲲鹏箱变1	630	46.10%	0	0		是	2025年12月	-37.59%
30234	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干3+1右1柱上变压器	315	19.37%	223	223		是	2025年12月	-75.70%
30235	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明分9柱上变压器	400	22.20%	0	0		是	2025年12月	-18.11%
30236	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线华山干36+1柱上变压器	315	30.73%	0	0		是	2025年12月	-37.68%
30237	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	优特区2箱变1号变	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
30238	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	荣盛昆山豪庭2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30239	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线华山干23柱上变压器	200	26.00%	0	0		是	2025年12月	-45.59%
30240	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西3箱变2号变	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-40.38%
30241	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干淮河分8柱上变压器	400	3.50%	0	0		是	2025年12月	-40.71%
30242	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二2箱变2号变	500	21.44%	0	0		是	2025年12月	-40.32%
30243	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	圣济经典箱变1变压器	500	24.96%	0	0		是	2025年12月	-41.39%
30244	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	华山干5左1（临时电）柱上变压器	100	60.90%	0	0		是	2025年12月	13.11%
30245	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干液压分2柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30246	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线华山干5左2柱上变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-48.32%
30247	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干17柱上变压器	315	24.76%	206	206		是	2025年12月	-80.03%
30248	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	月光橙箱变1号变	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-41.39%
30249	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西5箱变2号变	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-36.23%
30250	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干8右5柱上变压器	315	43.81%	146	146		是	2025年12月	-44.29%
30251	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线华山干4柱上变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-51.65%
30252	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分10柱上变压器	400	79.50%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
30253	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	舍宅新居2小区变电站1配电变压器	630	5.08%	0	0		是	2025年12月	42.76%
30254	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干4柱上变压器	315	33.33%	179	179		是	2025年12月	-42.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30255	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干泾河分2左1柱上变压器	400	97.50%	0	0	2025年6月			-46.83%
30256	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	金地领峯1变电站1配电变压器	800	0.00%	380	380				100.00%
30257	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干8右2柱上变压器	315	20.63%	219	219		是	2025年12月	-41.87%
30258	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变166华山乙线红工分27柱上变压器	315	66.67%	0	0		是	2025年12月	-46.37%
30259	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线红工分8柱上变压器	315	82.54%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-36.69%
30260	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干液压分7柱上变压器	315	70.16%	0	0		是	2025年12月	-35.39%
30261	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二1箱变2号变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
30262	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干14柱上变压器	400	48.00%	168	168		是	2025年12月	-42.72%
30263	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线华山干25右5柱上变压器	200	21.40%	0	0		是	2025年12月	-41.63%
30264	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西5箱变1号变	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-38.95%
30265	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	后勤干休所箱变1	630	10.48%	380	380		是	2025年12月	-46.89%
30266	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	淮河街2箱变变压器	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
30267	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	月光橙箱变2号变	630	14.73%	0	0		是	2025年12月	-35.00%
30268	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线红工分3柱上变压器	315	44.76%	0	0		是	2025年12月	-43.49%
30269	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	翡翠园1箱变1	400	61.80%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
30270	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	岐山干6柱上变压器	250	76.16%	35	35		是	2025年12月	-34.01%
30271	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线红工分9柱上变压器	400	57.25%	0	0		是	2025年12月	-48.67%
30272	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线亚明分5柱上变压器	315	20.95%	0	0		是	2025年12月	-42.30%
30273	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西4箱变1号变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
30274	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平西分7柱上变压器	200	44.50%	0	0		是	2025年12月	-34.18%
30275	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	红工分12柱上变压器	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
30276	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二2箱变1号变	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-39.05%
30277	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	优特区3箱变1号变	500	19.52%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
30278	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海公寓箱变1号变	800	67.80%	178	178		是	2025年12月	-45.24%
30279	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	太平庄2箱变1号变	630	48.76%	0	0		是	2025年12月	-36.25%
30280	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	圣济经典箱变2变压器	500	16.80%	0	0		是	2025年12月	-43.38%
30281	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	荣盛昆山豪庭3箱式变电站1配电变压器	500	88.00%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-26.37%
30282	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	荣盛昆山豪庭3箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30283	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	泾河街箱变配电变压器	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	-46.53%
30284	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西2箱变2号变	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-40.84%
30285	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	华山干34左9+1柱上变压器	200	61.20%	0	0		是	2025年12月	-22.61%
30286	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分2+1柱上变压器	400	56.80%	0	0		是	2025年12月	15.58%
30287	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	华山干红工分21（临时电）公用柱上变压器	100	49.00%	0	0				-47.20%
30288	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	方林家园二期小区箱式变电站2配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	11.67%
30289	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	优特区2箱变2号变	500	34.24%	0	0		是	2025年12月	-27.21%
30290	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	华山乙线34左10右1	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30291	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	优特区1箱变2号变	500	25.20%	0	0		是	2025年12月	-44.50%
30292	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西2箱变1号变	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	-38.84%
30293	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	荣盛昆山豪庭1箱式变电站1配电变压器	630	101.90%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-34.75%
30294	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅1站房1配电变压器	630	19.05%	447	447				55.24%
30295	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分7柱上变压器	200	78%	0	0		是	2025年12月	-36.30%
30296	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变2	630	26.67%	380	380		是	2025年12月	-45.80%
30297	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	华山乙线34左8	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30298	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线亚明分3柱上变压器	400	32.10%	0	0		是	2025年12月	-49.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30299	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	优特区1箱变1号变	500	43.60%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
30300	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线华山干6柱上变压器	400	60.50%	0	0		是	2025年12月	-45.89%
30301	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	太平庄3箱变	630	39.24%	0	0		是	2025年12月	-43.73%
30302	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变2.1号变	630	18.73%	380.00	380.00		是	2025年12月	-42.68%
30303	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	金地领峯2变电站1配电变压器	800	7.20%	380	380				100.00%
30304	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	润公寓小区箱式变电站1配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	6.41%
30305	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二3箱变配电变压器	500	24.64%	0	0		是	2025年12月	-40.57%
30306	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变2-2号变	630	13.65%	380	380		是	2025年12月	-42.58%
30307	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西1箱变2号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
30308	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	翡翠园2箱变1	400	35.00%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
30309	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分3+1柱上变压器	400	46.00%	0	0		是	2025年12月	70.41%
30310	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平西分3左1柱上变压器	100	8.10%	0	0		是	2025年12月	-29.73%
30311	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线华山干29柱上变压器	100	0.00%	0	0				-1258.18%
30312	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变166华山乙线红工分26柱上变压器	315	26.35%	0	0		是	2025年12月	-49.39%
30313	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线红工分6柱上变压器	315	17.14%	0	0		是	2025年12月	-46.48%
30314	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	龙湖方林昱橙变电站2配电变压器	800	11.63%	0	0		是	2025年12月	100.00%
30315	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西3箱变1号变	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
30316	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干5左1柱上变压器	400	37.60%	210	210		是	2025年12月	-41.12%
30317	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	舍宅新居1小区变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30318	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西4箱变2号变	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-44.31%
30319	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西1箱变1号变	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-45.17%
30320	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	优特区3箱变2号变	500	24.64%	0	0		是	2025年12月	-41.09%
30321	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干2+1柱上变压器	315	41.59%	153	153		是	2025年12月	-46.00%
30322	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	翡翠园1箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30323	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅3站房1变压器	630	28.19%	389	389				100.00%
30324	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干泾河分4柱上变压器	315	77.14%	0	0		是	2025年12月	-45.67%
30325	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线红工分7柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30326	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明1箱变1配电变压器	630	69.21%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
30327	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	荣盛昆山豪庭1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30328	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅4站房1配电变压器	630	22.86%	423	423				100.00%
30329	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变166华山乙线红工分28柱上变压器	315	20.19%	0	0		是	2025年12月	-25.28%
30330	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	鲲鹏箱变2	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
30331	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	19号新居箱式变电站201间隔配电变压器	400	11.10%	0	0		是	2025年12月	-23.82%
30332	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	天诚大厦变电站2号配电变压器	800	34.80%	215	215				-8.69%
30333	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城2箱变1	630	15.62%	0	0				-45.33%
30334	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山南2台照明	630	22.67%	424	424				-25.46%
30335	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	皇姑甲线皇姑干38左0左1柱上变压器	200	29.70%	0	0				-10.44%
30336	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城7变电站2变压器	630	15.24%	214.77	214.77				-38.38%
30337	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	马路湾变684八经甲线政府小区	250	99.36%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-40.53%
30338	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干53北山分1右11	400	84.45%	22	22	2024年6月	是	2026年1月	5.92%
30339	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A2变电站1变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年12月	-46.31%
30340	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城6变电站1变压器	630	0.00%	214.77	214.77				0.00%
30341	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	珠江箱变2	630	23.49%	0	0				-47.80%
30342	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	毓秀新村2箱变	630	16.89%	460.60	460.60				-40.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30343	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干42左6加1	315	71.62%	57.90	57.90				60.10%
30344	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城5变电站2变压器	630	32.38%	214.77	214.77				-41.84%
30345	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A1配电站1变压器	500	18.00%	0	0		是	2026年12月	-43.11%
30346	沈河	顺城变	顺城变064红旗甲线	官局子箱变1配电变压器	630	56.19%	213.00	213.00				-38.78%
30347	南湖变	南湖变	南湖变482东方甲线	银河丽湾二期1配变站202配电变压器	400	20.70%	0	0		是	2026年12月	-13.09%
30348	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	南湖变482东方甲线东方干9左1公变	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	-50.35%
30349	沈河	顺城变	顺城变064红旗甲线	官局子箱变2配电变压器	630	54.60%	223.00	223.00				-42.23%
30350	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	昆山西箱变1	630	79.24%	0	0				-42.45%
30351	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干40	315	55.24%	109.50	109.50				-48.01%
30352	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南3箱变2	630	56.76%	0	0				-33.97%
30353	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城5箱变1变压器	800	15.00%	600	600				88.35%
30354	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山电井 2 方 3	100	66.30%	23.70	23.70				-40.03%
30355	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗前尖山肇启农业种植公变台区	200	6.60%	167	167				0.00%
30356	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥1箱变2	630	74.29%	0	0				-29.35%
30357	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗社区4机井	50	36.40%	26.80	26.80				-43.69%
30358	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城1箱变1变压器	630	10.29%	502.20	502.20				36.09%
30359	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南1箱变2	630	59.81%	0	0				-43.72%
30360	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干北山分1右3	400	86.10%	15.60	15.60	2025年6月			4.42%
30361	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	岐山新园箱变1	630	23.49%	0	0				-39.27%
30362	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城4变电站1变压器	630	14.60%	214.77	214.77				-43.90%
30363	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线刑柏西台	80	49.50%	32.40	32.40				-43.13%
30364	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山西台	400	17.70%	289.20	289.20				-23.47%
30365	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A2配电站2变压器	630	43.43%	0	0		是	2026年12月	-41.56%
30366	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干北山分12	200	69.00%	42.00	42.00				-51.27%
30367	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	岐山新园箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
30368	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥1箱变1	630	56.76%	0	0				-40.44%
30369	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	荣兴大厦变电站1变压器	630	16.19%	214.77	214.77				-43.17%
30370	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	红卫变364皇姑甲线皇姑干47左5柱上变压器	400	52.25%	0	0				-46.88%
30371	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干76右6	315	24.76%	205.50	205.50				-40.34%
30372	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线邢柏大棚 5 台	100	49.00%	41.00	41.00				-58.81%
30373	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	鸟市分5右1柱上变压器	400	33.60%	0	0				8.13%
30374	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长江2箱变1	630	89.21%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-43.07%
30375	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦1号变电站2号变压器	630	31.43%	214.77	214.77				-40.43%
30376	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥2箱变1	630	81.27%	0	0	2023年9月			-42.09%
30377	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	刑柏中台	400	45.60%	177.60	177.60				-17.73%
30378	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	皇姑甲线皇姑干38左0左2柱上变压器	200	35.10%	0	0				-10.14%
30379	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城7变电站1变压器	630	12.19%	214.77	214.77				-38.61%
30380	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区一期二组团1号变电站变压器	630	16.00%	214.77	214.77				-42.91%
30381	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	前尖山照明 3 台（微）	400	37.05%	211.80	211.80				-25.59%
30382	沈河	顺城变	顺城变064红旗甲线	红旗甲线中街北分3变压器3	400	48.75%	165.00	165.00				-52.76%
30383	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	珠江箱变1	630	30.98%	0	0				-42.61%
30384	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山照明 4 台	400	29.10%	243.60	243.60				-44.43%
30385	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线龙凤楼区照明	200	53.30%	73.40	73.40				-39.99%
30386	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦3号变电站1号变压器	630	32.70%	214.77	214.77				-43.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30387	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥2箱变2	630	62.22%	0	0				-44.05%
30388	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干42左7	400	32.10%	231.60	231.60				8.84%
30389	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城4箱变1变压器	800	11.70%	626.40	626.40				85.56%
30390	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北山分1右8柱上变压器	250	75.84%	35.40	35.40				-33.87%
30391	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干30之1	200	24.40%	131.20	131.20				-36.22%
30392	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线刑柏东台新	400	48.60%	165.60	165.60				0.00%
30393	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干43	315	46.67%	136.50	136.50				-44.44%
30394	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长北8箱变2配电变压器	630	43.17%	0	0				-40.43%
30395	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线金海卜北台	315	25.08%	204.50	204.50				-6.90%
30396	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南1箱变1	630	73.14%	0	0				-42.15%
30397	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干51	400	43.80%	184.80	184.80				-42.41%
30398	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	邢柏村助农公变台	400	0.00%	360.00	360.00				100.00%
30399	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城6变电站2变压器	630	26.67%	214.77	214.77				-40.21%
30400	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城1箱变1	630	14.48%	0	0				-53.82%
30401	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长北7箱变配电变压器	800	31.20%	0	0				-321.07%
30402	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城3变电站1变压器	630	8.38%	214.77	214.77				-42.05%
30403	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦1号变电站1号变压器	630	0.00%	214.77	214.77				0.00%
30404	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山南一台照明	200	86.10%	7.80	7.80	2022年12月			-40.07%
30405	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城1箱变2	630	14.86%	0	0				-43.47%
30406	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	昆山西箱变2	630	40.95%	0	0				-43.21%
30407	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干76右1左3右2	315	73.33%	52.50	52.50				-30.67%
30408	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区一期二组团2号变电站变压器	630	18.29%	214.77	214.77				-40.54%
30409	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干34之1	400	21.00%	276.00	276.00				-28.52%
30410	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	毓秀新村1箱变	630	20.83%	435.80	435.80				-44.22%
30411	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城8变电站2变压器	630	14.86%	214.77	214.77				-42.87%
30412	沈河	顺城变	顺城变064红旗甲线	华乐箱变1变压器	630	48.89%	259.00	259.00				-40.73%
30413	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山五台	400	23.70%	265.20	265.20				-32.77%
30414	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A3配电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-28.16%
30415	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城2箱变1变压器	630	9.90%	504.60	504.60				37.04%
30416	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干47	315	26.03%	201.50	201.50				-38.51%
30417	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南3箱变1	630	30.10%	0	0				-41.64%
30418	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城1变电站1变压器	630	12.70%	214.77	214.77				-56.70%
30419	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干76右2	315	34.60%	174.50	174.50				-40.49%
30420	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦3号变电站2号变压器	630	38.73%	214.77	214.77				-40.96%
30421	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城1变电站2变压器	630	12.06%	214.77	214.77				-42.83%
30422	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干北山分1右6	400	71.70%	73	73				-42.81%
30423	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦2号变电站2号变压器	630	0.00%	214.77	214.77				0.00%
30424	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	鑫刚农业公变台	100	26.70%	63.30	63.30				100.00%
30425	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城3箱变1变压器	800	12.30%	621.60	621.60				74.01%
30426	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线邢柏大棚 4 台	30	13.73%	0	0				-53.05%
30427	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A4配电站1变压器	630	22.38%	0	0		是	2026年12月	-34.51%
30428	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城5变电站1变压器	630	13.33%	214.77	214.77				-41.01%
30429	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	荣兴大厦变电站2变压器	630	16.83%	214.77	214.77				-41.96%
30430	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山大块地大棚	100	82.44%	0	0	2022年12月			-44.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30431	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河丽湾二期2配变电站202配电变压器	400	32.10%	0	0		是	2026年12月	-8.83%
30432	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山大棚地	200	17.50%	145.00	145.00				-42.98%
30433	沈河	顺城变	顺城变064红旗甲线	红旗干中街北分3公变1	315	37.71%	164.70	164.70				-44.11%
30434	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干54加2	200	100.50%	0	0	2023年1月	是	2026年5月	-10.83%
30435	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城4变电站2变压器	630	14.92%	215	215				-37.93%
30436	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干50	315	20.95%	217.50	217.50				-51.17%
30437	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城2变电站1变压器	630	15.87%	214.77	214.77				-41.47%
30438	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	三家子安居1箱变2变压器	800	24.60%	523	523				-25.25%
30439	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城2变电站2变压器	630	16.83%	215	215				-39.70%
30440	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦2号变电站1号变压器	630	44.13%	214.77	214.77				-44.54%
30441	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	三家子安居2箱变2变压器	800	14.10%	607.20	607.20				-17.31%
30442	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城8变电站1变压器	630	16.38%	215	215				-36.77%
30443	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长北8箱变1	630	34.60%	0	0				-62.83%
30444	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河丽湾二期3配电站202配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2026年12月	4.59%
30445	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A1配电站2变压器	500	20.80%	0	0		是	2026年12月	-39.07%
30446	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区一期二组团4号变电站变压器	630	22.10%	214.77	214.77				-41.72%
30447	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山东洼子电井	200	45.60%	88.80	88.80				-43.10%
30448	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城2箱变2	630	15.62%	0	0				-40.45%
30449	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A1配电站2变压器	630	20.19%	0	0		是	2026年12月	-37.91%
30450	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城3变电站2变压器	630	23.87%	214.77	214.77				-40.19%
30451	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干北山分3	200	42.90%	94.20	94.20				-32.81%
30452	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干42左4	630	56.76%	209	209				7.30%
30453	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A4配电站2变压器	630	28.10%	0	0		是	2026年12月	-23.67%
30454	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园4变电站201变压器	400	21.60%	0	0		是	2026年12月	-43.42%
30455	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅2箱变2变压器	500	24.32%	0	0		是		-43.67%
30456	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园9变电站201变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年12月	-41.74%
30457	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村10变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
30458	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路19变电站201柜	400	28.80%	0	0		是	2026年12月	-43.80%
30459	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁3箱变1变压器	630	30.10%	0	0		是		-42.36%
30460	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭2号变电站2变压器	630	36.19%	10.00	10.00				-40.51%
30461	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	如沈乙线沈小联干四德分4	315	65.71%	0	0		是		-42.22%
30462	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园3变电站201变压器	400	35.20%	0	0		是	2027年12月	-35.50%
30463	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干观泉分警家支 5+1	315	26.98%	0	0		是		-40.61%
30464	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭1号变电站1变压器	800	32.10%	10	10				-34.34%
30465	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园12变电站201变压器	630	32.76%	0	0		是	2027年12月	-38.07%
30466	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	铁道兵家园箱变1变压器	630	23.17%	0	0		是		-41.69%
30467	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲5开闭站XB4箱变（单）	400	14.00%	0	0		是		-48.39%
30468	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园1变电站201变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-35.66%
30469	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥10箱变201配电变压器	630	46.67%	273	273				-14.34%
30470	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥11箱变201配电变压器	630	21.33%	433	433				-11.61%
30471	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一新3开闭站右2	200	7.20%	0	0		是	2027年12月	-48.10%
30472	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村4变电站202柜	500	19.20%	0	0		是	2027年12月	-32.92%
30473	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村8变电站201柜	630	53.97%	0	0		是	2027年12月	-41.19%
30474	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村6变电站201柜	630	16.19%	0	0		是	2028年12月	-38.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30475	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园8变电站201变压器	630	19.43%	0	0		是	2028年12月	-42.94%
30476	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	东站2箱变(单)	630	18.67%	0	0		是		-44.05%
30477	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村11变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
30478	铁西	历工变	历工变10472光明线	冶金粉末小区二期变电站201间隔配电变压器	315	49.84%	0	0		是	2028年12月	-44.45%
30479	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	如沈乙线线沈小联干皮革分4	200	12.90%	0	0		是		-19.46%
30480	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路18变电站201柜	315	20.32%	0	0		是	2028年12月	-45.41%
30481	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路20变电站变压器	200	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
30482	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	鲁能公馆4箱变1变压器	800	2.10%	0	0		是		100.00%
30483	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁1箱变2变压器	500	42.24%	0	0		是		-36.98%
30484	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅1箱变1变压器	500	17.60%	0	0		是		-44.81%
30485	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	东站1箱变1变压器	630	14.60%	0	0		是		-44.86%
30486	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景2箱变1变压器	500	41.60%	0	0		是		-42.04%
30487	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变550林西线电井支8右06	400	30.10%	0	0				-40.52%
30488	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅1箱变2变压器	500	22.08%	0	0		是		-41.89%
30489	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥1箱变202配电变压器	630	44.76%	285	285				-15.77%
30490	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥5箱变202配电变压器	630	58.73%	197	197				-21.25%
30491	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园7变电站201变压器	630	27.05%	0	0		是	2028年12月	-36.68%
30492	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干军体分3	100	52.80%	0	0		是		-47.71%
30493	和平	太原变	太原变070北二甲线	北二甲线兰州南分10	315	0.00%	284	284				0.00%
30494	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干军体分13+1左1	50	18.80%	0	0		是		-59.35%
30495	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园2变电站201变压器	630	32.38%	0	0		是	2028年12月	-42.23%
30496	铁西	历工变	历工变10472光明线	冶金粉末1期变电站201间隔配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2028年12月	-16.00%
30497	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭3号变电站1变压器	800	27.30%	10.00	10.00				-40.81%
30498	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村9变电站202变压器	630	20.95%	0	0		是	2028年12月	-44.84%
30499	沈北	大志变	志詹乙线	(虎石台)兴明1变箱201配电变压器	630	25.52%	406	406				-11.14%
30500	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁1箱变1变压器	500	24.32%	0	0		是		-45.64%
30501	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园11变电站201变压器	630	29.33%	0	0		是	2028年12月	-38.76%
30502	沈北	大志变	志詹乙线	(虎石台)矿建1变箱202配电变压器	630	45.08%	283	283				-10.89%
30503	沈北	大志变	志詹乙线	(虎石台)矿建2变箱202配电变压器	630	33.33%	357	357				-16.23%
30504	铁西	历工变	历工变10472光明线	历劝乙线光明分10变压器	250	53.20%	0	0		是	2028年12月	-45.21%
30505	和平	太原变	太原变070北二甲线	兰州南分9	315	48.25%	131.50	131.50				-41.36%
30506	浑南	榆树变	榆树变882三义线	天惠广场二期变电站2号配电变压器	800	15.60%	10	10				5.06%
30507	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村11变电站202变压器	630	46.35%	0	0		是	2028年12月	-41.64%
30508	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭3号变电站2变压器	800	21.00%	10	10				-37.83%
30509	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村7变电站201柜	630	37.46%	0	0		是	2028年12月	-41.61%
30510	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅2箱变1变压器	500	19.84%	0	0		是		-39.65%
30511	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭2号变电站1变压器	630	32.38%	10.00	10.00				-45.23%
30512	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	环路支25+1右1	200	62.70%	0	0				-51.20%
30513	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园5变电站201变压器	630	28.57%	0	0		是	2028年12月	-38.67%
30514	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯2箱变2变压器	500	17.28%	0	0		是		-48.86%
30515	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	铁道兵家园箱变2变压器	630	12.38%	0	0		是		-50.76%
30516	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村1变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
30517	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭1号变电站2变压器	800	22.50%	10	10				-52.51%
30518	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变556林北线林北干多维分3	315	73.02%	0	0				-39.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30519	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村7变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
30520	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村5变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
30521	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村2变电站201变压器	630	137.14%	0	0	2025年2月	是	2027年12月	-43.31%
30522	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯1箱变1变压器	630	43.81%	0	0		是		-41.68%
30523	和平	太原变	太原变070北二甲线	北二甲线兰州南分3左2	400	6.25%	335	335				-33.68%
30524	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	多维支9+1左1	200	42.60%	0	0				-8.66%
30525	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明分2	50	14.40%	0	0		是	2027年12月	-41.38%
30526	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村1变电站202变压器	630	54.29%	0	0		是	2027年12月	-37.74%
30527	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园6变电站201变压器	630	20.57%	0	0		是	2028年12月	-42.67%
30528	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园10变电站201变压器	630	31.62%	0	0		是	2028年12月	-38.60%
30529	和平	太原变	太原变070北二甲线	洪福家园2主变	500	20.64%	347	347				-39.03%
30530	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村8变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
30531	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村6变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
30532	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景3箱变1变压器	400	39.60%	0	0		是		-40.07%
30533	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	环路支3左1	200	3.90%	0	0				-201.54%
30534	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁2箱变1变压器	500	35.84%	0	0		是		-26.68%
30535	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一东3开闭站右5	315	27.30%	0	0		是	2028年12月	-43.58%
30536	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景3箱变2变压器	400	38.00%	0	0		是		-38.01%
30537	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	环路支21+1右1	200	1.50%	0	0				0.00%
30538	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线小联干来金分1	100	28.00%	0	0		是		-20.19%
30539	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路17变电站201柜	315	41.27%	0	0		是	2028年12月	-41.93%
30540	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	东站1箱变2变压器	630	9.84%	0	0		是		-40.48%
30541	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	新生1小区箱变（单）	500	17.60%	0	0		是		-44.25%
30542	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	鲁能公馆1箱变1变压器	630	0.63%	0	0		是		100.00%
30543	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯1箱变2变压器	630	43.81%	0	0		是		-42.34%
30544	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	林北线多维分21	315	16.51%	0	0				-23.38%
30545	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村9变电站201柜	630	30.16%	0	0		是	2028年12月	-42.86%
30546	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	天玺1箱变1变压器	630	37.14%	0	0		是		-1.05%
30547	浑南	榆树变	榆树变882三义线	万象中心D座变电站202配电变压器	800	2.40%	10	10				100.00%
30548	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	新生2小区箱变（单）	500	25.60%	0	0		是		-45.24%
30549	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景1箱变1变压器	630	26.29%	0	0		是		-40.52%
30550	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村3变电站201柜	630	22.54%	0	0		是	2028年12月	-43.69%
30551	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村2变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
30552	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景1箱变2变压器	630	16.76%	0	0		是		-44.23%
30553	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村4变电站201柜	500	10.00%	0	0		是	2028年12月	-26.40%
30554	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村5变电站201柜	630	46.03%	0	0		是	2028年12月	-32.19%
30555	和平	太原变	太原变070北二甲线	北二甲线兰州南分8	315	46.35%	137.50	137.50				-18.40%
30556	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯2箱变1变压器	500	18.24%	0	0		是		-31.94%
30557	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	富禹东域小区1箱变1变压器	800	11.10%	0	0		是		48.67%
30558	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变550林西线文城分116左电井支05	400	35.55%	0	0				-40.02%
30559	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村10变电站202变压器	630	45.08%	0	0		是	2028年12月	-42.94%
30560	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景4箱变（单）	630	26.03%	0	0		是		-48.09%
30561	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲6开闭站XB5箱变（单）	400	32.10%	0	0		是		-41.45%
30562	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	富城铭邸2变电站1变压器	630	48.57%	0	0				-37.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30563	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	二十四城小区4变电站1变压器	630	43.17%	295.00	295.00				-35.47%
30564	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	富城铭邸2变电站2变压器	630	51.43%	0	0				-40.56%
30565	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东台	160	60.38%	47	47				-40.17%
30566	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区2变电站2变压器	630	26.67%	399.00	399.00				-38.61%
30567	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区2变电站1变压器	630	14.86%	473	473				-42.38%
30568	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东台南片	315	52.70%	118	118				-33.91%
30569	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	毓秀新村7号、8号、9号住宅箱式变电站配电变压器	500	52.16%	189	189				-38.95%
30570	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗西台（2022微）	315	50.48%	125	125				-35.60%
30571	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线幸福小区	200	78.30%	23.40	23.40				-34.90%
30572	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗医院	400	40.35%	199	199				-31.67%
30573	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	市场线64	315	26.67%	0	0				-33.57%
30574	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	官塔乙线83左11	200	33.60%	0	0				-44.29%
30575	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区1变电站2变压器	630	18.67%	449.40	449.40				-29.81%
30576	法库	宝山变	宝山变1004城南线	10kV南环乙线代家庄02	315	8.89%	255.50	255.50				-87.10%
30577	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	依云蓝湾小区变电站1变压器	400	72.60%	69.60	69.60				-28.62%
30578	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东南台照明	200	45.10%	0	0				-35.16%
30579	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗佑户坨村杜洪涛养鱼公变台区	200	18.60%	142.80	142.80				0.00%
30580	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	二十四城小区3变电站1变压器	800	41.10%	391.20	391.20				-26.50%
30581	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线佑户坨照明	200	48.90%	82	82				-34.37%
30582	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	官塔乙线83左2右1	200	19.80%	0	0				7.82%
30583	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗镇杨士岗社区安瑞电动汽车充电公变台区	200	112.20%	0	0	2025年6月			100.00%
30584	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	官塔乙线82左1	400	7.50%	0	0				100.00%
30585	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	辽宁华屹置业有限公司（荣福桃源）配电变压器	630	21.90%	429.00	429.00				-34.67%
30586	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	文莱新城小区变电站1变压器	630	17.46%	457	457				-33.15%
30587	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	永利嘉院小区1变电站1变压器	630	26.29%	401.40	401.40				-50.54%
30588	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗西南台照明	315	58.73%	98.50	98.50				-39.46%
30589	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	二十四城小区5变电站1变压器	400	32.80%	228.80	228.80				49.92%
30590	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	官塔干91右2	400	56.25%	0	0				100.00%
30591	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	永利嘉院小区2变电站1变压器	630	21.71%	430	430				-42.17%
30592	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区1变电站1变压器	630	18.67%	449	449				-36.86%
30593	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	二十四城小区2变电站1变压器	800	62.70%	218.40	218.40				-34.90%
30594	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东北台	400	26.20%	0	0				-29.07%
30595	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	富城铭邸1变电站1变压器	630	20.32%	0	0				-40.83%
30596	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	张羊甲线张羊干巢湖分6左6变压器	400	72.75%	69.00	69.00				-44.23%
30597	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线佑户坨东台照明	160	105.38%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-39.42%
30598	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	富城铭邸1变电站2变压器	630	27.94%	0	0				-39.39%
30599	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干元科分9柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2026年12月	-32.73%
30600	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干大棚支6右分02柱上变压器	315	58.41%	0	0		是	2026年12月	-29.20%
30601	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	蓝天佳苑1变电站2号变压器	800	15.75%	0	0				-40.32%
30602	沈河	青年变	青年变350青大线	金联箱变1变压器	500	6.72%	0	0		是	2026年6月	-47.21%
30603	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	恬园箱式变电站配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	13.25%
30604	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线张士太大棚分支14	50	6.90%	0	0		是	2025年12月	-240.45%
30605	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十西路2变电站201柜	400	0.00%	0	0				0.00%
30606	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	海伦堡小区2箱式变电站1配电变压器	630	11.05%	0	0		是	2025年12月	-38.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30607	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	郭家三小区1变电站201	630	109.46%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.91%
30608	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线前刘支44	200	11.70%	0	0		是	2025年12月	13.48%
30609	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线后刘2支9	200	9.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30610	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	远洋琨栖府小区2配电室201变压器	630	8.25%	0	0				100.00%
30611	沈河	青年变	青年变350青大线	前春变电站1变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年6月	-40.50%
30612	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线刘鸣新支02	100	54.90%	0	0		是	2025年12月	-26.09%
30613	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干33左3	315	11.75%	0	0			2028年12月	-39.85%
30614	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒江西区箱变1号变	500	32.00%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
30615	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花1箱式变电站2配电变压器	800	28.88%	0	0				-44.00%
30616	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园2箱变1号变	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-46.24%
30617	大东	望花变	望花变70262合作乙线	思和苑2箱变2站内变压器	630	25.52%	406	406				-39.51%
30618	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线元科分25柱上变压器	400	48.00%	0	0		是	2026年12月	-36.74%
30619	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线三家子2组支3	200	43.00%	0	0		是	2026年6月	-17.63%
30620	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干33左1	315	1.27%	0	0				-131.45%
30621	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	十路甲1开闭站右4箱变201间隔配电变压器	315	77.46%	0	0				-57.52%
30622	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒江西区箱变2号变	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-46.54%
30623	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分20柱上变压器	400	62.00%	0	0		是	2025年12月	-42.65%
30624	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线高五支013	200	17.18%	0	0		是	2025年12月	-41.78%
30625	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	曹家2台	200	58.80%	0	0		是	2025年12月	-32.25%
30626	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线裴四支005	50	62.40%	0	0		是	2025年12月	-33.19%
30627	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北洮昌1变电站1变压器	500	69%	104	104				-33.68%
30628	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分34	400	87.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-26.58%
30629	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑3变电站202	630	14.48%	0	0				22.96%
30630	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	玲珑居小区变电站配电变压器1公变	400	30.40%	0	0				-45.37%
30631	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线孙家支025	50	128.82%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-44.02%
30632	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北洮昌2变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-42.14%
30633	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线四间房小区2台支10	200	2.70%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30634	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	蓝天佳苑2变电站2变压器	630	35.24%	0	0				-36.82%
30635	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线孙家分47	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	-36.08%
30636	大东	望花变	望花变70262合作乙线	思和苑1箱变2站内变压器	630	34.67%	349	349				-41.49%
30637	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	军工乙线26+2柱上变压器	200	36.60%	106.80	106.80				-45.40%
30638	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期8号变电站1号变压器	800	32.25%	0	0		是	2027年12月	-31.38%
30639	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小四家子支09	50	121.80%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-29.41%
30640	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作乙线合作干13	315	43.81%	145.50	145.50				-49.62%
30641	大东	望花变	望花变70262合作乙线	祥和家园1箱变2变压器	630	18.41%	451	451				-43.75%
30642	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分3左4柱上变压器	315	40.32%	0	0		是	2025年12月	-47.21%
30643	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20左3	315	75.87%	0	0				-41.45%
30644	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	南令闻西变电站2变压器	630	30.48%	375.00	375.00				-43.19%
30645	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作干22右9新	400	41.40%	194.40	194.40				8.66%
30646	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期7号变电站1号变压器	630	36.19%	0	0		是	2027年12月	-39.48%
30647	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二4箱变1号变	500	36.48%	0	0		是	2025年12月	-40.30%
30648	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	令闻新村2箱变1变压器	800	20.40%	556.80	556.80				-37.87%
30649	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线马场分支049	100	75.30%	0	0		是	2025年12月	-28.06%
30650	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线157	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	-14.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30651	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸甲线伊甸干26变压器	50	30.60%	0	0				-40.77%
30652	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线22+2柱上变压器	400	50.50%	0	0		是	2026年12月	-30.96%
30653	沈河	青年变	青年变350青大线	前春变电站2变压器	630	57.78%	0	0		是	2026年6月	-40.33%
30654	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	令闻新村1箱变1变压器	800	14.75%	602	602				-46.40%
30655	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	双喜南小区变电站202	630	52.38%	0	0				-44.26%
30656	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线本纲分158	200	24.23%	0	0		是	2025年12月	-35.49%
30657	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花3箱式变电站1配电变压器	800	34.88%	0	0				-40.76%
30658	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北海嘉园2变电站2变压器	630	20.63%	437	437				-39.04%
30659	皇姑	长江变	长江变25474长泰甲线	沙河子小区箱变1号变	630	57.14%	0	0		是	2025年12月	-43.48%
30660	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分17柱上变压器	315	38.41%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
30661	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	富强小区变电站201变压器	630	13.65%	0	0				-39.29%
30662	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉1箱变2变压器	630	75.24%	0	0		是	2026年6月	-37.73%
30663	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	南令闻西变电站1变压器	630	33.65%	355.00	355.00				-46.96%
30664	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线苇塘分支048	30	115.33%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-30.47%
30665	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线齐连发支1	400	81.60%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-12.39%
30666	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分13之2柱上变压器	400	10.50%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
30667	大东	望花变	望花变70262合作乙线	祥和家园1箱变1变压器	630	18.10%	453	453				-45.12%
30668	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线王家大棚支4	50	40.80%	0	0		是	2025年12月	-55.51%
30669	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分18右3柱上变压器	250	30.08%	0	0		是	2025年12月	-41.82%
30670	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十小区3变电站201	800	51.25%	0	0				-42.53%
30671	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	义友1箱变1变压器	400	49.80%	160.80	160.80				-65.17%
30672	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾3变电站2号配电变压器	630	35.87%	0	0				-42.83%
30673	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线三家支054	400	21.90%	0	0		是	2025年12月	-24.54%
30674	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分9	200	54.00%	0	0		是	2026年6月	-22.80%
30675	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线苇塘分支042	100	106.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-33.61%
30676	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园二期1变电站2配电变压器	800	25.00%	0	0		是	2027年12月	-42.06%
30677	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	齐十干62右5	315	25.71%	0	0				-42.17%
30678	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北海嘉园2变电站1变压器	630	24.13%	415.00	415.00				-45.37%
30679	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	阳光美居小区变电站2变压器	315	23.17%	0	0				23.47%
30680	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分支056	200	46.00%	0	0		是	2025年12月	-34.84%
30681	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园二期1变电站1配电变压器	800	25.00%	0	0		是	2027年12月	-36.28%
30682	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	齐十干62右3	250	52%	0	0				-41.11%
30683	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线元科分14右4柱上变压器	200	28.80%	0	0		是	2026年12月	0.00%
30684	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干16+1柱上变压器	400	57.20%	0	0		是	2026年12月	-34.25%
30685	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花3箱式变电站2配电变压器	800	36.75%	0	0				-43.70%
30686	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家2变电站1变压器	800	26.25%	0	0		是	2025年12月	-48.27%
30687	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	邓陀子支33	200	44.70%	0	0		是	2025年12月	-28.80%
30688	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园1箱变2号变	630	51.43%	0	0		是	2025年12月	-42.63%
30689	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	涇河小区3箱变2号变	400	22.20%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
30690	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	北兴变346军工乙线军工干贸易分15右3+2公变	315	44.95%	141.90	141.90				-53.26%
30691	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十西路1变电站201柜	315	0.00%	0	0				-255.92%
30692	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线东胜支12	200	31.50%	0	0		是	2025年12月	-28.77%
30693	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北海1变电站2变压器	630	18.73%	449	449				-46.09%
30694	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线腰后北台分05	100	89.20%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-27.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30695	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20之8	315	4.13%	0	0				-30.79%
30696	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分10左3柱上变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
30697	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北洮昌2变电站2变压器	630	31.75%	367	367				-37.17%
30698	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作乙线合作干22右7	315	84.44%	17.50	17.50	2024年6月			-38.58%
30699	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	海伦堡小区1箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-31.85%
30700	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	蓝天佳苑1变电站201间隔配电变压器	800	22.13%	0	0				-41.08%
30701	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	北兴变346军工乙线军工乙线军工干32左1公变	400	31.75%	233.00	233.00				-29.82%
30702	皇姑	长江变	长江变25474长泰甲线	沙河子小区箱变2号变	630	59.81%	0	0		是	2025年12月	-42.03%
30703	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	双喜北小区土建变202	400	0.00%	0	0				0.00%
30704	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干元科分17右02柱上变压器	80	22.75%	0	0		是	2026年12月	-30.00%
30705	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	富强小区变电站202变压器	630	12.70%	0	0				-39.11%
30706	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑1变电站202	630	16.19%	0	0				23.62%
30707	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十小区2变电站201柜	630	86.03%	0	0	2024年7月	是	2028年12月	-39.12%
30708	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线孟家支2	100	62.10%	0	0		是	2025年12月	-29.52%
30709	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小三组2台支7	400	58.80%	0	0		是	2025年12月	-18.97%
30710	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小六组2台支13	400	4.80%	0	0		是	2025年12月	45.84%
30711	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线裴三支004	200	63.00%	0	0		是	2026年6月	-35.38%
30712	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线腰前支010	200	51.30%	0	0		是	2025年12月	-23.96%
30713	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线冯家支47	200	94.80%	0	0	2025年5月	是	2026年6月	-30.75%
30714	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20左2	315	10.86%	0	0				-60.82%
30715	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分12右1柱上变压器	315	52.38%	0	0		是	2025年12月	-42.18%
30716	大东	望花变	望花变70262合作乙线	祥和家园2变电站1变压器	630	20.32%	439	439				-42.31%
30717	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑3变电站201	630	17.52%	0	0				-42.72%
30718	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分12之2柱上变压器	100	25.50%	0	0		是	2025年12月	23.99%
30719	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	板行箱变2变压器	630	47%	268	268				-37.98%
30720	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	双喜北小区土建变201	400	113.50%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-42.15%
30721	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉2变电站2变压器	500	48.64%	0	0		是	2026年6月	-38.82%
30722	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分28	400	50.70%	0	0		是	2025年12月	-32.67%
30723	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线孙家分14右10右1右1柱上变压器	315	30.48%	0	0		是	2026年12月	100.00%
30724	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分支025	200	53.40%	0	0		是	2025年12月	-38.35%
30725	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家2变电站2变压器	800	27.75%	0	0		是	2025年12月	-44.05%
30726	沈河	青年变	青年变350青大线	雅都苑箱变2变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年6月	-38.57%
30727	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	辽宁东冉房屋开发有限责任公司	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-77.24%
30728	沈河	青年变	青年变350青大线	湖光里箱变2变压器	500	45.60%	0	0		是	2026年6月	-41.08%
30729	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村2箱变2变压器	400	63.30%	107	107				-44.29%
30730	沈河	青年变	青年变350青大线	五爱1期1箱变1变压器	630	46.22%	0	0		是	2026年6月	-37.03%
30731	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线182	200	59.60%	0	0		是	2025年12月	-27.28%
30732	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	龙湖椿山小区1配电室201间隔配电变压器	630	23.17%	0	0				14.40%
30733	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	令闻新村1箱变2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
30734	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾2配电室1号配电变压器	500	40.00%	0	0				-38.12%
30735	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	蓝天佳苑2变电站1变压器	630	27.14%	0	0				-40.00%
30736	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北海1变电站1变压器	630	25.71%	405	405				-43.89%
30737	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作乙线合作干18	200	51.60%	76.80	76.80				-42.96%
30738	大东	望花变	望花变70262合作乙线	思和苑1箱变1站内变压器	630	19.81%	442	442				-35.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30739	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子蓝天台	200	6.00%	0	0		是	2025年12月	29.26%
30740	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干22右3柱上变压器	315	55.24%	0	0		是	2025年12月	-45.50%
30741	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分7柱上变压器	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
30742	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	郭家三小区1变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
30743	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线齐连发支2	200	11.70%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30744	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分44	400	49.50%	0	0		是	2025年12月	-29.26%
30745	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二2箱变2号变	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-42.32%
30746	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线孙家园子分支001	200	44.70%	0	0		是	2025年12月	-29.92%
30747	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	华融资产箱变	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
30748	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线东田支7	50	121.50%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-25.19%
30749	大东	望花变	望花变70262合作乙线	青年教师公寓2变压器	630	39.37%	319	319				-44.53%
30750	沈河	青年变	青年变350青大线	五爱1期1箱变2变压器	630	30.22%	0	0		是	2026年6月	-45.18%
30751	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	义友1箱变2变压器	400	52.20%	151	151				-24.63%
30752	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线5右4柱上变压器	400	21.90%	0	0		是	2026年12月	100.00%
30753	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾3变电站1号配电变压器	630	26.67%	0	0				-39.72%
30754	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园1箱变1号变	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
30755	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园2箱变2号变	630	43.49%	0	0		是	2025年12月	-43.16%
30756	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	和太园箱变1号变	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
30757	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线宴冈分支014	200	9.00%	0	0		是	2025年12月	-36.95%
30758	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花2箱式变电站1配电变压器	800	21.38%	0	0				-39.79%
30759	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	赵家店支83	200	42.00%	0	0		是	2025年12月	12.21%
30760	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作乙线合作干26左4之2	315	75.68%	45	45				-39.31%
30761	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20之3	315	77.33%	0	0				-42.93%
30762	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线姜家支29	200	28.50%	0	0		是	2025年12月	-28.68%
30763	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉2变电站1变压器	500	63.68%	0	0		是	2026年6月	-43.94%
30764	沈河	青年变	青年变350青大线	雅都苑箱变1变压器	630	19.43%	0	0		是	2026年6月	-47.92%
30765	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期6号变电站1号变压器	800	33.38%	0	0		是	2027年12月	-43.80%
30766	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家1变电站2变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
30767	皇姑	长江变	长江变25474长泰甲线	海装沈阳局住宅箱式变电站201间隔配电变压器	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
30768	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二3箱变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30769	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区2箱变2号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30770	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分51	200	76.20%	0	0		是	2025年12月	-18.44%
30771	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	和太园箱变2号变	400	80.10%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-33.06%
30772	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线王家分支001	50	45.00%	0	0		是	2026年6月	-33.27%
30773	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸甲线伊甸干20左5左2柱上变压器	200	9.60%	0	0				-44.30%
30774	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	阳光美居小区变电站1变压器	315	24.13%	0	0				-49.96%
30775	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线刘家分支045	80	93.75%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-36.04%
30776	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分14柱上变压器	315	22.86%	0	0		是	2025年12月	-43.24%
30777	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉2变电站3变压器	630	56.89%	0	0		是	2026年6月	-44.80%
30778	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	慎德1箱变1变压器	630	33.02%	359	359				-45.52%
30779	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线杨家支45	200	21.60%	0	0		是	2025年12月	-39.01%
30780	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾1配电室1号配电变压器	800	34%	0	0				-41.53%
30781	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二4箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30782	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	团结路北箱变1变压器	400	38.10%	207.60	207.60				-43.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30783	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村2箱变1变压器	400	62.10%	112	112				-35.77%
30784	沈河	青年变	青年变350青大线	沈物发箱变1变压器	500	41.92%	0	0		是	2026年6月	-28.59%
30785	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑2变电站201	630	21.59%	0	0				-44.69%
30786	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分11柱上变压器	250	19.84%	0	0		是	2025年12月	-38.56%
30787	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线齐家分支016	100	69.40%	0	0		是	2025年12月	-26.75%
30788	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	北兴变344军工甲线军工干贸易分2+1	200	30.75%	118.50	118.50				-32.72%
30789	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期8号变电站2号变压器	800	34.88%	0	0		是	2027年12月	-92.92%
30790	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线52右5柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
30791	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区2箱变1号变	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
30792	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线141右1柱上变压器	315	29.33%	0	0		是	2026年12月	4.68%
30793	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家1变电站1变压器	800	22.88%	0	0		是	2025年12月	-41.87%
30794	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花1箱式变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0				-36.32%
30795	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线张士太分支010	30	120.67%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-30.43%
30796	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线冯家支10	50	9.60%	0	0		是	2025年12月	-71.42%
30797	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	玲珑居小区变电站配电变压器2公变	400	14.80%	0	0				29.34%
30798	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	双喜南小区变电站201	630	60.00%	0	0				-43.61%
30799	大东	望花变	望花变70262合作乙线	祥和家园2变电站2变压器	630	17.14%	459	459				-42.23%
30800	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	齐十干70右3	315	67.62%	0	0				-41.62%
30801	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村1箱变1变压器	630	30.48%	375	375				-42.58%
30802	东陵	孙家寨	孙元线	10千伏孙元线50号右1号右1号柱上变压器	200	33.00%	0	0		是	2026年12月	-30.16%
30803	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线信家分14	100	68.40%	0	0		是	2025年12月	-33.64%
30804	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分9柱上变压器	315	15.87%	0	0		是	2025年12月	-48.53%
30805	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉1箱变1变压器	630	63.81%	0	0		是	2026年6月	-42.37%
30806	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线四间房支04	100	59.40%	0	0		是	2025年12月	-30.78%
30807	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十小区1变电站201柜	630	63.81%	0	0				-45.61%
30808	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花2箱式变电站2配电变压器	800	16.88%	0	0				-41.79%
30809	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线苇塘分支013	200	9.00%	0	0		是	2025年12月	-31.77%
30810	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线西苇塘2台	200	33.60%	0	0		是	2025年12月	-53.81%
30811	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分8右4柱上变压器	315	61.59%	0	0		是	2025年12月	-37.40%
30812	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区1箱变1变	315	40.76%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
30813	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线马场分支067	100	28.05%	0	0		是	2025年12月	-16.66%
30814	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线北田分支01	200	140.40%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-24.58%
30815	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线养殖小区004	100	46.80%	0	0		是	2025年12月	-21.15%
30816	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线曹家三支12	50	107.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	30.21%
30817	大东	望花变	望花变70262合作乙线	上悦城1箱变2变压器	630	19.68%	443	443				10.08%
30818	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	军工干贸易分14公变	400	89.20%	3	3	2025年6月			-38.25%
30819	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线171	200	127.80%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-17.30%
30820	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村1箱变2变压器	630	26.98%	397	397				-42.47%
30821	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线腰后分支06	160	77.63%	0	0		是	2025年12月	-33.13%
30822	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线38	200	43.95%	0	0		是	2025年12月	-30.27%
30823	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区3箱变1号变	400	24.90%	0	0		是	2025年12月	-45.47%
30824	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期6号变电站2号变压器	800	33.00%	0	0		是	2027年12月	-39.40%
30825	大东	望花变	望花变70262合作乙线	远东1箱变1站内变压器	630	49.78%	253.40	253.40				-39.61%
30826	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线杨家店分支004	50	66.20%	0	0		是	2025年12月	-30.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30827	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑2变电站202	630	27.94%	0	0				-41.78%
30828	大东	望花变	望花变70262合作乙线	思和苑2箱变1站内变压器	630	29.21%	383.00	383.00				-41.23%
30829	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线5右2柱上变压器	200	49.20%	0	0		是	2026年12月	2.33%
30830	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分3右4柱上变压器	315	62.54%	0	0		是	2025年12月	-41.30%
30831	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	郭家二小区2变电站201	800	106.50%	0	0	2025年2月	是	2028年12月	-40.76%
30832	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线孙元干123左1柱上变压器	400	59.70%	0	0		是	2026年12月	-40.98%
30833	沈河	青年变	青年变350青大线	青年变350青大线青大线万青干65右6公变	400	56.10%	0	0		是	2026年6月	-38.08%
30834	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线12柱上变压器	200	43.20%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
30835	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线三家支022	100	53.70%	0	0		是	2025年12月	-31.37%
30836	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	远洋琨玺府小区1配电室201变压器	630	5.08%	0	0				100.00%
30837	大东	望花变	望花变70262合作乙线	老瓜卜小区变电站2变压器	630	37.14%	333	333				-42.43%
30838	沈河	青年变	青年变350青大线	86中学箱变1变压器	400	8.10%	0	0		是	2026年6月	-50.26%
30839	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分5柱上变压器	250	39.68%	0	0		是	2025年12月	-43.96%
30840	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾1配电室2号配电变压器	800	33.38%	0	0				-40.74%
30841	沈河	青年变	青年变350青大线	文华变电站1变压器	630	67.81%	0	0		是	2026年6月	-40.87%
30842	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小四组2台支13	200	42.30%	0	0		是	2025年12月	31.38%
30843	大东	望花变	望花变70262合作乙线	老瓜卜小区变电站1变压器	630	57.46%	205	205				-47.09%
30844	沈河	青年变	青年变350青大线	湖光里箱变1变压器	500	29.60%	0	0		是	2026年6月	-68.95%
30845	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	板行箱变1变压器	630	40.38%	312.60	312.60				-50.71%
30846	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾2配电室2号配电变压器	500	36.16%	0	0				-41.22%
30847	沈河	青年变	青年变350青大线	金城箱变1变压器	630	53.02%	0	0		是	2026年6月	-42.50%
30848	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	龙湖椿山小区2配电室201间隔配电变压器	630	18.73%	0	0				14.95%
30849	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑1变电站201	630	22.54%	0	0				-50.27%
30850	沈河	青年变	青年变350青大线	文华变电站2变压器	630	15.43%	0	0		是	2026年6月	-45.01%
30851	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线辛先分支029	50	87.30%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-30.34%
30852	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十小区3变电站202	800	49.75%	0	0				-42.80%
30853	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线赵家店分支054	400	21.90%	0	0		是	2025年12月	-46.21%
30854	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线本钢支053	50	83.10%	0	0	2023年6月	是	2025年12月	-33.63%
30855	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线杨家大棚分支007	100	46.20%	0	0		是	2026年6月	-44.41%
30856	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线殡仪馆分13左2柱上变压器	200	7.80%	0	0		是	2026年12月	0.00%
30857	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	义友2箱变1变压器	800	56.70%	266.40	266.40				-38.20%
30858	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二1箱变2号变	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-42.18%
30859	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线前刘支74	200	121.20%	0	0	2025年6月	是	2026年6月	-30.63%
30860	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期7号变电站2号变压器	630	35.43%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
30861	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线边前分支004	200	31.20%	0	0		是	2025年12月	-23.80%
30862	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线宴冈分支003	100	68.90%	0	0		是	2025年12月	-30.28%
30863	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分19	400	44.40%	0	0		是	2025年12月	-36.04%
30864	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分3右3柱上变压器	315	50.48%	0	0		是	2025年12月	-33.88%
30865	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇干21号柱上变压器1	315	74.16%	0	0		是	2025年12月	-45.18%
30866	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分13	200	89.97%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	32.84%
30867	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支019	80	111.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-24.69%
30868	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛十组支016	100	59.40%	0	0		是	2026年12月	-31.63%
30869	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆5号变电站201配电变压器	630	22.54%	425	425				-40.40%
30870	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线93右3变台	400	27.60%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30871	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线曹家村照明	100	65.10%	25	25				-36.58%
30872	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线望山一组支06	200	61.80%	0	0		是	2026年12月	-28.56%
30873	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际1号变电站201配电变压器	400	22.00%	272	272				-42.94%
30874	浑南	白塔变	白塔变984白亿线	金石小镇北区1号变电站1号变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-25.83%
30875	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分9变台	400	40.50%	0	0		是	2025年12月	-52.44%
30876	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线西关三组支西关八组支005	200	25.80%	0	0		是	2026年12月	-30.61%
30877	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关七组西关四组支01	200	24.75%	0	0		是	2026年12月	-24.75%
30878	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干前栏分15左9变压器	200	40.00%	0	0		是	2025年12月	-35.37%
30879	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支04+1	80	74.06%	0	0		是	2026年12月	-12.93%
30880	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园1变电站1变压器	630	15.81%	0	0		是	2025年12月	-39.25%
30881	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期1变电站2号变压器	800	29.50%	484.00	484.00				-38.89%
30882	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期2变电站2变压器	630	58.10%	201	201				-36.49%
30883	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干后栏杆分17右6右5变台	200	48.00%	0	0		是	2025年12月	-41.02%
30884	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干2右9变台	400	37.20%	0	0		是	2025年12月	-23.91%
30885	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际1号变电站202配电变压器	400	23.00%	268	268				-43.12%
30886	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线232	200	51.60%	0	0				100.00%
30887	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线后栏分后棚支8左1变台	200	18.90%	0	0				0.00%
30888	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际2号变电站201配电变压器	630	26.29%	401	401				-43.39%
30889	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支良种南大棚支004	50	56.40%	0	0		是	2026年12月	-31.19%
30890	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆6号变电站202间隔配电变压器	630	24.13%	415.00	415.00				-20.40%
30891	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线腰堡分25右6变台	400	23.45%	0	0		是	2025年12月	17.92%
30892	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支大辛村支08	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-32.08%
30893	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线张相支05	100	84.30%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-30.35%
30894	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支大辛葡萄园支09	50	133.20%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-32.23%
30895	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线八岔沟支032	50	78.00%	0	0		是	2026年12月	-17.89%
30896	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线大辛大棚支21	50	67.20%	0	0		是	2026年12月	-24.65%
30897	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际3号变电站202配电变压器	400	28.50%	246	246				-38.92%
30898	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆4号变电站201配电变压器	630	26.35%	401.00	401.00				-37.16%
30899	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线前栏分15左3变台	200	48.60%	0	0		是	2025年12月	7.99%
30900	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支19	100	105.90%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-41.66%
30901	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支22	50	83.10%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-35.44%
30902	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干罗家东大棚支罗家六组支02	200	112.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-25.44%
30903	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际5号变电站1变压器	630	46.03%	277	277				-43.12%
30904	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛三组支014	50	93.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-37.38%
30905	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干后栏杆分17右8变台	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	-36.08%
30906	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线084	200	56.70%	0	0		是	2026年12月	-25.93%
30907	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线小辛一组支010	50	123.00%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-34.15%
30908	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际15号变电站201配电变压器	630	40.76%	310	310				-28.80%
30909	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融首府4号变电站201间隔（苏满线）配电变压器	800	7.20%	662	662				10.89%
30910	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线105	100	87.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-26.81%
30911	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干后栏杆分29变台	200	57.80%	0	0		是	2025年12月	-36.58%
30912	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期1变电站1号变压器	800	28.50%	492	492				-37.28%
30913	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	细河沿北台照明（2020微）	400	37.20%	211	211				-41.01%
30914	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西分线089	50	89.40%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-24.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30915	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融首府3号变电站201间隔（苏满线）配电变压器	630	26.98%	397	397				99.13%
30916	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分29变台	200	62.90%	0	0		是	2025年12月	-34.04%
30917	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线小帮牛薛家照明新	200	21.10%	137.80	137.80				0.00%
30918	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际9号变电站201配电变压器	630	31.24%	370	370				-41.64%
30919	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支 031	200	59.70%	0	0		是	2026年12月	-24.62%
30920	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际2号变电站202配电变压器	630	24.38%	413.40	413.40				-42.66%
30921	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关干南分线西关二组分台支 10	200	61.50%	0	0		是	2026年12月	-21.14%
30922	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线东沟支东沟二组支 02	200	118.80%	0	0	2025年6月			-29.46%
30923	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关五组203	200	60.90%	0	0		是	2026年12月	-20.42%
30924	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园3变电站1变压器	630	21.19%	0	0		是	2025年12月	-35.63%
30925	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际7号变电站201配电变压器	630	33.90%	353.40	353.40				-43.31%
30926	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府4变电站201间隔配电变压器	800	18.60%	571.20	571.20				25.11%
30927	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支大辛葡萄园支西关大棚支 14	50	22.80%	0	0		是	2026年12月	-38.62%
30928	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关东台支004	200	23.03%	0	0		是	2026年12月	-30.94%
30929	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线望山四组支 04	100	49.30%	0	0		是	2026年12月	-37.43%
30930	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	姜家五组新台支5柱上变压器	200	14.10%	0	0		是	2026年12月	-60.03%
30931	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线广宁支020	100	58.80%	0	0		是	2026年12月	-35.85%
30932	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线072	200	60.00%	0	0		是	2026年12月	-17.34%
30933	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际10号变电站201配电变压器	630	32.76%	360.60	360.60				-43.51%
30934	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关大队支04	200	54.60%	0	0		是	2026年12月	-18.67%
30935	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1变电站1变压器	500	45.20%	224	224				-39.47%
30936	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线甄家支狐狸沟支 016	200	27.10%	0	0				-31.70%
30937	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线前栏分37右1变台	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
30938	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支罗家南新建大棚支 07	50	56.70%	0	0		是	2026年12月	-29.49%
30939	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关五组支04+1	200	83.10%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-25.08%
30940	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线腰堡分25右23变台	200	48.30%	0	0				100.00%
30941	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分15变台	400	66.90%	0	0		是	2025年12月	-39.95%
30942	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛七组支005	100	75.00%	0	0		是	2026年12月	-34.79%
30943	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际5号变电站2变压器	630	41.59%	305.00	305.00				-42.40%
30944	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线良种分28右3	50	72.00%	0	0				100.00%
30945	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支刘洋支 011	50	96.00%	0	0	2023年8月	是	2026年6月	-27.36%
30946	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关六组支01	400	31.80%	0	0		是	2026年12月	-28.34%
30947	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线171左10变台	200	44.75%	0	0		是	2025年12月	-30.28%
30948	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	小邦牛小五稻草加工厂公变台区	200	40.50%	99	99				0.00%
30949	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆2号变电站201配电变压器	630	36.51%	337	337				-41.33%
30950	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆7号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
30951	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际12号变电站201配电变压器	630	31.24%	370.20	370.20				-43.11%
30952	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线 031下线小辛十二组支002+1	200	18.00%	0	0		是	2026年12月	-30.81%
30953	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线东分线104	200	25.43%	0	0		是	2026年12月	-36.54%
30954	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际14号变电站201配电变压器	630	27.81%	392	392				-35.18%
30955	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线甄家支边台大队分 03	200	37.88%	0	0		是	2026年12月	-28.91%
30956	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期2变电站1变压器	630	59.52%	192.00	192.00				-34.74%
30957	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支罗家西大棚支 10	50	30.40%	0	0		是	2026年12月	-139.67%
30958	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线郭家东台	200	30.60%	118.80	118.80				-32.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30959	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线 097	50	65.10%	0	0		是	2026年12月	-37.59%
30960	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关二组支 004	100	50.40%	0	0		是	2026年12月	-31.72%
30961	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆1号变电站201配电变压器	630	43.49%	293	293				-38.67%
30962	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际3号变电站201配电变压器	400	27.00%	252.00	252.00				-39.85%
30963	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支 021	50	62.40%	0	0		是	2026年12月	-22.25%
30964	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干腰堡分25右11变台	400	53.40%	0	0		是	2025年12月	-37.35%
30965	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干70变台	400	53.40%	0	0		是		-34.69%
30966	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线液站分8左1变台	400	15.00%	0	0				100.00%
30967	浑南	白塔变	白塔变984白亿线	金石小镇南区2号变电站1号配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-23.83%
30968	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际13号变电站201配电变压器	630	26.29%	401	401				-39.06%
30969	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	小辛三组分台	200	52.80%	0	0		是	2026年12月	-23.53%
30970	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线望山五组支 06	100	76.20%	0	0		是	2026年12月	-32.55%
30971	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线小邦牛大岗子台	400	32.40%	230	230				-21.37%
30972	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府3变电站201间隔配电变压器	800	10.20%	638	638				11.55%
30973	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线 029	200	10.88%	0	0		是	2026年12月	-42.46%
30974	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支 016	200	81.70%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-18.17%
30975	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关七组支 10	200	61.80%	0	0		是	2026年12月	-28.55%
30976	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线 112	50	81.60%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-30.07%
30977	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线165左9变台	200	45.60%	0	0		是	2025年12月	5.62%
30978	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干腰堡分26变台	400	42.60%	0	0		是		-37.07%
30979	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干前栏分12变台	200	59.00%	0	0		是		-35.22%
30980	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关七组支 23	200	69.00%	0	0		是	2026年12月	-21.84%
30981	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线广宁支程家支 05	100	55.65%	0	0		是	2026年12月	-25.30%
30982	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线小辛烘干塔支 06	200	34.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
30983	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线 075	200	36.40%	0	0		是	2026年12月	-34.62%
30984	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线134+1左1变台	200	27.30%	0	0				100.00%
30985	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变1185曹家线郭家西台新	100	17.40%	73	73				0.00%
30986	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干小辛四五组支 006	50	120.40%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-31.78%
30987	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支 021	200	52.20%	0	0		是	2026年12月	-17.34%
30988	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园1变电站2变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-40.72%
30989	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府1变电站201间隔配电变压器	800	29.70%	482	482				10.14%
30990	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支罗家东大棚支 24	50	59.10%	0	0		是	2026年12月	-38.34%
30991	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1变电站1变压器配电变压器	500	34.56%	277	277				-38.64%
30992	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干68变台	200	95.40%	0	0	2022年12月			-34.55%
30993	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线东沟支 44	50	108.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-36.57%
30994	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干罗家东大棚支罗家大棚支 07	100	43.80%	0	0		是	2026年12月	-22.51%
30995	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线 050	100	66.90%	0	0		是	2026年12月	-30.03%
30996	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆7号变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	489	489				-13.38%
30997	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际4号变电站202配电变压器	500	28.40%	308.00	308.00				-38.15%
30998	浑南	白塔变	白塔变984白亿线	金石小镇北区2号变电站1号变压器	800	35.63%	0	0		是		-6.35%
30999	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际11号变电站201配电变压器	630	46.10%	276.60	276.60				-42.41%
31000	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干小辛四五组支 011	50	88.20%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-5.32%
31001	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1配电变压器	500	25.60%	322	322				-48.15%
31002	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线大辛大棚支 12	200	75.30%	0	0				-25.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31003	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线后栏分21+1左1变台	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	37.39%
31004	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际6号变电站2变压器	630	34.03%	352.60	352.60				-38.45%
31005	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际4号变电站201配电变压器	500	22.00%	340.00	340.00				-45.03%
31006	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线边台四组支 008	100	97.60%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-33.90%
31007	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线64左3变台	200	21.50%	0	0		是	2025年12月	-23.20%
31008	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七千前栏分15左6变台	200	45.00%	0	0		是	2025年12月	-29.60%
31009	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际6号变电站1变压器	630	36.83%	335.00	335.00				-37.65%
31010	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融首府1号变电站201间隔（苏满线）配电变压器	800	0.00%	720	720				100.00%
31011	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线拉拉干支 09	200	55.30%	0	0		是	2026年12月	-29.14%
31012	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛十组支小辛南台支 005	50	48.60%	0	0		是	2026年12月	-39.48%
31013	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园2变电站2变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-31.03%
31014	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆市场1变电站1变压器	630	54.92%	0	0		是	2025年12月	-34.30%
31015	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线 020小辛二组支1	200	23.40%	0	0		是	2026年12月	-37.33%
31016	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关一组支 07	200	12.30%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
31017	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际8号变电站201配电变压器	630	42.29%	300.60	300.60				-42.69%
31018	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园2变电站1变压器	630	34.52%	0	0		是	2025年12月	-30.88%
31019	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线后栏分33右6变台	200	8.40%	0	0				0.00%
31020	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1变电站2变压器	500	40.40%	248	248				-39.01%
31021	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆3号变电站201配电变压器	630	38.73%	323	323				-38.75%
31022	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府2变电站201间隔配电变压器	800	11.40%	629	629				11.43%
31023	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛十组支 007	200	45.90%	0	0		是	2026年12月	-31.38%
31024	浑南	白塔变	白塔变984白亿线	金石小镇南区1号变电站1号配电变压器	800	60.60%	0	0		是	2025年12月	-25.50%
31025	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线细河沿南台	400	26.70%	253.20	253.20				-59.06%
31026	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关七组支 15	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-32.43%
31027	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支姜家二组新台支 08	50	65.10%	0	0		是	2026年12月	-51.21%
31028	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分6右1变台	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	6.88%
31029	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线甄家支 028	50	136.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-37.66%
31030	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线65	400	68.75%	0	0				-41.89%
31031	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干16之3	315	98.10%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-41.84%
31032	和平	太原变	太原变058南七甲线	和平分8#左4	315	56.19%	0	0				-39.71%
31033	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干31右2之1柱上变压器	315	41.27%	0	0		是	2025年12月	-22.85%
31034	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干29右1之1柱上变压器	400	28.75%	0	0		是	2025年12月	-39.46%
31035	和平	方型变	方型变484光荣乙线	方型变484光荣乙线光荣乙线60右7	315	61.71%	0	0				-36.44%
31036	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	应滑乙线建设干9右3	315	87.62%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-44.13%
31037	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干13	315	41.27%	0	0		是	2026年12月	-45.70%
31038	和平	太原变	太原变058南七甲线	南桥泵站1变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
31039	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干20柱上变压器	315	68.57%	0	0		是	2025年12月	-22.28%
31040	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干41柱上变压器	315	15.56%	0	0		是	2025年12月	-44.24%
31041	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	沈联物资站变电站201	630	5.71%	0	0		是	2028年12月	-38.43%
31042	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线19左2	315	12.06%	0	0				-40.59%
31043	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干27	315	50.79%	0	0		是	2027年12月	-36.01%
31044	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干16右3	315	34.60%	0	0		是	2027年12月	-40.41%
31045	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	南九应昌202	315	85.84%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-37.00%
31046	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	南九应昌201	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31047	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线南五经分14	315	53.33%	0	0				-39.49%
31048	和平	太原变	太原变058南七甲线	中兴商业大厦变电站2号高压柜1主变	400	30.40%	0	0				-37.24%
31049	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线5柱上变压器	315	111.43%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-45.97%
31050	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家1箱变2号变	400	43.20%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
31051	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云鼎家园1变电站201	630	43.81%	0	0		是	2027年12月	-43.05%
31052	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线52	400	31.50%	0	0				17.37%
31053	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云鼎家园2变电站201	400	18.00%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
31054	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干云峰四段开闭站右1+1	100	12.00%	0	0		是	2027年12月	-47.31%
31055	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区1变电站202配电变压器	630	18.73%	0	0				-41.83%
31056	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云鼎家园1变电站202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
31057	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干33	315	18.10%	0	0		是	2028年12月	-76.42%
31058	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线50右10	200	49.00%	0	0				-46.01%
31059	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	大含屯1箱变2号变	630	94.29%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.67%
31060	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右3副杆左1	315	41.14%	0	0				4.80%
31061	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线50右11	315	17.46%	0	0				-43.65%
31062	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线59	400	56.10%	0	0				-43.54%
31063	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干19	315	46.67%	0	0		是	2028年12月	-35.13%
31064	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干22	315	46.67%	0	0		是	2028年12月	-36.63%
31065	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线10柱上变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-24.92%
31066	和平	太原变	太原变058南七甲线	十条锅炉房变电站2号高压柜主变	200	13.60%	0	0				-43.26%
31067	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线34柱上变压器	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	-47.51%
31068	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区3变电站202配电变压器	630	12.95%	0	0				-40.52%
31069	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云峰街1变电站201	315	22.22%	0	0		是	2028年12月	-43.78%
31070	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧北干11左2柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
31071	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家2箱变1变	400	47.40%	0	0		是	2025年12月	-45.60%
31072	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜春园变电站3号高压柜2主变	630	42.29%	0	0				-34.87%
31073	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	八一小区变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
31074	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干34	315	65.08%	0	0		是	2028年12月	-44.07%
31075	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家1箱变1变	400	40.20%	0	0		是	2025年12月	-40.17%
31076	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40#右5	400	37.80%	0	0				-37.34%
31077	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40#左3	400	63.50%	0	0				-36.93%
31078	和平	太原变	太原变058南七甲线	中兴商业大厦变电站3号高压柜2主变	400	24.00%	0	0				-39.94%
31079	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	八一小区变电站201变压器	630	25.52%	0	0		是	2028年12月	-45.91%
31080	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东1箱变2	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-44.64%
31081	于洪	铸造变	铸造变95250铸雅线	铸雅线小微1台	400	19.50%	282	282				0.00%
31082	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右5右2	315	29.21%	0	0				-36.63%
31083	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家2箱变2变	400	45.00%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
31084	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线50#右8	315	62.86%	0	0				-41.12%
31085	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜昌2变电站2号高压柜1主变	630	24.44%	0	0				-44.06%
31086	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分16#	315	59.05%	0	0				-41.34%
31087	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干26	315	29.52%	0	0		是	2028年12月	-43.50%
31088	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干32	400	33.90%	0	0		是	2028年12月	-41.85%
31089	和平	方型变	方型变484光荣乙线	晋江变电站2主变	500	24.40%	0	0				-42.72%
31090	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光4箱变2号变	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	-45.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31091	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线55柱上变压器	400	48.60%	0	0				0.00%
31092	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区2变电站201配电变压器	630	27.94%	0	0				-42.69%
31093	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线31左3柱上变压器	315	11.75%	0	0		是	2025年12月	-98.94%
31094	于洪	铸造变	铸造变95250铸雅线	西胜旧村	200	56.55%	67	67				-19.50%
31095	和平	太原变	太原变058南七甲线	和平分8#左6	315	27.94%	0	0				-43.42%
31096	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光3箱变1号变	400	44.50%	0	0		是	2025年12月	-57.15%
31097	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴工街八马路配电站变压器	400	10.80%	0	0		是	2028年12月	-45.00%
31098	和平	太原变	太原变058南七甲线	新华十五层变电站201配电变压器	400	25.20%	0	0				-40.52%
31099	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜昌1变电站2号高压柜1主变	630	12.86%	0	0				-39.66%
31100	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区3箱变1	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-40.44%
31101	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东1箱变1	630	28.10%	0	0		是	2025年12月	-53.81%
31102	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	沈联物资站变电站202	630	14.92%	0	0		是	2028年12月	-42.63%
31103	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右7	400	57.00%	0	0				-40.83%
31104	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干38	315	31.75%	0	0		是	2028年12月	-58.99%
31105	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜昌1变电站3号高压柜2主变	630	23.62%	0	0				-44.60%
31106	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光4箱变1号变	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	-37.32%
31107	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区2箱变2	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
31108	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云峰四段变电站201	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
31109	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区4箱变2	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-30.16%
31110	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线60右5	315	38.48%	0	0				-41.34%
31111	和平	方型变	方型变484光荣乙线	晋江变电站1主变	500	59.52%	0	0				-39.52%
31112	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线60右9+1左1	315	44.95%	0	0				-7.48%
31113	和平	太原变	太原变058南七甲线	南十条变电站201配电变压器	630	21.90%	0	0				-41.90%
31114	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山二期2箱变1号变	400	69.00%	0	0		是	2025年12月	-42.50%
31115	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区4箱变1	630	31.90%	0	0		是	2025年12月	-40.09%
31116	和平	太原变	太原变058南七甲线	美龙家园2变电站2号高压柜1主变	800	10.50%	0	0				-28.00%
31117	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光1箱变2号变	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-36.24%
31118	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	大含屯1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31119	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园2箱变2号变	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	-44.01%
31120	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线42之1	400	16.50%	0	0				0.00%
31121	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分10右1	400	15.80%	0	0				11.89%
31122	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干30柱上变压器	250	36.80%	0	0		是	2025年12月	-18.40%
31123	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光2箱变2号变	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
31124	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园1箱变2号变	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-40.02%
31125	和平	方型变	方型变484光荣乙线	方型变484光荣乙线光荣乙线56	400	43.20%	0	0				-48.86%
31126	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干6	315	22.86%	0	0		是	2027年12月	-42.21%
31127	和平	方型变	方型变484光荣乙线	2#主变光荣街39	630	30.95%	0	0				-40.08%
31128	和平	太原变	太原变058南七甲线	美龙家园2变电站3号高压柜2主变	800	15.00%	0	0				-39.60%
31129	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦2土建变201	500	54.72%	0	0		是	2027年12月	-42.34%
31130	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分9#	315	46.98%	0	0				-39.59%
31131	和平	太原变	太原变058南七甲线	胜利大街11主变	500	71.04%	0	0				-27.78%
31132	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦1土建变202	400	36.30%	0	0		是	2027年12月	-32.85%
31133	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区2变电站202配电变压器	630	40.63%	0	0				-42.00%
31134	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光5箱变1号变	500	35.60%	0	0		是	2025年12月	-46.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31135	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干23减2	315	22.60%	0	0		是	2028年12月	-37.75%
31136	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40左11+1	400	45.60%	0	0				-40.09%
31137	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	阳光城璞悦配电室201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
31138	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区1变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0				-38.01%
31139	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线39左6	250	28.80%	0	0				-42.72%
31140	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右2	315	40.32%	0	0				-43.29%
31141	和平	太原变	太原变058南七甲线	沈后南宁变电站2号高压柜1主变	500	35.20%	0	0				-51.85%
31142	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干21	315	35.24%	0	0		是	2028年12月	-46.41%
31143	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣街41主变	630	13.81%	0	0				-36.46%
31144	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线南五经分5	400	72.90%	0	0				-40.41%
31145	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干26左6柱上变压器	315	20.83%	0	0		是	2025年12月	-40.05%
31146	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光1箱变1号变	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
31147	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦1土建变201	400	36.30%	0	0		是	2028年12月	-32.85%
31148	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山二期3箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31149	和平	方型变	方型变484光荣乙线	1#主变光荣街39	630	23.33%	0	0				-39.46%
31150	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线30右2柱上变压器	160	37.88%	0	0		是	2025年12月	-47.14%
31151	和平	太原变	太原变058南七甲线	沈后南宁变电站3号高压柜2主变	500	49.20%	0	0				-33.63%
31152	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧北干11左4柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
31153	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干9右2右1	315	47.30%	0	0		是	2028年12月	-46.49%
31154	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	供电局201	800	25.13%	0	0		是	2028年12月	-40.20%
31155	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线31左4柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
31156	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干16右3加2	315	45.08%	0	0		是	2028年12月	-41.89%
31157	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	中置庠序翠园配电室202间隔配电变压器	400	15.30%	0	0		是	2028年12月	8.21%
31158	和平	方型变	方型变484光荣乙线	电科院光荣街主变	400	3.30%	0	0				-57.31%
31159	和平	太原变	太原变058南七甲线	南十条变电站202配电变压器	630	29.84%	0	0				-44.47%
31160	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光3箱变2号变	400	37.00%	0	0		是	2025年12月	-44.14%
31161	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干29	315	6.98%	0	0		是	2028年12月	-40.99%
31162	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40左7	250	24.64%	0	0				-40.10%
31163	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分12	315	59.68%	0	0				-40.16%
31164	和平	太原变	太原变058南七甲线	沈阳市和平区妇婴医院201间隔配电变压器	200	64.40%	0	0				-37.67%
31165	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧北干11左3柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
31166	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦2土建变202	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
31167	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山二期3箱变2号变	400	59.00%	0	0		是	2025年12月	-42.18%
31168	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区2箱变1	630	20.48%	0	0		是	2025年12月	-45.54%
31169	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园2箱变1号变	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
31170	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干5	400	69.60%	0	0		是	2028年12月	-40.13%
31171	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干19+1左1	315	33.97%	0	0		是	2025年12月	1.32%
31172	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光2箱变1号变	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
31173	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	大含屯2箱变1号变	400	49.50%	0	0		是	2025年12月	-39.74%
31174	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云峰四段变电站202	630	54.29%	0	0		是	2028年12月	-40.80%
31175	和平	太原变	太原变058南七甲线	新华十五层变电站202配电变压器	400	15.30%	0	0				-44.47%
31176	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园1箱变1号变	400	30.40%	0	0		是	2025年12月	-40.86%
31177	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区3箱变2	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-47.25%
31178	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区3变电站201配电变压器	400	42.00%	0	0				-40.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31179	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜春园变电站2高压柜1主变	315	56.89%	0	0				-44.64%
31180	和平	太原变	太原变058南七甲线	铁路南七变电站2号高压柜主变	630	33.65%	0	0				-43.65%
31181	东陵	世园变	世中乙线	维也纳2箱变2变压器	630	9.14%	509	509				100.00%
31182	东陵	世园变	世中乙线	世中线37号(上马四队台)柱上变压器	80	8.75%	65	65				-42.63%
31183	东陵	世园变	世中乙线	维也纳1箱变1变压器	630	5.90%	530	530				-45.50%
31184	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	道义北大街124号富城丽景嘉园四	315	95.24%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-42.25%
31185	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支13右T2变压器	100	36.90%	0	0		是	2026年12月	-50.20%
31186	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分14左6变压器	100	54.60%	0	0		是	2026年12月	-47.87%
31187	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支13左T1变压器	50	69.60%	0	0		是	2026年12月	-61.25%
31188	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	裕湾花园二期1号地块小区1局维变电站202配电变压器	800	15.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31189	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	沈阳盛盟房地产开发有限公司1变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-44.56%
31190	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支20变压器	100	55.20%	0	0		是	2026年12月	-48.93%
31191	东陵	世园变	世中乙线	汇置山湖3箱变2变压器	630	8.89%	511.00	511.00				24.49%
31192	东陵	世园变	世中乙线	汇置山湖1箱变2变压器	630	6.98%	523	523				100.00%
31193	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	裕湾花园一期2地块2变202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-15.62%
31194	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	裕湾豪庭1.1期1小区局维202配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-38.22%
31195	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干立新分51右支4柱上断路器---站式	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	0.00%
31196	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	远洋上河风景小区1局维变电所202配电变压器800	800	9.38%	0	0				100.00%
31197	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分18加1右支9变压器	100	64.20%	0	0		是	2026年12月	-54.70%
31198	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分英侠支8变压器	100	24.90%	0	0		是	2026年12月	-62.13%
31199	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	国奥新城小区局维1变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
31200	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	太湖明珠三期分建1变电站202配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2026年12月	0.91%
31201	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	吾悦华府B3小区3变电站202配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	27.79%
31202	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	中粮锦云二期1小区局维变电站202变压器	800	42.60%	0	0		是	2026年12月	34.16%
31203	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	锦云天城一期2变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				-3.92%
31204	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	小黑分2+1右支2台区	100	34.20%	0	0		是	2026年12月	-49.39%
31205	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线53右分6	100	64.00%	0	0		是	2026年12月	-35.25%
31206	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线新民分21加工厂支06	100	78.00%	0	0		是	2026年12月	-29.48%
31207	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支21变压器	100	45.30%	0	0		是	2026年12月	-53.05%
31208	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支12右T8变压器	50	45.60%	0	0		是	2026年12月	-57.92%
31209	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干45加1右分3变压器	100	50.70%	0	0		是	2026年12月	-47.96%
31210	东陵	世园变	世中乙线	汇置山湖2箱变2变压器	630	5.40%	533	533				100.00%
31211	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分31右支1变压器	100	70.20%	0	0		是	2026年12月	-34.93%
31212	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分9变压器	50	42.60%	0	0		是	2026年12月	-46.77%
31213	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式服务-沈阳市沈北新区广禾秸秆加工厂	400	2.85%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31214	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	锦云天城一期3变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				-3.69%
31215	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	太湖明珠三期2局维变电站202配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	4.85%
31216	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	裕湾花园一期2地块1变202配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-27.67%
31217	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干41加1右分3变压器	50	64.80%	0	0		是	2026年12月	-60.35%
31218	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线三台子分24	80	41.00%	0	0		是	2026年12月	-37.11%
31219	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支14左T4变压器	100	65.10%	0	0		是	2026年12月	-27.97%
31220	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	大黑村电井1号综合台区	400	31.00%	0	0		是	2026年12月	-43.12%
31221	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式-立新A1综合台-中烟立新89改造支1	200	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31222	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干立新分63+1电井支32（新立变台）柱上 断路器--站式	80	80.25%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-24.87%
31223	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿1号变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	0	0		是		-37.23%
31224	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分95左支21加1左分支4变压器	100	36.30%	0	0		是	2026年12月	-52.72%
31225	沈北	天乾变	天乾变70670天丽线	君豪巴黎庄园一期1小区变电站201配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2026年12月	81.46%
31226	沈北	天乾变	天乾变70670天丽线	沈阳盛盟房地产开发有限公司2变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-35.18%
31227	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	大黑村电井2号综合台区	200	42.00%	0	0		是	2026年12月	-47.95%
31228	沈北	天乾变	天乾变70670天丽线	沈阳瀚博房地产开发有限公司2箱变2考核表101配电变压	630	44.13%	0	0		是	2026年12月	-39.62%
31229	沈北	天乾变	天乾变70670天丽线	锦云天城一期1变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				-5.93%
31230	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分16加1左支4变压器	100	44.70%	0	0		是	2026年12月	-54.18%
31231	沈北	天乾变	天乾变70670天丽线	太湖明珠花园二期2局维变201配电变压器	800	29.75%	0	0		是	2026年12月	-16.85%
31232	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线104右分5	200	53.60%	0	0		是	2026年12月	-37.56%
31233	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线农场支09左支07	200	67.00%	0	0		是	2026年12月	-44.86%
31234	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	立新分36+1左支2台区	100	44.40%	0	0		是	2026年12月	-51.57%
31235	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线108右分1	80	47.00%	0	0		是	2026年12月	-49.59%
31236	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支杯江分支6变压器	100	63.00%	0	0		是	2026年12月	-50.89%
31237	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分8加1左支2变压器	100	46.80%	0	0		是	2026年12月	-41.37%
31238	沈北	天乾变	天乾变70670天丽线	太湖明珠花园二期1局维变201配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-27.37%
31239	沈北	天乾变	天乾变70670天丽线	道义变260佰景线富城佰景嘉园	630	64.13%	0	0		是	2026年12月	-36.36%
31240	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分英侠支1左分支1变压器	50	66.60%	0	0		是	2026年12月	-39.71%
31241	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支杯江分支10左T3变压器	100	72.00%	0	0		是	2026年12月	-46.17%
31242	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干118敬老院分24（新立变台）柱上断路器 --站式	200	42.90%	0	0		是	2026年12月	0.00%
31243	沈北	天乾变	天乾变70670天丽线	远洋上河风景小区2局维变电所202配电变压器800	800	20.63%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31244	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干新民分36右支4柱上变压器--站式	80	21.00%	0	0		是	2026年12月	-22.13%
31245	沈北	天乾变	天乾变70670天丽线	中粮锦云二期2小区变电站202变压器	800	15.30%	0	0		是	2026年12月	20.28%
31246	沈北	天乾变	天乾变70670天丽线	中粮锦云二期5小区局维变电站202变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年12月	15.54%
31247	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线立新分21	50	114.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.59%
31248	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿2号变电站201间隔配电变压器	630	38.41%	0	0		是		-40.41%
31249	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线小黑分6右支1	100	82.80%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-38.99%
31250	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线营盘分70左支1	50	139.20%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-61.32%
31251	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线立新分82	200	123.60%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-14.12%
31252	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干立新分63+1右支6柱上变压器--站式	80	60.75%	0	0		是	2026年12月	0.00%
31253	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支14变压器	50	52.20%	0	0		是	2026年12月	-66.87%
31254	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿1号变电站202间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是		-38.06%
31255	沈北	天乾变	天乾变70670天丽线	吾悦一期B4小区3变电站202配电变压器	800	30.30%	0	0		是	2026年12月	15.29%
31256	沈北	天乾变	天乾变70670天丽线	裕湾豪庭1.2期2局维变201配电变压器	400	39.30%	0	0		是	2026年12月	-32.80%
31257	沈北	天乾变	天乾变70670天丽线	太湖明珠花园四期1变电站202配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2026年12月	20.37%
31258	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线三台子分34	400	7.00%	0	0		是	2026年12月	-16.95%
31259	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线大黑支4	315	14.67%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
31260	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干24营盘分70北井支1右T5	200	38.00%	0	0		是	2026年12月	2.23%
31261	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	立新分28右支1右T3台区	50	72.40%	0	0		是	2026年12月	-45.03%
31262	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干新民分20民井支18+1右支3柱上变压器--站式	80	30.75%	0	0		是	2026年12月	-17.97%
31263	沈北	天乾变	天乾变70670天丽线	中粮锦云二期3小区变电站202变压器	800	10.80%	0	0		是	2026年12月	20.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31264	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	裕湾花园二期1号地块小区2局维变电站202配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31265	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	吾悦一期B4小区2变电站201配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	5.67%
31266	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线大黑支17	80	99.75%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-52.41%
31267	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式服务沈阳市沈北新区润林养殖场	200	8.70%	0	0		是	2026年12月	0.15%
31268	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线三台子分20	50	68.00%	0	0				-31.01%
31269	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分英侠支6右分支1变压器	50	44.40%	0	0		是	2026年12月	-50.66%
31270	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线105	200	42.80%	0	0		是	2026年12月	-31.94%
31271	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分8加1左支1右分支8变压器	100	44.70%	0	0		是	2026年12月	-50.35%
31272	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分18加1右支2变压器	100	34.50%	0	0		是	2026年12月	-44.26%
31273	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	君豪巴黎庄园一期2小区变电站201配电变压器	630	2.86%	0	0				90.08%
31274	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	裕湾花园一期3地块1变202配电变压器	400	14.70%	0	0		是	2026年12月	-26.14%
31275	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干营盘分23农场支9左T10	200	13.80%	0	0		是	2026年12月	-38.89%
31276	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	七星九龙湾小区局维变电站202配电变压器	400	14.10%	0	0		是	2026年12月	51.85%
31277	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式-沈阳市沈北新区晓彤生态养殖场-中烟三台子20	200	27.75%	0	0		是	2026年12月	71.42%
31278	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分10加1右2变压器	50	48.00%	0	0		是	2026年12月	-46.90%
31279	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分10加1左4变压器	50	57.60%	0	0		是	2026年12月	-51.71%
31280	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干65左分12左分7左支12右T2台区	100	36.00%	0	0		是	2026年12月	-54.31%
31281	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	道义变260偏景线偏景线002	200	68.40%	0	0		是	2026年12月	-36.90%
31282	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿3号变电站201间隔配电变压器	630	36.51%	0	0		是		-43.04%
31283	东陵	世园变	世中乙线	国王湖三期1箱变1号变压器	630	6.98%	523	523				100.00%
31284	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干65左分12左分7左支8台区	100	22.20%	0	0		是	2026年12月	-64.79%
31285	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	瀚博锡耶纳一期201配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
31286	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	太湖明珠花园四期3变电站202配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2026年12月	27.47%
31287	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	国奥新城小区局维3变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
31288	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	中粮锦云二期4小区局维变电站202变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年12月	21.09%
31289	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	吾悦华府B3小区1变电站202配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	14.70%
31290	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干100三台子分1左支6（新立变台）柱上断路器--站式	80	33.00%	0	0		是	2026年12月	-3.08%
31291	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线大黑支8右T02	200	38.33%	0	0		是	2026年12月	-39.28%
31292	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	远洋上河风景小区3局维变电所202配电变压器800	800	2.25%	0	0				0.00%
31293	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支16左T1变压器	50	68.40%	0	0		是	2026年12月	-56.43%
31294	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	太湖明珠三期1局维变电站202配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	-4.29%
31295	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	吾悦华府B3小区2变电站202配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	11.85%
31296	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	三矿新村变电站202间隔配电变压器	630	31.43%	0	0		是		-41.33%
31297	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿3号变电站202间隔配电变压器	630	46.03%	0	0		是		-39.56%
31298	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	远洋上河风景小区4局维变电所202配电变压器800	800	9.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31299	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	国奥新城小区局维2变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
31300	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	立新分24左支2台区	100	55.80%	0	0		是	2026年12月	-51.13%
31301	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	太湖明珠花园四期2变电站202配电变压器	800	11.70%	0	0		是	2026年12月	20.46%
31302	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干立新分大黑支21	315	19.37%	0	0		是	2026年12月	10.22%
31303	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿2号变电站202间隔配电变压器	630	41.90%	0	0		是		-37.63%
31304	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	三矿新村变电站201间隔配电变压器	630	26.98%	0	0		是		-42.22%
31305	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	裕湾豪庭1.2期1局维变201配电变压器	400	52.80%	0	0		是	2026年12月	-34.11%
31306	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式服务-沈阳市沈北新区中旭养殖场	200	6.60%	0	0		是	2026年12月	-13.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31307	沈北	天乾变	天乾变70670天偏线	吾悦一期B4小区1变电站202配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	6.88%
31308	沈北	天乾变	天乾变70670天偏线	锦云天城一期4变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				-12.54%
31309	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支9右T3变压器	100	41.40%	0	0		是	2026年12月	-47.39%
31310	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线东风分01	315	65.90%	0	0		是	2026年12月	-38.40%
31311	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分21右12	250	18.56%	0	0		是	2026年12月	-48.49%
31312	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线水利支25右1变台	400	6.90%	0	0				100.00%
31313	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干113辛家分10右10之2	160	81.25%	14	14	2024年6月			-54.59%
31314	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京干97右12变台	400	67.50%	0	0		是	2025年12月	-23.32%
31315	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	景星北苑小区变电站201间隔配电变压器	200	60.00%	60	60				-36.12%
31316	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区1变电站2变压器间隔配电变压器	800	20.63%	555	555				-45.89%
31317	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线路水分05	250	79.36%	0	0		是	2026年12月	-38.15%
31318	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京干90左3变台	200	6.90%	0	0		是	2025年12月	-49.59%
31319	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	一站式-沈北新区政府充电站	400	65.10%	0	0		是	2026年12月	26.41%
31320	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园1变电站201变压器	800	64.50%	0	0		是	2028年12月	-42.42%
31321	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安家园支02	200	82.80%	0	0	2023年6月	是	2026年12月	-39.51%
31322	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区1变电站202柜	630	50.48%	249	249				-34.09%
31323	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线镇二线主干033	315	64.57%	0	0		是	2026年12月	-45.61%
31324	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干113辛家分10右15加1	400	23.70%	265.20	265.20				-17.21%
31325	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干91右12左1	100	9.00%	81	81				-32.66%
31326	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分14+1	315	42.29%	0	0		是	2026年12月	-38.55%
31327	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线97右16右1变台	200	24.00%	0	0		是	2025年12月	43.78%
31328	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	铁西区城建开发有限公司2变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	-64.97%
31329	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分17左4-2	160	31.31%	94	94				-33.90%
31330	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分43+1右1变台	400	44.40%	0	0		是	2025年12月	-22.12%
31331	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干113左2	315	59.37%	97	97				-44.09%
31332	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线前五家子分支03	50	54.00%	0	0				-35.02%
31333	康平	中心变	中心变2605镇二线	张立彦开发楼箱变1变压器	200	19.80%	0	0		是	2026年12月	-34.30%
31334	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线北大泉眼支43	200	26.75%	0	0		是	2026年12月	-16.61%
31335	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园3变电站201柜	400	34.40%	222	222				-40.31%
31336	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园2变电站201柜	630	30.48%	375	375				-46.00%
31337	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右9	400	106.80%	0	0	2024年6月			-40.52%
31338	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线东望甲线和平干91右4	100	6.00%	84	84				-248.28%
31339	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分15左1变台	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	5.90%
31340	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	辽宁广播电视台大学住宅楼1箱201间隔配电变压器	630	0%	0	0				0.00%
31341	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	东望甲线和平干辛家分17左4	100	55.20%	35	35				-11.69%
31342	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	前当堡变304章京线章京线章京分35变台	400	48.60%	0	0				-29.67%
31343	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	辛家分21右7+1	400	83.43%	0	0	2024年6月			11.20%
31344	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线东望甲线和平干辛家分10右1-1	400	71.75%	73.00	73.00				-28.86%
31345	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线和平干94右8	100	38.80%	51	51				-49.50%
31346	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分11+1左9变台	200	32.10%	0	0		是	2025年12月	-38.98%
31347	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦2小区变电站202	630	17.46%	0	0		是	2028年12月	27.71%
31348	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金居花园变电站201	800	15.60%	595	595				-43.88%
31349	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线胜官一组台分支08	100	87.30%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-33.67%
31350	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园1变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31351	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	卫工街1变电站201	315	24.76%	0	0		是	2028年12月	-46.11%
31352	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线王家台分支02	50	117.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-32.32%
31353	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分7左1变台	400	53.10%	0	0				0.81%
31354	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干东望甲线辛家分24右1	200	42.30%	95	95				-25.17%
31355	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园2变电站202柜	630	13.02%	485	485				-43.17%
31356	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金辉佳苑变电站201	630	23.49%	419.00	419.00				-33.39%
31357	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园3变电站202柜	400	0.00%	360	360				0.00%
31358	康平	中心变	中心变2605镇二线	建委箱变1变压器	160	43.00%	0	0		是	2026年6月	-41.64%
31359	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线镇二线主干027	200	28.80%	0	0		是	2026年12月	-84.43%
31360	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线电影院支08	200	76.80%	0	0		是	2026年12月	-33.63%
31361	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分水利支25右3变台	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	0.29%
31362	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	诗波特3箱变201变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
31363	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区2变电站201柜	630	22.86%	423.00	423.00				-42.48%
31364	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分2右1	315	80.00%	31.50	31.50	2025年2月			-36.82%
31365	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分06	315	50.79%	0	0		是	2026年12月	-49.55%
31366	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分50变台	400	35%	0	0		是	2025年12月	-18.15%
31367	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线33+1	200	56.40%	0	0		是	2026年12月	15.46%
31368	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线畜牧支02	315	52.00%	0	0		是	2026年12月	-41.22%
31369	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线电站台分支05	160	83.25%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-33.05%
31370	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分29+1变台	400	50.70%	0	0		是	2025年12月	-32.66%
31371	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	辽宁广播电视台大学住宅楼2箱变1号变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-32.29%
31372	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右5	315	85.33%	14.70	14.70	2022年12月			-37.91%
31373	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分50左1变台	400	39.50%	0	0		是	2025年12月	-22.88%
31374	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分21右1变台	200	4.50%	0	0		是	2025年12月	13.41%
31375	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分39右1变台	400	45.75%	0	0		是	2025年12月	-19.97%
31376	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	工人村住宅小区变电站201	500	24.00%	0	0		是	2028年12月	-45.08%
31377	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
31378	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦3小区变电站202	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	26.41%
31379	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线97右8+1右4变台	400	49.80%	0	0				-36.92%
31380	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	7407宿舍2箱变202间隔变压器	630	15.87%	467.00	467.00				-43.36%
31381	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	7407宿舍1箱变201间隔变压器	400	46.50%	174	174				-45.65%
31382	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线东望甲线和平干辛家分10右1-2	250	56.88%	83	83				-35.13%
31383	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线97右10右7变台	400	36.60%	0	0		是	2025年12月	13.57%
31384	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区3变电站201柜	500	0.00%	450	450				0.00%
31385	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干91右9	315	17.14%	229.50	229.50				-66.50%
31386	铁西	齐贤变	齐贤变55454荣达线	荣达变电站202	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	-41.53%
31387	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	诗波特3箱变202	630	44.44%	287	287				-44.80%
31388	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线105右5右1变台	400	38.70%	0	0				-46.19%
31389	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	辽宁广播电视台大学住宅楼1箱202配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-41.75%
31390	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	宏伟小区4变电站202柜	630	41.90%	303.00	303.00				-37.14%
31391	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦1小区变电站202变压器	630	7.30%	0	0		是	2027年12月	13.57%
31392	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	7407宿舍2箱变201间隔变压器	630	16.51%	463.00	463.00				-27.97%
31393	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右4	200	25.20%	129.60	129.60				-41.89%
31394	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31395	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	沈辽路15箱变201	250	20.00%	175.00	175.00				-66.42%
31396	康平	中心变	中心变2605镇二线	小区箱变1变压器	200	82.20%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-45.23%
31397	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线镇二线主干030	315	47.05%	0	0		是	2026年12月	-42.09%
31398	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区1变电站1变压器	800	24.75%	522.00	522.00				-42.12%
31399	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线五家子村台支02	200	68.40%	0	0		是	2026年12月	-25.76%
31400	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分14	400	57.30%	0	0		是	2026年12月	-42.00%
31401	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区3变电站202变压器	500	58.88%	155.60	155.60				-43.82%
31402	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	福日馨居变电站变压器	250	22.56%	168.60	168.60				-44.11%
31403	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	东望甲线和平干106左4	315	34.10%	176.10	176.10				-60.84%
31404	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线105右15右3变台	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	11.33%
31405	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分09	315	47.30%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
31406	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分70+1右1变台	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	-16.53%
31407	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分21右8	315	91.75%	0	0	2024年12月	是	2026年3月	-34.01%
31408	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干91右8右10	100	60.60%	29	29				-26.44%
31409	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分28	200	45.50%	0	0		是	2028年12月	-44.71%
31410	苏家屯	刘千变	刘千变1648劳改线	劳改干96左2右9	200	17.40%	0	0		是	2026年	-40.17%
31411	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园4箱变1变压器	500	26.24%	318.80	318.80				-44.13%
31412	苏家屯	刘千变	刘千变1648劳改线	劳改干51左1	200	16.50%	0	0		是	2026年	9.15%
31413	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分42变台	200	55.80%	0	0		是	2025年12月	-21.91%
31414	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	金盛鑫园小区配电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
31415	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园2变电站201	800	66.00%	0	0		是	2028年12月	-42.78%
31416	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分10右10	400	34.25%	223.00	223.00				10.82%
31417	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分22	315	77.78%	39	39				-33.79%
31418	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园5箱变1变压器	500	26.80%	316.00	316.00				-39.16%
31419	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	金盛鑫园小区配电站201变压器	500	37.76%	261.20	261.20				-38.20%
31420	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分10右14	200	74.70%	30.60	30.60				-47.96%
31421	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线胜官三组台分支03	400	48.30%	0	0		是	2026年12月	-31.60%
31422	铁西	齐贤变	齐贤变55454荣达线	荣达变电站201	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
31423	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金居花园变电站202	630	20.00%	441	441				-49.91%
31424	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园1变电站201柜	630	31.75%	367.00	367.00				-41.91%
31425	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	体校1变电站201间隔配电变压器	400	63.00%	108.00	108.00				7.30%
31426	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园2变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
31427	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线五家子一组分支12	50	104.10%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-36.55%
31428	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦4小区变电站202	630	14.29%	0	0		是	2028年12月	26.10%
31429	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干113辛家分31右1加1	315	97.90%	0	0	2024年7月	是	2026年4月	-3.78%
31430	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分63+1右1变台	400	49.20%	0	0		是	2025年12月	-34.36%
31431	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	体校2变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	423.00	423.00				7.28%
31432	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干106左4-2	400	7.00%	332.00	332.00				6.92%
31433	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线电信支02	100	40.20%	0	0		是	2026年12月	-40.32%
31434	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京干大棚分21左1变台	200	41.70%	0	0		是	2025年12月	-31.21%
31435	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分29左6	315	43.17%	0	0		是	2028年12月	-43.67%
31436	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	方聚线工业4台支3	200	60.30%	0	0				100.00%
31437	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分31右1	400	85.25%	19	19	2024年6月			-42.20%
31438	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分29左1变台	400	39.90%	0	0		是	2025年12月	-21.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31439	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右3右3	200	3.60%	172.80	172.80				-43.47%
31440	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	沈辽路16变电站201	315	75.68%	45.10	45.10				-42.22%
31441	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	景星北苑小区变电站202间隔配电变压器	200	0.00%	180	180				0.00%
31442	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园1变电站202柜	630	18.41%	451	451				-46.76%
31443	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园4箱变2变压器	500	26.88%	316	316				-46.39%
31444	苏家屯	刘千变	刘千变1648劳改线	劳改干16左2	200	8.40%	0	0		是	2026年	4.50%
31445	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分25	315	16.83%	0	0		是	2028年12月	-43.22%
31446	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线畜牧支06	315	35.81%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
31447	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区2变电站1变压器	630	41.43%	306.00	306.00				-54.19%
31448	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园5箱变2变压器	500	22.00%	340.00	340.00				-42.51%
31449	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线农资支02	315	83.81%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-55.00%
31450	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金辉苑箱变支202	630	14.60%	475.00	475.00				-45.87%
31451	康平	中心变	中心变2605镇二线	一建箱变1变压器	200	115.50%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-43.15%
31452	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线水利分04	200	61.40%	0	0		是	2026年12月	-38.86%
31453	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线幼儿中心支02	160	73.13%	0	0		是	2026年12月	-51.38%
31454	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区1变电站201柜	630	0.00%	567	567				0.00%
31455	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	93325部队住宅楼201间隔配电变压器	630	14.92%	473.00	473.00				-41.77%
31456	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干91右11之1	100	15.00%	75.00	75.00				-50.67%
31457	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线倪家分57	200	32.70%	0	0		是	2026年12月	-30.79%
31458	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线水利分06	200	70.40%	0	0		是	2026年12月	-41.36%
31459	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线供销社分02	315	40.32%	0	0		是	2025年12月	-35.24%
31460	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水西1台	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	7.03%
31461	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大马卜分149	100	74.25%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
31462	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分一统沟支庙山2几1	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31463	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分171	400	12.75%	0	0		是	2025年12月	-28.21%
31464	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	信合住宅变电站1变压器	400	20.00%	0	0		是	2026年12月	-39.87%
31465	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线荒地几47	200	38.40%	0	0		是	2025年12月	-34.19%
31466	于洪	大潘变	大彰线	前庙村内分台	400	9.60%	0	0				0.00%
31467	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	康乐新居变电站201柜	500	13.76%	0	0		是	2026年12月	-44.47%
31468	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城2变电站201柜(3)	800	24.30%	0	0		是	2026年12月	-34.15%
31469	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑1号变电站2变压器	630	67.81%	0	0		是	2027年12月	-33.18%
31470	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线信用社分15	315	36.57%	0	0		是	2025年12月	-66.72%
31471	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线狼洞子支148	200	48.60%	0	0		是	2025年12月	-42.24%
31472	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线30	160	5.25%	0	0		是	2025年12月	2.01%
31473	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	现代家园2箱变1变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-43.33%
31474	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿村东关2台S	50	0.00%	0	0				0.00%
31475	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	南六干35右4	400	73.80%	0	0		是	2026年12月	-25.59%
31476	于洪	大潘变	大彰线	小微双树4台区	400	52.80%	0	0				10.22%
31477	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线双树西二台区	400	67.50%	0	0				-31.41%
31478	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿大棚地台	200	13.80%	0	0				-48.30%
31479	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	祥顺箱变2变压器	630	40.38%	0	0				-42.03%
31480	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区5变电站2变压器	630	17.46%	457	457				-43.53%
31481	和平	方型变	方型变476方学甲线	东大青年公寓202配电变压器	500	13.44%	0	0				-45.78%
31482	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	云峰街7201	400	0.90%	0	0		是	2028年12月	78.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31483	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大辛庄乙1	100	30.00%	0	0		是	2025年12月	-35.96%
31484	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线往东支5	200	62.70%	0	0		是	2025年12月	-36.47%
31485	和平	方型变	方型变476方学甲线	三学甲线32右2	400	67.80%	0	0				-40.82%
31486	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线望北联干中药分3+1	400	17.55%	0	0				-43.37%
31487	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿5台区	200	30.00%	0	0				7.19%
31488	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线榛柴水房台	50	15.20%	0	0		是	2025年12月	-46.75%
31489	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大马卜分001	315	68.25%	0	0		是	2025年12月	-55.32%
31490	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区8变电站2变压器	400	23.25%	267	267				-43.28%
31491	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	天后宫箱变2变压器	630	41.27%	307	307				-47.58%
31492	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水河东1台	400	35.70%	0	0		是	2025年12月	9.29%
31493	于洪	大潘变	大彰线	小微双树5台区	400	7.20%	0	0				0.20%
31494	和平	方型变	方型变476方学甲线	三学甲线24左1+1	315	80.00%	0	0	2024年12月			-36.96%
31495	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城1变电站202柜(2)	800	23.70%	0	0		是	2027年12月	-41.70%
31496	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	三棱巷箱变1变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
31497	和平	三好变	三好变171三展甲线	世纪华丰3变电站201配电变压器	630	6.98%	523	523				100.00%
31498	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线朴驼村南台区	315	62.54%	0	0				-45.29%
31499	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分一统沟支33	200	19.20%	0	0		是	2025年12月	100.00%
31500	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线狼洞子支141	200	25.20%	0	0		是	2025年12月	-35.02%
31501	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑2号变电站1变压器	630	15.62%	0	0		是	2027年12月	-47.11%
31502	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线39	400	58.50%	0	0		是	2025年12月	11.20%
31503	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线荒地几18(义合屯)	400	29.10%	0	0		是	2025年12月	-34.79%
31504	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线往东支10	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31505	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区1变电站2变压器	630	15.87%	467.00	467.00				-39.39%
31506	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑4#	630	0.00%	0	0				0.00%
31507	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线汪家沟中台	400	21.80%	0	0		是	2025年12月	-28.79%
31508	大东	望花变	望花变70256望北乙线	中胜公安箱变2站内变压器	500	15.20%	0	0				-40.01%
31509	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线小刘家台	200	14.40%	0	0		是	2025年12月	-34.06%
31510	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	广宜1箱变2变压器	630	36.51%	337	337				-39.88%
31511	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线朴驼村东台区	200	77.70%	0	0				-31.80%
31512	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线10kV秀水干33	315	91.43%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-33.62%
31513	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	小北于慎德分5公变	315	32.70%	180.50	180.50				-50.53%
31514	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城4变电站202柜(8)	800	59.40%	0	0		是	2028年12月	-38.38%
31515	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线华家沟台	315	9.14%	0	0		是	2025年12月	-32.96%
31516	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吴家卜支47	250	51.60%	0	0		是	2025年12月	-35.03%
31517	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿一台区	250	74.24%	0	0				-56.47%
31518	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园2箱变1站内变压器	500	25.80%	0	0				-41.49%
31519	于洪	大潘变	大彰线	小微大彰线朴坨村3号台	400	48.60%	0	0				-8.89%
31520	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水干32右1	315	49.14%	0	0		是	2025年12月	47.43%
31521	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线凤鸣山几49	100	41.40%	0	0		是	2025年12月	-42.61%
31522	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分20左4	315	54.60%	0	0				-43.95%
31523	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线石白子几2	400	48.75%	0	0		是	2025年12月	-34.33%
31524	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区7变电站1变压器	630	17.78%	455	455				-41.62%
31525	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线北关西台区	400	54.90%	0	0				-35.09%
31526	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分51左4	315	34.92%	0	0				-45.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31527	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线面粉厂支11	200	43.70%	0	0		是	2025年12月	-36.64%
31528	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线王家卜几17	100	35.00%	0	0		是	2025年12月	-34.41%
31529	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑1#	630	0.00%	0	0				0.00%
31530	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾3号变电站201间隔配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2027年12月	92.73%
31531	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线沈阳市于洪区彰驿供暖管理处	400	34.80%	0	0				-41.39%
31532	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿社区	400	17.80%	0	0				-48.83%
31533	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线三家子中台甲3	315	42.86%	0	0		是	2025年12月	-33.61%
31534	和平	三好变	三好变171三展甲线	世纪华丰2变电站201配电变压器	630	9.21%	509	509				100.00%
31535	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线45南分13	400	10.80%	0	0		是	2025年12月	93.82%
31536	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线公路南二台区	200	157.50%	0	0	2024年3月	是	2025年	-33.30%
31537	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV乳业甲线干线24	20	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31538	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城3变电站201柜（5）	800	27.90%	0	0		是	2028年12月	-44.82%
31539	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区9变电站1变压器	630	20.95%	435.00	435.00				-41.26%
31540	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线小四家子支10	200	13.80%	0	0		是	2025年12月	-36.10%
31541	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分17	400	67.00%	0	0				13.41%
31542	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线蔡家照明	200	26.80%	0	0				-29.14%
31543	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿村西南关	100	95.40%	0	0	2024年9月	是	2025年	-38.95%
31544	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分苗木支11	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31545	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	新大地箱变1变压器	800	17.10%	583	583				-42.01%
31546	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线汪家沟西台	400	28.35%	0	0		是	2025年12月	-24.12%
31547	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑3#	630	24.63%	0	0				-428.09%
31548	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水车站1台	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	12.16%
31549	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	云峰干3	200	63.00%	0	0		是	2028年12月	-40.23%
31550	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀三队支4	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-58.70%
31551	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吕家卜支13	200	15.00%	0	0		是	2025年12月	-39.62%
31552	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大刘家台	200	21.00%	0	0		是	2025年12月	-39.02%
31553	于洪	大潘变	大彰线	小微前庙一台区	200	83.70%	0	0	2024年6月	是	2025年	-0.07%
31554	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分28	200	49.50%	0	0				-40.70%
31555	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线柳树屯甲8	200	80.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-33.03%
31556	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿4台区	200	8.70%	0	0				8.77%
31557	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	南六干35右3左2	400	73.50%	0	0				-37.95%
31558	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区3变电站2变压器	400	23.70%	265	265				-43.49%
31559	于洪	大潘变	大彰线	小微西古1号台	400	24.90%	0	0				18.85%
31560	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线慈恩寺南台	315	31.11%	0	0		是	2025年12月	-34.79%
31561	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星3变电站1变压器	500	53.60%	0	0		是	2025年12月	-39.43%
31562	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线34	200	28.20%	0	0		是	2025年12月	-33.05%
31563	大东	望花变	望花变70256望北乙线	中胜公安箱变1站内变压器	500	13.44%	0	0				-42.51%
31564	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线于家沟南台	100	18.60%	0	0		是	2025年12月	-31.13%
31565	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑1号变电站1变压器	630	9.90%	0	0		是	2027年12月	-46.16%
31566	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑4#	630	14.86%	0	0				-36.18%
31567	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西新支7西新台	400	60.50%	0	0		是	2025年12月	-35.59%
31568	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分43	200	43.00%	0	0				-46.63%
31569	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	煤炭监察局箱变202配电变压器	400	11.10%	316	316				3.67%
31570	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线前屯西台几2	315	71.11%	0	0		是	2025年12月	-30.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31571	于洪	大潘变	大彰线	小微双树2号台	200	26.40%	0	0				5.59%
31572	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望花变256望北乙线望北乙线中药分28	315	31.75%	0	0				-44.81%
31573	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	皇城箱变1变压器	315	37.14%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
31574	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾1号变电站1号配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2027年12月	-11.82%
31575	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线东新西台	315	64.76%	0	0		是	2025年12月	-30.99%
31576	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑1#	630	15.24%	0	0				-60.66%
31577	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线粮库联通分满仓农业支2	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31578	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园2箱变2变压器	630	20.19%	0	0				6.52%
31579	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线孔家卜几4	100	42.75%	0	0		是	2025年12月	-36.49%
31580	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿市场台区	400	2.70%	0	0				0.00%
31581	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷4变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-42.47%
31582	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线喇嘛营甲6	200	52.50%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
31583	于洪	大潘变	大彰线	朴屯村西2号台	200	32.40%	0	0				-25.14%
31584	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线面粉厂支05	400	23.05%	0	0		是	2025年12月	-27.28%
31585	大东	望花变	望花变70256望北乙线	商住楼1站内变压器	400	33.30%	0	0				-53.05%
31586	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	电工南箱变1变压器	315	43.17%	148	148				-39.05%
31587	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线赵家卜甲18	200	19.20%	0	0		是	2025年12月	-39.11%
31588	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线三家子西台几6	315	35.68%	0	0		是	2025年12月	-40.89%
31589	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷1变电站1变压器	630	16.76%	0	0				-40.52%
31590	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	东顺城变电站1变压器	630	35.05%	0	0		是	2025年12月	-46.94%
31591	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分右洞支16	100	30.00%	0	0		是	2025年12月	-32.39%
31592	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园1箱变1变压器	630	15.24%	0	0				7.53%
31593	于洪	大潘变	大彰线	朴屯村南林自来水水井	100	55.80%	0	0				-42.14%
31594	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线住户南台	315	16.51%	0	0		是	2025年12月	-42.96%
31595	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾5号变电站1号配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2027年12月	-0.47%
31596	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑5#	630	41.40%	0	0				-363.01%
31597	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	萃华巷箱变1配电变压器	630	38.73%	323	323				-43.02%
31598	于洪	大潘变	大彰线	小微双树一台区	200	78.90%	0	0				-38.35%
31599	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线10kV秀水干45	315	49.52%	0	0		是	2025年12月	-56.34%
31600	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	南六干27右5	400	69.30%	0	0		是	2026年12月	-44.77%
31601	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑2号变电站2变压器	630	17.90%	0	0		是	2027年12月	-48.04%
31602	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分2+1柱上变压器	315	19.68%	222	222				-35.81%
31603	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分240	200	23.10%	0	0		是	2025年12月	-32.94%
31604	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星1变电站1变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-46.44%
31605	于洪	大潘变	大彰线	小微朴坨二台	200	62.40%	0	0				-26.22%
31606	于洪	大潘变	大彰线	中庙村东台	100	12.00%	0	0				-44.36%
31607	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园2箱变1变压器	630	15.62%	0	0				7.82%
31608	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿2台	200	54.30%	0	0				-13.09%
31609	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	信合住宅变电站2变压器	400	36.80%	0	0		是	2027年12月	-40.08%
31610	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾4号变电站1号配电变压器	800	28.75%	0	0		是	2027年12月	-3.42%
31611	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑3号变电站1变压器	630	9.90%	0	0		是	2027年12月	-50.55%
31612	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线东关二台区	200	84.45%	0	0	2024年9月	是	2025年	-29.07%
31613	于洪	大潘变	大彰线	小微朴坨7台	200	66.60%	0	0				100.00%
31614	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线双树西三台区	400	39.60%	0	0				-42.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31615	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区8变电站1变压器	400	26.25%	255	255				-43.23%
31616	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分4+1柱上变压器	315	33.33%	178.50	178.50				-43.09%
31617	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城1变电站201柜（1）	800	17.40%	0	0		是	2027年12月	-45.74%
31618	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑3号变电站2变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
31619	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	蓬大箱变1变压器	500	8.96%	0	0		是	2025年12月	-93.18%
31620	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	合义箱变2变压器	630	31.11%	371.00	371.00				-40.08%
31621	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线孟家卜	200	19.50%	0	0		是	2025年12月	-28.81%
31622	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线西分090任家东台	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-32.52%
31623	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿村老机站二台区	160	50.50%	0	0				-36.94%
31624	和平	方型变	方型变476方学甲线	东大青年公寓主变	500	30.40%	0	0				-39.55%
31625	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀水西西分3	315	59.37%	0	0		是	2025年12月	-18.62%
31626	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线东关一台区	400	39.60%	0	0				-37.70%
31627	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线四家子几30	200	45.30%	0	0		是	2025年12月	-34.58%
31628	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌小区变电站2变压器	400	45.30%	0	0				-45.67%
31629	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园3箱变1站内变压器	630	64.44%	0	0				-42.45%
31630	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城3变电站202柜（6）	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
31631	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	魁星2变电站2变压器	400	45.30%	0	0		是	2025年12月	-48.79%
31632	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园2箱变2站内变压器	500	21.60%	0	0				-41.49%
31633	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星1变电站2变压器	630	60.95%	0	0		是	2025年12月	-44.23%
31634	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水南1台	400	36.90%	0	0		是	2025年12月	7.58%
31635	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾2号变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	94.36%
31636	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线彭家堡支20	400	23.40%	0	0		是	2025年12月	97.18%
31637	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分华家支杨淑菊养殖几10	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31638	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城2变电站202柜（4）	800	21.90%	0	0		是	2028年12月	-37.86%
31639	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	北顺乙D-T接箱自维变压器	100	84.60%	5	5	2024年6月			-42.91%
31640	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线双树村东一台	100	51.90%	0	0				-39.79%
31641	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线任家西支4	200	47.90%	0	0		是	2025年12月	-29.94%
31642	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分281王家店	160	13.75%	0	0		是	2025年12月	-24.40%
31643	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线贾家沟台	100	23.20%	0	0		是	2025年12月	-29.33%
31644	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	广宜1箱变1变压器	630	25.40%	407	407				-40.41%
31645	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线荒地东甲8	100	68.20%	0	0		是	2025年12月	-33.75%
31646	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿3台区	400	15.75%	0	0				-7.62%
31647	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	东顺城变电站2变压器	630	59.94%	0	0		是	2025年12月	-43.72%
31648	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北联于中约分16加1	200	55.80%	0	0				16.34%
31649	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区2变电站2变压器	400	23.40%	266	266				-43.90%
31650	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线慈恩寺东台	315	8.25%	0	0		是	2025年12月	-17.15%
31651	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线哥府东支线02(哥府东台)	200	119.40%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-29.96%
31652	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线商家支04商家	100	51.00%	0	0		是	2025年12月	-29.57%
31653	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线四家子几25	315	37.78%	0	0		是	2025年12月	-36.67%
31654	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线庙山沟台	200	19.00%	0	0		是	2025年12月	-24.29%
31655	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分哥府支2	200	44.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
31656	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰译社区2	400	58.20%	0	0				-40.10%
31657	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线151(榛柴东台)	400	23.75%	0	0		是	2025年12月	-30.70%
31658	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区7变电站2变压器	630	21.90%	429	429				-42.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31659	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷2变电站1变压器	630	15.62%	0	0				-45.74%
31660	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分3柱上变压器	315	65.40%	78	78				-45.14%
31661	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区9变电站2变压器	630	28.89%	385	385				-41.57%
31662	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	合义箱变1变压器	400	39.60%	202	202				-38.37%
31663	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	御点江山箱变1变压器	800	11.70%	0	0		是	2025年12月	-42.66%
31664	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线望北联干中药分15左3	315	59.37%	0	0				-40.78%
31665	大东	望花变	望花变70256望北乙线	天庆家园1站内变压器	630	16.83%	0	0				-39.69%
31666	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大泉大东	100	73.00%	0	0		是	2025年12月	-21.83%
31667	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	鹏源变478鹏南乙线鹏南乙A开闭站未命名鹏南干三陵分5	315	57.52%	0	0		是	2025年12月	-44.08%
31668	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	广宜2箱变2变压器	630	25.40%	407.00	407.00				-41.72%
31669	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线前庙照明	100	43.20%	0	0				-33.85%
31670	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	康乐新居变电站202柜	500	17.92%	0	0		是	2028年12月	-26.90%
31671	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀水北台支3	200	81.50%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-34.04%
31672	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线于家沟东台	100	22.20%	0	0		是	2025年12月	-34.02%
31673	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星2变电站2变压器	400	79.50%	0	0		是	2025年12月	-52.38%
31674	大东	望花变	望花变70256望北乙线	沈大公寓2站内变压器	400	18.30%	0	0				-43.13%
31675	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园1箱变1站内变压器	630	24.29%	0	0				-40.76%
31676	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑5#	630	0.00%	0	0				0.00%
31677	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	现代家园3箱变1变压器	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
31678	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	天后宫箱变1变压器	800	30.25%	478	478				-41.78%
31679	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大块地	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-30.56%
31680	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	鹏源变478鹏南乙线鹏南乙C开闭站鹏南乙C开闭站101-1 鹏南干7公变	315	48.25%	0	0		是	2025年12月	-50.17%
31681	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水东东1台	400	84.60%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	10.31%
31682	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区6变电站1变压器	630	25.40%	407	407				-39.73%
31683	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	广宜2箱变1变压器	630	30.16%	377	377				-40.37%
31684	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线10kV秀水干21	200	110.50%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-30.15%
31685	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区4变电站1变压器	400	49.80%	161	161				-42.21%
31686	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线往户老台	400	14.00%	0	0		是	2025年12月	-33.83%
31687	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吕家卜支7	100	110.20%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-39.61%
31688	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线北关东一台区	400	95.70%	0	0	2022年12月	是	2025年	-33.16%
31689	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线45南分6	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	72.05%
31690	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线于家支22于家沟西台	315	17.33%	0	0		是	2025年12月	-27.75%
31691	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线耿家	200	24.10%	0	0		是	2025年12月	-31.22%
31692	于洪	大潘变	大彰线	小微朴坨6台	200	0.00%	0	0				0.00%
31693	于洪	大潘变	大彰线	小微双树3台区	200	53.40%	0	0		是	2025年	12.20%
31694	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大马卜村支4	200	56.40%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
31695	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	现代家园1箱变1变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-62.51%
31696	于洪	大潘变	大彰线	小微朴坨一台	400	35.70%	0	0				-26.68%
31697	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线喇嘛营几19	200	57.90%	0	0		是	2025年12月	-32.86%
31698	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	三棱巷箱变2变压器	630	44.13%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
31699	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线望北联干中药分11	200	59.20%	0	0				-36.32%
31700	于洪	大潘变	大彰线	前庙村内	400	39.90%	0	0				-28.88%
31701	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线服装厂宿舍	200	80.60%	0	0	2024年9月	是	2025年	-39.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31702	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分29	315	44.13%	0	0				-46.85%
31703	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星2变电站1变压器	400	80.10%	0	0	2024年10月	是	2025年12月	-34.89%
31704	于洪	大潘变	大彰线	彰驿社区自来水水井	100	58.80%	0	0				-33.26%
31705	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷3变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-43.59%
31706	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分25+1	200	46.20%	0	0				-29.44%
31707	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星3变电站2变压器	630	28.00%	0	0		是	2025年12月	-39.51%
31708	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线哥府南支07(哥府南台)	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-31.66%
31709	大东	望花变	望花变70256望北乙线	沈大公寓1站内变压器	400	17.40%	0	0				-41.25%
31710	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	云峰街9变电站201	400	16.50%	0	0		是	2028年12月	-49.50%
31711	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区1变电站1变压器	630	18.10%	453	453				-37.61%
31712	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线何家卜台	315	30.16%	0	0		是	2025年12月	-16.34%
31713	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	帅府箱变1变压器	400	34.80%	0	0		是	2025年12月	-108.46%
31714	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线东新东支03	400	49.60%	0	0		是	2025年12月	-38.10%
31715	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线粮库分01	315	56.00%	0	0		是	2025年12月	-34.57%
31716	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	魁星箱变1变压器	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-44.13%
31717	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线大块支7南2	100	37.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
31718	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线中学分09	400	131.10%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-33.23%
31719	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吴家卜支42	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-38.88%
31720	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区2变电站1变压器	400	22.50%	270	270				-39.08%
31721	于洪	大潘变	大彰线	小微前庙7台	400	7.80%	0	0				0.00%
31722	于洪	大潘变	大彰线	朴驼村西1台	200	63.90%	0	0				-49.77%
31723	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城4变电站201柜(7)	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
31724	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线彭家卜支25	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-38.45%
31725	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大泉西台	315	36.19%	0	0		是	2025年12月	-23.95%
31726	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	祥顺箱变1变压器	630	27.05%	0	0				-44.46%
31727	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区3变电站1变压器	400	25.50%	258	258				-39.23%
31728	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分石洞支养殖几5	200	0.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
31729	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑2#	630	0.00%	0	0				0.00%
31730	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大泉东台	400	24.50%	0	0		是	2025年12月	-22.25%
31731	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑2#	630	15.87%	0	0				-462.31%
31732	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌小区变电站1变压器新	400	38.10%	0	0				-33.11%
31733	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区6变电站2变压器	630	29.52%	381	381				-45.45%
31734	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	魁星2变电站1变压器	400	52.50%	0	0		是	2025年12月	-39.66%
31735	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区5变电站1变压器	630	36.19%	339.00	339.00				-42.47%
31736	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园1箱变2变压器	630	13.71%	0	0				7.07%
31737	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线老机站一台区	315	46.22%	0	0				-29.99%
31738	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿民居家园	200	69.90%	0	0				-46.66%
31739	于洪	大潘变	大彰线	西古村内	200	43.50%	0	0				-43.00%
31740	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高干111右2柱上变压器	200	25.20%	0	0		是	2026年12月	-47.69%
31741	东陵	祝家变	祝高线	祝高线苗圃分13左4柱上变压器	100	48.00%	0	0		是	2026年12月	-30.67%
31742	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝家分14柱上变压器	100	32.40%	0	0		是	2026年12月	-43.73%
31743	东陵	祝家变	祝高线	祝高干64柱上变压器	315	8.95%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
31744	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干西山城支7柱上变压器	200	41.85%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
31745	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干西山城子支43柱上变压器	200	12.45%	0	0		是	2026年12月	-32.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31746	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干20柱上变压器	400	44.40%	0	0		是	2026年12月	-46.37%
31747	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分北沟左30加1柱上变压器	400	16.50%	0	0		是	2026年12月	-32.43%
31748	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分71柱上变压器	160	44.25%	0	0		是	2026年12月	-33.46%
31749	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干山城分93柱上变压器	100	71.70%	0	0		是	2026年12月	-37.04%
31750	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干59左分02柱上变压器	200	48.60%	0	0		是	2026年12月	-38.35%
31751	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干73左分03柱上变压器	200	64.00%	0	0		是	2026年12月	-30.13%
31752	东陵	祝家变	祝高线	祝高线河西分8柱上变压器	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	-33.12%
31753	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干41左分（大常王）16左分06柱上 变压器	80	51.56%	0	0		是	2026年12月	-35.22%
31754	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高干12柱上变压器	400	37.20%	0	0		是	2026年12月	-21.33%
31755	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干96右分06柱上变压器	100	95.25%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-36.18%
31756	东陵	祝家变	祝高线	祝高干龙泉分15左支1柱上变压器	400	74.00%	0	0		是	2026年12月	-23.56%
31757	东陵	祝家变	祝高线	祝高线53左4箱变	100	69.60%	0	0		是	2026年12月	-42.39%
31758	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干152左分04柱上变压器	100	52.50%	0	0		是	2026年12月	-25.98%
31759	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线10kV郝义干55柱上变压器	315	57.90%	0	0		是	2026年12月	-31.60%
31760	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干159柱上变压器	100	42.90%	0	0		是	2026年12月	-41.42%
31761	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干153养殖场分97柱上变压器	200	42.00%	0	0		是	2026年12月	-29.03%
31762	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干155右分上高土14柱上变压器	315	55.62%	0	0		是	2026年12月	-32.82%
31763	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干54左分02柱上变压器	100	80.80%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-41.68%
31764	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干电业分22右分09（火牛台区）柱 上变压器	200	135.60%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-31.50%
31765	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高干电业分6左8柱上变压器	200	33.08%	0	0		是	2026年12月	-33.41%
31766	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干62右分02柱上变压器	80	54.94%	0	0		是	2026年12月	-44.16%
31767	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干刘家沟支23右5柱上变压器	200	80.10%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-29.99%
31768	东陵	祝家变	祝高线	郝义线159柱上变压器	200	4.80%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
31769	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干153养殖场分87柱上变压器	200	103.20%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-36.06%
31770	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分北沟支右15柱上变压器	30	69.33%	0	0		是	2026年12月	-31.80%
31771	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干电业分74柱上变压器	200	45.30%	0	0		是	2026年12月	-34.20%
31772	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干林场分03左支02柱上变压器	200	19.10%	0	0		是	2026年12月	-38.21%
31773	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干山城分82柱上变压器	100	30.00%	0	0		是	2026年12月	-36.43%
31774	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝家分9右1柱上变压器	315	73.40%	0	0		是	2026年12月	-37.38%
31775	东陵	上佰变	新生线	上佰变303新生线新生干国范分石化院支7右分2柱上变压	50	125.05%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-21.87%
31776	东陵	祝家变	祝高线	郝义线电业分59右9柱上变压器	400	19.80%	0	0		是	2026年12月	-34.60%
31777	东陵	祝家变	祝高线	郝义线南石场分16柱上变压器	200	37.40%	0	0		是	2026年12月	-32.85%
31778	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干129牧场分03柱上变压器	200	65.10%	0	0		是	2026年12月	-20.20%
31779	东陵	祝家变	祝高线	祝高线小田屯支20柱上变压器	400	11.10%	0	0		是	2026年12月	-54.59%
31780	东陵	祝家变	祝高线	祝高线大常王分16左6柱上变压器	400	15.00%	0	0		是	2026年12月	-27.94%
31781	东陵	祝家变	祝高线	郝义线107柱上变压器	400	21.15%	0	0		是	2026年12月	-31.33%
31782	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干老瓜洼支08柱上变压器	200	33.75%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
31783	东陵	祝家变	祝高线	祝高干52柱上变压器	200	38.10%	0	0		是	2026年12月	-36.52%
31784	东陵	祝家变	祝高线	郝义线南石场分4右4柱上变压器	200	20.10%	0	0		是	2026年12月	26.36%
31785	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支46右21变台	50	82.49%	0	0	2024年6月			-36.82%
31786	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科四2箱变2变	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-45.40%
31787	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支10左5变台	400	30.90%	0	0		是	2025年12月	-25.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31788	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科二2箱变2变	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
31789	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科七区1箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31790	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三1箱变2变	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
31791	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河线胜利分37左3变台	80	92.25%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-26.01%
31792	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分66右6柱上变压器	200	7.50%	0	0		是	2026年12月	9.61%
31793	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分21变台	200	36.40%	0	0		是	2025年12月	-38.19%
31794	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干永安分66变台	100	25.40%	0	0		是	2025年12月	-35.04%
31795	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	金山北苑2小区箱变1配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2025年12月	4.50%
31796	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区7箱式变电站1配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
31797	东陵	祝家变	祝高线	祝高干环卫分5柱上变压器	200	4.75%	0	0		是	2026年12月	38.57%
31798	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科四2箱变1变	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-38.99%
31799	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分73右16变台	200	29.60%	0	0		是	2025年12月	-35.02%
31800	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分22变台	200	27.53%	0	0		是	2025年12月	-36.12%
31801	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分52右12变台	400	12.00%	0	0		是	2025年12月	-38.75%
31802	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区2箱式变电站2配电变压器	800	30.50%	0	0		是	2025年12月	-45.08%
31803	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分40左17变台	200	21.60%	0	0		是	2025年12月	-32.85%
31804	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干永安分41变台	200	21.00%	0	0		是	2025年12月	-40.15%
31805	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科二2箱变1变	630	0.00%	0	0				0.00%
31806	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线永安分47变台	200	104.10%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-36.66%
31807	东陵	祝家变	祝高线	10kV祝滨线111晚枫分40北沟支14+1柱上变压器	200	17.40%	0	0		是	2026年12月	-32.49%
31808	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分52右13右6右1变台	400	73.80%	0	0				100.00%
31809	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干陨石山分24右分10柱上变压器	400	17.10%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
31810	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科二1箱变1变	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-48.62%
31811	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支34变台	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	4.59%
31812	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分北沟支右36柱上变压器	400	26.10%	0	0		是	2026年12月	39.73%
31813	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分97右13变台	100	66.60%	0	0		是	2025年12月	-33.06%
31814	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区1变电站1变压器	800	16.88%	585	585				-51.82%
31815	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五-2期变电站202配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
31816	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科七区1箱变2变	630	34.60%	0	0				-44.80%
31817	和平	展览变	展览变842展方甲线	辽宁体育馆宿舍主变	630	21.90%	429	429				-37.74%
31818	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区2变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
31819	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分李影支虎山支14变台	200	33.83%	0	0		是	2025年12月	-33.64%
31820	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分40右6变台	200	24.40%	0	0		是	2025年12月	-40.26%
31821	沈北	道义变	道义变15252步阳线	沈阳步阳置业有限公司9（江南甲第）6箱2变201配电变	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-43.92%
31822	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分86右12变台	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
31823	东陵	祝家变	祝高线	祝高干78左支9	160	60.38%	0	0		是	2026年12月	-35.84%
31824	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科4箱变1变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31825	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干上河分12变台	200	28.58%	0	0		是	2025年12月	-36.46%
31826	和平	展览变	展览变842展方甲线	辽展分1KB鲁美01间隔201配电变压器	400	34.00%	224	224				-46.59%
31827	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分17+1变台	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-257.17%
31828	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干26变台	200	37.80%	0	0		是	2025年12月	-33.09%
31829	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分马场支37右12变台	200	3.90%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31830	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科2箱变2变	500	15.60%	0	0		是	2025年12月	-41.80%
31831	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分虎山支6变台	400	12.30%	0	0		是	2025年12月	-29.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31832	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科七区2箱变2变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-44.29%
31833	和平	展览变	展览变842展方甲线	军区离退休住宅2主变	630	12.38%	489	489				-38.51%
31834	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科四1箱变2变	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-42.47%
31835	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分上河支22变台	100	64.60%	0	0		是	2025年12月	-33.86%
31836	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支46右17右2变台	50	51.60%	0	0		是	2025年12月	-39.65%
31837	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分关营支38变台	200	11.10%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
31838	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分115右10变台	100	54.00%	0	0		是	2025年12月	-38.05%
31839	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	YHG 沈阳于洪区北陵乡小含村基建办柱上变压器	315	129.90%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-42.29%
31840	东陵	祝家变	祝高线	祝高线晚枫分30+1柱上变压器	200	36.00%	0	0		是	2026年12月	-34.74%
31841	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科四1箱变1变	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-47.41%
31842	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分40变台	200	36.10%	0	0		是	2025年12月	-38.18%
31843	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五-2期变电站201配电变压器	630	90.16%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-20.27%
31844	东陵	祝家变	祝高线	郝义线电业分16左4柱上变压器	200	3.60%	0	0		是	2026年12月	2.72%
31845	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分40左4右6变台	400	14.40%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
31846	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲第2变电站202配电变压器	1260	12.70%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
31847	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干69+1变台	100	18.40%	0	0		是	2025年12月	-53.32%
31848	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分马场支37变台	400	14.85%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
31849	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	金山北苑1小区箱变1配电变压器	800	15.30%	0	0		是	2025年12月	6.61%
31850	东陵	祝家变	祝高线	郝义线陨石分20号右6右1柱上变压器	200	20.40%	0	0		是	2026年12月	-22.34%
31851	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲地三期9变电站1变压器配电变压器	630	61.71%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
31852	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高干晚枫分69右1柱上变压器	200	16.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31853	东陵	祝家变	祝高线	祝高线30左4柱上变压器	200	54.00%	0	0		是	2026年12月	5.61%
31854	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分9右5右2变台	200	5.40%	0	0		是	2025年12月	-60.55%
31855	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区3变电站2变压器	500	44.80%	226	226				-46.10%
31856	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分40左10右8变台	200	19.20%	0	0		是	2025年12月	-39.06%
31857	和平	展览变	展览变842展方甲线	展方甲2-1变电站变压器	400	44.10%	184	184				100.00%
31858	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分马场支33左16变台	200	17.70%	0	0		是	2025年12月	14.91%
31859	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三3箱变1变	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
31860	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科2箱变1变	500	14.00%	0	0		是	2025年12月	-45.11%
31861	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河线上河分85变台	100	49.50%	0	0		是	2025年12月	-40.55%
31862	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲第2变电站201配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-41.19%
31863	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科七区2箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31864	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区1箱式变电站2配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2025年12月	-18.76%
31865	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分马场支2变台	100	118.80%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-44.38%
31866	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分73右5变台	100	63.60%	0	0		是	2025年12月	-29.02%
31867	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期2202配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-39.79%
31868	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	欧亚变262西江乙线西江干22+1左2柱上变压器	100	56.10%	0	0		是	2025年12月	-54.87%
31869	东陵	祝家变	祝高线	郝义线电业分6左12柱上变压器	200	10.50%	0	0		是	2026年12月	7.47%
31870	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分10变台	200	27.75%	0	0		是	2025年12月	-32.12%
31871	东陵	上佰变	新生线	新生线汪家分17+1柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	-170.53%
31872	东陵	祝家变	祝高线	祝高线龙泉分5左2柱上变压器	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	94.79%
31873	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五期2变电站201配电变压器	630	53.02%	0	0		是	2026年12月	-39.89%
31874	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	芸珠花园箱式变电站配电变压器	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-47.17%
31875	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分40右5左4变台	200	44.70%	0	0		是	2025年12月	-30.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31876	东陵	上佰变	新生线	上佰变322沈链干沈链干下佰分照明分 07柱上变压器	315	41.90%	0	0		是	2026年12月	-35.96%
31877	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河线上河分 25变台	100	62.40%	0	0		是	2025年12月	-35.36%
31878	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	幸福里小区箱变2号变	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
31879	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干107左2变台	200	21.20%	0	0		是	2025年12月	-37.10%
31880	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区3箱式变电站2配电变压器	800	28.00%	0	0		是	2025年12月	-38.43%
31881	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-293.31%
31882	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府1号变电站201间隔（曹融线）配电变压器	800	0.60%	715	715				100.00%
31883	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干80柱上变压器	250	53.04%	0	0		是	2026年12月	-34.88%
31884	东陵	祝家变	祝高线	郝义线东化台区陨石山分 20左分13柱上变压器	400	28.05%	0	0		是	2026年12月	-32.08%
31885	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支 22左11变台	100	90.32%	0	0	2022年12月			-41.80%
31886	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支青台泡支 17右7	50	59.48%	0	0				-30.82%
31887	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线107+1左1变台	200	5.70%	0	0		是	2025年12月	-53.07%
31888	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分39变台	200	14.70%	0	0		是	2025年12月	-48.30%
31889	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五期1变电站202配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-37.22%
31890	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分9右7左5变台	400	72.90%	0	0				100.00%
31891	东陵	上佰变	新生线	汪家乙干煤场分28柱上变压器	315	20.57%	0	0		是	2026年12月	-32.73%
31892	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科3箱变1变	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-46.23%
31893	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分 115右2变台	100	38.40%	0	0		是	2025年12月	-39.53%
31894	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科5箱变1变	500	17.20%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
31895	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	欧亚变262西江乙线西江干18柱上变压器	315	87.62%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-37.72%
31896	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科二1箱变2变	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-43.95%
31897	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府2号变电站201间隔（曹融线）配电变压器	800	7.50%	660	660				100.00%
31898	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区1变电站2变压器	800	30.75%	474	474				-42.02%
31899	东陵	祝家变	祝高线	郝义线电业分小田屯支 11柱上变压器	200	6.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31900	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期1201配电变压器	630	19.52%	0	0		是	2026年12月	-38.74%
31901	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支 61变台	200	75.30%	0	0				-37.98%
31902	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科1箱变2变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31903	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府4号变电站201间隔（苏融线）配电变压器	800	4.20%	686	686				13.49%
31904	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分 57右10变台	100	31.50%	0	0		是	2025年12月	-38.51%
31905	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	欧亚变262西江乙线西江干3左1之1柱上变压器	315	43.17%	0	0		是	2025年12月	-20.95%
31906	东陵	祝家变	祝高线	祝高于62左1左1柱上变压器	400	63.30%	0	0		是	2026年12月	-38.40%
31907	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干上河分45+1左7变台	200	32.70%	0	0		是	2025年12月	-27.80%
31908	东陵	祝家变	祝高线	郝义线162+2右1柱上变压器	200	57.00%	0	0		是	2026年12月	1.33%
31909	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分上河支 12右8变台	50	54.60%	0	0		是	2025年12月	-40.42%
31910	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区6变电站1配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2025年12月	-40.91%
31911	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分46变台	200	17.10%	0	0		是	2025年12月	-34.31%
31912	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三3箱变2变	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
31913	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分5左13变台	200	120.00%	0	0	2025年5月	是	2025年8月	-32.60%
31914	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	西江乙线西江干7+1柱上变压器	400	4.00%	0	0		是	2025年12月	-30.85%
31915	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区3箱式变电站1配电变压器	800	0.25%	0	0				0.00%
31916	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期1202配电变压器	400	70.88%	0	0		是	2026年12月	-42.20%
31917	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期2201配电变压器	630	38.57%	0	0		是	2026年12月	-40.01%
31918	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科4箱变2变	500	47.60%	0	0		是	2025年12月	-44.97%
31919	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科3箱变2变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31920	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张沟支41右1变台	200	8.40%	0	0		是	2025年12月	37.32%
31921	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三2箱变2变	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-46.21%
31922	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科5箱变2变	500	19.60%	0	0		是	2025年12月	-43.49%
31923	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分52右5变台	200	25.40%	0	0		是	2025年12月	-36.95%
31924	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三2箱变1变	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
31925	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31926	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分9右8变台	200	39.60%	0	0		是	2025年12月	-38.22%
31927	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分25左6变台	200	40.21%	0	0				-35.36%
31928	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	幸福里小区箱变1号变	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-45.46%
31929	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分李影支20变台	200	20.80%	0	0		是	2025年12月	-38.23%
31930	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	金山北苑4小区箱变1配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	5.57%
31931	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分刘家沟支23右11左6柱上变压器	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31932	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线永安分30右8变台	200	38.10%	0	0		是	2025年12月	-27.83%
31933	和平	展览变	展览变842展方甲线	军区离退休住宅1主变	630	12.06%	491	491				-41.90%
31934	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支17左1变台	400	64.20%	0	0		是	2025年12月	74.84%
31935	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区3变电站1变压器	500	35.84%	271	271				-40.29%
31936	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分上河支12右3变台	200	16.50%	0	0		是	2025年12月	-36.85%
31937	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府3号变电站201间隔（苏融线）配电变压器	630	23.17%	421	421				19.63%
31938	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分李影支49变台	200	32.60%	0	0		是	2025年12月	-33.85%
31939	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干永安分8变台	200	33.00%	0	0		是	2025年12月	-18.36%
31940	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区7箱式变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
31941	东陵	祝家变	祝高线	郝义线隍石分47右1柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
31942	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分刘家沟支23右21变压器	200	2.70%	0	0		是	2026年12月	0.72%
31943	东陵	上佰变	新生线	一方上河府3箱变2号配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2026年12月	18.03%
31944	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区6变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31945	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科1箱变1变	500	36.00%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
31946	和平	展览变	展览变842展方甲线	辽展分1KB鲁美2间隔201配电变压器	400	8.00%	328	328				-44.99%
31947	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张沟支39右1变台	80	119.96%	0	0	2023年1月			-29.25%
31948	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分48右1+1右1柱上变压器	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	88.98%
31949	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第三期8变电站201配电变压器	630	27.81%	0	0		是	2026年12月	-39.39%
31950	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳线沈阳步阳置业有限公司二期（江南甲第）4箱1变	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-35.32%
31951	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维1变202配电变压器	800	23.70%	0	0		是	2026年12月	-16.23%
31952	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	城央华墅1号变电站1号配电变压器	800	22.80%	0	0		是	2027年12月	-21.28%
31953	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维4变电站202配电变压器	400	21.90%	0	0		是	2026年12月	-21.51%
31954	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维3变电站202配电变压器	800	27.30%	0	0		是	2026年12月	-0.88%
31955	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡3号变电站2变压器	630	22.86%	10	10				-43.47%
31956	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期3变电站201配电变压器	400	23.10%	0	0				65.27%
31957	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期1号变电站1号配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-44.98%
31958	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区2变1-201配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-15.97%
31959	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园2变电站202间隔配电变压器	800	42.38%	10	10				-28.73%
31960	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星中央公园1号变电站1号变压器	800	31.80%	0	0		是	2027年12月	-37.06%
31961	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线95左1变台	200	0.00%	180	180				0.00%
31962	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居1号变电站2变压器	630	28.25%	10	10				-43.54%
31963	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际2号变电站1变压器	800	0.00%	10.00	10.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31964	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际4号变电站1变压器	630	19.68%	10	10				-39.33%
31965	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期6号变电站1号配电变压器	630	45.08%	0	0		是	2027年12月	0.00%
31966	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	城央华墅2号变电站1号配电变压器	400	18.40%	0	0		是	2027年12月	-17.12%
31967	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场一期2号变电站201间隔配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2027年12月	4.29%
31968	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡1号变电站1变压器	630	19.52%	10	10				-47.89%
31969	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园1变电站201间隔配电变压器	630	28.25%	10.00	10.00				-36.77%
31970	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星星寓2号变电站201间隔配电变压器	800	13.88%	0	0		是	2027年12月	100.00%
31971	东陵	汪家变	汪佰甲线	方大欣湖里2号箱变2号变压器	630	3.49%	0	0		是	2026年12月	0.00%
31972	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期1号变电站2号配电变压器	630	6.67%	0	0		是		-38.27%
31973	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期1号配电室1号变压器	630	26.67%	0	0		是		-38.26%
31974	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分18左35右1	400	41.10%	0	0				8.99%
31975	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分38左1-1右11	400	69.00%	0	0				100.00%
31976	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分35+1右1	400	19.20%	0	0				51.46%
31977	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居3号变电站1变压器	630	9.21%	10.00	10.00				-43.10%
31978	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫1号变电站201间隔配电变压器	400	35.40%	0	0				-36.47%
31979	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡2号变电站2变压器	630	25.40%	10.00	10.00				-41.43%
31980	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫8号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	19.68%	0	0				7.02%
31981	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线107左20柱上变压器	400	7.80%	329	329				-10.78%
31982	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场一期3号变电站201间隔配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	3.36%
31983	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线35左2变台	200	25.50%	129	129				-34.02%
31984	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分23左2+1右1	200	1.20%	0	0				-61.60%
31985	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维2变202配电变压器	400	28.50%	0	0		是	2026年12月	-20.04%
31986	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分38左17	400	52.65%	0	0				-24.15%
31987	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线117右2+1	400	7.05%	0	0				11.08%
31988	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡3号变电站1变压器	630	19.05%	10	10				-45.29%
31989	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期5号变电站1号配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2027年12月	100.00%
31990	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星中央公园3号变电站1号变压器	630	32.06%	0	0		是	2027年12月	-37.84%
31991	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际3号变电站1号变压器	800	35.10%	10.00	10.00				-38.97%
31992	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	金宝花园1号变电站2号变压器	630	41.90%	0	0				-44.00%
31993	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期2变电站201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	7.89%
31994	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	金宝花园2号变电站2号变压器	630	43.49%	0	0				-39.44%
31995	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干107左16变台	200	30.60%	119	119				-57.03%
31996	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线小根分30变台	200	24.30%	131.40	131.40				-32.84%
31997	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干小根分49变台	200	46.50%	87	87				-29.86%
31998	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期1变电站201配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-9.63%
31999	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区1变1-201配电变压器	400	26.70%	0	0		是	2026年12月	-28.90%
32000	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场一期1号变电站201间隔配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2027年12月	5.27%
32001	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线小根分46右4变台	200	21.30%	137	137				100.00%
32002	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期2变电站2号配电变压器	630	17.62%	0	0		是	2025年12月	-38.69%
32003	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线前谟分23左10右1	200	49.60%	0	0				-59.66%
32004	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居2号变电站1变压器	630	22.86%	10.00	10.00				-41.74%
32005	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线29右6变台	100	89.10%	0.90	0.90	2024年6月			-38.70%
32006	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干118右7变台	200	23.40%	133	133				-119.06%
32007	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维5变电站202配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-33.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32008	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线前漠分29+2左2	200	65.70%	0	0				100.00%
32009	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期2号配电室1号变压器	630	37.14%	0	0		是	2027年12月	-40.18%
32010	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际3号变电站2号变压器	800	0.00%	10	10				-50.00%
32011	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫2号变电站202间隔配电变压器	400	42.00%	0	0				-39.26%
32012	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	会馆分6	200	10.20%	0	0				4.83%
32013	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫1号变电站202间隔配电变压器	400	45.30%	0	0				-33.32%
32014	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区3变1-201配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-13.19%
32015	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡2号变电站1变压器	630	25.40%	10	10				-43.01%
32016	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分17+1左4	200	11.40%	0	0				-234.47%
32017	东陵	汪家变	汪佰甲线	方大欣湖里1变电站2号变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	35.59%
32018	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居3号变电站2变压器	630	12.38%	10.00	10.00				-46.63%
32019	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星星寓1号变电站201间隔配电变压器	800	5.63%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32020	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫2号变电站201间隔配电变压器	400	33.90%	0	0				-39.13%
32021	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干99左3变台	400	23.10%	268	268				-72.46%
32022	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分38左9左2	200	61.75%	0	0				55.47%
32023	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫5号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	47.40%	0	0				-23.11%
32024	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线29右1+1右1变台	200	20.30%	139	139				-30.69%
32025	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线38左13+1右1	200	69.90%	0	0				-38.29%
32026	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区三期2变电站202配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2026年12月	14.98%
32027	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居1号变电站1变压器	630	33.02%	10	10				-38.94%
32028	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园2变电站201间隔配电变压器	800	28.13%	10	10				-40.05%
32029	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分23左14+1右1右1	200	10.80%	0	0				0.06%
32030	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期2号配电室2号变压器	630	40.48%	0	0		是	2027年12月	-38.65%
32031	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干小根分41变台	400	26.40%	254	254				-38.44%
32032	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星中央公园2号变电站1号变压器	630	33.97%	0	0		是	2027年12月	-34.19%
32033	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线57右2变台	200	16.60%	147	147				-39.38%
32034	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡1号变电站2变压器	630	33.33%	10	10				-43.48%
32035	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	金宝花园2号变电站1号变压器	630	61.59%	0	0				-39.36%
32036	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期1号配电室2号变压器	630	25.40%	0	0		是		-40.98%
32037	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡4号变电站1变压器	630	28.10%	10	10				-41.80%
32038	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡4号变电站2变压器	630	23.81%	10	10				-41.18%
32039	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干81右5变台	200	16.80%	146.40	146.40				-177.98%
32040	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线83右10	200	18.30%	0	0				-32.42%
32041	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	城央华墅3号变电站1号配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	-22.40%
32042	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫6号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	47.40%	0	0				-19.37%
32043	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园1变电站202间隔配电变压器	630	29.84%	10	10				-42.38%
32044	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际1号变电站2变压器	800	0.00%	10	10				-42.86%
32045	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干101右2右2变台	400	24.60%	261.60	261.60				-208.52%
32046	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分23左18+1左1	400	32.40%	0	0				-60.56%
32047	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干124变台	400	42.15%	191.40	191.40				-44.51%
32048	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际1号变电站1变压器	800	25.50%	10	10				-41.63%
32049	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际2号变电站2变压器	800	41.70%	10	10				-44.52%
32050	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期4变电站201配电变压器	400	29.40%	0	0		是	2026年12月	8.58%
32051	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居2号变电站2变压器	630	24.76%	10.00	10.00				-39.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32052	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分38左17右1	200	69.90%	0	0				100.00%
32053	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线前漠分24右4	200	149.40%	0	0	2022年12月			-31.00%
32054	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	春兰支33左6	400	38.50%	0	0				13.95%
32055	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期2变电站1号配电变压器	630	28.10%	0	0		是	2027年12月	-43.13%
32056	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区三期1变电站202配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年12月	14.58%
32057	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期7号变电站1号配电变压器	630	24.89%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32058	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线29左3变台	100	125.10%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-26.79%
32059	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际4号变电站2号变压器	630	18.73%	10.00	10.00				-40.93%
32060	新民	新民变	新民变30158中学线	五金紫祥园2变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-41.52%
32061	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线34变台	400	44.70%	0	0		是	2025年12月	-46.99%
32062	沈北	新城子	新城线	新城子干侯三分动轴支劳动局分支 17配电变压器	160	32.50%	0	0		是	2026年12月	43.85%
32063	新民	新民变	新民变30158中学线	恺帝南苑1变电站1变压器	400	135.00%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-39.22%
32064	沈北	新城子	新城线	劳动局支08	315	15.62%	0	0		是	2026年12月	-39.00%
32065	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都1变电站2变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
32066	沈北	新城子	新城线	新城子干红光分7变压器	315	15.86%	0	0		是	2026年12月	56.56%
32067	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽英典1变电站1变压器	500	40.80%	0	0		是	2025年12月	-37.34%
32068	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线化工分08	400	33.60%	0	0		是	2026年12月	-42.57%
32069	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线48	200	25.00%	0	0		是	2025年12月	-32.30%
32070	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园1箱变1	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-37.46%
32071	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘太平分65	50	81.60%	4	4	2025年4月	是	2026年	-35.74%
32072	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线32左1变台	400	57.00%	0	0		是	2025年12月	-18.99%
32073	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽英典1变电站2变压器	500	24.80%	0	0		是	2025年12月	-35.26%
32074	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干36+2	200	42.00%	96	96				-24.26%
32075	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37左3	315	48.00%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
32076	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园1变电站2变压器	630	5.71%	0	0		是	2025年12月	-43.09%
32077	沈北	新城子	新城线	天马家园柱上变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	-40.68%
32078	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干高速公路分19左1	50	6.40%	42	42				-43.13%
32079	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37左5	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
32080	沈北	新城子	新城线	新城子干侯三分动轴支劳动局分支 13配电变压器	500	12.40%	0	0		是	2026年12月	59.56%
32081	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园1箱变1	500	15.36%	0	0		是	2025年12月	-43.10%
32082	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线41	315	35.43%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
32083	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家子分08	200	18.80%	0	0				-3586.62%
32084	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线新城子干35	315	18.73%	0	0		是	2026年12月	-52.36%
32085	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区6箱变1	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-40.32%
32086	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线42左4右1	315	40.76%	0	0		是	2025年12月	-43.45%
32087	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线33左4	200	28.00%	0	0		是	2025年12月	-35.74%
32088	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	朱庄分7左2	200	10.80%	158	158				1.30%
32089	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟1箱变1变压器	630	46.48%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
32090	新民	新民变	新民变30158中学线	蓝湾一品3变电站2变压器	630	27.30%	0	0				100.00%
32091	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线33左5	315	40.76%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
32092	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区5箱变2	630	57.14%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
32093	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线刘太平分58	50	51.00%	20	20				-26.37%
32094	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线45左1	200	56.50%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
32095	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右9	315	81.27%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-41.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32096	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵东变166陵西乙线陵西干22柱上变压器	315	39.05%	0	0		是	2025年12月	-38.11%
32097	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右5	315	26.03%	0	0		是	2025年12月	-39.59%
32098	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园2箱变1	630	68.25%	0	0		是	2025年12月	-39.96%
32099	沈北	新城子	新城线	富华园1变电站2配电变压器	500	31.20%	0	0		是	2026年12月	-38.46%
32100	沈北	新城子	新城线	富华园小区2变电站1变压器配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
32101	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区1箱变2	630	9.90%	0	0		是	2025年12月	-45.72%
32102	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园1变电站1变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-32.11%
32103	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵西乙线陵西干运河分2左7柱上变压器	315	27.94%	0	0		是	2025年12月	-31.82%
32104	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线刘太平分23左02	200	33.30%	113	113				-31.79%
32105	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线新城子干09	315	26.67%	0	0		是	2026年12月	-41.54%
32106	沈北	新城子	新城线	侯三分动轴支34柱上变压器	200	28.00%	0	0		是	2026年12月	-39.90%
32107	沈北	新城子	新城线	YHG 工业局分支2柱上变压器	250	88.40%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-36.64%
32108	沈北	新城子	新城线	新城子线侯三分018新卜二B	100	38.00%	0	0		是	2026年12月	-41.92%
32109	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园1箱变2	500	26.88%	0	0		是	2025年12月	-40.04%
32110	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线42左4左1	315	46.10%	0	0		是	2025年12月	-44.42%
32111	沈北	新城子	新城线	亿嘉首府小区1局维变电站202配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
32112	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变656武警线后房分13左3	100	58.40%	31.60	31.60				-19.28%
32113	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家分32右1右6	200	49.20%	0	0				-35.43%
32114	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线44右1	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-45.01%
32115	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线44右3变台	400	64.50%	0	0		是	2025年12月	-38.63%
32116	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右6右1	315	82.67%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-43.41%
32117	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线朱庄分17	100	99.60%	0	0	2025年4月	是	2027年	-30.22%
32118	新民	新民变	新民变30158中学线	蓝湾一品3变电站1变压器	630	56.83%	0	0				100.00%
32119	沈北	新城子	新城线	侯三分116新卜四B	200	3.90%	0	0		是	2026年12月	-60.46%
32120	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线39	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
32121	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区4箱变1	630	8.89%	0	0		是	2025年12月	-44.08%
32122	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干68左3	200	54.90%	70	70				-31.30%
32123	新民	新民变	新民变30158中学线	恺帝南苑2变电站1变压器	500	60.40%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
32124	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园2变电站1变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
32125	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园2箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32126	沈北	新城子	新城线	王驿变844王全线五五分26左支006	50	116.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-35.41%
32127	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线44左3	315	48.00%	0	0		是	2025年12月	-38.19%
32128	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线三小分05	250	74.24%	0	0		是	2026年12月	-39.73%
32129	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线33右3变台	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
32130	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右2左1	315	51.43%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
32131	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区6箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32132	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干26右1	100	28.80%	61	61				-10.91%
32133	沈北	新城子	新城线	新城子线侯三分011新卜二A	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
32134	新民	新民变	新民变30158中学线	五金紫祥园2变电站1变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
32135	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘太平分40	200	25.80%	128	128				-27.26%
32136	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家分32右6左1	200	21.60%	0	0				-47.65%
32137	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线辽宁海天房地产开发有限公司2	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
32138	沈北	新城子	新城线	安宇花园3变电站1变压器配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-35.81%
32139	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵东变166陵西乙线陵西干9之1柱上变压器	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-67.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32140	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区5箱变1	630	14.76%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
32141	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干32左3	400	26.85%	253	253				-22.97%
32142	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都3变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-41.01%
32143	沈北	新城子	新城线	一站式-沈阳市沈北新区洪飞殡葬礼仪服务部-9工业局分支13+1	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
32144	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都2变电站2变压器	630	73.02%	0	0		是	2025年12月	-42.00%
32145	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线44左2	315	22.48%	0	0		是	2025年12月	-40.43%
32146	沈北	新城子	新城线	YHG 辽宁安华房地产开发有限公司1箱1变(富华园)	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-39.86%
32147	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区1箱变1	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-43.88%
32148	新民	新民变	新民变30158中学线	五金紫祥园1变电站1变压器	500	73.92%	0	0		是	2025年12月	-39.23%
32149	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵东变166陵西乙线陵西干13柱上变压器	315	36.83%	0	0		是	2025年12月	-43.29%
32150	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	高速分8左1	200	83.10%	14	14	2025年4月	是	2026年	-16.79%
32151	沈北	新城子	新城线	新城子富华分1变压器	50	56.40%	0	0		是	2026年12月	31.54%
32152	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都1变电站1变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-40.43%
32153	新民	新民变	新民变30158中学线	东湖丽景1变电站1变压器	315	51.05%	0	0		是	2025年12月	-37.01%
32154	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园3箱变1	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-42.47%
32155	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右8	315	32.76%	0	0		是	2025年12月	-43.30%
32156	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟2箱变1变压器	630	53.65%	0	0				-42.17%
32157	新民	新民变	新民变30158中学线	蓝湾一品5变电站2变压器	630	1.59%	0	0				100.00%
32158	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	YHG 天策箱变(省军区)1号配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
32159	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干35左10	100	56.70%	33	33				-42.23%
32160	沈北	新城子	新城线	新城子干侯三分动轴支工业局分支4变压器	400	33.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32161	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干60左1	200	12.00%	156	156				17.32%
32162	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线33右5	400	52.20%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
32163	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家分2右2+1左1	200	6.00%	0	0				8.84%
32164	沈北	新城子	新城线	YHG 郑州路综合楼56	250	40.32%	0	0		是	2026年12月	-38.50%
32165	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟2箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32166	沈北	新城子	新城线	YHG 侯三家子村A台	200	22.80%	0	0		是	2026年12月	-73.35%
32167	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干35右5	200	58.50%	63.00	63.00				-25.40%
32168	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变162营东线营东线湖滨分18	200	6.00%	0	0		是	2025年12月	-48.17%
32169	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家子分32右1	315	21.14%	0	0				-54.18%
32170	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线工业厂分支017	315	85.84%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-44.17%
32171	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干28右8+1左1	400	25.05%	259.80	259.80				-30.69%
32172	沈北	新城子	新城线	新城子线涂料厂支09新卜三A	100	32.80%	0	0		是	2026年12月	0.00%
32173	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干84左03	160	63.19%	43	43				-34.18%
32174	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线高速分13右01	250	40.96%	123	123				-26.48%
32175	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线35	315	51.43%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
32176	沈北	新城子	新城线	百集大厦小区1局维变电站202配电变压器	400	13.20%	0	0		是	2026年12月	8.69%
32177	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线涂料厂支24	100	56.40%	0	0		是	2026年12月	-69.68%
32178	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园2变电站2变压器	630	10.48%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
32179	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干55右4	200	11.10%	157.80	157.80				11.21%
32180	沈北	新城子	新城线	亿嘉首府小区2局维变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
32181	沈北	新城子	新城线	新城子干23号	315	21.90%	0	0		是	2026年12月	-63.53%
32182	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟1箱变2变压器	630	33.81%	0	0		是	2025年12月	-43.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32183	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区2箱变1	630	46.67%	0	0		是	2025年12月	-44.61%
32184	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园3变电站1变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-38.58%
32185	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干朱庄分6	100	15.60%	74	74				-83.24%
32186	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干20	30	75.00%	5	5				-37.28%
32187	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园2箱变1	400	14.40%	0	0		是	2025年12月	-44.41%
32188	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	朱庄分3+1左2	400	23.70%	265	265				9.46%
32189	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园3箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32190	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区3箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32191	沈北	新城子	新城线	新城子干侯三分动轴支工业局分支17变压器	400	15.38%	0	0		是	2026年12月	62.99%
32192	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都3变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-38.35%
32193	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	YHG 嘉麟泵站箱式变电站1号配电变压器	315	16.38%	0	0		是	2025年12月	-26.33%
32194	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干64	100	64.50%	25.50	25.50				-29.76%
32195	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线劳动局分支10右T02	100	42.00%	0	0		是	2026年12月	-44.68%
32196	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右7	315	24.76%	0	0		是	2025年12月	-38.82%
32197	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区3箱变2	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
32198	沈北	新城子	新城线	工业局分支14	315	66.03%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
32199	沈北	新城子	新城线	安宇花园3变电站2变压器配电变压器	500	52.40%	0	0		是	2026年12月	-34.73%
32200	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	官立乙线大古家子分47	100	56.10%	0	0				-75.74%
32201	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵西乙线陵西干11+1柱上变压器	400	24.30%	0	0		是	2025年12月	1.32%
32202	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园4变电站1变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
32203	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园2箱变2	630	2.54%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32204	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区2箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32205	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区4箱变2	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-43.09%
32206	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	高速分19左1	200	83.70%	13	13	2025年4月	是	2026年	-25.19%
32207	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地6变电站2变压器	630	50.29%	250	250				-39.06%
32208	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂4号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	630	29.84%	0	0				5.87%
32209	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左2+2柱上变压器	315	8.57%	0	0				-53.50%
32210	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门13号变电站201间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				-41.65%
32211	于洪	化学变	化东甲线	美悦府2站房2配电变压器	630	32.38%	0	0				68.61%
32212	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地2变电站2变压器	630	22.10%	428	428				-35.60%
32213	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干35左8公变	400	0.00%	0	0				-131.86%
32214	沈北	王驿变	城南线	鑫旺花卉蔬菜种植基地（一站式服务）	400	7.20%	331.20	331.20				-43.83%
32215	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡西城秀墅2变电站1变压器	630	7.37%	520.60	520.60				-40.90%
32216	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线亮化分079	160	0.00%	144	144				0.00%
32217	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光四期1站房1配电变压器	400	24.38%	262.50	262.50				-29.43%
32218	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干24+1公变	315	17.90%	0	0				-11.95%
32219	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门7号变电站202间隔配电变压器	800	34.13%	0	0				-38.74%
32220	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK5变电站1变压器	630	17.02%	459.80	459.80				9.03%
32221	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK3变电站2变压器	630	12.19%	490.20	490.20				7.52%
32222	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑8变电站1变压器	630	20.06%	440.60	440.60				-38.24%
32223	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期1变电站1变压器	630	21.27%	433.00	433.00				-36.27%
32224	沈北	王驿变	城南线	一站式-沈阳东五旗商务服务有限公司-城南钢球分17	200	42.00%	96.00	96.00				100.00%
32225	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑7变电站2变压器	630	17.52%	456.60	456.60				-43.03%
32226	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门13号变电站202间隔配电变压器	630	36.19%	0	0				18.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32227	于洪	化学变	化东甲线	美悦府1站房2配电变压器	800	5.40%	0	0				61.12%
32228	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干10右6公变1	315	57.78%	0	0				-42.52%
32229	于洪	化学变	化东甲线	美悦府3站房2配电变压器	800	7.00%	0	0				100.00%
32230	于洪	化学变	化东甲线	美悦府4站房2配电变压器	800	12.30%	0	0				68.10%
32231	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑1变电站1变压器	630	13.46%	482.20	482.20				-35.23%
32232	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑2变电站1变压器	630	13.21%	483.80	483.80				-42.39%
32233	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左3+1柱上变压器	315	1.90%	0	0				-119.13%
32234	于洪	曹家变	曹大乙线	富景居住商业(二期)1箱变2变压器	630	39.05%	321	321				-27.93%
32235	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK2变电站1变压器	630	18.79%	449	449				-34.43%
32236	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	山姆会员店变电站202间隔配电变压器	630	24.44%	0	0				-50.21%
32237	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑5变电站2变压器	630	12.95%	485	485				-37.03%
32238	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光4变电站1变压器	630	18.54%	450	450				-48.82%
32239	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑9变电站2变压器	630	15.49%	469.40	469.40				-39.79%
32240	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门7号变电站201间隔配电变压器	800	35.25%	0	0				-38.49%
32241	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK4变电站2变压器	630	12.95%	485.40	485.40				31.90%
32242	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线城南线128	160	62.75%	43.60	43.60				-30.77%
32243	沈北	王驿变	城南线	一站式服务-沈阳市沈北新区众盈塑料包装制品加工厂	400	10.65%	317.40	317.40				89.92%
32244	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门14号变电站201间隔配电变压器	630	37.78%	0	0				-39.99%
32245	于洪	曹家变	曹大乙线	沈阳工业大学(教师公寓)变电站2变压器	630	18.10%	453.00	453.00				-42.37%
32246	于洪	曹家变	曹大乙线	小于小微1台区	200	80.10%	19.80	19.80	2024年9月	是	2025年	12.48%
32247	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	中海天际3号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	800	13.80%	0	0				15.59%
32248	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府AB开闭站1配电室202间隔配电变压器	800	33.38%	453	453				-42.07%
32249	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门15号变电站202间隔配电变压器	630	42.22%	0	0				20.54%
32250	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地AB2配室202间隔配电变压器	630	30.48%	375.00	375.00				-43.94%
32251	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城三期站房2配电变压器	800	24.00%	528.00	528.00				-34.22%
32252	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光二期变电站1变压器	400	20.00%	280	280				-37.76%
32253	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干36+1公变	315	42.67%	0	0				-39.17%
32254	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK1变电站1变压器	630	16.51%	463.00	463.00				-32.94%
32255	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑3变电站2变压器	630	12.19%	490	490				-31.73%
32256	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左2+1柱上变压器	315	57.78%	0	0				-24.77%
32257	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂2号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	630	36.83%	0	0				-8.86%
32258	和平	方型变	方型变464南三甲线	城中花园41主变	500	22.80%	0	0		是	2025年10月	-43.07%
32259	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期1站房2变压器	630	22.54%	425.00	425.00				-39.35%
32260	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线亮化分73	100	54.00%	36.00	36.00				-29.30%
32261	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光四期2站房1配电变压器	400	24.00%	264.00	264.00				-39.01%
32262	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	文富北路箱变1变压器	315	17.78%	0	0				-37.29%
32263	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂1号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	800	33.90%	0	0				-12.60%
32264	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地6变电站1变压器	630	40.32%	313.00	313.00				-37.10%
32265	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地公共快充站1变压器	630	71.43%	117	117				-4.85%
32266	和平	方型变	方型变464南三甲线	营配贯通城中花园1用户配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年10月	-56.36%
32267	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑8变电站2变压器	630	14.73%	474.20	474.20				-37.16%
32268	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	山姆会员店变电站201间隔配电变压器	630	19.68%	0	0				-47.75%
32269	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门9号变电站201间隔配电变压器	400	45.00%	0	0				-46.62%
32270	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门9号变电站202间隔配电变压器	400	43.13%	0	0				-66.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32271	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期2站房2变压器	630	32.38%	363	363				-41.71%
32272	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑6变电站1变压器	630	11.94%	491.80	491.80				-34.59%
32273	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地1变电站2变压器	500	38.80%	256.00	256.00				-43.58%
32274	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地2变电站1变压器	630	30.10%	377	377				-41.02%
32275	沈北	王驿变	城南线	国御汤城一期小区1局维变电所配电变压器202	800	12.60%	619.20	619.20				14.08%
32276	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	省畜牧局箱变1变压器	315	83.81%	0	0	2023年9月			-18.70%
32277	和平	方型变	方型变464南三甲线	城中花园42主变	500	22.40%	0	0		是	2025年10月	-55.17%
32278	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十一号变电站201间隔配电变压器	630	41.27%	0	0				-21.32%
32279	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区二期1站房1变压器	800	26.63%	507.00	507.00				-40.87%
32280	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左9+1柱上变压器	400	0.80%	0	0				-105.16%
32281	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光3变电站1变压器	630	30.73%	373.40	373.40				-34.74%
32282	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线西五旗分14	400	44.40%	182.40	182.40				-28.38%
32283	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光1站房1变压器	630	11.68%	493.40	493.40				-38.18%
32284	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左3+2公变	200	56.00%	0	0				-49.28%
32285	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地3变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-45.04%
32286	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光2变电站1变压器	630	20.06%	441	441				-39.36%
32287	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门14号变电站202间隔配电变压器	400	77.00%	0	0				18.97%
32288	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十一号变电站202间隔配电变压器	630	36.51%	0	0				-36.72%
32289	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十二号变电站202间隔配电变压器	800	29.25%	0	0				-23.85%
32290	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地3变电站2变压器	630	29.71%	379.80	379.80				-42.86%
32291	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门6号变电站201间隔配电变压器	630	43.81%	0	0				-39.61%
32292	沈北	王驿变	城南线	10kV城南干业壕分2（一站式）	200	85.80%	8.40	8.40	2024年12月			-23.27%
32293	和平	方型变	方型变464南三甲线	营配贯通城中花园2201间隔配电变压器	630	43.43%	0	0		是	2025年10月	-48.42%
32294	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK1变电站2变压器	630	23.11%	421.40	421.40				-39.33%
32295	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑6变电站2变压器	630	10.92%	498	498				-32.67%
32296	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地5变电站2变压器	800	20.10%	559	559				-38.11%
32297	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十二号变电站201间隔配电变压器	800	24.75%	0	0				-25.27%
32298	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线中五旗分05	100	46.40%	43.60	43.60				-36.71%
32299	于洪	曹家变	曹大乙线	沈阳工业大学(教师公寓)变电站1变压器	630	29.52%	381	381				-40.70%
32300	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK5变电站2变压器	630	19.81%	442.20	442.20				7.63%
32301	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门8号变电站201间隔配电变压器	630	49.52%	0	0				-35.67%
32302	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府AB开闭站1配电室201间隔配电变压器	800	30.75%	474.00	474.00				-43.73%
32303	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑2变电站2变压器	630	12.44%	488.60	488.60				-37.51%
32304	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干23+1柱上变压器	315	21.33%	0	0				-172.36%
32305	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑1变电站2变压器	630	8.13%	516	516				-31.72%
32306	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十号变电站201间隔配电变压器	800	27.75%	0	0				-32.66%
32307	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK2变电站2变压器	630	16.76%	461.40	461.40				-34.12%
32308	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑9变电站1变压器	630	21.33%	432.60	432.60				-34.64%
32309	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	万柳塘变电站1变压器	630	71.11%	0	0				-43.64%
32310	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑5变电站1变压器	630	18.03%	453.40	453.40				-36.54%
32311	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡西城秀墅1变电站1变压器	630	13.46%	482.20	482.20				-29.13%
32312	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左7柱上变压器	315	47.62%	0	0				-43.59%
32313	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门6号变电站202间隔配电变压器	630	40.95%	0	0				-21.36%
32314	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期2变电站1变压器	630	44.44%	287	287				-39.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32315	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地4变电站2变压器	800	33.60%	451.20	451.20				-41.12%
32316	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑7变电站1变压器	630	26.41%	400.60	400.60				-31.74%
32317	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地AB2配室201间隔配电变压器	630	42.54%	299.00	299.00				-42.73%
32318	于洪	化学变	化东甲线	美悦府5站房2配电变压器	630	4.13%	0	0				55.15%
32319	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地5变电站1变压器	800	29.70%	482.40	482.40				-42.50%
32320	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑3变电站1变压器	630	9.40%	507.80	507.80				-29.66%
32321	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK4变电站1变压器	630	15.75%	468	468				-3.38%
32322	沈北	王驿变	城南线	一站式-沈北新区黎森木材经销处	400	65.40%	98.40	98.40				2.31%
32323	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城三期站房1配电变压器	800	18.60%	571.20	571.20				-35.40%
32324	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	中海天际2号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	800	30.60%	0	0				10.92%
32325	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂3号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	630	51.43%	0	0				8.70%
32326	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑4变电站2变压器	630	15.24%	471	471				-41.30%
32327	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	万柳塘怡静园箱变1变压器	500	31.68%	0	0				-43.21%
32328	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	中海天际1号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	800	47.70%	0	0				9.51%
32329	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十号变电站202间隔配电变压器	800	39.75%	0	0				-33.09%
32330	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂5号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	630	18.73%	0	0				69.11%
32331	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK3变电站1变压器	630	17.27%	458.20	458.20				-51.34%
32332	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地4变电站1变压器	800	32.40%	461	461				-38.86%
32333	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门8号变电站202间隔配电变压器	630	36.51%	0	0				-35.84%
32334	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干32+2公变	315	46.86%	0	0				-50.74%
32335	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区二期2站房1变压器	800	33.38%	453.00	453.00				-39.47%
32336	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑4变电站1变压器	630	21.84%	429	429				-39.48%
32337	沈北	道义变	道孝乙线	纺校开发住宅楼	400	48.30%	0	0		是	2026年12月	-36.21%
32338	沈北	道义变	道孝乙线	正义路北印象2变电站1变压器配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-39.06%
32339	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多1号变电站1号变压器	630	33.90%	0	0				-38.14%
32340	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城1号变电站1变压器	630	17.78%	0	0				-39.17%
32341	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多1号变电站2号变压器	630	33.52%	0	0				-35.90%
32342	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城5号变电站202配电变压器	630	19.81%	0	0				-41.33%
32343	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区6号变电站1变压器	630	13.97%	0	0				-35.51%
32344	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城3号变电站1变压器	630	16.95%	0	0				-37.36%
32345	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区4号变电站1变压器	630	20.00%	0	0				-36.00%
32346	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城9号变电站201配电变压器	630	15.95%	0	0				-35.52%
32347	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区7号变电站1变压器	315	17.78%	0	0				-38.76%
32348	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城15号变电站201间隔配电变压器	630	44.44%	0	0				-41.31%
32349	沈北	道义变	道孝乙线	沈阳宏远路灯管理翰林水郡南门外（一站式）	200	3.45%	0	0		是	2026年12月	14.54%
32350	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城6号变电站201配电变压器	500	20.80%	0	0				-41.96%
32351	沈北	道义变	道孝乙线	诗波特考核表1（分）201配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
32352	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城3号变电站2变压器	630	19.62%	0	0				-39.44%
32353	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城17号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	22.54%	0	0				0.00%
32354	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城14号变电站201间隔配电变压器	400	37.20%	0	0				-42.55%
32355	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	雪莲干12左4+1左1	400	38.40%	0	0				100.00%
32356	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城6号变电站202配电变压器	500	32.40%	0	0				-39.37%
32357	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城4号变电站1变压器	630	24.13%	0	0				-44.64%
32358	沈北	道义变	道孝乙线	祥瑞一期箱式变电站2号变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-41.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32359	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城8号变电站201配电变压器	400	38.00%	0	0				-38.14%
32360	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城14号变电站202间隔配电变压器	400	38.80%	0	0				-40.04%
32361	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区1号变电站1变压器	630	37.46%	0	0				-35.50%
32362	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城15号变电站202间隔配电变压器	630	20.00%	0	0				-45.63%
32363	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区5号变电站2变压器	630	13.97%	0	0				-37.47%
32364	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多5号变电站2号变压器	630	66.29%	0	0				-40.78%
32365	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区2号变电站2变压器	630	16.83%	0	0				-51.84%
32366	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城7号变电站202配电变压器	400	26.40%	0	0				-40.56%
32367	沈北	道义变	道孝乙线	YHG 大学城三号箱二号表201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32368	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城7号变电站201配电变压器	400	20.00%	0	0				-44.35%
32369	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城18号变电站201间隔（雪莲线）配电变压器	800	24.60%	0	0				0.00%
32370	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多4号变电站1号变压器	630	24.38%	0	0				-42.13%
32371	沈北	道义变	道孝乙线	正义四路12号诗波特文化园二201配电变压器	630	44.95%	0	0		是	2026年12月	-38.83%
32372	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城1号变电站2变压器	630	25.40%	0	0				-35.01%
32373	新民	兴隆变	兴隆变15642排灌线	排灌线12右4变台	200	21.75%	0	0				-38.77%
32374	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城4号变电站2变压器	630	20.32%	0	0				-40.76%
32375	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城12号变电站201配电变压器	630	25.08%	0	0				-41.40%
32376	沈北	道义变	道孝乙线	智慧双港中心1局维变电所201配电变压器	800	47.63%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32377	沈北	道义变	道孝乙线	鑫欣小区间隔201配电变压器	630	41.65%	0	0		是	2026年12月	6.95%
32378	沈北	道义变	道孝乙线	诗波特考核表2201配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-41.96%
32379	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城2号变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-34.12%
32380	沈北	道义变	道孝乙线	诗波特考核表2（分）202配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-36.40%
32381	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区5号变电站1变压器	630	21.90%	0	0				-42.94%
32382	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城13号变电站201配电变压器	400	34.13%	0	0				-41.36%
32383	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区3号变电站2变压器	630	15.87%	0	0				-42.10%
32384	沈北	道义变	道孝乙线	城北印象变电站202配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-42.50%
32385	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区7号变电站2变压器	315	26.41%	0	0				-37.27%
32386	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多4号变电站2号变压器	630	29.71%	0	0				-38.67%
32387	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区6号变电站2变压器	630	13.02%	0	0				-38.20%
32388	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多2号变电站1号变压器	630	51.05%	0	0				-45.23%
32389	沈北	道义变	道孝乙线	鑫欣小区202间隔配电变压器	630	56.13%	0	0		是	2026年12月	-57.98%
32390	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多3号变电站2号变压器	630	30.48%	0	0				-36.07%
32391	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城5号变电站201配电变压器	630	19.05%	0	0				-42.23%
32392	新民	兴隆变	兴隆变15642排灌线	排灌线24变台	200	72.00%	0	0				-28.36%
32393	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	雪莲干7右1	200	18.30%	0	0				-24.70%
32394	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多3号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				-44.83%
32395	沈北	道义变	道孝乙线	YHG 辽宁示范房开发有限公司3号箱变1号表间隔201配电 变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-41.96%
32396	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城2号变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-39.99%
32397	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区2号变电站1变压器	630	20.00%	0	0				-41.78%
32398	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区3号变电站1变压器	630	18.41%	0	0				-40.22%
32399	沈北	道义变	道孝乙线	正义路城北印象四变电站1变压器配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
32400	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城10号变电站201配电变压器	400	23.63%	0	0				-36.53%
32401	沈北	道义变	道孝乙线	智慧双港中心1局维变电所202配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32402	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区4号变电站2变压器	630	16.19%	0	0				-38.87%
32403	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城16号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	30.48%	0	0				0.00%
32404	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城11号变电站201配电变压器	630	25.40%	0	0				-42.31%
32405	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局4箱变1变压器	630	12.06%	491	491				-40.00%
32406	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左2	500	47.20%	214	214				-41.43%
32407	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左7	315	52.19%	119	119				-52.77%
32408	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	圣丰御景湾2变电站2号变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	44.93%
32409	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期1箱变2变压器	400	33.30%	0	0		是	2026年12月	7.65%
32410	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线25	400	55.75%	137	137				-51.29%
32411	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线29	315	15.24%	236	236				-53.75%
32412	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期3箱变2变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	7.90%
32413	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局2箱变1变压器	630	7.78%	518.00	518.00				-29.28%
32414	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日4变电站201配电变压器	400	19.20%	283.20	283.20				4.97%
32415	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲线62左4变台	200	77.00%	26.00	26.00				-39.56%
32416	东陵	花山变	欧陆乙线	中旅万科城2箱变2变压器	400	30.30%	239	239				11.72%
32417	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲干一厂分23变台	200	9.80%	160	160				-41.49%
32418	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线4+1右1	315	42.54%	149.50	149.50				-46.28%
32419	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日3变电站201配电变压器	400	12.30%	310.80	310.80				4.90%
32420	东陵	花山变	欧陆乙线	中旅万科城1箱变2变压器	500	0.80%	446	446				100.00%
32421	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左4	315	33.33%	178.50	178.50				-40.12%
32422	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日6变电站201配电变压器	400	6.60%	333.60	333.60				8.53%
32423	东陵	花山变	欧陆乙线	港中旅三期4箱变2变压器	630	34.29%	351.00	351.00				-22.66%
32424	和平	广州变	广州变468广马乙线	桂林1主变	315	21.71%	215.10	215.10				-36.41%
32425	东陵	花山变	欧陆乙线	港中旅三期2箱变2变压器	630	24.44%	413.00	413.00				-22.23%
32426	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日5变电站202配电变压器	400	5.10%	339.60	339.60				0.00%
32427	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲线41右7变台	100	27.60%	62.40	62.40				11.87%
32428	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日5变电站201配电变压器	400	4.20%	343.20	343.20				5.81%
32429	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线40	315	13.65%	240.50	240.50				-31.15%
32430	东陵	花山变	欧陆乙线	港中旅三期3箱变2变压器	630	27.62%	393.00	393.00				-25.51%
32431	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左5	315	32.06%	182.50	182.50				-41.41%
32432	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲线49左2变台	100	133.50%	0	0	2025年5月	是	2025年8月	-38.67%
32433	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局1箱变1变压器	630	8.89%	511.00	511.00				-43.05%
32434	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日4变电站202配电变压器	400	21.30%	274.80	274.80				7.28%
32435	东陵	花山变	欧陆乙线	中旅万科城3箱变2变压器	400	20.40%	278.40	278.40				8.52%
32436	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期2箱变1变压器	400	26.10%	0	0		是	2026年12月	6.28%
32437	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局4箱变2变压器	630	4.44%	539.00	539.00				-41.69%
32438	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日2变电站201配电变压器	400	10.50%	318.00	318.00				5.62%
32439	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局1箱变2变压器	630	2.54%	551.00	551.00				-61.60%
32440	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线10	400	90.30%	0	0	2022年12月			-38.71%
32441	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	方大欣湖里2号箱变1号变压器	630	5.08%	0	0		是	2026年12月	0.00%
32442	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局3箱变2变压器	630	10.48%	501.00	501.00				-10.00%
32443	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日1变电站201配电变压器	400	17.40%	290.40	290.40				3.87%
32444	和平	广州变	广州变468广马乙线	桂林2主变	400	82.50%	30	30	2022年12月			-41.00%
32445	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左6	315	34.60%	174.50	174.50				-40.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32446	和平	广州变	广州变468广马乙线	联勤部幼儿园主变	400	17.60%	289.60	289.60				-42.22%
32447	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日3变电站202配电变压器	400	20.70%	277.20	277.20				6.48%
32448	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日2变电站202配电变压器	400	9.90%	320	320				3.29%
32449	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线4+1	315	78.10%	38	38				-45.13%
32450	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局2箱变2变压器	630	2.86%	549.00	549.00				-48.36%
32451	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期1箱变1变压器	400	34.50%	0	0		是	2026年12月	7.73%
32452	东陵	花山变	欧陆乙线	中旅万科城4箱变2变压器	400	27.30%	250.80	250.80				6.62%
32453	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	一方上河府2箱变1号配电变压器	800	12.75%	0	0		是	2026年12月	97.74%
32454	东陵	花山变	欧陆乙线	港中旅三期1箱变2变压器	630	21.27%	433.00	433.00				-19.47%
32455	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日1变电站202配电变压器	400	15.30%	298.80	298.80				4.06%
32456	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线16	400	77.70%	49.20	49.20				-38.36%
32457	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期3箱变1变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	7.92%
32458	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期2箱变2变压器	400	30.30%	0	0		是	2026年12月	6.09%
32459	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	方大欣湖里1变电站1号变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	37.91%
32460	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	一方上河府1箱变1号配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2026年12月	49.22%
32461	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	圣丰御景湾1变电站2号变压器	630	6.03%	0	0		是	2026年12月	54.26%
32462	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	一方上河府3箱变1号配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年12月	95.42%
32463	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区1变电站1变压器	500	111.04%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	-42.50%
32464	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区2变电站1变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
32465	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区2变电站2变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-41.44%
32466	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区3变电站1变压器	800	47.25%	0	0		是	2025年12月	-35.89%
32467	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区3变电站2变压器	800	51.75%	0	0		是	2025年12月	-36.97%
32468	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区4变电站1变压器	800	38.63%	0	0		是	2025年12月	-43.76%
32469	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区4变电站2变压器	800	71.25%	0	0		是	2025年12月	-40.43%
32470	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区5变电站1变压器	800	31.50%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
32471	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区5变电站2变压器	800	35.25%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
32472	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区3箱变1变	630	42.67%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
32473	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村1箱变1变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-47.41%
32474	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干包道分0柱上变压器	400	51.00%	0	0		是	2025年12月	-22.35%
32475	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期2箱变2变压器	400	20.00%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
32476	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭3变电站2变压器	400	23.50%	0	0		是	2025年12月	-45.17%
32477	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	恒大御湖郡4号变电站201配电变压器	800	7.88%	657	657				100.00%
32478	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干31+1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32479	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆3变电站2配电变压器	800	0.60%	0	0		是	2025年12月	0.01%
32480	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆3号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	6.90%	665	665				100.00%
32481	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号3箱式变电站1配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2025年12月	-45.52%
32482	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳1箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32483	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期2箱式变电站1配电变压器	500	57.60%	0	0		是	2025年12月	-39.01%
32484	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区6变电站1变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-20.14%
32485	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂2变电站1配电变压器	800	36.30%	0	0		是	2025年12月	6.15%
32486	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂3变电站1配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2025年12月	8.63%
32487	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期3箱式变电站1配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-45.56%
32488	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	松山小区1箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32489	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	松山小区1箱变1变压器	630	84.13%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-41.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32490	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上变压	400	129.30%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	0.00%
32491	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上变压	315	80.95%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	0.00%
32492	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号1箱式变电站2配电变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-45.15%
32493	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	恒大御湖郡1号变电站201配电变压器	800	10.50%	636	636				100.00%
32494	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村2箱变1变压器	500	32.00%	0	0		是	2025年12月	-44.61%
32495	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	龙湖天曜1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	8.10%	655	655				100.00%
32496	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期2箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
32497	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干27柱上变压器	250	52.40%	0	0		是	2025年12月	-35.03%
32498	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭1变电站1变压器	500	49.60%	0	0		是	2025年12月	-38.27%
32499	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上变压	315	96.19%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	0.00%
32500	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂4变电站1配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	8.29%
32501	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆5号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	14.29%	477.00	477.00				100.00%
32502	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号1箱式变电站1配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-36.93%
32503	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	13.50%	612.00	612.00				100.00%
32504	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭3变电站1变压器	400	33.50%	0	0		是	2025年12月	-38.67%
32505	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	恒大御湖郡3号变电站201配电变压器	800	7.88%	657	657				100.00%
32506	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳1箱变1变压器	500	36.80%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
32507	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居1箱变2变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
32508	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村1箱变2变压器	630	30.10%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
32509	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区4箱变2变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32510	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干11柱上变压器	400	47.75%	0	0		是	2025年12月	-43.97%
32511	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期3箱式变电站1配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	3.53%
32512	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭2变电站2变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
32513	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村3箱变1变压器	500	43.20%	0	0		是	2025年12月	-36.00%
32514	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线26+1右1之1柱上变压器	400	23.60%	0	0		是	2025年12月	23.44%
32515	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干4柱上变压器	200	7.20%	0	0		是	2025年12月	-46.69%
32516	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上变压	400	123.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	0.00%
32517	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆2箱式变电站2配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2025年12月	35.00%
32518	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆4号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	10.48%	501	501				100.00%
32519	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干7柱上变压器	315	91.43%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-22.76%
32520	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	川江3箱变2变压器	630	60.00%	0	0		是	2025年12月	-43.63%
32521	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区2箱变2变	630	46.10%	0	0		是	2025年12月	-37.39%
32522	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭1变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32523	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期1箱式变电站1配电变压器	800	22.80%	0	0		是	2025年12月	87.59%
32524	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭2变电站1变压器	500	14.40%	0	0		是	2025年12月	-34.13%
32525	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	川江4箱变1变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
32526	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂5变电站1配电变压器	800	15.30%	0	0		是	2025年12月	7.95%
32527	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号2箱式变电站2配电变压器	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-38.65%
32528	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居1箱变1变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-36.71%
32529	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期2箱变1变压器	400	83.20%	0	0	2024年10月	是	2025年12月	-44.17%
32530	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期3箱式变电站2配电变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-45.28%
32531	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期1箱式变电站1配电变压器	500	33.20%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
32532	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
32533	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区4箱变1变	630	52.19%	0	0		是	2025年12月	-44.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32534	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村3箱变2变压器	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-44.39%
32535	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期1箱式变电站2配电变压器	500	20.40%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
32536	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	松山二期1箱变1变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-41.29%
32537	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居2箱变1变压器	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-30.93%
32538	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干21柱上变压器	200	15.90%	0	0		是	2025年12月	-48.19%
32539	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区1箱变1变	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
32540	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干24柱上变压器	315	47.94%	0	0		是	2025年12月	-52.00%
32541	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	川江4箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32542	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区7变电站1变压器	400	37.50%	0	0		是	2025年12月	-24.92%
32543	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干20柱上变压器	200	39.20%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
32544	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号3箱式变电站2配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-34.48%
32545	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期1箱变2配电变压器	500	13.76%	0	0		是	2025年12月	-34.41%
32546	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居2箱变2变压器	500	25.20%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
32547	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	松山小区2箱变1变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年12月	-33.74%
32548	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区2箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32549	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-3.06%
32550	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	恒大御湖郡2号变电站201配电变压器	800	9.75%	642	642				100.00%
32551	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号2箱式变电站1配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-38.25%
32552	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期4箱式变电站1配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2025年12月	5.86%
32553	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村2箱变2变压器	500	18.80%	0	0		是	2025年12月	-43.22%
32554	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆4变电站1配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2025年12月	70.69%
32555	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期4箱式变电站2配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-40.81%
32556	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆1变电站2配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2025年12月	35.99%
32557	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区1箱变2变	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-47.02%
32558	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂1变电站1配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2025年12月	5.84%
32559	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期1箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32560	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	龙湖天曜2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	5.08%	535	535				0.00%
32561	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	川江3箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32562	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期4箱式变电站1配电变压器	630	30.22%	0	0		是	2025年12月	-40.28%
32563	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	松山小区2箱变2变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
32564	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区3号箱变变压器间隔配电变压器	500	18.24%	0	0		是	2025年12月	-20.85%
32565	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	富兴经典2期3变电站202间隔配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	10.95%
32566	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园11主变	500	32.80%	286	286				-43.66%
32567	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	山林变556林北线林北干20右29	315	51.33%	122	122				-44.09%
32568	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区1号箱变变压器间隔配电变压器	500	44.48%	0	0		是	2025年12月	-27.18%
32569	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾2号202配电变压器	630	35.30%	0	0				-37.07%
32570	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园2变电站202变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
32571	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北线南乱分19	80	49.50%	32	32				-70.63%
32572	和平	太原变	太原变040南十乙线	九州御峯小区2变电站202间隔配电变压器	400	15.00%	300	300				-1.55%
32573	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线10	400	30.00%	240	240				-35.39%
32574	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	沈阳宗润置业有限公司清波苑1	315	107.30%	0	0	2025年6月			100.00%
32575	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园3变电站201变压器	630	28.19%	389.40	389.40			2028年12月	-42.32%
32576	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城3号考核	250	11.52%	0	0		是	2025年12月	-39.49%
32577	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干34+2	400	19.80%	281	281				18.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32578	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	丽都水岸-1变压器间隔配电变压器	800	60.00%	0	0		是	2025年12月	-30.64%
32579	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期二号4号箱变1号变考核	800	39.30%	0	0		是	2025年12月	4.05%
32580	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	浦东国际新城5号考核	250	15.68%	0	0		是	2025年12月	-32.68%
32581	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园42主变	400	46.40%	174.40	174.40				-41.10%
32582	和平	太原变	太原变040南十乙线	城市玫瑰园小区变电站12	630	32.38%	363	363				-42.55%
32583	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区二期2箱变2变压器	630	6.03%	0	0		是	2025年12月	27.05%
32584	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园22主变	500	26.00%	320	320				-43.73%
32585	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	蒲敖乙线中赫电动汽车充电箱式公变台区	400	54.60%	0	0				0.00%
32586	沈北	王驿变	王新甲线	恒大温泉一期小区2变电站201配电变压器	630	16.83%	461	461				100.00%
32587	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线30	315	13.97%	240	240				-32.12%
32588	沈北	王驿变	王新甲线	恒大温泉一期小区3变电站201配电变压器	400	25.20%	259	259				100.00%
32589	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区二期1箱变1变压器	630	9.84%	0	0		是	2025年12月	55.41%
32590	和平	太原变	太原变040南十乙线	九州御峯小区1变电站202间隔配电变压器	630	18.41%	451.00	451.00				-3.74%
32591	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园1变电站201变压器	400	30.40%	238	238				-40.01%
32592	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期二号2号箱变1号变考核	800	61.80%	0	0		是	2025年12月	-2.29%
32593	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干20左8左3	200	7.80%	164	164				-35.10%
32594	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区2号箱变变压器间隔配电变压器	500	38.72%	0	0		是	2025年12月	-21.44%
32595	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干南乱分14左1	100	33.30%	56.70	56.70				-34.57%
32596	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城2变电站202配电变压器	800	34.88%	441.00	441.00				-42.42%
32597	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城1变电站201配电变压器	800	27.75%	498	498				-34.31%
32598	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区2配电站2公变	1000	37.80%	522.00	522.00				-40.52%
32599	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	建设干111+1	315	20.00%	220.50	220.50				-43.41%
32600	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线36右1变压器	400	33.90%	224	224				-44.14%
32601	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	宸居箱式公变台	630	61.59%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32602	沈北	王驿变	王新甲线	恒大温泉一期小区4变电站201配电变压器	630	14.92%	473	473				100.00%
32603	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园4变电站202变电站	630	31.62%	367.80	367.80				-44.11%
32604	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区3配电站2公变	630	17.52%	456.60	456.60				-42.61%
32605	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园32主变	630	24.76%	411.00	411.00				-42.17%
32606	和平	太原变	太原变040南十乙线	嘉禾3201间隔配电变压器	315	18.41%	225.50	225.50				-52.55%
32607	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	南乱分26左3	200	54.30%	71.40	71.40				-36.81%
32608	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区二期1箱变2变压器	630	3.17%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32609	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	浦东国际新城2号考核	250	25.28%	0	0		是	2025年12月	-36.07%
32610	和平	太原变	太原变040南十乙线	嘉禾22主变	630	18.10%	453.00	453.00				-38.99%
32611	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾1号箱1号变箱变配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-29.87%
32612	和平	太原变	太原变040南十乙线	胜利小区一次1#主变	400	83.70%	25.20	25.20	2025年6月			-36.15%
32613	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	浦东国际新城6号考核	250	34.56%	0	0		是	2025年12月	-40.70%
32614	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园2变电站201变压器	400	38.80%	204.80	204.80				-37.81%
32615	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	高力新台201间隔配电变压器	400	90.50%	0	0	2024年6月	是	2027年	-42.25%
32616	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区二期2箱变1变压器	630	5.40%	0	0		是	2025年12月	75.21%
32617	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期二号3号箱变1号变考核	800	31.80%	0	0		是	2025年12月	11.52%
32618	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期二号1号箱变1号变考核	800	24.90%	0	0		是	2025年12月	11.05%
32619	和平	太原变	太原变040南十乙线	嘉禾11主变	630	20.95%	435	435				-39.30%
32620	和平	太原变	太原变040南十乙线	鑫荣家园12主变	800	35.63%	435.00	435.00				-36.80%
32621	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	丽都水岸-3变压器间隔配电变压器	800	68.40%	0	0		是	2025年12月	-30.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32622	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园31主变	630	20.19%	439.80	439.80				-39.01%
32623	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	沐樾府二期箱变变压器	800	4.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32624	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	滑建甲线揽军分22右3柱上变压器	50	19.20%	35	35				-66.65%
32625	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园3变电站202变压器	630	25.14%	409	409				-43.07%
32626	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	漂水宏泰房地产配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-33.75%
32627	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	山林变556林北线林北干20右23	200	56.70%	66.60	66.60				-38.06%
32628	大东	农高变	农高变70366裕农乙线	裕农乙线裕农干59	100	27.00%	0	0		是		-72.43%
32629	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城1变电站202配电变压器	800	34.13%	447	447				-36.71%
32630	和平	太原变	太原变040南十乙线	南宁花园21主变	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
32631	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期1号变电站202间隔配电变压器	630	53.65%	0	0		是	2025年12月	-13.94%
32632	和平	太原变	太原变040南十乙线	嘉禾12主变	630	10.48%	501.00	501.00				-38.60%
32633	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干52右2	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
32634	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸-2变压器间隔配电变压器	800	57.60%	0	0		是	2025年12月	-35.43%
32635	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线13	315	24.76%	205.50	205.50				-39.86%
32636	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园1变电站202变压器	400	26.80%	253	253				-48.40%
32637	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	建设干112	250	22.72%	168.20	168.20				-44.29%
32638	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园4变电站201变电站	630	32.38%	363.00	363.00				-44.30%
32639	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	维多利亚01变压器	630	72.06%	0	0		是	2025年12月	-36.68%
32640	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线48	315	1.59%	278.50	278.50				-51.93%
32641	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期2号变电站202间隔配电变压器	400	54.00%	0	0		是	2025年12月	-25.04%
32642	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	高力新村1号箱变1号变压器	400	43.00%	188	188				-38.44%
32643	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区1配电站1公变	630	35.87%	341.00	341.00				-40.77%
32644	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线36右2变压器	400	33.30%	226.80	226.80				-26.74%
32645	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	沈阳宗润置业有限公司清波苑2	315	81.59%	0	0	2025年6月			100.00%
32646	和平	太原变	太原变040南十乙线	城市玫瑰园小区变电站21	500	31.20%	294.00	294.00				-37.19%
32647	和平	太原变	太原变040南十乙线	pms 南十乙线49+1	400	75.50%	58	58				-43.21%
32648	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线221	315	52.70%	117.50	117.50				-37.22%
32649	和平	太原变	太原变040南十乙线	南宁花园12主变	630	47.24%	269	269				-40.54%
32650	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河五区4变电站201变压器	800	99.90%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-42.32%
32651	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	滑建甲线建设干64柱上变压器	315	83.81%	19.50	19.50	2025年6月			-46.41%
32652	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线18右3	315	83.81%	19.50	19.50	2024年12月			-41.34%
32653	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	x铁路三供一业（韩城）	200	2.55%	175	175				2.67%
32654	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干140左1	200	107.70%	0	0	2024年6月	是		12.41%
32655	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	南乱分15	100	19.50%	70.50	70.50				-38.75%
32656	和平	太原变	太原变040南十乙线	鑫荣家园11主变	800	15.75%	594.00	594.00				-42.07%
32657	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸-4变压器间隔配电变压器	800	54.30%	0	0		是	2025年12月	-30.43%
32658	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	亿甲尚府四期箱式变电站201间隔配电变压器	500	15.36%	0	0		是	2025年12月	8.60%
32659	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干20左11	200	12.00%	156.00	156.00				-35.22%
32660	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	浦东国际新城1号考核	250	17.60%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
32661	沈北	王驿变	王新甲线	国御汤城一期小区2局维变电所配电变压器202	630	11.11%	497.00	497.00				12.95%
32662	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线37	315	73.65%	52	52				-38.62%
32663	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	浦东国际新城7号考核1	250	19.52%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
32664	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区3配电站1公变	630	47.24%	269.40	269.40				-44.17%
32665	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾（1期4箱变）	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-31.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32666	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区2配电站1公变	1000	24.00%	660	660				-45.75%
32667	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园21主变	500	22.00%	340.00	340.00				-44.15%
32668	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线47	315	35.24%	173	173				-40.10%
32669	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	石化分10右6	200	107.10%	0	0	2022年12月	是	2027年	-11.55%
32670	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干20左8左2	200	17.40%	145.20	145.20				-32.10%
32671	和平	太原变	太原变040南十乙线	鑫荣家园22主变	800	12.38%	621	621				-47.07%
32672	和平	太原变	太原变040南十乙线	城市玫瑰园小区变电站11	630	34.29%	351.00	351.00				-39.73%
32673	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干44右1	100	43.20%	47	47				7.24%
32674	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干124右2	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
32675	和平	太原变	太原变040南十乙线	嘉禾21主变	630	9.21%	509.00	509.00				-46.30%
32676	大东	农高变	农高变70366裕农乙线	裕农乙线裕农干68	100	0.00%	0	0		是		-2.79%
32677	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河五小区8变电站201	800	84.90%	41	41	2023年6月			-41.94%
32678	和平	太原变	太原变040南十乙线	南宁花园11主变	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
32679	和平	太原变	太原变040南十乙线	南宁花园22主变	630	38.35%	325.40	325.40				-45.02%
32680	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区1配电站2公变	630	60.63%	185.00	185.00				-48.54%
32681	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	揽军分3	250	15.04%	187.40	187.40				-38.05%
32682	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城2变电站201配电变压器	800	26.63%	507.00	507.00				-39.04%
32683	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园12主变	500	45.20%	224.00	224.00				-31.84%
32684	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园41主变	400	0.00%	360	360				0.00%
32685	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	山林变556林北线林北干20左09	400	8.93%	324.30	324.30				-39.54%
32686	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	滑建甲线揽军分8柱上变压器	200	17.40%	145.20	145.20				-36.85%
32687	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北线南乱分7+1左10	100	0.00%	90.00	90.00				-17.44%
32688	皇姑	怒江变	10kV怒宇线8260	中海寰宇天成1小区箱式变电站1配电变压器	630	39.68%	0	0				-36.80%
32689	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	石化分10右7	400	40.50%	198.00	198.00				100.00%
32690	和平	太原变	太原变040南十乙线	鑫荣家园21主变	800	21.75%	546.00	546.00				-43.35%
32691	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	富兴经典2期4变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	0.36%
32692	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线54	315	50.16%	125.50	125.50				-43.08%
32693	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾2号201配电变压器	630	29.46%	0	0		是	2025年12月	-39.99%
32694	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城8号考核	250	37.44%	0	0		是	2025年12月	-37.70%
32695	和平	太原变	太原变040南十乙线	城市玫瑰园小区变电站22	500	29.60%	302.00	302.00				-39.15%
32696	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干47左1	100	9.30%	80.70	80.70				-43.90%
32697	皇姑	怒江变	10kV怒宇线8260	中海寰宇天成1小区箱式变电站2配电变压器	630	44.76%	0	0				-39.76%
32698	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨大莲花王吴木材公变台区	200	18.00%	0	0				0.00%
32699	法库	果园	果园1413果东线	10V果东线小郝分19	400	14.40%	0	0		是	2028年	-19.87%
32700	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支60左6	400	50.10%	0	0		是	2026年	30.51%
32701	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	诊妮商店公变台	315	24.76%	0	0		是	2026年6月	100.00%
32702	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨大莲花韩旭畜禽公变台区	200	15.60%	0	0				0.00%
32703	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	前村大棚新台	100	29.25%	0	0		是	2026年6月	-38.49%
32704	法库	果园	果园1413果东线	10kV果东线黄花岭分后屯支9	100	92.80%	0	0	2025年6月	是	2028年	19.06%
32705	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线66	200	41.40%	0	0		是	2026年	-44.78%
32706	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	聚星木业公变台	200	73.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32707	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支24右1	400	67.65%	0	0		是	2026年	-37.00%
32708	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期3箱变1变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	6.82%
32709	法库	果园	果园1413果东线	10kV果东线3杆果园北台	250	11.20%	0	0		是	2028年	-54.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32710	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线前村大棚新	200	53.40%	0	0				0.00%
32711	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	前村南台（微）	400	56.00%	0	0		是	2026年6月	-23.05%
32712	法库	果园	果园1413果东线	10V果东线黄花岭村台几	400	38.75%	0	0		是	2028年	-26.22%
32713	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期2箱变1变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年12月	5.24%
32714	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期2变电站1号变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	88.42%
32715	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨于坨变021化肥线六委南台	200	86.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-44.81%
32716	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线河南分8右4	160	50.63%	0	0		是	2026年	-40.03%
32717	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱分23	200	60.75%	0	0		是	2026年	-28.54%
32718	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯镇后村文昌电焊公变台区	200	3.30%	0	0		是	2026年6月	100.00%
32719	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期4箱变2变压器	400	43.20%	0	0		是	2026年12月	9.41%
32720	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干89加1右20	200	29.10%	0	0				-50.57%
32721	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线前村北台照明	200	86.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-28.23%
32722	法库	果园	果园1413果东线	10V果东线小房申分06	200	56.60%	0	0		是	2028年	-28.83%
32723	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支19+1右1	200	27.30%	0	0		是	2026年	1.77%
32724	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南分35右11左1	200	58.40%	0	0		是	2026年	-43.47%
32725	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期2箱变2变压器	400	56.70%	0	0		是	2026年12月	5.10%
32726	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线北乱分15	200	25.80%	0	0		是	2026年	-45.85%
32727	法库	果园	果园1413果东线	10kV果东线郝家分二台支28	200	24.60%	0	0		是	2028年	-20.32%
32728	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱分19	200	49.80%	0	0		是	2026年	-22.74%
32729	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	六委北台	315	83.05%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.66%
32730	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期4变电站2号变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	92.88%
32731	法库	果园	果园1413果东线	10V果东线果东干152	200	34.50%	0	0		是	2028年	-28.33%
32732	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	北三台村综合二台	200	81.60%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-51.58%
32733	法库	果园	果园1413果东线	10kV果东线郝家沟分靠山屯支24	200	6.60%	0	0		是	2028年	-47.15%
32734	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期1箱变2变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	4.78%
32735	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱支39右9右8	100	21.60%	0	0		是	2026年	0.04%
32736	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期3变电站2号变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	87.59%
32737	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线东沟分23	100	31.20%	0	0				-39.59%
32738	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分28LD	80	0.00%	0	0				-98.35%
32739	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	五委新区2号	315	102.86%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-48.52%
32740	法库	果园	果园1413果东线	10kV果东线羊草沟分养殖场支2	200	1.80%	0	0		是	2028年	100.00%
32741	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨五委综合一台（微）	630	50.10%	0	0		是	2025年12月	-38.63%
32742	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期1变电站2号变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	88.87%
32743	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分17	50	19.80%	0	0				-55.22%
32744	法库	果园	果园1413果东线	10KV果东线红西分种畜场支23	200	0.00%	0	0		是	2028年	100.00%
32745	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期5箱变1变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	8.28%
32746	法库	果园	果园1413果东线	羊草沟分7羊草沟西台柱上变压器	100	38.40%	0	0		是	2028年	-42.57%
32747	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期5箱变2变压器	800	21.00%	0	0		是	2026年12月	7.74%
32748	法库	果园	果园1413果东线	10V果东线果东干008	200	49.80%	0	0		是	2028年	-30.29%
32749	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线河南分43	160	58.13%	0	0		是	2026年	-46.50%
32750	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨于坨变021化肥线五委新区	400	89.70%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-40.67%
32751	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期4变电站1号变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	90.86%
32752	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干132东沟分22加1右5	200	4.80%	0	0				100.00%
32753	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干132东沟分37加1	200	22.20%	0	0				-6.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32754	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期2变电站2号变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	87.80%
32755	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期6箱变2变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	8.34%
32756	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线南台分05	200	41.60%	0	0		是	2028年	-29.17%
32757	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨五委华德瑞门厂公变台区	200	5.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32758	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干东沟分33	200	11.70%	0	0				12.15%
32759	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干北乱分51左23	200	2.70%	0	0		是	2026年	-527366.67%
32760	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线中台分04	200	38.95%	0	0		是	2028年	-25.59%
32761	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线小羊二台分9	400	21.60%	0	0		是	2028年	12.25%
32762	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	中村照明新	200	69.60%	0	0				0.00%
32763	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线后村照明	400	79.40%	0	0		是	2026年6月	-21.31%
32764	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期3箱变2变压器	800	26.70%	0	0		是	2026年12月	6.13%
32765	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干117	50	16.80%	0	0				-44.02%
32766	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期6箱变1变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	7.46%
32767	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线木材分5	200	6.00%	0	0		是	2028年	49.17%
32768	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期1箱变1变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	5.48%
32769	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线红西分30	400	3.90%	0	0		是	2028年	0.00%
32770	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线黄花岭分黄花岭村支4	200	9.00%	0	0		是	2028年	-29.53%
32771	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河北分河南支55支14	400	60.00%	0	0		是	2026年	100.00%
32772	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支25+2左2	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
32773	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家沟分靠山屯支27	400	17.03%	0	0		是	2028年	13.83%
32774	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线小羊分6	200	38.40%	0	0		是	2028年	-55.58%
32775	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线中村西大棚新	200	30.90%	0	0				0.00%
32776	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河北分22+1右1	200	60.00%	0	0		是	2026年	-47.23%
32777	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线黄花岭分54	100	70.80%	0	0		是	2028年	-29.25%
32778	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线小房申支18	200	24.10%	0	0		是	2028年	-32.42%
32779	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干河南分46左1	200	31.50%	0	0		是	2026年	-30.68%
32780	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线黄花岭村台几吴家仁养殖户甲9	200	29.10%	0	0		是	2028年	100.00%
32781	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支27左2	400	26.40%	0	0		是	2026年	0.00%
32782	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支8右8之4	400	57.90%	0	0		是	2026年	100.00%
32783	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱支57左2	200	28.50%	0	0		是	2026年	1.77%
32784	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干89+1右22	30	21.33%	0	0				-57.64%
32785	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍家变456鲍沙线鲍沙线59	100	13.60%	0	0		是	2026年	-60.76%
32786	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干河南分8右9	200	21.00%	0	0		是	2026年	-38.38%
32787	大东	大志变	大志变70542志农乙线	东路干东沟分38柱上变压器	315	9.52%	0	0				-128.92%
32788	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支35右7+1左2	400	54.90%	0	0		是	2026年	100.00%
32789	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分3	20	58.50%	0	0				-47.80%
32790	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线165	400	21.45%	0	0		是	2028年	19.36%
32791	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南分12+1右1	200	20.40%	0	0		是	2026年	-67.32%
32792	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家分28+1	200	50.40%	0	0		是	2028年	13.76%
32793	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线北乱分58右7	100	67.00%	0	0		是	2026年	-41.65%
32794	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期1变电站1号变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	87.67%
32795	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线羊草沟分尹家支08	400	22.50%	0	0		是	2028年	19.97%
32796	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干90	20	25.50%	0	0				-50.13%
32797	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干102左7	50	33.00%	0	0				-36.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32798	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干89加1右5	200	22.80%	0	0				100.00%
32799	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	苏南变254沙河甲线沙河7号台区	200	22.50%	0	0		是	2026年	-34.60%
32800	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线黄花岭分移动支石兴民养殖几2	200	11.40%	0	0		是	2028年	0.00%
32801	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线北乱分11	160	47.25%	0	0		是	2026年	-30.26%
32802	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支55右12	400	45.75%	0	0		是	2026年	13.29%
32803	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线悦府鑫城分2	200	16.20%	0	0		是	2028年	7.84%
32804	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家分98	100	27.60%	0	0		是	2028年	-42.46%
32805	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线小房申支14	200	47.70%	0	0		是	2028年	-37.21%
32806	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支60	200	64.80%	0	0		是	2026年	-9622.26%
32807	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯腰岭岗雨洋淡水鱼公变台区	200	33.60%	0	0		是	2026年6月	100.00%
32808	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线后村大棚	200	42.40%	0	0		是	2026年6月	-40.58%
32809	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期4箱变1变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年12月	5.55%
32810	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期3变电站1号变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	89.47%
32811	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍家变456鲍沙线鲍沙线北乱分39右8	100	46.50%	0	0		是	2026年	-94.31%
32812	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干155	100	56.80%	0	0		是	2028年	-38.17%
32813	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分17+1左1LD	80	49.88%	0	0				-118.95%
32814	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	前村东台照明（2022微）	200	67.80%	0	0		是	2026年6月	-26.13%
32815	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线中村东台大棚新	200	18.30%	0	0				0.00%
32816	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍家变456鲍沙线鲍沙线北乱分60+1	315	97.78%	0	0	2022年12月	是	2026年	-42.38%
32817	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线凯博农业分1	200	14.10%	0	0		是	2028年	0.52%
32818	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干北乱分28	50	131.40%	0	0	2022年12月	是	2026年	-33.32%
32819	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨竹源废品公变台区	200	84.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	100.00%
32820	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干148	100	37.80%	0	0		是	2028年	-48.17%
32821	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城8号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	14.80%	301	301				52.03%
32822	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分36左11变压器	315	55.87%	108	108				-43.44%
32823	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	万锦香樟树三期2号变电站2号配电变压器	400	13.20%	0	0		是	2027年12月	-2.46%
32824	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右5变压器	315	7.62%	260	260				-47.85%
32825	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干军沙分9变压器	250	13.44%	191	191				-48.70%
32826	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分25左3变压器	250	9.28%	202	202				-57.58%
32827	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分63右9变压器	315	12.38%	245	245				-60.69%
32828	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线32左1	400	7.00%	332	332				61.02%
32829	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲十期小区2变电站101配电变压器	630	64.44%	161.00	161.00				1.53%
32830	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分9加1左4变压器	315	26.03%	201.50	201.50				-35.18%
32831	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分9加2变压器	315	17.46%	229	229				-59.73%
32832	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	天盛箱变1变压器	400	54.00%	0	0		是	2025年12月	-38.99%
32833	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城东1号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	14.00%	304.00	304.00				100.00%
32834	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分50左2变压器	315	4.44%	269.50	269.50				-48.77%
32835	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区2变电站1变压器	800	114.00%	0	0	2024年12月	是	2025年10月	-33.05%
32836	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	滨河湾小区2变电站1变压器	400	27.60%	249.60	249.60				-34.13%
32837	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城西3号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	3.60%	345.60	345.60				94.60%
32838	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆5变电站1变压器	500	23.20%	0	0		是	2027年12月	-39.59%
32839	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城西2号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	4.80%	340.80	340.80				96.04%
32840	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分34变压器	315	4.44%	270	270				-39.40%
32841	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	玉石箱变2变压器	500	36.48%	0	0		是	2025年12月	-35.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32842	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	天惠公寓2号变电站201间隔配电变压器	630	4.13%	0	0		是	2027年12月	25.42%
32843	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	7.00%	332	332				100.00%
32844	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干63变压器	315	27.62%	196.50	196.50				-41.76%
32845	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分63右3左4变压器	315	18.73%	224.50	224.50				-50.67%
32846	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆3变电站2变压器	630	27.05%	0	0		是	2027年12月	-40.99%
32847	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右6右4变压器	315	33.65%	177.50	177.50				-40.67%
32848	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明3箱变1变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	28.68%
32849	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干70左3变压器	315	13.02%	243	243				-40.40%
32850	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城6号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	11.20%	315	315				44.38%
32851	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑1变电站1变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-46.91%
32852	和平	和平变	和平变164同北乙线	吉安广场主变	400	12.00%	312.00	312.00				100.00%
32853	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	天惠公寓1号变电站201间隔配电变压器	630	2.54%	0	0		是	2027年12月	15.08%
32854	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑1变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-28.46%
32855	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干70右3变压器	315	13.65%	240.50	240.50				-65.33%
32856	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	永乐箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32857	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	14.80%	300.80	300.80				89.96%
32858	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	永乐箱变2变压器	500	40.00%	0	0		是	2025年12月	-40.31%
32859	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右2变压器	200	10.80%	158	158				-45.94%
32860	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	6.98%	523.00	523.00				100.00%
32861	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	甘官分1开闭站1变电站变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
32862	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	旭辉璟宸小区2变电站1变压器	800	44.10%	367	367				-19.73%
32863	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	鹏程小区2变电站2变压器	800	51.60%	307.20	307.20				-44.22%
32864	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲十期小区1变电站101配电变压器	630	36.51%	337	337				4.55%
32865	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	YHG 顺明干18右7左1	1250	6.24%	0	0		是	2025年12月	-47.49%
32866	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆4变电站1变压器	500	23.60%	0	0		是	2027年12月	-41.21%
32867	和平	和平变	和平变164同北乙线	同泽北分5	400	61.80%	112.80	112.80				-38.26%
32868	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城2变电站1变压器	800	51.75%	0	0		是	2025年12月	-43.87%
32869	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东3号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	7.00%	332.00	332.00				100.00%
32870	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干16右3右2变压器	250	25.28%	161.80	161.80				-52.60%
32871	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右10变压器	315	20.32%	219.50	219.50				-52.55%
32872	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	文轩园箱变1变压器	630	70.48%	0	0				-48.79%
32873	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分60变压器	315	58.41%	100	100				-48.97%
32874	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	千德1箱变1变压器	315	54.29%	0	0		是	2025年12月	-43.37%
32875	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑3变电站1变压器	500	23.52%	0	0				-44.16%
32876	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城1变电站2变压器	630	69.21%	0	0		是	2025年12月	-44.16%
32877	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分54变压器	200	48.30%	83.40	83.40				-37.71%
32878	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城8号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	12.40%	310.40	310.40				46.40%
32879	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	千德2箱变1变	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
32880	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	滨湾湾小区1变电站1变压器	400	26.10%	256	256				-30.14%
32881	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分42变压器	315	15.56%	234.50	234.50				-56.23%
32882	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑5变电站1变压器	630	24.29%	0	0		是	2025年12月	-47.09%
32883	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城7号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	7.62%	519	519				56.11%
32884	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑4变电站2变压器	500	20.00%	0	0		是	2025年12月	-46.09%
32885	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干68右3变压器	200	92.10%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-62.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32886	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑3变电站2变压器	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
32887	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西2号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	6.00%	336	336				97.96%
32888	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城5号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	13.20%	307.20	307.20				59.45%
32889	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城东箱变2变	630	32.51%	0	0		是	2025年12月	-45.47%
32890	和平	和平变	和平变164同北乙线	太原工艺美术主变	630	20.95%	435	435				-52.48%
32891	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城6号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	12.80%	308.80	308.80				66.35%
32892	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分29变压器	250	12.80%	193	193				-79.70%
32893	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	7.62%	519	519				84.03%
32894	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干57变压器	250	22.40%	169	169				-50.93%
32895	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑6变电站2变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-40.90%
32896	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	7.30%	521.00	521.00				99.42%
32897	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分63右5变压器	315	5.59%	266	266				-54.72%
32898	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东4号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	7.20%	331.20	331.20				100.00%
32899	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	鹏程小区2变电站1变压器	800	70.80%	153.60	153.60				-42.48%
32900	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	九里颐和小区1变电站1变压器	800	84.30%	45.60	45.60	2024年12月			6.00%
32901	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东1号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	20.50%	278.00	278.00				100.00%
32902	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明2箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	21.57%
32903	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	4.44%	539	539				100.00%
32904	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑4变电站1变压器	500	11.60%	0	0				-42.23%
32905	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆4变电站2变压器	500	22.80%	0	0		是	2027年12月	-40.98%
32906	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆3变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-42.87%
32907	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑2变电站2变压器	500	36.00%	0	0		是	2025年12月	-29.10%
32908	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分57变压器	315	46.35%	137.50	137.50				-65.37%
32909	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干50加1变压器	250	4.80%	213.00	213.00				-48.50%
32910	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城3变电站1变压器	630	20.57%	0	0				0.00%
32911	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城5号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	15.60%	297.60	297.60				49.12%
32912	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干军沙分11右2变压器	315	5.71%	266	266				-67.77%
32913	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干55变压器	250	8.00%	205	205				-45.24%
32914	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明7箱变1变压器	630	37.78%	0	0		是	2025年12月	48.97%
32915	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干9右5变压器	315	28.57%	194	194				-41.77%
32916	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区4变电站1变压器	630	94.92%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	-39.34%
32917	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	玉石箱变1变压器	500	95.60%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-33.16%
32918	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区1变电站1变压器	800	75.00%	120	120				-38.74%
32919	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区5变电站1变压器	630	83.81%	39.00	39.00	2024年6月			-39.49%
32920	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑2变电站1变压器	500	27.60%	0	0				-43.29%
32921	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲九期小区2变电站1变压器	630	54.92%	221.00	221.00				-40.51%
32922	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东4号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	4.80%	341	341				100.00%
32923	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分19左3变压器	100	42.60%	47.40	47.40				-61.21%
32924	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西4号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	7.30%	521	521				97.78%
32925	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干16右6变压器	250	16.40%	184	184				-50.24%
32926	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城1变电站1变压器	630	80.63%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-44.06%
32927	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑5变电站2变压器	630	12.86%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
32928	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆1变电站2变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-39.35%
32929	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干65变压器	315	8.89%	255.50	255.50				-35.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32930	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分58右3变压器	200	124.32%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-39.12%
32931	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分27右3变压器	315	8.95%	255.30	255.30				100.00%
32932	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	北欧云墅小区2变电站1变压器	800	19.80%	561.60	561.60				-29.77%
32933	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明7箱变2变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	77.00%
32934	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆1变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-36.87%
32935	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分41左5变压器	250	0.96%	223	223				-15033.33%
32936	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干金沙分17变压器	315	18.41%	226	226				-56.36%
32937	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	文轩园箱变2变压器	630	84.95%	0	0	2025年6月			-19.58%
32938	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城7号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	10.48%	501	501				56.96%
32939	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干43变压器	200	10.00%	160.00	160.00				-54.53%
32940	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲十期小区3变电站101配电变压器	630	46.67%	273.00	273.00				1.93%
32941	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区3变电站1变压器	630	93.33%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	-38.50%
32942	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干59左2变压器	315	29.21%	192	192				-76.70%
32943	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	九里颐和小区2变电站1变压器	800	45.90%	352.80	352.80				7.78%
32944	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分67变压器	200	6.30%	167.40	167.40				-45.90%
32945	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲九期小区1变电站1变压器	800	53.25%	294	294				-32.87%
32946	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	万锦香樟树三期-2变电站2号变压器	630	7.62%	0	0		是	2027年12月	17.96%
32947	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分26变压器	200	3.60%	172.80	172.80				-158.31%
32948	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明4箱变1变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	23.86%
32949	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑6变电站1变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-48.13%
32950	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	4.13%	541.00	541.00				92.60%
32951	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	旭辉環宸小区1变电站1变压器	800	50.10%	319.20	319.20				-5.79%
32952	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆2变电站1变压器	500	20.80%	0	0		是	2027年12月	-37.43%
32953	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	滨海湾小区3变电站1变压器	630	39.37%	319.00	319.00				-35.67%
32954	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城东箱变1变	630	18.03%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
32955	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	旭辉環宸小区3变电站1变压器	800	21.00%	552.00	552.00				-16.96%
32956	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆5变电站2变压器	500	20.00%	0	0		是	2027年12月	-34.70%
32957	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干9右6变压器	315	26.35%	201	201				-38.08%
32958	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线27	315	6.35%	263.50	263.50				-44.22%
32959	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线20	315	43.81%	145.50	145.50				-40.52%
32960	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆2变电站2变压器	500	18.00%	0	0		是	2027年12月	-39.83%
32961	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	北欧云墅小区1变电站2变压器	800	24.30%	525.60	525.60				-18.85%
32962	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线31	315	87.94%	7	7	2025年2月			-38.60%
32963	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	铁西区域城管局201间隔配电变压器	400	8.80%	0	0		是	2026年12月	-52.73%
32964	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	贵和二小区变电站202柜	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	-43.96%
32965	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干5	315	68.25%	0	0		是	2026年12月	-31.87%
32966	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	电台线137左3左2	400	31.20%	0	0				-0.70%
32967	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	应齐乙线南六干25+3变压器	400	51.00%	0	0		是	2027年12月	-30.90%
32968	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干25	315	43.49%	0	0		是	2027年12月	-56.63%
32969	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分14	100	58.40%	0	0				-45.51%
32970	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	曹仲分25	200	27.30%	0	0				-39.64%
32971	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干9	400	75.20%	0	0				-28.77%
32972	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	庄园分26+1左10	200	18.60%	0	0				0.00%
32973	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	沙场分27右7	400	28.50%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32974	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	曹仲分30	200	33.60%	0	0				34.22%
32975	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	贵和二小区变电站201柜	800	51.90%	0	0		是	2028年12月	-37.96%
32976	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	电台线79左1	400	35.40%	0	0				-11.48%
32977	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干6	315	61.59%	0	0		是	2028年12月	-34.86%
32978	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	电台线75左6+1	400	77.10%	0	0				100.00%
32979	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	应昌变应齐乙线南六干26	400	47.40%	0	0		是	2028年12月	-38.37%
32980	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分15左4	250	44.60%	0	0				-37.61%
32981	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干32	315	57.78%	0	0		是	2027年12月	-48.97%
32982	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	沙场分29	200	25.20%	0	0				-17.41%
32983	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分19右5	100	67.80%	0	0				-54.50%
32984	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干15	400	52.00%	0	0		是	2028年12月	-43.08%
32985	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线沙场分12右2	100	57.30%	0	0				-197.02%
32986	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分7	200	49.20%	0	0				-40.52%
32987	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线后海南分支线003	100	57.00%	0	0		是	2026年6月	-36.79%
32988	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家分乡直支007	200	81.15%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-25.14%
32989	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红五分支线030	200	16.95%	0	0		是	2026年12月	-17.55%
32990	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太一水分支线002	30	33.50%	0	0		是	2026年12月	-54.59%
32991	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	望柳于6柱上变压器	315	39.68%	0	0		是	2025年12月	-36.08%
32992	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线腰部分支线018	200	46.00%	0	0		是	2026年6月	-34.71%
32993	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红一分支线001	200	25.50%	0	0		是	2026年12月	-19.17%
32994	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线海州村东分支线002	200	82.20%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	5.14%
32995	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园7号变电站201	630	3.02%	0	0				42.56%
32996	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西陈分支线012	100	99.20%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-32.54%
32997	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园7号变电站202	630	0.79%	0	0				35.35%
32998	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太三水分支线005	50	61.20%	0	0		是	2026年12月	-75.48%
32999	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线燕屯支线009	200	23.70%	0	0		是	2026年12月	30.47%
33000	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线前海分支线001	100	60.80%	0	0		是	2026年12月	-28.32%
33001	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线海州干104	50	42.00%	0	0		是	2026年12月	-56.62%
33002	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家支线103	200	25.50%	0	0		是	2026年12月	-38.83%
33003	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太西分支线003	50	85.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-45.66%
33004	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺1箱变1变压器	400	50.00%	160	160				-40.90%
33005	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家分137+1	100	43.80%	0	0		是	2026年12月	17.46%
33006	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线乡直分支线003	200	92.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-33.12%
33007	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	十里锦城16号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	53.02%	0	0				-24.97%
33008	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线后海分支线005	200	59.10%	0	0		是	2026年12月	-24.58%
33009	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东何东分支线001	200	14.03%	0	0		是	2026年12月	-46.05%
33010	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线齐祥分支线012	100	59.20%	0	0		是	2026年12月	-29.88%
33011	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东风分支线025	100	110.25%	0	0	2022年12月	是	2025年	-23.02%
33012	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线乡直分支线015	200	99.40%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.54%
33013	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园3号变电站1号变压器	630	11.75%	0	0				-32.25%
33014	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线北段分支线025	200	91.20%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-23.77%
33015	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东孙分支线001	200	17.03%	0	0		是	2026年12月	-19.10%
33016	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太五东分支线002	50	110.80%	0	0	2023年4月	是	2026年6月	-40.59%
33017	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线兴隆分支线007	50	103.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-28.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33018	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺2箱变1变压器	630	49.71%	254	254				-35.66%
33019	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线北段三支16	200	26.00%	0	0		是	2026年12月	43.19%
33020	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	回民1配变站2变压器	630	64.44%	161	161				-41.20%
33021	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线齐祥分支线006	100	57.45%	0	0		是	2026年12月	-32.25%
33022	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	令闻甲线军工干清真路分7公变	315	23.24%	210	210				-48.15%
33023	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	摩根凯利箱变1变压器	400	29.00%	244	244				-38.74%
33024	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太三分支线003	100	65.70%	0	0		是	2026年12月	-39.27%
33025	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	柳湖绿园1箱式变电站2配电变压器	500	35.20%	0	0		是	2025年12月	-42.29%
33026	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和1箱变2	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33027	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太五西分支线006	50	14.80%	0	0		是	2026年12月	-175.23%
33028	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园1箱变2变压器	630	17.46%	457.00	457.00				-44.73%
33029	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃相甲线95右4右4+1	400	10.80%	0	0				-5.05%
33030	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线新发二分支线002	200	49.28%	0	0		是	2026年12月	-29.77%
33031	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线周坨分支线004	50	78.40%	0	0		是	2026年12月	-32.45%
33032	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线燕屯水支线010	50	32.00%	0	0		是	2026年12月	-30.46%
33033	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分陈窑支001	100	69.00%	0	0		是	2026年12月	-32.13%
33034	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园5变电站202配电变压器	250	32.64%	0	0				-38.69%
33035	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	回民1配变站1变压器	630	70.79%	121	121				-39.62%
33036	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和3箱变1	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33037	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	勒石南巷1箱变1变压器	500	55.36%	0	0				-45.95%
33038	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太五西分支线001	50	53.00%	0	0		是	2026年12月	-30.40%
33039	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太平堡分支线049	200	57.20%	0	0		是	2026年12月	-30.12%
33040	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线印屯分支线003	100	39.60%	0	0		是	2026年12月	-37.93%
33041	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线109	100	39.00%	0	0		是	2026年12月	-30.54%
33042	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和3箱变2	800	31.50%	0	0		是	2025年12月	-43.08%
33043	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	正丰怡静园箱变1变压器	630	48.57%	0	0				-37.14%
33044	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺2箱变2变压器	400	26.70%	253	253				-36.90%
33045	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	摩根凯利箱变2变压器	400	17.50%	290.00	290.00				-52.29%
33046	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东三益号分支线002	50	87.00%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-33.26%
33047	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西王分支线002	100	43.20%	0	0		是	2026年12月	-39.72%
33048	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线沈阳分支线022	50	74.80%	0	0		是	2026年12月	-34.22%
33049	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期3箱变2	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	-41.37%
33050	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园4变电站202配电变压器	250	12.40%	0	0				-43.01%
33051	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线134	50	97.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-44.59%
33052	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太四支01	100	74.40%	0	0		是	2026年12月	-27.64%
33053	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园2箱变1变压器	630	41.90%	0	0				-42.55%
33054	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家南分支线006	200	22.43%	0	0		是	2026年12月	-35.08%
33055	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	四季都会1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	19.50%	0	0				40.10%
33056	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干怡静园分5公变	315	19.37%	0	0				-42.13%
33057	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺1箱变2变压器	400	99.25%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.96%
33058	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔东变电站1变压器	500	19.84%	0	0				-42.02%
33059	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线孙店分支线166	100	50.80%	0	0		是	2026年12月	19.68%
33060	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	勒石南巷2箱变1变压器	400	22.80%	0	0				-35.00%
33061	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二分支线002	160	34.50%	0	0		是	2026年12月	-33.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33062	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	清真东寺变台	315	48.76%	130	130				-17.06%
33063	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线小坨水分支线001	50	22.80%	0	0		是	2026年12月	-75.85%
33064	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线燕屯水分支线002	30	51.00%	0	0		是	2026年12月	-59.95%
33065	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线水田分支线023	50	25.20%	0	0		是	2026年12月	-45.43%
33066	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线王权支线101	100	79.80%	0	0		是	2026年12月	-32.87%
33067	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园5变电站201配电变压器	250	13.44%	0	0				-42.94%
33068	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红五分支线027	100	58.35%	0	0		是	2026年12月	-28.56%
33069	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东何南分支线007	200	18.83%	0	0		是	2026年12月	-38.53%
33070	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	十里锦城18号变电站201间隔（施文乙线）配电变压器	800	46.80%	0	0				15.42%
33071	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔2变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-41.99%
33072	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线015	160	106.50%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-10.14%
33073	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	多福变电站2变压器	630	42.22%	0	0				-38.76%
33074	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东风水分支线003	50	92.70%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-59.95%
33075	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家支线024	30	22.00%	0	0		是	2026年12月	-89.25%
33076	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线育林分支线017	50	52.20%	0	0		是	2026年6月	-38.57%
33077	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线纪家分支线东金支001	200	82.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-17.21%
33078	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线大房申分支线007	50	114.30%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-41.81%
33079	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期2箱变1	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-43.05%
33080	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期2箱变2	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-37.89%
33081	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线前韩分支线001	200	63.75%	0	0		是	2026年12月	-25.17%
33082	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东孙西分支线001	100	48.40%	0	0		是	2026年12月	-15.81%
33083	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线陈昌分支线018	100	74.25%	0	0		是	2026年12月	-26.07%
33084	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线陈昌北分支线006	50	80.20%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-29.87%
33085	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃相甲线95右01	160	8.88%	0	0				-58.92%
33086	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	多福变电站1变压器	630	66.03%	0	0				-42.30%
33087	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线侯店分支线004	100	57.20%	0	0		是	2026年12月	-31.14%
33088	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西十二分支线001	200	41.40%	0	0		是	2026年12月	-29.52%
33089	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干运河南分2公变	250	30.08%	0	0				-41.85%
33090	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期1箱变1	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-40.78%
33091	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干塔东分13+1公变	315	42.22%	0	0				-37.48%
33092	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园1箱变2变压器	630	32.38%	0	0				-51.27%
33093	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水西分支线001	50	9.30%	0	0		是	2026年12月	-36.76%
33094	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分纪家支杨家支38	200	43.35%	0	0		是	2026年12月	-38.93%
33095	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红四分支线003	200	40.50%	0	0		是	2026年12月	-29.96%
33096	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺3箱变2变压器	400	49.20%	163	163				-44.79%
33097	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	肯德基自维箱变压器	315	23.17%	210.50	210.50				-54.26%
33098	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线杨坤分支线026	200	54.90%	0	0		是	2026年12月	-27.85%
33099	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线小坨支线001	50	61.50%	0	0		是	2026年12月	-39.10%
33100	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	立交分13	200	2.40%	0	0				7.70%
33101	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家棚菜分支线005	50	71.10%	0	0		是	2026年12月	-38.74%
33102	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线王权支线096	200	55.65%	0	0		是	2026年12月	-33.67%
33103	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园2箱变2变压器	400	24.00%	264	264				-42.81%
33104	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东十二分支线004	200	22.73%	0	0		是	2026年12月	-28.39%
33105	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园1号变电站1号变压器	630	9.21%	0	0				-64.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33106	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水分支线 009	30	52.67%	0	0		是	2026年12月	-70.48%
33107	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水南分支线 005	50	42.60%	0	0		是	2026年6月	-59.37%
33108	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线 121	50	31.50%	0	0		是	2026年12月	-43.57%
33109	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线孙店林场分支线 001	100	102.15%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-29.14%
33110	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺3箱变1变压器	400	53.10%	148	148				-44.07%
33111	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线尹家分支线 008	100	67.65%	0	0		是	2026年12月	-25.21%
33112	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线新发三分支线 001	100	48.45%	0	0		是	2026年12月	-22.69%
33113	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线陈窑分支线 034	80	109.69%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-23.33%
33114	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和1箱变1	800	31.50%	0	0		是	2025年12月	-44.28%
33115	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和2箱变1	800	17.70%	0	0		是	2025年12月	-42.86%
33116	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线邢屯分支线 007	200	43.60%	0	0		是	2026年12月	-30.75%
33117	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	倚云新村变电站2变压器	630	35.43%	0	0				-40.70%
33118	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔东变电站3变压器	500	19.52%	0	0				-37.94%
33119	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和2箱变2	800	20.10%	0	0		是	2025年12月	-38.15%
33120	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园1箱变1变压器	630	32.38%	363	363				-43.77%
33121	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	十里锦城17号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	47.62%	0	0				-21.48%
33122	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线北段西分支线 003	200	45.90%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
33123	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	北塔小区箱变2	630	92.06%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-48.61%
33124	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西何东分支线 001	50	68.70%	0	0		是	2026年12月	-40.73%
33125	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线刘才东支 05	200	22.50%	0	0		是	2026年12月	6.82%
33126	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园2号变电站1号变压器	630	9.52%	0	0				-32.69%
33127	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线后刘支线 006	100	87.45%	0	0	2024年6月	是	2025年	-31.52%
33128	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	柳湖绿园1箱式变电站1配电变压器	500	37.60%	0	0		是	2025年12月	-44.68%
33129	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	倚云新村变电站1变压器	630	23.24%	0	0				-43.40%
33130	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线小坨支线 008	50	90.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-51.00%
33131	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线纪家分支线 119	100	62.85%	0	0		是	2026年12月	-27.60%
33132	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园2箱变1变压器	400	30.00%	240	240				-43.29%
33133	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线平房分支线 053	100	22.80%	0	0		是	2026年12月	-19.26%
33134	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期1箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33135	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线胡成喜水支线 002	20	72.75%	0	0		是	2026年12月	-57.07%
33136	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔东变电站2变压器	500	20.48%	0	0				-39.64%
33137	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干塔东分11+1公变	315	34.60%	0	0				-43.62%
33138	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线邵家分支线 063	50	71.40%	0	0		是	2026年12月	-37.98%
33139	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线育林分支线 109	100	73.20%	0	0		是	2026年12月	-20.91%
33140	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	柳湖绿园2箱式变电站1配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-46.83%
33141	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃相甲线95右02	50	22.00%	0	0				-15.13%
33142	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水东分支线 004	30	67.00%	0	0		是	2026年12月	-77.46%
33143	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线侯店分支线 006	100	86.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-26.96%
33144	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	柳湖绿园2箱式变电站2配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-44.92%
33145	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西三益号分支线 003	50	44.40%	0	0		是	2026年12月	-38.84%
33146	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	四季都会2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	9.60%	0	0				100.00%
33147	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线新发一支 009	200	22.05%	0	0		是	2026年12月	-24.54%
33148	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水西分支线 004	30	26.67%	0	0		是	2026年12月	-67.34%
33149	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线袁家分邵家支刘才支 50	200	30.30%	0	0		是	2026年12月	-46.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33150	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	立交分11	400	11.10%	0	0				-26.43%
33151	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线孔家分支线004	100	82.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-27.91%
33152	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太一支线002	200	55.60%	0	0		是	2026年6月	-37.13%
33153	康平	田家变	田家变76148海洲线	沈阳2台	50	65.00%	0	0		是	2026年12月	-22.33%
33154	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	北塔小区箱变1	630	135.87%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.30%
33155	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园4变电站201配电变压器	250	20.80%	0	0				-52.41%
33156	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园1箱变1变压器	630	57.46%	0	0				-35.55%
33157	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园2箱变2变压器	630	33.65%	0	0				-44.38%
33158	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期3箱变1	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	-10.98%
33159	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红二分支线002	200	31.20%	0	0		是	2026年12月	-39.66%
33160	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃仙变262桃相甲线玫瑰园6号变电站1变压器	200	26.40%	0	0				-38.69%
33161	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟2组照明新	200	129%	0	0	2025年6月			0.00%
33162	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房高强子亿弘服装加工公变台区	500	0.00%	0	0				0.00%
33163	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	黄土坎8组小区照明新	100	58.85%	0	0				0.00%
33164	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟4组照明综合(2023微)	200	47.10%	0	0				28.14%
33165	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子3、4组照明新	200	134.80%	0	0	2025年6月			0.00%
33166	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线深井子6组照明	200	31.80%	0	0				-42.86%
33167	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线宁山干恒山分1+1柱上变压器	400	23.20%	0	0		是	2025年12月	-47.21%
33168	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子11组照明新	100	55.50%	0	0				0.00%
33169	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟1组照明	100	30.00%	0	0				-43.35%
33170	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	嘉陵江1箱变1变压器	630	51.43%	0	0		是	2025年12月	-45.94%
33171	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟9组照明	315	50.79%	0	0				-22.56%
33172	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG 93033部队2号箱变201间隔配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2025年12月	-43.60%
33173	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟8组照明	100	87.20%	0	0	2024年6月			-31.99%
33174	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆2变电站1变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
33175	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG 93033部队2号箱变202间隔配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
33176	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山干恒山分6右4柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-44.79%
33177	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子8、13组照明	200	44.60%	0	0				-32.66%
33178	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟4组照明	200	61.20%	0	0				-42.73%
33179	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	翔瑞畜牧公变台	315	33.97%	0	0				100.00%
33180	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	高墙子综合	400	41.10%	0	0				9.83%
33181	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分8柱上变压器	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-38.30%
33182	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆1变电站2变压器	800	24.20%	526.40	526.40				-45.36%
33183	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟综合一台	400	43.95%	0	0				-22.36%
33184	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	87222箱变1	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-42.27%
33185	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	时代广场1变电站202变压器	630	15.49%	469.40	469.40				-40.56%
33186	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线28柱上变压器	400	46.80%	0	0		是	2025年12月	-54.18%
33187	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房王浩南畜牧养殖公变台区	200	58.20%	0	0				100.00%
33188	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山干3柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-40.30%
33189	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG 93033部队1号箱变2号配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-46.71%
33190	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分6右3柱上变压器	315	33.02%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
33191	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	御花园箱变1变压器	400	34.20%	0	0		是	2025年12月	-41.49%
33192	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线西地新	100	27.60%	0	0				0.00%
33193	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	高墙子5组(2021微)	200	70.30%	0	0				-27.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33194	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆3变电站2变压器	500	28.80%	306	306				-52.38%
33195	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟6组照明新	200	89.10%	0	0	2025年6月			0.00%
33196	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	93033部队3箱变2配电变压器	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-39.57%
33197	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG 93033部队3号箱变1号配电变压器	500	44.80%	0	0		是	2025年12月	-35.49%
33198	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线前高家照明新	100	31.80%	0	0				0.00%
33199	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	腰截子大棚（2022微）	100	25.95%	0	0				-38.63%
33200	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线深井子7组照明	100	117.60%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-35.75%
33201	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟7组综合（2022微）	200	24.60%	0	0				21.95%
33202	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分2柱上变压器	315	79.37%	0	0		是	2025年12月	-42.49%
33203	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线腰截子6组照明	400	57.00%	0	0				-30.56%
33204	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟3组照明	400	16.80%	0	0				-29.72%
33205	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房艾蒿沟振新工厂公变台区	200	29.20%	0	0				100.00%
33206	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟10组照明	200	27.53%	0	0				-33.25%
33207	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟5组照明	100	54.40%	0	0				-39.88%
33208	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	时代新居箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33209	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟7组照明	200	46.68%	0	0				-50.43%
33210	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线18柱上变压器	315	87.62%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-39.88%
33211	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山干14右1-1柱上变压器	315	74.60%	0	0		是	2025年12月	-45.89%
33212	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆3变电站1变压器	500	43.20%	234.00	234.00				-36.60%
33213	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	金帆农场公变台	400	31.20%	0	0				27.84%
33214	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房高墙子小美畜牧公变台区	200	28.20%	0	0				100.00%
33215	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子6、7组照明新	200	96.40%	0	0	2025年6月			0.00%
33216	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子村13组照明	100	43.20%	0	0				-29.71%
33217	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟4组综合	200	45.20%	0	0				31.28%
33218	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	高墙子12组照明（微）	200	31.90%	0	0				-32.43%
33219	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	时代新居箱变2号变	630	38.86%	0	0		是	2025年12月	-45.73%
33220	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	御花园箱变2	400	42.60%	0	0		是	2025年12月	-42.44%
33221	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山乙线21柱上变压器	400	35.70%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
33222	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子1、2组照明新	200	68.70%	0	0				0.00%
33223	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	君临世家箱变1号变	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-41.48%
33224	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆2变电站2变压器	500	43.84%	230.80	230.80				-42.52%
33225	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山干恒山分6右1柱上变压器	315	73.97%	0	0		是	2025年12月	-47.86%
33226	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆1变电站1变压器	800	0.00%	720.00	720.00				0.00%
33227	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线13柱上变压器	315	92.06%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-46.47%
33228	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线宁山干9右4+1-1柱上变压器	315	24.00%	0	0		是	2025年12月	-40.89%
33229	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山干17柱上变压器	400	77.00%	0	0		是	2025年12月	-45.13%
33230	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	沈空崇山路离职干休所3箱式变电站1配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-43.96%
33231	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子9组照明	400	31.69%	0	0				-28.60%
33232	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	时代广场1变电站201变压器	630	17.02%	459.80	459.80				-43.59%
33233	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	君临世家箱变2号变	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-51.65%
33234	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	电器公司自维箱变1	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
33235	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山干恒山分2+1柱上变压器	315	81.59%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-31.63%
33236	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分6右2柱上变压器	315	74.92%	0	0		是	2025年12月	-40.91%
33237	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子10组照明	100	96.20%	0	0	2025年5月			-35.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33238	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	嘉陵江1箱变2变压器	630	62.22%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
33239	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG 93033部队1号箱变1号配电变压器	800	17.63%	0	0		是	2025年12月	-39.31%
33240	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程小区1变电站1变压器	630	55.24%	0	0		是	2025年12月	-42.47%
33241	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区1变电站1变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
33242	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线张家店支14	80	100.38%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-18.51%
33243	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线303	200	26.55%	0	0		是	2025年12月	-36.15%
33244	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	万寿干57右4+1公变	200	31.60%	0	0		是	2026年12月	-42.56%
33245	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	青年变370青军线万寿干71左5公变	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	-40.07%
33246	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都二期箱变1变压器	315	50.79%	124	124				-39.80%
33247	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线水泥宿舍分7（水泥厂宿舍）	50	20.70%	35	35				-30.13%
33248	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线姜家分支线005	200	23.93%	0	0				-37.06%
33249	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都二期箱变2变压器	315	51.43%	122	122				-41.61%
33250	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右7+1公变	400	60.00%	0	0		是	2026年12月	-39.12%
33251	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区2变电站2变压器	500	21.60%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
33252	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子保护地分支线014	20	71.00%	0	0		是	2025年12月	-47.77%
33253	康平	城南变	城南变2511南钱线	高家果园	200	24.00%	0	0		是	2025年12月	-35.66%
33254	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	保利海德小区4变电站1配电变压器	800	41.40%	0	0		是	2025年12月	-20.39%
33255	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园3变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-36.96%
33256	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠3箱式变电站2配电变压器	800	25.00%	0	0		是	2025年12月	-38.17%
33257	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	一站式服务一辽宁财庙果业有限公司	200	25.95%	128.10	128.10				8.68%
33258	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	九门路箱变1变压器	315	22.48%	213	213				-47.11%
33259	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园4变电站1变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
33260	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线赵曾支26	200	42.75%	0	0		是	2025年12月	-18.86%
33261	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区7变电站1变压器	400	34.40%	0	0		是	2025年12月	-40.62%
33262	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线邱家分22（邱家沟综合台）	400	28.35%	247	247				-29.12%
33263	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子一组分支线018	100	6.60%	0	0		是	2025年12月	-40.87%
33264	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线145	50	76.20%	0	0		是	2025年12月	-54.60%
33265	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	关帅变压器（一站式）	200	18.40%	143.20	143.20				0.00%
33266	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区4变电站1变压器	400	27.20%	0	0		是	2025年12月	-41.46%
33267	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区15变电站1变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-33.23%
33268	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺干99台区（清洁能源）	400	30.60%	238	238				-28.72%
33269	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	正军养殖场（一站式）	100	51.60%	38	38				-96.28%
33270	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变中寺干245（一站式）	200	0.00%	180.00	180.00				-26.61%
33271	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线煤矿居民支线1	100	82.20%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-36.93%
33272	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家西分支线021	100	77.10%	0	0		是	2025年12月	-34.72%
33273	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	顺城北箱变2变压器	500	7.68%	411.60	411.60				-57.89%
33274	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	沈阳滩凯养殖场（一站式）	200	55.65%	69	69				-41.85%
33275	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家分支线065	200	54.90%	0	0		是	2025年12月	-44.36%
33276	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区1变电站1变压器	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
33277	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线白灰分50（苇塘A台）	80	43.25%	37.40	37.40				-34.69%
33278	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子十组新台分02	200	22.05%	0	0		是	2025年12月	9.95%
33279	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园6变电站1变压器	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-44.71%
33280	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区2变电站1变压器	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-43.63%
33281	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠3箱式变电站1配电变压器	800	24.75%	0	0		是	2025年12月	-38.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33282	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	一站式服务—沈阳明轩文化旅游有限公司	400	23.18%	267.30	267.30				-37.63%
33283	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干三台子东街分20	100	90.90%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-36.33%
33284	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线苇塘支5（苇塘B台）	100	62.20%	28	28				-32.87%
33285	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园7变电站1变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-39.21%
33286	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子保护地分支线 002	160	47.25%	0	0		是	2025年12月	-29.83%
33287	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区9变电站1变压器	400	36.80%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
33288	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园1变电站2变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-39.06%
33289	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	华伟小区变电站1变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
33290	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	龙鼎箱变1变压器	500	21.12%	0	0		是	2026年12月	-51.28%
33291	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都2箱变1变压器	315	18.67%	225	225				-44.38%
33292	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家西分支线 002	100	64.20%	0	0		是	2025年12月	-35.33%
33293	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线保护地分支线 003	30	24.67%	0	0		是	2025年12月	-59.17%
33294	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线张家店新分5	30	80.67%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-29.37%
33295	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分9右5变压器	315	7.30%	0	0		是	2025年12月	-48.75%
33296	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	荣安箱变2变压器	500	31.04%	0	0		是	2026年12月	-43.50%
33297	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线董家开发区分3	200	16.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
33298	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左8右4变压器	100	56.00%	0	0		是	2025年12月	-51.22%
33299	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	龙鼎箱变2变压器	500	24.96%	0	0		是	2026年12月	-39.26%
33300	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左6左2变压器	200	37.20%	0	0		是	2025年12月	-43.68%
33301	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区5变电站2变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.49%
33302	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分6右5变压器	315	14.22%	0	0		是	2025年12月	-44.48%
33303	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区3变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
33304	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右2+1公变	500	14.40%	0	0		是	2026年12月	-43.06%
33305	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都变电站1变压器	800	17.70%	578	578				-43.64%
33306	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左16变压器	200	87.60%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-45.61%
33307	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	广昌箱变1变压器	630	53.65%	0	0		是	2026年12月	-41.11%
33308	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	顺城箱变1变压器	400	32.10%	232	232				-48.39%
33309	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区8变电站1变压器	400	39.60%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
33310	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分14右3变压器	315	5.71%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
33311	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	周树林变压器（一站式）	200	16.40%	147	147				0.00%
33312	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分小区分支线 1	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33313	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园6变电站2变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-40.95%
33314	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	青年变370青军线万寿干71左4公变	315	50.79%	0	0		是	2026年12月	-40.16%
33315	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	领秀E家1箱变2变压器	400	34.50%	222	222				-37.66%
33316	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园5变电站2变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
33317	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左3变压器	315	19.05%	0	0		是	2025年12月	-52.23%
33318	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右4公变1	500	42.88%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
33319	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺村A（绝缘）	200	89.10%	1.80	1.80	2022年12月			-22.43%
33320	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园2变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
33321	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	怀顺干25右1公变	315	55.24%	0	0		是	2026年12月	-40.09%
33322	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	广泉箱变2变压器	630	44.76%	0	0		是	2026年12月	-42.90%
33323	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园2变电站2变压器	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
33324	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线新区分支线 10	160	19.25%	0	0		是	2025年12月	-29.37%
33325	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家东分支线 01	200	52.00%	0	0		是	2025年12月	-29.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33326	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分4变压器	200	33.00%	0	0		是	2025年12月	-52.78%
33327	沈河	顺城变	顺城变062令闸甲线	领秀E家1箱变1变压器	400	55.50%	138.00	138.00				-42.79%
33328	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天下天翠2箱式变电站1配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2025年12月	-23.86%
33329	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区5变电站1变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-43.23%
33330	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线董家分支线019	200	58.80%	0	0		是	2025年12月	-29.38%
33331	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线钱家支02	100	61.80%	0	0		是	2025年12月	-29.22%
33332	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线铁营子分3（铁营子A台）	50	52.80%	19	19				-40.67%
33333	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	怀顺干21左1+1公变	315	36.19%	0	0		是	2026年12月	-43.50%
33334	沈河	顺城变	顺城变062令闸甲线	府苑名都2箱变2变压器	315	10.29%	251	251				-43.91%
33335	沈河	顺城变	顺城变062令闸甲线	顺城北箱变1变压器	500	45.12%	224.40	224.40				-43.34%
33336	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区10变电站1变压器	400	35.20%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
33337	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线开发区分支线002	250	16.68%	0	0		是	2025年12月	-37.53%
33338	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园3变电站1变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-41.31%
33339	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺干移动分1加1右支3变压器（清洁能源）	400	15.60%	298	298				-32.67%
33340	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	沈阳百花谷休闲农庄经营有限公司（一站式）	100	56.40%	33.60	33.60				-37.10%
33341	沈河	顺城变	顺城变062令闸甲线	领秀E家2箱变1变压器	630	7.24%	521	521				-46.83%
33342	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线020	80	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33343	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	陈永怀变压器（一站式）	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
33344	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	青年变370青军线万寿干71左8公变	315	20.95%	0	0		是	2026年12月	-37.37%
33345	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子一组分支线002	100	69.00%	0	0		是	2025年12月	-26.49%
33346	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区13变电站1变压器	400	29.20%	0	0		是	2025年12月	-20.53%
33347	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线中寺线61（马刚B台）	315	63.43%	83.70	83.70				-39.09%
33348	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区3变电站1变压器	630	30.10%	0	0		是	2025年12月	-39.28%
33349	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	一站式服务-百贯温泉度假村	50	0.00%	45.00	45.00				-36.63%
33350	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三道桥支17	400	18.83%	0	0		是	2025年12月	-63.31%
33351	沈河	顺城变	顺城变062令闸甲线	双鑫友好家园箱变1变压器	630	34.92%	347.00	347.00				-43.95%
33352	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线董三家分12（董三家综合台）	315	33.08%	179	179				-37.83%
33353	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	铁营子村（A台）清洁能源	400	18.60%	286	286				-34.25%
33354	沈河	顺城变	顺城变062令闸甲线	格林花园变电站2变压器	2500	16.96%	1815	1815				-43.37%
33355	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	10kV中寺干112右分1变压器	200	25.80%	128.40	128.40				-28.38%
33356	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	关维恕变压器（一站式）	200	8.80%	162	162				0.00%
33357	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	杏林箱变1变压器	500	30.96%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
33358	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分17右3右1变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-81.67%
33359	沈河	顺城变	顺城变062令闸甲线	令闸3箱变2变压器	630	40.63%	311.00	311.00				-41.19%
33360	康平	城南变	城南变2511南钱线	红兴隆饭店	250	86.88%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-35.37%
33361	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区6变电站1变压器	400	37.60%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
33362	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线037	30	116.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-38.20%
33363	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干57右7+1公变	400	24.40%	0	0		是	2026年12月	-47.07%
33364	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干32左14左2变压器	400	46.00%	0	0		是	2025年12月	-39.20%
33365	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线铁营子移动分8（铁营子B台）	200	18.30%	143	143				-31.89%
33366	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干36左2变压器	315	43.49%	0	0		是	2025年12月	-45.86%
33367	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	10kV中寺干移动分4右支3变压器	200	11.55%	156.90	156.90				-35.65%
33368	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲2开闭站1变电站变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-29.67%
33369	沈河	顺城变	顺城变062令闸甲线	领秀E家2箱变2变压器	630	30.29%	376	376				-44.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33370	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线014	80	65.00%	0	0		是	2025年12月	-203.73%
33371	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干36左5变压器	315	30.79%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
33372	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	新村厚合变电站1变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-40.80%
33373	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠1箱式变电站2配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
33374	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园5变电站1变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
33375	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区2变电站1变压器	400	33.20%	0	0		是	2025年12月	-39.91%
33376	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	胡光武	200	72.00%	36	36				-38.20%
33377	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线西街分支线007	200	79.95%	0	0		是	2025年12月	-37.51%
33378	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变中寺干科研所分9杆	200	17.60%	145	145				-32.55%
33379	康平	城南变	城南变2511南钱线	董家北台	200	21.00%	0	0		是	2025年12月	-37.31%
33380	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	华明变电站2变压器	800	36.30%	0	0		是	2026年12月	-42.63%
33381	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园1变电站1变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-39.26%
33382	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区3变电站1变压器	400	36.40%	0	0		是	2025年12月	-40.03%
33383	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园4变电站2变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
33384	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线齐家分支线005	100	90.60%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-40.58%
33385	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右6公变	315	51.75%	0	0		是	2026年12月	-39.54%
33386	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线动迁小区分11	250	87.94%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-16.06%
33387	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区12变电站1变压器	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
33388	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	10KV一站式中寺干铁营市场分宏盛源支20沈阳市沈北新区小旭鲜果园农场	200	2.70%	175	175				100.00%
33389	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分23变压器	315	8.89%	0	0		是	2025年12月	-67.34%
33390	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	东景德巷变电站1变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-48.05%
33391	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	新村厚合变电站2变压器	630	51.75%	0	0		是	2026年12月	-42.61%
33392	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	马刚西照明A	200	77.10%	26	26				-33.56%
33393	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠4箱式变电站2配电变压器	630	22.60%	0	0		是	2025年12月	-39.65%
33394	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	保利海德小区2变电站2变压器	630	106.98%	0	0	2024年9月	是	2025年10月	-25.59%
33395	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠1箱式变电站1配电变压器	800	35.63%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
33396	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线董家一组分支线002	400	16.50%	0	0		是	2025年12月	-39.28%
33397	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	10KV中寺线沈阳沈北新区盛丰禾种植苗圃	200	33.90%	112	112				100.00%
33398	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	格林花园变电站1变压器	2500	18.24%	1794	1794				-43.11%
33399	康平	城南变	城南变2511南钱线	倪家新台	200	34.20%	0	0		是	2025年12月	-10.25%
33400	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线026	80	33.00%	0	0		是	2025年12月	-66.43%
33401	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线中寺线110（下寺B台）	200	54.15%	72	72				-21.86%
33402	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天下天翠1箱式变电站1配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2025年12月	-13.36%
33403	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区4变电站2变压器	500	20.00%	0	0		是	2025年12月	-39.54%
33404	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线奶站分支线1	80	94.75%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.96%
33405	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右3公变	315	35.24%	0	0		是	2026年12月	-32.90%
33406	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	广泉箱变1变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-39.15%
33407	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家分支线019	160	62.75%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
33408	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区1变电站2变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-40.02%
33409	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天下天睿小区箱式变电站1配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
33410	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	令闻3箱变1变压器	630	46.67%	273	273				-45.72%
33411	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分32变压器	315	9.21%	0	0		是	2025年12月	-56.94%
33412	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	北兴变344军工甲线	400	22.00%	272	272				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33413	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠2箱式变电站2配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2025年12月	-37.10%
33414	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左8右1变压器	100	30.40%	0	0		是	2025年12月	-39.87%
33415	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	东景德巷变电站2变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-48.37%
33416	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区14变电站1变压器	400	32.00%	0	0		是	2025年12月	-36.93%
33417	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	保利海德小区3变电站1变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-11.62%
33418	沈河	顺城变	顺城变062令闸甲线	北兴变344军工甲线军工干50左1公变	400	4.95%	340.20	340.20				-15.14%
33419	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线115	100	40.50%	0	0		是	2025年12月	-31.85%
33420	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺干邱家分8蚂蚱鸡养殖场（一站式）	200	5.20%	169.60	169.60				-50.25%
33421	沈河	顺城变	顺城变062令闸甲线	双鑫友好家园箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
33422	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家西分支线016	80	59.00%	0	0		是	2025年12月	-37.62%
33423	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	万寿干57右2+1公变	315	32.06%	0	0		是	2026年12月	-39.30%
33424	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	华明变电站1变压器	800	39.30%	0	0		是	2026年12月	-31.79%
33425	沈河	顺城变	顺城变062令闸甲线	府苑名都变电站2变压器	800	15.60%	595	595				-41.92%
33426	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区4变电站1变压器	500	25.20%	0	0		是	2025年12月	-41.29%
33427	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线154	250	33.36%	0	0		是	2025年12月	-29.14%
33428	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠4箱式变电站1配电变压器	630	23.37%	0	0		是	2025年12月	-37.62%
33429	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分26右5变压器	50	7.80%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
33430	沈河	顺城变	顺城变062令闸甲线	府苑名都变电站3变压器	800	11%	629	629				-45.04%
33431	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线马刚村东分1（马刚C台）	200	66.20%	48	48				-34.08%
33432	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区11变电站1变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
33433	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分6左1变压器	315	9.84%	0	0		是	2025年12月	-49.96%
33434	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	科研小区2变电站1变压器	630	13.90%	0	0		是	2025年12月	-43.52%
33435	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分17右5左7变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-32.05%
33436	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区5变电站1变压器	400	32.80%	0	0		是	2025年12月	-42.17%
33437	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠2箱式变电站1配电变压器	800	29.63%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
33438	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线梁家四组分支线021	400	31.65%	0	0		是	2025年12月	-24.09%
33439	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分18变压器	400	9.30%	0	0		是	2025年12月	-25.34%
33440	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区2变电站201变压器	800	23.25%	534	534				-46.05%
33441	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区1变电站201变压器	800	19.13%	567	567				-43.79%
33442	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区2变电站202变压器	800	19.50%	564	564				-44.28%
33443	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园1变电站201变压器	500	32.96%	285	285				-36.33%
33444	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	铸研变电站202间隔配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-43.05%
33445	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干6左1变压器	200	40.80%	0	0		是	2026年12月	-43.18%
33446	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干10变压器	315	42.22%	0	0		是	2027年12月	-44.18%
33447	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干17变压器	315	38.73%	0	0		是	2027年12月	-43.80%
33448	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	铸研变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-43.41%
33449	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园2变电站201变压器	500	16.80%	366.00	366.00				-41.97%
33450	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区1变电站202变压器	800	32.63%	459.00	459.00				-38.32%
33451	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区1变电站202变压器	800	53.63%	291.00	291.00				-44.88%
33452	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区1变电站201变压器	800	33.38%	453	453				-39.03%
33453	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干18左1柱上变压器	400	34.50%	0	0		是	2028年12月	-39.97%
33454	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园1变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
33455	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	正轩悦堂变电站202间隔配电变压器	400	16.50%	0	0		是	2028年12月	-38.28%
33456	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南线应南干3变压器	315	36.83%	0	0		是	2026年12月	-44.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33457	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区2变电站202变压器	800	28.13%	495.00	495.00				-42.43%
33458	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	正轩悦堂变电站201间隔配电变压器	400	12.60%	0	0		是	2027年12月	-17.41%
33459	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园3变电站201变压器	800	0.00%	720.00	720.00				0.00%
33460	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	兴旺阁1202	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
33461	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园3变电站202变压器	800	34.13%	447	447				-46.05%
33462	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区3变电站202变压器	630	21.33%	432.60	432.60				-44.56%
33463	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区3变电站201变压器	630	36.57%	337	337				-41.20%
33464	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	兴旺阁小区2变电站201柜	500	18.56%	0	0		是	2028年12月	-50.73%
33465	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	兴旺阁1201	630	48.89%	0	0		是	2028年12月	-44.16%
33466	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园2变电站202变压器	500	16.80%	366	366				-43.16%
33467	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区2变电站201变压器	800	36.00%	432.00	432.00				-42.36%
33468	沈河	南湖变	南湖变450雨坛甲线	春田变电站2变压器	630	54.29%	225	225				-42.52%
33469	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	彩塔乙线5	400	1.25%	0	0				-45.59%
33470	沈河	南湖变	南湖变450雨坛甲线	春田变电站1变压器	630	36.83%	335.00	335.00				-44.53%
33471	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	彩塔乙线8	200	0.00%	0	0				0.00%
33472	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	彩塔乙线10	315	0.00%	0	0				0.00%
33473	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期2变电站2变压器	630	18.10%	0	0				-38.81%
33474	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期1变电站2变压器	630	20.32%	0	0				-43.06%
33475	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里2.3期小区变电站202配电变压器	800	24.75%	0	0				-37.25%
33476	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里2.2期小区变电站202配电变压器	630	39.05%	0	0				-39.19%
33477	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期2变电站1变压器	630	18.10%	0	0				-38.70%
33478	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期1变电站1变压器	630	24.44%	0	0				-28.28%
33479	沈河	南湖变	南湖变450雨坛甲线	雨坛甲1-1箱变1变压器	315	47.62%	134	134				-48.21%
33480	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区6变电站1变压器	500	23.60%	0	0		是	2025年12月	-44.35%
33481	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区2变电站2变压器	630	18.03%	453	453				-40.46%
33482	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区6变电站2变压器	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-41.56%
33483	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	苏南变254沙河甲线沙河干韩城分15	50	125.60%	0	0	2023年7月	是	2027年	24.15%
33484	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区5变电站2变压器	500	47.20%	0	0		是	2025年12月	-44.91%
33485	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区2变电站202配电变压器	800	34.88%	441	441				7.35%
33486	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区12变电站1变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-43.14%
33487	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区2变电站1变压器	400	24.50%	0	0		是	2025年12月	-38.89%
33488	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区9变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-39.38%
33489	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区4变电站1变压器	400	23.00%	0	0		是	2025年12月	-47.00%
33490	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区7变电站1变压器	630	27.68%	0	0		是	2025年12月	-43.95%
33491	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分21右4	200	24.90%	130	130				-45.20%
33492	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区11变电站2变压器	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-44.06%
33493	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干47	50	52.80%	18.60	18.60				98.05%
33494	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	红星分4左2右2	400	6.30%	335	335				29.10%
33495	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区10变电站2变压器	630	12.19%	0	0		是	2025年12月	-39.41%
33496	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区14变电站1变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
33497	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	鲍苏线沙河干9左3	200	92.10%	0	0	2024年6月	是	2027年	100.00%
33498	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分22右1	200	49.50%	81	81				-41.13%
33499	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干43+1右2	200	71.70%	36.60	36.60				100.00%
33500	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区8变电站2变压器	500	32.64%	0	0		是	2025年12月	-45.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33501	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干129+1	200	22.20%	135.60	135.60				-38.34%
33502	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区1变电站1变压器	400	31.50%	0	0		是	2025年12月	-41.12%
33503	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区9变电站1变压器	630	27.68%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
33504	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干10左2	200	42.30%	95	95				0.89%
33505	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区12变电站2变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-44.35%
33506	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干英窝分18	100	42.30%	47.70	47.70				-13.77%
33507	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分21右6	200	27.00%	126.00	126.00				-37.83%
33508	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分23左1	200	20.10%	140	140				-34.93%
33509	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干英窝分15左10	100	81.60%	8.40	8.40	2024年7月			-319.76%
33510	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区1变电站201配电变压器	630	47.30%	269	269				-30.63%
33511	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区2变电站1变压器	630	14.48%	476	476				-38.26%
33512	开发	工农变	工农变55572华城乙线	华城乙线华城干46右3变压器	400	6.60%	0	0		是	2025年12月	-35.75%
33513	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区3变电站1变压器	630	22.54%	425	425				-40.39%
33514	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区8变电站1变压器	500	50.24%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
33515	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区3变电站2变压器	630	17.78%	455.00	455.00				-42.97%
33516	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区4变电站2变压器	400	21.50%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
33517	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干39+1右2	400	6.90%	332.40	332.40				5.23%
33518	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区2变电站2变压器	400	29.00%	0	0		是	2025年12月	-42.49%
33519	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区1变电站202配电变压器	630	46.35%	275.00	275.00				-34.92%
33520	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区11变电站1变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-43.80%
33521	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区17变电站1变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-44.53%
33522	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区10变电站1变压器	630	18.03%	0	0		是	2025年12月	-40.35%
33523	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区16变电站2变压器	400	44.50%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
33524	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区1变电站1变压器	500	21.20%	344	344				-40.29%
33525	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区2变电站201配电变压器	800	30.38%	477.00	477.00				-34.48%
33526	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区16变电站1变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
33527	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	苏南变254沙河甲线沙河线7	200	82.00%	16.00	16.00	2022年12月	是	2026年	26.56%
33528	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区3变电站1变压器	500	49.20%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
33529	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区7变电站2变压器	630	25.65%	0	0		是	2025年12月	-39.57%
33530	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	鲍苏线沙河干19左2	200	70.20%	40	40				100.00%
33531	大东	善邻变	善邻变81064善小甲线	善小联干19左3	250	56.32%	84	84				-44.22%
33532	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区15变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
33533	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区14变电站2变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
33534	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干42右1	200	68.70%	43	43				-28.06%
33535	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区13变电站1变压器	630	13.52%	0	0		是	2025年12月	-39.22%
33536	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区17变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-43.87%
33537	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区1变电站2变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
33538	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区13变电站2变压器	630	13.52%	0	0		是	2025年12月	-44.50%
33539	大东	善邻变	善邻变81064善小甲线	高炮小区变电站1变压器	630	10.79%	499.00	499.00				-38.32%
33540	大东	善邻变	善邻变81064善小甲线	地坛小区箱变1变压器	630	11.05%	497	497				-40.27%
33541	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区1变电站2变压器	500	22.40%	338	338				-43.06%
33542	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	小西线大众干9	315	64.38%	80.70	80.70				-27.88%
33543	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众干9箱变1变压器	630	21.08%	434	434				-40.62%
33544	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐2小区箱变1变压器	630	72.70%	109	109				-44.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33545	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东老窝堡新台支01	200	63.60%	0	0		是	2026年12月	88.26%
33546	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际10号变电站2变压器	1000	10.40%	0	0		是	2027年12月	-41.32%
33547	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西山支03	100	52.80%	0	0		是	2026年12月	-36.94%
33548	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际4号变电站2变压器	630	20.57%	0	0		是	2027年12月	-43.29%
33549	沈河	青年变	青年变358青金乙线	金廊公馆7变电站202配电变压器	800	4.20%	0	0				100.00%
33550	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家分支04	50	135.90%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-40.38%
33551	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线后温支04	100	68.10%	0	0		是	2026年12月	-26.88%
33552	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线樊家支05	200	25.25%	0	0		是	2026年12月	-35.41%
33553	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区4变电站2变压器	800	13.25%	614	614				-41.33%
33554	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分东韩组支06	200	31.80%	0	0		是	2026年12月	-28.34%
33555	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	如意家园箱变1站内变压器	630	30.79%	373	373				-43.02%
33556	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干五河乙线52左1	400	26.10%	0	0				-34.28%
33557	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙9箱变1变压器	400	26.80%	253	253				-31.70%
33558	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线专业队12电井分支05	50	49.80%	0	0		是	2026年12月	-49.71%
33559	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线七家子分新台支004	200	29.75%	0	0		是	2026年12月	-31.89%
33560	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	汇馨1箱变2站内变压器	630	24.76%	411	411				-44.40%
33561	康平	田家变	田家变76146田南线	10KV田前线前山分富玉德5机井支1	100	0.30%	0	0		是	2026年12月	11.76%
33562	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线七家子分支08	200	32.00%	0	0		是	2026年12月	-30.48%
33563	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房三组02	50	100.50%	0	0	2022年12月			-33.14%
33564	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57党校南楼1201间隔配电变压器	630	14.10%	0	0				-36.49%
33565	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园1箱变2站内变压器	630	12.19%	490.20	490.20				-43.22%
33566	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五河乙线54+1	315	98.41%	0	0	2022年12月			-45.05%
33567	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线福玉德棚菜支14	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33568	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57(云顶)04201间隔配电变压器	800	6.38%	0	0				-52.15%
33569	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干095	400	68.20%	0	0		是	2026年12月	-31.52%
33570	康平	田家变	田家变76146田南线	电网田南线前温分支03	50	132.80%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-35.60%
33571	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻5电井分支03	50	49.20%	0	0		是	2026年12月	21.04%
33572	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖电井1台分支21	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	-137.41%
33573	沈河	青年变	青年变358青金乙线	金廊公馆6变电站202配电变压器	800	3.00%	0	0				100.00%
33574	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区1变电站2变压器	630	39.05%	321	321				-40.35%
33575	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵世家2号变电站1号变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-30.75%
33576	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙9箱变2变压器	400	28.00%	248	248				-46.81%
33577	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺20电井分支04	80	73.13%	0	0		是	2026年12月	-38.19%
33578	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线柳官棚菜分支09	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33579	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众乙大众干大北三支7	315	40.00%	158	158				-41.34%
33580	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线李坨子1电井分支13	30	26.00%	0	0		是	2026年12月	-26.92%
33581	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻4电井分支16	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33582	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57云顶1201间隔配电变压器	1000	14.64%	0	0				-49.78%
33583	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园2箱变1站内变压器	630	19.05%	447	447				-39.28%
33584	康平	田家变	田家变76146田南线	10KV田南线前山分福玉德2机井支13	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33585	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖电井1台分支09	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33586	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际9号变电站1变压器	630	32.06%	0	0		是	2027年12月	-32.06%
33587	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57党校南楼1202间隔配电变压器	630	13.33%	0	0				-42.94%
33588	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金家分078	50	100.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-33.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33589	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房分050	80	21.00%	0	0		是	2026年12月	-38.23%
33590	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房新台支01	200	39.60%	0	0		是	2026年12月	23.74%
33591	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家3电井分支06	50	30.00%	0	0		是	2026年12月	-53.59%
33592	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期2变电站1号电变压器	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-43.64%
33593	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小刘屯分支02	50	111.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-29.83%
33594	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干047	30	29.00%	0	0		是	2026年12月	-39.70%
33595	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期1变电站1号配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2027年12月	-40.37%
33596	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻4电井分支11	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	-20.98%
33597	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房分支37	100	60.90%	0	0		是	2026年12月	-43.15%
33598	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻西分支11	80	41.75%	0	0		是	2026年12月	-42.54%
33599	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐3小区箱变2变压器	630	30.73%	373	373				-43.71%
33600	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房棚架分支26	50	5.40%	0	0		是	2026年12月	-12.41%
33601	沈河	青年变	青年变358青金乙线	金廊公馆5变电站202配电变压器	800	3.30%	0	0				100.00%
33602	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线崔家分支04	50	106.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-28.59%
33603	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五河乙线55	400	26.50%	0	0				-38.12%
33604	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区2变电站1变压器	630	15.24%	471	471				-41.15%
33605	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻5电井分支01	50	61.20%	0	0		是	2026年12月	-71.59%
33606	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	汇馨2箱变1站内变压器	630	38.10%	327	327				-40.62%
33607	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际6号变电站1变压器	630	16.51%	0	0		是	2027年12月	-39.02%
33608	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	城卉小区2箱变1站内变压器	500	28.80%	306	306				-43.27%
33609	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西赵分支02	315	12.95%	0	0		是	2026年12月	-21.28%
33610	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分099	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33611	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线李坨子分支06	100	60.30%	0	0		是	2026年12月	-36.96%
33612	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园2箱变2站内变压器	630	27.43%	394.20	394.20				-46.62%
33613	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际3号变电站1变压器	500	33.20%	0	0		是	2027年12月	-41.70%
33614	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际3号变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
33615	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新立屯分支08	50	80.40%	0	0	2023年7月	是	2026年12月	-37.50%
33616	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房分支20	100	91.35%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-37.11%
33617	和平	花园变	花园变56768花三乙线	音乐高层一次主变	500	34.80%	0	0				-36.07%
33618	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际8号变电站2变压器	630	16.51%	0	0		是	2027年12月	-46.35%
33619	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	四海小区箱变1站内变压器	630	38.86%	322	322				-49.66%
33620	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分117	50	27.00%	0	0		是	2026年12月	-51.02%
33621	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线柳官西组支03	50	98.80%	0	0	2025年6月			-37.40%
33622	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房8电井分支05	80	7.13%	0	0		是	2026年12月	-75.36%
33623	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家4电井分支05	30	28.00%	0	0		是	2026年12月	-54.82%
33624	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区5变电站1变压器	630	22.48%	425	425				-41.70%
33625	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际7号变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33626	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	惠天美好家园1变电站2变压器	630	17.46%	457	457				-44.28%
33627	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众干12箱变1变压器	630	13.14%	484.20	484.20				-41.69%
33628	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺15、16电井分支08	50	50.40%	0	0		是	2026年12月	-37.20%
33629	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房1电井分支11	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33630	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区7变电站2变压器	630	21.59%	431	431				-39.00%
33631	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐5小区箱变201变压器	630	33.97%	353	353				-43.15%
33632	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57云顶201间隔配电变压器	1000	14.40%	0	0				-47.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33633	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺17、18、19电井07	80	60.00%	0	0		是	2026年12月	-46.89%
33634	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线孙坨子分支03	50	54.18%	0	0				-41.95%
33635	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区6变电站1变压器	630	29.71%	379.80	379.80				-36.48%
33636	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线14变压器	400	37.00%	0	0				-45.41%
33637	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众乙大众于老龙里分3+1	400	82.00%	32	32	2024年6月			-45.74%
33638	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵世家1号变电站1号变压器	630	34.92%	0	0		是	2027年12月	-42.50%
33639	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干072	50	24.30%	0	0		是	2026年12月	-35.02%
33640	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线10	315	59.05%	0	0				-36.10%
33641	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际13号变电站1变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-42.89%
33642	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园1箱变1站内变压器	630	46.48%	274	274				-42.81%
33643	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房电井分支16	30	43.00%	0	0		是	2026年12月	-268.70%
33644	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺20电井分支11	80	71.63%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
33645	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干084	200	59.10%	0	0		是	2026年12月	-34.20%
33646	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	芳洲园箱变2站内变压器	315	37.08%	167	167				-48.50%
33647	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际5号变电站1号变压器	630	15.56%	0	0		是	2027年12月	-42.46%
33648	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房分114	200	21.90%	0	0		是	2026年12月	-27.25%
33649	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线堤防所分支16	50	107.10%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-31.43%
33650	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线专业队12电井分支08	50	46.80%	0	0		是	2026年12月	-38.10%
33651	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五里河二期一次变1主变	500	42.80%	0	0				-20.42%
33652	康平	田家变	田家变76146田南线	10kV田南线前山分西山4机井支10	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	-23.12%
33653	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线腰山屯分支06	50	86.40%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-34.87%
33654	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际1号变电站1变压器	630	23.62%	0	0		是	2027年12月	-31.01%
33655	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线8	400	26.00%	0	0				-40.16%
33656	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南线水田支02	50	39.60%	0	0		是	2026年12月	-48.66%
33657	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐5小区箱变202变压器	630	27.94%	391	391				-44.27%
33658	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张油坊分支05	100	96.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-31.80%
33659	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际2号变电站2变压器	800	18.90%	0	0		是	2027年12月	-42.74%
33660	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新立10 分支07	50	66.00%	0	0		是	2026年12月	-50.08%
33661	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区3变电站1变压器	630	17.14%	459	459				-45.73%
33662	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园3箱变1站内变压器	630	21.59%	431	431				-42.72%
33663	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际2号变电站1变压器	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-42.62%
33664	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线赵家店排水分支05	50	125.10%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.46%
33665	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线大道边分支09	200	38.00%	0	0				-29.97%
33666	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线专业队13电井分支04	50	73.20%	0	0		是	2026年6月	-33.32%
33667	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻4电井分支20	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33668	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西河沿分支06	50	145.60%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.01%
33669	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	盛宁小区箱变1站内变压器	630	47.24%	269.40	269.40				-36.22%
33670	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺20电井分支08	80	66.75%	0	0		是	2026年6月	-43.42%
33671	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五河乙线49+2	315	94.29%	0	0	2022年12月			-40.90%
33672	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖电井5台分支07	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	-108.41%
33673	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	汇馨1箱变1站内变压器	630	35.05%	346	346				-45.87%
33674	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区6变电站2变压器	630	22.48%	425	425				-42.74%
33675	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺17、18、19电井12	80	56.25%	0	0		是	2026年12月	-36.28%
33676	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子3电井分支07	30	21.00%	0	0		是	2026年12月	-60.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33677	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	如意家园箱变2站内变压器	500	25.20%	324.00	324.00				-42.63%
33678	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区4变电站1变压器	800	41.63%	387	387				-40.28%
33679	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田家分08	200	22.50%	0	0		是	2026年12月	-22.29%
33680	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	城卉小区1箱变2站内变压器	630	66.98%	145	145				-34.61%
33681	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	老龙里2变压器	400	76.80%	52.80	52.80				-42.75%
33682	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际7号变电站2变压器	630	26.98%	0	0		是	2027年12月	-40.67%
33683	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线福玉德分支02	100	83.10%	0	0	2022年12月			-36.17%
33684	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖组分支28	200	16.05%	0	0		是	2026年12月	-48.69%
33685	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西河沿电井3分支07	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33686	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线背河分支07	50	107.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-28.24%
33687	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家3电井分支08	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33688	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区7变电站1变压器	630	31.75%	367.00	367.00				-41.44%
33689	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东山屯分支05	50	125.00%	0	0	2024年2月	是	2026年6月	-40.48%
33690	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	城卉小区2箱变2站内变压器	500	47.04%	215	215				-40.20%
33691	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期1变电站2号配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2027年12月	-41.55%
33692	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子3电井分支02	100	14.10%	0	0		是	2026年12月	-34.81%
33693	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际12号变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-39.04%
33694	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分123	50	54.00%	0	0		是	2026年12月	-24.73%
33695	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际6号变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-40.05%
33696	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五河乙线49+1	315	47.62%	0	0				-44.53%
33697	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新立屯分支01	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	-30.80%
33698	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻分支02	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-38.84%
33699	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖变台001	200	33.87%	0	0				-37.12%
33700	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众乙大众干老龙里分5	315	68.57%	68	68				-46.30%
33701	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	芳洲园箱变1站内变压器	315	45.71%	140	140				-42.22%
33702	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房分010	100	89.70%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.50%
33703	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑二期2变电站2号配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2027年12月	-37.43%
33704	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	惠天美好家园2变电站1变压器	500	19.84%	351	351				-40.96%
33705	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东赵染坊分支15	50	72.30%	0	0		是	2026年12月	-34.51%
33706	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖电井4台分支08	30	41.00%	0	0		是	2026年12月	-75.40%
33707	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区5变电站2变压器	630	21.71%	430	430				-42.54%
33708	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线后张家分支05	50	93.00%	0	0	2023年7月	是	2026年6月	-38.19%
33709	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分125	100	65.55%	0	0		是	2026年6月	-30.76%
33710	和平	花园变	花园变56768花三乙线	音乐11主变	500	10.00%	0	0				-45.54%
33711	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线崔家西组支06	200	18.80%	0	0		是	2026年12月	-35.00%
33712	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区3变电站2变压器	630	19.37%	445.00	445.00				-44.37%
33713	康平	田家变	田家变76146田南线	10KV田前线前山分富玉德4机井支13	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33714	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	老龙里配变站1变压器	400	10.00%	320	320				-28.73%
33715	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻东分支05	100	124.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-36.70%
33716	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线背河分支21	200	41.75%	0	0		是	2026年12月	-26.86%
33717	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前苇组分支08	50	112.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-36.91%
33718	康平	田家变	田家变76146田南线	后廖组分台3柱上变压器	50	125.40%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-46.98%
33719	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家3电井分支13	30	82.00%	0	0	2023年8月	是	2026年12月	-76.49%
33720	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线朱家店分支09	200	31.80%	0	0		是	2026年12月	-30.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33721	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家7电井分支11	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33722	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区2变电站2变压器	630	17.14%	459.00	459.00				-43.18%
33723	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺15、16电井分支01	30	34.00%	0	0		是	2026年12月	-26.45%
33724	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际8号变电站1变压器	630	20.63%	0	0		是	2027年12月	-44.67%
33725	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57(云顶)03201间隔配电变压器	800	5.63%	0	0				-41.02%
33726	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际4号变电站1变压器	630	21.71%	0	0		是	2027年12月	-47.44%
33727	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区1变电站1变压器	630	18.73%	449	449				-41.06%
33728	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子支1	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-20.82%
33729	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	惠天美好家园1变电站1变压器	630	13.33%	483	483				-40.61%
33730	康平	田家变	田家变76146田南线	10kV田南线前山分福玉德6机井支6	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33731	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线坨张分支07	50	89.10%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-43.90%
33732	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	镀金山箱变1站内变压器	500	18.24%	359	359				-49.68%
33733	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际1号变电站2变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-36.10%
33734	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西曲分支14	50	71.70%	0	0		是	2026年12月	-36.97%
33735	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际5号变电站2变压器	630	35.56%	0	0		是	2027年12月	-31.87%
33736	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐3小区箱变1变压器	630	42.16%	301	301				-42.92%
33737	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前山屯分支06	50	92.22%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-33.95%
33738	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新李家分支11	50	112.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-46.95%
33739	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线柳官东组支06	50	76.50%	0	0		是	2026年12月	-34.51%
33740	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻2电井分支13	30	24.00%	0	0		是	2026年12月	-48.13%
33741	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子3电井分支13	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33742	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻东分支01	30	52.00%	0	0		是	2026年12月	-60.36%
33743	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马屯支18	100	51.90%	0	0		是	2026年12月	-29.71%
33744	康平	田家变	田家变76146田南线	10KV田前线前山分西山2机井支1	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	12.36%
33745	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线焦家支11	100	69.30%	0	0		是	2026年12月	-37.70%
33746	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西曲分支07	200	30.75%	0	0		是	2026年12月	-32.57%
33747	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际10号变电站1变压器	1000	6.20%	0	0		是	2025年12月	-48.14%
33748	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线王乡屯分02	50	78.00%	0	0		是	2026年12月	-39.37%
33749	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线王乡新台分02	50	83.20%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-25.00%
33750	和平	花园变	花园变56768花三乙线	音乐12主变	500	32.40%	0	0				-39.86%
33751	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际11号变电站1变压器	630	14.92%	0	0		是	2027年12月	-36.46%
33752	东陵	中马变	军影线	世博之春1箱变1变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	-43.07%
33753	东陵	中马变	军影线	世博之春4箱变2变压器	630	57.14%	0	0		是	2026年12月	-41.31%
33754	东陵	中马变	军影线	世博之春9箱变1变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-41.20%
33755	东陵	中马变	军影线	世博之春10箱变1变压器	630	68.57%	0	0		是	2026年12月	-35.29%
33756	东陵	中马变	军影线	世博之春2箱变1变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-42.94%
33757	东陵	中马变	军影线	世博之春2箱变2变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-44.09%
33758	东陵	中马变	军影线	世博之春3箱变1变压器	630	51.11%	0	0		是	2026年12月	-29.54%
33759	东陵	中马变	军影线	世博之春5箱变1变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-41.71%
33760	东陵	中马变	军影线	世博之春7箱变1变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年12月	-51.50%
33761	东陵	中马变	军影线	世博之春7箱变2变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-30.02%
33762	东陵	中马变	军影线	世博之春8箱变2变压器	630	63.81%	0	0		是	2026年12月	-42.53%
33763	东陵	中马变	军影线	世博之春3箱变2变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-48.57%
33764	东陵	中马变	军影线	世博之春5箱变2变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	-36.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33765	东陵	中马变	军影线	世博之春6箱变1变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-48.23%
33766	东陵	中马变	军影线	世博之春6箱变2变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-42.70%
33767	东陵	中马变	军影线	世博之春1箱变2变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-46.43%
33768	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	润江华府2箱式变电站1配电变压器	630	43.81%	0	0				-38.60%
33769	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾三期B区5号变电站2号配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2027年12月	43.45%
33770	东陵	中马变	军影线	世高干58荧光粉分2左5三家子分7柱上变压器	100	14.20%	0	0		是	2026年12月	-30.42%
33771	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园2箱变2号变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-43.19%
33772	沈北	清水变	清依线	清依线后屯分44（前屯A台）	50	80.40%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-48.60%
33773	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化干沙平分旺牛支42左4+1变压器	315	39.05%	0	0		是	2025年12月	-48.31%
33774	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支46变压器	200	28.50%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
33775	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线旺牛支33+1左4柱上变压器	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	3.18%
33776	沈北	清水变	清依线	一站式-沈阳市沈北新区佳韵家庭农场	400	1.65%	0	0		是	2026年12月	38.75%
33777	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园2号变电站2号变压器	630	24.76%	0	0		是		-44.48%
33778	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈北新区奎生钢结构水泥制品厂	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	8.46%
33779	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	五彩阳光城三期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33780	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分16+1	315	54.86%	0	0		是		-16.35%
33781	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支31左5	400	7.50%	0	0		是	2025年12月	-71.20%
33782	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城6号变电站1号变压器	630	15.56%	0	0		是		-44.96%
33783	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期-2变电站1号变压器间隔配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2027年12月	-39.96%
33784	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园4箱变1变压器	500	16.00%	0	0				-43.89%
33785	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区1变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33786	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区1变电站1配电变压器	800	36.30%	0	0		是	2025年12月	-43.62%
33787	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学3箱变1号变	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-51.56%
33788	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月5箱式变电站1配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	31.30%
33789	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线沙平分旺牛支42左8+1柱上变压器	315	96.83%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.71%
33790	沈北	清水变	清依线	清水变清依干102怪坡分13+2怪堡支1（一站式）	200	7.20%	0	0		是	2026年12月	-37.83%
33791	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北华艺养鸽有限公司（一站式）	200	10.50%	0	0		是	2026年12月	-8.18%
33792	东陵	中马变	军影线	世园变574世高线世高干荧光粉分12柱上变压器	50	30.90%	0	0		是	2026年12月	-41.15%
33793	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙D1箱式变电站1配电变压器	400	49.00%	0	0		是	2025年12月	-11.32%
33794	沈北	清水变	清依线	清依旁风移动分03（旁风B台）	200	47.70%	0	0		是	2026年12月	-30.71%
33795	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区天益堂养殖场（一站式）	100	26.40%	0	0		是	2026年12月	-57.87%
33796	沈北	清水变	清依线	依路村东大棚	30	35.67%	0	0		是	2026年12月	-37.67%
33797	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园6号变电站1号变压器	400	28.00%	0	0		是		-43.17%
33798	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学3箱变2号变	630	19.05%	0	0				-51.34%
33799	东陵	上佰变	沈链线	上佰变322沈链干沈链干下佰分26柱上变压器	160	13.13%	0	0		是	2026年12月	-135.27%
33800	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学1箱变2号变	500	16.80%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
33801	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙C1箱式变电站1配电变压器	400	24.50%	0	0		是	2025年12月	-19.94%
33802	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府2箱式变电站2配电变压器	800	18.75%	0	0		是	2025年12月	-40.02%
33803	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区晓光果园（一站式）	100	39.90%	0	0		是	2026年12月	23.40%
33804	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学4箱变2号变	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	-46.30%
33805	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府一期2变电站1号配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2027年12月	-38.66%
33806	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳市棋盘山开发区姜雪养猪场	200	24.30%	0	0		是	2026年12月	92.01%
33807	沈北	清水变	清依线	一站式-沈阳德隆金属门窗工程有限公司-清依德隆分4	200	43.80%	0	0				100.00%
33808	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙C之1柱上变压器	315	15.62%	0	0		是	2025年12月	-44.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33809	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	旺方甲线旺方干宝泉分1左2柱上变压器	400	2.00%	0	0		是	2025年12月	-8.46%
33810	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月1箱式变电站1配电变压器	800	6.00%	0	0				44.25%
33811	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区鑫盛养殖场（一站式）	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	5.33%
33812	沈北	清水变	清依线	清依干187(依路E台)	315	20.70%	0	0		是	2026年12月	-38.91%
33813	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	干休所配电站1	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	-42.73%
33814	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑1小区箱变2配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2025年12月	3.68%
33815	沈北	清水变	清依线	前屯矿（清水）温馨1箱202配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-28.52%
33816	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城1号变电站2号变压器	630	19.68%	0	0		是		-39.99%
33817	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园5号变电站1号变压器	400	36.50%	0	0		是		-42.72%
33818	沈北	清水变	清依线	清依干168(依路A台)	200	69.60%	0	0		是	2026年12月	-62.69%
33819	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园1箱变2号变	500	20.16%	0	0		是	2025年12月	-39.98%
33820	沈北	清水变	清依线	清依线清依干依路村南分3	200	49.00%	0	0		是	2026年12月	-43.29%
33821	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园1号变电站1号变压器	630	27.30%	0	0		是		-38.66%
33822	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳丰旺农业发展有限公司	200	27.30%	0	0		是	2026年12月	16.57%
33823	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城2号变电站2号变压器	630	35.87%	0	0		是		-39.78%
33824	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城5号变电站1号变压器	400	18.80%	0	0		是		-46.87%
33825	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园5号变电站2号变压器	630	20.63%	0	0		是		-38.70%
33826	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线沙平分旺牛支42左8柱上变压器	315	57.78%	0	0		是	2025年12月	-47.49%
33827	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园2箱变1号变	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-39.16%
33828	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园7号变电站1号变压器	400	35.50%	0	0		是		-30.66%
33829	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府一期1变电站1号配电变压器	500	18.24%	0	0		是	2027年12月	-41.25%
33830	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区振环果园（仁忠果园、周丰果园）一站	100	1.20%	0	0		是	2026年12月	-86.76%
33831	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园7箱变1变压器	500	21.76%	0	0		是	2025年12月	-38.86%
33832	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化干沙平分28右2柱上变压器	400	7.20%	0	0		是	2025年12月	-38.23%
33833	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线雪柳分14	315	108.89%	0	0	2022年12月	是		-41.34%
33834	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化干沙平分旺牛支42左12变压器	315	118.48%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-41.00%
33835	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线造化干沙平分旺牛支39变压器	315	14.60%	0	0		是	2025年12月	-65.32%
33836	沈北	清水变	清依线	弯道分02(弯道A台)清洁能源	400	11.25%	0	0		是	2026年12月	-42.84%
33837	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线造化干沙平分旺牛支22左1柱上变压器	50	25.80%	0	0		是	2025年12月	-6.57%
33838	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼4箱变1变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
33839	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支34变压器	315	4.13%	0	0		是	2025年12月	-26.95%
33840	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月4箱式变电站1配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	43.06%
33841	东陵	中马变	军影线	世满干45右分03右支01柱上变压器	315	31.62%	0	0		是	2026年12月	-44.31%
33842	沈北	清水变	清依线	42右分4左支12变压器（清洁能源）	400	19.50%	0	0		是	2026年12月	-22.00%
33843	沈北	清水变	清依线	清依线后屯北支1（后屯A台）	200	73.50%	0	0		是	2026年12月	-35.32%
33844	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区3变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33845	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区百利达塑料帆布制品厂（一站式）	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33846	东陵	上佰变	沈链线	上佰变322沈链干沈链干上佰分16柱上变压器	200	5.10%	0	0		是	2026年12月	-309.61%
33847	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙E1箱式变电站1配电变压器	400	13.50%	0	0		是	2025年12月	-10.88%
33848	沈北	清水变	清依线	250右分6变压器	200	42.90%	0	0		是	2026年12月	-28.35%
33849	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	五彩阳光城三期2箱式变电站1配电变压器	630	78.86%	0	0		是	2025年12月	-36.85%
33850	沈北	清水变	清依线	清依干熊家岗村B台	200	10.35%	0	0		是	2026年12月	-24.92%
33851	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	润江华府1箱式变电站1配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
33852	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	旺方甲线宝泉分6柱上变压器	400	0.40%	0	0		是	2025年12月	0.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33853	沈北	清水变	清依线	10KV清依线沈阳市沈北新区二道沟生态农业养殖场	200	18.30%	0	0				100.00%
33854	沈北	清水变	清依线	一站式服务沈阳泰格野生动植物旅游开发有限公司	100	72.30%	0	0		是	2026年12月	0.15%
33855	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线雪柳分21	500	57.36%	0	0		是		-37.81%
33856	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园3箱变2号变	400	21.60%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
33857	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳友祥怪坡旅游有限公司	200	19.95%	0	0		是	2026年12月	11.97%
33858	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园4号变电站1号变压器	630	47.30%	0	0		是		-42.50%
33859	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分12右1	400	23.70%	0	0		是		100.00%
33860	东陵	中马变	军影线	军影线所带世高干东泽分2右3柱上变压器	400	32.70%	0	0		是	2026年12月	28.61%
33861	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园1号变电站2号变压器	630	19.37%	0	0		是		-42.98%
33862	东陵	上佰变	沈链线	沈链干沈链干西照明分03柱上变压器	200	2.10%	0	0		是	2026年12月	-142.26%
33863	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	五彩阳光城三期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33864	东陵	中马变	军影线	世园变574世高线世高干旧站医院分07左支01柱上变压器	400	41.40%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
33865	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支42左4变压器	400	95.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	49.09%
33866	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑4小区箱变2配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	5.35%
33867	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾三期B区4号变电站2号配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2027年12月	42.76%
33868	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园3箱变1号变	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	-37.94%
33869	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园6箱变2变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
33870	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛一支10变压器	400	50.70%	0	0		是	2025年12月	-31.47%
33871	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园7箱变2变压器	500	26.56%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
33872	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛一支5变压器	160	115.50%	0	0	2024年2月	是	2025年12月	13.19%
33873	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城2号变电站1号变压器	630	14.92%	0	0		是		-43.08%
33874	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	体育学院箱变2	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
33875	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区2变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33876	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区鑫起点调味厂（一站式）	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
33877	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学2箱变2号变	500	18.00%	0	0		是	2025年12月	-34.92%
33878	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙D2箱式变电站1配电变压器	400	50.50%	0	0		是	2025年12月	-10.37%
33879	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府1箱式变电站2配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
33880	东陵	上佰变	沈链线	上佰变311上深乙线上深乙干24柱上变压器	160	19.00%	0	0		是	2026年12月	-40.27%
33881	沈北	清水变	清依线	一站式-沈阳市沈北新区书香家庭农场	400	17.10%	0	0		是	2026年12月	18.01%
33882	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区3变电站2配电变压器	800	73.20%	0	0		是	2025年12月	-29.52%
33883	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园5箱变1变压器	500	44.48%	0	0		是	2025年12月	-39.22%
33884	沈北	清水变	清依线	后腰分6（后腰B台）清洁能源	400	13.50%	0	0		是	2026年12月	-28.69%
33885	沈北	清水变	清依线	前腰村东分1（前腰C台）	160	21.94%	0	0		是	2026年12月	-41.12%
33886	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期-2变电站2号变压器间隔配电变压器	800	25.13%	0	0		是	2027年12月	-39.98%
33887	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区2变电站1配电变压器	800	89.63%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-42.09%
33888	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园1箱变1号变	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-44.93%
33889	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城8号变电站1号变压器	630	14.92%	0	0		是		-46.21%
33890	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府一期2变电站2号配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2027年12月	-35.28%
33891	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城6号变电站2号变压器	630	18.41%	0	0		是		-40.88%
33892	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼3箱变1变压器	630	49.84%	0	0		是	2026年12月	-45.46%
33893	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼1箱变1变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年12月	-23.60%
33894	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区4变电站1配电变压器	630	30.10%	0	0		是	2025年12月	-47.03%
33895	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼2箱变2变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-38.70%
33896	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城7号变电站1号变压器	630	17.46%	0	0		是		-42.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33897	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑2小区箱变2配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	4.66%
33898	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区3变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33899	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府2箱式变电站1配电变压器	800	20.63%	0	0		是	2025年12月	-28.35%
33900	沈北	清水变	清依线	清依线后屯南支1（后屯B台）	400	28.80%	0	0				-29.73%
33901	沈北	清水变	清依线	1+1杆右支3台区	200	12.75%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
33902	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	卫东乙B1箱式变电站1配电变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-11.47%
33903	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学4箱变1号变	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-46.55%
33904	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期-1变电站1号变压器间隔配电变压器	400	18.38%	0	0		是	2027年12月	-32.00%
33905	东陵	上佰变	沈链线	沈链线上佰分51右1柱上变压器	400	6.30%	0	0		是	2026年12月	-73.13%
33906	东陵	上佰变	沈链线	上佰变322沈链干沈链干西照明分10柱上变压器	200	45.30%	0	0		是	2026年12月	-30.17%
33907	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园6号变电站2号变压器	400	28.50%	0	0		是		-40.41%
33908	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支33柱上变压器	315	3.24%	0	0		是	2025年12月	-63.41%
33909	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾二期3号变电站2号配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2027年12月	-22.50%
33910	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园5箱变2变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-36.53%
33911	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区3变电站2配电变压器	400	46.80%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
33912	沈北	清水变	清依线	弯道分01(湾道B台)	200	14.70%	0	0		是	2026年12月	-31.25%
33913	沈北	清水变	清依线	依路村分1（依路C2台）	200	80.00%	0	0	2025年6月			-34.72%
33914	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分15	315	0.19%	0	0		是		-34.51%
33915	东陵	上佰变	沈链线	上佰变322沈链干沈链干下佰分05柱上变压器	250	9.92%	0	0		是	2026年12月	-58.06%
33916	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城1号变电站1号变压器	630	11.11%	0	0		是		-42.85%
33917	东陵	中马变	军影线	军影线东泽分9左1柱上变压器	400	33.60%	0	0		是	2026年12月	-49.70%
33918	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区1变电站2配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	-45.65%
33919	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区4变电站2配电变压器	630	42.67%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
33920	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学1箱变1号变	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-43.00%
33921	沈北	清水变	清依线	清依干274旁风分6	200	32%	0	0		是	2026年12月	-19.44%
33922	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区2变电站2配电变压器	630	62.54%	0	0		是	2025年12月	-43.10%
33923	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期别墅2号配电变压器	630	37.62%	0	0		是	2027年12月	-43.63%
33924	沈北	清水变	清依线	YHG 依路村西大棚	50	20.40%	0	0		是	2026年12月	-45.22%
33925	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城3号变电站2号变压器	630	27.14%	0	0		是		-41.74%
33926	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府1箱式变电站1配电变压器	800	33.75%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
33927	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园4箱变2变压器	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-44.26%
33928	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期别墅1号配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2027年12月	-39.80%
33929	沈北	清水变	清依线	清依线前屯支1（前屯B台）	200	52.40%	0	0		是	2026年12月	-30.54%
33930	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾二期2号变电站2号配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2027年12月	-21.44%
33931	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学2箱变1号变	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-46.12%
33932	沈北	清水变	清依线	依路村北分03(依路B台)	200	42.30%	0	0		是	2026年12月	-30.67%
33933	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	五彩阳光城三期1箱式变电站1配电变压器	630	79.05%	0	0		是	2025年12月	-32.33%
33934	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼2箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-42.27%
33935	东陵	中马变	军影线	世园变574世高线世高干71柱上变压器	100	23.10%	0	0		是	2026年12月	-46.75%
33936	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月3箱式变电站1配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2025年12月	31.43%
33937	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾二期1号变电站2号配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-16.21%
33938	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区5变电站2配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2025年12月	-36.77%
33939	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月2箱式变电站1配电变压器	800	16.20%	0	0				29.37%
33940	沈北	清水变	清依线	238加1右分2变压器（清洁能源）	400	11.55%	0	0		是	2026年12月	-27.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33941	沈北	清水变	清依线	清水变清依干种畜分兴达鞋业支3杆（一站式）	200	16.40%	0	0		是	2026年12月	-30.01%
33942	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	体育学院箱变1	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-43.40%
33943	沈北	清水变	清依线	清依线前腰分13（前腰A台）	400	29.40%	0	0		是	2026年12月	-39.45%
33944	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府一期1变电站2号配电变压器	500	30.72%	0	0		是	2027年12月	-42.36%
33945	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城8号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0		是		-46.32%
33946	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	旺牛支42左16柱上变压器	400	53.00%	0	0				9.87%
33947	沈北	清水变	清依线	46加1左分4变压器	200	19.20%	0	0		是	2026年12月	-19.05%
33948	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线造化干沙平分旺牛支5左1变压器	250	9.20%	0	0		是	2025年12月	-83.93%
33949	沈北	清水变	清依线	清依线拥屯支01（拥屯综合台）	200	59.90%	0	0		是	2026年12月	-35.99%
33950	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区1变电站1配电变压器	800	57.75%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
33951	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区5变电站1配电变压器	800	13.80%	0	0		是	2025年12月	-46.32%
33952	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城5号变电站2号变压器	400	17.20%	0	0		是		-44.13%
33953	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	市内线民主分1	250	29.28%	0	0		是		-43.41%
33954	沈北	清水变	清依线	绿荫苗圃（一站式）	100	0%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33955	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33956	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳市沈北新区继民果园	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	11.36%
33957	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	区政府变电站201间隔配电变压器	500	82.08%	0	0	2024年6月	是		-22.57%
33958	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期-1变电站2号变压器间隔配电变压器	400	14.25%	0	0		是	2027年12月	-37.16%
33959	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园6箱变1变压器	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-37.13%
33960	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园2号变电站1号变压器	630	18.41%	0	0		是		-39.56%
33961	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑3小区箱变1配电变压器	800	15.45%	0	0		是	2025年12月	9.83%
33962	沈北	清水变	清依线	前屯矿电箱变201配电变压器	630	12.00%	0	0		是	2026年12月	-19.12%
33963	沈北	清水变	清依线	后腰分2（后腰A台）	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	-28.90%
33964	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城7号变电站2号变压器	630	29.52%	0	0		是		-44.60%
33965	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城3号变电站1号变压器	630	20.48%	0	0		是		-49.35%
33966	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分20+1右1	400	30.90%	0	0		是		24.95%
33967	沈北	清水变	清依线	清依线依路村分1（依路C1台）	100	78.80%	0	0		是	2026年12月	-44.27%
33968	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼4箱变2变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-45.13%
33969	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	富华生活坊2变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33970	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	富华生活坊1变压器	200	51.00%	0	0		是	2025年12月	-45.41%
33971	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑4变电站1变压器	630	29.84%	0	0				-37.87%
33972	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线53+1左17变台	200	33.80%	112	112				-32.65%
33973	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	西滨河2箱变1变压器	400	51.30%	0	0				-40.07%
33974	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线58右4变台	315	24.44%	0	0				-32.20%
33975	于洪	铸造变	美工乙线	铸造变290美工乙线小埃金村内1台区	200	55.50%	69	69				-35.12%
33976	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干环保分3柱上变压器	400	52.20%	0	0		是	2025年12月	-32.70%
33977	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡分四支二队几05（三尖泡一队）	200	38.40%	0	0		是	2025年11月	-26.84%
33978	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线57左1变台	200	46.50%	87	87				-2.72%
33979	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线垃圾厂分080左分1	100	17.00%	0	0		是	2026年12月	-43.60%
33980	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分5左5左4变台	400	33.60%	0	0				-13.82%
33981	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村水利分草村四支101（莲湖台）	315	12.89%	0	0		是	2025年11月	-25.76%
33982	法库	新依变	依草线	10kV依草线136（乡政府家属台）	200	37.50%	0	0		是	2025年11月	-30.66%
33983	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线53左5+1变台	400	33.00%	228.00	228.00				11.01%
33984	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑4变电站2变压器	630	31.43%	0	0				-46.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33985	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分新西支21+1变台	200	59.40%	0	0				100.00%
33986	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分二支排水站几西水甲1	100	50.70%	0	0		是	2025年11月	-52.59%
33987	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路1变电站1变压器	630	27.94%	0	0				100.00%
33988	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几水田甲8	100	28.50%	0	0		是	2025年11月	-77.29%
33989	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分四队支三队几桥东台甲7	200	0.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
33990	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑1变电站2变压器	630	12.38%	0	0				-29.52%
33991	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分9柱上变压器	315	22.86%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
33992	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	金穗园自维配电箱变1	400	34.00%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
33993	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线38右3变台	200	75.30%	29.40	29.40				-27.90%
33994	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	海原世家2变压器	400	17.20%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
33995	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区4变电站1变压器	630	30.48%	375.00	375.00				-27.59%
33996	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村二队分四村东支05（四家子一队东台）	200	43.80%	0	0		是	2025年11月	-31.26%
33997	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴胜支16变台	400	15.00%	0	0				-38.07%
33998	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分17左1变台	200	64.65%	50.70	50.70				-28.31%
33999	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安干新安分5左5左7变压器	200	45.00%	0	0				-23.46%
34000	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分5右3左4变台	400	29.70%	0	0				-32.11%
34001	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油干42变台	400	59.70%	121.20	121.20				5.89%
34002	法库	新依变	依草线	10kV依草线祥和板厂分岗关支01(依牛堡一队)	200	25.20%	0	0		是	2025年11月	-33.48%
34003	法库	新依变	依草线	10kV依草线153（洪田）	250	57.60%	0	0		是	2025年11月	-36.16%
34004	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分王家窝棚北台支4	200	0.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
34005	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴井支5变台	400	26.70%	0	0				-57.29%
34006	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	海原世家1变压器	400	61.20%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
34007	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村分5（四家子村南台）	315	23.81%	0	0		是	2025年11月	-33.81%
34008	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分17左7变台	400	43.80%	184.80	184.80				-55.89%
34009	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路2变电站1变压器	630	39.37%	0	0				100.00%
34010	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	一站式-沈阳市沈北新区李红霞水电焊-大辛干电焊分1	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
34011	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区3变电站2变压器	630	35.87%	341	341				-26.06%
34012	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油干后当堡分8左4变台	400	36.50%	214	214				5.93%
34013	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路3变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
34014	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分19左2+1变台	400	63.00%	0	0				100.00%
34015	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线25左7变台	400	40.80%	197	197				-31.21%
34016	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安线小三家分53变台	200	15.75%	0	0				-45.07%
34017	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右10左3变压器	200	18.40%	143.20	143.20				-49.39%
34018	法库	新依变	依草线	10KV依草线机井分四村机井支8（机井四村三台）	100	16.80%	0	0		是	2025年11月	-44.83%
34019	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情5变电站2变压器	630	21.33%	432.60	432.60				-41.94%
34020	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	福兴园小区变电站2变压器	630	7.37%	520.60	520.60				-28.93%
34021	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线50左1变台	315	72.38%	55.50	55.50				-39.79%
34022	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分4柱上变压器	500	5.76%	0	0		是	2025年12月	-22.99%
34023	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干12左3左1柱上变压器	315	51.43%	0	0		是	2025年12月	-39.45%
34024	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	尚品精舍箱式变电站1配电变压器	315	59.05%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
34025	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路4变电站2变压器	630	31.11%	0	0				100.00%
34026	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村二支养殖场几1桥北台	400	7.50%	0	0		是	2025年11月	0.00%
34027	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线工厂分支01	100	103.80%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-56.12%
34028	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线23左2变台	200	33.00%	0	0				-48.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34029	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干5左2柱上变压器	315	50.48%	0	0		是	2025年12月	-45.28%
34030	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线进步分支05	315	32.38%	0	0		是	2026年12月	-35.33%
34031	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区2变电站1变压器	630	15.24%	471	471				-43.26%
34032	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑2变电站2变压器	630	17.14%	0	0				-32.46%
34033	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地四支35(马荒地一队)	315	28.95%	0	0		是	2025年11月	-29.58%
34034	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8右6柱上变压器	315	52.57%	0	0		是	2025年12月	-40.10%
34035	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8左3柱上变压器	315	37.33%	0	0		是	2025年12月	-36.60%
34036	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右10左2变压器	200	5.20%	169.60	169.60				-44.12%
34037	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情5变电站1变压器	630	25.52%	406	406				-42.60%
34038	法库	新依变	依草线	10kV依草线依九队分04(依牛堡九队)	200	51.50%	0	0		是	2025年11月	-21.58%
34039	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴胜支22左3变台	400	29.10%	0	0				-42.45%
34040	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干16右4柱上变压器	100	63.60%	0	0		是	2025年12月	-53.37%
34041	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	大辛线213分168	400	8.21%	0	0		是	2026年12月	11.57%
34042	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分3柱上变压器	160	65.25%	0	0		是	2025年12月	-20.90%
34043	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴胜支14变台	200	17.40%	0	0				1.05%
34044	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线三家分45右2变台	400	18.60%	0	0				94.35%
34045	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑1变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-29.81%
34046	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线51右1变台	200	19.80%	0	0				100.00%
34047	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油干33右4变台	400	60.00%	120.00	120.00				-38.50%
34048	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几11	100	23.40%	0	0		是	2025年11月	-77.15%
34049	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区3变电站1变压器	630	46.98%	271	271				-29.61%
34050	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安干小三家分60变台	200	38.00%	0	0				-53.39%
34051	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村二支养殖场几12桥南台	400	7.50%	0	0		是	2025年11月	0.00%
34052	法库	新依变	依草线	10kV依草线166+1(四家子三队台)	315	31.24%	0	0		是	2025年11月	-20.67%
34053	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路4变电站1变压器	630	69.84%	0	0				0.00%
34054	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	法哈乙线26右6变台	400	59.50%	0	0				-34.85%
34055	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分新西支7右1变台	200	10.50%	0	0				100.00%
34056	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑3变电站1变压器	500	27.20%	0	0				-41.01%
34057	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分二支排水站几东水甲8	100	32.40%	0	0		是	2025年11月	-58.72%
34058	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分10柱上变压器	315	48.00%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
34059	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区1变电站1变压器	630	17.90%	454	454				-41.64%
34060	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右5左1变压器	315	26.16%	201	201				-44.34%
34061	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线25左10左1变台	200	55.50%	69.00	69.00				-44.27%
34062	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区7变电站1变压器	500	28.48%	307.60	307.60				-40.00%
34063	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线53+1左15+1变台	400	48.30%	166.80	166.80				40.49%
34064	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区2变电站2变压器	630	15.24%	471.00	471.00				-39.67%
34065	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村水利分南支2	200	3.90%	0	0		是	2025年11月	2.81%
34066	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分马西支2(王家窝棚西台)	400	32.75%	0	0		是	2025年11月	-28.37%
34067	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡一分8(三尖泡村北台)	400	12.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
34068	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖坑分09(三尖坑)	200	33.77%	0	0		是	2025年11月	-23.05%
34069	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几水田甲5	100	30.60%	0	0		是	2025年11月	-96.29%
34070	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区2变电站1变压器	800	60.38%	237.00	237.00				-36.02%
34071	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线环保分5柱上变压器	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-42.77%
34072	法库	新依变	依草线	10kV依草线依村分一支4(依牛堡村新北台)	400	31.50%	0	0		是	2025年11月	13.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34073	法库	新依变	依草线	10kV依草线岗关分1（医院北台）	400	76.20%	0	0		是	2025年11月	-37.35%
34074	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	西滨河箱变1变压器	400	42.90%	0	0				-42.44%
34075	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线35变台	400	62.10%	112	112				-18.81%
34076	大东	如意变	如意变80874如小甲线	东七6变电站1变压器	630	23.49%	0	0				36.92%
34077	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	金穗园自维配电箱变2	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-38.89%
34078	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村二队分西支5（四家子村东新西台）	200	49.20%	0	0		是	2025年11月	100.00%
34079	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村水利分草村三支06（高家窝棚台）	200	19.80%	0	0		是	2025年11月	-25.50%
34080	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线院内支02	100	27.60%	0	0		是	2026年12月	-94.74%
34081	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑3变电站2变压器	500	44.16%	0	0				-38.49%
34082	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡四支24+1（三尖泡林场）	200	19.10%	0	0		是	2025年11月	-28.20%
34083	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村分11（四家子南新北台）	200	31.50%	0	0		是	2025年11月	100.00%
34084	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路2变电站2变压器	630	23.17%	0	0				100.00%
34085	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	尚品精舍箱式变电站2配电变压器	315	78.10%	0	0		是	2025年12月	-34.63%
34086	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	YHG 金穗园自维配电箱变2间隔配电变压器	400	4.25%	0	0		是	2025年12月	-74.53%
34087	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线50左7变台	200	52.80%	74	74				-47.38%
34088	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲新安分23左1变台	400	31.50%	0	0				100.00%
34089	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几4	100	35.40%	0	0		是	2025年11月	-56.58%
34090	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线9右2变台	400	47.10%	172	172				0.60%
34091	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安干新安分5右3右4变压器	400	31.20%	0	0				-25.55%
34092	法库	新依变	依草线	10kV依草142（供销社台）	200	83.00%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-25.93%
34093	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	福兴园小区变电站1变压器	630	29.21%	383	383				-34.78%
34094	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地四支14（马荒地贺台）	315	15.62%	0	0		是	2025年11月	-26.59%
34095	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区6变电站2变压器	630	15.49%	469.40	469.40				-44.98%
34096	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8右2柱上变压器	315	50.03%	0	0		是	2025年12月	-40.41%
34097	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分26左3变台	200	52.80%	74	74				-37.50%
34098	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	大辛回迁楼站房1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-38.23%
34099	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分四支三队几09（马荒地三队台）	400	32.00%	0	0		是	2025年11月	-33.57%
34100	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分8右3变台	400	69.30%	83	83				-37.68%
34101	法库	新依变	依草线	10KV依草线机井分11（机井四村一台）	100	24.00%	0	0		是	2025年11月	73.68%
34102	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴胜支9+1变台	400	22.80%	0	0				-18.38%
34103	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分5左5右1变台	400	24.60%	0	0				-23.04%
34104	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	法哈牛变603新安线新安干10变台	400	63.00%	0	0				-63.15%
34105	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分24右5变台	400	30.00%	240.00	240.00				-29.07%
34106	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8左4柱上变压器	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	-28.83%
34107	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡分三支13+1（三尖泡六队）	200	27.20%	0	0		是	2025年11月	-21.92%
34108	法库	新依变	依草线	10kV依草线家庭农场分2	200	50.10%	0	0		是	2025年11月	-23.00%
34109	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几12	100	30.60%	0	0		是	2025年11月	-59.16%
34110	法库	新依变	依草线	10kV依草线依村分05+1（依牛堡村台）	160	39.75%	0	0		是	2025年11月	-49.29%
34111	法库	新依变	依草线	10kV依草线粮库分2+1（依牛堡北居民）	200	40.15%	0	0		是	2025年11月	-33.87%
34112	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变148大辛线盛新支06	400	9.90%	0	0		是	2026年12月	-64.96%
34113	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑2变电站1变压器	630	11.11%	0	0				-20.29%
34114	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右10左1变压器	315	39.62%	159	159				-40.40%
34115	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡分05+1（三尖泡村）	400	36.00%	0	0		是	2025年11月	-24.43%
34116	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线25左13变台	400	41.50%	194	194				-32.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34117	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区7变电站2变压器	500	36.80%	266	266				-38.44%
34118	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右13变压器	200	55.60%	69	69				-42.51%
34119	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区6变电站1变压器	630	17.52%	457	457				-45.28%
34120	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线25左8变台	100	47.40%	43	43				-40.87%
34121	于洪	铸造变	美工乙线	大挨金村内站	200	13.30%	153.40	153.40				-64.91%
34122	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线电车分8右7柱上变压器	315	23.37%	0	0		是	2025年12月	-37.77%
34123	法库	新依变	依草线	10kV依草线粮库分2（粮库台）	400	92.40%	0	0	2025年6月	是	2025年11月	0.00%
34124	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路3变电站1变压器	630	27.30%	0	0				100.00%
34125	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线垃圾厂分105	200	21.60%	0	0		是	2026年12月	-42.70%
34126	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分四支马荒地村几线05（马荒地村	200	66.00%	0	0		是	2025年11月	-33.95%
34127	法库	新依变	依草线	10kV依草线岗关分依二队支线路07（依牛堡二队台）	315	28.19%	0	0		是	2025年11月	-23.33%
34128	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线院内支08	250	41.60%	0	0		是	2026年12月	-51.85%
34129	法库	新依变	依草线	10kV依草线机井分43（机井四村二台）	100	21.90%	0	0		是	2025年11月	-0.09%
34130	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线29变台	200	82.20%	16	16	2025年2月			-34.31%
34131	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山干宁山甲线电车分15柱上变压器	315	18.41%	0	0		是	2025年12月	-46.39%
34132	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分12之1柱上变压器	315	35.30%	0	0		是	2025年12月	-29.06%
34133	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区1变电站2变压器	630	12.95%	485	485				-39.39%
34134	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分5柱上变压器	400	61.00%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
34135	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区1变电站1变压器	800	27.38%	501	501				-29.09%
34136	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分5左5右7变台	400	17.40%	0	0				-29.08%
34137	法库	新依变	依草线	10kV依草线米厂分2（四家子村台）	400	33.90%	0	0		是	2025年11月	-18.95%
34138	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分马王东支05（王家窝棚东台）	160	31.13%	0	0		是	2025年11月	-30.24%
34139	法库	新依变	依草线	10kV依草线依村分09（依牛堡村西北台）	400	21.80%	0	0		是	2025年11月	-29.06%
34140	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡分三支五队几6杆（三尖泡五队）	315	20.57%	0	0		是	2025年11月	-29.82%
34141	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村分06（草根泡村台）	200	59.20%	0	0		是	2025年11月	-30.89%
34142	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	一站式服务-沈阳刚仁布艺有限公司	100	85.20%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-57.04%
34143	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	大辛佳园2箱1变	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-36.71%
34144	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分50+1（马荒地北台）	200	49.80%	0	0		是	2025年11月	-27.09%
34145	新民	张屯变	张屯变1405粮库线	粮库线25右1变台	400	65.10%	0	0				-38.40%
34146	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	明发水韵桃源4局维变电站202配电变压器	800	3.00%	696	696				93.27%
34147	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期3变电站202配电变压器	800	17.10%	583	583		是	2026年12月	19.03%
34148	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强4箱变1变压器	630	26.29%	0	0				-43.89%
34149	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金澜庭1开闭站1箱变201配电变压器	630	13.46%	482	482		是	2026年12月	-38.11%
34150	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干物流分1加1右1变压器	400	81.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	0.00%
34151	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	彤利箱变2变压器	500	15.68%	0	0		是	2026年6月	-41.78%
34152	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	仙林金谷1-2-4期3局维变电站202配电变压器	630	5.40%	533	533				90.23%
34153	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干13公变	400	75.25%	0	0		是	2026年6月	-40.61%
34154	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	鲁班尚品2变电站201配电变压器	630	27.30%	395	395		是	2026年12月	-41.55%
34155	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园二期小区1变电站2变压器	800	36.30%	0	0		是	2025年12月	-34.07%
34156	新民	张屯变	张屯变1405粮库线	富贵雅居1变电站1变压器	400	48.00%	0	0				-35.12%
34157	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	明发水韵桃源1局维变电站202配电变压器	800	22.80%	538	538				100.00%
34158	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金河御小区2局维变电站201配电变压器	630	31.43%	369	369		是	2026年12月	9.03%
34159	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区3变电站2变压器	630	23.11%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
34160	新民	张屯变	张屯变1405粮库线	小七线夜站分29右1变台	200	31.50%	0	0				-36.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34161	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区3变电站1变压器	630	15.49%	0	0		是	2025年12月	-39.58%
34162	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干15右4变压器	200	22.40%	0	0		是	2025年12月	-45.67%
34163	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园二期小区2变电站2变压器	800	60.00%	0	0		是	2025年12月	-32.24%
34164	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干6左6	250	55.41%	0	0				-32.44%
34165	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强7箱变2变压器	630	49.14%	0	0				-40.69%
34166	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干16变压器	250	5.20%	0	0		是	2025年12月	-18.27%
34167	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	浦和馨苑4号箱变2变压器配电变压器	400	24.00%	264	264		是	2026年12月	-37.67%
34168	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区4变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-43.25%
34169	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	金建欣苑箱变1变压器	500	29.60%	0	0				-35.92%
34170	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分5变压器	200	58.40%	0	0		是	2025年12月	-37.60%
34171	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	北里干警小区变电站1变压器	500	26.00%	0	0		是	2025年12月	-43.34%
34172	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分12公变	500	37.68%	0	0		是	2026年6月	-41.11%
34173	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北延3变电站201配电变压器	500	23.20%	334	334		是	2026年12月	-37.76%
34174	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区1变电站2变压器	630	29.97%	0	0		是	2025年12月	-38.45%
34175	新民	张屯变	张屯变1405粮库线	张屯变405粮库线粮库干16右3变台	100	79.80%	0	0				-44.59%
34176	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干23右1变压器	315	26.48%	0	0		是	2025年12月	-38.52%
34177	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金河御小区1局维变电站201配电变压器	800	16.20%	590	590		是	2026年12月	7.51%
34178	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	创意产业园(沈阳)房地产开发有限公司(明发创意产业园 配套项目(一期)-3)2-2	800	17.40%	581	581				100.00%
34179	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区4变电站2变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-43.60%
34180	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强8箱变2变压器	630	38.73%	0	0				-43.31%
34181	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干6左2加1左1	200	30.30%	0	0				100.00%
34182	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	鲁班尚品小区2局维变电站202配电变压器	630	20.00%	441	441		是	2026年12月	6.72%
34183	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	辽宁星之火孵化器有限公司	315	82.10%	24.90	24.90	2024年6月	是	2026年12月	27.39%
34184	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	浦和馨苑5号箱变1变压器配电变压器	800	22.50%	540	540		是	2026年12月	-40.25%
34185	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分25公变	315	26.98%	0	0		是	2026年6月	-42.88%
34186	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	东电六合箱变2变压器	500	12.48%	0	0		是	2026年6月	-41.72%
34187	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干8	315	13.65%	0	0				-50.86%
34188	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	通天4箱变1变压器	250	69.60%	0	0		是	2026年6月	-43.53%
34189	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区3变电站201配电变压器	800	14.10%	607	607		是	2026年12月	59.11%
34190	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干物流分2变压器1	315	19.43%	0	0		是	2025年12月	-39.25%
34191	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分15右2公变	400	37.80%	0	0		是	2026年6月	-37.08%
34192	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干10变压器	315	68.89%	0	0		是	2025年10月	-47.05%
34193	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分22公变1	315	23.37%	0	0		是	2026年6月	-36.29%
34194	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干18右7变压器	250	46.00%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
34195	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	香御兰溪二期2局维变202配电变压器	400	27.60%	250	250		是	2026年12月	-19.82%
34196	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	仙林金谷1-2-4期1局维变电站202配电变压器	800	11.25%	630	630		是	2026年12月	90.93%
34197	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	彤利箱变1变压器	500	18.56%	0	0		是	2026年6月	-71.26%
34198	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金澜庭二期局维201配电变压器	400	25.20%	259	259		是	2026年12月	-35.66%
34199	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	智慧谷2小区局维变电站2	800	8.00%	656	656		是	2026年12月	100.00%
34200	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干18右11变压器	200	13.20%	0	0		是	2025年12月	-39.48%
34201	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分23柱上变压器	400	26.20%	0	0		是	2026年6月	-41.43%
34202	新民	张屯变	张屯变1405粮库线	富贵雅居2变电站1变压器	400	45.90%	0	0				-38.60%
34203	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干金羊分1左1变压器	200	0.90%	0	0		是	2025年12月	-15.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34204	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期4变电站202配电变压器	800	18.60%	571	571		是	2026年12月	24.42%
34205	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷3变电站202配电变压器	500	17.60%	362	362		是	2026年12月	-22.03%
34206	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干物流分2变压器	100	105.30%	0	0	2022年12月	是	2025年	-49.38%
34207	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷2变电站201配电变压器	500	33.60%	282	282		是	2026年12月	-26.04%
34208	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干丰田分8左2变压器	315	12.70%	0	0		是	2025年12月	-78.22%
34209	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强6箱变2变压器	630	25.71%	0	0				-40.25%
34210	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	浦和馨苑4号箱变1变压器配电变压器	400	27.38%	250.50	250.50		是	2026年12月	-36.69%
34211	新民	张屯变	张屯变1405粮库线	粮库线60左1变台	200	49.80%	0	0				-34.03%
34212	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强6箱变1变压器	630	17.78%	0	0				-40.83%
34213	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区1变电站1变压器	630	18.79%	0	0		是	2025年12月	-39.52%
34214	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区8变电站201配电变压器	630	10.79%	499	499		是	2026年12月	83.12%
34215	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	香御兰溪二期1局维变202配电变压器	630	22.54%	425	425		是	2026年12月	-21.99%
34216	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分6变压器	200	16.80%	0	0		是	2025年12月	-34.53%
34217	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干16公变	400	63.00%	0	0		是	2026年6月	-44.24%
34218	陵东	汪家变	汪沈甲线	保利城3变电站2变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	100.00%
34219	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	南翰林箱变1变压器	500	8.80%	0	0		是	2026年6月	-34.59%
34220	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期1变电站202配电变压器	800	14.10%	607	607		是	2026年12月	25.62%
34221	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	通天4箱变2变压器	400	44.70%	0	0		是	2026年6月	-44.23%
34222	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	浦和馨苑5号箱变2变压器配电变压器	800	30.00%	480	480		是	2026年12月	-38.82%
34223	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干18右4变压器	315	53.65%	0	0		是	2025年12月	-42.99%
34224	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷1变电站202配电变压器	630	42.67%	298	298		是	2026年12月	-40.74%
34225	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	三组团1开闭站1箱变201配电变压器	630	11.68%	493	493		是	2026年12月	-37.84%
34226	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干39变压器	200	110.00%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-53.03%
34227	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	明发广场二期-2小区变电站202配电变压器	630	12.06%	491	491		是	2026年12月	18.62%
34228	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区2变电站201配电变压器	800	15.90%	593	593		是	2026年12月	52.45%
34229	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区9变电站201配电变压器	630	25.40%	407	407				100.00%
34230	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区2变电站1变压器	630	14.98%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
34231	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	浦和馨苑2号箱变2变压器配电变压器	800	25.88%	513	513		是	2026年12月	-35.25%
34232	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	浦和馨苑3号箱变1变压器配电变压器	400	20.25%	279	279		是	2026年12月	-34.31%
34233	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	金建欣苑箱变2变压器	500	26.80%	0	0				-48.94%
34234	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	浦和馨苑2号箱变1变压器配电变压器	800	24.00%	528	528		是	2026年12月	-40.36%
34235	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干12公变1	315	53.02%	0	0		是	2026年6月	-38.00%
34236	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强4箱变2变压器	630	17.90%	0	0				-42.99%
34237	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	仙林金谷1-2-4期2局维变电站202配电变压器	630	18.73%	449	449		是	2026年12月	86.70%
34238	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区1变电站201配电变压器	800	12.60%	619	619		是	2026年12月	79.39%
34239	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干37变压器	500	77.92%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
34240	新民	张屯变	张屯变1405粮库线	粮库线17右9变台	200	12.30%	0	0				-39.16%
34241	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分19公变	400	53.10%	0	0		是	2026年6月	-46.42%
34242	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园小区2变电站2变压器	800	36.75%	0	0		是	2025年12月	-38.01%
34243	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区7变电站201配电变压器	800	10.50%	636	636		是	2026年12月	45.80%
34244	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	新民里1箱变1变压器	500	43.52%	0	0				-46.33%
34245	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分16右3变压器	250	47.68%	0	0		是	2025年12月	-44.01%
34246	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干北李分18左8变压器	200	13.00%	0	0		是	2025年12月	-37.77%
34247	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干2左2	250	122.80%	0	0	2024年12月	是	2026年4月	-44.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34248	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强8箱变1变压器	630	33.02%	0	0				-44.64%
34249	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分15变压器	250	72.96%	0	0		是	2025年12月	-43.81%
34250	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	通天乙线万青干剪刀分5+1公变	315	16.51%	0	0		是	2026年6月	-39.56%
34251	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干24变压器	315	71.11%	0	0		是	2025年12月	-35.68%
34252	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北延1变电站201配电变压器	630	81.90%	51	51	2025年4月	是	2026年12月	-38.09%
34253	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干12公变2	315	3.17%	0	0		是	2026年6月	-36.38%
34254	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	东电六合箱变1变压器	500	10.24%	0	0		是	2026年6月	-43.00%
34255	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	浦和馨苑1号箱变2变压器配电变压器	400	51.38%	155	155		是	2026年12月	-39.34%
34256	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	鲁班尚品小区1局维变电站202配电变压器	630	15.56%	469	469		是	2026年12月	6.22%
34257	东陵	汪家变	汪沈甲线	汪沈甲线82左2右2柱上变压器	400	48.90%	0	0		是	2026年12月	8.74%
34258	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	新民里2箱变1变压器	500	48.64%	0	0				-47.91%
34259	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	仙林金谷1-2-4期4局维变电站202配电变压器	400	7.60%	330	330				87.48%
34260	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干9公变	315	42.22%	0	0		是	2026年6月	-43.75%
34261	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分9变压器	250	55.68%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
34262	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分11右2变压器	315	53.97%	0	0		是	2025年12月	-18.24%
34263	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干15右6变压器	315	14.60%	0	0		是	2025年12月	-67.84%
34264	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分8左1公变	315	56.19%	0	0		是	2026年6月	-44.51%
34265	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分3变压器	315	39.37%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
34266	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干金羊分4变压器	400	15.80%	0	0		是	2025年12月	-65.52%
34267	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	智慧谷1小区局维变电站202配电变压器	630	2.22%	553	553		是	2026年12月	12.51%
34268	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强7箱变1变压器	630	28.57%	0	0				-57.32%
34269	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干6左8	400	55.50%	0	0				20.57%
34270	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	浦和馨苑3号箱变2变压器配电变压器	400	27.38%	251	251		是	2026年12月	-33.25%
34271	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分22公变2	315	31.11%	0	0		是	2026年6月	-38.09%
34272	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	创意产业园(沈阳)房地产开发有限公司(明发创意产业园 配套项目(一期)-3)3-2	800	10.00%	640	640				100.00%
34273	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	和泰小区变电站1变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
34274	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干21变压器	315	4.19%	0	0		是	2025年12月	-23.84%
34275	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分7变压器	400	36.50%	0	0		是	2025年12月	-42.46%
34276	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强5箱变1变压器	630	42.22%	0	0				-42.35%
34277	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期2变电站202配电变压器	800	13.50%	612	612		是	2026年12月	23.24%
34278	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区2变电站2变压器	630	18.54%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
34279	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	鲁班尚品1变电站201配电变压器	630	29.84%	379	379		是	2026年12月	-41.97%
34280	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	新民里3箱变(单)	500	52.48%	0	0				-41.35%
34281	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北延2变电站202配电变压器	500	26.00%	320	320		是	2026年12月	-30.28%
34282	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	浦和馨苑1号箱变1变压器配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
34283	沈河	大东变	大东变052城南甲线	盛龙箱变2变压器	500	21.12%	0	0		是	2026年12月	-43.64%
34284	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右6柱上变压器2	500	56.00%	170	170				-55.00%
34285	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	勾连变364塔后乙线塔后干3右4柱上变压器	400	51.90%	152	152				-50.84%
34286	和平	青年变	青年变344青三线	北五经分5	315	60.32%	0	0		是	2025年10月	-33.67%
34287	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	阳光幸福里1开1变201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-41.56%
34288	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	蕙庭花园1箱式变电站2配电变压器	630	18.67%	218	218				-43.47%
34289	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分3柱上变压器	500	61.40%	143	143				-20.37%
34290	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河消防小区变电站201	400	29.70%	241	241				-41.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34291	沈河	大东变	大东变052城南甲线	现代家园7箱变1变压器	630	10.41%	0	0				-44.42%
34292	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区3变电站201	315	25.65%	202.70	202.70				-42.43%
34293	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	江南壹号二期2变电站201配电变压器	800	50.70%	0	0		是	2026年12月	-32.82%
34294	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分11右6公变	315	73.14%	0	0		是	2026年12月	-42.15%
34295	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干45之3左2+1公变	315	16.83%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
34296	和平	青年变	青年变344青三线	云集西2主变	630	14.86%	0	0		是	2025年10月	100.00%
34297	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区2变电站201	315	39.37%	159.50	159.50				-46.57%
34298	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	塔后乙线塔后干3右4柱上变压器	315	52.06%	119.50	119.50				-21.92%
34299	沈河	大东变	大东变052城南甲线	红巾1变电站1变压器	630	54.29%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
34300	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺科技花园箱变1变压器	800	24.90%	0	0		是	2026年12月	-35.99%
34301	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区1变电站201	400	40.80%	197	197				4.70%
34302	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾3小区箱式变电站配电变压器	630	7.30%	218	218				34.42%
34303	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾1小区箱式变电站配电变压器	630	15.24%	218	218				13.05%
34304	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺2箱变1变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-48.28%
34305	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分3公变	250	26.40%	0	0		是	2026年12月	-45.32%
34306	和平	青年变	青年变344青三线	云集西1主变	630	16.76%	0	0		是	2025年10月	-50.97%
34307	和平	青年变	青年变344青三线	十三纬路38号变台	200	37.20%	0	0		是	2025年10月	-39.36%
34308	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾小区4箱式变电站201间隔配电变压器	630	12.70%	218	218				33.81%
34309	和平	青年变	青年变344青三线	南市南2主变	630	48.00%	0	0		是	2025年10月	-47.31%
34310	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分13左1+1公变	315	66.35%	0	0		是	2026年12月	-44.54%
34311	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区2变电站202	315	51.43%	121.50	121.50				-43.37%
34312	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	金都花园2变电站201	500	22.72%	336	336				-42.92%
34313	和平	青年变	青年变344青三线	北五经分3	315	36.83%	0	0		是	2025年10月	-41.55%
34314	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大万莲1箱变1变压器	630	37.78%	0	0				-44.16%
34315	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号三期小区1变201配电变压器	800	9.90%	0	0		是	2026年12月	7.28%
34316	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区1变电站202变压器	500	30.48%	297.60	297.60				-87.19%
34317	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	蕙庭花园2箱式变电站202间隔2配电变压器	630	13.33%	218	218				-39.20%
34318	和平	青年变	青年变344青三线	八卦变电站一次1变压器柜主变	400	70.00%	0	0		是	2025年10月	-39.44%
34319	和平	青年变	青年变344青三线	云集分6	315	35.87%	0	0		是	2025年10月	-31.47%
34320	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区3箱式变电站2配电变压器	630	20.19%	218.46	218.46				-36.08%
34321	和平	青年变	青年变344青三线	北五经分6	315	108.57%	0	0	2025年2月	是	2025年10月	-44.26%
34322	沈河	大东变	大东变052城南甲线	红巾2变电站1变压器	630	49.14%	0	0		是	2026年12月	-38.44%
34323	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	YHG 辽宁城开地产开发有限公司1箱变1变201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
34324	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区2箱式变电站1配电变压器630KVA	630	11.68%	218.46	218.46				-44.58%
34325	沈河	大东变	大东变052城南甲线	盛龙箱变1变压器	500	21.76%	0	0		是	2026年12月	-47.70%
34326	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾2小区箱式变电站配电变压器	630	10.48%	218	218				27.69%
34327	和平	青年变	青年变344青三线	北五经分5+1	315	29.21%	0	0		是	2025年10月	-31.94%
34328	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开地产开发有限公司14箱变2号变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-28.52%
34329	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号三期小区2变201配电变压器	800	6.30%	0	0				11.19%
34330	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	金都花园1变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
34331	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺科技花园箱变2变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	-42.53%
34332	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左7柱上变压器	400	21.25%	218.46	218.46				-38.42%
34333	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分4公变	315	44.95%	0	0		是	2026年12月	-44.46%
34334	沈河	大东变	大东变052城南甲线	滨河2变电站2变压器	315	37.46%	0	0		是	2026年12月	-40.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34335	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分7之1左1柱上变压器	315	64.44%	81	81				-42.76%
34336	和平	青年变	青年变344青三线	南市北主变	630	52.95%	0	0		是	2025年10月	-45.15%
34337	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	沈阳市沈北新区乐迪咖啡店	400	39.60%	0	0		是	2026年12月	-18.61%
34338	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	YHG 小含自维（鹏程分3箱变）配电变压器	315	73.65%	51.50	51.50				-41.23%
34339	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾小区5箱式变电站201间隔配电变压器	630	3.62%	218	218				19.25%
34340	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左13柱上变压器	400	64.60%	101.60	101.60				-38.31%
34341	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	218	218				0.00%
34342	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区4变电站202	630	42.16%	301	301				-39.69%
34343	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	金都花园1变电站201	500	30.08%	299.60	299.60				-40.33%
34344	沈河	大东变	大东变052城南甲线	钟秀花园箱变1变压器	315	20.63%	0	0		是	2026年12月	-42.22%
34345	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园1箱式变电站1配电变压器	630	29.33%	218	218				-41.26%
34346	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园3箱式变电站2配电变压器	630	16.83%	218.46	218.46				-42.63%
34347	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区1箱式变电站1配电变压器	630	23.24%	218.46	218.46				-40.88%
34348	沈河	大东变	大东变052城南甲线	煤矿设计院1箱变2变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年12月	-42.06%
34349	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大万莲2箱变1变压器	630	62.22%	0	0				-41.73%
34350	和平	青年变	青年变344青三线	北五经分13+1柱上变压器	400	89.50%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-32.34%
34351	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线鹏程分11右1柱上变压器	100	47.20%	42.80	42.80				81.39%
34352	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区4变电站201	630	24.00%	416	416				-47.10%
34353	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	道义变270纺校线辽宁城开地产开发有限公司1箱变2变压	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-36.20%
34354	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区2箱式变电站2配电变压器630KVA	630	0.00%	218.46	218.46				0.00%
34355	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南线城南干37左4+3公变	500	19.00%	0	0		是	2026年12月	-41.46%
34356	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区5变电站202	400	0.00%	360	360				-72.84%
34357	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右6柱上变压器	500	89.28%	4	4	2024年6月			-40.15%
34358	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺4箱变1变压器	630	25.65%	0	0				-42.36%
34359	沈河	大东变	大东变052城南甲线	城南干45之9公变	315	24.44%	0	0		是	2026年12月	-44.30%
34360	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	靓马花园柱上变压器	315	51.81%	120.30	120.30				-43.18%
34361	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号-1期1变电站202配电变压器	630	18.29%	0	0		是	2026年12月	-32.05%
34362	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区5变电站201	400	49.20%	163.20	163.20				-24.94%
34363	沈河	大东变	大东变052城南甲线	城南干45之10+1公变	250	19.20%	0	0		是	2026年12月	-35.02%
34364	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右2柱上变压器2	400	87.20%	11.20	11.20	2024年6月			-23.33%
34365	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园2箱式变电站201间隔1配电变压器	630	20.32%	218.46	218.46				-43.37%
34366	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开4箱变2变202	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-39.74%
34367	和平	青年变	青年变344青三线	南市南1主变	630	57.52%	0	0		是	2025年10月	-36.58%
34368	和平	青年变	青年变344青三线	八卦变电站一次2变压器柜主变	400	46.80%	0	0		是	2025年10月	-49.15%
34369	沈河	大东变	大东变052城南甲线	煤矿设计院1箱变1变压器	400	23.40%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
34370	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右2柱上变压器	630	106.92%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-36.78%
34371	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	江南壹号二期1变电站201配电变压器	800	53.40%	0	0		是	2026年12月	-35.28%
34372	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左14之1柱上变压器	315	36.32%	169.10	169.10				-54.75%
34373	和平	青年变	青年变344青三线	南一经街72号变电站一次变压器柜主变	400	76.00%	0	0		是	2025年10月	-36.49%
34374	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺2箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-41.80%
34375	沈河	大东变	大东变052城南甲线	滨河2变电站1变压器	315	79.68%	0	0		是	2026年12月	-43.15%
34376	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园3箱式变电站1配电变压器	630	13.65%	218	218				-43.81%
34377	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	218	218				0.00%
34378	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分2+0柱上变压器	400	57.30%	131	131				1.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34379	和平	青年变	青年变344青三线	青年地铁公寓变电站202配电变压器	800	19.13%	0	0		是	2025年10月	-41.35%
34380	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分3(2)柱上变压器	500	41.40%	218.46	218.46				-81.44%
34381	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干37左4公变	315	36.83%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
34382	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南线城南干45之3左1公变	315	29.21%	0	0		是	2026年12月	-43.98%
34383	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分19柱上变压器	630	58.86%	196	196				-43.18%
34384	沈河	大东变	大东变052城南甲线	现代家园7箱变2变压器	630	15.75%	0	0				-41.46%
34385	沈河	大东变	大东变052城南甲线	城南干45之5公变	315	31.11%	0	0		是	2026年12月	-43.21%
34386	和平	青年变	青年变344青三线	青三线4柱上变压器	400	66.00%	0	0				0.00%
34387	和平	青年变	青年变344青三线	云集1#主变	315	23.24%	0	0		是	2025年10月	-47.20%
34388	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干4左2柱上变压器	315	3.49%	218.46	218.46				-19.08%
34389	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	孝信变594孝昌甲线辽宁城开地产开发有限公司3箱变1、	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-39.37%
34390	和平	青年变	青年变344青三线	北五经分10	315	99.37%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-37.65%
34391	和平	青年变	青年变344青三线	北五经分14	315	37.14%	0	0		是	2025年10月	-21.50%
34392	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区3变电站202	315	23.37%	210	210				-43.14%
34393	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	塔后乙线塔后干3右0柱上变压器	400	10.80%	218	218				-51.35%
34394	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	金都花园2变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
34395	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	YHG 巴黎世家变电站间隔配电变压器	630	28.89%	218	218				-40.71%
34396	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	虎镇变256虎利线辽宁城开地产开发有限公司1箱变1变压	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-41.99%
34397	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左9之1柱上变压器	200	17.00%	146	146				-73.17%
34398	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺4箱变2变压器	630	43.68%	0	0				-39.81%
34399	和平	青年变	青年变344青三线	沈阳市南市百货大楼201间隔配电变压器	400	46.80%	0	0		是	2025年10月	-40.84%
34400	沈北	方溪变	方开甲线	YHG_沈阳康城房屋开发有限公司(康城春天里)101配电 变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-42.02%
34401	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左9柱上变压器	100	95.00%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-20.79%
34402	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期3箱变2变压器	400	27.50%	0	0		是	2025年12月	-44.88%
34403	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村9箱式变电站1配电变压器	500	25.20%	0	0		是	2025年12月	-40.15%
34404	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东甲线卫东干百花分12右2柱上变压器	400	35.60%	0	0		是	2025年12月	7.04%
34405	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线150左1变台	400	34.20%	223.20	223.20				0.00%
34406	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院3局维变电站201配电变压器	400	24.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
34407	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村8箱式变电站1配电变压器	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	-47.16%
34408	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期2箱变1变压器	400	59.50%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
34409	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司1变电站1变压器配电变压	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	12.04%
34410	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期1箱变2变压器	400	62.50%	0	0		是	2025年12月	-39.35%
34411	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居7局维变电站201配电变压器	400	37.50%	0	0		是	2026年12月	5.65%
34412	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线百花分9柱上变压器	315	48.25%	0	0		是	2025年12月	-47.10%
34413	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期3箱变1变压器	400	17.00%	0	0		是	2025年12月	-37.31%
34414	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	农机干谢家分15+1变台	400	36.00%	216	216				100.00%
34415	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干15右10变台	400	28.35%	247	247				-39.83%
34416	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居5局维变电站201配电变压器	400	22.88%	0	0		是	2026年12月	6.22%
34417	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村7箱式变电站1配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-45.23%
34418	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干老合牛分1变台	400	45.00%	180	180				19.27%
34419	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院1箱变2变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
34420	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左7柱上变压器	315	11.11%	0	0		是	2025年12月	-33.48%
34421	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期1箱变1变压器	400	43.00%	0	0		是	2025年12月	-43.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34422	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	蔷薇家园小区箱式变电站1配电变压器	400	40.20%	0	0		是	2025年12月	5.65%
34423	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	静安府3号变电站201间隔（施站线）配电变压器	630	37.14%	0	0				17.52%
34424	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	新新花园箱变2变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-41.26%
34425	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳康城房屋开发有限公司（康城春天里）k1配电变压	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
34426	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳康城房屋开发有限公司2箱变202配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-38.53%
34427	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干233左1变台	200	9.30%	161	161				32.18%
34428	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干114右11右4变台	400	88.50%	6	6	2024年9月			-57.68%
34429	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干166右1变台	200	41.40%	97	97				3.21%
34430	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家分29变台	400	10.13%	320	320				-22.96%
34431	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左7右1之1柱上变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-42.67%
34432	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里7号变电站201间隔（施林线）配电变压器	630	11.43%	0	0				7.75%
34433	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳康城房屋开发有限公司4箱变201配电变压器	630	25.24%	0	0		是	2026年12月	-42.69%
34434	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居6局维变电站201配电变压器	400	25.88%	0	0		是	2026年12月	6.25%
34435	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村3箱式变电站2配电变压器	630	6.98%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
34436	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干195变台	100	66.60%	23.40	23.40				-38.92%
34437	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干114右6变台	200	85.20%	9.60	9.60	2022年12月			-23.76%
34438	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村6箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34439	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院3箱变2变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-39.68%
34440	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村1箱式变电站1配电变压器	500	37.60%	0	0		是	2025年12月	-38.69%
34441	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里6号变电站201间隔（施林线）配电变压器	630	12.70%	0	0				7.72%
34442	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里3号变电站201间隔（施林线）配电变压器	800	22.80%	0	0				11.52%
34443	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家支14左6变台	200	33.00%	114	114				-5.53%
34444	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干210变台	200	39.38%	101.25	101.25				-39.60%
34445	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院1箱变1变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-39.02%
34446	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干图颜太分29变台	315	39.62%	159	159				-33.34%
34447	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里2号变电站201间隔（施林线）配电变压器	800	32.40%	0	0				12.23%
34448	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院1局维变电站201配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	15.74%
34449	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村12箱式变电站1配电变压器	500	26.80%	0	0		是	2025年12月	-79.20%
34450	开发	昆明变	昆明变55980昆纺乙线	万丽御府小区变电站102间隔配电变压器	630	3.81%	543	543				-5.72%
34451	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分18右8变台	200	72.90%	34.20	34.20				-15.08%
34452	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居4局维变电站201配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	10.62%
34453	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村5箱式变电站1配电变压器	500	42.00%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
34454	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村3箱式变电站1配电变压器	630	4.13%	0	0		是	2025年12月	-43.24%
34455	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干老合牛分16变台	400	34.95%	220	220				-42.27%
34456	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左8右7柱上变压器	200	55.20%	0	0		是	2025年12月	-47.28%
34457	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司3变电站1配电变压器	400	33.50%	0	0		是	2026年12月	-38.60%
34458	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	静安府4号变电站201间隔（施站线）配电变压器	630	33.02%	0	0				30.81%
34459	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	新新花园箱变1变压器	400	45.20%	0	0		是	2025年12月	-36.64%
34460	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干4右4柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34461	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左4柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
34462	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	601所箱变1变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-29.04%
34463	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期2箱变2变压器	400	51.50%	0	0				-40.92%
34464	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线老合分9左1变台	400	47.40%	170	170				100.00%
34465	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居8局维变电站201配电变压器	400	39.75%	0	0		是	2026年12月	6.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34466	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干10右4柱上变压器	315	33.49%	0	0		是	2025年12月	-43.56%
34467	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	601所箱变2变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-52.73%
34468	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房1变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34469	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	芙蓉馨园箱式变电站1配电变压器	400	10.88%	0	0		是	2025年12月	-23.61%
34470	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左10柱上变压器	400	53.60%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
34471	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	静安府2号变电站201间隔（施站线）配电变压器	630	43.81%	0	0				64.51%
34472	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	集美万象1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	19.20%	0	0				-10.05%
34473	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家分28左3右4变台	400	20.50%	278	278				-60.21%
34474	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里公寓1号变电站201间隔（施林线）配电变压器	630	8.57%	0	0				29.42%
34475	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房2变电站2变压器	400	23.20%	0	0		是	2025年12月	-29.77%
34476	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村10箱式变电站1配电变压器	500	16.00%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
34477	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村10箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34478	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村1箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34479	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线百花分11柱上变压器	250	23.68%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
34480	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村5箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34481	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干218左9变台	200	56.70%	66.60	66.60				1.04%
34482	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左8右5柱上变压器	200	3.30%	0	0		是	2025年12月	-6.42%
34483	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房1变电站2变压器	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
34484	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分老合牛分30变台	250	35.16%	137	137				-39.09%
34485	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	静安府1号变电站201间隔（施站线）配电变压器	800	46.80%	0	0				18.39%
34486	东陵	祝家变	王滨乙线	祝家变304王滨线王滨干50沙地分54柱上变压器	200	84.75%	11	11	2024年6月			-29.01%
34487	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	农机线老合牛分8变台	400	26.40%	254	254				-8.79%
34488	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院4局维变电站201配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	20.94%
34489	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房2变电站1变压器	400	28.00%	0	0		是	2025年12月	-38.13%
34490	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东甲1之1箱式变电站1配电变压器	400	3.00%	0	0		是	2025年12月	-4.21%
34491	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院2局维变电站201配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2026年12月	20.62%
34492	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东干34左5+1右4柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-1352.61%
34493	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	集美万象2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	10.50%	0	0				-7.86%
34494	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分老合牛分54右4变台	400	21.80%	272.80	272.80				-27.48%
34495	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干149变台	200	57.00%	66.00	66.00				-25.82%
34496	沈北	方溪变	方开甲线	道义变246开发一线沈阳康城房屋开发有限公司2箱1变	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-39.94%
34497	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村8箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34498	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	集美万象3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	11.75%	0	0				-20.10%
34499	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院3箱变1变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
34500	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左9右1之1柱上变压器	315	25.71%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
34501	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村2箱式变电站1配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-9.74%
34502	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司2变电站1变压器配电变压	400	30.00%	0	0		是	2026年12月	-37.98%
34503	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居2局维变电站201配电变压器	400	13.88%	0	0		是	2026年12月	6.20%
34504	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居3局维变电站201配电变压器	400	33.00%	0	0		是	2026年12月	5.55%
34505	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左8左4柱上变压器	250	23.68%	0	0		是	2025年12月	-36.56%
34506	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左6左1之1柱上变压器	315	33.65%	0	0		是	2025年12月	-39.94%
34507	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村4箱式变电站1配电变压器	200	64.80%	0	0		是	2025年12月	-45.06%
34508	沈北	方溪变	方开甲线	辽宁恒润通信工程有限公司（一站式）	100	12.40%	0	0		是	2026年12月	-22.43%
34509	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院2箱变1变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-40.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34510	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村4箱式变电站2配电变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34511	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村9箱式变电站2配电变压器	500	9.20%	0	0		是	2025年12月	-45.36%
34512	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	YHG_卫东干34左5加1右3(临时电)柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-683.61%
34513	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村2箱式变电站2配电变压器	500	14.00%	0	0		是	2025年12月	-101.89%
34514	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干120左6变台	200	44.40%	91	91				-42.24%
34515	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里公寓2号变电站201间隔(施林线)配电变压器	630	45.08%	0	0				29.64%
34516	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居1局维变电站201配电变压器	400	19.13%	0	0		是	2026年12月	6.30%
34517	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居9局维变电站201配电变压器	400	32.25%	0	0		是	2026年12月	5.74%
34518	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村6箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	-42.28%
34519	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家分23左7变台	200	18.20%	144	144				-55.23%
34520	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线图颜太分31右4变台	400	17.50%	290	290				92.88%
34521	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	华铁1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	48.38%	0	0				-34.96%
34522	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里5号变电站201间隔(施林线)配电变压器	800	16.20%	0	0				4.61%
34523	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分老合牛分54右4右1变台	400	41.40%	194	194				39.12%
34524	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线图颜太分16左6变台	400	13.50%	306	306				100.00%
34525	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线百花分12左3柱上变压器	400	55.80%	0	0		是	2025年12月	-39.07%
34526	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东甲线卫东干10右1+1柱上变压器	400	13.50%	0	0		是	2025年12月	-33.76%
34527	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院2箱变2变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-41.02%
34528	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村12箱式变电站2配电变压器	500	20.00%	0	0		是	2025年12月	-8.71%
34529	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里1号变电站201间隔(施林线)配电变压器	800	18.30%	0	0				6.68%
34530	东陵	祝家变	王滨乙线	祝家变304王滨线王滨干沙地分03柱上变压器	315	49.52%	128	128				-33.28%
34531	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干191变台	400	16.73%	293.10	293.10				-48.96%
34532	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司3箱变201配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-44.14%
34533	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	华铁2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	46.50%	0	0				-34.04%
34534	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干大羊分14	200	43.20%	0	0		是	2025年	-37.60%
34535	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	富源新居箱变1号变	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
34536	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东五棵分支线06	200	59.25%	62	62				-34.85%
34537	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线04	400	61.00%	116	116				-39.88%
34538	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	爱偈精舍箱变1号变	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
34539	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干4+1左1	400	19.95%	0	0		是	2025年	-40.39%
34540	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	泰和府2号变电站201间隔(东官线)配电变压器	630	5.71%	0	0				33.64%
34541	康平	城南变	城南变2510南西线	陶屯西台支10	200	29.40%	121	121				0.80%
34542	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿六组分支线005	100	59.60%	30	30				-30.61%
34543	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关八组分支线007	200	78.30%	23	23				-23.68%
34544	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线西五棵分支线010	100	89.55%	0.45	0.45	2022年12月			-39.26%
34545	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干53	50	48.80%	0	0		是	2025年	-1.57%
34546	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线160+1柱上变压器	200	33.90%	112	112				-28.96%
34547	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线充电桩支2	200	2.40%	175	175				0.00%
34548	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线地税分支003	200	33.00%	114	114				-56.25%
34549	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线房家分支线011	200	14.50%	151.00	151.00				-20.56%
34550	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线林场分支线014	200	33.30%	113.40	113.40				-27.95%
34551	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	大羊分19左20	100	41.40%	0	0		是	2025年	-35.22%
34552	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	中小企业联合会自维变压器	200	10.20%	0	0		是	2025年12月	-1820.58%
34553	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线09	200	52.95%	74	74				-29.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34554	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线陶屯东台01	200	60.23%	59.55	59.55				-33.18%
34555	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关分东关支19	400	30.70%	237.20	237.20				-58.75%
34556	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰1箱变1变压器	630	44.44%	0	0		是	2025年12月	-44.28%
34557	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线五棵树枝支线64	100	110.70%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-32.61%
34558	浑南	榆树变	榆树变870榆下乙线	YHG世纪新城五期高层202间隔配电变压器	630	52.06%	10.00	10.00				-51.14%
34559	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关中学新台支01	200	35.60%	109	109				4.92%
34560	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰2箱变1变压器	630	60.44%	0	0		是	2025年12月	-42.98%
34561	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干42左1	400	6.60%	0	0				100.00%
34562	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿五组分支线1	200	49.50%	81.00	81.00				-27.56%
34563	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿分支线77	200	56.25%	67.50	67.50				-23.98%
34564	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线37	200	54.00%	72	72				-29.23%
34565	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干大羊分19左20	160	61.50%	0	0		是	2025年	-35.46%
34566	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官63右3	200	9.90%	0	0		是	2025年	-82.33%
34567	浑南	榆树变	榆树变870榆下乙线	世纪新城五期电梯自维变电站变压器	315	21.84%	10.00	10.00				-45.70%
34568	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿二组分支线006	400	27.90%	248	248				-38.59%
34569	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	外商变电箱2	500	27.84%	0	0		是	2025年12月	-55.00%
34570	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线一组分支线004	200	50.10%	79.80	79.80				-54.80%
34571	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关分24	100	62.70%	27.30	27.30				13.35%
34572	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官线40（2）	200	28.40%	0	0		是	2025年	-51.76%
34573	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线30	100	67.80%	22	22				-54.61%
34574	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干44+1右1	400	7.50%	0	0		是	2025年	-211.92%
34575	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干77	200	6.00%	0	0		是	2025年	-108.63%
34576	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线陶屯新表分支线1	100	90.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-36.94%
34577	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关分12	250	41.52%	121	121				-46.15%
34578	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	爱丽精舍箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34579	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关村台支02	200	52.80%	74.40	74.40				-338.43%
34580	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰4箱变1号变	500	35.04%	0	0		是	2025年12月	-35.88%
34581	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官22	250	61.12%	0	0		是	2025年	-43.31%
34582	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	富源新居箱变2号变	315	16.83%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
34583	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线南西干线21	200	87.60%	5	5	2023年9月			-34.03%
34584	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线小区分支线009	100	69.30%	21	21				-35.05%
34585	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰5箱变1号变	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-33.04%
34586	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	大羊分32	200	71.70%	0	0		是	2025年	-35.62%
34587	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干3左7+1	50	82.80%	0	0	2024年6月	是	2025年	-19.23%
34588	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线新表分支线002	160	72.38%	28	28				-41.86%
34589	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰1箱变2变压器	630	51.75%	0	0		是	2025年12月	-37.56%
34590	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	监督局住宅箱变1号变	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-44.61%
34591	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线四组分支线29	100	19.35%	70.65	70.65				-45.91%
34592	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干65	160	12.75%	0	0		是	2025年	-102.75%
34593	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰2箱变2变压器	630	64.25%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
34594	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线大棚分支线003	100	52.00%	38	38				-38.12%
34595	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干34	200	64.40%	0	0		是	2025年	-36.52%
34596	浑南	榆树变	榆树变870榆下乙线	YHG世纪新城五期高层201间隔配电变压器	630	58.41%	10.00	10.00				-45.93%
34597	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线南西干线159	200	56.93%	66	66				-31.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34598	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	泰和府1号变电站201间隔（东官线）配电变压器	630	3.17%	0	0				46.03%
34599	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	外商变电箱1	500	19.68%	0	0		是	2025年12月	-49.85%
34600	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰3箱变1变压器	630	93.33%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.03%
34601	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰3箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34602	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线林场分支线001	100	55.20%	34.80	34.80				-35.78%
34603	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线南西干线164	200	61.20%	58	58				-49.19%
34604	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线21	400	47.85%	168.60	168.60				-27.44%
34605	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	监督局住宅箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34606	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关七组二号台支001	200	45.23%	90	90				-39.05%
34607	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线东岗子村分南水支5	50	0.00%	45	45				0.00%
34608	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线朱家房2组照明	100	53.60%	36	36				-42.30%
34609	法库	孟家变	孟东线	孟家变942孟东线靠陵沟后电台（后电台）	200	39.50%	101	101				-32.15%
34610	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区12号配电变压器	800	28.88%	0	0				-39.04%
34611	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区1变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-34.90%
34612	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线农小学分08	400	22.70%	0	0		是	2026年12月	13.96%
34613	沈河	万柳变	万柳变276万东线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干38变压器	315	33.97%	0	0				-40.36%
34614	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线造纸厂支004左T05	100	6.60%	0	0		是	2026年12月	-67.86%
34615	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪4箱变2变压器	630	27.05%	396.60	396.60				-41.20%
34616	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	沈阳市育新农场（一站式服务）	200	5.10%	0	0		是	2026年12月	0.00%
34617	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	雷刚充电桩（一站式服务）	200	15.90%	0	0		是	2026年12月	5.11%
34618	沈河	万柳变	万柳变276万东线	万泉明珠变电站2变压器	630	22.38%	0	0				-41.57%
34619	大东	望花变	望花变70270二台甲线	老瓜堡西路箱变2变压器	630	23.17%	421	421				-43.31%
34620	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线砖厂分水田支10	100	6.30%	84	84				-69.80%
34621	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线三家子分铭洋牲畜支2	400	7.05%	331.80	331.80				100.00%
34622	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线综合楼	100	61.60%	28	28				-36.69%
34623	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线孤靠分10右支1变压器	400	8.10%	327.60	327.60				17.41%
34624	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左11柱上变压器	400	57.25%	131	131				-44.40%
34625	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	沈北新区沈水水平仪厂（一站式服务）	200	11.70%	0	0		是	2026年12月	7.37%
34626	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线白灰厂支养殖几2	400	3.30%	346.80	346.80				0.00%
34627	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左3柱上变压器	630	63.49%	167.00	167.00				-53.97%
34628	沈河	万柳变	万柳变276万东线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干21右2变	200	79.50%	0	0				-36.08%
34629	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪2箱变2变压器	400	20.00%	280.00	280.00				-45.29%
34630	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线信家分31	400	13.40%	0	0		是	2026年12月	15.77%
34631	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分011	400	9.00%	324.00	324.00				-20.14%
34632	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线全比分涂料厂支03	400	18.60%	0	0		是	2026年12月	6.41%
34633	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区4变电站1变压器	400	24.75%	0	0				-37.14%
34634	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区2变电站201配电变压器	630	20.63%	0	0				16.22%
34635	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区张广生电焊修理部-新农线马甲	200	18.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
34636	沈河	万柳变	万柳变276万东线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干33变压器	315	9.52%	0	0				-49.91%
34637	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区11号配电变压器	800	33.00%	0	0				-36.57%
34638	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线四家子后支10	400	6.50%	334	334				-31.75%
34639	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式服务-安途燃气设备有限公司	200	18.60%	0	0		是	2026年12月	-41.42%
34640	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分利合丰养殖场支2	200	6.90%	166	166				100.00%
34641	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区3变电站201配电变压器	800	13.80%	0	0				20.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34642	沈河	万柳变	万柳变276万东线	万泉家园箱变2变压器	630	26.98%	0	0				-40.75%
34643	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线市场	400	37.30%	211	211				-23.93%
34644	沈河	万柳变	万柳变276万东线	水道干41变压器	315	57.14%	0	0				-42.59%
34645	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农干93左T1台	50	50.40%	0	0		是	2026年12月	-19.48%
34646	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干54+1穆家C台	315	19.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
34647	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分东大支南几3	200	17.10%	146	146				100.00%
34648	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区4变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0				19.12%
34649	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线中学	50	44.80%	23	23				-42.45%
34650	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑2变电站1变压器	800	19.20%	0	0				-38.74%
34651	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线侯头沟6组照明	400	45.90%	176.40	176.40				-35.15%
34652	大东	望花变	望花变70270二台甲线	鸿泽馨园1箱变1变压器	630	87.30%	17.00	17.00	2024年7月			-44.57%
34653	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线刘台几03	200	36.60%	107	107				-36.67%
34654	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分170西分5	200	7.20%	166	166				100.00%
34655	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区大海生态养殖场	200	33.00%	0	0		是	2026年12月	9.19%
34656	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线村台几07	160	61.00%	46	46				-27.74%
34657	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线西大几46	400	53.85%	144.60	144.60				-30.45%
34658	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左2右5柱上变压器	400	85.80%	16.80	16.80	2024年9月			-41.45%
34659	沈河	万柳变	万柳变276万东线	水道干30右3变压器	315	66.10%	0	0				-40.08%
34660	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	侯头沟5组照明（2021微）	200	70.70%	38.60	38.60				-32.38%
34661	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线三家分101	200	18.20%	143.60	143.60				-35.70%
34662	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪3箱变2变压器	630	22.86%	423.00	423.00				-35.17%
34663	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区2变电站1变压器	630	27.94%	0	0				-42.37%
34664	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房侯头沟村胜峰饭店公变台区	200	26.40%	127.20	127.20				100.00%
34665	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪5箱变2变压器	630	28.95%	384.60	384.60				-44.26%
34666	沈河	万柳变	万柳变276万东线	东煤万莲箱变1变压器	630	51.05%	0	0				-42.98%
34667	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分慧丰谷物支2	400	4.50%	342.00	342.00				100.00%
34668	沈河	万柳变	万柳变276万东线	重明里箱变1变压器	630	16.51%	0	0				-42.62%
34669	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区李红霞水电焊修理部	200	31.20%	0	0		是	2026年12月	-36.12%
34670	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑1变电站1变压器	800	48.50%	0	0				-40.56%
34671	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线老边支06	200	34.90%	110	110				-29.91%
34672	大东	望花变	望花变70270二台甲线	鸿泽馨园1箱变2变压器	630	25.40%	407.00	407.00				-33.02%
34673	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线刘窝堡支02	50	35.20%	27.40	27.40				-33.77%
34674	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线上屯支15	200	31.95%	116.10	116.10				-29.82%
34675	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农干98西拉拉井分14左支4（西拉拉村南）	200	52.20%	0	0		是	2026年12月	-52.09%
34676	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干18农小学分2新农A2台（一站式）	315	27.68%	0	0		是	2026年12月	-6.54%
34677	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东砖分东砖支农机几1	200	57.90%	64	64				-24.51%
34678	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线何家支02	200	7.00%	166.00	166.00				-26.20%
34679	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区2变电站1变压器	400	18.38%	0	0				-37.09%
34680	沈河	万柳变	万柳变276万东线	邻园箱变2变压器	500	44.16%	0	0				-46.79%
34681	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	侯头沟4组综合（2023微）	400	25.65%	257.40	257.40				2.69%
34682	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线七家子分088	400	22.15%	271.40	271.40				-38.24%
34683	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑3变电站2变压器	630	16.30%	0	0				-40.35%
34684	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分凤岐卜支杨青几5	100	49.20%	41	41				12.14%
34685	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区苗庄生鲜蔬菜店	200	28.50%	0	0		是	2026年12月	18.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34686	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线七家子分006	160	15.63%	119.00	119.00				-35.59%
34687	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东岗子村支23	160	35.88%	87	87				-38.56%
34688	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线全义分27	50	61.80%	0	0		是	2026年12月	-35.00%
34689	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线九队甲08	200	28.50%	123.00	123.00				-43.83%
34690	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线西大东甲03	200	33.40%	113.20	113.20				-35.42%
34691	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房2组分台	200	36.60%	107	107				23.25%
34692	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线大房申几07	400	17.70%	289.20	289.20				-29.81%
34693	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪4箱变1变压器	630	20.19%	440	440				-45.45%
34694	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤新支05	400	21.50%	274.00	274.00				-32.38%
34695	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线马家井分05+1	400	24.90%	0	0		是	2026年12月	10.60%
34696	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线欢喜几46	200	112.50%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-37.23%
34697	大东	望花变	望花变70270二台甲线	鸿泽馨园2箱变（单）	630	28.89%	385.00	385.00				-39.66%
34698	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线三家子分104	400	15.60%	297.60	297.60				-29.62%
34699	法库	孟家变	孟东线	西大西几	200	37.50%	105.00	105.00				-36.59%
34700	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑2变电站2变压器	800	14.70%	0	0				-39.00%
34701	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑4变电站2变压器	400	12.60%	0	0				-17.88%
34702	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东岗子村支30	160	68.13%	35.00	35.00				-37.87%
34703	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线全义分02左支1	200	45.75%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
34704	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线西大村甲02	200	54.70%	71	71				-38.38%
34705	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式服务一沈阳市沈北新区王素华林蛙养殖场	200	5.40%	0	0		是	2026年12月	4.62%
34706	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-辽宁北方烟花制造厂-新农干环保厂支3	200	30.30%	0	0		是	2026年12月	28.97%
34707	大东	望花变	望花变70270二台甲线	远东2小区箱变（单）	630	42.92%	296.60	296.60				-42.65%
34708	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线038左分02	400	20.30%	0	0		是	2026年12月	7.77%
34709	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区5变电站201配电变压器	800	16.50%	0	0				100.00%
34710	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线团岗子村几05	100	91.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-30.60%
34711	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区1变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0				19.42%
34712	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孟家收粮支03	200	17.20%	145.60	145.60				-28.44%
34713	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变新农干全义分2号右支专厂支3（一站式）	400	77.85%	0	0		是	2026年12月	-13.57%
34714	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分团岗子支27	400	14.75%	301	301				15.64%
34715	大东	望花变	望花变70270二台甲线	老瓜堡西路箱变1变压器	630	19.05%	447.00	447.00				-43.73%
34716	沈河	万柳变	万柳变276万东线	邻园箱变1变压器	500	46.08%	0	0				-43.24%
34717	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线村支05	400	11.55%	314	314				-27.63%
34718	法库	孟家变	孟东线	孟东线欢喜几46	400	8.53%	326	326				10.33%
34719	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线小三家子支4	400	12.15%	311	311				18.16%
34720	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑4变电站1变压器	400	13.50%	0	0				-23.82%
34721	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干信家分51+1瓦厂支5左T1马家甸B台（一站	315	27.17%	0	0		是	2026年12月	-46.89%
34722	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线137+1	400	26.70%	0	0		是	2026年12月	15.96%
34723	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农干52右分木家井分20（木家村后）	200	34.80%	0	0		是	2026年12月	-48.52%
34724	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东大支鑫旺几7	400	5.40%	338.40	338.40				0.00%
34725	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干22左分6+2新农A1台（一站式）	315	37.59%	0	0		是	2026年12月	-43.18%
34726	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线后电支03	200	49.70%	80.60	80.60				-30.72%
34727	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东大北甲02	200	17.10%	145.80	145.80				-32.71%
34728	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干6左6柱上变压器	315	17.52%	228.30	228.30				-50.31%
34729	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区2变电站2变压器	630	32.70%	0	0				-37.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34730	沈河	万柳变	万柳变276万东线	万泉家园箱变1变压器	630	15.87%	0	0				-38.46%
34731	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线新农干063	315	63.43%	0	0		是	2026年12月	-35.15%
34732	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	侯头沟村综合一台（微）	200	79.20%	21.60	21.60				15.08%
34733	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区兴凯水电焊修理部	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
34734	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线侯头沟7组照明	100	135.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-31.59%
34735	法库	孟家变	孟东线	孟家变942孟东线孤靠分油站支2（孤树子大棚台）	400	7.28%	330.90	330.90				-27.55%
34736	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区3变电站1变压器	630	25.08%	0	0				-37.17%
34737	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线老边西支06	200	51.20%	78	78				-32.44%
34738	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	侯头沟4组照明（微）	400	30.42%	0	0				-40.29%
34739	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农干76信家分7左支0+1杆（一站式）	400	98.40%	0	0	2024年6月			74.79%
34740	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干70+1穆家B台（一站式）	315	13.21%	0	0		是	2026年12月	-52.37%
34741	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东岗子南几04	400	6.25%	335	335				-20.92%
34742	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	杨大鹏畜牧公变台	200	8.40%	163	163				96.95%
34743	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台干12左2加2	315	50.79%	123.50	123.50				6.56%
34744	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分022	400	126.30%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-29.90%
34745	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪2箱变1变压器	400	20.00%	280.00	280.00				-46.07%
34746	大东	望花变	望花变70270二台甲线	上园3箱变1变压器	630	39.62%	317	317				-33.84%
34747	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区6变电站201配电变压器	630	19.37%	0	0				100.00%
34748	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线四家子村支3	400	33.00%	228	228				-33.09%
34749	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线七家子分三盛鑫煤炭几4	400	0.90%	356.40	356.40				100.00%
34750	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线四家子分新台	100	45.00%	45.00	45.00				-37.21%
34751	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
34752	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪1箱变1变压器	500	47.20%	214	214				-42.95%
34753	沈河	万柳变	万柳变276万东线	沈河教工住宅箱变2变压器	630	6.19%	0	0				-37.81%
34754	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪1箱变2变压器	500	48.80%	206.00	206.00				-44.52%
34755	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪3箱变1变压器	630	24.00%	416	416				-39.93%
34756	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线农南支07	400	29.30%	0	0		是	2026年12月	14.42%
34757	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线信家分23	400	14.10%	0	0		是	2026年12月	12.58%
34758	大东	望花变	望花变70270二台甲线	天兴家园箱变2变压器	500	42.72%	236.40	236.40				-40.92%
34759	沈河	万柳变	万柳变276万东线	沈河教工住宅箱变1变压器	315	31.75%	0	0				-41.24%
34760	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线东岗子村分南台支自来水甲3	50	0.00%	45.00	45.00				0.00%
34761	沈河	万柳变	万柳变276万东线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干19变压器	315	23.81%	0	0				-47.46%
34762	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑3变电站1变压器	630	23.31%	0	0				-42.85%
34763	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分东大支西大南甲6	200	22.00%	136.00	136.00				-11.88%
34764	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线信家分51	400	37.95%	0	0		是	2026年12月	-38.57%
34765	法库	孟家变	孟东线	七家分刘窝卜支2七家刘家新村柱上变压器	100	71.10%	19	19				-34.98%
34766	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪5箱变1变压器	630	22.48%	425.40	425.40				-52.29%
34767	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左10柱上变压器	400	43.20%	187.20	187.20				-44.01%
34768	沈河	万柳变	万柳变276万东线	万泉明珠变电站1变压器	630	30.48%	0	0				-42.73%
34769	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线新农干023左分1	315	53.33%	0	0		是	2026年12月	-41.86%
34770	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式服务一沈阳市沈北新区德联丰金属制品制造厂	400	36.90%	0	0		是	2026年12月	13.54%
34771	浑南	于山变	于山变772于医乙线	华发新城厚和轩2号变电站2号配电变压器	630	6.98%	0	0		是	2027年12月	0.00%
34772	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-2箱变2变压器	630	25.08%	409	409				-43.06%
34773	东陵	棋盘山	棋上线	上木回迁楼1箱变2变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年12月	-36.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34774	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭5变电站1站内变压器	630	19.05%	0	0		是		-49.06%
34775	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭3变电站2站内变压器	500	54.08%	0	0		是		-44.51%
34776	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花6变电站2站内变压器	500	41.92%	0	0		是		-39.59%
34777	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线满堂中心小学（医院X光）	200	43.50%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
34778	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭2变电站1站内变压器	630	36.06%	0	0		是		-42.64%
34779	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右4公变	400	11.20%	315	315				-43.83%
34780	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干44右3新	400	74.55%	0	0		是		5.45%
34781	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线八零车间分55左支8柱上变压器	400	34.16%	0	0		是	2026年12月	-28.55%
34782	东陵	棋盘山	棋上线	上木回迁楼1箱变1变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-41.65%
34783	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线59柱上变压器	200	44.40%	0	0		是	2026年12月	-38.13%
34784	浑南	于山变	于山变772干医乙线	华发新城行知坊4号变电站2号配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	12.30%
34785	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花2变电站2站内变压器	500	48.64%	0	0		是		-39.33%
34786	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-2箱变1变压器	630	22.86%	423	423				-61.62%
34787	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭5变电站2站内变压器	630	29.84%	0	0		是		-40.33%
34788	浑南	于山变	于山变772干医乙线	华发新城厚和轩1号变电站2号配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2027年12月	13.08%
34789	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵乙线沈陵干4柱上变压器	250	25.20%	0	0		是		-41.73%
34790	浑南	桃仙变	桃仙变242桃科甲线	裕沁听月轩一期1号变电站1号变压器	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-18.57%
34791	浑南	桃仙变	桃仙变242桃科甲线	裕沁听月轩一期2号变电站1号变压器	400	26.40%	0	0		是	2027年12月	-26.03%
34792	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干65右14左1-2	315	47.62%	0	0		是		-35.53%
34793	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线严家分12左1柱上变压器	200	27.90%	0	0		是	2026年12月	-37.00%
34794	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花5变电站1站内变压器	500	81.60%	0	0	2023年9月	是		-34.98%
34795	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右3+1公变	315	46.67%	137	137				-43.72%
34796	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花1变电站2站内变压器	500	45.44%	0	0		是		-41.07%
34797	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线大夫祝家队柱上变压器	50	40.50%	0	0		是	2026年12月	-35.33%
34798	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线130右1柱上变压器	400	30.00%	0	0		是	2026年12月	-36.71%
34799	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	祥发箱变1变	315	62.48%	87	87				-34.47%
34800	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干60左6	400	5.25%	0	0		是		-28.85%
34801	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅3箱变1变	630	52.06%	239	239				-42.84%
34802	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	名流奉玺台1号变电站202间隔配电变压器	800	27.75%	0	0				-25.70%
34803	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线清韵百园分12左3号柱上变压器	160	23.63%	0	0		是	2026年12月	-42.05%
34804	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭4变电站2站内变压器	630	34.92%	0	0		是		-38.62%
34805	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线清韵百园分2柱上变压器	200	70.80%	0	0		是	2026年12月	24.88%
34806	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花7箱变1变压器	500	18.56%	0	0		是		-43.95%
34807	东陵	棋盘山	棋上线	世满线世满干62柱上变压器	50	38.76%	0	0		是	2026年12月	-41.73%
34808	沈河	长青变	长青变478长木甲线	武警芳园箱变2变压器	400	19.00%	284	284				-43.38%
34809	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	浑南生态园变电站1号配电变压器	630	20.95%	0	0				-41.90%
34810	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线棋上干60右7柱上变压器	80	15.00%	0	0		是	2026年12月	-91.15%
34811	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭1变电站2站内变压器	630	46.98%	0	0		是		-43.59%
34812	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右8+1公变	315	8.89%	256	256				-45.53%
34813	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花7箱变2变压器	500	20.80%	0	0		是		-43.05%
34814	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵乙线沈陵干13柱上变压器	50	59.40%	0	0		是		-33.36%
34815	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方家栏小区2箱变1变压器	630	28.57%	387	387				-42.53%
34816	浑南	于山变	于山变772干医乙线	华发新城厚和轩4号变电站2号配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	11.08%
34817	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干65右6左2+1	315	99.68%	0	0	2023年8月			-38.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34818	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花6变电站1站内变压器	500	29.12%	0	0		是		-43.86%
34819	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右7公变	200	0.00%	180	180				0.00%
34820	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花3变电站2站内变压器	500	28.48%	0	0		是		-42.85%
34821	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵乙线沈陵干12柱上变压器	200	7.80%	0	0		是		-33.53%
34822	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅2箱变1变	630	20.63%	437	437				-39.86%
34823	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-3箱变1变压器	630	18.73%	449.00	449.00				-46.26%
34824	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭4变电站1站内变压器	630	14.60%	0	0		是		-44.15%
34825	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线棋上干60左3柱上变压器	80	71.50%	0	0		是	2026年12月	2.36%
34826	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干37右5+1公变	400	49.25%	163	163				-38.43%
34827	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	浑南生态园变电站2号配电变压器	630	38.57%	0	0				-43.34%
34828	浑南	桃仙变	桃仙变242桃科甲线	裕沁听月轩二期1号变电站1号变压器	630	36.83%	0	0		是	2027年12月	-11.43%
34829	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干62右1	100	48.60%	0	0		是		-41.96%
34830	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干64左5	200	40.00%	0	0		是		-51.12%
34831	浑南	于山变	于山变772于医乙线	华发新城厚和轩3号变电站2号配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2027年12月	10.39%
34832	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	401小区箱变1变压器	500	9.20%	404	404				-42.77%
34833	浑南	桃仙变	桃仙变242桃科甲线	舜山府2号变电站2号配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2027年12月	-2.13%
34834	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右5右1公变	400	30.00%	240.00	240.00				-38.96%
34835	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	榆树线储运分4柱上变压器	315	62.86%	0	0				-32.39%
34836	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线82柱上变压器	100	66.15%	0	0		是	2026年12月	-29.90%
34837	浑南	桃仙变	桃仙变242桃科甲线	舜山府1号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-98.79%
34838	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线114左1柱上变压器	400	12.00%	0	0		是	2026年12月	-23.08%
34839	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右5右1+2公变	400	16.50%	294	294				-54.15%
34840	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	孤家子变644榆树线榆树线27柱上变压器	200	26.50%	0	0				-15.41%
34841	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方家栏1箱变1变压器	800	67.50%	180	180				-43.25%
34842	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线风情园分31左3左1柱上变压器	200	21.90%	0	0		是	2026年12月	100.00%
34843	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线八零分16左1柱上变压器	200	16.20%	0	0		是	2026年12月	-41.27%
34844	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭2变电站2站内变压器	630	28.44%	0	0		是		-45.30%
34845	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右5右8公变	400	60.60%	118	118				-46.31%
34846	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干44右10	315	63.81%	0	0		是		-38.61%
34847	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅1箱变2变	630	23.49%	419.00	419.00				-43.80%
34848	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-1箱变2变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
34849	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	祥发1箱变1变	630	70.48%	123.00	123.00				-41.94%
34850	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-3箱变2变压器	630	16.51%	463	463				-44.53%
34851	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	401小区箱变2变压器	500	25.20%	324	324				-39.84%
34852	浑南	于山变	于山变772于医乙线	华发新城行知坊3号变电站2号配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2027年12月	12.19%
34853	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅1箱变1变	630	20.95%	435.00	435.00				-43.62%
34854	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干65右6左4	315	53.33%	0	0		是		-33.43%
34855	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花3变电站1站内变压器	500	31.36%	0	0		是		-46.17%
34856	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干65右14左1-1	315	31.43%	0	0		是		-43.46%
34857	东陵	棋盘山	棋上线	清韵百园1箱变2变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	-39.72%
34858	浑南	桃仙变	桃仙变242桃科甲线	裕沁听月轩一期2号变电站2号变压器	400	26.40%	0	0		是		-28.84%
34859	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅2箱变2变	630	24.44%	413.00	413.00				-44.82%
34860	浑南	桃仙变	桃仙变242桃科甲线	裕沁听月轩一期1号变电站2号变压器	630	34.29%	0	0		是	2027年12月	-67.66%
34861	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干51加1	200	46.80%	0	0		是		14.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34862	沈河	长青变	长青478长木甲线	方南干37右5右9公变	400	31.50%	234	234				-43.34%
34863	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干60左1	400	57.00%	0	0		是		-52.13%
34864	沈河	长青变	长青478长木甲线	武警芳园箱变1变压器	400	24.50%	262	262				-44.11%
34865	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵干16加1	200	6.00%	0	0		是		67.38%
34866	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干65右6左1加1	400	57.90%	0	0		是		-36.86%
34867	沈河	长青变	长青478长木甲线	长木甲线方南干57右4公变	400	82.50%	30.00	30.00	2024年6月			-31.10%
34868	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干57左1	400	39.30%	0	0		是		-41.81%
34869	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干41加1	400	33.50%	0	0		是		-35.50%
34870	东陵	棋盘山	棋上线	阳光住宅1箱变1变压器	630	6.03%	0	0		是	2026年12月	-35.88%
34871	浑南	于山变	于山变772干医乙线	华发新城行知坊1号变电站2号配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2027年12月	10.33%
34872	沈河	长青变	长青478长木甲线	中房凌云1-1箱变1变压器	630	41.27%	307.00	307.00				-47.16%
34873	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线台沟一台区柱上变压器	50	11.10%	0	0		是	2026年12月	-81.76%
34874	浑南	于山变	于山变772干医乙线	华发新城行知坊2号变电站2号配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2025年12月	10.45%
34875	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	名流奉玺台2号变电站202间隔配电变压器	800	51.75%	0	0				-35.40%
34876	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园3箱变1变压器	500	24.32%	0	0		是	2026年12月	-8.59%
34877	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园3箱变2变压器	500	17.60%	0	0		是	2026年12月	-27.61%
34878	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园4箱变1变压器	400	20.10%	0	0		是	2026年12月	-24.71%
34879	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园4箱变2变压器	400	23.40%	0	0		是	2026年12月	-22.84%
34880	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语2箱变1号变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-41.77%
34881	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语2箱变2号变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-43.08%
34882	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园1箱变1号变压器变压器	630	54.29%	0	0		是	2026年12月	-39.40%
34883	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	融创沈阳府小区1变电站1变压器	800	22.80%	0	0		是	2025年12月	-26.53%
34884	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	万丽御府小区变电站101间隔配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2025年12月	1.00%
34885	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳供电段1202配电变压器	400	8.40%	0	0		是	2026年12月	-40.44%
34886	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区4变电站1变压器	630	14.86%	0	0		是	2025年12月	-28.96%
34887	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区2变电站1变压器	400	32.00%	0	0		是	2025年12月	-95.00%
34888	东陵	白沙变	白湖甲线	方大锦溪里1变电站1号变压器	630	9.84%	505	505				76.54%
34889	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	YHG_沈阳淡马锡物业管理有限公司（天赋新居）201配电 变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-39.00%
34890	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	融创沈阳府小区2变电站1变压器	800	29.40%	0	0		是	2025年12月	-24.90%
34891	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期3箱变2变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	18.60%
34892	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑1小区变电站1变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-44.63%
34893	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	沈阳诚丰金源2号变电站1号配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年12月	-34.98%
34894	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期1箱变1变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	26.34%
34895	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区5变电站1变压器	630	38.48%	0	0		是	2025年12月	-43.66%
34896	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳局沈阳供电段2变压器	100	17.20%	0	0		是	2026年12月	-13.56%
34897	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期1箱变2变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	20.70%
34898	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林语六期2箱变1配电变压器	800	44.10%	0	0		是	2026年12月	8.81%
34899	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区3变电站1变压器	400	24.40%	0	0		是	2025年12月	-43.65%
34900	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	一站式服务辽宁恒润通信工程有限公司（小桥子北村）	100	4.20%	0	0		是	2026年12月	4.65%
34901	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区6变电站1变压器	400	41.40%	0	0		是	2025年12月	-40.57%
34902	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中铁人杰水岸一期1号变电站1号配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-40.94%
34903	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	国铁路沈阳局沈阳供电段3变压器	100	14.80%	0	0		是	2026年12月	-108.54%
34904	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑2小区变电站1变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-42.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34905	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳局沈阳供电段1变压器	100	21.60%	0	0		是	2026年12月	-3.19%
34906	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	张羊甲线洪湖干石材分20右2变压器	315	79.05%	0	0		是	2025年12月	-25.38%
34907	东陵	白沙变	白湖甲线	方大锦溪里2变电站1号变压器	400	7.60%	330	330				70.74%
34908	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	张羊甲线洪湖干石材分20右6左2变压器	400	59.20%	0	0		是	2025年12月	-2.74%
34909	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期2箱变2变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	30.66%
34910	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	沈阳诚丰金源3号变电站201间隔配电变压器	630	54.60%	0	0		是	2026年12月	-37.42%
34911	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑2小区变电站2变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-40.80%
34912	东陵	白沙变	白湖甲线	方大锦溪里3变电站1号变压器	400	11.20%	315	315				33.14%
34913	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	天赋新居1号变电站1号配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
34914	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	融创沈阳府小区3变电站1变压器	400	29.70%	0	0		是	2025年12月	-60.05%
34915	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林语六期1箱变1配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2026年12月	17.15%
34916	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑1小区变电站2变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
34917	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	沈阳淡马锡物业管理有限公司（天赋新居）1号配电变	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-42.50%
34918	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区1变电站1变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
34919	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	天赋新居1号变电站202配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-42.38%
34920	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期2箱变1变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	23.01%
34921	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	中梁首府小区变电站101配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-20.22%
34922	东陵	白沙变	白湖甲线	方大映川里3箱变1号变压器	630	3.49%	545	545				0.00%
34923	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	博驰春天三期小区变电站	630	56.19%	0	0		是	2025年12月	-40.31%
34924	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语二期变电站2变压器	630	52.06%	0	0		是	2026年12月	-29.03%
34925	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期3箱变1变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	23.30%
34926	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳局沈阳供电段1201配电变压器	400	7.20%	0	0		是	2026年12月	-36.27%
34927	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线100之5+1	200	109.05%	0	0	2025年6月			100.00%
34928	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分88	200	58.30%	63	63				-36.57%
34929	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分96之1右1	200	3.00%	0	0				100.00%
34930	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分34左7变台	200	38.30%	103.40	103.40				-38.85%
34931	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线92左2+1右2	200	25.50%	0	0				100.00%
34932	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线后二台分马连岗支53变台	80	97.50%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-23.51%
34933	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线42右3右3变台	400	30.60%	238	238				-45.22%
34934	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线牯牛屯照明台	100	83.60%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-41.10%
34935	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干小区分27变台	200	37.50%	105	105				-37.57%
34936	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	保工街1变电站201柜	200	72.00%	0	0		是	2026年12月	-45.13%
34937	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干99左9变台	400	21.00%	268	268				-37.38%
34938	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干101变台	80	99.75%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-28.39%
34939	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分东漠支13	100	3.60%	0	0				-34.72%
34940	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线后二台分43变台	200	43.95%	92	92				-39.00%
34941	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分87左15变台	200	39.60%	100.80	100.80				100.00%
34942	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分92左15右3	400	51.15%	0	0				13.36%
34943	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分80+1右1	400	29.10%	0	0				16.57%
34944	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分59	200	25.30%	0	0				-29.80%
34945	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	弘景花园小区1变电站201变压器	500	24.32%	0	0		是	2027年12月	-43.28%
34946	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分86	160	24.38%	0	0				-37.02%
34947	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线寇家村照明	200	36.30%	0	0		是	2025年11月	-38.33%
34948	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分马连岗支50左13变台	100	31.20%	58.80	58.80				-53.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34949	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分102右10左14变台	200	13.80%	152.40	152.40				100.00%
34950	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地西南照明台（新）	400	38.70%	0	0				6.14%
34951	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线34变台	400	54.00%	144	144				-30.92%
34952	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源干100右6+1右1	400	56.70%	0	0				100.00%
34953	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地北台照明	400	38.40%	0	0		是	2025年11月	-36.20%
34954	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分89	50	57.60%	0	0				-39.63%
34955	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分5变台	200	84.50%	11	11	2022年12月			-34.13%
34956	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分123变台	400	30.00%	240.00	240.00				-25.08%
34957	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线小区分11变台	200	56.20%	67.60	67.60				-31.08%
34958	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线88左1	400	0.00%	0	0				0.00%
34959	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	圣丰御景广场二期C组团1变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
34960	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线35左3	200	91.60%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-31.85%
34961	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分61右1	400	74.10%	0	0				99.64%
34962	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线173	250	20.48%	0	0				-52.81%
34963	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台子分87右6变台	100	70.80%	19.20	19.20				-31.43%
34964	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干北四家分102右10变台	200	11.70%	156.60	156.60				-17.34%
34965	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线水源线161右1	160	1.56%	0	0				-548.14%
34966	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	弘景花园小区1变电站202变压器	500	24.00%	0	0		是	2028年12月	-41.18%
34967	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分74左22变台	200	123.30%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	50.07%
34968	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	圣丰御景广场二期C组团3变电站202间隔配电变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
34969	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分83右1	200	50.40%	0	0				10.34%
34970	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台子分87变台	200	63.00%	54	54				-33.78%
34971	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线100右2+1	400	31.50%	0	0				27.25%
34972	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分92左7	100	89.70%	0	0	2025年2月			-31.12%
34973	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分75右4左2	400	10.80%	0	0				100.00%
34974	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	香城蓝山1变电站202变压器	630	28.89%	0	0		是	2028年12月	-44.49%
34975	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	香城蓝山1变电站201	630	23.81%	0	0		是	2028年12月	-36.35%
34976	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	香城蓝山2变电站202变压器	630	29.52%	0	0		是	2028年12月	-42.11%
34977	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分57+1右1	200	59.40%	0	0				25.71%
34978	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干114变台	250	79.92%	25.20	25.20				-41.77%
34979	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线42右3右2变台	400	58.20%	127	127				-25.25%
34980	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分92右2	400	53.75%	0	0				-36.09%
34981	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线25右9变台	400	17.70%	268	268				-31.83%
34982	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分65左11+1左1	200	61.80%	0	0				-5.37%
34983	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	圣丰御景广场二期C组团4变电站202间隔配电变压器	630	4.44%	0	0				100.00%
34984	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线92左2+1右3	400	49.20%	0	0				100.00%
34985	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线李家窑照明	160	59.13%	0	0		是	2025年11月	-40.34%
34986	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分102	80	76.25%	0	0				-32.04%
34987	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干小区分7变台	200	65.40%	49.20	49.20				-40.26%
34988	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干93右11变台	400	12.90%	268	268				-9.54%
34989	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线小区分23变台	400	23.10%	267.60	267.60				31.86%
34990	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分27左6右1	200	7.20%	0	0				-19.93%
34991	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线界桥照明	400	114.90%	0	0	2024年7月			-41.59%
34992	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干87左7变台	200	56.70%	67	67				-29.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34993	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分74左15变台	200	101.70%	0	0	2024年10月	是	2025年8月	-30.81%
34994	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分马连岗支50左4变台	400	17.20%	268	268				-35.79%
34995	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线74左10变台	200	39.00%	102.00	102.00				6.14%
34996	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	香域蓝山2变电站1变压器	630	27.62%	0	0		是	2028年12月	-47.59%
34997	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	圣丰御景广场二期C组团2变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
34998	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四分63左4变台	400	26.10%	256	256				-36.78%
34999	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线后二台分53右15变台	200	56.50%	67	67				-47.62%
35000	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内干16变台	400	56.10%	135.60	135.60				-17.08%
35001	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线21变台	200	42.00%	96	96				-57.33%
35002	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地南照明台	250	57.60%	0	0		是	2025年11月	-28.95%
35003	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分102右10左25变台	200	51.90%	76.20	76.20				100.00%
35004	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线33左7左4	400	15.90%	0	0				0.00%
35005	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干北四家分103变台	200	109.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-35.51%
35006	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分马连岗支50左22变台	200	21.30%	137.40	137.40				-35.84%
35007	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分环保支3	100	25.40%	0	0				-1130.90%
35008	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线16变台	200	48.60%	82.80	82.80				-24.55%
35009	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分98	100	18.40%	0	0				-143.07%
35010	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分65+1右1	400	112.80%	0	0	2023年7月			-65.53%
35011	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线33左9+1右1	80	94.50%	0	0	2024年12月			26.20%
35012	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线35右3变台	400	22.20%	268	268				100.00%
35013	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干小区分11变台	200	102.90%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-40.19%
35014	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线54右1变台	400	57.00%	132.00	132.00				-15.08%
35015	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地中台照明(新)	400	26.40%	0	0		是	2025年11月	9.89%
35016	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分54左5变台	200	62.30%	55.40	55.40				-25.12%
35017	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干北四家分55右1变台	400	49.58%	162	162				-37.06%
35018	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分75右3左1	250	1.92%	0	0				-280.73%
35019	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线25右8右3变台	200	15.00%	150	150				9.62%
35020	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分37左20变台	200	3.90%	172.20	172.20				7.46%
35021	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分马连岗支58变台	100	58.80%	31	31				-39.32%
35022	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分66	180	86.33%	0	0	2022年12月			-42.10%
35023	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分43右1变台	100	92.48%	0	0	2024年6月			-48.81%
35024	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线51左3变台	200	77.30%	25.40	25.40				-33.77%
35025	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分84右10变台	200	3.60%	172.80	172.80				100.00%
35026	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	龙湖锦璜原著2小区变电站2配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2025年12月	80.25%
35027	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期1小区局维变电站201变压器	800	17.70%	0	0		是	2026年12月	23.40%
35028	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城1变电站202	630	0.00%	567.00	567.00				-10001300.00%
35029	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	龙湖桃李芳华1小区变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35030	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	文台苑1箱式变电站1配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-45.29%
35031	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园6变电站2配电变压器	800	7.80%	0	0		是	2025年12月	96.23%
35032	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干侯村分26变压器	200	53.40%	0	0		是	2025年12月	-28.97%
35033	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠2变电站201	630	31.75%	367.00	367.00				-44.70%
35034	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠1变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
35035	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街13变电站201	315	42.86%	149	149				-44.07%
35036	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	应东干三角分5	315	69.52%	64.50	64.50				-38.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35037	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	沈阳市沈北新区新喜都宾馆（一站式）	400	15.90%	0	0				100.00%
35038	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	应东干三角分7	315	47.75%	133	133				-43.56%
35039	皇姑	昆山变	昆山变25650昆广甲线	金地九网台1变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35040	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期5小区局维变电站201变压器	800	15.00%	0	0		是	2026年12月	23.68%
35041	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城3变电站201	630	55.24%	219.00	219.00				-34.78%
35042	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期2变电站201配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2026年12月	21.44%
35043	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛1变电站202	500	15.20%	374.00	374.00				-35.72%
35044	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	国奥新城小区局维1变电站201配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	17.57%
35045	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干侯村分14变台	200	52.90%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
35046	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	韵动领地1变电站201	800	0.00%	720.00	720.00				0.00%
35047	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	方溪甲线方溪干9+1左7之1柱上变压器	400	77.40%	0	0		是	2025年12月	59.83%
35048	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴旺楼1配电站202	250	0.00%	225	225				0.00%
35049	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	集美天城2箱式变电站2配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2025年12月	-6.76%
35050	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	华润翡翠城三期2箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35051	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	方溪乙线方溪干9+1之3柱上变压器	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-35.37%
35052	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛2变电站201	400	36.00%	216	216				-38.39%
35053	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	新一尚品三期2箱式变电站2配电变压器	630	59.68%	0	0		是	2025年12月	-1.11%
35054	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期5变电站202配电变压器	800	33.30%	0	0		是	2026年12月	4.70%
35055	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南线侯村分18右1变台	200	40.00%	0	0		是	2025年12月	-39.09%
35056	于洪	东民变	东酒线	东民变348东酒线姚家4台区	160	36.94%	0	0				-55.13%
35057	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	华润翡翠城三期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35058	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠博士楼变电站201	315	19.43%	222	222				-46.15%
35059	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南线81右1变台	200	61.20%	0	0		是	2025年12月	-44.52%
35060	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠1变电站202	630	28.25%	389.00	389.00				-44.31%
35061	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	南风雅苑4变电站201	500	21.20%	344	344				-42.13%
35062	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园3变电站2配电变压器	800	4.50%	0	0		是	2025年12月	55.44%
35063	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	金地阅风华1小区箱式变电站1配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	15.20%
35064	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛3变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
35065	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	名仕经典一期2箱式变电站1配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2025年12月	-0.11%
35066	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	韵动领地2变电站202	800	19.88%	561.00	561.00				-39.51%
35067	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	集美天城5变电站1配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2025年12月	54.57%
35068	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期3变电站201配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2026年12月	10.06%
35069	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲线客运分7左1之1柱上变压器	400	3.90%	0	0		是	2025年12月	-38.05%
35070	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦一期B4小区1变电站201配电变压器	800	15.30%	0	0		是	2026年12月	6.19%
35071	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	君豪巴黎庄园一期1小区变电站202配电变压器	630	7.62%	0	0				74.54%
35072	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园5箱式变电站2配电变压器	800	9.90%	0	0		是	2025年12月	82.47%
35073	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城3变电站202	630	0.76%	562	562				0.00%
35074	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区2变电站201配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2026年12月	17.91%
35075	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	龙湖锦璚原著1小区变电站2配电变压器	800	11.70%	0	0				0.00%
35076	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	文台苑2箱式变电站1配电变压器	800	48.90%	0	0		是	2025年12月	-14.93%
35077	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干侯村分1变压器	200	74.00%	0	0		是	2025年12月	-46.40%
35078	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠2变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
35079	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	龙湖桃李芳华1小区变电站201配电变压器	800	26.00%	0	0				100.00%
35080	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛3变电站201	630	33.65%	355	355				-43.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35081	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	集美天城4变电站1配电变压器	800	12.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35082	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园4箱式变电站2配电变压器	800	9.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35083	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城2变电站201	400	44.80%	181	181				-41.16%
35084	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园2变电站2配电变压器	800	6.90%	0	0		是	2025年12月	41.16%
35085	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	重型高楼变电站202	630	25.71%	405	405				-47.60%
35086	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干87左1变台	200	14.80%	0	0		是	2025年12月	-37.18%
35087	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	客运分4左4（客运集团箱变）母线间隔配电变压器	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	-31.54%
35088	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	国奥新城小区局维3变电站201配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2026年12月	5.72%
35089	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	金三角小区变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
35090	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	南风雅苑3变电站202	500	32.00%	290	290				-42.55%
35091	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦一期B4小区2变电站202配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	8.93%
35092	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦一期B4小区3变电站201配电变压器	800	10.80%	0	0		是	2026年12月	5.65%
35093	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦华府B3小区1变电站201配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	9.70%
35094	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴龙苑变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%
35095	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区5变电站201配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	22.74%
35096	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期4小区局维变电站201变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	21.97%
35097	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期2小区变电站201变压器	800	12.30%	0	0		是	2026年12月	23.16%
35098	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道信线天义线吾悦华府二期2局维变电所202配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年12月	34.67%
35099	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	集美天城3箱式变电站2配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2025年12月	-11.51%
35100	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街12变电站201	315	44.44%	144	144				-42.41%
35101	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	金三角小区变电站202	630	43.17%	295	295				-43.38%
35102	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城2变电站202	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
35103	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街8变电站201	630	33.49%	356	356				-47.47%
35104	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	韵动领地2变电站201	800	22.13%	543	543				-36.40%
35105	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	金地阅风华3小区变电站2配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35106	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	重型高楼变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
35107	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	南风雅苑3变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%
35108	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	南风雅苑4变电站202	500	19.60%	352.00	352.00				-40.55%
35109	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	辽宁辽泰房地产开发有限公司3箱变201间隔	630	0.00%	0	0				0.00%
35110	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	新一尚品三期3箱式变电站2配电变压器	800	27.90%	0	0		是	2025年12月	2.71%
35111	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方干物流分13柱上变压器	50	46.40%	0	0		是	2025年12月	-49.10%
35112	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	名仕经典一期1箱式变电站1配电变压器	800	39.30%	0	0		是	2025年12月	0.47%
35113	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道信线天义线吾悦华府二期1局维变电所202配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	28.21%
35114	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	一站式服务—沈阳市沈北新区智胜制冷烘焙设备厂	400	19.65%	0	0		是	2026年12月	5.46%
35115	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街11变电站201	250	40.40%	124.00	124.00				-41.93%
35116	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲线四台分18柱上变压器	250	49.60%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
35117	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	方溪乙线方溪干9+1之1柱上变压器	315	57.52%	0	0		是	2025年12月	-50.04%
35118	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南线侯村分18右4变台	200	51.30%	0	0		是	2025年12月	-31.00%
35119	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园1变电站2配电变压器	800	1.80%	0	0		是	2025年12月	39.62%
35120	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛2变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
35121	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干侯村分38+1左3变压器	200	55.20%	0	0		是	2025年12月	-34.79%
35122	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	集美天城1箱式变电站2配电变压器	800	44.40%	0	0		是	2025年12月	4.41%
35123	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园9变电站2配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2025年12月	80.40%
35124	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区1变电站201配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2026年12月	15.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35125	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	龙湖锦璚原著3小区变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	81.15%
35126	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲2之1箱变1变压器	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-39.73%
35127	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期5变电站201配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35128	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期3小区变电站201变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	25.89%
35129	北陵变	北陵变	北陵变25166北方甲线	金地阅风华5小区变电站2配电变压器	800	9.38%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35130	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴旺楼1配电站201	250	50.80%	98	98				-35.46%
35131	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期1变电站201配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	12.73%
35132	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦华府B3小区3变电站201配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	5.41%
35133	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区3变电站201配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	20.32%
35134	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	韵动领地1变电站202	800	39.75%	402	402				-35.50%
35135	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲线北方干客运分4右2柱上变压器	400	3.25%	0	0		是	2025年12月	-30.99%
35136	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街10变电站201	315	35.24%	173	173				-43.93%
35137	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴龙苑变电站202	500	43.20%	234	234				-38.35%
35138	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道信线天义线吾悦华府二期3局维变电所202配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2026年12月	29.28%
35139	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干82右1左3变台	200	45.60%	0	0				100.00%
35140	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道义干41一站式	200	14.10%	0	0		是	2026年12月	-13.63%
35141	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	七星九龙湾小区局维变电站201配电变压器	400	8.40%	0	0		是	2026年12月	9.15%
35142	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期4变电站201配电变压器	800	22.80%	0	0		是	2026年12月	14.68%
35143	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛1变电站201	500	14.80%	376	376				-43.44%
35144	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	润来庭院小区变电站202柜	315	21.90%	214.50	214.50				-46.15%
35145	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南线侯村分29+1左5变台	400	39.60%	0	0				-47.25%
35146	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	龙湖锦璚原著4小区变电站2配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	42.71%
35147	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园7变电站2配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	97.09%
35148	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	新一尚品三期1箱式变电站2配电变压器	800	60.60%	0	0		是	2025年12月	-9.39%
35149	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区4变电站201配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	24.91%
35150	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	龙湖桃李芳华3小区变电站202配电变压器	800	3.00%	0	0				100.00%
35151	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园8变电站2配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	82.83%
35152	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	国奥新城小区局维2变电站201配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2026年12月	6.69%
35153	皇姑	昆山变	昆山变25650昆广甲线	金地九阙台2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35154	于洪	东民变	东酒线	小微东酒线中学分11右3+1	400	28.50%	0	0				100.00%
35155	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦华府B3小区2变电站201配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	10.03%
35156	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	新一尚品三期4箱式变电站2配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2025年12月	-1.89%
35157	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	润来庭院小区变电站201柜	315	22.86%	212	212				-41.81%
35158	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二1箱变2变压器	400	51.90%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
35159	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯土堡子航业农场公变台区	200	4.20%	0	0				0.00%
35160	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子东一台新	200	53.70%	0	0				0.00%
35161	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线张三家人大棚一号	80	59.50%	0	0		是	2025年11月	-40.12%
35162	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	金地九阙台1变电站1配电变压器	800	12.38%	0	0		是	2025年12月	78.54%
35163	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯土堡子吉义畜牧公变台区	400	1.50%	0	0				100.00%
35164	浑南	营盘	营盘变050营侦线	同麟汇水湾1变电站变压器	500	42.72%	0	0		是	2025年12月	-40.37%
35165	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二2箱变1变压器	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-42.99%
35166	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右6柱上变压器	100	18.60%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
35167	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	滨河2箱变2号变	500	16.00%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
35168	浑南	营盘	营盘变050营侦线	文澜院四期变电站1号变压器	630	41.90%	0	0		是		14.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35169	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子村自来水新	200	60.90%	0	0				0.00%
35170	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线腰岭岗村照明	200	65.20%	0	0		是	2025年11月	-33.13%
35171	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	张三家南台新	315	49.33%	0	0				0.00%
35172	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右5左2柱上变压器	100	54.90%	0	0		是	2025年12月	-45.80%
35173	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾2号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-44.74%
35174	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	土堡子西二台（微）	400	41.65%	0	0		是	2025年11月	-39.09%
35175	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二3箱变2号变	500	83.84%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-39.85%
35176	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾2号变电站2号变压器	800	13.13%	0	0		是	2027年12月	-41.55%
35177	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干9柱上变压器	315	21.27%	0	0		是	2025年12月	-43.23%
35178	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线腰岭岗西台新	200	37.20%	0	0				0.00%
35179	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	金地九阙台2变电站1配电变压器	800	8.25%	0	0		是	2025年12月	67.57%
35180	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干10右1柱上变压器	315	35.87%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
35181	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干8柱上变压器	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-36.60%
35182	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右1柱上变压器	315	51.75%	0	0		是	2025年12月	-37.30%
35183	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干10右2之1柱上变压器	315	19.37%	0	0		是	2025年12月	-40.67%
35184	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子东二台	200	69.00%	0	0		是	2025年11月	-31.33%
35185	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二2箱变2变压器	400	64.50%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35186	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线张三家大棚2号	100	32.60%	0	0		是	2025年11月	-38.41%
35187	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	张三家子北台（微）	400	57.15%	0	0		是	2025年11月	-29.76%
35188	浑南	营盘	营盘变050营侦线	九韵风华1变电站1号配电变压器	800	33.38%	0	0		是	2027年12月	-36.32%
35189	浑南	营盘	营盘变050营侦线	同麟汇水湾2变电站变压器	500	34.08%	0	0		是	2027年12月	-41.34%
35190	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	辽大一部箱变2号变	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-56.59%
35191	浑南	营盘	营盘变050营侦线	同麟汇水湾3变电站201间隔配电变压器	630	42.29%	0	0		是	2027年12月	-43.92%
35192	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	腰岭村东台照明（2020微）	200	21.00%	0	0		是	2025年11月	-52.59%
35193	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	辽大一部箱变1号变	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-44.70%
35194	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子西一台	200	52.10%	0	0		是	2025年11月	-36.59%
35195	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干5柱上变压器	100	43.20%	0	0		是	2025年12月	-61.30%
35196	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二1箱变1变压器	400	36.40%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
35197	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	滨河2箱变1号变	500	46.08%	0	0		是	2025年12月	-41.32%
35198	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	后村大棚新台	200	37.95%	0	0		是	2025年11月	-36.66%
35199	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾1号变电站1号变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-36.76%
35200	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线腰岭岗南台新	100	24.60%	0	0				0.00%
35201	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	虹桥花园箱变2号变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-39.40%
35202	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右3右2柱上变压器	250	106.80%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-37.37%
35203	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	腰岭岗村照明南新台	100	100.40%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-32.77%
35204	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二3箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35205	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干10之1之1柱上变压器1	315	25.08%	0	0		是	2025年12月	-37.50%
35206	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	张三家子大棚新	100	54.60%	0	0				0.00%
35207	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	虹桥花园箱变1号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
35208	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾1号变电站2号变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-40.14%
35209	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期5箱变1变	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-44.26%
35210	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期4箱变1号变	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-40.40%
35211	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	中海国际公寓2变电站201配电变压器	630	23.17%	421	421				-41.12%
35212	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	翡丽公园小区2变电站2变压器	800	10.50%	636	636				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35213	铁西	重工变	重工变10882重谷线	和樾小区3配电室202间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-11464050.00%
35214	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期5箱变2号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-38.73%
35215	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期3箱变2号变	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
35216	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期1变电站2变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-45.29%
35217	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期5箱变1号变	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-36.28%
35218	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35219	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑二期2箱变1变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35220	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅二期小区变电站1变压器	800	17.88%	577.00	577.00				-42.34%
35221	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期1箱变2号变	630	60.32%	0	0				-45.34%
35222	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期4箱变1号变	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-44.48%
35223	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	溢利家园变电站202间隔配电变压器	315	63.49%	84	84				13.45%
35224	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期2变电站1变压器	400	28.00%	0	0		是	2025年12月	-39.54%
35225	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	翡丽公园小区1变电站2变压器	630	6.03%	529	529				100.00%
35226	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑二期2箱变2	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-41.18%
35227	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅二期小区变电站2变压器	800	42.25%	382	382				-35.81%
35228	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期2变电站变压器	630	19.68%	0	0				0.00%
35229	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期4箱变2号变	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
35230	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期3变电站1变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-43.37%
35231	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期3变电站2变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35232	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期2变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
35233	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期5变电站变压器	630	21.27%	0	0				0.00%
35234	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期3箱变2号变	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-28.01%
35235	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都2箱变2变	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-43.23%
35236	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都1箱变1变	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-44.88%
35237	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期2变电站1变压器	400	25.88%	0	0		是	2025年12月	-43.27%
35238	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅三期小区变电站2变压器	800	18.00%	576	576				-15.59%
35239	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城一期1箱变1号变	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35240	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅小区2变电站1变压器	630	39.05%	321	321				-38.16%
35241	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期1变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
35242	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期3变电站1变压器	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
35243	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期4变电站2变压器	400	27.00%	0	0		是	2025年12月	-46.74%
35244	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35245	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期3变电站1变压器	400	46.50%	0	0		是	2025年12月	-41.30%
35246	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期1变电站2变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-42.18%
35247	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期4变电站变压器	400	26.10%	0	0				0.00%
35248	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期6箱变2号变	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-31.52%
35249	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期2变电站2变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
35250	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓3楼1主变	1600	9.75%	1284	1284				-44.10%
35251	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期2箱变1号变	500	12.40%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
35252	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期6箱变1号变	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-41.98%
35253	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期3箱变2号变	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-48.00%
35254	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓2楼1主变	630	11.05%	497	497				-45.37%
35255	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期3变电站变压器	630	19.37%	0	0				0.00%
35256	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期2箱变2号变	500	38.00%	0	0		是	2025年12月	-40.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35257	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期7箱变1号变	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-39.67%
35258	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓5楼1主变	800	12.00%	624.00	624.00				-38.61%
35259	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期1箱变2号变	500	36.40%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
35260	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期3变电站2变压器	400	25.13%	0	0		是	2025年12月	-37.82%
35261	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓4楼1主变	800	9.00%	648	648				-41.40%
35262	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都1箱变2变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-45.04%
35263	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期1变电站1变压器	500	39.90%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
35264	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期7箱变2号变	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-44.34%
35265	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期三区变电站1变压器	500	16.40%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
35266	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓2主变	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
35267	铁西	重工变	重工变10882重谷线	和樾小区2配电室202间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-4024650.00%
35268	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期1变电站2变压器	500	30.30%	0	0		是	2025年12月	-45.20%
35269	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期4箱变2号变	630	10.79%	0	0		是	2025年12月	-42.89%
35270	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期1箱变1号变	500	14.00%	0	0		是	2025年12月	-46.23%
35271	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期3箱变1号变	630	33.14%	0	0		是	2025年12月	-46.66%
35272	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	溢利家园变电站201间隔配电变压器	315	55.87%	108	108				22.40%
35273	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期2箱变1号变	500	41.60%	0	0		是	2025年12月	-40.51%
35274	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期2变电站2变压器	400	33.20%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
35275	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓4楼2主变	800	9.60%	643.20	643.20				-41.44%
35276	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期三区变电站2变压器	500	31.20%	0	0		是	2025年12月	-47.97%
35277	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅小区1变电站1变压器	315	73.33%	53	53				-31.88%
35278	铁西	重工变	重工变10882重谷线	和樾小区1配电室202间隔配电变压器	630	30.86%	373	373				13.22%
35279	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期1变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-41.61%
35280	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期2变电站2变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-42.16%
35281	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期1变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-40.86%
35282	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期3变电站2变压器	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-43.83%
35283	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑二期1箱变	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	-41.07%
35284	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓2楼2主变	630	10.16%	503	503				-29.84%
35285	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期2变电站1变压器	500	35.20%	0	0		是	2025年12月	-44.42%
35286	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期2箱变2号变	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-41.88%
35287	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓5楼2主变	800	11.10%	631	631				-49.03%
35288	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期4变电站1变压器	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	-38.56%
35289	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期3变电站1变压器	500	20.00%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
35290	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期2箱变1号变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-45.02%
35291	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	中海国际公寓2变电站202配电变压器	630	14.29%	477	477				-45.15%
35292	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期3变电站2变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-34.71%
35293	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓3楼2主变	1600	8.75%	1300	1300				-42.36%
35294	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期1变电站变压器	630	27.30%	0	0				0.00%
35295	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城一期1箱变2号变	315	53.33%	0	0		是	2025年12月	-43.81%
35296	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期2箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35297	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	中海国际公寓1变电站201配电变压器	630	21.27%	433	433				-44.78%
35298	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期3箱变1号变	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
35299	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都2箱变1变	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-39.36%
35300	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓1主变	500	22.08%	340	340				-40.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35301	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期5箱变2变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
35302	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河线153	200	58.80%	62	62				23.67%
35303	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	华府宝地小区考核201配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年11月	-40.45%
35304	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东大棚2	80	11.25%	0	0		是	2025年11月	-196.64%
35305	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲二期二变电站202配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-38.51%
35306	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲三四期1变电站201配电变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年12月	-39.57%
35307	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河线149左9	315	35.62%	171	171				3.56%
35308	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	灌区家属(微)	200	49.40%	0	0		是	2025年11月	-12.48%
35309	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干133+1	200	28.20%	124	124				-34.42%
35310	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	城南春晓1号变电站202配电变压器	315	60.19%	0	0				-37.49%
35311	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	城南春晓1号变电站201配电变压器	315	76.95%	0	0				-38.39%
35312	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	城南春晓2号变电站201配电变压器	315	70.10%	0	0				-39.54%
35313	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲三四期2变电站202配电变压器	630	44.13%	0	0		是	2026年12月	-39.28%
35314	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾三期1变电站201配电变压器	800	48.30%	0	0		是	2026年12月	-3.75%
35315	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期1小区变电站201配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	27.74%
35316	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲四期二变电站201配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年12月	-39.41%
35317	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	地铁云杉里1号变电站201间隔(官塔甲线)配电变压器	400	39.30%	0	0				100.00%
35318	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东西大棚	400	8.85%	0	0		是	2025年11月	-1.61%
35319	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干149左13左2	200	11.70%	157	157				31.93%
35320	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干128左6右1	200	31.50%	117	117				-33.52%
35321	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西村综合一台(微)	200	14.70%	0	0		是	2025年11月	89.83%
35322	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西南二台照明新	400	54.00%	0	0				0.00%
35323	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新西家属楼照明	100	80.40%	0	0	2023年8月	是	2025年11月	-44.46%
35324	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期4小区变电站201配电变压器	800	12.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35325	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新西大楼照明	315	69.71%	0	0		是	2025年11月	-39.48%
35326	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东北大棚新	100	67.50%	0	0				0.00%
35327	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河线149左17	100	80.20%	9.80	9.80	2022年12月	是	2026年	-42.80%
35328	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干164+1左1	200	69.00%	42.00	42.00				0.19%
35329	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东南台新	100	133.50%	0	0	2025年6月			0.00%
35330	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯新西村永明养殖公变台区	400	2.10%	0	0				0.00%
35331	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新东南台	400	60.90%	0	0		是	2025年11月	-24.13%
35332	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干131右2	400	54.90%	140	140				100.00%
35333	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲三四期1变电站202配电变压器	630	55.24%	0	0		是	2026年12月	-39.63%
35334	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期2小区变电站201配电变压器	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	27.30%
35335	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾三期2变电站201配电变压器	800	43.50%	0	0		是	2026年12月	-3.70%
35336	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯张三家村鸿威水泥品公变台区	200	27.90%	0	0				100.00%
35337	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东大棚3新	200	34.20%	0	0				0.00%
35338	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干150	200	31.50%	117	117				-26.88%
35339	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	鲍沙线沙河干158左1	400	49.80%	161	161				100.00%
35340	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	市场线78上河分9右5	100	32.10%	0	0				-28.87%
35341	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	上河分3右2+1	200	7.50%	0	0				70.29%
35342	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东大棚1	80	88.50%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-26.45%
35343	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西村中台	200	59.00%	0	0		是	2025年11月	-31.96%
35344	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾二期1变电站201配电变压器	800	52.13%	0	0		是	2026年12月	-35.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35345	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新西村照明	50	84.00%	0	0	2025年2月	是	2025年11月	-28.36%
35346	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干149左6左2	400	17.10%	291.60	291.60				100.00%
35347	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干140左1	200	54.80%	70.40	70.40				-35.35%
35348	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期5小区变电站201配电变压器	800	11.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35349	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河干142	200	25.20%	130	130				-38.17%
35350	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西村南台	200	78.00%	0	0		是	2025年11月	-34.08%
35351	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾二期2变电站202配电变压器	800	61.13%	0	0		是	2026年12月	-13.45%
35352	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东西台新	200	34.50%	0	0				0.00%
35353	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	地铁云杉里2号变电站201间隔（官塔甲线）配电变压器	400	42.30%	0	0				100.00%
35354	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东中台	200	75.42%	0	0				-27.25%
35355	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期3小区变电站201配电变压器	800	11.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35356	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾二期1变电站202配电变压器	800	55.50%	0	0		是	2026年12月	-39.46%
35357	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河线129	250	25.92%	160.20	160.20				-47.85%
35358	东陵	白沙变	白湖乙线	方大锦溪里3变电站2号变压器	400	9.60%	322	322				100.00%
35359	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线木器厂	315	87.24%	9	9	2022年12月			-45.11%
35360	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫3号变电站202间隔配电变压器	630	50.79%	0	0				-28.30%
35361	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	x铁路三供一业（台湾岛）	200	14.40%	0	0				1.68%
35362	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线金宝分11左2	100	113.40%	0	0	2024年9月			-36.55%
35363	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线油田1住宅	250	67.92%	55	55				-45.26%
35364	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	八建公司照明（2020微）	200	82.80%	14	14	2023年8月			-36.81%
35365	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫5号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	50.70%	0	0				-21.25%
35366	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线北村二组变	200	27.75%	124.50	124.50				-56.17%
35367	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫4号变电站201间隔配电变压器	800	64.88%	0	0				-30.46%
35368	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	胡家线金宝分9右1	315	21.52%	0	0				-39.79%
35369	东陵	白沙变	白湖乙线	方大锦溪里1变电站2号变压器	630	4.13%	541	541				100.00%
35370	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线91右2	200	69.60%	0	0				100.00%
35371	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北干116+1右1	400	103.80%	0	0	2024年6月			100.00%
35372	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线聋哑家属楼	315	69.08%	65.90	65.90				-38.82%
35373	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	电力住宅1变压器	400	68.40%	86	86				-47.16%
35374	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	四季都会2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	21.00%	0	0				36.28%
35375	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	服装城1变压器	630	35.81%	341	341				-42.68%
35376	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线74+1右1	200	87.60%	0	0	2022年12月			-29.25%
35377	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北甲线101+1右1	200	45.60%	0	0				-41.02%
35378	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	四季都会1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	9.30%	0	0				35.36%
35379	东陵	白沙变	白湖乙线	方大映川里3箱变2号变压器	630	5.40%	533	533				0.00%
35380	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫4号变电站202间隔配电变压器	800	81.75%	0	0	2024年9月			-27.51%
35381	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫6号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	35.70%	0	0				-17.09%
35382	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线金宝分9右7	100	93.90%	0	0	2024年6月			-47.88%
35383	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫8号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	27.62%	0	0				8.72%
35384	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	x铁路三供一业（电务小楼）	200	3.90%	0	0				-23.59%
35385	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线电力住宅楼	315	37.84%	164	164				-48.30%
35386	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线酒厂住宅	250	75.52%	36	36				-39.76%
35387	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线60	160	36.63%	0	0				15.13%
35388	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	胡家线79右1	315	25.08%	0	0				-46.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35389	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	施文乙线38右3	315	71.75%	0	0				-40.59%
35390	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	奥园誉峰2号变电站202间隔配电变压器	630	35.24%	0	0				92.79%
35391	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	土地局箱变1变压器	160	35.50%	87	87				-46.23%
35392	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫7号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	63.90%	0	0				-12.91%
35393	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线二小学变	315	66.86%	72.90	72.90				-35.77%
35394	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	龙城家园1变压器	630	26.03%	403.00	403.00				-40.32%
35395	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线118+1左1	400	44.40%	0	0				100.00%
35396	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	文华住宅1变压器	500	62.40%	138	138				-42.34%
35397	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线保险公司住宅变	200	70.80%	38	38				-40.46%
35398	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线舒逸小区	200	50.85%	78	78				-41.30%
35399	东陵	白沙变	白湖乙线	方大锦溪里2变电站2号变压器	400	8.80%	324.80	324.80				100.00%
35400	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫3号变电站201间隔配电变压器	630	50.48%	0	0				-32.28%
35401	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线85右1	200	76.20%	0	0				-38.17%
35402	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线佳美小区变	250	41.28%	121.80	121.80				-34.85%
35403	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	金宝分16右2	400	40.50%	0	0				17.84%
35404	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线油田2住宅	315	41.40%	153.10	153.10				-40.97%
35405	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	奥园誉峰1号变电站202间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				92.54%
35406	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	沈阳市中鼎电力设备厂等	160	91.56%	0	0	2023年1月			-31.49%
35407	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线糖酒公司	200	56.40%	67.20	67.20				-40.76%
35408	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	金宝分19右2	400	44.70%	0	0				0.00%
35409	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线122右1	400	10.50%	0	0				100.00%
35410	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北干68	250	16.96%	0	0				-21.31%
35411	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	金宝分9右10	200	42.90%	0	0				-35.30%
35412	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	二小学门市	200	45.00%	90.00	90.00				28.62%
35413	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台电缆厂	80	583.50%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-31.07%
35414	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分赵家支26左6-2	100	46.20%	0	0				-54.72%
35415	东陵	孤家子	向东甲线	天泰大学城教师住宅楼1箱变1配电变压器	400	32.80%	0	0		是	2026年12月	-40.63%
35416	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分68	315	37.33%	0	0				-36.47%
35417	于洪	光辉变	光南线	小微高台村大庙台	200	5.40%	169	169				100.00%
35418	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分59左4	100	27.40%	0	0				-34.03%
35419	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分7加1赵家支26左8	400	43.80%	0	0				-0.70%
35420	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期8变电站配电变压器	400	62.40%	0	0		是	2025年12月	-42.30%
35421	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村三七队台	100	79.80%	10	10				-38.16%
35422	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期5变电站配电变压器	630	52.95%	0	0		是	2025年12月	-36.81%
35423	于洪	光辉变	光南线	小微高台村东台	400	36.30%	215	215				-43.54%
35424	于洪	光辉变	光南线	小微一分厂5台区	400	71.70%	73	73				-263.94%
35425	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干105左7柱上变压器	400	57.60%	0	0				-51.03%
35426	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分7加1赵家支26左26	400	80.40%	0	0	2024年6月			3.29%
35427	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期2变电站配电变压器	400	52.40%	0	0		是	2025年12月	-42.44%
35428	东陵	孤家子	向东甲线	天泰5箱变1变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-42.62%
35429	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡8箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35430	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡3箱变1号变	500	23.52%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
35431	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡一期5变电站2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35432	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线三台南台	100	71.80%	18.20	18.20				-36.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35433	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区3变电站1变压器	400	21.60%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
35434	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡4箱变2号变	500	21.44%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35435	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期6变电站2变电站	630	15.71%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
35436	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期5变电站1变压器	500	43.80%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
35437	于洪	光辉变	光南线	小微三台村西台	400	37.50%	210	210				-43.05%
35438	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线光辉果园宿舍	80	222.00%	0	0	2025年6月	是	2025年8月	-23.42%
35439	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村四五队	400	135.90%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-41.04%
35440	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡2箱变1号变	500	54.24%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
35441	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡8箱变2号变	500	55.20%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
35442	于洪	光辉变	光南线	小微三台子4台区	400	31.80%	233	233				-66.78%
35443	东陵	孤家子	向东甲线	天泰大学城教师住宅楼1箱变2配电变压器	400	30.00%	0	0		是	2026年12月	-46.28%
35444	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期4变电站1变压器	400	24.50%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
35445	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区2变电站1变压器	500	54.80%	0	0		是	2025年12月	-38.70%
35446	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期3变电站配电变压器	630	62.86%	0	0		是	2025年12月	-35.25%
35447	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡4箱变1号变	500	39.36%	0	0		是	2025年12月	-44.65%
35448	于洪	光辉变	光南线	小微两家4台区	200	87.90%	4	4	2023年1月			-39.22%
35449	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区4变电站2变压器	500	22.00%	0	0		是	2025年12月	-20.61%
35450	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和于112左1	400	31.25%	0	0				-42.86%
35451	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和于畅阳分赵家支26左06	315	24.44%	0	0				-25.41%
35452	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡7箱变1号变	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
35453	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区5变电站1变压器	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
35454	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区3变电站2变压器	400	20.80%	0	0		是	2025年12月	-42.27%
35455	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线两家村1照明台	400	138.60%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-24.09%
35456	于洪	光辉变	光南线	小微两家村5台	200	5.70%	168.60	168.60				-63.73%
35457	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35458	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村八九队西台	200	116.40%	0	0	2023年9月	是	2025年8月	-30.11%
35459	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区5变电站2变压器	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-44.61%
35460	于洪	光辉变	光南线	小微两家子村西台	400	5.70%	337	337				25.96%
35461	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡6箱变1号变	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-43.33%
35462	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡1箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35463	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村二六队台	100	51.60%	38	38				-35.79%
35464	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期1变电站1变压器	500	26.80%	0	0		是	2025年12月	-35.04%
35465	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村七队区	100	840.00%	0	0	2025年6月	是	2025年8月	-33.42%
35466	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期6变电站配电变压器	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
35467	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡3箱变2号变	500	15.84%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
35468	于洪	光辉变	光南线	小微光辉果园东台	400	44.70%	181.20	181.20				-29.12%
35469	于洪	光辉变	光南线	小微高台村西北台	400	48.60%	166	166				-32.68%
35470	东陵	孤家子	向东甲线	天泰3箱变1变压器	1000	56.80%	0	0		是	2026年12月	-40.38%
35471	于洪	光辉变	光南线	铁路小区南台	400	10.20%	319.20	319.20				-68.35%
35472	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线三台子村东台	250	35.52%	136	136				-34.78%
35473	东陵	孤家子	向东甲线	天泰2箱变2变压器	500	20.48%	0	0		是	2026年12月	-42.36%
35474	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡1箱变2号变	400	31.00%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
35475	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期3变电站2变压器	500	18.00%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
35476	于洪	光辉变	光南线	小微两家子5台	200	19.80%	140.40	140.40				30.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35477	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村学校台	200	30.00%	120.00	120.00				-41.56%
35478	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分赵家支 28	100	12.60%	0	0				-48.54%
35479	东陵	孤家子	向东甲线	天泰6箱变1变压器	630	19.56%	0	0		是	2026年12月	-46.25%
35480	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分通云支 9	100	77.40%	0	0				3.71%
35481	于洪	光辉变	光南线	小微高台子村东台区	200	6.00%	168	168				-52.55%
35482	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期1变电站配电变压器	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
35483	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡7箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35484	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期2变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35485	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分4	400	32.70%	0	0				8.90%
35486	于洪	光辉变	光南线	小微高台村6号	200	5.40%	169	169				-18.08%
35487	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期5变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35488	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期6变电站1变电站	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
35489	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线两家村照明台2	400	60.60%	117.60	117.60				-32.72%
35490	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期4变电站2变压器	400	20.50%	0	0		是	2025年12月	-43.80%
35491	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期7变电站配电变压器	630	58.67%	0	0		是	2025年12月	-35.53%
35492	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村东南台区	400	31.60%	234	234				-35.91%
35493	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干畅阳分18右3左2	400	27.60%	0	0				100.00%
35494	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期4变电站配电变压器	630	59.43%	0	0		是	2025年12月	-40.13%
35495	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡6箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35496	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村八九队东台	100	252.00%	0	0	2025年6月	是	2025年8月	-34.43%
35497	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区4变电站1变压器	500	26.00%	0	0		是	2025年12月	-45.37%
35498	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村中台	400	151.20%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-33.48%
35499	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村新建台区	200	327.00%	0	0	2025年6月	是	2025年8月	-38.25%
35500	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分21	400	14.40%	0	0				0.78%
35501	东陵	孤家子	向东甲线	天泰6箱变2变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-46.90%
35502	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡一期5变电站1号变	500	49.20%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
35503	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分18右2左1	200	14.70%	0	0				-12.36%
35504	于洪	光辉变	光南线	小微高台村南台	400	16.50%	294	294				-65.67%
35505	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分39	200	51.00%	0	0				-41.05%
35506	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干105左5变压器	30	95.00%	0	0	2023年1月	是	2026年5月	-19.98%
35507	于洪	光辉变	光南线	小微门台村2	400	3.30%	347	347				-53.66%
35508	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区1变电站1变压器	500	38.80%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
35509	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期2变电站2变压器	500	37.20%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
35510	于洪	光辉变	光南线	门台村新建台区分台	400	16.20%	295	295				100.00%
35511	于洪	光辉变	光南线	小微高台西1台	200	21.30%	137	137				-118.42%
35512	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线两家村照明台3	80	68.25%	17.40	17.40				-39.95%
35513	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线三台子村中台	100	96.40%	0	0	2023年7月	是	2025年8月	-30.06%
35514	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期1变电站2变压器	500	23.20%	0	0		是	2025年12月	-38.12%
35515	东陵	孤家子	向东甲线	天泰4箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-44.23%
35516	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村二三队台	100	313.20%	0	0	2025年6月	是	2025年8月	-32.15%
35517	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期3变电站1变压器	500	17.20%	0	0		是	2025年12月	-44.00%
35518	于洪	光辉变	光南线	小微门台村北1号台	200	37.80%	104.40	104.40				100.00%
35519	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区1变电站2变压器	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-42.24%
35520	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干畅阳分赵家支26左19左4	200	14.10%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35521	东陵	孤家子	向东甲线	天泰1箱变1变压器	630	57.78%	0	0		是	2026年12月	-38.98%
35522	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村北台	200	206.70%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-42.36%
35523	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区1变电站2变压器	800	33.00%	456	456				-36.56%
35524	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区1变电站1变压器	800	25.88%	513	513				-41.05%
35525	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区2变电站2变压器	800	26.25%	510	510				-40.82%
35526	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区2变电站1变压器	800	29.25%	486.00	486.00				-41.87%
35527	东陵	中马变	高坎线	高坎干97大仁提水分28左43柱上变压器	200	4.95%	0	0		是	2026年12月	-37.79%
35528	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区3变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-36.21%
35529	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区3变电站2变压器	630	28.25%	389	389				-38.77%
35530	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区4变电站1变压器	400	34.50%	222	222				-41.40%
35531	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区4变电站2变压器	400	30.38%	238.50	238.50				-39.61%
35532	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区5变电站1变压器	800	27.75%	498.00	498.00				-41.92%
35533	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区5变电站2变压器	800	26.25%	510.00	510.00				-40.16%
35534	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分67右1变压器	200	35.60%	0	0		是	2025年12月	-81.06%
35535	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园9箱变（单）	630	23.24%	0	0				-37.55%
35536	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干挡风分6	250	3.60%	0	0				-87.27%
35537	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛6箱式变电站202间隔配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-37.75%
35538	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分15柱上变压器	200	11.10%	0	0		是	2025年12月	-28.31%
35539	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期2号变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-43.92%
35540	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干93	200	58.50%	0	0				-22.60%
35541	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	塞纳家园二期32号楼变电站201	630	5.14%	0	0		是	2027年12月	15.93%
35542	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	元江街1变电站201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35543	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛3号变电站1号变压器	630	46.98%	0	0		是	2027年12月	-42.37%
35544	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分67	200	68.70%	0	0				-35.67%
35545	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	云锦公寓箱变1变压器	630	19.68%	443	443				89.21%
35546	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园别墅小区1变电站1变压器	400	28.00%	0	0		是	2025年12月	-38.20%
35547	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干兴隆分16左支05柱上变压器	80	40.50%	0	0		是	2026年12月	-39.53%
35548	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分38左5右4+1左1	100	126.00%	0	0	2022年12月	是	2026年1月	-36.90%
35549	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干英守分渔场支5变压器	50	19.20%	0	0		是	2025年12月	-39.58%
35550	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	隆迪分3柱上变压器	100	28.00%	0	0		是	2025年12月	-48.29%
35551	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	美的盛堂小区2变电站1变压器	630	53.33%	0	0		是	2025年12月	-9.28%
35552	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛2箱式变电站202间隔配电变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-38.93%
35553	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分37+1左5柱上变压器	400	27.00%	0	0		是	2026年12月	17.67%
35554	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区2变电站2变压器	630	20.57%	437	437				-40.67%
35555	东陵	中马变	高坎线	高坎干149凤溪分04柱上变压器	400	3.45%	0	0		是	2026年12月	-3.06%
35556	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分71柱上变压器	315	53.65%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
35557	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗明居2配电室1号变压器	630	33.33%	0	0		是	2027年12月	-39.03%
35558	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园1小区变电站2变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-41.41%
35559	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-2箱变2变压器	630	15.24%	471	471				-44.04%
35560	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园8箱变（单）	400	27.20%	0	0				-41.59%
35561	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园1箱变2变压器	500	11.20%	0	0				-41.58%
35562	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛1箱式变电站202间隔配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
35563	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区9变电站1变压器	400	22.50%	270	270				-38.77%
35564	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区18变电站2变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-45.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35565	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干141小仁镜分7柱上变压器	200	37.80%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
35566	于洪	东民变	东前线	小微和平村东2台区	400	29.40%	0	0				6.49%
35567	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园2箱变2变压器	500	38.40%	0	0				-40.98%
35568	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干兴隆分15柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2026年12月	-44.54%
35569	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区17变电站1变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
35570	于洪	东民变	东前线	东民变344东前线西和平村南2	200	46.13%	0	0				-28.12%
35571	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金辉优步湖畔3箱式变电站2配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	-26.14%
35572	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	益格清水湾二期小区3变电站1变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	15.96%
35573	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	文华苑三期2号变电站202配电变压器	630	12.00%	0	0				92.99%
35574	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区10变电站2变压器	800	16.50%	0	0		是	2025年12月	-42.33%
35575	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区3变电站1变压器	400	31.50%	234	234				-15.64%
35576	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期2变电站2号变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35577	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区10变电站2变压器	400	16.00%	296	296				-39.84%
35578	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分70变压器	315	60.00%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
35579	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期1变电站1号变压器	500	20.70%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
35580	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园11箱变(单)	630	39.05%	0	0				-38.71%
35581	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区16变电站2变压器	500	52.00%	0	0		是	2025年12月	-50.58%
35582	东陵	中马变	高坎线	高坎线116柱上变压器	200	20.10%	0	0		是	2026年12月	-38.69%
35583	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干55右分12柱上变压器	100	41.00%	0	0		是	2026年12月	-28.94%
35584	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区9变电站2变压器	400	29.50%	242	242				-43.44%
35585	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区7变电站1变压器	400	47.00%	172.00	172.00				-10.12%
35586	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分10柱上变压器	100	12.00%	0	0		是	2025年12月	-20.49%
35587	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分42	400	66.30%	0	0				-45.77%
35588	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右12	250	4.40%	0	0				-55.72%
35589	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅二期1箱式变电站2配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2025年12月	-37.71%
35590	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分53左1	400	29.10%	0	0				-29.83%
35591	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干范家分2	200	49.80%	0	0				-38.61%
35592	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	益格清水湾二期小区1变电站1变压器	800	17.70%	0	0		是	2025年12月	11.34%
35593	于洪	东民变	东前线	东民变344东前线西和平村西台区	315	67.43%	0	0				-39.28%
35594	于洪	东民变	东前线	小微东前线53左23+1台	200	6.00%	0	0				100.00%
35595	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分38左1加1	200	82.80%	0	0	2025年6月			100.00%
35596	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛2号变电站1号变压器	630	34.92%	0	0		是	2027年12月	-38.06%
35597	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左7右1变压器	100	28.20%	0	0		是	2025年12月	-44.79%
35598	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区4变电站1变压器	800	16.13%	591	591				-53.49%
35599	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园3箱变1变压器	500	22.72%	0	0				-40.66%
35600	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园3箱变2变压器	500	28.48%	0	0				-45.30%
35601	东陵	中马变	高坎线	高坎干111右1	200	12.90%	0	0		是	2026年12月	-2.49%
35602	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区1变电站1变压器	800	16.13%	591.00	591.00				-43.14%
35603	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园6小区变电站1变压器	800	16.50%	0	0		是	2025年12月	-45.95%
35604	东陵	中马变	高坎线	YHG 东泽住宅楼箱式变电站201间隔配电变压器	200	54.90%	0	0		是	2026年12月	-36.03%
35605	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分64左3	400	48.25%	0	0				-46.24%
35606	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园2小区变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-51.80%
35607	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-1箱变1变压器	630	18.10%	453	453				-46.80%
35608	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛2号变电站2号配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2027年12月	-21.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35609	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区19变电站1变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-49.37%
35610	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	美的盛堂小区1变电站1变压器	800	22.20%	0	0		是	2025年12月	-15.96%
35611	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛3号变电站2号配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	-41.90%
35612	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区6变电站2变压器	630	33.52%	356	356				-35.35%
35613	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区14变电站1变压器	800	21.75%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
35614	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分52变压器	200	19.50%	0	0		是	2025年12月	-62.97%
35615	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园6箱变2变压器	400	24.75%	0	0				-43.93%
35616	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园7箱变（单）	400	17.20%	0	0				-35.40%
35617	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干柳焊分4公变	315	60.00%	95	95				-47.24%
35618	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分9	315	44.76%	0	0				-38.86%
35619	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分22右10左11加1	400	62.10%	0	0				-40.80%
35620	于洪	东民变	东前线	小微东前线2号台	400	15.90%	0	0				-6.91%
35621	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园别墅小区2变电站2变压器	400	23.50%	0	0		是	2025年12月	-40.27%
35622	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分35右4	315	44.13%	0	0				-41.64%
35623	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干108	400	47.40%	0	0				8.83%
35624	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	沈海变372东望乙线东望乙D开闭站未命名和平干大洼分	200	30.30%	0	0				-40.03%
35625	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干149右分04柱上变压器	200	12.20%	0	0		是	2026年12月	-117.96%
35626	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	美的盛堂小区3变电站1变压器	800	51.00%	0	0		是	2025年12月	-3.07%
35627	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左6变压器	315	86.98%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-44.62%
35628	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园1箱变2号变	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-32.84%
35629	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	大洼分17+1	200	22.80%	0	0				39.09%
35630	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园2箱变2变压器	630	20.95%	0	0				-49.85%
35631	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园1小区变电站1变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-38.14%
35632	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园3箱变1变压器	500	22.08%	0	0				-45.88%
35633	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线7左2柱上变压器	200	11.00%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
35634	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干69左分03柱上变压器	200	22.20%	0	0		是	2026年12月	-36.46%
35635	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干70左1化工厂支8右3	100	74.40%	0	0		是	2026年12月	-35.26%
35636	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛5箱式变电站202间隔配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-37.19%
35637	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干79新	400	4.05%	0	0				3.04%
35638	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园2箱变2号变	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-39.35%
35639	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园2箱变1变压器	500	24.32%	0	0				-39.80%
35640	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	益格清水湾二期小区2变电站1变压器	800	15.00%	0	0		是	2025年12月	13.56%
35641	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园6小区变电站2变压器	800	14.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35642	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干污水支22左2左2柱上变压器	315	7.62%	0	0		是	2025年12月	-54.40%
35643	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干92	250	30.48%	0	0				-41.23%
35644	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区9变电站1变压器	800	15.00%	0	0		是	2025年12月	-40.14%
35645	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期1号变电站2变压器	630	33.65%	0	0		是	2027年12月	-34.33%
35646	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干42左3公变	315	33.71%	177	177				-51.50%
35647	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园3箱变2变压器	400	31.50%	0	0				-45.81%
35648	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右1	200	57.20%	0	0		是	2026年5月	-44.98%
35649	于洪	东民变	东前线	东民变344东前线西和平村南1台区	100	72.90%	0	0				-34.54%
35650	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园1箱变1变压器	500	17.92%	0	0				-45.77%
35651	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园别墅小区2变电站1变压器	400	17.50%	0	0		是	2025年12月	-54.42%
35652	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区14变电站2变压器	800	19.13%	0	0		是	2025年12月	-44.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35653	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干范家分27	315	70.48%	0	0				5.32%
35654	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分26加1	315	13.14%	0	0				-27.68%
35655	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分55加2右1	200	82.20%	0	0	2025年2月			-55.34%
35656	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干腰沟分8左支2柱上变压器	50	48.00%	0	0		是	2026年12月	-35.58%
35657	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干腰沟分13左4柱上变压器	200	27.90%	0	0		是	2026年12月	-27.23%
35658	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期1号变电站1变压器	630	25.40%	0	0		是	2027年12月	-49.14%
35659	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右10左4	250	33.60%	0	0				-36.39%
35660	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干69左9加1	200	33.00%	0	0				-23.85%
35661	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区19变电站2变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
35662	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园2小区变电站1变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
35663	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分45加1	400	22.50%	0	0				-64.95%
35664	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	旺角自由度箱变2变压器	400	17.00%	292	292				-55.01%
35665	东陵	中马变	高坎线	高坎干49右2柱上变压器	400	6.08%	0	0		是	2026年12月	-51.95%
35666	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园4箱变1变压器	630	22.22%	0	0				-42.25%
35667	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园3箱变1变压器	400	36.00%	0	0				-41.80%
35668	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园5小区变电站1变压器	630	35.43%	0	0		是	2025年12月	-37.93%
35669	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区16变电站1变压器	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-46.43%
35670	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区18变电站1变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-43.80%
35671	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期3号变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-44.96%
35672	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分22左1柱上变压器	400	16.20%	0	0		是	2026年12月	-43.28%
35673	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园4箱变2变压器	630	15.87%	0	0				-44.47%
35674	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区20变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
35675	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园2箱变1变压器	630	28.19%	0	0				-42.65%
35676	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	元江街2箱式变电站201间隔配电变压器	400	11.20%	0	0		是	2025年12月	15.59%
35677	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛1号变电站1号配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2027年12月	-42.43%
35678	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园1箱变2变压器	630	41.52%	0	0				-40.79%
35679	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区10变电站1变压器	800	17.63%	0	0		是	2025年12月	-41.90%
35680	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区15变电站2变压器	500	17.20%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
35681	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和和平干大洼分38左8	250	30.00%	0	0				-38.25%
35682	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	洞阳小区7变电站2变压器	400	19.50%	282	282				-26.46%
35683	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园4小区变电站2变压器	630	37.62%	0	0		是	2025年12月	-45.37%
35684	于洪	东民变	东前线	小微西和平村东台	400	60.90%	0	0				-54.21%
35685	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分37+1右1柱上变压器	400	68.70%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
35686	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和和平干大洼分38左5右1	250	33.60%	0	0				-29.88%
35687	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区13变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-46.30%
35688	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分60左1变压器	200	14.70%	0	0		是	2025年12月	-38.90%
35689	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期2变电站1号变压器	400	47.60%	0	0		是	2027年12月	-38.03%
35690	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园5小区变电站2变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	8.55%
35691	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区17变电站2变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-43.03%
35692	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区12变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
35693	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛7箱式变电站202间隔配电变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-37.81%
35694	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干96+1柱上变压器	200	64.00%	0	0				-47.15%
35695	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园5箱变（单）	400	24.75%	0	0				-44.86%
35696	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区2变电站1变压器	630	18.29%	452	452				-27.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35697	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗明居1配电室2号变压器	400	27.38%	0	0		是	2027年12月	-41.19%
35698	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区9变电站2变压器	800	15.75%	0	0		是	2025年12月	-40.40%
35699	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干大仁镜分06柱上变压器	250	113.92%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-29.48%
35700	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗明居2配电室2号电变压器	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	-39.84%
35701	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分73变压器	400	73.75%	0	0		是	2025年12月	-36.77%
35702	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分38左5右5	100	72.40%	0	0				-55.90%
35703	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分19右2柱上变压器	250	27.84%	0	0		是	2025年12月	-6.61%
35704	于洪	东民变	东前线	小微东前线88右4	400	19.80%	0	0				10.45%
35705	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗明居1配电室1号变压器	400	22.50%	0	0		是	2027年12月	-42.05%
35706	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35707	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园2箱变2变压器	500	20.80%	0	0				-40.12%
35708	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅2箱式变电站配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-33.65%
35709	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右10左10	200	102.30%	0	0	2024年2月	是	2026年3月	13.07%
35710	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干英守分渔场支2变压器	315	1.59%	0	0		是	2025年12月	-1064.93%
35711	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干柳焊分5公变	315	38.10%	164	164				-27.58%
35712	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园4箱变1变压器	500	46.08%	0	0				-41.43%
35713	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分50	200	45.50%	0	0				-29.34%
35714	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-2箱变1变压器	630	12.57%	488	488				-46.09%
35715	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分乙线26左5右15柱上变压器	400	5.60%	0	0		是	2025年12月	-29.65%
35716	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-3箱变2变压器	630	23.81%	417	417				-43.87%
35717	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区6变电站1变压器	630	22.48%	425	425				-35.76%
35718	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-4箱变2变压器	630	22.86%	423	423				-41.87%
35719	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅3箱式变电站配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-24.83%
35720	东陵	中马变	高坎线	高坎分12右支12柱上变压器	200	95.40%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-32.71%
35721	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区10变电站1变压器	400	15.00%	300	300				-41.70%
35722	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右9	200	67.50%	0	0				-20.34%
35723	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区8变电站1变压器	400	24.00%	264	264				-34.78%
35724	东陵	中马变	高坎线	高坎线政府分11右1柱上变压器	400	22.60%	0	0		是	2026年12月	-37.12%
35725	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	文华苑三期1号变电站202变压器	630	7.62%	0	0				96.81%
35726	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干范家分6右9	400	21.30%	0	0				-56.95%
35727	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园1箱变1号变	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-41.18%
35728	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	万科如园局维变电站201配电变压器	630	41.59%	305	305				-30.80%
35729	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园1箱变1变压器	500	11.84%	0	0				-40.56%
35730	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛3箱式变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-38.48%
35731	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干污水支26柱上变压器	250	3.84%	0	0		是	2025年12月	-79.09%
35732	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-1箱变2变压器	630	22.22%	427	427				-38.00%
35733	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园3箱变2变压器	500	26.24%	0	0				-43.08%
35734	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分20左1左1柱上变压器	400	27.20%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
35735	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期1变电站2号变压器	500	27.00%	0	0		是	2027年12月	-34.45%
35736	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区15变电站1变压器	500	29.20%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
35737	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期2号变电站1变压器	630	31.75%	0	0		是	2027年12月	-42.68%
35738	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅1箱式变电站配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
35739	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分55	200	64.50%	0	0				-46.14%
35740	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区1变电站2变压器	800	13.50%	612.00	612.00				-46.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35741	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区4变电站2变压器	800	11.25%	630	630				-43.32%
35742	东陵	中马变	高坎线	高坎线高坎干149风溪分4柱上变压器	100	6.72%	0	0		是	2026年12月	-32.65%
35743	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干100+1右4	315	19.05%	0	0				-24.01%
35744	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园1箱变1变压器	630	27.43%	0	0				-37.43%
35745	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹隆三期3号变电站1变压器	630	27.30%	0	0		是		-37.95%
35746	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分38+1	250	22.40%	0	0				-48.75%
35747	东陵	中马变	高坎线	z旧站三队井箱式变电站201间隔配电变压器	315	35.24%	0	0		是	2026年12月	-33.68%
35748	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分60+1右1柱上变压器	100	11.00%	0	0		是	2025年12月	-71.40%
35749	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	旺角自由度箱变1变压器	400	16.50%	294.00	294.00				-44.85%
35750	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	万科翡翠观澜2号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35751	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	万科翡翠观澜3号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35752	东陵	中马变	高坎线	高坎干兴隆分23柱上变压器	200	71.40%	0	0		是	2026年12月	-37.12%
35753	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金辉优步湖畔2箱式变电站2配电变压器	800	44.70%	0	0		是	2025年12月	-31.94%
35754	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左14变压器	400	31.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35755	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	万科翡翠观澜1号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35756	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区11变电站1变压器	500	22.56%	0	0		是	2025年12月	-47.19%
35757	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园4小区变电站1变压器	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
35758	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园7小区变电站1变压器	630	48.76%	0	0		是	2025年12月	-42.32%
35759	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金辉优步湖畔1箱式变电站2配电变压器	800	46.20%	0	0		是	2025年12月	-18.45%
35760	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	污水支乙线23柱上变压器	50	60.00%	0	0		是	2025年12月	-38.50%
35761	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线51左1左5左1柱上变压器	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	-91.54%
35762	东陵	中马变	高坎线	高坎线高坎干95柱上变压器	100	75.90%	0	0		是	2026年12月	-34.61%
35763	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分38左5右3加1	400	15.90%	0	0				-130.93%
35764	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅二期1箱式变电站1配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-36.10%
35765	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分28	200	47.10%	0	0				-42.31%
35766	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区20变电站1变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-39.35%
35767	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干柳焊分2公变	315	29.84%	190	190				-42.78%
35768	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区3变电站2变压器	400	21.00%	276	276				-45.05%
35769	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	洞阳小区6变电站2变压器	630	20.63%	437	437				-24.75%
35770	东陵	中马变	高坎线	高坎线87右1柱上变压器	200	24.60%	0	0		是	2026年12月	-33.72%
35771	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分35右1	250	29.60%	0	0				-46.36%
35772	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园1箱变2变压器	500	20.16%	0	0				-45.59%
35773	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分13+1	315	30.22%	0	0				-36.87%
35774	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛4箱式变电站202间隔配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-40.57%
35775	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区5变电站1变压器	800	28.88%	489.00	489.00				-40.59%
35776	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分20左1右1柱上变压器	400	18.45%	0	0		是	2026年12月	-38.13%
35777	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分50左4变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
35778	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-4箱变1变压器	630	24.44%	413	413				-42.55%
35779	东陵	中马变	高坎线	秀水花都1箱变2变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
35780	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左8变压器	500	31.40%	0	0		是	2025年12月	-47.71%
35781	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅二期2箱式变电站2配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-30.14%
35782	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区5变电站2变压器	800	15.75%	594	594				-43.07%
35783	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分24	200	73.00%	0	0				-45.17%
35784	东陵	中马变	高坎线	z化工厂自来水箱式变电站1号间隔配电变压器	630	14.38%	0	0		是	2026年12月	-36.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35785	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分19右11+1柱上变压器	315	16.19%	0	0		是	2025年12月	-34.76%
35786	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-3箱变1变压器	630	22.22%	427.00	427.00				-39.39%
35787	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干大仁提水分17柱上变压器	80	15.50%	0	0		是	2026年12月	-46.53%
35788	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛1号变电站2号配电变压器	800	28.13%	0	0		是	2027年12月	-40.51%
35789	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园3小区变电站1变压器	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-41.44%
35790	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园10箱变(单)	630	49.14%	0	0				-37.42%
35791	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	广莲乙线广连干隆迪分9左4左1+1柱上变压器	400	5.60%	0	0		是	2025年12月	-20.63%
35792	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分76左1变压器	250	43.68%	0	0		是	2025年12月	-56.34%
35793	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园6箱变1变压器	400	26.25%	0	0				-44.98%
35794	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干130左分03柱上变压器	315	49.52%	0	0		是	2026年12月	-33.73%
35795	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	广连乙线广连干17右6柱上变压器	50	34.00%	0	0		是	2025年12月	8.12%
35796	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区8变电站2变压器	400	16.50%	294	294				-38.74%
35797	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖渔义A2地块2变电站2变压器配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-36.24%
35798	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期1局维变电站202配电变压器	800	9.38%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35799	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花东变电站1号变压器	400	61.50%	0	0		是		-40.15%
35800	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园3号变电站2号变压器	630	26.67%	0	0		是		-36.58%
35801	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线桂花分11右3	315	48.19%	0	0		是		-41.62%
35802	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城4箱式变电站2配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-39.59%
35803	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花东变电站2号变压器	400	56.70%	0	0		是		-41.50%
35804	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园2箱变2变压器配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	-53.56%
35805	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带3箱变2号变	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-38.84%
35806	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分11	200	34.80%	0	0		是		-25.05%
35807	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	金山小区3号变电站1号变压器	400	55.60%	0	0		是		-42.76%
35808	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	碧桂园太阳城东区2变201配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年12月	-19.35%
35809	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚郡2.2期3小区变电站202配电变压器	800	10.80%	0	0		是	2026年12月	22.61%
35810	沈河	长青变	长青变468长西线	步阳国际1配电室2变压器	800	19.13%	567	567				-40.33%
35811	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲五期1局维变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	18.13%
35812	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	YHG 沈阳龙湖新北置业有限公司(香提漫步2箱变2变)	630	0.00%	0	0				-108.20%
35813	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干14柱上变压器	315	29.46%	0	0		是	2025年12月	-52.03%
35814	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖原府二期2变电站202配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-28.17%
35815	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期4局维变电站202配电变压器	800	8.25%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35816	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	中兴和园一期3201配电变压器	630	12.86%	0	0		是	2026年12月	-50.43%
35817	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期3局维变201配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年12月	-10.71%
35818	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分13左1+1柱上变压器	400	52.40%	0	0		是	2025年12月	-45.64%
35819	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干20+2左3柱上变压器	400	1.20%	0	0				0.00%
35820	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分16柱上变压器	200	22.00%	0	0		是	2025年12月	-47.60%
35821	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲五期2局维变电站202配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	16.03%
35822	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪2号变电站1号变压器	630	20.19%	0	0		是		-43.72%
35823	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干10柱上变压器	400	17.20%	0	0		是	2025年12月	-40.43%
35824	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干20柱上变压器	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-48.88%
35825	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期3局维变电站202配电变压器	800	9.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35826	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳龙湖新北置业有限公司2箱变201间隔配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2026年12月	-36.11%
35827	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷三期1变电站201配电变压器	800	12.30%	0	0		是	2026年12月	21.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35828	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳兴铭房地产有限公司(沈阳颐景园二期高层)11配电 变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
35829	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花1号变电站1号变压器	800	65.10%	0	0		是		-36.48%
35830	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干17箱变1变压器	315	11.43%	0	0				-31.29%
35831	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷三期2变电站201配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2026年12月	25.57%
35832	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖原府一期1变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-28.39%
35833	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	三盛颐景园二期小区2变电站201配电变压器	800	6.60%	0	0		是	2026年12月	50.13%
35834	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖原府一期1变电站201配电变压器	630	7.94%	0	0		是	2026年12月	-83.51%
35835	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪3号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0		是		-43.90%
35836	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	时代逸居小区7箱变201配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2026年12月	6.03%
35837	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳龙湖新北置业有限公司(龙湖道义项目A2地块一组 团)201配电变压器	500	43.80%	0	0		是	2026年12月	-41.58%
35838	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	LS_沈阳兴铭房地产有限公司(沈阳颐景园西地块一、二 期)1-2	800	24.00%	0	0		是	2026年12月	-34.96%
35839	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2B-1箱变202配电变压器	400	15.90%	296	296				-0.56%
35840	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35841	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分11	80	16.00%	0	0		是		-60.12%
35842	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	金山小区2号变电站2号变压器	400	70.80%	0	0		是		-39.93%
35843	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格干桂花分11右4左1	200	33.50%	0	0		是		-39.90%
35844	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区二期2局维变电站202配电变压器	800	2.40%	0	0		是	2026年12月	12.25%
35845	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2变电站202配电变压器	800	24.38%	525	525				-22.82%
35846	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	三盛颐景园二期小区1变电站201配电变压器	800	9.00%	0	0		是	2026年12月	52.96%
35847	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北2号变电站1号变压器	630	33.97%	0	0		是		-42.57%
35848	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2B-2箱变201配电变压器	400	23.40%	266	266				7.82%
35849	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷二期1变电站201间隔配电变压器	500	42.88%	0	0		是	2026年12月	-38.81%
35850	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚郡2.2期5小区变电站202配电变压器	800	8.50%	0	0		是	2026年12月	37.71%
35851	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城2箱式变电站1配电变压器	630	40.38%	0	0		是	2025年12月	-20.10%
35852	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带2箱变1号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-40.13%
35853	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格6号变电站1号变压器	630	25.40%	0	0		是		-43.65%
35854	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园1箱变1号变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-36.86%
35855	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖渔义A2地块2变电站1变压器配电变压器	630	30.00%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
35856	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪1号变电站1号变压器	630	32.38%	0	0		是		-39.14%
35857	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期4小区变电站202配电变压器	630	13.02%	0	0				0.00%
35858	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖2变201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-39.24%
35859	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期1小区变电站202配电变压器	630	10.79%	0	0				0.00%
35860	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期3小区变电站202配电变压器	630	12.38%	0	0				0.00%
35861	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖原府二期2变电站201配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-34.31%
35862	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线桂花分11右4左5	315	64.44%	0	0		是		-50.50%
35863	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园1箱变2号变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
35864	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干19左1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-233.62%
35865	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格4号变电站1号变压器	400	98.00%	0	0	2022年12月	是		-36.62%
35866	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	碧桂园太阳城南区2局维变201配电变压器	800	29.70%	0	0		是	2026年12月	-8.25%
35867	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖香醍漫步三期局维2变202配电变压器	400	14.70%	0	0		是	2026年12月	-5.86%
35868	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干桥北分5	315	71.11%	0	0				-43.53%
35869	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分13左2柱上变压器	315	30.16%	0	0		是	2025年12月	-41.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35870	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期7小区变电站202配电变压器	630	13.02%	0	0				0.00%
35871	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格1号变电站1号变压器	800	66.00%	0	0		是		-45.14%
35872	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	碧桂园太阳城南区1局维变201配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-20.47%
35873	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期4局维变202配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2026年12月	-11.64%
35874	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区二期2局维变电站202配电变压器	800	9.00%	0	0		是	2026年12月	29.27%
35875	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	证大御中环2箱变2变压器	800	11.25%	0	0				100.00%
35876	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分9右10	160	86.50%	0	0	2024年6月	是		-43.95%
35877	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格7号变电站1号变压器	630	21.90%	0	0		是		-42.78%
35878	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线90左5+1右1+1左2	400	0.00%	0	0				0.00%
35879	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干18柱上变压器	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
35880	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城1箱式变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-47.32%
35881	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格5号变电站1号变压器	400	37.20%	0	0				-39.54%
35882	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷三期4变电站201配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	27.86%
35883	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪1号变电站2号变压器	630	28.25%	0	0		是		-45.73%
35884	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2A-2变电站201配电变压器	630	30.16%	377	377				-9.28%
35885	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷三期3变电站201配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	25.27%
35886	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干6右1之1柱上变压器	315	80.76%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-37.25%
35887	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干12左6	400	48.00%	0	0				-39.88%
35888	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	建新2箱变1变	400	15.60%	0	0				-43.86%
35889	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格2号变电站1号变压器	400	85.50%	0	0	2022年12月	是		-39.17%
35890	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花1号变电站2号变压器	800	37.20%	0	0		是		-42.65%
35891	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北2号变电站2号变压器	630	42.86%	0	0		是		-46.29%
35892	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城1箱式变电站1配电变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-36.71%
35893	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳兴铭房地产有限公司(沈阳颐景园二期高层)11配电 变压器2	630	29.97%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
35894	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线锦水分1柱上变压器	400	44.10%	0	0		是	2025年12月	-45.03%
35895	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪3号变电站1号变压器	630	22.54%	0	0		是		-46.17%
35896	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花2号变电站2号变压器	800	15.00%	0	0		是		-45.94%
35897	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分5左5柱上变压器	250	27.60%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
35898	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园2箱变1号变	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-44.63%
35899	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	松辽西区2号变电站1号变压器	630	74.60%	0	0		是		-42.71%
35900	沈河	长青变	长青变468长西线	步阳国际2配电室2变压器	800	23.25%	534	534				-42.79%
35901	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园3箱变2变压器配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-34.49%
35902	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干12左11	315	19.68%	0	0				-38.34%
35903	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪2号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0		是		-46.22%
35904	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	建新1箱变1变压器	630	24.44%	0	0				-44.17%
35905	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	珠林1变压器	400	44.80%	0	0				-39.33%
35906	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花分11右13	200	68.70%	0	0		是		-66.10%
35907	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园1号变电站2号变压器	630	26.03%	0	0		是		-38.69%
35908	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带4箱变1号变	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
35909	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园2箱变1变压器配电变压器	630	28.70%	0	0		是	2026年12月	-40.81%
35910	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	证大御中环1箱变2变压器	800	11.63%	0	0				100.00%
35911	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城3箱式变电站1配电变压器	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-27.43%
35912	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚都2.2期4小区变电站202配电变压器	800	12.25%	0	0		是	2026年12月	35.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35913	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花街5号变电站201间隔配电变压器	630	21.62%	0	0				100.00%
35914	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2A-1变电站202配电变压器	630	30.48%	375	375				-11.94%
35915	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园3箱变1变压器配电变压器	630	18.79%	0	0		是	2026年12月	-37.27%
35916	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳龙湖新北置业有限公司2箱变202	800	10.13%	0	0		是	2026年12月	-40.42%
35917	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干3柱上变压器	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-36.56%
35918	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线桂花分16	315	67.05%	0	0		是		-37.70%
35919	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑1变电站201配电变压器	800	36.75%	426	426				-43.11%
35920	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	中兴和园一期1201间隔配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	-43.36%
35921	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分9右7	400	65.25%	0	0		是		-44.93%
35922	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北1号变电站1号变压器	630	40.63%	0	0				-44.03%
35923	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲2变电站1变压器配电变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年12月	-42.26%
35924	沈河	长青变	长青变468长西线	步阳国际2变电站1变压器	800	23.63%	531	531				-40.63%
35925	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	中兴和园一期2201间隔配电变压器	630	19.52%	0	0		是	2026年12月	-30.83%
35926	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北1号变电站2号变压器	630	35.56%	0	0		是		-42.09%
35927	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚郡2.2期1小区变电站202配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	23.22%
35928	沈河	长青变	长青变468长西线	步阳国际1配电室1变压器	800	15.75%	594	594				-40.45%
35929	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2变电站201配电变压器	800	36.00%	432	432				-27.70%
35930	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	苏南变262大格乙线大格乙线41	100	92.80%	0	0	2022年12月	是		-37.45%
35931	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园1箱变1变压器配电变压器	630	23.33%	0	0		是	2026年12月	-40.26%
35932	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格乙线39	250	40.32%	0	0		是		-58.92%
35933	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚郡2.2期2小区变电站202配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2026年12月	33.62%
35934	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑1变电站202配电变压器	800	28.50%	492	492				-40.66%
35935	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带3箱变1号变	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-37.78%
35936	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2B-2箱变202配电变压器	400	21.00%	276.00	276.00				-0.54%
35937	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	一站式服务-沈阳市宏远路灯管理服务（孝汉北街东南	200	3.30%	0	0		是	2026年12月	7.04%
35938	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2A-2变电站202配电变压器	630	21.59%	431	431				-11.33%
35939	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园1箱变2变压器配电变压器	630	20.38%	0	0		是	2026年12月	-38.07%
35940	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花2号变电站1号变压器	800	25.20%	0	0		是		-42.16%
35941	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带4箱变2号变	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
35942	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	一站式服务-沈阳宏远路灯服务有限公司（蒲丰路与盛京东二街）-天诚盛京支1	200	1.80%	0	0		是	2026年12月	13.04%
35943	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园2箱变2号变	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-43.89%
35944	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带1箱变2号变	630	43.81%	0	0		是	2025年12月	-45.24%
35945	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	珠林2变压器	400	26.00%	0	0				-37.06%
35946	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷二期1变电站202间隔配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2026年12月	-37.71%
35947	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带2箱变2号变	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
35948	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	SB16箱变1变	315	25.71%	0	0				-37.03%
35949	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园2号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0		是		-44.46%
35950	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-773.67%
35951	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期1局维变201配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2026年12月	0.67%
35952	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	碧桂园太阳城东区1变201配电变压器	630	57.46%	0	0		是	2026年12月	-42.65%
35953	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期2局维变201配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2026年12月	2.68%
35954	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	苏南变262大格乙线大格乙线48	160	56.00%	0	0		是		-45.50%
35955	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	中兴和园一期4201间隔配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-33.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35956	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期6小区变电站202配电变压器	630	7.30%	0	0				0.00%
35957	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲四五期2开1变201间隔配电变压器	400	58.20%	0	0		是	2026年12月	-45.42%
35958	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期2小区变电站202配电变压器	630	13.65%	0	0				0.00%
35959	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	金山小区2号变电站1号变压器	400	66.80%	0	0		是		-39.09%
35960	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城3箱式变电站2配电变压器	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-26.93%
35961	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	文城分80+1左2	200	109.20%	0	0	2024年6月	是		21.39%
35962	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	香提漫步2箱变1变压器配电变压器	630	55.24%	0	0		是	2026年12月	7.67%
35963	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2B-1箱变201配电变压器	400	29.10%	244	244				0.57%
35964	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖渔义A2地块1变电站2变压器配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-37.45%
35965	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城4箱式变电站1配电变压器	630	31.62%	0	0		是	2025年12月	-32.92%
35966	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳兴铭房地产有限公司（三盛颐景园一期A区）4母线 配电变压器	630	30.00%	0	0		是	2026年12月	-38.85%
35967	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2A-1变电站201配电变压器	630	22.22%	427	427				-11.83%
35968	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园1号变电站1号变压器	630	34.92%	0	0		是		-39.66%
35969	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖香醍漫步三期局维1变202配电变压器	400	17.10%	0	0		是	2026年12月	9.05%
35970	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期5小区变电站202配电变压器	630	10.79%	0	0				0.00%
35971	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期2箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-37.03%
35972	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期6箱变1变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-37.21%
35973	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期6箱变2变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-37.08%
35974	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期9箱变1变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-34.67%
35975	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期9箱变2变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-36.81%
35976	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期1箱变2变压器201间隔配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-40.36%
35977	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期5箱变1变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-44.20%
35978	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期1箱变2变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-37.19%
35979	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园1期1箱变1变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-29.19%
35980	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园1期1箱变2变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年12月	-35.74%
35981	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期3箱变1变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-36.80%
35982	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期3箱变2变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-33.12%
35983	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期3箱变1变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-39.91%
35984	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期3箱变2变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-36.02%
35985	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期7箱变1变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-36.89%
35986	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期7箱变2变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-37.07%
35987	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙家寨变104孙桃线孙桃干南岭分16+1柱上变压器	400	45.45%	0	0		是	2026年12月	-28.37%
35988	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支12左1变台	200	100.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.95%
35989	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白西大棚	50	126.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-33.20%
35990	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区3箱变2变压器	630	16.19%	465	465				14.57%
35991	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区2变电站2变压器	630	5.71%	0	0		是	2025年12月	-49.63%
35992	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干21右8变台	200	57.15%	0	0		是	2025年12月	7.87%
35993	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙桃干南岭分26右2柱上变压器	200	57.90%	0	0		是	2026年12月	-34.20%
35994	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地1箱变1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-40.17%
35995	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支75+1右10变台	400	42.30%	0	0		是	2025年12月	4.35%
35996	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支90左8变台	200	25.00%	0	0		是	2025年12月	-35.15%
35997	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5右8变台	400	30.75%	0	0		是	2025年12月	-39.70%
35998	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期西区4箱变2变压器	800	22.20%	542.40	542.40				23.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35999	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子1组（2022微）新	400	128.40%	0	0	2025年6月			0.00%
36000	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟 9 组照明新	500	21.56%	0	0				0.00%
36001	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前连分李河套支排水支 10左5变台	400	19.60%	0	0		是	2025年12月	-37.91%
36002	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地苹果园2箱变2变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-38.17%
36003	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分68左13左3变台	400	88.80%	0	0	2025年6月			100.00%
36004	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地4箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-32.53%
36005	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左9左1变台	400	25.05%	0	0				94.66%
36006	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分58左10变台	200	145.20%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-32.38%
36007	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房史旭畜牧养殖场公变台区	200	28.20%	124	124				100.00%
36008	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌2号变电站201间隔配电变压器	800	30.38%	0	0		是	2027年12月	-40.11%
36009	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子道西养殖场	400	51.00%	156	156				30.45%
36010	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区1变电站1变压器	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-39.27%
36011	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	新民变164铁专线铁专线铁北分果园支23左1	315	90.79%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-38.73%
36012	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线前连分69左4变台	200	31.60%	0	0		是	2025年12月	2.62%
36013	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	VHG 吉隆新天地小区32配电变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-35.30%
36014	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房腰截子侯旭畜牧养殖场公变台区	200	5.20%	170	170				0.00%
36015	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟 8 组照明	100	29.70%	60.30	60.30				-46.98%
36016	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园二期1箱变2变压器	400	17.70%	0	0		是	2026年12月	2.01%
36017	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂线	农场恒宇建材分台	400	27.30%	250.80	250.80				0.31%
36018	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分32变台	400	96.75%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-36.16%
36019	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线胜利五队分05	315	6.29%	0	0		是	2026年12月	-45.51%
36020	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地5箱变1变压器配电变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年12月	-40.88%
36021	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房大万村德旭畜牧养殖公变台区	400	5.10%	340	340				0.00%
36022	康平	中心变	中心变2604镇一线	自然城德园小区二期1箱式变电站201间隔配电变压器	630	2.29%	0	0		是	2026年12月	100.00%
36023	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前连分85右1左1变台	200	8.10%	0	0		是	2025年12月	7.06%
36024	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期12202间隔配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-36.29%
36025	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房大万村智超养殖公变台区	200	6.00%	168.00	168.00				100.00%
36026	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线苇场分04	100	24.30%	0	0		是	2026年12月	-52.84%
36027	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前连分李河套支16左1变台	200	58.80%	0	0		是	2025年12月	8.44%
36028	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分52变台	200	52.35%	0	0		是	2025年12月	-40.05%
36029	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	大万2-3组照明（2021微）	200	79.50%	21.00	21.00				-36.23%
36030	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟4组照明（微）	400	27.60%	249.60	249.60				-27.98%
36031	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分23变台	400	68.70%	0	0		是	2025年12月	-41.48%
36032	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地6箱变2变压器	630	11.90%	0	0		是	2026年12月	-38.40%
36033	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5左6变台	315	42.92%	0	0		是	2025年12月	-38.06%
36034	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前连分十里支82左4变台	200	26.60%	0	0		是	2025年12月	3.26%
36035	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期西区2箱变2变压器	630	40.95%	309	309				23.28%
36036	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分86左5变台	200	60.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
36037	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万村1组西台	400	21.60%	273.60	273.60				-34.21%
36038	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地天秀园三期3箱式变电站1号变压器	630	16.95%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
36039	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分81左11变台	400	27.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
36040	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线079	200	66.40%	0	0		是	2026年12月	-45.24%
36041	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区1箱变2变压器	800	34.50%	444	444				14.99%
36042	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区2箱变2变压器	800	27.60%	499	499				13.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36043	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分25左16变台	100	57.60%	0	0		是	2025年12月	34.78%
36044	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万9组照明	50	152.76%	0	0	2022年12月			-37.81%
36045	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分十里支120变台	200	22.40%	0	0		是	2025年12月	-38.55%
36046	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支马蹄岗支40左9变台	100	122.70%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-32.61%
36047	康平	中心变	中心变2604镇一线	德园小区2箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.06%	0	0		是	2026年12月	58.48%
36048	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支4左1变台	200	74.00%	0	0		是	2025年12月	-17.84%
36049	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分31左10变台	100	86.70%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-44.01%
36050	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分45右3变台	100	111.60%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-40.18%
36051	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期西区3箱变2变压器	800	58.20%	254	254				16.00%
36052	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地6箱变1变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-35.12%
36053	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂线	四方台农场村新业棉业公变台区	200	62.40%	55	55				100.00%
36054	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期4箱变2变压器	630	44.19%	0	0		是	2026年12月	-29.58%
36055	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地苹果园2箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-42.75%
36056	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	果蔬市场1变电站1变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-39.09%
36057	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	翡翠四季2号变电站1号配电变压器	800	62.10%	0	0		是	2027年12月	-30.08%
36058	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地1箱变2变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-30.73%
36059	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分41变台	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-36.93%
36060	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干南崴子分38变台	200	24.00%	0	0		是	2025年12月	9.77%
36061	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线陶瓷北支11	100	27.00%	0	0		是	2026年12月	-47.40%
36062	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期10箱变1变压器	630	16.67%	0	0		是	2026年12月	-30.63%
36063	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干南崴子分房申支14变台	400	60.25%	0	0		是	2025年12月	-33.40%
36064	东陵	孙家寨	孙桃乙线	听蓝时光2箱变2变压器	630	6.67%	0	0		是	2026年12月	19.05%
36065	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	候头沟3组（2021微）	200	49.50%	81	81				-41.87%
36066	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地天秀园箱式变电站201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-38.43%
36067	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线南崴子分房申支17左4变台	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	14.99%
36068	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左24变台	200	14.70%	0	0				100.00%
36069	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟1组照明	315	36.19%	169.50	169.50				-31.68%
36070	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线019	315	41.90%	0	0		是	2026年12月	-35.80%
36071	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线三二七支07	100	66.00%	0	0		是	2026年12月	-21.05%
36072	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支12左4左1变台	400	29.70%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
36073	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌1号变电站201间隔配电变压器	800	36.75%	0	0		是	2027年12月	-40.03%
36074	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区4箱变2变压器	630	41.90%	303	303				20.84%
36075	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支3变台	315	21.90%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
36076	康平	中心变	中心变2604镇一线	聚鑫箱变1变压器	400	21.30%	0	0		是	2026年12月	-83.89%
36077	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线南崴子分房申支21变台	200	60.60%	0	0		是	2025年12月	-33.37%
36078	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	袁平养殖照明台	200	43.50%	93.00	93.00				21.61%
36079	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地4变电站2变压器	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	-33.70%
36080	康平	中心变	中心变2604镇一线	一门箱变1变压器	200	71.20%	0	0		是	2026年12月	-42.91%
36081	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前连分马蹄岗支47变台	200	34.80%	0	0		是	2025年12月	-36.09%
36082	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地苹果园3箱变1变压器	630	19.84%	0	0		是	2026年12月	-22.06%
36083	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线一门支01	200	67.50%	0	0		是	2026年12月	-41.35%
36084	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分21右8变台	100	43.50%	0	0		是	2025年12月	-46.64%
36085	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	新柳家园小区1变电站1变压器	500	37.44%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
36086	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支9变台	200	88.80%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-47.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36087	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线胜利小学支06	100	52.20%	0	0		是	2026年12月	-37.84%
36088	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线一门支02	315	21.71%	0	0		是	2026年12月	-78.68%
36089	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期1箱变201间隔	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-36.79%
36090	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙桃线孙桃干南岭分12左2柱上变压器	200	5.10%	0	0		是	2026年12月	8.94%
36091	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万6-11组照明	250	49.20%	102.00	102.00				-32.63%
36092	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线74+1变台	200	57.40%	0	0		是	2025年12月	-34.35%
36093	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万10组照明	200	44.85%	90	90				-26.67%
36094	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	东博分13左1+1右3柱上变压器	200	17.10%	0	0		是	2025年12月	33.22%
36095	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房分25	200	68.10%	0	0		是	2026年12月	-34.63%
36096	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区2变电站1变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-20.92%
36097	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期2箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-33.26%
36098	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分宏达支右10左4变台	315	25.21%	0	0		是	2025年12月	-54.77%
36099	康平	中心变	中心变2604镇一线	计量箱变1变压器	200	24.60%	0	0		是	2026年12月	-43.43%
36100	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5左12变台	400	18.60%	0	0		是	2025年12月	-44.70%
36101	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线84变台	100	68.00%	0	0		是	2025年12月	1.22%
36102	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌1号变电站202间隔配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2027年12月	-39.48%
36103	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分57左15变台	400	17.40%	0	0		是	2025年12月	-28.84%
36104	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支96左6变台	200	33.40%	0	0		是	2025年12月	-28.51%
36105	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子8组（2021微）	200	68.55%	43	43				-36.43%
36106	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线095	200	81.00%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-32.00%
36107	康平	中心变	中心变2604镇一线	德园小区3箱式变电站201间隔配电变压器	630	11.17%	0	0		是	2026年12月	65.02%
36108	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线83变台	200	30.40%	0	0		是	2025年12月	-30.11%
36109	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线广播局分01	100	30.90%	0	0		是	2026年12月	-51.54%
36110	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截村综合一台（微）	400	34.80%	221	221				8.09%
36111	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支90左2变台	400	33.00%	0	0				-23.52%
36112	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支87左11右4变台	400	6.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
36113	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分58左3变台	200	63.50%	0	0		是	2025年12月	-51.15%
36114	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房支04	315	52.70%	0	0		是	2026年12月	-30.65%
36115	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分86变台	200	69.00%	0	0		是	2025年12月	-61.94%
36116	东陵	孙家寨	孙桃乙线	听蓝时光2箱变1变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	9.55%
36117	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分3右1变台	100	25.80%	0	0		是	2025年12月	-46.12%
36118	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分34变台	400	85.25%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-38.05%
36119	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	大万村1组综合（微）	400	27.00%	252	252				8.55%
36120	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分68左13左1变台	200	81.20%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-17.29%
36121	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线陶瓷南支05	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	-47.31%
36122	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房大万村万波畜禽公变台区	200	0.00%	180.00	180.00				100.00%
36123	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟东大棚	100	139.35%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-27.34%
36124	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园五期3箱变202配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2026年12月	-12.85%
36125	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂线	四方台变090纸板厂线农场北台	400	117.90%	0	0	2025年6月			-40.40%
36126	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线大棚地分3	200	31.60%	0	0		是	2026年12月	5.65%
36127	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分57左11变台	200	35.40%	0	0		是	2025年12月	-30.46%
36128	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房白头沟宏远肉牛公变台区	200	36.60%	107	107				100.00%
36129	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分31左1变台	200	114.00%	0	0	2023年9月			-25.33%
36130	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线长征支01	200	12.60%	0	0		是	2026年12月	-46.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36131	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子5、12组综合（2022微）	200	78.60%	23	23				7.74%
36132	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子5.12组照明（2020微）	400	34.20%	223	223				-56.40%
36133	康平	中心变	中心变2604镇一线	自然城德园小区二期3箱式变电站201间隔配电变压器	630	2.67%	0	0		是	2026年12月	100.00%
36134	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地4变电站1变压器	630	49.84%	0	0		是	2025年12月	-37.34%
36135	康平	中心变	中心变2604镇一线	交通箱变1变压器	315	33.52%	0	0		是	2026年12月	-49.14%
36136	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地4箱变1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-34.81%
36137	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟七组（2022微）	400	25.46%	258	258				-32.65%
36138	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线102	315	35.56%	0	0		是	2026年12月	-43.33%
36139	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万1组照明新	200	121.60%	0	0	2025年6月			0.00%
36140	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	候头沟3组综合（2022微）	200	65.10%	49.80	49.80				9.76%
36141	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支82左1左2变台	200	54.40%	0	0		是	2025年12月	-15.36%
36142	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线076	200	25.50%	0	0		是	2026年12月	-46.08%
36143	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区1变电站2变压器	630	10.79%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
36144	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	富林家园1变电站1变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
36145	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	富林家园1变电站2变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-39.93%
36146	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线090	200	46.50%	0	0		是	2026年12月	-43.32%
36147	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万7-8组照明	200	74.80%	30	30				-38.74%
36148	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟5组照明（2020微）	200	37.40%	105.20	105.20				-44.30%
36149	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地天秀园三期6201配电变压器	1000	14.60%	0	0		是	2026年12月	-38.04%
36150	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线腰截子3组照明	200	70.60%	38.80	38.80				-31.62%
36151	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	候头沟1组分台	200	39.60%	101	101				22.02%
36152	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分102变台	200	42.00%	0	0		是	2025年12月	-113.35%
36153	东陵	孙家寨	孙桃乙线	10千伏孙桃线桃仙分7号右1号柱上变压器	200	18.60%	0	0		是	2026年12月	-4.51%
36154	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	和谐家园1变电站2变压器	400	50.00%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
36155	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙家寨变104孙桃线宁路村住宅小区照明柱上变压器	400	55.25%	0	0		是	2026年12月	-33.56%
36156	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子9.10组（2021微）	200	71.70%	36.60	36.60				-26.83%
36157	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线大棚地分09	50	87.30%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-24.32%
36158	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙家寨变104孙桃线美地天秀园柱上变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-40.12%
36159	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支87左11变台	400	31.20%	0	0		是	2025年12月	13.95%
36160	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线28右12变台	200	43.35%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
36161	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子11组（2022微）	160	53.16%	59	59				-38.63%
36162	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	和谐家园1变电站1变压器	400	50.80%	0	0		是	2025年12月	-42.77%
36163	东陵	孙家寨	孙桃乙线	听蓝时光1箱变2变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	14.65%
36164	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲干铁北分宏达支4左5变台	200	13.50%	0	0		是	2025年12月	-189.42%
36165	康平	中心变	中心变2604镇一线	百货箱变1变压器	630	30.10%	0	0		是	2026年12月	-48.97%
36166	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支2变台	200	39.50%	0	0		是	2025年12月	-39.83%
36167	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟2组照明	400	31.70%	233	233				-32.61%
36168	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地馨城4201间隔配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-36.24%
36169	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期10箱变2变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-35.62%
36170	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分9变台	315	41.27%	0	0		是	2025年12月	-46.75%
36171	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线教堂分08	315	42.03%	0	0		是	2026年12月	-41.97%
36172	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线022	315	21.33%	0	0		是	2026年12月	-44.40%
36173	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	候头沟1组照明（2020微）	400	65.10%	99.60	99.60				-30.57%
36174	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支16右1变台	315	52.38%	0	0		是	2025年12月	-39.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36175	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园二期1箱变1变压器	400	20.70%	0	0		是	2026年12月	4.50%
36176	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分58右8左4变台	200	61.50%	0	0		是	2025年12月	-47.66%
36177	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线前连排水支16左4变台	100	85.20%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	4.58%
36178	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子1组照明综合(2023微)	200	4.40%	171	171				0.24%
36179	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子1组分台	200	46.20%	87.60	87.60				21.14%
36180	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线南崴子分房申支6变台	160	87.38%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-34.50%
36181	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线自来水分06	250	84.16%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-37.62%
36182	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	东博分1左1右4	400	11.25%	0	0		是	2027年12月	-35.44%
36183	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙桃线千锦汇支17柱上变压器	200	2.40%	0	0		是	2026年12月	3.90%
36184	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线011	200	52.80%	0	0		是	2026年12月	-44.19%
36185	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支17左1变台	100	62.40%	0	0		是	2025年12月	-26.76%
36186	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分68右10右2变台	200	15.60%	0	0				100.00%
36187	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线修理分05	160	111.75%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-42.38%
36188	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟5组照明综合(2023微)	200	46.50%	87	87				47.96%
36189	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线腰截子12组照明	200	59.10%	61.80	61.80				-25.64%
36190	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线顺山分08	160	20.25%	0	0		是	2026年12月	-37.46%
36191	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房腰截子村庆吉饲料公变台区	200	29.10%	122	122				100.00%
36192	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期11箱式变电站201间隔配电变压器	630	18.57%	0	0		是	2026年12月	-43.10%
36193	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线薄铁支01	315	37.14%	0	0		是	2026年12月	-49.53%
36194	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线腰截子7组照明新	400	46.45%	0	0				100.00%
36195	东陵	孙家寨	孙桃乙线	YHG 美地苹果园一期1箱式变电站1号变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-32.21%
36196	康平	中心变	中心变2604镇一线	一门新箱变201间隔配电变压器	400	17.40%	0	0		是	2026年12月	0.00%
36197	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟六组明	200	41.25%	97.50	97.50				-38.00%
36198	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支4右1变台	315	31.62%	0	0		是	2025年12月	-48.01%
36199	康平	中心变	中心变2604镇一线	自然城德园小区二期2箱式变电站201间隔配电变压器	630	2.67%	0	0		是	2026年12月	100.00%
36200	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线北出口支21	200	69.90%	0	0		是	2026年12月	19.91%
36201	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分李河套支排水支10左1变台	200	15.40%	0	0		是	2025年12月	-46.86%
36202	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线21右5左9变台	100	47.40%	0	0		是	2025年12月	20.03%
36203	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分7变台	160	45.00%	0	0		是	2025年12月	-62.79%
36204	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌2号变电站202间隔配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2027年12月	-37.84%
36205	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	果蔬市场1变电站2变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-52.00%
36206	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分58右15变台	100	103.80%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-35.50%
36207	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线前连排水支12右13变台	200	71.00%	0	0		是		-39.27%
36208	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子4组照明(2021微)	400	40.50%	198.00	198.00				-34.73%
36209	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房分19+1	400	51.45%	0	0		是	2026年12月	95.32%
36210	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分25右5变台	200	48.60%	0	0		是	2025年12月	-46.20%
36211	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94右5变台	200	36.70%	0	0		是	2025年12月	-31.06%
36212	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5右3变台	400	18.30%	0	0		是	2025年12月	-47.50%
36213	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左2变台	200	83.10%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-43.08%
36214	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟3组照明	200	20.30%	139	139				-35.07%
36215	康平	中心变	中心变2604镇一线	德园小区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	15.49%	0	0		是	2026年12月	81.50%
36216	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线101分04	200	32.85%	0	0		是	2026年12月	-44.27%
36217	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地2箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-38.05%
36218	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期8箱变1变压器	630	36.51%	0	0		是	2026年12月	-40.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36219	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地3变电站1变压器	630	47.30%	0	0		是	2025年12月	-37.13%
36220	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房支03	400	32.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
36221	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地1变电站1变压器	500	13.44%	0	0		是	2025年12月	6.67%
36222	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地馨城5201间隔配电变压器	630	15.71%	0	0		是	2026年12月	-36.20%
36223	孙家寨	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期11箱式变电站202间隔配电变压器	630	14.73%	0	0		是	2026年12月	-36.47%
36224	东陵	孙家寨	孙桃乙线	听蓝时光1箱变1变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	11.83%
36225	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分十里支马蹄岗支4右8变台	200	54.10%	0	0		是	2025年12月	-38.18%
36226	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分21左9变台	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	3.28%
36227	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂线	四方台变090纸板厂线农场五队照明新	400	143.40%	0	0	2025年6月			0.00%
36228	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左17变台	400	45.30%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
36229	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前连分85右6变台	200	52.20%	0	0		是	2025年12月	-29.86%
36230	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙桃线孙桃干南岭分13左5右2柱上变压器	400	62.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
36231	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分81右8柱上变压器	200	45.90%	0	0		是	2025年12月	-11.30%
36232	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	造化甲线造化干沙平分郭大支6+0柱上变压器	400	18.90%	0	0		是	2025年12月	-13.75%
36233	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品11变电站1变压器	500	21.12%	0	0		是		-42.52%
36234	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区8变电站2变压器	630	20.57%	437	437				-41.17%
36235	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	新食分2	200	66.60%	0	0		是	2025年	17.90%
36236	东陵	祝家变	祝杨线	祝杨线13右1柱上变压器	200	9.30%	161	161				18.96%
36237	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区6变电站2变压器	500	34.08%	280	280				-42.94%
36238	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品14变电站1变压器	630	33.02%	0	0		是		-51.15%
36239	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东10变电站2变压器	630	39.05%	321	321				-38.77%
36240	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾8号变电站202间隔配电变压器	630	43.49%	0	0				-37.52%
36241	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	浑置南分11+1右2	400	47.70%	0	0		是	2025年	4.84%
36242	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品8变电站2变压器	500	23.04%	0	0		是		-44.09%
36243	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品7变电站1变压器	630	13.33%	0	0		是		-45.71%
36244	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井3台	100	24.80%	0	0		是	2026年6月	-43.12%
36245	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品4变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是		-44.51%
36246	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区10变电站1变压器	630	21.43%	432	432				-46.78%
36247	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙后北台	400	34.40%	0	0		是	2026年6月	-29.87%
36248	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾2号变电站1变压器	630	43.05%	0	0				-37.40%
36249	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西南大棚1号	80	121.50%	0	0	2022年12月			-47.38%
36250	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	鲍白干41右5左2	200	71.10%	0	0		是	2025年	0.63%
36251	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区11变电站1变压器	630	28.57%	387	387				-34.02%
36252	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区8变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-40.70%
36253	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲1小区变电站2变压器	500	21.20%	0	0		是	2025年12月	-39.38%
36254	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品9变电站2变压器	400	21.60%	0	0		是		-43.31%
36255	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井6台	100	34.80%	0	0		是	2026年6月	-54.45%
36256	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	周徐村照明北台	400	54.30%	0	0		是	2026年6月	18.67%
36257	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西4	200	42.20%	0	0		是	2026年6月	-36.37%
36258	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区12变电站1变压器	630	20.00%	441	441				-39.89%
36259	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区1变电站2变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	1.98%
36260	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区1变电站1变压器	800	19.00%	568.00	568.00				-41.90%
36261	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分2左1+1	315	46.48%	0	0				-5.72%
36262	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品3变电站1变压器	800	25.20%	0	0		是		-41.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36263	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品3变电站2变压器	800	13.80%	0	0		是		-41.74%
36264	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	鲍白干22右1	400	5.70%	0	0		是	2025年	100.00%
36265	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区6变电站2变压器	630	26.03%	403	403				-42.96%
36266	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期4号箱变201配电变压器	630	29.33%	0	0				-40.54%
36267	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区6变电站1变压器	630	28.25%	389	389				-40.98%
36268	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	泰和府1号变电站201间隔（鲍白线）配电变压器	630	4.44%	0	0		是	2025年	32.65%
36269	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村北一方机井1台	100	36.00%	0	0		是	2026年6月	-46.69%
36270	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分7	315	65.40%	0	0				-42.20%
36271	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾3号变电站1变压器	630	43.49%	0	0				-30.91%
36272	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村北一方机井3台	100	42.40%	0	0		是	2026年6月	-80.82%
36273	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲3小区变电站2变压器	400	24.90%	0	0		是	2025年12月	-38.50%
36274	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙后南台	400	55.95%	0	0		是	2026年6月	-21.03%
36275	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线35柱上变压器	400	66.25%	0	0		是	2025年12月	-52.20%
36276	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区3变电站1变压器	630	41.43%	306	306				-40.14%
36277	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区12变电站2变压器	630	29.21%	383	383				-36.48%
36278	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲8小区变电站2变压器	400	43.80%	0	0		是	2025年12月	-25.07%
36279	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村北一方机井2台	100	79.20%	0	0		是	2026年6月	-44.76%
36280	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分2之1	200	113.10%	0	0	2024年6月			14.01%
36281	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期2箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36282	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	禧悦风华2号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	87.20%	0	0	2024年6月	是	2025年	-27.25%
36283	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东大棚2号	80	81.25%	0	0	2024年9月	是	2026年6月	-40.45%
36284	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区9变电站2变压器	630	46.48%	274.20	274.20				-40.39%
36285	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区11变电站2变压器	630	17.46%	457.00	457.00				-39.51%
36286	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西2	200	69.00%	0	0		是	2026年6月	-30.31%
36287	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线46柱上变压器	315	71.75%	0	0		是	2025年12月	-52.18%
36288	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分2左1	315	61.27%	0	0				-34.25%
36289	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷前新兴花园照明02201配电变压器	500	42.24%	0	0		是	2026年6月	-41.16%
36290	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线周徐村照明	400	40.20%	0	0		是	2026年6月	-51.12%
36291	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黑鱼泡照明（微）	400	15.60%	0	0		是	2026年6月	-106.69%
36292	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品2变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是		-48.66%
36293	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期1箱式变电站2配电变压器	400	26.10%	0	0		是	2025年12月	-36.84%
36294	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分6左7	200	0.00%	0	0				0.00%
36295	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	阿仙分17	200	11.67%	0	0		是	2025年	17.77%
36296	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区10变电站1变压器	630	22.10%	428	428				-41.21%
36297	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线32柱上变压器	250	56.96%	0	0				-50.12%
36298	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品7#变电站2变压器	630	36.57%	0	0		是		-46.00%
36299	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东东台照明	200	66.40%	0	0		是	2026年6月	-41.81%
36300	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲6小区变电站1变压器	500	17.20%	0	0		是	2025年12月	-43.77%
36301	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	大张尔分47右2右1左1	200	8.70%	0	0		是	2025年	-9.53%
36302	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区12变电站1变压器	630	24.13%	415	415				-37.67%
36303	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品2变电站1变压器	630	15.87%	0	0		是		-43.72%
36304	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西东台照明	400	69.60%	0	0				-32.83%
36305	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线电管所照明	200	69.00%	0	0		是	2026年6月	-39.48%
36306	浑南	于山变	于山变762于盈线	盛京宸院1号变电站201间隔配电变压器	800	3.00%	696	696				50.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36307	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区9变电站2变压器	630	16.83%	461	461				-46.31%
36308	和平	马路湾	马路湾变652马南乙线	青年地铁公寓变电站201配电变压器	800	18.00%	576	576				-39.92%
36309	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	造化乙线造化干沙平分63柱上变压器	400	34.50%	0	0				-20.01%
36310	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲4小区变电站1变压器	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
36311	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区14变电站2变压器	630	17.14%	459	459				-38.66%
36312	东陵	祝家变	祝杨线	祝杨线祝杨干85左2柱上变压器	400	6.75%	333	333				-36.34%
36313	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品6变电站2变压器	630	14.10%	0	0		是		-39.23%
36314	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区11变电站1变压器	630	23.49%	419.00	419.00				-43.79%
36315	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井2台	100	53.20%	0	0		是	2026年6月	-45.09%
36316	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井5台	100	38.40%	0	0		是	2026年6月	-43.49%
36317	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黄西678组（2022微）	400	44.19%	0	0		是	2026年6月	-33.20%
36318	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	大张尔分47左8	100	32.70%	0	0		是	2025年	100.00%
36319	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区9变电站1变压器	630	29.21%	383.00	383.00				-37.69%
36320	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区8变电站1变压器	630	20.95%	435.00	435.00				-38.70%
36321	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区4变电站2变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-1.38%
36322	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲5小区变电站1变压器	500	18.40%	0	0		是	2025年12月	-44.40%
36323	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区5变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-45.03%
36324	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区3变电站2变压器	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-3.95%
36325	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东中台照明	400	95.10%	0	0	2025年6月			-24.93%
36326	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区4变电站2变压器	500	44.40%	228	228				-42.11%
36327	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品10变电站2变压器	630	13.71%	0	0		是		-44.84%
36328	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲3小区变电站1变压器	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
36329	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲7小区变电站1变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
36330	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲7小区变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-40.02%
36331	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黄西东二台（2020微）	200	29.10%	0	0		是	2026年6月	-36.81%
36332	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区7变电站1变压器	630	19.05%	447	447				-41.73%
36333	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	白塔变964制药线大张尔分22	200	4.80%	0	0		是	2025年	-61.10%
36334	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	方溪变352造化乙线造化干沙平分郭大支5	400	66.60%	0	0		是	2025年12月	-28.35%
36335	浑南	于山变	于山变762于盈线	盛京宸院2号变电站201间隔配电变压器	630	4.44%	539	539				61.62%
36336	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东大棚1号	100	56.10%	0	0				-274.83%
36337	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区10变电站2变压器	630	29.33%	382	382				-40.53%
36338	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线信用社	100	58.80%	0	0		是	2026年6月	-39.99%
36339	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品9变电站1变压器	400	19.50%	0	0		是		-43.41%
36340	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	小羊安村1变电站1号配电变压器	630	6.03%	0	0		是	2025年	-51.49%
36341	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区3变电站2变压器	630	33.81%	354	354				-38.36%
36342	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区6变电站1变压器	500	39.36%	253	253				-37.96%
36343	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黑鱼泡村综合一台（微）	400	30.60%	0	0		是	2026年12月	0.72%
36344	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线15柱上变压器	200	29.00%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
36345	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区12变电站2变压器	630	27.94%	391.00	391.00				-40.24%
36346	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线新兴花园1	80	43.00%	0	0		是	2026年6月	-38.18%
36347	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区5变电站1变压器	400	24.80%	261	261				-40.06%
36348	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品5变电站1变压器	630	14.60%	0	0		是		-41.71%
36349	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品12变电站1变压器	630	15.75%	0	0		是		-41.72%
36350	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区13变电站2变压器	630	18.67%	449.40	449.40				-41.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36351	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙前北台照明	200	28.38%	0	0				-31.10%
36352	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区2变电站1变压器	800	16.75%	586	586				-39.27%
36353	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期2号箱变202配电变压器	630	30.48%	0	0				-40.99%
36354	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区2变电站2变压器	800	18.00%	576	576				-39.69%
36355	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	小羊安村2变电站1号配电变压器	630	14.10%	0	0		是	2025年	-46.14%
36356	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷前新兴花园照明3201配电变压器	500	35.84%	0	0		是	2026年6月	-40.58%
36357	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲2小区变电站1变压器	500	18.40%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
36358	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区14变电站1变压器	630	18.73%	449.00	449.00				-39.54%
36359	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	禧悦风华1号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	86.00%	0	0	2023年9月	是	2025年	-30.48%
36360	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井8台	100	28.80%	0	0		是	2026年6月	-57.00%
36361	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子卜冷美充电服务站公变台区	200	79.80%	0	0				100.00%
36362	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	泰和府2号变电站201间隔（鲍白线）配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2025年	26.52%
36363	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期4箱式变电站2配电变压器	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	13.86%
36364	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西5	100	55.20%	0	0		是	2026年6月	-36.69%
36365	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾9号变电站201间隔配电变压器	630	73.65%	0	0				-36.98%
36366	浑南	于山变	于山变762于盈线	盛京宸院3号变电站201间隔配电变压器	800	4.00%	688.00	688.00				51.87%
36367	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期3号箱变201配电变压器	630	52.19%	0	0				-40.96%
36368	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	造化乙线沙平分郭大支9柱上变压器	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	-20.72%
36369	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区4变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-42.53%
36370	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品12变电站2变压器	630	15.24%	0	0		是		-37.46%
36371	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲9小区变电站1变压器	400	20.70%	0	0		是	2025年12月	-44.01%
36372	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷前村综合一台	400	49.05%	0	0		是	2026年6月	-43.85%
36373	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	龙湖云颂1号变电站201间隔（鲍白线）配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2025年	55.50%
36374	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾8号变电站201间隔配电变压器	630	20.32%	0	0				-37.28%
36375	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲1小区变电站1变压器	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
36376	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品4变电站2变压器	630	21.59%	0	0		是		-44.35%
36377	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品14变电站2变压器	630	32.76%	0	0		是		-47.08%
36378	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西大桥2台	100	36.60%	0	0		是	2026年6月	-44.78%
36379	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后东台（2020微）	400	34.60%	0	0		是	2026年6月	-22.16%
36380	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙前南台	400	56.10%	0	0		是	2026年6月	-27.71%
36381	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲4小区变电站2变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-43.77%
36382	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲6小区变电站2变压器	500	23.60%	0	0		是	2025年12月	-44.46%
36383	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线周徐东台照明	400	51.30%	0	0				-69.77%
36384	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区5变电站1变压器	630	21.59%	431	431				-40.42%
36385	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黑鱼泡大棚台	100	49.65%	0	0		是	2026年6月	-42.77%
36386	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黄东南照明（2020微）	400	17.40%	0	0		是	2026年6月	-54.75%
36387	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	周徐村照明南台	200	47.70%	0	0		是	2026年6月	18.45%
36388	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品8变电站1变压器	500	17.92%	0	0		是		-45.63%
36389	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	建大分8+1右2	200	14.70%	0	0				100.00%
36390	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期3箱式变电站2配电变压器	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	1.04%
36391	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品1变电站2变压器	800	64.50%	0	0		是		-44.06%
36392	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后粮库北机井4台（微）	100	19.60%	0	0		是	2026年6月	-67.79%
36393	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲2小区变电站2变压器	500	22.00%	0	0		是	2025年12月	-39.23%
36394	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区15变电站1变压器	630	15.75%	468	468				-38.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36395	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷前西台照明	200	50.00%	0	0		是	2025年	-37.00%
36396	浑南	于山变	于山变762于盈线	盛京宸院4号变电201间隔配电变压器	800	5.75%	674	674				72.46%
36397	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区1变电站2变压器	800	22.75%	538	538				-38.66%
36398	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品10变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是		-42.69%
36399	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区2变电站2变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	24.41%
36400	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区5变电站2变压器	400	32.00%	232	232				-44.10%
36401	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区8变电站2变压器	630	23.49%	419	419				-40.50%
36402	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	玉龙园小区201配电变压器	500	93.12%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-44.95%
36403	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲9小区变电站2变压器	400	23.40%	0	0		是	2025年12月	-45.01%
36404	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线镇政府家属楼	400	59.50%	0	0		是	2026年6月	-21.28%
36405	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	大张尔分3+1右1	200	24.90%	0	0		是	2026年	100.00%
36406	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井9台	50	26.80%	0	0		是	2026年6月	-11.84%
36407	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西南台照明	400	29.10%	0	0		是	2026年6月	-39.50%
36408	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期1号箱变202配电变压器	630	27.81%	0	0				-39.90%
36409	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区7变电站2变压器	630	20.95%	435.00	435.00				-42.07%
36410	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品13变电站1变压器	630	14.29%	0	0		是		-40.14%
36411	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	方溪变352造化乙线造化干沙平分73	100	37.80%	0	0		是	2025年12月	-58.20%
36412	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品5变电站2变压器	630	24.76%	0	0		是		-36.86%
36413	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲5小区变电站2变压器	500	23.60%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
36414	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西大棚1号	100	81.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-32.25%
36415	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区15变电站2变压器	630	17.52%	457	457				-41.84%
36416	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区4变电站1变压器	630	26.67%	399	399				-41.29%
36417	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西南2台	400	47.10%	0	0				-34.62%
36418	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后中心街台	400	51.20%	0	0		是	2026年6月	-35.82%
36419	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分8右5+2	315	46.86%	0	0				-38.20%
36420	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分3	250	23.60%	0	0				-136.12%
36421	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东北台照明	400	38.40%	0	0		是	2026年6月	-18.37%
36422	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期4号箱变202配电变压器	630	28.57%	0	0				-35.27%
36423	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线11柱上变压器	400	32.00%	0	0		是	2025年12月	13.03%
36424	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品11变电站2变压器	500	15.36%	0	0		是		-44.03%
36425	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区7变电站1变压器	630	25.71%	405	405				-43.77%
36426	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井7台	100	34.40%	0	0		是	2026年6月	-51.55%
36427	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区7变电站2变压器	630	18.67%	449	449				-39.73%
36428	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井1台	100	77.60%	0	0		是	2026年6月	-51.15%
36429	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品6变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是		-44.39%
36430	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区13变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-42.02%
36431	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品13变电站2变压器	630	15.49%	0	0		是		-45.43%
36432	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西1	315	30.73%	0	0		是	2026年6月	-32.41%
36433	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期6箱式变电站2配电变压器	800	2.40%	0	0				0.00%
36434	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	龙湖云颂2号变电站201间隔（鲍白线）配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年	19.06%
36435	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村综合一台（微）	100	21.60%	0	0		是	2026年6月	-13.71%
36436	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后村1组	160	100.00%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-34.74%
36437	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区4变电站1变压器	500	47.36%	213	213				-39.98%
36438	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段2间隔1配电变压器	800	29.63%	0	0		是	2026年12月	-29.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36439	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干23右3+1公变	315	27.94%	0	0		是	2026年6月	-41.82%
36440	沈河	大东变	大东变074东青乙线	东青乙线南塔干6+1变台	100	58.80%	0	0		是	2026年6月	-38.45%
36441	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段1间隔2配电变压器	800	25.88%	0	0		是	2026年12月	-36.55%
36442	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区5变电站2变压器	630	51.11%	245	245				-42.80%
36443	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干37柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-60.83%
36444	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷4局维变电站202配电变压器	800	9.90%	0	0				36.17%
36445	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期3变电站配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	21.07%
36446	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区3箱变202间隔配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年6月	-37.98%
36447	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区3箱变2变	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-44.00%
36448	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园1箱变2变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年6月	-48.60%
36449	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区2变电站2变压器	500	25.60%	322	322				-37.62%
36450	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区1箱变1	500	25.60%	0	0				-43.57%
36451	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变072东青甲线南塔干万泉分5公变	315	43.49%	0	0		是	2026年6月	-27.42%
36452	沈河	大东变	大东变074东青乙线	莲花新村箱变1变压器	630	14.48%	0	0		是	2026年6月	-40.36%
36453	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区2箱变201间隔配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2026年6月	-42.73%
36454	沈河	大东变	大东变074东青乙线	园东箱变2变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年6月	-48.34%
36455	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区11变电站1变压器	630	42.29%	301	301				-40.36%
36456	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干7公变	200	62.00%	0	0		是	2026年6月	-48.61%
36457	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段1间隔1配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2026年12月	-31.93%
36458	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区2箱变2	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
36459	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干20左1柱上变压器	400	1.80%	0	0		是	2025年12月	4.69%
36460	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区2箱变1变压器	630	47.62%	267	267				-40.50%
36461	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇一期7-2号1号变配电变压器	630	54.76%	0	0		是	2026年12月	-37.84%
36462	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期5变电站变压器	630	13.21%	0	0		是	2026年12月	17.82%
36463	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	27.00%	0	0				-11.99%
36464	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区1变电站1变压器	800	28.88%	489	489				-40.28%
36465	沈河	怀远变	怀远变142怀金甲线	金廊公馆5变电站201配电变压器	800	5.70%	674	674				100.00%
36466	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区10变电站2变压器	800	32.63%	459	459				-40.16%
36467	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区5箱变202间隔配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年6月	-44.38%
36468	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开新建2箱变201配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-33.37%
36469	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府3号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	800	18.00%	0	0				6.46%
36470	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区1箱变2变压器	630	31.43%	369	369				-38.88%
36471	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区4箱变202间隔配电变压器	500	18.00%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
36472	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所8箱变201配电变压器	400	20.10%	0	0		是	2026年6月	-33.70%
36473	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲新村箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年6月	-34.23%
36474	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔2变电站1变压器	400	19.60%	281.60	281.60				-48.29%
36475	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔4变电站1变压器	500	8.40%	408	408				-36.36%
36476	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	10KV古城新都箱变201配电变压器	1000	11.10%	0	0		是	2026年12月	100.00%
36477	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园1箱变1变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年6月	-46.37%
36478	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲箱变2变压器	315	39.62%	0	0		是	2026年6月	-41.87%
36479	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区6箱变201间隔配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年6月	-44.05%
36480	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区3变电站1变压器	315	95.62%	0	0	2024年9月	是	2025年7月	-42.80%
36481	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云5号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	800	31.80%	0	0				59.55%
36482	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔6变电站1变压器	630	3.05%	547.80	547.80				-36.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36483	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区6变电站1变压器	315	46.98%	135.50	135.50				-44.53%
36484	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖香堤漫步二期2变电站202配电变压器	400	28.80%	0	0		是	2026年12月	-26.00%
36485	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开新建1箱变201配电变压器	630	49.21%	0	0		是	2026年12月	-32.02%
36486	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区1变电站2变压器	630	25.14%	409	409				-51.66%
36487	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区2变电站1变压器	500	27.60%	312	312				-42.83%
36488	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区2箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36489	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	富力院士庭B2局维变电站202配电变压器	630	6.03%	0	0		是	2026年12月	100.00%
36490	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区5箱变201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年6月	-44.48%
36491	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区3变电站1变压器	630	15.24%	471.00	471.00				-42.09%
36492	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇一期3-2号1号变配电变压器	400	62.70%	0	0		是	2026年12月	-38.11%
36493	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区1变电站2变压器	800	36.00%	432	432				-36.27%
36494	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道1箱变2变压器	630	13.21%	0	0		是	2026年6月	-42.89%
36495	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区4箱变202间隔配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年6月	-32.07%
36496	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府4号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	630	52.57%	0	0				4.59%
36497	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云4号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	800	14.40%	0	0				7.09%
36498	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广1箱变配电变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	26.33%
36499	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所8箱变202配电变压器	400	14.10%	0	0		是	2026年6月	-31.44%
36500	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区11变电站2变压器	630	32.38%	363	363				-42.42%
36501	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区1箱变201间隔配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年6月	-39.11%
36502	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干9左6柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-16.39%
36503	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖E1E2地块1箱变202配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	1.92%
36504	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖E1E2地块2箱变202配电变压器	800	11.70%	0	0		是	2026年12月	8.78%
36505	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区3变电站2变压器	500	26.80%	316	316				-44.25%
36506	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期1箱1配电变压器	400	40.00%	0	0		是	2026年12月	-36.21%
36507	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	乐活小镇2、3期11箱变201配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年12月	3.98%
36508	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区10变电站1变压器	800	42.38%	381.00	381.00				-39.36%
36509	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷2局维变电站202配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	6.29%
36510	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔8变电站1变压器	630	1.14%	560	560				-21.01%
36511	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷3局维变电站202配电变压器	800	5.70%	0	0				53.57%
36512	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷5局维变电站202配电变压器	800	6.00%	0	0		是	2026年12月	34.81%
36513	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖香堤漫步二期1变电站202配电变压器	400	30.00%	0	0		是	2026年12月	-19.60%
36514	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万泉箱变1变压器	400	32.10%	0	0		是	2026年6月	-48.81%
36515	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区4箱变201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年6月	-32.58%
36516	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区4变电站2变压器	500	60.80%	146.00	146.00				-37.49%
36517	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广3箱变配电变压器	400	5.10%	0	0		是	2025年12月	21.10%
36518	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区8变电站1变压器	400	40.88%	196.50	196.50				-43.88%
36519	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道2箱变1变压器	630	21.71%	0	0		是	2026年6月	-42.13%
36520	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区2变电站2变压器	630	30.86%	373	373				-43.44%
36521	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所7箱变202配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年6月	-31.97%
36522	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期2变电站变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	22.00%
36523	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云1号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	630	28.25%	0	0				17.15%
36524	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖E1E2地块3箱变201配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	6.41%
36525	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区4箱变201间隔配电变压器	500	20.40%	0	0		是	2025年12月	-40.22%
36526	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区3变电站1变压器	500	34.80%	276.00	276.00				-41.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36527	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园2箱变2变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年6月	-43.07%
36528	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇一期7-1号1号变配电变压器	630	20.48%	0	0		是	2026年12月	-37.38%
36529	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区1变电站2变压器	630	27.05%	397	397				-44.61%
36530	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区1箱变1变压器	630	32.38%	363	363				-40.69%
36531	沈河	大东变	大东变074东青乙线	泉柳家园箱变1变压器	400	10.50%	0	0		是	2026年6月	-42.94%
36532	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔7变电站1变压器	630	1.90%	555	555				-12.43%
36533	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲新村箱变2变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年6月	-49.14%
36534	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区7变电站1变压器	630	53.65%	229.00	229.00				-39.21%
36535	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园2箱变1变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年6月	-41.97%
36536	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云2号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	630	19.05%	0	0				25.39%
36537	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区1变电站1变压器	630	26.29%	401.40	401.40				-41.85%
36538	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区1变电站1变压器	630	18.29%	451.80	451.80				-44.78%
36539	沈河	大东变	大东变074东青乙线	园东箱变1变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年6月	-42.77%
36540	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干花园分4公变	315	59.05%	0	0		是	2026年6月	-42.29%
36541	沈河	大东变	大东变074东青乙线	花园分5+1公变（沈空西）	400	72.25%	0	0		是	2026年6月	-40.94%
36542	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区1箱变2	500	25.60%	0	0		是	2025年12月	-45.31%
36543	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区7变电站2变压器	630	71.11%	119	119				-41.48%
36544	沈河	大东变	大东变074东青乙线	泉柳家园箱变2变压器	400	12.00%	0	0		是	2026年6月	-43.75%
36545	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区9变电站1变压器	400	65.20%	99.20	99.20				-40.29%
36546	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	富力院士庭B1局维变电站202配电变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
36547	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士庭1局维变电站202配电变压器	800	8.70%	0	0				100.00%
36548	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区6变电站2变压器	315	62.22%	88	88				-39.52%
36549	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区2箱变2变压器	630	31.43%	369	369				-41.22%
36550	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道1箱变1变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年6月	-43.31%
36551	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔5变电站1变压器	630	14.48%	475.80	475.80				-35.60%
36552	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区2变电站2变压器	630	90.67%	0	0	2024年9月	是	2025年7月	-26.98%
36553	沈河	怀远变	怀远变142怀金甲线	金廊公馆6变电站201配电变压器	800	3.30%	693.60	693.60				100.00%
36554	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	YHG 石棉分16（将军楼）箱式变电站1号配电变压器	630	15.49%	0	0		是	2025年12月	-25.13%
36555	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区5变电站1变压器	630	45.40%	281	281				-40.98%
36556	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干14+1公变	315	49.21%	0	0		是	2026年6月	-47.88%
36557	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔3变电站1变压器	500	11.20%	394.00	394.00				-43.78%
36558	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万泉分4+1	200	86.40%	0	0	2024年2月	是	2026年6月	7.35%
36559	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	中瑞府小区2变电站201配电变压器	800	15.30%	0	0				100.00%
36560	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	中瑞府小区1局维变电站201配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	20.64%
36561	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期8箱201配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2026年12月	-32.11%
36562	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府1号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	55.80%	0	0				-27.31%
36563	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区3箱变201间隔配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年6月	-43.06%
36564	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区2变电站1变压器	630	25.90%	404	404				-44.14%
36565	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲箱变1变压器	315	52.95%	0	0		是	2026年6月	-38.46%
36566	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所7箱变201配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年6月	-28.06%
36567	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区3箱变1变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-35.32%
36568	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期4变电站变压器	630	11.94%	0	0		是	2026年12月	19.07%
36569	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区3变电站2变压器	630	36.19%	339	339				-51.12%
36570	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园3箱变1变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年6月	-51.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36571	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园3箱变2变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年6月	-43.56%
36572	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔1变电站1变压器	400	17.20%	291.20	291.20				-38.19%
36573	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道2箱变2变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年6月	-34.58%
36574	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	中瑞府小区5变电站201配电变压器	630	7.94%	0	0		是	2026年12月	35.59%
36575	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区8变电站2变压器	400	25.88%	257	257				-45.90%
36576	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区9变电站2变压器	400	66.00%	96	96				-40.80%
36577	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干15柱上变压器	315	23.49%	0	0		是	2025年12月	-49.25%
36578	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二.三期6箱1配电变压器	400	60.60%	0	0		是	2026年12月	-37.50%
36579	沈河	怀远变	怀远变142怀金甲线	金廊公馆7变电站201配电变压器	800	2.70%	698	698				100.00%
36580	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区1箱变202间隔配电变压器	400	68.40%	0	0		是	2026年6月	-42.42%
36581	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期3变电站1变压器	800	8.25%	654	654				-33.36%
36582	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境1变电站2配电变压器	800	0.00%	720	720				-155.71%
36583	沈北	农高变	农高变70358农海线	一站式服务-沈阳美滋香新食品配料有限公司	200	1.50%	0	0		是	2026年12月	16.22%
36584	沈北	农高变	农高变70358农海线	富力星月湾A区小区1变202配电变压器	800	17.00%	0	0		是	2026年12月	-10.45%
36585	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区1变电站2配电变压器	630	28.57%	387	387				5.66%
36586	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期3变电站2变压器	800	12.75%	618	618				-42.67%
36587	沈河	青年变	青年变376青金甲线	金廊公馆2变电站202配电变压器	800	6.00%	0	0				100.00%
36588	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建一）3变电站1配电变压器	630	36.83%	335	335				8.68%
36589	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境三期（分建一）1变电站1配电变压器	800	36.60%	427.20	427.20				7.82%
36590	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建二）2变电站1变压器	630	49.84%	253.00	253.00				-12.64%
36591	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区2变电站2配电变压器	630	44.57%	286	286				6.73%
36592	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期6变电站2变压器	630	14.10%	478	478				-41.21%
36593	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建一）5变电站1配电变压器	800	38.40%	412.80	412.80				7.75%
36594	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期7变电站2变压器	630	19.05%	447.00	447.00				-39.78%
36595	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期4变电站2变压器	800	16.80%	586	586				-41.11%
36596	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期8变电站1变压器	800	17.70%	578.40	578.40				-45.77%
36597	沈北	农高变	农高变70358农海线	农高变农海干南沟分34+1（一站式）	200	6.00%	0	0		是	2026年12月	-1.46%
36598	沈北	农高变	农高变70358农海线	岫湖郡五期2局维变电站202配电变压器	400	1.20%	0	0		是	2026年12月	0.00%
36599	沈北	农高变	农高变70358农海线	湖郡小区1局维变电站202配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	18.35%
36600	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境3变电站1配电变压器	630	27.94%	391.00	391.00				-35.52%
36601	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期5变电站1变压器	800	15.30%	597.60	597.60				-44.07%
36602	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期7变电站1变压器	630	18.10%	453.00	453.00				-43.97%
36603	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境2变电站2配电变压器	630	46.98%	271.00	271.00				-37.22%
36604	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景居住商业（三期）1箱变2变压器	400	45.30%	178.80	178.80				-23.94%
36605	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区5变电站2配电变压器	630	50.16%	251	251				9.19%
36606	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区4变电站2配电变压器	630	40.95%	309	309				7.56%
36607	沈北	农高变	农高变70358农海线	农高变农海干南沟分5杆（一站式）	200	8.10%	0	0		是	2026年12月	-30.15%
36608	沈北	农高变	农高变70358农海线	原香墅小区1局维变电站201配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	8.09%
36609	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境2变电站1配电变压器	630	27.94%	391.00	391.00				-36.12%
36610	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景居住商业（三期）2箱变2变压器	630	22.29%	426.60	426.60				-29.87%
36611	沈北	农高变	农高变70358农海线	南沟分39右支07	200	18.00%	0	0		是	2026年12月	-16.33%
36612	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境1变电站1配电变压器	800	50.63%	315.00	315.00				-10.72%
36613	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期2变电站2变压器	500	17.60%	362.00	362.00				-40.53%
36614	沈河	文艺变	文艺变940文展甲线	文艺分4左1柱上变压器	400	6.30%	0	0				-36.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36615	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建二）1变电站1变压器	630	53.97%	227	227				-18.01%
36616	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期5变电站2变压器	800	19.50%	564	564				-44.36%
36617	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期4变电站1变压器	800	12.90%	616.80	616.80				-42.87%
36618	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期8变电站2变压器	800	12.90%	616.80	616.80				-41.02%
36619	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期1变电站1变压器	500	17.60%	362	362				-40.75%
36620	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期2变电站1变压器	500	20.16%	349.20	349.20				-44.73%
36621	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境三期（分建一）2变电站1配电变压器	800	38.70%	410.40	410.40				7.63%
36622	沈北	农高变	农高变70358农海线	明湖郡五期1局维变电站202配电变压器	400	9.20%	0	0				48.45%
36623	沈北	农高变	农高变70358农海线	辽宁省电力有限公司沈阳供电公司电动汽车服务公司一主	500	60.80%	0	0		是	2026年12月	14.32%
36624	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期6变电站1变压器	630	16.76%	461.40	461.40				-47.26%
36625	沈北	农高变	农高变70358农海线	富力星月湾A区小区2变202配电变压器	315	96.00%	0	0	2023年6月	是	2026年12月	-3.90%
36626	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景四期2变电站2配电变压器	400	15.30%	298.80	298.80				16.28%
36627	沈北	农高变	农高变70358农海线	湖郡小区2局维变电站202配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2026年12月	7.89%
36628	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期1变电站2变压器	500	15.04%	374.80	374.80				-48.17%
36629	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区3变电站2配电变压器	800	34.50%	444.00	444.00				5.17%
36630	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景四期1变电站2配电变压器	630	26.03%	403	403				6.82%
36631	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建一）4变电站1配电变压器	800	51.60%	307	307				8.22%
36632	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境3变电站2配电变压器	630	20.63%	437.00	437.00				-32.80%
36633	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑8变电站201变压器	630	34.03%	353	353				-41.52%
36634	浑南	新南变	新南084新通线	华发德仁里2号变电站1号配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	5.18%
36635	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	YHG华通丰田配电站201变压器	630	32.22%	364	364			2027年12月	-49.01%
36636	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区2变电站201变压器	500	56.96%	165.20	165.20			2028年12月	-45.42%
36637	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓3变电站201变压器	630	18.41%	451.00	451.00			2028年12月	-42.05%
36638	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑7变电站201变压器	400	0.00%	360.00	360.00			2028年12月	0.00%
36639	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城鸿景嘉园3号变电站1号配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2025年12月	-16.14%
36640	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓2变电站201变压器	630	15.87%	467.00	467.00				-42.73%
36641	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	东环国际二期变电站202变压器	500	42.40%	238.00	238.00				-38.63%
36642	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居2变电站201变压器	630	57.14%	207	207				-44.49%
36643	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙泉箱变1变	500	43.20%	0	0				-47.20%
36644	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆1箱变2变压器	800	61.20%	0	0				100.00%
36645	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区1变电站202变压器	630	22.86%	423.00	423.00				-40.19%
36646	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	汇川箱变1变	630	40.89%	0	0				-42.43%
36647	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区3变电站202变压器	630	36.83%	335	335				-38.09%
36648	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城丽景嘉园1变电站1号配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2027年12月	-14.64%
36649	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区2变电站202变压器	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
36650	浑南	新南变	新南084新通线	华发德仁里4号变电站1号配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	4.90%
36651	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆2箱变2变压器	800	25.13%	0	0				100.00%
36652	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居1变电站202变压器	630	0.00%	499	499				0.00%
36653	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	中央乙线中央干5	315	15.56%	234.50	234.50				-60.86%
36654	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	东环国际二期变电站201变压器	500	22.00%	340	340				-46.00%
36655	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区3变电站201变压器	630	40.00%	315.00	315.00				-42.58%
36656	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区2变电站202变压器	630	29.84%	379	379				-52.01%
36657	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆3箱变2变压器	800	29.25%	0	0				100.00%
36658	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑6变电站201变压器	400	17.20%	291	291				-43.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36659	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	御览家园小区变电站202变压器	630	24.13%	415	415				-45.23%
36660	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑3变电站201变压器	400	18.80%	284.80	284.80				-46.09%
36661	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑5变电站201变压器	400	17.60%	289.60	289.60				-49.41%
36662	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓1变电站201变压器	630	30.79%	373.00	373.00				-45.38%
36663	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓4变电站201变压器	630	17.78%	455.00	455.00				-46.70%
36664	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆2箱变1变压器	800	22.13%	0	0				100.00%
36665	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆3箱变1变压器	800	26.63%	0	0				100.00%
36666	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城四季嘉园2号变电站202间隔配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2027年12月	26.07%
36667	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	珠林新村箱变1变压器	400	57.60%	0	0				-43.21%
36668	浑南	新南变	新南084新通线	华发德仁里1号变电站1号配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2027年12月	8.69%
36669	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区1变电站201变压器	630	34.60%	349.00	349.00				-47.30%
36670	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	城北干21	400	45.60%	0	0				-30.29%
36671	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	中央乙线中央干24左7	250	64.00%	65.00	65.00			2028年12月	-23.35%
36672	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑2变电站201变压器	630	18.10%	453	453				-44.09%
36673	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	城北干3	200	54.80%	0	0				-42.25%
36674	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区1变电站201变压器	630	23.81%	417	417				-43.17%
36675	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城四季嘉园1号变电站202间隔配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2027年12月	25.94%
36676	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区2变电站201变压器	630	17.78%	455	455				-48.29%
36677	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城鸿景嘉园2号变电站1号配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2027年12月	-11.28%
36678	浑南	新南变	新南084新通线	华发德仁里3号变电站2号配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	5.79%
36679	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城丽景嘉园2变电站1号配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2027年12月	-15.48%
36680	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑1变电站201变压器	400	20.50%	278.00	278.00				-39.05%
36681	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居1变电站201变压器	630	45.40%	281	281				-41.77%
36682	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城鸿景嘉园1号变电站1号配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2027年12月	-13.40%
36683	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区1变电站202变压器	630	31.11%	371	371				-41.75%
36684	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居2变电站202变压器	630	0.00%	498.82	498.82				0.00%
36685	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑4变电站201变压器	400	22.40%	270	270				-45.71%
36686	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	中央乙线中央干13	100	38.10%	52	52				-31.38%
36687	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	御览家园小区变电站201变压器	630	18.10%	453	453				-38.26%
36688	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王西台分支线002	100	73.20%	16.80	16.80				-29.18%
36689	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线96右10	100	30.00%	0	0				-7.24%
36690	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融村委会1号变电站1号配电变压器	400	126.00%	0	0	2022年12月	是		-42.30%
36691	康平	所口变	所口变76340所富线	刹海南台支1	200	19.20%	141.60	141.60				33.51%
36692	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场二期1号变电站1号变压器	630	29.21%	0	0				97.55%
36693	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线西散台分支线003	50	100.00%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-36.27%
36694	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11右7之1	400	74.40%	0	0				20.29%
36695	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线兴隆庄台分支线043	200	54.00%	72.00	72.00				-28.53%
36696	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右22	200	86.70%	0	0	2024年9月	是	2026年	-43.19%
36697	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右7+1	200	124.20%	0	0	2025年6月			100.00%
36698	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场二期2号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
36699	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干182	400	83.00%	28.00	28.00	2023年1月			-25.42%
36700	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线岔海大棚分支线003	50	30.60%	30	30				-15.22%
36701	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线四家子东台分支线002	200	52.20%	76	76				-34.53%
36702	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	桃花园2号变电站2号配电变压器	630	8.63%	0	0				-27.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36703	和平	和平变	和平变162同北甲线	太原西主变	400	32.40%	230.40	230.40				-35.26%
36704	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线杜家分支线路004	80	86.25%	3.00	3.00	2023年1月			-34.19%
36705	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王支线119	50	100.64%	0	0	2024年6月			-31.16%
36706	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11左4	200	20.85%	0	0				-41.95%
36707	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线董家台分支线路023	200	16.05%	147.90	147.90				1.06%
36708	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线25右2	200	6.30%	0	0				0.00%
36709	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线胜利台分支线018	100	73.20%	16.80	16.80				-32.54%
36710	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线北芦家台分支线006	200	37.50%	105	105				-32.82%
36711	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王支线112	200	81.90%	16.20	16.20	2022年12月			-38.10%
36712	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线杨天成台分支线003	200	32.70%	114.60	114.60				-42.43%
36713	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线30左19	400	59.85%	0	0				-34.58%
36714	和平	和平变	和平变162同北甲线	南海渔村变台	315	17.14%	229.50	229.50				-55.14%
36715	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	桃园3号变电站2号配电变压器	630	13.21%	0	0				-30.44%
36716	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融1小区01台箱式变电站1号配电变压器	400	68.70%	0	0				-46.42%
36717	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	桃园1号变电站2号配电变压器	630	19.05%	0	0				-25.24%
36718	和平	和平变	和平变162同北甲线	马二北二甲3KB成林宾馆出线间隔配电变压器	400	44.80%	180.80	180.80				-34.84%
36719	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融2号小区变电站1号变压器	400	34.20%	0	0				-29.57%
36720	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛七组支线003	200	89.10%	1.80	1.80	2024年12月			-59.55%
36721	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线满融分11左4	200	37.80%	0	0				-44.67%
36722	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线义合台分支线036	315	19.33%	222.60	222.60				-31.49%
36723	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线30左12右1	400	16.80%	0	0				-51.17%
36724	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线岳家分支线053	100	89.55%	0.45	0.45	2024年12月			-31.96%
36725	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右10右3+1右2	200	23.40%	0	0				100.00%
36726	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融小区1号变电站1号变压器	400	15.50%	0	0				-121.21%
36727	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线96右1右1	315	27.94%	0	0				-40.99%
36728	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干212	400	81.90%	32.40	32.40	2023年2月			-22.27%
36729	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线示范厂台分支线002	30	55.00%	10.50	10.50				-36.46%
36730	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融2号小区变电站2号变压器	400	28.80%	0	0				-21.43%
36731	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场二期1号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
36732	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线四家子西台分支线003	200	47.60%	84.80	84.80				-33.27%
36733	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线东敖台分支线006	200	44.00%	92.00	92.00				-31.44%
36734	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场一期2号变电站1号配电变压器	630	53.97%	0	0				8.00%
36735	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线59右11+1右1	400	25.50%	0	0				11.46%
36736	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线64满融分11左8	200	21.90%	0	0				-45.16%
36737	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11右4	200	110.10%	0	0	2022年12月	是	2027年	-46.83%
36738	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11左2左2	200	4.50%	0	0				100.00%
36739	康平	所口变	所口变76340所富线	李家分李家支24	200	49.50%	81	81				-29.64%
36740	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场一期1号变电站1号配电变压器	630	66.35%	0	0				-29.46%
36741	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线小王支分支线025	50	41.20%	24.40	24.40				-40.89%
36742	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右8+1右3	400	18.30%	0	0				0.00%
36743	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分6+1右1	200	42.00%	0	0				1.04%
36744	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王支线048	50	100.50%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-37.24%
36745	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线满融分11右4	100	46.20%	0	0				-38.90%
36746	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分16左11+1右1	400	3.25%	0	0				22.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36747	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干220	400	109.80%	0	0	2024年12月	是	2026年6月	-25.25%
36748	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干198	400	86.10%	16	16	2024年6月			-26.69%
36749	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线木家支线009	50	76.50%	6.75	6.75				-39.32%
36750	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线满融分7左1	400	72.50%	0	0				-46.39%
36751	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分17+1右1	200	7.80%	0	0				-102.81%
36752	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11右7右7	200	65.40%	0	0				100.00%
36753	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线小成子台分支线011	100	33.60%	56.40	56.40				-28.84%
36754	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线李家分支线030	200	30.00%	120.00	120.00				-39.83%
36755	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场二期2号变电站1号变压器	630	27.62%	0	0				99.81%
36756	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线岔海西台分支线009	200	46.80%	86.40	86.40				-35.49%
36757	和平	和平变	和平变162同北甲线	马二甲线10	400	67.75%	89.00	89.00				-39.51%
36758	和平	花园变	花园变774花景线	王家线16	400	18.60%	285.60	285.60				-12.84%
36759	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干23右2柱上变压器	315	5.40%	0	0		是	2025年12月	-48.41%
36760	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色3-1变电站2变压器间隔	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
36761	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	北站物资局箱变间隔配电变压器	630	70.48%	123.00	123.00				-38.49%
36762	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左15柱上变压器	315	57.46%	0	0		是	2025年12月	-33.30%
36763	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	手机北箱变1变压器	315	28.57%	194	194				-57.04%
36764	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	王子公寓箱变1变压器	630	20.95%	435.00	435.00				-39.20%
36765	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右6右2柱上变压器	315	46.67%	0	0		是	2025年12月	-44.65%
36766	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭3#2#主变	500	18.40%	358.00	358.00				-41.62%
36767	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色1-2变电站2变压器	630	18.41%	451	451				-50.91%
36768	和平	花园变	花园变774花景线	新世界悦景小区4变电站202配电变压器	630	4.44%	539.00	539.00				98.57%
36769	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	言论北箱变1变压器	630	22.86%	423.00	423.00				-44.04%
36770	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左5+1右1柱上变压器	400	74.75%	0	0		是	2025年12月	-51.16%
36771	和平	花园变	花园变774花景线	新世界悦景小区3变电站202配电变压器	630	13.97%	479.00	479.00				100.00%
36772	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右10左2柱上变压器	315	30.79%	0	0		是	2025年12月	-27.85%
36773	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园2201间隔配电变压器	630	11.75%	493	493				-45.05%
36774	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左11右1柱上变压器	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	-104.11%
36775	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园2202间隔配电变压器	630	13.02%	485.00	485.00				-42.37%
36776	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团1#1#主变	630	14.48%	475.80	475.80				-41.72%
36777	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干14柱上变压器	315	46.67%	0	0		是	2025年12月	-44.09%
36778	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	华丽山庄1变电站1变压器	500	12.48%	388	388				-38.86%
36779	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色2-1变电站1变压器	630	19.37%	445.00	445.00				-41.20%
36780	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团2#2#主变	630	13.71%	481	481				-37.86%
36781	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干12柱上变压器	400	57.75%	0	0		是	2025年12月	-50.43%
36782	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左5左2柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-68.28%
36783	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团41#主变	400	11.60%	313.60	313.60				-38.33%
36784	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分2+1柱上变压器	315	8.25%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
36785	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色3-1变电站1变压器	630	37.78%	329	329				-44.25%
36786	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	YHG 文南干13右7号柱上变压器	200	24.80%	0	0		是	2025年12月	-57.62%
36787	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭1#2#主变	400	22.50%	270.00	270.00				-36.55%
36788	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	华丽山庄2变电站2变压器	630	13.33%	483.00	483.00				-40.51%
36789	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干文南乙线13右13左13左1柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-61.32%
36790	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干鞋城分12柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36791	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右9柱上变压器	315	83.81%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-46.93%
36792	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右5柱上变压器	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-55.31%
36793	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左10柱上变压器	400	73.50%	0	0				-46.61%
36794	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干13右13左5左3柱上变压器	315	69.59%	0	0		是	2025年12月	-1.56%
36795	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	华丽山庄2配变站1变压器	630	9.84%	505.00	505.00				-46.25%
36796	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色家园1期1配变站1变压器	630	16.83%	461.00	461.00				-43.72%
36797	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭1#1#主变	400	16.00%	296	296				-41.11%
36798	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南乙线文南干13右13之2柱上变压器	400	11.75%	0	0		是	2025年12月	-60.61%
36799	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分7柱上变压器	315	54.29%	0	0		是	2025年12月	-34.93%
36800	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色家园2期2配变站2变压器	630	19.05%	447	447				-41.72%
36801	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	言论北箱变2变压器	630	40.00%	315	315				-39.90%
36802	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干19右4柱上变压器	315	28.89%	0	0		是	2025年12月	-38.94%
36803	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	97中学住宅箱变1变压器	630	13.33%	483.00	483.00				-42.92%
36804	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右6右4柱上变压器	315	25.65%	0	0		是	2025年12月	-48.35%
36805	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园1202间隔配电变压器	630	16.83%	461.00	461.00				-44.88%
36806	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	王子公寓箱变2变压器	630	17.90%	454	454				-40.05%
36807	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园1201间隔配电变压器	630	9.52%	507	507				-44.36%
36808	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团3#1#主变	500	16.00%	370.00	370.00				-35.62%
36809	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左14柱上变压器	315	84.19%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-37.40%
36810	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭5#1#主变	630	25.52%	406	406				-30.37%
36811	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	华丽山庄1变电站2变压器	500	22.46%	0	0				-55.70%
36812	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色2-1变电站2变压器	630	17.46%	457	457				-42.09%
36813	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干17柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-4.27%
36814	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干19右2柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2025年12月	-34.99%
36815	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团42#主变	400	21.60%	273.60	273.60				-36.91%
36816	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭4#2#主变	500	37.20%	264.00	264.00				-35.23%
36817	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南乙线文南干13右13左7+1柱上变压器	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	-8.28%
36818	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右8柱上变压器	315	23.24%	0	0		是	2025年12月	-52.45%
36819	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干文南乙线鞋城分18左1之1柱上变压器	200	54.00%	0	0		是	2025年12月	-50.86%
36820	和平	花园变	花园变774花景线	YHG 河堤干25	200	10.20%	159.60	159.60				-54.51%
36821	和平	花园变	花园变774花景线	瀚景华庭地下充电桩变电站配电变压器	630	5.40%	533	533				84.63%
36822	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色1-1变电站2变压器	630	16.19%	465	465				-45.65%
36823	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭3#1#主变	500	24.40%	328.00	328.00				-40.83%
36824	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色2-2变电站1变压器	630	16.19%	465.00	465.00				-44.98%
36825	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分5柱上变压器	400	44.70%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
36826	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干23右1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36827	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干25柱上变压器	315	24.13%	0	0		是	2025年12月	-62.07%
36828	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭5#2#主变	630	24.38%	413.40	413.40				-39.26%
36829	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分4左2柱上变压器	315	33.97%	0	0		是	2025年12月	-38.38%
36830	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	鞋城分6左1柱上变压器	160	60.00%	0	0		是	2025年12月	-48.22%
36831	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭4#1#主变	500	23.20%	334.00	334.00				-39.53%
36832	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分17左1柱上变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-62.38%
36833	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团1#2#主变	630	18.67%	449	449				-37.87%
36834	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团2#1#主变	630	17.14%	459	459				-42.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36835	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	YHG 小北干北顺乙BKB如意坊自维箱变-1配电变压器	315	62.22%	88	88				-36.20%
36836	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色1-2变电站1变压器	630	19.37%	445.00	445.00				-43.58%
36837	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干16柱上变压器	400	13.60%	0	0		是	2025年12月	-51.90%
36838	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左6柱上变压器	315	88.25%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	13.14%
36839	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭2#主变	400	32.00%	232.00	232.00				-46.63%
36840	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	鞋城分11柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36841	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干16+1柱上变压器	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-34.23%
36842	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团3#2#主变	500	12.00%	390.00	390.00				-44.78%
36843	和平	花园变	花园变774花景线	新世界悦景小区5变电站202配电变压器	630	6.35%	527.00	527.00				86.19%
36844	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	132中学箱变1号变	400	42.60%	0	0		是	2025年12月	-40.43%
36845	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分8左1-1柱上变压器	315	16.19%	0	0		是	2025年12月	-51.88%
36846	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城二期3箱式变电站配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
36847	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期3变电站2变压器	630	7.14%	0	0				-93.61%
36848	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	宁波乙线体院分4	315	19.05%	0	0				-95.83%
36849	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期5变电站202配电变压器	630	13.33%	0	0				-76.97%
36850	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期2箱式变电站202间隔2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36851	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园2变电站1变压器	630	48.00%	0	0		是	2025年12月	-43.50%
36852	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	盛发自维配电变压器	500	21.60%	0	0				-36.21%
36853	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期2变电站201间隔配电变压器	630	17.90%	0	0				5.18%
36854	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省宅分11柱上变压器	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
36855	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州西区1箱变2变压器	630	6.98%	0	0		是	2025年12月	-43.38%
36856	和平	太原变	太原变060胜三乙线	南三干54运动员公寓间隔201配电变压器	315	44.19%	144.30	144.30				-45.63%
36857	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分6	315	26.41%	0	0				-87.51%
36858	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区21主变	500	22.00%	340	340				-37.90%
36859	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园9变电站2变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
36860	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天汇4变电站2配电变压器	800	12.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
36861	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	远洋公馆2变电站2变压器	630	70.48%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
36862	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	核工业2箱式变电站1配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-41.89%
36863	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	欧亚变258白山乙线白山干48变压器	250	19.68%	0	0		是	2025年12月	-47.64%
36864	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期3变电站202配电变压器	630	16.19%	0	0				-19.67%
36865	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12左4柱上变压器	315	17.46%	0	0		是	2025年12月	-33.54%
36866	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线41右1	200	32.40%	115.20	115.20				-55.11%
36867	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线52	200	3.00%	174	174				-36.96%
36868	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州东区2箱变2变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-45.12%
36869	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园4变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-45.14%
36870	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期5变电站1号变	630	17.14%	0	0				-6.47%
36871	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期1箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
36872	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园5变电站1变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-42.91%
36873	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州东区1箱变1变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-46.86%
36874	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住12主变	630	34.67%	348.60	348.60				-41.91%
36875	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	五彩上筑1箱变1号变	800	19.88%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
36876	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期2箱式变电站201间隔1配电变压器	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
36877	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象锦园二期2箱式变电站2配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	7.68%
36878	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天汇5变电站2配电变压器	630	5.71%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36879	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	万科千山苑箱式变电站201间隔配电变压器	800	41.40%	0	0		是	2025年12月	-27.42%
36880	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期1变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	0	0				-41.91%
36881	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城二期2箱式变电站配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
36882	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园2箱变变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-51.37%
36883	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园2变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36884	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期3箱式变电站201间隔1配电变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-38.20%
36885	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期3变电站1变压器	630	17.52%	0	0				-44.77%
36886	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分12	400	10.50%	0	0				100.00%
36887	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期2变电站2变压器	630	14.86%	0	0				-48.36%
36888	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期5变电站1配电变压器	630	10.67%	0	0				-70.43%
36889	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	铁路新新箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36890	和平	太原变	太原变060胜三乙线	万科金地中山公园2变电站202配电变压器	630	31.75%	367	367				-35.58%
36891	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线北陵干省宅分3柱上变压器	400	61.50%	0	0		是	2025年12月	-44.22%
36892	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分18变压器	315	38.41%	0	0		是	2025年12月	-41.83%
36893	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分15变压器	315	51.75%	0	0		是	2025年12月	-45.64%
36894	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天汇1变电站2配电变压器	800	2.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
36895	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线34	400	12.90%	0	0				-31.31%
36896	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分5	500	24.80%	0	0				-48.85%
36897	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新新小区箱变1变压器	315	65.14%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
36898	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园6变电站1变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-43.81%
36899	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12左5柱上变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-43.63%
36900	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州东区2箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36901	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	铁路新新箱变1变压器	630	67.81%	0	0		是	2025年12月	-39.92%
36902	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住21主变	630	22.48%	425	425				-39.76%
36903	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期1变电站2变压器	630	7.62%	0	0				-84.64%
36904	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园1箱变1号变	500	49.60%	0	0		是	2025年12月	-48.92%
36905	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园2箱变2号变	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-41.61%
36906	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新新小区箱变2变压器	315	62.48%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
36907	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期4变电站1号变	630	7.62%	0	0				-61.95%
36908	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园1箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36909	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分5右3柱上变压器	315	50.79%	0	0		是	2025年12月	-53.46%
36910	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	世众宏厦变电站1变压器	500	13.60%	0	0		是	2025年12月	-40.23%
36911	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线29+1	400	9.30%	322.80	322.80				28.95%
36912	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区1箱变202间隔配电变压器	400	25.60%	0	0		是	2025年12月	-38.54%
36913	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区1箱变201间隔配电变压器	400	30.80%	0	0		是	2025年12月	-35.89%
36914	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	黑龙江街2箱式变电站2配电变压器	630	49.21%	0	0		是	2025年12月	8.37%
36915	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12右5柱上变压器	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
36916	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	主变盛发花园1	630	21.71%	0	0				-45.57%
36917	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区11主变	500	17.60%	362	362				-42.40%
36918	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12右3柱上变压器	250	32.80%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
36919	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园7变电站2变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-45.26%
36920	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期4变电站201配电变压器	630	15.87%	0	0				-60.90%
36921	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象锦园1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36922	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期1箱式变电站1配电变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-44.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36923	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	金百合主变	630	19.05%	0	0				-29.69%
36924	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	欧亚变258白山乙线白山干28柱上变压器	100	14.10%	0	0		是	2025年12月	-29.76%
36925	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区2箱变201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-36.43%
36926	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	五彩新村箱变2变压器	500	45.12%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
36927	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象锦园二期3箱式变电站2配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	7.42%
36928	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园2箱变1号变	500	52.40%	0	0		是	2025年12月	-41.32%
36929	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	远洋公馆1变电站1变压器	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-39.76%
36930	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分5变压器	400	40.00%	0	0		是	2025年12月	-56.51%
36931	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期4变电站202配电变压器	630	11.43%	0	0				-63.81%
36932	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省军区第四干休所箱变2号变	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-40.95%
36933	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区4箱变202间隔配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-35.94%
36934	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省军区第四干休所箱变1号变	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-37.66%
36935	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分22右2左2柱上变压器	315	53.71%	0	0		是	2025年12月	-22.69%
36936	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线北陵干教材分5右4+1柱上变压器	400	19.60%	0	0		是	2025年12月	10.36%
36937	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	欧亚变258白山乙线白山干10左2柱上变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-24.31%
36938	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	黑龙江街1箱式变电站配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2025年12月	9.90%
36939	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	五彩上筑2变电站2变	630	13.84%	0	0		是	2025年12月	-41.51%
36940	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园8变电站1变压器	630	46.73%	0	0		是	2025年12月	-44.33%
36941	和平	太原变	太原变060胜三乙线	南三千54运动员公寓间隔202配电变压器	315	20.57%	219	219				-50.33%
36942	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园1变电站2变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	23.52%
36943	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	远洋公馆3变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
36944	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线12	400	30.80%	0	0				-51.65%
36945	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	31421部队小区变电站201配电变压器	800	9.60%	0	0				10.28%
36946	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	远洋公馆1变电站2变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-41.01%
36947	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期7201间隔配电变压器	630	7.62%	0	0				6.21%
36948	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分37右1	160	8.25%	0	0				-36.91%
36949	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	2主变绣水花园	630	0.00%	0	0				0.00%
36950	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园8变电站2变压器	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36951	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园6变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36952	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州东区1箱变2变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-47.36%
36953	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园4变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36954	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期1变电站1变压器	630	23.81%	0	0				-16.34%
36955	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线37右3	200	48.40%	0	0				-46.62%
36956	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期4变电站2号变	630	12.19%	0	0				-49.54%
36957	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	汇置尚樾1箱式变电站1配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	16.07%
36958	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分22右2左1柱上变压器	200	45.60%	0	0		是	2025年12月	-40.87%
36959	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州西区2箱变1变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-37.40%
36960	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象都荟2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36961	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象都荟1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36962	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天汇3变电站2配电变压器	800	12.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
36963	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期1变电站202间隔配电变压器	630	15.24%	0	0				-43.34%
36964	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区3箱变202间隔配电变压器	400	24.80%	0	0		是	2025年12月	-35.91%
36965	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	汇置尚樾2箱式变电站1配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	28.19%
36966	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线28	315	17.46%	229	229				-7.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36967	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期2变电站1变压器	630	6.48%	0	0				-111.48%
36968	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利三期1	630	11.05%	0	0				-45.72%
36969	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	黑龙江街2箱式变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	10.32%
36970	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住11主变	630	19.81%	442	442				-37.56%
36971	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利三期2	630	13.33%	0	0				-44.02%
36972	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象都荟3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36973	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城二期1箱式变电站配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-40.62%
36974	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州阳光花园箱变配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
36975	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分22右3柱上变压器	400	31.00%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
36976	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园5变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
36977	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	远洋公馆2变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36978	和平	太原变	太原变060胜三乙线	试验所主变	500	13.20%	384.00	384.00				-29.34%
36979	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	盛发花园2主变	630	9.65%	0	0				-36.84%
36980	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区2箱变202间隔配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-37.70%
36981	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线36左5	200	58.80%	0	0				-37.63%
36982	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州西区1箱变1变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-47.48%
36983	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省宅分12左2+1柱上变压器	400	6.30%	0	0		是	2025年12月	5.83%
36984	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园3变电站1变压器	630	34.54%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
36985	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线22	400	74.70%	61	61				-42.07%
36986	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园3变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36987	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	欧亚变258白山乙线白山干8柱上变压器	200	32.70%	0	0		是	2025年12月	-48.84%
36988	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住22主变	630	21.71%	430	430				-43.11%
36989	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	解放军北部战区机关单身宿舍2配电变压器	400	14.40%	0	0				-42.56%
36990	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分13变压器	315	31.11%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
36991	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天语3箱式变电站2配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2025年12月	16.30%
36992	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期3箱式变电站202间隔2配电变压器	500	23.60%	0	0		是	2025年12月	-39.90%
36993	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线8	100	39.90%	50.10	50.10				-33.58%
36994	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分16	315	29.84%	0	0				-43.67%
36995	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线27左4	315	39.05%	161	161				-41.73%
36996	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区22主变	500	24.00%	330.00	330.00				-37.01%
36997	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期2变电站202间隔配电变压器	630	18.29%	0	0				5.19%
36998	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	五彩上筑2变电站1变	630	9.65%	0	0		是	2025年12月	-41.98%
36999	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天语2箱式变电站2配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2025年12月	19.78%
37000	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	世众宏厦变电站2变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-32.78%
37001	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	白山乙B204之1柱上变压器	400	72.00%	0	0				100.00%
37002	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	前进小区箱变1号变	400	75.00%	0	0		是	2025年12月	-34.79%
37003	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象锦园2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37004	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期3变电站201配电变压器	630	14.29%	0	0				-12.68%
37005	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期6变电站201配电变压器	630	20.57%	0	0				-2.29%
37006	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	教材分12右6柱上变压器	315	38.86%	0	0		是	2025年12月	-46.89%
37007	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12右6柱上变压器	250	46.72%	0	0		是	2025年12月	-39.48%
37008	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	远洋公馆3变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
37009	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线47+1	315	29.21%	192	192				-46.12%
37010	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	行政小区箱变1号变	400	79.20%	0	0		是	2025年12月	-43.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37011	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	1主变绣水花园	630	40.76%	0	0				-37.98%
37012	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区3箱变201间隔配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
37013	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分20	315	15.56%	0	0				-42.27%
37014	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利三期3	630	19.81%	0	0				-37.97%
37015	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区4箱变201间隔配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-36.98%
37016	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城二期4箱式变电站配电变压器	400	31.50%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
37017	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天语1箱变2配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2025年12月	18.58%
37018	和平	太原变	太原变060胜三乙线	万科金地中山公园1变电站202配电变压器	630	34.92%	347	347				-36.31%
37019	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象锦园二期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37020	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	东电一工区箱式变电站1配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-21.16%
37021	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园7变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-51.52%
37022	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线3	400	9.00%	0	0				-41.61%
37023	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州西区2箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37024	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	汇置尚樾3箱式变电站1配电变压器	630	12.38%	0	0				19.38%
37025	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	五彩上筑1箱变2号变	800	19.88%	0	0		是	2025年12月	-43.15%
37026	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区12主变	500	18.00%	360.00	360.00				-38.90%
37027	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分15金属供暖201间隔配电变压器	200	14.00%	0	0				-55.09%
37028	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园9变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37029	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	毅城大厦箱变201间隔配电变压器	400	79.50%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
37030	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光3箱变1变压器	500	18.24%	0	0				-43.39%
37031	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔4箱变2变压器	630	19.37%	445	445				-32.01%
37032	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光4箱变2变压器	630	19.68%	0	0				-40.64%
37033	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期4小区变电所配电变压器201	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	30.85%
37034	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔5箱变2变压器	630	16.51%	463.00	463.00				-45.64%
37035	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	10KV中铁逸都进步回迁西1局维变电站202配电变压器	800	3.30%	0	0				100.00%
37036	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期2局维变201配电变压器	630	77.46%	0	0		是	2026年12月	-41.02%
37037	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔3箱变1变压器	630	64.13%	163	163				-35.27%
37038	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河小区11楼-2配电变压器	500	30.40%	298	298				-44.44%
37039	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期2变201间隔配电变压器	630	52.70%	0	0		是	2026年12月	-40.76%
37040	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城二期2变电站201配电变压器	800	41.63%	0	0		是	2026年12月	-39.63%
37041	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期2局维变202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37042	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华二期2小区变电所配电变压器201	800	6.00%	0	0				100.00%
37043	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分43	315	16.83%	0	0				-38.80%
37044	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河5变电站1号主变	630	29.33%	382	382				-34.81%
37045	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光3箱变2变压器	500	6.08%	0	0				-40.31%
37046	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔1箱变2变压器	630	18.10%	453.00	453.00				-46.39%
37047	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	教育新村1箱变1变压器	800	28.80%	0	0				-42.04%
37048	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔6箱变2变压器	400	14.50%	302	302				-36.92%
37049	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期2小区变电站202配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-37.22%
37050	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理5箱变2变压器	800	6.90%	665	665				59.82%
37051	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河3变电站1号主变	800	24.00%	528	528				-41.18%
37052	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河三期1变电站1变压器	800	41.63%	387.00	387.00				-40.69%
37053	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	教育新村2箱变1变压器	800	56.63%	0	0				-42.43%
37054	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河2变电站2号主变	800	11.25%	630.00	630.00				-39.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37055	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河5变电站2号主变	630	27.81%	392	392				-41.26%
37056	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分37左5	315	40.89%	0	0				-46.09%
37057	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光住宅2箱变（单）	630	16.83%	0	0				-42.61%
37058	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左2左2	315	23.17%	0	0				-44.90%
37059	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期5小区变电所配电变压器202	800	21.30%	0	0		是	2026年12月	24.10%
37060	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑1变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
37061	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	沈阳宏远路灯管理服务有限公司（一站式）	200	55.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
37062	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	10KV中铁逸都进步回迁西2局维变电站202配电变压器	800	2.10%	0	0				100.00%
37063	大东	小东变	小东变80194北宅线	北宅线北宅干6加1	315	19.37%	222.50	222.50				-51.78%
37064	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期3局维变202配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
37065	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期2小区变电站201配电变压器	800	53.40%	0	0		是	2026年12月	99.66%
37066	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期5小区变电站201配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	21.49%
37067	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期5局维变201配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
37068	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	碧桂园太阳城南区1局维变202配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-17.09%
37069	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河三期1变电站2变压器	800	41.25%	390	390				-41.66%
37070	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理6箱变2变压器	630	5.08%	535	535				73.72%
37071	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光住宅1箱变2变压器	630	16.19%	0	0				-32.38%
37072	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期4小区变电站201配电变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年12月	11.42%
37073	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期1小区变电所配电变压器201	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	8.43%
37074	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理8箱变2变压器	400	9.20%	323	323				61.23%
37075	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期3小区变电站202配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-40.39%
37076	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分17右4	315	61.90%	0	0				-43.22%
37077	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁11主变	1600	25.63%	1030.00	1030.00				-42.05%
37078	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分17右1	315	40.95%	0	0				-43.65%
37079	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左2左4	315	17.14%	0	0				-40.47%
37080	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都九期1变电站201配电变压器	800	3.00%	0	0				0.00%
37081	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居干二零五分31左5	400	49.20%	0	0				4.75%
37082	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光2箱变（单）	315	41.27%	0	0				-48.02%
37083	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	凌云佳园1变电站2变压器	400	34.50%	0	0				-40.68%
37084	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左3之2	100	29.10%	0	0				-42.90%
37085	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	碧桂园太阳城南区2局维变202配电变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年12月	-8.06%
37086	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都九期3变电站201配电变压器	800	2.70%	0	0				0.00%
37087	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期3小区变电站201配电变压器	800	21.00%	0	0				4.81%
37088	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理7箱变2变压器	800	1.80%	706	706				100.00%
37089	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河3变电站2号主变	800	19.20%	566	566				-35.36%
37090	大东	小东变	小东变80194北宅线	仪表供箱变2变压器	630	13.02%	485	485				-42.42%
37091	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期1变201间隔配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2026年12月	-38.96%
37092	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分31左8	250	66.24%	0	0				-42.04%
37093	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理4箱变2变压器	800	6.60%	667	667				49.59%
37094	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期5局维变202配电变压器	800	80.40%	0	0	2024年10月	是	2026年12月	-32.97%
37095	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城2.2期2变电站201配电变压器	630	68.89%	0	0		是	2026年12月	6.33%
37096	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑1变电站201变压器	630	33.02%	359.00	359.00				-41.45%
37097	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑2变电站201变压器	630	21.90%	429.00	429.00				-43.26%
37098	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔4箱变1变压器	630	23.81%	417.00	417.00				-45.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37099	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分6	315	66.35%	0	0				-44.84%
37100	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔6箱变1变压器	400	18.00%	288	288				-41.44%
37101	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河三期2变电站变压器	500	44.80%	226.00	226.00				-41.85%
37102	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分8	315	58.41%	0	0				-50.82%
37103	大东	小东变	小东变80194北宅线	北宅线北宅干1之1	315	107.62%	0	0	2025年2月	是	2026年3月	-39.96%
37104	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河4变电站2号主变	800	27.38%	501.00	501.00				-35.84%
37105	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔1箱变1变压器	630	21.27%	433.00	433.00				-33.89%
37106	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑3变电站201变压器	630	38.73%	323.00	323.00				-40.63%
37107	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城2.2期1变电站201配电变压器	800	47.40%	0	0		是	2026年12月	7.65%
37108	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河1变电站1号主变	800	0.00%	720.00	720.00				0.00%
37109	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期4局维变201配电变压器	630	94.60%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-33.08%
37110	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华二期1小区变电所配电变压器201	800	5.70%	0	0				100.00%
37111	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	教育新村1箱变2变压器	800	14.63%	0	0				-38.40%
37112	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	凌云佳园2变电站2变压器	630	25.40%	0	0				-35.51%
37113	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城二期3变电站201配电变压器	800	55.88%	0	0		是	2026年12月	-41.01%
37114	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	强晟家园箱变1变压器	315	48.25%	0	0				-46.78%
37115	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期1小区变电站202配电变压器	800	51.75%	0	0		是	2026年12月	-40.57%
37116	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑3变电站202变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
37117	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期3小区变电所201配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	24.35%
37118	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左8	315	83.81%	0	0	2024年12月			-42.66%
37119	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁12主变	1600	37.50%	840	840				-35.27%
37120	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理2箱变2变压器	800	0.00%	720	720				80.00%
37121	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河6变电站1号主变	630	25.52%	406	406				-38.95%
37122	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河小区11楼-1配电变压器	500	26.56%	317	317				-44.69%
37123	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城2.2期3变电站201配电变压器	630	53.97%	0	0		是	2026年12月	7.21%
37124	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分31左9	315	40.63%	0	0				-39.07%
37125	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔3箱变2变压器	630	31.11%	371	371				-54.72%
37126	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分29右1	315	87.24%	0	0	2024年2月			-35.74%
37127	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理1箱变2变压器	800	7.25%	662.00	662.00				39.31%
37128	大东	小东变	小东变80194北宅线	仪表供箱变1变压器	630	13.97%	479.00	479.00				-43.57%
37129	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期1局维变201配电变压器	800	49.20%	0	0				-35.71%
37130	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光4箱变1变压器	630	16.83%	0	0				-40.07%
37131	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河1变电站2号主变	800	60.75%	234	234				-36.60%
37132	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期-3-2小区变电站201配电变压器	400	11.40%	0	0		是	2026年12月	50.73%
37133	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河2变电站1号主变	800	15.25%	598.00	598.00				-39.93%
37134	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分20右1	315	50.79%	0	0				-34.61%
37135	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河6变电站2号主变	630	26.29%	401.40	401.40				-32.42%
37136	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期2小区变电所配电变压器201	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	19.07%
37137	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁线世茂花园10楼1变压器配电变压器	630	39.68%	317	317				-36.67%
37138	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左3之1	200	41.70%	0	0				-44.39%
37139	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期3变201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-34.79%
37140	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔2箱变2变压器	630	22.86%	423	423				-39.13%
37141	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁21主变	1600	11.88%	1101.55	1101.55				-45.19%
37142	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期3局维变201配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2026年12月	-26.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37143	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光住宅1箱变1变压器	630	12.38%	0	0				-43.60%
37144	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理3箱变2变压器	800	5.00%	680	680				22.94%
37145	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁22主变	1600	36.56%	855.00	855.00				-43.24%
37146	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期-3-1小区变电站201配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	0.00%
37147	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河9小区201配电变压器	400	28.20%	247	247				-4.97%
37148	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期4局维变202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37149	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河4变电站1号主变	800	29.63%	483.00	483.00				-33.71%
37150	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城二期2变电站202配电变压器	800	54.00%	0	0		是	2026年12月	-39.67%
37151	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺二期2箱式变电站2配电变压器	800	1.50%	0	0		是	2025年12月	86.48%
37152	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干太平分16左3变台	200	43.95%	92.10	92.10		是	2025年12月	-34.44%
37153	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干姚平房分11变台	200	84.60%	10.80	10.80	2022年12月	是	2025年12月	-52.70%
37154	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干227变台	400	23.40%	266	266		是	2025年12月	-43.97%
37155	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干60	200	43.20%	0	0		是	2025年12月	-44.18%
37156	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森3号变电站1号变压器	630	19.81%	442	442				-37.76%
37157	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干周家分4变台	400	30.30%	238.80	238.80		是	2025年12月	-32.43%
37158	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品5号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	7.25%	0	0		是	2026年	17.94%
37159	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村3变电站201柜	630	20.95%	94	94				-44.47%
37160	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区1变电站2变压器	800	3.60%	691	691				100.00%
37161	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分25+1变台	200	40.80%	98	98		是	2025年12月	30.56%
37162	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期5号变电站2号变压器	500	24.40%	328	328				-38.45%
37163	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品3号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2026年	23.78%
37164	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化干41右2柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-22.64%
37165	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干35左3变台	400	50.10%	160	160		是	2025年12月	-27.81%
37166	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村2变电站201柜	400	14.40%	94	94				-44.47%
37167	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	华润新凯旋3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37168	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干173右11变台	200	62.40%	55.20	55.20		是	2025年12月	-29.01%
37169	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干233右6右3变台	200	88.80%	2	2	2025年4月	是	2025年12月	-36.36%
37170	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	富力院士庭B1局维变电站201配电变压器	630	7.30%	0	0				100.00%
37171	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干71左4+1	200	19.60%	0	0		是	2025年12月	-88.84%
37172	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干50左9变台	200	36.30%	107	107				-44.47%
37173	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干146右8变台	200	47.10%	86	86		是	2025年12月	-12.70%
37174	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期1变电站202配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	31.94%
37175	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹金科繁梦里一期3小区箱式变电站1配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	15.70%
37176	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干姚平房分20右8变台	200	69.60%	41	41				-51.74%
37177	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天5箱变201	630	47.30%	94	94				-45.06%
37178	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森4号变电站1号变压器	630	24.76%	411	411				-41.59%
37179	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线唐坊分陈屯支12变台	80	63.00%	22	22				-44.34%
37180	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村1变电站202柜	630	0.00%	93.53	93.53				0.00%
37181	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷5局维变电站201配电变压器	800	5.70%	0	0		是	2026年12月	35.94%
37182	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化干35柱上变压器	315	13.97%	0	0		是	2025年12月	-21.99%
37183	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	富力院士庭B2局维变电站201配电变压器	630	5.71%	0	0				100.00%
37184	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干153左9变台	400	11.50%	314	314		是	2025年12月	12.83%
37185	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺一期小区2箱式变电站2配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2025年12月	12.01%
37186	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干旧门分水文支9变台	100	24.30%	65.70	65.70				-34.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37187	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干75右1	315	10.48%	0	0		是	2025年12月	-42.75%
37188	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村3变电站202柜	630	0.00%	93.53	93.53				0.00%
37189	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干73+1左2变台	200	9.90%	160	160		是	2025年12月	20.06%
37190	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品2号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	39.62%	0	0		是	2026年	22.75%
37191	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖香堤漫步二期2变电站201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37192	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线旧门分东旧门支18变台	400	40.95%	196	196				-274.17%
37193	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓1变电站配电变压器1公变	630	20.00%	94	94				-42.22%
37194	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷4局维变电站201配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	34.30%
37195	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园2土建变202	630	0.00%	94	94				0.00%
37196	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村2变电站202柜	630	10.67%	93.53	93.53				-43.05%
37197	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干35左4变台	400	47.10%	172	172		是	2025年12月	-50.39%
37198	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村1变电站201柜	630	38.73%	94	94				-45.40%
37199	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺一期3箱式变电站2配电变压器	630	2.54%	0	0		是	2025年12月	47.32%
37200	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期2号变电站1号变压器	630	19.81%	442.20	442.20				-41.77%
37201	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖香堤漫步二期1变电站201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37202	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺一期小区1箱式变电站2配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	12.27%
37203	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干63左13变台	200	51.00%	78.00	78.00		是	2025年12月	-36.13%
37204	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园2土建变201	630	35.87%	93.53	93.53				-44.58%
37205	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线71左10柱上变压器	315	83.49%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-18.37%
37206	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	翡丽府小区1变电站2变压器	630	17.46%	457.00	457.00				24.20%
37207	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园5变电站202柜	630	21.59%	94	94				-42.61%
37208	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天2土建变201	800	40.50%	93.53	93.53				-43.61%
37209	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园7变电站201柜	630	0.00%	94	94				0.00%
37210	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干67柱上变压器	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-45.25%
37211	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森1号变电站2号变压器	630	33.52%	356	356				-41.05%
37212	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓2变电站配电变压器2公变	630	17.14%	93.53	93.53				-37.95%
37213	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分7右1变台	400	19.35%	283	283		是	2025年12月	-33.45%
37214	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园6变电站202柜	630	0.00%	93.53	93.53				0.00%
37215	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	华润新凯旋2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37216	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际1号变电站2号变压器	630	31.62%	367.80	367.80				-39.85%
37217	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线29右7变台	200	33.20%	113.60	113.60				-39.87%
37218	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干116左23变台	200	39.90%	100	100		是	2025年12月	-67.20%
37219	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期3变电站202配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	22.39%
37220	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	沈阳市铁西区第三房产物业公司变电站201间隔配电变压	500	11.52%	93.53	93.53				-47.06%
37221	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村4变电站202柜	500	0.00%	94	94				0.00%
37222	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园7变电站202柜	630	22.22%	93.53	93.53				-44.18%
37223	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天5箱变202	630	0.00%	94	94				0.00%
37224	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园3变电站201柜	630	55.56%	93.53	93.53				-45.58%
37225	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	融创融公馆2箱式变电站1配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	7.52%
37226	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线73右2变台	200	92.70%	0	0	2025年6月			100.00%
37227	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干38左1柱上变压器	100	3.00%	0	0		是	2025年12月	-35.27%
37228	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园3变电站202变压器	630	0.00%	93.53	93.53				0.00%
37229	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村4变电站201柜	500	22.08%	93.53	93.53				-41.35%
37230	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干130左1变台	200	28.80%	122.40	122.40		是	2025年12月	51.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37231	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期6号变电站2号变压器	630	19.37%	445.00	445.00				-41.38%
37232	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷2局维变电站201配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	23.02%
37233	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	电台线足球分42右9	200	1.50%	0	0		是	2026年	6.19%
37234	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品6号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	8.75%	0	0		是	2026年	22.38%
37235	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖E1E2地块1箱变201配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-7.06%
37236	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	融创融公馆4箱式变电站1配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2025年12月	5.44%
37237	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹金科繁梦里一期2小区箱式变电站1配电变压器	800	11.40%	0	0		是	2025年12月	15.95%
37238	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天1土建变202变压器	630	0.00%	94	94				0.00%
37239	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园5变电站201柜	630	0.00%	93.53	93.53				0.00%
37240	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园1土建变201	630	19.05%	94	94				-62.94%
37241	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园1土建变202	630	14.60%	94	94				-43.78%
37242	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干排水分16+1右7变台	200	57.30%	65	65		是	2025年12月	-63.22%
37243	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森2号变电站2号变压器	630	53.71%	229	229				-41.10%
37244	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干48	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-45.15%
37245	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干姚平房分16变台	100	72.00%	18	18		是	2025年12月	-36.78%
37246	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干78右8变台	200	32.45%	115.10	115.10				-35.87%
37247	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹金科繁梦里一期1小区箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37248	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	华润新凯旋1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37249	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干周家分31变台	400	22.65%	269.40	269.40		是	2025年12月	-29.71%
37250	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园4变电站202柜	630	0.00%	94	94				0.00%
37251	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	国网辽宁省电力有限公司沈阳市供电公司	630	53.33%	0	0				7.19%
37252	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干安家分19变台	200	42.00%	96	96		是	2025年12月	-4.93%
37253	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期4变电站202配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	19.11%
37254	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	融创融公馆3箱式变电站1配电变压器	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	5.63%
37255	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷1局维变电站201配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年12月	4.84%
37256	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干188右19变台	400	30.00%	240	240		是	2025年12月	-40.05%
37257	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干74	315	60.32%	0	0		是	2025年12月	-43.01%
37258	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际3号变电站1号变压器	630	32.70%	361.00	361.00				-43.28%
37259	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干250右22变台	200	44.10%	92	92		是	2025年12月	-8.16%
37260	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际2号变电站1号变压器	630	39.24%	320	320				-41.52%
37261	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分16右4变台	200	71.00%	38	38		是	2025年12月	-33.63%
37262	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分16左6变台	400	25.20%	259	259		是	2025年12月	-36.29%
37263	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期3号变电站2号变压器	500	27.20%	314	314				-41.87%
37264	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干65变台	100	99.90%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-36.42%
37265	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓3变电站配电变压器2公变	630	29.84%	94	94				-43.35%
37266	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化干41右9柱上变压器	400	52.20%	0	0		是	2025年12月	-106.12%
37267	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森3号变电站2号变压器	630	23.24%	421	421				-39.31%
37268	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际4号变电站202间隔配电变压器	400	43.00%	188.00	188.00				-35.46%
37269	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	竞赛支8左1	400	53.10%	0	0		是	2026年	0.00%
37270	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	翡翠滨江1号变电站201间隔（电台线）配电变压器	800	93.00%	0	0	2025年2月	是	2026年	-0.86%
37271	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干安家分23左7变台	200	15.60%	148.80	148.80		是	2025年12月	-7.78%
37272	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森4号变电站2号变压器	630	27.05%	397	397				-43.51%
37273	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期3号变电站1号变压器	500	21.20%	344.00	344.00				-41.40%
37274	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓1变电站配电变压器2公变	630	24.44%	94	94				-40.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37275	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	翡翠滨江2号变电站201间隔（电台线）配电变压器	630	54.29%	0	0		是	2026年	5.37%
37276	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际4号变电站1号变压器	630	32.06%	365.00	365.00				-44.27%
37277	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	翡丽府小区2变电站2变压器	630	25.40%	407	407				20.72%
37278	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期1号变电站1号变压器	500	24.00%	330	330				-40.43%
37279	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天2土建变202变压器	800	0.00%	94	94				0.00%
37280	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区3变电站2变压器	800	9.30%	645.60	645.60				45.53%
37281	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期6号变电站1号变压器	630	16.19%	465.00	465.00				-43.28%
37282	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	翡翠滨江3号变电站201间隔（电台线）配电变压器	800	35.40%	0	0		是	2026年	14.08%
37283	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区2变电站2变压器	800	12.30%	622	622				100.00%
37284	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期2变电站202配电变压器	800	12.30%	0	0		是	2026年12月	26.08%
37285	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天4土建变201	800	23.25%	93.53	93.53				-41.60%
37286	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干63	315	100.95%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-38.45%
37287	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区4变电站2变压器	800	17.10%	583.20	583.20				77.71%
37288	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天3箱变201	630	60.19%	93.53	93.53				-43.79%
37289	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干50柱上变压器	315	3.05%	0	0		是	2025年12月	-0.59%
37290	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖E1E2地块3箱变202配电变压器	630	13.33%	0	0				53.64%
37291	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期5号变电站1号变压器	500	22.80%	336.00	336.00				-42.48%
37292	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干41右12柱上变压器	400	40.50%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
37293	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干259右4变台	400	40.95%	196.20	196.20		是	2025年12月	-27.82%
37294	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期4号变电站1号变压器	500	24.96%	325	325				-40.68%
37295	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	52.95%	0	0		是	2026年	21.89%
37296	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天4土建变202变压器	800	26.25%	93.53	93.53				-43.54%
37297	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际2号变电站2号变压器	630	27.81%	392	392				-43.23%
37298	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干太平分22变台	200	45.45%	89	89		是	2025年12月	-44.02%
37299	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天1土建变201	630	49.14%	93.53	93.53				-43.00%
37300	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干周家分26变台	200	39.15%	102	102		是	2025年12月	-32.83%
37301	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干树林子分19变台	200	27.80%	124	124				-40.26%
37302	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	YHG 造化干120加1-1柱上变压器	200	35.40%	0	0		是	2025年12月	-58.27%
37303	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线7左2变台	200	32.70%	115	115				-23.46%
37304	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干10左5变台	400	67.20%	91.20	91.20		是	2025年12月	-34.09%
37305	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品4号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年	23.59%
37306	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干旧门分水支26右5变台	100	84.10%	6	6	2025年5月			-38.97%
37307	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干297变台	400	25.65%	257.40	257.40		是	2025年12月	-37.33%
37308	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓3变电站配电变压器1公变	630	22.86%	94	94				-41.01%
37309	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺二期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37310	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园4变电站201柜	630	29.84%	94	94				-43.14%
37311	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓2变电站配电变压器1公变	630	26.98%	93.53	93.53				-39.23%
37312	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干85左1柱上变压器	400	79.20%	0	0		是	2025年12月	-38.35%
37313	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干树林子分11变台	200	123.30%	0	0	2024年12月	是	2025年8月	-36.51%
37314	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期2号变电站2号变压器	630	18.67%	449.40	449.40				-44.08%
37315	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	苏北变370水源线竞赛分30左20	315	6.35%	0	0		是	2026年	-38.60%
37316	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士珏3局维变电站201配电变压器	800	5.10%	0	0				48.44%
37317	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期4号变电站2号变压器	500	24.48%	328	328				-43.14%
37318	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园6变电站201柜	500	30.72%	93.53	93.53				-43.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37319	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	乐警2箱变(单)	315	23.62%	209.10	209.10				-45.49%
37320	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	新韵万寿里1变电站2变压器	630	36.32%	0	0				-39.05%
37321	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号4箱变2变压器	500	43.20%	234	234				-23.07%
37322	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干43加1	200	30.30%	119.40	119.40				-34.30%
37323	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干7	200	52.80%	74	74				-47.04%
37324	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	乐警3箱变1变压器	630	16.76%	461	461				-35.38%
37325	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔2箱变2变压器	500	20.16%	349.20	349.20				-43.54%
37326	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥馨园1变电站1变压器	630	23.24%	0	0				-38.07%
37327	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	什字里变电站2变压器	400	93.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-43.86%
37328	大东	如意变	如意变80894如花乙线	意小乙线北海干吉祥二支3	200	114.50%	0	0	2022年12月	是	2026年2月	-38.78%
37329	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干15苗卜分22	250	9.84%	200.40	200.40				-45.44%
37330	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香槟蓝湾2箱变1变压器	630	19.81%	442.20	442.20				-45.92%
37331	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右7+1公变	315	24.38%	0	0		是	2026年12月	-48.83%
37332	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干41左2加1	200	67.20%	45.60	45.60				-43.21%
37333	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香槟蓝湾1箱变2变压器	630	19.05%	447.00	447.00				-34.66%
37334	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香槟蓝湾1箱变1变压器	630	25.90%	404	404				-43.60%
37335	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变054万寿甲线万寿干35+3公变	315	30.79%	0	0		是	2026年12月	-44.00%
37336	大东	如意变	如意变80894如花乙线	合作干34加1	200	76.80%	0	0				-9.03%
37337	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东北大马路108小区变电站2变压器	630	30.10%	0	0				-41.16%
37338	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变054万寿甲线万寿干25右6公变	315	59.68%	0	0		是	2026年12月	-43.37%
37339	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东海明珠2变电站2变压器	500	23.04%	0	0				-42.77%
37340	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源2变电站1变压器	500	12.16%	0	0				-45.59%
37341	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干12左2	315	12.38%	244.50	244.50				-13.47%
37342	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46右4加1	315	24.76%	205.50	205.50				-47.81%
37343	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分6加1	200	18.00%	144	144				-6.50%
37344	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园1变电站2站内变压器	500	26.56%	0	0				-39.49%
37345	大东	如意变	如意变80894如花乙线	意小乙线北海干吉祥一支2	400	60.75%	0	0				-38.64%
37346	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安1箱变2变压器	630	73.90%	101	101				-42.62%
37347	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右6左3公变	315	54.92%	0	0		是	2026年12月	-17.26%
37348	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右4+1公变	400	41.20%	0	0		是	2026年12月	-41.83%
37349	大东	如意变	如意变80894如花乙线	合作乙线合作干47左4+1	400	25.95%	0	0				-41.79%
37350	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	奉天住宅变电站2变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	-38.45%
37351	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分苗卜2KB苗圃支7	315	37.14%	166.50	166.50				-34.22%
37352	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安1箱变1变压器	630	42.29%	301	301				-41.34%
37353	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥馨园2变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-42.65%
37354	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源2变电站2变压器	500	24.40%	0	0				-46.12%
37355	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	园中小区箱变(单)	500	32.00%	290	290				-40.70%
37356	大东	如意变	如意变80894如花乙线	北海干2变电站1站内变压器	500	55.04%	0	0				-35.75%
37357	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右13公变	400	52.75%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
37358	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右6左4公变	400	23.20%	0	0		是	2026年12月	-92.72%
37359	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东北大马路108小区变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-38.50%
37360	大东	如意变	如意变80894如花乙线	意小乙线北海干吉祥二支8	315	37.08%	0	0				-41.58%
37361	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右6左1公变	315	22.86%	0	0		是	2026年12月	-45.64%
37362	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分37	100	54.40%	36	36				-51.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37363	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	乐警3箱变2变压器	630	19.43%	444.60	444.60				-40.96%
37364	大东	如意变	如意变80894如花乙线	锦联左岸1变电站2变压器	500	19.20%	0	0				-40.99%
37365	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥馨园2变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-37.60%
37366	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源1变电站1变压器	500	66.24%	0	0				-40.48%
37367	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔5箱变2变压器	400	19.50%	282	282				-41.04%
37368	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源3变电站2变压器	500	22.40%	0	0				-43.72%
37369	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源4配电站1变压器	630	67.81%	0	0				-48.14%
37370	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔2箱变1变压器	500	24.32%	328.40	328.40				-42.37%
37371	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院1箱变1变压器	630	23.17%	421.00	421.00				-40.88%
37372	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园1变电站1站内变压器	500	17.92%	0	0				-39.95%
37373	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	东塔线东塔干83左2	200	77.10%	26	26				-39.76%
37374	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	苗卜分1箱变(单)	100	21.60%	68	68				-56.31%
37375	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干15苗卜分26右13	315	1.59%	278.50	278.50				16.71%
37376	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号3箱变2变压器	500	36.00%	270	270				-43.46%
37377	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	怀顺甲线万寿干南寺里分5右11+2公变	400	25.75%	0	0		是	2026年12月	-24.51%
37378	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右8+1公变	315	44.13%	0	0		是	2026年12月	-44.54%
37379	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	新韵万寿里2变电站2变压器	500	26.14%	0	0				-35.39%
37380	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥商业街3变电站1变压器	630	60.70%	0	0				-47.52%
37381	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园2变电站2站内变压器	630	24.00%	0	0				-47.78%
37382	大东	如意变	如意变80894如花乙线	锦联左岸2变电站2变压器	500	46.72%	0	0				-39.32%
37383	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东海明珠2变电站1变压器	500	21.12%	0	0				-45.45%
37384	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	新韵万寿里1变电站1变压器	630	25.59%	0	0				-43.62%
37385	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	金地震颂配变电站1配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	-10.36%
37386	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号3箱变1变压器	500	56.40%	168	168				-43.46%
37387	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源1变电站2变压器	500	34.24%	0	0				-46.40%
37388	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号2箱变1变压器	630	35.81%	341	341				-35.07%
37389	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东海明珠1变电站1变压器	500	40.96%	0	0				-43.93%
37390	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院1箱变2变压器	800	17.00%	584	584				-40.29%
37391	大东	如意变	如意变80894如花乙线	锦联左岸1变电站1变压器	500	17.92%	0	0				-42.86%
37392	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右3公变	315	21.33%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
37393	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	奉天住宅变电站1变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-45.90%
37394	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园2变电站1站内变压器	630	21.90%	0	0				-42.81%
37395	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46右3	200	60.60%	59	59				-38.57%
37396	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变054万寿甲线万寿干25右4+1公变	315	27.30%	0	0		是	2026年12月	-56.74%
37397	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干44加1	315	40.63%	156	156				-36.06%
37398	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院2箱变1变压器	630	20.00%	441.00	441.00				-44.04%
37399	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右5公变	315	13.65%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
37400	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号1箱变2变压器	630	70.86%	121	121				-38.71%
37401	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	什字里变电站1变压器	400	50.25%	0	0		是	2026年12月	-38.18%
37402	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干15苗卜分13	315	36.19%	170	170				-35.39%
37403	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46右2加1	315	36.51%	168.50	168.50				-45.15%
37404	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干44加3	315	20.63%	219	219				-44.82%
37405	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源3变电站1变压器	500	25.92%	0	0				-47.77%
37406	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干41左5	315	15.24%	235.50	235.50				-40.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37407	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46左6加1	250	86.08%	10	10	2024年9月			-34.19%
37408	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安2箱变(单)	400	34.50%	222.00	222.00				-42.94%
37409	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	新韵万寿里2变电站1变压器	500	21.79%	0	0				-40.02%
37410	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔5箱变1变压器	400	25.80%	256.80	256.80				-42.29%
37411	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分26左8	200	11.40%	157.20	157.20				-42.30%
37412	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香槟蓝湾2箱变2变压器	630	25.90%	403.80	403.80				-43.66%
37413	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥商业街4变电站1变压器	500	61.12%	0	0				-39.63%
37414	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右8+2公变	400	64.25%	0	0		是	2026年12月	-45.86%
37415	大东	如意变	如意变80894如花乙线	合作乙线合作干34	315	63.81%	0	0				-42.24%
37416	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	沈空首长楼箱变(单)	400	18.40%	286.40	286.40				-49.07%
37417	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号2箱变2变压器	630	33.14%	358	358				-42.00%
37418	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号4箱变1变压器	500	42.80%	236.00	236.00				-35.56%
37419	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右12+1公变	315	43.17%	0	0		是	2026年12月	-29.49%
37420	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干59左1加1	315	57.78%	101.50	101.50				-47.09%
37421	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院2箱变2变压器	630	20.00%	441	441				-44.95%
37422	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右9公变	315	33.33%	0	0		是	2026年12月	-31.38%
37423	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干48加1	250	29.12%	152	152				-39.32%
37424	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	怀顺甲线万寿干35+1公变	315	28.57%	0	0		是	2026年12月	-34.78%
37425	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊7变电站1变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
37426	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村4变电站2变压器	630	33.90%	0	0		是	2025年12月	-35.12%
37427	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司3柱上变压器	315	105.71%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-41.66%
37428	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳盛宣通信工程有限公司(一站式)	100	52.80%	0	0		是	2026年12月	-17.83%
37429	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪5号变电站2变压器	630	30.10%	0	0		是	2027年12月	-39.77%
37430	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期2变电站201柜	630	42.86%	0	0		是	2026年12月	-41.39%
37431	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	孝新干东实分5(一站式)	200	16.80%	0	0		是	2026年12月	-38.81%
37432	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈北新区华欣市场管理有限公司200KVA	200	0.00%	0	0				0.00%
37433	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村1变电站2变压器	630	24.57%	0	0		是	2025年12月	-34.03%
37434	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城13变电站变压器	630	17.90%	0	0		是	2027年12月	-42.02%
37435	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城21变电站变压器	630	10.67%	0	0		是	2027年12月	-45.34%
37436	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	新城甲线7左1变台	400	5.40%	0	0				100.00%
37437	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊4变电站1变压器	800	14.25%	0	0		是	2025年12月	-46.01%
37438	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分7右5变台	100	66.80%	0	0		是	2025年12月	-34.55%
37439	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分26+1变台	400	17.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
37440	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪4号变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2027年12月	-41.15%
37441	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线152右7左1变台	400	26.10%	0	0		是	2025年12月	23.22%
37442	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分73右5变台	200	11.40%	0	0				0.00%
37443	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	三盛颐景园二期小区1变电站202配电变压器	800	7.80%	0	0		是	2026年12月	47.30%
37444	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	新城甲线63变台	400	68.00%	0	0		是	2025年12月	6.73%
37445	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分19变台	400	50.10%	0	0		是		-33.31%
37446	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	玉祥明居3箱式变电站2配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.48%
37447	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司柱上变压器	315	64.76%	0	0		是	2026年12月	-36.26%
37448	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分12左4变台	100	76.40%	0	0		是	2025年12月	-43.45%
37449	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道分支35左3变台	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-1.01%
37450	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪2号变电站1变压器	630	31.43%	0	0		是	2027年12月	-42.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37451	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分18左6变台	400	40.20%	0	0		是	2025年12月	-24.96%
37452	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城18变电站变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-43.69%
37453	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干152右13左10变台	400	58.00%	0	0		是	2025年12月	-36.79%
37454	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线玉站分13左11变台	400	50.10%	0	0				-48.21%
37455	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城20变电站变压器	630	11.94%	0	0		是	2027年12月	-42.60%
37456	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪1号变电站2变压器	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-43.90%
37457	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	绿地罗斯福公馆2箱式变电站1配电变压器	800	10.80%	0	0		是	2025年12月	52.34%
37458	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	LS_YHG_沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山二期)3箱1变	630	41.65%	0	0		是	2026年12月	-32.41%
37459	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	玉祥明居2箱式变电站2配电变压器	500	55.04%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
37460	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村2变电站1变压器	630	97.38%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-37.05%
37461	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊7变电站2变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
37462	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村1变电站1变压器	630	56.00%	0	0		是	2025年12月	-34.32%
37463	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线145+1右1变台	200	44.10%	0	0		是	2025年12月	8.06%
37464	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支19右10变台	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-67.56%
37465	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支19右6变台	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	6.92%
37466	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊4变电站2变压器	800	18.38%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
37467	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城24变电站变压器	630	15.24%	0	0		是		-44.06%
37468	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊3变电站1变压器	400	17.60%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
37469	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线142右8变台	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	23.54%
37470	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分89右4变台	400	23.70%	0	0		是	2025年12月	39.77%
37471	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城19变电站变压器	630	10.41%	0	0		是	2027年12月	-45.95%
37472	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干新方分44右1变台	400	9.90%	0	0		是	2025年12月	96.83%
37473	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期5变电站201柜	630	45.40%	0	0		是	2028年12月	-44.40%
37474	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	玉祥明居1箱式变电站1配电变压器	800	22.13%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
37475	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	绿地罗斯福公馆4变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37476	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪2号变电站2变压器	800	33.75%	0	0		是	2027年12月	-36.09%
37477	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	玉祥明居1箱式变电站2配电变压器	800	20.25%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
37478	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城11变电站变压器	630	11.05%	0	0		是	2027年12月	-45.55%
37479	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城5变电站变压器	630	13.71%	0	0		是	2027年12月	-40.44%
37480	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城6变电站变压器	630	16.76%	0	0		是	2027年12月	-44.37%
37481	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	新城甲线57+1右1变台	200	88.50%	0	0	2025年6月			0.00%
37482	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支19右10右5变台	400	25.80%	0	0				100.00%
37483	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城4变电站变压器	630	16.76%	0	0		是	2027年12月	-41.84%
37484	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪3号变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年12月	-42.95%
37485	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期4变电站201柜	400	49.60%	0	0		是	2028年12月	-41.56%
37486	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分18左13变台	80	107.50%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-39.30%
37487	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干142右3变台	200	57.20%	0	0		是	2025年12月	-56.35%
37488	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城1变电站变压器	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
37489	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城22变电站变压器	630	11.81%	0	0		是	2027年12月	-44.54%
37490	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分24右6左1变台	400	21.50%	0	0		是	2025年12月	18.30%
37491	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分12左12变台	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	17.89%
37492	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城2变电站变压器	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-34.69%
37493	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期3变电站201柜	630	46.67%	0	0		是	2026年12月	-41.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37494	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干新方分14右1变台	400	15.30%	0	0		是	2025年12月	-28.18%
37495	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城3变电站变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-42.24%
37496	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干站分13左7变台	200	77.00%	0	0		是	2025年12月	-57.40%
37497	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干佟平分23+1变台	400	24.60%	0	0				100.00%
37498	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	LS_YHG_沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山二期)4箱2变	630	64.51%	0	0		是	2026年12月	-39.48%
37499	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村4变电站1变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-39.23%
37500	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城15变电站变压器	630	12.57%	0	0		是	2027年12月	-43.83%
37501	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	玉祥明居2箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37502	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干新方分22变台	160	64.00%	0	0		是	2025年12月	-48.87%
37503	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期3变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
37504	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分32左1变台	400	19.25%	0	0		是	2025年12月	6.09%
37505	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊3变电站2变压器	400	17.20%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
37506	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	绿地罗斯福公馆3变电站1配电变压器	800	5.10%	0	0		是	2025年12月	40.89%
37507	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山3)202负荷开 关配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-36.06%
37508	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪5号变电站1变压器	630	25.52%	0	0		是	2027年12月	-40.56%
37509	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线147+1变台	200	18.90%	0	0				0.00%
37510	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分65变台	200	104.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-38.56%
37511	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干新方分18变台	400	24.90%	0	0		是	2025年12月	-34.69%
37512	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支49变台	200	0.75%	0	0		是	2025年12月	-44.53%
37513	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城10变电站变压器	630	14.86%	0	0		是	2027年12月	-46.71%
37514	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城25变电站变压器	630	12.57%	0	0		是	2027年12月	-44.67%
37515	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支36变台	400	18.90%	0	0		是	2025年12月	-58.88%
37516	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期1变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
37517	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊6变电站1变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
37518	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村3变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-38.75%
37519	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城7变电站变压器	630	16.76%	0	0		是	2027年12月	-41.70%
37520	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪4号变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2027年12月	-40.17%
37521	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干80+1变台	400	21.90%	0	0		是	2025年12月	85.35%
37522	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干大棚分13右1变台	200	14.70%	0	0				100.00%
37523	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期4变电站202柜	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
37524	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	绿地罗斯福公馆1变电站1配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2025年12月	77.85%
37525	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村3变电站2变压器	630	31.19%	0	0		是	2025年12月	-37.82%
37526	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪1号变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2027年12月	-43.62%
37527	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城17变电站变压器	630	16.38%	0	0		是	2027年12月	-43.02%
37528	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分7右18变台	400	11.40%	0	0				0.00%
37529	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊2变电站2变压器	800	17.75%	0	0		是	2025年12月	-41.51%
37530	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊5变电站1变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37531	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分63右4变台	200	107.70%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	6.02%
37532	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支15左7变台	400	16.20%	0	0				100.00%
37533	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城二期2号变电站1号变压器	630	35.71%	0	0		是	2027年12月	-43.28%
37534	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线112+1变台	400	25.20%	0	0				100.00%
37535	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期5变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37536	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	玉祥明居3箱式变电站1配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
37537	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城16变电站变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-41.81%
37538	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城8变电站变压器	630	13.71%	0	0		是	2027年12月	-42.29%
37539	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊1变电站1变压器	630	44.57%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
37540	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城9变电站变压器	630	11.05%	0	0		是	2027年12月	-44.34%
37541	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司1柱上变压器	1000	30.30%	0	0		是	2026年12月	-41.85%
37542	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线71左1变台	200	49.00%	0	0		是	2025年12月	-21.10%
37543	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	一站式-沈阳宏远路灯管理服务有限公司（孝新）	200	56.40%	0	0		是	2026年12月	52.13%
37544	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城二期1号变电站1号变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-44.68%
37545	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊6变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37546	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期1变电站201柜	630	61.90%	0	0		是	2028年12月	-42.20%
37547	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干新方分58左1变台	200	10.20%	0	0				100.00%
37548	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城14变电站变压器	630	13.71%	0	0		是	2027年12月	-44.30%
37549	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城12变电站变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-44.98%
37550	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城23变电站变压器	630	11.81%	0	0		是	2027年12月	-46.01%
37551	浑南	营盘	营盘变054丽水线	九韵风华1变电站2号配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2027年12月	-39.17%
37552	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干153变台	250	54.24%	0	0		是	2025年12月	-46.89%
37553	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干玉站分25右2变台	200	13.50%	0	0				100.00%
37554	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊2变电站1变压器	800	12.25%	0	0		是	2025年12月	-46.52%
37555	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊5变电站2变压器	800	26.63%	0	0		是	2025年12月	-41.17%
37556	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪3号变电站1变压器	630	25.52%	0	0		是	2027年12月	-41.17%
37557	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
37558	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门2变电站201	500	17.20%	364	364				-42.75%
37559	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团3变电站201变压器	250	60.00%	75	75				-38.09%
37560	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团1变电站201变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
37561	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城7变电站2变压器	800	134.10%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-22.34%
37562	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线镇西干40	250	45.44%	111	111				-43.42%
37563	铁西	启工变	启工变10772启东线	阳光嘉园三期2箱变202	630	0.00%	567	567				0.00%
37564	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期5箱变2配电变压器	630	13.02%	0	0				89.77%
37565	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	莱茵城C区1期1站房2变压器（新）	630	8.00%	0	0				100.00%
37566	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期6箱变2配电变压器	630	12.06%	0	0				85.28%
37567	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团1变电站配电变压器1公变	630	40.32%	313.00	313.00				-41.46%
37568	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华文居1变电站1变压器	630	28.89%	385.00	385.00				-47.00%
37569	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门2变电站202	500	16.80%	366	366				-46.56%
37570	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家2台区	100	19.80%	0	0				-51.80%
37571	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门3变电站202	630	25.52%	406.20	406.20				-39.95%
37572	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团1土建变配电变压器2公变	630	43.81%	291	291				-39.38%
37573	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城2变电站1变压器	800	36.90%	0	0				-46.25%
37574	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓A座201间隔配电变压器	800	19.80%	562	562				-33.33%
37575	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干43	200	7.50%	0	0				-72.86%
37576	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城6变电站2变压器	500	52.16%	0	0				-34.21%
37577	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区3变电站2配电变压器	800	60.00%	0	0				10.05%
37578	铁西	启工变	启工变10772启东线	橡四分10柱上变压器	315	18.10%	227	227				-37.29%
37579	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团2变电站202变压器	500	33.92%	280.40	280.40				-38.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37580	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团3变电站配电变压器2公变	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
37581	沈北	农高变	农高变70380农南乙线	同轩轩果园	100	15.60%	0	0		是	2026年12月	-19.49%
37582	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团3变电站201	630	49.21%	257.00	257.00				-40.54%
37583	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团4土建变配电变压器2公变	500	23.20%	334	334				-38.39%
37584	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线自来水几1	80	45.38%	36	36				-43.94%
37585	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城2变电站2变压器	800	41.40%	0	0				-40.88%
37586	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区6变电站1配电变压器	630	24.44%	0	0				24.27%
37587	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城4变电站1变压器	500	36.80%	0	0				-33.36%
37588	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团4变电站201	400	41.40%	194.40	194.40				-40.88%
37589	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团2变电站配电变压器2公变	630	0.00%	567	567				0.00%
37590	铁西	启工变	启工变10772启东线	阳光嘉园三期1箱变202	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
37591	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区3变电站202间隔配电变压器	630	35.24%	345.00	345.00				-39.13%
37592	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯分66	250	10.80%	198.00	198.00				-46.44%
37593	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团2变电站201变压器	800	30.00%	480	480				-37.62%
37594	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区1变电站202间隔配电变压器	800	33.00%	456	456				-40.80%
37595	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯支5	315	19.05%	224	224				-38.67%
37596	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团2土建变配电变压器2公变	500	47.68%	211.60	211.60				-39.08%
37597	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团4土建变配电变压器1公变	500	22.00%	340.00	340.00				-37.72%
37598	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团4变电站202	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
37599	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干55	100	90.30%	0	0	2023年1月	是	2026年4月	-13.24%
37600	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区2变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0				0.50%
37601	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干59	315	38.86%	0	0				-42.93%
37602	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家5台区	200	25.60%	0	0				-39.19%
37603	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线镇西干52	315	37.33%	165.90	165.90				-37.81%
37604	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓C座201间隔配电变压器	800	22.80%	537.60	537.60				-37.51%
37605	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	华宁2箱变201	630	30.48%	375.00	375.00				-43.29%
37606	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城7变电站1变压器	800	47.25%	0	0				-154.74%
37607	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家3台区	100	36.90%	0	0				-68.38%
37608	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓B座201间隔配电变压器	630	14.92%	473	473				-31.23%
37609	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和裕小区1配电室202间隔配电变压器	800	25.88%	513	513				-39.35%
37610	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线娄家沟台	100	20.10%	70	70				-29.68%
37611	沈河	北兴变	北兴变368北诺线	诺富特1配电室1变压器	800	52.50%	300.00	300.00				-35.49%
37612	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区1变电站2配电变压器	630	35.56%	0	0				4.20%
37613	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华街1变电站201	315	63.75%	82.70	82.70				-52.58%
37614	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干11	400	25.50%	0	0				-49.75%
37615	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线菜地几4	80	26.75%	51	51				-43.94%
37616	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	锦官天宸2箱变2变压器	630	17.78%	0	0				17.56%
37617	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区1变电站201间隔配电变压器	800	33.38%	453.00	453.00				-38.85%
37618	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干66	200	38.10%	0	0				-58.50%
37619	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	建谷线壕上支小微1台	200	50.70%	0	0				100.00%
37620	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城5变电站1变压器	500	65.28%	0	0				-38.04%
37621	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团3变电站202变压器	250	0.00%	225.00	225.00				0.00%
37622	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团3变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
37623	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干16	315	29.52%	0	0				-41.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37624	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团1土建变配电变压器1公变	630	0.00%	567	567				0.00%
37625	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团3变电站配电变压器1公变	630	49.84%	253.00	253.00				-44.44%
37626	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干11	400	35.40%	0	0				-93.96%
37627	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯分34+3	400	0.00%	360	360				0.00%
37628	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	美的东堂1箱变2变压器	630	52.70%	0	0				10.93%
37629	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团3土建变配电变压器1公变	500	24.40%	328.00	328.00				-39.54%
37630	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团1变电站201	630	29.84%	379.00	379.00				-42.73%
37631	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团2变电站201	500	30.08%	300	300				-38.14%
37632	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城8变电站2变压器	800	57.30%	0	0				-39.25%
37633	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干58右6右2	315	2.86%	0	0				-30.16%
37634	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团1变电站202变压器	500	48.32%	208	208				-39.65%
37635	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团2变电站202变压器	800	0.00%	720.00	720.00				0.00%
37636	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和裕小区2配电室201间隔配电变压器	630	26.29%	401	401				-42.05%
37637	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期1箱变2配电变压器	630	11.43%	0	0				82.68%
37638	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期2箱变2配电变压器	630	9.84%	0	0				93.57%
37639	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区5变电站1配电变压器	800	31.50%	0	0				17.84%
37640	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团4变电站配电变压器1公变	630	23.81%	417	417			2027年12月	-42.13%
37641	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	莱茵城C区1期2站房2变压器	630	6.86%	0	0				0.00%
37642	法库	宝山变	镇西线	少年宫2	315	19.30%	222.70	222.70				-47.81%
37643	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城3变电站1变压器	500	52.48%	0	0				-39.92%
37644	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城8变电站1变压器	800	72.90%	0	0				-43.01%
37645	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团2土建变配电变压器1公变	500	0.00%	450	450				0.00%
37646	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	锦官天宸1箱变2变压器	800	21.60%	0	0				16.57%
37647	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门3变电站201	630	26.67%	399	399				-42.35%
37648	铁西	启工变	启工变10772启东线	阳光嘉园三期2箱变201	630	42.22%	301.00	301.00				-41.04%
37649	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区3变电站201间隔配电变压器	630	36.19%	339	339				-39.88%
37650	铁西	启工变	启工变10772启东线	春树广场配电室201间隔配电变压器	400	5.10%	339.60	339.60				-34.43%
37651	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	三隆酒店公寓1配电变压器	800	3.90%	0	0				100.00%
37652	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门4变电站201	800	27.38%	501	501				-41.78%
37653	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线镇西干30右2	400	96.60%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	100.00%
37654	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团1变电站202	630	29.21%	383	383				-44.47%
37655	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林干9加2	400	59.10%	0	0				-10.10%
37656	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干60左3-1	315	30.48%	0	0				-34.74%
37657	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城3变电站2变压器	500	27.84%	0	0				-35.42%
37658	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门4变电站202	800	27.38%	501.00	501.00				-46.04%
37659	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区2变电站202间隔配电变压器	630	33.33%	357	357				-38.20%
37660	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线保险公司	500	37.40%	263.00	263.00				-44.02%
37661	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线充电支2	400	0.00%	360	360				0.00%
37662	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干65	250	75.12%	0	0				-34.58%
37663	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团2变电站配电变压器1公变	630	44.44%	287	287				-43.75%
37664	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干6	315	35.56%	0	0				-41.14%
37665	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期3箱变2配电变压器	630	7.94%	0	0				89.95%
37666	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团1变电站配电变压器2公变	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
37667	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团4变电站配电变压器2变压器	630	26.67%	399.00	399.00				-43.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37668	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	华宁2箱变202	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
37669	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	土台子1台	100	42.90%	0	0				-36.53%
37670	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	小微学府1台	200	7.80%	0	0				-18.33%
37671	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华街2变电站201	400	47.40%	170.40	170.40				-35.28%
37672	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门1变电站201	630	19.05%	447	447				-40.37%
37673	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	碧桂园珑悦1箱变2变压器	800	76.80%	0	0				-12.89%
37674	铁西	启工变	启工变10772启东线	兵工物资201间隔配电变压器	630	10.92%	498.20	498.20				-48.91%
37675	法库	宝山变	镇西线	陶屯南居民台	200	53.40%	73.20	73.20				-41.83%
37676	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团5变电站202变压器	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
37677	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城1变电站1变压器	800	48.00%	0	0				-45.25%
37678	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区4变电站2配电变压器	800	46.20%	0	0				9.32%
37679	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团5变电站201	400	59.10%	123.60	123.60				-31.13%
37680	铁西	启工变	启工变10772启东线	阳光嘉园三期1箱变201	630	37.14%	333.00	333.00				-43.86%
37681	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城1变电站2变压器	800	42.00%	0	0				-42.41%
37682	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家1台区	100	80.55%	0	0	2024年6月	是	2025年	-26.72%
37683	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团5变电站配电变压器2公变	500	0.00%	450.00	450.00				0.00%
37684	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华文居2变电站201间隔配电变压器	630	54.29%	225.00	225.00				-2.19%
37685	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干8右4	100	27.60%	0	0				-62.37%
37686	沈北	农高变	农高变70380农南乙线	一站式-辽宁农利民科技有限公司-农南乙佳阳支18	200	70.50%	0	0		是	2026年12月	14.74%
37687	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	富景居住商业(二期)1箱变1变压器	630	49.52%	0	0				-33.61%
37688	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯分50南支2	200	9.60%	160.80	160.80				100.00%
37689	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门1变电站202	630	25.14%	409	409				-40.03%
37690	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期4箱变2配电变压器	630	8.89%	0	0				91.28%
37691	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线武装部	500	19.00%	355.00	355.00				-41.76%
37692	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团5变电站配电变压器1公变	500	50.88%	195.60	195.60				-44.12%
37693	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	美的东堂2箱变2变压器	400	63.00%	0	0				9.90%
37694	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华街3箱变201	400	0.00%	360	360				0.00%
37695	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线卫生局	315	23.49%	210	210				-46.27%
37696	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线陶瓷小学	315	11.75%	246.50	246.50				-43.14%
37697	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干70	200	24.40%	0	0				-52.12%
37698	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓C座202间隔配电变压器	800	24.30%	526	526				-32.26%
37699	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华文居1变电站2变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
37700	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城4变电站2变压器	500	59.20%	0	0				-42.77%
37701	铁西	启工变	启工变10772启东线	橡四分11柱上变压器	315	10.16%	252	252				-61.97%
37702	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线酱油厂	200	24.40%	131.20	131.20				-44.14%
37703	沈河	北兴变	北兴变368北诺线	诺富特2配电室1变压器	800	46.50%	348.00	348.00				-48.76%
37704	沈北	农高变	农高变70380农南乙线	一站式—沈阳东和建筑装饰工程有限公司	200	40.20%	0	0		是	2026年12月	-5.45%
37705	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干15	315	64.76%	0	0				-42.47%
37706	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干60左3-2	315	38.10%	0	0				-46.54%
37707	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	陶瓷小区1变	630	41.75%	0	0				-40.19%
37708	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区2变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	415	415				-44.82%
37709	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团3土建变配电变压器2公变	500	20.80%	346.00	346.00				-38.98%
37710	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城6变电站1变压器	500	64.96%	0	0				-40.48%
37711	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干46	315	128.57%	0	0	2024年9月	是	2026年5月	-65.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37712	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓A座202间隔配电变压器	800	15.60%	595	595				-39.27%
37713	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓B座202间隔配电变压器	630	23.17%	421	421				-34.74%
37714	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林干58右13加1左1	200	0.00%	0	0				-128.43%
37715	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线白大米支1	315	31.90%	183	183				-45.97%
37716	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和裕小区1配电室201间隔配电变压器	800	23.25%	534.00	534.00				-43.43%
37717	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和裕小区2配电室202间隔配电变压器	630	28.95%	384.60	384.60				-41.52%
37718	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期20箱变1变压器	630	24.44%	7	7				-45.28%
37719	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线122右6变台	100	101.70%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-37.11%
37720	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干二道房分燕飞里支3变台	200	42.15%	95.70	95.70				-36.83%
37721	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线半拉岗分16变台	200	57.00%	66.00	66.00				-45.52%
37722	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房四组照明	400	13.50%	306	306				-39.41%
37723	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期3号变电站1变压器	630	33.52%	0	0		是	2027年12月	-32.97%
37724	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线赵家分18变台	50	73.80%	8.10	8.10				-40.64%
37725	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期7号变电站1变压器	630	19.56%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
37726	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线那家分11左5变台	200	36.75%	106.50	106.50				-37.93%
37727	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城4号变电站1号变压器	630	14.29%	0	0		是	2027年12月	-45.14%
37728	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干那家分40变台	200	15.30%	149.40	149.40				-38.39%
37729	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家三组照明	50	76.80%	6.60	6.60				-44.78%
37730	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什南分3	315	59.43%	96.30	96.30				-39.07%
37731	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线新安堡分63变台	50	133.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-38.99%
37732	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	德园小区3箱式变电站202间隔配电变压器	630	18.29%	451.80	451.80				76.19%
37733	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房四组照明	100	65.40%	25	25				-39.34%
37734	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线133变台	100	86.40%	3.60	3.60	2025年5月			-40.54%
37735	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线93右1变台	100	94.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-31.71%
37736	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什南分6	500	33.60%	282.00	282.00				-48.52%
37737	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线227左1变台	200	5.40%	169.20	169.20				10.87%
37738	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期17箱变1变压器	630	33.97%	6.93	6.93				-40.71%
37739	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期19箱变1变压器	630	26.67%	7	7				-45.82%
37740	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期1号变电站1变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-42.16%
37741	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线汤窝堡分16右6变台	200	42.45%	95.10	95.10				-43.63%
37742	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城17变电站1变压器	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	-39.18%
37743	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇一线顺山分13	160	102.75%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-43.76%
37744	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分13右2变台	200	37.95%	104.10	104.10				-40.15%
37745	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城一期公寓楼变电站2号变压器	630	12.86%	0	0		是	2027年12月	-44.17%
37746	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城三期2号变电站2变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-44.94%
37747	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子干二道房分9左13变台	200	39.75%	100.50	100.50				-45.15%
37748	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房二三组照明	200	30.80%	118	118				-45.83%
37749	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期24箱变2变压器	630	45.71%	6.93	6.93				-45.14%
37750	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期1号变电站2变压器	630	15.71%	0	0		是	2027年12月	-40.98%
37751	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城一期1号变电站2号变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-35.34%
37752	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸3箱变1变压器	500	25.28%	6.93	6.93				-46.42%
37753	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线二道房分9左4变台	200	37.20%	106	106				-42.39%
37754	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鑫森人家箱变1变压器	800	25.13%	519	519				-38.16%
37755	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家6组照明	400	13.55%	305.80	305.80				-47.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37756	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	春江俪城一期2号变电站202间隔配电变压器	800	64.50%	0	0				-34.03%
37757	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	城北干大什南分7	400	29.70%	241.20	241.20				100.00%
37758	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期24箱变1变压器	630	46.86%	7	7				-43.11%
37759	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什北分3	400	63.60%	106	106				-49.88%
37760	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期2号变电站1变压器	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-45.22%
37761	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线上顶村一组照明	200	70.05%	39.90	39.90				-42.90%
37762	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线韩家四组照明	400	12.30%	310.80	310.80				-33.35%
37763	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线那家分16右3变台	100	39.30%	50.70	50.70				-42.25%
37764	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期2号变电站2变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-43.51%
37765	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家村1组照明	400	11.35%	314.60	314.60				-51.46%
37766	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房五组照明	200	16.28%	147.45	147.45				-29.29%
37767	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干二道房分31右13变台	200	34.05%	111.90	111.90				-41.57%
37768	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干103左6变台	200	21.45%	137	137				-49.28%
37769	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城18号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-2961.76%
37770	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房五组照明	200	41.80%	96.40	96.40				-41.06%
37771	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期23箱变2变压器	630	67.43%	6.93	6.93				-43.54%
37772	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房东台照明	200	35.60%	109	109				-41.95%
37773	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇二线镇二线主干071	100	62.70%	27.30	27.30				-40.85%
37774	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期5号变电站2变压器	630	30.86%	0	0		是	2027年12月	-43.29%
37775	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分燕飞里支12变台	80	0.6788	18	18				-40.21%
37776	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	春江俪城一期1号变电站202间隔配电变压器	800	47.25%	0	0		是	2027年12月	-30.41%
37777	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城一期1号变电站1号变压器	630	43.33%	0	0		是	2027年12月	-41.73%
37778	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期21箱变2变压器	630	41.90%	7	7				-43.12%
37779	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸3箱变2变压器	500	45.60%	6.93	6.93				-45.11%
37780	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线上顶二组照明	400	17.80%	288.80	288.80				-38.00%
37781	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	自然城德园小区二期1箱式变电站202间隔配电变压器	630	3.05%	547.80	547.80				100.00%
37782	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期21箱变1变压器	630	34.67%	6.93	6.93				-39.94%
37783	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致小区变电站1号配电变压器	500	30.00%	0	0		是	2027年12月	-40.81%
37784	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干96左15变台	200	19.50%	141.00	141.00				-40.25%
37785	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鑫森人家箱变2变压器	800	20.63%	555	555				-42.80%
37786	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线74左13+1变台	200	14.10%	152	152				14.67%
37787	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线175右9变台	200	27.60%	124.80	124.80				-36.88%
37788	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什南分4	315	60.00%	94.50	94.50				-35.64%
37789	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城20号变电站1号变压器	630	26.98%	0	0				-38.30%
37790	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	皇城东苑1箱变1变压器	630	28.89%	385.00	385.00				-43.06%
37791	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	小西线城北干天齐分5左4	315	50.79%	123.50	123.50				-45.03%
37792	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房七八组照明	400	25.30%	259	259				-36.41%
37793	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家八组照明	200	37.60%	104.80	104.80				-43.30%
37794	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分39右1变台	200	13.50%	153.00	153.00				-94.52%
37795	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期3号变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-44.60%
37796	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期17箱变2变压器	630	47.30%	6.93	6.93				-40.86%
37797	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸1箱变1变压器	630	64.38%	6.93	6.93				-42.60%
37798	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期7号变电站2变压器	630	17.52%	0	0		是	2027年12月	-42.72%
37799	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	大东XP箱变1变压器	800	34.40%	444.80	444.80				-44.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37800	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致公寓变电站1号配电变压器	500	47.36%	0	0		是	2027年12月	-77.27%
37801	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房二组照明	200	52.00%	76.00	76.00				-35.91%
37802	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线43左1变台	200	53.20%	73.60	73.60				-0.83%
37803	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	自然城德园小区二期3箱式变电站202间隔配电变压器	630	2.67%	550.20	550.20				100.00%
37804	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城19号变电站1号变压器	630	21.59%	0	0		是	2027年12月	-48.85%
37805	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	高家7组新1	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
37806	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线赵家分水田支9右7变台	200	32.85%	114.30	114.30				-37.40%
37807	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子于187右7变台	200	50.40%	79	79				-31.34%
37808	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致公寓变电站2号配电变压器	500	49.92%	0	0		是	2027年12月	-27.85%
37809	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期22箱变1变压器	630	35.05%	7	7				-42.91%
37810	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期5号变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2027年12月	-41.00%
37811	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干201变台	200	28.95%	122.10	122.10				-40.24%
37812	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线新安堡分53变台	200	25.05%	129.90	129.90				-43.71%
37813	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	上顶1组新1	400	0.00%	346	346				0.00%
37814	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城2号变电站1变压器	630	15.71%	0	0		是	2027年12月	-38.55%
37815	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干240右2变台	80	92.63%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.30%
37816	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期4号变电站1变压器	630	23.49%	0	0		是	2027年12月	-42.44%
37817	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分13右9变台	200	35.55%	109	109				-40.04%
37818	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	天星1小区箱变(单)	630	89.52%	3.00	3.00	2022年12月			-36.93%
37819	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	小西线城北干天齐分2	315	30.48%	188	188				-51.13%
37820	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线245左6变台	200	4.80%	170.40	170.40				5.35%
37821	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线131右5右1变台	400	10.00%	320.00	320.00				-50.09%
37822	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房东林子照明	400	22.45%	270.20	270.20				-31.61%
37823	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家四组照明	400	29.80%	241	241				-44.23%
37824	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇二线二队分012	200	36.90%	106	106				-47.51%
37825	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城17变电站2变压器	630	77.33%	0	0		是	2027年12月	-36.98%
37826	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇二线制镜西支08	100	23.40%	66.60	66.60				-35.05%
37827	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线43左6变台	250	84.00%	15.00	15.00	2025年4月			-27.16%
37828	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	于家房4组新1	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
37829	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线71左8变台	400	35.10%	219.60	219.60				-14.87%
37830	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	春江郦城二期变电站1号变压器	800	53.10%	0	0		是	2027年12月	-30.61%
37831	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房一组照明	400	12.15%	311.40	311.40				-42.93%
37832	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期22箱变2变压器	630	27.43%	6.93	6.93				-43.00%
37833	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	自然城德园小区二期2箱式变电站202间隔配电变压器	630	3.05%	547.80	547.80				100.00%
37834	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什北分10	315	59.05%	98	98				-41.78%
37835	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城一期公寓楼变电站1号变压器	630	17.62%	0	0		是	2027年12月	-35.40%
37836	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	德园小区2箱式变电站202间隔配电变压器	630	16.00%	466.20	466.20				62.76%
37837	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线202左3变台	100	90.00%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-43.34%
37838	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线新安堡分20变台	100	108.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-38.29%
37839	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山线新安堡分28左1变台	200	3.30%	173	173				0.00%
37840	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇一线顺山分18	80	72.00%	14.40	14.40				-46.57%
37841	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线152+1左7变台	50	74.40%	7.80	7.80				-36.79%
37842	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房三组照明	200	39.10%	101.80	101.80				-48.91%
37843	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期19箱变2变压器	630	32.70%	6.93	6.93				-33.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37844	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干二道房分31右4变台	200	67.20%	46	46				-42.48%
37845	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城2号变电站2变压器	630	13.97%	0	0		是	2027年12月	-41.80%
37846	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	德园小区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	9.90%	505	505				69.19%
37847	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线赵家分22变台	50	102.40%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-42.54%
37848	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致小区变电站2号配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2027年12月	-38.98%
37849	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线126右1变台	200	17.10%	146	146				18.88%
37850	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	小西线城北干天齐分5左3	315	25.40%	203.50	203.50				-46.27%
37851	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干新安堡分14变台	200	39.90%	100.20	100.20				-33.40%
37852	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸2箱变1变压器	630	48.00%	6.93	6.93				-43.31%
37853	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线152右1变台	200	44.40%	91.20	91.20				-39.05%
37854	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线127右7变台	200	38.40%	103.20	103.20				-44.96%
37855	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分14右22变台	200	62.70%	55	55				-43.73%
37856	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家12组照明	400	16.20%	295.20	295.20				-40.67%
37857	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城4号变电站2号变压器	630	17.14%	0	0		是		-39.47%
37858	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	于家房韩家村庆民家禽公变台区	200	16.80%	146	146				100.00%
37859	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙A开闭站保险公司箱变（单）	100	92.10%	0	0	2022年12月	是	2026年4月	-38.37%
37860	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期4号变电站2变压器	630	29.33%	0	0		是		-41.49%
37861	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线韩家五组照明	100	23.60%	66.40	66.40				-39.15%
37862	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期4号变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-43.45%
37863	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期18箱变2变压器	630	57.46%	6.93	6.93				4.29%
37864	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家七组照明	200	32.80%	114.40	114.40				-40.20%
37865	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期20箱变2变压器	630	19.68%	6.93	6.93				-45.08%
37866	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城19号变电站2号变压器	630	23.24%	0	0				41.97%
37867	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分9左12右2变台	200	12.90%	154	154				-41.54%
37868	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城三期2号变电站1变压器	630	24.00%	0	0		是	2027年12月	-42.28%
37869	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城18号变电站2号变压器	630	21.90%	0	0		是	2027年12月	-41.18%
37870	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线韩家三组照明	200	39.75%	101	101				-33.15%
37871	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	小西线城北干天齐分7左1	315	22.22%	213.50	213.50				-42.00%
37872	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线上顶村养殖基地（大棚）	80	88.13%	2	2	2022年12月			-35.73%
37873	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线74左14变台	200	55.80%	68.40	68.40				-34.00%
37874	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	上顶2组新1	200	0.00%	180.00	180.00				0.00%
37875	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期6号变电站2变压器	630	31.49%	0	0		是	2027年12月	-50.62%
37876	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	韩家一组照明（2021微）	400	30.40%	238	238				-37.35%
37877	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期3号变电站2变压器	630	21.33%	0	0		是	2027年12月	-41.65%
37878	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城三期5号变电站2变压器	630	23.87%	0	0		是	2027年12月	-39.90%
37879	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期23箱变1变压器	630	56.76%	7	7				-44.05%
37880	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	于家房4组新2	100	0.00%	90.00	90.00				0.00%
37881	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	皇城东苑2箱变1变压器	630	29.84%	379.00	379.00				-42.33%
37882	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线127左6+1变台	200	99.30%	0	0	2025年6月			100.00%
37883	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线民主分29左7变台	200	21.00%	0	0				19.78%
37884	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线北岗支于屯支28+1左2变台	200	24.90%	0	0				100.00%
37885	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分35左3变台	100	37.50%	0	0				-43.08%
37886	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分72变台	200	44.40%	0	0				-42.71%
37887	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王13楼变电站2变压器	1250	19.60%	880	880				-38.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37888	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支 24右7变台	200	21.60%	0	0				100.00%
37889	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分北岗支于屯支 22右1变台	50	76.20%	0	0				-34.58%
37890	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分64右3左3变台	200	30.60%	0	0				-39.12%
37891	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园4变电站1变压器	1250	28.32%	771.00	771.00				-42.57%
37892	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园2变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
37893	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园二期1配电室1变压器	1600	0.00%	1440.00	1440.00				-43.49%
37894	浑南	安顺变	安顺变186安松线	恒大御湖郡1号变电站202配电变压器	800	9.38%	0	0				100.00%
37895	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	农药分7+1	315	17.78%	0	0		是	2027年12月	-47.30%
37896	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园4变电站2变压器	800	0.00%	720.00	720.00				0.00%
37897	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分71变台	200	39.30%	0	0				-31.94%
37898	浑南	安顺变	安顺变186安松线	恒大御湖郡3号变电站202配电变压器	800	4.88%	0	0				100.00%
37899	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分后岗支 60右5变台	200	66.00%	0	0				-38.76%
37900	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子线要英台分 40左5变台	100	57.00%	0	0				-39.18%
37901	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园二期2变电站1变压器	1000	0.00%	900.00	900.00				-37.27%
37902	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园1箱变2变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
37903	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园2变电站1变压器	1250	32.64%	717.00	717.00				-44.00%
37904	浑南	安顺变	安顺变186安松线	金地九溪2变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-48.27%
37905	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	华润万象府小区5配电室202间隔变压器	630	29.21%	0	0				3.20%
37906	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分64右17变台	200	41.10%	0	0				-33.84%
37907	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	于洪干农药分4	315	27.43%	0	0		是	2028年12月	-50.07%
37908	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分北岗支于屯支 8右5变台	200	30.90%	0	0				-45.85%
37909	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分63左1变台	200	51.60%	0	0				-77.55%
37910	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干77右16变台	200	42.60%	0	0				-34.19%
37911	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	华润万象府小区1变电站202配电变压器	630	23.81%	0	0				-21.04%
37912	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	于洪干农药分25	315	3.81%	0	0		是	2028年12月	-58.09%
37913	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分北岗支于屯支 29变台	200	30.00%	0	0				-33.78%
37914	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园3变电站1变压器	1250	35.20%	685	685				-38.99%
37915	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王13楼变电站1变压器	1250	13.20%	960	960				-35.83%
37916	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子线民主分后岗支 60左6变台	50	91.28%	0	0	2024年9月			-42.89%
37917	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支 24左6变台	200	48.30%	0	0				-33.60%
37918	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	于洪干农药分24	400	64.80%	0	0		是	2028年12月	-43.78%
37919	浑南	安顺变	安顺变186安松线	金地九溪1变电站1号配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	-32.08%
37920	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线北岗支27右4左11变台	200	14.70%	0	0				100.00%
37921	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线102左17变台	200	10.80%	0	0				3.91%
37922	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干韭菜岗分28变台	200	33.30%	0	0				-32.66%
37923	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子线民主分后岗支 39变台	50	103.96%	0	0	2023年1月			-39.22%
37924	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线利民分31左4变台	200	50.40%	0	0				-871.69%
37925	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗干利民分北岗支于屯支 14右5变台	200	26.70%	0	0				-36.69%
37926	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	首创大观配电室202间隔配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2028年12月	4.28%
37927	东陵	祝家变	磨料线	磨料线所带磨料干14左5柱上变压器	200	23.70%	132.60	132.60				-45.06%
37928	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	华润万象府小区3配电室202间隔变压器	800	33.00%	0	0				-1.38%
37929	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支青沟子支 33左3变台	200	22.80%	0	0				-52.88%
37930	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线利民分北岗支于屯支 8右17变台	200	58.20%	0	0				19.78%
37931	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分29左3变台	200	31.20%	0	0				-22.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37932	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干29左6变台	200	38.10%	0	0				-32.97%
37933	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子线兰家分20变台	200	143.10%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-34.47%
37934	浑南	安顺变	安顺变186安松线	恒大御湖郡2号变电站202配电变压器	800	10.50%	0	0				100.00%
37935	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支24左7左6变台	200	19.80%	0	0				7.00%
37936	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线兰家分11左1变台	400	2.10%	0	0				100.00%
37937	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子干兰家分32变台	100	74.20%	0	0				-29.73%
37938	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线51右2变台	400	7.50%	0	0				100.00%
37939	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	华润万象府小区4配电室202间隔变压器	800	27.90%	0	0				6.53%
37940	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分40右7变台	200	149.40%	0	0	2024年6月			-44.01%
37941	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分后岗支6右21变台	200	44.10%	0	0				-74.81%
37942	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	华润万象府小区2变电站202配电变压器	630	30.79%	0	0				-11.77%
37943	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线122变台	200	40.20%	0	0				-39.20%
37944	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	于洪干农药分7	315	18.10%	0	0		是	2028年12月	-33.62%
37945	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	第二干休所小区变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
37946	东陵	祝家变	磨料线	磨料线混凝土分28右1柱上变压器	200	20.40%	139.20	139.20				100.00%
37947	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分刘屯支24右4变台	200	37.80%	0	0				-25.08%
37948	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支青沟子支33右2变台	200	38.40%	0	0				-69.01%
37949	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园3变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
37950	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干102左3变台	200	37.80%	0	0				-24.46%
37951	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线5右1变台	400	59.70%	0	0				-38.38%
37952	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园1变电站1变压器	1250	20.80%	865	865				-49.87%
37953	浑南	安顺变	安顺变186安松线	恒大御湖郡4号变电站202配电变压器	800	6.75%	0	0				100.00%
37954	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	第二干休所小区变电站201间隔配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2028年12月	8.12%
37955	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	东药住宅小区箱式变电站202出线间隔配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2028年12月	6.75%
37956	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	于家线民主分64右1左10变台	200	29.10%	0	0				100.00%
37957	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分北岗支30变台	100	90.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-34.43%
37958	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	肇工变于洪线农药分13	400	30.60%	0	0		是	2028年12月	-41.45%
37959	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线102左13变台	200	30.60%	0	0				-50.15%
37960	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线9右1	315	14.60%	0	0				-33.56%
37961	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北村大棚公变台区	100	117.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-39.83%
37962	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下万村大棚公变台区	80	104.44%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-31.37%
37963	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南一综合公变台区	200	58.80%	0	0		是	2026年12月	-16.07%
37964	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场2变电站202间隔配电变压器	630	39.68%	317	317				-42.10%
37965	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊城郊所内变公变台区	50	61.50%	0	0		是	2026年12月	-44.85%
37966	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊霍家村南台公变台区	50	89.20%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-29.69%
37967	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊孟家村照明公变台区	315	45.33%	0	0		是	2026年12月	-37.33%
37968	和平	和平变	和平变178和海线	海悦大厦2主变	630	0.00%	567	567				0.00%
37969	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线35左2	400	29.70%	0	0				-30.04%
37970	和平	广州变	广州变482广东甲线	省委六纬路主变	315	42.29%	0	0				-40.80%
37971	和平	广州变	广州变482广东甲线	八经主变	630	40.63%	0	0				-36.89%
37972	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	盛京路2箱变1变压器	630	52.38%	237	237				19.92%
37973	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北新村台公变台区	200	31.20%	0	0		是	2026年12月	-32.93%
37974	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北新村台公变台区	200	43.50%	0	0		是	2026年12月	-23.31%
37975	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线54左1	315	33.65%	0	0				-38.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37976	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下万村北台公变台区	400	30.60%	0	0		是	2026年12月	12.61%
37977	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场1变电站201间隔配电变压器	630	13.02%	485	485				-41.73%
37978	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊平安巷综合公变台区	200	46.20%	0	0		是	2026年12月	-9.46%
37979	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	翠生变电站2变压器	630	66.67%	147	147				-40.10%
37980	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南村东台公变台区	200	47.70%	0	0		是	2026年12月	-43.54%
37981	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊白家村照明公变台区	400	18.30%	0	0		是	2026年12月	17.21%
37982	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南村南台公变台区	200	50.40%	0	0		是	2026年12月	-45.66%
37983	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	北通天箱变1变压器	500	36.20%	269	269				-41.74%
37984	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊隆元园林台公变台区	200	8.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
37985	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场1变电站202间隔配电变压器	630	16.83%	461	461				-40.31%
37986	和平	和平变	和平变178和海线	海悦大厦1主变	630	14.10%	478	478				-14.41%
37987	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	分局箱变1变压器	630	66.03%	151.00	151.00				-36.76%
37988	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北村村台公变台区	200	41.80%	0	0		是	2026年12月	-30.51%
37989	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线35左1	400	29.70%	0	0				-33.11%
37990	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下万村中台公变台区	400	8.70%	0	0		是	2026年12月	9.14%
37991	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南二综合公变台区	200	78.90%	0	0		是	2026年12月	9.71%
37992	和平	广州变	广州变482广东甲线	1主变延安里(用户)	630	16.76%	0	0				-39.64%
37993	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	盛京路2KB电信箱变	630	24.13%	415.00	415.00				-31.68%
37994	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊白家村南台公变台区	50	81.90%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-42.75%
37995	和平	广州变	广州变482广东甲线	振玉里主变	500	50.40%	0	0				-47.19%
37996	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北西大棚公变台区	200	17.60%	0	0		是	2026年12月	19.49%
37997	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下万村东台公变台区	200	39.20%	0	0		是	2026年12月	7.91%
37998	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	图书箱变1变压器	400	28.20%	247	247				-33.04%
37999	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	盛京路1箱变1变压器	630	36.19%	339	339				-46.59%
38000	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下万村南台公变台区	400	27.00%	0	0		是	2026年12月	-38.07%
38001	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	科隆箱变变压器	630	18.41%	451	451				25.14%
38002	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	工商局箱变1变压器	630	20.57%	437	437				-44.63%
38003	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北原北台公变台区	400	15.90%	0	0		是	2026年12月	10.33%
38004	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊小龙湾1井公变台区	50	40.80%	0	0		是	2026年12月	4.61%
38005	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	园路箱变1变压器	315	98.29%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-35.51%
38006	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	YHG 盛京路3KB联通自维箱变变压器	400	12.08%	312	312				-74.46%
38007	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	翠生变电站1变压器	630	49.52%	255	255				-36.51%
38008	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	区政府箱变1变压器	400	50.40%	158.40	158.40				-46.19%
38009	和平	广州变	广州变482广东甲线	2主变延安里(用户)	630	0.00%	0	0				0.00%
38010	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场2变电站201间隔配电变压器	630	17.78%	455	455				-46.38%
38011	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南村中台公变台区	400	28.50%	0	0		是	2026年12月	-26.27%
38012	和平	广州变	广州变482广东甲线	区图书馆主变	500	1.44%	0	0				-98.48%
38013	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北村西台公变台区	200	49.80%	0	0		是	2026年12月	-30.50%
38014	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊霍家村中台公变台区	80	53.25%	0	0		是	2026年12月	-42.17%
38015	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	御苑箱变1变压器	630	16.76%	461	461				29.16%
38016	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊周黄村照明公变台区	50	146.80%	0	0	2022年12月	是	2025年	-36.22%
38017	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线32左5	400	45.75%	0	0				-40.98%
38018	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	长安箱变1变压器	315	21.27%	216.50	216.50				-31.55%
38019	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分15左7变台	400	11.70%	313	313				-35.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38020	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	小光乙FKB毛光干11箱变(单)	400	24.40%	262.40	262.40				-40.75%
38021	大东	如意变	如意变80842如花甲线	洮昌2箱变1站内变压器	400	46.20%	0	0				-42.75%
38022	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线118左1变台	400	16.20%	295	295				12.20%
38023	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线2+1	200	56.00%	0	0				-36.20%
38024	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线31	200	18.00%	0	0				-40.36%
38025	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干133-2	100	44.10%	45.90	45.90				-43.59%
38026	大东	如意变	如意变80842如花甲线	中盛4变电站1站内变压器	500	73.20%	0	0				-43.09%
38027	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线52	400	42.60%	0	0				-40.44%
38028	东陵	汪家变	汪沈乙线	汪沈乙线兴农分鑫连支2柱上变压器	400	1.60%	0	0		是	2026年12月	5.23%
38029	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干143加1	315	41.59%	152.50	152.50				-42.36%
38030	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右2	315	36.83%	0	0				-12.62%
38031	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	安居乙线毛光干小光乙EKB中房二分9	250	63.36%	67	67				-41.18%
38032	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干9箱变(单)	400	48.80%	164.80	164.80				-42.31%
38033	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城4变电站1变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
38034	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线前进分7右2变压器	400	50.00%	160	160				-36.56%
38035	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城8变电站1变压器	630	31.90%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
38036	大东	如意变	如意变80842如花甲线	中盛3变电站1变压器	500	80.64%	0	0	2022年12月			-44.95%
38037	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城7变电站2变压器	630	25.24%	0	0		是	2025年12月	-41.81%
38038	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园1变电站1站内变压器	630	19.05%	0	0				-40.92%
38039	东陵	汪家变	汪沈乙线	保利城3变电站1变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	100.00%
38040	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线26右2	400	15.50%	0	0				4.64%
38041	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干140加1	315	48.89%	129.50	129.50				-43.18%
38042	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	安居乙线毛光干小光乙EKB中房二分6	315	26.67%	199.50	199.50				-39.97%
38043	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干37右7	400	30.40%	0	0				-43.90%
38044	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城8变电站2变压器	630	24.29%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
38045	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城5变电站2变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-50.37%
38046	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干41左2	200	63.00%	0	0				-41.68%
38047	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干5箱变(单)	400	54.30%	143	143				-62.52%
38048	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	安居乙线毛光干小光乙EKB中房二分10	315	59.68%	96	96				-41.79%
38049	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线53	400	62.10%	0	0				-40.71%
38050	东陵	汪家变	汪沈乙线	上佰变311上深乙线上深乙干兴农分06柱上变压器	200	91.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-34.61%
38051	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干133-1	315	40.63%	155.50	155.50				-44.37%
38052	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线48	315	37.14%	0	0				-34.75%
38053	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线39	315	64.44%	0	0				-39.67%
38054	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线29	400	37.60%	0	0				-53.62%
38055	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线34	315	8.57%	0	0				-36.97%
38056	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分排水支12右9变台	200	52%	77	77				-35.28%
38057	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线26右6	315	62.22%	0	0				-38.85%
38058	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网干100左7变台	400	34.40%	222.40	222.40				62.53%
38059	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网干后网户分21变台	400	18.60%	286	286				-23.13%
38060	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城6变电站1变压器	630	25.24%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
38061	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星1变电站1变压器	500	31.68%	0	0				-41.47%
38062	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	天达2箱变1变压器	630	46.98%	271	271				4.56%
38063	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园1变电站2站内变压器	630	20.32%	0	0				-45.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38064	大东	如意变	如意变80842如花甲线	电台小区变电站1变压器	400	47.40%	0	0				-38.90%
38065	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线22	315	46.35%	0	0				-37.51%
38066	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城5变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-37.96%
38067	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族甲线前进分4	400	20.75%	277	277				-39.44%
38068	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星2变电站1变压器	630	33.97%	0	0				-41.94%
38069	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	阳光幸福里1开2变201间隔配电变压器	400	39.50%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
38070	和平	太原变	太原变086民族乙线	西塔干101北三2201间隔配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
38071	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干143加2	315	79.05%	35	35				-42.98%
38072	和平	太原变	太原变086民族乙线	北三KB1201间隔配电变压器	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
38073	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线13	400	36.25%	0	0				-42.17%
38074	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园6箱变201配电变压器	630	18.03%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
38075	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园4变电站2站内变压器	400	24.90%	0	0				-42.50%
38076	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园1箱变201配电变压器	630	28.10%	0	0		是	2026年12月	7.73%
38077	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分8+1右1变台	100	96.90%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-31.43%
38078	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线21	400	56.75%	0	0				-48.97%
38079	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线25左8+1左6变台	200	75.60%	29	29				-31.02%
38080	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分排水支12右3变台	80	100.50%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-31.13%
38081	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城2变电站1变压器	630	27.14%	0	0		是	2025年12月	-44.16%
38082	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干7箱变(单)	630	19.30%	445.40	445.40				-45.70%
38083	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线49左1	315	48.25%	0	0				-41.95%
38084	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线西塔干134左1	400	8.70%	325	325				-27.11%
38085	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右3	400	35.70%	0	0				-40.36%
38086	和平	广州变	广州变492广东乙线	桂阳南一次2主变	400	73.50%	0	0				-37.45%
38087	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星1变电站2变压器	500	24.64%	0	0				-41.30%
38088	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线11	400	79.75%	0	0				-37.73%
38089	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线马房分19左5变台	400	34.35%	222.60	222.60				-32.01%
38090	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星2变电站2变压器	630	17.78%	0	0				-41.50%
38091	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城6变电站2变压器	630	25.24%	0	0		是	2025年12月	-49.46%
38092	大东	如意变	如意变80842如花甲线	同联房屋变电站1变压器	500	42.24%	0	0				-44.68%
38093	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线40	315	40.63%	0	0				-45.15%
38094	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线20	315	40.32%	0	0				-32.70%
38095	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作干39	200	51.90%	0	0				8.03%
38096	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	步阳江南壹号三期小区2变202配电变压器	800	5.70%	0	0				15.84%
38097	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线44	315	59.37%	0	0				-41.74%
38098	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园6变电站2站内变压器	400	20.40%	0	0				-41.85%
38099	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右4左2柱上变压器	400	17.50%	0	0				100.00%
38100	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园4箱变201配电变压器	630	15.95%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
38101	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线前进分10	400	69.50%	82	82				-42.52%
38102	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线西塔干111	400	53.00%	148	148				-29.11%
38103	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房5箱变2变压器	630	22.86%	423	423				-39.54%
38104	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线102右1变台	400	20.70%	277	277				10.13%
38105	大东	如意变	如意变80842如花甲线	洮昌2箱变2站内变压器	400	37.00%	0	0				-40.91%
38106	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城1变电站1变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
38107	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线223变台	200	18.90%	142	142				-46.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38108	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	步阳江南壹号-1期2变电站202配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-41.91%
38109	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	步阳江南壹号三期小区1变202配电变压器	800	6.60%	0	0		是	2026年12月	6.31%
38110	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线43	400	33.25%	0	0				-35.08%
38111	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	江南壹号二期1变电站202配电变压器	800	24.30%	0	0		是	2026年12月	-33.48%
38112	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线99变压器	400	25.40%	258.40	258.40				-44.72%
38113	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	武警分17柱上变压器	400	3.30%	0	0		是	2025年12月	-35.15%
38114	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园3箱变201配电变压器	630	18.33%	0	0		是	2026年12月	-38.28%
38115	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线75右9变台	200	59.70%	61	61				-27.26%
38116	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干8箱变(单)	400	71.20%	75	75				-40.27%
38117	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线87+1	315	42.67%	149.10	149.10				-46.16%
38118	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园6变电站1站内变压器	400	15.90%	0	0				-40.03%
38119	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干130	315	29.84%	190	190				-43.06%
38120	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分21右6变台	400	28.80%	245	245				0.00%
38121	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房5箱变1变压器	630	33.02%	359	359				-43.96%
38122	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园5箱变201配电变压器	630	16.25%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
38123	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	武警分20柱上变压器	50	41.60%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
38124	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线105	250	42.40%	119	119				-41.07%
38125	和平	太原变	太原变086民族乙线	前进分7右1	250	0.00%	225.00	225.00				-74.48%
38126	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城3变电站2变压器	630	22.38%	0	0		是	2025年12月	-42.50%
38127	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房4箱变2变压器	630	23.81%	417.00	417.00				-42.16%
38128	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线73右1变台	400	45.00%	180	180				-50.37%
38129	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线前进分4+2	315	0.00%	283.50	283.50				0.00%
38130	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干4箱变(单)	400	40.80%	196.80	196.80				-47.09%
38131	和平	广州变	广州变492广东乙线	YHG_三经干辽报分4+1201配电变压器	100	17.60%	0	0				-35.77%
38132	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线88左3右1变台	400	13.80%	305	305				49.82%
38133	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线98	315	18.10%	227	227				-29.13%
38134	和平	太原变	太原变086民族乙线	前进分7右6	315	13.02%	242.50	242.50				-42.86%
38135	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干41左7	200	75.20%	0	0				-37.88%
38136	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线126右9变台	315	45.14%	141	141				-38.11%
38137	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房4箱变1变压器	630	26.98%	397.00	397.00				-42.75%
38138	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园4变电站1站内变压器	400	17.40%	0	0				-43.99%
38139	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线马房分19左5+1右6变台	400	48.00%	168.00	168.00				-31.00%
38140	和平	太原变	太原变086民族乙线	沈铁青工家园变电站202间隔变压器	630	8.57%	513.00	513.00				0.00%
38141	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线7右2+1	315	21.59%	0	0				-48.06%
38142	大东	如意变	如意变80842如花甲线	锦联左岸5变电站1站内变压器	630	35.56%	0	0				-45.70%
38143	和平	广州变	广州变492广东乙线	桂阳南一次1主变	630	43.43%	0	0				-37.11%
38144	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右6	315	60.63%	0	0				-37.68%
38145	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线134变台	200	68.40%	43	43				-60.25%
38146	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作乙线合作干50右4	400	48.00%	0	0				-47.49%
38147	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右1	400	35.20%	0	0				-65.85%
38148	大东	如意变	如意变80842如花甲线	旭升小区土建变1变压器	800	36.75%	0	0				-42.21%
38149	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	10kv中网线中网干29右1变台	400	21.90%	272.40	272.40				30.60%
38150	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	阳光幸福里2开2变201间隔配电变压器	400	23.50%	0	0		是	2026年12月	-11.33%
38151	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	天达1箱变1变压器	630	44.76%	285	285				4.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38152	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华府5变电站1站内变压器	630	15.87%	0	0				-45.54%
38153	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园2箱变201配电变压器	630	14.76%	0	0		是	2026年12月	-46.92%
38154	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城2变电站2变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-42.99%
38155	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线41	315	7.94%	0	0				-46.40%
38156	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	小光乙.FKB毛光干12箱变（单）	400	24.00%	264	264				-38.00%
38157	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华府5变电站2站内变压器	630	18.73%	0	0				-35.75%
38158	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分排水支21右5变台	100	66.90%	23	23				-27.94%
38159	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	小光乙.EKB毛光干10箱变（单）	400	39.60%	201.60	201.60				-27.56%
38160	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线30+1	400	15.60%	0	0				-30.73%
38161	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线26右7	315	57.14%	0	0				-32.39%
38162	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城1变电站2变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.10%
38163	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城7变电站1变压器	630	24.29%	0	0		是	2025年12月	-41.15%
38164	大东	如意变	如意变80842如花甲线	北海干辽沈支3新	400	41.70%	0	0				-41.05%
38165	大东	如意变	如意变80842如花甲线	锦联左岸3变电站1站内变压器	630	47.30%	0	0				-41.40%
38166	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线前进分7右3	400	29.75%	241.00	241.00				-10.89%
38167	大东	如意变	如意变80842如花甲线	锦联左岸4变电站1站内变压器	630	33.97%	0	0				-41.97%
38168	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城3变电站1变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-46.07%
38169	东陵	汪家变	汪沈乙线	上深乙线139+4号右16柱上变压器	200	74.10%	0	0		是	2026年12月	10.50%
38170	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线105右5变台	200	22.95%	134	134				-65.65%
38171	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房6箱变2变压器	630	61.59%	179	179				-41.83%
38172	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线33	315	38.73%	0	0				-33.42%
38173	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	东兴2箱变（单）	400	25.80%	257	257				-44.48%
38174	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作干50左7加1右1	200	73.20%	0	0				-17.20%
38175	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线78左1变台	200	60.60%	59	59				-8.78%
38176	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干41左9	315	62.22%	0	0				-46.91%
38177	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线170右2变台	400	33.00%	228	228				63.40%
38178	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作乙线合作干50左6	315	57.90%	0	0				-39.05%
38179	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	江南壹号二期2变电站202配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2026年12月	-31.80%
38180	大东	如意变	如意变80842如花甲线	北海干3变电站1站内变压器	400	78.00%	0	0				-42.09%
38181	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分5	200	45.00%	90.00	90.00				-42.67%
38182	和平	太原变	太原变086民族乙线	日港大厦主变	630	83.49%	41	41	2025年6月	是	2027年12月	-33.68%
38183	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城4变电站2变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
38184	东陵	汪家变	汪沈乙线	上深乙线兴安分6柱上变压器	400	36.15%	0	0		是	2026年12月	-26.01%
38185	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭分嘎叭四组支2	200	41.10%	0	0		是	2026年12月	-44.66%
38186	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线20左6变台	100	93.60%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-43.42%
38187	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭四组新台支01	200	21.90%	0	0		是	2026年12月	6.31%
38188	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨干叶窝堡分45变台	100	49.20%	41	41				-39.47%
38189	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	福盈居小区变电站1变压器	630	35.56%	308	308				-39.37%
38190	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干153	200	61.80%	0	0				-46.10%
38191	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线东关干线087	80	82.31%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-36.92%
38192	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭一组支10	200	51.30%	0	0		是	2026年12月	-42.29%
38193	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家三组分台分01	200	81.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	12.88%
38194	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分17右1	200	1.20%	0	0				-26.87%
38195	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干175左1	160	66.38%	0	0				22.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38196	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干4变压器	200	99.20%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-44.12%
38197	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干89左4	100	53.10%	0	0				-35.00%
38198	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	翡丽云邸小区1变电站2变压器	630	10.16%	308.30	308.30				97.36%
38199	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干65右3右1	200	118.50%	0	0	2023年1月	是		5.26%
38200	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭支线005	100	24.00%	0	0		是	2026年12月	-43.52%
38201	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线拉马分支线039	80	111.75%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-24.59%
38202	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干82左1左1	200	2.40%	0	0				5.46%
38203	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨线51右1变台	50	68.00%	11.00	11.00				-34.23%
38204	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右8左12	200	40.20%	0	0				-26.40%
38205	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干102右16	400	4.35%	0	0				19.66%
38206	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干30变压器	315	33.78%	177	177				-41.84%
38207	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左22左9	80	46.13%	0	0				0.10%
38208	沈河	青年变	青年变370青军线	天光花园箱变1变压器	630	29.71%	0	0				-37.57%
38209	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区3变电站1变压器	630	26.98%	308	308				-71.62%
38210	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分21左7	200	36.90%	0	0				8.49%
38211	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干马窝堡分15右11变台	200	136.40%	0	0	2025年6月			-54.85%
38212	康平	中心变	中心变2609东关线	拉马东台	200	34.50%	0	0		是	2026年12月	-11.07%
38213	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干89左3+1左1	200	19.20%	0	0				-22.94%
38214	沈河	青年变	青年变370青军线	银兴苑箱变1变压器	500	29.76%	0	0		是	2026年12月	-37.11%
38215	沈河	青年变	青年变370青军线	永环1箱变1变压器	630	20.57%	0	0				-40.92%
38216	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线四组四号支线03	100	132.90%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.95%
38217	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线马家支线063	80	81.00%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-39.76%
38218	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干130	400	94.60%	0	0	2023年1月	是	2027年	-25.01%
38219	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干140右2	315	92.70%	0	0	2022年12月	是	2027年	-28.72%
38220	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干77+1右1	400	0.00%	0	0				0.00%
38221	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	翡丽云邸小区2变电站2变压器	800	9.00%	308	308				100.00%
38222	沈河	青年变	青年变370青军线	旭辉峰尚配变站201间隔配电变压器	400	20.00%	0	0		是	2026年12月	-38.69%
38223	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干24右1+1公变	315	36.19%	0	0		是	2026年12月	-37.71%
38224	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达线82左2	400	17.50%	0	0				-41.54%
38225	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线四组三号1	100	118.20%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-29.92%
38226	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干25+1公变	315	73.33%	0	0		是	2026年12月	-40.53%
38227	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线万寿干83右8公变	500	67.92%	0	0		是	2026年12月	-52.85%
38228	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干30左2	200	9.00%	0	0				100.00%
38229	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分68左2	200	18.00%	0	0				-44.81%
38230	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干88右10	200	13.20%	0	0				4.28%
38231	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线马家支线017	50	105.30%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-32.70%
38232	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白村台分支线1	100	59.70%	0	0		是	2026年12月	-33.87%
38233	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	明颂华庭小区变电站2变压器	500	66.56%	117	117				-43.79%
38234	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干89左1	200	27.90%	0	0				-25.06%
38235	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干60右2变台	200	35.70%	109	109				-35.57%
38236	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线商贸楼支线006	100	74.40%	0	0		是	2026年12月	-39.66%
38237	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭支线094	100	44.10%	0	0		是	2026年12月	-39.73%
38238	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干39右1公变	315	49.84%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
38239	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线东关干线064	315	47.81%	0	0		是	2026年12月	-40.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38240	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干99左4	100	61.80%	0	0				-34.28%
38241	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干52+1右2	400	34.50%	0	0				-28.66%
38242	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干164右1	200	30.00%	0	0				5.21%
38243	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线一组分支线005	200	54.00%	0	0		是	2026年12月	-284.03%
38244	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干79右1	400	3.90%	0	0				92.74%
38245	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右7	200	32.40%	0	0				-27.56%
38246	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线万寿干83右7公变	315	66.98%	0	0		是	2026年12月	-15.15%
38247	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苗圃支线027	50	75.00%	0	0		是	2026年12月	-45.45%
38248	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区3变电站2变压器	630	36.51%	308	308				5.90%
38249	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线万寿干86右5公变	315	5.71%	0	0		是	2026年12月	-5.90%
38250	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	福盈居小区变电站2变压器	630	21.90%	308.30	308.30				-37.85%
38251	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左7左1	80	54.75%	0	0				-10.04%
38252	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区2变电站1变压器	630	41.27%	307.00	307.00				-42.48%
38253	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干197右3	400	48.60%	0	0				-73.01%
38254	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线商贸楼支线003	200	75.90%	0	0		是	2026年12月	-37.11%
38255	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干13变压器	315	41.90%	151.50	151.50				-41.76%
38256	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨线8左4变台	200	24.30%	131	131				100.00%
38257	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线局南支线002	200	57.75%	0	0		是	2026年12月	-43.22%
38258	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线小学支02	100	41.40%	0	0		是	2026年12月	-44.19%
38259	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家三组分1	200	48.30%	0	0		是	2026年12月	-55.58%
38260	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干35+1左2	400	40.50%	0	0				47.02%
38261	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干103左2	200	14.10%	0	0				-33.42%
38262	康平	中心变	中心变2609东关线	孙白二组新台支3	200	43.50%	0	0		是	2026年12月	9.38%
38263	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干12变压器	400	63.60%	105.60	105.60				-40.39%
38264	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干65右1左6	200	23.70%	0	0				-57.34%
38265	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右16	200	26.10%	0	0				-33.18%
38266	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干90	200	39.30%	0	0				-39.80%
38267	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干166右4左2	200	12.00%	0	0				-66.68%
38268	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	明颂华庭小区变电站1变压器	500	85.44%	22.80	22.80	2024年9月			-30.14%
38269	康平	中心变	中心变2609东关线	苏家村四组二号	200	47.70%	0	0		是	2026年12月	-29.86%
38270	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干65左4	50	99.40%	0	0	2022年12月			-32.07%
38271	沈河	青年变	青年变370青军线	永环2箱变2变压器	630	25.71%	0	0				-43.40%
38272	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右3	400	21.00%	0	0				-46.33%
38273	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	城建2小区变电站1变压器	630	16.67%	308.30	308.30				-34.25%
38274	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白五组分支线002	100	111.00%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-43.61%
38275	沈河	青年变	青年变370青军线	永环1箱变2变压器	630	23.87%	0	0				-49.05%
38276	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左9	80	121.88%	0	0	2023年7月	是	2027年	-2.09%
38277	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨线姚屯分32变台	160	56.75%	53.20	53.20				-43.06%
38278	沈河	青年变	青年变370青军线	永环2箱变1变压器	630	26.67%	0	0				-43.02%
38279	沈河	青年变	青年变370青军线	金光园变电站1变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	-37.22%
38280	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭二组分支线1	200	49.50%	0	0		是	2026年12月	-34.52%
38281	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干81	100	34.20%	0	0				-24.53%
38282	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干姚屯分23变台	200	25.60%	128.80	128.80				-37.86%
38283	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线拉马三组支11	100	58.50%	0	0		是	2026年12月	-37.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38284	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线马家支线004	160	66.00%	0	0		是	2026年12月	-34.30%
38285	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干马窝堡分78变台	100	17.40%	73	73				-76.71%
38286	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左3左4	200	42.90%	0	0				100.00%
38287	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干86+1左1	200	42.30%	0	0				-35.66%
38288	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家四组1号台支1	200	31.80%	0	0		是	2026年12月	-48.25%
38289	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线砖厂分支线003	100	35.70%	0	0		是	2026年12月	-39.85%
38290	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线马窝堡分37变台	160	59.25%	49.20	49.20				-40.44%
38291	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨线姚屯分34右3变台	200	21.60%	136.80	136.80				100.00%
38292	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线二组分支线004	100	84.90%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-36.36%
38293	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苗圃支线007	100	85.20%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-28.94%
38294	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左35	80	67.13%	0	0				4.93%
38295	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干153	100	45.60%	0	0				7.64%
38296	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区1变电站1变压器	630	0.00%	308.30	308.30				-39.68%
38297	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	城建2小区变电站2变压器	630	40.95%	308.30	308.30				-38.42%
38298	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干80左5右1	200	3.60%	0	0				7.63%
38299	沈河	青年变	青年变370青军线	青军线怀青干28+1公变	400	57.25%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
38300	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线新台支07	160	69.00%	0	0		是	2026年12月	-38.16%
38301	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干89左2左1	200	31.20%	0	0				-31.56%
38302	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线拉马小区分支线003	50	52.00%	0	0		是	2026年12月	-25.67%
38303	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干24右5+1公变	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	-40.15%
38304	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苗圃台分支线01	50	113.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-27.29%
38305	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干42+1右1	400	23.70%	0	0				100.00%
38306	康平	中心变	中心变2609东关线	郑春明台	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
38307	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白二组分支线006	100	71.70%	0	0		是	2026年12月	-35.33%
38308	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干192右1	400	9.30%	0	0				0.00%
38309	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干马窝堡分马屯一队支19变台	200	17.15%	146	146				-35.06%
38310	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线东关新区支线001	160	86.25%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-30.94%
38311	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干61右5	200	28.20%	0	0				9.48%
38312	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线35左4变台	200	48.75%	82.50	82.50				-50.75%
38313	沈河	青年变	青年变370青军线	天光花园箱变2变压器	630	39.43%	0	0				-40.00%
38314	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	翡丽云邸小区3变电站2变压器	800	8.40%	308	308				100.00%
38315	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干国兴分4变压器	200	81.00%	18.00	18.00	2022年12月			-56.12%
38316	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线商贸楼支线001	160	91.88%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-39.31%
38317	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线五组台分支线003	50	29.40%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
38318	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分10+1左5	200	18.90%	0	0				8.13%
38319	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干85左2	200	20.70%	0	0				-28.87%
38320	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白小区分支线012	50	139.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-44.63%
38321	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线叶窝堡分36变台	200	15.00%	150.00	150.00				-44.99%
38322	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分21左8	400	40.58%	0	0				-29.68%
38323	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭支线152	100	98.10%	0	0	2024年9月	是	2026年6月	-30.86%
38324	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家四组1号新台分01	100	34.50%	0	0		是	2026年12月	13.44%
38325	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭分嘎叭支17	200	62.40%	0	0		是	2026年12月	-35.28%
38326	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干24右3公变	315	37.14%	0	0		是	2026年12月	-43.34%
38327	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干111左2	200	9.60%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38328	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村七组照明	200	16.70%	146.60	146.60				-23.01%
38329	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景5箱变1变压器	500	43.52%	232.40	232.40				-43.61%
38330	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村五组照明新	200	45.30%	89	89				0.00%
38331	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格2号变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
38332	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区12变电站2变压器	630	25.52%	406.20	406.20				-40.67%
38333	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓10变电站2变压器	630	13.97%	479	479				-42.67%
38334	和平	太原变	太原变078北五甲线	民族北2一次主变	630	13.33%	483.00	483.00				-44.07%
38335	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区8变电站1变压器	630	11.81%	492.60	492.60				-45.86%
38336	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区1变电站1变压器	630	24.00%	416	416				-44.13%
38337	和平	太原变	太原变078北五甲线	图门干市卫生局201间隔配电变压器	315	64.13%	81.50	81.50				-50.60%
38338	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格5号配电室2号配电变压器	400	26.50%	0	0		是	2027年12月	-39.89%
38339	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干13	315	60.95%	91.50	91.50				-52.18%
38340	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正士卜阿义超市公变台区	400	0.00%	360.00	360.00				100.00%
38341	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓9变电站1变压器	630	12.38%	489	489				-34.28%
38342	大东	望花变	望花变70252二台乙线	城市立方1箱变2变压器	630	45.33%	281.40	281.40				-40.17%
38343	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区5变电站2变压器	500	13.60%	382.00	382.00				-44.01%
38344	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格1号变电站2号变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
38345	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	八家村北台综合(2022微)	200	78.90%	22.20	22.20				19.82%
38346	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村五、八组	200	63.30%	53.40	53.40				-47.28%
38347	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格2号变电站2变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-42.43%
38348	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景2箱变2变压器	630	61.27%	181	181				-44.80%
38349	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格7号配电室1号配电变压器	500	56.64%	0	0		是	2027年12月	-41.06%
38350	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	马龙村3、4组	400	23.30%	266.80	266.80				-35.81%
38351	和平	太原变	太原变078北五甲线	城市家园21号变	500	23.60%	332.00	332.00				-48.63%
38352	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景4箱变1变压器	630	46.35%	275.00	275.00				-45.60%
38353	大东	望花变	望花变70252二台乙线	龙湖樾山1箱变1变压器	800	15.75%	594.00	594.00				100.00%
38354	大东	望花变	望花变70252二台乙线	城市立方2箱变2变压器	500	41.60%	242	242				-46.98%
38355	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区4变电站2变压器	630	12.19%	490.20	490.20				-40.49%
38356	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正士卜阿庞超市公变台区	400	0.30%	358.80	358.80				100.00%
38357	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓10变电站1变压器	630	13.02%	485	485				-41.10%
38358	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓9变电站2变压器	630	14.60%	475.00	475.00				-44.51%
38359	和平	太原变	太原变078北五甲线	北五甲线36+2	200	20.00%	140	140				-33.87%
38360	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区1变电站2变压器	630	48.00%	264.60	264.60				-39.75%
38361	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格7号配电室2号配电变压器	500	21.76%	0	0				-40.95%
38362	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	八家村照明(2020微)	200	48.00%	84.00	84.00				-37.32%
38363	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	王成畜牧公变台	200	21.30%	137.40	137.40				100.00%
38364	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格6号配电室2号配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-42.53%
38365	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格1号变电站1号变压器	630	44.13%	0	0		是	2027年12月	-44.05%
38366	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台干11加1左1	315	49.14%	128.70	128.70				-40.96%
38367	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台干23柱上变压器	315	49.52%	127.50	127.50				-39.52%
38368	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区7变电站2变压器	500	13.20%	384.00	384.00				-46.93%
38369	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南1变电站1变压器	630	24.38%	413.40	413.40				-41.30%
38370	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区6变电站2变压器	630	11.43%	495.00	495.00				-39.10%
38371	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村六八九组	400	19.10%	284	284				-48.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38372	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线八家村3组	100	32.60%	57.40	57.40				-39.67%
38373	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景6箱变1变压器	250	30.08%	149.80	149.80				-40.61%
38374	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村一组照明	100	38.60%	51	51				-41.44%
38375	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区12变电站1变压器	630	25.52%	406	406				-40.55%
38376	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	长岗村综合一台（微）	400	37.50%	210.00	210.00				13.12%
38377	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村四五组	400	15.00%	300.00	300.00				-44.09%
38378	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格4号变电站2变压器	500	4.80%	0	0		是	2027年12月	-46.72%
38379	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村四组新	100	45.30%	44.70	44.70				0.00%
38380	和平	太原变	太原变078北五甲线	北五甲线15	315	43.43%	146.70	146.70				-45.46%
38381	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村动迁户	400	59.40%	122.40	122.40				-25.86%
38382	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区3变电站1变压器	630	28.57%	387.00	387.00				-31.94%
38383	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景3箱变1变压器	500	25.28%	323.60	323.60				-45.72%
38384	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南2变电站2变压器	800	19.13%	567.00	567.00				-43.86%
38385	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	郑士卜综合	400	33.60%	225.60	225.60				23.32%
38386	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房长岗子秀丽畜牧公变台区	200	47.70%	84.60	84.60				100.00%
38387	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区4变电站1变压器	630	11.05%	497.40	497.40				-39.88%
38388	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南3变电站2变压器	800	36.00%	432	432				-42.29%
38389	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干34右3	315	31.43%	184.50	184.50				-45.44%
38390	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正士卜桑宝宝生态园公变台区	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%
38391	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村1组	400	15.15%	299.40	299.40				-18.48%
38392	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格3号变电站2变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-39.63%
38393	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台干17柱上变压器	315	50.29%	125.10	125.10				-37.65%
38394	和平	太原变	太原变078北五甲线	洪福家园一次1#主变	630	25.52%	406.20	406.20				-40.82%
38395	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南1变电站2变压器	630	20.57%	437.40	437.40				-42.26%
38396	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格5号配电室1号配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2027年12月	-42.40%
38397	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	长岗村东台	400	91.40%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-39.39%
38398	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	八家村北台（微）	200	103.30%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-30.72%
38399	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村七组棚菜新	100	42.00%	48.00	48.00				0.00%
38400	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区7变电站1变压器	500	14.00%	380.00	380.00				-43.51%
38401	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格6号配电室1号配电变压器	630	23.17%	0	0		是		-39.11%
38402	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景3箱变2变压器	500	36.16%	269	269				-43.19%
38403	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区2变电站1变压器	630	27.43%	394.20	394.20				-42.02%
38404	和平	太原变	太原变078北五甲线	城市家园12号主变	630	18.29%	451.80	451.80				-38.04%
38405	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正士卜阿显超市公变台区	400	0.00%	360.00	360.00				100.00%
38406	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台干14加1	400	52.20%	151	151				11.42%
38407	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干23	400	36.30%	215	215				-46.74%
38408	大东	望花变	望花变70252二台乙线	城市立方3箱变1变压器	630	38.86%	322	322				-39.21%
38409	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村西台	400	86.70%	13.20	13.20	2022年12月			-43.40%
38410	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区3变电站2变压器	630	33.90%	353.40	353.40				-44.32%
38411	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干38	400	63.25%	107	107				12.99%
38412	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南2变电站1变压器	800	15.75%	594.00	594.00				-42.29%
38413	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区11变电站1变压器	630	31.24%	370.20	370.20				-40.30%
38414	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格4号变电站1变压器	500	17.92%	0	0		是	2027年12月	-41.57%
38415	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区6变电站1变压器	630	14.48%	475.80	475.80				-41.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38416	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区11变电站2变压器	630	16.00%	466.20	466.20				-42.15%
38417	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区8变电站2变压器	630	11.81%	492.60	492.60				-44.68%
38418	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村1.2组	80	72.25%	14.20	14.20				-41.54%
38419	和平	太原变	太原变078北五甲线	洪福家园一次2#主变	630	28.95%	384.60	384.60				-41.99%
38420	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景6箱变2变压器	250	27.52%	156.20	156.20				-42.45%
38421	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台干28柱上变压器	400	69.00%	84.00	84.00				-35.59%
38422	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正士卜阿贾超市公变台区	400	0.00%	360.00	360.00				100.00%
38423	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗子村陈家坟棚花	200	33.30%	113.40	113.40				-67.67%
38424	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村2.3组	400	26.35%	255	255				-32.81%
38425	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区2变电站2变压器	630	28.57%	387.00	387.00				-41.73%
38426	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景1箱变1变压器	630	37.14%	333.00	333.00				-46.11%
38427	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	新光1箱变(单)	400	42.00%	192.00	192.00				-38.35%
38428	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格3号变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
38429	和平	太原变	太原变078北五甲线	城市家园11号主变	630	10.29%	502.20	502.20				-43.78%
38430	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区5变电站1变压器	500	13.20%	384.00	384.00				-42.64%
38431	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	新潮国际2箱式变电站2配电变压器	800	28.13%	0	0		是	2025年12月	-35.99%
38432	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干78加1左分2变压器	50	43.20%	0	0				-39.13%
38433	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支13右分支1变压器	100	22.80%	0	0				-47.41%
38434	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干房身分1屯井支8左支5一站式变压器	200	26.40%	0	0				-26.54%
38435	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元1箱变1变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-46.41%
38436	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分34右支2变压器	100	13.80%	0	0				-62.43%
38437	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期2箱变1变	500	23.52%	0	0		是	2025年12月	-42.82%
38438	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支11加1左分支1变压器	100	28.20%	0	0				-59.92%
38439	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	兰庭园3变电站2变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-40.04%
38440	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期4箱变1变	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
38441	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分42小屯支06	100	78.00%	0	0				-41.50%
38442	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分9变压器	100	23.70%	0	0				-39.19%
38443	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支5右分支2变压器	50	49.20%	0	0				-42.71%
38444	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支17+1左分支2变压器	100	57.90%	0	0				-48.13%
38445	和平	和平变	和平变142南一甲线	中华商务楼一次变2主变	630	0.00%	567	567				0.00%
38446	和平	和平变	和平变142南一甲线	三十九中学一次1变压器柜1主变	630	38.86%	322.20	322.20				-43.81%
38447	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支12变压器	100	28.50%	0	0				-47.41%
38448	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支21左T5变压器	100	23.40%	0	0				-43.63%
38449	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	明华园3箱变1变	630	88.25%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-24.51%
38450	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南3箱变2变压器	630	24.00%	0	0				-40.74%
38451	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	明华园1箱变1变	400	34.00%	0	0		是	2025年12月	-31.44%
38452	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干119右分3台区	100	0.00%	0	0				0.12%
38453	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分12加1右支4变压器	50	5.40%	0	0				-68.76%
38454	沈北	中心台	中心台变73950中石线	YHG 沈阳中智消防设备工程有限公司	50	31.20%	0	0				-6.24%
38455	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台村南台	200	29.70%	0	0				-30.53%
38456	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩3箱变1变	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-36.49%
38457	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分3加1左支1变压器	100	43.80%	0	0				-45.45%
38458	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南2箱变2变压器	630	18.67%	0	0				-43.45%
38459	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分号拉塔湖支6右分支1变压器	100	24.30%	0	0				-39.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38460	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干83右分1左支1	315	36.19%	0	0				6.92%
38461	沈北	中心台	中心台变73950中石线	沈北新区小屯儿秸秆加工厂200KVA	200	46.80%	0	0				100.00%
38462	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分苗圃支2左分支15变压器	100	16.20%	0	0				-14.26%
38463	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期4箱变2变	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-43.08%
38464	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支19变压器	50	12.60%	0	0				-5.93%
38465	和平	和平变	和平变142南一甲线	中华商务楼一次变1主变	630	36.95%	334.20	334.20				-37.93%
38466	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分1加1左支3变压器	100	30.30%	0	0				-42.49%
38467	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支占有分支5右T2变压器	100	59.70%	0	0				-49.92%
38468	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支21左T7变压器	100	34.20%	0	0				-55.77%
38469	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支占有分支1右T4变压器	100	40.80%	0	0				-67.77%
38470	和平	和平变	和平变142南一甲线	四平甲线40左3	315	16.83%	230.50	230.50				-35.80%
38471	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	兰庭园4变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
38472	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支11变压器	50	25.20%	0	0				-17.16%
38473	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支14右分支4变压器	50	45.00%	0	0				-52.72%
38474	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线房身分41房左分07	200	74.40%	0	0				-39.26%
38475	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分苗圃支2左分支11变压器	100	27.90%	0	0				-57.03%
38476	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分9加1右支12变压器	100	19.80%	0	0				-46.82%
38477	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干71右分3左支7变压器	100	42.90%	0	0				-50.34%
38478	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线四龙井T4左T3	100	79.40%	0	0				-41.25%
38479	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干49公变2	200	25.80%	0	0		是	2026年12月	-40.19%
38480	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元2箱变1变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-21.73%
38481	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	新湖国际箱式变电站2配电变压器	630	50.48%	0	0		是	2025年12月	-37.19%
38482	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	兰庭园1变电站1变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
38483	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支10加1右分支5变压器	100	24.60%	0	0				-56.31%
38484	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支4加1右分支1变压器	100	23.40%	0	0				-61.44%
38485	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线中石线112	200	75.60%	0	0				-32.56%
38486	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元1箱变2变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-45.09%
38487	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	明华园1箱变2变	400	51.50%	0	0		是	2025年12月	-39.09%
38488	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分23兴胜支20	100	23.10%	0	0				-45.54%
38489	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家B台	400	11.10%	0	0				-55.45%
38490	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南2箱变1变压器	630	15.62%	0	0				-41.97%
38491	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	兰庭园1变电站2变压器	630	35.05%	0	0		是	2025年12月	-37.12%
38492	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支10右T5变压器	100	30.60%	0	0				-50.52%
38493	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元2箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	-187.05%
38494	和平	和平变	和平变142南一甲线	1主变玛丽蓝	400	15.20%	299.20	299.20				-42.48%
38495	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线中石线11右分1	200	44.10%	0	0				-30.91%
38496	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支18变压器	50	23.40%	0	0				-28.71%
38497	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干53房身分32+1一站式	200	69.60%	0	0				10.73%
38498	沈北	中心台	中心台变73950中石线	沈阳市沈北新区七星山风景区双州停车场（一站式）	200	82.20%	0	0	2025年6月			100.00%
38499	沈北	中心台	中心台变73950中石线	一站式-沈阳市佳实种植农民专业合作社-中石化分21	200	0.00%	0	0				0.00%
38500	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分40右支3右分支2变压器	100	24.60%	0	0				-60.42%
38501	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家A3台区	400	26.10%	0	0				-35.55%
38502	沈北	中心台	中心台变73950中石线	一站式-沈阳沈北新区鑫双州城南秸秆加工厂-中石造纸厂支15	200	66.90%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38503	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期1箱变2变	630	5.71%	0	0		是	2025年12月	-39.26%
38504	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分6右支3变压器	100	41.10%	0	0				-23.41%
38505	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	明华园2箱变2变	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-38.26%
38506	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支8变压器	50	13.20%	0	0				-56.33%
38507	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干15公变	315	15.24%	0	0		是	2026年12月	-43.35%
38508	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分6右支3变压器	50	0.00%	0	0				0.00%
38509	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支14右分支1变压器	50	40.20%	0	0				-47.29%
38510	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支17左T1变压器	100	28.80%	0	0				-59.71%
38511	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支11右T7变压器	50	31.20%	0	0				-55.85%
38512	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支17左分支1变压器	100	24.60%	0	0				-43.95%
38513	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期5箱变1变	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
38514	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线张家分16	50	84.00%	0	0	2025年4月			-37.45%
38515	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	兰庭园3变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-42.91%
38516	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干联络分9右支0+1左T1	200	11.40%	0	0				0.00%
38517	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南3箱变1变压器	630	18.67%	0	0				-38.61%
38518	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干小屯分23左支兴胜支33+1清洁能源	400	17.55%	0	0				-25.78%
38519	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分9加1右支10变压器	100	38.70%	0	0				-13.86%
38520	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支10加1右分支2变压器	50	16.80%	0	0				-61.98%
38521	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T4加1右分支4变压器	100	21.60%	0	0				-50.06%
38522	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二6箱变2变	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-40.05%
38523	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干128+1右分2台区	100	11.40%	0	0				-54.33%
38524	沈北	中心台	中心台变73950中石线	石佛一A南1号变台	200	39.60%	0	0				-18.51%
38525	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干小屯分78右支11柱上变压器一站式	80	0.00%	0	0				0.00%
38526	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二2箱变2变	630	38.73%	0	0		是	2025年12月	-35.12%
38527	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二5箱变2变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-43.38%
38528	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线张家分7小张支05	100	77.70%	0	0				-21.30%
38529	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支7变压器	100	18.60%	0	0				-58.08%
38530	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家B2台区	400	24.00%	0	0				-32.26%
38531	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T1加1右分支3变压器	100	26.40%	0	0				-48.22%
38532	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二6箱变1变	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-43.30%
38533	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南1箱变1变压器	630	19.05%	0	0				-41.96%
38534	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干82右分1变压器	50	11.40%	0	0				-31.20%
38535	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	新湖国际箱式变电站1配电变压器	630	58.57%	0	0		是	2025年12月	-44.11%
38536	和平	和平变	和平变142南一甲线	四平甲线40右6	315	58.41%	100	100				-40.45%
38537	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二2箱变1变	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
38538	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分苗圃支2左分支4变压器	100	21.90%	0	0				-62.65%
38539	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石线小屯分59右支03	200	36.30%	0	0				-42.88%
38540	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石线132左分04	100	101.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-30.94%
38541	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分7左支1左分支2变压器	100	36.90%	0	0				-43.87%
38542	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支5左分支2变压器	50	38.40%	0	0				-71.58%
38543	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干49公变1	400	29.10%	0	0		是	2026年12月	-46.32%
38544	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T1左分支5变压器	50	15.00%	0	0				-1489.55%
38545	沈北	中心台	中心台变73950中石线	石佛一A北2号变台	200	34.50%	0	0				-38.13%
38546	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期2箱变2变	500	11.52%	0	0		是	2025年12月	-41.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38547	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石线25	100	80.40%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-41.48%
38548	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	兰庭园4变电站2变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-42.63%
38549	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干127+1右分4台区	50	16.20%	0	0				-72.49%
38550	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支22变压器	100	19.20%	0	0				-47.93%
38551	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线石化分1左支03	200	29.70%	0	0				-42.68%
38552	和平	和平变	和平变142南一甲线	三十九中学一次2变压器柜2主变	630	20.95%	435.00	435.00				-53.79%
38553	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二4箱变1变	630	43.43%	0	0				-41.23%
38554	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分7左支4变压器	50	28.80%	0	0				-64.41%
38555	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线联络分渔场支08右T05	315	21.59%	0	0				-39.13%
38556	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南4箱变1变压器	630	8.95%	0	0				-48.55%
38557	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分20右支10变压器	100	28.50%	0	0				-51.05%
38558	和平	和平变	和平变142南一甲线	2主变玛丽蓝	400	15.60%	298	298				-46.02%
38559	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	天坛干35公变	100	6.60%	0	0		是	2026年12月	-225.00%
38560	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二1箱变2变压器	250	57.60%	0	0		是	2025年12月	-44.21%
38561	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干129右分1台区	50	16.80%	0	0				-47.18%
38562	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变中石干128联络分40支4左分10（新立变台）柱上断路器一站式	80	75.00%	0	0				-26.73%
38563	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支11右分支4左T1变压器	100	28.80%	0	0				-52.51%
38564	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分40右支4左分支6变压器	100	24.60%	0	0				-49.43%
38565	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支占有分支5右T8变压器	100	52.50%	0	0				-53.25%
38566	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期5箱变2变	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
38567	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支3变压器	50	31.20%	0	0				-53.43%
38568	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期3箱变2	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-43.26%
38569	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二3箱变2变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-39.88%
38570	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分52右支02	50	82.80%	0	0	2024年6月			-33.04%
38571	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线中石线105右分02	100	91.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-35.70%
38572	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分苗圃支3右分支1变压器	50	69.60%	0	0				-62.47%
38573	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家A2台	400	27.00%	0	0				-22.00%
38574	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	兰庭园2变电站1变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
38575	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线房身分41房右支06	200	56.25%	0	0				-37.53%
38576	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分1左支1变压器	50	50.00%	0	0				46.19%
38577	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支6右分支4变压器	50	51.60%	0	0				-50.56%
38578	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南4箱变2变压器	630	14.10%	0	0				-42.71%
38579	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	文翠公务员箱变2变压器	400	36.30%	0	0		是	2026年12月	-39.75%
38580	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家A台	400	32.10%	0	0				-42.84%
38581	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南1箱变2变压器	630	17.52%	0	0				-47.78%
38582	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支22变压器	50	41.40%	0	0				-59.28%
38583	和平	和平变	和平变142南一甲线	四平甲线40右5	315	32.06%	182.50	182.50				-42.71%
38584	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干14公变	315	65.14%	0	0		是	2026年12月	-31.73%
38585	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二4箱变2变	630	35.05%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
38586	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	新湖国际3箱式变电站1配电变压器	800	18%	0	0		是	2025年12月	-32.73%
38587	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二5箱变1变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-36.95%
38588	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	文翠公务员箱变1变压器	400	34.80%	0	0		是	2026年12月	-44.55%
38589	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分31	400	41.55%	0	0				-35.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38590	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分58仇家支07	80	88.50%	0	0	2024年6月			-26.86%
38591	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分48四龙支41	50	28.60%	0	0				-55.37%
38592	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分1加1右支2变压器	100	39.00%	0	0				-21.27%
38593	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支13左分支2变压器	100	21.00%	0	0				-51.98%
38594	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期1箱变1变	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-41.20%
38595	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	新湖国际2箱式变电站1配电变压器	800	28.13%	0	0		是	2025年12月	-38.01%
38596	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T8加1右分支4变压器	50	15.60%	0	0				-93.06%
38597	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期3箱变1变	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-40.71%
38598	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干71右分3左支2变压器	50	18.00%	0	0				-70.82%
38599	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干82右分造纸厂支16变压器	50	74.40%	0	0				-40.01%
38600	沈北	中心台	中心台变73950中石线	联络分渔场支中间T1+1右T2台区	100	40.20%	0	0				-3.20%
38601	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	明华园2箱变1变	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-34.17%
38602	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线石化分06右支03	200	57.40%	0	0				-49.00%
38603	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分渔场支23右分支0加1台区变压器	100	24.60%	0	0				-52.27%
38604	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分40右支3加1右分支1变压器	100	25.50%	0	0				-60.98%
38605	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分渔场支36左分支3变压器	100	27.00%	0	0				-62.51%
38606	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干128联络分1+1右支1台区	50	16.20%	0	0				-8.78%
38607	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线马门子分10	200	94.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-34.86%
38608	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	明华园3箱变2变	630	65.40%	0	0		是	2025年12月	-36.63%
38609	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	琥珀天地变电站1变压器	800	94.50%	0	0	2024年6月	是	2027年12月	-41.97%
38610	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河4号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-39.87%
38611	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那3变电站2011变压器	500	66.40%	118	118				-43.85%
38612	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河2号变电站1号变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
38613	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那1变电站2021变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
38614	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园2号变电站1号变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-40.78%
38615	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河4号变电站1号变压器	630	25.08%	0	0		是	2027年12月	-41.19%
38616	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园3号变电站202间隔配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2027年12月	-45.37%
38617	苏家屯	新南变	新南变38062新白线	静安府3号变电站201间隔（白恒线）配电变压器	630	24.13%	0	0				0.00%
38618	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河2号变电站2号变压器	630	25.08%	0	0		是	2027年12月	-41.16%
38619	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那3变电站2021变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
38620	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区3变电站201变压器	315	27.81%	196	196				-43.72%
38621	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那5变电站2021变压器	630	25.14%	408.60	408.60				-45.42%
38622	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区2变电站201变压器	630	33.52%	356	356				-42.74%
38623	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园4号变电站2号变压器	630	35.56%	0	0		是	2027年12月	-18.95%
38624	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	琥珀天地变电站2变压器	800	60.00%	0	0		是	2027年12月	-43.40%
38625	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那9变电站2011变压器	630	32.00%	365	365				-42.70%
38626	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那8变电站2021变压器	500	30.24%	299	299				-49.15%
38627	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那4变电站2021变压器	630	22.10%	428	428				-41.99%
38628	苏家屯	新南变	新南变38062新白线	静安府4号变电站201间隔（白恒线）配电变压器	630	28.57%	0	0				0.00%
38629	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那1变电站2011变压器	630	63.24%	168.60	168.60				-42.47%
38630	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那2变电站2021变压器	630	34.67%	348.60	348.60				100.00%
38631	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园1号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-201.06%
38632	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河1号变电站2号变压器	630	41.14%	0	0		是	2027年12月	-36.05%
38633	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那7变电站2011变压器	630	70.16%	125	125				-33.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38634	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那9变电站2021变压器	630	39.24%	320	320				-46.97%
38635	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区1变电站201变压器	400	40.00%	200.00	200.00			2027年12月	-44.44%
38636	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那2变电站2011变压器	630	44.57%	286.20	286.20				-44.96%
38637	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区4变电站201变压器	630	35.81%	341.40	341.40				-42.08%
38638	苏家屯	新南变	新南变38062新白线	静安府2号变电站201间隔（白恒线）配电变压器	630	26.67%	0	0				0.00%
38639	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那8变电站2011变压器	500	25.44%	322.80	322.80				-43.78%
38640	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那5变电站201变压器	630	33.52%	355.80	355.80				-43.03%
38641	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那6变电站2011变压器	630	41.27%	307	307				-39.42%
38642	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那4变电站2011变压器	630	19.43%	445	445				-45.27%
38643	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河3号变电站2号变压器	630	24.13%	0	0		是	2027年12月	-39.44%
38644	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河1号变电站1号变压器	630	29.71%	0	0		是	2027年12月	-48.61%
38645	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那6变电站2021变压器	630	41.27%	307.00	307.00				-42.92%
38646	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园3号变电站1号变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-42.30%
38647	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园2号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
38648	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河5号变电站2号变压器	630	40.63%	0	0		是	2027年12月	-47.41%
38649	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河5号变电站1号变压器	630	32.00%	0	0		是	2027年12月	-39.35%
38650	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河3号变电站1号变压器	630	28.89%	0	0		是	2027年12月	-37.95%
38651	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那7变电站2021变压器	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
38652	苏家屯	新南变	新南变38062新白线	静安府1号变电站201间隔（白恒线）配电变压器	800	30.90%	0	0				0.00%
38653	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区1变电站2变压器	800	54.00%	0	0		是	2025年12月	-42.29%
38654	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区2变电站2变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	-41.48%
38655	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区3变电站2变压器	800	25.13%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
38656	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区4变电站2变压器	315	31.24%	0	0		是	2025年12月	-40.93%
38657	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区5变电站2变压器	800	30.00%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
38658	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区6变电站1变压器	800	37.13%	0	0		是	2025年12月	-43.70%
38659	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡二期3号变电站2号配电变压器	630	37.78%	329	329				-11.37%
38660	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干38左分04柱上变压器	400	37.80%	209	209		是	2026年12月	-37.10%
38661	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干68大仁义分16柱上变压器	200	23.70%	132.60	132.60		是	2026年12月	-31.44%
38662	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台太平庄村新	400	34.20%	223	223				0.00%
38663	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	兴地甲线中学分4变台	400	24.30%	263	263				10.80%
38664	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡变307前当堡线前当堡线马家分8左4变台	100	61.80%	28	28				-38.37%
38665	浑南	于山变	于山变744于安甲线	中海康城三期1号变电站201间隔配电变压器	800	64.50%	204	204				-32.42%
38666	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线41左1变台	100	86.00%	4	4	2024年6月			-32.15%
38667	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线56左10右1	200	17.40%	0	0				0.68%
38668	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区2变电站2变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	-72.74%
38669	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都2箱变1变压器	400	18.30%	286.80	286.80				-39.71%
38670	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区6变电站2变压器	800	36.00%	0	0		是	2025年12月	-41.67%
38671	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区4变电站2变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-40.43%
38672	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团2变电站202变压器	800	23.25%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
38673	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区4变电站1变压器	315	32.00%	0	0		是	2025年12月	-54.92%
38674	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象一期3号变电站201间隔配电变压器	400	22.13%	271.50	271.50				-42.19%
38675	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期4号变电站1号配电变压器	630	22.54%	425.00	425.00				8.97%
38676	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都8箱变1变压器	630	19.37%	445.00	445.00				-35.39%
38677	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团3变电站202变压器	630	26.29%	0	0		是	2028年12月	-37.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38678	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干18柱上变压器	100	32.70%	0	0		是	2027年12月	-37.67%
38679	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区1变电站2变压器	800	34.88%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
38680	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干12变压器	315	44.13%	0	0		是	2026年12月	-40.21%
38681	浑南	于山变	于山变744于安甲线	中海康城三期2号变电站201间隔配电变压器	800	64.50%	204	204				-35.70%
38682	沈河	万柳变	万柳变284万国线	沈水1箱变1变压器	630	43.43%	0	0		是	2026年12月	-43.57%
38683	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象一期1号变电站1号配电变压器	630	26.98%	397	397				-32.90%
38684	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都3箱变1变压器	630	23.81%	417.00	417.00				-39.95%
38685	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都6箱变1变压器	630	19.68%	443.00	443.00				-23.52%
38686	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干5+1柱上变压器	500	50.88%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
38687	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区2变电站2变压器	800	74.25%	0	0		是	2025年12月	-41.20%
38688	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	兴隆一品住宅小区1变电站1变压器	630	14.35%	477	477				-36.37%
38689	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线政府分2右2变台	400	66.90%	92	92				6.35%
38690	沈河	万柳变	万柳变284万国线	天合花园箱变2变压器	400	18.40%	0	0		是	2026年12月	-43.14%
38691	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区2变电站202	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-38.04%
38692	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院B1箱变2变压器	315	20.32%	220	220				-47.35%
38693	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干35柱上变压器	200	41.40%	0	0		是	2027年12月	-38.87%
38694	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区4变电站202	500	21.44%	0	0		是	2027年12月	-45.13%
38695	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干24右6柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2026年12月	-44.10%
38696	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线辽中县四方台镇太平庄村	80	79.13%	9	9		是	2025年11月	-30.85%
38697	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线四方台后街	160	84.75%	8	8	2025年4月	是	2025年11月	-36.78%
38698	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾5箱变1变压器	800	15.30%	597.60	597.60				15.63%
38699	浑南	于山变	于山变744于安甲线	保利紫荆公馆六期变电站1号配电变压器	800	36.30%	429.60	429.60				3.18%
38700	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区1变电站202	630	19.37%	0	0		是	2028年12月	-39.25%
38701	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区5变电站202	630	20.63%	0	0		是	2028年12月	-47.45%
38702	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团2变电站201变压器	800	20.25%	0	0		是	2028年12月	-39.81%
38703	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	名门小区2变电站2变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-24.11%
38704	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	离职干休所箱变2变压器	400	12.00%	312	312				-44.27%
38705	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区东区1变电站1变压器	630	42.22%	301	301				-36.37%
38706	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都1箱变1变压器	500	11.52%	392	392				-39.00%
38707	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干27柱上变压器	315	17.46%	0	0		是	2028年12月	-46.77%
38708	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团2变电站202变压器	500	30.00%	0	0		是	2028年12月	-37.50%
38709	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期1号变电站1号配电变压器	400	27.60%	249.60	249.60				7.06%
38710	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干128左1右1柱上变压器	200	25.50%	129	129		是	2026年12月	-50.13%
38711	浑南	于山变	于山变744于安甲线	中海天誉2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	520	520				0.00%
38712	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	x铁路三供一业（牛奶厂）	200	4.20%	0	0				-74.58%
38713	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区1变电站1变压器	630	47.30%	269	269				-20.23%
38714	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都4箱变2变压器	630	12.06%	491.00	491.00				-44.29%
38715	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区2变电站201柜	630	49.52%	0	0		是	2028年12月	-43.63%
38716	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区1变电站201	630	36.19%	0	0		是	2028年12月	-42.10%
38717	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都7箱变2变压器	630	0.00%	567	567				-49.54%
38718	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线太平庄北台照明	400	65.76%	0	0				-38.01%
38719	东陵	李相变	李祝乙线	李相变645李古线李祝干022柱上变压器	100	81.00%	9.00	9.00	2025年4月	是	2026年12月	-29.28%
38720	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台平安堡润泽鱼仓公变台区	200	21.90%	136	136				0.00%
38721	沈河	万柳变	万柳变284万国线	天合花园箱变1变压器	400	17.20%	0	0		是	2026年12月	-44.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38722	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都3箱变2变压器	630	15.56%	469.00	469.00				-37.56%
38723	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	士官住宅2箱变1变压器	630	7.30%	521.00	521.00				100.00%
38724	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线高家沟分13右5柱上变压器	400	23.70%	265.20	265.20		是	2026年12月	-33.15%
38725	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施官变168施文乙线施文干90	50	94.00%	0	0	2022年12月	是	2027年	-77.81%
38726	沈河	万柳变	万柳变284万国线	沈水2变电站1变压器	630	36.95%	0	0		是	2026年12月	-41.52%
38727	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团2变电站201变压器	500	27.60%	0	0		是	2028年12月	-34.69%
38728	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区南区1变电站2变压器	630	20.95%	435	435				-36.25%
38729	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都2箱变2变压器	400	17.10%	292	292				-41.91%
38730	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都5箱变1变压器	630	13.65%	481	481				-44.42%
38731	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝于11首山分07柱上变压器	80	74.63%	12	12		是	2026年12月	-27.51%
38732	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团3变电站202变压器	630	26.29%	0	0		是	2028年12月	-34.87%
38733	东陵	李相变	李祝乙线	pms 李祝干128左分4柱上变压器	160	103.38%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-27.84%
38734	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	离职于休所箱变1变压器	400	14.00%	304	304				-35.38%
38735	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干128左分4柱上变压器	200	44.10%	92	92				-37.74%
38736	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	湖畔馨城小区1变电站2变压器	500	55.68%	172	172				-31.91%
38737	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区5变电站201	630	12.06%	0	0		是	2028年12月	-40.85%
38738	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡变307前当堡线前当堡线政府分14变台	100	109.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-28.10%
38739	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府2号变电站1号配电变压器	630	24.76%	411.00	411.00				-40.41%
38740	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府3号变电站2号配电变压器	630	41.14%	307.80	307.80				-31.27%
38741	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象二、三期2号变201间隔配电变压器	630	23.81%	417	417				8.66%
38742	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区1变电站1变压器	800	28.88%	0	0		是	2025年12月	-41.53%
38743	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	万科东第3箱变2变压器	800	23.40%	533	533				91.88%
38744	沈河	万柳变	万柳变284万国线	东陵区房地产实业公司	200	78.60%	0	0		是	2026年12月	-48.18%
38745	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区3变电站2变压器	630	29.05%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
38746	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线56左7右1+1右1	200	19.80%	0	0				-26.67%
38747	浑南	于山变	于山变744于安甲线	保利紫荆公馆二期2变电站1号配电变压器	800	47.63%	339	339				-9.82%
38748	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期3号变电站1号配电变压器	630	13.02%	485	485				10.35%
38749	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾3箱变1变压器	800	18.90%	568.80	568.80				6.31%
38750	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区3变电站201	500	32.64%	0	0		是	2028年12月	-43.93%
38751	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台农场村聚鑫源涤纶公变台区	200	0.40%	179.20	179.20				100.00%
38752	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区3变电站1变压器	630	42.86%	297	297				-35.41%
38753	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区3变电站1变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	-39.89%
38754	皇姑	长江变	10kV长陵乙线25448	九悦二期1变电站1配电变压器	800	2.40%	0	0				100.00%
38755	沈河	万柳变	万柳变284万国线	世纪家园1箱变2变压器	630	27.62%	0	0				-18.03%
38756	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都1箱变2变压器	500	13.44%	382.80	382.80				-39.91%
38757	铁西	启工变	启工变10774建园线	春树广场配电室202间隔配电变压器	400	5.70%	0	0		是	2028年12月	-50.22%
38758	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区7变电站2变压器	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-42.59%
38759	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区2变电站2变压器	400	44.40%	182.40	182.40				-28.22%
38760	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府1号变电站2号配电变压器	500	31.20%	294	294				-45.37%
38761	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府2号变电站2号配电变压器	630	37.33%	332	332				-34.81%
38762	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院B1箱变1变压器	315	26.03%	201.50	201.50				-45.00%
38763	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区3变电站202	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
38764	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区2变电站202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
38765	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线19变台	200	24.45%	131	131				-53.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38766	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区3变电站2变压器	800	30.00%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
38767	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干55左分03柱上变压器	50	52.80%	19	19		是	2026年12月	-33.29%
38768	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区1变电站2变压器	630	27.94%	391	391				-36.51%
38769	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区2变电站2变压器	630	43.17%	295.00	295.00				-29.60%
38770	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团3变电站201变压器	630	23.24%	0	0		是	2028年12月	-34.50%
38771	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡变307前当堡线前当堡线29变台	200	75.75%	28.50	28.50				-33.13%
38772	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾2箱变201	400	41.00%	0	0		是	2026年12月	-46.61%
38773	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区1变电站1变压器	630	40.63%	311	311				-37.79%
38774	皇姑	长江变	10kV长陵乙线25448	九悦一期小区2变电站1配电变压器	800	21.00%	0	0				100.00%
38775	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干8+1变压器	400	19.50%	0	0				-43.83%
38776	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象一期2号变电站1号配电变压器	630	58.10%	201	201				-27.94%
38777	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区1变电站202	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
38778	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园1箱变2变压器	500	35.20%	274.00	274.00				-41.37%
38779	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	安福线中学分17右4变台	500	51.84%	190.80	190.80				-40.05%
38780	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡二期2号变电站1号配电变压器	630	33.97%	353	353				-12.53%
38781	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期1号变电站1号配电变压器	630	9.21%	509.00	509.00				13.18%
38782	皇姑	长江变	10kV长陵乙线25448	九悦二期2变电站1配电变压器	800	9.60%	0	0				100.00%
38783	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团1变电站201变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年12月	-35.73%
38784	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区4变电站2变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-39.23%
38785	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区3变电站2变压器	630	35.24%	345	345				-37.82%
38786	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线42右3柱上变压器	200	54.60%	70.80	70.80		是	2026年12月	5.99%
38787	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线79+1左1	400	31.05%	0	0				11.83%
38788	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾2箱变1变压器	630	14.92%	473.00	473.00				-26.15%
38789	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干39+1柱上变压器	400	41.10%	0	0		是	2026年12月	4.08%
38790	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区3变电站1变压器	800	31.88%	0	0		是	2025年12月	-45.97%
38791	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线76+1左1	400	18.30%	0	0				-76.06%
38792	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府3号变电站1号配电变压器	630	31.24%	370	370				-44.27%
38793	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区6变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
38794	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干30左1+1柱上变压器	160	17.50%	0	0		是	2026年12月	-35.41%
38795	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	天墅二期小区变电站2变压器	400	32.00%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
38796	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区5变电站1变压器	800	31.13%	0	0		是	2025年12月	-40.60%
38797	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	安福线中学分17右5变台	200	40.50%	99.00	99.00				-35.63%
38798	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡变307前当堡线前当堡干43右4变台	160	144.75%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-34.80%
38799	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台平安堡鲤满养鱼公变台区	200	11.40%	157	157		是	2025年11月	100.00%
38800	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	湖畔馨城小区1变电站1变压器	500	80.64%	47	47	2023年6月			-32.14%
38801	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线长岭子分12左2柱上变压器	200	24.00%	132.00	132.00		是	2026年12月	15.46%
38802	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期2号变电站1号配电变压器	400	30.30%	238.80	238.80				7.93%
38803	浑南	于山变	于山变744于安甲线	中海天誉1号变电站2号配电变压器	630	0.00%	520	520				0.00%
38804	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线88左支11柱上变压器	200	13.50%	153	153		是	2026年12月	9.56%
38805	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾1箱变1变压器	800	13.13%	615	615				-43.07%
38806	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区2变电站1变压器	800	28.88%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
38807	沈河	万柳变	万柳变284万国线	银河丽湾二期3配电站201配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	4.67%
38808	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾1箱变201	630	45.33%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
38809	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-15.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38810	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都4箱变1变压器	630	11.75%	493.00	493.00				-40.28%
38811	沈河	万柳变	万柳变284万国线	世纪家园2箱变1变压器	400	27.20%	0	0		是	2026年12月	-41.37%
38812	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线政府分20变台	100	85.20%	4.80	4.80	2023年2月			-36.26%
38813	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干33柱上变压器	200	3.30%	0	0		是	2027年12月	-50.04%
38814	沈河	万柳变	万柳变284万国线	沈水2变电站2变压器	630	48.00%	0	0		是	2026年12月	-41.01%
38815	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园2箱变2变压器	630	19.43%	444.60	444.60				-42.35%
38816	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区2变电站201	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-43.40%
38817	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	平安堡照明综合	400	0.00%	360	360		是	2025年11月	0.00%
38818	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡三期2号变电站2号配电变压器	630	28.25%	389	389				-24.42%
38819	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线49右14柱上变压器	400	27.90%	248	248		是	2026年12月	-34.05%
38820	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干120小常王分34柱上变压器	200	41.90%	96.20	96.20		是	2026年12月	-32.66%
38821	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期4号变电站1号配电变压器	630	23.81%	417	417				10.23%
38822	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	依云三期小区变电站2变压器	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	-40.28%
38823	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	名门小区1变电站2变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-29.35%
38824	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区1变电站202柜	630	48.57%	0	0		是	2028年12月	-42.08%
38825	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团1变电站202变压器	630	27.05%	0	0		是	2028年12月	-34.61%
38826	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车干17右2右18	100	9.30%	81	81				0.34%
38827	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干32右1柱上变压器	160	19.50%	0	0		是	2028年12月	-42.05%
38828	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区1变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
38829	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡三期1号变电站1号配电变压器	630	29.52%	381	381				-20.50%
38830	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线高家沟分29柱上变压器	100	65.10%	25	25		是	2026年12月	-36.28%
38831	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干40柱上变压器	400	67.00%	0	0		是	2028年12月	-25.17%
38832	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡二期1号变电站1号配电变压器	800	46.80%	346	346				-9.32%
38833	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线36左7变台	400	35.25%	219	219				-44.85%
38834	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区南区1变电站1变压器	630	41.90%	303	303				-34.84%
38835	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都9箱变2变压器	630	13.97%	479	479				-45.35%
38836	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾1箱变202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
38837	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区东区1变电站2变压器	630	58.41%	199	199				-37.69%
38838	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干24右8柱上变压器	315	6.03%	0	0		是	2026年12月	-47.74%
38839	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车一线轿车干4右1	200	12.80%	154.40	154.40				-49.41%
38840	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团1变电站201变压器	800	38.63%	0	0		是	2028年12月	-39.36%
38841	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区4变电站201	500	18.88%	0	0		是	2028年12月	-40.70%
38842	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车干17右13加1	315	57.14%	103.50	103.50				-27.90%
38843	皇姑	长江变	10kV长陵乙线25448	九悦一期小区1变电站1配电变压器	630	20.63%	0	0				100.00%
38844	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区2变电站1变压器	630	42.22%	301.00	301.00				-36.96%
38845	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	万科东第1箱变2变压器	800	23.70%	530.40	530.40				49.15%
38846	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	士官住宅1箱变1变压器	630	13.33%	483	483				27.07%
38847	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干071小仁义分07柱上变压器	80	24.50%	52.40	52.40		是	2026年12月	-30.27%
38848	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都7箱变1变压器	630	12.70%	487	487				-41.85%
38849	浑南	于山变	于山变744于安甲线	金辉中央云著2号变电站2号配电变压器	400	52.50%	150.00	150.00				-25.40%
38850	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线太平庄西台照明	400	85.35%	19	19	2025年6月			-36.53%
38851	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区1变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
38852	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干11+2变压器	315	34.92%	0	0		是	2026年12月	-39.87%
38853	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区2变电站201	630	26.98%	0	0		是	2028年12月	-39.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38854	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线76左5右3	200	43.50%	0	0				19.15%
38855	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区1变电站201	630	22.22%	0	0		是	2028年12月	-36.12%
38856	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车于17右3	250	22.40%	169.00	169.00				-23.15%
38857	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线金家村照明	400	19.50%	282	282		是	2025年11月	-34.03%
38858	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线91柱上变压器	100	80.00%	10.00	10.00	2025年4月	是	2026年12月	-34.38%
38859	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院于18	400	84.75%	21.00	21.00	2022年12月			-37.78%
38860	浑南	于山变	于山变744于安甲线	金辉中央云著1号变电站2号配电变压器	800	47.40%	341	341				-19.72%
38861	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区4变电站1变压器	800	36.00%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
38862	沈河	万柳变	万柳变284万国线	世纪家园1箱变1变压器	630	0.00%	0	0				-110.29%
38863	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府1号变电站1号配电变压器	500	25.60%	322	322				-30.76%
38864	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区1变电站2变压器	630	32.38%	363.00	363.00				-18.66%
38865	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团3变电站201变压器	630	24.00%	0	0		是	2028年12月	-37.84%
38866	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝于120小常王分43柱上变压器	250	39.36%	126.60	126.60		是	2026年12月	-31.90%
38867	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾4箱变1变压器	800	13.80%	610	610				14.13%
38868	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾2202变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
38869	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	平安卜照明东台新	400	46.80%	172.80	172.80				0.00%
38870	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区3变电站201	800	26.10%	0	0		是	2028年12月	-37.84%
38871	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线徐家村照明	400	71.39%	0	0				-31.22%
38872	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝于8左2柱上变压器	200	36.75%	107	107		是	2026年12月	-33.64%
38873	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园2箱变1变压器	630	14.92%	473.00	473.00				-42.19%
38874	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院B2箱变1变压器	630	28.95%	384.60	384.60				-44.10%
38875	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区3变电站202	800	27.90%	0	0		是	2028年12月	-36.91%
38876	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车一线轿车干7	315	2.22%	277	277				-631.46%
38877	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期3号变电站1号配电变压器	400	43.20%	187.20	187.20				6.07%
38878	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝于49右分04柱上变压器	400	21.00%	276	276		是	2026年12月	-33.83%
38879	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线73左1左2	400	12.75%	0	0				-47.90%
38880	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期2号变电站1号配电变压器	630	10.79%	499	499				14.88%
38881	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都9箱变1变压器	630	8.57%	513	513				-39.32%
38882	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团1变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
38883	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区2变电站1变压器	400	41.70%	193.20	193.20				-20.07%
38884	铁西	启工变	启工变10774建园线	消防大队临时电工程201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
38885	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线45+1右1	400	0.45%	0	0				-2.67%
38886	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	名门小区3变电站2变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-28.78%
38887	浑南	于山变	于山变744于安甲线	保利紫荆公馆三期1号变电站1号配电变压器	630	0.00%	519.60	519.60				0.00%
38888	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	金屯箱变(单)	630	3.56%	545	545				-129.06%
38889	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都5箱变2变压器	630	9.21%	509.00	509.00				-43.80%
38890	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园1箱变1变压器	500	18.00%	360.00	360.00				-43.67%
38891	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线农场一队照明	400	64.80%	100.80	100.80		是	2025年11月	-43.43%
38892	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线马家分9+1右6变台	200	71.70%	37	37				-21.90%
38893	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线平安下西台照明	400	69.00%	84.00	84.00		是	2025年11月	-33.66%
38894	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	王家村(2022微)	400	48.60%	166	166		是	2026年6月	-32.03%
38895	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	鲲鹏临时3箱变1	400	7.50%	330.00	330.00				0.00%
38896	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	伯爵世家1号变电站2号变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-39.26%
38897	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西2箱变1	400	0.00%	360.00	360.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38898	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区42主变	500	29.60%	302.00	302.00				-39.41%
38899	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	永恒里小区箱变2	630	0.00%	567.00	567.00				0.00%
38900	沈河	怀远变	怀远变190怀金乙线	金廊公馆2变电站201配电变压器	800	6.60%	667.20	667.20				100.00%
38901	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	育才学校箱式变电站2变压器配电变压器	315	36.83%	0	0		是	2027年12月	-43.07%
38902	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	永恒里小区箱变1	630	80.95%	57.00	57.00	2022年12月			-38.95%
38903	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区31主变	630	28.19%	389	389				-37.47%
38904	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西1箱变1	500	0.00%	450	450				0.00%
38905	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	伯爵世家2号变电站2号变压器	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	-37.40%
38906	和平	三好变	三好变174河堤甲线	文安路59-1号变电站配电变压器	400	38.70%	205	205				75.99%
38907	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区41主变	500	34.40%	278.00	278.00				-39.33%
38908	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区12主变	800	0.00%	720.00	720.00				0.00%
38909	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	地空间箱式变电站201配电变压器	500	61.76%	141.20	141.20				-31.03%
38910	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	澳普2箱变1	400	18.00%	288.00	288.00				-33.88%
38911	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西1箱变2	500	56.32%	168	168				-40.29%
38912	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区11主变	800	54.75%	282.00	282.00				-37.63%
38913	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区32主变	630	27.05%	396.60	396.60				-39.31%
38914	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	育才学校箱式变电站1变压器配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-39.69%
38915	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西2箱变2	400	57.00%	132	132				-42.46%
38916	和平	三好变	三好变174河堤甲线	河堤甲线10左2右1	400	50.75%	157.00	157.00				-41.88%
38917	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐1变电站1变压器配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-35.25%
38918	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分1箱变配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	100.00%
38919	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分4	315	54.60%	31.18	31.18				-41.99%
38920	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左5右5右1之1柱上变压器	400	13.20%	0	0		是	2025年12月	26.38%
38921	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	首创大境配电室201间隔配电变压器	800	29.40%	31.18	31.18				7.66%
38922	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干提水分6右5柱上变压器	400	44.10%	0	0		是	2025年12月	-55.45%
38923	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干20柱上变压器	400	1.20%	0	0		是	2025年12月	-17.93%
38924	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科四季花苑大家1箱式变电站2配电变压器	800	49.80%	0	0		是	2025年12月	15.59%
38925	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线40柱上变压器	315	56.63%	0	0		是	2025年12月	-32.62%
38926	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语1变电站202柜	500	34.08%	0	0		是	2026年12月	-40.39%
38927	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科八九区1箱变1号变	630	10.48%	0	0		是	2025年12月	-40.31%
38928	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团1箱变2号变	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-45.21%
38929	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区2变电站2变压器	400	20.00%	31.18	31.18				-43.00%
38930	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	学府美的城2变电站1配电变压器	800	34.80%	0	0		是	2025年12月	68.73%
38931	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富工花园1202变压器	630	0.00%	31.18	31.18				-18.97%
38932	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分19柱上变压器	315	58.73%	0	0		是	2025年12月	-12.58%
38933	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干31左17柱上变压器	400	10.20%	0	0		是	2025年12月	15.19%
38934	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区2变2-201配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-23.53%
38935	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	学府美的城4变电站1配电变压器	800	3.90%	0	0				0.00%
38936	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分5柱上变压器	400	26.00%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
38937	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科十一十二区1箱变2号变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-36.27%
38938	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐2箱变1变压器配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年12月	-24.54%
38939	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线提水分21之2柱上变压器	200	31.50%	0	0				100.00%
38940	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维2变201配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年12月	-19.08%
38941	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	YHG 沈阳绿厦爵仕房地产201变压器	630	53.97%	31.18	31.18				-39.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38942	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富祥园1202	630	38.48%	31	31				-45.31%
38943	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干10柱上变压器	100	62.70%	0	0		是	2025年12月	-10.25%
38944	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鲁尔新天地三期配电室201间隔配电变压器	500	40.00%	31	31				-43.50%
38945	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干提水分7柱上变压器	400	18.60%	0	0		是	2025年12月	-53.07%
38946	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左5右13柱上变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-53.32%
38947	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干25右8	315	50.29%	31	31				-45.44%
38948	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分9柱上变压器	315	46.10%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
38949	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区1变电站2变压器	630	38.73%	31	31				-34.47%
38950	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分25左12柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-2239.07%
38951	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鲁尔新天地三期配电室202配电变压器	500	20.80%	31.18	31.18				-40.94%
38952	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	北二路3变电站201柜	250	91.84%	0	0	2023年2月	是	2028年12月	-38.60%
38953	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分3	315	94.92%	0	0	2025年4月	是	2028年12月	-50.78%
38954	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干10右8柱上变压器	315	1.52%	31.18	31.18				-60.33%
38955	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团2箱变1号变	630	53.65%	0	0		是	2025年12月	-46.85%
38956	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团3箱变2号变	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-44.15%
38957	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分27+1左5柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38958	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	YHG 沈阳绿厦爵仕房地产202配电变压器	630	48.25%	31	31				-45.62%
38959	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分30左1	400	53.10%	31.18	31.18				-41.21%
38960	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙新广旺干39之1柱上变压器	400	14.80%	0	0		是	2025年12月	55.76%
38961	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	沈北支41左11柱上变压器	400	84.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-15.77%
38962	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团1箱变1号变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-43.38%
38963	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鑫园小区201	630	19.37%	31	31				-43.90%
38964	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干高力分1左4柱上变压器	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	-47.74%
38965	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干闸北分12右9右3左2柱上变压器	400	147.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-22.98%
38966	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阔业小区201	630	16.83%	31	31				-45.31%
38967	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干广旺乙线28左1柱上变压器	100	52.80%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
38968	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	启工变760启村甲线新村干新七分16	315	75.94%	31.18	31.18				-40.75%
38969	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阳光梧桐园2箱变202	630	52.38%	31.18	31.18				-41.16%
38970	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分4箱变配电变压器	630	53.33%	0	0		是	2025年12月	100.00%
38971	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分24柱上变压器	400	59.00%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
38972	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右9右7柱上变压器	400	54.90%	0	0				0.00%
38973	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左8柱上变压器	500	95.52%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-54.12%
38974	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线49右2柱上变压器	315	44.70%	0	0		是	2025年12月	-29.86%
38975	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分11左1	315	60.00%	31	31				-44.36%
38976	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	乐园1变电站201	630	43.81%	31.18	31.18				-43.36%
38977	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	碧水俪城2小区变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
38978	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科十一十二区2箱变1号变	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
38979	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线高力分23+1柱上变压器	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-22.69%
38980	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区三期1变电站201配电变压器	630	18.67%	0	0		是	2026年12月	14.86%
38981	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分4右1柱上变压器	200	91.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-38.12%
38982	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左14柱上变压器	315	12.38%	0	0		是	2025年12月	-81.28%
38983	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干75右2柱上变压器	200	7.80%	0	0		是	2025年12月	-26.02%
38984	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左12柱上变压器	400	78.30%	0	0		是	2025年12月	-31.01%
38985	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	惠合经典2变压器	315	42.16%	31.18	31.18				-43.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38986	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分6右4柱上变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	12.10%
38987	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高丽新城箱变2配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-39.16%
38988	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科八九区2箱变1号变	630	54.60%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
38989	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阳光梧桐园1箱变201	630	47.62%	31	31				-41.20%
38990	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分15左1柱上变压器	315	16.83%	0	0		是	2025年12月	-82.90%
38991	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡2变电站1变压器配电变压器	630	43.33%	0	0		是	2026年12月	-39.93%
38992	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左3柱上变压器	315	31.11%	0	0		是	2025年12月	-51.12%
38993	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科四季花苑大家4箱式变电站2配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2025年12月	8.00%
38994	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干高力分1左13左2柱上变压器	400	54.40%	0	0		是	2025年12月	6.39%
38995	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡1变电站1变压器配电变压器	630	30.00%	0	0		是	2026年12月	-43.92%
38996	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维4变电站201配电变压器	400	20.70%	0	0		是	2026年12月	-13.81%
38997	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	南风雅都3箱变201	630	16.38%	31	31				-39.53%
38998	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维5变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-30.85%
38999	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分3箱变配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2025年12月	100.00%
39000	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分18柱上变压器	400	42.00%	0	0				-21.80%
39001	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	保利云禧2配电室201间隔配电变压器	800	27.90%	0	0		是	2028年12月	4.49%
39002	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语3变电站202柜	315	56.76%	0	0		是	2028年12月	-35.30%
39003	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	保利云禧3配电室201间隔配电变压器	800	72.30%	0	0		是	2028年12月	-8.86%
39004	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分19柱上变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-36.22%
39005	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	保利云禧4配电室201间隔配电变压器	800	50.10%	0	0		是	2028年12月	-12.27%
39006	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干61柱上变压器	160	18.00%	0	0		是	2025年12月	-75.40%
39007	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	碧桂园御时光1变电站1变压器	630	10.48%	31.18	31.18				0.00%
39008	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线49右4柱上变压器	315	78.48%	0	0		是	2025年12月	-34.12%
39009	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干25右5	315	69.08%	31	31				-44.76%
39010	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高丽新城箱变1配电变压器	630	43.05%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
39011	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干闸北分15右5柱上变压器	400	50.40%	0	0		是	2025年12月	0.54%
39012	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	沈北支41左5柱上变压器	315	50.79%	0	0		是	2025年12月	-49.73%
39013	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39014	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐花园C2分建一小区2变电站202配电变压器	630	62.38%	0	0		是	2026年12月	-39.33%
39015	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分33	315	96.19%	0	0	2024年7月	是	2028年12月	-45.80%
39016	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐花园C2分建一小区1变电站202配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
39017	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干53右1柱上变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	-57.64%
39018	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	沙平分55右1之1柱上变压器	100	37.20%	0	0		是	2025年12月	-139.01%
39019	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分23左1柱上变压器	315	63.49%	0	0		是	2025年12月	-48.10%
39020	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干65柱上变压器	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	-44.54%
39021	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分2	315	58.41%	31	31				-39.87%
39022	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽仁花园箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39023	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	造化乙线造化干沈北支28柱上变压器	200	14.20%	0	0		是	2025年12月	-42.89%
39024	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北支12右9右4之1柱上变压器	315	82.54%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-30.01%
39025	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鼎翔世家小区变电站201间隔配电变压器	200	38.40%	31	31				-43.96%
39026	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干25右15	315	31.75%	31	31				-32.99%
39027	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分27+1左6柱上变压器	100	15.00%	0	0		是	2025年12月	-88.30%
39028	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富工花园1201	630	39.87%	31	31			2028年12月	-39.10%
39029	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干12右1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39030	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	保利云禧1配电室201间隔配电变压器	800	22.80%	0	0		是	2027年12月	1.30%
39031	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	惠合经典1变压器	315	21.84%	31.18	31.18				-47.45%
39032	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区3变2-201配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-21.68%
39033	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	亿茂风华印小区变电站202间隔配电变压器	630	18.41%	31	31				8.50%
39034	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干49右3+1柱上变压器	200	11.50%	0	0		是	2025年12月	-74.42%
39035	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分25	315	53.33%	31.18	31.18				-43.19%
39036	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽江花园2箱变1配电变压器	315	55.24%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
39037	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北支10左2柱上变压器	200	18.50%	0	0		是	2025年12月	-44.84%
39038	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区三期2变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	14.72%
39039	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分33柱上变压器	200	22.00%	0	0		是	2025年12月	-52.72%
39040	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维3变电站201配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年12月	-1.20%
39041	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	西苑家园202	500	0.00%	31.18	31.18				0.00%
39042	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线33右1柱上变压器	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
39043	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右3柱上变压器	315	14.22%	0	0		是	2025年12月	-48.56%
39044	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科四季花苑大家3箱式变电站2配电变压器	630	47.24%	0	0		是	2025年12月	9.64%
39045	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科十一十二区1箱变1号变	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-43.45%
39046	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线提水分8柱上变压器	400	14.45%	0	0		是	2025年12月	-15.98%
39047	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期1变电站202配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	4.66%
39048	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	南风雅都1箱变201	630	17.71%	31	31				-40.16%
39049	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分9	200	64.20%	31	31				-40.99%
39050	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右16柱上变压器	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-79.86%
39051	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期4变电站202配电变压器	400	25.20%	0	0		是	2026年12月	6.82%
39052	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科十一十二区2箱变2号变	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-45.23%
39053	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干54+1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39054	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	启工变760启村甲线新村干25右9	315	31.43%	31	31				-45.66%
39055	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分15柱上变压器	315	75.17%	0	0		是	2025年12月	-49.47%
39056	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽江花园2箱变2配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39057	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	西苑家园201	500	43.20%	31	31				-42.26%
39058	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	碧桂园御时光2变电站1变压器	630	2.22%	31.18	31.18				100.00%
39059	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团3箱变1号变	315	25.52%	0	0		是	2025年12月	-45.18%
39060	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左2柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2025年12月	-76.77%
39061	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富工花园2201	500	60.16%	31	31				-43.37%
39062	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分8柱上变压器	315	23.17%	0	0		是	2025年12月	-42.89%
39063	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右9右6柱上变压器	400	4.20%	0	0		是	2025年12月	-2020.12%
39064	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	区域建计生服务站及派出所201间隔	315	2.22%	31.18	31.18				-37.62%
39065	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽仁花园箱变2配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-44.18%
39066	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干闸北分12右8左5柱上变压器	400	98.40%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	3.56%
39067	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	绿厦爵士意境变电站202配电变压器	630	45.08%	31.18	31.18				-42.43%
39068	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分12柱上变压器	400	64.00%	0	0		是	2025年12月	-33.45%
39069	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	乐园1变电站202	630	0.00%	31	31				0.00%
39070	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分20柱上变压器	315	46.03%	0	0		是	2025年12月	-140.87%
39071	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右7柱上变压器	400	93.90%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-37.01%
39072	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线提水分6左1柱上变压器	400	28.25%	0	0		是	2025年12月	-8.83%
39073	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阳光梧桐园2箱变201	630	0.00%	31	31				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39074	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阳光梧桐园1箱变202	630	0.00%	31.18	31.18				0.00%
39075	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富祥园2201	630	32.00%	31	31				-47.67%
39076	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语2变电站201柜	630	23.17%	0	0		是	2028年12月	-44.95%
39077	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	造化乙线造化干沈北支8右1柱上变压器	200	6.90%	0	0		是	2025年12月	-48.99%
39078	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科八九区2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39079	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语3变电站201柜	315	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
39080	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富祥园2202	630	0.00%	31	31				0.00%
39081	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期2变电站202配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	4.30%
39082	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区2变电站1变压器	400	38.50%	31	31				-38.29%
39083	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左7柱上变压器	400	53.70%	0	0		是	2025年12月	-25.25%
39084	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干40左6	200	0.00%	31.18	31.18				0.00%
39085	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富祥园1201	630	0.00%	31.18	31.18				0.00%
39086	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干闸北分17右4柱上变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	19.63%
39087	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	龙湖花千树二期1变电站201间隔配电变压器	630	29.21%	31	31				-33.66%
39088	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分25柱上变压器	200	29.50%	0	0		是	2025年12月	-45.84%
39089	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线54柱上变压器	315	61.27%	0	0		是	2025年12月	-33.27%
39090	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右8左3柱上变压器	400	86.10%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-32.19%
39091	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干54-1柱上变压器	315	38.73%	0	0				100.00%
39092	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区1变电站1变压器	630	15.87%	31.18	31.18				-48.32%
39093	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富工花园2202	500	0.00%	31	31				0.00%
39094	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语2变电站202柜	630	22.22%	0	0		是	2028年12月	-40.07%
39095	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左5右10柱上变压器	400	41.00%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
39096	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	家礼花园箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
39097	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维1变201配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年12月	-15.38%
39098	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	龙湖花千树二期2变电站201间隔配电变压器	630	56.63%	31	31				13.66%
39099	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干14柱上变压器	200	46.50%	0	0		是	2025年12月	-51.43%
39100	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左6左2柱上变压器	400	84.75%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-36.31%
39101	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左11柱上变压器	400	86.10%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-68.09%
39102	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	绿厦爵士意境变电站201配电变压器	630	36.19%	31.18	31.18				-47.68%
39103	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区1变2-201配电变压器	400	30.90%	0	0		是	2026年12月	100.00%
39104	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分22柱上变压器	400	29.60%	0	0		是	2025年12月	-46.62%
39105	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	学府美的城1变电站1配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2025年12月	51.86%
39106	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园C1区3变2号201配电变压器	630	48.89%	0	0		是	2026年12月	-39.51%
39107	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干闸北分12+1柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
39108	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分15左4柱上变压器	400	19.60%	0	0		是	2025年12月	-50.12%
39109	沈北	朱尔变	朱尔变74372朱玉线	朱尔变朱玉干海尔分冰箱支10（一站式）	200	12.80%	154	154				-4.32%
39110	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	南风雅都2箱变201	630	14.86%	31	31				-41.73%
39111	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区3变电站2变压器	400	20.00%	31	31				-45.59%
39112	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语1变电站201柜	500	30.24%	0	0		是	2028年12月	-39.59%
39113	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左6左3柱上变压器	400	52.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
39114	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐1变电站2变压器配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-39.68%
39115	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	碧水俪城3小区变电站202间隔配电变压器	630	26.03%	0	0				-11.12%
39116	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科八九区1箱变2号变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-45.83%
39117	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左9柱上变压器	200	48.80%	0	0		是	2025年12月	-44.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39118	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡2变电站2变压器配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
39119	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区3变电站1变压器	400	42.00%	31.18	31.18				-43.53%
39120	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡1变电站2变压器配电变压器	630	24.29%	0	0		是	2026年12月	-35.59%
39121	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91070排水线	乌伯牛变029排水线王士新	50	29.70%	30.15	30.15				-44.95%
39122	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科四季花苑大家2箱式变电站2配电变压器	800	48.90%	0	0		是	2025年12月	12.57%
39123	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	碧水俪城1小区变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
39124	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右10柱上变压器	315	52.70%	0	0		是	2025年12月	-62.33%
39125	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分2箱变配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	100.00%
39126	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干75右1左1柱上变压器	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-16.51%
39127	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分7左1柱上变压器	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39128	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线34柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	41.26%
39129	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鑫园小区202	630	34.60%	31.18	31.18				-45.95%
39130	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期3变电站202配电变压器	400	24.60%	0	0		是	2026年12月	4.65%
39131	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	家礼花园箱变2配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-38.23%
39132	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里3号变电站201(乙)配电变压器	400	28.00%	248	248				-40.59%
39133	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	穗港7号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	28.57%	387	387				-10.55%
39134	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园1箱变201间隔配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-44.28%
39135	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙6箱变1变压器	630	17.14%	459	459				-43.38%
39136	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	YHG 东陵区上佰官丰乐家园201间隔配电变压器	630	7.11%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
39137	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干住宅楼分12柱上变压器	100	38.80%	0	0		是	2026年12月	-50.25%
39138	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露2箱变201	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
39139	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城1号小区变电站(1.1期)1号变压器	800	20.63%	0	0		是	2026年12月	-31.81%
39140	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干110右支05柱上变压器	160	3.50%	0	0		是	2026年12月	-52.13%
39141	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上于16右18柱上变压器	400	42.30%	0	0				-27.39%
39142	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露4箱变201	250	37.60%	0	0		是	2026年12月	-41.97%
39143	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙4箱变2变压器	630	25.71%	405.00	405.00				-36.45%
39144	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙5箱变2变压器	630	25.08%	409	409				-47.89%
39145	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达1号变电站2号配电变压器	630	48.89%	259.00	259.00				0.09%
39146	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙6箱变2变压器	630	21.33%	433	433				-43.89%
39147	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑6箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-45.51%
39148	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	俪都2期3箱变1变压器	630	16.83%	461	461				-42.69%
39149	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	圣丰御景湾1变电站1号变压器	630	7.30%	0	0		是	2026年12月	38.13%
39150	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干103柱上变压器	50	10.40%	0	0		是	2026年12月	-71.75%
39151	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达4号变电站2号配电变压器	630	17.14%	459	459				-8.89%
39152	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	信达万科城A区3变电站1号配电变压器	800	33.90%	449	449				-13.67%
39153	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙3箱变1变压器	500	32.64%	286.80	286.80				-43.34%
39154	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期3号箱变2号变压器	400	9.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
39155	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园4箱式变电站2号变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-44.33%
39156	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙3箱变2变压器	500	14.08%	379.60	379.60				-48.33%
39157	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	酈都1期3箱变1变压器	630	19.05%	447.00	447.00				-48.69%
39158	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙4箱变1变压器	630	20.95%	435.00	435.00				-47.88%
39159	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	酈都2期3箱变2变压器	630	13.97%	479	479				-46.43%
39160	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛A地块1变电所1变压器	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	11.19%
39161	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2.1期箱变1变压器	630	50.29%	0	0		是	2026年12月	-31.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39162	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露1箱变101	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
39163	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园3箱式变电站1号变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-41.09%
39164	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛1变电站2变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	18.21%
39165	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙5箱变1变压器	630	33.65%	355	355				-49.47%
39166	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑5箱变1变压器	630	23.24%	420.60	420.60				-47.83%
39167	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露5箱变202	630	21.59%	0	0		是	2028年12月	-43.89%
39168	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	圣丰御景湾2变电站1号变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	52.41%
39169	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2箱变1变压器	400	5.70%	0	0		是	2026年12月	-4.05%
39170	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑1箱变1变压器	630	18.41%	451	451				-46.18%
39171	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛4箱变2变压器	400	17.70%	0	0		是	2026年12月	33.39%
39172	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	俪都2期2箱变2变压器	630	18.41%	451	451				-45.17%
39173	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	酇都1期2箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-44.37%
39174	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露6箱变201	630	24.44%	0	0		是	2028年12月	-38.26%
39175	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	翡翠臻园2号变电站2号配电变压器	800	50.40%	316.80	316.80				-12.25%
39176	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙1箱变2变压器	400	30.40%	238.40	238.40				-38.80%
39177	苏家屯	前显变	前显变51282前树线	中海商业公寓变电站201间隔（榆中线）配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年	27.13%
39178	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园3箱式变电站2号变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-42.85%
39179	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑4箱变2变压器	630	29.21%	383	383				-43.93%
39180	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变322沈链干沈链干上佰分34左1柱上变压器	160	6.25%	0	0		是	2026年12月	-70.46%
39181	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露3箱变1号变压器	630	23.49%	0	0		是	2028年12月	-49.34%
39182	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	信达万科城A区2变电站1号配电变压器	800	36.00%	432.00	432.00				-12.30%
39183	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛A地块1变电所2变压器	630	7.94%	0	0		是	2026年12月	7.06%
39184	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区3箱变2变压器	400	10.50%	0	0		是	2026年12月	22.28%
39185	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰于156右07柱上变压器	100	22.80%	0	0		是	2026年12月	-50.76%
39186	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露1箱变202	500	42.56%	0	0		是	2028年12月	-46.03%
39187	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区3箱变1变压器	400	7.50%	0	0		是	2026年12月	30.51%
39188	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	酇都1期1箱变1变压器	630	29.21%	383	383				-45.25%
39189	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露4箱变202	250	33.60%	0	0		是	2028年12月	-43.01%
39190	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑3箱变1变压器	630	21.90%	429	429				-43.87%
39191	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑4箱变1变压器	630	21.33%	433	433				-44.00%
39192	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园4箱式变电站1号变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	-42.08%
39193	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右7柱上变压器	400	52.20%	0	0				-93.31%
39194	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑2箱变2变压器	630	0.00%	567	567				-3.20%
39195	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里6号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	7.80%	658	658				-35.99%
39196	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期1号箱变1号变压器	630	4.76%	0	0		是	2026年12月	100.00%
39197	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露5箱变201	630	26.67%	0	0		是	2028年12月	-47.62%
39198	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右13+1柱上变压器	400	18.30%	0	0		是	2025年12月	-34.13%
39199	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛3箱变1变压器	400	8.10%	0	0		是	2026年12月	13.83%
39200	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区4箱变2变压器	400	11.10%	0	0		是	2026年12月	23.25%
39201	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑5箱变2变压器	630	26.29%	401.40	401.40				-41.59%
39202	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露6箱变202	630	38.73%	0	0		是	2028年12月	-46.32%
39203	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	翡翠臻园1号变电站2号配电变压器	800	33.00%	456	456				7.63%
39204	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙2箱变1变压器	630	25.40%	407.00	407.00				-45.27%
39205	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2箱变2变压器	400	6.90%	0	0		是	2026年12月	7.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39206	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干19柱上变压器	315	6.03%	0	0		是	2026年12月	-125.45%
39207	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛2变电站2变压器	400	15.30%	0	0		是	2026年12月	14.51%
39208	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	俪都2期1箱变2变压器	630	17.46%	457	457				-40.22%
39209	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期2号箱变2号变压器	630	5.08%	0	0		是	2026年12月	100.00%
39210	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园2箱变202间隔配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-41.32%
39211	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑3箱变2变压器	630	29.21%	383.00	383.00				-41.94%
39212	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑7箱变1变压器	630	21.90%	429	429				-41.99%
39213	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	俪都2期1箱变1变压器	630	11.11%	497.00	497.00				-42.42%
39214	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干34柱上变压器	160	18.50%	0	0		是	2026年12月	-80.21%
39215	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	郦都1期2箱变1变压器	630	19.37%	445	445				-45.94%
39216	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	俪都2期2箱变1变压器	630	13.65%	481	481				-45.46%
39217	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑1箱变2变压器	630	25.40%	407	407				-43.72%
39218	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	美弗霞湾2号变电站201间隔配电变压器	800	4.20%	686.40	686.40				100.00%
39219	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区2箱变1变压器	400	9.30%	0	0		是	2026年12月	19.34%
39220	苏家屯	前显变	前显变51282前树线	中海商业公寓变电站201间隔（前树线）配电变压器	630	22.54%	0	0				23.22%
39221	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露2箱变202	400	51.60%	0	0		是	2028年12月	-45.40%
39222	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛3箱变2变压器	400	9.90%	0	0		是	2026年12月	14.70%
39223	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期3号箱变1号变压器	400	16.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
39224	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期1号箱变2号变压器	630	4.76%	0	0		是	2026年12月	100.00%
39225	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达2号变电站2号配电变压器	630	42.22%	301.00	301.00				-18.55%
39226	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园5箱变201间隔配电变压器	630	8.13%	0	0		是	2026年12月	-47.20%
39227	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右7之1柱上变压器	400	17.70%	0	0		是	2025年12月	-32.71%
39228	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙1箱变1变压器	400	32.00%	232.00	232.00				-43.08%
39229	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙2箱变2变压器	630	27.94%	391	391				-42.26%
39230	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右11柱上变压器	400	5.40%	0	0				-78.83%
39231	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛1变电站1变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	12.20%
39232	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	郦都1期3箱变2变压器	630	15.87%	467	467				-42.46%
39233	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	信达万科城A区1变电站1号配电变压器	800	41.70%	386	386				-13.71%
39234	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	穗港8号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	21.90%	429	429				100.00%
39235	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达6号变电站2号配电变压器	800	21.60%	547.20	547.20				-11.00%
39236	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干163柱上变压器	200	13.50%	0	0		是	2026年12月	-56.80%
39237	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2.1期箱变2变压器	630	58.29%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
39238	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑6箱变2变压器	630	23.17%	421.00	421.00				-41.17%
39239	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑2箱变1变压器	630	40.32%	313.00	313.00				-43.07%
39240	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑4箱变2变压器	630	13.33%	483	483				-47.66%
39241	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达5号变电站2号配电变压器	630	13.97%	479	479				0.05%
39242	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园1箱变202间隔配电变压器	630	7.94%	0	0		是	2026年12月	-37.01%
39243	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里5号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	34.60%	221.60	221.60				-39.26%
39244	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达3号变电站2号配电变压器	800	22.80%	537.60	537.60				-2.08%
39245	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园2箱变201间隔配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-43.24%
39246	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右6左2柱上变压器	400	16.80%	0	0				-103.82%
39247	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛4箱变1变压器	400	9.30%	0	0		是	2026年12月	19.94%
39248	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛2变电站1变压器	400	19.20%	0	0		是	2026年12月	3.13%
39249	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区2箱变2变压器	400	7.20%	0	0		是	2026年12月	22.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39250	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区4箱变1变压器	400	12.30%	0	0		是	2026年12月	15.41%
39251	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区1变电站1变压器	500	27.12%	0	0		是	2025年12月	-13.40%
39252	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分34左06	200	41.40%	0	0		是	2025年	-29.58%
39253	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	同心支6左1	400	1.80%	0	0		是	2026年	0.00%
39254	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分7柱上变压器	400	42.40%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
39255	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区2变电站1变压器	500	39.84%	0	0		是	2025年12月	-41.53%
39256	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河分1开闭站之1柱上变压器	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-43.84%
39257	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支13	100	92.40%	0	0	2023年2月	是	2025年	-29.34%
39258	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	里仁居润城佳园变电站1变压器	630	40.76%	0	0				-47.83%
39259	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分3柱上变压器	200	67.20%	0	0		是	2025年12月	-42.00%
39260	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区3变电站2变压器	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-42.33%
39261	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线二委东台	200	60.30%	0	0				-37.87%
39262	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵乙线北陵干11右1+1右2柱上变压器	400	79.80%	0	0		是	2025年12月	1.03%
39263	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分98左15右5	200	43.40%	0	0		是	2025年	-23.78%
39264	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左20右12右2右1变台	200	49.20%	82	82				-6.69%
39265	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	煤气总公司小区变电站202	500	19.84%	0	0		是	2026年12月	-42.96%
39266	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分169左7	200	28.20%	0	0		是	2025年	-23.59%
39267	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分10柱上变压器	315	38.73%	0	0		是	2025年12月	-45.69%
39268	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分变厂支7右2右1柱上变压器	100	15.60%	0	0		是	2025年12月	-52.84%
39269	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右6右4柱上变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-44.76%
39270	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	路21变电站201	315	40.00%	0	0		是	2026年12月	-45.32%
39271	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	旭雅变电站（圆梦圆）变电站201	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-43.37%
39272	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华家箱变1变	630	65.14%	0	0				-42.32%
39273	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线72右1变台	200	85.20%	10	10	2024年10月			-33.90%
39274	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	富甲天下自维201间隔配电变压器	500	11.84%	0	0				-39.99%
39275	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分18柱上变压器	250	32.80%	0	0		是	2025年12月	-38.75%
39276	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线二委照明	315	86.86%	0	0	2024年9月			-31.75%
39277	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	图强干四营分7右1	315	36.83%	0	0			2027年12月	-43.85%
39278	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	四委照明（2022微）	315	80.89%	0	0	2025年4月			-33.62%
39279	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	YHG 学府雅园土建变3箱式变电站1号配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-45.08%
39280	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾3箱式变电站201间隔配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-39.17%
39281	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右3柱上变压器	100	38.70%	0	0		是	2025年12月	-34.69%
39282	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委照明	200	86.10%	0	0	2022年12月			-38.05%
39283	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华茂箱变2站内变压器	630	46.10%	0	0				-42.63%
39284	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干17柱上变压器	315	16.51%	0	0		是	2025年12月	-50.90%
39285	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫2小区变电站1变压器	500	10.24%	0	0		是	2025年12月	-36.25%
39286	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线64右1变台	400	72.30%	70.80	70.80				-28.02%
39287	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分13柱上变压器	315	57.46%	0	0		是	2025年12月	-40.02%
39288	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	兴华电器小区变电站201	500	24.00%	0	0				-42.80%
39289	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	富仁家园箱变1变	315	40.38%	0	0				-49.12%
39290	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分144左01	200	26.20%	0	0		是	2025年	-18.03%
39291	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香槟水岸1变电站202变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-41.33%
39292	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分202	200	13.20%	0	0		是	2025年	-37.25%
39293	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线三委辽阳道台	250	52.32%	0	0				-47.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39294	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分95左11	200	59.10%	0	0		是	2025年	-26.04%
39295	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	二委南台	200	68.00%	0	0				-38.93%
39296	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分117右1+1右2	200	51.30%	0	0		是	2026年	100.00%
39297	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分22左1支01	400	69.40%	0	0		是	2025年	-33.10%
39298	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫3小区变电站1变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-42.85%
39299	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左22+1变台	200	15.30%	149	149				-48.43%
39300	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	煤气总公司小区变电站201	500	16.32%	0	0		是	2028年12月	-46.78%
39301	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	同心支17右4	200	23.70%	0	0		是	2025年	-26.36%
39302	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河1箱变1号变	630	51.11%	0	0		是	2025年12月	-43.61%
39303	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河分2开闭站之2柱上变压器	400	33.30%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
39304	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	证券公司变电站变压器	500	58.00%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
39305	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫3小区变电站2变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-40.24%
39306	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	燕山小区箱变2变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-43.83%
39307	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	中医乙线中医干辽河分16右7+1柱上变压器	400	2.40%	0	0		是	2025年12月	-10.77%
39308	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪线中学分10右1	100	50.40%	0	0		是	2025年	-38.52%
39309	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪线76右2	400	2.10%	0	0		是	2026年	0.00%
39310	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾5箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-41.72%
39311	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	万泉枫景箱变1变压器	400	21.30%	0	0				-44.41%
39312	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分17	200	61.50%	0	0		是	2025年	-37.45%
39313	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右11柱上变压器	315	38.41%	0	0		是	2025年12月	-49.61%
39314	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	鹏大甲线东风干太川分3	500	41.52%	0	0				-43.60%
39315	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干康家山分同心支54右12	200	45.30%	0	0		是	2025年	-20.13%
39316	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区3变电站2变压器	630	15.05%	0	0		是	2025年12月	-73.27%
39317	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	浅草绿阁二期变电站（夏日风情）201	630	37.78%	0	0				-46.86%
39318	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	YHG 学府雅园土建变1箱式变电站1号配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
39319	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分56右10右4左3	200	37.50%	0	0		是	2025年	-22.08%
39320	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李歪干133	100	82.40%	0	0	2024年6月	是	2025年	-22.17%
39321	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右13柱上变压器	100	40.20%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
39322	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分62右01	50	14.40%	0	0		是	2025年	-31.60%
39323	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区3变电站1变压器	630	33.71%	0	0		是	2025年12月	73.69%
39324	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	同心支21+1	200	23.10%	0	0		是	2025年	-22.45%
39325	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干康家山分同心支59左1	200	16.60%	0	0		是	2025年	-28.81%
39326	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左20左7变台	400	33.00%	228	228				-75.13%
39327	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	富仁家园箱变2变	315	70.86%	0	0				-40.95%
39328	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	聚贤雅苑变电站201	250	0.00%	0	0				0.00%
39329	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵2小区变电站2变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-44.44%
39330	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河2箱变1变压器	500	53.76%	0	0		是	2025年12月	-46.92%
39331	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支68	200	35.10%	0	0		是	2025年	-38.95%
39332	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾2箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-35.22%
39333	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	小峪回迁楼变电站1变压器配电变压器	800	9.90%	0	0		是	2025年	-39.18%
39334	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	YHG 金韵华庭	630	19.37%	0	0				-41.55%
39335	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	富华公寓小区变电站变压器	630	4.76%	0	0		是	2025年12月	-45.36%
39336	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16左3柱上变压器	315	65.08%	0	0		是	2025年12月	-36.64%
39337	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	三委中台	160	49.50%	0	0				-40.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39338	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾9箱式变电站201间隔配电变压器	400	38.63%	0	0		是	2025年12月	-38.59%
39339	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京干64右8左15+1变台	200	70.80%	38	38				100.00%
39340	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵乙线北陵干24柱上变压器	400	73.50%	0	0		是	2025年12月	-44.69%
39341	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	YHG 教材分27左1学府雅园变2箱式变电站2配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-35.91%
39342	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分同心支67+2	100	38.10%	0	0		是	2025年	-25.82%
39343	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	家乐茗苑箱变2号变	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-46.51%
39344	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委东台	100	53.60%	0	0				-39.41%
39345	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	万泉枫景箱变2变压器	400	29.70%	0	0				-41.47%
39346	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分117右14左6	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
39347	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾6箱式变电站201间隔配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-43.06%
39348	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵3小区变电站2变压器	630	11.05%	0	0		是	2025年12月	-42.13%
39349	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线三委南台	200	77.00%	0	0				-37.30%
39350	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分56右10右4+1	200	30.00%	0	0		是	2025年	-21.69%
39351	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	水库支37	315	18.67%	0	0		是	2025年	-30.68%
39352	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	旭雅变电站（圆梦圆）变电站202	630	23.81%	0	0		是	2028年12月	-43.06%
39353	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分18柱上变压器	315	64.76%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
39354	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵3小区变电站1变压器	630	10.29%	0	0		是	2025年12月	-37.58%
39355	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河分4右3柱上变压器	400	48.60%	0	0		是	2025年12月	-43.92%
39356	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	图强甲线图强干仙女分7左1变压器	400	59.10%	0	0		是	2028年12月	-41.32%
39357	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分25柱上变压器	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-46.89%
39358	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居2变电站202变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-45.57%
39359	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干12左3之1柱上变压器	400	25.80%	0	0		是	2025年12月	-43.29%
39360	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线四委农机台	400	83.00%	0	0	2022年12月			-34.43%
39361	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李刘联分34+1右1	200	35.70%	0	0		是	2025年	-42.01%
39362	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分10右02	200	58.40%	0	0		是	2025年	-28.20%
39363	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	浅草绿阁. 水岸枫亭1小区变电站201变压器	800	20.25%	0	0		是	2026年12月	-39.58%
39364	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵乙线教材分变厂支5柱上变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-26.08%
39365	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李歪干116	200	44.60%	0	0		是	2025年	-29.09%
39366	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	四委道班台（2022微）	200	94.60%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-43.18%
39367	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华茂箱变1站内变压器	630	50.29%	0	0				-41.51%
39368	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线辽阳道北台	315	51.62%	0	0				-23.50%
39369	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香槟水岸1变电站201变压器	630	16.00%	0	0		是	2026年12月	-43.47%
39370	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	浅草绿阁. 水岸枫亭2小区变电站201变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-45.88%
39371	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干25左7柱上变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-45.54%
39372	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左20右5左2变台	400	18.00%	288	288				9.74%
39373	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	二委西台	200	63.50%	0	0				-14.62%
39374	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾1箱式变电站201间隔配电变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-48.21%
39375	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区1变电站2变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-40.55%
39376	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	大东路5箱变1变	500	10.24%	0	0				-42.34%
39377	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李歪干93左12	200	54.60%	0	0		是	2025年	-27.43%
39378	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾8箱式变电站201间隔配电变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-37.83%
39379	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居小区1变电站202	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-43.05%
39380	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫4小区变电站1变压器	500	8.64%	0	0		是	2025年12月	-32.95%
39381	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分98左2左2	200	45.30%	0	0		是	2025年	-9.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39382	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	里仁居润城佳园变电站2变压器	630	31.62%	0	0			2027年12月	-41.43%
39383	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委南台	100	124.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-36.59%
39384	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分103	200	34.60%	0	0		是	2025年	-18.96%
39385	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	浅草绿阁二期变电站（夏日风情）202	630	26.98%	0	0				-41.74%
39386	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分28	250	61.20%	0	0		是	2025年	-37.45%
39387	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分169左2	200	50.40%	0	0		是	2025年	-21.82%
39388	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分177	200	16.80%	0	0		是	2025年	-29.01%
39389	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分56右分11	200	43.80%	0	0		是	2025年	-22.96%
39390	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分29	200	22.50%	0	0		是	2025年	-43.02%
39391	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分11柱上变压器	315	31.43%	0	0		是	2025年12月	-46.40%
39392	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委北台	200	61.40%	0	0				-39.00%
39393	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	景观小区住宅箱变201间隔配电变压器	100	54.00%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
39394	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干12左4柱上变压器	315	46.10%	0	0		是	2025年12月	-36.93%
39395	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	家乐茗苑箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
39396	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	龙江家园箱变2变	630	42.29%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
39397	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分182右2	200	27.00%	0	0		是	2025年	-15.09%
39398	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫1小区变电站2变压器	630	8.25%	0	0		是	2025年12月	-47.34%
39399	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支51	160	62.50%	0	0		是	2025年	-34.63%
39400	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵2小区变电站1变压器	630	11.05%	0	0		是	2025年12月	-43.78%
39401	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线四委西台	200	84.80%	0	0	2022年12月			-42.35%
39402	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	图强甲线图强干图齐分4左1之3变压器	315	8.25%	0	0				-41.21%
39403	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分111	200	63.80%	0	0		是	2025年	-19.30%
39404	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干11右2柱上变压器	250	34.80%	0	0		是	2025年12月	-49.25%
39405	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分79右06	200	24.90%	0	0		是	2025年	-33.40%
39406	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分29	200	46.60%	0	0		是	2025年	-29.74%
39407	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵1小区变电站1变压器	630	44.19%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
39408	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	YHG_学府雅园土建变2箱式变电站1号配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-38.10%
39409	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分4柱上变压器	400	50.40%	0	0		是	2025年12月	-27.89%
39410	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居小区1变电站201	630	21.59%	0	0		是	2028年12月	-46.58%
39411	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	YHG_教材分27左1学府雅园变2箱式变电站201间隔配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
39412	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	堂子街箱变1变压器	400	39.60%	0	0				-40.30%
39413	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾4箱式变电站201间隔配电变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-52.48%
39414	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华家箱变2变	630	65.90%	0	0				-41.44%
39415	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线水库支03右23	200	20.80%	0	0		是	2025年	-27.71%
39416	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	三委新南台	200	50.80%	0	0				-38.44%
39417	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分15柱上变压器	315	64.76%	0	0		是	2025年12月	-41.61%
39418	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区4变电站2变压器	500	57.60%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
39419	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	水库支15左1	200	6.00%	0	0		是	2025年	1.12%
39420	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香槟水岸2变电站202变压器	630	20.95%	0	0		是	2028年12月	-43.01%
39421	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分59左01	200	31.50%	0	0		是	2025年	-33.98%
39422	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	大东路6箱变1变	400	29.40%	0	0				-38.86%
39423	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵乙线北陵干11右1+1右2左1柱上变压器	400	67.20%	0	0		是	2025年12月	1.76%
39424	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分162左9左10	400	17.50%	0	0		是	2025年	4.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39425	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河分1开闭站之3	400	89.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-26.03%
39426	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分10柱上变压器	315	82.54%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-35.51%
39427	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	大东路8箱变1变	400	3.30%	0	0				-44.67%
39428	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支17左04	200	25.50%	0	0		是	2025年	-37.66%
39429	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分114右04	315	48.76%	0	0		是	2025年	-26.28%
39430	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区2变电站1变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-40.13%
39431	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香槟水岸2变电站201变压器	630	17.46%	0	0		是	2028年12月	-44.10%
39432	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干109左1右1	200	30.00%	0	0		是	2025年	-25.63%
39433	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫1小区变电站1变压器	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
39434	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线64右7右7变台	200	8.40%	163	163				2.52%
39435	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分18右05	400	10.70%	0	0		是	2025年	-34.58%
39436	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分15右1	80	47.00%	0	0		是	2025年	-55.48%
39437	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分117右17	50	27.20%	0	0		是	2025年	-49.10%
39438	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分83	200	23.30%	0	0		是	2025年	-30.03%
39439	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	聚贤雅苑变电站202	315	81.27%	0	0	2024年9月			-42.86%
39440	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区1变电站2变压器	500	39.84%	0	0		是	2025年12月	74.86%
39441	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分6柱上变压器	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	-54.71%
39442	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾7箱式变电站201间隔配电变压器	630	12.95%	0	0		是	2025年12月	-39.62%
39443	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区1变电站1变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
39444	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分117右2+1左1	200	95.40%	0	0	2024年6月	是	2025年	4.54%
39445	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居小区2变电站201	630	16.51%	0	0		是	2028年12月	-45.38%
39446	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河1箱变2变	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-45.44%
39447	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干康家山分27右1	200	23.70%	0	0		是	2025年	-35.51%
39448	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干康家山分27右2	200	25.20%	0	0		是	2025年	-30.07%
39449	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京干64右7右1变台	400	30.90%	236	236				7.42%
39450	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	燕山小区箱变1变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-39.38%
39451	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线62左1变台	200	60.00%	60	60				0.00%
39452	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干129左1	200	25.50%	0	0		是	2025年	-12.29%
39453	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干22柱上变压器	400	23.10%	0	0		是	2025年12月	-37.44%
39454	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	核工业1变电站变压器	630	49.27%	0	0				-41.10%
39455	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干28柱上变压器	315	43.17%	0	0		是	2025年12月	-55.50%
39456	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	永善小区2变电站201	400	44.70%	0	0				-40.68%
39457	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵4小区变电站1变压器	630	7.24%	0	0		是	2025年12月	-39.44%
39458	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区5变电站2变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-47.23%
39459	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分9柱上变压器	315	45%	0	0		是	2025年12月	-45.79%
39460	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	鹏大甲线东风干堂子分4右1	315	45%	0	0				-44.21%
39461	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	同心支48右8+1	200	31%	0	0		是	2025年	-42.03%
39462	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河2箱变2变压器	500	35%	0	0		是	2025年12月	-41.89%
39463	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河分2开闭站之1柱上变压器	315	32%	0	0		是	2025年12月	-60.81%
39464	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右7柱上变压器	400	19%	0	0		是	2025年12月	-38.79%
39465	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李刘联分9右1+1左1	200	61%	0	0		是	2025年	11.62%
39466	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线64右8左15左2变台	400	19%	286	286				100.00%
39467	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分24柱上变压器	315	48%	0	0		是	2025年12月	-43.09%
39468	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区5变电站1变压器	630	38%	0	0		是	2025年12月	-39.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39469	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	浅草绿阁. 水岸枫亭1小区变电站202变压器	800	18%	0	0		是	2028年12月	-42.56%
39470	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨榆坨第三社区盘锦辽锦食品公司公变台	400	39%	0	0				0.00%
39471	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干13柱上变压器	315	35%	0	0		是	2025年12月	-40.35%
39472	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线三委北台	200	92%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-36.13%
39473	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	工业大学换热站201变压器	200	0%	0	0				-194.37%